

AUDITORIA INSTAL·LACIONS PCI DE TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DE REUS

Un cop realitzada la inspecció de totes les edificacions de Reus que son propietat de l'Ajuntament de Reus, s'ha procedit a fer un inventari de tots els equips PCI que hi ha muntats i el seu estat.

L'objectiu de l'auditoria és esmenar i justificar el cost del manteniment correctiu de les instal·lacions mencionades.

En les revisions s'ha comprovat principalment si els cartells complien norma vigent, o si estaven en la posició correcta, i que els extintors, els pulsadors d'emergència, i les vàlvules de les BIE estiguessin a un altura correcta segons norma vigent.

Manteniment correctiu a realitzar:

Escola Mowgli: Substituir bomba Jockey i afegir col·lector de proves.

Escola Alberich i Casas: Substituir bomba Jockey.

Escola Pi del Burgar: Substituir bomba Jockey i sistema de cebat de la bomba per aspiració negativa.

Escola Teresa Miquel i Pàmies: Substituir la central convencional de 4 zones.

Centre cívic Llevant: Afegir col·lector de proves i substituir la central convencional de 4 zones.

Escola Bressol el Marfull: Substituir la central convencional de 4 zones.

Centre cívic Migjiron: Substituir la central convencional de 2 zones.

Edifici del Vapor Vell: Moure barrera tèrmica.

Bòbila Sugranyes: Canviar totes les piles del sistema inhalàmblic de detecció.

Refugi antiaeri la Patcada: Substituir la central convencional de 4 zones.

Antic Hospital Sant Joan: Substituir central analògica Notifier ID 3000.

CENTRAL

Pol. Ind. "El Camí dels Frares" Carrer I, Parc. 24 (nau 4) - 25191 **LLEIDA** ☎ 973 24 12 85 📠 973 24 89 48 ✉ info@sief-2.com

DELEGACIONS

C/ Closes, 20 - 25530 **VIELHA** ☎ 973 641 302 📠 973 643 624 ✉ vielha@sief-2.com

Pol. Ind. "Constantí" C/ Irlanda, Parc. 4 (nau 22) - 43120 **TARRAGONA** ☎ 977 252 151 📠 977 249 003 ✉ tarragona@sief-2.com

Adequació al RD 513/2017:

Pel que fa a les altures de las BIE en el total de les instal·lacions n'hi ha 48 que s'han d'ajustar.

Pel que fa els sistemes de detecció d'incendis hi ha 141 polsadors que superen l'alçada de 1.2 m, en total falten 11 sirenes interiors i 2 d'exterior, 15 polsadors d'emergència, 20 detectors òptics de fum.

S'han de substituir diversos extintors i altres elements relacionats a continuació es mostra una taula resum dels totals:

Extintor pols ABC 6 Kg	6 un.
Extintor CO ₂ 5Kg	1 un.
Extintor pols ABC 50 Kg amb carro	11 un.
Extintor pols ABC 25 Kg amb carro	2 un.
Funda extintor carro 25-50 Kg	13 un.
Armari d'extintor de 6 Kg	8 un.
Metacrilat armari extintor	17 un.

En total s'han trobat que 832 extintors estan en una altura diferent a la que indica el RD 513/2017.

Hi havia una falta general de cartells o cartells en norma desactualitzada, a continuació es mostra una taula resum dels totals:

Senyal "boca d'incendis"	115 un.
Senyal "no usar en cas d'incendi"	1 un.
Senyal "via evacuació esquerra"	30 un.
Senyal "via evacuació dreta"	30 un.
Senyal "polsador d'alarma"	141 un.
Senyal "extintor"	826 un.

Pel cas de la escola la Vitxeta l'Ajuntament de Reus ja disposava d'un pressupost que s'inclou al cost del correctiu.

CENTRAL

Pol. Ind. "El Camí dels Frares" Carrer I, Parc. 24 (nau 4) - 25191 **LLEIDA** ☎ 973 24 12 85 📠 973 24 89 48 ✉ info@sief-2.com

DELEGACIONS

Pol. Closes, 20 - 25530 **VIELHA** ☎ 973 641 302 📠 973 643 624 ✉ vielha@sief-2.com

Pol. Ind. "Constantí" C/ Irlanda, Parc. 4 (nau 22) - 43120 **TARRAGONA** ☎ 977 252 151 📠 977 249 003 ✉ tarragona@sief-2.com

SISTEMA	nº extintors amb altura incorrecta	ALTURA PULSADORS INCORRECTA	nº BIES amb VALVULA altura incorrecta	CARTELL INCORRECTE EXTINTOR	CARTELL INCORRECTE BIE	CARTELL INCORRECTE PULSADOR	EXTINTORS A SUBSTITUIR/ INSTALAR	DETECTORS optics A SUBSTITUIR	ERRORS CENTRAL	PLANO	ALTRES COMENTARIS
ANTIC HOSPITAL	6	1	1	21	3	2			REEMPLAZAR		REEMPLAZAR CENTRAL ANALOGICA POR ELECTRONICA, FALTA CRISTAL DE 650x225
ANTIC LOCAL CENTRE CIVIC DEL CARRILET	4			4					N/A		
ARXIU ADMINISTRATTIU	8			8					N/A		
ARXIU COMARCAL I MUNICIPAL	22	3		22		3					
ARXIU HISTÓRIC	6			6					N/A		FALTA SIRENA INTERIOR I EXTERIOR I 4 PULSADORS
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS	22	7		25	3	10			NO		
BIBLIOTECA PERE ANGUERA	1	8		11	5	5			SI		error alimentacion batería/ falta cartel salida de emergencia
BÓBILA SUGRANYES	2			2					N/A		FALTEN PILES, Hi ha 10 detectors, 5 pulsadors i 5 sirenes
BRIGADES MUNICIPALS	41			41	1		4x6kg ABC/1X5kg CO2		N/A		faltan 7 cajas para extintor 6Kg
CASAL D'AVIS BARRI FORTUNY	2			2							
CASAL DE JOVES	5		1	5					N/A		SOTERRANI COMPROVAR??
CENTRE CIVIC DEL CARME I CASAL DE LA DONA	24	13	0	24		13			N/A		SIRENAS NO SE ESCUCHAN
CENTRE CIVIC LLEVANT	16	5	4	16	4	5			REEMPLAZAR		FALTA COLECTOR PARA PRUEBAS
CENTRE CIVIC MAS ABELLÓ	4			4					N/A		
CENTRE CIVIC MESTRAL	17		4	17	4				NO		
CENTRE CIVIC MIGJORN	4	1	1					10	NO		SUBSTITUIR CENTRAL CONVENCIONAL DE 2 ZONAS - DETECTOR inim
CENTRE CIVIC PONENT	11			11							
CENTRE D'ARTS DEL CIRC I DEL GEST (GINY)	3			3					N/A		
CENTRE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - MAS VILANOVA	4			4					N/A		
CENTRE SOCIAL EL ROSER	6			6					N/A		
COMISSARIA GUARDIA URBANA	18	8							NO		
DIPÒSIT VEHICLES				13			ABC: 11X50kg + 2X25kg		N/A		fundes i carros per tots el extintors nous + postes per fixar cartell extintors
EBAST SANT JOSEP OBREB	6			6					N/A		
EDIFICI BALUARD (CONTRACTACIÓ I PATRIMONI)	9								N/A		
EDIFICI PROTECCIÓ CIVIL											sense defectes
EDIFICIS BOCA DE LA MINA											SENSE DEFECTES
EDIFICI VAPOR VELL	1	1		3		1	1x 6 Kg ABC 1x 5 Kg CO2				hay que mover una barrera térmica, instalar sirena exterior
ESCOLA ALBERICH I CASAS	22	8		43	13	9		3	NO		2 bias sin presión, cambiar bomba jockey
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL LLIGABOSC	3	2		3		3			NO		
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MARFULL		5		22		5	1x 6Kg ABC		REEMPLAZAR		pulsadores demasiado separados poner 5 mas con cartel correcto
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MARGALLÓ	9			9					N/A		
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L'OLIVERA	9	2		9		2			NO		FALTA CRISTAL EN TODOS LOS EXTINTORES, FALTA SIRENA EXTERIOR
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GINESTA	13	2		13		2			NO		
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MONSANT	4			4					N/A		
ESCOLA CELIA ARTIGA	15			15					N/A		
ESCOLA CIUTAT DE REUS	34	2	8	34	8	2			NO		
ESCOLA DE FUTBOL MAS PELLICER	1			1					N/A		
ESCOLA EDUARD TODA	19	9		19		9			NO		
ESCOLA EE LA FONT DEL LLEÓ	10	4	4	10	4	4			NO		
ESCOLLA ELS GANXETS	10			10					N/A		
ESCOLA GENERAL PRIM	20			20							
ESCOLA ISABEL BASORA	29	10		29	10	10					falta pulsador en soterranio
ESCOLA JOAN REBULL	33			33					N/A		
ESCOLA LA VITXETA											ya existe presupuesto
ESCOLA MARIÀ FORTUNY	27			27					N/A		
ESCOLA MISERICÓRDIA	13			13					N/A		
ESCOLA MONTSANT	12			12					N/A		
ESCOLA MOWGLI	18	7	7	18	7	7			N/A		Las BIES no tienen presión, substitución Jockey, falta colector de prueba
ESCOLA POMPEU FABRA	28	15	7	28	7	15			N/A		señalizacion caducada,
ESCOLA PRAT DE LA RIBA	11			11							
ESCOLA ROSA SENSAT	23	8	7		7	8		5	NO		10 senyales evacuación
ESCOLA RUBIÓ I ORS	21	8		21	8	8					
ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES	31	7		31	7	7	1x 6Kg ABC		REEMPLAZAR		
ESTACIÓ AUTOBUSOS	1			1							
HISENDA (EDIFICI ARGILAGA)	28	7	4						N/A		FALTEN 2 PULSADORS
INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR	36	10		36	12	10					4x sirenas +alimentación, cartel no usar en caso de incendio para ascensor, bias sin ali
LOCAL AAVV BLANCAFORT	1			1							
LOCAL AAVV LA PASTORETA	4			4					N/A		
MAS TOTOSAUS				5			1x 6Kg ABC				
MERCAT CENTRAL - SERVEIS TERRITORIALS	16								N/A		
MIBILITAT I CIRCULACIÓ (MAGATZEM)	9			9					N/A		

[illegible]

Inventario Antic local CC Carrilet

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult.. Revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2306	entrada	01/08/2024	01/09/2023	01/03/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2321	entrada pasillo	01/08/2024	01/09/2023	01/03/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5409	aula lectura	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2319	sala polivalent	01/08/2024	01/09/2023	01/03/2018

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	4	01/08/2024	01/11/2024

Inventario arxiu administratiu

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	86404	SALA NOTARIOS	01/08/2024	08/05/2024	
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	86403	SALA NOTARIOS	01/08/2024	08/05/2024	01/10/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	83063	2 PUERTA ENTRADA	01/08/2024	08/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	83084	ARCHIVO	01/08/2024	08/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	83094	ARCHIVO entrada	01/08/2024	08/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	86407	ARCHIVO	01/08/2024	08/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	197648	ARCHIVO	01/08/2024	08/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	197667	ARCHIVO	01/08/2024	08/05/2024	01/05/2014

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	08/01/1900	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Arxiu Comarcal Municipal

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CA17200		sala racc	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4095305	MAGATZEM SALA POLIVALENT	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	45963	ENTRADA	01/08/2024	01/02/2024	01/01/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28852	CONSULTAS ENTRADA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	45931	SALA DE CLASIFICACIO INTERIOR	01/08/2024	01/02/2024	01/01/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146571	SALA DE RECEPCIO	01/08/2024	01/07/2021	01/10/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	5759	SALA RECEPCION INTERIOR	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	43270	SORTIDA RAC TAULA INTERIOR	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4095579	1º PLANTA SOPORT ESPECIAL	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1860	1º PL SOPORT ESPECIAL	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1864	ENTRADA 101	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28948	ENTRADA 101	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1862	ENTRADA 102	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	43566	ENTRADA 102	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1866	JUNT FRONT 102	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1863	ENTRADA 201	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	43597	ENTRADA 201	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1854	ENTRADA 202	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5278949	ENTRADA 202	01/08/2024	01/09/2023	01/08/2018
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1861	ENTRADA 204	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1865	ENTRADA 301	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28903	ENTRADA 301	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1847	ENTRADA 302	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	43605	ENTRADA 302	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013

EXTINTOR CO2 5 Kgs.	7526	ENTRADA 304	01/08/2024	01/02/2024	01/01/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	45957	SALA BOMBES TERRAT	01/08/2024	01/02/2024	01/01/2014
BIE 25 mm 20 m		DAVANT 102	01/08/2024	01/01/2023	01/08/2008
BIE 25 mm 20 m		DAVANT 202	01/08/2024	01/01/2023	01/08/2008
BIE 25 mm 20 m		DAVANT 302	01/08/2024	01/01/2023	01/08/2008
BIE 25 mm 20 m		DAVANT ENTRADA	01/08/2024	01/01/2023	01/08/2008
ABA - 10000 multi35/6			01/08/2024		
ABA - B.DIESEL Horizontal 4227575	4227575		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	Detección de incendios	41	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	Extintores	25	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIES	4	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Arxiu Històric

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. Revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR		fachada	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional GUARDAL smartline		sala contadors	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	126696	ENTRADA CUADRO ELECTRICO	01/08/2024	01/09/2023	01/10/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190824	ENTRADA ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/04/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	9556	SALA ASCENSOR	01/08/2024	01/09/2019	01/10/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	206758	ENTRADA	01/08/2024	01/01/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	206750	PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	86719	SALA LATERAL PIS 1	01/08/2024	01/12/2019	01/01/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190885	PIS 1 COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190847	PIS 2 COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190833	PIS 3 COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/07/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190853	PLANTA 3º	01/08/2024	01/07/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190886	3º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190826	ARXIU PIS 3 FINAL	01/08/2024	01/07/2021	01/04/2016

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	13	01/08/2024	01/05/2025
Extintores	EXTINTOR	Extintores	12	01/08/2024	01/05/2025

Inventario Biblioteca Pere Anguera

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Toda la instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Toda la instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Toda la instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Toda la instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Toda la instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Toda la instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR DE HUMOS LINEAL NOTIFIER		Planta primera	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR DE HUMOS LINEAL NOTIFIER		Planta primera	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica dsc		sala rac	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6730797	pl-1	01/08/2024		01/02/2023
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6747730	pl-1	01/08/2024		01/02/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009832	pl-1	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6822	sala infantil	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6816	entrada	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6811	sala revistas	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6827	sala rac	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6815	sala repaso	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6814	pasillo	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	168	cuadros eléctricos	01/08/2024	01/11/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6820	pl1 ordenadores	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6829	cómic	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009839	pl-1	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6826	pl1 critalera	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6817	pl2	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009840	pl-1	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	164	pl-1	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009835	pl-1	01/08/2024	01/11/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009819	pl-1	01/08/2024		01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009828	pl-1	01/08/2024		01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009833	pl-1	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6812	reserva	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6813	reserva	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6808	almacen	01/08/2024	01/11/2020	01/07/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	785	pl-1 almacén	01/08/2024	01/11/2020	01/11/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009829	pl-1	01/08/2024		01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009847	pl-1	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2018009818	pl-1	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	9838	pl-1	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
BIE 25 mm 20 m		pl-1	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010
BIE 25 mm 20 m		sotano	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		pl-1	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2015
BIE 25 mm 20 m		pl-1	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010
BIE 25 mm 20 m		pl2	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010
BIE 25 mm 20 m		pl1 ordenadores	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010
BIE 25 mm 20 m		pasillo	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2015
BIE 25 mm 20 m		entrada	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010
BIE 25 mm 20 m		sala infantil	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	61	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	29	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	9	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Biblioteca Xavier Amorós

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO BARRERA HAZ DE LUZ EMISOR RECEPTOR NOTIFIER		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO BARRERA HAZ DE LUZ EMISOR RECEPTOR NOTIFIER		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		biblioteca	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		biblioteca	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional		recepción	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548998	SALA DERECHA LADO RECEPCION	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548994	SALA GENERAL	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548998	SALA GENERAL	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548991	SALA GENERAL	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548499	MAGATZEM ARXIU SALA AUDIOVISUAL	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548497	ASCENSOR ESCALES	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548997	SALA AUDIOVISUALS	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548496	ENTRADA	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	12927	ENTRADA AL FONS	01/08/2024	01/05/2022	01/10/2006
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548996	PASSADIS MAQUINAS CAFE	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548995	SALA INFANTIL	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548498	ENTRADA SALA D'ESTUDI	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	548889	ENTRADA MAGATZEM LADO WC	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	548495	SALA MAQUINAS	01/08/2024	01/05/2022	01/11/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	164771	ARTICULO pl 1	01/08/2024	01/11/2020	01/11/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	163048	ARTICULO 1º PLANTA	01/08/2024	01/11/2020	01/11/2015

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	164728	ARTICULO 2º PLANTA SALA AUDIOVISUAL	01/08/2024	01/11/2020	01/11/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	27469	ARTICULO 2º PLANTA SALA AUDIOVISUAL	01/08/2024	01/02/2019	01/11/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	90887	SALA ESTUDI 1º PLANTA ASCENSOR	01/08/2024	01/02/2019	01/11/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	90856	SALA ESTUDI 1º PLANTA INTERIOR	01/08/2024	01/02/2019	01/11/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	17099	SALA D´ESTUDI 1º PLANTA	01/08/2024	01/02/2019	01/12/2014
BIE 25 mm 20 m		ASCENSOR ESCALAS	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		BIBLIOTECA ENTRADA	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		ENTRADA EDIFICI SALA D´ESTUDI	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	13	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	12	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	3	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Bòbila Sugranyes

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO NOTIFIER SDX-751		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL NOTIFIER KAC		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL NOTIFIER KAC		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL NOTIFIER KAC		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL NOTIFIER KAC		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL NOTIFIER KAC		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR NOTIFIER SBW		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR NOTIFIER SBW		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR NOTIFIER SBW		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR NOTIFIER SBW		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR NOTIFIER SBW		centro	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica NOTIFIER ID50		sala rac	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2191	cuadro electrico	01/08/2024	01/02/2022	01/03/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	4720	primera planta	01/08/2024	01/02/2022	01/03/2012

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	21	17/06/2024	01/05/2025
Extintores	EXTINTOR	Extintores	2	17/06/2024	01/05/2025

Inventario Brigades Jardineria

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	153190	OFICINA ENTRADA	01/08/2024	01/03/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3133848	MAGATZEM ENTRADA	01/08/2024	01/03/2024	01/08/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	7094409	CASA DEL DESCANSO	01/08/2024		01/03/2024
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3133840	CASA DEL DESCANSO 1º PISO	01/08/2024	08/05/2024	01/08/2009
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	506198	INVERNADERO	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2012
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	6739	INVERNADERO	01/08/2024	01/12/2023	01/02/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	16994	INVERNADERO	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	170137	MAGATZEM A	01/08/2024	01/10/2021	01/01/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	170186	MAGATZEM A	01/08/2024	01/10/2021	01/01/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	7094411	MAGATZEM A	01/08/2024		01/03/2024
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	85132	MAGATZEM A	01/08/2024		01/10/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	170134	MAGATZEM A	01/08/2024	01/10/2021	01/01/2016
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	7261	INVERNADERO	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4253839	MAGATZEM B	01/08/2024	01/03/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4206521	MAGATZEM B	01/08/2024	01/03/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	7094421	MAGATZEM B	01/08/2024		01/03/2024
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	139301	MAGATZM JARDINERIA C/ JOSEP CAIXES	01/08/2024		01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140112	MAGATZEM JARDINERIA C/ JOSEPCAIXES	01/08/2024		01/07/2015
BIE 25 mm 20 m		Magatzem entrada A	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Magatzem A	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Magatzem B	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	18	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	3	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Brigades Municipals

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional J424		exterior parking	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	606	ARMARI PARKG EXTCENTRAL ALARMAS PINT	01/08/2024		01/01/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140150	CASETA BENTZINERA	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	101172	CASETA BENTZINERA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6818	almacén productos químicos reserva	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	28252	VEHICLE T-5184-AV	01/08/2024	01/03/2024	01/07/2013
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	28248	VEHICULO T-1367-Y	01/08/2024	01/12/2023	01/07/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	7226	PASSADIS CENTRAL	01/08/2024	01/03/2024	01/09/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140158	RESERVA TALLER Nº8	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	16049	PASADIS CENTRAL	01/08/2024	01/03/2024	01/06/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	109207	TALLER ELECTRICITAT	01/08/2024	01/11/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	153838	EXTERIOR NORTE	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	8378	TALLER LADO MECANICO	01/08/2024	01/01/2021	01/04/2010
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	141621	reserva taller	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	177126	MAGATZEM Nº 8 RESERVA	01/08/2024	01/11/2021	01/02/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108509	almacén productos quimicos	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108509	MAGATZEM Nº8 RESERVA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108511	MAGATZEM Nº8 RESERVA	01/08/2024	01/03/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6823	almacén productos químicos reserva	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	52293	MAGATZEM	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	85384	ENTRADA NAU PART TRASERA	01/08/2024	01/02/2019	01/10/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	49283	C/PRINCIPAL PARKINGS	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	153142	reserva puerta 8	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	191217	PARKING INTERIOR	01/08/2024	01/11/2021	01/04/2016

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3492354	EXTERIOR MOTOS	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198850	PATI TRASER	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	52320	ALTELL FINAL NAU	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	190930	ALTILLO GRAND	01/08/2024	01/11/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	101151	NAU NORT	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	17981	EXTERIOR INICIO	01/08/2024	01/11/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37207	ALTILLO GRAND	01/08/2024	01/12/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140123	ALTILLO GRAND	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	16971	EXTERIOR PARKING	01/08/2024	01/12/2023	01/05/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	191233	MAGATZEM NUMº 10	01/08/2024	01/11/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37501	OFICINA AL FINAL	01/08/2024	01/12/2023	01/10/2013
EXTINTOR BC AUTO 9 Kgs.	200187	SALA CALDERAS ALTILLO GRAND	01/08/2024	01/05/2022	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	206770	ALTILLO MENJADOR	01/08/2024	01/11/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	194369	1869 GPB	01/08/2024	01/11/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	75081	ALMACEN NUMº8	01/08/2024	01/03/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198358	OFICINA	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	28247	4777 BMW (109)	01/08/2024	01/12/2023	01/07/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92225	PASSADIS CENTRAL	01/08/2024	01/11/2019	01/12/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	206754	PETITA ESCALA PORTA 10	01/08/2024	01/05/2022	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	206696	ALTILLO PETIT PORTA 10	01/08/2024	01/11/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	49291	SERRALLERIA	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	101512	VESTUARIS 1º PIS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140392	NAU NORT	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	173597	NAU NORT	01/08/2024	01/11/2021	01/01/2016
EXTINTOR BC AUTO 9 Kgs.	48889	SALA CALDERAS ALTILLO GRAND	01/08/2024	01/03/2024	01/01/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198360	EXTERIOR MAGATZEM	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	184376	TALLER VEHICLES PROVISIONAL	01/08/2024	01/11/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	141630	VEHICLES T-9476-AV	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	61380	VEHICLE T2534 BC	01/08/2024	01/12/2023	01/05/2011
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	137086	T-2535-BC	01/08/2024	01/05/2022	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1035	almacén productos quimicos	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	49309	RESERVA TALLER RECANVIS	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5231600	PARKING COCHES	01/08/2024	01/12/2023	01/02/2018

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6828	almacén productos químicos reserva	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	183343	2256BRG	01/08/2024	01/05/2022	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2907	T-7082AD	01/08/2024	01/02/2019	01/11/2010
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	184370	VEHICLE T-5184-AV	01/08/2024		01/03/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	137068	VEHICLE T-9479-AV	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	184382	VEHICLE T-5223-AV	01/08/2024	01/11/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	184358	VEHICLE T-4250-AD	01/08/2024	01/11/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	9497	VEHICLE T-2536-BC	01/08/2024	01/02/2019	01/09/2011
EXTINTOR ABC 2 Kgs.	69	VEHICLE T-9475-AV	01/08/2024	01/12/2023	01/04/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6064598	EXTERIOR NAVE NORTE	01/08/2024		01/01/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29062	VEHICLE T- 4468-AP CAMIO GRUA	01/08/2024	01/03/2024	01/07/2013
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	141633	VEHICLE 4425mfd	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	141608	VEHICLE T-3710-AX	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	46902	VEHICLE T-3711-AX	01/08/2024	01/03/2024	01/01/2014
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	173444	MAGATZEM Nº 8 RESERVA	01/08/2024	01/12/2023	01/01/2013
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	137023	VEHICLE T-9477-AV	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	204358	VEHICLE T-9478-AV	01/08/2024	01/11/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	141615	VEHICLE T-1533-AP	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5348452	NAVE NORTE	01/08/2024	01/12/2023	01/12/2018
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	141609	vehiculo	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	49306	SALA DE DESCANSO/ MENJADOR	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140152	VESTUARIS ESCALES	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	141612	coche b135	01/08/2024	01/12/2023	01/01/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	29530	TALLER VEHICLES	01/08/2024	01/11/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	139436	INTERIOR PARKING	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	101174	ALTILLO GRAN	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	136555	NAUS NORT	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	13476	NAUS NORT	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	191243	EXTERIOR NAVE NORTE	01/08/2024	01/02/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	101963	VESTUARIS PIS 1	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 25 Kgs.	7813	NAUS NORT	01/08/2024	01/10/2023	01/02/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140361	PASSADIS CENTRAL	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3478138	PASSADIS CENTRAL	01/08/2024	01/11/2021	01/11/2011

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	196325	PASSADIS CENTRAL	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	10880	PASSADIS CENTRAL ESCALES	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198368	CARPINTERIA	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	101173	CARPINTERIA	01/08/2024	01/03/2020	01/03/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	14468	EXTERIOR CENTRAL INCENDIOS	01/08/2024	01/03/2024	01/10/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	14026	CAMIÓ ASFALTO T-8165 -AG	01/08/2024	01/12/2023	01/04/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198362	MAGATZEM 13	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	128942	SALA PINTURA Nº MAGATZEM 19	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2015
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	52292	SALA PINTURA Nº MAGATZEM 19	01/08/2024	01/03/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140119	MAGATZEM Nº 27 PINTURES	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6621	almacén productos químicos	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	8762	OFICINAS	01/08/2024	01/01/2021	01/06/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	101952	INTERIOR PARKING	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5278952	PARKING	01/08/2024	01/12/2023	01/12/2018
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	97524	C/PRINCIPAL PARKINGS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	139429	ENTRADA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	16846	PASSADIS CENTRAL	01/08/2024	01/12/2023	01/05/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	177115	2675bgy	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	22400	almacén fondo	01/08/2024	01/09/2022	01/09/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	20656	8283KGV ELÉCTRICO	01/08/2024	01/05/2022	01/05/2017
EXTINTOR ABC 2 Kgs.	582542	0649LCC ELÉCTRICO	01/08/2024	08/05/2024	01/01/2018
EXTINTOR ABC 2 Kgs.	743475	0755 LCC ELÉCTRICO	01/08/2024	01/12/2023	01/01/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3844	De depósito en taller	01/08/2024	01/12/2023	01/01/2018
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS CENTRAL ENTRADA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS CENTRAL COSTAT FUSTERIA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		PASILLO CENTRAL COSTAT PINTURA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		NAU AL FONS	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		NAU AL FONS	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		NAU AL FONS	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		NAU AL FONS	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2002
RECIPIENTE GAS MODULAR (Cilindro) SIEX C02 67.0 L.		exterior	01/08/2024		
RECIPIENTE GAS MODULAR (Cilindro) SIEX C02 67.0 L.		exterior	01/08/2024		
ABA - 1706128 mvx6-5t			01/08/2024		

ABA - B.ELÉCTRICA Horizontal ITUR nbc32/200	--		01/08/2024		
---	----	--	------------	--	--

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	8	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	112	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	7	01/08/2024	01/11/2024
Extinción gas	EXTINGAS	Extinción gas	2	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Casal d'Avis Barri Fortuny

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	504623	ENTRADA LOCAL	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	504677	MESAS JUEGO	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Casal de Joves

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	105817	2º PLANTA DESPACHO	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	105830	2º PLANTA REPLA	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	105099	1º PLANTA REPLA	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	7346	1º PLANTA AULA TALLER	01/08/2024	01/01/2021	01/12/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	105843	PLANTA BAIXA DESPACH	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	53	PLANTA BAIXA ENTRADA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	105812	PLANTA -1 SOTANO	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1365	PLANTA -1 SOTANO	01/08/2024	01/02/2021	01/06/2009
BIE 25 mm 20 m		2º PLANTA REPLA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2001
BIE 25 mm 20 m		1º PLANTA REPLA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2001
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA REPLA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2001
BIE 25 mm 20 m		PLANTA -1 SOTAN	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2001

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	8	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	4	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Centre Cívic del Carme i Casal de la Dona

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		casal de la dona	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		casal de la dona	01/08/2024		

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		casal carmen	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR		fachada	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		casal	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		casal	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		casal	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional cyrtek		Recepcion	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional		cuadros electricos	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	7482	parking sala bombas	01/08/2024	01/03/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152136	ENTRADA	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152162	COSTAT W.C.	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	153828	AULA FORMACIO COSTAT W.C.	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	153192	AULA ACTIVITATS COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152117	DAVANT ESCALES SUBTERRANI	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152120	SUBTERRANI JUNT W.C.	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152154	ENTRADA DARRERA PARET	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152121	COSTAT PORTE DE REIXAS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152144	ENTRADA AL FINAL	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152129	DAVANT SALA D´ACTES PLANTA -1	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152128	SALA D´ACTES INTERIOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152148	4º PIS REPLA	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152165	3º PIS COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152134	3º PIS PASSADIS	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152112	2º PIS COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152145	2º PIS PASSADIS	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152143	1º PIS COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152150	1º PIS PASSADIS	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	11746	PASSADIS ACCES SOTERRANI	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2005
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	25472	RECEPCIO	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	152149	CUINA 1º PLANTA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	20510	CUINA 1º PLANTA	01/08/2024	01/01/2021	01/05/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5979	sotano	01/08/2024	01/02/2020	01/11/2010
BIE 25 mm 20 m		planta baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2010

BIE 25 mm 20 m		sotano	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010
BIE 25 mm 20 m		sotano	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2010
BIE 25 mm 20 m		COSTAT W.C. CENTRE CIVIC	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2010
BIE 25 mm 20 m		DAVANT ESCALES SUBTERRANI CENTRE CIVIC	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2010
BIE 25 mm 20 m		ENTRADA DARRERA PARET	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2010
BIE 25 mm 20 m		SALA D´ACTES ESCALA	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2010
BIE 25 mm 20 m		3º PIS COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2010
BIE 25 mm 20 m		2º PIS COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2010
BIE 25 mm 20 m		1º PIS COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2010
ABA - y-00743 MULTI35 8 N			01/08/2024		
ABA - B.ELÉCTRICA Horizontal ESPA BAT2 750	2-198		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	71	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	24	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	10	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Centre Civic Llevant

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL COFEM		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR DE HUMOS LINEAL NOTIFIER		entrada	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional COFEM --		sala rac	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	73116	ENTRADA DETRAS MOSTRADOR	01/08/2024	01/02/2023	01/08/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	72172	SOTANO	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3778815	SOTANO SALA BOMBAS	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	73123	SOTANO FRENTE WC	01/08/2024	01/02/2023	01/08/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4095607	GIMNASIO	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	72664	SALA ESPERA INTERIOR	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3831421	ACCESO DESPACHOS	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3779655	1º PLANTA SALA HORT DELS CANONGES	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4095310	1º PLANTA SALA ESPERA	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1035	1º PLANTA ACCESO AULAS	01/08/2024	01/02/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3385	1º PLANTA ENTRADA SALA HORT PINTAT	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	73123	1º PLANTA AULA RESTAURACIO I CUINA	01/08/2024	01/02/2023	01/07/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4249111	PLANTA BAIXA	01/08/2024	08/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	19679	sala pci	01/08/2024	01/02/2022	01/11/2005
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	7384	sala acumulador sótano	01/08/2024	01/02/2022	01/02/2009
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	10186820	informatica	01/08/2024	01/02/2022	01/08/2017
BIE 25 mm 20 m		SOTANO	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		SALA ESPERA INTERIOR	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		ACCESO DESPACHOS IZQUIERDA	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		1º PLANTA RELLANO	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
ABA - 4-285 silen/07/05/250t			01/08/2024		
ABA - B.ELÉCTRICA Vertical ITUR silen-18/05/550T	4-285		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	58	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	16	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	4	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Centre Cívic Mas Abelló

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	5556	ENTRADA RECEPCIÓ	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77237	SALA L ACCES BAIX ESCALES	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	8495	PASSADIS FINAL	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	63444	SALA GIMNASIO	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	64785	Sala al lado gimnasio	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77500	Sala al lado gimnasio	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	63221	ENTRADA 1ºPIS INICI	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	63471	1ºPIS ENTRADA WC	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	64314	Sala al lado gimnasio	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	138686	PIS 2 ENTRADA WC	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	64344	PIS 2 INICI	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77959	Jubilats	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	8823	MAGATZEM Jubilats	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	184942	jubilats	01/08/2024		01/06/2021

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	14	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Centre Cívic Mestral

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	8371	QUARTO CONTADORS ENTRADA EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2020	01/04/2010
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	39042	QUARTO ANEXO A CASAL JUBILATS EDIFICI B	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	128821	SALA DRETA 1 EDIFICI A	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	128829	SALA ESQUERRA 2º EDIFICI A	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1338528	SALA ESQUERRA 2º ASCENSOR EDIFICI A	01/08/2024	01/02/2020	01/06/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	126725	COSTAT PORTA ASCENSOR 1º EDIFICI A	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	128812	SALA ESQUERRA FINAL P2º EDIFICI A	01/08/2024	01/02/2024	01/02/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	10133176	SALA D'ESPERA DARRERE PILAR EDIFICI A	01/08/2024	01/02/2020	01/12/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37188	RECEPCIÓ EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190882	CASAL DEL JUBILAT PLANTA BAIXA EDIFICI B	01/08/2024	01/01/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1600	CASAL DEL JUBILAT PLANTA BAIXA EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2020	01/10/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37193	PASSADIS INTERIOR PLANTA 1 EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37513	PASSADIS 2º PLANTA EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	421591	CUINA PLANTA BAIXA EDIFICI B	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	515896	COSTAT ASCENSOR 1º PL EDIFICI B	01/08/2024	01/01/2022	01/04/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37405	PASADIS 2º PL INTERIOR EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	128830	PASILLO 1º PL INTERIOR EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37510	COSTAT ASCENSOR 2º PL EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37525	SALA ACTES ENTRADA EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37435	SALA ACTES 1º PLANTA EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37480	CALDERAS ENTRADA PLANTA BAIXA EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37491	SALA ACTES PLANTA BAIXA EDIFICI B	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 2	01/08/2024	01/01/2021	01/05/2009
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 1	01/08/2024	01/01/2021	01/05/2009
BIE 45 mm 20 m		PLANTA BAIXA - Devanadera abatible. EDIFICI B	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2007
BIE 45 mm 20 m		PLANTA 1 - Devanadera abatible. EDIFICI B	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2007
BIE 45 mm 20 m		PLANTA 2- Devanadera abatible.EDIFICI B	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2007

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	22	29/04/2024	01/05/2025
BIES	BIE	BIES	5	29/04/2024	01/05/2025

Inventario Centre Cívic Migjorn

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Instalación	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Planta 1 y 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Planta 1 y 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO FLASH FUEGO INTERIOR		Planta 1 y 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO FLASH FUEGO INTERIOR		Planta 1 y 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO RETENEDOR		Planta baja	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO RETENEDOR		Planta baja	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional central cdi-2		recepcion	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29050	ENTRADA RECEPCIÓ	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1853	COSTAT ASCENSOR ENTRADA	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29058	INTERIOR SALA CUARTO ASCENSOR	01/08/2024	01/02/2023	01/01/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29060	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29042	PLANTA BAIXA SALA JAUME	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29048	PLANTA 1º	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29084	PLANTA 1º	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1848	1ª PL Nº 30	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
BIE 25 mm 20 m		PASADIS PL BAIXA	01/08/2024	01/01/2023	01/06/2003
BIE 25 mm 20 m		PASADIS 1º PIS	01/08/2024	01/01/2023	01/06/2003

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	17	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	8	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Centre Cívic Ponent

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. Revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	8741	ENTRADA PRINCIPAL RECEPCIÓ	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77936	ENTRADA PINCIPAL PASILLO	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77491	AULA TALLER PLANTA BAIXA B-13	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77493	ESCALERA SOTANO	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	75186	MAGATZEM ESCALA SOTERRANI PLANTA -1	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140378	BIBLIOTECA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140371	BIBLIOTECA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	138624	1º PL. SALA MULTRUS	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	138628	sala miltiusos	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140368	BIBLIOTECA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	140111	BIBLIOTECA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	75420	QUARTO ASCENSOR P. BAJA	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77245	PL 1 PASSADIS FINAL ESCALES	01/08/2024	01/02/2024	01/01/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77934	1º PLANTA COSTAT AULA 2.2	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	83635	CASAL D´AVIS 316 PLANTA BAIXA AULA B-14	01/08/2024	01/02/2024	01/09/2014

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	15	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Centre d'Arts del Cric i el Gest

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. Revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	37499	pl1	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	37495	pl baixa	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1838	Propi	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2013

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	3	01/08/2024	01/11/2024

Inventario centre de Normalització Lingüística

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	45904	CNL	01/08/2024	01/02/2022	01/02/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10639	CNL	01/08/2024		01/02/2020
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	11101	CNL	01/08/2024		01/02/2020
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	11063	CNL	01/08/2024		01/02/2020

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	4	01/08/2024	01/11/2024

Inventari Centre Social del Roser

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		centro	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		centro	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica FIRECLASS FC501		sala instalaciones	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2004359	entrada oficinas derecha	01/08/2024		01/10/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200327	entrada oficinas derecha	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200332	entrada principal	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200330	asociación de vecinos	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2004353	sala instalaciones	01/08/2024		01/02/2021

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200341	Saleta polivalente	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2013907	Saleta polivalente	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200333	sala polivalente	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200321	recepcion	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200352	despensa social	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200324	recepcion Despensa Social	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200339	Despensa social	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2013016	cocina	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200325	cocina	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200323	cocina congeladores	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1157254	comedor	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2013918	Archivo Cocina	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2004361	sala maquina gas	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1200334	Sala máquinas gas	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	080715	Contadores Exterior	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446518	habitatge 1	01/08/2024		01/08/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446511	habitatge 2	01/08/2024		01/08/2022
BIE 25 mm 20 m		entrada principal	01/08/2024		01/01/2020
BIE 25 mm 20 m		Sala polivalente	01/08/2024		01/01/2020
BIE 25 mm 20 m		recepcion	01/08/2024		01/01/2020
BIE 25 mm 20 m		Recepcion Despensa Social	01/08/2024		01/01/2020
BIE 25 mm 20 m		Despensa Social	01/08/2024		01/01/2020
BIE 25 mm 20 m		cocina congeladores	01/08/2024		01/01/2020
BIE 25 mm 20 m		comedor	01/08/2024		01/01/2020
CAMPANA Espumogeno 15		cocina	01/08/2024		01/05/2021
ABA - 2020w27-00146 MULTI25 5 V C1			01/08/2024		
ABA - B.ELÉCTRICA Vertical ESPA MULTI T155 7N V C1	2020cw26-00084		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	66	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	22	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	7	01/08/2024	01/11/2024
Campanas cocina	CAMPANAS	Campanas cocina	1	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Comisaria Guardia Urbana

[illegible]

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		comisaria	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		comisaria	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica ZITON		sala comunicaciones	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional GUARDAL		sala rac	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 12 Kgs.	6156631	reserva	01/08/2024		01/09/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	570	reserva	01/08/2024		01/03/2023
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	996	7022 ghl	01/08/2024		01/03/2023
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	997	9943jyk	01/08/2024		01/03/2023
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2564953	reserva	01/08/2024	01/09/2022	01/09/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	121649	reserva	01/08/2024	01/09/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4158	9938jyk	01/08/2024	01/09/2021	01/09/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6107004	reserva	01/08/2024		01/03/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4915911	vehículo 7022 GHL	01/08/2024		01/03/2009

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4374620	vehículo 8537 GWX	01/08/2024	01/03/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	174096	4627 FJP	01/08/2024	01/12/2021	01/08/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102487	SOTERRANI ASCENSORS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1342271	SOTERRANI ASCENSORS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102495	ENTRADA PARKING	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102476	PARKING	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 10 Kgs.	1541467	ENTRADA PARKING	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2011
EXTINTOR CO2 10 Kgs.	1541468	ENTRADA PARKING	01/08/2024	01/10/2021	01/02/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102617	SOTERRANI QUADRE ELECTRIC FRETEPARKING	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1342144	SOTERRANI QUADRE ELECTRIC FRETE PARKING	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102907	PL. BAIXA SALA BRFINING 1	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	82216	PLANTA BAIXA COMANDAMENTS	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102479	PLANTA BAIXA GRAN GALA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102486	PLANTA BAIXA COMENDAMENTS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1342281	PLANTA BAIXA COMANDAMENTS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102916	PL. BAIXA ENTRADA PRINCIPAL RECEPCIO	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1342094	PL. BAIXA ENTRADA PRINCIPAL RECEPCIO	01/08/2024	01/02/2020	01/07/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102936	1º PIS ADMINST GUARDIA URBANA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	82210	1º PIS ADMINIST GUARDIA URBANA	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102493	1º PIS AULA DE FORMACIO	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	18926	1º PIS MOBILITAT MULTES	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102480	1º PIS MOBILITAT PASSADIS OFICINA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102491	1º PIS SERVEI MEDIC OFICINES MOBILITAT I MULTES	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102485	1º PIS SALA ESPERA MOBILITAT	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	17380	AULA FORMACIO	01/08/2024	01/02/2020	01/01/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102464	2º PIS COBERTA TERRAT	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	17356	2º PIS COBERTA TERRAT	01/08/2024	01/02/2020	01/06/2010
EXTINTOR ABC 25 Kgs.	198	2º PIS COBERTA TERRAT	01/08/2024	01/02/2020	01/01/2005
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6721841	vehículo 1492 KXM	01/08/2024		01/03/2023
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1186	0323 HCF	01/08/2024	01/03/2024	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146576	4751kpv	01/08/2024	01/03/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2768383	RESERVA	01/08/2024	01/03/2024	01/03/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4186	RESERVA	01/08/2024	01/03/2021	01/03/2011

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446517	reserva	01/08/2024		01/07/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6320478	1283 LVG	01/08/2024		01/03/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	454966	RESERVA	01/08/2024	01/03/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	190825	RESERVA	01/08/2024	01/10/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	133331	RESERVA	01/08/2024	01/02/2020	01/06/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	25504	RESERVA	01/08/2024	01/10/2021	01/11/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4198	RESERVA	01/08/2024	01/03/2020	01/03/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6721842	reserva	01/08/2024		01/03/2023
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1519	RESERVA	01/08/2024		01/12/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6292972	1284 LVG	01/08/2024		01/03/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4945260	planta baixa pasadis	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2017
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4945269	RESERVA	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2017
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	948	1490 KXM	01/08/2024		01/12/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446527	RESERVA	01/08/2024		01/07/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6331227	1492kxm	01/08/2024		01/03/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	515290	4760kpv	01/08/2024	01/03/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	173436	RESERVA	01/08/2024	01/03/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	18415	RESERVA	01/08/2024	01/03/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4945263	1492kxm	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2017
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102492	8366dzc	01/08/2024	01/02/2020	01/05/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3326	5912jwz	01/08/2024	01/09/2023	01/01/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1312	8376 HZP	01/08/2024	01/03/2024	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5788650	furgon LGC 3270	01/08/2024	01/03/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	102488	RESERVA	01/08/2024	01/03/2021	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	79115	RESERVA	01/08/2024	01/03/2024	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1299	reserva	01/08/2024	01/03/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	170163	RESERVA	01/08/2024	01/12/2021	01/01/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446504	vehículo	01/08/2024		01/08/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446522	4750kpv	01/08/2024		01/07/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	337	RESERVA	01/08/2024	01/03/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	446509	RESERVA	01/08/2024		01/08/2022
EXTINTOR ABC 9 Kgs.		RESERVA	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	15544	RESERVA	01/08/2024	01/10/2021	01/09/2010

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4073580	4743kpv	01/08/2024	01/03/2020	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1215	reserva	01/08/2024	01/03/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	38611	2313 GKC DELANTE	01/08/2024	01/09/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	30229	RESERVA	01/08/2024	01/02/2020	01/06/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446524	RESERVA	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239428	reserva	01/08/2024		01/03/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	608312	vehículo 9137 lvr	01/08/2024		01/07/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	645290	RESERVA	01/08/2024		01/08/2022
EXTINTOR	6391242	2265ghl	01/08/2024		04/02/2021
BIE 25 mm 20 m		SOTERRANI ASCENSORS	01/08/2024	01/01/2019	01/11/2004
BIE 25 mm 20 m		SOTERRANI PARKING	01/08/2024	01/01/2019	01/11/2004
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA SALA BRIFING 1	01/08/2024	01/01/2019	01/09/2004
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA COMANDAMENTS	01/08/2024	01/01/2019	01/09/2004
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA ENTRADA PRINCIPAL RECEPCIO	01/08/2024	01/01/2019	01/11/2004
BIE 25 mm 20 m		PRIMER PIS ADMINISTRACIO GUARDIA URBANA	01/08/2024	01/01/2019	01/11/2004
BIE 25 mm 20 m		PRIMER PIS SALA DE ESPERA MOBILITAT	01/08/2024	01/01/2019	01/09/2004
BIE 25 mm 20 m		SEGON PIS PLANTA COBERTA TERRAT	01/08/2024	01/01/2019	01/09/2004
CENTRAL DET. GASES CO DURAN		sala comunicaciones	01/08/2024		
DETECTOR GAS MONOXIDO DE CARBONO (CO) DURAN DURAN 203			01/08/2024		
DETECTOR GAS MONOXIDO DE CARBONO (CO) DURAN DURAN 203			01/08/2024		
DETECTOR GAS MONOXIDO DE CARBONO (CO) DURAN DURAN 203			01/08/2024		
DETECTOR GAS MONOXIDO DE CARBONO (CO) DURAN DURAN 203			01/08/2024		
DETECTOR GAS MONOXIDO DE CARBONO (CO) DURAN DURAN 203			01/08/2024		
DETECTOR GAS MONOXIDO DE CARBONO (CO) DURAN DURAN 203			01/08/2024		
DETECTOR GAS MONOXIDO DE CARBONO (CO) DURAN DURAN 203			01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	86	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	84	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	8	01/08/2024	01/11/2024

Detección de gases	DETECTA G	Detección de gases	8	01/08/2024	01/11/2024
--------------------	-----------	--------------------	---	------------	------------

Inventario Dipòsit de Vehicles

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1765	porteria	01/08/2024	01/10/2023	01/05/2006
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5278944	Entrada	01/08/2024	01/10/2023	01/01/2018
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	2497	CARRER 1-2	01/08/2024	01/11/2018	01/01/2013
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	6578	CARRER 5	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2010
EXTINTOR ABC 25 Kgs.	3423	CARRER 9-10	01/08/2024	01/11/2018	01/01/2013
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	2588	CARRER 3-4	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2008
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	511894	CARRER 15-16	01/08/2024	01/02/2022	01/04/2012
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	4505	CARRER 19-20	01/08/2024	01/11/2018	01/03/2008
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	10486	CARRER 7-8	01/08/2024	01/09/2021	01/07/2006
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	4776	CARRER 18	01/08/2024	01/11/2018	01/02/2013
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	90	CARRER 7-8	01/08/2024	01/01/2019	01/05/2004
EXTINTOR ABC 25 Kgs.	3420	CARRER 19	01/08/2024	01/11/2018	01/01/2013
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	18286	CARRER 3	01/08/2024	01/11/2018	01/01/2007
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	4786	CARRER 22	01/08/2024	01/11/2018	01/02/2013
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	2488	CARRER 9-10	01/08/2024	01/11/2018	01/01/2013

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	15	08/05/2024	01/05/2025

Inventario EBAST Sant Josep Obrer

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10633	ESCOLA BRESSOL	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10296	ESCOLA BRESSOL	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	153196	LOCAL ESCALA	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	153176	aula	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	10916	local oficina	01/08/2024	01/02/2023	01/11/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239408	LOCAL oficina	01/08/2024		01/10/2021

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	6	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Edifici Baluard

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	415249	DESPATX 3º PLANTA	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	70671	PIS 3º REPLA	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	141948	PIS 2º REPLA	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	415243	PIS 2º ENTRADA	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	70731	PIS 2º ENTRADA	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	72673	PIS 1º REPLA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	1344927	PIS 1º ENTRADA	01/08/2024	01/01/2020	01/01/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	72542	PIS 1º HALL	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4082236	ENTRADA PORTAL	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	9	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Edifici protecció Civil

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	54357	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3600945	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	14922	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3474565	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3474550	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2011
EXTINTOR ABC 1 Kgs.	156540	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2011
EXTINTOR ABC 2 Kgs.	2855	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2012
EXTINTOR ABC 2 Kgs.	1893	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3474547	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	14951	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	95862	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3346	coche	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2016
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	732	pb parking	01/08/2024		01/01/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	17357	pb parking	01/08/2024		01/01/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	7355	p1 común	01/08/2024		01/01/2022
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional llenari mps4 RETENEDOR		entrada	01/08/2024		
PULSADOR --			01/08/2024		
SIRENA -			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		
DETECTOR ÓPTICO gmtech			01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	15	01/08/2024	01/08/2024
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	16	01/08/2024	01/08/2024

Resumen Inventario Edificis Boca de la Mina

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	5		
Central	CENTRAL	Central de mando	1		
Detectores	DETECTOR	Detector optico	7		
Pulsador	PULSADOR	Pulsador d'emergencia	3		
Sirena	SIRENA	Sirena exterior	2		
Sirena	SIRENA	Sirena interior	2		

Inventario Escola Alberich i Casas

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL Inim smartline		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL Inim smartline		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL Inim smartline		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL Inim smartline		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		

ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR Inim convencional		Pabellón	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional GENÉTICO		consergeria	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional inim smartline		cuarto del material pabellon	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108523	AMPA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1317	ENTRADA ESCOLA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1243039	CONSERJE ENTRADA	01/08/2024	01/05/2023	01/06/2006
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1479	CONSERJE ENTRADA	01/08/2024	01/05/2022	01/05/2007
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	32485	CONSERJE ENTRADA	01/08/2024	01/05/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1485	ENTRADA CONSERJE	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1293	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1316	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1048	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1343	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5231598	GIMNAS	01/08/2024	01/05/2023	01/01/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1049	MENJADOR ENTRADA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1303	MENJADOR FINAL	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1329	CUINA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1289	CUINA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1300	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1302	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1292	BIBLIOTECA ENTRADA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1488	BIBLIOTECA FINAL	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1504	ENTRADA PATI	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	176657	DAVANT WC PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	17594	SORTIDA LATERAL PATI	01/08/2024	01/05/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433068	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537490	COSTAT ASCENSOR PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	21601	PLANTA 1 QUART ASCENSOR	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	337480	1º PLANTA PASILLO	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6452944	1º PLANTA PASSADIS	01/08/2024		01/05/2022
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	502087	INFORMATICA 1º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/09/2011

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20798	1º PLANTA AULA MUSICA	01/08/2024	01/05/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20407	PLANTA 1 MITAT	01/08/2024	01/05/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20404	PASSADIS	01/08/2024	01/05/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537477	MAGATZEM dosificadors	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR CO2 6 Kgs.	1307	SALA CALDERES PATI	01/08/2024	01/08/2021	01/12/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	22034	GIMNAS	01/08/2024	01/05/2022	01/05/2008
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	7431	MAGATZEM EXTERIOR PABELLO	01/08/2024	01/02/2024	01/03/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92262	MAGATZEM PAVELLO EXTERIOR	01/08/2024	01/02/2024	01/12/2014
EXTINTOR ABC 6-5 Kgs.	68	PAVELLO	01/08/2024	01/02/2024	01/12/2008
EXTINTOR ABC 50 Kgs.	5696	PAVELLO MAGATZEM	01/08/2024	01/02/2024	01/02/2010
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1343856	PAVELLO MAGATZEM	01/08/2024	01/02/2024	01/10/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5278912	PAVELLO	01/08/2024	01/05/2023	01/12/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	00018	PAVELLO	01/08/2024	01/02/2024	01/12/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	9263091	PABELLON VESTUARIO	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6107579	PABELLON	01/08/2024		01/07/2021
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 1 PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/06/2007
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/06/2007
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS BIBLIOTECA	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		MENJADOR	01/08/2024	01/01/2022	01/06/2007
BIE 25 mm 20 m		ENTRADA PRINCIPAL	01/08/2024	01/01/2022	01/06/2007
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2022	01/06/2007
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2022	01/06/2007
BIE 25 mm 20 m		1º PLANTA	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2008
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA DAVANT WC	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2008
BIE 25 mm 20 m		PATI	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2007
BIE 25 mm 20 m		GIMNAS	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2008
BIE 25 mm 20 m		PAVELLO	01/08/2024	01/01/2022	01/09/2009
BIE 25 mm 20 m		PAVELLO	01/08/2024	01/01/2022	01/09/2009
CAMPANA Espumogeno 9		cocina	01/08/2024		01/01/2023

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Técnico	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios		01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores		01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES		01/08/2024	01/11/2024
Campanas cocina	CAMPANAS	Campanas cocina		01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Bressol Municipal el Lligabosc

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		Escola Bressol	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional SMARTLINE		recepcio	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	49333	ENTRADA DESPATX	01/08/2024		01/02/2023
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20810	PASSADIS	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	163008	PASSADIS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20783	SALA JOCS	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	22	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	4	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Bressol Municipal el Marfull

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. Revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola Bressol	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR		Escola Bressol	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CIRTEK CORION		sala maestros	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433076	GOLFES	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433081	GOLFES	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537474	PLANTA 1 ENTRADA ASCENSOR	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433084	PLANTA 1 TAULES	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433077	PLANTA 1 TAULES	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433086	PLANTA 1 DESPATX	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433071	PLANTA BAIXA INICI ESCALES	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537473	CUINA	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6446539	POU ANTIC	01/08/2024		01/05/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537461	AULA 1 A 2 ANYS FINAL PASSADIS	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433072	AULA DE 2 A 3 AÑOS	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537476	SALA JOCS	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537463	SALA MESTRES	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433080	ENTRADA PASSADIS FINAL	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5649786	ENTRADA PASSADIS MEITAT	01/08/2024		01/12/2019
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537466	ENTRADA INICI	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433075	SALA JOCS D ´ ESPERA	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537488	SALA JOCS D ´ ESPERA	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433074	AULA 2 A 3 ANYS	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537494	PASSADIS CLASES AULAS 2 A 3 ANYS	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	433073	ENTRADA AULA A 1 ANYS	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1285	PLANTA BAIXA SALA CALDERAS PASADIS	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	14	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	22	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Bressol Municipal el Margallo

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		planta baixa	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR		fachada	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional GUARDAL		planta baixa	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146648	PL BAIXA ASCENSOR	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	410863	PLANTA BAIXA DESPATX	01/08/2024	01/11/2020	01/04/2005
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	15522	PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/11/2020	01/09/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	196948	PLANTA 1	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146889	PLANTA BAIXA CLASSE	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146901	ENTRADA	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146288	PLANTA 1 ASCENSOR	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146913	PLANTA 1	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146903	PLANTA 1	01/08/2024	01/11/2020	01/10/2015

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	10	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	9	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Bressol Municipal l'Olivera

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		cocina	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA INTERIOR		escola	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica ZP2-F1		secretaria	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550708	ENTRADA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550224	BOGADERIA ENTRADA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550217	DESPATX ENTRADA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550218	CUINA	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	547079	PASSADIS INICI	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550230	PASSADIS FINAL	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550220	MAGATZEM PASSADIS ACCES PERPSICOMOTROCITAT	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550299	MAGATZEM DE JOGUINES ACCES PER PSICOMOTROCITAT	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550702	CALDERES ACCES PER PSICOMOTROCITAT	01/08/2024	01/05/2022	01/12/2012

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	7	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	9	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Bressol Municipal la Ginesta

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Detnov convencional		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Detnov convencional		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Detnov convencional		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Detnov convencional		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Detnov convencional		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Detnov convencional		escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CLVR 08Z		sala rac	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198960	AULA 3	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198999	PASSADIS BUGADERIA	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	196353	SALA MESTRES	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	535687	PASSADIS CLASE 2	01/08/2024	01/01/2022	01/09/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	3126	QUADRE ELECTRIC RAC	01/08/2024	01/02/2024	01/01/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5278915	SALA PSICOMOTRICITAT	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	450	PASSADIS NOU	01/08/2024	01/02/2024	01/11/2014
EXTINTOR AGUA 6 Kgs.	506293	CUINA	01/08/2024	01/05/2022	01/05/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	16087	QUADRE ELECTRIC RAC	01/08/2024	01/12/2020	01/09/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	111251	PASSADIS NOU FINAL	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	91518	DIRECCIO	01/08/2024	01/02/2024	01/11/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	184959	AULA 1	01/08/2024	01/11/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	184969	AULA 2	01/08/2024	01/11/2021	01/03/2016
BIE 25 mm 20 m		ANTIGA ENTRADA	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2010

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	41	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	13	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Bressol Municipal Montsant

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6107003	SOTA ESCALA	01/08/2024		01/06/2021
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	10923	ENTRADA QUART NETEJA	01/08/2024	01/12/2020	01/11/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6107580	1 PLANTA	01/08/2024		01/06/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5348423	OFICINA PLANTA 1	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2019

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	4	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Celia Artiga

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10393	ENTRADA	01/08/2024	01/09/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108768	SECRETARIA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	576	ENTRADA COSTAT ESCALES	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	40319	BIBLIOTECA	01/08/2024	01/01/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28893	ENTRADA LAVABOS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108761	MENJADOR PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29527	PASSADIS PRIMER PIS	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108776	PASSADIS PRIMER PIS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	183191	PASSADIS PRIMER PIS	01/08/2024	01/01/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28896	PASSADIS PRIMER PIS	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	18369	PLANTA BAIXA SALA INFORMATICA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	29527	ed.infantil parvuls 5-a pb	01/08/2024	01/01/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	462959	AULA EDUCACIO ESPECIAL	01/08/2024	01/01/2022	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	98619	SALA CALDERES	01/08/2024		01/01/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108769	reserva	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
BIE 45 mm 20 m		pl1	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2016
BIE 45 mm 20 m		pl baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/10/2016

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	15	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Ciutat de Reus

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegi	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegi	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegi	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegi	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegi	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional KILSEN		consergeria	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20822	PLANTA BAIXA CONSERGE	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	9133	PLANTA -1 PARVULARI	01/08/2024	01/01/2018	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	184970	PLANTA 1 1er	01/08/2024	01/01/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	29527	PLANTA 2 PASSADIS	01/08/2024	01/01/2018	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28896	PLANTA 2 PASSADIS FINAL	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	427568	SAI PLANTA 1º DESPACHO ALUMINIO	01/08/2024	01/01/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	9145	SALA D´ACTES ENTRADA	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92385	SALA D´ACTES INTERIOR	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	9543	SECRETARIA	01/08/2024	01/09/2019	01/09/2009
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	20782	CUINA	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	17159	RESERVA ENTRADA	01/08/2024	01/01/2018	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28992	PLANTA -1, QUART DE NETEJA	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20801	CUINA	01/08/2024	01/01/2018	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	9155	ENTRADA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	17169	BIBLIOTECA PLANTA 2º	01/08/2024	01/01/2018	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20791	PLANTA 3 PASSADIS	01/08/2024	01/01/2018	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	25935	PLANTA 3 PASSADIS	01/08/2024	01/01/2018	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198953	RESERVA ENTRADA	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37599	BIBLIOTECA PLANTA 2º	01/08/2024	01/01/2018	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4218418	2 PLANTA PASSADIS FINAL	01/08/2024	01/09/2019	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	9256	3 PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2018	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20806	1 PLANTA ESCALA	01/08/2024	01/01/2018	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20723	1 PLANTA PASILLO	01/08/2024	01/01/2018	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	43607	MENJADOR	01/08/2024	01/01/2018	01/12/2013

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	43587	MENJADOR	01/08/2024	01/01/2018	01/12/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	4649	CUINA	01/08/2024	01/01/2018	01/11/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	43597	SALA PROFESSORS	01/08/2024	01/01/2018	01/12/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	4625	SALA PROFESORS	01/08/2024	01/01/2018	01/11/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	508176	SALA BOMBES EXTERIOR	01/08/2024	01/01/2017	01/03/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	4546	sala informatica	01/08/2024	01/01/2018	01/11/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	4626	INTERIOR AULA INFORMATICA PLANTA 1º	01/08/2024	01/01/2018	01/11/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	4647	SALA CALDERAS	01/08/2024		01/12/2013
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	41632	SALA CALDERAS	01/08/2024		01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	25856	sala mestres	01/08/2024	01/01/2018	01/03/2013
BIE 25 mm 20 m		2 PLANTA LABORATORI	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
BIE 25 mm 20 m		2 PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
BIE 25 mm 20 m		2 PLANTA INFORMATICA	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
BIE 25 mm 20 m		3 PLANTA PASSADIS FINAL	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
BIE 25 mm 20 m		3 PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
BIE 25 mm 20 m		1 PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
BIE 25 mm 20 m		1 PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
BIE 25 mm 20 m		MENJADOR ENTRADA	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
ABA -			01/08/2024		
ABA - B.DIESEL			01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	6	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	34	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	8	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Eduard Toda

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional		consergeria	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23643	ENTRADA TRASERA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108788	ENTRADA PRINCIPAL	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	515853	PASSADIS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2023	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	23751	RECEPCIO	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23606	RECEPCIO	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	525293	RECEPCIO	01/08/2024	01/05/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	183883	PLANTA 1 4º A FINAL	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23633	PASSADIS PLANTA 1 MEITAT	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	28724	INFORMATICA PLANTA 1 nº 1	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	20755	LABORATORI PLANTA 1	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23701	1º A PLANTA 1 FINAL	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10627	PLANTA 2 FINAL	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	518090	ANGLES PLANTA 2 MEITAT	01/08/2024	01/05/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	183195	TUTORIA PLANTA 2 FINAL	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	28711	PLANTA BAIXA AULA GIMNAS	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	23753	PLANTA BAIXA PARVULARI EDIFICI EXTERIOR	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	23754	PLANTA 1 PARVULARI EDIFICI EXTERIOR	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23166	PARVULARI PLANTA 2 EDIFICI EXTERIOR	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	98617	SALA CALDERES	01/08/2024		01/01/2015

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	18	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	19	01/08/2024	01/11/2024

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. Revisión	Ult. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR IONICO SYSTEMS SENSOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escola	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		Parte nueva	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		Parte nueva	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		Parte nueva	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		Parte nueva	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		Parte nueva	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Parte nueva	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Parte nueva	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Parte nueva	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional inim		conserger	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional		font del lleo part nova	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28898	PASILLO AL LADO GIMNASIO	01/08/2024	01/02/2023	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	97542	recepción puerta	01/08/2024	01/02/2020	01/01/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	6796	part nova	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4073455	PASILLO recepción	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2013

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10606	entrada	01/08/2024	01/02/2023	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108778	PASILLO AULES	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5153667	Parte nueva Gimnasio	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108785	font del lleo part nova	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1024994	recepción	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2019
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5584071	entrada parte nueva	01/08/2024	01/02/2024	01/12/2019
BIE 25 mm 20 m		PASILLO	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2009
BIE 25 mm 20 m		PASILLO	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2009
BIE 25 mm 20 m		Pasillo parte nueva	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		Parte nueva	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	25	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	10	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	4	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola els Ganxets

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	221242	MODUL MENJADOR	01/08/2024	01/01/2022	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	184954	MODUL P4	01/08/2024		01/06/2021
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	6107008	MODUL DIRECCIO	01/08/2024		01/06/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	2767159	MODUL P-5	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	315995	MODUL	01/08/2024	01/01/2022	01/12/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3117559	MODUL 4º T	01/08/2024	01/01/2022	01/07/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	12673	MODUL 4º N	01/08/2024	01/02/2024	01/11/2008
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108786	MODUL AULA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	548	MODUL 3ºER	01/08/2024	01/01/2022	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108783	MODUL 5º I 6º	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	10	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Futbol Mas pellicer + CEP

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	213535	ENTRADA	01/08/2024	01/02/2022	01/07/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	212363	MESAS JUEGOS	01/08/2024	01/02/2022	01/07/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	895	Entrada	01/08/2024	01/05/2022	01/07/2010

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	3	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola General Prim

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	20757	FOTOCOPIADORA GRAN	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	28889	PLANTA BAIXA PASSADIS DRETA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20790	RECEPCIO FOTOCOPIADORA	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	14215	QUADRES ELECTRICS CONSERGE	01/08/2024	01/09/2023	01/07/2005
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20789	PLANTA BAIXA PASSADIS ESQUERRA	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20707	PLANTA 1 ESCALES	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	28953	PLANTA 1 PASSADIS	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1343866	PLANTA 1 INFORMÀTICA Sala d´ Usos Múltiples	01/08/2024	01/03/2024	01/10/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	535851	PLANTA 1 PASSADIS	01/08/2024	01/02/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	184943	BIBLIOTECA PLANTA 1º	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20817	PARVULARI ENTRADA EXTERIOR	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	281061	ENTRADA CUINA EXTERIOR	01/08/2024	01/01/2019	01/09/2004
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	20804	PARVULARI PLANTA 1	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	184916	PARVULARI PLANTA 1	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	17316	SALA INFORMATICA EXTERIOR	01/08/2024	01/07/2021	01/01/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20412	MENJADOR EDIF. EXT	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20799	MENJADOR EDIF. EXTERIOR	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	184953	SECRETARIA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92689	SALA CALDERES	01/08/2024	01/07/2019	01/12/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	91866	SALA CALDERAS	01/08/2024	01/07/2019	01/11/2014

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	20	01/08/2024	01/11/2024

Inventari Escola Isabel Basora

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO SYSTEMS SENSOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional		secretaria	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237198	INICIO PASSADIS 2º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237615	PASSADIS MITAT 2º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237152	PASSADIS MITAT 2º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237186	PASSADIS FINAL 2º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237671	ENTRADA COMEDOR PB	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237117	DESPACH DIRECCIO	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237171	COCINA PB INICIO	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237188	COCINA FINAL PB Almacen	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237176	VESTUARIS PATI	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3700259	VESTUARIS NENS	01/08/2024	01/02/2023	01/01/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237632	GIMNAS ENTRADA PATI	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237200	GIMNAS	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237621	ACCESO TERRAT SALA CALDERAS	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237430	ACCESO TERRAT SALA CALDERAS	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146952	ACCESO TERRAT SALA CALDERAS	01/08/2024	01/02/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146853	ACCESO TERRAT SALA CALDERAS	01/08/2024	01/02/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237641	MANTENIMENT PL-º1 C. BOMBAS	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237121	ENTRADA ESCOLA P.B	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237196	PASSADIS MITAT P.B	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237622	PASSADIS FINAL P.B	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	183884	INICIO PLANTA PASSADIS -1	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237197	INICIO PASSADIS -1	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237184	MITAT PASSADIS -1	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237107	PASSADIS PLANTA MITAT -1	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237151	PASSADIS PLANTA FINAL -1	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237183	INICIO PASSADIS 1 PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237626	PASSADIS MITAT 1 PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237618	PASSADIS FINAL 1º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237613	PASSADIS FINAL 1º PLANTA	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
BIE 25 mm 20 m		ENTRADA GIMNAS PB	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		MENJADORPB	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		ENTRADA INICIO P.B	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS FINAL P.B	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		INICIO PASSADIS -1	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS ? 1	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		INICIO PASSADIS PLANTA 1	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS 1º PLANTA	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012

BIE 25 mm 20 m		INICIP 2º PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS FINAL 2º PLANTA	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2012
CAMPANA ORFEO Espumogeno		cocina	01/08/2024		01/01/2018
ABA - 4-150 silen-07/06/300			01/08/2024		
ABA - B.DIESEL Horizontal ITUR sr1335c2	7814981 2012		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	27	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	29	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	10	01/08/2024	01/11/2024
Campanas cocina	CAMPANAS	Campanas cocina	1	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Joan Rebull

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	518061	ENTRADA PRINCIPAL	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	510056	PASSADIS ENTRADA	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10347	ANTIGA SALA CALDERES	01/08/2024	01/01/2018	01/04/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	213866	SALA INFORMÁTICA	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2016
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2373	SALA INFORMÁTICA	01/08/2024	01/01/2020	01/05/2009
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	20746	RACO DE LA SON	01/08/2024	01/01/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	537492	RACO DE LA SON QUARTET	01/08/2024	01/02/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	213812	ESCALES PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/07/2021	01/07/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	83004	MENJADOR ENTRADA	01/08/2024	01/02/2024	01/09/2014
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	7903	CUINA	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3447	CUINA	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	213655	AUDIO VISUALS	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23871	ENTRADA SECRETARIA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23598	SALA PROFESSORS	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	28990	ENTRADA SECRETARIA	01/08/2024	01/01/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23673	PASSADIS COSTAT ESCALES	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23873	ENTRADA TEATRE PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	13193	TEATRE PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	67689	GIMNAS	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4539652	PASSADIS PIS 1	01/08/2024	01/11/2022	01/11/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	61652	PASSADIS PIS 1 FINAL	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68107	PASSADIS PIS 1	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23761	PASSADIS PIS 1	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	136519	PASSADIS PIS 1 FINAL	01/08/2024	01/01/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	517485	PASSADIS PLANTA 2 INICI	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23728	PASSADIS PLANTA 2 MEITAT	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	67830	PASSADIS PIS 2 AL FONS	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23752	AULA sala de estudis PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2023	01/02/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	186618	PARVULARIO PLANTA 1	01/08/2024	01/01/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	186612	EDIFICI EXTERIOR P4 ENTRADA	01/08/2024	01/01/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108515	BIBLIOTECA PLANTA BAIXA CLASSE USEE	01/08/2024	01/01/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	98641	SALA CALDERES	01/08/2024		01/01/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	1305662	P.b. parvularios	01/08/2024	01/01/2020	01/12/2007

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	33	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola la Vitxeta

[illegible]

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		pasillos	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		pasillos	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica HONEYWELL vigilon		sala rac	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108789	1ª PL. COSTAT AULA MUSICA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	141614	1ª PL. DAVANT AULA ANGLES	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	106795	1ª PL. PASSADIS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108770	1ª PL. PASSADIS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	504498	1ª PL. PASSADIS	01/08/2024	01/09/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	221278	GIMNAS DARRERA COLUMNNA	01/08/2024	01/01/2021	01/09/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108787	GIMNAS DARRERA COLUMNNA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68109	ENTRADA GIMNAS	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5430	ENTRADA CUINA PASSADIS	01/08/2024	01/09/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68116	CUINA	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	86452	MENJADOR	01/08/2024	01/02/2024	01/10/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	54987	MENJADOR	01/08/2024	01/02/2024	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68794	SECRETARIA ENTRADA	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	54311	PASSADIS PARVULARI INICI	01/08/2024	01/02/2024	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	54999	PASSADIS PARVULARI	01/08/2024	01/02/2024	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	69750	PASSADIS PARVULARI	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR CO2 3 Kgs.	212007	GIMNAS	01/08/2024	01/07/2021	01/07/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	1152	PASSADIS 1	01/08/2024	01/02/2024	01/11/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68749	PASSADIS FINAL PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014

EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	68800	AL COSTAT BIBLIOTECA	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	4249144	AL COSTAT AULA INF. 1º PLANTA	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	54305	PASSADIS 2º CURS	01/08/2024	01/02/2024	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	212037	PASSADIS PRINCIPI	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2016
BIE 25 mm 20 m		1º PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		GIMNAS	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m	753	PASSADIS PARVULARI INICI	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m	949	PASSADIS PARVULARI FINAL	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS 1º CURS	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PASSADIS 3º CURS	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		1º PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		1ª PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		1ª PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2024	01/01/2009
CAMPANA FIRE TEX Espumogeno 9litros		cuina	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2010
ABA - 01-2010 v40t			01/08/2024		
ABA - B.ELÉCTRICA Vertical BLOCH vx 20-7	oh0804059011a		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	77	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	23	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	9	01/08/2024	01/11/2024
Campanas cocina	CAMPANAS	Campanas cocina	1	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Marià Fortuny

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	106763	PASSADIS PLANTA 3 6º CICLE SUPERIOR	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	4249089	RAMPA PLANTA 3CICLE SUPERIOR 6	01/08/2024	14/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10399	PASSADIS PLANTA 2 DIRECCIO	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10378	PASSADIS PLANTA 2	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	82248	PASSADIS PLANTA 2 RELIGIO	01/08/2024	14/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	60889	PLANTA 3 CICLE INICIAL	01/08/2024	14/05/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	189950	PASSADIS PLANTA 3 CICLE INICIAL	01/08/2024	01/01/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	79149	RAMPA PLANTA 1 2º PRIMARIA	01/08/2024	14/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	237177	PLANTA PRIMERA PASSADIS 2º PRIMARIA	01/08/2024	01/01/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108779	PLANTA BAIXA ENTRADA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	82221	PLANTA BAIXA PASSADIS SECRETARIA	01/08/2024	14/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108774	PLANTA BAIXA ENTRADA ESCALERA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54892	RAMPA -1 P - 3 EDIF. EXTERIOR	01/08/2024	14/05/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	68769	PASSADIS PLANTA -1 P - 3 EDIF. EXTERIOR	01/08/2024	14/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	83433	PLANTA 2 CICLE INFANTIL	01/08/2024	14/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	82239	PASSADIS PLANTA 2 CICLE INFANTIL	01/08/2024	14/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	18372	PASADIS PLANTA 2 INFORMÀTICA ADULTS	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	146921	PASSADIS PL -1 3º PRIMARIA	01/08/2024	01/02/2020	01/10/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108762	3º PRIMARIA PLANTA-1	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	5117	MENJADOR	01/08/2024	14/05/2024	01/09/2006
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	79251	CONSERGERIA ENTRADA	01/08/2024	14/05/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108762	SALO D´ACTES	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108772	SALO D´ACTES	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	108757	SALO D´ACTES MAGATZEM	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	18138	ESCENARI	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	98621	SALA CALDERES	01/08/2024	01/07/2020	01/01/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92277	SALA CALDERES	01/08/2024	14/05/2024	01/12/2014

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	27	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Misericòrdia

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28964	EDIF. VELL PLANTA BAIXA EXTERIOR	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6064580	EDIF. VELL PLANTA 1 EXTERIOR	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237668	PARVULARI SOTERRANI EXTERIOR	01/08/2024	01/07/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6064557	PLANTA BAIXA PASSADIS	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	6064559	PLANTA BAIXA ENTRADA	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	82227	PLANTA 1 ESCALES	01/08/2024	01/02/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6064595	PASSADIS PLANTA 1	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	28961	ESCALA PLANTA 2	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6064592	PASSADIS PLANTA 2	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	98610	SALA CALDERES	01/08/2024	01/09/2023	01/01/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6064594	P3-P4-P5 EDIFICI NOU	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	6064593	PASSADIS EDIFICI NOU	01/08/2024		01/02/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6064555	P3-P4-P5 EDIFICI NOU	01/08/2024		01/02/2021

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	13	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Monsant

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	72662	ENTRADA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	82536	FOTOCOPIADORA	01/08/2024	01/02/2024	01/11/2019
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37209	MENJADOR ENTRADA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	5656	CUINA	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2009
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	6107015	PARVULARI INICI PLANTA BAIXA	01/08/2024		01/06/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20805	PARVULARI FINAL PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3385131	BIBLIOTECA PLANTA 1º	01/08/2024	01/01/2022	01/09/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	70590	PLANTA 1 PASSADIS AL COSTAT SALA TUTORIA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37215	PASSADIS PLANTA 1	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	428401	INFORMÁTICA PLANTA 1º	01/08/2024	01/01/2022	01/05/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37212	DUTXAS VESTIDORS EXTERIORS	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXT. 6KG POLVO ABC PI-6S EF 34A-233B	7094427	Cocina	01/08/2024		29/04/2024

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	12	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Mowgli

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CIRTEK --		Recepcio	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	4253816	GIMNAS	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	237609	GIMNAS ENTRADA	01/08/2024	01/01/2021	01/11/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23644	PLANTA BAIXA PASSADIS	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	7647	PLANTA BAIXA INFORMATICA	01/08/2024	01/11/2021	01/02/2011
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	134469	CONSERGE	01/08/2024	01/11/2021	01/07/2011
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1325	ENTRADA ESCOLA	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	212809	AMPA SALA EXTERIOR	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	8223	PLANTA 1º PASSADIS INICI	01/08/2024	01/02/2024	01/05/2008
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	6446513	PLANTA 1º PASSADIS FINAL	01/08/2024		01/05/2022
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	330189	MENJADOR	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2008
EXTINTOR AGUA 6 Ltrs.	221010	CUINA	01/08/2024	01/11/2021	01/09/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	4206518	EDIFICI PARVULARI	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	212806	EDIFICI PARVULARI	01/08/2024	01/01/2021	01/07/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	20748	EDIFICI PARVULARI CUADRES ELECTRICS	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23755	ENTRADA EDIFICI PARVULARI	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23650	RESERVA archivo	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	238555	SALA CALDERES EXTERIOR	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2008
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	214664	SALA CALDERES EXTERIOR	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2012
BIE 25 mm 20 m		GIMNAS	01/08/2024	01/01/2018	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PATI ENTRADA GIMNAS	01/08/2024	01/01/2018	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA PASSADIS	01/08/2024	01/01/2018	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA ENTRADA	01/08/2024	01/01/2018	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 1 PASSADIS INICI	01/08/2024	01/01/2018	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 1 PASSADIS FINAL	01/08/2024		01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		MENJADOR ENTRADA	01/08/2024	01/01/2018	01/01/2009
CAMPANA CO2 --		001	01/08/2024		
ABA - -- --			01/08/2024		
ABA - B.ELÉCTRICA Vertical ITUR --	--		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	16	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	18	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	7	01/08/2024	01/11/2024
Campanas cocina	CAMPANAS	Campanas cocina	1	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Pompeu Fabra

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO Exx		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		

ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CIRTEK --		Recepción	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	67869	ENTRADA	01/08/2024	08/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	221	SALA INFORMATICA PRIMER PIS	01/08/2024	01/09/2023	01/01/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1786	PIS 2 AULA ROMANI	01/08/2024	01/07/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20746	ALTELL GIMNAS	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20732	PLANTA -1 MAGATZEM	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23870	OFICINES ENTRADA	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	67400	ESCALES PRIMER PIS	01/08/2024	08/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23877	1º PLANTA EDIFICI NOU	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	433827	CONSERGERIA AL DARRERA DE LA PORTA	01/08/2024	01/05/2022	01/10/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23897	ENTRADA SALA PROFESSORS PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92215	SALA PROFESSORS	01/08/2024	01/11/2019	01/12/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20735	ENTRADA GINESTA 1º PIS	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23739	ENTRADA A MENTA PISO 2	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	525268	PLANTA -1 MAGATZEM	01/08/2024	01/09/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC AUTO 9 Kgs.	77897	PLANTA -1 MAGATZEM	01/08/2024	01/11/2019	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108790	GIMNAS PLANTA -2 ENTRADA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20731	GIMNAS	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108709	CONSERGERIA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	3769	OFICINA ENTRADA	01/08/2024	01/02/2020	01/08/2005
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	67898	ENTRADA SALA PROFESSORS	01/08/2024	08/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20751	GIMNAS	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	67396	2 PLANTA ESCALA	01/08/2024	08/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20719	MATERIAL TEATRE	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23600	MAGATZEM GIMNAS -2	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23671	MENJADOR ENTRADA	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10392	PLANTA -1 MAGATZEM	01/08/2024	01/09/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	67397	EDIFICI ANTIC 1º PLANTA	01/08/2024	08/05/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	67394	EDIFICI VELL 1º PLANTA	01/08/2024	08/05/2024	01/06/2014
BIE 25 mm 20 m		Piso 2 MENTA	01/08/2024	01/01/2022	01/11/1998
BIE 25 mm 20 m		PRIMER PIS ENTRADA	01/08/2024	01/01/2022	01/11/1998
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA SALA PROFESSOR	01/08/2024	01/01/2022	01/11/1998
BIE 25 mm 20 m		GIMNAS PLANTA ALTELL	01/08/2024	01/01/2022	01/11/1998
BIE 25 mm 20 m		PLANTA -1 GIMNAS	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		ENTRADA	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		1 PLANTA INFORMATICA	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	41	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	28	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	7	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Prat de la Riba

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	32832	ENTRADA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	28895	ENTRADA PASSADIS FINAL PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	32728	PASSADIS AULES PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	28894	ENTRADA SECUNDARIA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	28972	SALA CIENCIAS 1º PLANTA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	40306	PL.BAIXA BIBLIOTECA	01/08/2024	01/01/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	32489	PLANTA 1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	91539	SALA CALDERES	01/08/2024		01/11/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	8416	SALA MESTRES PRIMERA PLANTA	01/08/2024	01/09/2023	01/05/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92762	SALA CALDERAS	01/08/2024		01/12/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	49896	Menjador	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2018

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	11	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Escola Rosa Sensat

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio A	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio A	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio A	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio A	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio A	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio A	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio A	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		edificio B	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		edificio B	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CIRTEK		edificio A secretaría	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CIRTEK		cocina edificio B	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68101	ENTRADA EDIFICIO A	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	20796	SECRETARIA ENTRADA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68764	PLANTA BAIXA EDIFICI A	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	65062	PLANTA BAIXA EDIFICI A FINAL	01/08/2024	01/05/2019	01/01/2009
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	7911	1 PLANTA PEIXERA	01/08/2024	01/05/2019	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550227	1 PLANTA EDIFICI A FINAL	01/08/2024	01/02/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	186622	1 PLANTA EDIFICI A FINAL	01/08/2024	01/02/2022	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68772	PLANTA PRIMERA RESERVA	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68117	EDIFICI A 1 PLANTA INICI COSTAT WC	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68110	EDIFICI B PLANTA BAIXA ENTRADA	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68774	EDIFICI B PLANTA BAIXA FINAL	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68755	EDIFICI B PLANTA BAIXA FINAL COSTAT WC	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23746	EDIFICI B PLANTA 1 INICI	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23868	EDIFICI B 1 PLANTA MEITAT	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68753	EDIFICI B PLANTA 1 FINAL	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68115	EDIFICI B 1 PLANTA FINAL	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	433502	RESERVA 1º PLANTA PEIXERA	01/08/2024	01/02/2023	01/10/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68108	EDIFICI B 1 PLANTA INICI COSTAT WC	01/08/2024	01/05/2019	01/06/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2574	CUINA PLANTA BAIXA EDIFICI B	01/08/2024	01/05/2019	01/08/2010
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	7865	SALA CALDERES	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	13380	MAGATZEM CUINA	01/08/2024	01/02/2023	01/04/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	213809	1º PLANTA RESERVA PEIXERA	01/08/2024	01/07/2021	01/07/2016
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2564	CALDERA EDIFICI B	01/08/2024	01/08/2014	01/09/2009
BIE 45 mm 20 m		EDIFICI A 1 PLANTA ENTRADA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2009
BIE 45 mm 20 m		EDIFICI A PLANTA 1º	01/08/2024	01/01/2021	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		EDIFICI A PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		EDIFICI A PRIMERA PLANTA	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		EDIFICI B PLANTA BAIXA FINAL	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		EDIFICI B PLANTA 1 INICI COSTAT WC	01/08/2024	01/01/2019	01/01/2009

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	21	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	23	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	6	01/08/2024	01/11/2024

Inventari Escola Rubió i Ors

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escuela	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		Escuela	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional KILSEN KILSEN 702		fotocopiadora	01/08/2024		
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	427572	CONTADORS LLUM GIMNAS	01/08/2024	01/02/2022	01/09/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23731	GIMNAS	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	135116	ENFRONT ENFERMERIA	01/08/2024	01/01/2021	01/06/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23793	PASSADIS SALA MAQUINES	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	6033	PASSADIS SALA MAQUINES	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	163071	PASSADIS AMPA	01/08/2024	01/01/2021	01/11/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23708	PASSADIS ENTRADA INFORMATICA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	37592	SALA INFORMÁTICA	01/08/2024		01/05/2022
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	135198	PASSADIS P-3	01/08/2024	01/01/2021	01/06/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	13365	ENTRADA SALA AUDIO I VIDEO	01/08/2024	01/02/2023	01/04/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23743	PASSADIS CICLE INICIAL	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	00314	PASSADIS CICLE SUPERIOR	01/08/2024	14/03/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	86446	PASSADIS GRALLERS	01/08/2024	01/02/2024	01/10/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	68118	PASSADIS CICLE MITJA	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23715	MENJADOR	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	13383	CUINA	01/08/2024	01/02/2023	01/04/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23735	VESTIBUL SECUNDARIA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23722	PASSADIS ENTRADA	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23617	PASSADIS P - 4	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	98643	SALA CALDERES	01/08/2024		01/01/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	1835	AULA NATURALS	01/08/2024	01/02/2024	01/09/2013
BIE 45 mm 20 m		PASSADIS planta baja	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999
BIE 45 mm 20 m		PASSADIS P3	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999
BIE 45 mm 20 m		CICLE INICIAL	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999
BIE 45 mm 20 m		CICLE SUPERIOR	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999
BIE 45 mm 20 m		VESTIBUL SECUNDARIA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999
BIE 45 mm 20 m		PASSADIS CICLE MITJA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999
BIE 45 mm 20 m		PASSADIS P4	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999
BIE 45 mm 20 m		GIMNAS	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1999

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	11	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	21	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	8	01/08/2024	01/11/2024

Inventari Escola Teresa Miquel i Pàmies

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional PLANA FABREGA		consergeria	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54989	ENTRADA ESCOLA	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54303	PLANTA BAIXA ENTRADA INICIO	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32780	PLANTA BAIXA ENTRADA AL FINAL	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	55000	PLANTA BAIXA CUINA	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54980	PLANTA BAIXA MENJADOR	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54979	PLANTA BAIXA BIBLIOTECA	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54329	PLANTA BAIXA PARVULARI MEITATPASSADIS	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54998	P1 COSTAT ASCENSOR	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	32179	magatzem	01/08/2024	01/11/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54362	PASSADIS DRETA PRIMERA PLANTA	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54982	PASSADIS DRETA PRIMERA PLANTA FINAL	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54986	GIMNAS ENTRADA	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54383	GIMNAS FINAL	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54358	PLANTA PRIMERA	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	54302	PLANTA PRIMERA	01/08/2024	01/02/2019	01/03/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23672	PLANTA BAIXA ENTRADA LATERAL	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	8422	PLANTA BAIXA ENTRADA LATERAL	01/08/2024	01/09/2023	01/05/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20750	PLANTA BAIXA PASSADIS FINAL	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20704	PLANTA BAIXA FINAL	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	23382	PLANTA BAIXA FINAL	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2008
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	23379	1ª PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2008

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23887	1ª PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23599	1ª PLANTA PASSADIS	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	23739	1ª PLANTA LATERAL FINAL	01/08/2024	01/09/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	92211	MAGATZEM COSTAT SALA CALDERAS	01/08/2024	01/02/2019	01/12/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20753	SALA CALDERES PATI	01/08/2024	01/11/2021	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	164695	Q.ELECTRIC SOTA ESCALA Planta baixa	01/08/2024	01/02/2020	01/11/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	163070	Q. ELECTRIC SOTA ESCALA	01/08/2024	01/02/2020	01/11/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	14340	MAGATZEM EXTERIOR PATI	01/08/2024	01/09/2023	01/10/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	184922	SALA CALDERAS	01/08/2024	01/06/2021	01/06/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	7399	bombas	01/08/2024	01/09/2023	01/11/2008
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA PASSADIS DIRECCIO	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA PASSADIS PARVULARI	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		PLANTA PRIMERA PASSADIS DRETA	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		PLANTA PRIMERA PASSADIS ESQUERRA COSTAT ESCALES	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		GIMNAS ENTRADA	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2023	01/05/2008
BIE 25 mm 20 m		1ª PLANTA LATERAL FINAL	01/08/2024	01/01/2023	01/05/2008

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	10	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	31	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	7	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Estació d'Autobusos

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6331245	despacho	01/08/2024		01/12/2021

Inventario Guardia Urbana

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	9723	exterior	01/08/2024	01/10/2021	01/03/2010
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	41342	exterior	01/08/2024	01/10/2020	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	40876	exterior	01/08/2024	01/05/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	153137	sala soldadura	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	153185	exterior	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	184400	reserva	01/08/2024	01/01/2022	01/03/2016
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	173736	0821 G XK	01/08/2024	01/01/2022	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	138803	comedor	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	8772	comedor	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2010
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	134203	sala ordenador	01/08/2024	01/10/2021	01/03/2011
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	32302	pasillo	01/08/2024	01/05/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	153186	exterior	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6-S Kgs.	19881	sala señales	01/08/2024	01/10/2021	01/03/2016
EXTINTOR BC AUTO 9 Kgs.	52293	sala disolvente	01/08/2024	01/02/2019	01/05/2014
EXTINTOR BC AUTO 9 Kgs.	52280	sala disolvente	01/08/2024	01/02/2019	01/05/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5788650	3270 lgc	01/08/2024		01/02/2020

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	16	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Hisenda

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		parking	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		edificio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional GENT 03287-16sp		recepcion	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32336	PLANTA BAIXA ENTRADA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32341	RECEPCIO	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32721	PLANTA BAIXA ACCES ESCALES	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	31574	OFICINES PLANTA BAIXA FINAL	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32748	DISTRIBUIDOR PLANTA-1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32337	PLANTA -1 ESMORZAR	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32332	ARXIU INTERIOR PLANTA -1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32338	CONSERGERIA PLANTA -1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	2731	CUADRE ELECTRIC PLANTA -1 ARXIU FINAL	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	31563	ENTRADA PARKING PLANTA -1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4253798	PLANTA -1 PARKING QUART ASCENSOR	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	42633919	PLANTA -1 PARKING SAI	01/08/2024	01/02/2019	01/07/2014

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32693	PLANTA -1 SAI	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32446	GRUP ELECTROGEN PLANTA -1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32350	Parking PLANTA-1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	31554	MAGATZEM PLANTA -1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32742	PLANTA -1 PARKING reserva	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	220533	PARKING PLANTA -1 reserva	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32450	ENTRADA RECEPCIO PLANTA 1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32746	ENTRADA TESORERIA PLANTA 1	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	31553	ENTRADA PLANTA 2	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32493	PLANTA 2 FOTOCOPIADORA	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	31569	PLANTA 3 ASCENSOR	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32353	PLANTA 3 SALA POLIVALENT	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32342	PLANTA 3 SALA ACONDICIONAT	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32327	PLANTA 3 SALA POLIVALENT detras	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32451	PLANTA 3 AIRE ACONDICIONAT	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32322	PLANTA 3 AIRE ACONDICIONAT	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32452	PLANTA 3 AIRE ACONDICIONAT	01/08/2024	01/09/2023	01/09/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	54899	DESPATX 2º PLANTA	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	61651	TANCAT SORTIDA COTXES PL-1	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
BIE 25 mm 20 m		PL- 1 SALA ESCALES	01/08/2024	01/01/2023	01/07/2003
BIE 25 mm 20 m		Planta baja escales	01/08/2024	01/01/2023	01/07/2003
BIE 25 mm 20 m		P. baixa P.1ª	01/08/2024	01/01/2023	01/07/2003
BIE 25 mm 20 m		Planta 1 a Planta 2	01/08/2024	01/01/2023	01/07/2003
BIE 25 mm 20 m		Planta 2 a Planta 3	01/08/2024	01/01/2023	01/07/2003

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	19	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	31	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	5	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Hospital Central

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO			01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica NOTIFIER id3000		planta baja repartidor	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	142483	sótano	01/08/2024	01/03/2019	01/03/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	57664	sotano	01/08/2024	01/03/2019	01/03/2010
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	446557	sala central de incendio	01/08/2024	01/06/2023	01/03/2008
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	133993	pl1 descanso	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239423	planta 2 despacho	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6107039	planta3 despacho	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239448	planta 2 despachó	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6107014	planta 2 pasillo	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	59321	Pasillo Planta 2	01/08/2024		01/12/2021
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	44516	Pasillo Planta 2	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2005
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	1854461	Planta 3 oficina	01/08/2024	01/06/2023	01/12/2018
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	185442	Sala Racc	01/08/2024	01/06/2023	01/12/2018
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	169911	Hall Primera planta	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	169092	Hall Primera Planta	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2009

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239421	planta 2 pasillo	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	59466	Sala Residentes M.I.	01/08/2024	01/12/2020	01/12/2005
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	78599	Pasillo CAP Clinic	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2017
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239419	pl1 pasillo	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239425	pl1 pasillo	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6107035	pl1 pasillo despacho	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6239420	pl1 pasillo	01/08/2024		01/03/2022
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	78559	gerencia d ´ambit serveis personals	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2017
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	3044	Sala Biblioteca	01/08/2024	01/09/2023	01/12/2006
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	592	Pasillo Planta Baja	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	169059	Pasillo Planta Baja	01/08/2024	01/12/2019	01/12/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	19262	Hall Planta Baja	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	078559	Hall Planta Baja	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2017
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	10749	Oficinas Hall	01/08/2024	01/12/2020	01/12/2005
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6717282	Recepción Hall	01/08/2024		01/03/2023
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	5672	Oficina Conserje	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2006
BIE 25 mm 20 m		Planta 2 Pasillo	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		planta 3	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Hall Planta 3	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Hall Primera planta	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Hall Primera planta	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Sala Treball	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Aula 6	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Hall Planta Baja	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		Hall Planta Baja	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2000
CENTRAL EXTINC. AUTOMÁTICA Convencional KILSEN K603		SOTANO	01/08/2024		
CENTRAL EXTINC. AUTOMÁTICA Convencional CASMAR - ZITON ZC4-6 IP30		SALA RACK planta 1	01/08/2024		
CENTRAL EXTINC. AUTOMÁTICA Convencional CASMAR - ZITON ZC4 IP30		SALA CPD	01/08/2024		
RECIPIENTE GAS MODULAR (Cilindro) LPG C02 50.0 L.		sotano	01/08/2024	01/01/2015	
RECIPIENTE GAS MODULAR (Cilindro) LPG HFC-227ea 50.0 L.		sala rack pl1	01/08/2024	01/01/2014	
RECIPIENTE GAS MODULAR (Cilindro) LPG HFC-227ea 50.0 L.		sala CPD pl11	01/08/2024	01/01/2013	
DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL KILSEN ki703			01/08/2024		
DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL			01/08/2024		

DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL			01/08/2024		
DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL			01/08/2024		
DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL			01/08/2024		
DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL			01/08/2024		
SIRENA KILSEN ACUSTICA INTERIOR			01/08/2024		
SIRENA ACUSTICA INTERIOR			01/08/2024		
SIRENA ACUSTICA INTERIOR			01/08/2024		
PULSADOR DISPARO			01/08/2024		
PULSADOR DISPARO			01/08/2024		
PULSADOR DISPARO			01/08/2024		
PULSADOR DISPARO			01/08/2024		
PULSADOR PARO			01/08/2024		
PULSADOR PARO			01/08/2024		
PULSADOR PARO			01/08/2024		
PULSADOR PARO			01/08/2024		
ABA - -- TAV37/134			01/08/2024		
ABA - B.ELÉCTRICA Horizontal IDEAL Mac 40/26	91363		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	Ultima revisión	Próxima revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	281	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	30	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	9	01/08/2024	01/11/2024
Extinción gas	EXTINGAS	Extinción gas	23	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Hospital Central Hall

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	6331234	oficina	01/08/2024		01/12/2021

Inventario Institut Escola el Pi del Burgar

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		colegio	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ACUSTICA/OPTICA EXTERIOR		colegio	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CIRTEK --		conserjería	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108507	entrada	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108792	gimnas	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108793	gimnas almacén	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	36655	cocina	01/08/2024	01/02/2023	01/04/2008
EXTINTOR ESPUMA AFFF 6 Kgs.	188180	cocina	01/08/2024	01/07/2021	01/04/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	106797	gimnas	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	169961	sotano	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108504	gimnas almacén	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	85132	comedor	01/08/2024	01/02/2024	01/01/2014

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	198852	planta 2	01/08/2024	01/07/2021	01/01/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108800	Fotocopiadora	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1687526	caldera	01/08/2024		01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	104770	planta baixa ampa	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	104747	pasillo directora	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108506	caldera	01/08/2024		01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	128550	Conserjería	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	104754	planta baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108502	planta baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	104766	planta baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1687521	pl2 informatica	01/08/2024	08/05/2024	01/11/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	104768	planta 2	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	104763	planta 2	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108799	planta 2	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108798	planta 2	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	104791	planta baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1687520	pl1 informática	01/08/2024	08/05/2024	01/11/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108510	planta 1	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108503	planta 1	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108796	planta 1	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108791	planta 1	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108522	pl1 aula taller	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108516	planta 1	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108794	planta baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108521	pl2 laborator	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108505	planta baixa	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	1687528	caldera	01/08/2024		01/09/2014
BIE 25 mm 20 m		P.BAIXAPASS. AMPA	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		MENJADOR	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		PL.BAIXA PARVULS	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		PL.BAIXA PASS. FINAL	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		PL.BAIXA PAS. MEITAT	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		PL.BAIXA PASS. FINAL	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009

BIE 25 mm 20 m		1ª PLANTAPAS. INICI	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		1º PLANTA PASS. MEITAT	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		2º PLANTA PASS. INICI	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		2ª PLANTA PASSILLO MEITAT	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		2º PLANTA PASS. FINAL	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
BIE 25 mm 20 m		GIMNAS	01/08/2024	01/01/2019	01/04/2009
CAMPANA FIRE TEX Solucion Acuosa --		cocina	01/08/2024	01/07/2021	01/01/2009
ABA - 090701-0012 vmx-2.9t			01/08/2024		
ABA - B.ELÉCTRICA Vertical mv-12/7	I0912240		01/08/2024		

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	22	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	36	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	12	01/08/2024	01/11/2024
Campanas cocina	CAMPANAS	Campanas cocina	1	01/08/2024	01/11/2024
Abastecimiento de agua	ABASTECE	Abastecimiento de agua	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Local AAVV Blancafort

No s'ha pogut accedir a les instal·lacions del Local AAVV de Blancafort, però per les dimensions exteriors suposem que dins hi ha un sol extintor de 6 kg de Pols ABC

Inventario Local AAVV la Pastoreta

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1486	LOCAL	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	900	sala	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4945275	sala	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2017
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1810	entrada	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2016

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	4	01/08/2024	01/11/2024

Invetario Local Plaça Baluard

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	49	Sala Interior	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	20866	ENTRADA Público	01/08/2024	01/02/2023	01/06/2013

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	2	01/08/2024	01/11/2024

Resumen Inventario Mas Totosaus

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores		3 01/08/2024	01/11/2024

Inventario Mercat Central

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	186624	SALA GRAN OFICINES	01/08/2024	01/07/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	519672	SALA REUNIONS	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	519661	PAS. OFICINES	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	136512	INGENIERIA	01/08/2024	01/02/2020	01/07/2015
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	23697	INGENERIA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2010
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	29496	SERVEIS INGENIERS	01/08/2024	01/07/2021	01/04/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	67942	SERVEIS INGENIERS	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2008
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	7633	RAC	01/08/2024	01/07/2021	01/02/2011
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	9489	sala rac	01/08/2024	01/07/2021	01/02/2007
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	519667	SALA ESPERA	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	77084	ARXIU PORTA NARANJA	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	111233	ENTRADA OFICINAS	01/08/2024	01/02/2020	01/03/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	519676	MOSTRADOR EXT 4	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	28412	ZONA ESMORZARS	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	428405	ZONA ESMORZARS	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	428417	SALA GRAN OFICINA	01/08/2024	01/02/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	136524	PAS. OFICINES FINAL	01/08/2024	01/02/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	189950	copies	01/08/2024	01/07/2021	01/04/2016

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	18	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Oficina d'Habitatge

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	40346	ENTRADA	01/08/2024	01/07/2021	01/08/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	219523	DESPATX INTERIORS	01/08/2024	01/07/2021	01/02/2016

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	2	01/08/2024	01/11/2024

Inventari Oficina Municipal d'Escolarització

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	212801	lavabos	01/08/2024	01/09/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	44330	OFICINES INTERIORS	01/08/2024	01/02/2023	01/12/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	212398	entrada	01/08/2024	01/09/2021	01/03/2016

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	3	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Palau Municipal

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		PLANTA 3	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		TELEFONIA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		TELEFONIA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		PLANTA BAJA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		PLANTA BAJA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		PLANTA BAJA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		PLANTA BAJA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		PLANTA BAJA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		PLANTA BAJA	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		--	01/08/2024		

ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		--	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		PLANTA 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		PLANTA 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		PLANTA 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR OPTICO		PLANTA 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		PLANTA 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		PLANTA 2	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		PLANTA 2	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional --		planta 3	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional		telefonía	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional k603-1ex		planta baja	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Analogica MIRA		salida de emergencia	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional pf		pl 2 sala rac	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10624	ENTRADA OAC	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237180	ARXIU 014	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10615	ARXIU 014	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	41653	ESCALES ARXIU 014	01/08/2024	01/02/2023	01/11/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	4548	IMPRESA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	11860	ENTRADA PARKING	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237148	ENTRADA PARKING	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4263020	2º DESPACHO PLANTA SERVEIS ECONOFINANCIERS	01/08/2024	06/06/2024	01/12/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237175	GRUP ELECTROGEN SALA COSTAT PARKING	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10622	PASSADIS OFICINA INNOVA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237116	ENTRADA SALA PLENO PRIMER PIS (4444)	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	335	OFICINES ENTRADA COMUNICACIO	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	32387	OFICINES PRIMER PIS PASSADIS COMUNICACIO	01/08/2024	01/12/2021	01/05/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	136565	OFICINES PRIMER PIS COMUNICACIO	01/08/2024	01/02/2020	01/07/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	237149	ENTRADA SALA PLENO PRIMER PIS (4444)	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	519677	OFICINES PRIMER PIS ESCALA ASCENSOR (4444)	01/08/2024	01/03/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4330083	OFICINES 1º PIS COMUNICACIO PORTA	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10629	OFICINES 1 PIS PASS. DARRERE PORTA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	0948	TERRAT	01/08/2024	01/03/2021	01/03/2008
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	244086	TERRAT ANTENES	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016

EXTINTOR ABC 6 Kgs.	146915	CAMPANAR TERRAT	01/08/2024	01/02/2020	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10625	OFICINES TERCER PIS SORTIDA CAMPANARI	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	315	GRUP ELECTROGEN PARKING	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	416560	FRONT ESCALES I ASCENSOR SEGON PIS	01/08/2024	01/03/2022	01/06/2012
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	180144	FRONT ESCALES I ASCENSOR SEGON PIS	01/08/2024	01/12/2021	01/03/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1854	COSTAT SORTIDA EMERGENCIA OFICINES SEGON PIS	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	180151	OFICINES PIS 2	01/08/2024	01/12/2021	01/03/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	321	OFICINES PIS 2 PREVENCIO RISCOS	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	26341	OFICINES PIS 2 PREVENCIO RISCOS	01/08/2024	01/12/2020	01/12/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550219	ENTRESOL PASILLO	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2012
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4945264	PLANTA BAIXA, OF.OAC.ACCES SOTERRANI	01/08/2024	01/03/2022	01/03/2017
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	244094	OFICINES PLANTA 1º	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	4263190	OFICINES PLANTA 1º	01/08/2024	06/06/2024	01/02/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10614	ENTRADA OAC	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10621	IMPRENTA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10608	SALA D´ ESPERA OAC FOTOCOPIADORA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	11848	PRENSA	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 9 Kgs.	244568	SALA PRENSA ENTRADA	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	1808	SALA PRENSA PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/02/2023	01/09/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	1829	SALA PRENSA MAGAT PL BAIXA	01/08/2024	06/06/2024	01/09/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	334	OFICINAS INNOVA PLANTA 2 DESPATX	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	325	INOVA PLANTA 2 DARRERE PORTA ESMORZAR	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	10602	PLANTA 3 PASSADIS DESPATXOS	01/08/2024	01/02/2023	01/03/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	4632	OFICINES PLANTA 3 PASSADIS	01/08/2024	01/02/2023	01/11/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	550234	OFICINES PLANTA 3	01/08/2024	01/03/2022	01/12/2012
EXTINTOR ABC 3 Kgs.	247226	OFICINES ENTRESOL	01/08/2024	01/12/2021	01/12/2016
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	30010024	WC PLANTA BAIXA	01/08/2024	06/06/2024	01/03/2014
BIE 25 mm 20 m		OAC ENTRADA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1998
BIE 25 mm 20 m		DAVANT ARXIU 014	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1998
BIE 25 mm 20 m		PLANTA BAIXA	01/08/2024	01/01/2021	01/01/1998
BIE 25 mm 20 m		OFICINES PLANTA 1º	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		OFICINES PLANTA 1º	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2000
BIE 25 mm 20 m		OFICINES PLANTA 1 RECURSOS GENERALS	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2000

BIE 25 mm 20 m		PASSADIS 2 PIS	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2001
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 1	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 2	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
BIE 25 mm 20 m		PLANTA 3	01/08/2024	01/01/2023	01/01/2003
RECIPIENTE GAS MODULAR (Cilindro) LPG C02 67.0 L.		pb015 armarios electricos	01/08/2024	01/01/2012	
RECIPIENTE GAS CENTRALIZADO (Bateria simple fila) SIEX FE-13 75.0 L.		sala rac planta 2	01/08/2024	01/01/2016	
RECIPIENTE GAS CENTRALIZADO (Bateria simple fila) SIEX FE-13 40.2 L.		sala rac planta 2	01/08/2024	01/01/2016	

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	43	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	47	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	10	01/08/2024	01/11/2024
Extinción gas	EXTINGAS	Extinción gas	3	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Parc de Trànsit

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	32716	EXTERIOR CIRCUITO	01/08/2024	01/03/2020	01/09/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	9099439	AULA FORMACIÓ	01/08/2024	01/03/2020	01/03/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	515256	AULA FORMACIO	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	7187	AULA FORMACIÓN	01/08/2024	01/03/2020	01/02/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	5158618	MAGATZEM	01/08/2024	01/02/2022	01/05/2012

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	5	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Refugi Antiaeri Patacada

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		pataca da	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		pataca da	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		pataca da	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO DETECTOR TERMICO		pataca da	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO PULSADOR ALARMA MANUAL		refugi	01/08/2024		
ELEMENTO DETEC. INCENDIO SIRENA FUEGO ALARMA INTERIOR		refugi	01/08/2024		
CENTRAL DET. INCENDIO Convencional CIRTEK --		cuadre Electric exterior	01/08/2024		
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108685	pasadis	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	108687	pasillo	01/08/2024	01/01/2021	01/02/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1527	pasillo	01/08/2024	01/02/2019	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	804	pasillo	01/08/2024	01/02/2019	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	312	pasillo	01/08/2024	01/02/2019	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	855	pasillo	01/08/2024	01/02/2019	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	675	pasillo	01/08/2024	01/02/2019	01/04/2014

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Detección de incendios	DETECTA H	Detección de incendios	7	01/08/2024	01/11/2024
Extintores	EXTINTOR	Extintores	7	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Salut Pública Carrer Ample

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	141982	PLANTA BAIXA PORTAL	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	141942	PLANTA BAIXA FRONT ASCENSOR	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	141970	PLANTA BAIXA ASCENSOR	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	28869	PIS 1 DEPATX	01/08/2024	01/02/2020	01/08/2010
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	139423	PIS 1 OFICINAS	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	141963	LABORATORI 1º PIS	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1910172	PIS 2 ASCENSOR	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	141972	2 PIS oficina	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	139496	PIS 1 PASSADIS	01/08/2024	01/02/2020	01/09/2015
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	223452	planta 2	01/08/2024	01/02/2022	01/11/2011

Resumen

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	10	01/08/2024	01/11/2024

Inventario Serveis Educatius

Descripción	Nº de serie	Ubicación	Ult. revisión	Últ. retimbrado	Fabricación
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	33848	pasillo	01/08/2024	01/02/2024	01/09/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	1291	final pasillo 2 planta	01/08/2024	01/02/2024	01/09/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	77739	rampa acceso -1	01/08/2024	01/02/2024	01/08/2012
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	3133	contador	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2009
EXTINTOR CO2 6 Kgs.	3414	entrada cpr	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	67883	pasillo primera planta	01/08/2024	01/02/2024	01/06/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	68106	entradas primera planta	01/08/2024	01/02/2024	01/07/2014
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	3414	pasillo crp	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2013
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3390	pasillos 2 planta	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	3054	segunda planta	01/08/2024	01/02/2024	01/04/2014
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37538	pasillo primera planta	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2013
EXTINTOR CO2 2 Kgs.	133790	pasillo	01/08/2024	01/02/2024	01/02/2009
EXTINTOR ABC 6 Kgs.	37582	pasillo 2planta izquierda	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2013
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	10481979	entrada izquierda	01/08/2024		01/02/2024
EXTINTOR CO2 5 Kgs.	3119	sala racc pl1	01/08/2024	01/09/2023	01/02/2009
BIE 25 mm 20 m		entrada cpr	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		2 pl	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		pasillo segunda planta	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		planta primera	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		pasillo planta primera	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009
BIE 25 mm 20 m		pasillo	01/08/2024	01/01/2022	01/01/2009

Resumen


Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	15	01/08/2024	01/11/2024
BIES	BIE	BIES	6	01/08/2024	01/11/2024

Resumen Inventario Vapor vell

Tipo de subsistema	Descripción	Descripción ampliada	Materiales instalados	F. últ revisión	F. próx. revisión
Extintores	EXTINTOR	Extintores	1		
Central	CENTRAL	Central de mando	1		
Barrera	BARRERA	Barrera	1		
Pulsador	PULSADOR	Pulsador d'emergencia	1		
Sirena	SIRENA	Sirena exterior	1		



Propuesta económica:
PRESUPUESTO Correctivo P.C.I.



AJUNTAMENT DE REUS
Correctiu PCI Auditoria 2024

PLAÇA DEL MERCADAL,1
43201 - REUS
Tarragona

Comercial:

Sief-2, SL / CIF B25233487

P.I. Camí Frares, C/ I, parc, 24, nau 4 , 25191 Lleida Lleida
TLF 973 241285 - sief2@sief2.com

Obra: Correctiu PCI Auditoria 2024

PLAÇA DEL MERCADAL,1
43201 - REUS
Tarragona

16573 **Cliente:** AJUNTAMENT DE REUS

Razón Social: AYUNTAMIENTO DE REUS

Fecha: 08/07/2024 **Validez:** 23/07/2024

Número: A/78088

Nº Revisión: 1

PRESUPUESTO Correctivo P.C.I.

	Cant.	Precio	Importe
--	-------	--------	---------

Capítulo: 1. Abastecimiento de agua

SUSTITUCION BOMBA JOCKEY EXISTENTE EDIFICIO MOWGLI ESCOLA ALBERICH I CASAS INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR	3	1.125,45 €	3.376,35 €
INSTALACIÓN DE COLECTOR DE PRUEBAS CON CAUDALIMETRO Y VALVULAS DE REGULACION EDIFICIO MOWGLI CENTRE CIVIC LLEVANT	2	948,54 €	1.897,08 €
SISTEMA DE CEBADO PARA ASPIRACION NEGATIVA EN GRUPO DE BOMBEO SEGUN UNE23500 INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR	1	987,60 €	987,60 €

Total Capítulo 1. : 6.261,03 €

Capítulo: 2. BIES

CORREGIR ALTURA REGLAMENTARIA BIE Inlcuye vaciado de red, desmontaje, adaptación de tubería, posterior montaje a altura reglamentaria, llenado y pruebas.	48	186,54 €	8.953,92 €
--	----	----------	------------

Total Capítulo 2. : 8.953,92 €

Sief-2, SL - CIF: B25233487 P.I. Camí Frares, C/ I, parc, 24, nau 4 25191 Lleida

Según lo establecido en el Art.13 del Regl. (UE) 2016/679 del 27 de Abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados a un tratamiento confidencial cuyo responsable es SIEF-2 S.L., CIF B25233487, siendo su finalidad gestionar nuestra relación comercial en un plazo de tiempo estrictamente necesario. Tiene usted derecho a acceder, modificar y o suprimirlos dirigiéndose a la dirección: Pol. Ind. Camí dels Frares, Calle I, Parc. 24, Nave 4, 25191 Lleida, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que estos no han sido tratados conforme lo establece la ley. No se contempla ninguna transferencia internacional de datos.

Sede central Pol. Ind. "El Camí dels Frares" C/ I, Parc. 24, nave 4, 25191 LLEIDA / info@sief2.com / Tel. 973 24 12 85 / 900 87 78 58
Sede de Tarragona Pol. Ind. "Constantí" C/ Irlanda, Parc. 4, nave 22, 43120 Constantí - TARRAGONA / tarragona@sief2.com / Tel. 977 25 21 51
Sede de Barcelona C/ del Samontà, 15, 08970 Sant Joan Despí, BARCELONA / administracion.barcelona@sief2.com / Tel. 936 55 97 63
Sede de Vielha C/ Closes, 20, 25530 VIELHA / vielha@sief2.com / Tel. 973 64 13 02

Obra: Correctiu PCI Auditoria 2024

PLAÇA DEL MERCADAL,1
43201 - REUS
Tarragona

16573 **Cliente:** AJUNTAMENT DE REUS

Razón Social: AYUNTAMIENTO DE REUS

Fecha: 08/07/2024 **Validez:** 23/07/2024

Número: A/78088

Nº Revisión: 1

PRESUPUESTO Correctivo P.C.I.

	Cant.	Precio	Importe
Capítulo: 3. Detección de incendios			
CORREGIR ALTURA REGLAMENTARIA PULSADOR	141	48,00 €	6.768,00 €
INSTALACION SIRENA INTERIOR ALARMA INCENDIOS	11	105,25 €	1.157,75 €
INSTALACION PULSADOR DE INCENDIO	1	124,54 €	124,54 €
INSTALACION SIRENA EXTERIOR ALARMA INCENDIOS	2	154,54 €	309,08 €
SUSTITUCION PILAS / BATERIAS	1	200,00 €	200,00 €
SUSTITUCION DETECTOR OPTICO DE HUMOS	20	94,54 €	1.890,80 €
REUBICAR BARRERA DE DETECCION LINEAL DE HUMOS	1	495,25 €	495,25 €
SUSTITUCION / REPARACION CENTRAL NOTIFIER ID3000 ANTIC HOSPITAL	1	4.215,00 €	4.215,00 €
CENTRAL INCENDIOS CONVENCIONAL 2 ZONAS CENTRE CIVIC MIGJORN	1	211,00 €	211,00 €
CENTRAL INCENDIOS CONVENCIONAL 4Z-20Z REFUGI ANTIAERI PATACADA ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MARFULL CENTRE CIVIC LLEVANT	4	297,56 €	1.190,24 €
Total Capítulo 3. :			16.561,66 €

Sief-2, SL - CIF: B25233487 P.I. Camí Frares, C/ I, parc, 24, nau 4 25191 Lleida

Según lo establecido en el Art.13 del Regl. (UE) 2016/679 del 27 de Abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados a un tratamiento confidencial cuyo responsable es SIEF-2 S.L., CIF B25233487, siendo su finalidad gestionar nuestra relación comercial en un plazo de tiempo estrictamente necesario. Tiene usted derecho a acceder, modificar y o suprimirlos dirigiéndose a la dirección: Pol. Ind. Camí dels Frares, Calle I, Parc. 24, Nave 4, 25191 Lleida, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que estos no han sido tratados conforme lo establece la ley. No se contempla ninguna transferencia internacional de datos.

Sede central Pol. Ind. "El Camí dels Frares" C/ I, Parc. 24, nave 4, 25191 LLEIDA / info@sief2.com / Tel. 973 24 12 85 / 900 87 78 58
Sede de Tarragona Pol. Ind. "Constantí" C/ Irlanda, Parc. 4, nave 22, 43120 Constantí - TARRAGONA / tarragona@sief2.com / Tel. 977 25 21 51
Sede de Barcelona C/ del Samontà, 15, 08970 Sant Joan Despí, BARCELONA / administracion.barcelona@sief2.com / Tel. 936 55 97 63
Sede de Vielha C/ Closes, 20, 25530 VIELHA / vielha@sief2.com / Tel. 973 64 13 02

Obra: Correctiu PCI Auditoria 2024

PLAÇA DEL MERCADAL,1
43201 - REUS
Tarragona

16573 Cliente: AJUNTAMENT DE REUS

Razón Social: AYUNTAMIENTO DE REUS

Fecha: 08/07/2024 Validez: 23/07/2024

Número: A/78088

Nº Revisión: 1

PRESUPUESTO Correctivo P.C.I.

	Cant.	Precio	Importe
Capítulo: 4. Extintores			
EXTINTOR POLVO ABC 6KG	8	44,00 €	352,00 €
EXTINTOR CO2 5KG	1	82,00 €	82,00 €
CARRO POLVO ABC 50 KGS A-IVB-C	11	297,00 €	3.267,00 €
CARRO POLVO ABC 25 KGS A-IVB-C	2	234,54 €	469,08 €
CORREGIR ALTURA REGLAMENTARIA EXTINTOR	832	7,00 €	5.824,00 €
ARMARIO EXTINTOR 6KG DE SUPERFICIE	8	87,65 €	701,20 €
FUNDA EXTINTOR CARRO 25/50 KG	13	29,56 €	384,28 €
METACRILATO INCOLORO ARMARIO EXTINTOR 3MM	17	24,15 €	410,55 €
Total Capítulo 4. :			11.490,11 €

Sief-2, SL - CIF: B25233487 P.I. Camí Frares, C/ I, parc, 24, nau 4 25191 Lleida

Según lo establecido en el Art.13 del Regl. (UE) 2016/679 del 27 de Abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados a un tratamiento confidencial cuyo responsable es SIEF-2 S.L., CIF B25233487, siendo su finalidad gestionar nuestra relación comercial en un plazo de tiempo estrictamente necesario. Tiene usted derecho a acceder, modificar y o suprimirlos dirigiéndose a la dirección: Pol. Ind. Camí dels Frares, Calle I, Parc. 24, Nave 4, 25191 Lleida, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que estos no han sido tratados conforme lo establece la ley. No se contempla ninguna transferencia internacional de datos.

Sede central Pol. Ind. "El Camí dels Frares" C/ I, Parc. 24, nave 4, 25191 LLEIDA / info@sief2.com / Tel. 973 24 12 85 / 900 87 78 58
Sede de Tarragona Pol. Ind. "Constantí" C/ Irlanda, Parc. 4, nave 22, 43120 Constantí - TARRAGONA / tarragona@sief2.com / Tel. 977 25 21 51
Sede de Barcelona C/ del Samontà, 15, 08970 Sant Joan Despí, BARCELONA / administracion.barcelona@sief2.com / Tel. 936 55 97 63
Sede de Vielha C/ Closes, 20, 25530 VIELHA / vielha@sief2.com / Tel. 973 64 13 02

Obra: Correctiu PCI Auditoria 2024

PLAÇA DEL MERCADAL,1
43201 - REUS
Tarragona

16573 **Cliente:** AJUNTAMENT DE REUS

Razón Social: AYUNTAMIENTO DE REUS

Fecha: 08/07/2024 **Validez:** 23/07/2024

Número: A/78088

Nº Revisión: 1

PRESUPUESTO Correctivo P.C.I.

	Cant.	Precio	Importe
--	-------	--------	---------

Capítulo: 5 Señalización luminiscente

SEÑAL B / "BOCA DE INCENDIOS" 21 x 29,7cm	115	8,00 €	920,00 €
SEÑAL B / "NO USAR EN CASO DE INCENDIO" 21 x 29,7 cm	1	8,00 €	8,00 €
SEÑAL B / VIA EVACUACION IZQUIERDA 21 x 21cm	30	8,00 €	240,00 €
SEÑAL B / "PULSADOR DE ALARMA" 21 x 29,7cm	141	8,00 €	1.128,00 €
SEÑAL B / VIA EVACUACION DERECHA 21 x 21cm	30	8,00 €	240,00 €
SEÑAL B / EXTINTOR 21 x 29,7cm	826	8,00 €	6.608,00 €

Total Capítulo 5 : 9.144,00 €

Capítulo: 6. VARIOS

PPTO ESCUELA LA VITXETA (DETECCION INCENDIOS)	1	6.749,00 €	6.749,00 €
---	---	------------	------------

Total Capítulo 6. : 6.749,00 €


Sief-2, SL - CIF: B25233487 P.I. Camí Frares, C/ I, parc, 24, nau 4 25191 Lleida

Según lo establecido en el Art.13 del Regl. (UE) 2016/679 del 27 de Abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados a un tratamiento confidencial cuyo responsable es SIEF-2 S.L., CIF B25233487, siendo su finalidad gestionar nuestra relación comercial en un plazo de tiempo estrictamente necesario. Tiene usted derecho a acceder, modificar y o suprimirlos dirigiéndose a la dirección: Pol. Ind. Camí dels Frares, Calle I, Parc. 24, Nave 4, 25191 Lleida, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que estos no han sido tratados conforme lo establece la ley. No se contempla ninguna transferencia internacional de datos.

Sede central Pol. Ind. "El Camí dels Frares" C/ I, Parc. 24, nave 4, 25191 LLEIDA / info@sief2.com / Tel. 973 24 12 85 / 900 87 78 58
Sede de Tarragona Pol. Ind. "Constantí" C/ Irlanda, Parc. 4, nave 22, 43120 Constantí - TARRAGONA / tarragona@sief2.com / Tel. 977 25 21 51
Sede de Barcelona C/ del Samontà, 15, 08970 Sant Joan Despí, BARCELONA / administracion.barcelona@sief2.com / Tel. 936 55 97 63
Sede de Vielha C/ Closes, 20, 25530 VIELHA / vielha@sief2.com / Tel. 973 64 13 02

PRESUPUESTO Correctivo P.C.I.

Resumen Económico		Opc.
1. Abastecimiento de agua	6.261,03 €	
2. BIES	8.953,92 €	
3. Detección de incendios	16.561,66 €	
4. Extintores	11.490,11 €	
5 Señalización luminiscente	9.144,00 €	
6. VARIOS	6.749,00 €	
Neto.:		59.159,72 €
Impuestos:		
	Base	IVA
	59.159,72 €	21 %
		Cuota
		12.423,54 €
Total Impuestos:		
TOTAL:		71.583,26 €



Sief-2, SL - CIF: B25233487 P.I. Camí Frares, C/ I, parc, 24, nau 4 25191 Lleida

Según lo establecido en el Art.13 del Regl. (UE) 2016/679 del 27 de Abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados a un tratamiento confidencial cuyo responsable es SIEF-2 S.L., CIF B25233487, siendo su finalidad gestionar nuestra relación comercial en un plazo de tiempo estrictamente necesario. Tiene usted derecho a acceder, modificar y o suprimirlos dirigiéndose a la dirección: Pol. Ind. Camí dels Frares, Calle I, Parc. 24, Nave 4, 25191 Lleida, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que estos no han sido tratados conforme lo establece la ley. No se contempla ninguna transferencia internacional de datos.

Sede central Pol. Ind. "El Camí dels Frares" C/ I, Parc. 24, nave 4, 25191 LLEIDA / info@sief2.com / Tel. 973 24 12 85 / 900 87 78 58
Sede de Tarragona Pol. Ind. "Constantí" C/ Irlanda, Parc. 4, nave 22, 43120 Constantí - TARRAGONA / tarragona@sief2.com / Tel. 977 25 21 51
Sede de Barcelona C/ del Samontà, 15, 08970 Sant Joan Despí, BARCELONA / administracion.barcelona@sief2.com / Tel. 936 55 97 63
Sede de Vielha C/ Closes, 20, 25530 VIELHA / vielha@sief2.com / Tel. 973 64 13 02