



TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A.

**INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT DE LES OFERTES
CONSIDERADES EN BAIXA DESPROPORCIONADA EN RELACIÓ AMB EL
PROCEDIMENT OBERT RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT DELS TURBO-
GRUPS DE LA PLANTA DE VALOTITZACIÓ ENERGÈTICA DE SANT ADRIÀ DEL
BESÒS.**

EXP. CTTE1087



1. OBJECTE

L'objecte d'aquest document es l'avaluació de la justificació de baixa desproporcionada aportada per part de l'empresa TECNORIVA, en relació a la seva oferta en la participació del procediment CTTE1087.

2. DADES DE PARTIDA

En data 13 de maig de 2025 es fa obertura del sobre contenidor dels criteris avaluable amb fórmules automàtiques. Tal i com s'indica a l'annex nº 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:

"La Mesa de contratación de acuerdo con el artículo 149 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, podrá apreciar que la proposición de una empresa no podrá ser cumplida, cuando en igualdad de condiciones técnicas, su oferta económica sea considerada anormal o desproporcionada, en aplicación de los siguientes criterios, según lo establecido en la Instrucción de la Gerencia Municipal, aprobada por Decreto de Alcaldía de 22 de junio de 2017 publicada en la Gasetta Municipal el día 29 de junio.

Se definen los siguientes límites para la consideración de ofertas con valores anormales o desproporcionados (en el caso de haber un único licitador, no se aplicará ningún criterio):

- Las ofertas que sean inferiores a un diferencial de 10 puntos porcentuales en relación con la media de las ofertas.*
- Si el número de licitadores es superior a 10, para el cálculo de la media de las ofertas se podrá prescindir de la oferta más alta si hay un diferencial superior al 5% respecto de la oferta inmediatamente consecutiva.*
- Si el número de licitadores es superior a 20, para el cálculo de la media de las ofertas se podrán excluir una o las dos ofertas más caras siempre y cuando una con la otra o ambas tengan un diferencial superior al 5% con la siguiente oferta."*



En l'acte d'obertura del sobre C de les ofertes, es detecta que la oferta de l'empresa TECNORIVA entra en baixa desproporcionada.

En conseqüència, es realitza requeriment en 15 de maig de 2025 per tal de que l'empresa aporti les justificacions pertinents.

S'aporta la documentació correctament en temps i forma i es procedeix al seu anàlisi.

3. CONCLUSIONS

EMPRESA TECNORIVA

Una vegada aportada la justificació de baixa desproporcionada, l'empresa justifica de manera argumentada i objectiva les dades econòmiques en les quals incideix en baixa desproporcionada, pels següents motius:

La empresa TECNORIVA aporta un desglossament dels costos dels manteniments preventius majors de turbines Alstom i KKK, i generadors Jeumont i Indar. La part més important del desglossament és de la mà d'obra, sent correcte aquest concepte, les altres parts són complementàries com transport, logística, taller, consumibles, etc. La empresa demostra i acredita un alt coneixement de les necessitats de manteniment de les màquines i per aquest motiu pot optimitzar els costos de les actuacions, donant un resultat de baixada de preu.

L'empresa TECNORIVA fonamenta la reducció en la partida corresponent al 'Servicio de análisis y soporte al mantenimiento' en la presència del sistema de monitorització remota ja instal·lat a la Planta de Valorització Energètica, la qual cosa suposa una optimització de costos en la programació de les revisions per part de personal altament qualificat. Cal assenyalar que aquest sistema era perfectament conegut per tots els licitadors, atès que constava en la documentació tècnica facilitada i va ser objecte d'especial atenció durant les visites a les instal·lacions, incloent-hi la inspecció dels quadres on s'ubica l'electrònica del sistema.

L'empresa TECNORIVA justifica la baixa presentada en la partida relativa a la 'Actualización del sistema de control de la turbina ALSTOM' en base a un estudi tècnic exhaustiu previ per l'empresa i al fet que disposa de personal propi altament qualificat per dur a terme aquest tipus d'intervencions, sense necessitat de recórrer a subcontractacions externes. Cal destacar que TECNORIVA té prevista, per al mes d'octubre i amb independència d'aquesta licitació (contracte vigent 2017-2024), la renovació del sistema de regulació mitjançant la inserció de nous servomotors hidràulics. El projecte d'aquesta actuació va ser lliurat a tots els licitadors com a part



de la documentació tècnica de la licitació, garantint així la igualtat de condicions. En aquest sentit, la declaració de TECNORIVA es fonamenta en un projecte que era conegut per tots els participants, els quals disposaven dels mateixos elements per efectuar un estudi detallat de la intervenció, com el que ha realitzat TECNORIVA i ha deixat palès a la seva oferta.

En atenció als arguments i a la documentació presentada per TECNORIVA, s'analitzen detalladament les justificacions aportades en relació amb la baixa econòmica reflectida en la seva oferta. Atès que l'empresa ha presentat un estudi tècnic rigorós, així com informació clara sobre la seva capacitat organitzativa i recursos propis, es conclou que la baixa econòmica ofertada està degudament justificada. Aquesta justificació permet entendre que la reducció del preu no és fruit d'una valoració irreal o temerària, sinó que respon a criteris objectius i verificables. En conseqüència, es considera que l'empresa ha acreditat la viabilitat i consistència de la seva oferta, descartant-se qualsevol sospita d'anomalia o falta de capacitat per executar el contracte en les condicions ofertades.

En Sant Adrià de Besòs, a 29 de Maig de 2025

Marc Gardella González
Responsable de Diagnòstic