



OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT EXISTENT, AL CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA FOIXARDA, A LA PISTA D'ATLETISME I LLANÇAMENT DE L'ESTADI MUNICIPAL JOAN SERRAHIMA, I A LA PISTA D'ATLETISME I CAMP DE RUGBI DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MAR BELLA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE

INFORME JUSTIFICACIÓ ECONÓMICA D'OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Número de contracte: 032_25000027

Empresa: URBALUX, S.A.

LOT 2: PISTA D'ATLETISME I LLANÇAMENT DE L'ESTADI MUNICIPAL JOAN SERRAHIMA

Antecedents

El present informe es basa en la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, i més concretament, en el seu art. 149.4 que regula les ofertes anormalment baixes.

Anàlisi de la justificació presentada per l'empresa URBALUX, S.A.

L'objecte principal d'aquest informe és l'anàlisi de les justificacions presentades per l'empresa que opta a la licitació del **LOT-2** del citat contracte, segons els següents apartats de l'art. 149.4

1.- Estalvi que permeti el procediment de fabricació, serveis prestats o el mètode de construcció

Segons la seva justificació econòmica de baixa desproporcionada, l'empresa no justifica aquest apartat.

2.- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres

Segons la seva justificació econòmica de baixa desproporcionada, l'empresa no justifica aquest apartat.

3.- La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.

L'empresa licitadora, URBALUX, S.A., proposa i valora un canvi del model de projector pel *Projector APOLO XL de Benito Urban*. Aquest projector no especifica, en la seva descripció, una resistència al vent inferior a 0.25 m², factor important per la seva ubicació situada a 28 metres d'alçada, tal i com s'especifica en el Projecte Executiu.

Aquest model que proposa l'empresa, *APOLO XL*, no especifica el seu compliment de la ANSI C136.31-2001 sobre vibracions de les lluminàries, per una banda, i per altre no inclou cadena de seguretat.

El model proposat no especifica que es pugui connectar a 400V.

Per últim, el sistema de control *onfield* proposat per l'empresa, té un abast de 100 metres en camp obert i la distància entre columnes és major a 100 metres.

4.- El respecte d'obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin l'establert a l'article 201.



L'empresa Ubalux, S.A. justifica el preu/hora de dos oficials segons conveni que regeix a l'empresa. També justifica el preu/hora del camió cistella que utilitzen en els desplaçaments, amb un resultat de 54,35 €/h la parella d'operaris.

Per tant, aquest apartat s'accepta la justificació presentada.

5.- La possible obtenció d'un ajut d' Estat

L'empresa no justifica aquest apartat.

Conclusió

Atès l'anàlisi de la documentació presentada per l'empresa, URBALUX, S.A., des de l'Institut Barcelona Esports, no es considera adient l'acceptació de la seva baixa desproporcionada, motivat pels incompliments justificats en l'apartat anterior.