



14 pieces AEROSTRIP diffuser type T2,5-D-EU-15

SOTR<sub>Avg.</sub> = 16,87 kg O<sub>2</sub>/h

air flow<sub>Avg.</sub> = 254 Nm<sup>3</sup>/h

SOTR<sub>Max.</sub> = 22,63 kg O<sub>2</sub>/h

air flow<sub>Max.</sub> = 355 Nm<sup>3</sup>/h

water level = 4,09 m

no scale

<input type="checkbox"/> zur Ausführung freigegeben			<input checked="" type="checkbox"/> Entwurf, zur Ausführung nicht freigegeben		
	Name	Datum	EDAR Pinell de Brai (Tarragona) arrangement of diffuser		AQUACONSULT
gezeichnet	AF	25.03.22			
Z-Nr:	20210622				
Rev.:	01				
AQUACONSULT Anlagenbau GmbH A-2514 Traiskirchen Badener Straße 46 TEL 02252/41481 FAX 02252/41480 e-mail:sales@aquaconsult.at					

**AQUACONSULT**

Fe  
SU

SORTIDA Afluents TRACTAT  
AL BARRANC DE PINELL

SORTIDA D'AIGÜES PLUVIALS  
AL BARRANC DE PINELL

# LLEGENDA

- LINIA D'AIGUA
- LINIA DE FANGS
- LINIA DE SOBRENEDANTS
- LINIA DE REACTIUS
- LINIA D'AIRE
- LINIA BY PASS
- LINIA D'AIRE DESODORITZACIÓ
- XARXA DE PLUVIALS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE CONSTRUCTIU  
DEL COLLECTOR EN ALTA I L'EDAR DE EL PINELL DE BRAI  
(TERRA ALTA)

CLAU

637-01BP

ESCALA

1/125

GRUPUS A1

0 3.125 6.25

GRUPUS A1

NOM DEL PLANEL

EDAR

PLANTA CONDUCCIONS

DATA

DESEMBRE 2000

ESTADIAL

PLANEL NÚM

11

ESTADIAL

Plaça Catalunya  
Entitat Ambient  
Plaça de l'Aigua

AUTOR DEL PROJECTE

MARCEL POL I MASJÓ  
INGENYER DE OBRAS CIVILES I PUERTS

