



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

INFORME DEL TÈCNIC COMARCAL AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ

EXP 182/2025

El sotassinat, en compliment d'allò ordenat pel Consell Comarcal, a sol·licitud de l'ajuntament de la Sentiu de Sió, examinats els documents presentats per al contracte de **MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE MUNICIPAL: COMPTADORS INDIVIDUALS I TELEGESTIÓ**, examinats els documents presentats pels concursants:

INFORMO

- Segons el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, mitjançant procediment obert simplificat, els criteris emprats per l'adjudicació són els següents:

OFERTA ECONÒMICA	
Empresa	Oferta
ELÈCTRICA PINTÓ	204.691,21 €
VUNKERS IT EXPERTS SL	173.949,19 €
IRRIGA WATER SOLUTIONS SL	198.674,32 €

AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA	
Empresa	Mesos ampliació
ELÈCTRICA PINTÓ	24
VUNKERS IT EXPERTS SL	24
IRRIGA WATER SOLUTIONS SL	24

- D'acord amb la clàusula 11.11 del plec de clàusules l'empresa licitadora haurà d'indicar la marca i model del comptador ofertat, d'acord amb les característiques específiques previstes al projecte

MODEL COMPTADOR OFERTAT		
Empresa	Comptador ofertat	Compleix
ELÈCTRICA PINTÓ	Kamstrup - FlowIQ 2200 Lorawan	SI
VUNKERS IT EXPERTS SL	Axioma - Gama Qalcosonic W1	NO
IRRIGA WATER SOLUTIONS SL	Conthidra - Samartio Electro Sonic	NO

Els comptadors ofertats per les empreses Vunkers It Experts SL i Irriga Water Solutions no compleixen amb les característiques tècniques descrites en projecte. En concret no reuneixen la característica següent:

- Tenir integrat un sensor acústic de soroll per a la detecció de fuites que li permeti controlar les escomeses per identificar possibles fuites que hi ha abans del comptador.



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

3. La mesa de contractació en data 17/07/2025 d'acord amb la clàusula 14.2.1 del plec de clàusules administratives, requereix que en el termini de 5 dies naturals, a comptar des de l'endemà de rebre el requeriment les empreses licitadores Vunkers It Experts SL i Irriga Water Solutions SL hauran de certificar que el comptador proposat reuneix la característica anterior o be hauran de proposar un altre model que reuneixi la característica esmentada en l'apartat 2 d'aquest informe, i, en cap cas, sense poder modificar l'oferta presentada. En cas de no complir amb el requeriment, les empreses no es declararan admeses.
4. En data 23/07/2025 les empreses Vunkers It Experts SL i Irriga Water Solutions SL presenten resposta al requeriment.

4.1. Irriga Water Solutions SL: En el seu escrit manifesta:

Actualment, al mercat hi ha diverses tecnologies de detecció de fuites, i moltes marques reconegudes ofereixen sistemes de detecció acústica o de pressió mitjançant sensors externs i sistemes de monitoratge avançats. No obstant això, la detecció acústica integrada dins del comptador és una característica que, a dia d'avui, només ofereix el fabricant Kamstrup.

Aquest requisit específic —la detecció acústica integrada dins el comptador— limita de manera substancial la concurrència a la licitació, ja que només un fabricant pot complir-lo exactament. Això contravé els principis de lliure concurrència, no discriminació i igualtat d'oportunitats recollits en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que estableix que els plecs no poden incloure requisits tècnics que afavoreixin o identifiquin una marca concreta, llevat que sigui degudament justificat i no existeixi alternativa viable, cosa que no s'esdevé en aquest cas.

És per aquest motiu que considerem que la formulació actual del requeriment podria ser discriminatòria i restringir injustament la participació d'altres fabricants que ofereixen sistemes equivalents o alternatives tècnicament viables, encara que mitjançant dispositius independents al comptador.

Per tant, sol·licitem que es reformuli aquest requisit per tal de permetre l'oferta de comptadors amb capacitat de detecció de fuites mitjançant sistemes acústics, de pressió o equivalents, independentment de si el sensor està integrat al mateix cos del comptador o és un dispositiu associat al sistema global de control i telegestió.

Aquesta modificació garantiria una licitació més oberta, transparent i ajustada al marc legal vigent.

En aquest sentit s'informa que la funcionalitat del comptador sol·licitat per l'Ajuntament no queda reflectit a l'oferta presentada per Irriga Water Solutions SL per la manca de sensor acústic. Aquest podria estar integrat al mateix comptador o per separat.

4.2. Vunkers It Experts SL: En el seu escrit manifesta:

"Amb la informació exposada es conclou que el sistema de detecció ultrasònic de la proposta és equivalent al sistema de detecció acústica sol·licitat, ja que permet la detecció de fuites mitjançant un anàlisi i parametrització del cabal d'aigua equivalent a l'anàlisi efectuat per la parametrització de sons en les canonades. Quedant així justificat el requeriment.

A tot això, la proposta d'un sistema de detecció de fuites equivalent queda emparat per l'Article 126 de la Llei de Contractes del Sector Públic, article 6, que justifica l'oferiment de solucions equivalents donat que no es permet fer referència, en les prescripcions tècniques, a un tipus o patent determinat per tal d'afavorir o descartar certs productes".

En aquest sentit s'informa que la funcionalitat del comptador sol·licitat per l'Ajuntament no queda reflectit a l'oferta presentada per Vunkers It Experts SL per la



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

manca de sensor acústic. Aquest podria estar integrat al mateix comptador o per separat.

5. Valoració de les propostes

TOTAL PUNTUACIÓ			
Empresa	Oferta econòmica	Termini garantia	Total puntuació
ELÈCTRICA PINTÓ	73,36 €	24,00	93,36
VUNKERS IT EXPERTS SL			Exclòs
IRRIGA WATER SOLUTIONS SL			Exclòs

CONCLUSIÓ

Un cop valorades totes les propostes presentades es considera que les ofertes de les empreses Vunkers It Experts SL i Irriga Water Solutions SL queden excloses per no ajustar-se a les condicions i característiques del projecte.

Per tant es proposa com a adjudicatari l'empresa **ELÈCTRICA PINTÓ**, ja que és la que s'ajusta a les condicions de la licitació.

La Sentiu de Sió, a data de la signatura electrònica
El tècnic comarcal,

DOCUMENT SIGANT ELECTRÒNICAMENT

Marc Espinet Caselles
Arquitecte