



Ajuntament de Lleida

Regidoria d'Agenda Urbana i Espai Agrari
Planejament i gestió urbanística

Informe tècnic

1. Identificació de l'expedient

Expedient: OBR_OBE-2025_0010

Assumpte: Informe en relació a l'import de licitació de l'ombratge a la pista esportiva del centre cívic de la Bordeta

En data 28 de juliol de 2025 el tècnic Albert Torrelles Casol, enginyer industrial emet informe en relació a la viabilitat tècnica d'aprofitar els fonaments i l'estructura existent (pilars) en el nova construcció de tipus lleuger per la cobertura de la pista poliesportiva de la Bordeta.

L'informe conclou que degut a que l'estructura va estar sotmesa a càrregues molt superiors a les de disseny s'han produït deformacions i desplaçaments en els pilars metàl·lics que fan que no sigui viable el seu reaprofitament com a pilars principals d'una nova construcció.

En relació amb els fonaments és considera possible aprofitar-los, sempre que siguin compatibles amb les càrregues de la nova construcció i seguint el procediment detallat en d'aquest document.

I per tant, vist l'informe tècnic realitzat per l'enginyer industrial, Albert Torrelles Casol, soc del parer d'informar que la previsió de l'import establert en els plecs de la licitació, s'ha de mantenir.

Lleida, a la data de la signatura electrònica
La cap del Servei d'Urbanisme