

Expedient: 25SER0513P

MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA DELS DOS CENTRES DE PROCESSAMENT DE
DADES (CPD) DE L'HOSPITAL PARC TAULÍ
INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA BAIXA
DESPROPORCIONADA DE L'EMPRESA AQUADS TECHNOLOGIES S.L. , EN RELACIÓ AL
EXPEDIENT 25SER0513P

La oferta presentada per AQUADS TECHNOLOGIES S.L., del procediment 25SER0513P (SERVEI DE MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA DELS DOS CENTRES DE PROCESSAMENT DE DADES (CPD) DE L'HOSPITAL PARC TAULÍ) es trobava presumptament incursa en baixa desproporcionada.

En base a la documentació justificativa presentada per l'empresa AQUADS TECHNOLOGIES S.L. , en relació a la oferta presumptament incursa en baixa desproporcionada, **INFORMO** el següent:

- AQUADS TECHNOLOGIES S.L. , disposa d'un contracte amb el fabricant dels components a mantenir i els costos d'aquest manteniment disposen d'unes condicions especials per a aquest projecte degut a la condició que té l'empresa Aquads Technologies com a partner de Schneider amb la certificació Master EcoXpert.
- AQUADS TECHNOLOGIES S.L. , disposa de personal amb més de 17 anys d'experiència realitzant les tasques de manteniment de CPD. Per tant, poden realitzar aquest servei de manera optimitzada i com a conseqüència reduir els costos corresponents a aquestes tasques.
- AQUADS TECHNOLOGIES S.L. , indica que el personal involucrat en les tasques de manteniment de CPD de l'expedient 25SER0513P disposa de retribucions econòmiques per sobre de l'establert al conveni.

Per tot això, la documentació presentada per l'empresa AQUADS TECHNOLOGIES S.L. , és suficient i justifica el preu ofertat per al Expedient: 25SER0513P, i per tant, es proposa a la Mesa de Contractació que no sigui declarada anormal o desproporcionada.

Sr. David González
Cap de Manteniment

Sabadell, datat i signat digitalment