

Identificació de l'expedient:	Contracte de subministrament: "Subministrament de una bomba per l'estació de bombament principal del sistema de sanejament de Manlleu"
Òrgan que l'ha sol·licitat:	Mesa de contractació
Assumpte:	Informe relatiu a la valoració d'ofertes anormalment baixa

INFORME

Fets

En data 3 de juliol del 2025 es va publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant de Depuradores d'Osona, S.L., i d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP i la clàusula 14 del plec de clàusules administratives, el termini màxim de presentació de proposicions era de deu (10) dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació.

En data 23 de juliol del 2025, es reuneixen els tècnics amb l'objecte d'obrir el sobre únic que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atenent a l'acte d'obertura del sobre únic, i al que recull l'acta corresponent signada per la mesa de contractació, els licitadors que concorren en el procés són els següents:

Certificado de la herramienta Sobre Digital

Para la licitación correspondiente a "Subministrament de una bomba per l'estació de bombament principal del sistema de sanejament de Manlleu" con el código de expediente "2025-79" que finaliza el plazo de presentación de ofertas el día 17/07/2025, a las 14:00:00, las proposiciones presentadas mediante la herramienta de Sobre Digital son las que se relacionan a continuación:

Denominación social	NIF	Fecha de entrada	Hora de entrada	Registro de entrada
Ingeniería de bombeo Hidrostal S.L.	B97939979	14/07/2025	11:29:00	E-2025-94
EQUITRAGUA TECHNOLOGY S.L.	B42705376	16/07/2025	15:36:00	E-2025-97

La clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars estableix, a l'hora de puntuar les ofertes, els criteris avaluables de forma automàtica que son els següents:

"

1. Oferta econòmica fins a 70 punts (70%)

La puntuació de les propostes es calcularà d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

On:

Pv = Puntuació de l'oferta a valorar

Ov = Oferta a valorar

Om = Millor oferta

IL = Import de licitació

M = Factor de modulació (4)

P = Puntuació màxima del criteri econòmic (70)

2. Acreditació en muntatge de torxes de biogàs (15 punts)

15 punts: >=20 instal·lacions

10 punts: 10-19 instal·lacions

5 punts: 5-9 instal·lacions

3. Experiència en muntatge de torxes en plantes de biogàs (RSU, CTR i EDARs) (15 punts)

15 punts: >=15 anys

10 punts: 10 - 14 anys

5 punts: 5 - 9 anys

Justificació: Omplir la taula de model de l'Annex II

"

Vist el resultat de les ofertes presentades, s'analitza si hi ha alguna oferta incursa en presumpció de baixa anormal o desproporcionada d'acord els criteris definits a la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars i es conclou que l'oferta presentada per l'empresa EQUITRAGUA TECHNOLOGY, S.L. està incursa en baixa desproporcionada.

El 28 de juliol del 2025 i dins del termini atorgat, l'empresa EQUITRAGUA TECHNOLOGY, S.L presenta la documentació justificativa dins del termini atorgat i que és procedirà a valorar a continuació.

Consideracions

En el plec tècnic es varen definir les característiques tècniques imprescindibles per dur a terme el present contracte.

D'acord amb els baixos preus presentats, el tècnic responsable va sol·licitar informació addicional per justificar el producte.

Un cop s'ha procedit a analitzar la documentació presentada per l'empresa, es determina el següent:

- Que la corba hidràulica de la bomba no és exactament igual i el rendiment hidràulic és del 45% enlloc del 80% sol·licitat per el punt de treball.
- Que la brida de succió és de 150mm enlloc del 200mm que es demanava.
- Que tot i que la bomba proposada podria integrar-se al sistema actual, la bomba proposada no inclou ni el sistema de pre-rotació ni la **campana de tancament hidràulic de succió** per evitar embussaments i acumulació de greixos i sorres al pou.
- Que la bomba proposada no porta sistemes de protecció de sobre temperatura (Dry chamber)
- Que el pas de sòlids de la bomba proposada és de 80mm enfront als 150mm sol·licitats.

Conclusions

Un cop revisada la documentació presentada pel licitador, des dels serveis tècnics es considera que l'oferta tècnica presentada d'acord amb els requeriments per justificar la baixa econòmica relativa al contracte de referència, la justificació de l'oferta proposada per l'empresa EQUITRAGUA TECHNOLOGY, S.L es considera que la bomba no compleix amb les característiques tècniques definides en el plec tècnic i, per tant, es proposa l'exclusió d'aquesta empresa.

Tanmateix, la mesa de contractació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que consideri més avinent.

La tècnica responsable