



AJUNTAMENT D'OLVAN

En relació al Projecte bàsic i d'execució de Substitució de coberta de fibrociment per una de metàl·lica i Instal·lació de plaques fotovoltaiques al local social i piscines de Cal Rosal, a l'Ateneu Olvanès i aerotèrmia al Local social, emeto el següent

INFORME

Que s'estava revisant el projecte abans de procedir a la seva licitació i que s'ha detectat un error material entre la descripció de la partida 3.1, referent al Capítol 3 Coberta metàl·lica del LOT-2.

La partida 3.1 descriu el panell sandvitx de la coberta de la següent manera:

"Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 15 mm de espessor i 1000 mm d'ample, ànima aïllant de poliuretà, amb una pendent major del 10%."

L'error consisteix en les unitats de l'espessor que s'expressen en mm s'haurien de fer en cm. Per tant, la descripció del projecte s'hauria de substituir per aquesta:

"Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 15 cm de espessor i 1000 mm d'ample, ànima aïllant de poliuretà, amb una pendent major del 10%."

Aquesta errada no afecta al preu de la partida ni al pressupost final del projecte.

Jordi Valls i Rota
Arquitecte

AJUNTAMENT D'OLVAN

Plaça Ajuntament, s/n, Olvan. 08611 (Barcelona). Tel. 938250013. Fax: 938228685

