

DATA REGISTRE	25/08/2025	CECO	HOSPITAL JAUME NADAL MEROLES	Matrícula	
------------------	------------	------	------------------------------	-----------	--

INFRAESTRUCTURES - Informe de necessitats

1. Descriu la infraestructura, obra nova o arranjament sol·licitat (150 caràcters)

2uAire acondic Unitat Exterior VRV, Daikin, serie VRV-IV, model RXYQ16U, Bomba de calor, d'una potència 45.0 kW y 38700 frigories, Clase A++, SE

2. Motivacions i arguments que justifiquen aquesta demanda (150 caràcters)

Avaria greu en el sistema de climatització de l'Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida, que ha comportat una pèrdua del 70% de la capacitat de clima.

3. Edifici, planta i àrea on és prevista la intervenció sol·licitada (100 caràcters)

Plantes d'Hospitalització. Afectació a 126 pacients, treballadors i famílies.

4. Efectes col·laterals sobre la mateixa àrea afectada o d'altres (200 caràcters)

Aquesta incidència coincideix amb la situació meteorològica caracteritzada per una ona de calor intensa que afecta la ciutat de Lleida i la seva àrea d'influència, amb temperatures extremes.

5. Instal·lacions auxiliars que caldrà considerar junt amb la demanda (150 caràcters..)

Revisió de la instal·lació del clima.

6. Altres qüestions que cregueu oportú considerar (100 caràcters)

Un mal control del clima del centre pot afectar a la salut dels pacients, treballadors i famílies

7. Annexes

Assenyaleu el requadre en cas d'annexar documents



Servei o unitat sol·licitant: Direcció del centre

Signatura electrònica sol·licitant

Signatura electrònica registrador

Jordi Ballesté Torralba - DNI	Firmado digitalmente por Jordi Ballesté Torralba - DNI Fecha: 2025.08.26 15:59:06 +02'00'	
----------------------------------	--	--

Càrrec:

Director de Centre