

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3335	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Ajuntament de Sant Feliu		Sala calderes	ROCA	G100/50	Caldera	1					1/1/2000	
3335	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Ajuntament de Sant Feliu		Sala calderes		700 632 0001 01	Bomba	1					1/1/2000	
3335	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Ajuntament de Sant Feliu		Sala calderes	GRUNDF OS	UPS 40-60/2 F	Bomba	1					1/1/2000	
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Segunda	Distribuidor	Radiador	Roca		1						15 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Segunda	Office	Radiador	Roca		1						15 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Segunda	Sala de Reunions	Radiador	Roca		4						15 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Segunda	Vestuari femeni	Radiador	Roca		1						9 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Segunda	Vestuari Masculi	Radiador	Roca		3						9 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Material tènic	Radiador	Roca		1						7 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Seguritat Vial	Radiador	Roca		1						7 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Sip Fepol	Radiador	Iergom		1						12 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	lavabo	Radiador	Roca		1						10 u,57cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Distribuidor Despatchos	Radiador	Roca		1						5 u,57cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Administració	Radiador	Roca		1						9 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Administració	Radiador	Roca		1						15 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Administració	Radiador	Roca		1						30u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Despatx Cap	Radiador	Roca		1						30u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Despatx Sargents - CECOPAL	Radiador	Roca		1						10 u,57cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Despatx Sargents - CECOPAL	Radiador	Roca		1						9 u,57 cm

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Servei d atenció a la víctima	Radiador	Roca		1						12 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Baixa	Passadís Distribuidor	Radiador	Roca		1						22u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Baixa	Despatx Cap de torn	Radiador	Roca		1						19 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Baixa	Control	Radiador	Roca		1						9 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Baixa	Vestíbul	Radiador	Roca		1						12 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Primera	Despatx SOTSCAP	Radiador	Roca		1						18 u,57 cm
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Coberta	Sala de calcera	Caldera	Roca	G100/50	1	55,8					
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Coberta	Sala de calcera	Vas d expansió	Watts	ERE CE	1						50 l
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Coberta	Sala de calcera	Acumulad or	ATI	SX120	1						115 l
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Coberta	Sala de calcera	bomba	calpeda	IVC 50-120/280	1						
3344	ADMINISTRATIU - PROVEÏMENT	Polícia Local	Coberta	Sala de calcera	bomba	Grundfos	UP 20-15 n 150	1						
3372	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Casal de Joves	Baixa	Bar			Calentador elèctric	1						
10618	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Centre Cívic Les Tovallolles	Baixa	Sala tècnica	Intercambi ador de Calor	JRGUMAT	3400	1						
10618	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Centre Cívic Les Tovallolles	Baixa	Sala tècnica	Vas d expansió	Waft	3300000000	1						18 l
10618	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Centre Cívic Les Tovallolles	Baixa	Sala tècnica	Acumulad or Calor	Kaysun	G351	1						350 l
10618	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Centre Cívic Les Tovallolles	Baixa	Sala tècnica	Vas d expansió		Solarwave	1						energia solar
10618	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Centre Cívic Les Tovallolles	Baixa	Sala tècnica	Controlad or temperatur a			1						
10618	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Centre Cívic Les Tovallolles	Baixa	Sala tècnica	Intercambi ador de Calor			1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
10618	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Centre Cívic Les Tovallolles	Baixa	Sala tecnica	bomba	Wilo	Star RS 25/4	1						
3374	CULTURAL/CÍVIC	Palau Falguera	Baixa	Lavabos	Termo	Ariston		1						
3376	CULTURAL/CÍVIC S I ALTRES	Sala Iberia	Soterrani	Traster	Thermor	concept horizontal 150	Termo Electric	1	2,2	2,2		150		
3358	EDUCATIU	Aula Sant Feliu		Sala calderes	ROCA	CPA-400	Caldera	1	395				1/1/2000	
3358	EDUCATIU	Aula Sant Feliu		Sala calderes	ROCA	SC-65	Bomba	1					1/1/2000	
3358	EDUCATIU	Aula Sant Feliu		Sala calderes	ROCA	SC-65	Bomba	1					1/1/2000	
3358	EDUCATIU	Aula Sant Feliu		Sala calderes	GRUNDF OS	UMT 50-30	Bomba	1					1/1/2000	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala Calderes	ROCA	Caldera ROCA HT- 120 (120 kW)(10,86 m3/h)	Caldera	1	120				1/9/2012	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala calderes		Acumulador ACS	Acumulador	1				200	1/9/2012	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala calderes		Acumulador inercia primari	Acumulador	1				500	1/12/2014	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala calderes		Bomba circuit 1 calefacció	Bomba	1					1/9/2012	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala calderes		Bomba circuit 2 calefacció	Bomba	1					1/9/2012	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala calderes		Bomba circuit recuperadors	Bomba	1					1/9/2012	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala calderes		Bomba circuit ACS	Bomba	1					1/9/2012	
3318	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Fàbregas"		Sala calderes		Bomba circuit retorn ACS	Bomba	1					1/9/2012	
3317	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Tambor"		Sala calderes	ROCA	BAXI POWER HT 50F	Caldera	1					1/1/2019	

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3317	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Tambor"		Sala calderes	GRUNDF OS	UPS 25-40 18 220V/I	Bomba	1					1/1/2000	
3317	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Tambor"		Sala calderes	IBAIOND O	Acumulador inèrcia 300Ar A	Acumulador	1				300	1/1/2019	
3317	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Tambor"		Sala calderes	VERTICE LLI	Acumulador ACS	Acumulador	1				500	1/1/2000	
3317	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Tambor"		Sala calderes	LAPESA	LPS 1000	Acumulador	1					1/1/2000	
3317	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Tambor"		Sala calderes	GRUNDF OS	UPS 32-80 180 220V/I	Bomba	1					1/1/2000	
3317	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Tambor"		Sala calderes	GRUNDF OS	UPS 25-40 18 220V/I	Bomba	1					1/1/2000	
3334	EDUCATIU	Escola Arquitecte Gaudí		Sala calderes	ROCA	Caldera Gasoil	Caldera	1	400				1/1/2000	
3334	EDUCATIU	Escola Arquitecte Gaudí		Sala calderes		Caldera Biomassa	Caldera	1					1/6/2015	
3334	EDUCATIU	Escola Arquitecte Gaudí		Sala calderes		Acumulador inèrcia	Acumulador	1				2000	1/6/2015	
3334	EDUCATIU	Escola Arquitecte Gaudí		Sala calderes		Bomba calefacció gimnàs	Bomba	1					1/6/2015	
3334	EDUCATIU	Escola Arquitecte Gaudí		Sala calderes		Bomba calefacció edifici	Bomba	1					1/6/2015	
3334	EDUCATIU	Escola Arquitecte Gaudí		Sala calderes		Bomba buidat circuit calefacció	Bomba	1					1/1/2000	
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Passadis Distribuidor			Reixa retorn	2	80				1/9/2008	
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Passadis Distribuidor	Roca		Radiador	2				35	1/9/2008	
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Passadis Distribuidor	Roca		Radiador	1					1/9/2008	
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Passadis Distribuidor	Trox	AEH11- AG/1.210x31 0	Reixa retorn amb comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala de Reunions	Roca		Radiador	1				1000	9/5/2008	

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Despatx Direcció	Roca		Radiador	1					9/5/2008	
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Coordinació Pedagògica	Roca		Radiador	1				500	3/6/2008	
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Sala Actes	Roca		Radiador	3				35	1/9/2008	
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Actes	trox	DUL-S-15- 1000	Reixa impulsio	4						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Actes	trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 8	Roca		Radiador	2						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 8	trox	DUL-S-15- 1000	Reixa impulsio	3						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 8 Dormitori	Roca		Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 8 Dormitori			Reixa retorn	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 8 Dormitori	trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Lababo Minus	Roca		Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Vesturari	Roca		Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Servei Adults	Roca		Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula Sensorial	Roca		Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Lavabo Cuina	Waft		Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Cuina		Codigo EG0616	Bomba Mercagas	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera			Vas d'Expansió	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	Wilo	PN 10 -IP44 Clase P TR11Q	Bomba	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	Deposito caballes, S.L	1030029BH	Deposito Acumulador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	Deposito coballes, S.L	1030027DX	Deposito Acumulador	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	DAB	VA 65/180X	Bomba	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	GRUNDF OS	ALPHA 2 25- 40N 180	Bomba	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	GRUNDF OS	UPS 25-80 180	Bomba	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	SEI	CBE 32-100	Bomba	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	Domusa	Ecogas 80	Caldera	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Sala Caldera	Ibaiondo	35 CMF	Vas d'Expansió	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 7			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7 Dormitori			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 6			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6 Dormitori			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 5			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5 Dormitori			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 4			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4 Dormitori			Radiador	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 3				1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3 Dormitori				1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 2				1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2 Dormitori				1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3	Baixa	Aula 1				1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1 Dormitori				1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7	Trox	AEH11- AG/610x310	Reixa retorn amb comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7	Trox	TVR- EASY/250	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7	Trox	DUE-V-- LB/125	Reixa impulsio amb tovera	8						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7	Trox	TVR- EASY/250	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7 Dormitori	Trox	TDF-SA-R-Z- H-MN/300	Reixa de impulsió circular	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7 Dormitori	Trox	AEH11- AG/210x110	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 7 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6	Trox	AEH11- AG/610x310	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6	Trox	TVR- EASY/250	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6	Trox	DUE-V-- LB/125	Reixa impulsio amb tovera	8						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6	Trox	TVR- EASY/250	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6 Dormitori	Trox	TDF-SA-R-Z- H-MN/300	Reixa de impulsió circular	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6 Dormitori	Trox	AEH11- AG/210x110	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 6 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5	Trox	AEH11- AG/610x310	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5	Trox	DUE-V-- LB/125	Reixa impulsio amb tovera	8						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5 Dormitori	Trox	TDF-SA-R-Z- H-MN/300	Reixa de impulsió circular	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5 Dormitori	Trox	AEH11- AG/210x110	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 5 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4	Trox	AEH11- AG/610x310	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4	Trox	DUE-V-- LB/125	Reixa impulsio amb tovera	8						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4 Dormitori	Trox	AEH11- AG/210x110	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4 Dormitori	Trox	TDF-SA-R-Z- H-MN/300	Reixa de impulsió circular	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 4 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3	Trox	AEH11- AG/610x310	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3	Trox	DUE-V-- LB/125	Reixa impulsio amb tovera	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3 Dormitori	Trox	AEH11- AG/210x110	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3 Dormitori	Trox	TDF-SA-R-Z- H-MN/300	Reixa de impulsió circular	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 3 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2	Trox	AEH11- AG/610x310	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2	Trox	DUE-V-- LB/125	Reixa impulsio amb tovera	6						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2 Dormitori	Trox	AEH11- AG/210x110	Reixa retorn amb comporta de regulacio	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2 Dormitori	Trox	TDF-SA-R-Z- H-MN/300	Reixa de impulsió circular	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 2 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1	Trox	AEH11- AG/610x310	Reixa retorn amb comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1	Trox	DUE-V-- LB/125	Reixa impulsio amb tovera	3						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1	Trox	TVR- EASY/200	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1 Dormitori	Trox	AEH11- AG/210x110	Reixa retorn amb comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1 Dormitori	Trox	TDF-SA-R-Z- H-MN/300	Reixa de impulsió circular	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Aula 1 Dormitori	Trox	TVR- EASY/100	Comporta de regulació	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Acceso Exterior			Sonda temperatura	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Baixa	Acceso Exterior	Honeywell	VG 403 2A1006	Bomba Gas	1						
3315	EDUCATIU	Centre educatiu 0-3 "Patufet"	Coberta	coberta			Placas solares ACS	8						
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	FERROLI	F3 136 tipus B11 BS	Caldera	1					1/1/2000	
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	FERROLI	F3 136 tipus B11 BS	Caldera	1					1/1/2000	
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	WILO	RS 25/70	Bomba	1					1/1/2000	
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	DAB	BP 60/250	Bomba	1					1/1/2000	
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	WILO	TOP-S 30/70	Bomba	1					1/1/2000	
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	WILO	TOP-S 30/70	Bomba	1					1/1/2000	

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	WILO	RS 30/70	Bomba	1					1/1/2000	
3324	EDUCATIU	Escola Falguera		Sala calderes	SICC	116/P	Acumulador	1				2000	1/1/2000	
3346	EDUCATIU	Escola Josep Monmany		Sala calderes	ROCA	Caldera	Caldera	1	400				2/11/2003	
3346	EDUCATIU	Escola Josep Monmany		Sala calderes		Bomba escola	Bomba	1					2/3/2010	
3346	EDUCATIU	Escola Josep Monmany		Sala calderes		Bomba serveis educatius	Bomba	1					2/3/2010	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes	ADISA	HT-250	Caldera	2	230				10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes	ADISA	Roof Top RT3, 2 calderes, 4 circuits	Caldera	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Vas d'expansió	Vas d'expansió	2				150	10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Mescladora circuit mòdul annex	Valv Mescladora	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Mescladora circuit calefacció 2	Valv Mescladora	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Bomba circuit mòdul annex	Bomba	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Bomba circuit renovació d'aire	Bomba	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Bomba circuit calefacció 2	Bomba	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Mescladora circuit renovació d'aire	Valv Mescladora	1					10/4/2012	

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Bomba circuit calefacció 1	Bomba	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Mescladora circuit calefacció 1	Valv Mescladora	1					10/4/2012	
3347	EDUCATIU	Escola Pau Vila	Coberta	Sala calderes		Acumulador elèctric ACS	Acumulador	2				250	10/4/2012	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	SAUNIER DUVAL	Thema F A 23E	Caldera	1					1/1/2000	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	ROCA	BAXI POWER HT PLUS 110F	Caldera	1					1/9/2017	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	ROCA	BAXI POWER HT PLUS 110F	Caldera	1					1/9/2017	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes		Acumulador ACS	Acumulador	1				500	1/1/2000	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	GRUNDF OS	MAGNA3 32- 120 F	Bomba	1					1/9/2017	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	GRUNDF OS	MAGNA3 32- 120 F	Bomba	1					1/9/2017	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	GRUNDF OS	MAGNA3 40- 150 F	Bomba	1					1/9/2017	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	GRUNDF OS	MAGNA3 40- 150 F	Bomba	1					1/9/2017	
3345	EDUCATIU	Escola Salvador Espriu		Sala calderes	GRUNDF OS	MAGNA3 40- 150 F	Bomba	1					1/9/2017	
6089	ESPORTIU	Zona Esportiva Falguera - Camp Municipal de Futbol	Vestuari	Sala de calderes	Mitsubitshi	CAHV- P500YB- HPB	Equipo de aerotermitia	1		45			1/5/2020	
6089	ESPORTIU	Zona Esportiva Falguera - Camp Municipal de Futbol Falguera	Vestuari	Sala de calderes	Lapesa	MASTER VITRO – MVV2000SS B_03	Deposito acumulador/pro ductor ACS	1				2000 l	1/5/2020	
6089	ESPORTIU	Zona Esportiva Falguera - Camp Municipal de Futbol	Vestuari	Sala de calderes	Greenheis s	GH DPAN/DI 500L	Deposito inercia	1				500 l		
6089	ESPORTIU	Zona Esportiva Falguera - Camp	Vestuari	Sala de calderes	Grundfos	Magna1 40- 150 F N 250	bomba	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
6089	ESPORTIU	Zona Esportiva Falguera - Camp	Vestuari	Sala de calderes	Grundfos	Magna1 25- 120 N 180	bomba	1						
6089	ESPORTIU	Zona Esportiva Falguera - Camp	Vestuari	Sala de calderes	waft	3300000000	Vas d expansió	1				50 l		
6089	ESPORTIU	Zona Esportiva Falguera - Camp	Vestuari	Sala de calderes			Vas d expansió	1						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Vestidor 1			Reixa impulsio	2					1/1/2000	
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Vestidor 2			Reixa impulsio	2					1/3/2010	
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Sala Caldera	Roca	CC-108	Caldera	4					1/2/2010	
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Sala Caldera	waft	3300000000	Vas d expansió	1				24 l		
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Sala Caldera	Baxi	SB-10YA	bomba	3						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Sala Caldera	Grundfos	Alpha 2 25- 60 180	bomba	1						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Sala Caldera	Coditer s.l	H000217000 4	Deposito Agua	2				750 l		
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp Municipal de Futbol	Baixa	Sala Caldera	Greenheis s	GH DPV/1BR/ES 800L PIE	Deposito Agua	1				800 l		
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Vestidor Arbitres 1			Reixa impulsio	2						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Vestidor Arbitres 2			Reixa impulsio	1						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Vestidor 4			Reixa impulsio	1						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Vestidor 5			Reixa impulsio	2						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Baixa	Distribuidor 6			Reixa ventilacio	2						
6091	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Camp	Grada	Cabina Jutges			Reixa ventilacio	2						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Salvador Espriu		Sala Gimnàs	SAUNIER DUVAL	Isofast 35E (Gas natural)	Caldera	1	35				1/4/2002	
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Salvador		Sala Gimnàs		Mescladora	Valv Mescladora	3					1/5/2013	
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Salvador		Sala Gimnàs	ACV	Acumulador	Acumulador	1				300	1/5/2013	

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló		Mòdul		Interacumulador elèctric	Interacumulador	2				200	1/11/2007	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes	ROCA	G1000-11 (Gas natural)	Caldera	1	166,6				1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes	ROCA	Baxi SGB 170 i (Gas natural)	Caldera	1	165,8				1/1/2021	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports Andrey Xepkin		Sala calderes		PC 1035 Circuit energia solar	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes		MC-65 Recirculació caldera 1	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes		SB-50 XA Recirculació ACS	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes		SB-50 XA Circuit Legionel·la	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes		Mescladora 3 vies de 1 1/4"	Valv Mescladora	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes		MC-65 Circuit aerotermos	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló		Sala calderes		PC 1045 Primari ACS	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló		Sala calderes	DUNPHY	MOD. 54 BM1000	Acumulador	1				1000	1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló		Sala calderes		PC-1065 Terra radiant	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes		MC-65 Recirculació caldera 2	Bomba	1					1/4/2010	
6086	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Pavelló Municipal d'Esports		Sala calderes		Mescladora Termostatzable 1"	Valv Mescladora	1					1/4/2010	
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Passadis Distribuidor	Rayco		Radiador	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Pista Gimnasio	Roca	UL-214	Aerotermo	2						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Vestuari	Rayco		Radiador	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Vestuari	Rayco		Radiador	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Vestuari			Radiador	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Sala Calderes	Baxiroca	PC- 1045/RU334 2	bomba	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Sala Calderes	Viessman n	VITODENS 100-W	Caldera	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Sala Calderes	ibaiondo	18 CMF	Vas d expansió	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Sala Calderes	Varem	R1018228	Vas d expansió	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Sala Calderes	Baxiroca	TF 110 IP43	bomba	1						
0	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Monmany	Baixa	Sala Calderes	Baxiroca		Deposit acumulador	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Passadis Distribuidor			Radiador	4						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	lavabo			Radiador	2						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Vestidor	NF	29	Radiador	2						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	lavabo			Radiador	2						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Vestidor			Radiador	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	lavabo			Radiador	2						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Vestidor			Radiador	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Vestidor			Radiador	2						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Passadis Distribuidor			Radiador	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Recepció			Radiador	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu	Baixa	Lavabo			Radiador	2						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Pista			Calentadores aire/agua	4						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Sala de calcera	Acv	smart 320	Acumulador agua caliente	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Sala de calcera	Waft	330000000	Vas d expansió	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Sala de calcera	Nass		bomba	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Sala de calcera	Acv		Caldera	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Sala de calcera	ibaindo	50 AMR	Vas d expansió	1						
3422	ESPORTIU	Pavelló Esportiu Escola Pau Vila	Baixa	Sala de calcera	Dab	A80/180XM	bomba	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro	Baixa	Sala caldera	Staefa control system	SCS-dimo DTU2/2	Regulador temperatura	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera	Teccal	P	Caldera	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera	Avansa	TIP 25-8-180	bomba	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera			Intercambiador de placas	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera	zilmel		Vas d expansió	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera	mundocon trol		Regulador temperatura	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera	sensus	IEC 870-5	Sonda temperatura	2						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera	Watts		Vas d expansió	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan	Baixa	Sala caldera	DAB	KLP 50/1200T	boma	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro	Baixa	Sala caldera			Tanque acumulacion ACS	1						
3414	ESPORTIU	Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro	Baixa	Sala caldera	Roca		Tanque acumulacion solar termica	1						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Viessman n	VITODENS 200-W	Caldera	1	54,4					
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Ibaiondo	50 CM4-P	Vas d expansió	1				50 l		
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	wafts		Vas d expansió	4				80 l		
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Grundfos	Magna1 32- 120 F 220	bomba	1						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica			tanque acumulacion	1						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Sedical		intercanbiador placas	1						

Codi	Tipus	Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Uts	Pot calorífica (kW)	Cabal (m3/h)	Pressió (m3/h)	Volum (litres)	Data instal·lació	Observacions
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Sedical	SA 30/6-S	Bomba	2						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Viessman n		Mezcladora	1						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Sedical	SA25/3-B	Bomba	2						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	shager	mundocontro l	termostato	1						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Sedical		intercanviador placas	1						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Cordhydro 3000l	Cordhydro 3000l	Deposito	2				3025 l		
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica		JRGUMAT 3400 2	mezcladora termostatica	1						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Sedical	SAP 30/20 T	bomba	2						
3410	ESPORTIU	Piscina Municipal de l'Escorxador	Baixa	Sala tecnica	Viessman n		Controlador	1						
6092	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Estadi Municipal d'Atletisme		Sala calderes	FERROLI	B11 BS F3 / Pesagus F3 170 (Gas natural)	Caldera	1	170				1/1/2000	
6092	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Estadi		Sala calderes	ACV	SMART	Acumulador	1				600	1/2/2011	
6092	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Estadi Municipal d'Atletisme		Sala calderes	GRUNDF OS	Bomba de recirculació UP 20-30	Bomba	1					1/1/2000	
6092	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Estadi		Sala calderes	WILO	TOP-RS 30/10	Bomba	1					1/1/2000	
6092	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Estadi		Sala calderes	ACV	SMART	Acumulador	2				600	1/2/2011	
6092	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Estadi Municipal d'Atletisme		Sala calderes		Bomba (2) primari PSH C-12	Bomba	1					1/1/2000	
6092	ESPORTIU	Parc Esportiu de les Grases - Estadi Municipal d'Atletisme		Sala calderes	GRUNDF OS	Bomba (1) primari UPS 32-60	Bomba	1					1/2/2011	
6681	SOCIALS	Banc municipal	Baixa	Baixa	Edesa	TRE-75 N	Termo	1				75		