

PROPOSTA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA DE SENSORS PER LA MESURA DE DQO A LA SORTIDA DE L'EDAR DE MANRESA I L'EDAR DE SANT FRUITÓS DE BAGES, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11635

En relació a la licitació per la contractació de l'expedient 11635 segons procediment obert, per al subministrament, i posta en marxa de sensors per la mesura de DQO a la sortida de l'Edar de Manresa i de l'Edar de Sant Fruitós de Bages, gestionades per Aigües de Manresa SA, PERTE Digitalització del cicle de l'aigua en el marc del PRTR.

S'informa que la valoració d'aquestes proposicions, segons el criteris de valoració recollits al Plec de Clàusules Particulars que han regit la licitació és la següent:

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

Criteris de valoració AUTOMÀTICA	Puntuació màxima
Proposta econòmica, que s'avaluarà mitjançant la fórmula següent: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ On, Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic Om = Oferta millor Ov = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació (en la present licitació serà valor 1) Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin anormalment baixes o desproporcionades no justificades	
Proposta econòmica	88,00 punts
Augment del termini de garantia	10,00 punts
Certificació Norma ISO	2,00 punts

La puntuació total és de 100,00 punts amb dos dígitos decimals.

Un cop revisada la documentació tècnica inclosa en el Sobre B, es constata que l'oferta presentada per XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L. resulta incompleta en relació amb els requisits establerts a la clàusula 4.1 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), en particular, en no complir en una de les característiques mínimes requerides.

S'ofereix únicament un sistema de neteja simple d'aire, no sent conforme amb el demanat. El requisit establert a la clàusula 4.1, punt 5 del PPT defineix:

- Instal·lació submergida amb neteja automàtica per aire a pressió així com mecànica de manera simultània. (compressor adequat al equip, inclòs en el subministra: amb característiques tècniques bàsiques de tensió 230VAC, potencia 100W, protecció IP65 pressió de 0 a 6 bar i dipòsit de 0.4 l)

PROPOSTA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA DE SENSORS PER LA MESURA DE DQO A LA SORTIDA DE L'EDAR DE MANRESA I L'EDAR DE SANT FRUITÓS DE BAGES, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11635

Conforme a l'article 139 de LCSP, les proposicions s'han d'ajustar estrictament al que estableixen els plecs, i no s'admetran aquelles que ometin requisits essencials per a la seva valoració o ofereixin característiques inferiors. Així mateix, en el PPT estableix quines són les característiques mínimes que hauran de complir els equips oferts.

En aplicació de la doctrina reiterada pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, únicament són esmenables els defectes formals que no alterin el contingut essencial de l'oferta; no essent aquest el cas, atès que les deficiències detectades no compleixen amb els requeriments mínims establerts per l'equip ofert. Per tant, s'acorda l'exclusió de l'oferta presentada per XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L. al no ajustar-se als requisits mínims exigits pels plecs ni permetre la seva valoració tècnica conforme al principi d'igualtat i transparència que regeix el contracte.

La proposta presentada i les puntuacions obtingudes pel licitador admès són les següents:

VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA		
11635 SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA DE SENSORS PER LA MESURA DE DQO A LA SORTIDA DE L'EDAR DE MANRESA I L'EDAR DE SANT FRUITÓS DE BAGES,		
	BADGER METER SPAIN, S.L.	Puntuació Màxima
Proposta econòmica	35.783,56 €	
Puntuació proposta econòmica	71,41	88,00
Increment termini de garantia de l'equip de mesura	10,00	10,00
Certificació Norma UNE-EN ISO 9001	1,00	1,00
Certificació Norma UNE-EN ISO 50001	0,00	0,50
Certificació EN ISO 45001	0,00	0,50
	82,41	100,00

D'acord amb el plec de clàusules, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació adjudicar el contracte a l'entitat mercantil: BADGER METER SPAIN, SL. per import de 35.783,56 € (trenta-cinc mil set-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims) IVA no inclòs. Més la quantitat de 7.514,55 € (set mil cinc-cents catorze euros amb cinquanta-cinc cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 43.298,11€ (quaranta-tres mil dos-cents noranta-vuit euros amb onze cèntims) IVA inclòs.

A l'import anterior, s'inclouen totes les despeses que l'adjudicatari hagi de realitzar per l'acompliment dels treballs a realitzar.

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Mesa de contractació:

Sr. Josep Maria Zaragoza Bueso
Sots direcció Infraestructures

Sra. Ester Subirana Caparrós
Cap de Gestió Econòmica

Sra. Carme Ruiz Boatella
Tècnica licitacions