



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Nº Decret 2024LLDE005558
30/12/2024

Exp.: 2024/011367
Codi: C119
Ref.: MCQ

DECRET D'ALCALDIA

Identificació de l'expedient

Contractar les obres d'emergència de substitució d'un tram del col·lector de clavegueram del carrer de la Punta Falconera de Roses.

Antecedents

1. El col·lector de clavegueram que discorre pel carrer de la Punta Falconera és un tub de formigó DN.600 mm que condueix les aigües residuals per gravetat des de l'estació de bombament de la Plaça de l'Estel (EBAR Illa de Roses) fins l'estació situada a la rotonda de del final del carrer (EBAR Santa Margarida). En aquest col·lector s'hi incorporen d'altres aportacions com el bombament de l'edifici el "600", el col·lector de l'Avinguda Nord i d'altres connexions domiciliàries com la benzinera Repsol, el càmping Rodas i el supermercat Caprabo. Tot això significa que aquest col·lector suporta el cabal d'aigües residuals de més de la meitat de superfície de tota la urbanització de Santa Margarida, sense cap més alternativa d'evacuació de totes aquestes aigües generades i incorporades a la xarxa.

2. Atès que aquest col·lector té una antiguitat propera als 50 anys (obres del projecte de sanejament de Salatà – Santa Margarida entregades l'any 1.977) presenta un grau de deteriorament molt important originat per l'acció de l'àcid sulfhídric que es produeix a l'interior de les canonades que pateixen les canonades de formigó centrifugat existents. Per aquesta raó s'han anat realitzant diverses actuacions de substitució d'aquest col·lector pel qual és pràcticament tot nou, a excepció del darrer tram abans de la connexió a l'EBAR Santa Margarida (antiga C-260 amb Ronda de Circumval·lació) que coincideix sota la rotonda existent, que encara és el tub original de formigó.

3. En data 16 de desembre d'enguany es detecten uns esvorancs molt importants a la rotonda de l'antiga C-260 amb Ronda de Circumval·lació, carrer del Port de Reig i carrer de la Punta



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: 2024/011367

Falconera. Es comprova que coincideixen amb el traçat del col·lector de clavegueram, i a través de l'empresa AGBAR, com a concessionari del servei de clavegueram, es realitza una inspecció amb càmera de vídeo i camió de neteja amb cuba, i es detecta que el tub es troba completament oburat de terres on l'aigua no hi circula, fent elevar la làmina de les aigües residuals i provocant el mal funcionament de la xarxa.

4. Consta a l'expedient l'informe del cap del departament de Via Pública i Serveis Urbans justificant la urgència de l'actuació en el qual fa les següents consideracions i conclusions:

«Consideracions

Tal com s'ha produït en situacions anteriors per reparacions d'urgència dels trams de col·lector del carrer de la Punta Falconera que han col·lapsat, es dona el fet que les aigües residuals d'un sector de Santa Margarida no tenen evacuació possible i s'acaben produint sobreiximents de la xarxa al medi natural. Consta a l'expedient 2454/12 el resultat de les anàlitzes del Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU (CECAM) de la mostra de sòl estudiada, en el qual es confirma la presència de restes fecals (escherichia coli i enterococs fecals), fet que confirma que el terreny ha estat en contacte amb aigües residuals urbanes, procedents dels diversos trencaments observats en el col·lector existent en els últims temps i de les pèrdues que s'estan produint.

Atès que el contracte vigent de la concessió del servei de clavegueram municipal no preveu que siguin a càrrec del concessionari les substitucions de col·lectors d'aquesta magnitud i tramada, i no sent possible la reparació del col·lector existent degut a la falta d'estanqueïtat que presenta i la pèrdua del nivell de servei necessari, es fa necessari la seva substitució d'emergència per tal d'evitar els abocaments d'aigües residuals al subsòl que s'estan produint i procedir a la seva anul·lació.

El present informe intenta predefinir i valorar les intervencions necessàries per la substitució d'un tram del col·lector de clavegueram del carrer de la Punta Falconera en una longitud de 70 m, a la rotonda de l'antiga C-260 amb Ronda de Circumval·lació, carrer del Port de Reig i carrer de la Punta Falconera, abans de la connexió a l'estació de bombament Santa Margarida, degut el risc de col·lapse de la canonada que està



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Exp.: **2024/011367**

sotmesa a un avançat procés de descomposició i evitar també el posterior risc d'esfondrament dels vials sota els quals passen aquests tubs, així com solucionar l'avaría en aquest col·lector que comporta un greu problema de saturació de la xarxa de clavegueram amb possibles afectacions a habitatges així com sobreeximents a la via pública i als solars col·lindants, amb els greus problemes de salubritat que això implicaria.

La nova canonada de gravetat s'haurà d'instal·lar en paral·lel a la mateixa traça actual, ja que com que l'actual està molt deteriorada i existeix un elevat risc d'esfondrament, haurà de quedar anul·lada. La llargada total és de 70 m de longitud i s'instal·larà una canonada de PVC corrugat tipus SN8 de 1.000 mm de diàmetre nominal, diferenciant-se dos primers trams sota calçada corresponent a la carretera C-260, i un segon tram en terres corresponent a la illeta de la rotonda. La reposició dels paviments serà mitjançant una capa de 6 cm d'aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 en calçada sobre base de formigó de 20 cm, mentre que per l'interior de la rotonda serà suficient la reposició de la darrera capa de terra vegetal.

Atès el perfil del col·lector que es troba tot ell sota el nivell freàtic a uns 3 m de fondària, és necessari que l'excavació es realitzi amb l'ajuda d'un sistema de drenatge anomenat Well Point, el qual permet la reducció del nivell d'aigua mitjançant un equip de succió dimensionat en funció de la permeabilitat del terreny. Així mateix, i degut a les altes fondàries d'instal·lació que produeixen talussos sorrencs amb possibles inestabilitats i per tal de garantir la seguretat dels treballadors, s'ha de contemplar l'entibació de la rasa amb mòduls metàl·lics a doble costat.

Un exemple de secció tipus per aquesta obra seria el següent:

Les principals partides d'obra a tenir en compte a l'hora de realitzar una valoració aproximada del cost total de l'actuació de substitució del col·lector de clavegueram existent entre els pous P906 i P964 seran:

UT	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
----	------------	------	-----------	--------



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: 2024/011367

dia	Subministrament, transport i instal·lació amb lloguer de bomba d'aigua de gran capacitat (400 m3/h) per realitzar by-pass d'aigües residuals, inclòs manteniment i dipòsit de gasoil.	500 €	60	30.000 €
m	Instal·lació i manteniment d'equip de sistema de drenatge Wellpoint, excavació de rasa en presència de serveis, estrebada de rasa fins a 4 m de fondària amb mòduls metàl·lics d'acer, instal·lació de claveguera amb tub PVC SN8 de DN.100 cm col·locat amb sorra, reblert de rasa amb material seleccionat compactat i transport de terres contaminades a l'abocador. Inclou les mesures del pla de seguretat i salut aprovat.	4.000 €	70	280.000 €
m2	Paviment de formigó tipus HM-20 de 20 cm de gruix amb posterior fresat per acabat de capa de 6 cm de rodadura d'àrid granític, amb estesa i compactació d'aglomerat asfàltic tipus AC 16 surf BC 50/70 D.	80 €	66	5.280 €
PA	Partida alçada per neteja general de l'obra, anul·lació d'entrada i sortida del col·lector antic amb daus de formigó, inspecció de xarxa de sanejament mitjançant robot amb càmera autopropulsada, rebliment de terres dels esvorancs i rebliment amb terra vegetal de la rasa afectada a la zona verda de la illeta de la rotonda	5.000 €	1	5.000 €
Ut	Honoraris de coordinació de seguretat i salut, amb redacció del Pla, visites d'inspecció i coordinació empresarial dels	3.500 €	1	3.500 €



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Exp.: 2024/011367

	subcontractistes.			
VALORACIÓ D'EXECUCIÓ				323.780,00 €
21% IVA				67.993,80 €
VALORACIÓ DEL CONTRACTE				391.773,80 €

Conclusions

D'acord amb els antecedents i consideracions exposades, i atenent a la impossibilitat de reparació del col·lector de clavegueram existent, procedir a la seva substitució immediata o bé habilitar un sistema alternatiu temporal que resulti viable, es considera que seria necessari la clausura dels abocaments domèstics d'una gran part de la urbanització de Santa Margarida que aporta al col·lector del carrer Punta Falconera, estimant-se en uns 4.100, habitatges, així com més de 1.000 persones del càmping Rodas, ja que no hi ha alternativa d'evacuació possible de les aigües residuals generades. D'altra banda, segons la normativa vigent,

1. article 110 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües: -"Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa."-
2. article 38.f) Mesures cautelars del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament: -"Ordenar la clausura o precintat de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores."-

Per tant, vist la gravetat de la situació i de cares a poder restablir el normal funcionament d'un servei bàsic de prestació obligatòria de l'ajuntament, s'informa que ens trobem dins el supòsit d'actuació immediata a causa de situacions que suposen un greu perill contemplat en l'article 120 de la LCSP, i es proposa la contractació d'emergència a l'empresa AGBAR, com a concessionari del servei municipal de sanejament, de les obres



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

de substitució d'un tram de 70 m del col·lector de clavegueram del carrer de la Punta Falconera de Roses, per un import de 323.780,00 €, que amb el 21% d'IVA, en resulta un import total de 391.773,80 €.»

5. Consta a l'expedient l'informe complementari del cap del departament de Via Pública i Serveis Urbans establint el termini d'execució de les obres en 3 mesos.

6. Al pressupost aprovat per l'any 2024 existeix consignació pressupostària a l'aplicació Inversió Serveis. Clavegueram 5124-51-1601-6330000 per import de 250.000,00 €.

7. La Cap de serveis jurídics i administratius adscrita als serveis jurídics de Contractació de l'Ajuntament de Roses per substitució ha emès un informe favorable amb la conformitat de la secretària accidental.

Fonaments de dret

PRIMER.- MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA

- Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de Règim Local (LRBRL).
- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües.
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

SEGON .-CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA

I.- MARC LEGAL DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA.

Tal i com disposa l'article 120 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, quan l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats que afectin a la defensa nacional, s'acudirà al règim excepcional de contractació d'emergència.

Es tracta, doncs, de situacions perfectament identificables que justifiquen el trencament dels principis generals de la contractació pública enumerats a l'article 1 de la LCSP, entre els quals s'hi troben la llibertat d'accés a les licitacions o lliure concurrència, publicitat, transparència i lliure competència.

La necessitat d'actuar de manera immediata és la que justifica l'absència dels tràmits formals i ordinaris que exigeix qualsevol expedient de contractació -cosa que la diferencia, per exemple, de la tramitació d'urgència-, però que exigeix un termini d'inici de l'execució del contracte no superior a un mes, comptat des de l'adopció de l'acord pel qual es declara l'emergència. En aquest sentit es manifesten -a més de l'esmentat article 120- una sèrie de preceptes al llarg de la LCSP:

- Art. 120 LCSP: *"El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de Crédito suficiente"*.
- Art. 37 LCSP: *"Las entidades del sector público no podran contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia"*.
- Art. 153 LCSP: en el que s'estableix que no és necessària la formalització del contracte prèvia a la seva execució.
- Art. 44 LCSP: el qual estableix, respecte del recurs especial en matèria de contractació, que: *"no se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia"*.
- Art. 215: En el qual s'estableix la manca d'obligació de complir els requisits especificats en dit precepte respecte la celebració de subcontractes.

En conseqüència, en la tramitació d'emergència no s'ha de seguir el procediment obligatori en qualsevol expedient de contractació (segons el seu tipus i modalitat) sinó que hauran de seguir-se les pautes que recull l'article 120 LCSP.



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: 2024/011367

II.- RÈGIM EXCEPCIONAL.

El concepte de tramitació d'emergència, a diferència de la tramitació ordinària i d'urgència, es considera com un règim excepcional per a uns supòsits taxats, que confereix facultats excepcionals.

La tramitació d'emergència ha de limitar-se, per tant, i tal com assenyala la Junta Consultiva de Contratación del Estado en el seu Informe núm. 20/2003: *"a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia"* i sempre que no concorrin aquestes circumstàncies, els terminis i tràmits seran els previstos en la LCSP.

Més recentment, aquella mateixa Junta Consultiva en el seu Informe 17/2019, assenyala que:

"2. Cuando el legislador aborda la regulación del procedimiento de emergencia transmite la idea de que la principal cautela que debe mantenerse respecto del empleo de este procedimiento es el adecuado respeto del principio de concurrencia y de igualdad de los licitadores y que, solo en determinados supuestos absolutamente excepcionales, tales principios deben ceder cuando se produce un desequilibrio entre el pleno mantenimiento de todas las garantías de que está investida la contratación pública y el adecuado respeto al interés general que se persigue con la actuación que va a ser objeto de contratación. Las garantías propias de la tramitación de los contratos públicos, y entre ellas la determinación de unos procedimientos reglados de selección del contractista, generan un entorno de seguridad plena que asegura que la elección de los contratistas se verifique respetando íntegramente los principios nucleares de la contratación pública (...)"

La tramitació d'emergència suposa una excepció als principis generals de la contractació pública, especialment als de publicitat, concurrència competitiva i selecció de l'oferta més avantatjosa. I així es recull a l'Informe del Tribunal de Cuentas número 10178, de 28 d'octubre de 2016, que considera que la tramitació d'emergència constitueix un règim particularment excepcional, ja que implica l'exclusió en els contractes així tramitats dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, transparència i publicitat, establerts amb caràcter general com informadors de la contractació pública.



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

Per això, el recurs a aquest sistema d'adjudicació ha d'utilitzar-se de manera excepcional, havent d'interpretar-se de manera restrictiva els supòsits que contempla l'article 120.1 de la LCSP. Recorda l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIRESCON), en el seu Informe especial de supervisió dels contractes tramitats per via d'emergència en el 2021, de juliol de 2022 que *"la "tramitació d'emergència" no té cobertura en les Directives europees, sent una herència normativa residual del nostre ordenament jurídic"*, per la qual cosa la seva utilització ha de ser especialment excepcional i adequadament justificat en cada cas.

En aquest sentit, l'informe de Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat 8/2024, de 2 de juliol de 2024, conclou que la tramitació d'emergència haurà de justificar-se en cada cas, havent d'acreditar-se en cada contractació el compliment de les condicions i límits previstos en l'article 120 de la LCSP, fins i tot en el cas que una norma estatal o autonòmica amb rang de Llei, prevegi l'aplicació de la tramitació d'emergència prevista en l'article 120 de la LCSP per als expedients de contractació a tramitar en el marc de les mesures adoptades per a afrontar determinades necessitats públiques. L'IJCPE 14/2021 exigeix l'acreditació de la concurrència de les circumstàncies excepcionals que preveu l'article 120.1 de la LCSP també en el cas que l'execució del contracte s'encomani a un mitjà propi personificat del òrgan de contractació. Aquest mateix òrgan consultiu, en relació a l'article 72 de l'anterior Llei de Contractes, que contemplava els mateixos supòsits habilitants que el vigent article 120.1 de la LCSP, precisa que és un règim excepcional caracteritzat per la dispensa de tramitar expedient, només procedeix en els casos taxatius de l'apartat 1 d'aquest article, és a dir, esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin la defensa nacional; i que només podrà utilitzar-se quan no sigui possible la tramitació urgent o la utilització del procediment negociat sense publicitat per motius d'urgència. Aquest mateix criteri es recull en la recomanació final del citat Informe especial de supervisió dels contractes tramitats per via d'emergència en el 2021, de l'OIRESCON de juliol de 2022.

En conseqüència, aquesta tramitació excepcional s'ha d'utilitzar amb un criteri restrictiu, quan sigui indispensable per a fer front a un esdeveniment imprevisible per a l'òrgan de contractació, que revesteixi una extraordinària gravetat i la solució del qual no pugui aconseguir-se mitjançant algun dels restants procediments previstos a la Llei.



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

En la contractació objecte d'aquest informe concorren les circumstàncies previstes en l'article 120.1 de la LCSP per a la realització d'una adjudicació d'emergència, en concret una situació de greu i evident perill ja que existeix el risc de col·lapse de la canonada que està sotmesa a un avançat procés de descomposició i d'esfondrament dels vials sota els quals passen aquests tubs, així com un greu problema de saturació de la xarxa de clavegueram amb possibles afectacions a habitatges així com sobreeximents a la via pública i als solars confrontants, amb els greus problemes de salubritat que això implicaria.

III.- REQUISITS DE LA TRAMITACIÓ EXCEPCIONAL.

Malgrat la tramitació d'emergència permet realitzar determinades actuacions administratives sense necessitat de tramitar el corresponent expedient de contractació, la legislació aplicable requereix que es compleixin alguns requisits materials, temporals i formals expressament establerts.

Així, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), en la seva Resolució 102/2017, estableix els següents requisits necessaris per a poder acudir a la tramitació d'emergència:

"(...) para que proceda la tramitación de emergencia es necesario: o Que concurra alguno de los supuestos que taxativamente establece la Ley, sin que sea suficiente cualquier otra circunstancia que de lugar a una situación de urgencia. o Que no sea suficiente para resolver la situación la utilización de otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia. o Que la emergencia sea apreciada por el órgano de contratación. o Que la tramitación se limite a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de esa situación.

A los anteriores requisitos este Tribunal ha de añadir uno más: que la causa de la emergencia no sea imputable al propio órgano de contratación (...)"

A.- Requisits materials.

L'article 120 LCSP, regula els supòsits taxats que permeten acudir a la tramitació d'emergència:



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

- Esdeveniments catastròfics.
- Situacions que suposin un greu perill.
- Necessitats que afectin a la defensa nacional.

La doctrina considera, a més, que és necessari que concorrin dos requisits fonamentals per acudir a la tramitació d'emergència: imprevisibilitat del risc i greu i imminent perill per a la seguretat pública. Per tant, la tramitació d'emergència procedirà, únicament, en situacions objectives, és a dir, no cap una estimació subjectiva o discrecional per part de l'Administració.

Així mateix, seguint la doctrina del TACRC en la seva Resolució 102/2017, es considera necessari que no sigui suficient per a resoldre la situació la utilització d'altres procediments menys restrictius de la lliure concurrència. Per tant, és important incidir en que la tramitació d'emergència es configura com un procediment clarament excepcional, com a últim recurs de l'Administració per a la reparació del dany o la prevenció d'un perill greu i imminent, al que l'Administració podrà recórrer sempre que dita reparació no pugui obtenir-se acudint a la tramitació urgent de l'expedient, regulada a l'article 119 LCSP, o al procediment negociat sense publicitat per imperiosa urgència en els terminis de l'article 168.b)1º LCSP.

B.- Requisits temporals.

La tramitació d'emergència es limita a allò estrictament indispensable en l'àmbit objectiu i temporal per a prevenir o posar remei als danys derivats d'aquella situació.

En l'àmbit temporal, l'emergència requereix la immediatesa a l'acció que la justifica, sense que pugui dilatar-se en el temps, havent de finalitzar quan la situació hagi desaparegut, assenyalant al respecte l'apartat 2 de l'art. 120 LCSP que *"las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley"*.

Per tant, la tramitació d'emergència es justifica en la necessitat d'aplicar el principi de celeritat a determinades situacions efectives, que és necessari solucionar d'immediat per part de l'Administració.



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

Segons allò disposat a l'article 120.1 c) LCSP el termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des de l'adopció de l'acord previst en la lletra a). Si s'excedís aquest termini, la contractació de dites prestacions requerirà la tramitació d'un procediment ordinari.

L'òrgan de contractació no es podrà basar en aquest títol justificatiu per a realitzar un altre tipus d'activitats, més enllà de les estrictament necessàries per a posar remei als esdeveniments d'emergència.

En aquest sentit es va pronunciar el Tribunal Suprem en la seva Sentència de 20 de gener de 1987, al destacar que *"lo que ampara la normativa de emergència es una actuación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo possible las consecuencias del suceso en cuestión"*

C.- Requisits formals.

L'article 120.1 a) LCSP dispensa a l'òrgan de contractació de l'obligació de tramitar expedient de contractació, en base a la ja assenyalada naturalesa excepcional de la tramitació d'emergència, que requereix en tot cas una actuació basada en la celeritat de l'Administració. Per tant, no serà necessària la subjecció als principis de publicitat i concurrència, ni serà obligatòria la tramitació del corresponent procediment d'adjudicació. D'aquí que els contractes que es tramiten amb caràcter d'emergència, d'acord amb allò disposat a l'article 37.1 LCSP, siguin els únics pels quals la Llei permet la contractació verbal per l'Administració.

Si bé no serà necessari tramitar el corresponent expedient, sí serà precís complir els requisits exigits en el propi article 120 LCSP, i complir els requisits essencials del respectiu contracte, com són la fixació del preu, de l'objecte i el termini. El Tribunal Suprem es va pronunciar en aquest sentit, en la seva Sentència de 20 de gener de 1987, al manifestar que: *"Cuando se acuerde el régimen excepcional para contratar libremente la ejecución de las obras sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en dicha ley, ello no puede suponer el que se incumplan los requisitos esenciales del respectivo contrato, como son la determinación del precio, el objeto del mismo (precisando la obra concreta a realizar) e incluso, su plazo de vigencia"*.



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

Per tant, el procediment en la tramitació d'emergència, en base a allò disposat a l'article 120 LCSP, requereix:

A) Acord de l'òrgan de contractació declarant l'emergència i ordenant l'execució d'allò necessari per a posar remei a l'esdeveniment produït, satisfer la necessitat sobrevinguda o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part.

B) Pressupost estimat d'execució subscrit per tècnic de l'administració, sense que sigui precís acreditar el requisit d'existència de crèdit adequat i suficient. A més, el precitat article indica que, en el cas de que no existeixi crèdit adequat i suficient, una vegada aprovat l'acord es procedirà a la seva dotació de conformitat amb allò establert a la Llei General Pressupostària.

C) Lliurement dels fons, en ferm o a justificar.

D) Constitució de garantia definitiva i formalització del contracte. Quan la tramitació de l'expedient de contractació sigui per emergència podrà procedir-se a l'execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització, la qual cosa "a sensu contrario" ens porta a que sigui precisa la seva formalització, encara que sigui amb posterioritat a l'inici de la seva execució.

E) Una vegada adjudicat el contracte, resulta imprescindible que l'execució del mateix comenci en el termini màxim d'un mes a comptar des d'aquesta adjudicació. L'incompliment d'aquest requisit és causa d'anul·lació del procediment, havent de tramitar-se un procediment ordinari.

F) La publicació de la contractació en el perfil de contractant no s'exigeix expressament en l'article 63.4 de la *LCSP, però es dedueix de l'obligació general de publicació de les adjudicacions que imposa l'article 151.1 de la LCSP. A més de l'obligació de publicació en el Portal de Transparència que imposa, sense cap excepció, l'article 13.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de publicar *"Tots els contractes, amb indicació de l'objecte, durada, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva celebració, els instruments a través dels que, si és el cas, s'ha publicat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte"*. La recomanació final de l'Informe especial de supervisió dels contractes tramitats per via d'emergència en el 2021, realitzat per l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, de juliol 2022, recomana que es realitzi en les Plataformes de contractació almenys la següent informació: justificació de



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Codi Segur de Verificació: 4535ab7e-276e-4ac9-90fb-3f8838f83b70
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2024_54562899
Data d'impressió: 22/09/2025 11:53:59
Pàgina 14 de 17

SIGNATURES
1.- 30/12/2024 - JOSE MARIA MARTINEZ CHINCHILLA - (TCAT)
2.- Segell Alcaldia. 2024LLDE005558 30/12/2024



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

l'emergència que motiva el contracte (informes tècnics i/o memòries que avalen la contractació), l'objecte, l'adjudicatari i el preu d'adjudicació (impostos desglossats).

Així mateix, de conformitat amb l'article 335.1, paràgraf final de la LCSP, es remetrà al Tribunal de Comptes una relació de tots els contractes subscrits, sense excepcionar els tramitats per emergència.

TERCER .- DE LA CONFORMITAT DE LA SECRETÀRIA GENERAL

D'acord amb el punt 8 la de Disposició addicional Tercera de LCSP i l'article 3.3 b) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estan sotmesos a informe previ del/la secretari/ària de la Corporació l'a aprovació dels expedients de contractació, informe que, en base al que estableix l'article 3.4 de l'esmentat reial decret, pot consistir en una nota de conformitat en relació amb els informes que hagin emès els serveis del mateix ajuntament i que figurin com a informes jurídics a l'expedient.

QUART.- ÒRGAN COMPETENT

De conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la LCSP la competència per a adjudicació d'aquest contracte correspon a l'Alcaldia. Igualment, l'article 21.1 m) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que correspon a la Alcaldia la competència adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.

En virtut del que estableix l'article 21.3 de la LRBRL l'esmentada competència no és delegable.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i article 53 del Decret



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

1. Declarar l'emergència les actuacions per la substitució d'un tram del col·lector de clavegueram del carrer de la Punta Falconera de Roses d'uns 70 m de llargada entre els pous P906 i P964, considerades obres d'emergència pel risc de col·lapse de la canonada que està sotmesa a un avançat procés de descomposició i d'esfondrament dels vials sota els quals passen aquests tubs, així com per l'existència d'un greu problema de saturació de la xarxa de clavegueram amb possibles afectacions a habitatges així com sobreeiximents a la via pública i als solars confrontants, amb els greus problemes de salubritat que això implicaria.
2. Aprovar i disposar la despesa d'un import total de 391.773,80 euros (IVA inclòs), corresponent a la pressupost estimat del cost total de l'actuació de substitució d'un tram de 70 m del col·lector de clavegueram del carrer de la Punta Falconera de Roses, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 5124 51 1611 6330000 "Inversió Servei. Clavegueram".
3. Contractar a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (SGAB), amb CIF A08000234, les obres per emergència amb un pressupost estimat de 323.780,00 euros, sense IVA, i un pressupost d'execució per contracte estimat de 391.773,80 euros, amb el 21% de l'IVA inclòs.
4. Una vegada adjudicat el contracte, resulta imprescindible que l'execució del mateix comenci en el termini màxim d'un mes a comptar des d'aquesta adjudicació. L'incompliment d'aquest requisit és causa d'anul·lació del procediment, havent de tramitar-se un procediment ordinari.
5. El termini d'execució de les obres serà de 3 mesos a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici de les obres.
6. En tot allò no establert en la present resolució, per a l'execució d'aquest contracte es regularà pel que s'estableix en la LCSP pel contracte d'obres.



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: **2024/011367**

7. Designar com a responsable del contracte, en compliment a tot allò que disposa l'article 62 de la LCSP al cap del departament de Via Pública i Serveis Urbans.

8. Notificar el present acord a l'adjudicatari que el contracte es perfeccionarà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i el posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l'execució. Així mateix, amb la signatura de l'acceptació de la notificació d'aquesta resolució, el contractista declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per executar la prestació i que no està incurs en prohibició per contractar.

9. Comunicar-ho als Departaments d'Intervenció i de Tresoreria de l'Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

10. Publicar l'anunci d'aquest contracte en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Roses, i comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic la seva inscripció i les dades bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP.

11. Facultar a l'alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució del present decret.

12. Donar compte del present decret al proper Ple que es convoqui.

13. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent de la seva notificació.


No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. Exp. núm. 2024/011367.

Roses, a la data de la signatura electrònica.



Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

DOCUMENT DECRET ALCALDIA	ÒRGAN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PUBLICS	REFERÈNCIA GENE2024010055
Codi Segur de Verificació: 4535ab7e-276e-4ac9-90fb-3f8838f83b70 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171523_2024_54562899 Data d'impressió: 22/09/2025 11:53:59 Pàgina 17 de 17		
SIGNATURES 1.- 30/12/2024 - JOSE MARIA MARTINEZ CHINCHILLA - (TCAT) 2.- Segell Alcaldia. 2024LLDE005558 30/12/2024		



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Exp.: 2024/011367
(Document signat electrònicament)

