



El Born Centre de Cultura i Memòria

Comercial, 5
08003 Barcelona
Telèfon 932 564 190
Fax 932 684 126
www.barcelona.cat/elbornculturaaimemoria

Annex 4. INVENTARI D'EQUIPS

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01	CONTRACTE MANTENIMIENT EDIFICIS ICUB		CONTRACTE MANTENIMENT EDIFICIS ICUB
2.01.01	EDIFICI EL BORN CCM		CONTRACTE MANTENIMENT EDIFICIS ICUB - EL BORN CCM
2.01.01.02	ZONA 2		EL BORN CCM. ZONA 2
2.01.01.03	ZONA 3		EL BORN CCM. ZONA 3
2.01.01.04	ZONA 4		EL BORN CCM. ZONA 4
2.01.01.05	ZONA 5		EL BORN CCM. ZONA 5
2.01.01.02.CL	CLIMATITZACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 2. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
2.01.01.02.EL	ELECTRICITAT		EL BORN CCM. ZONA 2. INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT
2.01.01.02.TE	TELECOMUNICACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 2. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIÓ
2.01.01.02.PCI	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		EL BORN CCM. ZONA 2. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
2.01.01.02.FON	FONTANERIA		EL BORN CCM. ZONA 2. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
2.01.01.02.EC	ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM		ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM
2.01.01.03.CL	CLIMATITZACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 3. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
2.01.01.03.EL	ELECTRICITAT		EL BORN CCM. ZONA 3. INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT
2.01.01.03.TE	TELECOMUNICACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 3. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIÓ
2.01.01.03.PCI	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		EL BORN CCM. ZONA 3. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
2.01.01.03.FON	FONTANERIA		EL BORN CCM. ZONA 3. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
2.01.01.03.EC	ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM		ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM
2.01.01.04.CL	CLIMATITZACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 4. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
2.01.01.04.EL	ELECTRICITAT		EL BORN CCM. ZONA 4. INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT
2.01.01.04.TE	TELECOMUNICACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 4. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIÓ
2.01.01.04.PCI	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		EL BORN CCM. ZONA 4. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
2.01.01.04.FON	FONTANERIA		EL BORN CCM. ZONA 4. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
2.01.01.04.EC	ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM		ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM
2.01.01.05.CL	CLIMATITZACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 5. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
2.01.01.05.EL	ELECTRICITAT		EL BORN CCM. ZONA 5. INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT
2.01.01.05.TE	TELECOMUNICACIÓ		EL BORN CCM. ZONA 5. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIÓ
2.01.01.05.PCI	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		EL BORN CCM. ZONA 5. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
2.01.01.05.FON	FONTANERIA		EL BORN CCM. ZONA 5. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
2.01.01.05.EC	ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM		ELEMENTS CONSTRUCTIUS EL BORN CCM
2.01.02	EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5		CONTRACTE MANTENIMENT EDIFICIS ICUB - EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5
2.01.02.PS	EDIFICI ANNEX. PLANTA SOTERRANI		EDIFICI ANNEX. PLANTA SOTERRANI
2.01.02.PB	EDIFICI ANNEX PLANTA BAIXA		EDIFICI ANNEX. PLANTA BAIXA
2.01.02.P1	EDIFICI ANNEX PLANTA PRIMERA		EDIFICI ANNEX. PLANTA PRIMERA
2.01.02.P2	EDIFICI ANNEX PLANTA SEGONA		EDIFICI ANNEX. PLANTA SEGONA
2.01.02.P3	EDIFICI ANNEX PLANTA TERCERA		EDIFICI ANNEX. PLANTA TERCERA
2.01.02.CO	EDIFICI ANNEX PLANTA COBERTA		EDIFICI ANNEX. PLANTA COBERTA
2.01.02.PS.CL	CLIMATITZACIÓ		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SOTERRANI. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
2.01.02.PS.EL	ELECTRICITAT		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SOTERRANI. INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.02.PS.MT	MITJA TENSIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SOTERRANI. INSTAL·LACIO DE MITJA TENSIO
2.01.02.PS.TE	TELECOMUNICACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SOTERRANI. INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIO
2.01.02.PS.PCI	PROTECCIO CONTRA INCENDIS		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SOTERRANI. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
2.01.02.PS.FON	FONTANERIA		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SOTERRANI. INSTAL·LACIO DE FONTANERIA
2.01.02.PB.CL	CLIMATITZACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO
2.01.02.PB.EL	ELECTRICITAT		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIO DE ELECTRICITAT
2.01.02.PB.TE	TELECOMUNICACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIO
2.01.02.PB.PCI	PROTECCIO CONTRA INCENDIS		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA BAIXA. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
2.01.02.PB.FON	FONTANERIA		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIO DE FONTANERIA
2.01.02.P1.CL	CLIMATITZACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA PRIMERA. INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO
2.01.02.P1.EL	ELECTRICITAT		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA PRIMERA. INSTAL·LACIO DE ELECTRICITAT
2.01.02.P1.TE	TELECOMUNICACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA PRIMERA. INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIO
2.01.02.P1.PCI	PROTECCIO CONTRA INCENDIS		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA PRIMERA. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
2.01.02.P1.FON	FONTANERIA		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA PRIMERA. INSTAL·LACIO DE FONTANERIA
2.01.02.P2.CL	CLIMATITZACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SEGONA. INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO
2.01.02.P2.EL	ELECTRICITAT		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SEGONA. INSTAL·LACIO DE ELECTRICITAT
2.01.02.P2.TE	TELECOMUNICACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SEGONA. INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIO
2.01.02.P2.PCI	PROTECCIO CONTRA INCENDIS		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SEGONA. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
2.01.02.P2.FON	FONTANERIA		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA SEGONA. INSTAL·LACIO DE FONTANERIA
2.01.02.P3.CL	CLIMATITZACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA TERCERA. INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO
2.01.02.P3.EL	ELECTRICITAT		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA TERCERA. INSTAL·LACIO DE ELECTRICITAT
2.01.02.P3.TE	TELECOMUNICACIO		EDIFICI ANNEX CALLE COMERCIAL Nº5. PLANTA TERCERA. INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIO
2.01.02.P3.PCI	PROTECCIO CONTRA INCENDIS		EDIFICI ANNEX CALLE COMERCIAL Nº5. PLANTA TERCERA. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
2.01.02.P3.FON	FONTANERIA		EDIFICI ANNEX CALLE COMERCIAL Nº5. PLANTA TERCERA. INSTAL·LACIO DE FONTANERIA
2.01.02.PC.CL	CLIMATITZACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO
2.01.02.PC.EL	ELECTRICITAT		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIO DE ELECTRICITAT
2.01.02.PC.TE	TELECOMUNICACIO		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIO
2.01.02.PC.PCI	PROTECCIO CONTRA INCENDIS		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA COBERTA. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
2.01.02.PC.FON	FONTANERIA		EDIFICI ANNEX CARRER COMERCIAL Nº5. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIO DE FONTANERIA
2.01.02.PS.CL.C PME	CALDERES PRESURITZAEAS 70 - 1000 KW		CALDERAS PRESURIZADAS 70 - 1000 KWE edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.CALDER A1	CALDERA GAS NATURAL POT.: 895 Kw	1	Caldera Gas Natural. = 895 kW. Marca YGNIS. Mod.: PYRONOX LR-NT26. Cremador BLU GN 1400 TC 100 mbar. Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.CALDER A2	CALDERA GAS NATURAL POT.: 200 kW	1	Caldera Gas Natural. = 200 kW. Marca YGNIS. Mod.: VARBLOK CONDENSACIÓ. 2 MODULOS. Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.PC.CL.E> 7AA	REFRADADORES > 20 Kw		REFRADADORAS > 20 kva Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.REFRAD ADORA1	REFRADADORA AIRE / AIGUA POT.: 582 kW	1	Refradadora aire/aigua de 582 kW. Marca YORK. Mod.: YCI0600SA Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.REFRAD ADORA2	REFRADADORA AIRE / AIGUA POT.: 214 kW	1	Refradadora aire/aigua de 214 kW. Marca YORK. Mod.: YLAA024SE Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.PS.CL.D EP.A	DIPÓSITS DE PRESSIÓ		DIPÓSITS DE PRESSIÓ Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.DEP.AO0 4	Dipòsit d'expansió. Volum = 300 litres.	1	Dipòsit d'expansió. Marca SEDICAL. Mod.: REFLEX N. Volum = 300 litres. Circuit retorn de calefacció. Edifici ANNEX. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.DEP.AO0 5	Dipòsit d'expansió. Volum = 80 litres.	1	Dipòsit d'expansió. Marca SEDICAL. Mod.: REFLEX NG. Volum = 80 litres. Circuit impulsió de refrigeració. Edifici ANNEX. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.DEP.AO0 6	Dipòsit d'expansió. Volum = 8 litres.	1	Dipòsit d'expansió. Marca CIMM. Mod.: AFC/CAR CE. Volum = 8 litres. Circuit de refrigeració de refredadora 02Edifici annex. Planta Soterrani.
2.01.02.PC.CL.D EP.A	DIPÓSITS DE PRESSIÓ		Edifici ANNEX. Planta Coberta

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
2.01.02.DEP.AO01	Dipòsit d'expansió. Volum = 600 litres.	1	Dipòsit d'expansió 600 CMF. Volum = 600 litres. Circuit de calefacció. Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.DEP.AO02	Dipòsit d'expansió. Volum = 400 litres.	1	Dipòsit d'expansió 400 CMF. Volum = 400 litres. Circuit de refrigeració. Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.DEP.AO03	Dipòsit d'expansió. Volum = 400 litres.	1	Dipòsit d'expansió 400 CMF. Volum = 400 litres. Caldera 01.Edificio ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.DEP.AO07	Dipòsit d'expansió. Volum = 12 litres.	1	Dipòsit d'expansió. Marca SEDICAL. Mod.: REFLEX N. Volum = 12 litres. Circuit de calefacció. Caldera 02Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores. Sota trames
2.01.02.PC.CL.B.A.SP	Bomba de circulació		Bomba de circulació de circuits Edifici ANNEX. Planta Coberta
2.01.02.BF00-01	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 50/120.2 - 1.1kW. Q= 12,8 m3/h. H= 6 m. c. a. Circuit de refrigeració. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BF00-02.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SDP 65/185.2 - 3kW. Q= 28,8 m3/h. H= 12 m. c. a. Circuit de refrigeració. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BF00-02.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SDP 65/185.2 - 3kW. Q= 28,8 m3/h. H= 12 m. c. a. Circuit de refrigeració. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BF00-03.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca GRUNDFOS. Mod.: IE2-IE3 MG132MB4-38FF265-H3. P = 7,5 kW. Circuit de refrigeració. Retorno refredadora 01Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BF00-03.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca GRUNDFOS. Mod.: IE2-IE3 MG132MB4-38FF265-H3. P = 7,5 kW. Circuit de refrigeració. Retorno refredadora 01Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BC00-01	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 32/105.1/K. Circuit de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BC00-02	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 32/105.1-0.25. Q= 2,5 m3/h. H= 8,5 m. c. a. Circuit de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BC00-03.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SDP 32/105.1-0.65/K. Q= 4,5 m3/h. H= 13 m. c. a. Circuit de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BC00-03.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SDP 32/105.1-0.65/K. Q= 4,5 m3/h. H= 13 m. c. a. Circuit de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BC00-04.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SDM 80/270.1-3.0. Q= 51,3 m3/h. H= 9 m. c. a. Circuit de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BC00-04.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SDM 80/270.1-3.0. Q= 51,3 m3/h. H= 9 m. c. a. Circuit de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores
2.01.02.BF-01.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 100/190 - 2,2/K. Q= 37 m3/h. H= 10 m. c. a. Circuit retorn de refrigeració refredadora 02.Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores. Sota trames
2.01.02.BF-01.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 100/190 - 2,2/K. Q= 37 m3/h. H= 10 m. c. a. Circuit retorn de refrigeració refredadora 02.Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores. Sota trames
2.01.02.BC-01.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 65/190,1 - 0,37/K. Q= 17,20 m3/h. H= 4,14 m. c. a. Circuit retorn de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores. Sota trames
2.01.02.BC-01.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 65/190,1 - 0,37/K. Q= 17,20 m3/h. H= 4,14 m. c. a. Circuit retorn de calefacció. Edifici annex. Planta Coberta. Sala Refredadores. Sota trames
2.01.02.PS.CL.B.A.SP	Bomba de circulació		
2.01.02.BF-02.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 50/265,1 - 1.1/K. Q= 13,68 m3/h. H= 7 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 2 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BF-02.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 50/265,1 - 1.1/K. Q= 13,68 m3/h. H= 7 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 2 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BF-03.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 32/105,1 - 0.65/K. Q= 13,68 m3/h. H= 10,62 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 3 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BF-03.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 32/105,1 - 0.65/K. Q= 13,68 m3/h. H= 10,62 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 3 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BF-04.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1/K. Q= 14,72 m3/h. H= 12,45 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 4 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BF-04.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1/K. Q= 14,72 m3/h. H= 12,45 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 4 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BF-05.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1/K. Q= 11,56 m3/h. H= 12,23 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 5 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BF-05.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1/K. Q= 11,56 m3/h. H= 12,23 m. c. a. Circuit impulsió de refrigeració zona 5 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-02.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 65/190,1 - 0.55 K. Q= 5,53 m3/h. H= 9,87 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 2 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-02.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIM 65/190,1 - 0.55 K. Q= 5,53 m3/h. H= 9,87 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 2 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-03.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SAP 30/145 - 1.1 K. Q= 16 m3/h. H= 5 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 3 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-03.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SAP 30/145 - 1.1 K. Q= 5,91 m3/h. H= 10,81 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 3 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-04.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1 K. Q= 6,21 m3/h. H= 21,96 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 4 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-04.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1 K. Q= 6,21 m3/h. H= 21,96 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 4 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-05.1	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1 K. Q= 4,9 m3/h. H= 21,50 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 5 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.BC-05.2	Bomba de circulació	1	Bomba de circulació. Marca SEDICAL. Mod.: SIP 40/145,1 - 1.1 K. Q= 4,9 m3/h. H= 21,50 m. c. a. Circuit impulsió de calefacció zona 5 Born. Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.PS.CL.VF REC	Variador de freqüència bomba de circulació		
2.01.02.VF-BF-02.1	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca: ABB de Bomba BF-02.1 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BF-02.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BF-02.2 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.02.VF-BF-03.1	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca: ABB de Bomba BF-03.1 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BF-03.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca: ABB de Bomba BF-03.2 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BF-04.1	Variador de freqüència bomba de Circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca: ABB de Bomba BF-04.1 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BF-04.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca: ABB de Bomba BF-04.2 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BF-05.1	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BF-05.1 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BF-05.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca: ABB de Bomba BF-05.2 Circuit Secundari Fred Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-02.1	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-02.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-03.1	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-03.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-04.1	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-04.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-05.1	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.VF-BC-05.2	Variador de freqüència bomba de circulació	1	Variador de freqüència bomba de circulació. Marca ABB de Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.PB.CL.CL<70P	Unitat terminal de tractament d'aire		
2.01.02.UT-PB-15	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-15 SD/E. Q=1.500 m3/h. Bateria Fred = 12,9 kW; Bateria Calor = 5,02 Kw Edifici annex. Planta Baixa.
2.01.02.UT-PB-20	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-20 SD/E. Q=2.000 m3/h. Bateria Fred = 17,16 kW; Bateria Calor = 6,7 kW Edifici annex. Planta Baixa.
		1	Resistència Elèctrica per calefacció per conductes del vestuaris PB. Potència:1500W.Edifici annex. Planta Baixa. Vestuaris
2.01.02.P1.CL.CL<70P	Unitat terminal de tractament d'aire		
2.01.02.UT-P1-15	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-15 SD/E. Q=1.500 m3/h. Bateria Fred = 12,9 kW; Bateria Calor = 5,02 kW Edifici annex. Planta Primera.
2.01.02.UT-P1-20.1	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-20 SD/E. Q=2.000 m3/h. Bateria Fred = 17,16 kW; Bateria Calor = 6,7 kW Edifici annex. Planta Primera.
2.01.02.UT-P1-20.2	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-20 SD/E. Q=2.000 m3/h. Bateria Fred = 17,16 kW; Bateria Calor = 6,7 kW Edifici annex. Planta Primera.
		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: MITSUBISHI .Model:MUZ-KJ35VE.Unit. Int.:/Unit. Ext.: Pot(f/c):3500W/4300W.Edifici annex. Planta Primera. Ofici
2.01.02.P2.CL.CL<70P	Unitat terminal de tractament d'aire		
2.01.02.UT-P2-15	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-15 SD/E. Q=1.500 m3/h. Bateria Fred = 12,9 kW; Bateria Calor = 5,02 kW Edifici annex. Planta Segona.
2.01.02.UT-P2-20.1	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-20 SD/E. Q=2.000 m3/h. Bateria Fred = 17,16 kW; Bateria Calor = 6,7 kW Edifici annex. Planta Segona.
2.01.02.UT-P2-20.2	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-20 SD/E. Q=2.000 m3/h. Bateria Fred = 17,16 kW; Bateria Calor = 6,7 kW Edifici annex. Planta Segona.
2.01.02.P3.CL.CL<70P	Unitat terminal de tractament d'aire		
2.01.02.UT-P3-15	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-15 SD/E. Q=1.500 m3/h. Bateria Fred = 12,9 kW; Bateria Calor = 5,02 kW Edifici annex. Planta Tercera.
2.01.02.UT-P3-20.1	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-20 SD/E. Q=2.000 m3/h. Bateria Fred = 17,16 kW; Bateria Calor = 6,7 kW Edifici annex. Planta Tercera.
2.01.02.UT-P3-20.2	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Unitat terminal de tractament d'aire. Marca: SERVOClima. Mod.: UTL-20 SD/E. Q=2.000 m3/h. Bateria Fred = 17,16 kW; Bateria Calor = 6,7 kW Edifici annex. Planta Tercera.
2.01.02.PC.CL.CL>70P	Unitat terminal de tractament d'aire		
2.01.02.UTA-01	Unitat terminal de tractament d'aire	1	Climatitzador. Marca: SERVOClima. Mod.: CTA-6 ES. Q=5.500 m3/h. Bateria Fred = 81 kW; Bateria Calor = 44,2 kW Edifici annex. Planta Coberta.
2.01.02.PS.CL.FA<70	Unitat Fan Coil		
2.01.02.UT-PS-1	Unitat Fan Coil	1	Unitat Fan Coil. Marca: LIEBERT Mod.: HIROSS HPM (Emerson Network Power). Bateria Fred Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.PB.CL.FA<70	Unitat Fan Coil		
2.01.02.FC-PB-1	Unitat Fan Coil	1	Fan-Coil Cassette. Marca: YORK. Mod.: YHKY 20-4Edifici annex. Planta Baixa.
2.01.02.CL.P3.BC-A.3	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Despatx Gerent PANASONIC CU-E9PB4EA. Pot(F/C):2,5/3,2kW [A][P3] [2.01.02.CL.P3.BC-A.3]
2.01.02.CL.P3.BC-A.2]	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Despatx Director PANASONIC CU-E9PB4E [A][P3] [2.01.02.CL.P3.BC-A.2]
2.01.02.P3.CL.FA<70	Unitat Fan Coil		

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.02.PC.CL.F A<70	Unitat Fan Coil		
2.01.02.FC-PC-1	Unitat Fan Coil	1	Fan-Coil Cassette. Marca: YORK. Mod.: YHKY 20-4.Edifici annex. Planta Coberta.
2.01.02.PS.CL. CVP-AD	Caixes de ventilació potencia < 70 kW		
2.01.02.VE-PS-1	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Caixa de Ventilació de Q = 10.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJHCH-71-4T-3Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.VE-PS-2	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Caixa de Ventilació de Q = 10.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJHCH-71-4T-3Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.VE-PS-3	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Caixa de Ventilació de Q = 10.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJHCH-71-4T-3Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.VE-PS-4	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Caixa de Ventilació de Q = 4.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJBX-10/10-0,5Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.VE-PS-5	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de sala tècnica. Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.PB.CL. CVP-AD	Caixes de ventilació potencia < 70 kW		
2.01.02.VE-PB-1	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Caixa de Ventilació. Marca SODECA. Mod.: HCH-35-2TEdifici annex. Planta Baixa.
2.01.02.PS.MT. MTT	Transformador encapsulat sec		
2.01.02.MT-TRAFO	Transformador encapsulat sec	1	Transformador encapsulat sec 1250 kVA Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.PS.MT. MTC	Conjunt de cel les de MT		
2.01.02.MT-CEL	Conjunt de cel les de MT	1	Conjunt de cel les de MT Edifici ANNEX. Planta Soterrani
2.01.02.PS.EL. QEBT	Quadre elèctric general baixa tensió		
2.01.02.Q01	Quadre elèctric general baixa tensió	1	Quadre elèctric General de Baixa Tensió Edifici annex. Planta Soterrani.
2.01.02.Q0SC	Quadre elèctric general baixa tensió	1	Quadre elèctric General de protecció i mesura (Escomesa Baixa Tensió)Edifici annex. Planta Soterrani.
2.01.02.PS.EL.S QE-S	Sud quadre elèctric estàndard		
2.01.02.Q02	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre elèctric General Climatització Edifici annex. Planta Soterrani.
2.01.02.Q03	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de serveis crítics Edifici annex. Planta Soterrani.
2.01.02.Q04	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de serveis comuns Edifici annex. Planta Soterrani.
2.01.02.Q05	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre remota de climatització Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.Q16	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre principal per autòmat de regulació SEDICAL Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.Q17	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de sala tècnica del soterrani. Edifici annex Edifici annex. Planta Soterrani. Sala Tècnica
2.01.02.PS.EL.B ATC	Bateria de condensadors		
2.01.02.BTCO	Bateria de condensadors	1	Bateria de Condensadors 525 kVA ALPTEC7Edifici annex. Planta Soterrani.
2.01.02.PB.EL.S QE-S	Sud quadre elèctric estàndard		
2.01.02.Q06	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de planta baixa Edifici annex. Planta Baixa.
2.01.02.P1.EL.S QE-S	Sud quadre elèctric estàndard		
2.01.02.Q07	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de planta primera Edifici annex. Planta Primera.
2.01.02.P2.EL.S QE-S	Sud quadre elèctric estàndard		
2.01.02.Q08	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de planta segona Edifici annex. Planta Segona.
2.01.02.P3.EL.S QE-S	Sud quadre elèctric estàndard		
2.01.02.Q09	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de planta tercera Edifici annex. Planta Tercera.
2.01.02.Q10.1	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre d' ascensor Edifici annex. Edifici annex. Planta Tercera.
2.01.02.PC.EL.S QE-S	Sud quadre elèctric estàndard		
2.01.02.Q12	Sud quadre elèctric estàndard	1	Quadre de planta coberta Edifici annex. Planta Coberta.
2.01.02.PS.EL.S AIS	SAI. Equip d'alimentació ininterrompudament		
[2.01.02.PS.EL.SA I02	Bateria per SAI 60kVA de 40A	1	Bateria per SAI 60kVA de 40Ah . Marca SOCOMEK model IMBF44-D40HYF [A][PS] [2.01.02.PS.EL.SAI02]
2.01.02.SAI- SEDICAL	SAI. Equip d'alimentació ininterrompudament	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompudament 3 kVA. Per a quadre control Sedical Edifici annex. P Soterrani. Sala Tècnica

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda de 60kVA Marca SOCOMECE, mod.MAS4B360GT-00. Edifici annex. Planta soterrani.
		1	Bateria per sai 60kVA de 40Ah . Marca SOCOMECE model IMBF44-D40HYF.Edifici annex. Planta Soterrani
2.01.02.PC.EL.P ARLL	Parallamps		
2.01.02.PARALL 01	Parallamps	1	Parallamps INGESCO PDC 6.3 RD 100 m Edifici annex. Planta Coberta
2.01.02.PS.EL.IL INF	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.02.IL-AN- 1x36	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	10	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 36 w Edifici annex. Planta Soterrani
2.01.02.IL-AN- 1x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	7	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 58 annex. Planta Soterrani
2.01.02.IL-AN- 2x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	4	Pantalla Fluorescent - Fluorescents lineal estanc m/superficial 2 x 58 annex. Planta Soterrani
2.01.02.PS.EL.IL EM	Il·luminació d'emergència		
2.01.02.IL-AN- EME	Il·luminació d'emergència	19	Bloc autònom Emergència Edifici annex. Planta Soterrani
2.01.02.PB.EL.IL INF	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.02.IL-AN- 1x36	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	2	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 36 w Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.IL-AN- 1x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	4	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 58 w Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.IL-AN- FR1x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	32	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58 w Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.IL-AN- FR2x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	2	Pantalla Fluorescent - Fluorescents lineal continu amb reflector simètric 2x58 w Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.IL-AN- FR1x36	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	2	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36 w Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.IL-AN- DECO	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	8	Enllumenat decoratiu superficial 1x55 w Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.PB.EL.IL EM	Il·luminació d'emergència		
2.01.02.IL-AN- EME	Il·luminació d'emergència	18	Bloc autònom Emergència Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.P1.EL.ILI NF	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.02.IL-AN- FR1x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	36	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58 annex. Planta Primera
2.01.02.IL-AN- FR1x36	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	7	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36 annex. Planta Primera
2.01.02.IL-AN- DECO	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	8	Enllumenat decoratiu superficial 1x55 annex. Planta Primera
2.01.02.P1.EL.IL EM	Il·luminació d'emergència		
2.01.02.IL-AN- EME	Il·luminació d'emergència	11	Bloc autònom Anne. Planta Primera
2.01.02.P2.EL.ILI NF	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.02.IL-AN- FR1x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	36	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58 Annex Planta Segona
2.01.02.IL-AN- FR1x36	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	7	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36 Annex Planta Segona
2.01.02.IL-AN- DECO	Il·luminació d'emergència	8	Enllumenat decoratiu superficial 1x55 annex. Planta Segona
2.01.02.P2.EL.IL EM	Il·luminació d'emergència		
2.01.02.IL-AN- EME	Il·luminació d'emergència	11	Bloc autònom Annex. Planta Segona
2.01.02.P3.EL.ILI NF	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.02.IL-AN- FR1x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	35	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58 Annex Planta Tercera
2.01.02.IL-AN- FR1x36	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	3	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36 Annex Planta Tercera
2.01.02.IL-AN- FR1x18	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	3	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x18 Annex Planta Tercera
2.01.02.P3.EL.IL EM	Il·luminació d'emergència		
2.01.02.IL-AN- EME	Il·luminació d'emergència	11	Bloc autònom annex. Planta Tercera
2.01.02.PC.EL.IL INF	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.02.IL-AN- 1x36	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	15	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 36 annex. Planta Coberta
2.01.02.IL-AN- 1x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	33	Pantalla Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 58 annex. Planta Coberta

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.02.IL-AN-2x58	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	3	Pantalla Fluorescent - Fluorescents lineal estanc m/superficial 2 x 58 annex. Planta Coberta
2.01.02.PC.EL.ILEM	Il·luminació d'emergència		
2.01.02.IL-AN-EME	Il·luminació d'emergència	16	Bloc autònom Emergència Edifici annex. Planta Coberta
2.01.02.PS.TE.RACK	Telecomunicació		
2.01.02.RACK.ANNEX	Telecomunicació	1	Rack Principal. Edifici Annex i Mercat Born Edifici annex. Planta Soterrani
		1	Rack Audiovisual.- Edifici Annex. Planta Primera
		2	Projectors Marca Hitachi. Mod.: . Edifici annex. Planta Primera
		2	Pantalles de Projectors motoritzats. Marca: Mod.: . Edifici Annex. Planta Primera.
		1	Descalcificador marca: CULLIGAN amb depòsit de Sal. Edifici Annex. Planta Soterrani.
		1	Depòsit de líquid antic-oxidant amb dosificador Marca: CULLIGAN. Edifici Annex. Planta Soterrani.
2.01.02.PB.FONTERE	Escalfador elèctric		
	Escalfador elèctric	2	Escalfador d'aigua calenta de 50 litres. Marca: GREEN GEIS model: TC/M/SE 50L Potencia 1500watts. Edifici annex. Planta Baixa
		1	Descalcificador. Marca: EIRE .Model :MAXIMA. Edifici Annex. Planta Coberta.
2.01.02.PS.PCI.BIE	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	1	Boca d'incendis equipada 25 mm Edifici annex. Planta Soterrani
2.01.02.PB.PCI.BIE	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	1	Boca d'incendis equipada 25 mm Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.P1.PCI.BIE	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	1	Boca d'incendis equipada 25 mm Edifici annex. Planta Primera
2.01.02.P2.PCI.BIE	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	1	Boca d'incendis equipada 25 mm Edifici annex. Planta Segona
2.01.02.P3.PCI.BIE	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	1	Boca d'incendis equipada 25 mm Edifici annex. Planta Tercera
2.01.02.PC.PCI.BIE	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	1	Boca d'incendis equipada 25 mm Edifici annex. Planta Coberta
2.01.02.PS.PCI.EXTPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	4	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg Edifici annex. Planta Soterrani
2.01.02.PS.PCI.EXTCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	3	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg Edifici annex. Planta Soterrani
2.01.02.PB.PCI.EXTPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.PB.PCI.EXTCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg Edifici annex. Planta Baixa
2.01.02.P1.PCI.EXTPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	2	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg Edifici annex. Planta Primera
2.01.02.P1.PCI.EXTCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg Edifici annex. Planta Primera
2.01.02.P2.PCI.EXTPO	Extintor Pols Polivalent		

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.02.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	2	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg Edifici annex. Planta Segona
2.01.02.P2.PCI.EX TCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg Edifici annex. Planta Segona
2.01.02.P3.PCI.EX TPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	2	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg Edifici annex. Planta Tercera
2.01.02.P3.PCI.EX TCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg Edifici annex. Planta Tercera
2.01.02.PC.PCI.EX TPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	2	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg Edifici annex. Planta Coberta
2.01.02.PC.PCI.EX TCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	2	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg Edifici annex. Planta Coberta
2.01.01.02.CL.SC. CLC	Sist. Control Clima		
2.01.01.SC.CLC	Sist. Control Clima	2	Sistemes de control centralitzat climatització. BMS EL BORN CCM = SEDICAL // BMS EDIFICI ANNEX. = CONTROL·LI Mercat del Born. Zona 2. Planta Jaciment.
2.01.01.02.CL.CL< 70P	Climatitzador < 70 Kw		
2.01.01.CL-2.01	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.02	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.03	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.04	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.05	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.06	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.07	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.08	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.CL-2.09	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.03.CL.CL< 70P	Climatitzador < 70 kW		
2.01.01.CL-3.01	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.02	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.03	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.04	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.05	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.06	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.07	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.08	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.CL-3.09	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.04.CL.CL< 70P	Climatitzador < 70 kW		
2.01.01.CL-4.01	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.02	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.03	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.04	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.05	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.06	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potència kW; Bateria Calor = Potència kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.CL-4.07	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.08	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.09	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.752 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.CL-4.10	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL3-T3; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.156 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.05.CL.CO<70P	Climatitzador < 70 kW		
2.01.01.CL-5.01	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.02	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.03	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.04	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.05	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.06	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.07	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.08	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.CL-5.09	Climatitzador < 70 kW	1	Climatitzador CL3-T3; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.156 m3/h. Bateria Fred = Potencia kW; Bateria Calor = Potencia kW Mercat Born. Planta Baixa. Sala 5 Castellví
[2.01.01.05.CL.CO<70P	CORTINA AIRE resistència		CORTINA AIRE < 70 KW [M][Z5] [2.01.01.05.CL.CO<70P]
2.01.01.CL.05.BC5.3B	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa Cortina d'aire 2 Aitecnics [M][Z5][Sala Castellví] [2.01.01.CL.05.BC5.3B]
2.01.01.CL.05.BC5.3A	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa Cortina d'aire 1 Aitecnics [M][Z5][Sala Castellví] [2.01.01.CL.05.BC5.3A]
2.01.01.CL.05.BC-5.4	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa Cortina d'aire Aitecnics [M][Z5][Llibreria] [2.01.01.CL.05.BC-5.4]
2.01.01.CL.02.BC-2.1]	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca PANASONIC Model: CU-E12QKE. Pot(F/C):3,5/4,0kW Espai Manteniment Mercat del Born
[2.01.01.CL.02.BC-2	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Edicle Casanova DAIKIN FTXG50LV1BW [M][Z2] [2.01.01.CL.02.BC-2 Quart edicle fragment
2.01.01.CL.01.BC-1.2	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa MITSUBISHI MUZ-FE35VE Pot(F/C):3500/4000W [M][Z1.1] Taquilles [2.01.01.CL.01.BC-1.2]
2.01.01.CL.01.BC-1.3	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa. MITSUBISHI MUZ-FE35VE [M][Zona 1.6][PB] Audioguies. [2.01.01.CL.01.BC-1.3]
2.01.02.CL.P1.BC-A.1	Unitat autònoma	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Terra Office MITSUBISHI MUZ-FE35VE. Pot.(F/C):3,5/4,3kW [A][P1] [2.01.02.CL.P1.BC-A.1]
2.01.01.02.CL.FA<70	Unitat Fan Coil		
2.01.01.FC.0.1-1	Unitat Fan Coil	1	Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Manteniment Mercat del Born. Zona 2. Planta Jaciment.
2.01.01.FC.0.1-2	Unitat Fan Coil	1	Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Manteniment Mercat del Born. Zona 2. Planta Jaciment.
2.01.01.03.CL.FA<70	Unitat Fan Coil		
2.01.01.FC.0.2-1	Unitat Fan Coil	1	Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Arqueologia Mercat Born. Zona 3. Planta Jaciment.
2.01.01.FC.0.2-2	Unitat Fan Coil	1	Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Arqueologia Mercat Born. Zona 3. Planta Jaciment
2.01.01.02.CL.BC<70	Bombes de Calor P<70 kW		
2.01.01.BC-2	Bombes de Calor P<70 kW	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: LG Mod.: Inverter Air Acondicionat. Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(Cooling/Heating): 2.190W/2.330W Mercat Born. Zona 2. Planta Baixa. Armaris quadres
2.01.01.BC-1.6	Bombes de Calor P<70 kW	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: LG Mod.: Inverter Air Acondicionat. Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(Cooling/Heating): 2.190W/2.330W Mercat Born. Zona Central 1.6. Planta Baixa. Armaris quadres
		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: MITSUBISHI .Model:PEAD-RP50.Unit. Int.:/Unit. Ext.: Pot(f/c):5000W/6000W.Mercat Born. Zona 2. Aula Manel
2.01.01.03.CL.BC<70			
2.01.01.BC-3	Bombes de Calor P<70 kW	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: LG Mod.: Inverter Air Acondicionat. Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(Cooling/Heating): 2.190W/2.330W Mercat Born. Zona 3. Planta Baixa. Armaris quadres
		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: MITSUBISHI Model:MUZ-FE35VE. Unit. Int.: Unit. Ext: Pot.(F/C):3500w/4000w Mercat Born. Zona 1.6.Planta Baixa. Audioguies.
		1	Nevera Residus. Marca: Merctus. Model:V6-2. Pot.frio:600W. Mercat Born. Zona 3.Planta Baixa. Espai Dalmau.
2.01.01.04.CL.BC<70	Bombes de Calor P<70 kW		
2.01.01.BC-4	Bombes de Calor P<70 kW	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: LG Mod.: Inverter Air Acondicionat. Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(Cooling/Heating): 2.190W/2.330W Mercat Born. Zona 4. Planta Baixa. Armaris quadres

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: Daikin Mod:4MXS68F(4x1).Unit. Int.: 2 x CTXS15K y 2 x FTXS20K. Unit. Ext.:4MXS68F21B. Pot(f/c):6800W/8600W. Mercat Born. Zona 4. Sala control, sala intèrprets i magatzem.
		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: MITSUBISHI .Model:PEAD-RP50.Unit. Int.:/Unit. Ext.: Pot(f/c):5000W/6000W.Mercat Born. Zona 4. Aula
		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca PANASONIC.Model:Kit-E9-PB4EA. Pot(f/c):3000W/3200W. Mercat Born.Zona4. Sala Piano.
		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca PANASONIC.Model:Kit-E9-PB4EA. Pot(f/c):3000W/3200W. Mercat Born.Zona4. Sala Backstage
2.01.01.05.CL.BC<70	Bombes de Calor P<70 kW		
2.01.01.BC-5	Bombes de Calor P<70 kW	1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: LG Mod.: Inverter Air Acondicionat. Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(Cooling/Heating): 2.190W/2.330W Mercat Born. Zona 5. Planta Baixa. Armaris quadres

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		1	Unitat autònoma d'expansió directa. Marca: Daikin Mod:4MXS68F(4x1).Unit. Int.: 2 x CTXS15K y 1 x FTXS20K. Unit. Ext.:4MXS68F21B. Pot(f/c):6800W/8600W. Mercat Born. Zona 5. Sala cecor, serveis educatius i Atenció al públic.
2.01.01.02.CL. CVP-AD	Caixes de ventilació potencia < 70 kW		
2.01.01.VE.02.0 1	Extractor d'aire. Q=95m3/h	1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. S&P SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Servei educatiu Zona 2 [M][PB][Z2] [2.01.01.VE.02.01]
2.01.01.VE- 0.2a	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de planta jaciment. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2
2.01.01.VE- 0.2b	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de planta jaciment. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2
2.01.01.VE-0.3	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD500/160 SILENT. Pot.=90w. Extracció de servei jaciment. Zona 2Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Peixera. Zona 2.1.Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2
		1	Extractor d'aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.:TD500/160 Silent. Pot.=90w. Aportació d'aire al sai Zona2. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2
		1	Extractor d'aire. Q=180m3/h. Marca: S&P Mod.:Silent-200. Pot.=16w. Magatzem Peixera. Mercat Born. Planta Baixa. Zona2
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Zona 1.6.Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Neteja Zona 1.6.Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2
2.01.01.03.CL. CVP-AD	Caixes de ventilació potencia < 70 kW		
2.01.01.VE- 0.3a	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de planta jaciment. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
2.01.01.VE- 0.3b	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de planta jaciment. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
2.01.01.VE-0.1	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD500/160 SILENT. Pot.=90w. Extracció de servei jaciment. Zona 3Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
2.01.01.VE- 3.3a	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=540m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de serveis Homes. Planta baixa. Zona 3Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
		1	Extractor d'aire. Q=540m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de serveis Dones. Planta baixa. Zona 3Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Peixera. Zona 1.3.Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
		1	Extractor d'aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.:TD500/160 Silent. Pot.=90w. Aportació d'aire al sai Zona 1.3. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Residus zona 1.3 .Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
2.01.01.04.CL. CVP-AD	Caixes de ventilació potencia < 70 kW		
2.01.01.VE- 4.3a	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de serveis. Planta baixa. Zona 4Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
2.01.01.VE- 4.3b	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de serveis. Planta baixa. Zona 4Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
2.01.01.VE- 0.4a	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de planta jaciment. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
2.01.01.VE- 0.4b	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de planta jaciment. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Peixera. Zona 1.4.Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.:TD500/160 Silent. Pot.=90w. Aportació d'aire al sai Zona 1.4. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Bany Peixera 1.4 .Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=180m3/h. Marca: S&P Mod.:SILENT-200. Pot.=16w. Magatzem Àrea Tècnica. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=280m3/h. Marca: S&P Mod.:SILENT-300. Pot.=29w. Sala Control. Mercat Born. Planta Primera. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Traductors .Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Magatzem cadires .Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Magatzem Neteja Zona 1.1 .Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
2.01.01.05.CL. CVP-AD	Caixes de ventilació potencia < 70 kW		
2.01.01.VE- 5.3a	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de serveis. Planta baixa. Zona 5Mercat Born. Planta Baixa. Zona 5
2.01.01.VE- 5.3b	Caixes de ventilació potencia < 70 kW	1	Extractor d'aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150w. Extracció de serveis. Planta baixa. Zona 5Mercat Born. Planta Baixa. Zona 5
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric. Zona 1.1. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 5

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric. Zona 1.5. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 5
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Magatzem Neteja Zona 1.5. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 5
		1	Extractor d'aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.:TD500/160 Silent. Pot.=90w. Extracció Fragments . Mercat Born. Planta Primera. Zona 5
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Magatzem Atenció Publica .Mercat Born. Planta Primera. Zona 5
		1	Extractor d'aire. Q=95m3/h. Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Sala Control CECOR .Mercat Born. Planta Primera. Zona 5
		1	Extractor d'aire. Q=180m3/h. Marca: S&P Mod.:SILENT-200. Pot.=16w. Magatzem Llibreria. Mercat Born. Planta Primera. Zona 5
2.01.01.02.EL.SQ E-S	Sub quadre elèctric estàndard		
2.01.01.QS2-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 2 Alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 2
2.01.01.QS2-SAI-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 2 Alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 2
2.01.01.QS2-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 2 Alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 2
2.01.01.QS2-SAI-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 2 Alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 2
2.01.01.QS1.6-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 2 central 1.6 Alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 2 Central 1.6
2.01.01.QS1.6-SAI-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 2 central 1.6 Alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 2 Central 1.6
2.01.01.QS1.6-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 2 central 1.6 Alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 2 Central 1.6
2.01.01.QS1.6-SAI-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 2 central 1.6 Alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 2 Central 1.6
2.01.01.QTAR 2.01	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.01Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.02	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.02Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.03	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.03Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.04	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.04Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.05	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.05Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.06	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.06Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.07	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.07Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.08	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.08Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.QTAR 2.09	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-2.09Mercat Born. P Baixa. Sala 2 Casanova
2.01.01.Q-EXU-2	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre exutoris zona 2Mercat Born. Zona 2. P baixa
2.01.01.Q-EXU-1.6	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre exutoris zona 2 central 1.6Mercat Born. Zona 2 central 1.6. P baixa
2.01.01.Q-CRESTRON-2	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de CRESTRON para il·luminació zona 2Mercat Born. Zona 2. P baixa
2.01.01.Q-CRESTR-1.6	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de CRESTRON para il·luminació zona 2 central 1.6Mercat Born. Zona 2 central 1.6. P baixa
2.01.01.Q-STORES-2	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadres petits per a motors de estores negres. Zona 2Mercat Born. Zona 2. P baixa
2.01.01.Q-STORES-1.6	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadres petits per a motors de estores negres. Zona 2 central 1.6Mercat Born. Zona 2 central 1.6. P baixa
2.01.01.Q-MANT	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quart Manteniment Mercat Born. Zona 2. P Jaciment
2.01.01.CC.2	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre integració II·luminació armaris zona 2Mercat Born. Zona 2. P baixa
2.01.01.CC.1.6	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre integració II·luminació armaris zona 2 central 1.6Mercat Born. Zona 2 central 1.6. P baixa
2.01.01.Q10.2	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre d' ascensor Born zona 2Mercat Born. Zona 2.
2.01.01.Q10.4	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre d' ascensor Born zona 1.1Mercat Born. Zona 2 central 1.6
2.01.01.03.EL.SQ E-S	Sub quadre elèctric estàndard		
2.01.01.QS3-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 3 Alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 3
2.01.01.QS3-SAI-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 3 Alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 3
2.01.01.QS3-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 3 Alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 3
2.01.01.QS3-SAI-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 3 Alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 3
2.01.01.QTAR 3.01	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.01Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.QTAR 3.02	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.02Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.QTAR 3.03	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.03Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.QTAR 3.04	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.04Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.QTAR 3.05	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.05Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.QTAR 3.06	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.06Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.QTAR 3.07	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.07Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.QTAR 3.08	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.08Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.QTAR 3.09	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-3.09Mercat Born. P Baixa. Sala 3 Villarroel
2.01.01.Q-EXU-3	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre exutoris zona 3Mercat Born. Zona 3. P baixa
2.01.01.Q-CRESTRON-3	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de CRESTRON para il·luminació zona 3Mercat Born. Zona 3. P baixa
2.01.01.Q-STORES-1.3	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadres petits para motores de estores negres. Zona 3Mercat Born. Zona 3. P baixa
2.01.01.Q-ARQUEOLOGI	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quart Arqueologia Mercat Born. Zona 3. P Jaciment
2.01.01.CC.3	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre integració il·luminació armaris zona 3Mercat Born. Zona 3. P baixa
2.01.01.Q10.3	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre d' ascensor Born zona 2Mercat Born. Zona 3. P baixa
2.01.01.04.EL.SQ E-S	Sub quadre elèctric estàndard		
2.01.01.QS4-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 4 alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 4
2.01.01.QS4-SAI-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 4 alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 4
2.01.01.QS4-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 4 alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 4
2.01.01.QS4-SAI-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 4 alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 4
2.01.01.QS1.1-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 4 central 1.1 alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 4 Central 1.1
2.01.01.QS1.1-SAI-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 4 central 1.1 alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 4 Central 1.1
2.01.01.QS1.1-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 4 central 1.1 alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 4 Central 1.1
2.01.01.QS1.1-SAI-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 4 central 1.1 alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 4 Central 1.1
2.01.01.QTAR 4.01	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.01Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.02	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.02Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.03	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.03Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.04	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.04Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.05	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.05Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.06	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.06Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.07	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.07Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.08	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.08Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.09	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.09Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.QTAR 4.10	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-4.10Mercat Born. P Baixa. Sala 4 Moragues
2.01.01.Q-EXU-4	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre exutoris zona 4Mercat Born. Zona 4. P baixa
2.01.01.Q-EXU-1.1	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre exutoris zona 4 central 1.1Mercat Born. Zona 4 central 1.1. P baixa
2.01.01.Q-CRESTRON-4	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de CRESTRON para il·luminació zona 4Mercat Born. Zona 4. P baixa
2.01.01.Q-CRESTRO-1.1	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de CRESTRON para il·luminació zona 4 central 1.1Mercat Born. Zona 4 central 1.1. P baixa
2.01.01.Q-STORES-4	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadros petits para motores de estores negre. Zona 4Mercat Born. Zona 4. P baixa
2.01.01.Q-STORES-1.1	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadros petits para motores de estores negre. Zona 4 central 1.1Mercat Born. Zona 4 central 1.1. P baixa
2.01.01.CC.4	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre integració il·luminació armaris zona 4Mercat Born. Zona 4. P baixa
2.01.01.CC.1.1	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre integració il·luminació armaris zona 4 central 1.1Mercat Born. Zona 4 central 1.1. P baixa
2.01.01.05.EL.SQ E-S	Sub quadre elèctric estàndard		
2.01.01.QS5-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 5 alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 5

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
2.01.01.QS5-SAI-N	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 5 alimentació xarxa normal Mercat Born. Planta baixa. Zona 5
2.01.01.QS5-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei zona 5 alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 5
2.01.01.QS5-SAI-S	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de servei SAI zona 5 alimentació xarxa socors Mercat Born. Planta baixa. Zona 5
2.01.01.QTAR 5.01	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.01Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.02	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.02Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.03	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.03Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.04	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.04Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.05	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.05Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.06	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.06Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.07	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.07Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.08	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.08Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.QTAR 5.09	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadre climatitzador CL-5.09Mercat Born. P Baixa. Sala 5 Castellví
2.01.01.Q-EXU-5	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre exutoris zona 5Mercat Born. Zona 5. P baixa
2.01.01.Q-CRESTRON-5	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre de CRESTRON para il·luminació zona 5Mercat Born. Zona 5. P baixa
2.01.01.Q-STORES-5	Sub quadre elèctric estàndard	1	Sub quadres petits per a motors de estores negres. Zona 5Mercat Born. Zona 5. P baixa
2.01.01.CC.5	Sub quadre elèctric estàndard	1	Quadre integració il·luminació armaris zona 3Mercat Born. Zona 5. P baixa
2.01.01.02.EL.SAI S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda		
2.01.01.SAI-2N	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Planta baixa. Zona 2
2.01.01.SAI-2S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: NETYS RT - U3000Mercat Born. Planta baixa. Zona 2
2.01.01.SAI-1.6N	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Zona 2 central 1.6. P baixa
2.01.01.SAI-1.6S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Zona 2 central 1.6. P baixa
2.01.01.03.EL.SAI S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda		
2.01.01.SAI-3N	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Planta baixa. Zona 3
2.01.01.SAI-3S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: NETYS RT - U3000Mercat Born. Planta baixa. Zona 3
2.01.01.04.EL.SAI S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda		
2.01.01.SAI-4N	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Planta baixa. Zona 4
2.01.01.SAI-4S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: NETYS RT - U3000Mercat Born. Planta baixa. Zona 4
2.01.01.SAI-1.1N	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Zona 4 central 1.1. P baixa
2.01.01.SAI-1.1S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Zona 4 central 1.1. P baixa
2.01.01.SAI-ESCENARI	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 10 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: ITY-TW060BMercat Born. Sala Moragues. Control escenari
2.01.01.05.EL.SAI S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda		
2.01.01.SAI-5N	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 12 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: MAS2BC312S+B1-PMercat Born. Planta baixa. Zona 5
2.01.01.SAI-5S	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: NETYS RT - U3000Mercat Born. Planta baixa. Zona 5
2.01.01.SAI-SEGURETA	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda	1	SAI. Equip d'alimentació ininterrompuda 10 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod.: ITY-TW060BMercat Born. Zona 5 Castellví. Control seguretat
2.01.01.02.EL.ILIN F	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.01.IL-BO-1x58S	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	22	Llumenera estanca de superfície a sostre 1x58 w EL BORN CCM. Zones 2 i 1.6. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.IL-BO-1x58P	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	9	Llumenera estanca de superfície a paret 1x58 w EL BORN CCM. Zona 2. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x100	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	39	Llumenera en suspensió BEGA 6004 1 HIT-CE de 100 w EL BORN CCM. Zones 2 i 1.6. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-DIR	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	12	Llumenera paret direccional EL BORN CCM. Zones 2 i 1.6. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x26	Il·luminació interior - Pantalles Fluorescents	2	Enllumenat downlight LED 3x1w EL BORN CCM. Zona 1.6. P. Baixa

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.IL-BO-DETEC	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	8	Detector de presencia a sostre 360º. EL BORN CCM. Zones 2 i 1.6. P. Baixa i Jaciment
		4	Focus LED de neteja Interior Sala. Mercat Born. Zona 2
		6	Focus LED de neteja Exterior Sala. Mercat Born. Zona 2
		5	Focus LED de neteja zona 1.6. Mercat Born. Zona 2
		1	Llum LED en Ofici Personal. Mercat Born. Zona 2
2.01.01.02.EL.ILEM	II·luminació d'emergència		
2.01.01.IL-BO-EME	II·luminació d'emergència	65	Enllumenat emergència LED 2h autònoma EL BORN CCM. Zones 2 i 1.6. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.IL-BO-SORTID	II·luminació d'emergència	3	Senyalització lluminosa sortides EL BORN CCM. Zones 2 i 1.6. P Jaciment
2.01.01.03.EL.ILINF	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.01.IL-BO-1x58S	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	13	Llumenera estanca de superfície a sostre 1x58 w EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.IL-BO-1x58P	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	9	Llumenera estanca de superfície a paret 1x58 w EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x100	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	22	Llumenera en suspensió BEGA 6004 1 HIT-CE de 100 w EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-DIR	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	19	Llumenera paret direccional EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.IL-BO-1x26	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	4	Llumenera de sostre tipus downlight 26 w EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-DETEC	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	18	Detector de presencia a sostre 360º. EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa
		6	Focus Leeds de neteja Exterior Sala. Mercat Born. Zona 3.
		4	Focus Leeds de neteja Interior Sala. Mercat Born. Zona 3
2.01.01.03.EL.ILEM	II·luminació d'emergència		
2.01.01.IL-BO-EME	II·luminació d'emergència	31	Enllumenat emergència LED 2h autònoma EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.IL-BO-SORTID	II·luminació d'emergència	2	Senyalització lluminosa sortides EL BORN CCM. Zona 3. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.04.EL.ILINF	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.01.IL-BO-1x58S	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	9	Llumenera estanca de superfície a sostre 1x58 w EL BORN CCM. Zones 4 i 1.1. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x58P	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	10	Llumenera estanca de superfície a paret 1x58 w EL BORN CCM. Zona 4. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x100	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	37	Llumenera en suspensió BEGA 6004 1 HIT-CE de 100 w EL BORN CCM. Zona 4 i 1.1 P. Baixa
2.01.01.IL-BO-DIR	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	21	Llumenera paret direccional EL BORN CCM. Zones 4 i 1.1. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x26	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	14	Enllumenat downlight LED 3x1w EL BORN CCM. Zones 4 i 1.1. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-DETEC	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	16	Detector de presencia a sostre 360º. EL BORN CCM. Zones 4 i 1.1. P. Baixa
		5	Focus Leeds de neteja exterior Sala. Mercat Born. Zona 4
		9	Focus Leeds llum Ambient interior Sala. Mercat Born. Zona 4
2.01.01.04.EL.ILEM	II·luminació d'emergència		
2.01.01.IL-BO-EME	II·luminació d'emergència	53	Enllumenat emergència LED 2h autònoma EL BORN CCM. Zones 4 i 1.1. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.IL-BO-SORTID	II·luminació d'emergència	3	Senyalització lluminosa sortides EL BORN CCM. Zones 4 i 1.1. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.05.EL.ILINF	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents		
2.01.01.IL-BO-1x58S	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	6	Llumenera estanca de superfície a sostre 1x58 w EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x58P	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	9	Llumenera estanca de superfície a paret 1x58 w EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x100	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	16	Llumenera en suspensió BEGA 6004 1 HIT-CE de 100 w EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-DIR	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	17	Llumenera paret direccional EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-1x26	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	10	Llumenera de sostre tipus downlight 26 w EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa
2.01.01.IL-BO-DETEC	II·luminació interior - Pantalles Fluorescents	15	Detector de presencia a sostre 360º. EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa
		5	Focus Leeds de neteja Exterior Sala Zona 1.1. Mercat Born. Zona 5

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		6	Focus Leeds de neteja exterior Sala. Mercat Born. Zona 5
2.01.01.05.EL.ILE M	Il·luminació d'emergència		
2.01.01.IL-BO- EME	Il·luminació d'emergència	41	Enllumenat emergència LED 2h autònoma EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.IL-BO- SORTID	Il·luminació d'emergència	3	Senyalització lluminosa sortides EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa i Jaciment
2.01.01..TE.RAC KS	Racks comunicació		
2.01.01.RACK.C CTV i Megafonia 1.1 M	Rack comunicació	1	EL BORN CCM Rack CCTV i Megafonia zona 1
2.01.01.RACK. Veu i dades 1.1M	Rack comunicació	1	Rack Veu i dades, i control audiovisual Zona 1
		2	Camara DOMO
		1	Gravador de Video SAMSUNG
		1	Monitor + Joystick
2.01.01.RACK.C CTV i Megafonia 1.2 M	Rack comunicació	1	EL BORN CCM Rack CCTV i Megafonia zona 2
2.01.01.RACK. Veu i dades 1.2M	Rack comunicació	1	Rack Veu i dades Zona 2
2.01.01.SUBRAC K. Veu i dades 1.2	Rack comunicació	1	Subrack Veu i dades Zona 2
2.01.01.SUBRAC K2	Rack comunicació	1	Rack Audiovisual zona 2 sala CASANOVA
		1	sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X.
		1	Font d'alimentació múltiple EXTRON mod.:PS124
		1	Font d'alimentació 50w de CRESTON mod.:DIN-PW550
		1	Antena de radiofreqüència CRESTON mod: CENI-HPRFGW KIT
		1	Mòdul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I
		1	Pc professional amb pantalla, teclat i ratolí
		1	Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16
		1	Targeta d'expansió per un port midi pel control CRESTON Mod:CNXMIDI
		1	Projector Mitsubishi Mod.:XD8550U. Gran Paret Entrada.
		1	Òptica angular 1.3-1.9:1 Marca: MISUBISHI Mod.:OL-XD2000SZ Gran paret Entrada
		1	Reproductor de video i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 Gran Paret entrada
		4	Caixa tot-rang blindada magnèticament de 2 vies compacte. Marca: JBL Mod: CONTROL 25AV
		1	Etapa de potencia amb DSP. Marca: CROWN Mod.:XTI1002 Gran Paret Entrada
		1	Cable extensor HDMI marca EXTRON Mod: DTP HDMI 330TX/RX Gran Paret Entrada
		1	Receptor de video d'ordinador d'alta definició. Marca: EXTRON Mod: MTP RL 15HD A Gran Paret Entrada
		1	Transmissor de video per RGBHV. Marca: EXTRON Mod: MTP T 15HD A Gran Paret Entrada
		1	Monitor de 42" tft de SAMSUNG Mod.:400MX3 pel cub "Discurs Ferrer i Sirgues"
		1	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "Discurs Ferrer i Sirgues"
		1	Sistema de recintes auto amplificats de 2 vies. Marca: APART Mod.:SDQ-5P pel cub "Discurs Ferrer i Sirgues"
		1	Videoprojector Marca: Mitsubishi Mod.:EX3321U-ST pel cub "Les muralles de Llevant"

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		1	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "Discurs Ferrer i Sirgues"
		2	Videoprojector Marca: Mitsubishi Mod.:EX3321U-ST pel cub "Retroprojectió soldats"
		2	Vinil de retroprojectió Marca: TECCO Mod: DGSK 10x1,22m pel cub "Retroprojectió soldats"
		2	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "Discurs Ferrer i Sirgues"
		4	Caixa tot-rang blindada magnèticament de 2 vies compacte. Marca: JBL Mod: CONTROL 25AV pel cub "Retroprojectió soldats"
		1	Etape de potencia amb DSP. Marca: CROWN Mod.:XTI1002 pel cub "Retroprojectió soldats"
		1	Videoprojector Marca: MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "mòdul projectió generacions"
		1	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "mòdul projectió generacions"
		1	Vinil de retroprojectió Marca: TECCO Mod: TDGSK 10x1,22m pel cub "Mòdul projectió generacions"
		1	Sistema de recintes auto amplificats de 2 vies. Marca: APART Mod.:SDQ-5P pel "Mòdul projectió generacions"
		2	Monitor de 42" tft de LG Mod.:M4210LC-BA pel "Marcs Dibuixos"
		2	Foil Tàtil per enganxar darrera de vidre Marca: TECCO Mod: FOILTACTIL 42" pel "Marcs Dibuixos"
		2	Ordinadors PC per a reproducció aplicatiu Flash pel "Marcs Dibuixos"
		4	Monitors de 23" Marca: AOK pel "mòdul escenografia Santa Eulalia"
		4	Monitors de 19" Marca: AOK pel "mòdul escenografia Santa Eulalia"
		2	Monitors de 32" Marca: AOK pel "mòdul escenografia Santa Eulalia"
		4	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel "mòdul escenografia Santa Eulalia"
		1	Sistema de recintes auto amplificats de 2 vies. Marca: APART Mod.:SDQ-5P pel "Mòdul escenografia Santa Eulalia"
		2	Amplificador de distribució VGA-QXGA marca: EXTRON Mod.:P/2 DA4x1
		1	Videoprojector Marca: MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "Fons escenografia Villarroel i Casanova"
		1	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel "Fons escenografia Villarroel i Casanova"
		1	Sistema de recintes auto amplificats de 2 vies. Marca: APART Mod.:SDQ-5P pel "Fons escenografia Villarroel i Casanova"
		4	Monitors de 23" Marca: AOK pel "Escena dels desastres de la guerra 2"
		4	Monitors de 19" Marca: AOK pel "Escena dels desastres de la guerra 2"
		2	Monitors de 32" Marca: AOK pel "Escena dels desastres de la guerra 2"
		4	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel "Escena dels desastres de la guerra 2"
		1	Sistema de recintes auto amplificats de 2 vies. Marca: APART Mod.:SDQ-5P pel "Escena dels desastres de la guerra 2"
		2	Amplificador de distribució VGA-QXGA marca: EXTRON Mod.:P/2 DA4x1 pel "Escena dels desastres de la guerra 2"
		9	Pantalla 19" pel "Mòduls faristols"
		9	FOI Tàtil per enganxar darrera de vidre Marca: TECCO Mod.: FOILTACTIL 42" pel "Mòduls faristols"
		9	Ordinadors PC per a reproducció aplicatiu Flash pel "Mòduls faristols"
		4	Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "Mòdul gran espai de retroprojectió"
		4	Tela de retroprojectió marca SPACE mod.: pantalla 667x268 pel "Mòdul gran espai retroprojectió"
		1	Reproductor de vídeo basat en PC professional Marca: WACHT OUT mod: PC WATCH OUT pel "mòdul gran espai retroprojectió"
		4	Caixa tot-rang blindada magnèticament de 2 vies compacte. Marca: JBL Mod: CONTROL 28AV pel " mòdul gran espai retroprojectió"
		1	Caixa Sub greu blindada de 2 woofers de greus Marca: JBL Mod: CONTROL SB10 pel "mòdul gran espai retroprojectió"
		3	Etape de amb DSP. Marca: CROWN Mod.:XTI1002 pel "Mòdul gran espai retroprojectió"
		1	Equalitzador gràfic digital ALESIS Mod.:DEQ830 pel "Mòdul gran espai retroprojectió"
		1	Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "mòdul gran espai retroprojectió"
		1	Sistema de recintes auto amplificats de 2 vies. Marca: APART Mod.:SDQ-5P pel "Mòdul gran espai retroprojectió"

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		2	Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 pels tòtems entrada 1.6
		5	Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 jaciment
		2	Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 Baranes
		2	Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST per jaciment
		2	Mòduls esclau CRESTON Mod.:DIN-85W8-I
		6	Teclat de control CRESTON Mod.:C2NI-CB
2.01.01.RACK.CCTV i Megafonia 1.3M	Rack comunicació	1	EL BORN CCM Rack CCTV i Megafonia zona 3
2.01.01.RACK. Veu i dades 1.3M	Rack comunicació	1	Rack Veu i dades Zona 3
2.01.01.SUBRACK. Veu i dades 1.3	Rack comunicació	1	Subrack Veu i dades Zona 3
2.01.01.SUBRACK 3 Audiovisual	Rack comunicació	1	Rack Audiovisual zona 3 sala VILLARROEL
		1	sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X.
		1	Font d'alimentació múltiple EXTRON mod.:PS124
		1	Font d'alimentació 50w de CRESTON mod.:DIN-PW550
		1	Antena de radiofreqüència CRESTON mod: CENI-HPRFGW KIT
		1	Mòdul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I
		1	Pc professional amb pantalla, teclat i ratolí
		1	Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16
		2	Receptor de vídeo d'ordinador d'alta definició. Marca: EXTRON Mod: MTP RL 15HD A
		2	Transmissor de vídeo per RGBHV. Marca: EXTRON Mod: MTP T 15HD
		2	Cable extensor HDMI marca EXTRON Mod: DTP HDMI 330TX/RX Gran Paret Entrada
		2	Monitors 43" LCD marca SAMSUNG Mod.:400X3
		1	Videoprojector MITSUBISHI Mod.:UD8400U pel "Paraules perdudes"
		3	Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "
		2	Etape de amb DSP. Marca: CROWN Mod.:XTI1000
		1	Etape de amb DSP. Marca: CROWN Mod.:XTI2000
		11	Etape de amb DSP. Marca: CROWN Mod.:XTI4000
		2	Caixa Sub greu blindada de 2 woofers de greus Marca: JBL Mod.:AC18-95
		2	Caixa Sub greu blindada de 2 woofers de greus Marca: JBL Mod.:AC28-95
		1	Caixa Sub greu blindada de 2 woofers de greus Marca: JBL Mod.:ACB6112
		4	Caixa Sub greu blindada de 2 woofers de greus Marca: JBL Mod: CONTROL 25AV
		1	Processador Matriu Soundweb London Marca: BSS Mod.:BLU100-12x8
		4	Dispensador d'olors temporitzats Marca: DIV Mod: NEBULSTREAMER
		1	Monitor de 40" SAMSUNG Mod.:400MX-3 Baranes
		1	Monitor de 46" SAMSUNG Mod.:400MX-3 Exposició Dalmau
		2	Monitor de 40" SAMSUNG Mod.:400MX-3 Jaciment
		2	Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST Jaciment
		3	Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 pel "tòtem ciutat prospera"
		4	Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 pel "Tòtem Paret"
		3	Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 Pel "Cub"
		3	Monitor SAMSUNG Mod.:400MX-3 Pel "Cub"

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		2	Monitor SAMSUNG Mod.:400MX-3 Pel "Cub"
		2	Monitor SAMSUNG Mod.: 460UT-B Per Audioguies
		23	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220
		200	Guia Multimèdia SAMSUNG Mod: GALAXY WIFI3,6"
		1	Base Carrega per a 96 guies Marca: IDAP mod.:
		200	Auriculars higiènics FLEXIGUIA Mod: FREESOUND
		4	Mòdul esclau CRESTON Mod.:DIN-8SW8-I
		1	Font d'alimentació múltiple EXTRON mod.:PS124
		1	Antena de radiofreqüència CRESTON mod:CENI-HPRFGW KIT
		1	Font d'alimentació 50w de CRESTON mod.:DIN-PW550
		3	Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16
		11	Punt d'accés para wireless D-LINK Mod.:DWL8600AP
		6	Punt d'accés para wireless D-LINK Mod.:DWL6600AP
		22	Antena per punt d'accés D-LINK Mod.:ANT-14
		12	Antena per punt d'accés D-LINK Mod.:ANT-18
		1	Gestor de punt d'accés D-LINK Mod.:DWS-3160-24tc
		1	Ampliació de llicències pel gestor D-LINK Mod.:DWS-316024TCAP12-LIC
		1	Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16
		1	Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-28P
		1	Roter gestor VPN Marca: D-LINK Mod.:DSR-500N
2.01.01.RACK.CCTV i Megafonia 1.4 M	Rack comunicació	1	EL BORN CCM Rack CCTV i Megafonia zona 4
2.01.01.RACK. Veu i dades 1.4M	Rack comunicació	1	Rack Veu i dades Zona 4
2.01.01.SUBRACK. Veu i dades 1.4	Rack comunicació	1	Subrack Veu i dades Zona 4
2.01.01.SUBRACK 4 Audiovisual	Rack comunicació	1	Rack Audiovisual zona 4 sala Moragues
		1	sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X.
		1	Font d'alimentació múltiple EXTRON mod.:PS124
		1	Font d'alimentació 50w de CRESTON mod.:DIN-PW550
		1	Antena de radiofreqüència CRESTON mod: CENI-HPRFGW KIT
		1	Mòdul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I
		1	Pc professional amb pantalla, teclat i ratolí
		1	Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16
		1	Processador de senyal universal Marca: EXTRON Mod.:USP507DI/3GSDI
		2	Transmissor de senyal de vídeo compost Marca: EXTRON Mod: MTP-T-AV
		1	Selector de 4 entrades de HDMI Marca: EXTRON Mod.:SW4HDMI
		2	Receptor de senyal universal de vídeo compost Marca: EXTRON Mod: MPT-RAV
		3	Receptor de parell trenall per VGA i Àudio Marca: EXTRON Mod.:MTPRL15HDA
		3	Minitransmisor de parell trenat per RGBHV i àudio Marca: EXTRON Mod.:MTPT15HDA
		1	Matriu oer 4x4 de vídeo compost i àudio Marca: EXTRON Mod.:MAV44AV
		1	Mòdul DXP 88 D'EXTRON Mod.:DXP88HDMI

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		1	Matriu de commutació 8x8 de VGA i àudio Marca: EXTRON Mod.:MVX88VGAA
		1	Matriu de commutació de 4x4 VGA i àudio Marca: EXTRON Mod.:MVX44VGAA
		1	Amplificador-distribuïdor de senyal pel videowall Marca: EXTRON Mod.:DVIDA8Plus zona 1.1
		1	Amplificador-distribuïdor de senyal Marca: EXTRON Mod.:DA6ADEQ
		1	Transmissor de fibra Òptica Marca: EXTRON Mod: FOXBOX Tx/Rx HDMI MM
		1	Tarja de vídeo Marca: BARCO Mod.:5CBLHDX
		2	Monitors LCD 42" Marca: SAMSUNG Mod.:460MX-3
		9	Monitors Plasma 40" Marca: SAMSUNG Mod.:400MX-3 pel videowall
		1	Projector Marca: BARCO Mod.:DX-W14
		1	Pantalla Motoritzada pel projector Marca: SPACE Mod:6,00X400M
		1	Camara HD Multi propòsit Marca: SONY Mod.:EVI-H1005
		1	Commutador SDI multitasca Marca: EXTRON Mod.:SW43GHD-SDI
		1	Camara HD Multi propòsit Marca: SONY Mod.:EVI-D100P
		1	Equip reproductor Marca: EMTEC Mod.:V800H
		1	Gravador de vídeo HD Marca: DATAVIDEO Mod.:HDR55+HDD
		1	Reproductor Blu-ray Marca: SAMSUNG Mod.:BD-D5100/2F
		2	Reproductors de vídeo Marca: Mod.:HMP200
		1	Control Remot Mod.:RM-BR300
		2	Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca: JBL Mod.:CBT700JE
		7	Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca: JBL Mod.:CBT70J
		1	Processador sondes london Marca: BSS Mod.:BLU100-12x8
		1	Expansor de 8 sortides Marca: BSS Mod.:BLU-BOB2
		2	Separador d'àudio HDMI Marca: EXTRON Mod.:HAE100
		3	Sistema UHF compost Marca: SHURE Mod.:SLX14X
		5	Capsules de condensador cardioide Marca: SHURE Mod.:R185B
		2	Distribuïdor d'antenes actiu Marca: SHURE Mod.:UA844SWB-E
		5	Micròfons de flexo de 30cm. Marca: SHURE Mod.:MX412D-N
		3	Micròfons <lavalier Marca: SHURE Mod.:WL18S
		3	Emissors de ma UHF Marca: SHURE Mod.:SLX2-SM58
		3	Emissors de ma UHF amb capsula Marca: SHURE Mod.:SLX4
		2	Maletí Splitter Marca: PINANSON Mod.:PT1814
		1	Taula de mesclres de 10 entrades Marca: YAMAHA Mod.:IMX644
		1	Consola digital de 16 canals Marca: YAMAHA Mod.:LS9-16
		1	Auricular professional estèreo Marca: SHURE Mod.:SRH440
		2	Monitors d'estudi Marca: JBL Mod.:LSR2325P
		4	Monitors escenari/caixa Marca: JBL Mod.:PRX612M
		4	Micròfons per instruments dinàmic Marca: SHURE Mod.:SM57
		4	Micròfons vocal dinàmic Marca: SHURE Mod.:SM58
		1	Micròfon dinàmic per bombo Marca: SHURE Mod.:BETA52
		1	Micròfon dinàmic vocal Marca: SHURE Mod.:BETA87C

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		2	Micròfon miniatura Marca: SHURE Mod.:BETA98H-C
		4	Caixa d'injecció directa passiva Marca: DBX Mod.:DB10
		1	Rack de transport de 25 micròfons Marca: WORK Mod.:MICRO25CASE
		10	Suports Plegables amb girafa Marca: WORK Mod.:SH2660
		1	Rack transport de fins a 12 trípodes Marca: WORK Mod.:MC550
		24	Cables de micròfons de 10 metres Marca: WORK Mod.:K39
		4	Antena de 1/2 ona Marca: SHURE Mod.:UAM820
		2	Amplificadors remots d'antena Marca: SHURE Mod.:UAB830
		2	Micròfons XLR de coll Marca: DIS Mod.:GM6523
		2	Auricular per intèrpret Marca: DIS Mod.:DH6021H3
		2	Caixa amb dos sortides Marca: DIS Mod: DCS-LAN MOD JB6002
		1	Central sistema de traducció Marca: DIS Mod.:CU6105
		1	Transmissor digital d'infrarojos Marca: DIS Mod.:DT6008
		1	Suport de paret per a radiadors Marca: DIS Mod.:WB6000
		2	Set d'intèrpret digital Marca: DIS Mod.:IS6132
		1	Radiador digital infrarojos Marca: DIS Mod.:RA6013
		2	Monitors 40" LCD Marca: SAMSUNG Mod.:400-MX-3
		5	Pantalla LED lineal Marca: Ròtuls Electrònics Mod.:Lineal 7M
		4	Reproductor de vídeo i àudio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 Gran Paret entrada
		1	Etapa de amb DSP. Marca: CROWN Mod.:XTI4000
		4	Monitors 40" LCD Marca: SAMSUNG Mod.:400-MX-3 Jaciment
2.01.01.RACK.CCTV i Megafonia 1.5 M	Rack comunicació	1	EL BORN CCM Rack CCTV i Megafonia zona 5
2.01.01.RACK. Veu i dades 1.5 M	Rack comunicació	1	Rack Veu i dades Zona 5
2.01.01.SUBRACK. Veu i dades 1.5	Rack comunicació	1	Subrack Veu i dades Zona 5
2.01.01.SUBRACK5 Audiovisual	Rack comunicació	1	Rack Audiovisual zona 5 sala Moragues
		1	Transmissor de senyal de vídeo compost Marca: EXTRON Mod: MTP-T-AV
		2	Selector de 4 entrades de HDMI Marca: EXTRON Mod.:SW4HDMI
		2	Receptor de senyal universal de vídeo compost Marca: EXTRON Mod: MPT-RAV
		2	Receptor de per VGA i Àudio Marca: EXTRON Mod.:MTPRL15HDA
		2	Minitransmissor de parell trenat per RGBHV i àudio Marca: EXTRON Mod.:MTPT15HDA
		1	Matriu oer 4x4 de vídeo compost i àudio Marca: EXTRON Mod.:MAV44AV
		1	Mòdul DXP 88 D'EXTRON Mod.:DXP88HDMI
		1	Matriu de commutació 8x8 de VGA i àudio Marca: EXTRON Mod.:MVX88VGAA
		1	Matriu de commutació de 4x4 VGA i àudio Marca: EXTRON Mod.:MVX44VGAA
		1	Amplificador-distribuïdor de senyal Marca: EXTRON Mod.:DVIDA8Plus
		1	Escalador RGB Marca Extron Mod.:RGB-HDMI300A
		1	Camara HD Marca: Sony Mod.:EVI-H100S
		1	Commutador SDI Multimèdia Marca: EXTORN Mod.:SW43GHD-SDI
		1	Equip reproductor Marca: EMTEC Mod.:V800H
		1	Gravador de vídeo HD Marca: DATAVIDEO Mod.:HDR55+HDD

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

		1	Reproductor Blu-ray Marca: SAMSUNG Mod.:BD-D5100/2F
		2	Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca: JBL Mod.:CBT700JE
		7	Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca: JBL Mod.:CBT70J
		1	Processador sondes london Marca: BSS Mod.:BLU100-12x8
		25	Monitors 40" LCD Marca: SAMSUNG Mod.:400-MX-3 vídeoWall
		4	Monitors 40" LCD Marca: SAMSUNG Mod.:400-MX-4 Taquilles
		3	Monitors 40" LCD Marca: SAMSUNG Mod.:400-MX-4 Jaciment
		1	Monitors 40" LCD Marca: SAMSUNG Mod.:400-MX-4 Baranes
		1	Monitors 46" LCD Marca: SAMSUNG Mod.:460-MX-4 Baranes
		4	Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel Jaciment
		2	Monitors 32" Marca: SAMSUNG Mod.:
		2	Monitor Marca SAMSUNG Mod.:
2.01.01.RACK.CC TV i Megafonia 1.6 M	Rack comunicació	1	EL BORN CCM Rack CCTV i Megafonia zona 6
2.01.01.RACK. Veu i dades 1.6M	Rack comunicació	1	Rack Veu i dades, i control audiovisual Zona 6
2.01.01.02.PCI.BI E	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	4	Boca d'incendis equipada 25 mm EL BORN CCM. Zones 2. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.03.PCI.BI E	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	4	Boca d'incendis equipada 25 mm EL BORN CCM. Zones 3. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.04.PCI.BI E	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	3	Boca d'incendis equipada 25 mm EL BORN CCM. Zona 4. P. Baixa
2.01.01.05.PCI.BI E	Boca d'incendis equipada		
2.01.02.BIE	Boca d'incendis equipada	3	Boca d'incendis equipada 25 mm EL BORN CCM. Zona 5. P. Baixa
2.01.01.04.PCI.CD	Central de detecció incendis		
2.01.01.CD	Central de detecció incendis	1	Central de detecció incendis principal (esclava). SIEMENS. Mod.: FC2020 EL BORN CCM Zona 4 central 1.1. P. Baixa
2.01.01.05.PCI.CD	Central de detecció incendis		
2.01.01.CD	Central de detecció incendis	1	Central de detecció incendis slave (esclava). SIEMENS FC2020 slave EL BORN CCM Zona 5. P. Baixa. Seguretat
2.01.01.02.PCI.EX TPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.01.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	16	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg EL BORN CCM Zones 2. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.02.PCI.EX TCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg EL BORN CCM Zones 2. P. Baixa
2.01.01.03.PCI.EX TPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.01.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	14	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg EL BORN CCM Zones 3. P. Baixa i Jaciment
2.01.01.03.PCI.EX TCO	Extintor Pols Polivalent		

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg EL BORN CCM Zones 3. P. Baixa
2.01.01.04.PCI.EXTPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.01.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	13	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg EL BORN CCM Zones 4. P. Baixa
2.01.01.04.PCI.EXTCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg EL BORN CCM. Zones 4. P. Baixa
2.01.01.05.PCI.EXTPO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.01.EXTPO	Extintor Pols Polivalent	12	Extintor Pols Polivalent. Eficàcia 21A-113B. 6 kg EL BORN CCM. Zones 5. P. Baixa
2.01.01.05.PCI.EXTCO	Extintor Pols Polivalent		
2.01.02.EXTCO	Extintor Pols Polivalent	1	Extintor CO2. Eficàcia 21B. 3,5 kg EL BORN CCM. Zones 5. P. Baixa
2.01.01.02.OC.SOFG01	Solera de Formigó	263,25	Solera de Formigó
2.01.01.02.OC.MUR01	Mur pantalla	1,75	Mur pantalla
2.01.01.02.OC.BIFO01	Biga de formigó armat	7	Biga de formigó armat
2.01.01.02.OC.PIFO01	Pilar de formigó armat	3,5	Pilar de formigó armat
2.01.01.02.OC.PIFO02	Base de formigó per a pilar de fosa	38,5	Base de formigó per a pilar de fosa
2.01.01.02.OC.PMSU02	Carril de suspensió i fixació d'equips	1	Carril de suspensió i fixació d'equips
2.01.01.02.OC.PMSU04	Carril de suspensió i fixació de lluminàries	1,25	Carril de suspensió i fixació de lluminàries
2.01.01.02.OC.PMSU01	Suports i perfilaria metàl·lica per d'equips	2	Suports i perfilaria metàl·lica per d'equips
2.01.01.02.OC.PCIN01	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors	5,25	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors
2.01.01.02.OC.PMSU03	Estructura metàl·lica	588,25	Estructura metàl·lica
2.01.01.02.OC.COPL02	Coberta invertida transitable, acabat de formigó	37,5	Coberta invertida transitable, acabat de formigó
2.01.01.02.OC.COPL01	Coberta amb panell sandwich (deck)	83	Coberta amb panell sandwich (deck)
2.01.01.02.OC.COPL03	Coberta invertida transitable, acabat de rajola	5,75	Coberta invertida transitable, acabat de rajola
2.01.01.02.OC.COPL04	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug	1926,75	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug
2.01.01.02.OC.COPL05	Coberta de teula plana	1016,25	Coberta de teula plana
2.01.01.02.OC.COPL06	Coberta de lloseta ceràmica	5,5	Coberta de lloseta ceràmica
2.01.01.02.OC.COPL07	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta	7,5	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta
2.01.01.02.OC.ESME01	Escala metàl·lica de gat	2	Escala metàl·lica de gat
2.01.01.02.OC.ESME02	Escala metàl·lica de graons	4,75	Escala metàl·lica de graons
2.01.01.02.OC.ESME03	Escala metàl·lica de cargol	3	Escala metàl·lica de cargol
2.01.01.02.OC.ESME04	Escala de fosa de cargol	1	Escala de fosa de cargol
2.01.01.02.OC.ESME05	Escala metàl·lica de coberta amb graons	1	Escala metàl·lica de coberta amb graons
2.01.01.02.OC.ESFO01	Escala de formigó	2	Escala de formigó
2.01.01.02.OC.PABF01	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter	35,75	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter
2.01.01.02.OC.PAMA01	Paret maó massís o calat vist o revestit	1226	Paret maó massís o calat vist o revestit
2.01.01.02.OC.PAPG01	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm	140,25	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm
2.01.01.02.OC.PAPG02	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm	240	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm
2.01.01.02.OC.PAPG03	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc	240	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc
2.01.01.02.OC.PAPG04	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug	333	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug
2.01.01.02.OC.PAPG05	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob	255	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob
2.01.01.02.OC.PAPG06	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob	240	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.02.OC.PA PG07	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF	60	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF
2.01.01.02.OC.PA PG09	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra	36	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra
2.01.01.02.OC.PA TA01	Tanca de protecció de 3 m d'altura	4	Tanca de protecció de 3 m d'altura
2.01.01.02.OC.PA TA02	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas	11	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.02.OC.PA TA03	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas	1,5	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.02.OC.PA PR01	Divisòria amb placa de resines de 13 mm	13,25	Divisòria amb placa de resines de 13 mm
2.01.01.02.OC.PA PG10	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm	55,75	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm
2.01.01.02.OC.PA PS01	Empostissat de fusta amb P. Sandwich	122,75	Empostissat de fusta amb P. Sandwich
2.01.01.02.OC.PA MP01	Mampara de reïnes termos endurides	1,75	Mampara de reïnes termos endurides
2.01.01.02.OC.PA PG11	Tancament de planxa d'acer inoxidable	3,5	Tancament de planxa d'acer inoxidable
2.01.01.02.OC.SS CO01	Sostre continu de revoltó de morter de ciment	31,75	Sostre continu de revoltó de morter de ciment
2.01.01.02.OC.SS CO02	Sostre continu de supermaó	57	Sostre continu de supermaó
2.01.01.02.OC.SS CO03	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó	114,5	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó
2.01.01.02.OC.FA TO01	Façana de plaques amb panells sandwich	105	Façana de plaques amb panells sandwich
2.01.01.02.OC.FA OB01	Façana d'obra amb paret de maó calat	122,5	Façana d'obra amb paret de maó calat
2.01.01.02.OC.EN RM01	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm	53	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm
2.01.01.02.OC.EN RM02	Paviment amb engraellat electrosoldat de 50x50 mm	40,5	Paviment amb engraellat electrosoldat de 50x50 mm
2.01.01.02.OC.EN RM03	Paviment engraellat metàl·lic recobert de xapa	13	Paviment engraellat metàl·lic recobert de xapa
2.01.01.02.OC.EN RM04	Reixa corredissa amb engraellat metàl·lic	62,5	Reixa corredissa amb engraellat metàl·lic
2.01.01.02.OC.EN RM05	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas	183,25	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas
2.01.01.02.OC.PV TC01	Paviment de tarima de fusta	6	Paviment de tarima de fusta
2.01.01.02.OC.PV TC02	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra	1213,5	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.02.OC.PV PK01	Paviment de plaques de fusta de 22 mm	7,5	Paviment de plaques de fusta de 22 mm
2.01.01.02.OC.PV PK02	Parquet de posts encadellats de fusta	127,25	Parquet de posts encadellats de fusta
2.01.01.02.OC.PV PE01	Paviment de pedra artificial	48,5	Paviment de pedra artificial
2.01.01.02.OC.PV PE02	Paviment de pedra natural granítica	24,25	Paviment de pedra natural granítica
2.01.01.02.OC.PV TE01	Paviment de terratzo	136	Paviment de terratzo
2.01.01.02.OC.PV TE02	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra	1006,25	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra
2.01.01.02.OC.PV TE03	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra	217	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.02.OC.PV TE04	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït	35	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït
2.01.01.02.OC.PV TE05	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit	66,75	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit
2.01.01.02.OC.PV FO01	Paviment de formigó de 10 cm	520	Paviment de formigó de 10 cm
2.01.01.02.OC.PV FO02	Paviment de formigó de 15 cm	54,75	Paviment de formigó de 15 cm
2.01.01.02.OC.PV MT01	Paviment de peces de fosa per escala	2,5	Paviment de peces de fosa per escala
2.01.01.02.OC.FA SO03	Fals sostre continu de silicat calci	1,5	Fals sostre continu de silicat calci
2.01.01.02.OC.FA SO04	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró	16,75	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró
2.01.01.02.OC.FA SO01	Fals sostre de plaques de guix	5	Fals sostre de plaques de guix
2.01.01.02.OC.FA SO02	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini	151	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini
2.01.01.02.OC.PR DI01	Tancament exterior practicable amb balconera	1	Tancament exterior practicable amb balconera

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.02.OC.PR DIO2	Tancament exterior practicable amb finestra	2	Tancament exterior practicable amb finestra
2.01.01.02.OC.PRDI03	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents	3	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents
2.01.01.02.OC.PRDI04	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent	3	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent
2.01.01.02.OC.PRDI07	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m
2.01.01.02.OC.PRDI08	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m
2.01.01.02.OC.PRDI11	Finestra practicable de dos fulles batents	15	Finestra practicable de dos fulles batents
2.01.01.02.OC.PRDI12	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5	167,75	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5
2.01.01.02.OC.PRDI13	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4	738,25	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4
2.01.01.02.OC.PRDI14	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15	64,5	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15
2.01.01.02.OC.PRDI16	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa	2	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa
2.01.01.02.OC.PRDI17	Lames de vidre de 12 cm per finestrals	677	Lames de vidre de 12 cm per finestrals
2.01.01.02.OC.PRDI18	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5	400	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5
2.01.01.02.OC.PRTA01	Porta Tallafocs Sectorització	4,75	Porta Tallafocs Sectorització
2.01.01.02.OC.PRDI06	Porta interior de fusta	2,25	Porta interior de fusta
2.01.01.02.OC.PRDI09	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm	1,5	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm
2.01.01.02.OC.PRDI10	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm	2	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm
2.01.01.02.OC.PRDI15	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm	2	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm
2.01.01.02.OC.PRAR01	Armari interior de fusta de dos fulles batents	10,75	Armari interior de fusta de dos fulles batents
2.01.01.02.OC.PRAR02	Armari interior de fusta de tres fulles batents	2	Armari interior de fusta de tres fulles batents
2.01.01.02.OC.PRAR03	Armari interior de fusta de portes corredisses	2	Armari interior de fusta de portes corredisses
2.01.01.02.OC.PRAR04	Armari de fusta de portes corredisses de 500x255 cm	175	Armari de fusta de portes corredisses de 500x255 cm
2.01.01.02.OC.PRAR05	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes	3	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes
2.01.01.02.OC.PRAR07	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix	2	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix
2.01.01.02.OC.PRAR08	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm	11,75	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm
2.01.01.02.OC.PRAC01	Porta per insonoritzar amb panell acústic	2	Porta per insonoritzar amb panell acústic
2.01.01.02.OC.BARA01	Barana d'acer inoxidable	10,5	Barana d'acer inoxidable
2.01.01.02.OC.BARA02	Barana de fusta	136,25	Barana de fusta
2.01.01.02.OC.BARA03	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8	108	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8
2.01.01.02.OC.BARA04	Barana d'acer i xapes d'acer	19,25	Barana d'acer i xapes d'acer
2.01.01.02.OC.BARA05	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia	19,25	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia
2.01.01.02.OC.BARA06	Balcó interior o exterior de fosa	28,25	Balcó interior o exterior de fosa
2.01.01.02.OC.BARA07	Barana de fosa	10,5	Barana de fosa
2.01.01.02.OC..LLUE01	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm	253	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm
2.01.01.02.OC.LLUE02	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat	331,25	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat
2.01.01.02.OC.PRDI05	Protecció solar de vidre de seguretat	75	Protecció solar de vidre de seguretat
2.01.01.02.OC.LIVD01	Línies de Vida	1	Línies de Vida
2.01.01.02.OC.AN01	Xarxa antic-coloms de polietilè	1	Xarxa antic-coloms de polietilè
2.01.01.02.OC.AN02	Xarxa de fils de niló antic-coloms	1,25	Xarxa de fils de niló antic-coloms
2.01.01.02.OC.AN03	Banda de policarbonat amb pues per control antic- aus	1,25	Banda de policarbonat amb pues per control antic- aus
2.01.01.02.OC.AN04	Sistema electrorrepulsió de pista per aus	3	Sistema electrorrepulsió de pista per aus
2.01.01.02.OC.AN05	Malla d'acer galvanitzat antic coloms de 25x25 mm	26,5	Malla d'acer galvanitzat antic coloms de 25x25 mm

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.02.OC.REAC01	Revestiment acústic	12,5	Revestiment acústic
2.01.01.02.OC.REAC02	Aïllament amb placa rígida de llana de roca	28,75	Aïllament amb placa rígida de llana de roca
2.01.01.02.OC.REAC03	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm	13,75	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm
2.01.01.02.OC.REAC04	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm	74,25	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm
2.01.01.02.OC.REAC05	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm	35	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm
2.01.01.02.OC.REAC06	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm	60	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm
2.01.01.02.OC.REAC07	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm	33,75	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm
2.01.01.02.OC.REPL01	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm	37,5	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm
2.01.01.02.OC.REPL02	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm	106,75	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm
2.01.01.02.OC.REPL03	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm	36	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm
2.01.01.02.OC.REPL04	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm	180	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm
2.01.01.02.OC.REPL05	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm	533,5	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm
2.01.01.02.OC.REPL06	Revestiment de parament vertical amb planxa corten	2,5	Revestiment de parament vertical amb planxa corten
2.01.01.02.OC.REPL07	Vora lliure de planxa de zenc 30 cm i 60 cm	308,5	Vora lliure de planxa de zenc 30 cm i 60 cm
2.01.01.02.OC.REPL08	Revestiment de parament amb planxa de zenc 40 cm	70	Revestiment de parament amb planxa de zenc 40 cm
2.01.01.02.OC.TAPE01	Taulell de pedra natural granítica nacional	2,25	Taulell de pedra natural granítica nacional
2.01.01.02.OC.PINT01	Pintura en parament vertical/horitzontal interior	691,75	Pintura en parament vertical/horitzontal interior
2.01.01.02.OC.PINT03	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics	4946,25	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics
2.01.01.02.OC.PINT02	Pintura en parament exterior de silicats	18,75	Pintura en parament exterior de silicats
2.01.01.02.OC.EFO01	Pilar estructural de fosa	38,5	Pilar estructural de fosa
2.01.01.02.OC.EFO02	Pilaret de fosa de lluernari	81	Pilaret de fosa de lluernari
2.01.01.02.OC.CFO01	Canal de fosa	20,75	Canal de fosa
2.01.01.02.OC.EFO03	Ornament de fosa interior o exterior	496,5	Ornament de fosa interior o exterior
2.01.01.02.OC.FFO01	Fusteria de fosa	237,5	Fusteria de fosa
2.01.01.02.OC.SOPE01	Sòcol de pedra natural	155	Sòcol de pedra natural
2.01.01.02.OC.MOB01	Bancs	1	Bancs
2.01.01.02.OC.MOB02	Papereres	1	Papereres
2.01.01.02.OC.MOB03	Mobiliari informatiu	1	Mobiliari informatiu
2.01.01.02.OC.MOB04	Exutoris	1	Exutoris
2.01.01.02.OC.MOB05	Catifes	1	Catifes
2.01.01.02.OC.MOB06	Cortines	1	Cortines
2.01.01.02.OC.MOB07	Motor cortines	1	Motor cortines
2.01.01.02.OC.MOB08	Taquilles	17,5	Taquilles
2.01.01.02.OC.MOB09	Mostradors	0,5	Mostradors
2.01.01.02.OC.MOB10	Aparadors	0,25	Aparadors
2.01.01.02.OC.MOB11	Moble de butaques	0,25	Moble de butaques
2.01.01.02.OC.ALT01	Punts de neteja	5	Punts de neteja
2.01.01.02.OC.ALT02	Pericons interiors	1	Pericons interiors
2.01.01.02.OC.ALT03	Pericons exteriors	16,5	Pericons exteriors
		1	Sistemes de Bloqueig Portes accés. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 2

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.03.OC.SOFG01	Solera de Formigó	263,25	Solera de Formigó
2.01.01.03.OC.MUR01	Mur pantalla	1,75	Mur pantalla
2.01.01.03.OC.BIFO01	Biga de formigó armat	7	Biga de formigó armat
2.01.01.03.OC.PIFO01	Pilar de formigó armat	3,5	Pilar de formigó armat
2.01.01.03.OC.PIFO02	Base de formigó per a pilar de fosa	38,5	Base de formigó per a pilar de fosa
2.01.01.03.OC.PMSU02	Carril de suspensió i fixació d'equips	1	Carril de suspensió i fixació d'equips
2.01.01.03.OC.PMSU04	Carril de suspensió i fixació de lluminàries	1,25	Carril de suspensió i fixació de lluminàries
2.01.01.03.OC.PMSU01	Suports i perfilaria metàl·lica per d'equips	2	Suports i perfilaria metàl·lica per d'equips
2.01.01.03.OC.PCIN01	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors	5,25	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors
2.01.01.03.OC.PMSU03	Estructura metàl·lica	588,25	Estructura metàl·lica
2.01.01.03.OC.COPL02	Coberta invertida transitable, acabat de formigó	37,5	Coberta invertida transitable, acabat de formigó
2.01.01.03.OC.COPL01	Coberta amb panell sandwich (deck)	83	Coberta amb panell sandwich (deck)
2.01.01.03.OC.COPL03	Coberta invertida transitable, acabat de rajola	5,75	Coberta invertida transitable, acabat de rajola
2.01.01.03.OC.COPL04	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug	1926,75	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug
2.01.01.03.OC.COPL05	Coberta de teula plana	1016,25	Coberta de teula plana
2.01.01.03.OC.COPL06	Coberta de lloseta ceràmica	5,5	Coberta de lloseta ceràmica
2.01.01.03.OC.COPL07	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta	7,5	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta
2.01.01.03.OC.ESME01	Escala metàl·lica de gat	2	Escala metàl·lica de gat
2.01.01.03.OC.ESME02	Escala metàl·lica de graons	4,75	Escala metàl·lica de graons
2.01.01.03.OC.ESME03	Escala metàl·lica de cargol	3	Escala metàl·lica de cargol
2.01.01.03.OC.ESME04	Escala de fosa de cargol	1	Escala de fosa de cargol
2.01.01.03.OC.ESME05	Escala metàl·lica de coberta amb graons	1	Escala metàl·lica de coberta amb graons
2.01.01.03.OC.ESFO01	Escala de formigó	2	Escala de formigó
2.01.01.03.OC.PABF01	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter	35,75	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter
2.01.01.03.OC.PAMA01	Paret maó massís o calat vist o revestit	1226	Paret maó massís o calat vist o revestit
2.01.01.03.OC.PAPG01	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm	140,25	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm
2.01.01.03.OC.PAPG02	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm	240	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm
2.01.01.03.OC.PAPG03	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc	240	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc
2.01.01.03.OC.PAPG04	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug	333	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug
2.01.01.03.OC.PAPG05	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob	255	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob
2.01.01.03.OC.PAPG06	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob	240	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob
2.01.01.03.OC.PAPG07	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF	60	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF
2.01.01.03.OC.PAPG09	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra	36	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra
2.01.01.03.OC.PATA01	Tanca de protecció de 3 m d'altura	4	Tanca de protecció de 3 m d'altura
2.01.01.03.OC.PATA02	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas	11	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.03.OC.PATA03	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas	1,5	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.03.OC.PAPR01	Divisòria amb placa de resines de 13 mm	13,25	Divisòria amb placa de resines de 13 mm
2.01.01.03.OC.PAPG10	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm	55,75	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm
2.01.01.03.OC.PAPS01	Empostissat de fusta amb P. Sandwich	122,75	Empostissat de fusta amb P. Sandwich
2.01.01.03.OC.PAMP01	Mampara de reïnes termos endurides	1,75	Mampara de reïnes termos endurides

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.03.OC.PAPG11	Tancament de planxa d'acer inoxidable	3,5	Tancament de planxa d'acer inoxidable
2.01.01.03.OC.SSCO01	Sostre continu de revoltó de morter de ciment	31,75	Sostre continu de revoltó de morter de ciment
2.01.01.03.OC.SSCO02	Sostre continu de supermaó	57	Sostre continu de supermaó
2.01.01.03.OC.SSCO03	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó	114,5	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó
2.01.01.03.OC.FATO01	Façana de plaques amb panells sandwich	105	Façana de plaques amb panells sandwich
2.01.01.03.OC.FAOB01	Façana d'obra amb paret de maó calat	122,5	Façana d'obra amb paret de maó calat
2.01.01.03.OC.ENRM01	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm	53	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm
2.01.01.03.OC.ENRM02	Paviment amb engraellat electrosoldat de 50x50 mm	40,5	Paviment amb engraellat electrosoldat de 50x50 mm
2.01.01.03.OC.ENRM03	Paviment engraellat metàl·lic recobert de xapa	13	Paviment engraellat metàl·lic recobert de xapa
2.01.01.03.OC.ENRM04	Reixa corredissa amb engraellat metàl·lic	62,5	Reixa corredissa amb engraellat metàl·lic
2.01.01.03.OC.ENRM05	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas	183,25	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas
2.01.01.03.OC.PVTC01	Paviment de tarima de fusta	6	Paviment de tarima de fusta
2.01.01.03.OC.PVTC02	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra	1213,5	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.03.OC.PVPK01	Paviment de plaques de fusta de 22 mm	7,5	Paviment de plaques de fusta de 22 mm
2.01.01.03.OC.PVPK02	Parquet de posts encadellats de fusta	127,25	Parquet de posts encadellats de fusta
2.01.01.03.OC.PVPE01	Paviment de pedra artificial	48,5	Paviment de pedra artificial
2.01.01.03.OC.PVPE02	Paviment de pedra natural granítica	24,25	Paviment de pedra natural granítica
2.01.01.03.OC.PVTE01	Paviment de terratzo	136	Paviment de terratzo
2.01.01.03.OC.PVTE02	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra	1006,25	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra
2.01.01.03.OC.PVTE03	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra	217	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.03.OC.PVTE04	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït	35	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït
2.01.01.03.OC.PVTE05	Sòcol de rajola de gres porcellànic premnat polit	66,75	Sòcol de rajola de gres porcellànic premnat polit
2.01.01.03.OC.PVFO01	Paviment de formigó de 10 cm	520	Paviment de formigó de 10 cm
2.01.01.03.OC.PVFO02	Paviment de formigó de 15 cm	54,75	Paviment de formigó de 15 cm
2.01.01.03.OC.PVMT01	Paviment de peces de fosa per escala	2,5	Paviment de peces de fosa per escala
2.01.01.03.OC.FASO03	Fals sostre continu de silicat calci	1,5	Fals sostre continu de silicat calci
2.01.01.03.OC.FASO04	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró	16,75	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró
2.01.01.03.OC.FASO01	Fals sostre de plaques de guix	5	Fals sostre de plaques de guix
2.01.01.03.OC.FASO02	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini	151	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini
2.01.01.03.OC.PRDI01	Tancament exterior practicable amb balconera	1	Tancament exterior practicable amb balconera
2.01.01.03.OC.PRDI02	Tancament exterior practicable amb finestra	2	Tancament exterior practicable amb finestra
2.01.01.03.OC.PRDI03	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents	3	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents
2.01.01.03.OC.PRDI04	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent	3	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent
2.01.01.03.OC.PRDI07	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m
2.01.01.03.OC.PRDI08	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m
2.01.01.03.OC.PRDI11	Finestra practicable de dos fulles batents	15	Finestra practicable de dos fulles batents
2.01.01.03.OC.PRDI12	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5	167,75	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5
2.01.01.03.OC.PRDI13	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4	738,25	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4
2.01.01.03.OC.PRDI14	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15	64,5	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15
2.01.01.03.OC.PRDI16	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa	2	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.03.OC.PRDI17	Lames de vidre de 12 cm per finestrals	677	Lames de vidre de 12 cm per finestrals
2.01.01.03.OC.PRDI18	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5	400	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5
2.01.01.03.OC.PRTA01	Porta Tallafocs Sectorització	4,75	Porta Tallafocs Sectorització
2.01.01.03.OC.PRDI06	Porta interior de fusta	2,25	Porta interior de fusta
2.01.01.03.OC.PRDI09	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm	1,5	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm
2.01.01.03.OC.PRDI10	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm	2	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm
2.01.01.03.OC.PRDI15	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm	2	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm
2.01.01.03.OC.PRAR01	Armari interior de fusta de dos fulles batents	10,75	Armari interior de fusta de dos fulles batents
2.01.01.03.OC.PRAR02	Armari interior de fusta de tres fulles batents	2	Armari interior de fusta de tres fulles batents
2.01.01.03.OC.PRAR03	Armari interior de fusta de portes corredisses	2	Armari interior de fusta de portes corredisses
2.01.01.03.OC.PRAR04	Armari de fusta de portes corredisses de 500x255 cm	175	Armari de fusta de portes corredissa de 500x255 cm
2.01.01.03.OC.PRAR05	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes	3	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes
2.01.01.03.OC.PRAR07	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix	2	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix
2.01.01.03.OC.PRAR08	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm	11,75	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm
2.01.01.03.OC.PRAC01	Porta per insonoritzar amb panell acústic	2	Porta per insonoritzar amb panell acústic
2.01.01.03.OC.BARA01	Barana d'acer inoxidable	10,5	Barana d'acer inoxidable
2.01.01.03.OC.BARA02	Barana de fusta	136,25	Barana de fusta
2.01.01.03.OC.BARA03	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8	108	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8
2.01.01.03.OC.BARA04	Barana d'acer i xapes d'acer	19,25	Barana d'acer i xapes d'acer
2.01.01.03.OC.BARA05	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia	19,25	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia
2.01.01.03.OC.BARA06	Balcó interior o exterior de fosa	28,25	Balcó interior o exterior de fosa
2.01.01.03.OC.BARA07	Barana de fosa	10,5	Barana de fosa
2.01.01.03.OC..LLUE01	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm	253	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm
2.01.01.03.OC.LLUE02	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat	331,25	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat
2.01.01.03.OC.PRDI05	Protecció solar de vidre de seguretat	75	Protecció solar de vidre de seguretat
2.01.01.03.OC.LIVD01	Línies de Vida	1	Línies de Vida
2.01.01.03.OC.AN01	Xarxa antic-coloms de polietilè	1	Xarxa antic-coloms de polietilè
2.01.01.03.OC.AN02	Xarxa de fils de niló antic-coloms	1,25	Xarxa de fils de niló antic-coloms
2.01.01.03.OC.AN03	Banda de policarbonat amb pues per control antic-aus	1,25	Banda de policarbonat amb pues per control antic-aus
2.01.01.03.OC.AN04	Sistema electrorrepulsió de pista per aus	3	Sistema electrorrepulsió de pista per aus
2.01.01.03.OC.AN05	Malla d'acer galvanitzat anta coloms de 25x25 mm	26,5	Malla d'acer galvanitzat anticoloms de 25x25 mm
2.01.01.03.OC.REAC01	Revestiment acústic	12,5	Revestiment acústic
2.01.01.03.OC.REAC02	Aïllament amb placa rígida de llana de roca	28,75	Aïllament amb placa rígida de llana de roca
2.01.01.03.OC.REAC03	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm	13,75	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm
2.01.01.03.OC.REAC04	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm	74,25	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm
2.01.01.03.OC.REAC05	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm	35	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm
2.01.01.03.OC.REAC06	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm	60	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm
2.01.01.03.OC.REAC07	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm	33,75	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm
2.01.01.03.OC.REPL01	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm	37,5	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm
2.01.01.03.OC.REPL02	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm	106,75	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.03.OC.REPL03	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm	36	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm
2.01.01.03.OC.REPL04	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm	180	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm
2.01.01.03.OC.REPL05	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm	533,5	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm
2.01.01.03.OC.REPL06	Revestiment de parament vertical amb planxa corten	2,5	Revestiment de parament vertical amb planxa corten
2.01.01.03.OC.REPL07	Vora lliure de planxa de zinc 30 cm i 60 cm	308,5	Vora lliure de planxa de zinc 30 cm i 60 cm
2.01.01.03.OC.REPL08	Revestiment de parament amb planxa de zinc 40 cm	70	Revestiment de parament amb planxa de zinc 40 cm
2.01.01.03.OC.TAPE01	Taulell de pedra natural granítica nacional	2,25	Taulell de pedra natural granítica nacional
2.01.01.03.OC.PINT01	Pintura en parament vertical/horitzontal interior	691,75	Pintura en parament vertical/horitzontal interior
2.01.01.03.OC.PINT03	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics	4946,25	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics
2.01.01.03.OC.PINT02	Pintura en parament exterior de silicats	18,75	Pintura en parament exterior de silicats
2.01.01.03.OC.EFO01	Pilar estructural de fosa	38,5	Pilar estructural de fosa
2.01.01.03.OC.EFO02	Pilaret de fosa de lluernari	81	Pilaret de fosa de lluernari
2.01.01.03.OC.CFO01	Canal de fosa	20,75	Canal de fosa
2.01.01.03.OC.EFO03	Ornament de fosa interior o exterior	496,5	Ornament de fosa interior o exterior
2.01.01.03.OC.FFO01	Fusteria de fosa	237,5	Fusteria de fosa
2.01.01.03.OC.SOPE01	Sòcol de pedra natural	155	Sòcol de pedra natural
2.01.01.03.OC.MOB01	Bancs	1	Bancs
2.01.01.03.OC.MOB02	Papereres	1	Papereres
2.01.01.03.OC.MOB03	Mobiliari informatiu	1	Mobiliari informatiu
2.01.01.03.OC.MOB04	Exutoris	1	Exutoris
2.01.01.03.OC.MOB05	Catifes	1	Catifes
2.01.01.03.OC.MOB06	Cortines	1	Cortines
2.01.01.03.OC.MOB07	Motor cortines	1	Motor cortines
2.01.01.03.OC.MOB08	Taquilles	17,5	Taquilles
2.01.01.03.OC.MOB09	Mostradors	0,5	Mostradors
2.01.01.03.OC.MOB10	Aparadors	0,25	Aparadors
2.01.01.03.OC.MOB11	Moble de butaques	0,25	Moble de butaques
2.01.01.03.OC.ALT01	Punts de neteja	5	Punts de neteja
2.01.01.03.OC.ALT02	Pericons interiors	1	Pericons interiors
2.01.01.03.OC.ALT03	Pericons exteriors	16,5	Pericons exteriors
		2	Sistemes de Bloqueig Portes accés. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 3
2.01.01.04.OC.SOFG01	Solera de Formigó	263,25	Solera de Formigó
2.01.01.04.OC.MUR01	Mur pantalla	1,75	Mur pantalla
2.01.01.04.OC.BIFO01	Biga de formigó armat	7	Biga de formigó armat
2.01.01.04.OC.PIFO01	Pilar de formigó armat	3,5	Pilar de formigó armat
2.01.01.04.OC.PIFO02	Base de formigó per a pilar de fosa	38,5	Base de formigó per a pilar de fosa
2.01.01.04.OC.PMSU02	Carril de suspensió i fixació d'equips	1	Carril de suspensió i fixació d'equips
2.01.01.04.OC.PMSU04	Carril de suspensió i fixació de lluminàries	1,25	Carril de suspensió i fixació de lluminàries
2.01.01.04.OC.PMSU01	Suports i perfil·laria metàl·lica per d'equips	2	Suports i perfil·laria metàl·lica per d'equips
2.01.01.04.OC.PCIN01	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors	5,25	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.04.OC.PMSU03	Estructura metàl·lica	588,25	Estructura metàl·lica
2.01.01.04.OC.COPL02	Coberta invertida transitable, acabat de formigó	37,5	Coberta invertida transitable, acabat de formigó
2.01.01.04.OC.COPL01	Coberta amb panell sandwich (deck)	83	Coberta amb panell sandwich (deck)
2.01.01.04.OC.COPL03	Coberta invertida transitable, acabat de rajola	5,75	Coberta invertida transitable, acabat de rajola
2.01.01.04.OC.COPL04	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug	1926,75	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug
2.01.01.04.OC.COPL05	Coberta de teula plana	1016,25	Coberta de teula plana
2.01.01.04.OC.COPL06	Coberta de lloseta ceràmica	5,5	Coberta de lloseta ceràmica
2.01.01.04.OC.COPL07	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta	7,5	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta
2.01.01.04.OC.ESME01	Escala metàl·lica de gat	2	Escala metàl·lica de gat
2.01.01.04.OC.ESME02	Escala metàl·lica de graons	4,75	Escala metàl·lica de graons
2.01.01.04.OC.ESME03	Escala metàl·lica de cargol	3	Escala metàl·lica de cargol
2.01.01.04.OC.ESME04	Escala de fosa de cargol	1	Escala de fosa de cargol
2.01.01.04.OC.ESME05	Escala metàl·lica de coberta amb graons	1	Escala metàl·lica de coberta amb graons
2.01.01.04.OC.ESFO01	Escala de formigó	2	Escala de formigó
2.01.01.04.OC.PABF01	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter	35,75	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter
2.01.01.04.OC.PAMA01	Paret maó massís o calat vist o revestit	1226	Paret maó massís o calat vist o revestit
2.01.01.04.OC.PAPG01	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm	140,25	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm
2.01.01.04.OC.PAPG02	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm	240	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm
2.01.01.04.OC.PAPG03	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc	240	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc
2.01.01.04.OC.PAPG04	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug	333	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug
2.01.01.04.OC.PAPG05	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob	255	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob
2.01.01.04.OC.PAPG06	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob	240	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob
2.01.01.04.OC.PAPG07	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF	60	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF
2.01.01.04.OC.PAPG09	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra	36	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra
2.01.01.04.OC.PATA01	Tanca de protecció de 3 m d'altura	4	Tanca de protecció de 3 m d'altura
2.01.01.04.OC.PATA02	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas	11	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.04.OC.PATA03	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas	1,5	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.04.OC.PAPR01	Divisòria amb placa de resines de 13 mm	13,25	Divisòria amb placa de resines de 13 mm
2.01.01.04.OC.PAPG10	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm	55,75	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm
2.01.01.04.OC.PAPS01	Empostissat de fusta amb P. Sandwich	122,75	Empostissat de fusta amb P. Sandwich
2.01.01.04.OC.PAMP01	Mampara de reïnes termos endurides	1,75	Mampara de reïnes termos endurides
2.01.01.04.OC.PAPG11	Tancament de planxa d'acer inoxidable	3,5	Tancament de planxa d'acer inoxidable
2.01.01.04.OC.SSCO01	Sostre continu de revoltó de morter de ciment	31,75	Sostre continu de revoltó de morter de ciment
2.01.01.04.OC.SSCO02	Sostre continu de supermaó	57	Sostre continu de supermaó
2.01.01.04.OC.SSCO03	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó	114,5	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó
2.01.01.04.OC.FATO01	Façana de plaques amb panells sandwich	105	Façana de plaques amb panells sandwich
2.01.01.04.OC.FAOB01	Façana d'obra amb paret de maó calat	122,5	Façana d'obra amb paret de maó calat
2.01.01.04.OC.ENRM01	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm	53	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm
2.01.01.04.OC.ENRM02	Paviment amb engrallat electrosoldat de 50x50 mm	40,5	Paviment amb engrallat electrosoldat de 50x50 mm
2.01.01.04.OC.ENRM03	Paviment engrallat metàl·lic recobert de xapa	13	Paviment engrallat metàl·lic recobert de xapa

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.04.OC.ENRM04	Reixa corredissa amb engrallat metàl·lic	62,5	Reixa corredissa amb engrallat metàl·lic
2.01.01.04.OC.ENRM05	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas	183,25	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas
2.01.01.04.OC.PVTC01	Paviment de tarima de fusta	6	Paviment de tarima de fusta
2.01.01.04.OC.PVTC02	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra	1213,5	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.04.OC.PVPK01	Paviment de plaques de fusta de 22 mm	7,5	Paviment de plaques de fusta de 22 mm
2.01.01.04.OC.PVPK02	Parquet de posts encadellats de fusta	127,25	Parquet de posts encadellats de fusta
2.01.01.04.OC.PVPE01	Paviment de pedra artificial	48,5	Paviment de pedra artificial
2.01.01.04.OC.PVPE02	Paviment de pedra natural granítica	24,25	Paviment de pedra natural granítica
2.01.01.04.OC.PVTE01	Paviment de terratzo	136	Paviment de terratzo
2.01.01.04.OC.PVTE02	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra	1006,25	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra
2.01.01.04.OC.PVTE03	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra	217	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.04.OC.PVTE04	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït	35	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït
2.01.01.04.OC.PVTE05	Sòcol de rajola de gres porcellànic premat polit	66,75	Sòcol de rajola de gres porcellànic premat polit
2.01.01.04.OC.PVFO01	Paviment de formigó de 10 cm	520	Paviment de formigó de 10 cm
2.01.01.04.OC.PVFO02	Paviment de formigó de 15 cm	54,75	Paviment de formigó de 15 cm
2.01.01.04.OC.PVMT01	Paviment de peces de fosa per escala	2,5	Paviment de peces de fosa per escala
2.01.01.04.OC.FASO03	Fals sostre continu de silicat calci	1,5	Fals sostre continu de silicat calci
2.01.01.04.OC.FASO04	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró	16,75	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró
2.01.01.04.OC.FASO01	Fals sostre de plaques de guix	5	Fals sostre de plaques de guix
2.01.01.04.OC.FASO02	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini	151	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini
2.01.01.04.OC.PRDI01	Tancament exterior practicable amb balconera	1	Tancament exterior practicable amb balconera
2.01.01.04.OC.PRDI02	Tancament exterior practicable amb finestra	2	Tancament exterior practicable amb finestra
2.01.01.04.OC.PRDI03	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents	3	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents
2.01.01.04.OC.PRDI04	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent	3	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent
2.01.01.04.OC.PRDI07	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m
2.01.01.04.OC.PRDI08	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m
2.01.01.04.OC.PRDI11	Finestra practicable de dos fulles batents	15	Finestra practicable de dos fulles batents
2.01.01.04.OC.PRDI12	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5	167,75	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5
2.01.01.04.OC.PRDI13	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4	738,25	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4
2.01.01.04.OC.PRDI14	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15	64,5	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15
2.01.01.04.OC.PRDI16	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa	2	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa
2.01.01.04.OC.PRDI17	Lames de vidre de 12 cm per finestrals	677	Lames de vidre de 12 cm per finestrals
2.01.01.04.OC.PRDI18	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5	400	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5
2.01.01.04.OC.PRTA01	Porta Tallafocs Sectorització	4,75	Porta Tallafocs Sectorització
2.01.01.04.OC.PRDI06	Porta interior de fusta	2,25	Porta interior de fusta
2.01.01.04.OC.PRDI09	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm	1,5	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm
2.01.01.04.OC.PRDI10	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm	2	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm
2.01.01.04.OC.PRDI15	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm	2	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm
2.01.01.04.OC.PRAR01	Armari interior de fusta de dos fulles batents	10,75	Armari interior de fusta de dos fulles batents
2.01.01.04.OC.PRAR02	Armari interior de fusta de tres fulles batents	2	Armari interior de fusta de tres fulles batents

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.04.OC.PRAR03	Armari interior de fusta de portes corredisses	2	Armari interior de fusta de portes corredisses
2.01.01.04.OC.PRAR04	Armari de fusta de portes corredisses de 500x255 cm	175	Armari de fusta de portes corredisses de 500x255 cm
2.01.01.04.OC.PRAR05	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes	3	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes
2.01.01.04.OC.PRAR07	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix	2	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix
2.01.01.04.OC.PRAR08	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm	11,75	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm
2.01.01.04.OC.PRAC01	Porta per insonoritzar amb panell acústic	2	Porta per insonoritzar amb panell acústic
2.01.01.04.OC.BARA01	Barana d'acer inoxidable	10,5	Barana d'acer inoxidable
2.01.01.04.OC.BARA02	Barana de fusta	136,25	Barana de fusta
2.01.01.04.OC.BARA03	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8	108	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8
2.01.01.04.OC.BARA04	Barana d'acer i xapes d'acer	19,25	Barana d'acer i xapes d'acer
2.01.01.04.OC.BARA05	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia	19,25	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia
2.01.01.04.OC.BARA06	Balcó interior o exterior de fosa	28,25	Balcó interior o exterior de fosa
2.01.01.04.OC.BARA07	Barana de fosa	10,5	Barana de fosa
2.01.01.04.OC..LLUE01	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm	253	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm
2.01.01.04.OC.LLUE02	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat	331,25	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat
2.01.01.04.OC.PRDI05	Protecció solar de vidre de seguretat	75	Protecció solar de vidre de seguretat
2.01.01.04.OC.LIVD01	Línies de Vida	1	Línies de Vida
2.01.01.04.OC.AN01	Xarxa antic-coloms de polietilè	1	Xarxa antic-coloms de polietilè
2.01.01.04.OC.AN02	Xarxa de fils de niló antic-coloms	1,25	Xarxa de fils de niló antic-coloms
2.01.01.04.OC.AN03	Banda de policarbonat amb pues per control antic-aus	1,25	Banda de policarbonat amb pues per control antic-aus
2.01.01.04.OC.AN04	Sistema electrorepulsió de pista per aus	3	Sistema electrorepulsió de pista per aus
2.01.01.04.OC.AN05	Malla d'acer galvanitzat anticoloms de 25x25 mm	26,5	Malla d'acer galvanitzat anticoloms de 25x25 mm
2.01.01.04.OC.REAC01	Revestiment acústic	12,5	Revestiment acústic
2.01.01.04.OC.REAC02	Aïllament amb placa rígida de llana de roca	28,75	Aïllament amb placa rígida de llana de roca
2.01.01.04.OC.REAC03	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm	13,75	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm
2.01.01.04.OC.REAC04	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm	74,25	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm
2.01.01.04.OC.REAC05	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm	35	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm
2.01.01.04.OC.REAC06	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm	60	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm
2.01.01.04.OC.REAC07	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm	33,75	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm
2.01.01.04.OC.REPL01	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm	37,5	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm
2.01.01.04.OC.REPL02	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm	106,75	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm
2.01.01.04.OC.REPL03	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm	36	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm
2.01.01.04.OC.REPL04	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm	180	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm
2.01.01.04.OC.REPL05	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm	533,5	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm
2.01.01.04.OC.REPL06	Revestiment de parament vertical amb planxa corten	2,5	Revestiment de parament vertical amb planxa corten
2.01.01.04.OC.REPL07	Vora lliure de planxa de zinc 30 cm i 60 cm	308,5	Vora lliure de planxa de zinc 30 cm i 60 cm
2.01.01.04.OC.REPL08	Revestiment de parament amb planxa de zinc 40 cm	70	Revestiment de parament amb planxa de zinc 40 cm
2.01.01.04.OC.TAPE01	Taulell de pedra natural granítica nacional	2,25	Taulell de pedra natural granítica nacional
2.01.01.04.OC.PINT01	Pintura en parament vertical/horitzontal interior	691,75	Pintura en parament vertical/horitzontal interior
2.01.01.04.OC.PINT03	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics	4946,25	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.04.OC.PINT02	Pintura en parament exterior de silicats	18,75	Pintura en parament exterior de silicats
2.01.01.04.OC.EFO01	Pilar estructural de fosa	38,5	Pilar estructural de fosa
2.01.01.04.OC.EFO02	Pilaret de fosa de lluernari	81	Pilaret de fosa de lluernari
2.01.01.04.OC.CFO01	Canal de fosa	20,75	Canal de fosa
2.01.01.04.OC.EFO03	Ornament de fosa interior o exterior	496,5	Ornament de fosa interior o exterior
2.01.01.04.OC.FFO01	Fusteria de fosa	237,5	Fusteria de fosa
2.01.01.04.OC.SOPE01	Sòcol de pedra natural	155	Sòcol de pedra natural
2.01.01.04.OC.MOB01	Bancs	1	Bancs
2.01.01.04.OC.MOB02	Papereres	1	Papereres
2.01.01.04.OC.MOB03	Mobiliari informatiu	1	Mobiliari informatiu
2.01.01.04.OC.MOB04	Exutoris	1	Exutoris
2.01.01.04.OC.MOB05	Catifes	1	Catifes
2.01.01.04.OC.MOB06	Cortines	1	Cortines
2.01.01.04.OC.MOB07	Motor cortines	1	Motor cortines
2.01.01.04.OC.MOB08	Taquilles	17,5	Taquilles
2.01.01.04.OC.MOB09	Mostradors	0,5	Mostradors
2.01.01.04.OC.MOB10	Aparadors	0,25	Aparadors
2.01.01.04.OC.MOB11	Moble de butaques	0,25	Moble de butaques
2.01.01.04.OC.ALT01	Punts de neteja	5	Punts de neteja
2.01.01.04.OC.ALT02	Pericons interiors	1	Pericons interiors
2.01.01.04.OC.ALT03	Pericons exteriors	16,5	Pericons exteriors
		2	Sistemes de Bloqueig Portes accés. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 4
2.01.01.05.OC.SOFG01	Solera de Formigó	263,25	Solera de Formigó
2.01.01.05.OC.MUR01	Mur pantalla	1,75	Mur pantalla
2.01.01.05.OC.BIFO01	Biga de formigó armat	7	Biga de formigó armat
2.01.01.05.OC.PIFO01	Pilar de formigó armat	3,5	Pilar de formigó armat
2.01.01.05.OC.PIFO02	Base de formigó per a pilar de fosa	38,5	Base de formigó per a pilar de fosa
2.01.01.05.OC.PMSU02	Carril de suspensió i fixació d'equips	1	Carril de suspensió i fixació d'equips
2.01.01.05.OC.PMSU04	Carril de suspensió i fixació de lluminàries	1,25	Carril de suspensió i fixació de lluminàries
2.01.01.05.OC.PMSU01	Suports i perfilaria metàl·lica per d'equips	2	Suports i perfilaria metàl·lica per d'equips
2.01.01.05.OC.PCIN01	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors	5,25	Armari d'incendis, BIE, polsador, extintors
2.01.01.05.OC.PMSU03	Estructura metàl·lica	588,25	Estructura metàl·lica
2.01.01.05.OC.COPL02	Coberta invertida transitable, acabat de formigó	37,5	Coberta invertida transitable, acabat de formigó
2.01.01.05.OC.COPL01	Coberta amb panell sandwich (deck)	83	Coberta amb panell sandwich (deck)
2.01.01.05.OC.COPL03	Coberta invertida transitable, acabat de rajola	5,75	Coberta invertida transitable, acabat de rajola
2.01.01.05.OC.COPL04	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug	1926,75	Coberta panell sandwich de tauler OSB ignífug
2.01.01.05.OC.COPL05	Coberta de teula plana	1016,25	Coberta de teula plana
2.01.01.05.OC.COPL06	Coberta de lloseta ceràmica	5,5	Coberta de lloseta ceràmica
2.01.01.05.OC.COPL07	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta	7,5	Coberta amb estructura de fusta i taulers de fusta
2.01.01.05.OC.ESME01	Escala metàl·lica de gat	2	Escala metàl·lica de gat

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.05.OC.ESME02	Escala metàl·lica de graons	4,75	Escala metàl·lica de graons
2.01.01.05.OC.ESME03	Escala metàl·lica de cargol	3	Escala metàl·lica de cargol
2.01.01.05.OC.ESME04	Escala de fosa de cargol	1	Escala de fosa de cargol
2.01.01.05.OC.ESME05	Escala metàl·lica de coberta amb graons	1	Escala metàl·lica de coberta amb graons
2.01.01.05.OC.ESFO01	Escala de formigó	2	Escala de formigó
2.01.01.05.OC.PABF01	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter	35,75	Paret bloc de formigó revestida de guix o morter
2.01.01.05.OC.PAMA01	Paret maó massís o calat vist o revestit	1226	Paret maó massís o calat vist o revestit
2.01.01.05.OC.PAPG01	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm	140,25	Paret de plaques de guix hidròfuga de 156 mm
2.01.01.05.OC.PAPG02	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm	240	Traspostat de plaques de guix laminat de 78 mm
2.01.01.05.OC.PAPG03	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc	240	Paret de plaques de guix de 120 mm, resis. al foc
2.01.01.05.OC.PAPG04	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug	333	Paret de plaques de guix de 66 mm, 1 placa Hidròfug
2.01.01.05.OC.PAPG05	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob	255	Paret de plaques de guix de 100 mm, 1 placa hidròfob
2.01.01.05.OC.PAPG06	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob	240	Paret de plaques de guix de 120 m, 1 placa hidròfob
2.01.01.05.OC.PAPG07	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF	60	Paret de plaques de guix de 156mm, 2 plaques RF
2.01.01.05.OC.PAPG09	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra	36	Paret de plaques de guix amb armadura de fibra
2.01.01.05.OC.PATA01	Tanca de protecció de 3 m d'altura	4	Tanca de protecció de 3 m d'altura
2.01.01.05.OC.PATA02	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas	11	Reixa metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.05.OC.PATA03	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas	1,5	Porta de malla amb tela metàl·lica de 50 mm de pas
2.01.01.05.OC.PAPR01	Divisòria amb placa de resines de 13 mm	13,25	Divisòria amb placa de resines de 13 mm
2.01.01.05.OC.PAPG10	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm	55,75	Paret de plaques de powerpanel H2O de 15 cm
2.01.01.05.OC.PAPS01	Empostissat de fusta amb P. Sandwich	122,75	Empostissat de fusta amb P. Sandwich
2.01.01.05.OC.PAMP01	Mampara de reïnes termos endurides	1,75	Mampara de reïnes termos endurides
2.01.01.05.OC.PAPG11	Tancament de planxa d'acer inoxidable	3,5	Tancament de planxa d'acer inoxidable
2.01.01.05.OC.SSCO01	Sostre continu de revoltó de morter de ciment	31,75	Sostre continu de revoltó de morter de ciment
2.01.01.05.OC.SSCO02	Sostre continu de supermaó	57	Sostre continu de supermaó
2.01.01.05.OC.SSCO03	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó	114,5	Sostre continu híbrid metàl·lic/formigó
2.01.01.05.OC.FATO01	Façana de plaques amb panells sandwich	105	Façana de plaques amb panells sandwich
2.01.01.05.OC.FAOB01	Façana d'obra amb paret de maó calat	122,5	Façana d'obra amb paret de maó calat
2.01.01.05.OC.ENRM01	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm	53	Sostre de relliga metàl·lica amb trama 20x20 mm
2.01.01.05.OC.ENRM02	Paviment amb engraellat electrosoldat de 50x50 mm	40,5	Paviment amb engraellat electrosoldat de 50x50 mm
2.01.01.05.OC.ENRM03	Paviment engraellat metàl·lic recobert de xapa	13	Paviment engraellat metàl·lic recobert de xapa
2.01.01.05.OC.ENRM04	Reixa corredissa amb engraellat metàl·lic	62,5	Reixa corredissa amb engraellat metàl·lic
2.01.01.05.OC.ENRM05	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas	183,25	Entramat d'acer galvanitzat, 30x30 mm de pas
2.01.01.05.OC.PVTC01	Paviment de tarima de fusta	6	Paviment de tarima de fusta
2.01.01.05.OC.PVTC02	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra	1213,5	Paviment tècnic llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.05.OC.PVPK01	Paviment de plaques de fusta de 22 mm	7,5	Paviment de plaques de fusta de 22 mm
2.01.01.05.OC.PVPK02	Parquet de posts encadellats de fusta	127,25	Parquet de posts encadellats de fusta
2.01.01.05.OC.PVPE01	Paviment de pedra artificial	48,5	Paviment de pedra artificial
2.01.01.05.OC.PVPE02	Paviment de pedra natural granítica	24,25	Paviment de pedra natural granítica
2.01.01.05.OC.PVTE01	Paviment de terratzo	136	Paviment de terratzo

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.05.OC.PVTE02	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra	1006,25	Paviment de gres porcellànic 3+3 i malla de fibra
2.01.01.05.OC.PVTE03	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra	217	Paviment de llosetes de guix armades amb fibra
2.01.01.05.OC.PVTE04	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït	35	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït
2.01.01.05.OC.PVTE05	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit	66,75	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit
2.01.01.05.OC.PVFO01	Paviment de formigó de 10 cm	520	Paviment de formigó de 10 cm
2.01.01.05.OC.PVFO02	Paviment de formigó de 15 cm	54,75	Paviment de formigó de 15 cm
2.01.01.05.OC.PVMT01	Paviment de peces de fosa per escala	2,5	Paviment de peces de fosa per escala
2.01.01.05.OC.FASO03	Fals sostre continu de silicat calci	1,5	Fals sostre continu de silicat calci
2.01.01.05.OC.FASO04	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró	16,75	Fals sostre continu, plaques de guix laminat hidró
2.01.01.05.OC.FASO01	Fals sostre de plaques de guix	5	Fals sostre de plaques de guix
2.01.01.05.OC.FASO02	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini	151	Fals sostre de gelosia reticular d'alumini
2.01.01.05.OC.PRDI01	Tancament exterior practicable amb balconera	1	Tancament exterior practicable amb balconera
2.01.01.05.OC.PRDI02	Tancament exterior practicable amb finestra	2	Tancament exterior practicable amb finestra
2.01.01.05.OC.PRDI03	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents	3	Porta exterior metàl·lica de dos fulles batents
2.01.01.05.OC.PRDI04	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent	3	Porta exterior metàl·lica d'una fulla batent
2.01.01.05.OC.PRDI07	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 4 fulles de 7,8 m
2.01.01.05.OC.PRDI08	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m	1	Porta exterior metàl·lica de 2 fulles de 4,8 m
2.01.01.05.OC.PRDI11	Finestra practicable de dos fulles batents	15	Finestra practicable de dos fulles batents
2.01.01.05.OC.PRDI12	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5	167,75	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 5+5
2.01.01.05.OC.PRDI13	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4	738,25	Finestra de vidre aïllant de llunes incolores 4+4
2.01.01.05.OC.PRDI14	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15	64,5	Finestra de vidre aïllant llunes incolores 15+15
2.01.01.05.OC.PRDI16	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa	2	Porta exterior metàl·lica d'elements de fosa
2.01.01.05.OC.PRDI17	Lames de vidre de 12 cm per finestrals	677	Lames de vidre de 12 cm per finestrals
2.01.01.05.OC.PRDI18	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5	400	Finestra de vidre laminar de seguretat 5+5
2.01.01.05.OC.PRTA01	Porta Tallafocs Sectorització	4,75	Porta Tallafocs Sectorització
2.01.01.05.OC.PRDI06	Porta interior de fusta	2,25	Porta interior de fusta
2.01.01.05.OC.PRDI09	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm	1,5	Porta corredissa de tres fulles de 1500x250 cm
2.01.01.05.OC.PRDI10	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm	2	Porta corredissa de tres fulles de 1500x210 cm
2.01.01.05.OC.PRDI15	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm	2	Porta d'acer d'una fulla de 80x215 cm
2.01.01.05.OC.PRAR01	Armari interior de fusta de dos fulles batents	10,75	Armari interior de fusta de dos fulles batents
2.01.01.05.OC.PRAR02	Armari interior de fusta de tres fulles batents	2	Armari interior de fusta de tres fulles batents
2.01.01.05.OC.PRAR03	Armari interior de fusta de portes corredisses	2	Armari interior de fusta de portes corredisses
2.01.01.05.OC.PRAR04	Armari de fusta de portes corredisses de 500x255 cm	175	Armari de fusta de portes corredisses de 500x255 cm
2.01.01.05.OC.PRAR05	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes	3	Conjunt d'armaris de climatització de 7 portes
2.01.01.05.OC.PRAR07	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix	2	Armari de portes practicables de 19 mm de gruix
2.01.01.05.OC.PRAR08	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm	11,75	Porta per armari de 80x220 cm o 70x220 cm
2.01.01.05.OC.PRAC01	Porta per insonoritzar amb panell acústic	2	Porta per insonoritzar amb panell acústic
2.01.01.05.OC.BARA01	Barana d'acer inoxidable	10,5	Barana d'acer inoxidable
2.01.01.05.OC.BARA02	Barana de fusta	136,25	Barana de fusta
2.01.01.05.OC.BARA03	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8	108	Barana d'acer i vidre de seguretat 8+8

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.05.OC.BARA04	Barana d'acer i xapes d'acer	19,25	Barana d'acer i xapes d'acer
2.01.01.05.OC.BARA05	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia	19,25	Barana d'acer i passamà metàl·lic de 15 cm de dia
2.01.01.05.OC.BARA06	Balcó interior o exterior de fosa	28,25	Balcó interior o exterior de fosa
2.01.01.05.OC.BARA07	Barana de fosa	10,5	Barana de fosa
2.01.01.05.OC..LLUE01	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm	253	Lluernari de plaques de policarbonat 10 mm
2.01.01.05.OC.LLUE02	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat	331,25	Lluernari de vidre aïllant i vidre de seguretat
2.01.01.05.OC.PRDI05	Protecció solar de vidre de seguretat	75	Protecció solar de vidre de seguretat
2.01.01.05.OC.LIVD01	Línies de Vida	1	Línies de Vida
2.01.01.05.OC.AN01	Xarxa antic-coloms de polietilè	1	Xarxa antic-coloms de polietilè
2.01.01.05.OC.AN02	Xarxa de fils de niló antic-coloms	1,25	Xarxa de fils de niló antic-coloms
2.01.01.05.OC.AN03	Banda de policarbonat amb pues per control antic-aus	1,25	Banda de policarbonat amb pues per control antic-aus
2.01.01.05.OC.AN04	Sistema electrorepulsió de pista per aus	3	Sistema electrorepulsió de pista per aus
2.01.01.05.OC.AN05	Malla d'acer galvanitzat anticoloms de 25x25 mm	26,5	Malla d'acer galvanitzat anticoloms de 25x25 mm
2.01.01.05.OC.REAC01	Revestiment acústic	12,5	Revestiment acústic
2.01.01.05.OC.REAC02	Aïllament amb placa rígida de llana de roca	28,75	Aïllament amb placa rígida de llana de roca
2.01.01.05.OC.REAC03	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm	13,75	Panell acústic fonoabsorvent de 80 mm
2.01.01.05.OC.REAC04	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm	74,25	Panell acústic fonoabsorvent de 30 mm
2.01.01.05.OC.REAC05	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm	35	Panell rígid de fibra de vidre de 50 mm
2.01.01.05.OC.REAC06	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm	60	Bafle fonoabsorvent de 75 o 200 mm
2.01.01.05.OC.REAC07	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm	33,75	Bafle fonoabsorvent autoportant de 90x90x8 cm
2.01.01.05.OC.REPL01	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm	37,5	Revestiment amb panell ignífug de 8 mm
2.01.01.05.OC.REPL02	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm	106,75	Revestiment amb panell ignífug de 13 mm
2.01.01.05.OC.REPL03	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm	36	Revestiment amb plaques de fusta aglomerades 19 mm
2.01.01.05.OC.REPL04	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm	180	Revestiment amb panell ignífug de 10 mm
2.01.01.05.OC.REPL05	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm	533,5	Revestiment amb tauler de fusta aglomerada 8 mm
2.01.01.05.OC.REPL06	Revestiment de parament vertical amb planxa corten	2,5	Revestiment de parament vertical amb planxa corten
2.01.01.05.OC.REPL07	Vora lliure de planxa de zinc 30 cm i 60 cm	308,5	Vora lliure de planxa de zinc 30 cm i 60 cm
2.01.01.05.OC.REPL08	Revestiment de parament amb planxa de zinc 40 cm	70	Revestiment de parament amb planxa de zinc 40 cm
2.01.01.05.OC.TAPE01	Taulell de pedra natural granítica nacional	2,25	Taulell de pedra natural granítica nacional
2.01.01.05.OC.PINT01	Pintura en parament vertical/horitzontal interior	691,75	Pintura en parament vertical/horitzontal interior
2.01.01.05.OC.PINT03	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics	4946,25	Pintura d'elements de fosa i elements metàl·lics
2.01.01.05.OC.PINT02	Pintura en parament exterior de silicats	18,75	Pintura en parament exterior de silicats
2.01.01.05.OC.EFO01	Pilar estructural de fosa	38,5	Pilar estructural de fosa
2.01.01.05.OC.EFO02	Pilaret de fosa de lluernari	81	Pilaret de fosa de lluernari
2.01.01.05.OC.CFO01	Canal de fosa	20,75	Canal de fosa
2.01.01.05.OC.EFO03	Ornament de fosa interior o exterior	496,5	Ornament de fosa interior o exterior
2.01.01.05.OC.FFO01	Fusteria de fosa	237,5	Fusteria de fosa
2.01.01.05.OC.SOPE01	Sòcol de pedra natural	155	Sòcol de pedra natural
2.01.01.05.OC.MOB01	Bancs	1	Bancs
2.01.01.05.OC.MOB02	Papereres	1	Papereres

CODI (20) OBLIG	DESCRIPCIÓ (100) OBLIG	Nº D'EQUIPS	DESCRIPCIÓ LLARGA (LONG) OPT
--------------------	------------------------	----------------	------------------------------

2.01.01.05.OC.MOB03	Mobiliari informatiu	1	Mobiliari informatiu
2.01.01.05.OC.MOB04	Exutoris	1	Exutoris
2.01.01.05.OC.MOB05	Catifes	1	Catifes
2.01.01.05.OC.MOB06	Cortines	1	Cortines
2.01.01.05.OC.MOB07	Motor cortines	1	Motor cortines
2.01.01.05.OC.MOB08	Taquilles	17,5	Taquilles
2.01.01.05.OC.MOB09	Mostradors	0,5	Mostradors
2.01.01.05.OC.MOB10	Aparadors	0,25	Aparadors
2.01.01.05.OC.MOB11	Moble de butaques	0,25	Moble de butaques
2.01.01.05.OC.ALT01	Punts de neteja	5	Punts de neteja
2.01.01.05.OC.ALT02	Pericons interiors	1	Pericons interiors
2.01.01.05.OC.ALT03	Pericons exteriors	16,5	Pericons exteriors
		5	Barres antic-Furts de la Llibreria. Mercat Born. Zona 5. Planta Baixa
		1	Sistemes de Bloqueig Portes accés. Mercat Born. Planta Baixa. Zona 5