# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

## Vol. 1/1

Projecte executiu

Abril 2025

ÍNDEX

01 MEMÒRIA TÈCNICA .....6

02 CÀLCULS.....73

03 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.....119

04 PLEC DE CONDICIONS.....349

05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....879

06 PRESSUPOST ..... 1085

07 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA..... 1631

08 ANNEX 1: AIXECAMENT TOPOGRÀFIC..... 1727

09 ANNEX 2: ESTUDI GEOTÈCNIC..... 1737

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 01 Memòria Tècnica

Abril 2025

# Índex


DD. DADES GENERALS 10

DD1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 10

DD2. AGENTS DEL PROJECTE 10

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 11

MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA 11

MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 11

MD 2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'EDIFICI 11

MD 2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 12

MD 2.3 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL 13

MD 2.4 ZONA DE L'EDIFICI ON ES FA L'ACTUACIÓ 14

MD 2.5 CRITERIS DE PROJECTE 15

MD 3. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES 16

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 19

MC1. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L'EDIFICI 17

MI. MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS 43

MI.1 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 43

MI.2 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 51

MI.3 INSTAL·LACIÓ DE DEPURACIÓ 54

MI.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 59

MI.6 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 63

MI.7 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 69

MN. NORMATIVA APLICABLE 70

MN 1.NORMATIVA D'ÀMBIT ESTATAL (CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ I ALTRES REGLAMENTS) 70

# DD. DADES GENERALS

## DD1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE

**Títol del projecte:** Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès.

**Objecte de l'encàrrec:** L'objecte es redactar el projecte de les noves piscines exteriors i instal·lacions a Llinars del Vallès.

**Emplaçament:** Avinguda Pau Casals, 281, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

## DD2. AGENTS DEL PROJECTE

### Dades del Promotor

**Nom:** Ajuntament de Llinars del Vallès.

**Identificació:** P-0810500I

**Adreça:** Plaça de la Vila, 1, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

**Telèfon:** 938412750

### Dades del Projectista

**Nom:** Ingeniería y Sistemas Integrales, S.L.

**Identificació:** CIF B-62311725

**Adreça:** Carrer de Valéncia número 208 2n 1a, 08011 Barcelona

**Direcció electrònica:** isisl@coac.net

**Representant:** Laia Roca i Berlanga

**Titulació:** Arquitecta

**Núm. col·legiat:** 28.076-3

# MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

## MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA

El terreny està situat a l'Avinguda Pau Casals, 281 de Llinars del Vallès. Per una banda, té el carrer Tossa com a límit a l'Est i a l'Oest l'Esportiu de Llinars. Aquest centre és un poliesportiu que integra una gran varietat de sales i espais de fitness, una piscina de 25 metres, pistes de pàdel i pistes de tennis. Per una altra banda, al nord d'aquest terreny hi ha un altre terreny sense edificar i amb un gran desnivell topogràfic.

El solar objecte del projecte és de forma irregular i actualment es troba sense edificar. Té una disposició en forma de L amb una àrea entre el poliesportiu i el Carrer de Tossa i una altra àrea més gran entre la zona del darrera del poliesportiu i el solar sense edificar. L'àmbit ve delimitat pel tancament del poliesportiu existent i el talús que genera el desnivell del solar veí.

L'accés al solar es genera des del petit tram del solar que es troba a la mateixa avinguda Pau Casals i també es podria generar pel carrer Tossa, no obstant, aquest es troba en cert desnivell. Els sols inclosos dins l'àmbit tenen un desnivell màxim d'uns 3 metres, tal i com es pot observar a la documentació gràfica. No obstant, el solar contigu es troba a una cota superior, exactament a 5 metres per sobre, fet que genera un gran talús.

Al ser un solar sense edificar no es disposa de serveis existents, però, es desconeix si hi podria haver possibles afectacions a altres serveis existents, com xarxes de clavegueram, xarxa elèctrica, etc.

Les actuacions necessàries prèvies realitzades per tal de poder fer un correcte reconeixement i execució del projecte, han estat:

- Aixecament topogràfic 1:200 entorns zona l'esportiu de Llinars del Vallès.
- Estudi geotècnic. Nova piscina municipal. Avinguda Pau Casals nº281 Llinars del Vallès Barcelona. Informe nº 1254/11/24.

Aquests dos documents serveixen per tenir les preexistències físiques i geològiques del terreny. Per tant, s'adjunten en el present projecte com annex 1 i annex 2.

Així doncs, l'esmentat projecte executiu defineix una proposta que engloba la urbanització del solar mitjançant la construcció de les dues piscines i l'edificació de les volumetries dels vestidors, recepció i bar amb la conseqüent urbanització dels entorns.

## MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

### MD 2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'EDIFICI

El terreny objecte del present projecte es troba dividit entre dos parcel·les diferents, les quals s'enumeren a continuació segons referència cadastral:

- Referència cadastral: 8900803DG4180S0001MO

  Localització: Av. Pau Casals, 281 N2-283, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

- Referència cadastral: 8900801DG4180S0001TO

  Localització: Carrer Bonavista, 146 N2-148, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

La delimitació del solar, tal com s'ha definit anteriorment, es troba entre el carrer Tossa i l'Avinguda Pau Casals, serà aquesta última la que donarà accés al complex, per tal de donar façana al carrer principal, així com també donar continuïtat al complex esportiu existent.

S'entén que l'eficiència energètica de l'edifici comença amb el plantejament volumètric del mateix. Per tant, es realitzaran un seguit de mesures, com per exemple la ventilació creuada que minimitzaran els requeriments energètics pel funcionament de l'edifici.

Malgrat els diferents nivells del solar, l'edifici s'ha configurat per tal de garantir els recorreguts accessibles a tots els usuaris. Totes les dependències consten sempre de recorreguts i espais adaptats per a usuaris amb mobilitat reduïda i d'aquesta manera sigui un equipament inclusiu i d'ús universal.


La proposta planteja la creació de dues piscines, una de 25x12,5 metres i l'altra de 10x10 metres, així com uns vestidors, una zona de recepció i oficines, una petita sala de neteja i un bar. A l'hora de dissenyar els diferents edificis s'ha plantejat com a criteris generals, la funcionalitat i aportar el màxim de recursos naturals als espais interiors com la il·luminació i ventilació natural per tal de garantir el màxim confort als usuaris.

## MD 2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

El present projecte vol adequar al marc legal d'aplicació dels diferents àmbits com la normativa urbanística sobre el planejament i les ordenances.


Així doncs, segons el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Llinars del Vallés aprovat definitivament i posteriorment publicat al D.O.G.C. el 14 de maig del 2003 i plànols actualitzats a data 13 de juliol de 2015 i 16 d'octubre de 2015, el solar del present projecte té les següents característiques.

Classificació del sòl i usos globals:




- Tipus de sol: Sol urbanitzable
- Sector: B
- Ús global: R Residencial
- Edificabilitat Bruta del sector: 25,79
- Superfície del secor en Ha: 0,30

Zonificació del sòl urbà:




- Sol urbanitzable residencial
- Sistemes: clau E (equipaments)

Es tracta d'un projecte de gran abast que ha de contemplar els diferents requisits normatius. Pel que respecta a la normativa urbanística segons el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Llinars del Vallés redactat el maig del 2003 ens indica que l'àmbit d'actuació del present avantprojecte segons el règim de sol i la seva classificació pertany a sol urbanitzable i clau d'equipament. Així doncs, es dona compliment amb el nou ús que si li vol donar al solar que és el d'equipament de piscines municipals.

## MD 2.3 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL

En el present apartat s'explica el conjunt del projecte, tant l'edifici com la zona de piscines i tot l'àmbit a urbanitzar que conforma el complex esportiu. Així doncs, a l'hora de realitzar la configuració general de tot el complex s'han tingut en compte els recorreguts dels usuaris, la integració en l'espai natural, així com també l'optimització dels recursos, per tal de donar la millor disposició possible a noves instal·lacions esportives.

D'aquesta manera, l'edifici ve determinat per la generació d'un primer volum que conforma la façana a l'avinguda principal Pau Casals i el qual recull l'espai de recepció i oficines de tot el complex. Una vegada dintre de les instal·lacions esportives, la generació d'un espai verd és el que determina el recorregut cap als torns, per tal de determinar l'accés i passar el control.

Primerament hi ha un volum de recepció i oficines que dona façana al carrer principal i determina el control i l'accés del usuaris.

Seguidament, els dos vestidors (femení i masculí) són dos volums independents que a través d'una pèrgola entre el volum i el talús que genera el desnivell del solar es conforma el recorregut a l'accés de peus-bruts del vestidor. La distribució d'aquests està constituïda amb les zones humides que són: un bany, un bany adaptat, dos rentamans i cinc dutxes (una d'elles adaptada). La sortida amb peus-nets es realitza cap a la zona verda que determinava l'inici del recorregut. Així és genera una confluència entre el buit i el ple i entre el paviment tou i el paviment dur.

Per últim, en un quart volum, es troba el bar, el qual disposa de la terrassa cap a l'espai exterior de les piscines. La urbanització de les piscines ve determinada per l'eix d'alineació de la parcel·la i la generació de paviment dur. Primerament es troba la piscina gran de 25 m de llarg i 12,5 d'ample i, alineada a ella, la piscina petita quadrada de 10 metres de costat. Les piscines disposen de la seva superfície de platja que al mateix temps, en el centre d'elles, s'ubica al subsòl la sala de màquines i els dipòsits de compensació,

necessaris per al bon funcionament de les piscines. L'accés a les piscines es pot realitzar a través de rampes amb pendent accessible per tal d'invitar a l'accés i que sigui un recorregut completament adaptat.

Finalment, la resta de parcel·la s'entén com un espai verd i d'esbarjo per als usuaris que acaba delimitant amb la parcel·la veïna i un seguit d'arbrat que genera un fons de vegetació a totes les instal·lacions esportives.

Pel que fa al programa funcional es descriu i detalla a continuació:

- Recepció amb dos llocs de treball.
- Despatx per a la persona responsable i la recepció de possibles visites.
- Dos vestidors. Cadascun dels vestidors té: 5 dutxes, 3 rentamans, 2 inodors i entre 20 i 23 metres lineals de banc.
- En cadascun dels vestidors és disposa de dutxa, rentamans i inodor adaptat, per tal de garantir l'accessibilitat i l'ús inclusiu de les instal·lacions.
- Sala de neteja amb un abocador.
- Armari per a la ubicació d'instal·lacions.
- Bany format per inodor i rentamans per als treballadors de les oficines i recepció.
- Dos banys exteriors destinats a piscina formats cadascun d'ells per rentamans i inodor.
- Espai de bar amb magatzem, cuina i zona de barra.
- Terrassa per a la zona de bar.
- Sala instal·lacions i/o zona de magatzem.

La proposta d'actuació es veu reflectida a la documentació gràfica.

### MD 2.4 ZONA DE L'EDIFICI ON ES FA L'ACTUACIÓ

## Descripció i identificació:

L'actuació es realitza en tot l'edifici, inclòs l'arranjament exterior, el qual s'ha explicat a l'apartat anterior. Tot i que la descripció i identificació de les zones queda explicitada en la documentació gràfica del present projecte, s'explica detalladament en els següents apartats.

A continuació es dividirà la relació de superfícies per espais:

| EDIFICACIÓ | SUPERFÍCIE ÚTIL |
|---|---|
| **EDIFICI OFICINES** | |
| Recepció | 6,20 $m^2$ |
| Oficines | 10,45 $m^2$ |
| **SUPERFÍCIE ÚTIL** | **16,65 $m^2$** |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 19,79 $m^2$ |
| | |
| **EDIFICI VESTIDOR 1** | |
| Vestidor 1 | 66,19 $m^2$ |
| Servei oficines | 1,34 $m^2$ |

| | |
|---|---|
| Sala de neteja | 1,71 m² |
| Armari elèctric | 2,06 m² |
| **SUPERFÍCIE ÚTIL** | **71,30 m²** |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 79,40 m² |

| | |
|---|---|
| **EDIFICI VESTIDOR 2** | |
| Vestidor 2 | 67,47 m² |
| Servei Piscina 1 | 2,09 m² |
| Servei Piscina 2 | 2,09 m² |
| **SUPERFÍCIE ÚTIL** | **71,65 m²** |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 81,02 m² |

| | |
|---|---|
| **EDIFICI BAR** | |
| Bar | 9,29 m² |
| Cuina | 7,25 m² |
| Magatzem | 5,00 m² |
| Sala d'instal·lacions/ Magatzem | 6,64 m² |
| **SUPERFÍCIE ÚTIL** | **28,18 m²** |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 34,42 m² |

| | |
|---|---|
| **SALA DE MÀQUINES** | |
| Vas compensació 1 | 12,40 m² |
| Vas compensació 2 | 4,00 m² |
| Sala màquines | 66,,44 m² |
| **SUPERFÍCIE ÚTIL** | **82,84 m²** |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 100,00 m² |

| | |
|---|---|
| **TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL** | **270,62 m²** |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 314,63 m² |

| | |
|---|---|
| **URBANITZACIÓ** | |
| Piscina gran | 312,50 m² |
| Piscina petita | 100,00 m² |
| Distribuïdors i platges | 719,38 m² |
| **TOTAL URBANITZACIÓ** | **1.131,88 m²** |

### MD 2.5 CRITERIS DE PROJECTE

La pauta seguida per la confecció d'aquest projecte executiu de les piscines de Llinars del Vallès ha consistit en l'anàlisi exhaustiu de les problemàtiques i mancances actuals per tal d'obtenir solucions eficaces i realistes.

Al llarg de la redacció del projecte també s'ha mantingut la rigurositat tècnica i normativa i s'han ajustat els càlculs i els dimensionaments a les necessitats reals, per tal de reduir el preu i evitar el sobre cost.

Alhora, en tot moment s'ha tingut en compte l'ergonomia tant dels usuaris com dels treballadors, la sostenibilitat del medi ambient i la reducció de l'impacte ambiental de l'actuació.

Per tal d'arribar a aquest punt s'ha realitzat la selecció dels equips i mecanismes amb millors prestacions i característiques d'alta eficiènca. Les bombes de circulació tenen un rendiment del 70% i les lluminàries

escollides són tipus LED per a una eficiència més alta. Amb totes aquestes mesures s'aconseguirà una reducció del consum i una millor eficiència energètica.

Finalment, la premisa principal és la formació d'unes noves piscines municipals que englobin la idea d'ergonomia, d'accessibilitat i sostenibilitat per tal de que els usuaris de les instal·lacions puguin gaudir d'un equipament construït de manera eficient, inclusiva i respectuosa amb el medi ambient.

## MD 3. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES

Les característiques generals dels sistemes que composen l'edifici és dividiran amb: la urbanització i l'edificació, així doncs es separaran aquests dos punts, per tal de definir-los acuradament.

Primerament pel que fa a la urbanització, es procedirà al pertinent moviment de terres per tal de realitza el buit i el ple de la parcel·la. Per optimitzar aquest punt, s'ha considerat la millor ubicació de les piscines per tal d'acotar el moviment de terres i intentar aprofitar-les dintre de l'obra. La construcció de les piscines i les seves sales de màquines es realitzarà amb murs de formigó armat per tal de contenir les terres adequadament. Pel que fa als paviments exteriors es considera tot l'arranjament exterior mitjançant zones toves que s'executaran amb gespa i zones més dures amb paviment de classe 3 per tal de que sigui antilliscant i segur per als usuaris.

Pel que fa a les instal·lacions de les piscines es considera tota la distribució de fluids i les depuracions de les dues piscines, les quals es trobaran soterrades annexes a aquestes, tal i com s'ha anomenat anteriorment. També s'instal·laran les dutxes exteriors, l'enllumenat i la instal·lació d'electricitat amb la seva correcta posada a terra.

Seguidament pel que fa a l'edificació es realitzaran els moviments de terres que siguin necessaris. Els nous volums s'executaran amb blocs de formigó estructurals i fonamentació superficial tipus sabata correguda o llosa, segons resultat de l'estudi geotècnic. Pel que fa a l'acbat exterior dels volums seran de blocs de formigó vistos i els revestiments interiors seran amb arrebossat i enrajolat ceràmic fins a una alçada de 2,10 metres i la part de sobre s'enguixarà i pintarà.

D'altra banda, respecte a les instal·lacions es realitzarà la xarxa de sanejament pertinent connectada a la xarxa pública. Es contempla la xarxa de fontaneria de coure aïllada o de polipropilè segons traçat que vindrà des de la xarxa pública. La producció d'ACS és realitzarà mitjançant acumulador tèrmic elèctric. També es contempla el sistema d'il·luminació tant exterior com interior de tot el complex. A més, s'instal·laran diferents quadres per separar els diferents espais i usos, juntament amb les respectives proteccions. No es contempla climatització i pel que fa a la ventilació, com ja s'ha anomenat anteriorment es realitzarà mitjançant ventilació natural creuada i la zona de dutxes a través d'un ventilador axial i un sistema de conductes amb reixetes com a elements verticals. També es contempla dotar la instal·lació amb equips contra incendis per tal d'adequar el complex de possibles adversitats.

# MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

## MC1. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L'EDIFICI

A continuació s'indiquen les diferents actuacions que es realitzaran a l'edifici:

**TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:** tenim l'enretirada de possibles elements en el terreny i el desmuntatge del tancament metàl·lic existent. Primerament, es talarà controladament els arbres mitjançant grua, retroexcavadora i mitjans manuals. Seguidament, s'enderrocarà un tancament exterior. D'una banda, es realitzaran diverses excavacions de terres de diferents alçades per a la homogeneïtzació i aplanament del terreny fins a cota de 200 metres. A la futura localització de la piscina gran es realitzarà una excavació més profunda per tal d'ubicar els vasos d'una profunditat compresa entre 1,20 i 1,40 metres piscina gran i 0,40 piscina petita. D'altra banda, a la zona del terreny a nivell més baix es durà a terme un replè per assolir la cota de 200 metres, per tal de que sigui homogènia en tot l'àmbit del projecte. Finalment, es realitzarà una excavació de rasa de 60 centímetres d'amplada i 1 metres de fondària per al pas d'instal·lacions. Aquesta tindra afectacions en el paviment de la vorera i el vial d'accés.

**ACCESSIBILITAT:** es disposarà de dos passamans superiors a cada piscina a una alçada compresa entre 0,90 i 1,10 metres i dos passamans inferiors d'entre 0,65 i 0,75 metres amb una amplada d'entre 90 centímetres i 1 metre pel pas de persones amb mobilitat reduïda. Cada vestuari tindrà el respectiu servei higiènic adaptat amb vàter i pica adaptada, a més de barres horitzontals de 70 centímetres de longitud situades a una alçada de 75 centímetres i espais de transferència per a cada element dels serveis accessibles. També, cada vestidor disposarà d'una dutxa adaptada amb cadira per a dutxa, espai de transferència en serveis accessibles en dutxa i barra horitzontal en forma de L i una barra vertical amb un punt de recolzament. Els espais dels vestuaris i accés estan dissenyats per espais de gir de diàmetres de 1,50 metres, per tal de que siguin accessibles.

**SISTEMA ESTRUCTURAL:** referent al sistema estructural dels diferents edificis s'adjunta a l'apartat corresponent.

**DIVISORIES:** pel que fa a l'envolvent exterior, les façanes exteriors i les parets interiors estan formades per parets estructurals de bloc de formigó armades de dues cares vistes. Aquestes parets segons càlculs tenen gruixos de 15 centímetres i de 10 centímetres segons càlculs. Les parets seran de bloc foradat de morter de ciment llis, de 400x200 mil·límetres, de cara vista gris. Col·locada amb ciment pòrtland amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó i armat amb acer en barres corrugades. Els calaixos dels baixants d'aigües pluvials seran d'obra ceràmica, col·locat amb morter. Totes les cantonades aniran protegides amb arestes amb cantonera.

**REVESTIMENTS:** L'interior dels vestidors i dels banys anirà arrebossat reglejat sobre els paraments amb morter i enrajolat amb rajola ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, col·locada amb adhesiu cimentós i rejuntat amb beurada fins a 2,1 metres d'alçada i la part de sobre s'enguixarà i pintarà amb pintura amb baix contingut de dissolvents, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat de color a escollir per la Direcció Facultativa (DF). Seguidament, la recepció i les oficines s'enguixaran reglejat i pintat amb pintura amb baix contingut de dissolvents, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat de color a escollir per la DF.

**FALS SOSTRE:** els vestidors només tindran una la zona de l'accés amb cel ras, ja que s'instal·larà un acumulador tèrmic elèctric i un ventilador lineal de conducte. Per tant, es formarà un calaix amb plaques de guix laminat tipus hidròfug de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. El cel ras serà de de placa de guix laminat hidròfuga i gruix 12,5 mm, amb vora afinada amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i pintat de parament de guix amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la DF. D'altra banda, la resta de sostres de les diferents volumetries es pintarà amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la DF.

**PAVIMENTS:** el paviment tant de l'exterior com de l'interior de les volumetries, de la zona superior de les piscines, la rampa i parets de la piscina gran i paret de la piscina petita serà el mateix: paviment ceràmic. La resta de les parets i paviments de les piscines seran de les mateixes mides i model però de color diferent.

**FUSTERIES:** els tancaments exteriors de les façanes seran d'alumini sense trencament de pont tèrmic i lacat a color a definir per la DF. Les portes d'accés a la recepció, oficines i vestuaris seran de les mateixes característiques que les finestres per tal de donar uniformitat al conjunts. Els vidres seran laminats de seguretat amb dues llunes 6+6mm sense cambra d'aire. Aquests conjunts diposaran d'una fulla oscilobantent a la part superior, la qual podrà proporcionar ventilació natural a l'interior. La resta de portes exteriors però que donen accés a altres espais de serveis seran portes d'acer galvanitzat. Finalment, les portes interiors seran de melamina. Totes les portes diposaran de maneres i topall. I les portes exteriors de pany i clau.

**MOBILIARI:** Referent al mobiliari, es muntarà un mirall adherit sobre tauler de fusta per a cada zona de rentamans. Els rentamans estaran encastars a un taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base formada per esquadra de suport d'acer galvanitzat.

Les actuacions es veuen reflectides a la documentació gràfica.

# MEMORIA TECNICA
# DE LA ESTRUCTURA

MEMORIA TECNICA DE LA ESTRUCTURA

1.- Descripción y justificación de la solución adoptada.

2.- DB-SE.

3.- Acciones previstas en el cálculo (DB-SE-AE)

4.- Materiales y elementos estructurales.

5.- Verificaciones y combinaciones

6.- Proceso constructivo.

7.- Conservación de la estructura.

## 1.- Descripción y justificación de la solución estructural adoptada.

### 1.1- Datos previos.

La presente memoria documenta técnicamente, la estructura para la piscina, vestuarios y edificios auxiliares en Llinars del Vallès, Barcelona.

Tanto el edificio de los vestuarios como la piscina, tienen una sola planta y se disponen con una geometría irregular. Tanto para el desarrollo de la piscina como de los edificios anexos, se ejecutará una losa de cimentación. Perimetralmente se dispondrán muros de hormigón armado con alturas variables en función de las distintas profundidades de cada zona. En el perímetro de toda la instalación, se ha previsto, igualmente, muros de hormigón armado con el fin de contener las tierras en función del desnivel existente en las parcelas colindantes.

La tipología estructural adoptada para la construcción del edificio se resuelve de la siguiente manera.

### 1.2.- Sistemas estructurales.

#### - Cimentación.

La cimentación se ejecutará mediante una losa maciza de 35cm de espesor en el caso de los edificios anexos y 40cm para el caso de la piscina y la caseta de las instalaciones.

#### - Elementos verticales.

Tanto la caseta de las instalaciones, la estructura vertical se desarrolla mediante muros de hormigón . Para el caso del edificio anexo, se utilziarán muros de bloque armados de espesor 15cm, según planos de proeycto.

#### - Elementos horizontales.

La estructura horizontal se ejecuta mediante una losa maciza de 20cm de espesor.

## 2.- Seguridad estructural.

### 2.1- Normativa considerada.

Para la redacción del presente proyecto se ha previsto la utilización y el cumplimiento de los siguientes Documentos Básicos y Normas Básica Española vigentes.

| | |
|---|---|
| -DB-SE-AE. | Acciones en la edificación |
| -DB-SE-C. | Cimientos |
| -DB-SE-A. | Acero |
| -DB-SE-F. | Fábricas |
| -DB-SE-M. | Madera |
| -DB-SE-I. | Incendio |
| -NCSE-02 | Norma sismo resistente |
| -CE | Código Estructural |

### 2.2-Metodos de cálculo

Para la determinación de esfuerzos en los diferentes elementos estructurales se utilizan los postulados básicos de la elasticidad y la resistencia de materiales, aplicándolos de forma diversa y a través de diferentes metodologías, en función del elemento o elementos a analizar.

Por otra parte, para la comprobación de secciones de hormigón, se utilizan las bases de cálculo en rotura, considerando que el material trabaja en régimen anaelástico, contemplando, de esta manera, la fisuración por tracción y la elasto-pasticidad en compresión. Para la comprobación de las secciones de acero, se utilizan generalmente las bases de cálculo elástico, aunque en ocasiones, se contemplan puntualmente las consideraciones del cálculo elasto-plástico.

La especificación de las metodologías utilizadas por los análisis de los diversos tipos estructurales se detalla a continuación.

#### 2.2.1.- Soporte informático.

El modelo estructural ha sido analizado mediante soporte informático, para este estudio se ha utilizado el programa CYPE 2025 con licencia Nº 92247.

#### 2.2.2.- Estructuras de barras.

Su análisis se lleva a cabo mediante el cálculo matricial de estructuras, aplicado tanto a estructuras planas como espacial.

Para la determinación de las matrices de rigidez de cada una de las barras de la estructura se contemplan los dos teoremas de Mohr, relacionando todos los movimientos posibles de los extremos de las barras con los esfuerzos que los provocan.

En estos casos en los que la esbeltez de la estructura es determinante, se utiliza también el cálculo matricial, aunque basado en la formulación de la ecuación de equilibrio de la estructura bajo las consideraciones de la teoría de 2º orden, deduciendo, pues, las matrices de rigidez de las barras y los vectores de acciones en función del esfuerzo axial.

#### 2.2.3.- Muros pantalla y muros de contención.

Para el análisis tanto de la estabilidad de muros de contención como de muros pantalla se utiliza la teoría de empujes activos y pasivos de Rankine.

Para ello se discretiza la pantalla y se solicita, por un lado, a los empujes que corresponda y por otro a la reacción que provoca su empotramiento sobre un terreno elástico. En el caso del cálculo

de muros de contención, el soporte se resuelve directamente mediante una zapata, y en el caso del análisis de muros pantalla mediante su empotramiento en el terreno, considerando el criterio de Blum.

2.2.4.- Comprobación de perfilería metálica.

La comprobación de perfilería metálica se realiza en base a las consideraciones de la normativa DB-SE-AE "Estructuras metálicas", y del Código Estructural, según métodos elásticos y anaelásticos.

2.2.5.- Armado de secciones de hormigón armado.

El armado de secciones de hormigón se realiza en rotura, considerando el diagrama □□□ que se detalla en el apartado 3º de la presente.

Mediante esta metodología se analizan casos de flexión simple recta y esviada, flexo-compresión recta y esviada, compresión compuesta recta y esviada y tracción compuesta recta o esviada, según la determinación del plano de deformaciones y el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio interno.

Para la comprobación a esfuerzos rasantes, tipo cortante o momento torsor, se utilizan las consideraciones de la Normativa Código Estructural.

## 2.3-Capacidad portante

Todas las verificaciones y combinaciones se han realizado en todos los casos según los coeficientes parciales expresados en el punto 5 de la presente memoria o en el DB-SE.

2.3.1.- Verificaciones y combinación de acciones.

Se ha comprobado que el efecto de las acciones, en relación a las vibraciones o deterioro, no alcanzan los valores límites establecidos en el DB-SE considera que hay suficiente estabilidad cuando se cumple la condición:

$E_{d,dst} < E_{d,stb}$ siendo:

$E_{d,dst}$: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.

$E_{d,stb}$: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

2.- Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura, de un elemento o de una unión cuando se cumple la condición

$E_d < R_d$ siendo:

$E_d$: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

$R_d$: Valor de cálculo de las resistencias correspondientes.

2.3.2.- Combinaciones.

Las combinaciones, para situación persistente o transitoria, se han determinado mediante la expresión:

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \sum_{j\geq 1} \gamma_{G^*,j} G^*_{k,j} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$$

es decir, considerando la actuación simultánea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP · P)
b) Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQ · Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis
c) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( γQ · ψ0 · Qk ).

Para las acciones correspondientes a una situación extraordinaria, se ha determinado mediante la expresión:

$$\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}\,G_{k,j}+\sum_{j\geq 1}\gamma_{G^*,j}\,G^*_{k,j}+\gamma_P P_k+\gamma_A A_k+\gamma_{Q,1}\psi_{1,1}Q_{k,1}+\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{2,i}Q_{k,i}$$

es decir, considerando la actuación simultánea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP · P)

b) Una acción accidental en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse sucesivamente con cada una de ellas.

c) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo frecuente ( γQ · ψ1 · Qk ), debiendo adoptarse como tal, una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental considerada.

d) El resto de las acciones variables, en calor de cálculo casi permanente ( γQ · ψ2 · Qk )

En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad ( γG, γP, γQ ), son iguales a cero si su efecto es favorable, o la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores.

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión:

$$\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}\,G_{k,j}+\sum_{j\geq 1}\gamma_{G^*,j}\,G^*_{k,j}+\gamma_P P_k+\gamma_A A_k+\gamma_{Q,1}\psi_{1,1}Q_{k,1}+\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{2,i}Q_{k,i}$$

## 2.4-Aptitud al servicio

### 2.4.1. Flechas

Los criterios utilizados para el dimensionado de todos y cada uno de los elementos que configuran la estructura del edificio se han basado en observar el cumplimiento de dos requisitos básicos, a saber, el que se refiere a los estados límites, por un lado, y el de satisfacer la aptitud al servicio, por el otro.

Respecto al cumplimiento del primer requisito hay que señalar que en ningún caso se sobrepasan las tensiones admisibles de los materiales, contemplando, para hacer esta afirmación, los fenómenos de inestabilidad global y local de los elementos.

Respecto al cumplimento del segundo, se ha incidido sistemáticamente en el control de las deformaciones de todos los elementos resistentes, observándose los límites que a continuación se detallan:

| Elemento | Flecha activa relativa |
|---|---|
| Jácena de apeo de muros de carga de obra de fábrica de ladrillo. | 1/1000 |
| Jácenas de apeo de estructuras de pilares y jácenas. | 1/750 |
| Forjados con tabiques. | 1/500 |
| Forjados sin tabiques. | 1/400 |
| Resto de casos. | 1/300 |
| Cualquier combinación de acciones características | 1/350 |
| Cualquier combinación de acciones casi permanentes | 1/300 |

### 2.4.2. Desplazamientos horizontales

En los elementos verticales se han contemplado un desplome máximo total y local, cumpliéndose los siguientes límites:

| | |
|---|---|
| Desplome total | 1/500 de la H total del Edif. |
| Desplome local | 1/250 de la h de la planta. |

| | |
|---|---|
| Cualquier combinación de acciones casi permanentes | Desplome relativo 1/250 |

2.4.3. Vibraciones

Se ha comprobado que la frecuencia propia de la estructura se aleja suficientemente de las frecuencias previstas para la utilización del edificio, siendo las siguientes en función de su uso:

- Gimnasios y polideportivos: 8Hz
- Salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos: 7Hz
- Locales de espectáculos con asientos fijos: 3'4Hz

2.4.4. Combinaciones de aptitud de servicio

Se han determinado las siguientes combinaciones para el cálculo en cuanto a la aptitud al servicio según las acciones sean de corta o larga duración y en función de los efectos que estas causen:

-Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión

$$\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}G_{k,j} + \sum_{j\geq 1}\gamma_{G^*,j}G^*_{k,j} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q,1}Q_{k,1} + \sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$$

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
- una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintis análisis;

el resto de acciones variables, en valor de la combinación (□o Qk).

-Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión

$$\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}G_{k,j} + \sum_{j\geq 1}\gamma_{G^*,j}G^*_{k,j} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q,1}\psi_{1,1}Q_{k,1} + \sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{2,i}Q_{k,i}$$

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
- una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintis análisis;

el resto de acciones variables, en valor de la combinación (□o Qk).

-Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión

$$\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}G_{k,j} + \sum_{j\geq 1}\gamma_{G^*,j}G^*_{k,j} + \gamma_P P_k + \sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{2,i}Q_{k,i}$$

siendo:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
b) todas las acciones variables, en valor casi permanente ((□2 Qk).

## 3- Acciones previstas en el cálculo.

En la evaluación de las acciones para determinar el comportamiento estructural del edificio que se presenta, se ha tenido en cuenta la normativa DB-SE-AE, "Acciones en la edificación", así como la normativa NCSR-02, "Norma Sismorresistente".

En base a ellas se han evaluado las acciones gravitatorias, las sobrecargas de uso, de nieve, y las acciones derivadas del viento, del sismo, de la temperatura y de la inestabilidad de los materiales (acciones reológicas). Cada una de ellas se detallan a continuación.

### 3.1- Acciones gravitatorias.

Estas son las producidas por el peso de los elementos constructivos (permanentes), de los objetos que puedan actuar por razón de uso y de la nieve (variables).

#### 3.1.1. Acciones permanentes

Las primeras, se entienden diferenciadas en:

a) Peso propio: carga debida al peso de los elementos resistentes.

b) Cargas permanentes: cargas debidas al peso de todos los elementos constructivos e instalaciones fijas que soporta al elemento.

#### 3.1.2. Acciones variables

Las segundas están compuestas por tres tipologías diferentes de acciones, que obedecen siempre al peso de todos los objetos que puedan gravitar sobre un elemento: personas, muebles, instalaciones amovibles, materias almacenables, vehículos, etc. Estas tres tipologías son las siguientes:

- Sobrecargas superficiales: son acciones derivadas del uso, actúan superficialmente sobre los elementos resistentes. En ellas se incluyen las de uso propiamente dichas, según la tabla 3.1. de la norma DB-SE-AE, las de tabiquería, de acuerdo con las consideraciones del articulo 2.1. de la misma norma y todas aquellas que, a juicio del proyectista, se valore en cada caso más adecuado, donde el uso concreto de la zona sometida a carga.
- Cargas concentradas: Es una carga aplicada sobre el pavimento acabado en una superficie cuadrada de 20cm en zonas de tráfico y aparcamiento y de 5cm de lado en el resto, que se ha contemplado simultáneamente con las sobrecargas uniformemente distribuidas, en cualquier punto de la zona analizada. Se ajusta igualmente a la tabla 3.1 del DB-SE-AE.
- Sobrecargas lineales: son las acciones derivadas del uso, que actúan a lo largo de una línea. Al respecto, se tiene en consideración las sobrecargas de los balcones volados, a los que hace referencia el artículo 3.1.1 de la normativa y se aplica según el artículo 3.2 de la misma norma.

La determinación final de las intensidades de las acciones de cada una de las tipologías detalladas, se consigue a partir de considerar los puntos 7 y 8 del artículo 3.1.1 del DB-SE-AE, referente a las combinaciones y alternancias de cargas de sobrecargas.

Las que tienen en cuenta la acción producida sobre los elementos resistentes por acumulación de la nieve, se estima en orden a la aplicación del artículo 3.5 de la norma DB-SE-AE, referente al peso específico de la nieve, las sobrecargas a considerar sobre elementos horizontales, sobre los planos inclinados, las acciones debidas a la acumulación de la nieve y a las alternancias de carga fruto de dicha acumulación, respectivamente.

Con relación a las consideraciones y definiciones establecidas, las acciones consideradas en el cálculo de la estructura del edificio que se presenta son las siguientes:

3.1.3.- Pesos propios y cargas permanentes:

Para la determinación de los pesos propios y las cargas permanentes debidas a los materiales y sistemas constructivos empleados, se han tomado como referencia los que figuran en anejo C de la norma referida, de los que destacan:

De la siguiente tabla, complétese con los materiales que sean necesarios en cada caso.

| | | |
|---|---|---|
| a) Muros de fábrica de ladrillo: | - de ladrillo macizo: | 18 kN/$m^3$. |
| | - de ladrillo perforado: | 15 kN/$m^3$. |
| | - de ladrillo hueco: | 12 kN/$m^3$. |
| b) Muros de fábrica de bloque: | - de bloque hueco de mortero: | 16 kN/$m^3$. |
| | - de bloque hueco de yeso: | 12 kN/$m^3$. |
| c) Hormigón Armado: | - Hormigón armado: | 25 kN/$m^3$ |
| | - Hormigón en masa: | 23 kN/$m^3$. |
| | - Hormigón de escoria: | 16 kN/$m^3$. |
| d) Pavimentos: | - Hidráulico o cerámico: | 1 kN/$m^2$. |
| | - Terrazo: | 0.8 kN/$m^2$. |
| | - Parquet: | 0.4 kN/$m^2$. |
| e) Materiales de cubierta: | - Plancha metálica: | 0.15 kN/$m^2$. |
| | - Teja curva: | 0.60 kN/$m^2$. |
| | - Pizarra: | 0.30 kN/$m^2$. |
| | - Tablero cerámico: | 0.5 kN/$m^2$. |

3.1.4.- Cargas lineales consideradas.

Las intensidades consideradas de las acciones gravitatorias lineales se detallan en la siguiente relación:

De la siguiente relación, complétese con los materiales que se hayan colocado en cada caso.

- Cerramientos cerámicos sin perforaciones, de altura hasta 3.00 metros. 10 kN/m
- Cerramientos cerámicos perforados, de altura hasta 3.00 metros. 7 kN/m
- Cerramientos ligeros, de altura hasta los 3.00 metros. 4 kN/m
- Tabiques, de altura hasta 3.00 m y espesor 10 cms. 3 kN/m
- Tabique de espesor 15 cms., de ladrillo perforado, de altura hasta 3.00 metros 7 kN/m

3.1.5.- Cargas superficiales consideradas.

2-Zona: CUBIERTA EDIFICIO VESTUARIOS Y ANEXOS

Tipo de forjado ..... losamaciza
Canto ..... 20cm

Peso propio ..... 500 KG
Sobrecarga de uso ..... 200 kg
Cargas permanentes ..... 200 kg

TOTAL ..... 900 kg

### 3.2.- Acciones del viento.

Son las producidas por el viento sobre los elementos resistentes. Para su determinación se considera que este actúa horizontalmente sobre los elementos resistentes.

La intensidad de su acción se evalúa directamente a partir de la velocidad básica con la que puede desplazarse y chocar contra un elemento resistente, según el anejo D, o la presión dinámica $q_b$.

La acción concreta sobre un elemento superficial se deduce aplicando los artículos 3.3.2 3.3.3 3.3.4 y 3.3.5 de la anterior normativa, relativos a la determinación del coeficiente eólico, del tipo de edificio y el coeficiente de exposición en función del grado de aspereza.

En el caso particular que se discute, los parámetros considerados son los que se detallan:

- Situación topográfica (según artículo D.1): B
- Altura de coronación del edificio: 6,85 m
- Grado de aspereza: III
- Presión dinámica W: 0.5 kN/m2
- Coeficiente de exposición: Ce: 1,6
- Coeficientes eólicos: -Coeficiente Cp,x: 0,7
  -Coeficiente Cs,x: -0,3
  -Coeficiente Cp,y: 0,7
  -Coeficiente Cs,y: -0,4

### 3.3.- Acciones térmicas y reológicas.

No se ha previsto junta de dilatación ya que el edificio no supera los 40 m. No previéndose por tanto cargas térmicas ni reológicas.

### 3.4.- Acciones Accidentales.

3.4.1.- Acción sísmica.

Norma considerada: "NCSR-02"

Clasificación de la construcción: De normal importancia

Aceleración sísmica: < 0.04 g

A la vista de estos datos, no se ha contemplado en el cálculo los esfuerzos debidos a las acciones sísmicas

4.2.- Acciones debidas al incendio.

Las acciones debidas el incendio son las definidas en el DB-SI, contemplando además para el tránsito de vehículos una carga superficial de 20 $Kn/m^2$ en una superficie de 3m de ancho por 8m de largo en cualquier posición de una banda de 5m de ancho y en las zonas de maniobra. Se ha contemplado además una carga de 45 kN en una superficie cuadrada de 20cm de lado.

3.4.3.- Acciones de impacto

Se ha contemplado una fuerza de impacto actuando en sentido horizontal paralelo a la vía de 50kN y en sentido perpendicular de 25 kN, no simultáneas. Aplicadas a 60vm del plano de rodadura y sobre una superficie de 0.25 m de altura y 1,5 m de anchura.

### 3.5.- Acciones debidas al terreno.

Se han contemplado las acciones debidas al terreno conforme al DB-SE y al DB-SE-AE, en cuanto a pesos, ángulos de rozamiento y naturaleza de las cargas se refiere.

Por tanto, se han calculado los empujes debidos al peso propio del terreno, a las presiones transmitidas por el uso de las zonas colindantes, las edificaciones próximas, así como el empuje generado por el agua freática, según los datos reflejados en el punto 4.2 de la presente memoria.

### 3.6.- Coeficientes parciales de seguridad de las acciones.

Para las comprobaciones de los Estados Limite de Servicio se adoptan los valores de la tabla siguiente:

| TIPO DE ACCIÓN | | Efecto favorable | Efecto desfavorable |
|---|---|---|---|
| Permanente | | $\gamma_G$ = 1,00 | $\gamma_G$ = 1,00 |
| Pretensado | Armadura pretesa | $\gamma_P$ = 0,95 | $\gamma_P$ = 1,05 |
| | Armadura postesa | $\gamma_P$ = 0,90 | $\gamma_P$ = 1,10 |
| Permanente de valor no constante | | $\gamma_{G^*}$ = 1,00 | $\gamma_{G^*}$ = 1,00 |
| Variable | | $\gamma_Q$ = 0,00 | $\gamma_Q$ = 1,00 |

## 4.- Materiales y elementos estructurales.

Los materiales empleados para la realización de los elementos estructurales del edificio que se detallan son los siguientes:

### 4.1.- Cimentaciones.

4.1.1.- Criterios de dimensionado.

El dimensionado de las secciones de los elementos de cimentación y/o elementos de contención se realiza según la teoría de los estados límite, en cuento a capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio se refiere.

Para el dimensionado de la cimentación se han considerado las acciones reflejadas en el capítulo 3 de la presente memoria, así como las previstas en el DB-SE-AE, manteniendo la clasificación según la situación sea persistente, transitoria o extraordinaria.

Las verificaciones realizadas se han basado en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma, no superando en ningún caso los estados límite, según el DB-SE-C. Se ha utilizado, por tanto, los coeficientes parciales para el cálculo y la comprobación de la capacidad estructual de todos los elementos de cimentación.

4.1.2.- Asientos máximos admisibles.

Los valores máximos utilizados para el cálculo han sido los siguientes:

**Tabla 2.2. Valores límite basados en la distorsión angular**

| Tipo de estructura | Limite |
|---|---|
| Estructuras isostáticas y muros de contención | 1/300 |
| Estructuras reticuladas con tabiquería de separación | 1/500 |
| Estructuras de paneles prefabricados | 1/700 |
| Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba | 1/1000 |
| Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo | 1/2000 |

**Tabla 2.3. Valores límite basados en la distorsión horizontal**

| Tipo de estructura | Limite |
|---|---|
| Muros de carga | 1/2000 |

En los capítulos relativos a los diferentes tipos de cimentación se encuentran otros criterios de verificación de la aptitud al servicio de éstas relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados.

Para las vibraciones previstas de corta duración se comprobará que los valores máximos de los componentes del vector velocidad del terreno y cimentación quedan por debajo de los valores establecidos en las tablas 2.4 y 2.5.

4.1.3.- Estudio geotécnico.

Se dispone de estudio geotécnico suministrado por la empresa LOSOM. Para el cálculo de cimentación se ha utilizado los parámetros en él reflejado, siendo la tensión admisible de 2Kg/cm$^2$ con un coeficiente de balasto observado de 5Kg/cm$^3$.

4.1.4.- Tipología de cimentación.

La tipología empleada para el caso que nos ocupa será de losas de cimentación según los planos de proyecto, habiendo sido calculadas mediante el modelo de bielas comprimidas y tirantes

traccionados y cumpliendo las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural. Se ejecutará sobre un lecho de hormigón de limpieza con un espesor de 10 cm.

## 4.2.- Hormigón.

Se utiliza tanto para la realización de elementos resueltos con hormigón en masa como armado, y sus características más relevantes y, a la vez, consideradas para la realización de los cálculos que se adjuntan, son los siguientes.

4.2.1.- Resistencia a compresión.

La resistencia a compresión coincide con la resistencia característica, definida en la Instrucción CE en el artículo 43, su valor, que se detalla particularmente en los planos de proyecto, es fck hormigón 25 $N/mm^2$.

Hay que destacar que sea cual sea el valor de la resistencia, ésta deberá alcanzarse al 28º día de su puesta en obra, de manera que al 7º ya se haya obtenido, al menos, el 75% de la resistencia que se solicita.

4.2.2.- Docilidad.

La docilidad que le corresponderá a todo el hormigón colocado en obras es la fluida, según la definición al respecto en el artículo 33.5, del Código Estructural, y que la puesta en obra de los hormigones con otras docilidades está estrictamente prohibida, excepto en aquellos casos en los que se utilicen fluidificantes o superplastificantes.

4.2.3.- Tamaño máximo del árido.

El tamaño máximo del árido aceptado para la confección de los hormigones de la obra deberá cumplir los requerimientos del artículo 30, del Código Estructural, no aceptándose valores del mismo superiores a los 40 mm en cimentación ni a 20 mm en el resto de la estructura.

4.2.4.- Aspecto externo.

No se aceptará hormigones fisurados, no homogéneos en color o textura o sucios, tanto de fluorescencias como de manchas de óxido o grasa.

4.2.5.- Características mecánicas. Diagrama □□□ de cálculo.

Para la determinación del comportamiento de las piezas de hormigón armado y para su comprobación ulterior se han adoptado el diagrama parábola-rectángulo, preconizado por el Código Estructural en su artículo 33.

4.2.6.-Características mecánicas. Módulo de deformación longitudinal.

Para la determinación de los estados de corrimientos de la estructura, se han considerado los módulos de elasticidad longitudinal que se detalla.

a) Cargas instantáneas o rápidamente variables. $E_j$ = 10.000 $N/mm^2$

b) Módulo instantáneo de deformación longitudinal secante: $E_j$ = 8.500 $N/mm^2$

$E_j$ es el módulo de elasticidad inicial del hormigón, a la edad de j días.

$f_{cm,j}$ es la resistencia media a compresión del hormigón, a la edad de j días.

4.2.7.- Características mecánicas. Retracción.

La retracción se compatibiliza en aquellos casos en los que es presumible una alteración del comportamiento de determinados elementos, causada por el fenómeno que se discute.

Los valores tenidos en cuenta en estos casos son consecuencia de someter al hormigón a deformaciones unitarias de 2.5 $10^{-4}$.

Dados las similitudes de la retracción con los efectos producidos por la dilatación térmica, los criterios de aplicación de las acciones resultantes son idénticos a los tenidos en cuenta en las acciones térmicas.

4.2.8.- Características mecánicas. Fluencia.

La fluencia del material se tiene en cuenta afectando al módulo de elasticidad por un coeficiente constante menor que 0,45 $f_{cm,i}$ según criterios establecidos en el artículo 3.1.4 del anejo 19, del Código Estructural.
No obstante, si la situación lo requiere, la fluencia se incorpora al cálculo mediante procesos mucho más complejos, de acuerdo con los criterios que se esbozan en ese mismo artículo.

4.2.9.- Coeficiente de Poisson.
Se observa un valor de 0.2.

4.2.10.- Coeficiente de Dilatación Térmica.
Se tiene en cuenta un valor igual a $10^{-5}$

## 4.3.- Acero corrugado.

Se utiliza principalmente por la confección del hormigón armado, aunque en determinadas ocasiones también se requiere su uso en elementos especiales (anclajes, tirantes, etc.), cosa que figura explícitamente en los planos de proyecto. Sus características más relevantes son las que se detallan a continuación:

4.3.1.- Límite elástico del acero.
El límite elástico del acero utilizado para la confección de las armaduras del hormigón se fija en fyk acero 5100 kg/cm$^2$., su definición y concreción se adecua a los criterios que fija el artículo 34, del Código Estructural.

4.3.2.- Diagrama □□□ de cálculo.
Los diagramas tensión-deformación de las barras de armado obedecen a los que se reflejan en el artículo 3 del anejo 19 del Código Estructural, correspondientes a los aceros del armado pasivo. Para los primeros, se tiene en cuenta una diagrama bilineal, su tramo inclinado observa una pendiente de E=2.100.000 Kg/ cm$^2$, válido para umbrales de tensión comprendidos entre

$$-f_{yd} < s < f_{yd}$$

siendo $f_{yd}$ la resistencia de cálculo del material, obtenida después de aplicar en el límite elástico y el coeficiente de minoración de resistencia.
Para los aceros del armado activo, el diagrama observa un primer tramo elástico con la misma pendiente de los aceros del armado pasivo, y un segundo tramo no lineal de ecuación expresada en el artículo 3.3 del anejo 19 del Código Estructural.

4.3.3.- Características del material y ensayos.
Las características de los materiales que se detallan, así como los ensayos a que deberán realizarse, quedan determinados en los planos de proyecto.

## 4.4.- Durabilidad del hormigón armado.

La durabilidad de una estructura de hormigón es la capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. A tal efecto complirá con lo estipulado en el Capítulo 9 del Código Estructural).

4.4.1.- Recubrimientos.

Se considerarán los siguientes recubrimientos mínimos en función del los diferentes ambientes:

| Clase de exposición | Tipo de cemento | Resistencia característica del hormigón [N/mm$^2$] | Vida útil de proyecto ($t_g$), (años) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 50 | 100 |
| I | Cualquiera | $f_{ck} \geq 25$ | 15 | 25 |
| II a | CEM I | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 15 | 25 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 10 | 20 |
| | Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de adiciones al hormigón | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 20 | 30 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 15 | 25 |
| II b | CEM I | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 20 | 30 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 15 | 25 |
| | Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de adiciones al hormigón | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 25 | 35 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 20 | 30 |

| Hormigón | Cemento | Vida útil de proyecto ($t_g$) (años) | Clase general de exposición | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IIIa | IIIb | IIIc | IV |
| Armado | CEM III/A, CEM III/B, CEM IV, CEM II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón con adición de microsílice superior al 6% o de | 50 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| | | 100 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| | Resto de cementos utilizables | 50 | 45 | 40 | * | * |
| | | 100 | 65 | * | * | * |
| Pretensado | CEM II/A-D o bien con adición de humo de sílice superior al 6% | 50 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| | | 100 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| | Resto de cementos utilizables, según el Artículo 26º | 50 | 65 | 45 | * | * |
| | | 100 | * | * | * | * |

| Clase de exposición | Tipo de cemento | Resistencia característica del hormigón [N/mm$^2$] | Vida útil de proyecto ($t_g$), (años) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 50 | 100 |
| H | CEM III | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 25 | 50 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 15 | 25 |
| | Otros tipos de cemento | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 20 | 35 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 10 | 20 |
| F | CEM I I/A-D | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 25 | 50 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 15 | 35 |
| | CEM III | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 40 | 75 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 20 | 40 |
| | Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de adiciones al hormigón | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 20 | 40 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 10 | 20 |
| E (1) | Cualquiera | $25 \leq f_{ck} < 40$ | 40 | 80 |
| | | $f_{ck} \geq 40$ | 20 | 35 |
| Qa | CEM III, CEM IV, CEM II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón con adición de microsílice superior al 6% o de cenizas volantes superior al 20% | - | 40 | 55 |
| | Resto de cementos utilizables | - | * | * |
| Qb, Qc | Cualquiera | - | (2) | (2) |

4.4.1.- Separadores.

Los recubrimientos se garantizarán mediante el empleo de calzos o separadores colocados en obra. Estos deberán estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, hormigón, mortero, plástico rígido o material similar, y no inducir a la corrosión de las armaduras. Deben ser al menos tan impermeables al agua como el hormigón, y ser resistentes a los ataques químicos a que se puede ver sometido éste.

La disposición de los separadores será la siguiente:

| Elemento | | Distancia máxima |
|---|---|---|
| Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.) | Emparrillado inferior | 50 ø ≤ 100 cm |
| | Emparrillado superior | 50 ø ≤ 50 cm |
| Muros | Cada emparrillado | 50 ø ó 50 cm |
| | Separación entre emparrillados | 100 cm |
| Vigas [1)] | | 100 cm |
| Soportes [1)] | | 100 ø ≤ 200 cm |
| [1)] Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.<br>ø Diámetro de la armadura a la que se acople el separador. | | |

## 4.5.- Acero laminado.

Se utiliza para la confección de elementos estructurales metálicos, tanto principales como secundarios. Sus características más relevantes son las que se detallan:

### 4.5.1.- Resistencia de cálculo del acero.

El límite elástico considerado para el cálculo de los elementos de estructura metálicos son los que establece la Norma DB-SE-AE "Estructuras metálicas", en el capítulo 4º, artículo 4.2, y la EAE en el capítulo VI, artículo 27, esto es:

- S275JR: 275 N/mm$^2$
- S355JR: 355 N/mm$^2$

La resistencia de cálculo queda también fijada en este mismo artículo alcanzando valores coincidentes con los del límite elástico antes mencionados.

### 4.5.2.- Tipo de acero.

El acero utilizado en los elementos estructurales que constituyen el proyecto que se adjunta es S275JR o S355JR.

### 4.5.3.- Constantes elásticas del acero.

Las constantes elásticas tenidas en consideración para el cálculo y comprobación de las secciones de acero laminado son las siguientes:

- Módulo de elasticidad (E) 210.000 N/mm$^2$
- Módulo de elasticidad transversal (G) 81.000 N/mm$^2$
- Coeficiente de Poisson 0.3

### 4.5.4.- Coeficiente de dilatación térmica.

Se ha tenido en cuenta el valor 1.2 $10^{-5}$ (ºC) $^{-1}$

### 4.5.5.- Densidad.

El valor contemplado ha sido □□7850 kg/cm$^3$

## 4.6.- Obras de fábrica.

Cuando se detalle en los planos adjuntos, determinados elementos o la totalidad de los mismos se resolverán mediante obra de fábrica de ladrillo. Las características más relevantes del material se detallan a continuación:

4.6.1.- Resistencia del ladrillo.

Los valores mínimos de resistencia de los ladrillos utilizados, se han adecuado a la siguiente relación:

- ladrillos macizos 20 N/mm$^2$
- ladrillos perforados 20 N/mm$^2$

Esta resistencia se entenderá como la definida en el artículo 4.6.2 de la Norma DB-SE-F.

4.6.2.- Resistencia de los morteros.

Los morteros utilizados serán del tipo M-10 que les corresponde una resistencia de 10 N/mm$^2$, su dosificación en volumen se designa por la proporción, en volumen, de los componentes fundamentales, cemento, cal y arena (1:1:5).

4.6.3.- Resistencia característica de la obra de fábrica.

La resistencia característica se determinará en función de lo que establece el artículo 4.6.2. de la DB-SE-F

La resistencia de cálculo obtenida de la característica, después de aplicar un coeficiente reductor de resistencia, no será en ningún caso inferior a los que se detallan:

- ladrillos macizos 8 N/mm$^2$
- ladrillos perforados 7 N/mm$^2$
- ladrillos huecos No se admiten como fábrica estructural

4.6.4.- Deformabilidad de la fábrica de ladrillo.

El módulo de elasticidad secante instantáneo (E) tenido en cuenta para el cálculo de los elementos de obra de fábrica ha sido:

- ladrillos macizos 8000 N/mm$^2$
- ladrillos perforados 7000 N/mm$^2$

Módulo de elasticidad transversal G=40%E

4.6.5.- Resistencia a flexión

Se han contemplado los siguientes valores en función del tipo de piezas (solo morteros ordinarios fm ≥ 5 N/mm$^2$)

| Tipo de pieza | Morteros ordinarios | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $f_m$<5 N/mm$^2$ | | $f_m \geq$ 5N/mm$^2$ | |
| | $f_{xk1}$ | $f_{xk2}$ | $f_{xk1}$ | $f_{xk2}$ |
| Cerámica | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| Silico-calcáreos | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| Hormigón ordinario | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| Hormigón celular de autoclave | 0,05 | 0,40 | 0,10 | 0,40 |
| Piedra artificial | 0,05 | 0,40 | 0,10 | 0,40 |
| Piedra natural | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |

| FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL. **R.D. 470/2021** | **CE** |
|---|---|

**ÁMBITO DE APLICACIÓN**:

Estructuras y elementos de hormigón estructural incluyendo hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado cuando el acero de éste se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del elemento.

**COMPONENTES:**

| *CARACTERISTICAS* | | *ESPECIFICACIONES* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | General | Elementos que varían | | |
| | | | Cimentación | Exterior | Varios |
| CEMENTO: Art. 28, CE | | CEM I | CEM I | CEM I | |
| Tipo, clase y características según RC-08 | | 42,5 R | 42,5 R | 42,5 R | |
| AGUA: según especificaciones de Art. 29, CE | | | | | |
| ARIDO: Art. 30, CE | Clase / Naturaleza | RODADO | RODADO | RODADO | |
| | Tamaño máximo ($mm^2$) | 20-R | 20-R | 20-R | |
| Otros componentes: Aditivos / Adiciones. Art. 31, EHE | | | | | |

**HORMIGONES:**

| *CARACTERISTICAS* | | *ESPECIFICACIONES* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | General | Elementos que varían | | |
| | | | Cimentación | Piscina | Varios |
| **DESIGNACION (CE Art. 33.6)** | | **HA-25/F/20/X0** | **HA-25/F/40/XC3** | **HA-30/F/16/XD2** | |
| ARMADURAS Art.34.5, CE | Tipo de acero | B-500 S | B-500 S | B-500 S | |
| | Limite elástico ($N/mm^2$) | 500 | 500 | 500 | |
| DOSIFICACION | Contenido mín. de cemento ($kg/m^3$) | 250 | 250 | 300 | |
| | Relación máxima agua/cemento | 0,60 | 0,60 | 0,55 | |
| CONSISTENCIA | | FLUIDA | FLUIDA | FLUIDA | |
| Asiento cono de Abrams (cm) | | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
| COMPACTACION | | VIBRADO | VIBRADO | VIBRADO | |
| RESISTENCIA CARACTERISTICA | A 7 días | 18,75 $N/mm^2$ | 18,75 $N/mm^2$ | 22,50 $N/mm^2$ | |
| | A 28 días | 25,00 $N/mm^2$ | 25,00 $N/mm^2$ | 30,00 $N/mm^2$ | |
| Otras resistencias especificas | | | | | |
| PUESTA EN OBRA | Recubrimiento mínimo de armaduras (mm) | 35 | 50 | 40 | |

**CONTROL (CE Art 57.5):**

| *CARACTERISTICAS* | | *ESPECIFICACIONES* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | General | Elementos que varían | | |
| | | | Cimentación | Exterior | Varios |
| DEL HORMIGON | Nivel | ESTADÍSTICO | ESTADÍSTICO | ESTADÍSTICO | |
| | Lotes de subdivisión de la obra. | Según CE Art.57.5.4.1 | Según CE Art.57.5.4.1 | Según CE Art.86.5.4.1 | |
| | Frecuencia de los ensayos | | | | |
| | Nº amasadas por lote (H. con distintivo oficialmente reconocido) | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nº amasadas por lote (H. sin distintivo oficialmente reconocido) | 3 | 3 | 3 |
| | Nº de probetas por amasada | 6 | 6 | 6 |
| | Tipo de probetas | □=15 cm | □=15 cm | □=15 cm |
| | Edad de rotura | 7 días(2p), 28 días(2p) | 7 días(2p), 28 días(2p) | 7 días(2p), 28 días(2p) |
| | Otros ensayos de control | | | |
| DEL ACERO | Nivel | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

FECHA EL/LOS ARQUITECTOS

## 5.- Coeficientes de seguridad.

Los coeficientes de seguridad adoptados afectan tanto a las características mecánicas de los materiales utilizados, como a las acciones que solicitarán a la estructura. Ambos se detallan a continuación:

### 5.1.- Coeficientes de minoración de resistencias.

Los coeficientes de minoración de resistencias graban de manera diferente a los elementos, en función de diversos parámetros, de los cuales el más relevante es el tipo de material que los constituyen. Para cada caso se tiene:

5.1.2.- Cimentaciones

| Situación de dimensionado | Tipo | Materiales | | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $\gamma_R$ | $\gamma_M$ | $\gamma_E$ | $\gamma_F$ |
| Persistente o transitoria | Hundimiento | 3,0[1] | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Deslizamiento | 1,5[2] | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Vuelco[2] | | | | |
| | Acciones estabilizadoras | 1,0 | 1,0 | 0,9[3] | 1,0 |
| | Acciones desestabilizadoras | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 |
| | Estabilidad global | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 |
| | Capacidad estructural | -[4] | -[4] | 1,6[5] | 1,0 |
| | Pilotes | | | | |
| | Arrancamiento | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rotura horizontal | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Pantallas | | | | |
| | Estabilidad fondo excavación | 1,0 | 2,5[6] | 1,0 | 1,0 |
| | Sifonamiento | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rotación o traslación | | | | |
| | Equilibrio límite | 1 | 1,0 | 0,6[7] | 1,0 |
| | Modelo de Winkler | 1 | 1,0 | 0,6[7] | 1,0 |
| | Elementos finitos | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Extraordinaria | Hundimiento | 2,0[8] | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Deslizamiento | 1,1[2] | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Vuelco[2] | | | | |
| | Acciones estabilizadoras | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| | Acciones desestabilizadoras | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| | Estabilidad global | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| | Capacidad estructural | -[4] | -[4] | 1,0 | 1,0 |
| | Pilotes | | | | |
| | Arrancamiento | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rotura horizontal | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Pantallas | | | | |
| | Rotación o traslación | | | | |
| | Equilibrio límite | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| | Modelo de Winkler | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| | Elementos finitos | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |

[1] En pilotes se refiere a métodos basados en ensayos de campo o fórmulas analíticas (largo plazo), para métodos basados en fórmulas analíticas (corto plazo), métodos basados en pruebas de carga hasta rotura y métodos basados en pruebas dinámicas de hinca con control electrónico de la hinca y contraste con pruebas de carga, se podrá tomar 2,0.

[2] De aplicación en cimentaciones directas y muros.

[3] En cimentaciones directas, salvo justificación en contrario, no se considerará el empuje pasivo.

(4) Los correspondientes de los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE.

(5) Aplicable a elementos de hormigón estructural cuyo nivel de ejecución es intenso o normal, según la Instrucción EHE. En los casos en los que el nivel de control de ejecución sea reducido, el coeficiente $\gamma_E$ debe tomarse, para situaciones persistentes o transitorias, igual a 1,8.

(6) El coeficiente $\gamma_M$ será igual a 2,0 si no existen edificios o servicios sensibles a los movimientos en las proximidades de la pantalla.

(7) Afecta al empuje pasivo

(8) En pilotes, se refiere a métodos basados en ensayos de campo o fórmulas analíticas; para métodos basados en pruebas de carga hasta rotura y métodos basados en pruebas dinámicas de hinca con control electrónico de la hinca y contraste con pruebas de carga, se podrá tomar 1,5

5.1.2.- Hormigón Armado.

Para la determinación de los coeficientes de minoración de resistencia hace falta distinguir entre los que se aplican directamente sobre el hormigón y los que lo hacen sobre el acero de armar. Dado que el nivel de control de los elementos de estructura de hormigón armado es control estadístico, el coeficiente a aplicar sobre el hormigón es coef. min. horm. 1.5. De la misma manera, el coeficiente a aplicar sobre el acero es coef. min. acero 1.15.

5.13.- Acero laminado.

Para los coeficientes parciales para la resistencia se adoptarán, normalmente, los siguientes valores:

a) $\gamma_{M0} = 1,05$ coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material

b) $\gamma_{M1} = 1,05$ coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad

c) $\gamma_{M2} = 1,25$ coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la resistencia de los medios de unión

d) $\gamma_{M3} = 1,1$ coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensazos en Estado Límite de Servicio.

$\gamma_{M3} = 1,25$ coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensazos en Estado Límite de Último.

$\gamma_{M3} = 1,4$ coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensazos y agujeros rasgados o con sobremedida.

Los coeficientes parciales para la resistencia frente a la fatiga están definidos en el Anejo C.

5.1.4.- Obra de fábrica de ladrillo.

El coeficiente de minoración de resistencias tenido en cuenta en la determinación del comportamiento es:

| **Situaciones persistentes y transitorias** (1) | | | **Categoría de la ejecución** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **A** | **B** | **C** |
| Resistencia de la fábrica | Categoría del control de fabricación (2) | I | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
| | | II | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Resistencia de llaves y amarres | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Anclaje del acero de armar. | | | 1,7 | 2,2 | |
| Acero (armadura activa y armadura pasiva) | | | 1,15 | 1,15 | |

(1) Para las comprobaciones en situación extraordinaria, los coeficientes de llaves y amarres son los mismos; de las fábricas los coeficientes son 1,2 1,5 y 1,8 respectivamente para las categorías A B y C.

(2) Categorías según 8.1.1

## 5.2.- Coeficientes de mayoración de acciones.

Paralelamente a los anteriores, los de mayoración de acciones dependen del material. Con este criterio se observan los coeficientes que a continuación se detallan para todos los tipos de estructura:

| TIPO DE ACCIÓN | Situación persistente o transitoria | | Situación accidental | |
|---|---|---|---|---|
| | Efecto favorable | Efecto desfavorable | Efecto favorable | Efecto desfavorable |
| Permanente | $\gamma_G$ = 1,00 | $\gamma_G$ = 1,35 | $\gamma_G$ = 1,00 | $\gamma_G$ = 1,00 |
| Pretensado | $\gamma_P$ = 1,00 | $\gamma_P$ = 1,00 | $\gamma_P$ = 1,00 | $\gamma_P$ = 1,00 |
| Permanente de valor no constante | $\gamma_{G^*}$ = 1,00 | $\gamma_{G^*}$ = 1,50 | $\gamma_{G^*}$ = 1,00 | $\gamma_{G^*}$ = 1,00 |
| Variable | $\gamma_Q$ = 0,00 | $\gamma_Q$ = 1,50 | $\gamma_Q$ = 0,00 | $\gamma_Q$ = 1,00 |
| Accidental | - | - | $\gamma_A$ = 1,00 | $\gamma_A$ = 1,00 |

## 6.- Proceso constructivo.

El proceso constructivo a observar en la ejecución del proyecto que se presenta corresponde al lógico de la ejecución en primer lugar del capítulo de Movimiento de Tierras, posteriormente al de cimentación y finalmente al de la estructura, esta última realizada nivel a nivel, desde el más inferior al superior. De este proceso, hay que destacar que todo elemento estructural deberá mantenerse apuntalado hasta que éste haya alcanzado la resistencia prevista en el proyecto, y que nunca se solicitarán los elementos a situaciones de carga más desfavorables que las previstas en el proyecto, tal y como fijan los Pliegos de Condiciones adjuntos.

## 7.- Mantenimiento de la Estructura.

### 7.1.- Estructuras de acero.

Las estructuras de acero tradicionalmente son las que comportan mayor repercusión en cuanto a las tareas de mantenimiento, dada la mayor inestabilidad de su estructura molecular.

Básicamente, el mantenimiento deberá hacer frente a la oxidación y a la corrosión.

Por esto, hay que proteger la estructura de la intemperie. Así pues, hay que aplicar en todas las superficies expuestas una imprimación de pintura o producto antioxidante. Esta imprimación será objeto de un control periódico, con el fin de detectar posibles indicios de oxidación.

A tal efecto es preceptivo el cumplimiento del siguiente programa de actividades de mantenimiento:

a) La estructura metálica es interior o no expuesta a agentes ambientales nocivos. Deberá realizarse una revisión de la estructura cada 4 años, detectando puntos de inicio de oxidación, en los que deberá levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante.

   Cada 10 años deberá procederse a un levantamiento de la imprimación existente, realizado un posterior pintado total de la estructura.

b) La estructura metálica es exterior o queda en un ambiente de agresividad moderada. Deberá realizarse una revisión de la estructura cada 2 años, detectando puntos de inicio de la oxidación, en los que habrá que levantar el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante.

   Cada 5 años se deberá proceder a un levantamiento de la imprimación existente realizando un posterior pintado total de la estructura.

c) La estructura metálica es exterior en un ambiente de agresividad elevada. Deberá realizarse una revisión de la estructura cada año, detectando puntos de inicio de la oxidación, en los que deberá levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante.

   Cada 3 años deberá procederse a un levantamiento de la imprimación existente para un posterior pintado total de la estructura.

### 7.2.- Estructuras de hormigón.

Las partes de la estructura constituidas por hormigón armado deberán someterse, también a un programa de mantenimiento a lo largo del tiempo, de manera muy parecida al esbozo para la estructura metálica, ya que el mayor número de patologías del hormigón armado procede o se manifiesta al iniciarse el proceso de corrosión de sus armaduras.

De esta manera será necesario observar el siguiente programa de mantenimiento:

a) El elemento de hormigón es interior: será precisa una revisión de los elementos dos años después de haber sido construidos, y posteriormente establecer una revisión de los mismos cada 10 años, con el objeto de detectar posibles fisuraciones.

b) El elemento de hormigón es exterior o queda inmerso en un ambiente húmedo: en este caso será preceptiva una imprimación con resina epoxi de todos los paramentos después

de haberse completado el fraguado y realizar una revisión al cabo de un año y medio después de haberse construido.

Posteriormente, será preceptiva también una revisión cada 5 años, detectando fisuras y sellándolas con algún tipo de resina epoxi.

c) El elemento de hormigón queda expuesto a un ambiente de agresividad elevada: será precisa una imprimación con resina epoxi de todos sus paramentos después de haberse completado el fraguado, y proceder a una revisión al cabo de 6 meses después de haber sido construido.

Será preceptivo una revisión cada 2 años, así como una nueva imprimación de pintura epoxi cada 5 años, salvo justificación del fabricante de la resina de que este periodo de tiempo pueda ser mayor.

# MI. MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS

## MI.1 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

ANTECEDENTS

La xarxa de sanejament és nova, per aquest motiu per a la realització dels nous trams es va a connectar a punts existents de la xarxa.

BASES DE DISSENY

D'una banda, es realitza la xarxa de sanejament d'aigües grises, la qual connecta tots els elements nous com els rentamans, vàters i dutxes. Juntament amb dos arquetes de dimensions de 90x60 centímetres que amb sifó de PVC de diàmetre segons el tram de connexionat, per separar les aigües de les dutxes amb les dels vàters. El traçat es realitza mitjançant clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa i soterrat. La xarxa de recollida d'aigües de les dutxes es realitza a través d'una canal de recollida d'aigües modular amb reixeta perforada d'acer galvanitzat. A la zona de recepció s'hi troba d'una arqueta de 150x60 centímetres amb sifó de PVC.

D'altra banda, també es durà a terme una xarxa de sanejament d'aigües pluvials amb clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa i soterrat. Aquest traçat estarà compost per boneres sifòniques a les cobertes dels nous volums per l'evacuació de les aigües pluvials, com també, dels respectius muntants. La recollida d'aigües pluvials a la resta de la urbanització s'ha dissenyat mitjançant pendents i a la zona inferior de les pendents col·locar punts de desguàs, els quals connecten en aquest mateix traçat; i del conjunt de: canal més reixa amb canal de formigó polímer i reixa d'acer galvanitzat de 200 mil·límetres i 374 mil·límetres de fondària, per a les zones edificades. Els filtres de depuració de les piscines tenen un traçat independent per ells, tanmateix, connecten amb aquest mateix recorregut mitjançant una arqueta de 150x60 centímetres. Disposa d'una arqueta de 150x60 centímetres amb sifó de PVC a la zona de l'entrada del recinte.

Cascun d'ambdós traçats va a connectar a la respectiva xarxa: pluvials o residuals existents.

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d'altres reglamentacions en quant a:

- traçat
- dimensionat
- manteniment

en les següents condicions:

| | |
|---|---|
| Traçat | El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l'evacuació de les aigües residuals i dels residus evitant-ne la retenció. El pendent és l'indicat a la documentació gràfica. |
| Dimensionat | La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. |
| Manteniment | Es dissenya de forma que siguin accessible. |

El traçat, característiques i dimensionat s'indica als plànols.

Així doncs, la instal·lació constarà de la realització del nou traçat de la xarxa de sanejament horitzontal.

MATERIALS

El material utilitzat per la xarxa de sanejament serà canonada de PVC segons normes UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1435-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999, amb accessoris d'unió del mateix material mitjançant junta elàstica amb gruix mínim de paret SDR24 i rigidesa anul·lar nominal SN4. Aquest material permet profunditats d'enterrament importants i sobrecàrregues de pes per tràfic rodat per la seva elevada resistència a l'aixafada i a les deformacions.

El material emprat per als desguassos, baixants, desplaçaments i col·lectors penjats de la xarxa de sanejament serà PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, amb accessoris d'unió mitjançant junta elàstica o encolats del mateix material. Pel conjunt de col·lectors soterrats serà amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN segons convingui i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1.

MÈTODE DE CÀLCUL

Flux en les Conduccions Horitzontals.

El Flux en les canonades horitzontals de desguàs depèn de la força de gravetat que és induïda per la pendent de la canonada i l'alçada de l'aigua en ella.

La formulació del flux per gravetat, en condicions estacionàries, la podem tenir mitjançant l'equació de Manning:

$$V = 10^{-3} \cdot \frac{R^{2/3} \cdot J^{1/2}}{n}$$

On:

V = velocitat del flux, en m/s.

R = Profunditat hidràulica mitja o radi hidràulic, en mm.

J = Pendent de la canonada en % (ó cm/m)

n = Coeficient de Manning.

Si tenim en comte que el cabal és igual a:

$$Q = S \cdot V$$

On:

S = Superfície transversal del flux d'aigua en m2.

Q = Cabal volumètric en m3/s.

Al combinar les dues equacions anteriors, tindrem:

$$Q = 10^{-3} \cdot \frac{S}{n} \cdot R^{2/3} \cdot J^{1/2}$$

Flux en les Conduccions Verticals.

El flux d'aigua en conduccions verticals depèn essencialment del cabal. A l'entrada d'un ramal a la columna, l'aigua és accelerada per la força de gravetat i, ràpidament, forma una làmina al voltant de la superfície interna de la columna. Aquesta corona circular d'aigua i l'ànima d'aire en el seu interior continuen accelerant-se fins que les pèrdues per fricció contra la paret igualen la força de gravetat. Des d'aquest moment, la velocitat de caiguda queda pràcticament constant.

D'aquesta manera, podem definir la velocitat terminal i la distància del punt d'entrada d'aigua a la qual s'arriba a aquesta velocitat de la següent forma:

$$V_T = 10 \cdot \left( \frac{Q}{D} \right)^{0.4}$$

$$L_T = 0.17 \cdot V_T^2$$

On:

VT és la velocitat terminal en m/s.

LT és la distància terminal en m.

Q és el cabal en L/s.

D és el diàmetre interior en mm.

El cabal d'aigua pot expressar-se en funció del diàmetre de la canonada "D" i de la relació "r" entre la superfície transversal de la làmina d'aigua i la superfície transversal de la canonada mitjançant l'expressió:

$$Q = 3.15 \cdot 10^{-4} \cdot r^{5/3} \cdot D^{8/3}$$

CÀLCUL I DIMENSIONAT

S'utilitzarà el mètode d'adjudicació d'un número d'unitats de desguàs (UD) a cada aparell sanitari i es considerarà l'aplicació del criteri de simultaneïtat estimant el que el seu ús sigui públic o privat.

Dimensionat de la xarxa d'evacuació d'aigües fecals

Derivacions individuals

L'adjudicació d'UDs a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals s'estableixen en funció de l'ús privat o públic segons la taula següent:

| Tipus d'aparell sanitari | Unitats de desguàs UD | Diàmetre mínim sifó i derivació individual (mm.) |
|---|---|---|

| | Ús privat | Ús públic | Ús privat | Ús públic |
|---|---|---|---|---|
| Lavabo i pileta | 1,0 | 2,0 | 32,0 | 40,0 |
| Bidet | 2,0 | 3,0 | 32,0 | 40,0 |
| Dutxa | 2,0 | 3,0 | 40,0 | 50,0 |
| Banyera amb dutxa | 3,0 | 4,0 | 40,0 | 50,0 |
| Poliban | 3,0 | -- | 40,0 | -- |
| Inodor amb cisterna | 4,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |
| Inodor amb fluxòmetre | 8,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
| Placa turca | -- | 8,0 | -- | 100,0 |
| Rentacunyes | -- | 6,0 | -- | 80,0 |
| Aigüera de cuina | 3,0 | 6,0 | 40,0 | 50,0 |
| Abocador | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bonera sifònica | 1,0 | 3,0 | 40,0 | 50,0 |
| Rentavaixelles | 3,0 | 6,0 | 40,0 | 50,0 |
| Rentadora | 3,0 | 6,0 | 40,0 | 50,0 |
| Cambra de bany (lavabo, inodor amb cisterna, banyera i bidet) | 7,0 | -- | 100,0 | -- |
| Cambra de bany (lavabo, inodor amb fluxòmetre, banyera i bidet) | 8,0 | -- | 100,0 | -- |
| Cambra de bany (lavabo, inodor amb cisterna i Polibàn) | 6,0 | -- | 100,0 | -- |

| Tipus d'aparell sanitari | Unitats de desguàs UD | | Diàmetre mínim sifó i derivació individual (mm.) | |
|---|---|---|---|---|
| | Ús privat | Ús públic | Ús privat | Ús públic |
| Cambra de bany (lavabo, inodor amb fluxòmetre i Polibàn) | 8,0 | -- | 100,0 | -- |
| Humidificador | 4,0 | 4,0 | 40,0 | 40,0 |

Pots sifònics o sifons individuals

Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada.

Els pots sifònics es triaran en funció del nombre i mides de les entrades i amb l'alçada mínima recomanada per evitar que la descàrrega d'un aparell sanitari alt surti per un altre de menor alçada.

Ramals col·lectors

S'utilitzarà la taula següent pel dimensionat de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant segons el nombre màxim d'unitats de desguàs i la pendent del ramal col·lector.

| Diàmetre mm. | Màxim nombre de Uts | | |
|---|---|---|---|
| | Pendent 1 % | Pendent 2 % | Pendent 4 % |
| 32 | -- | 1 | 1 |
| 40 | -- | 2 | 3 |
| 50 | -- | 6 | 8 |
| 63 | -- | 11 | 14 |
| 75 | -- | 21 | 28 |
| 90 | 47 | 60 | 75 |
| 110 | 123 | 151 | 181 |
| 125 | 180 | 234 | 280 |
| 160 | 438 | 582 | 800 |
| 200 | 870 | 1150 | 1680 |

Baixants d'aigües residuals

El dimensionat de les baixants es farà d'acord amb la taula següent on es fa correspondre el nombre de plantes de l'edifici amb el nombre màxim d'UD's i el diàmetre que li correspondria al baixant, coneixent que el diàmetre de la mateixa serà únic en tota la seva alçada i considerant també el màxim cabal que pot descarregar al baixant des de cada ramal sense contrapressions en aquest.

| Diàmetre mm. | Màxim nombre d´Unitats, per una alçada de baixant de: | | Màxim nombre d´Unitats, en cada ramal per una alçada de baixant de: | |
|---|---|---|---|---|
| | Fins 3 plantes | Més de 3 plantes | Fins 3 plantes | Més de 3 plantes |
| 50 | 10 | 25 | 6 | 6 |
| 63 | 19 | 38 | 11 | 9 |
| 75 | 27 | 53 | 21 | 13 |
| 90 | 135 | 280 | 70 | 53 |
| 110 | 360 | 740 | 181 | 134 |
| 125 | 540 | 1100 | 280 | 200 |
| 160 | 1208 | 1120 | 400 | 160 |
| 200 | 2200 | 3600 | 1680 | 600 |
| 250 | 3800 | 5600 | 2500 | 1000 |
| 315 | 6000 | 9240 | 4320 | 1650 |

Col·lectors horitzontals d'aigües residuals

Mitjançant la utilització de la Taula següent, obtenim el diàmetre en funció del màxim nombre d'UDs i de la pendent.

| Diàmetre mm. | Màxim nombre de Unitats | | |
|---|---|---|---|
| | Pendent 1 % | Pendent 2 % | Pendent 4 % |
| 50 | -- | 20 | 25 |
| 63 | -- | 24 | 29 |
| 75 | -- | 38 | 57 |
| 90 | 96 | 130 | 160 |
| 110 | 264 | 321 | 382 |
| 125 | 390 | 480 | 580 |
| 160 | 880 | 1056 | 1300 |
| 200 | 1600 | 1920 | 2300 |
| 250 | 2900 | 3500 | 4200 |
| 315 | 5710 | 6920 | 8290 |
| 350 | 8300 | 10000 | 12000 |

<u>Dimensionat de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials</u>

Xarxa de petita evacuació d'aigües pluvials.

El dimensionat de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials s'establirà en funció dels valors d'intensitat, duració i freqüència de la pluja segons la informació obtinguda per la localitat corresponent.

Baixants d'aigües pluvials

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant d'aigües pluvials s'obtindrà de la taula següent:

| Diàmetre nominal baixant (mm) | Superfície en projecció horitzontal servida, m2 (Im = 100mm/h) | Superfície en projecció horitzontal servida, m2 (Im = 155,81mm/h) |
|---|---|---|
| 50 | 65 | 41,72 |
| 63 | 113 | 72,52 |
| 75 | 177 | 113,60 |
| 90 | 318 | 204,09 |
| 110 | 580 | 372,25 |
| 125 | 805 | 516,65 |
| 160 | 1544 | 990,95 |
| 200 | 2700 | 1.732,88 |

Col·lectors d'aigües pluvials.

S'utilitzarà la taula següent que relaciona la superfície màxima projectada admissible amb el diàmetre i la pendent del col·lector.

| Diàmetre nominal del col·lector (mm.) | Màx. Superfície de coberta en projecció horitzontal m2 (Im=100mm/h) | | | Màx. Superfície de coberta en projecció horitzontal m2 (Im=155,81mm/h) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendent 1% | 2% | 4% | 1% | Pendent 2% | 4% |
| 90 | 125 | 178 | 253 | 80,23 | 114,24 | 162,38 |
| 110 | 229 | 323 | 458 | 146,97 | 207,30 | 293,95 |
| 125 | 310 | 440 | 620 | 198,96 | 282,40 | 397,92 |
| 160 | 614 | 862 | 1228 | 394,07 | 553,24 | 788,14 |
| 200 | 1070 | 1510 | 2140 | 686,73 | 969,13 | 1.373,47 |
| 250 | 1920 | 2710 | 3850 | 1.232,27 | 1.739,30 | 2.470,96 |
| 315 | 3090 | 4589 | 6500 | 1.983,18 | 2.945,25 | 4.171,75 |

Accessoris

Dimensionat d'arquetes.

A la taula següent es donen les dimensions mínimes necessàries (Longitud L i amplada A mínimes) d'una arqueta segons el diàmetre del col·lector de sortida d'aquesta:

| Descripció | Diàmetre del col·lector de sortida (mm) | Llarg (m) | Ample (m) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 40x40 | 100,00 | 0,40 | 0,40 |
| 50x50 | 150,00 | 0,50 | 0,50 |
| 60x60 | 200,00 | 0,60 | 0,60 |
| 60x70 | 250,00 | 0,60 | 0,70 |
| 70x70 | 300,00 | 0,70 | 0,70 |
| 70x80 | 350,00 | 0,70 | 0,80 |
| 80x80 | 400,00 | 0,80 | 0,80 |
| 80x90 | 450,00 | 0,80 | 0,90 |
| 90x90 | 500,00 | 0,90 | 0,90 |

SISTEMA VERTICAL I CONNEXIONS

El material emprat per a la xarxa de baixants serà el tub de PVC-U.

El sistema de sanejament vertical estarà composat per baixants que recolliran les aigües pluvials. Com es pot comprovar a la documentació gràfica.

SISTEMA HORITZONTAL I CONNEXIONS

La xarxa horitzontal d'evacuació realitza el seu recorregut soterrat per la planta baixa de l'edifici.

Es connectaran a la mateixa els trams de la xarxa corresponent als diferents elements. És a dir, cadascun dels baixants, així com també tots els elements.

La pendent dels col·lectors, serà emprant coma mínim l'1 ,5% per millorar i facilitar l' evacuació.

## MI.2 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

### ANTECEDENTS

Com ja s'ha anomenat l'escomesa no és existent i, per tant, es va a connectar els nou traçat de la xarxa a la xarxa de distribució existent.

### DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Pel que respecta a fontaneria es realitzaran dos connexions noves a la xarxa de distribució, una pel servei de les piscines i les noves volumetries i una altra pel servei del bar, ja que es considera que no estarà gestionat per la propietat, sinó que serà una concesió.

La xarxa de subminsitrament del recurs hídric a les piscines es composarà primerament per una arqueta d'escomesa d'aigua per a la connexió a la xarxa de companyia de 80 centímetres d'amplada i 1 metre de longitud, que inclou: vàlvula de tall, vàlvula antiretorn, presa de mostra, comptador, filtre i vàlvula de tall. El traçat principal és de canonades soterrades d'aigua freda santiària de polipropilè, la qual abasteix el vas de compensació de cada piscina, les dutxes exteriors i els vestidors. Com hi ha dos zones de dues dutxes exteriors, cadascuna de les derivacions contindrà una arqueta d'escomesa d'aigua de companyia de 38x38 centímetres que inclou la vàlvula de tall per sectoritzar-les. Les connexions a cada vas de compensació consta de vàlvula motoritzada, vàlvula de tall, comptador i vàlvula antiretorn, juntament amb els elements de passa-murs de la planta soterrani, l'espai de la sala de màquines. Les derivacions del traçat principal a cada vestidor es realitza amb canonada soterrada d'aigua freda sanitària de coure; una canonada per cada vestidor. El recorregut per l'interior dels vestidors és amb canoanda de coure aïllada sota forjat. Per la producció d'aigua calenta sanitària (ACS) es diposa d'un escalfador acumulador elèctric de 200 litres de capacitat, horitzontal i situat al fals sostre proper a les dutxes, ja que son l'únic element que en requereix. Les canonades seran de coure aïllat i transcorreran per sota el forjat. D'una banda, al volum del vestuari 1 s'instal·laran: tres vàters, un d'ells adaptat, un abocador, quatre rentamans, un d'ells adaptat i cinc dutxes. D'altra banda, al volum del vestuari 2 s'instal·laran: quatre vàters, un d'ells adaptat, cinc rentamans, un d'ells adaptat i cinc dutxes.

La xarxa d'aigua freda sanitària (AFS) del bar tindrà el seu propi subministrament separat del principal, com s'ha mencionat anteriorment, comportant una vàlvula de tall a la sala d'instal·lacions connectada a un armari metàl·lic amb tanca normalitzada de 800x600x300 mil·límetres, a l'espai del magatzem amb vàlvula antiretorn, presa de mostra, comptador, filtre i vàlvula de tall. La producció d'ACS serà mitjançant un escalfador acumulador elèctric de 50 litres de capacitat vertical. Les canonades seran de coure, mentres que les soterrades no aniran aïllades com les de sota forjat. Aquesta instal·lació subministrarà aigua a dos aigüeres i un punt de connexionat per a la cafetera.

Cada element terminal disposa de les claus de tall corresponents per la sectorització de la unitat.

### MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR

La distribució interior ha estat prevista en coure.

El coure s'ha dissenyat tant per la distribució interior conjunta com per les derivacions a cadascun dels aparells sanitaris.

Les canonades d'aigua freda i calenta, estaran aïllades amb espuma elastomèrica amb el seu gruix corresponent segons indicacions del RITE.

### AÏLLAMENT

Serà d'obligat compliment instal·lar els gruixos indicats en la Documentació Gràfica.

Cal que totes les canonades destinades a transport d'aigua freda vagin convenientment aïllades amb "coquilla" elastomèrica.

CRITERIS DE TRAÇAT

Les canonades aniran en els recorreguts generals sota forjat o pels doblats de les parets, sempre que sigui possible, i encastades en les baixades. Inclòs en aquest darrer cas sempre aniran aïllades amb coquilla.

DISTÀNCIA AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS

Es compliran en tot cas les distàncies mínimes que estableix el CTE entre les canalitzacions d'aigua i les altres instal·lacions.

CRITERIS DE SUBJECCIÓ

Tots els suports seran abraçadores tipus isofòniques, d'acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi a la canonada ser malmesa pel propi suport. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en relació al pes de la canonada. Les distàncies màximes entre suportacions s'ajustaran a la taula següent:

| TUB DE PLÀSTIC DN EN mm | SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS | |
|---|---|---|
| | TRAM VERTICAL | TRAM HORITZONTAL |
| DN > 10 | 0.90 m | 0.60 m |
| 16 DN < 25 | 1.20 m | 0.90 m |
| 32 DN < 50 | 1.50 m | 1.20 m |
| 63 DN < 125 | 1.80 m | 1.50 m |

TRACTAMENTS CORRECTORS DE L'AIGUA

Amb el subministrament general d'aigua de la companyia no es preveu cap tractament corrector de l'aigua sanitària de consum.

SECTORITZACIONS

En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall tipus esfera i també en cada entrada a recinte humit. Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors), anirà connectat amb flexos i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el subministrament d'aigua en cas de necessitat.

CÀLCULS JUSTIFICATIUS

Coeficients de simultaneïtat

Els cabals unitaris de cada aparell són els que venen donats pel Codi Tècnic de l'Edificació, corregits pels coeficients de simultaneïtat donats per l'expressió:

$$K = \frac{1}{\sqrt{(n-1)}}$$

Essent "n" el número d'aparells penjats en el tram que es calcula.

El cabal de càlcul vindrà donat per:

$$Q_c = K \cdot Q_i$$

Essent Qc el cabal de càlcul i Qi l'instal·lat.

CONSUMIDORS D'AIGUA

Els consumidors d'aigua de l'edifici s'han dimensionat per el cabal que marca el codi tècnic. A continuació presentem la taula resum:

| Tipo de aparato | Caudal instantáneo mínimo de agua fría [$dm^3/s$] | Caudal instantáneo mínimo de ACS [$dm^3/s$] |
|---|---|---|
| Lavamanos | 0,05 | 0,03 |
| Lavabo | 0,10 | 0,065 |
| Ducha | 0,20 | 0,10 |
| Bañera de 1,40 m o más | 0,30 | 0,20 |
| Bañera de menos de 1,40 m | 0,20 | 0,15 |
| Bidé | 0,10 | 0,065 |
| Inodoro con cisterna | 0,10 | - |
| Inodoro con fluxor | 1,25 | - |
| Urinarios con grifo temporizado | 0,15 | - |
| Urinarios con cisterna (c/u) | 0,04 | - |
| Fregadero doméstico | 0,20 | 0,10 |
| Fregadero no doméstico | 0,30 | 0,20 |
| Lavavajillas doméstico | 0,15 | 0,10 |
| Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0,25 | 0,20 |
| Lavadero | 0,20 | 0,10 |
| Lavadora doméstica | 0,20 | 0,15 |
| Lavadora industrial (8 kg) | 0,60 | 0,40 |
| Grifo aislado | 0,15 | 0,10 |
| Grifo garaje | 0,20 | - |
| Vertedero | 0,20 | - |

## MI.3 INSTAL·LACIÓ DE DEPURACIÓ

ANTECEDENTS

No hi ha cap antecedent de instal·lació de depuració de piscines en l'àmbit del projecte.

OCUPACIÓ

Els càlcula corresponents a l'ocupació s'han realitzat basats en les dades facilitades per l'Ajuntament de Llinars del Vallés, i es descriuen a continuació:

| | |
|---|---|
| Entrades menors de 14 anys laborables | 539 |
| Entrades majors de 14 anys laborables | 828 |
| Entrades tarda laborables (a partir de les 15:00) | 3.135 |
| Entrades menors de 3 anys | 2 |
| Entrades tarda laborables (a partir de les 15:00) – Masoveria | 138 |
| Abonaments 10 banys | 124 x 10 |
| Abonament de 20 banys | 30 x 20 |
| Abonament mensual | 1 |
| Casals i Esplais | 1.248 |
| Menors de 16 i a partir de 65 | 7 |
| Menors de 16 i a partir de 65 (descompte germà) | 2 |
| Menors de 16 i a partir de 65 setmana | 10 |
| Menors de 16 i a partir de 65 (descompte germà) | 2 |
| TOTAL | 7.752 |

11 Setmanes (entre el 16 de juny i el 31 d'agost)
5 dies laborals per setmana

TOTAL = 7.752 / 11 / 5 = 141 persones / dia

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte contempla la instal·lació d'un nou sistema de depuració per a les dues piscines noves en una sala de màquines, entre les dues piscines.

La piscina gran disposarà de 3 filtres de depuració connectats en paral·lel, el seu propi vas de compensació, tres bombes de circulació de plàstic, dues bombes dosificadores (PH i hipoclorit) i els elements tant d'impulsió com extracció de l'aigua de la piscina. Concretament, disposarà de 2 preses de fons, 2 neteja fons i 15 boques d'impulsió.

La piscina petita disposarà d'un filtre de depuració, el seu propi vas de compensació, una bomba de circulació de plàstic, dues bombes dosificadores (PH i hipoclorit) i els elements tant d'impulsió com extracció de l'aigua de la piscina. Concretament, disposarà de 2 preses de fons, 1 neteja fons i 6 boques d'impulsió.

Ambdós piscines tindran el seu propi sistema de control i dosificació tant del PH com de la cloració, mitjançant un equip automàtic digital tàctil de regulació i control de la marca: Astralpool i model: Guardian Pool 74720 o equivalent. Tant el PH com l'hipoclorit disposa d'un dipòsit APQ de paret doble de 1.000 litres de capacitat i 1.350 mil·límetres de diàmetre i 1.725 mil·límetres d'alçada., el qual estarà connectat amb els sistemes d'impulsió de cada piscina mitjançant les bombes dosificadores. Aquestes, controlades per l'equip de control prèviament esmenat.

Cada filtre tindrà el propi equip de floculació.

FILTRATGE

En tots els casos el filtratge es farà a través d'un filtre monocapa vertical de fibra de polièster i fibra de vidre de 1.400 mil·límetres de diàmetre i 1.755 mil·límetres d'alçada. En tot cas els filtres seran independents a base de claus per a possibles reparacions, i a través d' un joc de vàlvules permetran invertir el cicle per a la neteja del mateix filtre. Quan es faci aquesta operació un altre joc de vàlvules permetrà enviar l'aigua a claveguera. Aquesta operació es fa de manera manual.

El sistema es composa en tots els casos d' un grup de bombeig. Seran de corba tensa, és a dir, que per una variació ostensible de la resistència oposada pels filtres quan estiguin bruts, no alteri excessivament el cabal d'aigua que impulsen. Els seus rendiments seran tals que puguin treballar adequadament els diferent processos de neteja de filtres, filtració, etc. Haurà de treballar sempre amb els mateixos cabals, sense haver de precisar incorporació d' aigua o de aire. És un sistema que estarà en funcionament les 24 hores del dia, sense bomba de reserva. Aquest grup aspira del col·lector on descarreguen totes les extraccions. Cadascun dels elements a realitzar manteniment estarà separat mitjançant vàlvules de tall. Les vàlvules i elements de la depuració de la piscina seran de plàstic per evitar corrosions i mal funcionaments degut a la presencia del clor en les canonades.

El filtre tindrà en el seu interior un sistema de repartiment homogeni, amb un col·lector intern de repartiment en forma de engraellat. L'element filtrant a l'interior del dip`soit seran sorres tipus Silex d'entre 0,4 i 2 mil·límetres de diàmetre. Tant el col·lector com les vàlvules seran de PVC, amb brides de connexió segons normes UNE i DIN. Les vàlvules seran totes elles de papallona.

Per impulsar l' aigua a través d' ells es disposarà de 4 bombes en total d'iguals característiques però règims de funcionament diferents; una d'elles per la piscina petita i les altres 3 per la piscina gran, amb arrencament en Estrella - Triangle.

Les característiques dels filtres emprats son les següents:

| Marca | Model | Dimensions | Número d'unitats | Superfície de filtració |
|---|---|---|---|---|
| | | Ø x Alçada | | (m3/h) |
| AstralPool | Praga o equivalent | 1.400x1.755 mm | 4 | 1,54 |

BOMBEIG

Els equips de bombeig es classifiquen segons les bombes de circulació del cabal de les piscines o les bombes dosificadores de PH i hipoclorit.

Les bombes de circulació tant de la piscina petita com la gran son de plàstic i el mateix model, però amb règims de treball diferents, a continuació es mostra:

| Marca | Model | Número d'unitats | Cabal d'aigua |
|---|---|---|---|
| | | | (m3/h) |
| AstralPool | KIVU 3 CV o equivalent | 3 | 68 |
| AstralPool | KIVU 3 CV o equivalent | 1 | 25 |

Les bombes dosificadores de PH i hipoclorit tenen les següents especificacions:

| Marca | Model | Referència | Número d'unitats | Cabal d'aigua |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (l/h) |
| AstralPool | ACQUA DOS o equivalent | 75088 | 3 | 5 |
| AstralPool | ACQUA DOS o equivalent | 75089 | 1 | 10 |

ELEMENTS

Els elements necessaris per al funcionament de les piscines es composen per: boques d'impulsió, neteja fons, presa de fons, vas de compensació i canonades.

- Les boques d'impulsió es situen en el fons de la piscina i és un fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC, tapa tipus ABS i cargol regulador a pom. El cabal és de 10 $m^3$/h del model: 22353 de la marca: Fluidra o equivalent. A la piscina gran estan distribuïts 15 unitats i a la petita 6 unitats.

- Els broquets d'aspiració son de rosca exterior de 2'' i diàmetre interior de 50 mil·límetres, amb pressió màxima de 6 bar. Construït amb plàstic ABS de color blanc amb tap de rosca 1 ½'' del model: 00301 de la marca: Fluidra o equivalent. A la piscina gran estan distribuïts 2 unitats i a la petita 1 unitat.

- La presa de fons està constituïda per una bonera de polièster de dimensions 515x515 mil·límetres i 140 mil·límetres de diàmetre de plàstic ABS i acabat amb Gel-Coat i del model: 28711 de la marca: Fluidra o equivalent. Ambdues piscines disposen de 2 unitats cadascuna.

- El vas de compensació serà d'obra i les dimensions del necessari de la piscina gran és de 4 metres de profunditat i 3,10 metres de longitud per 3,6 metres d'alçada. El vas de la piscina petita tindrà les dimensions de 4 metres de profunditat i 1 metre de longitud per 3,6 metres d'alçada. El nivell el qual estarà l'aigua és de 2,5 metres, ja que s'ha considerat una entrada al vas pel manteniment de 60x60 centímetres i un marge de 20 centímetres d'alçada d'aigua.

- Les canonades emprades per cada tram de depuració té el seu propi diàmetre, veure la documentació gràfica. Les canonades seran de PVC PN10 amb els respectius accessoris i si és necessari o no ancoratges. El clavegueró de sanejament dels filtres i diferents elements empraran PVC-U de paret massissa. La canonada de subministrament d'aigua freda sanitària al vas de compensació serà de polipropilè, juntament amb els diferents elements de control com: vàlvula motoritzada, clau de tall, comptador i vàlvula antiretorn.

- Es dotaran de sis salvavides de plàstic de 730 mil·límetres de diàmetre exterior amb suport d'acer inoxidable en total i propers a les piscines de referències: 01369+01370 de la marca: Fluidra o equivalent .

- Les quatre unitats d'escales de la piscina gran estaran compostes per una part inferior d'escala partida de dos graons i joc de passamans en tub de 43 mil·límetres d'acer inoxidable AISI-316 de referències: 08091+05540 de la marca: Fluidra o equivalent.

## MI.4 INSTAL·LACIÓ DE IL·LUMINACIÓ

### ANTECEDENTS

No es disposa d'il·luminació en l'àmbit del projecte.

### ENLLUMENAT FUNCIONAL

Les zones comuns de circulació disposaran d'enllumenat funcional i es garantiran els nivell mínims d'il·luminació següents (d'acord al DB SUA-4):

- Zones de circulació interiors E ≥ 100 lux

Els valors d'eficiència energètica de la instal·lació d'il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats pel DB HE3, i es concreten en:

- Recintes interiors no descrits al llistat VEEI ≤ 4 W/m2

### DISSENY I POSADA EN OBRA

La il·luminació dels nous volums serà nova, per tal de que sigui la més adient possible als espais generats. També es disposarà de la llum d'emergència corresponent, estanca amb làmpada LED i autonomia de 1h i 450 lumens, del model: HYDRAG P8 de la marca: Daisalux o equivalent.

Generalment pel que fa als espais de: recepció, sala d'oficines, vestuaris, lavabos, sala de neteja i sala del quadre elèctric s'instal·laran llumeneres de superfície adossades a les parets de potències compreses entre 17 W a 61 W, flux lluminós comprés entre 1.460 lm i 5.265 lm, amb grau de protecció IP 54, 3.000K de temperatura de color i amb carcassa de perfil d'alumini anoditzat amb acabat blanc, juntament amb difusor de policarbonat esmerilat i tapes d'alumini de 5 mil·límetres, en base a la longitud de l'espai, del model: U60 de la marca: OM o equivalent. A la sala de màquines de màquines de la planta soterrani es disposaran de 9 llumeneres adossades a la paret de tipus LED estanca de policarbonat, de 23,5W de potència, 2.900 lumens de flux lluminós, protecció IP65, muntada superficialment, d'alçada 96 mil·límetres, d'amplada 87 mil·límetres i longitud 1.250 mil·límetres de la marca Philips i model: Coreline Estanca G2 o equivalent.

L'enllumenat exterior constarà de tres zones diferenciades: la zona de la pèrgola, la zona dels arbres i la zona de les piscines.

Primerament, a la zona exterior d'accés als vestidors, concretament a la zona superior de les pèrgoles s'introduirà per cadascuna una tira LED flexible de 220V, grau de protecció IP67, de 15 W/m de potència, marca: B.LED, model: B1535-BF o equivalent amb perfil d'alumini per encastar amb difusor i tapes al final de la marca: B.LED i model: PXG-205 o equivalent.

Seguidament, l'espai de vegetació dels arbres, cadascun d'ells tindrà un focus tipus LED de jardí orientable, de grau de protecció IP65, de 12 W de potència, 3.000 K, 73 mil·límetres d'amplada i 255 mil·límetres d'alçada de la marca: V-TAC i model: VT-857 o equivalent.

Finalment, la il·luminació de les piscines consistirà en dos bàculs, els quals cadascun disposarà de quatre projectors diferentment orientats. Aquests projectors son estancs de tipus LED per l'exterior, grau de protecció IP66, 200W de potència, 3.000K i de dimensiones: 418x3330x330 mil·límetres, de la marca: Gewiss, model: Elia FL i de referència: GWF1100ZC830 o equivalent. El bàcul consistirà en una columna cilíndrica de 7,5 metres d'alçada i 127 metres de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 10 mil·límetres de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 perns de M25.

MATERIALS I EQUIPS

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d'aplicació.

El grau de protecció de les lluminàries serà l'adequat al lloc en que s'ubica. Les llumeneres exteriors seran estanques amb un mínim d'IP65 i les lluminàries interiors un grau de protecció IP54, degut a que son zones humides.

DIMENSIONAT

La instal·lació d'il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de luminància mitja, l'eficiència energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d'il·luminació instal·lada.

Per al càlcul de la luminància mitja s'utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa segons les prescripcions del DB HE-3 "Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació".

## MI.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

### ANTECEDENTS

Actualment no existeix una xarxa elèctrica per a la superfície d'actuació del projecte, degut a que no està edificat.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Es realitzarà un nou Quadre General de Distribució (Q.G.D.) a l'espai anomenat: sala de quadre elèctric, que estarà connectat amb un nou equip de mesura (EM) al mateix espai que el Q.G.D., TMF-01, i una nova Caixa General de Protecció (CGP) a l'exterior de l'àmbit de projecte, tipus 100, amb talla circuits de seguretat segons les indicacions de la companyia. Del Q.G.D. penjaran tots els circuits: d'enllumenat, força, ventilació i producció d'ACS dels nous volums, així com també el nou Quadre Secundari de Depuració (Q.S.D.). El Quadre Secundari de Depuració estarà situat a la sala de màquines de la planta soterrani, el qual alimentarà: enllumenat, l'endoll de la sala, les bombes de circulació del circuit de depuració de les piscines, els elements de control de floculació de cada filtre i les bombes de dosificació d'hipoclorit i control del PH.

El bar tindrà un quadre separat de la resta, com s'ha fet prèviament amb la xarxa de fontaneria, és a dir, disposarà d'un Quadre General de Distribució del Bar (Q.G.D.B.) ubicat a l'interior de la cuina, del qual penjaran els circuits d'enllumenat, dels endolls i del acumulador tèrmic elèctric de producció d'ACS. També s'instal·larà una Caixa de Protecció i Mesura (CPM) del tipus: CPM-MF-4 amb talla circuits de seguretat segons les indicacions de la companyia.

Els quadres estaran conformats per les línies i les proteccions establertes en els esquemes unifilars que conformen el projecte.

Pel que fa a la distribució dels diferents mecanismes s'instal·laran endolls a cadascun dels diferents espais i a les taules de recepció i de les oficines dos punts de treball per a cada estança compostos de: quatre presses de corrent, dos de SAI i dos de dades. A la sala d'oficines també s'hi trobarà el rack de dades i el Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI). El rack estarà en un armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor de tipus rack 10'', de 4 unitats d'alçària, 310 mil·límetres d'amplària i 200 mil·límetres de fondària; amb porta de vidre amb pany i clau, fixat al parament amb switch 16 ports i panell integrat fix equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6A. El SAI és del tipus: line interactive de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida: 230V/230V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, amb dos presses de corrent del Schuko i protecció.

Als torns d'entrada s'ha considerat dos sortides de fils per aquests elements.

Les diferents màquines com ventiladors, acumuladors tèrmics elèctrics i bombes tindran el seu punt de connexió segons el circuit corresponent.

### CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ

El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de distribució pública de la Companyia.

Les característiques del subministrament de la instal·lació existent són:

| | |
|---|---|
| Tensió nominal | 3x400V |
| Freqüència | 50 Hz |

### CRITERIS DE DISSENY

Els criteris generals de disseny per l'elaboració d'aquest projecte elèctric són:

- Instal·lació del Quadre General de Distribució (Q.G.D.) amb l'Equip de Mesura (E.M.) i Caixa General de Protecció (C.G.P.) corresponent .

- Instal·lació del Quadre General de Distribució del Bar (Q.G.D.B) i la Caixa de Protecció i Mesura (C.P.M.) corresponent.

- Dotar de punts de connexió dels diferents elements elèctrics necessaris per l'ús de les instal·lacions.

- Realització de xarxa de terres amb piquetes, soldadures aluminotèrmica i cables pertinents als elements metàl·lics de l'àmbit de projecte.

- Reducció de pèrdues de potència en les línies elèctriques mitjançant un exhaustiu control de les caigudes de tensió.

- Utilització de cables i tubs no propagadors de flama, incendi i molt baixa emissió de fums tòxics.

- Protecció de les instal·lacions d'utilització mitjançant la posta a terra de les masses associat a dispositius de tall per corrents de defecte.

- Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuit de línies mitjançant interruptors magnetotèrmics de les característiques adequades a cada circuit.

- Utilització d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat per a la protecció contra xoc elèctric o contactes indirectes en les instal·lacions a l'abast de persones.

- Dotar a les diverses dependències d'un nivell d'il·luminació adequat en qualitat i quantitat suficient que permeti a les persones un eficaç i còmode desenvolupament de les seves funcions.

- Dotar a les diverses dependències d'endolls adequats en qualitat i quantitat suficient que permeti a les persones un eficaç i còmode desenvolupament de les seves funcions.

## ESCOMESA

L'escomesa es fa nova, consta d'un EM de TMF-01 i una CGP de 100, per a una potència del Q.G.D. de 42.656 W, amb IGA i ICP de 63 A.

L'escomesa del bar es nova, consta d'una CPM de CPM-MF-4, per a una potència del Q.G.D.B. de 4.299 W, amb IGA i ICP de 7,5 A.

## LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ

No s'han previst derivacions com a tals, ja que la instal·lació és radial, partint del quadre general de distribució , amb cable de conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS).

## CANALITZACIONS

Els circuits principals discorreran per:

- Tub flexible corrugat de PVC aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort, si és soterrat.

- Tub rígid de PVC, de 25 mil·límetres de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 1.200 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, unió endollada i muntat superficialment.

En qualsevol cas, es seguiran estrictament les especificacions de la instrucció MI BT 019 en tots els seus apartats i capítols que li son d'aplicació.

Pel que fa a les entrades i sortides de circuits dels quadres, armaris, caixes de derivació i els propis receptors, s'efectuaran amb elements i accessoris de reconeguda qualitat i eficàcia que garanteixin en tot moment que les instal·lacions ofereixin un grau de protecció adequat.

## PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

### POSADA A TERRA

Per la posada a terra es complirà la instrucció MI BT 039 en tots els seus capítols.

Tots els elements metàl·lics, com les dutxes exteriors, columnes d'il·luminació, escales de piscina i suports salvavides, es connectaran a la nova xarxa de terra.

### CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

Uniran les masses de les màquines i els seus envoltants, així com les parts metàl·liques no sotmeses a tensió dels equips d'enllumenat, a la línia principal de terra, ubicada al nou quadre general de distribució Q.G.D.

Les seccions compliran la instrucció MI BT 017, taula V i seran de prou secció perquè s'ajusti a la instrucció ME BT 039, capítol 8.1.a.

La protecció contra sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en les línies, defectes d'aïllament de gran impedància i curtcircuits, s'ha realitzat mitjançant la utilització d'interruptors automàtics magnetotèrmics i/o fusibles instal·lats a l'inici de cada circuit, i en aquells punts en els que la intensitat admissible disminueixi per canvis de secció en els conductors; condicions d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats, segons els esquemes unifilars de les instal·lacions que s'inclouen més endavant i en els plànols del projecte de la instal·lació i les seves característiques (intensitat nominal, corbes d'intensitat - temps, poder de tall etc.).

Les derivacions de la soldadura aluminotèrmica seran de cable de coure nu de 35 $mm^2$ de secció i la el traçat principal de coure nu de 50 $mm^2$ de secció. Es dotarà del circuit de piquetes d'ànima d'acer recoberta amb 300 micres de coure i de 2 meres de longitud i 14 mil·límetres de diàmetre de la marca: KLK o equivalent. El connexionat amb el Q.G.D. s'introduirà un pont de comprovació.

### PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES

La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació s'ha realitzat mitjançant recobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, envoltants de quadres, llumeneres i interposició d'obstacles d'allunyament de tal manera que cap punt de la instal·lació en tensió sigui accessible directament a persones, necessitant eines determinades. Els conductors de les línies generals i derivacions seran conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+)

## PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES

La protecció contra contactes indirectes es realitza mitjançant interruptors diferencials, associats a la xarxa de terres descrita anteriorment, els quals són sensibles a la corrent de defecte.

El seu ús és apropiat ja que la xarxa d'alimentació de l'empresa subministradora d'energia és amb el neutre connectat a terra.

## PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS

En el quadre general de maniobra i control descrit anteriorment, s'indica el interruptor magnetotèrmic general de tall omnipolar, dotat de desconnexió magnetotèrmica. A més, totes les derivacions es protegeixen segons la instrucció MI BT 020, capítols 1.1, 1.2 i 1.3.

## MI.6 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

### OBJECTE

La instal·lació de ventilació té com a objecte l'extracció de l'aire humit generat a la zona de les dutxes de cada vestuari per a un confort òptim a l'interior de cada volumetria.

### ANTECEDENTS

Donat a que es un nou edifici, no hi ha instal·lació de ventilació.

### DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Per a la correcta realització de la ventilació, s'instal·larà un ventilador axial al fals sostre de l'accés a la piscina de cada vestidor per tal de poder extreure correctament l'aire humit de la zona de les dutxes. Es realitzarà amb conductes de xapa d'acer galvanitzat cilíndrica amb elements terminals reixetes d'extracció, una per a cada dutxa, i a la façana contrària a la porta una reixeta d'impulsió de l'aire interior.

### UNIFORMITAT

Les cinc condicions bàsiques que cal complir en qualsevol instal·lació (temperatura, humitat relativa, puresa de l'aire velocitat i renovació de l'aire) seran idèntiques en tots els punts de l'estança.

### TEMPERATURA DE L'AIRE

Tant a l'hivern com a l'estiu la temperatura interior estarà en relació amb l'exterior, tal i com s'ordena a la ITE. 02.2.1. Aquest paràmetre es mantindrà constant en la zona ocupada.

La temperatura serà uniforme a cada zona ocupada, entenent zona ocupada el que s'indica al RITE, no admetent-se diferències simultànies de més de 1 °C.

### HUMITAT RELATIVA

El nivell màxim d'humitat relativa interior estarà en relació amb la temperatura, segons indica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Per a evitar els efectes de l'electricitat estàtica, mai haurà de baixar de 45 %.

### PURESA

L'aire impulsat a l'interior de l'edifici haurà d'estar filtrat, no contenint partícules superiors a la mida determinat per les normatives U.N.E. en relació a l'ús que ha de tenir el recinte.

### VELOCITAT RESIDUAL DE L'AIRE

Seguint el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, la velocitat de l'aire no superarà un valor de 0,25 metres / segon, en zones susceptibles de ser ocupades per l'usuari.

## PARÀMETRES DE BENESTAR I HIGIENE

Amb la intenció d'assegurar un bon confort pels usuaris, i seguint la instrucció tècnica de disseny i dimensionat establerta pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, en endavant RITE, s'han pres els següents criteris.

### Exigència de qualitat tèrmica de l'ambient

Temperatura operativa i humitat relativa.

Les condicions de temperatura i humitat s'han comentat a l'apartat anterior.

### Exigència de qualitat de l'aire interior

Categories de qualitat de l'aire interior en funció de l'ús dels edificis.

Cabal mínim d'aire de ventilació:

El cabal mínim d'aire de ventilació per als espais que formen part d'aquest projecte es calcula segons un dels 5 mètodes proposats pel RITE (A, B, C, D o E).

En el cas que ens ocupa s'ha triat el mètode A mètode indirecte de cabal d'aire exterior per persona i el mètode D mètode indirecte de cabal d'aire exterior per unitat de superfície.

Aquests mètodes estableixen uns valors mínims d'aire de ventilació segons quina sigui la categoria de qualitat de l'aire, definida a l'apartat anterior.

Segons s'indica a la taula següent, al tractar-se d'un espai de piscines, es considera un aire del tipus IDA2.

| Categoria | Descripció | Ús |
|---|---|---|
| IDA 1 | Aire d'òptima qualitat | Hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies |
| IDA 2 | Aire de bona qualitat | Oficines, residències d'avis i estudiants, sales de lectura, museus sales de tribunals aules d'ensenyament i assimilables i piscines |
| IDA 3 | Aire de qualitat mitja | Edifici comercials, cinemes, teatres, salons d'actes ,habitacions d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, locals per esports (excepte piscines) i sales d'ordinadors |
| IDA 4 | Aire de qualitat baixa | |

Per tant el cabal d'aire exterior mínim haurà de ser de 12,5 $dm^3/s$ per persona en IDA 2:

| Categoria | Descripció | l/s per persona |
|---|---|---|
| IDA 1 | Aire d'òptima qualitat | 20,0 |
| IDA 2 | Aire de bona qualitat | 12,5 |
| IDA 3 | Aire de qualitat mitja | 8,0 |
| IDA 4 | Aire de qualitat baixa | 5,0 |

### Qualitat d'aire exterior

Al tractar-se d'un edifici situat en un entorn urbà, segon s'indica a la taula següent, es considera que la qualitat de l'aire exterior és ODA 2: aire amb altes concentracions de partícules.

| Categoria | Descripció |
|---|---|
| ODA 1 | Aire pur que pot contenir partícules sòlides (per exemple pol·len) de forma temporal |
| ODA 2 | Aire amb altes concentracions de partícules |
| ODA 3 | Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos |
| ODA 4 | Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules |
| ODA 5 | Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules |

### Filtratge

Segons la taula 1.4.2.5. Classes de filtració, per una qualitat d'aire exterior ODA 2 i una qualitat d'aire interior IDA 2, correspon una classificació F6+F8.

| | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
|---|---|---|---|---|
| **ODA 1** | F9 | F8 | F7 | F5 |
| **ODA 2** | F7 + F9 | F6 + F8 | F5 + F7 | F5 + F6 |
| **ODA 3** | F7 + GF + F9 | F7 + GF + F9 | F5 + F7 | F5 + F6 |

### Aire d'extracció

El aire d'extracció es classifica d'acord amb les següents categories:

| Categoria | Nom | Descripció | Usos |
|---|---|---|---|
| AE 1 | Baix nivell de contaminació | Les emissions procedeixen dels materials de construcció i decoració, i de les persones | Oficines, aules, sales de reunions, locals comercials sense emissions específiques, espais d'ús públic, escales i passadissos |
| AE 2 | Moderat nivell de contaminació | Mas contaminants que la categoria anterior, i en què no es pot fumar | Restaurants, habitacions d'hotels, vestidors, bars, magatzems |
| AE 3 | Alt nivell de contaminació | Producció de productes químics, humitat, etc. | Lavabos, saunes, cuines, laboratoris químics, impremtes, habitacions fumadors |
| AE 4 | Molt alt nivell de contaminació | Substàncies oloroses i contaminants en concentració superior a la permesa en l'aire ANADA | Extracció de campanes de fums, aparcaments, locals de pintures i solvents, llenceria bruta, residus de menjar, fumadors, laboratoris químics |

El sistema de ventilació es troba dins de la categoria AE3 donat que es tracta d'un ús de dutxes i hi haurà humitat.

## EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L'AMBIENT ACÚSTIC

Les instal·lacions tèrmiques projectades i executades segons projecte compleixen l'exigència del document DB-HR Protecció front al soroll del Codi Tècnic de l'Edificació.

## DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La instal·lació realitzada per aquest expedient, és d'un sistema per a cada vestidor d'un ventilador lineal amb connexions de conductes circulars vistos de xapa galvanitzada amb elements teminals reixetes.

S'ubicarà cada ventilador de cabal variable al fals sostre de la zona d'accés a la piscina i propera a les dutxes. Les reixetes d'extracció es situaran cadascuna sobre una dutxa per a una major eficiència del procés. Cada respectiva reixa d'impulsió s'ubicarà a la façana contrària a la porta.

## EXTRACCIÓ D'AIRE

La xarxa d'extracció es realitza segons la normativa indicada al RITE.

La impulsió i el retorn es troben constituïts per una xarxa de conductes vistos circulars d'acer galvanitzat. La impulsió extreu l'aire humit de les dutxes a l'exterior mitjançant una reixa lineal situada a la façana. Pel que fa al retorn, es disposa de reixes d'extracció lineals situades al conducte vist, com s'indica a la documentació gràfica.

L'extracció d'aire interior, com s'ha indicat anteriorment, es realitza a través de ventiladors de cabal variable lineal amb les següents característiques:

| Marca | Model | Número d'unitats | Cabal d'aire |
|---|---|---|---|
| | | | (m3/h) |
| SOLER & PALAU | TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV o equivalent | 2 | 450 |

A continuació s'indica la taula de renovació d'aire dels diferents espais.

PROJECTE: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS 23061

| Nº | Local | Tipus d'us | | Número de persones, locals, places d'aparcament o m2 | sala de fumadores | Aire Exterior m3/h | Categoria de la qualitat de l'aire | Classes de filtres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestuari 1 | Dutxes | 37 Aseos públics | Número de Lavabos | 5 | no | 450 | IDA 2 | F6/F8 |
| Vestuari 2 | Dutxes | 37 Aseos públics | Número de Lavabos | 5 | no | 450 | IDA 2 | F6/F8 |

## AÏLLAMENT DE XARXES DE CONDUCTES

Estanquitat en xarxes de conductes

L'estanquitat en la xarxa de conductes es determinarà per l'equació: $f=c \cdot p^{0,65}$ on,

- f representa les fuites d'aire en $dm^3/(s \cdot m^2)$
- p la pressió estàtica en Pa
- c defineix la classe d'estanquitat .

Les classes poden ser:

| Classe | Coeficient c |
|---|---|
| A | 0,027 |
| B | 0,009 |
| C | 0,003 |
| D | 0,001 |

Per les xarxes de conductes tan sols s'admet una classe d'estanquitat B o superior.

## REGULACIÓ I CONTROL

S'instal·la un rellotge horari per encendre o apagar remotament els ventiladors.

## INSONORITZACIÓ I VIBRACIONS

Es prendran les mesures adequades perquè no es produeixin nivells de pressió sonora alts.

Per tal de reduir al màxim la transmissió de vibracions de les instal·lacions mecàniques a l'estructura de l'edificació es dotarà a tots els elements mòbils de silent-blocks.

## REQUISITS DE SEGURETAT

Es tindran en compte totes les especificacions contemplades en el RITE.

## INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Donat que s'instal·larà un nou quadre general de distribució, l'alimentació elèctrica de les unitats de ventilació es realitzarà directament al nou QGD, sempre amb les proteccions adequades.

## MI.7 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

Donat que la superfície de l'edifici és inferior als 500 $m^2$, només es necessari dotar-lo d'extintors manuals per tal de cobrir totes les àrees de l'edifici. Alhora per cadascun d'aquests extintors també es col·locarà un rètol de senyalització d'instal·lació de protecció contra incendis. Al mateix temps s'instal·laran rètols de senyalització de sortida d'emergència en tots els recorreguts d'evacuació corresponents. Cada volumetria contindrà un extintor per dotar els espais d'elements contra incendis. A la volumetria del bar es situaran dos, un a dins de la cuina i l'altre a la sala d'instal·lacions, degut a la distància i comunicació entre ambdós espais.

## MN. NORMATIVA APLICABLE

En l'elaboració d'aquest projecte, s'ha tingut en compte tota la reglamentació vigent que figuren en les Ordenances Municipals de l'ajuntament de Barcelona, així com les corresponents a la legislació vigent, i en particular els següents reglaments:

### MN 1.Normativa d'àmbit estatal (Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments)

• REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE núm. 74, 28/03/2006) i modificacions posteriors.

Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi (SI).

Article 12. Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat (SUA).

Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS).

Article 15. Exigències bàsiques d'estalvi d'energia (HE).

Article 14. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll (HR).

• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16/03/1971).I modificacions posteriors.

Llei 31/1995, de 8 novembre de la Direcció de l'Estat (BOE núm. 269, 10/11/1995).Modificada Llei 50/1998, de 30-12, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313. 31-12-1998).

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97,23/04/1997).

Modificat per: Reial Decret 2177/2004, 12-11-2004 (BOE núm. 274. 13-11-2004)

S'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256,25/10/1997).

Modificat pel Reial Decret 2177/2004 i el Reial Decret 604/2006.

Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 604/2006,de 19-05-2006 (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 188, 07/08/1997).

Reial Decret 2177/2004, de 2004.11.12, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18-07-1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel que modifica el RD 1215/1997, en matèria de treballs temporals en altura.

Reial Decret 614/2001 de 08-06 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front al risc elèctric.

Reial Decret 286/2006 de 27-03 sobre protecció de la salut y la seguretat dels treballadors contra el riscs derivat de l'exposició al soroll. ( BOE núm 60, 11/03/2006)

Reial Decret 206/2006 de 10-03-2006 sobre protecció dels treballadors front als risc derivats de l'exposició al soroll durant la feina.

Reial Decret 773/1997 de 30-05-1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització por els treballadors d'equips de protecció individual (EPIs).

Reial Decret 286/2006 de 10-03 sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballador contra los riscs relacionats amb l'exposició al soroll.

Normes UNE citades en les normatives i reglamentacions.

Normes Tecnològiques de l'Edificació, del Ministeri d'obres Públicas i Urbanisme, en lo que no contradigui els reglaments o CTE.

INSTAL•LACIÓ DE FONTANERIA

La normativa vigent a seguir per la instal·lacions de subministrament d'aigua és:
Instal·lació de fontaneria:

- Reglamentació i instruccions Tècniques RITE, segons Real Decret 2007.
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
- Decret d'eco eficiència
- Ordenança Medi Ambient de Barcelona, modificada a 25 de febrer de 2011.

Els tubs de polipropilè, rodons estirats en calent, seguiran les normatives UNE, en quant a toleràncies, característiques mecàniques i condicions tècniques de subministrament.

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions:

- Codi Tècnic de l'Edificació.
- Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE)
- Reial decret 1829/2009 pel que es modifica el RITE
- Reial decret 178/2021 pel que es modifica el RITE
- Reglament d'Aparells a Pressió, i Instruccions Tècniques complementaries. RD 1.244/79.
- Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques i les seves Instruccions Tècniques complementàries.
- Normes UNE d'obligat compliment.
- Recomanacions de les Entitats d'Inspecció i Control (EIC).
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.
- Recomanacions de les Companyies Subministradores.
- Aïllaments tèrmics, acústics i antivibratoris.
- Reglament i Instruccions Tècniques de les Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària.
- Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, Decret de 30 de Novembre de 1.961.
- Ordenança Municipal per a la protecció del Medi Ambient contra les pertorbacions per sorolls i vibracions.
- Norma Tecnològica de l'Edificació, Instal·lació i Climatització individual.
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97,23/04/1997). Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Guia Tècnica de l'INSHT per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització de llocs de treball ( Reial Decret 486/1997).

INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA
Per a la confecció d'aquest projecte s'ha seguit les següent normes i reglamentacions:

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió DE 2002 i Instruccions Complementaries.
- Normes UNE d'obligat compliment
- Recomanacions de las entitats d'inspeccions i control EIC
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball
- Recomanacions de la Companyia Elèctrica
- Acolliment a la normativa 10/2005

CONTRA INCENDIS

- CTE: DB-SI - Codi tècnic de l'edificació.
- Reial Decret 513/2017, de 22 de Maig, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. (RIPCI).
- Decret 239/1999, que aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics.
- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol sobre els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Reial Decret 140/2003 sobre criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà
- Decret 95/2000 de 22 de febrer sobre normes sanitàries aplicades a piscines d'ús públic
- Decret 165/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 95/2000.
- Decret 352/2004 de 27 de juliol sobre els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi
- Reial Decret 2816/1982, d'agost pel que s'aprova el Reglament General de Policia sobre Espectacles públics i activitats recreatives.
- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i els annexos publicats en setembre del 2003.
- Normes Bàsiques de l'Edificació en edificis habitats.
- Reglament de les Instal·lacions tèrmiques dels edificis.
- Decret 165/2001 del 12 de juny de modificació del Decret 95/2000.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Real Decret 732/2019, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tecnic de l'Edificació.

Normatives d'àmbit autonòmic

- DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
- Decret 352/2004 de 27 de juliol sobre els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- DECRET 32/2006, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- DECRET 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s'aprova la Llei 16/2002 de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
- LLEI 20/2009, de 4 de desembre , de prevenció i control ambiental de les activitats.

## TERMINI D'EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ DE L'OBRA

El termini d'execució de les obres objecte del present projecte s'estima en SIS MESOS.

El termini d'execució s'iniciarà amb data de signatura de l'Acta de Replanteig i d'Inici d'obra.

EL FACULTATIU

Laia Roca Berlanga
NºCol: 28.076-3
Barcelona, abril 2025

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 02 Càlculs


Abril 2025


ASTRALPOOL


# ASTRAL KIVU PUMP


26/10/2015
R□□□1

| Code | Description |
|---|---|
| 63042-0890 | ASTRAL KIVU 3HP 50Hz WITHOUR PREF. |
| 63043-0890 | ASTRAL KIVU 3HP 50Hz WITHOUR PREF. |
| 63044-0890 | ASTRAL KIVU 3HP 50Hz WITHOUR PREF. |








ASTRALPOOL


# ASTRAL KIVU PUMP

D□□□□26□10□15
R□□□1

| Code | Description |
|---|---|
| 63042 | ASTRAL KIVU 3HP 50Hz |
| 63043 | ASTRAL KIVU 4HP 50Hz |
| 63044 | ASTRAL KIVU 5,5HP 50Hz |



FLUIDRA

| PISCINAS | Recirculaciones día | 8 | Tiempo de recirculación | 3,00 h | FILTROS DE ARENA |
|---|---|---|---|---|---|

| USO DE LA PISCINA | PISCINA | LARGO | ANCHO | Area | PROFUNDIDAD m | m³ | Volumen Depósito Comp. | m³ | M³/H | L/S | H(MCA) | Caudal de diseño filtro m³/m² h | Superficie filtrado m² | Diámetro Filtros | SECCIÓN FILTRO | Nº de Filtros | Nº de Filtros Proyectados | Caudal real de filtrado m³/m² h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pública | PISCINA GRAN | 25 | 12,5 | 312,5 | 1,3 | 406,25 | 28,29 | 434,54 | 144,85 | 40,24 | 10 | 30,00 | 4,83 | 1,4 | 1,54 | 3,14 | 3,00 | 31,36 |

| | m³/h |
|---|---|
| Nº bombas | 3 |
| Nº sumideros | 2 |
| Por vaciado bomba | ☐ |
| Caudal x Sumidero | 21,73 |


**1- Superficie de lámina de agua y volúmenes en piscinas y consumos para uso del público.**

| | |
|---|---|
| Superficie lámina agua | 312,50 m² |
| Volumen vasos | 406,25 m³ |
| Volumen depósitos de compensación | 28,29 m³ |
| Volumen agua instalación | 434,54 m³ |
| Consumo mensual agua limpieza filtros | 25,66 m³/mes |

**2- Dimensionamiento Depósitos de Compensación**

| | | Volumen bañistas $V_b = 0.075 \times Nº\ Bañistas$ | | | Volumen debido al oleaje $V_o = SupLA \times h(des.mom) \times \alpha$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocupación m²/bañista | Superficie Sup LA | Nº bañistas (1 x 2,5m²) | Volumen desplazado por bañista | Total m³ | h | a | Total m³ | Volumen Lavado 1 filtro | Volumen Depósito de Compensación m³ |
| **2,5** | 312,5 | **125** | 0,075 | 9,375 | 0,04 | 1 | 12,5 | 6,41 | 28,29 |

DEPÓSITO COMPENSACIÓN




**3- Consumos de agua para lavado de filtros y renovación de piscinas.**

| | | PISCINAS |
|---|---|---|
| Caudal a filtrar | | 144,85 m³/h |
| Caudal de filtrado | | 30,00 m³/h |
| Superficie filtrado teórica | | 4,83 m² |
| Diámetro filtros arena | | 1,4 m |
| Número filtros por lavado | | **1 ud** |
| Superficie por filtro instalado | | 1,54 m² |
| Tiempo lavado | | 5,00 min |
| Consumo por lavado | 50,00 m3/m2 | 6,41 m³ |
| Lavados semanales filtros | | 1,00 |
| % Caudal de depósito para lavado | | 100% |
| Consumo por lavado | | **6,41 m³** |
| **Consumo mensual lavado filtros estimado** | | **25,66 m³/mes** |


**FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA**
Av. Alcalde Barnils, 69
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
93 713 30 22
www.fluidra.es

FLUIDRA

| PISCINAS | Recirculaciones día | 12 | Tiempo de recirculación | 2,00 h | | | | | | | | | FILTROS DE ARENA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO DE LA PISCINA | PISCINA | LARGO | ANCHO | Area | PROFUNDIDAD m | m³ | Volumen Depósito Comp. | m³ | M³/H | L/S | H(MCA) | Caudal de diseño filtro m³/m² h | Superficie filtrado m² | Diámetro Filtros | SECCIÓN FILTRO | Nº de Filtros | Nº de Filtros Proyectados | Caudal real de filtrado m³/m² h |
| Pública | PISCINA PETITA | 10 | 10 | 100 | 0,4 | 40,00 | 10,61 | 50,61 | 25,30 | 7,03 | 10 | 30,00 | 0,84 | 1,05 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 29,22 |

## 1- Superficie de lámina de agua y volúmenes en piscinas y consumos para uso del público.


| | | |
|---|---|---|
| Superficie lámina agua | 100,00 | m² |
| Volumen vasos | 40,00 | m³ |
| Volumen depósitos de compensación | 10,61 | m³ |
| Volumen agua instalación | 50,61 | m³ |
| Consumo mensual agua limpieza filtros | 14,43 | m³/mes |

| | | m³/h |
|---|---|---|
| Nº bombas | 1 | 25,30 |
| Nº sumideros | 2 | |
| Por vaciado bomba | ☐ | |
| Caudal x Sumidero | 3,80 | |

## 2- Dimensionamiento Depósitos de Compensación

| | | Volumen bañistas $V_b = 0.075 \times Nº\ Bañistas$ | | | Volumen debido al oleaje $V_o = SupLA \times h(des.mom) \times \alpha$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocupación m²/bañista | Superficie Sup LA | Nº bañistas (1 x 2,5m²) | Volumen desplazado por bañista | Total m³ | h | a | Total m³ | Volumen Lavado 1 filtro | Volumen Depósito de Compensación m³ |
| 2,5 | 100 | 40 | 0,075 | 3 | 0,04 | 1 | 4 | 3,61 | 10,61 |

DEPÓSITO COMPENSACIÓN




## 3- Consumos de agua para lavado de filtros y renovación de piscinas.


| | | PISCINAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal a filtrar | | 25,30 | m³/h | | |
| Caudal de filtrado | | 30,00 | m³/h | | |
| Superficie filtrado teórica | | 0,84 | m² | | |
| Diámetro filtros arena | | 1,05 | m | | |
| Número filtros por lavado | | 1 | ud | | |
| Superficie por filtro instalado | | 0,87 | m² | | |
| Tiempo lavado | | 5,00 | min | | |
| Consumo por lavado | 50,00 m3/m2 | 3,61 | m³ | | |
| Lavados semanales filtros | | 1,00 | | | |
| % Caudal de depósito para lavado | | 100% | | | |
| Consumo por lavado | | 3,61 | m³ | | |
| **Consumo mensual lavado filtros estimado** | | **14,43** | **m³/mes** | | |



**FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA**
Av. Alcalde Barnils, 69
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
93 713 30 22
www.fluidra.es


111 m = x


2m = h

1,8% pendent




200
±0,00
-0,448
-2,08
PV


0,448
+
2,08
0,5
h
%
X

| **Piscina Ext. Llinars del Vallès** | | **23061** | | | | | | **poliesportius** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM | FLUXORS | BIDET | URINARIS | DUTXES | LONGITUT | DIF | AP. | COEF | CABAL | CABAL | LONG | DIÀM. | VEL. | PÈRDUA | PÈRDUA |
| NÚMERO | | PIQUES | RENTAVAIXELLES | AIXETA GARATGE | TOTAL | DE | INST. | DE | INST. | DE | EQUIV. | EN | | LINEAL | TOTAL |
| | | INODORS | DOMÈSTIC | BANYERA -1,4m | | COTA | | SIMULT | | CÀLCUL | | PE | | UNITÀRIA | |
| | | | AIXETA AILLADA | RENTADORES | | | | | | | | | | | |
| | | | | SAFAREIG DOMÈSTIC | | | | | | | | | | | |
| | | | | RENTADORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | ABOCADOR | | | | | | | | | | | |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| ESCOMESA | | 17 | | 48 | 1 | 0 | 65 | 0,500 | 11,300 | 5,650 | 1,30 | 90 | 1,68 | 0,041 | 0,05 |
| AFS.00 | | 17 | | 48 | 6 | 0 | 65 | 0,500 | 11,300 | 5,650 | 7,80 | 90 | 1,68 | 0,041 | 0,32 |
| AFS.01 | | 1 | | 27 | 13 | 0 | 28 | 0,577 | 5,500 | 3,175 | 16,90 | 90 | 1,37 | 0,035 | 0,60 |
| AFS.02 | | | | 2 | 16 | 0 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 20,80 | 25 | 1,57 | 0,181 | 3,76 |
| AFS.03 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.04 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.05 | | 1 | | 25 | 34 | 0 | 26 | 1,000 | 5,100 | 5,100 | 44,20 | 90 | 1,52 | 0,034 | 1,50 |
| AFS.06 | | 1 | | 21 | 3 | 0 | 22 | 1,000 | 4,300 | 4,300 | 3,90 | 90 | 1,28 | 0,025 | 0,10 |
| AFS.07 | | | | 4 | 1 | 0 | 4 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 1,30 | 90 | 1,21 | 0,063 | 0,08 |
| AFS.08 | | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 5,20 | 90 | 1,57 | 0,181 | 0,94 |
| AFS.09 | | | | 2 | 16 | 0 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 20,80 | 25 | 1,57 | 0,181 | 3,76 |
| AFS.10 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.11 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.37 | | 10 | | 37 | 22 | 0 | 47 | 0,530 | 8,400 | 4,455 | 28,60 | 90 | 1,33 | 0,027 | 0,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Piscina Ext. Llinars del Vallès** | | **23061** | | | | | | **poliesportius** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM<br>NÚMERO | FLUXORS | BIDET<br>PIQUES<br>INODORS | URINARIS<br>RENTAVAIXELLES<br>DOMÈSTIC<br>AIXETA AILLADA | DUTXES<br>AIXETA GARATGE<br>BANYERA -1,4m<br>RENTADORES<br>SAFAREIG DOMÈSTIC<br>RENTADORA<br>ABOCADOR | LONGITUT<br>TOTAL | DIF<br>DE<br>COTA | AP.<br>INST. | COEF<br>DE<br>SIMULT | CABAL<br>INST. | CABAL<br>DE<br>CÀLCUL | LONG<br>EQUIV. | DIÀM.<br>EN<br>Cu | VEL. | PÈRDUA<br>LINEAL<br>UNITÀRIA | PÈRDUA<br>TOTAL |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| AFS.12 | | 7 | | 11 | 3 | 0 | 18 | 0,728 | 2,900 | 2,110 | 3,90 | 42 | 1,68 | 0,065 | 0,26 |
| AFS.13 | | 5 | | | 2 | 3 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 2,60 | 22 | 1,59 | 0,139 | 3,36 |
| AFS.14 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.15 | | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 3,17 |
| AFS.16 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.17 | | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 3,22 |
| AFS.18 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.19 | | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.20 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.21 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.22 | | 2 | | 11 | 2 | 3 | 13 | 0,866 | 2,400 | 2,078 | 2,60 | 42 | 1,65 | 0,064 | 3,17 |
| AFS.23 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.24 | | 2 | | 10 | 3 | 3 | 12 | 0,905 | 2,200 | 1,990 | 3,90 | 42 | 1,58 | 0,059 | 3,23 |
| AFS.25 | | 2 | | | 4 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 5,20 | 15 | 1,51 | 0,230 | 4,20 |
| AFS.26 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.27 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.28 | | | | 10 | 6 | 3 | 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 7,80 | 42 | 1,59 | 0,060 | 3,46 |
| AFS.29 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.30 | | | | 9 | 1 | 3 | 9 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,30 | 42 | 1,43 | 0,067 | 3,09 |
| AFS.31 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.32 | | | | 3 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,600 | 0,600 | 1,30 | 28 | 1,13 | 0,077 | 3,10 |
| AFS.33 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.34 | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 3,17 |
| AFS.35 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.36 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 2,60 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,60 |
| AFS.38 | | 9 | | 10 | 10 | 0 | 19 | 0,707 | 2,900 | 2,051 | 13,00 | 42 | 1,63 | 0,062 | 0,81 |
| AFS.39 | | 2 | | | 15 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 19,50 | 15 | 1,51 | 0,230 | 7,49 |
| AFS.40 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.41 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.42 | | 7 | | 10 | 1 | 3 | 17 | 0,750 | 2,700 | 2,025 | 1,30 | 42 | 1,61 | 0,061 | 3,08 |
| AFS.43 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.44 | | 7 | | 9 | 1 | 3 | 16 | 0,775 | 2,500 | 1,936 | 1,30 | 42 | 1,54 | 0,056 | 3,07 |
| AFS.45 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.46 | | 7 | | 3 | 1 | 3 | 10 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,30 | 35 | 1,52 | 0,074 | 3,10 |
| AFS.47 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.48 | | 7 | | 2 | 1 | 3 | 9 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,30 | 35 | 1,29 | 0,073 | 3,09 |
| AFS.49 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.50 | | 7 | | 1 | 2 | 3 | 8 | 1,000 | 0,900 | 0,900 | 2,60 | 28 | 1,70 | 0,118 | 3,31 |
| AFS.51 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.52 | | 7 | | | 4 | 3 | 7 | 1,000 | 0,700 | 0,700 | 5,20 | 28 | 1,32 | 0,100 | 3,52 |
| AFS.53 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.54 | | 6 | | | 1 | 3 | 6 | 1,000 | 0,600 | 0,600 | 1,30 | 28 | 1,13 | 0,077 | 3,10 |
| AFS.55 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.56 | | 5 | | | 1 | 3 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 3,18 |
| AFS.59 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.60 | | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 3,17 |
| AFS.61 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.62 | | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 3,22 |
| AFS.63 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.64 | | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.65 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.66 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.67 | | | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 1,30 | 28 | 1,51 | 0,096 | 3,12 |
| AFS.68 | | | | 5 | 1 | 3 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,30 | 35 | 1,17 | 0,062 | 3,08 |
| AFS.69 | | | | 5 | 1 | 3 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,30 | 35 | 1,17 | 0,062 | 3,08 |
| AFS.70 | | | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 1,30 | 28 | 1,51 | 0,096 | 3,12 |

| **Piscina Exterior Llinars del Vallès** | | **23061 Vestidor 1** | | | | | | | | **poliesportius** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM<br>NÚMERO | FLUXORS | BIDET<br>PIQUES | DUTXES<br>RENTAVAIXELLES DOMÈSTIC<br>AIXETA AILLADA<br>SAFAREIG DOMÈSTIC | BANYERA -1,4m<br>RENTADORES | BANYERA+1,4m<br>SAFAREIG NO DOMÈSTIC<br>RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL | RENTADORA 8kg | LONGITUT<br>TOTAL | DIF<br>DE<br>COTA | AP.<br>INST. | COEF<br>DE<br>SIMULT | CABAL<br>INST. | CABAL<br>DE<br>CÀLCUL | LONG<br>EQUIV. | DIÀM.<br>EN<br>Cu | VEL. | PÈRDUA<br>LINEAL<br>UNITÀRIA | PÈRDUA<br>TOTAL |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | | | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| ESCOMESA ACS | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.01 | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.02 | | | 4 | | | | 1 | 0 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 0,17 |
| ACS.03 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.04 | | | 3 | | | | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 0,22 |
| ACS.05 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.06 | | | 2 | | | | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 0,30 |
| ACS.07 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.08 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.09 | | | 1 | | | | 2 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,23 |

| **Piscina Exterior Llinars del Vallès** | | **23061 Vestidor 2** | | | | | | | | **poliesportius** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM<br>NÚMERO | FLUXORS | BIDET<br>PIQUES | DUTXES<br>RENTAVAIXELLES DOMÈSTIC<br>AIXETA AILLADA<br>SAFAREIG DOMÈSTIC | BANYERA -1,4m<br>RENTADORES | BANYERA+1,4m<br>SAFAREIG NO DOMÈSTIC<br>RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL | RENTADORA 8kg | LONGITUT<br>TOTAL | DIF<br>DE<br>COTA | AP.<br>INST. | COEF<br>DE<br>SIMULT | CABAL<br>INST. | CABAL<br>DE<br>CÀLCUL | LONG<br>EQUIV. | DIÀM.<br>EN<br>Cu | VEL. | PÈRDUA<br>LINEAL<br>UNITÀRIA | PÈRDUA<br>TOTAL |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | | | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| ESCOMESA ACS | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.10 | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.11 | | | 4 | | | | 1 | 0 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 0,17 |
| ACS.12 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.13 | | | 3 | | | | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 0,22 |
| ACS.14 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.15 | | | 2 | | | | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 0,30 |
| ACS.16 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.17 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.18 | | | 1 | | | | 2 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,23 |

| **Piscina Exterior Llinars del Vallès Bar** | | **23061** | | | | | | **poliesportius** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM | FLUXORS | BIDET | URINARIS | DUTXES | LONGITUT | DIF | AP. | COEF | CABAL | CABAL | LONG | DIÀM. | VEL. | PÈRDUA | PÈRDUA |
| NÚMERO | | PIQUES | RENTAVAIXELLES | AIXETA GARATGE | TOTAL | DE | INST. | DE | INST. | DE | EQUIV. | EN | | LINEAL | TOTAL |
| | | INODORS | DOMÈSTIC | BANYERA -1,4m | | COTA | | SIMULT | | CÀLCUL | | Cu | | UNITÀRIA | |
| | | | AIXETA AILLADA | RENTADORES | | | | | | | | | | | |
| | | | | SAFAREIG DOMÈSTIC | | | | | | | | | | | |
| | | | | RENTADORA DOMÈSTICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | ABOCADOR | | | | | | | | | | | |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| ESCOMESA | | 6 | | | 1 | 0 | 6 | 1,000 | 0,600 | 0,600 | 1,30 | 28 | 1,13 | 0,077 | 0,10 |
| AFS.100 | | 6 | | | 7 | 3 | 6 | 1,000 | 0,600 | 0,600 | 9,10 | 28 | 1,13 | 0,077 | 3,70 |
| AFS.101 | | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 28 | 0,57 | 0,031 | 3,04 |
| AFS.102 | | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 3,22 |
| AFS.103 | | 1 | | | 4 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 5,20 | 18 | 0,50 | 0,043 | 3,23 |
| AFS.104 | | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.105 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.106 | | 1 | | | 5 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 6,50 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Piscina Exterior Llinars del Vallès Bar** | | **23061** | | | | | | | | **poliesportius** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM<br>NUMERO | FLUXORS | BIDET<br>PIQUES | DUTXES<br>RENTAVAIXELLES DOMÈSTIC<br>AIXETA AILLADA<br>SAFAREIG DOMÈSTIC | BANYERA -1,4m<br>RENTADORES DOMESTIQUES | BANYERA+1,4m<br>SAFAREIG NO DOMÈSTIC<br>RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL | RENTADORA 8kg | LONGITUT<br>TOTAL | DIF<br>DE<br>COTA | AP.<br>INST. | COEF<br>DE<br>SIMULT | CABAL<br>INST. | CABAL<br>DE<br>CALCUL | LONG<br>EQUIV. | DIAM.<br>EN<br>Cu | VEL. | PERDUA<br>LINEAL<br>UNITARIA | PERDUA<br>TOTAL |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | | | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| ESCOMESA ACS | | | 2 | | | | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 0,30 |
| ACS.100 | | | 2 | | | | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 2,60 | 15 | 1,51 | 0,230 | 0,60 |
| ACS.101 | | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 3,90 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,35 |
| ACS.102 | | | 1 | | | | 5 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 6,50 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Fecha** 20/03/2025

O/M

# Llinars Vallès

Estudio luminotécnico - Zona de vestuarios

Created with DIALux

O/M

# Contenido

Portada ..... 1
Contenido ..... 2

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta Baja
Aseo

Resumen / Escena de luz 1 ..... 3

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta Baja
Aseo

Resumen / Escena de luz 1 ..... 5

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta Baja
Aseo Discapacitados

Resumen / Escena de luz 1 ..... 7

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta Baja
Lixo

Resumen / Escena de luz 1 ..... 9

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta Baja
Vestuario


Resumen / Escena de luz 1 ..... 11


Terreno 1 - Edificación 1 - Planta Baja
Vestuario

Resumen / Escena de luz 1 ..... 13

Planta Baja · Aseo (Escena de luz 1)

# Resumen




| | | | |
|---|---|---|---|
| Base | 2.00 m² | Altura interior del local | 3.000 m |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % | Altura de montaje | 3.000 m |
| | | Altura Plano útil | 0.800 m |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) | Zona marginal Plano útil | 0.000 m |

Planta Baja · Aseo (Escena de luz 1)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Nominal | Verificación | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano útil | $\bar{E}_{perpendicular}$ | 165 lx | ≥ 200 lx | ✗ | WP2 |
| | $U_o$ ($g_1$) | 0.59 | ≥ 0.40 | ✓ | WP2 |
| Evaluación del deslumbramiento(1) | $R_{UG, max}$ | 22 | ≤ 25 | ✓ | |
| Valores de consumo(2) | Consumo | 28.1 kWh/a | máx. 100 kWh/a | ✓ | |
| Área | Potencia específica de conexión | 17.00 W/m² | – | | |
| | | 10.32 W/m²/100 lx | – | | |

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.000 m x 1.000 m y SHR de 1.0.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)


## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | $R_{UG}$ | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 28W 2415lm 3000K 869mm | 22 | 34.0 W | 2415 lm | 71.0 lm/W |

Planta Baja · Aseo (Escena de luz 1)

# Resumen




| | |
|---|---|
| Base | 2.09 m² |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) |

| | |
|---|---|
| Altura interior del local | 3.000 m |
| Altura de montaje | 3.000 m |
| Altura Plano útil | 0.800 m |
| Zona marginal Plano útil | 0.000 m |

Planta Baja · Aseo (Escena de luz 1)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Nominal | Verificación | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano útil | $\bar{E}_{perpendicular}$ | 223 lx | ≥ 200 lx | ✓ | WP5 |
| | $U_o$ ($g_1$) | 0.78 | ≥ 0.40 | ✓ | WP5 |
| Evaluación del deslumbramiento(1) | $R_{UG, max}$ | 20 | ≤ 25 | ✓ | |
| Valores de consumo(2) | Consumo | 33.0 kWh/a | máx. 100 kWh/a | ✓ | |
| Área | Potencia específica de conexión | 19.10 W/m² | – | | |
| | | 8.55 W/m²/100 lx | – | | |

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.300 m x 1.611 m y SHR de 1.0.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | $R_{UG}$ | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/M | 61723 | U60 IP54 Surface/Pendant 34W 2925lm 3000K 1429mm | 20 | 40.0 W | 2925 lm | 73.1 lm/W |

Planta Baja · Aseo Discapacitados (Escena de luz 1)

## Resumen




| | |
|---|---|
| Base | 4.44 m² |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) |

| | |
|---|---|
| Altura interior del local | 3.000 m |
| Altura de montaje | 3.000 m |
| Altura Plano útil | 0.800 m |
| Zona marginal Plano útil | 0.000 m |

Planta Baja · Aseo Discapacitados (Escena de luz 1)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Nominal | Verificación | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano útil | $\bar{E}_{perpendicular}$ | 225 lx | ≥ 200 lx | ✓ | WP3 |
| | $U_o$ ($g_1$) | 0.62 | ≥ 0.40 | ✓ | WP3 |
| Evaluación del deslumbramiento[1] | $R_{UG, max}$ | 21 | ≤ 25 | ✓ | |
| Valores de consumo[2] | Consumo | 47.0 kWh/a | máx. 200 kWh/a | ✓ | |
| Área | Potencia específica de conexión | 12.83 W/m² | – | | |
| | | 5.69 W/m²/100 lx | – | | |

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.000 m x 2.222 m y SHR de 1.0.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | $R_{UG}$ | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 48W 4095lm 3000K 1991mm | 21 | 57.0 W | 4095 lm | 71.8 lm/W |

Planta Baja · Lixo (Escena de luz 1)

# Resumen







| | | | |
|---|---|---|---|
| Base | 1.76 m² | Altura interior del local | 3.000 m |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Altura de montaje | 3.000 m |
| | | Altura Plano útil | 0.800 m |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) | Zona marginal Plano útil | 0.000 m |

Planta Baja · Lixo (Escena de luz 1)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Nominal | Verificación | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano útil | $\bar{E}_{perpendicular}$ | 100 lx | ≥ 100 lx | ✓ | WP1 |
| | $U_o$ ($g_1$) | 0.59 | ≥ 0.40 | ✓ | WP1 |
| Evaluación del deslumbramiento(1) | $R_{UG, max}$ | 20 | ≤ 25 | ✓ | |
| Valores de consumo(2) | Consumo | 52.0 kWh/a | máx. 100 kWh/a | ✓ | |
| Área | Potencia específica de conexión | 11.94 W/m² | – | | |
| | | 11.91 W/m²/100 lx | – | | |

(1) Basado en un espacio rectangular de 0.868 m x 2.025 m y SHR de 1.0.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración (12.1 Salas de aprovisionamientos y almacenaje)

## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | $R_{UG}$ | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 17W 1460lm 3000K 729mm | 20 | 21.0 W | 1460 lm | 69.5 lm/W |

Planta Baja · Vestuario (Escena de luz 1)

# Resumen




| | | | |
|---|---|---|---|
| Base | 59.57 m² | Altura interior del local | 3.000 m |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Altura de montaje | 3.000 m |
| | | Altura Plano útil | 0.800 m |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) | Zona marginal Plano útil | 0.000 m |

Planta Baja · Vestuario (Escena de luz 1)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Nominal | Verificación | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano útil | $\bar{E}_{perpendicular}$ | 255 lx | ≥ 200 lx | ✓ | WP4 |
| | $U_o$ ($g_1$) | 0.41 | ≥ 0.40 | ✓ | WP4 |
| Evaluación del deslumbramiento(1) | $R_{UG, max}$ | 24 | ≤ 25 | ✓ | |
| Valores de consumo(2) | Consumo | 458 kWh/a | máx. 2100 kWh/a | ✓ | |
| Área | Potencia específica de conexión | 9.32 W/m² | – | | |
| | | 3.66 W/m²/100 lx | – | | |

(1) Basado en un espacio rectangular de 6.400 m x 10.783 m y SHR de 1.0.
(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | $R_{UG}$ | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 41W 3510lm 3000K 1709mm | 24 | 48.0 W | 3510 lm | 73.1 lm/W |
| 2 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 48W 4095lm 3000K 1991mm | 24 | 57.0 W | 4095 lm | 71.8 lm/W |
| 5 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 58W 4970lm 3000K 2441mm | 24 | 69.0 W | 4970 lm | 72.0 lm/W |

Planta Baja · Vestuario (Escena de luz 1)

## Resumen




| | | | |
|---|---|---|---|
| Base | 60.85 m² | Altura interior del local | 3.000 m |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Altura de montaje | 3.000 m |
| | | Altura Plano útil | 0.800 m |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) | Zona marginal Plano útil | 0.000 m |

Planta Baja · Vestuario (Escena de luz 1)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Nominal | Verificación | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano útil | $\bar{E}_{perpendicular}$ | 267 lx | ≥ 200 lx | ✓ | WP6 |
| | $U_o$ ($g_1$) | 0.46 | ≥ 0.40 | ✓ | WP6 |
| Evaluación del deslumbramiento(1) | $R_{UG, max}$ | 24 | ≤ 25 | ✓ | |
| Valores de consumo(2) | Consumo | 487 kWh/a | máx. 2150 kWh/a | ✓ | |
| Área | Potencia específica de conexión | 9.70 W/m² | – | | |
| | | 3.63 W/m²/100 lx | – | | |

(1) Basado en un espacio rectangular de 7.400 m x 10.022 m y SHR de 1.0.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | $R_{UG}$ | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 41W 3510lm 3000K 1709mm | 24 | 48.0 W | 3510 lm | 73.1 lm/W |
| 2 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 48W 4095lm 3000K 1991mm | 24 | 57.0 W | 4095 lm | 71.8 lm/W |
| 1 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 56W 4095lm 3000K 2341mm | 24 | 67.0 W | 4825 lm | 72.0 lm/W |
| 1 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 58W 4970lm 3000K 2441mm | 24 | 69.0 W | 4970 lm | 72.0 lm/W |
| 4 | O/M | | U60 IP54 Surface/Pendant 61W 5265lm 3000K 2551mm | 24 | 73.0 W | 5265 lm | 72.1 lm/W |

# Piscina Exterior Llinars

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 27.03.2025
Proyecto elaborado por:

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


# Índice

**Piscina Exterior Llinars**
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
**GEWISS GWF1100ZC830 ELIA FL XL3 200W 830 Asym. On/Off**
Hoja de datos de luminarias 4
**Elia 200w**
Planta 5
Luminarias (ubicación) 6
**Superficies exteriores**
**Elemento del suelo 1**
**Superficie 1**
Isolíneas (E) 7

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

# Piscina Exterior Llinars / Lista de luminarias

| | | |
|---|---|---|
| 4 Pieza | GEWISS GWF1100ZC830 ELIA FL XL3 200W 830 Asym. On/Off<br>N° de artículo: GWF1100ZC830<br>Flujo luminoso (Luminaria): 26600 lm<br>Flujo luminoso (Lámparas): 26600 lm<br>Potencia de las luminarias: 200.0 W<br>Clasificación luminarias según CIE: 100<br>Código CIE Flux: 41 82 98 100 100<br>Lámpara: 1 x LED 830/26600lm 200W (Factor de corrección 1.000). | Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias. |




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

# GEWISS GWF1100ZC830 ELIA FL XL3 200W 830 Asym. On/Off / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:





Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41 82 98 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


## Elia 200w / Planta




Escala 1 : 527

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

# Elia 200w / Luminarias (ubicación)





Escala 1 : 527

## Lista de piezas - Luminarias

| N° | Pieza | Designación |
|---|---|---|
| 1 | 4 | GEWISS GWF1100ZC830 ELIA FL XL3 200W 830 Asym. On/Off |

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

## Elia 200w / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)




Valores en Lux, Escala 1 : 527

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(45.105 m, 2.107 m, 0.000 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.46 | 216 | 0.015 | 0.002 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ | NÚM. | Q.G.D. | | A01 | E01 | F02 | F01 | F14 | S01 |
| | ITEM | QUADRE GENERAL | | ENLLUMENAT | EMERGÈNCIA | ENDOLLS | ENDOLLS PUNTS | ENDOLLS PUNTS | ENDOLLS |
| | ITEM | DISTRIBUCIÓ | | RECEPCIÓ I OFICINES | RECEPCIÓ I OFICINES | NETEJA | TREBALL RECEPCIÓ | TREBALL OFICINA | SAI |
| | TIPUS CONSUMIDOR | F | | A | A | F | F | F | A |
| | TENSIÓ (V) | 400 | | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | MONO/TRIFÀSIC | T | | M | M | T | T | T | T |
| | POTÈNCIA (W) | 42.678 | | 136 | 6 | 2.500 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | COS φ | 1,00 | | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,80 |
| | LONGITUD (m) | 21 | | 18 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | | | | | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 2,50 | | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 0 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 1,00 | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L' AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | | T | T | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | | S | S | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES | N | | N | N | N | N | S | S |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0.6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0.6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A) | 61,60 | | 0,70 | 0,03 | 4,51 | 3,18 | 2,99 | 3,18 |
| | I. DE CÀLCUL (A) | 61,60 | | 0,70 | 0,03 | 4,51 | 3,18 | 2,99 | 3,18 |
| | Icc (kA) | 4,23 | | 0,55 | 0,70 | 1,46 | 1,40 | 1,25 | 0,88 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 1,00 | | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,16 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 1,00 | | 1,07 | 1,00 | 1,11 | 1,08 | 1,10 | 1,16 |
| | NÚM. DE FASES | 3 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) | 64 | | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 |
| | SECCIÓ FASE (mm2) | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
| | SECCIÓ NEUTRE (mm2) | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
| | CALIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 63 | | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) | 63 | | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | NS 100N TD63D | | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 6A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A |
| CONTACTORS | TENSIÓ CONTROL | | | | | | | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA TRIANGLE(YA) | | | | | | | | |
| | NÚMERO DE POLS | | | | | | | | |
| | MODEL CONTACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | | | | | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | | II | | | IV | | |
| | SENSIBILITAT | | | 30 mA | | | 30 mA | | |
| | MODEL | | | ID 2P 40A | | | ID 4P 40A | | |
| | LINIES QUE AGAFA | A | | A01 | | | F01 | | |
| | | B | | E01 | | | F14 | | |
| | | C | | F02 | | | S01 | | |
| | | D | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | |

| A02 | E02 | F03 | F04 | F05 | F06 | A03 | E03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLLUMENAT | EMERGÈNCIA | ENDOLL VEST. 1 | ENDOLL VEST. 1 | ENDOLL VEST. 1 | ENDOLL VEST. 1 | ENLLUMENAT | EMERGÈNCIA |
| VESTIDOR 1 | VESTIDOR 1 | LAVABO ADAPTAT | SECADOR CABELL 1 | SECADOR CABELL 2 | SECADOR CABELL 3 | VESTIDOR 2 | VESTIDOR 2 |
| A | A | F | F | F | F | A | A |
| 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 |
| M | M | T | T | T | T | M | M |
| 604 | 21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 633 | 15 |
| 0,85 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| 15 | 11 | 13 | 7 | 7 | 8 | 30 | 24 |
| | | | | | | | |
| 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| T | T | T | T | T | T | T | T |
| S | S | S | S | S | S | S | S |
| N | S | N | N | N | N | N | N |
| AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV |
| 3,09 | 0,11 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,24 | 0,08 |
| 3,09 | 0,11 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,24 | 0,08 |
| 0,63 | 0,79 | 1,66 | 2,31 | 2,31 | 2,17 | 0,36 | 0,44 |
| 0,24 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,51 | 0,01 |
| 1,24 | 1,01 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,51 | 1,01 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 |
| 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| C60N C 2P 10A | C60N C 2P 6A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 6A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II | | | IV | | | II | |
| 30 mA | | | 30 mA | | | 30 mA | |
| ID 2P 40A | | | ID 4P 40A | | | ID 2P 40A | |
| A02 | | | F04 | | | A03 | |
| E02 | | | F05 | | | E03 | |
| F03 | | | F06 | | | F07 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| F07 | F08 | F09 | F10 | A07 | A08 | A09 | SF.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDOLL VEST. 2 | ENDOLL VEST. 2 | ENDOLL VEST. 2 | ENDOLL VEST. 2 | ENLLUMENAT EXT. | ENLLUMENAT EXT. | ENLLUMENAT EXT. | TORN 1 |
| NETEJA | LAVABO ADAPTAT | SECADOR CABELL 1 | SECADOR CABELL 2 | ARBRES | PÈRGOLA | PROJECTOR | |
| F | F | F | F | P | P | P | A |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 |
| T | T | T | T | T | T | T | M |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 156 | 630 | 1.600 | 100 |
| 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,80 |
| 23 | 31 | 26 | 27 | 24 | 23 | 102 | 9 |
| | | | | | | | M |
| 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| T | T | T | T | T | T | T | T |
| S | S | S | S | S | S | S | S |
| N | N | N | N | N | N | N | N |
| AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV |
| 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 0,26 | 1,07 | 2,72 | 0,54 |
| 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 0,26 | 1,07 | 2,72 | 0,68 |
| 1,13 | 0,90 | 1,03 | 1,00 | 1,46 | 1,50 | 0,47 | 0,90 |
| 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,30 | 0,02 |
| 1,16 | 1,22 | 1,18 | 1,19 | 1,01 | 1,03 | 1,30 | 1,02 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 22 |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 2P 10A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IV | | | IV | | | II |
| | 30 mA | | | 30 mA | | | 30 mA |
| | ID 4P 40A | | | ID 4P 40A | | | ID 2P 40A |
| | F08 | | | A07 | | | SF.01 |
| | F09 | | | A08 | | | SF.02 |
| | F10 | | | A09 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SF.02 | VE.01 | VE.02 | F14 | F15 | Q.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| TORN 2 | VENTILADOR | VENTILADOR | TERMOACUMULADOR | TERMOACUMULADOR | QUADRE SECUNDARI |
| | VESTUARI 1 | VESTUARI 2 | VESTIDOR 1 | VESTIDOR 2 | DEPURACIÓ |
| A | C | C | F | F | F |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| M | M | M | M | M | T |
| 100 | 100 | 100 | 2,200 | 2,200 | 13,127 |
| 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,00 |
| 11 | 12 | 23 | 14 | 25 | 90 |
| M | | | | | |
| 2,50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 4.50 | 4.50 |
| 1,00 | 1.00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| T | T | T | T | T | T |
| S | S | S | S | S | S |
| N | N | N | N | N | N |
| AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV |
| 0,54 | 0,51 | 0,51 | 11,25 | 11,25 | 18,95 |
| 0,68 | 0,51 | 0,51 | 11,25 | 11,25 | 18,95 |
| 0,79 | 1,00 | 0,65 | 0,72 | 0,61 | 0,36 |
| 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,52 | 0,93 | 3,30 |
| 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,52 | 1,93 | 4,30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| C60N C 2P 10A | GV2ME08 | GV2ME08 | C60N C 2P 16A | C60N C 2P 16A | C60N C 4P 20A |
| | 240 | 240 | | | |
| | D | D | | | |
| | II | II | | | |
| | LC1-D09 | LC1-D09 | | | |
| | II | | II | | IV |
| | 300 mA | | 30 mA | | 30 mA |
| | ID 2P 40A | | ID 2P 40A | | VIGI C60 40A |
| | VE.01 | | F14 | | Q.S.D. |
| | VE.02 | | F15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ | NÚM. | Q.S.D. | | A05 | E05 | F11 | BO.01 | BO.02 | BO.03 | BO.04 | BO.05 | CO.01 | CO.02 |
| | ITEM | QUADRE SECUNDARI | | ENLLUMENAT | EMERGÈNCIA | ENDOLL | BOMBA | BOMBA | BOMBA | BOMBA | BOMBA | CONTROL HIPOCLORIT | CONTROL PH |
| | ITEM | DEPURACIÓ | | SALA DEPURACIÓ | SALA DEPURACIÓ | SALA DEPURACIÓ | PISC. PETITA 1 | PISC. PETITA 2 | PISC. GRAN 1 | PISC. GRAN 2 | PISC. GRAN 3 | I FLOCULACIÓ | |
| | TIPUS CONSUMIDOR | F | | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| | TENSIÓ (V) | 400 | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 |
| | MONO/TRIFÀSIC | T | | M | M | M | M | M | M | T | T | M | M |
| | POTÈNCIA (W) | 13.127 | | 188 | 3 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 83 | 44 |
| | COS φ | 1,00 | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| | LONGITUD (m) | 90 | | 17 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | | | | | | M | M | M | M | M | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 2,50 | | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 0 | | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 1,00 | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L' AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES | N | | N | N | N | N | S | S | N | S | N | N |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A) | 18,95 | | 0,96 | 0,02 | 12,79 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 3,74 | 3,74 | 0,42 | 0,23 |
| | I. DE CÀLCUL (A) | 18,95 | | 0,96 | 0,02 | 12,79 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 4,67 | 4,67 | 0,42 | 0,23 |
| | Icc (kA) | 0,59 | | 0,23 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,52 | 0,52 | 0,29 | 0,29 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 2,20 | | 0,09 | 0,00 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 2,20 | | 2,28 | 2,20 | 2,62 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,25 | 2,25 | 2,21 | 2,21 |
| | NÚM. DE FASES | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) | 46 | | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | SECCIÓ FASE (mm2) | 6,0 | | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIÓ NEUTRE (mm2) | 6,0 | | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 6,0 | | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | CALIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 20 | | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) | 20 | | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | C60N C 4P 20A | | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 16A | GV2ME21 | GV2ME21 | GV2ME21 | GV2ME10 | GV2ME10 | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 10A |
| CONTACTORS | TENSIÓ CONTROL | | | | | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA TRIANGLE(YA) | | | | | | D | D | D | D | D | | |
| | NÚMERO DE POLS | | | | | | II | II | II | IV | IV | | |
| | MODEL CONTACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | | | | | LC1-D25 | LC1-D25 | LC1-D25 | LC1-D12004 | LC1-D12004 | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | | II | | | II | | II | | | II | |
| | SENSIBILITAT | | | 30 mA | | | 30 mA | | 30 mA | | | 30 mA | |
| | MODEL | | | ID 2P 40A | | | ID 2P 40A | | ID 2P 40A | | | ID 2P 40A | |
| | LINIES QUE AGAFA | A | | A05 | | | BO.01 | | BO.03 | | | CO.01 | |
| | | B | | E05 | | | BO.02 | | BO.04 | | | CO.02 | |
| | | C | | F11 | | | | | BO.05 | | | | |
| | | D | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ | NÚM. | Q.G.D.B. | | A04 | E04 | F12 | F13 |
| | ITEM | QUADRE GENERAL | | ENLLUMENAT | EMERGÈNCIA | ENDOLLS | TERMOACUMULADOR |
| | ITEM | DISTRIBUCIÓ BAR | | ZONA BAR | ZONA BAR | ZONA BAR | ZONA BAR |
| | TIPUS CONSUMIDOR | F | | A | A | F | F |
| | TENSIÓ (V) | 400 | | 230 | 230 | 400 | 230 |
| | MONO/TRIFÀSIC | T | | M | M | T | M |
| | POTÈNCIA (W) | 4.299 | | 309 | 6 | 2.500 | 1.500 |
| | COS φ | 1,00 | | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| | LONGITUD (m) | 14 | | 10 | 8 | 9 | 4 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | | | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 2,50 | | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 0 | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 1,00 | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L' AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES | N | | N | N | N | N |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV | AFUMEX - RZ1 0.6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A) | 6,20 | | 1,68 | 0,03 | 4,25 | 7,67 |
| | I. DE CÀLCUL (A) | 6,20 | | 1,68 | 0,03 | 4,25 | 7,67 |
| | Icc (kA) | 2,54 | | 0,68 | 0,76 | 1,55 | 1,14 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 0,17 | | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,10 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 0,17 | | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,27 |
| | NÚM. DE FASES | 3 | | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) | 35 | | 21 | 21 | 28 | 28 |
| | SECCIÓ FASE (mm2) | 4,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIO NEUTRE (mm2) | 4,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 4,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
| | CALIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | | 10 | 6 | 10 | 10 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | | 10 | 6 | 10 | 10 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | C60N C 4P 10A | | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 6A | C60N C 4P 10A | C60N C 2P 10A |
| CONTACTORS | TENSIÓ CONTROL | | | | | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA TRIANGLE(YA) | | | | | | |
| | NÚMERO DE POLS | | | | | | |
| | MODEL CONTACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | | | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | | II | | | II |
| | SENSIBILITAT | | | 30 mA | | | 30 mA |
| | MODEL | | | ID 2P 40A | | | VIGI C60(40A) |
| | LINIES QUE AGAFA | A | | A04 | | | F13 |
| | | B | | E04 | | | |
| | | C | | F12 | | | |
| | | D | | | | | |
| | | E | | | | | |

**PROJECTE: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS** 23061

| Nº | Local | Tipus d'us | | Número de persones, locals, places d'aparcament o m2 | sala de fumadores | Aire Exterior m3/h | Categoria de la qualitat de l'aire | Classes de filtres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestuari 1 | Dutxes | 37 Aseos públics | Número de Lavabos | 5 | no | 450 | IDA 2 | F6/F8 |
| Vestuari 2 | Dutxes | 37 Aseos públics | Número de Lavabos | 5 | no | 450 | IDA 2 | F6/F8 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) | METRATGE (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aportació Vestidor 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP. 01 | 0,13 | 450 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **175** | **250** | **100** | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,34 | 0,88 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) | METRATGE (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Extracció Vestidor 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EX. 01 | 0,13 | 450 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **175** | **250** | **100** | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,34 | 0,88 |
| EX. 02 | 0,10 | 360 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **175** | **250** | **100** | no | Climaver | 24 | 4,16 | 0,18 | 0,22 | 0,88 |
| EX. 03 | 0,08 | 270 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **150** | **175** | **100** | no | Climaver | 24 | 4,24 | 0,22 | 0,28 | 0,69 |
| EX. 04 | 0,05 | 180 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **125** | **125** | **100** | no | Climaver | 24 | 4,07 | 0,26 | 0,32 | 0,56 |
| EX. 05 | 0,03 | 90 | 2,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 75 | **100** | **100** | **75** | no | Climaver | 24 | 3,18 | 0,22 | 0,54 | 0,88 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) | METRATGE (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aportació Vestidor 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP. 02 | 0,13 | 450 | 2,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **175** | **250** | **100** | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,67 | 1,75 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) | METRATGE (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Extracció Vestidor 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EX. 06 | 0,13 | 450 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **175** | **250** | **100** | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,34 | 0,88 |
| EX. 07 | 0,10 | 360 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **175** | **250** | **100** | no | Climaver | 24 | 4,16 | 0,18 | 0,22 | 0,88 |
| EX. 08 | 0,08 | 270 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **150** | **175** | **100** | no | Climaver | 24 | 4,24 | 0,22 | 0,28 | 0,69 |
| EX. 09 | 0,05 | 180 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | **125** | **125** | **100** | no | Climaver | 24 | 4,07 | 0,26 | 0,32 | 0,56 |
| EX. 10 | 0,03 | 90 | 2,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 75 | **100** | **100** | **75** | no | Climaver | 24 | 3,18 | 0,22 | 0,54 | 0,88 |

**ÍNDICE**


**1. DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS DE LOSAS Y RETICULARES** 2

**2. ESFUERZOS EN NUDOS DE LOSAS Y RETICULARES** 419

**3. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS** 837
**3.1. Materiales** 837
3.1.1. Aceros por elemento y posición 837

**4. COMPROBACIONES E.L.U.** 837
**4.1. Vigas** 837
4.1.1. Cimentación 837
4.1.2. CUB 839

## 1. DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS DE LOSAS Y RETICULARES

Desp en mm. Giros en radianes x 1000

Cimentación

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 31.235 | Máx. | -0.2231 | 0.0365 | -0.0317 |
| | | Mín. | -0.2646 | 0.0307 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0057 | 0.0059 |
| 62.847 | 31.485 | Máx. | -0.2154 | 0.0349 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.2554 | 0.0294 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0055 | 0.0060 |
| 62.847 | 31.735 | Máx. | -0.2082 | 0.0324 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2469 | 0.0273 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0051 | 0.0061 |
| 62.847 | 31.985 | Máx. | -0.2016 | 0.0293 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2391 | 0.0247 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0375 | 0.0046 | 0.0061 |
| 62.847 | 32.235 | Máx. | -0.1958 | 0.0259 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2322 | 0.0219 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0041 | 0.0061 |
| 62.847 | 32.485 | Máx. | -0.1907 | 0.0225 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2261 | 0.0190 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0035 | 0.0061 |
| 62.847 | 32.735 | Máx. | -0.1863 | 0.0191 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2210 | 0.0161 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0030 | 0.0061 |
| 62.847 | 32.985 | Máx. | -0.1827 | 0.0159 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.2166 | 0.0134 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0025 | 0.0061 |
| 62.847 | 33.235 | Máx. | -0.1797 | 0.0129 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.2131 | 0.0109 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0020 | 0.0060 |
| 62.847 | 33.485 | Máx. | -0.1773 | 0.0102 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.2103 | 0.0086 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0016 | 0.0060 |
| 62.847 | 33.735 | Máx. | -0.1755 | 0.0077 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2081 | 0.0065 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0012 | 0.0060 |
| 62.847 | 33.985 | Máx. | -0.1741 | 0.0054 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2065 | 0.0045 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0008 | 0.0060 |
| 62.847 | 34.235 | Máx. | -0.1732 | 0.0032 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2055 | 0.0027 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0005 | 0.0060 |
| 62.847 | 34.485 | Máx. | -0.1728 | 0.0012 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2049 | 0.0010 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0002 | 0.0060 |
| 62.847 | 34.735 | Máx. | -0.1727 | -0.0007 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2049 | -0.0008 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 34.985 | Máx. | -0.1731 | -0.0024 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2053 | -0.0029 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0005 | 0.0060 |
| 62.847 | 35.235 | Máx. | -0.1739 | -0.0043 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.2063 | -0.0051 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0008 | 0.0060 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 35.485 | Máx. | -0.1752 | -0.0063 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.2078 | -0.0075 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0012 | 0.0061 |
| 62.847 | 35.735 | Máx. | -0.1770 | -0.0085 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2099 | -0.0101 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0016 | 0.0061 |
| 62.847 | 35.985 | Máx. | -0.1794 | -0.0110 | -0.0330 |
| | | Mín. | -0.2127 | -0.0130 | -0.0392 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0020 | 0.0061 |
| 62.847 | 36.235 | Máx. | -0.1824 | -0.0137 | -0.0333 |
| | | Mín. | -0.2163 | -0.0162 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0025 | 0.0062 |
| 62.847 | 36.485 | Máx. | -0.1861 | -0.0167 | -0.0337 |
| | | Mín. | -0.2207 | -0.0198 | -0.0399 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0031 | 0.0063 |
| 62.847 | 36.735 | Máx. | -0.1906 | -0.0198 | -0.0340 |
| | | Mín. | -0.2261 | -0.0235 | -0.0403 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0037 | 0.0063 |
| 62.847 | 36.985 | Máx. | -0.1959 | -0.0231 | -0.0343 |
| | | Mín. | -0.2324 | -0.0274 | -0.0407 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0043 | 0.0064 |
| 62.847 | 37.235 | Máx. | -0.2021 | -0.0265 | -0.0346 |
| | | Mín. | -0.2397 | -0.0314 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0049 | 0.0064 |
| 62.847 | 37.485 | Máx. | -0.2091 | -0.0296 | -0.0348 |
| | | Mín. | -0.2480 | -0.0351 | -0.0413 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0055 | 0.0065 |
| 62.847 | 37.735 | Máx. | -0.2169 | -0.0323 | -0.0349 |
| | | Mín. | -0.2573 | -0.0383 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0060 | 0.0065 |
| 62.847 | 37.985 | Máx. | -0.2254 | -0.0343 | -0.0347 |
| | | Mín. | -0.2673 | -0.0406 | -0.0412 |
| | | Dif. | 0.0419 | 0.0064 | 0.0065 |
| 62.847 | 41.985 | Máx. | -0.2230 | 0.0363 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2645 | 0.0306 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0057 | 0.0061 |
| 62.847 | 42.235 | Máx. | -0.2154 | 0.0345 | -0.0334 |
| | | Mín. | -0.2555 | 0.0291 | -0.0396 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0054 | 0.0062 |
| 62.847 | 42.485 | Máx. | -0.2083 | 0.0317 | -0.0337 |
| | | Mín. | -0.2471 | 0.0267 | -0.0399 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0050 | 0.0063 |
| 62.847 | 42.735 | Máx. | -0.2019 | 0.0284 | -0.0337 |
| | | Mín. | -0.2395 | 0.0239 | -0.0400 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0044 | 0.0063 |
| 62.847 | 42.985 | Máx. | -0.1963 | 0.0248 | -0.0337 |
| | | Mín. | -0.2329 | 0.0209 | -0.0399 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0039 | 0.0063 |
| 62.847 | 43.235 | Máx. | -0.1915 | 0.0211 | -0.0335 |
| | | Mín. | -0.2271 | 0.0178 | -0.0398 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0033 | 0.0062 |
| 62.847 | 43.485 | Máx. | -0.1875 | 0.0176 | -0.0334 |
| | | Mín. | -0.2224 | 0.0148 | -0.0396 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0028 | 0.0062 |
| 62.847 | 43.735 | Máx. | -0.1842 | 0.0142 | -0.0332 |
| | | Mín. | -0.2184 | 0.0120 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0022 | 0.0062 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 43.985 | Máx. | -0.1815 | 0.0112 | -0.0330 |
| | | Mín. | -0.2153 | 0.0095 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0018 | 0.0061 |
| 62.847 | 44.235 | Máx. | -0.1795 | 0.0086 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2129 | 0.0073 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0013 | 0.0061 |
| 62.847 | 44.485 | Máx. | -0.1780 | 0.0063 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.2111 | 0.0053 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0010 | 0.0061 |
| 62.847 | 44.735 | Máx. | -0.1769 | 0.0044 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.2098 | 0.0037 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0007 | 0.0060 |
| 62.847 | 44.985 | Máx. | -0.1762 | 0.0029 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.2090 | 0.0024 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0005 | 0.0060 |
| 62.847 | 45.235 | Máx. | -0.1758 | 0.0017 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2085 | 0.0014 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0003 | 0.0060 |
| 62.847 | 45.485 | Máx. | -0.1756 | 0.0007 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2082 | 0.0006 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 45.735 | Máx. | -0.1755 | 0.0001 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2082 | 0.0001 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0000 | 0.0060 |
| 62.847 | 45.985 | Máx. | -0.1756 | -0.0003 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2082 | -0.0003 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 46.235 | Máx. | -0.1757 | -0.0005 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2084 | -0.0006 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 46.485 | Máx. | -0.1758 | -0.0006 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2086 | -0.0007 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 46.735 | Máx. | -0.1760 | -0.0005 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2087 | -0.0006 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 46.985 | Máx. | -0.1761 | -0.0004 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2089 | -0.0005 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 47.235 | Máx. | -0.1762 | -0.0003 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2090 | -0.0003 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0000 | 0.0060 |
| 62.847 | 47.485 | Máx. | -0.1763 | -0.0001 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2090 | -0.0001 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0000 | 0.0060 |
| 62.847 | 47.735 | Máx. | -0.1762 | 0.0001 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2090 | 0.0001 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0000 | 0.0060 |
| 62.847 | 47.985 | Máx. | -0.1762 | 0.0003 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2090 | 0.0003 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0000 | 0.0060 |
| 62.847 | 48.235 | Máx. | -0.1761 | 0.0004 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2089 | 0.0004 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 48.485 | Máx. | -0.1760 | 0.0005 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2087 | 0.0004 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 48.735 | Máx. | -0.1759 | 0.0004 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2086 | 0.0003 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 48.985 | Máx. | -0.1758 | 0.0002 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2085 | 0.0001 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0000 | 0.0060 |
| 62.847 | 49.235 | Máx. | -0.1758 | -0.0002 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.2085 | -0.0002 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0000 | 0.0060 |
| 62.847 | 49.485 | Máx. | -0.1758 | -0.0008 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.2086 | -0.0009 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0001 | 0.0060 |
| 62.847 | 49.735 | Máx. | -0.1761 | -0.0015 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.2088 | -0.0018 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0003 | 0.0061 |
| 62.847 | 49.985 | Máx. | -0.1765 | -0.0025 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.2094 | -0.0030 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0005 | 0.0061 |
| 62.847 | 50.235 | Máx. | -0.1773 | -0.0038 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2103 | -0.0045 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0007 | 0.0061 |
| 62.847 | 50.485 | Máx. | -0.1784 | -0.0054 | -0.0330 |
| | | Mín. | -0.2116 | -0.0064 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0010 | 0.0061 |
| 62.847 | 50.735 | Máx. | -0.1799 | -0.0072 | -0.0332 |
| | | Mín. | -0.2134 | -0.0086 | -0.0393 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0013 | 0.0062 |
| 62.847 | 50.985 | Máx. | -0.1819 | -0.0094 | -0.0333 |
| | | Mín. | -0.2158 | -0.0112 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0018 | 0.0062 |
| 62.847 | 51.235 | Máx. | -0.1845 | -0.0119 | -0.0335 |
| | | Mín. | -0.2188 | -0.0141 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0022 | 0.0062 |
| 62.847 | 51.485 | Máx. | -0.1878 | -0.0146 | -0.0337 |
| | | Mín. | -0.2227 | -0.0173 | -0.0399 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0027 | 0.0063 |
| 62.847 | 51.735 | Máx. | -0.1917 | -0.0174 | -0.0338 |
| | | Mín. | -0.2274 | -0.0207 | -0.0401 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0032 | 0.0063 |
| 62.847 | 51.985 | Máx. | -0.1965 | -0.0204 | -0.0339 |
| | | Mín. | -0.2330 | -0.0242 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0038 | 0.0063 |
| 62.847 | 52.235 | Máx. | -0.2019 | -0.0233 | -0.0338 |
| | | Mín. | -0.2395 | -0.0276 | -0.0401 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0043 | 0.0063 |
| 62.847 | 52.485 | Máx. | -0.2082 | -0.0259 | -0.0337 |
| | | Mín. | -0.2469 | -0.0307 | -0.0400 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0048 | 0.0063 |
| 62.847 | 52.735 | Máx. | -0.2150 | -0.0280 | -0.0333 |
| | | Mín. | -0.2550 | -0.0332 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0052 | 0.0062 |
| 62.847 | 52.985 | Máx. | -0.2224 | -0.0294 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.2638 | -0.0349 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0055 | 0.0061 |
| 63.008 | 31.187 | Máx. | -0.2196 | 0.0382 | -0.0302 |
| | | Mín. | -0.2604 | 0.0322 | -0.0358 |
| | | Dif. | 0.0409 | 0.0060 | 0.0056 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 31.235 | Máx. | -0.2179 | 0.0375 | -0.0306 |
| | | Mín. | -0.2585 | 0.0316 | -0.0363 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0059 | 0.0057 |
| 63.008 | 31.485 | Máx. | -0.2101 | 0.0355 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2492 | 0.0299 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0056 | 0.0058 |
| 63.008 | 31.735 | Máx. | -0.2028 | 0.0327 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.2406 | 0.0275 | -0.0373 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0051 | 0.0058 |
| 63.008 | 31.985 | Máx. | -0.1962 | 0.0294 | -0.0316 |
| | | Mín. | -0.2328 | 0.0248 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0046 | 0.0059 |
| 63.008 | 32.235 | Máx. | -0.1904 | 0.0259 | -0.0316 |
| | | Mín. | -0.2258 | 0.0218 | -0.0375 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0041 | 0.0059 |
| 63.008 | 32.485 | Máx. | -0.1853 | 0.0224 | -0.0315 |
| | | Mín. | -0.2198 | 0.0189 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0035 | 0.0059 |
| 63.008 | 32.735 | Máx. | -0.1810 | 0.0189 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.2147 | 0.0160 | -0.0373 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0030 | 0.0059 |
| 63.008 | 32.985 | Máx. | -0.1774 | 0.0157 | -0.0313 |
| | | Mín. | -0.2104 | 0.0132 | -0.0372 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0025 | 0.0058 |
| 63.008 | 33.235 | Máx. | -0.1744 | 0.0127 | -0.0312 |
| | | Mín. | -0.2068 | 0.0107 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0020 | 0.0058 |
| 63.008 | 33.485 | Máx. | -0.1720 | 0.0100 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2040 | 0.0084 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0016 | 0.0058 |
| 63.008 | 33.735 | Máx. | -0.1702 | 0.0075 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.2019 | 0.0064 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0012 | 0.0058 |
| 63.008 | 33.985 | Máx. | -0.1689 | 0.0053 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.2003 | 0.0045 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0008 | 0.0057 |
| 63.008 | 34.235 | Máx. | -0.1680 | 0.0032 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.1993 | 0.0027 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0005 | 0.0057 |
| 63.008 | 34.485 | Máx. | -0.1675 | 0.0012 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.1987 | 0.0010 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0002 | 0.0057 |
| 63.008 | 34.735 | Máx. | -0.1675 | -0.0006 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.1987 | -0.0007 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 34.985 | Máx. | -0.1679 | -0.0023 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.1991 | -0.0028 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0004 | 0.0058 |
| 63.008 | 35.235 | Máx. | -0.1686 | -0.0041 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2000 | -0.0049 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0008 | 0.0058 |
| 63.008 | 35.485 | Máx. | -0.1699 | -0.0061 | -0.0313 |
| | | Mín. | -0.2015 | -0.0072 | -0.0371 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0011 | 0.0058 |
| 63.008 | 35.735 | Máx. | -0.1717 | -0.0083 | -0.0315 |
| | | Mín. | -0.2036 | -0.0098 | -0.0373 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0015 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 35.985 | Máx. | -0.1740 | -0.0107 | -0.0317 |
| | | Mín. | -0.2064 | -0.0127 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0020 | 0.0059 |
| 63.008 | 36.235 | Máx. | -0.1770 | -0.0134 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2099 | -0.0159 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0025 | 0.0060 |
| 63.008 | 36.485 | Máx. | -0.1806 | -0.0163 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2142 | -0.0194 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0030 | 0.0060 |
| 63.008 | 36.735 | Máx. | -0.1851 | -0.0195 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.2195 | -0.0231 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0036 | 0.0061 |
| 63.008 | 36.985 | Máx. | -0.1904 | -0.0228 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2258 | -0.0271 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0042 | 0.0061 |
| 63.008 | 37.235 | Máx. | -0.1965 | -0.0262 | -0.0332 |
| | | Mín. | -0.2330 | -0.0311 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0049 | 0.0062 |
| 63.008 | 37.485 | Máx. | -0.2035 | -0.0294 | -0.0334 |
| | | Mín. | -0.2413 | -0.0349 | -0.0396 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0055 | 0.0062 |
| 63.008 | 37.735 | Máx. | -0.2113 | -0.0323 | -0.0335 |
| | | Mín. | -0.2506 | -0.0384 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0060 | 0.0062 |
| 63.008 | 37.985 | Máx. | -0.2198 | -0.0347 | -0.0333 |
| | | Mín. | -0.2606 | -0.0411 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0409 | 0.0064 | 0.0062 |
| 63.008 | 38.187 | Máx. | -0.2271 | -0.0363 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2694 | -0.0430 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0067 | 0.0061 |
| 63.008 | 41.887 | Máx. | -0.2210 | 0.0383 | -0.0312 |
| | | Mín. | -0.2621 | 0.0323 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0060 | 0.0058 |
| 63.008 | 41.985 | Máx. | -0.2177 | 0.0372 | -0.0317 |
| | | Mín. | -0.2582 | 0.0314 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0058 | 0.0059 |
| 63.008 | 42.235 | Máx. | -0.2100 | 0.0349 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.2490 | 0.0295 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0055 | 0.0060 |
| 63.008 | 42.485 | Máx. | -0.2028 | 0.0319 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2406 | 0.0269 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0050 | 0.0060 |
| 63.008 | 42.735 | Máx. | -0.1965 | 0.0284 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.2330 | 0.0239 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0045 | 0.0060 |
| 63.008 | 42.985 | Máx. | -0.1909 | 0.0247 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2264 | 0.0208 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0039 | 0.0060 |
| 63.008 | 43.235 | Máx. | -0.1861 | 0.0209 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2207 | 0.0176 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0033 | 0.0060 |
| 63.008 | 43.485 | Máx. | -0.1821 | 0.0173 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2159 | 0.0146 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0027 | 0.0060 |
| 63.008 | 43.735 | Máx. | -0.1788 | 0.0140 | -0.0319 |
| | | Mín. | -0.2120 | 0.0118 | -0.0378 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0022 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 43.985 | Máx. | -0.1762 | 0.0110 | -0.0317 |
| | | Mín. | -0.2090 | 0.0093 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0017 | 0.0059 |
| 63.008 | 44.235 | Máx. | -0.1742 | 0.0084 | -0.0315 |
| | | Mín. | -0.2066 | 0.0071 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0013 | 0.0059 |
| 63.008 | 44.485 | Máx. | -0.1727 | 0.0061 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.2048 | 0.0052 | -0.0372 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0010 | 0.0058 |
| 63.008 | 44.735 | Máx. | -0.1716 | 0.0043 | -0.0312 |
| | | Mín. | -0.2036 | 0.0036 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0007 | 0.0058 |
| 63.008 | 44.985 | Máx. | -0.1710 | 0.0027 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2028 | 0.0023 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0004 | 0.0058 |
| 63.008 | 45.235 | Máx. | -0.1705 | 0.0015 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.2023 | 0.0013 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0002 | 0.0058 |
| 63.008 | 45.485 | Máx. | -0.1703 | 0.0006 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.2020 | 0.0005 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0058 |
| 63.008 | 45.735 | Máx. | -0.1703 | 0.0000 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.2020 | 0.0000 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0000 | 0.0057 |
| 63.008 | 45.985 | Máx. | -0.1704 | -0.0003 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2021 | -0.0004 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 46.235 | Máx. | -0.1705 | -0.0005 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2022 | -0.0006 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 46.485 | Máx. | -0.1706 | -0.0006 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2024 | -0.0007 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 46.735 | Máx. | -0.1708 | -0.0005 | -0.0307 |
| | | Mín. | -0.2026 | -0.0006 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 46.985 | Máx. | -0.1709 | -0.0004 | -0.0307 |
| | | Mín. | -0.2027 | -0.0005 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 47.235 | Máx. | -0.1710 | -0.0002 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2028 | -0.0003 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0000 | 0.0057 |
| 63.008 | 47.485 | Máx. | -0.1711 | -0.0001 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2029 | -0.0001 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0000 | 0.0057 |
| 63.008 | 47.735 | Máx. | -0.1710 | 0.0002 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2029 | 0.0001 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0000 | 0.0057 |
| 63.008 | 47.985 | Máx. | -0.1710 | 0.0004 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2028 | 0.0003 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 48.235 | Máx. | -0.1709 | 0.0005 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.2027 | 0.0004 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0001 | 0.0057 |
| 63.008 | 48.485 | Máx. | -0.1708 | 0.0005 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.2025 | 0.0005 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0001 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 48.735 | Máx. | -0.1706 | 0.0005 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.2024 | 0.0004 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0058 |
| 63.008 | 48.985 | Máx. | -0.1705 | 0.0003 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.2023 | 0.0002 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0000 | 0.0058 |
| 63.008 | 49.235 | Máx. | -0.1705 | -0.0001 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2022 | -0.0001 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0000 | 0.0058 |
| 63.008 | 49.485 | Máx. | -0.1706 | -0.0006 | -0.0312 |
| | | Mín. | -0.2023 | -0.0008 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0058 |
| 63.008 | 49.735 | Máx. | -0.1708 | -0.0014 | -0.0313 |
| | | Mín. | -0.2026 | -0.0017 | -0.0371 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0003 | 0.0058 |
| 63.008 | 49.985 | Máx. | -0.1712 | -0.0024 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.2031 | -0.0028 | -0.0373 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0004 | 0.0058 |
| 63.008 | 50.235 | Máx. | -0.1719 | -0.0037 | -0.0316 |
| | | Mín. | -0.2039 | -0.0043 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0007 | 0.0059 |
| 63.008 | 50.485 | Máx. | -0.1730 | -0.0052 | -0.0317 |
| | | Mín. | -0.2052 | -0.0062 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0010 | 0.0059 |
| 63.008 | 50.735 | Máx. | -0.1745 | -0.0071 | -0.0319 |
| | | Mín. | -0.2070 | -0.0084 | -0.0378 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0013 | 0.0059 |
| 63.008 | 50.985 | Máx. | -0.1765 | -0.0092 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2093 | -0.0110 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0017 | 0.0060 |
| 63.008 | 51.235 | Máx. | -0.1791 | -0.0117 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.2124 | -0.0139 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0022 | 0.0060 |
| 63.008 | 51.485 | Máx. | -0.1823 | -0.0144 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2162 | -0.0171 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0027 | 0.0060 |
| 63.008 | 51.735 | Máx. | -0.1863 | -0.0173 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.2209 | -0.0206 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0032 | 0.0060 |
| 63.008 | 51.985 | Máx. | -0.1910 | -0.0204 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.2265 | -0.0242 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0038 | 0.0060 |
| 63.008 | 52.235 | Máx. | -0.1964 | -0.0234 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.2330 | -0.0277 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0043 | 0.0060 |
| 63.008 | 52.485 | Máx. | -0.2027 | -0.0262 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2404 | -0.0310 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0049 | 0.0060 |
| 63.008 | 52.735 | Máx. | -0.2096 | -0.0285 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2486 | -0.0339 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0390 | 0.0053 | 0.0060 |
| 63.008 | 52.985 | Máx. | -0.2171 | -0.0303 | -0.0315 |
| | | Mín. | -0.2575 | -0.0359 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0056 | 0.0059 |
| 63.008 | 53.037 | Máx. | -0.2188 | -0.0309 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2595 | -0.0367 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.0058 | 0.0058 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 31.187 | Máx. | -0.2121 | 0.0388 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.2515 | 0.0327 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0061 | 0.0053 |
| 63.258 | 31.235 | Máx. | -0.2104 | 0.0380 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.2495 | 0.0320 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0060 | 0.0053 |
| 63.258 | 31.485 | Máx. | -0.2025 | 0.0358 | -0.0290 |
| | | Mín. | -0.2401 | 0.0302 | -0.0344 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0056 | 0.0054 |
| 63.258 | 31.735 | Máx. | -0.1951 | 0.0329 | -0.0292 |
| | | Mín. | -0.2315 | 0.0277 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0052 | 0.0054 |
| 63.258 | 31.985 | Máx. | -0.1885 | 0.0295 | -0.0293 |
| | | Mín. | -0.2236 | 0.0249 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0046 | 0.0054 |
| 63.258 | 32.235 | Máx. | -0.1827 | 0.0259 | -0.0293 |
| | | Mín. | -0.2167 | 0.0218 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0041 | 0.0054 |
| 63.258 | 32.485 | Máx. | -0.1776 | 0.0223 | -0.0292 |
| | | Mín. | -0.2107 | 0.0188 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0035 | 0.0054 |
| 63.258 | 32.735 | Máx. | -0.1733 | 0.0188 | -0.0291 |
| | | Mín. | -0.2055 | 0.0159 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0030 | 0.0054 |
| 63.258 | 32.985 | Máx. | -0.1697 | 0.0156 | -0.0290 |
| | | Mín. | -0.2013 | 0.0131 | -0.0344 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0024 | 0.0054 |
| 63.258 | 33.235 | Máx. | -0.1668 | 0.0126 | -0.0289 |
| | | Mín. | -0.1978 | 0.0106 | -0.0343 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0020 | 0.0054 |
| 63.258 | 33.485 | Máx. | -0.1644 | 0.0099 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.1950 | 0.0083 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0015 | 0.0054 |
| 63.258 | 33.735 | Máx. | -0.1626 | 0.0074 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.1929 | 0.0063 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0012 | 0.0053 |
| 63.258 | 33.985 | Máx. | -0.1613 | 0.0052 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1913 | 0.0044 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0008 | 0.0053 |
| 63.258 | 34.235 | Máx. | -0.1605 | 0.0032 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1903 | 0.0027 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0005 | 0.0053 |
| 63.258 | 34.485 | Máx. | -0.1600 | 0.0012 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1898 | 0.0010 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0002 | 0.0053 |
| 63.258 | 34.735 | Máx. | -0.1599 | -0.0006 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1897 | -0.0007 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 34.985 | Máx. | -0.1603 | -0.0022 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.1901 | -0.0026 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0004 | 0.0053 |
| 63.258 | 35.235 | Máx. | -0.1610 | -0.0040 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.1910 | -0.0047 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0007 | 0.0054 |
| 63.258 | 35.485 | Máx. | -0.1623 | -0.0059 | -0.0290 |
| | | Mín. | -0.1924 | -0.0070 | -0.0344 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0011 | 0.0054 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 35.735 | Máx. | -0.1640 | -0.0080 | -0.0292 |
| | | Mín. | -0.1945 | -0.0095 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0015 | 0.0054 |
| 63.258 | 35.985 | Máx. | -0.1662 | -0.0104 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.1972 | -0.0124 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0019 | 0.0055 |
| 63.258 | 36.235 | Máx. | -0.1691 | -0.0131 | -0.0297 |
| | | Mín. | -0.2006 | -0.0155 | -0.0352 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0024 | 0.0055 |
| 63.258 | 36.485 | Máx. | -0.1727 | -0.0160 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2049 | -0.0190 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0030 | 0.0056 |
| 63.258 | 36.735 | Máx. | -0.1771 | -0.0192 | -0.0302 |
| | | Mín. | -0.2101 | -0.0228 | -0.0359 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0036 | 0.0056 |
| 63.258 | 36.985 | Máx. | -0.1823 | -0.0226 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.2162 | -0.0268 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0042 | 0.0057 |
| 63.258 | 37.235 | Máx. | -0.1884 | -0.0260 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2234 | -0.0308 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0048 | 0.0057 |
| 63.258 | 37.485 | Máx. | -0.1953 | -0.0293 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.2316 | -0.0348 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0055 | 0.0058 |
| 63.258 | 37.735 | Máx. | -0.2031 | -0.0323 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2409 | -0.0383 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0378 | 0.0060 | 0.0058 |
| 63.258 | 37.985 | Máx. | -0.2116 | -0.0348 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2509 | -0.0413 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0394 | 0.0065 | 0.0058 |
| 63.258 | 38.187 | Máx. | -0.2190 | -0.0365 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.2597 | -0.0433 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.0068 | 0.0058 |
| 63.258 | 41.887 | Máx. | -0.2132 | 0.0388 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.2529 | 0.0327 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0061 | 0.0055 |
| 63.258 | 41.985 | Máx. | -0.2099 | 0.0377 | -0.0296 |
| | | Mín. | -0.2490 | 0.0318 | -0.0352 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0059 | 0.0055 |
| 63.258 | 42.235 | Máx. | -0.2021 | 0.0352 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2397 | 0.0297 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0055 | 0.0056 |
| 63.258 | 42.485 | Máx. | -0.1949 | 0.0320 | -0.0300 |
| | | Mín. | -0.2312 | 0.0270 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0050 | 0.0056 |
| 63.258 | 42.735 | Máx. | -0.1885 | 0.0284 | -0.0300 |
| | | Mín. | -0.2236 | 0.0239 | -0.0356 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0044 | 0.0056 |
| 63.258 | 42.985 | Máx. | -0.1830 | 0.0246 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2170 | 0.0207 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0039 | 0.0056 |
| 63.258 | 43.235 | Máx. | -0.1782 | 0.0208 | -0.0298 |
| | | Mín. | -0.2113 | 0.0175 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0033 | 0.0055 |
| 63.258 | 43.485 | Máx. | -0.1742 | 0.0172 | -0.0297 |
| | | Mín. | -0.2066 | 0.0145 | -0.0352 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0027 | 0.0055 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 43.735 | Máx. | -0.1710 | 0.0138 | -0.0295 |
| | | Mín. | -0.2028 | 0.0117 | -0.0350 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0022 | 0.0055 |
| 63.258 | 43.985 | Máx. | -0.1684 | 0.0108 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.1998 | 0.0091 | -0.0348 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0017 | 0.0055 |
| 63.258 | 44.235 | Máx. | -0.1665 | 0.0082 | -0.0292 |
| | | Mín. | -0.1975 | 0.0069 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0013 | 0.0054 |
| 63.258 | 44.485 | Máx. | -0.1650 | 0.0060 | -0.0291 |
| | | Mín. | -0.1957 | 0.0050 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0009 | 0.0054 |
| 63.258 | 44.735 | Máx. | -0.1640 | 0.0041 | -0.0289 |
| | | Mín. | -0.1945 | 0.0035 | -0.0343 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0006 | 0.0054 |
| 63.258 | 44.985 | Máx. | -0.1634 | 0.0026 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.1937 | 0.0022 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0004 | 0.0054 |
| 63.258 | 45.235 | Máx. | -0.1630 | 0.0014 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.1933 | 0.0012 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0002 | 0.0053 |
| 63.258 | 45.485 | Máx. | -0.1628 | 0.0006 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1931 | 0.0005 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 45.735 | Máx. | -0.1628 | -0.0000 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1930 | -0.0000 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0000 | 0.0053 |
| 63.258 | 45.985 | Máx. | -0.1628 | -0.0004 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1931 | -0.0004 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 46.235 | Máx. | -0.1630 | -0.0005 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1933 | -0.0006 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 46.485 | Máx. | -0.1631 | -0.0006 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1935 | -0.0007 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 46.735 | Máx. | -0.1633 | -0.0005 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1937 | -0.0006 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 46.985 | Máx. | -0.1634 | -0.0004 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1938 | -0.0005 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 47.235 | Máx. | -0.1635 | -0.0002 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.0003 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0000 | 0.0053 |
| 63.258 | 47.485 | Máx. | -0.1635 | -0.0000 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1940 | -0.0000 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0000 | 0.0053 |
| 63.258 | 47.735 | Máx. | -0.1635 | 0.0002 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0002 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0000 | 0.0053 |
| 63.258 | 47.985 | Máx. | -0.1634 | 0.0004 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0003 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 48.235 | Máx. | -0.1633 | 0.0005 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.1937 | 0.0005 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0053 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 48.485 | Máx. | -0.1632 | 0.0006 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.1936 | 0.0005 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 48.735 | Máx. | -0.1631 | 0.0006 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.1934 | 0.0005 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0001 | 0.0053 |
| 63.258 | 48.985 | Máx. | -0.1630 | 0.0003 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.1933 | 0.0003 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0001 | 0.0054 |
| 63.258 | 49.235 | Máx. | -0.1629 | -0.0000 | -0.0289 |
| | | Mín. | -0.1932 | -0.0000 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0000 | 0.0054 |
| 63.258 | 49.485 | Máx. | -0.1629 | -0.0006 | -0.0289 |
| | | Mín. | -0.1933 | -0.0007 | -0.0343 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0001 | 0.0054 |
| 63.258 | 49.735 | Máx. | -0.1631 | -0.0013 | -0.0290 |
| | | Mín. | -0.1935 | -0.0015 | -0.0344 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0002 | 0.0054 |
| 63.258 | 49.985 | Máx. | -0.1635 | -0.0023 | -0.0292 |
| | | Mín. | -0.1940 | -0.0027 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0004 | 0.0054 |
| 63.258 | 50.235 | Máx. | -0.1642 | -0.0035 | -0.0293 |
| | | Mín. | -0.1948 | -0.0042 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0007 | 0.0054 |
| 63.258 | 50.485 | Máx. | -0.1653 | -0.0051 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.1960 | -0.0060 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0009 | 0.0055 |
| 63.258 | 50.735 | Máx. | -0.1667 | -0.0069 | -0.0296 |
| | | Mín. | -0.1977 | -0.0082 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0013 | 0.0055 |
| 63.258 | 50.985 | Máx. | -0.1687 | -0.0091 | -0.0297 |
| | | Mín. | -0.2000 | -0.0108 | -0.0353 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0017 | 0.0055 |
| 63.258 | 51.235 | Máx. | -0.1712 | -0.0116 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2031 | -0.0137 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0022 | 0.0056 |
| 63.258 | 51.485 | Máx. | -0.1744 | -0.0143 | -0.0300 |
| | | Mín. | -0.2068 | -0.0170 | -0.0356 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0027 | 0.0056 |
| 63.258 | 51.735 | Máx. | -0.1783 | -0.0173 | -0.0301 |
| | | Mín. | -0.2115 | -0.0205 | -0.0357 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0032 | 0.0056 |
| 63.258 | 51.985 | Máx. | -0.1830 | -0.0203 | -0.0302 |
| | | Mín. | -0.2171 | -0.0241 | -0.0358 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0038 | 0.0056 |
| 63.258 | 52.235 | Máx. | -0.1885 | -0.0234 | -0.0302 |
| | | Mín. | -0.2236 | -0.0278 | -0.0358 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0044 | 0.0056 |
| 63.258 | 52.485 | Máx. | -0.1948 | -0.0263 | -0.0301 |
| | | Mín. | -0.2310 | -0.0312 | -0.0357 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0049 | 0.0056 |
| 63.258 | 52.735 | Máx. | -0.2017 | -0.0289 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2393 | -0.0342 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0375 | 0.0054 | 0.0056 |
| 63.258 | 52.985 | Máx. | -0.2093 | -0.0307 | -0.0296 |
| | | Mín. | -0.2483 | -0.0364 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0057 | 0.0055 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 53.037 | Máx. | -0.2111 | -0.0314 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.2503 | -0.0372 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0058 | 0.0055 |
| 63.508 | 31.187 | Máx. | -0.2051 | 0.0390 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.2433 | 0.0329 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0061 | 0.0049 |
| 63.508 | 31.235 | Máx. | -0.2035 | 0.0382 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.2413 | 0.0322 | -0.0311 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0060 | 0.0049 |
| 63.508 | 31.485 | Máx. | -0.1955 | 0.0360 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.2319 | 0.0304 | -0.0312 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0057 | 0.0049 |
| 63.508 | 31.735 | Máx. | -0.1881 | 0.0330 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.2231 | 0.0278 | -0.0313 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0052 | 0.0049 |
| 63.508 | 31.985 | Máx. | -0.1815 | 0.0295 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.2153 | 0.0249 | -0.0313 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0046 | 0.0049 |
| 63.508 | 32.235 | Máx. | -0.1757 | 0.0258 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.2083 | 0.0218 | -0.0313 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0041 | 0.0049 |
| 63.508 | 32.485 | Máx. | -0.1706 | 0.0222 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.2023 | 0.0187 | -0.0312 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0035 | 0.0049 |
| 63.508 | 32.735 | Máx. | -0.1663 | 0.0187 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.1973 | 0.0158 | -0.0311 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0029 | 0.0049 |
| 63.508 | 32.985 | Máx. | -0.1628 | 0.0154 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0130 | -0.0309 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0024 | 0.0049 |
| 63.508 | 33.235 | Máx. | -0.1598 | 0.0125 | -0.0260 |
| | | Mín. | -0.1896 | 0.0105 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0020 | 0.0048 |
| 63.508 | 33.485 | Máx. | -0.1575 | 0.0098 | -0.0259 |
| | | Mín. | -0.1869 | 0.0082 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0015 | 0.0048 |
| 63.508 | 33.735 | Máx. | -0.1558 | 0.0073 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.1848 | 0.0062 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0012 | 0.0048 |
| 63.508 | 33.985 | Máx. | -0.1545 | 0.0052 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1832 | 0.0044 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0008 | 0.0048 |
| 63.508 | 34.235 | Máx. | -0.1536 | 0.0032 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1822 | 0.0027 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0005 | 0.0048 |
| 63.508 | 34.485 | Máx. | -0.1532 | 0.0013 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1817 | 0.0011 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0002 | 0.0048 |
| 63.508 | 34.735 | Máx. | -0.1531 | -0.0005 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1816 | -0.0006 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 34.985 | Máx. | -0.1534 | -0.0021 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.1820 | -0.0025 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0004 | 0.0048 |
| 63.508 | 35.235 | Máx. | -0.1541 | -0.0039 | -0.0259 |
| | | Mín. | -0.1828 | -0.0046 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0007 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 35.485 | Máx. | -0.1553 | -0.0057 | -0.0260 |
| | | Mín. | -0.1842 | -0.0068 | -0.0309 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0011 | 0.0048 |
| 63.508 | 35.735 | Máx. | -0.1570 | -0.0078 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.1862 | -0.0093 | -0.0311 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0015 | 0.0049 |
| 63.508 | 35.985 | Máx. | -0.1592 | -0.0102 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.1888 | -0.0121 | -0.0314 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0019 | 0.0049 |
| 63.508 | 36.235 | Máx. | -0.1620 | -0.0128 | -0.0267 |
| | | Mín. | -0.1922 | -0.0152 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0024 | 0.0050 |
| 63.508 | 36.485 | Máx. | -0.1656 | -0.0158 | -0.0269 |
| | | Mín. | -0.1964 | -0.0187 | -0.0319 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0029 | 0.0050 |
| 63.508 | 36.735 | Máx. | -0.1699 | -0.0189 | -0.0272 |
| | | Mín. | -0.2015 | -0.0225 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0035 | 0.0051 |
| 63.508 | 36.985 | Máx. | -0.1750 | -0.0223 | -0.0275 |
| | | Mín. | -0.2075 | -0.0265 | -0.0326 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0041 | 0.0051 |
| 63.508 | 37.235 | Máx. | -0.1810 | -0.0257 | -0.0277 |
| | | Mín. | -0.2147 | -0.0305 | -0.0329 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0048 | 0.0052 |
| 63.508 | 37.485 | Máx. | -0.1879 | -0.0291 | -0.0279 |
| | | Mín. | -0.2228 | -0.0345 | -0.0331 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0054 | 0.0052 |
| 63.508 | 37.735 | Máx. | -0.1956 | -0.0322 | -0.0281 |
| | | Mín. | -0.2320 | -0.0382 | -0.0333 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0060 | 0.0052 |
| 63.508 | 37.985 | Máx. | -0.2041 | -0.0348 | -0.0282 |
| | | Mín. | -0.2421 | -0.0412 | -0.0334 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0065 | 0.0052 |
| 63.508 | 38.187 | Máx. | -0.2115 | -0.0365 | -0.0283 |
| | | Mín. | -0.2508 | -0.0433 | -0.0336 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0068 | 0.0053 |
| 63.508 | 41.887 | Máx. | -0.2061 | 0.0389 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.2444 | 0.0328 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0061 | 0.0050 |
| 63.508 | 41.985 | Máx. | -0.2028 | 0.0378 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.2405 | 0.0319 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0059 | 0.0050 |
| 63.508 | 42.235 | Máx. | -0.1949 | 0.0353 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.2312 | 0.0298 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0055 | 0.0050 |
| 63.508 | 42.485 | Máx. | -0.1877 | 0.0320 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.2227 | 0.0270 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0050 | 0.0050 |
| 63.508 | 42.735 | Máx. | -0.1813 | 0.0283 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.2151 | 0.0239 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0044 | 0.0050 |
| 63.508 | 42.985 | Máx. | -0.1758 | 0.0245 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.2085 | 0.0206 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0038 | 0.0050 |
| 63.508 | 43.235 | Máx. | -0.1710 | 0.0206 | -0.0268 |
| | | Mín. | -0.2029 | 0.0174 | -0.0318 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0032 | 0.0050 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 43.485 | Máx. | -0.1671 | 0.0170 | -0.0267 |
| | | Mín. | -0.1982 | 0.0143 | -0.0317 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0027 | 0.0050 |
| 63.508 | 43.735 | Máx. | -0.1639 | 0.0136 | -0.0266 |
| | | Mín. | -0.1944 | 0.0115 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0021 | 0.0049 |
| 63.508 | 43.985 | Máx. | -0.1614 | 0.0106 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.1914 | 0.0090 | -0.0313 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0017 | 0.0049 |
| 63.508 | 44.235 | Máx. | -0.1595 | 0.0080 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.1891 | 0.0068 | -0.0312 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0013 | 0.0049 |
| 63.508 | 44.485 | Máx. | -0.1581 | 0.0058 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.1875 | 0.0049 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0009 | 0.0049 |
| 63.508 | 44.735 | Máx. | -0.1571 | 0.0040 | -0.0260 |
| | | Mín. | -0.1863 | 0.0033 | -0.0309 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0006 | 0.0048 |
| 63.508 | 44.985 | Máx. | -0.1564 | 0.0025 | -0.0259 |
| | | Mín. | -0.1856 | 0.0021 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0004 | 0.0048 |
| 63.508 | 45.235 | Máx. | -0.1561 | 0.0013 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.1851 | 0.0011 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0002 | 0.0048 |
| 63.508 | 45.485 | Máx. | -0.1559 | 0.0005 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.1849 | 0.0004 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 45.735 | Máx. | -0.1559 | -0.0001 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1849 | -0.0001 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0000 | 0.0048 |
| 63.508 | 45.985 | Máx. | -0.1560 | -0.0004 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1850 | -0.0005 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 46.235 | Máx. | -0.1561 | -0.0006 | -0.0256 |
| | | Mín. | -0.1852 | -0.0007 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 46.485 | Máx. | -0.1563 | -0.0006 | -0.0256 |
| | | Mín. | -0.1854 | -0.0007 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 46.735 | Máx. | -0.1565 | -0.0005 | -0.0256 |
| | | Mín. | -0.1856 | -0.0006 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 46.985 | Máx. | -0.1566 | -0.0004 | -0.0256 |
| | | Mín. | -0.1857 | -0.0005 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 47.235 | Máx. | -0.1567 | -0.0002 | -0.0256 |
| | | Mín. | -0.1858 | -0.0003 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0000 | 0.0048 |
| 63.508 | 47.485 | Máx. | -0.1567 | -0.0000 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1858 | -0.0000 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0000 | 0.0048 |
| 63.508 | 47.735 | Máx. | -0.1567 | 0.0002 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0002 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0000 | 0.0048 |
| 63.508 | 47.985 | Máx. | -0.1566 | 0.0004 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.1857 | 0.0004 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0001 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 48.235 | Máx. | -0.1565 | 0.0006 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.1856 | 0.0005 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 48.485 | Máx. | -0.1563 | 0.0007 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.1854 | 0.0006 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 48.735 | Máx. | -0.1562 | 0.0006 | -0.0259 |
| | | Mín. | -0.1852 | 0.0005 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 48.985 | Máx. | -0.1561 | 0.0004 | -0.0259 |
| | | Mín. | -0.1851 | 0.0004 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0001 | 0.0048 |
| 63.508 | 49.235 | Máx. | -0.1560 | 0.0001 | -0.0260 |
| | | Mín. | -0.1850 | 0.0000 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0000 | 0.0048 |
| 63.508 | 49.485 | Máx. | -0.1560 | -0.0005 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.1850 | -0.0005 | -0.0309 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0001 | 0.0049 |
| 63.508 | 49.735 | Máx. | -0.1562 | -0.0012 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.1852 | -0.0014 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0002 | 0.0049 |
| 63.508 | 49.985 | Máx. | -0.1565 | -0.0021 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.1857 | -0.0025 | -0.0312 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0004 | 0.0049 |
| 63.508 | 50.235 | Máx. | -0.1572 | -0.0034 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.1864 | -0.0040 | -0.0313 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0006 | 0.0049 |
| 63.508 | 50.485 | Máx. | -0.1582 | -0.0049 | -0.0265 |
| | | Mín. | -0.1876 | -0.0058 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0009 | 0.0049 |
| 63.508 | 50.735 | Máx. | -0.1596 | -0.0068 | -0.0267 |
| | | Mín. | -0.1893 | -0.0080 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0013 | 0.0050 |
| 63.508 | 50.985 | Máx. | -0.1615 | -0.0089 | -0.0268 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.0106 | -0.0318 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0017 | 0.0050 |
| 63.508 | 51.235 | Máx. | -0.1640 | -0.0114 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.1945 | -0.0136 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0021 | 0.0050 |
| 63.508 | 51.485 | Máx. | -0.1672 | -0.0142 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.1983 | -0.0168 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0026 | 0.0050 |
| 63.508 | 51.735 | Máx. | -0.1711 | -0.0172 | -0.0272 |
| | | Mín. | -0.2029 | -0.0204 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0032 | 0.0051 |
| 63.508 | 51.985 | Máx. | -0.1758 | -0.0203 | -0.0273 |
| | | Mín. | -0.2085 | -0.0241 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0038 | 0.0051 |
| 63.508 | 52.235 | Máx. | -0.1812 | -0.0234 | -0.0273 |
| | | Mín. | -0.2150 | -0.0278 | -0.0324 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0044 | 0.0051 |
| 63.508 | 52.485 | Máx. | -0.1875 | -0.0264 | -0.0273 |
| | | Mín. | -0.2224 | -0.0313 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0049 | 0.0051 |
| 63.508 | 52.735 | Máx. | -0.1945 | -0.0290 | -0.0272 |
| | | Mín. | -0.2307 | -0.0344 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0054 | 0.0051 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 52.985 | Máx. | -0.2022 | -0.0309 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.2398 | -0.0367 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0058 | 0.0050 |
| 63.508 | 53.037 | Máx. | -0.2039 | -0.0316 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.2418 | -0.0374 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0059 | 0.0050 |
| 63.758 | 31.187 | Máx. | -0.1989 | 0.0390 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.2359 | 0.0329 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0061 | 0.0043 |
| 63.758 | 31.235 | Máx. | -0.1972 | 0.0383 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.2339 | 0.0323 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0060 | 0.0043 |
| 63.758 | 31.485 | Máx. | -0.1893 | 0.0361 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.2245 | 0.0304 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0057 | 0.0043 |
| 63.758 | 31.735 | Máx. | -0.1819 | 0.0330 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.2157 | 0.0278 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0052 | 0.0043 |
| 63.758 | 31.985 | Máx. | -0.1753 | 0.0295 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.2079 | 0.0248 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0046 | 0.0043 |
| 63.758 | 32.235 | Máx. | -0.1694 | 0.0258 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.2010 | 0.0217 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0040 | 0.0043 |
| 63.758 | 32.485 | Máx. | -0.1644 | 0.0221 | -0.0230 |
| | | Mín. | -0.1950 | 0.0186 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0035 | 0.0043 |
| 63.758 | 32.735 | Máx. | -0.1601 | 0.0186 | -0.0229 |
| | | Mín. | -0.1899 | 0.0157 | -0.0272 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0029 | 0.0043 |
| 63.758 | 32.985 | Máx. | -0.1566 | 0.0153 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.1857 | 0.0129 | -0.0271 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0024 | 0.0042 |
| 63.758 | 33.235 | Máx. | -0.1537 | 0.0123 | -0.0227 |
| | | Mín. | -0.1823 | 0.0104 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0019 | 0.0042 |
| 63.758 | 33.485 | Máx. | -0.1515 | 0.0097 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1796 | 0.0081 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0015 | 0.0042 |
| 63.758 | 33.735 | Máx. | -0.1497 | 0.0073 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1776 | 0.0061 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0011 | 0.0042 |
| 63.758 | 33.985 | Máx. | -0.1484 | 0.0051 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1760 | 0.0043 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0008 | 0.0042 |
| 63.758 | 34.235 | Máx. | -0.1476 | 0.0031 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1750 | 0.0026 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0005 | 0.0042 |
| 63.758 | 34.485 | Máx. | -0.1471 | 0.0013 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1745 | 0.0011 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0002 | 0.0042 |
| 63.758 | 34.735 | Máx. | -0.1470 | -0.0005 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1744 | -0.0006 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 34.985 | Máx. | -0.1473 | -0.0020 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1748 | -0.0024 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0004 | 0.0042 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 35.235 | Máx. | -0.1480 | -0.0037 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1756 | -0.0044 | -0.0269 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0007 | 0.0042 |
| 63.758 | 35.485 | Máx. | -0.1492 | -0.0056 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.1769 | -0.0066 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0010 | 0.0042 |
| 63.758 | 35.735 | Máx. | -0.1508 | -0.0077 | -0.0229 |
| | | Mín. | -0.1789 | -0.0091 | -0.0272 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0014 | 0.0043 |
| 63.758 | 35.985 | Máx. | -0.1530 | -0.0100 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.1814 | -0.0118 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0019 | 0.0043 |
| 63.758 | 36.235 | Máx. | -0.1557 | -0.0126 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.1847 | -0.0150 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0023 | 0.0043 |
| 63.758 | 36.485 | Máx. | -0.1592 | -0.0155 | -0.0236 |
| | | Mín. | -0.1888 | -0.0184 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0029 | 0.0044 |
| 63.758 | 36.735 | Máx. | -0.1635 | -0.0187 | -0.0238 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.0222 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0035 | 0.0044 |
| 63.758 | 36.985 | Máx. | -0.1685 | -0.0220 | -0.0241 |
| | | Mín. | -0.1999 | -0.0262 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0041 | 0.0045 |
| 63.758 | 37.235 | Máx. | -0.1745 | -0.0255 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.2069 | -0.0303 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0047 | 0.0045 |
| 63.758 | 37.485 | Máx. | -0.1813 | -0.0289 | -0.0246 |
| | | Mín. | -0.2150 | -0.0343 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0054 | 0.0046 |
| 63.758 | 37.735 | Máx. | -0.1890 | -0.0320 | -0.0248 |
| | | Mín. | -0.2241 | -0.0380 | -0.0294 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0060 | 0.0046 |
| 63.758 | 37.985 | Máx. | -0.1974 | -0.0346 | -0.0250 |
| | | Mín. | -0.2341 | -0.0410 | -0.0296 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0064 | 0.0046 |
| 63.758 | 38.187 | Máx. | -0.2048 | -0.0363 | -0.0253 |
| | | Mín. | -0.2429 | -0.0431 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0068 | 0.0047 |
| 63.758 | 41.887 | Máx. | -0.1997 | 0.0389 | -0.0241 |
| | | Mín. | -0.2368 | 0.0328 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0061 | 0.0045 |
| 63.758 | 41.985 | Máx. | -0.1964 | 0.0378 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.2329 | 0.0319 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0059 | 0.0045 |
| 63.758 | 42.235 | Máx. | -0.1885 | 0.0353 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.2236 | 0.0298 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0055 | 0.0045 |
| 63.758 | 42.485 | Máx. | -0.1813 | 0.0320 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.2151 | 0.0270 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0050 | 0.0044 |
| 63.758 | 42.735 | Máx. | -0.1750 | 0.0282 | -0.0238 |
| | | Mín. | -0.2075 | 0.0238 | -0.0282 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0044 | 0.0044 |
| 63.758 | 42.985 | Máx. | -0.1694 | 0.0243 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.2009 | 0.0205 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0038 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 43.235 | Máx. | -0.1647 | 0.0205 | -0.0235 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0173 | -0.0279 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0032 | 0.0044 |
| 63.758 | 43.485 | Máx. | -0.1608 | 0.0168 | -0.0234 |
| | | Mín. | -0.1907 | 0.0142 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0026 | 0.0044 |
| 63.758 | 43.735 | Máx. | -0.1577 | 0.0135 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.1870 | 0.0114 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0021 | 0.0043 |
| 63.758 | 43.985 | Máx. | -0.1552 | 0.0105 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.1840 | 0.0088 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0016 | 0.0043 |
| 63.758 | 44.235 | Máx. | -0.1533 | 0.0079 | -0.0230 |
| | | Mín. | -0.1818 | 0.0066 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0012 | 0.0043 |
| 63.758 | 44.485 | Máx. | -0.1519 | 0.0057 | -0.0229 |
| | | Mín. | -0.1802 | 0.0048 | -0.0271 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0009 | 0.0043 |
| 63.758 | 44.735 | Máx. | -0.1510 | 0.0039 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.1790 | 0.0032 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0006 | 0.0042 |
| 63.758 | 44.985 | Máx. | -0.1503 | 0.0024 | -0.0227 |
| | | Mín. | -0.1783 | 0.0020 | -0.0269 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0004 | 0.0042 |
| 63.758 | 45.235 | Máx. | -0.1500 | 0.0013 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1779 | 0.0011 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0002 | 0.0042 |
| 63.758 | 45.485 | Máx. | -0.1499 | 0.0004 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1777 | 0.0004 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 45.735 | Máx. | -0.1499 | -0.0001 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1777 | -0.0002 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0000 | 0.0042 |
| 63.758 | 45.985 | Máx. | -0.1500 | -0.0004 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1779 | -0.0005 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 46.235 | Máx. | -0.1501 | -0.0006 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1780 | -0.0007 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 46.485 | Máx. | -0.1503 | -0.0006 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1782 | -0.0007 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 46.735 | Máx. | -0.1504 | -0.0005 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1784 | -0.0006 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 46.985 | Máx. | -0.1505 | -0.0004 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1786 | -0.0005 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 47.235 | Máx. | -0.1506 | -0.0002 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1786 | -0.0002 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0000 | 0.0042 |
| 63.758 | 47.485 | Máx. | -0.1507 | 0.0000 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1787 | 0.0000 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0000 | 0.0042 |
| 63.758 | 47.735 | Máx. | -0.1506 | 0.0003 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1786 | 0.0002 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0000 | 0.0042 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 47.985 | Máx. | -0.1505 | 0.0005 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1785 | 0.0004 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 48.235 | Máx. | -0.1504 | 0.0006 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1784 | 0.0005 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 48.485 | Máx. | -0.1503 | 0.0007 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.1782 | 0.0006 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 48.735 | Máx. | -0.1501 | 0.0007 | -0.0227 |
| | | Mín. | -0.1780 | 0.0006 | -0.0269 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 48.985 | Máx. | -0.1499 | 0.0005 | -0.0227 |
| | | Mín. | -0.1778 | 0.0004 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.758 | 49.235 | Máx. | -0.1499 | 0.0001 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.1777 | 0.0001 | -0.0271 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0000 | 0.0042 |
| 63.758 | 49.485 | Máx. | -0.1499 | -0.0004 | -0.0229 |
| | | Mín. | -0.1777 | -0.0004 | -0.0272 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0001 | 0.0043 |
| 63.758 | 49.735 | Máx. | -0.1500 | -0.0011 | -0.0230 |
| | | Mín. | -0.1779 | -0.0013 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0002 | 0.0043 |
| 63.758 | 49.985 | Máx. | -0.1504 | -0.0020 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.1783 | -0.0024 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0004 | 0.0043 |
| 63.758 | 50.235 | Máx. | -0.1510 | -0.0033 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.1791 | -0.0039 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0006 | 0.0043 |
| 63.758 | 50.485 | Máx. | -0.1519 | -0.0048 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.1802 | -0.0057 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0009 | 0.0043 |
| 63.758 | 50.735 | Máx. | -0.1533 | -0.0066 | -0.0234 |
| | | Mín. | -0.1818 | -0.0079 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0012 | 0.0044 |
| 63.758 | 50.985 | Máx. | -0.1552 | -0.0088 | -0.0236 |
| | | Mín. | -0.1841 | -0.0105 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0016 | 0.0044 |
| 63.758 | 51.235 | Máx. | -0.1577 | -0.0113 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.1870 | -0.0134 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0021 | 0.0044 |
| 63.758 | 51.485 | Máx. | -0.1608 | -0.0141 | -0.0238 |
| | | Mín. | -0.1907 | -0.0167 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0026 | 0.0044 |
| 63.758 | 51.735 | Máx. | -0.1647 | -0.0171 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.1953 | -0.0203 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0032 | 0.0045 |
| 63.758 | 51.985 | Máx. | -0.1693 | -0.0202 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.2008 | -0.0240 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0038 | 0.0045 |
| 63.758 | 52.235 | Máx. | -0.1748 | -0.0234 | -0.0241 |
| | | Mín. | -0.2073 | -0.0278 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0044 | 0.0045 |
| 63.758 | 52.485 | Máx. | -0.1811 | -0.0264 | -0.0242 |
| | | Mín. | -0.2148 | -0.0313 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0049 | 0.0045 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 52.735 | Máx. | -0.1881 | -0.0291 | -0.0242 |
| | | Mín. | -0.2231 | -0.0345 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0054 | 0.0045 |
| 63.758 | 52.985 | Máx. | -0.1957 | -0.0310 | -0.0242 |
| | | Mín. | -0.2321 | -0.0367 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0058 | 0.0045 |
| 63.758 | 53.037 | Máx. | -0.1975 | -0.0316 | -0.0242 |
| | | Mín. | -0.2342 | -0.0375 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0059 | 0.0045 |
| 64.008 | 31.187 | Máx. | -0.1935 | 0.0389 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.2295 | 0.0328 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0061 | 0.0038 |
| 64.008 | 31.235 | Máx. | -0.1918 | 0.0382 | -0.0203 |
| | | Mín. | -0.2275 | 0.0322 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0060 | 0.0038 |
| 64.008 | 31.485 | Máx. | -0.1838 | 0.0360 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.2180 | 0.0303 | -0.0239 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0056 | 0.0038 |
| 64.008 | 31.735 | Máx. | -0.1765 | 0.0329 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.2093 | 0.0277 | -0.0238 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0052 | 0.0037 |
| 64.008 | 31.985 | Máx. | -0.1699 | 0.0294 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.2015 | 0.0248 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0046 | 0.0037 |
| 64.008 | 32.235 | Máx. | -0.1641 | 0.0257 | -0.0198 |
| | | Mín. | -0.1946 | 0.0216 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0040 | 0.0037 |
| 64.008 | 32.485 | Máx. | -0.1591 | 0.0220 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.1887 | 0.0185 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0034 | 0.0037 |
| 64.008 | 32.735 | Máx. | -0.1548 | 0.0184 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.1836 | 0.0155 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0029 | 0.0036 |
| 64.008 | 32.985 | Máx. | -0.1513 | 0.0152 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.1795 | 0.0128 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0024 | 0.0036 |
| 64.008 | 33.235 | Máx. | -0.1485 | 0.0122 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.1761 | 0.0103 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0019 | 0.0036 |
| 64.008 | 33.485 | Máx. | -0.1462 | 0.0096 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1734 | 0.0081 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0015 | 0.0036 |
| 64.008 | 33.735 | Máx. | -0.1445 | 0.0072 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1714 | 0.0061 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0011 | 0.0036 |
| 64.008 | 33.985 | Máx. | -0.1432 | 0.0051 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1699 | 0.0043 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0008 | 0.0036 |
| 64.008 | 34.235 | Máx. | -0.1424 | 0.0031 | -0.0191 |
| | | Mín. | -0.1689 | 0.0026 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0005 | 0.0036 |
| 64.008 | 34.485 | Máx. | -0.1419 | 0.0013 | -0.0191 |
| | | Mín. | -0.1683 | 0.0011 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0002 | 0.0036 |
| 64.008 | 34.735 | Máx. | -0.1418 | -0.0004 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1682 | -0.0005 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0001 | 0.0036 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 34.985 | Máx. | -0.1421 | -0.0020 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1686 | -0.0023 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0004 | 0.0036 |
| 64.008 | 35.235 | Máx. | -0.1428 | -0.0036 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1694 | -0.0043 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0007 | 0.0036 |
| 64.008 | 35.485 | Máx. | -0.1439 | -0.0054 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.1707 | -0.0065 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0010 | 0.0036 |
| 64.008 | 35.735 | Máx. | -0.1455 | -0.0075 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.1726 | -0.0089 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0014 | 0.0036 |
| 64.008 | 35.985 | Máx. | -0.1476 | -0.0098 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.1751 | -0.0116 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0018 | 0.0037 |
| 64.008 | 36.235 | Máx. | -0.1503 | -0.0124 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.1783 | -0.0147 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0023 | 0.0037 |
| 64.008 | 36.485 | Máx. | -0.1538 | -0.0153 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.1824 | -0.0181 | -0.0239 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0028 | 0.0037 |
| 64.008 | 36.735 | Máx. | -0.1579 | -0.0184 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.1873 | -0.0219 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0034 | 0.0038 |
| 64.008 | 36.985 | Máx. | -0.1629 | -0.0218 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.1933 | -0.0259 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0041 | 0.0038 |
| 64.008 | 37.235 | Máx. | -0.1688 | -0.0253 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.2002 | -0.0300 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0047 | 0.0039 |
| 64.008 | 37.485 | Máx. | -0.1756 | -0.0287 | -0.0211 |
| | | Mín. | -0.2083 | -0.0340 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0053 | 0.0039 |
| 64.008 | 37.735 | Máx. | -0.1832 | -0.0318 | -0.0214 |
| | | Mín. | -0.2173 | -0.0377 | -0.0253 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0059 | 0.0040 |
| 64.008 | 37.985 | Máx. | -0.1916 | -0.0344 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.2272 | -0.0407 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0064 | 0.0040 |
| 64.008 | 38.187 | Máx. | -0.1989 | -0.0361 | -0.0220 |
| | | Mín. | -0.2359 | -0.0428 | -0.0261 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0067 | 0.0041 |
| 64.008 | 41.887 | Máx. | -0.1940 | 0.0388 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.2301 | 0.0327 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0061 | 0.0039 |
| 64.008 | 41.985 | Máx. | -0.1907 | 0.0377 | -0.0208 |
| | | Mín. | -0.2262 | 0.0318 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0059 | 0.0039 |
| 64.008 | 42.235 | Máx. | -0.1829 | 0.0352 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.2170 | 0.0297 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0055 | 0.0039 |
| 64.008 | 42.485 | Máx. | -0.1758 | 0.0319 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.2085 | 0.0269 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0050 | 0.0038 |
| 64.008 | 42.735 | Máx. | -0.1694 | 0.0281 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.2010 | 0.0237 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0044 | 0.0038 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 42.985 | Máx. | -0.1639 | 0.0242 | -0.0203 |
| | | Mín. | -0.1944 | 0.0204 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0038 | 0.0038 |
| 64.008 | 43.235 | Máx. | -0.1592 | 0.0203 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.1889 | 0.0171 | -0.0239 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0032 | 0.0038 |
| 64.008 | 43.485 | Máx. | -0.1554 | 0.0167 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.1843 | 0.0141 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0026 | 0.0037 |
| 64.008 | 43.735 | Máx. | -0.1523 | 0.0133 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.0112 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0021 | 0.0037 |
| 64.008 | 43.985 | Máx. | -0.1498 | 0.0103 | -0.0198 |
| | | Mín. | -0.1777 | 0.0087 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0016 | 0.0037 |
| 64.008 | 44.235 | Máx. | -0.1480 | 0.0077 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.1755 | 0.0065 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0012 | 0.0037 |
| 64.008 | 44.485 | Máx. | -0.1466 | 0.0056 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.1739 | 0.0047 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0009 | 0.0036 |
| 64.008 | 44.735 | Máx. | -0.1457 | 0.0037 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.1728 | 0.0032 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0006 | 0.0036 |
| 64.008 | 44.985 | Máx. | -0.1451 | 0.0023 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.1721 | 0.0019 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0004 | 0.0036 |
| 64.008 | 45.235 | Máx. | -0.1448 | 0.0012 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1717 | 0.0010 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0002 | 0.0036 |
| 64.008 | 45.485 | Máx. | -0.1446 | 0.0004 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1715 | 0.0003 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 45.735 | Máx. | -0.1446 | -0.0002 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1715 | -0.0002 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0000 | 0.0036 |
| 64.008 | 45.985 | Máx. | -0.1447 | -0.0005 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1717 | -0.0005 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 46.235 | Máx. | -0.1449 | -0.0006 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1719 | -0.0007 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 46.485 | Máx. | -0.1451 | -0.0006 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1720 | -0.0007 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 46.735 | Máx. | -0.1452 | -0.0005 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1722 | -0.0006 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 46.985 | Máx. | -0.1453 | -0.0004 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1724 | -0.0005 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 47.235 | Máx. | -0.1454 | -0.0002 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1725 | -0.0002 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0000 | 0.0036 |
| 64.008 | 47.485 | Máx. | -0.1454 | 0.0000 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1725 | 0.0000 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0000 | 0.0036 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 47.735 | Máx. | -0.1454 | 0.0003 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1725 | 0.0002 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0000 | 0.0036 |
| 64.008 | 47.985 | Máx. | -0.1453 | 0.0005 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1723 | 0.0004 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 48.235 | Máx. | -0.1452 | 0.0007 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.1722 | 0.0006 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 48.485 | Máx. | -0.1450 | 0.0008 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.1720 | 0.0007 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 48.735 | Máx. | -0.1448 | 0.0008 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.1718 | 0.0006 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 48.985 | Máx. | -0.1447 | 0.0006 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.1716 | 0.0005 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0001 | 0.0036 |
| 64.008 | 49.235 | Máx. | -0.1446 | 0.0002 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.1715 | 0.0002 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0000 | 0.0036 |
| 64.008 | 49.485 | Máx. | -0.1445 | -0.0003 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.1714 | -0.0003 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0001 | 0.0037 |
| 64.008 | 49.735 | Máx. | -0.1447 | -0.0010 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.1716 | -0.0012 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0002 | 0.0037 |
| 64.008 | 49.985 | Máx. | -0.1450 | -0.0019 | -0.0198 |
| | | Mín. | -0.1720 | -0.0023 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0004 | 0.0037 |
| 64.008 | 50.235 | Máx. | -0.1456 | -0.0032 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.1727 | -0.0037 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0006 | 0.0037 |
| 64.008 | 50.485 | Máx. | -0.1465 | -0.0047 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.1738 | -0.0055 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0009 | 0.0037 |
| 64.008 | 50.735 | Máx. | -0.1479 | -0.0065 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.1754 | -0.0077 | -0.0239 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0012 | 0.0037 |
| 64.008 | 50.985 | Máx. | -0.1497 | -0.0087 | -0.0203 |
| | | Mín. | -0.1776 | -0.0103 | -0.0240 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0016 | 0.0038 |
| 64.008 | 51.235 | Máx. | -0.1522 | -0.0112 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.1805 | -0.0132 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0021 | 0.0038 |
| 64.008 | 51.485 | Máx. | -0.1553 | -0.0139 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.1841 | -0.0165 | -0.0243 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0026 | 0.0038 |
| 64.008 | 51.735 | Máx. | -0.1591 | -0.0170 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.1887 | -0.0201 | -0.0245 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0032 | 0.0038 |
| 64.008 | 51.985 | Máx. | -0.1637 | -0.0201 | -0.0208 |
| | | Mín. | -0.1942 | -0.0239 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0037 | 0.0039 |
| 64.008 | 52.235 | Máx. | -0.1692 | -0.0233 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.2006 | -0.0277 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0043 | 0.0039 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 52.485 | Máx. | -0.1754 | -0.0264 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.2081 | -0.0313 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0049 | 0.0039 |
| 64.008 | 52.735 | Máx. | -0.1824 | -0.0290 | -0.0211 |
| | | Mín. | -0.2164 | -0.0344 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0054 | 0.0039 |
| 64.008 | 52.985 | Máx. | -0.1901 | -0.0309 | -0.0212 |
| | | Mín. | -0.2254 | -0.0366 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0057 | 0.0039 |
| 64.008 | 53.037 | Máx. | -0.1918 | -0.0315 | -0.0212 |
| | | Mín. | -0.2275 | -0.0374 | -0.0252 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0059 | 0.0040 |
| 64.258 | 31.187 | Máx. | -0.1888 | 0.0387 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.2239 | 0.0327 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0061 | 0.0032 |
| 64.258 | 31.235 | Máx. | -0.1871 | 0.0380 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.2219 | 0.0320 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0060 | 0.0032 |
| 64.258 | 31.485 | Máx. | -0.1792 | 0.0358 | -0.0171 |
| | | Mín. | -0.2125 | 0.0302 | -0.0203 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0056 | 0.0032 |
| 64.258 | 31.735 | Máx. | -0.1719 | 0.0327 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.2039 | 0.0276 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0051 | 0.0032 |
| 64.258 | 31.985 | Máx. | -0.1653 | 0.0292 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.1961 | 0.0246 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0046 | 0.0031 |
| 64.258 | 32.235 | Máx. | -0.1595 | 0.0255 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.1892 | 0.0215 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0040 | 0.0031 |
| 64.258 | 32.485 | Máx. | -0.1546 | 0.0218 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.1833 | 0.0184 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0034 | 0.0031 |
| 64.258 | 32.735 | Máx. | -0.1504 | 0.0183 | -0.0164 |
| | | Mín. | -0.1783 | 0.0154 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0029 | 0.0030 |
| 64.258 | 32.985 | Máx. | -0.1469 | 0.0150 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1742 | 0.0127 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0024 | 0.0030 |
| 64.258 | 33.235 | Máx. | -0.1441 | 0.0121 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1709 | 0.0102 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0019 | 0.0030 |
| 64.258 | 33.485 | Máx. | -0.1418 | 0.0095 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1682 | 0.0080 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0015 | 0.0030 |
| 64.258 | 33.735 | Máx. | -0.1401 | 0.0071 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1662 | 0.0060 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0011 | 0.0030 |
| 64.258 | 33.985 | Máx. | -0.1389 | 0.0050 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.1647 | 0.0042 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0008 | 0.0030 |
| 64.258 | 34.235 | Máx. | -0.1380 | 0.0031 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.1637 | 0.0026 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0005 | 0.0030 |
| 64.258 | 34.485 | Máx. | -0.1376 | 0.0013 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.1632 | 0.0011 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0002 | 0.0030 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 34.735 | Máx. | -0.1375 | -0.0004 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.1631 | -0.0005 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 34.985 | Máx. | -0.1378 | -0.0019 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.1634 | -0.0023 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0004 | 0.0030 |
| 64.258 | 35.235 | Máx. | -0.1384 | -0.0035 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0042 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0007 | 0.0030 |
| 64.258 | 35.485 | Máx. | -0.1395 | -0.0053 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1654 | -0.0063 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0010 | 0.0030 |
| 64.258 | 35.735 | Máx. | -0.1410 | -0.0073 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1673 | -0.0087 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0014 | 0.0030 |
| 64.258 | 35.985 | Máx. | -0.1431 | -0.0096 | -0.0164 |
| | | Mín. | -0.1697 | -0.0114 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0018 | 0.0030 |
| 64.258 | 36.235 | Máx. | -0.1458 | -0.0122 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.1729 | -0.0145 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0023 | 0.0031 |
| 64.258 | 36.485 | Máx. | -0.1492 | -0.0151 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.1769 | -0.0179 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0028 | 0.0031 |
| 64.258 | 36.735 | Máx. | -0.1533 | -0.0182 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.1818 | -0.0216 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0034 | 0.0032 |
| 64.258 | 36.985 | Máx. | -0.1582 | -0.0216 | -0.0172 |
| | | Mín. | -0.1877 | -0.0256 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0040 | 0.0032 |
| 64.258 | 37.235 | Máx. | -0.1641 | -0.0250 | -0.0175 |
| | | Mín. | -0.1946 | -0.0297 | -0.0207 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0047 | 0.0033 |
| 64.258 | 37.485 | Máx. | -0.1708 | -0.0284 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.2025 | -0.0337 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0053 | 0.0033 |
| 64.258 | 37.735 | Máx. | -0.1783 | -0.0315 | -0.0180 |
| | | Mín. | -0.2115 | -0.0374 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0059 | 0.0034 |
| 64.258 | 37.985 | Máx. | -0.1866 | -0.0340 | -0.0183 |
| | | Mín. | -0.2213 | -0.0404 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0063 | 0.0034 |
| 64.258 | 38.187 | Máx. | -0.1938 | -0.0357 | -0.0188 |
| | | Mín. | -0.2299 | -0.0424 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0066 | 0.0035 |
| 64.258 | 41.887 | Máx. | -0.1892 | 0.0385 | -0.0179 |
| | | Mín. | -0.2244 | 0.0325 | -0.0212 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0060 | 0.0033 |
| 64.258 | 41.985 | Máx. | -0.1859 | 0.0375 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.2205 | 0.0316 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0059 | 0.0033 |
| 64.258 | 42.235 | Máx. | -0.1782 | 0.0350 | -0.0175 |
| | | Mín. | -0.2113 | 0.0295 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0055 | 0.0033 |
| 64.258 | 42.485 | Máx. | -0.1711 | 0.0317 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.2029 | 0.0267 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0050 | 0.0032 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 42.735 | Máx. | -0.1648 | 0.0279 | -0.0172 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0235 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0044 | 0.0032 |
| 64.258 | 42.985 | Máx. | -0.1593 | 0.0240 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.1889 | 0.0202 | -0.0202 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0038 | 0.0032 |
| 64.258 | 43.235 | Máx. | -0.1546 | 0.0202 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.1834 | 0.0170 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0032 | 0.0031 |
| 64.258 | 43.485 | Máx. | -0.1508 | 0.0165 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.1789 | 0.0139 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0026 | 0.0031 |
| 64.258 | 43.735 | Máx. | -0.1477 | 0.0132 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.1752 | 0.0111 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0021 | 0.0031 |
| 64.258 | 43.985 | Máx. | -0.1453 | 0.0102 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.1723 | 0.0086 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0016 | 0.0031 |
| 64.258 | 44.235 | Máx. | -0.1435 | 0.0076 | -0.0164 |
| | | Mín. | -0.1702 | 0.0064 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0012 | 0.0030 |
| 64.258 | 44.485 | Máx. | -0.1422 | 0.0054 | -0.0163 |
| | | Mín. | -0.1686 | 0.0046 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0009 | 0.0030 |
| 64.258 | 44.735 | Máx. | -0.1412 | 0.0037 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1675 | 0.0031 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0006 | 0.0030 |
| 64.258 | 44.985 | Máx. | -0.1407 | 0.0022 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1668 | 0.0019 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0003 | 0.0030 |
| 64.258 | 45.235 | Máx. | -0.1404 | 0.0011 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1665 | 0.0010 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0002 | 0.0030 |
| 64.258 | 45.485 | Máx. | -0.1402 | 0.0003 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1663 | 0.0003 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 45.735 | Máx. | -0.1403 | -0.0002 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1663 | -0.0002 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0000 | 0.0030 |
| 64.258 | 45.985 | Máx. | -0.1404 | -0.0005 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1665 | -0.0006 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 46.235 | Máx. | -0.1405 | -0.0006 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1667 | -0.0007 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 46.485 | Máx. | -0.1407 | -0.0006 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1669 | -0.0007 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 46.735 | Máx. | -0.1408 | -0.0005 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1670 | -0.0006 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 46.985 | Máx. | -0.1410 | -0.0004 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1672 | -0.0004 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 47.235 | Máx. | -0.1410 | -0.0002 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1673 | -0.0002 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0000 | 0.0030 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 47.485 | Máx. | -0.1410 | 0.0001 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1673 | 0.0001 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0000 | 0.0030 |
| 64.258 | 47.735 | Máx. | -0.1410 | 0.0003 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.1672 | 0.0003 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 47.985 | Máx. | -0.1409 | 0.0006 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1671 | 0.0005 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 48.235 | Máx. | -0.1408 | 0.0007 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1669 | 0.0006 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 48.485 | Máx. | -0.1406 | 0.0008 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1667 | 0.0007 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 48.735 | Máx. | -0.1404 | 0.0008 | -0.0163 |
| | | Mín. | -0.1665 | 0.0007 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 48.985 | Máx. | -0.1402 | 0.0007 | -0.0163 |
| | | Mín. | -0.1663 | 0.0005 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0001 | 0.0030 |
| 64.258 | 49.235 | Máx. | -0.1401 | 0.0003 | -0.0164 |
| | | Mín. | -0.1662 | 0.0003 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0000 | 0.0031 |
| 64.258 | 49.485 | Máx. | -0.1401 | -0.0002 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.1661 | -0.0003 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0000 | 0.0031 |
| 64.258 | 49.735 | Máx. | -0.1402 | -0.0009 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.1662 | -0.0011 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0002 | 0.0031 |
| 64.258 | 49.985 | Máx. | -0.1405 | -0.0018 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.1666 | -0.0022 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0003 | 0.0031 |
| 64.258 | 50.235 | Máx. | -0.1410 | -0.0031 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.1673 | -0.0036 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0006 | 0.0031 |
| 64.258 | 50.485 | Máx. | -0.1419 | -0.0046 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.1683 | -0.0054 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0008 | 0.0031 |
| 64.258 | 50.735 | Máx. | -0.1433 | -0.0064 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.1699 | -0.0076 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0012 | 0.0031 |
| 64.258 | 50.985 | Máx. | -0.1451 | -0.0086 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.1721 | -0.0102 | -0.0202 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0016 | 0.0032 |
| 64.258 | 51.235 | Máx. | -0.1475 | -0.0110 | -0.0172 |
| | | Mín. | -0.1749 | -0.0131 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0021 | 0.0032 |
| 64.258 | 51.485 | Máx. | -0.1506 | -0.0138 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.1786 | -0.0164 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0026 | 0.0032 |
| 64.258 | 51.735 | Máx. | -0.1544 | -0.0168 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.1831 | -0.0200 | -0.0207 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0031 | 0.0032 |
| 64.258 | 51.985 | Máx. | -0.1590 | -0.0200 | -0.0176 |
| | | Mín. | -0.1885 | -0.0237 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0037 | 0.0033 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 52.235 | Máx. | -0.1644 | -0.0232 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.1950 | -0.0275 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0043 | 0.0033 |
| 64.258 | 52.485 | Máx. | -0.1706 | -0.0262 | -0.0178 |
| | | Mín. | -0.2023 | -0.0311 | -0.0212 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0049 | 0.0033 |
| 64.258 | 52.735 | Máx. | -0.1776 | -0.0289 | -0.0180 |
| | | Mín. | -0.2106 | -0.0342 | -0.0213 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0054 | 0.0033 |
| 64.258 | 52.985 | Máx. | -0.1851 | -0.0307 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.2196 | -0.0365 | -0.0215 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0057 | 0.0034 |
| 64.258 | 53.037 | Máx. | -0.1869 | -0.0314 | -0.0183 |
| | | Mín. | -0.2216 | -0.0372 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0058 | 0.0034 |
| 64.315 | 56.235 | Máx. | -0.2096 | 0.0124 | -0.0366 |
| | | Mín. | -0.2485 | 0.0105 | -0.0434 |
| | | Dif. | 0.0390 | 0.0019 | 0.0068 |
| 64.347 | 24.735 | Máx. | -0.2140 | 0.0339 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.2538 | 0.0286 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0053 | 0.0061 |
| 64.347 | 24.985 | Máx. | -0.2068 | 0.0320 | -0.0333 |
| | | Mín. | -0.2453 | 0.0270 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.0050 | 0.0062 |
| 64.347 | 25.235 | Máx. | -0.2003 | 0.0291 | -0.0337 |
| | | Mín. | -0.2375 | 0.0245 | -0.0400 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0046 | 0.0063 |
| 64.347 | 25.485 | Máx. | -0.1944 | 0.0253 | -0.0339 |
| | | Mín. | -0.2306 | 0.0214 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0040 | 0.0063 |
| 64.347 | 25.735 | Máx. | -0.1895 | 0.0211 | -0.0341 |
| | | Mín. | -0.2247 | 0.0178 | -0.0404 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0033 | 0.0063 |
| 64.347 | 25.985 | Máx. | -0.1855 | 0.0166 | -0.0341 |
| | | Mín. | -0.2200 | 0.0140 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0026 | 0.0063 |
| 64.347 | 26.235 | Máx. | -0.1825 | 0.0119 | -0.0341 |
| | | Mín. | -0.2164 | 0.0100 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0019 | 0.0064 |
| 64.347 | 26.485 | Máx. | -0.1805 | 0.0071 | -0.0342 |
| | | Mín. | -0.2140 | 0.0060 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0011 | 0.0064 |
| 64.347 | 26.735 | Máx. | -0.1795 | 0.0022 | -0.0342 |
| | | Mín. | -0.2129 | 0.0019 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0004 | 0.0064 |
| 64.347 | 26.985 | Máx. | -0.1795 | -0.0021 | -0.0342 |
| | | Mín. | -0.2129 | -0.0025 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0004 | 0.0064 |
| 64.347 | 27.235 | Máx. | -0.1806 | -0.0061 | -0.0342 |
| | | Mín. | -0.2142 | -0.0073 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0011 | 0.0064 |
| 64.347 | 27.485 | Máx. | -0.1826 | -0.0100 | -0.0342 |
| | | Mín. | -0.2166 | -0.0118 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0019 | 0.0064 |
| 64.347 | 27.735 | Máx. | -0.1856 | -0.0137 | -0.0341 |
| | | Mín. | -0.2201 | -0.0163 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0026 | 0.0064 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.347 | 27.985 | Máx. | -0.1895 | -0.0172 | -0.0341 |
| | | Mín. | -0.2247 | -0.0204 | -0.0404 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0032 | 0.0063 |
| 64.347 | 28.235 | Máx. | -0.1943 | -0.0204 | -0.0339 |
| | | Mín. | -0.2304 | -0.0242 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0038 | 0.0063 |
| 64.347 | 28.485 | Máx. | -0.1998 | -0.0231 | -0.0336 |
| | | Mín. | -0.2370 | -0.0274 | -0.0399 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0043 | 0.0063 |
| 64.347 | 28.735 | Máx. | -0.2060 | -0.0251 | -0.0331 |
| | | Mín. | -0.2443 | -0.0298 | -0.0393 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0047 | 0.0062 |
| 64.347 | 28.985 | Máx. | -0.2126 | -0.0264 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2522 | -0.0313 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0049 | 0.0060 |
| 64.356 | 56.485 | Máx. | -0.2055 | 0.0102 | -0.0367 |
| | | Mín. | -0.2437 | 0.0086 | -0.0436 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0016 | 0.0068 |
| 64.397 | 56.735 | Máx. | -0.2020 | 0.0069 | -0.0364 |
| | | Mín. | -0.2396 | 0.0059 | -0.0432 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0011 | 0.0068 |
| 64.438 | 56.985 | Máx. | -0.1994 | 0.0032 | -0.0359 |
| | | Mín. | -0.2365 | 0.0027 | -0.0425 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0005 | 0.0067 |
| 64.480 | 57.235 | Máx. | -0.1977 | -0.0006 | -0.0351 |
| | | Mín. | -0.2344 | -0.0008 | -0.0417 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0001 | 0.0065 |
| 64.508 | 24.651 | Máx. | -0.2114 | 0.0360 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.2507 | 0.0304 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0056 | 0.0057 |
| 64.508 | 24.735 | Máx. | -0.2087 | 0.0350 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.2475 | 0.0295 | -0.0373 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0055 | 0.0058 |
| 64.508 | 24.985 | Máx. | -0.2014 | 0.0327 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.2389 | 0.0276 | -0.0379 |
| | | Dif. | 0.0375 | 0.0051 | 0.0059 |
| 64.508 | 25.235 | Máx. | -0.1948 | 0.0295 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2310 | 0.0248 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0046 | 0.0060 |
| 64.508 | 25.485 | Máx. | -0.1889 | 0.0256 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.2241 | 0.0216 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0040 | 0.0061 |
| 64.508 | 25.735 | Máx. | -0.1840 | 0.0212 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.2182 | 0.0179 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0033 | 0.0061 |
| 64.508 | 25.985 | Máx. | -0.1799 | 0.0166 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2134 | 0.0140 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0026 | 0.0061 |
| 64.508 | 26.235 | Máx. | -0.1769 | 0.0119 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2098 | 0.0100 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0019 | 0.0061 |
| 64.508 | 26.485 | Máx. | -0.1749 | 0.0071 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2075 | 0.0060 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0011 | 0.0061 |
| 64.508 | 26.735 | Máx. | -0.1739 | 0.0023 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2063 | 0.0019 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0004 | 0.0061 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 26.985 | Máx. | -0.1740 | -0.0021 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2063 | -0.0025 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0004 | 0.0061 |
| 64.508 | 27.235 | Máx. | -0.1750 | -0.0061 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2076 | -0.0073 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0011 | 0.0061 |
| 64.508 | 27.485 | Máx. | -0.1770 | -0.0100 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2100 | -0.0119 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0019 | 0.0061 |
| 64.508 | 27.735 | Máx. | -0.1800 | -0.0138 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2135 | -0.0163 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0026 | 0.0061 |
| 64.508 | 27.985 | Máx. | -0.1840 | -0.0173 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.2182 | -0.0206 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0032 | 0.0061 |
| 64.508 | 28.235 | Máx. | -0.1888 | -0.0206 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.2239 | -0.0244 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0038 | 0.0061 |
| 64.508 | 28.485 | Máx. | -0.1943 | -0.0235 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.2305 | -0.0279 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0044 | 0.0060 |
| 64.508 | 28.735 | Máx. | -0.2006 | -0.0258 | -0.0319 |
| | | Mín. | -0.2379 | -0.0306 | -0.0378 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0048 | 0.0059 |
| 64.508 | 28.985 | Máx. | -0.2074 | -0.0273 | -0.0313 |
| | | Mín. | -0.2460 | -0.0324 | -0.0372 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0051 | 0.0058 |
| 64.508 | 28.987 | Máx. | -0.2075 | -0.0277 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.2461 | -0.0329 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0052 | 0.0058 |
| 64.508 | 31.187 | Máx. | -0.1848 | 0.0385 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.2192 | 0.0324 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0060 | 0.0027 |
| 64.508 | 31.235 | Máx. | -0.1832 | 0.0378 | -0.0144 |
| | | Mín. | -0.2173 | 0.0318 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0059 | 0.0027 |
| 64.508 | 31.485 | Máx. | -0.1753 | 0.0356 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.2079 | 0.0300 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0056 | 0.0026 |
| 64.508 | 31.735 | Máx. | -0.1681 | 0.0325 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.1993 | 0.0274 | -0.0166 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0051 | 0.0026 |
| 64.508 | 31.985 | Máx. | -0.1615 | 0.0290 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.1916 | 0.0245 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0046 | 0.0026 |
| 64.508 | 32.235 | Máx. | -0.1558 | 0.0253 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1848 | 0.0213 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0040 | 0.0025 |
| 64.508 | 32.485 | Máx. | -0.1509 | 0.0216 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.1789 | 0.0182 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0034 | 0.0025 |
| 64.508 | 32.735 | Máx. | -0.1467 | 0.0181 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1740 | 0.0153 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0028 | 0.0025 |
| 64.508 | 32.985 | Máx. | -0.1432 | 0.0149 | -0.0132 |
| | | Mín. | -0.1699 | 0.0126 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0023 | 0.0025 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 33.235 | Máx. | -0.1404 | 0.0120 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1666 | 0.0101 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0019 | 0.0024 |
| 64.508 | 33.485 | Máx. | -0.1382 | 0.0094 | -0.0130 |
| | | Mín. | -0.1639 | 0.0079 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0015 | 0.0024 |
| 64.508 | 33.735 | Máx. | -0.1365 | 0.0070 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0059 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0011 | 0.0024 |
| 64.508 | 33.985 | Máx. | -0.1353 | 0.0050 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.1605 | 0.0042 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0008 | 0.0024 |
| 64.508 | 34.235 | Máx. | -0.1345 | 0.0031 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.1595 | 0.0026 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0005 | 0.0024 |
| 64.508 | 34.485 | Máx. | -0.1340 | 0.0013 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.1590 | 0.0011 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0002 | 0.0024 |
| 64.508 | 34.735 | Máx. | -0.1339 | -0.0004 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.1588 | -0.0004 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0001 | 0.0024 |
| 64.508 | 34.985 | Máx. | -0.1342 | -0.0019 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.1592 | -0.0022 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0003 | 0.0024 |
| 64.508 | 35.235 | Máx. | -0.1348 | -0.0035 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.1599 | -0.0041 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0006 | 0.0024 |
| 64.508 | 35.485 | Máx. | -0.1359 | -0.0052 | -0.0130 |
| | | Mín. | -0.1612 | -0.0062 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0010 | 0.0024 |
| 64.508 | 35.735 | Máx. | -0.1374 | -0.0072 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1630 | -0.0086 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0013 | 0.0024 |
| 64.508 | 35.985 | Máx. | -0.1395 | -0.0095 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1654 | -0.0112 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0018 | 0.0025 |
| 64.508 | 36.235 | Máx. | -0.1421 | -0.0120 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1685 | -0.0143 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0022 | 0.0025 |
| 64.508 | 36.485 | Máx. | -0.1454 | -0.0149 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1725 | -0.0176 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0028 | 0.0025 |
| 64.508 | 36.735 | Máx. | -0.1495 | -0.0180 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.1773 | -0.0213 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0033 | 0.0026 |
| 64.508 | 36.985 | Máx. | -0.1544 | -0.0213 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.1831 | -0.0253 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0040 | 0.0026 |
| 64.508 | 37.235 | Máx. | -0.1601 | -0.0247 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.1899 | -0.0293 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0046 | 0.0027 |
| 64.508 | 37.485 | Máx. | -0.1667 | -0.0281 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.1978 | -0.0333 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0052 | 0.0027 |
| 64.508 | 37.735 | Máx. | -0.1742 | -0.0312 | -0.0149 |
| | | Mín. | -0.2066 | -0.0370 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0058 | 0.0028 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 37.985 | Máx. | -0.1824 | -0.0337 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.2164 | -0.0400 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0063 | 0.0028 |
| 64.508 | 38.187 | Máx. | -0.1896 | -0.0354 | -0.0157 |
| | | Mín. | -0.2249 | -0.0420 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0066 | 0.0029 |
| 64.508 | 41.887 | Máx. | -0.1852 | 0.0383 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.2196 | 0.0323 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0060 | 0.0028 |
| 64.508 | 41.985 | Máx. | -0.1819 | 0.0372 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.2158 | 0.0314 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0058 | 0.0027 |
| 64.508 | 42.235 | Máx. | -0.1742 | 0.0347 | -0.0145 |
| | | Mín. | -0.2066 | 0.0293 | -0.0172 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0054 | 0.0027 |
| 64.508 | 42.485 | Máx. | -0.1672 | 0.0314 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.1983 | 0.0265 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0049 | 0.0027 |
| 64.508 | 42.735 | Máx. | -0.1609 | 0.0277 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.1908 | 0.0234 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0043 | 0.0026 |
| 64.508 | 42.985 | Máx. | -0.1555 | 0.0238 | -0.0139 |
| | | Mín. | -0.1844 | 0.0201 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0037 | 0.0026 |
| 64.508 | 43.235 | Máx. | -0.1509 | 0.0200 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.1789 | 0.0168 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0031 | 0.0026 |
| 64.508 | 43.485 | Máx. | -0.1471 | 0.0164 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1744 | 0.0138 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0026 | 0.0025 |
| 64.508 | 43.735 | Máx. | -0.1440 | 0.0130 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.1708 | 0.0110 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0020 | 0.0025 |
| 64.508 | 43.985 | Máx. | -0.1416 | 0.0101 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1680 | 0.0085 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0016 | 0.0025 |
| 64.508 | 44.235 | Máx. | -0.1398 | 0.0075 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1658 | 0.0063 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0012 | 0.0025 |
| 64.508 | 44.485 | Máx. | -0.1385 | 0.0054 | -0.0132 |
| | | Mín. | -0.1643 | 0.0045 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0008 | 0.0025 |
| 64.508 | 44.735 | Máx. | -0.1376 | 0.0036 | -0.0132 |
| | | Mín. | -0.1632 | 0.0030 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0006 | 0.0025 |
| 64.508 | 44.985 | Máx. | -0.1370 | 0.0022 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1625 | 0.0018 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0003 | 0.0024 |
| 64.508 | 45.235 | Máx. | -0.1367 | 0.0011 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1622 | 0.0009 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0002 | 0.0024 |
| 64.508 | 45.485 | Máx. | -0.1366 | 0.0003 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1620 | 0.0003 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0000 | 0.0024 |
| 64.508 | 45.735 | Máx. | -0.1367 | -0.0002 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1621 | -0.0002 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0000 | 0.0024 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 45.985 | Máx. | -0.1368 | -0.0005 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1622 | -0.0006 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0001 | 0.0024 |
| 64.508 | 46.235 | Máx. | -0.1369 | -0.0006 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1624 | -0.0007 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0001 | 0.0024 |
| 64.508 | 46.485 | Máx. | -0.1371 | -0.0006 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1626 | -0.0007 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0001 | 0.0024 |
| 64.508 | 46.735 | Máx. | -0.1372 | -0.0005 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1628 | -0.0006 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0001 | 0.0024 |
| 64.508 | 46.985 | Máx. | -0.1373 | -0.0003 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1629 | -0.0004 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0001 | 0.0024 |
| 64.508 | 47.235 | Máx. | -0.1374 | -0.0001 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.1630 | -0.0002 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0000 | 0.0024 |
| 64.508 | 47.485 | Máx. | -0.1374 | 0.0001 | -0.0132 |
| | | Mín. | -0.1630 | 0.0001 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0000 | 0.0024 |
| 64.508 | 47.735 | Máx. | -0.1374 | 0.0004 | -0.0132 |
| | | Mín. | -0.1629 | 0.0003 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0001 | 0.0025 |
| 64.508 | 47.985 | Máx. | -0.1373 | 0.0006 | -0.0132 |
| | | Mín. | -0.1628 | 0.0005 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0001 | 0.0025 |
| 64.508 | 48.235 | Máx. | -0.1371 | 0.0008 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1626 | 0.0007 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0001 | 0.0025 |
| 64.508 | 48.485 | Máx. | -0.1369 | 0.0009 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1624 | 0.0007 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0001 | 0.0025 |
| 64.508 | 48.735 | Máx. | -0.1367 | 0.0009 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1622 | 0.0007 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0001 | 0.0025 |
| 64.508 | 48.985 | Máx. | -0.1365 | 0.0007 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0006 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0001 | 0.0025 |
| 64.508 | 49.235 | Máx. | -0.1364 | 0.0004 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1618 | 0.0003 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0001 | 0.0025 |
| 64.508 | 49.485 | Máx. | -0.1363 | -0.0001 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.1617 | -0.0002 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0000 | 0.0025 |
| 64.508 | 49.735 | Máx. | -0.1364 | -0.0008 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1618 | -0.0010 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0002 | 0.0025 |
| 64.508 | 49.985 | Máx. | -0.1367 | -0.0018 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1622 | -0.0021 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0003 | 0.0025 |
| 64.508 | 50.235 | Máx. | -0.1373 | -0.0030 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.1628 | -0.0035 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0006 | 0.0026 |
| 64.508 | 50.485 | Máx. | -0.1381 | -0.0045 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.1638 | -0.0053 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0008 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 50.735 | Máx. | -0.1394 | -0.0063 | -0.0139 |
| | | Mín. | -0.1654 | -0.0075 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0012 | 0.0026 |
| 64.508 | 50.985 | Máx. | -0.1412 | -0.0084 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.1675 | -0.0100 | -0.0166 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0016 | 0.0026 |
| 64.508 | 51.235 | Máx. | -0.1436 | -0.0109 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.1703 | -0.0129 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0020 | 0.0026 |
| 64.508 | 51.485 | Máx. | -0.1466 | -0.0137 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.1739 | -0.0162 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0025 | 0.0027 |
| 64.508 | 51.735 | Máx. | -0.1504 | -0.0167 | -0.0144 |
| | | Mín. | -0.1784 | -0.0198 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0031 | 0.0027 |
| 64.508 | 51.985 | Máx. | -0.1550 | -0.0199 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.1838 | -0.0236 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0037 | 0.0027 |
| 64.508 | 52.235 | Máx. | -0.1604 | -0.0230 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.1902 | -0.0273 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0043 | 0.0027 |
| 64.508 | 52.485 | Máx. | -0.1665 | -0.0261 | -0.0149 |
| | | Mín. | -0.1975 | -0.0309 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0048 | 0.0028 |
| 64.508 | 52.735 | Máx. | -0.1735 | -0.0287 | -0.0151 |
| | | Mín. | -0.2057 | -0.0340 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0053 | 0.0028 |
| 64.508 | 52.985 | Máx. | -0.1810 | -0.0306 | -0.0153 |
| | | Mín. | -0.2147 | -0.0362 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0057 | 0.0028 |
| 64.508 | 53.037 | Máx. | -0.1827 | -0.0312 | -0.0154 |
| | | Mín. | -0.2167 | -0.0370 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0058 | 0.0029 |
| 64.508 | 56.067 | Máx. | -0.2046 | 0.0151 | -0.0348 |
| | | Mín. | -0.2427 | 0.0127 | -0.0413 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0024 | 0.0065 |
| 64.508 | 56.235 | Máx. | -0.2024 | 0.0133 | -0.0352 |
| | | Mín. | -0.2401 | 0.0112 | -0.0418 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0021 | 0.0066 |
| 64.508 | 56.485 | Máx. | -0.1998 | 0.0105 | -0.0354 |
| | | Mín. | -0.2370 | 0.0088 | -0.0420 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0016 | 0.0066 |
| 64.508 | 56.735 | Máx. | -0.1979 | 0.0070 | -0.0354 |
| | | Mín. | -0.2347 | 0.0059 | -0.0419 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0011 | 0.0066 |
| 64.508 | 56.985 | Máx. | -0.1968 | 0.0030 | -0.0351 |
| | | Mín. | -0.2334 | 0.0025 | -0.0416 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0005 | 0.0065 |
| 64.508 | 57.235 | Máx. | -0.1966 | -0.0008 | -0.0346 |
| | | Mín. | -0.2332 | -0.0010 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0002 | 0.0064 |
| 64.508 | 57.409 | Máx. | -0.1970 | -0.0030 | -0.0347 |
| | | Mín. | -0.2336 | -0.0035 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0006 | 0.0064 |
| 64.521 | 57.485 | Máx. | -0.1969 | -0.0045 | -0.0340 |
| | | Mín. | -0.2335 | -0.0054 | -0.0403 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0008 | 0.0063 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.562 | 57.735 | Máx. | -0.1973 | -0.0090 | -0.0328 |
| | | Mín. | -0.2340 | -0.0107 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0017 | 0.0061 |
| 64.603 | 57.985 | Máx. | -0.1988 | -0.0129 | -0.0319 |
| | | Mín. | -0.2358 | -0.0153 | -0.0378 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0024 | 0.0059 |
| 64.644 | 58.235 | Máx. | -0.2013 | -0.0160 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.2387 | -0.0190 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0030 | 0.0058 |
| 64.685 | 58.485 | Máx. | -0.2045 | -0.0183 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2425 | -0.0217 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0034 | 0.0056 |
| 64.726 | 58.735 | Máx. | -0.2082 | -0.0195 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.2470 | -0.0231 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0036 | 0.0054 |
| 64.758 | 24.651 | Máx. | -0.2037 | 0.0366 | -0.0291 |
| | | Mín. | -0.2416 | 0.0309 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0057 | 0.0054 |
| 64.758 | 24.735 | Máx. | -0.2010 | 0.0356 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.2384 | 0.0300 | -0.0348 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0056 | 0.0055 |
| 64.758 | 24.985 | Máx. | -0.1936 | 0.0331 | -0.0297 |
| | | Mín. | -0.2296 | 0.0279 | -0.0353 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0052 | 0.0055 |
| 64.758 | 25.235 | Máx. | -0.1869 | 0.0298 | -0.0300 |
| | | Mín. | -0.2216 | 0.0251 | -0.0356 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0047 | 0.0056 |
| 64.758 | 25.485 | Máx. | -0.1810 | 0.0258 | -0.0302 |
| | | Mín. | -0.2146 | 0.0217 | -0.0358 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0040 | 0.0056 |
| 64.758 | 25.735 | Máx. | -0.1759 | 0.0214 | -0.0303 |
| | | Mín. | -0.2087 | 0.0180 | -0.0360 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0033 | 0.0056 |
| 64.758 | 25.985 | Máx. | -0.1719 | 0.0167 | -0.0304 |
| | | Mín. | -0.2039 | 0.0141 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0026 | 0.0057 |
| 64.758 | 26.235 | Máx. | -0.1689 | 0.0119 | -0.0304 |
| | | Mín. | -0.2003 | 0.0101 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0019 | 0.0057 |
| 64.758 | 26.485 | Máx. | -0.1669 | 0.0071 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.1979 | 0.0060 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0011 | 0.0057 |
| 64.758 | 26.735 | Máx. | -0.1659 | 0.0023 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.1968 | 0.0019 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0004 | 0.0057 |
| 64.758 | 26.985 | Máx. | -0.1659 | -0.0021 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.1968 | -0.0025 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0004 | 0.0057 |
| 64.758 | 27.235 | Máx. | -0.1670 | -0.0061 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.1980 | -0.0072 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0011 | 0.0057 |
| 64.758 | 27.485 | Máx. | -0.1690 | -0.0100 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.2004 | -0.0119 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0019 | 0.0057 |
| 64.758 | 27.735 | Máx. | -0.1720 | -0.0138 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.2040 | -0.0164 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0026 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 27.985 | Máx. | -0.1759 | -0.0174 | -0.0304 |
| | | Mín. | -0.2087 | -0.0207 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0032 | 0.0057 |
| 64.758 | 28.235 | Máx. | -0.1808 | -0.0208 | -0.0303 |
| | | Mín. | -0.2144 | -0.0247 | -0.0360 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0039 | 0.0056 |
| 64.758 | 28.485 | Máx. | -0.1864 | -0.0238 | -0.0302 |
| | | Mín. | -0.2211 | -0.0282 | -0.0358 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0044 | 0.0056 |
| 64.758 | 28.735 | Máx. | -0.1928 | -0.0262 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2286 | -0.0311 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0049 | 0.0056 |
| 64.758 | 28.985 | Máx. | -0.1997 | -0.0278 | -0.0296 |
| | | Mín. | -0.2368 | -0.0330 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0052 | 0.0055 |
| 64.758 | 28.987 | Máx. | -0.1998 | -0.0282 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.2370 | -0.0335 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0052 | 0.0055 |
| 64.758 | 31.187 | Máx. | -0.1816 | 0.0382 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.2153 | 0.0322 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0060 | 0.0022 |
| 64.758 | 31.235 | Máx. | -0.1799 | 0.0375 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.2134 | 0.0316 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0059 | 0.0022 |
| 64.758 | 31.485 | Máx. | -0.1721 | 0.0353 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.2042 | 0.0297 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0055 | 0.0021 |
| 64.758 | 31.735 | Máx. | -0.1649 | 0.0323 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.1956 | 0.0272 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0051 | 0.0021 |
| 64.758 | 31.985 | Máx. | -0.1585 | 0.0288 | -0.0111 |
| | | Mín. | -0.1879 | 0.0243 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0045 | 0.0021 |
| 64.758 | 32.235 | Máx. | -0.1528 | 0.0251 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.1812 | 0.0212 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0039 | 0.0020 |
| 64.758 | 32.485 | Máx. | -0.1479 | 0.0215 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.1754 | 0.0181 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0034 | 0.0020 |
| 64.758 | 32.735 | Máx. | -0.1437 | 0.0180 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1705 | 0.0152 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0028 | 0.0020 |
| 64.758 | 32.985 | Máx. | -0.1403 | 0.0148 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1664 | 0.0124 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0023 | 0.0019 |
| 64.758 | 33.235 | Máx. | -0.1376 | 0.0119 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.1632 | 0.0100 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0019 | 0.0019 |
| 64.758 | 33.485 | Máx. | -0.1354 | 0.0093 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.1606 | 0.0078 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0015 | 0.0019 |
| 64.758 | 33.735 | Máx. | -0.1337 | 0.0070 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1586 | 0.0059 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0011 | 0.0019 |
| 64.758 | 33.985 | Máx. | -0.1325 | 0.0049 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1571 | 0.0041 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0008 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 34.235 | Máx. | -0.1317 | 0.0030 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1562 | 0.0026 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0005 | 0.0019 |
| 64.758 | 34.485 | Máx. | -0.1312 | 0.0013 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.1556 | 0.0011 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0002 | 0.0019 |
| 64.758 | 34.735 | Máx. | -0.1311 | -0.0003 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1555 | -0.0004 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0019 |
| 64.758 | 34.985 | Máx. | -0.1314 | -0.0018 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1558 | -0.0021 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0003 | 0.0019 |
| 64.758 | 35.235 | Máx. | -0.1320 | -0.0034 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1566 | -0.0040 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0006 | 0.0019 |
| 64.758 | 35.485 | Máx. | -0.1330 | -0.0051 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.1578 | -0.0061 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0010 | 0.0019 |
| 64.758 | 35.735 | Máx. | -0.1345 | -0.0071 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.1596 | -0.0084 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0013 | 0.0019 |
| 64.758 | 35.985 | Máx. | -0.1365 | -0.0093 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1619 | -0.0111 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0017 | 0.0019 |
| 64.758 | 36.235 | Máx. | -0.1391 | -0.0119 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1650 | -0.0141 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0022 | 0.0020 |
| 64.758 | 36.485 | Máx. | -0.1424 | -0.0147 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.1689 | -0.0174 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0027 | 0.0020 |
| 64.758 | 36.735 | Máx. | -0.1464 | -0.0178 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1737 | -0.0211 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0033 | 0.0020 |
| 64.758 | 36.985 | Máx. | -0.1513 | -0.0211 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.1794 | -0.0250 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0039 | 0.0021 |
| 64.758 | 37.235 | Máx. | -0.1569 | -0.0245 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.1861 | -0.0290 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0046 | 0.0021 |
| 64.758 | 37.485 | Máx. | -0.1635 | -0.0278 | -0.0117 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.0330 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0052 | 0.0022 |
| 64.758 | 37.735 | Máx. | -0.1709 | -0.0309 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.2027 | -0.0366 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0057 | 0.0022 |
| 64.758 | 37.985 | Máx. | -0.1790 | -0.0334 | -0.0124 |
| | | Mín. | -0.2123 | -0.0396 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0062 | 0.0023 |
| 64.758 | 38.187 | Máx. | -0.1861 | -0.0350 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.2208 | -0.0415 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0065 | 0.0024 |
| 64.758 | 41.887 | Máx. | -0.1818 | 0.0379 | -0.0123 |
| | | Mín. | -0.2156 | 0.0320 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0060 | 0.0023 |
| 64.758 | 41.985 | Máx. | -0.1786 | 0.0369 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.2118 | 0.0311 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0058 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 42.235 | Máx. | -0.1710 | 0.0344 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.2028 | 0.0290 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0054 | 0.0022 |
| 64.758 | 42.485 | Máx. | -0.1640 | 0.0312 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.1945 | 0.0263 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0049 | 0.0022 |
| 64.758 | 42.735 | Máx. | -0.1578 | 0.0275 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.1871 | 0.0232 | -0.0135 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0043 | 0.0021 |
| 64.758 | 42.985 | Máx. | -0.1524 | 0.0236 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.1807 | 0.0199 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0037 | 0.0021 |
| 64.758 | 43.235 | Máx. | -0.1478 | 0.0198 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1753 | 0.0167 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0031 | 0.0020 |
| 64.758 | 43.485 | Máx. | -0.1440 | 0.0162 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.1708 | 0.0137 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0025 | 0.0020 |
| 64.758 | 43.735 | Máx. | -0.1410 | 0.0129 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.1673 | 0.0109 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0020 | 0.0020 |
| 64.758 | 43.985 | Máx. | -0.1387 | 0.0100 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1645 | 0.0084 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0016 | 0.0020 |
| 64.758 | 44.235 | Máx. | -0.1369 | 0.0074 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1623 | 0.0063 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0012 | 0.0020 |
| 64.758 | 44.485 | Máx. | -0.1356 | 0.0053 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1608 | 0.0045 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0008 | 0.0020 |
| 64.758 | 44.735 | Máx. | -0.1347 | 0.0035 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1598 | 0.0030 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0006 | 0.0019 |
| 64.758 | 44.985 | Máx. | -0.1341 | 0.0021 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1591 | 0.0018 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0003 | 0.0019 |
| 64.758 | 45.235 | Máx. | -0.1339 | 0.0011 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1588 | 0.0009 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0002 | 0.0019 |
| 64.758 | 45.485 | Máx. | -0.1337 | 0.0003 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1586 | 0.0002 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0000 | 0.0019 |
| 64.758 | 45.735 | Máx. | -0.1338 | -0.0002 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1587 | -0.0002 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0000 | 0.0019 |
| 64.758 | 45.985 | Máx. | -0.1339 | -0.0005 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1588 | -0.0006 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0001 | 0.0019 |
| 64.758 | 46.235 | Máx. | -0.1340 | -0.0006 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1590 | -0.0007 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0001 | 0.0019 |
| 64.758 | 46.485 | Máx. | -0.1342 | -0.0006 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1592 | -0.0007 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0019 |
| 64.758 | 46.735 | Máx. | -0.1343 | -0.0005 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1593 | -0.0006 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 46.985 | Máx. | -0.1344 | -0.0003 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1595 | -0.0004 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0019 |
| 64.758 | 47.235 | Máx. | -0.1345 | -0.0001 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1595 | -0.0001 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0000 | 0.0019 |
| 64.758 | 47.485 | Máx. | -0.1345 | 0.0001 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1595 | 0.0001 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0000 | 0.0020 |
| 64.758 | 47.735 | Máx. | -0.1345 | 0.0004 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1595 | 0.0003 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 47.985 | Máx. | -0.1343 | 0.0006 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1593 | 0.0005 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 48.235 | Máx. | -0.1342 | 0.0008 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1591 | 0.0007 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 48.485 | Máx. | -0.1340 | 0.0009 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1589 | 0.0008 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 48.735 | Máx. | -0.1338 | 0.0009 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.1587 | 0.0008 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 48.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0008 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0007 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 49.235 | Máx. | -0.1334 | 0.0004 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.1582 | 0.0004 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 49.485 | Máx. | -0.1334 | -0.0001 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.0001 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0000 | 0.0020 |
| 64.758 | 49.735 | Máx. | -0.1334 | -0.0008 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.0009 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0001 | 0.0020 |
| 64.758 | 49.985 | Máx. | -0.1337 | -0.0017 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1586 | -0.0020 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0003 | 0.0020 |
| 64.758 | 50.235 | Máx. | -0.1342 | -0.0029 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1592 | -0.0034 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0005 | 0.0021 |
| 64.758 | 50.485 | Máx. | -0.1351 | -0.0044 | -0.0111 |
| | | Mín. | -0.1602 | -0.0052 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0008 | 0.0021 |
| 64.758 | 50.735 | Máx. | -0.1363 | -0.0062 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.1617 | -0.0073 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0012 | 0.0021 |
| 64.758 | 50.985 | Máx. | -0.1381 | -0.0083 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.1638 | -0.0099 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0015 | 0.0021 |
| 64.758 | 51.235 | Máx. | -0.1405 | -0.0108 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.1666 | -0.0128 | -0.0135 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0020 | 0.0021 |
| 64.758 | 51.485 | Máx. | -0.1435 | -0.0136 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.1702 | -0.0161 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0025 | 0.0021 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 51.735 | Máx. | -0.1472 | -0.0166 | -0.0117 |
| | | Mín. | -0.1746 | -0.0196 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0031 | 0.0022 |
| 64.758 | 51.985 | Máx. | -0.1517 | -0.0197 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.1799 | -0.0234 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0037 | 0.0022 |
| 64.758 | 52.235 | Máx. | -0.1571 | -0.0229 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.1863 | -0.0271 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0043 | 0.0022 |
| 64.758 | 52.485 | Máx. | -0.1632 | -0.0259 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.1935 | -0.0307 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0048 | 0.0023 |
| 64.758 | 52.735 | Máx. | -0.1701 | -0.0285 | -0.0124 |
| | | Mín. | -0.2017 | -0.0338 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0053 | 0.0023 |
| 64.758 | 52.985 | Máx. | -0.1775 | -0.0303 | -0.0126 |
| | | Mín. | -0.2106 | -0.0360 | -0.0150 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0056 | 0.0024 |
| 64.758 | 53.037 | Máx. | -0.1792 | -0.0309 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.2126 | -0.0367 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0058 | 0.0024 |
| 64.758 | 56.026 | Máx. | -0.1966 | 0.0157 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.2331 | 0.0133 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0025 | 0.0061 |
| 64.758 | 56.235 | Máx. | -0.1938 | 0.0137 | -0.0330 |
| | | Mín. | -0.2298 | 0.0115 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0021 | 0.0061 |
| 64.758 | 56.485 | Máx. | -0.1911 | 0.0106 | -0.0331 |
| | | Mín. | -0.2267 | 0.0090 | -0.0393 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0017 | 0.0062 |
| 64.758 | 56.735 | Máx. | -0.1892 | 0.0069 | -0.0331 |
| | | Mín. | -0.2244 | 0.0058 | -0.0392 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0011 | 0.0062 |
| 64.758 | 56.985 | Máx. | -0.1882 | 0.0027 | -0.0329 |
| | | Mín. | -0.2232 | 0.0022 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0004 | 0.0061 |
| 64.758 | 57.235 | Máx. | -0.1880 | -0.0015 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.2230 | -0.0018 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0003 | 0.0060 |
| 64.758 | 57.485 | Máx. | -0.1889 | -0.0056 | -0.0318 |
| | | Mín. | -0.2241 | -0.0066 | -0.0377 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0010 | 0.0059 |
| 64.758 | 57.735 | Máx. | -0.1909 | -0.0097 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.2264 | -0.0115 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0018 | 0.0058 |
| 64.758 | 57.985 | Máx. | -0.1938 | -0.0134 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.2299 | -0.0159 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0025 | 0.0057 |
| 64.758 | 58.235 | Máx. | -0.1977 | -0.0165 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2344 | -0.0196 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0031 | 0.0056 |
| 64.758 | 58.485 | Máx. | -0.2022 | -0.0188 | -0.0291 |
| | | Mín. | -0.2398 | -0.0223 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0035 | 0.0054 |
| 64.758 | 58.735 | Máx. | -0.2072 | -0.0200 | -0.0282 |
| | | Mín. | -0.2458 | -0.0237 | -0.0335 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0037 | 0.0053 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 58.762 | Máx. | -0.2079 | -0.0202 | -0.0278 |
| | | Mín. | -0.2465 | -0.0240 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0038 | 0.0052 |
| 64.925 | 58.735 | Máx. | -0.2026 | -0.0203 | -0.0272 |
| | | Mín. | -0.2403 | -0.0241 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0038 | 0.0051 |
| 65.008 | 55.985 | Máx. | -0.1892 | 0.0166 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.2244 | 0.0140 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0026 | 0.0055 |
| 65.008 | 24.651 | Máx. | -0.1966 | 0.0370 | -0.0265 |
| | | Mín. | -0.2332 | 0.0312 | -0.0314 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0058 | 0.0049 |
| 65.008 | 24.735 | Máx. | -0.1939 | 0.0360 | -0.0267 |
| | | Mín. | -0.2300 | 0.0303 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0056 | 0.0050 |
| 65.008 | 24.985 | Máx. | -0.1865 | 0.0335 | -0.0269 |
| | | Mín. | -0.2211 | 0.0282 | -0.0319 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0052 | 0.0050 |
| 65.008 | 25.235 | Máx. | -0.1797 | 0.0300 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.2131 | 0.0253 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0047 | 0.0050 |
| 65.008 | 25.485 | Máx. | -0.1737 | 0.0259 | -0.0272 |
| | | Mín. | -0.2060 | 0.0219 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0041 | 0.0051 |
| 65.008 | 25.735 | Máx. | -0.1687 | 0.0215 | -0.0273 |
| | | Mín. | -0.2000 | 0.0181 | -0.0324 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0034 | 0.0051 |
| 65.008 | 25.985 | Máx. | -0.1646 | 0.0168 | -0.0274 |
| | | Mín. | -0.1952 | 0.0141 | -0.0325 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0026 | 0.0051 |
| 65.008 | 26.235 | Máx. | -0.1616 | 0.0120 | -0.0274 |
| | | Mín. | -0.1916 | 0.0101 | -0.0325 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0019 | 0.0051 |
| 65.008 | 26.485 | Máx. | -0.1596 | 0.0071 | -0.0275 |
| | | Mín. | -0.1893 | 0.0060 | -0.0326 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0011 | 0.0051 |
| 65.008 | 26.735 | Máx. | -0.1586 | 0.0023 | -0.0275 |
| | | Mín. | -0.1881 | 0.0019 | -0.0326 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0004 | 0.0051 |
| 65.008 | 26.985 | Máx. | -0.1586 | -0.0021 | -0.0275 |
| | | Mín. | -0.1881 | -0.0025 | -0.0326 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0004 | 0.0051 |
| 65.008 | 27.235 | Máx. | -0.1596 | -0.0061 | -0.0275 |
| | | Mín. | -0.1893 | -0.0072 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0011 | 0.0051 |
| 65.008 | 27.485 | Máx. | -0.1617 | -0.0100 | -0.0276 |
| | | Mín. | -0.1918 | -0.0119 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0019 | 0.0051 |
| 65.008 | 27.735 | Máx. | -0.1647 | -0.0138 | -0.0276 |
| | | Mín. | -0.1953 | -0.0164 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0026 | 0.0051 |
| 65.008 | 27.985 | Máx. | -0.1686 | -0.0175 | -0.0276 |
| | | Mín. | -0.2000 | -0.0207 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0033 | 0.0051 |
| 65.008 | 28.235 | Máx. | -0.1735 | -0.0209 | -0.0275 |
| | | Mín. | -0.2057 | -0.0248 | -0.0326 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0039 | 0.0051 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 28.485 | Máx. | -0.1792 | -0.0239 | -0.0274 |
| | | Mín. | -0.2125 | -0.0284 | -0.0325 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0045 | 0.0051 |
| 65.008 | 28.735 | Máx. | -0.1856 | -0.0264 | -0.0273 |
| | | Mín. | -0.2201 | -0.0313 | -0.0324 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0049 | 0.0051 |
| 65.008 | 28.985 | Máx. | -0.1925 | -0.0281 | -0.0272 |
| | | Mín. | -0.2283 | -0.0333 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0052 | 0.0051 |
| 65.008 | 28.987 | Máx. | -0.1927 | -0.0284 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.2285 | -0.0337 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0053 | 0.0050 |
| 65.008 | 31.187 | Máx. | -0.1789 | 0.0378 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.2122 | 0.0319 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0059 | 0.0018 |
| 65.008 | 31.235 | Máx. | -0.1773 | 0.0371 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.2103 | 0.0313 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0058 | 0.0018 |
| 65.008 | 31.485 | Máx. | -0.1696 | 0.0350 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.2011 | 0.0295 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0055 | 0.0017 |
| 65.008 | 31.735 | Máx. | -0.1625 | 0.0320 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.1927 | 0.0270 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0050 | 0.0017 |
| 65.008 | 31.985 | Máx. | -0.1560 | 0.0285 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.1851 | 0.0240 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0045 | 0.0016 |
| 65.008 | 32.235 | Máx. | -0.1504 | 0.0249 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.1784 | 0.0210 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0039 | 0.0016 |
| 65.008 | 32.485 | Máx. | -0.1456 | 0.0213 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.1726 | 0.0179 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0033 | 0.0015 |
| 65.008 | 32.735 | Máx. | -0.1415 | 0.0178 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1678 | 0.0150 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0028 | 0.0015 |
| 65.008 | 32.985 | Máx. | -0.1381 | 0.0146 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1638 | 0.0123 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0023 | 0.0015 |
| 65.008 | 33.235 | Máx. | -0.1353 | 0.0117 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.1605 | 0.0099 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0018 | 0.0015 |
| 65.008 | 33.485 | Máx. | -0.1332 | 0.0092 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.1580 | 0.0077 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0014 | 0.0014 |
| 65.008 | 33.735 | Máx. | -0.1315 | 0.0069 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.1560 | 0.0058 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0011 | 0.0014 |
| 65.008 | 33.985 | Máx. | -0.1303 | 0.0049 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.1546 | 0.0041 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0008 | 0.0014 |
| 65.008 | 34.235 | Máx. | -0.1295 | 0.0030 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.1536 | 0.0025 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0005 | 0.0014 |
| 65.008 | 34.485 | Máx. | -0.1291 | 0.0013 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.1531 | 0.0011 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0002 | 0.0014 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 34.735 | Máx. | -0.1290 | -0.0003 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.1530 | -0.0004 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0014 |
| 65.008 | 34.985 | Máx. | -0.1292 | -0.0018 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.1533 | -0.0021 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0003 | 0.0014 |
| 65.008 | 35.235 | Máx. | -0.1298 | -0.0033 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.1540 | -0.0039 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0006 | 0.0014 |
| 65.008 | 35.485 | Máx. | -0.1308 | -0.0050 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.1552 | -0.0060 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0009 | 0.0014 |
| 65.008 | 35.735 | Máx. | -0.1323 | -0.0070 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.1569 | -0.0083 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0013 | 0.0015 |
| 65.008 | 35.985 | Máx. | -0.1343 | -0.0092 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.1593 | -0.0109 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0017 | 0.0015 |
| 65.008 | 36.235 | Máx. | -0.1369 | -0.0117 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1623 | -0.0139 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0022 | 0.0015 |
| 65.008 | 36.485 | Máx. | -0.1401 | -0.0145 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1662 | -0.0172 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0027 | 0.0015 |
| 65.008 | 36.735 | Máx. | -0.1441 | -0.0176 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.1709 | -0.0208 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0033 | 0.0016 |
| 65.008 | 36.985 | Máx. | -0.1488 | -0.0208 | -0.0086 |
| | | Mín. | -0.1765 | -0.0247 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0039 | 0.0016 |
| 65.008 | 37.235 | Máx. | -0.1545 | -0.0242 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.1832 | -0.0287 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0045 | 0.0017 |
| 65.008 | 37.485 | Máx. | -0.1609 | -0.0275 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.1909 | -0.0326 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0051 | 0.0017 |
| 65.008 | 37.735 | Máx. | -0.1683 | -0.0305 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.1996 | -0.0362 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0057 | 0.0018 |
| 65.008 | 37.985 | Máx. | -0.1763 | -0.0330 | -0.0099 |
| | | Mín. | -0.2091 | -0.0391 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0061 | 0.0018 |
| 65.008 | 38.187 | Máx. | -0.1833 | -0.0346 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.2174 | -0.0411 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0064 | 0.0019 |
| 65.008 | 41.887 | Máx. | -0.1791 | 0.0376 | -0.0099 |
| | | Mín. | -0.2125 | 0.0317 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0059 | 0.0018 |
| 65.008 | 41.985 | Máx. | -0.1759 | 0.0366 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.2087 | 0.0308 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0057 | 0.0018 |
| 65.008 | 42.235 | Máx. | -0.1684 | 0.0341 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.1997 | 0.0288 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0054 | 0.0017 |
| 65.008 | 42.485 | Máx. | -0.1614 | 0.0309 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.1915 | 0.0260 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0048 | 0.0017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 42.735 | Máx. | -0.1553 | 0.0272 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.1842 | 0.0230 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0043 | 0.0017 |
| 65.008 | 42.985 | Máx. | -0.1499 | 0.0234 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.1778 | 0.0197 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0037 | 0.0016 |
| 65.008 | 43.235 | Máx. | -0.1454 | 0.0196 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.1725 | 0.0165 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0031 | 0.0016 |
| 65.008 | 43.485 | Máx. | -0.1417 | 0.0160 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.1680 | 0.0135 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0025 | 0.0016 |
| 65.008 | 43.735 | Máx. | -0.1387 | 0.0128 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.1645 | 0.0108 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0020 | 0.0015 |
| 65.008 | 43.985 | Máx. | -0.1364 | 0.0099 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.0083 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0015 | 0.0015 |
| 65.008 | 44.235 | Máx. | -0.1346 | 0.0073 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1596 | 0.0062 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0012 | 0.0015 |
| 65.008 | 44.485 | Máx. | -0.1333 | 0.0052 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1581 | 0.0044 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0008 | 0.0015 |
| 65.008 | 44.735 | Máx. | -0.1324 | 0.0035 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1571 | 0.0029 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0005 | 0.0015 |
| 65.008 | 44.985 | Máx. | -0.1319 | 0.0021 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1564 | 0.0018 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0003 | 0.0015 |
| 65.008 | 45.235 | Máx. | -0.1316 | 0.0010 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1561 | 0.0009 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0002 | 0.0015 |
| 65.008 | 45.485 | Máx. | -0.1315 | 0.0003 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1560 | 0.0002 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0000 | 0.0015 |
| 65.008 | 45.735 | Máx. | -0.1315 | -0.0002 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1560 | -0.0002 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0000 | 0.0015 |
| 65.008 | 45.985 | Máx. | -0.1316 | -0.0005 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1561 | -0.0005 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 46.235 | Máx. | -0.1318 | -0.0006 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1563 | -0.0007 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 46.485 | Máx. | -0.1319 | -0.0006 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1565 | -0.0007 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 46.735 | Máx. | -0.1321 | -0.0005 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1566 | -0.0005 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 46.985 | Máx. | -0.1322 | -0.0003 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1568 | -0.0003 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 47.235 | Máx. | -0.1322 | -0.0001 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1568 | -0.0001 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0000 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 47.485 | Máx. | -0.1322 | 0.0002 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1568 | 0.0001 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0000 | 0.0015 |
| 65.008 | 47.735 | Máx. | -0.1322 | 0.0004 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1567 | 0.0004 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 47.985 | Máx. | -0.1320 | 0.0007 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1566 | 0.0006 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 48.235 | Máx. | -0.1319 | 0.0009 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.1564 | 0.0007 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0001 | 0.0015 |
| 65.008 | 48.485 | Máx. | -0.1317 | 0.0010 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.1562 | 0.0008 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0002 | 0.0015 |
| 65.008 | 48.735 | Máx. | -0.1314 | 0.0010 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.1559 | 0.0008 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0002 | 0.0016 |
| 65.008 | 48.985 | Máx. | -0.1312 | 0.0008 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.1556 | 0.0007 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0016 |
| 65.008 | 49.235 | Máx. | -0.1311 | 0.0005 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.1554 | 0.0004 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0016 |
| 65.008 | 49.485 | Máx. | -0.1310 | -0.0000 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.1554 | -0.0000 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0000 | 0.0016 |
| 65.008 | 49.735 | Máx. | -0.1310 | -0.0007 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.1554 | -0.0008 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0016 |
| 65.008 | 49.985 | Máx. | -0.1313 | -0.0016 | -0.0086 |
| | | Mín. | -0.1557 | -0.0019 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0003 | 0.0016 |
| 65.008 | 50.235 | Máx. | -0.1318 | -0.0028 | -0.0086 |
| | | Mín. | -0.1563 | -0.0033 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0005 | 0.0016 |
| 65.008 | 50.485 | Máx. | -0.1326 | -0.0043 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.1573 | -0.0051 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0008 | 0.0016 |
| 65.008 | 50.735 | Máx. | -0.1339 | -0.0061 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.1588 | -0.0072 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0011 | 0.0016 |
| 65.008 | 50.985 | Máx. | -0.1356 | -0.0082 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0098 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0015 | 0.0017 |
| 65.008 | 51.235 | Máx. | -0.1380 | -0.0107 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.1636 | -0.0127 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0020 | 0.0017 |
| 65.008 | 51.485 | Máx. | -0.1409 | -0.0134 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.1671 | -0.0159 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0025 | 0.0017 |
| 65.008 | 51.735 | Máx. | -0.1446 | -0.0164 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.1715 | -0.0195 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0031 | 0.0017 |
| 65.008 | 51.985 | Máx. | -0.1491 | -0.0195 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.1768 | -0.0232 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0036 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 52.235 | Máx. | -0.1544 | -0.0227 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.1831 | -0.0269 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0042 | 0.0018 |
| 65.008 | 52.485 | Máx. | -0.1605 | -0.0257 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.1903 | -0.0304 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0048 | 0.0018 |
| 65.008 | 52.735 | Máx. | -0.1673 | -0.0282 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.1984 | -0.0335 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0053 | 0.0019 |
| 65.008 | 52.985 | Máx. | -0.1747 | -0.0301 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.2072 | -0.0357 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0056 | 0.0019 |
| 65.008 | 53.037 | Máx. | -0.1764 | -0.0307 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0364 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0057 | 0.0019 |
| 65.008 | 55.985 | Máx. | -0.1892 | 0.0166 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.2244 | 0.0140 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0026 | 0.0055 |
| 65.008 | 55.985 | Máx. | -0.1892 | 0.0164 | -0.0293 |
| | | Mín. | -0.2244 | 0.0138 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0026 | 0.0054 |
| 65.008 | 56.235 | Máx. | -0.1858 | 0.0140 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2204 | 0.0118 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0022 | 0.0056 |
| 65.008 | 56.485 | Máx. | -0.1831 | 0.0107 | -0.0301 |
| | | Mín. | -0.2172 | 0.0090 | -0.0357 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0017 | 0.0056 |
| 65.008 | 56.735 | Máx. | -0.1812 | 0.0067 | -0.0301 |
| | | Mín. | -0.2149 | 0.0057 | -0.0357 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0011 | 0.0056 |
| 65.008 | 56.985 | Máx. | -0.1802 | 0.0023 | -0.0299 |
| | | Mín. | -0.2137 | 0.0019 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0004 | 0.0056 |
| 65.008 | 57.235 | Máx. | -0.1802 | -0.0020 | -0.0295 |
| | | Mín. | -0.2137 | -0.0024 | -0.0350 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0004 | 0.0055 |
| 65.008 | 57.485 | Máx. | -0.1812 | -0.0061 | -0.0291 |
| | | Mín. | -0.2149 | -0.0073 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0011 | 0.0054 |
| 65.008 | 57.735 | Máx. | -0.1833 | -0.0102 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.2174 | -0.0120 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0019 | 0.0053 |
| 65.008 | 57.985 | Máx. | -0.1864 | -0.0138 | -0.0281 |
| | | Mín. | -0.2210 | -0.0164 | -0.0333 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0026 | 0.0052 |
| 65.008 | 58.235 | Máx. | -0.1903 | -0.0170 | -0.0276 |
| | | Mín. | -0.2257 | -0.0201 | -0.0328 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0032 | 0.0051 |
| 65.008 | 58.485 | Máx. | -0.1950 | -0.0193 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.2313 | -0.0229 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0036 | 0.0050 |
| 65.008 | 58.721 | Máx. | -0.2000 | -0.0209 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.2372 | -0.0248 | -0.0312 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0039 | 0.0049 |
| 65.258 | 24.651 | Máx. | -0.1903 | 0.0372 | -0.0234 |
| | | Mín. | -0.2257 | 0.0314 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0058 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 24.735 | Máx. | -0.1876 | 0.0362 | -0.0235 |
| | | Mín. | -0.2225 | 0.0305 | -0.0279 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0057 | 0.0044 |
| 65.258 | 24.985 | Máx. | -0.1801 | 0.0336 | -0.0236 |
| | | Mín. | -0.2136 | 0.0284 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0053 | 0.0044 |
| 65.258 | 25.235 | Máx. | -0.1733 | 0.0302 | -0.0238 |
| | | Mín. | -0.2055 | 0.0254 | -0.0282 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0047 | 0.0044 |
| 65.258 | 25.485 | Máx. | -0.1673 | 0.0261 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.1984 | 0.0220 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0041 | 0.0044 |
| 65.258 | 25.735 | Máx. | -0.1622 | 0.0216 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.1924 | 0.0182 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0034 | 0.0045 |
| 65.258 | 25.985 | Máx. | -0.1582 | 0.0168 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.1876 | 0.0142 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0026 | 0.0045 |
| 65.258 | 26.235 | Máx. | -0.1551 | 0.0120 | -0.0241 |
| | | Mín. | -0.1840 | 0.0101 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0019 | 0.0045 |
| 65.258 | 26.485 | Máx. | -0.1531 | 0.0072 | -0.0241 |
| | | Mín. | -0.1816 | 0.0060 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0011 | 0.0045 |
| 65.258 | 26.735 | Máx. | -0.1521 | 0.0023 | -0.0241 |
| | | Mín. | -0.1804 | 0.0020 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0004 | 0.0045 |
| 65.258 | 26.985 | Máx. | -0.1521 | -0.0021 | -0.0242 |
| | | Mín. | -0.1804 | -0.0025 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0004 | 0.0045 |
| 65.258 | 27.235 | Máx. | -0.1531 | -0.0061 | -0.0242 |
| | | Mín. | -0.1816 | -0.0072 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0011 | 0.0045 |
| 65.258 | 27.485 | Máx. | -0.1552 | -0.0100 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.1840 | -0.0118 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0019 | 0.0045 |
| 65.258 | 27.735 | Máx. | -0.1582 | -0.0138 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.1876 | -0.0164 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0026 | 0.0045 |
| 65.258 | 27.985 | Máx. | -0.1621 | -0.0175 | -0.0244 |
| | | Mín. | -0.1923 | -0.0207 | -0.0289 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0033 | 0.0045 |
| 65.258 | 28.235 | Máx. | -0.1670 | -0.0209 | -0.0244 |
| | | Mín. | -0.1980 | -0.0248 | -0.0289 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0039 | 0.0045 |
| 65.258 | 28.485 | Máx. | -0.1726 | -0.0240 | -0.0244 |
| | | Mín. | -0.2048 | -0.0284 | -0.0290 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0045 | 0.0045 |
| 65.258 | 28.735 | Máx. | -0.1791 | -0.0264 | -0.0244 |
| | | Mín. | -0.2124 | -0.0314 | -0.0290 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0049 | 0.0045 |
| 65.258 | 28.985 | Máx. | -0.1860 | -0.0281 | -0.0245 |
| | | Mín. | -0.2206 | -0.0333 | -0.0290 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0052 | 0.0045 |
| 65.258 | 28.987 | Máx. | -0.1862 | -0.0285 | -0.0245 |
| | | Mín. | -0.2208 | -0.0338 | -0.0290 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0053 | 0.0046 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 31.187 | Máx. | -0.1768 | 0.0374 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.2097 | 0.0316 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0059 | 0.0014 |
| 65.258 | 31.235 | Máx. | -0.1752 | 0.0368 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.2078 | 0.0310 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0058 | 0.0014 |
| 65.258 | 31.485 | Máx. | -0.1676 | 0.0346 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.1988 | 0.0292 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0054 | 0.0013 |
| 65.258 | 31.735 | Máx. | -0.1605 | 0.0317 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1904 | 0.0267 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0050 | 0.0013 |
| 65.258 | 31.985 | Máx. | -0.1542 | 0.0282 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.1829 | 0.0238 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0044 | 0.0012 |
| 65.258 | 32.235 | Máx. | -0.1486 | 0.0246 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.1762 | 0.0208 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0039 | 0.0012 |
| 65.258 | 32.485 | Máx. | -0.1438 | 0.0210 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1705 | 0.0177 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0033 | 0.0012 |
| 65.258 | 32.735 | Máx. | -0.1397 | 0.0176 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1657 | 0.0149 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0028 | 0.0011 |
| 65.258 | 32.985 | Máx. | -0.1364 | 0.0145 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1618 | 0.0122 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0023 | 0.0011 |
| 65.258 | 33.235 | Máx. | -0.1337 | 0.0116 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.1586 | 0.0098 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0018 | 0.0011 |
| 65.258 | 33.485 | Máx. | -0.1315 | 0.0091 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.1560 | 0.0076 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0011 |
| 65.258 | 33.735 | Máx. | -0.1299 | 0.0068 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1541 | 0.0057 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0011 | 0.0010 |
| 65.258 | 33.985 | Máx. | -0.1287 | 0.0048 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1527 | 0.0040 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0010 |
| 65.258 | 34.235 | Máx. | -0.1279 | 0.0030 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.1517 | 0.0025 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0010 |
| 65.258 | 34.485 | Máx. | -0.1275 | 0.0013 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.1512 | 0.0011 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0010 |
| 65.258 | 34.735 | Máx. | -0.1274 | -0.0003 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.1511 | -0.0004 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0010 |
| 65.258 | 34.985 | Máx. | -0.1276 | -0.0017 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.1514 | -0.0021 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0010 |
| 65.258 | 35.235 | Máx. | -0.1282 | -0.0033 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0039 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0006 | 0.0010 |
| 65.258 | 35.485 | Máx. | -0.1292 | -0.0050 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1533 | -0.0059 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0009 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 35.735 | Máx. | -0.1307 | -0.0069 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.1550 | -0.0082 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0013 | 0.0011 |
| 65.258 | 35.985 | Máx. | -0.1326 | -0.0091 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.1573 | -0.0108 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0017 | 0.0011 |
| 65.258 | 36.235 | Máx. | -0.1352 | -0.0115 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1603 | -0.0137 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0021 | 0.0011 |
| 65.258 | 36.485 | Máx. | -0.1384 | -0.0143 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1641 | -0.0170 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0027 | 0.0011 |
| 65.258 | 36.735 | Máx. | -0.1423 | -0.0173 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1688 | -0.0206 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0032 | 0.0012 |
| 65.258 | 36.985 | Máx. | -0.1470 | -0.0206 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.1744 | -0.0244 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0038 | 0.0012 |
| 65.258 | 37.235 | Máx. | -0.1526 | -0.0239 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.1809 | -0.0284 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0045 | 0.0013 |
| 65.258 | 37.485 | Máx. | -0.1590 | -0.0272 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.1886 | -0.0323 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0051 | 0.0013 |
| 65.258 | 37.735 | Máx. | -0.1662 | -0.0302 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.1971 | -0.0358 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0056 | 0.0014 |
| 65.258 | 37.985 | Máx. | -0.1742 | -0.0326 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.2066 | -0.0387 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0061 | 0.0014 |
| 65.258 | 38.187 | Máx. | -0.1811 | -0.0342 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.2148 | -0.0406 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0064 | 0.0015 |
| 65.258 | 41.887 | Máx. | -0.1770 | 0.0372 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.2099 | 0.0314 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0058 | 0.0015 |
| 65.258 | 41.985 | Máx. | -0.1738 | 0.0362 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.2062 | 0.0305 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0057 | 0.0014 |
| 65.258 | 42.235 | Máx. | -0.1663 | 0.0338 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.1973 | 0.0285 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0053 | 0.0014 |
| 65.258 | 42.485 | Máx. | -0.1595 | 0.0306 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.1891 | 0.0258 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0048 | 0.0013 |
| 65.258 | 42.735 | Máx. | -0.1534 | 0.0270 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1819 | 0.0227 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0042 | 0.0013 |
| 65.258 | 42.985 | Máx. | -0.1481 | 0.0232 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.1756 | 0.0195 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0036 | 0.0012 |
| 65.258 | 43.235 | Máx. | -0.1436 | 0.0194 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.1703 | 0.0164 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0030 | 0.0012 |
| 65.258 | 43.485 | Máx. | -0.1399 | 0.0159 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1659 | 0.0134 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0025 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 43.735 | Máx. | -0.1369 | 0.0126 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1624 | 0.0107 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0020 | 0.0012 |
| 65.258 | 43.985 | Máx. | -0.1346 | 0.0098 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1597 | 0.0082 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0015 | 0.0011 |
| 65.258 | 44.235 | Máx. | -0.1329 | 0.0073 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1576 | 0.0061 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0011 | 0.0011 |
| 65.258 | 44.485 | Máx. | -0.1316 | 0.0052 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1561 | 0.0044 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0008 | 0.0011 |
| 65.258 | 44.735 | Máx. | -0.1308 | 0.0035 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1551 | 0.0029 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0005 | 0.0011 |
| 65.258 | 44.985 | Máx. | -0.1302 | 0.0021 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1544 | 0.0018 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0003 | 0.0011 |
| 65.258 | 45.235 | Máx. | -0.1299 | 0.0010 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1541 | 0.0009 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0011 |
| 65.258 | 45.485 | Máx. | -0.1298 | 0.0003 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1540 | 0.0002 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0000 | 0.0011 |
| 65.258 | 45.735 | Máx. | -0.1298 | -0.0002 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1540 | -0.0002 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0000 | 0.0011 |
| 65.258 | 45.985 | Máx. | -0.1299 | -0.0004 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1541 | -0.0005 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0011 |
| 65.258 | 46.235 | Máx. | -0.1301 | -0.0005 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1543 | -0.0006 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0011 |
| 65.258 | 46.485 | Máx. | -0.1302 | -0.0005 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1545 | -0.0006 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0011 |
| 65.258 | 46.735 | Máx. | -0.1304 | -0.0004 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1546 | -0.0005 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0001 | 0.0011 |
| 65.258 | 46.985 | Máx. | -0.1305 | -0.0003 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1547 | -0.0003 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0000 | 0.0011 |
| 65.258 | 47.235 | Máx. | -0.1305 | -0.0001 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1548 | -0.0001 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0000 | 0.0011 |
| 65.258 | 47.485 | Máx. | -0.1305 | 0.0002 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1548 | 0.0002 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0000 | 0.0012 |
| 65.258 | 47.735 | Máx. | -0.1304 | 0.0005 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1547 | 0.0004 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0001 | 0.0012 |
| 65.258 | 47.985 | Máx. | -0.1303 | 0.0007 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1545 | 0.0006 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0012 |
| 65.258 | 48.235 | Máx. | -0.1301 | 0.0009 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1543 | 0.0008 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 48.485 | Máx. | -0.1299 | 0.0010 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1540 | 0.0009 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0012 |
| 65.258 | 48.735 | Máx. | -0.1296 | 0.0010 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.1538 | 0.0009 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0002 | 0.0012 |
| 65.258 | 48.985 | Máx. | -0.1294 | 0.0009 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.1535 | 0.0007 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0012 |
| 65.258 | 49.235 | Máx. | -0.1293 | 0.0005 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.1533 | 0.0005 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0012 |
| 65.258 | 49.485 | Máx. | -0.1292 | 0.0000 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.0000 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0000 | 0.0012 |
| 65.258 | 49.735 | Máx. | -0.1292 | -0.0007 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.1533 | -0.0008 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0012 |
| 65.258 | 49.985 | Máx. | -0.1295 | -0.0016 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.1535 | -0.0018 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0003 | 0.0012 |
| 65.258 | 50.235 | Máx. | -0.1299 | -0.0027 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.1541 | -0.0032 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0005 | 0.0012 |
| 65.258 | 50.485 | Máx. | -0.1308 | -0.0042 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.1551 | -0.0050 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0008 | 0.0012 |
| 65.258 | 50.735 | Máx. | -0.1320 | -0.0060 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.1566 | -0.0071 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0011 | 0.0013 |
| 65.258 | 50.985 | Máx. | -0.1337 | -0.0081 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1586 | -0.0096 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0015 | 0.0013 |
| 65.258 | 51.235 | Máx. | -0.1360 | -0.0106 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1613 | -0.0125 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0020 | 0.0013 |
| 65.258 | 51.485 | Máx. | -0.1390 | -0.0133 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.1648 | -0.0158 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0025 | 0.0013 |
| 65.258 | 51.735 | Máx. | -0.1426 | -0.0163 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.1692 | -0.0193 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0030 | 0.0013 |
| 65.258 | 51.985 | Máx. | -0.1471 | -0.0194 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.1744 | -0.0230 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0036 | 0.0014 |
| 65.258 | 52.235 | Máx. | -0.1523 | -0.0225 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.1806 | -0.0267 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0042 | 0.0014 |
| 65.258 | 52.485 | Máx. | -0.1583 | -0.0255 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.1878 | -0.0302 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0047 | 0.0014 |
| 65.258 | 52.735 | Máx. | -0.1651 | -0.0280 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.1958 | -0.0332 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0052 | 0.0015 |
| 65.258 | 52.985 | Máx. | -0.1725 | -0.0299 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.2045 | -0.0354 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0056 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 53.037 | Máx. | -0.1741 | -0.0305 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.2065 | -0.0361 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0057 | 0.0015 |
| 65.258 | 55.944 | Máx. | -0.1828 | 0.0171 | -0.0266 |
| | | Mín. | -0.2168 | 0.0144 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0027 | 0.0050 |
| 65.258 | 55.985 | Máx. | -0.1821 | 0.0165 | -0.0266 |
| | | Mín. | -0.2160 | 0.0139 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0026 | 0.0050 |
| 65.258 | 56.235 | Máx. | -0.1787 | 0.0141 | -0.0267 |
| | | Mín. | -0.2119 | 0.0119 | -0.0317 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0022 | 0.0050 |
| 65.258 | 56.485 | Máx. | -0.1759 | 0.0107 | -0.0268 |
| | | Mín. | -0.2087 | 0.0090 | -0.0317 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0017 | 0.0050 |
| 65.258 | 56.735 | Máx. | -0.1740 | 0.0066 | -0.0267 |
| | | Mín. | -0.2064 | 0.0056 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0010 | 0.0050 |
| 65.258 | 56.985 | Máx. | -0.1731 | 0.0020 | -0.0265 |
| | | Mín. | -0.2053 | 0.0017 | -0.0314 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0003 | 0.0049 |
| 65.258 | 57.235 | Máx. | -0.1732 | -0.0024 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.2054 | -0.0029 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0004 | 0.0049 |
| 65.258 | 57.485 | Máx. | -0.1743 | -0.0066 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.2067 | -0.0078 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0012 | 0.0048 |
| 65.258 | 57.735 | Máx. | -0.1765 | -0.0106 | -0.0254 |
| | | Mín. | -0.2093 | -0.0125 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0020 | 0.0047 |
| 65.258 | 57.985 | Máx. | -0.1797 | -0.0143 | -0.0250 |
| | | Mín. | -0.2131 | -0.0169 | -0.0297 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0027 | 0.0047 |
| 65.258 | 58.235 | Máx. | -0.1837 | -0.0174 | -0.0247 |
| | | Mín. | -0.2179 | -0.0206 | -0.0292 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0032 | 0.0046 |
| 65.258 | 58.485 | Máx. | -0.1885 | -0.0197 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.2236 | -0.0234 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0037 | 0.0045 |
| 65.258 | 58.680 | Máx. | -0.1927 | -0.0212 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.2285 | -0.0252 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0040 | 0.0044 |
| 65.508 | 24.651 | Máx. | -0.1848 | 0.0373 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.2192 | 0.0314 | -0.0239 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0058 | 0.0037 |
| 65.508 | 24.735 | Máx. | -0.1821 | 0.0363 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.2160 | 0.0306 | -0.0239 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0057 | 0.0038 |
| 65.508 | 24.985 | Máx. | -0.1746 | 0.0338 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.2071 | 0.0285 | -0.0240 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0053 | 0.0038 |
| 65.508 | 25.235 | Máx. | -0.1677 | 0.0303 | -0.0203 |
| | | Mín. | -0.1990 | 0.0255 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0047 | 0.0038 |
| 65.508 | 25.485 | Máx. | -0.1617 | 0.0261 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.1918 | 0.0220 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0041 | 0.0038 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 25.735 | Máx. | -0.1567 | 0.0216 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0182 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0034 | 0.0038 |
| 65.508 | 25.985 | Máx. | -0.1526 | 0.0169 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.1810 | 0.0143 | -0.0243 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0027 | 0.0038 |
| 65.508 | 26.235 | Máx. | -0.1495 | 0.0121 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.1774 | 0.0102 | -0.0243 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0019 | 0.0038 |
| 65.508 | 26.485 | Máx. | -0.1475 | 0.0072 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.1749 | 0.0061 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0011 | 0.0038 |
| 65.508 | 26.735 | Máx. | -0.1465 | 0.0024 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.1737 | 0.0020 | -0.0245 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0004 | 0.0038 |
| 65.508 | 26.985 | Máx. | -0.1465 | -0.0020 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.1738 | -0.0024 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0004 | 0.0039 |
| 65.508 | 27.235 | Máx. | -0.1475 | -0.0060 | -0.0208 |
| | | Mín. | -0.1750 | -0.0071 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0011 | 0.0039 |
| 65.508 | 27.485 | Máx. | -0.1495 | -0.0099 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.1773 | -0.0118 | -0.0248 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0018 | 0.0039 |
| 65.508 | 27.735 | Máx. | -0.1525 | -0.0137 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.1809 | -0.0163 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0026 | 0.0039 |
| 65.508 | 27.985 | Máx. | -0.1564 | -0.0174 | -0.0211 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.0207 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0032 | 0.0039 |
| 65.508 | 28.235 | Máx. | -0.1613 | -0.0208 | -0.0212 |
| | | Mín. | -0.1913 | -0.0247 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0039 | 0.0039 |
| 65.508 | 28.485 | Máx. | -0.1669 | -0.0239 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.1980 | -0.0283 | -0.0252 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0044 | 0.0040 |
| 65.508 | 28.735 | Máx. | -0.1733 | -0.0264 | -0.0214 |
| | | Mín. | -0.2056 | -0.0313 | -0.0254 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0049 | 0.0040 |
| 65.508 | 28.985 | Máx. | -0.1803 | -0.0280 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.2138 | -0.0332 | -0.0256 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0052 | 0.0040 |
| 65.508 | 28.987 | Máx. | -0.1804 | -0.0284 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.2140 | -0.0337 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0053 | 0.0040 |
| 65.508 | 31.187 | Máx. | -0.1752 | 0.0371 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.2078 | 0.0313 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0058 | 0.0011 |
| 65.508 | 31.235 | Máx. | -0.1736 | 0.0364 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.2059 | 0.0307 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0057 | 0.0011 |
| 65.508 | 31.485 | Máx. | -0.1660 | 0.0343 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1969 | 0.0289 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0054 | 0.0010 |
| 65.508 | 31.735 | Máx. | -0.1591 | 0.0313 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.1886 | 0.0264 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0049 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 31.985 | Máx. | -0.1528 | 0.0279 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.1812 | 0.0236 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0044 | 0.0009 |
| 65.508 | 32.235 | Máx. | -0.1472 | 0.0244 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1746 | 0.0205 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0038 | 0.0009 |
| 65.508 | 32.485 | Máx. | -0.1425 | 0.0208 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1690 | 0.0175 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0033 | 0.0008 |
| 65.508 | 32.735 | Máx. | -0.1385 | 0.0174 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1643 | 0.0147 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0027 | 0.0008 |
| 65.508 | 32.985 | Máx. | -0.1352 | 0.0143 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1603 | 0.0121 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0022 | 0.0008 |
| 65.508 | 33.235 | Máx. | -0.1325 | 0.0115 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.0097 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0018 | 0.0008 |
| 65.508 | 33.485 | Máx. | -0.1304 | 0.0089 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1546 | 0.0075 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0014 | 0.0007 |
| 65.508 | 33.735 | Máx. | -0.1288 | 0.0067 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1527 | 0.0057 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0011 | 0.0007 |
| 65.508 | 33.985 | Máx. | -0.1276 | 0.0047 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1513 | 0.0040 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0007 | 0.0007 |
| 65.508 | 34.235 | Máx. | -0.1268 | 0.0029 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0025 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0005 | 0.0007 |
| 65.508 | 34.485 | Máx. | -0.1264 | 0.0013 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1499 | 0.0011 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0007 |
| 65.508 | 34.735 | Máx. | -0.1263 | -0.0003 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.1498 | -0.0004 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0007 |
| 65.508 | 34.985 | Máx. | -0.1265 | -0.0017 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1501 | -0.0020 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0003 | 0.0007 |
| 65.508 | 35.235 | Máx. | -0.1271 | -0.0032 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0038 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0006 | 0.0007 |
| 65.508 | 35.485 | Máx. | -0.1281 | -0.0049 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1519 | -0.0058 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0009 | 0.0007 |
| 65.508 | 35.735 | Máx. | -0.1295 | -0.0068 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1536 | -0.0081 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0013 | 0.0007 |
| 65.508 | 35.985 | Máx. | -0.1315 | -0.0090 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1559 | -0.0106 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0017 | 0.0007 |
| 65.508 | 36.235 | Máx. | -0.1340 | -0.0114 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1589 | -0.0135 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0021 | 0.0008 |
| 65.508 | 36.485 | Máx. | -0.1371 | -0.0141 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1626 | -0.0168 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0026 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 36.735 | Máx. | -0.1410 | -0.0171 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1672 | -0.0203 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0032 | 0.0008 |
| 65.508 | 36.985 | Máx. | -0.1457 | -0.0203 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1728 | -0.0241 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0038 | 0.0009 |
| 65.508 | 37.235 | Máx. | -0.1512 | -0.0237 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1793 | -0.0281 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0044 | 0.0009 |
| 65.508 | 37.485 | Máx. | -0.1575 | -0.0269 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.1868 | -0.0319 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0050 | 0.0010 |
| 65.508 | 37.735 | Máx. | -0.1647 | -0.0299 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1953 | -0.0354 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0056 | 0.0010 |
| 65.508 | 37.985 | Máx. | -0.1725 | -0.0323 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.2046 | -0.0383 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0060 | 0.0011 |
| 65.508 | 38.187 | Máx. | -0.1794 | -0.0338 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.2128 | -0.0401 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0063 | 0.0012 |
| 65.508 | 41.887 | Máx. | -0.1753 | 0.0369 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.2079 | 0.0311 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0058 | 0.0011 |
| 65.508 | 41.985 | Máx. | -0.1722 | 0.0359 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.2042 | 0.0302 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0056 | 0.0011 |
| 65.508 | 42.235 | Máx. | -0.1648 | 0.0335 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0282 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0053 | 0.0010 |
| 65.508 | 42.485 | Máx. | -0.1580 | 0.0303 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.1874 | 0.0256 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0048 | 0.0010 |
| 65.508 | 42.735 | Máx. | -0.1519 | 0.0267 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.1802 | 0.0225 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0042 | 0.0009 |
| 65.508 | 42.985 | Máx. | -0.1467 | 0.0229 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1740 | 0.0193 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0036 | 0.0009 |
| 65.508 | 43.235 | Máx. | -0.1423 | 0.0192 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1687 | 0.0162 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0030 | 0.0009 |
| 65.508 | 43.485 | Máx. | -0.1386 | 0.0157 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1644 | 0.0133 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0025 | 0.0008 |
| 65.508 | 43.735 | Máx. | -0.1357 | 0.0125 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1609 | 0.0106 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0020 | 0.0008 |
| 65.508 | 43.985 | Máx. | -0.1334 | 0.0097 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1582 | 0.0082 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0015 | 0.0008 |
| 65.508 | 44.235 | Máx. | -0.1316 | 0.0072 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1561 | 0.0061 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0011 | 0.0008 |
| 65.508 | 44.485 | Máx. | -0.1304 | 0.0051 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1546 | 0.0043 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0008 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 44.735 | Máx. | -0.1295 | 0.0034 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1536 | 0.0029 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0005 | 0.0008 |
| 65.508 | 44.985 | Máx. | -0.1290 | 0.0021 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0018 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0003 | 0.0008 |
| 65.508 | 45.235 | Máx. | -0.1287 | 0.0011 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1526 | 0.0009 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0002 | 0.0008 |
| 65.508 | 45.485 | Máx. | -0.1286 | 0.0003 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1525 | 0.0003 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0008 |
| 65.508 | 45.735 | Máx. | -0.1286 | -0.0002 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1525 | -0.0002 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0008 |
| 65.508 | 45.985 | Máx. | -0.1287 | -0.0004 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1526 | -0.0005 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0008 |
| 65.508 | 46.235 | Máx. | -0.1288 | -0.0005 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1528 | -0.0006 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0008 |
| 65.508 | 46.485 | Máx. | -0.1290 | -0.0005 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1530 | -0.0006 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0008 |
| 65.508 | 46.735 | Máx. | -0.1291 | -0.0004 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1531 | -0.0005 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0008 |
| 65.508 | 46.985 | Máx. | -0.1292 | -0.0002 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1532 | -0.0003 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0000 | 0.0008 |
| 65.508 | 47.235 | Máx. | -0.1292 | -0.0000 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1532 | -0.0000 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0000 | 0.0008 |
| 65.508 | 47.485 | Máx. | -0.1292 | 0.0002 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.0002 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0000 | 0.0008 |
| 65.508 | 47.735 | Máx. | -0.1291 | 0.0005 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1531 | 0.0004 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0009 |
| 65.508 | 47.985 | Máx. | -0.1290 | 0.0008 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0006 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0009 |
| 65.508 | 48.235 | Máx. | -0.1288 | 0.0009 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1527 | 0.0008 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0009 |
| 65.508 | 48.485 | Máx. | -0.1286 | 0.0011 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1525 | 0.0009 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0002 | 0.0009 |
| 65.508 | 48.735 | Máx. | -0.1283 | 0.0011 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1522 | 0.0009 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0002 | 0.0009 |
| 65.508 | 48.985 | Máx. | -0.1281 | 0.0009 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1519 | 0.0008 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0009 |
| 65.508 | 49.235 | Máx. | -0.1279 | 0.0006 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.1517 | 0.0005 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 49.485 | Máx. | -0.1278 | 0.0001 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0000 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0009 |
| 65.508 | 49.735 | Máx. | -0.1278 | -0.0006 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.1516 | -0.0007 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0009 |
| 65.508 | 49.985 | Máx. | -0.1281 | -0.0015 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1519 | -0.0018 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0003 | 0.0009 |
| 65.508 | 50.235 | Máx. | -0.1286 | -0.0027 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1525 | -0.0032 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0005 | 0.0009 |
| 65.508 | 50.485 | Máx. | -0.1294 | -0.0041 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.1534 | -0.0049 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0008 | 0.0009 |
| 65.508 | 50.735 | Máx. | -0.1306 | -0.0059 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.1549 | -0.0070 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0011 | 0.0009 |
| 65.508 | 50.985 | Máx. | -0.1323 | -0.0080 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.1569 | -0.0095 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0015 | 0.0009 |
| 65.508 | 51.235 | Máx. | -0.1345 | -0.0105 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.1596 | -0.0124 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0019 | 0.0010 |
| 65.508 | 51.485 | Máx. | -0.1375 | -0.0132 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.1630 | -0.0156 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0025 | 0.0010 |
| 65.508 | 51.735 | Máx. | -0.1411 | -0.0161 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.1673 | -0.0191 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0030 | 0.0010 |
| 65.508 | 51.985 | Máx. | -0.1455 | -0.0192 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1726 | -0.0228 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0036 | 0.0010 |
| 65.508 | 52.235 | Máx. | -0.1507 | -0.0223 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.1787 | -0.0265 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0042 | 0.0011 |
| 65.508 | 52.485 | Máx. | -0.1567 | -0.0253 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1858 | -0.0300 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0047 | 0.0011 |
| 65.508 | 52.735 | Máx. | -0.1634 | -0.0278 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1938 | -0.0330 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0052 | 0.0011 |
| 65.508 | 52.985 | Máx. | -0.1707 | -0.0296 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.2024 | -0.0351 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0055 | 0.0012 |
| 65.508 | 53.037 | Máx. | -0.1723 | -0.0302 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.2044 | -0.0358 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0056 | 0.0012 |
| 65.508 | 55.903 | Máx. | -0.1771 | 0.0175 | -0.0234 |
| | | Mín. | -0.2100 | 0.0148 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0028 | 0.0044 |
| 65.508 | 55.985 | Máx. | -0.1758 | 0.0166 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.2085 | 0.0140 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0026 | 0.0043 |
| 65.508 | 56.235 | Máx. | -0.1724 | 0.0141 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.2045 | 0.0119 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0022 | 0.0043 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 56.485 | Máx. | -0.1697 | 0.0106 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.2012 | 0.0090 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0017 | 0.0043 |
| 65.508 | 56.735 | Máx. | -0.1678 | 0.0064 | -0.0230 |
| | | Mín. | -0.1990 | 0.0054 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0010 | 0.0043 |
| 65.508 | 56.985 | Máx. | -0.1669 | 0.0017 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.1980 | 0.0014 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0003 | 0.0042 |
| 65.508 | 57.235 | Máx. | -0.1671 | -0.0027 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.1981 | -0.0032 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0005 | 0.0042 |
| 65.508 | 57.485 | Máx. | -0.1683 | -0.0069 | -0.0222 |
| | | Mín. | -0.1996 | -0.0082 | -0.0263 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0013 | 0.0041 |
| 65.508 | 57.735 | Máx. | -0.1705 | -0.0109 | -0.0219 |
| | | Mín. | -0.2023 | -0.0129 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0020 | 0.0041 |
| 65.508 | 57.985 | Máx. | -0.1738 | -0.0146 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.2061 | -0.0173 | -0.0256 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0027 | 0.0040 |
| 65.508 | 58.235 | Máx. | -0.1779 | -0.0177 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.2110 | -0.0210 | -0.0252 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0033 | 0.0040 |
| 65.508 | 58.485 | Máx. | -0.1828 | -0.0200 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.2168 | -0.0237 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0037 | 0.0039 |
| 65.508 | 58.639 | Máx. | -0.1861 | -0.0213 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.2208 | -0.0252 | -0.0245 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0040 | 0.0038 |
| 65.758 | 24.651 | Máx. | -0.1802 | 0.0373 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.2138 | 0.0315 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0059 | 0.0031 |
| 65.758 | 24.735 | Máx. | -0.1775 | 0.0363 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.2105 | 0.0306 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0057 | 0.0031 |
| 65.758 | 24.985 | Máx. | -0.1700 | 0.0338 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.2016 | 0.0285 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0053 | 0.0031 |
| 65.758 | 25.235 | Máx. | -0.1631 | 0.0303 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.1935 | 0.0256 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0048 | 0.0031 |
| 65.758 | 25.485 | Máx. | -0.1571 | 0.0262 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.1863 | 0.0221 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0041 | 0.0031 |
| 65.758 | 25.735 | Máx. | -0.1520 | 0.0217 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.1803 | 0.0183 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0034 | 0.0031 |
| 65.758 | 25.985 | Máx. | -0.1479 | 0.0170 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.1754 | 0.0143 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0027 | 0.0032 |
| 65.758 | 26.235 | Máx. | -0.1448 | 0.0122 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.1718 | 0.0102 | -0.0202 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0019 | 0.0032 |
| 65.758 | 26.485 | Máx. | -0.1428 | 0.0073 | -0.0171 |
| | | Mín. | -0.1694 | 0.0062 | -0.0203 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0011 | 0.0032 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 26.735 | Máx. | -0.1418 | 0.0025 | -0.0172 |
| | | Mín. | -0.1681 | 0.0021 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0004 | 0.0032 |
| 65.758 | 26.985 | Máx. | -0.1418 | -0.0019 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0023 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0004 | 0.0032 |
| 65.758 | 27.235 | Máx. | -0.1428 | -0.0059 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.1693 | -0.0070 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0011 | 0.0032 |
| 65.758 | 27.485 | Máx. | -0.1447 | -0.0098 | -0.0175 |
| | | Mín. | -0.1717 | -0.0116 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0018 | 0.0033 |
| 65.758 | 27.735 | Máx. | -0.1477 | -0.0136 | -0.0176 |
| | | Mín. | -0.1752 | -0.0162 | -0.0209 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0025 | 0.0033 |
| 65.758 | 27.985 | Máx. | -0.1516 | -0.0173 | -0.0178 |
| | | Mín. | -0.1798 | -0.0205 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0032 | 0.0033 |
| 65.758 | 28.235 | Máx. | -0.1564 | -0.0207 | -0.0180 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.0245 | -0.0213 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0038 | 0.0033 |
| 65.758 | 28.485 | Máx. | -0.1620 | -0.0237 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.1921 | -0.0281 | -0.0216 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0044 | 0.0034 |
| 65.758 | 28.735 | Máx. | -0.1684 | -0.0262 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.1997 | -0.0310 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0049 | 0.0034 |
| 65.758 | 28.985 | Máx. | -0.1753 | -0.0278 | -0.0187 |
| | | Mín. | -0.2079 | -0.0330 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0052 | 0.0035 |
| 65.758 | 28.987 | Máx. | -0.1754 | -0.0282 | -0.0188 |
| | | Mín. | -0.2080 | -0.0334 | -0.0223 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0052 | 0.0035 |
| 65.758 | 31.187 | Máx. | -0.1739 | 0.0367 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.2063 | 0.0309 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0058 | 0.0009 |
| 65.758 | 31.235 | Máx. | -0.1724 | 0.0360 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.2044 | 0.0303 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0056 | 0.0008 |
| 65.758 | 31.485 | Máx. | -0.1649 | 0.0339 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1955 | 0.0286 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0053 | 0.0008 |
| 65.758 | 31.735 | Máx. | -0.1580 | 0.0310 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1873 | 0.0261 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0049 | 0.0007 |
| 65.758 | 31.985 | Máx. | -0.1517 | 0.0276 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.1800 | 0.0233 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0043 | 0.0007 |
| 65.758 | 32.235 | Máx. | -0.1463 | 0.0241 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1735 | 0.0203 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0038 | 0.0006 |
| 65.758 | 32.485 | Máx. | -0.1416 | 0.0206 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1679 | 0.0173 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0032 | 0.0006 |
| 65.758 | 32.735 | Máx. | -0.1376 | 0.0172 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1632 | 0.0145 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0027 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 32.985 | Máx. | -0.1344 | 0.0141 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1594 | 0.0119 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0022 | 0.0005 |
| 65.758 | 33.235 | Máx. | -0.1317 | 0.0113 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1562 | 0.0096 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0018 | 0.0005 |
| 65.758 | 33.485 | Máx. | -0.1296 | 0.0088 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1537 | 0.0074 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0014 | 0.0005 |
| 65.758 | 33.735 | Máx. | -0.1280 | 0.0066 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1518 | 0.0056 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0010 | 0.0005 |
| 65.758 | 33.985 | Máx. | -0.1269 | 0.0047 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0039 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0007 | 0.0004 |
| 65.758 | 34.235 | Máx. | -0.1261 | 0.0029 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1495 | 0.0024 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0005 | 0.0004 |
| 65.758 | 34.485 | Máx. | -0.1257 | 0.0012 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0010 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0002 | 0.0004 |
| 65.758 | 34.735 | Máx. | -0.1256 | -0.0003 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1489 | -0.0004 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0004 |
| 65.758 | 34.985 | Máx. | -0.1258 | -0.0017 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1492 | -0.0020 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0004 |
| 65.758 | 35.235 | Máx. | -0.1264 | -0.0032 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1499 | -0.0038 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0006 | 0.0004 |
| 65.758 | 35.485 | Máx. | -0.1274 | -0.0049 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1511 | -0.0058 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0009 | 0.0004 |
| 65.758 | 35.735 | Máx. | -0.1288 | -0.0067 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1528 | -0.0080 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0013 | 0.0005 |
| 65.758 | 35.985 | Máx. | -0.1307 | -0.0089 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1550 | -0.0105 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0016 | 0.0005 |
| 65.758 | 36.235 | Máx. | -0.1332 | -0.0113 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1579 | -0.0134 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0021 | 0.0005 |
| 65.758 | 36.485 | Máx. | -0.1363 | -0.0140 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1616 | -0.0166 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0026 | 0.0005 |
| 65.758 | 36.735 | Máx. | -0.1401 | -0.0169 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1662 | -0.0201 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0032 | 0.0006 |
| 65.758 | 36.985 | Máx. | -0.1447 | -0.0201 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1717 | -0.0239 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0037 | 0.0006 |
| 65.758 | 37.235 | Máx. | -0.1502 | -0.0234 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1781 | -0.0277 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0043 | 0.0006 |
| 65.758 | 37.485 | Máx. | -0.1564 | -0.0266 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.0315 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0049 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 37.735 | Máx. | -0.1635 | -0.0295 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.0350 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0055 | 0.0008 |
| 65.758 | 37.985 | Máx. | -0.1713 | -0.0319 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.2031 | -0.0378 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0059 | 0.0008 |
| 65.758 | 38.187 | Máx. | -0.1781 | -0.0335 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.2112 | -0.0397 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0062 | 0.0009 |
| 65.758 | 41.887 | Máx. | -0.1740 | 0.0365 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.2064 | 0.0308 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0057 | 0.0009 |
| 65.758 | 41.985 | Máx. | -0.1709 | 0.0355 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.2027 | 0.0299 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0056 | 0.0008 |
| 65.758 | 42.235 | Máx. | -0.1636 | 0.0331 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1940 | 0.0279 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0052 | 0.0008 |
| 65.758 | 42.485 | Máx. | -0.1569 | 0.0300 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1861 | 0.0253 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0047 | 0.0007 |
| 65.758 | 42.735 | Máx. | -0.1509 | 0.0264 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.1790 | 0.0223 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0041 | 0.0007 |
| 65.758 | 42.985 | Máx. | -0.1457 | 0.0227 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1728 | 0.0192 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0036 | 0.0006 |
| 65.758 | 43.235 | Máx. | -0.1413 | 0.0191 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1676 | 0.0161 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0030 | 0.0006 |
| 65.758 | 43.485 | Máx. | -0.1377 | 0.0156 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1633 | 0.0131 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0024 | 0.0006 |
| 65.758 | 43.735 | Máx. | -0.1348 | 0.0124 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1599 | 0.0105 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0019 | 0.0006 |
| 65.758 | 43.985 | Máx. | -0.1325 | 0.0096 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.0081 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0015 | 0.0006 |
| 65.758 | 44.235 | Máx. | -0.1308 | 0.0072 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1551 | 0.0060 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0011 | 0.0005 |
| 65.758 | 44.485 | Máx. | -0.1295 | 0.0051 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1536 | 0.0043 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0008 | 0.0005 |
| 65.758 | 44.735 | Máx. | -0.1287 | 0.0034 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1526 | 0.0029 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0005 | 0.0005 |
| 65.758 | 44.985 | Máx. | -0.1281 | 0.0021 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1520 | 0.0018 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0003 | 0.0005 |
| 65.758 | 45.235 | Máx. | -0.1278 | 0.0011 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0009 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0002 | 0.0005 |
| 65.758 | 45.485 | Máx. | -0.1277 | 0.0003 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1515 | 0.0003 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 45.735 | Máx. | -0.1277 | -0.0001 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.0002 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0005 |
| 65.758 | 45.985 | Máx. | -0.1278 | -0.0004 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1516 | -0.0004 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 46.235 | Máx. | -0.1279 | -0.0005 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1517 | -0.0006 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 46.485 | Máx. | -0.1281 | -0.0005 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1519 | -0.0005 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 46.735 | Máx. | -0.1282 | -0.0004 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1520 | -0.0004 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 46.985 | Máx. | -0.1283 | -0.0002 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0002 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0006 |
| 65.758 | 47.235 | Máx. | -0.1283 | 0.0000 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1522 | 0.0000 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0006 |
| 65.758 | 47.485 | Máx. | -0.1283 | 0.0003 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1521 | 0.0002 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0006 |
| 65.758 | 47.735 | Máx. | -0.1282 | 0.0006 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1520 | 0.0005 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 47.985 | Máx. | -0.1280 | 0.0008 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1518 | 0.0007 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 48.235 | Máx. | -0.1278 | 0.0010 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0008 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0002 | 0.0006 |
| 65.758 | 48.485 | Máx. | -0.1276 | 0.0011 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1513 | 0.0009 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0006 |
| 65.758 | 48.735 | Máx. | -0.1274 | 0.0011 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1510 | 0.0009 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0006 |
| 65.758 | 48.985 | Máx. | -0.1271 | 0.0009 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0008 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 49.235 | Máx. | -0.1269 | 0.0006 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0005 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 49.485 | Máx. | -0.1268 | 0.0001 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0001 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0006 |
| 65.758 | 49.735 | Máx. | -0.1269 | -0.0006 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0007 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0006 |
| 65.758 | 49.985 | Máx. | -0.1271 | -0.0015 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0018 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0003 | 0.0006 |
| 65.758 | 50.235 | Máx. | -0.1276 | -0.0026 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1513 | -0.0031 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0005 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 50.485 | Máx. | -0.1283 | -0.0041 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1522 | -0.0049 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0007 |
| 65.758 | 50.735 | Máx. | -0.1295 | -0.0059 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.1536 | -0.0070 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0007 |
| 65.758 | 50.985 | Máx. | -0.1312 | -0.0080 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.1556 | -0.0094 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0015 | 0.0007 |
| 65.758 | 51.235 | Máx. | -0.1335 | -0.0104 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.1583 | -0.0123 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0019 | 0.0007 |
| 65.758 | 51.485 | Máx. | -0.1364 | -0.0131 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1617 | -0.0155 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0024 | 0.0007 |
| 65.758 | 51.735 | Máx. | -0.1400 | -0.0160 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1660 | -0.0190 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0030 | 0.0007 |
| 65.758 | 51.985 | Máx. | -0.1443 | -0.0191 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1712 | -0.0226 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0035 | 0.0008 |
| 65.758 | 52.235 | Máx. | -0.1495 | -0.0221 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1773 | -0.0263 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0041 | 0.0008 |
| 65.758 | 52.485 | Máx. | -0.1554 | -0.0251 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1843 | -0.0297 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0047 | 0.0008 |
| 65.758 | 52.735 | Máx. | -0.1621 | -0.0276 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1922 | -0.0327 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0051 | 0.0009 |
| 65.758 | 52.985 | Máx. | -0.1693 | -0.0294 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.2008 | -0.0349 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0055 | 0.0009 |
| 65.758 | 53.037 | Máx. | -0.1710 | -0.0300 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.2028 | -0.0356 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0056 | 0.0009 |
| 65.758 | 55.862 | Máx. | -0.1723 | 0.0179 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.2044 | 0.0151 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0028 | 0.0037 |
| 65.758 | 55.985 | Máx. | -0.1704 | 0.0166 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.2021 | 0.0140 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0026 | 0.0037 |
| 65.758 | 56.235 | Máx. | -0.1670 | 0.0140 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.1981 | 0.0118 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0022 | 0.0036 |
| 65.758 | 56.485 | Máx. | -0.1643 | 0.0104 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.1949 | 0.0088 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0016 | 0.0036 |
| 65.758 | 56.735 | Máx. | -0.1625 | 0.0061 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1927 | 0.0052 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0010 | 0.0036 |
| 65.758 | 56.985 | Máx. | -0.1617 | 0.0014 | -0.0189 |
| | | Mín. | -0.1918 | 0.0012 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0002 | 0.0035 |
| 65.758 | 57.235 | Máx. | -0.1619 | -0.0030 | -0.0187 |
| | | Mín. | -0.1920 | -0.0036 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0006 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 57.485 | Máx. | -0.1632 | -0.0072 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.1935 | -0.0085 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0013 | 0.0034 |
| 65.758 | 57.735 | Máx. | -0.1655 | -0.0112 | -0.0181 |
| | | Mín. | -0.1963 | -0.0133 | -0.0215 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0021 | 0.0034 |
| 65.758 | 57.985 | Máx. | -0.1689 | -0.0148 | -0.0179 |
| | | Mín. | -0.2003 | -0.0176 | -0.0212 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0028 | 0.0033 |
| 65.758 | 58.235 | Máx. | -0.1731 | -0.0179 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.2052 | -0.0212 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0033 | 0.0033 |
| 65.758 | 58.485 | Máx. | -0.1779 | -0.0201 | -0.0176 |
| | | Mín. | -0.2111 | -0.0238 | -0.0209 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0037 | 0.0033 |
| 65.758 | 58.598 | Máx. | -0.1804 | -0.0211 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.2140 | -0.0250 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0039 | 0.0032 |
| 66.008 | 24.651 | Máx. | -0.1765 | 0.0373 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.2093 | 0.0315 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0059 | 0.0025 |
| 66.008 | 24.735 | Máx. | -0.1738 | 0.0364 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.2061 | 0.0307 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0057 | 0.0025 |
| 66.008 | 24.985 | Máx. | -0.1662 | 0.0339 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1972 | 0.0285 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0053 | 0.0025 |
| 66.008 | 25.235 | Máx. | -0.1594 | 0.0304 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1890 | 0.0256 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0048 | 0.0025 |
| 66.008 | 25.485 | Máx. | -0.1533 | 0.0263 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1819 | 0.0222 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0041 | 0.0025 |
| 66.008 | 25.735 | Máx. | -0.1482 | 0.0218 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.1758 | 0.0184 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0034 | 0.0025 |
| 66.008 | 25.985 | Máx. | -0.1441 | 0.0171 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.1709 | 0.0144 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0027 | 0.0025 |
| 66.008 | 26.235 | Máx. | -0.1410 | 0.0123 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1673 | 0.0103 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0019 | 0.0025 |
| 66.008 | 26.485 | Máx. | -0.1390 | 0.0074 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.1648 | 0.0063 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0012 | 0.0026 |
| 66.008 | 26.735 | Máx. | -0.1379 | 0.0026 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.1636 | 0.0022 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0004 | 0.0026 |
| 66.008 | 26.985 | Máx. | -0.1379 | -0.0018 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.1635 | -0.0021 | -0.0166 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0003 | 0.0026 |
| 66.008 | 27.235 | Máx. | -0.1388 | -0.0058 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.1647 | -0.0068 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0011 | 0.0026 |
| 66.008 | 27.485 | Máx. | -0.1408 | -0.0097 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.1670 | -0.0115 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0018 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 27.735 | Máx. | -0.1437 | -0.0134 | -0.0145 |
| | | Mín. | -0.1704 | -0.0159 | -0.0172 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0025 | 0.0027 |
| 66.008 | 27.985 | Máx. | -0.1475 | -0.0171 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.1750 | -0.0203 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0032 | 0.0027 |
| 66.008 | 28.235 | Máx. | -0.1523 | -0.0205 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.1806 | -0.0243 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0038 | 0.0028 |
| 66.008 | 28.485 | Máx. | -0.1579 | -0.0235 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.1872 | -0.0278 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0044 | 0.0028 |
| 66.008 | 28.735 | Máx. | -0.1641 | -0.0259 | -0.0155 |
| | | Mín. | -0.1947 | -0.0307 | -0.0184 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0048 | 0.0029 |
| 66.008 | 28.985 | Máx. | -0.1710 | -0.0275 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.2028 | -0.0326 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0051 | 0.0030 |
| 66.008 | 28.987 | Máx. | -0.1711 | -0.0279 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.2029 | -0.0331 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0052 | 0.0030 |
| 66.008 | 31.187 | Máx. | -0.1729 | 0.0362 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.2051 | 0.0306 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0057 | 0.0007 |
| 66.008 | 31.235 | Máx. | -0.1714 | 0.0356 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.2033 | 0.0300 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0056 | 0.0007 |
| 66.008 | 31.485 | Máx. | -0.1640 | 0.0335 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1945 | 0.0282 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0053 | 0.0006 |
| 66.008 | 31.735 | Máx. | -0.1571 | 0.0306 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1864 | 0.0258 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0048 | 0.0005 |
| 66.008 | 31.985 | Máx. | -0.1510 | 0.0273 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1791 | 0.0230 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0043 | 0.0005 |
| 66.008 | 32.235 | Máx. | -0.1456 | 0.0238 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1727 | 0.0201 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0037 | 0.0004 |
| 66.008 | 32.485 | Máx. | -0.1410 | 0.0203 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1672 | 0.0171 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0032 | 0.0004 |
| 66.008 | 32.735 | Máx. | -0.1371 | 0.0170 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1626 | 0.0143 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0027 | 0.0004 |
| 66.008 | 32.985 | Máx. | -0.1338 | 0.0139 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1587 | 0.0118 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0022 | 0.0003 |
| 66.008 | 33.235 | Máx. | -0.1312 | 0.0112 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1556 | 0.0094 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0018 | 0.0003 |
| 66.008 | 33.485 | Máx. | -0.1292 | 0.0087 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.0074 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0014 | 0.0003 |
| 66.008 | 33.735 | Máx. | -0.1276 | 0.0065 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1513 | 0.0055 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0010 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 33.985 | Máx. | -0.1264 | 0.0046 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1500 | 0.0039 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0007 | 0.0002 |
| 66.008 | 34.235 | Máx. | -0.1257 | 0.0029 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0024 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0004 | 0.0002 |
| 66.008 | 34.485 | Máx. | -0.1252 | 0.0012 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1486 | 0.0010 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0002 | 0.0002 |
| 66.008 | 34.735 | Máx. | -0.1252 | -0.0003 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1484 | -0.0004 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.008 | 34.985 | Máx. | -0.1254 | -0.0017 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1487 | -0.0020 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0003 | 0.0002 |
| 66.008 | 35.235 | Máx. | -0.1260 | -0.0032 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1494 | -0.0038 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0006 | 0.0002 |
| 66.008 | 35.485 | Máx. | -0.1270 | -0.0048 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0057 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0009 | 0.0002 |
| 66.008 | 35.735 | Máx. | -0.1284 | -0.0067 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1522 | -0.0079 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0012 | 0.0003 |
| 66.008 | 35.985 | Máx. | -0.1302 | -0.0088 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1545 | -0.0104 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0016 | 0.0003 |
| 66.008 | 36.235 | Máx. | -0.1327 | -0.0111 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1574 | -0.0132 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0021 | 0.0003 |
| 66.008 | 36.485 | Máx. | -0.1358 | -0.0138 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1610 | -0.0164 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0026 | 0.0003 |
| 66.008 | 36.735 | Máx. | -0.1396 | -0.0167 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1655 | -0.0199 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0031 | 0.0004 |
| 66.008 | 36.985 | Máx. | -0.1441 | -0.0199 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1709 | -0.0236 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0037 | 0.0004 |
| 66.008 | 37.235 | Máx. | -0.1495 | -0.0231 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1773 | -0.0274 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0043 | 0.0004 |
| 66.008 | 37.485 | Máx. | -0.1557 | -0.0263 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1846 | -0.0312 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0049 | 0.0005 |
| 66.008 | 37.735 | Máx. | -0.1627 | -0.0292 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1929 | -0.0346 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0054 | 0.0006 |
| 66.008 | 37.985 | Máx. | -0.1703 | -0.0315 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.2020 | -0.0374 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0059 | 0.0006 |
| 66.008 | 38.187 | Máx. | -0.1770 | -0.0331 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.2100 | -0.0392 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0062 | 0.0007 |
| 66.008 | 41.887 | Máx. | -0.1731 | 0.0361 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.2053 | 0.0304 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0057 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 41.985 | Máx. | -0.1700 | 0.0351 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.2016 | 0.0296 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0055 | 0.0007 |
| 66.008 | 42.235 | Máx. | -0.1627 | 0.0328 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0276 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0051 | 0.0006 |
| 66.008 | 42.485 | Máx. | -0.1561 | 0.0297 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1851 | 0.0250 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0047 | 0.0005 |
| 66.008 | 42.735 | Máx. | -0.1501 | 0.0262 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1781 | 0.0221 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0041 | 0.0005 |
| 66.008 | 42.985 | Máx. | -0.1450 | 0.0225 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1720 | 0.0190 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0035 | 0.0004 |
| 66.008 | 43.235 | Máx. | -0.1407 | 0.0189 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1668 | 0.0159 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0030 | 0.0004 |
| 66.008 | 43.485 | Máx. | -0.1371 | 0.0154 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1626 | 0.0130 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0024 | 0.0004 |
| 66.008 | 43.735 | Máx. | -0.1342 | 0.0123 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1592 | 0.0104 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0019 | 0.0004 |
| 66.008 | 43.985 | Máx. | -0.1319 | 0.0095 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1565 | 0.0080 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0015 | 0.0004 |
| 66.008 | 44.235 | Máx. | -0.1302 | 0.0071 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1545 | 0.0060 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0011 | 0.0003 |
| 66.008 | 44.485 | Máx. | -0.1290 | 0.0051 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0043 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0008 | 0.0003 |
| 66.008 | 44.735 | Máx. | -0.1281 | 0.0034 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1520 | 0.0029 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0003 |
| 66.008 | 44.985 | Máx. | -0.1276 | 0.0021 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1513 | 0.0018 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0003 |
| 66.008 | 45.235 | Máx. | -0.1273 | 0.0011 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1510 | 0.0009 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0003 |
| 66.008 | 45.485 | Máx. | -0.1272 | 0.0004 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0003 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0003 |
| 66.008 | 45.735 | Máx. | -0.1272 | -0.0001 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0001 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0004 |
| 66.008 | 45.985 | Máx. | -0.1272 | -0.0003 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1509 | -0.0004 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 46.235 | Máx. | -0.1274 | -0.0004 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1511 | -0.0005 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 46.485 | Máx. | -0.1275 | -0.0004 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1512 | -0.0005 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 46.735 | Máx. | -0.1276 | -0.0003 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1513 | -0.0004 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 46.985 | Máx. | -0.1276 | -0.0002 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1514 | -0.0002 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0004 |
| 66.008 | 47.235 | Máx. | -0.1277 | 0.0001 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1514 | 0.0001 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0004 |
| 66.008 | 47.485 | Máx. | -0.1276 | 0.0003 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1514 | 0.0003 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 47.735 | Máx. | -0.1275 | 0.0006 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1512 | 0.0005 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 47.985 | Máx. | -0.1274 | 0.0008 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0007 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 48.235 | Máx. | -0.1272 | 0.0010 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0008 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0004 |
| 66.008 | 48.485 | Máx. | -0.1269 | 0.0011 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0009 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0004 |
| 66.008 | 48.735 | Máx. | -0.1267 | 0.0011 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0009 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0004 |
| 66.008 | 48.985 | Máx. | -0.1264 | 0.0009 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1500 | 0.0008 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 49.235 | Máx. | -0.1263 | 0.0006 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0005 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 49.485 | Máx. | -0.1261 | 0.0001 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1496 | 0.0001 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0000 | 0.0004 |
| 66.008 | 49.735 | Máx. | -0.1262 | -0.0006 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1497 | -0.0007 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.008 | 49.985 | Máx. | -0.1264 | -0.0015 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1499 | -0.0017 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0003 | 0.0004 |
| 66.008 | 50.235 | Máx. | -0.1269 | -0.0026 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0031 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0005 | 0.0004 |
| 66.008 | 50.485 | Máx. | -0.1276 | -0.0041 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1514 | -0.0048 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0008 | 0.0004 |
| 66.008 | 50.735 | Máx. | -0.1288 | -0.0058 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1528 | -0.0069 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0011 | 0.0004 |
| 66.008 | 50.985 | Máx. | -0.1305 | -0.0079 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1548 | -0.0094 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0015 | 0.0005 |
| 66.008 | 51.235 | Máx. | -0.1327 | -0.0103 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1574 | -0.0122 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0019 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 51.485 | Máx. | -0.1356 | -0.0130 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1608 | -0.0154 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0024 | 0.0005 |
| 66.008 | 51.735 | Máx. | -0.1392 | -0.0159 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1651 | -0.0188 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0030 | 0.0005 |
| 66.008 | 51.985 | Máx. | -0.1435 | -0.0189 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1702 | -0.0224 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0035 | 0.0005 |
| 66.008 | 52.235 | Máx. | -0.1486 | -0.0220 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1763 | -0.0261 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0041 | 0.0005 |
| 66.008 | 52.485 | Máx. | -0.1545 | -0.0249 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1833 | -0.0295 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0046 | 0.0006 |
| 66.008 | 52.735 | Máx. | -0.1611 | -0.0274 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1911 | -0.0325 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0051 | 0.0006 |
| 66.008 | 52.985 | Máx. | -0.1683 | -0.0292 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1996 | -0.0346 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0054 | 0.0007 |
| 66.008 | 53.037 | Máx. | -0.1699 | -0.0298 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.2015 | -0.0353 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0055 | 0.0007 |
| 66.008 | 55.821 | Máx. | -0.1685 | 0.0181 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.1998 | 0.0153 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0028 | 0.0030 |
| 66.008 | 55.985 | Máx. | -0.1659 | 0.0166 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.1968 | 0.0140 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0026 | 0.0030 |
| 66.008 | 56.235 | Máx. | -0.1626 | 0.0139 | -0.0158 |
| | | Mín. | -0.1928 | 0.0117 | -0.0187 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0022 | 0.0029 |
| 66.008 | 56.485 | Máx. | -0.1599 | 0.0102 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.1897 | 0.0086 | -0.0185 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0016 | 0.0029 |
| 66.008 | 56.735 | Máx. | -0.1582 | 0.0058 | -0.0154 |
| | | Mín. | -0.1876 | 0.0049 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0009 | 0.0029 |
| 66.008 | 56.985 | Máx. | -0.1574 | 0.0011 | -0.0151 |
| | | Mín. | -0.1867 | 0.0009 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0002 | 0.0028 |
| 66.008 | 57.235 | Máx. | -0.1577 | -0.0033 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.1871 | -0.0039 | -0.0176 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0006 | 0.0028 |
| 66.008 | 57.485 | Máx. | -0.1591 | -0.0074 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.1887 | -0.0088 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0014 | 0.0027 |
| 66.008 | 57.735 | Máx. | -0.1615 | -0.0114 | -0.0144 |
| | | Mín. | -0.1915 | -0.0135 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0021 | 0.0027 |
| 66.008 | 57.985 | Máx. | -0.1648 | -0.0150 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.1955 | -0.0178 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0028 | 0.0026 |
| 66.008 | 58.235 | Máx. | -0.1691 | -0.0179 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.0213 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0033 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 58.485 | Máx. | -0.1740 | -0.0200 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.2064 | -0.0238 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0037 | 0.0026 |
| 66.008 | 58.557 | Máx. | -0.1756 | -0.0208 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.2083 | -0.0247 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0039 | 0.0026 |
| 66.258 | 24.651 | Máx. | -0.1736 | 0.0374 | -0.0099 |
| | | Mín. | -0.2059 | 0.0315 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0059 | 0.0018 |
| 66.258 | 24.735 | Máx. | -0.1709 | 0.0364 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.2027 | 0.0307 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0057 | 0.0019 |
| 66.258 | 24.985 | Máx. | -0.1633 | 0.0339 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.1937 | 0.0286 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0053 | 0.0019 |
| 66.258 | 25.235 | Máx. | -0.1565 | 0.0304 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.1856 | 0.0257 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0048 | 0.0019 |
| 66.258 | 25.485 | Máx. | -0.1504 | 0.0263 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1784 | 0.0222 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0041 | 0.0019 |
| 66.258 | 25.735 | Máx. | -0.1453 | 0.0219 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.1723 | 0.0184 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0034 | 0.0019 |
| 66.258 | 25.985 | Máx. | -0.1412 | 0.0172 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.1674 | 0.0145 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0027 | 0.0019 |
| 66.258 | 26.235 | Máx. | -0.1381 | 0.0124 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1638 | 0.0104 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0019 | 0.0019 |
| 66.258 | 26.485 | Máx. | -0.1360 | 0.0076 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1613 | 0.0064 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0012 | 0.0020 |
| 66.258 | 26.735 | Máx. | -0.1349 | 0.0028 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.1600 | 0.0023 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0004 | 0.0020 |
| 66.258 | 26.985 | Máx. | -0.1348 | -0.0016 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.1599 | -0.0020 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0003 | 0.0020 |
| 66.258 | 27.235 | Máx. | -0.1357 | -0.0056 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1610 | -0.0066 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0010 | 0.0021 |
| 66.258 | 27.485 | Máx. | -0.1376 | -0.0094 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.1632 | -0.0112 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0018 | 0.0021 |
| 66.258 | 27.735 | Máx. | -0.1405 | -0.0132 | -0.0115 |
| | | Mín. | -0.1666 | -0.0157 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0025 | 0.0021 |
| 66.258 | 27.985 | Máx. | -0.1443 | -0.0168 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.1711 | -0.0199 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0031 | 0.0022 |
| 66.258 | 28.235 | Máx. | -0.1489 | -0.0202 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.1767 | -0.0239 | -0.0144 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0038 | 0.0023 |
| 66.258 | 28.485 | Máx. | -0.1544 | -0.0231 | -0.0125 |
| | | Mín. | -0.1832 | -0.0274 | -0.0148 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0043 | 0.0023 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 28.735 | Máx. | -0.1606 | -0.0255 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.1905 | -0.0303 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0047 | 0.0024 |
| 66.258 | 28.985 | Máx. | -0.1673 | -0.0271 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1985 | -0.0322 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0050 | 0.0025 |
| 66.258 | 28.987 | Máx. | -0.1675 | -0.0275 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.1986 | -0.0326 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0051 | 0.0025 |
| 66.258 | 31.187 | Máx. | -0.1721 | 0.0358 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.2042 | 0.0302 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0056 | 0.0006 |
| 66.258 | 31.235 | Máx. | -0.1706 | 0.0351 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.2024 | 0.0296 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0055 | 0.0005 |
| 66.258 | 31.485 | Máx. | -0.1633 | 0.0331 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1937 | 0.0279 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0052 | 0.0005 |
| 66.258 | 31.735 | Máx. | -0.1566 | 0.0302 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1857 | 0.0255 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0047 | 0.0004 |
| 66.258 | 31.985 | Máx. | -0.1505 | 0.0269 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1785 | 0.0227 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0042 | 0.0003 |
| 66.258 | 32.235 | Máx. | -0.1452 | 0.0235 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1722 | 0.0198 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0037 | 0.0003 |
| 66.258 | 32.485 | Máx. | -0.1406 | 0.0200 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1667 | 0.0169 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0031 | 0.0002 |
| 66.258 | 32.735 | Máx. | -0.1367 | 0.0168 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1622 | 0.0141 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0026 | 0.0002 |
| 66.258 | 32.985 | Máx. | -0.1335 | 0.0138 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0116 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0022 | 0.0002 |
| 66.258 | 33.235 | Máx. | -0.1310 | 0.0110 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1553 | 0.0093 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0017 | 0.0001 |
| 66.258 | 33.485 | Máx. | -0.1289 | 0.0086 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1529 | 0.0072 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0013 | 0.0001 |
| 66.258 | 33.735 | Máx. | -0.1274 | 0.0064 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0054 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0010 | 0.0001 |
| 66.258 | 33.985 | Máx. | -0.1263 | 0.0045 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0038 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0007 | 0.0001 |
| 66.258 | 34.235 | Máx. | -0.1255 | 0.0028 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1488 | 0.0024 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0004 | 0.0001 |
| 66.258 | 34.485 | Máx. | -0.1251 | 0.0012 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1484 | 0.0010 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0002 | 0.0001 |
| 66.258 | 34.735 | Máx. | -0.1250 | -0.0003 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1483 | -0.0004 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 34.985 | Máx. | -0.1252 | -0.0017 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1485 | -0.0020 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0003 | 0.0001 |
| 66.258 | 35.235 | Máx. | -0.1258 | -0.0031 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1492 | -0.0037 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0006 | 0.0001 |
| 66.258 | 35.485 | Máx. | -0.1268 | -0.0048 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0056 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0009 | 0.0001 |
| 66.258 | 35.735 | Máx. | -0.1282 | -0.0066 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1520 | -0.0078 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0012 | 0.0001 |
| 66.258 | 35.985 | Máx. | -0.1300 | -0.0087 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1542 | -0.0103 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0016 | 0.0001 |
| 66.258 | 36.235 | Máx. | -0.1325 | -0.0110 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1571 | -0.0131 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0020 | 0.0001 |
| 66.258 | 36.485 | Máx. | -0.1355 | -0.0136 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1607 | -0.0162 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0025 | 0.0002 |
| 66.258 | 36.735 | Máx. | -0.1392 | -0.0165 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1651 | -0.0196 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0031 | 0.0002 |
| 66.258 | 36.985 | Máx. | -0.1437 | -0.0196 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1705 | -0.0233 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0036 | 0.0002 |
| 66.258 | 37.235 | Máx. | -0.1490 | -0.0228 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1768 | -0.0270 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0042 | 0.0003 |
| 66.258 | 37.485 | Máx. | -0.1551 | -0.0259 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1840 | -0.0308 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0048 | 0.0004 |
| 66.258 | 37.735 | Máx. | -0.1620 | -0.0288 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1922 | -0.0342 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0054 | 0.0004 |
| 66.258 | 37.985 | Máx. | -0.1696 | -0.0311 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.2012 | -0.0369 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0058 | 0.0005 |
| 66.258 | 38.187 | Máx. | -0.1763 | -0.0327 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.2090 | -0.0388 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0061 | 0.0006 |
| 66.258 | 41.887 | Máx. | -0.1723 | 0.0357 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.2043 | 0.0301 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0056 | 0.0006 |
| 66.258 | 41.985 | Máx. | -0.1692 | 0.0347 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.2007 | 0.0293 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0054 | 0.0005 |
| 66.258 | 42.235 | Máx. | -0.1621 | 0.0324 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1922 | 0.0273 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0051 | 0.0005 |
| 66.258 | 42.485 | Máx. | -0.1555 | 0.0293 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1844 | 0.0247 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0046 | 0.0004 |
| 66.258 | 42.735 | Máx. | -0.1496 | 0.0259 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1775 | 0.0218 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0041 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 42.985 | Máx. | -0.1445 | 0.0222 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1714 | 0.0187 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0035 | 0.0003 |
| 66.258 | 43.235 | Máx. | -0.1403 | 0.0187 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1663 | 0.0157 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0029 | 0.0003 |
| 66.258 | 43.485 | Máx. | -0.1367 | 0.0153 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1621 | 0.0129 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0024 | 0.0002 |
| 66.258 | 43.735 | Máx. | -0.1338 | 0.0122 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1588 | 0.0103 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0019 | 0.0002 |
| 66.258 | 43.985 | Máx. | -0.1316 | 0.0094 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1561 | 0.0080 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0015 | 0.0002 |
| 66.258 | 44.235 | Máx. | -0.1299 | 0.0071 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1541 | 0.0060 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0011 | 0.0002 |
| 66.258 | 44.485 | Máx. | -0.1287 | 0.0051 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1526 | 0.0043 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0002 |
| 66.258 | 44.735 | Máx. | -0.1278 | 0.0034 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0029 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0002 |
| 66.258 | 44.985 | Máx. | -0.1273 | 0.0021 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1510 | 0.0018 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0002 |
| 66.258 | 45.235 | Máx. | -0.1270 | 0.0011 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0010 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0002 |
| 66.258 | 45.485 | Máx. | -0.1268 | 0.0004 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0004 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.258 | 45.735 | Máx. | -0.1268 | -0.0000 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0001 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0002 |
| 66.258 | 45.985 | Máx. | -0.1269 | -0.0003 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0003 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.258 | 46.235 | Máx. | -0.1270 | -0.0004 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0005 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.258 | 46.485 | Máx. | -0.1271 | -0.0004 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0004 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.258 | 46.735 | Máx. | -0.1272 | -0.0003 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1509 | -0.0003 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.258 | 46.985 | Máx. | -0.1272 | -0.0001 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1509 | -0.0001 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0002 |
| 66.258 | 47.235 | Máx. | -0.1273 | 0.0001 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1509 | 0.0001 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0003 |
| 66.258 | 47.485 | Máx. | -0.1272 | 0.0004 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1509 | 0.0003 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 47.735 | Máx. | -0.1271 | 0.0006 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1507 | 0.0005 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0003 |
| 66.258 | 47.985 | Máx. | -0.1269 | 0.0008 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0007 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0003 |
| 66.258 | 48.235 | Máx. | -0.1267 | 0.0010 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0009 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0003 |
| 66.258 | 48.485 | Máx. | -0.1265 | 0.0011 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1500 | 0.0009 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0003 |
| 66.258 | 48.735 | Máx. | -0.1262 | 0.0011 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0009 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0003 |
| 66.258 | 48.985 | Máx. | -0.1260 | 0.0009 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1495 | 0.0008 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0003 |
| 66.258 | 49.235 | Máx. | -0.1258 | 0.0006 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1492 | 0.0005 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0003 |
| 66.258 | 49.485 | Máx. | -0.1257 | 0.0001 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1491 | 0.0001 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0000 | 0.0003 |
| 66.258 | 49.735 | Máx. | -0.1257 | -0.0006 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1491 | -0.0007 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0003 |
| 66.258 | 49.985 | Máx. | -0.1260 | -0.0015 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1494 | -0.0017 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0003 |
| 66.258 | 50.235 | Máx. | -0.1264 | -0.0026 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1499 | -0.0031 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0005 | 0.0003 |
| 66.258 | 50.485 | Máx. | -0.1272 | -0.0040 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1509 | -0.0048 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0008 | 0.0003 |
| 66.258 | 50.735 | Máx. | -0.1284 | -0.0058 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1523 | -0.0069 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0011 | 0.0003 |
| 66.258 | 50.985 | Máx. | -0.1300 | -0.0079 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1542 | -0.0093 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0015 | 0.0003 |
| 66.258 | 51.235 | Máx. | -0.1323 | -0.0102 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1569 | -0.0121 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0019 | 0.0003 |
| 66.258 | 51.485 | Máx. | -0.1351 | -0.0129 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1602 | -0.0153 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0024 | 0.0003 |
| 66.258 | 51.735 | Máx. | -0.1387 | -0.0158 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1645 | -0.0187 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0029 | 0.0003 |
| 66.258 | 51.985 | Máx. | -0.1430 | -0.0188 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1696 | -0.0223 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0035 | 0.0003 |
| 66.258 | 52.235 | Máx. | -0.1480 | -0.0218 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1756 | -0.0259 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0041 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 52.485 | Máx. | -0.1539 | -0.0247 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1825 | -0.0293 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0046 | 0.0004 |
| 66.258 | 52.735 | Máx. | -0.1605 | -0.0272 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1903 | -0.0322 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0051 | 0.0004 |
| 66.258 | 52.985 | Máx. | -0.1676 | -0.0290 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1988 | -0.0344 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0054 | 0.0004 |
| 66.258 | 53.037 | Máx. | -0.1692 | -0.0296 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.2007 | -0.0351 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0055 | 0.0005 |
| 66.258 | 55.780 | Máx. | -0.1656 | 0.0184 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.1964 | 0.0155 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0029 | 0.0023 |
| 66.258 | 55.985 | Máx. | -0.1624 | 0.0166 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.1926 | 0.0140 | -0.0144 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0026 | 0.0023 |
| 66.258 | 56.235 | Máx. | -0.1591 | 0.0137 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.1887 | 0.0115 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0021 | 0.0022 |
| 66.258 | 56.485 | Máx. | -0.1565 | 0.0099 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.1856 | 0.0084 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0016 | 0.0022 |
| 66.258 | 56.735 | Máx. | -0.1548 | 0.0055 | -0.0115 |
| | | Mín. | -0.1836 | 0.0047 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0009 | 0.0021 |
| 66.258 | 56.985 | Máx. | -0.1541 | 0.0007 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.1828 | 0.0006 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0001 | 0.0021 |
| 66.258 | 57.235 | Máx. | -0.1545 | -0.0035 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1832 | -0.0042 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0007 | 0.0020 |
| 66.258 | 57.485 | Máx. | -0.1559 | -0.0077 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.1849 | -0.0091 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0014 | 0.0020 |
| 66.258 | 57.735 | Máx. | -0.1584 | -0.0115 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1878 | -0.0137 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0021 | 0.0020 |
| 66.258 | 57.985 | Máx. | -0.1618 | -0.0150 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1919 | -0.0178 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0028 | 0.0020 |
| 66.258 | 58.235 | Máx. | -0.1660 | -0.0179 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1969 | -0.0212 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0033 | 0.0020 |
| 66.258 | 58.485 | Máx. | -0.1709 | -0.0199 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.2027 | -0.0236 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0037 | 0.0020 |
| 66.258 | 58.516 | Máx. | -0.1716 | -0.0203 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.2035 | -0.0241 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0038 | 0.0020 |
| 66.449 | 58.485 | Máx. | -0.1691 | -0.0200 | -0.0086 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.0237 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0037 | 0.0016 |
| 66.508 | 24.651 | Máx. | -0.1715 | 0.0374 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.2035 | 0.0315 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0059 | 0.0013 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 24.735 | Máx. | -0.1688 | 0.0364 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.2002 | 0.0307 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0057 | 0.0013 |
| 66.508 | 24.985 | Máx. | -0.1613 | 0.0340 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1913 | 0.0286 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0053 | 0.0013 |
| 66.508 | 25.235 | Máx. | -0.1544 | 0.0305 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1831 | 0.0257 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0048 | 0.0013 |
| 66.508 | 25.485 | Máx. | -0.1483 | 0.0264 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.1759 | 0.0223 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0041 | 0.0013 |
| 66.508 | 25.735 | Máx. | -0.1432 | 0.0220 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.1698 | 0.0185 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0034 | 0.0013 |
| 66.508 | 25.985 | Máx. | -0.1390 | 0.0173 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.1649 | 0.0146 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0027 | 0.0013 |
| 66.508 | 26.235 | Máx. | -0.1359 | 0.0125 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.1612 | 0.0106 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0020 | 0.0014 |
| 66.508 | 26.485 | Máx. | -0.1337 | 0.0078 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.1586 | 0.0065 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0012 | 0.0014 |
| 66.508 | 26.735 | Máx. | -0.1326 | 0.0030 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.1573 | 0.0025 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0005 | 0.0014 |
| 66.508 | 26.985 | Máx. | -0.1325 | -0.0014 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1571 | -0.0017 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0003 | 0.0015 |
| 66.508 | 27.235 | Máx. | -0.1334 | -0.0053 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.0063 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0010 | 0.0015 |
| 66.508 | 27.485 | Máx. | -0.1352 | -0.0092 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.1603 | -0.0109 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0017 | 0.0016 |
| 66.508 | 27.735 | Máx. | -0.1380 | -0.0129 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.1637 | -0.0153 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0024 | 0.0016 |
| 66.508 | 27.985 | Máx. | -0.1417 | -0.0165 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0195 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0031 | 0.0017 |
| 66.508 | 28.235 | Máx. | -0.1463 | -0.0198 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.1735 | -0.0235 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0037 | 0.0018 |
| 66.508 | 28.485 | Máx. | -0.1517 | -0.0227 | -0.0099 |
| | | Mín. | -0.1799 | -0.0269 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0042 | 0.0019 |
| 66.508 | 28.735 | Máx. | -0.1577 | -0.0251 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1871 | -0.0298 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0047 | 0.0019 |
| 66.508 | 28.985 | Máx. | -0.1644 | -0.0267 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.1949 | -0.0316 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0050 | 0.0020 |
| 66.508 | 28.987 | Máx. | -0.1645 | -0.0270 | -0.0111 |
| | | Mín. | -0.1951 | -0.0320 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0050 | 0.0021 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 31.187 | Máx. | -0.1715 | 0.0353 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.2034 | 0.0298 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0055 | 0.0005 |
| 66.508 | 31.235 | Máx. | -0.1700 | 0.0347 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.2016 | 0.0292 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0054 | 0.0005 |
| 66.508 | 31.485 | Máx. | -0.1628 | 0.0326 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0275 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0051 | 0.0004 |
| 66.508 | 31.735 | Máx. | -0.1561 | 0.0298 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1851 | 0.0251 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0047 | 0.0003 |
| 66.508 | 31.985 | Máx. | -0.1501 | 0.0266 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1780 | 0.0224 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0042 | 0.0003 |
| 66.508 | 32.235 | Máx. | -0.1449 | 0.0232 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1718 | 0.0195 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0036 | 0.0002 |
| 66.508 | 32.485 | Máx. | -0.1404 | 0.0198 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1665 | 0.0167 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0031 | 0.0002 |
| 66.508 | 32.735 | Máx. | -0.1366 | 0.0165 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1620 | 0.0139 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0026 | 0.0001 |
| 66.508 | 32.985 | Máx. | -0.1334 | 0.0136 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1582 | 0.0114 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0021 | 0.0001 |
| 66.508 | 33.235 | Máx. | -0.1309 | 0.0109 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1552 | 0.0092 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0017 | 0.0000 |
| 66.508 | 33.485 | Máx. | -0.1289 | 0.0085 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1529 | 0.0071 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0013 | 0.0000 |
| 66.508 | 33.735 | Máx. | -0.1273 | 0.0063 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1510 | 0.0053 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0010 | 0.0000 |
| 66.508 | 33.985 | Máx. | -0.1262 | 0.0045 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0038 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0007 | 0.0000 |
| 66.508 | 34.235 | Máx. | -0.1255 | 0.0027 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1488 | 0.0023 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0004 | 0.0000 |
| 66.508 | 34.485 | Máx. | -0.1251 | 0.0012 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1484 | 0.0010 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0002 | 0.0000 |
| 66.508 | 34.735 | Máx. | -0.1250 | -0.0003 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1483 | -0.0004 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.508 | 34.985 | Máx. | -0.1253 | -0.0017 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1486 | -0.0020 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0003 | 0.0000 |
| 66.508 | 35.235 | Máx. | -0.1258 | -0.0031 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1492 | -0.0037 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0006 | 0.0000 |
| 66.508 | 35.485 | Máx. | -0.1268 | -0.0047 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0056 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0009 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 35.735 | Máx. | -0.1282 | -0.0065 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1520 | -0.0077 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0012 | 0.0000 |
| 66.508 | 35.985 | Máx. | -0.1300 | -0.0085 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1542 | -0.0101 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0016 | 0.0000 |
| 66.508 | 36.235 | Máx. | -0.1324 | -0.0109 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1570 | -0.0129 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0020 | 0.0000 |
| 66.508 | 36.485 | Máx. | -0.1354 | -0.0135 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1606 | -0.0160 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0025 | 0.0001 |
| 66.508 | 36.735 | Máx. | -0.1391 | -0.0163 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1649 | -0.0193 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0030 | 0.0001 |
| 66.508 | 36.985 | Máx. | -0.1435 | -0.0194 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1702 | -0.0230 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0036 | 0.0001 |
| 66.508 | 37.235 | Máx. | -0.1487 | -0.0225 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1764 | -0.0267 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0042 | 0.0002 |
| 66.508 | 37.485 | Máx. | -0.1548 | -0.0256 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1836 | -0.0303 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0048 | 0.0003 |
| 66.508 | 37.735 | Máx. | -0.1616 | -0.0284 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.0337 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0053 | 0.0003 |
| 66.508 | 37.985 | Máx. | -0.1691 | -0.0307 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.0364 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0057 | 0.0004 |
| 66.508 | 38.187 | Máx. | -0.1756 | -0.0322 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.2083 | -0.0382 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0060 | 0.0005 |
| 66.508 | 41.887 | Máx. | -0.1716 | 0.0353 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.2036 | 0.0297 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0055 | 0.0005 |
| 66.508 | 41.985 | Máx. | -0.1686 | 0.0343 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.2000 | 0.0289 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0054 | 0.0004 |
| 66.508 | 42.235 | Máx. | -0.1615 | 0.0320 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1916 | 0.0270 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0050 | 0.0004 |
| 66.508 | 42.485 | Máx. | -0.1550 | 0.0290 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1839 | 0.0244 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0045 | 0.0003 |
| 66.508 | 42.735 | Máx. | -0.1493 | 0.0255 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1770 | 0.0215 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0040 | 0.0003 |
| 66.508 | 42.985 | Máx. | -0.1442 | 0.0220 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1711 | 0.0185 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0034 | 0.0002 |
| 66.508 | 43.235 | Máx. | -0.1400 | 0.0184 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1660 | 0.0156 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0029 | 0.0002 |
| 66.508 | 43.485 | Máx. | -0.1365 | 0.0151 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0127 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0024 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 43.735 | Máx. | -0.1337 | 0.0121 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0102 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0019 | 0.0001 |
| 66.508 | 43.985 | Máx. | -0.1314 | 0.0094 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1559 | 0.0079 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0015 | 0.0001 |
| 66.508 | 44.235 | Máx. | -0.1298 | 0.0070 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1539 | 0.0059 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0001 |
| 66.508 | 44.485 | Máx. | -0.1285 | 0.0051 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1524 | 0.0043 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0001 |
| 66.508 | 44.735 | Máx. | -0.1277 | 0.0034 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1514 | 0.0029 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0001 |
| 66.508 | 44.985 | Máx. | -0.1271 | 0.0022 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0018 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0001 |
| 66.508 | 45.235 | Máx. | -0.1268 | 0.0012 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0010 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0001 |
| 66.508 | 45.485 | Máx. | -0.1267 | 0.0005 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0004 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.508 | 45.735 | Máx. | -0.1266 | -0.0000 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1502 | -0.0000 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.508 | 45.985 | Máx. | -0.1267 | -0.0002 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1503 | -0.0003 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.508 | 46.235 | Máx. | -0.1268 | -0.0003 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0004 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.508 | 46.485 | Máx. | -0.1269 | -0.0003 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0004 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.508 | 46.735 | Máx. | -0.1270 | -0.0002 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0003 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.508 | 46.985 | Máx. | -0.1270 | -0.0001 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0001 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.508 | 47.235 | Máx. | -0.1270 | 0.0001 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0001 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.508 | 47.485 | Máx. | -0.1270 | 0.0004 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0003 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.508 | 47.735 | Máx. | -0.1268 | 0.0006 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0005 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.508 | 47.985 | Máx. | -0.1267 | 0.0009 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0007 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.508 | 48.235 | Máx. | -0.1265 | 0.0010 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1500 | 0.0009 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 48.485 | Máx. | -0.1262 | 0.0011 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0009 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0001 |
| 66.508 | 48.735 | Máx. | -0.1260 | 0.0011 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1494 | 0.0009 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0002 | 0.0001 |
| 66.508 | 48.985 | Máx. | -0.1258 | 0.0009 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1492 | 0.0008 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.508 | 49.235 | Máx. | -0.1256 | 0.0006 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1489 | 0.0005 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.508 | 49.485 | Máx. | -0.1255 | 0.0001 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1488 | 0.0001 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.508 | 49.735 | Máx. | -0.1255 | -0.0006 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1488 | -0.0007 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.508 | 49.985 | Máx. | -0.1257 | -0.0015 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1491 | -0.0017 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0001 |
| 66.508 | 50.235 | Máx. | -0.1262 | -0.0026 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1497 | -0.0031 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0005 | 0.0001 |
| 66.508 | 50.485 | Máx. | -0.1270 | -0.0041 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0048 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0008 | 0.0001 |
| 66.508 | 50.735 | Máx. | -0.1282 | -0.0058 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1520 | -0.0069 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0011 | 0.0001 |
| 66.508 | 50.985 | Máx. | -0.1298 | -0.0078 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1540 | -0.0093 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0015 | 0.0001 |
| 66.508 | 51.235 | Máx. | -0.1320 | -0.0102 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1566 | -0.0121 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0019 | 0.0001 |
| 66.508 | 51.485 | Máx. | -0.1349 | -0.0128 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1599 | -0.0152 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0024 | 0.0001 |
| 66.508 | 51.735 | Máx. | -0.1384 | -0.0157 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1641 | -0.0186 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0029 | 0.0001 |
| 66.508 | 51.985 | Máx. | -0.1427 | -0.0187 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1692 | -0.0221 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0035 | 0.0001 |
| 66.508 | 52.235 | Máx. | -0.1477 | -0.0217 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1752 | -0.0257 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0040 | 0.0002 |
| 66.508 | 52.485 | Máx. | -0.1535 | -0.0245 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1821 | -0.0291 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0046 | 0.0002 |
| 66.508 | 52.735 | Máx. | -0.1600 | -0.0270 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1898 | -0.0320 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0050 | 0.0002 |
| 66.508 | 52.985 | Máx. | -0.1671 | -0.0288 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1982 | -0.0341 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0054 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 53.037 | Máx. | -0.1687 | -0.0294 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.2001 | -0.0348 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0055 | 0.0003 |
| 66.508 | 55.739 | Máx. | -0.1637 | 0.0189 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.1942 | 0.0159 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0030 | 0.0015 |
| 66.508 | 55.985 | Máx. | -0.1599 | 0.0166 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1896 | 0.0140 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0026 | 0.0015 |
| 66.508 | 56.235 | Máx. | -0.1566 | 0.0135 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1857 | 0.0114 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0021 | 0.0015 |
| 66.508 | 56.485 | Máx. | -0.1540 | 0.0096 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1827 | 0.0081 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0015 | 0.0015 |
| 66.508 | 56.735 | Máx. | -0.1524 | 0.0052 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.1808 | 0.0044 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0008 | 0.0014 |
| 66.508 | 56.985 | Máx. | -0.1518 | 0.0004 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.1800 | 0.0003 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0001 | 0.0014 |
| 66.508 | 57.235 | Máx. | -0.1522 | -0.0038 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.1805 | -0.0045 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0007 | 0.0013 |
| 66.508 | 57.485 | Máx. | -0.1537 | -0.0079 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.1823 | -0.0093 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0015 | 0.0013 |
| 66.508 | 57.735 | Máx. | -0.1562 | -0.0117 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1853 | -0.0138 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0022 | 0.0013 |
| 66.508 | 57.985 | Máx. | -0.1596 | -0.0150 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1893 | -0.0178 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0028 | 0.0013 |
| 66.508 | 58.235 | Máx. | -0.1638 | -0.0176 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1943 | -0.0209 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0033 | 0.0013 |
| 66.508 | 58.475 | Máx. | -0.1685 | -0.0196 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.1998 | -0.0233 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0037 | 0.0014 |
| 66.530 | 55.735 | Máx. | -0.1636 | 0.0190 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.1941 | 0.0160 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0030 | 0.0014 |
| 66.758 | 24.651 | Máx. | -0.1703 | 0.0375 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.2019 | 0.0316 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0059 | 0.0007 |
| 66.758 | 24.735 | Máx. | -0.1675 | 0.0365 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.1987 | 0.0308 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0057 | 0.0007 |
| 66.758 | 24.985 | Máx. | -0.1600 | 0.0341 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1897 | 0.0287 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0053 | 0.0007 |
| 66.758 | 25.235 | Máx. | -0.1530 | 0.0306 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1815 | 0.0258 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0048 | 0.0007 |
| 66.758 | 25.485 | Máx. | -0.1470 | 0.0266 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1743 | 0.0224 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0042 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 25.735 | Máx. | -0.1418 | 0.0221 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1682 | 0.0187 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0035 | 0.0008 |
| 66.758 | 25.985 | Máx. | -0.1376 | 0.0175 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1632 | 0.0148 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0027 | 0.0008 |
| 66.758 | 26.235 | Máx. | -0.1344 | 0.0128 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1594 | 0.0108 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0020 | 0.0008 |
| 66.758 | 26.485 | Máx. | -0.1322 | 0.0080 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.1568 | 0.0067 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0013 | 0.0009 |
| 66.758 | 26.735 | Máx. | -0.1311 | 0.0033 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.1554 | 0.0028 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0005 | 0.0009 |
| 66.758 | 26.985 | Máx. | -0.1309 | -0.0012 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.1552 | -0.0014 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0002 | 0.0010 |
| 66.758 | 27.235 | Máx. | -0.1317 | -0.0051 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1562 | -0.0060 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0009 | 0.0010 |
| 66.758 | 27.485 | Máx. | -0.1334 | -0.0089 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1583 | -0.0105 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0016 | 0.0011 |
| 66.758 | 27.735 | Máx. | -0.1361 | -0.0126 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1615 | -0.0149 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0023 | 0.0012 |
| 66.758 | 27.985 | Máx. | -0.1397 | -0.0161 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.1657 | -0.0191 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0030 | 0.0013 |
| 66.758 | 28.235 | Máx. | -0.1442 | -0.0193 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.1711 | -0.0229 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0036 | 0.0013 |
| 66.758 | 28.485 | Máx. | -0.1495 | -0.0222 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.1773 | -0.0264 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0041 | 0.0014 |
| 66.758 | 28.735 | Máx. | -0.1555 | -0.0246 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1844 | -0.0292 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0046 | 0.0015 |
| 66.758 | 28.985 | Máx. | -0.1619 | -0.0261 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.1921 | -0.0310 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0049 | 0.0016 |
| 66.758 | 28.987 | Máx. | -0.1621 | -0.0265 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.1922 | -0.0314 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0049 | 0.0017 |
| 66.758 | 31.187 | Máx. | -0.1709 | 0.0348 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.2027 | 0.0293 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0055 | 0.0005 |
| 66.758 | 31.235 | Máx. | -0.1694 | 0.0342 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.2009 | 0.0288 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0054 | 0.0004 |
| 66.758 | 31.485 | Máx. | -0.1623 | 0.0321 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1925 | 0.0271 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0050 | 0.0004 |
| 66.758 | 31.735 | Máx. | -0.1557 | 0.0294 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1847 | 0.0248 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0046 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 31.985 | Máx. | -0.1498 | 0.0262 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1777 | 0.0221 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0041 | 0.0002 |
| 66.758 | 32.235 | Máx. | -0.1447 | 0.0228 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1716 | 0.0192 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0036 | 0.0001 |
| 66.758 | 32.485 | Máx. | -0.1402 | 0.0195 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1663 | 0.0164 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0031 | 0.0001 |
| 66.758 | 32.735 | Máx. | -0.1365 | 0.0163 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0137 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0026 | 0.0000 |
| 66.758 | 32.985 | Máx. | -0.1334 | 0.0133 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1582 | 0.0112 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0021 | 0.0000 |
| 66.758 | 33.235 | Máx. | -0.1309 | 0.0107 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1552 | 0.0090 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0017 | 0.0000 |
| 66.758 | 33.485 | Máx. | -0.1289 | 0.0083 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1529 | 0.0070 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0013 | 0.0000 |
| 66.758 | 33.735 | Máx. | -0.1274 | 0.0062 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0053 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0010 | 0.0001 |
| 66.758 | 33.985 | Máx. | -0.1263 | 0.0044 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1498 | 0.0037 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0007 | 0.0001 |
| 66.758 | 34.235 | Máx. | -0.1256 | 0.0027 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0023 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0004 | 0.0001 |
| 66.758 | 34.485 | Máx. | -0.1252 | 0.0011 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1485 | 0.0009 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0002 | 0.0001 |
| 66.758 | 34.735 | Máx. | -0.1251 | -0.0003 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1484 | -0.0004 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.758 | 34.985 | Máx. | -0.1254 | -0.0017 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1487 | -0.0020 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0003 | 0.0001 |
| 66.758 | 35.235 | Máx. | -0.1260 | -0.0031 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1494 | -0.0037 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0006 | 0.0001 |
| 66.758 | 35.485 | Máx. | -0.1269 | -0.0047 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0055 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0009 | 0.0001 |
| 66.758 | 35.735 | Máx. | -0.1282 | -0.0064 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0076 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0012 | 0.0001 |
| 66.758 | 35.985 | Máx. | -0.1301 | -0.0084 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1543 | -0.0100 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0016 | 0.0001 |
| 66.758 | 36.235 | Máx. | -0.1324 | -0.0107 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1571 | -0.0127 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0020 | 0.0000 |
| 66.758 | 36.485 | Máx. | -0.1354 | -0.0133 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1606 | -0.0157 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0025 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 36.735 | Máx. | -0.1390 | -0.0161 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1649 | -0.0191 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0030 | 0.0000 |
| 66.758 | 36.985 | Máx. | -0.1434 | -0.0191 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1701 | -0.0226 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0035 | 0.0001 |
| 66.758 | 37.235 | Máx. | -0.1485 | -0.0222 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1762 | -0.0263 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0041 | 0.0001 |
| 66.758 | 37.485 | Máx. | -0.1545 | -0.0252 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1832 | -0.0299 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0047 | 0.0002 |
| 66.758 | 37.735 | Máx. | -0.1612 | -0.0280 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1912 | -0.0332 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0052 | 0.0003 |
| 66.758 | 37.985 | Máx. | -0.1686 | -0.0303 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.2000 | -0.0359 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0056 | 0.0004 |
| 66.758 | 38.187 | Máx. | -0.1750 | -0.0318 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.2076 | -0.0377 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0059 | 0.0005 |
| 66.758 | 41.887 | Máx. | -0.1711 | 0.0348 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.2029 | 0.0293 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0055 | 0.0005 |
| 66.758 | 41.985 | Máx. | -0.1681 | 0.0338 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1994 | 0.0285 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0053 | 0.0004 |
| 66.758 | 42.235 | Máx. | -0.1611 | 0.0316 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1911 | 0.0266 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0049 | 0.0003 |
| 66.758 | 42.485 | Máx. | -0.1547 | 0.0286 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1835 | 0.0241 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0045 | 0.0003 |
| 66.758 | 42.735 | Máx. | -0.1490 | 0.0252 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1767 | 0.0212 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0040 | 0.0002 |
| 66.758 | 42.985 | Máx. | -0.1440 | 0.0217 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1708 | 0.0183 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0034 | 0.0001 |
| 66.758 | 43.235 | Máx. | -0.1399 | 0.0182 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1659 | 0.0154 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0029 | 0.0001 |
| 66.758 | 43.485 | Máx. | -0.1364 | 0.0149 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1618 | 0.0126 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0023 | 0.0001 |
| 66.758 | 43.735 | Máx. | -0.1336 | 0.0119 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0101 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0019 | 0.0000 |
| 66.758 | 43.985 | Máx. | -0.1314 | 0.0093 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1558 | 0.0078 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0015 | 0.0000 |
| 66.758 | 44.235 | Máx. | -0.1297 | 0.0070 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1539 | 0.0059 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0000 |
| 66.758 | 44.485 | Máx. | -0.1285 | 0.0050 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1524 | 0.0042 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 44.735 | Máx. | -0.1276 | 0.0034 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1514 | 0.0029 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0005 | 0.0000 |
| 66.758 | 44.985 | Máx. | -0.1271 | 0.0022 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1507 | 0.0018 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0003 | 0.0000 |
| 66.758 | 45.235 | Máx. | -0.1268 | 0.0012 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0010 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0000 |
| 66.758 | 45.485 | Máx. | -0.1266 | 0.0005 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0004 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.758 | 45.735 | Máx. | -0.1266 | 0.0000 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1501 | 0.0000 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66.758 | 45.985 | Máx. | -0.1266 | -0.0002 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1502 | -0.0002 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66.758 | 46.235 | Máx. | -0.1267 | -0.0003 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1503 | -0.0004 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.758 | 46.485 | Máx. | -0.1268 | -0.0003 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0003 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.758 | 46.735 | Máx. | -0.1269 | -0.0002 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0002 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.758 | 46.985 | Máx. | -0.1269 | -0.0001 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0001 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.758 | 47.235 | Máx. | -0.1269 | 0.0002 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0001 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.758 | 47.485 | Máx. | -0.1268 | 0.0004 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0003 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.758 | 47.735 | Máx. | -0.1267 | 0.0006 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0005 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.758 | 47.985 | Máx. | -0.1266 | 0.0008 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1501 | 0.0007 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0001 |
| 66.758 | 48.235 | Máx. | -0.1263 | 0.0010 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1499 | 0.0008 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0001 |
| 66.758 | 48.485 | Máx. | -0.1261 | 0.0011 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1496 | 0.0009 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0001 |
| 66.758 | 48.735 | Máx. | -0.1259 | 0.0011 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1493 | 0.0009 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0002 | 0.0000 |
| 66.758 | 48.985 | Máx. | -0.1256 | 0.0009 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0007 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.758 | 49.235 | Máx. | -0.1255 | 0.0006 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1488 | 0.0005 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 49.485 | Máx. | -0.1254 | 0.0000 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1487 | 0.0000 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66.758 | 49.735 | Máx. | -0.1254 | -0.0006 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1488 | -0.0008 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.758 | 49.985 | Máx. | -0.1257 | -0.0015 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1490 | -0.0018 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0000 |
| 66.758 | 50.235 | Máx. | -0.1261 | -0.0027 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1496 | -0.0032 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0005 | 0.0000 |
| 66.758 | 50.485 | Máx. | -0.1269 | -0.0041 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0048 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0008 | 0.0000 |
| 66.758 | 50.735 | Máx. | -0.1281 | -0.0058 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1520 | -0.0069 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0011 | 0.0000 |
| 66.758 | 50.985 | Máx. | -0.1298 | -0.0078 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1539 | -0.0093 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0015 | 0.0000 |
| 66.758 | 51.235 | Máx. | -0.1320 | -0.0102 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1565 | -0.0121 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0019 | 0.0000 |
| 66.758 | 51.485 | Máx. | -0.1348 | -0.0128 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1599 | -0.0151 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0024 | 0.0000 |
| 66.758 | 51.735 | Máx. | -0.1383 | -0.0156 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1641 | -0.0185 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0029 | 0.0000 |
| 66.758 | 51.985 | Máx. | -0.1426 | -0.0186 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1691 | -0.0220 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0035 | 0.0000 |
| 66.758 | 52.235 | Máx. | -0.1476 | -0.0215 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1751 | -0.0256 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0040 | 0.0000 |
| 66.758 | 52.485 | Máx. | -0.1534 | -0.0244 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1819 | -0.0289 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0045 | 0.0000 |
| 66.758 | 52.735 | Máx. | -0.1599 | -0.0268 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1896 | -0.0318 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0050 | 0.0001 |
| 66.758 | 52.985 | Máx. | -0.1669 | -0.0286 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1979 | -0.0339 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0053 | 0.0001 |
| 66.758 | 53.037 | Máx. | -0.1685 | -0.0292 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1998 | -0.0346 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0054 | 0.0001 |
| 66.758 | 55.697 | Máx. | -0.1628 | 0.0193 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1931 | 0.0163 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0030 | 0.0009 |
| 66.758 | 55.735 | Máx. | -0.1622 | 0.0188 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1923 | 0.0159 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0030 | 0.0009 |
| 66.758 | 55.985 | Máx. | -0.1583 | 0.0166 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1877 | 0.0140 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0026 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 56.235 | Máx. | -0.1550 | 0.0134 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1838 | 0.0113 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0021 | 0.0008 |
| 66.758 | 56.485 | Máx. | -0.1525 | 0.0094 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1809 | 0.0079 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0015 | 0.0008 |
| 66.758 | 56.735 | Máx. | -0.1509 | 0.0049 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1790 | 0.0041 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0008 | 0.0008 |
| 66.758 | 56.985 | Máx. | -0.1504 | 0.0001 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1784 | 0.0001 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0000 | 0.0007 |
| 66.758 | 57.235 | Máx. | -0.1509 | -0.0041 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1790 | -0.0048 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0008 | 0.0006 |
| 66.758 | 57.485 | Máx. | -0.1524 | -0.0081 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1808 | -0.0096 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0015 | 0.0006 |
| 66.758 | 57.735 | Máx. | -0.1550 | -0.0118 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1838 | -0.0139 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0022 | 0.0006 |
| 66.758 | 57.985 | Máx. | -0.1584 | -0.0150 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1879 | -0.0177 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0028 | 0.0006 |
| 66.758 | 58.235 | Máx. | -0.1626 | -0.0174 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1928 | -0.0207 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0032 | 0.0006 |
| 66.758 | 58.434 | Máx. | -0.1664 | -0.0190 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1973 | -0.0225 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0035 | 0.0006 |
| 67.008 | 24.651 | Máx. | -0.1697 | 0.0376 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.2013 | 0.0317 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0059 | 0.0001 |
| 67.008 | 24.735 | Máx. | -0.1670 | 0.0366 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1980 | 0.0309 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0057 | 0.0002 |
| 67.008 | 24.985 | Máx. | -0.1594 | 0.0342 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1890 | 0.0288 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0054 | 0.0002 |
| 67.008 | 25.235 | Máx. | -0.1524 | 0.0308 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1808 | 0.0260 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0048 | 0.0002 |
| 67.008 | 25.485 | Máx. | -0.1463 | 0.0268 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1735 | 0.0226 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0042 | 0.0002 |
| 67.008 | 25.735 | Máx. | -0.1411 | 0.0224 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1674 | 0.0188 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0035 | 0.0003 |
| 67.008 | 25.985 | Máx. | -0.1369 | 0.0177 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1623 | 0.0150 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0028 | 0.0003 |
| 67.008 | 26.235 | Máx. | -0.1336 | 0.0130 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0110 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0020 | 0.0004 |
| 67.008 | 26.485 | Máx. | -0.1314 | 0.0083 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1558 | 0.0070 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0013 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 26.735 | Máx. | -0.1301 | 0.0036 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1544 | 0.0030 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0006 | 0.0005 |
| 67.008 | 26.985 | Máx. | -0.1299 | -0.0009 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1541 | -0.0010 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0005 |
| 67.008 | 27.235 | Máx. | -0.1306 | -0.0047 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1549 | -0.0056 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0009 | 0.0006 |
| 67.008 | 27.485 | Máx. | -0.1323 | -0.0085 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.1569 | -0.0100 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0016 | 0.0007 |
| 67.008 | 27.735 | Máx. | -0.1349 | -0.0121 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1600 | -0.0144 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0023 | 0.0008 |
| 67.008 | 27.985 | Máx. | -0.1384 | -0.0156 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1641 | -0.0185 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0029 | 0.0008 |
| 67.008 | 28.235 | Máx. | -0.1427 | -0.0188 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.1693 | -0.0223 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0035 | 0.0009 |
| 67.008 | 28.485 | Máx. | -0.1479 | -0.0217 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1754 | -0.0257 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0040 | 0.0010 |
| 67.008 | 28.735 | Máx. | -0.1537 | -0.0240 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1823 | -0.0285 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0045 | 0.0012 |
| 67.008 | 28.985 | Máx. | -0.1600 | -0.0255 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1898 | -0.0303 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0047 | 0.0013 |
| 67.008 | 28.987 | Máx. | -0.1601 | -0.0259 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.1899 | -0.0307 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0048 | 0.0013 |
| 67.008 | 31.187 | Máx. | -0.1703 | 0.0342 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.2020 | 0.0289 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0054 | 0.0005 |
| 67.008 | 31.235 | Máx. | -0.1688 | 0.0336 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.2002 | 0.0283 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0053 | 0.0005 |
| 67.008 | 31.485 | Máx. | -0.1618 | 0.0316 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1919 | 0.0266 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0050 | 0.0004 |
| 67.008 | 31.735 | Máx. | -0.1554 | 0.0289 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1843 | 0.0243 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0045 | 0.0003 |
| 67.008 | 31.985 | Máx. | -0.1496 | 0.0257 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1774 | 0.0217 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0040 | 0.0002 |
| 67.008 | 32.235 | Máx. | -0.1445 | 0.0224 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1714 | 0.0189 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0035 | 0.0001 |
| 67.008 | 32.485 | Máx. | -0.1401 | 0.0191 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1662 | 0.0161 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0030 | 0.0001 |
| 67.008 | 32.735 | Máx. | -0.1365 | 0.0160 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0135 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0025 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 32.985 | Máx. | -0.1334 | 0.0131 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1583 | 0.0110 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0021 | 0.0000 |
| 67.008 | 33.235 | Máx. | -0.1310 | 0.0105 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1553 | 0.0089 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0016 | 0.0001 |
| 67.008 | 33.485 | Máx. | -0.1290 | 0.0082 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0069 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0013 | 0.0001 |
| 67.008 | 33.735 | Máx. | -0.1276 | 0.0061 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1513 | 0.0052 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0010 | 0.0001 |
| 67.008 | 33.985 | Máx. | -0.1265 | 0.0043 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1500 | 0.0036 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0007 | 0.0001 |
| 67.008 | 34.235 | Máx. | -0.1258 | 0.0026 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1492 | 0.0022 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0004 | 0.0001 |
| 67.008 | 34.485 | Máx. | -0.1254 | 0.0011 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1487 | 0.0009 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0002 | 0.0001 |
| 67.008 | 34.735 | Máx. | -0.1253 | -0.0004 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1486 | -0.0004 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.008 | 34.985 | Máx. | -0.1256 | -0.0017 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1489 | -0.0020 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0001 |
| 67.008 | 35.235 | Máx. | -0.1261 | -0.0031 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1496 | -0.0036 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0006 | 0.0001 |
| 67.008 | 35.485 | Máx. | -0.1271 | -0.0046 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0055 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0009 | 0.0001 |
| 67.008 | 35.735 | Máx. | -0.1284 | -0.0063 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1523 | -0.0075 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0012 | 0.0001 |
| 67.008 | 35.985 | Máx. | -0.1302 | -0.0083 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1544 | -0.0099 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0015 | 0.0001 |
| 67.008 | 36.235 | Máx. | -0.1325 | -0.0106 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1572 | -0.0125 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0020 | 0.0001 |
| 67.008 | 36.485 | Máx. | -0.1355 | -0.0131 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1607 | -0.0155 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0024 | 0.0000 |
| 67.008 | 36.735 | Máx. | -0.1390 | -0.0158 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1649 | -0.0188 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0029 | 0.0000 |
| 67.008 | 36.985 | Máx. | -0.1433 | -0.0188 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1700 | -0.0222 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0035 | 0.0001 |
| 67.008 | 37.235 | Máx. | -0.1484 | -0.0218 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1760 | -0.0258 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0041 | 0.0001 |
| 67.008 | 37.485 | Máx. | -0.1543 | -0.0248 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1829 | -0.0294 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0046 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 37.735 | Máx. | -0.1608 | -0.0275 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1908 | -0.0327 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0051 | 0.0003 |
| 67.008 | 37.985 | Máx. | -0.1681 | -0.0298 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1994 | -0.0353 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0055 | 0.0004 |
| 67.008 | 38.187 | Máx. | -0.1744 | -0.0313 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.2069 | -0.0371 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0058 | 0.0005 |
| 67.008 | 41.887 | Máx. | -0.1705 | 0.0342 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.2022 | 0.0289 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0054 | 0.0005 |
| 67.008 | 41.985 | Máx. | -0.1676 | 0.0333 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1988 | 0.0281 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0052 | 0.0004 |
| 67.008 | 42.235 | Máx. | -0.1607 | 0.0311 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1906 | 0.0262 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0049 | 0.0003 |
| 67.008 | 42.485 | Máx. | -0.1544 | 0.0281 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1831 | 0.0237 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0044 | 0.0003 |
| 67.008 | 42.735 | Máx. | -0.1488 | 0.0248 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1764 | 0.0209 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0039 | 0.0002 |
| 67.008 | 42.985 | Máx. | -0.1439 | 0.0213 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1707 | 0.0180 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0033 | 0.0001 |
| 67.008 | 43.235 | Máx. | -0.1398 | 0.0179 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1658 | 0.0151 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0028 | 0.0001 |
| 67.008 | 43.485 | Máx. | -0.1363 | 0.0147 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.0124 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0023 | 0.0000 |
| 67.008 | 43.735 | Máx. | -0.1336 | 0.0118 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0099 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0018 | 0.0000 |
| 67.008 | 43.985 | Máx. | -0.1314 | 0.0092 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1559 | 0.0077 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0014 | 0.0000 |
| 67.008 | 44.235 | Máx. | -0.1298 | 0.0069 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1539 | 0.0058 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0000 |
| 67.008 | 44.485 | Máx. | -0.1285 | 0.0050 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1525 | 0.0042 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0000 |
| 67.008 | 44.735 | Máx. | -0.1277 | 0.0034 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1514 | 0.0029 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0000 |
| 67.008 | 44.985 | Máx. | -0.1271 | 0.0022 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0019 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0000 |
| 67.008 | 45.235 | Máx. | -0.1268 | 0.0013 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0011 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0000 |
| 67.008 | 45.485 | Máx. | -0.1266 | 0.0006 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0005 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 45.735 | Máx. | -0.1266 | 0.0001 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1501 | 0.0001 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.008 | 45.985 | Máx. | -0.1266 | -0.0002 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1502 | -0.0002 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.008 | 46.235 | Máx. | -0.1267 | -0.0003 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1503 | -0.0003 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.008 | 46.485 | Máx. | -0.1268 | -0.0003 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1503 | -0.0003 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.008 | 46.735 | Máx. | -0.1268 | -0.0002 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0002 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.008 | 46.985 | Máx. | -0.1269 | -0.0000 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0000 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.008 | 47.235 | Máx. | -0.1269 | 0.0002 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0001 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.008 | 47.485 | Máx. | -0.1268 | 0.0004 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0003 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0000 |
| 67.008 | 47.735 | Máx. | -0.1267 | 0.0006 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0005 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0000 |
| 67.008 | 47.985 | Máx. | -0.1265 | 0.0008 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1501 | 0.0007 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0000 |
| 67.008 | 48.235 | Máx. | -0.1263 | 0.0010 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1498 | 0.0008 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0000 |
| 67.008 | 48.485 | Máx. | -0.1261 | 0.0010 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1496 | 0.0009 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0000 |
| 67.008 | 48.735 | Máx. | -0.1259 | 0.0010 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1493 | 0.0008 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0002 | 0.0000 |
| 67.008 | 48.985 | Máx. | -0.1257 | 0.0008 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0007 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.008 | 49.235 | Máx. | -0.1255 | 0.0005 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1488 | 0.0004 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.008 | 49.485 | Máx. | -0.1254 | -0.0001 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1488 | -0.0001 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.008 | 49.735 | Máx. | -0.1255 | -0.0007 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1488 | -0.0008 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.008 | 49.985 | Máx. | -0.1257 | -0.0016 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1491 | -0.0019 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0001 |
| 67.008 | 50.235 | Máx. | -0.1262 | -0.0027 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1497 | -0.0032 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0005 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 50.485 | Máx. | -0.1271 | -0.0041 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0049 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0008 | 0.0002 |
| 67.008 | 50.735 | Máx. | -0.1283 | -0.0059 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0069 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0011 | 0.0002 |
| 67.008 | 50.985 | Máx. | -0.1299 | -0.0079 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1541 | -0.0093 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0015 | 0.0002 |
| 67.008 | 51.235 | Máx. | -0.1321 | -0.0102 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1567 | -0.0121 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0019 | 0.0002 |
| 67.008 | 51.485 | Máx. | -0.1350 | -0.0128 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1601 | -0.0151 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0024 | 0.0002 |
| 67.008 | 51.735 | Máx. | -0.1385 | -0.0155 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0184 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0029 | 0.0002 |
| 67.008 | 51.985 | Máx. | -0.1427 | -0.0185 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1693 | -0.0219 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0034 | 0.0002 |
| 67.008 | 52.235 | Máx. | -0.1477 | -0.0214 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1752 | -0.0254 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0040 | 0.0002 |
| 67.008 | 52.485 | Máx. | -0.1534 | -0.0242 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1820 | -0.0287 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0045 | 0.0001 |
| 67.008 | 52.735 | Máx. | -0.1599 | -0.0267 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1896 | -0.0316 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0050 | 0.0001 |
| 67.008 | 52.985 | Máx. | -0.1669 | -0.0284 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1979 | -0.0337 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0053 | 0.0001 |
| 67.008 | 53.037 | Máx. | -0.1685 | -0.0290 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1998 | -0.0344 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0054 | 0.0001 |
| 67.008 | 55.656 | Máx. | -0.1628 | 0.0196 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0165 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0031 | 0.0003 |
| 67.008 | 55.735 | Máx. | -0.1614 | 0.0188 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1914 | 0.0158 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0029 | 0.0003 |
| 67.008 | 55.985 | Máx. | -0.1575 | 0.0165 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1868 | 0.0139 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0026 | 0.0002 |
| 67.008 | 56.235 | Máx. | -0.1543 | 0.0131 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1830 | 0.0111 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0021 | 0.0002 |
| 67.008 | 56.485 | Máx. | -0.1519 | 0.0090 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1801 | 0.0076 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0014 | 0.0001 |
| 67.008 | 56.735 | Máx. | -0.1504 | 0.0045 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1784 | 0.0038 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0007 | 0.0001 |
| 67.008 | 56.985 | Máx. | -0.1499 | -0.0002 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1778 | -0.0003 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0000 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 57.235 | Máx. | -0.1505 | -0.0043 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1785 | -0.0051 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0008 | 0.0000 |
| 67.008 | 57.485 | Máx. | -0.1521 | -0.0082 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1804 | -0.0098 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0015 | 0.0001 |
| 67.008 | 57.735 | Máx. | -0.1547 | -0.0119 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1835 | -0.0141 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0022 | 0.0001 |
| 67.008 | 57.985 | Máx. | -0.1581 | -0.0150 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1875 | -0.0177 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0028 | 0.0001 |
| 67.008 | 58.235 | Máx. | -0.1623 | -0.0173 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1925 | -0.0205 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0032 | 0.0001 |
| 67.008 | 58.393 | Máx. | -0.1653 | -0.0185 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1960 | -0.0220 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0034 | 0.0001 |
| 67.258 | 24.651 | Máx. | -0.1699 | 0.0377 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.2015 | 0.0318 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0059 | 0.0004 |
| 67.258 | 24.735 | Máx. | -0.1671 | 0.0368 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1982 | 0.0310 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0058 | 0.0004 |
| 67.258 | 24.985 | Máx. | -0.1595 | 0.0344 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1892 | 0.0290 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0054 | 0.0003 |
| 67.258 | 25.235 | Máx. | -0.1525 | 0.0310 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1809 | 0.0261 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0049 | 0.0003 |
| 67.258 | 25.485 | Máx. | -0.1464 | 0.0270 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1736 | 0.0228 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0042 | 0.0003 |
| 67.258 | 25.735 | Máx. | -0.1411 | 0.0226 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1673 | 0.0191 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0035 | 0.0002 |
| 67.258 | 25.985 | Máx. | -0.1368 | 0.0180 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1623 | 0.0152 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0028 | 0.0002 |
| 67.258 | 26.235 | Máx. | -0.1335 | 0.0134 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1583 | 0.0113 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0021 | 0.0001 |
| 67.258 | 26.485 | Máx. | -0.1312 | 0.0087 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1556 | 0.0073 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0014 | 0.0001 |
| 67.258 | 26.735 | Máx. | -0.1298 | 0.0040 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1540 | 0.0034 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0006 | 0.0000 |
| 67.258 | 26.985 | Máx. | -0.1295 | -0.0005 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1536 | -0.0006 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 27.235 | Máx. | -0.1301 | -0.0043 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1543 | -0.0051 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0008 | 0.0002 |
| 67.258 | 27.485 | Máx. | -0.1317 | -0.0080 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1562 | -0.0095 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0015 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 27.735 | Máx. | -0.1342 | -0.0116 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1591 | -0.0138 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0022 | 0.0004 |
| 67.258 | 27.985 | Máx. | -0.1375 | -0.0151 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1631 | -0.0179 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0028 | 0.0005 |
| 67.258 | 28.235 | Máx. | -0.1417 | -0.0183 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0217 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0034 | 0.0006 |
| 67.258 | 28.485 | Máx. | -0.1467 | -0.0211 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1740 | -0.0250 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0039 | 0.0007 |
| 67.258 | 28.735 | Máx. | -0.1524 | -0.0233 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1807 | -0.0277 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0043 | 0.0008 |
| 67.258 | 28.985 | Máx. | -0.1586 | -0.0248 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.1880 | -0.0295 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0046 | 0.0010 |
| 67.258 | 28.987 | Máx. | -0.1587 | -0.0252 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.1882 | -0.0299 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0047 | 0.0010 |
| 67.258 | 31.187 | Máx. | -0.1696 | 0.0336 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.2012 | 0.0283 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0053 | 0.0006 |
| 67.258 | 31.235 | Máx. | -0.1682 | 0.0330 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1995 | 0.0278 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0052 | 0.0005 |
| 67.258 | 31.485 | Máx. | -0.1613 | 0.0310 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1914 | 0.0261 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0049 | 0.0004 |
| 67.258 | 31.735 | Máx. | -0.1550 | 0.0283 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1839 | 0.0239 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0044 | 0.0003 |
| 67.258 | 31.985 | Máx. | -0.1493 | 0.0252 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1771 | 0.0213 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0040 | 0.0002 |
| 67.258 | 32.235 | Máx. | -0.1444 | 0.0220 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1712 | 0.0185 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0034 | 0.0001 |
| 67.258 | 32.485 | Máx. | -0.1401 | 0.0187 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1661 | 0.0158 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0029 | 0.0001 |
| 67.258 | 32.735 | Máx. | -0.1365 | 0.0157 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0132 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0025 | 0.0000 |
| 67.258 | 32.985 | Máx. | -0.1335 | 0.0129 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1583 | 0.0108 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0020 | 0.0000 |
| 67.258 | 33.235 | Máx. | -0.1311 | 0.0103 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1555 | 0.0087 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0016 | 0.0001 |
| 67.258 | 33.485 | Máx. | -0.1292 | 0.0080 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.0068 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0013 | 0.0001 |
| 67.258 | 33.735 | Máx. | -0.1277 | 0.0060 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1515 | 0.0051 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0009 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 33.985 | Máx. | -0.1267 | 0.0042 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0035 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0007 | 0.0001 |
| 67.258 | 34.235 | Máx. | -0.1260 | 0.0026 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1494 | 0.0022 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0004 | 0.0002 |
| 67.258 | 34.485 | Máx. | -0.1256 | 0.0010 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0009 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0002 | 0.0002 |
| 67.258 | 34.735 | Máx. | -0.1256 | -0.0004 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1489 | -0.0004 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.258 | 34.985 | Máx. | -0.1258 | -0.0017 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1492 | -0.0020 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0002 |
| 67.258 | 35.235 | Máx. | -0.1264 | -0.0030 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1499 | -0.0036 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0006 | 0.0002 |
| 67.258 | 35.485 | Máx. | -0.1273 | -0.0045 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1510 | -0.0054 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0008 | 0.0002 |
| 67.258 | 35.735 | Máx. | -0.1286 | -0.0063 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1525 | -0.0074 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0012 | 0.0001 |
| 67.258 | 35.985 | Máx. | -0.1304 | -0.0082 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1546 | -0.0097 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0015 | 0.0001 |
| 67.258 | 36.235 | Máx. | -0.1327 | -0.0104 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1574 | -0.0123 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0019 | 0.0001 |
| 67.258 | 36.485 | Máx. | -0.1355 | -0.0128 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1608 | -0.0152 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0024 | 0.0001 |
| 67.258 | 36.735 | Máx. | -0.1391 | -0.0155 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1649 | -0.0184 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0029 | 0.0000 |
| 67.258 | 36.985 | Máx. | -0.1433 | -0.0184 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1699 | -0.0218 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0034 | 0.0001 |
| 67.258 | 37.235 | Máx. | -0.1483 | -0.0214 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1758 | -0.0254 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0040 | 0.0001 |
| 67.258 | 37.485 | Máx. | -0.1540 | -0.0243 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1826 | -0.0288 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0045 | 0.0002 |
| 67.258 | 37.735 | Máx. | -0.1605 | -0.0270 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1903 | -0.0320 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0050 | 0.0003 |
| 67.258 | 37.985 | Máx. | -0.1676 | -0.0292 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1988 | -0.0346 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0054 | 0.0004 |
| 67.258 | 38.187 | Máx. | -0.1738 | -0.0307 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.2062 | -0.0364 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0057 | 0.0006 |
| 67.258 | 41.887 | Máx. | -0.1699 | 0.0336 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.2015 | 0.0284 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0053 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 41.985 | Máx. | -0.1670 | 0.0327 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1981 | 0.0276 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0051 | 0.0005 |
| 67.258 | 42.235 | Máx. | -0.1602 | 0.0305 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1901 | 0.0257 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0048 | 0.0004 |
| 67.258 | 42.485 | Máx. | -0.1540 | 0.0276 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1827 | 0.0233 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0043 | 0.0003 |
| 67.258 | 42.735 | Máx. | -0.1485 | 0.0244 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1762 | 0.0205 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0038 | 0.0002 |
| 67.258 | 42.985 | Máx. | -0.1437 | 0.0210 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1705 | 0.0177 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0033 | 0.0001 |
| 67.258 | 43.235 | Máx. | -0.1397 | 0.0176 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1657 | 0.0149 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0028 | 0.0001 |
| 67.258 | 43.485 | Máx. | -0.1363 | 0.0145 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.0122 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0023 | 0.0000 |
| 67.258 | 43.735 | Máx. | -0.1336 | 0.0116 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0098 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0018 | 0.0000 |
| 67.258 | 43.985 | Máx. | -0.1315 | 0.0091 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1559 | 0.0076 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0000 |
| 67.258 | 44.235 | Máx. | -0.1298 | 0.0068 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1540 | 0.0058 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0011 | 0.0001 |
| 67.258 | 44.485 | Máx. | -0.1286 | 0.0050 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1526 | 0.0042 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0001 |
| 67.258 | 44.735 | Máx. | -0.1278 | 0.0034 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1515 | 0.0029 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0001 |
| 67.258 | 44.985 | Máx. | -0.1272 | 0.0022 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1509 | 0.0019 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0001 |
| 67.258 | 45.235 | Máx. | -0.1269 | 0.0013 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0011 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0001 |
| 67.258 | 45.485 | Máx. | -0.1267 | 0.0006 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0005 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 45.735 | Máx. | -0.1267 | 0.0001 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0001 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.258 | 45.985 | Máx. | -0.1267 | -0.0001 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1502 | -0.0002 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.258 | 46.235 | Máx. | -0.1267 | -0.0002 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1503 | -0.0003 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.258 | 46.485 | Máx. | -0.1268 | -0.0002 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0003 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 46.735 | Máx. | -0.1269 | -0.0002 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0002 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.258 | 46.985 | Máx. | -0.1269 | -0.0000 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0001 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.258 | 47.235 | Máx. | -0.1269 | 0.0001 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0001 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.258 | 47.485 | Máx. | -0.1268 | 0.0004 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0003 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 47.735 | Máx. | -0.1267 | 0.0006 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0005 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 47.985 | Máx. | -0.1266 | 0.0008 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1501 | 0.0006 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 48.235 | Máx. | -0.1264 | 0.0009 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1499 | 0.0007 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 48.485 | Máx. | -0.1262 | 0.0009 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0008 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 48.735 | Máx. | -0.1260 | 0.0009 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1494 | 0.0008 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 48.985 | Máx. | -0.1258 | 0.0007 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1492 | 0.0006 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.258 | 49.235 | Máx. | -0.1257 | 0.0004 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0003 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.258 | 49.485 | Máx. | -0.1256 | -0.0002 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1490 | -0.0002 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0000 | 0.0002 |
| 67.258 | 49.735 | Máx. | -0.1257 | -0.0008 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.1491 | -0.0010 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0002 | 0.0002 |
| 67.258 | 49.985 | Máx. | -0.1260 | -0.0017 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1494 | -0.0020 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0002 |
| 67.258 | 50.235 | Máx. | -0.1265 | -0.0028 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1500 | -0.0034 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0005 | 0.0003 |
| 67.258 | 50.485 | Máx. | -0.1273 | -0.0043 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.1510 | -0.0050 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0008 | 0.0003 |
| 67.258 | 50.735 | Máx. | -0.1286 | -0.0059 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1525 | -0.0071 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0011 | 0.0003 |
| 67.258 | 50.985 | Máx. | -0.1303 | -0.0079 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1545 | -0.0094 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0015 | 0.0003 |
| 67.258 | 51.235 | Máx. | -0.1325 | -0.0102 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1571 | -0.0121 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0019 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 51.485 | Máx. | -0.1353 | -0.0128 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1605 | -0.0151 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0024 | 0.0004 |
| 67.258 | 51.735 | Máx. | -0.1388 | -0.0155 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1647 | -0.0184 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0029 | 0.0004 |
| 67.258 | 51.985 | Máx. | -0.1431 | -0.0184 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1697 | -0.0218 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0034 | 0.0003 |
| 67.258 | 52.235 | Máx. | -0.1480 | -0.0213 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1756 | -0.0253 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0040 | 0.0003 |
| 67.258 | 52.485 | Máx. | -0.1537 | -0.0241 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1823 | -0.0286 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0045 | 0.0003 |
| 67.258 | 52.735 | Máx. | -0.1601 | -0.0265 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.1899 | -0.0314 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0049 | 0.0003 |
| 67.258 | 52.985 | Máx. | -0.1671 | -0.0282 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1982 | -0.0335 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0052 | 0.0002 |
| 67.258 | 53.037 | Máx. | -0.1687 | -0.0288 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.2000 | -0.0341 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0054 | 0.0002 |
| 67.258 | 55.615 | Máx. | -0.1635 | 0.0198 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0167 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0031 | 0.0003 |
| 67.258 | 55.735 | Máx. | -0.1614 | 0.0186 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.1915 | 0.0157 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0029 | 0.0004 |
| 67.258 | 55.985 | Máx. | -0.1576 | 0.0162 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1870 | 0.0136 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0025 | 0.0004 |
| 67.258 | 56.235 | Máx. | -0.1545 | 0.0128 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1832 | 0.0108 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0020 | 0.0005 |
| 67.258 | 56.485 | Máx. | -0.1521 | 0.0087 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1805 | 0.0073 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0014 | 0.0006 |
| 67.258 | 56.735 | Máx. | -0.1508 | 0.0041 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.1788 | 0.0035 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0006 | 0.0006 |
| 67.258 | 56.985 | Máx. | -0.1504 | -0.0005 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1783 | -0.0006 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0001 | 0.0007 |
| 67.258 | 57.235 | Máx. | -0.1510 | -0.0045 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.1791 | -0.0054 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0008 | 0.0007 |
| 67.258 | 57.485 | Máx. | -0.1527 | -0.0084 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.1811 | -0.0100 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0016 | 0.0008 |
| 67.258 | 57.735 | Máx. | -0.1553 | -0.0120 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1842 | -0.0142 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0022 | 0.0008 |
| 67.258 | 57.985 | Máx. | -0.1588 | -0.0149 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1883 | -0.0177 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0028 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 58.235 | Máx. | -0.1629 | -0.0171 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1932 | -0.0203 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0032 | 0.0008 |
| 67.258 | 58.352 | Máx. | -0.1651 | -0.0181 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1958 | -0.0215 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0034 | 0.0008 |
| 67.508 | 24.651 | Máx. | -0.1707 | 0.0379 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.2025 | 0.0320 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0059 | 0.0009 |
| 67.508 | 24.735 | Máx. | -0.1680 | 0.0370 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.1992 | 0.0312 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0058 | 0.0008 |
| 67.508 | 24.985 | Máx. | -0.1603 | 0.0346 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.1901 | 0.0291 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0054 | 0.0008 |
| 67.508 | 25.235 | Máx. | -0.1533 | 0.0312 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1818 | 0.0263 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0049 | 0.0008 |
| 67.508 | 25.485 | Máx. | -0.1470 | 0.0273 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1744 | 0.0230 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0043 | 0.0007 |
| 67.508 | 25.735 | Máx. | -0.1417 | 0.0229 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.1681 | 0.0193 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0036 | 0.0007 |
| 67.508 | 25.985 | Máx. | -0.1374 | 0.0184 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.1629 | 0.0155 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0029 | 0.0006 |
| 67.508 | 26.235 | Máx. | -0.1340 | 0.0138 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.1589 | 0.0116 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0022 | 0.0006 |
| 67.508 | 26.485 | Máx. | -0.1316 | 0.0091 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1560 | 0.0077 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0005 |
| 67.508 | 26.735 | Máx. | -0.1301 | 0.0045 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.1543 | 0.0038 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0007 | 0.0004 |
| 67.508 | 26.985 | Máx. | -0.1297 | -0.0000 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1538 | -0.0000 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0000 | 0.0003 |
| 67.508 | 27.235 | Máx. | -0.1302 | -0.0038 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1544 | -0.0045 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0007 | 0.0002 |
| 67.508 | 27.485 | Máx. | -0.1316 | -0.0075 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1561 | -0.0089 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0001 |
| 67.508 | 27.735 | Máx. | -0.1339 | -0.0110 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1589 | -0.0131 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0021 | 0.0000 |
| 67.508 | 27.985 | Máx. | -0.1372 | -0.0144 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1627 | -0.0171 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0027 | 0.0001 |
| 67.508 | 28.235 | Máx. | -0.1412 | -0.0176 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1675 | -0.0209 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0033 | 0.0002 |
| 67.508 | 28.485 | Máx. | -0.1460 | -0.0204 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1732 | -0.0242 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0038 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 28.735 | Máx. | -0.1515 | -0.0226 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1797 | -0.0268 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0042 | 0.0005 |
| 67.508 | 28.985 | Máx. | -0.1575 | -0.0241 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.1868 | -0.0286 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0045 | 0.0007 |
| 67.508 | 28.987 | Máx. | -0.1576 | -0.0244 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1869 | -0.0290 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0045 | 0.0007 |
| 67.508 | 31.187 | Máx. | -0.1689 | 0.0329 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.2003 | 0.0277 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0052 | 0.0006 |
| 67.508 | 31.235 | Máx. | -0.1675 | 0.0322 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1987 | 0.0272 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0051 | 0.0006 |
| 67.508 | 31.485 | Máx. | -0.1608 | 0.0303 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1907 | 0.0256 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0048 | 0.0004 |
| 67.508 | 31.735 | Máx. | -0.1546 | 0.0277 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1834 | 0.0233 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0043 | 0.0003 |
| 67.508 | 31.985 | Máx. | -0.1491 | 0.0247 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1768 | 0.0208 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0039 | 0.0002 |
| 67.508 | 32.235 | Máx. | -0.1442 | 0.0215 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1710 | 0.0181 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0034 | 0.0002 |
| 67.508 | 32.485 | Máx. | -0.1400 | 0.0183 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1660 | 0.0155 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0029 | 0.0001 |
| 67.508 | 32.735 | Máx. | -0.1365 | 0.0153 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0129 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0024 | 0.0000 |
| 67.508 | 32.985 | Máx. | -0.1335 | 0.0126 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0106 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0020 | 0.0000 |
| 67.508 | 33.235 | Máx. | -0.1312 | 0.0101 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1556 | 0.0085 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0016 | 0.0001 |
| 67.508 | 33.485 | Máx. | -0.1293 | 0.0078 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1534 | 0.0066 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0012 | 0.0001 |
| 67.508 | 33.735 | Máx. | -0.1279 | 0.0059 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1517 | 0.0049 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0009 | 0.0001 |
| 67.508 | 33.985 | Máx. | -0.1269 | 0.0041 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0035 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0006 | 0.0001 |
| 67.508 | 34.235 | Máx. | -0.1262 | 0.0025 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0021 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0004 | 0.0002 |
| 67.508 | 34.485 | Máx. | -0.1258 | 0.0010 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1493 | 0.0008 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0002 | 0.0002 |
| 67.508 | 34.735 | Máx. | -0.1258 | -0.0004 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1492 | -0.0005 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 34.985 | Máx. | -0.1260 | -0.0017 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1495 | -0.0020 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0003 | 0.0002 |
| 67.508 | 35.235 | Máx. | -0.1266 | -0.0030 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1502 | -0.0036 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0006 | 0.0002 |
| 67.508 | 35.485 | Máx. | -0.1275 | -0.0045 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1512 | -0.0053 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0008 | 0.0002 |
| 67.508 | 35.735 | Máx. | -0.1288 | -0.0062 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1528 | -0.0073 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0011 | 0.0001 |
| 67.508 | 35.985 | Máx. | -0.1306 | -0.0081 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1549 | -0.0096 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0015 | 0.0001 |
| 67.508 | 36.235 | Máx. | -0.1328 | -0.0102 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1575 | -0.0121 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0019 | 0.0001 |
| 67.508 | 36.485 | Máx. | -0.1356 | -0.0126 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0149 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0023 | 0.0000 |
| 67.508 | 36.735 | Máx. | -0.1391 | -0.0152 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1650 | -0.0180 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0028 | 0.0000 |
| 67.508 | 36.985 | Máx. | -0.1432 | -0.0180 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1699 | -0.0214 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0034 | 0.0001 |
| 67.508 | 37.235 | Máx. | -0.1481 | -0.0209 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1756 | -0.0248 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0039 | 0.0002 |
| 67.508 | 37.485 | Máx. | -0.1537 | -0.0238 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1823 | -0.0282 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0044 | 0.0003 |
| 67.508 | 37.735 | Máx. | -0.1600 | -0.0264 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1898 | -0.0313 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0049 | 0.0004 |
| 67.508 | 37.985 | Máx. | -0.1670 | -0.0286 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1981 | -0.0339 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0053 | 0.0005 |
| 67.508 | 38.187 | Máx. | -0.1731 | -0.0300 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.2053 | -0.0356 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0056 | 0.0007 |
| 67.508 | 41.887 | Máx. | -0.1692 | 0.0329 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.2007 | 0.0278 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0052 | 0.0006 |
| 67.508 | 41.985 | Máx. | -0.1664 | 0.0320 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1973 | 0.0270 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0050 | 0.0005 |
| 67.508 | 42.235 | Máx. | -0.1597 | 0.0298 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1895 | 0.0252 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0047 | 0.0004 |
| 67.508 | 42.485 | Máx. | -0.1537 | 0.0270 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1823 | 0.0228 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0042 | 0.0003 |
| 67.508 | 42.735 | Máx. | -0.1483 | 0.0239 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1759 | 0.0201 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0037 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 42.985 | Máx. | -0.1436 | 0.0206 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1703 | 0.0173 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0032 | 0.0001 |
| 67.508 | 43.235 | Máx. | -0.1396 | 0.0173 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1656 | 0.0146 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0027 | 0.0001 |
| 67.508 | 43.485 | Máx. | -0.1363 | 0.0142 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.0120 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0022 | 0.0000 |
| 67.508 | 43.735 | Máx. | -0.1336 | 0.0114 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0096 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0018 | 0.0000 |
| 67.508 | 43.985 | Máx. | -0.1315 | 0.0089 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1560 | 0.0075 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0000 |
| 67.508 | 44.235 | Máx. | -0.1299 | 0.0068 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1541 | 0.0057 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0011 | 0.0001 |
| 67.508 | 44.485 | Máx. | -0.1287 | 0.0049 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1527 | 0.0041 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0001 |
| 67.508 | 44.735 | Máx. | -0.1279 | 0.0034 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1517 | 0.0029 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0001 |
| 67.508 | 44.985 | Máx. | -0.1273 | 0.0022 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1510 | 0.0019 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.235 | Máx. | -0.1270 | 0.0013 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0011 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0002 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.485 | Máx. | -0.1268 | 0.0006 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0005 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.735 | Máx. | -0.1268 | 0.0001 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0001 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.985 | Máx. | -0.1268 | -0.0001 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0001 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.508 | 46.235 | Máx. | -0.1268 | -0.0002 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0003 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.508 | 46.485 | Máx. | -0.1269 | -0.0002 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0003 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.508 | 46.735 | Máx. | -0.1270 | -0.0002 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0002 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.508 | 46.985 | Máx. | -0.1270 | -0.0001 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0001 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.508 | 47.235 | Máx. | -0.1270 | 0.0001 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0001 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.508 | 47.485 | Máx. | -0.1269 | 0.0003 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0003 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 47.735 | Máx. | -0.1269 | 0.0005 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0004 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.508 | 47.985 | Máx. | -0.1267 | 0.0007 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0006 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.508 | 48.235 | Máx. | -0.1266 | 0.0008 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1501 | 0.0007 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.508 | 48.485 | Máx. | -0.1264 | 0.0008 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1499 | 0.0007 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.508 | 48.735 | Máx. | -0.1262 | 0.0008 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1497 | 0.0006 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.508 | 48.985 | Máx. | -0.1260 | 0.0006 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1495 | 0.0005 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.508 | 49.235 | Máx. | -0.1259 | 0.0002 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1494 | 0.0002 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0000 | 0.0003 |
| 67.508 | 49.485 | Máx. | -0.1259 | -0.0003 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1493 | -0.0004 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0003 |
| 67.508 | 49.735 | Máx. | -0.1260 | -0.0010 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1495 | -0.0012 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0003 |
| 67.508 | 49.985 | Máx. | -0.1264 | -0.0019 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1499 | -0.0022 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0003 | 0.0004 |
| 67.508 | 50.235 | Máx. | -0.1269 | -0.0030 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0036 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0006 | 0.0004 |
| 67.508 | 50.485 | Máx. | -0.1278 | -0.0044 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1516 | -0.0052 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0008 | 0.0004 |
| 67.508 | 50.735 | Máx. | -0.1291 | -0.0061 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1531 | -0.0072 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0011 | 0.0005 |
| 67.508 | 50.985 | Máx. | -0.1308 | -0.0081 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1551 | -0.0096 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0015 | 0.0005 |
| 67.508 | 51.235 | Máx. | -0.1330 | -0.0103 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1578 | -0.0122 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0019 | 0.0005 |
| 67.508 | 51.485 | Máx. | -0.1359 | -0.0128 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.1612 | -0.0152 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0024 | 0.0005 |
| 67.508 | 51.735 | Máx. | -0.1394 | -0.0155 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1653 | -0.0184 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0029 | 0.0005 |
| 67.508 | 51.985 | Máx. | -0.1436 | -0.0184 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1704 | -0.0218 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0034 | 0.0005 |
| 67.508 | 52.235 | Máx. | -0.1486 | -0.0212 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.1762 | -0.0252 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0040 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 52.485 | Máx. | -0.1543 | -0.0239 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1830 | -0.0284 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0045 | 0.0005 |
| 67.508 | 52.735 | Máx. | -0.1606 | -0.0263 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1905 | -0.0312 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0049 | 0.0005 |
| 67.508 | 52.985 | Máx. | -0.1675 | -0.0280 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1987 | -0.0332 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0052 | 0.0004 |
| 67.508 | 53.037 | Máx. | -0.1691 | -0.0286 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.0339 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0053 | 0.0004 |
| 67.508 | 55.574 | Máx. | -0.1651 | 0.0198 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1958 | 0.0167 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0031 | 0.0010 |
| 67.508 | 55.735 | Máx. | -0.1624 | 0.0184 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.1926 | 0.0155 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0029 | 0.0011 |
| 67.508 | 55.985 | Máx. | -0.1586 | 0.0158 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.1882 | 0.0134 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0025 | 0.0011 |
| 67.508 | 56.235 | Máx. | -0.1556 | 0.0124 | 0.0075 |
| | | Mín. | -0.1845 | 0.0104 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0019 | 0.0012 |
| 67.508 | 56.485 | Máx. | -0.1533 | 0.0083 | 0.0079 |
| | | Mín. | -0.1819 | 0.0070 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0013 | 0.0012 |
| 67.508 | 56.735 | Máx. | -0.1520 | 0.0038 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1803 | 0.0032 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0006 | 0.0013 |
| 67.508 | 56.985 | Máx. | -0.1517 | -0.0008 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.1800 | -0.0009 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0001 | 0.0013 |
| 67.508 | 57.235 | Máx. | -0.1524 | -0.0048 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1808 | -0.0057 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0009 | 0.0014 |
| 67.508 | 57.485 | Máx. | -0.1541 | -0.0086 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.1828 | -0.0102 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0016 | 0.0014 |
| 67.508 | 57.735 | Máx. | -0.1568 | -0.0120 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.1860 | -0.0142 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0022 | 0.0014 |
| 67.508 | 57.985 | Máx. | -0.1603 | -0.0149 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.1901 | -0.0177 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0028 | 0.0014 |
| 67.508 | 58.235 | Máx. | -0.1644 | -0.0169 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1950 | -0.0201 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0031 | 0.0014 |
| 67.508 | 58.311 | Máx. | -0.1658 | -0.0177 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1967 | -0.0210 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0033 | 0.0014 |
| 67.758 | 24.651 | Máx. | -0.1722 | 0.0381 | 0.0085 |
| | | Mín. | -0.2042 | 0.0321 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0060 | 0.0013 |
| 67.758 | 24.735 | Máx. | -0.1694 | 0.0372 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.2009 | 0.0313 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0058 | 0.0013 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 24.985 | Máx. | -0.1617 | 0.0348 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.1918 | 0.0293 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0055 | 0.0013 |
| 67.758 | 25.235 | Máx. | -0.1546 | 0.0315 | 0.0079 |
| | | Mín. | -0.1834 | 0.0265 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0049 | 0.0012 |
| 67.758 | 25.485 | Máx. | -0.1484 | 0.0276 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1760 | 0.0232 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0043 | 0.0012 |
| 67.758 | 25.735 | Máx. | -0.1430 | 0.0233 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.1696 | 0.0196 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0037 | 0.0011 |
| 67.758 | 25.985 | Máx. | -0.1385 | 0.0188 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.1643 | 0.0159 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0030 | 0.0011 |
| 67.758 | 26.235 | Máx. | -0.1350 | 0.0143 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.1601 | 0.0120 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0022 | 0.0010 |
| 67.758 | 26.485 | Máx. | -0.1325 | 0.0097 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.0082 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0015 | 0.0009 |
| 67.758 | 26.735 | Máx. | -0.1310 | 0.0051 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.1553 | 0.0043 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0008 | 0.0008 |
| 67.758 | 26.985 | Máx. | -0.1304 | 0.0006 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1546 | 0.0005 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0001 | 0.0007 |
| 67.758 | 27.235 | Máx. | -0.1307 | -0.0032 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.1550 | -0.0038 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0006 | 0.0006 |
| 67.758 | 27.485 | Máx. | -0.1320 | -0.0068 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1566 | -0.0081 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0013 | 0.0005 |
| 67.758 | 27.735 | Máx. | -0.1342 | -0.0104 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1591 | -0.0123 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0019 | 0.0003 |
| 67.758 | 27.985 | Máx. | -0.1372 | -0.0137 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.1628 | -0.0163 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0026 | 0.0002 |
| 67.758 | 28.235 | Máx. | -0.1411 | -0.0168 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1674 | -0.0200 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0031 | 0.0001 |
| 67.758 | 28.485 | Máx. | -0.1457 | -0.0196 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1728 | -0.0232 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0036 | 0.0001 |
| 67.758 | 28.735 | Máx. | -0.1510 | -0.0218 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1791 | -0.0258 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0040 | 0.0003 |
| 67.758 | 28.985 | Máx. | -0.1568 | -0.0232 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1859 | -0.0275 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0043 | 0.0004 |
| 67.758 | 28.987 | Máx. | -0.1569 | -0.0236 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1861 | -0.0279 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0044 | 0.0005 |
| 67.758 | 31.187 | Máx. | -0.1681 | 0.0321 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1994 | 0.0270 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0050 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 31.235 | Máx. | -0.1667 | 0.0314 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1977 | 0.0265 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0049 | 0.0006 |
| 67.758 | 31.485 | Máx. | -0.1602 | 0.0295 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1900 | 0.0249 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0046 | 0.0005 |
| 67.758 | 31.735 | Máx. | -0.1541 | 0.0270 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1828 | 0.0227 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0042 | 0.0004 |
| 67.758 | 31.985 | Máx. | -0.1487 | 0.0240 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1764 | 0.0203 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0038 | 0.0003 |
| 67.758 | 32.235 | Máx. | -0.1440 | 0.0209 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1707 | 0.0177 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0033 | 0.0002 |
| 67.758 | 32.485 | Máx. | -0.1399 | 0.0179 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1659 | 0.0151 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0028 | 0.0001 |
| 67.758 | 32.735 | Máx. | -0.1364 | 0.0150 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1618 | 0.0126 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0023 | 0.0000 |
| 67.758 | 32.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0123 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0104 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0019 | 0.0000 |
| 67.758 | 33.235 | Máx. | -0.1313 | 0.0098 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1557 | 0.0083 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0015 | 0.0001 |
| 67.758 | 33.485 | Máx. | -0.1295 | 0.0077 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1536 | 0.0065 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0012 | 0.0001 |
| 67.758 | 33.735 | Máx. | -0.1281 | 0.0057 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1519 | 0.0048 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0009 | 0.0001 |
| 67.758 | 33.985 | Máx. | -0.1271 | 0.0040 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1507 | 0.0034 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0006 | 0.0001 |
| 67.758 | 34.235 | Máx. | -0.1264 | 0.0024 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1499 | 0.0020 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0004 | 0.0001 |
| 67.758 | 34.485 | Máx. | -0.1261 | 0.0010 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1495 | 0.0008 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.758 | 34.735 | Máx. | -0.1260 | -0.0004 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1495 | -0.0005 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.758 | 34.985 | Máx. | -0.1263 | -0.0016 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1498 | -0.0020 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0003 | 0.0002 |
| 67.758 | 35.235 | Máx. | -0.1268 | -0.0030 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0035 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0006 | 0.0002 |
| 67.758 | 35.485 | Máx. | -0.1277 | -0.0044 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.0052 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0008 | 0.0001 |
| 67.758 | 35.735 | Máx. | -0.1290 | -0.0061 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1530 | -0.0072 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0011 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 35.985 | Máx. | -0.1307 | -0.0079 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1550 | -0.0094 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0015 | 0.0001 |
| 67.758 | 36.235 | Máx. | -0.1329 | -0.0100 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1577 | -0.0118 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0019 | 0.0001 |
| 67.758 | 36.485 | Máx. | -0.1357 | -0.0123 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0146 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0023 | 0.0000 |
| 67.758 | 36.735 | Máx. | -0.1391 | -0.0149 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1649 | -0.0176 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0028 | 0.0000 |
| 67.758 | 36.985 | Máx. | -0.1431 | -0.0176 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1697 | -0.0209 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0033 | 0.0001 |
| 67.758 | 37.235 | Máx. | -0.1479 | -0.0204 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1754 | -0.0242 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0038 | 0.0002 |
| 67.758 | 37.485 | Máx. | -0.1533 | -0.0232 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1818 | -0.0275 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0043 | 0.0003 |
| 67.758 | 37.735 | Máx. | -0.1595 | -0.0257 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1892 | -0.0305 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0048 | 0.0005 |
| 67.758 | 37.985 | Máx. | -0.1663 | -0.0278 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1972 | -0.0330 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0052 | 0.0006 |
| 67.758 | 38.187 | Máx. | -0.1722 | -0.0293 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.2042 | -0.0347 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0054 | 0.0008 |
| 67.758 | 41.887 | Máx. | -0.1684 | 0.0321 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1997 | 0.0271 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0050 | 0.0007 |
| 67.758 | 41.985 | Máx. | -0.1656 | 0.0312 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1964 | 0.0263 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0049 | 0.0006 |
| 67.758 | 42.235 | Máx. | -0.1592 | 0.0291 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1888 | 0.0245 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0046 | 0.0005 |
| 67.758 | 42.485 | Máx. | -0.1532 | 0.0263 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1818 | 0.0222 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0041 | 0.0004 |
| 67.758 | 42.735 | Máx. | -0.1480 | 0.0233 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1755 | 0.0196 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0036 | 0.0003 |
| 67.758 | 42.985 | Máx. | -0.1434 | 0.0201 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1701 | 0.0169 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0031 | 0.0002 |
| 67.758 | 43.235 | Máx. | -0.1395 | 0.0169 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1655 | 0.0143 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0027 | 0.0001 |
| 67.758 | 43.485 | Máx. | -0.1363 | 0.0139 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1616 | 0.0117 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0022 | 0.0000 |
| 67.758 | 43.735 | Máx. | -0.1337 | 0.0112 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0094 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0018 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 43.985 | Máx. | -0.1316 | 0.0087 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1561 | 0.0074 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0001 |
| 67.758 | 44.235 | Máx. | -0.1300 | 0.0066 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1542 | 0.0056 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0010 | 0.0001 |
| 67.758 | 44.485 | Máx. | -0.1288 | 0.0048 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1528 | 0.0041 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0008 | 0.0001 |
| 67.758 | 44.735 | Máx. | -0.1280 | 0.0034 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1518 | 0.0028 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0001 |
| 67.758 | 44.985 | Máx. | -0.1275 | 0.0022 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1512 | 0.0018 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0001 |
| 67.758 | 45.235 | Máx. | -0.1271 | 0.0013 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0011 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0001 |
| 67.758 | 45.485 | Máx. | -0.1270 | 0.0006 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0005 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.758 | 45.735 | Máx. | -0.1269 | 0.0001 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0001 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.758 | 45.985 | Máx. | -0.1269 | -0.0001 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0002 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.758 | 46.235 | Máx. | -0.1270 | -0.0003 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0003 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.758 | 46.485 | Máx. | -0.1271 | -0.0003 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0003 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.758 | 46.735 | Máx. | -0.1271 | -0.0002 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0003 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0002 |
| 67.758 | 46.985 | Máx. | -0.1272 | -0.0001 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0001 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0002 |
| 67.758 | 47.235 | Máx. | -0.1272 | 0.0000 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0000 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0002 |
| 67.758 | 47.485 | Máx. | -0.1271 | 0.0002 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0002 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0002 |
| 67.758 | 47.735 | Máx. | -0.1271 | 0.0004 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1507 | 0.0003 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.758 | 47.985 | Máx. | -0.1270 | 0.0005 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0004 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 67.758 | 48.235 | Máx. | -0.1268 | 0.0006 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0005 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0003 |
| 67.758 | 48.485 | Máx. | -0.1267 | 0.0006 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1503 | 0.0005 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 48.735 | Máx. | -0.1265 | 0.0006 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1501 | 0.0005 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0003 |
| 67.758 | 48.985 | Máx. | -0.1264 | 0.0003 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1499 | 0.0003 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0004 |
| 67.758 | 49.235 | Máx. | -0.1264 | -0.0000 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.1499 | -0.0000 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0000 | 0.0004 |
| 67.758 | 49.485 | Máx. | -0.1264 | -0.0005 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1499 | -0.0006 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0004 |
| 67.758 | 49.735 | Máx. | -0.1266 | -0.0012 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1501 | -0.0014 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0002 | 0.0005 |
| 67.758 | 49.985 | Máx. | -0.1269 | -0.0021 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0025 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0004 | 0.0005 |
| 67.758 | 50.235 | Máx. | -0.1276 | -0.0032 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.1513 | -0.0038 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0006 | 0.0006 |
| 67.758 | 50.485 | Máx. | -0.1285 | -0.0046 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.1524 | -0.0055 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0009 | 0.0006 |
| 67.758 | 50.735 | Máx. | -0.1298 | -0.0063 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1539 | -0.0074 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0012 | 0.0007 |
| 67.758 | 50.985 | Máx. | -0.1316 | -0.0082 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.1560 | -0.0098 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0015 | 0.0007 |
| 67.758 | 51.235 | Máx. | -0.1339 | -0.0104 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.1588 | -0.0124 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0019 | 0.0007 |
| 67.758 | 51.485 | Máx. | -0.1367 | -0.0129 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.1622 | -0.0153 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0024 | 0.0007 |
| 67.758 | 51.735 | Máx. | -0.1403 | -0.0156 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1664 | -0.0185 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0029 | 0.0008 |
| 67.758 | 51.985 | Máx. | -0.1445 | -0.0184 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1714 | -0.0218 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0034 | 0.0008 |
| 67.758 | 52.235 | Máx. | -0.1494 | -0.0211 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1772 | -0.0251 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0039 | 0.0008 |
| 67.758 | 52.485 | Máx. | -0.1551 | -0.0238 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1839 | -0.0282 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0044 | 0.0007 |
| 67.758 | 52.735 | Máx. | -0.1614 | -0.0261 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1914 | -0.0309 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0049 | 0.0007 |
| 67.758 | 52.985 | Máx. | -0.1682 | -0.0278 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1995 | -0.0329 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0052 | 0.0007 |
| 67.758 | 53.037 | Máx. | -0.1698 | -0.0283 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.2014 | -0.0336 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0053 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 55.533 | Máx. | -0.1677 | 0.0198 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.1988 | 0.0167 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0031 | 0.0017 |
| 67.758 | 55.735 | Máx. | -0.1643 | 0.0181 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1948 | 0.0153 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0028 | 0.0018 |
| 67.758 | 55.985 | Máx. | -0.1606 | 0.0155 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.1905 | 0.0131 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0024 | 0.0018 |
| 67.758 | 56.235 | Máx. | -0.1576 | 0.0120 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1869 | 0.0101 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0019 | 0.0019 |
| 67.758 | 56.485 | Máx. | -0.1555 | 0.0079 | 0.0123 |
| | | Mín. | -0.1844 | 0.0067 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0012 | 0.0019 |
| 67.758 | 56.735 | Máx. | -0.1542 | 0.0034 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.1829 | 0.0029 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0005 | 0.0020 |
| 67.758 | 56.985 | Máx. | -0.1540 | -0.0010 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.1827 | -0.0012 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0002 | 0.0020 |
| 67.758 | 57.235 | Máx. | -0.1548 | -0.0049 | 0.0132 |
| | | Mín. | -0.1836 | -0.0059 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0009 | 0.0021 |
| 67.758 | 57.485 | Máx. | -0.1565 | -0.0086 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1856 | -0.0102 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0016 | 0.0021 |
| 67.758 | 57.735 | Máx. | -0.1592 | -0.0120 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1888 | -0.0142 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0022 | 0.0021 |
| 67.758 | 57.985 | Máx. | -0.1626 | -0.0147 | 0.0131 |
| | | Mín. | -0.1929 | -0.0175 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0027 | 0.0020 |
| 67.758 | 58.235 | Máx. | -0.1667 | -0.0167 | 0.0126 |
| | | Mín. | -0.1977 | -0.0198 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0031 | 0.0020 |
| 67.758 | 58.270 | Máx. | -0.1674 | -0.0171 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.1985 | -0.0203 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0032 | 0.0020 |
| 67.974 | 58.235 | Máx. | -0.1693 | -0.0167 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.2008 | -0.0198 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0031 | 0.0024 |
| 68.008 | 24.651 | Máx. | -0.1743 | 0.0382 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.2067 | 0.0322 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0060 | 0.0018 |
| 68.008 | 24.735 | Máx. | -0.1715 | 0.0373 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.2034 | 0.0315 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0059 | 0.0018 |
| 68.008 | 24.985 | Máx. | -0.1637 | 0.0350 | 0.0111 |
| | | Mín. | -0.1942 | 0.0295 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0055 | 0.0017 |
| 68.008 | 25.235 | Máx. | -0.1566 | 0.0317 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0267 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0050 | 0.0017 |
| 68.008 | 25.485 | Máx. | -0.1503 | 0.0279 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1783 | 0.0235 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0044 | 0.0017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 25.735 | Máx. | -0.1448 | 0.0237 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.1718 | 0.0200 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0037 | 0.0016 |
| 68.008 | 25.985 | Máx. | -0.1403 | 0.0193 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.1664 | 0.0163 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0030 | 0.0015 |
| 68.008 | 26.235 | Máx. | -0.1367 | 0.0148 | 0.0092 |
| | | Mín. | -0.1621 | 0.0125 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0023 | 0.0014 |
| 68.008 | 26.485 | Máx. | -0.1340 | 0.0103 | 0.0085 |
| | | Mín. | -0.1590 | 0.0087 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0016 | 0.0013 |
| 68.008 | 26.735 | Máx. | -0.1323 | 0.0058 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.1570 | 0.0049 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0009 | 0.0012 |
| 68.008 | 26.985 | Máx. | -0.1316 | 0.0014 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1561 | 0.0012 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0002 | 0.0011 |
| 68.008 | 27.235 | Máx. | -0.1318 | -0.0025 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1563 | -0.0030 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0005 | 0.0010 |
| 68.008 | 27.485 | Máx. | -0.1329 | -0.0061 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.1576 | -0.0072 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0011 | 0.0008 |
| 68.008 | 27.735 | Máx. | -0.1349 | -0.0096 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.1600 | -0.0114 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0018 | 0.0007 |
| 68.008 | 27.985 | Máx. | -0.1377 | -0.0129 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1634 | -0.0153 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0024 | 0.0005 |
| 68.008 | 28.235 | Máx. | -0.1414 | -0.0160 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1677 | -0.0189 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0030 | 0.0004 |
| 68.008 | 28.485 | Máx. | -0.1458 | -0.0187 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1729 | -0.0221 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0035 | 0.0002 |
| 68.008 | 28.735 | Máx. | -0.1508 | -0.0208 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1789 | -0.0247 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0039 | 0.0000 |
| 68.008 | 28.985 | Máx. | -0.1564 | -0.0222 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.0264 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0041 | 0.0002 |
| 68.008 | 28.987 | Máx. | -0.1565 | -0.0226 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1856 | -0.0268 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0042 | 0.0003 |
| 68.008 | 31.187 | Máx. | -0.1671 | 0.0311 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1982 | 0.0262 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0049 | 0.0008 |
| 68.008 | 31.235 | Máx. | -0.1658 | 0.0305 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1966 | 0.0257 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0048 | 0.0007 |
| 68.008 | 31.485 | Máx. | -0.1594 | 0.0287 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1891 | 0.0242 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0045 | 0.0006 |
| 68.008 | 31.735 | Máx. | -0.1536 | 0.0262 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.1821 | 0.0221 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0041 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 31.985 | Máx. | -0.1483 | 0.0233 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1759 | 0.0197 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0037 | 0.0003 |
| 68.008 | 32.235 | Máx. | -0.1437 | 0.0204 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1704 | 0.0172 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0032 | 0.0002 |
| 68.008 | 32.485 | Máx. | -0.1397 | 0.0174 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1657 | 0.0147 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0027 | 0.0001 |
| 68.008 | 32.735 | Máx. | -0.1364 | 0.0146 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.0123 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0023 | 0.0001 |
| 68.008 | 32.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0120 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0101 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0019 | 0.0000 |
| 68.008 | 33.235 | Máx. | -0.1314 | 0.0096 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1558 | 0.0081 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0015 | 0.0000 |
| 68.008 | 33.485 | Máx. | -0.1296 | 0.0075 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1537 | 0.0063 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0012 | 0.0001 |
| 68.008 | 33.735 | Máx. | -0.1282 | 0.0056 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1521 | 0.0047 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0009 | 0.0001 |
| 68.008 | 33.985 | Máx. | -0.1273 | 0.0039 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1509 | 0.0033 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0006 | 0.0001 |
| 68.008 | 34.235 | Máx. | -0.1266 | 0.0024 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0020 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0004 | 0.0001 |
| 68.008 | 34.485 | Máx. | -0.1263 | 0.0009 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1498 | 0.0008 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0001 |
| 68.008 | 34.735 | Máx. | -0.1262 | -0.0004 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1497 | -0.0005 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.008 | 34.985 | Máx. | -0.1265 | -0.0016 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1500 | -0.0019 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0003 | 0.0002 |
| 68.008 | 35.235 | Máx. | -0.1270 | -0.0029 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0035 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0005 | 0.0001 |
| 68.008 | 35.485 | Máx. | -0.1279 | -0.0043 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1517 | -0.0052 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0008 | 0.0001 |
| 68.008 | 35.735 | Máx. | -0.1292 | -0.0059 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1532 | -0.0070 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0011 | 0.0001 |
| 68.008 | 35.985 | Máx. | -0.1309 | -0.0077 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1552 | -0.0092 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0014 | 0.0001 |
| 68.008 | 36.235 | Máx. | -0.1330 | -0.0098 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1578 | -0.0116 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0018 | 0.0001 |
| 68.008 | 36.485 | Máx. | -0.1357 | -0.0120 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1610 | -0.0142 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0022 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 36.735 | Máx. | -0.1390 | -0.0145 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1649 | -0.0172 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0027 | 0.0001 |
| 68.008 | 36.985 | Máx. | -0.1429 | -0.0171 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1695 | -0.0203 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0032 | 0.0002 |
| 68.008 | 37.235 | Máx. | -0.1475 | -0.0198 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1750 | -0.0235 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0037 | 0.0003 |
| 68.008 | 37.485 | Máx. | -0.1529 | -0.0225 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1813 | -0.0266 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0042 | 0.0004 |
| 68.008 | 37.735 | Máx. | -0.1588 | -0.0249 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1884 | -0.0295 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0046 | 0.0005 |
| 68.008 | 37.985 | Máx. | -0.1654 | -0.0269 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1962 | -0.0320 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0050 | 0.0007 |
| 68.008 | 38.187 | Máx. | -0.1712 | -0.0283 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.2030 | -0.0336 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0053 | 0.0009 |
| 68.008 | 41.887 | Máx. | -0.1674 | 0.0311 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1985 | 0.0262 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0049 | 0.0009 |
| 68.008 | 41.985 | Máx. | -0.1647 | 0.0302 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0255 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0047 | 0.0007 |
| 68.008 | 42.235 | Máx. | -0.1585 | 0.0282 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1880 | 0.0238 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0044 | 0.0006 |
| 68.008 | 42.485 | Máx. | -0.1527 | 0.0256 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1812 | 0.0215 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0040 | 0.0004 |
| 68.008 | 42.735 | Máx. | -0.1476 | 0.0226 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1751 | 0.0190 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0035 | 0.0003 |
| 68.008 | 42.985 | Máx. | -0.1432 | 0.0195 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1698 | 0.0164 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0031 | 0.0002 |
| 68.008 | 43.235 | Máx. | -0.1394 | 0.0164 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1653 | 0.0139 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0026 | 0.0001 |
| 68.008 | 43.485 | Máx. | -0.1363 | 0.0136 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1616 | 0.0114 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0021 | 0.0000 |
| 68.008 | 43.735 | Máx. | -0.1337 | 0.0109 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1586 | 0.0092 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0017 | 0.0000 |
| 68.008 | 43.985 | Máx. | -0.1317 | 0.0085 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1562 | 0.0072 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0013 | 0.0001 |
| 68.008 | 44.235 | Máx. | -0.1301 | 0.0065 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1543 | 0.0055 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0010 | 0.0001 |
| 68.008 | 44.485 | Máx. | -0.1290 | 0.0047 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0040 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0007 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 44.735 | Máx. | -0.1282 | 0.0033 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1520 | 0.0028 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0001 |
| 68.008 | 44.985 | Máx. | -0.1276 | 0.0021 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1514 | 0.0018 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0001 |
| 68.008 | 45.235 | Máx. | -0.1273 | 0.0012 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1510 | 0.0010 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0002 |
| 68.008 | 45.485 | Máx. | -0.1271 | 0.0006 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0005 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.008 | 45.735 | Máx. | -0.1271 | 0.0001 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1507 | 0.0001 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0002 |
| 68.008 | 45.985 | Máx. | -0.1271 | -0.0002 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0002 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0002 |
| 68.008 | 46.235 | Máx. | -0.1272 | -0.0003 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0004 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.008 | 46.485 | Máx. | -0.1273 | -0.0003 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1510 | -0.0004 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.008 | 46.735 | Máx. | -0.1274 | -0.0003 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1510 | -0.0003 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.008 | 46.985 | Máx. | -0.1274 | -0.0002 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1511 | -0.0002 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0002 |
| 68.008 | 47.235 | Máx. | -0.1275 | -0.0001 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1512 | -0.0001 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0003 |
| 68.008 | 47.485 | Máx. | -0.1275 | 0.0001 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1512 | 0.0001 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0003 |
| 68.008 | 47.735 | Máx. | -0.1274 | 0.0002 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0002 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0003 |
| 68.008 | 47.985 | Máx. | -0.1273 | 0.0003 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1510 | 0.0003 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.008 | 48.235 | Máx. | -0.1272 | 0.0004 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.1509 | 0.0004 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.008 | 48.485 | Máx. | -0.1271 | 0.0004 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0004 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.008 | 48.735 | Máx. | -0.1270 | 0.0003 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1507 | 0.0003 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0005 |
| 68.008 | 48.985 | Máx. | -0.1270 | 0.0001 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0001 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0005 |
| 68.008 | 49.235 | Máx. | -0.1270 | -0.0003 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.1506 | -0.0003 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0000 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 49.485 | Máx. | -0.1271 | -0.0008 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0009 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0006 |
| 68.008 | 49.735 | Máx. | -0.1273 | -0.0014 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1510 | -0.0017 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0007 |
| 68.008 | 49.985 | Máx. | -0.1277 | -0.0023 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.0028 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0004 | 0.0007 |
| 68.008 | 50.235 | Máx. | -0.1284 | -0.0035 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1523 | -0.0041 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0006 | 0.0008 |
| 68.008 | 50.485 | Máx. | -0.1294 | -0.0049 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.1535 | -0.0058 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0009 | 0.0008 |
| 68.008 | 50.735 | Máx. | -0.1308 | -0.0065 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1551 | -0.0077 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0012 | 0.0009 |
| 68.008 | 50.985 | Máx. | -0.1326 | -0.0084 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.1573 | -0.0100 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0016 | 0.0009 |
| 68.008 | 51.235 | Máx. | -0.1350 | -0.0106 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1601 | -0.0126 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0020 | 0.0010 |
| 68.008 | 51.485 | Máx. | -0.1379 | -0.0131 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.1635 | -0.0155 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0024 | 0.0010 |
| 68.008 | 51.735 | Máx. | -0.1415 | -0.0157 | 0.0066 |
| | | Mín. | -0.1678 | -0.0186 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0029 | 0.0010 |
| 68.008 | 51.985 | Máx. | -0.1457 | -0.0184 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.1728 | -0.0218 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0034 | 0.0010 |
| 68.008 | 52.235 | Máx. | -0.1506 | -0.0211 | 0.0066 |
| | | Mín. | -0.1787 | -0.0250 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0039 | 0.0010 |
| 68.008 | 52.485 | Máx. | -0.1562 | -0.0236 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.1853 | -0.0280 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0044 | 0.0010 |
| 68.008 | 52.735 | Máx. | -0.1625 | -0.0258 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1927 | -0.0306 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0048 | 0.0010 |
| 68.008 | 52.985 | Máx. | -0.1693 | -0.0275 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.2008 | -0.0326 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0051 | 0.0009 |
| 68.008 | 53.037 | Máx. | -0.1708 | -0.0280 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.2026 | -0.0332 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0052 | 0.0009 |
| 68.008 | 55.492 | Máx. | -0.1711 | 0.0198 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.2030 | 0.0167 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0031 | 0.0024 |
| 68.008 | 55.735 | Máx. | -0.1671 | 0.0179 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.1982 | 0.0151 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0028 | 0.0025 |
| 68.008 | 55.985 | Máx. | -0.1635 | 0.0151 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0128 | 0.0135 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0024 | 0.0025 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 56.235 | Máx. | -0.1606 | 0.0116 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.1905 | 0.0098 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0018 | 0.0026 |
| 68.008 | 56.485 | Máx. | -0.1585 | 0.0075 | 0.0168 |
| | | Mín. | -0.1880 | 0.0063 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0012 | 0.0026 |
| 68.008 | 56.735 | Máx. | -0.1574 | 0.0031 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1867 | 0.0026 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0005 | 0.0027 |
| 68.008 | 56.985 | Máx. | -0.1572 | -0.0012 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.1865 | -0.0015 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0002 | 0.0027 |
| 68.008 | 57.235 | Máx. | -0.1580 | -0.0050 | 0.0176 |
| | | Mín. | -0.1874 | -0.0060 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0009 | 0.0028 |
| 68.008 | 57.485 | Máx. | -0.1598 | -0.0086 | 0.0176 |
| | | Mín. | -0.1895 | -0.0102 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0016 | 0.0028 |
| 68.008 | 57.735 | Máx. | -0.1624 | -0.0118 | 0.0175 |
| | | Mín. | -0.1926 | -0.0140 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0022 | 0.0027 |
| 68.008 | 57.985 | Máx. | -0.1658 | -0.0143 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.1966 | -0.0170 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0027 | 0.0027 |
| 68.008 | 58.229 | Máx. | -0.1697 | -0.0164 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.2013 | -0.0195 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0031 | 0.0025 |
| 68.052 | 55.485 | Máx. | -0.1719 | 0.0198 | 0.0165 |
| | | Mín. | -0.2039 | 0.0167 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0031 | 0.0026 |
| 68.258 | 24.651 | Máx. | -0.1770 | 0.0383 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.2099 | 0.0323 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0060 | 0.0022 |
| 68.258 | 24.735 | Máx. | -0.1742 | 0.0374 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.2066 | 0.0315 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0059 | 0.0022 |
| 68.258 | 24.985 | Máx. | -0.1664 | 0.0351 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.1974 | 0.0296 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0055 | 0.0022 |
| 68.258 | 25.235 | Máx. | -0.1592 | 0.0319 | 0.0137 |
| | | Mín. | -0.1889 | 0.0269 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0050 | 0.0021 |
| 68.258 | 25.485 | Máx. | -0.1528 | 0.0282 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.1813 | 0.0238 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0044 | 0.0021 |
| 68.258 | 25.735 | Máx. | -0.1473 | 0.0241 | 0.0131 |
| | | Mín. | -0.1747 | 0.0204 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0038 | 0.0021 |
| 68.258 | 25.985 | Máx. | -0.1426 | 0.0199 | 0.0126 |
| | | Mín. | -0.1692 | 0.0167 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0031 | 0.0020 |
| 68.258 | 26.235 | Máx. | -0.1389 | 0.0155 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1647 | 0.0130 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0024 | 0.0019 |
| 68.258 | 26.485 | Máx. | -0.1361 | 0.0111 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1614 | 0.0093 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0017 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 26.735 | Máx. | -0.1343 | 0.0066 | 0.0104 |
| | | Mín. | -0.1592 | 0.0056 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0010 | 0.0016 |
| 68.258 | 26.985 | Máx. | -0.1333 | 0.0023 | 0.0095 |
| | | Mín. | -0.1581 | 0.0019 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0004 | 0.0015 |
| 68.258 | 27.235 | Máx. | -0.1333 | -0.0017 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.1581 | -0.0021 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0003 | 0.0013 |
| 68.258 | 27.485 | Máx. | -0.1342 | -0.0053 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.1592 | -0.0063 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0010 | 0.0012 |
| 68.258 | 27.735 | Máx. | -0.1360 | -0.0087 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.1613 | -0.0103 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0016 | 0.0010 |
| 68.258 | 27.985 | Máx. | -0.1387 | -0.0120 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.1645 | -0.0142 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0022 | 0.0008 |
| 68.258 | 28.235 | Máx. | -0.1421 | -0.0150 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.1685 | -0.0178 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0028 | 0.0007 |
| 68.258 | 28.485 | Máx. | -0.1462 | -0.0176 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.1734 | -0.0209 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0033 | 0.0005 |
| 68.258 | 28.735 | Máx. | -0.1510 | -0.0197 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1791 | -0.0234 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0037 | 0.0002 |
| 68.258 | 28.985 | Máx. | -0.1563 | -0.0211 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1853 | -0.0251 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0039 | 0.0000 |
| 68.258 | 28.987 | Máx. | -0.1564 | -0.0215 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.0255 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0040 | 0.0001 |
| 68.258 | 31.187 | Máx. | -0.1660 | 0.0300 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.1969 | 0.0253 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0047 | 0.0009 |
| 68.258 | 31.235 | Máx. | -0.1647 | 0.0294 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0248 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0046 | 0.0008 |
| 68.258 | 31.485 | Máx. | -0.1586 | 0.0277 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1881 | 0.0233 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0043 | 0.0007 |
| 68.258 | 31.735 | Máx. | -0.1529 | 0.0253 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1814 | 0.0213 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0040 | 0.0005 |
| 68.258 | 31.985 | Máx. | -0.1479 | 0.0226 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1754 | 0.0190 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0035 | 0.0004 |
| 68.258 | 32.235 | Máx. | -0.1434 | 0.0197 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1701 | 0.0166 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0031 | 0.0002 |
| 68.258 | 32.485 | Máx. | -0.1395 | 0.0169 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1655 | 0.0142 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0026 | 0.0001 |
| 68.258 | 32.735 | Máx. | -0.1363 | 0.0142 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1616 | 0.0119 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0022 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 32.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0116 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0098 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0018 | 0.0000 |
| 68.258 | 33.235 | Máx. | -0.1314 | 0.0093 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1559 | 0.0079 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0015 | 0.0000 |
| 68.258 | 33.485 | Máx. | -0.1297 | 0.0073 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1538 | 0.0061 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0001 |
| 68.258 | 33.735 | Máx. | -0.1284 | 0.0054 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1523 | 0.0046 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0009 | 0.0001 |
| 68.258 | 33.985 | Máx. | -0.1274 | 0.0038 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0032 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0006 | 0.0001 |
| 68.258 | 34.235 | Máx. | -0.1268 | 0.0023 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1504 | 0.0019 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0004 | 0.0001 |
| 68.258 | 34.485 | Máx. | -0.1265 | 0.0009 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1500 | 0.0007 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0001 |
| 68.258 | 34.735 | Máx. | -0.1264 | -0.0004 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1500 | -0.0005 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0001 | 0.0001 |
| 68.258 | 34.985 | Máx. | -0.1267 | -0.0016 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1502 | -0.0019 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0003 | 0.0001 |
| 68.258 | 35.235 | Máx. | -0.1272 | -0.0029 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1509 | -0.0034 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0005 | 0.0001 |
| 68.258 | 35.485 | Máx. | -0.1281 | -0.0043 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1519 | -0.0051 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0008 | 0.0001 |
| 68.258 | 35.735 | Máx. | -0.1293 | -0.0058 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1534 | -0.0069 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0001 |
| 68.258 | 35.985 | Máx. | -0.1310 | -0.0076 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1554 | -0.0090 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0014 | 0.0001 |
| 68.258 | 36.235 | Máx. | -0.1331 | -0.0095 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1578 | -0.0113 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0018 | 0.0000 |
| 68.258 | 36.485 | Máx. | -0.1357 | -0.0117 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1610 | -0.0138 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0022 | 0.0000 |
| 68.258 | 36.735 | Máx. | -0.1389 | -0.0140 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1647 | -0.0166 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0026 | 0.0001 |
| 68.258 | 36.985 | Máx. | -0.1427 | -0.0165 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1693 | -0.0196 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0031 | 0.0002 |
| 68.258 | 37.235 | Máx. | -0.1472 | -0.0191 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1746 | -0.0227 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0036 | 0.0003 |
| 68.258 | 37.485 | Máx. | -0.1523 | -0.0216 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1806 | -0.0257 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0040 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 37.735 | Máx. | -0.1581 | -0.0240 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1875 | -0.0284 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0045 | 0.0006 |
| 68.258 | 37.985 | Máx. | -0.1644 | -0.0259 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1950 | -0.0307 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0048 | 0.0008 |
| 68.258 | 38.187 | Máx. | -0.1699 | -0.0273 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.2015 | -0.0323 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0051 | 0.0011 |
| 68.258 | 41.887 | Máx. | -0.1663 | 0.0299 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.1972 | 0.0253 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0047 | 0.0010 |
| 68.258 | 41.985 | Máx. | -0.1637 | 0.0291 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1942 | 0.0245 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0046 | 0.0008 |
| 68.258 | 42.235 | Máx. | -0.1577 | 0.0271 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1870 | 0.0229 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0043 | 0.0006 |
| 68.258 | 42.485 | Máx. | -0.1521 | 0.0246 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1804 | 0.0208 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0039 | 0.0005 |
| 68.258 | 42.735 | Máx. | -0.1472 | 0.0218 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1746 | 0.0184 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0034 | 0.0003 |
| 68.258 | 42.985 | Máx. | -0.1429 | 0.0188 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1695 | 0.0159 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0030 | 0.0002 |
| 68.258 | 43.235 | Máx. | -0.1393 | 0.0159 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1652 | 0.0134 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0025 | 0.0001 |
| 68.258 | 43.485 | Máx. | -0.1362 | 0.0131 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1616 | 0.0111 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0021 | 0.0000 |
| 68.258 | 43.735 | Máx. | -0.1337 | 0.0106 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1586 | 0.0089 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0017 | 0.0000 |
| 68.258 | 43.985 | Máx. | -0.1318 | 0.0083 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1563 | 0.0070 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0013 | 0.0001 |
| 68.258 | 44.235 | Máx. | -0.1303 | 0.0063 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1545 | 0.0053 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0010 | 0.0001 |
| 68.258 | 44.485 | Máx. | -0.1292 | 0.0046 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.0039 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0007 | 0.0002 |
| 68.258 | 44.735 | Máx. | -0.1284 | 0.0032 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1523 | 0.0027 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0005 | 0.0002 |
| 68.258 | 44.985 | Máx. | -0.1279 | 0.0020 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0017 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0003 | 0.0002 |
| 68.258 | 45.235 | Máx. | -0.1275 | 0.0011 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1513 | 0.0010 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0002 | 0.0002 |
| 68.258 | 45.485 | Máx. | -0.1274 | 0.0005 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0004 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 45.735 | Máx. | -0.1274 | 0.0000 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0000 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0002 |
| 68.258 | 45.985 | Máx. | -0.1274 | -0.0002 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1511 | -0.0003 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0000 | 0.0003 |
| 68.258 | 46.235 | Máx. | -0.1275 | -0.0004 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.1512 | -0.0005 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0003 |
| 68.258 | 46.485 | Máx. | -0.1276 | -0.0004 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1513 | -0.0005 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0003 |
| 68.258 | 46.735 | Máx. | -0.1277 | -0.0004 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.0005 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0003 |
| 68.258 | 46.985 | Máx. | -0.1278 | -0.0003 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1516 | -0.0004 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.258 | 47.235 | Máx. | -0.1279 | -0.0002 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.1517 | -0.0003 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0004 |
| 68.258 | 47.485 | Máx. | -0.1279 | -0.0001 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.1517 | -0.0001 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0004 |
| 68.258 | 47.735 | Máx. | -0.1279 | 0.0000 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.1517 | 0.0000 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0005 |
| 68.258 | 47.985 | Máx. | -0.1279 | 0.0001 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.1517 | 0.0001 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0005 |
| 68.258 | 48.235 | Máx. | -0.1278 | 0.0002 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0001 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0005 |
| 68.258 | 48.485 | Máx. | -0.1278 | 0.0001 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0001 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0006 |
| 68.258 | 48.735 | Máx. | -0.1278 | 0.0000 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.1515 | 0.0000 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0006 |
| 68.258 | 48.985 | Máx. | -0.1278 | -0.0002 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.0002 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0007 |
| 68.258 | 49.235 | Máx. | -0.1278 | -0.0006 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.1516 | -0.0007 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0008 |
| 68.258 | 49.485 | Máx. | -0.1280 | -0.0011 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.1518 | -0.0013 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0002 | 0.0008 |
| 68.258 | 49.735 | Máx. | -0.1283 | -0.0018 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1522 | -0.0021 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0003 | 0.0009 |
| 68.258 | 49.985 | Máx. | -0.1288 | -0.0027 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.1528 | -0.0032 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0005 | 0.0009 |
| 68.258 | 50.235 | Máx. | -0.1296 | -0.0038 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.1537 | -0.0045 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0007 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 50.485 | Máx. | -0.1307 | -0.0052 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.1550 | -0.0061 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0010 | 0.0011 |
| 68.258 | 50.735 | Máx. | -0.1321 | -0.0068 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.1567 | -0.0081 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0013 | 0.0011 |
| 68.258 | 50.985 | Máx. | -0.1340 | -0.0087 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1589 | -0.0104 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0016 | 0.0012 |
| 68.258 | 51.235 | Máx. | -0.1364 | -0.0109 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1618 | -0.0129 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0020 | 0.0013 |
| 68.258 | 51.485 | Máx. | -0.1394 | -0.0133 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1653 | -0.0157 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0025 | 0.0013 |
| 68.258 | 51.735 | Máx. | -0.1430 | -0.0158 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.1696 | -0.0187 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0029 | 0.0013 |
| 68.258 | 51.985 | Máx. | -0.1473 | -0.0184 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.1747 | -0.0218 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0034 | 0.0014 |
| 68.258 | 52.235 | Máx. | -0.1522 | -0.0210 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.1805 | -0.0249 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0039 | 0.0014 |
| 68.258 | 52.485 | Máx. | -0.1578 | -0.0234 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.1872 | -0.0278 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0044 | 0.0014 |
| 68.258 | 52.735 | Máx. | -0.1640 | -0.0255 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1945 | -0.0303 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0048 | 0.0013 |
| 68.258 | 52.985 | Máx. | -0.1707 | -0.0271 | 0.0079 |
| | | Mín. | -0.2024 | -0.0321 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0050 | 0.0012 |
| 68.258 | 53.037 | Máx. | -0.1722 | -0.0276 | 0.0075 |
| | | Mín. | -0.2042 | -0.0327 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0051 | 0.0012 |
| 68.258 | 55.451 | Máx. | -0.1756 | 0.0198 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.2083 | 0.0167 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0031 | 0.0030 |
| 68.258 | 55.485 | Máx. | -0.1750 | 0.0194 | 0.0196 |
| | | Mín. | -0.2075 | 0.0163 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0030 | 0.0031 |
| 68.258 | 55.735 | Máx. | -0.1709 | 0.0175 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.2027 | 0.0148 | 0.0169 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0028 | 0.0031 |
| 68.258 | 55.985 | Máx. | -0.1674 | 0.0147 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.1985 | 0.0124 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0023 | 0.0032 |
| 68.258 | 56.235 | Máx. | -0.1645 | 0.0112 | 0.0210 |
| | | Mín. | -0.1952 | 0.0094 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0018 | 0.0033 |
| 68.258 | 56.485 | Máx. | -0.1626 | 0.0072 | 0.0213 |
| | | Mín. | -0.1928 | 0.0061 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0011 | 0.0033 |
| 68.258 | 56.735 | Máx. | -0.1615 | 0.0028 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.1915 | 0.0024 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0004 | 0.0034 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 56.985 | Máx. | -0.1614 | -0.0014 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1914 | -0.0016 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0003 | 0.0034 |
| 68.258 | 57.235 | Máx. | -0.1622 | -0.0051 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.1924 | -0.0060 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0009 | 0.0034 |
| 68.258 | 57.485 | Máx. | -0.1640 | -0.0086 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1945 | -0.0101 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0016 | 0.0034 |
| 68.258 | 57.735 | Máx. | -0.1666 | -0.0116 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.1976 | -0.0137 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0022 | 0.0034 |
| 68.258 | 57.985 | Máx. | -0.1699 | -0.0139 | 0.0213 |
| | | Mín. | -0.2015 | -0.0165 | 0.0179 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0026 | 0.0033 |
| 68.258 | 58.188 | Máx. | -0.1730 | -0.0155 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.2052 | -0.0184 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0029 | 0.0033 |
| 68.508 | 24.651 | Máx. | -0.1802 | 0.0382 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.2137 | 0.0322 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0060 | 0.0025 |
| 68.508 | 24.735 | Máx. | -0.1774 | 0.0373 | 0.0163 |
| | | Mín. | -0.2104 | 0.0315 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0059 | 0.0026 |
| 68.508 | 24.985 | Máx. | -0.1696 | 0.0351 | 0.0165 |
| | | Mín. | -0.2012 | 0.0296 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0055 | 0.0026 |
| 68.508 | 25.235 | Máx. | -0.1624 | 0.0321 | 0.0165 |
| | | Mín. | -0.1927 | 0.0271 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0050 | 0.0026 |
| 68.508 | 25.485 | Máx. | -0.1560 | 0.0285 | 0.0163 |
| | | Mín. | -0.1850 | 0.0240 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0045 | 0.0026 |
| 68.508 | 25.735 | Máx. | -0.1504 | 0.0246 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1783 | 0.0207 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0039 | 0.0025 |
| 68.508 | 25.985 | Máx. | -0.1456 | 0.0204 | 0.0154 |
| | | Mín. | -0.1727 | 0.0172 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0032 | 0.0024 |
| 68.508 | 26.235 | Máx. | -0.1417 | 0.0162 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.1681 | 0.0136 | 0.0124 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0025 | 0.0023 |
| 68.508 | 26.485 | Máx. | -0.1388 | 0.0119 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.1646 | 0.0100 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0019 | 0.0022 |
| 68.508 | 26.735 | Máx. | -0.1367 | 0.0075 | 0.0131 |
| | | Mín. | -0.1622 | 0.0064 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0012 | 0.0021 |
| 68.508 | 26.985 | Máx. | -0.1356 | 0.0032 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.1609 | 0.0027 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0005 | 0.0019 |
| 68.508 | 27.235 | Máx. | -0.1354 | -0.0008 | 0.0110 |
| | | Mín. | -0.1606 | -0.0010 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0002 | 0.0017 |
| 68.508 | 27.485 | Máx. | -0.1361 | -0.0043 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.1614 | -0.0052 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0008 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 27.735 | Máx. | -0.1376 | -0.0077 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.1632 | -0.0092 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0014 | 0.0014 |
| 68.508 | 27.985 | Máx. | -0.1400 | -0.0109 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.1660 | -0.0130 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0020 | 0.0012 |
| 68.508 | 28.235 | Máx. | -0.1432 | -0.0139 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.1698 | -0.0165 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0026 | 0.0009 |
| 68.508 | 28.485 | Máx. | -0.1470 | -0.0165 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.1744 | -0.0195 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0031 | 0.0007 |
| 68.508 | 28.735 | Máx. | -0.1515 | -0.0185 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1797 | -0.0220 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0034 | 0.0005 |
| 68.508 | 28.985 | Máx. | -0.1564 | -0.0199 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.0236 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0037 | 0.0002 |
| 68.508 | 28.987 | Máx. | -0.1565 | -0.0202 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1857 | -0.0240 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0038 | 0.0001 |
| 68.508 | 31.187 | Máx. | -0.1648 | 0.0288 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0242 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0045 | 0.0010 |
| 68.508 | 31.235 | Máx. | -0.1635 | 0.0282 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1940 | 0.0238 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0044 | 0.0009 |
| 68.508 | 31.485 | Máx. | -0.1577 | 0.0265 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1870 | 0.0224 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0042 | 0.0007 |
| 68.508 | 31.735 | Máx. | -0.1522 | 0.0243 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.0205 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0038 | 0.0005 |
| 68.508 | 31.985 | Máx. | -0.1474 | 0.0217 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1748 | 0.0183 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0034 | 0.0004 |
| 68.508 | 32.235 | Máx. | -0.1431 | 0.0190 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1697 | 0.0160 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0030 | 0.0002 |
| 68.508 | 32.485 | Máx. | -0.1393 | 0.0163 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1653 | 0.0137 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0026 | 0.0001 |
| 68.508 | 32.735 | Máx. | -0.1362 | 0.0137 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1615 | 0.0116 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0022 | 0.0001 |
| 68.508 | 32.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0113 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0095 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0018 | 0.0000 |
| 68.508 | 33.235 | Máx. | -0.1315 | 0.0091 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1559 | 0.0077 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0000 |
| 68.508 | 33.485 | Máx. | -0.1298 | 0.0071 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1539 | 0.0060 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0001 |
| 68.508 | 33.735 | Máx. | -0.1285 | 0.0053 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1524 | 0.0045 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 33.985 | Máx. | -0.1276 | 0.0037 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1513 | 0.0031 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0006 | 0.0001 |
| 68.508 | 34.235 | Máx. | -0.1270 | 0.0022 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0019 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0003 | 0.0001 |
| 68.508 | 34.485 | Máx. | -0.1267 | 0.0008 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1502 | 0.0007 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.508 | 34.735 | Máx. | -0.1266 | -0.0004 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1502 | -0.0005 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.508 | 34.985 | Máx. | -0.1269 | -0.0016 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1505 | -0.0019 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0003 | 0.0002 |
| 68.508 | 35.235 | Máx. | -0.1274 | -0.0028 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1511 | -0.0034 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0005 | 0.0002 |
| 68.508 | 35.485 | Máx. | -0.1283 | -0.0042 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0050 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0001 |
| 68.508 | 35.735 | Máx. | -0.1295 | -0.0057 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1536 | -0.0067 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0011 | 0.0001 |
| 68.508 | 35.985 | Máx. | -0.1311 | -0.0074 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1555 | -0.0087 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0014 | 0.0001 |
| 68.508 | 36.235 | Máx. | -0.1331 | -0.0092 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1579 | -0.0109 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0017 | 0.0000 |
| 68.508 | 36.485 | Máx. | -0.1357 | -0.0113 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0134 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0021 | 0.0000 |
| 68.508 | 36.735 | Máx. | -0.1388 | -0.0135 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1646 | -0.0161 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0025 | 0.0001 |
| 68.508 | 36.985 | Máx. | -0.1424 | -0.0159 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1689 | -0.0189 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0030 | 0.0002 |
| 68.508 | 37.235 | Máx. | -0.1467 | -0.0183 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1740 | -0.0218 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0034 | 0.0004 |
| 68.508 | 37.485 | Máx. | -0.1516 | -0.0207 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1799 | -0.0246 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0039 | 0.0005 |
| 68.508 | 37.735 | Máx. | -0.1572 | -0.0229 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1864 | -0.0271 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0043 | 0.0007 |
| 68.508 | 37.985 | Máx. | -0.1632 | -0.0247 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.1936 | -0.0293 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0046 | 0.0009 |
| 68.508 | 38.187 | Máx. | -0.1685 | -0.0260 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1998 | -0.0308 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0048 | 0.0013 |
| 68.508 | 41.887 | Máx. | -0.1650 | 0.0285 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1956 | 0.0241 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0045 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 41.985 | Máx. | -0.1625 | 0.0277 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.1928 | 0.0234 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0043 | 0.0009 |
| 68.508 | 42.235 | Máx. | -0.1568 | 0.0259 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1859 | 0.0218 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0041 | 0.0007 |
| 68.508 | 42.485 | Máx. | -0.1515 | 0.0236 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1797 | 0.0199 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0037 | 0.0005 |
| 68.508 | 42.735 | Máx. | -0.1468 | 0.0209 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1741 | 0.0176 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0033 | 0.0004 |
| 68.508 | 42.985 | Máx. | -0.1426 | 0.0181 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1692 | 0.0153 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0028 | 0.0002 |
| 68.508 | 43.235 | Máx. | -0.1391 | 0.0153 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1650 | 0.0129 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0024 | 0.0001 |
| 68.508 | 43.485 | Máx. | -0.1362 | 0.0126 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1615 | 0.0107 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0020 | 0.0000 |
| 68.508 | 43.735 | Máx. | -0.1338 | 0.0102 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1587 | 0.0086 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0016 | 0.0001 |
| 68.508 | 43.985 | Máx. | -0.1319 | 0.0080 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1565 | 0.0067 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0012 | 0.0001 |
| 68.508 | 44.235 | Máx. | -0.1305 | 0.0060 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1547 | 0.0051 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0009 | 0.0002 |
| 68.508 | 44.485 | Máx. | -0.1294 | 0.0044 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1535 | 0.0037 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0007 | 0.0002 |
| 68.508 | 44.735 | Máx. | -0.1286 | 0.0030 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1526 | 0.0025 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0005 | 0.0002 |
| 68.508 | 44.985 | Máx. | -0.1282 | 0.0019 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.1520 | 0.0016 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0003 | 0.0003 |
| 68.508 | 45.235 | Máx. | -0.1279 | 0.0010 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1517 | 0.0009 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0002 | 0.0003 |
| 68.508 | 45.485 | Máx. | -0.1277 | 0.0004 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1515 | 0.0003 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0003 |
| 68.508 | 45.735 | Máx. | -0.1277 | -0.0001 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.0001 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0000 | 0.0004 |
| 68.508 | 45.985 | Máx. | -0.1278 | -0.0004 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.1516 | -0.0004 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.508 | 46.235 | Máx. | -0.1279 | -0.0005 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.1517 | -0.0006 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.508 | 46.485 | Máx. | -0.1281 | -0.0006 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1519 | -0.0007 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 46.735 | Máx. | -0.1282 | -0.0006 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0007 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0005 |
| 68.508 | 46.985 | Máx. | -0.1283 | -0.0005 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.1522 | -0.0006 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0005 |
| 68.508 | 47.235 | Máx. | -0.1284 | -0.0004 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1523 | -0.0005 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0005 |
| 68.508 | 47.485 | Máx. | -0.1285 | -0.0003 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.1525 | -0.0004 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0006 |
| 68.508 | 47.735 | Máx. | -0.1286 | -0.0002 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.1525 | -0.0003 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0006 |
| 68.508 | 47.985 | Máx. | -0.1286 | -0.0002 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.1526 | -0.0002 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0007 |
| 68.508 | 48.235 | Máx. | -0.1287 | -0.0001 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1526 | -0.0002 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0007 |
| 68.508 | 48.485 | Máx. | -0.1287 | -0.0002 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.1526 | -0.0002 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0008 |
| 68.508 | 48.735 | Máx. | -0.1287 | -0.0003 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.1527 | -0.0004 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0009 |
| 68.508 | 48.985 | Máx. | -0.1288 | -0.0005 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.1528 | -0.0006 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0009 |
| 68.508 | 49.235 | Máx. | -0.1290 | -0.0009 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.1530 | -0.0011 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0002 | 0.0010 |
| 68.508 | 49.485 | Máx. | -0.1292 | -0.0014 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.1533 | -0.0017 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0003 | 0.0011 |
| 68.508 | 49.735 | Máx. | -0.1296 | -0.0021 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.1538 | -0.0025 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0004 | 0.0012 |
| 68.508 | 49.985 | Máx. | -0.1302 | -0.0030 | 0.0079 |
| | | Mín. | -0.1545 | -0.0036 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0006 | 0.0012 |
| 68.508 | 50.235 | Máx. | -0.1311 | -0.0042 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1555 | -0.0050 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0008 | 0.0013 |
| 68.508 | 50.485 | Máx. | -0.1323 | -0.0056 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.1569 | -0.0066 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0010 | 0.0014 |
| 68.508 | 50.735 | Máx. | -0.1338 | -0.0072 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.1587 | -0.0085 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0013 | 0.0015 |
| 68.508 | 50.985 | Máx. | -0.1358 | -0.0091 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.1611 | -0.0108 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0017 | 0.0015 |
| 68.508 | 51.235 | Máx. | -0.1383 | -0.0112 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.1640 | -0.0133 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0021 | 0.0016 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 51.485 | Máx. | -0.1414 | -0.0135 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1677 | -0.0160 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0025 | 0.0017 |
| 68.508 | 51.735 | Máx. | -0.1450 | -0.0160 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.1720 | -0.0190 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0030 | 0.0017 |
| 68.508 | 51.985 | Máx. | -0.1493 | -0.0185 | 0.0111 |
| | | Mín. | -0.1771 | -0.0220 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0034 | 0.0017 |
| 68.508 | 52.235 | Máx. | -0.1543 | -0.0210 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1830 | -0.0249 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0039 | 0.0018 |
| 68.508 | 52.485 | Máx. | -0.1599 | -0.0233 | 0.0111 |
| | | Mín. | -0.1896 | -0.0276 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0043 | 0.0017 |
| 68.508 | 52.735 | Máx. | -0.1660 | -0.0252 | 0.0108 |
| | | Mín. | -0.1969 | -0.0298 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0047 | 0.0017 |
| 68.508 | 52.985 | Máx. | -0.1725 | -0.0266 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.2047 | -0.0315 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0049 | 0.0016 |
| 68.508 | 53.037 | Máx. | -0.1740 | -0.0270 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.2064 | -0.0321 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0050 | 0.0015 |
| 68.508 | 55.410 | Máx. | -0.1808 | 0.0194 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.2144 | 0.0164 | 0.0190 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0030 | 0.0035 |
| 68.508 | 55.485 | Máx. | -0.1795 | 0.0187 | 0.0233 |
| | | Mín. | -0.2128 | 0.0158 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0029 | 0.0037 |
| 68.508 | 55.735 | Máx. | -0.1756 | 0.0169 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.2082 | 0.0143 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0027 | 0.0038 |
| 68.508 | 55.985 | Máx. | -0.1722 | 0.0142 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.2042 | 0.0120 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0022 | 0.0039 |
| 68.508 | 56.235 | Máx. | -0.1695 | 0.0108 | 0.0254 |
| | | Mín. | -0.2010 | 0.0091 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0017 | 0.0040 |
| 68.508 | 56.485 | Máx. | -0.1675 | 0.0069 | 0.0258 |
| | | Mín. | -0.1987 | 0.0058 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0011 | 0.0040 |
| 68.508 | 56.735 | Máx. | -0.1665 | 0.0026 | 0.0260 |
| | | Mín. | -0.1975 | 0.0022 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0004 | 0.0041 |
| 68.508 | 56.985 | Máx. | -0.1664 | -0.0015 | 0.0261 |
| | | Mín. | -0.1974 | -0.0017 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0003 | 0.0041 |
| 68.508 | 57.235 | Máx. | -0.1673 | -0.0051 | 0.0261 |
| | | Mín. | -0.1984 | -0.0060 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0009 | 0.0041 |
| 68.508 | 57.485 | Máx. | -0.1690 | -0.0084 | 0.0259 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.0100 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0016 | 0.0041 |
| 68.508 | 57.735 | Máx. | -0.1716 | -0.0113 | 0.0256 |
| | | Mín. | -0.2035 | -0.0134 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0021 | 0.0040 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 57.985 | Máx. | -0.1748 | -0.0135 | 0.0252 |
| | | Mín. | -0.2073 | -0.0160 | 0.0212 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0025 | 0.0039 |
| 68.508 | 58.147 | Máx. | -0.1773 | -0.0148 | 0.0247 |
| | | Mín. | -0.2102 | -0.0175 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0028 | 0.0039 |
| 68.758 | 24.651 | Máx. | -0.1839 | 0.0377 | 0.0179 |
| | | Mín. | -0.2181 | 0.0318 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0059 | 0.0028 |
| 68.758 | 24.735 | Máx. | -0.1811 | 0.0370 | 0.0185 |
| | | Mín. | -0.2148 | 0.0312 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0058 | 0.0029 |
| 68.758 | 24.985 | Máx. | -0.1734 | 0.0349 | 0.0189 |
| | | Mín. | -0.2057 | 0.0295 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0055 | 0.0030 |
| 68.758 | 25.235 | Máx. | -0.1662 | 0.0321 | 0.0191 |
| | | Mín. | -0.1972 | 0.0271 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0050 | 0.0030 |
| 68.758 | 25.485 | Máx. | -0.1597 | 0.0287 | 0.0190 |
| | | Mín. | -0.1895 | 0.0242 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0045 | 0.0030 |
| 68.758 | 25.735 | Máx. | -0.1540 | 0.0250 | 0.0187 |
| | | Mín. | -0.1827 | 0.0211 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0039 | 0.0029 |
| 68.758 | 25.985 | Máx. | -0.1492 | 0.0210 | 0.0182 |
| | | Mín. | -0.1769 | 0.0177 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0033 | 0.0029 |
| 68.758 | 26.235 | Máx. | -0.1452 | 0.0169 | 0.0176 |
| | | Mín. | -0.1722 | 0.0143 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0027 | 0.0028 |
| 68.758 | 26.485 | Máx. | -0.1420 | 0.0127 | 0.0168 |
| | | Mín. | -0.1684 | 0.0107 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0020 | 0.0026 |
| 68.758 | 26.735 | Máx. | -0.1398 | 0.0085 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.1658 | 0.0072 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0013 | 0.0025 |
| 68.758 | 26.985 | Máx. | -0.1384 | 0.0043 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.1642 | 0.0036 | 0.0124 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0007 | 0.0023 |
| 68.758 | 27.235 | Máx. | -0.1380 | 0.0002 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.1637 | 0.0001 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0000 | 0.0021 |
| 68.758 | 27.485 | Máx. | -0.1384 | -0.0033 | 0.0123 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0039 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0006 | 0.0019 |
| 68.758 | 27.735 | Máx. | -0.1397 | -0.0066 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.1657 | -0.0078 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0012 | 0.0017 |
| 68.758 | 27.985 | Máx. | -0.1418 | -0.0098 | 0.0095 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0116 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0018 | 0.0015 |
| 68.758 | 28.235 | Máx. | -0.1446 | -0.0126 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1715 | -0.0150 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0023 | 0.0012 |
| 68.758 | 28.485 | Máx. | -0.1482 | -0.0151 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.1758 | -0.0179 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0028 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 28.735 | Máx. | -0.1523 | -0.0171 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1807 | -0.0203 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0032 | 0.0007 |
| 68.758 | 28.985 | Máx. | -0.1569 | -0.0184 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.1861 | -0.0219 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0034 | 0.0005 |
| 68.758 | 28.987 | Máx. | -0.1570 | -0.0187 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1862 | -0.0222 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0035 | 0.0003 |
| 68.758 | 31.187 | Máx. | -0.1634 | 0.0273 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1938 | 0.0230 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0043 | 0.0011 |
| 68.758 | 31.235 | Máx. | -0.1623 | 0.0267 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.1924 | 0.0225 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0042 | 0.0010 |
| 68.758 | 31.485 | Máx. | -0.1567 | 0.0252 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0212 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0040 | 0.0007 |
| 68.758 | 31.735 | Máx. | -0.1515 | 0.0231 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1797 | 0.0195 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0036 | 0.0005 |
| 68.758 | 31.985 | Máx. | -0.1469 | 0.0208 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1742 | 0.0175 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0033 | 0.0004 |
| 68.758 | 32.235 | Máx. | -0.1427 | 0.0183 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1693 | 0.0154 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0029 | 0.0002 |
| 68.758 | 32.485 | Máx. | -0.1392 | 0.0157 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1650 | 0.0132 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0025 | 0.0001 |
| 68.758 | 32.735 | Máx. | -0.1361 | 0.0132 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1614 | 0.0112 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0021 | 0.0000 |
| 68.758 | 32.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0109 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0092 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0017 | 0.0000 |
| 68.758 | 33.235 | Máx. | -0.1315 | 0.0088 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1560 | 0.0074 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0014 | 0.0001 |
| 68.758 | 33.485 | Máx. | -0.1299 | 0.0069 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1541 | 0.0058 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0011 | 0.0001 |
| 68.758 | 33.735 | Máx. | -0.1287 | 0.0051 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1526 | 0.0043 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0001 |
| 68.758 | 33.985 | Máx. | -0.1278 | 0.0036 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1515 | 0.0030 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0006 | 0.0002 |
| 68.758 | 34.235 | Máx. | -0.1272 | 0.0021 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0018 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0002 |
| 68.758 | 34.485 | Máx. | -0.1269 | 0.0008 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.0007 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.758 | 34.735 | Máx. | -0.1268 | -0.0005 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1504 | -0.0005 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0001 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 34.985 | Máx. | -0.1271 | -0.0016 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1507 | -0.0019 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0003 | 0.0002 |
| 68.758 | 35.235 | Máx. | -0.1276 | -0.0028 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1514 | -0.0033 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0005 | 0.0002 |
| 68.758 | 35.485 | Máx. | -0.1285 | -0.0041 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1524 | -0.0048 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0008 | 0.0002 |
| 68.758 | 35.735 | Máx. | -0.1296 | -0.0055 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1538 | -0.0065 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0010 | 0.0001 |
| 68.758 | 35.985 | Máx. | -0.1312 | -0.0071 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1556 | -0.0085 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0013 | 0.0001 |
| 68.758 | 36.235 | Máx. | -0.1332 | -0.0089 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1580 | -0.0106 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0017 | 0.0001 |
| 68.758 | 36.485 | Máx. | -0.1356 | -0.0109 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0129 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0020 | 0.0000 |
| 68.758 | 36.735 | Máx. | -0.1386 | -0.0130 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1644 | -0.0154 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0024 | 0.0001 |
| 68.758 | 36.985 | Máx. | -0.1421 | -0.0152 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1686 | -0.0181 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0028 | 0.0002 |
| 68.758 | 37.235 | Máx. | -0.1462 | -0.0175 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1735 | -0.0207 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0033 | 0.0004 |
| 68.758 | 37.485 | Máx. | -0.1509 | -0.0197 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1790 | -0.0233 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0037 | 0.0006 |
| 68.758 | 37.735 | Máx. | -0.1561 | -0.0216 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1852 | -0.0257 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0040 | 0.0008 |
| 68.758 | 37.985 | Máx. | -0.1618 | -0.0232 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.1919 | -0.0275 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0043 | 0.0011 |
| 68.758 | 38.187 | Máx. | -0.1668 | -0.0244 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.1978 | -0.0289 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0045 | 0.0014 |
| 68.758 | 41.887 | Máx. | -0.1635 | 0.0268 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0226 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0042 | 0.0013 |
| 68.758 | 41.985 | Máx. | -0.1612 | 0.0261 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.1912 | 0.0220 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0041 | 0.0010 |
| 68.758 | 42.235 | Máx. | -0.1558 | 0.0245 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1848 | 0.0206 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0038 | 0.0008 |
| 68.758 | 42.485 | Máx. | -0.1508 | 0.0223 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1788 | 0.0188 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0035 | 0.0005 |
| 68.758 | 42.735 | Máx. | -0.1463 | 0.0199 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1735 | 0.0167 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0031 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 42.985 | Máx. | -0.1424 | 0.0172 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1688 | 0.0145 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0027 | 0.0002 |
| 68.758 | 43.235 | Máx. | -0.1390 | 0.0146 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1649 | 0.0123 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0023 | 0.0001 |
| 68.758 | 43.485 | Máx. | -0.1362 | 0.0121 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1615 | 0.0102 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0019 | 0.0000 |
| 68.758 | 43.735 | Máx. | -0.1339 | 0.0097 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1588 | 0.0082 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0015 | 0.0001 |
| 68.758 | 43.985 | Máx. | -0.1321 | 0.0076 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.1567 | 0.0064 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0012 | 0.0002 |
| 68.758 | 44.235 | Máx. | -0.1307 | 0.0057 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1551 | 0.0048 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0009 | 0.0003 |
| 68.758 | 44.485 | Máx. | -0.1297 | 0.0041 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1539 | 0.0035 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0006 | 0.0003 |
| 68.758 | 44.735 | Máx. | -0.1290 | 0.0028 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0023 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0004 | 0.0004 |
| 68.758 | 44.985 | Máx. | -0.1286 | 0.0017 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.1525 | 0.0014 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0003 | 0.0004 |
| 68.758 | 45.235 | Máx. | -0.1283 | 0.0008 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.1522 | 0.0007 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.758 | 45.485 | Máx. | -0.1282 | 0.0002 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.1521 | 0.0001 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0005 |
| 68.758 | 45.735 | Máx. | -0.1283 | -0.0003 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0003 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0000 | 0.0005 |
| 68.758 | 45.985 | Máx. | -0.1284 | -0.0005 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1523 | -0.0006 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0005 |
| 68.758 | 46.235 | Máx. | -0.1285 | -0.0007 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.1524 | -0.0008 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0006 |
| 68.758 | 46.485 | Máx. | -0.1287 | -0.0008 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.1527 | -0.0009 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0001 | 0.0006 |
| 68.758 | 46.735 | Máx. | -0.1289 | -0.0008 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.1529 | -0.0009 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0006 |
| 68.758 | 46.985 | Máx. | -0.1291 | -0.0007 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.1531 | -0.0009 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0007 |
| 68.758 | 47.235 | Máx. | -0.1293 | -0.0007 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1533 | -0.0008 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0007 |
| 68.758 | 47.485 | Máx. | -0.1294 | -0.0006 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.1535 | -0.0007 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 47.735 | Máx. | -0.1296 | -0.0005 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.1537 | -0.0006 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0009 |
| 68.758 | 47.985 | Máx. | -0.1297 | -0.0005 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.1538 | -0.0006 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0009 |
| 68.758 | 48.235 | Máx. | -0.1298 | -0.0005 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.1539 | -0.0006 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0010 |
| 68.758 | 48.485 | Máx. | -0.1299 | -0.0006 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.1541 | -0.0007 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0011 |
| 68.758 | 48.735 | Máx. | -0.1300 | -0.0007 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.1542 | -0.0008 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0011 |
| 68.758 | 48.985 | Máx. | -0.1302 | -0.0010 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.1544 | -0.0011 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0012 |
| 68.758 | 49.235 | Máx. | -0.1305 | -0.0013 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1547 | -0.0016 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0002 | 0.0013 |
| 68.758 | 49.485 | Máx. | -0.1308 | -0.0019 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1552 | -0.0022 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0003 | 0.0014 |
| 68.758 | 49.735 | Máx. | -0.1314 | -0.0026 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.1558 | -0.0031 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0005 | 0.0015 |
| 68.758 | 49.985 | Máx. | -0.1321 | -0.0035 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1567 | -0.0041 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0007 | 0.0016 |
| 68.758 | 50.235 | Máx. | -0.1331 | -0.0046 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1578 | -0.0055 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0009 | 0.0017 |
| 68.758 | 50.485 | Máx. | -0.1343 | -0.0060 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1593 | -0.0071 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0011 | 0.0018 |
| 68.758 | 50.735 | Máx. | -0.1360 | -0.0076 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.1613 | -0.0090 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0014 | 0.0018 |
| 68.758 | 50.985 | Máx. | -0.1381 | -0.0095 | 0.0123 |
| | | Mín. | -0.1638 | -0.0113 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0018 | 0.0019 |
| 68.758 | 51.235 | Máx. | -0.1407 | -0.0116 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.1669 | -0.0137 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0022 | 0.0020 |
| 68.758 | 51.485 | Máx. | -0.1439 | -0.0139 | 0.0132 |
| | | Mín. | -0.1706 | -0.0164 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0026 | 0.0021 |
| 68.758 | 51.735 | Máx. | -0.1476 | -0.0162 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.1751 | -0.0193 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0030 | 0.0021 |
| 68.758 | 51.985 | Máx. | -0.1520 | -0.0187 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.1802 | -0.0221 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0035 | 0.0022 |
| 68.758 | 52.235 | Máx. | -0.1569 | -0.0210 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.1861 | -0.0249 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0039 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 52.485 | Máx. | -0.1625 | -0.0231 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.1927 | -0.0274 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0043 | 0.0022 |
| 68.758 | 52.735 | Máx. | -0.1685 | -0.0247 | 0.0137 |
| | | Mín. | -0.1999 | -0.0293 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0046 | 0.0021 |
| 68.758 | 52.985 | Máx. | -0.1750 | -0.0259 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.2075 | -0.0307 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0048 | 0.0020 |
| 68.758 | 53.037 | Máx. | -0.1764 | -0.0263 | 0.0123 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0312 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0049 | 0.0019 |
| 68.758 | 55.369 | Máx. | -0.1867 | 0.0184 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.2214 | 0.0155 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0029 | 0.0040 |
| 68.758 | 55.485 | Máx. | -0.1848 | 0.0177 | 0.0272 |
| | | Mín. | -0.2192 | 0.0149 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0028 | 0.0043 |
| 68.758 | 55.735 | Máx. | -0.1811 | 0.0160 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.2148 | 0.0135 | 0.0239 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0025 | 0.0044 |
| 68.758 | 55.985 | Máx. | -0.1779 | 0.0135 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.2110 | 0.0114 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0021 | 0.0046 |
| 68.758 | 56.235 | Máx. | -0.1753 | 0.0103 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.2079 | 0.0087 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0016 | 0.0047 |
| 68.758 | 56.485 | Máx. | -0.1735 | 0.0066 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.2058 | 0.0055 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0010 | 0.0047 |
| 68.758 | 56.735 | Máx. | -0.1725 | 0.0025 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.2046 | 0.0021 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0004 | 0.0047 |
| 68.758 | 56.985 | Máx. | -0.1724 | -0.0014 | 0.0302 |
| | | Mín. | -0.2045 | -0.0017 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0003 | 0.0047 |
| 68.758 | 57.235 | Máx. | -0.1733 | -0.0049 | 0.0300 |
| | | Mín. | -0.2055 | -0.0058 | 0.0253 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0009 | 0.0047 |
| 68.758 | 57.485 | Máx. | -0.1750 | -0.0081 | 0.0297 |
| | | Mín. | -0.2075 | -0.0096 | 0.0250 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0015 | 0.0047 |
| 68.758 | 57.735 | Máx. | -0.1774 | -0.0108 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.2105 | -0.0129 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0020 | 0.0046 |
| 68.758 | 57.985 | Máx. | -0.1805 | -0.0129 | 0.0285 |
| | | Mín. | -0.2141 | -0.0153 | 0.0241 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0024 | 0.0045 |
| 68.758 | 58.106 | Máx. | -0.1823 | -0.0139 | 0.0279 |
| | | Mín. | -0.2162 | -0.0165 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0026 | 0.0044 |
| 69.007 | 24.735 | Máx. | -0.1853 | 0.0360 | 0.0211 |
| | | Mín. | -0.2198 | 0.0304 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0057 | 0.0033 |
| 69.008 | 24.737 | Máx. | -0.1853 | 0.0360 | 0.0211 |
| | | Mín. | -0.2197 | 0.0304 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0057 | 0.0033 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 24.985 | Máx. | -0.1777 | 0.0345 | 0.0212 |
| | | Mín. | -0.2107 | 0.0291 | 0.0179 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0054 | 0.0033 |
| 69.008 | 25.235 | Máx. | -0.1706 | 0.0320 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.2023 | 0.0270 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0050 | 0.0034 |
| 69.008 | 25.485 | Máx. | -0.1641 | 0.0289 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.1946 | 0.0243 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0045 | 0.0034 |
| 69.008 | 25.735 | Máx. | -0.1583 | 0.0254 | 0.0214 |
| | | Mín. | -0.1878 | 0.0214 | 0.0181 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0040 | 0.0034 |
| 69.008 | 25.985 | Máx. | -0.1533 | 0.0216 | 0.0210 |
| | | Mín. | -0.1819 | 0.0182 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0034 | 0.0033 |
| 69.008 | 26.235 | Máx. | -0.1492 | 0.0177 | 0.0204 |
| | | Mín. | -0.1769 | 0.0149 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0028 | 0.0032 |
| 69.008 | 26.485 | Máx. | -0.1459 | 0.0136 | 0.0195 |
| | | Mín. | -0.1730 | 0.0115 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0021 | 0.0031 |
| 69.008 | 26.735 | Máx. | -0.1434 | 0.0096 | 0.0185 |
| | | Mín. | -0.1701 | 0.0081 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0015 | 0.0029 |
| 69.008 | 26.985 | Máx. | -0.1418 | 0.0055 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.1682 | 0.0046 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0009 | 0.0027 |
| 69.008 | 27.235 | Máx. | -0.1411 | 0.0014 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.1674 | 0.0012 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0002 | 0.0025 |
| 69.008 | 27.485 | Máx. | -0.1413 | -0.0021 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.1675 | -0.0025 | 0.0124 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0004 | 0.0023 |
| 69.008 | 27.735 | Máx. | -0.1422 | -0.0054 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1687 | -0.0064 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0010 | 0.0021 |
| 69.008 | 27.985 | Máx. | -0.1440 | -0.0084 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.1708 | -0.0100 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0016 | 0.0018 |
| 69.008 | 28.235 | Máx. | -0.1465 | -0.0112 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1738 | -0.0133 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0021 | 0.0016 |
| 69.008 | 28.485 | Máx. | -0.1497 | -0.0136 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.1776 | -0.0162 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0025 | 0.0013 |
| 69.008 | 28.735 | Máx. | -0.1535 | -0.0155 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1820 | -0.0184 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0029 | 0.0010 |
| 69.008 | 28.985 | Máx. | -0.1576 | -0.0168 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1870 | -0.0199 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0031 | 0.0007 |
| 69.008 | 28.987 | Máx. | -0.1577 | -0.0171 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1871 | -0.0202 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0032 | 0.0005 |
| 69.008 | 31.187 | Máx. | -0.1620 | 0.0255 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1922 | 0.0215 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0040 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 31.235 | Máx. | -0.1609 | 0.0250 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.1909 | 0.0211 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0039 | 0.0010 |
| 69.008 | 31.485 | Máx. | -0.1557 | 0.0237 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1847 | 0.0200 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0037 | 0.0007 |
| 69.008 | 31.735 | Máx. | -0.1508 | 0.0219 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1789 | 0.0185 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0034 | 0.0005 |
| 69.008 | 31.985 | Máx. | -0.1464 | 0.0198 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1736 | 0.0167 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0031 | 0.0003 |
| 69.008 | 32.235 | Máx. | -0.1424 | 0.0175 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1689 | 0.0147 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0027 | 0.0002 |
| 69.008 | 32.485 | Máx. | -0.1390 | 0.0151 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1649 | 0.0127 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0024 | 0.0001 |
| 69.008 | 32.735 | Máx. | -0.1361 | 0.0128 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1614 | 0.0108 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0020 | 0.0000 |
| 69.008 | 32.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0106 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0089 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0017 | 0.0001 |
| 69.008 | 33.235 | Máx. | -0.1317 | 0.0085 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1561 | 0.0072 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0013 | 0.0001 |
| 69.008 | 33.485 | Máx. | -0.1301 | 0.0067 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1543 | 0.0056 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0010 | 0.0002 |
| 69.008 | 33.735 | Máx. | -0.1289 | 0.0050 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.1528 | 0.0042 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0008 | 0.0002 |
| 69.008 | 33.985 | Máx. | -0.1280 | 0.0035 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1518 | 0.0029 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0002 |
| 69.008 | 34.235 | Máx. | -0.1274 | 0.0021 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1511 | 0.0017 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0002 |
| 69.008 | 34.485 | Máx. | -0.1271 | 0.0007 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1508 | 0.0006 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |
| 69.008 | 34.735 | Máx. | -0.1271 | -0.0005 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0005 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0002 |
| 69.008 | 34.985 | Máx. | -0.1274 | -0.0016 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1511 | -0.0018 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0003 | 0.0002 |
| 69.008 | 35.235 | Máx. | -0.1279 | -0.0027 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1517 | -0.0032 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0005 | 0.0002 |
| 69.008 | 35.485 | Máx. | -0.1287 | -0.0040 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1527 | -0.0047 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0007 | 0.0002 |
| 69.008 | 35.735 | Máx. | -0.1299 | -0.0053 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1540 | -0.0063 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0010 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 35.985 | Máx. | -0.1314 | -0.0069 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1558 | -0.0082 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0013 | 0.0002 |
| 69.008 | 36.235 | Máx. | -0.1333 | -0.0086 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1581 | -0.0102 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0016 | 0.0001 |
| 69.008 | 36.485 | Máx. | -0.1356 | -0.0104 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0124 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0019 | 0.0000 |
| 69.008 | 36.735 | Máx. | -0.1385 | -0.0124 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0147 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0023 | 0.0001 |
| 69.008 | 36.985 | Máx. | -0.1418 | -0.0145 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1682 | -0.0172 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0027 | 0.0002 |
| 69.008 | 37.235 | Máx. | -0.1457 | -0.0166 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1729 | -0.0196 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0031 | 0.0004 |
| 69.008 | 37.485 | Máx. | -0.1502 | -0.0185 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1781 | -0.0219 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0034 | 0.0006 |
| 69.008 | 37.735 | Máx. | -0.1551 | -0.0202 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1839 | -0.0239 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0038 | 0.0008 |
| 69.008 | 37.985 | Máx. | -0.1604 | -0.0215 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1902 | -0.0255 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0040 | 0.0011 |
| 69.008 | 38.187 | Máx. | -0.1649 | -0.0223 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.1956 | -0.0264 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0041 | 0.0016 |
| 69.008 | 41.887 | Máx. | -0.1619 | 0.0247 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.1920 | 0.0208 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0039 | 0.0014 |
| 69.008 | 41.985 | Máx. | -0.1598 | 0.0241 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.1895 | 0.0203 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0038 | 0.0011 |
| 69.008 | 42.235 | Máx. | -0.1547 | 0.0228 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1835 | 0.0192 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0036 | 0.0008 |
| 69.008 | 42.485 | Máx. | -0.1501 | 0.0209 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1780 | 0.0176 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0033 | 0.0005 |
| 69.008 | 42.735 | Máx. | -0.1458 | 0.0187 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1730 | 0.0158 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0029 | 0.0003 |
| 69.008 | 42.985 | Máx. | -0.1421 | 0.0163 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1686 | 0.0137 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0026 | 0.0001 |
| 69.008 | 43.235 | Máx. | -0.1389 | 0.0138 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.1648 | 0.0116 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0022 | 0.0000 |
| 69.008 | 43.485 | Máx. | -0.1363 | 0.0114 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.0096 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0018 | 0.0001 |
| 69.008 | 43.735 | Máx. | -0.1341 | 0.0092 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1591 | 0.0077 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0014 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 43.985 | Máx. | -0.1324 | 0.0071 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1571 | 0.0060 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0011 | 0.0003 |
| 69.008 | 44.235 | Máx. | -0.1311 | 0.0053 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.1555 | 0.0045 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0008 | 0.0004 |
| 69.008 | 44.485 | Máx. | -0.1302 | 0.0038 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1544 | 0.0032 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0006 | 0.0004 |
| 69.008 | 44.735 | Máx. | -0.1296 | 0.0025 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1537 | 0.0021 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0004 | 0.0005 |
| 69.008 | 44.985 | Máx. | -0.1292 | 0.0014 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.0012 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0002 | 0.0005 |
| 69.008 | 45.235 | Máx. | -0.1290 | 0.0006 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0005 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0006 |
| 69.008 | 45.485 | Máx. | -0.1289 | -0.0001 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.1529 | -0.0001 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0000 | 0.0006 |
| 69.008 | 45.735 | Máx. | -0.1290 | -0.0005 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.1530 | -0.0006 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0007 |
| 69.008 | 45.985 | Máx. | -0.1292 | -0.0007 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.1532 | -0.0009 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0007 |
| 69.008 | 46.235 | Máx. | -0.1294 | -0.0009 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1535 | -0.0011 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0002 | 0.0008 |
| 69.008 | 46.485 | Máx. | -0.1296 | -0.0010 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.1537 | -0.0012 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0002 | 0.0008 |
| 69.008 | 46.735 | Máx. | -0.1299 | -0.0011 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1541 | -0.0012 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0009 |
| 69.008 | 46.985 | Máx. | -0.1302 | -0.0010 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.1544 | -0.0012 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0009 |
| 69.008 | 47.235 | Máx. | -0.1304 | -0.0010 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.1547 | -0.0012 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0002 | 0.0010 |
| 69.008 | 47.485 | Máx. | -0.1306 | -0.0009 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.1549 | -0.0011 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0002 | 0.0011 |
| 69.008 | 47.735 | Máx. | -0.1309 | -0.0009 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.1552 | -0.0011 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0002 | 0.0011 |
| 69.008 | 47.985 | Máx. | -0.1311 | -0.0009 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.1555 | -0.0010 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0002 | 0.0012 |
| 69.008 | 48.235 | Máx. | -0.1313 | -0.0009 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1557 | -0.0011 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0002 | 0.0013 |
| 69.008 | 48.485 | Máx. | -0.1315 | -0.0010 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.1560 | -0.0012 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0002 | 0.0014 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 48.735 | Máx. | -0.1317 | -0.0012 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.1563 | -0.0014 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0002 | 0.0015 |
| 69.008 | 48.985 | Máx. | -0.1320 | -0.0014 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1566 | -0.0017 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0003 | 0.0016 |
| 69.008 | 49.235 | Máx. | -0.1324 | -0.0018 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1571 | -0.0022 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0003 | 0.0017 |
| 69.008 | 49.485 | Máx. | -0.1329 | -0.0024 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1576 | -0.0028 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0004 | 0.0018 |
| 69.008 | 49.735 | Máx. | -0.1336 | -0.0031 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1584 | -0.0037 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0006 | 0.0019 |
| 69.008 | 49.985 | Máx. | -0.1344 | -0.0040 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.1594 | -0.0048 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0007 | 0.0020 |
| 69.008 | 50.235 | Máx. | -0.1355 | -0.0052 | 0.0132 |
| | | Mín. | -0.1607 | -0.0061 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0010 | 0.0021 |
| 69.008 | 50.485 | Máx. | -0.1369 | -0.0065 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.1624 | -0.0077 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0012 | 0.0022 |
| 69.008 | 50.735 | Máx. | -0.1387 | -0.0081 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.1645 | -0.0096 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0015 | 0.0023 |
| 69.008 | 50.985 | Máx. | -0.1409 | -0.0100 | 0.0151 |
| | | Mín. | -0.1672 | -0.0118 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0019 | 0.0024 |
| 69.008 | 51.235 | Máx. | -0.1437 | -0.0120 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.1704 | -0.0142 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0022 | 0.0025 |
| 69.008 | 51.485 | Máx. | -0.1469 | -0.0142 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.1742 | -0.0169 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0026 | 0.0025 |
| 69.008 | 51.735 | Máx. | -0.1508 | -0.0166 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.1788 | -0.0196 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0031 | 0.0026 |
| 69.008 | 51.985 | Máx. | -0.1552 | -0.0189 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.1841 | -0.0224 | 0.0143 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0035 | 0.0027 |
| 69.008 | 52.235 | Máx. | -0.1602 | -0.0211 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.1900 | -0.0250 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0039 | 0.0027 |
| 69.008 | 52.485 | Máx. | -0.1658 | -0.0229 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.1966 | -0.0272 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0043 | 0.0027 |
| 69.008 | 52.735 | Máx. | -0.1718 | -0.0243 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.2037 | -0.0288 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0045 | 0.0026 |
| 69.008 | 52.985 | Máx. | -0.1780 | -0.0249 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.2111 | -0.0295 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0046 | 0.0025 |
| 69.008 | 53.037 | Máx. | -0.1794 | -0.0250 | 0.0154 |
| | | Mín. | -0.2128 | -0.0297 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0047 | 0.0024 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 55.328 | Máx. | -0.1933 | 0.0164 | 0.0285 |
| | | Mín. | -0.2293 | 0.0138 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0026 | 0.0045 |
| 69.008 | 55.485 | Máx. | -0.1910 | 0.0161 | 0.0309 |
| | | Mín. | -0.2265 | 0.0136 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0025 | 0.0048 |
| 69.008 | 55.735 | Máx. | -0.1876 | 0.0149 | 0.0323 |
| | | Mín. | -0.2225 | 0.0126 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0023 | 0.0051 |
| 69.008 | 55.985 | Máx. | -0.1846 | 0.0128 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2189 | 0.0108 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0020 | 0.0052 |
| 69.008 | 56.235 | Máx. | -0.1821 | 0.0099 | 0.0338 |
| | | Mín. | -0.2160 | 0.0083 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0015 | 0.0053 |
| 69.008 | 56.485 | Máx. | -0.1803 | 0.0064 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.2139 | 0.0054 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0010 | 0.0054 |
| 69.008 | 56.735 | Máx. | -0.1794 | 0.0025 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.2127 | 0.0021 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0004 | 0.0054 |
| 69.008 | 56.985 | Máx. | -0.1793 | -0.0013 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2126 | -0.0015 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0002 | 0.0053 |
| 69.008 | 57.235 | Máx. | -0.1800 | -0.0046 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.2135 | -0.0055 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0009 | 0.0053 |
| 69.008 | 57.485 | Máx. | -0.1817 | -0.0077 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.2155 | -0.0091 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0014 | 0.0052 |
| 69.008 | 57.735 | Máx. | -0.1840 | -0.0102 | 0.0322 |
| | | Mín. | -0.2182 | -0.0121 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0019 | 0.0051 |
| 69.008 | 57.985 | Máx. | -0.1869 | -0.0121 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2217 | -0.0143 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0022 | 0.0049 |
| 69.008 | 58.065 | Máx. | -0.1881 | -0.0128 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.2230 | -0.0152 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0024 | 0.0048 |
| 69.178 | 24.985 | Máx. | -0.1809 | 0.0344 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.2146 | 0.0290 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0054 | 0.0036 |
| 69.258 | 25.101 | Máx. | -0.1791 | 0.0331 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.2125 | 0.0279 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0052 | 0.0037 |
| 69.258 | 25.235 | Máx. | -0.1754 | 0.0317 | 0.0236 |
| | | Mín. | -0.2081 | 0.0267 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0050 | 0.0037 |
| 69.258 | 25.485 | Máx. | -0.1690 | 0.0288 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.2004 | 0.0243 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0045 | 0.0037 |
| 69.258 | 25.735 | Máx. | -0.1632 | 0.0256 | 0.0238 |
| | | Mín. | -0.1935 | 0.0216 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0040 | 0.0037 |
| 69.258 | 25.985 | Máx. | -0.1581 | 0.0221 | 0.0236 |
| | | Mín. | -0.1875 | 0.0186 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0035 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 26.235 | Máx. | -0.1538 | 0.0184 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1824 | 0.0155 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0029 | 0.0036 |
| 69.258 | 26.485 | Máx. | -0.1503 | 0.0145 | 0.0223 |
| | | Mín. | -0.1783 | 0.0123 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0023 | 0.0035 |
| 69.258 | 26.735 | Máx. | -0.1476 | 0.0106 | 0.0213 |
| | | Mín. | -0.1751 | 0.0090 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0017 | 0.0033 |
| 69.258 | 26.985 | Máx. | -0.1458 | 0.0067 | 0.0201 |
| | | Mín. | -0.1729 | 0.0057 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0011 | 0.0032 |
| 69.258 | 27.235 | Máx. | -0.1448 | 0.0028 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.1717 | 0.0024 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0004 | 0.0030 |
| 69.258 | 27.485 | Máx. | -0.1446 | -0.0009 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.1715 | -0.0010 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0002 | 0.0027 |
| 69.258 | 27.735 | Máx. | -0.1453 | -0.0040 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.1723 | -0.0048 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0007 | 0.0025 |
| 69.258 | 27.985 | Máx. | -0.1467 | -0.0070 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.1740 | -0.0083 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0013 | 0.0022 |
| 69.258 | 28.235 | Máx. | -0.1488 | -0.0097 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.1765 | -0.0115 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0018 | 0.0019 |
| 69.258 | 28.485 | Máx. | -0.1516 | -0.0120 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.1799 | -0.0142 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0022 | 0.0016 |
| 69.258 | 28.735 | Máx. | -0.1550 | -0.0137 | 0.0079 |
| | | Mín. | -0.1838 | -0.0163 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0026 | 0.0012 |
| 69.258 | 28.985 | Máx. | -0.1587 | -0.0148 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1882 | -0.0175 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0027 | 0.0009 |
| 69.258 | 28.987 | Máx. | -0.1588 | -0.0150 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.1883 | -0.0178 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0028 | 0.0007 |
| 69.258 | 31.187 | Máx. | -0.1606 | 0.0233 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1905 | 0.0196 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0037 | 0.0011 |
| 69.258 | 31.235 | Máx. | -0.1596 | 0.0230 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.1893 | 0.0194 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0036 | 0.0009 |
| 69.258 | 31.485 | Máx. | -0.1548 | 0.0221 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1836 | 0.0186 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0035 | 0.0006 |
| 69.258 | 31.735 | Máx. | -0.1502 | 0.0206 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1781 | 0.0174 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0032 | 0.0004 |
| 69.258 | 31.985 | Máx. | -0.1460 | 0.0188 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1732 | 0.0158 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0029 | 0.0002 |
| 69.258 | 32.235 | Máx. | -0.1422 | 0.0167 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1687 | 0.0141 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0026 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 32.485 | Máx. | -0.1390 | 0.0145 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.1648 | 0.0122 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0023 | 0.0000 |
| 69.258 | 32.735 | Máx. | -0.1361 | 0.0123 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1615 | 0.0104 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0019 | 0.0001 |
| 69.258 | 32.985 | Máx. | -0.1338 | 0.0102 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1587 | 0.0086 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0016 | 0.0002 |
| 69.258 | 33.235 | Máx. | -0.1319 | 0.0082 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1564 | 0.0069 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0013 | 0.0002 |
| 69.258 | 33.485 | Máx. | -0.1303 | 0.0064 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1546 | 0.0054 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0010 | 0.0003 |
| 69.258 | 33.735 | Máx. | -0.1292 | 0.0048 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.0041 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0008 | 0.0003 |
| 69.258 | 33.985 | Máx. | -0.1283 | 0.0033 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1522 | 0.0028 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0005 | 0.0003 |
| 69.258 | 34.235 | Máx. | -0.1278 | 0.0020 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0017 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0003 | 0.0003 |
| 69.258 | 34.485 | Máx. | -0.1275 | 0.0007 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1512 | 0.0006 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0003 |
| 69.258 | 34.735 | Máx. | -0.1275 | -0.0005 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1512 | -0.0005 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0001 | 0.0003 |
| 69.258 | 34.985 | Máx. | -0.1277 | -0.0015 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.0018 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0003 | 0.0003 |
| 69.258 | 35.235 | Máx. | -0.1282 | -0.0026 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0031 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0005 | 0.0003 |
| 69.258 | 35.485 | Máx. | -0.1290 | -0.0038 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1531 | -0.0046 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0007 | 0.0003 |
| 69.258 | 35.735 | Máx. | -0.1302 | -0.0052 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.1544 | -0.0061 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0010 | 0.0003 |
| 69.258 | 35.985 | Máx. | -0.1316 | -0.0066 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1561 | -0.0078 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0012 | 0.0002 |
| 69.258 | 36.235 | Máx. | -0.1334 | -0.0082 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1583 | -0.0097 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0015 | 0.0002 |
| 69.258 | 36.485 | Máx. | -0.1357 | -0.0100 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0118 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0019 | 0.0001 |
| 69.258 | 36.735 | Máx. | -0.1384 | -0.0118 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0140 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0022 | 0.0000 |
| 69.258 | 36.985 | Máx. | -0.1416 | -0.0137 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1679 | -0.0162 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0025 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 37.235 | Máx. | -0.1453 | -0.0155 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1723 | -0.0184 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0029 | 0.0003 |
| 69.258 | 37.485 | Máx. | -0.1494 | -0.0172 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1772 | -0.0204 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0032 | 0.0006 |
| 69.258 | 37.735 | Máx. | -0.1540 | -0.0186 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1826 | -0.0220 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0035 | 0.0008 |
| 69.258 | 37.985 | Máx. | -0.1588 | -0.0194 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.1884 | -0.0230 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0036 | 0.0012 |
| 69.258 | 38.187 | Máx. | -0.1631 | -0.0189 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.1934 | -0.0224 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0035 | 0.0018 |
| 69.258 | 41.887 | Máx. | -0.1603 | 0.0212 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1901 | 0.0179 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0033 | 0.0015 |
| 69.258 | 41.985 | Máx. | -0.1583 | 0.0216 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1877 | 0.0182 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0034 | 0.0011 |
| 69.258 | 42.235 | Máx. | -0.1537 | 0.0208 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1823 | 0.0176 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0033 | 0.0008 |
| 69.258 | 42.485 | Máx. | -0.1494 | 0.0193 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1772 | 0.0163 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0030 | 0.0005 |
| 69.258 | 42.735 | Máx. | -0.1454 | 0.0174 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1725 | 0.0146 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0027 | 0.0002 |
| 69.258 | 42.985 | Máx. | -0.1420 | 0.0152 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1684 | 0.0128 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0024 | 0.0001 |
| 69.258 | 43.235 | Máx. | -0.1390 | 0.0129 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1649 | 0.0109 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0020 | 0.0001 |
| 69.258 | 43.485 | Máx. | -0.1365 | 0.0107 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0090 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0017 | 0.0003 |
| 69.258 | 43.735 | Máx. | -0.1345 | 0.0086 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1595 | 0.0072 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0013 | 0.0004 |
| 69.258 | 43.985 | Máx. | -0.1329 | 0.0066 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.1577 | 0.0056 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0010 | 0.0005 |
| 69.258 | 44.235 | Máx. | -0.1317 | 0.0049 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1562 | 0.0041 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0008 | 0.0005 |
| 69.258 | 44.485 | Máx. | -0.1309 | 0.0034 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.1552 | 0.0029 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0005 | 0.0006 |
| 69.258 | 44.735 | Máx. | -0.1303 | 0.0021 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.1546 | 0.0018 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0003 | 0.0007 |
| 69.258 | 44.985 | Máx. | -0.1300 | 0.0011 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1542 | 0.0009 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 45.235 | Máx. | -0.1299 | 0.0003 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.1540 | 0.0002 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0000 | 0.0008 |
| 69.258 | 45.485 | Máx. | -0.1299 | -0.0003 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.1541 | -0.0004 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0009 |
| 69.258 | 45.735 | Máx. | -0.1300 | -0.0007 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.1542 | -0.0009 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0001 | 0.0009 |
| 69.258 | 45.985 | Máx. | -0.1303 | -0.0010 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1545 | -0.0012 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0002 | 0.0010 |
| 69.258 | 46.235 | Máx. | -0.1306 | -0.0012 | 0.0066 |
| | | Mín. | -0.1548 | -0.0015 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0002 | 0.0010 |
| 69.258 | 46.485 | Máx. | -0.1309 | -0.0013 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1552 | -0.0016 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0002 | 0.0011 |
| 69.258 | 46.735 | Máx. | -0.1312 | -0.0014 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.1556 | -0.0017 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0003 | 0.0012 |
| 69.258 | 46.985 | Máx. | -0.1316 | -0.0014 | 0.0079 |
| | | Mín. | -0.1560 | -0.0017 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0003 | 0.0012 |
| 69.258 | 47.235 | Máx. | -0.1319 | -0.0014 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.1564 | -0.0016 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0003 | 0.0013 |
| 69.258 | 47.485 | Máx. | -0.1322 | -0.0014 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1568 | -0.0016 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0003 | 0.0014 |
| 69.258 | 47.735 | Máx. | -0.1326 | -0.0013 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.1572 | -0.0016 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0002 | 0.0015 |
| 69.258 | 47.985 | Máx. | -0.1329 | -0.0013 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1576 | -0.0016 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0003 | 0.0016 |
| 69.258 | 48.235 | Máx. | -0.1332 | -0.0014 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1580 | -0.0017 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0003 | 0.0017 |
| 69.258 | 48.485 | Máx. | -0.1336 | -0.0015 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1584 | -0.0018 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0003 | 0.0018 |
| 69.258 | 48.735 | Máx. | -0.1339 | -0.0017 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1589 | -0.0020 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0003 | 0.0019 |
| 69.258 | 48.985 | Máx. | -0.1344 | -0.0020 | 0.0126 |
| | | Mín. | -0.1594 | -0.0023 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0004 | 0.0020 |
| 69.258 | 49.235 | Máx. | -0.1349 | -0.0024 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1600 | -0.0028 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0004 | 0.0021 |
| 69.258 | 49.485 | Máx. | -0.1355 | -0.0029 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.1607 | -0.0035 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0005 | 0.0022 |
| 69.258 | 49.735 | Máx. | -0.1363 | -0.0037 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.1617 | -0.0044 | 0.0124 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0007 | 0.0023 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 49.985 | Máx. | -0.1373 | -0.0046 | 0.0154 |
| | | Mín. | -0.1629 | -0.0055 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0009 | 0.0024 |
| 69.258 | 50.235 | Máx. | -0.1386 | -0.0057 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.1644 | -0.0068 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0011 | 0.0025 |
| 69.258 | 50.485 | Máx. | -0.1401 | -0.0071 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.1662 | -0.0084 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0013 | 0.0026 |
| 69.258 | 50.735 | Máx. | -0.1421 | -0.0087 | 0.0175 |
| | | Mín. | -0.1685 | -0.0103 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0016 | 0.0028 |
| 69.258 | 50.985 | Máx. | -0.1444 | -0.0105 | 0.0182 |
| | | Mín. | -0.1713 | -0.0124 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0019 | 0.0029 |
| 69.258 | 51.235 | Máx. | -0.1473 | -0.0125 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.1747 | -0.0148 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0023 | 0.0029 |
| 69.258 | 51.485 | Máx. | -0.1506 | -0.0146 | 0.0193 |
| | | Mín. | -0.1787 | -0.0174 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0027 | 0.0030 |
| 69.258 | 51.735 | Máx. | -0.1546 | -0.0169 | 0.0198 |
| | | Mín. | -0.1833 | -0.0200 | 0.0167 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0031 | 0.0031 |
| 69.258 | 51.985 | Máx. | -0.1591 | -0.0191 | 0.0202 |
| | | Mín. | -0.1887 | -0.0227 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0036 | 0.0032 |
| 69.258 | 52.235 | Máx. | -0.1642 | -0.0212 | 0.0204 |
| | | Mín. | -0.1947 | -0.0251 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0039 | 0.0032 |
| 69.258 | 52.485 | Máx. | -0.1697 | -0.0229 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.2013 | -0.0271 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0043 | 0.0032 |
| 69.258 | 52.735 | Máx. | -0.1757 | -0.0239 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.2084 | -0.0283 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0044 | 0.0032 |
| 69.258 | 52.985 | Máx. | -0.1819 | -0.0236 | 0.0198 |
| | | Mín. | -0.2157 | -0.0280 | 0.0167 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0044 | 0.0031 |
| 69.258 | 53.037 | Máx. | -0.1834 | -0.0220 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.2175 | -0.0260 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0041 | 0.0030 |
| 69.258 | 55.287 | Máx. | -0.2008 | 0.0114 | 0.0311 |
| | | Mín. | -0.2382 | 0.0096 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0018 | 0.0049 |
| 69.258 | 55.485 | Máx. | -0.1980 | 0.0141 | 0.0342 |
| | | Mín. | -0.2349 | 0.0119 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0022 | 0.0054 |
| 69.258 | 55.735 | Máx. | -0.1949 | 0.0137 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.2312 | 0.0116 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0022 | 0.0056 |
| 69.258 | 55.985 | Máx. | -0.1920 | 0.0120 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2278 | 0.0101 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0019 | 0.0058 |
| 69.258 | 56.235 | Máx. | -0.1897 | 0.0094 | 0.0373 |
| | | Mín. | -0.2250 | 0.0080 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0015 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 56.485 | Máx. | -0.1880 | 0.0063 | 0.0375 |
| | | Mín. | -0.2230 | 0.0053 | 0.0317 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0010 | 0.0059 |
| 69.258 | 56.735 | Máx. | -0.1870 | 0.0028 | 0.0374 |
| | | Mín. | -0.2218 | 0.0023 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0004 | 0.0059 |
| 69.258 | 56.985 | Máx. | -0.1868 | -0.0009 | 0.0369 |
| | | Mín. | -0.2216 | -0.0011 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0002 | 0.0058 |
| 69.258 | 57.235 | Máx. | -0.1875 | -0.0042 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.2224 | -0.0050 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0008 | 0.0057 |
| 69.258 | 57.485 | Máx. | -0.1890 | -0.0071 | 0.0355 |
| | | Mín. | -0.2242 | -0.0085 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0013 | 0.0056 |
| 69.258 | 57.735 | Máx. | -0.1912 | -0.0094 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2267 | -0.0112 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0018 | 0.0054 |
| 69.258 | 57.985 | Máx. | -0.1939 | -0.0109 | 0.0331 |
| | | Mín. | -0.2299 | -0.0130 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0020 | 0.0052 |
| 69.258 | 58.024 | Máx. | -0.1944 | -0.0114 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.2305 | -0.0135 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0021 | 0.0050 |
| 69.267 | 57.985 | Máx. | -0.1942 | -0.0102 | 0.0336 |
| | | Mín. | -0.2303 | -0.0121 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0019 | 0.0053 |
| 69.321 | 57.735 | Máx. | -0.1931 | -0.0089 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2291 | -0.0105 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0016 | 0.0055 |
| 69.350 | 25.235 | Máx. | -0.1774 | 0.0318 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.2103 | 0.0268 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0050 | 0.0038 |
| 69.375 | 57.485 | Máx. | -0.1927 | -0.0066 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2285 | -0.0079 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0012 | 0.0058 |
| 69.429 | 57.235 | Máx. | -0.1930 | -0.0037 | 0.0380 |
| | | Mín. | -0.2289 | -0.0044 | 0.0320 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0007 | 0.0060 |
| 69.447 | 53.485 | Máx. | -0.1959 | -0.0173 | 0.0233 |
| | | Mín. | -0.2324 | -0.0206 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0032 | 0.0037 |
| 69.447 | 53.735 | Máx. | -0.2000 | -0.0143 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.2373 | -0.0170 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0027 | 0.0039 |
| 69.447 | 53.985 | Máx. | -0.2034 | -0.0112 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.2412 | -0.0133 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0378 | 0.0021 | 0.0041 |
| 69.447 | 54.235 | Máx. | -0.2059 | -0.0080 | 0.0275 |
| | | Mín. | -0.2442 | -0.0095 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0015 | 0.0043 |
| 69.447 | 54.485 | Máx. | -0.2076 | -0.0045 | 0.0290 |
| | | Mín. | -0.2463 | -0.0053 | 0.0244 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0008 | 0.0045 |
| 69.447 | 54.735 | Máx. | -0.2085 | -0.0006 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.2473 | -0.0007 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0001 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.483 | 56.985 | Máx. | -0.1942 | -0.0003 | 0.0392 |
| | | Mín. | -0.2304 | -0.0004 | 0.0331 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0001 | 0.0062 |
| 69.508 | 25.465 | Máx. | -0.1748 | 0.0290 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.2073 | 0.0244 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0045 | 0.0040 |
| 69.508 | 25.485 | Máx. | -0.1743 | 0.0284 | 0.0256 |
| | | Mín. | -0.2067 | 0.0239 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0045 | 0.0040 |
| 69.508 | 25.735 | Máx. | -0.1685 | 0.0257 | 0.0258 |
| | | Mín. | -0.1998 | 0.0217 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0040 | 0.0040 |
| 69.508 | 25.985 | Máx. | -0.1634 | 0.0224 | 0.0259 |
| | | Mín. | -0.1938 | 0.0189 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0035 | 0.0041 |
| 69.508 | 26.235 | Máx. | -0.1590 | 0.0189 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.1885 | 0.0160 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0030 | 0.0040 |
| 69.508 | 26.485 | Máx. | -0.1553 | 0.0154 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.1842 | 0.0130 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0024 | 0.0039 |
| 69.508 | 26.735 | Máx. | -0.1524 | 0.0117 | 0.0240 |
| | | Mín. | -0.1808 | 0.0099 | 0.0202 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0018 | 0.0038 |
| 69.508 | 26.985 | Máx. | -0.1504 | 0.0080 | 0.0229 |
| | | Mín. | -0.1783 | 0.0067 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0013 | 0.0036 |
| 69.508 | 27.235 | Máx. | -0.1491 | 0.0042 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.1768 | 0.0036 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0007 | 0.0034 |
| 69.508 | 27.485 | Máx. | -0.1486 | 0.0006 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.1762 | 0.0005 | 0.0169 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0001 | 0.0031 |
| 69.508 | 27.735 | Máx. | -0.1489 | -0.0025 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.1766 | -0.0030 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0005 | 0.0029 |
| 69.508 | 27.985 | Máx. | -0.1499 | -0.0054 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.1778 | -0.0064 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0010 | 0.0026 |
| 69.508 | 28.235 | Máx. | -0.1516 | -0.0079 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.1798 | -0.0094 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0015 | 0.0022 |
| 69.508 | 28.485 | Máx. | -0.1540 | -0.0101 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.1826 | -0.0120 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0019 | 0.0019 |
| 69.508 | 28.735 | Máx. | -0.1568 | -0.0116 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.1860 | -0.0138 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0022 | 0.0015 |
| 69.508 | 28.985 | Máx. | -0.1600 | -0.0123 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.1898 | -0.0146 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0023 | 0.0011 |
| 69.508 | 28.987 | Máx. | -0.1601 | -0.0123 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.1899 | -0.0146 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0023 | 0.0009 |
| 69.508 | 31.187 | Máx. | -0.1594 | 0.0200 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1890 | 0.0169 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0031 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 31.235 | Máx. | -0.1584 | 0.0206 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1879 | 0.0173 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0032 | 0.0008 |
| 69.508 | 31.485 | Máx. | -0.1540 | 0.0203 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1826 | 0.0171 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0032 | 0.0005 |
| 69.508 | 31.735 | Máx. | -0.1497 | 0.0193 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1776 | 0.0163 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0030 | 0.0003 |
| 69.508 | 31.985 | Máx. | -0.1458 | 0.0178 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1729 | 0.0150 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0028 | 0.0001 |
| 69.508 | 32.235 | Máx. | -0.1422 | 0.0159 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1687 | 0.0134 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0025 | 0.0000 |
| 69.508 | 32.485 | Máx. | -0.1391 | 0.0139 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.1649 | 0.0117 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0022 | 0.0002 |
| 69.508 | 32.735 | Máx. | -0.1364 | 0.0118 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.0100 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0019 | 0.0002 |
| 69.508 | 32.985 | Máx. | -0.1341 | 0.0098 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1590 | 0.0083 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0015 | 0.0003 |
| 69.508 | 33.235 | Máx. | -0.1322 | 0.0079 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1568 | 0.0067 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0012 | 0.0004 |
| 69.508 | 33.485 | Máx. | -0.1308 | 0.0062 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.1551 | 0.0052 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0010 | 0.0004 |
| 69.508 | 33.735 | Máx. | -0.1296 | 0.0047 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.1537 | 0.0039 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0007 | 0.0004 |
| 69.508 | 33.985 | Máx. | -0.1288 | 0.0032 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.1528 | 0.0027 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0005 | 0.0005 |
| 69.508 | 34.235 | Máx. | -0.1283 | 0.0019 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1521 | 0.0016 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0003 | 0.0005 |
| 69.508 | 34.485 | Máx. | -0.1280 | 0.0007 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1518 | 0.0006 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0005 |
| 69.508 | 34.735 | Máx. | -0.1280 | -0.0005 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1518 | -0.0005 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0001 | 0.0005 |
| 69.508 | 34.985 | Máx. | -0.1282 | -0.0015 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1521 | -0.0018 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0003 | 0.0005 |
| 69.508 | 35.235 | Máx. | -0.1287 | -0.0026 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.1527 | -0.0030 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0005 | 0.0005 |
| 69.508 | 35.485 | Máx. | -0.1295 | -0.0037 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1536 | -0.0044 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0007 | 0.0004 |
| 69.508 | 35.735 | Máx. | -0.1306 | -0.0050 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.1549 | -0.0059 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0009 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 35.985 | Máx. | -0.1320 | -0.0063 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1565 | -0.0075 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0012 | 0.0004 |
| 69.508 | 36.235 | Máx. | -0.1337 | -0.0078 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1586 | -0.0093 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0015 | 0.0003 |
| 69.508 | 36.485 | Máx. | -0.1359 | -0.0094 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1612 | -0.0112 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0018 | 0.0002 |
| 69.508 | 36.735 | Máx. | -0.1384 | -0.0111 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0132 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0021 | 0.0001 |
| 69.508 | 36.985 | Máx. | -0.1414 | -0.0128 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1678 | -0.0152 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0024 | 0.0001 |
| 69.508 | 37.235 | Máx. | -0.1449 | -0.0144 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1718 | -0.0171 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0027 | 0.0002 |
| 69.508 | 37.485 | Máx. | -0.1487 | -0.0158 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1764 | -0.0187 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0029 | 0.0005 |
| 69.508 | 37.735 | Máx. | -0.1529 | -0.0168 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1813 | -0.0199 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0031 | 0.0008 |
| 69.508 | 37.985 | Máx. | -0.1572 | -0.0171 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1865 | -0.0202 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0032 | 0.0012 |
| 69.508 | 38.187 | Máx. | -0.1609 | -0.0160 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.1908 | -0.0190 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0030 | 0.0018 |
| 69.508 | 41.887 | Máx. | -0.1585 | 0.0181 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1880 | 0.0153 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0028 | 0.0015 |
| 69.508 | 41.985 | Máx. | -0.1568 | 0.0188 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1859 | 0.0159 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0030 | 0.0011 |
| 69.508 | 42.235 | Máx. | -0.1527 | 0.0186 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1811 | 0.0157 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0029 | 0.0007 |
| 69.508 | 42.485 | Máx. | -0.1488 | 0.0175 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1764 | 0.0148 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0028 | 0.0004 |
| 69.508 | 42.735 | Máx. | -0.1452 | 0.0159 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1722 | 0.0134 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0025 | 0.0001 |
| 69.508 | 42.985 | Máx. | -0.1420 | 0.0140 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1684 | 0.0118 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0022 | 0.0001 |
| 69.508 | 43.235 | Máx. | -0.1392 | 0.0119 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1651 | 0.0100 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0019 | 0.0003 |
| 69.508 | 43.485 | Máx. | -0.1370 | 0.0098 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.1624 | 0.0083 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0015 | 0.0004 |
| 69.508 | 43.735 | Máx. | -0.1351 | 0.0078 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1602 | 0.0066 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0012 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 43.985 | Máx. | -0.1337 | 0.0060 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0051 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0009 | 0.0007 |
| 69.508 | 44.235 | Máx. | -0.1326 | 0.0044 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.0037 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0007 | 0.0008 |
| 69.508 | 44.485 | Máx. | -0.1318 | 0.0029 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.1563 | 0.0025 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0005 | 0.0008 |
| 69.508 | 44.735 | Máx. | -0.1314 | 0.0017 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.1558 | 0.0014 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0003 | 0.0009 |
| 69.508 | 44.985 | Máx. | -0.1311 | 0.0007 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.1555 | 0.0006 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0010 |
| 69.508 | 45.235 | Máx. | -0.1311 | -0.0001 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.1555 | -0.0001 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0000 | 0.0011 |
| 69.508 | 45.485 | Máx. | -0.1312 | -0.0007 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.1556 | -0.0008 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0011 |
| 69.508 | 45.735 | Máx. | -0.1314 | -0.0011 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1559 | -0.0013 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0002 | 0.0012 |
| 69.508 | 45.985 | Máx. | -0.1317 | -0.0014 | 0.0081 |
| | | Mín. | -0.1562 | -0.0016 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0003 | 0.0013 |
| 69.508 | 46.235 | Máx. | -0.1321 | -0.0016 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.1567 | -0.0019 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0003 | 0.0013 |
| 69.508 | 46.485 | Máx. | -0.1325 | -0.0017 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.1572 | -0.0021 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0003 | 0.0014 |
| 69.508 | 46.735 | Máx. | -0.1330 | -0.0018 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.1577 | -0.0021 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0003 | 0.0015 |
| 69.508 | 46.985 | Máx. | -0.1334 | -0.0018 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.0022 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0003 | 0.0016 |
| 69.508 | 47.235 | Máx. | -0.1339 | -0.0018 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.1588 | -0.0022 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0003 | 0.0017 |
| 69.508 | 47.485 | Máx. | -0.1343 | -0.0018 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.1593 | -0.0022 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0003 | 0.0018 |
| 69.508 | 47.735 | Máx. | -0.1348 | -0.0019 | 0.0120 |
| | | Mín. | -0.1599 | -0.0022 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0003 | 0.0019 |
| 69.508 | 47.985 | Máx. | -0.1352 | -0.0019 | 0.0126 |
| | | Mín. | -0.1604 | -0.0022 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0003 | 0.0020 |
| 69.508 | 48.235 | Máx. | -0.1357 | -0.0019 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.0023 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0004 | 0.0021 |
| 69.508 | 48.485 | Máx. | -0.1362 | -0.0021 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.1615 | -0.0025 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0004 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 48.735 | Máx. | -0.1367 | -0.0023 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.1621 | -0.0027 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0004 | 0.0023 |
| 69.508 | 48.985 | Máx. | -0.1373 | -0.0026 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.1628 | -0.0031 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0005 | 0.0024 |
| 69.508 | 49.235 | Máx. | -0.1380 | -0.0030 | 0.0163 |
| | | Mín. | -0.1636 | -0.0036 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0006 | 0.0026 |
| 69.508 | 49.485 | Máx. | -0.1388 | -0.0036 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.1646 | -0.0042 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0007 | 0.0027 |
| 69.508 | 49.735 | Máx. | -0.1397 | -0.0043 | 0.0179 |
| | | Mín. | -0.1657 | -0.0051 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0008 | 0.0028 |
| 69.508 | 49.985 | Máx. | -0.1409 | -0.0052 | 0.0187 |
| | | Mín. | -0.1671 | -0.0062 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0010 | 0.0029 |
| 69.508 | 50.235 | Máx. | -0.1423 | -0.0064 | 0.0194 |
| | | Mín. | -0.1688 | -0.0075 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0012 | 0.0030 |
| 69.508 | 50.485 | Máx. | -0.1440 | -0.0077 | 0.0202 |
| | | Mín. | -0.1708 | -0.0091 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0014 | 0.0032 |
| 69.508 | 50.735 | Máx. | -0.1461 | -0.0092 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.1733 | -0.0110 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0017 | 0.0033 |
| 69.508 | 50.985 | Máx. | -0.1486 | -0.0110 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.1762 | -0.0131 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0020 | 0.0034 |
| 69.508 | 51.235 | Máx. | -0.1516 | -0.0130 | 0.0222 |
| | | Mín. | -0.1798 | -0.0154 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0024 | 0.0035 |
| 69.508 | 51.485 | Máx. | -0.1551 | -0.0151 | 0.0228 |
| | | Mín. | -0.1839 | -0.0179 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0028 | 0.0036 |
| 69.508 | 51.735 | Máx. | -0.1591 | -0.0172 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.1887 | -0.0205 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0032 | 0.0036 |
| 69.508 | 51.985 | Máx. | -0.1637 | -0.0194 | 0.0236 |
| | | Mín. | -0.1941 | -0.0230 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0036 | 0.0037 |
| 69.508 | 52.235 | Máx. | -0.1688 | -0.0213 | 0.0238 |
| | | Mín. | -0.2002 | -0.0253 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0040 | 0.0037 |
| 69.508 | 52.485 | Máx. | -0.1744 | -0.0228 | 0.0238 |
| | | Mín. | -0.2069 | -0.0271 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0042 | 0.0037 |
| 69.508 | 52.735 | Máx. | -0.1804 | -0.0236 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.2139 | -0.0279 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0044 | 0.0037 |
| 69.508 | 52.985 | Máx. | -0.1864 | -0.0230 | 0.0234 |
| | | Mín. | -0.2211 | -0.0273 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0043 | 0.0037 |
| 69.508 | 53.037 | Máx. | -0.1878 | -0.0213 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.2228 | -0.0253 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0040 | 0.0036 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 53.387 | Máx. | -0.1953 | -0.0213 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.2316 | -0.0253 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0040 | 0.0036 |
| 69.508 | 53.485 | Máx. | -0.1971 | -0.0182 | 0.0245 |
| | | Mín. | -0.2337 | -0.0216 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0034 | 0.0038 |
| 69.508 | 53.735 | Máx. | -0.2012 | -0.0151 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.2387 | -0.0179 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0028 | 0.0040 |
| 69.508 | 53.985 | Máx. | -0.2046 | -0.0120 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.2427 | -0.0142 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0022 | 0.0042 |
| 69.508 | 54.235 | Máx. | -0.2072 | -0.0088 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.2458 | -0.0104 | 0.0238 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0016 | 0.0044 |
| 69.508 | 54.485 | Máx. | -0.2091 | -0.0053 | 0.0297 |
| | | Mín. | -0.2479 | -0.0063 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0010 | 0.0047 |
| 69.508 | 54.735 | Máx. | -0.2099 | -0.0014 | 0.0314 |
| | | Mín. | -0.2490 | -0.0017 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0003 | 0.0049 |
| 69.508 | 54.891 | Máx. | -0.2102 | 0.0046 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2493 | 0.0039 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0007 | 0.0053 |
| 69.508 | 55.246 | Máx. | -0.2082 | 0.0087 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.2470 | 0.0074 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0014 | 0.0052 |
| 69.508 | 55.485 | Máx. | -0.2057 | 0.0120 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2439 | 0.0101 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0019 | 0.0058 |
| 69.508 | 55.735 | Máx. | -0.2029 | 0.0124 | 0.0384 |
| | | Mín. | -0.2406 | 0.0104 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0019 | 0.0060 |
| 69.508 | 55.985 | Máx. | -0.2002 | 0.0112 | 0.0395 |
| | | Mín. | -0.2375 | 0.0095 | 0.0333 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0018 | 0.0062 |
| 69.508 | 56.235 | Máx. | -0.1980 | 0.0090 | 0.0400 |
| | | Mín. | -0.2348 | 0.0076 | 0.0337 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0014 | 0.0063 |
| 69.508 | 56.485 | Máx. | -0.1963 | 0.0063 | 0.0401 |
| | | Mín. | -0.2329 | 0.0053 | 0.0338 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0010 | 0.0063 |
| 69.508 | 56.735 | Máx. | -0.1953 | 0.0033 | 0.0399 |
| | | Mín. | -0.2317 | 0.0028 | 0.0336 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0005 | 0.0063 |
| 69.508 | 56.868 | Máx. | -0.1951 | 0.0018 | 0.0401 |
| | | Mín. | -0.2314 | 0.0015 | 0.0338 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0003 | 0.0063 |
| 69.522 | 25.485 | Máx. | -0.1746 | 0.0287 | 0.0258 |
| | | Mín. | -0.2071 | 0.0242 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0045 | 0.0041 |
| 69.537 | 56.735 | Máx. | -0.1964 | 0.0034 | 0.0404 |
| | | Mín. | -0.2329 | 0.0029 | 0.0341 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0005 | 0.0063 |
| 69.547 | 38.735 | Máx. | -0.1670 | -0.0084 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.1981 | -0.0100 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0016 | 0.0024 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.547 | 38.985 | Máx. | -0.1686 | -0.0058 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.2000 | -0.0069 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0011 | 0.0026 |
| 69.547 | 39.235 | Máx. | -0.1697 | -0.0037 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.2013 | -0.0044 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0007 | 0.0027 |
| 69.547 | 39.485 | Máx. | -0.1703 | -0.0020 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.2020 | -0.0023 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0004 | 0.0028 |
| 69.547 | 39.735 | Máx. | -0.1706 | -0.0005 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.2023 | -0.0006 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0028 |
| 69.547 | 39.985 | Máx. | -0.1705 | 0.0010 | -0.0153 |
| | | Mín. | -0.2022 | 0.0008 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0002 | 0.0028 |
| 69.547 | 40.235 | Máx. | -0.1702 | 0.0025 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.2018 | 0.0021 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0004 | 0.0028 |
| 69.547 | 40.485 | Máx. | -0.1695 | 0.0041 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.2011 | 0.0034 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0006 | 0.0027 |
| 69.547 | 40.735 | Máx. | -0.1686 | 0.0058 | -0.0139 |
| | | Mín. | -0.2000 | 0.0049 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0009 | 0.0026 |
| 69.547 | 40.985 | Máx. | -0.1673 | 0.0078 | -0.0130 |
| | | Mín. | -0.1984 | 0.0065 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0012 | 0.0024 |
| 69.547 | 41.235 | Máx. | -0.1656 | 0.0101 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.1964 | 0.0085 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0016 | 0.0022 |
| 69.547 | 41.485 | Máx. | -0.1634 | 0.0127 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.1938 | 0.0107 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0020 | 0.0019 |
| 69.573 | 55.235 | Máx. | -0.2107 | 0.0046 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2499 | 0.0039 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.0007 | 0.0053 |
| 69.591 | 56.485 | Máx. | -0.1993 | 0.0062 | 0.0411 |
| | | Mín. | -0.2364 | 0.0052 | 0.0347 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0010 | 0.0064 |
| 69.645 | 56.235 | Máx. | -0.2029 | 0.0086 | 0.0414 |
| | | Mín. | -0.2406 | 0.0073 | 0.0349 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0014 | 0.0065 |
| 69.694 | 25.735 | Máx. | -0.1727 | 0.0259 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.2049 | 0.0218 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0041 | 0.0043 |
| 69.699 | 55.985 | Máx. | -0.2069 | 0.0102 | 0.0412 |
| | | Mín. | -0.2455 | 0.0086 | 0.0348 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.0016 | 0.0065 |
| 69.753 | 55.735 | Máx. | -0.2113 | 0.0106 | 0.0399 |
| | | Mín. | -0.2507 | 0.0089 | 0.0337 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0017 | 0.0063 |
| 69.758 | 25.829 | Máx. | -0.1723 | 0.0244 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.2043 | 0.0206 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0038 | 0.0043 |
| 69.758 | 25.985 | Máx. | -0.1691 | 0.0224 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.2006 | 0.0189 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0035 | 0.0043 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 26.235 | Máx. | -0.1647 | 0.0193 | 0.0276 |
| | | Mín. | -0.1953 | 0.0163 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0030 | 0.0043 |
| 69.758 | 26.485 | Máx. | -0.1609 | 0.0161 | 0.0272 |
| | | Mín. | -0.1908 | 0.0135 | 0.0230 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0025 | 0.0043 |
| 69.758 | 26.735 | Máx. | -0.1578 | 0.0127 | 0.0265 |
| | | Mín. | -0.1872 | 0.0107 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0020 | 0.0042 |
| 69.758 | 26.985 | Máx. | -0.1555 | 0.0092 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.1844 | 0.0077 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0014 | 0.0040 |
| 69.758 | 27.235 | Máx. | -0.1539 | 0.0057 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.1826 | 0.0048 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0009 | 0.0038 |
| 69.758 | 27.485 | Máx. | -0.1531 | 0.0022 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.1816 | 0.0019 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0003 | 0.0036 |
| 69.758 | 27.735 | Máx. | -0.1530 | -0.0010 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.1815 | -0.0012 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0002 | 0.0033 |
| 69.758 | 27.985 | Máx. | -0.1536 | -0.0036 | 0.0189 |
| | | Mín. | -0.1822 | -0.0043 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0007 | 0.0030 |
| 69.758 | 28.235 | Máx. | -0.1549 | -0.0060 | 0.0167 |
| | | Mín. | -0.1837 | -0.0072 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0011 | 0.0026 |
| 69.758 | 28.485 | Máx. | -0.1567 | -0.0080 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.1859 | -0.0095 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0015 | 0.0022 |
| 69.758 | 28.735 | Máx. | -0.1590 | -0.0092 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.1886 | -0.0109 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0017 | 0.0018 |
| 69.758 | 28.985 | Máx. | -0.1616 | -0.0095 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.0112 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0018 | 0.0013 |
| 69.758 | 28.987 | Máx. | -0.1618 | -0.0091 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.1918 | -0.0108 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0017 | 0.0010 |
| 69.758 | 31.187 | Máx. | -0.1584 | 0.0167 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1878 | 0.0141 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0026 | 0.0008 |
| 69.758 | 31.235 | Máx. | -0.1575 | 0.0181 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1867 | 0.0152 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0028 | 0.0006 |
| 69.758 | 31.485 | Máx. | -0.1534 | 0.0186 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1820 | 0.0157 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0029 | 0.0003 |
| 69.758 | 31.735 | Máx. | -0.1495 | 0.0180 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1773 | 0.0152 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0028 | 0.0001 |
| 69.758 | 31.985 | Máx. | -0.1458 | 0.0168 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1729 | 0.0141 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0026 | 0.0001 |
| 69.758 | 32.235 | Máx. | -0.1424 | 0.0151 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1688 | 0.0127 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0024 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 32.485 | Máx. | -0.1394 | 0.0132 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1653 | 0.0112 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0021 | 0.0003 |
| 69.758 | 32.735 | Máx. | -0.1368 | 0.0113 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.1622 | 0.0095 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0018 | 0.0004 |
| 69.758 | 32.985 | Máx. | -0.1346 | 0.0094 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.1596 | 0.0080 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0015 | 0.0005 |
| 69.758 | 33.235 | Máx. | -0.1328 | 0.0077 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1575 | 0.0065 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0012 | 0.0005 |
| 69.758 | 33.485 | Máx. | -0.1314 | 0.0060 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.1558 | 0.0051 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0009 | 0.0006 |
| 69.758 | 33.735 | Máx. | -0.1303 | 0.0045 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.1545 | 0.0038 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0007 | 0.0006 |
| 69.758 | 33.985 | Máx. | -0.1295 | 0.0031 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.1536 | 0.0026 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0005 | 0.0006 |
| 69.758 | 34.235 | Máx. | -0.1290 | 0.0018 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.1530 | 0.0015 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0003 | 0.0007 |
| 69.758 | 34.485 | Máx. | -0.1287 | 0.0006 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1527 | 0.0005 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0007 |
| 69.758 | 34.735 | Máx. | -0.1287 | -0.0005 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1527 | -0.0005 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0001 | 0.0007 |
| 69.758 | 34.985 | Máx. | -0.1290 | -0.0014 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1530 | -0.0017 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0003 | 0.0007 |
| 69.758 | 35.235 | Máx. | -0.1295 | -0.0025 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.1535 | -0.0029 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0005 | 0.0006 |
| 69.758 | 35.485 | Máx. | -0.1302 | -0.0036 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.1544 | -0.0042 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0007 | 0.0006 |
| 69.758 | 35.735 | Máx. | -0.1312 | -0.0048 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.1556 | -0.0056 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0009 | 0.0006 |
| 69.758 | 35.985 | Máx. | -0.1326 | -0.0060 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1572 | -0.0072 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0011 | 0.0005 |
| 69.758 | 36.235 | Máx. | -0.1342 | -0.0074 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1592 | -0.0088 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0014 | 0.0005 |
| 69.758 | 36.485 | Máx. | -0.1363 | -0.0089 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.1616 | -0.0105 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0017 | 0.0004 |
| 69.758 | 36.735 | Máx. | -0.1387 | -0.0104 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1645 | -0.0123 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0019 | 0.0003 |
| 69.758 | 36.985 | Máx. | -0.1415 | -0.0119 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1678 | -0.0141 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0022 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 37.235 | Máx. | -0.1446 | -0.0132 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1715 | -0.0157 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0025 | 0.0001 |
| 69.758 | 37.485 | Máx. | -0.1481 | -0.0143 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1757 | -0.0170 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0027 | 0.0003 |
| 69.758 | 37.735 | Máx. | -0.1519 | -0.0149 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1801 | -0.0176 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0028 | 0.0007 |
| 69.758 | 37.985 | Máx. | -0.1557 | -0.0145 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1847 | -0.0172 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0027 | 0.0010 |
| 69.758 | 38.187 | Máx. | -0.1589 | -0.0115 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.1885 | -0.0137 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0021 | 0.0017 |
| 69.758 | 38.537 | Máx. | -0.1629 | -0.0115 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.1933 | -0.0137 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0021 | 0.0017 |
| 69.758 | 38.735 | Máx. | -0.1643 | -0.0071 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.1949 | -0.0085 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0013 | 0.0021 |
| 69.758 | 38.985 | Máx. | -0.1657 | -0.0048 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.1965 | -0.0057 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0009 | 0.0023 |
| 69.758 | 39.235 | Máx. | -0.1666 | -0.0030 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.1976 | -0.0036 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0006 | 0.0024 |
| 69.758 | 39.485 | Máx. | -0.1671 | -0.0015 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1982 | -0.0018 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0003 | 0.0025 |
| 69.758 | 39.735 | Máx. | -0.1673 | -0.0003 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1985 | -0.0004 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0001 | 0.0025 |
| 69.758 | 39.985 | Máx. | -0.1673 | 0.0008 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1984 | 0.0007 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0001 | 0.0025 |
| 69.758 | 40.235 | Máx. | -0.1670 | 0.0020 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1980 | 0.0017 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0003 | 0.0025 |
| 69.758 | 40.485 | Máx. | -0.1664 | 0.0032 | -0.0130 |
| | | Mín. | -0.1974 | 0.0027 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0005 | 0.0024 |
| 69.758 | 40.735 | Máx. | -0.1656 | 0.0046 | -0.0123 |
| | | Mín. | -0.1965 | 0.0039 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0007 | 0.0023 |
| 69.758 | 40.985 | Máx. | -0.1645 | 0.0062 | -0.0115 |
| | | Mín. | -0.1951 | 0.0053 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0010 | 0.0021 |
| 69.758 | 41.235 | Máx. | -0.1631 | 0.0082 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.1934 | 0.0069 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0013 | 0.0019 |
| 69.758 | 41.485 | Máx. | -0.1611 | 0.0108 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.1911 | 0.0091 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0017 | 0.0017 |
| 69.758 | 41.537 | Máx. | -0.1609 | 0.0134 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.1908 | 0.0113 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0021 | 0.0014 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 41.887 | Máx. | -0.1569 | 0.0134 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.1861 | 0.0113 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0021 | 0.0014 |
| 69.758 | 41.985 | Máx. | -0.1553 | 0.0158 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.1842 | 0.0133 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0025 | 0.0010 |
| 69.758 | 42.235 | Máx. | -0.1518 | 0.0163 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1800 | 0.0137 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0026 | 0.0006 |
| 69.758 | 42.485 | Máx. | -0.1483 | 0.0156 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1759 | 0.0132 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0025 | 0.0002 |
| 69.758 | 42.735 | Máx. | -0.1451 | 0.0143 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.1721 | 0.0121 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0022 | 0.0001 |
| 69.758 | 42.985 | Máx. | -0.1422 | 0.0126 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.1687 | 0.0107 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0020 | 0.0003 |
| 69.758 | 43.235 | Máx. | -0.1397 | 0.0108 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1657 | 0.0091 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0017 | 0.0005 |
| 69.758 | 43.485 | Máx. | -0.1376 | 0.0089 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1633 | 0.0075 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0014 | 0.0007 |
| 69.758 | 43.735 | Máx. | -0.1360 | 0.0070 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.1613 | 0.0059 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0011 | 0.0008 |
| 69.758 | 43.985 | Máx. | -0.1347 | 0.0053 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.1597 | 0.0045 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0008 | 0.0009 |
| 69.758 | 44.235 | Máx. | -0.1337 | 0.0038 | 0.0066 |
| | | Mín. | -0.1586 | 0.0032 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0006 | 0.0010 |
| 69.758 | 44.485 | Máx. | -0.1331 | 0.0024 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.1579 | 0.0020 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0004 | 0.0011 |
| 69.758 | 44.735 | Máx. | -0.1328 | 0.0012 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.1574 | 0.0010 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0002 | 0.0012 |
| 69.758 | 44.985 | Máx. | -0.1326 | 0.0002 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1573 | 0.0002 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0000 | 0.0013 |
| 69.758 | 45.235 | Máx. | -0.1327 | -0.0005 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1574 | -0.0006 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0001 | 0.0014 |
| 69.758 | 45.485 | Máx. | -0.1329 | -0.0011 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.1576 | -0.0013 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0002 | 0.0015 |
| 69.758 | 45.735 | Máx. | -0.1332 | -0.0015 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.1580 | -0.0018 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0003 | 0.0016 |
| 69.758 | 45.985 | Máx. | -0.1336 | -0.0018 | 0.0105 |
| | | Mín. | -0.1585 | -0.0022 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0003 | 0.0016 |
| 69.758 | 46.235 | Máx. | -0.1341 | -0.0020 | 0.0110 |
| | | Mín. | -0.1591 | -0.0024 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0004 | 0.0017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 46.485 | Máx. | -0.1347 | -0.0022 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.1597 | -0.0026 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0004 | 0.0018 |
| 69.758 | 46.735 | Máx. | -0.1352 | -0.0023 | 0.0122 |
| | | Mín. | -0.1604 | -0.0027 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0004 | 0.0019 |
| 69.758 | 46.985 | Máx. | -0.1358 | -0.0023 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.1611 | -0.0028 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0004 | 0.0020 |
| 69.758 | 47.235 | Máx. | -0.1364 | -0.0024 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.1617 | -0.0028 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0004 | 0.0021 |
| 69.758 | 47.485 | Máx. | -0.1370 | -0.0024 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.1624 | -0.0029 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0004 | 0.0022 |
| 69.758 | 47.735 | Máx. | -0.1376 | -0.0024 | 0.0149 |
| | | Mín. | -0.1632 | -0.0029 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0005 | 0.0023 |
| 69.758 | 47.985 | Máx. | -0.1382 | -0.0025 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.1639 | -0.0029 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0005 | 0.0025 |
| 69.758 | 48.235 | Máx. | -0.1388 | -0.0026 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.1646 | -0.0030 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0005 | 0.0026 |
| 69.758 | 48.485 | Máx. | -0.1394 | -0.0027 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1654 | -0.0032 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0005 | 0.0027 |
| 69.758 | 48.735 | Máx. | -0.1401 | -0.0029 | 0.0180 |
| | | Mín. | -0.1662 | -0.0035 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0005 | 0.0028 |
| 69.758 | 48.985 | Máx. | -0.1409 | -0.0033 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.1671 | -0.0039 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0006 | 0.0029 |
| 69.758 | 49.235 | Máx. | -0.1417 | -0.0037 | 0.0196 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0044 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0007 | 0.0031 |
| 69.758 | 49.485 | Máx. | -0.1427 | -0.0043 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.1692 | -0.0051 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0008 | 0.0032 |
| 69.758 | 49.735 | Máx. | -0.1438 | -0.0050 | 0.0213 |
| | | Mín. | -0.1706 | -0.0059 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0009 | 0.0033 |
| 69.758 | 49.985 | Máx. | -0.1451 | -0.0059 | 0.0221 |
| | | Mín. | -0.1722 | -0.0070 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0011 | 0.0035 |
| 69.758 | 50.235 | Máx. | -0.1467 | -0.0070 | 0.0229 |
| | | Mín. | -0.1740 | -0.0083 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0013 | 0.0036 |
| 69.758 | 50.485 | Máx. | -0.1486 | -0.0083 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.1763 | -0.0099 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0015 | 0.0037 |
| 69.758 | 50.735 | Máx. | -0.1509 | -0.0098 | 0.0244 |
| | | Mín. | -0.1789 | -0.0117 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0018 | 0.0038 |
| 69.758 | 50.985 | Máx. | -0.1535 | -0.0116 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.1821 | -0.0137 | 0.0212 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0022 | 0.0039 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 51.235 | Máx. | -0.1566 | -0.0135 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.1858 | -0.0160 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0025 | 0.0040 |
| 69.758 | 51.485 | Máx. | -0.1602 | -0.0155 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.1900 | -0.0184 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0029 | 0.0041 |
| 69.758 | 51.735 | Máx. | -0.1644 | -0.0176 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.1950 | -0.0208 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0033 | 0.0042 |
| 69.758 | 51.985 | Máx. | -0.1690 | -0.0196 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.0232 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0036 | 0.0042 |
| 69.758 | 52.235 | Máx. | -0.1742 | -0.0214 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.2066 | -0.0254 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0040 | 0.0043 |
| 69.758 | 52.485 | Máx. | -0.1798 | -0.0228 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.2133 | -0.0270 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0042 | 0.0043 |
| 69.758 | 52.735 | Máx. | -0.1857 | -0.0234 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.2203 | -0.0277 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0043 | 0.0042 |
| 69.758 | 52.985 | Máx. | -0.1917 | -0.0228 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.2274 | -0.0271 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0042 | 0.0042 |
| 69.758 | 53.037 | Máx. | -0.1931 | -0.0215 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.2290 | -0.0255 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0040 | 0.0042 |
| 69.758 | 53.387 | Máx. | -0.2006 | -0.0215 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.2379 | -0.0255 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0040 | 0.0042 |
| 69.758 | 53.485 | Máx. | -0.2024 | -0.0188 | 0.0273 |
| | | Mín. | -0.2401 | -0.0223 | 0.0230 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0035 | 0.0043 |
| 69.758 | 53.735 | Máx. | -0.2068 | -0.0159 | 0.0281 |
| | | Mín. | -0.2453 | -0.0188 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.0030 | 0.0044 |
| 69.758 | 53.985 | Máx. | -0.2104 | -0.0129 | 0.0291 |
| | | Mín. | -0.2496 | -0.0153 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.0024 | 0.0046 |
| 69.758 | 54.235 | Máx. | -0.2133 | -0.0099 | 0.0302 |
| | | Mín. | -0.2530 | -0.0117 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0018 | 0.0047 |
| 69.758 | 54.485 | Máx. | -0.2154 | -0.0066 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.2555 | -0.0079 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0012 | 0.0050 |
| 69.758 | 54.735 | Máx. | -0.2167 | -0.0029 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2570 | -0.0035 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0403 | 0.0005 | 0.0052 |
| 69.758 | 54.850 | Máx. | -0.2170 | 0.0002 | 0.0352 |
| | | Mín. | -0.2574 | 0.0001 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0000 | 0.0055 |
| 69.758 | 55.205 | Máx. | -0.2163 | 0.0045 | 0.0346 |
| | | Mín. | -0.2565 | 0.0038 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0007 | 0.0054 |
| 69.758 | 55.235 | Máx. | -0.2160 | 0.0065 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.2561 | 0.0055 | 0.0300 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0010 | 0.0056 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 55.485 | Máx. | -0.2139 | 0.0099 | 0.0381 |
| | | Mín. | -0.2537 | 0.0083 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0016 | 0.0060 |
| 69.758 | 55.712 | Máx. | -0.2118 | 0.0106 | 0.0393 |
| | | Mín. | -0.2512 | 0.0089 | 0.0332 |
| | | Dif. | 0.0394 | 0.0017 | 0.0062 |
| 69.807 | 55.485 | Máx. | -0.2155 | 0.0092 | 0.0386 |
| | | Mín. | -0.2557 | 0.0077 | 0.0325 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0014 | 0.0061 |
| 69.847 | 29.485 | Máx. | -0.1654 | -0.0041 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1962 | -0.0048 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0008 | 0.0005 |
| 69.847 | 29.735 | Máx. | -0.1660 | -0.0018 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1969 | -0.0021 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0003 | 0.0002 |
| 69.847 | 29.985 | Máx. | -0.1660 | 0.0004 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1969 | 0.0003 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0001 | 0.0001 |
| 69.847 | 30.235 | Máx. | -0.1656 | 0.0029 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1964 | 0.0025 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0005 | 0.0003 |
| 69.847 | 30.485 | Máx. | -0.1646 | 0.0056 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1952 | 0.0048 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0009 | 0.0005 |
| 69.847 | 30.735 | Máx. | -0.1630 | 0.0086 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1934 | 0.0072 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0013 | 0.0006 |
| 69.861 | 55.235 | Máx. | -0.2192 | 0.0060 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2600 | 0.0050 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.0009 | 0.0058 |
| 69.865 | 25.985 | Máx. | -0.1717 | 0.0228 | 0.0284 |
| | | Mín. | -0.2037 | 0.0192 | 0.0239 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0036 | 0.0044 |
| 69.969 | 54.735 | Máx. | -0.2229 | -0.0039 | 0.0347 |
| | | Mín. | -0.2643 | -0.0047 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0007 | 0.0054 |
| 70.008 | 26.192 | Máx. | -0.1715 | 0.0200 | 0.0293 |
| | | Mín. | -0.2034 | 0.0169 | 0.0247 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0031 | 0.0046 |
| 70.008 | 26.235 | Máx. | -0.1708 | 0.0192 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.2025 | 0.0162 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0030 | 0.0046 |
| 70.008 | 26.485 | Máx. | -0.1669 | 0.0165 | 0.0291 |
| | | Mín. | -0.1980 | 0.0139 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0026 | 0.0046 |
| 70.008 | 26.735 | Máx. | -0.1637 | 0.0134 | 0.0288 |
| | | Mín. | -0.1942 | 0.0113 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0021 | 0.0045 |
| 70.008 | 26.985 | Máx. | -0.1612 | 0.0103 | 0.0280 |
| | | Mín. | -0.1912 | 0.0087 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0016 | 0.0044 |
| 70.008 | 27.235 | Máx. | -0.1594 | 0.0071 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.1890 | 0.0060 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0011 | 0.0042 |
| 70.008 | 27.485 | Máx. | -0.1582 | 0.0039 | 0.0254 |
| | | Mín. | -0.1876 | 0.0033 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0006 | 0.0040 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 27.735 | Máx. | -0.1577 | 0.0008 | 0.0236 |
| | | Mín. | -0.1871 | 0.0006 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0001 | 0.0037 |
| 70.008 | 27.985 | Máx. | -0.1579 | -0.0018 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.1873 | -0.0022 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0003 | 0.0034 |
| 70.008 | 28.235 | Máx. | -0.1587 | -0.0040 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.1882 | -0.0047 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0007 | 0.0030 |
| 70.008 | 28.485 | Máx. | -0.1600 | -0.0057 | 0.0165 |
| | | Mín. | -0.1897 | -0.0067 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0011 | 0.0026 |
| 70.008 | 28.735 | Máx. | -0.1617 | -0.0066 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.1917 | -0.0078 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0012 | 0.0021 |
| 70.008 | 28.985 | Máx. | -0.1635 | -0.0062 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.0074 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0012 | 0.0016 |
| 70.008 | 28.987 | Máx. | -0.1637 | -0.0052 | 0.0081 |
| | | Mín. | -0.1941 | -0.0062 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0010 | 0.0013 |
| 70.008 | 29.337 | Máx. | -0.1655 | -0.0052 | 0.0081 |
| | | Mín. | -0.1963 | -0.0062 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0010 | 0.0013 |
| 70.008 | 29.485 | Máx. | -0.1658 | -0.0022 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.1966 | -0.0027 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0004 | 0.0008 |
| 70.008 | 29.735 | Máx. | -0.1661 | -0.0002 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.1970 | -0.0002 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0000 | 0.0004 |
| 70.008 | 29.985 | Máx. | -0.1659 | 0.0020 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1967 | 0.0017 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0003 | 0.0001 |
| 70.008 | 30.235 | Máx. | -0.1652 | 0.0043 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.1960 | 0.0036 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0007 | 0.0001 |
| 70.008 | 30.485 | Máx. | -0.1641 | 0.0067 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1946 | 0.0057 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0011 | 0.0003 |
| 70.008 | 30.735 | Máx. | -0.1624 | 0.0097 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1927 | 0.0082 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0015 | 0.0004 |
| 70.008 | 30.837 | Máx. | -0.1617 | 0.0136 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1918 | 0.0115 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0021 | 0.0004 |
| 70.008 | 31.187 | Máx. | -0.1577 | 0.0136 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1871 | 0.0115 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0021 | 0.0004 |
| 70.008 | 31.235 | Máx. | -0.1568 | 0.0159 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1860 | 0.0134 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0025 | 0.0002 |
| 70.008 | 31.485 | Máx. | -0.1532 | 0.0171 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1817 | 0.0144 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0027 | 0.0000 |
| 70.008 | 31.735 | Máx. | -0.1495 | 0.0168 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1773 | 0.0142 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0026 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 31.985 | Máx. | -0.1460 | 0.0158 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1732 | 0.0133 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0025 | 0.0004 |
| 70.008 | 32.235 | Máx. | -0.1428 | 0.0143 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.1694 | 0.0121 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0022 | 0.0005 |
| 70.008 | 32.485 | Máx. | -0.1399 | 0.0126 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.1660 | 0.0107 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0020 | 0.0006 |
| 70.008 | 32.735 | Máx. | -0.1375 | 0.0108 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.1631 | 0.0091 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0017 | 0.0007 |
| 70.008 | 32.985 | Máx. | -0.1354 | 0.0091 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1606 | 0.0076 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0014 | 0.0007 |
| 70.008 | 33.235 | Máx. | -0.1337 | 0.0074 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0062 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0012 | 0.0008 |
| 70.008 | 33.485 | Máx. | -0.1323 | 0.0058 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.1569 | 0.0049 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0009 | 0.0008 |
| 70.008 | 33.735 | Máx. | -0.1312 | 0.0043 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.1557 | 0.0037 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0007 | 0.0009 |
| 70.008 | 33.985 | Máx. | -0.1305 | 0.0030 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1548 | 0.0025 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0005 | 0.0009 |
| 70.008 | 34.235 | Máx. | -0.1300 | 0.0018 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.1542 | 0.0015 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0003 | 0.0009 |
| 70.008 | 34.485 | Máx. | -0.1297 | 0.0006 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.1539 | 0.0005 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0009 |
| 70.008 | 34.735 | Máx. | -0.1297 | -0.0005 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.1539 | -0.0005 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0001 | 0.0009 |
| 70.008 | 34.985 | Máx. | -0.1300 | -0.0014 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.1542 | -0.0017 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0003 | 0.0009 |
| 70.008 | 35.235 | Máx. | -0.1304 | -0.0024 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1547 | -0.0028 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0004 | 0.0009 |
| 70.008 | 35.485 | Máx. | -0.1312 | -0.0034 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.1556 | -0.0041 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0006 | 0.0009 |
| 70.008 | 35.735 | Máx. | -0.1321 | -0.0045 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.1567 | -0.0054 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0008 | 0.0008 |
| 70.008 | 35.985 | Máx. | -0.1334 | -0.0057 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.0068 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0011 | 0.0008 |
| 70.008 | 36.235 | Máx. | -0.1350 | -0.0070 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1601 | -0.0083 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0013 | 0.0007 |
| 70.008 | 36.485 | Máx. | -0.1369 | -0.0083 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.1624 | -0.0099 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0015 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 36.735 | Máx. | -0.1391 | -0.0096 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.1650 | -0.0114 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0018 | 0.0005 |
| 70.008 | 36.985 | Máx. | -0.1417 | -0.0109 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0129 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0020 | 0.0003 |
| 70.008 | 37.235 | Máx. | -0.1446 | -0.0120 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1715 | -0.0142 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0022 | 0.0001 |
| 70.008 | 37.485 | Máx. | -0.1478 | -0.0128 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1753 | -0.0152 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0024 | 0.0001 |
| 70.008 | 37.735 | Máx. | -0.1511 | -0.0130 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1792 | -0.0154 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0024 | 0.0004 |
| 70.008 | 37.985 | Máx. | -0.1544 | -0.0124 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1831 | -0.0147 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0023 | 0.0008 |
| 70.008 | 38.187 | Máx. | -0.1570 | -0.0096 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.1862 | -0.0113 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0018 | 0.0013 |
| 70.008 | 38.537 | Máx. | -0.1604 | -0.0096 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.1902 | -0.0113 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0018 | 0.0013 |
| 70.008 | 38.735 | Máx. | -0.1616 | -0.0061 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.0072 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0011 | 0.0017 |
| 70.008 | 38.985 | Máx. | -0.1628 | -0.0041 | -0.0099 |
| | | Mín. | -0.1930 | -0.0048 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0008 | 0.0018 |
| 70.008 | 39.235 | Máx. | -0.1635 | -0.0025 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.0029 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0005 | 0.0020 |
| 70.008 | 39.485 | Máx. | -0.1639 | -0.0012 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1944 | -0.0015 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0002 | 0.0020 |
| 70.008 | 39.735 | Máx. | -0.1641 | -0.0002 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.1946 | -0.0003 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0000 | 0.0021 |
| 70.008 | 39.985 | Máx. | -0.1640 | 0.0007 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.1946 | 0.0006 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0001 | 0.0021 |
| 70.008 | 40.235 | Máx. | -0.1638 | 0.0016 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1943 | 0.0014 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0003 | 0.0021 |
| 70.008 | 40.485 | Máx. | -0.1633 | 0.0026 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1937 | 0.0022 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0004 | 0.0020 |
| 70.008 | 40.735 | Máx. | -0.1627 | 0.0037 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0032 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0006 | 0.0019 |
| 70.008 | 40.985 | Máx. | -0.1618 | 0.0051 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.1919 | 0.0043 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0008 | 0.0017 |
| 70.008 | 41.235 | Máx. | -0.1606 | 0.0069 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1905 | 0.0058 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0011 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 41.485 | Máx. | -0.1590 | 0.0091 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1886 | 0.0077 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0014 | 0.0013 |
| 70.008 | 41.537 | Máx. | -0.1587 | 0.0111 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1882 | 0.0094 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0017 | 0.0010 |
| 70.008 | 41.887 | Máx. | -0.1554 | 0.0111 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.1843 | 0.0094 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0017 | 0.0010 |
| 70.008 | 41.985 | Máx. | -0.1542 | 0.0132 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1828 | 0.0111 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0021 | 0.0007 |
| 70.008 | 42.235 | Máx. | -0.1512 | 0.0140 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1793 | 0.0118 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0022 | 0.0003 |
| 70.008 | 42.485 | Máx. | -0.1482 | 0.0137 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1757 | 0.0115 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0021 | 0.0000 |
| 70.008 | 42.735 | Máx. | -0.1453 | 0.0127 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1724 | 0.0107 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0020 | 0.0003 |
| 70.008 | 42.985 | Máx. | -0.1428 | 0.0112 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.1693 | 0.0095 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0018 | 0.0006 |
| 70.008 | 43.235 | Máx. | -0.1405 | 0.0096 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1667 | 0.0081 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0015 | 0.0008 |
| 70.008 | 43.485 | Máx. | -0.1387 | 0.0079 | 0.0061 |
| | | Mín. | -0.1645 | 0.0066 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0012 | 0.0010 |
| 70.008 | 43.735 | Máx. | -0.1372 | 0.0062 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.1628 | 0.0052 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0010 | 0.0011 |
| 70.008 | 43.985 | Máx. | -0.1361 | 0.0045 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1614 | 0.0038 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0007 | 0.0012 |
| 70.008 | 44.235 | Máx. | -0.1353 | 0.0031 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.1605 | 0.0026 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0005 | 0.0014 |
| 70.008 | 44.485 | Máx. | -0.1348 | 0.0017 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.1599 | 0.0015 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0003 | 0.0015 |
| 70.008 | 44.735 | Máx. | -0.1346 | 0.0006 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.1596 | 0.0005 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0016 |
| 70.008 | 44.985 | Máx. | -0.1346 | -0.0003 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.1596 | -0.0004 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0001 | 0.0017 |
| 70.008 | 45.235 | Máx. | -0.1348 | -0.0010 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.1598 | -0.0012 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0002 | 0.0018 |
| 70.008 | 45.485 | Máx. | -0.1351 | -0.0015 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1602 | -0.0018 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0003 | 0.0019 |
| 70.008 | 45.735 | Máx. | -0.1355 | -0.0020 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.1608 | -0.0023 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0004 | 0.0020 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 45.985 | Máx. | -0.1361 | -0.0023 | 0.0132 |
| | | Mín. | -0.1614 | -0.0027 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0004 | 0.0021 |
| 70.008 | 46.235 | Máx. | -0.1367 | -0.0026 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.1621 | -0.0030 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0005 | 0.0022 |
| 70.008 | 46.485 | Máx. | -0.1374 | -0.0027 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.1629 | -0.0032 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0005 | 0.0023 |
| 70.008 | 46.735 | Máx. | -0.1381 | -0.0028 | 0.0151 |
| | | Mín. | -0.1637 | -0.0034 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0005 | 0.0024 |
| 70.008 | 46.985 | Máx. | -0.1388 | -0.0029 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1646 | -0.0035 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0005 | 0.0025 |
| 70.008 | 47.235 | Máx. | -0.1395 | -0.0030 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.1655 | -0.0035 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0006 | 0.0026 |
| 70.008 | 47.485 | Máx. | -0.1402 | -0.0030 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.1663 | -0.0036 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0006 | 0.0027 |
| 70.008 | 47.735 | Máx. | -0.1410 | -0.0031 | 0.0181 |
| | | Mín. | -0.1672 | -0.0036 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0006 | 0.0028 |
| 70.008 | 47.985 | Máx. | -0.1418 | -0.0031 | 0.0189 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0037 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0006 | 0.0030 |
| 70.008 | 48.235 | Máx. | -0.1426 | -0.0033 | 0.0198 |
| | | Mín. | -0.1691 | -0.0039 | 0.0167 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0006 | 0.0031 |
| 70.008 | 48.485 | Máx. | -0.1434 | -0.0034 | 0.0206 |
| | | Mín. | -0.1701 | -0.0040 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0006 | 0.0032 |
| 70.008 | 48.735 | Máx. | -0.1442 | -0.0036 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.1711 | -0.0043 | 0.0181 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0007 | 0.0034 |
| 70.008 | 48.985 | Máx. | -0.1452 | -0.0040 | 0.0223 |
| | | Mín. | -0.1722 | -0.0047 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0007 | 0.0035 |
| 70.008 | 49.235 | Máx. | -0.1462 | -0.0044 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.1734 | -0.0052 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0008 | 0.0036 |
| 70.008 | 49.485 | Máx. | -0.1474 | -0.0050 | 0.0240 |
| | | Mín. | -0.1748 | -0.0059 | 0.0203 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0009 | 0.0038 |
| 70.008 | 49.735 | Máx. | -0.1487 | -0.0057 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.1763 | -0.0068 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0011 | 0.0039 |
| 70.008 | 49.985 | Máx. | -0.1502 | -0.0066 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.1781 | -0.0078 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0012 | 0.0040 |
| 70.008 | 50.235 | Máx. | -0.1519 | -0.0077 | 0.0265 |
| | | Mín. | -0.1802 | -0.0091 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0014 | 0.0042 |
| 70.008 | 50.485 | Máx. | -0.1540 | -0.0090 | 0.0273 |
| | | Mín. | -0.1827 | -0.0106 | 0.0230 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0017 | 0.0043 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 50.735 | Máx. | -0.1564 | -0.0104 | 0.0280 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.0124 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0019 | 0.0044 |
| 70.008 | 50.985 | Máx. | -0.1592 | -0.0121 | 0.0287 |
| | | Mín. | -0.1888 | -0.0144 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0023 | 0.0045 |
| 70.008 | 51.235 | Máx. | -0.1624 | -0.0139 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.1927 | -0.0165 | 0.0247 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0026 | 0.0046 |
| 70.008 | 51.485 | Máx. | -0.1662 | -0.0159 | 0.0297 |
| | | Mín. | -0.1971 | -0.0188 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0030 | 0.0047 |
| 70.008 | 51.735 | Máx. | -0.1704 | -0.0179 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.2021 | -0.0212 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0033 | 0.0047 |
| 70.008 | 51.985 | Máx. | -0.1751 | -0.0197 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.2077 | -0.0234 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0037 | 0.0048 |
| 70.008 | 52.235 | Máx. | -0.1803 | -0.0214 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.2139 | -0.0254 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0040 | 0.0048 |
| 70.008 | 52.485 | Máx. | -0.1859 | -0.0227 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.2205 | -0.0269 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0042 | 0.0047 |
| 70.008 | 52.735 | Máx. | -0.1918 | -0.0232 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.2275 | -0.0275 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0043 | 0.0047 |
| 70.008 | 52.985 | Máx. | -0.1977 | -0.0228 | 0.0299 |
| | | Mín. | -0.2345 | -0.0270 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0042 | 0.0047 |
| 70.008 | 53.037 | Máx. | -0.1991 | -0.0216 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.2361 | -0.0256 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0040 | 0.0047 |
| 70.008 | 53.387 | Máx. | -0.2066 | -0.0216 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.2451 | -0.0256 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0040 | 0.0047 |
| 70.008 | 53.485 | Máx. | -0.2085 | -0.0192 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.2473 | -0.0228 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0036 | 0.0047 |
| 70.008 | 53.735 | Máx. | -0.2130 | -0.0164 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.2527 | -0.0195 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0031 | 0.0048 |
| 70.008 | 53.985 | Máx. | -0.2168 | -0.0136 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2572 | -0.0161 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0403 | 0.0025 | 0.0049 |
| 70.008 | 54.235 | Máx. | -0.2199 | -0.0108 | 0.0322 |
| | | Mín. | -0.2609 | -0.0128 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0409 | 0.0020 | 0.0051 |
| 70.008 | 54.485 | Máx. | -0.2223 | -0.0081 | 0.0333 |
| | | Mín. | -0.2637 | -0.0096 | 0.0281 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0015 | 0.0052 |
| 70.008 | 54.555 | Máx. | -0.2229 | -0.0073 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2644 | -0.0087 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0014 | 0.0053 |
| 70.023 | 54.485 | Máx. | -0.2228 | -0.0081 | 0.0337 |
| | | Mín. | -0.2643 | -0.0097 | 0.0284 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0015 | 0.0053 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.037 | 26.235 | Máx. | -0.1716 | 0.0196 | 0.0295 |
| | | Mín. | -0.2035 | 0.0165 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0031 | 0.0046 |
| 70.077 | 54.235 | Máx. | -0.2219 | -0.0110 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.2632 | -0.0130 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0020 | 0.0052 |
| 70.131 | 53.985 | Máx. | -0.2203 | -0.0138 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.2613 | -0.0164 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.0410 | 0.0026 | 0.0051 |
| 70.185 | 53.735 | Máx. | -0.2179 | -0.0166 | 0.0323 |
| | | Mín. | -0.2584 | -0.0197 | 0.0273 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0031 | 0.0051 |
| 70.209 | 26.485 | Máx. | -0.1721 | 0.0170 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.2041 | 0.0143 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0027 | 0.0048 |
| 70.239 | 53.485 | Máx. | -0.2148 | -0.0194 | 0.0323 |
| | | Mín. | -0.2547 | -0.0230 | 0.0273 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0036 | 0.0051 |
| 70.258 | 26.556 | Máx. | -0.1724 | 0.0159 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.2045 | 0.0134 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0025 | 0.0048 |
| 70.258 | 26.735 | Máx. | -0.1701 | 0.0139 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.2018 | 0.0117 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0022 | 0.0048 |
| 70.258 | 26.985 | Máx. | -0.1674 | 0.0111 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.1986 | 0.0094 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0017 | 0.0047 |
| 70.258 | 27.235 | Máx. | -0.1653 | 0.0083 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.1961 | 0.0070 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0013 | 0.0046 |
| 70.258 | 27.485 | Máx. | -0.1639 | 0.0054 | 0.0279 |
| | | Mín. | -0.1944 | 0.0046 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0009 | 0.0044 |
| 70.258 | 27.735 | Máx. | -0.1630 | 0.0027 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.1933 | 0.0022 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0004 | 0.0041 |
| 70.258 | 27.985 | Máx. | -0.1627 | 0.0001 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0001 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0000 | 0.0038 |
| 70.258 | 28.235 | Máx. | -0.1630 | -0.0018 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.1933 | -0.0022 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0003 | 0.0034 |
| 70.258 | 28.485 | Máx. | -0.1637 | -0.0032 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.1942 | -0.0038 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0006 | 0.0030 |
| 70.258 | 28.735 | Máx. | -0.1647 | -0.0039 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.1954 | -0.0046 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0007 | 0.0025 |
| 70.258 | 28.985 | Máx. | -0.1658 | -0.0034 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.1967 | -0.0041 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0006 | 0.0020 |
| 70.258 | 28.987 | Máx. | -0.1660 | -0.0026 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.1969 | -0.0031 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0005 | 0.0017 |
| 70.258 | 29.337 | Máx. | -0.1669 | -0.0026 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.1979 | -0.0031 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0005 | 0.0017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 29.485 | Máx. | -0.1669 | -0.0003 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.1979 | -0.0004 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0001 | 0.0012 |
| 70.258 | 29.735 | Máx. | -0.1667 | 0.0017 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.1978 | 0.0014 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0003 | 0.0008 |
| 70.258 | 29.985 | Máx. | -0.1662 | 0.0036 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.1971 | 0.0030 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0006 | 0.0005 |
| 70.258 | 30.235 | Máx. | -0.1652 | 0.0055 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.1960 | 0.0046 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0009 | 0.0003 |
| 70.258 | 30.485 | Máx. | -0.1639 | 0.0076 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1944 | 0.0064 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0012 | 0.0002 |
| 70.258 | 30.735 | Máx. | -0.1621 | 0.0101 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1922 | 0.0085 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0016 | 0.0001 |
| 70.258 | 30.837 | Máx. | -0.1613 | 0.0129 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1913 | 0.0109 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0020 | 0.0001 |
| 70.258 | 31.187 | Máx. | -0.1575 | 0.0129 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1868 | 0.0109 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0020 | 0.0001 |
| 70.258 | 31.235 | Máx. | -0.1567 | 0.0147 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1859 | 0.0124 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0023 | 0.0002 |
| 70.258 | 31.485 | Máx. | -0.1534 | 0.0158 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.1819 | 0.0133 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0025 | 0.0004 |
| 70.258 | 31.735 | Máx. | -0.1500 | 0.0157 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.1779 | 0.0133 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0025 | 0.0005 |
| 70.258 | 31.985 | Máx. | -0.1467 | 0.0149 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.1740 | 0.0126 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0023 | 0.0007 |
| 70.258 | 32.235 | Máx. | -0.1436 | 0.0136 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.1704 | 0.0115 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0021 | 0.0008 |
| 70.258 | 32.485 | Máx. | -0.1409 | 0.0120 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.1671 | 0.0102 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0019 | 0.0009 |
| 70.258 | 32.735 | Máx. | -0.1385 | 0.0104 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.1643 | 0.0087 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0016 | 0.0010 |
| 70.258 | 32.985 | Máx. | -0.1365 | 0.0087 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.1619 | 0.0073 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0014 | 0.0010 |
| 70.258 | 33.235 | Máx. | -0.1349 | 0.0071 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1600 | 0.0060 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0011 | 0.0011 |
| 70.258 | 33.485 | Máx. | -0.1336 | 0.0056 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.1584 | 0.0047 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0009 | 0.0011 |
| 70.258 | 33.735 | Máx. | -0.1326 | 0.0042 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.0035 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0007 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 33.985 | Máx. | -0.1318 | 0.0029 | 0.0075 |
| | | Mín. | -0.1563 | 0.0024 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0005 | 0.0012 |
| 70.258 | 34.235 | Máx. | -0.1313 | 0.0017 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.1558 | 0.0014 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0003 | 0.0012 |
| 70.258 | 34.485 | Máx. | -0.1311 | 0.0006 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1555 | 0.0005 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0012 |
| 70.258 | 34.735 | Máx. | -0.1311 | -0.0004 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1555 | -0.0005 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0001 | 0.0012 |
| 70.258 | 34.985 | Máx. | -0.1313 | -0.0014 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1558 | -0.0016 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0003 | 0.0012 |
| 70.258 | 35.235 | Máx. | -0.1318 | -0.0023 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.1563 | -0.0027 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0004 | 0.0012 |
| 70.258 | 35.485 | Máx. | -0.1325 | -0.0033 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.1571 | -0.0039 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0006 | 0.0012 |
| 70.258 | 35.735 | Máx. | -0.1334 | -0.0043 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.0051 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0008 | 0.0011 |
| 70.258 | 35.985 | Máx. | -0.1346 | -0.0054 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.1597 | -0.0064 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0010 | 0.0011 |
| 70.258 | 36.235 | Máx. | -0.1361 | -0.0066 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.1614 | -0.0078 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0012 | 0.0010 |
| 70.258 | 36.485 | Máx. | -0.1379 | -0.0077 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.1636 | -0.0092 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0014 | 0.0009 |
| 70.258 | 36.735 | Máx. | -0.1400 | -0.0089 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.1660 | -0.0106 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0017 | 0.0008 |
| 70.258 | 36.985 | Máx. | -0.1424 | -0.0100 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1688 | -0.0118 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0019 | 0.0007 |
| 70.258 | 37.235 | Máx. | -0.1450 | -0.0108 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.1720 | -0.0129 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0020 | 0.0005 |
| 70.258 | 37.485 | Máx. | -0.1478 | -0.0114 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.1753 | -0.0135 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0021 | 0.0002 |
| 70.258 | 37.735 | Máx. | -0.1507 | -0.0113 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1788 | -0.0134 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0021 | 0.0000 |
| 70.258 | 37.985 | Máx. | -0.1536 | -0.0105 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1821 | -0.0125 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0020 | 0.0004 |
| 70.258 | 38.187 | Máx. | -0.1558 | -0.0080 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1848 | -0.0095 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0015 | 0.0008 |
| 70.258 | 38.537 | Máx. | -0.1586 | -0.0080 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1881 | -0.0095 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0015 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 38.735 | Máx. | -0.1596 | -0.0051 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.1892 | -0.0060 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0009 | 0.0011 |
| 70.258 | 38.985 | Máx. | -0.1605 | -0.0033 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1904 | -0.0039 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0006 | 0.0013 |
| 70.258 | 39.235 | Máx. | -0.1611 | -0.0020 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.1911 | -0.0023 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0004 | 0.0014 |
| 70.258 | 39.485 | Máx. | -0.1615 | -0.0009 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.1915 | -0.0011 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0002 | 0.0015 |
| 70.258 | 39.735 | Máx. | -0.1616 | -0.0001 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.0002 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0000 | 0.0015 |
| 70.258 | 39.985 | Máx. | -0.1615 | 0.0006 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.1915 | 0.0005 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0001 | 0.0015 |
| 70.258 | 40.235 | Máx. | -0.1613 | 0.0013 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.1913 | 0.0011 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0002 | 0.0015 |
| 70.258 | 40.485 | Máx. | -0.1610 | 0.0021 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.1909 | 0.0017 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0003 | 0.0014 |
| 70.258 | 40.735 | Máx. | -0.1605 | 0.0029 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.1903 | 0.0025 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0005 | 0.0013 |
| 70.258 | 40.985 | Máx. | -0.1598 | 0.0041 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1895 | 0.0034 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0006 | 0.0012 |
| 70.258 | 41.235 | Máx. | -0.1588 | 0.0056 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.1883 | 0.0047 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0009 | 0.0010 |
| 70.258 | 41.485 | Máx. | -0.1575 | 0.0075 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1868 | 0.0063 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0012 | 0.0008 |
| 70.258 | 41.537 | Máx. | -0.1573 | 0.0092 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1865 | 0.0078 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0014 | 0.0005 |
| 70.258 | 41.887 | Máx. | -0.1545 | 0.0092 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1833 | 0.0078 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0014 | 0.0005 |
| 70.258 | 41.985 | Máx. | -0.1535 | 0.0110 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1821 | 0.0093 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0017 | 0.0002 |
| 70.258 | 42.235 | Máx. | -0.1510 | 0.0118 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1791 | 0.0100 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0019 | 0.0001 |
| 70.258 | 42.485 | Máx. | -0.1484 | 0.0118 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.1760 | 0.0099 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0018 | 0.0004 |
| 70.258 | 42.735 | Máx. | -0.1460 | 0.0110 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.1731 | 0.0093 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0017 | 0.0007 |
| 70.258 | 42.985 | Máx. | -0.1437 | 0.0098 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.1705 | 0.0083 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0015 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 43.235 | Máx. | -0.1418 | 0.0083 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.1682 | 0.0070 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0013 | 0.0011 |
| 70.258 | 43.485 | Máx. | -0.1402 | 0.0068 | 0.0085 |
| | | Mín. | -0.1663 | 0.0057 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0011 | 0.0013 |
| 70.258 | 43.735 | Máx. | -0.1389 | 0.0052 | 0.0095 |
| | | Mín. | -0.1648 | 0.0044 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0008 | 0.0015 |
| 70.258 | 43.985 | Máx. | -0.1380 | 0.0037 | 0.0104 |
| | | Mín. | -0.1637 | 0.0031 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0006 | 0.0016 |
| 70.258 | 44.235 | Máx. | -0.1374 | 0.0023 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.1629 | 0.0019 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0004 | 0.0018 |
| 70.258 | 44.485 | Máx. | -0.1370 | 0.0010 | 0.0120 |
| | | Mín. | -0.1625 | 0.0009 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0002 | 0.0019 |
| 70.258 | 44.735 | Máx. | -0.1370 | -0.0001 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.1624 | -0.0001 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0000 | 0.0020 |
| 70.258 | 44.985 | Máx. | -0.1371 | -0.0009 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.1626 | -0.0010 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0002 | 0.0021 |
| 70.258 | 45.235 | Máx. | -0.1374 | -0.0015 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.1630 | -0.0018 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0003 | 0.0022 |
| 70.258 | 45.485 | Máx. | -0.1379 | -0.0021 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.1635 | -0.0025 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0004 | 0.0023 |
| 70.258 | 45.735 | Máx. | -0.1385 | -0.0025 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0030 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0005 | 0.0024 |
| 70.258 | 45.985 | Máx. | -0.1391 | -0.0029 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.1650 | -0.0034 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0005 | 0.0025 |
| 70.258 | 46.235 | Máx. | -0.1399 | -0.0031 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.1659 | -0.0037 | 0.0143 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0006 | 0.0027 |
| 70.258 | 46.485 | Máx. | -0.1407 | -0.0033 | 0.0177 |
| | | Mín. | -0.1669 | -0.0039 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0006 | 0.0028 |
| 70.258 | 46.735 | Máx. | -0.1416 | -0.0035 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.1679 | -0.0041 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0006 | 0.0029 |
| 70.258 | 46.985 | Máx. | -0.1424 | -0.0036 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.1689 | -0.0042 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0007 | 0.0030 |
| 70.258 | 47.235 | Máx. | -0.1433 | -0.0036 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.1700 | -0.0043 | 0.0168 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0007 | 0.0031 |
| 70.258 | 47.485 | Máx. | -0.1442 | -0.0037 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.1711 | -0.0044 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0007 | 0.0033 |
| 70.258 | 47.735 | Máx. | -0.1452 | -0.0038 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.1722 | -0.0045 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0007 | 0.0034 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 47.985 | Máx. | -0.1461 | -0.0038 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.1733 | -0.0046 | 0.0189 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0007 | 0.0035 |
| 70.258 | 48.235 | Máx. | -0.1471 | -0.0040 | 0.0233 |
| | | Mín. | -0.1744 | -0.0047 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0007 | 0.0037 |
| 70.258 | 48.485 | Máx. | -0.1481 | -0.0041 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.1756 | -0.0049 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0008 | 0.0038 |
| 70.258 | 48.735 | Máx. | -0.1491 | -0.0044 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.1769 | -0.0052 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0008 | 0.0039 |
| 70.258 | 48.985 | Máx. | -0.1503 | -0.0047 | 0.0260 |
| | | Mín. | -0.1782 | -0.0056 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0009 | 0.0041 |
| 70.258 | 49.235 | Máx. | -0.1515 | -0.0051 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.1797 | -0.0061 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0010 | 0.0042 |
| 70.258 | 49.485 | Máx. | -0.1528 | -0.0057 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.1813 | -0.0068 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0011 | 0.0043 |
| 70.258 | 49.735 | Máx. | -0.1543 | -0.0064 | 0.0285 |
| | | Mín. | -0.1830 | -0.0076 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0012 | 0.0045 |
| 70.258 | 49.985 | Máx. | -0.1560 | -0.0073 | 0.0293 |
| | | Mín. | -0.1850 | -0.0086 | 0.0247 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0014 | 0.0046 |
| 70.258 | 50.235 | Máx. | -0.1579 | -0.0083 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.1873 | -0.0099 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0016 | 0.0047 |
| 70.258 | 50.485 | Máx. | -0.1602 | -0.0096 | 0.0308 |
| | | Mín. | -0.1900 | -0.0114 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0018 | 0.0048 |
| 70.258 | 50.735 | Máx. | -0.1627 | -0.0110 | 0.0315 |
| | | Mín. | -0.1930 | -0.0130 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0020 | 0.0049 |
| 70.258 | 50.985 | Máx. | -0.1656 | -0.0126 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.1965 | -0.0149 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0023 | 0.0050 |
| 70.258 | 51.235 | Máx. | -0.1690 | -0.0143 | 0.0325 |
| | | Mín. | -0.2004 | -0.0170 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0027 | 0.0051 |
| 70.258 | 51.485 | Máx. | -0.1728 | -0.0162 | 0.0328 |
| | | Mín. | -0.2050 | -0.0192 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0030 | 0.0052 |
| 70.258 | 51.735 | Máx. | -0.1771 | -0.0181 | 0.0331 |
| | | Mín. | -0.2101 | -0.0214 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0034 | 0.0052 |
| 70.258 | 51.985 | Máx. | -0.1819 | -0.0198 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2157 | -0.0235 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0037 | 0.0052 |
| 70.258 | 52.235 | Máx. | -0.1871 | -0.0213 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2219 | -0.0253 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0040 | 0.0052 |
| 70.258 | 52.485 | Máx. | -0.1927 | -0.0225 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.2285 | -0.0267 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0042 | 0.0052 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 52.735 | Máx. | -0.1985 | -0.0230 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.2354 | -0.0273 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0043 | 0.0051 |
| 70.258 | 52.985 | Máx. | -0.2043 | -0.0226 | 0.0322 |
| | | Mín. | -0.2424 | -0.0268 | 0.0271 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0042 | 0.0051 |
| 70.258 | 53.037 | Máx. | -0.2057 | -0.0217 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.2440 | -0.0258 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0040 | 0.0050 |
| 70.258 | 53.387 | Máx. | -0.2133 | -0.0217 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.2530 | -0.0258 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0040 | 0.0050 |
| 70.258 | 53.399 | Máx. | -0.2135 | -0.0204 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.2532 | -0.0242 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0038 | 0.0051 |
| 70.348 | 52.985 | Máx. | -0.2069 | -0.0223 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2454 | -0.0265 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.0042 | 0.0052 |
| 70.381 | 26.735 | Máx. | -0.1734 | 0.0144 | 0.0312 |
| | | Mín. | -0.2057 | 0.0121 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0023 | 0.0049 |
| 70.402 | 52.735 | Máx. | -0.2027 | -0.0227 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.2404 | -0.0269 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0042 | 0.0053 |
| 70.456 | 52.485 | Máx. | -0.1985 | -0.0222 | 0.0347 |
| | | Mín. | -0.2354 | -0.0263 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0041 | 0.0054 |
| 70.508 | 26.920 | Máx. | -0.1748 | 0.0124 | 0.0318 |
| | | Mín. | -0.2073 | 0.0104 | 0.0268 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0019 | 0.0050 |
| 70.508 | 26.985 | Máx. | -0.1740 | 0.0115 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.2064 | 0.0097 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0018 | 0.0050 |
| 70.508 | 27.235 | Máx. | -0.1718 | 0.0092 | 0.0311 |
| | | Mín. | -0.2038 | 0.0078 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0014 | 0.0049 |
| 70.508 | 27.485 | Máx. | -0.1701 | 0.0068 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.2017 | 0.0057 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0011 | 0.0047 |
| 70.508 | 27.735 | Máx. | -0.1689 | 0.0044 | 0.0289 |
| | | Mín. | -0.2003 | 0.0037 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0007 | 0.0045 |
| 70.508 | 27.985 | Máx. | -0.1682 | 0.0022 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.1995 | 0.0019 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0003 | 0.0042 |
| 70.508 | 28.235 | Máx. | -0.1680 | 0.0003 | 0.0248 |
| | | Mín. | -0.1992 | 0.0003 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0039 |
| 70.508 | 28.485 | Máx. | -0.1681 | -0.0009 | 0.0222 |
| | | Mín. | -0.1994 | -0.0010 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0002 | 0.0035 |
| 70.508 | 28.735 | Máx. | -0.1685 | -0.0013 | 0.0193 |
| | | Mín. | -0.1998 | -0.0016 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0002 | 0.0030 |
| 70.508 | 28.985 | Máx. | -0.1689 | -0.0008 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.2003 | -0.0010 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0002 | 0.0025 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 28.987 | Máx. | -0.1690 | -0.0001 | 0.0144 |
| | | Mín. | -0.2004 | -0.0001 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0000 | 0.0023 |
| 70.508 | 29.337 | Máx. | -0.1690 | -0.0001 | 0.0144 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.0001 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0000 | 0.0023 |
| 70.508 | 29.485 | Máx. | -0.1687 | 0.0020 | 0.0111 |
| | | Mín. | -0.2001 | 0.0017 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0003 | 0.0017 |
| 70.508 | 29.735 | Máx. | -0.1681 | 0.0037 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.1994 | 0.0031 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0006 | 0.0014 |
| 70.508 | 29.985 | Máx. | -0.1671 | 0.0052 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1982 | 0.0044 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0008 | 0.0011 |
| 70.508 | 30.235 | Máx. | -0.1659 | 0.0067 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1968 | 0.0056 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0010 | 0.0009 |
| 70.508 | 30.485 | Máx. | -0.1644 | 0.0083 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1949 | 0.0070 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0013 | 0.0007 |
| 70.508 | 30.735 | Máx. | -0.1624 | 0.0103 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1926 | 0.0087 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0016 | 0.0007 |
| 70.508 | 30.837 | Máx. | -0.1616 | 0.0125 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1917 | 0.0105 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0020 | 0.0007 |
| 70.508 | 31.187 | Máx. | -0.1579 | 0.0125 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.1873 | 0.0105 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0020 | 0.0007 |
| 70.508 | 31.235 | Máx. | -0.1572 | 0.0139 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.1865 | 0.0117 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0022 | 0.0007 |
| 70.508 | 31.485 | Máx. | -0.1541 | 0.0148 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.1828 | 0.0125 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0023 | 0.0008 |
| 70.508 | 31.735 | Máx. | -0.1509 | 0.0148 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1790 | 0.0125 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0023 | 0.0010 |
| 70.508 | 31.985 | Máx. | -0.1478 | 0.0141 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1753 | 0.0119 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0022 | 0.0011 |
| 70.508 | 32.235 | Máx. | -0.1449 | 0.0129 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1719 | 0.0109 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0020 | 0.0012 |
| 70.508 | 32.485 | Máx. | -0.1423 | 0.0115 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.1688 | 0.0097 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0018 | 0.0013 |
| 70.508 | 32.735 | Máx. | -0.1401 | 0.0099 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.1661 | 0.0084 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0016 | 0.0014 |
| 70.508 | 32.985 | Máx. | -0.1382 | 0.0084 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.1639 | 0.0070 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0013 | 0.0014 |
| 70.508 | 33.235 | Máx. | -0.1366 | 0.0068 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.1620 | 0.0058 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0011 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 33.485 | Máx. | -0.1353 | 0.0054 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.1605 | 0.0045 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0008 | 0.0015 |
| 70.508 | 33.735 | Máx. | -0.1343 | 0.0040 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.1593 | 0.0034 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0006 | 0.0015 |
| 70.508 | 33.985 | Máx. | -0.1336 | 0.0028 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.1585 | 0.0023 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0004 | 0.0016 |
| 70.508 | 34.235 | Máx. | -0.1332 | 0.0016 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1579 | 0.0014 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0003 | 0.0016 |
| 70.508 | 34.485 | Máx. | -0.1329 | 0.0005 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1577 | 0.0005 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0001 | 0.0016 |
| 70.508 | 34.735 | Máx. | -0.1329 | -0.0004 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1577 | -0.0005 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0001 | 0.0016 |
| 70.508 | 34.985 | Máx. | -0.1332 | -0.0013 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1579 | -0.0016 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0002 | 0.0016 |
| 70.508 | 35.235 | Máx. | -0.1336 | -0.0022 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.1584 | -0.0026 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0004 | 0.0016 |
| 70.508 | 35.485 | Máx. | -0.1343 | -0.0031 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.1592 | -0.0037 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0006 | 0.0015 |
| 70.508 | 35.735 | Máx. | -0.1351 | -0.0041 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.1603 | -0.0049 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0008 | 0.0015 |
| 70.508 | 35.985 | Máx. | -0.1363 | -0.0051 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.1616 | -0.0061 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0010 | 0.0015 |
| 70.508 | 36.235 | Máx. | -0.1377 | -0.0062 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1633 | -0.0073 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0011 | 0.0014 |
| 70.508 | 36.485 | Máx. | -0.1394 | -0.0072 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1653 | -0.0085 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0013 | 0.0013 |
| 70.508 | 36.735 | Máx. | -0.1413 | -0.0082 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.1676 | -0.0097 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0015 | 0.0012 |
| 70.508 | 36.985 | Máx. | -0.1435 | -0.0091 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.1702 | -0.0108 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0017 | 0.0011 |
| 70.508 | 37.235 | Máx. | -0.1459 | -0.0098 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1730 | -0.0116 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0018 | 0.0009 |
| 70.508 | 37.485 | Máx. | -0.1484 | -0.0101 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.1760 | -0.0120 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0019 | 0.0007 |
| 70.508 | 37.735 | Máx. | -0.1509 | -0.0099 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.1790 | -0.0117 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0018 | 0.0004 |
| 70.508 | 37.985 | Máx. | -0.1534 | -0.0090 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1819 | -0.0107 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0017 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 38.187 | Máx. | -0.1553 | -0.0067 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1842 | -0.0079 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0012 | 0.0002 |
| 70.508 | 38.537 | Máx. | -0.1576 | -0.0067 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1869 | -0.0079 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0012 | 0.0002 |
| 70.508 | 38.735 | Máx. | -0.1584 | -0.0041 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1879 | -0.0049 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0008 | 0.0005 |
| 70.508 | 38.985 | Máx. | -0.1592 | -0.0026 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1888 | -0.0031 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0005 | 0.0006 |
| 70.508 | 39.235 | Máx. | -0.1596 | -0.0015 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1893 | -0.0017 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0003 | 0.0007 |
| 70.508 | 39.485 | Máx. | -0.1598 | -0.0006 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1896 | -0.0007 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0001 | 0.0008 |
| 70.508 | 39.735 | Máx. | -0.1599 | -0.0000 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1896 | -0.0000 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0000 | 0.0008 |
| 70.508 | 39.985 | Máx. | -0.1598 | 0.0005 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1896 | 0.0004 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0001 | 0.0008 |
| 70.508 | 40.235 | Máx. | -0.1597 | 0.0010 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1894 | 0.0009 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0002 | 0.0008 |
| 70.508 | 40.485 | Máx. | -0.1594 | 0.0015 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1891 | 0.0013 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0002 | 0.0007 |
| 70.508 | 40.735 | Máx. | -0.1590 | 0.0022 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.1886 | 0.0019 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0003 | 0.0007 |
| 70.508 | 40.985 | Máx. | -0.1585 | 0.0031 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1880 | 0.0026 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0005 | 0.0005 |
| 70.508 | 41.235 | Máx. | -0.1578 | 0.0044 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1872 | 0.0037 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0007 | 0.0004 |
| 70.508 | 41.485 | Máx. | -0.1568 | 0.0060 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1859 | 0.0051 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0009 | 0.0002 |
| 70.508 | 41.537 | Máx. | -0.1566 | 0.0075 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1857 | 0.0063 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0012 | 0.0000 |
| 70.508 | 41.887 | Máx. | -0.1544 | 0.0075 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1831 | 0.0063 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0012 | 0.0000 |
| 70.508 | 41.985 | Máx. | -0.1535 | 0.0091 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1821 | 0.0077 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0014 | 0.0003 |
| 70.508 | 42.235 | Máx. | -0.1514 | 0.0100 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.1796 | 0.0084 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0016 | 0.0006 |
| 70.508 | 42.485 | Máx. | -0.1492 | 0.0100 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1770 | 0.0084 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0016 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 42.735 | Máx. | -0.1471 | 0.0094 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.1745 | 0.0079 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0015 | 0.0011 |
| 70.508 | 42.985 | Máx. | -0.1452 | 0.0084 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.1723 | 0.0071 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0013 | 0.0014 |
| 70.508 | 43.235 | Máx. | -0.1436 | 0.0071 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.1703 | 0.0060 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0011 | 0.0016 |
| 70.508 | 43.485 | Máx. | -0.1422 | 0.0057 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.1687 | 0.0048 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0009 | 0.0018 |
| 70.508 | 43.735 | Máx. | -0.1412 | 0.0042 | 0.0123 |
| | | Mín. | -0.1675 | 0.0035 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0007 | 0.0019 |
| 70.508 | 43.985 | Máx. | -0.1405 | 0.0028 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1666 | 0.0023 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0004 | 0.0021 |
| 70.508 | 44.235 | Máx. | -0.1400 | 0.0015 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.1661 | 0.0012 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0002 | 0.0022 |
| 70.508 | 44.485 | Máx. | -0.1399 | 0.0002 | 0.0150 |
| | | Mín. | -0.1659 | 0.0002 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0000 | 0.0024 |
| 70.508 | 44.735 | Máx. | -0.1399 | -0.0007 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.1660 | -0.0008 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0001 | 0.0025 |
| 70.508 | 44.985 | Máx. | -0.1402 | -0.0015 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.1663 | -0.0018 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0003 | 0.0026 |
| 70.508 | 45.235 | Máx. | -0.1407 | -0.0021 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.1669 | -0.0025 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0004 | 0.0027 |
| 70.508 | 45.485 | Máx. | -0.1413 | -0.0027 | 0.0181 |
| | | Mín. | -0.1676 | -0.0032 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0005 | 0.0028 |
| 70.508 | 45.735 | Máx. | -0.1420 | -0.0031 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.1685 | -0.0037 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0006 | 0.0030 |
| 70.508 | 45.985 | Máx. | -0.1429 | -0.0035 | 0.0196 |
| | | Mín. | -0.1695 | -0.0041 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0006 | 0.0031 |
| 70.508 | 46.235 | Máx. | -0.1438 | -0.0038 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.1705 | -0.0045 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0007 | 0.0032 |
| 70.508 | 46.485 | Máx. | -0.1448 | -0.0040 | 0.0211 |
| | | Mín. | -0.1717 | -0.0047 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0007 | 0.0033 |
| 70.508 | 46.735 | Máx. | -0.1458 | -0.0041 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.1729 | -0.0049 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0008 | 0.0034 |
| 70.508 | 46.985 | Máx. | -0.1468 | -0.0042 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.1741 | -0.0050 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0008 | 0.0036 |
| 70.508 | 47.235 | Máx. | -0.1479 | -0.0043 | 0.0235 |
| | | Mín. | -0.1754 | -0.0051 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0008 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 47.485 | Máx. | -0.1490 | -0.0044 | 0.0244 |
| | | Mín. | -0.1767 | -0.0052 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0008 | 0.0038 |
| 70.508 | 47.735 | Máx. | -0.1501 | -0.0045 | 0.0252 |
| | | Mín. | -0.1780 | -0.0053 | 0.0213 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0008 | 0.0040 |
| 70.508 | 47.985 | Máx. | -0.1512 | -0.0046 | 0.0261 |
| | | Mín. | -0.1794 | -0.0054 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0009 | 0.0041 |
| 70.508 | 48.235 | Máx. | -0.1524 | -0.0047 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.1807 | -0.0056 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0009 | 0.0042 |
| 70.508 | 48.485 | Máx. | -0.1536 | -0.0049 | 0.0278 |
| | | Mín. | -0.1821 | -0.0058 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0009 | 0.0044 |
| 70.508 | 48.735 | Máx. | -0.1548 | -0.0051 | 0.0287 |
| | | Mín. | -0.1836 | -0.0061 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0010 | 0.0045 |
| 70.508 | 48.985 | Máx. | -0.1561 | -0.0054 | 0.0295 |
| | | Mín. | -0.1852 | -0.0064 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0010 | 0.0046 |
| 70.508 | 49.235 | Máx. | -0.1575 | -0.0059 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.1868 | -0.0070 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0011 | 0.0048 |
| 70.508 | 49.485 | Máx. | -0.1591 | -0.0064 | 0.0312 |
| | | Mín. | -0.1886 | -0.0076 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0012 | 0.0049 |
| 70.508 | 49.735 | Máx. | -0.1607 | -0.0071 | 0.0319 |
| | | Mín. | -0.1906 | -0.0084 | 0.0269 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0013 | 0.0050 |
| 70.508 | 49.985 | Máx. | -0.1626 | -0.0079 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.1928 | -0.0094 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0015 | 0.0051 |
| 70.508 | 50.235 | Máx. | -0.1647 | -0.0089 | 0.0333 |
| | | Mín. | -0.1953 | -0.0106 | 0.0281 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0017 | 0.0052 |
| 70.508 | 50.485 | Máx. | -0.1671 | -0.0101 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.1981 | -0.0120 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0019 | 0.0053 |
| 70.508 | 50.735 | Máx. | -0.1697 | -0.0115 | 0.0345 |
| | | Mín. | -0.2013 | -0.0136 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0021 | 0.0054 |
| 70.508 | 50.985 | Máx. | -0.1728 | -0.0129 | 0.0349 |
| | | Mín. | -0.2049 | -0.0154 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0024 | 0.0055 |
| 70.508 | 51.235 | Máx. | -0.1762 | -0.0146 | 0.0351 |
| | | Mín. | -0.2090 | -0.0174 | 0.0296 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0027 | 0.0055 |
| 70.508 | 51.485 | Máx. | -0.1801 | -0.0164 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2136 | -0.0195 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0031 | 0.0055 |
| 70.508 | 51.735 | Máx. | -0.1845 | -0.0182 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.2188 | -0.0216 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0034 | 0.0056 |
| 70.508 | 51.985 | Máx. | -0.1893 | -0.0198 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.2245 | -0.0235 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0037 | 0.0056 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 52.235 | Máx. | -0.1944 | -0.0210 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.2306 | -0.0249 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0039 | 0.0056 |
| 70.508 | 52.243 | Máx. | -0.1946 | -0.0210 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.2308 | -0.0249 | 0.0300 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0039 | 0.0056 |
| 70.510 | 52.235 | Máx. | -0.1945 | -0.0210 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.2307 | -0.0249 | 0.0300 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0039 | 0.0056 |
| 70.553 | 26.985 | Máx. | -0.1753 | 0.0119 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.2079 | 0.0100 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0019 | 0.0050 |
| 70.564 | 51.985 | Máx. | -0.1910 | -0.0198 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.2266 | -0.0234 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0037 | 0.0057 |
| 70.618 | 51.735 | Máx. | -0.1879 | -0.0183 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2229 | -0.0217 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0034 | 0.0057 |
| 70.672 | 51.485 | Máx. | -0.1853 | -0.0166 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2197 | -0.0197 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0031 | 0.0058 |
| 70.724 | 27.235 | Máx. | -0.1778 | 0.0099 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.2108 | 0.0084 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0016 | 0.0051 |
| 70.726 | 51.235 | Máx. | -0.1830 | -0.0148 | 0.0370 |
| | | Mín. | -0.2171 | -0.0176 | 0.0312 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0028 | 0.0058 |
| 70.758 | 27.284 | Máx. | -0.1783 | 0.0094 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.2115 | 0.0080 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0015 | 0.0051 |
| 70.758 | 27.485 | Máx. | -0.1768 | 0.0077 | 0.0321 |
| | | Mín. | -0.2097 | 0.0065 | 0.0271 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0012 | 0.0050 |
| 70.758 | 27.735 | Máx. | -0.1753 | 0.0058 | 0.0312 |
| | | Mín. | -0.2079 | 0.0049 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0009 | 0.0049 |
| 70.758 | 27.985 | Máx. | -0.1742 | 0.0041 | 0.0297 |
| | | Mín. | -0.2067 | 0.0035 | 0.0250 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0006 | 0.0047 |
| 70.758 | 28.235 | Máx. | -0.1735 | 0.0026 | 0.0278 |
| | | Mín. | -0.2058 | 0.0022 | 0.0234 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0004 | 0.0044 |
| 70.758 | 28.485 | Máx. | -0.1731 | 0.0016 | 0.0254 |
| | | Mín. | -0.2053 | 0.0013 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0003 | 0.0040 |
| 70.758 | 28.735 | Máx. | -0.1729 | 0.0012 | 0.0228 |
| | | Mín. | -0.2051 | 0.0011 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0002 | 0.0036 |
| 70.758 | 28.985 | Máx. | -0.1727 | 0.0018 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.2048 | 0.0015 | 0.0168 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0003 | 0.0031 |
| 70.758 | 28.987 | Máx. | -0.1728 | 0.0026 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.2049 | 0.0022 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0004 | 0.0029 |
| 70.758 | 29.337 | Máx. | -0.1720 | 0.0026 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.2040 | 0.0022 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0004 | 0.0029 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 29.485 | Máx. | -0.1714 | 0.0044 | 0.0152 |
| | | Mín. | -0.2033 | 0.0037 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0007 | 0.0024 |
| 70.758 | 29.735 | Máx. | -0.1703 | 0.0057 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.2020 | 0.0048 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0009 | 0.0020 |
| 70.758 | 29.985 | Máx. | -0.1690 | 0.0068 | 0.0111 |
| | | Mín. | -0.2004 | 0.0057 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0011 | 0.0017 |
| 70.758 | 30.235 | Máx. | -0.1674 | 0.0078 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.1986 | 0.0066 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0012 | 0.0015 |
| 70.758 | 30.485 | Máx. | -0.1657 | 0.0091 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.1965 | 0.0076 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0014 | 0.0014 |
| 70.758 | 30.735 | Máx. | -0.1636 | 0.0105 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1941 | 0.0089 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0017 | 0.0013 |
| 70.758 | 30.837 | Máx. | -0.1628 | 0.0122 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.1931 | 0.0103 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0019 | 0.0013 |
| 70.758 | 31.187 | Máx. | -0.1592 | 0.0122 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.1888 | 0.0103 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0019 | 0.0013 |
| 70.758 | 31.235 | Máx. | -0.1586 | 0.0134 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.1880 | 0.0113 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0021 | 0.0013 |
| 70.758 | 31.485 | Máx. | -0.1556 | 0.0142 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1845 | 0.0120 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0022 | 0.0014 |
| 70.758 | 31.735 | Máx. | -0.1525 | 0.0141 | 0.0095 |
| | | Mín. | -0.1809 | 0.0119 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0022 | 0.0015 |
| 70.758 | 31.985 | Máx. | -0.1496 | 0.0135 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.1774 | 0.0113 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0021 | 0.0016 |
| 70.758 | 32.235 | Máx. | -0.1468 | 0.0124 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.1741 | 0.0104 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0019 | 0.0017 |
| 70.758 | 32.485 | Máx. | -0.1443 | 0.0110 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1712 | 0.0093 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0017 | 0.0018 |
| 70.758 | 32.735 | Máx. | -0.1422 | 0.0095 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.1686 | 0.0080 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0015 | 0.0018 |
| 70.758 | 32.985 | Máx. | -0.1403 | 0.0080 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1664 | 0.0068 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0013 | 0.0019 |
| 70.758 | 33.235 | Máx. | -0.1388 | 0.0066 | 0.0122 |
| | | Mín. | -0.1646 | 0.0055 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0010 | 0.0019 |
| 70.758 | 33.485 | Máx. | -0.1376 | 0.0052 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.1632 | 0.0044 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0008 | 0.0019 |
| 70.758 | 33.735 | Máx. | -0.1366 | 0.0039 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.1620 | 0.0033 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0006 | 0.0020 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 33.985 | Máx. | -0.1359 | 0.0027 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.1612 | 0.0023 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0004 | 0.0020 |
| 70.758 | 34.235 | Máx. | -0.1355 | 0.0016 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.1607 | 0.0013 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0002 | 0.0020 |
| 70.758 | 34.485 | Máx. | -0.1353 | 0.0005 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.1605 | 0.0004 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0001 | 0.0020 |
| 70.758 | 34.735 | Máx. | -0.1353 | -0.0004 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.1605 | -0.0005 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0001 | 0.0020 |
| 70.758 | 34.985 | Máx. | -0.1355 | -0.0013 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.1607 | -0.0015 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0002 | 0.0020 |
| 70.758 | 35.235 | Máx. | -0.1359 | -0.0021 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.1612 | -0.0025 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0004 | 0.0020 |
| 70.758 | 35.485 | Máx. | -0.1366 | -0.0030 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.1620 | -0.0035 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0006 | 0.0020 |
| 70.758 | 35.735 | Máx. | -0.1374 | -0.0039 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.1630 | -0.0046 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0007 | 0.0019 |
| 70.758 | 35.985 | Máx. | -0.1385 | -0.0048 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.1643 | -0.0057 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0009 | 0.0019 |
| 70.758 | 36.235 | Máx. | -0.1398 | -0.0058 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.1658 | -0.0068 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0011 | 0.0018 |
| 70.758 | 36.485 | Máx. | -0.1414 | -0.0067 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1677 | -0.0079 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0012 | 0.0018 |
| 70.758 | 36.735 | Máx. | -0.1432 | -0.0076 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1698 | -0.0090 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0014 | 0.0017 |
| 70.758 | 36.985 | Máx. | -0.1452 | -0.0083 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.1722 | -0.0098 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0015 | 0.0015 |
| 70.758 | 37.235 | Máx. | -0.1473 | -0.0088 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.1747 | -0.0105 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0016 | 0.0014 |
| 70.758 | 37.485 | Máx. | -0.1496 | -0.0090 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.1774 | -0.0107 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0017 | 0.0012 |
| 70.758 | 37.735 | Máx. | -0.1519 | -0.0087 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.1801 | -0.0103 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0016 | 0.0010 |
| 70.758 | 37.985 | Máx. | -0.1540 | -0.0078 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.1826 | -0.0093 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0015 | 0.0008 |
| 70.758 | 38.187 | Máx. | -0.1556 | -0.0056 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1846 | -0.0066 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0010 | 0.0005 |
| 70.758 | 38.537 | Máx. | -0.1576 | -0.0056 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1869 | -0.0066 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0010 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 38.735 | Máx. | -0.1582 | -0.0032 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1876 | -0.0039 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0006 | 0.0003 |
| 70.758 | 38.985 | Máx. | -0.1588 | -0.0019 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.1883 | -0.0023 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0004 | 0.0001 |
| 70.758 | 39.235 | Máx. | -0.1591 | -0.0010 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.1887 | -0.0012 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0002 | 0.0000 |
| 70.758 | 39.485 | Máx. | -0.1592 | -0.0003 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.1888 | -0.0004 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0001 | 0.0000 |
| 70.758 | 39.735 | Máx. | -0.1592 | 0.0001 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1888 | 0.0001 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0000 | 0.0001 |
| 70.758 | 39.985 | Máx. | -0.1591 | 0.0005 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1888 | 0.0004 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0001 | 0.0001 |
| 70.758 | 40.235 | Máx. | -0.1590 | 0.0008 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.1886 | 0.0006 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0001 | 0.0001 |
| 70.758 | 40.485 | Máx. | -0.1588 | 0.0011 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1884 | 0.0009 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0002 | 0.0000 |
| 70.758 | 40.735 | Máx. | -0.1586 | 0.0015 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.1881 | 0.0013 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0002 | 0.0001 |
| 70.758 | 40.985 | Máx. | -0.1582 | 0.0022 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.1877 | 0.0019 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0004 | 0.0002 |
| 70.758 | 41.235 | Máx. | -0.1577 | 0.0033 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1870 | 0.0028 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0005 | 0.0003 |
| 70.758 | 41.485 | Máx. | -0.1569 | 0.0047 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.1861 | 0.0040 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0007 | 0.0005 |
| 70.758 | 41.537 | Máx. | -0.1568 | 0.0060 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1860 | 0.0051 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0009 | 0.0007 |
| 70.758 | 41.887 | Máx. | -0.1551 | 0.0060 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1839 | 0.0051 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0009 | 0.0007 |
| 70.758 | 41.985 | Máx. | -0.1543 | 0.0075 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.1830 | 0.0064 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0012 | 0.0009 |
| 70.758 | 42.235 | Máx. | -0.1526 | 0.0083 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.1810 | 0.0070 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0013 | 0.0012 |
| 70.758 | 42.485 | Máx. | -0.1507 | 0.0084 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.1788 | 0.0071 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0013 | 0.0014 |
| 70.758 | 42.735 | Máx. | -0.1490 | 0.0079 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1767 | 0.0067 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0012 | 0.0017 |
| 70.758 | 42.985 | Máx. | -0.1474 | 0.0070 | 0.0120 |
| | | Mín. | -0.1748 | 0.0059 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0011 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 43.235 | Máx. | -0.1460 | 0.0058 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1732 | 0.0049 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0009 | 0.0021 |
| 70.758 | 43.485 | Máx. | -0.1449 | 0.0045 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.1719 | 0.0038 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0007 | 0.0023 |
| 70.758 | 43.735 | Máx. | -0.1441 | 0.0032 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.1709 | 0.0027 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0005 | 0.0024 |
| 70.758 | 43.985 | Máx. | -0.1436 | 0.0018 | 0.0165 |
| | | Mín. | -0.1703 | 0.0015 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0003 | 0.0026 |
| 70.758 | 44.235 | Máx. | -0.1433 | 0.0006 | 0.0175 |
| | | Mín. | -0.1700 | 0.0005 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0001 | 0.0027 |
| 70.758 | 44.485 | Máx. | -0.1433 | -0.0005 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.1700 | -0.0006 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0001 | 0.0029 |
| 70.758 | 44.735 | Máx. | -0.1436 | -0.0014 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.1703 | -0.0016 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0003 | 0.0030 |
| 70.758 | 44.985 | Máx. | -0.1440 | -0.0021 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.1708 | -0.0025 | 0.0168 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0004 | 0.0031 |
| 70.758 | 45.235 | Máx. | -0.1447 | -0.0028 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.1716 | -0.0033 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0005 | 0.0033 |
| 70.758 | 45.485 | Máx. | -0.1455 | -0.0033 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.1725 | -0.0040 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0006 | 0.0034 |
| 70.758 | 45.735 | Máx. | -0.1464 | -0.0038 | 0.0223 |
| | | Mín. | -0.1736 | -0.0045 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0007 | 0.0035 |
| 70.758 | 45.985 | Máx. | -0.1474 | -0.0041 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1748 | -0.0049 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0008 | 0.0036 |
| 70.758 | 46.235 | Máx. | -0.1484 | -0.0044 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.1761 | -0.0053 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0008 | 0.0037 |
| 70.758 | 46.485 | Máx. | -0.1496 | -0.0046 | 0.0247 |
| | | Mín. | -0.1774 | -0.0055 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0009 | 0.0039 |
| 70.758 | 46.735 | Máx. | -0.1508 | -0.0048 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.1788 | -0.0057 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0009 | 0.0040 |
| 70.758 | 46.985 | Máx. | -0.1520 | -0.0049 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.1803 | -0.0059 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0009 | 0.0041 |
| 70.758 | 47.235 | Máx. | -0.1532 | -0.0050 | 0.0272 |
| | | Mín. | -0.1818 | -0.0060 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0009 | 0.0043 |
| 70.758 | 47.485 | Máx. | -0.1545 | -0.0051 | 0.0280 |
| | | Mín. | -0.1833 | -0.0061 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0010 | 0.0044 |
| 70.758 | 47.735 | Máx. | -0.1558 | -0.0052 | 0.0288 |
| | | Mín. | -0.1848 | -0.0062 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0010 | 0.0045 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 47.985 | Máx. | -0.1571 | -0.0053 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.1864 | -0.0063 | 0.0250 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0010 | 0.0046 |
| 70.758 | 48.235 | Máx. | -0.1585 | -0.0054 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.1879 | -0.0064 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0010 | 0.0048 |
| 70.758 | 48.485 | Máx. | -0.1598 | -0.0056 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.1896 | -0.0066 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0010 | 0.0049 |
| 70.758 | 48.735 | Máx. | -0.1613 | -0.0058 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.1913 | -0.0069 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0011 | 0.0050 |
| 70.758 | 48.985 | Máx. | -0.1628 | -0.0061 | 0.0328 |
| | | Mín. | -0.1930 | -0.0072 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0011 | 0.0051 |
| 70.758 | 49.235 | Máx. | -0.1643 | -0.0065 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.1949 | -0.0077 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0012 | 0.0053 |
| 70.758 | 49.485 | Máx. | -0.1660 | -0.0070 | 0.0342 |
| | | Mín. | -0.1969 | -0.0083 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0013 | 0.0054 |
| 70.758 | 49.735 | Máx. | -0.1679 | -0.0077 | 0.0349 |
| | | Mín. | -0.1991 | -0.0091 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0014 | 0.0055 |
| 70.758 | 49.985 | Máx. | -0.1699 | -0.0084 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.2015 | -0.0100 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0016 | 0.0055 |
| 70.758 | 50.235 | Máx. | -0.1721 | -0.0094 | 0.0359 |
| | | Mín. | -0.2041 | -0.0112 | 0.0303 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0018 | 0.0056 |
| 70.758 | 50.485 | Máx. | -0.1746 | -0.0106 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.2071 | -0.0125 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0020 | 0.0057 |
| 70.758 | 50.735 | Máx. | -0.1774 | -0.0118 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2104 | -0.0140 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0022 | 0.0058 |
| 70.758 | 50.985 | Máx. | -0.1805 | -0.0131 | 0.0370 |
| | | Mín. | -0.2141 | -0.0156 | 0.0312 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0024 | 0.0058 |
| 70.758 | 51.086 | Máx. | -0.1819 | -0.0137 | 0.0373 |
| | | Mín. | -0.2158 | -0.0163 | 0.0314 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0025 | 0.0058 |
| 70.780 | 50.985 | Máx. | -0.1813 | -0.0132 | 0.0374 |
| | | Mín. | -0.2150 | -0.0156 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0025 | 0.0059 |
| 70.834 | 50.735 | Máx. | -0.1799 | -0.0120 | 0.0375 |
| | | Mín. | -0.2133 | -0.0142 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0022 | 0.0059 |
| 70.888 | 50.485 | Máx. | -0.1788 | -0.0109 | 0.0375 |
| | | Mín. | -0.2120 | -0.0129 | 0.0317 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0020 | 0.0059 |
| 70.896 | 27.485 | Máx. | -0.1807 | 0.0084 | 0.0331 |
| | | Mín. | -0.2143 | 0.0071 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0013 | 0.0052 |
| 70.942 | 50.235 | Máx. | -0.1779 | -0.0099 | 0.0375 |
| | | Mín. | -0.2110 | -0.0117 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0018 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.996 | 49.985 | Máx. | -0.1773 | -0.0089 | 0.0374 |
| | | Mín. | -0.2103 | -0.0105 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0017 | 0.0059 |
| 71.008 | 27.648 | Máx. | -0.1828 | 0.0075 | 0.0334 |
| | | Mín. | -0.2168 | 0.0063 | 0.0282 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0012 | 0.0052 |
| 71.008 | 27.735 | Máx. | -0.1822 | 0.0068 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.2161 | 0.0057 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0011 | 0.0052 |
| 71.008 | 27.985 | Máx. | -0.1808 | 0.0056 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.2145 | 0.0047 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0009 | 0.0050 |
| 71.008 | 28.235 | Máx. | -0.1798 | 0.0046 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.2132 | 0.0038 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0007 | 0.0048 |
| 71.008 | 28.485 | Máx. | -0.1789 | 0.0039 | 0.0286 |
| | | Mín. | -0.2122 | 0.0033 | 0.0241 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0006 | 0.0045 |
| 71.008 | 28.735 | Máx. | -0.1781 | 0.0037 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.2112 | 0.0032 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0006 | 0.0041 |
| 71.008 | 28.985 | Máx. | -0.1773 | 0.0044 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.2103 | 0.0037 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0007 | 0.0037 |
| 71.008 | 28.987 | Máx. | -0.1774 | 0.0051 | 0.0224 |
| | | Mín. | -0.2104 | 0.0043 | 0.0189 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0008 | 0.0035 |
| 71.008 | 29.337 | Máx. | -0.1759 | 0.0051 | 0.0224 |
| | | Mín. | -0.2086 | 0.0043 | 0.0189 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0008 | 0.0035 |
| 71.008 | 29.485 | Máx. | -0.1750 | 0.0067 | 0.0195 |
| | | Mín. | -0.2075 | 0.0056 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0010 | 0.0031 |
| 71.008 | 29.735 | Máx. | -0.1734 | 0.0076 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.2057 | 0.0064 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0012 | 0.0027 |
| 71.008 | 29.985 | Máx. | -0.1717 | 0.0083 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.2037 | 0.0070 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0013 | 0.0025 |
| 71.008 | 30.235 | Máx. | -0.1699 | 0.0090 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.2015 | 0.0076 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0014 | 0.0022 |
| 71.008 | 30.485 | Máx. | -0.1679 | 0.0098 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.1992 | 0.0082 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0015 | 0.0021 |
| 71.008 | 30.735 | Máx. | -0.1658 | 0.0108 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.1967 | 0.0091 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0017 | 0.0020 |
| 71.008 | 30.837 | Máx. | -0.1650 | 0.0122 | 0.0126 |
| | | Mín. | -0.1957 | 0.0103 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0019 | 0.0020 |
| 71.008 | 31.187 | Máx. | -0.1614 | 0.0122 | 0.0126 |
| | | Mín. | -0.1914 | 0.0103 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0019 | 0.0020 |
| 71.008 | 31.235 | Máx. | -0.1607 | 0.0132 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.1906 | 0.0111 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0021 | 0.0020 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 31.485 | Máx. | -0.1578 | 0.0138 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.1872 | 0.0116 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0022 | 0.0020 |
| 71.008 | 31.735 | Máx. | -0.1549 | 0.0136 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1837 | 0.0115 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0021 | 0.0021 |
| 71.008 | 31.985 | Máx. | -0.1520 | 0.0129 | 0.0137 |
| | | Mín. | -0.1803 | 0.0109 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0020 | 0.0022 |
| 71.008 | 32.235 | Máx. | -0.1494 | 0.0119 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.1772 | 0.0100 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0019 | 0.0022 |
| 71.008 | 32.485 | Máx. | -0.1470 | 0.0106 | 0.0146 |
| | | Mín. | -0.1744 | 0.0089 | 0.0123 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0017 | 0.0023 |
| 71.008 | 32.735 | Máx. | -0.1449 | 0.0092 | 0.0149 |
| | | Mín. | -0.1719 | 0.0078 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0014 | 0.0023 |
| 71.008 | 32.985 | Máx. | -0.1431 | 0.0078 | 0.0152 |
| | | Mín. | -0.1698 | 0.0065 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0012 | 0.0024 |
| 71.008 | 33.235 | Máx. | -0.1417 | 0.0064 | 0.0154 |
| | | Mín. | -0.1680 | 0.0054 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0010 | 0.0024 |
| 71.008 | 33.485 | Máx. | -0.1405 | 0.0050 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.1666 | 0.0042 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0008 | 0.0024 |
| 71.008 | 33.735 | Máx. | -0.1396 | 0.0038 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.1655 | 0.0032 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0006 | 0.0025 |
| 71.008 | 33.985 | Máx. | -0.1389 | 0.0026 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.1647 | 0.0022 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0004 | 0.0025 |
| 71.008 | 34.235 | Máx. | -0.1385 | 0.0015 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1642 | 0.0013 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0002 | 0.0025 |
| 71.008 | 34.485 | Máx. | -0.1383 | 0.0005 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1640 | 0.0004 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0001 | 0.0025 |
| 71.008 | 34.735 | Máx. | -0.1383 | -0.0004 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1640 | -0.0005 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0001 | 0.0025 |
| 71.008 | 34.985 | Máx. | -0.1385 | -0.0012 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1642 | -0.0015 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0002 | 0.0025 |
| 71.008 | 35.235 | Máx. | -0.1389 | -0.0020 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.1647 | -0.0024 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0004 | 0.0025 |
| 71.008 | 35.485 | Máx. | -0.1395 | -0.0029 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.1655 | -0.0034 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0005 | 0.0025 |
| 71.008 | 35.735 | Máx. | -0.1403 | -0.0037 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.1664 | -0.0044 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0007 | 0.0024 |
| 71.008 | 35.985 | Máx. | -0.1413 | -0.0046 | 0.0153 |
| | | Mín. | -0.1676 | -0.0054 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0008 | 0.0024 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 36.235 | Máx. | -0.1426 | -0.0054 | 0.0150 |
| | | Mín. | -0.1691 | -0.0064 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0010 | 0.0023 |
| 71.008 | 36.485 | Máx. | -0.1441 | -0.0063 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.1709 | -0.0074 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0012 | 0.0023 |
| 71.008 | 36.735 | Máx. | -0.1457 | -0.0070 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.1728 | -0.0083 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0013 | 0.0022 |
| 71.008 | 36.985 | Máx. | -0.1476 | -0.0076 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1750 | -0.0090 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0014 | 0.0021 |
| 71.008 | 37.235 | Máx. | -0.1495 | -0.0080 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.1774 | -0.0095 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0015 | 0.0020 |
| 71.008 | 37.485 | Máx. | -0.1516 | -0.0081 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.1798 | -0.0096 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0015 | 0.0018 |
| 71.008 | 37.735 | Máx. | -0.1536 | -0.0077 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.1822 | -0.0092 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0014 | 0.0017 |
| 71.008 | 37.985 | Máx. | -0.1555 | -0.0069 | 0.0095 |
| | | Mín. | -0.1844 | -0.0081 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0013 | 0.0015 |
| 71.008 | 38.187 | Máx. | -0.1569 | -0.0047 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1861 | -0.0056 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0009 | 0.0013 |
| 71.008 | 38.537 | Máx. | -0.1586 | -0.0047 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1881 | -0.0056 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0009 | 0.0013 |
| 71.008 | 38.735 | Máx. | -0.1590 | -0.0025 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.1886 | -0.0030 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0005 | 0.0011 |
| 71.008 | 38.985 | Máx. | -0.1594 | -0.0014 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.1891 | -0.0016 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0003 | 0.0009 |
| 71.008 | 39.235 | Máx. | -0.1596 | -0.0006 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.1893 | -0.0007 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0001 | 0.0008 |
| 71.008 | 39.485 | Máx. | -0.1597 | -0.0001 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.1894 | -0.0001 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0000 | 0.0008 |
| 71.008 | 39.735 | Máx. | -0.1596 | 0.0003 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1893 | 0.0002 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0000 | 0.0007 |
| 71.008 | 39.985 | Máx. | -0.1595 | 0.0004 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.1892 | 0.0004 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0001 | 0.0007 |
| 71.008 | 40.235 | Máx. | -0.1594 | 0.0005 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.1891 | 0.0005 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0001 | 0.0007 |
| 71.008 | 40.485 | Máx. | -0.1593 | 0.0007 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.1890 | 0.0006 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0001 | 0.0008 |
| 71.008 | 40.735 | Máx. | -0.1592 | 0.0009 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.1888 | 0.0008 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0001 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 40.985 | Máx. | -0.1590 | 0.0014 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.1885 | 0.0012 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0002 | 0.0010 |
| 71.008 | 41.235 | Máx. | -0.1586 | 0.0023 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1881 | 0.0019 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0004 | 0.0011 |
| 71.008 | 41.485 | Máx. | -0.1581 | 0.0035 | 0.0081 |
| | | Mín. | -0.1875 | 0.0030 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0006 | 0.0013 |
| 71.008 | 41.537 | Máx. | -0.1580 | 0.0047 | 0.0090 |
| | | Mín. | -0.1874 | 0.0040 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0007 | 0.0014 |
| 71.008 | 41.887 | Máx. | -0.1566 | 0.0047 | 0.0090 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0040 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0007 | 0.0014 |
| 71.008 | 41.985 | Máx. | -0.1560 | 0.0062 | 0.0103 |
| | | Mín. | -0.1850 | 0.0052 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0010 | 0.0016 |
| 71.008 | 42.235 | Máx. | -0.1546 | 0.0069 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.1833 | 0.0058 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0011 | 0.0018 |
| 71.008 | 42.485 | Máx. | -0.1530 | 0.0070 | 0.0131 |
| | | Mín. | -0.1815 | 0.0059 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0011 | 0.0020 |
| 71.008 | 42.735 | Máx. | -0.1516 | 0.0065 | 0.0144 |
| | | Mín. | -0.1798 | 0.0055 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0010 | 0.0023 |
| 71.008 | 42.985 | Máx. | -0.1503 | 0.0057 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.1782 | 0.0048 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0009 | 0.0025 |
| 71.008 | 43.235 | Máx. | -0.1492 | 0.0046 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.1769 | 0.0039 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0007 | 0.0026 |
| 71.008 | 43.485 | Máx. | -0.1483 | 0.0034 | 0.0180 |
| | | Mín. | -0.1759 | 0.0029 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0005 | 0.0028 |
| 71.008 | 43.735 | Máx. | -0.1477 | 0.0021 | 0.0191 |
| | | Mín. | -0.1752 | 0.0018 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0003 | 0.0030 |
| 71.008 | 43.985 | Máx. | -0.1474 | 0.0009 | 0.0201 |
| | | Mín. | -0.1748 | 0.0007 | 0.0169 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0001 | 0.0031 |
| 71.008 | 44.235 | Máx. | -0.1474 | -0.0003 | 0.0210 |
| | | Mín. | -0.1748 | -0.0003 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0001 | 0.0033 |
| 71.008 | 44.485 | Máx. | -0.1476 | -0.0012 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.1750 | -0.0014 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0002 | 0.0034 |
| 71.008 | 44.735 | Máx. | -0.1480 | -0.0021 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.1755 | -0.0025 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0004 | 0.0036 |
| 71.008 | 44.985 | Máx. | -0.1486 | -0.0028 | 0.0235 |
| | | Mín. | -0.1763 | -0.0033 | 0.0198 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0005 | 0.0037 |
| 71.008 | 45.235 | Máx. | -0.1494 | -0.0035 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.1772 | -0.0041 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0006 | 0.0038 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 45.485 | Máx. | -0.1504 | -0.0040 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.1783 | -0.0047 | 0.0212 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0007 | 0.0039 |
| 71.008 | 45.735 | Máx. | -0.1514 | -0.0045 | 0.0259 |
| | | Mín. | -0.1796 | -0.0053 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0008 | 0.0041 |
| 71.008 | 45.985 | Máx. | -0.1526 | -0.0048 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.1810 | -0.0057 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0009 | 0.0042 |
| 71.008 | 46.235 | Máx. | -0.1539 | -0.0051 | 0.0275 |
| | | Mín. | -0.1825 | -0.0060 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0009 | 0.0043 |
| 71.008 | 46.485 | Máx. | -0.1552 | -0.0053 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.1840 | -0.0063 | 0.0238 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0010 | 0.0044 |
| 71.008 | 46.735 | Máx. | -0.1565 | -0.0055 | 0.0290 |
| | | Mín. | -0.1857 | -0.0065 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0010 | 0.0046 |
| 71.008 | 46.985 | Máx. | -0.1579 | -0.0056 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.1873 | -0.0067 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0010 | 0.0047 |
| 71.008 | 47.235 | Máx. | -0.1594 | -0.0057 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.1890 | -0.0068 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0011 | 0.0048 |
| 71.008 | 47.485 | Máx. | -0.1608 | -0.0058 | 0.0314 |
| | | Mín. | -0.1907 | -0.0069 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0011 | 0.0049 |
| 71.008 | 47.735 | Máx. | -0.1623 | -0.0059 | 0.0321 |
| | | Mín. | -0.1925 | -0.0070 | 0.0271 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0011 | 0.0050 |
| 71.008 | 47.985 | Máx. | -0.1638 | -0.0059 | 0.0328 |
| | | Mín. | -0.1942 | -0.0071 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0011 | 0.0052 |
| 71.008 | 48.235 | Máx. | -0.1653 | -0.0061 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.1960 | -0.0072 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0011 | 0.0053 |
| 71.008 | 48.485 | Máx. | -0.1668 | -0.0062 | 0.0342 |
| | | Mín. | -0.1979 | -0.0074 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0012 | 0.0054 |
| 71.008 | 48.735 | Máx. | -0.1684 | -0.0064 | 0.0349 |
| | | Mín. | -0.1997 | -0.0076 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0012 | 0.0055 |
| 71.008 | 48.985 | Máx. | -0.1700 | -0.0067 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.2017 | -0.0079 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0012 | 0.0056 |
| 71.008 | 49.235 | Máx. | -0.1718 | -0.0070 | 0.0360 |
| | | Mín. | -0.2037 | -0.0084 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0013 | 0.0056 |
| 71.008 | 49.485 | Máx. | -0.1736 | -0.0075 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2059 | -0.0089 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0014 | 0.0057 |
| 71.008 | 49.735 | Máx. | -0.1756 | -0.0081 | 0.0369 |
| | | Mín. | -0.2082 | -0.0096 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0015 | 0.0058 |
| 71.008 | 49.930 | Máx. | -0.1773 | -0.0087 | 0.0374 |
| | | Mín. | -0.2102 | -0.0103 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0016 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.050 | 49.735 | Máx. | -0.1770 | -0.0082 | 0.0375 |
| | | Mín. | -0.2099 | -0.0098 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0015 | 0.0059 |
| 71.068 | 27.735 | Máx. | -0.1840 | 0.0072 | 0.0336 |
| | | Mín. | -0.2182 | 0.0061 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0011 | 0.0053 |
| 71.104 | 49.485 | Máx. | -0.1767 | -0.0078 | 0.0375 |
| | | Mín. | -0.2096 | -0.0092 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0014 | 0.0059 |
| 71.158 | 49.235 | Máx. | -0.1766 | -0.0074 | 0.0373 |
| | | Mín. | -0.2094 | -0.0088 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0014 | 0.0059 |
| 71.212 | 48.985 | Máx. | -0.1765 | -0.0072 | 0.0372 |
| | | Mín. | -0.2093 | -0.0085 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.240 | 27.985 | Máx. | -0.1875 | 0.0066 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2223 | 0.0056 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0010 | 0.0053 |
| 71.258 | 28.012 | Máx. | -0.1878 | 0.0066 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.2228 | 0.0055 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0010 | 0.0053 |
| 71.258 | 28.235 | Máx. | -0.1866 | 0.0060 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.2213 | 0.0051 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0009 | 0.0052 |
| 71.258 | 28.485 | Máx. | -0.1853 | 0.0057 | 0.0315 |
| | | Mín. | -0.2198 | 0.0048 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0009 | 0.0049 |
| 71.258 | 28.735 | Máx. | -0.1841 | 0.0058 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.2183 | 0.0049 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0009 | 0.0047 |
| 71.258 | 28.985 | Máx. | -0.1828 | 0.0066 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.2168 | 0.0056 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0010 | 0.0043 |
| 71.258 | 28.987 | Máx. | -0.1829 | 0.0074 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.2169 | 0.0062 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0012 | 0.0041 |
| 71.258 | 29.337 | Máx. | -0.1807 | 0.0074 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.2143 | 0.0062 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0012 | 0.0041 |
| 71.258 | 29.485 | Máx. | -0.1795 | 0.0088 | 0.0238 |
| | | Mín. | -0.2129 | 0.0074 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0014 | 0.0037 |
| 71.258 | 29.735 | Máx. | -0.1775 | 0.0094 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.2105 | 0.0079 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0015 | 0.0034 |
| 71.258 | 29.985 | Máx. | -0.1755 | 0.0098 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.2081 | 0.0083 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0015 | 0.0032 |
| 71.258 | 30.235 | Máx. | -0.1734 | 0.0101 | 0.0190 |
| | | Mín. | -0.2056 | 0.0085 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0016 | 0.0030 |
| 71.258 | 30.485 | Máx. | -0.1712 | 0.0105 | 0.0181 |
| | | Mín. | -0.2031 | 0.0089 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0016 | 0.0028 |
| 71.258 | 30.735 | Máx. | -0.1690 | 0.0112 | 0.0175 |
| | | Mín. | -0.2004 | 0.0095 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0018 | 0.0028 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 30.837 | Máx. | -0.1681 | 0.0123 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1994 | 0.0104 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0019 | 0.0027 |
| 71.258 | 31.187 | Máx. | -0.1645 | 0.0123 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1951 | 0.0104 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0019 | 0.0027 |
| 71.258 | 31.235 | Máx. | -0.1638 | 0.0131 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1943 | 0.0111 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0021 | 0.0027 |
| 71.258 | 31.485 | Máx. | -0.1609 | 0.0135 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1909 | 0.0114 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0021 | 0.0027 |
| 71.258 | 31.735 | Máx. | -0.1581 | 0.0133 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.1875 | 0.0112 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0021 | 0.0027 |
| 71.258 | 31.985 | Máx. | -0.1553 | 0.0126 | 0.0177 |
| | | Mín. | -0.1842 | 0.0106 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0020 | 0.0028 |
| 71.258 | 32.235 | Máx. | -0.1527 | 0.0115 | 0.0180 |
| | | Mín. | -0.1812 | 0.0097 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0018 | 0.0028 |
| 71.258 | 32.485 | Máx. | -0.1504 | 0.0103 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.1784 | 0.0087 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0016 | 0.0029 |
| 71.258 | 32.735 | Máx. | -0.1484 | 0.0089 | 0.0186 |
| | | Mín. | -0.1760 | 0.0075 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0014 | 0.0029 |
| 71.258 | 32.985 | Máx. | -0.1467 | 0.0075 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.1740 | 0.0063 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0012 | 0.0029 |
| 71.258 | 33.235 | Máx. | -0.1452 | 0.0062 | 0.0190 |
| | | Mín. | -0.1723 | 0.0052 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0010 | 0.0030 |
| 71.258 | 33.485 | Máx. | -0.1441 | 0.0049 | 0.0191 |
| | | Mín. | -0.1709 | 0.0041 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0008 | 0.0030 |
| 71.258 | 33.735 | Máx. | -0.1432 | 0.0037 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.1699 | 0.0031 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0006 | 0.0030 |
| 71.258 | 33.985 | Máx. | -0.1426 | 0.0025 | 0.0193 |
| | | Mín. | -0.1691 | 0.0021 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0004 | 0.0030 |
| 71.258 | 34.235 | Máx. | -0.1422 | 0.0015 | 0.0194 |
| | | Mín. | -0.1686 | 0.0012 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0002 | 0.0030 |
| 71.258 | 34.485 | Máx. | -0.1420 | 0.0005 | 0.0194 |
| | | Mín. | -0.1684 | 0.0004 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0001 | 0.0030 |
| 71.258 | 34.735 | Máx. | -0.1420 | -0.0004 | 0.0194 |
| | | Mín. | -0.1684 | -0.0005 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0001 | 0.0030 |
| 71.258 | 34.985 | Máx. | -0.1422 | -0.0012 | 0.0194 |
| | | Mín. | -0.1686 | -0.0014 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0002 | 0.0030 |
| 71.258 | 35.235 | Máx. | -0.1426 | -0.0020 | 0.0193 |
| | | Mín. | -0.1691 | -0.0023 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0004 | 0.0030 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 35.485 | Máx. | -0.1431 | -0.0027 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.1698 | -0.0033 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0005 | 0.0030 |
| 71.258 | 35.735 | Máx. | -0.1439 | -0.0035 | 0.0191 |
| | | Mín. | -0.1707 | -0.0042 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0007 | 0.0030 |
| 71.258 | 35.985 | Máx. | -0.1449 | -0.0043 | 0.0189 |
| | | Mín. | -0.1719 | -0.0051 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0008 | 0.0030 |
| 71.258 | 36.235 | Máx. | -0.1461 | -0.0051 | 0.0186 |
| | | Mín. | -0.1733 | -0.0061 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0010 | 0.0029 |
| 71.258 | 36.485 | Máx. | -0.1475 | -0.0059 | 0.0182 |
| | | Mín. | -0.1749 | -0.0070 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0011 | 0.0029 |
| 71.258 | 36.735 | Máx. | -0.1490 | -0.0065 | 0.0178 |
| | | Mín. | -0.1768 | -0.0078 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0012 | 0.0028 |
| 71.258 | 36.985 | Máx. | -0.1507 | -0.0071 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1788 | -0.0084 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0013 | 0.0027 |
| 71.258 | 37.235 | Máx. | -0.1526 | -0.0074 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.1810 | -0.0087 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0014 | 0.0026 |
| 71.258 | 37.485 | Máx. | -0.1544 | -0.0074 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.1832 | -0.0087 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0014 | 0.0025 |
| 71.258 | 37.735 | Máx. | -0.1563 | -0.0070 | 0.0150 |
| | | Mín. | -0.1854 | -0.0083 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0013 | 0.0024 |
| 71.258 | 37.985 | Máx. | -0.1580 | -0.0061 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.1874 | -0.0072 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0011 | 0.0022 |
| 71.258 | 38.187 | Máx. | -0.1593 | -0.0040 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.1889 | -0.0047 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0007 | 0.0020 |
| 71.258 | 38.537 | Máx. | -0.1606 | -0.0040 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.1905 | -0.0047 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0007 | 0.0020 |
| 71.258 | 38.735 | Máx. | -0.1609 | -0.0019 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1909 | -0.0022 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0003 | 0.0019 |
| 71.258 | 38.985 | Máx. | -0.1612 | -0.0008 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1912 | -0.0010 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0002 | 0.0018 |
| 71.258 | 39.235 | Máx. | -0.1613 | -0.0002 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.1913 | -0.0002 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0000 | 0.0017 |
| 71.258 | 39.485 | Máx. | -0.1612 | 0.0003 | 0.0103 |
| | | Mín. | -0.1912 | 0.0002 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0000 | 0.0016 |
| 71.258 | 39.735 | Máx. | -0.1611 | 0.0004 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.1911 | 0.0004 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0001 | 0.0016 |
| 71.258 | 39.985 | Máx. | -0.1610 | 0.0004 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1910 | 0.0004 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0001 | 0.0016 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 40.235 | Máx. | -0.1610 | 0.0004 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.1909 | 0.0003 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0001 | 0.0016 |
| 71.258 | 40.485 | Máx. | -0.1609 | 0.0003 | 0.0103 |
| | | Mín. | -0.1908 | 0.0003 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0000 | 0.0016 |
| 71.258 | 40.735 | Máx. | -0.1608 | 0.0004 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.1908 | 0.0003 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0001 | 0.0017 |
| 71.258 | 40.985 | Máx. | -0.1608 | 0.0007 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.1907 | 0.0006 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0001 | 0.0018 |
| 71.258 | 41.235 | Máx. | -0.1606 | 0.0014 | 0.0120 |
| | | Mín. | -0.1905 | 0.0012 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0002 | 0.0019 |
| 71.258 | 41.485 | Máx. | -0.1603 | 0.0025 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.1901 | 0.0021 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0004 | 0.0020 |
| 71.258 | 41.537 | Máx. | -0.1602 | 0.0036 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.1901 | 0.0031 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0006 | 0.0022 |
| 71.258 | 41.887 | Máx. | -0.1592 | 0.0036 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.1888 | 0.0031 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0006 | 0.0022 |
| 71.258 | 41.985 | Máx. | -0.1587 | 0.0050 | 0.0149 |
| | | Mín. | -0.1882 | 0.0042 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0008 | 0.0023 |
| 71.258 | 42.235 | Máx. | -0.1575 | 0.0056 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.1868 | 0.0048 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0009 | 0.0025 |
| 71.258 | 42.485 | Máx. | -0.1562 | 0.0057 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.1853 | 0.0048 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0009 | 0.0027 |
| 71.258 | 42.735 | Máx. | -0.1550 | 0.0053 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.1839 | 0.0045 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0008 | 0.0029 |
| 71.258 | 42.985 | Máx. | -0.1540 | 0.0045 | 0.0196 |
| | | Mín. | -0.1826 | 0.0038 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0007 | 0.0031 |
| 71.258 | 43.235 | Máx. | -0.1531 | 0.0035 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.1816 | 0.0029 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0005 | 0.0033 |
| 71.258 | 43.485 | Máx. | -0.1525 | 0.0023 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1809 | 0.0020 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0004 | 0.0034 |
| 71.258 | 43.735 | Máx. | -0.1521 | 0.0011 | 0.0228 |
| | | Mín. | -0.1804 | 0.0010 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0002 | 0.0036 |
| 71.258 | 43.985 | Máx. | -0.1520 | -0.0001 | 0.0238 |
| | | Mín. | -0.1803 | -0.0001 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0000 | 0.0037 |
| 71.258 | 44.235 | Máx. | -0.1522 | -0.0010 | 0.0247 |
| | | Mín. | -0.1805 | -0.0012 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0002 | 0.0039 |
| 71.258 | 44.485 | Máx. | -0.1526 | -0.0019 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.1809 | -0.0023 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0004 | 0.0040 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 44.735 | Máx. | -0.1532 | -0.0028 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.1817 | -0.0033 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0005 | 0.0041 |
| 71.258 | 44.985 | Máx. | -0.1540 | -0.0035 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.1826 | -0.0041 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0006 | 0.0043 |
| 71.258 | 45.235 | Máx. | -0.1549 | -0.0041 | 0.0279 |
| | | Mín. | -0.1838 | -0.0049 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0008 | 0.0044 |
| 71.258 | 45.485 | Máx. | -0.1561 | -0.0047 | 0.0287 |
| | | Mín. | -0.1851 | -0.0055 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0009 | 0.0045 |
| 71.258 | 45.735 | Máx. | -0.1573 | -0.0051 | 0.0294 |
| | | Mín. | -0.1866 | -0.0060 | 0.0248 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0009 | 0.0046 |
| 71.258 | 45.985 | Máx. | -0.1586 | -0.0055 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.1881 | -0.0065 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0010 | 0.0047 |
| 71.258 | 46.235 | Máx. | -0.1600 | -0.0057 | 0.0309 |
| | | Mín. | -0.1898 | -0.0068 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0011 | 0.0048 |
| 71.258 | 46.485 | Máx. | -0.1615 | -0.0060 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.0071 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0011 | 0.0050 |
| 71.258 | 46.735 | Máx. | -0.1631 | -0.0061 | 0.0323 |
| | | Mín. | -0.1934 | -0.0072 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0011 | 0.0051 |
| 71.258 | 46.985 | Máx. | -0.1646 | -0.0062 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.1952 | -0.0074 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0012 | 0.0052 |
| 71.258 | 47.235 | Máx. | -0.1662 | -0.0063 | 0.0336 |
| | | Mín. | -0.1971 | -0.0075 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0012 | 0.0053 |
| 71.258 | 47.485 | Máx. | -0.1678 | -0.0064 | 0.0342 |
| | | Mín. | -0.1990 | -0.0076 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0012 | 0.0054 |
| 71.258 | 47.735 | Máx. | -0.1694 | -0.0064 | 0.0348 |
| | | Mín. | -0.2010 | -0.0076 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0012 | 0.0055 |
| 71.258 | 47.985 | Máx. | -0.1711 | -0.0065 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.2029 | -0.0077 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0012 | 0.0055 |
| 71.258 | 48.235 | Máx. | -0.1727 | -0.0066 | 0.0359 |
| | | Mín. | -0.2048 | -0.0078 | 0.0303 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0012 | 0.0056 |
| 71.258 | 48.485 | Máx. | -0.1744 | -0.0067 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2068 | -0.0080 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0012 | 0.0057 |
| 71.258 | 48.735 | Máx. | -0.1761 | -0.0069 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2089 | -0.0082 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.258 | 48.774 | Máx. | -0.1764 | -0.0070 | 0.0371 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0083 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.266 | 48.735 | Máx. | -0.1764 | -0.0069 | 0.0371 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0082 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.320 | 48.485 | Máx. | -0.1764 | -0.0069 | 0.0371 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0081 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.374 | 48.235 | Máx. | -0.1764 | -0.0068 | 0.0370 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0081 | 0.0312 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.411 | 28.235 | Máx. | -0.1911 | 0.0066 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2266 | 0.0056 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0010 | 0.0054 |
| 71.429 | 47.985 | Máx. | -0.1764 | -0.0069 | 0.0369 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0082 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.483 | 47.735 | Máx. | -0.1764 | -0.0069 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0082 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.508 | 28.375 | Máx. | -0.1930 | 0.0070 | 0.0348 |
| | | Mín. | -0.2290 | 0.0059 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0011 | 0.0055 |
| 71.508 | 28.485 | Máx. | -0.1923 | 0.0070 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2281 | 0.0059 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0011 | 0.0053 |
| 71.508 | 28.735 | Máx. | -0.1908 | 0.0074 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.2263 | 0.0062 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0012 | 0.0051 |
| 71.508 | 28.985 | Máx. | -0.1891 | 0.0084 | 0.0311 |
| | | Mín. | -0.2243 | 0.0071 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0013 | 0.0049 |
| 71.508 | 28.987 | Máx. | -0.1892 | 0.0093 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.2244 | 0.0079 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0015 | 0.0047 |
| 71.508 | 29.337 | Máx. | -0.1864 | 0.0093 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.2211 | 0.0079 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0015 | 0.0047 |
| 71.508 | 29.485 | Máx. | -0.1850 | 0.0106 | 0.0279 |
| | | Mín. | -0.2194 | 0.0090 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0017 | 0.0044 |
| 71.508 | 29.735 | Máx. | -0.1826 | 0.0111 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.2166 | 0.0093 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0017 | 0.0041 |
| 71.508 | 29.985 | Máx. | -0.1802 | 0.0111 | 0.0248 |
| | | Mín. | -0.2137 | 0.0094 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0017 | 0.0039 |
| 71.508 | 30.235 | Máx. | -0.1778 | 0.0111 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.2109 | 0.0094 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0017 | 0.0037 |
| 71.508 | 30.485 | Máx. | -0.1755 | 0.0112 | 0.0229 |
| | | Mín. | -0.2082 | 0.0095 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0018 | 0.0036 |
| 71.508 | 30.735 | Máx. | -0.1731 | 0.0116 | 0.0223 |
| | | Mín. | -0.2054 | 0.0098 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0018 | 0.0035 |
| 71.508 | 30.837 | Máx. | -0.1722 | 0.0125 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.2043 | 0.0106 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0020 | 0.0034 |
| 71.508 | 31.187 | Máx. | -0.1685 | 0.0125 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.1999 | 0.0106 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0020 | 0.0034 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 31.235 | Máx. | -0.1679 | 0.0132 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1992 | 0.0111 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0021 | 0.0034 |
| 71.508 | 31.485 | Máx. | -0.1650 | 0.0135 | 0.0217 |
| | | Mín. | -0.1957 | 0.0113 | 0.0183 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0021 | 0.0034 |
| 71.508 | 31.735 | Máx. | -0.1622 | 0.0131 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1924 | 0.0111 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0021 | 0.0034 |
| 71.508 | 31.985 | Máx. | -0.1595 | 0.0124 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.1891 | 0.0104 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0019 | 0.0034 |
| 71.508 | 32.235 | Máx. | -0.1570 | 0.0113 | 0.0221 |
| | | Mín. | -0.1862 | 0.0095 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0018 | 0.0035 |
| 71.508 | 32.485 | Máx. | -0.1547 | 0.0100 | 0.0223 |
| | | Mín. | -0.1835 | 0.0085 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0016 | 0.0035 |
| 71.508 | 32.735 | Máx. | -0.1527 | 0.0087 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.1811 | 0.0073 | 0.0190 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0014 | 0.0035 |
| 71.508 | 32.985 | Máx. | -0.1510 | 0.0074 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.1791 | 0.0062 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0012 | 0.0036 |
| 71.508 | 33.235 | Máx. | -0.1496 | 0.0060 | 0.0228 |
| | | Mín. | -0.1775 | 0.0051 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0009 | 0.0036 |
| 71.508 | 33.485 | Máx. | -0.1485 | 0.0048 | 0.0229 |
| | | Mín. | -0.1761 | 0.0040 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0007 | 0.0036 |
| 71.508 | 33.735 | Máx. | -0.1476 | 0.0036 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.1751 | 0.0030 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0006 | 0.0036 |
| 71.508 | 33.985 | Máx. | -0.1470 | 0.0025 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1744 | 0.0021 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0004 | 0.0036 |
| 71.508 | 34.235 | Máx. | -0.1466 | 0.0014 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1739 | 0.0012 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0002 | 0.0036 |
| 71.508 | 34.485 | Máx. | -0.1464 | 0.0005 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1737 | 0.0004 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0001 | 0.0036 |
| 71.508 | 34.735 | Máx. | -0.1464 | -0.0004 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1737 | -0.0005 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0001 | 0.0036 |
| 71.508 | 34.985 | Máx. | -0.1466 | -0.0012 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1739 | -0.0014 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0002 | 0.0036 |
| 71.508 | 35.235 | Máx. | -0.1470 | -0.0019 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1744 | -0.0023 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0004 | 0.0036 |
| 71.508 | 35.485 | Máx. | -0.1476 | -0.0027 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.1750 | -0.0031 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0005 | 0.0036 |
| 71.508 | 35.735 | Máx. | -0.1483 | -0.0034 | 0.0229 |
| | | Mín. | -0.1759 | -0.0040 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0006 | 0.0036 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 35.985 | Máx. | -0.1493 | -0.0042 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.1770 | -0.0049 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0008 | 0.0036 |
| 71.508 | 36.235 | Máx. | -0.1504 | -0.0049 | 0.0224 |
| | | Mín. | -0.1784 | -0.0058 | 0.0189 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0009 | 0.0035 |
| 71.508 | 36.485 | Máx. | -0.1517 | -0.0056 | 0.0221 |
| | | Mín. | -0.1799 | -0.0066 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0010 | 0.0035 |
| 71.508 | 36.735 | Máx. | -0.1532 | -0.0062 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1817 | -0.0073 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0011 | 0.0034 |
| 71.508 | 36.985 | Máx. | -0.1548 | -0.0066 | 0.0214 |
| | | Mín. | -0.1836 | -0.0078 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0012 | 0.0033 |
| 71.508 | 37.235 | Máx. | -0.1565 | -0.0069 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.1856 | -0.0081 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0013 | 0.0033 |
| 71.508 | 37.485 | Máx. | -0.1582 | -0.0068 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.1877 | -0.0081 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0013 | 0.0032 |
| 71.508 | 37.735 | Máx. | -0.1599 | -0.0064 | 0.0197 |
| | | Mín. | -0.1897 | -0.0076 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0012 | 0.0031 |
| 71.508 | 37.985 | Máx. | -0.1615 | -0.0055 | 0.0190 |
| | | Mín. | -0.1915 | -0.0065 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0010 | 0.0030 |
| 71.508 | 38.187 | Máx. | -0.1626 | -0.0034 | 0.0181 |
| | | Mín. | -0.1929 | -0.0040 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0006 | 0.0028 |
| 71.508 | 38.537 | Máx. | -0.1638 | -0.0034 | 0.0181 |
| | | Mín. | -0.1943 | -0.0040 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0006 | 0.0028 |
| 71.508 | 38.735 | Máx. | -0.1640 | -0.0013 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.1945 | -0.0016 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0002 | 0.0027 |
| 71.508 | 38.985 | Máx. | -0.1641 | -0.0003 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.1947 | -0.0004 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0001 | 0.0026 |
| 71.508 | 39.235 | Máx. | -0.1641 | 0.0003 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.1946 | 0.0002 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0000 | 0.0025 |
| 71.508 | 39.485 | Máx. | -0.1640 | 0.0006 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.1945 | 0.0005 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0001 | 0.0025 |
| 71.508 | 39.735 | Máx. | -0.1638 | 0.0006 | 0.0154 |
| | | Mín. | -0.1943 | 0.0005 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0001 | 0.0024 |
| 71.508 | 39.985 | Máx. | -0.1637 | 0.0004 | 0.0153 |
| | | Mín. | -0.1941 | 0.0004 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0001 | 0.0024 |
| 71.508 | 40.235 | Máx. | -0.1636 | 0.0002 | 0.0154 |
| | | Mín. | -0.1941 | 0.0002 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0000 | 0.0024 |
| 71.508 | 40.485 | Máx. | -0.1636 | 0.0000 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.1941 | 0.0000 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0000 | 0.0024 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 40.735 | Máx. | -0.1636 | -0.0000 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1941 | -0.0000 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0000 | 0.0025 |
| 71.508 | 40.985 | Máx. | -0.1637 | 0.0001 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.1941 | 0.0001 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0000 | 0.0026 |
| 71.508 | 41.235 | Máx. | -0.1637 | 0.0007 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.1941 | 0.0005 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0027 |
| 71.508 | 41.485 | Máx. | -0.1635 | 0.0016 | 0.0179 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0014 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0003 | 0.0028 |
| 71.508 | 41.537 | Máx. | -0.1635 | 0.0027 | 0.0186 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0023 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0004 | 0.0029 |
| 71.508 | 41.887 | Máx. | -0.1627 | 0.0027 | 0.0186 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0023 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0004 | 0.0029 |
| 71.508 | 41.985 | Máx. | -0.1623 | 0.0040 | 0.0195 |
| | | Mín. | -0.1925 | 0.0033 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0006 | 0.0031 |
| 71.508 | 42.235 | Máx. | -0.1613 | 0.0046 | 0.0206 |
| | | Mín. | -0.1913 | 0.0039 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0007 | 0.0032 |
| 71.508 | 42.485 | Máx. | -0.1603 | 0.0046 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.1901 | 0.0039 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0007 | 0.0034 |
| 71.508 | 42.735 | Máx. | -0.1594 | 0.0042 | 0.0226 |
| | | Mín. | -0.1890 | 0.0035 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0007 | 0.0036 |
| 71.508 | 42.985 | Máx. | -0.1585 | 0.0034 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.1880 | 0.0029 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0005 | 0.0037 |
| 71.508 | 43.235 | Máx. | -0.1579 | 0.0025 | 0.0247 |
| | | Mín. | -0.1873 | 0.0021 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0004 | 0.0039 |
| 71.508 | 43.485 | Máx. | -0.1575 | 0.0014 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.1868 | 0.0011 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0002 | 0.0040 |
| 71.508 | 43.735 | Máx. | -0.1573 | 0.0002 | 0.0266 |
| | | Mín. | -0.1866 | 0.0002 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0000 | 0.0042 |
| 71.508 | 43.985 | Máx. | -0.1574 | -0.0008 | 0.0275 |
| | | Mín. | -0.1867 | -0.0010 | 0.0231 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0001 | 0.0043 |
| 71.508 | 44.235 | Máx. | -0.1578 | -0.0017 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.1871 | -0.0021 | 0.0238 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0003 | 0.0044 |
| 71.508 | 44.485 | Máx. | -0.1583 | -0.0026 | 0.0291 |
| | | Mín. | -0.1878 | -0.0031 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0005 | 0.0046 |
| 71.508 | 44.735 | Máx. | -0.1591 | -0.0034 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.1887 | -0.0041 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0006 | 0.0047 |
| 71.508 | 44.985 | Máx. | -0.1601 | -0.0041 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.1899 | -0.0049 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0008 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 45.235 | Máx. | -0.1612 | -0.0047 | 0.0312 |
| | | Mín. | -0.1912 | -0.0056 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0009 | 0.0049 |
| 71.508 | 45.485 | Máx. | -0.1625 | -0.0053 | 0.0319 |
| | | Mín. | -0.1927 | -0.0062 | 0.0269 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0010 | 0.0050 |
| 71.508 | 45.735 | Máx. | -0.1639 | -0.0057 | 0.0325 |
| | | Mín. | -0.1944 | -0.0067 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0011 | 0.0051 |
| 71.508 | 45.985 | Máx. | -0.1654 | -0.0060 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.1961 | -0.0072 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0011 | 0.0052 |
| 71.508 | 46.235 | Máx. | -0.1669 | -0.0063 | 0.0338 |
| | | Mín. | -0.1980 | -0.0075 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0012 | 0.0053 |
| 71.508 | 46.485 | Máx. | -0.1686 | -0.0065 | 0.0343 |
| | | Mín. | -0.1999 | -0.0077 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0012 | 0.0054 |
| 71.508 | 46.735 | Máx. | -0.1702 | -0.0066 | 0.0348 |
| | | Mín. | -0.2019 | -0.0079 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0012 | 0.0055 |
| 71.508 | 46.985 | Máx. | -0.1719 | -0.0067 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.2039 | -0.0080 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0013 | 0.0055 |
| 71.508 | 47.235 | Máx. | -0.1736 | -0.0068 | 0.0358 |
| | | Mín. | -0.2059 | -0.0081 | 0.0302 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0013 | 0.0056 |
| 71.508 | 47.485 | Máx. | -0.1754 | -0.0069 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.2080 | -0.0082 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0013 | 0.0057 |
| 71.508 | 47.617 | Máx. | -0.1764 | -0.0070 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2092 | -0.0082 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.537 | 47.485 | Máx. | -0.1763 | -0.0069 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2091 | -0.0082 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.583 | 28.485 | Máx. | -0.1946 | 0.0072 | 0.0349 |
| | | Mín. | -0.2308 | 0.0061 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0011 | 0.0055 |
| 71.591 | 47.235 | Máx. | -0.1763 | -0.0070 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2091 | -0.0083 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0058 |
| 71.645 | 46.985 | Máx. | -0.1762 | -0.0070 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.2090 | -0.0083 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0057 |
| 71.699 | 46.735 | Máx. | -0.1761 | -0.0070 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2089 | -0.0083 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0057 |
| 71.753 | 46.485 | Máx. | -0.1760 | -0.0070 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2088 | -0.0083 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0013 | 0.0057 |
| 71.755 | 28.735 | Máx. | -0.1980 | 0.0084 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2349 | 0.0071 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0013 | 0.0055 |
| 71.758 | 28.739 | Máx. | -0.1981 | 0.0084 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2349 | 0.0071 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0013 | 0.0055 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 28.985 | Máx. | -0.1961 | 0.0098 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2326 | 0.0082 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0015 | 0.0053 |
| 71.758 | 28.987 | Máx. | -0.1962 | 0.0109 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2327 | 0.0092 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0017 | 0.0052 |
| 71.758 | 29.337 | Máx. | -0.1930 | 0.0109 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2289 | 0.0092 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0017 | 0.0052 |
| 71.758 | 29.485 | Máx. | -0.1913 | 0.0122 | 0.0314 |
| | | Mín. | -0.2268 | 0.0103 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0019 | 0.0049 |
| 71.758 | 29.735 | Máx. | -0.1886 | 0.0124 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.2236 | 0.0105 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0019 | 0.0047 |
| 71.758 | 29.985 | Máx. | -0.1859 | 0.0122 | 0.0291 |
| | | Mín. | -0.2205 | 0.0103 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0019 | 0.0046 |
| 71.758 | 30.235 | Máx. | -0.1833 | 0.0120 | 0.0281 |
| | | Mín. | -0.2174 | 0.0101 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0019 | 0.0044 |
| 71.758 | 30.485 | Máx. | -0.1808 | 0.0119 | 0.0274 |
| | | Mín. | -0.2145 | 0.0100 | 0.0231 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0019 | 0.0043 |
| 71.758 | 30.735 | Máx. | -0.1783 | 0.0121 | 0.0269 |
| | | Mín. | -0.2115 | 0.0102 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0019 | 0.0042 |
| 71.758 | 30.837 | Máx. | -0.1774 | 0.0128 | 0.0265 |
| | | Mín. | -0.2104 | 0.0108 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0020 | 0.0042 |
| 71.758 | 31.187 | Máx. | -0.1736 | 0.0128 | 0.0265 |
| | | Mín. | -0.2059 | 0.0108 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0020 | 0.0042 |
| 71.758 | 31.235 | Máx. | -0.1730 | 0.0134 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.2052 | 0.0113 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0021 | 0.0041 |
| 71.758 | 31.485 | Máx. | -0.1701 | 0.0135 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.2017 | 0.0114 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0021 | 0.0041 |
| 71.758 | 31.735 | Máx. | -0.1672 | 0.0131 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.1983 | 0.0110 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0020 | 0.0041 |
| 71.758 | 31.985 | Máx. | -0.1645 | 0.0122 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.1951 | 0.0103 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0019 | 0.0041 |
| 71.758 | 32.235 | Máx. | -0.1621 | 0.0111 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.1922 | 0.0094 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0017 | 0.0041 |
| 71.758 | 32.485 | Máx. | -0.1598 | 0.0099 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.1896 | 0.0083 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0016 | 0.0041 |
| 71.758 | 32.735 | Máx. | -0.1579 | 0.0086 | 0.0266 |
| | | Mín. | -0.1873 | 0.0072 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0013 | 0.0042 |
| 71.758 | 32.985 | Máx. | -0.1562 | 0.0072 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.1853 | 0.0061 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0011 | 0.0042 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 33.235 | Máx. | -0.1549 | 0.0059 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.1837 | 0.0050 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0009 | 0.0042 |
| 71.758 | 33.485 | Máx. | -0.1538 | 0.0047 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.1824 | 0.0039 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0007 | 0.0042 |
| 71.758 | 33.735 | Máx. | -0.1529 | 0.0035 | 0.0269 |
| | | Mín. | -0.1814 | 0.0030 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0005 | 0.0042 |
| 71.758 | 33.985 | Máx. | -0.1523 | 0.0024 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.0020 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0004 | 0.0042 |
| 71.758 | 34.235 | Máx. | -0.1519 | 0.0014 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.1802 | 0.0012 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0002 | 0.0042 |
| 71.758 | 34.485 | Máx. | -0.1517 | 0.0005 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.1799 | 0.0004 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0001 | 0.0042 |
| 71.758 | 34.735 | Máx. | -0.1517 | -0.0004 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.1799 | -0.0005 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0001 | 0.0042 |
| 71.758 | 34.985 | Máx. | -0.1519 | -0.0011 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.1802 | -0.0013 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0002 | 0.0042 |
| 71.758 | 35.235 | Máx. | -0.1523 | -0.0018 | 0.0269 |
| | | Mín. | -0.1806 | -0.0022 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0003 | 0.0042 |
| 71.758 | 35.485 | Máx. | -0.1528 | -0.0026 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.1813 | -0.0030 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0005 | 0.0042 |
| 71.758 | 35.735 | Máx. | -0.1536 | -0.0033 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.1821 | -0.0039 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0006 | 0.0042 |
| 71.758 | 35.985 | Máx. | -0.1545 | -0.0040 | 0.0266 |
| | | Mín. | -0.1832 | -0.0047 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0007 | 0.0042 |
| 71.758 | 36.235 | Máx. | -0.1556 | -0.0047 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.1845 | -0.0056 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0009 | 0.0041 |
| 71.758 | 36.485 | Máx. | -0.1568 | -0.0053 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.1860 | -0.0063 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0010 | 0.0041 |
| 71.758 | 36.735 | Máx. | -0.1582 | -0.0059 | 0.0259 |
| | | Mín. | -0.1877 | -0.0070 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0011 | 0.0041 |
| 71.758 | 36.985 | Máx. | -0.1597 | -0.0063 | 0.0256 |
| | | Mín. | -0.1895 | -0.0074 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0012 | 0.0040 |
| 71.758 | 37.235 | Máx. | -0.1614 | -0.0065 | 0.0252 |
| | | Mín. | -0.1914 | -0.0077 | 0.0213 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0012 | 0.0040 |
| 71.758 | 37.485 | Máx. | -0.1630 | -0.0064 | 0.0248 |
| | | Mín. | -0.1933 | -0.0076 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0012 | 0.0039 |
| 71.758 | 37.735 | Máx. | -0.1646 | -0.0059 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.1952 | -0.0070 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0011 | 0.0038 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 37.985 | Máx. | -0.1660 | -0.0050 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.1969 | -0.0059 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0009 | 0.0037 |
| 71.758 | 38.187 | Máx. | -0.1671 | -0.0029 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1982 | -0.0034 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0005 | 0.0036 |
| 71.758 | 38.537 | Máx. | -0.1681 | -0.0029 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.1994 | -0.0034 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0005 | 0.0036 |
| 71.758 | 38.735 | Máx. | -0.1682 | -0.0008 | 0.0223 |
| | | Mín. | -0.1995 | -0.0010 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0002 | 0.0035 |
| 71.758 | 38.985 | Máx. | -0.1682 | 0.0001 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1995 | 0.0001 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0000 | 0.0034 |
| 71.758 | 39.235 | Máx. | -0.1681 | 0.0007 | 0.0213 |
| | | Mín. | -0.1993 | 0.0006 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0001 | 0.0033 |
| 71.758 | 39.485 | Máx. | -0.1678 | 0.0009 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.1991 | 0.0008 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0033 |
| 71.758 | 39.735 | Máx. | -0.1676 | 0.0008 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.1988 | 0.0007 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0032 |
| 71.758 | 39.985 | Máx. | -0.1675 | 0.0005 | 0.0206 |
| | | Mín. | -0.1987 | 0.0004 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0032 |
| 71.758 | 40.235 | Máx. | -0.1674 | 0.0001 | 0.0206 |
| | | Mín. | -0.1986 | 0.0001 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0000 | 0.0032 |
| 71.758 | 40.485 | Máx. | -0.1675 | -0.0002 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.1986 | -0.0002 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0000 | 0.0032 |
| 71.758 | 40.735 | Máx. | -0.1675 | -0.0004 | 0.0210 |
| | | Mín. | -0.1987 | -0.0004 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0033 |
| 71.758 | 40.985 | Máx. | -0.1677 | -0.0003 | 0.0214 |
| | | Mín. | -0.1989 | -0.0004 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0034 |
| 71.758 | 41.235 | Máx. | -0.1678 | -0.0000 | 0.0220 |
| | | Mín. | -0.1990 | -0.0000 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0000 | 0.0034 |
| 71.758 | 41.485 | Máx. | -0.1678 | 0.0009 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.1990 | 0.0007 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0001 | 0.0036 |
| 71.758 | 41.537 | Máx. | -0.1678 | 0.0019 | 0.0233 |
| | | Mín. | -0.1991 | 0.0016 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0003 | 0.0037 |
| 71.758 | 41.887 | Máx. | -0.1673 | 0.0019 | 0.0233 |
| | | Mín. | -0.1984 | 0.0016 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0003 | 0.0037 |
| 71.758 | 41.985 | Máx. | -0.1669 | 0.0031 | 0.0241 |
| | | Mín. | -0.1980 | 0.0026 | 0.0203 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0005 | 0.0038 |
| 71.758 | 42.235 | Máx. | -0.1661 | 0.0036 | 0.0250 |
| | | Mín. | -0.1970 | 0.0031 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0006 | 0.0039 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 42.485 | Máx. | -0.1653 | 0.0036 | 0.0258 |
| | | Mín. | -0.1961 | 0.0031 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0006 | 0.0041 |
| 71.758 | 42.735 | Máx. | -0.1646 | 0.0032 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.1952 | 0.0027 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0005 | 0.0042 |
| 71.758 | 42.985 | Máx. | -0.1640 | 0.0025 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.1945 | 0.0021 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0004 | 0.0043 |
| 71.758 | 43.235 | Máx. | -0.1635 | 0.0015 | 0.0285 |
| | | Mín. | -0.1940 | 0.0013 | 0.0241 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0002 | 0.0045 |
| 71.758 | 43.485 | Máx. | -0.1633 | 0.0005 | 0.0294 |
| | | Mín. | -0.1937 | 0.0004 | 0.0248 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0046 |
| 71.758 | 43.735 | Máx. | -0.1634 | -0.0005 | 0.0302 |
| | | Mín. | -0.1938 | -0.0006 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0001 | 0.0047 |
| 71.758 | 43.985 | Máx. | -0.1636 | -0.0015 | 0.0309 |
| | | Mín. | -0.1941 | -0.0017 | 0.0261 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0003 | 0.0049 |
| 71.758 | 44.235 | Máx. | -0.1641 | -0.0024 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.1947 | -0.0028 | 0.0267 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0004 | 0.0050 |
| 71.758 | 44.485 | Máx. | -0.1649 | -0.0032 | 0.0323 |
| | | Mín. | -0.1955 | -0.0038 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0006 | 0.0051 |
| 71.758 | 44.735 | Máx. | -0.1658 | -0.0040 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.1966 | -0.0047 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0007 | 0.0052 |
| 71.758 | 44.985 | Máx. | -0.1669 | -0.0047 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.1980 | -0.0055 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0009 | 0.0053 |
| 71.758 | 45.235 | Máx. | -0.1682 | -0.0053 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1995 | -0.0062 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0010 | 0.0053 |
| 71.758 | 45.485 | Máx. | -0.1696 | -0.0057 | 0.0345 |
| | | Mín. | -0.2011 | -0.0068 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0011 | 0.0054 |
| 71.758 | 45.735 | Máx. | -0.1711 | -0.0062 | 0.0350 |
| | | Mín. | -0.2029 | -0.0073 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0011 | 0.0055 |
| 71.758 | 45.985 | Máx. | -0.1727 | -0.0065 | 0.0355 |
| | | Mín. | -0.2048 | -0.0077 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0012 | 0.0056 |
| 71.758 | 46.235 | Máx. | -0.1744 | -0.0068 | 0.0359 |
| | | Mín. | -0.2069 | -0.0080 | 0.0302 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0013 | 0.0056 |
| 71.758 | 46.461 | Máx. | -0.1760 | -0.0070 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2088 | -0.0083 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0013 | 0.0057 |
| 71.807 | 46.235 | Máx. | -0.1760 | -0.0069 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2087 | -0.0081 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0013 | 0.0057 |
| 71.861 | 45.985 | Máx. | -0.1760 | -0.0067 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2087 | -0.0080 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0012 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.915 | 45.735 | Máx. | -0.1760 | -0.0065 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2087 | -0.0077 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0012 | 0.0057 |
| 71.927 | 28.985 | Máx. | -0.2012 | 0.0099 | 0.0358 |
| | | Mín. | -0.2387 | 0.0083 | 0.0302 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0015 | 0.0056 |
| 71.969 | 45.485 | Máx. | -0.1760 | -0.0062 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.2088 | -0.0073 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0011 | 0.0057 |
| 72.008 | 29.337 | Máx. | -0.2000 | 0.0134 | 0.0352 |
| | | Mín. | -0.2373 | 0.0113 | 0.0296 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0021 | 0.0055 |
| 72.008 | 29.485 | Máx. | -0.1982 | 0.0134 | 0.0343 |
| | | Mín. | -0.2351 | 0.0113 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0021 | 0.0054 |
| 72.008 | 29.735 | Máx. | -0.1953 | 0.0134 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.2317 | 0.0113 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0021 | 0.0053 |
| 72.008 | 29.985 | Máx. | -0.1925 | 0.0131 | 0.0328 |
| | | Mín. | -0.2283 | 0.0110 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0021 | 0.0051 |
| 72.008 | 30.235 | Máx. | -0.1897 | 0.0127 | 0.0321 |
| | | Mín. | -0.2250 | 0.0107 | 0.0271 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0020 | 0.0050 |
| 72.008 | 30.485 | Máx. | -0.1871 | 0.0124 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.2219 | 0.0105 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0020 | 0.0050 |
| 72.008 | 30.735 | Máx. | -0.1845 | 0.0125 | 0.0311 |
| | | Mín. | -0.2188 | 0.0105 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0020 | 0.0049 |
| 72.008 | 30.837 | Máx. | -0.1835 | 0.0131 | 0.0308 |
| | | Mín. | -0.2177 | 0.0111 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0021 | 0.0048 |
| 72.008 | 31.187 | Máx. | -0.1797 | 0.0131 | 0.0308 |
| | | Mín. | -0.2131 | 0.0111 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0021 | 0.0048 |
| 72.008 | 31.235 | Máx. | -0.1790 | 0.0136 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.2123 | 0.0115 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0021 | 0.0048 |
| 72.008 | 31.485 | Máx. | -0.1761 | 0.0136 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.2088 | 0.0115 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0021 | 0.0048 |
| 72.008 | 31.735 | Máx. | -0.1732 | 0.0131 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.2055 | 0.0110 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0021 | 0.0048 |
| 72.008 | 31.985 | Máx. | -0.1705 | 0.0122 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.2023 | 0.0103 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0019 | 0.0048 |
| 72.008 | 32.235 | Máx. | -0.1681 | 0.0111 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.1993 | 0.0093 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0017 | 0.0048 |
| 72.008 | 32.485 | Máx. | -0.1659 | 0.0098 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.1967 | 0.0083 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0015 | 0.0048 |
| 72.008 | 32.735 | Máx. | -0.1639 | 0.0085 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.1944 | 0.0071 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0013 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 32.985 | Máx. | -0.1623 | 0.0071 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.1925 | 0.0060 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0011 | 0.0048 |
| 72.008 | 33.235 | Máx. | -0.1609 | 0.0058 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.1909 | 0.0049 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0009 | 0.0048 |
| 72.008 | 33.485 | Máx. | -0.1598 | 0.0046 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1896 | 0.0039 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0007 | 0.0048 |
| 72.008 | 33.735 | Máx. | -0.1590 | 0.0035 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1886 | 0.0029 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0005 | 0.0048 |
| 72.008 | 33.985 | Máx. | -0.1584 | 0.0024 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1879 | 0.0020 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0004 | 0.0048 |
| 72.008 | 34.235 | Máx. | -0.1580 | 0.0014 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1874 | 0.0012 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0002 | 0.0048 |
| 72.008 | 34.485 | Máx. | -0.1578 | 0.0005 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1872 | 0.0004 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0001 | 0.0048 |
| 72.008 | 34.735 | Máx. | -0.1578 | -0.0004 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1872 | -0.0004 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0001 | 0.0048 |
| 72.008 | 34.985 | Máx. | -0.1580 | -0.0011 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1874 | -0.0013 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0002 | 0.0048 |
| 72.008 | 35.235 | Máx. | -0.1584 | -0.0018 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1878 | -0.0021 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0003 | 0.0048 |
| 72.008 | 35.485 | Máx. | -0.1589 | -0.0025 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.1885 | -0.0030 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0005 | 0.0048 |
| 72.008 | 35.735 | Máx. | -0.1596 | -0.0032 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.1893 | -0.0038 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0006 | 0.0048 |
| 72.008 | 35.985 | Máx. | -0.1605 | -0.0039 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.1904 | -0.0046 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0007 | 0.0048 |
| 72.008 | 36.235 | Máx. | -0.1616 | -0.0045 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.0054 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0008 | 0.0047 |
| 72.008 | 36.485 | Máx. | -0.1628 | -0.0051 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.1931 | -0.0061 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0010 | 0.0047 |
| 72.008 | 36.735 | Máx. | -0.1641 | -0.0056 | 0.0299 |
| | | Mín. | -0.1947 | -0.0067 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0011 | 0.0047 |
| 72.008 | 36.985 | Máx. | -0.1656 | -0.0060 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.1964 | -0.0071 | 0.0250 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0011 | 0.0047 |
| 72.008 | 37.235 | Máx. | -0.1672 | -0.0062 | 0.0294 |
| | | Mín. | -0.1983 | -0.0073 | 0.0248 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0012 | 0.0046 |
| 72.008 | 37.485 | Máx. | -0.1687 | -0.0061 | 0.0291 |
| | | Mín. | -0.2001 | -0.0072 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0011 | 0.0046 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 37.735 | Máx. | -0.1702 | -0.0056 | 0.0288 |
| | | Mín. | -0.2019 | -0.0066 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0010 | 0.0045 |
| 72.008 | 37.985 | Máx. | -0.1716 | -0.0047 | 0.0284 |
| | | Mín. | -0.2035 | -0.0055 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0009 | 0.0045 |
| 72.008 | 38.187 | Máx. | -0.1726 | -0.0025 | 0.0278 |
| | | Mín. | -0.2047 | -0.0029 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0005 | 0.0044 |
| 72.008 | 38.537 | Máx. | -0.1735 | -0.0025 | 0.0278 |
| | | Mín. | -0.2057 | -0.0029 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0005 | 0.0044 |
| 72.008 | 38.735 | Máx. | -0.1734 | -0.0004 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.2057 | -0.0005 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0001 | 0.0043 |
| 72.008 | 38.985 | Máx. | -0.1734 | 0.0006 | 0.0266 |
| | | Mín. | -0.2056 | 0.0005 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0001 | 0.0042 |
| 72.008 | 39.235 | Máx. | -0.1731 | 0.0011 | 0.0261 |
| | | Mín. | -0.2053 | 0.0009 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0002 | 0.0041 |
| 72.008 | 39.485 | Máx. | -0.1728 | 0.0012 | 0.0258 |
| | | Mín. | -0.2050 | 0.0010 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0002 | 0.0040 |
| 72.008 | 39.735 | Máx. | -0.1726 | 0.0010 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.2047 | 0.0008 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0002 | 0.0040 |
| 72.008 | 39.985 | Máx. | -0.1724 | 0.0006 | 0.0254 |
| | | Mín. | -0.2045 | 0.0005 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0001 | 0.0040 |
| 72.008 | 40.235 | Máx. | -0.1723 | 0.0001 | 0.0254 |
| | | Mín. | -0.2044 | 0.0001 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0000 | 0.0040 |
| 72.008 | 40.485 | Máx. | -0.1724 | -0.0003 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.2044 | -0.0004 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0001 | 0.0040 |
| 72.008 | 40.735 | Máx. | -0.1725 | -0.0006 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.2046 | -0.0007 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0001 | 0.0040 |
| 72.008 | 40.985 | Máx. | -0.1727 | -0.0007 | 0.0260 |
| | | Mín. | -0.2049 | -0.0008 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0001 | 0.0041 |
| 72.008 | 41.235 | Máx. | -0.1729 | -0.0005 | 0.0265 |
| | | Mín. | -0.2051 | -0.0006 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0001 | 0.0042 |
| 72.008 | 41.485 | Máx. | -0.1730 | 0.0002 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.2052 | 0.0002 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0000 | 0.0042 |
| 72.008 | 41.537 | Máx. | -0.1731 | 0.0012 | 0.0276 |
| | | Mín. | -0.2054 | 0.0010 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0002 | 0.0043 |
| 72.008 | 41.887 | Máx. | -0.1728 | 0.0012 | 0.0276 |
| | | Mín. | -0.2049 | 0.0010 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0002 | 0.0043 |
| 72.008 | 41.985 | Máx. | -0.1725 | 0.0023 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.2046 | 0.0020 | 0.0239 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0004 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 42.235 | Máx. | -0.1719 | 0.0028 | 0.0290 |
| | | Mín. | -0.2039 | 0.0024 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0004 | 0.0046 |
| 72.008 | 42.485 | Máx. | -0.1712 | 0.0028 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.2031 | 0.0024 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0004 | 0.0047 |
| 72.008 | 42.735 | Máx. | -0.1707 | 0.0024 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.2024 | 0.0020 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0004 | 0.0048 |
| 72.008 | 42.985 | Máx. | -0.1702 | 0.0016 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2019 | 0.0014 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0003 | 0.0049 |
| 72.008 | 43.235 | Máx. | -0.1700 | 0.0007 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.2016 | 0.0006 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0001 | 0.0050 |
| 72.008 | 43.485 | Máx. | -0.1700 | -0.0002 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.2016 | -0.0003 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0000 | 0.0051 |
| 72.008 | 43.735 | Máx. | -0.1701 | -0.0011 | 0.0333 |
| | | Mín. | -0.2018 | -0.0013 | 0.0281 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0002 | 0.0052 |
| 72.008 | 43.985 | Máx. | -0.1706 | -0.0020 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2023 | -0.0024 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0004 | 0.0053 |
| 72.008 | 44.235 | Máx. | -0.1712 | -0.0029 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2030 | -0.0034 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0005 | 0.0054 |
| 72.008 | 44.485 | Máx. | -0.1720 | -0.0037 | 0.0349 |
| | | Mín. | -0.2041 | -0.0044 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0007 | 0.0055 |
| 72.008 | 44.735 | Máx. | -0.1731 | -0.0044 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2053 | -0.0053 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0008 | 0.0055 |
| 72.008 | 44.985 | Máx. | -0.1743 | -0.0051 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.2068 | -0.0060 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0009 | 0.0056 |
| 72.008 | 45.235 | Máx. | -0.1757 | -0.0056 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.2084 | -0.0067 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0010 | 0.0057 |
| 72.008 | 45.304 | Máx. | -0.1762 | -0.0058 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2089 | -0.0069 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0011 | 0.0057 |
| 72.023 | 45.235 | Máx. | -0.1762 | -0.0057 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2090 | -0.0067 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0011 | 0.0057 |
| 72.077 | 44.985 | Máx. | -0.1765 | -0.0053 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2094 | -0.0062 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0010 | 0.0057 |
| 72.131 | 44.735 | Máx. | -0.1770 | -0.0047 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2099 | -0.0056 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0009 | 0.0057 |
| 72.185 | 44.485 | Máx. | -0.1775 | -0.0041 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2106 | -0.0048 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0008 | 0.0057 |
| 72.209 | 29.485 | Máx. | -0.2044 | 0.0139 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.2424 | 0.0117 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0022 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.239 | 44.235 | Máx. | -0.1783 | -0.0033 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2114 | -0.0039 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0006 | 0.0057 |
| 72.258 | 29.623 | Máx. | -0.2042 | 0.0141 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2422 | 0.0119 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0022 | 0.0058 |
| 72.258 | 29.735 | Máx. | -0.2028 | 0.0140 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.2405 | 0.0118 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0022 | 0.0057 |
| 72.258 | 29.985 | Máx. | -0.1998 | 0.0136 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.2370 | 0.0115 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0021 | 0.0056 |
| 72.258 | 30.235 | Máx. | -0.1970 | 0.0132 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2336 | 0.0111 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0021 | 0.0055 |
| 72.258 | 30.485 | Máx. | -0.1942 | 0.0129 | 0.0350 |
| | | Mín. | -0.2303 | 0.0108 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0020 | 0.0055 |
| 72.258 | 30.735 | Máx. | -0.1915 | 0.0128 | 0.0347 |
| | | Mín. | -0.2272 | 0.0108 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0020 | 0.0054 |
| 72.258 | 30.837 | Máx. | -0.1905 | 0.0134 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2260 | 0.0113 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0021 | 0.0054 |
| 72.258 | 31.187 | Máx. | -0.1866 | 0.0134 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2213 | 0.0113 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0021 | 0.0054 |
| 72.258 | 31.235 | Máx. | -0.1859 | 0.0138 | 0.0343 |
| | | Mín. | -0.2205 | 0.0116 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0022 | 0.0054 |
| 72.258 | 31.485 | Máx. | -0.1830 | 0.0137 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.2170 | 0.0116 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0022 | 0.0054 |
| 72.258 | 31.735 | Máx. | -0.1801 | 0.0131 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.2136 | 0.0111 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0021 | 0.0053 |
| 72.258 | 31.985 | Máx. | -0.1774 | 0.0122 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.2104 | 0.0103 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0019 | 0.0053 |
| 72.258 | 32.235 | Máx. | -0.1749 | 0.0110 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.2075 | 0.0093 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0017 | 0.0053 |
| 72.258 | 32.485 | Máx. | -0.1727 | 0.0098 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.2048 | 0.0082 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0015 | 0.0053 |
| 72.258 | 32.735 | Máx. | -0.1708 | 0.0084 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.2026 | 0.0071 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0013 | 0.0053 |
| 72.258 | 32.985 | Máx. | -0.1692 | 0.0071 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.2006 | 0.0060 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0011 | 0.0053 |
| 72.258 | 33.235 | Máx. | -0.1678 | 0.0058 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1990 | 0.0049 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0009 | 0.0053 |
| 72.258 | 33.485 | Máx. | -0.1667 | 0.0046 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1978 | 0.0039 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0007 | 0.0053 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 33.735 | Máx. | -0.1659 | 0.0034 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1968 | 0.0029 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0005 | 0.0054 |
| 72.258 | 33.985 | Máx. | -0.1653 | 0.0024 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1961 | 0.0020 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0004 | 0.0054 |
| 72.258 | 34.235 | Máx. | -0.1649 | 0.0014 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1956 | 0.0012 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0002 | 0.0054 |
| 72.258 | 34.485 | Máx. | -0.1647 | 0.0005 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0004 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0001 | 0.0054 |
| 72.258 | 34.735 | Máx. | -0.1647 | -0.0004 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1954 | -0.0004 | 0.0288 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0001 | 0.0054 |
| 72.258 | 34.985 | Máx. | -0.1649 | -0.0011 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1956 | -0.0013 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0002 | 0.0053 |
| 72.258 | 35.235 | Máx. | -0.1653 | -0.0018 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.1960 | -0.0021 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0003 | 0.0053 |
| 72.258 | 35.485 | Máx. | -0.1658 | -0.0024 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.1966 | -0.0029 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0005 | 0.0053 |
| 72.258 | 35.735 | Máx. | -0.1665 | -0.0031 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.1975 | -0.0037 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0006 | 0.0053 |
| 72.258 | 35.985 | Máx. | -0.1673 | -0.0038 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.1985 | -0.0045 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0007 | 0.0053 |
| 72.258 | 36.235 | Máx. | -0.1684 | -0.0044 | 0.0337 |
| | | Mín. | -0.1997 | -0.0052 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0008 | 0.0053 |
| 72.258 | 36.485 | Máx. | -0.1696 | -0.0050 | 0.0336 |
| | | Mín. | -0.2011 | -0.0059 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0009 | 0.0053 |
| 72.258 | 36.735 | Máx. | -0.1709 | -0.0055 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.2027 | -0.0065 | 0.0282 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0010 | 0.0052 |
| 72.258 | 36.985 | Máx. | -0.1723 | -0.0058 | 0.0333 |
| | | Mín. | -0.2044 | -0.0069 | 0.0281 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0011 | 0.0052 |
| 72.258 | 37.235 | Máx. | -0.1738 | -0.0060 | 0.0331 |
| | | Mín. | -0.2062 | -0.0071 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0011 | 0.0052 |
| 72.258 | 37.485 | Máx. | -0.1753 | -0.0059 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.2080 | -0.0070 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0011 | 0.0052 |
| 72.258 | 37.735 | Máx. | -0.1768 | -0.0054 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.2097 | -0.0064 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0010 | 0.0051 |
| 72.258 | 37.985 | Máx. | -0.1781 | -0.0044 | 0.0324 |
| | | Mín. | -0.2112 | -0.0052 | 0.0273 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0008 | 0.0051 |
| 72.258 | 38.187 | Máx. | -0.1791 | -0.0021 | 0.0319 |
| | | Mín. | -0.2124 | -0.0025 | 0.0269 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0004 | 0.0050 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 38.537 | Máx. | -0.1798 | -0.0021 | 0.0319 |
| | | Mín. | -0.2132 | -0.0025 | 0.0269 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0004 | 0.0050 |
| 72.258 | 38.735 | Máx. | -0.1797 | 0.0000 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2131 | 0.0000 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0000 | 0.0049 |
| 72.258 | 38.985 | Máx. | -0.1795 | 0.0011 | 0.0308 |
| | | Mín. | -0.2129 | 0.0009 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0002 | 0.0048 |
| 72.258 | 39.235 | Máx. | -0.1792 | 0.0015 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.2125 | 0.0013 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0002 | 0.0048 |
| 72.258 | 39.485 | Máx. | -0.1788 | 0.0015 | 0.0300 |
| | | Mín. | -0.2121 | 0.0013 | 0.0253 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0002 | 0.0047 |
| 72.258 | 39.735 | Máx. | -0.1785 | 0.0012 | 0.0297 |
| | | Mín. | -0.2117 | 0.0010 | 0.0250 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0002 | 0.0047 |
| 72.258 | 39.985 | Máx. | -0.1783 | 0.0007 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.2114 | 0.0006 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0001 | 0.0046 |
| 72.258 | 40.235 | Máx. | -0.1782 | 0.0000 | 0.0295 |
| | | Mín. | -0.2113 | 0.0000 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0000 | 0.0046 |
| 72.258 | 40.485 | Máx. | -0.1783 | -0.0005 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.2114 | -0.0005 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0001 | 0.0046 |
| 72.258 | 40.735 | Máx. | -0.1784 | -0.0008 | 0.0297 |
| | | Mín. | -0.2116 | -0.0010 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0002 | 0.0047 |
| 72.258 | 40.985 | Máx. | -0.1787 | -0.0010 | 0.0300 |
| | | Mín. | -0.2120 | -0.0012 | 0.0253 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0002 | 0.0047 |
| 72.258 | 41.235 | Máx. | -0.1790 | -0.0009 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.2123 | -0.0010 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0002 | 0.0048 |
| 72.258 | 41.485 | Máx. | -0.1792 | -0.0003 | 0.0309 |
| | | Mín. | -0.2126 | -0.0004 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0001 | 0.0048 |
| 72.258 | 41.537 | Máx. | -0.1794 | 0.0006 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2127 | 0.0005 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0001 | 0.0049 |
| 72.258 | 41.887 | Máx. | -0.1792 | 0.0006 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2125 | 0.0005 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0001 | 0.0049 |
| 72.258 | 41.985 | Máx. | -0.1789 | 0.0017 | 0.0319 |
| | | Mín. | -0.2122 | 0.0014 | 0.0269 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0003 | 0.0050 |
| 72.258 | 42.235 | Máx. | -0.1785 | 0.0022 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.2117 | 0.0018 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0003 | 0.0051 |
| 72.258 | 42.485 | Máx. | -0.1780 | 0.0021 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2111 | 0.0018 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0003 | 0.0052 |
| 72.258 | 42.735 | Máx. | -0.1776 | 0.0017 | 0.0338 |
| | | Mín. | -0.2106 | 0.0014 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0003 | 0.0053 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 42.985 | Máx. | -0.1773 | 0.0010 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2102 | 0.0008 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0002 | 0.0054 |
| 72.258 | 43.235 | Máx. | -0.1771 | 0.0001 | 0.0348 |
| | | Mín. | -0.2101 | 0.0001 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0000 | 0.0055 |
| 72.258 | 43.485 | Máx. | -0.1772 | -0.0007 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2102 | -0.0009 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0001 | 0.0055 |
| 72.258 | 43.735 | Máx. | -0.1775 | -0.0016 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.2106 | -0.0019 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0003 | 0.0056 |
| 72.258 | 43.985 | Máx. | -0.1781 | -0.0024 | 0.0360 |
| | | Mín. | -0.2112 | -0.0028 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0004 | 0.0057 |
| 72.258 | 44.148 | Máx. | -0.1786 | -0.0029 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2118 | -0.0035 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0005 | 0.0057 |
| 72.293 | 43.985 | Máx. | -0.1792 | -0.0025 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.2126 | -0.0029 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0005 | 0.0057 |
| 72.298 | 29.735 | Máx. | -0.2041 | 0.0140 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2421 | 0.0118 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0022 | 0.0058 |
| 72.347 | 43.735 | Máx. | -0.1804 | -0.0018 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.2140 | -0.0021 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0003 | 0.0057 |
| 72.387 | 29.985 | Máx. | -0.2039 | 0.0138 | 0.0372 |
| | | Mín. | -0.2419 | 0.0116 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0022 | 0.0058 |
| 72.401 | 43.485 | Máx. | -0.1817 | -0.0010 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.2155 | -0.0012 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0002 | 0.0057 |
| 72.455 | 43.235 | Máx. | -0.1833 | -0.0003 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.2174 | -0.0003 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0001 | 0.0057 |
| 72.476 | 30.235 | Máx. | -0.2039 | 0.0134 | 0.0377 |
| | | Mín. | -0.2418 | 0.0113 | 0.0318 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0021 | 0.0059 |
| 72.508 | 30.323 | Máx. | -0.2039 | 0.0133 | 0.0381 |
| | | Mín. | -0.2418 | 0.0112 | 0.0321 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0021 | 0.0060 |
| 72.508 | 30.485 | Máx. | -0.2020 | 0.0131 | 0.0376 |
| | | Mín. | -0.2396 | 0.0111 | 0.0317 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0021 | 0.0059 |
| 72.508 | 30.735 | Máx. | -0.1993 | 0.0131 | 0.0373 |
| | | Mín. | -0.2363 | 0.0110 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0020 | 0.0059 |
| 72.508 | 30.837 | Máx. | -0.1982 | 0.0136 | 0.0371 |
| | | Mín. | -0.2351 | 0.0114 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0021 | 0.0058 |
| 72.508 | 31.187 | Máx. | -0.1942 | 0.0136 | 0.0371 |
| | | Mín. | -0.2304 | 0.0114 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0021 | 0.0058 |
| 72.508 | 31.235 | Máx. | -0.1936 | 0.0140 | 0.0370 |
| | | Mín. | -0.2296 | 0.0118 | 0.0312 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0022 | 0.0058 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 31.485 | Máx. | -0.1906 | 0.0138 | 0.0369 |
| | | Mín. | -0.2260 | 0.0116 | 0.0312 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0022 | 0.0058 |
| 72.508 | 31.735 | Máx. | -0.1877 | 0.0132 | 0.0369 |
| | | Mín. | -0.2226 | 0.0111 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0021 | 0.0058 |
| 72.508 | 31.985 | Máx. | -0.1850 | 0.0122 | 0.0369 |
| | | Mín. | -0.2194 | 0.0103 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0019 | 0.0058 |
| 72.508 | 32.235 | Máx. | -0.1825 | 0.0110 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2165 | 0.0093 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0017 | 0.0058 |
| 72.508 | 32.485 | Máx. | -0.1803 | 0.0098 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2138 | 0.0082 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0015 | 0.0058 |
| 72.508 | 32.735 | Máx. | -0.1784 | 0.0084 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2116 | 0.0071 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0013 | 0.0058 |
| 72.508 | 32.985 | Máx. | -0.1768 | 0.0071 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2096 | 0.0060 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0011 | 0.0058 |
| 72.508 | 33.235 | Máx. | -0.1754 | 0.0058 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2080 | 0.0049 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0009 | 0.0058 |
| 72.508 | 33.485 | Máx. | -0.1743 | 0.0046 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2068 | 0.0039 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0007 | 0.0058 |
| 72.508 | 33.735 | Máx. | -0.1735 | 0.0034 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2058 | 0.0029 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0005 | 0.0058 |
| 72.508 | 33.985 | Máx. | -0.1729 | 0.0024 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2051 | 0.0020 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0004 | 0.0058 |
| 72.508 | 34.235 | Máx. | -0.1725 | 0.0014 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2046 | 0.0012 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0002 | 0.0058 |
| 72.508 | 34.485 | Máx. | -0.1723 | 0.0005 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2044 | 0.0004 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0001 | 0.0058 |
| 72.508 | 34.735 | Máx. | -0.1723 | -0.0003 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2044 | -0.0004 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0001 | 0.0058 |
| 72.508 | 34.985 | Máx. | -0.1725 | -0.0010 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2046 | -0.0012 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0002 | 0.0058 |
| 72.508 | 35.235 | Máx. | -0.1728 | -0.0017 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2050 | -0.0021 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0003 | 0.0058 |
| 72.508 | 35.485 | Máx. | -0.1734 | -0.0024 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2056 | -0.0029 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0004 | 0.0058 |
| 72.508 | 35.735 | Máx. | -0.1740 | -0.0031 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.2064 | -0.0036 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0006 | 0.0057 |
| 72.508 | 35.985 | Máx. | -0.1749 | -0.0037 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.2074 | -0.0044 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0007 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 36.235 | Máx. | -0.1759 | -0.0043 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2086 | -0.0051 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0008 | 0.0057 |
| 72.508 | 36.485 | Máx. | -0.1771 | -0.0049 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2100 | -0.0058 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0009 | 0.0057 |
| 72.508 | 36.735 | Máx. | -0.1783 | -0.0054 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.2115 | -0.0064 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0010 | 0.0057 |
| 72.508 | 36.985 | Máx. | -0.1798 | -0.0057 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.2132 | -0.0068 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0011 | 0.0057 |
| 72.508 | 37.235 | Máx. | -0.1812 | -0.0059 | 0.0360 |
| | | Mín. | -0.2149 | -0.0069 | 0.0303 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0011 | 0.0056 |
| 72.508 | 37.485 | Máx. | -0.1827 | -0.0057 | 0.0358 |
| | | Mín. | -0.2167 | -0.0068 | 0.0302 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0011 | 0.0056 |
| 72.508 | 37.735 | Máx. | -0.1841 | -0.0052 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.2184 | -0.0062 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0010 | 0.0056 |
| 72.508 | 37.985 | Máx. | -0.1854 | -0.0042 | 0.0355 |
| | | Mín. | -0.2199 | -0.0050 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0008 | 0.0056 |
| 72.508 | 38.187 | Máx. | -0.1863 | -0.0018 | 0.0350 |
| | | Mín. | -0.2210 | -0.0022 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0003 | 0.0055 |
| 72.508 | 38.537 | Máx. | -0.1870 | -0.0018 | 0.0350 |
| | | Mín. | -0.2217 | -0.0022 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0003 | 0.0055 |
| 72.508 | 38.735 | Máx. | -0.1868 | 0.0005 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2215 | 0.0004 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0001 | 0.0054 |
| 72.508 | 38.985 | Máx. | -0.1864 | 0.0015 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2211 | 0.0013 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0002 | 0.0053 |
| 72.508 | 39.235 | Máx. | -0.1860 | 0.0019 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.2206 | 0.0016 | 0.0282 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0003 | 0.0053 |
| 72.508 | 39.485 | Máx. | -0.1856 | 0.0018 | 0.0331 |
| | | Mín. | -0.2201 | 0.0015 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0003 | 0.0052 |
| 72.508 | 39.735 | Máx. | -0.1852 | 0.0014 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.2197 | 0.0012 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0002 | 0.0052 |
| 72.508 | 39.985 | Máx. | -0.1850 | 0.0008 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.2194 | 0.0006 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0001 | 0.0051 |
| 72.508 | 40.235 | Máx. | -0.1849 | 0.0000 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.2193 | 0.0000 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0000 | 0.0051 |
| 72.508 | 40.485 | Máx. | -0.1849 | -0.0005 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.2194 | -0.0006 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0001 | 0.0051 |
| 72.508 | 40.735 | Máx. | -0.1852 | -0.0010 | 0.0328 |
| | | Mín. | -0.2196 | -0.0012 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0002 | 0.0051 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 40.985 | Máx. | -0.1855 | -0.0012 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.2200 | -0.0015 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0002 | 0.0052 |
| 72.508 | 41.235 | Máx. | -0.1859 | -0.0012 | 0.0333 |
| | | Mín. | -0.2204 | -0.0014 | 0.0281 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0002 | 0.0052 |
| 72.508 | 41.485 | Máx. | -0.1862 | -0.0007 | 0.0337 |
| | | Mín. | -0.2208 | -0.0008 | 0.0284 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0001 | 0.0053 |
| 72.508 | 41.537 | Máx. | -0.1863 | 0.0001 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.2210 | 0.0001 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0000 | 0.0053 |
| 72.508 | 41.887 | Máx. | -0.1863 | 0.0001 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.2210 | 0.0001 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0000 | 0.0053 |
| 72.508 | 41.985 | Máx. | -0.1861 | 0.0012 | 0.0346 |
| | | Mín. | -0.2207 | 0.0010 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0002 | 0.0054 |
| 72.508 | 42.235 | Máx. | -0.1857 | 0.0016 | 0.0352 |
| | | Mín. | -0.2203 | 0.0014 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0003 | 0.0055 |
| 72.508 | 42.485 | Máx. | -0.1854 | 0.0016 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.2198 | 0.0013 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0002 | 0.0056 |
| 72.508 | 42.735 | Máx. | -0.1851 | 0.0012 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.2195 | 0.0010 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0002 | 0.0057 |
| 72.508 | 42.985 | Máx. | -0.1849 | 0.0006 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.2193 | 0.0005 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0001 | 0.0057 |
| 72.508 | 42.992 | Máx. | -0.1849 | 0.0006 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2193 | 0.0005 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0001 | 0.0058 |
| 72.510 | 42.985 | Máx. | -0.1850 | 0.0006 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2194 | 0.0005 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0001 | 0.0058 |
| 72.564 | 42.735 | Máx. | -0.1869 | 0.0011 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2216 | 0.0009 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0002 | 0.0058 |
| 72.566 | 30.485 | Máx. | -0.2039 | 0.0131 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2419 | 0.0110 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0021 | 0.0060 |
| 72.618 | 42.485 | Máx. | -0.1888 | 0.0013 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.2240 | 0.0011 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0002 | 0.0058 |
| 72.655 | 30.735 | Máx. | -0.2041 | 0.0132 | 0.0387 |
| | | Mín. | -0.2421 | 0.0111 | 0.0326 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0021 | 0.0061 |
| 72.669 | 31.235 | Máx. | -0.1988 | 0.0140 | 0.0385 |
| | | Mín. | -0.2358 | 0.0118 | 0.0325 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0022 | 0.0060 |
| 72.669 | 31.485 | Máx. | -0.1958 | 0.0138 | 0.0385 |
| | | Mín. | -0.2323 | 0.0117 | 0.0325 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0022 | 0.0060 |
| 72.669 | 31.735 | Máx. | -0.1930 | 0.0132 | 0.0385 |
| | | Mín. | -0.2288 | 0.0111 | 0.0325 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0021 | 0.0060 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.669 | 31.985 | Máx. | -0.1902 | 0.0123 | 0.0385 |
| | | Mín. | -0.2256 | 0.0103 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0019 | 0.0060 |
| 72.669 | 32.235 | Máx. | -0.1878 | 0.0111 | 0.0384 |
| | | Mín. | -0.2227 | 0.0093 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0017 | 0.0060 |
| 72.669 | 32.485 | Máx. | -0.1856 | 0.0098 | 0.0384 |
| | | Mín. | -0.2201 | 0.0082 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0015 | 0.0060 |
| 72.669 | 32.735 | Máx. | -0.1836 | 0.0084 | 0.0384 |
| | | Mín. | -0.2178 | 0.0071 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0013 | 0.0060 |
| 72.669 | 32.985 | Máx. | -0.1820 | 0.0071 | 0.0384 |
| | | Mín. | -0.2159 | 0.0060 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0011 | 0.0060 |
| 72.669 | 33.235 | Máx. | -0.1807 | 0.0058 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2143 | 0.0049 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0009 | 0.0060 |
| 72.669 | 33.485 | Máx. | -0.1796 | 0.0046 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2130 | 0.0039 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0007 | 0.0060 |
| 72.669 | 33.735 | Máx. | -0.1787 | 0.0034 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2120 | 0.0029 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0005 | 0.0060 |
| 72.669 | 33.985 | Máx. | -0.1781 | 0.0024 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2113 | 0.0020 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0004 | 0.0060 |
| 72.669 | 34.235 | Máx. | -0.1777 | 0.0014 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2108 | 0.0012 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0002 | 0.0060 |
| 72.669 | 34.485 | Máx. | -0.1776 | 0.0005 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2106 | 0.0004 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0001 | 0.0060 |
| 72.669 | 34.735 | Máx. | -0.1776 | -0.0003 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2106 | -0.0004 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0001 | 0.0060 |
| 72.669 | 34.985 | Máx. | -0.1777 | -0.0010 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.2108 | -0.0012 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0002 | 0.0060 |
| 72.669 | 35.235 | Máx. | -0.1781 | -0.0017 | 0.0382 |
| | | Mín. | -0.2112 | -0.0020 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0003 | 0.0060 |
| 72.669 | 35.485 | Máx. | -0.1786 | -0.0024 | 0.0382 |
| | | Mín. | -0.2118 | -0.0028 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0004 | 0.0060 |
| 72.669 | 35.735 | Máx. | -0.1793 | -0.0030 | 0.0381 |
| | | Mín. | -0.2126 | -0.0036 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0006 | 0.0060 |
| 72.669 | 35.985 | Máx. | -0.1801 | -0.0036 | 0.0381 |
| | | Mín. | -0.2136 | -0.0043 | 0.0321 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0007 | 0.0060 |
| 72.669 | 36.235 | Máx. | -0.1811 | -0.0043 | 0.0380 |
| | | Mín. | -0.2148 | -0.0050 | 0.0320 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0008 | 0.0060 |
| 72.669 | 36.485 | Máx. | -0.1822 | -0.0048 | 0.0379 |
| | | Mín. | -0.2162 | -0.0057 | 0.0320 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0009 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.669 | 36.735 | Máx. | -0.1835 | -0.0053 | 0.0378 |
| | | Mín. | -0.2177 | -0.0062 | 0.0319 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0010 | 0.0059 |
| 72.669 | 36.985 | Máx. | -0.1849 | -0.0056 | 0.0377 |
| | | Mín. | -0.2193 | -0.0066 | 0.0318 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0010 | 0.0059 |
| 72.669 | 37.235 | Máx. | -0.1864 | -0.0057 | 0.0376 |
| | | Mín. | -0.2211 | -0.0068 | 0.0317 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0011 | 0.0059 |
| 72.669 | 37.485 | Máx. | -0.1879 | -0.0056 | 0.0375 |
| | | Mín. | -0.2228 | -0.0066 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0010 | 0.0059 |
| 72.669 | 37.735 | Máx. | -0.1893 | -0.0051 | 0.0373 |
| | | Mín. | -0.2245 | -0.0060 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0009 | 0.0059 |
| 72.669 | 37.985 | Máx. | -0.1905 | -0.0041 | 0.0372 |
| | | Mín. | -0.2259 | -0.0048 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0008 | 0.0058 |
| 72.669 | 38.735 | Máx. | -0.1917 | 0.0011 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.2274 | 0.0009 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0002 | 0.0057 |
| 72.669 | 38.985 | Máx. | -0.1913 | 0.0020 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.2269 | 0.0017 | 0.0300 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0003 | 0.0056 |
| 72.669 | 39.235 | Máx. | -0.1908 | 0.0023 | 0.0352 |
| | | Mín. | -0.2264 | 0.0020 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0004 | 0.0055 |
| 72.669 | 39.485 | Máx. | -0.1904 | 0.0021 | 0.0348 |
| | | Mín. | -0.2258 | 0.0018 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0003 | 0.0055 |
| 72.669 | 39.735 | Máx. | -0.1900 | 0.0016 | 0.0346 |
| | | Mín. | -0.2253 | 0.0014 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0003 | 0.0054 |
| 72.669 | 39.985 | Máx. | -0.1897 | 0.0009 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2250 | 0.0007 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0001 | 0.0054 |
| 72.669 | 40.235 | Máx. | -0.1896 | 0.0001 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2249 | 0.0001 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0000 | 0.0054 |
| 72.669 | 40.485 | Máx. | -0.1897 | -0.0006 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.2250 | -0.0007 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0001 | 0.0054 |
| 72.669 | 40.735 | Máx. | -0.1899 | -0.0011 | 0.0345 |
| | | Mín. | -0.2252 | -0.0013 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0002 | 0.0054 |
| 72.669 | 40.985 | Máx. | -0.1902 | -0.0014 | 0.0347 |
| | | Mín. | -0.2256 | -0.0017 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0003 | 0.0054 |
| 72.669 | 41.235 | Máx. | -0.1906 | -0.0014 | 0.0349 |
| | | Mín. | -0.2261 | -0.0017 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0003 | 0.0055 |
| 72.669 | 41.485 | Máx. | -0.1910 | -0.0011 | 0.0352 |
| | | Mín. | -0.2265 | -0.0013 | 0.0296 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0002 | 0.0055 |
| 72.669 | 41.985 | Máx. | -0.1910 | 0.0007 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.2266 | 0.0005 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0001 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.669 | 42.235 | Máx. | -0.1907 | 0.0012 | 0.0367 |
| | | Mín. | -0.2262 | 0.0010 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0002 | 0.0058 |

CUB

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 31.328 | Máx. | -0.0012 | -0.0000 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.0014 | -0.0000 | 0.0123 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0019 |
| 62.697 | 31.578 | Máx. | -0.0020 | -0.0000 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.0024 | -0.0000 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0032 |
| 62.697 | 31.828 | Máx. | -0.0022 | 0.0000 | 0.0258 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0000 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0035 |
| 62.697 | 32.078 | Máx. | -0.0018 | 0.0000 | 0.0204 |
| | | Mín. | -0.0020 | 0.0000 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0028 |
| 62.697 | 32.328 | Máx. | -0.0008 | 0.0000 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.0010 | 0.0000 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0013 |
| 62.697 | 32.828 | Máx. | 0.0004 | 0.0000 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0000 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0005 |
| 62.697 | 33.078 | Máx. | 0.0007 | 0.0000 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.0000 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 62.697 | 33.328 | Máx. | 0.0013 | 0.0000 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0000 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0017 |
| 62.697 | 33.578 | Máx. | 0.0019 | 0.0000 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0000 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0026 |
| 62.697 | 33.828 | Máx. | 0.0024 | 0.0000 | -0.0210 |
| | | Mín. | 0.0021 | 0.0000 | -0.0243 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0033 |
| 62.697 | 34.078 | Máx. | 0.0022 | -0.0000 | -0.0192 |
| | | Mín. | 0.0019 | -0.0000 | -0.0223 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0030 |
| 62.697 | 34.578 | Máx. | -0.0036 | -0.0001 | 0.0413 |
| | | Mín. | -0.0041 | -0.0001 | 0.0357 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0056 |
| 62.697 | 34.828 | Máx. | -0.0094 | -0.0002 | 0.1087 |
| | | Mín. | -0.0109 | -0.0002 | 0.0939 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0148 |
| 62.697 | 35.078 | Máx. | -0.0158 | -0.0002 | 0.1835 |
| | | Mín. | -0.0183 | -0.0002 | 0.1585 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0000 | 0.0250 |
| 62.697 | 35.328 | Máx. | -0.0223 | -0.0002 | 0.2578 |
| | | Mín. | -0.0258 | -0.0002 | 0.2227 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0000 | 0.0352 |
| 62.697 | 35.578 | Máx. | -0.0282 | -0.0001 | 0.3261 |
| | | Mín. | -0.0326 | -0.0002 | 0.2816 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0000 | 0.0445 |
| 62.697 | 35.828 | Máx. | -0.0332 | -0.0001 | 0.3839 |
| | | Mín. | -0.0384 | -0.0001 | 0.3316 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0000 | 0.0523 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 36.078 | Máx. | -0.0370 | -0.0001 | 0.4280 |
| | | Mín. | -0.0428 | -0.0001 | 0.3696 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0000 | 0.0584 |
| 62.697 | 36.328 | Máx. | -0.0394 | -0.0000 | 0.4560 |
| | | Mín. | -0.0456 | -0.0000 | 0.3938 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0000 | 0.0622 |
| 62.697 | 36.578 | Máx. | -0.0403 | -0.0000 | 0.4663 |
| | | Mín. | -0.0466 | -0.0000 | 0.4028 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0000 | 0.0636 |
| 62.697 | 36.828 | Máx. | -0.0396 | 0.0000 | 0.4580 |
| | | Mín. | -0.0458 | 0.0000 | 0.3956 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0000 | 0.0624 |
| 62.697 | 37.078 | Máx. | -0.0372 | 0.0001 | 0.4308 |
| | | Mín. | -0.0431 | 0.0001 | 0.3721 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0000 | 0.0587 |
| 62.697 | 37.328 | Máx. | -0.0332 | 0.0001 | 0.3849 |
| | | Mín. | -0.0385 | 0.0001 | 0.3324 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0000 | 0.0525 |
| 62.697 | 37.578 | Máx. | -0.0277 | 0.0002 | 0.3213 |
| | | Mín. | -0.0321 | 0.0002 | 0.2775 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0000 | 0.0438 |
| 62.697 | 37.828 | Máx. | -0.0209 | 0.0002 | 0.2417 |
| | | Mín. | -0.0242 | 0.0002 | 0.2088 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0000 | 0.0330 |
| 62.697 | 38.078 | Máx. | -0.0129 | 0.0002 | 0.1488 |
| | | Mín. | -0.0149 | 0.0002 | 0.1285 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0000 | 0.0203 |
| 62.697 | 38.328 | Máx. | -0.0040 | 0.0003 | 0.0463 |
| | | Mín. | -0.0046 | 0.0002 | 0.0400 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0063 |
| 62.697 | 41.828 | Máx. | -0.0011 | -0.0000 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.0013 | -0.0000 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0017 |
| 62.697 | 42.078 | Máx. | -0.0021 | -0.0000 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.0025 | -0.0000 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0034 |
| 62.697 | 42.328 | Máx. | -0.0026 | -0.0000 | 0.0300 |
| | | Mín. | -0.0030 | -0.0000 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0041 |
| 62.697 | 42.578 | Máx. | -0.0024 | 0.0000 | 0.0274 |
| | | Mín. | -0.0027 | 0.0000 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0037 |
| 62.697 | 42.828 | Máx. | -0.0016 | 0.0000 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0000 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0025 |
| 62.697 | 43.078 | Máx. | -0.0005 | 0.0000 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0000 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 62.697 | 43.328 | Máx. | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 62.697 | 43.578 | Máx. | -0.0000 | -0.0000 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0000 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 62.697 | 43.828 | Máx. | -0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 44.078 | Máx. | 0.0001 | 0.0000 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0000 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 62.697 | 44.328 | Máx. | 0.0006 | 0.0000 | -0.0051 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0000 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0008 |
| 62.697 | 44.578 | Máx. | 0.0011 | 0.0000 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0000 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0015 |
| 62.697 | 44.828 | Máx. | 0.0012 | -0.0000 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0000 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0016 |
| 62.697 | 45.328 | Máx. | -0.0029 | -0.0001 | 0.0336 |
| | | Mín. | -0.0034 | -0.0001 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0046 |
| 62.697 | 45.578 | Máx. | -0.0072 | -0.0001 | 0.0830 |
| | | Mín. | -0.0083 | -0.0001 | 0.0717 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0113 |
| 62.697 | 45.828 | Máx. | -0.0117 | -0.0001 | 0.1356 |
| | | Mín. | -0.0136 | -0.0001 | 0.1171 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0000 | 0.0185 |
| 62.697 | 46.078 | Máx. | -0.0160 | -0.0001 | 0.1849 |
| | | Mín. | -0.0185 | -0.0001 | 0.1597 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0000 | 0.0252 |
| 62.697 | 46.328 | Máx. | -0.0196 | -0.0001 | 0.2265 |
| | | Mín. | -0.0226 | -0.0001 | 0.1956 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0000 | 0.0309 |
| 62.697 | 46.578 | Máx. | -0.0222 | -0.0001 | 0.2571 |
| | | Mín. | -0.0257 | -0.0001 | 0.2221 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0000 | 0.0351 |
| 62.697 | 46.828 | Máx. | -0.0237 | -0.0000 | 0.2749 |
| | | Mín. | -0.0275 | -0.0000 | 0.2374 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0000 | 0.0375 |
| 62.697 | 47.078 | Máx. | -0.0241 | 0.0000 | 0.2786 |
| | | Mín. | -0.0279 | 0.0000 | 0.2406 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0000 | 0.0380 |
| 62.697 | 47.328 | Máx. | -0.0231 | 0.0000 | 0.2680 |
| | | Mín. | -0.0268 | 0.0000 | 0.2315 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0000 | 0.0365 |
| 62.697 | 47.578 | Máx. | -0.0210 | 0.0001 | 0.2437 |
| | | Mín. | -0.0244 | 0.0001 | 0.2104 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0000 | 0.0332 |
| 62.697 | 47.828 | Máx. | -0.0179 | 0.0001 | 0.2070 |
| | | Mín. | -0.0207 | 0.0001 | 0.1788 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0000 | 0.0282 |
| 62.697 | 48.078 | Máx. | -0.0139 | 0.0001 | 0.1607 |
| | | Mín. | -0.0161 | 0.0001 | 0.1388 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0000 | 0.0219 |
| 62.697 | 48.328 | Máx. | -0.0094 | 0.0001 | 0.1087 |
| | | Mín. | -0.0109 | 0.0001 | 0.0939 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0148 |
| 62.697 | 48.578 | Máx. | -0.0049 | 0.0001 | 0.0571 |
| | | Mín. | -0.0057 | 0.0001 | 0.0494 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0000 | 0.0078 |
| 62.697 | 48.828 | Máx. | -0.0013 | 0.0000 | 0.0151 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0000 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0021 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 49.078 | Máx. | -0.0008 | -0.0144 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0009 | -0.0166 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0023 | 0.0003 |
| 62.697 | 49.328 | Máx. | -0.0097 | -0.0485 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.0112 | -0.0562 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0077 | 0.0023 |
| 62.697 | 49.578 | Máx. | -0.0234 | -0.0605 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.0271 | -0.0700 | -0.0353 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0095 | 0.0048 |
| 62.697 | 49.828 | Máx. | -0.0381 | -0.0598 | -0.0473 |
| | | Mín. | -0.0441 | -0.0693 | -0.0548 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0094 | 0.0075 |
| 62.697 | 50.078 | Máx. | -0.0516 | -0.0525 | -0.0639 |
| | | Mín. | -0.0597 | -0.0608 | -0.0740 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0083 | 0.0101 |
| 62.697 | 50.328 | Máx. | -0.0627 | -0.0424 | -0.0787 |
| | | Mín. | -0.0726 | -0.0491 | -0.0911 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0067 | 0.0124 |
| 62.697 | 50.578 | Máx. | -0.0714 | -0.0315 | -0.0906 |
| | | Mín. | -0.0826 | -0.0365 | -0.1050 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0050 | 0.0143 |
| 62.697 | 50.828 | Máx. | -0.0774 | -0.0209 | -0.0992 |
| | | Mín. | -0.0896 | -0.0242 | -0.1149 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0033 | 0.0157 |
| 62.697 | 51.078 | Máx. | -0.0811 | -0.0105 | -0.1044 |
| | | Mín. | -0.0939 | -0.0122 | -0.1208 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0017 | 0.0165 |
| 62.697 | 51.328 | Máx. | -0.0823 | -0.0003 | -0.1060 |
| | | Mín. | -0.0953 | -0.0003 | -0.1228 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0000 | 0.0167 |
| 62.697 | 51.578 | Máx. | -0.0812 | 0.0118 | -0.1043 |
| | | Mín. | -0.0940 | 0.0102 | -0.1207 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0016 | 0.0165 |
| 62.697 | 51.828 | Máx. | -0.0776 | 0.0246 | -0.0990 |
| | | Mín. | -0.0898 | 0.0213 | -0.1147 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0034 | 0.0156 |
| 62.697 | 52.078 | Máx. | -0.0713 | 0.0383 | -0.0903 |
| | | Mín. | -0.0826 | 0.0331 | -0.1045 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0052 | 0.0143 |
| 62.697 | 52.328 | Máx. | -0.0622 | 0.0530 | -0.0778 |
| | | Mín. | -0.0720 | 0.0458 | -0.0901 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0072 | 0.0123 |
| 62.697 | 52.578 | Máx. | -0.0499 | 0.0681 | -0.0617 |
| | | Mín. | -0.0578 | 0.0588 | -0.0715 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.0093 | 0.0097 |
| 62.697 | 52.828 | Máx. | -0.0346 | 0.0827 | -0.0420 |
| | | Mín. | -0.0401 | 0.0714 | -0.0486 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0113 | 0.0066 |
| 62.697 | 53.078 | Máx. | -0.0166 | 0.0945 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.0192 | 0.0816 | -0.0213 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0129 | 0.0029 |
| 62.758 | 31.187 | Máx. | -0.0009 | -0.0087 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0010 | -0.0101 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0014 | 0.0000 |
| 62.758 | 31.328 | Máx. | -0.0021 | -0.0068 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.0024 | -0.0079 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0011 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 31.578 | Máx. | -0.0035 | -0.0032 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0037 | 0.0189 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 |
| 62.758 | 31.828 | Máx. | -0.0037 | 0.0011 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.0043 | 0.0009 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0001 | 0.0033 |
| 62.758 | 32.078 | Máx. | -0.0030 | 0.0053 | 0.0190 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0046 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0007 | 0.0026 |
| 62.758 | 32.328 | Máx. | -0.0014 | 0.0072 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.0016 | 0.0062 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0010 | 0.0012 |
| 62.758 | 32.458 | Máx. | -0.0003 | 0.0050 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0043 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 |
| 62.758 | 32.608 | Máx. | 0.0004 | 0.0050 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0043 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 |
| 62.758 | 32.828 | Máx. | 0.0006 | 0.0020 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0018 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0006 |
| 62.758 | 33.078 | Máx. | 0.0011 | 0.0029 | -0.0072 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0025 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0011 |
| 62.758 | 33.328 | Máx. | 0.0019 | 0.0041 | -0.0120 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0035 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0006 | 0.0019 |
| 62.758 | 33.578 | Máx. | 0.0031 | 0.0040 | -0.0176 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0035 | -0.0203 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0005 | 0.0028 |
| 62.758 | 33.828 | Máx. | 0.0040 | 0.0013 | -0.0212 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0012 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0002 | 0.0034 |
| 62.758 | 34.078 | Máx. | 0.0038 | -0.0049 | -0.0186 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0057 | -0.0216 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0008 | 0.0029 |
| 62.758 | 34.312 | Máx. | 0.0018 | -0.0213 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0016 | -0.0247 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0034 | 0.0000 |
| 62.758 | 34.462 | Máx. | -0.0016 | -0.0213 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0018 | -0.0247 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0034 | 0.0000 |
| 62.758 | 34.578 | Máx. | -0.0056 | -0.0323 | 0.0417 |
| | | Mín. | -0.0065 | -0.0374 | 0.0360 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0051 | 0.0057 |
| 62.758 | 34.828 | Máx. | -0.0151 | -0.0397 | 0.1079 |
| | | Mín. | -0.0175 | -0.0460 | 0.0932 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0063 | 0.0147 |
| 62.758 | 35.078 | Máx. | -0.0256 | -0.0417 | 0.1812 |
| | | Mín. | -0.0296 | -0.0483 | 0.1565 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0066 | 0.0247 |
| 62.758 | 35.328 | Máx. | -0.0361 | -0.0398 | 0.2544 |
| | | Mín. | -0.0417 | -0.0461 | 0.2197 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0063 | 0.0347 |
| 62.758 | 35.578 | Máx. | -0.0456 | -0.0352 | 0.3218 |
| | | Mín. | -0.0528 | -0.0407 | 0.2779 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0056 | 0.0439 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 35.828 | Máx. | -0.0537 | -0.0284 | 0.3789 |
| | | Mín. | -0.0622 | -0.0329 | 0.3272 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0045 | 0.0517 |
| 62.758 | 36.078 | Máx. | -0.0599 | -0.0201 | 0.4225 |
| | | Mín. | -0.0694 | -0.0233 | 0.3649 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0032 | 0.0576 |
| 62.758 | 36.328 | Máx. | -0.0638 | -0.0107 | 0.4502 |
| | | Mín. | -0.0739 | -0.0124 | 0.3888 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0017 | 0.0614 |
| 62.758 | 36.578 | Máx. | -0.0653 | -0.0006 | 0.4604 |
| | | Mín. | -0.0756 | -0.0007 | 0.3976 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0001 | 0.0628 |
| 62.758 | 36.828 | Máx. | -0.0641 | 0.0114 | 0.4521 |
| | | Mín. | -0.0742 | 0.0099 | 0.3905 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0016 | 0.0616 |
| 62.758 | 37.078 | Máx. | -0.0603 | 0.0235 | 0.4251 |
| | | Mín. | -0.0698 | 0.0203 | 0.3671 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0032 | 0.0580 |
| 62.758 | 37.328 | Máx. | -0.0539 | 0.0352 | 0.3795 |
| | | Mín. | -0.0624 | 0.0304 | 0.3278 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0048 | 0.0517 |
| 62.758 | 37.578 | Máx. | -0.0450 | 0.0461 | 0.3166 |
| | | Mín. | -0.0521 | 0.0398 | 0.2734 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0063 | 0.0432 |
| 62.758 | 37.828 | Máx. | -0.0339 | 0.0556 | 0.2378 |
| | | Mín. | -0.0393 | 0.0480 | 0.2054 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0076 | 0.0324 |
| 62.758 | 38.078 | Máx. | -0.0209 | 0.0630 | 0.1461 |
| | | Mín. | -0.0242 | 0.0544 | 0.1262 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0086 | 0.0199 |
| 62.758 | 38.328 | Máx. | -0.0065 | 0.0672 | 0.0454 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0580 | 0.0392 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0092 | 0.0062 |
| 62.758 | 38.337 | Máx. | -0.0059 | 0.0679 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0068 | 0.0586 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0093 | 0.0000 |
| 62.758 | 41.737 | Máx. | -0.0009 | -0.0094 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0011 | -0.0109 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0015 | 0.0000 |
| 62.758 | 41.828 | Máx. | -0.0019 | -0.0081 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.0021 | -0.0094 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0013 | 0.0016 |
| 62.758 | 42.078 | Máx. | -0.0036 | -0.0048 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.0042 | -0.0056 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0008 | 0.0031 |
| 62.758 | 42.328 | Máx. | -0.0043 | -0.0007 | 0.0279 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0008 | 0.0241 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0001 | 0.0038 |
| 62.758 | 42.578 | Máx. | -0.0040 | 0.0038 | 0.0256 |
| | | Mín. | -0.0046 | 0.0033 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0005 | 0.0035 |
| 62.758 | 42.828 | Máx. | -0.0026 | 0.0070 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.0031 | 0.0060 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0009 | 0.0023 |
| 62.758 | 43.078 | Máx. | -0.0009 | 0.0067 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.0010 | 0.0058 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0009 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 43.146 | Máx. | -0.0002 | 0.0038 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0033 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 |
| 62.758 | 43.296 | Máx. | 0.0003 | 0.0038 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.0033 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 |
| 62.758 | 43.328 | Máx. | 0.0001 | 0.0013 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0011 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 |
| 62.758 | 43.578 | Máx. | -0.0001 | -0.0005 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0005 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 62.758 | 43.828 | Máx. | -0.0002 | 0.0005 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0005 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 62.758 | 44.078 | Máx. | 0.0001 | 0.0023 | -0.0023 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0020 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0004 |
| 62.758 | 44.328 | Máx. | 0.0009 | 0.0033 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0029 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 |
| 62.758 | 44.578 | Máx. | 0.0018 | 0.0023 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0019 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0016 |
| 62.758 | 44.828 | Máx. | 0.0021 | -0.0023 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.0018 | -0.0027 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0004 | 0.0016 |
| 62.758 | 45.041 | Máx. | 0.0013 | -0.0145 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0168 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 62.758 | 45.191 | Máx. | -0.0011 | -0.0145 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0013 | -0.0168 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 62.758 | 45.328 | Máx. | -0.0046 | -0.0240 | 0.0337 |
| | | Mín. | -0.0053 | -0.0278 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0038 | 0.0046 |
| 62.758 | 45.578 | Máx. | -0.0116 | -0.0286 | 0.0818 |
| | | Mín. | -0.0134 | -0.0331 | 0.0707 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0045 | 0.0112 |
| 62.758 | 45.828 | Máx. | -0.0190 | -0.0285 | 0.1332 |
| | | Mín. | -0.0220 | -0.0330 | 0.1150 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0045 | 0.0182 |
| 62.758 | 46.078 | Máx. | -0.0259 | -0.0254 | 0.1815 |
| | | Mín. | -0.0300 | -0.0294 | 0.1568 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0040 | 0.0248 |
| 62.758 | 46.328 | Máx. | -0.0318 | -0.0202 | 0.2224 |
| | | Mín. | -0.0368 | -0.0234 | 0.1921 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0032 | 0.0303 |
| 62.758 | 46.578 | Máx. | -0.0361 | -0.0135 | 0.2527 |
| | | Mín. | -0.0418 | -0.0157 | 0.2182 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0021 | 0.0345 |
| 62.758 | 46.828 | Máx. | -0.0386 | -0.0060 | 0.2702 |
| | | Mín. | -0.0447 | -0.0069 | 0.2334 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0009 | 0.0368 |
| 62.758 | 47.078 | Máx. | -0.0391 | 0.0022 | 0.2739 |
| | | Mín. | -0.0453 | 0.0019 | 0.2365 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0003 | 0.0373 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 47.328 | Máx. | -0.0376 | 0.0113 | 0.2635 |
| | | Mín. | -0.0435 | 0.0097 | 0.2275 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0015 | 0.0359 |
| 62.758 | 47.578 | Máx. | -0.0342 | 0.0197 | 0.2395 |
| | | Mín. | -0.0396 | 0.0170 | 0.2068 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0027 | 0.0327 |
| 62.758 | 47.828 | Máx. | -0.0290 | 0.0268 | 0.2035 |
| | | Mín. | -0.0336 | 0.0232 | 0.1757 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0037 | 0.0277 |
| 62.758 | 48.078 | Máx. | -0.0225 | 0.0318 | 0.1581 |
| | | Mín. | -0.0261 | 0.0275 | 0.1365 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0043 | 0.0216 |
| 62.758 | 48.328 | Máx. | -0.0152 | 0.0337 | 0.1074 |
| | | Mín. | -0.0176 | 0.0291 | 0.0927 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0046 | 0.0146 |
| 62.758 | 48.578 | Máx. | -0.0078 | 0.0305 | 0.0575 |
| | | Mín. | -0.0090 | 0.0263 | 0.0497 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0042 | 0.0078 |
| 62.758 | 48.828 | Máx. | -0.0018 | 0.0178 | 0.0168 |
| | | Mín. | -0.0021 | 0.0154 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0024 | 0.0023 |
| 62.758 | 48.906 | Máx. | 0.0001 | -0.0006 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0000 | -0.0007 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 62.758 | 49.056 | Máx. | -0.0000 | -0.0006 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0007 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 62.758 | 49.078 | Máx. | -0.0008 | -0.0132 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0010 | -0.0153 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0021 | 0.0005 |
| 62.758 | 49.328 | Máx. | -0.0088 | -0.0413 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.0102 | -0.0478 | -0.0176 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0065 | 0.0024 |
| 62.758 | 49.578 | Máx. | -0.0216 | -0.0523 | -0.0303 |
| | | Mín. | -0.0250 | -0.0606 | -0.0350 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0083 | 0.0048 |
| 62.758 | 49.828 | Máx. | -0.0352 | -0.0515 | -0.0470 |
| | | Mín. | -0.0408 | -0.0596 | -0.0544 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0081 | 0.0074 |
| 62.758 | 50.078 | Máx. | -0.0476 | -0.0447 | -0.0636 |
| | | Mín. | -0.0551 | -0.0518 | -0.0737 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0071 | 0.0100 |
| 62.758 | 50.328 | Máx. | -0.0579 | -0.0358 | -0.0784 |
| | | Mín. | -0.0670 | -0.0414 | -0.0908 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0057 | 0.0124 |
| 62.758 | 50.578 | Máx. | -0.0658 | -0.0265 | -0.0903 |
| | | Mín. | -0.0761 | -0.0307 | -0.1045 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0042 | 0.0143 |
| 62.758 | 50.828 | Máx. | -0.0713 | -0.0175 | -0.0988 |
| | | Mín. | -0.0826 | -0.0203 | -0.1144 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0028 | 0.0156 |
| 62.758 | 51.078 | Máx. | -0.0746 | -0.0089 | -0.1039 |
| | | Mín. | -0.0864 | -0.0103 | -0.1203 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0014 | 0.0164 |
| 62.758 | 51.328 | Máx. | -0.0758 | -0.0003 | -0.1055 |
| | | Mín. | -0.0878 | -0.0004 | -0.1222 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0000 | 0.0167 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 51.578 | Máx. | -0.0748 | 0.0098 | -0.1038 |
| | | Mín. | -0.0866 | 0.0085 | -0.1202 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0013 | 0.0164 |
| 62.758 | 51.828 | Máx. | -0.0715 | 0.0207 | -0.0986 |
| | | Mín. | -0.0828 | 0.0178 | -0.1142 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0028 | 0.0156 |
| 62.758 | 52.078 | Máx. | -0.0657 | 0.0323 | -0.0899 |
| | | Mín. | -0.0761 | 0.0279 | -0.1041 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0044 | 0.0142 |
| 62.758 | 52.328 | Máx. | -0.0573 | 0.0449 | -0.0776 |
| | | Mín. | -0.0664 | 0.0388 | -0.0898 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0061 | 0.0122 |
| 62.758 | 52.578 | Máx. | -0.0461 | 0.0579 | -0.0615 |
| | | Mín. | -0.0534 | 0.0500 | -0.0713 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0079 | 0.0097 |
| 62.758 | 52.828 | Máx. | -0.0320 | 0.0705 | -0.0420 |
| | | Mín. | -0.0371 | 0.0609 | -0.0486 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0096 | 0.0066 |
| 62.758 | 53.078 | Máx. | -0.0153 | 0.0804 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.0177 | 0.0694 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0110 | 0.0031 |
| 62.758 | 53.187 | Máx. | -0.0073 | 0.0844 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0084 | 0.0729 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0115 | 0.0000 |
| 63.008 | 31.187 | Máx. | -0.0020 | -0.0200 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0023 | -0.0232 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0032 | 0.0000 |
| 63.008 | 31.328 | Máx. | -0.0048 | -0.0162 | 0.0105 |
| | | Mín. | -0.0056 | -0.0187 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0026 | 0.0014 |
| 63.008 | 31.578 | Máx. | -0.0081 | -0.0078 | 0.0179 |
| | | Mín. | -0.0094 | -0.0090 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0012 | 0.0024 |
| 63.008 | 31.828 | Máx. | -0.0088 | 0.0025 | 0.0197 |
| | | Mín. | -0.0102 | 0.0022 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0003 | 0.0027 |
| 63.008 | 32.078 | Máx. | -0.0069 | 0.0126 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.0080 | 0.0108 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0017 | 0.0021 |
| 63.008 | 32.328 | Máx. | -0.0032 | 0.0170 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.0038 | 0.0147 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0023 | 0.0010 |
| 63.008 | 32.458 | Máx. | -0.0008 | 0.0126 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0009 | 0.0109 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0017 | 0.0000 |
| 63.008 | 32.608 | Máx. | 0.0009 | 0.0126 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0109 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0017 | 0.0000 |
| 63.008 | 32.828 | Máx. | 0.0019 | 0.0064 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0055 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0009 | 0.0009 |
| 63.008 | 33.078 | Máx. | 0.0035 | 0.0081 | -0.0102 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.0070 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0011 | 0.0016 |
| 63.008 | 33.328 | Máx. | 0.0058 | 0.0105 | -0.0156 |
| | | Mín. | 0.0050 | 0.0091 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0014 | 0.0025 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 33.578 | Máx. | 0.0087 | 0.0099 | -0.0210 |
| | | Mín. | 0.0075 | 0.0085 | -0.0243 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0013 | 0.0033 |
| 63.008 | 33.828 | Máx. | 0.0108 | 0.0026 | -0.0238 |
| | | Mín. | 0.0094 | 0.0022 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0004 | 0.0038 |
| 63.008 | 34.078 | Máx. | 0.0101 | -0.0135 | -0.0200 |
| | | Mín. | 0.0087 | -0.0156 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0021 | 0.0031 |
| 63.008 | 34.312 | Máx. | 0.0047 | -0.0539 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0040 | -0.0624 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0085 | 0.0000 |
| 63.008 | 34.462 | Máx. | -0.0040 | -0.0539 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0047 | -0.0624 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0085 | 0.0000 |
| 63.008 | 34.578 | Máx. | -0.0139 | -0.0808 | 0.0391 |
| | | Mín. | -0.0160 | -0.0935 | 0.0338 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0127 | 0.0053 |
| 63.008 | 34.828 | Máx. | -0.0376 | -0.0995 | 0.1016 |
| | | Mín. | -0.0435 | -0.1152 | 0.0877 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0157 | 0.0138 |
| 63.008 | 35.078 | Máx. | -0.0640 | -0.1047 | 0.1713 |
| | | Mín. | -0.0741 | -0.1213 | 0.1479 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0165 | 0.0234 |
| 63.008 | 35.328 | Máx. | -0.0903 | -0.1003 | 0.2414 |
| | | Mín. | -0.1045 | -0.1161 | 0.2085 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0158 | 0.0329 |
| 63.008 | 35.578 | Máx. | -0.1144 | -0.0887 | 0.3062 |
| | | Mín. | -0.1325 | -0.1027 | 0.2645 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0140 | 0.0418 |
| 63.008 | 35.828 | Máx. | -0.1348 | -0.0717 | 0.3614 |
| | | Mín. | -0.1561 | -0.0830 | 0.3121 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0113 | 0.0493 |
| 63.008 | 36.078 | Máx. | -0.1504 | -0.0508 | 0.4036 |
| | | Mín. | -0.1742 | -0.0588 | 0.3486 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0080 | 0.0550 |
| 63.008 | 36.328 | Máx. | -0.1604 | -0.0271 | 0.4305 |
| | | Mín. | -0.1857 | -0.0314 | 0.3718 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0043 | 0.0587 |
| 63.008 | 36.578 | Máx. | -0.1640 | -0.0016 | 0.4404 |
| | | Mín. | -0.1899 | -0.0018 | 0.3804 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0002 | 0.0600 |
| 63.008 | 36.828 | Máx. | -0.1611 | 0.0288 | 0.4325 |
| | | Mín. | -0.1866 | 0.0249 | 0.3735 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0039 | 0.0590 |
| 63.008 | 37.078 | Máx. | -0.1515 | 0.0594 | 0.4063 |
| | | Mín. | -0.1755 | 0.0513 | 0.3509 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0081 | 0.0554 |
| 63.008 | 37.328 | Máx. | -0.1354 | 0.0889 | 0.3624 |
| | | Mín. | -0.1567 | 0.0767 | 0.3130 |
| | | Dif. | 0.0214 | 0.0121 | 0.0494 |
| 63.008 | 37.578 | Máx. | -0.1130 | 0.1161 | 0.3017 |
| | | Mín. | -0.1308 | 0.1003 | 0.2605 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.0158 | 0.0411 |
| 63.008 | 37.828 | Máx. | -0.0849 | 0.1398 | 0.2261 |
| | | Mín. | -0.0983 | 0.1207 | 0.1952 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0191 | 0.0308 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 38.078 | Máx. | -0.0522 | 0.1580 | 0.1384 |
| | | Mín. | -0.0605 | 0.1365 | 0.1196 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0215 | 0.0189 |
| 63.008 | 38.328 | Máx. | -0.0162 | 0.1680 | 0.0429 |
| | | Mín. | -0.0188 | 0.1451 | 0.0371 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0229 | 0.0058 |
| 63.008 | 38.337 | Máx. | -0.0146 | 0.1696 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0170 | 0.1465 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0231 | 0.0000 |
| 63.008 | 41.737 | Máx. | -0.0022 | -0.0219 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0025 | -0.0254 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0035 | 0.0000 |
| 63.008 | 41.828 | Máx. | -0.0043 | -0.0193 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0223 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0030 | 0.0013 |
| 63.008 | 42.078 | Máx. | -0.0085 | -0.0116 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.0098 | -0.0134 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0018 | 0.0026 |
| 63.008 | 42.328 | Máx. | -0.0102 | -0.0017 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.0118 | -0.0019 | 0.0198 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0003 | 0.0031 |
| 63.008 | 42.578 | Máx. | -0.0093 | 0.0091 | 0.0211 |
| | | Mín. | -0.0108 | 0.0079 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0012 | 0.0029 |
| 63.008 | 42.828 | Máx. | -0.0062 | 0.0166 | 0.0141 |
| | | Mín. | -0.0072 | 0.0143 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0023 | 0.0019 |
| 63.008 | 43.078 | Máx. | -0.0020 | 0.0159 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0023 | 0.0137 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0022 | 0.0007 |
| 63.008 | 43.146 | Máx. | -0.0006 | 0.0096 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.0083 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0013 | 0.0000 |
| 63.008 | 43.296 | Máx. | 0.0007 | 0.0096 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.0083 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0013 | 0.0000 |
| 63.008 | 43.328 | Máx. | 0.0004 | 0.0041 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0036 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| 63.008 | 43.578 | Máx. | 0.0002 | -0.0002 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0002 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 63.008 | 43.828 | Máx. | 0.0001 | 0.0020 | -0.0036 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0018 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0006 |
| 63.008 | 44.078 | Máx. | 0.0011 | 0.0060 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0052 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0008 | 0.0010 |
| 63.008 | 44.328 | Máx. | 0.0031 | 0.0081 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0070 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0011 | 0.0015 |
| 63.008 | 44.578 | Máx. | 0.0052 | 0.0049 | -0.0127 |
| | | Mín. | 0.0045 | 0.0042 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0007 | 0.0020 |
| 63.008 | 44.828 | Máx. | 0.0057 | -0.0069 | -0.0114 |
| | | Mín. | 0.0049 | -0.0080 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0011 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 45.041 | Máx. | 0.0032 | -0.0368 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0028 | -0.0426 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0058 | 0.0000 |
| 63.008 | 45.191 | Máx. | -0.0028 | -0.0368 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0032 | -0.0426 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0058 | 0.0000 |
| 63.008 | 45.328 | Máx. | -0.0113 | -0.0595 | 0.0311 |
| | | Mín. | -0.0130 | -0.0689 | 0.0268 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0094 | 0.0042 |
| 63.008 | 45.578 | Máx. | -0.0286 | -0.0711 | 0.0758 |
| | | Mín. | -0.0331 | -0.0824 | 0.0655 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0112 | 0.0103 |
| 63.008 | 45.828 | Máx. | -0.0471 | -0.0713 | 0.1240 |
| | | Mín. | -0.0546 | -0.0826 | 0.1071 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0113 | 0.0169 |
| 63.008 | 46.078 | Máx. | -0.0646 | -0.0637 | 0.1698 |
| | | Mín. | -0.0748 | -0.0738 | 0.1466 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.0101 | 0.0232 |
| 63.008 | 46.328 | Máx. | -0.0792 | -0.0507 | 0.2088 |
| | | Mín. | -0.0917 | -0.0587 | 0.1803 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0080 | 0.0285 |
| 63.008 | 46.578 | Máx. | -0.0901 | -0.0340 | 0.2377 |
| | | Mín. | -0.1043 | -0.0394 | 0.2053 |
| | | Dif. | 0.0142 | 0.0054 | 0.0324 |
| 63.008 | 46.828 | Máx. | -0.0964 | -0.0151 | 0.2546 |
| | | Mín. | -0.1116 | -0.0175 | 0.2199 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0024 | 0.0347 |
| 63.008 | 47.078 | Máx. | -0.0977 | 0.0055 | 0.2583 |
| | | Mín. | -0.1131 | 0.0047 | 0.2231 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0007 | 0.0352 |
| 63.008 | 47.328 | Máx. | -0.0940 | 0.0282 | 0.2485 |
| | | Mín. | -0.1088 | 0.0244 | 0.2146 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0039 | 0.0339 |
| 63.008 | 47.578 | Máx. | -0.0854 | 0.0493 | 0.2258 |
| | | Mín. | -0.0989 | 0.0426 | 0.1950 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0067 | 0.0308 |
| 63.008 | 47.828 | Máx. | -0.0725 | 0.0671 | 0.1917 |
| | | Mín. | -0.0839 | 0.0580 | 0.1656 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0092 | 0.0261 |
| 63.008 | 48.078 | Máx. | -0.0561 | 0.0795 | 0.1489 |
| | | Mín. | -0.0650 | 0.0687 | 0.1286 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0108 | 0.0203 |
| 63.008 | 48.328 | Máx. | -0.0378 | 0.0837 | 0.1014 |
| | | Mín. | -0.0438 | 0.0723 | 0.0876 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0114 | 0.0138 |
| 63.008 | 48.578 | Máx. | -0.0197 | 0.0752 | 0.0550 |
| | | Mín. | -0.0228 | 0.0650 | 0.0475 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0103 | 0.0075 |
| 63.008 | 48.828 | Máx. | -0.0051 | 0.0476 | 0.0170 |
| | | Mín. | -0.0059 | 0.0411 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0065 | 0.0023 |
| 63.008 | 48.906 | Máx. | -0.0011 | 0.0177 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0153 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0024 | 0.0000 |
| 63.008 | 49.056 | Máx. | 0.0013 | 0.0177 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0153 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0024 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 49.078 | Máx. | 0.0002 | -0.0022 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0025 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0006 |
| 63.008 | 49.328 | Máx. | -0.0052 | -0.0290 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0336 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0046 | 0.0022 |
| 63.008 | 49.578 | Máx. | -0.0142 | -0.0368 | -0.0282 |
| | | Mín. | -0.0165 | -0.0426 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0058 | 0.0045 |
| 63.008 | 49.828 | Máx. | -0.0236 | -0.0348 | -0.0452 |
| | | Mín. | -0.0273 | -0.0403 | -0.0524 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0055 | 0.0071 |
| 63.008 | 50.078 | Máx. | -0.0317 | -0.0293 | -0.0620 |
| | | Mín. | -0.0367 | -0.0339 | -0.0717 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0046 | 0.0098 |
| 63.008 | 50.328 | Máx. | -0.0382 | -0.0229 | -0.0764 |
| | | Mín. | -0.0442 | -0.0266 | -0.0885 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0036 | 0.0121 |
| 63.008 | 50.578 | Máx. | -0.0431 | -0.0168 | -0.0877 |
| | | Mín. | -0.0499 | -0.0195 | -0.1016 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0027 | 0.0139 |
| 63.008 | 50.828 | Máx. | -0.0465 | -0.0111 | -0.0957 |
| | | Mín. | -0.0538 | -0.0129 | -0.1108 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0018 | 0.0151 |
| 63.008 | 51.078 | Máx. | -0.0486 | -0.0057 | -0.1004 |
| | | Mín. | -0.0562 | -0.0066 | -0.1163 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0009 | 0.0159 |
| 63.008 | 51.328 | Máx. | -0.0493 | -0.0003 | -0.1020 |
| | | Mín. | -0.0571 | -0.0004 | -0.1181 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.0001 | 0.0161 |
| 63.008 | 51.578 | Máx. | -0.0487 | 0.0061 | -0.1004 |
| | | Mín. | -0.0564 | 0.0053 | -0.1162 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0008 | 0.0158 |
| 63.008 | 51.828 | Máx. | -0.0467 | 0.0132 | -0.0956 |
| | | Mín. | -0.0541 | 0.0114 | -0.1107 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0018 | 0.0151 |
| 63.008 | 52.078 | Máx. | -0.0431 | 0.0209 | -0.0875 |
| | | Mín. | -0.0499 | 0.0181 | -0.1013 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0029 | 0.0138 |
| 63.008 | 52.328 | Máx. | -0.0378 | 0.0294 | -0.0759 |
| | | Mín. | -0.0437 | 0.0254 | -0.0878 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0040 | 0.0120 |
| 63.008 | 52.578 | Máx. | -0.0305 | 0.0383 | -0.0606 |
| | | Mín. | -0.0353 | 0.0331 | -0.0701 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0052 | 0.0096 |
| 63.008 | 52.828 | Máx. | -0.0213 | 0.0471 | -0.0417 |
| | | Mín. | -0.0247 | 0.0407 | -0.0483 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0064 | 0.0066 |
| 63.008 | 53.078 | Máx. | -0.0103 | 0.0542 | -0.0198 |
| | | Mín. | -0.0119 | 0.0468 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0074 | 0.0031 |
| 63.008 | 53.187 | Máx. | -0.0049 | 0.0567 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0057 | 0.0490 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0077 | 0.0000 |
| 63.258 | 31.187 | Máx. | -0.0029 | -0.0286 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0033 | -0.0332 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0045 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 31.328 | Máx. | -0.0069 | -0.0235 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.0080 | -0.0272 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0037 | 0.0011 |
| 63.258 | 31.578 | Máx. | -0.0116 | -0.0115 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.0135 | -0.0133 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |
| 63.258 | 31.828 | Máx. | -0.0127 | 0.0035 | 0.0151 |
| | | Mín. | -0.0147 | 0.0030 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0005 | 0.0021 |
| 63.258 | 32.078 | Máx. | -0.0101 | 0.0182 | 0.0123 |
| | | Mín. | -0.0117 | 0.0157 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0025 | 0.0017 |
| 63.258 | 32.328 | Máx. | -0.0048 | 0.0251 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.0055 | 0.0217 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0034 | 0.0008 |
| 63.258 | 32.458 | Máx. | -0.0013 | 0.0202 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0174 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0027 | 0.0000 |
| 63.258 | 32.608 | Máx. | 0.0015 | 0.0202 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0013 | 0.0174 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0027 | 0.0000 |
| 63.258 | 32.828 | Máx. | 0.0038 | 0.0125 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0033 | 0.0108 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0017 | 0.0011 |
| 63.258 | 33.078 | Máx. | 0.0069 | 0.0146 | -0.0131 |
| | | Mín. | 0.0059 | 0.0126 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0020 | 0.0021 |
| 63.258 | 33.328 | Máx. | 0.0110 | 0.0173 | -0.0191 |
| | | Mín. | 0.0095 | 0.0149 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0024 | 0.0030 |
| 63.258 | 33.578 | Máx. | 0.0155 | 0.0150 | -0.0242 |
| | | Mín. | 0.0134 | 0.0130 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0020 | 0.0038 |
| 63.258 | 33.828 | Máx. | 0.0185 | 0.0023 | -0.0260 |
| | | Mín. | 0.0160 | 0.0020 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0003 | 0.0041 |
| 63.258 | 34.078 | Máx. | 0.0168 | -0.0234 | -0.0207 |
| | | Mín. | 0.0145 | -0.0271 | -0.0240 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0037 | 0.0033 |
| 63.258 | 34.312 | Máx. | 0.0074 | -0.0851 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0064 | -0.0986 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0134 | 0.0000 |
| 63.258 | 34.462 | Máx. | -0.0064 | -0.0851 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0074 | -0.0986 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0134 | 0.0000 |
| 63.258 | 34.578 | Máx. | -0.0215 | -0.1257 | 0.0358 |
| | | Mín. | -0.0249 | -0.1456 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0198 | 0.0049 |
| 63.258 | 34.828 | Máx. | -0.0583 | -0.1551 | 0.0928 |
| | | Mín. | -0.0675 | -0.1796 | 0.0801 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0245 | 0.0127 |
| 63.258 | 35.078 | Máx. | -0.0995 | -0.1639 | 0.1569 |
| | | Mín. | -0.1152 | -0.1898 | 0.1355 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0259 | 0.0214 |
| 63.258 | 35.328 | Máx. | -0.1407 | -0.1574 | 0.2219 |
| | | Mín. | -0.1629 | -0.1823 | 0.1917 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0249 | 0.0303 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 35.578 | Máx. | -0.1787 | -0.1396 | 0.2825 |
| | | Mín. | -0.2069 | -0.1616 | 0.2439 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0220 | 0.0385 |
| 63.258 | 35.828 | Máx. | -0.2108 | -0.1131 | 0.3343 |
| | | Mín. | -0.2441 | -0.1309 | 0.2887 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0178 | 0.0456 |
| 63.258 | 36.078 | Máx. | -0.2354 | -0.0802 | 0.3741 |
| | | Mín. | -0.2726 | -0.0929 | 0.3231 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0127 | 0.0510 |
| 63.258 | 36.328 | Máx. | -0.2511 | -0.0428 | 0.3995 |
| | | Mín. | -0.2908 | -0.0496 | 0.3451 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0068 | 0.0545 |
| 63.258 | 36.578 | Máx. | -0.2569 | -0.0025 | 0.4090 |
| | | Mín. | -0.2975 | -0.0029 | 0.3532 |
| | | Dif. | 0.0406 | 0.0004 | 0.0558 |
| 63.258 | 36.828 | Máx. | -0.2524 | 0.0453 | 0.4016 |
| | | Mín. | -0.2922 | 0.0392 | 0.3468 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0062 | 0.0547 |
| 63.258 | 37.078 | Máx. | -0.2373 | 0.0935 | 0.3770 |
| | | Mín. | -0.2747 | 0.0808 | 0.3256 |
| | | Dif. | 0.0375 | 0.0128 | 0.0514 |
| 63.258 | 37.328 | Máx. | -0.2118 | 0.1399 | 0.3358 |
| | | Mín. | -0.2452 | 0.1208 | 0.2900 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0191 | 0.0458 |
| 63.258 | 37.578 | Máx. | -0.1765 | 0.1826 | 0.2789 |
| | | Mín. | -0.2044 | 0.1577 | 0.2409 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0249 | 0.0380 |
| 63.258 | 37.828 | Máx. | -0.1325 | 0.2192 | 0.2085 |
| | | Mín. | -0.1535 | 0.1893 | 0.1801 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0299 | 0.0284 |
| 63.258 | 38.078 | Máx. | -0.0813 | 0.2471 | 0.1274 |
| | | Mín. | -0.0942 | 0.2134 | 0.1100 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0337 | 0.0174 |
| 63.258 | 38.328 | Máx. | -0.0252 | 0.2621 | 0.0394 |
| | | Mín. | -0.0292 | 0.2263 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0357 | 0.0054 |
| 63.258 | 38.337 | Máx. | -0.0228 | 0.2642 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0264 | 0.2282 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0360 | 0.0000 |
| 63.258 | 41.737 | Máx. | -0.0031 | -0.0314 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0036 | -0.0364 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0050 | 0.0000 |
| 63.258 | 41.828 | Máx. | -0.0061 | -0.0279 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.0071 | -0.0323 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0044 | 0.0009 |
| 63.258 | 42.078 | Máx. | -0.0122 | -0.0170 | 0.0141 |
| | | Mín. | -0.0141 | -0.0197 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0027 | 0.0019 |
| 63.258 | 42.328 | Máx. | -0.0148 | -0.0025 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.0171 | -0.0029 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0004 | 0.0024 |
| 63.258 | 42.578 | Máx. | -0.0135 | 0.0133 | 0.0160 |
| | | Mín. | -0.0156 | 0.0115 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0018 | 0.0022 |
| 63.258 | 42.828 | Máx. | -0.0089 | 0.0241 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.0104 | 0.0208 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0033 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 43.078 | Máx. | -0.0029 | 0.0235 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0203 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0032 | 0.0005 |
| 63.258 | 43.146 | Máx. | -0.0010 | 0.0152 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0011 | 0.0131 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0021 | 0.0000 |
| 63.258 | 43.296 | Máx. | 0.0011 | 0.0152 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0131 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0021 | 0.0000 |
| 63.258 | 43.328 | Máx. | 0.0009 | 0.0080 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0069 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0002 |
| 63.258 | 43.578 | Máx. | 0.0012 | 0.0019 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0017 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0007 |
| 63.258 | 43.828 | Máx. | 0.0017 | 0.0047 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0041 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0006 | 0.0011 |
| 63.258 | 44.078 | Máx. | 0.0035 | 0.0099 | -0.0102 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.0086 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0014 | 0.0016 |
| 63.258 | 44.328 | Máx. | 0.0066 | 0.0120 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.0057 | 0.0104 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0016 | 0.0021 |
| 63.258 | 44.578 | Máx. | 0.0096 | 0.0058 | -0.0152 |
| | | Mín. | 0.0083 | 0.0050 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0008 | 0.0024 |
| 63.258 | 44.828 | Máx. | 0.0096 | -0.0128 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0083 | -0.0149 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0020 | 0.0019 |
| 63.258 | 45.041 | Máx. | 0.0050 | -0.0579 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0043 | -0.0670 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0091 | 0.0000 |
| 63.258 | 45.191 | Máx. | -0.0043 | -0.0579 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0670 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0091 | 0.0000 |
| 63.258 | 45.328 | Máx. | -0.0173 | -0.0919 | 0.0278 |
| | | Mín. | -0.0200 | -0.1064 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0145 | 0.0038 |
| 63.258 | 45.578 | Máx. | -0.0440 | -0.1101 | 0.0677 |
| | | Mín. | -0.0509 | -0.1274 | 0.0584 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0174 | 0.0092 |
| 63.258 | 45.828 | Máx. | -0.0727 | -0.1109 | 0.1110 |
| | | Mín. | -0.0842 | -0.1284 | 0.0959 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0175 | 0.0151 |
| 63.258 | 46.078 | Máx. | -0.0998 | -0.0994 | 0.1527 |
| | | Mín. | -0.1156 | -0.1151 | 0.1318 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0157 | 0.0208 |
| 63.258 | 46.328 | Máx. | -0.1228 | -0.0793 | 0.1884 |
| | | Mín. | -0.1421 | -0.0919 | 0.1627 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0125 | 0.0257 |
| 63.258 | 46.578 | Máx. | -0.1397 | -0.0534 | 0.2152 |
| | | Mín. | -0.1618 | -0.0618 | 0.1858 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0084 | 0.0293 |
| 63.258 | 46.828 | Máx. | -0.1496 | -0.0239 | 0.2309 |
| | | Mín. | -0.1732 | -0.0277 | 0.1995 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0038 | 0.0315 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 47.078 | Máx. | -0.1517 | 0.0083 | 0.2346 |
| | | Mín. | -0.1757 | 0.0072 | 0.2026 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0011 | 0.0320 |
| 63.258 | 47.328 | Máx. | -0.1460 | 0.0439 | 0.2258 |
| | | Mín. | -0.1690 | 0.0379 | 0.1950 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0060 | 0.0308 |
| 63.258 | 47.578 | Máx. | -0.1326 | 0.0768 | 0.2053 |
| | | Mín. | -0.1535 | 0.0664 | 0.1773 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0105 | 0.0280 |
| 63.258 | 47.828 | Máx. | -0.1125 | 0.1044 | 0.1745 |
| | | Mín. | -0.1303 | 0.0902 | 0.1507 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.0142 | 0.0238 |
| 63.258 | 48.078 | Máx. | -0.0872 | 0.1234 | 0.1359 |
| | | Mín. | -0.1010 | 0.1066 | 0.1174 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0168 | 0.0185 |
| 63.258 | 48.328 | Máx. | -0.0588 | 0.1296 | 0.0932 |
| | | Mín. | -0.0681 | 0.1119 | 0.0805 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0177 | 0.0127 |
| 63.258 | 48.578 | Máx. | -0.0309 | 0.1165 | 0.0512 |
| | | Mín. | -0.0357 | 0.1006 | 0.0443 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0159 | 0.0070 |
| 63.258 | 48.828 | Máx. | -0.0083 | 0.0760 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0656 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0104 | 0.0022 |
| 63.258 | 48.906 | Máx. | -0.0023 | 0.0348 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0300 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0047 | 0.0000 |
| 63.258 | 49.056 | Máx. | 0.0026 | 0.0348 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0023 | 0.0300 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0047 | 0.0000 |
| 63.258 | 49.078 | Máx. | 0.0011 | 0.0087 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0075 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0012 | 0.0003 |
| 63.258 | 49.328 | Máx. | -0.0023 | -0.0173 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0027 | -0.0201 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0027 | 0.0016 |
| 63.258 | 49.578 | Máx. | -0.0077 | -0.0206 | -0.0249 |
| | | Mín. | -0.0089 | -0.0239 | -0.0289 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0033 | 0.0039 |
| 63.258 | 49.828 | Máx. | -0.0126 | -0.0179 | -0.0413 |
| | | Mín. | -0.0146 | -0.0208 | -0.0479 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0028 | 0.0065 |
| 63.258 | 50.078 | Máx. | -0.0164 | -0.0143 | -0.0562 |
| | | Mín. | -0.0190 | -0.0166 | -0.0651 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0023 | 0.0089 |
| 63.258 | 50.328 | Máx. | -0.0194 | -0.0109 | -0.0683 |
| | | Mín. | -0.0225 | -0.0127 | -0.0791 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0017 | 0.0108 |
| 63.258 | 50.578 | Máx. | -0.0216 | -0.0080 | -0.0775 |
| | | Mín. | -0.0250 | -0.0092 | -0.0898 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0013 | 0.0122 |
| 63.258 | 50.828 | Máx. | -0.0232 | -0.0054 | -0.0839 |
| | | Mín. | -0.0268 | -0.0062 | -0.0972 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0008 | 0.0133 |
| 63.258 | 51.078 | Máx. | -0.0241 | -0.0029 | -0.0878 |
| | | Mín. | -0.0279 | -0.0033 | -0.1016 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0005 | 0.0139 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 51.328 | Máx. | -0.0245 | -0.0003 | -0.0891 |
| | | Mín. | -0.0284 | -0.0004 | -0.1032 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0001 | 0.0141 |
| 63.258 | 51.578 | Máx. | -0.0243 | 0.0028 | -0.0879 |
| | | Mín. | -0.0282 | 0.0024 | -0.1018 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0004 | 0.0139 |
| 63.258 | 51.828 | Máx. | -0.0234 | 0.0064 | -0.0841 |
| | | Mín. | -0.0271 | 0.0055 | -0.0974 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0009 | 0.0133 |
| 63.258 | 52.078 | Máx. | -0.0217 | 0.0104 | -0.0774 |
| | | Mín. | -0.0251 | 0.0090 | -0.0897 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0014 | 0.0122 |
| 63.258 | 52.328 | Máx. | -0.0191 | 0.0148 | -0.0677 |
| | | Mín. | -0.0221 | 0.0128 | -0.0783 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0020 | 0.0107 |
| 63.258 | 52.578 | Máx. | -0.0155 | 0.0196 | -0.0545 |
| | | Mín. | -0.0180 | 0.0169 | -0.0631 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0027 | 0.0086 |
| 63.258 | 52.828 | Máx. | -0.0109 | 0.0244 | -0.0379 |
| | | Mín. | -0.0126 | 0.0211 | -0.0439 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0033 | 0.0060 |
| 63.258 | 53.078 | Máx. | -0.0053 | 0.0284 | -0.0181 |
| | | Mín. | -0.0061 | 0.0245 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0039 | 0.0029 |
| 63.258 | 53.187 | Máx. | -0.0025 | 0.0294 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0029 | 0.0254 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0040 | 0.0000 |
| 63.508 | 31.187 | Máx. | -0.0035 | -0.0349 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0404 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0055 | 0.0000 |
| 63.508 | 31.328 | Máx. | -0.0084 | -0.0289 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.0097 | -0.0335 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0046 | 0.0008 |
| 63.508 | 31.578 | Máx. | -0.0142 | -0.0145 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.0165 | -0.0168 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0023 | 0.0014 |
| 63.508 | 31.828 | Máx. | -0.0157 | 0.0039 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.0182 | 0.0033 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0005 | 0.0016 |
| 63.508 | 32.078 | Máx. | -0.0125 | 0.0222 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.0145 | 0.0192 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0030 | 0.0013 |
| 63.508 | 32.328 | Máx. | -0.0060 | 0.0315 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.0070 | 0.0272 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0043 | 0.0007 |
| 63.508 | 32.458 | Máx. | -0.0018 | 0.0274 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0021 | 0.0237 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0037 | 0.0000 |
| 63.508 | 32.608 | Máx. | 0.0021 | 0.0274 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0018 | 0.0237 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0037 | 0.0000 |
| 63.508 | 32.828 | Máx. | 0.0060 | 0.0200 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.0052 | 0.0172 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0027 | 0.0012 |
| 63.508 | 33.078 | Máx. | 0.0110 | 0.0221 | -0.0148 |
| | | Mín. | 0.0095 | 0.0191 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0030 | 0.0023 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 33.328 | Máx. | 0.0170 | 0.0242 | -0.0212 |
| | | Mín. | 0.0147 | 0.0209 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0033 | 0.0034 |
| 63.508 | 33.578 | Máx. | 0.0231 | 0.0193 | -0.0260 |
| | | Mín. | 0.0200 | 0.0167 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0026 | 0.0041 |
| 63.508 | 33.828 | Máx. | 0.0267 | 0.0006 | -0.0268 |
| | | Mín. | 0.0231 | 0.0005 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0001 | 0.0042 |
| 63.508 | 34.078 | Máx. | 0.0234 | -0.0342 | -0.0206 |
| | | Mín. | 0.0202 | -0.0396 | -0.0238 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0054 | 0.0032 |
| 63.508 | 34.312 | Máx. | 0.0099 | -0.1143 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0086 | -0.1323 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0180 | 0.0000 |
| 63.508 | 34.462 | Máx. | -0.0086 | -0.1143 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0099 | -0.1323 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0180 | 0.0000 |
| 63.508 | 34.578 | Máx. | -0.0284 | -0.1665 | 0.0322 |
| | | Mín. | -0.0329 | -0.1928 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0263 | 0.0044 |
| 63.508 | 34.828 | Máx. | -0.0770 | -0.2054 | 0.0831 |
| | | Mín. | -0.0892 | -0.2379 | 0.0718 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0324 | 0.0113 |
| 63.508 | 35.078 | Máx. | -0.1316 | -0.2178 | 0.1406 |
| | | Mín. | -0.1524 | -0.2522 | 0.1214 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0344 | 0.0192 |
| 63.508 | 35.328 | Máx. | -0.1865 | -0.2100 | 0.1993 |
| | | Mín. | -0.2159 | -0.2431 | 0.1721 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0331 | 0.0272 |
| 63.508 | 35.578 | Máx. | -0.2371 | -0.1866 | 0.2544 |
| | | Mín. | -0.2745 | -0.2161 | 0.2197 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0295 | 0.0347 |
| 63.508 | 35.828 | Máx. | -0.2802 | -0.1515 | 0.3018 |
| | | Mín. | -0.3244 | -0.1754 | 0.2607 |
| | | Dif. | 0.0442 | 0.0239 | 0.0411 |
| 63.508 | 36.078 | Máx. | -0.3132 | -0.1077 | 0.3385 |
| | | Mín. | -0.3626 | -0.1246 | 0.2923 |
| | | Dif. | 0.0494 | 0.0170 | 0.0461 |
| 63.508 | 36.328 | Máx. | -0.3342 | -0.0576 | 0.3620 |
| | | Mín. | -0.3870 | -0.0667 | 0.3127 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0091 | 0.0493 |
| 63.508 | 36.578 | Máx. | -0.3421 | -0.0035 | 0.3709 |
| | | Mín. | -0.3961 | -0.0041 | 0.3203 |
| | | Dif. | 0.0540 | 0.0006 | 0.0506 |
| 63.508 | 36.828 | Máx. | -0.3360 | 0.0607 | 0.3641 |
| | | Mín. | -0.3890 | 0.0524 | 0.3145 |
| | | Dif. | 0.0530 | 0.0083 | 0.0496 |
| 63.508 | 37.078 | Máx. | -0.3157 | 0.1252 | 0.3417 |
| | | Mín. | -0.3656 | 0.1082 | 0.2951 |
| | | Dif. | 0.0498 | 0.0171 | 0.0466 |
| 63.508 | 37.328 | Máx. | -0.2816 | 0.1872 | 0.3039 |
| | | Mín. | -0.3261 | 0.1617 | 0.2625 |
| | | Dif. | 0.0445 | 0.0255 | 0.0414 |
| 63.508 | 37.578 | Máx. | -0.2345 | 0.2439 | 0.2521 |
| | | Mín. | -0.2716 | 0.2106 | 0.2177 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0332 | 0.0344 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 37.828 | Máx. | -0.1759 | 0.2922 | 0.1881 |
| | | Mín. | -0.2036 | 0.2523 | 0.1624 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0398 | 0.0256 |
| 63.508 | 38.078 | Máx. | -0.1078 | 0.3283 | 0.1147 |
| | | Mín. | -0.1248 | 0.2836 | 0.0990 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0448 | 0.0156 |
| 63.508 | 38.328 | Máx. | -0.0334 | 0.3476 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.0387 | 0.3002 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0474 | 0.0048 |
| 63.508 | 38.337 | Máx. | -0.0302 | 0.3502 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0350 | 0.3025 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0478 | 0.0000 |
| 63.508 | 41.737 | Máx. | -0.0038 | -0.0382 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0044 | -0.0443 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0060 | 0.0000 |
| 63.508 | 41.828 | Máx. | -0.0075 | -0.0342 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0086 | -0.0396 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0054 | 0.0007 |
| 63.508 | 42.078 | Máx. | -0.0149 | -0.0210 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.0172 | -0.0244 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0033 | 0.0014 |
| 63.508 | 42.328 | Máx. | -0.0181 | -0.0033 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.0209 | -0.0038 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0005 | 0.0017 |
| 63.508 | 42.578 | Máx. | -0.0165 | 0.0162 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.0191 | 0.0140 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0022 | 0.0016 |
| 63.508 | 42.828 | Máx. | -0.0110 | 0.0296 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.0128 | 0.0255 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0040 | 0.0011 |
| 63.508 | 43.078 | Máx. | -0.0037 | 0.0295 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.0043 | 0.0255 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0040 | 0.0004 |
| 63.508 | 43.146 | Máx. | -0.0013 | 0.0205 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0177 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0028 | 0.0000 |
| 63.508 | 43.296 | Máx. | 0.0015 | 0.0205 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0013 | 0.0177 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0028 | 0.0000 |
| 63.508 | 43.328 | Máx. | 0.0014 | 0.0126 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0012 | 0.0109 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0003 |
| 63.508 | 43.578 | Máx. | 0.0028 | 0.0057 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.0024 | 0.0049 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0008 | 0.0009 |
| 63.508 | 43.828 | Máx. | 0.0041 | 0.0086 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.0074 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0012 | 0.0015 |
| 63.508 | 44.078 | Máx. | 0.0070 | 0.0139 | -0.0129 |
| | | Mín. | 0.0060 | 0.0120 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0019 | 0.0020 |
| 63.508 | 44.328 | Máx. | 0.0111 | 0.0150 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.0096 | 0.0129 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0020 | 0.0025 |
| 63.508 | 44.578 | Máx. | 0.0145 | 0.0052 | -0.0164 |
| | | Mín. | 0.0125 | 0.0045 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0007 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 44.828 | Máx. | 0.0137 | -0.0198 | -0.0125 |
| | | Mín. | 0.0118 | -0.0230 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0031 | 0.0020 |
| 63.508 | 45.041 | Máx. | 0.0067 | -0.0773 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0058 | -0.0895 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0122 | 0.0000 |
| 63.508 | 45.191 | Máx. | -0.0058 | -0.0773 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0067 | -0.0895 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0122 | 0.0000 |
| 63.508 | 45.328 | Máx. | -0.0226 | -0.1204 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.0262 | -0.1394 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0190 | 0.0033 |
| 63.508 | 45.578 | Máx. | -0.0575 | -0.1444 | 0.0589 |
| | | Mín. | -0.0666 | -0.1672 | 0.0509 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0228 | 0.0080 |
| 63.508 | 45.828 | Máx. | -0.0952 | -0.1461 | 0.0967 |
| | | Mín. | -0.1103 | -0.1691 | 0.0835 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0231 | 0.0132 |
| 63.508 | 46.078 | Máx. | -0.1310 | -0.1315 | 0.1334 |
| | | Mín. | -0.1517 | -0.1523 | 0.1152 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0208 | 0.0182 |
| 63.508 | 46.328 | Máx. | -0.1613 | -0.1053 | 0.1651 |
| | | Mín. | -0.1868 | -0.1220 | 0.1426 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0166 | 0.0225 |
| 63.508 | 46.578 | Máx. | -0.1839 | -0.0711 | 0.1891 |
| | | Mín. | -0.2130 | -0.0824 | 0.1633 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0112 | 0.0258 |
| 63.508 | 46.828 | Máx. | -0.1971 | -0.0320 | 0.2034 |
| | | Mín. | -0.2282 | -0.0371 | 0.1757 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0051 | 0.0277 |
| 63.508 | 47.078 | Máx. | -0.2000 | 0.0106 | 0.2069 |
| | | Mín. | -0.2316 | 0.0092 | 0.1787 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0015 | 0.0282 |
| 63.508 | 47.328 | Máx. | -0.1924 | 0.0578 | 0.1995 |
| | | Mín. | -0.2228 | 0.0499 | 0.1723 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0079 | 0.0272 |
| 63.508 | 47.578 | Máx. | -0.1749 | 0.1012 | 0.1816 |
| | | Mín. | -0.2025 | 0.0874 | 0.1569 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0138 | 0.0248 |
| 63.508 | 47.828 | Máx. | -0.1485 | 0.1374 | 0.1549 |
| | | Mín. | -0.1719 | 0.1186 | 0.1338 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0187 | 0.0211 |
| 63.508 | 48.078 | Máx. | -0.1152 | 0.1621 | 0.1215 |
| | | Mín. | -0.1334 | 0.1400 | 0.1049 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0221 | 0.0166 |
| 63.508 | 48.328 | Máx. | -0.0780 | 0.1701 | 0.0846 |
| | | Mín. | -0.0903 | 0.1469 | 0.0731 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0232 | 0.0115 |
| 63.508 | 48.578 | Máx. | -0.0413 | 0.1540 | 0.0482 |
| | | Mín. | -0.0478 | 0.1330 | 0.0416 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0210 | 0.0066 |
| 63.508 | 48.828 | Máx. | -0.0112 | 0.1021 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.0130 | 0.0882 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0139 | 0.0022 |
| 63.508 | 48.906 | Máx. | -0.0028 | 0.0438 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0033 | 0.0378 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0060 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 49.056 | Máx. | 0.0033 | 0.0438 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0378 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0060 | 0.0000 |
| 63.508 | 49.078 | Máx. | 0.0008 | 0.0109 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0094 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0015 | 0.0003 |
| 63.508 | 49.328 | Máx. | -0.0006 | -0.0048 | -0.0126 |
| | | Mín. | -0.0007 | -0.0056 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0008 | 0.0020 |
| 63.508 | 49.578 | Máx. | -0.0019 | -0.0046 | -0.0245 |
| | | Mín. | -0.0022 | -0.0053 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0007 | 0.0039 |
| 63.508 | 49.828 | Máx. | -0.0028 | -0.0035 | -0.0344 |
| | | Mín. | -0.0032 | -0.0041 | -0.0398 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0006 | 0.0054 |
| 63.508 | 50.078 | Máx. | -0.0033 | -0.0027 | -0.0422 |
| | | Mín. | -0.0039 | -0.0031 | -0.0488 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0004 | 0.0067 |
| 63.508 | 50.328 | Máx. | -0.0038 | -0.0020 | -0.0482 |
| | | Mín. | -0.0044 | -0.0023 | -0.0558 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0003 | 0.0076 |
| 63.508 | 50.578 | Máx. | -0.0041 | -0.0015 | -0.0528 |
| | | Mín. | -0.0047 | -0.0017 | -0.0612 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0002 | 0.0083 |
| 63.508 | 50.828 | Máx. | -0.0043 | -0.0010 | -0.0563 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0012 | -0.0652 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0002 | 0.0089 |
| 63.508 | 51.078 | Máx. | -0.0045 | -0.0006 | -0.0587 |
| | | Mín. | -0.0052 | -0.0007 | -0.0680 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0001 | 0.0093 |
| 63.508 | 51.328 | Máx. | -0.0046 | -0.0001 | -0.0599 |
| | | Mín. | -0.0053 | -0.0001 | -0.0693 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0095 |
| 63.508 | 51.578 | Máx. | -0.0046 | 0.0005 | -0.0596 |
| | | Mín. | -0.0053 | 0.0004 | -0.0690 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0001 | 0.0094 |
| 63.508 | 51.828 | Máx. | -0.0044 | 0.0013 | -0.0575 |
| | | Mín. | -0.0051 | 0.0011 | -0.0666 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0002 | 0.0091 |
| 63.508 | 52.078 | Máx. | -0.0041 | 0.0021 | -0.0534 |
| | | Mín. | -0.0048 | 0.0018 | -0.0618 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0003 | 0.0084 |
| 63.508 | 52.328 | Máx. | -0.0037 | 0.0031 | -0.0468 |
| | | Mín. | -0.0042 | 0.0027 | -0.0542 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0004 | 0.0074 |
| 63.508 | 52.578 | Máx. | -0.0030 | 0.0041 | -0.0378 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0036 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0006 | 0.0060 |
| 63.508 | 52.828 | Máx. | -0.0021 | 0.0052 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.0024 | 0.0045 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0007 | 0.0042 |
| 63.508 | 53.078 | Máx. | -0.0010 | 0.0060 | -0.0126 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0052 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0008 | 0.0020 |
| 63.508 | 53.187 | Máx. | -0.0005 | 0.0060 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0052 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0008 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.513 | 49.078 | Máx. | -0.0004 | 0.0003 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0005 | 0.0003 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 63.513 | 49.328 | Máx. | -0.0014 | -0.0000 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.0016 | -0.0000 | -0.0213 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0029 |
| 63.513 | 49.578 | Máx. | -0.0020 | -0.0001 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.0023 | -0.0001 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0041 |
| 63.513 | 49.828 | Máx. | -0.0024 | -0.0000 | -0.0313 |
| | | Mín. | -0.0027 | -0.0001 | -0.0363 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0049 |
| 63.513 | 50.078 | Máx. | -0.0026 | -0.0000 | -0.0351 |
| | | Mín. | -0.0030 | -0.0000 | -0.0406 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0055 |
| 63.513 | 50.328 | Máx. | -0.0029 | -0.0000 | -0.0381 |
| | | Mín. | -0.0033 | -0.0000 | -0.0441 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0060 |
| 63.513 | 50.578 | Máx. | -0.0031 | -0.0000 | -0.0407 |
| | | Mín. | -0.0035 | -0.0000 | -0.0471 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0064 |
| 63.513 | 50.828 | Máx. | -0.0032 | -0.0000 | -0.0430 |
| | | Mín. | -0.0037 | -0.0000 | -0.0498 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0068 |
| 63.513 | 51.078 | Máx. | -0.0034 | -0.0000 | -0.0449 |
| | | Mín. | -0.0039 | -0.0000 | -0.0519 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0071 |
| 63.513 | 51.328 | Máx. | -0.0035 | 0.0000 | -0.0461 |
| | | Mín. | -0.0040 | 0.0000 | -0.0533 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0073 |
| 63.513 | 51.578 | Máx. | -0.0035 | 0.0000 | -0.0462 |
| | | Mín. | -0.0040 | 0.0000 | -0.0535 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0073 |
| 63.513 | 51.828 | Máx. | -0.0034 | 0.0000 | -0.0449 |
| | | Mín. | -0.0039 | 0.0000 | -0.0520 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0071 |
| 63.513 | 52.078 | Máx. | -0.0031 | 0.0000 | -0.0418 |
| | | Mín. | -0.0036 | 0.0000 | -0.0485 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0066 |
| 63.513 | 52.328 | Máx. | -0.0028 | 0.0000 | -0.0367 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0000 | -0.0425 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0058 |
| 63.513 | 52.578 | Máx. | -0.0022 | 0.0000 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0000 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0046 |
| 63.513 | 52.828 | Máx. | -0.0015 | 0.0000 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0000 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 63.513 | 53.078 | Máx. | -0.0007 | 0.0000 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.0008 | 0.0000 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0015 |
| 63.663 | 49.078 | Máx. | 0.0005 | 0.0003 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0003 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 63.663 | 49.328 | Máx. | 0.0016 | -0.0000 | -0.0184 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0000 | -0.0213 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0029 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.663 | 49.578 | Máx. | 0.0023 | -0.0001 | -0.0262 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0001 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0041 |
| 63.663 | 49.828 | Máx. | 0.0027 | -0.0000 | -0.0313 |
| | | Mín. | 0.0024 | -0.0001 | -0.0363 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0049 |
| 63.663 | 50.078 | Máx. | 0.0030 | -0.0000 | -0.0351 |
| | | Mín. | 0.0026 | -0.0000 | -0.0406 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0055 |
| 63.663 | 50.328 | Máx. | 0.0033 | -0.0000 | -0.0381 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0000 | -0.0441 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0060 |
| 63.663 | 50.578 | Máx. | 0.0035 | -0.0000 | -0.0407 |
| | | Mín. | 0.0031 | -0.0000 | -0.0471 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0064 |
| 63.663 | 50.828 | Máx. | 0.0037 | -0.0000 | -0.0430 |
| | | Mín. | 0.0032 | -0.0000 | -0.0498 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0068 |
| 63.663 | 51.078 | Máx. | 0.0039 | -0.0000 | -0.0449 |
| | | Mín. | 0.0034 | -0.0000 | -0.0519 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0071 |
| 63.663 | 51.328 | Máx. | 0.0040 | 0.0000 | -0.0461 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0000 | -0.0533 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0073 |
| 63.663 | 51.578 | Máx. | 0.0040 | 0.0000 | -0.0462 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0000 | -0.0535 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0073 |
| 63.663 | 51.828 | Máx. | 0.0039 | 0.0000 | -0.0449 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0000 | -0.0520 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0071 |
| 63.663 | 52.078 | Máx. | 0.0036 | 0.0000 | -0.0418 |
| | | Mín. | 0.0031 | 0.0000 | -0.0485 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0066 |
| 63.663 | 52.328 | Máx. | 0.0032 | 0.0000 | -0.0367 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0000 | -0.0425 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0058 |
| 63.663 | 52.578 | Máx. | 0.0026 | 0.0000 | -0.0294 |
| | | Mín. | 0.0022 | 0.0000 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0046 |
| 63.663 | 52.828 | Máx. | 0.0018 | 0.0000 | -0.0202 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0000 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 63.663 | 53.078 | Máx. | 0.0008 | 0.0000 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0000 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0015 |
| 63.758 | 31.187 | Máx. | -0.0039 | -0.0394 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0046 | -0.0457 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0062 | 0.0000 |
| 63.758 | 31.328 | Máx. | -0.0095 | -0.0330 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.0110 | -0.0382 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0052 | 0.0006 |
| 63.758 | 31.578 | Máx. | -0.0162 | -0.0168 | 0.0075 |
| | | Mín. | -0.0187 | -0.0195 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0027 | 0.0010 |
| 63.758 | 31.828 | Máx. | -0.0179 | 0.0039 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.0208 | 0.0033 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0005 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 32.078 | Máx. | -0.0145 | 0.0250 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.0168 | 0.0216 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0034 | 0.0011 |
| 63.758 | 32.328 | Máx. | -0.0071 | 0.0368 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.0082 | 0.0317 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0050 | 0.0006 |
| 63.758 | 32.458 | Máx. | -0.0022 | 0.0343 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0296 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0047 | 0.0000 |
| 63.758 | 32.608 | Máx. | 0.0026 | 0.0343 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0022 | 0.0296 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0047 | 0.0000 |
| 63.758 | 32.828 | Máx. | 0.0084 | 0.0281 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0072 | 0.0243 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0038 | 0.0013 |
| 63.758 | 33.078 | Máx. | 0.0155 | 0.0302 | -0.0153 |
| | | Mín. | 0.0134 | 0.0261 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0041 | 0.0024 |
| 63.758 | 33.328 | Máx. | 0.0235 | 0.0309 | -0.0217 |
| | | Mín. | 0.0203 | 0.0267 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0042 | 0.0034 |
| 63.758 | 33.578 | Máx. | 0.0310 | 0.0227 | -0.0260 |
| | | Mín. | 0.0267 | 0.0196 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0031 | 0.0041 |
| 63.758 | 33.828 | Máx. | 0.0348 | -0.0019 | -0.0261 |
| | | Mín. | 0.0301 | -0.0022 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0003 | 0.0041 |
| 63.758 | 34.078 | Máx. | 0.0298 | -0.0452 | -0.0195 |
| | | Mín. | 0.0258 | -0.0524 | -0.0226 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0071 | 0.0031 |
| 63.758 | 34.312 | Máx. | 0.0122 | -0.1409 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0106 | -0.1631 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0222 | 0.0000 |
| 63.758 | 34.462 | Máx. | -0.0106 | -0.1409 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0122 | -0.1631 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0222 | 0.0000 |
| 63.758 | 34.578 | Máx. | -0.0346 | -0.2027 | 0.0284 |
| | | Mín. | -0.0401 | -0.2347 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0320 | 0.0039 |
| 63.758 | 34.828 | Máx. | -0.0936 | -0.2500 | 0.0732 |
| | | Mín. | -0.1084 | -0.2895 | 0.0632 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0395 | 0.0100 |
| 63.758 | 35.078 | Máx. | -0.1601 | -0.2659 | 0.1237 |
| | | Mín. | -0.1854 | -0.3078 | 0.1069 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0420 | 0.0169 |
| 63.758 | 35.328 | Máx. | -0.2271 | -0.2571 | 0.1756 |
| | | Mín. | -0.2629 | -0.2977 | 0.1517 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0406 | 0.0239 |
| 63.758 | 35.578 | Máx. | -0.2891 | -0.2291 | 0.2247 |
| | | Mín. | -0.3348 | -0.2653 | 0.1940 |
| | | Dif. | 0.0456 | 0.0362 | 0.0306 |
| 63.758 | 35.828 | Máx. | -0.3421 | -0.1864 | 0.2671 |
| | | Mín. | -0.3961 | -0.2159 | 0.2307 |
| | | Dif. | 0.0540 | 0.0294 | 0.0364 |
| 63.758 | 36.078 | Máx. | -0.3827 | -0.1327 | 0.3001 |
| | | Mín. | -0.4431 | -0.1537 | 0.2592 |
| | | Dif. | 0.0604 | 0.0209 | 0.0409 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 36.328 | Máx. | -0.4087 | -0.0711 | 0.3214 |
| | | Mín. | -0.4732 | -0.0824 | 0.2776 |
| | | Dif. | 0.0645 | 0.0112 | 0.0438 |
| 63.758 | 36.578 | Máx. | -0.4184 | -0.0046 | 0.3295 |
| | | Mín. | -0.4844 | -0.0053 | 0.2846 |
| | | Dif. | 0.0660 | 0.0007 | 0.0449 |
| 63.758 | 36.828 | Máx. | -0.4109 | 0.0745 | 0.3236 |
| | | Mín. | -0.4758 | 0.0643 | 0.2795 |
| | | Dif. | 0.0649 | 0.0102 | 0.0441 |
| 63.758 | 37.078 | Máx. | -0.3861 | 0.1539 | 0.3036 |
| | | Mín. | -0.4470 | 0.1330 | 0.2622 |
| | | Dif. | 0.0609 | 0.0210 | 0.0414 |
| 63.758 | 37.328 | Máx. | -0.3442 | 0.2299 | 0.2698 |
| | | Mín. | -0.3985 | 0.1986 | 0.2330 |
| | | Dif. | 0.0543 | 0.0313 | 0.0368 |
| 63.758 | 37.578 | Máx. | -0.2864 | 0.2991 | 0.2235 |
| | | Mín. | -0.3316 | 0.2583 | 0.1930 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0408 | 0.0305 |
| 63.758 | 37.828 | Máx. | -0.2145 | 0.3576 | 0.1666 |
| | | Mín. | -0.2484 | 0.3089 | 0.1439 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0488 | 0.0227 |
| 63.758 | 38.078 | Máx. | -0.1313 | 0.4010 | 0.1015 |
| | | Mín. | -0.1521 | 0.3464 | 0.0876 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0547 | 0.0138 |
| 63.758 | 38.328 | Máx. | -0.0407 | 0.4239 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.0471 | 0.3661 | 0.0271 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0578 | 0.0043 |
| 63.758 | 38.337 | Máx. | -0.0369 | 0.4270 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0427 | 0.3688 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0582 | 0.0000 |
| 63.758 | 41.737 | Máx. | -0.0043 | -0.0430 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0498 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0068 | 0.0000 |
| 63.758 | 41.828 | Máx. | -0.0084 | -0.0387 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.0097 | -0.0448 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0061 | 0.0005 |
| 63.758 | 42.078 | Máx. | -0.0168 | -0.0240 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.0194 | -0.0278 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0038 | 0.0010 |
| 63.758 | 42.328 | Máx. | -0.0204 | -0.0040 | 0.0090 |
| | | Mín. | -0.0237 | -0.0046 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0006 | 0.0012 |
| 63.758 | 42.578 | Máx. | -0.0188 | 0.0180 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.0217 | 0.0155 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0025 | 0.0012 |
| 63.758 | 42.828 | Máx. | -0.0126 | 0.0334 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.0146 | 0.0289 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0046 | 0.0009 |
| 63.758 | 43.078 | Máx. | -0.0043 | 0.0343 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0050 | 0.0296 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0047 | 0.0003 |
| 63.758 | 43.146 | Máx. | -0.0016 | 0.0254 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0220 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0035 | 0.0000 |
| 63.758 | 43.296 | Máx. | 0.0019 | 0.0254 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0220 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0035 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 43.328 | Máx. | 0.0019 | 0.0175 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0151 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0024 | 0.0003 |
| 63.758 | 43.578 | Máx. | 0.0045 | 0.0104 | -0.0061 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.0090 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0014 | 0.0010 |
| 63.758 | 43.828 | Máx. | 0.0071 | 0.0130 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.0113 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0018 | 0.0016 |
| 63.758 | 44.078 | Máx. | 0.0110 | 0.0178 | -0.0140 |
| | | Mín. | 0.0095 | 0.0153 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0024 | 0.0022 |
| 63.758 | 44.328 | Máx. | 0.0160 | 0.0170 | -0.0164 |
| | | Mín. | 0.0138 | 0.0147 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0023 | 0.0026 |
| 63.758 | 44.578 | Máx. | 0.0196 | 0.0034 | -0.0163 |
| | | Mín. | 0.0169 | 0.0029 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0005 | 0.0026 |
| 63.758 | 44.828 | Máx. | 0.0177 | -0.0272 | -0.0119 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.0315 | -0.0138 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0043 | 0.0019 |
| 63.758 | 45.041 | Máx. | 0.0082 | -0.0948 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0071 | -0.1098 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0150 | 0.0000 |
| 63.758 | 45.191 | Máx. | -0.0071 | -0.0948 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0082 | -0.1098 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0150 | 0.0000 |
| 63.758 | 45.328 | Máx. | -0.0273 | -0.1451 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.0316 | -0.1680 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0229 | 0.0028 |
| 63.758 | 45.578 | Máx. | -0.0692 | -0.1738 | 0.0503 |
| | | Mín. | -0.0801 | -0.2013 | 0.0435 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0274 | 0.0069 |
| 63.758 | 45.828 | Máx. | -0.1146 | -0.1765 | 0.0825 |
| | | Mín. | -0.1327 | -0.2044 | 0.0712 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0279 | 0.0112 |
| 63.758 | 46.078 | Máx. | -0.1578 | -0.1595 | 0.1139 |
| | | Mín. | -0.1827 | -0.1847 | 0.0984 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0252 | 0.0155 |
| 63.758 | 46.328 | Máx. | -0.1947 | -0.1282 | 0.1413 |
| | | Mín. | -0.2254 | -0.1484 | 0.1220 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0202 | 0.0193 |
| 63.758 | 46.578 | Máx. | -0.2222 | -0.0869 | 0.1622 |
| | | Mín. | -0.2573 | -0.1006 | 0.1401 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0137 | 0.0221 |
| 63.758 | 46.828 | Máx. | -0.2383 | -0.0394 | 0.1748 |
| | | Mín. | -0.2760 | -0.0457 | 0.1510 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0062 | 0.0238 |
| 63.758 | 47.078 | Máx. | -0.2420 | 0.0123 | 0.1781 |
| | | Mín. | -0.2802 | 0.0107 | 0.1539 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0017 | 0.0243 |
| 63.758 | 47.328 | Máx. | -0.2330 | 0.0696 | 0.1721 |
| | | Mín. | -0.2697 | 0.0601 | 0.1486 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.0095 | 0.0235 |
| 63.758 | 47.578 | Máx. | -0.2118 | 0.1221 | 0.1571 |
| | | Mín. | -0.2452 | 0.1054 | 0.1357 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0166 | 0.0214 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 47.828 | Máx. | -0.1800 | 0.1655 | 0.1346 |
| | | Mín. | -0.2084 | 0.1430 | 0.1162 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0226 | 0.0183 |
| 63.758 | 48.078 | Máx. | -0.1400 | 0.1950 | 0.1066 |
| | | Mín. | -0.1620 | 0.1684 | 0.0921 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0266 | 0.0145 |
| 63.758 | 48.328 | Máx. | -0.0954 | 0.2044 | 0.0758 |
| | | Mín. | -0.1104 | 0.1765 | 0.0655 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0279 | 0.0103 |
| 63.758 | 48.578 | Máx. | -0.0513 | 0.1861 | 0.0452 |
| | | Mín. | -0.0594 | 0.1608 | 0.0390 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0254 | 0.0062 |
| 63.758 | 48.828 | Máx. | -0.0147 | 0.1300 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.0170 | 0.1122 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0177 | 0.0023 |
| 63.758 | 48.906 | Máx. | -0.0046 | 0.0713 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0053 | 0.0616 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0097 | 0.0000 |
| 63.758 | 49.056 | Máx. | 0.0053 | 0.0713 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.0616 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0097 | 0.0000 |
| 63.758 | 49.078 | Máx. | 0.0036 | 0.0361 | -0.0112 |
| | | Mín. | 0.0031 | 0.0312 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0049 | 0.0018 |
| 63.758 | 49.328 | Máx. | 0.0060 | 0.0046 | -0.0258 |
| | | Mín. | 0.0052 | 0.0040 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0006 | 0.0041 |
| 63.758 | 49.578 | Máx. | 0.0058 | -0.0015 | -0.0277 |
| | | Mín. | 0.0050 | -0.0017 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0002 | 0.0044 |
| 63.758 | 49.828 | Máx. | 0.0054 | -0.0022 | -0.0250 |
| | | Mín. | 0.0046 | -0.0025 | -0.0289 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0003 | 0.0039 |
| 63.758 | 50.078 | Máx. | 0.0050 | -0.0017 | -0.0215 |
| | | Mín. | 0.0043 | -0.0020 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0003 | 0.0034 |
| 63.758 | 50.328 | Máx. | 0.0048 | -0.0009 | -0.0190 |
| | | Mín. | 0.0042 | -0.0010 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0001 | 0.0030 |
| 63.758 | 50.578 | Máx. | 0.0048 | -0.0001 | -0.0177 |
| | | Mín. | 0.0042 | -0.0001 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0028 |
| 63.758 | 50.828 | Máx. | 0.0050 | 0.0006 | -0.0177 |
| | | Mín. | 0.0043 | 0.0005 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0001 | 0.0028 |
| 63.758 | 51.078 | Máx. | 0.0053 | 0.0009 | -0.0185 |
| | | Mín. | 0.0045 | 0.0008 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0001 | 0.0029 |
| 63.758 | 51.328 | Máx. | 0.0055 | 0.0009 | -0.0196 |
| | | Mín. | 0.0048 | 0.0007 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0001 | 0.0031 |
| 63.758 | 51.578 | Máx. | 0.0057 | 0.0003 | -0.0205 |
| | | Mín. | 0.0049 | 0.0003 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0000 | 0.0032 |
| 63.758 | 51.828 | Máx. | 0.0056 | -0.0005 | -0.0206 |
| | | Mín. | 0.0048 | -0.0005 | -0.0239 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0001 | 0.0033 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 52.078 | Máx. | 0.0053 | -0.0014 | -0.0195 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0017 | -0.0226 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0002 | 0.0031 |
| 63.758 | 52.328 | Máx. | 0.0046 | -0.0025 | -0.0171 |
| | | Mín. | 0.0040 | -0.0029 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0004 | 0.0027 |
| 63.758 | 52.578 | Máx. | 0.0036 | -0.0033 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.0031 | -0.0038 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0005 | 0.0021 |
| 63.758 | 52.828 | Máx. | 0.0023 | -0.0037 | -0.0088 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0043 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0006 | 0.0014 |
| 63.758 | 53.078 | Máx. | 0.0010 | -0.0036 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0042 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0006 |
| 63.758 | 53.187 | Máx. | 0.0004 | -0.0038 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.0044 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0000 |
| 64.008 | 31.187 | Máx. | -0.0043 | -0.0429 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0496 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0068 | 0.0000 |
| 64.008 | 31.328 | Máx. | -0.0103 | -0.0361 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0418 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0057 | 0.0004 |
| 64.008 | 31.578 | Máx. | -0.0177 | -0.0188 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.0205 | -0.0217 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0030 | 0.0008 |
| 64.008 | 31.828 | Máx. | -0.0197 | 0.0036 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.0228 | 0.0031 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0005 | 0.0010 |
| 64.008 | 32.078 | Máx. | -0.0161 | 0.0270 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.0186 | 0.0233 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0037 | 0.0009 |
| 64.008 | 32.328 | Máx. | -0.0080 | 0.0411 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.0355 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0056 | 0.0005 |
| 64.008 | 32.458 | Máx. | -0.0026 | 0.0407 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0031 | 0.0351 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0055 | 0.0000 |
| 64.008 | 32.608 | Máx. | 0.0031 | 0.0407 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.0351 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0055 | 0.0000 |
| 64.008 | 32.828 | Máx. | 0.0107 | 0.0363 | -0.0078 |
| | | Mín. | 0.0092 | 0.0314 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0049 | 0.0012 |
| 64.008 | 33.078 | Máx. | 0.0199 | 0.0383 | -0.0147 |
| | | Mín. | 0.0172 | 0.0331 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0052 | 0.0023 |
| 64.008 | 33.328 | Máx. | 0.0298 | 0.0373 | -0.0209 |
| | | Mín. | 0.0258 | 0.0322 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0051 | 0.0033 |
| 64.008 | 33.578 | Máx. | 0.0386 | 0.0255 | -0.0246 |
| | | Mín. | 0.0333 | 0.0220 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0035 | 0.0039 |
| 64.008 | 33.828 | Máx. | 0.0425 | -0.0048 | -0.0243 |
| | | Mín. | 0.0367 | -0.0056 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0008 | 0.0038 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 34.078 | Máx. | 0.0358 | -0.0559 | -0.0178 |
| | | Mín. | 0.0309 | -0.0647 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0088 | 0.0028 |
| 64.008 | 34.312 | Máx. | 0.0143 | -0.1646 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0123 | -0.1906 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0260 | 0.0000 |
| 64.008 | 34.462 | Máx. | -0.0123 | -0.1646 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0143 | -0.1906 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0260 | 0.0000 |
| 64.008 | 34.578 | Máx. | -0.0401 | -0.2345 | 0.0247 |
| | | Mín. | -0.0464 | -0.2715 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0370 | 0.0034 |
| 64.008 | 34.828 | Máx. | -0.1081 | -0.2889 | 0.0634 |
| | | Mín. | -0.1252 | -0.3345 | 0.0548 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0456 | 0.0086 |
| 64.008 | 35.078 | Máx. | -0.1849 | -0.3079 | 0.1071 |
| | | Mín. | -0.2141 | -0.3565 | 0.0925 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0486 | 0.0146 |
| 64.008 | 35.328 | Máx. | -0.2626 | -0.2985 | 0.1522 |
| | | Mín. | -0.3040 | -0.3456 | 0.1315 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0471 | 0.0207 |
| 64.008 | 35.578 | Máx. | -0.3347 | -0.2667 | 0.1950 |
| | | Mín. | -0.3875 | -0.3088 | 0.1684 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0421 | 0.0266 |
| 64.008 | 35.828 | Máx. | -0.3963 | -0.2175 | 0.2323 |
| | | Mín. | -0.4589 | -0.2518 | 0.2006 |
| | | Dif. | 0.0626 | 0.0343 | 0.0317 |
| 64.008 | 36.078 | Máx. | -0.4438 | -0.1551 | 0.2613 |
| | | Mín. | -0.5138 | -0.1796 | 0.2257 |
| | | Dif. | 0.0700 | 0.0245 | 0.0356 |
| 64.008 | 36.328 | Máx. | -0.4741 | -0.0833 | 0.2802 |
| | | Mín. | -0.5490 | -0.0965 | 0.2421 |
| | | Dif. | 0.0748 | 0.0132 | 0.0382 |
| 64.008 | 36.578 | Máx. | -0.4855 | -0.0056 | 0.2876 |
| | | Mín. | -0.5622 | -0.0065 | 0.2484 |
| | | Dif. | 0.0766 | 0.0009 | 0.0392 |
| 64.008 | 36.828 | Máx. | -0.4769 | 0.0867 | 0.2825 |
| | | Mín. | -0.5522 | 0.0749 | 0.2440 |
| | | Dif. | 0.0753 | 0.0118 | 0.0385 |
| 64.008 | 37.078 | Máx. | -0.4480 | 0.1793 | 0.2650 |
| | | Mín. | -0.5187 | 0.1549 | 0.2289 |
| | | Dif. | 0.0707 | 0.0244 | 0.0361 |
| 64.008 | 37.328 | Máx. | -0.3992 | 0.2677 | 0.2354 |
| | | Mín. | -0.4622 | 0.2312 | 0.2033 |
| | | Dif. | 0.0630 | 0.0365 | 0.0321 |
| 64.008 | 37.578 | Máx. | -0.3320 | 0.3479 | 0.1949 |
| | | Mín. | -0.3844 | 0.3004 | 0.1683 |
| | | Dif. | 0.0524 | 0.0474 | 0.0266 |
| 64.008 | 37.828 | Máx. | -0.2485 | 0.4153 | 0.1452 |
| | | Mín. | -0.2877 | 0.3587 | 0.1254 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.0566 | 0.0198 |
| 64.008 | 38.078 | Máx. | -0.1520 | 0.4649 | 0.0884 |
| | | Mín. | -0.1760 | 0.4015 | 0.0763 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0634 | 0.0120 |
| 64.008 | 38.328 | Máx. | -0.0470 | 0.4910 | 0.0273 |
| | | Mín. | -0.0545 | 0.4240 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0669 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 38.337 | Máx. | -0.0427 | 0.4943 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0494 | 0.4269 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0674 | 0.0000 |
| 64.008 | 41.737 | Máx. | -0.0046 | -0.0463 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0054 | -0.0536 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0073 | 0.0000 |
| 64.008 | 41.828 | Máx. | -0.0090 | -0.0418 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0104 | -0.0484 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0066 | 0.0003 |
| 64.008 | 42.078 | Máx. | -0.0181 | -0.0262 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.0209 | -0.0303 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0041 | 0.0007 |
| 64.008 | 42.328 | Máx. | -0.0221 | -0.0047 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.0256 | -0.0054 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0007 | 0.0009 |
| 64.008 | 42.578 | Máx. | -0.0204 | 0.0191 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.0237 | 0.0165 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0026 | 0.0009 |
| 64.008 | 42.828 | Máx. | -0.0139 | 0.0361 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0160 | 0.0312 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0049 | 0.0007 |
| 64.008 | 43.078 | Máx. | -0.0048 | 0.0382 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0056 | 0.0330 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0052 | 0.0003 |
| 64.008 | 43.146 | Máx. | -0.0019 | 0.0299 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0022 | 0.0258 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0041 | 0.0000 |
| 64.008 | 43.296 | Máx. | 0.0022 | 0.0299 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0258 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0041 | 0.0000 |
| 64.008 | 43.328 | Máx. | 0.0024 | 0.0223 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.0021 | 0.0193 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0030 | 0.0003 |
| 64.008 | 43.578 | Máx. | 0.0063 | 0.0154 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0055 | 0.0133 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0021 | 0.0010 |
| 64.008 | 43.828 | Máx. | 0.0102 | 0.0177 | -0.0102 |
| | | Mín. | 0.0088 | 0.0153 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0024 | 0.0016 |
| 64.008 | 44.078 | Máx. | 0.0152 | 0.0214 | -0.0138 |
| | | Mín. | 0.0132 | 0.0185 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0029 | 0.0022 |
| 64.008 | 44.328 | Máx. | 0.0209 | 0.0185 | -0.0158 |
| | | Mín. | 0.0180 | 0.0159 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0025 | 0.0025 |
| 64.008 | 44.578 | Máx. | 0.0245 | 0.0009 | -0.0152 |
| | | Mín. | 0.0211 | 0.0008 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0001 | 0.0024 |
| 64.008 | 44.828 | Máx. | 0.0213 | -0.0344 | -0.0108 |
| | | Mín. | 0.0184 | -0.0399 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0054 | 0.0017 |
| 64.008 | 45.041 | Máx. | 0.0096 | -0.1101 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0083 | -0.1274 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0174 | 0.0000 |
| 64.008 | 45.191 | Máx. | -0.0083 | -0.1101 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0096 | -0.1274 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0174 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 45.328 | Máx. | -0.0313 | -0.1660 | 0.0176 |
| | | Mín. | -0.0362 | -0.1922 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0262 | 0.0024 |
| 64.008 | 45.578 | Máx. | -0.0790 | -0.1987 | 0.0421 |
| | | Mín. | -0.0915 | -0.2300 | 0.0364 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0314 | 0.0057 |
| 64.008 | 45.828 | Máx. | -0.1309 | -0.2022 | 0.0690 |
| | | Mín. | -0.1516 | -0.2341 | 0.0596 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0319 | 0.0094 |
| 64.008 | 46.078 | Máx. | -0.1805 | -0.1833 | 0.0952 |
| | | Mín. | -0.2090 | -0.2123 | 0.0823 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0289 | 0.0130 |
| 64.008 | 46.328 | Máx. | -0.2229 | -0.1478 | 0.1183 |
| | | Mín. | -0.2581 | -0.1711 | 0.1022 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0233 | 0.0161 |
| 64.008 | 46.578 | Máx. | -0.2547 | -0.1005 | 0.1361 |
| | | Mín. | -0.2948 | -0.1164 | 0.1175 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0159 | 0.0185 |
| 64.008 | 46.828 | Máx. | -0.2734 | -0.0460 | 0.1469 |
| | | Mín. | -0.3165 | -0.0533 | 0.1269 |
| | | Dif. | 0.0431 | 0.0073 | 0.0200 |
| 64.008 | 47.078 | Máx. | -0.2777 | 0.0135 | 0.1500 |
| | | Mín. | -0.3216 | 0.0116 | 0.1296 |
| | | Dif. | 0.0438 | 0.0018 | 0.0204 |
| 64.008 | 47.328 | Máx. | -0.2675 | 0.0793 | 0.1452 |
| | | Mín. | -0.3097 | 0.0685 | 0.1254 |
| | | Dif. | 0.0422 | 0.0108 | 0.0198 |
| 64.008 | 47.578 | Máx. | -0.2434 | 0.1394 | 0.1330 |
| | | Mín. | -0.2818 | 0.1204 | 0.1149 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0190 | 0.0181 |
| 64.008 | 47.828 | Máx. | -0.2070 | 0.1889 | 0.1145 |
| | | Mín. | -0.2397 | 0.1632 | 0.0989 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0258 | 0.0156 |
| 64.008 | 48.078 | Máx. | -0.1615 | 0.2222 | 0.0914 |
| | | Mín. | -0.1869 | 0.1919 | 0.0790 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0303 | 0.0125 |
| 64.008 | 48.328 | Máx. | -0.1107 | 0.2329 | 0.0660 |
| | | Mín. | -0.1282 | 0.2011 | 0.0570 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0317 | 0.0090 |
| 64.008 | 48.578 | Máx. | -0.0606 | 0.2136 | 0.0402 |
| | | Mín. | -0.0701 | 0.1845 | 0.0347 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0291 | 0.0055 |
| 64.008 | 48.828 | Máx. | -0.0183 | 0.1568 | 0.0152 |
| | | Mín. | -0.0212 | 0.1354 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0214 | 0.0021 |
| 64.008 | 48.906 | Máx. | -0.0066 | 0.1018 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0076 | 0.0879 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0139 | 0.0000 |
| 64.008 | 49.056 | Máx. | 0.0076 | 0.1018 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0066 | 0.0879 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0139 | 0.0000 |
| 64.008 | 49.078 | Máx. | 0.0072 | 0.0656 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.0062 | 0.0567 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0089 | 0.0013 |
| 64.008 | 49.328 | Máx. | 0.0144 | 0.0133 | -0.0223 |
| | | Mín. | 0.0124 | 0.0115 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0018 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 49.578 | Máx. | 0.0140 | -0.0048 | -0.0237 |
| | | Mín. | 0.0121 | -0.0056 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0008 | 0.0037 |
| 64.008 | 49.828 | Máx. | 0.0115 | -0.0088 | -0.0180 |
| | | Mín. | 0.0100 | -0.0102 | -0.0209 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0014 | 0.0028 |
| 64.008 | 50.078 | Máx. | 0.0090 | -0.0079 | -0.0105 |
| | | Mín. | 0.0078 | -0.0091 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0012 | 0.0017 |
| 64.008 | 50.328 | Máx. | 0.0071 | -0.0052 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0061 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0008 | 0.0006 |
| 64.008 | 50.578 | Máx. | 0.0061 | -0.0024 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.0027 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0004 | 0.0000 |
| 64.008 | 50.828 | Máx. | 0.0059 | 0.0000 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0051 | 0.0000 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0000 | 0.0004 |
| 64.008 | 51.078 | Máx. | 0.0062 | 0.0017 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0054 | 0.0015 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0002 | 0.0004 |
| 64.008 | 51.328 | Máx. | 0.0068 | 0.0022 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0059 | 0.0019 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 64.008 | 51.578 | Máx. | 0.0074 | 0.0016 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.0064 | 0.0014 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0002 | 0.0001 |
| 64.008 | 51.828 | Máx. | 0.0076 | 0.0001 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0066 | 0.0001 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0000 | 0.0001 |
| 64.008 | 52.078 | Máx. | 0.0073 | -0.0018 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0063 | -0.0021 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0003 | 0.0002 |
| 64.008 | 52.328 | Máx. | 0.0064 | -0.0037 | -0.0016 |
| | | Mín. | 0.0056 | -0.0043 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0006 | 0.0003 |
| 64.008 | 52.578 | Máx. | 0.0050 | -0.0052 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.0043 | -0.0060 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 |
| 64.008 | 52.828 | Máx. | 0.0031 | -0.0058 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0027 | -0.0067 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0009 | 0.0001 |
| 64.008 | 53.078 | Máx. | 0.0013 | -0.0054 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0063 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0009 | 0.0000 |
| 64.008 | 53.187 | Máx. | 0.0006 | -0.0052 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0060 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0008 | 0.0000 |
| 64.144 | 56.115 | Máx. | -0.0618 | -0.2585 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.0715 | -0.2994 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0408 | 0.0018 |
| 64.184 | 56.362 | Máx. | -0.1214 | -0.2346 | -0.0256 |
| | | Mín. | -0.1405 | -0.2716 | -0.0296 |
| | | Dif. | 0.0192 | 0.0370 | 0.0040 |
| 64.195 | 55.967 | Máx. | -0.0249 | -0.2454 | 0.0466 |
| | | Mín. | -0.0288 | -0.2842 | 0.0402 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0388 | 0.0064 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.197 | 24.819 | Máx. | -0.1679 | -0.4868 | -0.0791 |
| | | Mín. | -0.1944 | -0.5637 | -0.0916 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0769 | 0.0125 |
| 64.197 | 25.069 | Máx. | -0.2821 | -0.4479 | -0.1413 |
| | | Mín. | -0.3267 | -0.5186 | -0.1636 |
| | | Dif. | 0.0445 | 0.0707 | 0.0223 |
| 64.197 | 25.319 | Máx. | -0.3857 | -0.3984 | -0.1961 |
| | | Mín. | -0.4466 | -0.4613 | -0.2271 |
| | | Dif. | 0.0609 | 0.0629 | 0.0310 |
| 64.197 | 25.569 | Máx. | -0.4760 | -0.3410 | -0.2452 |
| | | Mín. | -0.5511 | -0.3948 | -0.2839 |
| | | Dif. | 0.0752 | 0.0538 | 0.0387 |
| 64.197 | 25.819 | Máx. | -0.5515 | -0.2784 | -0.2874 |
| | | Mín. | -0.6386 | -0.3223 | -0.3328 |
| | | Dif. | 0.0871 | 0.0440 | 0.0454 |
| 64.197 | 26.069 | Máx. | -0.6112 | -0.2124 | -0.3218 |
| | | Mín. | -0.7078 | -0.2460 | -0.3726 |
| | | Dif. | 0.0965 | 0.0335 | 0.0508 |
| 64.197 | 26.319 | Máx. | -0.6547 | -0.1447 | -0.3474 |
| | | Mín. | -0.7580 | -0.1676 | -0.4023 |
| | | Dif. | 0.1034 | 0.0228 | 0.0549 |
| 64.197 | 26.569 | Máx. | -0.6815 | -0.0761 | -0.3636 |
| | | Mín. | -0.7891 | -0.0881 | -0.4210 |
| | | Dif. | 0.1076 | 0.0120 | 0.0574 |
| 64.197 | 26.819 | Máx. | -0.6915 | -0.0071 | -0.3701 |
| | | Mín. | -0.8007 | -0.0083 | -0.4286 |
| | | Dif. | 0.1092 | 0.0011 | 0.0584 |
| 64.197 | 27.069 | Máx. | -0.6849 | 0.0714 | -0.3669 |
| | | Mín. | -0.7930 | 0.0616 | -0.4248 |
| | | Dif. | 0.1081 | 0.0097 | 0.0579 |
| 64.197 | 27.319 | Máx. | -0.6616 | 0.1503 | -0.3539 |
| | | Mín. | -0.7660 | 0.1298 | -0.4098 |
| | | Dif. | 0.1045 | 0.0205 | 0.0559 |
| 64.197 | 27.569 | Máx. | -0.6218 | 0.2279 | -0.3315 |
| | | Mín. | -0.7199 | 0.1968 | -0.3838 |
| | | Dif. | 0.0982 | 0.0311 | 0.0523 |
| 64.197 | 27.819 | Máx. | -0.5659 | 0.3032 | -0.3002 |
| | | Mín. | -0.6552 | 0.2618 | -0.3476 |
| | | Dif. | 0.0893 | 0.0413 | 0.0474 |
| 64.197 | 28.069 | Máx. | -0.4945 | 0.3748 | -0.2605 |
| | | Mín. | -0.5725 | 0.3237 | -0.3017 |
| | | Dif. | 0.0781 | 0.0511 | 0.0411 |
| 64.197 | 28.319 | Máx. | -0.4085 | 0.4407 | -0.2134 |
| | | Mín. | -0.4730 | 0.3806 | -0.2471 |
| | | Dif. | 0.0645 | 0.0601 | 0.0337 |
| 64.197 | 28.569 | Máx. | -0.3093 | 0.4981 | -0.1599 |
| | | Mín. | -0.3582 | 0.4301 | -0.1851 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0679 | 0.0252 |
| 64.197 | 28.819 | Máx. | -0.1992 | 0.5433 | -0.1008 |
| | | Mín. | -0.2306 | 0.4692 | -0.1168 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0741 | 0.0159 |
| 64.197 | 29.069 | Máx. | -0.0813 | 0.5715 | -0.0347 |
| | | Mín. | -0.0941 | 0.4935 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0779 | 0.0055 |
| 64.217 | 56.103 | Máx. | -0.0593 | -0.2400 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.0687 | -0.2779 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0379 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.225 | 56.609 | Máx. | -0.1722 | -0.1986 | -0.0592 |
| | | Mín. | -0.1994 | -0.2299 | -0.0686 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0314 | 0.0094 |
| 64.258 | 56.350 | Máx. | -0.1166 | -0.2186 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.1350 | -0.2531 | -0.0332 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.0345 | 0.0045 |
| 64.258 | 31.187 | Máx. | -0.0046 | -0.0455 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0053 | -0.0527 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0072 | 0.0000 |
| 64.258 | 31.328 | Máx. | -0.0110 | -0.0385 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.0127 | -0.0446 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0061 | 0.0004 |
| 64.258 | 31.578 | Máx. | -0.0188 | -0.0204 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.0218 | -0.0236 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0032 | 0.0006 |
| 64.258 | 31.828 | Máx. | -0.0212 | 0.0032 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.0245 | 0.0028 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0004 | 0.0008 |
| 64.258 | 32.078 | Máx. | -0.0174 | 0.0285 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.0202 | 0.0246 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0039 | 0.0007 |
| 64.258 | 32.328 | Máx. | -0.0089 | 0.0447 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.0103 | 0.0386 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0061 | 0.0004 |
| 64.258 | 32.458 | Máx. | -0.0030 | 0.0465 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0035 | 0.0401 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0063 | 0.0000 |
| 64.258 | 32.608 | Máx. | 0.0035 | 0.0465 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.0401 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0063 | 0.0000 |
| 64.258 | 32.828 | Máx. | 0.0128 | 0.0441 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0111 | 0.0381 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0060 | 0.0011 |
| 64.258 | 33.078 | Máx. | 0.0241 | 0.0458 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0208 | 0.0396 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0062 | 0.0021 |
| 64.258 | 33.328 | Máx. | 0.0358 | 0.0431 | -0.0191 |
| | | Mín. | 0.0309 | 0.0372 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0059 | 0.0030 |
| 64.258 | 33.578 | Máx. | 0.0457 | 0.0276 | -0.0223 |
| | | Mín. | 0.0395 | 0.0239 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0038 | 0.0035 |
| 64.258 | 33.828 | Máx. | 0.0496 | -0.0078 | -0.0218 |
| | | Mín. | 0.0428 | -0.0090 | -0.0252 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0012 | 0.0034 |
| 64.258 | 34.078 | Máx. | 0.0410 | -0.0657 | -0.0158 |
| | | Mín. | 0.0355 | -0.0760 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0104 | 0.0025 |
| 64.258 | 34.312 | Máx. | 0.0161 | -0.1853 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0139 | -0.2145 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0292 | 0.0000 |
| 64.258 | 34.462 | Máx. | -0.0139 | -0.1853 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0161 | -0.2145 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0292 | 0.0000 |
| 64.258 | 34.578 | Máx. | -0.0448 | -0.2619 | 0.0212 |
| | | Mín. | -0.0519 | -0.3032 | 0.0183 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0413 | 0.0029 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 34.828 | Máx. | -0.1206 | -0.3222 | 0.0541 |
| | | Mín. | -0.1397 | -0.3730 | 0.0467 |
| | | Dif. | 0.0190 | 0.0509 | 0.0074 |
| 64.258 | 35.078 | Máx. | -0.2063 | -0.3439 | 0.0913 |
| | | Mín. | -0.2388 | -0.3982 | 0.0788 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0543 | 0.0124 |
| 64.258 | 35.328 | Máx. | -0.2930 | -0.3342 | 0.1297 |
| | | Mín. | -0.3393 | -0.3870 | 0.1121 |
| | | Dif. | 0.0463 | 0.0528 | 0.0177 |
| 64.258 | 35.578 | Máx. | -0.3738 | -0.2993 | 0.1664 |
| | | Mín. | -0.4328 | -0.3465 | 0.1437 |
| | | Dif. | 0.0590 | 0.0472 | 0.0227 |
| 64.258 | 35.828 | Máx. | -0.4431 | -0.2446 | 0.1985 |
| | | Mín. | -0.5130 | -0.2832 | 0.1715 |
| | | Dif. | 0.0699 | 0.0386 | 0.0270 |
| 64.258 | 36.078 | Máx. | -0.4964 | -0.1747 | 0.2237 |
| | | Mín. | -0.5748 | -0.2023 | 0.1932 |
| | | Dif. | 0.0784 | 0.0276 | 0.0305 |
| 64.258 | 36.328 | Máx. | -0.5307 | -0.0941 | 0.2402 |
| | | Mín. | -0.6144 | -0.1090 | 0.2075 |
| | | Dif. | 0.0838 | 0.0149 | 0.0327 |
| 64.258 | 36.578 | Máx. | -0.5436 | -0.0067 | 0.2467 |
| | | Mín. | -0.6294 | -0.0077 | 0.2131 |
| | | Dif. | 0.0858 | 0.0011 | 0.0336 |
| 64.258 | 36.828 | Máx. | -0.5340 | 0.0971 | 0.2425 |
| | | Mín. | -0.6183 | 0.0839 | 0.2094 |
| | | Dif. | 0.0843 | 0.0132 | 0.0330 |
| 64.258 | 37.078 | Máx. | -0.5015 | 0.2014 | 0.2275 |
| | | Mín. | -0.5807 | 0.1739 | 0.1965 |
| | | Dif. | 0.0792 | 0.0274 | 0.0310 |
| 64.258 | 37.328 | Máx. | -0.4468 | 0.3006 | 0.2021 |
| | | Mín. | -0.5173 | 0.2596 | 0.1745 |
| | | Dif. | 0.0705 | 0.0410 | 0.0275 |
| 64.258 | 37.578 | Máx. | -0.3713 | 0.3902 | 0.1673 |
| | | Mín. | -0.4300 | 0.3370 | 0.1445 |
| | | Dif. | 0.0586 | 0.0532 | 0.0228 |
| 64.258 | 37.828 | Máx. | -0.2778 | 0.4652 | 0.1245 |
| | | Mín. | -0.3217 | 0.4018 | 0.1076 |
| | | Dif. | 0.0438 | 0.0634 | 0.0170 |
| 64.258 | 38.078 | Máx. | -0.1699 | 0.5202 | 0.0758 |
| | | Mín. | -0.1967 | 0.4493 | 0.0655 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0709 | 0.0103 |
| 64.258 | 38.328 | Máx. | -0.0526 | 0.5489 | 0.0234 |
| | | Mín. | -0.0608 | 0.4741 | 0.0202 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0748 | 0.0032 |
| 64.258 | 38.337 | Máx. | -0.0477 | 0.5525 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0553 | 0.4772 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0753 | 0.0000 |
| 64.258 | 41.737 | Máx. | -0.0049 | -0.0487 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0056 | -0.0564 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0077 | 0.0000 |
| 64.258 | 41.828 | Máx. | -0.0095 | -0.0441 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0110 | -0.0510 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0070 | 0.0002 |
| 64.258 | 42.078 | Máx. | -0.0190 | -0.0278 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.0220 | -0.0321 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0044 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 42.328 | Máx. | -0.0234 | -0.0053 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.0271 | -0.0061 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0008 | 0.0007 |
| 64.258 | 42.578 | Máx. | -0.0217 | 0.0197 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0251 | 0.0171 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0027 | 0.0007 |
| 64.258 | 42.828 | Máx. | -0.0148 | 0.0381 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.0172 | 0.0329 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0052 | 0.0005 |
| 64.258 | 43.078 | Máx. | -0.0052 | 0.0414 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0061 | 0.0357 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0056 | 0.0002 |
| 64.258 | 43.146 | Máx. | -0.0022 | 0.0338 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0025 | 0.0292 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0046 | 0.0000 |
| 64.258 | 43.296 | Máx. | 0.0025 | 0.0338 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0022 | 0.0292 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0046 | 0.0000 |
| 64.258 | 43.328 | Máx. | 0.0029 | 0.0267 | -0.0016 |
| | | Mín. | 0.0025 | 0.0231 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0036 | 0.0002 |
| 64.258 | 43.578 | Máx. | 0.0080 | 0.0203 | -0.0055 |
| | | Mín. | 0.0069 | 0.0175 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0028 | 0.0009 |
| 64.258 | 43.828 | Máx. | 0.0131 | 0.0222 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.0113 | 0.0192 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0030 | 0.0015 |
| 64.258 | 44.078 | Máx. | 0.0192 | 0.0246 | -0.0126 |
| | | Mín. | 0.0166 | 0.0212 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0034 | 0.0020 |
| 64.258 | 44.328 | Máx. | 0.0254 | 0.0194 | -0.0143 |
| | | Mín. | 0.0219 | 0.0167 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0026 | 0.0022 |
| 64.258 | 44.578 | Máx. | 0.0289 | -0.0015 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0249 | -0.0017 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0002 | 0.0021 |
| 64.258 | 44.828 | Máx. | 0.0245 | -0.0411 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.0211 | -0.0475 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0065 | 0.0015 |
| 64.258 | 45.041 | Máx. | 0.0107 | -0.1230 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0092 | -0.1425 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0194 | 0.0000 |
| 64.258 | 45.191 | Máx. | -0.0092 | -0.1230 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0107 | -0.1425 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0194 | 0.0000 |
| 64.258 | 45.328 | Máx. | -0.0346 | -0.1834 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.0400 | -0.2123 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0289 | 0.0020 |
| 64.258 | 45.578 | Máx. | -0.0872 | -0.2191 | 0.0346 |
| | | Mín. | -0.1010 | -0.2537 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0346 | 0.0047 |
| 64.258 | 45.828 | Máx. | -0.1444 | -0.2235 | 0.0565 |
| | | Mín. | -0.1672 | -0.2587 | 0.0488 |
| | | Dif. | 0.0228 | 0.0353 | 0.0077 |
| 64.258 | 46.078 | Máx. | -0.1992 | -0.2031 | 0.0780 |
| | | Mín. | -0.2307 | -0.2352 | 0.0674 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0321 | 0.0106 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 46.328 | Máx. | -0.2463 | -0.1642 | 0.0970 |
| | | Mín. | -0.2851 | -0.1901 | 0.0838 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0259 | 0.0132 |
| 64.258 | 46.578 | Máx. | -0.2816 | -0.1120 | 0.1117 |
| | | Mín. | -0.3260 | -0.1297 | 0.0965 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0177 | 0.0152 |
| 64.258 | 46.828 | Máx. | -0.3025 | -0.0517 | 0.1208 |
| | | Mín. | -0.3502 | -0.0598 | 0.1044 |
| | | Dif. | 0.0477 | 0.0082 | 0.0165 |
| 64.258 | 47.078 | Máx. | -0.3075 | 0.0142 | 0.1236 |
| | | Mín. | -0.3560 | 0.0122 | 0.1068 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0019 | 0.0168 |
| 64.258 | 47.328 | Máx. | -0.2963 | 0.0871 | 0.1199 |
| | | Mín. | -0.3431 | 0.0752 | 0.1036 |
| | | Dif. | 0.0468 | 0.0119 | 0.0163 |
| 64.258 | 47.578 | Máx. | -0.2698 | 0.1536 | 0.1101 |
| | | Mín. | -0.3123 | 0.1326 | 0.0951 |
| | | Dif. | 0.0426 | 0.0209 | 0.0150 |
| 64.258 | 47.828 | Máx. | -0.2298 | 0.2081 | 0.0951 |
| | | Mín. | -0.2661 | 0.1797 | 0.0821 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0284 | 0.0129 |
| 64.258 | 48.078 | Máx. | -0.1796 | 0.2446 | 0.0763 |
| | | Mín. | -0.2080 | 0.2113 | 0.0659 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0333 | 0.0104 |
| 64.258 | 48.328 | Máx. | -0.1239 | 0.2566 | 0.0553 |
| | | Mín. | -0.1434 | 0.2216 | 0.0477 |
| | | Dif. | 0.0196 | 0.0350 | 0.0075 |
| 64.258 | 48.578 | Máx. | -0.0686 | 0.2372 | 0.0336 |
| | | Mín. | -0.0794 | 0.2048 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0108 | 0.0323 | 0.0046 |
| 64.258 | 48.828 | Máx. | -0.0213 | 0.1795 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.0246 | 0.1550 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0245 | 0.0017 |
| 64.258 | 48.906 | Máx. | -0.0080 | 0.1235 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.1067 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0168 | 0.0000 |
| 64.258 | 49.056 | Máx. | 0.0093 | 0.1235 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0080 | 0.1067 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0168 | 0.0000 |
| 64.258 | 49.078 | Máx. | 0.0094 | 0.0856 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.0081 | 0.0739 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0117 | 0.0009 |
| 64.258 | 49.328 | Máx. | 0.0204 | 0.0213 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.0176 | 0.0184 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0029 | 0.0025 |
| 64.258 | 49.578 | Máx. | 0.0203 | -0.0074 | -0.0174 |
| | | Mín. | 0.0176 | -0.0086 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0012 | 0.0027 |
| 64.258 | 49.828 | Máx. | 0.0160 | -0.0159 | -0.0127 |
| | | Mín. | 0.0138 | -0.0184 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0025 | 0.0020 |
| 64.258 | 50.078 | Máx. | 0.0110 | -0.0154 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.0095 | -0.0179 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0024 | 0.0009 |
| 64.258 | 50.328 | Máx. | 0.0070 | -0.0111 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0060 | -0.0129 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0018 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 50.578 | Máx. | 0.0045 | -0.0058 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0039 | -0.0068 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0009 | 0.0009 |
| 64.258 | 50.828 | Máx. | 0.0035 | -0.0014 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.0030 | -0.0016 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0002 | 0.0013 |
| 64.258 | 51.078 | Máx. | 0.0037 | 0.0018 | 0.0104 |
| | | Mín. | 0.0032 | 0.0015 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0002 | 0.0014 |
| 64.258 | 51.328 | Máx. | 0.0045 | 0.0031 | 0.0104 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.0027 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0004 | 0.0014 |
| 64.258 | 51.578 | Máx. | 0.0054 | 0.0029 | 0.0098 |
| | | Mín. | 0.0047 | 0.0025 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0004 | 0.0013 |
| 64.258 | 51.828 | Máx. | 0.0061 | 0.0013 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0052 | 0.0012 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0002 | 0.0012 |
| 64.258 | 52.078 | Máx. | 0.0062 | -0.0008 | 0.0077 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.0009 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0001 | 0.0010 |
| 64.258 | 52.328 | Máx. | 0.0056 | -0.0029 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0048 | -0.0033 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0005 | 0.0008 |
| 64.258 | 52.578 | Máx. | 0.0044 | -0.0046 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0038 | -0.0053 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 |
| 64.258 | 52.828 | Máx. | 0.0028 | -0.0053 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0024 | -0.0061 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 |
| 64.258 | 53.078 | Máx. | 0.0012 | -0.0049 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0057 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0008 | 0.0001 |
| 64.258 | 53.187 | Máx. | 0.0005 | -0.0046 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0053 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 |
| 64.265 | 56.855 | Máx. | -0.2119 | -0.1536 | -0.0886 |
| | | Mín. | -0.2454 | -0.1779 | -0.1025 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0243 | 0.0140 |
| 64.295 | 24.651 | Máx. | -0.0820 | -0.4688 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0950 | -0.5429 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0740 | 0.0000 |
| 64.295 | 24.819 | Máx. | -0.1595 | -0.4473 | -0.0815 |
| | | Mín. | -0.1847 | -0.5179 | -0.0944 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0706 | 0.0129 |
| 64.295 | 25.069 | Máx. | -0.2682 | -0.4118 | -0.1419 |
| | | Mín. | -0.3105 | -0.4768 | -0.1643 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0650 | 0.0224 |
| 64.295 | 25.319 | Máx. | -0.3664 | -0.3656 | -0.1968 |
| | | Mín. | -0.4242 | -0.4233 | -0.2279 |
| | | Dif. | 0.0578 | 0.0577 | 0.0311 |
| 64.295 | 25.569 | Máx. | -0.4519 | -0.3121 | -0.2460 |
| | | Mín. | -0.5232 | -0.3614 | -0.2848 |
| | | Dif. | 0.0713 | 0.0493 | 0.0388 |
| 64.295 | 25.819 | Máx. | -0.5233 | -0.2541 | -0.2884 |
| | | Mín. | -0.6059 | -0.2942 | -0.3340 |
| | | Dif. | 0.0826 | 0.0401 | 0.0455 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.295 | 26.069 | Máx. | -0.5796 | -0.1935 | -0.3229 |
| | | Mín. | -0.6711 | -0.2240 | -0.3739 |
| | | Dif. | 0.0915 | 0.0305 | 0.0510 |
| 64.295 | 26.319 | Máx. | -0.6205 | -0.1315 | -0.3486 |
| | | Mín. | -0.7185 | -0.1522 | -0.4036 |
| | | Dif. | 0.0980 | 0.0208 | 0.0550 |
| 64.295 | 26.569 | Máx. | -0.6457 | -0.0689 | -0.3649 |
| | | Mín. | -0.7477 | -0.0798 | -0.4225 |
| | | Dif. | 0.1020 | 0.0109 | 0.0576 |
| 64.295 | 26.819 | Máx. | -0.6552 | -0.0061 | -0.3714 |
| | | Mín. | -0.7586 | -0.0071 | -0.4300 |
| | | Dif. | 0.1034 | 0.0010 | 0.0586 |
| 64.295 | 27.069 | Máx. | -0.6488 | 0.0654 | -0.3681 |
| | | Mín. | -0.7513 | 0.0565 | -0.4262 |
| | | Dif. | 0.1024 | 0.0089 | 0.0581 |
| 64.295 | 27.319 | Máx. | -0.6268 | 0.1374 | -0.3551 |
| | | Mín. | -0.7257 | 0.1186 | -0.4111 |
| | | Dif. | 0.0990 | 0.0187 | 0.0561 |
| 64.295 | 27.569 | Máx. | -0.5892 | 0.2082 | -0.3326 |
| | | Mín. | -0.6822 | 0.1798 | -0.3851 |
| | | Dif. | 0.0930 | 0.0284 | 0.0525 |
| 64.295 | 27.819 | Máx. | -0.5364 | 0.2772 | -0.3012 |
| | | Mín. | -0.6211 | 0.2394 | -0.3488 |
| | | Dif. | 0.0847 | 0.0378 | 0.0476 |
| 64.295 | 28.069 | Máx. | -0.4689 | 0.3430 | -0.2615 |
| | | Mín. | -0.5429 | 0.2962 | -0.3028 |
| | | Dif. | 0.0740 | 0.0468 | 0.0413 |
| 64.295 | 28.319 | Máx. | -0.3875 | 0.4038 | -0.2143 |
| | | Mín. | -0.4487 | 0.3487 | -0.2481 |
| | | Dif. | 0.0612 | 0.0551 | 0.0338 |
| 64.295 | 28.569 | Máx. | -0.2936 | 0.4569 | -0.1606 |
| | | Mín. | -0.3400 | 0.3946 | -0.1860 |
| | | Dif. | 0.0464 | 0.0623 | 0.0254 |
| 64.295 | 28.819 | Máx. | -0.1892 | 0.4986 | -0.1019 |
| | | Mín. | -0.2191 | 0.4306 | -0.1179 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0680 | 0.0161 |
| 64.295 | 29.069 | Máx. | -0.0774 | 0.5242 | -0.0399 |
| | | Mín. | -0.0896 | 0.4527 | -0.0462 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0715 | 0.0063 |
| 64.295 | 29.137 | Máx. | -0.0459 | 0.5309 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0531 | 0.4585 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0724 | 0.0000 |
| 64.298 | 56.597 | Máx. | -0.1654 | -0.1854 | -0.0620 |
| | | Mín. | -0.1915 | -0.2146 | -0.0718 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0293 | 0.0098 |
| 64.306 | 57.102 | Máx. | -0.2389 | -0.1024 | -0.1121 |
| | | Mín. | -0.2767 | -0.1186 | -0.1298 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0162 | 0.0177 |
| 64.339 | 56.843 | Máx. | -0.2035 | -0.1438 | -0.0909 |
| | | Mín. | -0.2357 | -0.1665 | -0.1053 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0227 | 0.0144 |
| 64.346 | 57.349 | Máx. | -0.2522 | -0.0471 | -0.1286 |
| | | Mín. | -0.2921 | -0.0546 | -0.1489 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0074 | 0.0203 |
| 64.379 | 57.090 | Máx. | -0.2294 | -0.0965 | -0.1139 |
| | | Mín. | -0.2656 | -0.1117 | -0.1319 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0152 | 0.0180 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.387 | 57.595 | Máx. | -0.2514 | 0.0119 | -0.1375 |
| | | Mín. | -0.2911 | 0.0103 | -0.1592 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0016 | 0.0217 |
| 64.420 | 57.337 | Máx. | -0.2421 | -0.0454 | -0.1298 |
| | | Mín. | -0.2804 | -0.0526 | -0.1503 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0072 | 0.0205 |
| 64.427 | 57.842 | Máx. | -0.2365 | 0.0786 | -0.1384 |
| | | Mín. | -0.2738 | 0.0679 | -0.1602 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0107 | 0.0218 |
| 64.441 | 55.926 | Máx. | -0.0214 | -0.2110 | 0.0400 |
| | | Mín. | -0.0248 | -0.2443 | 0.0346 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0333 | 0.0055 |
| 64.460 | 57.583 | Máx. | -0.2414 | 0.0089 | -0.1379 |
| | | Mín. | -0.2795 | 0.0077 | -0.1597 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0012 | 0.0218 |
| 64.464 | 56.063 | Máx. | -0.0510 | -0.2076 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0591 | -0.2404 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0328 | 0.0001 |
| 64.468 | 58.089 | Máx. | -0.2080 | 0.1431 | -0.1314 |
| | | Mín. | -0.2408 | 0.1236 | -0.1522 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0195 | 0.0208 |
| 64.501 | 57.830 | Máx. | -0.2271 | 0.0708 | -0.1381 |
| | | Mín. | -0.2629 | 0.0612 | -0.1599 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0097 | 0.0218 |
| 64.504 | 56.309 | Máx. | -0.1001 | -0.1899 | -0.0369 |
| | | Mín. | -0.1160 | -0.2199 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0300 | 0.0058 |
| 64.508 | 31.187 | Máx. | -0.0048 | -0.0477 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0055 | -0.0552 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0075 | 0.0000 |
| 64.508 | 31.328 | Máx. | -0.0115 | -0.0405 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0133 | -0.0469 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0064 | 0.0003 |
| 64.508 | 31.578 | Máx. | -0.0198 | -0.0217 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.0229 | -0.0252 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0034 | 0.0005 |
| 64.508 | 31.828 | Máx. | -0.0223 | 0.0028 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.0259 | 0.0024 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0004 | 0.0007 |
| 64.508 | 32.078 | Máx. | -0.0186 | 0.0296 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.0215 | 0.0256 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0040 | 0.0006 |
| 64.508 | 32.328 | Máx. | -0.0096 | 0.0478 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0111 | 0.0413 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0065 | 0.0004 |
| 64.508 | 32.458 | Máx. | -0.0033 | 0.0515 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0039 | 0.0445 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0070 | 0.0000 |
| 64.508 | 32.608 | Máx. | 0.0039 | 0.0515 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0033 | 0.0445 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0070 | 0.0000 |
| 64.508 | 32.828 | Máx. | 0.0147 | 0.0510 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0127 | 0.0441 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0070 | 0.0010 |
| 64.508 | 33.078 | Máx. | 0.0279 | 0.0526 | -0.0119 |
| | | Mín. | 0.0241 | 0.0455 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0072 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 33.328 | Máx. | 0.0411 | 0.0481 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0355 | 0.0416 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0066 | 0.0026 |
| 64.508 | 33.578 | Máx. | 0.0520 | 0.0293 | -0.0194 |
| | | Mín. | 0.0449 | 0.0253 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0040 | 0.0031 |
| 64.508 | 33.828 | Máx. | 0.0558 | -0.0107 | -0.0188 |
| | | Mín. | 0.0482 | -0.0124 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0017 | 0.0030 |
| 64.508 | 34.078 | Máx. | 0.0456 | -0.0743 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0394 | -0.0861 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0117 | 0.0021 |
| 64.508 | 34.312 | Máx. | 0.0176 | -0.2030 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.2350 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0320 | 0.0000 |
| 64.508 | 34.462 | Máx. | -0.0152 | -0.2030 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0176 | -0.2350 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0320 | 0.0000 |
| 64.508 | 34.578 | Máx. | -0.0488 | -0.2850 | 0.0177 |
| | | Mín. | -0.0565 | -0.3300 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0450 | 0.0024 |
| 64.508 | 34.828 | Máx. | -0.1311 | -0.3503 | 0.0453 |
| | | Mín. | -0.1518 | -0.4056 | 0.0391 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0553 | 0.0062 |
| 64.508 | 35.078 | Máx. | -0.2243 | -0.3744 | 0.0764 |
| | | Mín. | -0.2597 | -0.4335 | 0.0660 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0591 | 0.0104 |
| 64.508 | 35.328 | Máx. | -0.3187 | -0.3645 | 0.1086 |
| | | Mín. | -0.3691 | -0.4221 | 0.0938 |
| | | Dif. | 0.0503 | 0.0575 | 0.0148 |
| 64.508 | 35.578 | Máx. | -0.4069 | -0.3271 | 0.1395 |
| | | Mín. | -0.4712 | -0.3787 | 0.1205 |
| | | Dif. | 0.0642 | 0.0516 | 0.0190 |
| 64.508 | 35.828 | Máx. | -0.4827 | -0.2677 | 0.1667 |
| | | Mín. | -0.5588 | -0.3100 | 0.1440 |
| | | Dif. | 0.0762 | 0.0423 | 0.0227 |
| 64.508 | 36.078 | Máx. | -0.5411 | -0.1917 | 0.1881 |
| | | Mín. | -0.6265 | -0.2219 | 0.1625 |
| | | Dif. | 0.0854 | 0.0302 | 0.0256 |
| 64.508 | 36.328 | Máx. | -0.5787 | -0.1035 | 0.2022 |
| | | Mín. | -0.6700 | -0.1199 | 0.1747 |
| | | Dif. | 0.0913 | 0.0163 | 0.0275 |
| 64.508 | 36.578 | Máx. | -0.5930 | -0.0077 | 0.2079 |
| | | Mín. | -0.6866 | -0.0090 | 0.1796 |
| | | Dif. | 0.0936 | 0.0012 | 0.0283 |
| 64.508 | 36.828 | Máx. | -0.5826 | 0.1060 | 0.2045 |
| | | Mín. | -0.6745 | 0.0915 | 0.1767 |
| | | Dif. | 0.0919 | 0.0144 | 0.0279 |
| 64.508 | 37.078 | Máx. | -0.5471 | 0.2201 | 0.1920 |
| | | Mín. | -0.6334 | 0.1901 | 0.1658 |
| | | Dif. | 0.0863 | 0.0300 | 0.0261 |
| 64.508 | 37.328 | Máx. | -0.4873 | 0.3285 | 0.1706 |
| | | Mín. | -0.5642 | 0.2837 | 0.1473 |
| | | Dif. | 0.0769 | 0.0448 | 0.0232 |
| 64.508 | 37.578 | Máx. | -0.4049 | 0.4262 | 0.1412 |
| | | Mín. | -0.4688 | 0.3681 | 0.1220 |
| | | Dif. | 0.0639 | 0.0581 | 0.0192 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 37.828 | Máx. | -0.3028 | 0.5078 | 0.1051 |
| | | Mín. | -0.3506 | 0.4385 | 0.0908 |
| | | Dif. | 0.0478 | 0.0692 | 0.0143 |
| 64.508 | 38.078 | Máx. | -0.1851 | 0.5672 | 0.0640 |
| | | Mín. | -0.2143 | 0.4899 | 0.0553 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0773 | 0.0087 |
| 64.508 | 38.328 | Máx. | -0.0572 | 0.5983 | 0.0198 |
| | | Mín. | -0.0663 | 0.5167 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0815 | 0.0027 |
| 64.508 | 38.337 | Máx. | -0.0520 | 0.6021 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0602 | 0.5200 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0821 | 0.0000 |
| 64.508 | 41.737 | Máx. | -0.0050 | -0.0504 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.0583 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0080 | 0.0000 |
| 64.508 | 41.828 | Máx. | -0.0098 | -0.0457 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0113 | -0.0529 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0072 | 0.0002 |
| 64.508 | 42.078 | Máx. | -0.0197 | -0.0290 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0229 | -0.0336 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0046 | 0.0004 |
| 64.508 | 42.328 | Máx. | -0.0243 | -0.0058 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.0281 | -0.0067 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0009 | 0.0005 |
| 64.508 | 42.578 | Máx. | -0.0227 | 0.0201 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.0262 | 0.0174 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0027 | 0.0005 |
| 64.508 | 42.828 | Máx. | -0.0156 | 0.0395 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.0181 | 0.0341 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0054 | 0.0004 |
| 64.508 | 43.078 | Máx. | -0.0056 | 0.0440 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0065 | 0.0380 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0060 | 0.0002 |
| 64.508 | 43.146 | Máx. | -0.0024 | 0.0372 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0028 | 0.0321 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0051 | 0.0000 |
| 64.508 | 43.296 | Máx. | 0.0028 | 0.0372 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0024 | 0.0321 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0051 | 0.0000 |
| 64.508 | 43.328 | Máx. | 0.0033 | 0.0306 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0264 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0042 | 0.0002 |
| 64.508 | 43.578 | Máx. | 0.0095 | 0.0246 | -0.0048 |
| | | Mín. | 0.0082 | 0.0213 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0034 | 0.0008 |
| 64.508 | 43.828 | Máx. | 0.0157 | 0.0262 | -0.0082 |
| | | Mín. | 0.0136 | 0.0226 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0036 | 0.0013 |
| 64.508 | 44.078 | Máx. | 0.0227 | 0.0273 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.0196 | 0.0236 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0037 | 0.0017 |
| 64.508 | 44.328 | Máx. | 0.0294 | 0.0200 | -0.0122 |
| | | Mín. | 0.0254 | 0.0173 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0027 | 0.0019 |
| 64.508 | 44.578 | Máx. | 0.0327 | -0.0037 | -0.0114 |
| | | Mín. | 0.0282 | -0.0043 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0006 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 44.828 | Máx. | 0.0272 | -0.0468 | -0.0078 |
| | | Mín. | 0.0235 | -0.0542 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0074 | 0.0012 |
| 64.508 | 45.041 | Máx. | 0.0116 | -0.1338 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0100 | -0.1549 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0211 | 0.0000 |
| 64.508 | 45.191 | Máx. | -0.0100 | -0.1338 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0116 | -0.1549 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0211 | 0.0000 |
| 64.508 | 45.328 | Máx. | -0.0373 | -0.1975 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.0431 | -0.2286 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0312 | 0.0016 |
| 64.508 | 45.578 | Máx. | -0.0938 | -0.2357 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.1086 | -0.2729 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0372 | 0.0038 |
| 64.508 | 45.828 | Máx. | -0.1554 | -0.2406 | 0.0452 |
| | | Mín. | -0.1799 | -0.2786 | 0.0391 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0380 | 0.0062 |
| 64.508 | 46.078 | Máx. | -0.2144 | -0.2191 | 0.0624 |
| | | Mín. | -0.2482 | -0.2537 | 0.0539 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0346 | 0.0085 |
| 64.508 | 46.328 | Máx. | -0.2652 | -0.1775 | 0.0777 |
| | | Mín. | -0.3070 | -0.2055 | 0.0671 |
| | | Dif. | 0.0419 | 0.0280 | 0.0106 |
| 64.508 | 46.578 | Máx. | -0.3034 | -0.1215 | 0.0895 |
| | | Mín. | -0.3513 | -0.1407 | 0.0774 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0192 | 0.0122 |
| 64.508 | 46.828 | Máx. | -0.3261 | -0.0564 | 0.0970 |
| | | Mín. | -0.3775 | -0.0653 | 0.0838 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0089 | 0.0132 |
| 64.508 | 47.078 | Máx. | -0.3317 | 0.0145 | 0.0993 |
| | | Mín. | -0.3840 | 0.0126 | 0.0858 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.0020 | 0.0135 |
| 64.508 | 47.328 | Máx. | -0.3198 | 0.0932 | 0.0965 |
| | | Mín. | -0.3703 | 0.0805 | 0.0834 |
| | | Dif. | 0.0505 | 0.0127 | 0.0131 |
| 64.508 | 47.578 | Máx. | -0.2913 | 0.1649 | 0.0887 |
| | | Mín. | -0.3373 | 0.1424 | 0.0767 |
| | | Dif. | 0.0460 | 0.0225 | 0.0121 |
| 64.508 | 47.828 | Máx. | -0.2484 | 0.2235 | 0.0768 |
| | | Mín. | -0.2876 | 0.1931 | 0.0663 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.0305 | 0.0104 |
| 64.508 | 48.078 | Máx. | -0.1946 | 0.2629 | 0.0616 |
| | | Mín. | -0.2253 | 0.2270 | 0.0532 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0358 | 0.0084 |
| 64.508 | 48.328 | Máx. | -0.1347 | 0.2763 | 0.0445 |
| | | Mín. | -0.1559 | 0.2386 | 0.0384 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0377 | 0.0061 |
| 64.508 | 48.578 | Máx. | -0.0751 | 0.2568 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.0869 | 0.2218 | 0.0231 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0350 | 0.0036 |
| 64.508 | 48.828 | Máx. | -0.0236 | 0.1975 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.0273 | 0.1706 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0269 | 0.0013 |
| 64.508 | 48.906 | Máx. | -0.0090 | 0.1393 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0104 | 0.1203 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0190 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 49.056 | Máx. | 0.0104 | 0.1393 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0090 | 0.1203 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0190 | 0.0000 |
| 64.508 | 49.078 | Máx. | 0.0109 | 0.0994 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0094 | 0.0858 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0135 | 0.0006 |
| 64.508 | 49.328 | Máx. | 0.0244 | 0.0273 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.0211 | 0.0236 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0037 | 0.0017 |
| 64.508 | 49.578 | Máx. | 0.0248 | -0.0090 | -0.0121 |
| | | Mín. | 0.0214 | -0.0104 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0014 | 0.0019 |
| 64.508 | 49.828 | Máx. | 0.0192 | -0.0214 | -0.0090 |
| | | Mín. | 0.0166 | -0.0248 | -0.0105 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0034 | 0.0014 |
| 64.508 | 50.078 | Máx. | 0.0122 | -0.0219 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.0105 | -0.0253 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0035 | 0.0006 |
| 64.508 | 50.328 | Máx. | 0.0063 | -0.0163 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.0055 | -0.0189 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0026 | 0.0002 |
| 64.508 | 50.578 | Máx. | 0.0026 | -0.0089 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0022 | -0.0103 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0014 | 0.0007 |
| 64.508 | 50.828 | Máx. | 0.0010 | -0.0026 | 0.0073 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0030 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0010 |
| 64.508 | 51.078 | Máx. | 0.0010 | 0.0012 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0011 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0011 |
| 64.508 | 51.328 | Máx. | 0.0016 | 0.0025 | 0.0099 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0022 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0013 |
| 64.508 | 51.578 | Máx. | 0.0025 | 0.0025 | 0.0124 |
| | | Mín. | 0.0021 | 0.0022 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0003 | 0.0017 |
| 64.508 | 51.828 | Máx. | 0.0031 | 0.0016 | 0.0144 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0014 | 0.0124 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0002 | 0.0020 |
| 64.508 | 52.078 | Máx. | 0.0035 | 0.0001 | 0.0150 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.0001 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0020 |
| 64.508 | 52.328 | Máx. | 0.0033 | -0.0012 | 0.0139 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0014 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 64.508 | 52.578 | Máx. | 0.0028 | -0.0024 | 0.0112 |
| | | Mín. | 0.0024 | -0.0028 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0004 | 0.0015 |
| 64.508 | 52.828 | Máx. | 0.0018 | -0.0030 | 0.0074 |
| | | Mín. | 0.0016 | -0.0035 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0005 | 0.0010 |
| 64.508 | 53.078 | Máx. | 0.0008 | -0.0030 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0007 | -0.0035 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 |
| 64.508 | 53.187 | Máx. | 0.0004 | -0.0030 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0035 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 58.336 | Máx. | -0.1669 | 0.2024 | -0.1170 |
| | | Mín. | -0.1932 | 0.1748 | -0.1355 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0276 | 0.0185 |
| 64.541 | 58.077 | Máx. | -0.1997 | 0.1309 | -0.1304 |
| | | Mín. | -0.2313 | 0.1131 | -0.1510 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0179 | 0.0206 |
| 64.545 | 56.556 | Máx. | -0.1419 | -0.1618 | -0.0707 |
| | | Mín. | -0.1643 | -0.1874 | -0.0819 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0256 | 0.0112 |
| 64.545 | 24.651 | Máx. | -0.0711 | -0.4066 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0824 | -0.4708 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0642 | 0.0000 |
| 64.545 | 24.819 | Máx. | -0.1383 | -0.3881 | -0.0841 |
| | | Mín. | -0.1601 | -0.4494 | -0.0974 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0613 | 0.0133 |
| 64.545 | 25.069 | Máx. | -0.2321 | -0.3560 | -0.1451 |
| | | Mín. | -0.2688 | -0.4122 | -0.1680 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0562 | 0.0229 |
| 64.545 | 25.319 | Máx. | -0.3165 | -0.3144 | -0.2011 |
| | | Mín. | -0.3665 | -0.3640 | -0.2328 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.0496 | 0.0317 |
| 64.545 | 25.569 | Máx. | -0.3896 | -0.2669 | -0.2515 |
| | | Mín. | -0.4511 | -0.3090 | -0.2912 |
| | | Dif. | 0.0615 | 0.0421 | 0.0397 |
| 64.545 | 25.819 | Máx. | -0.4502 | -0.2161 | -0.2949 |
| | | Mín. | -0.5213 | -0.2502 | -0.3415 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.0341 | 0.0466 |
| 64.545 | 26.069 | Máx. | -0.4978 | -0.1638 | -0.3302 |
| | | Mín. | -0.5764 | -0.1897 | -0.3824 |
| | | Dif. | 0.0786 | 0.0259 | 0.0521 |
| 64.545 | 26.319 | Máx. | -0.5322 | -0.1109 | -0.3564 |
| | | Mín. | -0.6163 | -0.1284 | -0.4127 |
| | | Dif. | 0.0840 | 0.0175 | 0.0563 |
| 64.545 | 26.569 | Máx. | -0.5533 | -0.0578 | -0.3728 |
| | | Mín. | -0.6407 | -0.0669 | -0.4317 |
| | | Dif. | 0.0874 | 0.0091 | 0.0589 |
| 64.545 | 26.819 | Máx. | -0.5611 | -0.0046 | -0.3793 |
| | | Mín. | -0.6497 | -0.0053 | -0.4392 |
| | | Dif. | 0.0886 | 0.0007 | 0.0599 |
| 64.545 | 27.069 | Máx. | -0.5556 | 0.0561 | -0.3759 |
| | | Mín. | -0.6434 | 0.0485 | -0.4353 |
| | | Dif. | 0.0877 | 0.0077 | 0.0594 |
| 64.545 | 27.319 | Máx. | -0.5369 | 0.1172 | -0.3627 |
| | | Mín. | -0.6216 | 0.1012 | -0.4200 |
| | | Dif. | 0.0848 | 0.0160 | 0.0573 |
| 64.545 | 27.569 | Máx. | -0.5049 | 0.1777 | -0.3400 |
| | | Mín. | -0.5847 | 0.1534 | -0.3936 |
| | | Dif. | 0.0797 | 0.0242 | 0.0537 |
| 64.545 | 27.819 | Máx. | -0.4601 | 0.2368 | -0.3081 |
| | | Mín. | -0.5327 | 0.2045 | -0.3567 |
| | | Dif. | 0.0726 | 0.0323 | 0.0486 |
| 64.545 | 28.069 | Máx. | -0.4026 | 0.2935 | -0.2677 |
| | | Mín. | -0.4661 | 0.2535 | -0.3100 |
| | | Dif. | 0.0636 | 0.0400 | 0.0423 |
| 64.545 | 28.319 | Máx. | -0.3331 | 0.3463 | -0.2197 |
| | | Mín. | -0.3858 | 0.2991 | -0.2544 |
| | | Dif. | 0.0526 | 0.0472 | 0.0347 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.545 | 28.569 | Máx. | -0.2528 | 0.3929 | -0.1651 |
| | | Mín. | -0.2927 | 0.3393 | -0.1912 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0536 | 0.0261 |
| 64.545 | 28.819 | Máx. | -0.1633 | 0.4300 | -0.1055 |
| | | Mín. | -0.1890 | 0.3714 | -0.1222 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0586 | 0.0167 |
| 64.545 | 29.069 | Máx. | -0.0669 | 0.4535 | -0.0429 |
| | | Mín. | -0.0774 | 0.3916 | -0.0496 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0618 | 0.0068 |
| 64.545 | 29.137 | Máx. | -0.0397 | 0.4592 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0459 | 0.3966 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0626 | 0.0000 |
| 64.549 | 58.582 | Máx. | -0.1149 | 0.2528 | -0.0958 |
| | | Mín. | -0.1330 | 0.2183 | -0.1109 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0345 | 0.0151 |
| 64.582 | 58.323 | Máx. | -0.1603 | 0.1864 | -0.1154 |
| | | Mín. | -0.1856 | 0.1610 | -0.1336 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0254 | 0.0182 |
| 64.585 | 56.803 | Máx. | -0.1744 | -0.1266 | -0.0997 |
| | | Mín. | -0.2020 | -0.1466 | -0.1154 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0200 | 0.0157 |
| 64.589 | 58.829 | Máx. | -0.0547 | 0.2903 | -0.0673 |
| | | Mín. | -0.0633 | 0.2507 | -0.0779 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0396 | 0.0106 |
| 64.622 | 58.570 | Máx. | -0.1104 | 0.2337 | -0.0936 |
| | | Mín. | -0.1279 | 0.2018 | -0.1084 |
| | | Dif. | 0.0174 | 0.0319 | 0.0148 |
| 64.625 | 51.328 | Máx. | 0.0006 | -0.0000 | 0.0074 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0000 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 64.625 | 51.578 | Máx. | 0.0011 | -0.0000 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0000 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0021 |
| 64.625 | 51.828 | Máx. | 0.0016 | -0.0000 | 0.0217 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0000 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0030 |
| 64.625 | 52.078 | Máx. | 0.0019 | -0.0000 | 0.0256 |
| | | Mín. | 0.0017 | -0.0000 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0035 |
| 64.625 | 52.328 | Máx. | 0.0020 | -0.0000 | 0.0260 |
| | | Mín. | 0.0017 | -0.0000 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0035 |
| 64.625 | 52.578 | Máx. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0230 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 64.625 | 52.828 | Máx. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0168 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0023 |
| 64.625 | 53.078 | Máx. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0011 |
| 64.626 | 57.049 | Máx. | -0.1965 | -0.0865 | -0.1222 |
| | | Mín. | -0.2275 | -0.1002 | -0.1415 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0137 | 0.0193 |
| 64.663 | 58.817 | Máx. | -0.0526 | 0.2681 | -0.0660 |
| | | Mín. | -0.0609 | 0.2316 | -0.0764 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0366 | 0.0104 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.666 | 57.296 | Máx. | -0.2073 | -0.0432 | -0.1372 |
| | | Mín. | -0.2400 | -0.0500 | -0.1589 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0068 | 0.0217 |
| 64.681 | 58.927 | Máx. | -0.0248 | 0.2828 | -0.0401 |
| | | Mín. | -0.0287 | 0.2442 | -0.0465 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0386 | 0.0063 |
| 64.688 | 55.885 | Máx. | -0.0176 | -0.1741 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.0204 | -0.2016 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0275 | 0.0045 |
| 64.707 | 57.543 | Máx. | -0.2067 | 0.0024 | -0.1440 |
| | | Mín. | -0.2393 | 0.0021 | -0.1668 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0003 | 0.0227 |
| 64.711 | 56.022 | Máx. | -0.0421 | -0.1725 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0487 | -0.1998 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0272 | 0.0013 |
| 64.748 | 57.790 | Máx. | -0.1946 | 0.0556 | -0.1426 |
| | | Mín. | -0.2253 | 0.0480 | -0.1651 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0076 | 0.0225 |
| 64.751 | 56.269 | Máx. | -0.0826 | -0.1588 | -0.0467 |
| | | Mín. | -0.0956 | -0.1839 | -0.0541 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0251 | 0.0074 |
| 64.758 | 31.187 | Máx. | -0.0049 | -0.0494 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0057 | -0.0572 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0078 | 0.0000 |
| 64.758 | 31.328 | Máx. | -0.0119 | -0.0421 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0138 | -0.0487 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0066 | 0.0002 |
| 64.758 | 31.578 | Máx. | -0.0206 | -0.0229 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.0265 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0036 | 0.0004 |
| 64.758 | 31.828 | Máx. | -0.0233 | 0.0024 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.0270 | 0.0021 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0003 | 0.0005 |
| 64.758 | 32.078 | Máx. | -0.0195 | 0.0305 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.0226 | 0.0263 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0042 | 0.0005 |
| 64.758 | 32.328 | Máx. | -0.0102 | 0.0504 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0118 | 0.0435 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0069 | 0.0003 |
| 64.758 | 32.458 | Máx. | -0.0036 | 0.0559 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0042 | 0.0483 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0076 | 0.0000 |
| 64.758 | 32.608 | Máx. | 0.0042 | 0.0559 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.0483 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0076 | 0.0000 |
| 64.758 | 32.828 | Máx. | 0.0164 | 0.0570 | -0.0052 |
| | | Mín. | 0.0141 | 0.0493 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0078 | 0.0008 |
| 64.758 | 33.078 | Máx. | 0.0311 | 0.0585 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.0268 | 0.0505 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0080 | 0.0016 |
| 64.758 | 33.328 | Máx. | 0.0457 | 0.0524 | -0.0140 |
| | | Mín. | 0.0395 | 0.0453 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0071 | 0.0022 |
| 64.758 | 33.578 | Máx. | 0.0573 | 0.0307 | -0.0163 |
| | | Mín. | 0.0495 | 0.0265 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.0042 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 33.828 | Máx. | 0.0610 | -0.0132 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.0527 | -0.0153 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0021 | 0.0025 |
| 64.758 | 34.078 | Máx. | 0.0495 | -0.0817 | -0.0112 |
| | | Mín. | 0.0428 | -0.0946 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0129 | 0.0018 |
| 64.758 | 34.312 | Máx. | 0.0189 | -0.2177 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0163 | -0.2521 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0344 | 0.0000 |
| 64.758 | 34.462 | Máx. | -0.0163 | -0.2177 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0189 | -0.2521 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0344 | 0.0000 |
| 64.758 | 34.578 | Máx. | -0.0521 | -0.3042 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.0603 | -0.3522 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0480 | 0.0020 |
| 64.758 | 34.828 | Máx. | -0.1399 | -0.3735 | 0.0370 |
| | | Mín. | -0.1619 | -0.4325 | 0.0320 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0590 | 0.0050 |
| 64.758 | 35.078 | Máx. | -0.2392 | -0.3997 | 0.0625 |
| | | Mín. | -0.2769 | -0.4628 | 0.0540 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0631 | 0.0085 |
| 64.758 | 35.328 | Máx. | -0.3401 | -0.3898 | 0.0890 |
| | | Mín. | -0.3937 | -0.4513 | 0.0769 |
| | | Dif. | 0.0537 | 0.0615 | 0.0121 |
| 64.758 | 35.578 | Máx. | -0.4344 | -0.3503 | 0.1146 |
| | | Mín. | -0.5030 | -0.4056 | 0.0990 |
| | | Dif. | 0.0686 | 0.0553 | 0.0156 |
| 64.758 | 35.828 | Máx. | -0.5156 | -0.2872 | 0.1371 |
| | | Mín. | -0.5969 | -0.3326 | 0.1185 |
| | | Dif. | 0.0814 | 0.0453 | 0.0187 |
| 64.758 | 36.078 | Máx. | -0.5783 | -0.2060 | 0.1550 |
| | | Mín. | -0.6696 | -0.2385 | 0.1339 |
| | | Dif. | 0.0913 | 0.0325 | 0.0211 |
| 64.758 | 36.328 | Máx. | -0.6187 | -0.1116 | 0.1669 |
| | | Mín. | -0.7164 | -0.1292 | 0.1442 |
| | | Dif. | 0.0976 | 0.0176 | 0.0227 |
| 64.758 | 36.578 | Máx. | -0.6342 | -0.0088 | 0.1718 |
| | | Mín. | -0.7343 | -0.0102 | 0.1484 |
| | | Dif. | 0.1001 | 0.0014 | 0.0234 |
| 64.758 | 36.828 | Máx. | -0.6231 | 0.1132 | 0.1692 |
| | | Mín. | -0.7215 | 0.0977 | 0.1462 |
| | | Dif. | 0.0983 | 0.0154 | 0.0230 |
| 64.758 | 37.078 | Máx. | -0.5852 | 0.2356 | 0.1589 |
| | | Mín. | -0.6775 | 0.2035 | 0.1373 |
| | | Dif. | 0.0923 | 0.0321 | 0.0216 |
| 64.758 | 37.328 | Máx. | -0.5211 | 0.3519 | 0.1413 |
| | | Mín. | -0.6034 | 0.3039 | 0.1221 |
| | | Dif. | 0.0822 | 0.0480 | 0.0192 |
| 64.758 | 37.578 | Máx. | -0.4329 | 0.4564 | 0.1170 |
| | | Mín. | -0.5012 | 0.3942 | 0.1011 |
| | | Dif. | 0.0683 | 0.0622 | 0.0159 |
| 64.758 | 37.828 | Máx. | -0.3236 | 0.5433 | 0.0872 |
| | | Mín. | -0.3747 | 0.4693 | 0.0753 |
| | | Dif. | 0.0511 | 0.0741 | 0.0119 |
| 64.758 | 38.078 | Máx. | -0.1978 | 0.6066 | 0.0531 |
| | | Mín. | -0.2290 | 0.5239 | 0.0459 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0827 | 0.0072 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 38.328 | Máx. | -0.0612 | 0.6396 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.0708 | 0.5524 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0872 | 0.0022 |
| 64.758 | 38.337 | Máx. | -0.0556 | 0.6436 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0644 | 0.5558 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0877 | 0.0000 |
| 64.758 | 41.737 | Máx. | -0.0052 | -0.0516 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0598 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0081 | 0.0000 |
| 64.758 | 41.828 | Máx. | -0.0100 | -0.0469 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0116 | -0.0543 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0074 | 0.0001 |
| 64.758 | 42.078 | Máx. | -0.0203 | -0.0299 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0234 | -0.0346 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0047 | 0.0003 |
| 64.758 | 42.328 | Máx. | -0.0250 | -0.0063 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0289 | -0.0073 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0010 | 0.0004 |
| 64.758 | 42.578 | Máx. | -0.0234 | 0.0203 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.0271 | 0.0175 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0028 | 0.0004 |
| 64.758 | 42.828 | Máx. | -0.0162 | 0.0405 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0188 | 0.0350 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0055 | 0.0003 |
| 64.758 | 43.078 | Máx. | -0.0059 | 0.0461 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0068 | 0.0398 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0063 | 0.0001 |
| 64.758 | 43.146 | Máx. | -0.0026 | 0.0400 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0030 | 0.0345 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0054 | 0.0000 |
| 64.758 | 43.296 | Máx. | 0.0030 | 0.0400 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.0345 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0054 | 0.0000 |
| 64.758 | 43.328 | Máx. | 0.0036 | 0.0338 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0031 | 0.0292 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0046 | 0.0002 |
| 64.758 | 43.578 | Máx. | 0.0108 | 0.0284 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0093 | 0.0245 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0039 | 0.0006 |
| 64.758 | 43.828 | Máx. | 0.0179 | 0.0296 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.0255 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0040 | 0.0011 |
| 64.758 | 44.078 | Máx. | 0.0257 | 0.0296 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0222 | 0.0256 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0040 | 0.0014 |
| 64.758 | 44.328 | Máx. | 0.0327 | 0.0204 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.0283 | 0.0176 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0028 | 0.0016 |
| 64.758 | 44.578 | Máx. | 0.0358 | -0.0056 | -0.0092 |
| | | Mín. | 0.0309 | -0.0065 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0009 | 0.0015 |
| 64.758 | 44.828 | Máx. | 0.0293 | -0.0516 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.0253 | -0.0597 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0081 | 0.0010 |
| 64.758 | 45.041 | Máx. | 0.0124 | -0.1423 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0107 | -0.1648 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0225 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 45.191 | Máx. | -0.0107 | -0.1423 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0124 | -0.1648 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0225 | 0.0000 |
| 64.758 | 45.328 | Máx. | -0.0394 | -0.2087 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.0456 | -0.2416 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0329 | 0.0012 |
| 64.758 | 45.578 | Máx. | -0.0991 | -0.2487 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.1147 | -0.2880 | 0.0186 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0393 | 0.0029 |
| 64.758 | 45.828 | Máx. | -0.1640 | -0.2542 | 0.0351 |
| | | Mín. | -0.1898 | -0.2943 | 0.0303 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0401 | 0.0048 |
| 64.758 | 46.078 | Máx. | -0.2264 | -0.2318 | 0.0484 |
| | | Mín. | -0.2621 | -0.2684 | 0.0418 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0366 | 0.0066 |
| 64.758 | 46.328 | Máx. | -0.2801 | -0.1881 | 0.0603 |
| | | Mín. | -0.3243 | -0.2178 | 0.0521 |
| | | Dif. | 0.0442 | 0.0297 | 0.0082 |
| 64.758 | 46.578 | Máx. | -0.3206 | -0.1291 | 0.0695 |
| | | Mín. | -0.3712 | -0.1494 | 0.0601 |
| | | Dif. | 0.0506 | 0.0204 | 0.0094 |
| 64.758 | 46.828 | Máx. | -0.3448 | -0.0603 | 0.0754 |
| | | Mín. | -0.3992 | -0.0698 | 0.0652 |
| | | Dif. | 0.0544 | 0.0095 | 0.0102 |
| 64.758 | 47.078 | Máx. | -0.3508 | 0.0147 | 0.0773 |
| | | Mín. | -0.4062 | 0.0127 | 0.0668 |
| | | Dif. | 0.0554 | 0.0020 | 0.0105 |
| 64.758 | 47.328 | Máx. | -0.3384 | 0.0980 | 0.0752 |
| | | Mín. | -0.3918 | 0.0846 | 0.0650 |
| | | Dif. | 0.0534 | 0.0134 | 0.0102 |
| 64.758 | 47.578 | Máx. | -0.3084 | 0.1738 | 0.0692 |
| | | Mín. | -0.3571 | 0.1501 | 0.0598 |
| | | Dif. | 0.0487 | 0.0237 | 0.0094 |
| 64.758 | 47.828 | Máx. | -0.2632 | 0.2358 | 0.0598 |
| | | Mín. | -0.3048 | 0.2037 | 0.0517 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0321 | 0.0081 |
| 64.758 | 48.078 | Máx. | -0.2064 | 0.2775 | 0.0479 |
| | | Mín. | -0.2390 | 0.2397 | 0.0414 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0378 | 0.0065 |
| 64.758 | 48.328 | Máx. | -0.1432 | 0.2921 | 0.0343 |
| | | Mín. | -0.1658 | 0.2523 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0398 | 0.0047 |
| 64.758 | 48.578 | Máx. | -0.0801 | 0.2725 | 0.0204 |
| | | Mín. | -0.0927 | 0.2354 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.0371 | 0.0028 |
| 64.758 | 48.828 | Máx. | -0.0253 | 0.2113 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.0293 | 0.1825 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0288 | 0.0010 |
| 64.758 | 48.906 | Máx. | -0.0098 | 0.1507 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0113 | 0.1302 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0205 | 0.0000 |
| 64.758 | 49.056 | Máx. | 0.0113 | 0.1507 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0098 | 0.1302 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0205 | 0.0000 |
| 64.758 | 49.078 | Máx. | 0.0119 | 0.1090 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0103 | 0.0941 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0148 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 49.328 | Máx. | 0.0271 | 0.0315 | -0.0073 |
| | | Mín. | 0.0234 | 0.0272 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0043 | 0.0011 |
| 64.758 | 49.578 | Máx. | 0.0278 | -0.0098 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.0241 | -0.0113 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0016 | 0.0013 |
| 64.758 | 49.828 | Máx. | 0.0215 | -0.0251 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0186 | -0.0290 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0040 | 0.0010 |
| 64.758 | 50.078 | Máx. | 0.0132 | -0.0263 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0114 | -0.0304 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0041 | 0.0005 |
| 64.758 | 50.328 | Máx. | 0.0061 | -0.0198 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.0229 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0031 | 0.0001 |
| 64.758 | 50.578 | Máx. | 0.0016 | -0.0106 | 0.0016 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0123 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0002 |
| 64.758 | 50.828 | Máx. | -0.0002 | -0.0029 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.0034 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0005 | 0.0003 |
| 64.758 | 51.078 | Máx. | -0.0002 | 0.0005 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0002 | 0.0004 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| 64.758 | 51.103 | Máx. | -0.0001 | 0.0008 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0001 | 0.0007 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 64.775 | 51.328 | Máx. | -0.0005 | -0.0000 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.0006 | -0.0000 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 64.775 | 51.578 | Máx. | -0.0010 | -0.0000 | 0.0152 |
| | | Mín. | -0.0011 | -0.0000 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0021 |
| 64.775 | 51.828 | Máx. | -0.0014 | -0.0000 | 0.0217 |
| | | Mín. | -0.0016 | -0.0000 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0030 |
| 64.775 | 52.078 | Máx. | -0.0017 | -0.0000 | 0.0256 |
| | | Mín. | -0.0019 | -0.0000 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0035 |
| 64.775 | 52.328 | Máx. | -0.0017 | -0.0000 | 0.0260 |
| | | Mín. | -0.0020 | -0.0000 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0035 |
| 64.775 | 52.578 | Máx. | -0.0015 | 0.0000 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0000 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 64.775 | 52.828 | Máx. | -0.0011 | 0.0000 | 0.0168 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0000 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0023 |
| 64.775 | 53.078 | Máx. | -0.0005 | 0.0000 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0000 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0011 |
| 64.788 | 58.036 | Máx. | -0.1713 | 0.1077 | -0.1330 |
| | | Mín. | -0.1984 | 0.0930 | -0.1540 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0147 | 0.0210 |
| 64.792 | 56.516 | Máx. | -0.1168 | -0.1364 | -0.0815 |
| | | Mín. | -0.1353 | -0.1579 | -0.0944 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.0215 | 0.0129 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.795 | 24.651 | Máx. | -0.0600 | -0.3426 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0694 | -0.3967 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0541 | 0.0000 |
| 64.795 | 24.819 | Máx. | -0.1164 | -0.3263 | -0.0858 |
| | | Mín. | -0.1348 | -0.3778 | -0.0993 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.0515 | 0.0135 |
| 64.795 | 25.069 | Máx. | -0.1951 | -0.2975 | -0.1484 |
| | | Mín. | -0.2259 | -0.3444 | -0.1718 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0470 | 0.0234 |
| 64.795 | 25.319 | Máx. | -0.2653 | -0.2604 | -0.2060 |
| | | Mín. | -0.3072 | -0.3015 | -0.2385 |
| | | Dif. | 0.0419 | 0.0411 | 0.0325 |
| 64.795 | 25.569 | Máx. | -0.3255 | -0.2190 | -0.2581 |
| | | Mín. | -0.3769 | -0.2536 | -0.2989 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0346 | 0.0408 |
| 64.795 | 25.819 | Máx. | -0.3750 | -0.1760 | -0.3031 |
| | | Mín. | -0.4342 | -0.2038 | -0.3509 |
| | | Dif. | 0.0592 | 0.0278 | 0.0479 |
| 64.795 | 26.069 | Máx. | -0.4136 | -0.1327 | -0.3393 |
| | | Mín. | -0.4789 | -0.1537 | -0.3929 |
| | | Dif. | 0.0653 | 0.0210 | 0.0536 |
| 64.795 | 26.319 | Máx. | -0.4414 | -0.0895 | -0.3660 |
| | | Mín. | -0.5111 | -0.1036 | -0.4237 |
| | | Dif. | 0.0697 | 0.0141 | 0.0578 |
| 64.795 | 26.569 | Máx. | -0.4584 | -0.0463 | -0.3825 |
| | | Mín. | -0.5307 | -0.0536 | -0.4429 |
| | | Dif. | 0.0724 | 0.0073 | 0.0604 |
| 64.795 | 26.819 | Máx. | -0.4645 | -0.0032 | -0.3889 |
| | | Mín. | -0.5379 | -0.0037 | -0.4503 |
| | | Dif. | 0.0733 | 0.0005 | 0.0614 |
| 64.795 | 27.069 | Máx. | -0.4599 | 0.0464 | -0.3852 |
| | | Mín. | -0.5325 | 0.0400 | -0.4461 |
| | | Dif. | 0.0726 | 0.0063 | 0.0608 |
| 64.795 | 27.319 | Máx. | -0.4445 | 0.0963 | -0.3718 |
| | | Mín. | -0.5147 | 0.0831 | -0.4305 |
| | | Dif. | 0.0702 | 0.0131 | 0.0587 |
| 64.795 | 27.569 | Máx. | -0.4183 | 0.1459 | -0.3488 |
| | | Mín. | -0.4844 | 0.1260 | -0.4039 |
| | | Dif. | 0.0661 | 0.0199 | 0.0551 |
| 64.795 | 27.819 | Máx. | -0.3815 | 0.1946 | -0.3166 |
| | | Mín. | -0.4417 | 0.1681 | -0.3665 |
| | | Dif. | 0.0602 | 0.0265 | 0.0500 |
| 64.795 | 28.069 | Máx. | -0.3342 | 0.2418 | -0.2756 |
| | | Mín. | -0.3870 | 0.2089 | -0.3191 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0330 | 0.0435 |
| 64.795 | 28.319 | Máx. | -0.2770 | 0.2862 | -0.2266 |
| | | Mín. | -0.3208 | 0.2472 | -0.2624 |
| | | Dif. | 0.0437 | 0.0390 | 0.0358 |
| 64.795 | 28.569 | Máx. | -0.2106 | 0.3259 | -0.1708 |
| | | Mín. | -0.2438 | 0.2814 | -0.1978 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0444 | 0.0270 |
| 64.795 | 28.819 | Máx. | -0.1362 | 0.3580 | -0.1095 |
| | | Mín. | -0.1577 | 0.3092 | -0.1268 |
| | | Dif. | 0.0215 | 0.0488 | 0.0173 |
| 64.795 | 29.069 | Máx. | -0.0558 | 0.3785 | -0.0447 |
| | | Mín. | -0.0646 | 0.3269 | -0.0517 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0516 | 0.0071 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.795 | 29.137 | Máx. | -0.0331 | 0.3834 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0383 | 0.3311 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0523 | 0.0000 |
| 64.829 | 58.283 | Máx. | -0.1377 | 0.1565 | -0.1159 |
| | | Mín. | -0.1595 | 0.1352 | -0.1342 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0213 | 0.0183 |
| 64.832 | 56.762 | Máx. | -0.1434 | -0.1082 | -0.1108 |
| | | Mín. | -0.1660 | -0.1252 | -0.1283 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0171 | 0.0175 |
| 64.869 | 58.530 | Máx. | -0.0950 | 0.1988 | -0.0921 |
| | | Mín. | -0.1100 | 0.1717 | -0.1067 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0271 | 0.0146 |
| 64.873 | 57.009 | Máx. | -0.1613 | -0.0760 | -0.1329 |
| | | Mín. | -0.1868 | -0.0880 | -0.1539 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0120 | 0.0210 |
| 64.910 | 58.776 | Máx. | -0.0453 | 0.2300 | -0.0628 |
| | | Mín. | -0.0525 | 0.1986 | -0.0727 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0314 | 0.0099 |
| 64.913 | 57.256 | Máx. | -0.1701 | -0.0410 | -0.1470 |
| | | Mín. | -0.1970 | -0.0475 | -0.1702 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0065 | 0.0232 |
| 64.928 | 58.886 | Máx. | -0.0213 | 0.2438 | -0.0346 |
| | | Mín. | -0.0247 | 0.2105 | -0.0401 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0332 | 0.0055 |
| 64.935 | 55.845 | Máx. | -0.0137 | -0.1348 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.0158 | -0.1561 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0213 | 0.0035 |
| 64.954 | 57.502 | Máx. | -0.1696 | -0.0042 | -0.1524 |
| | | Mín. | -0.1964 | -0.0049 | -0.1765 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0007 | 0.0241 |
| 64.957 | 55.982 | Máx. | -0.0326 | -0.1350 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.0377 | -0.1564 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0213 | 0.0026 |
| 64.994 | 57.749 | Máx. | -0.1598 | 0.0388 | -0.1491 |
| | | Mín. | -0.1851 | 0.0335 | -0.1726 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0053 | 0.0235 |
| 64.998 | 56.228 | Máx. | -0.0638 | -0.1255 | -0.0559 |
| | | Mín. | -0.0738 | -0.1454 | -0.0647 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0198 | 0.0088 |
| 65.008 | 31.187 | Máx. | -0.0051 | -0.0507 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0059 | -0.0587 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0080 | 0.0000 |
| 65.008 | 31.328 | Máx. | -0.0122 | -0.0433 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0141 | -0.0501 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0068 | 0.0002 |
| 65.008 | 31.578 | Máx. | -0.0212 | -0.0237 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0245 | -0.0275 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0037 | 0.0003 |
| 65.008 | 31.828 | Máx. | -0.0241 | 0.0021 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.0279 | 0.0018 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0003 | 0.0004 |
| 65.008 | 32.078 | Máx. | -0.0203 | 0.0312 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0235 | 0.0269 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0042 | 0.0004 |
| 65.008 | 32.328 | Máx. | -0.0106 | 0.0525 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0123 | 0.0453 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0072 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 32.458 | Máx. | -0.0038 | 0.0594 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0045 | 0.0513 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0081 | 0.0000 |
| 65.008 | 32.608 | Máx. | 0.0045 | 0.0594 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0038 | 0.0513 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0081 | 0.0000 |
| 65.008 | 32.828 | Máx. | 0.0177 | 0.0619 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0153 | 0.0535 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0084 | 0.0007 |
| 65.008 | 33.078 | Máx. | 0.0337 | 0.0633 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.0291 | 0.0547 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0086 | 0.0012 |
| 65.008 | 33.328 | Máx. | 0.0494 | 0.0560 | -0.0112 |
| | | Mín. | 0.0427 | 0.0483 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0076 | 0.0018 |
| 65.008 | 33.578 | Máx. | 0.0617 | 0.0318 | -0.0130 |
| | | Mín. | 0.0533 | 0.0275 | -0.0150 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.0043 | 0.0020 |
| 65.008 | 33.828 | Máx. | 0.0653 | -0.0153 | -0.0125 |
| | | Mín. | 0.0564 | -0.0178 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0024 | 0.0020 |
| 65.008 | 34.078 | Máx. | 0.0527 | -0.0878 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0455 | -0.1016 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0138 | 0.0014 |
| 65.008 | 34.312 | Máx. | 0.0199 | -0.2296 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0172 | -0.2659 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0362 | 0.0000 |
| 65.008 | 34.462 | Máx. | -0.0172 | -0.2296 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0199 | -0.2659 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0362 | 0.0000 |
| 65.008 | 34.578 | Máx. | -0.0548 | -0.3196 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.0634 | -0.3701 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0504 | 0.0016 |
| 65.008 | 34.828 | Máx. | -0.1469 | -0.3923 | 0.0294 |
| | | Mín. | -0.1701 | -0.4543 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0619 | 0.0040 |
| 65.008 | 35.078 | Máx. | -0.2512 | -0.4202 | 0.0497 |
| | | Mín. | -0.2908 | -0.4865 | 0.0430 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0663 | 0.0068 |
| 65.008 | 35.328 | Máx. | -0.3573 | -0.4104 | 0.0710 |
| | | Mín. | -0.4137 | -0.4751 | 0.0614 |
| | | Dif. | 0.0564 | 0.0648 | 0.0097 |
| 65.008 | 35.578 | Máx. | -0.4567 | -0.3694 | 0.0916 |
| | | Mín. | -0.5287 | -0.4277 | 0.0792 |
| | | Dif. | 0.0721 | 0.0583 | 0.0125 |
| 65.008 | 35.828 | Máx. | -0.5423 | -0.3033 | 0.1100 |
| | | Mín. | -0.6279 | -0.3512 | 0.0950 |
| | | Dif. | 0.0856 | 0.0479 | 0.0150 |
| 65.008 | 36.078 | Máx. | -0.6086 | -0.2179 | 0.1246 |
| | | Mín. | -0.7046 | -0.2523 | 0.1077 |
| | | Dif. | 0.0960 | 0.0344 | 0.0170 |
| 65.008 | 36.328 | Máx. | -0.6514 | -0.1184 | 0.1345 |
| | | Mín. | -0.7542 | -0.1370 | 0.1162 |
| | | Dif. | 0.1028 | 0.0187 | 0.0183 |
| 65.008 | 36.578 | Máx. | -0.6678 | -0.0098 | 0.1387 |
| | | Mín. | -0.7732 | -0.0114 | 0.1198 |
| | | Dif. | 0.1054 | 0.0015 | 0.0189 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 36.828 | Máx. | -0.6563 | 0.1189 | 0.1368 |
| | | Mín. | -0.7599 | 0.1027 | 0.1182 |
| | | Dif. | 0.1036 | 0.0162 | 0.0186 |
| 65.008 | 37.078 | Máx. | -0.6164 | 0.2483 | 0.1286 |
| | | Mín. | -0.7136 | 0.2144 | 0.1111 |
| | | Dif. | 0.0973 | 0.0338 | 0.0175 |
| 65.008 | 37.328 | Máx. | -0.5489 | 0.3709 | 0.1145 |
| | | Mín. | -0.6355 | 0.3204 | 0.0989 |
| | | Dif. | 0.0866 | 0.0506 | 0.0156 |
| 65.008 | 37.578 | Máx. | -0.4559 | 0.4810 | 0.0948 |
| | | Mín. | -0.5278 | 0.4155 | 0.0819 |
| | | Dif. | 0.0719 | 0.0656 | 0.0129 |
| 65.008 | 37.828 | Máx. | -0.3408 | 0.5725 | 0.0707 |
| | | Mín. | -0.3945 | 0.4945 | 0.0611 |
| | | Dif. | 0.0538 | 0.0780 | 0.0096 |
| 65.008 | 38.078 | Máx. | -0.2082 | 0.6390 | 0.0431 |
| | | Mín. | -0.2411 | 0.5519 | 0.0372 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0871 | 0.0059 |
| 65.008 | 38.328 | Máx. | -0.0644 | 0.6735 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.0745 | 0.5817 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.0918 | 0.0018 |
| 65.008 | 38.337 | Máx. | -0.0585 | 0.6776 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0678 | 0.5853 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0924 | 0.0000 |
| 65.008 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0525 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0061 | -0.0608 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0083 | 0.0000 |
| 65.008 | 41.828 | Máx. | -0.0102 | -0.0478 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0118 | -0.0553 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0075 | 0.0001 |
| 65.008 | 42.078 | Máx. | -0.0206 | -0.0306 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0239 | -0.0354 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0048 | 0.0002 |
| 65.008 | 42.328 | Máx. | -0.0255 | -0.0066 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0295 | -0.0077 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0010 | 0.0003 |
| 65.008 | 42.578 | Máx. | -0.0239 | 0.0204 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0277 | 0.0176 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0028 | 0.0003 |
| 65.008 | 42.828 | Máx. | -0.0167 | 0.0413 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0193 | 0.0357 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0056 | 0.0002 |
| 65.008 | 43.078 | Máx. | -0.0061 | 0.0477 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0071 | 0.0412 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0065 | 0.0001 |
| 65.008 | 43.146 | Máx. | -0.0027 | 0.0422 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0364 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0057 | 0.0000 |
| 65.008 | 43.296 | Máx. | 0.0032 | 0.0422 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0364 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0057 | 0.0000 |
| 65.008 | 43.328 | Máx. | 0.0039 | 0.0364 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0315 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0050 | 0.0001 |
| 65.008 | 43.578 | Máx. | 0.0118 | 0.0313 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.0102 | 0.0271 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0043 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 43.828 | Máx. | 0.0197 | 0.0323 | -0.0052 |
| | | Mín. | 0.0170 | 0.0279 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0044 | 0.0008 |
| 65.008 | 44.078 | Máx. | 0.0280 | 0.0314 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.0242 | 0.0271 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0043 | 0.0011 |
| 65.008 | 44.328 | Máx. | 0.0354 | 0.0206 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.0306 | 0.0178 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0028 | 0.0012 |
| 65.008 | 44.578 | Máx. | 0.0383 | -0.0072 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.0330 | -0.0084 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0011 | 0.0011 |
| 65.008 | 44.828 | Máx. | 0.0311 | -0.0554 | -0.0047 |
| | | Mín. | 0.0268 | -0.0641 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0087 | 0.0007 |
| 65.008 | 45.041 | Máx. | 0.0129 | -0.1489 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0112 | -0.1724 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0235 | 0.0000 |
| 65.008 | 45.191 | Máx. | -0.0112 | -0.1489 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0129 | -0.1724 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0235 | 0.0000 |
| 65.008 | 45.328 | Máx. | -0.0410 | -0.2172 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.0475 | -0.2514 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0343 | 0.0009 |
| 65.008 | 45.578 | Máx. | -0.1030 | -0.2586 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.1193 | -0.2994 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.0408 | 0.0022 |
| 65.008 | 45.828 | Máx. | -0.1705 | -0.2644 | 0.0259 |
| | | Mín. | -0.1974 | -0.3062 | 0.0224 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0417 | 0.0035 |
| 65.008 | 46.078 | Máx. | -0.2354 | -0.2415 | 0.0358 |
| | | Mín. | -0.2726 | -0.2796 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0381 | 0.0049 |
| 65.008 | 46.328 | Máx. | -0.2914 | -0.1962 | 0.0446 |
| | | Mín. | -0.3374 | -0.2272 | 0.0386 |
| | | Dif. | 0.0460 | 0.0310 | 0.0060 |
| 65.008 | 46.578 | Máx. | -0.3337 | -0.1349 | 0.0516 |
| | | Mín. | -0.3864 | -0.1562 | 0.0446 |
| | | Dif. | 0.0526 | 0.0213 | 0.0070 |
| 65.008 | 46.828 | Máx. | -0.3590 | -0.0633 | 0.0560 |
| | | Mín. | -0.4156 | -0.0733 | 0.0484 |
| | | Dif. | 0.0566 | 0.0100 | 0.0076 |
| 65.008 | 47.078 | Máx. | -0.3654 | 0.0148 | 0.0575 |
| | | Mín. | -0.4231 | 0.0128 | 0.0497 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.0020 | 0.0078 |
| 65.008 | 47.328 | Máx. | -0.3526 | 0.1016 | 0.0559 |
| | | Mín. | -0.4082 | 0.0878 | 0.0483 |
| | | Dif. | 0.0556 | 0.0138 | 0.0076 |
| 65.008 | 47.578 | Máx. | -0.3215 | 0.1806 | 0.0514 |
| | | Mín. | -0.3722 | 0.1560 | 0.0444 |
| | | Dif. | 0.0507 | 0.0246 | 0.0070 |
| 65.008 | 47.828 | Máx. | -0.2745 | 0.2453 | 0.0443 |
| | | Mín. | -0.3178 | 0.2119 | 0.0383 |
| | | Dif. | 0.0433 | 0.0334 | 0.0060 |
| 65.008 | 48.078 | Máx. | -0.2154 | 0.2889 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.2494 | 0.2495 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0394 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 48.328 | Máx. | -0.1496 | 0.3044 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.1731 | 0.2629 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0415 | 0.0034 |
| 65.008 | 48.578 | Máx. | -0.0838 | 0.2845 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.0970 | 0.2457 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0132 | 0.0388 | 0.0020 |
| 65.008 | 48.828 | Máx. | -0.0265 | 0.2215 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.0307 | 0.1913 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0302 | 0.0007 |
| 65.008 | 48.906 | Máx. | -0.0103 | 0.1588 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0119 | 0.1372 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0216 | 0.0000 |
| 65.008 | 49.056 | Máx. | 0.0119 | 0.1588 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0103 | 0.1372 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0216 | 0.0000 |
| 65.008 | 49.078 | Máx. | 0.0126 | 0.1157 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.0999 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0158 | 0.0003 |
| 65.008 | 49.328 | Máx. | 0.0290 | 0.0344 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0250 | 0.0297 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0047 | 0.0008 |
| 65.008 | 49.578 | Máx. | 0.0300 | -0.0101 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.0259 | -0.0117 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0016 | 0.0009 |
| 65.008 | 49.828 | Máx. | 0.0232 | -0.0272 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0201 | -0.0315 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0043 | 0.0008 |
| 65.008 | 50.078 | Máx. | 0.0142 | -0.0288 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0123 | -0.0334 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0045 | 0.0005 |
| 65.008 | 50.328 | Máx. | 0.0064 | -0.0215 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0055 | -0.0249 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0034 | 0.0003 |
| 65.008 | 50.578 | Máx. | 0.0016 | -0.0111 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0128 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0002 |
| 65.008 | 50.828 | Máx. | -0.0000 | -0.0027 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0000 | -0.0031 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 |
| 65.008 | 51.078 | Máx. | 0.0001 | -0.0021 | -0.0009 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0024 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 |
| 65.008 | 51.103 | Máx. | 0.0005 | -0.0055 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.0063 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0009 | 0.0000 |
| 65.008 | 51.253 | Máx. | -0.0004 | -0.0055 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0005 | -0.0063 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0009 | 0.0000 |
| 65.008 | 51.328 | Máx. | -0.0016 | -0.0103 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.0018 | -0.0119 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0016 | 0.0008 |
| 65.008 | 51.578 | Máx. | -0.0047 | -0.0118 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.0055 | -0.0136 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0019 | 0.0023 |
| 65.008 | 51.828 | Máx. | -0.0075 | -0.0091 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.0087 | -0.0105 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0014 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 52.078 | Máx. | -0.0093 | -0.0046 | 0.0337 |
| | | Mín. | -0.0107 | -0.0054 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0007 | 0.0046 |
| 65.008 | 52.328 | Máx. | -0.0098 | 0.0006 | 0.0360 |
| | | Mín. | -0.0113 | 0.0005 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0001 | 0.0049 |
| 65.008 | 52.578 | Máx. | -0.0090 | 0.0067 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.0104 | 0.0058 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0009 | 0.0045 |
| 65.008 | 52.828 | Máx. | -0.0068 | 0.0126 | 0.0253 |
| | | Mín. | -0.0079 | 0.0109 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0017 | 0.0034 |
| 65.008 | 53.078 | Máx. | -0.0035 | 0.0174 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.0041 | 0.0150 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0024 | 0.0017 |
| 65.008 | 53.187 | Máx. | -0.0017 | 0.0193 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0167 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0026 | 0.0000 |
| 65.035 | 57.996 | Máx. | -0.1410 | 0.0823 | -0.1373 |
| | | Mín. | -0.1632 | 0.0711 | -0.1590 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.0112 | 0.0217 |
| 65.038 | 56.475 | Máx. | -0.0900 | -0.1092 | -0.0911 |
| | | Mín. | -0.1042 | -0.1264 | -0.1054 |
| | | Dif. | 0.0142 | 0.0172 | 0.0144 |
| 65.045 | 24.651 | Máx. | -0.0487 | -0.2780 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0563 | -0.3219 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0439 | 0.0000 |
| 65.045 | 24.819 | Máx. | -0.0943 | -0.2634 | -0.0859 |
| | | Mín. | -0.1092 | -0.3050 | -0.0994 |
| | | Dif. | 0.0149 | 0.0416 | 0.0136 |
| 65.045 | 25.069 | Máx. | -0.1575 | -0.2373 | -0.1492 |
| | | Mín. | -0.1823 | -0.2747 | -0.1727 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0375 | 0.0236 |
| 65.045 | 25.319 | Máx. | -0.2130 | -0.2044 | -0.2082 |
| | | Mín. | -0.2466 | -0.2367 | -0.2411 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0323 | 0.0329 |
| 65.045 | 25.569 | Máx. | -0.2598 | -0.1694 | -0.2619 |
| | | Mín. | -0.3008 | -0.1962 | -0.3033 |
| | | Dif. | 0.0410 | 0.0267 | 0.0414 |
| 65.045 | 25.819 | Máx. | -0.2978 | -0.1347 | -0.3082 |
| | | Mín. | -0.3448 | -0.1560 | -0.3568 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0213 | 0.0487 |
| 65.045 | 26.069 | Máx. | -0.3272 | -0.1010 | -0.3450 |
| | | Mín. | -0.3789 | -0.1170 | -0.3994 |
| | | Dif. | 0.0517 | 0.0160 | 0.0545 |
| 65.045 | 26.319 | Máx. | -0.3483 | -0.0680 | -0.3714 |
| | | Mín. | -0.4033 | -0.0788 | -0.4301 |
| | | Dif. | 0.0550 | 0.0107 | 0.0586 |
| 65.045 | 26.569 | Máx. | -0.3611 | -0.0351 | -0.3875 |
| | | Mín. | -0.4182 | -0.0406 | -0.4487 |
| | | Dif. | 0.0570 | 0.0055 | 0.0612 |
| 65.045 | 26.819 | Máx. | -0.3658 | -0.0019 | -0.3935 |
| | | Mín. | -0.4235 | -0.0022 | -0.4557 |
| | | Dif. | 0.0578 | 0.0003 | 0.0621 |
| 65.045 | 27.069 | Máx. | -0.3621 | 0.0364 | -0.3897 |
| | | Mín. | -0.4192 | 0.0314 | -0.4513 |
| | | Dif. | 0.0572 | 0.0050 | 0.0615 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.045 | 27.319 | Máx. | -0.3500 | 0.0752 | -0.3763 |
| | | Mín. | -0.4053 | 0.0649 | -0.4357 |
| | | Dif. | 0.0553 | 0.0102 | 0.0594 |
| 65.045 | 27.569 | Máx. | -0.3297 | 0.1139 | -0.3535 |
| | | Mín. | -0.3817 | 0.0983 | -0.4093 |
| | | Dif. | 0.0521 | 0.0155 | 0.0558 |
| 65.045 | 27.819 | Máx. | -0.3009 | 0.1521 | -0.3214 |
| | | Mín. | -0.3485 | 0.1314 | -0.3721 |
| | | Dif. | 0.0475 | 0.0207 | 0.0507 |
| 65.045 | 28.069 | Máx. | -0.2640 | 0.1895 | -0.2804 |
| | | Mín. | -0.3057 | 0.1636 | -0.3247 |
| | | Dif. | 0.0417 | 0.0258 | 0.0443 |
| 65.045 | 28.319 | Máx. | -0.2192 | 0.2250 | -0.2312 |
| | | Mín. | -0.2538 | 0.1943 | -0.2678 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0307 | 0.0365 |
| 65.045 | 28.569 | Máx. | -0.1669 | 0.2572 | -0.1748 |
| | | Mín. | -0.1933 | 0.2221 | -0.2023 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0351 | 0.0276 |
| 65.045 | 28.819 | Máx. | -0.1081 | 0.2837 | -0.1123 |
| | | Mín. | -0.1252 | 0.2450 | -0.1301 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0387 | 0.0177 |
| 65.045 | 29.069 | Máx. | -0.0444 | 0.3009 | -0.0459 |
| | | Mín. | -0.0514 | 0.2598 | -0.0531 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0410 | 0.0072 |
| 65.045 | 29.137 | Máx. | -0.0263 | 0.3049 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0305 | 0.2633 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0416 | 0.0000 |
| 65.075 | 58.242 | Máx. | -0.1135 | 0.1239 | -0.1178 |
| | | Mín. | -0.1315 | 0.1070 | -0.1364 |
| | | Dif. | 0.0179 | 0.0169 | 0.0186 |
| 65.079 | 56.722 | Máx. | -0.1103 | -0.0883 | -0.1200 |
| | | Mín. | -0.1277 | -0.1023 | -0.1390 |
| | | Dif. | 0.0174 | 0.0140 | 0.0190 |
| 65.116 | 58.489 | Máx. | -0.0785 | 0.1607 | -0.0913 |
| | | Mín. | -0.0909 | 0.1387 | -0.1057 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0219 | 0.0144 |
| 65.119 | 56.968 | Máx. | -0.1239 | -0.0644 | -0.1414 |
| | | Mín. | -0.1435 | -0.0746 | -0.1637 |
| | | Dif. | 0.0196 | 0.0102 | 0.0223 |
| 65.156 | 58.736 | Máx. | -0.0375 | 0.1886 | -0.0592 |
| | | Mín. | -0.0434 | 0.1629 | -0.0686 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0257 | 0.0093 |
| 65.160 | 57.215 | Máx. | -0.1306 | -0.0383 | -0.1543 |
| | | Mín. | -0.1512 | -0.0443 | -0.1786 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0060 | 0.0244 |
| 65.174 | 58.846 | Máx. | -0.0176 | 0.2016 | -0.0286 |
| | | Mín. | -0.0204 | 0.1741 | -0.0332 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0275 | 0.0045 |
| 65.181 | 55.804 | Máx. | -0.0095 | -0.0941 | 0.0178 |
| | | Mín. | -0.0110 | -0.1089 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0149 | 0.0024 |
| 65.200 | 57.462 | Máx. | -0.1303 | -0.0104 | -0.1582 |
| | | Mín. | -0.1509 | -0.0120 | -0.1832 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0016 | 0.0250 |
| 65.204 | 55.941 | Máx. | -0.0227 | -0.0963 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.0263 | -0.1115 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0152 | 0.0036 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.241 | 57.708 | Máx. | -0.1229 | 0.0217 | -0.1533 |
| | | Mín. | -0.1423 | 0.0188 | -0.1775 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0030 | 0.0242 |
| 65.244 | 56.188 | Máx. | -0.0443 | -0.0910 | -0.0615 |
| | | Mín. | -0.0513 | -0.1053 | -0.0712 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0144 | 0.0097 |
| 65.258 | 31.187 | Máx. | -0.0052 | -0.0517 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0598 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0082 | 0.0000 |
| 65.258 | 31.328 | Máx. | -0.0124 | -0.0441 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0144 | -0.0511 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0070 | 0.0001 |
| 65.258 | 31.578 | Máx. | -0.0216 | -0.0244 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0250 | -0.0282 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0038 | 0.0002 |
| 65.258 | 31.828 | Máx. | -0.0246 | 0.0018 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0285 | 0.0016 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0002 | 0.0003 |
| 65.258 | 32.078 | Máx. | -0.0208 | 0.0316 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0241 | 0.0273 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0043 | 0.0003 |
| 65.258 | 32.328 | Máx. | -0.0110 | 0.0540 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0127 | 0.0466 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0074 | 0.0002 |
| 65.258 | 32.458 | Máx. | -0.0040 | 0.0620 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0047 | 0.0536 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0084 | 0.0000 |
| 65.258 | 32.608 | Máx. | 0.0047 | 0.0620 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0040 | 0.0536 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0084 | 0.0000 |
| 65.258 | 32.828 | Máx. | 0.0187 | 0.0657 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.0162 | 0.0567 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0090 | 0.0005 |
| 65.258 | 33.078 | Máx. | 0.0357 | 0.0670 | -0.0057 |
| | | Mín. | 0.0309 | 0.0579 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0091 | 0.0009 |
| 65.258 | 33.328 | Máx. | 0.0523 | 0.0587 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0452 | 0.0507 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0080 | 0.0013 |
| 65.258 | 33.578 | Máx. | 0.0651 | 0.0327 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0562 | 0.0282 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0045 | 0.0015 |
| 65.258 | 33.828 | Máx. | 0.0686 | -0.0169 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.0592 | -0.0196 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0027 | 0.0015 |
| 65.258 | 34.078 | Máx. | 0.0551 | -0.0925 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0476 | -0.1070 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0146 | 0.0010 |
| 65.258 | 34.312 | Máx. | 0.0207 | -0.2389 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0179 | -0.2766 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0377 | 0.0000 |
| 65.258 | 34.462 | Máx. | -0.0179 | -0.2389 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0207 | -0.2766 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0377 | 0.0000 |
| 65.258 | 34.578 | Máx. | -0.0568 | -0.3317 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.0658 | -0.3840 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0523 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 34.828 | Máx. | -0.1523 | -0.4070 | 0.0223 |
| | | Mín. | -0.1764 | -0.4713 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0642 | 0.0030 |
| 65.258 | 35.078 | Máx. | -0.2605 | -0.4364 | 0.0379 |
| | | Mín. | -0.3017 | -0.5052 | 0.0328 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0689 | 0.0051 |
| 65.258 | 35.328 | Máx. | -0.3708 | -0.4267 | 0.0544 |
| | | Mín. | -0.4293 | -0.4941 | 0.0471 |
| | | Dif. | 0.0585 | 0.0673 | 0.0074 |
| 65.258 | 35.578 | Máx. | -0.4742 | -0.3847 | 0.0706 |
| | | Mín. | -0.5490 | -0.4453 | 0.0610 |
| | | Dif. | 0.0748 | 0.0607 | 0.0096 |
| 65.258 | 35.828 | Máx. | -0.5634 | -0.3163 | 0.0851 |
| | | Mín. | -0.6523 | -0.3662 | 0.0736 |
| | | Dif. | 0.0889 | 0.0499 | 0.0116 |
| 65.258 | 36.078 | Máx. | -0.6325 | -0.2276 | 0.0969 |
| | | Mín. | -0.7324 | -0.2635 | 0.0837 |
| | | Dif. | 0.0998 | 0.0359 | 0.0132 |
| 65.258 | 36.328 | Máx. | -0.6773 | -0.1240 | 0.1049 |
| | | Mín. | -0.7842 | -0.1436 | 0.0906 |
| | | Dif. | 0.1069 | 0.0196 | 0.0142 |
| 65.258 | 36.578 | Máx. | -0.6946 | -0.0109 | 0.1084 |
| | | Mín. | -0.8042 | -0.0126 | 0.0937 |
| | | Dif. | 0.1096 | 0.0017 | 0.0147 |
| 65.258 | 36.828 | Máx. | -0.6827 | 0.1233 | 0.1072 |
| | | Mín. | -0.7905 | 0.1065 | 0.0926 |
| | | Dif. | 0.1077 | 0.0168 | 0.0146 |
| 65.258 | 37.078 | Máx. | -0.6413 | 0.2582 | 0.1009 |
| | | Mín. | -0.7424 | 0.2230 | 0.0872 |
| | | Dif. | 0.1012 | 0.0352 | 0.0137 |
| 65.258 | 37.328 | Máx. | -0.5710 | 0.3861 | 0.0899 |
| | | Mín. | -0.6611 | 0.3334 | 0.0777 |
| | | Dif. | 0.0901 | 0.0526 | 0.0122 |
| 65.258 | 37.578 | Máx. | -0.4743 | 0.5007 | 0.0746 |
| | | Mín. | -0.5491 | 0.4325 | 0.0645 |
| | | Dif. | 0.0748 | 0.0682 | 0.0101 |
| 65.258 | 37.828 | Máx. | -0.3545 | 0.5958 | 0.0556 |
| | | Mín. | -0.4104 | 0.5146 | 0.0481 |
| | | Dif. | 0.0559 | 0.0812 | 0.0076 |
| 65.258 | 38.078 | Máx. | -0.2166 | 0.6648 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.2507 | 0.5742 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0906 | 0.0046 |
| 65.258 | 38.328 | Máx. | -0.0670 | 0.7007 | 0.0105 |
| | | Mín. | -0.0775 | 0.6052 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0955 | 0.0014 |
| 65.258 | 38.337 | Máx. | -0.0609 | 0.7049 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0705 | 0.6088 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0961 | 0.0000 |
| 65.258 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0531 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0062 | -0.0615 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0084 | 0.0000 |
| 65.258 | 41.828 | Máx. | -0.0103 | -0.0483 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0560 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0076 | 0.0001 |
| 65.258 | 42.078 | Máx. | -0.0209 | -0.0311 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0242 | -0.0359 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0049 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 42.328 | Máx. | -0.0258 | -0.0069 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0299 | -0.0080 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0011 | 0.0002 |
| 65.258 | 42.578 | Máx. | -0.0243 | 0.0204 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0282 | 0.0176 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0028 | 0.0002 |
| 65.258 | 42.828 | Máx. | -0.0170 | 0.0418 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0197 | 0.0361 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0057 | 0.0002 |
| 65.258 | 43.078 | Máx. | -0.0063 | 0.0488 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0073 | 0.0422 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0066 | 0.0001 |
| 65.258 | 43.146 | Máx. | -0.0028 | 0.0437 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0033 | 0.0378 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0060 | 0.0000 |
| 65.258 | 43.296 | Máx. | 0.0033 | 0.0437 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0378 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0060 | 0.0000 |
| 65.258 | 43.328 | Máx. | 0.0041 | 0.0383 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0331 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0052 | 0.0001 |
| 65.258 | 43.578 | Máx. | 0.0126 | 0.0335 | -0.0021 |
| | | Mín. | 0.0108 | 0.0290 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0046 | 0.0003 |
| 65.258 | 43.828 | Máx. | 0.0210 | 0.0342 | -0.0036 |
| | | Mín. | 0.0181 | 0.0296 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0047 | 0.0006 |
| 65.258 | 44.078 | Máx. | 0.0297 | 0.0327 | -0.0048 |
| | | Mín. | 0.0257 | 0.0282 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0044 | 0.0007 |
| 65.258 | 44.328 | Máx. | 0.0373 | 0.0208 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.0322 | 0.0179 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0028 | 0.0008 |
| 65.258 | 44.578 | Máx. | 0.0401 | -0.0084 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0346 | -0.0097 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0013 | 0.0008 |
| 65.258 | 44.828 | Máx. | 0.0323 | -0.0581 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0279 | -0.0673 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0092 | 0.0005 |
| 65.258 | 45.041 | Máx. | 0.0133 | -0.1537 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0115 | -0.1779 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0242 | 0.0000 |
| 65.258 | 45.191 | Máx. | -0.0115 | -0.1537 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0133 | -0.1779 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0242 | 0.0000 |
| 65.258 | 45.328 | Máx. | -0.0422 | -0.2232 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.0489 | -0.2584 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0352 | 0.0006 |
| 65.258 | 45.578 | Máx. | -0.1059 | -0.2657 | 0.0108 |
| | | Mín. | -0.1226 | -0.3076 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.0419 | 0.0015 |
| 65.258 | 45.828 | Máx. | -0.1752 | -0.2718 | 0.0176 |
| | | Mín. | -0.2028 | -0.3147 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0429 | 0.0024 |
| 65.258 | 46.078 | Máx. | -0.2419 | -0.2484 | 0.0244 |
| | | Mín. | -0.2801 | -0.2876 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0392 | 0.0033 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 46.328 | Máx. | -0.2996 | -0.2021 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.3468 | -0.2340 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.0319 | 0.0041 |
| 65.258 | 46.578 | Máx. | -0.3431 | -0.1391 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.3973 | -0.1611 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0541 | 0.0219 | 0.0048 |
| 65.258 | 46.828 | Máx. | -0.3692 | -0.0655 | 0.0385 |
| | | Mín. | -0.4275 | -0.0759 | 0.0333 |
| | | Dif. | 0.0582 | 0.0103 | 0.0052 |
| 65.258 | 47.078 | Máx. | -0.3759 | 0.0148 | 0.0395 |
| | | Mín. | -0.4352 | 0.0128 | 0.0342 |
| | | Dif. | 0.0593 | 0.0020 | 0.0053 |
| 65.258 | 47.328 | Máx. | -0.3628 | 0.1042 | 0.0384 |
| | | Mín. | -0.4201 | 0.0900 | 0.0332 |
| | | Dif. | 0.0572 | 0.0142 | 0.0052 |
| 65.258 | 47.578 | Máx. | -0.3309 | 0.1857 | 0.0353 |
| | | Mín. | -0.3831 | 0.1604 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.0522 | 0.0253 | 0.0048 |
| 65.258 | 47.828 | Máx. | -0.2825 | 0.2523 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.3271 | 0.2179 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0446 | 0.0344 | 0.0041 |
| 65.258 | 48.078 | Máx. | -0.2218 | 0.2972 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.2568 | 0.2567 | 0.0207 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0405 | 0.0032 |
| 65.258 | 48.328 | Máx. | -0.1540 | 0.3132 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.1783 | 0.2705 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0427 | 0.0023 |
| 65.258 | 48.578 | Máx. | -0.0864 | 0.2930 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.1000 | 0.2530 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0399 | 0.0013 |
| 65.258 | 48.828 | Máx. | -0.0274 | 0.2286 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.0317 | 0.1974 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0311 | 0.0004 |
| 65.258 | 48.906 | Máx. | -0.0106 | 0.1644 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0123 | 0.1420 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0224 | 0.0000 |
| 65.258 | 49.056 | Máx. | 0.0123 | 0.1644 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0106 | 0.1420 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0224 | 0.0000 |
| 65.258 | 49.078 | Máx. | 0.0131 | 0.1202 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0113 | 0.1038 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0164 | 0.0002 |
| 65.258 | 49.328 | Máx. | 0.0302 | 0.0363 | -0.0031 |
| | | Mín. | 0.0261 | 0.0314 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0049 | 0.0005 |
| 65.258 | 49.578 | Máx. | 0.0314 | -0.0102 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0271 | -0.0118 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0016 | 0.0006 |
| 65.258 | 49.828 | Máx. | 0.0244 | -0.0283 | -0.0032 |
| | | Mín. | 0.0211 | -0.0327 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0045 | 0.0005 |
| 65.258 | 50.078 | Máx. | 0.0151 | -0.0300 | -0.0025 |
| | | Mín. | 0.0130 | -0.0348 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0047 | 0.0004 |
| 65.258 | 50.328 | Máx. | 0.0070 | -0.0221 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0061 | -0.0256 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0035 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 50.578 | Máx. | 0.0022 | -0.0110 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0019 | -0.0127 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0017 | 0.0003 |
| 65.258 | 50.828 | Máx. | 0.0006 | -0.0029 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0034 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 |
| 65.258 | 51.078 | Máx. | 0.0005 | -0.0049 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.0057 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 |
| 65.258 | 51.103 | Máx. | 0.0009 | -0.0103 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0119 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0016 | 0.0000 |
| 65.258 | 51.253 | Máx. | -0.0008 | -0.0103 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0009 | -0.0119 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0016 | 0.0000 |
| 65.258 | 51.328 | Máx. | -0.0026 | -0.0176 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.0030 | -0.0204 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0028 | 0.0006 |
| 65.258 | 51.578 | Máx. | -0.0081 | -0.0205 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.0094 | -0.0238 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0032 | 0.0018 |
| 65.258 | 51.828 | Máx. | -0.0131 | -0.0163 | 0.0212 |
| | | Mín. | -0.0152 | -0.0189 | 0.0183 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0026 | 0.0029 |
| 65.258 | 52.078 | Máx. | -0.0164 | -0.0087 | 0.0272 |
| | | Mín. | -0.0190 | -0.0100 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0014 | 0.0037 |
| 65.258 | 52.328 | Máx. | -0.0175 | 0.0005 | 0.0295 |
| | | Mín. | -0.0203 | 0.0005 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0001 | 0.0040 |
| 65.258 | 52.578 | Máx. | -0.0162 | 0.0117 | 0.0275 |
| | | Mín. | -0.0187 | 0.0101 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0016 | 0.0037 |
| 65.258 | 52.828 | Máx. | -0.0123 | 0.0224 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.0143 | 0.0193 | 0.0181 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0030 | 0.0029 |
| 65.258 | 53.078 | Máx. | -0.0063 | 0.0308 | 0.0105 |
| | | Mín. | -0.0073 | 0.0266 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0042 | 0.0014 |
| 65.258 | 53.187 | Máx. | -0.0030 | 0.0343 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0296 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0047 | 0.0000 |
| 65.281 | 57.955 | Máx. | -0.1086 | 0.0561 | -0.1396 |
| | | Mín. | -0.1258 | 0.0484 | -0.1617 |
| | | Dif. | 0.0172 | 0.0076 | 0.0220 |
| 65.285 | 56.434 | Máx. | -0.0624 | -0.0807 | -0.0954 |
| | | Mín. | -0.0722 | -0.0934 | -0.1104 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0127 | 0.0151 |
| 65.295 | 24.651 | Máx. | -0.0375 | -0.2145 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0435 | -0.2484 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0339 | 0.0000 |
| 65.295 | 24.819 | Máx. | -0.0725 | -0.2011 | -0.0829 |
| | | Mín. | -0.0840 | -0.2328 | -0.0960 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0318 | 0.0131 |
| 65.295 | 25.069 | Máx. | -0.1201 | -0.1768 | -0.1449 |
| | | Mín. | -0.1391 | -0.2047 | -0.1678 |
| | | Dif. | 0.0190 | 0.0279 | 0.0229 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.295 | 25.319 | Máx. | -0.1607 | -0.1474 | -0.2039 |
| | | Mín. | -0.1861 | -0.1707 | -0.2361 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0233 | 0.0322 |
| 65.295 | 25.569 | Máx. | -0.1938 | -0.1185 | -0.2585 |
| | | Mín. | -0.2244 | -0.1372 | -0.2993 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0187 | 0.0408 |
| 65.295 | 25.819 | Máx. | -0.2200 | -0.0929 | -0.3052 |
| | | Mín. | -0.2548 | -0.1076 | -0.3534 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0147 | 0.0482 |
| 65.295 | 26.069 | Máx. | -0.2402 | -0.0698 | -0.3413 |
| | | Mín. | -0.2781 | -0.0808 | -0.3952 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0110 | 0.0539 |
| 65.295 | 26.319 | Máx. | -0.2547 | -0.0474 | -0.3664 |
| | | Mín. | -0.2949 | -0.0549 | -0.4242 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0075 | 0.0578 |
| 65.295 | 26.569 | Máx. | -0.2637 | -0.0246 | -0.3811 |
| | | Mín. | -0.3053 | -0.0285 | -0.4413 |
| | | Dif. | 0.0416 | 0.0039 | 0.0602 |
| 65.295 | 26.819 | Máx. | -0.2669 | -0.0011 | -0.3864 |
| | | Mín. | -0.3090 | -0.0013 | -0.4474 |
| | | Dif. | 0.0421 | 0.0002 | 0.0610 |
| 65.295 | 27.069 | Máx. | -0.2642 | 0.0265 | -0.3825 |
| | | Mín. | -0.3059 | 0.0229 | -0.4429 |
| | | Dif. | 0.0417 | 0.0036 | 0.0604 |
| 65.295 | 27.319 | Máx. | -0.2555 | 0.0545 | -0.3696 |
| | | Mín. | -0.2958 | 0.0471 | -0.4280 |
| | | Dif. | 0.0403 | 0.0074 | 0.0584 |
| 65.295 | 27.569 | Máx. | -0.2407 | 0.0825 | -0.3476 |
| | | Mín. | -0.2787 | 0.0713 | -0.4025 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0113 | 0.0549 |
| 65.295 | 27.819 | Máx. | -0.2200 | 0.1104 | -0.3168 |
| | | Mín. | -0.2547 | 0.0954 | -0.3668 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0151 | 0.0500 |
| 65.295 | 28.069 | Máx. | -0.1933 | 0.1378 | -0.2772 |
| | | Mín. | -0.2238 | 0.1190 | -0.3210 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0188 | 0.0438 |
| 65.295 | 28.319 | Máx. | -0.1607 | 0.1641 | -0.2293 |
| | | Mín. | -0.1861 | 0.1417 | -0.2655 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0224 | 0.0362 |
| 65.295 | 28.569 | Máx. | -0.1226 | 0.1883 | -0.1739 |
| | | Mín. | -0.1420 | 0.1626 | -0.2013 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0257 | 0.0275 |
| 65.295 | 28.819 | Máx. | -0.0796 | 0.2087 | -0.1121 |
| | | Mín. | -0.0922 | 0.1802 | -0.1298 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.0285 | 0.0177 |
| 65.295 | 29.069 | Máx. | -0.0327 | 0.2221 | -0.0458 |
| | | Mín. | -0.0379 | 0.1918 | -0.0531 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0303 | 0.0072 |
| 65.295 | 29.137 | Máx. | -0.0194 | 0.2251 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0225 | 0.1944 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0307 | 0.0000 |
| 65.322 | 58.202 | Máx. | -0.0877 | 0.0897 | -0.1179 |
| | | Mín. | -0.1015 | 0.0774 | -0.1366 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0122 | 0.0186 |
| 65.325 | 56.681 | Máx. | -0.0762 | -0.0673 | -0.1226 |
| | | Mín. | -0.0883 | -0.0779 | -0.1420 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0106 | 0.0194 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.362 | 58.449 | Máx. | -0.0608 | 0.1204 | -0.0892 |
| | | Mín. | -0.0704 | 0.1040 | -0.1033 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0164 | 0.0141 |
| 65.366 | 56.928 | Máx. | -0.0855 | -0.0516 | -0.1422 |
| | | Mín. | -0.0990 | -0.0597 | -0.1647 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0081 | 0.0225 |
| 65.403 | 58.695 | Máx. | -0.0291 | 0.1446 | -0.0547 |
| | | Mín. | -0.0337 | 0.1249 | -0.0634 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0197 | 0.0086 |
| 65.407 | 57.175 | Máx. | -0.0901 | -0.0342 | -0.1534 |
| | | Mín. | -0.1043 | -0.0395 | -0.1776 |
| | | Dif. | 0.0142 | 0.0054 | 0.0242 |
| 65.421 | 58.806 | Máx. | -0.0137 | 0.1565 | -0.0223 |
| | | Mín. | -0.0159 | 0.1352 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0213 | 0.0035 |
| 65.428 | 55.764 | Máx. | -0.0055 | -0.0547 | 0.0103 |
| | | Mín. | -0.0064 | -0.0633 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0086 | 0.0014 |
| 65.447 | 57.421 | Máx. | -0.0899 | -0.0151 | -0.1560 |
| | | Mín. | -0.1041 | -0.0175 | -0.1806 |
| | | Dif. | 0.0142 | 0.0024 | 0.0246 |
| 65.451 | 55.901 | Máx. | -0.0131 | -0.0586 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.0152 | -0.0678 | -0.0298 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0093 | 0.0041 |
| 65.488 | 57.668 | Máx. | -0.0849 | 0.0060 | -0.1499 |
| | | Mín. | -0.0983 | 0.0052 | -0.1735 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0008 | 0.0237 |
| 65.491 | 56.147 | Máx. | -0.0255 | -0.0570 | -0.0599 |
| | | Mín. | -0.0296 | -0.0660 | -0.0693 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0090 | 0.0095 |
| 65.508 | 31.187 | Máx. | -0.0052 | -0.0521 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0604 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0082 | 0.0000 |
| 65.508 | 31.328 | Máx. | -0.0125 | -0.0446 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0145 | -0.0516 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0070 | 0.0000 |
| 65.508 | 31.578 | Máx. | -0.0218 | -0.0247 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0252 | -0.0286 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0039 | 0.0001 |
| 65.508 | 31.828 | Máx. | -0.0249 | 0.0016 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0289 | 0.0014 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0002 | 0.0001 |
| 65.508 | 32.078 | Máx. | -0.0211 | 0.0318 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0245 | 0.0275 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0043 | 0.0001 |
| 65.508 | 32.328 | Máx. | -0.0112 | 0.0548 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0130 | 0.0473 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0075 | 0.0001 |
| 65.508 | 32.458 | Máx. | -0.0041 | 0.0637 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0048 | 0.0550 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0087 | 0.0000 |
| 65.508 | 32.608 | Máx. | 0.0048 | 0.0637 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0041 | 0.0550 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0087 | 0.0000 |
| 65.508 | 32.828 | Máx. | 0.0194 | 0.0682 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.0168 | 0.0589 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0093 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 33.078 | Máx. | 0.0371 | 0.0695 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0320 | 0.0600 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0095 | 0.0005 |
| 65.508 | 33.328 | Máx. | 0.0543 | 0.0607 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0469 | 0.0524 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0083 | 0.0008 |
| 65.508 | 33.578 | Máx. | 0.0674 | 0.0334 | -0.0059 |
| | | Mín. | 0.0582 | 0.0289 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0046 | 0.0009 |
| 65.508 | 33.828 | Máx. | 0.0709 | -0.0179 | -0.0059 |
| | | Mín. | 0.0612 | -0.0208 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0028 | 0.0009 |
| 65.508 | 34.078 | Máx. | 0.0568 | -0.0957 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.0491 | -0.1108 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0151 | 0.0007 |
| 65.508 | 34.312 | Máx. | 0.0213 | -0.2455 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0184 | -0.2843 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0387 | 0.0000 |
| 65.508 | 34.462 | Máx. | -0.0184 | -0.2455 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0213 | -0.2843 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0387 | 0.0000 |
| 65.508 | 34.578 | Máx. | -0.0583 | -0.3404 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.0675 | -0.3941 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0537 | 0.0008 |
| 65.508 | 34.828 | Máx. | -0.1563 | -0.4180 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.1810 | -0.4839 | 0.0135 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0659 | 0.0021 |
| 65.508 | 35.078 | Máx. | -0.2675 | -0.4486 | 0.0269 |
| | | Mín. | -0.3097 | -0.5194 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0422 | 0.0708 | 0.0037 |
| 65.508 | 35.328 | Máx. | -0.3809 | -0.4393 | 0.0392 |
| | | Mín. | -0.4409 | -0.5086 | 0.0339 |
| | | Dif. | 0.0601 | 0.0693 | 0.0053 |
| 65.508 | 35.578 | Máx. | -0.4873 | -0.3965 | 0.0514 |
| | | Mín. | -0.5642 | -0.4590 | 0.0444 |
| | | Dif. | 0.0769 | 0.0625 | 0.0070 |
| 65.508 | 35.828 | Máx. | -0.5793 | -0.3265 | 0.0625 |
| | | Mín. | -0.6707 | -0.3780 | 0.0540 |
| | | Dif. | 0.0914 | 0.0515 | 0.0085 |
| 65.508 | 36.078 | Máx. | -0.6508 | -0.2353 | 0.0715 |
| | | Mín. | -0.7534 | -0.2724 | 0.0618 |
| | | Dif. | 0.1027 | 0.0371 | 0.0097 |
| 65.508 | 36.328 | Máx. | -0.6971 | -0.1286 | 0.0779 |
| | | Mín. | -0.8071 | -0.1489 | 0.0673 |
| | | Dif. | 0.1100 | 0.0203 | 0.0106 |
| 65.508 | 36.578 | Máx. | -0.7151 | -0.0119 | 0.0809 |
| | | Mín. | -0.8279 | -0.0138 | 0.0699 |
| | | Dif. | 0.1128 | 0.0019 | 0.0110 |
| 65.508 | 36.828 | Máx. | -0.7030 | 0.1265 | 0.0802 |
| | | Mín. | -0.8139 | 0.1092 | 0.0693 |
| | | Dif. | 0.1109 | 0.0172 | 0.0109 |
| 65.508 | 37.078 | Máx. | -0.6604 | 0.2657 | 0.0757 |
| | | Mín. | -0.7646 | 0.2295 | 0.0655 |
| | | Dif. | 0.1042 | 0.0362 | 0.0103 |
| 65.508 | 37.328 | Máx. | -0.5881 | 0.3976 | 0.0676 |
| | | Mín. | -0.6809 | 0.3434 | 0.0584 |
| | | Dif. | 0.0928 | 0.0542 | 0.0092 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 37.578 | Máx. | -0.4884 | 0.5158 | 0.0562 |
| | | Mín. | -0.5655 | 0.4455 | 0.0486 |
| | | Dif. | 0.0771 | 0.0703 | 0.0076 |
| 65.508 | 37.828 | Máx. | -0.3651 | 0.6138 | 0.0419 |
| | | Mín. | -0.4226 | 0.5302 | 0.0363 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.0836 | 0.0057 |
| 65.508 | 38.078 | Máx. | -0.2230 | 0.6848 | 0.0256 |
| | | Mín. | -0.2582 | 0.5915 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0933 | 0.0035 |
| 65.508 | 38.328 | Máx. | -0.0690 | 0.7217 | 0.0079 |
| | | Mín. | -0.0798 | 0.6233 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0983 | 0.0011 |
| 65.508 | 38.337 | Máx. | -0.0627 | 0.7260 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0726 | 0.6271 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0989 | 0.0000 |
| 65.508 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0535 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0062 | -0.0619 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0084 | 0.0000 |
| 65.508 | 41.828 | Máx. | -0.0104 | -0.0487 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0120 | -0.0563 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0077 | 0.0000 |
| 65.508 | 42.078 | Máx. | -0.0210 | -0.0313 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0243 | -0.0363 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0049 | 0.0001 |
| 65.508 | 42.328 | Máx. | -0.0260 | -0.0071 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0301 | -0.0082 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0011 | 0.0001 |
| 65.508 | 42.578 | Máx. | -0.0246 | 0.0204 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0284 | 0.0176 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0028 | 0.0001 |
| 65.508 | 42.828 | Máx. | -0.0172 | 0.0421 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0200 | 0.0364 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0057 | 0.0001 |
| 65.508 | 43.078 | Máx. | -0.0064 | 0.0495 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0074 | 0.0428 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0067 | 0.0000 |
| 65.508 | 43.146 | Máx. | -0.0029 | 0.0447 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0386 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 65.508 | 43.296 | Máx. | 0.0034 | 0.0447 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0386 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 65.508 | 43.328 | Máx. | 0.0042 | 0.0395 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0037 | 0.0341 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0054 | 0.0000 |
| 65.508 | 43.578 | Máx. | 0.0130 | 0.0349 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0113 | 0.0302 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0047 | 0.0002 |
| 65.508 | 43.828 | Máx. | 0.0218 | 0.0355 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.0188 | 0.0307 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0048 | 0.0003 |
| 65.508 | 44.078 | Máx. | 0.0308 | 0.0335 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0266 | 0.0289 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0046 | 0.0004 |
| 65.508 | 44.328 | Máx. | 0.0385 | 0.0208 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0333 | 0.0180 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0028 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 44.578 | Máx. | 0.0412 | -0.0092 | -0.0027 |
| | | Mín. | 0.0356 | -0.0106 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0014 | 0.0004 |
| 65.508 | 44.828 | Máx. | 0.0331 | -0.0599 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0286 | -0.0693 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0094 | 0.0003 |
| 65.508 | 45.041 | Máx. | 0.0136 | -0.1567 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0117 | -0.1814 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0247 | 0.0000 |
| 65.508 | 45.191 | Máx. | -0.0117 | -0.1567 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0136 | -0.1814 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0247 | 0.0000 |
| 65.508 | 45.328 | Máx. | -0.0429 | -0.2271 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0497 | -0.2628 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0358 | 0.0003 |
| 65.508 | 45.578 | Máx. | -0.1077 | -0.2702 | 0.0060 |
| | | Mín. | -0.1246 | -0.3128 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0426 | 0.0008 |
| 65.508 | 45.828 | Máx. | -0.1781 | -0.2765 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.2062 | -0.3202 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0436 | 0.0013 |
| 65.508 | 46.078 | Máx. | -0.2461 | -0.2530 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.2849 | -0.2928 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0399 | 0.0018 |
| 65.508 | 46.328 | Máx. | -0.3048 | -0.2060 | 0.0176 |
| | | Mín. | -0.3528 | -0.2385 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0481 | 0.0325 | 0.0023 |
| 65.508 | 46.578 | Máx. | -0.3492 | -0.1419 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.4042 | -0.1643 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0551 | 0.0224 | 0.0027 |
| 65.508 | 46.828 | Máx. | -0.3758 | -0.0670 | 0.0224 |
| | | Mín. | -0.4351 | -0.0776 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0593 | 0.0106 | 0.0030 |
| 65.508 | 47.078 | Máx. | -0.3827 | 0.0148 | 0.0231 |
| | | Mín. | -0.4431 | 0.0128 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0603 | 0.0020 | 0.0031 |
| 65.508 | 47.328 | Máx. | -0.3694 | 0.1060 | 0.0224 |
| | | Mín. | -0.4277 | 0.0916 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0582 | 0.0144 | 0.0030 |
| 65.508 | 47.578 | Máx. | -0.3369 | 0.1890 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.3900 | 0.1633 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0531 | 0.0257 | 0.0027 |
| 65.508 | 47.828 | Máx. | -0.2877 | 0.2569 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.3331 | 0.2219 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0454 | 0.0350 | 0.0023 |
| 65.508 | 48.078 | Máx. | -0.2258 | 0.3026 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.2614 | 0.2614 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0412 | 0.0018 |
| 65.508 | 48.328 | Máx. | -0.1568 | 0.3190 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.1816 | 0.2755 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0434 | 0.0012 |
| 65.508 | 48.578 | Máx. | -0.0879 | 0.2983 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.1018 | 0.2577 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0139 | 0.0406 | 0.0007 |
| 65.508 | 48.828 | Máx. | -0.0279 | 0.2328 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0323 | 0.2011 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0317 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 48.906 | Máx. | -0.0109 | 0.1676 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0126 | 0.1448 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0228 | 0.0000 |
| 65.508 | 49.056 | Máx. | 0.0126 | 0.1676 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.1448 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0228 | 0.0000 |
| 65.508 | 49.078 | Máx. | 0.0133 | 0.1228 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0115 | 0.1060 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0167 | 0.0001 |
| 65.508 | 49.328 | Máx. | 0.0309 | 0.0373 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0267 | 0.0322 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0051 | 0.0002 |
| 65.508 | 49.578 | Máx. | 0.0322 | -0.0103 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0278 | -0.0119 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0016 | 0.0002 |
| 65.508 | 49.828 | Máx. | 0.0251 | -0.0288 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0217 | -0.0334 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0046 | 0.0002 |
| 65.508 | 50.078 | Máx. | 0.0156 | -0.0305 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0135 | -0.0353 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0048 | 0.0001 |
| 65.508 | 50.328 | Máx. | 0.0075 | -0.0222 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0065 | -0.0257 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0035 | 0.0001 |
| 65.508 | 50.578 | Máx. | 0.0027 | -0.0108 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0125 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0017 | 0.0001 |
| 65.508 | 50.828 | Máx. | 0.0012 | -0.0031 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0036 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 |
| 65.508 | 51.078 | Máx. | 0.0008 | -0.0069 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0007 | -0.0080 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0001 |
| 65.508 | 51.103 | Máx. | 0.0012 | -0.0136 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0158 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0021 | 0.0000 |
| 65.508 | 51.253 | Máx. | -0.0010 | -0.0136 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0012 | -0.0158 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0021 | 0.0000 |
| 65.508 | 51.328 | Máx. | -0.0033 | -0.0225 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0038 | -0.0260 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0035 | 0.0003 |
| 65.508 | 51.578 | Máx. | -0.0103 | -0.0264 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0306 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0042 | 0.0009 |
| 65.508 | 51.828 | Máx. | -0.0168 | -0.0215 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.0195 | -0.0249 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0034 | 0.0016 |
| 65.508 | 52.078 | Máx. | -0.0213 | -0.0118 | 0.0151 |
| | | Mín. | -0.0247 | -0.0137 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0019 | 0.0021 |
| 65.508 | 52.328 | Máx. | -0.0229 | 0.0002 | 0.0168 |
| | | Mín. | -0.0265 | 0.0002 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0000 | 0.0023 |
| 65.508 | 52.578 | Máx. | -0.0212 | 0.0151 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.0245 | 0.0130 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0021 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 52.828 | Máx. | -0.0162 | 0.0293 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.0187 | 0.0253 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0040 | 0.0017 |
| 65.508 | 53.078 | Máx. | -0.0082 | 0.0403 | 0.0061 |
| | | Mín. | -0.0095 | 0.0348 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0055 | 0.0008 |
| 65.508 | 53.187 | Máx. | -0.0039 | 0.0448 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0045 | 0.0387 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0061 | 0.0000 |
| 65.528 | 57.915 | Máx. | -0.0753 | 0.0308 | -0.1354 |
| | | Mín. | -0.0872 | 0.0266 | -0.1567 |
| | | Dif. | 0.0119 | 0.0042 | 0.0214 |
| 65.532 | 56.394 | Máx. | -0.0358 | -0.0523 | -0.0893 |
| | | Mín. | -0.0415 | -0.0605 | -0.1034 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0083 | 0.0141 |
| 65.545 | 24.651 | Máx. | -0.0271 | -0.1549 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0314 | -0.1793 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0245 | 0.0000 |
| 65.545 | 24.819 | Máx. | -0.0520 | -0.1422 | -0.0755 |
| | | Mín. | -0.0603 | -0.1646 | -0.0875 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0224 | 0.0119 |
| 65.545 | 25.069 | Máx. | -0.0848 | -0.1184 | -0.1329 |
| | | Mín. | -0.0982 | -0.1371 | -0.1539 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0187 | 0.0210 |
| 65.545 | 25.319 | Máx. | -0.1106 | -0.0909 | -0.1890 |
| | | Mín. | -0.1281 | -0.1052 | -0.2188 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0144 | 0.0298 |
| 65.545 | 25.569 | Máx. | -0.1298 | -0.0674 | -0.2427 |
| | | Mín. | -0.1503 | -0.0781 | -0.2810 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0106 | 0.0383 |
| 65.545 | 25.819 | Máx. | -0.1442 | -0.0521 | -0.2887 |
| | | Mín. | -0.1670 | -0.0604 | -0.3343 |
| | | Dif. | 0.0228 | 0.0082 | 0.0456 |
| 65.545 | 26.069 | Máx. | -0.1555 | -0.0409 | -0.3217 |
| | | Mín. | -0.1801 | -0.0474 | -0.3724 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0065 | 0.0508 |
| 65.545 | 26.319 | Máx. | -0.1642 | -0.0291 | -0.3432 |
| | | Mín. | -0.1901 | -0.0337 | -0.3974 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0046 | 0.0542 |
| 65.545 | 26.569 | Máx. | -0.1697 | -0.0154 | -0.3557 |
| | | Mín. | -0.1965 | -0.0179 | -0.4118 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0024 | 0.0562 |
| 65.545 | 26.819 | Máx. | -0.1717 | -0.0006 | -0.3600 |
| | | Mín. | -0.1988 | -0.0007 | -0.4169 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0001 | 0.0568 |
| 65.545 | 27.069 | Máx. | -0.1700 | 0.0171 | -0.3563 |
| | | Mín. | -0.1968 | 0.0147 | -0.4126 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0023 | 0.0563 |
| 65.545 | 27.319 | Máx. | -0.1644 | 0.0351 | -0.3445 |
| | | Mín. | -0.1904 | 0.0303 | -0.3989 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0048 | 0.0544 |
| 65.545 | 27.569 | Máx. | -0.1550 | 0.0532 | -0.3245 |
| | | Mín. | -0.1795 | 0.0459 | -0.3758 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0073 | 0.0512 |
| 65.545 | 27.819 | Máx. | -0.1418 | 0.0712 | -0.2964 |
| | | Mín. | -0.1641 | 0.0615 | -0.3432 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0097 | 0.0468 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.545 | 28.069 | Máx. | -0.1247 | 0.0889 | -0.2601 |
| | | Mín. | -0.1443 | 0.0768 | -0.3012 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0121 | 0.0411 |
| 65.545 | 28.319 | Máx. | -0.1038 | 0.1061 | -0.2159 |
| | | Mín. | -0.1202 | 0.0916 | -0.2500 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0145 | 0.0341 |
| 65.545 | 28.569 | Máx. | -0.0794 | 0.1221 | -0.1644 |
| | | Mín. | -0.0919 | 0.1054 | -0.1903 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0166 | 0.0260 |
| 65.545 | 28.819 | Máx. | -0.0517 | 0.1359 | -0.1064 |
| | | Mín. | -0.0598 | 0.1173 | -0.1232 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0185 | 0.0168 |
| 65.545 | 29.069 | Máx. | -0.0213 | 0.1453 | -0.0436 |
| | | Mín. | -0.0247 | 0.1255 | -0.0505 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0198 | 0.0069 |
| 65.545 | 29.137 | Máx. | -0.0127 | 0.1469 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0147 | 0.1269 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0200 | 0.0000 |
| 65.569 | 58.161 | Máx. | -0.0610 | 0.0559 | -0.1130 |
| | | Mín. | -0.0706 | 0.0483 | -0.1308 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0076 | 0.0178 |
| 65.572 | 56.641 | Máx. | -0.0436 | -0.0456 | -0.1125 |
| | | Mín. | -0.0505 | -0.0527 | -0.1303 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0072 | 0.0178 |
| 65.609 | 58.408 | Máx. | -0.0425 | 0.0798 | -0.0836 |
| | | Mín. | -0.0492 | 0.0689 | -0.0968 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0109 | 0.0132 |
| 65.613 | 56.887 | Máx. | -0.0488 | -0.0374 | -0.1287 |
| | | Mín. | -0.0565 | -0.0433 | -0.1490 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0059 | 0.0203 |
| 65.650 | 58.655 | Máx. | -0.0204 | 0.0996 | -0.0485 |
| | | Mín. | -0.0236 | 0.0860 | -0.0562 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0136 | 0.0077 |
| 65.653 | 57.134 | Máx. | -0.0513 | -0.0278 | -0.1375 |
| | | Mín. | -0.0595 | -0.0322 | -0.1592 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0044 | 0.0217 |
| 65.668 | 58.765 | Máx. | -0.0096 | 0.1098 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.0111 | 0.0948 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0150 | 0.0025 |
| 65.675 | 55.723 | Máx. | -0.0022 | -0.0216 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.0025 | -0.0250 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0034 | 0.0005 |
| 65.694 | 57.381 | Máx. | -0.0513 | -0.0170 | -0.1389 |
| | | Mín. | -0.0594 | -0.0197 | -0.1608 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0027 | 0.0219 |
| 65.697 | 55.860 | Máx. | -0.0050 | -0.0261 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.0303 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0041 | 0.0034 |
| 65.734 | 57.627 | Máx. | -0.0486 | -0.0050 | -0.1327 |
| | | Mín. | -0.0563 | -0.0057 | -0.1537 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0008 | 0.0210 |
| 65.738 | 56.107 | Máx. | -0.0097 | -0.0270 | -0.0456 |
| | | Mín. | -0.0112 | -0.0313 | -0.0528 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0043 | 0.0072 |
| 65.758 | 31.187 | Máx. | -0.0052 | -0.0521 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0604 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0082 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 31.328 | Máx. | -0.0125 | -0.0446 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0145 | -0.0516 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0070 | 0.0000 |
| 65.758 | 31.578 | Máx. | -0.0218 | -0.0248 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0252 | -0.0287 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0039 | 0.0001 |
| 65.758 | 31.828 | Máx. | -0.0249 | 0.0015 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0289 | 0.0013 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0002 | 0.0001 |
| 65.758 | 32.078 | Máx. | -0.0212 | 0.0317 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0245 | 0.0274 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0043 | 0.0001 |
| 65.758 | 32.328 | Máx. | -0.0112 | 0.0549 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0130 | 0.0475 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0075 | 0.0000 |
| 65.758 | 32.458 | Máx. | -0.0042 | 0.0643 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0048 | 0.0555 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0088 | 0.0000 |
| 65.758 | 32.608 | Máx. | 0.0048 | 0.0643 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0042 | 0.0555 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0088 | 0.0000 |
| 65.758 | 32.828 | Máx. | 0.0197 | 0.0693 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0170 | 0.0598 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0094 | 0.0000 |
| 65.758 | 33.078 | Máx. | 0.0377 | 0.0708 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0325 | 0.0611 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0096 | 0.0001 |
| 65.758 | 33.328 | Máx. | 0.0552 | 0.0619 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0477 | 0.0534 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0084 | 0.0002 |
| 65.758 | 33.578 | Máx. | 0.0686 | 0.0342 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0593 | 0.0295 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0047 | 0.0003 |
| 65.758 | 33.828 | Máx. | 0.0722 | -0.0182 | -0.0022 |
| | | Mín. | 0.0623 | -0.0211 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0029 | 0.0003 |
| 65.758 | 34.078 | Máx. | 0.0578 | -0.0974 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0500 | -0.1128 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.0154 | 0.0003 |
| 65.758 | 34.312 | Máx. | 0.0217 | -0.2496 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0187 | -0.2890 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0394 | 0.0000 |
| 65.758 | 34.462 | Máx. | -0.0187 | -0.2496 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0217 | -0.2890 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0394 | 0.0000 |
| 65.758 | 34.578 | Máx. | -0.0593 | -0.3461 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.0686 | -0.4007 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0546 | 0.0005 |
| 65.758 | 34.828 | Máx. | -0.1590 | -0.4254 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.1840 | -0.4925 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0671 | 0.0013 |
| 65.758 | 35.078 | Máx. | -0.2721 | -0.4572 | 0.0167 |
| | | Mín. | -0.3150 | -0.5294 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0429 | 0.0721 | 0.0023 |
| 65.758 | 35.328 | Máx. | -0.3878 | -0.4483 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.4489 | -0.5191 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0612 | 0.0707 | 0.0034 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 35.578 | Máx. | -0.4965 | -0.4052 | 0.0337 |
| | | Mín. | -0.5748 | -0.4691 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0783 | 0.0639 | 0.0045 |
| 65.758 | 35.828 | Máx. | -0.5905 | -0.3342 | 0.0417 |
| | | Mín. | -0.6837 | -0.3869 | 0.0361 |
| | | Dif. | 0.0932 | 0.0527 | 0.0056 |
| 65.758 | 36.078 | Máx. | -0.6637 | -0.2412 | 0.0484 |
| | | Mín. | -0.7684 | -0.2792 | 0.0419 |
| | | Dif. | 0.1047 | 0.0380 | 0.0065 |
| 65.758 | 36.328 | Máx. | -0.7113 | -0.1322 | 0.0532 |
| | | Mín. | -0.8234 | -0.1531 | 0.0460 |
| | | Dif. | 0.1122 | 0.0208 | 0.0072 |
| 65.758 | 36.578 | Máx. | -0.7299 | -0.0130 | 0.0556 |
| | | Mín. | -0.8450 | -0.0150 | 0.0481 |
| | | Dif. | 0.1151 | 0.0020 | 0.0075 |
| 65.758 | 36.828 | Máx. | -0.7177 | 0.1285 | 0.0555 |
| | | Mín. | -0.8309 | 0.1110 | 0.0480 |
| | | Dif. | 0.1132 | 0.0175 | 0.0075 |
| 65.758 | 37.078 | Máx. | -0.6743 | 0.2710 | 0.0526 |
| | | Mín. | -0.7807 | 0.2340 | 0.0455 |
| | | Dif. | 0.1064 | 0.0369 | 0.0071 |
| 65.758 | 37.328 | Máx. | -0.6005 | 0.4059 | 0.0472 |
| | | Mín. | -0.6953 | 0.3506 | 0.0408 |
| | | Dif. | 0.0947 | 0.0553 | 0.0064 |
| 65.758 | 37.578 | Máx. | -0.4988 | 0.5268 | 0.0393 |
| | | Mín. | -0.5775 | 0.4550 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.0787 | 0.0718 | 0.0053 |
| 65.758 | 37.828 | Máx. | -0.3728 | 0.6269 | 0.0294 |
| | | Mín. | -0.4316 | 0.5415 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0588 | 0.0854 | 0.0040 |
| 65.758 | 38.078 | Máx. | -0.2277 | 0.6994 | 0.0180 |
| | | Mín. | -0.2637 | 0.6041 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0953 | 0.0024 |
| 65.758 | 38.328 | Máx. | -0.0704 | 0.7370 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.0815 | 0.6366 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.1004 | 0.0007 |
| 65.758 | 38.337 | Máx. | -0.0640 | 0.7414 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0741 | 0.6404 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.1010 | 0.0000 |
| 65.758 | 41.737 | Máx. | -0.0054 | -0.0536 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0062 | -0.0620 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0084 | 0.0000 |
| 65.758 | 41.828 | Máx. | -0.0104 | -0.0488 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0120 | -0.0565 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0077 | 0.0000 |
| 65.758 | 42.078 | Máx. | -0.0211 | -0.0314 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0244 | -0.0363 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0049 | 0.0000 |
| 65.758 | 42.328 | Máx. | -0.0261 | -0.0071 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0302 | -0.0082 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0011 | 0.0000 |
| 65.758 | 42.578 | Máx. | -0.0246 | 0.0204 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0285 | 0.0176 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0028 | 0.0000 |
| 65.758 | 42.828 | Máx. | -0.0173 | 0.0422 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0200 | 0.0364 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0057 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 43.078 | Máx. | -0.0064 | 0.0497 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0074 | 0.0429 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0068 | 0.0000 |
| 65.758 | 43.146 | Máx. | -0.0029 | 0.0451 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0390 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 65.758 | 43.296 | Máx. | 0.0034 | 0.0451 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0390 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 65.758 | 43.328 | Máx. | 0.0043 | 0.0399 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0037 | 0.0345 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0054 | 0.0000 |
| 65.758 | 43.578 | Máx. | 0.0132 | 0.0355 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0114 | 0.0307 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0048 | 0.0000 |
| 65.758 | 43.828 | Máx. | 0.0221 | 0.0360 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0191 | 0.0311 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0049 | 0.0000 |
| 65.758 | 44.078 | Máx. | 0.0313 | 0.0338 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0270 | 0.0292 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0046 | 0.0000 |
| 65.758 | 44.328 | Máx. | 0.0390 | 0.0209 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0337 | 0.0181 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0029 | 0.0000 |
| 65.758 | 44.578 | Máx. | 0.0417 | -0.0095 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0360 | -0.0109 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0015 | 0.0000 |
| 65.758 | 44.828 | Máx. | 0.0334 | -0.0606 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0289 | -0.0702 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0095 | 0.0000 |
| 65.758 | 45.041 | Máx. | 0.0137 | -0.1580 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0118 | -0.1828 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0249 | 0.0000 |
| 65.758 | 45.191 | Máx. | -0.0118 | -0.1580 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.1828 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0249 | 0.0000 |
| 65.758 | 45.328 | Máx. | -0.0433 | -0.2287 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0501 | -0.2648 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0360 | 0.0001 |
| 65.758 | 45.578 | Máx. | -0.1084 | -0.2723 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.1255 | -0.3152 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0429 | 0.0002 |
| 65.758 | 45.828 | Máx. | -0.1795 | -0.2789 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.2078 | -0.3228 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0440 | 0.0003 |
| 65.758 | 46.078 | Máx. | -0.2480 | -0.2553 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.2871 | -0.2955 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0402 | 0.0005 |
| 65.758 | 46.328 | Máx. | -0.3072 | -0.2080 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.3557 | -0.2408 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0484 | 0.0328 | 0.0007 |
| 65.758 | 46.578 | Máx. | -0.3521 | -0.1435 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.4076 | -0.1661 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0555 | 0.0226 | 0.0008 |
| 65.758 | 46.828 | Máx. | -0.3791 | -0.0678 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.4388 | -0.0785 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0597 | 0.0107 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 47.078 | Máx. | -0.3861 | 0.0148 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.4469 | 0.0128 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0609 | 0.0020 | 0.0010 |
| 65.758 | 47.328 | Máx. | -0.3727 | 0.1069 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.4314 | 0.0924 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0587 | 0.0146 | 0.0009 |
| 65.758 | 47.578 | Máx. | -0.3398 | 0.1908 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.3934 | 0.1648 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0536 | 0.0260 | 0.0008 |
| 65.758 | 47.828 | Máx. | -0.2902 | 0.2594 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.3359 | 0.2241 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.0353 | 0.0007 |
| 65.758 | 48.078 | Máx. | -0.2277 | 0.3055 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.2636 | 0.2639 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0416 | 0.0005 |
| 65.758 | 48.328 | Máx. | -0.1581 | 0.3218 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.1830 | 0.2780 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0438 | 0.0003 |
| 65.758 | 48.578 | Máx. | -0.0886 | 0.3008 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.1025 | 0.2598 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0410 | 0.0001 |
| 65.758 | 48.828 | Máx. | -0.0281 | 0.2346 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0325 | 0.2026 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0319 | 0.0000 |
| 65.758 | 48.906 | Máx. | -0.0109 | 0.1688 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0127 | 0.1458 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0230 | 0.0000 |
| 65.758 | 49.056 | Máx. | 0.0127 | 0.1688 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.1458 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0230 | 0.0000 |
| 65.758 | 49.078 | Máx. | 0.0134 | 0.1235 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0116 | 0.1067 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0168 | 0.0000 |
| 65.758 | 49.328 | Máx. | 0.0311 | 0.0372 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0269 | 0.0322 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0051 | 0.0001 |
| 65.758 | 49.578 | Máx. | 0.0323 | -0.0107 | 0.0013 |
| | | Mín. | 0.0279 | -0.0125 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0017 | 0.0002 |
| 65.758 | 49.828 | Máx. | 0.0251 | -0.0293 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0217 | -0.0340 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0046 | 0.0003 |
| 65.758 | 50.078 | Máx. | 0.0154 | -0.0307 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0133 | -0.0356 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0048 | 0.0003 |
| 65.758 | 50.328 | Máx. | 0.0073 | -0.0220 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0063 | -0.0255 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0035 | 0.0003 |
| 65.758 | 50.578 | Máx. | 0.0027 | -0.0103 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0119 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0016 | 0.0002 |
| 65.758 | 50.828 | Máx. | 0.0013 | -0.0029 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0033 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 |
| 65.758 | 51.078 | Máx. | 0.0008 | -0.0074 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0007 | -0.0085 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 51.103 | Máx. | 0.0013 | -0.0145 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0168 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 65.758 | 51.253 | Máx. | -0.0011 | -0.0145 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0013 | -0.0168 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 65.758 | 51.328 | Máx. | -0.0035 | -0.0239 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0276 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0038 | 0.0001 |
| 65.758 | 51.578 | Máx. | -0.0110 | -0.0285 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0127 | -0.0331 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0045 | 0.0001 |
| 65.758 | 51.828 | Máx. | -0.0181 | -0.0237 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0210 | -0.0274 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0037 | 0.0000 |
| 65.758 | 52.078 | Máx. | -0.0231 | -0.0134 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0268 | -0.0156 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0021 | 0.0001 |
| 65.758 | 52.328 | Máx. | -0.0250 | -0.0003 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.0289 | -0.0003 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0000 | 0.0002 |
| 65.758 | 52.578 | Máx. | -0.0232 | 0.0162 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0269 | 0.0140 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0022 | 0.0003 |
| 65.758 | 52.828 | Máx. | -0.0178 | 0.0320 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0206 | 0.0277 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0044 | 0.0002 |
| 65.758 | 53.078 | Máx. | -0.0090 | 0.0443 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0105 | 0.0382 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0060 | 0.0001 |
| 65.758 | 53.187 | Máx. | -0.0042 | 0.0492 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0049 | 0.0425 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0067 | 0.0000 |
| 65.775 | 57.874 | Máx. | -0.0432 | 0.0096 | -0.1192 |
| | | Mín. | -0.0501 | 0.0083 | -0.1381 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0013 | 0.0188 |
| 65.778 | 56.353 | Máx. | -0.0135 | -0.0262 | -0.0660 |
| | | Mín. | -0.0157 | -0.0304 | -0.0764 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0041 | 0.0104 |
| 65.795 | 24.651 | Máx. | -0.0180 | -0.1028 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0208 | -0.1190 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0162 | 0.0000 |
| 65.795 | 24.819 | Máx. | -0.0341 | -0.0903 | -0.0632 |
| | | Mín. | -0.0395 | -0.1046 | -0.0731 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0143 | 0.0100 |
| 65.795 | 25.069 | Máx. | -0.0536 | -0.0661 | -0.1114 |
| | | Mín. | -0.0621 | -0.0765 | -0.1289 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0104 | 0.0176 |
| 65.795 | 25.319 | Máx. | -0.0660 | -0.0383 | -0.1596 |
| | | Mín. | -0.0765 | -0.0444 | -0.1847 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0060 | 0.0252 |
| 65.795 | 25.569 | Máx. | -0.0718 | -0.0181 | -0.2081 |
| | | Mín. | -0.0831 | -0.0209 | -0.2410 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0029 | 0.0329 |
| 65.795 | 25.819 | Máx. | -0.0744 | -0.0155 | -0.2521 |
| | | Mín. | -0.0862 | -0.0179 | -0.2919 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0024 | 0.0398 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.795 | 26.069 | Máx. | -0.0783 | -0.0175 | -0.2772 |
| | | Mín. | -0.0907 | -0.0202 | -0.3209 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0028 | 0.0438 |
| 65.795 | 26.319 | Máx. | -0.0823 | -0.0144 | -0.2931 |
| | | Mín. | -0.0953 | -0.0166 | -0.3394 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0023 | 0.0463 |
| 65.795 | 26.569 | Máx. | -0.0851 | -0.0080 | -0.3028 |
| | | Mín. | -0.0985 | -0.0092 | -0.3507 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0013 | 0.0478 |
| 65.795 | 26.819 | Máx. | -0.0861 | -0.0004 | -0.3063 |
| | | Mín. | -0.0998 | -0.0004 | -0.3547 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0001 | 0.0484 |
| 65.795 | 27.069 | Máx. | -0.0853 | 0.0088 | -0.3032 |
| | | Mín. | -0.0988 | 0.0076 | -0.3511 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0012 | 0.0479 |
| 65.795 | 27.319 | Máx. | -0.0825 | 0.0181 | -0.2933 |
| | | Mín. | -0.0955 | 0.0156 | -0.3396 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0025 | 0.0463 |
| 65.795 | 27.569 | Máx. | -0.0778 | 0.0274 | -0.2765 |
| | | Mín. | -0.0900 | 0.0236 | -0.3201 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0037 | 0.0437 |
| 65.795 | 27.819 | Máx. | -0.0711 | 0.0366 | -0.2528 |
| | | Mín. | -0.0823 | 0.0316 | -0.2927 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0050 | 0.0399 |
| 65.795 | 28.069 | Máx. | -0.0625 | 0.0456 | -0.2223 |
| | | Mín. | -0.0724 | 0.0394 | -0.2574 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0062 | 0.0351 |
| 65.795 | 28.319 | Máx. | -0.0521 | 0.0543 | -0.1850 |
| | | Mín. | -0.0603 | 0.0469 | -0.2143 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0074 | 0.0292 |
| 65.795 | 28.569 | Máx. | -0.0399 | 0.0626 | -0.1414 |
| | | Mín. | -0.0462 | 0.0540 | -0.1637 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0085 | 0.0223 |
| 65.795 | 28.819 | Máx. | -0.0260 | 0.0698 | -0.0919 |
| | | Mín. | -0.0301 | 0.0603 | -0.1064 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0095 | 0.0145 |
| 65.795 | 29.069 | Máx. | -0.0108 | 0.0749 | -0.0378 |
| | | Mín. | -0.0124 | 0.0647 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0102 | 0.0060 |
| 65.795 | 29.137 | Máx. | -0.0065 | 0.0751 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0649 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0102 | 0.0000 |
| 65.815 | 58.121 | Máx. | -0.0352 | 0.0260 | -0.0987 |
| | | Mín. | -0.0408 | 0.0225 | -0.1143 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0036 | 0.0156 |
| 65.819 | 56.600 | Máx. | -0.0164 | -0.0245 | -0.0817 |
| | | Mín. | -0.0190 | -0.0283 | -0.0946 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0039 | 0.0129 |
| 65.856 | 58.367 | Máx. | -0.0247 | 0.0425 | -0.0717 |
| | | Mín. | -0.0286 | 0.0367 | -0.0831 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0058 | 0.0113 |
| 65.859 | 56.847 | Máx. | -0.0183 | -0.0218 | -0.0924 |
| | | Mín. | -0.0212 | -0.0253 | -0.1070 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0034 | 0.0146 |
| 65.896 | 58.614 | Máx. | -0.0119 | 0.0570 | -0.0395 |
| | | Mín. | -0.0138 | 0.0492 | -0.0457 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0078 | 0.0062 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.900 | 57.094 | Máx. | -0.0193 | -0.0184 | -0.0980 |
| | | Mín. | -0.0223 | -0.0213 | -0.1135 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0029 | 0.0155 |
| 65.914 | 55.824 | Máx. | -0.0001 | -0.0003 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0004 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| 65.915 | 58.725 | Máx. | -0.0056 | 0.0645 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.0065 | 0.0557 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0088 | 0.0015 |
| 65.940 | 57.340 | Máx. | -0.0193 | -0.0140 | -0.0986 |
| | | Mín. | -0.0224 | -0.0162 | -0.1141 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0022 | 0.0156 |
| 65.956 | 56.071 | Máx. | -0.0002 | -0.0005 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.0006 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 |
| 65.981 | 57.587 | Máx. | -0.0184 | -0.0088 | -0.0940 |
| | | Mín. | -0.0213 | -0.0102 | -0.1089 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0014 | 0.0149 |
| 65.998 | 56.317 | Máx. | -0.0002 | -0.0006 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.0007 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 |
| 66.008 | 31.187 | Máx. | -0.0052 | -0.0515 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0597 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0081 | 0.0000 |
| 66.008 | 31.328 | Máx. | -0.0124 | -0.0441 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0144 | -0.0510 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0070 | 0.0001 |
| 66.008 | 31.578 | Máx. | -0.0216 | -0.0244 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0250 | -0.0283 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0039 | 0.0002 |
| 66.008 | 31.828 | Máx. | -0.0246 | 0.0015 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0285 | 0.0013 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0002 | 0.0003 |
| 66.008 | 32.078 | Máx. | -0.0209 | 0.0313 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0242 | 0.0271 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0043 | 0.0003 |
| 66.008 | 32.328 | Máx. | -0.0111 | 0.0543 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0129 | 0.0469 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0074 | 0.0001 |
| 66.008 | 32.458 | Máx. | -0.0041 | 0.0635 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0048 | 0.0549 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0087 | 0.0000 |
| 66.008 | 32.608 | Máx. | 0.0048 | 0.0635 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0041 | 0.0549 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0087 | 0.0000 |
| 66.008 | 32.828 | Máx. | 0.0195 | 0.0687 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0168 | 0.0593 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0093 | 0.0003 |
| 66.008 | 33.078 | Máx. | 0.0374 | 0.0706 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0323 | 0.0609 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0096 | 0.0004 |
| 66.008 | 33.328 | Máx. | 0.0549 | 0.0622 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.0474 | 0.0537 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0085 | 0.0005 |
| 66.008 | 33.578 | Máx. | 0.0685 | 0.0349 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.0592 | 0.0302 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0048 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 33.828 | Máx. | 0.0723 | -0.0175 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.0624 | -0.0203 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0028 | 0.0003 |
| 66.008 | 34.078 | Máx. | 0.0581 | -0.0974 | 0.0009 |
| | | Mín. | 0.0502 | -0.1127 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.0154 | 0.0001 |
| 66.008 | 34.312 | Máx. | 0.0218 | -0.2512 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0188 | -0.2908 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0396 | 0.0000 |
| 66.008 | 34.462 | Máx. | -0.0188 | -0.2512 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0218 | -0.2908 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0396 | 0.0000 |
| 66.008 | 34.578 | Máx. | -0.0597 | -0.3489 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0691 | -0.4039 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0550 | 0.0001 |
| 66.008 | 34.828 | Máx. | -0.1602 | -0.4297 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.4974 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0678 | 0.0004 |
| 66.008 | 35.078 | Máx. | -0.2746 | -0.4626 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.3179 | -0.5356 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0433 | 0.0730 | 0.0009 |
| 66.008 | 35.328 | Máx. | -0.3917 | -0.4543 | 0.0120 |
| | | Mín. | -0.4535 | -0.5260 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0618 | 0.0717 | 0.0016 |
| 66.008 | 35.578 | Máx. | -0.5020 | -0.4112 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.5811 | -0.4761 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0792 | 0.0648 | 0.0023 |
| 66.008 | 35.828 | Máx. | -0.5975 | -0.3395 | 0.0226 |
| | | Mín. | -0.6917 | -0.3931 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0942 | 0.0535 | 0.0030 |
| 66.008 | 36.078 | Máx. | -0.6719 | -0.2455 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.7778 | -0.2842 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.1060 | 0.0387 | 0.0036 |
| 66.008 | 36.328 | Máx. | -0.7203 | -0.1350 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.8339 | -0.1563 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.1136 | 0.0213 | 0.0041 |
| 66.008 | 36.578 | Máx. | -0.7394 | -0.0140 | 0.0324 |
| | | Mín. | -0.8560 | -0.0162 | 0.0281 |
| | | Dif. | 0.1166 | 0.0022 | 0.0043 |
| 66.008 | 36.828 | Máx. | -0.7273 | 0.1295 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.8420 | 0.1119 | 0.0284 |
| | | Dif. | 0.1147 | 0.0176 | 0.0044 |
| 66.008 | 37.078 | Máx. | -0.6834 | 0.2742 | 0.0314 |
| | | Mín. | -0.7912 | 0.2368 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.1078 | 0.0374 | 0.0042 |
| 66.008 | 37.328 | Máx. | -0.6087 | 0.4112 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.7047 | 0.3552 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.0960 | 0.0560 | 0.0038 |
| 66.008 | 37.578 | Máx. | -0.5056 | 0.5339 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.5853 | 0.4612 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0797 | 0.0727 | 0.0032 |
| 66.008 | 37.828 | Máx. | -0.3779 | 0.6355 | 0.0178 |
| | | Mín. | -0.4375 | 0.5490 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0596 | 0.0866 | 0.0024 |
| 66.008 | 38.078 | Máx. | -0.2309 | 0.7090 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.2673 | 0.6125 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0966 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 38.328 | Máx. | -0.0714 | 0.7472 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.0826 | 0.6455 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.1018 | 0.0005 |
| 66.008 | 38.337 | Máx. | -0.0649 | 0.7517 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0752 | 0.6493 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.1024 | 0.0000 |
| 66.008 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0535 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0062 | -0.0619 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0084 | 0.0000 |
| 66.008 | 41.828 | Máx. | -0.0104 | -0.0487 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0120 | -0.0564 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0077 | 0.0000 |
| 66.008 | 42.078 | Máx. | -0.0210 | -0.0313 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0243 | -0.0362 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0049 | 0.0001 |
| 66.008 | 42.328 | Máx. | -0.0260 | -0.0070 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0301 | -0.0081 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0011 | 0.0001 |
| 66.008 | 42.578 | Máx. | -0.0245 | 0.0204 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0284 | 0.0177 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0028 | 0.0001 |
| 66.008 | 42.828 | Máx. | -0.0172 | 0.0421 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0199 | 0.0363 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0057 | 0.0001 |
| 66.008 | 43.078 | Máx. | -0.0064 | 0.0495 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0074 | 0.0427 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0067 | 0.0000 |
| 66.008 | 43.146 | Máx. | -0.0029 | 0.0448 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0387 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 66.008 | 43.296 | Máx. | 0.0034 | 0.0448 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0387 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 66.008 | 43.328 | Máx. | 0.0042 | 0.0396 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0037 | 0.0343 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0054 | 0.0000 |
| 66.008 | 43.578 | Máx. | 0.0131 | 0.0351 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0113 | 0.0304 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0048 | 0.0002 |
| 66.008 | 43.828 | Máx. | 0.0219 | 0.0357 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0190 | 0.0308 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0048 | 0.0003 |
| 66.008 | 44.078 | Máx. | 0.0310 | 0.0336 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0268 | 0.0291 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0046 | 0.0004 |
| 66.008 | 44.328 | Máx. | 0.0388 | 0.0210 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0335 | 0.0181 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0029 | 0.0004 |
| 66.008 | 44.578 | Máx. | 0.0415 | -0.0092 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0358 | -0.0106 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0014 | 0.0003 |
| 66.008 | 44.828 | Máx. | 0.0333 | -0.0602 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0288 | -0.0697 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0095 | 0.0002 |
| 66.008 | 45.041 | Máx. | 0.0137 | -0.1575 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0118 | -0.1823 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0248 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 45.191 | Máx. | -0.0118 | -0.1575 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.1823 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0248 | 0.0000 |
| 66.008 | 45.328 | Máx. | -0.0432 | -0.2283 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0500 | -0.2643 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0360 | 0.0002 |
| 66.008 | 45.578 | Máx. | -0.1083 | -0.2721 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.1253 | -0.3149 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0429 | 0.0005 |
| 66.008 | 45.828 | Máx. | -0.1793 | -0.2789 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.2075 | -0.3228 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0439 | 0.0007 |
| 66.008 | 46.078 | Máx. | -0.2478 | -0.2555 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.2869 | -0.2957 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0390 | 0.0402 | 0.0008 |
| 66.008 | 46.328 | Máx. | -0.3071 | -0.2083 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.3555 | -0.2411 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0484 | 0.0328 | 0.0010 |
| 66.008 | 46.578 | Máx. | -0.3521 | -0.1437 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.4075 | -0.1664 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0555 | 0.0226 | 0.0011 |
| 66.008 | 46.828 | Máx. | -0.3791 | -0.0680 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.4388 | -0.0787 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0597 | 0.0107 | 0.0011 |
| 66.008 | 47.078 | Máx. | -0.3861 | 0.0147 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.4470 | 0.0127 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0608 | 0.0020 | 0.0011 |
| 66.008 | 47.328 | Máx. | -0.3727 | 0.1070 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.4314 | 0.0924 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0587 | 0.0146 | 0.0011 |
| 66.008 | 47.578 | Máx. | -0.3399 | 0.1910 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.3934 | 0.1650 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0535 | 0.0260 | 0.0010 |
| 66.008 | 47.828 | Máx. | -0.2901 | 0.2597 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.3358 | 0.2244 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.0353 | 0.0009 |
| 66.008 | 48.078 | Máx. | -0.2276 | 0.3059 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.2634 | 0.2642 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0416 | 0.0008 |
| 66.008 | 48.328 | Máx. | -0.1579 | 0.3220 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.1828 | 0.2782 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0438 | 0.0006 |
| 66.008 | 48.578 | Máx. | -0.0884 | 0.3006 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1023 | 0.2596 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0139 | 0.0409 | 0.0004 |
| 66.008 | 48.828 | Máx. | -0.0280 | 0.2339 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0324 | 0.2020 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0318 | 0.0002 |
| 66.008 | 48.906 | Máx. | -0.0109 | 0.1678 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0126 | 0.1450 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0228 | 0.0000 |
| 66.008 | 49.056 | Máx. | 0.0126 | 0.1678 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.1450 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0228 | 0.0000 |
| 66.008 | 49.078 | Máx. | 0.0133 | 0.1225 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0115 | 0.1058 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0167 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 49.328 | Máx. | 0.0307 | 0.0359 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0265 | 0.0311 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0049 | 0.0004 |
| 66.008 | 49.578 | Máx. | 0.0316 | -0.0119 | 0.0048 |
| | | Mín. | 0.0273 | -0.0138 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0019 | 0.0007 |
| 66.008 | 49.828 | Máx. | 0.0241 | -0.0301 | 0.0063 |
| | | Mín. | 0.0208 | -0.0349 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0048 | 0.0009 |
| 66.008 | 50.078 | Máx. | 0.0143 | -0.0309 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.0123 | -0.0357 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0049 | 0.0010 |
| 66.008 | 50.328 | Máx. | 0.0062 | -0.0215 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0054 | -0.0249 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0034 | 0.0009 |
| 66.008 | 50.578 | Máx. | 0.0018 | -0.0093 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0016 | -0.0108 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0015 | 0.0007 |
| 66.008 | 50.828 | Máx. | 0.0007 | -0.0016 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0006 | -0.0019 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 66.008 | 51.078 | Máx. | 0.0007 | -0.0057 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0006 | -0.0066 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0009 | 0.0002 |
| 66.008 | 51.103 | Máx. | 0.0011 | -0.0125 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0144 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0020 | 0.0000 |
| 66.008 | 51.253 | Máx. | -0.0009 | -0.0125 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0011 | -0.0144 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0020 | 0.0000 |
| 66.008 | 51.328 | Máx. | -0.0031 | -0.0215 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0036 | -0.0249 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0034 | 0.0004 |
| 66.008 | 51.578 | Máx. | -0.0100 | -0.0266 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.0115 | -0.0308 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0042 | 0.0011 |
| 66.008 | 51.828 | Máx. | -0.0167 | -0.0228 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0193 | -0.0263 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0036 | 0.0016 |
| 66.008 | 52.078 | Máx. | -0.0216 | -0.0134 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.0250 | -0.0156 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0021 | 0.0019 |
| 66.008 | 52.328 | Máx. | -0.0236 | -0.0010 | -0.0117 |
| | | Mín. | -0.0273 | -0.0012 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0002 | 0.0019 |
| 66.008 | 52.578 | Máx. | -0.0221 | 0.0148 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0256 | 0.0128 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0020 | 0.0016 |
| 66.008 | 52.828 | Máx. | -0.0170 | 0.0303 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.0197 | 0.0262 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0041 | 0.0012 |
| 66.008 | 53.078 | Máx. | -0.0087 | 0.0424 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0100 | 0.0366 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0058 | 0.0006 |
| 66.008 | 53.187 | Máx. | -0.0041 | 0.0472 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0047 | 0.0407 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0064 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.022 | 57.834 | Máx. | -0.0165 | -0.0026 | -0.0843 |
| | | Mín. | -0.0191 | -0.0030 | -0.0977 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0004 | 0.0133 |
| 66.039 | 56.564 | Máx. | -0.0003 | -0.0007 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.0008 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 |
| 66.045 | 24.651 | Máx. | -0.0108 | -0.0615 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0125 | -0.0712 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0097 | 0.0000 |
| 66.045 | 24.819 | Máx. | -0.0199 | -0.0494 | -0.0468 |
| | | Mín. | -0.0231 | -0.0572 | -0.0542 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0078 | 0.0074 |
| 66.045 | 25.069 | Máx. | -0.0291 | -0.0251 | -0.0815 |
| | | Mín. | -0.0337 | -0.0291 | -0.0944 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0040 | 0.0129 |
| 66.045 | 25.319 | Máx. | -0.0310 | 0.0041 | -0.1147 |
| | | Mín. | -0.0358 | 0.0035 | -0.1328 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0006 | 0.0181 |
| 66.045 | 25.569 | Máx. | -0.0254 | 0.0281 | -0.1470 |
| | | Mín. | -0.0294 | 0.0242 | -0.1703 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0038 | 0.0232 |
| 66.045 | 25.819 | Máx. | -0.0165 | 0.0103 | -0.1809 |
| | | Mín. | -0.0191 | 0.0089 | -0.2094 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0014 | 0.0286 |
| 66.045 | 26.069 | Máx. | -0.0162 | -0.0027 | -0.1953 |
| | | Mín. | -0.0187 | -0.0032 | -0.2262 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0004 | 0.0308 |
| 66.045 | 26.319 | Máx. | -0.0171 | -0.0035 | -0.2067 |
| | | Mín. | -0.0198 | -0.0040 | -0.2393 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0005 | 0.0326 |
| 66.045 | 26.569 | Máx. | -0.0178 | -0.0019 | -0.2142 |
| | | Mín. | -0.0206 | -0.0022 | -0.2480 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0003 | 0.0338 |
| 66.045 | 26.819 | Máx. | -0.0180 | -0.0001 | -0.2169 |
| | | Mín. | -0.0209 | -0.0001 | -0.2511 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0000 | 0.0342 |
| 66.045 | 27.069 | Máx. | -0.0179 | 0.0020 | -0.2146 |
| | | Mín. | -0.0207 | 0.0018 | -0.2485 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0003 | 0.0339 |
| 66.045 | 27.319 | Máx. | -0.0172 | 0.0042 | -0.2073 |
| | | Mín. | -0.0200 | 0.0036 | -0.2400 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0006 | 0.0327 |
| 66.045 | 27.569 | Máx. | -0.0162 | 0.0063 | -0.1949 |
| | | Mín. | -0.0188 | 0.0054 | -0.2257 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0009 | 0.0308 |
| 66.045 | 27.819 | Máx. | -0.0148 | 0.0084 | -0.1776 |
| | | Mín. | -0.0171 | 0.0073 | -0.2057 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0011 | 0.0280 |
| 66.045 | 28.069 | Máx. | -0.0130 | 0.0104 | -0.1556 |
| | | Mín. | -0.0150 | 0.0090 | -0.1801 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0014 | 0.0246 |
| 66.045 | 28.319 | Máx. | -0.0108 | 0.0124 | -0.1289 |
| | | Mín. | -0.0125 | 0.0107 | -0.1493 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0017 | 0.0204 |
| 66.045 | 28.569 | Máx. | -0.0082 | 0.0142 | -0.0981 |
| | | Mín. | -0.0095 | 0.0122 | -0.1136 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0019 | 0.0155 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.045 | 28.819 | Máx. | -0.0053 | 0.0157 | -0.0635 |
| | | Mín. | -0.0062 | 0.0136 | -0.0735 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0021 | 0.0100 |
| 66.045 | 29.069 | Máx. | -0.0022 | 0.0169 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0146 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0023 | 0.0041 |
| 66.045 | 29.137 | Máx. | -0.0014 | 0.0164 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0016 | 0.0142 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0022 | 0.0000 |
| 66.058 | 25.819 | Máx. | -0.0105 | 0.0002 | -0.1405 |
| | | Mín. | -0.0122 | 0.0002 | -0.1627 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0222 |
| 66.058 | 26.069 | Máx. | -0.0117 | 0.0000 | -0.1554 |
| | | Mín. | -0.0135 | 0.0000 | -0.1800 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0000 | 0.0245 |
| 66.058 | 26.319 | Máx. | -0.0125 | -0.0000 | -0.1667 |
| | | Mín. | -0.0145 | -0.0000 | -0.1930 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0000 | 0.0263 |
| 66.058 | 26.569 | Máx. | -0.0130 | -0.0000 | -0.1735 |
| | | Mín. | -0.0151 | -0.0000 | -0.2009 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0000 | 0.0274 |
| 66.058 | 26.819 | Máx. | -0.0132 | -0.0000 | -0.1758 |
| | | Mín. | -0.0153 | -0.0000 | -0.2036 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0000 | 0.0278 |
| 66.058 | 27.069 | Máx. | -0.0130 | 0.0000 | -0.1739 |
| | | Mín. | -0.0151 | 0.0000 | -0.2013 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0000 | 0.0275 |
| 66.058 | 27.319 | Máx. | -0.0126 | 0.0000 | -0.1676 |
| | | Mín. | -0.0146 | 0.0000 | -0.1940 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0000 | 0.0265 |
| 66.058 | 27.569 | Máx. | -0.0118 | 0.0000 | -0.1570 |
| | | Mín. | -0.0136 | 0.0000 | -0.1818 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0000 | 0.0248 |
| 66.058 | 27.819 | Máx. | -0.0107 | 0.0000 | -0.1424 |
| | | Mín. | -0.0124 | 0.0000 | -0.1649 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0225 |
| 66.058 | 28.069 | Máx. | -0.0093 | 0.0000 | -0.1239 |
| | | Mín. | -0.0108 | 0.0000 | -0.1435 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0196 |
| 66.058 | 28.319 | Máx. | -0.0076 | 0.0001 | -0.1019 |
| | | Mín. | -0.0088 | 0.0000 | -0.1180 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0161 |
| 66.058 | 28.569 | Máx. | -0.0058 | 0.0001 | -0.0767 |
| | | Mín. | -0.0067 | 0.0001 | -0.0889 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0000 | 0.0121 |
| 66.058 | 28.819 | Máx. | -0.0037 | 0.0001 | -0.0492 |
| | | Mín. | -0.0043 | 0.0001 | -0.0569 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0078 |
| 66.058 | 29.069 | Máx. | -0.0015 | 0.0001 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0001 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 66.062 | 55.800 | Máx. | 0.0001 | -0.0003 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0004 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| 66.062 | 58.080 | Máx. | -0.0136 | 0.0052 | -0.0696 |
| | | Mín. | -0.0157 | 0.0045 | -0.0806 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0007 | 0.0110 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.081 | 56.810 | Máx. | -0.0003 | -0.0007 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0004 | -0.0008 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 |
| 66.103 | 58.327 | Máx. | -0.0096 | 0.0140 | -0.0501 |
| | | Mín. | -0.0111 | 0.0121 | -0.0580 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0019 | 0.0079 |
| 66.104 | 56.047 | Máx. | 0.0002 | -0.0005 | -0.0023 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0006 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 |
| 66.123 | 57.057 | Máx. | -0.0003 | -0.0007 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0004 | -0.0008 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 |
| 66.143 | 58.574 | Máx. | -0.0047 | 0.0224 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.0054 | 0.0194 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0031 | 0.0042 |
| 66.146 | 56.293 | Máx. | 0.0003 | -0.0006 | -0.0032 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0007 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 |
| 66.161 | 58.684 | Máx. | -0.0023 | 0.0263 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0027 | 0.0227 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0036 | 0.0006 |
| 66.165 | 57.303 | Máx. | -0.0003 | -0.0007 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0004 | -0.0008 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 |
| 66.168 | 55.642 | Máx. | -0.0010 | -0.0103 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0012 | -0.0119 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0016 | 0.0003 |
| 66.187 | 56.540 | Máx. | 0.0003 | -0.0007 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0008 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 |
| 66.191 | 55.779 | Máx. | -0.0023 | -0.0083 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.0026 | -0.0096 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0013 | 0.0029 |
| 66.207 | 57.550 | Máx. | -0.0003 | -0.0006 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.0007 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 |
| 66.208 | 25.819 | Máx. | 0.0122 | 0.0002 | -0.1405 |
| | | Mín. | 0.0105 | 0.0002 | -0.1627 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0222 |
| 66.208 | 26.069 | Máx. | 0.0135 | 0.0000 | -0.1554 |
| | | Mín. | 0.0117 | 0.0000 | -0.1800 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0000 | 0.0245 |
| 66.208 | 26.319 | Máx. | 0.0145 | -0.0000 | -0.1667 |
| | | Mín. | 0.0125 | -0.0000 | -0.1930 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0000 | 0.0263 |
| 66.208 | 26.569 | Máx. | 0.0151 | -0.0000 | -0.1735 |
| | | Mín. | 0.0130 | -0.0000 | -0.2009 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0000 | 0.0274 |
| 66.208 | 26.819 | Máx. | 0.0153 | -0.0000 | -0.1758 |
| | | Mín. | 0.0132 | -0.0000 | -0.2036 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0000 | 0.0278 |
| 66.208 | 27.069 | Máx. | 0.0151 | 0.0000 | -0.1739 |
| | | Mín. | 0.0130 | 0.0000 | -0.2013 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0000 | 0.0275 |
| 66.208 | 27.319 | Máx. | 0.0146 | 0.0000 | -0.1676 |
| | | Mín. | 0.0126 | 0.0000 | -0.1940 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0000 | 0.0265 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.208 | 27.569 | Máx. | 0.0136 | 0.0000 | -0.1570 |
| | | Mín. | 0.0118 | 0.0000 | -0.1818 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0000 | 0.0248 |
| 66.208 | 27.819 | Máx. | 0.0124 | 0.0000 | -0.1424 |
| | | Mín. | 0.0107 | 0.0000 | -0.1649 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0225 |
| 66.208 | 28.069 | Máx. | 0.0108 | 0.0000 | -0.1239 |
| | | Mín. | 0.0093 | 0.0000 | -0.1435 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0196 |
| 66.208 | 28.319 | Máx. | 0.0088 | 0.0001 | -0.1019 |
| | | Mín. | 0.0076 | 0.0000 | -0.1180 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0161 |
| 66.208 | 28.569 | Máx. | 0.0067 | 0.0001 | -0.0767 |
| | | Mín. | 0.0058 | 0.0001 | -0.0889 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0000 | 0.0121 |
| 66.208 | 28.819 | Máx. | 0.0043 | 0.0001 | -0.0492 |
| | | Mín. | 0.0037 | 0.0001 | -0.0569 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0078 |
| 66.208 | 29.069 | Máx. | 0.0017 | 0.0001 | -0.0200 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0001 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 66.229 | 56.786 | Máx. | 0.0004 | -0.0007 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0008 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 |
| 66.231 | 56.026 | Máx. | -0.0044 | -0.0038 | 0.0396 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0044 | 0.0342 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0006 | 0.0054 |
| 66.249 | 57.796 | Máx. | -0.0002 | -0.0004 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.0005 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 |
| 66.258 | 31.187 | Máx. | -0.0050 | -0.0504 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.0583 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0079 | 0.0000 |
| 66.258 | 31.328 | Máx. | -0.0121 | -0.0430 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0140 | -0.0498 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0068 | 0.0002 |
| 66.258 | 31.578 | Máx. | -0.0210 | -0.0237 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0244 | -0.0275 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0037 | 0.0004 |
| 66.258 | 31.828 | Máx. | -0.0240 | 0.0017 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0278 | 0.0015 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0002 | 0.0005 |
| 66.258 | 32.078 | Máx. | -0.0203 | 0.0307 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0235 | 0.0265 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0042 | 0.0005 |
| 66.258 | 32.328 | Máx. | -0.0108 | 0.0526 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0125 | 0.0455 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0072 | 0.0003 |
| 66.258 | 32.458 | Máx. | -0.0040 | 0.0613 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0046 | 0.0529 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0083 | 0.0000 |
| 66.258 | 32.608 | Máx. | 0.0046 | 0.0613 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0040 | 0.0529 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0083 | 0.0000 |
| 66.258 | 32.828 | Máx. | 0.0187 | 0.0660 | 0.0045 |
| | | Mín. | 0.0162 | 0.0570 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0090 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 33.078 | Máx. | 0.0360 | 0.0686 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0311 | 0.0592 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0093 | 0.0011 |
| 66.258 | 33.328 | Máx. | 0.0532 | 0.0616 | 0.0101 |
| | | Mín. | 0.0459 | 0.0532 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0084 | 0.0014 |
| 66.258 | 33.578 | Máx. | 0.0668 | 0.0359 | 0.0101 |
| | | Mín. | 0.0577 | 0.0310 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0049 | 0.0014 |
| 66.258 | 33.828 | Máx. | 0.0710 | -0.0157 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0614 | -0.0181 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0025 | 0.0011 |
| 66.258 | 34.078 | Máx. | 0.0574 | -0.0953 | 0.0045 |
| | | Mín. | 0.0496 | -0.1103 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.0150 | 0.0006 |
| 66.258 | 34.312 | Máx. | 0.0217 | -0.2501 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0188 | -0.2895 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0394 | 0.0000 |
| 66.258 | 34.462 | Máx. | -0.0188 | -0.2501 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0217 | -0.2895 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0394 | 0.0000 |
| 66.258 | 34.578 | Máx. | -0.0595 | -0.3488 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0689 | -0.4038 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0550 | 0.0002 |
| 66.258 | 34.828 | Máx. | -0.1602 | -0.4310 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1855 | -0.4989 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0680 | 0.0004 |
| 66.258 | 35.078 | Máx. | -0.2751 | -0.4651 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.3185 | -0.5385 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0434 | 0.0733 | 0.0003 |
| 66.258 | 35.328 | Máx. | -0.3929 | -0.4575 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.4549 | -0.5297 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0620 | 0.0721 | 0.0001 |
| 66.258 | 35.578 | Máx. | -0.5040 | -0.4147 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.5835 | -0.4800 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0795 | 0.0654 | 0.0002 |
| 66.258 | 35.828 | Máx. | -0.6004 | -0.3428 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.6951 | -0.3968 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0947 | 0.0540 | 0.0006 |
| 66.258 | 36.078 | Máx. | -0.6755 | -0.2482 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.7821 | -0.2873 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.1065 | 0.0391 | 0.0009 |
| 66.258 | 36.328 | Máx. | -0.7246 | -0.1370 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.8388 | -0.1585 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.1142 | 0.0216 | 0.0012 |
| 66.258 | 36.578 | Máx. | -0.7441 | -0.0150 | 0.0108 |
| | | Mín. | -0.8614 | -0.0173 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.1173 | 0.0023 | 0.0014 |
| 66.258 | 36.828 | Máx. | -0.7321 | 0.1296 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.8475 | 0.1119 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.1154 | 0.0177 | 0.0015 |
| 66.258 | 37.078 | Máx. | -0.6880 | 0.2755 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.7965 | 0.2380 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.1085 | 0.0375 | 0.0015 |
| 66.258 | 37.328 | Máx. | -0.6130 | 0.4137 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.7096 | 0.3574 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0966 | 0.0563 | 0.0014 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 37.578 | Máx. | -0.5092 | 0.5375 | 0.0092 |
| | | Mín. | -0.5895 | 0.4643 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0803 | 0.0732 | 0.0012 |
| 66.258 | 37.828 | Máx. | -0.3806 | 0.6400 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.4406 | 0.5528 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0600 | 0.0871 | 0.0009 |
| 66.258 | 38.078 | Máx. | -0.2325 | 0.7141 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.2692 | 0.6169 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0972 | 0.0005 |
| 66.258 | 38.328 | Máx. | -0.0719 | 0.7526 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0832 | 0.6502 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.1025 | 0.0002 |
| 66.258 | 38.337 | Máx. | -0.0654 | 0.7571 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0757 | 0.6540 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.1031 | 0.0000 |
| 66.258 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0533 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0062 | -0.0617 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0084 | 0.0000 |
| 66.258 | 41.828 | Máx. | -0.0103 | -0.0485 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0120 | -0.0561 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0076 | 0.0000 |
| 66.258 | 42.078 | Máx. | -0.0209 | -0.0311 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0242 | -0.0360 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0049 | 0.0001 |
| 66.258 | 42.328 | Máx. | -0.0259 | -0.0068 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0299 | -0.0079 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0011 | 0.0001 |
| 66.258 | 42.578 | Máx. | -0.0243 | 0.0205 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0282 | 0.0177 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0028 | 0.0002 |
| 66.258 | 42.828 | Máx. | -0.0170 | 0.0418 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0197 | 0.0362 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0057 | 0.0002 |
| 66.258 | 43.078 | Máx. | -0.0063 | 0.0488 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0073 | 0.0422 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0066 | 0.0001 |
| 66.258 | 43.146 | Máx. | -0.0028 | 0.0439 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0033 | 0.0379 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0059 | 0.0000 |
| 66.258 | 43.296 | Máx. | 0.0033 | 0.0439 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0379 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0059 | 0.0000 |
| 66.258 | 43.328 | Máx. | 0.0041 | 0.0385 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.0333 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0052 | 0.0001 |
| 66.258 | 43.578 | Máx. | 0.0127 | 0.0337 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0110 | 0.0291 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0045 | 0.0004 |
| 66.258 | 43.828 | Máx. | 0.0211 | 0.0343 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0183 | 0.0297 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0046 | 0.0007 |
| 66.258 | 44.078 | Máx. | 0.0300 | 0.0328 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0259 | 0.0284 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0045 | 0.0009 |
| 66.258 | 44.328 | Máx. | 0.0376 | 0.0211 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0325 | 0.0182 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0029 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 44.578 | Máx. | 0.0404 | -0.0082 | 0.0058 |
| | | Mín. | 0.0350 | -0.0095 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0013 | 0.0008 |
| 66.258 | 44.828 | Máx. | 0.0326 | -0.0586 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0282 | -0.0678 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0092 | 0.0005 |
| 66.258 | 45.041 | Máx. | 0.0135 | -0.1553 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0116 | -0.1797 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0244 | 0.0000 |
| 66.258 | 45.191 | Máx. | -0.0116 | -0.1553 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0135 | -0.1797 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0244 | 0.0000 |
| 66.258 | 45.328 | Máx. | -0.0426 | -0.2258 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0493 | -0.2614 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0355 | 0.0005 |
| 66.258 | 45.578 | Máx. | -0.1071 | -0.2696 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.1240 | -0.3121 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0425 | 0.0011 |
| 66.258 | 45.828 | Máx. | -0.1775 | -0.2767 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.2055 | -0.3203 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0436 | 0.0017 |
| 66.258 | 46.078 | Máx. | -0.2456 | -0.2536 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.2842 | -0.2935 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0399 | 0.0022 |
| 66.258 | 46.328 | Máx. | -0.3045 | -0.2068 | -0.0157 |
| | | Mín. | -0.3524 | -0.2394 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0326 | 0.0026 |
| 66.258 | 46.578 | Máx. | -0.3491 | -0.1428 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.4041 | -0.1653 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0550 | 0.0225 | 0.0029 |
| 66.258 | 46.828 | Máx. | -0.3759 | -0.0676 | -0.0189 |
| | | Mín. | -0.4351 | -0.0783 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0592 | 0.0107 | 0.0031 |
| 66.258 | 47.078 | Máx. | -0.3830 | 0.0145 | -0.0191 |
| | | Mín. | -0.4433 | 0.0125 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0603 | 0.0020 | 0.0032 |
| 66.258 | 47.328 | Máx. | -0.3697 | 0.1061 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.4279 | 0.0917 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0582 | 0.0144 | 0.0030 |
| 66.258 | 47.578 | Máx. | -0.3371 | 0.1897 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.3901 | 0.1639 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0531 | 0.0258 | 0.0028 |
| 66.258 | 47.828 | Máx. | -0.2876 | 0.2580 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.3329 | 0.2229 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0453 | 0.0351 | 0.0024 |
| 66.258 | 48.078 | Máx. | -0.2255 | 0.3038 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.2610 | 0.2625 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0413 | 0.0020 |
| 66.258 | 48.328 | Máx. | -0.1563 | 0.3196 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.1809 | 0.2761 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0435 | 0.0015 |
| 66.258 | 48.578 | Máx. | -0.0873 | 0.2978 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.1011 | 0.2573 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0405 | 0.0009 |
| 66.258 | 48.828 | Máx. | -0.0276 | 0.2308 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0319 | 0.1994 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0314 | 0.0004 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 48.906 | Máx. | -0.0107 | 0.1648 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0124 | 0.1424 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0224 | 0.0000 |
| 66.258 | 49.056 | Máx. | 0.0124 | 0.1648 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0107 | 0.1424 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0224 | 0.0000 |
| 66.258 | 49.078 | Máx. | 0.0130 | 0.1194 | 0.0016 |
| | | Mín. | 0.0113 | 0.1032 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0162 | 0.0002 |
| 66.258 | 49.328 | Máx. | 0.0297 | 0.0330 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0257 | 0.0286 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0045 | 0.0007 |
| 66.258 | 49.578 | Máx. | 0.0299 | -0.0140 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0258 | -0.0162 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0022 | 0.0012 |
| 66.258 | 49.828 | Máx. | 0.0218 | -0.0314 | 0.0115 |
| | | Mín. | 0.0189 | -0.0364 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0050 | 0.0016 |
| 66.258 | 50.078 | Máx. | 0.0118 | -0.0311 | 0.0127 |
| | | Mín. | 0.0102 | -0.0360 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0049 | 0.0017 |
| 66.258 | 50.328 | Máx. | 0.0039 | -0.0206 | 0.0122 |
| | | Mín. | 0.0034 | -0.0238 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0032 | 0.0017 |
| 66.258 | 50.578 | Máx. | -0.0001 | -0.0074 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0086 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0012 | 0.0013 |
| 66.258 | 50.828 | Máx. | -0.0005 | 0.0011 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0010 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0009 |
| 66.258 | 51.078 | Máx. | 0.0002 | -0.0019 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0022 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 |
| 66.258 | 51.103 | Máx. | 0.0007 | -0.0075 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0006 | -0.0087 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0012 | 0.0000 |
| 66.258 | 51.253 | Máx. | -0.0006 | -0.0075 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0007 | -0.0087 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0012 | 0.0000 |
| 66.258 | 51.328 | Máx. | -0.0021 | -0.0155 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0025 | -0.0180 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0025 | 0.0007 |
| 66.258 | 51.578 | Máx. | -0.0074 | -0.0211 | -0.0123 |
| | | Mín. | -0.0085 | -0.0244 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0033 | 0.0019 |
| 66.258 | 51.828 | Máx. | -0.0129 | -0.0191 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.0149 | -0.0221 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0030 | 0.0029 |
| 66.258 | 52.078 | Máx. | -0.0171 | -0.0120 | -0.0217 |
| | | Mín. | -0.0198 | -0.0139 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0019 | 0.0034 |
| 66.258 | 52.328 | Máx. | -0.0190 | -0.0018 | -0.0224 |
| | | Mín. | -0.0220 | -0.0021 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0003 | 0.0035 |
| 66.258 | 52.578 | Máx. | -0.0180 | 0.0113 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0208 | 0.0098 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0015 | 0.0032 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 52.828 | Máx. | -0.0140 | 0.0245 | -0.0149 |
| | | Mín. | -0.0162 | 0.0212 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0033 | 0.0024 |
| 66.258 | 53.078 | Máx. | -0.0072 | 0.0350 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.0083 | 0.0302 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0048 | 0.0012 |
| 66.258 | 53.187 | Máx. | -0.0034 | 0.0391 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0039 | 0.0338 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0053 | 0.0000 |
| 66.271 | 57.033 | Máx. | 0.0004 | -0.0007 | -0.0042 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0008 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 |
| 66.272 | 56.272 | Máx. | -0.0059 | 0.0006 | 0.0539 |
| | | Mín. | -0.0069 | 0.0006 | 0.0466 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0001 | 0.0073 |
| 66.290 | 58.043 | Máx. | -0.0002 | -0.0003 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.0003 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| 66.295 | 24.651 | Máx. | -0.0058 | -0.0329 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0067 | -0.0381 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0052 | 0.0000 |
| 66.295 | 24.819 | Máx. | -0.0102 | -0.0218 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.0118 | -0.0253 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0034 | 0.0046 |
| 66.295 | 25.069 | Máx. | -0.0127 | 0.0003 | -0.0492 |
| | | Mín. | -0.0147 | 0.0002 | -0.0570 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0000 | 0.0078 |
| 66.295 | 25.319 | Máx. | -0.0086 | 0.0292 | -0.0640 |
| | | Mín. | -0.0100 | 0.0252 | -0.0741 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0040 | 0.0101 |
| 66.295 | 25.569 | Máx. | 0.0018 | 0.0475 | -0.0721 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0410 | -0.0834 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0065 | 0.0114 |
| 66.295 | 25.819 | Máx. | 0.0157 | 0.0306 | -0.0719 |
| | | Mín. | 0.0136 | 0.0264 | -0.0833 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0042 | 0.0114 |
| 66.295 | 26.069 | Máx. | 0.0210 | 0.0130 | -0.0861 |
| | | Mín. | 0.0181 | 0.0113 | -0.0997 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0018 | 0.0136 |
| 66.295 | 26.319 | Máx. | 0.0232 | 0.0062 | -0.0963 |
| | | Mín. | 0.0200 | 0.0053 | -0.1115 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0008 | 0.0152 |
| 66.295 | 26.569 | Máx. | 0.0243 | 0.0027 | -0.1018 |
| | | Mín. | 0.0210 | 0.0024 | -0.1179 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0004 | 0.0161 |
| 66.295 | 26.819 | Máx. | 0.0247 | 0.0001 | -0.1037 |
| | | Mín. | 0.0213 | 0.0001 | -0.1201 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0000 | 0.0164 |
| 66.295 | 27.069 | Máx. | 0.0243 | -0.0021 | -0.1023 |
| | | Mín. | 0.0210 | -0.0024 | -0.1184 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0003 | 0.0161 |
| 66.295 | 27.319 | Máx. | 0.0234 | -0.0041 | -0.0979 |
| | | Mín. | 0.0202 | -0.0047 | -0.1133 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0006 | 0.0155 |
| 66.295 | 27.569 | Máx. | 0.0217 | -0.0060 | -0.0907 |
| | | Mín. | 0.0188 | -0.0069 | -0.1050 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0009 | 0.0143 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.295 | 27.819 | Máx. | 0.0195 | -0.0077 | -0.0809 |
| | | Mín. | 0.0168 | -0.0089 | -0.0937 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0012 | 0.0128 |
| 66.295 | 28.069 | Máx. | 0.0167 | -0.0092 | -0.0688 |
| | | Mín. | 0.0144 | -0.0106 | -0.0797 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0015 | 0.0109 |
| 66.295 | 28.319 | Máx. | 0.0134 | -0.0103 | -0.0550 |
| | | Mín. | 0.0116 | -0.0120 | -0.0637 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0016 | 0.0087 |
| 66.295 | 28.569 | Máx. | 0.0099 | -0.0109 | -0.0400 |
| | | Mín. | 0.0085 | -0.0127 | -0.0463 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0017 | 0.0063 |
| 66.295 | 28.819 | Máx. | 0.0061 | -0.0110 | -0.0246 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.0127 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0017 | 0.0039 |
| 66.295 | 29.069 | Máx. | 0.0024 | -0.0105 | -0.0097 |
| | | Mín. | 0.0021 | -0.0121 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0017 | 0.0015 |
| 66.295 | 29.137 | Máx. | 0.0013 | -0.0112 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0130 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0018 | 0.0000 |
| 66.312 | 56.519 | Máx. | -0.0070 | 0.0050 | 0.0643 |
| | | Mín. | -0.0082 | 0.0043 | 0.0556 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0007 | 0.0088 |
| 66.313 | 57.279 | Máx. | 0.0004 | -0.0007 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0008 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 |
| 66.332 | 58.289 | Máx. | -0.0001 | -0.0001 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0001 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 66.353 | 56.766 | Máx. | -0.0077 | 0.0086 | 0.0709 |
| | | Mín. | -0.0089 | 0.0074 | 0.0612 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0012 | 0.0097 |
| 66.355 | 57.525 | Máx. | 0.0003 | -0.0006 | -0.0036 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0007 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 |
| 66.374 | 58.536 | Máx. | -0.0000 | 0.0000 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0000 | 0.0000 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.393 | 57.012 | Máx. | -0.0080 | 0.0114 | 0.0737 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.0098 | 0.0637 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0015 | 0.0100 |
| 66.397 | 57.772 | Máx. | 0.0003 | -0.0004 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0005 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 |
| 66.415 | 55.602 | Máx. | -0.0037 | -0.0367 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.0043 | -0.0425 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0058 | 0.0010 |
| 66.434 | 57.259 | Máx. | -0.0079 | 0.0135 | 0.0729 |
| | | Mín. | -0.0092 | 0.0116 | 0.0630 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0018 | 0.0099 |
| 66.437 | 55.738 | Máx. | -0.0087 | -0.0309 | 0.0401 |
| | | Mín. | -0.0101 | -0.0358 | 0.0346 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0049 | 0.0055 |
| 66.438 | 58.018 | Máx. | 0.0002 | -0.0003 | -0.0021 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0003 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.474 | 57.506 | Máx. | -0.0075 | 0.0150 | 0.0685 |
| | | Mín. | -0.0087 | 0.0129 | 0.0591 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0020 | 0.0093 |
| 66.478 | 55.985 | Máx. | -0.0169 | -0.0211 | 0.0707 |
| | | Mín. | -0.0196 | -0.0245 | 0.0610 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0033 | 0.0096 |
| 66.480 | 58.265 | Máx. | 0.0001 | -0.0001 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0001 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 66.508 | 31.187 | Máx. | -0.0049 | -0.0486 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0056 | -0.0563 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0077 | 0.0000 |
| 66.508 | 31.328 | Máx. | -0.0117 | -0.0414 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0135 | -0.0479 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0065 | 0.0003 |
| 66.508 | 31.578 | Máx. | -0.0202 | -0.0226 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0234 | -0.0261 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0036 | 0.0005 |
| 66.508 | 31.828 | Máx. | -0.0230 | 0.0021 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0266 | 0.0018 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0003 | 0.0007 |
| 66.508 | 32.078 | Máx. | -0.0194 | 0.0297 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0224 | 0.0257 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0041 | 0.0007 |
| 66.508 | 32.328 | Máx. | -0.0102 | 0.0500 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0118 | 0.0432 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0068 | 0.0004 |
| 66.508 | 32.458 | Máx. | -0.0037 | 0.0572 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0043 | 0.0494 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0078 | 0.0000 |
| 66.508 | 32.608 | Máx. | 0.0043 | 0.0572 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0037 | 0.0494 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0078 | 0.0000 |
| 66.508 | 32.828 | Máx. | 0.0172 | 0.0608 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0149 | 0.0525 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0083 | 0.0010 |
| 66.508 | 33.078 | Máx. | 0.0332 | 0.0643 | 0.0138 |
| | | Mín. | 0.0287 | 0.0556 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0088 | 0.0019 |
| 66.508 | 33.328 | Máx. | 0.0496 | 0.0598 | 0.0180 |
| | | Mín. | 0.0429 | 0.0516 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0081 | 0.0025 |
| 66.508 | 33.578 | Máx. | 0.0632 | 0.0372 | 0.0185 |
| | | Mín. | 0.0546 | 0.0322 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0051 | 0.0025 |
| 66.508 | 33.828 | Máx. | 0.0681 | -0.0122 | 0.0151 |
| | | Mín. | 0.0588 | -0.0141 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0019 | 0.0021 |
| 66.508 | 34.078 | Máx. | 0.0558 | -0.0906 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0482 | -0.1049 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0143 | 0.0012 |
| 66.508 | 34.312 | Máx. | 0.0214 | -0.2461 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0185 | -0.2849 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0388 | 0.0000 |
| 66.508 | 34.462 | Máx. | -0.0185 | -0.2461 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0214 | -0.2849 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0388 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 34.578 | Máx. | -0.0589 | -0.3459 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0681 | -0.4004 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0545 | 0.0006 |
| 66.508 | 34.828 | Máx. | -0.1590 | -0.4296 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1841 | -0.4974 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0677 | 0.0011 |
| 66.508 | 35.078 | Máx. | -0.2737 | -0.4650 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.3169 | -0.5383 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0432 | 0.0733 | 0.0014 |
| 66.508 | 35.328 | Máx. | -0.3916 | -0.4582 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.4534 | -0.5304 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0617 | 0.0722 | 0.0016 |
| 66.508 | 35.578 | Máx. | -0.5030 | -0.4157 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.5822 | -0.4812 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0793 | 0.0655 | 0.0017 |
| 66.508 | 35.828 | Máx. | -0.5996 | -0.3440 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.6941 | -0.3982 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0945 | 0.0542 | 0.0017 |
| 66.508 | 36.078 | Máx. | -0.6751 | -0.2494 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.7815 | -0.2887 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.1064 | 0.0393 | 0.0016 |
| 66.508 | 36.328 | Máx. | -0.7244 | -0.1381 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.8386 | -0.1598 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.1142 | 0.0217 | 0.0016 |
| 66.508 | 36.578 | Máx. | -0.7442 | -0.0159 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.8615 | -0.0184 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.1173 | 0.0025 | 0.0015 |
| 66.508 | 36.828 | Máx. | -0.7324 | 0.1288 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.8478 | 0.1112 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.1154 | 0.0176 | 0.0013 |
| 66.508 | 37.078 | Máx. | -0.6885 | 0.2750 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.7970 | 0.2376 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.1085 | 0.0375 | 0.0011 |
| 66.508 | 37.328 | Máx. | -0.6135 | 0.4136 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.7101 | 0.3573 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0967 | 0.0563 | 0.0009 |
| 66.508 | 37.578 | Máx. | -0.5097 | 0.5377 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.5900 | 0.4645 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0803 | 0.0732 | 0.0007 |
| 66.508 | 37.828 | Máx. | -0.3810 | 0.6405 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.4410 | 0.5533 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0600 | 0.0872 | 0.0005 |
| 66.508 | 38.078 | Máx. | -0.2328 | 0.7148 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.2695 | 0.6175 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0973 | 0.0003 |
| 66.508 | 38.328 | Máx. | -0.0720 | 0.7535 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0833 | 0.6509 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.1026 | 0.0001 |
| 66.508 | 38.337 | Máx. | -0.0655 | 0.7579 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0758 | 0.6548 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.1032 | 0.0000 |
| 66.508 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0531 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0061 | -0.0614 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0084 | 0.0000 |
| 66.508 | 41.828 | Máx. | -0.0103 | -0.0483 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0559 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0076 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 42.078 | Máx. | -0.0208 | -0.0308 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0241 | -0.0357 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0048 | 0.0001 |
| 66.508 | 42.328 | Máx. | -0.0257 | -0.0065 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0297 | -0.0075 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0010 | 0.0001 |
| 66.508 | 42.578 | Máx. | -0.0241 | 0.0208 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0278 | 0.0180 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0028 | 0.0002 |
| 66.508 | 42.828 | Máx. | -0.0167 | 0.0417 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0194 | 0.0360 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0057 | 0.0002 |
| 66.508 | 43.078 | Máx. | -0.0061 | 0.0478 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0071 | 0.0413 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0065 | 0.0001 |
| 66.508 | 43.146 | Máx. | -0.0027 | 0.0422 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0365 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0057 | 0.0000 |
| 66.508 | 43.296 | Máx. | 0.0032 | 0.0422 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0365 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0057 | 0.0000 |
| 66.508 | 43.328 | Máx. | 0.0039 | 0.0365 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0315 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0049 | 0.0002 |
| 66.508 | 43.578 | Máx. | 0.0118 | 0.0309 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0102 | 0.0267 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0042 | 0.0006 |
| 66.508 | 43.828 | Máx. | 0.0196 | 0.0316 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0169 | 0.0273 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0043 | 0.0011 |
| 66.508 | 44.078 | Máx. | 0.0278 | 0.0312 | 0.0110 |
| | | Mín. | 0.0241 | 0.0270 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0042 | 0.0015 |
| 66.508 | 44.328 | Máx. | 0.0353 | 0.0214 | 0.0119 |
| | | Mín. | 0.0305 | 0.0185 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0029 | 0.0016 |
| 66.508 | 44.578 | Máx. | 0.0384 | -0.0063 | 0.0102 |
| | | Mín. | 0.0332 | -0.0073 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0010 | 0.0014 |
| 66.508 | 44.828 | Máx. | 0.0314 | -0.0553 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0271 | -0.0640 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0087 | 0.0009 |
| 66.508 | 45.041 | Máx. | 0.0131 | -0.1511 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0113 | -0.1748 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0237 | 0.0000 |
| 66.508 | 45.191 | Máx. | -0.0113 | -0.1511 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0131 | -0.1748 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0237 | 0.0000 |
| 66.508 | 45.328 | Máx. | -0.0417 | -0.2212 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0482 | -0.2560 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0348 | 0.0008 |
| 66.508 | 45.578 | Máx. | -0.1049 | -0.2650 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.1214 | -0.3067 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0417 | 0.0017 |
| 66.508 | 45.828 | Máx. | -0.1742 | -0.2723 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.2016 | -0.3151 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0428 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 46.078 | Máx. | -0.2412 | -0.2496 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.2792 | -0.2889 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0393 | 0.0035 |
| 66.508 | 46.328 | Máx. | -0.2992 | -0.2035 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.3463 | -0.2356 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0471 | 0.0320 | 0.0043 |
| 66.508 | 46.578 | Máx. | -0.3431 | -0.1405 | -0.0300 |
| | | Mín. | -0.3971 | -0.1626 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0540 | 0.0221 | 0.0049 |
| 66.508 | 46.828 | Máx. | -0.3696 | -0.0666 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.4277 | -0.0771 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0581 | 0.0105 | 0.0053 |
| 66.508 | 47.078 | Máx. | -0.3765 | 0.0141 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.4357 | 0.0122 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0592 | 0.0019 | 0.0053 |
| 66.508 | 47.328 | Máx. | -0.3634 | 0.1042 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.4206 | 0.0900 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0572 | 0.0142 | 0.0051 |
| 66.508 | 47.578 | Máx. | -0.3314 | 0.1865 | -0.0284 |
| | | Mín. | -0.3835 | 0.1611 | -0.0331 |
| | | Dif. | 0.0521 | 0.0253 | 0.0046 |
| 66.508 | 47.828 | Máx. | -0.2827 | 0.2539 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.3272 | 0.2194 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.0445 | 0.0345 | 0.0040 |
| 66.508 | 48.078 | Máx. | -0.2215 | 0.2992 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.2564 | 0.2585 | -0.0226 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0407 | 0.0032 |
| 66.508 | 48.328 | Máx. | -0.1533 | 0.3147 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.1774 | 0.2719 | -0.0166 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0428 | 0.0023 |
| 66.508 | 48.578 | Máx. | -0.0854 | 0.2926 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.0989 | 0.2528 | -0.0105 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0398 | 0.0015 |
| 66.508 | 48.828 | Máx. | -0.0268 | 0.2254 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0311 | 0.1948 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0307 | 0.0006 |
| 66.508 | 48.906 | Máx. | -0.0103 | 0.1595 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0120 | 0.1378 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0217 | 0.0000 |
| 66.508 | 49.056 | Máx. | 0.0120 | 0.1595 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0103 | 0.1378 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0217 | 0.0000 |
| 66.508 | 49.078 | Máx. | 0.0125 | 0.1143 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0108 | 0.0988 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0155 | 0.0003 |
| 66.508 | 49.328 | Máx. | 0.0280 | 0.0283 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0242 | 0.0244 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0038 | 0.0011 |
| 66.508 | 49.578 | Máx. | 0.0270 | -0.0174 | 0.0138 |
| | | Mín. | 0.0234 | -0.0202 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0028 | 0.0019 |
| 66.508 | 49.828 | Máx. | 0.0182 | -0.0336 | 0.0178 |
| | | Mín. | 0.0157 | -0.0389 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0053 | 0.0024 |
| 66.508 | 50.078 | Máx. | 0.0078 | -0.0316 | 0.0198 |
| | | Mín. | 0.0067 | -0.0366 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0050 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 50.328 | Máx. | -0.0000 | -0.0191 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.0000 | -0.0221 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0030 | 0.0026 |
| 66.508 | 50.578 | Máx. | -0.0028 | -0.0042 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.0033 | -0.0048 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0006 | 0.0022 |
| 66.508 | 50.828 | Máx. | -0.0022 | 0.0064 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0055 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0009 | 0.0014 |
| 66.508 | 51.078 | Máx. | -0.0004 | 0.0045 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0039 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0004 |
| 66.508 | 51.103 | Máx. | 0.0000 | -0.0003 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0000 | -0.0004 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.508 | 51.253 | Máx. | -0.0000 | -0.0003 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0000 | -0.0004 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 66.508 | 51.328 | Máx. | -0.0007 | -0.0072 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0008 | -0.0083 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0009 |
| 66.508 | 51.578 | Máx. | -0.0036 | -0.0134 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.0042 | -0.0155 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0021 | 0.0022 |
| 66.508 | 51.828 | Máx. | -0.0074 | -0.0135 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.0085 | -0.0156 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0021 | 0.0034 |
| 66.508 | 52.078 | Máx. | -0.0105 | -0.0092 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.0121 | -0.0106 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0014 | 0.0041 |
| 66.508 | 52.328 | Máx. | -0.0121 | -0.0024 | -0.0279 |
| | | Mín. | -0.0140 | -0.0027 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0004 | 0.0044 |
| 66.508 | 52.578 | Máx. | -0.0117 | 0.0066 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.0136 | 0.0057 | -0.0298 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0009 | 0.0041 |
| 66.508 | 52.828 | Máx. | -0.0093 | 0.0159 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.0108 | 0.0137 | -0.0226 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0022 | 0.0031 |
| 66.508 | 53.078 | Máx. | -0.0048 | 0.0235 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.0056 | 0.0203 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0032 | 0.0016 |
| 66.508 | 53.187 | Máx. | -0.0023 | 0.0264 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0228 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0036 | 0.0000 |
| 66.515 | 57.753 | Máx. | -0.0067 | 0.0159 | 0.0604 |
| | | Mín. | -0.0077 | 0.0137 | 0.0522 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0022 | 0.0082 |
| 66.518 | 56.232 | Máx. | -0.0235 | -0.0106 | 0.0957 |
| | | Mín. | -0.0272 | -0.0122 | 0.0827 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0017 | 0.0130 |
| 66.522 | 58.511 | Máx. | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 66.545 | 24.651 | Máx. | -0.0029 | -0.0163 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0033 | -0.0189 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0026 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.545 | 24.819 | Máx. | -0.0047 | -0.0068 | -0.0145 |
| | | Mín. | -0.0054 | -0.0079 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0011 | 0.0023 |
| 66.545 | 25.069 | Máx. | -0.0040 | 0.0128 | -0.0223 |
| | | Mín. | -0.0046 | 0.0110 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0017 | 0.0035 |
| 66.545 | 25.319 | Máx. | 0.0020 | 0.0341 | -0.0244 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0295 | -0.0282 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0047 | 0.0038 |
| 66.545 | 25.569 | Máx. | 0.0133 | 0.0451 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.0115 | 0.0389 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0061 | 0.0032 |
| 66.545 | 25.819 | Máx. | 0.0250 | 0.0376 | -0.0148 |
| | | Mín. | 0.0216 | 0.0325 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0051 | 0.0023 |
| 66.545 | 26.069 | Máx. | 0.0331 | 0.0237 | -0.0178 |
| | | Mín. | 0.0286 | 0.0205 | -0.0207 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0032 | 0.0028 |
| 66.545 | 26.319 | Máx. | 0.0378 | 0.0132 | -0.0224 |
| | | Mín. | 0.0327 | 0.0114 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0018 | 0.0035 |
| 66.545 | 26.569 | Máx. | 0.0402 | 0.0059 | -0.0254 |
| | | Mín. | 0.0347 | 0.0051 | -0.0294 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0008 | 0.0040 |
| 66.545 | 26.819 | Máx. | 0.0410 | 0.0003 | -0.0265 |
| | | Mín. | 0.0354 | 0.0002 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0000 | 0.0042 |
| 66.545 | 27.069 | Máx. | 0.0404 | -0.0040 | -0.0259 |
| | | Mín. | 0.0349 | -0.0047 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0006 | 0.0041 |
| 66.545 | 27.319 | Máx. | 0.0385 | -0.0080 | -0.0240 |
| | | Mín. | 0.0332 | -0.0092 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0013 | 0.0038 |
| 66.545 | 27.569 | Máx. | 0.0354 | -0.0115 | -0.0211 |
| | | Mín. | 0.0306 | -0.0134 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0018 | 0.0033 |
| 66.545 | 27.819 | Máx. | 0.0314 | -0.0147 | -0.0173 |
| | | Mín. | 0.0271 | -0.0170 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0023 | 0.0027 |
| 66.545 | 28.069 | Máx. | 0.0264 | -0.0171 | -0.0130 |
| | | Mín. | 0.0228 | -0.0198 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0027 | 0.0021 |
| 66.545 | 28.319 | Máx. | 0.0207 | -0.0187 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0179 | -0.0216 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0029 | 0.0014 |
| 66.545 | 28.569 | Máx. | 0.0147 | -0.0190 | -0.0048 |
| | | Mín. | 0.0127 | -0.0220 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0030 | 0.0008 |
| 66.545 | 28.819 | Máx. | 0.0088 | -0.0180 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.0076 | -0.0208 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0028 | 0.0003 |
| 66.545 | 29.069 | Máx. | 0.0033 | -0.0163 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0189 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0026 | 0.0001 |
| 66.545 | 29.137 | Máx. | 0.0019 | -0.0165 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0017 | -0.0191 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0026 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.555 | 57.999 | Máx. | -0.0055 | 0.0163 | 0.0488 |
| | | Mín. | -0.0064 | 0.0141 | 0.0421 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0022 | 0.0066 |
| 66.559 | 56.479 | Máx. | -0.0283 | -0.0006 | 0.1144 |
| | | Mín. | -0.0327 | -0.0007 | 0.0988 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0001 | 0.0156 |
| 66.596 | 58.246 | Máx. | -0.0039 | 0.0162 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.0046 | 0.0140 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0022 | 0.0046 |
| 66.599 | 56.725 | Máx. | -0.0314 | 0.0096 | 0.1262 |
| | | Mín. | -0.0363 | 0.0083 | 0.1090 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0013 | 0.0172 |
| 66.636 | 58.493 | Máx. | -0.0019 | 0.0151 | 0.0150 |
| | | Mín. | -0.0022 | 0.0130 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0021 | 0.0020 |
| 66.640 | 56.972 | Máx. | -0.0328 | 0.0185 | 0.1312 |
| | | Mín. | -0.0379 | 0.0160 | 0.1134 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0025 | 0.0179 |
| 66.655 | 58.603 | Máx. | -0.0010 | 0.0115 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0099 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0016 | 0.0002 |
| 66.662 | 55.561 | Máx. | -0.0072 | -0.0708 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.0083 | -0.0820 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0112 | 0.0018 |
| 66.681 | 57.219 | Máx. | -0.0326 | 0.0261 | 0.1294 |
| | | Mín. | -0.0377 | 0.0226 | 0.1118 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0036 | 0.0176 |
| 66.684 | 55.698 | Máx. | -0.0171 | -0.0620 | 0.0509 |
| | | Mín. | -0.0198 | -0.0718 | 0.0440 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0098 | 0.0069 |
| 66.721 | 57.465 | Máx. | -0.0308 | 0.0326 | 0.1208 |
| | | Mín. | -0.0357 | 0.0282 | 0.1043 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0044 | 0.0165 |
| 66.725 | 55.945 | Máx. | -0.0332 | -0.0475 | 0.0856 |
| | | Mín. | -0.0384 | -0.0550 | 0.0739 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0075 | 0.0117 |
| 66.758 | 31.187 | Máx. | -0.0046 | -0.0464 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0054 | -0.0537 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0073 | 0.0000 |
| 66.758 | 31.328 | Máx. | -0.0112 | -0.0394 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.0129 | -0.0456 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0062 | 0.0003 |
| 66.758 | 31.578 | Máx. | -0.0192 | -0.0210 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0223 | -0.0243 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0033 | 0.0007 |
| 66.758 | 31.828 | Máx. | -0.0217 | 0.0028 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0251 | 0.0024 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0004 | 0.0009 |
| 66.758 | 32.078 | Máx. | -0.0180 | 0.0287 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0209 | 0.0248 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0039 | 0.0009 |
| 66.758 | 32.328 | Máx. | -0.0093 | 0.0465 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0108 | 0.0401 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0063 | 0.0005 |
| 66.758 | 32.458 | Máx. | -0.0033 | 0.0510 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0038 | 0.0441 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0070 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 32.608 | Máx. | 0.0038 | 0.0510 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0033 | 0.0441 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0070 | 0.0000 |
| 66.758 | 32.828 | Máx. | 0.0149 | 0.0526 | 0.0110 |
| | | Mín. | 0.0129 | 0.0454 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0072 | 0.0015 |
| 66.758 | 33.078 | Máx. | 0.0289 | 0.0572 | 0.0206 |
| | | Mín. | 0.0249 | 0.0494 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0078 | 0.0028 |
| 66.758 | 33.328 | Máx. | 0.0438 | 0.0563 | 0.0274 |
| | | Mín. | 0.0379 | 0.0486 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0077 | 0.0037 |
| 66.758 | 33.578 | Máx. | 0.0572 | 0.0389 | 0.0288 |
| | | Mín. | 0.0494 | 0.0336 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.0053 | 0.0039 |
| 66.758 | 33.828 | Máx. | 0.0632 | -0.0066 | 0.0238 |
| | | Mín. | 0.0546 | -0.0077 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0010 | 0.0032 |
| 66.758 | 34.078 | Máx. | 0.0529 | -0.0829 | 0.0140 |
| | | Mín. | 0.0457 | -0.0959 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0131 | 0.0019 |
| 66.758 | 34.312 | Máx. | 0.0208 | -0.2391 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0179 | -0.2767 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0377 | 0.0000 |
| 66.758 | 34.462 | Máx. | -0.0179 | -0.2391 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0208 | -0.2767 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0377 | 0.0000 |
| 66.758 | 34.578 | Máx. | -0.0576 | -0.3404 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.0667 | -0.3941 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0537 | 0.0009 |
| 66.758 | 34.828 | Máx. | -0.1567 | -0.4260 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.1814 | -0.4931 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0671 | 0.0017 |
| 66.758 | 35.078 | Máx. | -0.2706 | -0.4625 | -0.0149 |
| | | Mín. | -0.3133 | -0.5354 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.0729 | 0.0024 |
| 66.758 | 35.328 | Máx. | -0.3880 | -0.4563 | -0.0183 |
| | | Mín. | -0.4492 | -0.5282 | -0.0213 |
| | | Dif. | 0.0612 | 0.0719 | 0.0030 |
| 66.758 | 35.578 | Máx. | -0.4990 | -0.4143 | -0.0212 |
| | | Mín. | -0.5776 | -0.4796 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0786 | 0.0653 | 0.0034 |
| 66.758 | 35.828 | Máx. | -0.5954 | -0.3431 | -0.0236 |
| | | Mín. | -0.6892 | -0.3972 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0938 | 0.0540 | 0.0038 |
| 66.758 | 36.078 | Máx. | -0.6707 | -0.2491 | -0.0251 |
| | | Mín. | -0.7764 | -0.2883 | -0.0292 |
| | | Dif. | 0.1057 | 0.0392 | 0.0041 |
| 66.758 | 36.328 | Máx. | -0.7200 | -0.1384 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.8335 | -0.1601 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.1135 | 0.0218 | 0.0042 |
| 66.758 | 36.578 | Máx. | -0.7399 | -0.0168 | -0.0254 |
| | | Mín. | -0.8565 | -0.0194 | -0.0296 |
| | | Dif. | 0.1166 | 0.0026 | 0.0042 |
| 66.758 | 36.828 | Máx. | -0.7284 | 0.1272 | -0.0242 |
| | | Mín. | -0.8431 | 0.1099 | -0.0282 |
| | | Dif. | 0.1148 | 0.0173 | 0.0040 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 37.078 | Máx. | -0.6849 | 0.2729 | -0.0221 |
| | | Mín. | -0.7928 | 0.2358 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.1079 | 0.0372 | 0.0037 |
| 66.758 | 37.328 | Máx. | -0.6104 | 0.4110 | -0.0191 |
| | | Mín. | -0.7065 | 0.3551 | -0.0223 |
| | | Dif. | 0.0962 | 0.0560 | 0.0032 |
| 66.758 | 37.578 | Máx. | -0.5072 | 0.5348 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.5871 | 0.4620 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0799 | 0.0728 | 0.0026 |
| 66.758 | 37.828 | Máx. | -0.3792 | 0.6373 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.4389 | 0.5505 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0597 | 0.0867 | 0.0019 |
| 66.758 | 38.078 | Máx. | -0.2317 | 0.7114 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.2682 | 0.6146 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0968 | 0.0012 |
| 66.758 | 38.328 | Máx. | -0.0717 | 0.7500 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0829 | 0.6479 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.1021 | 0.0004 |
| 66.758 | 38.337 | Máx. | -0.0652 | 0.7544 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0754 | 0.6517 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.1027 | 0.0000 |
| 66.758 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0531 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0061 | -0.0614 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0083 | 0.0000 |
| 66.758 | 41.828 | Máx. | -0.0103 | -0.0483 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0559 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0076 | 0.0000 |
| 66.758 | 42.078 | Máx. | -0.0208 | -0.0307 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0241 | -0.0355 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0048 | 0.0000 |
| 66.758 | 42.328 | Máx. | -0.0256 | -0.0062 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0296 | -0.0072 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0010 | 0.0000 |
| 66.758 | 42.578 | Máx. | -0.0239 | 0.0213 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0276 | 0.0184 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0029 | 0.0001 |
| 66.758 | 42.828 | Máx. | -0.0164 | 0.0417 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0190 | 0.0361 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0057 | 0.0001 |
| 66.758 | 43.078 | Máx. | -0.0059 | 0.0466 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0068 | 0.0403 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0063 | 0.0001 |
| 66.758 | 43.146 | Máx. | -0.0026 | 0.0400 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0030 | 0.0346 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0054 | 0.0000 |
| 66.758 | 43.296 | Máx. | 0.0030 | 0.0400 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.0346 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0054 | 0.0000 |
| 66.758 | 43.328 | Máx. | 0.0037 | 0.0334 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0032 | 0.0289 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0045 | 0.0002 |
| 66.758 | 43.578 | Máx. | 0.0106 | 0.0263 | 0.0064 |
| | | Mín. | 0.0092 | 0.0228 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0035 | 0.0009 |
| 66.758 | 43.828 | Máx. | 0.0171 | 0.0269 | 0.0124 |
| | | Mín. | 0.0148 | 0.0233 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0036 | 0.0017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 44.078 | Máx. | 0.0243 | 0.0284 | 0.0172 |
| | | Mín. | 0.0210 | 0.0246 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0039 | 0.0024 |
| 66.758 | 44.328 | Máx. | 0.0314 | 0.0219 | 0.0187 |
| | | Mín. | 0.0272 | 0.0189 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0030 | 0.0026 |
| 66.758 | 44.578 | Máx. | 0.0351 | -0.0030 | 0.0158 |
| | | Mín. | 0.0304 | -0.0034 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0004 | 0.0022 |
| 66.758 | 44.828 | Máx. | 0.0294 | -0.0500 | 0.0094 |
| | | Mín. | 0.0254 | -0.0578 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0078 | 0.0013 |
| 66.758 | 45.041 | Máx. | 0.0125 | -0.1446 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0108 | -0.1673 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0227 | 0.0000 |
| 66.758 | 45.191 | Máx. | -0.0108 | -0.1446 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0125 | -0.1673 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0227 | 0.0000 |
| 66.758 | 45.328 | Máx. | -0.0402 | -0.2144 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.0465 | -0.2481 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0337 | 0.0011 |
| 66.758 | 45.578 | Máx. | -0.1018 | -0.2582 | -0.0144 |
| | | Mín. | -0.1178 | -0.2988 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0406 | 0.0023 |
| 66.758 | 45.828 | Máx. | -0.1694 | -0.2656 | -0.0222 |
| | | Mín. | -0.1960 | -0.3073 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0417 | 0.0036 |
| 66.758 | 46.078 | Máx. | -0.2347 | -0.2432 | -0.0302 |
| | | Mín. | -0.2716 | -0.2815 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0382 | 0.0049 |
| 66.758 | 46.328 | Máx. | -0.2912 | -0.1981 | -0.0375 |
| | | Mín. | -0.3370 | -0.2292 | -0.0435 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.0311 | 0.0061 |
| 66.758 | 46.578 | Máx. | -0.3340 | -0.1366 | -0.0433 |
| | | Mín. | -0.3865 | -0.1581 | -0.0503 |
| | | Dif. | 0.0525 | 0.0215 | 0.0070 |
| 66.758 | 46.828 | Máx. | -0.3597 | -0.0648 | -0.0468 |
| | | Mín. | -0.4162 | -0.0750 | -0.0544 |
| | | Dif. | 0.0565 | 0.0102 | 0.0076 |
| 66.758 | 47.078 | Máx. | -0.3665 | 0.0135 | -0.0476 |
| | | Mín. | -0.4241 | 0.0117 | -0.0553 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.0018 | 0.0077 |
| 66.758 | 47.328 | Máx. | -0.3538 | 0.1010 | -0.0455 |
| | | Mín. | -0.4095 | 0.0873 | -0.0529 |
| | | Dif. | 0.0556 | 0.0137 | 0.0074 |
| 66.758 | 47.578 | Máx. | -0.3227 | 0.1810 | -0.0409 |
| | | Mín. | -0.3734 | 0.1565 | -0.0475 |
| | | Dif. | 0.0507 | 0.0246 | 0.0066 |
| 66.758 | 47.828 | Máx. | -0.2754 | 0.2470 | -0.0343 |
| | | Mín. | -0.3187 | 0.2135 | -0.0398 |
| | | Dif. | 0.0433 | 0.0336 | 0.0056 |
| 66.758 | 48.078 | Máx. | -0.2157 | 0.2917 | -0.0266 |
| | | Mín. | -0.2496 | 0.2521 | -0.0309 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0396 | 0.0043 |
| 66.758 | 48.328 | Máx. | -0.1491 | 0.3073 | -0.0189 |
| | | Mín. | -0.1726 | 0.2655 | -0.0219 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0417 | 0.0031 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 48.578 | Máx. | -0.0828 | 0.2853 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.0958 | 0.2466 | -0.0135 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0388 | 0.0019 |
| 66.758 | 48.828 | Máx. | -0.0258 | 0.2179 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0299 | 0.1883 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0296 | 0.0007 |
| 66.758 | 48.906 | Máx. | -0.0098 | 0.1519 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0114 | 0.1313 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0206 | 0.0000 |
| 66.758 | 49.056 | Máx. | 0.0114 | 0.1519 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0098 | 0.1313 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0206 | 0.0000 |
| 66.758 | 49.078 | Máx. | 0.0118 | 0.1068 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0102 | 0.0923 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0145 | 0.0005 |
| 66.758 | 49.328 | Máx. | 0.0254 | 0.0212 | 0.0120 |
| | | Mín. | 0.0220 | 0.0183 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0029 | 0.0016 |
| 66.758 | 49.578 | Máx. | 0.0228 | -0.0224 | 0.0197 |
| | | Mín. | 0.0197 | -0.0259 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0035 | 0.0027 |
| 66.758 | 49.828 | Máx. | 0.0127 | -0.0368 | 0.0252 |
| | | Mín. | 0.0110 | -0.0425 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0058 | 0.0034 |
| 66.758 | 50.078 | Máx. | 0.0017 | -0.0325 | 0.0280 |
| | | Mín. | 0.0015 | -0.0376 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0051 | 0.0038 |
| 66.758 | 50.328 | Máx. | -0.0052 | -0.0176 | 0.0280 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0203 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0028 | 0.0038 |
| 66.758 | 50.578 | Máx. | -0.0072 | 0.0003 | 0.0248 |
| | | Mín. | -0.0083 | 0.0002 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0033 |
| 66.758 | 50.828 | Máx. | -0.0049 | 0.0145 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.0057 | 0.0125 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0020 | 0.0024 |
| 66.758 | 51.078 | Máx. | -0.0010 | 0.0129 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0112 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0018 | 0.0007 |
| 66.758 | 51.103 | Máx. | -0.0005 | 0.0084 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0073 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0000 |
| 66.758 | 51.253 | Máx. | 0.0006 | 0.0084 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0073 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0000 |
| 66.758 | 51.328 | Máx. | 0.0009 | 0.0002 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0001 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 |
| 66.758 | 51.578 | Máx. | -0.0002 | -0.0058 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.0067 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0009 | 0.0011 |
| 66.758 | 51.828 | Máx. | -0.0020 | -0.0067 | -0.0144 |
| | | Mín. | -0.0024 | -0.0078 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0011 | 0.0023 |
| 66.758 | 52.078 | Máx. | -0.0037 | -0.0050 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.0043 | -0.0057 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0008 | 0.0033 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 52.328 | Máx. | -0.0047 | -0.0018 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.0054 | -0.0021 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0003 | 0.0038 |
| 66.758 | 52.578 | Máx. | -0.0048 | 0.0022 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.0055 | 0.0019 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0003 | 0.0037 |
| 66.758 | 52.828 | Máx. | -0.0039 | 0.0066 | -0.0187 |
| | | Mín. | -0.0045 | 0.0057 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0009 | 0.0030 |
| 66.758 | 53.078 | Máx. | -0.0021 | 0.0103 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.0024 | 0.0089 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0014 | 0.0015 |
| 66.758 | 53.187 | Máx. | -0.0010 | 0.0115 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0100 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0016 | 0.0000 |
| 66.762 | 57.712 | Máx. | -0.0274 | 0.0380 | 0.1054 |
| | | Mín. | -0.0317 | 0.0328 | 0.0910 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0052 | 0.0144 |
| 66.765 | 56.191 | Máx. | -0.0464 | -0.0309 | 0.1141 |
| | | Mín. | -0.0537 | -0.0357 | 0.0985 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0049 | 0.0155 |
| 66.795 | 24.651 | Máx. | -0.0016 | -0.0093 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0019 | -0.0108 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0015 | 0.0000 |
| 66.795 | 24.819 | Máx. | -0.0025 | -0.0013 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0029 | -0.0015 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0002 | 0.0007 |
| 66.795 | 25.069 | Máx. | -0.0010 | 0.0145 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0125 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0020 | 0.0008 |
| 66.795 | 25.319 | Máx. | 0.0049 | 0.0297 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.0042 | 0.0257 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0041 | 0.0002 |
| 66.795 | 25.569 | Máx. | 0.0139 | 0.0371 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.0120 | 0.0320 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0051 | 0.0009 |
| 66.795 | 25.819 | Máx. | 0.0235 | 0.0340 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.0203 | 0.0293 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0046 | 0.0021 |
| 66.795 | 26.069 | Máx. | 0.0313 | 0.0250 | 0.0192 |
| | | Mín. | 0.0270 | 0.0216 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0034 | 0.0026 |
| 66.795 | 26.319 | Máx. | 0.0365 | 0.0154 | 0.0202 |
| | | Mín. | 0.0315 | 0.0133 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0021 | 0.0028 |
| 66.795 | 26.569 | Máx. | 0.0394 | 0.0072 | 0.0201 |
| | | Mín. | 0.0340 | 0.0062 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0010 | 0.0027 |
| 66.795 | 26.819 | Máx. | 0.0403 | 0.0005 | 0.0200 |
| | | Mín. | 0.0348 | 0.0004 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0001 | 0.0027 |
| 66.795 | 27.069 | Máx. | 0.0396 | -0.0046 | 0.0200 |
| | | Mín. | 0.0342 | -0.0054 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0007 | 0.0027 |
| 66.795 | 27.319 | Máx. | 0.0375 | -0.0091 | 0.0200 |
| | | Mín. | 0.0324 | -0.0105 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0014 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.795 | 27.569 | Máx. | 0.0341 | -0.0130 | 0.0198 |
| | | Mín. | 0.0295 | -0.0150 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0021 | 0.0027 |
| 66.795 | 27.819 | Máx. | 0.0297 | -0.0162 | 0.0193 |
| | | Mín. | 0.0256 | -0.0188 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0026 | 0.0026 |
| 66.795 | 28.069 | Máx. | 0.0243 | -0.0185 | 0.0182 |
| | | Mín. | 0.0210 | -0.0214 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0029 | 0.0025 |
| 66.795 | 28.319 | Máx. | 0.0185 | -0.0194 | 0.0163 |
| | | Mín. | 0.0160 | -0.0225 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0031 | 0.0022 |
| 66.795 | 28.569 | Máx. | 0.0126 | -0.0188 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.0109 | -0.0217 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0030 | 0.0018 |
| 66.795 | 28.819 | Máx. | 0.0072 | -0.0166 | 0.0092 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0192 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0026 | 0.0013 |
| 66.795 | 29.069 | Máx. | 0.0026 | -0.0139 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.0022 | -0.0161 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0022 | 0.0005 |
| 66.795 | 29.137 | Máx. | 0.0015 | -0.0133 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0154 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0021 | 0.0000 |
| 66.802 | 57.959 | Máx. | -0.0224 | 0.0423 | 0.0834 |
| | | Mín. | -0.0259 | 0.0366 | 0.0720 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0058 | 0.0114 |
| 66.806 | 56.438 | Máx. | -0.0562 | -0.0141 | 0.1353 |
| | | Mín. | -0.0651 | -0.0164 | 0.1169 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0022 | 0.0184 |
| 66.843 | 58.205 | Máx. | -0.0158 | 0.0453 | 0.0554 |
| | | Mín. | -0.0183 | 0.0391 | 0.0479 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0062 | 0.0076 |
| 66.846 | 56.685 | Máx. | -0.0627 | 0.0020 | 0.1486 |
| | | Mín. | -0.0726 | 0.0017 | 0.1284 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0003 | 0.0202 |
| 66.883 | 58.452 | Máx. | -0.0077 | 0.0457 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.0089 | 0.0394 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0062 | 0.0031 |
| 66.887 | 56.931 | Máx. | -0.0657 | 0.0189 | 0.1537 |
| | | Mín. | -0.0761 | 0.0163 | 0.1327 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0026 | 0.0209 |
| 66.898 | 51.328 | Máx. | 0.0017 | 0.0001 | 0.0227 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0001 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 66.898 | 51.578 | Máx. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0000 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0020 |
| 66.898 | 51.828 | Máx. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 66.898 | 52.078 | Máx. | -0.0003 | 0.0000 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0000 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 |
| 66.898 | 52.328 | Máx. | -0.0008 | 0.0000 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0009 | 0.0000 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0016 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.898 | 52.578 | Máx. | -0.0009 | 0.0000 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.0010 | 0.0000 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0019 |
| 66.898 | 52.828 | Máx. | -0.0008 | 0.0000 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.0010 | 0.0000 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0017 |
| 66.898 | 53.078 | Máx. | -0.0004 | 0.0000 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0005 | 0.0000 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 66.901 | 58.563 | Máx. | -0.0037 | 0.0418 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0042 | 0.0361 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0057 | 0.0009 |
| 66.908 | 55.521 | Máx. | -0.0108 | -0.1061 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.0125 | -0.1229 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0167 | 0.0028 |
| 66.927 | 57.178 | Máx. | -0.0654 | 0.0342 | 0.1504 |
| | | Mín. | -0.0757 | 0.0296 | 0.1299 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0047 | 0.0205 |
| 66.931 | 55.657 | Máx. | -0.0257 | -0.0954 | 0.0560 |
| | | Mín. | -0.0297 | -0.1104 | 0.0484 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0150 | 0.0076 |
| 66.968 | 57.425 | Máx. | -0.0617 | 0.0480 | 0.1389 |
| | | Mín. | -0.0714 | 0.0415 | 0.1200 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0065 | 0.0189 |
| 66.971 | 55.904 | Máx. | -0.0500 | -0.0771 | 0.0890 |
| | | Mín. | -0.0579 | -0.0892 | 0.0769 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.0122 | 0.0121 |
| 67.008 | 31.187 | Máx. | -0.0044 | -0.0440 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0051 | -0.0509 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0069 | 0.0000 |
| 67.008 | 31.328 | Máx. | -0.0106 | -0.0371 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.0122 | -0.0430 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0059 | 0.0004 |
| 67.008 | 31.578 | Máx. | -0.0181 | -0.0192 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0209 | -0.0223 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0030 | 0.0007 |
| 67.008 | 31.828 | Máx. | -0.0202 | 0.0039 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0233 | 0.0033 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0005 | 0.0009 |
| 67.008 | 32.078 | Máx. | -0.0164 | 0.0277 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.0190 | 0.0239 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0038 | 0.0010 |
| 67.008 | 32.328 | Máx. | -0.0082 | 0.0422 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0095 | 0.0364 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0057 | 0.0006 |
| 67.008 | 32.458 | Máx. | -0.0028 | 0.0429 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0371 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0058 | 0.0000 |
| 67.008 | 32.608 | Máx. | 0.0032 | 0.0429 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0371 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0058 | 0.0000 |
| 67.008 | 32.828 | Máx. | 0.0117 | 0.0411 | 0.0141 |
| | | Mín. | 0.0101 | 0.0355 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0056 | 0.0019 |
| 67.008 | 33.078 | Máx. | 0.0227 | 0.0466 | 0.0273 |
| | | Mín. | 0.0196 | 0.0402 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0063 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 33.328 | Máx. | 0.0354 | 0.0504 | 0.0378 |
| | | Mín. | 0.0306 | 0.0435 | 0.0326 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0069 | 0.0051 |
| 67.008 | 33.578 | Máx. | 0.0482 | 0.0408 | 0.0407 |
| | | Mín. | 0.0416 | 0.0353 | 0.0352 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0056 | 0.0055 |
| 67.008 | 33.828 | Máx. | 0.0557 | 0.0017 | 0.0340 |
| | | Mín. | 0.0482 | 0.0015 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0002 | 0.0046 |
| 67.008 | 34.078 | Máx. | 0.0486 | -0.0713 | 0.0201 |
| | | Mín. | 0.0420 | -0.0825 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0112 | 0.0027 |
| 67.008 | 34.312 | Máx. | 0.0199 | -0.2289 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0172 | -0.2649 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0361 | 0.0000 |
| 67.008 | 34.462 | Máx. | -0.0172 | -0.2289 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0199 | -0.2649 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0361 | 0.0000 |
| 67.008 | 34.578 | Máx. | -0.0559 | -0.3330 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.0648 | -0.3854 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0525 | 0.0011 |
| 67.008 | 34.828 | Máx. | -0.1535 | -0.4205 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.1776 | -0.4868 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0663 | 0.0021 |
| 67.008 | 35.078 | Máx. | -0.2662 | -0.4576 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.3082 | -0.5297 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0419 | 0.0721 | 0.0031 |
| 67.008 | 35.328 | Máx. | -0.3824 | -0.4517 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.4427 | -0.5229 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.0603 | 0.0712 | 0.0041 |
| 67.008 | 35.578 | Máx. | -0.4923 | -0.4102 | -0.0318 |
| | | Mín. | -0.5698 | -0.4749 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0776 | 0.0646 | 0.0051 |
| 67.008 | 35.828 | Máx. | -0.5878 | -0.3400 | -0.0367 |
| | | Mín. | -0.6803 | -0.3935 | -0.0426 |
| | | Dif. | 0.0926 | 0.0535 | 0.0059 |
| 67.008 | 36.078 | Máx. | -0.6624 | -0.2472 | -0.0403 |
| | | Mín. | -0.7668 | -0.2861 | -0.0468 |
| | | Dif. | 0.1044 | 0.0389 | 0.0065 |
| 67.008 | 36.328 | Máx. | -0.7115 | -0.1378 | -0.0422 |
| | | Mín. | -0.8235 | -0.1594 | -0.0490 |
| | | Dif. | 0.1121 | 0.0217 | 0.0068 |
| 67.008 | 36.578 | Máx. | -0.7314 | -0.0175 | -0.0424 |
| | | Mín. | -0.8466 | -0.0202 | -0.0492 |
| | | Dif. | 0.1152 | 0.0027 | 0.0069 |
| 67.008 | 36.828 | Máx. | -0.7202 | 0.1249 | -0.0408 |
| | | Mín. | -0.8336 | 0.1078 | -0.0475 |
| | | Dif. | 0.1134 | 0.0170 | 0.0066 |
| 67.008 | 37.078 | Máx. | -0.6774 | 0.2692 | -0.0377 |
| | | Mín. | -0.7840 | 0.2325 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.1067 | 0.0367 | 0.0061 |
| 67.008 | 37.328 | Máx. | -0.6038 | 0.4060 | -0.0330 |
| | | Mín. | -0.6989 | 0.3508 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0951 | 0.0553 | 0.0054 |
| 67.008 | 37.578 | Máx. | -0.5018 | 0.5287 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.5808 | 0.4568 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.0790 | 0.0719 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 37.828 | Máx. | -0.3752 | 0.6303 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.4343 | 0.5446 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.0857 | 0.0033 |
| 67.008 | 38.078 | Máx. | -0.2293 | 0.7039 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.2654 | 0.6082 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0957 | 0.0020 |
| 67.008 | 38.328 | Máx. | -0.0709 | 0.7422 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0821 | 0.6412 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.1009 | 0.0006 |
| 67.008 | 38.337 | Máx. | -0.0645 | 0.7466 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0747 | 0.6450 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.1015 | 0.0000 |
| 67.008 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0534 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0062 | -0.0618 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0084 | 0.0000 |
| 67.008 | 41.828 | Máx. | -0.0104 | -0.0486 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0120 | -0.0562 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0076 | 0.0000 |
| 67.008 | 42.078 | Máx. | -0.0209 | -0.0309 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.0242 | -0.0358 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0048 | 0.0001 |
| 67.008 | 42.328 | Máx. | -0.0258 | -0.0062 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.0298 | -0.0072 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0010 | 0.0002 |
| 67.008 | 42.578 | Máx. | -0.0240 | 0.0217 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0277 | 0.0187 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0029 | 0.0002 |
| 67.008 | 42.828 | Máx. | -0.0163 | 0.0423 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0189 | 0.0366 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0057 | 0.0001 |
| 67.008 | 43.078 | Máx. | -0.0057 | 0.0459 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0066 | 0.0397 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0062 | 0.0000 |
| 67.008 | 43.146 | Máx. | -0.0024 | 0.0374 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0028 | 0.0324 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0050 | 0.0000 |
| 67.008 | 43.296 | Máx. | 0.0028 | 0.0374 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0024 | 0.0324 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0050 | 0.0000 |
| 67.008 | 43.328 | Máx. | 0.0034 | 0.0291 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0252 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0039 | 0.0003 |
| 67.008 | 43.578 | Máx. | 0.0088 | 0.0193 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.0076 | 0.0167 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0026 | 0.0013 |
| 67.008 | 43.828 | Máx. | 0.0133 | 0.0197 | 0.0180 |
| | | Mín. | 0.0115 | 0.0171 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0027 | 0.0024 |
| 67.008 | 44.078 | Máx. | 0.0189 | 0.0240 | 0.0253 |
| | | Mín. | 0.0163 | 0.0208 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0033 | 0.0034 |
| 67.008 | 44.328 | Máx. | 0.0255 | 0.0228 | 0.0273 |
| | | Mín. | 0.0221 | 0.0197 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0031 | 0.0037 |
| 67.008 | 44.578 | Máx. | 0.0302 | 0.0025 | 0.0231 |
| | | Mín. | 0.0261 | 0.0021 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0004 | 0.0031 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 44.828 | Máx. | 0.0265 | -0.0421 | 0.0138 |
| | | Mín. | 0.0229 | -0.0486 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0066 | 0.0019 |
| 67.008 | 45.041 | Máx. | 0.0118 | -0.1358 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0102 | -0.1571 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0213 | 0.0000 |
| 67.008 | 45.191 | Máx. | -0.0102 | -0.1358 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0118 | -0.1571 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0213 | 0.0000 |
| 67.008 | 45.328 | Máx. | -0.0383 | -0.2059 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0443 | -0.2382 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0323 | 0.0012 |
| 67.008 | 45.578 | Máx. | -0.0978 | -0.2493 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.1131 | -0.2885 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.0391 | 0.0027 |
| 67.008 | 45.828 | Máx. | -0.1631 | -0.2560 | -0.0276 |
| | | Mín. | -0.1887 | -0.2962 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0402 | 0.0045 |
| 67.008 | 46.078 | Máx. | -0.2261 | -0.2337 | -0.0391 |
| | | Mín. | -0.2616 | -0.2704 | -0.0454 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0367 | 0.0063 |
| 67.008 | 46.328 | Máx. | -0.2803 | -0.1899 | -0.0497 |
| | | Mín. | -0.3243 | -0.2197 | -0.0578 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.0298 | 0.0080 |
| 67.008 | 46.578 | Máx. | -0.3213 | -0.1307 | -0.0582 |
| | | Mín. | -0.3717 | -0.1513 | -0.0676 |
| | | Dif. | 0.0504 | 0.0205 | 0.0094 |
| 67.008 | 46.828 | Máx. | -0.3459 | -0.0621 | -0.0633 |
| | | Mín. | -0.4002 | -0.0718 | -0.0735 |
| | | Dif. | 0.0543 | 0.0098 | 0.0102 |
| 67.008 | 47.078 | Máx. | -0.3524 | 0.0126 | -0.0645 |
| | | Mín. | -0.4078 | 0.0109 | -0.0749 |
| | | Dif. | 0.0553 | 0.0017 | 0.0104 |
| 67.008 | 47.328 | Máx. | -0.3404 | 0.0961 | -0.0616 |
| | | Mín. | -0.3939 | 0.0831 | -0.0715 |
| | | Dif. | 0.0535 | 0.0130 | 0.0099 |
| 67.008 | 47.578 | Máx. | -0.3107 | 0.1728 | -0.0548 |
| | | Mín. | -0.3595 | 0.1494 | -0.0636 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0234 | 0.0088 |
| 67.008 | 47.828 | Máx. | -0.2655 | 0.2365 | -0.0450 |
| | | Mín. | -0.3072 | 0.2044 | -0.0523 |
| | | Dif. | 0.0417 | 0.0321 | 0.0073 |
| 67.008 | 48.078 | Máx. | -0.2082 | 0.2804 | -0.0335 |
| | | Mín. | -0.2409 | 0.2424 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0381 | 0.0054 |
| 67.008 | 48.328 | Máx. | -0.1439 | 0.2967 | -0.0221 |
| | | Mín. | -0.1665 | 0.2565 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0403 | 0.0036 |
| 67.008 | 48.578 | Máx. | -0.0797 | 0.2762 | -0.0124 |
| | | Mín. | -0.0922 | 0.2387 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0375 | 0.0020 |
| 67.008 | 48.828 | Máx. | -0.0245 | 0.2090 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0284 | 0.1806 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0284 | 0.0008 |
| 67.008 | 48.906 | Máx. | -0.0092 | 0.1422 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0107 | 0.1229 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0193 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 49.056 | Máx. | 0.0107 | 0.1422 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0092 | 0.1229 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0193 | 0.0000 |
| 67.008 | 49.078 | Máx. | 0.0109 | 0.0966 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0094 | 0.0835 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0131 | 0.0006 |
| 67.008 | 49.328 | Máx. | 0.0219 | 0.0113 | 0.0174 |
| | | Mín. | 0.0189 | 0.0098 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0015 | 0.0024 |
| 67.008 | 49.578 | Máx. | 0.0169 | -0.0288 | 0.0273 |
| | | Mín. | 0.0146 | -0.0333 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0045 | 0.0037 |
| 67.008 | 49.828 | Máx. | 0.0053 | -0.0405 | 0.0332 |
| | | Mín. | 0.0046 | -0.0468 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0063 | 0.0045 |
| 67.008 | 50.078 | Máx. | -0.0056 | -0.0340 | 0.0361 |
| | | Mín. | -0.0065 | -0.0393 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0053 | 0.0049 |
| 67.008 | 50.328 | Máx. | -0.0124 | -0.0170 | 0.0372 |
| | | Mín. | -0.0143 | -0.0197 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0027 | 0.0050 |
| 67.008 | 50.578 | Máx. | -0.0139 | 0.0040 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.0161 | 0.0035 | 0.0318 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0006 | 0.0049 |
| 67.008 | 50.828 | Máx. | -0.0102 | 0.0231 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.0118 | 0.0200 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0031 | 0.0046 |
| 67.008 | 51.078 | Máx. | -0.0030 | 0.0202 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0174 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0027 | 0.0031 |
| 67.008 | 51.103 | Máx. | -0.0001 | 0.0006 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0001 | 0.0005 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.008 | 57.671 | Máx. | -0.0547 | 0.0604 | 0.1194 |
| | | Mín. | -0.0634 | 0.0521 | 0.1032 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0082 | 0.0163 |
| 67.012 | 56.151 | Máx. | -0.0701 | -0.0550 | 0.1159 |
| | | Mín. | -0.0812 | -0.0637 | 0.1001 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.0087 | 0.0158 |
| 67.045 | 24.651 | Máx. | -0.0014 | -0.0081 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0016 | -0.0093 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0013 | 0.0000 |
| 67.045 | 24.819 | Máx. | -0.0022 | -0.0011 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0025 | -0.0013 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
| 67.045 | 25.069 | Máx. | -0.0011 | 0.0114 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0099 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0016 | 0.0005 |
| 67.045 | 25.319 | Máx. | 0.0032 | 0.0227 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0196 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0031 | 0.0013 |
| 67.045 | 25.569 | Máx. | 0.0100 | 0.0279 | 0.0175 |
| | | Mín. | 0.0086 | 0.0241 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0038 | 0.0024 |
| 67.045 | 25.819 | Máx. | 0.0171 | 0.0265 | 0.0265 |
| | | Mín. | 0.0148 | 0.0229 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0036 | 0.0036 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.045 | 26.069 | Máx. | 0.0233 | 0.0207 | 0.0338 |
| | | Mín. | 0.0201 | 0.0179 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0028 | 0.0046 |
| 67.045 | 26.319 | Máx. | 0.0277 | 0.0135 | 0.0385 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.0116 | 0.0332 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0018 | 0.0052 |
| 67.045 | 26.569 | Máx. | 0.0302 | 0.0065 | 0.0409 |
| | | Mín. | 0.0261 | 0.0056 | 0.0354 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0009 | 0.0056 |
| 67.045 | 26.819 | Máx. | 0.0311 | 0.0004 | 0.0419 |
| | | Mín. | 0.0268 | 0.0003 | 0.0361 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0001 | 0.0057 |
| 67.045 | 27.069 | Máx. | 0.0305 | -0.0042 | 0.0415 |
| | | Mín. | 0.0263 | -0.0049 | 0.0359 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0007 | 0.0057 |
| 67.045 | 27.319 | Máx. | 0.0286 | -0.0082 | 0.0401 |
| | | Mín. | 0.0247 | -0.0094 | 0.0346 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0013 | 0.0055 |
| 67.045 | 27.569 | Máx. | 0.0256 | -0.0115 | 0.0376 |
| | | Mín. | 0.0221 | -0.0133 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0018 | 0.0051 |
| 67.045 | 27.819 | Máx. | 0.0217 | -0.0140 | 0.0340 |
| | | Mín. | 0.0188 | -0.0162 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0022 | 0.0046 |
| 67.045 | 28.069 | Máx. | 0.0173 | -0.0155 | 0.0294 |
| | | Mín. | 0.0149 | -0.0180 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0025 | 0.0040 |
| 67.045 | 28.319 | Máx. | 0.0125 | -0.0157 | 0.0240 |
| | | Mín. | 0.0108 | -0.0182 | 0.0207 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0025 | 0.0033 |
| 67.045 | 28.569 | Máx. | 0.0080 | -0.0143 | 0.0179 |
| | | Mín. | 0.0069 | -0.0166 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0023 | 0.0024 |
| 67.045 | 28.819 | Máx. | 0.0041 | -0.0114 | 0.0113 |
| | | Mín. | 0.0035 | -0.0132 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0018 | 0.0015 |
| 67.045 | 29.069 | Máx. | 0.0013 | -0.0083 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0096 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0013 | 0.0006 |
| 67.045 | 29.137 | Máx. | 0.0008 | -0.0072 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0007 | -0.0083 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0000 |
| 67.048 | 51.328 | Máx. | -0.0015 | 0.0001 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0001 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 67.048 | 51.578 | Máx. | -0.0010 | 0.0000 | 0.0152 |
| | | Mín. | -0.0011 | 0.0000 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0020 |
| 67.048 | 51.828 | Máx. | -0.0003 | 0.0000 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0000 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 67.048 | 52.078 | Máx. | 0.0004 | 0.0000 | -0.0045 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0000 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 |
| 67.048 | 52.328 | Máx. | 0.0009 | 0.0000 | -0.0102 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0000 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0016 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.048 | 52.578 | Máx. | 0.0010 | 0.0000 | -0.0120 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0000 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0019 |
| 67.048 | 52.828 | Máx. | 0.0010 | 0.0000 | -0.0110 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0000 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0017 |
| 67.048 | 53.078 | Máx. | 0.0005 | 0.0000 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0000 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 67.049 | 57.918 | Máx. | -0.0445 | 0.0710 | 0.0924 |
| | | Mín. | -0.0515 | 0.0613 | 0.0798 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0097 | 0.0126 |
| 67.052 | 56.397 | Máx. | -0.0854 | -0.0318 | 0.1356 |
| | | Mín. | -0.0989 | -0.0369 | 0.1171 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0050 | 0.0185 |
| 67.089 | 58.165 | Máx. | -0.0311 | 0.0791 | 0.0589 |
| | | Mín. | -0.0360 | 0.0683 | 0.0509 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0108 | 0.0080 |
| 67.093 | 56.644 | Máx. | -0.0955 | -0.0089 | 0.1474 |
| | | Mín. | -0.1105 | -0.0104 | 0.1273 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0014 | 0.0201 |
| 67.130 | 58.412 | Máx. | -0.0150 | 0.0831 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.0174 | 0.0717 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0113 | 0.0028 |
| 67.133 | 56.891 | Máx. | -0.1002 | 0.0149 | 0.1509 |
| | | Mín. | -0.1160 | 0.0129 | 0.1304 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0020 | 0.0206 |
| 67.148 | 58.522 | Máx. | -0.0071 | 0.0808 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.0082 | 0.0698 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0110 | 0.0018 |
| 67.155 | 55.480 | Máx. | -0.0140 | -0.1382 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.0162 | -0.1599 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0218 | 0.0036 |
| 67.174 | 57.138 | Máx. | -0.0997 | 0.0387 | 0.1461 |
| | | Mín. | -0.1154 | 0.0334 | 0.1262 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0053 | 0.0199 |
| 67.177 | 55.617 | Máx. | -0.0335 | -0.1265 | 0.0566 |
| | | Mín. | -0.0387 | -0.1464 | 0.0489 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0199 | 0.0077 |
| 67.214 | 57.384 | Máx. | -0.0940 | 0.0607 | 0.1330 |
| | | Mín. | -0.1088 | 0.0524 | 0.1149 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0083 | 0.0181 |
| 67.218 | 55.864 | Máx. | -0.0653 | -0.1054 | 0.0841 |
| | | Mín. | -0.0755 | -0.1220 | 0.0727 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0166 | 0.0115 |
| 67.255 | 57.631 | Máx. | -0.0831 | 0.0808 | 0.1122 |
| | | Mín. | -0.0962 | 0.0698 | 0.0969 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0110 | 0.0153 |
| 67.258 | 31.187 | Máx. | -0.0042 | -0.0417 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0048 | -0.0483 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0066 | 0.0000 |
| 67.258 | 31.328 | Máx. | -0.0100 | -0.0350 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0116 | -0.0405 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0055 | 0.0003 |
| 67.258 | 31.578 | Máx. | -0.0170 | -0.0174 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0197 | -0.0202 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0028 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 31.828 | Máx. | -0.0187 | 0.0051 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0216 | 0.0044 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0007 | 0.0008 |
| 67.258 | 32.078 | Máx. | -0.0148 | 0.0270 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.0171 | 0.0234 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0037 | 0.0009 |
| 67.258 | 32.328 | Máx. | -0.0070 | 0.0376 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0082 | 0.0325 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0051 | 0.0006 |
| 67.258 | 32.458 | Máx. | -0.0022 | 0.0336 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0025 | 0.0290 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0046 | 0.0000 |
| 67.258 | 32.608 | Máx. | 0.0025 | 0.0336 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0022 | 0.0290 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0046 | 0.0000 |
| 67.258 | 32.828 | Máx. | 0.0080 | 0.0269 | 0.0159 |
| | | Mín. | 0.0069 | 0.0233 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0037 | 0.0022 |
| 67.258 | 33.078 | Máx. | 0.0149 | 0.0320 | 0.0319 |
| | | Mín. | 0.0129 | 0.0276 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0044 | 0.0043 |
| 67.258 | 33.328 | Máx. | 0.0242 | 0.0409 | 0.0466 |
| | | Mín. | 0.0209 | 0.0353 | 0.0403 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0056 | 0.0063 |
| 67.258 | 33.578 | Máx. | 0.0359 | 0.0424 | 0.0522 |
| | | Mín. | 0.0310 | 0.0366 | 0.0451 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0058 | 0.0071 |
| 67.258 | 33.828 | Máx. | 0.0455 | 0.0139 | 0.0443 |
| | | Mín. | 0.0393 | 0.0120 | 0.0383 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0019 | 0.0060 |
| 67.258 | 34.078 | Máx. | 0.0427 | -0.0557 | 0.0272 |
| | | Mín. | 0.0369 | -0.0645 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0088 | 0.0037 |
| 67.258 | 34.312 | Máx. | 0.0188 | -0.2161 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0162 | -0.2502 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0340 | 0.0000 |
| 67.258 | 34.462 | Máx. | -0.0162 | -0.2161 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0188 | -0.2502 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0340 | 0.0000 |
| 67.258 | 34.578 | Máx. | -0.0541 | -0.3247 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0626 | -0.3758 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0511 | 0.0008 |
| 67.258 | 34.828 | Máx. | -0.1500 | -0.4131 | -0.0125 |
| | | Mín. | -0.1736 | -0.4782 | -0.0144 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0651 | 0.0020 |
| 67.258 | 35.078 | Máx. | -0.2609 | -0.4495 | -0.0220 |
| | | Mín. | -0.3020 | -0.5203 | -0.0256 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0708 | 0.0035 |
| 67.258 | 35.328 | Máx. | -0.3751 | -0.4435 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.4342 | -0.5134 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.0698 | 0.0052 |
| 67.258 | 35.578 | Máx. | -0.4830 | -0.4030 | -0.0421 |
| | | Mín. | -0.5591 | -0.4665 | -0.0488 |
| | | Dif. | 0.0761 | 0.0634 | 0.0067 |
| 67.258 | 35.828 | Máx. | -0.5768 | -0.3344 | -0.0500 |
| | | Mín. | -0.6677 | -0.3870 | -0.0580 |
| | | Dif. | 0.0908 | 0.0526 | 0.0080 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 36.078 | Máx. | -0.6504 | -0.2436 | -0.0557 |
| | | Mín. | -0.7528 | -0.2819 | -0.0646 |
| | | Dif. | 0.1024 | 0.0383 | 0.0089 |
| 67.258 | 36.328 | Máx. | -0.6987 | -0.1363 | -0.0588 |
| | | Mín. | -0.8088 | -0.1577 | -0.0683 |
| | | Dif. | 0.1100 | 0.0214 | 0.0095 |
| 67.258 | 36.578 | Máx. | -0.7186 | -0.0181 | -0.0595 |
| | | Mín. | -0.8317 | -0.0209 | -0.0691 |
| | | Dif. | 0.1131 | 0.0028 | 0.0096 |
| 67.258 | 36.828 | Máx. | -0.7078 | 0.1218 | -0.0577 |
| | | Mín. | -0.8192 | 0.1051 | -0.0670 |
| | | Dif. | 0.1114 | 0.0166 | 0.0093 |
| 67.258 | 37.078 | Máx. | -0.6659 | 0.2638 | -0.0535 |
| | | Mín. | -0.7707 | 0.2279 | -0.0622 |
| | | Dif. | 0.1048 | 0.0359 | 0.0087 |
| 67.258 | 37.328 | Máx. | -0.5937 | 0.3986 | -0.0471 |
| | | Mín. | -0.6872 | 0.3444 | -0.0547 |
| | | Dif. | 0.0934 | 0.0542 | 0.0077 |
| 67.258 | 37.578 | Máx. | -0.4936 | 0.5195 | -0.0387 |
| | | Mín. | -0.5712 | 0.4489 | -0.0450 |
| | | Dif. | 0.0777 | 0.0707 | 0.0063 |
| 67.258 | 37.828 | Máx. | -0.3691 | 0.6197 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.4272 | 0.5355 | -0.0334 |
| | | Dif. | 0.0581 | 0.0843 | 0.0047 |
| 67.258 | 38.078 | Máx. | -0.2256 | 0.6923 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.2611 | 0.5982 | -0.0203 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0941 | 0.0029 |
| 67.258 | 38.328 | Máx. | -0.0698 | 0.7301 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0807 | 0.6308 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0992 | 0.0009 |
| 67.258 | 38.337 | Máx. | -0.0635 | 0.7344 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0734 | 0.6346 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0998 | 0.0000 |
| 67.258 | 41.737 | Máx. | -0.0054 | -0.0541 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0063 | -0.0626 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0085 | 0.0000 |
| 67.258 | 41.828 | Máx. | -0.0105 | -0.0493 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0121 | -0.0570 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0077 | 0.0001 |
| 67.258 | 42.078 | Máx. | -0.0213 | -0.0318 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0246 | -0.0367 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0050 | 0.0002 |
| 67.258 | 42.328 | Máx. | -0.0263 | -0.0071 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.0304 | -0.0082 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0011 | 0.0004 |
| 67.258 | 42.578 | Máx. | -0.0247 | 0.0211 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.0285 | 0.0183 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0029 | 0.0006 |
| 67.258 | 42.828 | Máx. | -0.0170 | 0.0431 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.0196 | 0.0372 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0058 | 0.0007 |
| 67.258 | 43.078 | Máx. | -0.0059 | 0.0469 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.0068 | 0.0406 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0063 | 0.0005 |
| 67.258 | 43.146 | Máx. | -0.0023 | 0.0348 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0302 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0047 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 43.296 | Máx. | 0.0026 | 0.0348 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0023 | 0.0302 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0047 | 0.0000 |
| 67.258 | 43.328 | Máx. | 0.0029 | 0.0218 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.0025 | 0.0189 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0029 | 0.0007 |
| 67.258 | 43.578 | Máx. | 0.0059 | 0.0099 | 0.0159 |
| | | Mín. | 0.0052 | 0.0086 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0013 | 0.0021 |
| 67.258 | 43.828 | Máx. | 0.0079 | 0.0103 | 0.0251 |
| | | Mín. | 0.0069 | 0.0089 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0014 | 0.0034 |
| 67.258 | 44.078 | Máx. | 0.0111 | 0.0174 | 0.0342 |
| | | Mín. | 0.0096 | 0.0150 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0024 | 0.0046 |
| 67.258 | 44.328 | Máx. | 0.0171 | 0.0238 | 0.0363 |
| | | Mín. | 0.0148 | 0.0206 | 0.0314 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0032 | 0.0049 |
| 67.258 | 44.578 | Máx. | 0.0231 | 0.0099 | 0.0321 |
| | | Mín. | 0.0199 | 0.0085 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0014 | 0.0043 |
| 67.258 | 44.828 | Máx. | 0.0222 | -0.0310 | 0.0212 |
| | | Mín. | 0.0192 | -0.0359 | 0.0183 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0048 | 0.0028 |
| 67.258 | 45.041 | Máx. | 0.0108 | -0.1247 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0094 | -0.1443 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0195 | 0.0000 |
| 67.258 | 45.191 | Máx. | -0.0094 | -0.1247 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0108 | -0.1443 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0195 | 0.0000 |
| 67.258 | 45.328 | Máx. | -0.0364 | -0.1964 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0421 | -0.2271 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0308 | 0.0009 |
| 67.258 | 45.578 | Máx. | -0.0934 | -0.2377 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.1081 | -0.2749 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0146 | 0.0373 | 0.0027 |
| 67.258 | 45.828 | Máx. | -0.1557 | -0.2423 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.1801 | -0.2803 | -0.0373 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0380 | 0.0052 |
| 67.258 | 46.078 | Máx. | -0.2151 | -0.2200 | -0.0487 |
| | | Mín. | -0.2489 | -0.2545 | -0.0565 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0345 | 0.0078 |
| 67.258 | 46.328 | Máx. | -0.2661 | -0.1781 | -0.0638 |
| | | Mín. | -0.3079 | -0.2061 | -0.0740 |
| | | Dif. | 0.0417 | 0.0279 | 0.0103 |
| 67.258 | 46.578 | Máx. | -0.3045 | -0.1225 | -0.0755 |
| | | Mín. | -0.3523 | -0.1417 | -0.0876 |
| | | Dif. | 0.0478 | 0.0192 | 0.0121 |
| 67.258 | 46.828 | Máx. | -0.3276 | -0.0583 | -0.0825 |
| | | Mín. | -0.3790 | -0.0674 | -0.0957 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0092 | 0.0132 |
| 67.258 | 47.078 | Máx. | -0.3338 | 0.0114 | -0.0842 |
| | | Mín. | -0.3861 | 0.0099 | -0.0976 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.0015 | 0.0135 |
| 67.258 | 47.328 | Máx. | -0.3227 | 0.0894 | -0.0802 |
| | | Mín. | -0.3733 | 0.0773 | -0.0931 |
| | | Dif. | 0.0506 | 0.0121 | 0.0129 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 47.578 | Máx. | -0.2950 | 0.1612 | -0.0711 |
| | | Mín. | -0.3413 | 0.1393 | -0.0825 |
| | | Dif. | 0.0463 | 0.0218 | 0.0114 |
| 67.258 | 47.828 | Máx. | -0.2527 | 0.2213 | -0.0574 |
| | | Mín. | -0.2924 | 0.1913 | -0.0667 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0300 | 0.0092 |
| 67.258 | 48.078 | Máx. | -0.1990 | 0.2636 | -0.0408 |
| | | Mín. | -0.2302 | 0.2278 | -0.0474 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0357 | 0.0066 |
| 67.258 | 48.328 | Máx. | -0.1382 | 0.2811 | -0.0235 |
| | | Mín. | -0.1599 | 0.2430 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0381 | 0.0038 |
| 67.258 | 48.578 | Máx. | -0.0768 | 0.2645 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0888 | 0.2287 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0359 | 0.0015 |
| 67.258 | 48.828 | Máx. | -0.0234 | 0.2000 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0271 | 0.1729 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0271 | 0.0002 |
| 67.258 | 48.906 | Máx. | -0.0085 | 0.1304 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0098 | 0.1127 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0177 | 0.0000 |
| 67.258 | 49.056 | Máx. | 0.0098 | 0.1304 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0085 | 0.1127 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0177 | 0.0000 |
| 67.258 | 49.078 | Máx. | 0.0095 | 0.0824 | 0.0099 |
| | | Mín. | 0.0082 | 0.0712 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0112 | 0.0013 |
| 67.258 | 49.328 | Máx. | 0.0164 | -0.0011 | 0.0281 |
| | | Mín. | 0.0142 | -0.0013 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0002 | 0.0038 |
| 67.258 | 49.578 | Máx. | 0.0088 | -0.0349 | 0.0372 |
| | | Mín. | 0.0076 | -0.0404 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0055 | 0.0050 |
| 67.258 | 49.828 | Máx. | -0.0036 | -0.0432 | 0.0406 |
| | | Mín. | -0.0042 | -0.0500 | 0.0351 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0068 | 0.0054 |
| 67.258 | 50.078 | Máx. | -0.0143 | -0.0353 | 0.0418 |
| | | Mín. | -0.0165 | -0.0408 | 0.0362 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0055 | 0.0056 |
| 67.258 | 50.328 | Máx. | -0.0214 | -0.0181 | 0.0432 |
| | | Mín. | -0.0247 | -0.0210 | 0.0374 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0028 | 0.0058 |
| 67.258 | 50.578 | Máx. | -0.0233 | 0.0019 | 0.0462 |
| | | Mín. | -0.0269 | 0.0017 | 0.0400 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0003 | 0.0062 |
| 67.258 | 50.828 | Máx. | -0.0203 | 0.0193 | 0.0514 |
| | | Mín. | -0.0235 | 0.0167 | 0.0445 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0026 | 0.0069 |
| 67.258 | 51.078 | Máx. | -0.0148 | 0.0207 | 0.0568 |
| | | Mín. | -0.0171 | 0.0179 | 0.0492 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0028 | 0.0077 |
| 67.258 | 51.328 | Máx. | -0.0112 | 0.0137 | 0.0518 |
| | | Mín. | -0.0130 | 0.0118 | 0.0448 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0018 | 0.0070 |
| 67.258 | 51.578 | Máx. | -0.0085 | 0.0128 | 0.0416 |
| | | Mín. | -0.0099 | 0.0111 | 0.0360 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0017 | 0.0056 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 51.828 | Máx. | -0.0057 | 0.0133 | 0.0299 |
| | | Mín. | -0.0066 | 0.0115 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0018 | 0.0040 |
| 67.258 | 52.078 | Máx. | -0.0029 | 0.0120 | 0.0177 |
| | | Mín. | -0.0033 | 0.0104 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0016 | 0.0024 |
| 67.258 | 52.328 | Máx. | -0.0007 | 0.0080 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.0008 | 0.0069 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0011 | 0.0009 |
| 67.258 | 52.417 | Máx. | -0.0003 | 0.0053 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0046 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 |
| 67.258 | 52.567 | Máx. | 0.0004 | 0.0053 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0046 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 |
| 67.258 | 52.578 | Máx. | 0.0006 | 0.0042 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0036 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 |
| 67.258 | 52.828 | Máx. | 0.0010 | -0.0001 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0001 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.258 | 53.078 | Máx. | 0.0005 | -0.0017 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0020 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
| 67.258 | 53.187 | Máx. | 0.0002 | -0.0019 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0022 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 67.259 | 56.110 | Máx. | -0.0918 | -0.0790 | 0.1060 |
| | | Mín. | -0.1063 | -0.0915 | 0.0916 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0125 | 0.0144 |
| 67.295 | 24.651 | Máx. | -0.0017 | -0.0095 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0019 | -0.0110 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0015 | 0.0000 |
| 67.295 | 24.819 | Máx. | -0.0028 | -0.0029 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.0032 | -0.0034 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 |
| 67.295 | 25.069 | Máx. | -0.0023 | 0.0077 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.0027 | 0.0066 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0010 | 0.0008 |
| 67.295 | 25.319 | Máx. | 0.0005 | 0.0165 | 0.0100 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0142 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0022 | 0.0014 |
| 67.295 | 25.569 | Máx. | 0.0053 | 0.0194 | 0.0164 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.0167 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0026 | 0.0022 |
| 67.295 | 25.819 | Máx. | 0.0101 | 0.0178 | 0.0250 |
| | | Mín. | 0.0087 | 0.0154 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0024 | 0.0034 |
| 67.295 | 26.069 | Máx. | 0.0142 | 0.0139 | 0.0333 |
| | | Mín. | 0.0122 | 0.0120 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0019 | 0.0045 |
| 67.295 | 26.319 | Máx. | 0.0171 | 0.0092 | 0.0394 |
| | | Mín. | 0.0148 | 0.0079 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0012 | 0.0054 |
| 67.295 | 26.569 | Máx. | 0.0188 | 0.0044 | 0.0430 |
| | | Mín. | 0.0162 | 0.0038 | 0.0372 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0006 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.295 | 26.819 | Máx. | 0.0193 | 0.0000 | 0.0444 |
| | | Mín. | 0.0167 | 0.0000 | 0.0384 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0000 | 0.0061 |
| 67.295 | 27.069 | Máx. | 0.0188 | -0.0032 | 0.0439 |
| | | Mín. | 0.0163 | -0.0037 | 0.0379 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0005 | 0.0060 |
| 67.295 | 27.319 | Máx. | 0.0174 | -0.0060 | 0.0416 |
| | | Mín. | 0.0150 | -0.0069 | 0.0360 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0009 | 0.0057 |
| 67.295 | 27.569 | Máx. | 0.0153 | -0.0082 | 0.0379 |
| | | Mín. | 0.0132 | -0.0095 | 0.0328 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0013 | 0.0052 |
| 67.295 | 27.819 | Máx. | 0.0126 | -0.0098 | 0.0329 |
| | | Mín. | 0.0109 | -0.0113 | 0.0284 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0015 | 0.0045 |
| 67.295 | 28.069 | Máx. | 0.0096 | -0.0106 | 0.0270 |
| | | Mín. | 0.0083 | -0.0122 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0017 | 0.0037 |
| 67.295 | 28.319 | Máx. | 0.0065 | -0.0103 | 0.0205 |
| | | Mín. | 0.0056 | -0.0119 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0016 | 0.0028 |
| 67.295 | 28.569 | Máx. | 0.0036 | -0.0088 | 0.0140 |
| | | Mín. | 0.0031 | -0.0101 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0014 | 0.0019 |
| 67.295 | 28.819 | Máx. | 0.0015 | -0.0061 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0071 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0010 | 0.0011 |
| 67.295 | 29.069 | Máx. | 0.0003 | -0.0032 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0037 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0005 | 0.0004 |
| 67.295 | 29.137 | Máx. | 0.0002 | -0.0020 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0024 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 67.295 | 57.878 | Máx. | -0.0673 | 0.0985 | 0.0843 |
| | | Mín. | -0.0779 | 0.0851 | 0.0728 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0134 | 0.0115 |
| 67.299 | 56.357 | Máx. | -0.1121 | -0.0503 | 0.1214 |
| | | Mín. | -0.1297 | -0.0582 | 0.1049 |
| | | Dif. | 0.0177 | 0.0079 | 0.0165 |
| 67.336 | 58.124 | Máx. | -0.0468 | 0.1127 | 0.0506 |
| | | Mín. | -0.0542 | 0.0973 | 0.0437 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0154 | 0.0069 |
| 67.340 | 56.604 | Máx. | -0.1254 | -0.0211 | 0.1297 |
| | | Mín. | -0.1452 | -0.0244 | 0.1120 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.0033 | 0.0177 |
| 67.377 | 58.371 | Máx. | -0.0226 | 0.1209 | 0.0131 |
| | | Mín. | -0.0261 | 0.1044 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0165 | 0.0018 |
| 67.380 | 56.850 | Máx. | -0.1317 | 0.0086 | 0.1306 |
| | | Mín. | -0.1525 | 0.0074 | 0.1128 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0012 | 0.0178 |
| 67.395 | 58.482 | Máx. | -0.0106 | 0.1208 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.0122 | 0.1043 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0165 | 0.0027 |
| 67.402 | 55.440 | Máx. | -0.0166 | -0.1641 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.0193 | -0.1900 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0259 | 0.0043 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.421 | 57.097 | Máx. | -0.1310 | 0.0402 | 0.1241 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0347 | 0.1072 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0055 | 0.0169 |
| 67.424 | 55.576 | Máx. | -0.0398 | -0.1523 | 0.0537 |
| | | Mín. | -0.0460 | -0.1763 | 0.0464 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0240 | 0.0073 |
| 67.454 | 43.328 | Máx. | 0.0022 | 0.0002 | 0.0289 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0002 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0038 |
| 67.454 | 43.578 | Máx. | 0.0024 | 0.0000 | 0.0317 |
| | | Mín. | 0.0021 | 0.0000 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0042 |
| 67.454 | 43.828 | Máx. | 0.0026 | 0.0001 | 0.0341 |
| | | Mín. | 0.0022 | 0.0000 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0045 |
| 67.461 | 57.344 | Máx. | -0.1233 | 0.0699 | 0.1106 |
| | | Mín. | -0.1427 | 0.0604 | 0.0955 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0095 | 0.0151 |
| 67.465 | 55.823 | Máx. | -0.0776 | -0.1295 | 0.0733 |
| | | Mín. | -0.0899 | -0.1499 | 0.0633 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0204 | 0.0100 |
| 67.502 | 57.590 | Máx. | -0.1088 | 0.0974 | 0.0905 |
| | | Mín. | -0.1259 | 0.0842 | 0.0782 |
| | | Dif. | 0.0172 | 0.0133 | 0.0123 |
| 67.505 | 56.070 | Máx. | -0.1094 | -0.0999 | 0.0879 |
| | | Mín. | -0.1266 | -0.1156 | 0.0760 |
| | | Dif. | 0.0172 | 0.0157 | 0.0120 |
| 67.508 | 31.187 | Máx. | -0.0040 | -0.0398 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0046 | -0.0461 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0063 | 0.0000 |
| 67.508 | 31.328 | Máx. | -0.0096 | -0.0333 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0111 | -0.0385 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0053 | 0.0002 |
| 67.508 | 31.578 | Máx. | -0.0162 | -0.0162 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0187 | -0.0187 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0026 | 0.0004 |
| 67.508 | 31.828 | Máx. | -0.0175 | 0.0058 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0203 | 0.0050 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0008 | 0.0005 |
| 67.508 | 32.078 | Máx. | -0.0135 | 0.0267 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0156 | 0.0230 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0036 | 0.0004 |
| 67.508 | 32.328 | Máx. | -0.0059 | 0.0338 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0069 | 0.0292 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0046 | 0.0003 |
| 67.508 | 32.458 | Máx. | -0.0016 | 0.0241 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0208 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0033 | 0.0000 |
| 67.508 | 32.608 | Máx. | 0.0018 | 0.0241 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0208 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0033 | 0.0000 |
| 67.508 | 32.828 | Máx. | 0.0040 | 0.0119 | 0.0164 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0103 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0016 | 0.0022 |
| 67.508 | 33.078 | Máx. | 0.0066 | 0.0147 | 0.0309 |
| | | Mín. | 0.0057 | 0.0127 | 0.0267 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0020 | 0.0042 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 33.328 | Máx. | 0.0112 | 0.0260 | 0.0477 |
| | | Mín. | 0.0097 | 0.0225 | 0.0412 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0035 | 0.0065 |
| 67.508 | 33.578 | Máx. | 0.0208 | 0.0424 | 0.0563 |
| | | Mín. | 0.0180 | 0.0366 | 0.0486 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0058 | 0.0077 |
| 67.508 | 33.828 | Máx. | 0.0327 | 0.0261 | 0.0498 |
| | | Mín. | 0.0282 | 0.0226 | 0.0430 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0036 | 0.0068 |
| 67.508 | 34.078 | Máx. | 0.0346 | -0.0386 | 0.0364 |
| | | Mín. | 0.0299 | -0.0446 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0061 | 0.0050 |
| 67.508 | 34.312 | Máx. | 0.0175 | -0.2019 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0151 | -0.2337 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0318 | 0.0000 |
| 67.508 | 34.462 | Máx. | -0.0151 | -0.2019 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0175 | -0.2337 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0318 | 0.0000 |
| 67.508 | 34.578 | Máx. | -0.0536 | -0.3163 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.0620 | -0.3661 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.0498 | 0.0008 |
| 67.508 | 34.828 | Máx. | -0.1474 | -0.4017 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1707 | -0.4650 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0633 | 0.0011 |
| 67.508 | 35.078 | Máx. | -0.2553 | -0.4362 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.2955 | -0.5049 | -0.0269 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0687 | 0.0037 |
| 67.508 | 35.328 | Máx. | -0.3661 | -0.4309 | -0.0393 |
| | | Mín. | -0.4238 | -0.4987 | -0.0456 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.0678 | 0.0063 |
| 67.508 | 35.578 | Máx. | -0.4711 | -0.3923 | -0.0532 |
| | | Mín. | -0.5452 | -0.4541 | -0.0616 |
| | | Dif. | 0.0742 | 0.0617 | 0.0085 |
| 67.508 | 35.828 | Máx. | -0.5625 | -0.3263 | -0.0640 |
| | | Mín. | -0.6511 | -0.3777 | -0.0742 |
| | | Dif. | 0.0886 | 0.0513 | 0.0102 |
| 67.508 | 36.078 | Máx. | -0.6344 | -0.2384 | -0.0716 |
| | | Mín. | -0.7342 | -0.2758 | -0.0831 |
| | | Dif. | 0.0999 | 0.0374 | 0.0114 |
| 67.508 | 36.328 | Máx. | -0.6818 | -0.1339 | -0.0760 |
| | | Mín. | -0.7891 | -0.1549 | -0.0881 |
| | | Dif. | 0.1073 | 0.0210 | 0.0122 |
| 67.508 | 36.578 | Máx. | -0.7014 | -0.0187 | -0.0771 |
| | | Mín. | -0.8117 | -0.0215 | -0.0894 |
| | | Dif. | 0.1104 | 0.0029 | 0.0124 |
| 67.508 | 36.828 | Máx. | -0.6911 | 0.1179 | -0.0749 |
| | | Mín. | -0.7998 | 0.1018 | -0.0870 |
| | | Dif. | 0.1087 | 0.0161 | 0.0121 |
| 67.508 | 37.078 | Máx. | -0.6504 | 0.2568 | -0.0697 |
| | | Mín. | -0.7527 | 0.2218 | -0.0809 |
| | | Dif. | 0.1023 | 0.0350 | 0.0112 |
| 67.508 | 37.328 | Máx. | -0.5801 | 0.3888 | -0.0615 |
| | | Mín. | -0.6713 | 0.3359 | -0.0715 |
| | | Dif. | 0.0912 | 0.0529 | 0.0100 |
| 67.508 | 37.578 | Máx. | -0.4823 | 0.5072 | -0.0507 |
| | | Mín. | -0.5581 | 0.4382 | -0.0590 |
| | | Dif. | 0.0758 | 0.0689 | 0.0082 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 37.828 | Máx. | -0.3608 | 0.6053 | -0.0377 |
| | | Mín. | -0.4175 | 0.5231 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.0567 | 0.0823 | 0.0061 |
| 67.508 | 38.078 | Máx. | -0.2205 | 0.6765 | -0.0229 |
| | | Mín. | -0.2552 | 0.5846 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0919 | 0.0037 |
| 67.508 | 38.328 | Máx. | -0.0682 | 0.7135 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.0789 | 0.6166 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0969 | 0.0012 |
| 67.508 | 38.337 | Máx. | -0.0620 | 0.7178 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0718 | 0.6203 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0975 | 0.0000 |
| 67.508 | 41.737 | Máx. | -0.0055 | -0.0548 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0063 | -0.0633 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0085 | 0.0000 |
| 67.508 | 41.828 | Máx. | -0.0106 | -0.0501 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0123 | -0.0578 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0078 | 0.0000 |
| 67.508 | 42.078 | Máx. | -0.0217 | -0.0331 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0250 | -0.0383 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0051 | 0.0001 |
| 67.508 | 42.328 | Máx. | -0.0272 | -0.0093 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.0314 | -0.0108 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0014 | 0.0005 |
| 67.508 | 42.578 | Máx. | -0.0262 | 0.0179 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.0303 | 0.0155 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0024 | 0.0010 |
| 67.508 | 42.828 | Máx. | -0.0192 | 0.0410 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.0221 | 0.0354 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0055 | 0.0017 |
| 67.508 | 43.078 | Máx. | -0.0078 | 0.0507 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.0090 | 0.0439 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0068 | 0.0020 |
| 67.508 | 43.146 | Máx. | -0.0029 | 0.0453 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0393 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 67.508 | 44.055 | Máx. | 0.0008 | 0.0004 | 0.0391 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0004 | 0.0339 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0052 |
| 67.508 | 44.078 | Máx. | 0.0011 | 0.0052 | 0.0387 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0045 | 0.0336 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0007 | 0.0051 |
| 67.508 | 44.328 | Máx. | 0.0068 | 0.0239 | 0.0405 |
| | | Mín. | 0.0058 | 0.0206 | 0.0351 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0033 | 0.0053 |
| 67.508 | 44.578 | Máx. | 0.0134 | 0.0150 | 0.0412 |
| | | Mín. | 0.0116 | 0.0130 | 0.0358 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0020 | 0.0055 |
| 67.508 | 44.828 | Máx. | 0.0152 | -0.0189 | 0.0354 |
| | | Mín. | 0.0131 | -0.0219 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0030 | 0.0047 |
| 67.508 | 45.041 | Máx. | 0.0095 | -0.1100 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0083 | -0.1273 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0172 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.191 | Máx. | -0.0083 | -0.1100 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0095 | -0.1273 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0172 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 45.328 | Máx. | -0.0360 | -0.1854 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.0416 | -0.2144 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0290 | 0.0008 |
| 67.508 | 45.578 | Máx. | -0.0898 | -0.2202 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.1039 | -0.2547 | -0.0150 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0345 | 0.0022 |
| 67.508 | 45.828 | Máx. | -0.1472 | -0.2220 | -0.0367 |
| | | Mín. | -0.1702 | -0.2568 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0348 | 0.0060 |
| 67.508 | 46.078 | Máx. | -0.2016 | -0.2007 | -0.0602 |
| | | Mín. | -0.2331 | -0.2321 | -0.0699 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0314 | 0.0097 |
| 67.508 | 46.328 | Máx. | -0.2481 | -0.1622 | -0.0805 |
| | | Mín. | -0.2869 | -0.1877 | -0.0934 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0254 | 0.0129 |
| 67.508 | 46.578 | Máx. | -0.2831 | -0.1116 | -0.0958 |
| | | Mín. | -0.3274 | -0.1291 | -0.1111 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.0175 | 0.0153 |
| 67.508 | 46.828 | Máx. | -0.3041 | -0.0532 | -0.1048 |
| | | Mín. | -0.3517 | -0.0616 | -0.1215 |
| | | Dif. | 0.0476 | 0.0084 | 0.0167 |
| 67.508 | 47.078 | Máx. | -0.3098 | 0.0099 | -0.1070 |
| | | Mín. | -0.3583 | 0.0086 | -0.1241 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0013 | 0.0171 |
| 67.508 | 47.328 | Máx. | -0.2998 | 0.0807 | -0.1021 |
| | | Mín. | -0.3467 | 0.0697 | -0.1184 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0109 | 0.0163 |
| 67.508 | 47.578 | Máx. | -0.2748 | 0.1458 | -0.0905 |
| | | Mín. | -0.3178 | 0.1261 | -0.1049 |
| | | Dif. | 0.0430 | 0.0197 | 0.0145 |
| 67.508 | 47.828 | Máx. | -0.2365 | 0.2004 | -0.0727 |
| | | Mín. | -0.2735 | 0.1733 | -0.0844 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0271 | 0.0116 |
| 67.508 | 48.078 | Máx. | -0.1877 | 0.2393 | -0.0501 |
| | | Mín. | -0.2171 | 0.2069 | -0.0582 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0324 | 0.0081 |
| 67.508 | 48.328 | Máx. | -0.1325 | 0.2566 | -0.0246 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.2218 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0347 | 0.0040 |
| 67.508 | 48.578 | Máx. | -0.0759 | 0.2453 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0878 | 0.2121 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0119 | 0.0332 | 0.0000 |
| 67.508 | 48.828 | Máx. | -0.0248 | 0.1911 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.0287 | 0.1652 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0259 | 0.0027 |
| 67.508 | 48.906 | Máx. | -0.0075 | 0.1163 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0087 | 0.1005 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0158 | 0.0001 |
| 67.508 | 49.056 | Máx. | 0.0087 | 0.1163 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0075 | 0.1005 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0158 | 0.0001 |
| 67.508 | 49.078 | Máx. | 0.0052 | 0.0631 | 0.0336 |
| | | Mín. | 0.0045 | 0.0545 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0086 | 0.0045 |
| 67.508 | 49.328 | Máx. | 0.0069 | -0.0097 | 0.0474 |
| | | Mín. | 0.0060 | -0.0112 | 0.0411 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0015 | 0.0064 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 49.578 | Máx. | -0.0019 | -0.0366 | 0.0473 |
| | | Mín. | -0.0022 | -0.0424 | 0.0409 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0057 | 0.0063 |
| 67.508 | 49.828 | Máx. | -0.0131 | -0.0427 | 0.0442 |
| | | Mín. | -0.0152 | -0.0494 | 0.0383 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0067 | 0.0059 |
| 67.508 | 50.078 | Máx. | -0.0237 | -0.0352 | 0.0417 |
| | | Mín. | -0.0274 | -0.0407 | 0.0361 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0055 | 0.0056 |
| 67.508 | 50.328 | Máx. | -0.0310 | -0.0199 | 0.0417 |
| | | Mín. | -0.0358 | -0.0230 | 0.0361 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0031 | 0.0056 |
| 67.508 | 50.578 | Máx. | -0.0337 | -0.0025 | 0.0448 |
| | | Mín. | -0.0390 | -0.0029 | 0.0388 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0004 | 0.0060 |
| 67.508 | 50.828 | Máx. | -0.0323 | 0.0129 | 0.0504 |
| | | Mín. | -0.0373 | 0.0111 | 0.0437 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0017 | 0.0068 |
| 67.508 | 51.078 | Máx. | -0.0283 | 0.0199 | 0.0547 |
| | | Mín. | -0.0327 | 0.0172 | 0.0474 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0027 | 0.0073 |
| 67.508 | 51.328 | Máx. | -0.0237 | 0.0216 | 0.0517 |
| | | Mín. | -0.0274 | 0.0186 | 0.0447 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0029 | 0.0069 |
| 67.508 | 51.578 | Máx. | -0.0187 | 0.0236 | 0.0435 |
| | | Mín. | -0.0216 | 0.0205 | 0.0376 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0032 | 0.0058 |
| 67.508 | 51.828 | Máx. | -0.0132 | 0.0255 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.0153 | 0.0221 | 0.0282 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0034 | 0.0044 |
| 67.508 | 52.078 | Máx. | -0.0075 | 0.0248 | 0.0202 |
| | | Mín. | -0.0087 | 0.0215 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0033 | 0.0027 |
| 67.508 | 52.328 | Máx. | -0.0024 | 0.0190 | 0.0075 |
| | | Mín. | -0.0028 | 0.0164 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0026 | 0.0010 |
| 67.508 | 52.417 | Máx. | -0.0007 | 0.0115 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0009 | 0.0100 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0015 | 0.0000 |
| 67.508 | 52.567 | Máx. | 0.0009 | 0.0115 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0100 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0015 | 0.0000 |
| 67.508 | 52.578 | Máx. | 0.0007 | 0.0071 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.0061 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 |
| 67.508 | 52.828 | Máx. | 0.0010 | -0.0004 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0004 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 67.508 | 53.078 | Máx. | 0.0005 | -0.0020 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.0023 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0000 |
| 67.508 | 53.187 | Máx. | 0.0002 | -0.0018 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0021 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 67.542 | 57.837 | Máx. | -0.0878 | 0.1219 | 0.0649 |
| | | Mín. | -0.1016 | 0.1053 | 0.0560 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0166 | 0.0088 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.545 | 24.651 | Máx. | -0.0020 | -0.0116 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0023 | -0.0134 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0018 | 0.0000 |
| 67.545 | 24.819 | Máx. | -0.0035 | -0.0049 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0057 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0008 | 0.0004 |
| 67.545 | 25.069 | Máx. | -0.0036 | 0.0052 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.0041 | 0.0045 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 |
| 67.545 | 25.319 | Máx. | -0.0013 | 0.0127 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0110 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0010 |
| 67.545 | 25.569 | Máx. | 0.0020 | 0.0117 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0101 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0016 | 0.0015 |
| 67.545 | 25.819 | Máx. | 0.0046 | 0.0091 | 0.0189 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.0079 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0012 | 0.0026 |
| 67.545 | 26.069 | Máx. | 0.0065 | 0.0067 | 0.0265 |
| | | Mín. | 0.0056 | 0.0058 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0009 | 0.0036 |
| 67.545 | 26.319 | Máx. | 0.0078 | 0.0043 | 0.0321 |
| | | Mín. | 0.0067 | 0.0037 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0006 | 0.0044 |
| 67.545 | 26.569 | Máx. | 0.0085 | 0.0020 | 0.0354 |
| | | Mín. | 0.0074 | 0.0017 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0003 | 0.0048 |
| 67.545 | 26.819 | Máx. | 0.0087 | -0.0002 | 0.0365 |
| | | Mín. | 0.0075 | -0.0002 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0050 |
| 67.545 | 27.069 | Máx. | 0.0084 | -0.0018 | 0.0356 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.0021 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0003 | 0.0049 |
| 67.545 | 27.319 | Máx. | 0.0076 | -0.0032 | 0.0331 |
| | | Mín. | 0.0066 | -0.0037 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0005 | 0.0045 |
| 67.545 | 27.569 | Máx. | 0.0065 | -0.0042 | 0.0291 |
| | | Mín. | 0.0057 | -0.0049 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0007 | 0.0040 |
| 67.545 | 27.819 | Máx. | 0.0052 | -0.0049 | 0.0241 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0057 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0008 | 0.0033 |
| 67.545 | 28.069 | Máx. | 0.0037 | -0.0052 | 0.0184 |
| | | Mín. | 0.0032 | -0.0060 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0008 | 0.0025 |
| 67.545 | 28.319 | Máx. | 0.0023 | -0.0049 | 0.0126 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0057 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0008 | 0.0017 |
| 67.545 | 28.569 | Máx. | 0.0010 | -0.0039 | 0.0073 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0046 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0010 |
| 67.545 | 28.819 | Máx. | 0.0002 | -0.0023 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0027 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0004 | 0.0004 |
| 67.545 | 29.069 | Máx. | -0.0001 | -0.0006 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0007 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.545 | 29.137 | Máx. | -0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67.546 | 56.316 | Máx. | -0.1336 | -0.0668 | 0.0972 |
| | | Mín. | -0.1547 | -0.0774 | 0.0839 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.0105 | 0.0132 |
| 67.554 | 45.078 | Máx. | 0.0031 | -0.0717 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0027 | -0.0829 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0113 | 0.0002 |
| 67.583 | 58.084 | Máx. | -0.0609 | 0.1418 | 0.0349 |
| | | Mín. | -0.0705 | 0.1225 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0193 | 0.0047 |
| 67.586 | 56.563 | Máx. | -0.1496 | -0.0326 | 0.1006 |
| | | Mín. | -0.1732 | -0.0378 | 0.0869 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0052 | 0.0137 |
| 67.604 | 43.328 | Máx. | -0.0019 | 0.0002 | 0.0289 |
| | | Mín. | -0.0022 | 0.0002 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0038 |
| 67.604 | 43.578 | Máx. | -0.0021 | 0.0000 | 0.0317 |
| | | Mín. | -0.0024 | 0.0000 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0042 |
| 67.604 | 43.828 | Máx. | -0.0022 | 0.0001 | 0.0341 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0000 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0045 |
| 67.623 | 58.331 | Máx. | -0.0293 | 0.1542 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0339 | 0.1332 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0210 | 0.0003 |
| 67.627 | 56.810 | Máx. | -0.1571 | 0.0015 | 0.0982 |
| | | Mín. | -0.1818 | 0.0013 | 0.0848 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0002 | 0.0134 |
| 67.641 | 58.441 | Máx. | -0.0137 | 0.1565 | -0.0221 |
| | | Mín. | -0.0159 | 0.1351 | -0.0256 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0213 | 0.0035 |
| 67.648 | 55.399 | Máx. | -0.0185 | -0.1823 | 0.0347 |
| | | Mín. | -0.0214 | -0.2110 | 0.0300 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0287 | 0.0047 |
| 67.667 | 57.057 | Máx. | -0.1560 | 0.0395 | 0.0901 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.0341 | 0.0779 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0054 | 0.0123 |
| 67.671 | 55.536 | Máx. | -0.0442 | -0.1709 | 0.0479 |
| | | Mín. | -0.0511 | -0.1978 | 0.0414 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0269 | 0.0065 |
| 67.672 | 32.828 | Máx. | 0.0015 | 0.0001 | 0.0197 |
| | | Mín. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0027 |
| 67.672 | 33.078 | Máx. | 0.0017 | 0.0001 | 0.0228 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0001 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 67.672 | 33.328 | Máx. | 0.0021 | 0.0004 | 0.0279 |
| | | Mín. | 0.0018 | 0.0003 | 0.0241 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0001 | 0.0038 |
| 67.683 | 34.328 | Máx. | 0.0082 | -0.1207 | 0.0013 |
| | | Mín. | 0.0071 | -0.1396 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0190 | 0.0002 |
| 67.708 | 57.303 | Máx. | -0.1465 | 0.0755 | 0.0770 |
| | | Mín. | -0.1696 | 0.0652 | 0.0665 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.0103 | 0.0105 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.711 | 55.783 | Máx. | -0.0863 | -0.1472 | 0.0581 |
| | | Mín. | -0.0999 | -0.1704 | 0.0502 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0232 | 0.0079 |
| 67.748 | 57.550 | Máx. | -0.1290 | 0.1089 | 0.0593 |
| | | Mín. | -0.1493 | 0.0941 | 0.0513 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.0148 | 0.0081 |
| 67.752 | 56.029 | Máx. | -0.1216 | -0.1157 | 0.0643 |
| | | Mín. | -0.1408 | -0.1339 | 0.0556 |
| | | Dif. | 0.0192 | 0.0182 | 0.0087 |
| 67.756 | 25.569 | Máx. | 0.0009 | 0.0002 | 0.0125 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0002 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0017 |
| 67.756 | 25.819 | Máx. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0171 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0023 |
| 67.756 | 26.069 | Máx. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0207 |
| | | Mín. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0028 |
| 67.756 | 26.319 | Máx. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0232 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 67.756 | 26.569 | Máx. | 0.0018 | 0.0000 | 0.0243 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0000 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0033 |
| 67.756 | 26.819 | Máx. | 0.0018 | 0.0000 | 0.0241 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0000 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0033 |
| 67.756 | 27.069 | Máx. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0226 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 67.756 | 27.319 | Máx. | 0.0015 | -0.0000 | 0.0202 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0000 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0028 |
| 67.756 | 27.569 | Máx. | 0.0013 | -0.0000 | 0.0171 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0000 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0023 |
| 67.756 | 27.819 | Máx. | 0.0010 | -0.0000 | 0.0137 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0000 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0019 |
| 67.756 | 28.069 | Máx. | 0.0008 | -0.0000 | 0.0102 |
| | | Mín. | 0.0007 | -0.0000 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0014 |
| 67.756 | 28.319 | Máx. | 0.0005 | -0.0000 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0000 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 67.756 | 28.569 | Máx. | 0.0003 | -0.0000 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0000 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 67.756 | 28.819 | Máx. | 0.0002 | -0.0000 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0000 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| 67.756 | 29.069 | Máx. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.758 | 31.187 | Máx. | -0.0038 | -0.0384 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0044 | -0.0445 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0061 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 31.328 | Máx. | -0.0092 | -0.0321 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0107 | -0.0372 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0051 | 0.0002 |
| 67.758 | 31.578 | Máx. | -0.0156 | -0.0159 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0181 | -0.0185 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0025 | 0.0002 |
| 67.758 | 31.828 | Máx. | -0.0171 | 0.0048 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0198 | 0.0041 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0007 | 0.0001 |
| 67.758 | 32.078 | Máx. | -0.0133 | 0.0249 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.0155 | 0.0215 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0034 | 0.0004 |
| 67.758 | 32.328 | Máx. | -0.0058 | 0.0305 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.0068 | 0.0263 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0042 | 0.0010 |
| 67.758 | 32.458 | Máx. | -0.0000 | 0.0006 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0000 | 0.0005 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 67.758 | 33.448 | Máx. | -0.0003 | 0.0009 | 0.0282 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0008 | 0.0244 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0038 |
| 67.758 | 33.578 | Máx. | 0.0064 | 0.0386 | 0.0330 |
| | | Mín. | 0.0055 | 0.0334 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0053 | 0.0045 |
| 67.758 | 33.828 | Máx. | 0.0199 | 0.0294 | 0.0409 |
| | | Mín. | 0.0172 | 0.0254 | 0.0353 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0040 | 0.0056 |
| 67.758 | 34.078 | Máx. | 0.0229 | -0.0332 | 0.0466 |
| | | Mín. | 0.0198 | -0.0385 | 0.0403 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0052 | 0.0063 |
| 67.758 | 34.328 | Máx. | 0.0027 | -0.1430 | 0.0379 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.1655 | 0.0327 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0225 | 0.0052 |
| 67.758 | 34.578 | Máx. | -0.0585 | -0.2970 | 0.0281 |
| | | Mín. | -0.0677 | -0.3437 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0468 | 0.0038 |
| 67.758 | 34.828 | Máx. | -0.1469 | -0.3800 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1701 | -0.4398 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.0598 | 0.0002 |
| 67.758 | 35.078 | Máx. | -0.2493 | -0.4157 | -0.0267 |
| | | Mín. | -0.2885 | -0.4811 | -0.0309 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.0654 | 0.0042 |
| 67.758 | 35.328 | Máx. | -0.3552 | -0.4133 | -0.0485 |
| | | Mín. | -0.4111 | -0.4783 | -0.0562 |
| | | Dif. | 0.0559 | 0.0650 | 0.0077 |
| 67.758 | 35.578 | Máx. | -0.4561 | -0.3784 | -0.0660 |
| | | Mín. | -0.5279 | -0.4379 | -0.0764 |
| | | Dif. | 0.0718 | 0.0595 | 0.0105 |
| 67.758 | 35.828 | Máx. | -0.5445 | -0.3161 | -0.0792 |
| | | Mín. | -0.6302 | -0.3657 | -0.0918 |
| | | Dif. | 0.0857 | 0.0497 | 0.0126 |
| 67.758 | 36.078 | Máx. | -0.6142 | -0.2317 | -0.0884 |
| | | Mín. | -0.7109 | -0.2681 | -0.1025 |
| | | Dif. | 0.0966 | 0.0364 | 0.0141 |
| 67.758 | 36.328 | Máx. | -0.6604 | -0.1309 | -0.0938 |
| | | Mín. | -0.7643 | -0.1514 | -0.1087 |
| | | Dif. | 0.1039 | 0.0205 | 0.0150 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 36.578 | Máx. | -0.6797 | -0.0192 | -0.0952 |
| | | Mín. | -0.7866 | -0.0221 | -0.1105 |
| | | Dif. | 0.1069 | 0.0029 | 0.0152 |
| 67.758 | 36.828 | Máx. | -0.6700 | 0.1132 | -0.0928 |
| | | Mín. | -0.7754 | 0.0977 | -0.1077 |
| | | Dif. | 0.1053 | 0.0155 | 0.0149 |
| 67.758 | 37.078 | Máx. | -0.6308 | 0.2482 | -0.0865 |
| | | Mín. | -0.7299 | 0.2144 | -0.1004 |
| | | Dif. | 0.0991 | 0.0338 | 0.0139 |
| 67.758 | 37.328 | Máx. | -0.5627 | 0.3765 | -0.0766 |
| | | Mín. | -0.6511 | 0.3253 | -0.0889 |
| | | Dif. | 0.0884 | 0.0512 | 0.0124 |
| 67.758 | 37.578 | Máx. | -0.4680 | 0.4916 | -0.0633 |
| | | Mín. | -0.5415 | 0.4248 | -0.0735 |
| | | Dif. | 0.0735 | 0.0668 | 0.0103 |
| 67.758 | 37.828 | Máx. | -0.3501 | 0.5871 | -0.0471 |
| | | Mín. | -0.4051 | 0.5074 | -0.0548 |
| | | Dif. | 0.0550 | 0.0797 | 0.0077 |
| 67.758 | 38.078 | Máx. | -0.2140 | 0.6563 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.2476 | 0.5672 | -0.0334 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0891 | 0.0047 |
| 67.758 | 38.328 | Máx. | -0.0662 | 0.6923 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.0766 | 0.5984 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0939 | 0.0015 |
| 67.758 | 38.337 | Máx. | -0.0602 | 0.6965 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0696 | 0.6020 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0945 | 0.0000 |
| 67.758 | 41.737 | Máx. | -0.0055 | -0.0548 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0063 | -0.0633 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0085 | 0.0000 |
| 67.758 | 41.828 | Máx. | -0.0107 | -0.0502 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0123 | -0.0580 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0077 | 0.0001 |
| 67.758 | 42.078 | Máx. | -0.0219 | -0.0345 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0252 | -0.0398 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0053 | 0.0001 |
| 67.758 | 42.328 | Máx. | -0.0280 | -0.0127 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0323 | -0.0146 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0019 | 0.0002 |
| 67.758 | 42.578 | Máx. | -0.0282 | 0.0110 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.0326 | 0.0095 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0015 | 0.0010 |
| 67.758 | 42.828 | Máx. | -0.0232 | 0.0299 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.0267 | 0.0259 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0040 | 0.0024 |
| 67.758 | 43.078 | Máx. | -0.0152 | 0.0328 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.0175 | 0.0284 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0044 | 0.0043 |
| 67.758 | 43.328 | Máx. | -0.0095 | 0.0135 | 0.0421 |
| | | Mín. | -0.0109 | 0.0117 | 0.0366 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0018 | 0.0055 |
| 67.758 | 43.578 | Máx. | -0.0081 | 0.0040 | 0.0393 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.0034 | 0.0342 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0005 | 0.0051 |
| 67.758 | 43.828 | Máx. | -0.0077 | 0.0035 | 0.0362 |
| | | Mín. | -0.0089 | 0.0030 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0005 | 0.0047 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 44.078 | Máx. | -0.0066 | 0.0103 | 0.0338 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0089 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0014 | 0.0044 |
| 67.758 | 44.328 | Máx. | -0.0028 | 0.0185 | 0.0382 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0160 | 0.0332 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0025 | 0.0050 |
| 67.758 | 44.578 | Máx. | 0.0018 | 0.0098 | 0.0462 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0085 | 0.0401 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0013 | 0.0061 |
| 67.758 | 44.828 | Máx. | 0.0021 | -0.0212 | 0.0539 |
| | | Mín. | 0.0018 | -0.0245 | 0.0468 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0033 | 0.0071 |
| 67.758 | 45.078 | Máx. | -0.0088 | -0.0825 | 0.0549 |
| | | Mín. | -0.0101 | -0.0954 | 0.0477 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0129 | 0.0072 |
| 67.758 | 45.328 | Máx. | -0.0417 | -0.1568 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.0481 | -0.1813 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0245 | 0.0034 |
| 67.758 | 45.578 | Máx. | -0.0875 | -0.1899 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.1012 | -0.2196 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0297 | 0.0020 |
| 67.758 | 45.828 | Máx. | -0.1373 | -0.1932 | -0.0452 |
| | | Mín. | -0.1587 | -0.2234 | -0.0525 |
| | | Dif. | 0.0214 | 0.0302 | 0.0073 |
| 67.758 | 46.078 | Máx. | -0.1847 | -0.1753 | -0.0757 |
| | | Mín. | -0.2135 | -0.2028 | -0.0878 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0274 | 0.0121 |
| 67.758 | 46.328 | Máx. | -0.2254 | -0.1421 | -0.1009 |
| | | Mín. | -0.2606 | -0.1644 | -0.1170 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0223 | 0.0161 |
| 67.758 | 46.578 | Máx. | -0.2560 | -0.0979 | -0.1194 |
| | | Mín. | -0.2960 | -0.1133 | -0.1384 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0154 | 0.0190 |
| 67.758 | 46.828 | Máx. | -0.2745 | -0.0469 | -0.1303 |
| | | Mín. | -0.3174 | -0.0543 | -0.1510 |
| | | Dif. | 0.0429 | 0.0074 | 0.0207 |
| 67.758 | 47.078 | Máx. | -0.2796 | 0.0083 | -0.1330 |
| | | Mín. | -0.3233 | 0.0072 | -0.1542 |
| | | Dif. | 0.0437 | 0.0011 | 0.0211 |
| 67.758 | 47.328 | Máx. | -0.2709 | 0.0701 | -0.1274 |
| | | Mín. | -0.3133 | 0.0607 | -0.1476 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0095 | 0.0202 |
| 67.758 | 47.578 | Máx. | -0.2492 | 0.1269 | -0.1136 |
| | | Mín. | -0.2881 | 0.1097 | -0.1317 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0172 | 0.0181 |
| 67.758 | 47.828 | Máx. | -0.2159 | 0.1741 | -0.0923 |
| | | Mín. | -0.2496 | 0.1505 | -0.1070 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0236 | 0.0147 |
| 67.758 | 48.078 | Máx. | -0.1736 | 0.2070 | -0.0644 |
| | | Mín. | -0.2007 | 0.1790 | -0.0747 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0280 | 0.0103 |
| 67.758 | 48.328 | Máx. | -0.1259 | 0.2201 | -0.0312 |
| | | Mín. | -0.1456 | 0.1903 | -0.0363 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0298 | 0.0051 |
| 67.758 | 48.578 | Máx. | -0.0779 | 0.2056 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.0901 | 0.1778 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0278 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 48.828 | Máx. | -0.0367 | 0.1528 | 0.0478 |
| | | Mín. | -0.0424 | 0.1321 | 0.0415 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0207 | 0.0063 |
| 67.758 | 49.078 | Máx. | -0.0124 | 0.0659 | 0.0686 |
| | | Mín. | -0.0143 | 0.0570 | 0.0594 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0089 | 0.0092 |
| 67.758 | 49.328 | Máx. | -0.0075 | -0.0015 | 0.0610 |
| | | Mín. | -0.0086 | -0.0017 | 0.0528 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0002 | 0.0081 |
| 67.758 | 49.578 | Máx. | -0.0131 | -0.0297 | 0.0494 |
| | | Mín. | -0.0151 | -0.0343 | 0.0428 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0046 | 0.0066 |
| 67.758 | 49.828 | Máx. | -0.0227 | -0.0375 | 0.0395 |
| | | Mín. | -0.0261 | -0.0434 | 0.0343 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0059 | 0.0052 |
| 67.758 | 50.078 | Máx. | -0.0321 | -0.0325 | 0.0329 |
| | | Mín. | -0.0371 | -0.0376 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0051 | 0.0044 |
| 67.758 | 50.328 | Máx. | -0.0391 | -0.0203 | 0.0303 |
| | | Mín. | -0.0452 | -0.0235 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0032 | 0.0040 |
| 67.758 | 50.578 | Máx. | -0.0425 | -0.0057 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.0491 | -0.0066 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0009 | 0.0042 |
| 67.758 | 50.828 | Máx. | -0.0422 | 0.0083 | 0.0346 |
| | | Mín. | -0.0488 | 0.0072 | 0.0300 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0011 | 0.0046 |
| 67.758 | 51.078 | Máx. | -0.0391 | 0.0189 | 0.0372 |
| | | Mín. | -0.0451 | 0.0164 | 0.0323 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0025 | 0.0050 |
| 67.758 | 51.328 | Máx. | -0.0340 | 0.0261 | 0.0362 |
| | | Mín. | -0.0393 | 0.0226 | 0.0314 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0035 | 0.0048 |
| 67.758 | 51.578 | Máx. | -0.0275 | 0.0318 | 0.0315 |
| | | Mín. | -0.0318 | 0.0276 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0043 | 0.0042 |
| 67.758 | 51.828 | Máx. | -0.0199 | 0.0359 | 0.0240 |
| | | Mín. | -0.0230 | 0.0311 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0048 | 0.0032 |
| 67.758 | 52.078 | Máx. | -0.0116 | 0.0362 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.0134 | 0.0314 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0049 | 0.0020 |
| 67.758 | 52.328 | Máx. | -0.0038 | 0.0288 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.0044 | 0.0249 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0039 | 0.0007 |
| 67.758 | 52.417 | Máx. | -0.0011 | 0.0172 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0149 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 67.758 | 52.567 | Máx. | 0.0013 | 0.0172 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0149 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 67.758 | 52.578 | Máx. | 0.0009 | 0.0100 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0086 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0013 | 0.0001 |
| 67.758 | 52.828 | Máx. | 0.0013 | -0.0007 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0008 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 53.078 | Máx. | 0.0005 | -0.0024 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.0028 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0000 |
| 67.758 | 53.187 | Máx. | 0.0002 | -0.0020 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0023 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 67.789 | 57.797 | Máx. | -0.1039 | 0.1388 | 0.0382 |
| | | Mín. | -0.1202 | 0.1199 | 0.0330 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0189 | 0.0052 |
| 67.792 | 56.276 | Máx. | -0.1485 | -0.0798 | 0.0663 |
| | | Mín. | -0.1719 | -0.0924 | 0.0573 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0126 | 0.0090 |
| 67.795 | 24.651 | Máx. | -0.0024 | -0.0136 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0028 | -0.0158 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0022 | 0.0000 |
| 67.795 | 24.819 | Máx. | -0.0042 | -0.0068 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.0049 | -0.0079 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0011 | 0.0004 |
| 67.795 | 25.069 | Máx. | -0.0047 | 0.0035 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.0054 | 0.0031 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0005 | 0.0008 |
| 67.795 | 25.319 | Máx. | -0.0025 | 0.0110 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.0029 | 0.0095 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0015 | 0.0010 |
| 67.795 | 25.533 | Máx. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 67.822 | 32.578 | Máx. | -0.0017 | 0.0004 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0003 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0001 | 0.0035 |
| 67.822 | 32.828 | Máx. | -0.0013 | 0.0001 | 0.0197 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0000 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0027 |
| 67.822 | 33.078 | Máx. | -0.0015 | 0.0001 | 0.0228 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0001 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 67.822 | 33.328 | Máx. | -0.0018 | 0.0004 | 0.0279 |
| | | Mín. | -0.0021 | 0.0003 | 0.0241 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0001 | 0.0038 |
| 67.829 | 58.043 | Máx. | -0.0719 | 0.1635 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.0833 | 0.1412 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0223 | 0.0020 |
| 67.833 | 56.523 | Máx. | -0.1661 | -0.0421 | 0.0641 |
| | | Mín. | -0.1923 | -0.0488 | 0.0554 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0067 | 0.0087 |
| 67.870 | 58.290 | Máx. | -0.0345 | 0.1797 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0399 | 0.1552 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0245 | 0.0013 |
| 67.873 | 56.769 | Máx. | -0.1741 | -0.0045 | 0.0580 |
| | | Mín. | -0.2016 | -0.0052 | 0.0501 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0007 | 0.0079 |
| 67.888 | 58.401 | Máx. | -0.0161 | 0.1842 | -0.0260 |
| | | Mín. | -0.0187 | 0.1591 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0251 | 0.0041 |
| 67.895 | 55.359 | Máx. | -0.0194 | -0.1917 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.0225 | -0.2219 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0302 | 0.0050 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.906 | 25.569 | Máx. | -0.0008 | 0.0002 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.0009 | 0.0002 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0017 |
| 67.906 | 25.819 | Máx. | -0.0011 | 0.0000 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0000 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0023 |
| 67.906 | 26.069 | Máx. | -0.0013 | 0.0000 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0000 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0028 |
| 67.906 | 26.319 | Máx. | -0.0015 | 0.0000 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0000 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 67.906 | 26.569 | Máx. | -0.0016 | 0.0000 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0000 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0033 |
| 67.906 | 26.819 | Máx. | -0.0016 | 0.0000 | 0.0241 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0000 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0033 |
| 67.906 | 27.069 | Máx. | -0.0015 | 0.0000 | 0.0226 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0000 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0031 |
| 67.906 | 27.319 | Máx. | -0.0013 | -0.0000 | 0.0202 |
| | | Mín. | -0.0015 | -0.0000 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0028 |
| 67.906 | 27.569 | Máx. | -0.0011 | -0.0000 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.0013 | -0.0000 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0023 |
| 67.906 | 27.819 | Máx. | -0.0009 | -0.0000 | 0.0137 |
| | | Mín. | -0.0010 | -0.0000 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0019 |
| 67.906 | 28.069 | Máx. | -0.0007 | -0.0000 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.0008 | -0.0000 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0014 |
| 67.906 | 28.319 | Máx. | -0.0005 | -0.0000 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.0005 | -0.0000 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 67.906 | 28.569 | Máx. | -0.0003 | -0.0000 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.0000 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 67.906 | 28.819 | Máx. | -0.0001 | -0.0000 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.0000 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| 67.906 | 29.069 | Máx. | -0.0001 | 0.0000 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0001 | 0.0000 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 67.914 | 57.016 | Máx. | -0.1726 | 0.0371 | 0.0484 |
| | | Mín. | -0.1998 | 0.0320 | 0.0418 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0050 | 0.0066 |
| 67.918 | 55.495 | Máx. | -0.0464 | -0.1812 | 0.0398 |
| | | Mín. | -0.0538 | -0.2097 | 0.0344 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0285 | 0.0054 |
| 67.955 | 57.263 | Máx. | -0.1617 | 0.0772 | 0.0362 |
| | | Mín. | -0.1872 | 0.0667 | 0.0312 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0105 | 0.0049 |
| 67.958 | 55.742 | Máx. | -0.0907 | -0.1575 | 0.0401 |
| | | Mín. | -0.1050 | -0.1823 | 0.0346 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0248 | 0.0054 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.995 | 57.509 | Máx. | -0.1420 | 0.1144 | 0.0220 |
| | | Mín. | -0.1644 | 0.0989 | 0.0190 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0156 | 0.0030 |
| 67.999 | 55.989 | Máx. | -0.1277 | -0.1252 | 0.0373 |
| | | Mín. | -0.1479 | -0.1449 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0197 | 0.0050 |
| 68.008 | 31.187 | Máx. | -0.0037 | -0.0369 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0043 | -0.0428 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0058 | 0.0000 |
| 68.008 | 31.328 | Máx. | -0.0089 | -0.0310 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0103 | -0.0359 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0049 | 0.0003 |
| 68.008 | 31.578 | Máx. | -0.0152 | -0.0166 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0176 | -0.0192 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0026 | 0.0003 |
| 68.008 | 31.828 | Máx. | -0.0172 | 0.0008 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0199 | 0.0007 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0001 | 0.0000 |
| 68.008 | 32.078 | Máx. | -0.0148 | 0.0167 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.0172 | 0.0144 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0023 | 0.0009 |
| 68.008 | 32.328 | Máx. | -0.0101 | 0.0201 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.0117 | 0.0174 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0027 | 0.0022 |
| 68.008 | 32.578 | Máx. | -0.0066 | 0.0104 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.0076 | 0.0090 | 0.0181 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0014 | 0.0029 |
| 68.008 | 32.828 | Máx. | -0.0050 | 0.0063 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.0058 | 0.0054 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0009 | 0.0022 |
| 68.008 | 33.078 | Máx. | -0.0039 | 0.0074 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.0045 | 0.0064 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0010 | 0.0013 |
| 68.008 | 33.328 | Máx. | -0.0018 | 0.0154 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0021 | 0.0133 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0021 | 0.0003 |
| 68.008 | 33.578 | Máx. | 0.0042 | 0.0288 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.0248 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0039 | 0.0007 |
| 68.008 | 33.828 | Máx. | 0.0121 | 0.0119 | 0.0225 |
| | | Mín. | 0.0104 | 0.0103 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0016 | 0.0031 |
| 68.008 | 34.078 | Máx. | 0.0099 | -0.0473 | 0.0409 |
| | | Mín. | 0.0086 | -0.0547 | 0.0354 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0074 | 0.0056 |
| 68.008 | 34.328 | Máx. | -0.0136 | -0.1494 | 0.0515 |
| | | Mín. | -0.0158 | -0.1729 | 0.0445 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0235 | 0.0070 |
| 68.008 | 34.578 | Máx. | -0.0673 | -0.2673 | 0.0272 |
| | | Mín. | -0.0779 | -0.3093 | 0.0235 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0421 | 0.0037 |
| 68.008 | 34.828 | Máx. | -0.1468 | -0.3489 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.1700 | -0.4038 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.0549 | 0.0013 |
| 68.008 | 35.078 | Máx. | -0.2415 | -0.3895 | -0.0378 |
| | | Mín. | -0.2796 | -0.4508 | -0.0437 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0613 | 0.0060 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 35.328 | Máx. | -0.3414 | -0.3924 | -0.0620 |
| | | Mín. | -0.3952 | -0.4541 | -0.0718 |
| | | Dif. | 0.0537 | 0.0617 | 0.0098 |
| 68.008 | 35.578 | Máx. | -0.4377 | -0.3623 | -0.0810 |
| | | Mín. | -0.5065 | -0.4192 | -0.0939 |
| | | Dif. | 0.0689 | 0.0569 | 0.0128 |
| 68.008 | 35.828 | Máx. | -0.5225 | -0.3042 | -0.0956 |
| | | Mín. | -0.6047 | -0.3519 | -0.1107 |
| | | Dif. | 0.0822 | 0.0478 | 0.0152 |
| 68.008 | 36.078 | Máx. | -0.5898 | -0.2239 | -0.1060 |
| | | Mín. | -0.6825 | -0.2590 | -0.1228 |
| | | Dif. | 0.0927 | 0.0351 | 0.0168 |
| 68.008 | 36.328 | Máx. | -0.6345 | -0.1271 | -0.1122 |
| | | Mín. | -0.7343 | -0.1470 | -0.1301 |
| | | Dif. | 0.0998 | 0.0199 | 0.0179 |
| 68.008 | 36.578 | Máx. | -0.6534 | -0.0197 | -0.1141 |
| | | Mín. | -0.7561 | -0.0226 | -0.1322 |
| | | Dif. | 0.1027 | 0.0029 | 0.0182 |
| 68.008 | 36.828 | Máx. | -0.6444 | 0.1078 | -0.1114 |
| | | Mín. | -0.7456 | 0.0930 | -0.1291 |
| | | Dif. | 0.1012 | 0.0148 | 0.0178 |
| 68.008 | 37.078 | Máx. | -0.6068 | 0.2380 | -0.1040 |
| | | Mín. | -0.7021 | 0.2055 | -0.1207 |
| | | Dif. | 0.0953 | 0.0324 | 0.0167 |
| 68.008 | 37.328 | Máx. | -0.5415 | 0.3617 | -0.0923 |
| | | Mín. | -0.6265 | 0.3125 | -0.1072 |
| | | Dif. | 0.0850 | 0.0492 | 0.0148 |
| 68.008 | 37.578 | Máx. | -0.4504 | 0.4727 | -0.0765 |
| | | Mín. | -0.5210 | 0.4085 | -0.0888 |
| | | Dif. | 0.0707 | 0.0642 | 0.0124 |
| 68.008 | 37.828 | Máx. | -0.3370 | 0.5648 | -0.0571 |
| | | Mín. | -0.3898 | 0.4882 | -0.0664 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0766 | 0.0093 |
| 68.008 | 38.078 | Máx. | -0.2060 | 0.6315 | -0.0349 |
| | | Mín. | -0.2383 | 0.5459 | -0.0406 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0856 | 0.0057 |
| 68.008 | 38.328 | Máx. | -0.0637 | 0.6661 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.0737 | 0.5759 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0902 | 0.0018 |
| 68.008 | 38.337 | Máx. | -0.0579 | 0.6702 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0670 | 0.5794 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0908 | 0.0000 |
| 68.008 | 41.737 | Máx. | -0.0053 | -0.0530 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0061 | -0.0611 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0081 | 0.0000 |
| 68.008 | 41.828 | Máx. | -0.0103 | -0.0487 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0562 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0075 | 0.0004 |
| 68.008 | 42.078 | Máx. | -0.0213 | -0.0348 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0246 | -0.0401 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0053 | 0.0007 |
| 68.008 | 42.328 | Máx. | -0.0279 | -0.0161 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0322 | -0.0185 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0024 | 0.0007 |
| 68.008 | 42.578 | Máx. | -0.0296 | 0.0026 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0341 | 0.0022 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0004 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 42.828 | Máx. | -0.0271 | 0.0171 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.0311 | 0.0148 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0023 | 0.0013 |
| 68.008 | 43.078 | Máx. | -0.0225 | 0.0204 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.0259 | 0.0177 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0027 | 0.0029 |
| 68.008 | 43.328 | Máx. | -0.0186 | 0.0135 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.0214 | 0.0117 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0018 | 0.0038 |
| 68.008 | 43.578 | Máx. | -0.0164 | 0.0077 | 0.0289 |
| | | Mín. | -0.0189 | 0.0067 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0010 | 0.0037 |
| 68.008 | 43.828 | Máx. | -0.0150 | 0.0070 | 0.0261 |
| | | Mín. | -0.0172 | 0.0061 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0009 | 0.0033 |
| 68.008 | 44.078 | Máx. | -0.0132 | 0.0102 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.0151 | 0.0088 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0014 | 0.0032 |
| 68.008 | 44.328 | Máx. | -0.0105 | 0.0113 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.0120 | 0.0098 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0015 | 0.0038 |
| 68.008 | 44.578 | Máx. | -0.0084 | -0.0001 | 0.0380 |
| | | Mín. | -0.0096 | -0.0001 | 0.0331 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0049 |
| 68.008 | 44.828 | Máx. | -0.0108 | -0.0274 | 0.0456 |
| | | Mín. | -0.0124 | -0.0317 | 0.0397 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0043 | 0.0060 |
| 68.008 | 45.078 | Máx. | -0.0227 | -0.0739 | 0.0432 |
| | | Mín. | -0.0262 | -0.0854 | 0.0375 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0116 | 0.0056 |
| 68.008 | 45.328 | Máx. | -0.0483 | -0.1235 | 0.0146 |
| | | Mín. | -0.0557 | -0.1428 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0193 | 0.0018 |
| 68.008 | 45.578 | Máx. | -0.0842 | -0.1521 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.0972 | -0.1759 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0238 | 0.0039 |
| 68.008 | 45.828 | Máx. | -0.1243 | -0.1578 | -0.0618 |
| | | Mín. | -0.1436 | -0.1825 | -0.0717 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.0247 | 0.0099 |
| 68.008 | 46.078 | Máx. | -0.1632 | -0.1450 | -0.0965 |
| | | Mín. | -0.1886 | -0.1677 | -0.1118 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0227 | 0.0153 |
| 68.008 | 46.328 | Máx. | -0.1970 | -0.1184 | -0.1251 |
| | | Mín. | -0.2277 | -0.1370 | -0.1449 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0185 | 0.0198 |
| 68.008 | 46.578 | Máx. | -0.2226 | -0.0820 | -0.1461 |
| | | Mín. | -0.2573 | -0.0949 | -0.1692 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0129 | 0.0231 |
| 68.008 | 46.828 | Máx. | -0.2381 | -0.0395 | -0.1585 |
| | | Mín. | -0.2753 | -0.0457 | -0.1835 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0062 | 0.0250 |
| 68.008 | 47.078 | Máx. | -0.2424 | 0.0066 | -0.1617 |
| | | Mín. | -0.2803 | 0.0057 | -0.1872 |
| | | Dif. | 0.0378 | 0.0009 | 0.0255 |
| 68.008 | 47.328 | Máx. | -0.2353 | 0.0582 | -0.1556 |
| | | Mín. | -0.2720 | 0.0503 | -0.1802 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0079 | 0.0246 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 47.578 | Máx. | -0.2172 | 0.1052 | -0.1403 |
| | | Mín. | -0.2511 | 0.0909 | -0.1625 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0142 | 0.0222 |
| 68.008 | 47.828 | Máx. | -0.1897 | 0.1436 | -0.1166 |
| | | Mín. | -0.2193 | 0.1242 | -0.1350 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0194 | 0.0185 |
| 68.008 | 48.078 | Máx. | -0.1550 | 0.1691 | -0.0856 |
| | | Mín. | -0.1791 | 0.1462 | -0.0992 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0229 | 0.0136 |
| 68.008 | 48.328 | Máx. | -0.1165 | 0.1767 | -0.0492 |
| | | Mín. | -0.1346 | 0.1528 | -0.0571 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0239 | 0.0079 |
| 68.008 | 48.578 | Máx. | -0.0786 | 0.1610 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.0908 | 0.1392 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0218 | 0.0018 |
| 68.008 | 48.828 | Máx. | -0.0472 | 0.1191 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.0545 | 0.1030 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0161 | 0.0035 |
| 68.008 | 49.078 | Máx. | -0.0275 | 0.0602 | 0.0473 |
| | | Mín. | -0.0317 | 0.0521 | 0.0410 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0081 | 0.0063 |
| 68.008 | 49.328 | Máx. | -0.0207 | 0.0088 | 0.0458 |
| | | Mín. | -0.0239 | 0.0076 | 0.0397 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0012 | 0.0061 |
| 68.008 | 49.578 | Máx. | -0.0231 | -0.0189 | 0.0350 |
| | | Mín. | -0.0267 | -0.0219 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0029 | 0.0046 |
| 68.008 | 49.828 | Máx. | -0.0300 | -0.0290 | 0.0235 |
| | | Mín. | -0.0346 | -0.0335 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0045 | 0.0031 |
| 68.008 | 50.078 | Máx. | -0.0376 | -0.0273 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.0434 | -0.0316 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0043 | 0.0019 |
| 68.008 | 50.328 | Máx. | -0.0437 | -0.0187 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.0505 | -0.0216 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0029 | 0.0012 |
| 68.008 | 50.578 | Máx. | -0.0471 | -0.0069 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.0544 | -0.0080 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0011 | 0.0011 |
| 68.008 | 50.828 | Máx. | -0.0474 | 0.0057 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.0547 | 0.0049 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0007 | 0.0012 |
| 68.008 | 51.078 | Máx. | -0.0447 | 0.0176 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.0517 | 0.0152 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0023 | 0.0015 |
| 68.008 | 51.328 | Máx. | -0.0397 | 0.0275 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.0458 | 0.0238 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0037 | 0.0016 |
| 68.008 | 51.578 | Máx. | -0.0326 | 0.0358 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.0376 | 0.0310 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0048 | 0.0015 |
| 68.008 | 51.828 | Máx. | -0.0238 | 0.0418 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.0274 | 0.0362 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0056 | 0.0012 |
| 68.008 | 52.078 | Máx. | -0.0140 | 0.0430 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.0161 | 0.0373 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0058 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 52.328 | Máx. | -0.0046 | 0.0346 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0053 | 0.0300 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0047 | 0.0003 |
| 68.008 | 52.417 | Máx. | -0.0013 | 0.0207 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0016 | 0.0179 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0028 | 0.0000 |
| 68.008 | 52.567 | Máx. | 0.0016 | 0.0207 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0013 | 0.0179 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0028 | 0.0000 |
| 68.008 | 52.578 | Máx. | 0.0011 | 0.0119 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0103 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0016 | 0.0000 |
| 68.008 | 52.828 | Máx. | 0.0015 | -0.0009 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0010 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 |
| 68.008 | 53.078 | Máx. | 0.0006 | -0.0028 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0032 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0000 |
| 68.008 | 53.187 | Máx. | 0.0003 | -0.0024 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0027 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 |
| 68.036 | 57.756 | Máx. | -0.1140 | 0.1478 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1320 | 0.1277 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0180 | 0.0201 | 0.0010 |
| 68.039 | 56.235 | Máx. | -0.1558 | -0.0879 | 0.0315 |
| | | Mín. | -0.1803 | -0.1018 | 0.0273 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0139 | 0.0043 |
| 68.045 | 24.651 | Máx. | -0.0027 | -0.0153 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0031 | -0.0177 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0024 | 0.0000 |
| 68.045 | 24.819 | Máx. | -0.0048 | -0.0089 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0056 | -0.0103 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0014 | 0.0003 |
| 68.045 | 25.069 | Máx. | -0.0060 | -0.0003 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.0070 | -0.0004 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0000 | 0.0007 |
| 68.045 | 25.319 | Máx. | -0.0051 | 0.0058 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.0059 | 0.0050 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0008 | 0.0014 |
| 68.045 | 25.569 | Máx. | -0.0037 | 0.0029 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.0042 | 0.0025 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0004 | 0.0020 |
| 68.045 | 25.819 | Máx. | -0.0035 | 0.0001 | 0.0150 |
| | | Mín. | -0.0040 | 0.0001 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0020 |
| 68.045 | 26.069 | Máx. | -0.0037 | -0.0004 | 0.0149 |
| | | Mín. | -0.0042 | -0.0004 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0001 | 0.0020 |
| 68.045 | 26.319 | Máx. | -0.0038 | -0.0001 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.0044 | -0.0001 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0020 |
| 68.045 | 26.569 | Máx. | -0.0038 | 0.0006 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.0044 | 0.0005 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0001 | 0.0019 |
| 68.045 | 26.819 | Máx. | -0.0036 | 0.0012 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.0042 | 0.0010 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0002 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.045 | 27.069 | Máx. | -0.0033 | 0.0016 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.0038 | 0.0014 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 |
| 68.045 | 27.319 | Máx. | -0.0029 | 0.0019 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.0033 | 0.0016 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0003 | 0.0013 |
| 68.045 | 27.569 | Máx. | -0.0024 | 0.0019 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.0028 | 0.0016 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0003 | 0.0010 |
| 68.045 | 27.819 | Máx. | -0.0020 | 0.0017 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.0023 | 0.0015 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0002 | 0.0008 |
| 68.045 | 28.069 | Máx. | -0.0016 | 0.0014 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0012 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 |
| 68.045 | 28.319 | Máx. | -0.0013 | 0.0010 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0009 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 |
| 68.045 | 28.569 | Máx. | -0.0010 | 0.0008 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0007 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.045 | 28.819 | Máx. | -0.0008 | 0.0011 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0009 | 0.0010 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 |
| 68.045 | 29.069 | Máx. | -0.0004 | 0.0019 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0005 | 0.0017 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 |
| 68.045 | 29.137 | Máx. | -0.0002 | 0.0025 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0022 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 68.076 | 58.003 | Máx. | -0.0788 | 0.1756 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.0912 | 0.1517 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0239 | 0.0011 |
| 68.080 | 56.482 | Máx. | -0.1739 | -0.0485 | 0.0234 |
| | | Mín. | -0.2013 | -0.0562 | 0.0202 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0077 | 0.0032 |
| 68.117 | 58.249 | Máx. | -0.0378 | 0.1948 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.0437 | 0.1682 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0265 | 0.0030 |
| 68.120 | 56.729 | Máx. | -0.1817 | -0.0090 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.2104 | -0.0105 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0014 | 0.0018 |
| 68.135 | 58.361 | Máx. | -0.0176 | 0.2015 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.0204 | 0.1741 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0275 | 0.0045 |
| 68.142 | 55.318 | Máx. | -0.0195 | -0.1920 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.0225 | -0.2222 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0302 | 0.0050 |
| 68.161 | 56.975 | Máx. | -0.1795 | 0.0337 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.2078 | 0.0291 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0046 | 0.0003 |
| 68.164 | 55.455 | Máx. | -0.0465 | -0.1827 | 0.0299 |
| | | Mín. | -0.0538 | -0.2114 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0288 | 0.0040 |
| 68.201 | 57.222 | Máx. | -0.1675 | 0.0753 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0651 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0103 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.205 | 55.701 | Máx. | -0.0907 | -0.1598 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.1050 | -0.1849 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0252 | 0.0027 |
| 68.242 | 57.469 | Máx. | -0.1465 | 0.1137 | -0.0164 |
| | | Mín. | -0.1696 | 0.0982 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.0155 | 0.0026 |
| 68.245 | 55.948 | Máx. | -0.1275 | -0.1277 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.1476 | -0.1478 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0201 | 0.0011 |
| 68.258 | 31.187 | Máx. | -0.0034 | -0.0343 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0397 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0054 | 0.0000 |
| 68.258 | 31.328 | Máx. | -0.0083 | -0.0290 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0096 | -0.0336 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0046 | 0.0005 |
| 68.258 | 31.578 | Máx. | -0.0144 | -0.0168 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0166 | -0.0195 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0027 | 0.0008 |
| 68.258 | 31.828 | Máx. | -0.0168 | -0.0028 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0195 | -0.0033 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0004 | 0.0006 |
| 68.258 | 32.078 | Máx. | -0.0160 | 0.0093 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0185 | 0.0080 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0013 | 0.0000 |
| 68.258 | 32.328 | Máx. | -0.0131 | 0.0143 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.0152 | 0.0123 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0019 | 0.0008 |
| 68.258 | 32.578 | Máx. | -0.0101 | 0.0131 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.0117 | 0.0114 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0018 | 0.0009 |
| 68.258 | 32.828 | Máx. | -0.0073 | 0.0127 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.0085 | 0.0110 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0017 | 0.0004 |
| 68.258 | 33.078 | Máx. | -0.0044 | 0.0152 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0051 | 0.0131 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0021 | 0.0004 |
| 68.258 | 33.328 | Máx. | -0.0005 | 0.0200 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.0005 | 0.0173 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0027 | 0.0011 |
| 68.258 | 33.578 | Máx. | 0.0053 | 0.0196 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.0169 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0027 | 0.0008 |
| 68.258 | 33.828 | Máx. | 0.0088 | -0.0042 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0076 | -0.0048 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0007 | 0.0007 |
| 68.258 | 34.078 | Máx. | 0.0017 | -0.0582 | 0.0154 |
| | | Mín. | 0.0015 | -0.0673 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0092 | 0.0021 |
| 68.258 | 34.328 | Máx. | -0.0227 | -0.1439 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.0263 | -0.1665 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0226 | 0.0020 |
| 68.258 | 34.578 | Máx. | -0.0712 | -0.2407 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.0824 | -0.2786 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0379 | 0.0008 |
| 68.258 | 34.828 | Máx. | -0.1426 | -0.3189 | -0.0318 |
| | | Mín. | -0.1650 | -0.3690 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0502 | 0.0050 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 35.078 | Máx. | -0.2298 | -0.3635 | -0.0573 |
| | | Mín. | -0.2660 | -0.4207 | -0.0664 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0572 | 0.0091 |
| 68.258 | 35.328 | Máx. | -0.3237 | -0.3714 | -0.0791 |
| | | Mín. | -0.3746 | -0.4298 | -0.0917 |
| | | Dif. | 0.0509 | 0.0584 | 0.0125 |
| 68.258 | 35.578 | Máx. | -0.4152 | -0.3455 | -0.0974 |
| | | Mín. | -0.4805 | -0.3998 | -0.1128 |
| | | Dif. | 0.0653 | 0.0543 | 0.0154 |
| 68.258 | 35.828 | Máx. | -0.4963 | -0.2913 | -0.1123 |
| | | Mín. | -0.5744 | -0.3370 | -0.1301 |
| | | Dif. | 0.0780 | 0.0457 | 0.0178 |
| 68.258 | 36.078 | Máx. | -0.5608 | -0.2150 | -0.1238 |
| | | Mín. | -0.6490 | -0.2486 | -0.1434 |
| | | Dif. | 0.0882 | 0.0337 | 0.0196 |
| 68.258 | 36.328 | Máx. | -0.6039 | -0.1226 | -0.1311 |
| | | Mín. | -0.6988 | -0.1417 | -0.1519 |
| | | Dif. | 0.0949 | 0.0191 | 0.0208 |
| 68.258 | 36.578 | Máx. | -0.6222 | -0.0200 | -0.1335 |
| | | Mín. | -0.7200 | -0.0229 | -0.1547 |
| | | Dif. | 0.0977 | 0.0029 | 0.0212 |
| 68.258 | 36.828 | Máx. | -0.6139 | 0.1017 | -0.1307 |
| | | Mín. | -0.7103 | 0.0877 | -0.1515 |
| | | Dif. | 0.0964 | 0.0140 | 0.0208 |
| 68.258 | 37.078 | Máx. | -0.5783 | 0.2261 | -0.1224 |
| | | Mín. | -0.6691 | 0.1952 | -0.1419 |
| | | Dif. | 0.0907 | 0.0309 | 0.0195 |
| 68.258 | 37.328 | Máx. | -0.5162 | 0.3444 | -0.1088 |
| | | Mín. | -0.5971 | 0.2975 | -0.1262 |
| | | Dif. | 0.0809 | 0.0469 | 0.0174 |
| 68.258 | 37.578 | Máx. | -0.4294 | 0.4505 | -0.0903 |
| | | Mín. | -0.4966 | 0.3893 | -0.1049 |
| | | Dif. | 0.0673 | 0.0612 | 0.0146 |
| 68.258 | 37.828 | Máx. | -0.3213 | 0.5384 | -0.0677 |
| | | Mín. | -0.3715 | 0.4654 | -0.0786 |
| | | Dif. | 0.0503 | 0.0730 | 0.0110 |
| 68.258 | 38.078 | Máx. | -0.1964 | 0.6018 | -0.0415 |
| | | Mín. | -0.2271 | 0.5204 | -0.0483 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0815 | 0.0068 |
| 68.258 | 38.328 | Máx. | -0.0607 | 0.6347 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.0702 | 0.5488 | -0.0150 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0858 | 0.0021 |
| 68.258 | 38.337 | Máx. | -0.0552 | 0.6385 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0639 | 0.5522 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0863 | 0.0000 |
| 68.258 | 41.737 | Máx. | -0.0048 | -0.0482 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0055 | -0.0555 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0073 | 0.0000 |
| 68.258 | 41.828 | Máx. | -0.0094 | -0.0443 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0108 | -0.0510 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0067 | 0.0008 |
| 68.258 | 42.078 | Máx. | -0.0195 | -0.0325 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.0225 | -0.0374 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0049 | 0.0017 |
| 68.258 | 42.328 | Máx. | -0.0260 | -0.0173 | -0.0124 |
| | | Mín. | -0.0299 | -0.0199 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0025 | 0.0021 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 42.578 | Máx. | -0.0285 | -0.0032 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.0328 | -0.0036 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0004 | 0.0018 |
| 68.258 | 42.828 | Máx. | -0.0279 | 0.0076 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0321 | 0.0065 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0010 | 0.0010 |
| 68.258 | 43.078 | Máx. | -0.0256 | 0.0120 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0294 | 0.0104 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0016 | 0.0000 |
| 68.258 | 43.328 | Máx. | -0.0230 | 0.0110 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.0264 | 0.0095 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0015 | 0.0007 |
| 68.258 | 43.578 | Máx. | -0.0208 | 0.0090 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.0239 | 0.0077 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0012 | 0.0008 |
| 68.258 | 43.828 | Máx. | -0.0190 | 0.0083 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.0217 | 0.0071 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0011 | 0.0008 |
| 68.258 | 44.078 | Máx. | -0.0171 | 0.0082 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.0195 | 0.0071 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0011 | 0.0009 |
| 68.258 | 44.328 | Máx. | -0.0153 | 0.0051 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.0175 | 0.0045 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0007 | 0.0015 |
| 68.258 | 44.578 | Máx. | -0.0151 | -0.0061 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.0172 | -0.0070 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0010 | 0.0022 |
| 68.258 | 44.828 | Máx. | -0.0188 | -0.0281 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.0216 | -0.0324 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0044 | 0.0023 |
| 68.258 | 45.078 | Máx. | -0.0297 | -0.0601 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.0342 | -0.0695 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0094 | 0.0010 |
| 68.258 | 45.328 | Máx. | -0.0491 | -0.0928 | -0.0149 |
| | | Mín. | -0.0567 | -0.1073 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0145 | 0.0025 |
| 68.258 | 45.578 | Máx. | -0.0758 | -0.1143 | -0.0486 |
| | | Mín. | -0.0875 | -0.1321 | -0.0564 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0179 | 0.0077 |
| 68.258 | 45.828 | Máx. | -0.1060 | -0.1203 | -0.0861 |
| | | Mín. | -0.1224 | -0.1391 | -0.0998 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0188 | 0.0136 |
| 68.258 | 46.078 | Máx. | -0.1358 | -0.1121 | -0.1219 |
| | | Mín. | -0.1569 | -0.1296 | -0.1411 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.0175 | 0.0192 |
| 68.258 | 46.328 | Máx. | -0.1621 | -0.0925 | -0.1521 |
| | | Mín. | -0.1872 | -0.1070 | -0.1760 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0145 | 0.0240 |
| 68.258 | 46.578 | Máx. | -0.1822 | -0.0646 | -0.1744 |
| | | Mín. | -0.2105 | -0.0747 | -0.2018 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0101 | 0.0274 |
| 68.258 | 46.828 | Máx. | -0.1944 | -0.0313 | -0.1877 |
| | | Mín. | -0.2246 | -0.0362 | -0.2172 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0049 | 0.0295 |
| 68.258 | 47.078 | Máx. | -0.1978 | 0.0050 | -0.1914 |
| | | Mín. | -0.2286 | 0.0044 | -0.2215 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0007 | 0.0301 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 47.328 | Máx. | -0.1922 | 0.0454 | -0.1851 |
| | | Mín. | -0.2222 | 0.0393 | -0.2142 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0061 | 0.0291 |
| 68.258 | 47.578 | Máx. | -0.1782 | 0.0817 | -0.1691 |
| | | Mín. | -0.2059 | 0.0707 | -0.1957 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0110 | 0.0266 |
| 68.258 | 47.828 | Máx. | -0.1569 | 0.1108 | -0.1442 |
| | | Mín. | -0.1813 | 0.0959 | -0.1669 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0150 | 0.0227 |
| 68.258 | 48.078 | Máx. | -0.1302 | 0.1292 | -0.1125 |
| | | Mín. | -0.1505 | 0.1117 | -0.1302 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.0175 | 0.0177 |
| 68.258 | 48.328 | Máx. | -0.1011 | 0.1329 | -0.0765 |
| | | Mín. | -0.1168 | 0.1150 | -0.0886 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0180 | 0.0121 |
| 68.258 | 48.578 | Máx. | -0.0730 | 0.1193 | -0.0405 |
| | | Mín. | -0.0843 | 0.1032 | -0.0470 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0161 | 0.0065 |
| 68.258 | 48.828 | Máx. | -0.0499 | 0.0891 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.0576 | 0.0771 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0120 | 0.0018 |
| 68.258 | 49.078 | Máx. | -0.0347 | 0.0499 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.0400 | 0.0431 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0067 | 0.0010 |
| 68.258 | 49.328 | Máx. | -0.0281 | 0.0136 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.0323 | 0.0117 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0018 | 0.0017 |
| 68.258 | 49.578 | Máx. | -0.0283 | -0.0098 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.0326 | -0.0114 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0015 | 0.0009 |
| 68.258 | 49.828 | Máx. | -0.0326 | -0.0201 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0376 | -0.0232 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0032 | 0.0004 |
| 68.258 | 50.078 | Máx. | -0.0382 | -0.0209 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.0441 | -0.0243 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0033 | 0.0015 |
| 68.258 | 50.328 | Máx. | -0.0431 | -0.0154 | -0.0145 |
| | | Mín. | -0.0497 | -0.0178 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0024 | 0.0023 |
| 68.258 | 50.578 | Máx. | -0.0459 | -0.0064 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.0530 | -0.0074 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0010 | 0.0027 |
| 68.258 | 50.828 | Máx. | -0.0463 | 0.0042 | -0.0171 |
| | | Mín. | -0.0535 | 0.0037 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0006 | 0.0027 |
| 68.258 | 51.078 | Máx. | -0.0441 | 0.0154 | -0.0154 |
| | | Mín. | -0.0510 | 0.0134 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0021 | 0.0025 |
| 68.258 | 51.328 | Máx. | -0.0395 | 0.0257 | -0.0127 |
| | | Mín. | -0.0457 | 0.0223 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0034 | 0.0020 |
| 68.258 | 51.578 | Máx. | -0.0327 | 0.0348 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.0378 | 0.0302 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0047 | 0.0015 |
| 68.258 | 51.828 | Máx. | -0.0240 | 0.0416 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.0278 | 0.0360 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0056 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 52.078 | Máx. | -0.0142 | 0.0434 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0164 | 0.0376 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0058 | 0.0006 |
| 68.258 | 52.328 | Máx. | -0.0047 | 0.0351 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0054 | 0.0304 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0047 | 0.0002 |
| 68.258 | 52.417 | Máx. | -0.0014 | 0.0209 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0016 | 0.0181 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0028 | 0.0000 |
| 68.258 | 52.567 | Máx. | 0.0016 | 0.0209 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0181 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0028 | 0.0000 |
| 68.258 | 52.578 | Máx. | 0.0011 | 0.0119 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0103 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0016 | 0.0000 |
| 68.258 | 52.828 | Máx. | 0.0015 | -0.0009 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0011 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 68.258 | 53.078 | Máx. | 0.0006 | -0.0027 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0031 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 |
| 68.258 | 53.187 | Máx. | 0.0003 | -0.0023 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0026 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 68.282 | 57.716 | Máx. | -0.1173 | 0.1480 | -0.0233 |
| | | Mín. | -0.1358 | 0.1278 | -0.0269 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.0202 | 0.0037 |
| 68.286 | 56.195 | Máx. | -0.1550 | -0.0904 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.1794 | -0.1046 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0143 | 0.0007 |
| 68.295 | 24.651 | Máx. | -0.0027 | -0.0156 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0032 | -0.0181 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0025 | 0.0000 |
| 68.295 | 24.819 | Máx. | -0.0050 | -0.0100 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.0116 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0016 | 0.0001 |
| 68.295 | 25.069 | Máx. | -0.0067 | -0.0030 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0078 | -0.0035 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0005 | 0.0000 |
| 68.295 | 25.319 | Máx. | -0.0068 | 0.0018 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0015 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0002 | 0.0003 |
| 68.295 | 25.569 | Máx. | -0.0062 | 0.0022 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.0072 | 0.0019 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0003 | 0.0006 |
| 68.295 | 25.819 | Máx. | -0.0059 | 0.0010 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.0068 | 0.0009 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0001 | 0.0006 |
| 68.295 | 26.069 | Máx. | -0.0058 | 0.0006 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.0067 | 0.0005 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0001 | 0.0004 |
| 68.295 | 26.319 | Máx. | -0.0056 | 0.0011 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0065 | 0.0009 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.295 | 26.569 | Máx. | -0.0053 | 0.0019 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0061 | 0.0016 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0003 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.295 | 26.819 | Máx. | -0.0048 | 0.0026 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0055 | 0.0023 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 |
| 68.295 | 27.069 | Máx. | -0.0041 | 0.0031 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0048 | 0.0027 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 |
| 68.295 | 27.319 | Máx. | -0.0034 | 0.0033 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0039 | 0.0028 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 |
| 68.295 | 27.569 | Máx. | -0.0026 | 0.0030 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0030 | 0.0026 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 |
| 68.295 | 27.819 | Máx. | -0.0019 | 0.0024 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0023 | 0.0021 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 |
| 68.295 | 28.069 | Máx. | -0.0015 | 0.0015 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0013 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 |
| 68.295 | 28.319 | Máx. | -0.0012 | 0.0007 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0014 | 0.0006 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 |
| 68.295 | 28.569 | Máx. | -0.0011 | 0.0004 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0003 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0004 |
| 68.295 | 28.819 | Máx. | -0.0010 | 0.0010 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0011 | 0.0009 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.295 | 29.069 | Máx. | -0.0005 | 0.0025 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0021 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
| 68.295 | 29.137 | Máx. | -0.0003 | 0.0034 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0029 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 |
| 68.323 | 57.962 | Máx. | -0.0809 | 0.1769 | -0.0277 |
| | | Mín. | -0.0936 | 0.1528 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0241 | 0.0044 |
| 68.326 | 56.442 | Máx. | -0.1723 | -0.0509 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.1995 | -0.0589 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0080 | 0.0026 |
| 68.363 | 58.209 | Máx. | -0.0387 | 0.1976 | -0.0295 |
| | | Mín. | -0.0448 | 0.1707 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0269 | 0.0046 |
| 68.367 | 56.688 | Máx. | -0.1792 | -0.0115 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.2074 | -0.0133 | -0.0333 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0018 | 0.0046 |
| 68.382 | 58.320 | Máx. | -0.0181 | 0.2064 | -0.0292 |
| | | Mín. | -0.0209 | 0.1783 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0281 | 0.0046 |
| 68.388 | 55.278 | Máx. | -0.0186 | -0.1833 | 0.0348 |
| | | Mín. | -0.0215 | -0.2121 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0288 | 0.0047 |
| 68.407 | 56.935 | Máx. | -0.1759 | 0.0303 | -0.0398 |
| | | Mín. | -0.2036 | 0.0262 | -0.0461 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0041 | 0.0063 |
| 68.411 | 55.414 | Máx. | -0.0444 | -0.1755 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.0514 | -0.2031 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0276 | 0.0025 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.448 | 57.182 | Máx. | -0.1631 | 0.0707 | -0.0486 |
| | | Mín. | -0.1888 | 0.0611 | -0.0562 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0096 | 0.0077 |
| 68.451 | 55.661 | Máx. | -0.0865 | -0.1539 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.1001 | -0.1781 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0242 | 0.0001 |
| 68.488 | 57.428 | Máx. | -0.1417 | 0.1071 | -0.0537 |
| | | Mín. | -0.1641 | 0.0925 | -0.0622 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.0146 | 0.0085 |
| 68.492 | 55.908 | Máx. | -0.1210 | -0.1230 | -0.0178 |
| | | Mín. | -0.1401 | -0.1424 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0194 | 0.0028 |
| 68.508 | 31.187 | Máx. | -0.0029 | -0.0294 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0034 | -0.0340 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0046 | 0.0000 |
| 68.508 | 31.328 | Máx. | -0.0071 | -0.0249 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0082 | -0.0288 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0039 | 0.0009 |
| 68.508 | 31.578 | Máx. | -0.0124 | -0.0152 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.0144 | -0.0176 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0024 | 0.0016 |
| 68.508 | 31.828 | Máx. | -0.0149 | -0.0043 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.0173 | -0.0050 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0007 | 0.0018 |
| 68.508 | 32.078 | Máx. | -0.0148 | 0.0053 | -0.0099 |
| | | Mín. | -0.0171 | 0.0046 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0007 | 0.0016 |
| 68.508 | 32.328 | Máx. | -0.0129 | 0.0115 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0149 | 0.0099 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0016 | 0.0012 |
| 68.508 | 32.578 | Máx. | -0.0099 | 0.0144 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.0115 | 0.0124 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0020 | 0.0011 |
| 68.508 | 32.828 | Máx. | -0.0065 | 0.0167 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0144 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0023 | 0.0013 |
| 68.508 | 33.078 | Máx. | -0.0024 | 0.0193 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.0028 | 0.0167 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0026 | 0.0016 |
| 68.508 | 33.328 | Máx. | 0.0027 | 0.0207 | -0.0107 |
| | | Mín. | 0.0023 | 0.0179 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0028 | 0.0017 |
| 68.508 | 33.578 | Máx. | 0.0079 | 0.0143 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0068 | 0.0123 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0019 | 0.0014 |
| 68.508 | 33.828 | Máx. | 0.0095 | -0.0098 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0082 | -0.0114 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0015 | 0.0010 |
| 68.508 | 34.078 | Máx. | 0.0012 | -0.0572 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0663 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0090 | 0.0014 |
| 68.508 | 34.328 | Máx. | -0.0217 | -0.1309 | -0.0215 |
| | | Mín. | -0.0251 | -0.1515 | -0.0248 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0206 | 0.0034 |
| 68.508 | 34.578 | Máx. | -0.0655 | -0.2185 | -0.0413 |
| | | Mín. | -0.0758 | -0.2529 | -0.0478 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0344 | 0.0065 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 34.828 | Máx. | -0.1308 | -0.2959 | -0.0613 |
| | | Mín. | -0.1514 | -0.3424 | -0.0710 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0465 | 0.0097 |
| 68.508 | 35.078 | Máx. | -0.2125 | -0.3429 | -0.0789 |
| | | Mín. | -0.2459 | -0.3968 | -0.0913 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0539 | 0.0124 |
| 68.508 | 35.328 | Máx. | -0.3015 | -0.3530 | -0.0956 |
| | | Mín. | -0.3489 | -0.4085 | -0.1107 |
| | | Dif. | 0.0474 | 0.0555 | 0.0151 |
| 68.508 | 35.578 | Máx. | -0.3887 | -0.3290 | -0.1123 |
| | | Mín. | -0.4498 | -0.3807 | -0.1300 |
| | | Dif. | 0.0611 | 0.0517 | 0.0177 |
| 68.508 | 35.828 | Máx. | -0.4660 | -0.2773 | -0.1280 |
| | | Mín. | -0.5393 | -0.3208 | -0.1482 |
| | | Dif. | 0.0732 | 0.0435 | 0.0202 |
| 68.508 | 36.078 | Máx. | -0.5275 | -0.2046 | -0.1411 |
| | | Mín. | -0.6104 | -0.2366 | -0.1634 |
| | | Dif. | 0.0829 | 0.0320 | 0.0223 |
| 68.508 | 36.328 | Máx. | -0.5685 | -0.1170 | -0.1500 |
| | | Mín. | -0.6578 | -0.1352 | -0.1737 |
| | | Dif. | 0.0893 | 0.0182 | 0.0237 |
| 68.508 | 36.578 | Máx. | -0.5861 | -0.0198 | -0.1534 |
| | | Mín. | -0.6781 | -0.0227 | -0.1777 |
| | | Dif. | 0.0920 | 0.0029 | 0.0243 |
| 68.508 | 36.828 | Máx. | -0.5785 | 0.0951 | -0.1507 |
| | | Mín. | -0.6692 | 0.0819 | -0.1746 |
| | | Dif. | 0.0907 | 0.0131 | 0.0239 |
| 68.508 | 37.078 | Máx. | -0.5451 | 0.2126 | -0.1415 |
| | | Mín. | -0.6305 | 0.1835 | -0.1640 |
| | | Dif. | 0.0854 | 0.0291 | 0.0225 |
| 68.508 | 37.328 | Máx. | -0.4866 | 0.3244 | -0.1260 |
| | | Mín. | -0.5628 | 0.2802 | -0.1461 |
| | | Dif. | 0.0762 | 0.0442 | 0.0201 |
| 68.508 | 37.578 | Máx. | -0.4048 | 0.4248 | -0.1047 |
| | | Mín. | -0.4681 | 0.3670 | -0.1216 |
| | | Dif. | 0.0633 | 0.0577 | 0.0168 |
| 68.508 | 37.828 | Máx. | -0.3028 | 0.5078 | -0.0786 |
| | | Mín. | -0.3501 | 0.4389 | -0.0914 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.0688 | 0.0127 |
| 68.508 | 38.078 | Máx. | -0.1850 | 0.5672 | -0.0485 |
| | | Mín. | -0.2139 | 0.4905 | -0.0564 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0767 | 0.0079 |
| 68.508 | 38.328 | Máx. | -0.0572 | 0.5974 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.0661 | 0.5168 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0805 | 0.0025 |
| 68.508 | 38.337 | Máx. | -0.0520 | 0.6010 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0601 | 0.5200 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0810 | 0.0000 |
| 68.508 | 41.737 | Máx. | -0.0039 | -0.0392 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0045 | -0.0451 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0059 | 0.0000 |
| 68.508 | 41.828 | Máx. | -0.0076 | -0.0358 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0088 | -0.0412 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0054 | 0.0013 |
| 68.508 | 42.078 | Máx. | -0.0159 | -0.0266 | -0.0178 |
| | | Mín. | -0.0183 | -0.0306 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0039 | 0.0028 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 42.328 | Máx. | -0.0213 | -0.0152 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.0245 | -0.0174 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0022 | 0.0037 |
| 68.508 | 42.578 | Máx. | -0.0239 | -0.0051 | -0.0257 |
| | | Mín. | -0.0274 | -0.0058 | -0.0298 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0007 | 0.0041 |
| 68.508 | 42.828 | Máx. | -0.0242 | 0.0020 | -0.0238 |
| | | Mín. | -0.0278 | 0.0018 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0003 | 0.0038 |
| 68.508 | 43.078 | Máx. | -0.0233 | 0.0063 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0267 | 0.0055 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0008 | 0.0031 |
| 68.508 | 43.328 | Máx. | -0.0217 | 0.0079 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.0248 | 0.0068 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0011 | 0.0026 |
| 68.508 | 43.578 | Máx. | -0.0198 | 0.0081 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.0227 | 0.0069 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0011 | 0.0023 |
| 68.508 | 43.828 | Máx. | -0.0181 | 0.0073 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.0207 | 0.0063 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0010 | 0.0021 |
| 68.508 | 44.078 | Máx. | -0.0166 | 0.0055 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.0189 | 0.0048 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0007 | 0.0018 |
| 68.508 | 44.328 | Máx. | -0.0157 | 0.0013 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.0179 | 0.0012 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0001 | 0.0013 |
| 68.508 | 44.578 | Máx. | -0.0162 | -0.0074 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0185 | -0.0086 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0012 | 0.0012 |
| 68.508 | 44.828 | Máx. | -0.0198 | -0.0229 | -0.0115 |
| | | Mín. | -0.0226 | -0.0265 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0035 | 0.0018 |
| 68.508 | 45.078 | Máx. | -0.0280 | -0.0438 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.0322 | -0.0507 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0069 | 0.0038 |
| 68.508 | 45.328 | Máx. | -0.0418 | -0.0646 | -0.0461 |
| | | Mín. | -0.0482 | -0.0748 | -0.0533 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0102 | 0.0072 |
| 68.508 | 45.578 | Máx. | -0.0602 | -0.0787 | -0.0773 |
| | | Mín. | -0.0694 | -0.0911 | -0.0893 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0123 | 0.0120 |
| 68.508 | 45.828 | Máx. | -0.0810 | -0.0833 | -0.1130 |
| | | Mín. | -0.0935 | -0.0963 | -0.1306 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0130 | 0.0176 |
| 68.508 | 46.078 | Máx. | -0.1017 | -0.0784 | -0.1483 |
| | | Mín. | -0.1174 | -0.0907 | -0.1715 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0122 | 0.0232 |
| 68.508 | 46.328 | Máx. | -0.1202 | -0.0656 | -0.1789 |
| | | Mín. | -0.1388 | -0.0758 | -0.2069 |
| | | Dif. | 0.0186 | 0.0103 | 0.0280 |
| 68.508 | 46.578 | Máx. | -0.1345 | -0.0462 | -0.2017 |
| | | Mín. | -0.1554 | -0.0535 | -0.2333 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0073 | 0.0315 |
| 68.508 | 46.828 | Máx. | -0.1433 | -0.0224 | -0.2156 |
| | | Mín. | -0.1656 | -0.0260 | -0.2493 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0035 | 0.0337 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 47.078 | Máx. | -0.1458 | 0.0037 | -0.2196 |
| | | Mín. | -0.1684 | 0.0032 | -0.2539 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0005 | 0.0343 |
| 68.508 | 47.328 | Máx. | -0.1418 | 0.0323 | -0.2134 |
| | | Mín. | -0.1638 | 0.0279 | -0.2468 |
| | | Dif. | 0.0220 | 0.0044 | 0.0334 |
| 68.508 | 47.578 | Máx. | -0.1318 | 0.0575 | -0.1971 |
| | | Mín. | -0.1523 | 0.0497 | -0.2279 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0077 | 0.0308 |
| 68.508 | 47.828 | Máx. | -0.1169 | 0.0775 | -0.1719 |
| | | Mín. | -0.1350 | 0.0671 | -0.1988 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0104 | 0.0269 |
| 68.508 | 48.078 | Máx. | -0.0983 | 0.0898 | -0.1406 |
| | | Mín. | -0.1136 | 0.0777 | -0.1626 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0121 | 0.0220 |
| 68.508 | 48.328 | Máx. | -0.0782 | 0.0917 | -0.1063 |
| | | Mín. | -0.0903 | 0.0792 | -0.1230 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0124 | 0.0166 |
| 68.508 | 48.578 | Máx. | -0.0589 | 0.0816 | -0.0733 |
| | | Mín. | -0.0680 | 0.0706 | -0.0847 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0110 | 0.0115 |
| 68.508 | 48.828 | Máx. | -0.0432 | 0.0614 | -0.0457 |
| | | Mín. | -0.0498 | 0.0532 | -0.0528 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0083 | 0.0072 |
| 68.508 | 49.078 | Máx. | -0.0325 | 0.0364 | -0.0276 |
| | | Mín. | -0.0374 | 0.0315 | -0.0319 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0049 | 0.0043 |
| 68.508 | 49.328 | Máx. | -0.0272 | 0.0128 | -0.0203 |
| | | Mín. | -0.0314 | 0.0111 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0017 | 0.0031 |
| 68.508 | 49.578 | Máx. | -0.0266 | -0.0041 | -0.0214 |
| | | Mín. | -0.0306 | -0.0047 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0006 | 0.0033 |
| 68.508 | 49.828 | Máx. | -0.0290 | -0.0126 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.0334 | -0.0146 | -0.0313 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0020 | 0.0043 |
| 68.508 | 50.078 | Máx. | -0.0327 | -0.0146 | -0.0334 |
| | | Mín. | -0.0377 | -0.0169 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0023 | 0.0052 |
| 68.508 | 50.328 | Máx. | -0.0362 | -0.0112 | -0.0387 |
| | | Mín. | -0.0418 | -0.0130 | -0.0447 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0018 | 0.0060 |
| 68.508 | 50.578 | Máx. | -0.0384 | -0.0048 | -0.0418 |
| | | Mín. | -0.0443 | -0.0056 | -0.0483 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0008 | 0.0065 |
| 68.508 | 50.828 | Máx. | -0.0387 | 0.0033 | -0.0423 |
| | | Mín. | -0.0446 | 0.0028 | -0.0489 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0004 | 0.0066 |
| 68.508 | 51.078 | Máx. | -0.0369 | 0.0121 | -0.0403 |
| | | Mín. | -0.0426 | 0.0105 | -0.0466 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0016 | 0.0063 |
| 68.508 | 51.328 | Máx. | -0.0333 | 0.0206 | -0.0355 |
| | | Mín. | -0.0384 | 0.0179 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0027 | 0.0056 |
| 68.508 | 51.578 | Máx. | -0.0277 | 0.0287 | -0.0290 |
| | | Mín. | -0.0320 | 0.0249 | -0.0335 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0038 | 0.0045 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 51.828 | Máx. | -0.0205 | 0.0350 | -0.0211 |
| | | Mín. | -0.0236 | 0.0303 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0047 | 0.0033 |
| 68.508 | 52.078 | Máx. | -0.0121 | 0.0369 | -0.0126 |
| | | Mín. | -0.0140 | 0.0319 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0049 | 0.0020 |
| 68.508 | 52.328 | Máx. | -0.0040 | 0.0299 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0046 | 0.0259 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0040 | 0.0007 |
| 68.508 | 52.417 | Máx. | -0.0011 | 0.0176 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0153 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 68.508 | 52.567 | Máx. | 0.0013 | 0.0176 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0153 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 68.508 | 52.578 | Máx. | 0.0009 | 0.0098 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0085 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0013 | 0.0001 |
| 68.508 | 52.828 | Máx. | 0.0011 | -0.0009 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0010 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.508 | 53.078 | Máx. | 0.0004 | -0.0021 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0024 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 |
| 68.508 | 53.187 | Máx. | 0.0002 | -0.0015 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0017 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
| 68.529 | 57.675 | Máx. | -0.1128 | 0.1390 | -0.0542 |
| | | Mín. | -0.1305 | 0.1201 | -0.0627 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.0189 | 0.0085 |
| 68.532 | 56.154 | Máx. | -0.1463 | -0.0869 | -0.0357 |
| | | Mín. | -0.1694 | -0.1006 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0137 | 0.0057 |
| 68.545 | 24.651 | Máx. | -0.0023 | -0.0134 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0027 | -0.0155 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0021 | 0.0000 |
| 68.545 | 24.819 | Máx. | -0.0043 | -0.0088 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0102 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0014 | 0.0007 |
| 68.545 | 25.069 | Máx. | -0.0059 | -0.0032 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.0068 | -0.0037 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0005 | 0.0010 |
| 68.545 | 25.319 | Máx. | -0.0061 | 0.0006 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.0071 | 0.0005 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0001 | 0.0011 |
| 68.545 | 25.569 | Máx. | -0.0058 | 0.0018 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.0067 | 0.0016 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0002 | 0.0010 |
| 68.545 | 25.819 | Máx. | -0.0054 | 0.0018 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.0062 | 0.0015 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0002 | 0.0010 |
| 68.545 | 26.069 | Máx. | -0.0050 | 0.0018 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0057 | 0.0016 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0002 | 0.0011 |
| 68.545 | 26.319 | Máx. | -0.0045 | 0.0023 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.0052 | 0.0019 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0003 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.545 | 26.569 | Máx. | -0.0039 | 0.0029 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.0045 | 0.0025 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0004 | 0.0013 |
| 68.545 | 26.819 | Máx. | -0.0031 | 0.0035 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0036 | 0.0030 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0005 | 0.0014 |
| 68.545 | 27.069 | Máx. | -0.0022 | 0.0038 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0032 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0005 | 0.0014 |
| 68.545 | 27.319 | Máx. | -0.0013 | 0.0036 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.0016 | 0.0031 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0005 | 0.0014 |
| 68.545 | 27.569 | Máx. | -0.0005 | 0.0030 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0026 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0013 |
| 68.545 | 27.819 | Máx. | 0.0001 | 0.0020 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0017 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0012 |
| 68.545 | 28.069 | Máx. | 0.0004 | 0.0007 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0006 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0011 |
| 68.545 | 28.319 | Máx. | 0.0004 | -0.0004 | -0.0061 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.0005 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0010 |
| 68.545 | 28.569 | Máx. | 0.0002 | -0.0010 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0011 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0002 | 0.0008 |
| 68.545 | 28.819 | Máx. | -0.0002 | -0.0006 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.0007 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 |
| 68.545 | 29.069 | Máx. | -0.0002 | 0.0006 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0002 | 0.0005 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.545 | 29.137 | Máx. | -0.0001 | 0.0013 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0001 | 0.0011 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
| 68.569 | 57.922 | Máx. | -0.0774 | 0.1661 | -0.0492 |
| | | Mín. | -0.0896 | 0.1434 | -0.0569 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0226 | 0.0078 |
| 68.573 | 56.401 | Máx. | -0.1615 | -0.0487 | -0.0530 |
| | | Mín. | -0.1870 | -0.0565 | -0.0613 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0077 | 0.0084 |
| 68.610 | 58.168 | Máx. | -0.0370 | 0.1865 | -0.0392 |
| | | Mín. | -0.0428 | 0.1611 | -0.0454 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0254 | 0.0062 |
| 68.614 | 56.648 | Máx. | -0.1665 | -0.0112 | -0.0685 |
| | | Mín. | -0.1928 | -0.0130 | -0.0793 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0018 | 0.0108 |
| 68.628 | 58.280 | Máx. | -0.0172 | 0.1971 | -0.0279 |
| | | Mín. | -0.0200 | 0.1702 | -0.0324 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0268 | 0.0044 |
| 68.635 | 55.237 | Máx. | -0.0169 | -0.1664 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.0195 | -0.1925 | 0.0273 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0261 | 0.0043 |
| 68.654 | 56.894 | Máx. | -0.1618 | 0.0278 | -0.0810 |
| | | Mín. | -0.1873 | 0.0240 | -0.0938 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0038 | 0.0128 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.658 | 55.374 | Máx. | -0.0403 | -0.1601 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.0466 | -0.1853 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0252 | 0.0009 |
| 68.695 | 57.141 | Máx. | -0.1482 | 0.0643 | -0.0892 |
| | | Mín. | -0.1716 | 0.0555 | -0.1032 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0087 | 0.0141 |
| 68.698 | 55.620 | Máx. | -0.0782 | -0.1403 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.0905 | -0.1624 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0221 | 0.0028 |
| 68.735 | 57.388 | Máx. | -0.1271 | 0.0956 | -0.0914 |
| | | Mín. | -0.1471 | 0.0826 | -0.1058 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.0130 | 0.0144 |
| 68.739 | 55.867 | Máx. | -0.1087 | -0.1113 | -0.0415 |
| | | Mín. | -0.1258 | -0.1288 | -0.0481 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0176 | 0.0066 |
| 68.758 | 31.187 | Máx. | -0.0021 | -0.0214 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0025 | -0.0248 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0034 | 0.0000 |
| 68.758 | 31.328 | Máx. | -0.0052 | -0.0181 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0210 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0029 | 0.0013 |
| 68.758 | 31.578 | Máx. | -0.0091 | -0.0113 | -0.0151 |
| | | Mín. | -0.0105 | -0.0131 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 |
| 68.758 | 31.828 | Máx. | -0.0110 | -0.0036 | -0.0183 |
| | | Mín. | -0.0127 | -0.0042 | -0.0212 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0006 | 0.0029 |
| 68.758 | 32.078 | Máx. | -0.0110 | 0.0037 | -0.0185 |
| | | Mín. | -0.0127 | 0.0032 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0005 | 0.0029 |
| 68.758 | 32.328 | Máx. | -0.0094 | 0.0095 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.0109 | 0.0082 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0013 | 0.0027 |
| 68.758 | 32.578 | Máx. | -0.0068 | 0.0135 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0116 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0018 | 0.0024 |
| 68.758 | 32.828 | Máx. | -0.0033 | 0.0164 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.0039 | 0.0142 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0022 | 0.0020 |
| 68.758 | 33.078 | Máx. | 0.0009 | 0.0185 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0160 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0025 | 0.0016 |
| 68.758 | 33.328 | Máx. | 0.0059 | 0.0182 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.0051 | 0.0157 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0025 | 0.0011 |
| 68.758 | 33.578 | Máx. | 0.0103 | 0.0116 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0089 | 0.0100 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0016 | 0.0006 |
| 68.758 | 33.828 | Máx. | 0.0118 | -0.0073 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.0102 | -0.0084 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0011 | 0.0007 |
| 68.758 | 34.078 | Máx. | 0.0057 | -0.0440 | -0.0160 |
| | | Mín. | 0.0050 | -0.0509 | -0.0185 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0069 | 0.0025 |
| 68.758 | 34.328 | Máx. | -0.0128 | -0.1081 | -0.0407 |
| | | Mín. | -0.0148 | -0.1251 | -0.0471 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0170 | 0.0064 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 34.578 | Máx. | -0.0506 | -0.1975 | -0.0675 |
| | | Mín. | -0.0586 | -0.2285 | -0.0781 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0311 | 0.0106 |
| 68.758 | 34.828 | Máx. | -0.1117 | -0.2811 | -0.0812 |
| | | Mín. | -0.1293 | -0.3254 | -0.0940 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0442 | 0.0128 |
| 68.758 | 35.078 | Máx. | -0.1903 | -0.3291 | -0.0909 |
| | | Mín. | -0.2203 | -0.3808 | -0.1052 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0517 | 0.0143 |
| 68.758 | 35.328 | Máx. | -0.2759 | -0.3370 | -0.1045 |
| | | Mín. | -0.3193 | -0.3899 | -0.1210 |
| | | Dif. | 0.0434 | 0.0529 | 0.0165 |
| 68.758 | 35.578 | Máx. | -0.3590 | -0.3117 | -0.1222 |
| | | Mín. | -0.4154 | -0.3606 | -0.1414 |
| | | Dif. | 0.0564 | 0.0489 | 0.0193 |
| 68.758 | 35.828 | Máx. | -0.4321 | -0.2611 | -0.1408 |
| | | Mín. | -0.5000 | -0.3020 | -0.1630 |
| | | Dif. | 0.0679 | 0.0409 | 0.0222 |
| 68.758 | 36.078 | Máx. | -0.4899 | -0.1919 | -0.1572 |
| | | Mín. | -0.5668 | -0.2219 | -0.1820 |
| | | Dif. | 0.0769 | 0.0300 | 0.0248 |
| 68.758 | 36.328 | Máx. | -0.5284 | -0.1096 | -0.1687 |
| | | Mín. | -0.6113 | -0.1266 | -0.1954 |
| | | Dif. | 0.0829 | 0.0170 | 0.0266 |
| 68.758 | 36.578 | Máx. | -0.5449 | -0.0189 | -0.1738 |
| | | Mín. | -0.6304 | -0.0216 | -0.2012 |
| | | Dif. | 0.0855 | 0.0027 | 0.0274 |
| 68.758 | 36.828 | Máx. | -0.5379 | 0.0880 | -0.1713 |
| | | Mín. | -0.6222 | 0.0758 | -0.1984 |
| | | Dif. | 0.0843 | 0.0122 | 0.0271 |
| 68.758 | 37.078 | Máx. | -0.5070 | 0.1974 | -0.1612 |
| | | Mín. | -0.5864 | 0.1703 | -0.1867 |
| | | Dif. | 0.0794 | 0.0270 | 0.0255 |
| 68.758 | 37.328 | Máx. | -0.4526 | 0.3016 | -0.1436 |
| | | Mín. | -0.5234 | 0.2604 | -0.1664 |
| | | Dif. | 0.0708 | 0.0411 | 0.0228 |
| 68.758 | 37.578 | Máx. | -0.3765 | 0.3953 | -0.1194 |
| | | Mín. | -0.4353 | 0.3415 | -0.1384 |
| | | Dif. | 0.0588 | 0.0538 | 0.0190 |
| 68.758 | 37.828 | Máx. | -0.2816 | 0.4728 | -0.0896 |
| | | Mín. | -0.3254 | 0.4087 | -0.1040 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.0641 | 0.0144 |
| 68.758 | 38.078 | Máx. | -0.1718 | 0.5276 | -0.0555 |
| | | Mín. | -0.1985 | 0.4564 | -0.0645 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0712 | 0.0090 |
| 68.758 | 38.328 | Máx. | -0.0530 | 0.5536 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.0612 | 0.4793 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0743 | 0.0030 |
| 68.758 | 38.337 | Máx. | -0.0482 | 0.5564 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0556 | 0.4818 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0746 | 0.0000 |
| 68.758 | 41.737 | Máx. | -0.0025 | -0.0254 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0029 | -0.0292 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0038 | 0.0000 |
| 68.758 | 41.828 | Máx. | -0.0050 | -0.0230 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.0057 | -0.0264 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0034 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 42.078 | Máx. | -0.0103 | -0.0170 | -0.0253 |
| | | Mín. | -0.0118 | -0.0194 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0025 | 0.0038 |
| 68.758 | 42.328 | Máx. | -0.0137 | -0.0097 | -0.0342 |
| | | Mín. | -0.0157 | -0.0110 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0013 | 0.0051 |
| 68.758 | 42.578 | Máx. | -0.0153 | -0.0039 | -0.0390 |
| | | Mín. | -0.0175 | -0.0044 | -0.0448 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0005 | 0.0059 |
| 68.758 | 42.828 | Máx. | -0.0158 | -0.0003 | -0.0395 |
| | | Mín. | -0.0181 | -0.0004 | -0.0455 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0001 | 0.0059 |
| 68.758 | 43.078 | Máx. | -0.0157 | 0.0025 | -0.0376 |
| | | Mín. | -0.0179 | 0.0023 | -0.0432 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0003 | 0.0056 |
| 68.758 | 43.328 | Máx. | -0.0149 | 0.0047 | -0.0349 |
| | | Mín. | -0.0170 | 0.0041 | -0.0401 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0006 | 0.0051 |
| 68.758 | 43.578 | Máx. | -0.0136 | 0.0058 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.0156 | 0.0049 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0009 | 0.0047 |
| 68.758 | 43.828 | Máx. | -0.0122 | 0.0048 | -0.0298 |
| | | Mín. | -0.0139 | 0.0042 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0007 | 0.0044 |
| 68.758 | 44.078 | Máx. | -0.0115 | 0.0026 | -0.0271 |
| | | Mín. | -0.0130 | 0.0023 | -0.0311 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0003 | 0.0040 |
| 68.758 | 44.328 | Máx. | -0.0112 | -0.0002 | -0.0255 |
| | | Mín. | -0.0127 | -0.0003 | -0.0292 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0001 | 0.0037 |
| 68.758 | 44.578 | Máx. | -0.0117 | -0.0052 | -0.0268 |
| | | Mín. | -0.0134 | -0.0060 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0008 | 0.0039 |
| 68.758 | 44.828 | Máx. | -0.0139 | -0.0139 | -0.0334 |
| | | Mín. | -0.0159 | -0.0159 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0021 | 0.0049 |
| 68.758 | 45.078 | Máx. | -0.0187 | -0.0259 | -0.0479 |
| | | Mín. | -0.0215 | -0.0300 | -0.0552 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0041 | 0.0073 |
| 68.758 | 45.328 | Máx. | -0.0270 | -0.0376 | -0.0705 |
| | | Mín. | -0.0310 | -0.0436 | -0.0812 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0060 | 0.0107 |
| 68.758 | 45.578 | Máx. | -0.0376 | -0.0451 | -0.1008 |
| | | Mín. | -0.0434 | -0.0522 | -0.1163 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0071 | 0.0155 |
| 68.758 | 45.828 | Máx. | -0.0495 | -0.0475 | -0.1354 |
| | | Mín. | -0.0571 | -0.0549 | -0.1563 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0074 | 0.0209 |
| 68.758 | 46.078 | Máx. | -0.0613 | -0.0449 | -0.1701 |
| | | Mín. | -0.0707 | -0.0519 | -0.1964 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0070 | 0.0263 |
| 68.758 | 46.328 | Máx. | -0.0719 | -0.0382 | -0.2009 |
| | | Mín. | -0.0829 | -0.0442 | -0.2321 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0060 | 0.0312 |
| 68.758 | 46.578 | Máx. | -0.0804 | -0.0273 | -0.2243 |
| | | Mín. | -0.0929 | -0.0317 | -0.2591 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0044 | 0.0348 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 46.828 | Máx. | -0.0857 | -0.0132 | -0.2388 |
| | | Mín. | -0.0989 | -0.0152 | -0.2758 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.0021 | 0.0371 |
| 68.758 | 47.078 | Máx. | -0.0870 | 0.0025 | -0.2429 |
| | | Mín. | -0.1005 | 0.0021 | -0.2807 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0004 | 0.0377 |
| 68.758 | 47.328 | Máx. | -0.0846 | 0.0190 | -0.2366 |
| | | Mín. | -0.0976 | 0.0164 | -0.2734 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0026 | 0.0368 |
| 68.758 | 47.578 | Máx. | -0.0788 | 0.0330 | -0.2201 |
| | | Mín. | -0.0910 | 0.0286 | -0.2543 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0044 | 0.0342 |
| 68.758 | 47.828 | Máx. | -0.0703 | 0.0443 | -0.1950 |
| | | Mín. | -0.0812 | 0.0384 | -0.2252 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0059 | 0.0303 |
| 68.758 | 48.078 | Máx. | -0.0597 | 0.0515 | -0.1641 |
| | | Mín. | -0.0689 | 0.0446 | -0.1895 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0070 | 0.0254 |
| 68.758 | 48.328 | Máx. | -0.0481 | 0.0527 | -0.1308 |
| | | Mín. | -0.0554 | 0.0455 | -0.1510 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0072 | 0.0202 |
| 68.758 | 48.578 | Máx. | -0.0369 | 0.0465 | -0.0992 |
| | | Mín. | -0.0426 | 0.0402 | -0.1146 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0063 | 0.0153 |
| 68.758 | 48.828 | Máx. | -0.0280 | 0.0348 | -0.0727 |
| | | Mín. | -0.0323 | 0.0302 | -0.0839 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0046 | 0.0112 |
| 68.758 | 49.078 | Máx. | -0.0219 | 0.0212 | -0.0545 |
| | | Mín. | -0.0253 | 0.0184 | -0.0629 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0028 | 0.0083 |
| 68.758 | 49.328 | Máx. | -0.0188 | 0.0085 | -0.0455 |
| | | Mín. | -0.0216 | 0.0073 | -0.0524 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0012 | 0.0069 |
| 68.758 | 49.578 | Máx. | -0.0181 | -0.0012 | -0.0442 |
| | | Mín. | -0.0208 | -0.0014 | -0.0509 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0001 | 0.0067 |
| 68.758 | 49.828 | Máx. | -0.0192 | -0.0068 | -0.0481 |
| | | Mín. | -0.0220 | -0.0079 | -0.0555 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0011 | 0.0074 |
| 68.758 | 50.078 | Máx. | -0.0214 | -0.0086 | -0.0536 |
| | | Mín. | -0.0247 | -0.0101 | -0.0619 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0014 | 0.0082 |
| 68.758 | 50.328 | Máx. | -0.0235 | -0.0067 | -0.0590 |
| | | Mín. | -0.0271 | -0.0078 | -0.0681 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0011 | 0.0091 |
| 68.758 | 50.578 | Máx. | -0.0248 | -0.0028 | -0.0625 |
| | | Mín. | -0.0286 | -0.0032 | -0.0721 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0004 | 0.0096 |
| 68.758 | 50.828 | Máx. | -0.0249 | 0.0023 | -0.0630 |
| | | Mín. | -0.0287 | 0.0020 | -0.0727 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0003 | 0.0097 |
| 68.758 | 51.078 | Máx. | -0.0238 | 0.0075 | -0.0604 |
| | | Mín. | -0.0274 | 0.0065 | -0.0698 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0010 | 0.0094 |
| 68.758 | 51.328 | Máx. | -0.0216 | 0.0127 | -0.0541 |
| | | Mín. | -0.0249 | 0.0111 | -0.0625 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0016 | 0.0084 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 51.578 | Máx. | -0.0181 | 0.0183 | -0.0449 |
| | | Mín. | -0.0209 | 0.0158 | -0.0519 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0024 | 0.0069 |
| 68.758 | 51.828 | Máx. | -0.0134 | 0.0227 | -0.0332 |
| | | Mín. | -0.0155 | 0.0197 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0030 | 0.0051 |
| 68.758 | 52.078 | Máx. | -0.0079 | 0.0241 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0091 | 0.0209 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0032 | 0.0031 |
| 68.758 | 52.328 | Máx. | -0.0026 | 0.0194 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0030 | 0.0168 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0026 | 0.0011 |
| 68.758 | 52.417 | Máx. | -0.0007 | 0.0111 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0008 | 0.0097 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0014 | 0.0000 |
| 68.758 | 52.567 | Máx. | 0.0008 | 0.0111 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0097 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0014 | 0.0000 |
| 68.758 | 52.578 | Máx. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0053 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 |
| 68.758 | 52.828 | Máx. | 0.0006 | -0.0007 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0008 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.758 | 53.078 | Máx. | 0.0001 | -0.0011 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0013 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 |
| 68.758 | 53.187 | Máx. | 0.0001 | -0.0005 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0000 | -0.0006 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
| 68.776 | 57.634 | Máx. | -0.0998 | 0.1215 | -0.0860 |
| | | Mín. | -0.1156 | 0.1050 | -0.0996 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0165 | 0.0136 |
| 68.779 | 56.114 | Máx. | -0.1303 | -0.0773 | -0.0651 |
| | | Mín. | -0.1508 | -0.0895 | -0.0754 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0122 | 0.0103 |
| 68.795 | 24.651 | Máx. | -0.0014 | -0.0081 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0016 | -0.0094 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0013 | 0.0000 |
| 68.795 | 24.819 | Máx. | -0.0026 | -0.0050 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.0030 | -0.0058 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0008 | 0.0013 |
| 68.795 | 25.069 | Máx. | -0.0034 | -0.0014 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0017 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0002 | 0.0018 |
| 68.795 | 25.319 | Máx. | -0.0033 | 0.0008 | -0.0123 |
| | | Mín. | -0.0038 | 0.0007 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0001 | 0.0019 |
| 68.795 | 25.569 | Máx. | -0.0030 | 0.0014 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.0035 | 0.0012 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 68.795 | 25.819 | Máx. | -0.0026 | 0.0016 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.0030 | 0.0014 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0002 | 0.0017 |
| 68.795 | 26.069 | Máx. | -0.0022 | 0.0018 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.0025 | 0.0016 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0002 | 0.0016 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.795 | 26.319 | Máx. | -0.0017 | 0.0021 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0018 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0003 | 0.0014 |
| 68.795 | 26.569 | Máx. | -0.0011 | 0.0025 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0021 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0012 |
| 68.795 | 26.819 | Máx. | -0.0004 | 0.0027 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.0005 | 0.0024 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0009 |
| 68.795 | 27.069 | Máx. | 0.0003 | 0.0028 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0024 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0004 | 0.0006 |
| 68.795 | 27.319 | Máx. | 0.0011 | 0.0025 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0022 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |
| 68.795 | 27.569 | Máx. | 0.0017 | 0.0019 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0016 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0000 |
| 68.795 | 27.819 | Máx. | 0.0022 | 0.0010 | 0.0013 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0009 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
| 68.795 | 28.069 | Máx. | 0.0023 | -0.0000 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0000 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 68.795 | 28.319 | Máx. | 0.0021 | -0.0009 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0018 | -0.0011 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 |
| 68.795 | 28.569 | Máx. | 0.0016 | -0.0016 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0018 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 |
| 68.795 | 28.819 | Máx. | 0.0009 | -0.0017 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0019 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
| 68.795 | 29.069 | Máx. | 0.0003 | -0.0012 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0014 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
| 68.795 | 29.137 | Máx. | 0.0001 | -0.0012 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0013 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
| 68.816 | 57.881 | Máx. | -0.0678 | 0.1428 | -0.0716 |
| | | Mín. | -0.0785 | 0.1234 | -0.0829 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0195 | 0.0113 |
| 68.820 | 56.360 | Máx. | -0.1421 | -0.0418 | -0.0869 |
| | | Mín. | -0.1644 | -0.0484 | -0.1006 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0066 | 0.0137 |
| 68.857 | 58.128 | Máx. | -0.0322 | 0.1595 | -0.0491 |
| | | Mín. | -0.0373 | 0.1378 | -0.0568 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0217 | 0.0077 |
| 68.860 | 56.607 | Máx. | -0.1442 | -0.0075 | -0.1055 |
| | | Mín. | -0.1670 | -0.0088 | -0.1221 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0012 | 0.0166 |
| 68.875 | 58.239 | Máx. | -0.0150 | 0.1710 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.0173 | 0.1477 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0233 | 0.0038 |
| 68.882 | 55.197 | Máx. | -0.0144 | -0.1424 | 0.0270 |
| | | Mín. | -0.0167 | -0.1647 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0223 | 0.0036 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.901 | 56.854 | Máx. | -0.1375 | 0.0271 | -0.1194 |
| | | Mín. | -0.1592 | 0.0235 | -0.1382 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0037 | 0.0188 |
| 68.904 | 55.333 | Máx. | -0.0345 | -0.1377 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0399 | -0.1593 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0216 | 0.0005 |
| 68.937 | 29.069 | Máx. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 68.939 | 28.819 | Máx. | 0.0012 | -0.0000 | 0.0158 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0001 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0022 |
| 68.941 | 28.569 | Máx. | 0.0017 | -0.0001 | 0.0232 |
| | | Mín. | 0.0015 | -0.0001 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 68.941 | 57.101 | Máx. | -0.1231 | 0.0577 | -0.1273 |
| | | Mín. | -0.1425 | 0.0498 | -0.1473 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0078 | 0.0201 |
| 68.942 | 28.319 | Máx. | 0.0021 | -0.0001 | 0.0281 |
| | | Mín. | 0.0018 | -0.0002 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0038 |
| 68.944 | 28.069 | Máx. | 0.0023 | -0.0002 | 0.0304 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0002 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0041 |
| 68.945 | 55.580 | Máx. | -0.0665 | -0.1197 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.0769 | -0.1385 | -0.0379 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0189 | 0.0052 |
| 68.945 | 27.819 | Máx. | 0.0023 | -0.0002 | 0.0301 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0002 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0041 |
| 68.947 | 27.569 | Máx. | 0.0021 | -0.0002 | 0.0278 |
| | | Mín. | 0.0018 | -0.0002 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0038 |
| 68.948 | 27.319 | Máx. | 0.0018 | -0.0001 | 0.0238 |
| | | Mín. | 0.0015 | -0.0002 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 68.950 | 27.069 | Máx. | 0.0014 | -0.0001 | 0.0188 |
| | | Mín. | 0.0012 | -0.0001 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0026 |
| 68.952 | 26.819 | Máx. | 0.0010 | -0.0001 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0001 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0018 |
| 68.953 | 26.569 | Máx. | 0.0006 | -0.0001 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0001 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0011 |
| 68.955 | 26.319 | Máx. | 0.0002 | -0.0000 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0000 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 68.956 | 26.069 | Máx. | -0.0001 | -0.0000 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0000 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 68.958 | 25.819 | Máx. | -0.0003 | 0.0000 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0000 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 68.959 | 25.569 | Máx. | -0.0005 | 0.0000 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.0005 | 0.0000 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.961 | 25.319 | Máx. | -0.0006 | 0.0001 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.0000 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0012 |
| 68.962 | 25.069 | Máx. | -0.0010 | 0.0001 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0001 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0022 |
| 68.964 | 24.819 | Máx. | -0.0008 | 0.0001 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.0009 | 0.0001 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0017 |
| 68.982 | 57.347 | Máx. | -0.1026 | 0.0815 | -0.1275 |
| | | Mín. | -0.1188 | 0.0704 | -0.1476 |
| | | Dif. | 0.0162 | 0.0111 | 0.0201 |
| 68.985 | 55.827 | Máx. | -0.0914 | -0.0930 | -0.0625 |
| | | Mín. | -0.1058 | -0.1077 | -0.0724 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0147 | 0.0099 |
| 68.997 | 41.828 | Máx. | -0.0015 | -0.0000 | -0.0149 |
| | | Mín. | -0.0017 | -0.0000 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0022 |
| 68.997 | 42.078 | Máx. | -0.0031 | -0.0000 | -0.0313 |
| | | Mín. | -0.0036 | -0.0000 | -0.0359 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0046 |
| 68.997 | 42.328 | Máx. | -0.0041 | -0.0000 | -0.0414 |
| | | Mín. | -0.0047 | -0.0000 | -0.0474 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0060 |
| 68.997 | 42.578 | Máx. | -0.0041 | -0.0000 | -0.0408 |
| | | Mín. | -0.0046 | -0.0000 | -0.0457 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0049 |
| 68.997 | 42.828 | Máx. | -0.0044 | -0.0000 | -0.0441 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0000 | -0.0498 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0056 |
| 68.997 | 43.078 | Máx. | -0.0048 | 0.0000 | -0.0478 |
| | | Mín. | -0.0055 | 0.0000 | -0.0547 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0069 |
| 68.997 | 43.328 | Máx. | -0.0046 | 0.0000 | -0.0457 |
| | | Mín. | -0.0052 | 0.0000 | -0.0523 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0066 |
| 68.997 | 43.578 | Máx. | -0.0042 | 0.0000 | -0.0416 |
| | | Mín. | -0.0048 | 0.0000 | -0.0475 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0059 |
| 68.997 | 43.828 | Máx. | -0.0031 | 0.0000 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.0034 | 0.0000 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0031 |
| 68.997 | 44.078 | Máx. | -0.0033 | 0.0000 | -0.0334 |
| | | Mín. | -0.0038 | 0.0000 | -0.0377 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0043 |
| 68.997 | 44.328 | Máx. | -0.0035 | -0.0000 | -0.0346 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0000 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0049 |
| 68.997 | 44.578 | Máx. | -0.0037 | -0.0000 | -0.0365 |
| | | Mín. | -0.0042 | -0.0000 | -0.0417 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0052 |
| 68.997 | 44.828 | Máx. | -0.0042 | -0.0000 | -0.0420 |
| | | Mín. | -0.0048 | -0.0000 | -0.0478 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0058 |
| 68.997 | 45.078 | Máx. | -0.0051 | -0.0000 | -0.0506 |
| | | Mín. | -0.0057 | -0.0001 | -0.0569 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0062 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.997 | 45.328 | Máx. | -0.0082 | -0.0001 | -0.0817 |
| | | Mín. | -0.0094 | -0.0001 | -0.0938 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0122 |
| 68.997 | 45.578 | Máx. | -0.0113 | -0.0001 | -0.1133 |
| | | Mín. | -0.0131 | -0.0001 | -0.1306 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0000 | 0.0173 |
| 68.997 | 45.828 | Máx. | -0.0148 | -0.0001 | -0.1481 |
| | | Mín. | -0.0171 | -0.0001 | -0.1707 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0000 | 0.0227 |
| 68.997 | 46.078 | Máx. | -0.0180 | -0.0001 | -0.1800 |
| | | Mín. | -0.0207 | -0.0001 | -0.2072 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0000 | 0.0272 |
| 68.997 | 46.328 | Máx. | -0.0209 | -0.0001 | -0.2089 |
| | | Mín. | -0.0240 | -0.0001 | -0.2402 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0000 | 0.0313 |
| 68.997 | 46.578 | Máx. | -0.0239 | -0.0000 | -0.2390 |
| | | Mín. | -0.0276 | -0.0001 | -0.2759 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0000 | 0.0368 |
| 68.997 | 46.828 | Máx. | -0.0255 | -0.0000 | -0.2548 |
| | | Mín. | -0.0294 | -0.0000 | -0.2942 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0000 | 0.0394 |
| 68.997 | 47.078 | Máx. | -0.0259 | 0.0000 | -0.2587 |
| | | Mín. | -0.0299 | 0.0000 | -0.2987 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0000 | 0.0400 |
| 68.997 | 47.328 | Máx. | -0.0248 | 0.0000 | -0.2476 |
| | | Mín. | -0.0285 | 0.0000 | -0.2853 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0000 | 0.0377 |
| 68.997 | 47.578 | Máx. | -0.0231 | 0.0001 | -0.2312 |
| | | Mín. | -0.0266 | 0.0000 | -0.2663 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0000 | 0.0352 |
| 68.997 | 47.828 | Máx. | -0.0209 | 0.0001 | -0.2094 |
| | | Mín. | -0.0242 | 0.0001 | -0.2417 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0000 | 0.0323 |
| 68.997 | 48.078 | Máx. | -0.0178 | 0.0001 | -0.1783 |
| | | Mín. | -0.0206 | 0.0001 | -0.2058 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0000 | 0.0275 |
| 68.997 | 48.328 | Máx. | -0.0144 | 0.0001 | -0.1439 |
| | | Mín. | -0.0166 | 0.0001 | -0.1660 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0000 | 0.0221 |
| 68.997 | 48.578 | Máx. | -0.0107 | 0.0001 | -0.1071 |
| | | Mín. | -0.0123 | 0.0001 | -0.1228 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0000 | 0.0157 |
| 68.997 | 48.828 | Máx. | -0.0084 | 0.0001 | -0.0837 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0001 | -0.0961 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0124 |
| 68.997 | 49.078 | Máx. | -0.0067 | 0.0000 | -0.0673 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0000 | -0.0775 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0000 | 0.0102 |
| 68.997 | 49.328 | Máx. | -0.0058 | 0.0000 | -0.0579 |
| | | Mín. | -0.0067 | 0.0000 | -0.0667 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0000 | 0.0088 |
| 68.997 | 49.578 | Máx. | -0.0055 | -0.0000 | -0.0555 |
| | | Mín. | -0.0064 | -0.0000 | -0.0638 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0000 | 0.0083 |
| 68.997 | 49.828 | Máx. | -0.0054 | -0.0000 | -0.0539 |
| | | Mín. | -0.0061 | -0.0000 | -0.0612 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0073 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.997 | 50.078 | Máx. | -0.0065 | -0.0000 | -0.0650 |
| | | Mín. | -0.0075 | -0.0000 | -0.0748 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0000 | 0.0098 |
| 68.997 | 50.328 | Máx. | -0.0071 | -0.0000 | -0.0715 |
| | | Mín. | -0.0082 | -0.0000 | -0.0824 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0109 |
| 68.997 | 50.578 | Máx. | -0.0075 | -0.0000 | -0.0753 |
| | | Mín. | -0.0087 | -0.0000 | -0.0869 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0115 |
| 68.997 | 50.828 | Máx. | -0.0075 | 0.0000 | -0.0752 |
| | | Mín. | -0.0087 | 0.0000 | -0.0866 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0114 |
| 68.997 | 51.078 | Máx. | -0.0068 | 0.0000 | -0.0683 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0000 | -0.0781 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0000 | 0.0098 |
| 68.997 | 51.328 | Máx. | -0.0065 | 0.0000 | -0.0654 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0000 | -0.0754 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0000 | 0.0100 |
| 68.997 | 51.578 | Máx. | -0.0055 | 0.0000 | -0.0551 |
| | | Mín. | -0.0064 | 0.0000 | -0.0636 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0000 | 0.0085 |
| 68.997 | 51.828 | Máx. | -0.0041 | 0.0000 | -0.0409 |
| | | Mín. | -0.0047 | 0.0000 | -0.0472 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0063 |
| 68.997 | 52.078 | Máx. | -0.0023 | 0.0000 | -0.0235 |
| | | Mín. | -0.0027 | 0.0000 | -0.0269 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0034 |
| 68.997 | 52.328 | Máx. | -0.0006 | 0.0000 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.0000 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0006 |
| 68.997 | 52.578 | Máx. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 68.997 | 52.828 | Máx. | 0.0001 | -0.0000 | 0.0013 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0000 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 68.997 | 53.078 | Máx. | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69.008 | 31.187 | Máx. | -0.0011 | -0.0110 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0013 | -0.0127 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0000 |
| 69.008 | 31.328 | Máx. | -0.0026 | -0.0093 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.0030 | -0.0108 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0015 | 0.0015 |
| 69.008 | 31.578 | Máx. | -0.0046 | -0.0058 | -0.0171 |
| | | Mín. | -0.0053 | -0.0067 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0009 | 0.0027 |
| 69.008 | 31.828 | Máx. | -0.0055 | -0.0017 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.0064 | -0.0020 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0003 | 0.0033 |
| 69.008 | 32.078 | Máx. | -0.0054 | 0.0025 | -0.0211 |
| | | Mín. | -0.0063 | 0.0022 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0003 | 0.0033 |
| 69.008 | 32.328 | Máx. | -0.0043 | 0.0062 | -0.0183 |
| | | Mín. | -0.0050 | 0.0054 | -0.0212 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0009 | 0.0029 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 32.578 | Máx. | -0.0025 | 0.0091 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.0029 | 0.0079 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0012 | 0.0021 |
| 69.008 | 32.828 | Máx. | -0.0000 | 0.0112 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.0000 | 0.0096 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0015 | 0.0011 |
| 69.008 | 33.078 | Máx. | 0.0032 | 0.0122 | 0.0009 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0105 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0017 | 0.0001 |
| 69.008 | 33.328 | Máx. | 0.0066 | 0.0116 | 0.0102 |
| | | Mín. | 0.0057 | 0.0100 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0016 | 0.0014 |
| 69.008 | 33.578 | Máx. | 0.0095 | 0.0079 | 0.0178 |
| | | Mín. | 0.0082 | 0.0068 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0011 | 0.0024 |
| 69.008 | 33.828 | Máx. | 0.0109 | -0.0018 | 0.0189 |
| | | Mín. | 0.0094 | -0.0021 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0003 | 0.0026 |
| 69.008 | 34.078 | Máx. | 0.0088 | -0.0221 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0076 | -0.0256 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0035 | 0.0007 |
| 69.008 | 34.328 | Máx. | -0.0017 | -0.0704 | -0.0278 |
| | | Mín. | -0.0019 | -0.0815 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0111 | 0.0044 |
| 69.008 | 34.578 | Máx. | -0.0306 | -0.1735 | -0.0659 |
| | | Mín. | -0.0354 | -0.2008 | -0.0763 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0273 | 0.0104 |
| 69.008 | 34.828 | Máx. | -0.0900 | -0.2738 | -0.0718 |
| | | Mín. | -0.1041 | -0.3169 | -0.0831 |
| | | Dif. | 0.0141 | 0.0431 | 0.0113 |
| 69.008 | 35.078 | Máx. | -0.1675 | -0.3176 | -0.0809 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.3675 | -0.0936 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0499 | 0.0127 |
| 69.008 | 35.328 | Máx. | -0.2497 | -0.3183 | -0.1001 |
| | | Mín. | -0.2890 | -0.3683 | -0.1158 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0500 | 0.0157 |
| 69.008 | 35.578 | Máx. | -0.3277 | -0.2897 | -0.1249 |
| | | Mín. | -0.3792 | -0.3351 | -0.1446 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0454 | 0.0197 |
| 69.008 | 35.828 | Máx. | -0.3954 | -0.2401 | -0.1502 |
| | | Mín. | -0.4575 | -0.2777 | -0.1738 |
| | | Dif. | 0.0621 | 0.0376 | 0.0236 |
| 69.008 | 36.078 | Máx. | -0.4484 | -0.1753 | -0.1719 |
| | | Mín. | -0.5188 | -0.2027 | -0.1990 |
| | | Dif. | 0.0704 | 0.0274 | 0.0271 |
| 69.008 | 36.328 | Máx. | -0.4835 | -0.0996 | -0.1872 |
| | | Mín. | -0.5594 | -0.1150 | -0.2167 |
| | | Dif. | 0.0759 | 0.0154 | 0.0295 |
| 69.008 | 36.578 | Máx. | -0.4985 | -0.0168 | -0.1943 |
| | | Mín. | -0.5767 | -0.0192 | -0.2250 |
| | | Dif. | 0.0782 | 0.0024 | 0.0306 |
| 69.008 | 36.828 | Máx. | -0.4921 | 0.0806 | -0.1925 |
| | | Mín. | -0.5691 | 0.0694 | -0.2228 |
| | | Dif. | 0.0771 | 0.0112 | 0.0303 |
| 69.008 | 37.078 | Máx. | -0.4638 | 0.1803 | -0.1814 |
| | | Mín. | -0.5363 | 0.1556 | -0.2100 |
| | | Dif. | 0.0726 | 0.0247 | 0.0286 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 37.328 | Máx. | -0.4141 | 0.2756 | -0.1616 |
| | | Mín. | -0.4788 | 0.2379 | -0.1871 |
| | | Dif. | 0.0647 | 0.0376 | 0.0255 |
| 69.008 | 37.578 | Máx. | -0.3446 | 0.3616 | -0.1340 |
| | | Mín. | -0.3983 | 0.3124 | -0.1552 |
| | | Dif. | 0.0537 | 0.0492 | 0.0212 |
| 69.008 | 37.828 | Máx. | -0.2576 | 0.4331 | -0.1000 |
| | | Mín. | -0.2976 | 0.3744 | -0.1159 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0587 | 0.0158 |
| 69.008 | 38.078 | Máx. | -0.1570 | 0.4833 | -0.0612 |
| | | Mín. | -0.1812 | 0.4181 | -0.0710 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0652 | 0.0097 |
| 69.008 | 38.328 | Máx. | -0.0481 | 0.5023 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.0555 | 0.4354 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0669 | 0.0031 |
| 69.008 | 38.337 | Máx. | -0.0431 | 0.4959 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0496 | 0.4308 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0651 | 0.0000 |
| 69.022 | 57.594 | Máx. | -0.0780 | 0.0973 | -0.1181 |
| | | Mín. | -0.0903 | 0.0841 | -0.1367 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0133 | 0.0186 |
| 69.026 | 56.073 | Máx. | -0.1078 | -0.0620 | -0.0907 |
| | | Mín. | -0.1247 | -0.0718 | -0.1050 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0098 | 0.0143 |
| 69.063 | 57.841 | Máx. | -0.0514 | 0.1075 | -0.0957 |
| | | Mín. | -0.0595 | 0.0929 | -0.1108 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0146 | 0.0151 |
| 69.066 | 56.320 | Máx. | -0.1150 | -0.0300 | -0.1161 |
| | | Mín. | -0.1331 | -0.0348 | -0.1344 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0048 | 0.0183 |
| 69.087 | 29.069 | Máx. | -0.0004 | 0.0000 | 0.0066 |
| | | Mín. | -0.0005 | 0.0000 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 69.089 | 28.819 | Máx. | -0.0010 | -0.0000 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.0012 | -0.0001 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0022 |
| 69.091 | 28.569 | Máx. | -0.0015 | -0.0001 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.0017 | -0.0001 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 69.092 | 28.319 | Máx. | -0.0018 | -0.0001 | 0.0281 |
| | | Mín. | -0.0021 | -0.0002 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0038 |
| 69.094 | 28.069 | Máx. | -0.0020 | -0.0002 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.0023 | -0.0002 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0041 |
| 69.095 | 27.819 | Máx. | -0.0020 | -0.0002 | 0.0301 |
| | | Mín. | -0.0023 | -0.0002 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0041 |
| 69.097 | 27.569 | Máx. | -0.0018 | -0.0002 | 0.0278 |
| | | Mín. | -0.0021 | -0.0002 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0038 |
| 69.098 | 27.319 | Máx. | -0.0015 | -0.0001 | 0.0238 |
| | | Mín. | -0.0018 | -0.0002 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0032 |
| 69.100 | 27.069 | Máx. | -0.0012 | -0.0001 | 0.0188 |
| | | Mín. | -0.0014 | -0.0001 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.102 | 26.819 | Máx. | -0.0009 | -0.0001 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.0010 | -0.0001 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0018 |
| 69.103 | 26.569 | Máx. | -0.0005 | -0.0001 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.0006 | -0.0001 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0011 |
| 69.103 | 58.087 | Máx. | -0.0234 | 0.1134 | -0.0610 |
| | | Mín. | -0.0271 | 0.0980 | -0.0706 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0155 | 0.0096 |
| 69.105 | 26.319 | Máx. | -0.0002 | -0.0000 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.0000 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 69.106 | 26.069 | Máx. | 0.0001 | -0.0000 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0000 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 69.107 | 56.567 | Máx. | -0.1135 | -0.0002 | -0.1372 |
| | | Mín. | -0.1314 | -0.0003 | -0.1589 |
| | | Dif. | 0.0179 | 0.0001 | 0.0216 |
| 69.108 | 25.819 | Máx. | 0.0003 | 0.0000 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0000 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| 69.109 | 25.569 | Máx. | 0.0005 | 0.0000 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0000 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 69.111 | 25.319 | Máx. | 0.0007 | 0.0001 | -0.0075 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.0000 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0012 |
| 69.112 | 25.069 | Máx. | 0.0012 | 0.0001 | -0.0138 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0001 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0022 |
| 69.122 | 58.199 | Máx. | -0.0107 | 0.1221 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.0124 | 0.1055 | -0.0202 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0166 | 0.0027 |
| 69.129 | 55.156 | Máx. | -0.0113 | -0.1111 | 0.0210 |
| | | Mín. | -0.0130 | -0.1281 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0170 | 0.0028 |
| 69.147 | 56.813 | Máx. | -0.1043 | 0.0292 | -0.1522 |
| | | Mín. | -0.1207 | 0.0252 | -0.1762 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0040 | 0.0240 |
| 69.151 | 55.293 | Máx. | -0.0276 | -0.1091 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.0319 | -0.1262 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0171 | 0.0016 |
| 69.188 | 57.060 | Máx. | -0.0889 | 0.0522 | -0.1599 |
| | | Mín. | -0.1029 | 0.0451 | -0.1851 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0071 | 0.0252 |
| 69.192 | 55.539 | Máx. | -0.0522 | -0.0929 | -0.0451 |
| | | Mín. | -0.0604 | -0.1075 | -0.0522 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0146 | 0.0071 |
| 69.195 | 31.328 | Máx. | -0.0005 | -0.0000 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.0005 | -0.0000 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 69.195 | 31.578 | Máx. | -0.0008 | -0.0000 | -0.0111 |
| | | Mín. | -0.0010 | -0.0000 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0018 |
| 69.195 | 31.828 | Máx. | -0.0010 | -0.0000 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.0012 | -0.0000 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.195 | 32.078 | Máx. | -0.0009 | -0.0000 | -0.0124 |
| | | Mín. | -0.0011 | -0.0000 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0020 |
| 69.195 | 32.328 | Máx. | -0.0005 | -0.0000 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.0005 | -0.0000 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 69.195 | 32.578 | Máx. | 0.0003 | -0.0000 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0000 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| 69.195 | 32.828 | Máx. | 0.0014 | -0.0000 | 0.0192 |
| | | Mín. | 0.0012 | -0.0000 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0026 |
| 69.195 | 33.078 | Máx. | 0.0027 | -0.0000 | 0.0356 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0000 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0049 |
| 69.195 | 33.328 | Máx. | 0.0038 | -0.0000 | 0.0509 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0000 | 0.0440 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0069 |
| 69.195 | 33.578 | Máx. | 0.0047 | -0.0000 | 0.0628 |
| | | Mín. | 0.0041 | -0.0000 | 0.0543 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0086 |
| 69.195 | 33.828 | Máx. | 0.0052 | -0.0000 | 0.0688 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0000 | 0.0595 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0094 |
| 69.195 | 34.078 | Máx. | 0.0050 | -0.0001 | 0.0662 |
| | | Mín. | 0.0043 | -0.0001 | 0.0572 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0090 |
| 69.195 | 34.328 | Máx. | 0.0039 | -0.0009 | 0.0522 |
| | | Mín. | 0.0034 | -0.0010 | 0.0451 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0001 | 0.0071 |
| 69.229 | 57.307 | Máx. | -0.0691 | 0.0673 | -0.1586 |
| | | Mín. | -0.0800 | 0.0581 | -0.1836 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0092 | 0.0250 |
| 69.232 | 55.786 | Máx. | -0.0701 | -0.0691 | -0.0792 |
| | | Mín. | -0.0812 | -0.0800 | -0.0917 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0109 | 0.0125 |
| 69.236 | 25.069 | Máx. | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69.258 | 34.484 | Máx. | -0.0000 | -0.0034 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0000 | -0.0040 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 |
| 69.258 | 34.578 | Máx. | -0.0148 | -0.1338 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.0171 | -0.1548 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0210 | 0.0016 |
| 69.258 | 34.828 | Máx. | -0.0763 | -0.2643 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.0883 | -0.3058 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0416 | 0.0017 |
| 69.258 | 35.078 | Máx. | -0.1510 | -0.2948 | -0.0448 |
| | | Mín. | -0.1747 | -0.3411 | -0.0519 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0463 | 0.0070 |
| 69.258 | 35.328 | Máx. | -0.2265 | -0.2879 | -0.0832 |
| | | Mín. | -0.2621 | -0.3330 | -0.0962 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0452 | 0.0131 |
| 69.258 | 35.578 | Máx. | -0.2966 | -0.2581 | -0.1218 |
| | | Mín. | -0.3432 | -0.2986 | -0.1409 |
| | | Dif. | 0.0466 | 0.0405 | 0.0191 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 35.828 | Máx. | -0.3567 | -0.2119 | -0.1570 |
| | | Mín. | -0.4127 | -0.2451 | -0.1817 |
| | | Dif. | 0.0560 | 0.0332 | 0.0247 |
| 69.258 | 36.078 | Máx. | -0.4033 | -0.1536 | -0.1856 |
| | | Mín. | -0.4666 | -0.1775 | -0.2148 |
| | | Dif. | 0.0633 | 0.0239 | 0.0292 |
| 69.258 | 36.328 | Máx. | -0.4340 | -0.0865 | -0.2054 |
| | | Mín. | -0.5021 | -0.0998 | -0.2377 |
| | | Dif. | 0.0681 | 0.0134 | 0.0323 |
| 69.258 | 36.578 | Máx. | -0.4469 | -0.0134 | -0.2149 |
| | | Mín. | -0.5169 | -0.0153 | -0.2487 |
| | | Dif. | 0.0700 | 0.0018 | 0.0338 |
| 69.258 | 36.828 | Máx. | -0.4408 | 0.0729 | -0.2136 |
| | | Mín. | -0.5098 | 0.0628 | -0.2471 |
| | | Dif. | 0.0690 | 0.0101 | 0.0336 |
| 69.258 | 37.078 | Máx. | -0.4154 | 0.1613 | -0.2015 |
| | | Mín. | -0.4804 | 0.1392 | -0.2332 |
| | | Dif. | 0.0650 | 0.0221 | 0.0316 |
| 69.258 | 37.328 | Máx. | -0.3711 | 0.2462 | -0.1794 |
| | | Mín. | -0.4290 | 0.2126 | -0.2076 |
| | | Dif. | 0.0579 | 0.0336 | 0.0281 |
| 69.258 | 37.578 | Máx. | -0.3089 | 0.3234 | -0.1484 |
| | | Mín. | -0.3570 | 0.2794 | -0.1717 |
| | | Dif. | 0.0481 | 0.0440 | 0.0232 |
| 69.258 | 37.828 | Máx. | -0.2311 | 0.3878 | -0.1101 |
| | | Mín. | -0.2669 | 0.3352 | -0.1272 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0526 | 0.0172 |
| 69.258 | 38.078 | Máx. | -0.1409 | 0.4332 | -0.0663 |
| | | Mín. | -0.1627 | 0.3749 | -0.0766 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0584 | 0.0103 |
| 69.258 | 38.328 | Máx. | -0.0433 | 0.4516 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0499 | 0.3914 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0601 | 0.0030 |
| 69.258 | 38.337 | Máx. | -0.0390 | 0.4488 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0449 | 0.3896 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0592 | 0.0000 |
| 69.269 | 57.553 | Máx. | -0.0472 | 0.0705 | -0.1474 |
| | | Mín. | -0.0547 | 0.0609 | -0.1707 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0096 | 0.0232 |
| 69.273 | 56.033 | Máx. | -0.0802 | -0.0417 | -0.1105 |
| | | Mín. | -0.0928 | -0.0483 | -0.1279 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.0066 | 0.0174 |
| 69.295 | 25.155 | Máx. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| 69.295 | 25.319 | Máx. | 0.0003 | -0.0002 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0002 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 69.295 | 25.569 | Máx. | -0.0001 | -0.0020 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0023 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0002 |
| 69.295 | 25.819 | Máx. | -0.0008 | -0.0037 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0010 | -0.0043 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0007 |
| 69.295 | 26.069 | Máx. | -0.0020 | -0.0053 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.0023 | -0.0061 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0008 | 0.0014 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.295 | 26.319 | Máx. | -0.0034 | -0.0064 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0074 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0010 | 0.0023 |
| 69.295 | 26.569 | Máx. | -0.0051 | -0.0072 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.0059 | -0.0084 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0011 | 0.0034 |
| 69.295 | 26.819 | Máx. | -0.0070 | -0.0076 | 0.0338 |
| | | Mín. | -0.0081 | -0.0088 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0012 | 0.0046 |
| 69.295 | 27.069 | Máx. | -0.0088 | -0.0073 | 0.0425 |
| | | Mín. | -0.0102 | -0.0084 | 0.0367 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0011 | 0.0058 |
| 69.295 | 27.319 | Máx. | -0.0105 | -0.0063 | 0.0503 |
| | | Mín. | -0.0121 | -0.0072 | 0.0435 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0010 | 0.0069 |
| 69.295 | 27.569 | Máx. | -0.0118 | -0.0044 | 0.0564 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.0051 | 0.0487 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0007 | 0.0077 |
| 69.295 | 27.819 | Máx. | -0.0126 | -0.0018 | 0.0598 |
| | | Mín. | -0.0146 | -0.0021 | 0.0516 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0003 | 0.0082 |
| 69.295 | 28.069 | Máx. | -0.0127 | 0.0018 | 0.0597 |
| | | Mín. | -0.0147 | 0.0016 | 0.0515 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0002 | 0.0081 |
| 69.295 | 28.319 | Máx. | -0.0118 | 0.0064 | 0.0553 |
| | | Mín. | -0.0137 | 0.0056 | 0.0477 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0009 | 0.0075 |
| 69.295 | 28.569 | Máx. | -0.0100 | 0.0115 | 0.0461 |
| | | Mín. | -0.0116 | 0.0099 | 0.0398 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0016 | 0.0063 |
| 69.295 | 28.819 | Máx. | -0.0070 | 0.0165 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.0082 | 0.0142 | 0.0277 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0022 | 0.0044 |
| 69.295 | 29.069 | Máx. | -0.0031 | 0.0204 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.0036 | 0.0176 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0028 | 0.0019 |
| 69.295 | 29.137 | Máx. | -0.0018 | 0.0213 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0021 | 0.0184 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0029 | 0.0000 |
| 69.303 | 58.055 | Máx. | -0.0120 | 0.0196 | -0.0779 |
| | | Mín. | -0.0138 | 0.0170 | -0.0902 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0027 | 0.0123 |
| 69.310 | 57.800 | Máx. | -0.0270 | 0.0578 | -0.1267 |
| | | Mín. | -0.0312 | 0.0499 | -0.1467 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0079 | 0.0200 |
| 69.313 | 56.279 | Máx. | -0.0820 | -0.0137 | -0.1380 |
| | | Mín. | -0.0949 | -0.0159 | -0.1598 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0022 | 0.0217 |
| 69.330 | 57.927 | Máx. | -0.0188 | 0.0308 | -0.1225 |
| | | Mín. | -0.0218 | 0.0266 | -0.1418 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0042 | 0.0193 |
| 69.345 | 31.328 | Máx. | 0.0005 | -0.0000 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0000 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 69.345 | 31.578 | Máx. | 0.0010 | -0.0000 | -0.0111 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0000 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.345 | 31.828 | Máx. | 0.0012 | -0.0000 | -0.0138 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0000 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0022 |
| 69.345 | 32.078 | Máx. | 0.0011 | -0.0000 | -0.0124 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0000 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0020 |
| 69.345 | 32.328 | Máx. | 0.0005 | -0.0000 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0000 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 |
| 69.345 | 32.578 | Máx. | -0.0003 | -0.0000 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.0000 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| 69.345 | 32.828 | Máx. | -0.0012 | -0.0000 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.0014 | -0.0000 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0026 |
| 69.345 | 33.078 | Máx. | -0.0023 | -0.0000 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.0027 | -0.0000 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0049 |
| 69.345 | 33.328 | Máx. | -0.0033 | -0.0000 | 0.0509 |
| | | Mín. | -0.0038 | -0.0000 | 0.0440 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0000 | 0.0069 |
| 69.345 | 33.578 | Máx. | -0.0041 | -0.0000 | 0.0628 |
| | | Mín. | -0.0047 | -0.0000 | 0.0543 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0086 |
| 69.345 | 33.828 | Máx. | -0.0045 | -0.0000 | 0.0688 |
| | | Mín. | -0.0052 | -0.0000 | 0.0595 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0094 |
| 69.345 | 34.078 | Máx. | -0.0043 | -0.0001 | 0.0662 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0001 | 0.0572 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0090 |
| 69.345 | 34.328 | Máx. | -0.0034 | -0.0009 | 0.0522 |
| | | Mín. | -0.0039 | -0.0010 | 0.0451 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0001 | 0.0071 |
| 69.354 | 56.526 | Máx. | -0.0760 | 0.0127 | -0.1609 |
| | | Mín. | -0.0880 | 0.0110 | -0.1862 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0017 | 0.0253 |
| 69.359 | 57.792 | Máx. | -0.0209 | 0.0341 | -0.1361 |
| | | Mín. | -0.0242 | 0.0295 | -0.1576 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0047 | 0.0215 |
| 69.375 | 55.116 | Máx. | -0.0099 | -0.0748 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.0115 | -0.0864 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0116 | 0.0025 |
| 69.394 | 56.773 | Máx. | -0.0639 | 0.0345 | -0.1760 |
| | | Mín. | -0.0740 | 0.0299 | -0.2038 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0047 | 0.0277 |
| 69.398 | 55.252 | Máx. | -0.0206 | -0.0740 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.0239 | -0.0855 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0115 | 0.0026 |
| 69.408 | 25.319 | Máx. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 69.416 | 57.529 | Máx. | -0.0253 | 0.0413 | -0.1650 |
| | | Mín. | -0.0293 | 0.0357 | -0.1910 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0056 | 0.0260 |
| 69.435 | 57.020 | Máx. | -0.0472 | 0.0482 | -0.1839 |
| | | Mín. | -0.0546 | 0.0417 | -0.2129 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0066 | 0.0290 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.438 | 55.499 | Máx. | -0.0365 | -0.0611 | -0.0538 |
| | | Mín. | -0.0422 | -0.0707 | -0.0622 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0096 | 0.0084 |
| 69.473 | 57.267 | Máx. | -0.0288 | 0.0470 | -0.1878 |
| | | Mín. | -0.0334 | 0.0406 | -0.2174 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0064 | 0.0296 |
| 69.474 | 57.261 | Máx. | -0.0288 | 0.0470 | -0.1878 |
| | | Mín. | -0.0334 | 0.0406 | -0.2174 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0064 | 0.0296 |
| 69.479 | 55.746 | Máx. | -0.0464 | -0.0404 | -0.0898 |
| | | Mín. | -0.0537 | -0.0468 | -0.1039 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0064 | 0.0141 |
| 69.508 | 31.187 | Máx. | 0.0002 | 0.0023 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.0019 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 69.508 | 31.328 | Máx. | 0.0006 | 0.0026 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0023 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 |
| 69.508 | 31.578 | Máx. | 0.0014 | 0.0025 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0012 | 0.0022 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 |
| 69.508 | 31.828 | Máx. | 0.0019 | 0.0000 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0000 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0008 |
| 69.508 | 32.078 | Máx. | 0.0014 | -0.0048 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.0012 | -0.0056 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0008 | 0.0005 |
| 69.508 | 32.164 | Máx. | 0.0007 | -0.0080 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0006 | -0.0093 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0013 | 0.0000 |
| 69.508 | 32.314 | Máx. | -0.0006 | -0.0080 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0007 | -0.0093 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0013 | 0.0000 |
| 69.508 | 32.328 | Máx. | -0.0006 | -0.0100 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.0007 | -0.0116 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0016 | 0.0007 |
| 69.508 | 32.578 | Máx. | -0.0036 | -0.0149 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.0042 | -0.0173 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0024 | 0.0033 |
| 69.508 | 32.828 | Máx. | -0.0077 | -0.0170 | 0.0457 |
| | | Mín. | -0.0089 | -0.0197 | 0.0395 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0027 | 0.0062 |
| 69.508 | 33.078 | Máx. | -0.0118 | -0.0161 | 0.0677 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.0187 | 0.0584 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0025 | 0.0092 |
| 69.508 | 33.328 | Máx. | -0.0154 | -0.0130 | 0.0869 |
| | | Mín. | -0.0178 | -0.0151 | 0.0751 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0021 | 0.0119 |
| 69.508 | 33.578 | Máx. | -0.0180 | -0.0086 | 0.1017 |
| | | Mín. | -0.0209 | -0.0100 | 0.0879 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0014 | 0.0139 |
| 69.508 | 33.828 | Máx. | -0.0193 | -0.0046 | 0.1121 |
| | | Mín. | -0.0224 | -0.0054 | 0.0968 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0007 | 0.0153 |
| 69.508 | 34.078 | Máx. | -0.0198 | -0.0073 | 0.1207 |
| | | Mín. | -0.0229 | -0.0084 | 0.1043 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0011 | 0.0165 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 34.328 | Máx. | -0.0226 | -0.0354 | 0.1323 |
| | | Mín. | -0.0262 | -0.0409 | 0.1142 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0056 | 0.0180 |
| 69.508 | 34.578 | Máx. | -0.0404 | -0.1228 | 0.1278 |
| | | Mín. | -0.0467 | -0.1421 | 0.1104 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0193 | 0.0174 |
| 69.508 | 34.828 | Máx. | -0.0856 | -0.2096 | 0.0669 |
| | | Mín. | -0.0990 | -0.2425 | 0.0577 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0329 | 0.0091 |
| 69.508 | 35.078 | Máx. | -0.1456 | -0.2426 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.1685 | -0.2807 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0229 | 0.0381 | 0.0007 |
| 69.508 | 35.328 | Máx. | -0.2082 | -0.2392 | -0.0641 |
| | | Mín. | -0.2409 | -0.2767 | -0.0742 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0375 | 0.0100 |
| 69.508 | 35.578 | Máx. | -0.2665 | -0.2141 | -0.1177 |
| | | Mín. | -0.3083 | -0.2477 | -0.1362 |
| | | Dif. | 0.0419 | 0.0336 | 0.0185 |
| 69.508 | 35.828 | Máx. | -0.3163 | -0.1751 | -0.1634 |
| | | Mín. | -0.3659 | -0.2024 | -0.1891 |
| | | Dif. | 0.0497 | 0.0274 | 0.0257 |
| 69.508 | 36.078 | Máx. | -0.3547 | -0.1262 | -0.1992 |
| | | Mín. | -0.4104 | -0.1458 | -0.2304 |
| | | Dif. | 0.0557 | 0.0196 | 0.0313 |
| 69.508 | 36.328 | Máx. | -0.3798 | -0.0700 | -0.2233 |
| | | Mín. | -0.4394 | -0.0808 | -0.2583 |
| | | Dif. | 0.0596 | 0.0108 | 0.0351 |
| 69.508 | 36.578 | Máx. | -0.3900 | -0.0087 | -0.2349 |
| | | Mín. | -0.4511 | -0.0098 | -0.2717 |
| | | Dif. | 0.0611 | 0.0011 | 0.0369 |
| 69.508 | 36.828 | Máx. | -0.3842 | 0.0648 | -0.2338 |
| | | Mín. | -0.4444 | 0.0557 | -0.2705 |
| | | Dif. | 0.0601 | 0.0090 | 0.0367 |
| 69.508 | 37.078 | Máx. | -0.3621 | 0.1403 | -0.2207 |
| | | Mín. | -0.4186 | 0.1210 | -0.2552 |
| | | Dif. | 0.0566 | 0.0192 | 0.0346 |
| 69.508 | 37.328 | Máx. | -0.3236 | 0.2135 | -0.1964 |
| | | Mín. | -0.3740 | 0.1844 | -0.2271 |
| | | Dif. | 0.0505 | 0.0291 | 0.0307 |
| 69.508 | 37.578 | Máx. | -0.2696 | 0.2807 | -0.1623 |
| | | Mín. | -0.3116 | 0.2425 | -0.1875 |
| | | Dif. | 0.0420 | 0.0382 | 0.0253 |
| 69.508 | 37.828 | Máx. | -0.2020 | 0.3372 | -0.1201 |
| | | Mín. | -0.2334 | 0.2916 | -0.1387 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0456 | 0.0186 |
| 69.508 | 38.078 | Máx. | -0.1235 | 0.3780 | -0.0722 |
| | | Mín. | -0.1427 | 0.3271 | -0.0833 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0509 | 0.0111 |
| 69.508 | 38.328 | Máx. | -0.0382 | 0.3977 | -0.0219 |
| | | Mín. | -0.0441 | 0.3445 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0532 | 0.0033 |
| 69.508 | 38.337 | Máx. | -0.0347 | 0.4000 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0400 | 0.3465 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0535 | 0.0000 |
| 69.519 | 55.992 | Máx. | -0.0495 | -0.0176 | -0.1224 |
| | | Mín. | -0.0573 | -0.0203 | -0.1416 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.0028 | 0.0192 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.530 | 57.004 | Máx. | -0.0295 | 0.0481 | -0.1923 |
| | | Mín. | -0.0342 | 0.0416 | -0.2226 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0066 | 0.0303 |
| 69.545 | 25.519 | Máx. | -0.0004 | -0.0012 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0004 | -0.0014 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 |
| 69.545 | 25.569 | Máx. | -0.0005 | -0.0028 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0006 | -0.0033 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 |
| 69.545 | 25.819 | Máx. | -0.0019 | -0.0067 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0022 | -0.0077 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0011 | 0.0002 |
| 69.545 | 26.069 | Máx. | -0.0043 | -0.0104 | 0.0061 |
| | | Mín. | -0.0049 | -0.0120 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0016 | 0.0008 |
| 69.545 | 26.319 | Máx. | -0.0073 | -0.0131 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.0085 | -0.0151 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0021 | 0.0017 |
| 69.545 | 26.569 | Máx. | -0.0109 | -0.0150 | 0.0210 |
| | | Mín. | -0.0126 | -0.0173 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0024 | 0.0029 |
| 69.545 | 26.819 | Máx. | -0.0148 | -0.0158 | 0.0306 |
| | | Mín. | -0.0172 | -0.0183 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0025 | 0.0042 |
| 69.545 | 27.069 | Máx. | -0.0188 | -0.0152 | 0.0404 |
| | | Mín. | -0.0217 | -0.0176 | 0.0349 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0024 | 0.0055 |
| 69.545 | 27.319 | Máx. | -0.0224 | -0.0130 | 0.0494 |
| | | Mín. | -0.0259 | -0.0150 | 0.0427 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0021 | 0.0067 |
| 69.545 | 27.569 | Máx. | -0.0252 | -0.0091 | 0.0566 |
| | | Mín. | -0.0292 | -0.0106 | 0.0489 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0014 | 0.0077 |
| 69.545 | 27.819 | Máx. | -0.0269 | -0.0036 | 0.0609 |
| | | Mín. | -0.0311 | -0.0042 | 0.0526 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0006 | 0.0083 |
| 69.545 | 28.069 | Máx. | -0.0269 | 0.0039 | 0.0612 |
| | | Mín. | -0.0312 | 0.0034 | 0.0529 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0005 | 0.0084 |
| 69.545 | 28.319 | Máx. | -0.0251 | 0.0135 | 0.0569 |
| | | Mín. | -0.0290 | 0.0116 | 0.0491 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0018 | 0.0078 |
| 69.545 | 28.569 | Máx. | -0.0210 | 0.0237 | 0.0474 |
| | | Mín. | -0.0243 | 0.0205 | 0.0409 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0032 | 0.0065 |
| 69.545 | 28.819 | Máx. | -0.0147 | 0.0336 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.0170 | 0.0290 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0046 | 0.0045 |
| 69.545 | 29.069 | Máx. | -0.0064 | 0.0410 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.0074 | 0.0354 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0056 | 0.0019 |
| 69.545 | 29.137 | Máx. | -0.0037 | 0.0431 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0043 | 0.0372 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0059 | 0.0000 |
| 69.560 | 56.239 | Máx. | -0.0454 | 0.0076 | -0.1503 |
| | | Mín. | -0.0526 | 0.0066 | -0.1740 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0010 | 0.0237 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.580 | 25.569 | Máx. | -0.0005 | -0.0017 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0006 | -0.0020 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 |
| 69.587 | 56.741 | Máx. | -0.0289 | 0.0472 | -0.1885 |
| | | Mín. | -0.0335 | 0.0407 | -0.2182 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0064 | 0.0297 |
| 69.600 | 56.486 | Máx. | -0.0344 | 0.0318 | -0.1720 |
| | | Mín. | -0.0398 | 0.0274 | -0.1990 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0043 | 0.0271 |
| 69.618 | 56.595 | Máx. | -0.0274 | 0.0447 | -0.1788 |
| | | Mín. | -0.0318 | 0.0386 | -0.2070 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0061 | 0.0282 |
| 69.622 | 55.075 | Máx. | -0.0082 | -0.0370 | 0.0031 |
| | | Mín. | -0.0096 | -0.0425 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0055 | 0.0006 |
| 69.643 | 56.479 | Máx. | -0.0267 | 0.0435 | -0.1739 |
| | | Mín. | -0.0309 | 0.0376 | -0.2013 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0059 | 0.0274 |
| 69.644 | 55.212 | Máx. | -0.0132 | -0.0383 | -0.0254 |
| | | Mín. | -0.0153 | -0.0441 | -0.0293 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0058 | 0.0039 |
| 69.685 | 55.458 | Máx. | -0.0205 | -0.0282 | -0.0579 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.0325 | -0.0669 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0043 | 0.0091 |
| 69.700 | 56.216 | Máx. | -0.0236 | 0.0384 | -0.1535 |
| | | Mín. | -0.0273 | 0.0331 | -0.1776 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0052 | 0.0241 |
| 69.725 | 55.705 | Máx. | -0.0222 | -0.0065 | -0.0900 |
| | | Mín. | -0.0257 | -0.0075 | -0.1042 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0010 | 0.0141 |
| 69.751 | 25.819 | Máx. | -0.0016 | -0.0051 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.0018 | -0.0059 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0008 | 0.0012 |
| 69.757 | 55.953 | Máx. | -0.0183 | 0.0297 | -0.1191 |
| | | Mín. | -0.0211 | 0.0257 | -0.1378 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0040 | 0.0187 |
| 69.758 | 31.187 | Máx. | 0.0003 | 0.0031 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0027 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 |
| 69.758 | 31.328 | Máx. | 0.0008 | 0.0042 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0036 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| 69.758 | 31.578 | Máx. | 0.0020 | 0.0045 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0039 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0006 | 0.0004 |
| 69.758 | 31.828 | Máx. | 0.0030 | 0.0005 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.0005 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0001 | 0.0006 |
| 69.758 | 32.078 | Máx. | 0.0023 | -0.0089 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0103 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0014 | 0.0005 |
| 69.758 | 32.164 | Máx. | 0.0016 | -0.0187 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0216 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0029 | 0.0000 |
| 69.758 | 32.314 | Máx. | -0.0014 | -0.0187 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0016 | -0.0216 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0029 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 32.328 | Máx. | -0.0020 | -0.0245 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.0024 | -0.0284 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0039 | 0.0010 |
| 69.758 | 32.578 | Máx. | -0.0099 | -0.0352 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.0115 | -0.0408 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0056 | 0.0042 |
| 69.758 | 32.828 | Máx. | -0.0195 | -0.0386 | 0.0569 |
| | | Mín. | -0.0225 | -0.0447 | 0.0492 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0061 | 0.0078 |
| 69.758 | 33.078 | Máx. | -0.0290 | -0.0361 | 0.0827 |
| | | Mín. | -0.0336 | -0.0418 | 0.0714 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0057 | 0.0113 |
| 69.758 | 33.328 | Máx. | -0.0373 | -0.0296 | 0.1056 |
| | | Mín. | -0.0432 | -0.0343 | 0.0912 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0047 | 0.0144 |
| 69.758 | 33.578 | Máx. | -0.0436 | -0.0215 | 0.1246 |
| | | Mín. | -0.0504 | -0.0249 | 0.1076 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0034 | 0.0170 |
| 69.758 | 33.828 | Máx. | -0.0477 | -0.0154 | 0.1401 |
| | | Mín. | -0.0553 | -0.0179 | 0.1210 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0024 | 0.0191 |
| 69.758 | 34.078 | Máx. | -0.0511 | -0.0191 | 0.1534 |
| | | Mín. | -0.0592 | -0.0221 | 0.1325 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0030 | 0.0209 |
| 69.758 | 34.328 | Máx. | -0.0576 | -0.0441 | 0.1617 |
| | | Mín. | -0.0667 | -0.0510 | 0.1397 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0069 | 0.0221 |
| 69.758 | 34.578 | Máx. | -0.0745 | -0.0960 | 0.1474 |
| | | Mín. | -0.0862 | -0.1111 | 0.1273 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0151 | 0.0201 |
| 69.758 | 34.828 | Máx. | -0.1060 | -0.1486 | 0.0926 |
| | | Mín. | -0.1227 | -0.1720 | 0.0800 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.0233 | 0.0126 |
| 69.758 | 35.078 | Máx. | -0.1482 | -0.1756 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.1716 | -0.2031 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0276 | 0.0023 |
| 69.758 | 35.328 | Máx. | -0.1938 | -0.1764 | -0.0544 |
| | | Mín. | -0.2243 | -0.2041 | -0.0629 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0277 | 0.0085 |
| 69.758 | 35.578 | Máx. | -0.2370 | -0.1592 | -0.1176 |
| | | Mín. | -0.2742 | -0.1841 | -0.1361 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0249 | 0.0184 |
| 69.758 | 35.828 | Máx. | -0.2740 | -0.1303 | -0.1713 |
| | | Mín. | -0.3170 | -0.1507 | -0.1982 |
| | | Dif. | 0.0430 | 0.0203 | 0.0269 |
| 69.758 | 36.078 | Máx. | -0.3026 | -0.0937 | -0.2127 |
| | | Mín. | -0.3501 | -0.1082 | -0.2461 |
| | | Dif. | 0.0475 | 0.0145 | 0.0334 |
| 69.758 | 36.328 | Máx. | -0.3211 | -0.0510 | -0.2400 |
| | | Mín. | -0.3715 | -0.0588 | -0.2777 |
| | | Dif. | 0.0504 | 0.0078 | 0.0377 |
| 69.758 | 36.578 | Máx. | -0.3282 | -0.0033 | -0.2528 |
| | | Mín. | -0.3796 | -0.0036 | -0.2924 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0003 | 0.0396 |
| 69.758 | 36.828 | Máx. | -0.3227 | 0.0559 | -0.2515 |
| | | Mín. | -0.3732 | 0.0481 | -0.2909 |
| | | Dif. | 0.0505 | 0.0078 | 0.0394 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 37.078 | Máx. | -0.3040 | 0.1174 | -0.2371 |
| | | Mín. | -0.3515 | 0.1013 | -0.2742 |
| | | Dif. | 0.0475 | 0.0161 | 0.0371 |
| 69.758 | 37.328 | Máx. | -0.2720 | 0.1781 | -0.2110 |
| | | Mín. | -0.3144 | 0.1538 | -0.2439 |
| | | Dif. | 0.0424 | 0.0243 | 0.0329 |
| 69.758 | 37.578 | Máx. | -0.2270 | 0.2345 | -0.1745 |
| | | Mín. | -0.2623 | 0.2026 | -0.2016 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0318 | 0.0271 |
| 69.758 | 37.828 | Máx. | -0.1705 | 0.2827 | -0.1294 |
| | | Mín. | -0.1969 | 0.2445 | -0.1494 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0382 | 0.0200 |
| 69.758 | 38.078 | Máx. | -0.1045 | 0.3185 | -0.0783 |
| | | Mín. | -0.1208 | 0.2756 | -0.0903 |
| | | Dif. | 0.0162 | 0.0429 | 0.0120 |
| 69.758 | 38.328 | Máx. | -0.0324 | 0.3372 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.0374 | 0.2920 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0452 | 0.0037 |
| 69.758 | 38.337 | Máx. | -0.0294 | 0.3396 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0340 | 0.2941 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0455 | 0.0000 |
| 69.762 | 55.929 | Máx. | -0.0170 | 0.0276 | -0.1106 |
| | | Mín. | -0.0196 | 0.0238 | -0.1280 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0037 | 0.0174 |
| 69.795 | 25.883 | Máx. | -0.0022 | -0.0072 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.0026 | -0.0083 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0011 | 0.0017 |
| 69.795 | 26.069 | Máx. | -0.0044 | -0.0130 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0051 | -0.0150 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0021 | 0.0009 |
| 69.795 | 26.319 | Máx. | -0.0088 | -0.0185 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0101 | -0.0214 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0029 | 0.0003 |
| 69.795 | 26.569 | Máx. | -0.0141 | -0.0222 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.0163 | -0.0257 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0035 | 0.0006 |
| 69.795 | 26.819 | Máx. | -0.0201 | -0.0241 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.0233 | -0.0279 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0038 | 0.0018 |
| 69.795 | 27.069 | Máx. | -0.0263 | -0.0236 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.0304 | -0.0273 | 0.0198 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0037 | 0.0031 |
| 69.795 | 27.319 | Máx. | -0.0319 | -0.0204 | 0.0322 |
| | | Mín. | -0.0370 | -0.0236 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0032 | 0.0044 |
| 69.795 | 27.569 | Máx. | -0.0364 | -0.0147 | 0.0401 |
| | | Mín. | -0.0422 | -0.0170 | 0.0347 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0023 | 0.0055 |
| 69.795 | 27.819 | Máx. | -0.0392 | -0.0063 | 0.0456 |
| | | Mín. | -0.0454 | -0.0073 | 0.0393 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0010 | 0.0062 |
| 69.795 | 28.069 | Máx. | -0.0395 | 0.0050 | 0.0474 |
| | | Mín. | -0.0457 | 0.0043 | 0.0410 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0007 | 0.0065 |
| 69.795 | 28.319 | Máx. | -0.0368 | 0.0194 | 0.0450 |
| | | Mín. | -0.0426 | 0.0168 | 0.0389 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0026 | 0.0061 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.795 | 28.569 | Máx. | -0.0308 | 0.0347 | 0.0378 |
| | | Mín. | -0.0357 | 0.0300 | 0.0327 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0047 | 0.0052 |
| 69.795 | 28.819 | Máx. | -0.0215 | 0.0491 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.0249 | 0.0424 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0067 | 0.0036 |
| 69.795 | 29.069 | Máx. | -0.0093 | 0.0594 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.0107 | 0.0513 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0081 | 0.0015 |
| 69.795 | 29.137 | Máx. | -0.0054 | 0.0625 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0063 | 0.0540 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0085 | 0.0000 |
| 69.814 | 55.690 | Máx. | -0.0137 | 0.0222 | -0.0891 |
| | | Mín. | -0.0158 | 0.0192 | -0.1031 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0030 | 0.0140 |
| 69.869 | 55.034 | Máx. | -0.0046 | -0.0069 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.0055 | -0.0076 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0007 | 0.0020 |
| 69.871 | 55.428 | Máx. | -0.0086 | 0.0140 | -0.0564 |
| | | Mín. | -0.0100 | 0.0121 | -0.0653 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0019 | 0.0089 |
| 69.891 | 55.171 | Máx. | -0.0052 | -0.0047 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0052 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0005 | 0.0044 |
| 69.906 | 55.263 | Máx. | -0.0048 | 0.0078 | -0.0310 |
| | | Mín. | -0.0055 | 0.0067 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0011 | 0.0051 |
| 69.923 | 26.069 | Máx. | -0.0033 | -0.0105 | -0.0153 |
| | | Mín. | -0.0038 | -0.0122 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0017 | 0.0024 |
| 69.927 | 55.165 | Máx. | -0.0040 | 0.0066 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.0047 | 0.0056 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0010 | 0.0045 |
| 70.008 | 31.187 | Máx. | 0.0005 | 0.0047 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0041 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0000 |
| 70.008 | 31.328 | Máx. | 0.0012 | 0.0061 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0053 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0008 | 0.0003 |
| 70.008 | 31.578 | Máx. | 0.0029 | 0.0066 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0025 | 0.0057 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0009 | 0.0006 |
| 70.008 | 31.828 | Máx. | 0.0044 | 0.0010 | -0.0051 |
| | | Mín. | 0.0038 | 0.0009 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0001 | 0.0008 |
| 70.008 | 32.078 | Máx. | 0.0035 | -0.0136 | -0.0036 |
| | | Mín. | 0.0030 | -0.0158 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0021 | 0.0006 |
| 70.008 | 32.164 | Máx. | 0.0026 | -0.0303 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0351 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0048 | 0.0000 |
| 70.008 | 32.314 | Máx. | -0.0023 | -0.0303 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0026 | -0.0351 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0048 | 0.0000 |
| 70.008 | 32.328 | Máx. | -0.0034 | -0.0403 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.0040 | -0.0467 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0064 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 32.578 | Máx. | -0.0166 | -0.0575 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.0193 | -0.0666 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0091 | 0.0042 |
| 70.008 | 32.828 | Máx. | -0.0322 | -0.0621 | 0.0577 |
| | | Mín. | -0.0373 | -0.0720 | 0.0498 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0098 | 0.0079 |
| 70.008 | 33.078 | Máx. | -0.0477 | -0.0581 | 0.0846 |
| | | Mín. | -0.0553 | -0.0673 | 0.0731 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0092 | 0.0115 |
| 70.008 | 33.328 | Máx. | -0.0613 | -0.0487 | 0.1090 |
| | | Mín. | -0.0710 | -0.0564 | 0.0941 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0077 | 0.0149 |
| 70.008 | 33.578 | Máx. | -0.0720 | -0.0373 | 0.1298 |
| | | Mín. | -0.0834 | -0.0431 | 0.1121 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0059 | 0.0177 |
| 70.008 | 33.828 | Máx. | -0.0799 | -0.0283 | 0.1464 |
| | | Mín. | -0.0926 | -0.0328 | 0.1265 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.0045 | 0.0200 |
| 70.008 | 34.078 | Máx. | -0.0864 | -0.0276 | 0.1574 |
| | | Mín. | -0.1000 | -0.0319 | 0.1359 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0043 | 0.0215 |
| 70.008 | 34.328 | Máx. | -0.0943 | -0.0404 | 0.1572 |
| | | Mín. | -0.1092 | -0.0468 | 0.1357 |
| | | Dif. | 0.0149 | 0.0064 | 0.0214 |
| 70.008 | 34.578 | Máx. | -0.1073 | -0.0658 | 0.1354 |
| | | Mín. | -0.1242 | -0.0762 | 0.1169 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0103 | 0.0185 |
| 70.008 | 34.828 | Máx. | -0.1273 | -0.0922 | 0.0855 |
| | | Mín. | -0.1473 | -0.1066 | 0.0739 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0145 | 0.0117 |
| 70.008 | 35.078 | Máx. | -0.1528 | -0.1073 | 0.0146 |
| | | Mín. | -0.1769 | -0.1241 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0168 | 0.0020 |
| 70.008 | 35.328 | Máx. | -0.1804 | -0.1079 | -0.0561 |
| | | Mín. | -0.2088 | -0.1248 | -0.0648 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0169 | 0.0088 |
| 70.008 | 35.578 | Máx. | -0.2067 | -0.0975 | -0.1228 |
| | | Mín. | -0.2392 | -0.1127 | -0.1421 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0152 | 0.0193 |
| 70.008 | 35.828 | Máx. | -0.2294 | -0.0802 | -0.1809 |
| | | Mín. | -0.2654 | -0.0926 | -0.2092 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0125 | 0.0284 |
| 70.008 | 36.078 | Máx. | -0.2470 | -0.0579 | -0.2252 |
| | | Mín. | -0.2858 | -0.0669 | -0.2606 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0090 | 0.0353 |
| 70.008 | 36.328 | Máx. | -0.2584 | -0.0307 | -0.2536 |
| | | Mín. | -0.2989 | -0.0354 | -0.2934 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0047 | 0.0398 |
| 70.008 | 36.578 | Máx. | -0.2623 | 0.0025 | -0.2660 |
| | | Mín. | -0.3033 | 0.0020 | -0.3076 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0005 | 0.0417 |
| 70.008 | 36.828 | Máx. | -0.2573 | 0.0459 | -0.2636 |
| | | Mín. | -0.2975 | 0.0395 | -0.3049 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0064 | 0.0413 |
| 70.008 | 37.078 | Máx. | -0.2424 | 0.0929 | -0.2482 |
| | | Mín. | -0.2802 | 0.0802 | -0.2869 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0127 | 0.0388 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 37.328 | Máx. | -0.2171 | 0.1406 | -0.2209 |
| | | Mín. | -0.2510 | 0.1215 | -0.2553 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0191 | 0.0344 |
| 70.008 | 37.578 | Máx. | -0.1816 | 0.1858 | -0.1830 |
| | | Mín. | -0.2099 | 0.1606 | -0.2115 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0252 | 0.0285 |
| 70.008 | 37.828 | Máx. | -0.1367 | 0.2252 | -0.1362 |
| | | Mín. | -0.1580 | 0.1948 | -0.1574 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0304 | 0.0211 |
| 70.008 | 38.078 | Máx. | -0.0841 | 0.2553 | -0.0828 |
| | | Mín. | -0.0972 | 0.2209 | -0.0956 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0344 | 0.0128 |
| 70.008 | 38.328 | Máx. | -0.0261 | 0.2718 | -0.0255 |
| | | Mín. | -0.0302 | 0.2353 | -0.0294 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0365 | 0.0039 |
| 70.008 | 38.337 | Máx. | -0.0237 | 0.2739 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0274 | 0.2371 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0368 | 0.0000 |
| 70.045 | 26.247 | Máx. | -0.0048 | -0.0155 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.0055 | -0.0180 | -0.0261 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0025 | 0.0036 |
| 70.045 | 26.319 | Máx. | -0.0063 | -0.0201 | -0.0180 |
| | | Mín. | -0.0073 | -0.0233 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0032 | 0.0028 |
| 70.045 | 26.569 | Máx. | -0.0127 | -0.0271 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.0147 | -0.0314 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0043 | 0.0023 |
| 70.045 | 26.819 | Máx. | -0.0205 | -0.0312 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.0362 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0049 | 0.0014 |
| 70.045 | 27.069 | Máx. | -0.0287 | -0.0314 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.0332 | -0.0363 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0050 | 0.0004 |
| 70.045 | 27.319 | Máx. | -0.0364 | -0.0280 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.0421 | -0.0324 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0044 | 0.0008 |
| 70.045 | 27.569 | Máx. | -0.0427 | -0.0210 | 0.0141 |
| | | Mín. | -0.0495 | -0.0243 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0033 | 0.0019 |
| 70.045 | 27.819 | Máx. | -0.0468 | -0.0104 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.0542 | -0.0120 | 0.0179 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0016 | 0.0028 |
| 70.045 | 28.069 | Máx. | -0.0477 | 0.0039 | 0.0248 |
| | | Mín. | -0.0553 | 0.0034 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0005 | 0.0034 |
| 70.045 | 28.319 | Máx. | -0.0449 | 0.0225 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.0519 | 0.0194 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0031 | 0.0035 |
| 70.045 | 28.569 | Máx. | -0.0377 | 0.0420 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.0437 | 0.0363 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0057 | 0.0031 |
| 70.045 | 28.819 | Máx. | -0.0263 | 0.0600 | 0.0160 |
| | | Mín. | -0.0305 | 0.0518 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0082 | 0.0022 |
| 70.045 | 29.069 | Máx. | -0.0113 | 0.0726 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.0131 | 0.0627 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0099 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.045 | 29.137 | Máx. | -0.0066 | 0.0763 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0076 | 0.0659 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0104 | 0.0000 |
| 70.095 | 26.319 | Máx. | -0.0053 | -0.0173 | -0.0252 |
| | | Mín. | -0.0062 | -0.0200 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0027 | 0.0040 |
| 70.258 | 31.187 | Máx. | 0.0008 | 0.0075 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.0065 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0010 | 0.0000 |
| 70.258 | 31.328 | Máx. | 0.0019 | 0.0089 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0077 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0012 | 0.0004 |
| 70.258 | 31.578 | Máx. | 0.0043 | 0.0089 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0037 | 0.0077 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0012 | 0.0008 |
| 70.258 | 31.828 | Máx. | 0.0063 | 0.0010 | -0.0059 |
| | | Mín. | 0.0054 | 0.0009 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0001 | 0.0009 |
| 70.258 | 32.078 | Máx. | 0.0048 | -0.0189 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0042 | -0.0219 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0030 | 0.0006 |
| 70.258 | 32.164 | Máx. | 0.0036 | -0.0418 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0031 | -0.0484 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0066 | 0.0000 |
| 70.258 | 32.314 | Máx. | -0.0031 | -0.0418 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0036 | -0.0484 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0066 | 0.0000 |
| 70.258 | 32.328 | Máx. | -0.0047 | -0.0553 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.0055 | -0.0640 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0087 | 0.0009 |
| 70.258 | 32.578 | Máx. | -0.0229 | -0.0788 | 0.0275 |
| | | Mín. | -0.0265 | -0.0912 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0124 | 0.0037 |
| 70.258 | 32.828 | Máx. | -0.0443 | -0.0852 | 0.0522 |
| | | Mín. | -0.0514 | -0.0986 | 0.0451 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0135 | 0.0071 |
| 70.258 | 33.078 | Máx. | -0.0657 | -0.0801 | 0.0774 |
| | | Mín. | -0.0761 | -0.0928 | 0.0668 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0127 | 0.0106 |
| 70.258 | 33.328 | Máx. | -0.0846 | -0.0680 | 0.1005 |
| | | Mín. | -0.0980 | -0.0788 | 0.0868 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0108 | 0.0137 |
| 70.258 | 33.578 | Máx. | -0.0999 | -0.0531 | 0.1200 |
| | | Mín. | -0.1157 | -0.0615 | 0.1037 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0084 | 0.0164 |
| 70.258 | 33.828 | Máx. | -0.1114 | -0.0394 | 0.1344 |
| | | Mín. | -0.1290 | -0.0456 | 0.1161 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0062 | 0.0183 |
| 70.258 | 34.078 | Máx. | -0.1199 | -0.0309 | 0.1408 |
| | | Mín. | -0.1389 | -0.0358 | 0.1216 |
| | | Dif. | 0.0189 | 0.0049 | 0.0192 |
| 70.258 | 34.328 | Máx. | -0.1273 | -0.0300 | 0.1346 |
| | | Mín. | -0.1474 | -0.0347 | 0.1163 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0047 | 0.0184 |
| 70.258 | 34.578 | Máx. | -0.1352 | -0.0351 | 0.1101 |
| | | Mín. | -0.1566 | -0.0406 | 0.0950 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0055 | 0.0150 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 34.828 | Máx. | -0.1447 | -0.0412 | 0.0644 |
| | | Mín. | -0.1675 | -0.0476 | 0.0556 |
| | | Dif. | 0.0228 | 0.0064 | 0.0088 |
| 70.258 | 35.078 | Máx. | -0.1552 | -0.0432 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.1797 | -0.0500 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0067 | 0.0001 |
| 70.258 | 35.328 | Máx. | -0.1656 | -0.0398 | -0.0640 |
| | | Mín. | -0.1917 | -0.0460 | -0.0739 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0062 | 0.0100 |
| 70.258 | 35.578 | Máx. | -0.1747 | -0.0335 | -0.1299 |
| | | Mín. | -0.2022 | -0.0387 | -0.1503 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0052 | 0.0204 |
| 70.258 | 35.828 | Máx. | -0.1822 | -0.0275 | -0.1891 |
| | | Mín. | -0.2109 | -0.0317 | -0.2188 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0042 | 0.0297 |
| 70.258 | 36.078 | Máx. | -0.1885 | -0.0216 | -0.2338 |
| | | Mín. | -0.2180 | -0.0249 | -0.2705 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0033 | 0.0367 |
| 70.258 | 36.328 | Máx. | -0.1928 | -0.0116 | -0.2603 |
| | | Mín. | -0.2230 | -0.0133 | -0.3011 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0017 | 0.0408 |
| 70.258 | 36.578 | Máx. | -0.1938 | 0.0066 | -0.2700 |
| | | Mín. | -0.2242 | 0.0056 | -0.3123 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0010 | 0.0423 |
| 70.258 | 36.828 | Máx. | -0.1897 | 0.0346 | -0.2659 |
| | | Mín. | -0.2193 | 0.0298 | -0.3075 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0048 | 0.0416 |
| 70.258 | 37.078 | Máx. | -0.1788 | 0.0677 | -0.2498 |
| | | Mín. | -0.2068 | 0.0584 | -0.2888 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0093 | 0.0390 |
| 70.258 | 37.328 | Máx. | -0.1605 | 0.1026 | -0.2226 |
| | | Mín. | -0.1856 | 0.0887 | -0.2574 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0140 | 0.0347 |
| 70.258 | 37.578 | Máx. | -0.1346 | 0.1364 | -0.1851 |
| | | Mín. | -0.1556 | 0.1179 | -0.2140 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.0185 | 0.0288 |
| 70.258 | 37.828 | Máx. | -0.1017 | 0.1665 | -0.1384 |
| | | Mín. | -0.1175 | 0.1440 | -0.1600 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0225 | 0.0215 |
| 70.258 | 38.078 | Máx. | -0.0628 | 0.1901 | -0.0845 |
| | | Mín. | -0.0725 | 0.1644 | -0.0976 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0256 | 0.0131 |
| 70.258 | 38.328 | Máx. | -0.0196 | 0.2036 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.0226 | 0.1762 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0274 | 0.0040 |
| 70.258 | 38.337 | Máx. | -0.0178 | 0.2052 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0205 | 0.1776 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0276 | 0.0000 |
| 70.267 | 26.569 | Máx. | -0.0075 | -0.0244 | -0.0354 |
| | | Mín. | -0.0087 | -0.0282 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0038 | 0.0056 |
| 70.295 | 26.610 | Máx. | -0.0083 | -0.0269 | -0.0391 |
| | | Mín. | -0.0096 | -0.0311 | -0.0452 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0042 | 0.0062 |
| 70.295 | 26.819 | Máx. | -0.0154 | -0.0344 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.0179 | -0.0399 | -0.0364 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0054 | 0.0050 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.295 | 27.069 | Máx. | -0.0250 | -0.0375 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.0290 | -0.0434 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0059 | 0.0042 |
| 70.295 | 27.319 | Máx. | -0.0345 | -0.0350 | -0.0203 |
| | | Mín. | -0.0399 | -0.0405 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0055 | 0.0032 |
| 70.295 | 27.569 | Máx. | -0.0426 | -0.0278 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.0494 | -0.0322 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0044 | 0.0021 |
| 70.295 | 27.819 | Máx. | -0.0483 | -0.0159 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.0560 | -0.0184 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0025 | 0.0011 |
| 70.295 | 28.069 | Máx. | -0.0505 | -0.0001 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0584 | -0.0001 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0000 | 0.0002 |
| 70.295 | 28.319 | Máx. | -0.0481 | 0.0215 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.0557 | 0.0186 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0029 | 0.0004 |
| 70.295 | 28.569 | Máx. | -0.0408 | 0.0441 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.0473 | 0.0381 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0060 | 0.0007 |
| 70.295 | 28.819 | Máx. | -0.0286 | 0.0648 | 0.0043 |
| | | Mín. | -0.0331 | 0.0560 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0088 | 0.0006 |
| 70.295 | 29.069 | Máx. | -0.0123 | 0.0791 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0143 | 0.0683 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0108 | 0.0003 |
| 70.295 | 29.137 | Máx. | -0.0072 | 0.0832 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0083 | 0.0718 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0113 | 0.0000 |
| 70.439 | 26.819 | Máx. | -0.0099 | -0.0321 | -0.0466 |
| | | Mín. | -0.0115 | -0.0371 | -0.0540 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0051 | 0.0074 |
| 70.508 | 31.187 | Máx. | 0.0011 | 0.0109 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0094 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0015 | 0.0000 |
| 70.508 | 31.328 | Máx. | 0.0027 | 0.0120 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0023 | 0.0103 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0016 | 0.0004 |
| 70.508 | 31.578 | Máx. | 0.0059 | 0.0110 | -0.0048 |
| | | Mín. | 0.0051 | 0.0095 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0015 | 0.0008 |
| 70.508 | 31.828 | Máx. | 0.0082 | 0.0006 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.0071 | 0.0005 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0001 | 0.0009 |
| 70.508 | 32.078 | Máx. | 0.0062 | -0.0241 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.0279 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0038 | 0.0006 |
| 70.508 | 32.164 | Máx. | 0.0045 | -0.0519 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0039 | -0.0601 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0082 | 0.0000 |
| 70.508 | 32.314 | Máx. | -0.0039 | -0.0519 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0045 | -0.0601 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0082 | 0.0000 |
| 70.508 | 32.328 | Máx. | -0.0058 | -0.0683 | 0.0051 |
| | | Mín. | -0.0068 | -0.0791 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0108 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 32.578 | Máx. | -0.0282 | -0.0971 | 0.0224 |
| | | Mín. | -0.0326 | -0.1125 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0153 | 0.0031 |
| 70.508 | 32.828 | Máx. | -0.0548 | -0.1054 | 0.0428 |
| | | Mín. | -0.0634 | -0.1221 | 0.0369 |
| | | Dif. | 0.0087 | 0.0167 | 0.0058 |
| 70.508 | 33.078 | Máx. | -0.0813 | -0.0997 | 0.0637 |
| | | Mín. | -0.0941 | -0.1154 | 0.0550 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0158 | 0.0087 |
| 70.508 | 33.328 | Máx. | -0.1050 | -0.0852 | 0.0831 |
| | | Mín. | -0.1216 | -0.0987 | 0.0717 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.0135 | 0.0113 |
| 70.508 | 33.578 | Máx. | -0.1243 | -0.0665 | 0.0989 |
| | | Mín. | -0.1439 | -0.0770 | 0.0854 |
| | | Dif. | 0.0196 | 0.0105 | 0.0135 |
| 70.508 | 33.828 | Máx. | -0.1386 | -0.0472 | 0.1094 |
| | | Mín. | -0.1605 | -0.0547 | 0.0945 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.0075 | 0.0149 |
| 70.508 | 34.078 | Máx. | -0.1482 | -0.0302 | 0.1119 |
| | | Mín. | -0.1716 | -0.0350 | 0.0966 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0048 | 0.0153 |
| 70.508 | 34.328 | Máx. | -0.1539 | -0.0167 | 0.1029 |
| | | Mín. | -0.1782 | -0.0193 | 0.0888 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0026 | 0.0140 |
| 70.508 | 34.578 | Máx. | -0.1566 | -0.0061 | 0.0792 |
| | | Mín. | -0.1813 | -0.0070 | 0.0684 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0009 | 0.0108 |
| 70.508 | 34.828 | Máx. | -0.1566 | 0.0043 | 0.0395 |
| | | Mín. | -0.1813 | 0.0036 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0006 | 0.0054 |
| 70.508 | 35.078 | Máx. | -0.1540 | 0.0163 | -0.0132 |
| | | Mín. | -0.1782 | 0.0140 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0023 | 0.0020 |
| 70.508 | 35.328 | Máx. | -0.1486 | 0.0279 | -0.0702 |
| | | Mín. | -0.1720 | 0.0240 | -0.0812 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0039 | 0.0110 |
| 70.508 | 35.578 | Máx. | -0.1411 | 0.0342 | -0.1317 |
| | | Mín. | -0.1633 | 0.0295 | -0.1524 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0048 | 0.0207 |
| 70.508 | 35.828 | Máx. | -0.1334 | 0.0293 | -0.1899 |
| | | Mín. | -0.1544 | 0.0252 | -0.2197 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.0041 | 0.0298 |
| 70.508 | 36.078 | Máx. | -0.1284 | 0.0141 | -0.2330 |
| | | Mín. | -0.1485 | 0.0121 | -0.2696 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.0020 | 0.0366 |
| 70.508 | 36.328 | Máx. | -0.1267 | 0.0038 | -0.2536 |
| | | Mín. | -0.1465 | 0.0032 | -0.2934 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0006 | 0.0398 |
| 70.508 | 36.578 | Máx. | -0.1259 | 0.0073 | -0.2583 |
| | | Mín. | -0.1457 | 0.0062 | -0.2987 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0011 | 0.0405 |
| 70.508 | 36.828 | Máx. | -0.1232 | 0.0222 | -0.2523 |
| | | Mín. | -0.1425 | 0.0191 | -0.2918 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.0031 | 0.0395 |
| 70.508 | 37.078 | Máx. | -0.1164 | 0.0432 | -0.2370 |
| | | Mín. | -0.1346 | 0.0373 | -0.2740 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0059 | 0.0370 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 37.328 | Máx. | -0.1048 | 0.0662 | -0.2119 |
| | | Mín. | -0.1211 | 0.0572 | -0.2450 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0090 | 0.0331 |
| 70.508 | 37.578 | Máx. | -0.0882 | 0.0888 | -0.1771 |
| | | Mín. | -0.1019 | 0.0768 | -0.2047 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0120 | 0.0276 |
| 70.508 | 37.828 | Máx. | -0.0668 | 0.1091 | -0.1332 |
| | | Mín. | -0.0772 | 0.0944 | -0.1539 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0147 | 0.0207 |
| 70.508 | 38.078 | Máx. | -0.0414 | 0.1255 | -0.0818 |
| | | Mín. | -0.0479 | 0.1086 | -0.0945 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0169 | 0.0127 |
| 70.508 | 38.328 | Máx. | -0.0130 | 0.1355 | -0.0253 |
| | | Mín. | -0.0150 | 0.1172 | -0.0293 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0182 | 0.0039 |
| 70.508 | 38.337 | Máx. | -0.0118 | 0.1365 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0137 | 0.1181 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0184 | 0.0000 |
| 70.545 | 26.974 | Máx. | -0.0114 | -0.0370 | -0.0538 |
| | | Mín. | -0.0132 | -0.0428 | -0.0623 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0058 | 0.0085 |
| 70.545 | 27.069 | Máx. | -0.0154 | -0.0401 | -0.0479 |
| | | Mín. | -0.0179 | -0.0465 | -0.0555 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0063 | 0.0076 |
| 70.545 | 27.319 | Máx. | -0.0261 | -0.0406 | -0.0435 |
| | | Mín. | -0.0303 | -0.0470 | -0.0503 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0064 | 0.0069 |
| 70.545 | 27.569 | Máx. | -0.0361 | -0.0347 | -0.0373 |
| | | Mín. | -0.0418 | -0.0401 | -0.0432 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0055 | 0.0059 |
| 70.545 | 27.819 | Máx. | -0.0436 | -0.0227 | -0.0304 |
| | | Mín. | -0.0504 | -0.0263 | -0.0352 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0036 | 0.0048 |
| 70.545 | 28.069 | Máx. | -0.0473 | -0.0060 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.0548 | -0.0069 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0009 | 0.0037 |
| 70.545 | 28.319 | Máx. | -0.0464 | 0.0163 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.0537 | 0.0140 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0022 | 0.0026 |
| 70.545 | 28.569 | Máx. | -0.0400 | 0.0408 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.0463 | 0.0353 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0056 | 0.0017 |
| 70.545 | 28.819 | Máx. | -0.0283 | 0.0631 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.0328 | 0.0545 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0086 | 0.0010 |
| 70.545 | 29.069 | Máx. | -0.0123 | 0.0785 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0142 | 0.0678 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0107 | 0.0004 |
| 70.545 | 29.137 | Máx. | -0.0071 | 0.0827 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0083 | 0.0714 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0113 | 0.0000 |
| 70.610 | 27.069 | Máx. | -0.0120 | -0.0389 | -0.0566 |
| | | Mín. | -0.0139 | -0.0450 | -0.0655 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0061 | 0.0089 |
| 70.758 | 31.187 | Máx. | 0.0014 | 0.0140 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0012 | 0.0121 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0019 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 31.328 | Máx. | 0.0034 | 0.0147 | -0.0021 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.0127 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0020 | 0.0003 |
| 70.758 | 31.578 | Máx. | 0.0073 | 0.0127 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.0063 | 0.0110 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0017 | 0.0006 |
| 70.758 | 31.828 | Máx. | 0.0098 | 0.0000 | -0.0043 |
| | | Mín. | 0.0085 | 0.0000 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0007 |
| 70.758 | 32.078 | Máx. | 0.0072 | -0.0283 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0328 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0045 | 0.0004 |
| 70.758 | 32.164 | Máx. | 0.0052 | -0.0599 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0694 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0095 | 0.0000 |
| 70.758 | 32.314 | Máx. | -0.0045 | -0.0599 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0052 | -0.0694 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0095 | 0.0000 |
| 70.758 | 32.328 | Máx. | -0.0067 | -0.0784 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.0078 | -0.0908 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0124 | 0.0005 |
| 70.758 | 32.578 | Máx. | -0.0323 | -0.1113 | 0.0160 |
| | | Mín. | -0.0374 | -0.1289 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0176 | 0.0022 |
| 70.758 | 32.828 | Máx. | -0.0628 | -0.1211 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.0727 | -0.1403 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0191 | 0.0042 |
| 70.758 | 33.078 | Máx. | -0.0933 | -0.1150 | 0.0455 |
| | | Mín. | -0.1081 | -0.1331 | 0.0393 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0182 | 0.0062 |
| 70.758 | 33.328 | Máx. | -0.1208 | -0.0985 | 0.0593 |
| | | Mín. | -0.1398 | -0.1141 | 0.0512 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0156 | 0.0081 |
| 70.758 | 33.578 | Máx. | -0.1431 | -0.0763 | 0.0701 |
| | | Mín. | -0.1657 | -0.0883 | 0.0606 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0121 | 0.0096 |
| 70.758 | 33.828 | Máx. | -0.1593 | -0.0517 | 0.0764 |
| | | Mín. | -0.1845 | -0.0598 | 0.0660 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0082 | 0.0104 |
| 70.758 | 34.078 | Máx. | -0.1692 | -0.0271 | 0.0760 |
| | | Mín. | -0.1959 | -0.0314 | 0.0656 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0043 | 0.0104 |
| 70.758 | 34.328 | Máx. | -0.1729 | -0.0036 | 0.0668 |
| | | Mín. | -0.2002 | -0.0041 | 0.0576 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0006 | 0.0091 |
| 70.758 | 34.578 | Máx. | -0.1708 | 0.0218 | 0.0469 |
| | | Mín. | -0.1977 | 0.0188 | 0.0405 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0030 | 0.0064 |
| 70.758 | 34.828 | Máx. | -0.1629 | 0.0469 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.1887 | 0.0404 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0064 | 0.0022 |
| 70.758 | 35.078 | Máx. | -0.1495 | 0.0710 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.1731 | 0.0613 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0097 | 0.0036 |
| 70.758 | 35.328 | Máx. | -0.1310 | 0.0915 | -0.0680 |
| | | Mín. | -0.1516 | 0.0790 | -0.0786 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0125 | 0.0106 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 35.578 | Máx. | -0.1086 | 0.1015 | -0.1190 |
| | | Mín. | -0.1257 | 0.0876 | -0.1377 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0139 | 0.0187 |
| 70.758 | 35.828 | Máx. | -0.0859 | 0.0886 | -0.1721 |
| | | Mín. | -0.0994 | 0.0765 | -0.1991 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0121 | 0.0270 |
| 70.758 | 36.078 | Máx. | -0.0698 | 0.0446 | -0.2143 |
| | | Mín. | -0.0808 | 0.0385 | -0.2480 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0061 | 0.0336 |
| 70.758 | 36.328 | Máx. | -0.0645 | 0.0114 | -0.2230 |
| | | Mín. | -0.0746 | 0.0098 | -0.2579 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0016 | 0.0350 |
| 70.758 | 36.578 | Máx. | -0.0637 | 0.0041 | -0.2220 |
| | | Mín. | -0.0737 | 0.0035 | -0.2567 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0006 | 0.0348 |
| 70.758 | 36.828 | Máx. | -0.0627 | 0.0105 | -0.2161 |
| | | Mín. | -0.0725 | 0.0090 | -0.2499 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0015 | 0.0338 |
| 70.758 | 37.078 | Máx. | -0.0595 | 0.0218 | -0.2036 |
| | | Mín. | -0.0688 | 0.0188 | -0.2354 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0030 | 0.0318 |
| 70.758 | 37.328 | Máx. | -0.0537 | 0.0342 | -0.1830 |
| | | Mín. | -0.0621 | 0.0295 | -0.2115 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.0046 | 0.0286 |
| 70.758 | 37.578 | Máx. | -0.0453 | 0.0462 | -0.1538 |
| | | Mín. | -0.0523 | 0.0399 | -0.1777 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0062 | 0.0240 |
| 70.758 | 37.828 | Máx. | -0.0344 | 0.0570 | -0.1164 |
| | | Mín. | -0.0398 | 0.0493 | -0.1345 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0077 | 0.0181 |
| 70.758 | 38.078 | Máx. | -0.0214 | 0.0659 | -0.0719 |
| | | Mín. | -0.0248 | 0.0570 | -0.0832 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0089 | 0.0112 |
| 70.758 | 38.328 | Máx. | -0.0068 | 0.0719 | -0.0224 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0622 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0097 | 0.0035 |
| 70.758 | 38.337 | Máx. | -0.0063 | 0.0722 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0072 | 0.0625 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0097 | 0.0000 |
| 70.782 | 27.319 | Máx. | -0.0134 | -0.0434 | -0.0631 |
| | | Mín. | -0.0155 | -0.0502 | -0.0731 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0068 | 0.0100 |
| 70.795 | 27.338 | Máx. | -0.0136 | -0.0439 | -0.0639 |
| | | Mín. | -0.0157 | -0.0509 | -0.0740 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0069 | 0.0101 |
| 70.795 | 27.569 | Máx. | -0.0239 | -0.0403 | -0.0561 |
| | | Mín. | -0.0277 | -0.0467 | -0.0649 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0064 | 0.0089 |
| 70.795 | 27.819 | Máx. | -0.0332 | -0.0301 | -0.0495 |
| | | Mín. | -0.0384 | -0.0348 | -0.0573 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0047 | 0.0078 |
| 70.795 | 28.069 | Máx. | -0.0389 | -0.0140 | -0.0415 |
| | | Mín. | -0.0451 | -0.0162 | -0.0480 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0022 | 0.0065 |
| 70.795 | 28.319 | Máx. | -0.0400 | 0.0073 | -0.0325 |
| | | Mín. | -0.0463 | 0.0063 | -0.0377 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0010 | 0.0051 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.795 | 28.569 | Máx. | -0.0356 | 0.0326 | -0.0235 |
| | | Mín. | -0.0412 | 0.0281 | -0.0272 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0044 | 0.0037 |
| 70.795 | 28.819 | Máx. | -0.0256 | 0.0556 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.0297 | 0.0480 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0076 | 0.0023 |
| 70.795 | 29.069 | Máx. | -0.0112 | 0.0713 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0130 | 0.0616 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0097 | 0.0009 |
| 70.795 | 29.137 | Máx. | -0.0065 | 0.0755 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0076 | 0.0652 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0103 | 0.0000 |
| 70.954 | 27.569 | Máx. | -0.0140 | -0.0451 | -0.0657 |
| | | Mín. | -0.0162 | -0.0523 | -0.0761 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0071 | 0.0104 |
| 71.008 | 31.187 | Máx. | 0.0016 | 0.0162 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0140 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0022 | 0.0000 |
| 71.008 | 31.328 | Máx. | 0.0040 | 0.0166 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0143 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0023 | 0.0002 |
| 71.008 | 31.578 | Máx. | 0.0082 | 0.0139 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.0071 | 0.0120 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0019 | 0.0003 |
| 71.008 | 31.828 | Máx. | 0.0109 | -0.0004 | -0.0023 |
| | | Mín. | 0.0094 | -0.0004 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0001 | 0.0004 |
| 71.008 | 32.078 | Máx. | 0.0079 | -0.0312 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0068 | -0.0361 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0049 | 0.0002 |
| 71.008 | 32.164 | Máx. | 0.0057 | -0.0651 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0049 | -0.0754 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0103 | 0.0000 |
| 71.008 | 32.314 | Máx. | -0.0049 | -0.0651 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0057 | -0.0754 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0103 | 0.0000 |
| 71.008 | 32.328 | Máx. | -0.0073 | -0.0848 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0084 | -0.0982 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0134 | 0.0003 |
| 71.008 | 32.578 | Máx. | -0.0349 | -0.1203 | 0.0085 |
| | | Mín. | -0.0404 | -0.1393 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0190 | 0.0012 |
| 71.008 | 32.828 | Máx. | -0.0679 | -0.1312 | 0.0163 |
| | | Mín. | -0.0786 | -0.1519 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0207 | 0.0022 |
| 71.008 | 33.078 | Máx. | -0.1010 | -0.1247 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.1170 | -0.1444 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0197 | 0.0033 |
| 71.008 | 33.328 | Máx. | -0.1308 | -0.1067 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.1515 | -0.1236 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0169 | 0.0043 |
| 71.008 | 33.578 | Máx. | -0.1549 | -0.0818 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.1794 | -0.0947 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0129 | 0.0050 |
| 71.008 | 33.828 | Máx. | -0.1721 | -0.0532 | 0.0386 |
| | | Mín. | -0.1993 | -0.0616 | 0.0333 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0084 | 0.0053 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 34.078 | Máx. | -0.1818 | -0.0231 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2105 | -0.0267 | 0.0314 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0036 | 0.0050 |
| 71.008 | 34.328 | Máx. | -0.1836 | 0.0085 | 0.0286 |
| | | Mín. | -0.2127 | 0.0073 | 0.0247 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0012 | 0.0039 |
| 71.008 | 34.578 | Máx. | -0.1778 | 0.0434 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.2059 | 0.0374 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0059 | 0.0020 |
| 71.008 | 34.828 | Máx. | -0.1642 | 0.0774 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.1902 | 0.0669 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0106 | 0.0008 |
| 71.008 | 35.078 | Máx. | -0.1432 | 0.1097 | -0.0284 |
| | | Mín. | -0.1658 | 0.0947 | -0.0328 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0150 | 0.0044 |
| 71.008 | 35.328 | Máx. | -0.1153 | 0.1371 | -0.0556 |
| | | Mín. | -0.1335 | 0.1184 | -0.0643 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0187 | 0.0087 |
| 71.008 | 35.578 | Máx. | -0.0819 | 0.1531 | -0.0858 |
| | | Mín. | -0.0948 | 0.1322 | -0.0993 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0209 | 0.0135 |
| 71.008 | 35.828 | Máx. | -0.0465 | 0.1409 | -0.1185 |
| | | Mín. | -0.0538 | 0.1216 | -0.1371 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0192 | 0.0186 |
| 71.008 | 36.078 | Máx. | -0.0181 | 0.0501 | -0.1548 |
| | | Mín. | -0.0209 | 0.0433 | -0.1790 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0068 | 0.0243 |
| 71.008 | 36.328 | Máx. | -0.0144 | 0.0061 | -0.1533 |
| | | Mín. | -0.0166 | 0.0053 | -0.1774 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0008 | 0.0240 |
| 71.008 | 36.578 | Máx. | -0.0146 | 0.0001 | -0.1534 |
| | | Mín. | -0.0169 | 0.0001 | -0.1774 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0000 | 0.0240 |
| 71.008 | 36.828 | Máx. | -0.0146 | 0.0022 | -0.1510 |
| | | Mín. | -0.0169 | 0.0019 | -0.1746 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0003 | 0.0236 |
| 71.008 | 37.078 | Máx. | -0.0139 | 0.0054 | -0.1431 |
| | | Mín. | -0.0161 | 0.0047 | -0.1654 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0007 | 0.0223 |
| 71.008 | 37.328 | Máx. | -0.0126 | 0.0087 | -0.1287 |
| | | Mín. | -0.0145 | 0.0075 | -0.1488 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0012 | 0.0201 |
| 71.008 | 37.578 | Máx. | -0.0106 | 0.0117 | -0.1081 |
| | | Mín. | -0.0122 | 0.0102 | -0.1249 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0016 | 0.0168 |
| 71.008 | 37.828 | Máx. | -0.0080 | 0.0144 | -0.0817 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.0125 | -0.0944 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0019 | 0.0127 |
| 71.008 | 38.078 | Máx. | -0.0050 | 0.0167 | -0.0505 |
| | | Mín. | -0.0058 | 0.0144 | -0.0584 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0022 | 0.0079 |
| 71.008 | 38.328 | Máx. | -0.0016 | 0.0184 | -0.0158 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0159 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0025 | 0.0025 |
| 71.008 | 38.337 | Máx. | -0.0016 | 0.0182 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0158 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0025 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.037 | 36.078 | Máx. | -0.0075 | 0.0011 | -0.1006 |
| | | Mín. | -0.0087 | 0.0009 | -0.1163 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0001 | 0.0157 |
| 71.037 | 36.328 | Máx. | -0.0083 | 0.0001 | -0.1102 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0001 | -0.1274 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0172 |
| 71.037 | 36.578 | Máx. | -0.0086 | 0.0000 | -0.1153 |
| | | Mín. | -0.0100 | 0.0000 | -0.1334 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0000 | 0.0180 |
| 71.037 | 36.828 | Máx. | -0.0086 | 0.0000 | -0.1148 |
| | | Mín. | -0.0100 | 0.0000 | -0.1327 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0179 |
| 71.037 | 37.078 | Máx. | -0.0081 | 0.0000 | -0.1086 |
| | | Mín. | -0.0094 | 0.0000 | -0.1256 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0169 |
| 71.037 | 37.328 | Máx. | -0.0073 | 0.0000 | -0.0971 |
| | | Mín. | -0.0084 | 0.0000 | -0.1122 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0151 |
| 71.037 | 37.578 | Máx. | -0.0061 | 0.0000 | -0.0807 |
| | | Mín. | -0.0070 | 0.0000 | -0.0933 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0000 | 0.0126 |
| 71.037 | 37.828 | Máx. | -0.0045 | 0.0001 | -0.0602 |
| | | Mín. | -0.0052 | 0.0001 | -0.0696 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0094 |
| 71.037 | 38.078 | Máx. | -0.0028 | 0.0001 | -0.0367 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0001 | -0.0424 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0057 |
| 71.037 | 38.328 | Máx. | -0.0008 | 0.0001 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.0010 | 0.0001 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0018 |
| 71.045 | 27.702 | Máx. | -0.0137 | -0.0444 | -0.0647 |
| | | Mín. | -0.0159 | -0.0514 | -0.0749 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0070 | 0.0102 |
| 71.045 | 27.819 | Máx. | -0.0187 | -0.0375 | -0.0606 |
| | | Mín. | -0.0216 | -0.0434 | -0.0702 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0059 | 0.0096 |
| 71.045 | 28.069 | Máx. | -0.0265 | -0.0231 | -0.0534 |
| | | Mín. | -0.0307 | -0.0267 | -0.0618 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0036 | 0.0084 |
| 71.045 | 28.319 | Máx. | -0.0301 | -0.0037 | -0.0435 |
| | | Mín. | -0.0349 | -0.0043 | -0.0503 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0006 | 0.0069 |
| 71.045 | 28.569 | Máx. | -0.0283 | 0.0206 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.0327 | 0.0178 | -0.0379 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0028 | 0.0052 |
| 71.045 | 28.819 | Máx. | -0.0210 | 0.0433 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.0244 | 0.0374 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0059 | 0.0033 |
| 71.045 | 29.069 | Máx. | -0.0093 | 0.0589 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0108 | 0.0509 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0080 | 0.0013 |
| 71.045 | 29.137 | Máx. | -0.0054 | 0.0629 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0063 | 0.0543 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0086 | 0.0000 |
| 71.126 | 27.819 | Máx. | -0.0134 | -0.0434 | -0.0631 |
| | | Mín. | -0.0155 | -0.0502 | -0.0731 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0068 | 0.0100 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.187 | 36.078 | Máx. | 0.0087 | 0.0011 | -0.1006 |
| | | Mín. | 0.0075 | 0.0009 | -0.1163 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0001 | 0.0157 |
| 71.187 | 36.328 | Máx. | 0.0096 | 0.0001 | -0.1102 |
| | | Mín. | 0.0083 | 0.0001 | -0.1274 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0172 |
| 71.187 | 36.578 | Máx. | 0.0100 | 0.0000 | -0.1153 |
| | | Mín. | 0.0086 | 0.0000 | -0.1334 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0000 | 0.0180 |
| 71.187 | 36.828 | Máx. | 0.0100 | 0.0000 | -0.1148 |
| | | Mín. | 0.0086 | 0.0000 | -0.1327 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0179 |
| 71.187 | 37.078 | Máx. | 0.0094 | 0.0000 | -0.1086 |
| | | Mín. | 0.0081 | 0.0000 | -0.1256 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0169 |
| 71.187 | 37.328 | Máx. | 0.0084 | 0.0000 | -0.0971 |
| | | Mín. | 0.0073 | 0.0000 | -0.1122 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0000 | 0.0151 |
| 71.187 | 37.578 | Máx. | 0.0070 | 0.0000 | -0.0807 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.0000 | -0.0933 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0000 | 0.0126 |
| 71.187 | 37.828 | Máx. | 0.0052 | 0.0001 | -0.0602 |
| | | Mín. | 0.0045 | 0.0001 | -0.0696 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0094 |
| 71.187 | 38.078 | Máx. | 0.0032 | 0.0001 | -0.0367 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0001 | -0.0424 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0057 |
| 71.187 | 38.328 | Máx. | 0.0010 | 0.0001 | -0.0113 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0001 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0018 |
| 71.258 | 31.187 | Máx. | 0.0017 | 0.0169 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0146 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0023 | 0.0000 |
| 71.258 | 31.328 | Máx. | 0.0041 | 0.0172 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.0148 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0023 | 0.0000 |
| 71.258 | 31.578 | Máx. | 0.0086 | 0.0142 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0074 | 0.0123 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0019 | 0.0000 |
| 71.258 | 31.828 | Máx. | 0.0113 | -0.0005 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0098 | -0.0005 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0001 | 0.0000 |
| 71.258 | 32.078 | Máx. | 0.0082 | -0.0321 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0071 | -0.0372 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0051 | 0.0000 |
| 71.258 | 32.164 | Máx. | 0.0058 | -0.0670 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0050 | -0.0775 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0106 | 0.0000 |
| 71.258 | 32.314 | Máx. | -0.0050 | -0.0670 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.0775 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0106 | 0.0000 |
| 71.258 | 32.328 | Máx. | -0.0075 | -0.0872 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0086 | -0.1009 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0138 | 0.0000 |
| 71.258 | 32.578 | Máx. | -0.0359 | -0.1236 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0415 | -0.1431 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0195 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 32.828 | Máx. | -0.0698 | -0.1348 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0808 | -0.1561 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0213 | 0.0001 |
| 71.258 | 33.078 | Máx. | -0.1039 | -0.1281 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.1203 | -0.1483 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0202 | 0.0001 |
| 71.258 | 33.328 | Máx. | -0.1344 | -0.1093 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1556 | -0.1266 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0173 | 0.0001 |
| 71.258 | 33.578 | Máx. | -0.1591 | -0.0830 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1842 | -0.0961 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0131 | 0.0000 |
| 71.258 | 33.828 | Máx. | -0.1763 | -0.0522 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.2042 | -0.0604 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0082 | 0.0002 |
| 71.258 | 34.078 | Máx. | -0.1854 | -0.0191 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.2146 | -0.0221 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0030 | 0.0007 |
| 71.258 | 34.328 | Máx. | -0.1858 | 0.0172 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.2152 | 0.0148 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0023 | 0.0014 |
| 71.258 | 34.578 | Máx. | -0.1776 | 0.0564 | -0.0157 |
| | | Mín. | -0.2056 | 0.0487 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0077 | 0.0025 |
| 71.258 | 34.828 | Máx. | -0.1608 | 0.0943 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.1862 | 0.0814 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0129 | 0.0037 |
| 71.258 | 35.078 | Máx. | -0.1358 | 0.1291 | -0.0322 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.1115 | -0.0373 |
| | | Dif. | 0.0215 | 0.0176 | 0.0051 |
| 71.258 | 35.328 | Máx. | -0.1035 | 0.1572 | -0.0396 |
| | | Mín. | -0.1198 | 0.1357 | -0.0457 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0214 | 0.0062 |
| 71.258 | 35.578 | Máx. | -0.0659 | 0.1713 | -0.0433 |
| | | Mín. | -0.0763 | 0.1480 | -0.0500 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0234 | 0.0068 |
| 71.258 | 35.828 | Máx. | -0.0271 | 0.1552 | -0.0407 |
| | | Mín. | -0.0314 | 0.1340 | -0.0470 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0212 | 0.0063 |
| 71.258 | 36.078 | Máx. | 0.0040 | 0.0685 | -0.0300 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0592 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0093 | 0.0046 |
| 71.258 | 36.328 | Máx. | 0.0126 | 0.0181 | -0.0520 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.0157 | -0.0601 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0025 | 0.0081 |
| 71.258 | 36.578 | Máx. | 0.0142 | 0.0037 | -0.0631 |
| | | Mín. | 0.0123 | 0.0032 | -0.0729 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0005 | 0.0098 |
| 71.258 | 36.828 | Máx. | 0.0141 | -0.0011 | -0.0652 |
| | | Mín. | 0.0122 | -0.0013 | -0.0753 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0002 | 0.0101 |
| 71.258 | 37.078 | Máx. | 0.0132 | -0.0037 | -0.0616 |
| | | Mín. | 0.0114 | -0.0043 | -0.0712 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0006 | 0.0096 |
| 71.258 | 37.328 | Máx. | 0.0116 | -0.0057 | -0.0540 |
| | | Mín. | 0.0100 | -0.0066 | -0.0624 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0009 | 0.0084 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 37.578 | Máx. | 0.0094 | -0.0071 | -0.0436 |
| | | Mín. | 0.0081 | -0.0083 | -0.0503 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0011 | 0.0068 |
| 71.258 | 37.828 | Máx. | 0.0068 | -0.0080 | -0.0313 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.0092 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0012 | 0.0048 |
| 71.258 | 38.078 | Máx. | 0.0039 | -0.0081 | -0.0182 |
| | | Mín. | 0.0034 | -0.0093 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0013 | 0.0028 |
| 71.258 | 38.328 | Máx. | 0.0011 | -0.0074 | -0.0054 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0086 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0011 | 0.0008 |
| 71.258 | 38.337 | Máx. | 0.0009 | -0.0077 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0089 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0012 | 0.0000 |
| 71.295 | 28.066 | Máx. | -0.0118 | -0.0382 | -0.0556 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.0442 | -0.0644 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0060 | 0.0088 |
| 71.295 | 28.069 | Máx. | -0.0120 | -0.0331 | -0.0556 |
| | | Mín. | -0.0139 | -0.0383 | -0.0643 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0052 | 0.0088 |
| 71.295 | 28.319 | Máx. | -0.0182 | -0.0147 | -0.0475 |
| | | Mín. | -0.0211 | -0.0170 | -0.0550 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0023 | 0.0075 |
| 71.295 | 28.569 | Máx. | -0.0191 | 0.0067 | -0.0371 |
| | | Mín. | -0.0221 | 0.0058 | -0.0429 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0009 | 0.0059 |
| 71.295 | 28.819 | Máx. | -0.0152 | 0.0280 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.0176 | 0.0242 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0038 | 0.0038 |
| 71.295 | 29.069 | Máx. | -0.0070 | 0.0431 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.0081 | 0.0372 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0059 | 0.0015 |
| 71.295 | 29.137 | Máx. | -0.0040 | 0.0467 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0047 | 0.0404 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0064 | 0.0000 |
| 71.297 | 28.069 | Máx. | -0.0118 | -0.0382 | -0.0556 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.0442 | -0.0644 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0060 | 0.0088 |
| 71.469 | 28.319 | Máx. | -0.0094 | -0.0305 | -0.0444 |
| | | Mín. | -0.0109 | -0.0353 | -0.0514 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0048 | 0.0070 |
| 71.508 | 31.187 | Máx. | 0.0016 | 0.0159 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0138 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0022 | 0.0000 |
| 71.508 | 31.328 | Máx. | 0.0039 | 0.0164 | 0.0016 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0141 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0022 | 0.0002 |
| 71.508 | 31.578 | Máx. | 0.0082 | 0.0138 | 0.0027 |
| | | Mín. | 0.0070 | 0.0119 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0019 | 0.0004 |
| 71.508 | 31.828 | Máx. | 0.0109 | -0.0002 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0094 | -0.0003 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0000 | 0.0004 |
| 71.508 | 32.078 | Máx. | 0.0079 | -0.0310 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0068 | -0.0360 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0049 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 32.164 | Máx. | 0.0057 | -0.0652 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0049 | -0.0755 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0103 | 0.0000 |
| 71.508 | 32.314 | Máx. | -0.0049 | -0.0652 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0057 | -0.0755 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0103 | 0.0000 |
| 71.508 | 32.328 | Máx. | -0.0073 | -0.0851 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0084 | -0.0985 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0134 | 0.0003 |
| 71.508 | 32.578 | Máx. | -0.0351 | -0.1207 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.0406 | -0.1398 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0191 | 0.0011 |
| 71.508 | 32.828 | Máx. | -0.0682 | -0.1315 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.0790 | -0.1522 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0108 | 0.0208 | 0.0022 |
| 71.508 | 33.078 | Máx. | -0.1014 | -0.1247 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.1174 | -0.1444 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0197 | 0.0032 |
| 71.508 | 33.328 | Máx. | -0.1312 | -0.1061 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.1519 | -0.1228 | -0.0312 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0168 | 0.0043 |
| 71.508 | 33.578 | Máx. | -0.1550 | -0.0798 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.1795 | -0.0925 | -0.0379 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0126 | 0.0052 |
| 71.508 | 33.828 | Máx. | -0.1715 | -0.0490 | -0.0374 |
| | | Mín. | -0.1986 | -0.0567 | -0.0433 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0077 | 0.0059 |
| 71.508 | 34.078 | Máx. | -0.1797 | -0.0157 | -0.0411 |
| | | Mín. | -0.2081 | -0.0182 | -0.0476 |
| | | Dif. | 0.0284 | 0.0025 | 0.0065 |
| 71.508 | 34.328 | Máx. | -0.1793 | 0.0215 | -0.0437 |
| | | Mín. | -0.2076 | 0.0186 | -0.0506 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0029 | 0.0069 |
| 71.508 | 34.578 | Máx. | -0.1701 | 0.0607 | -0.0448 |
| | | Mín. | -0.1970 | 0.0525 | -0.0519 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0083 | 0.0071 |
| 71.508 | 34.828 | Máx. | -0.1524 | 0.0978 | -0.0439 |
| | | Mín. | -0.1765 | 0.0845 | -0.0509 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0133 | 0.0069 |
| 71.508 | 35.078 | Máx. | -0.1269 | 0.1301 | -0.0400 |
| | | Mín. | -0.1470 | 0.1123 | -0.0462 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0177 | 0.0063 |
| 71.508 | 35.328 | Máx. | -0.0951 | 0.1531 | -0.0314 |
| | | Mín. | -0.1101 | 0.1323 | -0.0363 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0209 | 0.0049 |
| 71.508 | 35.578 | Máx. | -0.0596 | 0.1596 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.0690 | 0.1378 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0218 | 0.0026 |
| 71.508 | 35.828 | Máx. | -0.0252 | 0.1387 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0292 | 0.1198 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0189 | 0.0004 |
| 71.508 | 36.078 | Máx. | 0.0008 | 0.0861 | 0.0182 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0743 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0117 | 0.0025 |
| 71.508 | 36.328 | Máx. | 0.0159 | 0.0390 | 0.0077 |
| | | Mín. | 0.0138 | 0.0337 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0053 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 36.578 | Máx. | 0.0216 | 0.0130 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0187 | 0.0112 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0018 | 0.0005 |
| 71.508 | 36.828 | Máx. | 0.0227 | -0.0002 | -0.0080 |
| | | Mín. | 0.0196 | -0.0002 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0000 | 0.0012 |
| 71.508 | 37.078 | Máx. | 0.0213 | -0.0068 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.0185 | -0.0078 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0011 | 0.0013 |
| 71.508 | 37.328 | Máx. | 0.0184 | -0.0109 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0159 | -0.0127 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0017 | 0.0010 |
| 71.508 | 37.578 | Máx. | 0.0144 | -0.0134 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0125 | -0.0155 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0021 | 0.0006 |
| 71.508 | 37.828 | Máx. | 0.0100 | -0.0141 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0086 | -0.0163 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0022 | 0.0002 |
| 71.508 | 38.078 | Máx. | 0.0055 | -0.0132 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0048 | -0.0152 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0020 | 0.0000 |
| 71.508 | 38.328 | Máx. | 0.0015 | -0.0114 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0131 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0000 |
| 71.508 | 38.337 | Máx. | 0.0013 | -0.0114 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0131 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0000 |
| 71.545 | 28.430 | Máx. | -0.0075 | -0.0242 | -0.0352 |
| | | Mín. | -0.0087 | -0.0280 | -0.0408 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0038 | 0.0056 |
| 71.545 | 28.569 | Máx. | -0.0095 | -0.0081 | -0.0333 |
| | | Mín. | -0.0110 | -0.0094 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0013 | 0.0053 |
| 71.545 | 28.819 | Máx. | -0.0089 | 0.0119 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.0103 | 0.0103 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0016 | 0.0036 |
| 71.545 | 29.069 | Máx. | -0.0044 | 0.0263 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.0051 | 0.0227 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0036 | 0.0015 |
| 71.545 | 29.137 | Máx. | -0.0026 | 0.0296 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0030 | 0.0256 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0040 | 0.0000 |
| 71.641 | 28.569 | Máx. | -0.0061 | -0.0197 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.0070 | -0.0228 | -0.0332 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0031 | 0.0045 |
| 71.758 | 31.187 | Máx. | 0.0014 | 0.0135 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0012 | 0.0117 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0018 | 0.0000 |
| 71.758 | 31.328 | Máx. | 0.0033 | 0.0142 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0123 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0019 | 0.0004 |
| 71.758 | 31.578 | Máx. | 0.0071 | 0.0126 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.0109 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0017 | 0.0007 |
| 71.758 | 31.828 | Máx. | 0.0097 | 0.0003 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0083 | 0.0002 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 32.078 | Máx. | 0.0072 | -0.0279 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0324 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0044 | 0.0005 |
| 71.758 | 32.164 | Máx. | 0.0052 | -0.0598 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0693 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0095 | 0.0000 |
| 71.758 | 32.314 | Máx. | -0.0045 | -0.0598 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0052 | -0.0693 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0095 | 0.0000 |
| 71.758 | 32.328 | Máx. | -0.0067 | -0.0784 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0078 | -0.0908 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0124 | 0.0005 |
| 71.758 | 32.578 | Máx. | -0.0324 | -0.1114 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.0375 | -0.1290 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0176 | 0.0023 |
| 71.758 | 32.828 | Máx. | -0.0630 | -0.1211 | -0.0281 |
| | | Mín. | -0.0729 | -0.1402 | -0.0326 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0191 | 0.0044 |
| 71.758 | 33.078 | Máx. | -0.0936 | -0.1145 | -0.0420 |
| | | Mín. | -0.1084 | -0.1326 | -0.0486 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0181 | 0.0066 |
| 71.758 | 33.328 | Máx. | -0.1209 | -0.0970 | -0.0548 |
| | | Mín. | -0.1399 | -0.1124 | -0.0635 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0153 | 0.0087 |
| 71.758 | 33.578 | Máx. | -0.1426 | -0.0725 | -0.0654 |
| | | Mín. | -0.1651 | -0.0840 | -0.0758 |
| | | Dif. | 0.0225 | 0.0115 | 0.0103 |
| 71.758 | 33.828 | Máx. | -0.1575 | -0.0438 | -0.0732 |
| | | Mín. | -0.1824 | -0.0507 | -0.0848 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0069 | 0.0116 |
| 71.758 | 34.078 | Máx. | -0.1647 | -0.0128 | -0.0777 |
| | | Mín. | -0.1907 | -0.0148 | -0.0900 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0020 | 0.0123 |
| 71.758 | 34.328 | Máx. | -0.1638 | 0.0219 | -0.0786 |
| | | Mín. | -0.1897 | 0.0189 | -0.0910 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0030 | 0.0124 |
| 71.758 | 34.578 | Máx. | -0.1550 | 0.0577 | -0.0754 |
| | | Mín. | -0.1795 | 0.0498 | -0.0873 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0079 | 0.0119 |
| 71.758 | 34.828 | Máx. | -0.1385 | 0.0904 | -0.0676 |
| | | Mín. | -0.1604 | 0.0781 | -0.0783 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.0123 | 0.0107 |
| 71.758 | 35.078 | Máx. | -0.1153 | 0.1172 | -0.0548 |
| | | Mín. | -0.1335 | 0.1012 | -0.0635 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0160 | 0.0087 |
| 71.758 | 35.328 | Máx. | -0.0872 | 0.1339 | -0.0366 |
| | | Mín. | -0.1010 | 0.1156 | -0.0424 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0182 | 0.0058 |
| 71.758 | 35.578 | Máx. | -0.0569 | 0.1351 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.0659 | 0.1167 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0184 | 0.0022 |
| 71.758 | 35.828 | Máx. | -0.0285 | 0.1167 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.0331 | 0.1008 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0159 | 0.0014 |
| 71.758 | 36.078 | Máx. | -0.0064 | 0.0821 | 0.0274 |
| | | Mín. | -0.0074 | 0.0709 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0112 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 36.328 | Máx. | 0.0088 | 0.0465 | 0.0304 |
| | | Mín. | 0.0076 | 0.0402 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0063 | 0.0042 |
| 71.758 | 36.578 | Máx. | 0.0168 | 0.0201 | 0.0266 |
| | | Mín. | 0.0146 | 0.0173 | 0.0230 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0027 | 0.0036 |
| 71.758 | 36.828 | Máx. | 0.0193 | 0.0032 | 0.0225 |
| | | Mín. | 0.0168 | 0.0028 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0004 | 0.0031 |
| 71.758 | 37.078 | Máx. | 0.0185 | -0.0061 | 0.0198 |
| | | Mín. | 0.0160 | -0.0071 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0010 | 0.0027 |
| 71.758 | 37.328 | Máx. | 0.0156 | -0.0112 | 0.0180 |
| | | Mín. | 0.0136 | -0.0130 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0018 | 0.0025 |
| 71.758 | 37.578 | Máx. | 0.0117 | -0.0135 | 0.0159 |
| | | Mín. | 0.0102 | -0.0155 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0021 | 0.0022 |
| 71.758 | 37.828 | Máx. | 0.0075 | -0.0131 | 0.0129 |
| | | Mín. | 0.0065 | -0.0152 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0020 | 0.0018 |
| 71.758 | 38.078 | Máx. | 0.0038 | -0.0109 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0125 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0017 | 0.0012 |
| 71.758 | 38.328 | Máx. | 0.0009 | -0.0082 | 0.0027 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0094 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0012 | 0.0004 |
| 71.758 | 38.337 | Máx. | 0.0009 | -0.0078 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0090 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0012 | 0.0000 |
| 71.795 | 28.793 | Máx. | -0.0032 | -0.0105 | -0.0153 |
| | | Mín. | -0.0038 | -0.0121 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0017 | 0.0024 |
| 71.795 | 28.819 | Máx. | -0.0033 | -0.0033 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.0038 | -0.0038 | -0.0187 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0005 | 0.0025 |
| 71.795 | 29.069 | Máx. | -0.0022 | 0.0112 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0026 | 0.0097 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0015 | 0.0011 |
| 71.795 | 29.137 | Máx. | -0.0013 | 0.0148 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0015 | 0.0127 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0020 | 0.0000 |
| 71.813 | 28.819 | Máx. | -0.0029 | -0.0094 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.0034 | -0.0109 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0015 | 0.0022 |
| 71.985 | 29.069 | Máx. | -0.0009 | -0.0030 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0011 | -0.0035 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 |
| 72.008 | 31.187 | Máx. | 0.0010 | 0.0099 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.0086 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0014 | 0.0000 |
| 72.008 | 31.328 | Máx. | 0.0024 | 0.0111 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0021 | 0.0096 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0015 | 0.0005 |
| 72.008 | 31.578 | Máx. | 0.0055 | 0.0106 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0047 | 0.0092 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0014 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 31.828 | Máx. | 0.0078 | 0.0010 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0067 | 0.0008 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0001 | 0.0010 |
| 72.008 | 32.078 | Máx. | 0.0059 | -0.0230 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0051 | -0.0267 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0036 | 0.0006 |
| 72.008 | 32.164 | Máx. | 0.0044 | -0.0509 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0038 | -0.0589 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0080 | 0.0000 |
| 72.008 | 32.314 | Máx. | -0.0038 | -0.0509 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0044 | -0.0589 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0080 | 0.0000 |
| 72.008 | 32.328 | Máx. | -0.0058 | -0.0672 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0067 | -0.0778 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0106 | 0.0008 |
| 72.008 | 32.578 | Máx. | -0.0279 | -0.0957 | -0.0223 |
| | | Mín. | -0.0323 | -0.1108 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0151 | 0.0035 |
| 72.008 | 32.828 | Máx. | -0.0542 | -0.1036 | -0.0424 |
| | | Mín. | -0.0627 | -0.1200 | -0.0492 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0164 | 0.0067 |
| 72.008 | 33.078 | Máx. | -0.0803 | -0.0976 | -0.0631 |
| | | Mín. | -0.0930 | -0.1131 | -0.0730 |
| | | Dif. | 0.0127 | 0.0154 | 0.0100 |
| 72.008 | 33.328 | Máx. | -0.1036 | -0.0824 | -0.0818 |
| | | Mín. | -0.1199 | -0.0954 | -0.0947 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0130 | 0.0129 |
| 72.008 | 33.578 | Máx. | -0.1220 | -0.0613 | -0.0970 |
| | | Mín. | -0.1413 | -0.0710 | -0.1124 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.0097 | 0.0153 |
| 72.008 | 33.828 | Máx. | -0.1345 | -0.0366 | -0.1077 |
| | | Mín. | -0.1558 | -0.0424 | -0.1247 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0058 | 0.0170 |
| 72.008 | 34.078 | Máx. | -0.1405 | -0.0101 | -0.1131 |
| | | Mín. | -0.1627 | -0.0117 | -0.1310 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0016 | 0.0179 |
| 72.008 | 34.328 | Máx. | -0.1396 | 0.0193 | -0.1128 |
| | | Mín. | -0.1616 | 0.0167 | -0.1306 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0026 | 0.0178 |
| 72.008 | 34.578 | Máx. | -0.1320 | 0.0491 | -0.1065 |
| | | Mín. | -0.1528 | 0.0424 | -0.1234 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0067 | 0.0168 |
| 72.008 | 34.828 | Máx. | -0.1181 | 0.0755 | -0.0943 |
| | | Mín. | -0.1368 | 0.0652 | -0.1092 |
| | | Dif. | 0.0187 | 0.0103 | 0.0149 |
| 72.008 | 35.078 | Máx. | -0.0990 | 0.0959 | -0.0762 |
| | | Mín. | -0.1147 | 0.0828 | -0.0882 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0131 | 0.0120 |
| 72.008 | 35.328 | Máx. | -0.0763 | 0.1072 | -0.0533 |
| | | Mín. | -0.0884 | 0.0926 | -0.0617 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0146 | 0.0084 |
| 72.008 | 35.578 | Máx. | -0.0525 | 0.1065 | -0.0278 |
| | | Mín. | -0.0608 | 0.0920 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0145 | 0.0044 |
| 72.008 | 35.828 | Máx. | -0.0302 | 0.0928 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0350 | 0.0802 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0126 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 36.078 | Máx. | -0.0123 | 0.0695 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.0142 | 0.0601 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0095 | 0.0021 |
| 72.008 | 36.328 | Máx. | 0.0002 | 0.0439 | 0.0265 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.0380 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0060 | 0.0036 |
| 72.008 | 36.578 | Máx. | 0.0084 | 0.0220 | 0.0298 |
| | | Mín. | 0.0073 | 0.0190 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0030 | 0.0040 |
| 72.008 | 36.828 | Máx. | 0.0116 | 0.0059 | 0.0291 |
| | | Mín. | 0.0101 | 0.0051 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0008 | 0.0039 |
| 72.008 | 37.078 | Máx. | 0.0116 | -0.0039 | 0.0268 |
| | | Mín. | 0.0100 | -0.0045 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0006 | 0.0036 |
| 72.008 | 37.328 | Máx. | 0.0095 | -0.0088 | 0.0236 |
| | | Mín. | 0.0082 | -0.0102 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0014 | 0.0032 |
| 72.008 | 37.578 | Máx. | 0.0064 | -0.0104 | 0.0197 |
| | | Mín. | 0.0056 | -0.0120 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0016 | 0.0027 |
| 72.008 | 37.828 | Máx. | 0.0034 | -0.0091 | 0.0148 |
| | | Mín. | 0.0030 | -0.0104 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0014 | 0.0020 |
| 72.008 | 38.078 | Máx. | 0.0012 | -0.0058 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.0010 | -0.0067 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0009 | 0.0012 |
| 72.008 | 38.328 | Máx. | 0.0002 | -0.0027 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0031 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0004 | 0.0004 |
| 72.008 | 38.337 | Máx. | 0.0002 | -0.0021 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0024 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 72.258 | 31.187 | Máx. | 0.0006 | 0.0059 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0051 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0008 | 0.0000 |
| 72.258 | 31.328 | Máx. | 0.0015 | 0.0074 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0013 | 0.0064 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0010 | 0.0005 |
| 72.258 | 31.578 | Máx. | 0.0036 | 0.0080 | 0.0069 |
| | | Mín. | 0.0031 | 0.0069 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0011 | 0.0009 |
| 72.258 | 31.828 | Máx. | 0.0055 | 0.0015 | 0.0085 |
| | | Mín. | 0.0047 | 0.0013 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0002 | 0.0012 |
| 72.258 | 32.078 | Máx. | 0.0044 | -0.0168 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0038 | -0.0195 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0027 | 0.0008 |
| 72.258 | 32.164 | Máx. | 0.0034 | -0.0387 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0448 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 72.258 | 32.314 | Máx. | -0.0029 | -0.0387 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0034 | -0.0448 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0061 | 0.0000 |
| 72.258 | 32.328 | Máx. | -0.0045 | -0.0516 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.0052 | -0.0597 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0081 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 32.578 | Máx. | -0.0216 | -0.0737 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.0250 | -0.0853 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0116 | 0.0046 |
| 72.258 | 32.828 | Máx. | -0.0418 | -0.0795 | -0.0558 |
| | | Mín. | -0.0484 | -0.0921 | -0.0647 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0126 | 0.0088 |
| 72.258 | 33.078 | Máx. | -0.0619 | -0.0746 | -0.0825 |
| | | Mín. | -0.0717 | -0.0864 | -0.0956 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0118 | 0.0130 |
| 72.258 | 33.328 | Máx. | -0.0796 | -0.0627 | -0.1065 |
| | | Mín. | -0.0922 | -0.0726 | -0.1233 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.0099 | 0.0168 |
| 72.258 | 33.578 | Máx. | -0.0937 | -0.0464 | -0.1257 |
| | | Mín. | -0.1085 | -0.0538 | -0.1456 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0073 | 0.0199 |
| 72.258 | 33.828 | Máx. | -0.1031 | -0.0276 | -0.1389 |
| | | Mín. | -0.1194 | -0.0319 | -0.1609 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.0044 | 0.0219 |
| 72.258 | 34.078 | Máx. | -0.1076 | -0.0074 | -0.1453 |
| | | Mín. | -0.1246 | -0.0086 | -0.1682 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0012 | 0.0229 |
| 72.258 | 34.328 | Máx. | -0.1069 | 0.0148 | -0.1444 |
| | | Mín. | -0.1238 | 0.0128 | -0.1672 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0020 | 0.0228 |
| 72.258 | 34.578 | Máx. | -0.1011 | 0.0369 | -0.1363 |
| | | Mín. | -0.1171 | 0.0318 | -0.1578 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0050 | 0.0215 |
| 72.258 | 34.828 | Máx. | -0.0908 | 0.0560 | -0.1213 |
| | | Mín. | -0.1051 | 0.0483 | -0.1405 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0076 | 0.0192 |
| 72.258 | 35.078 | Máx. | -0.0767 | 0.0702 | -0.1004 |
| | | Mín. | -0.0889 | 0.0606 | -0.1163 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0096 | 0.0159 |
| 72.258 | 35.328 | Máx. | -0.0603 | 0.0775 | -0.0753 |
| | | Mín. | -0.0698 | 0.0669 | -0.0872 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0106 | 0.0119 |
| 72.258 | 35.578 | Máx. | -0.0432 | 0.0765 | -0.0487 |
| | | Mín. | -0.0500 | 0.0660 | -0.0564 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0104 | 0.0077 |
| 72.258 | 35.828 | Máx. | -0.0272 | 0.0672 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.0315 | 0.0581 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0092 | 0.0038 |
| 72.258 | 36.078 | Máx. | -0.0140 | 0.0521 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0162 | 0.0450 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0071 | 0.0007 |
| 72.258 | 36.328 | Máx. | -0.0044 | 0.0349 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.0052 | 0.0301 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0047 | 0.0013 |
| 72.258 | 36.578 | Máx. | 0.0016 | 0.0189 | 0.0183 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0164 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0026 | 0.0024 |
| 72.258 | 36.828 | Máx. | 0.0047 | 0.0064 | 0.0210 |
| | | Mín. | 0.0041 | 0.0055 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0009 | 0.0028 |
| 72.258 | 37.078 | Máx. | 0.0050 | -0.0018 | 0.0203 |
| | | Mín. | 0.0044 | -0.0020 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0003 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 37.328 | Máx. | 0.0038 | -0.0057 | 0.0176 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0066 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0009 | 0.0024 |
| 72.258 | 37.578 | Máx. | 0.0018 | -0.0065 | 0.0137 |
| | | Mín. | 0.0016 | -0.0075 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0010 | 0.0018 |
| 72.258 | 37.828 | Máx. | 0.0001 | -0.0048 | 0.0094 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.0055 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0007 | 0.0013 |
| 72.258 | 38.078 | Máx. | -0.0007 | -0.0014 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.0008 | -0.0016 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0007 |
| 72.258 | 38.328 | Máx. | -0.0004 | 0.0019 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0016 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 |
| 72.258 | 38.337 | Máx. | -0.0002 | 0.0027 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0023 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 |
| 72.508 | 31.187 | Máx. | 0.0002 | 0.0025 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.0021 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 72.508 | 31.328 | Máx. | 0.0006 | 0.0039 | 0.0027 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0034 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 |
| 72.508 | 31.578 | Máx. | 0.0019 | 0.0049 | 0.0060 |
| | | Mín. | 0.0016 | 0.0042 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0007 | 0.0008 |
| 72.508 | 31.828 | Máx. | 0.0031 | 0.0014 | 0.0082 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0012 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0002 | 0.0011 |
| 72.508 | 32.078 | Máx. | 0.0026 | -0.0099 | 0.0059 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0115 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0016 | 0.0008 |
| 72.508 | 32.164 | Máx. | 0.0021 | -0.0238 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0018 | -0.0276 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0038 | 0.0000 |
| 72.508 | 32.314 | Máx. | -0.0018 | -0.0238 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0021 | -0.0276 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0038 | 0.0000 |
| 72.508 | 32.328 | Máx. | -0.0028 | -0.0320 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.0032 | -0.0370 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0050 | 0.0013 |
| 72.508 | 32.578 | Máx. | -0.0136 | -0.0458 | -0.0354 |
| | | Mín. | -0.0157 | -0.0530 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0072 | 0.0056 |
| 72.508 | 32.828 | Máx. | -0.0263 | -0.0493 | -0.0670 |
| | | Mín. | -0.0304 | -0.0571 | -0.0776 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0078 | 0.0106 |
| 72.508 | 33.078 | Máx. | -0.0388 | -0.0461 | -0.0986 |
| | | Mín. | -0.0449 | -0.0534 | -0.1142 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0073 | 0.0156 |
| 72.508 | 33.328 | Máx. | -0.0499 | -0.0386 | -0.1267 |
| | | Mín. | -0.0577 | -0.0447 | -0.1467 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.0061 | 0.0200 |
| 72.508 | 33.578 | Máx. | -0.0586 | -0.0285 | -0.1490 |
| | | Mín. | -0.0678 | -0.0330 | -0.1726 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0045 | 0.0235 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 33.828 | Máx. | -0.0644 | -0.0169 | -0.1642 |
| | | Mín. | -0.0746 | -0.0195 | -0.1901 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.0027 | 0.0259 |
| 72.508 | 34.078 | Máx. | -0.0672 | -0.0045 | -0.1713 |
| | | Mín. | -0.0778 | -0.0052 | -0.1984 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0007 | 0.0271 |
| 72.508 | 34.328 | Máx. | -0.0667 | 0.0090 | -0.1702 |
| | | Mín. | -0.0773 | 0.0078 | -0.1971 |
| | | Dif. | 0.0105 | 0.0012 | 0.0269 |
| 72.508 | 34.578 | Máx. | -0.0632 | 0.0224 | -0.1610 |
| | | Mín. | -0.0732 | 0.0193 | -0.1865 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0030 | 0.0255 |
| 72.508 | 34.828 | Máx. | -0.0569 | 0.0337 | -0.1446 |
| | | Mín. | -0.0659 | 0.0291 | -0.1674 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0046 | 0.0229 |
| 72.508 | 35.078 | Máx. | -0.0484 | 0.0420 | -0.1221 |
| | | Mín. | -0.0560 | 0.0362 | -0.1415 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0057 | 0.0193 |
| 72.508 | 35.328 | Máx. | -0.0385 | 0.0460 | -0.0959 |
| | | Mín. | -0.0446 | 0.0398 | -0.1111 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0063 | 0.0152 |
| 72.508 | 35.578 | Máx. | -0.0283 | 0.0453 | -0.0685 |
| | | Mín. | -0.0328 | 0.0392 | -0.0794 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0062 | 0.0109 |
| 72.508 | 35.828 | Máx. | -0.0187 | 0.0401 | -0.0430 |
| | | Mín. | -0.0217 | 0.0347 | -0.0499 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0055 | 0.0068 |
| 72.508 | 36.078 | Máx. | -0.0107 | 0.0316 | -0.0218 |
| | | Mín. | -0.0125 | 0.0273 | -0.0254 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0043 | 0.0035 |
| 72.508 | 36.328 | Máx. | -0.0048 | 0.0218 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.0056 | 0.0188 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0030 | 0.0011 |
| 72.508 | 36.578 | Máx. | -0.0011 | 0.0123 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0106 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0017 | 0.0004 |
| 72.508 | 36.828 | Máx. | 0.0008 | 0.0046 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.0040 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0011 |
| 72.508 | 37.078 | Máx. | 0.0012 | -0.0006 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0007 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0001 | 0.0012 |
| 72.508 | 37.328 | Máx. | 0.0006 | -0.0030 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0035 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 |
| 72.508 | 37.578 | Máx. | -0.0004 | -0.0034 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.0005 | -0.0039 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0006 |
| 72.508 | 37.828 | Máx. | -0.0011 | -0.0019 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0013 | -0.0022 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 |
| 72.508 | 38.078 | Máx. | -0.0012 | 0.0008 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0014 | 0.0007 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 |
| 72.508 | 38.328 | Máx. | -0.0005 | 0.0034 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0006 | 0.0029 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 38.337 | Máx. | -0.0004 | 0.0041 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0035 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0006 | 0.0000 |
| 72.719 | 31.328 | Máx. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| 72.719 | 31.578 | Máx. | 0.0007 | 0.0000 | 0.0045 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.0000 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0006 |
| 72.719 | 31.828 | Máx. | 0.0012 | 0.0000 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0010 | 0.0000 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0011 |
| 72.719 | 32.078 | Máx. | 0.0009 | -0.0000 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0000 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 72.719 | 32.328 | Máx. | -0.0013 | -0.0000 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.0015 | -0.0000 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0000 | 0.0014 |
| 72.719 | 32.578 | Máx. | -0.0059 | -0.0001 | -0.0390 |
| | | Mín. | -0.0068 | -0.0001 | -0.0452 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0000 | 0.0062 |
| 72.719 | 32.828 | Máx. | -0.0112 | -0.0001 | -0.0745 |
| | | Mín. | -0.0129 | -0.0001 | -0.0863 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0000 | 0.0118 |
| 72.719 | 33.078 | Máx. | -0.0164 | -0.0001 | -0.1096 |
| | | Mín. | -0.0190 | -0.0001 | -0.1269 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0000 | 0.0173 |
| 72.719 | 33.328 | Máx. | -0.0211 | -0.0000 | -0.1405 |
| | | Mín. | -0.0244 | -0.0001 | -0.1627 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0000 | 0.0222 |
| 72.719 | 33.578 | Máx. | -0.0247 | -0.0000 | -0.1649 |
| | | Mín. | -0.0286 | -0.0000 | -0.1910 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0000 | 0.0261 |
| 72.719 | 33.828 | Máx. | -0.0272 | -0.0000 | -0.1813 |
| | | Mín. | -0.0315 | -0.0000 | -0.2100 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0000 | 0.0286 |
| 72.719 | 34.078 | Máx. | -0.0284 | -0.0000 | -0.1890 |
| | | Mín. | -0.0328 | -0.0000 | -0.2189 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0000 | 0.0299 |
| 72.719 | 34.328 | Máx. | -0.0282 | 0.0000 | -0.1878 |
| | | Mín. | -0.0326 | 0.0000 | -0.2175 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0000 | 0.0297 |
| 72.719 | 34.578 | Máx. | -0.0267 | 0.0000 | -0.1779 |
| | | Mín. | -0.0309 | 0.0000 | -0.2061 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0000 | 0.0281 |
| 72.719 | 34.828 | Máx. | -0.0241 | 0.0000 | -0.1604 |
| | | Mín. | -0.0279 | 0.0000 | -0.1858 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0000 | 0.0254 |
| 72.719 | 35.078 | Máx. | -0.0205 | 0.0001 | -0.1369 |
| | | Mín. | -0.0238 | 0.0000 | -0.1585 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0000 | 0.0216 |
| 72.719 | 35.328 | Máx. | -0.0164 | 0.0001 | -0.1095 |
| | | Mín. | -0.0190 | 0.0000 | -0.1269 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0000 | 0.0173 |
| 72.719 | 35.578 | Máx. | -0.0122 | 0.0001 | -0.0812 |
| | | Mín. | -0.0141 | 0.0000 | -0.0941 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0000 | 0.0129 |

| Coord. X | Coord. Y | | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.719 | 35.828 | Máx. | -0.0082 | 0.0000 | -0.0548 |
| | | Mín. | -0.0095 | 0.0000 | -0.0635 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0000 | 0.0087 |
| 72.719 | 36.078 | Máx. | -0.0049 | 0.0000 | -0.0326 |
| | | Mín. | -0.0057 | 0.0000 | -0.0378 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0000 | 0.0052 |
| 72.719 | 36.328 | Máx. | -0.0024 | 0.0000 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.0028 | 0.0000 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0000 | 0.0026 |
| 72.719 | 36.578 | Máx. | -0.0008 | 0.0000 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.0009 | 0.0000 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
| 72.719 | 36.828 | Máx. | -0.0000 | 0.0000 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0000 | 0.0000 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 72.719 | 37.078 | Máx. | 0.0002 | -0.0000 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0000 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 72.719 | 37.328 | Máx. | -0.0000 | -0.0000 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0000 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 72.719 | 37.578 | Máx. | -0.0004 | -0.0000 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0004 | -0.0000 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0005 |
| 72.719 | 37.828 | Máx. | -0.0006 | -0.0000 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0007 | -0.0000 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 |
| 72.719 | 38.078 | Máx. | -0.0006 | 0.0000 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.0000 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 |
| 72.719 | 38.328 | Máx. | -0.0003 | 0.0000 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0000 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |

# 2. ESFUERZOS EN NUDOS DE LOSAS Y RETICULARES

Cortantes en Tm. Momentos en Tm.x m.

Coord. X y Coord. Y son coordenadas generales. Los esfuerzos están referidos a los ejes locales de la malla correspondiente.

Envolventes de esfuerzos mayorados

Cimentación

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 31.235 | Máx. | 0.4035 | -0.1872 | -0.0517 | -0.0104 | 0.0480 |
| | | Mín. | 0.1982 | -0.3811 | -0.1054 | -0.0211 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.2054 | 0.1940 | 0.0536 | 0.0107 | 0.0244 |
| 62.847 | 31.485 | Máx. | 0.2358 | -0.2159 | -0.0812 | -0.0121 | 0.0281 |
| | | Mín. | 0.1158 | -0.4397 | -0.1654 | -0.0246 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.1200 | 0.2238 | 0.0842 | 0.0125 | 0.0143 |
| 62.847 | 31.735 | Máx. | 0.1375 | -0.2234 | -0.1002 | -0.0129 | 0.0143 |
| | | Mín. | 0.0675 | -0.4549 | -0.2040 | -0.0262 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0700 | 0.2315 | 0.1038 | 0.0133 | 0.0073 |
| 62.847 | 31.985 | Máx. | 0.0651 | -0.2242 | -0.1109 | -0.0131 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0320 | -0.4565 | -0.2258 | -0.0267 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.2323 | 0.1149 | 0.0136 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 32.235 | Máx. | 0.0113 | -0.2227 | -0.1147 | -0.0131 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0056 | -0.4534 | -0.2335 | -0.0267 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.2307 | 0.1188 | 0.0136 | 0.0005 |
| 62.847 | 32.485 | Máx. | -0.0132 | -0.2204 | -0.1131 | -0.0130 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0269 | -0.4487 | -0.2304 | -0.0265 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.2284 | 0.1173 | 0.0135 | 0.0024 |
| 62.847 | 32.735 | Máx. | -0.0254 | -0.2179 | -0.1079 | -0.0129 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0518 | -0.4437 | -0.2198 | -0.0263 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.2258 | 0.1119 | 0.0134 | 0.0035 |
| 62.847 | 32.985 | Máx. | -0.0321 | -0.2155 | -0.1004 | -0.0128 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0654 | -0.4389 | -0.2045 | -0.0260 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.2234 | 0.1041 | 0.0132 | 0.0039 |
| 62.847 | 33.235 | Máx. | -0.0342 | -0.2135 | -0.0919 | -0.0126 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0696 | -0.4347 | -0.1872 | -0.0257 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.2212 | 0.0952 | 0.0131 | 0.0038 |
| 62.847 | 33.485 | Máx. | -0.0325 | -0.2117 | -0.0834 | -0.0125 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0663 | -0.4311 | -0.1698 | -0.0255 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.2194 | 0.0864 | 0.0130 | 0.0034 |
| 62.847 | 33.735 | Máx. | -0.0280 | -0.2103 | -0.0756 | -0.0124 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0569 | -0.4283 | -0.1540 | -0.0253 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.2180 | 0.0784 | 0.0129 | 0.0027 |
| 62.847 | 33.985 | Máx. | -0.0212 | -0.2093 | -0.0694 | -0.0124 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0431 | -0.4262 | -0.1413 | -0.0252 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.2169 | 0.0719 | 0.0128 | 0.0017 |
| 62.847 | 34.235 | Máx. | -0.0128 | -0.2086 | -0.0651 | -0.0123 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0261 | -0.4248 | -0.1325 | -0.0251 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.2162 | 0.0674 | 0.0128 | 0.0006 |
| 62.847 | 34.485 | Máx. | -0.0035 | -0.2083 | -0.0630 | -0.0123 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0070 | -0.4242 | -0.1283 | -0.0251 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.2159 | 0.0653 | 0.0128 | 0.0006 |
| 62.847 | 34.735 | Máx. | 0.0128 | -0.2084 | -0.0634 | -0.0123 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0063 | -0.4243 | -0.1290 | -0.0251 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.2160 | 0.0657 | 0.0128 | 0.0018 |
| 62.847 | 34.985 | Máx. | 0.0323 | -0.2088 | -0.0662 | -0.0124 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0159 | -0.4252 | -0.1348 | -0.0252 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.2164 | 0.0686 | 0.0128 | 0.0032 |
| 62.847 | 35.235 | Máx. | 0.0504 | -0.2096 | -0.0714 | -0.0124 | 0.0088 |
| | | Mín. | 0.0247 | -0.4269 | -0.1453 | -0.0253 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.2172 | 0.0740 | 0.0129 | 0.0045 |
| 62.847 | 35.485 | Máx. | 0.0657 | -0.2108 | -0.0786 | -0.0125 | 0.0113 |
| | | Mín. | 0.0323 | -0.4293 | -0.1601 | -0.0255 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.2185 | 0.0815 | 0.0130 | 0.0058 |
| 62.847 | 35.735 | Máx. | 0.0770 | -0.2125 | -0.0876 | -0.0127 | 0.0136 |
| | | Mín. | 0.0378 | -0.4327 | -0.1783 | -0.0258 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.2202 | 0.0908 | 0.0131 | 0.0069 |
| 62.847 | 35.985 | Máx. | 0.0826 | -0.2145 | -0.0976 | -0.0128 | 0.0157 |
| | | Mín. | 0.0406 | -0.4369 | -0.1988 | -0.0261 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0420 | 0.2223 | 0.1012 | 0.0133 | 0.0080 |
| 62.847 | 36.235 | Máx. | 0.0809 | -0.2171 | -0.1079 | -0.0130 | 0.0173 |
| | | Mín. | 0.0397 | -0.4420 | -0.2198 | -0.0265 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.2249 | 0.1119 | 0.0135 | 0.0088 |
| 62.847 | 36.485 | Máx. | 0.0700 | -0.2200 | -0.1175 | -0.0132 | 0.0182 |
| | | Mín. | 0.0344 | -0.4480 | -0.2393 | -0.0270 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.2280 | 0.1218 | 0.0137 | 0.0093 |
| 62.847 | 36.735 | Máx. | 0.0478 | -0.2234 | -0.1251 | -0.0135 | 0.0182 |
| | | Mín. | 0.0235 | -0.4550 | -0.2548 | -0.0274 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.2315 | 0.1297 | 0.0140 | 0.0093 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 36.985 | Máx. | 0.0120 | -0.2272 | -0.1293 | -0.0137 | 0.0170 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.4626 | -0.2632 | -0.0279 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.2354 | 0.1340 | 0.0142 | 0.0086 |
| 62.847 | 37.235 | Máx. | -0.0194 | -0.2312 | -0.1282 | -0.0139 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.0396 | -0.4708 | -0.2610 | -0.0283 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.2396 | 0.1328 | 0.0144 | 0.0071 |
| 62.847 | 37.485 | Máx. | -0.0536 | -0.2353 | -0.1199 | -0.0140 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1091 | -0.4792 | -0.2442 | -0.0285 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0555 | 0.2439 | 0.1243 | 0.0145 | 0.0041 |
| 62.847 | 37.735 | Máx. | -0.0972 | -0.2389 | -0.1029 | -0.0136 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1979 | -0.4865 | -0.2095 | -0.0278 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.1007 | 0.2476 | 0.1066 | 0.0141 | 0.0012 |
| 62.847 | 37.985 | Máx. | -0.1703 | -0.2413 | -0.0781 | -0.0114 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.3467 | -0.4913 | -0.1590 | -0.0232 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.1765 | 0.2500 | 0.0809 | 0.0118 | 0.0113 |
| 62.847 | 41.985 | Máx. | 0.3865 | -0.2059 | -0.0611 | -0.0107 | 0.0419 |
| | | Mín. | 0.1898 | -0.4193 | -0.1244 | -0.0219 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.1967 | 0.2134 | 0.0633 | 0.0111 | 0.0213 |
| 62.847 | 42.235 | Máx. | 0.2267 | -0.2247 | -0.0894 | -0.0126 | 0.0213 |
| | | Mín. | 0.1113 | -0.4576 | -0.1821 | -0.0257 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.1154 | 0.2329 | 0.0927 | 0.0131 | 0.0108 |
| 62.847 | 42.485 | Máx. | 0.1312 | -0.2285 | -0.1082 | -0.0133 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0644 | -0.4652 | -0.2204 | -0.0271 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0668 | 0.2368 | 0.1122 | 0.0138 | 0.0043 |
| 62.847 | 42.735 | Máx. | 0.0582 | -0.2277 | -0.1185 | -0.0135 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0286 | -0.4637 | -0.2412 | -0.0274 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.2360 | 0.1228 | 0.0140 | 0.0001 |
| 62.847 | 42.985 | Máx. | 0.0025 | -0.2255 | -0.1214 | -0.0134 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.0012 | -0.4592 | -0.2473 | -0.0273 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.2337 | 0.1258 | 0.0139 | 0.0025 |
| 62.847 | 43.235 | Máx. | -0.0189 | -0.2229 | -0.1187 | -0.0133 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0385 | -0.4539 | -0.2418 | -0.0271 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0196 | 0.2310 | 0.1230 | 0.0138 | 0.0041 |
| 62.847 | 43.485 | Máx. | -0.0329 | -0.2204 | -0.1119 | -0.0131 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0671 | -0.4487 | -0.2279 | -0.0268 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.2284 | 0.1160 | 0.0136 | 0.0049 |
| 62.847 | 43.735 | Máx. | -0.0419 | -0.2180 | -0.1023 | -0.0130 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0854 | -0.4440 | -0.2082 | -0.0265 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0435 | 0.2259 | 0.1060 | 0.0135 | 0.0053 |
| 62.847 | 43.985 | Máx. | -0.0469 | -0.2160 | -0.0909 | -0.0129 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0955 | -0.4398 | -0.1851 | -0.0262 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.2238 | 0.0942 | 0.0133 | 0.0052 |
| 62.847 | 44.235 | Máx. | -0.0487 | -0.2143 | -0.0788 | -0.0127 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0991 | -0.4363 | -0.1604 | -0.0259 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0504 | 0.2221 | 0.0816 | 0.0132 | 0.0049 |
| 62.847 | 44.485 | Máx. | -0.0481 | -0.2129 | -0.0665 | -0.0126 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0979 | -0.4335 | -0.1354 | -0.0257 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0498 | 0.2206 | 0.0689 | 0.0131 | 0.0045 |
| 62.847 | 44.735 | Máx. | -0.0458 | -0.2118 | -0.0546 | -0.0125 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0932 | -0.4313 | -0.1112 | -0.0255 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0474 | 0.2195 | 0.0566 | 0.0130 | 0.0039 |
| 62.847 | 44.985 | Máx. | -0.0423 | -0.2110 | -0.0435 | -0.0125 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0861 | -0.4297 | -0.0886 | -0.0254 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0438 | 0.2187 | 0.0451 | 0.0129 | 0.0033 |
| 62.847 | 45.235 | Máx. | -0.0381 | -0.2104 | -0.0333 | -0.0124 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0776 | -0.4285 | -0.0679 | -0.0253 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.2181 | 0.0346 | 0.0129 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 45.485 | Máx. | -0.0335 | -0.2100 | -0.0243 | -0.0124 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0682 | -0.4277 | -0.0495 | -0.0252 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.2177 | 0.0252 | 0.0128 | 0.0021 |
| 62.847 | 45.735 | Máx. | -0.0288 | -0.2098 | -0.0165 | -0.0123 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0586 | -0.4272 | -0.0336 | -0.0251 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.2174 | 0.0171 | 0.0128 | 0.0016 |
| 62.847 | 45.985 | Máx. | -0.0241 | -0.2096 | -0.0098 | -0.0123 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0491 | -0.4269 | -0.0200 | -0.0251 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.2172 | 0.0102 | 0.0128 | 0.0012 |
| 62.847 | 46.235 | Máx. | -0.0196 | -0.2095 | -0.0043 | -0.0123 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0400 | -0.4267 | -0.0088 | -0.0251 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.2172 | 0.0045 | 0.0128 | 0.0008 |
| 62.847 | 46.485 | Máx. | -0.0154 | -0.2095 | 0.0001 | -0.0123 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0313 | -0.4266 | 0.0000 | -0.0251 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.2171 | 0.0000 | 0.0128 | 0.0004 |
| 62.847 | 46.735 | Máx. | -0.0113 | -0.2095 | 0.0068 | -0.0123 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0230 | -0.4266 | 0.0034 | -0.0251 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.2171 | 0.0035 | 0.0128 | 0.0001 |
| 62.847 | 46.985 | Máx. | -0.0075 | -0.2095 | 0.0116 | -0.0123 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0152 | -0.4267 | 0.0057 | -0.0250 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.2171 | 0.0059 | 0.0127 | 0.0001 |
| 62.847 | 47.235 | Máx. | -0.0038 | -0.2095 | 0.0144 | -0.0123 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0076 | -0.4267 | 0.0071 | -0.0250 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.2171 | 0.0073 | 0.0127 | 0.0004 |
| 62.847 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | -0.2095 | 0.0153 | -0.0123 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.4266 | 0.0075 | -0.0250 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.2171 | 0.0078 | 0.0127 | 0.0006 |
| 62.847 | 47.735 | Máx. | 0.0071 | -0.2095 | 0.0143 | -0.0123 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0035 | -0.4266 | 0.0070 | -0.0250 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.2171 | 0.0073 | 0.0127 | 0.0008 |
| 62.847 | 47.985 | Máx. | 0.0146 | -0.2094 | 0.0115 | -0.0123 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.4265 | 0.0057 | -0.0250 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.2170 | 0.0059 | 0.0127 | 0.0010 |
| 62.847 | 48.235 | Máx. | 0.0223 | -0.2094 | 0.0068 | -0.0123 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0110 | -0.4264 | 0.0033 | -0.0250 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.2170 | 0.0034 | 0.0127 | 0.0012 |
| 62.847 | 48.485 | Máx. | 0.0305 | -0.2093 | 0.0000 | -0.0123 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0150 | -0.4263 | 0.0000 | -0.0250 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.2170 | 0.0000 | 0.0127 | 0.0015 |
| 62.847 | 48.735 | Máx. | 0.0391 | -0.2093 | -0.0043 | -0.0123 | 0.0035 |
| | | Mín. | 0.0192 | -0.4263 | -0.0089 | -0.0250 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.2169 | 0.0045 | 0.0127 | 0.0018 |
| 62.847 | 48.985 | Máx. | 0.0480 | -0.2094 | -0.0098 | -0.0123 | 0.0042 |
| | | Mín. | 0.0236 | -0.4263 | -0.0199 | -0.0251 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.2170 | 0.0101 | 0.0128 | 0.0021 |
| 62.847 | 49.235 | Máx. | 0.0573 | -0.2095 | -0.0164 | -0.0123 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0281 | -0.4265 | -0.0333 | -0.0251 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.2171 | 0.0170 | 0.0128 | 0.0025 |
| 62.847 | 49.485 | Máx. | 0.0666 | -0.2097 | -0.0241 | -0.0123 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0327 | -0.4269 | -0.0491 | -0.0251 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.2173 | 0.0250 | 0.0128 | 0.0029 |
| 62.847 | 49.735 | Máx. | 0.0755 | -0.2100 | -0.0330 | -0.0124 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0371 | -0.4276 | -0.0671 | -0.0252 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.2176 | 0.0342 | 0.0128 | 0.0034 |
| 62.847 | 49.985 | Máx. | 0.0837 | -0.2105 | -0.0429 | -0.0124 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.0411 | -0.4287 | -0.0874 | -0.0253 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0426 | 0.2182 | 0.0445 | 0.0129 | 0.0038 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.847 | 50.235 | Máx. | 0.0902 | -0.2113 | -0.0538 | -0.0125 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.0443 | -0.4302 | -0.1095 | -0.0254 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0459 | 0.2189 | 0.0557 | 0.0129 | 0.0042 |
| 62.847 | 50.485 | Máx. | 0.0943 | -0.2123 | -0.0653 | -0.0126 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.0463 | -0.4322 | -0.1330 | -0.0256 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.2200 | 0.0677 | 0.0130 | 0.0046 |
| 62.847 | 50.735 | Máx. | 0.0949 | -0.2135 | -0.0771 | -0.0126 | 0.0094 |
| | | Mín. | 0.0466 | -0.4348 | -0.1571 | -0.0258 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0483 | 0.2213 | 0.0799 | 0.0131 | 0.0048 |
| 62.847 | 50.985 | Máx. | 0.0905 | -0.2151 | -0.0888 | -0.0128 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.0445 | -0.4381 | -0.1807 | -0.0260 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0461 | 0.2229 | 0.0920 | 0.0132 | 0.0048 |
| 62.847 | 51.235 | Máx. | 0.0797 | -0.2170 | -0.0995 | -0.0129 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.0391 | -0.4419 | -0.2026 | -0.0262 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0406 | 0.2249 | 0.1031 | 0.0133 | 0.0046 |
| 62.847 | 51.485 | Máx. | 0.0607 | -0.2191 | -0.1084 | -0.0130 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0298 | -0.4462 | -0.2208 | -0.0265 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.2271 | 0.1124 | 0.0135 | 0.0039 |
| 62.847 | 51.735 | Máx. | 0.0315 | -0.2214 | -0.1145 | -0.0131 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.0155 | -0.4508 | -0.2331 | -0.0267 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.2294 | 0.1186 | 0.0136 | 0.0026 |
| 62.847 | 51.985 | Máx. | -0.0049 | -0.2235 | -0.1163 | -0.0132 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0100 | -0.4551 | -0.2369 | -0.0269 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.2316 | 0.1206 | 0.0137 | 0.0006 |
| 62.847 | 52.235 | Máx. | -0.0324 | -0.2248 | -0.1126 | -0.0132 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0660 | -0.4579 | -0.2292 | -0.0268 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.2330 | 0.1167 | 0.0137 | 0.0026 |
| 62.847 | 52.485 | Máx. | -0.0686 | -0.2240 | -0.1017 | -0.0129 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.1396 | -0.4561 | -0.2070 | -0.0263 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.2321 | 0.1054 | 0.0134 | 0.0073 |
| 62.847 | 52.735 | Máx. | -0.1169 | -0.2166 | -0.0823 | -0.0121 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.2380 | -0.4412 | -0.1677 | -0.0247 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.1211 | 0.2245 | 0.0853 | 0.0126 | 0.0142 |
| 62.847 | 52.985 | Máx. | -0.1986 | -0.1885 | -0.0526 | -0.0104 | -0.0236 |
| | | Mín. | -0.4044 | -0.3839 | -0.1071 | -0.0212 | -0.0480 |
| | | Dif. | 0.2058 | 0.1953 | 0.0545 | 0.0108 | 0.0244 |
| 63.008 | 31.187 | Máx. | 0.5144 | -0.1510 | -0.0123 | -0.0613 | 0.0383 |
| | | Mín. | 0.2526 | -0.3075 | -0.0251 | -0.1249 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.2618 | 0.1565 | 0.0128 | 0.0636 | 0.0195 |
| 63.008 | 31.235 | Máx. | 0.4035 | -0.1510 | -0.0517 | -0.0613 | 0.0360 |
| | | Mín. | 0.1982 | -0.3075 | -0.1054 | -0.1249 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.2054 | 0.1565 | 0.0536 | 0.0636 | 0.0183 |
| 63.008 | 31.485 | Máx. | 0.2358 | -0.1679 | -0.0812 | -0.0702 | 0.0244 |
| | | Mín. | 0.1158 | -0.3418 | -0.1654 | -0.1430 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.1200 | 0.1740 | 0.0842 | 0.0728 | 0.0124 |
| 63.008 | 31.735 | Máx. | 0.1375 | -0.1737 | -0.1002 | -0.0736 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.0675 | -0.3537 | -0.2040 | -0.1500 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0700 | 0.1800 | 0.1038 | 0.0763 | 0.0068 |
| 63.008 | 31.985 | Máx. | 0.0651 | -0.1749 | -0.1109 | -0.0748 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0320 | -0.3561 | -0.2258 | -0.1523 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.1812 | 0.1149 | 0.0775 | 0.0026 |
| 63.008 | 32.235 | Máx. | 0.0113 | -0.1741 | -0.1147 | -0.0750 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0056 | -0.3545 | -0.2335 | -0.1527 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.1804 | 0.1188 | 0.0777 | 0.0004 |
| 63.008 | 32.485 | Máx. | -0.0132 | -0.1725 | -0.1131 | -0.0747 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0269 | -0.3512 | -0.2304 | -0.1521 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.1787 | 0.1173 | 0.0774 | 0.0024 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 32.735 | Máx. | -0.0254 | -0.1706 | -0.1079 | -0.0742 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0518 | -0.3474 | -0.2198 | -0.1512 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.1768 | 0.1119 | 0.0769 | 0.0035 |
| 63.008 | 32.985 | Máx. | -0.0321 | -0.1687 | -0.1004 | -0.0737 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0654 | -0.3436 | -0.2045 | -0.1501 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.1749 | 0.1041 | 0.0764 | 0.0039 |
| 63.008 | 33.235 | Máx. | -0.0342 | -0.1670 | -0.0919 | -0.0732 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0696 | -0.3402 | -0.1872 | -0.1491 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.1731 | 0.0952 | 0.0759 | 0.0039 |
| 63.008 | 33.485 | Máx. | -0.0325 | -0.1656 | -0.0834 | -0.0728 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0663 | -0.3372 | -0.1698 | -0.1482 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.1716 | 0.0864 | 0.0754 | 0.0034 |
| 63.008 | 33.735 | Máx. | -0.0280 | -0.1644 | -0.0756 | -0.0724 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0569 | -0.3349 | -0.1540 | -0.1475 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.1704 | 0.0784 | 0.0751 | 0.0027 |
| 63.008 | 33.985 | Máx. | -0.0212 | -0.1636 | -0.0694 | -0.0722 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0431 | -0.3331 | -0.1413 | -0.1470 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.1695 | 0.0719 | 0.0748 | 0.0018 |
| 63.008 | 34.235 | Máx. | -0.0128 | -0.1630 | -0.0651 | -0.0720 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0261 | -0.3319 | -0.1325 | -0.1467 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.1689 | 0.0674 | 0.0746 | 0.0006 |
| 63.008 | 34.485 | Máx. | -0.0035 | -0.1627 | -0.0630 | -0.0720 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0070 | -0.3314 | -0.1283 | -0.1465 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.1687 | 0.0653 | 0.0746 | 0.0006 |
| 63.008 | 34.735 | Máx. | 0.0128 | -0.1628 | -0.0634 | -0.0720 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.0063 | -0.3315 | -0.1290 | -0.1467 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.1687 | 0.0657 | 0.0746 | 0.0019 |
| 63.008 | 34.985 | Máx. | 0.0323 | -0.1631 | -0.0662 | -0.0722 | 0.0064 |
| | | Mín. | 0.0159 | -0.3322 | -0.1348 | -0.1470 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.1690 | 0.0686 | 0.0748 | 0.0033 |
| 63.008 | 35.235 | Máx. | 0.0504 | -0.1638 | -0.0714 | -0.0725 | 0.0091 |
| | | Mín. | 0.0247 | -0.3335 | -0.1453 | -0.1476 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.1697 | 0.0740 | 0.0751 | 0.0046 |
| 63.008 | 35.485 | Máx. | 0.0657 | -0.1648 | -0.0786 | -0.0729 | 0.0116 |
| | | Mín. | 0.0323 | -0.3356 | -0.1601 | -0.1484 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.1708 | 0.0815 | 0.0755 | 0.0059 |
| 63.008 | 35.735 | Máx. | 0.0770 | -0.1661 | -0.0876 | -0.0734 | 0.0140 |
| | | Mín. | 0.0378 | -0.3383 | -0.1783 | -0.1495 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.1722 | 0.0908 | 0.0761 | 0.0071 |
| 63.008 | 35.985 | Máx. | 0.0826 | -0.1678 | -0.0976 | -0.0741 | 0.0161 |
| | | Mín. | 0.0406 | -0.3418 | -0.1988 | -0.1508 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0420 | 0.1739 | 0.1012 | 0.0768 | 0.0082 |
| 63.008 | 36.235 | Máx. | 0.0809 | -0.1699 | -0.1079 | -0.0748 | 0.0177 |
| | | Mín. | 0.0397 | -0.3460 | -0.2198 | -0.1524 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.1761 | 0.1119 | 0.0775 | 0.0090 |
| 63.008 | 36.485 | Máx. | 0.0700 | -0.1723 | -0.1175 | -0.0757 | 0.0186 |
| | | Mín. | 0.0344 | -0.3509 | -0.2393 | -0.1541 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.1786 | 0.1218 | 0.0784 | 0.0095 |
| 63.008 | 36.735 | Máx. | 0.0478 | -0.1751 | -0.1251 | -0.0766 | 0.0185 |
| | | Mín. | 0.0235 | -0.3566 | -0.2548 | -0.1560 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.1815 | 0.1297 | 0.0794 | 0.0094 |
| 63.008 | 36.985 | Máx. | 0.0120 | -0.1781 | -0.1293 | -0.0775 | 0.0172 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.3627 | -0.2632 | -0.1578 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.1846 | 0.1340 | 0.0803 | 0.0087 |
| 63.008 | 37.235 | Máx. | -0.0194 | -0.1812 | -0.1282 | -0.0783 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.0396 | -0.3690 | -0.2610 | -0.1594 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.1878 | 0.1328 | 0.0811 | 0.0071 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 37.485 | Máx. | -0.0536 | -0.1841 | -0.1199 | -0.0788 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.1091 | -0.3749 | -0.2442 | -0.1604 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0555 | 0.1908 | 0.1243 | 0.0816 | 0.0042 |
| 63.008 | 37.735 | Máx. | -0.0972 | -0.1862 | -0.1029 | -0.0783 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1979 | -0.3791 | -0.2095 | -0.1594 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.1007 | 0.1929 | 0.1066 | 0.0811 | 0.0006 |
| 63.008 | 37.985 | Máx. | -0.1703 | -0.1869 | -0.0781 | -0.0751 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.3467 | -0.3806 | -0.1590 | -0.1529 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.1765 | 0.1937 | 0.0809 | 0.0778 | 0.0083 |
| 63.008 | 38.187 | Máx. | -0.2191 | -0.1869 | -0.0112 | -0.0751 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.4461 | -0.3806 | -0.0227 | -0.1529 | -0.0263 |
| | | Dif. | 0.2270 | 0.1937 | 0.0116 | 0.0778 | 0.0134 |
| 63.008 | 41.887 | Máx. | 0.4921 | -0.1634 | -0.0116 | -0.0662 | 0.0361 |
| | | Mín. | 0.2416 | -0.3327 | -0.0236 | -0.1348 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.2504 | 0.1693 | 0.0120 | 0.0686 | 0.0184 |
| 63.008 | 41.985 | Máx. | 0.3865 | -0.1634 | -0.0611 | -0.0662 | 0.0314 |
| | | Mín. | 0.1898 | -0.3327 | -0.1244 | -0.1348 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.1967 | 0.1693 | 0.0633 | 0.0686 | 0.0160 |
| 63.008 | 42.235 | Máx. | 0.2267 | -0.1749 | -0.0894 | -0.0733 | 0.0184 |
| | | Mín. | 0.1113 | -0.3561 | -0.1821 | -0.1492 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.1154 | 0.1812 | 0.0927 | 0.0759 | 0.0094 |
| 63.008 | 42.485 | Máx. | 0.1312 | -0.1781 | -0.1082 | -0.0757 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0644 | -0.3627 | -0.2204 | -0.1542 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0668 | 0.1846 | 0.1122 | 0.0785 | 0.0040 |
| 63.008 | 42.735 | Máx. | 0.0582 | -0.1780 | -0.1185 | -0.0764 | 0.0002 |
| | | Mín. | 0.0286 | -0.3625 | -0.2412 | -0.1555 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.1845 | 0.1228 | 0.0791 | 0.0001 |
| 63.008 | 42.985 | Máx. | 0.0025 | -0.1766 | -0.1214 | -0.0763 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.0012 | -0.3596 | -0.2473 | -0.1553 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.1830 | 0.1258 | 0.0790 | 0.0025 |
| 63.008 | 43.235 | Máx. | -0.0189 | -0.1747 | -0.1187 | -0.0758 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0385 | -0.3556 | -0.2418 | -0.1544 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0196 | 0.1810 | 0.1230 | 0.0786 | 0.0041 |
| 63.008 | 43.485 | Máx. | -0.0329 | -0.1726 | -0.1119 | -0.0753 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0671 | -0.3516 | -0.2279 | -0.1533 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.1789 | 0.1160 | 0.0780 | 0.0050 |
| 63.008 | 43.735 | Máx. | -0.0419 | -0.1708 | -0.1023 | -0.0747 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.0854 | -0.3477 | -0.2082 | -0.1521 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0435 | 0.1770 | 0.1060 | 0.0774 | 0.0054 |
| 63.008 | 43.985 | Máx. | -0.0469 | -0.1691 | -0.0909 | -0.0741 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.0955 | -0.3443 | -0.1851 | -0.1509 | -0.0105 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.1752 | 0.0942 | 0.0768 | 0.0054 |
| 63.008 | 44.235 | Máx. | -0.0487 | -0.1677 | -0.0788 | -0.0736 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0991 | -0.3414 | -0.1604 | -0.1499 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0504 | 0.1738 | 0.0816 | 0.0763 | 0.0051 |
| 63.008 | 44.485 | Máx. | -0.0481 | -0.1665 | -0.0665 | -0.0732 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0979 | -0.3391 | -0.1354 | -0.1490 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0498 | 0.1726 | 0.0689 | 0.0759 | 0.0046 |
| 63.008 | 44.735 | Máx. | -0.0458 | -0.1656 | -0.0546 | -0.0728 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0932 | -0.3372 | -0.1112 | -0.1483 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0474 | 0.1716 | 0.0566 | 0.0755 | 0.0040 |
| 63.008 | 44.985 | Máx. | -0.0423 | -0.1649 | -0.0435 | -0.0725 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0861 | -0.3358 | -0.0886 | -0.1477 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0438 | 0.1709 | 0.0451 | 0.0752 | 0.0034 |
| 63.008 | 45.235 | Máx. | -0.0381 | -0.1644 | -0.0333 | -0.0723 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0776 | -0.3348 | -0.0679 | -0.1473 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.1704 | 0.0346 | 0.0750 | 0.0028 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 45.485 | Máx. | -0.0335 | -0.1641 | -0.0243 | -0.0722 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.0682 | -0.3341 | -0.0495 | -0.1469 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.1700 | 0.0252 | 0.0748 | 0.0023 |
| 63.008 | 45.735 | Máx. | -0.0288 | -0.1638 | -0.0165 | -0.0720 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0586 | -0.3336 | -0.0336 | -0.1467 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.1698 | 0.0171 | 0.0746 | 0.0017 |
| 63.008 | 45.985 | Máx. | -0.0241 | -0.1637 | -0.0098 | -0.0719 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0491 | -0.3333 | -0.0200 | -0.1465 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.1696 | 0.0102 | 0.0745 | 0.0012 |
| 63.008 | 46.235 | Máx. | -0.0196 | -0.1636 | -0.0043 | -0.0719 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0400 | -0.3332 | -0.0088 | -0.1463 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.1696 | 0.0045 | 0.0745 | 0.0008 |
| 63.008 | 46.485 | Máx. | -0.0154 | -0.1636 | 0.0001 | -0.0718 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0313 | -0.3331 | 0.0000 | -0.1463 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.1695 | 0.0000 | 0.0744 | 0.0004 |
| 63.008 | 46.735 | Máx. | -0.0113 | -0.1636 | 0.0068 | -0.0718 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0230 | -0.3331 | 0.0034 | -0.1462 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.1695 | 0.0035 | 0.0744 | 0.0001 |
| 63.008 | 46.985 | Máx. | -0.0075 | -0.1635 | 0.0116 | -0.0718 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0152 | -0.3330 | 0.0057 | -0.1462 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.1695 | 0.0059 | 0.0744 | 0.0001 |
| 63.008 | 47.235 | Máx. | -0.0038 | -0.1635 | 0.0144 | -0.0718 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0076 | -0.3330 | 0.0071 | -0.1461 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.1695 | 0.0073 | 0.0744 | 0.0004 |
| 63.008 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | -0.1635 | 0.0153 | -0.0717 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0003 | -0.3330 | 0.0075 | -0.1461 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.1695 | 0.0078 | 0.0744 | 0.0006 |
| 63.008 | 47.735 | Máx. | 0.0071 | -0.1635 | 0.0143 | -0.0717 | 0.0016 |
| | | Mín. | 0.0035 | -0.3329 | 0.0070 | -0.1461 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.1694 | 0.0073 | 0.0743 | 0.0008 |
| 63.008 | 47.985 | Máx. | 0.0146 | -0.1634 | 0.0115 | -0.0717 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.3328 | 0.0057 | -0.1461 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.1694 | 0.0059 | 0.0743 | 0.0011 |
| 63.008 | 48.235 | Máx. | 0.0223 | -0.1634 | 0.0068 | -0.0717 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0110 | -0.3327 | 0.0033 | -0.1461 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.1693 | 0.0034 | 0.0743 | 0.0013 |
| 63.008 | 48.485 | Máx. | 0.0305 | -0.1633 | 0.0000 | -0.0717 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0150 | -0.3326 | 0.0000 | -0.1461 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.1693 | 0.0000 | 0.0743 | 0.0016 |
| 63.008 | 48.735 | Máx. | 0.0391 | -0.1633 | -0.0043 | -0.0718 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.0192 | -0.3326 | -0.0089 | -0.1461 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.1692 | 0.0045 | 0.0744 | 0.0019 |
| 63.008 | 48.985 | Máx. | 0.0480 | -0.1633 | -0.0098 | -0.0718 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0236 | -0.3326 | -0.0199 | -0.1462 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.1693 | 0.0101 | 0.0744 | 0.0022 |
| 63.008 | 49.235 | Máx. | 0.0573 | -0.1634 | -0.0164 | -0.0719 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.0281 | -0.3328 | -0.0333 | -0.1463 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.1693 | 0.0170 | 0.0745 | 0.0026 |
| 63.008 | 49.485 | Máx. | 0.0666 | -0.1636 | -0.0241 | -0.0720 | 0.0060 |
| | | Mín. | 0.0327 | -0.3331 | -0.0491 | -0.1465 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.1695 | 0.0250 | 0.0746 | 0.0031 |
| 63.008 | 49.735 | Máx. | 0.0755 | -0.1639 | -0.0330 | -0.0721 | 0.0069 |
| | | Mín. | 0.0371 | -0.3337 | -0.0671 | -0.1468 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.1698 | 0.0342 | 0.0747 | 0.0035 |
| 63.008 | 49.985 | Máx. | 0.0837 | -0.1643 | -0.0429 | -0.0723 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0411 | -0.3346 | -0.0874 | -0.1472 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0426 | 0.1703 | 0.0445 | 0.0749 | 0.0040 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 50.235 | Máx. | 0.0902 | -0.1649 | -0.0538 | -0.0725 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.0443 | -0.3359 | -0.1095 | -0.1477 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0459 | 0.1709 | 0.0557 | 0.0752 | 0.0044 |
| 63.008 | 50.485 | Máx. | 0.0943 | -0.1658 | -0.0653 | -0.0728 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0463 | -0.3376 | -0.1330 | -0.1483 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.1718 | 0.0677 | 0.0755 | 0.0048 |
| 63.008 | 50.735 | Máx. | 0.0949 | -0.1668 | -0.0771 | -0.0732 | 0.0098 |
| | | Mín. | 0.0466 | -0.3397 | -0.1571 | -0.1490 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0483 | 0.1729 | 0.0799 | 0.0759 | 0.0050 |
| 63.008 | 50.985 | Máx. | 0.0905 | -0.1681 | -0.0888 | -0.0736 | 0.0098 |
| | | Mín. | 0.0445 | -0.3424 | -0.1807 | -0.1499 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0461 | 0.1743 | 0.0920 | 0.0763 | 0.0050 |
| 63.008 | 51.235 | Máx. | 0.0797 | -0.1697 | -0.0995 | -0.0741 | 0.0092 |
| | | Mín. | 0.0391 | -0.3455 | -0.2026 | -0.1509 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0406 | 0.1758 | 0.1031 | 0.0768 | 0.0047 |
| 63.008 | 51.485 | Máx. | 0.0607 | -0.1714 | -0.1084 | -0.0746 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0298 | -0.3489 | -0.2208 | -0.1519 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.1776 | 0.1124 | 0.0773 | 0.0039 |
| 63.008 | 51.735 | Máx. | 0.0315 | -0.1731 | -0.1145 | -0.0750 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.0155 | -0.3524 | -0.2331 | -0.1527 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.1794 | 0.1186 | 0.0777 | 0.0026 |
| 63.008 | 51.985 | Máx. | -0.0049 | -0.1746 | -0.1163 | -0.0752 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0100 | -0.3555 | -0.2369 | -0.1532 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.1809 | 0.1206 | 0.0780 | 0.0006 |
| 63.008 | 52.235 | Máx. | -0.0324 | -0.1753 | -0.1126 | -0.0750 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.0660 | -0.3569 | -0.2292 | -0.1528 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.1816 | 0.1167 | 0.0778 | 0.0025 |
| 63.008 | 52.485 | Máx. | -0.0686 | -0.1740 | -0.1017 | -0.0739 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.1396 | -0.3543 | -0.2070 | -0.1504 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.1803 | 0.1054 | 0.0766 | 0.0068 |
| 63.008 | 52.735 | Máx. | -0.1169 | -0.1683 | -0.0823 | -0.0705 | -0.0119 |
| | | Mín. | -0.2380 | -0.3427 | -0.1677 | -0.1435 | -0.0243 |
| | | Dif. | 0.1211 | 0.1744 | 0.0853 | 0.0730 | 0.0124 |
| 63.008 | 52.985 | Máx. | -0.1986 | -0.1518 | -0.0526 | -0.0617 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.4044 | -0.3091 | -0.1071 | -0.1256 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.2058 | 0.1573 | 0.0545 | 0.0639 | 0.0184 |
| 63.008 | 53.037 | Máx. | -0.2526 | -0.1518 | -0.0123 | -0.0617 | -0.0189 |
| | | Mín. | -0.5143 | -0.3091 | -0.0250 | -0.1256 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.2617 | 0.1573 | 0.0127 | 0.0639 | 0.0196 |
| 63.258 | 31.187 | Máx. | 0.5046 | -0.0941 | -0.0134 | -0.0873 | 0.0175 |
| | | Mín. | 0.2478 | -0.1916 | -0.0273 | -0.1778 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.2568 | 0.0975 | 0.0139 | 0.0905 | 0.0089 |
| 63.258 | 31.235 | Máx. | 0.4063 | -0.0941 | -0.0536 | -0.0873 | 0.0184 |
| | | Mín. | 0.1995 | -0.1916 | -0.1091 | -0.1778 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.2068 | 0.0975 | 0.0555 | 0.0905 | 0.0094 |
| 63.258 | 31.485 | Máx. | 0.2471 | -0.0956 | -0.0862 | -0.0953 | 0.0145 |
| | | Mín. | 0.1213 | -0.1947 | -0.1756 | -0.1940 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.1258 | 0.0991 | 0.0894 | 0.0987 | 0.0074 |
| 63.258 | 31.735 | Máx. | 0.1411 | -0.0978 | -0.1052 | -0.1000 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0693 | -0.1991 | -0.2141 | -0.2037 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0718 | 0.1013 | 0.1090 | 0.1037 | 0.0044 |
| 63.258 | 31.985 | Máx. | 0.0632 | -0.0988 | -0.1148 | -0.1025 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0310 | -0.2013 | -0.2337 | -0.2087 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.1024 | 0.1190 | 0.1062 | 0.0015 |
| 63.258 | 32.235 | Máx. | 0.0066 | -0.0988 | -0.1174 | -0.1035 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0032 | -0.2012 | -0.2391 | -0.2109 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.1024 | 0.1217 | 0.1073 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 32.485 | Máx. | -0.0160 | -0.0981 | -0.1149 | -0.1038 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0327 | -0.1998 | -0.2339 | -0.2115 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.1017 | 0.1190 | 0.1076 | 0.0024 |
| 63.258 | 32.735 | Máx. | -0.0284 | -0.0971 | -0.1088 | -0.1037 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0577 | -0.1977 | -0.2216 | -0.2112 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.1006 | 0.1128 | 0.1075 | 0.0033 |
| 63.258 | 32.985 | Máx. | -0.0349 | -0.0960 | -0.1007 | -0.1034 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0710 | -0.1954 | -0.2050 | -0.2106 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0994 | 0.1043 | 0.1072 | 0.0037 |
| 63.258 | 33.235 | Máx. | -0.0367 | -0.0949 | -0.0916 | -0.1030 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0746 | -0.1932 | -0.1865 | -0.2098 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0983 | 0.0949 | 0.1068 | 0.0036 |
| 63.258 | 33.485 | Máx. | -0.0346 | -0.0939 | -0.0827 | -0.1026 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0705 | -0.1913 | -0.1683 | -0.2090 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0973 | 0.0857 | 0.1063 | 0.0032 |
| 63.258 | 33.735 | Máx. | -0.0296 | -0.0931 | -0.0746 | -0.1023 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0603 | -0.1897 | -0.1520 | -0.2083 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0965 | 0.0773 | 0.1060 | 0.0025 |
| 63.258 | 33.985 | Máx. | -0.0223 | -0.0925 | -0.0681 | -0.1020 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0455 | -0.1884 | -0.1388 | -0.2078 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.0959 | 0.0706 | 0.1057 | 0.0016 |
| 63.258 | 34.235 | Máx. | -0.0135 | -0.0921 | -0.0637 | -0.1019 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0274 | -0.1876 | -0.1296 | -0.2075 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0955 | 0.0660 | 0.1056 | 0.0006 |
| 63.258 | 34.485 | Máx. | -0.0036 | -0.0919 | -0.0615 | -0.1019 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0074 | -0.1871 | -0.1252 | -0.2075 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0952 | 0.0637 | 0.1056 | 0.0006 |
| 63.258 | 34.735 | Máx. | 0.0136 | -0.0919 | -0.0618 | -0.1020 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0067 | -0.1871 | -0.1258 | -0.2077 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0952 | 0.0640 | 0.1057 | 0.0018 |
| 63.258 | 34.985 | Máx. | 0.0342 | -0.0921 | -0.0646 | -0.1023 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0168 | -0.1875 | -0.1315 | -0.2082 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0174 | 0.0954 | 0.0669 | 0.1060 | 0.0031 |
| 63.258 | 35.235 | Máx. | 0.0534 | -0.0925 | -0.0698 | -0.1027 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0262 | -0.1884 | -0.1421 | -0.2090 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0959 | 0.0723 | 0.1064 | 0.0044 |
| 63.258 | 35.485 | Máx. | 0.0698 | -0.0932 | -0.0771 | -0.1032 | 0.0110 |
| | | Mín. | 0.0343 | -0.1897 | -0.1570 | -0.2101 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0965 | 0.0799 | 0.1069 | 0.0056 |
| 63.258 | 35.735 | Máx. | 0.0822 | -0.0940 | -0.0862 | -0.1039 | 0.0133 |
| | | Mín. | 0.0404 | -0.1915 | -0.1756 | -0.2115 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0418 | 0.0974 | 0.0894 | 0.1076 | 0.0068 |
| 63.258 | 35.985 | Máx. | 0.0890 | -0.0951 | -0.0965 | -0.1046 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.0437 | -0.1937 | -0.1965 | -0.2131 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0453 | 0.0986 | 0.1000 | 0.1084 | 0.0077 |
| 63.258 | 36.235 | Máx. | 0.0884 | -0.0965 | -0.1072 | -0.1055 | 0.0167 |
| | | Mín. | 0.0434 | -0.1965 | -0.2182 | -0.2149 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0450 | 0.1000 | 0.1111 | 0.1093 | 0.0085 |
| 63.258 | 36.485 | Máx. | 0.0785 | -0.0980 | -0.1172 | -0.1064 | 0.0175 |
| | | Mín. | 0.0386 | -0.1996 | -0.2387 | -0.2167 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.1016 | 0.1215 | 0.1103 | 0.0089 |
| 63.258 | 36.735 | Máx. | 0.0571 | -0.0997 | -0.1255 | -0.1073 | 0.0175 |
| | | Mín. | 0.0281 | -0.2031 | -0.2556 | -0.2186 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.1034 | 0.1301 | 0.1112 | 0.0089 |
| 63.258 | 36.985 | Máx. | 0.0219 | -0.1015 | -0.1305 | -0.1081 | 0.0164 |
| | | Mín. | 0.0108 | -0.2067 | -0.2658 | -0.2201 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.1052 | 0.1353 | 0.1120 | 0.0084 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 37.235 | Máx. | -0.0146 | -0.1032 | -0.1306 | -0.1085 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.0297 | -0.2102 | -0.2660 | -0.2209 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.1070 | 0.1354 | 0.1124 | 0.0071 |
| 63.258 | 37.485 | Máx. | -0.0494 | -0.1045 | -0.1239 | -0.1081 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.1006 | -0.2128 | -0.2523 | -0.2202 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0512 | 0.1083 | 0.1284 | 0.1121 | 0.0049 |
| 63.258 | 37.735 | Máx. | -0.0955 | -0.1050 | -0.1085 | -0.1063 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.1945 | -0.2138 | -0.2210 | -0.2164 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0990 | 0.1088 | 0.1125 | 0.1101 | 0.0018 |
| 63.258 | 37.985 | Máx. | -0.1746 | -0.1054 | -0.0837 | -0.1014 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.3555 | -0.2147 | -0.1704 | -0.2065 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.1809 | 0.1093 | 0.0867 | 0.1051 | 0.0016 |
| 63.258 | 38.187 | Máx. | -0.2275 | -0.1054 | -0.0135 | -0.1014 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.4632 | -0.2147 | -0.0275 | -0.2065 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.2357 | 0.1093 | 0.0140 | 0.1051 | 0.0031 |
| 63.258 | 41.887 | Máx. | 0.4939 | -0.0981 | -0.0132 | -0.0924 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.2426 | -0.1997 | -0.0268 | -0.1881 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.2514 | 0.1016 | 0.0136 | 0.0957 | 0.0077 |
| 63.258 | 41.985 | Máx. | 0.3929 | -0.0981 | -0.0642 | -0.0924 | 0.0150 |
| | | Mín. | 0.1930 | -0.1997 | -0.1307 | -0.1881 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.2000 | 0.1016 | 0.0665 | 0.0957 | 0.0076 |
| 63.258 | 42.235 | Máx. | 0.2335 | -0.0993 | -0.0948 | -0.0994 | 0.0101 |
| | | Mín. | 0.1147 | -0.2022 | -0.1930 | -0.2025 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.1188 | 0.1029 | 0.0982 | 0.1030 | 0.0052 |
| 63.258 | 42.485 | Máx. | 0.1310 | -0.1007 | -0.1130 | -0.1033 | 0.0041 |
| | | Mín. | 0.0644 | -0.2050 | -0.2300 | -0.2103 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0667 | 0.1043 | 0.1171 | 0.1070 | 0.0021 |
| 63.258 | 42.735 | Máx. | 0.0540 | -0.1010 | -0.1220 | -0.1050 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0265 | -0.2057 | -0.2483 | -0.2139 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.1047 | 0.1264 | 0.1089 | 0.0006 |
| 63.258 | 42.985 | Máx. | -0.0017 | -0.1005 | -0.1238 | -0.1057 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0034 | -0.2046 | -0.2520 | -0.2152 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.1041 | 0.1283 | 0.1095 | 0.0026 |
| 63.258 | 43.235 | Máx. | -0.0221 | -0.0995 | -0.1202 | -0.1056 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0449 | -0.2026 | -0.2447 | -0.2151 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0229 | 0.1031 | 0.1245 | 0.1095 | 0.0040 |
| 63.258 | 43.485 | Máx. | -0.0360 | -0.0983 | -0.1126 | -0.1053 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0734 | -0.2002 | -0.2293 | -0.2144 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.1019 | 0.1167 | 0.1091 | 0.0047 |
| 63.258 | 43.735 | Máx. | -0.0448 | -0.0972 | -0.1024 | -0.1048 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0912 | -0.1978 | -0.2086 | -0.2134 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0464 | 0.1007 | 0.1062 | 0.1086 | 0.0051 |
| 63.258 | 43.985 | Máx. | -0.0494 | -0.0961 | -0.0907 | -0.1042 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1007 | -0.1957 | -0.1847 | -0.2122 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0512 | 0.0996 | 0.0940 | 0.1080 | 0.0050 |
| 63.258 | 44.235 | Máx. | -0.0509 | -0.0951 | -0.0783 | -0.1036 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.1036 | -0.1938 | -0.1595 | -0.2110 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0986 | 0.0812 | 0.1074 | 0.0048 |
| 63.258 | 44.485 | Máx. | -0.0499 | -0.0944 | -0.0659 | -0.1031 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1016 | -0.1922 | -0.1342 | -0.2100 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0517 | 0.0978 | 0.0683 | 0.1069 | 0.0044 |
| 63.258 | 44.735 | Máx. | -0.0473 | -0.0937 | -0.0539 | -0.1026 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0962 | -0.1909 | -0.1098 | -0.2090 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0490 | 0.0971 | 0.0559 | 0.1064 | 0.0038 |
| 63.258 | 44.985 | Máx. | -0.0435 | -0.0933 | -0.0428 | -0.1022 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0885 | -0.1899 | -0.0871 | -0.2082 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0450 | 0.0967 | 0.0443 | 0.1059 | 0.0033 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 45.235 | Máx. | -0.0390 | -0.0929 | -0.0326 | -0.1019 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0794 | -0.1892 | -0.0665 | -0.2075 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0963 | 0.0338 | 0.1056 | 0.0027 |
| 63.258 | 45.485 | Máx. | -0.0341 | -0.0927 | -0.0237 | -0.1016 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0695 | -0.1887 | -0.0482 | -0.2069 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0960 | 0.0245 | 0.1053 | 0.0021 |
| 63.258 | 45.735 | Máx. | -0.0292 | -0.0925 | -0.0159 | -0.1014 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0595 | -0.1883 | -0.0323 | -0.2064 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0958 | 0.0165 | 0.1051 | 0.0016 |
| 63.258 | 45.985 | Máx. | -0.0244 | -0.0924 | -0.0093 | -0.1012 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0497 | -0.1881 | -0.0189 | -0.2061 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0957 | 0.0096 | 0.1049 | 0.0012 |
| 63.258 | 46.235 | Máx. | -0.0198 | -0.0923 | -0.0039 | -0.1011 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0403 | -0.1880 | -0.0079 | -0.2058 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0957 | 0.0040 | 0.1047 | 0.0008 |
| 63.258 | 46.485 | Máx. | -0.0154 | -0.0923 | 0.0009 | -0.1010 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0314 | -0.1879 | 0.0004 | -0.2056 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0956 | 0.0005 | 0.1046 | 0.0004 |
| 63.258 | 46.735 | Máx. | -0.0113 | -0.0922 | 0.0076 | -0.1009 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0231 | -0.1878 | 0.0037 | -0.2054 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0956 | 0.0038 | 0.1045 | 0.0001 |
| 63.258 | 46.985 | Máx. | -0.0074 | -0.0922 | 0.0122 | -0.1008 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0151 | -0.1878 | 0.0060 | -0.2053 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0956 | 0.0062 | 0.1045 | 0.0002 |
| 63.258 | 47.235 | Máx. | -0.0037 | -0.0922 | 0.0149 | -0.1008 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0075 | -0.1877 | 0.0073 | -0.2052 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0955 | 0.0076 | 0.1044 | 0.0004 |
| 63.258 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | -0.0921 | 0.0158 | -0.1007 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.1876 | 0.0078 | -0.2051 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0955 | 0.0081 | 0.1044 | 0.0006 |
| 63.258 | 47.735 | Máx. | 0.0073 | -0.0921 | 0.0149 | -0.1007 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0036 | -0.1875 | 0.0073 | -0.2051 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0954 | 0.0076 | 0.1044 | 0.0009 |
| 63.258 | 47.985 | Máx. | 0.0148 | -0.0920 | 0.0121 | -0.1007 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0073 | -0.1874 | 0.0059 | -0.2051 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0954 | 0.0062 | 0.1044 | 0.0011 |
| 63.258 | 48.235 | Máx. | 0.0227 | -0.0920 | 0.0074 | -0.1007 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0111 | -0.1873 | 0.0036 | -0.2051 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0953 | 0.0038 | 0.1044 | 0.0013 |
| 63.258 | 48.485 | Máx. | 0.0310 | -0.0919 | 0.0007 | -0.1007 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.1872 | 0.0004 | -0.2052 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0953 | 0.0004 | 0.1044 | 0.0016 |
| 63.258 | 48.735 | Máx. | 0.0397 | -0.0919 | -0.0039 | -0.1008 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.0195 | -0.1871 | -0.0080 | -0.2053 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.0952 | 0.0041 | 0.1045 | 0.0019 |
| 63.258 | 48.985 | Máx. | 0.0489 | -0.0919 | -0.0093 | -0.1009 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0240 | -0.1871 | -0.0190 | -0.2054 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0952 | 0.0097 | 0.1045 | 0.0022 |
| 63.258 | 49.235 | Máx. | 0.0584 | -0.0919 | -0.0159 | -0.1010 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0287 | -0.1872 | -0.0323 | -0.2057 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0953 | 0.0164 | 0.1047 | 0.0026 |
| 63.258 | 49.485 | Máx. | 0.0681 | -0.0920 | -0.0236 | -0.1012 | 0.0059 |
| | | Mín. | 0.0335 | -0.1874 | -0.0480 | -0.2060 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0954 | 0.0244 | 0.1048 | 0.0030 |
| 63.258 | 49.735 | Máx. | 0.0775 | -0.0922 | -0.0324 | -0.1014 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.0381 | -0.1878 | -0.0660 | -0.2064 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0956 | 0.0336 | 0.1050 | 0.0034 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 49.985 | Máx. | 0.0862 | -0.0925 | -0.0424 | -0.1016 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0423 | -0.1884 | -0.0863 | -0.2069 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.0959 | 0.0439 | 0.1053 | 0.0039 |
| 63.258 | 50.235 | Máx. | 0.0933 | -0.0930 | -0.0533 | -0.1019 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0458 | -0.1893 | -0.1085 | -0.2076 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0475 | 0.0963 | 0.0552 | 0.1056 | 0.0043 |
| 63.258 | 50.485 | Máx. | 0.0981 | -0.0935 | -0.0650 | -0.1023 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.0482 | -0.1905 | -0.1323 | -0.2083 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0499 | 0.0969 | 0.0673 | 0.1060 | 0.0046 |
| 63.258 | 50.735 | Máx. | 0.0993 | -0.0942 | -0.0770 | -0.1027 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0488 | -0.1919 | -0.1568 | -0.2092 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0505 | 0.0977 | 0.0798 | 0.1065 | 0.0048 |
| 63.258 | 50.985 | Máx. | 0.0955 | -0.0951 | -0.0889 | -0.1032 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0469 | -0.1937 | -0.1811 | -0.2101 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.0986 | 0.0922 | 0.1069 | 0.0047 |
| 63.258 | 51.235 | Máx. | 0.0852 | -0.0961 | -0.1001 | -0.1036 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.0418 | -0.1956 | -0.2038 | -0.2109 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0434 | 0.0996 | 0.1037 | 0.1073 | 0.0045 |
| 63.258 | 51.485 | Máx. | 0.0664 | -0.0971 | -0.1096 | -0.1039 | 0.0074 |
| | | Mín. | 0.0326 | -0.1977 | -0.2232 | -0.2116 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.1006 | 0.1136 | 0.1077 | 0.0038 |
| 63.258 | 51.735 | Máx. | 0.0370 | -0.0980 | -0.1164 | -0.1040 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.0182 | -0.1996 | -0.2370 | -0.2118 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0188 | 0.1016 | 0.1206 | 0.1078 | 0.0026 |
| 63.258 | 51.985 | Máx. | -0.0027 | -0.0987 | -0.1192 | -0.1037 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0056 | -0.2009 | -0.2428 | -0.2112 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.1023 | 0.1235 | 0.1075 | 0.0009 |
| 63.258 | 52.235 | Máx. | -0.0315 | -0.0987 | -0.1165 | -0.1027 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0642 | -0.2010 | -0.2373 | -0.2090 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.1023 | 0.1208 | 0.1064 | 0.0014 |
| 63.258 | 52.485 | Máx. | -0.0704 | -0.0977 | -0.1067 | -0.1002 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1433 | -0.1989 | -0.2172 | -0.2041 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0729 | 0.1012 | 0.1105 | 0.1039 | 0.0044 |
| 63.258 | 52.735 | Máx. | -0.1223 | -0.0956 | -0.0874 | -0.0956 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.2491 | -0.1946 | -0.1780 | -0.1946 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.1268 | 0.0990 | 0.0906 | 0.0990 | 0.0074 |
| 63.258 | 52.985 | Máx. | -0.2001 | -0.0941 | -0.0545 | -0.0877 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.4076 | -0.1916 | -0.1111 | -0.1785 | -0.0185 |
| | | Dif. | 0.2074 | 0.0975 | 0.0565 | 0.0909 | 0.0094 |
| 63.258 | 53.037 | Máx. | -0.2482 | -0.0941 | -0.0134 | -0.0877 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.5053 | -0.1916 | -0.0273 | -0.1785 | -0.0176 |
| | | Dif. | 0.2572 | 0.0975 | 0.0139 | 0.0909 | 0.0090 |
| 63.508 | 31.187 | Máx. | 0.4950 | -0.0552 | -0.0136 | -0.1055 | 0.0060 |
| | | Mín. | 0.2431 | -0.1124 | -0.0277 | -0.2148 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.2519 | 0.0572 | 0.0141 | 0.1093 | 0.0031 |
| 63.508 | 31.235 | Máx. | 0.4018 | -0.0552 | -0.0541 | -0.1055 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.1973 | -0.1124 | -0.1101 | -0.2148 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.2045 | 0.0572 | 0.0560 | 0.1093 | 0.0034 |
| 63.508 | 31.485 | Máx. | 0.2485 | -0.0524 | -0.0882 | -0.1112 | 0.0055 |
| | | Mín. | 0.1220 | -0.1067 | -0.1797 | -0.2265 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.1265 | 0.0543 | 0.0914 | 0.1153 | 0.0028 |
| 63.508 | 31.735 | Máx. | 0.1424 | -0.0516 | -0.1078 | -0.1156 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0699 | -0.1050 | -0.2196 | -0.2353 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0725 | 0.0534 | 0.1117 | 0.1198 | 0.0014 |
| 63.508 | 31.985 | Máx. | 0.0624 | -0.0514 | -0.1173 | -0.1183 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.0306 | -0.1047 | -0.2388 | -0.2410 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0533 | 0.1215 | 0.1226 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 32.235 | Máx. | 0.0042 | -0.0512 | -0.1193 | -0.1199 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0021 | -0.1043 | -0.2430 | -0.2441 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0531 | 0.1237 | 0.1242 | 0.0016 |
| 63.508 | 32.485 | Máx. | -0.0176 | -0.0508 | -0.1162 | -0.1206 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0359 | -0.1035 | -0.2365 | -0.2456 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0183 | 0.0527 | 0.1204 | 0.1250 | 0.0026 |
| 63.508 | 32.735 | Máx. | -0.0301 | -0.0502 | -0.1095 | -0.1208 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0612 | -0.1023 | -0.2230 | -0.2459 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0520 | 0.1135 | 0.1252 | 0.0033 |
| 63.508 | 32.985 | Máx. | -0.0365 | -0.0495 | -0.1008 | -0.1207 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0743 | -0.1009 | -0.2053 | -0.2457 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0378 | 0.0513 | 0.1045 | 0.1250 | 0.0035 |
| 63.508 | 33.235 | Máx. | -0.0381 | -0.0488 | -0.0913 | -0.1204 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0776 | -0.0995 | -0.1859 | -0.2452 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0506 | 0.0946 | 0.1248 | 0.0034 |
| 63.508 | 33.485 | Máx. | -0.0358 | -0.0482 | -0.0820 | -0.1201 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0730 | -0.0982 | -0.1670 | -0.2446 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0500 | 0.0850 | 0.1245 | 0.0030 |
| 63.508 | 33.735 | Máx. | -0.0306 | -0.0477 | -0.0737 | -0.1198 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0623 | -0.0971 | -0.1501 | -0.2440 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0494 | 0.0764 | 0.1242 | 0.0023 |
| 63.508 | 33.985 | Máx. | -0.0230 | -0.0472 | -0.0670 | -0.1196 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0469 | -0.0962 | -0.1364 | -0.2436 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0490 | 0.0694 | 0.1240 | 0.0015 |
| 63.508 | 34.235 | Máx. | -0.0139 | -0.0469 | -0.0624 | -0.1195 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0283 | -0.0956 | -0.1270 | -0.2434 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0486 | 0.0646 | 0.1239 | 0.0006 |
| 63.508 | 34.485 | Máx. | -0.0038 | -0.0468 | -0.0601 | -0.1195 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.0078 | -0.0952 | -0.1223 | -0.2434 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0485 | 0.0622 | 0.1239 | 0.0005 |
| 63.508 | 34.735 | Máx. | 0.0137 | -0.0467 | -0.0603 | -0.1197 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0067 | -0.0951 | -0.1228 | -0.2437 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0484 | 0.0625 | 0.1240 | 0.0017 |
| 63.508 | 34.985 | Máx. | 0.0349 | -0.0468 | -0.0631 | -0.1200 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0171 | -0.0953 | -0.1284 | -0.2444 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0177 | 0.0485 | 0.0654 | 0.1244 | 0.0028 |
| 63.508 | 35.235 | Máx. | 0.0546 | -0.0470 | -0.0683 | -0.1205 | 0.0079 |
| | | Mín. | 0.0268 | -0.0958 | -0.1391 | -0.2453 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0487 | 0.0708 | 0.1248 | 0.0040 |
| 63.508 | 35.485 | Máx. | 0.0717 | -0.0474 | -0.0757 | -0.1211 | 0.0101 |
| | | Mín. | 0.0352 | -0.0965 | -0.1542 | -0.2465 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0491 | 0.0785 | 0.1255 | 0.0051 |
| 63.508 | 35.735 | Máx. | 0.0847 | -0.0479 | -0.0850 | -0.1218 | 0.0121 |
| | | Mín. | 0.0416 | -0.0976 | -0.1730 | -0.2480 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0431 | 0.0497 | 0.0881 | 0.1262 | 0.0062 |
| 63.508 | 35.985 | Máx. | 0.0921 | -0.0486 | -0.0955 | -0.1226 | 0.0139 |
| | | Mín. | 0.0452 | -0.0990 | -0.1944 | -0.2497 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0504 | 0.0989 | 0.1271 | 0.0071 |
| 63.508 | 36.235 | Máx. | 0.0922 | -0.0494 | -0.1064 | -0.1235 | 0.0153 |
| | | Mín. | 0.0453 | -0.1006 | -0.2167 | -0.2515 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0512 | 0.1103 | 0.1280 | 0.0078 |
| 63.508 | 36.485 | Máx. | 0.0829 | -0.0504 | -0.1169 | -0.1244 | 0.0162 |
| | | Mín. | 0.0407 | -0.1025 | -0.2381 | -0.2533 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0422 | 0.0522 | 0.1212 | 0.1289 | 0.0083 |
| 63.508 | 36.735 | Máx. | 0.0620 | -0.0514 | -0.1257 | -0.1252 | 0.0164 |
| | | Mín. | 0.0305 | -0.1046 | -0.2561 | -0.2549 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0532 | 0.1303 | 0.1297 | 0.0084 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 36.985 | Máx. | 0.0270 | -0.0524 | -0.1314 | -0.1257 | 0.0158 |
| | | Mín. | 0.0132 | -0.1067 | -0.2676 | -0.2561 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0543 | 0.1362 | 0.1303 | 0.0081 |
| 63.508 | 37.235 | Máx. | -0.0123 | -0.0533 | -0.1323 | -0.1258 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.0251 | -0.1086 | -0.2694 | -0.2562 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0553 | 0.1371 | 0.1304 | 0.0073 |
| 63.508 | 37.485 | Máx. | -0.0479 | -0.0541 | -0.1263 | -0.1250 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.0975 | -0.1101 | -0.2573 | -0.2546 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0496 | 0.0560 | 0.1309 | 0.1296 | 0.0060 |
| 63.508 | 37.735 | Máx. | -0.0954 | -0.0550 | -0.1112 | -0.1229 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1943 | -0.1119 | -0.2265 | -0.2502 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0989 | 0.0570 | 0.1153 | 0.1274 | 0.0045 |
| 63.508 | 37.985 | Máx. | -0.1752 | -0.0574 | -0.0852 | -0.1188 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.3567 | -0.1170 | -0.1736 | -0.2420 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.1815 | 0.0595 | 0.0883 | 0.1232 | 0.0033 |
| 63.508 | 38.187 | Máx. | -0.2279 | -0.0574 | -0.0141 | -0.1188 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.4641 | -0.1170 | -0.0286 | -0.2420 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.2362 | 0.0595 | 0.0146 | 0.1232 | 0.0029 |
| 63.508 | 41.887 | Máx. | 0.4878 | -0.0563 | -0.0135 | -0.1104 | 0.0035 |
| | | Mín. | 0.2395 | -0.1146 | -0.0275 | -0.2248 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.2482 | 0.0583 | 0.0140 | 0.1144 | 0.0018 |
| 63.508 | 41.985 | Máx. | 0.3905 | -0.0563 | -0.0649 | -0.1104 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.1917 | -0.1146 | -0.1322 | -0.2248 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.1987 | 0.0583 | 0.0673 | 0.1144 | 0.0019 |
| 63.508 | 42.235 | Máx. | 0.2347 | -0.0536 | -0.0970 | -0.1157 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.1152 | -0.1091 | -0.1975 | -0.2356 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.1194 | 0.0555 | 0.1005 | 0.1199 | 0.0011 |
| 63.508 | 42.485 | Máx. | 0.1311 | -0.0528 | -0.1156 | -0.1193 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0644 | -0.1074 | -0.2354 | -0.2430 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0667 | 0.0547 | 0.1198 | 0.1237 | 0.0003 |
| 63.508 | 42.735 | Máx. | 0.0521 | -0.0524 | -0.1242 | -0.1215 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.0256 | -0.1068 | -0.2530 | -0.2474 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0543 | 0.1288 | 0.1259 | 0.0018 |
| 63.508 | 42.985 | Máx. | -0.0032 | -0.0520 | -0.1255 | -0.1225 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0065 | -0.1060 | -0.2555 | -0.2494 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0539 | 0.1300 | 0.1270 | 0.0031 |
| 63.508 | 43.235 | Máx. | -0.0238 | -0.0515 | -0.1212 | -0.1228 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0484 | -0.1048 | -0.2469 | -0.2501 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0533 | 0.1257 | 0.1273 | 0.0040 |
| 63.508 | 43.485 | Máx. | -0.0377 | -0.0508 | -0.1132 | -0.1226 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0768 | -0.1034 | -0.2304 | -0.2497 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0526 | 0.1173 | 0.1271 | 0.0045 |
| 63.508 | 43.735 | Máx. | -0.0463 | -0.0501 | -0.1026 | -0.1222 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0943 | -0.1019 | -0.2089 | -0.2489 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.0519 | 0.1063 | 0.1267 | 0.0047 |
| 63.508 | 43.985 | Máx. | -0.0508 | -0.0494 | -0.0905 | -0.1217 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.1033 | -0.1006 | -0.1843 | -0.2478 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0526 | 0.0512 | 0.0938 | 0.1261 | 0.0046 |
| 63.508 | 44.235 | Máx. | -0.0520 | -0.0488 | -0.0779 | -0.1211 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.1058 | -0.0994 | -0.1586 | -0.2467 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0538 | 0.0506 | 0.0807 | 0.1255 | 0.0044 |
| 63.508 | 44.485 | Máx. | -0.0508 | -0.0483 | -0.0653 | -0.1206 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1034 | -0.0984 | -0.1330 | -0.2455 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0526 | 0.0501 | 0.0677 | 0.1249 | 0.0040 |
| 63.508 | 44.735 | Máx. | -0.0479 | -0.0479 | -0.0533 | -0.1200 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0976 | -0.0976 | -0.1085 | -0.2444 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0496 | 0.0496 | 0.0552 | 0.1244 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 44.985 | Máx. | -0.0439 | -0.0476 | -0.0421 | -0.1196 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0895 | -0.0969 | -0.0857 | -0.2434 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0455 | 0.0493 | 0.0436 | 0.1239 | 0.0029 |
| 63.508 | 45.235 | Máx. | -0.0393 | -0.0474 | -0.0320 | -0.1191 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0800 | -0.0965 | -0.0651 | -0.2426 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.0491 | 0.0331 | 0.1235 | 0.0024 |
| 63.508 | 45.485 | Máx. | -0.0343 | -0.0472 | -0.0230 | -0.1188 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0699 | -0.0962 | -0.0469 | -0.2419 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0489 | 0.0239 | 0.1231 | 0.0019 |
| 63.508 | 45.735 | Máx. | -0.0293 | -0.0471 | -0.0153 | -0.1185 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0598 | -0.0959 | -0.0312 | -0.2412 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0488 | 0.0159 | 0.1228 | 0.0014 |
| 63.508 | 45.985 | Máx. | -0.0245 | -0.0471 | -0.0088 | -0.1182 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0498 | -0.0958 | -0.0179 | -0.2407 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0488 | 0.0091 | 0.1225 | 0.0010 |
| 63.508 | 46.235 | Máx. | -0.0198 | -0.0470 | -0.0034 | -0.1180 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0403 | -0.0957 | -0.0070 | -0.2403 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0487 | 0.0035 | 0.1223 | 0.0006 |
| 63.508 | 46.485 | Máx. | -0.0154 | -0.0470 | 0.0017 | -0.1179 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0314 | -0.0957 | 0.0008 | -0.2400 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0487 | 0.0009 | 0.1221 | 0.0003 |
| 63.508 | 46.735 | Máx. | -0.0113 | -0.0470 | 0.0082 | -0.1177 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0230 | -0.0956 | 0.0040 | -0.2397 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0487 | 0.0042 | 0.1220 | 0.0000 |
| 63.508 | 46.985 | Máx. | -0.0074 | -0.0469 | 0.0128 | -0.1176 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0151 | -0.0956 | 0.0063 | -0.2395 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0486 | 0.0065 | 0.1219 | 0.0002 |
| 63.508 | 47.235 | Máx. | -0.0037 | -0.0469 | 0.0155 | -0.1176 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0075 | -0.0955 | 0.0076 | -0.2394 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0486 | 0.0079 | 0.1218 | 0.0005 |
| 63.508 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | -0.0469 | 0.0164 | -0.1175 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0954 | 0.0080 | -0.2393 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0486 | 0.0083 | 0.1218 | 0.0007 |
| 63.508 | 47.735 | Máx. | 0.0072 | -0.0468 | 0.0154 | -0.1175 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0036 | -0.0953 | 0.0076 | -0.2392 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0485 | 0.0078 | 0.1217 | 0.0009 |
| 63.508 | 47.985 | Máx. | 0.0148 | -0.0468 | 0.0127 | -0.1175 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0073 | -0.0952 | 0.0062 | -0.2392 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0485 | 0.0064 | 0.1217 | 0.0011 |
| 63.508 | 48.235 | Máx. | 0.0226 | -0.0467 | 0.0080 | -0.1175 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0111 | -0.0951 | 0.0039 | -0.2392 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0484 | 0.0041 | 0.1217 | 0.0013 |
| 63.508 | 48.485 | Máx. | 0.0309 | -0.0466 | 0.0014 | -0.1175 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.0950 | 0.0007 | -0.2393 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0483 | 0.0007 | 0.1218 | 0.0016 |
| 63.508 | 48.735 | Máx. | 0.0397 | -0.0466 | -0.0036 | -0.1176 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0195 | -0.0949 | -0.0073 | -0.2394 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.0483 | 0.0037 | 0.1219 | 0.0018 |
| 63.508 | 48.985 | Máx. | 0.0490 | -0.0466 | -0.0089 | -0.1177 | 0.0042 |
| | | Mín. | 0.0241 | -0.0948 | -0.0182 | -0.2397 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0482 | 0.0092 | 0.1220 | 0.0022 |
| 63.508 | 49.235 | Máx. | 0.0587 | -0.0466 | -0.0154 | -0.1178 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0288 | -0.0948 | -0.0314 | -0.2400 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0482 | 0.0160 | 0.1221 | 0.0025 |
| 63.508 | 49.485 | Máx. | 0.0686 | -0.0466 | -0.0231 | -0.1180 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0337 | -0.0949 | -0.0470 | -0.2404 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0483 | 0.0239 | 0.1223 | 0.0029 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 49.735 | Máx. | 0.0783 | -0.0467 | -0.0319 | -0.1183 | 0.0064 |
| | | Mín. | 0.0384 | -0.0951 | -0.0650 | -0.2409 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0484 | 0.0331 | 0.1226 | 0.0033 |
| 63.508 | 49.985 | Máx. | 0.0872 | -0.0469 | -0.0419 | -0.1186 | 0.0071 |
| | | Mín. | 0.0428 | -0.0955 | -0.0853 | -0.2415 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0486 | 0.0434 | 0.1229 | 0.0036 |
| 63.508 | 50.235 | Máx. | 0.0947 | -0.0472 | -0.0529 | -0.1189 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0465 | -0.0961 | -0.1077 | -0.2422 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0482 | 0.0489 | 0.0548 | 0.1233 | 0.0040 |
| 63.508 | 50.485 | Máx. | 0.0999 | -0.0475 | -0.0647 | -0.1193 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0491 | -0.0968 | -0.1317 | -0.2430 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0508 | 0.0493 | 0.0670 | 0.1237 | 0.0043 |
| 63.508 | 50.735 | Máx. | 0.1015 | -0.0480 | -0.0769 | -0.1198 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.0499 | -0.0978 | -0.1566 | -0.2439 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0517 | 0.0498 | 0.0797 | 0.1241 | 0.0044 |
| 63.508 | 50.985 | Máx. | 0.0982 | -0.0486 | -0.0891 | -0.1202 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.0482 | -0.0989 | -0.1814 | -0.2447 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.0503 | 0.0923 | 0.1245 | 0.0045 |
| 63.508 | 51.235 | Máx. | 0.0882 | -0.0492 | -0.1006 | -0.1205 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.0433 | -0.1002 | -0.2048 | -0.2454 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0449 | 0.0510 | 0.1042 | 0.1249 | 0.0042 |
| 63.508 | 51.485 | Máx. | 0.0696 | -0.0498 | -0.1106 | -0.1206 | 0.0073 |
| | | Mín. | 0.0342 | -0.1015 | -0.2251 | -0.2457 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0516 | 0.1146 | 0.1250 | 0.0037 |
| 63.508 | 51.735 | Máx. | 0.0400 | -0.0504 | -0.1179 | -0.1205 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0196 | -0.1026 | -0.2401 | -0.2454 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.0522 | 0.1222 | 0.1249 | 0.0029 |
| 63.508 | 51.985 | Máx. | -0.0016 | -0.0508 | -0.1213 | -0.1198 | 0.0033 |
| | | Mín. | -0.0033 | -0.1035 | -0.2470 | -0.2440 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0527 | 0.1257 | 0.1242 | 0.0017 |
| 63.508 | 52.235 | Máx. | -0.0312 | -0.0510 | -0.1191 | -0.1184 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0635 | -0.1039 | -0.2426 | -0.2410 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0529 | 0.1235 | 0.1227 | 0.0002 |
| 63.508 | 52.485 | Máx. | -0.0710 | -0.0512 | -0.1094 | -0.1157 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1446 | -0.1043 | -0.2227 | -0.2355 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0736 | 0.0531 | 0.1133 | 0.1199 | 0.0015 |
| 63.508 | 52.735 | Máx. | -0.1230 | -0.0521 | -0.0894 | -0.1114 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.2505 | -0.1062 | -0.1821 | -0.2269 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.1275 | 0.0540 | 0.0927 | 0.1155 | 0.0029 |
| 63.508 | 52.985 | Máx. | -0.1979 | -0.0550 | -0.0550 | -0.1057 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.4030 | -0.1120 | -0.1120 | -0.2153 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.2051 | 0.0570 | 0.0570 | 0.1096 | 0.0035 |
| 63.508 | 53.037 | Máx. | -0.2435 | -0.0550 | -0.0136 | -0.1057 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.4958 | -0.1120 | -0.0277 | -0.2153 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.2523 | 0.0570 | 0.0141 | 0.1096 | 0.0032 |
| 63.758 | 31.187 | Máx. | 0.4867 | -0.0226 | -0.0136 | -0.1147 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.2390 | -0.0460 | -0.0277 | -0.2336 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.2477 | 0.0234 | 0.0141 | 0.1189 | 0.0008 |
| 63.758 | 31.235 | Máx. | 0.3955 | -0.0226 | -0.0541 | -0.1147 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.1942 | -0.0460 | -0.1101 | -0.2336 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.2013 | 0.0234 | 0.0560 | 0.1189 | 0.0007 |
| 63.758 | 31.485 | Máx. | 0.2457 | -0.0185 | -0.0888 | -0.1188 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.1207 | -0.0377 | -0.1809 | -0.2420 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.1250 | 0.0192 | 0.0921 | 0.1232 | 0.0008 |
| 63.758 | 31.735 | Máx. | 0.1415 | -0.0163 | -0.1089 | -0.1223 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0695 | -0.0332 | -0.2219 | -0.2490 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0720 | 0.0169 | 0.1129 | 0.1267 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 31.985 | Máx. | 0.0614 | -0.0152 | -0.1186 | -0.1248 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0302 | -0.0310 | -0.2414 | -0.2542 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0158 | 0.1229 | 0.1294 | 0.0019 |
| 63.758 | 32.235 | Máx. | 0.0028 | -0.0147 | -0.1204 | -0.1265 | -0.0025 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0299 | -0.2453 | -0.2575 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0152 | 0.1248 | 0.1310 | 0.0026 |
| 63.758 | 32.485 | Máx. | -0.0186 | -0.0143 | -0.1169 | -0.1274 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0378 | -0.0291 | -0.2381 | -0.2593 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0192 | 0.0148 | 0.1212 | 0.1320 | 0.0031 |
| 63.758 | 32.735 | Máx. | -0.0311 | -0.0139 | -0.1099 | -0.1278 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0633 | -0.0283 | -0.2237 | -0.2601 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0144 | 0.1139 | 0.1324 | 0.0034 |
| 63.758 | 32.985 | Máx. | -0.0375 | -0.0135 | -0.1008 | -0.1278 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0764 | -0.0274 | -0.2052 | -0.2603 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0140 | 0.1045 | 0.1325 | 0.0034 |
| 63.758 | 33.235 | Máx. | -0.0390 | -0.0131 | -0.0910 | -0.1277 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0795 | -0.0266 | -0.1852 | -0.2600 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0135 | 0.0943 | 0.1323 | 0.0032 |
| 63.758 | 33.485 | Máx. | -0.0366 | -0.0127 | -0.0814 | -0.1275 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0746 | -0.0258 | -0.1657 | -0.2596 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0132 | 0.0843 | 0.1321 | 0.0028 |
| 63.758 | 33.735 | Máx. | -0.0312 | -0.0124 | -0.0728 | -0.1273 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0636 | -0.0252 | -0.1483 | -0.2592 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0128 | 0.0755 | 0.1319 | 0.0022 |
| 63.758 | 33.985 | Máx. | -0.0235 | -0.0121 | -0.0660 | -0.1271 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0479 | -0.0246 | -0.1343 | -0.2589 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0125 | 0.0684 | 0.1318 | 0.0014 |
| 63.758 | 34.235 | Máx. | -0.0143 | -0.0119 | -0.0612 | -0.1271 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0291 | -0.0242 | -0.1246 | -0.2588 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0123 | 0.0634 | 0.1317 | 0.0005 |
| 63.758 | 34.485 | Máx. | -0.0040 | -0.0117 | -0.0588 | -0.1271 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0082 | -0.0239 | -0.1197 | -0.2589 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0121 | 0.0609 | 0.1318 | 0.0004 |
| 63.758 | 34.735 | Máx. | 0.0136 | -0.0116 | -0.0590 | -0.1273 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0067 | -0.0237 | -0.1200 | -0.2593 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0121 | 0.0611 | 0.1320 | 0.0015 |
| 63.758 | 34.985 | Máx. | 0.0351 | -0.0116 | -0.0617 | -0.1277 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0172 | -0.0237 | -0.1257 | -0.2600 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0179 | 0.0121 | 0.0640 | 0.1323 | 0.0025 |
| 63.758 | 35.235 | Máx. | 0.0552 | -0.0117 | -0.0670 | -0.1281 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.0271 | -0.0239 | -0.1364 | -0.2610 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0121 | 0.0694 | 0.1328 | 0.0036 |
| 63.758 | 35.485 | Máx. | 0.0726 | -0.0119 | -0.0745 | -0.1288 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.0357 | -0.0242 | -0.1516 | -0.2622 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0123 | 0.0772 | 0.1334 | 0.0046 |
| 63.758 | 35.735 | Máx. | 0.0860 | -0.0121 | -0.0838 | -0.1295 | 0.0109 |
| | | Mín. | 0.0422 | -0.0247 | -0.1707 | -0.2637 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0438 | 0.0125 | 0.0869 | 0.1342 | 0.0056 |
| 63.758 | 35.985 | Máx. | 0.0938 | -0.0124 | -0.0945 | -0.1303 | 0.0126 |
| | | Mín. | 0.0461 | -0.0253 | -0.1924 | -0.2653 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0478 | 0.0129 | 0.0979 | 0.1350 | 0.0064 |
| 63.758 | 36.235 | Máx. | 0.0943 | -0.0128 | -0.1057 | -0.1311 | 0.0140 |
| | | Mín. | 0.0463 | -0.0261 | -0.2152 | -0.2670 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.0133 | 0.1095 | 0.1359 | 0.0071 |
| 63.758 | 36.485 | Máx. | 0.0853 | -0.0133 | -0.1165 | -0.1319 | 0.0150 |
| | | Mín. | 0.0419 | -0.0270 | -0.2373 | -0.2686 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0434 | 0.0138 | 0.1207 | 0.1367 | 0.0076 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 36.735 | Máx. | 0.0646 | -0.0138 | -0.1257 | -0.1326 | 0.0155 |
| | | Mín. | 0.0317 | -0.0281 | -0.2560 | -0.2700 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0143 | 0.1303 | 0.1374 | 0.0079 |
| 63.758 | 36.985 | Máx. | 0.0296 | -0.0143 | -0.1318 | -0.1330 | 0.0155 |
| | | Mín. | 0.0145 | -0.0291 | -0.2685 | -0.2708 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0148 | 0.1366 | 0.1378 | 0.0079 |
| 63.758 | 37.235 | Máx. | -0.0112 | -0.0149 | -0.1331 | -0.1329 | 0.0150 |
| | | Mín. | -0.0228 | -0.0303 | -0.2710 | -0.2706 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0116 | 0.0154 | 0.1379 | 0.1377 | 0.0077 |
| 63.758 | 37.485 | Máx. | -0.0471 | -0.0156 | -0.1274 | -0.1320 | 0.0142 |
| | | Mín. | -0.0959 | -0.0318 | -0.2594 | -0.2688 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0162 | 0.1320 | 0.1368 | 0.0072 |
| 63.758 | 37.735 | Máx. | -0.0949 | -0.0171 | -0.1120 | -0.1302 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.1932 | -0.0348 | -0.2282 | -0.2651 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0983 | 0.0177 | 0.1161 | 0.1349 | 0.0068 |
| 63.758 | 37.985 | Máx. | -0.1738 | -0.0206 | -0.0852 | -0.1273 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.3539 | -0.0420 | -0.1735 | -0.2593 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.1801 | 0.0214 | 0.0883 | 0.1320 | 0.0066 |
| 63.758 | 38.187 | Máx. | -0.2256 | -0.0206 | -0.0141 | -0.1273 | 0.0127 |
| | | Mín. | -0.4594 | -0.0420 | -0.0286 | -0.2593 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.2338 | 0.0214 | 0.0146 | 0.1320 | 0.0065 |
| 63.758 | 41.887 | Máx. | 0.4803 | -0.0222 | -0.0135 | -0.1195 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.2359 | -0.0452 | -0.0275 | -0.2434 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.2444 | 0.0230 | 0.0140 | 0.1239 | 0.0020 |
| 63.758 | 41.985 | Máx. | 0.3851 | -0.0222 | -0.0648 | -0.1195 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.1891 | -0.0452 | -0.1320 | -0.2434 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.1960 | 0.0230 | 0.0672 | 0.1239 | 0.0019 |
| 63.758 | 42.235 | Máx. | 0.2325 | -0.0182 | -0.0977 | -0.1233 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.1142 | -0.0371 | -0.1989 | -0.2510 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.1183 | 0.0189 | 0.1012 | 0.1277 | 0.0020 |
| 63.758 | 42.485 | Máx. | 0.1301 | -0.0162 | -0.1167 | -0.1262 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.0639 | -0.0330 | -0.2376 | -0.2570 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0662 | 0.0168 | 0.1209 | 0.1308 | 0.0025 |
| 63.758 | 42.735 | Máx. | 0.0509 | -0.0153 | -0.1254 | -0.1282 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.0250 | -0.0311 | -0.2554 | -0.2610 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0158 | 0.1300 | 0.1328 | 0.0031 |
| 63.758 | 42.985 | Máx. | -0.0040 | -0.0147 | -0.1264 | -0.1293 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0081 | -0.0299 | -0.2575 | -0.2633 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0152 | 0.1310 | 0.1340 | 0.0037 |
| 63.758 | 43.235 | Máx. | -0.0247 | -0.0143 | -0.1219 | -0.1297 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0503 | -0.0291 | -0.2482 | -0.2642 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0148 | 0.1263 | 0.1345 | 0.0041 |
| 63.758 | 43.485 | Máx. | -0.0387 | -0.0139 | -0.1135 | -0.1297 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0787 | -0.0282 | -0.2310 | -0.2642 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0144 | 0.1176 | 0.1345 | 0.0043 |
| 63.758 | 43.735 | Máx. | -0.0472 | -0.0135 | -0.1026 | -0.1294 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0961 | -0.0274 | -0.2089 | -0.2636 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0489 | 0.0140 | 0.1063 | 0.1342 | 0.0044 |
| 63.758 | 43.985 | Máx. | -0.0515 | -0.0131 | -0.0903 | -0.1290 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1049 | -0.0267 | -0.1838 | -0.2627 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0534 | 0.0136 | 0.0936 | 0.1337 | 0.0042 |
| 63.758 | 44.235 | Máx. | -0.0526 | -0.0128 | -0.0775 | -0.1284 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1070 | -0.0261 | -0.1578 | -0.2615 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0545 | 0.0133 | 0.0803 | 0.1331 | 0.0039 |
| 63.758 | 44.485 | Máx. | -0.0512 | -0.0126 | -0.0648 | -0.1279 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1043 | -0.0256 | -0.1319 | -0.2604 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0531 | 0.0130 | 0.0671 | 0.1325 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 44.735 | Máx. | -0.0482 | -0.0124 | -0.0527 | -0.1273 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0982 | -0.0252 | -0.1073 | -0.2592 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.0128 | 0.0546 | 0.1319 | 0.0030 |
| 63.758 | 44.985 | Máx. | -0.0441 | -0.0122 | -0.0415 | -0.1268 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0899 | -0.0249 | -0.0845 | -0.2582 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.0126 | 0.0430 | 0.1314 | 0.0026 |
| 63.758 | 45.235 | Máx. | -0.0394 | -0.0121 | -0.0314 | -0.1263 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0802 | -0.0247 | -0.0639 | -0.2572 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.0125 | 0.0325 | 0.1309 | 0.0021 |
| 63.758 | 45.485 | Máx. | -0.0344 | -0.0120 | -0.0225 | -0.1259 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0700 | -0.0245 | -0.0457 | -0.2564 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0125 | 0.0233 | 0.1305 | 0.0016 |
| 63.758 | 45.735 | Máx. | -0.0293 | -0.0120 | -0.0148 | -0.1255 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0597 | -0.0245 | -0.0301 | -0.2557 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0125 | 0.0153 | 0.1301 | 0.0012 |
| 63.758 | 45.985 | Máx. | -0.0244 | -0.0120 | -0.0083 | -0.1252 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0497 | -0.0244 | -0.0169 | -0.2550 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0124 | 0.0086 | 0.1298 | 0.0008 |
| 63.758 | 46.235 | Máx. | -0.0198 | -0.0120 | -0.0030 | -0.1250 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0402 | -0.0244 | -0.0061 | -0.2545 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0124 | 0.0031 | 0.1295 | 0.0005 |
| 63.758 | 46.485 | Máx. | -0.0154 | -0.0120 | 0.0024 | -0.1248 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0313 | -0.0244 | 0.0012 | -0.2541 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.0124 | 0.0012 | 0.1293 | 0.0002 |
| 63.758 | 46.735 | Máx. | -0.0113 | -0.0120 | 0.0089 | -0.1246 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0229 | -0.0244 | 0.0044 | -0.2538 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0124 | 0.0045 | 0.1291 | 0.0001 |
| 63.758 | 46.985 | Máx. | -0.0074 | -0.0120 | 0.0134 | -0.1245 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0150 | -0.0244 | 0.0066 | -0.2535 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0124 | 0.0068 | 0.1290 | 0.0003 |
| 63.758 | 47.235 | Máx. | -0.0037 | -0.0120 | 0.0160 | -0.1244 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.0075 | -0.0244 | 0.0079 | -0.2533 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0124 | 0.0081 | 0.1289 | 0.0005 |
| 63.758 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | -0.0119 | 0.0168 | -0.1243 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.0243 | 0.0083 | -0.2531 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0124 | 0.0086 | 0.1288 | 0.0007 |
| 63.758 | 47.735 | Máx. | 0.0072 | -0.0119 | 0.0159 | -0.1243 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0035 | -0.0242 | 0.0078 | -0.2530 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0123 | 0.0081 | 0.1288 | 0.0009 |
| 63.758 | 47.985 | Máx. | 0.0146 | -0.0118 | 0.0132 | -0.1243 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.0241 | 0.0065 | -0.2530 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0122 | 0.0067 | 0.1288 | 0.0011 |
| 63.758 | 48.235 | Máx. | 0.0225 | -0.0118 | 0.0086 | -0.1243 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0110 | -0.0239 | 0.0042 | -0.2530 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0122 | 0.0044 | 0.1288 | 0.0013 |
| 63.758 | 48.485 | Máx. | 0.0308 | -0.0117 | 0.0020 | -0.1243 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0151 | -0.0238 | 0.0010 | -0.2531 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0121 | 0.0010 | 0.1288 | 0.0015 |
| 63.758 | 48.735 | Máx. | 0.0396 | -0.0116 | -0.0032 | -0.1244 | 0.0035 |
| | | Mín. | 0.0194 | -0.0237 | -0.0066 | -0.2533 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0120 | 0.0033 | 0.1289 | 0.0018 |
| 63.758 | 48.985 | Máx. | 0.0489 | -0.0116 | -0.0085 | -0.1245 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.0240 | -0.0236 | -0.0174 | -0.2536 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0120 | 0.0089 | 0.1291 | 0.0020 |
| 63.758 | 49.235 | Máx. | 0.0587 | -0.0115 | -0.0150 | -0.1247 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0288 | -0.0235 | -0.0305 | -0.2539 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0120 | 0.0155 | 0.1292 | 0.0023 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 49.485 | Máx. | 0.0687 | -0.0115 | -0.0226 | -0.1249 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.0337 | -0.0235 | -0.0461 | -0.2544 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0120 | 0.0235 | 0.1295 | 0.0027 |
| 63.758 | 49.735 | Máx. | 0.0785 | -0.0116 | -0.0315 | -0.1252 | 0.0059 |
| | | Mín. | 0.0386 | -0.0236 | -0.0641 | -0.2549 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0120 | 0.0326 | 0.1297 | 0.0030 |
| 63.758 | 49.985 | Máx. | 0.0877 | -0.0117 | -0.0415 | -0.1255 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0431 | -0.0238 | -0.0845 | -0.2556 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0446 | 0.0121 | 0.0430 | 0.1301 | 0.0034 |
| 63.758 | 50.235 | Máx. | 0.0955 | -0.0118 | -0.0525 | -0.1259 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.0469 | -0.0241 | -0.1069 | -0.2563 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.0122 | 0.0544 | 0.1305 | 0.0037 |
| 63.758 | 50.485 | Máx. | 0.1009 | -0.0120 | -0.0644 | -0.1263 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0496 | -0.0245 | -0.1311 | -0.2571 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0125 | 0.0667 | 0.1309 | 0.0040 |
| 63.758 | 50.735 | Máx. | 0.1028 | -0.0123 | -0.0767 | -0.1267 | 0.0081 |
| | | Mín. | 0.0505 | -0.0251 | -0.1563 | -0.2579 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.0128 | 0.0795 | 0.1313 | 0.0041 |
| 63.758 | 50.985 | Máx. | 0.0998 | -0.0126 | -0.0891 | -0.1270 | 0.0082 |
| | | Mín. | 0.0490 | -0.0258 | -0.1815 | -0.2586 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0508 | 0.0131 | 0.0924 | 0.1316 | 0.0042 |
| 63.758 | 51.235 | Máx. | 0.0900 | -0.0130 | -0.1009 | -0.1272 | 0.0081 |
| | | Mín. | 0.0442 | -0.0265 | -0.2055 | -0.2591 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.0135 | 0.1046 | 0.1319 | 0.0041 |
| 63.758 | 51.485 | Máx. | 0.0714 | -0.0134 | -0.1112 | -0.1273 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.0351 | -0.0274 | -0.2264 | -0.2592 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0139 | 0.1152 | 0.1319 | 0.0038 |
| 63.758 | 51.735 | Máx. | 0.0417 | -0.0139 | -0.1189 | -0.1270 | 0.0065 |
| | | Mín. | 0.0205 | -0.0282 | -0.2421 | -0.2586 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0144 | 0.1232 | 0.1316 | 0.0033 |
| 63.758 | 51.985 | Máx. | -0.0010 | -0.0143 | -0.1226 | -0.1262 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.0020 | -0.0291 | -0.2496 | -0.2569 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0148 | 0.1270 | 0.1307 | 0.0026 |
| 63.758 | 52.235 | Máx. | -0.0308 | -0.0149 | -0.1205 | -0.1246 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.0626 | -0.0304 | -0.2454 | -0.2538 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0155 | 0.1249 | 0.1292 | 0.0019 |
| 63.758 | 52.485 | Máx. | -0.0705 | -0.0161 | -0.1106 | -0.1222 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.1436 | -0.0328 | -0.2252 | -0.2489 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0731 | 0.0167 | 0.1146 | 0.1267 | 0.0011 |
| 63.758 | 52.735 | Máx. | -0.1216 | -0.0184 | -0.0901 | -0.1189 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.2477 | -0.0375 | -0.1834 | -0.2421 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.1260 | 0.0191 | 0.0933 | 0.1232 | 0.0006 |
| 63.758 | 52.985 | Máx. | -0.1947 | -0.0226 | -0.0550 | -0.1149 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.3966 | -0.0460 | -0.1120 | -0.2340 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.2018 | 0.0234 | 0.0570 | 0.1191 | 0.0005 |
| 63.758 | 53.037 | Máx. | -0.2393 | -0.0226 | -0.0136 | -0.1149 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.4873 | -0.0460 | -0.0277 | -0.2340 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.2480 | 0.0234 | 0.0141 | 0.1191 | 0.0006 |
| 64.008 | 31.187 | Máx. | 0.4789 | 0.0059 | -0.0135 | -0.1166 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.2352 | 0.0029 | -0.0276 | -0.2375 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.2437 | 0.0030 | 0.0140 | 0.1209 | 0.0035 |
| 64.008 | 31.235 | Máx. | 0.3887 | 0.0059 | -0.0538 | -0.1166 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.1909 | 0.0029 | -0.1096 | -0.2375 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.1978 | 0.0030 | 0.0558 | 0.1209 | 0.0036 |
| 64.008 | 31.485 | Máx. | 0.2414 | 0.0152 | -0.0888 | -0.1196 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.1185 | 0.0075 | -0.1808 | -0.2435 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.1229 | 0.0077 | 0.0920 | 0.1239 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 31.735 | Máx. | 0.1392 | 0.0206 | -0.1092 | -0.1222 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0684 | 0.0101 | -0.2223 | -0.2488 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0708 | 0.0105 | 0.1131 | 0.1266 | 0.0034 |
| 64.008 | 31.985 | Máx. | 0.0601 | 0.0237 | -0.1189 | -0.1243 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.0295 | 0.0116 | -0.2422 | -0.2531 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0121 | 0.1233 | 0.1288 | 0.0035 |
| 64.008 | 32.235 | Máx. | 0.0016 | 0.0254 | -0.1208 | -0.1257 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0125 | -0.2461 | -0.2561 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0129 | 0.1252 | 0.1303 | 0.0036 |
| 64.008 | 32.485 | Máx. | -0.0191 | 0.0263 | -0.1172 | -0.1267 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0390 | 0.0129 | -0.2386 | -0.2579 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.0134 | 0.1214 | 0.1313 | 0.0037 |
| 64.008 | 32.735 | Máx. | -0.0317 | 0.0270 | -0.1099 | -0.1272 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0645 | 0.0132 | -0.2238 | -0.2589 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0137 | 0.1139 | 0.1318 | 0.0036 |
| 64.008 | 32.985 | Máx. | -0.0381 | 0.0274 | -0.1006 | -0.1273 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0776 | 0.0135 | -0.2048 | -0.2593 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0140 | 0.1042 | 0.1320 | 0.0035 |
| 64.008 | 33.235 | Máx. | -0.0396 | 0.0279 | -0.0905 | -0.1273 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0806 | 0.0137 | -0.1843 | -0.2593 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0410 | 0.0142 | 0.0938 | 0.1320 | 0.0031 |
| 64.008 | 33.485 | Máx. | -0.0371 | 0.0282 | -0.0807 | -0.1272 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0756 | 0.0139 | -0.1644 | -0.2591 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.0144 | 0.0837 | 0.1319 | 0.0027 |
| 64.008 | 33.735 | Máx. | -0.0316 | 0.0286 | -0.0720 | -0.1271 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0644 | 0.0140 | -0.1467 | -0.2589 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0146 | 0.0746 | 0.1317 | 0.0021 |
| 64.008 | 33.985 | Máx. | -0.0239 | 0.0289 | -0.0650 | -0.1270 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0486 | 0.0142 | -0.1324 | -0.2587 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0147 | 0.0674 | 0.1316 | 0.0014 |
| 64.008 | 34.235 | Máx. | -0.0145 | 0.0292 | -0.0601 | -0.1270 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0296 | 0.0143 | -0.1224 | -0.2586 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0149 | 0.0623 | 0.1316 | 0.0006 |
| 64.008 | 34.485 | Máx. | -0.0042 | 0.0294 | -0.0576 | -0.1271 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0085 | 0.0145 | -0.1174 | -0.2588 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0150 | 0.0597 | 0.1317 | 0.0003 |
| 64.008 | 34.735 | Máx. | 0.0134 | 0.0296 | -0.0578 | -0.1273 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0066 | 0.0146 | -0.1176 | -0.2592 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0151 | 0.0599 | 0.1319 | 0.0012 |
| 64.008 | 34.985 | Máx. | 0.0351 | 0.0298 | -0.0605 | -0.1276 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0172 | 0.0146 | -0.1232 | -0.2599 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0179 | 0.0152 | 0.0627 | 0.1323 | 0.0022 |
| 64.008 | 35.235 | Máx. | 0.0554 | 0.0299 | -0.0658 | -0.1281 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0272 | 0.0147 | -0.1339 | -0.2609 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0152 | 0.0682 | 0.1328 | 0.0031 |
| 64.008 | 35.485 | Máx. | 0.0730 | 0.0299 | -0.0733 | -0.1287 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0358 | 0.0147 | -0.1493 | -0.2621 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0152 | 0.0760 | 0.1334 | 0.0041 |
| 64.008 | 35.735 | Máx. | 0.0866 | 0.0299 | -0.0828 | -0.1294 | 0.0097 |
| | | Mín. | 0.0425 | 0.0147 | -0.1685 | -0.2635 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0441 | 0.0152 | 0.0858 | 0.1341 | 0.0050 |
| 64.008 | 35.985 | Máx. | 0.0947 | 0.0298 | -0.0935 | -0.1301 | 0.0113 |
| | | Mín. | 0.0465 | 0.0146 | -0.1905 | -0.2650 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0482 | 0.0152 | 0.0969 | 0.1348 | 0.0058 |
| 64.008 | 36.235 | Máx. | 0.0953 | 0.0297 | -0.1049 | -0.1309 | 0.0128 |
| | | Mín. | 0.0468 | 0.0146 | -0.2137 | -0.2665 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0151 | 0.1087 | 0.1356 | 0.0065 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 36.485 | Máx. | 0.0865 | 0.0295 | -0.1160 | -0.1316 | 0.0139 |
| | | Mín. | 0.0425 | 0.0145 | -0.2361 | -0.2679 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.0150 | 0.1202 | 0.1364 | 0.0071 |
| 64.008 | 36.735 | Máx. | 0.0660 | 0.0291 | -0.1254 | -0.1321 | 0.0148 |
| | | Mín. | 0.0324 | 0.0143 | -0.2554 | -0.2690 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.0148 | 0.1300 | 0.1369 | 0.0075 |
| 64.008 | 36.985 | Máx. | 0.0309 | 0.0287 | -0.1318 | -0.1324 | 0.0154 |
| | | Mín. | 0.0152 | 0.0141 | -0.2683 | -0.2696 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0146 | 0.1365 | 0.1372 | 0.0078 |
| 64.008 | 37.235 | Máx. | -0.0106 | 0.0278 | -0.1332 | -0.1322 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.0216 | 0.0137 | -0.2712 | -0.2693 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0142 | 0.1380 | 0.1370 | 0.0080 |
| 64.008 | 37.485 | Máx. | -0.0464 | 0.0261 | -0.1274 | -0.1315 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.0946 | 0.0128 | -0.2595 | -0.2679 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0481 | 0.0133 | 0.1321 | 0.1363 | 0.0082 |
| 64.008 | 37.735 | Máx. | -0.0939 | 0.0226 | -0.1119 | -0.1302 | 0.0165 |
| | | Mín. | -0.1912 | 0.0111 | -0.2278 | -0.2652 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0973 | 0.0115 | 0.1159 | 0.1350 | 0.0084 |
| 64.008 | 37.985 | Máx. | -0.1716 | 0.0148 | -0.0845 | -0.1284 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.3494 | 0.0073 | -0.1721 | -0.2614 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.1778 | 0.0075 | 0.0876 | 0.1330 | 0.0087 |
| 64.008 | 38.187 | Máx. | -0.2225 | 0.0148 | -0.0139 | -0.1284 | 0.0170 |
| | | Mín. | -0.4531 | 0.0073 | -0.0282 | -0.2614 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.2306 | 0.0075 | 0.0144 | 0.1330 | 0.0087 |
| 64.008 | 41.887 | Máx. | 0.4728 | 0.0087 | -0.0134 | -0.1212 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.2322 | 0.0043 | -0.0273 | -0.2469 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.2406 | 0.0044 | 0.0139 | 0.1256 | 0.0045 |
| 64.008 | 41.985 | Máx. | 0.3790 | 0.0087 | -0.0644 | -0.1212 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.1861 | 0.0043 | -0.1311 | -0.2469 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.1929 | 0.0044 | 0.0667 | 0.1256 | 0.0046 |
| 64.008 | 42.235 | Máx. | 0.2289 | 0.0176 | -0.0975 | -0.1238 | -0.0042 |
| | | Mín. | 0.1124 | 0.0086 | -0.1986 | -0.2521 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.1165 | 0.0090 | 0.1011 | 0.1283 | 0.0044 |
| 64.008 | 42.485 | Máx. | 0.1281 | 0.0225 | -0.1169 | -0.1260 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0629 | 0.0111 | -0.2380 | -0.2565 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0652 | 0.0115 | 0.1211 | 0.1306 | 0.0043 |
| 64.008 | 42.735 | Máx. | 0.0496 | 0.0252 | -0.1257 | -0.1276 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0244 | 0.0124 | -0.2560 | -0.2598 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0128 | 0.1303 | 0.1322 | 0.0043 |
| 64.008 | 42.985 | Máx. | -0.0045 | 0.0266 | -0.1267 | -0.1286 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0092 | 0.0131 | -0.2581 | -0.2618 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0135 | 0.1313 | 0.1332 | 0.0043 |
| 64.008 | 43.235 | Máx. | -0.0252 | 0.0274 | -0.1220 | -0.1290 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0514 | 0.0135 | -0.2485 | -0.2628 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0140 | 0.1265 | 0.1337 | 0.0043 |
| 64.008 | 43.485 | Máx. | -0.0392 | 0.0279 | -0.1135 | -0.1291 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0798 | 0.0137 | -0.2310 | -0.2629 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0406 | 0.0142 | 0.1176 | 0.1338 | 0.0043 |
| 64.008 | 43.735 | Máx. | -0.0477 | 0.0283 | -0.1024 | -0.1289 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0971 | 0.0139 | -0.2085 | -0.2625 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0494 | 0.0144 | 0.1061 | 0.1336 | 0.0041 |
| 64.008 | 43.985 | Máx. | -0.0519 | 0.0285 | -0.0900 | -0.1285 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.1056 | 0.0140 | -0.1832 | -0.2617 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0538 | 0.0145 | 0.0932 | 0.1332 | 0.0038 |
| 64.008 | 44.235 | Máx. | -0.0528 | 0.0287 | -0.0770 | -0.1280 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1076 | 0.0141 | -0.1569 | -0.2607 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0548 | 0.0146 | 0.0798 | 0.1327 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 44.485 | Máx. | -0.0514 | 0.0288 | -0.0643 | -0.1275 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1047 | 0.0142 | -0.1309 | -0.2595 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0533 | 0.0147 | 0.0666 | 0.1321 | 0.0030 |
| 64.008 | 44.735 | Máx. | -0.0483 | 0.0289 | -0.0521 | -0.1269 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0984 | 0.0142 | -0.1062 | -0.2584 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0501 | 0.0147 | 0.0540 | 0.1315 | 0.0026 |
| 64.008 | 44.985 | Máx. | -0.0442 | 0.0289 | -0.0409 | -0.1264 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0900 | 0.0142 | -0.0833 | -0.2573 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.0147 | 0.0424 | 0.1310 | 0.0021 |
| 64.008 | 45.235 | Máx. | -0.0394 | 0.0288 | -0.0308 | -0.1259 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0802 | 0.0142 | -0.0628 | -0.2563 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.0147 | 0.0320 | 0.1304 | 0.0017 |
| 64.008 | 45.485 | Máx. | -0.0343 | 0.0288 | -0.0220 | -0.1254 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0699 | 0.0141 | -0.0447 | -0.2554 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0147 | 0.0228 | 0.1300 | 0.0013 |
| 64.008 | 45.735 | Máx. | -0.0293 | 0.0287 | -0.0143 | -0.1250 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0596 | 0.0141 | -0.0292 | -0.2546 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0146 | 0.0148 | 0.1296 | 0.0009 |
| 64.008 | 45.985 | Máx. | -0.0243 | 0.0286 | -0.0079 | -0.1247 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0496 | 0.0141 | -0.0161 | -0.2539 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0146 | 0.0082 | 0.1292 | 0.0006 |
| 64.008 | 46.235 | Máx. | -0.0197 | 0.0285 | -0.0027 | -0.1244 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0401 | 0.0140 | -0.0054 | -0.2533 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0145 | 0.0028 | 0.1289 | 0.0003 |
| 64.008 | 46.485 | Máx. | -0.0153 | 0.0285 | 0.0031 | -0.1242 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0311 | 0.0140 | 0.0015 | -0.2528 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0145 | 0.0016 | 0.1287 | 0.0000 |
| 64.008 | 46.735 | Máx. | -0.0112 | 0.0284 | 0.0094 | -0.1240 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0228 | 0.0140 | 0.0046 | -0.2524 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0116 | 0.0145 | 0.0048 | 0.1285 | 0.0002 |
| 64.008 | 46.985 | Máx. | -0.0074 | 0.0284 | 0.0139 | -0.1238 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0150 | 0.0140 | 0.0068 | -0.2521 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0145 | 0.0071 | 0.1283 | 0.0004 |
| 64.008 | 47.235 | Máx. | -0.0037 | 0.0284 | 0.0164 | -0.1237 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0140 | 0.0081 | -0.2518 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0145 | 0.0084 | 0.1282 | 0.0006 |
| 64.008 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | 0.0285 | 0.0173 | -0.1236 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.0002 | 0.0140 | 0.0085 | -0.2517 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0145 | 0.0088 | 0.1281 | 0.0008 |
| 64.008 | 47.735 | Máx. | 0.0071 | 0.0286 | 0.0163 | -0.1235 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0140 | 0.0080 | -0.2516 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0145 | 0.0083 | 0.1280 | 0.0009 |
| 64.008 | 47.985 | Máx. | 0.0145 | 0.0287 | 0.0136 | -0.1235 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0071 | 0.0141 | 0.0067 | -0.2515 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0146 | 0.0069 | 0.1280 | 0.0011 |
| 64.008 | 48.235 | Máx. | 0.0223 | 0.0288 | 0.0091 | -0.1235 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0110 | 0.0141 | 0.0045 | -0.2515 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0147 | 0.0046 | 0.1280 | 0.0013 |
| 64.008 | 48.485 | Máx. | 0.0306 | 0.0289 | 0.0026 | -0.1236 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0150 | 0.0142 | 0.0013 | -0.2517 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0147 | 0.0013 | 0.1281 | 0.0015 |
| 64.008 | 48.735 | Máx. | 0.0394 | 0.0291 | -0.0029 | -0.1237 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0193 | 0.0143 | -0.0060 | -0.2518 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.0148 | 0.0030 | 0.1282 | 0.0017 |
| 64.008 | 48.985 | Máx. | 0.0488 | 0.0292 | -0.0082 | -0.1238 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.0143 | -0.0167 | -0.2521 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0149 | 0.0085 | 0.1283 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 49.235 | Máx. | 0.0586 | 0.0293 | -0.0146 | -0.1240 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0288 | 0.0144 | -0.0298 | -0.2525 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0149 | 0.0152 | 0.1285 | 0.0022 |
| 64.008 | 49.485 | Máx. | 0.0687 | 0.0294 | -0.0223 | -0.1242 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0337 | 0.0144 | -0.0453 | -0.2530 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0149 | 0.0231 | 0.1287 | 0.0025 |
| 64.008 | 49.735 | Máx. | 0.0786 | 0.0294 | -0.0311 | -0.1245 | 0.0055 |
| | | Mín. | 0.0386 | 0.0144 | -0.0633 | -0.2536 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0150 | 0.0322 | 0.1290 | 0.0028 |
| 64.008 | 49.985 | Máx. | 0.0879 | 0.0294 | -0.0411 | -0.1248 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0432 | 0.0144 | -0.0837 | -0.2542 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0447 | 0.0149 | 0.0426 | 0.1294 | 0.0031 |
| 64.008 | 50.235 | Máx. | 0.0959 | 0.0292 | -0.0522 | -0.1252 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0471 | 0.0144 | -0.1062 | -0.2550 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0149 | 0.0541 | 0.1298 | 0.0034 |
| 64.008 | 50.485 | Máx. | 0.1015 | 0.0290 | -0.0641 | -0.1256 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.0498 | 0.0143 | -0.1305 | -0.2557 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0148 | 0.0664 | 0.1301 | 0.0036 |
| 64.008 | 50.735 | Máx. | 0.1036 | 0.0288 | -0.0766 | -0.1259 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0509 | 0.0141 | -0.1559 | -0.2564 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0146 | 0.0793 | 0.1305 | 0.0039 |
| 64.008 | 50.985 | Máx. | 0.1007 | 0.0284 | -0.0891 | -0.1262 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0495 | 0.0139 | -0.1814 | -0.2570 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0513 | 0.0144 | 0.0923 | 0.1308 | 0.0040 |
| 64.008 | 51.235 | Máx. | 0.0911 | 0.0279 | -0.1010 | -0.1264 | 0.0079 |
| | | Mín. | 0.0447 | 0.0137 | -0.2057 | -0.2574 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0463 | 0.0142 | 0.1047 | 0.1310 | 0.0040 |
| 64.008 | 51.485 | Máx. | 0.0726 | 0.0273 | -0.1115 | -0.1264 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0356 | 0.0134 | -0.2270 | -0.2573 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0139 | 0.1156 | 0.1310 | 0.0040 |
| 64.008 | 51.735 | Máx. | 0.0428 | 0.0265 | -0.1193 | -0.1260 | 0.0074 |
| | | Mín. | 0.0210 | 0.0130 | -0.2430 | -0.2566 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0135 | 0.1237 | 0.1306 | 0.0038 |
| 64.008 | 51.985 | Máx. | -0.0004 | 0.0254 | -0.1231 | -0.1253 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.0008 | 0.0125 | -0.2507 | -0.2551 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0129 | 0.1276 | 0.1298 | 0.0036 |
| 64.008 | 52.235 | Máx. | -0.0301 | 0.0235 | -0.1210 | -0.1239 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.0612 | 0.0115 | -0.2465 | -0.2524 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0119 | 0.1254 | 0.1285 | 0.0033 |
| 64.008 | 52.485 | Máx. | -0.0693 | 0.0201 | -0.1109 | -0.1221 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.1412 | 0.0099 | -0.2258 | -0.2485 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0719 | 0.0102 | 0.1149 | 0.1265 | 0.0032 |
| 64.008 | 52.735 | Máx. | -0.1195 | 0.0144 | -0.0900 | -0.1196 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.2433 | 0.0071 | -0.1834 | -0.2436 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.1238 | 0.0073 | 0.0933 | 0.1240 | 0.0032 |
| 64.008 | 52.985 | Máx. | -0.1914 | 0.0049 | -0.0547 | -0.1169 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.3897 | 0.0024 | -0.1115 | -0.2380 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.1983 | 0.0025 | 0.0567 | 0.1211 | 0.0033 |
| 64.008 | 53.037 | Máx. | -0.2354 | 0.0049 | -0.0136 | -0.1169 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.4793 | 0.0024 | -0.0276 | -0.2380 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.2439 | 0.0025 | 0.0140 | 0.1211 | 0.0032 |
| 64.258 | 31.187 | Máx. | 0.4715 | 0.0445 | -0.0134 | -0.1129 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.2316 | 0.0219 | -0.0274 | -0.2299 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.2400 | 0.0227 | 0.0139 | 0.1170 | 0.0054 |
| 64.258 | 31.235 | Máx. | 0.3822 | 0.0445 | -0.0534 | -0.1129 | -0.0055 |
| | | Mín. | 0.1877 | 0.0219 | -0.1088 | -0.2299 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.1945 | 0.0227 | 0.0554 | 0.1170 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 31.485 | Máx. | 0.2367 | 0.0541 | -0.0883 | -0.1150 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.1163 | 0.0266 | -0.1799 | -0.2342 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.1205 | 0.0275 | 0.0916 | 0.1192 | 0.0055 |
| 64.258 | 31.735 | Máx. | 0.1363 | 0.0596 | -0.1088 | -0.1169 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0670 | 0.0293 | -0.2216 | -0.2381 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0694 | 0.0303 | 0.1128 | 0.1212 | 0.0051 |
| 64.258 | 31.985 | Máx. | 0.0584 | 0.0628 | -0.1187 | -0.1185 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.0287 | 0.0309 | -0.2418 | -0.2414 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0320 | 0.1230 | 0.1229 | 0.0048 |
| 64.258 | 32.235 | Máx. | 0.0005 | 0.0647 | -0.1207 | -0.1198 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0318 | -0.2457 | -0.2439 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0329 | 0.1251 | 0.1241 | 0.0045 |
| 64.258 | 32.485 | Máx. | -0.0195 | 0.0657 | -0.1170 | -0.1206 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0398 | 0.0323 | -0.2382 | -0.2456 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.0334 | 0.1212 | 0.1250 | 0.0042 |
| 64.258 | 32.735 | Máx. | -0.0320 | 0.0662 | -0.1096 | -0.1211 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0652 | 0.0325 | -0.2232 | -0.2466 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0337 | 0.1136 | 0.1255 | 0.0039 |
| 64.258 | 32.985 | Máx. | -0.0384 | 0.0665 | -0.1002 | -0.1214 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0782 | 0.0327 | -0.2040 | -0.2471 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0338 | 0.1038 | 0.1258 | 0.0036 |
| 64.258 | 33.235 | Máx. | -0.0399 | 0.0667 | -0.0900 | -0.1214 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0812 | 0.0327 | -0.1833 | -0.2473 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0339 | 0.0933 | 0.1258 | 0.0031 |
| 64.258 | 33.485 | Máx. | -0.0374 | 0.0668 | -0.0801 | -0.1214 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0762 | 0.0328 | -0.1631 | -0.2472 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0340 | 0.0830 | 0.1258 | 0.0026 |
| 64.258 | 33.735 | Máx. | -0.0319 | 0.0668 | -0.0712 | -0.1214 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0649 | 0.0328 | -0.1451 | -0.2471 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0340 | 0.0738 | 0.1258 | 0.0020 |
| 64.258 | 33.985 | Máx. | -0.0241 | 0.0670 | -0.0641 | -0.1213 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0491 | 0.0329 | -0.1306 | -0.2471 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0341 | 0.0664 | 0.1257 | 0.0013 |
| 64.258 | 34.235 | Máx. | -0.0147 | 0.0671 | -0.0591 | -0.1214 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0300 | 0.0330 | -0.1204 | -0.2471 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0342 | 0.0613 | 0.1258 | 0.0006 |
| 64.258 | 34.485 | Máx. | -0.0043 | 0.0673 | -0.0566 | -0.1215 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0088 | 0.0330 | -0.1153 | -0.2473 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0342 | 0.0587 | 0.1259 | 0.0002 |
| 64.258 | 34.735 | Máx. | 0.0132 | 0.0675 | -0.0567 | -0.1217 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0065 | 0.0332 | -0.1154 | -0.2478 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0344 | 0.0588 | 0.1261 | 0.0010 |
| 64.258 | 34.985 | Máx. | 0.0349 | 0.0678 | -0.0594 | -0.1220 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0171 | 0.0333 | -0.1210 | -0.2484 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.0345 | 0.0616 | 0.1264 | 0.0019 |
| 64.258 | 35.235 | Máx. | 0.0553 | 0.0681 | -0.0647 | -0.1224 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.0271 | 0.0334 | -0.1317 | -0.2493 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0346 | 0.0670 | 0.1269 | 0.0027 |
| 64.258 | 35.485 | Máx. | 0.0730 | 0.0684 | -0.0722 | -0.1230 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.0358 | 0.0336 | -0.1471 | -0.2504 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0348 | 0.0749 | 0.1275 | 0.0036 |
| 64.258 | 35.735 | Máx. | 0.0867 | 0.0687 | -0.0817 | -0.1236 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0426 | 0.0338 | -0.1665 | -0.2517 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0441 | 0.0350 | 0.0847 | 0.1281 | 0.0044 |
| 64.258 | 35.985 | Máx. | 0.0948 | 0.0691 | -0.0926 | -0.1243 | 0.0102 |
| | | Mín. | 0.0466 | 0.0339 | -0.1886 | -0.2530 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0483 | 0.0352 | 0.0960 | 0.1288 | 0.0052 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 36.235 | Máx. | 0.0956 | 0.0694 | -0.1041 | -0.1249 | 0.0117 |
| | | Mín. | 0.0469 | 0.0341 | -0.2120 | -0.2544 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.0353 | 0.1079 | 0.1295 | 0.0059 |
| 64.258 | 36.485 | Máx. | 0.0869 | 0.0697 | -0.1152 | -0.1255 | 0.0130 |
| | | Mín. | 0.0427 | 0.0342 | -0.2347 | -0.2556 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0442 | 0.0355 | 0.1194 | 0.1301 | 0.0066 |
| 64.258 | 36.735 | Máx. | 0.0664 | 0.0699 | -0.1248 | -0.1260 | 0.0142 |
| | | Mín. | 0.0326 | 0.0343 | -0.2541 | -0.2565 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0355 | 0.1293 | 0.1305 | 0.0072 |
| 64.258 | 36.985 | Máx. | 0.0315 | 0.0697 | -0.1312 | -0.1262 | 0.0153 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.0342 | -0.2673 | -0.2569 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0355 | 0.1360 | 0.1308 | 0.0078 |
| 64.258 | 37.235 | Máx. | -0.0102 | 0.0691 | -0.1327 | -0.1261 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.0207 | 0.0339 | -0.2702 | -0.2567 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0352 | 0.1375 | 0.1306 | 0.0083 |
| 64.258 | 37.485 | Máx. | -0.0458 | 0.0674 | -0.1269 | -0.1256 | 0.0175 |
| | | Mín. | -0.0932 | 0.0331 | -0.2584 | -0.2558 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0474 | 0.0343 | 0.1315 | 0.1302 | 0.0089 |
| 64.258 | 37.735 | Máx. | -0.0927 | 0.0639 | -0.1111 | -0.1247 | 0.0186 |
| | | Mín. | -0.1887 | 0.0314 | -0.2263 | -0.2540 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0960 | 0.0325 | 0.1152 | 0.1293 | 0.0095 |
| 64.258 | 37.985 | Máx. | -0.1692 | 0.0561 | -0.0836 | -0.1236 | 0.0197 |
| | | Mín. | -0.3445 | 0.0276 | -0.1702 | -0.2518 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.1753 | 0.0286 | 0.0866 | 0.1281 | 0.0100 |
| 64.258 | 38.187 | Máx. | -0.2193 | 0.0561 | -0.0136 | -0.1236 | 0.0195 |
| | | Mín. | -0.4465 | 0.0276 | -0.0277 | -0.2518 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.2272 | 0.0286 | 0.0141 | 0.1281 | 0.0099 |
| 64.258 | 41.887 | Máx. | 0.4656 | 0.0486 | -0.0133 | -0.1172 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.2287 | 0.0238 | -0.0270 | -0.2387 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.2370 | 0.0247 | 0.0137 | 0.1215 | 0.0062 |
| 64.258 | 41.985 | Máx. | 0.3729 | 0.0486 | -0.0638 | -0.1172 | -0.0061 |
| | | Mín. | 0.1831 | 0.0238 | -0.1299 | -0.2387 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.1898 | 0.0247 | 0.0661 | 0.1215 | 0.0064 |
| 64.258 | 42.235 | Máx. | 0.2249 | 0.0575 | -0.0970 | -0.1189 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.1105 | 0.0283 | -0.1975 | -0.2422 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.1145 | 0.0293 | 0.1005 | 0.1233 | 0.0060 |
| 64.258 | 42.485 | Máx. | 0.1257 | 0.0625 | -0.1165 | -0.1205 | -0.0054 |
| | | Mín. | 0.0617 | 0.0307 | -0.2372 | -0.2453 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0640 | 0.0318 | 0.1207 | 0.1248 | 0.0056 |
| 64.258 | 42.735 | Máx. | 0.0482 | 0.0653 | -0.1255 | -0.1216 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0237 | 0.0321 | -0.2555 | -0.2477 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0332 | 0.1300 | 0.1261 | 0.0052 |
| 64.258 | 42.985 | Máx. | -0.0050 | 0.0668 | -0.1265 | -0.1224 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0101 | 0.0328 | -0.2576 | -0.2493 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0340 | 0.1311 | 0.1269 | 0.0049 |
| 64.258 | 43.235 | Máx. | -0.0255 | 0.0676 | -0.1218 | -0.1228 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0520 | 0.0332 | -0.2481 | -0.2501 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0344 | 0.1262 | 0.1273 | 0.0045 |
| 64.258 | 43.485 | Máx. | -0.0394 | 0.0679 | -0.1132 | -0.1229 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0802 | 0.0333 | -0.2304 | -0.2503 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.0345 | 0.1173 | 0.1274 | 0.0042 |
| 64.258 | 43.735 | Máx. | -0.0478 | 0.0679 | -0.1020 | -0.1227 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0974 | 0.0334 | -0.2077 | -0.2499 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0496 | 0.0346 | 0.1057 | 0.1272 | 0.0039 |
| 64.258 | 43.985 | Máx. | -0.0520 | 0.0678 | -0.0895 | -0.1224 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1059 | 0.0333 | -0.1823 | -0.2492 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0539 | 0.0345 | 0.0928 | 0.1268 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 44.235 | Máx. | -0.0529 | 0.0677 | -0.0765 | -0.1219 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1077 | 0.0332 | -0.1559 | -0.2483 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0548 | 0.0344 | 0.0793 | 0.1264 | 0.0030 |
| 64.258 | 44.485 | Máx. | -0.0514 | 0.0674 | -0.0637 | -0.1214 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1047 | 0.0331 | -0.1298 | -0.2473 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0533 | 0.0343 | 0.0661 | 0.1258 | 0.0026 |
| 64.258 | 44.735 | Máx. | -0.0483 | 0.0672 | -0.0516 | -0.1209 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0984 | 0.0330 | -0.1051 | -0.2462 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0501 | 0.0342 | 0.0535 | 0.1253 | 0.0022 |
| 64.258 | 44.985 | Máx. | -0.0441 | 0.0670 | -0.0404 | -0.1204 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0898 | 0.0329 | -0.0823 | -0.2451 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.0341 | 0.0419 | 0.1247 | 0.0017 |
| 64.258 | 45.235 | Máx. | -0.0393 | 0.0667 | -0.0303 | -0.1199 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0800 | 0.0328 | -0.0618 | -0.2441 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.0339 | 0.0314 | 0.1242 | 0.0013 |
| 64.258 | 45.485 | Máx. | -0.0342 | 0.0665 | -0.0215 | -0.1194 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0697 | 0.0326 | -0.0438 | -0.2432 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0338 | 0.0223 | 0.1238 | 0.0009 |
| 64.258 | 45.735 | Máx. | -0.0291 | 0.0662 | -0.0139 | -0.1190 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0593 | 0.0325 | -0.0283 | -0.2423 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0337 | 0.0144 | 0.1233 | 0.0006 |
| 64.258 | 45.985 | Máx. | -0.0242 | 0.0661 | -0.0075 | -0.1186 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0493 | 0.0324 | -0.0154 | -0.2416 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0336 | 0.0078 | 0.1230 | 0.0003 |
| 64.258 | 46.235 | Máx. | -0.0196 | 0.0659 | -0.0023 | -0.1183 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0398 | 0.0324 | -0.0048 | -0.2410 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.0335 | 0.0024 | 0.1226 | 0.0000 |
| 64.258 | 46.485 | Máx. | -0.0152 | 0.0657 | 0.0036 | -0.1181 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0310 | 0.0323 | 0.0018 | -0.2404 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0335 | 0.0018 | 0.1224 | 0.0002 |
| 64.258 | 46.735 | Máx. | -0.0111 | 0.0656 | 0.0099 | -0.1178 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0227 | 0.0322 | 0.0049 | -0.2400 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0334 | 0.0050 | 0.1221 | 0.0004 |
| 64.258 | 46.985 | Máx. | -0.0073 | 0.0656 | 0.0143 | -0.1177 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0149 | 0.0322 | 0.0070 | -0.2396 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0334 | 0.0073 | 0.1219 | 0.0005 |
| 64.258 | 47.235 | Máx. | -0.0037 | 0.0656 | 0.0168 | -0.1175 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0322 | 0.0083 | -0.2393 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0334 | 0.0086 | 0.1218 | 0.0007 |
| 64.258 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | 0.0656 | 0.0176 | -0.1174 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0002 | 0.0322 | 0.0087 | -0.2391 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0334 | 0.0090 | 0.1217 | 0.0008 |
| 64.258 | 47.735 | Máx. | 0.0070 | 0.0656 | 0.0167 | -0.1174 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0322 | 0.0082 | -0.2390 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0334 | 0.0085 | 0.1216 | 0.0010 |
| 64.258 | 47.985 | Máx. | 0.0144 | 0.0657 | 0.0140 | -0.1173 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0071 | 0.0322 | 0.0069 | -0.2389 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0334 | 0.0071 | 0.1216 | 0.0011 |
| 64.258 | 48.235 | Máx. | 0.0222 | 0.0658 | 0.0095 | -0.1174 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.0323 | 0.0047 | -0.2390 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0335 | 0.0048 | 0.1216 | 0.0012 |
| 64.258 | 48.485 | Máx. | 0.0304 | 0.0659 | 0.0030 | -0.1174 | 0.0027 |
| | | Mín. | 0.0149 | 0.0323 | 0.0015 | -0.2391 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0335 | 0.0016 | 0.1217 | 0.0014 |
| 64.258 | 48.735 | Máx. | 0.0392 | 0.0660 | -0.0027 | -0.1175 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0193 | 0.0324 | -0.0054 | -0.2393 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0336 | 0.0028 | 0.1218 | 0.0016 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 48.985 | Máx. | 0.0486 | 0.0661 | -0.0079 | -0.1177 | 0.0035 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.0325 | -0.0161 | -0.2396 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0336 | 0.0082 | 0.1219 | 0.0018 |
| 64.258 | 49.235 | Máx. | 0.0584 | 0.0662 | -0.0143 | -0.1179 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.0287 | 0.0325 | -0.0292 | -0.2400 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0337 | 0.0148 | 0.1221 | 0.0020 |
| 64.258 | 49.485 | Máx. | 0.0685 | 0.0663 | -0.0219 | -0.1181 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0337 | 0.0326 | -0.0446 | -0.2405 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0338 | 0.0227 | 0.1224 | 0.0023 |
| 64.258 | 49.735 | Máx. | 0.0786 | 0.0664 | -0.0307 | -0.1184 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0386 | 0.0326 | -0.0626 | -0.2411 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0338 | 0.0318 | 0.1227 | 0.0025 |
| 64.258 | 49.985 | Máx. | 0.0880 | 0.0665 | -0.0407 | -0.1187 | 0.0055 |
| | | Mín. | 0.0432 | 0.0326 | -0.0829 | -0.2417 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0448 | 0.0338 | 0.0422 | 0.1230 | 0.0028 |
| 64.258 | 50.235 | Máx. | 0.0960 | 0.0665 | -0.0518 | -0.1191 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0471 | 0.0327 | -0.1055 | -0.2424 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0489 | 0.0338 | 0.0537 | 0.1234 | 0.0031 |
| 64.258 | 50.485 | Máx. | 0.1017 | 0.0665 | -0.0638 | -0.1194 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0500 | 0.0326 | -0.1299 | -0.2431 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0518 | 0.0338 | 0.0661 | 0.1237 | 0.0034 |
| 64.258 | 50.735 | Máx. | 0.1040 | 0.0664 | -0.0763 | -0.1197 | 0.0071 |
| | | Mín. | 0.0511 | 0.0326 | -0.1554 | -0.2438 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0529 | 0.0338 | 0.0791 | 0.1241 | 0.0036 |
| 64.258 | 50.985 | Máx. | 0.1012 | 0.0662 | -0.0889 | -0.1200 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0325 | -0.1811 | -0.2444 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0337 | 0.0922 | 0.1244 | 0.0038 |
| 64.258 | 51.235 | Máx. | 0.0917 | 0.0659 | -0.1010 | -0.1201 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0450 | 0.0323 | -0.2056 | -0.2447 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0467 | 0.0335 | 0.1046 | 0.1245 | 0.0040 |
| 64.258 | 51.485 | Máx. | 0.0733 | 0.0654 | -0.1115 | -0.1201 | 0.0081 |
| | | Mín. | 0.0360 | 0.0321 | -0.2270 | -0.2446 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0333 | 0.1155 | 0.1245 | 0.0041 |
| 64.258 | 51.735 | Máx. | 0.0437 | 0.0646 | -0.1194 | -0.1198 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.0215 | 0.0317 | -0.2431 | -0.2440 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0329 | 0.1237 | 0.1242 | 0.0042 |
| 64.258 | 51.985 | Máx. | 0.0004 | 0.0632 | -0.1231 | -0.1192 | 0.0085 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.0311 | -0.2507 | -0.2427 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0322 | 0.1276 | 0.1235 | 0.0043 |
| 64.258 | 52.235 | Máx. | -0.0292 | 0.0610 | -0.1210 | -0.1182 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.0594 | 0.0300 | -0.2463 | -0.2407 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0310 | 0.1253 | 0.1225 | 0.0045 |
| 64.258 | 52.485 | Máx. | -0.0679 | 0.0574 | -0.1106 | -0.1169 | 0.0092 |
| | | Mín. | -0.1382 | 0.0282 | -0.2253 | -0.2380 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0703 | 0.0292 | 0.1147 | 0.1211 | 0.0047 |
| 64.258 | 52.735 | Máx. | -0.1171 | 0.0516 | -0.0897 | -0.1152 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.2384 | 0.0253 | -0.1826 | -0.2346 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.1214 | 0.0262 | 0.0929 | 0.1194 | 0.0050 |
| 64.258 | 52.985 | Máx. | -0.1881 | 0.0419 | -0.0544 | -0.1134 | 0.0102 |
| | | Mín. | -0.3829 | 0.0206 | -0.1107 | -0.2309 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.1949 | 0.0213 | 0.0563 | 0.1175 | 0.0052 |
| 64.258 | 53.037 | Máx. | -0.2316 | 0.0419 | -0.0135 | -0.1134 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.4717 | 0.0206 | -0.0274 | -0.2309 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.2401 | 0.0213 | 0.0139 | 0.1175 | 0.0050 |
| 64.315 | 56.235 | Máx. | 0.3798 | -0.2112 | -0.0793 | -0.0075 | 0.0363 |
| | | Mín. | 0.1865 | -0.4300 | -0.1614 | -0.0153 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.1933 | 0.2188 | 0.0821 | 0.0078 | 0.0185 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.347 | 24.735 | Máx. | 0.4108 | -0.2018 | -0.0603 | -0.0106 | 0.0501 |
| | | Mín. | 0.2018 | -0.4109 | -0.1227 | -0.0216 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.2091 | 0.2091 | 0.0625 | 0.0110 | 0.0255 |
| 64.347 | 24.985 | Máx. | 0.2628 | -0.2225 | -0.0928 | -0.0123 | 0.0304 |
| | | Mín. | 0.1290 | -0.4531 | -0.1889 | -0.0251 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.1337 | 0.2306 | 0.0962 | 0.0128 | 0.0155 |
| 64.347 | 25.235 | Máx. | 0.1784 | -0.2268 | -0.1170 | -0.0130 | 0.0181 |
| | | Mín. | 0.0876 | -0.4618 | -0.2382 | -0.0265 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0908 | 0.2350 | 0.1212 | 0.0135 | 0.0092 |
| 64.347 | 25.485 | Máx. | 0.1161 | -0.2263 | -0.1340 | -0.0132 | 0.0104 |
| | | Mín. | 0.0570 | -0.4608 | -0.2728 | -0.0269 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.2345 | 0.1388 | 0.0137 | 0.0053 |
| 64.347 | 25.735 | Máx. | 0.0701 | -0.2245 | -0.1450 | -0.0132 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0344 | -0.4571 | -0.2952 | -0.0269 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.2326 | 0.1502 | 0.0137 | 0.0029 |
| 64.347 | 25.985 | Máx. | 0.0374 | -0.2224 | -0.1514 | -0.0131 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0184 | -0.4528 | -0.3083 | -0.0267 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0190 | 0.2304 | 0.1569 | 0.0136 | 0.0014 |
| 64.347 | 26.235 | Máx. | 0.0150 | -0.2205 | -0.1546 | -0.0130 | 0.0013 |
| | | Mín. | 0.0074 | -0.4489 | -0.3148 | -0.0266 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.2285 | 0.1602 | 0.0135 | 0.0007 |
| 64.347 | 26.485 | Máx. | 0.0002 | -0.2190 | -0.1555 | -0.0130 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.4459 | -0.3168 | -0.0264 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.2269 | 0.1612 | 0.0134 | 0.0003 |
| 64.347 | 26.735 | Máx. | -0.0049 | -0.2180 | -0.1550 | -0.0129 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0100 | -0.4440 | -0.3157 | -0.0263 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.2260 | 0.1607 | 0.0134 | 0.0002 |
| 64.347 | 26.985 | Máx. | -0.0091 | -0.2176 | -0.1534 | -0.0129 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0185 | -0.4432 | -0.3124 | -0.0262 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.2256 | 0.1590 | 0.0133 | 0.0002 |
| 64.347 | 27.235 | Máx. | -0.0138 | -0.2178 | -0.1507 | -0.0129 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0281 | -0.4435 | -0.3070 | -0.0262 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.2257 | 0.1562 | 0.0133 | 0.0000 |
| 64.347 | 27.485 | Máx. | -0.0205 | -0.2183 | -0.1467 | -0.0129 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0418 | -0.4446 | -0.2988 | -0.0262 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.2262 | 0.1521 | 0.0134 | 0.0005 |
| 64.347 | 27.735 | Máx. | -0.0306 | -0.2191 | -0.1407 | -0.0129 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0623 | -0.4461 | -0.2866 | -0.0262 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.2270 | 0.1459 | 0.0134 | 0.0016 |
| 64.347 | 27.985 | Máx. | -0.0453 | -0.2196 | -0.1319 | -0.0128 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0923 | -0.4472 | -0.2686 | -0.0261 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.2276 | 0.1367 | 0.0133 | 0.0034 |
| 64.347 | 28.235 | Máx. | -0.0662 | -0.2192 | -0.1190 | -0.0127 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.1349 | -0.4463 | -0.2424 | -0.0258 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0686 | 0.2271 | 0.1234 | 0.0131 | 0.0064 |
| 64.347 | 28.485 | Máx. | -0.0952 | -0.2157 | -0.1010 | -0.0122 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.4393 | -0.2057 | -0.0249 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0987 | 0.2236 | 0.1047 | 0.0127 | 0.0111 |
| 64.347 | 28.735 | Máx. | -0.1371 | -0.2038 | -0.0767 | -0.0112 | -0.0172 |
| | | Mín. | -0.2791 | -0.4150 | -0.1561 | -0.0229 | -0.0350 |
| | | Dif. | 0.1421 | 0.2112 | 0.0794 | 0.0116 | 0.0178 |
| 64.347 | 28.985 | Máx. | -0.2148 | -0.1656 | -0.0430 | -0.0096 | -0.0259 |
| | | Mín. | -0.4373 | -0.3371 | -0.0876 | -0.0196 | -0.0528 |
| | | Dif. | 0.2226 | 0.1716 | 0.0446 | 0.0100 | 0.0269 |
| 64.356 | 56.485 | Máx. | 0.2179 | -0.2372 | -0.1052 | -0.0123 | 0.0151 |
| | | Mín. | 0.1070 | -0.4830 | -0.2142 | -0.0250 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.1109 | 0.2458 | 0.1090 | 0.0127 | 0.0077 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.397 | 56.735 | Máx. | 0.1285 | -0.2493 | -0.1228 | -0.0144 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0631 | -0.5076 | -0.2502 | -0.0293 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0654 | 0.2583 | 0.1273 | 0.0149 | 0.0000 |
| 64.438 | 56.985 | Máx. | 0.0363 | -0.2491 | -0.1307 | -0.0155 | -0.0059 |
| | | Mín. | 0.0178 | -0.5073 | -0.2662 | -0.0315 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.2582 | 0.1355 | 0.0160 | 0.0061 |
| 64.480 | 57.235 | Máx. | -0.0592 | -0.1966 | -0.1200 | -0.0149 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.1205 | -0.4002 | -0.2444 | -0.0304 | -0.0180 |
| | | Dif. | 0.0613 | 0.2037 | 0.1244 | 0.0155 | 0.0092 |
| 64.508 | 24.651 | Máx. | 0.5103 | -0.1631 | -0.0121 | -0.0654 | 0.0432 |
| | | Mín. | 0.2506 | -0.3322 | -0.0245 | -0.1332 | 0.0212 |
| | | Dif. | 0.2597 | 0.1690 | 0.0125 | 0.0678 | 0.0220 |
| 64.508 | 24.735 | Máx. | 0.4108 | -0.1631 | -0.0603 | -0.0654 | 0.0397 |
| | | Mín. | 0.2018 | -0.3322 | -0.1227 | -0.1332 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.2091 | 0.1690 | 0.0625 | 0.0678 | 0.0202 |
| 64.508 | 24.985 | Máx. | 0.2628 | -0.1754 | -0.0928 | -0.0726 | 0.0279 |
| | | Mín. | 0.1290 | -0.3573 | -0.1889 | -0.1479 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.1337 | 0.1818 | 0.0962 | 0.0752 | 0.0142 |
| 64.508 | 25.235 | Máx. | 0.1784 | -0.1788 | -0.1170 | -0.0751 | 0.0180 |
| | | Mín. | 0.0876 | -0.3641 | -0.2382 | -0.1530 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0908 | 0.1853 | 0.1212 | 0.0779 | 0.0092 |
| 64.508 | 25.485 | Máx. | 0.1161 | -0.1788 | -0.1340 | -0.0759 | 0.0109 |
| | | Mín. | 0.0570 | -0.3640 | -0.2728 | -0.1545 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.1853 | 0.1388 | 0.0786 | 0.0056 |
| 64.508 | 25.735 | Máx. | 0.0701 | -0.1775 | -0.1450 | -0.0758 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0344 | -0.3614 | -0.2952 | -0.1545 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.1839 | 0.1502 | 0.0786 | 0.0032 |
| 64.508 | 25.985 | Máx. | 0.0374 | -0.1758 | -0.1514 | -0.0756 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0184 | -0.3579 | -0.3083 | -0.1539 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0190 | 0.1822 | 0.1569 | 0.0783 | 0.0017 |
| 64.508 | 26.235 | Máx. | 0.0150 | -0.1742 | -0.1546 | -0.0752 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0074 | -0.3547 | -0.3148 | -0.1532 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.1805 | 0.1602 | 0.0779 | 0.0009 |
| 64.508 | 26.485 | Máx. | 0.0002 | -0.1729 | -0.1555 | -0.0749 | 0.0009 |
| | | Mín. | 0.0001 | -0.3520 | -0.3168 | -0.1525 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.1791 | 0.1612 | 0.0776 | 0.0005 |
| 64.508 | 26.735 | Máx. | -0.0049 | -0.1719 | -0.1550 | -0.0746 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0100 | -0.3501 | -0.3157 | -0.1520 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.1782 | 0.1607 | 0.0773 | 0.0003 |
| 64.508 | 26.985 | Máx. | -0.0091 | -0.1715 | -0.1534 | -0.0745 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0185 | -0.3491 | -0.3124 | -0.1517 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.1777 | 0.1590 | 0.0772 | 0.0002 |
| 64.508 | 27.235 | Máx. | -0.0138 | -0.1714 | -0.1507 | -0.0744 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0281 | -0.3489 | -0.3070 | -0.1515 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.1776 | 0.1562 | 0.0771 | 0.0000 |
| 64.508 | 27.485 | Máx. | -0.0205 | -0.1716 | -0.1467 | -0.0743 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0418 | -0.3493 | -0.2988 | -0.1514 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.1778 | 0.1521 | 0.0770 | 0.0005 |
| 64.508 | 27.735 | Máx. | -0.0306 | -0.1718 | -0.1407 | -0.0742 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0623 | -0.3499 | -0.2866 | -0.1511 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.1781 | 0.1459 | 0.0769 | 0.0016 |
| 64.508 | 27.985 | Máx. | -0.0453 | -0.1718 | -0.1319 | -0.0739 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0923 | -0.3499 | -0.2686 | -0.1504 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.1781 | 0.1367 | 0.0766 | 0.0035 |
| 64.508 | 28.235 | Máx. | -0.0662 | -0.1709 | -0.1190 | -0.0730 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.1349 | -0.3479 | -0.2424 | -0.1487 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0686 | 0.1771 | 0.1234 | 0.0757 | 0.0063 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 28.485 | Máx. | -0.0952 | -0.1674 | -0.1010 | -0.0710 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.1939 | -0.3410 | -0.2057 | -0.1446 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0987 | 0.1735 | 0.1047 | 0.0736 | 0.0104 |
| 64.508 | 28.735 | Máx. | -0.1371 | -0.1586 | -0.0767 | -0.0663 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.2791 | -0.3229 | -0.1561 | -0.1350 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.1421 | 0.1644 | 0.0794 | 0.0687 | 0.0155 |
| 64.508 | 28.985 | Máx. | -0.2148 | -0.1369 | -0.0430 | -0.0555 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.4373 | -0.2787 | -0.0876 | -0.1130 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.2226 | 0.1418 | 0.0446 | 0.0575 | 0.0202 |
| 64.508 | 28.987 | Máx. | -0.2674 | -0.1369 | -0.0134 | -0.0555 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.5445 | -0.2787 | -0.0273 | -0.1130 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.2771 | 0.1418 | 0.0139 | 0.0575 | 0.0202 |
| 64.508 | 31.187 | Máx. | 0.4648 | 0.0716 | -0.0133 | -0.1052 | -0.0065 |
| | | Mín. | 0.2282 | 0.0352 | -0.0271 | -0.2142 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.2365 | 0.0365 | 0.0138 | 0.1090 | 0.0068 |
| 64.508 | 31.235 | Máx. | 0.3761 | 0.0716 | -0.0530 | -0.1052 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.1847 | 0.0352 | -0.1079 | -0.2142 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.1914 | 0.0365 | 0.0549 | 0.1090 | 0.0072 |
| 64.508 | 31.485 | Máx. | 0.2322 | 0.0811 | -0.0877 | -0.1066 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.1141 | 0.0398 | -0.1786 | -0.2171 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.1182 | 0.0413 | 0.0909 | 0.1105 | 0.0069 |
| 64.508 | 31.735 | Máx. | 0.1334 | 0.0862 | -0.1082 | -0.1080 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0655 | 0.0423 | -0.2203 | -0.2199 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0679 | 0.0439 | 0.1121 | 0.1119 | 0.0064 |
| 64.508 | 31.985 | Máx. | 0.0567 | 0.0892 | -0.1181 | -0.1092 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.0278 | 0.0438 | -0.2406 | -0.2224 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0454 | 0.1224 | 0.1132 | 0.0058 |
| 64.508 | 32.235 | Máx. | -0.0002 | 0.0910 | -0.1201 | -0.1102 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0447 | -0.2446 | -0.2244 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0463 | 0.1245 | 0.1142 | 0.0053 |
| 64.508 | 32.485 | Máx. | -0.0198 | 0.0920 | -0.1165 | -0.1109 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0403 | 0.0452 | -0.2372 | -0.2258 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0468 | 0.1207 | 0.1149 | 0.0048 |
| 64.508 | 32.735 | Máx. | -0.0322 | 0.0924 | -0.1091 | -0.1113 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0655 | 0.0454 | -0.2222 | -0.2267 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0470 | 0.1131 | 0.1154 | 0.0043 |
| 64.508 | 32.985 | Máx. | -0.0385 | 0.0925 | -0.0996 | -0.1116 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0785 | 0.0454 | -0.2029 | -0.2273 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0471 | 0.1032 | 0.1157 | 0.0037 |
| 64.508 | 33.235 | Máx. | -0.0400 | 0.0924 | -0.0894 | -0.1117 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0814 | 0.0454 | -0.1820 | -0.2275 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0470 | 0.0926 | 0.1158 | 0.0032 |
| 64.508 | 33.485 | Máx. | -0.0375 | 0.0923 | -0.0794 | -0.1118 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0764 | 0.0453 | -0.1616 | -0.2276 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0470 | 0.0823 | 0.1158 | 0.0026 |
| 64.508 | 33.735 | Máx. | -0.0320 | 0.0922 | -0.0705 | -0.1118 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0651 | 0.0453 | -0.1435 | -0.2276 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0469 | 0.0730 | 0.1158 | 0.0020 |
| 64.508 | 33.985 | Máx. | -0.0242 | 0.0921 | -0.0633 | -0.1118 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0493 | 0.0452 | -0.1289 | -0.2277 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0469 | 0.0656 | 0.1159 | 0.0014 |
| 64.508 | 34.235 | Máx. | -0.0148 | 0.0921 | -0.0583 | -0.1119 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0302 | 0.0452 | -0.1186 | -0.2278 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0469 | 0.0604 | 0.1159 | 0.0007 |
| 64.508 | 34.485 | Máx. | -0.0045 | 0.0923 | -0.0557 | -0.1120 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0091 | 0.0453 | -0.1134 | -0.2280 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0470 | 0.0577 | 0.1160 | 0.0000 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 34.735 | Máx. | 0.0129 | 0.0925 | -0.0557 | -0.1122 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0063 | 0.0454 | -0.1135 | -0.2285 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0471 | 0.0578 | 0.1163 | 0.0008 |
| 64.508 | 34.985 | Máx. | 0.0346 | 0.0928 | -0.0584 | -0.1125 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0170 | 0.0456 | -0.1190 | -0.2291 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0472 | 0.0606 | 0.1166 | 0.0015 |
| 64.508 | 35.235 | Máx. | 0.0549 | 0.0933 | -0.0637 | -0.1129 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0270 | 0.0458 | -0.1297 | -0.2299 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0475 | 0.0660 | 0.1170 | 0.0023 |
| 64.508 | 35.485 | Máx. | 0.0726 | 0.0938 | -0.0713 | -0.1134 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0357 | 0.0461 | -0.1451 | -0.2309 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0477 | 0.0739 | 0.1175 | 0.0031 |
| 64.508 | 35.735 | Máx. | 0.0863 | 0.0944 | -0.0808 | -0.1139 | 0.0077 |
| | | Mín. | 0.0424 | 0.0464 | -0.1645 | -0.2320 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.0481 | 0.0837 | 0.1181 | 0.0039 |
| 64.508 | 35.985 | Máx. | 0.0945 | 0.0951 | -0.0917 | -0.1145 | 0.0092 |
| | | Mín. | 0.0464 | 0.0467 | -0.1867 | -0.2331 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0481 | 0.0484 | 0.0950 | 0.1187 | 0.0047 |
| 64.508 | 36.235 | Máx. | 0.0953 | 0.0958 | -0.1032 | -0.1150 | 0.0108 |
| | | Mín. | 0.0468 | 0.0470 | -0.2102 | -0.2343 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0488 | 0.1070 | 0.1192 | 0.0055 |
| 64.508 | 36.485 | Máx. | 0.0867 | 0.0964 | -0.1144 | -0.1155 | 0.0123 |
| | | Mín. | 0.0426 | 0.0474 | -0.2329 | -0.2353 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0441 | 0.0491 | 0.1185 | 0.1197 | 0.0062 |
| 64.508 | 36.735 | Máx. | 0.0663 | 0.0969 | -0.1240 | -0.1159 | 0.0137 |
| | | Mín. | 0.0326 | 0.0476 | -0.2525 | -0.2360 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0493 | 0.1285 | 0.1201 | 0.0070 |
| 64.508 | 36.985 | Máx. | 0.0316 | 0.0971 | -0.1304 | -0.1161 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.0477 | -0.2656 | -0.2364 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.0494 | 0.1352 | 0.1203 | 0.0077 |
| 64.508 | 37.235 | Máx. | -0.0099 | 0.0966 | -0.1319 | -0.1161 | 0.0167 |
| | | Mín. | -0.0201 | 0.0475 | -0.2685 | -0.2364 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0492 | 0.1366 | 0.1203 | 0.0085 |
| 64.508 | 37.485 | Máx. | -0.0451 | 0.0952 | -0.1260 | -0.1158 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.0918 | 0.0468 | -0.2565 | -0.2358 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0467 | 0.0485 | 0.1306 | 0.1200 | 0.0093 |
| 64.508 | 37.735 | Máx. | -0.0914 | 0.0919 | -0.1102 | -0.1153 | 0.0198 |
| | | Mín. | -0.1862 | 0.0451 | -0.2243 | -0.2349 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.0947 | 0.0468 | 0.1142 | 0.1195 | 0.0101 |
| 64.508 | 37.985 | Máx. | -0.1669 | 0.0846 | -0.0825 | -0.1147 | 0.0211 |
| | | Mín. | -0.3398 | 0.0416 | -0.1681 | -0.2336 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.1729 | 0.0431 | 0.0855 | 0.1189 | 0.0107 |
| 64.508 | 38.187 | Máx. | -0.2162 | 0.0846 | -0.0133 | -0.1147 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.4402 | 0.0416 | -0.0272 | -0.2336 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.2241 | 0.0431 | 0.0138 | 0.1189 | 0.0106 |
| 64.508 | 41.887 | Máx. | 0.4590 | 0.0764 | -0.0131 | -0.1091 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.2254 | 0.0375 | -0.0267 | -0.2221 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.2336 | 0.0389 | 0.0136 | 0.1130 | 0.0073 |
| 64.508 | 41.985 | Máx. | 0.3672 | 0.0764 | -0.0632 | -0.1091 | -0.0073 |
| | | Mín. | 0.1803 | 0.0375 | -0.1287 | -0.2221 | -0.0148 |
| | | Dif. | 0.1869 | 0.0389 | 0.0655 | 0.1130 | 0.0075 |
| 64.508 | 42.235 | Máx. | 0.2210 | 0.0851 | -0.0963 | -0.1102 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.1085 | 0.0418 | -0.1960 | -0.2244 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.1125 | 0.0433 | 0.0998 | 0.1142 | 0.0071 |
| 64.508 | 42.485 | Máx. | 0.1233 | 0.0897 | -0.1158 | -0.1112 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.0605 | 0.0440 | -0.2357 | -0.2264 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0627 | 0.0456 | 0.1200 | 0.1152 | 0.0065 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 42.735 | Máx. | 0.0469 | 0.0923 | -0.1248 | -0.1120 | -0.0057 |
| | | Mín. | 0.0230 | 0.0453 | -0.2542 | -0.2281 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0470 | 0.1293 | 0.1161 | 0.0059 |
| 64.508 | 42.985 | Máx. | -0.0053 | 0.0937 | -0.1259 | -0.1126 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0108 | 0.0460 | -0.2564 | -0.2292 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0477 | 0.1305 | 0.1167 | 0.0053 |
| 64.508 | 43.235 | Máx. | -0.0257 | 0.0943 | -0.1213 | -0.1129 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0523 | 0.0463 | -0.2469 | -0.2298 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0480 | 0.1257 | 0.1170 | 0.0047 |
| 64.508 | 43.485 | Máx. | -0.0394 | 0.0944 | -0.1126 | -0.1129 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0803 | 0.0464 | -0.2293 | -0.2299 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.0480 | 0.1167 | 0.1170 | 0.0042 |
| 64.508 | 43.735 | Máx. | -0.0478 | 0.0942 | -0.1015 | -0.1128 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0973 | 0.0463 | -0.2066 | -0.2296 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0495 | 0.0479 | 0.1052 | 0.1169 | 0.0037 |
| 64.508 | 43.985 | Máx. | -0.0519 | 0.0938 | -0.0890 | -0.1125 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.1057 | 0.0461 | -0.1812 | -0.2290 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0538 | 0.0478 | 0.0922 | 0.1166 | 0.0032 |
| 64.508 | 44.235 | Máx. | -0.0528 | 0.0934 | -0.0760 | -0.1121 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.1074 | 0.0459 | -0.1547 | -0.2282 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0547 | 0.0475 | 0.0787 | 0.1161 | 0.0027 |
| 64.508 | 44.485 | Máx. | -0.0513 | 0.0929 | -0.0632 | -0.1116 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.1044 | 0.0456 | -0.1287 | -0.2272 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0531 | 0.0473 | 0.0655 | 0.1156 | 0.0022 |
| 64.508 | 44.735 | Máx. | -0.0481 | 0.0924 | -0.0511 | -0.1111 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0980 | 0.0454 | -0.1040 | -0.2262 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0499 | 0.0470 | 0.0529 | 0.1151 | 0.0017 |
| 64.508 | 44.985 | Máx. | -0.0439 | 0.0920 | -0.0399 | -0.1106 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0894 | 0.0452 | -0.0813 | -0.2252 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0455 | 0.0468 | 0.0414 | 0.1146 | 0.0013 |
| 64.508 | 45.235 | Máx. | -0.0391 | 0.0915 | -0.0299 | -0.1101 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0796 | 0.0449 | -0.0608 | -0.2242 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0466 | 0.0310 | 0.1141 | 0.0009 |
| 64.508 | 45.485 | Máx. | -0.0340 | 0.0911 | -0.0211 | -0.1096 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0693 | 0.0447 | -0.0429 | -0.2233 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0464 | 0.0219 | 0.1136 | 0.0006 |
| 64.508 | 45.735 | Máx. | -0.0290 | 0.0908 | -0.0135 | -0.1092 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0590 | 0.0446 | -0.0276 | -0.2224 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0462 | 0.0140 | 0.1132 | 0.0003 |
| 64.508 | 45.985 | Máx. | -0.0241 | 0.0904 | -0.0072 | -0.1089 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0490 | 0.0444 | -0.0147 | -0.2217 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0460 | 0.0075 | 0.1128 | 0.0000 |
| 64.508 | 46.235 | Máx. | -0.0194 | 0.0902 | -0.0021 | -0.1085 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0396 | 0.0443 | -0.0042 | -0.2210 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0459 | 0.0021 | 0.1125 | 0.0002 |
| 64.508 | 46.485 | Máx. | -0.0151 | 0.0900 | 0.0041 | -0.1083 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0307 | 0.0442 | 0.0020 | -0.2204 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0458 | 0.0021 | 0.1122 | 0.0004 |
| 64.508 | 46.735 | Máx. | -0.0110 | 0.0898 | 0.0103 | -0.1080 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0225 | 0.0441 | 0.0051 | -0.2200 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0457 | 0.0052 | 0.1119 | 0.0006 |
| 64.508 | 46.985 | Máx. | -0.0072 | 0.0896 | 0.0146 | -0.1078 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0147 | 0.0440 | 0.0072 | -0.2196 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0456 | 0.0074 | 0.1117 | 0.0007 |
| 64.508 | 47.235 | Máx. | -0.0036 | 0.0896 | 0.0171 | -0.1077 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0074 | 0.0440 | 0.0084 | -0.2193 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0456 | 0.0087 | 0.1116 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | 0.0895 | 0.0179 | -0.1076 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0002 | 0.0440 | 0.0088 | -0.2191 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0455 | 0.0091 | 0.1115 | 0.0009 |
| 64.508 | 47.735 | Máx. | 0.0070 | 0.0895 | 0.0170 | -0.1075 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0439 | 0.0083 | -0.2189 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0455 | 0.0086 | 0.1114 | 0.0010 |
| 64.508 | 47.985 | Máx. | 0.0143 | 0.0895 | 0.0143 | -0.1075 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0070 | 0.0439 | 0.0070 | -0.2189 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0455 | 0.0073 | 0.1114 | 0.0011 |
| 64.508 | 48.235 | Máx. | 0.0220 | 0.0895 | 0.0098 | -0.1075 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.0108 | 0.0440 | 0.0048 | -0.2189 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0456 | 0.0050 | 0.1114 | 0.0012 |
| 64.508 | 48.485 | Máx. | 0.0302 | 0.0896 | 0.0034 | -0.1076 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0149 | 0.0440 | 0.0017 | -0.2191 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0456 | 0.0017 | 0.1115 | 0.0013 |
| 64.508 | 48.735 | Máx. | 0.0390 | 0.0897 | -0.0025 | -0.1077 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0192 | 0.0440 | -0.0050 | -0.2193 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0456 | 0.0026 | 0.1116 | 0.0015 |
| 64.508 | 48.985 | Máx. | 0.0484 | 0.0898 | -0.0077 | -0.1078 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0238 | 0.0441 | -0.0156 | -0.2196 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0457 | 0.0080 | 0.1118 | 0.0016 |
| 64.508 | 49.235 | Máx. | 0.0583 | 0.0899 | -0.0141 | -0.1080 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0286 | 0.0441 | -0.0286 | -0.2200 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0457 | 0.0146 | 0.1120 | 0.0018 |
| 64.508 | 49.485 | Máx. | 0.0684 | 0.0900 | -0.0216 | -0.1083 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.0336 | 0.0442 | -0.0440 | -0.2205 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.0458 | 0.0224 | 0.1122 | 0.0020 |
| 64.508 | 49.735 | Máx. | 0.0784 | 0.0901 | -0.0304 | -0.1086 | 0.0045 |
| | | Mín. | 0.0385 | 0.0442 | -0.0619 | -0.2211 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0459 | 0.0315 | 0.1125 | 0.0023 |
| 64.508 | 49.985 | Máx. | 0.0879 | 0.0902 | -0.0404 | -0.1089 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0432 | 0.0443 | -0.0823 | -0.2218 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0447 | 0.0459 | 0.0419 | 0.1129 | 0.0025 |
| 64.508 | 50.235 | Máx. | 0.0960 | 0.0903 | -0.0515 | -0.1092 | 0.0055 |
| | | Mín. | 0.0471 | 0.0443 | -0.1048 | -0.2225 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0489 | 0.0459 | 0.0534 | 0.1132 | 0.0028 |
| 64.508 | 50.485 | Máx. | 0.1018 | 0.0903 | -0.0635 | -0.1096 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0500 | 0.0444 | -0.1292 | -0.2232 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0518 | 0.0460 | 0.0658 | 0.1136 | 0.0031 |
| 64.508 | 50.735 | Máx. | 0.1041 | 0.0903 | -0.0760 | -0.1099 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0511 | 0.0444 | -0.1548 | -0.2238 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0530 | 0.0460 | 0.0788 | 0.1139 | 0.0034 |
| 64.508 | 50.985 | Máx. | 0.1014 | 0.0902 | -0.0886 | -0.1102 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.0498 | 0.0443 | -0.1805 | -0.2243 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0459 | 0.0919 | 0.1142 | 0.0036 |
| 64.508 | 51.235 | Máx. | 0.0920 | 0.0900 | -0.1007 | -0.1103 | 0.0077 |
| | | Mín. | 0.0452 | 0.0442 | -0.2050 | -0.2246 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0468 | 0.0458 | 0.1043 | 0.1143 | 0.0039 |
| 64.508 | 51.485 | Máx. | 0.0738 | 0.0896 | -0.1112 | -0.1103 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.0362 | 0.0440 | -0.2265 | -0.2247 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0375 | 0.0456 | 0.1153 | 0.1143 | 0.0042 |
| 64.508 | 51.735 | Máx. | 0.0445 | 0.0887 | -0.1191 | -0.1101 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0218 | 0.0436 | -0.2425 | -0.2243 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0452 | 0.1234 | 0.1141 | 0.0045 |
| 64.508 | 51.985 | Máx. | 0.0016 | 0.0873 | -0.1228 | -0.1097 | 0.0096 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0429 | -0.2500 | -0.2235 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0445 | 0.1273 | 0.1137 | 0.0049 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 52.235 | Máx. | -0.0282 | 0.0851 | -0.1205 | -0.1091 | 0.0103 |
| | | Mín. | -0.0574 | 0.0418 | -0.2454 | -0.2221 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.0433 | 0.1249 | 0.1131 | 0.0053 |
| 64.508 | 52.485 | Máx. | -0.0663 | 0.0816 | -0.1101 | -0.1082 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1351 | 0.0401 | -0.2242 | -0.2204 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0688 | 0.0415 | 0.1141 | 0.1122 | 0.0057 |
| 64.508 | 52.735 | Máx. | -0.1148 | 0.0761 | -0.0891 | -0.1072 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.2337 | 0.0374 | -0.1815 | -0.2183 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.1190 | 0.0387 | 0.0923 | 0.1111 | 0.0061 |
| 64.508 | 52.985 | Máx. | -0.1850 | 0.0666 | -0.0539 | -0.1061 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.3767 | 0.0327 | -0.1098 | -0.2161 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.1917 | 0.0339 | 0.0559 | 0.1100 | 0.0064 |
| 64.508 | 53.037 | Máx. | -0.2282 | 0.0666 | -0.0133 | -0.1061 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.4648 | 0.0327 | -0.0272 | -0.2161 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.2365 | 0.0339 | 0.0138 | 0.1100 | 0.0060 |
| 64.508 | 56.067 | Máx. | 0.4930 | -0.1788 | -0.0133 | -0.0712 | 0.0209 |
| | | Mín. | 0.2421 | -0.3642 | -0.0270 | -0.1451 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.2509 | 0.1853 | 0.0138 | 0.0738 | 0.0107 |
| 64.508 | 56.235 | Máx. | 0.3798 | -0.1788 | -0.0793 | -0.0712 | 0.0220 |
| | | Mín. | 0.1865 | -0.3642 | -0.1614 | -0.1451 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.1933 | 0.1853 | 0.0821 | 0.0738 | 0.0112 |
| 64.508 | 56.485 | Máx. | 0.2179 | -0.1937 | -0.1052 | -0.0736 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.1070 | -0.3944 | -0.2142 | -0.1498 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.1109 | 0.2007 | 0.1090 | 0.0762 | 0.0039 |
| 64.508 | 56.735 | Máx. | 0.1285 | -0.2057 | -0.1228 | -0.0697 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0631 | -0.4189 | -0.2502 | -0.1419 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0654 | 0.2132 | 0.1273 | 0.0722 | 0.0034 |
| 64.508 | 56.985 | Máx. | 0.0363 | -0.2139 | -0.1307 | -0.0625 | -0.0092 |
| | | Mín. | 0.0178 | -0.4356 | -0.2662 | -0.1273 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.2217 | 0.1355 | 0.0648 | 0.0096 |
| 64.508 | 57.235 | Máx. | -0.0592 | -0.1895 | -0.1200 | -0.0527 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.1205 | -0.3858 | -0.2444 | -0.1074 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0613 | 0.1963 | 0.1244 | 0.0547 | 0.0112 |
| 64.508 | 57.409 | Máx. | -0.1109 | -0.1895 | -0.0905 | -0.0527 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.2258 | -0.3858 | -0.1842 | -0.1074 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.1149 | 0.1963 | 0.0938 | 0.0547 | 0.0005 |
| 64.521 | 57.485 | Máx. | -0.0161 | -0.1900 | -0.1581 | -0.0238 | -0.0222 |
| | | Mín. | -0.0328 | -0.3869 | -0.3219 | -0.0484 | -0.0452 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.1969 | 0.1638 | 0.0246 | 0.0230 |
| 64.562 | 57.735 | Máx. | -0.0556 | -0.2083 | -0.1511 | -0.0172 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.1133 | -0.4243 | -0.3076 | -0.0351 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.2159 | 0.1566 | 0.0178 | 0.0156 |
| 64.603 | 57.985 | Máx. | -0.0889 | -0.2205 | -0.1325 | -0.0159 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.1810 | -0.4489 | -0.2698 | -0.0323 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0921 | 0.2285 | 0.1373 | 0.0165 | 0.0140 |
| 64.644 | 58.235 | Máx. | -0.1259 | -0.2287 | -0.1059 | -0.0156 | -0.0151 |
| | | Mín. | -0.2564 | -0.4658 | -0.2156 | -0.0318 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.1305 | 0.2370 | 0.1097 | 0.0162 | 0.0156 |
| 64.685 | 58.485 | Máx. | -0.1824 | -0.2280 | -0.0710 | -0.0154 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.3715 | -0.4643 | -0.1446 | -0.0314 | -0.0396 |
| | | Dif. | 0.1891 | 0.2363 | 0.0736 | 0.0160 | 0.0201 |
| 64.726 | 58.735 | Máx. | -0.1823 | -0.1853 | -0.0220 | -0.0180 | -0.0246 |
| | | Mín. | -0.3711 | -0.3773 | -0.0447 | -0.0367 | -0.0501 |
| | | Dif. | 0.1889 | 0.1920 | 0.0228 | 0.0187 | 0.0255 |
| 64.758 | 24.651 | Máx. | 0.5068 | -0.1036 | -0.0134 | -0.0934 | 0.0232 |
| | | Mín. | 0.2489 | -0.2109 | -0.0273 | -0.1902 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.2579 | 0.1074 | 0.0139 | 0.0968 | 0.0118 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 24.735 | Máx. | 0.4148 | -0.1036 | -0.0627 | -0.0934 | 0.0239 |
| | | Mín. | 0.2037 | -0.2109 | -0.1276 | -0.1902 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.2111 | 0.1074 | 0.0650 | 0.0968 | 0.0122 |
| 64.758 | 24.985 | Máx. | 0.2705 | -0.1047 | -0.0976 | -0.1001 | 0.0200 |
| | | Mín. | 0.1328 | -0.2131 | -0.1988 | -0.2038 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.1377 | 0.1085 | 0.1012 | 0.1037 | 0.0102 |
| 64.758 | 25.235 | Máx. | 0.1800 | -0.1056 | -0.1213 | -0.1038 | 0.0146 |
| | | Mín. | 0.0884 | -0.2151 | -0.2471 | -0.2113 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0916 | 0.1095 | 0.1257 | 0.1075 | 0.0074 |
| 64.758 | 25.485 | Máx. | 0.1139 | -0.1056 | -0.1372 | -0.1055 | 0.0097 |
| | | Mín. | 0.0560 | -0.2151 | -0.2794 | -0.2148 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0580 | 0.1095 | 0.1422 | 0.1093 | 0.0050 |
| 64.758 | 25.735 | Máx. | 0.0665 | -0.1048 | -0.1471 | -0.1061 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0327 | -0.2135 | -0.2996 | -0.2161 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.1086 | 0.1525 | 0.1100 | 0.0031 |
| 64.758 | 25.985 | Máx. | 0.0336 | -0.1037 | -0.1527 | -0.1062 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0165 | -0.2112 | -0.3110 | -0.2163 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.1075 | 0.1583 | 0.1101 | 0.0018 |
| 64.758 | 26.235 | Máx. | 0.0117 | -0.1025 | -0.1553 | -0.1060 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.0057 | -0.2087 | -0.3162 | -0.2159 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.1062 | 0.1609 | 0.1099 | 0.0011 |
| 64.758 | 26.485 | Máx. | -0.0011 | -0.1014 | -0.1558 | -0.1057 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0022 | -0.2064 | -0.3174 | -0.2153 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.1051 | 0.1615 | 0.1095 | 0.0007 |
| 64.758 | 26.735 | Máx. | -0.0056 | -0.1005 | -0.1552 | -0.1054 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0114 | -0.2046 | -0.3159 | -0.2146 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.1041 | 0.1608 | 0.1092 | 0.0006 |
| 64.758 | 26.985 | Máx. | -0.0092 | -0.0998 | -0.1536 | -0.1050 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0188 | -0.2032 | -0.3127 | -0.2139 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.1034 | 0.1592 | 0.1089 | 0.0004 |
| 64.758 | 27.235 | Máx. | -0.0135 | -0.0993 | -0.1512 | -0.1047 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0274 | -0.2023 | -0.3078 | -0.2131 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.1030 | 0.1567 | 0.1085 | 0.0002 |
| 64.758 | 27.485 | Máx. | -0.0199 | -0.0990 | -0.1476 | -0.1042 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0405 | -0.2016 | -0.3006 | -0.2122 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.1026 | 0.1530 | 0.1080 | 0.0002 |
| 64.758 | 27.735 | Máx. | -0.0299 | -0.0986 | -0.1424 | -0.1035 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0609 | -0.2009 | -0.2899 | -0.2107 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.1022 | 0.1475 | 0.1072 | 0.0011 |
| 64.758 | 27.985 | Máx. | -0.0452 | -0.0980 | -0.1344 | -0.1023 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0920 | -0.1995 | -0.2738 | -0.2082 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0468 | 0.1015 | 0.1393 | 0.1060 | 0.0025 |
| 64.758 | 28.235 | Máx. | -0.0676 | -0.0966 | -0.1227 | -0.1002 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.1376 | -0.1968 | -0.2498 | -0.2040 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.0700 | 0.1002 | 0.1271 | 0.1038 | 0.0046 |
| 64.758 | 28.485 | Máx. | -0.0995 | -0.0943 | -0.1055 | -0.0965 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.2027 | -0.1920 | -0.2148 | -0.1966 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.1031 | 0.0977 | 0.1093 | 0.1000 | 0.0071 |
| 64.758 | 28.735 | Máx. | -0.1447 | -0.0911 | -0.0807 | -0.0905 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.2947 | -0.1855 | -0.1644 | -0.1842 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.1500 | 0.0944 | 0.0837 | 0.0938 | 0.0096 |
| 64.758 | 28.985 | Máx. | -0.2129 | -0.0895 | -0.0434 | -0.0814 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.4335 | -0.1823 | -0.0885 | -0.1657 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.2206 | 0.0928 | 0.0450 | 0.0844 | 0.0107 |
| 64.758 | 28.987 | Máx. | -0.2546 | -0.0895 | -0.0137 | -0.0814 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.5185 | -0.1823 | -0.0280 | -0.1657 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.2639 | 0.0928 | 0.0142 | 0.0844 | 0.0097 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 31.187 | Máx. | 0.4588 | 0.0892 | -0.0132 | -0.0946 | -0.0074 |
| | | Mín. | 0.2253 | 0.0438 | -0.0268 | -0.1927 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.2335 | 0.0454 | 0.0137 | 0.0981 | 0.0077 |
| 64.758 | 31.235 | Máx. | 0.3707 | 0.0892 | -0.0525 | -0.0946 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.1820 | 0.0438 | -0.1069 | -0.1927 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.1886 | 0.0454 | 0.0544 | 0.0981 | 0.0082 |
| 64.758 | 31.485 | Máx. | 0.2282 | 0.0982 | -0.0870 | -0.0957 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.1120 | 0.0482 | -0.1772 | -0.1948 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.1161 | 0.0500 | 0.0902 | 0.0991 | 0.0079 |
| 64.758 | 31.735 | Máx. | 0.1307 | 0.1028 | -0.1074 | -0.0967 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0642 | 0.0505 | -0.2187 | -0.1968 | -0.0144 |
| | | Dif. | 0.0665 | 0.0523 | 0.1113 | 0.1002 | 0.0073 |
| 64.758 | 31.985 | Máx. | 0.0550 | 0.1054 | -0.1173 | -0.0975 | -0.0064 |
| | | Mín. | 0.0270 | 0.0518 | -0.2389 | -0.1986 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0536 | 0.1216 | 0.1011 | 0.0066 |
| 64.758 | 32.235 | Máx. | -0.0006 | 0.1069 | -0.1193 | -0.0983 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0525 | -0.2430 | -0.2001 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0544 | 0.1237 | 0.1019 | 0.0059 |
| 64.758 | 32.485 | Máx. | -0.0200 | 0.1077 | -0.1157 | -0.0989 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0407 | 0.0529 | -0.2356 | -0.2013 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0548 | 0.1199 | 0.1025 | 0.0052 |
| 64.758 | 32.735 | Máx. | -0.0322 | 0.1079 | -0.1084 | -0.0993 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0656 | 0.0530 | -0.2207 | -0.2022 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0549 | 0.1123 | 0.1029 | 0.0045 |
| 64.758 | 32.985 | Máx. | -0.0385 | 0.1078 | -0.0989 | -0.0995 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0784 | 0.0529 | -0.2014 | -0.2027 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0549 | 0.1025 | 0.1032 | 0.0039 |
| 64.758 | 33.235 | Máx. | -0.0399 | 0.1075 | -0.0886 | -0.0997 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0813 | 0.0528 | -0.1805 | -0.2030 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0547 | 0.0919 | 0.1033 | 0.0033 |
| 64.758 | 33.485 | Máx. | -0.0374 | 0.1072 | -0.0786 | -0.0998 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0763 | 0.0527 | -0.1601 | -0.2032 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0546 | 0.0815 | 0.1034 | 0.0027 |
| 64.758 | 33.735 | Máx. | -0.0320 | 0.1070 | -0.0697 | -0.0998 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0651 | 0.0525 | -0.1420 | -0.2033 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0544 | 0.0723 | 0.1034 | 0.0020 |
| 64.758 | 33.985 | Máx. | -0.0242 | 0.1068 | -0.0625 | -0.0999 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0493 | 0.0524 | -0.1273 | -0.2034 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0544 | 0.0648 | 0.1035 | 0.0014 |
| 64.758 | 34.235 | Máx. | -0.0149 | 0.1067 | -0.0575 | -0.1000 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0303 | 0.0524 | -0.1170 | -0.2035 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0543 | 0.0595 | 0.1036 | 0.0008 |
| 64.758 | 34.485 | Máx. | -0.0046 | 0.1068 | -0.0549 | -0.1001 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.0525 | -0.1117 | -0.2038 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0544 | 0.0569 | 0.1037 | 0.0001 |
| 64.758 | 34.735 | Máx. | 0.0126 | 0.1070 | -0.0549 | -0.1003 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0062 | 0.0526 | -0.1118 | -0.2042 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0545 | 0.0569 | 0.1039 | 0.0006 |
| 64.758 | 34.985 | Máx. | 0.0342 | 0.1074 | -0.0576 | -0.1006 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0168 | 0.0528 | -0.1172 | -0.2048 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0174 | 0.0547 | 0.0596 | 0.1042 | 0.0013 |
| 64.758 | 35.235 | Máx. | 0.0544 | 0.1080 | -0.0628 | -0.1009 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.0267 | 0.0530 | -0.1279 | -0.2055 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0550 | 0.0651 | 0.1046 | 0.0020 |
| 64.758 | 35.485 | Máx. | 0.0720 | 0.1087 | -0.0703 | -0.1013 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0354 | 0.0534 | -0.1432 | -0.2064 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0553 | 0.0729 | 0.1050 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 35.735 | Máx. | 0.0857 | 0.1095 | -0.0798 | -0.1018 | 0.0069 |
| | | Mín. | 0.0421 | 0.0538 | -0.1626 | -0.2073 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0436 | 0.0557 | 0.0827 | 0.1055 | 0.0035 |
| 64.758 | 35.985 | Máx. | 0.0938 | 0.1104 | -0.0907 | -0.1023 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0461 | 0.0542 | -0.1847 | -0.2083 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0477 | 0.0562 | 0.0940 | 0.1060 | 0.0043 |
| 64.758 | 36.235 | Máx. | 0.0946 | 0.1114 | -0.1022 | -0.1027 | 0.0100 |
| | | Mín. | 0.0465 | 0.0547 | -0.2082 | -0.2092 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0482 | 0.0567 | 0.1060 | 0.1065 | 0.0051 |
| 64.758 | 36.485 | Máx. | 0.0861 | 0.1123 | -0.1134 | -0.1031 | 0.0116 |
| | | Mín. | 0.0423 | 0.0551 | -0.2309 | -0.2100 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0438 | 0.0571 | 0.1175 | 0.1069 | 0.0059 |
| 64.758 | 36.735 | Máx. | 0.0659 | 0.1130 | -0.1230 | -0.1035 | 0.0133 |
| | | Mín. | 0.0324 | 0.0555 | -0.2504 | -0.2107 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.0575 | 0.1274 | 0.1072 | 0.0068 |
| 64.758 | 36.985 | Máx. | 0.0315 | 0.1134 | -0.1294 | -0.1036 | 0.0151 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.0557 | -0.2635 | -0.2110 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0577 | 0.1341 | 0.1074 | 0.0077 |
| 64.758 | 37.235 | Máx. | -0.0097 | 0.1132 | -0.1308 | -0.1037 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.0197 | 0.0556 | -0.2663 | -0.2111 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0576 | 0.1355 | 0.1074 | 0.0086 |
| 64.758 | 37.485 | Máx. | -0.0445 | 0.1121 | -0.1249 | -0.1035 | 0.0187 |
| | | Mín. | -0.0906 | 0.0551 | -0.2543 | -0.2108 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0461 | 0.0571 | 0.1294 | 0.1073 | 0.0095 |
| 64.758 | 37.735 | Máx. | -0.0902 | 0.1093 | -0.1091 | -0.1033 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.1838 | 0.0537 | -0.2221 | -0.2104 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0935 | 0.0556 | 0.1130 | 0.1071 | 0.0104 |
| 64.758 | 37.985 | Máx. | -0.1647 | 0.1026 | -0.0815 | -0.1030 | 0.0217 |
| | | Mín. | -0.3354 | 0.0504 | -0.1661 | -0.2098 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.1707 | 0.0522 | 0.0845 | 0.1068 | 0.0111 |
| 64.758 | 38.187 | Máx. | -0.2134 | 0.1026 | -0.0131 | -0.1030 | 0.0214 |
| | | Mín. | -0.4346 | 0.0504 | -0.0267 | -0.2098 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.2212 | 0.0522 | 0.0136 | 0.1068 | 0.0109 |
| 64.758 | 41.887 | Máx. | 0.4531 | 0.0943 | -0.0129 | -0.0981 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.2225 | 0.0463 | -0.0263 | -0.1998 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.2306 | 0.0480 | 0.0134 | 0.1017 | 0.0079 |
| 64.758 | 41.985 | Máx. | 0.3621 | 0.0943 | -0.0625 | -0.0981 | -0.0080 |
| | | Mín. | 0.1778 | 0.0463 | -0.1273 | -0.1998 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.1843 | 0.0480 | 0.0648 | 0.1017 | 0.0083 |
| 64.758 | 42.235 | Máx. | 0.2174 | 0.1024 | -0.0954 | -0.0988 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.1068 | 0.0503 | -0.1943 | -0.2012 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.1106 | 0.0521 | 0.0989 | 0.1024 | 0.0079 |
| 64.758 | 42.485 | Máx. | 0.1210 | 0.1065 | -0.1148 | -0.0995 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.0594 | 0.0523 | -0.2339 | -0.2025 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.0616 | 0.0542 | 0.1190 | 0.1031 | 0.0072 |
| 64.758 | 42.735 | Máx. | 0.0456 | 0.1087 | -0.1239 | -0.1000 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0224 | 0.0534 | -0.2523 | -0.2036 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0553 | 0.1284 | 0.1036 | 0.0064 |
| 64.758 | 42.985 | Máx. | -0.0056 | 0.1098 | -0.1251 | -0.1004 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0113 | 0.0539 | -0.2547 | -0.2044 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0559 | 0.1296 | 0.1040 | 0.0056 |
| 64.758 | 43.235 | Máx. | -0.0257 | 0.1102 | -0.1205 | -0.1006 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0523 | 0.0541 | -0.2453 | -0.2048 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0561 | 0.1248 | 0.1042 | 0.0048 |
| 64.758 | 43.485 | Máx. | -0.0393 | 0.1101 | -0.1119 | -0.1006 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0800 | 0.0541 | -0.2278 | -0.2049 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.0560 | 0.1159 | 0.1043 | 0.0041 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 43.735 | Máx. | -0.0476 | 0.1097 | -0.1008 | -0.1005 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0968 | 0.0539 | -0.2052 | -0.2046 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0493 | 0.0558 | 0.1044 | 0.1041 | 0.0035 |
| 64.758 | 43.985 | Máx. | -0.0516 | 0.1091 | -0.0883 | -0.1002 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1051 | 0.0536 | -0.1798 | -0.2040 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0535 | 0.0555 | 0.0915 | 0.1038 | 0.0029 |
| 64.758 | 44.235 | Máx. | -0.0525 | 0.1084 | -0.0754 | -0.0998 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1069 | 0.0532 | -0.1535 | -0.2033 | -0.0046 |
| | | Dif. | 0.0544 | 0.0552 | 0.0781 | 0.1034 | 0.0023 |
| 64.758 | 44.485 | Máx. | -0.0510 | 0.1077 | -0.0626 | -0.0994 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1038 | 0.0529 | -0.1275 | -0.2024 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0548 | 0.0649 | 0.1030 | 0.0018 |
| 64.758 | 44.735 | Máx. | -0.0478 | 0.1070 | -0.0505 | -0.0989 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0974 | 0.0525 | -0.1029 | -0.2014 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0496 | 0.0544 | 0.0524 | 0.1025 | 0.0013 |
| 64.758 | 44.985 | Máx. | -0.0436 | 0.1063 | -0.0394 | -0.0984 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0888 | 0.0522 | -0.0803 | -0.2005 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0541 | 0.0409 | 0.1020 | 0.0009 |
| 64.758 | 45.235 | Máx. | -0.0388 | 0.1057 | -0.0295 | -0.0980 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0791 | 0.0519 | -0.0600 | -0.1995 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0538 | 0.0305 | 0.1015 | 0.0005 |
| 64.758 | 45.485 | Máx. | -0.0338 | 0.1051 | -0.0207 | -0.0975 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0688 | 0.0516 | -0.0422 | -0.1986 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0535 | 0.0215 | 0.1011 | 0.0002 |
| 64.758 | 45.735 | Máx. | -0.0287 | 0.1047 | -0.0132 | -0.0971 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0585 | 0.0514 | -0.0269 | -0.1978 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0533 | 0.0137 | 0.1007 | 0.0000 |
| 64.758 | 45.985 | Máx. | -0.0239 | 0.1042 | -0.0070 | -0.0968 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0486 | 0.0512 | -0.0142 | -0.1971 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0530 | 0.0072 | 0.1003 | 0.0003 |
| 64.758 | 46.235 | Máx. | -0.0192 | 0.1038 | -0.0019 | -0.0964 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0392 | 0.0510 | -0.0038 | -0.1964 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0528 | 0.0019 | 0.1000 | 0.0005 |
| 64.758 | 46.485 | Máx. | -0.0149 | 0.1035 | 0.0044 | -0.0962 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0304 | 0.0508 | 0.0022 | -0.1958 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0527 | 0.0023 | 0.0997 | 0.0006 |
| 64.758 | 46.735 | Máx. | -0.0109 | 0.1033 | 0.0106 | -0.0959 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0222 | 0.0507 | 0.0052 | -0.1954 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0526 | 0.0054 | 0.0994 | 0.0007 |
| 64.758 | 46.985 | Máx. | -0.0072 | 0.1030 | 0.0149 | -0.0957 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0146 | 0.0506 | 0.0073 | -0.1950 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0524 | 0.0076 | 0.0992 | 0.0008 |
| 64.758 | 47.235 | Máx. | -0.0036 | 0.1029 | 0.0173 | -0.0956 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0073 | 0.0505 | 0.0085 | -0.1947 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0524 | 0.0088 | 0.0991 | 0.0009 |
| 64.758 | 47.485 | Máx. | -0.0001 | 0.1027 | 0.0181 | -0.0955 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0001 | 0.0505 | 0.0089 | -0.1945 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0523 | 0.0092 | 0.0990 | 0.0010 |
| 64.758 | 47.735 | Máx. | 0.0070 | 0.1026 | 0.0171 | -0.0954 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0034 | 0.0504 | 0.0084 | -0.1943 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0522 | 0.0087 | 0.0989 | 0.0010 |
| 64.758 | 47.985 | Máx. | 0.0143 | 0.1026 | 0.0145 | -0.0954 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0070 | 0.0504 | 0.0071 | -0.1943 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0522 | 0.0074 | 0.0989 | 0.0011 |
| 64.758 | 48.235 | Máx. | 0.0220 | 0.1025 | 0.0100 | -0.0955 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.0108 | 0.0504 | 0.0049 | -0.1944 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0522 | 0.0051 | 0.0989 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 48.485 | Máx. | 0.0301 | 0.1025 | 0.0037 | -0.0955 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0148 | 0.0504 | 0.0018 | -0.1945 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.0522 | 0.0019 | 0.0990 | 0.0012 |
| 64.758 | 48.735 | Máx. | 0.0389 | 0.1026 | -0.0023 | -0.0957 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0191 | 0.0504 | -0.0047 | -0.1948 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.0522 | 0.0024 | 0.0991 | 0.0013 |
| 64.758 | 48.985 | Máx. | 0.0482 | 0.1026 | -0.0075 | -0.0958 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0237 | 0.0504 | -0.0153 | -0.1951 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0522 | 0.0078 | 0.0993 | 0.0015 |
| 64.758 | 49.235 | Máx. | 0.0581 | 0.1026 | -0.0138 | -0.0960 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0285 | 0.0504 | -0.0282 | -0.1956 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.0522 | 0.0143 | 0.0995 | 0.0016 |
| 64.758 | 49.485 | Máx. | 0.0682 | 0.1027 | -0.0214 | -0.0963 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0335 | 0.0504 | -0.0435 | -0.1961 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0523 | 0.0221 | 0.0998 | 0.0018 |
| 64.758 | 49.735 | Máx. | 0.0783 | 0.1028 | -0.0301 | -0.0966 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.0384 | 0.0505 | -0.0614 | -0.1967 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0523 | 0.0312 | 0.1001 | 0.0020 |
| 64.758 | 49.985 | Máx. | 0.0877 | 0.1029 | -0.0401 | -0.0969 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0431 | 0.0505 | -0.0816 | -0.1974 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0446 | 0.0524 | 0.0415 | 0.1005 | 0.0023 |
| 64.758 | 50.235 | Máx. | 0.0959 | 0.1030 | -0.0512 | -0.0973 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0471 | 0.0506 | -0.1042 | -0.1981 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0524 | 0.0530 | 0.1008 | 0.0025 |
| 64.758 | 50.485 | Máx. | 0.1017 | 0.1031 | -0.0631 | -0.0976 | 0.0055 |
| | | Mín. | 0.0499 | 0.0506 | -0.1285 | -0.1988 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0518 | 0.0524 | 0.0654 | 0.1012 | 0.0028 |
| 64.758 | 50.735 | Máx. | 0.1041 | 0.1031 | -0.0756 | -0.0980 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0511 | 0.0506 | -0.1540 | -0.1995 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0530 | 0.0525 | 0.0784 | 0.1015 | 0.0031 |
| 64.758 | 50.985 | Máx. | 0.1015 | 0.1030 | -0.0883 | -0.0982 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.0498 | 0.0506 | -0.1797 | -0.2000 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0524 | 0.0915 | 0.1018 | 0.0035 |
| 64.758 | 51.235 | Máx. | 0.0922 | 0.1028 | -0.1003 | -0.0984 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.0453 | 0.0505 | -0.2042 | -0.2004 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0523 | 0.1039 | 0.1020 | 0.0038 |
| 64.758 | 51.485 | Máx. | 0.0741 | 0.1024 | -0.1108 | -0.0985 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.0364 | 0.0503 | -0.2256 | -0.2006 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0377 | 0.0521 | 0.1148 | 0.1021 | 0.0042 |
| 64.758 | 51.735 | Máx. | 0.0452 | 0.1016 | -0.1186 | -0.0985 | 0.0092 |
| | | Mín. | 0.0222 | 0.0499 | -0.2415 | -0.2005 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0517 | 0.1229 | 0.1021 | 0.0047 |
| 64.758 | 51.985 | Máx. | 0.0028 | 0.1002 | -0.1222 | -0.0983 | 0.0102 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0492 | -0.2489 | -0.2001 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0510 | 0.1267 | 0.1019 | 0.0052 |
| 64.758 | 52.235 | Máx. | -0.0272 | 0.0981 | -0.1199 | -0.0979 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.0555 | 0.0482 | -0.2441 | -0.1995 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0499 | 0.1242 | 0.1015 | 0.0057 |
| 64.758 | 52.485 | Máx. | -0.0649 | 0.0949 | -0.1094 | -0.0975 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.1321 | 0.0466 | -0.2229 | -0.1985 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0672 | 0.0483 | 0.1134 | 0.1010 | 0.0063 |
| 64.758 | 52.735 | Máx. | -0.1127 | 0.0900 | -0.0885 | -0.0970 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.2294 | 0.0442 | -0.1802 | -0.1975 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.1168 | 0.0458 | 0.0917 | 0.1005 | 0.0068 |
| 64.758 | 52.985 | Máx. | -0.1822 | 0.0811 | -0.0535 | -0.0965 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.3711 | 0.0398 | -0.1089 | -0.1964 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.1888 | 0.0413 | 0.0554 | 0.1000 | 0.0070 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 53.037 | Máx. | -0.2252 | 0.0811 | -0.0132 | -0.0965 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.4586 | 0.0398 | -0.0269 | -0.1964 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.2334 | 0.0413 | 0.0137 | 0.1000 | 0.0066 |
| 64.758 | 56.026 | Máx. | 0.4303 | -0.1260 | -0.0150 | -0.1037 | 0.0115 |
| | | Mín. | 0.2113 | -0.2566 | -0.0305 | -0.2112 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.2190 | 0.1306 | 0.0155 | 0.1075 | 0.0059 |
| 64.758 | 56.235 | Máx. | 0.3393 | -0.1260 | -0.0840 | -0.1037 | 0.0143 |
| | | Mín. | 0.1666 | -0.2566 | -0.1711 | -0.2112 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.1727 | 0.1306 | 0.0871 | 0.1075 | 0.0073 |
| 64.758 | 56.485 | Máx. | 0.2030 | -0.1269 | -0.1123 | -0.1042 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0997 | -0.2585 | -0.2286 | -0.2121 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.1033 | 0.1315 | 0.1164 | 0.1079 | 0.0025 |
| 64.758 | 56.735 | Máx. | 0.1228 | -0.1353 | -0.1306 | -0.1039 | -0.0032 |
| | | Mín. | 0.0603 | -0.2756 | -0.2659 | -0.2116 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0625 | 0.1402 | 0.1353 | 0.1077 | 0.0033 |
| 64.758 | 56.985 | Máx. | 0.0655 | -0.1465 | -0.1412 | -0.1027 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.0322 | -0.2983 | -0.2876 | -0.2090 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.1518 | 0.1463 | 0.1064 | 0.0096 |
| 64.758 | 57.235 | Máx. | 0.0284 | -0.1466 | -0.1502 | -0.1018 | -0.0176 |
| | | Mín. | 0.0139 | -0.2986 | -0.3059 | -0.2072 | -0.0359 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.1519 | 0.1557 | 0.1055 | 0.0183 |
| 64.758 | 57.485 | Máx. | -0.0161 | -0.1500 | -0.1581 | -0.0912 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.0328 | -0.3055 | -0.3219 | -0.1858 | -0.0406 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.1555 | 0.1638 | 0.0946 | 0.0207 |
| 64.758 | 57.735 | Máx. | -0.0556 | -0.1628 | -0.1511 | -0.0835 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.1133 | -0.3315 | -0.3076 | -0.1700 | -0.0352 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.1687 | 0.1566 | 0.0865 | 0.0179 |
| 64.758 | 57.985 | Máx. | -0.0889 | -0.1743 | -0.1325 | -0.0768 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.1810 | -0.3549 | -0.2698 | -0.1564 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0921 | 0.1806 | 0.1373 | 0.0796 | 0.0172 |
| 64.758 | 58.235 | Máx. | -0.1259 | -0.1857 | -0.1059 | -0.0691 | -0.0179 |
| | | Mín. | -0.2564 | -0.3781 | -0.2156 | -0.1408 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.1305 | 0.1924 | 0.1097 | 0.0716 | 0.0186 |
| 64.758 | 58.485 | Máx. | -0.1824 | -0.1992 | -0.0710 | -0.0582 | -0.0215 |
| | | Mín. | -0.3715 | -0.4057 | -0.1446 | -0.1186 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.1891 | 0.2065 | 0.0736 | 0.0604 | 0.0223 |
| 64.758 | 58.735 | Máx. | -0.1823 | -0.0755 | -0.0220 | -0.0512 | -0.0220 |
| | | Mín. | -0.3711 | -0.1537 | -0.0447 | -0.1042 | -0.0448 |
| | | Dif. | 0.1889 | 0.0782 | 0.0228 | 0.0531 | 0.0228 |
| 64.758 | 58.762 | Máx. | -0.1461 | -0.0755 | -0.0037 | -0.0512 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.2974 | -0.1537 | -0.0075 | -0.1042 | -0.0421 |
| | | Dif. | 0.1514 | 0.0782 | 0.0038 | 0.0531 | 0.0214 |
| 64.925 | 58.735 | Máx. | -0.1823 | 0.0699 | -0.0220 | -0.0486 | -0.0145 |
| | | Mín. | -0.3711 | 0.0343 | -0.0447 | -0.0989 | -0.0296 |
| | | Dif. | 0.1889 | 0.0356 | 0.0228 | 0.0503 | 0.0151 |
| 65.008 | 55.985 | Máx. | 0.2341 | -0.2780 | -0.0374 | -0.0473 | -0.0392 |
| | | Mín. | 0.1150 | -0.5662 | -0.0762 | -0.0962 | -0.0799 |
| | | Dif. | 0.1191 | 0.2881 | 0.0388 | 0.0490 | 0.0407 |
| 65.008 | 24.651 | Máx. | 0.4983 | -0.0653 | -0.0137 | -0.1139 | 0.0128 |
| | | Mín. | 0.2447 | -0.1330 | -0.0279 | -0.2319 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.2536 | 0.0677 | 0.0142 | 0.1180 | 0.0065 |
| 65.008 | 24.735 | Máx. | 0.4104 | -0.0653 | -0.0632 | -0.1139 | 0.0139 |
| | | Mín. | 0.2015 | -0.1330 | -0.1286 | -0.2319 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.2089 | 0.0677 | 0.0655 | 0.1180 | 0.0071 |
| 65.008 | 24.985 | Máx. | 0.2706 | -0.0628 | -0.0995 | -0.1185 | 0.0128 |
| | | Mín. | 0.1329 | -0.1278 | -0.2027 | -0.2413 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.1377 | 0.0651 | 0.1032 | 0.1228 | 0.0065 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 25.235 | Máx. | 0.1796 | -0.0614 | -0.1237 | -0.1218 | 0.0103 |
| | | Mín. | 0.0882 | -0.1251 | -0.2519 | -0.2479 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0914 | 0.0637 | 0.1282 | 0.1262 | 0.0053 |
| 65.008 | 25.485 | Máx. | 0.1120 | -0.0605 | -0.1393 | -0.1236 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0550 | -0.1232 | -0.2837 | -0.2518 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0570 | 0.0627 | 0.1444 | 0.1281 | 0.0039 |
| 65.008 | 25.735 | Máx. | 0.0636 | -0.0596 | -0.1487 | -0.1245 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.0312 | -0.1213 | -0.3028 | -0.2536 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0617 | 0.1541 | 0.1291 | 0.0027 |
| 65.008 | 25.985 | Máx. | 0.0304 | -0.0585 | -0.1537 | -0.1248 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0149 | -0.1191 | -0.3131 | -0.2541 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0606 | 0.1593 | 0.1293 | 0.0018 |
| 65.008 | 26.235 | Máx. | 0.0088 | -0.0574 | -0.1558 | -0.1247 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0043 | -0.1169 | -0.3174 | -0.2539 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0595 | 0.1615 | 0.1292 | 0.0013 |
| 65.008 | 26.485 | Máx. | -0.0022 | -0.0563 | -0.1561 | -0.1244 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0045 | -0.1147 | -0.3179 | -0.2532 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0584 | 0.1618 | 0.1289 | 0.0010 |
| 65.008 | 26.735 | Máx. | -0.0064 | -0.0554 | -0.1553 | -0.1239 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0129 | -0.1128 | -0.3162 | -0.2523 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0574 | 0.1609 | 0.1284 | 0.0009 |
| 65.008 | 26.985 | Máx. | -0.0096 | -0.0546 | -0.1537 | -0.1234 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0196 | -0.1111 | -0.3130 | -0.2512 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0565 | 0.1593 | 0.1279 | 0.0008 |
| 65.008 | 27.235 | Máx. | -0.0135 | -0.0539 | -0.1515 | -0.1227 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0276 | -0.1097 | -0.3085 | -0.2499 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0558 | 0.1570 | 0.1272 | 0.0007 |
| 65.008 | 27.485 | Máx. | -0.0197 | -0.0532 | -0.1483 | -0.1218 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0401 | -0.1084 | -0.3020 | -0.2481 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0552 | 0.1537 | 0.1263 | 0.0005 |
| 65.008 | 27.735 | Máx. | -0.0297 | -0.0526 | -0.1435 | -0.1206 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0606 | -0.1071 | -0.2922 | -0.2456 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0545 | 0.1487 | 0.1250 | 0.0001 |
| 65.008 | 27.985 | Máx. | -0.0454 | -0.0519 | -0.1361 | -0.1188 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0924 | -0.1057 | -0.2771 | -0.2419 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0538 | 0.1410 | 0.1231 | 0.0009 |
| 65.008 | 28.235 | Máx. | -0.0684 | -0.0511 | -0.1247 | -0.1160 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1393 | -0.1041 | -0.2540 | -0.2362 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0709 | 0.0530 | 0.1293 | 0.1202 | 0.0020 |
| 65.008 | 28.485 | Máx. | -0.1011 | -0.0506 | -0.1076 | -0.1120 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.2058 | -0.1030 | -0.2190 | -0.2280 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.1047 | 0.0524 | 0.1115 | 0.1160 | 0.0032 |
| 65.008 | 28.735 | Máx. | -0.1454 | -0.0512 | -0.0820 | -0.1064 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.2960 | -0.1043 | -0.1670 | -0.2166 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.1506 | 0.0531 | 0.0850 | 0.1102 | 0.0040 |
| 65.008 | 28.985 | Máx. | -0.2093 | -0.0542 | -0.0435 | -0.0996 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.4262 | -0.1103 | -0.0887 | -0.2028 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.2169 | 0.0561 | 0.0451 | 0.1032 | 0.0043 |
| 65.008 | 28.987 | Máx. | -0.2480 | -0.0542 | -0.0138 | -0.0996 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.5050 | -0.1103 | -0.0280 | -0.2028 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.2570 | 0.0561 | 0.0143 | 0.1032 | 0.0037 |
| 65.008 | 31.187 | Máx. | 0.4535 | 0.0990 | -0.0131 | -0.0824 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.2227 | 0.0486 | -0.0266 | -0.1679 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.2308 | 0.0504 | 0.0135 | 0.0854 | 0.0083 |
| 65.008 | 31.235 | Máx. | 0.3659 | 0.0990 | -0.0520 | -0.0824 | -0.0086 |
| | | Mín. | 0.1797 | 0.0486 | -0.1060 | -0.1679 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.1862 | 0.0504 | 0.0539 | 0.0854 | 0.0089 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 31.485 | Máx. | 0.2246 | 0.1075 | -0.0862 | -0.0832 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.1103 | 0.0528 | -0.1756 | -0.1694 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.1143 | 0.0547 | 0.0894 | 0.0862 | 0.0087 |
| 65.008 | 31.735 | Máx. | 0.1284 | 0.1114 | -0.1065 | -0.0839 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0631 | 0.0547 | -0.2168 | -0.1709 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0653 | 0.0567 | 0.1103 | 0.0869 | 0.0080 |
| 65.008 | 31.985 | Máx. | 0.0537 | 0.1135 | -0.1164 | -0.0846 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.0263 | 0.0557 | -0.2369 | -0.1722 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0578 | 0.1206 | 0.0876 | 0.0072 |
| 65.008 | 32.235 | Máx. | -0.0010 | 0.1146 | -0.1184 | -0.0852 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0563 | -0.2411 | -0.1734 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0583 | 0.1227 | 0.0883 | 0.0064 |
| 65.008 | 32.485 | Máx. | -0.0200 | 0.1151 | -0.1148 | -0.0856 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0408 | 0.0565 | -0.2338 | -0.1744 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0586 | 0.1190 | 0.0888 | 0.0056 |
| 65.008 | 32.735 | Máx. | -0.0321 | 0.1151 | -0.1075 | -0.0860 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0654 | 0.0565 | -0.2189 | -0.1751 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0586 | 0.1114 | 0.0891 | 0.0048 |
| 65.008 | 32.985 | Máx. | -0.0383 | 0.1148 | -0.0981 | -0.0863 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0781 | 0.0564 | -0.1997 | -0.1756 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0584 | 0.1016 | 0.0894 | 0.0041 |
| 65.008 | 33.235 | Máx. | -0.0397 | 0.1144 | -0.0879 | -0.0864 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0809 | 0.0562 | -0.1789 | -0.1760 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.0582 | 0.0910 | 0.0896 | 0.0034 |
| 65.008 | 33.485 | Máx. | -0.0373 | 0.1139 | -0.0779 | -0.0865 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0759 | 0.0559 | -0.1586 | -0.1762 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0580 | 0.0807 | 0.0897 | 0.0027 |
| 65.008 | 33.735 | Máx. | -0.0318 | 0.1135 | -0.0690 | -0.0866 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0648 | 0.0558 | -0.1404 | -0.1764 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0578 | 0.0715 | 0.0898 | 0.0021 |
| 65.008 | 33.985 | Máx. | -0.0241 | 0.1132 | -0.0618 | -0.0867 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0492 | 0.0556 | -0.1258 | -0.1765 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0576 | 0.0640 | 0.0898 | 0.0015 |
| 65.008 | 34.235 | Máx. | -0.0149 | 0.1131 | -0.0567 | -0.0868 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0303 | 0.0555 | -0.1155 | -0.1768 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0576 | 0.0588 | 0.0900 | 0.0009 |
| 65.008 | 34.485 | Máx. | -0.0047 | 0.1131 | -0.0541 | -0.0869 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0095 | 0.0556 | -0.1101 | -0.1770 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0576 | 0.0561 | 0.0901 | 0.0002 |
| 65.008 | 34.735 | Máx. | 0.0122 | 0.1134 | -0.0541 | -0.0871 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0060 | 0.0557 | -0.1102 | -0.1774 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0577 | 0.0561 | 0.0903 | 0.0004 |
| 65.008 | 34.985 | Máx. | 0.0337 | 0.1138 | -0.0567 | -0.0874 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0165 | 0.0559 | -0.1155 | -0.1779 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0579 | 0.0588 | 0.0906 | 0.0010 |
| 65.008 | 35.235 | Máx. | 0.0538 | 0.1144 | -0.0619 | -0.0877 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0264 | 0.0562 | -0.1261 | -0.1786 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0582 | 0.0642 | 0.0909 | 0.0017 |
| 65.008 | 35.485 | Máx. | 0.0713 | 0.1152 | -0.0695 | -0.0880 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0350 | 0.0566 | -0.1414 | -0.1793 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0586 | 0.0720 | 0.0912 | 0.0024 |
| 65.008 | 35.735 | Máx. | 0.0848 | 0.1162 | -0.0789 | -0.0884 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0416 | 0.0571 | -0.1607 | -0.1801 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0432 | 0.0591 | 0.0818 | 0.0916 | 0.0031 |
| 65.008 | 35.985 | Máx. | 0.0929 | 0.1173 | -0.0898 | -0.0888 | 0.0077 |
| | | Mín. | 0.0456 | 0.0576 | -0.1828 | -0.1808 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.0597 | 0.0930 | 0.0920 | 0.0039 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 36.235 | Máx. | 0.0937 | 0.1184 | -0.1012 | -0.0892 | 0.0094 |
| | | Mín. | 0.0460 | 0.0582 | -0.2061 | -0.1816 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0477 | 0.0603 | 0.1049 | 0.0924 | 0.0048 |
| 65.008 | 36.485 | Máx. | 0.0852 | 0.1195 | -0.1123 | -0.0895 | 0.0111 |
| | | Mín. | 0.0418 | 0.0587 | -0.2288 | -0.1822 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0433 | 0.0608 | 0.1164 | 0.0927 | 0.0057 |
| 65.008 | 36.735 | Máx. | 0.0652 | 0.1205 | -0.1218 | -0.0897 | 0.0130 |
| | | Mín. | 0.0320 | 0.0592 | -0.2481 | -0.1827 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0613 | 0.1263 | 0.0930 | 0.0066 |
| 65.008 | 36.985 | Máx. | 0.0311 | 0.1211 | -0.1282 | -0.0899 | 0.0149 |
| | | Mín. | 0.0153 | 0.0595 | -0.2611 | -0.1830 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0616 | 0.1329 | 0.0931 | 0.0076 |
| 65.008 | 37.235 | Máx. | -0.0096 | 0.1213 | -0.1296 | -0.0899 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.0196 | 0.0596 | -0.2638 | -0.1831 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0617 | 0.1343 | 0.0932 | 0.0086 |
| 65.008 | 37.485 | Máx. | -0.0440 | 0.1205 | -0.1237 | -0.0899 | 0.0189 |
| | | Mín. | -0.0896 | 0.0592 | -0.2518 | -0.1830 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0456 | 0.0613 | 0.1282 | 0.0932 | 0.0096 |
| 65.008 | 37.735 | Máx. | -0.0892 | 0.1183 | -0.1079 | -0.0898 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.1816 | 0.0581 | -0.2198 | -0.1828 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0924 | 0.0602 | 0.1119 | 0.0931 | 0.0106 |
| 65.008 | 37.985 | Máx. | -0.1628 | 0.1122 | -0.0806 | -0.0897 | 0.0220 |
| | | Mín. | -0.3316 | 0.0551 | -0.1641 | -0.1826 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.1687 | 0.0571 | 0.0835 | 0.0930 | 0.0112 |
| 65.008 | 38.187 | Máx. | -0.2110 | 0.1122 | -0.0128 | -0.0897 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.4296 | 0.0551 | -0.0262 | -0.1826 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.2186 | 0.0571 | 0.0133 | 0.0930 | 0.0110 |
| 65.008 | 41.887 | Máx. | 0.4479 | 0.1042 | -0.0128 | -0.0855 | -0.0080 |
| | | Mín. | 0.2199 | 0.0512 | -0.0260 | -0.1741 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.2279 | 0.0530 | 0.0132 | 0.0886 | 0.0083 |
| 65.008 | 41.985 | Máx. | 0.3576 | 0.1042 | -0.0619 | -0.0855 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.1756 | 0.0512 | -0.1261 | -0.1741 | -0.0172 |
| | | Dif. | 0.1820 | 0.0530 | 0.0642 | 0.0886 | 0.0087 |
| 65.008 | 42.235 | Máx. | 0.2142 | 0.1117 | -0.0945 | -0.0859 | -0.0080 |
| | | Mín. | 0.1052 | 0.0548 | -0.1925 | -0.1750 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.1090 | 0.0568 | 0.0980 | 0.0890 | 0.0083 |
| 65.008 | 42.485 | Máx. | 0.1190 | 0.1150 | -0.1138 | -0.0863 | -0.0073 |
| | | Mín. | 0.0584 | 0.0565 | -0.2318 | -0.1758 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0606 | 0.0585 | 0.1180 | 0.0895 | 0.0076 |
| 65.008 | 42.735 | Máx. | 0.0446 | 0.1168 | -0.1228 | -0.0867 | -0.0065 |
| | | Mín. | 0.0219 | 0.0573 | -0.2502 | -0.1766 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0594 | 0.1273 | 0.0899 | 0.0067 |
| 65.008 | 42.985 | Máx. | -0.0057 | 0.1175 | -0.1240 | -0.0870 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0116 | 0.0577 | -0.2526 | -0.1771 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0598 | 0.1285 | 0.0901 | 0.0058 |
| 65.008 | 43.235 | Máx. | -0.0256 | 0.1176 | -0.1195 | -0.0871 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0521 | 0.0578 | -0.2433 | -0.1773 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0599 | 0.1238 | 0.0903 | 0.0049 |
| 65.008 | 43.485 | Máx. | -0.0390 | 0.1173 | -0.1110 | -0.0871 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0795 | 0.0576 | -0.2260 | -0.1773 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0597 | 0.1150 | 0.0902 | 0.0041 |
| 65.008 | 43.735 | Máx. | -0.0472 | 0.1166 | -0.0999 | -0.0869 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0961 | 0.0573 | -0.2035 | -0.1770 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0489 | 0.0594 | 0.1036 | 0.0901 | 0.0033 |
| 65.008 | 43.985 | Máx. | -0.0512 | 0.1158 | -0.0875 | -0.0867 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1043 | 0.0569 | -0.1783 | -0.1766 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0531 | 0.0589 | 0.0907 | 0.0899 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 44.235 | Máx. | -0.0520 | 0.1149 | -0.0747 | -0.0864 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.1060 | 0.0564 | -0.1521 | -0.1759 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0539 | 0.0585 | 0.0774 | 0.0895 | 0.0020 |
| 65.008 | 44.485 | Máx. | -0.0505 | 0.1140 | -0.0620 | -0.0860 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.1029 | 0.0560 | -0.1263 | -0.1751 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0524 | 0.0580 | 0.0643 | 0.0891 | 0.0015 |
| 65.008 | 44.735 | Máx. | -0.0474 | 0.1131 | -0.0500 | -0.0856 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0966 | 0.0555 | -0.1018 | -0.1742 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0491 | 0.0576 | 0.0518 | 0.0887 | 0.0010 |
| 65.008 | 44.985 | Máx. | -0.0432 | 0.1123 | -0.0390 | -0.0851 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0881 | 0.0551 | -0.0793 | -0.1734 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0448 | 0.0571 | 0.0404 | 0.0882 | 0.0005 |
| 65.008 | 45.235 | Máx. | -0.0385 | 0.1115 | -0.0290 | -0.0847 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0783 | 0.0547 | -0.0592 | -0.1725 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0567 | 0.0301 | 0.0878 | 0.0002 |
| 65.008 | 45.485 | Máx. | -0.0335 | 0.1108 | -0.0204 | -0.0843 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0681 | 0.0544 | -0.0415 | -0.1716 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0564 | 0.0211 | 0.0874 | 0.0001 |
| 65.008 | 45.735 | Máx. | -0.0284 | 0.1101 | -0.0129 | -0.0839 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0579 | 0.0541 | -0.0264 | -0.1709 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0560 | 0.0134 | 0.0870 | 0.0004 |
| 65.008 | 45.985 | Máx. | -0.0236 | 0.1096 | -0.0067 | -0.0836 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0481 | 0.0538 | -0.0137 | -0.1701 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0558 | 0.0070 | 0.0866 | 0.0006 |
| 65.008 | 46.235 | Máx. | -0.0190 | 0.1091 | -0.0017 | -0.0832 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0387 | 0.0536 | -0.0034 | -0.1695 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0555 | 0.0017 | 0.0863 | 0.0007 |
| 65.008 | 46.485 | Máx. | -0.0147 | 0.1086 | 0.0047 | -0.0830 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0300 | 0.0534 | 0.0023 | -0.1690 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.0553 | 0.0024 | 0.0860 | 0.0008 |
| 65.008 | 46.735 | Máx. | -0.0108 | 0.1083 | 0.0108 | -0.0828 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0219 | 0.0532 | 0.0053 | -0.1685 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0551 | 0.0055 | 0.0858 | 0.0009 |
| 65.008 | 46.985 | Máx. | -0.0070 | 0.1080 | 0.0150 | -0.0826 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0143 | 0.0530 | 0.0074 | -0.1682 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0549 | 0.0076 | 0.0856 | 0.0010 |
| 65.008 | 47.235 | Máx. | -0.0035 | 0.1077 | 0.0175 | -0.0824 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0071 | 0.0529 | 0.0086 | -0.1679 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0548 | 0.0089 | 0.0854 | 0.0010 |
| 65.008 | 47.485 | Máx. | 0.0000 | 0.1075 | 0.0182 | -0.0824 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0000 | 0.0528 | 0.0089 | -0.1677 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0547 | 0.0093 | 0.0854 | 0.0010 |
| 65.008 | 47.735 | Máx. | 0.0071 | 0.1073 | 0.0173 | -0.0823 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0527 | 0.0085 | -0.1676 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0546 | 0.0088 | 0.0853 | 0.0010 |
| 65.008 | 47.985 | Máx. | 0.0143 | 0.1071 | 0.0146 | -0.0823 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0070 | 0.0526 | 0.0072 | -0.1676 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0545 | 0.0074 | 0.0853 | 0.0011 |
| 65.008 | 48.235 | Máx. | 0.0220 | 0.1070 | 0.0102 | -0.0824 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.0108 | 0.0525 | 0.0050 | -0.1677 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0544 | 0.0052 | 0.0854 | 0.0011 |
| 65.008 | 48.485 | Máx. | 0.0301 | 0.1069 | 0.0039 | -0.0825 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.0148 | 0.0525 | 0.0019 | -0.1679 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.0544 | 0.0020 | 0.0855 | 0.0011 |
| 65.008 | 48.735 | Máx. | 0.0388 | 0.1068 | -0.0022 | -0.0826 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0191 | 0.0524 | -0.0044 | -0.1682 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.0543 | 0.0023 | 0.0856 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 48.985 | Máx. | 0.0481 | 0.1067 | -0.0073 | -0.0828 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0236 | 0.0524 | -0.0150 | -0.1686 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0543 | 0.0076 | 0.0858 | 0.0013 |
| 65.008 | 49.235 | Máx. | 0.0580 | 0.1067 | -0.0136 | -0.0830 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0285 | 0.0524 | -0.0278 | -0.1691 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0543 | 0.0141 | 0.0861 | 0.0014 |
| 65.008 | 49.485 | Máx. | 0.0681 | 0.1067 | -0.0212 | -0.0833 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0334 | 0.0524 | -0.0431 | -0.1697 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0543 | 0.0219 | 0.0864 | 0.0016 |
| 65.008 | 49.735 | Máx. | 0.0781 | 0.1067 | -0.0299 | -0.0837 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.0384 | 0.0524 | -0.0608 | -0.1704 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0543 | 0.0310 | 0.0867 | 0.0017 |
| 65.008 | 49.985 | Máx. | 0.0876 | 0.1068 | -0.0398 | -0.0840 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.0430 | 0.0524 | -0.0810 | -0.1711 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0446 | 0.0543 | 0.0412 | 0.0871 | 0.0020 |
| 65.008 | 50.235 | Máx. | 0.0957 | 0.1068 | -0.0508 | -0.0844 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0470 | 0.0525 | -0.1035 | -0.1718 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0487 | 0.0544 | 0.0527 | 0.0874 | 0.0022 |
| 65.008 | 50.485 | Máx. | 0.1016 | 0.1068 | -0.0627 | -0.0847 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0499 | 0.0525 | -0.1277 | -0.1726 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0517 | 0.0544 | 0.0650 | 0.0878 | 0.0025 |
| 65.008 | 50.735 | Máx. | 0.1039 | 0.1069 | -0.0752 | -0.0851 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0510 | 0.0525 | -0.1532 | -0.1733 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0529 | 0.0544 | 0.0780 | 0.0882 | 0.0029 |
| 65.008 | 50.985 | Máx. | 0.1014 | 0.1068 | -0.0878 | -0.0854 | 0.0064 |
| | | Mín. | 0.0498 | 0.0524 | -0.1788 | -0.1740 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0543 | 0.0910 | 0.0885 | 0.0032 |
| 65.008 | 51.235 | Máx. | 0.0922 | 0.1066 | -0.0997 | -0.0857 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.0453 | 0.0523 | -0.2031 | -0.1745 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0542 | 0.1034 | 0.0888 | 0.0037 |
| 65.008 | 51.485 | Máx. | 0.0744 | 0.1062 | -0.1102 | -0.0859 | 0.0082 |
| | | Mín. | 0.0365 | 0.0521 | -0.2244 | -0.1749 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0540 | 0.1142 | 0.0890 | 0.0042 |
| 65.008 | 51.735 | Máx. | 0.0458 | 0.1054 | -0.1179 | -0.0860 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0225 | 0.0518 | -0.2401 | -0.1751 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0536 | 0.1222 | 0.0891 | 0.0047 |
| 65.008 | 51.985 | Máx. | 0.0039 | 0.1042 | -0.1215 | -0.0860 | 0.0104 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0512 | -0.2474 | -0.1751 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0530 | 0.1259 | 0.0891 | 0.0053 |
| 65.008 | 52.235 | Máx. | -0.0264 | 0.1023 | -0.1191 | -0.0859 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.0537 | 0.0502 | -0.2426 | -0.1750 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0521 | 0.1235 | 0.0890 | 0.0059 |
| 65.008 | 52.485 | Máx. | -0.0635 | 0.0996 | -0.1087 | -0.0858 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.1294 | 0.0489 | -0.2214 | -0.1747 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0659 | 0.0507 | 0.1127 | 0.0889 | 0.0065 |
| 65.008 | 52.735 | Máx. | -0.1108 | 0.0952 | -0.0878 | -0.0857 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.2256 | 0.0468 | -0.1788 | -0.1744 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.1148 | 0.0485 | 0.0910 | 0.0888 | 0.0071 |
| 65.008 | 52.985 | Máx. | -0.1798 | 0.0871 | -0.0531 | -0.0855 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.3662 | 0.0428 | -0.1081 | -0.1742 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.1864 | 0.0443 | 0.0550 | 0.0886 | 0.0073 |
| 65.008 | 53.037 | Máx. | -0.2226 | 0.0871 | -0.0131 | -0.0855 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.4533 | 0.0428 | -0.0267 | -0.1742 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.2307 | 0.0443 | 0.0136 | 0.0886 | 0.0068 |
| 65.008 | 55.985 | Máx. | 0.1575 | -0.1959 | -0.0063 | -0.0713 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.0774 | -0.3989 | -0.0128 | -0.1453 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.2030 | 0.0065 | 0.0739 | 0.0096 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 55.985 | Máx. | 0.2341 | -0.1959 | -0.0374 | -0.0713 | -0.0068 |
| | | Mín. | 0.1150 | -0.3989 | -0.0762 | -0.1453 | -0.0138 |
| | | Dif. | 0.1191 | 0.2030 | 0.0388 | 0.0739 | 0.0070 |
| 65.008 | 56.235 | Máx. | 0.2721 | -0.0832 | -0.0943 | -0.1220 | 0.0194 |
| | | Mín. | 0.1336 | -0.1694 | -0.1921 | -0.2485 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.1385 | 0.0862 | 0.0977 | 0.1265 | 0.0099 |
| 65.008 | 56.485 | Máx. | 0.1968 | -0.0826 | -0.1192 | -0.1241 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.0967 | -0.1681 | -0.2427 | -0.2528 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.1002 | 0.0856 | 0.1235 | 0.1287 | 0.0019 |
| 65.008 | 56.735 | Máx. | 0.1276 | -0.0870 | -0.1374 | -0.1255 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.0627 | -0.1771 | -0.2797 | -0.2555 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0650 | 0.0901 | 0.1424 | 0.1300 | 0.0035 |
| 65.008 | 56.985 | Máx. | 0.0679 | -0.0909 | -0.1490 | -0.1256 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0333 | -0.1851 | -0.3034 | -0.2557 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0942 | 0.1544 | 0.1301 | 0.0087 |
| 65.008 | 57.235 | Máx. | 0.0104 | -0.0890 | -0.1562 | -0.1233 | -0.0130 |
| | | Mín. | 0.0051 | -0.1812 | -0.3180 | -0.2510 | -0.0264 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0922 | 0.1619 | 0.1278 | 0.0134 |
| 65.008 | 57.485 | Máx. | -0.0270 | -0.0898 | -0.1575 | -0.1171 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.0550 | -0.1828 | -0.3207 | -0.2384 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0930 | 0.1632 | 0.1213 | 0.0154 |
| 65.008 | 57.735 | Máx. | -0.0615 | -0.0952 | -0.1496 | -0.1122 | -0.0144 |
| | | Mín. | -0.1252 | -0.1939 | -0.3047 | -0.2285 | -0.0292 |
| | | Dif. | 0.0637 | 0.0987 | 0.1551 | 0.1163 | 0.0149 |
| 65.008 | 57.985 | Máx. | -0.0958 | -0.1035 | -0.1323 | -0.1079 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.1950 | -0.2107 | -0.2695 | -0.2197 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0992 | 0.1072 | 0.1372 | 0.1118 | 0.0145 |
| 65.008 | 58.235 | Máx. | -0.1296 | -0.1145 | -0.1066 | -0.1032 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.2638 | -0.2332 | -0.2170 | -0.2101 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.1343 | 0.1187 | 0.1104 | 0.1069 | 0.0148 |
| 65.008 | 58.485 | Máx. | -0.1768 | -0.1331 | -0.0749 | -0.0978 | -0.0153 |
| | | Mín. | -0.3600 | -0.2711 | -0.1525 | -0.1992 | -0.0311 |
| | | Dif. | 0.1832 | 0.1379 | 0.0776 | 0.1014 | 0.0158 |
| 65.008 | 58.721 | Máx. | -0.2072 | -0.1331 | -0.0036 | -0.0978 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.4220 | -0.2711 | -0.0073 | -0.1992 | -0.0335 |
| | | Dif. | 0.2148 | 0.1379 | 0.0037 | 0.1014 | 0.0171 |
| 65.258 | 24.651 | Máx. | 0.4900 | -0.0344 | -0.0137 | -0.1261 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.2406 | -0.0700 | -0.0279 | -0.2567 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.2494 | 0.0356 | 0.0142 | 0.1306 | 0.0034 |
| 65.258 | 24.735 | Máx. | 0.4040 | -0.0344 | -0.0631 | -0.1261 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.1984 | -0.0700 | -0.1285 | -0.2567 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.2056 | 0.0356 | 0.0654 | 0.1306 | 0.0038 |
| 65.258 | 24.985 | Máx. | 0.2672 | -0.0309 | -0.1001 | -0.1290 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.1312 | -0.0630 | -0.2039 | -0.2627 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.1360 | 0.0321 | 0.1038 | 0.1337 | 0.0038 |
| 65.258 | 25.235 | Máx. | 0.1775 | -0.0285 | -0.1247 | -0.1313 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0871 | -0.0580 | -0.2540 | -0.2674 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0903 | 0.0295 | 0.1293 | 0.1361 | 0.0034 |
| 65.258 | 25.485 | Máx. | 0.1098 | -0.0268 | -0.1404 | -0.1328 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0539 | -0.0546 | -0.2860 | -0.2705 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0559 | 0.0278 | 0.1455 | 0.1377 | 0.0028 |
| 65.258 | 25.735 | Máx. | 0.0611 | -0.0255 | -0.1496 | -0.1336 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0300 | -0.0519 | -0.3047 | -0.2721 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0264 | 0.1551 | 0.1385 | 0.0022 |
| 65.258 | 25.985 | Máx. | 0.0278 | -0.0243 | -0.1544 | -0.1338 | 0.0035 |
| | | Mín. | 0.0136 | -0.0495 | -0.3144 | -0.2725 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0141 | 0.0252 | 0.1600 | 0.1387 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 26.235 | Máx. | 0.0063 | -0.0231 | -0.1562 | -0.1337 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0031 | -0.0471 | -0.3181 | -0.2722 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0240 | 0.1619 | 0.1385 | 0.0015 |
| 65.258 | 26.485 | Máx. | -0.0033 | -0.0220 | -0.1563 | -0.1333 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0067 | -0.0449 | -0.3182 | -0.2714 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0229 | 0.1619 | 0.1381 | 0.0014 |
| 65.258 | 26.735 | Máx. | -0.0072 | -0.0210 | -0.1553 | -0.1327 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0147 | -0.0428 | -0.3162 | -0.2702 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0218 | 0.1609 | 0.1375 | 0.0014 |
| 65.258 | 26.985 | Máx. | -0.0102 | -0.0201 | -0.1537 | -0.1319 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.0208 | -0.0409 | -0.3130 | -0.2687 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0208 | 0.1593 | 0.1367 | 0.0015 |
| 65.258 | 27.235 | Máx. | -0.0139 | -0.0192 | -0.1516 | -0.1310 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.0284 | -0.0391 | -0.3087 | -0.2668 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0199 | 0.1571 | 0.1358 | 0.0015 |
| 65.258 | 27.485 | Máx. | -0.0200 | -0.0184 | -0.1486 | -0.1298 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.0406 | -0.0375 | -0.3025 | -0.2643 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0191 | 0.1540 | 0.1345 | 0.0015 |
| 65.258 | 27.735 | Máx. | -0.0300 | -0.0177 | -0.1440 | -0.1282 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0610 | -0.0361 | -0.2932 | -0.2610 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0184 | 0.1492 | 0.1329 | 0.0014 |
| 65.258 | 27.985 | Máx. | -0.0456 | -0.0172 | -0.1368 | -0.1260 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0929 | -0.0350 | -0.2786 | -0.2566 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.0178 | 0.1418 | 0.1306 | 0.0011 |
| 65.258 | 28.235 | Máx. | -0.0687 | -0.0171 | -0.1255 | -0.1231 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1398 | -0.0347 | -0.2556 | -0.2506 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0712 | 0.0177 | 0.1301 | 0.1275 | 0.0008 |
| 65.258 | 28.485 | Máx. | -0.1008 | -0.0177 | -0.1081 | -0.1192 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.2054 | -0.0361 | -0.2202 | -0.2427 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.1045 | 0.0184 | 0.1121 | 0.1235 | 0.0006 |
| 65.258 | 28.735 | Máx. | -0.1435 | -0.0200 | -0.0821 | -0.1144 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.2923 | -0.0407 | -0.1673 | -0.2330 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.1488 | 0.0207 | 0.0851 | 0.1186 | 0.0005 |
| 65.258 | 28.985 | Máx. | -0.2054 | -0.0244 | -0.0434 | -0.1091 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.4182 | -0.0496 | -0.0884 | -0.2223 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.2128 | 0.0252 | 0.0450 | 0.1131 | 0.0007 |
| 65.258 | 28.987 | Máx. | -0.2430 | -0.0244 | -0.0137 | -0.1091 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.4949 | -0.0496 | -0.0279 | -0.2223 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.2519 | 0.0252 | 0.0142 | 0.1131 | 0.0008 |
| 65.258 | 31.187 | Máx. | 0.4491 | 0.1027 | -0.0129 | -0.0694 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.2205 | 0.0504 | -0.0263 | -0.1413 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.2285 | 0.0523 | 0.0134 | 0.0719 | 0.0088 |
| 65.258 | 31.235 | Máx. | 0.3619 | 0.1027 | -0.0516 | -0.0694 | -0.0091 |
| | | Mín. | 0.1777 | 0.0504 | -0.1050 | -0.1413 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.1842 | 0.0523 | 0.0534 | 0.0719 | 0.0095 |
| 65.258 | 31.485 | Máx. | 0.2216 | 0.1106 | -0.0854 | -0.0700 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.1088 | 0.0543 | -0.1740 | -0.1425 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.1128 | 0.0563 | 0.0886 | 0.0725 | 0.0092 |
| 65.258 | 31.735 | Máx. | 0.1265 | 0.1138 | -0.1055 | -0.0706 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0621 | 0.0559 | -0.2148 | -0.1437 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0644 | 0.0579 | 0.1093 | 0.0731 | 0.0086 |
| 65.258 | 31.985 | Máx. | 0.0526 | 0.1154 | -0.1153 | -0.0711 | -0.0074 |
| | | Mín. | 0.0258 | 0.0567 | -0.2348 | -0.1449 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0587 | 0.1195 | 0.0737 | 0.0077 |
| 65.258 | 32.235 | Máx. | -0.0011 | 0.1161 | -0.1173 | -0.0716 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.0023 | 0.0570 | -0.2389 | -0.1459 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0591 | 0.1216 | 0.0742 | 0.0068 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 32.485 | Máx. | -0.0200 | 0.1162 | -0.1138 | -0.0721 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.0407 | 0.0571 | -0.2317 | -0.1467 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0591 | 0.1179 | 0.0747 | 0.0059 |
| 65.258 | 32.735 | Máx. | -0.0319 | 0.1160 | -0.1065 | -0.0724 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0650 | 0.0569 | -0.2169 | -0.1474 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0590 | 0.1104 | 0.0750 | 0.0051 |
| 65.258 | 32.985 | Máx. | -0.0381 | 0.1155 | -0.0972 | -0.0726 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0775 | 0.0567 | -0.1979 | -0.1479 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0588 | 0.1007 | 0.0753 | 0.0043 |
| 65.258 | 33.235 | Máx. | -0.0394 | 0.1149 | -0.0870 | -0.0728 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0803 | 0.0564 | -0.1772 | -0.1483 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0409 | 0.0585 | 0.0902 | 0.0755 | 0.0035 |
| 65.258 | 33.485 | Máx. | -0.0370 | 0.1143 | -0.0771 | -0.0730 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0754 | 0.0561 | -0.1570 | -0.1486 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0582 | 0.0799 | 0.0756 | 0.0028 |
| 65.258 | 33.735 | Máx. | -0.0316 | 0.1138 | -0.0682 | -0.0731 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0644 | 0.0559 | -0.1389 | -0.1488 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0579 | 0.0707 | 0.0757 | 0.0022 |
| 65.258 | 33.985 | Máx. | -0.0240 | 0.1134 | -0.0610 | -0.0732 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0489 | 0.0557 | -0.1243 | -0.1490 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0577 | 0.0633 | 0.0758 | 0.0015 |
| 65.258 | 34.235 | Máx. | -0.0148 | 0.1132 | -0.0560 | -0.0733 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0302 | 0.0556 | -0.1140 | -0.1492 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0576 | 0.0580 | 0.0760 | 0.0010 |
| 65.258 | 34.485 | Máx. | -0.0047 | 0.1131 | -0.0534 | -0.0734 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0556 | -0.1087 | -0.1495 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0576 | 0.0553 | 0.0761 | 0.0004 |
| 65.258 | 34.735 | Máx. | 0.0119 | 0.1134 | -0.0534 | -0.0736 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0058 | 0.0557 | -0.1087 | -0.1499 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0577 | 0.0553 | 0.0763 | 0.0002 |
| 65.258 | 34.985 | Máx. | 0.0331 | 0.1138 | -0.0560 | -0.0738 | 0.0016 |
| | | Mín. | 0.0163 | 0.0559 | -0.1140 | -0.1503 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0579 | 0.0580 | 0.0765 | 0.0008 |
| 65.258 | 35.235 | Máx. | 0.0530 | 0.1145 | -0.0611 | -0.0741 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0260 | 0.0562 | -0.1245 | -0.1509 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0583 | 0.0634 | 0.0768 | 0.0014 |
| 65.258 | 35.485 | Máx. | 0.0703 | 0.1154 | -0.0686 | -0.0744 | 0.0042 |
| | | Mín. | 0.0345 | 0.0567 | -0.1397 | -0.1515 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0587 | 0.0711 | 0.0771 | 0.0021 |
| 65.258 | 35.735 | Máx. | 0.0837 | 0.1165 | -0.0780 | -0.0747 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0411 | 0.0572 | -0.1588 | -0.1521 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0426 | 0.0593 | 0.0808 | 0.0774 | 0.0029 |
| 65.258 | 35.985 | Máx. | 0.0917 | 0.1177 | -0.0888 | -0.0750 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.0450 | 0.0578 | -0.1807 | -0.1527 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0467 | 0.0599 | 0.0920 | 0.0777 | 0.0037 |
| 65.258 | 36.235 | Máx. | 0.0924 | 0.1190 | -0.1002 | -0.0753 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0454 | 0.0584 | -0.2039 | -0.1532 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0606 | 0.1038 | 0.0780 | 0.0045 |
| 65.258 | 36.485 | Máx. | 0.0840 | 0.1203 | -0.1112 | -0.0755 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.0413 | 0.0591 | -0.2264 | -0.1537 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0428 | 0.0612 | 0.1152 | 0.0782 | 0.0055 |
| 65.258 | 36.735 | Máx. | 0.0642 | 0.1215 | -0.1206 | -0.0756 | 0.0127 |
| | | Mín. | 0.0315 | 0.0597 | -0.2456 | -0.1540 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0618 | 0.1250 | 0.0784 | 0.0065 |
| 65.258 | 36.985 | Máx. | 0.0305 | 0.1224 | -0.1269 | -0.0757 | 0.0148 |
| | | Mín. | 0.0150 | 0.0601 | -0.2585 | -0.1542 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0623 | 0.1315 | 0.0785 | 0.0075 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 37.235 | Máx. | -0.0096 | 0.1228 | -0.1283 | -0.0758 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.0196 | 0.0603 | -0.2612 | -0.1543 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0625 | 0.1329 | 0.0785 | 0.0086 |
| 65.258 | 37.485 | Máx. | -0.0436 | 0.1225 | -0.1224 | -0.0757 | 0.0190 |
| | | Mín. | -0.0888 | 0.0602 | -0.2492 | -0.1542 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0624 | 0.1268 | 0.0785 | 0.0097 |
| 65.258 | 37.735 | Máx. | -0.0883 | 0.1208 | -0.1068 | -0.0756 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.1798 | 0.0593 | -0.2175 | -0.1540 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0915 | 0.0615 | 0.1107 | 0.0784 | 0.0106 |
| 65.258 | 37.985 | Máx. | -0.1612 | 0.1154 | -0.0797 | -0.0756 | 0.0221 |
| | | Mín. | -0.3282 | 0.0567 | -0.1623 | -0.1539 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.1670 | 0.0587 | 0.0826 | 0.0783 | 0.0112 |
| 65.258 | 38.187 | Máx. | -0.2089 | 0.1154 | -0.0126 | -0.0756 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.4253 | 0.0567 | -0.0257 | -0.1539 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.2164 | 0.0587 | 0.0131 | 0.0783 | 0.0110 |
| 65.258 | 41.887 | Máx. | 0.4434 | 0.1078 | -0.0126 | -0.0720 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.2178 | 0.0529 | -0.0257 | -0.1467 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.2257 | 0.0549 | 0.0131 | 0.0747 | 0.0086 |
| 65.258 | 41.985 | Máx. | 0.3537 | 0.1078 | -0.0613 | -0.0720 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.1737 | 0.0529 | -0.1248 | -0.1467 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.1800 | 0.0549 | 0.0635 | 0.0747 | 0.0090 |
| 65.258 | 42.235 | Máx. | 0.2115 | 0.1146 | -0.0936 | -0.0724 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.1039 | 0.0563 | -0.1906 | -0.1474 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.1076 | 0.0583 | 0.0970 | 0.0750 | 0.0086 |
| 65.258 | 42.485 | Máx. | 0.1174 | 0.1173 | -0.1127 | -0.0727 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.0576 | 0.0576 | -0.2296 | -0.1480 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0597 | 0.0597 | 0.1168 | 0.0753 | 0.0079 |
| 65.258 | 42.735 | Máx. | 0.0438 | 0.1185 | -0.1217 | -0.0730 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0215 | 0.0582 | -0.2478 | -0.1486 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.0603 | 0.1261 | 0.0756 | 0.0069 |
| 65.258 | 42.985 | Máx. | -0.0057 | 0.1188 | -0.1229 | -0.0732 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.0117 | 0.0584 | -0.2502 | -0.1490 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0605 | 0.1273 | 0.0758 | 0.0059 |
| 65.258 | 43.235 | Máx. | -0.0254 | 0.1186 | -0.1184 | -0.0733 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0517 | 0.0582 | -0.2411 | -0.1492 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0604 | 0.1227 | 0.0759 | 0.0050 |
| 65.258 | 43.485 | Máx. | -0.0387 | 0.1180 | -0.1099 | -0.0732 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0787 | 0.0579 | -0.2239 | -0.1492 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0600 | 0.1139 | 0.0759 | 0.0040 |
| 65.258 | 43.735 | Máx. | -0.0467 | 0.1171 | -0.0990 | -0.0731 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0952 | 0.0575 | -0.2016 | -0.1489 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0484 | 0.0596 | 0.1026 | 0.0758 | 0.0032 |
| 65.258 | 43.985 | Máx. | -0.0507 | 0.1161 | -0.0867 | -0.0729 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1032 | 0.0570 | -0.1766 | -0.1485 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0525 | 0.0591 | 0.0899 | 0.0756 | 0.0024 |
| 65.258 | 44.235 | Máx. | -0.0515 | 0.1149 | -0.0739 | -0.0726 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1049 | 0.0564 | -0.1506 | -0.1479 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0534 | 0.0585 | 0.0766 | 0.0753 | 0.0017 |
| 65.258 | 44.485 | Máx. | -0.0500 | 0.1138 | -0.0614 | -0.0723 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1018 | 0.0559 | -0.1250 | -0.1473 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0518 | 0.0579 | 0.0636 | 0.0749 | 0.0011 |
| 65.258 | 44.735 | Máx. | -0.0469 | 0.1127 | -0.0495 | -0.0719 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0955 | 0.0554 | -0.1007 | -0.1465 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.0574 | 0.0512 | 0.0746 | 0.0006 |
| 65.258 | 44.985 | Máx. | -0.0428 | 0.1117 | -0.0385 | -0.0716 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0871 | 0.0548 | -0.0784 | -0.1457 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.0568 | 0.0399 | 0.0742 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 45.235 | Máx. | -0.0380 | 0.1107 | -0.0287 | -0.0712 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0775 | 0.0544 | -0.0584 | -0.1449 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0394 | 0.0564 | 0.0297 | 0.0737 | 0.0001 |
| 65.258 | 45.485 | Máx. | -0.0331 | 0.1099 | -0.0201 | -0.0708 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0673 | 0.0540 | -0.0409 | -0.1441 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0559 | 0.0208 | 0.0734 | 0.0004 |
| 65.258 | 45.735 | Máx. | -0.0281 | 0.1091 | -0.0127 | -0.0704 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0572 | 0.0536 | -0.0259 | -0.1434 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0555 | 0.0132 | 0.0730 | 0.0006 |
| 65.258 | 45.985 | Máx. | -0.0233 | 0.1084 | -0.0065 | -0.0701 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0474 | 0.0532 | -0.0133 | -0.1428 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0552 | 0.0068 | 0.0727 | 0.0008 |
| 65.258 | 46.235 | Máx. | -0.0188 | 0.1078 | -0.0015 | -0.0698 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0382 | 0.0529 | -0.0031 | -0.1422 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0548 | 0.0016 | 0.0724 | 0.0009 |
| 65.258 | 46.485 | Máx. | -0.0145 | 0.1072 | 0.0049 | -0.0696 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0296 | 0.0527 | 0.0024 | -0.1417 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0546 | 0.0025 | 0.0721 | 0.0010 |
| 65.258 | 46.735 | Máx. | -0.0106 | 0.1067 | 0.0109 | -0.0694 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0215 | 0.0524 | 0.0054 | -0.1413 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0543 | 0.0056 | 0.0719 | 0.0011 |
| 65.258 | 46.985 | Máx. | -0.0069 | 0.1063 | 0.0151 | -0.0692 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0140 | 0.0522 | 0.0074 | -0.1410 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0541 | 0.0077 | 0.0718 | 0.0011 |
| 65.258 | 47.235 | Máx. | -0.0033 | 0.1059 | 0.0175 | -0.0691 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0068 | 0.0520 | 0.0086 | -0.1408 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0539 | 0.0089 | 0.0716 | 0.0011 |
| 65.258 | 47.485 | Máx. | 0.0002 | 0.1055 | 0.0182 | -0.0691 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0518 | 0.0089 | -0.1407 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0537 | 0.0093 | 0.0716 | 0.0011 |
| 65.258 | 47.735 | Máx. | 0.0073 | 0.1052 | 0.0173 | -0.0691 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.0517 | 0.0085 | -0.1406 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0536 | 0.0088 | 0.0716 | 0.0010 |
| 65.258 | 47.985 | Máx. | 0.0145 | 0.1049 | 0.0146 | -0.0691 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0071 | 0.0515 | 0.0072 | -0.1407 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0534 | 0.0074 | 0.0716 | 0.0010 |
| 65.258 | 48.235 | Máx. | 0.0221 | 0.1047 | 0.0102 | -0.0692 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0108 | 0.0514 | 0.0050 | -0.1409 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0533 | 0.0052 | 0.0717 | 0.0010 |
| 65.258 | 48.485 | Máx. | 0.0302 | 0.1045 | 0.0040 | -0.0693 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0148 | 0.0513 | 0.0019 | -0.1411 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.0532 | 0.0020 | 0.0718 | 0.0010 |
| 65.258 | 48.735 | Máx. | 0.0388 | 0.1043 | -0.0021 | -0.0695 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0191 | 0.0512 | -0.0043 | -0.1415 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.0531 | 0.0022 | 0.0720 | 0.0011 |
| 65.258 | 48.985 | Máx. | 0.0481 | 0.1041 | -0.0072 | -0.0697 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.0236 | 0.0511 | -0.0148 | -0.1420 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0530 | 0.0075 | 0.0723 | 0.0011 |
| 65.258 | 49.235 | Máx. | 0.0579 | 0.1039 | -0.0135 | -0.0700 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.0284 | 0.0510 | -0.0275 | -0.1426 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0529 | 0.0140 | 0.0726 | 0.0012 |
| 65.258 | 49.485 | Máx. | 0.0680 | 0.1038 | -0.0210 | -0.0703 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0334 | 0.0510 | -0.0427 | -0.1432 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0528 | 0.0217 | 0.0729 | 0.0013 |
| 65.258 | 49.735 | Máx. | 0.0780 | 0.1038 | -0.0297 | -0.0707 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0383 | 0.0510 | -0.0604 | -0.1440 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0528 | 0.0307 | 0.0733 | 0.0015 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 49.985 | Máx. | 0.0874 | 0.1037 | -0.0395 | -0.0711 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0429 | 0.0509 | -0.0805 | -0.1448 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0445 | 0.0528 | 0.0410 | 0.0737 | 0.0017 |
| 65.258 | 50.235 | Máx. | 0.0955 | 0.1037 | -0.0505 | -0.0715 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.0469 | 0.0509 | -0.1028 | -0.1456 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.0528 | 0.0523 | 0.0741 | 0.0019 |
| 65.258 | 50.485 | Máx. | 0.1014 | 0.1036 | -0.0623 | -0.0719 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0498 | 0.0509 | -0.1269 | -0.1464 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0527 | 0.0646 | 0.0745 | 0.0022 |
| 65.258 | 50.735 | Máx. | 0.1038 | 0.1036 | -0.0748 | -0.0723 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0510 | 0.0509 | -0.1522 | -0.1473 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0527 | 0.0775 | 0.0750 | 0.0026 |
| 65.258 | 50.985 | Máx. | 0.1013 | 0.1035 | -0.0873 | -0.0727 | 0.0058 |
| | | Mín. | 0.0498 | 0.0508 | -0.1777 | -0.1481 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0526 | 0.0904 | 0.0754 | 0.0030 |
| 65.258 | 51.235 | Máx. | 0.0923 | 0.1032 | -0.0991 | -0.0731 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.0453 | 0.0507 | -0.2019 | -0.1488 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0525 | 0.1027 | 0.0757 | 0.0035 |
| 65.258 | 51.485 | Máx. | 0.0747 | 0.1028 | -0.1095 | -0.0733 | 0.0079 |
| | | Mín. | 0.0367 | 0.0505 | -0.2230 | -0.1494 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0523 | 0.1135 | 0.0760 | 0.0040 |
| 65.258 | 51.735 | Máx. | 0.0463 | 0.1021 | -0.1172 | -0.0736 | 0.0091 |
| | | Mín. | 0.0228 | 0.0501 | -0.2386 | -0.1498 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0520 | 0.1214 | 0.0763 | 0.0046 |
| 65.258 | 51.985 | Máx. | 0.0049 | 0.1011 | -0.1207 | -0.0738 | 0.0103 |
| | | Mín. | 0.0024 | 0.0496 | -0.2458 | -0.1502 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0514 | 0.1251 | 0.0765 | 0.0053 |
| 65.258 | 52.235 | Máx. | -0.0256 | 0.0995 | -0.1183 | -0.0739 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.0521 | 0.0489 | -0.2409 | -0.1505 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0506 | 0.1226 | 0.0766 | 0.0059 |
| 65.258 | 52.485 | Máx. | -0.0624 | 0.0972 | -0.1079 | -0.0740 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.1270 | 0.0477 | -0.2198 | -0.1508 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0647 | 0.0495 | 0.1119 | 0.0767 | 0.0065 |
| 65.258 | 52.735 | Máx. | -0.1092 | 0.0935 | -0.0872 | -0.0742 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.2223 | 0.0459 | -0.1775 | -0.1511 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.1131 | 0.0476 | 0.0904 | 0.0769 | 0.0071 |
| 65.258 | 52.985 | Máx. | -0.1778 | 0.0862 | -0.0527 | -0.0743 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.3620 | 0.0423 | -0.1073 | -0.1514 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.1842 | 0.0439 | 0.0546 | 0.0770 | 0.0073 |
| 65.258 | 53.037 | Máx. | -0.2204 | 0.0862 | -0.0130 | -0.0743 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.4487 | 0.0423 | -0.0265 | -0.1514 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.2284 | 0.0439 | 0.0135 | 0.0770 | 0.0068 |
| 65.258 | 55.944 | Máx. | 0.4418 | -0.0831 | -0.0128 | -0.1176 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.2170 | -0.1692 | -0.0260 | -0.2395 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.2249 | 0.0861 | 0.0132 | 0.1219 | 0.0002 |
| 65.258 | 55.985 | Máx. | 0.4058 | -0.0831 | -0.0507 | -0.1176 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.1993 | -0.1692 | -0.1032 | -0.2395 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.2065 | 0.0861 | 0.0525 | 0.1219 | 0.0022 |
| 65.258 | 56.235 | Máx. | 0.3137 | -0.0529 | -0.0961 | -0.1284 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.1540 | -0.1076 | -0.1957 | -0.2616 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.1596 | 0.0548 | 0.0996 | 0.1331 | 0.0020 |
| 65.258 | 56.485 | Máx. | 0.2130 | -0.0500 | -0.1243 | -0.1344 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.1046 | -0.1018 | -0.2532 | -0.2737 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.1084 | 0.0518 | 0.1288 | 0.1393 | 0.0012 |
| 65.258 | 56.735 | Máx. | 0.1329 | -0.0509 | -0.1427 | -0.1374 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.0652 | -0.1037 | -0.2906 | -0.2799 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0676 | 0.0528 | 0.1479 | 0.1424 | 0.0047 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 56.985 | Máx. | 0.0663 | -0.0516 | -0.1540 | -0.1383 | -0.0078 |
| | | Mín. | 0.0326 | -0.1051 | -0.3136 | -0.2817 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0535 | 0.1596 | 0.1434 | 0.0081 |
| 65.258 | 57.235 | Máx. | 0.0037 | -0.0514 | -0.1593 | -0.1370 | -0.0104 |
| | | Mín. | 0.0018 | -0.1046 | -0.3244 | -0.2790 | -0.0212 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0532 | 0.1651 | 0.1420 | 0.0108 |
| 65.258 | 57.485 | Máx. | -0.0295 | -0.0532 | -0.1581 | -0.1339 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.0600 | -0.1083 | -0.3219 | -0.2726 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0551 | 0.1638 | 0.1387 | 0.0120 |
| 65.258 | 57.735 | Máx. | -0.0617 | -0.0558 | -0.1492 | -0.1306 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.1256 | -0.1136 | -0.3038 | -0.2660 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0639 | 0.0578 | 0.1546 | 0.1354 | 0.0120 |
| 65.258 | 57.985 | Máx. | -0.0948 | -0.0592 | -0.1321 | -0.1275 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.1931 | -0.1206 | -0.2689 | -0.2597 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0983 | 0.0614 | 0.1369 | 0.1321 | 0.0117 |
| 65.258 | 58.235 | Máx. | -0.1285 | -0.0637 | -0.1070 | -0.1241 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.2616 | -0.1297 | -0.2178 | -0.2528 | -0.0228 |
| | | Dif. | 0.1331 | 0.0660 | 0.1108 | 0.1286 | 0.0116 |
| 65.258 | 58.485 | Máx. | -0.1807 | -0.0710 | -0.0757 | -0.1200 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.3679 | -0.1446 | -0.1542 | -0.2443 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.1873 | 0.0736 | 0.0785 | 0.1243 | 0.0121 |
| 65.258 | 58.680 | Máx. | -0.2160 | -0.0710 | -0.0101 | -0.1200 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.4399 | -0.1446 | -0.0205 | -0.2443 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.2239 | 0.0736 | 0.0104 | 0.1243 | 0.0145 |
| 65.508 | 24.651 | Máx. | 0.4823 | -0.0111 | -0.0136 | -0.1316 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.2368 | -0.0226 | -0.0277 | -0.2679 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.2455 | 0.0115 | 0.0141 | 0.1363 | 0.0016 |
| 65.508 | 24.735 | Máx. | 0.3973 | -0.0111 | -0.0628 | -0.1316 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.1951 | -0.0226 | -0.1278 | -0.2679 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.2022 | 0.0115 | 0.0650 | 0.1363 | 0.0019 |
| 65.508 | 24.985 | Máx. | 0.2625 | -0.0075 | -0.1001 | -0.1332 | 0.0042 |
| | | Mín. | 0.1289 | -0.0153 | -0.2038 | -0.2713 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.1336 | 0.0078 | 0.1037 | 0.1381 | 0.0021 |
| 65.508 | 25.235 | Máx. | 0.1742 | -0.0047 | -0.1250 | -0.1346 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0856 | -0.0096 | -0.2545 | -0.2740 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0887 | 0.0049 | 0.1295 | 0.1395 | 0.0022 |
| 65.508 | 25.485 | Máx. | 0.1072 | -0.0027 | -0.1408 | -0.1355 | 0.0041 |
| | | Mín. | 0.0526 | -0.0054 | -0.2868 | -0.2759 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0546 | 0.0028 | 0.1459 | 0.1404 | 0.0021 |
| 65.508 | 25.735 | Máx. | 0.0586 | -0.0011 | -0.1500 | -0.1359 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.0288 | -0.0022 | -0.3055 | -0.2768 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0011 | 0.1555 | 0.1409 | 0.0019 |
| 65.508 | 25.985 | Máx. | 0.0253 | 0.0006 | -0.1546 | -0.1360 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0124 | 0.0003 | -0.3149 | -0.2769 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0003 | 0.1603 | 0.1409 | 0.0018 |
| 65.508 | 26.235 | Máx. | 0.0039 | 0.0032 | -0.1563 | -0.1356 | 0.0035 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0016 | -0.3183 | -0.2762 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0016 | 0.1620 | 0.1406 | 0.0018 |
| 65.508 | 26.485 | Máx. | -0.0044 | 0.0056 | -0.1562 | -0.1351 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.0089 | 0.0027 | -0.3181 | -0.2750 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0028 | 0.1619 | 0.1400 | 0.0019 |
| 65.508 | 26.735 | Máx. | -0.0081 | 0.0079 | -0.1551 | -0.1343 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.0166 | 0.0039 | -0.3159 | -0.2735 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.0040 | 0.1608 | 0.1392 | 0.0020 |
| 65.508 | 26.985 | Máx. | -0.0110 | 0.0101 | -0.1535 | -0.1333 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.0224 | 0.0049 | -0.3126 | -0.2715 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0051 | 0.1591 | 0.1382 | 0.0023 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 27.235 | Máx. | -0.0146 | 0.0121 | -0.1514 | -0.1321 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0297 | 0.0059 | -0.3083 | -0.2691 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0061 | 0.1569 | 0.1369 | 0.0025 |
| 65.508 | 27.485 | Máx. | -0.0205 | 0.0138 | -0.1484 | -0.1307 | 0.0054 |
| | | Mín. | -0.0417 | 0.0068 | -0.3023 | -0.2661 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0070 | 0.1538 | 0.1354 | 0.0028 |
| 65.508 | 27.735 | Máx. | -0.0303 | 0.0152 | -0.1439 | -0.1288 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.0618 | 0.0075 | -0.2931 | -0.2623 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0077 | 0.1492 | 0.1335 | 0.0030 |
| 65.508 | 27.985 | Máx. | -0.0458 | 0.0159 | -0.1368 | -0.1265 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.0933 | 0.0078 | -0.2785 | -0.2576 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0475 | 0.0081 | 0.1417 | 0.1311 | 0.0033 |
| 65.508 | 28.235 | Máx. | -0.0685 | 0.0154 | -0.1254 | -0.1236 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1394 | 0.0076 | -0.2553 | -0.2517 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0709 | 0.0079 | 0.1299 | 0.1281 | 0.0036 |
| 65.508 | 28.485 | Máx. | -0.0998 | 0.0129 | -0.1078 | -0.1201 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.2031 | 0.0063 | -0.2196 | -0.2446 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.1034 | 0.0066 | 0.1118 | 0.1245 | 0.0039 |
| 65.508 | 28.735 | Máx. | -0.1410 | 0.0073 | -0.0817 | -0.1161 | 0.0085 |
| | | Mín. | -0.2870 | 0.0036 | -0.1664 | -0.2365 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.1461 | 0.0037 | 0.0847 | 0.1203 | 0.0043 |
| 65.508 | 28.985 | Máx. | -0.2013 | -0.0016 | -0.0431 | -0.1119 | 0.0090 |
| | | Mín. | -0.4099 | -0.0032 | -0.0878 | -0.2278 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.2086 | 0.0016 | 0.0447 | 0.1159 | 0.0046 |
| 65.508 | 28.987 | Máx. | -0.2384 | -0.0016 | -0.0136 | -0.1119 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.4855 | -0.0032 | -0.0277 | -0.2278 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.2471 | 0.0016 | 0.0141 | 0.1159 | 0.0044 |
| 65.508 | 31.187 | Máx. | 0.4452 | 0.1017 | -0.0128 | -0.0562 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.2186 | 0.0499 | -0.0261 | -0.1145 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.2266 | 0.0518 | 0.0133 | 0.0583 | 0.0093 |
| 65.508 | 31.235 | Máx. | 0.3585 | 0.1017 | -0.0511 | -0.0562 | -0.0096 |
| | | Mín. | 0.1760 | 0.0499 | -0.1041 | -0.1145 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.1824 | 0.0518 | 0.0530 | 0.0583 | 0.0099 |
| 65.508 | 31.485 | Máx. | 0.2191 | 0.1090 | -0.0847 | -0.0568 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.1076 | 0.0535 | -0.1724 | -0.1156 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.1115 | 0.0555 | 0.0877 | 0.0588 | 0.0097 |
| 65.508 | 31.735 | Máx. | 0.1249 | 0.1117 | -0.1045 | -0.0573 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0614 | 0.0548 | -0.2128 | -0.1167 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0636 | 0.0568 | 0.1083 | 0.0594 | 0.0090 |
| 65.508 | 31.985 | Máx. | 0.0519 | 0.1127 | -0.1142 | -0.0578 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.0255 | 0.0554 | -0.2325 | -0.1178 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0574 | 0.1183 | 0.0599 | 0.0081 |
| 65.508 | 32.235 | Máx. | -0.0012 | 0.1130 | -0.1162 | -0.0583 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.0024 | 0.0555 | -0.2366 | -0.1188 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0575 | 0.1204 | 0.0604 | 0.0072 |
| 65.508 | 32.485 | Máx. | -0.0198 | 0.1127 | -0.1127 | -0.0587 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.0404 | 0.0554 | -0.2294 | -0.1196 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0574 | 0.1168 | 0.0609 | 0.0062 |
| 65.508 | 32.735 | Máx. | -0.0316 | 0.1122 | -0.1055 | -0.0591 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0644 | 0.0551 | -0.2148 | -0.1203 | -0.0105 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0571 | 0.1093 | 0.0612 | 0.0053 |
| 65.508 | 32.985 | Máx. | -0.0377 | 0.1115 | -0.0962 | -0.0593 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0768 | 0.0548 | -0.1959 | -0.1208 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0567 | 0.0997 | 0.0615 | 0.0045 |
| 65.508 | 33.235 | Máx. | -0.0391 | 0.1107 | -0.0861 | -0.0596 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0796 | 0.0544 | -0.1753 | -0.1213 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0564 | 0.0892 | 0.0617 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 33.485 | Máx. | -0.0367 | 0.1100 | -0.0763 | -0.0597 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0747 | 0.0540 | -0.1553 | -0.1216 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0560 | 0.0790 | 0.0619 | 0.0029 |
| 65.508 | 33.735 | Máx. | -0.0313 | 0.1094 | -0.0675 | -0.0598 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.0638 | 0.0537 | -0.1374 | -0.1219 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0557 | 0.0699 | 0.0620 | 0.0023 |
| 65.508 | 33.985 | Máx. | -0.0238 | 0.1089 | -0.0603 | -0.0600 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0485 | 0.0535 | -0.1228 | -0.1221 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0554 | 0.0625 | 0.0621 | 0.0016 |
| 65.508 | 34.235 | Máx. | -0.0148 | 0.1086 | -0.0553 | -0.0601 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0301 | 0.0533 | -0.1126 | -0.1224 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.0553 | 0.0573 | 0.0623 | 0.0011 |
| 65.508 | 34.485 | Máx. | -0.0047 | 0.1085 | -0.0527 | -0.0602 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0097 | 0.0533 | -0.1073 | -0.1226 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0552 | 0.0546 | 0.0624 | 0.0005 |
| 65.508 | 34.735 | Máx. | 0.0116 | 0.1087 | -0.0527 | -0.0604 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0057 | 0.0534 | -0.1073 | -0.1230 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0553 | 0.0546 | 0.0626 | 0.0001 |
| 65.508 | 34.985 | Máx. | 0.0326 | 0.1092 | -0.0553 | -0.0606 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0160 | 0.0536 | -0.1125 | -0.1234 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.0556 | 0.0573 | 0.0628 | 0.0006 |
| 65.508 | 35.235 | Máx. | 0.0522 | 0.1099 | -0.0604 | -0.0608 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0256 | 0.0540 | -0.1229 | -0.1238 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0559 | 0.0626 | 0.0630 | 0.0012 |
| 65.508 | 35.485 | Máx. | 0.0693 | 0.1109 | -0.0678 | -0.0610 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.0340 | 0.0545 | -0.1380 | -0.1243 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0564 | 0.0702 | 0.0632 | 0.0019 |
| 65.508 | 35.735 | Máx. | 0.0825 | 0.1121 | -0.0771 | -0.0612 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.0405 | 0.0550 | -0.1570 | -0.1247 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0420 | 0.0570 | 0.0799 | 0.0635 | 0.0026 |
| 65.508 | 35.985 | Máx. | 0.0903 | 0.1134 | -0.0877 | -0.0615 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.0444 | 0.0557 | -0.1787 | -0.1252 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0460 | 0.0577 | 0.0909 | 0.0637 | 0.0035 |
| 65.508 | 36.235 | Máx. | 0.0910 | 0.1149 | -0.0990 | -0.0616 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0447 | 0.0564 | -0.2017 | -0.1255 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0463 | 0.0585 | 0.1026 | 0.0639 | 0.0044 |
| 65.508 | 36.485 | Máx. | 0.0827 | 0.1163 | -0.1100 | -0.0618 | 0.0105 |
| | | Mín. | 0.0406 | 0.0571 | -0.2239 | -0.1258 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0421 | 0.0592 | 0.1140 | 0.0640 | 0.0053 |
| 65.508 | 36.735 | Máx. | 0.0631 | 0.1177 | -0.1193 | -0.0618 | 0.0126 |
| | | Mín. | 0.0310 | 0.0578 | -0.2430 | -0.1259 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0599 | 0.1237 | 0.0641 | 0.0064 |
| 65.508 | 36.985 | Máx. | 0.0298 | 0.1189 | -0.1256 | -0.0618 | 0.0148 |
| | | Mín. | 0.0146 | 0.0584 | -0.2557 | -0.1259 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0605 | 0.1301 | 0.0641 | 0.0075 |
| 65.508 | 37.235 | Máx. | -0.0097 | 0.1197 | -0.1269 | -0.0618 | 0.0170 |
| | | Mín. | -0.0198 | 0.0588 | -0.2584 | -0.1258 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0609 | 0.1315 | 0.0640 | 0.0087 |
| 65.508 | 37.485 | Máx. | -0.0434 | 0.1197 | -0.1211 | -0.0617 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.0883 | 0.0588 | -0.2466 | -0.1256 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0449 | 0.0609 | 0.1255 | 0.0639 | 0.0098 |
| 65.508 | 37.735 | Máx. | -0.0876 | 0.1185 | -0.1057 | -0.0615 | 0.0210 |
| | | Mín. | -0.1784 | 0.0582 | -0.2152 | -0.1253 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0908 | 0.0603 | 0.1095 | 0.0638 | 0.0107 |
| 65.508 | 37.985 | Máx. | -0.1598 | 0.1137 | -0.0789 | -0.0614 | 0.0222 |
| | | Mín. | -0.3253 | 0.0558 | -0.1607 | -0.1250 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.1656 | 0.0579 | 0.0818 | 0.0636 | 0.0113 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 38.187 | Máx. | -0.2070 | 0.1137 | -0.0124 | -0.0614 | 0.0216 |
| | | Mín. | -0.4216 | 0.0558 | -0.0253 | -0.1250 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.2145 | 0.0579 | 0.0129 | 0.0636 | 0.0110 |
| 65.508 | 41.887 | Máx. | 0.4396 | 0.1066 | -0.0125 | -0.0585 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.2159 | 0.0523 | -0.0254 | -0.1191 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.2237 | 0.0543 | 0.0129 | 0.0606 | 0.0088 |
| 65.508 | 41.985 | Máx. | 0.3504 | 0.1066 | -0.0607 | -0.0585 | -0.0090 |
| | | Mín. | 0.1721 | 0.0523 | -0.1237 | -0.1191 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.1783 | 0.0543 | 0.0629 | 0.0606 | 0.0093 |
| 65.508 | 42.235 | Máx. | 0.2093 | 0.1127 | -0.0927 | -0.0588 | -0.0086 |
| | | Mín. | 0.1028 | 0.0553 | -0.1887 | -0.1198 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.1065 | 0.0574 | 0.0960 | 0.0610 | 0.0089 |
| 65.508 | 42.485 | Máx. | 0.1161 | 0.1149 | -0.1116 | -0.0591 | -0.0078 |
| | | Mín. | 0.0570 | 0.0564 | -0.2272 | -0.1204 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.0585 | 0.1157 | 0.0613 | 0.0081 |
| 65.508 | 42.735 | Máx. | 0.0434 | 0.1155 | -0.1205 | -0.0594 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.0213 | 0.0567 | -0.2453 | -0.1210 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0588 | 0.1248 | 0.0616 | 0.0071 |
| 65.508 | 42.985 | Máx. | -0.0056 | 0.1154 | -0.1216 | -0.0596 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.0115 | 0.0567 | -0.2477 | -0.1214 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0587 | 0.1260 | 0.0618 | 0.0061 |
| 65.508 | 43.235 | Máx. | -0.0251 | 0.1148 | -0.1172 | -0.0597 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0510 | 0.0564 | -0.2386 | -0.1216 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0584 | 0.1214 | 0.0619 | 0.0050 |
| 65.508 | 43.485 | Máx. | -0.0382 | 0.1139 | -0.1088 | -0.0598 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0777 | 0.0559 | -0.2216 | -0.1217 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0580 | 0.1128 | 0.0619 | 0.0040 |
| 65.508 | 43.735 | Máx. | -0.0461 | 0.1127 | -0.0980 | -0.0597 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0940 | 0.0554 | -0.1995 | -0.1216 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0478 | 0.0574 | 0.1015 | 0.0619 | 0.0031 |
| 65.508 | 43.985 | Máx. | -0.0501 | 0.1115 | -0.0858 | -0.0595 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1019 | 0.0547 | -0.1747 | -0.1213 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0519 | 0.0567 | 0.0889 | 0.0617 | 0.0022 |
| 65.508 | 44.235 | Máx. | -0.0509 | 0.1101 | -0.0731 | -0.0593 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.1036 | 0.0541 | -0.1490 | -0.1208 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0560 | 0.0758 | 0.0615 | 0.0015 |
| 65.508 | 44.485 | Máx. | -0.0494 | 0.1088 | -0.0607 | -0.0590 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1005 | 0.0534 | -0.1236 | -0.1202 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0512 | 0.0554 | 0.0629 | 0.0612 | 0.0009 |
| 65.508 | 44.735 | Máx. | -0.0463 | 0.1075 | -0.0489 | -0.0587 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0943 | 0.0528 | -0.0995 | -0.1196 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.0547 | 0.0507 | 0.0609 | 0.0003 |
| 65.508 | 44.985 | Máx. | -0.0422 | 0.1063 | -0.0380 | -0.0584 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0859 | 0.0522 | -0.0774 | -0.1189 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0437 | 0.0541 | 0.0394 | 0.0605 | 0.0001 |
| 65.508 | 45.235 | Máx. | -0.0375 | 0.1052 | -0.0283 | -0.0581 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0764 | 0.0516 | -0.0576 | -0.1182 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0535 | 0.0293 | 0.0602 | 0.0004 |
| 65.508 | 45.485 | Máx. | -0.0326 | 0.1041 | -0.0198 | -0.0577 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0664 | 0.0511 | -0.0403 | -0.1176 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0530 | 0.0205 | 0.0598 | 0.0007 |
| 65.508 | 45.735 | Máx. | -0.0277 | 0.1032 | -0.0125 | -0.0574 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0564 | 0.0507 | -0.0254 | -0.1169 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0525 | 0.0129 | 0.0595 | 0.0009 |
| 65.508 | 45.985 | Máx. | -0.0229 | 0.1023 | -0.0064 | -0.0572 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0467 | 0.0503 | -0.0130 | -0.1164 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0521 | 0.0066 | 0.0592 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 46.235 | Máx. | -0.0184 | 0.1016 | -0.0014 | -0.0569 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0375 | 0.0499 | -0.0029 | -0.1159 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0517 | 0.0015 | 0.0590 | 0.0011 |
| 65.508 | 46.485 | Máx. | -0.0142 | 0.1009 | 0.0050 | -0.0567 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0290 | 0.0495 | 0.0025 | -0.1155 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0513 | 0.0025 | 0.0588 | 0.0012 |
| 65.508 | 46.735 | Máx. | -0.0103 | 0.1002 | 0.0110 | -0.0566 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0210 | 0.0492 | 0.0054 | -0.1152 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0510 | 0.0056 | 0.0586 | 0.0012 |
| 65.508 | 46.985 | Máx. | -0.0066 | 0.0997 | 0.0151 | -0.0564 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0135 | 0.0489 | 0.0074 | -0.1149 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0507 | 0.0077 | 0.0585 | 0.0012 |
| 65.508 | 47.235 | Máx. | -0.0031 | 0.0991 | 0.0174 | -0.0564 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0064 | 0.0487 | 0.0086 | -0.1148 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0504 | 0.0089 | 0.0584 | 0.0011 |
| 65.508 | 47.485 | Máx. | 0.0006 | 0.0986 | 0.0181 | -0.0564 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0484 | 0.0089 | -0.1148 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0502 | 0.0092 | 0.0584 | 0.0011 |
| 65.508 | 47.735 | Máx. | 0.0076 | 0.0982 | 0.0172 | -0.0564 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0037 | 0.0482 | 0.0084 | -0.1148 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0500 | 0.0087 | 0.0584 | 0.0010 |
| 65.508 | 47.985 | Máx. | 0.0147 | 0.0977 | 0.0145 | -0.0565 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0072 | 0.0480 | 0.0071 | -0.1150 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0497 | 0.0074 | 0.0585 | 0.0010 |
| 65.508 | 48.235 | Máx. | 0.0223 | 0.0973 | 0.0102 | -0.0566 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.0478 | 0.0050 | -0.1153 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0495 | 0.0052 | 0.0587 | 0.0009 |
| 65.508 | 48.485 | Máx. | 0.0303 | 0.0969 | 0.0040 | -0.0568 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0149 | 0.0476 | 0.0019 | -0.1156 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0493 | 0.0020 | 0.0588 | 0.0009 |
| 65.508 | 48.735 | Máx. | 0.0390 | 0.0966 | -0.0021 | -0.0570 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0191 | 0.0474 | -0.0043 | -0.1161 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.0492 | 0.0022 | 0.0591 | 0.0009 |
| 65.508 | 48.985 | Máx. | 0.0482 | 0.0963 | -0.0072 | -0.0573 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0237 | 0.0473 | -0.0146 | -0.1167 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0490 | 0.0075 | 0.0594 | 0.0009 |
| 65.508 | 49.235 | Máx. | 0.0579 | 0.0960 | -0.0134 | -0.0576 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0284 | 0.0471 | -0.0273 | -0.1174 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0489 | 0.0139 | 0.0597 | 0.0009 |
| 65.508 | 49.485 | Máx. | 0.0679 | 0.0957 | -0.0208 | -0.0580 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0334 | 0.0470 | -0.0424 | -0.1182 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0487 | 0.0216 | 0.0601 | 0.0010 |
| 65.508 | 49.735 | Máx. | 0.0779 | 0.0955 | -0.0295 | -0.0584 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.0383 | 0.0469 | -0.0600 | -0.1190 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0486 | 0.0305 | 0.0606 | 0.0011 |
| 65.508 | 49.985 | Máx. | 0.0873 | 0.0954 | -0.0393 | -0.0589 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0429 | 0.0468 | -0.0800 | -0.1199 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0485 | 0.0407 | 0.0610 | 0.0013 |
| 65.508 | 50.235 | Máx. | 0.0954 | 0.0952 | -0.0502 | -0.0594 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0468 | 0.0468 | -0.1021 | -0.1209 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0485 | 0.0520 | 0.0615 | 0.0015 |
| 65.508 | 50.485 | Máx. | 0.1012 | 0.0951 | -0.0619 | -0.0599 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0467 | -0.1261 | -0.1219 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0484 | 0.0642 | 0.0620 | 0.0018 |
| 65.508 | 50.735 | Máx. | 0.1037 | 0.0949 | -0.0743 | -0.0604 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0509 | 0.0466 | -0.1513 | -0.1229 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0483 | 0.0770 | 0.0625 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 50.985 | Máx. | 0.1012 | 0.0947 | -0.0867 | -0.0608 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0465 | -0.1765 | -0.1239 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0482 | 0.0898 | 0.0630 | 0.0026 |
| 65.508 | 51.235 | Máx. | 0.0923 | 0.0944 | -0.0985 | -0.0613 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0453 | 0.0464 | -0.2006 | -0.1247 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0481 | 0.1021 | 0.0635 | 0.0032 |
| 65.508 | 51.485 | Máx. | 0.0749 | 0.0940 | -0.1088 | -0.0617 | 0.0073 |
| | | Mín. | 0.0368 | 0.0462 | -0.2215 | -0.1256 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0479 | 0.1127 | 0.0639 | 0.0037 |
| 65.508 | 51.735 | Máx. | 0.0468 | 0.0934 | -0.1164 | -0.0620 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0230 | 0.0459 | -0.2370 | -0.1263 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0475 | 0.1206 | 0.0643 | 0.0044 |
| 65.508 | 51.985 | Máx. | 0.0058 | 0.0925 | -0.1199 | -0.0624 | 0.0099 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0454 | -0.2441 | -0.1270 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0471 | 0.1242 | 0.0646 | 0.0051 |
| 65.508 | 52.235 | Máx. | -0.0249 | 0.0912 | -0.1175 | -0.0627 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.0507 | 0.0448 | -0.2393 | -0.1276 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0464 | 0.1218 | 0.0649 | 0.0057 |
| 65.508 | 52.485 | Máx. | -0.0614 | 0.0894 | -0.1072 | -0.0630 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.1250 | 0.0439 | -0.2183 | -0.1282 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0636 | 0.0455 | 0.1111 | 0.0653 | 0.0064 |
| 65.508 | 52.735 | Máx. | -0.1078 | 0.0863 | -0.0866 | -0.0633 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.2195 | 0.0424 | -0.1763 | -0.1289 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.1117 | 0.0439 | 0.0897 | 0.0656 | 0.0069 |
| 65.508 | 52.985 | Máx. | -0.1761 | 0.0798 | -0.0523 | -0.0636 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.3585 | 0.0392 | -0.1065 | -0.1296 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.1824 | 0.0406 | 0.0542 | 0.0659 | 0.0071 |
| 65.508 | 53.037 | Máx. | -0.2185 | 0.0798 | -0.0129 | -0.0636 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.4449 | 0.0392 | -0.0263 | -0.1296 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.2264 | 0.0406 | 0.0134 | 0.0659 | 0.0066 |
| 65.508 | 55.903 | Máx. | 0.4726 | -0.0396 | -0.0124 | -0.1332 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.2321 | -0.0806 | -0.0253 | -0.2712 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.2405 | 0.0410 | 0.0129 | 0.1380 | 0.0036 |
| 65.508 | 55.985 | Máx. | 0.4068 | -0.0396 | -0.0597 | -0.1332 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.1998 | -0.0806 | -0.1215 | -0.2712 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.2070 | 0.0410 | 0.0619 | 0.1380 | 0.0002 |
| 65.508 | 56.235 | Máx. | 0.2949 | -0.0370 | -0.0994 | -0.1374 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.1448 | -0.0753 | -0.2023 | -0.2798 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.1501 | 0.0383 | 0.1030 | 0.1424 | 0.0021 |
| 65.508 | 56.485 | Máx. | 0.2073 | -0.0305 | -0.1274 | -0.1412 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.1018 | -0.0621 | -0.2594 | -0.2875 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.1055 | 0.0316 | 0.1320 | 0.1463 | 0.0042 |
| 65.508 | 56.735 | Máx. | 0.1306 | -0.0270 | -0.1459 | -0.1438 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0641 | -0.0550 | -0.2970 | -0.2928 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0665 | 0.0280 | 0.1512 | 0.1490 | 0.0063 |
| 65.508 | 56.985 | Máx. | 0.0633 | -0.0253 | -0.1567 | -0.1448 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.0311 | -0.0515 | -0.3192 | -0.2949 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0262 | 0.1624 | 0.1501 | 0.0082 |
| 65.508 | 57.235 | Máx. | 0.0004 | -0.0247 | -0.1610 | -0.1444 | -0.0091 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0502 | -0.3278 | -0.2940 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0256 | 0.1668 | 0.1496 | 0.0095 |
| 65.508 | 57.485 | Máx. | -0.0305 | -0.0252 | -0.1585 | -0.1427 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.0621 | -0.0512 | -0.3227 | -0.2906 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0261 | 0.1642 | 0.1479 | 0.0099 |
| 65.508 | 57.735 | Máx. | -0.0623 | -0.0257 | -0.1488 | -0.1404 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.1268 | -0.0522 | -0.3030 | -0.2859 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0646 | 0.0266 | 0.1542 | 0.1455 | 0.0097 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 57.985 | Máx. | -0.0962 | -0.0256 | -0.1315 | -0.1377 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.1960 | -0.0521 | -0.2677 | -0.2803 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0997 | 0.0265 | 0.1362 | 0.1427 | 0.0091 |
| 65.508 | 58.235 | Máx. | -0.1331 | -0.0253 | -0.1060 | -0.1342 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.2711 | -0.0516 | -0.2159 | -0.2734 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.1379 | 0.0262 | 0.1099 | 0.1391 | 0.0083 |
| 65.508 | 58.485 | Máx. | -0.1909 | -0.0313 | -0.0727 | -0.1296 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.3887 | -0.0637 | -0.1479 | -0.2639 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.1978 | 0.0324 | 0.0753 | 0.1343 | 0.0074 |
| 65.508 | 58.639 | Máx. | -0.2294 | -0.0313 | -0.0116 | -0.1296 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.4672 | -0.0637 | -0.0235 | -0.2639 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.2378 | 0.0324 | 0.0120 | 0.1343 | 0.0100 |
| 65.758 | 24.651 | Máx. | 0.4753 | 0.0108 | -0.0135 | -0.1321 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.2334 | 0.0053 | -0.0275 | -0.2691 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.2419 | 0.0055 | 0.0140 | 0.1369 | 0.0007 |
| 65.758 | 24.735 | Máx. | 0.3909 | 0.0108 | -0.0623 | -0.1321 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.1920 | 0.0053 | -0.1270 | -0.2691 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.1990 | 0.0055 | 0.0646 | 0.1369 | 0.0010 |
| 65.758 | 24.985 | Máx. | 0.2576 | 0.0176 | -0.0998 | -0.1328 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.1265 | 0.0086 | -0.2032 | -0.2704 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.1311 | 0.0090 | 0.1034 | 0.1376 | 0.0013 |
| 65.758 | 25.235 | Máx. | 0.1706 | 0.0231 | -0.1248 | -0.1333 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0838 | 0.0114 | -0.2542 | -0.2715 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.0118 | 0.1294 | 0.1382 | 0.0015 |
| 65.758 | 25.485 | Máx. | 0.1043 | 0.0275 | -0.1407 | -0.1336 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.0512 | 0.0135 | -0.2866 | -0.2721 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0531 | 0.0140 | 0.1459 | 0.1385 | 0.0017 |
| 65.758 | 25.735 | Máx. | 0.0560 | 0.0311 | -0.1500 | -0.1336 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.0275 | 0.0153 | -0.3054 | -0.2721 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0158 | 0.1554 | 0.1385 | 0.0019 |
| 65.758 | 25.985 | Máx. | 0.0229 | 0.0341 | -0.1546 | -0.1333 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.0112 | 0.0167 | -0.3147 | -0.2715 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0174 | 0.1602 | 0.1382 | 0.0021 |
| 65.758 | 26.235 | Máx. | 0.0016 | 0.0369 | -0.1561 | -0.1327 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0181 | -0.3180 | -0.2703 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0188 | 0.1618 | 0.1376 | 0.0023 |
| 65.758 | 26.485 | Máx. | -0.0055 | 0.0395 | -0.1559 | -0.1319 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0111 | 0.0194 | -0.3176 | -0.2687 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0201 | 0.1616 | 0.1367 | 0.0025 |
| 65.758 | 26.735 | Máx. | -0.0092 | 0.0420 | -0.1548 | -0.1309 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.0187 | 0.0206 | -0.3152 | -0.2666 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0214 | 0.1604 | 0.1357 | 0.0028 |
| 65.758 | 26.985 | Máx. | -0.0120 | 0.0444 | -0.1531 | -0.1297 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.0244 | 0.0218 | -0.3118 | -0.2642 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0226 | 0.1587 | 0.1345 | 0.0032 |
| 65.758 | 27.235 | Máx. | -0.0154 | 0.0466 | -0.1509 | -0.1283 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.0314 | 0.0229 | -0.3074 | -0.2613 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0237 | 0.1564 | 0.1330 | 0.0037 |
| 65.758 | 27.485 | Máx. | -0.0212 | 0.0485 | -0.1479 | -0.1267 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.0431 | 0.0238 | -0.3013 | -0.2579 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.0247 | 0.1533 | 0.1313 | 0.0042 |
| 65.758 | 27.735 | Máx. | -0.0308 | 0.0499 | -0.1434 | -0.1247 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.0628 | 0.0245 | -0.2920 | -0.2539 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0254 | 0.1486 | 0.1292 | 0.0048 |
| 65.758 | 27.985 | Máx. | -0.0459 | 0.0505 | -0.1361 | -0.1223 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.0935 | 0.0248 | -0.2772 | -0.2491 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0476 | 0.0257 | 0.1411 | 0.1268 | 0.0054 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 28.235 | Máx. | -0.0680 | 0.0497 | -0.1247 | -0.1196 | 0.0120 |
| | | Mín. | -0.1385 | 0.0244 | -0.2539 | -0.2435 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0705 | 0.0253 | 0.1292 | 0.1239 | 0.0061 |
| 65.758 | 28.485 | Máx. | -0.0984 | 0.0470 | -0.1070 | -0.1165 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.2003 | 0.0231 | -0.2180 | -0.2372 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.1019 | 0.0239 | 0.1109 | 0.1207 | 0.0068 |
| 65.758 | 28.735 | Máx. | -0.1382 | 0.0412 | -0.0810 | -0.1131 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.2815 | 0.0202 | -0.1649 | -0.2302 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.1432 | 0.0210 | 0.0839 | 0.1172 | 0.0075 |
| 65.758 | 28.985 | Máx. | -0.1974 | 0.0297 | -0.0427 | -0.1095 | 0.0153 |
| | | Mín. | -0.4019 | 0.0146 | -0.0870 | -0.2230 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.2046 | 0.0151 | 0.0443 | 0.1135 | 0.0078 |
| 65.758 | 28.987 | Máx. | -0.2341 | 0.0297 | -0.0134 | -0.1095 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.4767 | 0.0146 | -0.0274 | -0.2230 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.2426 | 0.0151 | 0.0139 | 0.1135 | 0.0073 |
| 65.758 | 31.187 | Máx. | 0.4419 | 0.0971 | -0.0127 | -0.0434 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.2170 | 0.0477 | -0.0258 | -0.0883 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.2249 | 0.0494 | 0.0131 | 0.0449 | 0.0097 |
| 65.758 | 31.235 | Máx. | 0.3556 | 0.0971 | -0.0507 | -0.0434 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.1746 | 0.0477 | -0.1032 | -0.0883 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.1810 | 0.0494 | 0.0525 | 0.0449 | 0.0104 |
| 65.758 | 31.485 | Máx. | 0.2171 | 0.1040 | -0.0839 | -0.0440 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.1066 | 0.0511 | -0.1708 | -0.0896 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.1105 | 0.0529 | 0.0869 | 0.0456 | 0.0102 |
| 65.758 | 31.735 | Máx. | 0.1238 | 0.1061 | -0.1035 | -0.0446 | -0.0092 |
| | | Mín. | 0.0608 | 0.0521 | -0.2107 | -0.0908 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.0630 | 0.0540 | 0.1072 | 0.0462 | 0.0095 |
| 65.758 | 31.985 | Máx. | 0.0515 | 0.1067 | -0.1130 | -0.0452 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0253 | 0.0524 | -0.2302 | -0.0920 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0543 | 0.1171 | 0.0468 | 0.0086 |
| 65.758 | 32.235 | Máx. | -0.0011 | 0.1066 | -0.1150 | -0.0457 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.0023 | 0.0523 | -0.2342 | -0.0930 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0542 | 0.1192 | 0.0474 | 0.0076 |
| 65.758 | 32.485 | Máx. | -0.0196 | 0.1060 | -0.1115 | -0.0461 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.0399 | 0.0521 | -0.2270 | -0.0940 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.0539 | 0.1155 | 0.0478 | 0.0066 |
| 65.758 | 32.735 | Máx. | -0.0312 | 0.1052 | -0.1044 | -0.0465 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0636 | 0.0517 | -0.2125 | -0.0947 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0535 | 0.1082 | 0.0482 | 0.0056 |
| 65.758 | 32.985 | Máx. | -0.0372 | 0.1043 | -0.0952 | -0.0468 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0758 | 0.0512 | -0.1938 | -0.0954 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0531 | 0.0986 | 0.0485 | 0.0047 |
| 65.758 | 33.235 | Máx. | -0.0386 | 0.1033 | -0.0852 | -0.0471 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0786 | 0.0507 | -0.1734 | -0.0959 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0526 | 0.0883 | 0.0488 | 0.0038 |
| 65.758 | 33.485 | Máx. | -0.0362 | 0.1024 | -0.0754 | -0.0473 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0738 | 0.0503 | -0.1535 | -0.0963 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0521 | 0.0781 | 0.0490 | 0.0031 |
| 65.758 | 33.735 | Máx. | -0.0310 | 0.1017 | -0.0667 | -0.0474 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0631 | 0.0499 | -0.1358 | -0.0966 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0518 | 0.0691 | 0.0491 | 0.0024 |
| 65.758 | 33.985 | Máx. | -0.0236 | 0.1011 | -0.0596 | -0.0476 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0480 | 0.0497 | -0.1214 | -0.0968 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0515 | 0.0618 | 0.0493 | 0.0018 |
| 65.758 | 34.235 | Máx. | -0.0146 | 0.1008 | -0.0546 | -0.0477 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0298 | 0.0495 | -0.1112 | -0.0971 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0513 | 0.0566 | 0.0494 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 34.485 | Máx. | -0.0048 | 0.1007 | -0.0520 | -0.0478 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0097 | 0.0494 | -0.1060 | -0.0974 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0512 | 0.0539 | 0.0496 | 0.0006 |
| 65.758 | 34.735 | Máx. | 0.0112 | 0.1009 | -0.0520 | -0.0480 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.0055 | 0.0495 | -0.1059 | -0.0977 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0513 | 0.0539 | 0.0497 | 0.0001 |
| 65.758 | 34.985 | Máx. | 0.0319 | 0.1014 | -0.0546 | -0.0481 | 0.0009 |
| | | Mín. | 0.0157 | 0.0498 | -0.1111 | -0.0980 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.0516 | 0.0565 | 0.0499 | 0.0005 |
| 65.758 | 35.235 | Máx. | 0.0513 | 0.1021 | -0.0596 | -0.0483 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0252 | 0.0502 | -0.1214 | -0.0983 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0520 | 0.0618 | 0.0500 | 0.0011 |
| 65.758 | 35.485 | Máx. | 0.0681 | 0.1031 | -0.0669 | -0.0485 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.0335 | 0.0507 | -0.1363 | -0.0987 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0525 | 0.0694 | 0.0502 | 0.0017 |
| 65.758 | 35.735 | Máx. | 0.0811 | 0.1044 | -0.0761 | -0.0486 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0398 | 0.0513 | -0.1550 | -0.0990 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0531 | 0.0789 | 0.0504 | 0.0025 |
| 65.758 | 35.985 | Máx. | 0.0888 | 0.1059 | -0.0867 | -0.0487 | 0.0065 |
| | | Mín. | 0.0436 | 0.0520 | -0.1766 | -0.0993 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0539 | 0.0899 | 0.0505 | 0.0033 |
| 65.758 | 36.235 | Máx. | 0.0895 | 0.1075 | -0.0979 | -0.0488 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0439 | 0.0528 | -0.1993 | -0.0994 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0455 | 0.0547 | 0.1014 | 0.0506 | 0.0043 |
| 65.758 | 36.485 | Máx. | 0.0812 | 0.1091 | -0.1087 | -0.0489 | 0.0104 |
| | | Mín. | 0.0399 | 0.0536 | -0.2214 | -0.0995 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0555 | 0.1127 | 0.0506 | 0.0053 |
| 65.758 | 36.735 | Máx. | 0.0617 | 0.1107 | -0.1180 | -0.0488 | 0.0126 |
| | | Mín. | 0.0303 | 0.0544 | -0.2402 | -0.0994 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0563 | 0.1223 | 0.0506 | 0.0064 |
| 65.758 | 36.985 | Máx. | 0.0288 | 0.1121 | -0.1242 | -0.0487 | 0.0149 |
| | | Mín. | 0.0141 | 0.0551 | -0.2528 | -0.0992 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0146 | 0.0571 | 0.1287 | 0.0505 | 0.0076 |
| 65.758 | 37.235 | Máx. | -0.0100 | 0.1132 | -0.1255 | -0.0485 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.0203 | 0.0556 | -0.2555 | -0.0988 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0576 | 0.1301 | 0.0503 | 0.0088 |
| 65.758 | 37.485 | Máx. | -0.0432 | 0.1137 | -0.1198 | -0.0482 | 0.0195 |
| | | Mín. | -0.0881 | 0.0558 | -0.2439 | -0.0982 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.0448 | 0.0578 | 0.1241 | 0.0500 | 0.0099 |
| 65.758 | 37.735 | Máx. | -0.0870 | 0.1128 | -0.1046 | -0.0479 | 0.0214 |
| | | Mín. | -0.1772 | 0.0554 | -0.2130 | -0.0976 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0902 | 0.0574 | 0.1084 | 0.0497 | 0.0109 |
| 65.758 | 37.985 | Máx. | -0.1586 | 0.1085 | -0.0781 | -0.0476 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.3229 | 0.0533 | -0.1591 | -0.0970 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.1643 | 0.0552 | 0.0810 | 0.0494 | 0.0115 |
| 65.758 | 38.187 | Máx. | -0.2054 | 0.1085 | -0.0122 | -0.0476 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.4183 | 0.0533 | -0.0249 | -0.0970 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.2129 | 0.0552 | 0.0127 | 0.0494 | 0.0112 |
| 65.758 | 41.887 | Máx. | 0.4362 | 0.1019 | -0.0123 | -0.0453 | -0.0088 |
| | | Mín. | 0.2142 | 0.0500 | -0.0251 | -0.0923 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.2220 | 0.0518 | 0.0128 | 0.0470 | 0.0091 |
| 65.758 | 41.985 | Máx. | 0.3475 | 0.1019 | -0.0602 | -0.0453 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.1707 | 0.0500 | -0.1225 | -0.0923 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.1769 | 0.0518 | 0.0624 | 0.0470 | 0.0096 |
| 65.758 | 42.235 | Máx. | 0.2074 | 0.1074 | -0.0917 | -0.0458 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.1019 | 0.0528 | -0.1868 | -0.0932 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.1056 | 0.0547 | 0.0951 | 0.0474 | 0.0092 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 42.485 | Máx. | 0.1152 | 0.1090 | -0.1104 | -0.0462 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0566 | 0.0535 | -0.2249 | -0.0940 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0586 | 0.0555 | 0.1144 | 0.0478 | 0.0084 |
| 65.758 | 42.735 | Máx. | 0.0432 | 0.1092 | -0.1192 | -0.0465 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0212 | 0.0536 | -0.2426 | -0.0947 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0220 | 0.0556 | 0.1235 | 0.0482 | 0.0074 |
| 65.758 | 42.985 | Máx. | -0.0054 | 0.1087 | -0.1203 | -0.0468 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.0110 | 0.0534 | -0.2449 | -0.0953 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0553 | 0.1247 | 0.0485 | 0.0062 |
| 65.758 | 43.235 | Máx. | -0.0246 | 0.1077 | -0.1159 | -0.0470 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0501 | 0.0529 | -0.2359 | -0.0957 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0548 | 0.1201 | 0.0487 | 0.0051 |
| 65.758 | 43.485 | Máx. | -0.0375 | 0.1065 | -0.1076 | -0.0471 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0765 | 0.0523 | -0.2191 | -0.0959 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0542 | 0.1115 | 0.0488 | 0.0040 |
| 65.758 | 43.735 | Máx. | -0.0454 | 0.1050 | -0.0969 | -0.0471 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0925 | 0.0516 | -0.1972 | -0.0959 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0471 | 0.0534 | 0.1004 | 0.0488 | 0.0030 |
| 65.758 | 43.985 | Máx. | -0.0493 | 0.1035 | -0.0848 | -0.0470 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1004 | 0.0508 | -0.1727 | -0.0958 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0511 | 0.0527 | 0.0879 | 0.0487 | 0.0021 |
| 65.758 | 44.235 | Máx. | -0.0501 | 0.1019 | -0.0723 | -0.0469 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.1020 | 0.0500 | -0.1472 | -0.0955 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0519 | 0.0518 | 0.0749 | 0.0486 | 0.0013 |
| 65.758 | 44.485 | Máx. | -0.0486 | 0.1003 | -0.0600 | -0.0467 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0990 | 0.0493 | -0.1221 | -0.0950 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0504 | 0.0511 | 0.0622 | 0.0484 | 0.0007 |
| 65.758 | 44.735 | Máx. | -0.0456 | 0.0988 | -0.0483 | -0.0464 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0928 | 0.0485 | -0.0983 | -0.0945 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.0503 | 0.0500 | 0.0481 | 0.0001 |
| 65.758 | 44.985 | Máx. | -0.0415 | 0.0974 | -0.0376 | -0.0462 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0846 | 0.0478 | -0.0765 | -0.0940 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0430 | 0.0496 | 0.0389 | 0.0478 | 0.0003 |
| 65.758 | 45.235 | Máx. | -0.0369 | 0.0961 | -0.0279 | -0.0459 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0752 | 0.0472 | -0.0569 | -0.0934 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0489 | 0.0289 | 0.0476 | 0.0007 |
| 65.758 | 45.485 | Máx. | -0.0320 | 0.0949 | -0.0195 | -0.0456 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0652 | 0.0466 | -0.0397 | -0.0929 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0483 | 0.0202 | 0.0473 | 0.0009 |
| 65.758 | 45.735 | Máx. | -0.0272 | 0.0938 | -0.0123 | -0.0454 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0553 | 0.0460 | -0.0251 | -0.0924 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0477 | 0.0128 | 0.0470 | 0.0011 |
| 65.758 | 45.985 | Máx. | -0.0225 | 0.0927 | -0.0063 | -0.0452 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0458 | 0.0455 | -0.0128 | -0.0920 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0472 | 0.0065 | 0.0468 | 0.0012 |
| 65.758 | 46.235 | Máx. | -0.0180 | 0.0918 | -0.0014 | -0.0450 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0367 | 0.0451 | -0.0028 | -0.0916 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0187 | 0.0467 | 0.0014 | 0.0466 | 0.0013 |
| 65.758 | 46.485 | Máx. | -0.0139 | 0.0909 | 0.0050 | -0.0448 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0282 | 0.0447 | 0.0025 | -0.0913 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0463 | 0.0026 | 0.0465 | 0.0013 |
| 65.758 | 46.735 | Máx. | -0.0100 | 0.0901 | 0.0109 | -0.0447 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0203 | 0.0443 | 0.0054 | -0.0911 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0459 | 0.0055 | 0.0464 | 0.0013 |
| 65.758 | 46.985 | Máx. | -0.0063 | 0.0894 | 0.0149 | -0.0447 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0129 | 0.0439 | 0.0073 | -0.0910 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0455 | 0.0076 | 0.0463 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 47.235 | Máx. | -0.0029 | 0.0887 | 0.0173 | -0.0447 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0059 | 0.0435 | 0.0085 | -0.0910 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0451 | 0.0088 | 0.0463 | 0.0011 |
| 65.758 | 47.485 | Máx. | 0.0011 | 0.0880 | 0.0179 | -0.0447 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0432 | 0.0088 | -0.0911 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0448 | 0.0091 | 0.0463 | 0.0010 |
| 65.758 | 47.735 | Máx. | 0.0080 | 0.0874 | 0.0170 | -0.0448 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.0429 | 0.0083 | -0.0912 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0445 | 0.0086 | 0.0464 | 0.0009 |
| 65.758 | 47.985 | Máx. | 0.0151 | 0.0868 | 0.0144 | -0.0450 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0074 | 0.0426 | 0.0071 | -0.0915 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0442 | 0.0073 | 0.0466 | 0.0008 |
| 65.758 | 48.235 | Máx. | 0.0226 | 0.0862 | 0.0100 | -0.0452 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0111 | 0.0423 | 0.0049 | -0.0920 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0439 | 0.0051 | 0.0468 | 0.0008 |
| 65.758 | 48.485 | Máx. | 0.0306 | 0.0856 | 0.0038 | -0.0454 | 0.0013 |
| | | Mín. | 0.0150 | 0.0421 | 0.0019 | -0.0925 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0436 | 0.0020 | 0.0471 | 0.0007 |
| 65.758 | 48.735 | Máx. | 0.0392 | 0.0851 | -0.0021 | -0.0457 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0193 | 0.0418 | -0.0043 | -0.0931 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0433 | 0.0022 | 0.0474 | 0.0006 |
| 65.758 | 48.985 | Máx. | 0.0484 | 0.0846 | -0.0072 | -0.0461 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0238 | 0.0416 | -0.0146 | -0.0938 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0431 | 0.0075 | 0.0478 | 0.0006 |
| 65.758 | 49.235 | Máx. | 0.0581 | 0.0842 | -0.0134 | -0.0465 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0285 | 0.0413 | -0.0272 | -0.0947 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0428 | 0.0139 | 0.0482 | 0.0006 |
| 65.758 | 49.485 | Máx. | 0.0680 | 0.0838 | -0.0207 | -0.0470 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0334 | 0.0411 | -0.0422 | -0.0956 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0426 | 0.0215 | 0.0487 | 0.0006 |
| 65.758 | 49.735 | Máx. | 0.0779 | 0.0834 | -0.0293 | -0.0475 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.0383 | 0.0410 | -0.0597 | -0.0967 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0424 | 0.0304 | 0.0492 | 0.0007 |
| 65.758 | 49.985 | Máx. | 0.0873 | 0.0831 | -0.0390 | -0.0480 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0428 | 0.0408 | -0.0795 | -0.0978 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0423 | 0.0404 | 0.0498 | 0.0009 |
| 65.758 | 50.235 | Máx. | 0.0953 | 0.0828 | -0.0498 | -0.0486 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0468 | 0.0407 | -0.1015 | -0.0989 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0421 | 0.0517 | 0.0503 | 0.0011 |
| 65.758 | 50.485 | Máx. | 0.1011 | 0.0825 | -0.0615 | -0.0492 | 0.0027 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0405 | -0.1253 | -0.1001 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0420 | 0.0638 | 0.0510 | 0.0014 |
| 65.758 | 50.735 | Máx. | 0.1036 | 0.0823 | -0.0738 | -0.0498 | 0.0035 |
| | | Mín. | 0.0509 | 0.0404 | -0.1502 | -0.1013 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0419 | 0.0765 | 0.0516 | 0.0018 |
| 65.758 | 50.985 | Máx. | 0.1012 | 0.0820 | -0.0861 | -0.0503 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0403 | -0.1753 | -0.1025 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0417 | 0.0892 | 0.0522 | 0.0022 |
| 65.758 | 51.235 | Máx. | 0.0923 | 0.0816 | -0.0978 | -0.0509 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0453 | 0.0401 | -0.1992 | -0.1036 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0415 | 0.1014 | 0.0527 | 0.0028 |
| 65.758 | 51.485 | Máx. | 0.0751 | 0.0812 | -0.1080 | -0.0514 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0369 | 0.0399 | -0.2200 | -0.1046 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0413 | 0.1119 | 0.0533 | 0.0034 |
| 65.758 | 51.735 | Máx. | 0.0472 | 0.0807 | -0.1156 | -0.0519 | 0.0079 |
| | | Mín. | 0.0232 | 0.0396 | -0.2354 | -0.1056 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0411 | 0.1198 | 0.0538 | 0.0040 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 51.985 | Máx. | 0.0065 | 0.0799 | -0.1190 | -0.0523 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0032 | 0.0393 | -0.2424 | -0.1065 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0407 | 0.1234 | 0.0542 | 0.0047 |
| 65.758 | 52.235 | Máx. | -0.0243 | 0.0789 | -0.1167 | -0.0527 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.0495 | 0.0387 | -0.2376 | -0.1074 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0402 | 0.1209 | 0.0547 | 0.0054 |
| 65.758 | 52.485 | Máx. | -0.0606 | 0.0774 | -0.1064 | -0.0532 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.1233 | 0.0380 | -0.2167 | -0.1082 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0628 | 0.0394 | 0.1103 | 0.0551 | 0.0061 |
| 65.758 | 52.735 | Máx. | -0.1067 | 0.0749 | -0.0860 | -0.0536 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.2172 | 0.0368 | -0.1751 | -0.1091 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.1105 | 0.0381 | 0.0891 | 0.0555 | 0.0066 |
| 65.758 | 52.985 | Máx. | -0.1746 | 0.0693 | -0.0520 | -0.0540 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.3556 | 0.0340 | -0.1059 | -0.1100 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.1810 | 0.0353 | 0.0539 | 0.0560 | 0.0068 |
| 65.758 | 53.037 | Máx. | -0.2170 | 0.0693 | -0.0128 | -0.0540 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.4418 | 0.0340 | -0.0261 | -0.1100 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.2248 | 0.0353 | 0.0133 | 0.0560 | 0.0063 |
| 65.758 | 55.862 | Máx. | 0.4560 | -0.0202 | -0.0118 | -0.1414 | -0.0057 |
| | | Mín. | 0.2239 | -0.0412 | -0.0240 | -0.2880 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.2321 | 0.0210 | 0.0122 | 0.1466 | 0.0060 |
| 65.758 | 55.985 | Máx. | 0.3831 | -0.0202 | -0.0664 | -0.1414 | -0.0025 |
| | | Mín. | 0.1881 | -0.0412 | -0.1352 | -0.2880 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.1950 | 0.0210 | 0.0688 | 0.1466 | 0.0026 |
| 65.758 | 56.235 | Máx. | 0.2700 | -0.0227 | -0.1028 | -0.1433 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.1326 | -0.0462 | -0.2093 | -0.2918 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.1374 | 0.0235 | 0.1065 | 0.1485 | 0.0043 |
| 65.758 | 56.485 | Máx. | 0.1930 | -0.0164 | -0.1295 | -0.1450 | -0.0059 |
| | | Mín. | 0.0948 | -0.0335 | -0.2638 | -0.2954 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0982 | 0.0170 | 0.1342 | 0.1503 | 0.0061 |
| 65.758 | 56.735 | Máx. | 0.1228 | -0.0113 | -0.1476 | -0.1465 | -0.0072 |
| | | Mín. | 0.0603 | -0.0230 | -0.3005 | -0.2984 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0625 | 0.0117 | 0.1529 | 0.1519 | 0.0075 |
| 65.758 | 56.985 | Máx. | 0.0583 | -0.0081 | -0.1580 | -0.1473 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0286 | -0.0165 | -0.3217 | -0.3000 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0084 | 0.1637 | 0.1527 | 0.0084 |
| 65.758 | 57.235 | Máx. | -0.0015 | -0.0064 | -0.1615 | -0.1472 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0031 | -0.0131 | -0.3288 | -0.2998 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0066 | 0.1673 | 0.1526 | 0.0088 |
| 65.758 | 57.485 | Máx. | -0.0319 | -0.0056 | -0.1582 | -0.1462 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.0649 | -0.0114 | -0.3221 | -0.2977 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0058 | 0.1639 | 0.1515 | 0.0085 |
| 65.758 | 57.735 | Máx. | -0.0642 | -0.0048 | -0.1480 | -0.1443 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.1307 | -0.0098 | -0.3014 | -0.2938 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.0665 | 0.0050 | 0.1534 | 0.1495 | 0.0077 |
| 65.758 | 57.985 | Máx. | -0.1004 | -0.0031 | -0.1301 | -0.1413 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.2044 | -0.0063 | -0.2650 | -0.2878 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.1040 | 0.0032 | 0.1349 | 0.1465 | 0.0064 |
| 65.758 | 58.235 | Máx. | -0.1415 | -0.0004 | -0.1035 | -0.1373 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.2881 | -0.0008 | -0.2107 | -0.2796 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.1466 | 0.0004 | 0.1072 | 0.1423 | 0.0047 |
| 65.758 | 58.485 | Máx. | -0.2002 | -0.0052 | -0.0667 | -0.1324 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.4076 | -0.0107 | -0.1359 | -0.2696 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.2074 | 0.0054 | 0.0692 | 0.1372 | 0.0029 |
| 65.758 | 58.598 | Máx. | -0.2371 | -0.0052 | -0.0124 | -0.1324 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.4828 | -0.0107 | -0.0253 | -0.2696 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.2457 | 0.0054 | 0.0129 | 0.1372 | 0.0057 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 24.651 | Máx. | 0.4692 | 0.0323 | -0.0134 | -0.1294 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.2304 | 0.0159 | -0.0273 | -0.2635 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.2388 | 0.0165 | 0.0139 | 0.1341 | 0.0006 |
| 66.008 | 24.735 | Máx. | 0.3853 | 0.0323 | -0.0619 | -0.1294 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.1892 | 0.0159 | -0.1261 | -0.2635 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.1961 | 0.0165 | 0.0642 | 0.1341 | 0.0007 |
| 66.008 | 24.985 | Máx. | 0.2530 | 0.0382 | -0.0993 | -0.1293 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.1242 | 0.0188 | -0.2022 | -0.2633 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.1288 | 0.0194 | 0.1029 | 0.1340 | 0.0011 |
| 66.008 | 25.235 | Máx. | 0.1669 | 0.0431 | -0.1244 | -0.1291 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0820 | 0.0212 | -0.2533 | -0.2630 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0850 | 0.0219 | 0.1289 | 0.1338 | 0.0015 |
| 66.008 | 25.485 | Máx. | 0.1013 | 0.0472 | -0.1404 | -0.1289 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0232 | -0.2859 | -0.2624 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0240 | 0.1455 | 0.1335 | 0.0018 |
| 66.008 | 25.735 | Máx. | 0.0534 | 0.0508 | -0.1496 | -0.1284 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0262 | 0.0249 | -0.3047 | -0.2615 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0258 | 0.1551 | 0.1331 | 0.0022 |
| 66.008 | 25.985 | Máx. | 0.0204 | 0.0539 | -0.1542 | -0.1277 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0100 | 0.0265 | -0.3140 | -0.2601 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0274 | 0.1598 | 0.1324 | 0.0026 |
| 66.008 | 26.235 | Máx. | -0.0004 | 0.0568 | -0.1558 | -0.1268 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.0008 | 0.0279 | -0.3172 | -0.2583 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0289 | 0.1614 | 0.1315 | 0.0029 |
| 66.008 | 26.485 | Máx. | -0.0066 | 0.0595 | -0.1555 | -0.1258 | 0.0066 |
| | | Mín. | -0.0135 | 0.0292 | -0.3166 | -0.2561 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0303 | 0.1611 | 0.1303 | 0.0034 |
| 66.008 | 26.735 | Máx. | -0.0103 | 0.0622 | -0.1543 | -0.1245 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.0210 | 0.0305 | -0.3141 | -0.2535 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0317 | 0.1599 | 0.1290 | 0.0039 |
| 66.008 | 26.985 | Máx. | -0.0130 | 0.0648 | -0.1525 | -0.1231 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.0265 | 0.0318 | -0.3105 | -0.2506 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0330 | 0.1580 | 0.1275 | 0.0044 |
| 66.008 | 27.235 | Máx. | -0.0164 | 0.0672 | -0.1502 | -0.1214 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.0334 | 0.0330 | -0.3059 | -0.2473 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0342 | 0.1557 | 0.1258 | 0.0051 |
| 66.008 | 27.485 | Máx. | -0.0220 | 0.0693 | -0.1471 | -0.1196 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.0448 | 0.0340 | -0.2996 | -0.2435 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0228 | 0.0353 | 0.1525 | 0.1239 | 0.0058 |
| 66.008 | 27.735 | Máx. | -0.0314 | 0.0708 | -0.1425 | -0.1175 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.0639 | 0.0348 | -0.2901 | -0.2393 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0360 | 0.1477 | 0.1218 | 0.0066 |
| 66.008 | 27.985 | Máx. | -0.0461 | 0.0715 | -0.1351 | -0.1152 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.0938 | 0.0351 | -0.2752 | -0.2345 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0477 | 0.0364 | 0.1400 | 0.1194 | 0.0075 |
| 66.008 | 28.235 | Máx. | -0.0675 | 0.0709 | -0.1236 | -0.1126 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.1374 | 0.0348 | -0.2516 | -0.2292 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0699 | 0.0361 | 0.1281 | 0.1167 | 0.0084 |
| 66.008 | 28.485 | Máx. | -0.0970 | 0.0685 | -0.1059 | -0.1097 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.1974 | 0.0336 | -0.2157 | -0.2234 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.1005 | 0.0348 | 0.1098 | 0.1137 | 0.0094 |
| 66.008 | 28.735 | Máx. | -0.1356 | 0.0630 | -0.0800 | -0.1067 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.2762 | 0.0309 | -0.1629 | -0.2173 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.1406 | 0.0321 | 0.0829 | 0.1106 | 0.0102 |
| 66.008 | 28.985 | Máx. | -0.1938 | 0.0510 | -0.0422 | -0.1037 | 0.0206 |
| | | Mín. | -0.3946 | 0.0251 | -0.0860 | -0.2111 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.2008 | 0.0260 | 0.0437 | 0.1074 | 0.0105 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 28.987 | Máx. | -0.2301 | 0.0510 | -0.0133 | -0.1037 | 0.0191 |
| | | Mín. | -0.4685 | 0.0251 | -0.0270 | -0.2111 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.2384 | 0.0260 | 0.0138 | 0.1074 | 0.0097 |
| 66.008 | 31.187 | Máx. | 0.4391 | 0.0900 | -0.0126 | -0.0312 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.2156 | 0.0442 | -0.0256 | -0.0636 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.2234 | 0.0458 | 0.0130 | 0.0324 | 0.0103 |
| 66.008 | 31.235 | Máx. | 0.3531 | 0.0900 | -0.0503 | -0.0312 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.1734 | 0.0442 | -0.1024 | -0.0636 | -0.0216 |
| | | Dif. | 0.1797 | 0.0458 | 0.0521 | 0.0324 | 0.0110 |
| 66.008 | 31.485 | Máx. | 0.2154 | 0.0965 | -0.0830 | -0.0320 | -0.0104 |
| | | Mín. | 0.1058 | 0.0474 | -0.1691 | -0.0652 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.1096 | 0.0491 | 0.0861 | 0.0332 | 0.0107 |
| 66.008 | 31.735 | Máx. | 0.1230 | 0.0983 | -0.1024 | -0.0328 | -0.0097 |
| | | Mín. | 0.0604 | 0.0483 | -0.2085 | -0.0667 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0626 | 0.0500 | 0.1061 | 0.0340 | 0.0100 |
| 66.008 | 31.985 | Máx. | 0.0514 | 0.0985 | -0.1118 | -0.0335 | -0.0088 |
| | | Mín. | 0.0252 | 0.0483 | -0.2277 | -0.0681 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0501 | 0.1159 | 0.0347 | 0.0091 |
| 66.008 | 32.235 | Máx. | -0.0009 | 0.0979 | -0.1137 | -0.0341 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0481 | -0.2316 | -0.0694 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0498 | 0.1179 | 0.0353 | 0.0080 |
| 66.008 | 32.485 | Máx. | -0.0192 | 0.0971 | -0.1102 | -0.0346 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.0391 | 0.0477 | -0.2245 | -0.0705 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0494 | 0.1142 | 0.0359 | 0.0070 |
| 66.008 | 32.735 | Máx. | -0.0307 | 0.0960 | -0.1032 | -0.0351 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.0626 | 0.0471 | -0.2101 | -0.0714 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0489 | 0.1069 | 0.0363 | 0.0059 |
| 66.008 | 32.985 | Máx. | -0.0367 | 0.0949 | -0.0941 | -0.0354 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0747 | 0.0466 | -0.1915 | -0.0721 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0483 | 0.0975 | 0.0367 | 0.0049 |
| 66.008 | 33.235 | Máx. | -0.0381 | 0.0938 | -0.0842 | -0.0357 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0775 | 0.0460 | -0.1714 | -0.0727 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0394 | 0.0477 | 0.0872 | 0.0370 | 0.0040 |
| 66.008 | 33.485 | Máx. | -0.0358 | 0.0927 | -0.0745 | -0.0359 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0728 | 0.0455 | -0.1517 | -0.0732 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0472 | 0.0772 | 0.0372 | 0.0032 |
| 66.008 | 33.735 | Máx. | -0.0306 | 0.0919 | -0.0659 | -0.0361 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.0623 | 0.0451 | -0.1342 | -0.0736 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0468 | 0.0683 | 0.0374 | 0.0025 |
| 66.008 | 33.985 | Máx. | -0.0233 | 0.0912 | -0.0589 | -0.0363 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0474 | 0.0448 | -0.1199 | -0.0739 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0464 | 0.0610 | 0.0376 | 0.0019 |
| 66.008 | 34.235 | Máx. | -0.0145 | 0.0908 | -0.0540 | -0.0364 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0295 | 0.0446 | -0.1099 | -0.0741 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0462 | 0.0559 | 0.0377 | 0.0013 |
| 66.008 | 34.485 | Máx. | -0.0048 | 0.0907 | -0.0514 | -0.0365 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0097 | 0.0445 | -0.1047 | -0.0744 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0462 | 0.0533 | 0.0379 | 0.0007 |
| 66.008 | 34.735 | Máx. | 0.0109 | 0.0909 | -0.0514 | -0.0367 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0054 | 0.0446 | -0.1046 | -0.0746 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0463 | 0.0532 | 0.0380 | 0.0002 |
| 66.008 | 34.985 | Máx. | 0.0313 | 0.0914 | -0.0539 | -0.0368 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.0154 | 0.0449 | -0.1097 | -0.0749 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.0465 | 0.0558 | 0.0381 | 0.0004 |
| 66.008 | 35.235 | Máx. | 0.0503 | 0.0922 | -0.0589 | -0.0369 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0247 | 0.0453 | -0.1199 | -0.0752 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0469 | 0.0610 | 0.0383 | 0.0010 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 35.485 | Máx. | 0.0669 | 0.0933 | -0.0661 | -0.0370 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0328 | 0.0458 | -0.1346 | -0.0754 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0475 | 0.0685 | 0.0384 | 0.0016 |
| 66.008 | 35.735 | Máx. | 0.0797 | 0.0946 | -0.0752 | -0.0371 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0391 | 0.0465 | -0.1531 | -0.0756 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0482 | 0.0779 | 0.0385 | 0.0024 |
| 66.008 | 35.985 | Máx. | 0.0872 | 0.0962 | -0.0856 | -0.0372 | 0.0064 |
| | | Mín. | 0.0428 | 0.0472 | -0.1743 | -0.0757 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0490 | 0.0887 | 0.0385 | 0.0033 |
| 66.008 | 36.235 | Máx. | 0.0877 | 0.0979 | -0.0967 | -0.0371 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0431 | 0.0481 | -0.1968 | -0.0756 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0447 | 0.0498 | 0.1002 | 0.0385 | 0.0043 |
| 66.008 | 36.485 | Máx. | 0.0795 | 0.0997 | -0.1074 | -0.0371 | 0.0105 |
| | | Mín. | 0.0390 | 0.0490 | -0.2186 | -0.0755 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0508 | 0.1113 | 0.0384 | 0.0054 |
| 66.008 | 36.735 | Máx. | 0.0602 | 0.1015 | -0.1165 | -0.0369 | 0.0129 |
| | | Mín. | 0.0296 | 0.0499 | -0.2373 | -0.0751 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0517 | 0.1208 | 0.0382 | 0.0066 |
| 66.008 | 36.985 | Máx. | 0.0276 | 0.1032 | -0.1227 | -0.0366 | 0.0153 |
| | | Mín. | 0.0135 | 0.0507 | -0.2498 | -0.0745 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0525 | 0.1271 | 0.0379 | 0.0078 |
| 66.008 | 37.235 | Máx. | -0.0103 | 0.1046 | -0.1240 | -0.0362 | 0.0178 |
| | | Mín. | -0.0210 | 0.0514 | -0.2526 | -0.0738 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0532 | 0.1285 | 0.0375 | 0.0091 |
| 66.008 | 37.485 | Máx. | -0.0432 | 0.1054 | -0.1184 | -0.0358 | 0.0201 |
| | | Mín. | -0.0880 | 0.0518 | -0.2412 | -0.0728 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0448 | 0.0536 | 0.1227 | 0.0371 | 0.0103 |
| 66.008 | 37.735 | Máx. | -0.0865 | 0.1049 | -0.1035 | -0.0352 | 0.0221 |
| | | Mín. | -0.1762 | 0.0515 | -0.2107 | -0.0718 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0897 | 0.0534 | 0.1072 | 0.0365 | 0.0112 |
| 66.008 | 37.985 | Máx. | -0.1575 | 0.1010 | -0.0774 | -0.0347 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.3207 | 0.0496 | -0.1576 | -0.0706 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.1632 | 0.0514 | 0.0802 | 0.0359 | 0.0118 |
| 66.008 | 38.187 | Máx. | -0.2040 | 0.1010 | -0.0121 | -0.0347 | 0.0226 |
| | | Mín. | -0.4154 | 0.0496 | -0.0246 | -0.0706 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.2114 | 0.0514 | 0.0125 | 0.0359 | 0.0115 |
| 66.008 | 41.887 | Máx. | 0.4332 | 0.0946 | -0.0122 | -0.0329 | -0.0092 |
| | | Mín. | 0.2128 | 0.0465 | -0.0248 | -0.0670 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.2205 | 0.0481 | 0.0126 | 0.0341 | 0.0096 |
| 66.008 | 41.985 | Máx. | 0.3451 | 0.0946 | -0.0596 | -0.0329 | -0.0097 |
| | | Mín. | 0.1695 | 0.0465 | -0.1214 | -0.0670 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.1756 | 0.0481 | 0.0618 | 0.0341 | 0.0101 |
| 66.008 | 42.235 | Máx. | 0.2060 | 0.0998 | -0.0908 | -0.0335 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.1011 | 0.0490 | -0.1849 | -0.0683 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.1048 | 0.0508 | 0.0941 | 0.0348 | 0.0097 |
| 66.008 | 42.485 | Máx. | 0.1147 | 0.1009 | -0.1092 | -0.0341 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.0563 | 0.0496 | -0.2224 | -0.0695 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0584 | 0.0514 | 0.1132 | 0.0354 | 0.0088 |
| 66.008 | 42.735 | Máx. | 0.0434 | 0.1007 | -0.1178 | -0.0347 | -0.0074 |
| | | Mín. | 0.0213 | 0.0494 | -0.2398 | -0.0706 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0512 | 0.1221 | 0.0359 | 0.0077 |
| 66.008 | 42.985 | Máx. | -0.0050 | 0.0997 | -0.1189 | -0.0351 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.0102 | 0.0490 | -0.2420 | -0.0715 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0507 | 0.1232 | 0.0364 | 0.0065 |
| 66.008 | 43.235 | Máx. | -0.0240 | 0.0984 | -0.1145 | -0.0354 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0489 | 0.0483 | -0.2331 | -0.0721 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0501 | 0.1186 | 0.0367 | 0.0053 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 43.485 | Máx. | -0.0368 | 0.0968 | -0.1063 | -0.0356 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0749 | 0.0475 | -0.2164 | -0.0725 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0492 | 0.1101 | 0.0369 | 0.0041 |
| 66.008 | 43.735 | Máx. | -0.0446 | 0.0950 | -0.0957 | -0.0357 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0908 | 0.0466 | -0.1948 | -0.0728 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0462 | 0.0483 | 0.0991 | 0.0370 | 0.0030 |
| 66.008 | 43.985 | Máx. | -0.0484 | 0.0932 | -0.0838 | -0.0357 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0986 | 0.0457 | -0.1705 | -0.0728 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0502 | 0.0474 | 0.0868 | 0.0370 | 0.0021 |
| 66.008 | 44.235 | Máx. | -0.0492 | 0.0913 | -0.0714 | -0.0357 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1002 | 0.0448 | -0.1454 | -0.0727 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0510 | 0.0465 | 0.0740 | 0.0370 | 0.0012 |
| 66.008 | 44.485 | Máx. | -0.0478 | 0.0895 | -0.0592 | -0.0356 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0973 | 0.0440 | -0.1206 | -0.0724 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0495 | 0.0456 | 0.0614 | 0.0369 | 0.0005 |
| 66.008 | 44.735 | Máx. | -0.0448 | 0.0878 | -0.0477 | -0.0354 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0912 | 0.0431 | -0.0971 | -0.0721 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0464 | 0.0447 | 0.0494 | 0.0367 | 0.0001 |
| 66.008 | 44.985 | Máx. | -0.0408 | 0.0861 | -0.0371 | -0.0352 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.0830 | 0.0423 | -0.0755 | -0.0717 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0438 | 0.0384 | 0.0365 | 0.0005 |
| 66.008 | 45.235 | Máx. | -0.0362 | 0.0846 | -0.0276 | -0.0350 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0737 | 0.0415 | -0.0561 | -0.0713 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0375 | 0.0431 | 0.0286 | 0.0363 | 0.0009 |
| 66.008 | 45.485 | Máx. | -0.0314 | 0.0832 | -0.0193 | -0.0348 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0639 | 0.0408 | -0.0392 | -0.0709 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0423 | 0.0200 | 0.0361 | 0.0011 |
| 66.008 | 45.735 | Máx. | -0.0266 | 0.0819 | -0.0121 | -0.0347 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0542 | 0.0402 | -0.0247 | -0.0706 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0417 | 0.0126 | 0.0359 | 0.0013 |
| 66.008 | 45.985 | Máx. | -0.0220 | 0.0806 | -0.0062 | -0.0345 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0447 | 0.0396 | -0.0126 | -0.0703 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0410 | 0.0064 | 0.0358 | 0.0014 |
| 66.008 | 46.235 | Máx. | -0.0176 | 0.0795 | -0.0014 | -0.0344 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0357 | 0.0390 | -0.0028 | -0.0700 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0405 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0014 |
| 66.008 | 46.485 | Máx. | -0.0134 | 0.0785 | 0.0049 | -0.0343 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0274 | 0.0385 | 0.0024 | -0.0699 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0139 | 0.0399 | 0.0025 | 0.0356 | 0.0014 |
| 66.008 | 46.735 | Máx. | -0.0096 | 0.0775 | 0.0107 | -0.0343 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0195 | 0.0380 | 0.0053 | -0.0699 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0394 | 0.0055 | 0.0356 | 0.0013 |
| 66.008 | 46.985 | Máx. | -0.0060 | 0.0765 | 0.0147 | -0.0343 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0122 | 0.0376 | 0.0072 | -0.0699 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0390 | 0.0075 | 0.0356 | 0.0012 |
| 66.008 | 47.235 | Máx. | -0.0025 | 0.0756 | 0.0170 | -0.0344 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0052 | 0.0371 | 0.0083 | -0.0701 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0385 | 0.0087 | 0.0357 | 0.0011 |
| 66.008 | 47.485 | Máx. | 0.0017 | 0.0748 | 0.0176 | -0.0345 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0367 | 0.0087 | -0.0703 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0381 | 0.0090 | 0.0358 | 0.0009 |
| 66.008 | 47.735 | Máx. | 0.0086 | 0.0740 | 0.0167 | -0.0347 | 0.0016 |
| | | Mín. | 0.0042 | 0.0363 | 0.0082 | -0.0707 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0376 | 0.0085 | 0.0360 | 0.0008 |
| 66.008 | 47.985 | Máx. | 0.0156 | 0.0732 | 0.0141 | -0.0349 | 0.0013 |
| | | Mín. | 0.0077 | 0.0359 | 0.0069 | -0.0712 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0362 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 48.235 | Máx. | 0.0231 | 0.0724 | 0.0097 | -0.0352 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.0113 | 0.0355 | 0.0048 | -0.0718 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0368 | 0.0050 | 0.0365 | 0.0005 |
| 66.008 | 48.485 | Máx. | 0.0310 | 0.0716 | 0.0036 | -0.0356 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0152 | 0.0352 | 0.0018 | -0.0725 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0365 | 0.0018 | 0.0369 | 0.0004 |
| 66.008 | 48.735 | Máx. | 0.0396 | 0.0709 | -0.0022 | -0.0360 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.0194 | 0.0348 | -0.0045 | -0.0733 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0361 | 0.0023 | 0.0373 | 0.0003 |
| 66.008 | 48.985 | Máx. | 0.0487 | 0.0703 | -0.0072 | -0.0365 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.0345 | -0.0147 | -0.0742 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0358 | 0.0075 | 0.0378 | 0.0002 |
| 66.008 | 49.235 | Máx. | 0.0583 | 0.0696 | -0.0134 | -0.0370 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0286 | 0.0342 | -0.0272 | -0.0753 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0354 | 0.0139 | 0.0383 | 0.0002 |
| 66.008 | 49.485 | Máx. | 0.0682 | 0.0690 | -0.0207 | -0.0375 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0335 | 0.0339 | -0.0421 | -0.0765 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0351 | 0.0214 | 0.0389 | 0.0002 |
| 66.008 | 49.735 | Máx. | 0.0780 | 0.0685 | -0.0292 | -0.0382 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0383 | 0.0336 | -0.0594 | -0.0777 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0349 | 0.0302 | 0.0396 | 0.0002 |
| 66.008 | 49.985 | Máx. | 0.0873 | 0.0680 | -0.0388 | -0.0388 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.0429 | 0.0334 | -0.0791 | -0.0791 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0346 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0004 |
| 66.008 | 50.235 | Máx. | 0.0953 | 0.0676 | -0.0495 | -0.0395 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0468 | 0.0332 | -0.1009 | -0.0805 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0344 | 0.0513 | 0.0409 | 0.0006 |
| 66.008 | 50.485 | Máx. | 0.1011 | 0.0671 | -0.0611 | -0.0402 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0496 | 0.0330 | -0.1245 | -0.0819 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0342 | 0.0634 | 0.0417 | 0.0008 |
| 66.008 | 50.735 | Máx. | 0.1035 | 0.0668 | -0.0733 | -0.0409 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0508 | 0.0328 | -0.1492 | -0.0833 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0340 | 0.0759 | 0.0424 | 0.0012 |
| 66.008 | 50.985 | Máx. | 0.1012 | 0.0664 | -0.0855 | -0.0416 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0326 | -0.1741 | -0.0848 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0338 | 0.0886 | 0.0431 | 0.0017 |
| 66.008 | 51.235 | Máx. | 0.0924 | 0.0660 | -0.0971 | -0.0423 | 0.0045 |
| | | Mín. | 0.0454 | 0.0324 | -0.1977 | -0.0861 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0336 | 0.1006 | 0.0438 | 0.0023 |
| 66.008 | 51.485 | Máx. | 0.0752 | 0.0656 | -0.1072 | -0.0429 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0369 | 0.0322 | -0.2183 | -0.0874 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0334 | 0.1111 | 0.0445 | 0.0029 |
| 66.008 | 51.735 | Máx. | 0.0476 | 0.0650 | -0.1147 | -0.0435 | 0.0071 |
| | | Mín. | 0.0234 | 0.0319 | -0.2336 | -0.0886 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0331 | 0.1189 | 0.0451 | 0.0036 |
| 66.008 | 51.985 | Máx. | 0.0071 | 0.0644 | -0.1182 | -0.0441 | 0.0085 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0316 | -0.2406 | -0.0897 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0328 | 0.1225 | 0.0457 | 0.0043 |
| 66.008 | 52.235 | Máx. | -0.0238 | 0.0636 | -0.1158 | -0.0446 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.0486 | 0.0312 | -0.2359 | -0.0907 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0324 | 0.1200 | 0.0462 | 0.0051 |
| 66.008 | 52.485 | Máx. | -0.0599 | 0.0625 | -0.1057 | -0.0450 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1219 | 0.0307 | -0.2152 | -0.0917 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0621 | 0.0318 | 0.1095 | 0.0467 | 0.0057 |
| 66.008 | 52.735 | Máx. | -0.1057 | 0.0604 | -0.0854 | -0.0455 | 0.0122 |
| | | Mín. | -0.2153 | 0.0297 | -0.1739 | -0.0926 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.1096 | 0.0308 | 0.0885 | 0.0471 | 0.0062 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 52.985 | Máx. | -0.1735 | 0.0557 | -0.0517 | -0.0459 | 0.0126 |
| | | Mín. | -0.3532 | 0.0273 | -0.1052 | -0.0935 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.1798 | 0.0283 | 0.0536 | 0.0476 | 0.0064 |
| 66.008 | 53.037 | Máx. | -0.2157 | 0.0557 | -0.0127 | -0.0459 | 0.0118 |
| | | Mín. | -0.4392 | 0.0273 | -0.0259 | -0.0935 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.2235 | 0.0283 | 0.0132 | 0.0476 | 0.0060 |
| 66.008 | 55.821 | Máx. | 0.4297 | -0.0098 | -0.0115 | -0.1462 | -0.0059 |
| | | Mín. | 0.2110 | -0.0200 | -0.0234 | -0.2977 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.2187 | 0.0102 | 0.0119 | 0.1515 | 0.0061 |
| 66.008 | 55.985 | Máx. | 0.3565 | -0.0098 | -0.0719 | -0.1462 | -0.0032 |
| | | Mín. | 0.1751 | -0.0200 | -0.1464 | -0.2977 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.1815 | 0.0102 | 0.0745 | 0.1515 | 0.0033 |
| 66.008 | 56.235 | Máx. | 0.2472 | -0.0114 | -0.1059 | -0.1460 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.1214 | -0.0231 | -0.2156 | -0.2972 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.1258 | 0.0118 | 0.1097 | 0.1513 | 0.0051 |
| 66.008 | 56.485 | Máx. | 0.1776 | -0.0063 | -0.1314 | -0.1462 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0872 | -0.0128 | -0.2676 | -0.2978 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0904 | 0.0065 | 0.1362 | 0.1515 | 0.0069 |
| 66.008 | 56.735 | Máx. | 0.1127 | -0.0013 | -0.1487 | -0.1468 | -0.0078 |
| | | Mín. | 0.0554 | -0.0026 | -0.3027 | -0.2989 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0574 | 0.0013 | 0.1541 | 0.1521 | 0.0081 |
| 66.008 | 56.985 | Máx. | 0.0514 | 0.0050 | -0.1583 | -0.1472 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0252 | 0.0024 | -0.3224 | -0.2998 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0025 | 0.1641 | 0.1526 | 0.0086 |
| 66.008 | 57.235 | Máx. | -0.0041 | 0.0102 | -0.1610 | -0.1472 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.0083 | 0.0050 | -0.3279 | -0.2997 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0052 | 0.1669 | 0.1525 | 0.0084 |
| 66.008 | 57.485 | Máx. | -0.0340 | 0.0137 | -0.1570 | -0.1465 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.0692 | 0.0067 | -0.3198 | -0.2983 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0070 | 0.1627 | 0.1518 | 0.0074 |
| 66.008 | 57.735 | Máx. | -0.0665 | 0.0160 | -0.1462 | -0.1449 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.1355 | 0.0079 | -0.2976 | -0.2950 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.0690 | 0.0081 | 0.1515 | 0.1501 | 0.0057 |
| 66.008 | 57.985 | Máx. | -0.1049 | 0.0178 | -0.1277 | -0.1418 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.2136 | 0.0087 | -0.2601 | -0.2887 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.1087 | 0.0091 | 0.1324 | 0.1469 | 0.0033 |
| 66.008 | 58.235 | Máx. | -0.1519 | 0.0221 | -0.1000 | -0.1366 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.3092 | 0.0108 | -0.2035 | -0.2781 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.1574 | 0.0112 | 0.1036 | 0.1415 | 0.0006 |
| 66.008 | 58.485 | Máx. | -0.2069 | 0.0409 | -0.0586 | -0.1297 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.4213 | 0.0201 | -0.1194 | -0.2641 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.2144 | 0.0208 | 0.0608 | 0.1344 | 0.0014 |
| 66.008 | 58.557 | Máx. | -0.2361 | 0.0409 | -0.0130 | -0.1297 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.4807 | 0.0201 | -0.0265 | -0.2641 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.2446 | 0.0208 | 0.0135 | 0.1344 | 0.0013 |
| 66.258 | 24.651 | Máx. | 0.4641 | 0.0443 | -0.0133 | -0.1246 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.2279 | 0.0218 | -0.0271 | -0.2538 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.2362 | 0.0225 | 0.0138 | 0.1292 | 0.0009 |
| 66.258 | 24.735 | Máx. | 0.3806 | 0.0443 | -0.0615 | -0.1246 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.1869 | 0.0218 | -0.1253 | -0.2538 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.1937 | 0.0225 | 0.0638 | 0.1292 | 0.0010 |
| 66.258 | 24.985 | Máx. | 0.2490 | 0.0489 | -0.0988 | -0.1240 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.1223 | 0.0240 | -0.2012 | -0.2525 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.1267 | 0.0249 | 0.1024 | 0.1285 | 0.0014 |
| 66.258 | 25.235 | Máx. | 0.1635 | 0.0529 | -0.1239 | -0.1233 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0803 | 0.0260 | -0.2523 | -0.2511 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0832 | 0.0269 | 0.1284 | 0.1278 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 25.485 | Máx. | 0.0983 | 0.0565 | -0.1399 | -0.1226 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0483 | 0.0278 | -0.2848 | -0.2496 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0501 | 0.0288 | 0.1449 | 0.1270 | 0.0023 |
| 66.258 | 25.735 | Máx. | 0.0508 | 0.0598 | -0.1491 | -0.1217 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0249 | 0.0294 | -0.3036 | -0.2478 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0304 | 0.1545 | 0.1261 | 0.0028 |
| 66.258 | 25.985 | Máx. | 0.0180 | 0.0628 | -0.1537 | -0.1206 | 0.0066 |
| | | Mín. | 0.0088 | 0.0308 | -0.3129 | -0.2457 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0319 | 0.1592 | 0.1250 | 0.0033 |
| 66.258 | 26.235 | Máx. | -0.0016 | 0.0656 | -0.1552 | -0.1194 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0322 | -0.3160 | -0.2432 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0334 | 0.1608 | 0.1238 | 0.0039 |
| 66.258 | 26.485 | Máx. | -0.0078 | 0.0685 | -0.1548 | -0.1181 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.0159 | 0.0336 | -0.3153 | -0.2404 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0348 | 0.1605 | 0.1224 | 0.0045 |
| 66.258 | 26.735 | Máx. | -0.0115 | 0.0713 | -0.1535 | -0.1165 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.0234 | 0.0350 | -0.3126 | -0.2373 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0119 | 0.0363 | 0.1591 | 0.1208 | 0.0051 |
| 66.258 | 26.985 | Máx. | -0.0142 | 0.0740 | -0.1517 | -0.1148 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.0289 | 0.0363 | -0.3088 | -0.2338 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0377 | 0.1572 | 0.1190 | 0.0058 |
| 66.258 | 27.235 | Máx. | -0.0175 | 0.0766 | -0.1493 | -0.1130 | 0.0130 |
| | | Mín. | -0.0356 | 0.0376 | -0.3040 | -0.2301 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0390 | 0.1547 | 0.1171 | 0.0066 |
| 66.258 | 27.485 | Máx. | -0.0229 | 0.0789 | -0.1461 | -0.1110 | 0.0147 |
| | | Mín. | -0.0467 | 0.0387 | -0.2975 | -0.2259 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0401 | 0.1514 | 0.1150 | 0.0075 |
| 66.258 | 27.735 | Máx. | -0.0320 | 0.0807 | -0.1413 | -0.1088 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.0653 | 0.0396 | -0.2878 | -0.2215 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0411 | 0.1464 | 0.1127 | 0.0085 |
| 66.258 | 27.985 | Máx. | -0.0463 | 0.0817 | -0.1339 | -0.1064 | 0.0187 |
| | | Mín. | -0.0943 | 0.0401 | -0.2726 | -0.2166 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.0416 | 0.1387 | 0.1103 | 0.0095 |
| 66.258 | 28.235 | Máx. | -0.0671 | 0.0815 | -0.1223 | -0.1039 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.1366 | 0.0400 | -0.2490 | -0.2115 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0695 | 0.0415 | 0.1267 | 0.1076 | 0.0106 |
| 66.258 | 28.485 | Máx. | -0.0957 | 0.0796 | -0.1047 | -0.1012 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.1949 | 0.0391 | -0.2132 | -0.2060 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0992 | 0.0405 | 0.1085 | 0.1049 | 0.0117 |
| 66.258 | 28.735 | Máx. | -0.1333 | 0.0747 | -0.0790 | -0.0984 | 0.0247 |
| | | Mín. | -0.2715 | 0.0367 | -0.1608 | -0.2004 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.1382 | 0.0380 | 0.0819 | 0.1020 | 0.0126 |
| 66.258 | 28.985 | Máx. | -0.1905 | 0.0626 | -0.0417 | -0.0957 | 0.0252 |
| | | Mín. | -0.3879 | 0.0307 | -0.0849 | -0.1948 | 0.0124 |
| | | Dif. | 0.1974 | 0.0319 | 0.0432 | 0.0991 | 0.0128 |
| 66.258 | 28.987 | Máx. | -0.2265 | 0.0626 | -0.0131 | -0.0957 | 0.0234 |
| | | Mín. | -0.4612 | 0.0307 | -0.0267 | -0.1948 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.2347 | 0.0319 | 0.0136 | 0.0991 | 0.0119 |
| 66.258 | 31.187 | Máx. | 0.4364 | 0.0810 | -0.0124 | -0.0201 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.2143 | 0.0398 | -0.0253 | -0.0409 | -0.0215 |
| | | Dif. | 0.2221 | 0.0412 | 0.0129 | 0.0208 | 0.0109 |
| 66.258 | 31.235 | Máx. | 0.3509 | 0.0810 | -0.0498 | -0.0201 | -0.0113 |
| | | Mín. | 0.1723 | 0.0398 | -0.1014 | -0.0409 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.1786 | 0.0412 | 0.0516 | 0.0208 | 0.0117 |
| 66.258 | 31.485 | Máx. | 0.2141 | 0.0875 | -0.0822 | -0.0211 | -0.0111 |
| | | Mín. | 0.1051 | 0.0430 | -0.1674 | -0.0430 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.1089 | 0.0445 | 0.0852 | 0.0219 | 0.0115 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 31.735 | Máx. | 0.1225 | 0.0889 | -0.1013 | -0.0221 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0602 | 0.0437 | -0.2062 | -0.0449 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0623 | 0.0453 | 0.1050 | 0.0229 | 0.0107 |
| 66.258 | 31.985 | Máx. | 0.0515 | 0.0887 | -0.1105 | -0.0229 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.0253 | 0.0436 | -0.2251 | -0.0467 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0452 | 0.1146 | 0.0238 | 0.0097 |
| 66.258 | 32.235 | Máx. | -0.0006 | 0.0879 | -0.1124 | -0.0237 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0012 | 0.0432 | -0.2288 | -0.0483 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0447 | 0.1165 | 0.0246 | 0.0086 |
| 66.258 | 32.485 | Máx. | -0.0187 | 0.0868 | -0.1089 | -0.0244 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0381 | 0.0426 | -0.2218 | -0.0496 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0442 | 0.1129 | 0.0252 | 0.0074 |
| 66.258 | 32.735 | Máx. | -0.0301 | 0.0855 | -0.1019 | -0.0249 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.0614 | 0.0420 | -0.2075 | -0.0507 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0435 | 0.1056 | 0.0258 | 0.0063 |
| 66.258 | 32.985 | Máx. | -0.0361 | 0.0842 | -0.0929 | -0.0253 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0734 | 0.0413 | -0.1892 | -0.0516 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0428 | 0.0963 | 0.0263 | 0.0052 |
| 66.258 | 33.235 | Máx. | -0.0374 | 0.0829 | -0.0831 | -0.0257 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0762 | 0.0407 | -0.1692 | -0.0523 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0422 | 0.0861 | 0.0266 | 0.0043 |
| 66.258 | 33.485 | Máx. | -0.0352 | 0.0818 | -0.0736 | -0.0259 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0717 | 0.0402 | -0.1498 | -0.0528 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0416 | 0.0762 | 0.0269 | 0.0034 |
| 66.258 | 33.735 | Máx. | -0.0301 | 0.0808 | -0.0651 | -0.0262 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0614 | 0.0397 | -0.1325 | -0.0533 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0411 | 0.0674 | 0.0271 | 0.0027 |
| 66.258 | 33.985 | Máx. | -0.0230 | 0.0801 | -0.0581 | -0.0263 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0468 | 0.0393 | -0.1184 | -0.0536 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0407 | 0.0603 | 0.0273 | 0.0020 |
| 66.258 | 34.235 | Máx. | -0.0143 | 0.0796 | -0.0533 | -0.0265 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0292 | 0.0391 | -0.1085 | -0.0539 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0405 | 0.0552 | 0.0274 | 0.0014 |
| 66.258 | 34.485 | Máx. | -0.0048 | 0.0795 | -0.0508 | -0.0266 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0097 | 0.0390 | -0.1034 | -0.0541 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0404 | 0.0526 | 0.0275 | 0.0008 |
| 66.258 | 34.735 | Máx. | 0.0106 | 0.0796 | -0.0507 | -0.0267 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0052 | 0.0391 | -0.1033 | -0.0543 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0405 | 0.0526 | 0.0277 | 0.0003 |
| 66.258 | 34.985 | Máx. | 0.0306 | 0.0801 | -0.0532 | -0.0268 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0150 | 0.0394 | -0.1083 | -0.0545 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0408 | 0.0551 | 0.0278 | 0.0003 |
| 66.258 | 35.235 | Máx. | 0.0493 | 0.0810 | -0.0581 | -0.0269 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0242 | 0.0398 | -0.1183 | -0.0547 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0412 | 0.0602 | 0.0278 | 0.0009 |
| 66.258 | 35.485 | Máx. | 0.0655 | 0.0821 | -0.0652 | -0.0269 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0322 | 0.0403 | -0.1328 | -0.0548 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0418 | 0.0676 | 0.0279 | 0.0016 |
| 66.258 | 35.735 | Máx. | 0.0780 | 0.0836 | -0.0742 | -0.0269 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0383 | 0.0411 | -0.1510 | -0.0549 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0425 | 0.0769 | 0.0279 | 0.0024 |
| 66.258 | 35.985 | Máx. | 0.0854 | 0.0853 | -0.0845 | -0.0269 | 0.0065 |
| | | Mín. | 0.0419 | 0.0419 | -0.1720 | -0.0548 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0434 | 0.0434 | 0.0875 | 0.0279 | 0.0033 |
| 66.258 | 36.235 | Máx. | 0.0858 | 0.0872 | -0.0954 | -0.0268 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0422 | 0.0428 | -0.1942 | -0.0546 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0437 | 0.0444 | 0.0988 | 0.0278 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 36.485 | Máx. | 0.0776 | 0.0892 | -0.1059 | -0.0266 | 0.0109 |
| | | Mín. | 0.0381 | 0.0438 | -0.2157 | -0.0541 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0454 | 0.1098 | 0.0275 | 0.0055 |
| 66.258 | 36.735 | Máx. | 0.0585 | 0.0912 | -0.1150 | -0.0262 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.0287 | 0.0448 | -0.2342 | -0.0534 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0464 | 0.1192 | 0.0272 | 0.0068 |
| 66.258 | 36.985 | Máx. | 0.0262 | 0.0931 | -0.1211 | -0.0258 | 0.0160 |
| | | Mín. | 0.0128 | 0.0457 | -0.2466 | -0.0525 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.0474 | 0.1255 | 0.0267 | 0.0082 |
| 66.258 | 37.235 | Máx. | -0.0107 | 0.0947 | -0.1225 | -0.0252 | 0.0187 |
| | | Mín. | -0.0219 | 0.0465 | -0.2494 | -0.0513 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.0482 | 0.1269 | 0.0261 | 0.0095 |
| 66.258 | 37.485 | Máx. | -0.0433 | 0.0958 | -0.1170 | -0.0245 | 0.0212 |
| | | Mín. | -0.0882 | 0.0471 | -0.2383 | -0.0498 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0449 | 0.0488 | 0.1213 | 0.0254 | 0.0108 |
| 66.258 | 37.735 | Máx. | -0.0862 | 0.0957 | -0.1023 | -0.0236 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.1755 | 0.0470 | -0.2083 | -0.0481 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0893 | 0.0487 | 0.1060 | 0.0245 | 0.0118 |
| 66.258 | 37.985 | Máx. | -0.1565 | 0.0919 | -0.0766 | -0.0227 | 0.0244 |
| | | Mín. | -0.3187 | 0.0451 | -0.1561 | -0.0463 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.1622 | 0.0468 | 0.0794 | 0.0236 | 0.0124 |
| 66.258 | 38.187 | Máx. | -0.2027 | 0.0919 | -0.0119 | -0.0227 | 0.0237 |
| | | Mín. | -0.4128 | 0.0451 | -0.0242 | -0.0463 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.2101 | 0.0468 | 0.0123 | 0.0236 | 0.0121 |
| 66.258 | 41.887 | Máx. | 0.4305 | 0.0857 | -0.0120 | -0.0215 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.2114 | 0.0421 | -0.0245 | -0.0437 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.2191 | 0.0436 | 0.0125 | 0.0223 | 0.0102 |
| 66.258 | 41.985 | Máx. | 0.3429 | 0.0857 | -0.0590 | -0.0215 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.1684 | 0.0421 | -0.1202 | -0.0437 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.1745 | 0.0436 | 0.0612 | 0.0223 | 0.0107 |
| 66.258 | 42.235 | Máx. | 0.2047 | 0.0906 | -0.0898 | -0.0224 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.1005 | 0.0445 | -0.1828 | -0.0456 | -0.0202 |
| | | Dif. | 0.1042 | 0.0461 | 0.0930 | 0.0232 | 0.0103 |
| 66.258 | 42.485 | Máx. | 0.1144 | 0.0914 | -0.1079 | -0.0233 | -0.0090 |
| | | Mín. | 0.0562 | 0.0449 | -0.2197 | -0.0474 | -0.0184 |
| | | Dif. | 0.0582 | 0.0465 | 0.1118 | 0.0241 | 0.0094 |
| 66.258 | 42.735 | Máx. | 0.0439 | 0.0907 | -0.1163 | -0.0240 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.0216 | 0.0446 | -0.2368 | -0.0489 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.0462 | 0.1205 | 0.0249 | 0.0082 |
| 66.258 | 42.985 | Máx. | -0.0045 | 0.0894 | -0.1173 | -0.0247 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.0092 | 0.0439 | -0.2389 | -0.0502 | -0.0135 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0455 | 0.1216 | 0.0256 | 0.0069 |
| 66.258 | 43.235 | Máx. | -0.0233 | 0.0876 | -0.1129 | -0.0252 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0474 | 0.0430 | -0.2300 | -0.0512 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0446 | 0.1171 | 0.0261 | 0.0056 |
| 66.258 | 43.485 | Máx. | -0.0359 | 0.0857 | -0.1048 | -0.0255 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0731 | 0.0421 | -0.2135 | -0.0520 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0436 | 0.1087 | 0.0264 | 0.0043 |
| 66.258 | 43.735 | Máx. | -0.0436 | 0.0836 | -0.0944 | -0.0258 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0888 | 0.0410 | -0.1922 | -0.0525 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0425 | 0.0978 | 0.0267 | 0.0031 |
| 66.258 | 43.985 | Máx. | -0.0474 | 0.0814 | -0.0826 | -0.0259 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0965 | 0.0400 | -0.1682 | -0.0527 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0491 | 0.0414 | 0.0856 | 0.0268 | 0.0021 |
| 66.258 | 44.235 | Máx. | -0.0482 | 0.0793 | -0.0704 | -0.0259 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0981 | 0.0389 | -0.1434 | -0.0528 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0499 | 0.0404 | 0.0730 | 0.0269 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 44.485 | Máx. | -0.0468 | 0.0772 | -0.0584 | -0.0259 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0953 | 0.0379 | -0.1190 | -0.0528 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0393 | 0.0605 | 0.0269 | 0.0004 |
| 66.258 | 44.735 | Máx. | -0.0438 | 0.0752 | -0.0470 | -0.0259 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0893 | 0.0369 | -0.0958 | -0.0527 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0454 | 0.0383 | 0.0488 | 0.0268 | 0.0002 |
| 66.258 | 44.985 | Máx. | -0.0399 | 0.0733 | -0.0366 | -0.0258 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0812 | 0.0360 | -0.0745 | -0.0525 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0373 | 0.0379 | 0.0267 | 0.0006 |
| 66.258 | 45.235 | Máx. | -0.0354 | 0.0716 | -0.0272 | -0.0257 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0721 | 0.0351 | -0.0554 | -0.0523 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0364 | 0.0282 | 0.0266 | 0.0010 |
| 66.258 | 45.485 | Máx. | -0.0307 | 0.0699 | -0.0190 | -0.0256 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0624 | 0.0343 | -0.0388 | -0.0521 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0356 | 0.0197 | 0.0265 | 0.0012 |
| 66.258 | 45.735 | Máx. | -0.0259 | 0.0684 | -0.0120 | -0.0255 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0528 | 0.0336 | -0.0245 | -0.0519 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0348 | 0.0125 | 0.0264 | 0.0014 |
| 66.258 | 45.985 | Máx. | -0.0213 | 0.0669 | -0.0062 | -0.0254 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0435 | 0.0329 | -0.0125 | -0.0518 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0341 | 0.0064 | 0.0264 | 0.0014 |
| 66.258 | 46.235 | Máx. | -0.0170 | 0.0656 | -0.0014 | -0.0254 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0346 | 0.0322 | -0.0028 | -0.0518 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0334 | 0.0014 | 0.0263 | 0.0014 |
| 66.258 | 46.485 | Máx. | -0.0129 | 0.0643 | 0.0048 | -0.0255 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0263 | 0.0316 | 0.0023 | -0.0518 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0327 | 0.0024 | 0.0264 | 0.0014 |
| 66.258 | 46.735 | Máx. | -0.0091 | 0.0631 | 0.0105 | -0.0255 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0186 | 0.0310 | 0.0051 | -0.0520 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0321 | 0.0053 | 0.0265 | 0.0013 |
| 66.258 | 46.985 | Máx. | -0.0055 | 0.0620 | 0.0144 | -0.0256 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0113 | 0.0304 | 0.0071 | -0.0522 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0315 | 0.0073 | 0.0266 | 0.0011 |
| 66.258 | 47.235 | Máx. | -0.0021 | 0.0609 | 0.0166 | -0.0258 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0043 | 0.0299 | 0.0082 | -0.0526 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0310 | 0.0085 | 0.0268 | 0.0010 |
| 66.258 | 47.485 | Máx. | 0.0025 | 0.0598 | 0.0173 | -0.0261 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0012 | 0.0294 | 0.0085 | -0.0531 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0304 | 0.0088 | 0.0270 | 0.0008 |
| 66.258 | 47.735 | Máx. | 0.0093 | 0.0588 | 0.0163 | -0.0263 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.0289 | 0.0080 | -0.0537 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0299 | 0.0083 | 0.0273 | 0.0006 |
| 66.258 | 47.985 | Máx. | 0.0163 | 0.0577 | 0.0137 | -0.0267 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0080 | 0.0284 | 0.0067 | -0.0544 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0294 | 0.0070 | 0.0277 | 0.0004 |
| 66.258 | 48.235 | Máx. | 0.0237 | 0.0568 | 0.0094 | -0.0271 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0117 | 0.0279 | 0.0046 | -0.0552 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0289 | 0.0048 | 0.0281 | 0.0002 |
| 66.258 | 48.485 | Máx. | 0.0316 | 0.0558 | 0.0033 | -0.0276 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.0274 | 0.0016 | -0.0561 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.0284 | 0.0017 | 0.0286 | 0.0000 |
| 66.258 | 48.735 | Máx. | 0.0401 | 0.0549 | -0.0024 | -0.0281 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.0197 | 0.0269 | -0.0048 | -0.0572 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0279 | 0.0024 | 0.0291 | 0.0001 |
| 66.258 | 48.985 | Máx. | 0.0492 | 0.0540 | -0.0073 | -0.0287 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0241 | 0.0265 | -0.0150 | -0.0584 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0275 | 0.0076 | 0.0297 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 49.235 | Máx. | 0.0587 | 0.0532 | -0.0134 | -0.0293 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0288 | 0.0261 | -0.0273 | -0.0598 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0271 | 0.0139 | 0.0304 | 0.0003 |
| 66.258 | 49.485 | Máx. | 0.0685 | 0.0524 | -0.0207 | -0.0300 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0337 | 0.0257 | -0.0421 | -0.0612 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0267 | 0.0214 | 0.0311 | 0.0004 |
| 66.258 | 49.735 | Máx. | 0.0783 | 0.0517 | -0.0291 | -0.0308 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0384 | 0.0254 | -0.0592 | -0.0627 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0263 | 0.0301 | 0.0319 | 0.0004 |
| 66.258 | 49.985 | Máx. | 0.0875 | 0.0510 | -0.0386 | -0.0316 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0429 | 0.0250 | -0.0787 | -0.0644 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0445 | 0.0260 | 0.0400 | 0.0328 | 0.0003 |
| 66.258 | 50.235 | Máx. | 0.0954 | 0.0504 | -0.0493 | -0.0324 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.0468 | 0.0248 | -0.1003 | -0.0661 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0257 | 0.0510 | 0.0336 | 0.0001 |
| 66.258 | 50.485 | Máx. | 0.1011 | 0.0499 | -0.0607 | -0.0333 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0496 | 0.0245 | -0.1237 | -0.0678 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0254 | 0.0629 | 0.0345 | 0.0002 |
| 66.258 | 50.735 | Máx. | 0.1035 | 0.0494 | -0.0728 | -0.0342 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0508 | 0.0242 | -0.1481 | -0.0696 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0251 | 0.0754 | 0.0354 | 0.0006 |
| 66.258 | 50.985 | Máx. | 0.1011 | 0.0489 | -0.0848 | -0.0350 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0240 | -0.1728 | -0.0713 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0249 | 0.0879 | 0.0363 | 0.0011 |
| 66.258 | 51.235 | Máx. | 0.0924 | 0.0484 | -0.0963 | -0.0358 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0454 | 0.0238 | -0.1962 | -0.0729 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0247 | 0.0998 | 0.0371 | 0.0017 |
| 66.258 | 51.485 | Máx. | 0.0754 | 0.0480 | -0.1064 | -0.0366 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0370 | 0.0236 | -0.2166 | -0.0745 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0244 | 0.1102 | 0.0379 | 0.0024 |
| 66.258 | 51.735 | Máx. | 0.0479 | 0.0475 | -0.1138 | -0.0373 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0235 | 0.0233 | -0.2318 | -0.0759 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0242 | 0.1180 | 0.0386 | 0.0031 |
| 66.258 | 51.985 | Máx. | 0.0077 | 0.0470 | -0.1173 | -0.0379 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0038 | 0.0231 | -0.2388 | -0.0772 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0239 | 0.1215 | 0.0393 | 0.0039 |
| 66.258 | 52.235 | Máx. | -0.0234 | 0.0463 | -0.1150 | -0.0384 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.0477 | 0.0227 | -0.2341 | -0.0783 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0236 | 0.1192 | 0.0398 | 0.0047 |
| 66.258 | 52.485 | Máx. | -0.0593 | 0.0454 | -0.1050 | -0.0389 | 0.0105 |
| | | Mín. | -0.1208 | 0.0223 | -0.2137 | -0.0792 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0615 | 0.0231 | 0.1088 | 0.0403 | 0.0053 |
| 66.258 | 52.735 | Máx. | -0.1049 | 0.0438 | -0.0849 | -0.0393 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.2137 | 0.0215 | -0.1728 | -0.0801 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.1088 | 0.0223 | 0.0879 | 0.0408 | 0.0059 |
| 66.258 | 52.985 | Máx. | -0.1725 | 0.0398 | -0.0514 | -0.0397 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.3512 | 0.0195 | -0.1046 | -0.0809 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.1787 | 0.0202 | 0.0533 | 0.0412 | 0.0061 |
| 66.258 | 53.037 | Máx. | -0.2146 | 0.0398 | -0.0126 | -0.0397 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.4370 | 0.0195 | -0.0257 | -0.0809 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.2224 | 0.0202 | 0.0131 | 0.0412 | 0.0057 |
| 66.258 | 55.780 | Máx. | 0.4000 | -0.0017 | -0.0123 | -0.1479 | -0.0028 |
| | | Mín. | 0.1964 | -0.0034 | -0.0250 | -0.3011 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.2036 | 0.0017 | 0.0127 | 0.1532 | 0.0029 |
| 66.258 | 55.985 | Máx. | 0.3313 | -0.0017 | -0.0769 | -0.1479 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.1627 | -0.0034 | -0.1566 | -0.3011 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.1686 | 0.0017 | 0.0797 | 0.1532 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 56.235 | Máx. | 0.2293 | -0.0029 | -0.1092 | -0.1456 | -0.0045 |
| | | Mín. | 0.1126 | -0.0060 | -0.2223 | -0.2966 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.1167 | 0.0030 | 0.1131 | 0.1509 | 0.0046 |
| 66.258 | 56.485 | Máx. | 0.1642 | 0.0002 | -0.1335 | -0.1451 | -0.0068 |
| | | Mín. | 0.0807 | 0.0001 | -0.2718 | -0.2956 | -0.0138 |
| | | Dif. | 0.0836 | 0.0001 | 0.1383 | 0.1504 | 0.0070 |
| 66.258 | 56.735 | Máx. | 0.1022 | 0.0084 | -0.1496 | -0.1453 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0502 | 0.0041 | -0.3047 | -0.2959 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0520 | 0.0043 | 0.1550 | 0.1506 | 0.0084 |
| 66.258 | 56.985 | Máx. | 0.0428 | 0.0161 | -0.1583 | -0.1456 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.0210 | 0.0079 | -0.3223 | -0.2964 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0082 | 0.1640 | 0.1509 | 0.0087 |
| 66.258 | 57.235 | Máx. | -0.0076 | 0.0227 | -0.1600 | -0.1456 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.0155 | 0.0111 | -0.3257 | -0.2965 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.0115 | 0.1658 | 0.1509 | 0.0081 |
| 66.258 | 57.485 | Máx. | -0.0369 | 0.0278 | -0.1549 | -0.1453 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.0752 | 0.0136 | -0.3154 | -0.2958 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0141 | 0.1605 | 0.1505 | 0.0066 |
| 66.258 | 57.735 | Máx. | -0.0686 | 0.0306 | -0.1429 | -0.1443 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.1397 | 0.0150 | -0.2909 | -0.2938 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.0156 | 0.1480 | 0.1495 | 0.0040 |
| 66.258 | 57.985 | Máx. | -0.1056 | 0.0282 | -0.1236 | -0.1422 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.2150 | 0.0139 | -0.2517 | -0.2895 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.1094 | 0.0144 | 0.1281 | 0.1473 | 0.0000 |
| 66.258 | 58.235 | Máx. | -0.1576 | 0.0134 | -0.0967 | -0.1375 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.3209 | 0.0066 | -0.1969 | -0.2800 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.1633 | 0.0068 | 0.1002 | 0.1425 | 0.0055 |
| 66.258 | 58.485 | Máx. | -0.1910 | 0.1519 | -0.0476 | -0.1167 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.3889 | 0.0746 | -0.0969 | -0.2377 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.1979 | 0.0773 | 0.0493 | 0.1210 | 0.0032 |
| 66.258 | 58.516 | Máx. | -0.1927 | 0.1519 | -0.0125 | -0.1167 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.3923 | 0.0746 | -0.0254 | -0.2377 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.1997 | 0.0773 | 0.0129 | 0.1210 | 0.0023 |
| 66.449 | 58.485 | Máx. | -0.1910 | 0.2340 | -0.0476 | -0.0878 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.3889 | 0.1149 | -0.0969 | -0.1788 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.1979 | 0.1191 | 0.0493 | 0.0910 | 0.0036 |
| 66.508 | 24.651 | Máx. | 0.4601 | 0.0490 | -0.0132 | -0.1190 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.2260 | 0.0241 | -0.0269 | -0.2423 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.2342 | 0.0250 | 0.0137 | 0.1233 | 0.0016 |
| 66.508 | 24.735 | Máx. | 0.3768 | 0.0490 | -0.0612 | -0.1190 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.1850 | 0.0241 | -0.1246 | -0.2423 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.1917 | 0.0250 | 0.0634 | 0.1233 | 0.0017 |
| 66.508 | 24.985 | Máx. | 0.2456 | 0.0521 | -0.0983 | -0.1180 | 0.0041 |
| | | Mín. | 0.1206 | 0.0256 | -0.2002 | -0.2402 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.1250 | 0.0265 | 0.1019 | 0.1223 | 0.0021 |
| 66.508 | 25.235 | Máx. | 0.1606 | 0.0551 | -0.1233 | -0.1169 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0789 | 0.0271 | -0.2510 | -0.2381 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0817 | 0.0281 | 0.1278 | 0.1212 | 0.0026 |
| 66.508 | 25.485 | Máx. | 0.0957 | 0.0580 | -0.1392 | -0.1158 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0470 | 0.0285 | -0.2834 | -0.2358 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0487 | 0.0295 | 0.1442 | 0.1200 | 0.0031 |
| 66.508 | 25.735 | Máx. | 0.0484 | 0.0607 | -0.1484 | -0.1146 | 0.0074 |
| | | Mín. | 0.0238 | 0.0298 | -0.3022 | -0.2333 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0309 | 0.1538 | 0.1187 | 0.0038 |
| 66.508 | 25.985 | Máx. | 0.0156 | 0.0634 | -0.1529 | -0.1132 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.0077 | 0.0311 | -0.3114 | -0.2305 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0323 | 0.1585 | 0.1173 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 26.235 | Máx. | -0.0027 | 0.0661 | -0.1544 | -0.1117 | 0.0100 |
| | | Mín. | -0.0056 | 0.0325 | -0.3144 | -0.2274 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0336 | 0.1600 | 0.1158 | 0.0051 |
| 66.508 | 26.485 | Máx. | -0.0090 | 0.0688 | -0.1540 | -0.1100 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.0183 | 0.0338 | -0.3137 | -0.2240 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0350 | 0.1596 | 0.1140 | 0.0058 |
| 66.508 | 26.735 | Máx. | -0.0127 | 0.0717 | -0.1526 | -0.1082 | 0.0129 |
| | | Mín. | -0.0259 | 0.0352 | -0.3108 | -0.2203 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0132 | 0.0365 | 0.1582 | 0.1121 | 0.0066 |
| 66.508 | 26.985 | Máx. | -0.0154 | 0.0745 | -0.1507 | -0.1062 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.0314 | 0.0366 | -0.3068 | -0.2163 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0379 | 0.1562 | 0.1101 | 0.0074 |
| 66.508 | 27.235 | Máx. | -0.0187 | 0.0773 | -0.1482 | -0.1041 | 0.0163 |
| | | Mín. | -0.0380 | 0.0379 | -0.3018 | -0.2120 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.0393 | 0.1536 | 0.1079 | 0.0083 |
| 66.508 | 27.485 | Máx. | -0.0240 | 0.0798 | -0.1449 | -0.1019 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.0488 | 0.0392 | -0.2950 | -0.2075 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0406 | 0.1501 | 0.1056 | 0.0093 |
| 66.508 | 27.735 | Máx. | -0.0328 | 0.0819 | -0.1400 | -0.0995 | 0.0204 |
| | | Mín. | -0.0669 | 0.0402 | -0.2850 | -0.2027 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0417 | 0.1451 | 0.1032 | 0.0104 |
| 66.508 | 27.985 | Máx. | -0.0467 | 0.0833 | -0.1324 | -0.0971 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.0951 | 0.0409 | -0.2697 | -0.1977 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0484 | 0.0424 | 0.1372 | 0.1006 | 0.0116 |
| 66.508 | 28.235 | Máx. | -0.0669 | 0.0837 | -0.1208 | -0.0945 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.1363 | 0.0411 | -0.2460 | -0.1925 | 0.0123 |
| | | Dif. | 0.0693 | 0.0426 | 0.1252 | 0.0980 | 0.0128 |
| 66.508 | 28.485 | Máx. | -0.0948 | 0.0826 | -0.1033 | -0.0919 | 0.0274 |
| | | Mín. | -0.1930 | 0.0405 | -0.2104 | -0.1872 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0982 | 0.0420 | 0.1071 | 0.0953 | 0.0139 |
| 66.508 | 28.735 | Máx. | -0.1314 | 0.0783 | -0.0779 | -0.0893 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.2676 | 0.0385 | -0.1586 | -0.1818 | 0.0143 |
| | | Dif. | 0.1362 | 0.0399 | 0.0807 | 0.0925 | 0.0148 |
| 66.508 | 28.985 | Máx. | -0.1877 | 0.0662 | -0.0411 | -0.0866 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.3822 | 0.0325 | -0.0838 | -0.1764 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.1945 | 0.0337 | 0.0426 | 0.0898 | 0.0151 |
| 66.508 | 28.987 | Máx. | -0.2233 | 0.0662 | -0.0129 | -0.0866 | 0.0274 |
| | | Mín. | -0.4547 | 0.0325 | -0.0263 | -0.1764 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.2314 | 0.0337 | 0.0134 | 0.0898 | 0.0139 |
| 66.508 | 31.187 | Máx. | 0.4339 | 0.0708 | -0.0123 | -0.0101 | -0.0114 |
| | | Mín. | 0.2131 | 0.0348 | -0.0250 | -0.0206 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.2208 | 0.0360 | 0.0127 | 0.0105 | 0.0119 |
| 66.508 | 31.235 | Máx. | 0.3488 | 0.0708 | -0.0493 | -0.0101 | -0.0122 |
| | | Mín. | 0.1713 | 0.0348 | -0.1005 | -0.0206 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.1775 | 0.0360 | 0.0511 | 0.0105 | 0.0127 |
| 66.508 | 31.485 | Máx. | 0.2129 | 0.0773 | -0.0813 | -0.0114 | -0.0120 |
| | | Mín. | 0.1045 | 0.0380 | -0.1655 | -0.0233 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.1083 | 0.0393 | 0.0842 | 0.0118 | 0.0124 |
| 66.508 | 31.735 | Máx. | 0.1222 | 0.0786 | -0.1001 | -0.0126 | -0.0112 |
| | | Mín. | 0.0600 | 0.0386 | -0.2038 | -0.0257 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0622 | 0.0400 | 0.1037 | 0.0131 | 0.0116 |
| 66.508 | 31.985 | Máx. | 0.0518 | 0.0782 | -0.1092 | -0.0137 | -0.0101 |
| | | Mín. | 0.0255 | 0.0384 | -0.2223 | -0.0280 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0398 | 0.1131 | 0.0142 | 0.0105 |
| 66.508 | 32.235 | Máx. | -0.0002 | 0.0771 | -0.1109 | -0.0147 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0379 | -0.2259 | -0.0299 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0392 | 0.1150 | 0.0152 | 0.0092 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 32.485 | Máx. | -0.0181 | 0.0758 | -0.1075 | -0.0155 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0369 | 0.0372 | -0.2188 | -0.0316 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0188 | 0.0386 | 0.1114 | 0.0161 | 0.0080 |
| 66.508 | 32.735 | Máx. | -0.0295 | 0.0743 | -0.1005 | -0.0162 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.0600 | 0.0365 | -0.2047 | -0.0329 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0378 | 0.1042 | 0.0168 | 0.0067 |
| 66.508 | 32.985 | Máx. | -0.0353 | 0.0728 | -0.0916 | -0.0167 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0720 | 0.0358 | -0.1866 | -0.0340 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.0371 | 0.0950 | 0.0173 | 0.0056 |
| 66.508 | 33.235 | Máx. | -0.0367 | 0.0714 | -0.0820 | -0.0171 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0748 | 0.0351 | -0.1669 | -0.0348 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0363 | 0.0850 | 0.0177 | 0.0045 |
| 66.508 | 33.485 | Máx. | -0.0346 | 0.0701 | -0.0726 | -0.0174 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0704 | 0.0344 | -0.1478 | -0.0355 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0357 | 0.0752 | 0.0180 | 0.0036 |
| 66.508 | 33.735 | Máx. | -0.0296 | 0.0691 | -0.0642 | -0.0176 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0603 | 0.0339 | -0.1307 | -0.0359 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0351 | 0.0665 | 0.0183 | 0.0028 |
| 66.508 | 33.985 | Máx. | -0.0226 | 0.0682 | -0.0574 | -0.0178 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0460 | 0.0335 | -0.1168 | -0.0363 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0347 | 0.0595 | 0.0185 | 0.0021 |
| 66.508 | 34.235 | Máx. | -0.0141 | 0.0677 | -0.0526 | -0.0180 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0287 | 0.0333 | -0.1071 | -0.0366 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0146 | 0.0345 | 0.0545 | 0.0186 | 0.0015 |
| 66.508 | 34.485 | Máx. | -0.0047 | 0.0676 | -0.0501 | -0.0181 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0332 | -0.1020 | -0.0368 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0344 | 0.0519 | 0.0187 | 0.0009 |
| 66.508 | 34.735 | Máx. | 0.0102 | 0.0677 | -0.0501 | -0.0182 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0050 | 0.0333 | -0.1019 | -0.0370 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0345 | 0.0519 | 0.0188 | 0.0004 |
| 66.508 | 34.985 | Máx. | 0.0298 | 0.0683 | -0.0525 | -0.0182 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0146 | 0.0335 | -0.1069 | -0.0371 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0347 | 0.0544 | 0.0189 | 0.0002 |
| 66.508 | 35.235 | Máx. | 0.0481 | 0.0692 | -0.0573 | -0.0183 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0236 | 0.0340 | -0.1167 | -0.0372 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0352 | 0.0594 | 0.0189 | 0.0008 |
| 66.508 | 35.485 | Máx. | 0.0640 | 0.0704 | -0.0643 | -0.0183 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0314 | 0.0346 | -0.1309 | -0.0372 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0358 | 0.0666 | 0.0190 | 0.0016 |
| 66.508 | 35.735 | Máx. | 0.0763 | 0.0720 | -0.0731 | -0.0182 | 0.0048 |
| | | Mín. | 0.0374 | 0.0353 | -0.1489 | -0.0371 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0366 | 0.0758 | 0.0189 | 0.0024 |
| 66.508 | 35.985 | Máx. | 0.0834 | 0.0738 | -0.0832 | -0.0181 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0409 | 0.0362 | -0.1695 | -0.0369 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0424 | 0.0376 | 0.0863 | 0.0188 | 0.0034 |
| 66.508 | 36.235 | Máx. | 0.0837 | 0.0758 | -0.0940 | -0.0179 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0411 | 0.0372 | -0.1913 | -0.0364 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0426 | 0.0386 | 0.0974 | 0.0185 | 0.0045 |
| 66.508 | 36.485 | Máx. | 0.0755 | 0.0780 | -0.1044 | -0.0175 | 0.0115 |
| | | Mín. | 0.0371 | 0.0383 | -0.2125 | -0.0357 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0397 | 0.1082 | 0.0182 | 0.0058 |
| 66.508 | 36.735 | Máx. | 0.0565 | 0.0802 | -0.1133 | -0.0170 | 0.0142 |
| | | Mín. | 0.0278 | 0.0394 | -0.2308 | -0.0347 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0408 | 0.1174 | 0.0177 | 0.0072 |
| 66.508 | 36.985 | Máx. | 0.0246 | 0.0824 | -0.1194 | -0.0164 | 0.0171 |
| | | Mín. | 0.0121 | 0.0405 | -0.2431 | -0.0333 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0419 | 0.1237 | 0.0170 | 0.0087 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 37.235 | Máx. | -0.0113 | 0.0843 | -0.1208 | -0.0155 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.0229 | 0.0414 | -0.2460 | -0.0316 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0429 | 0.1252 | 0.0161 | 0.0102 |
| 66.508 | 37.485 | Máx. | -0.0435 | 0.0856 | -0.1155 | -0.0145 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.0885 | 0.0421 | -0.2352 | -0.0295 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.0436 | 0.1197 | 0.0150 | 0.0116 |
| 66.508 | 37.735 | Máx. | -0.0859 | 0.0857 | -0.1011 | -0.0133 | 0.0250 |
| | | Mín. | -0.1749 | 0.0421 | -0.2059 | -0.0271 | 0.0123 |
| | | Dif. | 0.0890 | 0.0436 | 0.1048 | 0.0138 | 0.0127 |
| 66.508 | 37.985 | Máx. | -0.1556 | 0.0820 | -0.0759 | -0.0120 | 0.0262 |
| | | Mín. | -0.3169 | 0.0403 | -0.1545 | -0.0244 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.1613 | 0.0417 | 0.0786 | 0.0124 | 0.0133 |
| 66.508 | 38.187 | Máx. | -0.2015 | 0.0820 | -0.0117 | -0.0120 | 0.0255 |
| | | Mín. | -0.4102 | 0.0403 | -0.0238 | -0.0244 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.2088 | 0.0417 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0130 |
| 66.508 | 41.887 | Máx. | 0.4279 | 0.0756 | -0.0119 | -0.0112 | -0.0107 |
| | | Mín. | 0.2101 | 0.0371 | -0.0242 | -0.0229 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.2178 | 0.0385 | 0.0123 | 0.0116 | 0.0111 |
| 66.508 | 41.985 | Máx. | 0.3408 | 0.0756 | -0.0584 | -0.0112 | -0.0112 |
| | | Mín. | 0.1673 | 0.0371 | -0.1190 | -0.0229 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.1734 | 0.0385 | 0.0606 | 0.0116 | 0.0117 |
| 66.508 | 42.235 | Máx. | 0.2037 | 0.0805 | -0.0887 | -0.0125 | -0.0108 |
| | | Mín. | 0.1000 | 0.0396 | -0.1806 | -0.0255 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.1037 | 0.0410 | 0.0919 | 0.0130 | 0.0112 |
| 66.508 | 42.485 | Máx. | 0.1143 | 0.0811 | -0.1065 | -0.0137 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.0562 | 0.0398 | -0.2168 | -0.0280 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0582 | 0.0413 | 0.1103 | 0.0142 | 0.0102 |
| 66.508 | 42.735 | Máx. | 0.0447 | 0.0800 | -0.1147 | -0.0148 | -0.0086 |
| | | Mín. | 0.0219 | 0.0393 | -0.2336 | -0.0301 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0407 | 0.1189 | 0.0153 | 0.0089 |
| 66.508 | 42.985 | Máx. | -0.0038 | 0.0783 | -0.1157 | -0.0157 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0384 | -0.2355 | -0.0319 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0398 | 0.1199 | 0.0162 | 0.0075 |
| 66.508 | 43.235 | Máx. | -0.0224 | 0.0762 | -0.1113 | -0.0164 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0455 | 0.0374 | -0.2267 | -0.0334 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0388 | 0.1154 | 0.0170 | 0.0060 |
| 66.508 | 43.485 | Máx. | -0.0349 | 0.0739 | -0.1033 | -0.0169 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0710 | 0.0363 | -0.2104 | -0.0345 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0376 | 0.1071 | 0.0176 | 0.0046 |
| 66.508 | 43.735 | Máx. | -0.0425 | 0.0714 | -0.0930 | -0.0173 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0865 | 0.0351 | -0.1893 | -0.0353 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.0363 | 0.0963 | 0.0180 | 0.0034 |
| 66.508 | 43.985 | Máx. | -0.0462 | 0.0689 | -0.0814 | -0.0176 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.0941 | 0.0338 | -0.1657 | -0.0359 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0351 | 0.0844 | 0.0183 | 0.0022 |
| 66.508 | 44.235 | Máx. | -0.0470 | 0.0665 | -0.0694 | -0.0178 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0958 | 0.0326 | -0.1413 | -0.0363 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0487 | 0.0338 | 0.0719 | 0.0184 | 0.0013 |
| 66.508 | 44.485 | Máx. | -0.0456 | 0.0641 | -0.0576 | -0.0179 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0930 | 0.0315 | -0.1173 | -0.0365 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.0326 | 0.0597 | 0.0186 | 0.0005 |
| 66.508 | 44.735 | Máx. | -0.0428 | 0.0618 | -0.0464 | -0.0180 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0871 | 0.0303 | -0.0945 | -0.0366 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.0314 | 0.0481 | 0.0186 | 0.0002 |
| 66.508 | 44.985 | Máx. | -0.0389 | 0.0596 | -0.0361 | -0.0180 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0792 | 0.0293 | -0.0735 | -0.0366 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0403 | 0.0303 | 0.0374 | 0.0186 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 45.235 | Máx. | -0.0345 | 0.0576 | -0.0269 | -0.0180 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0702 | 0.0283 | -0.0547 | -0.0366 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0293 | 0.0279 | 0.0186 | 0.0010 |
| 66.508 | 45.485 | Máx. | -0.0298 | 0.0557 | -0.0188 | -0.0180 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0607 | 0.0273 | -0.0383 | -0.0367 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0283 | 0.0195 | 0.0187 | 0.0013 |
| 66.508 | 45.735 | Máx. | -0.0251 | 0.0539 | -0.0119 | -0.0180 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0512 | 0.0264 | -0.0243 | -0.0367 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0274 | 0.0124 | 0.0187 | 0.0014 |
| 66.508 | 45.985 | Máx. | -0.0206 | 0.0522 | -0.0062 | -0.0181 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0420 | 0.0256 | -0.0125 | -0.0369 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0214 | 0.0266 | 0.0064 | 0.0188 | 0.0014 |
| 66.508 | 46.235 | Máx. | -0.0163 | 0.0506 | -0.0015 | -0.0182 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0333 | 0.0248 | -0.0030 | -0.0371 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0258 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0014 |
| 66.508 | 46.485 | Máx. | -0.0123 | 0.0491 | 0.0045 | -0.0184 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0251 | 0.0241 | 0.0022 | -0.0374 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0250 | 0.0023 | 0.0190 | 0.0013 |
| 66.508 | 46.735 | Máx. | -0.0086 | 0.0477 | 0.0101 | -0.0186 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0174 | 0.0234 | 0.0050 | -0.0378 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0243 | 0.0052 | 0.0192 | 0.0011 |
| 66.508 | 46.985 | Máx. | -0.0050 | 0.0463 | 0.0140 | -0.0188 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0102 | 0.0227 | 0.0069 | -0.0383 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0236 | 0.0071 | 0.0195 | 0.0009 |
| 66.508 | 47.235 | Máx. | -0.0016 | 0.0450 | 0.0162 | -0.0191 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0033 | 0.0221 | 0.0079 | -0.0389 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0229 | 0.0082 | 0.0198 | 0.0007 |
| 66.508 | 47.485 | Máx. | 0.0034 | 0.0437 | 0.0167 | -0.0195 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.0017 | 0.0214 | 0.0082 | -0.0397 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0222 | 0.0085 | 0.0202 | 0.0005 |
| 66.508 | 47.735 | Máx. | 0.0102 | 0.0424 | 0.0157 | -0.0199 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0050 | 0.0208 | 0.0077 | -0.0405 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0216 | 0.0080 | 0.0206 | 0.0003 |
| 66.508 | 47.985 | Máx. | 0.0172 | 0.0411 | 0.0131 | -0.0204 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0085 | 0.0202 | 0.0065 | -0.0415 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0209 | 0.0067 | 0.0211 | 0.0000 |
| 66.508 | 48.235 | Máx. | 0.0246 | 0.0399 | 0.0089 | -0.0209 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0121 | 0.0196 | 0.0043 | -0.0426 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0203 | 0.0045 | 0.0217 | 0.0002 |
| 66.508 | 48.485 | Máx. | 0.0324 | 0.0388 | 0.0028 | -0.0215 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0159 | 0.0190 | 0.0014 | -0.0439 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0197 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0004 |
| 66.508 | 48.735 | Máx. | 0.0408 | 0.0376 | -0.0026 | -0.0222 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0201 | 0.0185 | -0.0052 | -0.0453 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0191 | 0.0027 | 0.0230 | 0.0007 |
| 66.508 | 48.985 | Máx. | 0.0498 | 0.0365 | -0.0075 | -0.0230 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0245 | 0.0179 | -0.0153 | -0.0468 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0186 | 0.0078 | 0.0238 | 0.0008 |
| 66.508 | 49.235 | Máx. | 0.0593 | 0.0355 | -0.0135 | -0.0238 | -0.0009 |
| | | Mín. | 0.0291 | 0.0174 | -0.0276 | -0.0484 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0181 | 0.0140 | 0.0246 | 0.0010 |
| 66.508 | 49.485 | Máx. | 0.0690 | 0.0345 | -0.0207 | -0.0246 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0339 | 0.0170 | -0.0422 | -0.0502 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0176 | 0.0215 | 0.0255 | 0.0011 |
| 66.508 | 49.735 | Máx. | 0.0786 | 0.0336 | -0.0290 | -0.0256 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0386 | 0.0165 | -0.0591 | -0.0521 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0171 | 0.0301 | 0.0265 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 49.985 | Máx. | 0.0877 | 0.0328 | -0.0385 | -0.0265 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0431 | 0.0161 | -0.0784 | -0.0541 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0446 | 0.0167 | 0.0399 | 0.0275 | 0.0010 |
| 66.508 | 50.235 | Máx. | 0.0955 | 0.0321 | -0.0490 | -0.0276 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0469 | 0.0158 | -0.0998 | -0.0561 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0486 | 0.0163 | 0.0508 | 0.0286 | 0.0009 |
| 66.508 | 50.485 | Máx. | 0.1012 | 0.0314 | -0.0603 | -0.0286 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0154 | -0.1229 | -0.0582 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0160 | 0.0625 | 0.0296 | 0.0006 |
| 66.508 | 50.735 | Máx. | 0.1035 | 0.0309 | -0.0722 | -0.0296 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0508 | 0.0152 | -0.1471 | -0.0603 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0157 | 0.0748 | 0.0307 | 0.0002 |
| 66.508 | 50.985 | Máx. | 0.1011 | 0.0303 | -0.0842 | -0.0307 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0149 | -0.1714 | -0.0624 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0154 | 0.0872 | 0.0318 | 0.0003 |
| 66.508 | 51.235 | Máx. | 0.0924 | 0.0298 | -0.0955 | -0.0316 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0454 | 0.0146 | -0.1945 | -0.0644 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0152 | 0.0990 | 0.0328 | 0.0010 |
| 66.508 | 51.485 | Máx. | 0.0755 | 0.0293 | -0.1055 | -0.0325 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0371 | 0.0144 | -0.2148 | -0.0663 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0149 | 0.1093 | 0.0337 | 0.0017 |
| 66.508 | 51.735 | Máx. | 0.0482 | 0.0288 | -0.1128 | -0.0333 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0237 | 0.0142 | -0.2298 | -0.0679 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0147 | 0.1169 | 0.0346 | 0.0025 |
| 66.508 | 51.985 | Máx. | 0.0082 | 0.0284 | -0.1163 | -0.0340 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0040 | 0.0139 | -0.2368 | -0.0693 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0144 | 0.1205 | 0.0353 | 0.0034 |
| 66.508 | 52.235 | Máx. | -0.0231 | 0.0278 | -0.1140 | -0.0346 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.0470 | 0.0137 | -0.2322 | -0.0704 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0142 | 0.1182 | 0.0358 | 0.0042 |
| 66.508 | 52.485 | Máx. | -0.0588 | 0.0271 | -0.1042 | -0.0350 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.1198 | 0.0133 | -0.2121 | -0.0713 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0609 | 0.0138 | 0.1079 | 0.0363 | 0.0050 |
| 66.508 | 52.735 | Máx. | -0.1043 | 0.0259 | -0.0843 | -0.0354 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.2123 | 0.0127 | -0.1716 | -0.0720 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.1081 | 0.0132 | 0.0873 | 0.0366 | 0.0056 |
| 66.508 | 52.985 | Máx. | -0.1716 | 0.0224 | -0.0511 | -0.0356 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.3495 | 0.0110 | -0.1040 | -0.0725 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.1779 | 0.0114 | 0.0529 | 0.0369 | 0.0058 |
| 66.508 | 53.037 | Máx. | -0.2137 | 0.0224 | -0.0126 | -0.0356 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.4352 | 0.0110 | -0.0256 | -0.0725 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.2215 | 0.0114 | 0.0130 | 0.0369 | 0.0055 |
| 66.508 | 55.739 | Máx. | 0.3815 | 0.0165 | -0.0155 | -0.1426 | 0.0146 |
| | | Mín. | 0.1873 | 0.0081 | -0.0315 | -0.2903 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.1941 | 0.0084 | 0.0160 | 0.1478 | 0.0075 |
| 66.508 | 55.985 | Máx. | 0.3182 | 0.0165 | -0.0838 | -0.1426 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.1562 | 0.0081 | -0.1706 | -0.2903 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.1619 | 0.0084 | 0.0868 | 0.1478 | 0.0019 |
| 66.508 | 56.235 | Máx. | 0.2203 | 0.0031 | -0.1137 | -0.1421 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.1082 | 0.0015 | -0.2315 | -0.2894 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.1121 | 0.0016 | 0.1178 | 0.1473 | 0.0039 |
| 66.508 | 56.485 | Máx. | 0.1536 | 0.0047 | -0.1362 | -0.1425 | -0.0068 |
| | | Mín. | 0.0754 | 0.0023 | -0.2773 | -0.2903 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0782 | 0.0024 | 0.1411 | 0.1477 | 0.0071 |
| 66.508 | 56.735 | Máx. | 0.0916 | 0.0115 | -0.1507 | -0.1430 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0450 | 0.0056 | -0.3069 | -0.2912 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0466 | 0.0058 | 0.1562 | 0.1482 | 0.0086 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 56.985 | Máx. | 0.0330 | 0.0193 | -0.1580 | -0.1433 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.0162 | 0.0095 | -0.3218 | -0.2919 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0168 | 0.0098 | 0.1638 | 0.1486 | 0.0089 |
| 66.508 | 57.235 | Máx. | -0.0121 | 0.0270 | -0.1585 | -0.1434 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.0246 | 0.0133 | -0.3227 | -0.2921 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0137 | 0.1642 | 0.1487 | 0.0081 |
| 66.508 | 57.485 | Máx. | -0.0412 | 0.0339 | -0.1520 | -0.1433 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.0839 | 0.0166 | -0.3096 | -0.2919 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.0172 | 0.1576 | 0.1486 | 0.0062 |
| 66.508 | 57.735 | Máx. | -0.0724 | 0.0387 | -0.1382 | -0.1431 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1473 | 0.0190 | -0.2815 | -0.2915 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0750 | 0.0197 | 0.1432 | 0.1483 | 0.0032 |
| 66.508 | 57.985 | Máx. | -0.1060 | 0.0376 | -0.1161 | -0.1431 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.2158 | 0.0185 | -0.2364 | -0.2914 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.1098 | 0.0191 | 0.1203 | 0.1483 | 0.0012 |
| 66.508 | 58.235 | Máx. | -0.1548 | 0.0184 | -0.0859 | -0.1444 | 0.0152 |
| | | Mín. | -0.3152 | 0.0091 | -0.1750 | -0.2941 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.1604 | 0.0094 | 0.0891 | 0.1497 | 0.0077 |
| 66.508 | 58.475 | Máx. | -0.1862 | 0.0184 | -0.0187 | -0.1444 | 0.0233 |
| | | Mín. | -0.3791 | 0.0091 | -0.0380 | -0.2941 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.1929 | 0.0094 | 0.0194 | 0.1497 | 0.0119 |
| 66.530 | 55.735 | Máx. | 0.3912 | -0.1032 | -0.0445 | -0.0912 | -0.0043 |
| | | Mín. | 0.1921 | -0.2102 | -0.0907 | -0.1858 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.1991 | 0.1070 | 0.0461 | 0.0946 | 0.0044 |
| 66.758 | 24.651 | Máx. | 0.4572 | 0.0488 | -0.0131 | -0.1132 | 0.0048 |
| | | Mín. | 0.2245 | 0.0240 | -0.0268 | -0.2304 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.2327 | 0.0248 | 0.0136 | 0.1173 | 0.0024 |
| 66.758 | 24.735 | Máx. | 0.3739 | 0.0488 | -0.0609 | -0.1132 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.1836 | 0.0240 | -0.1239 | -0.2304 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.1903 | 0.0248 | 0.0631 | 0.1173 | 0.0026 |
| 66.758 | 24.985 | Máx. | 0.2430 | 0.0502 | -0.0978 | -0.1120 | 0.0060 |
| | | Mín. | 0.1193 | 0.0247 | -0.1991 | -0.2280 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.1237 | 0.0256 | 0.1013 | 0.1160 | 0.0030 |
| 66.758 | 25.235 | Máx. | 0.1583 | 0.0520 | -0.1226 | -0.1107 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.0777 | 0.0255 | -0.2497 | -0.2255 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0805 | 0.0265 | 0.1271 | 0.1148 | 0.0036 |
| 66.758 | 25.485 | Máx. | 0.0936 | 0.0539 | -0.1384 | -0.1094 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.0459 | 0.0265 | -0.2819 | -0.2228 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0476 | 0.0274 | 0.1435 | 0.1134 | 0.0042 |
| 66.758 | 25.735 | Máx. | 0.0463 | 0.0560 | -0.1476 | -0.1079 | 0.0097 |
| | | Mín. | 0.0227 | 0.0275 | -0.3005 | -0.2198 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0285 | 0.1529 | 0.1118 | 0.0049 |
| 66.758 | 25.985 | Máx. | 0.0135 | 0.0581 | -0.1521 | -0.1063 | 0.0112 |
| | | Mín. | 0.0066 | 0.0285 | -0.3097 | -0.2164 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0296 | 0.1576 | 0.1101 | 0.0057 |
| 66.758 | 26.235 | Máx. | -0.0038 | 0.0605 | -0.1535 | -0.1045 | 0.0128 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0297 | -0.3126 | -0.2128 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0308 | 0.1591 | 0.1083 | 0.0065 |
| 66.758 | 26.485 | Máx. | -0.0102 | 0.0630 | -0.1531 | -0.1025 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.0207 | 0.0309 | -0.3117 | -0.2087 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0105 | 0.0321 | 0.1586 | 0.1062 | 0.0074 |
| 66.758 | 26.735 | Máx. | -0.0139 | 0.0657 | -0.1516 | -0.1004 | 0.0162 |
| | | Mín. | -0.0284 | 0.0323 | -0.3087 | -0.2044 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0334 | 0.1571 | 0.1040 | 0.0083 |
| 66.758 | 26.985 | Máx. | -0.0167 | 0.0686 | -0.1496 | -0.0981 | 0.0180 |
| | | Mín. | -0.0339 | 0.0337 | -0.3046 | -0.1998 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.0349 | 0.1550 | 0.1017 | 0.0092 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 27.235 | Máx. | -0.0199 | 0.0714 | -0.1470 | -0.0958 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.0405 | 0.0351 | -0.2993 | -0.1950 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0363 | 0.1523 | 0.0992 | 0.0102 |
| 66.758 | 27.485 | Máx. | -0.0251 | 0.0742 | -0.1435 | -0.0933 | 0.0222 |
| | | Mín. | -0.0512 | 0.0364 | -0.2923 | -0.1900 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0377 | 0.1487 | 0.0967 | 0.0113 |
| 66.758 | 27.735 | Máx. | -0.0338 | 0.0766 | -0.1385 | -0.0908 | 0.0245 |
| | | Mín. | -0.0688 | 0.0376 | -0.2821 | -0.1848 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0390 | 0.1436 | 0.0940 | 0.0125 |
| 66.758 | 27.985 | Máx. | -0.0473 | 0.0785 | -0.1309 | -0.0881 | 0.0269 |
| | | Mín. | -0.0963 | 0.0386 | -0.2666 | -0.1795 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0490 | 0.0400 | 0.1357 | 0.0913 | 0.0137 |
| 66.758 | 28.235 | Máx. | -0.0670 | 0.0796 | -0.1193 | -0.0855 | 0.0294 |
| | | Mín. | -0.1364 | 0.0391 | -0.2429 | -0.1741 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0694 | 0.0405 | 0.1236 | 0.0886 | 0.0150 |
| 66.758 | 28.485 | Máx. | -0.0941 | 0.0791 | -0.1019 | -0.0828 | 0.0318 |
| | | Mín. | -0.1916 | 0.0389 | -0.2075 | -0.1686 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0975 | 0.0403 | 0.1056 | 0.0858 | 0.0162 |
| 66.758 | 28.735 | Máx. | -0.1299 | 0.0756 | -0.0768 | -0.0801 | 0.0335 |
| | | Mín. | -0.2645 | 0.0371 | -0.1564 | -0.1631 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.1346 | 0.0385 | 0.0796 | 0.0830 | 0.0171 |
| 66.758 | 28.985 | Máx. | -0.1853 | 0.0635 | -0.0406 | -0.0774 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.3774 | 0.0312 | -0.0826 | -0.1576 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.1920 | 0.0323 | 0.0421 | 0.0802 | 0.0172 |
| 66.758 | 28.987 | Máx. | -0.2206 | 0.0635 | -0.0128 | -0.0774 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.4492 | 0.0312 | -0.0260 | -0.1576 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.2286 | 0.0323 | 0.0132 | 0.0802 | 0.0159 |
| 66.758 | 31.187 | Máx. | 0.4314 | 0.0596 | -0.0122 | -0.0014 | -0.0126 |
| | | Mín. | 0.2118 | 0.0293 | -0.0247 | -0.0029 | -0.0256 |
| | | Dif. | 0.2195 | 0.0303 | 0.0126 | 0.0015 | 0.0130 |
| 66.758 | 31.235 | Máx. | 0.3467 | 0.0596 | -0.0488 | -0.0014 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.1703 | 0.0293 | -0.0995 | -0.0029 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.1764 | 0.0303 | 0.0506 | 0.0015 | 0.0139 |
| 66.758 | 31.485 | Máx. | 0.2117 | 0.0664 | -0.0803 | -0.0031 | -0.0131 |
| | | Mín. | 0.1040 | 0.0326 | -0.1635 | -0.0063 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.1078 | 0.0338 | 0.0832 | 0.0032 | 0.0136 |
| 66.758 | 31.735 | Máx. | 0.1219 | 0.0677 | -0.0988 | -0.0046 | -0.0122 |
| | | Mín. | 0.0599 | 0.0332 | -0.2011 | -0.0094 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0620 | 0.0344 | 0.1023 | 0.0048 | 0.0127 |
| 66.758 | 31.985 | Máx. | 0.0523 | 0.0671 | -0.1076 | -0.0060 | -0.0110 |
| | | Mín. | 0.0257 | 0.0330 | -0.2192 | -0.0122 | -0.0224 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0342 | 0.1116 | 0.0062 | 0.0114 |
| 66.758 | 32.235 | Máx. | 0.0006 | 0.0659 | -0.1093 | -0.0072 | -0.0097 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0324 | -0.2226 | -0.0147 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0335 | 0.1133 | 0.0075 | 0.0100 |
| 66.758 | 32.485 | Máx. | -0.0174 | 0.0644 | -0.1059 | -0.0082 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0355 | 0.0316 | -0.2156 | -0.0167 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0328 | 0.1097 | 0.0085 | 0.0086 |
| 66.758 | 32.735 | Máx. | -0.0287 | 0.0628 | -0.0990 | -0.0090 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.0584 | 0.0308 | -0.2016 | -0.0183 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0320 | 0.1026 | 0.0093 | 0.0073 |
| 66.758 | 32.985 | Máx. | -0.0345 | 0.0612 | -0.0902 | -0.0096 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0703 | 0.0301 | -0.1838 | -0.0195 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0311 | 0.0935 | 0.0099 | 0.0060 |
| 66.758 | 33.235 | Máx. | -0.0360 | 0.0597 | -0.0807 | -0.0101 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0732 | 0.0293 | -0.1644 | -0.0205 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0304 | 0.0837 | 0.0104 | 0.0049 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 33.485 | Máx. | -0.0339 | 0.0583 | -0.0715 | -0.0104 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0689 | 0.0286 | -0.1456 | -0.0212 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0297 | 0.0741 | 0.0108 | 0.0039 |
| 66.758 | 33.735 | Máx. | -0.0290 | 0.0571 | -0.0633 | -0.0107 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0591 | 0.0280 | -0.1288 | -0.0217 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0291 | 0.0656 | 0.0110 | 0.0030 |
| 66.758 | 33.985 | Máx. | -0.0222 | 0.0562 | -0.0566 | -0.0108 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.0451 | 0.0276 | -0.1152 | -0.0221 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0286 | 0.0586 | 0.0112 | 0.0023 |
| 66.758 | 34.235 | Máx. | -0.0139 | 0.0556 | -0.0519 | -0.0110 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0283 | 0.0273 | -0.1056 | -0.0223 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0283 | 0.0538 | 0.0114 | 0.0016 |
| 66.758 | 34.485 | Máx. | -0.0047 | 0.0554 | -0.0494 | -0.0111 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0272 | -0.1006 | -0.0225 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0282 | 0.0512 | 0.0115 | 0.0010 |
| 66.758 | 34.735 | Máx. | 0.0098 | 0.0556 | -0.0494 | -0.0111 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0048 | 0.0273 | -0.1005 | -0.0227 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0283 | 0.0512 | 0.0115 | 0.0004 |
| 66.758 | 34.985 | Máx. | 0.0290 | 0.0562 | -0.0518 | -0.0112 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0142 | 0.0276 | -0.1054 | -0.0228 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0286 | 0.0536 | 0.0116 | 0.0002 |
| 66.758 | 35.235 | Máx. | 0.0469 | 0.0572 | -0.0565 | -0.0112 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0230 | 0.0281 | -0.1150 | -0.0228 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0291 | 0.0585 | 0.0116 | 0.0008 |
| 66.758 | 35.485 | Máx. | 0.0624 | 0.0585 | -0.0633 | -0.0112 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0306 | 0.0287 | -0.1290 | -0.0227 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0298 | 0.0656 | 0.0116 | 0.0016 |
| 66.758 | 35.735 | Máx. | 0.0743 | 0.0602 | -0.0720 | -0.0110 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0365 | 0.0296 | -0.1466 | -0.0225 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0378 | 0.0306 | 0.0746 | 0.0115 | 0.0025 |
| 66.758 | 35.985 | Máx. | 0.0812 | 0.0622 | -0.0819 | -0.0108 | 0.0071 |
| | | Mín. | 0.0399 | 0.0305 | -0.1668 | -0.0221 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0316 | 0.0849 | 0.0112 | 0.0036 |
| 66.758 | 36.235 | Máx. | 0.0814 | 0.0644 | -0.0924 | -0.0105 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.0400 | 0.0316 | -0.1882 | -0.0214 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0328 | 0.0958 | 0.0109 | 0.0048 |
| 66.758 | 36.485 | Máx. | 0.0732 | 0.0668 | -0.1027 | -0.0100 | 0.0123 |
| | | Mín. | 0.0359 | 0.0328 | -0.2091 | -0.0204 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0340 | 0.1064 | 0.0104 | 0.0063 |
| 66.758 | 36.735 | Máx. | 0.0544 | 0.0692 | -0.1115 | -0.0093 | 0.0153 |
| | | Mín. | 0.0267 | 0.0340 | -0.2270 | -0.0190 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0352 | 0.1155 | 0.0097 | 0.0078 |
| 66.758 | 36.985 | Máx. | 0.0228 | 0.0716 | -0.1175 | -0.0084 | 0.0186 |
| | | Mín. | 0.0112 | 0.0352 | -0.2392 | -0.0172 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0116 | 0.0364 | 0.1218 | 0.0087 | 0.0095 |
| 66.758 | 37.235 | Máx. | -0.0119 | 0.0737 | -0.1189 | -0.0073 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.0241 | 0.0362 | -0.2422 | -0.0148 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0375 | 0.1233 | 0.0076 | 0.0111 |
| 66.758 | 37.485 | Máx. | -0.0437 | 0.0753 | -0.1138 | -0.0059 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.0890 | 0.0370 | -0.2318 | -0.0120 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0453 | 0.0383 | 0.1180 | 0.0061 | 0.0126 |
| 66.758 | 37.735 | Máx. | -0.0856 | 0.0754 | -0.0998 | -0.0043 | 0.0273 |
| | | Mín. | -0.1742 | 0.0370 | -0.2031 | -0.0087 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0887 | 0.0384 | 0.1034 | 0.0044 | 0.0139 |
| 66.758 | 37.985 | Máx. | -0.1547 | 0.0716 | -0.0751 | -0.0025 | 0.0287 |
| | | Mín. | -0.3150 | 0.0352 | -0.1529 | -0.0051 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.1603 | 0.0364 | 0.0778 | 0.0026 | 0.0146 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 38.187 | Máx. | -0.2002 | 0.0716 | -0.0115 | -0.0025 | 0.0280 |
| | | Mín. | -0.4076 | 0.0352 | -0.0234 | -0.0051 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.2074 | 0.0364 | 0.0119 | 0.0026 | 0.0142 |
| 66.758 | 41.887 | Máx. | 0.4252 | 0.0649 | -0.0117 | -0.0023 | -0.0119 |
| | | Mín. | 0.2088 | 0.0319 | -0.0238 | -0.0046 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.2164 | 0.0330 | 0.0121 | 0.0023 | 0.0123 |
| 66.758 | 41.985 | Máx. | 0.3387 | 0.0649 | -0.0578 | -0.0023 | -0.0125 |
| | | Mín. | 0.1663 | 0.0319 | -0.1177 | -0.0046 | -0.0254 |
| | | Dif. | 0.1724 | 0.0330 | 0.0599 | 0.0023 | 0.0129 |
| 66.758 | 42.235 | Máx. | 0.2028 | 0.0700 | -0.0875 | -0.0040 | -0.0120 |
| | | Mín. | 0.0996 | 0.0344 | -0.1782 | -0.0082 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.1032 | 0.0356 | 0.0907 | 0.0041 | 0.0124 |
| 66.758 | 42.485 | Máx. | 0.1145 | 0.0703 | -0.1049 | -0.0056 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.0562 | 0.0345 | -0.2136 | -0.0114 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0583 | 0.0358 | 0.1087 | 0.0058 | 0.0113 |
| 66.758 | 42.735 | Máx. | 0.0457 | 0.0690 | -0.1129 | -0.0070 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0224 | 0.0339 | -0.2300 | -0.0143 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0351 | 0.1170 | 0.0073 | 0.0098 |
| 66.758 | 42.985 | Máx. | -0.0030 | 0.0669 | -0.1138 | -0.0082 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.0061 | 0.0329 | -0.2318 | -0.0167 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0341 | 0.1180 | 0.0085 | 0.0082 |
| 66.758 | 43.235 | Máx. | -0.0213 | 0.0645 | -0.1095 | -0.0092 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.0434 | 0.0317 | -0.2230 | -0.0187 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0328 | 0.1135 | 0.0095 | 0.0066 |
| 66.758 | 43.485 | Máx. | -0.0336 | 0.0618 | -0.1016 | -0.0100 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0685 | 0.0303 | -0.2069 | -0.0203 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0314 | 0.1053 | 0.0103 | 0.0051 |
| 66.758 | 43.735 | Máx. | -0.0412 | 0.0589 | -0.0914 | -0.0106 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0838 | 0.0289 | -0.1862 | -0.0215 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.0300 | 0.0948 | 0.0109 | 0.0037 |
| 66.758 | 43.985 | Máx. | -0.0449 | 0.0561 | -0.0801 | -0.0110 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.0914 | 0.0275 | -0.1631 | -0.0224 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0465 | 0.0285 | 0.0830 | 0.0114 | 0.0025 |
| 66.758 | 44.235 | Máx. | -0.0457 | 0.0533 | -0.0683 | -0.0113 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0930 | 0.0262 | -0.1391 | -0.0231 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.0271 | 0.0708 | 0.0117 | 0.0014 |
| 66.758 | 44.485 | Máx. | -0.0444 | 0.0505 | -0.0567 | -0.0116 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0903 | 0.0248 | -0.1154 | -0.0236 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0460 | 0.0257 | 0.0587 | 0.0120 | 0.0006 |
| 66.758 | 44.735 | Máx. | -0.0415 | 0.0479 | -0.0457 | -0.0118 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0846 | 0.0235 | -0.0931 | -0.0240 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0431 | 0.0244 | 0.0474 | 0.0122 | 0.0001 |
| 66.758 | 44.985 | Máx. | -0.0378 | 0.0454 | -0.0356 | -0.0119 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0769 | 0.0223 | -0.0725 | -0.0243 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0231 | 0.0369 | 0.0124 | 0.0006 |
| 66.758 | 45.235 | Máx. | -0.0334 | 0.0431 | -0.0265 | -0.0121 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0680 | 0.0212 | -0.0540 | -0.0246 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0219 | 0.0275 | 0.0125 | 0.0010 |
| 66.758 | 45.485 | Máx. | -0.0288 | 0.0409 | -0.0186 | -0.0122 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0587 | 0.0201 | -0.0379 | -0.0249 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0208 | 0.0193 | 0.0127 | 0.0012 |
| 66.758 | 45.735 | Máx. | -0.0243 | 0.0388 | -0.0118 | -0.0124 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0494 | 0.0191 | -0.0241 | -0.0253 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0197 | 0.0123 | 0.0129 | 0.0013 |
| 66.758 | 45.985 | Máx. | -0.0198 | 0.0369 | -0.0062 | -0.0126 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0403 | 0.0181 | -0.0126 | -0.0257 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0188 | 0.0064 | 0.0131 | 0.0013 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 46.235 | Máx. | -0.0156 | 0.0350 | -0.0016 | -0.0129 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0317 | 0.0172 | -0.0032 | -0.0262 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.0178 | 0.0016 | 0.0133 | 0.0012 |
| 66.758 | 46.485 | Máx. | -0.0116 | 0.0333 | 0.0042 | -0.0131 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0236 | 0.0163 | 0.0020 | -0.0268 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0169 | 0.0021 | 0.0136 | 0.0011 |
| 66.758 | 46.735 | Máx. | -0.0079 | 0.0316 | 0.0097 | -0.0135 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.0161 | 0.0155 | 0.0047 | -0.0275 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0161 | 0.0049 | 0.0140 | 0.0009 |
| 66.758 | 46.985 | Máx. | -0.0044 | 0.0300 | 0.0134 | -0.0139 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0089 | 0.0147 | 0.0066 | -0.0283 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0153 | 0.0068 | 0.0144 | 0.0006 |
| 66.758 | 47.235 | Máx. | -0.0010 | 0.0284 | 0.0156 | -0.0144 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0021 | 0.0139 | 0.0076 | -0.0292 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0145 | 0.0079 | 0.0149 | 0.0004 |
| 66.758 | 47.485 | Máx. | 0.0046 | 0.0269 | 0.0161 | -0.0149 | 0.0002 |
| | | Mín. | 0.0023 | 0.0132 | 0.0079 | -0.0303 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0137 | 0.0082 | 0.0154 | 0.0001 |
| 66.758 | 47.735 | Máx. | 0.0113 | 0.0253 | 0.0151 | -0.0155 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0056 | 0.0124 | 0.0074 | -0.0315 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0129 | 0.0077 | 0.0160 | 0.0002 |
| 66.758 | 47.985 | Máx. | 0.0183 | 0.0239 | 0.0125 | -0.0161 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0090 | 0.0117 | 0.0061 | -0.0328 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0121 | 0.0064 | 0.0167 | 0.0005 |
| 66.758 | 48.235 | Máx. | 0.0256 | 0.0224 | 0.0082 | -0.0168 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0126 | 0.0110 | 0.0040 | -0.0343 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0114 | 0.0042 | 0.0174 | 0.0008 |
| 66.758 | 48.485 | Máx. | 0.0334 | 0.0210 | 0.0022 | -0.0176 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0164 | 0.0103 | 0.0011 | -0.0359 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0107 | 0.0011 | 0.0183 | 0.0011 |
| 66.758 | 48.735 | Máx. | 0.0417 | 0.0197 | -0.0028 | -0.0185 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.0205 | 0.0097 | -0.0058 | -0.0376 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0100 | 0.0029 | 0.0192 | 0.0013 |
| 66.758 | 48.985 | Máx. | 0.0506 | 0.0184 | -0.0077 | -0.0194 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0248 | 0.0090 | -0.0157 | -0.0395 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0093 | 0.0080 | 0.0201 | 0.0015 |
| 66.758 | 49.235 | Máx. | 0.0599 | 0.0171 | -0.0137 | -0.0204 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.0294 | 0.0084 | -0.0279 | -0.0415 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0087 | 0.0142 | 0.0211 | 0.0017 |
| 66.758 | 49.485 | Máx. | 0.0695 | 0.0160 | -0.0208 | -0.0215 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0341 | 0.0079 | -0.0424 | -0.0437 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0081 | 0.0216 | 0.0222 | 0.0019 |
| 66.758 | 49.735 | Máx. | 0.0791 | 0.0150 | -0.0290 | -0.0226 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0388 | 0.0073 | -0.0591 | -0.0460 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0076 | 0.0301 | 0.0234 | 0.0019 |
| 66.758 | 49.985 | Máx. | 0.0880 | 0.0140 | -0.0384 | -0.0237 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0432 | 0.0069 | -0.0782 | -0.0484 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0448 | 0.0071 | 0.0398 | 0.0246 | 0.0019 |
| 66.758 | 50.235 | Máx. | 0.0957 | 0.0132 | -0.0488 | -0.0250 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.0470 | 0.0065 | -0.0993 | -0.0508 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0487 | 0.0067 | 0.0505 | 0.0259 | 0.0018 |
| 66.758 | 50.485 | Máx. | 0.1012 | 0.0125 | -0.0600 | -0.0262 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0497 | 0.0061 | -0.1221 | -0.0533 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0064 | 0.0621 | 0.0271 | 0.0015 |
| 66.758 | 50.735 | Máx. | 0.1035 | 0.0119 | -0.0717 | -0.0274 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0508 | 0.0058 | -0.1459 | -0.0559 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0060 | 0.0743 | 0.0284 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 50.985 | Máx. | 0.1011 | 0.0113 | -0.0834 | -0.0287 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0496 | 0.0056 | -0.1699 | -0.0584 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0058 | 0.0865 | 0.0297 | 0.0006 |
| 66.758 | 51.235 | Máx. | 0.0924 | 0.0108 | -0.0947 | -0.0298 | 0.0002 |
| | | Mín. | 0.0454 | 0.0053 | -0.1928 | -0.0608 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0055 | 0.0981 | 0.0309 | 0.0001 |
| 66.758 | 51.485 | Máx. | 0.0756 | 0.0103 | -0.1045 | -0.0309 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0371 | 0.0051 | -0.2127 | -0.0630 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.0052 | 0.1083 | 0.0320 | 0.0009 |
| 66.758 | 51.735 | Máx. | 0.0484 | 0.0098 | -0.1118 | -0.0319 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.0238 | 0.0048 | -0.2276 | -0.0649 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0050 | 0.1158 | 0.0330 | 0.0019 |
| 66.758 | 51.985 | Máx. | 0.0086 | 0.0094 | -0.1152 | -0.0326 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0042 | 0.0046 | -0.2345 | -0.0664 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0048 | 0.1193 | 0.0338 | 0.0029 |
| 66.758 | 52.235 | Máx. | -0.0228 | 0.0089 | -0.1130 | -0.0332 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.0463 | 0.0044 | -0.2301 | -0.0676 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0045 | 0.1171 | 0.0344 | 0.0038 |
| 66.758 | 52.485 | Máx. | -0.0583 | 0.0083 | -0.1033 | -0.0335 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.1188 | 0.0041 | -0.2103 | -0.0683 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0605 | 0.0042 | 0.1070 | 0.0348 | 0.0047 |
| 66.758 | 52.735 | Máx. | -0.1037 | 0.0073 | -0.0836 | -0.0337 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.2111 | 0.0036 | -0.1703 | -0.0687 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.1074 | 0.0037 | 0.0867 | 0.0349 | 0.0054 |
| 66.758 | 52.985 | Máx. | -0.1709 | 0.0043 | -0.0508 | -0.0338 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.3480 | 0.0021 | -0.1034 | -0.0688 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.1771 | 0.0022 | 0.0526 | 0.0350 | 0.0057 |
| 66.758 | 53.037 | Máx. | -0.2129 | 0.0043 | -0.0125 | -0.0338 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.4336 | 0.0021 | -0.0254 | -0.0688 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.2207 | 0.0022 | 0.0129 | 0.0350 | 0.0054 |
| 66.758 | 55.697 | Máx. | 0.3945 | -0.0680 | -0.0107 | -0.1192 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.1937 | -0.1384 | -0.0217 | -0.2427 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.2008 | 0.0705 | 0.0110 | 0.1235 | 0.0031 |
| 66.758 | 55.735 | Máx. | 0.3912 | -0.0680 | -0.0445 | -0.1192 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.1921 | -0.1384 | -0.0907 | -0.2427 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.1991 | 0.0705 | 0.0461 | 0.1235 | 0.0021 |
| 66.758 | 55.985 | Máx. | 0.3233 | 0.0024 | -0.0917 | -0.1330 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.1588 | 0.0012 | -0.1868 | -0.2708 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.1645 | 0.0012 | 0.0951 | 0.1378 | 0.0018 |
| 66.758 | 56.235 | Máx. | 0.2175 | -0.0012 | -0.1193 | -0.1378 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.1068 | -0.0024 | -0.2430 | -0.2807 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.1107 | 0.0012 | 0.1237 | 0.1428 | 0.0055 |
| 66.758 | 56.485 | Máx. | 0.1433 | 0.0016 | -0.1390 | -0.1400 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0704 | 0.0008 | -0.2831 | -0.2850 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0729 | 0.0008 | 0.1441 | 0.1451 | 0.0080 |
| 66.758 | 56.735 | Máx. | 0.0807 | 0.0089 | -0.1516 | -0.1410 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0396 | 0.0044 | -0.3088 | -0.2870 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0045 | 0.1572 | 0.1461 | 0.0091 |
| 66.758 | 56.985 | Máx. | 0.0227 | 0.0172 | -0.1576 | -0.1413 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0111 | 0.0085 | -0.3208 | -0.2878 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0088 | 0.1633 | 0.1465 | 0.0090 |
| 66.758 | 57.235 | Máx. | -0.0170 | 0.0258 | -0.1568 | -0.1414 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.0346 | 0.0127 | -0.3193 | -0.2879 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0131 | 0.1625 | 0.1465 | 0.0080 |
| 66.758 | 57.485 | Máx. | -0.0461 | 0.0344 | -0.1491 | -0.1413 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.0939 | 0.0169 | -0.3036 | -0.2876 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.0478 | 0.0175 | 0.1545 | 0.1464 | 0.0062 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 57.735 | Máx. | -0.0771 | 0.0425 | -0.1339 | -0.1413 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.1571 | 0.0209 | -0.2726 | -0.2877 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0799 | 0.0216 | 0.1387 | 0.1464 | 0.0034 |
| 66.758 | 57.985 | Máx. | -0.1105 | 0.0477 | -0.1102 | -0.1420 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.2251 | 0.0234 | -0.2243 | -0.2891 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.1145 | 0.0243 | 0.1142 | 0.1472 | 0.0002 |
| 66.758 | 58.235 | Máx. | -0.1634 | 0.0412 | -0.0779 | -0.1443 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.3328 | 0.0202 | -0.1587 | -0.2938 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.1694 | 0.0209 | 0.0808 | 0.1495 | 0.0039 |
| 66.758 | 58.434 | Máx. | -0.1990 | 0.0412 | -0.0135 | -0.1443 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.4052 | 0.0202 | -0.0274 | -0.2938 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.2062 | 0.0209 | 0.0140 | 0.1495 | 0.0028 |
| 67.008 | 24.651 | Máx. | 0.4552 | 0.0459 | -0.0131 | -0.1077 | 0.0065 |
| | | Mín. | 0.2236 | 0.0225 | -0.0266 | -0.2193 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.2317 | 0.0233 | 0.0135 | 0.1116 | 0.0033 |
| 67.008 | 24.735 | Máx. | 0.3720 | 0.0459 | -0.0606 | -0.1077 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.1827 | 0.0225 | -0.1233 | -0.2193 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.1893 | 0.0233 | 0.0628 | 0.1116 | 0.0036 |
| 67.008 | 24.985 | Máx. | 0.2412 | 0.0455 | -0.0972 | -0.1065 | 0.0079 |
| | | Mín. | 0.1185 | 0.0223 | -0.1980 | -0.2169 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.1228 | 0.0231 | 0.1007 | 0.1104 | 0.0040 |
| 67.008 | 25.235 | Máx. | 0.1567 | 0.0459 | -0.1218 | -0.1053 | 0.0091 |
| | | Mín. | 0.0769 | 0.0225 | -0.2481 | -0.2144 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0797 | 0.0234 | 0.1263 | 0.1091 | 0.0046 |
| 67.008 | 25.485 | Máx. | 0.0920 | 0.0467 | -0.1375 | -0.1039 | 0.0106 |
| | | Mín. | 0.0452 | 0.0229 | -0.2800 | -0.2115 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0468 | 0.0238 | 0.1425 | 0.1077 | 0.0054 |
| 67.008 | 25.735 | Máx. | 0.0447 | 0.0478 | -0.1466 | -0.1023 | 0.0124 |
| | | Mín. | 0.0219 | 0.0235 | -0.2985 | -0.2083 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0243 | 0.1519 | 0.1060 | 0.0063 |
| 67.008 | 25.985 | Máx. | 0.0118 | 0.0493 | -0.1510 | -0.1004 | 0.0142 |
| | | Mín. | 0.0058 | 0.0242 | -0.3075 | -0.2045 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0251 | 0.1565 | 0.1041 | 0.0072 |
| 67.008 | 26.235 | Máx. | -0.0047 | 0.0511 | -0.1524 | -0.0984 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0251 | -0.3104 | -0.2004 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0260 | 0.1580 | 0.1020 | 0.0082 |
| 67.008 | 26.485 | Máx. | -0.0112 | 0.0532 | -0.1520 | -0.0962 | 0.0180 |
| | | Mín. | -0.0227 | 0.0261 | -0.3094 | -0.1958 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0116 | 0.0271 | 0.1575 | 0.0996 | 0.0092 |
| 67.008 | 26.735 | Máx. | -0.0151 | 0.0556 | -0.1505 | -0.0937 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.0307 | 0.0273 | -0.3064 | -0.1909 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0283 | 0.1559 | 0.0971 | 0.0102 |
| 67.008 | 26.985 | Máx. | -0.0179 | 0.0583 | -0.1484 | -0.0912 | 0.0220 |
| | | Mín. | -0.0364 | 0.0286 | -0.3021 | -0.1857 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.0297 | 0.1537 | 0.0945 | 0.0112 |
| 67.008 | 27.235 | Máx. | -0.0212 | 0.0611 | -0.1457 | -0.0885 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.0431 | 0.0300 | -0.2966 | -0.1803 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.0311 | 0.1510 | 0.0917 | 0.0123 |
| 67.008 | 27.485 | Máx. | -0.0263 | 0.0640 | -0.1421 | -0.0858 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.0536 | 0.0314 | -0.2894 | -0.1747 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0326 | 0.1473 | 0.0889 | 0.0135 |
| 67.008 | 27.735 | Máx. | -0.0348 | 0.0668 | -0.1370 | -0.0830 | 0.0289 |
| | | Mín. | -0.0710 | 0.0328 | -0.2790 | -0.1690 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0340 | 0.1420 | 0.0860 | 0.0147 |
| 67.008 | 27.985 | Máx. | -0.0481 | 0.0691 | -0.1293 | -0.0802 | 0.0314 |
| | | Mín. | -0.0978 | 0.0339 | -0.2633 | -0.1633 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0498 | 0.0352 | 0.1340 | 0.0831 | 0.0160 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 28.235 | Máx. | -0.0673 | 0.0708 | -0.1177 | -0.0773 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.1370 | 0.0348 | -0.2397 | -0.1574 | 0.0167 |
| | | Dif. | 0.0697 | 0.0360 | 0.1220 | 0.0801 | 0.0173 |
| 67.008 | 28.485 | Máx. | -0.0938 | 0.0711 | -0.1005 | -0.0744 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.1910 | 0.0349 | -0.2046 | -0.1516 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0972 | 0.0362 | 0.1041 | 0.0771 | 0.0185 |
| 67.008 | 28.735 | Máx. | -0.1287 | 0.0682 | -0.0757 | -0.0715 | 0.0381 |
| | | Mín. | -0.2621 | 0.0335 | -0.1541 | -0.1457 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.1334 | 0.0347 | 0.0784 | 0.0741 | 0.0194 |
| 67.008 | 28.985 | Máx. | -0.1833 | 0.0561 | -0.0400 | -0.0687 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.3734 | 0.0275 | -0.0815 | -0.1398 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.1900 | 0.0285 | 0.0415 | 0.0712 | 0.0195 |
| 67.008 | 28.987 | Máx. | -0.2183 | 0.0561 | -0.0126 | -0.0687 | 0.0354 |
| | | Mín. | -0.4444 | 0.0275 | -0.0256 | -0.1398 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.2262 | 0.0285 | 0.0130 | 0.0712 | 0.0180 |
| 67.008 | 31.187 | Máx. | 0.4286 | 0.0476 | -0.0120 | 0.0119 | -0.0140 |
| | | Mín. | 0.2105 | 0.0234 | -0.0244 | 0.0059 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.2181 | 0.0242 | 0.0124 | 0.0061 | 0.0145 |
| 67.008 | 31.235 | Máx. | 0.3444 | 0.0476 | -0.0483 | 0.0119 | -0.0149 |
| | | Mín. | 0.1691 | 0.0234 | -0.0983 | 0.0059 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.1753 | 0.0242 | 0.0500 | 0.0061 | 0.0154 |
| 67.008 | 31.485 | Máx. | 0.2105 | 0.0551 | -0.0792 | 0.0077 | -0.0145 |
| | | Mín. | 0.1034 | 0.0270 | -0.1612 | 0.0038 | -0.0296 |
| | | Dif. | 0.1071 | 0.0280 | 0.0821 | 0.0039 | 0.0151 |
| 67.008 | 31.735 | Máx. | 0.1216 | 0.0564 | -0.0973 | 0.0038 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0597 | 0.0277 | -0.1981 | 0.0019 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0619 | 0.0287 | 0.1008 | 0.0020 | 0.0140 |
| 67.008 | 31.985 | Máx. | 0.0528 | 0.0559 | -0.1059 | 0.0004 | -0.0122 |
| | | Mín. | 0.0259 | 0.0274 | -0.2157 | 0.0002 | -0.0248 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0284 | 0.1098 | 0.0002 | 0.0126 |
| 67.008 | 32.235 | Máx. | 0.0017 | 0.0546 | -0.1075 | -0.0012 | -0.0107 |
| | | Mín. | 0.0008 | 0.0268 | -0.2189 | -0.0025 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0278 | 0.1114 | 0.0013 | 0.0110 |
| 67.008 | 32.485 | Máx. | -0.0167 | 0.0530 | -0.1041 | -0.0024 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.0340 | 0.0260 | -0.2119 | -0.0049 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.0270 | 0.1079 | 0.0025 | 0.0094 |
| 67.008 | 32.735 | Máx. | -0.0278 | 0.0513 | -0.0973 | -0.0033 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.0567 | 0.0252 | -0.1982 | -0.0068 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0261 | 0.1009 | 0.0034 | 0.0079 |
| 67.008 | 32.985 | Máx. | -0.0336 | 0.0496 | -0.0887 | -0.0040 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.0685 | 0.0244 | -0.1806 | -0.0082 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0252 | 0.0919 | 0.0042 | 0.0065 |
| 67.008 | 33.235 | Máx. | -0.0351 | 0.0479 | -0.0794 | -0.0045 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0714 | 0.0235 | -0.1617 | -0.0092 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0244 | 0.0823 | 0.0047 | 0.0052 |
| 67.008 | 33.485 | Máx. | -0.0331 | 0.0464 | -0.0703 | -0.0049 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0673 | 0.0228 | -0.1432 | -0.0100 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0343 | 0.0236 | 0.0729 | 0.0051 | 0.0041 |
| 67.008 | 33.735 | Máx. | -0.0284 | 0.0452 | -0.0623 | -0.0052 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0578 | 0.0222 | -0.1268 | -0.0105 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0230 | 0.0645 | 0.0054 | 0.0032 |
| 67.008 | 33.985 | Máx. | -0.0217 | 0.0442 | -0.0557 | -0.0054 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0442 | 0.0217 | -0.1135 | -0.0109 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0225 | 0.0225 | 0.0577 | 0.0056 | 0.0024 |
| 67.008 | 34.235 | Máx. | -0.0136 | 0.0436 | -0.0511 | -0.0055 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0277 | 0.0214 | -0.1041 | -0.0112 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0141 | 0.0222 | 0.0530 | 0.0057 | 0.0017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 34.485 | Máx. | -0.0047 | 0.0434 | -0.0487 | -0.0056 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0095 | 0.0213 | -0.0992 | -0.0114 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0221 | 0.0505 | 0.0058 | 0.0011 |
| 67.008 | 34.735 | Máx. | 0.0094 | 0.0435 | -0.0487 | -0.0056 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.0214 | -0.0991 | -0.0115 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0222 | 0.0504 | 0.0058 | 0.0005 |
| 67.008 | 34.985 | Máx. | 0.0281 | 0.0442 | -0.0510 | -0.0057 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0138 | 0.0217 | -0.1038 | -0.0115 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0225 | 0.0528 | 0.0059 | 0.0002 |
| 67.008 | 35.235 | Máx. | 0.0455 | 0.0452 | -0.0556 | -0.0056 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0224 | 0.0222 | -0.1132 | -0.0115 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0230 | 0.0576 | 0.0058 | 0.0009 |
| 67.008 | 35.485 | Máx. | 0.0606 | 0.0467 | -0.0623 | -0.0055 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0298 | 0.0229 | -0.1269 | -0.0113 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0238 | 0.0646 | 0.0057 | 0.0017 |
| 67.008 | 35.735 | Máx. | 0.0721 | 0.0485 | -0.0707 | -0.0054 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.0354 | 0.0238 | -0.1441 | -0.0109 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0247 | 0.0733 | 0.0056 | 0.0027 |
| 67.008 | 35.985 | Máx. | 0.0787 | 0.0507 | -0.0805 | -0.0051 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0387 | 0.0249 | -0.1638 | -0.0104 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0258 | 0.0834 | 0.0053 | 0.0039 |
| 67.008 | 36.235 | Máx. | 0.0788 | 0.0532 | -0.0908 | -0.0047 | 0.0103 |
| | | Mín. | 0.0387 | 0.0261 | -0.1848 | -0.0095 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0271 | 0.0940 | 0.0048 | 0.0052 |
| 67.008 | 36.485 | Máx. | 0.0706 | 0.0558 | -0.1008 | -0.0040 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.0347 | 0.0274 | -0.2052 | -0.0082 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.0284 | 0.1044 | 0.0042 | 0.0068 |
| 67.008 | 36.735 | Máx. | 0.0520 | 0.0584 | -0.1094 | -0.0032 | 0.0168 |
| | | Mín. | 0.0255 | 0.0287 | -0.2228 | -0.0065 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0297 | 0.1134 | 0.0033 | 0.0086 |
| 67.008 | 36.985 | Máx. | 0.0208 | 0.0610 | -0.1153 | -0.0020 | 0.0205 |
| | | Mín. | 0.0102 | 0.0300 | -0.2349 | -0.0041 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0310 | 0.1195 | 0.0021 | 0.0104 |
| 67.008 | 37.235 | Máx. | -0.0125 | 0.0633 | -0.1168 | -0.0006 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.0255 | 0.0311 | -0.2379 | -0.0011 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0322 | 0.1211 | 0.0006 | 0.0123 |
| 67.008 | 37.485 | Máx. | -0.0439 | 0.0650 | -0.1119 | 0.0025 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.0894 | 0.0319 | -0.2279 | 0.0012 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0455 | 0.0331 | 0.1160 | 0.0013 | 0.0141 |
| 67.008 | 37.735 | Máx. | -0.0852 | 0.0652 | -0.0982 | 0.0068 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.1736 | 0.0320 | -0.2001 | 0.0033 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.0883 | 0.0332 | 0.1018 | 0.0035 | 0.0155 |
| 67.008 | 37.985 | Máx. | -0.1536 | 0.0610 | -0.0742 | 0.0116 | 0.0322 |
| | | Mín. | -0.3129 | 0.0300 | -0.1510 | 0.0057 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.1592 | 0.0311 | 0.0769 | 0.0059 | 0.0164 |
| 67.008 | 38.187 | Máx. | -0.1987 | 0.0610 | -0.0113 | 0.0116 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.4047 | 0.0300 | -0.0230 | 0.0057 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.2060 | 0.0311 | 0.0117 | 0.0059 | 0.0159 |
| 67.008 | 41.887 | Máx. | 0.4223 | 0.0538 | -0.0115 | 0.0110 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.2074 | 0.0264 | -0.0234 | 0.0054 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.2149 | 0.0274 | 0.0119 | 0.0056 | 0.0139 |
| 67.008 | 41.985 | Máx. | 0.3365 | 0.0538 | -0.0571 | 0.0110 | -0.0141 |
| | | Mín. | 0.1652 | 0.0264 | -0.1162 | 0.0054 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.1712 | 0.0274 | 0.0591 | 0.0056 | 0.0146 |
| 67.008 | 42.235 | Máx. | 0.2019 | 0.0593 | -0.0861 | 0.0063 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0992 | 0.0291 | -0.1754 | 0.0031 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.1028 | 0.0302 | 0.0893 | 0.0032 | 0.0140 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 42.485 | Máx. | 0.1148 | 0.0596 | -0.1032 | 0.0021 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0564 | 0.0293 | -0.2101 | 0.0010 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0584 | 0.0303 | 0.1069 | 0.0011 | 0.0127 |
| 67.008 | 42.735 | Máx. | 0.0469 | 0.0580 | -0.1110 | -0.0008 | -0.0107 |
| | | Mín. | 0.0230 | 0.0285 | -0.2259 | -0.0016 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0295 | 0.1150 | 0.0008 | 0.0111 |
| 67.008 | 42.985 | Máx. | -0.0020 | 0.0556 | -0.1118 | -0.0023 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.0041 | 0.0273 | -0.2276 | -0.0048 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0283 | 0.1158 | 0.0024 | 0.0093 |
| 67.008 | 43.235 | Máx. | -0.0200 | 0.0528 | -0.1075 | -0.0036 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0408 | 0.0259 | -0.2189 | -0.0074 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0268 | 0.1114 | 0.0037 | 0.0075 |
| 67.008 | 43.485 | Máx. | -0.0322 | 0.0497 | -0.0997 | -0.0046 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0656 | 0.0244 | -0.2031 | -0.0094 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0253 | 0.1034 | 0.0048 | 0.0058 |
| 67.008 | 43.735 | Máx. | -0.0397 | 0.0464 | -0.0898 | -0.0054 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0807 | 0.0228 | -0.1828 | -0.0111 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0236 | 0.0930 | 0.0056 | 0.0042 |
| 67.008 | 43.985 | Máx. | -0.0433 | 0.0432 | -0.0786 | -0.0061 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0883 | 0.0212 | -0.1601 | -0.0123 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0449 | 0.0220 | 0.0815 | 0.0063 | 0.0029 |
| 67.008 | 44.235 | Máx. | -0.0442 | 0.0400 | -0.0671 | -0.0066 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0899 | 0.0196 | -0.1366 | -0.0134 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.0203 | 0.0695 | 0.0068 | 0.0018 |
| 67.008 | 44.485 | Máx. | -0.0429 | 0.0368 | -0.0557 | -0.0070 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0874 | 0.0181 | -0.1135 | -0.0142 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0445 | 0.0187 | 0.0578 | 0.0072 | 0.0008 |
| 67.008 | 44.735 | Máx. | -0.0402 | 0.0339 | -0.0450 | -0.0073 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0818 | 0.0166 | -0.0916 | -0.0149 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0416 | 0.0172 | 0.0466 | 0.0076 | 0.0001 |
| 67.008 | 44.985 | Máx. | -0.0365 | 0.0310 | -0.0351 | -0.0076 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0742 | 0.0152 | -0.0714 | -0.0156 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0378 | 0.0158 | 0.0364 | 0.0079 | 0.0004 |
| 67.008 | 45.235 | Máx. | -0.0322 | 0.0284 | -0.0262 | -0.0080 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.0656 | 0.0139 | -0.0534 | -0.0162 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0144 | 0.0272 | 0.0082 | 0.0008 |
| 67.008 | 45.485 | Máx. | -0.0277 | 0.0259 | -0.0184 | -0.0083 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0565 | 0.0127 | -0.0376 | -0.0168 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0132 | 0.0191 | 0.0086 | 0.0010 |
| 67.008 | 45.735 | Máx. | -0.0232 | 0.0235 | -0.0118 | -0.0086 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0473 | 0.0115 | -0.0240 | -0.0175 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0120 | 0.0122 | 0.0089 | 0.0010 |
| 67.008 | 45.985 | Máx. | -0.0189 | 0.0213 | -0.0063 | -0.0090 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0384 | 0.0104 | -0.0127 | -0.0183 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0195 | 0.0108 | 0.0065 | 0.0093 | 0.0010 |
| 67.008 | 46.235 | Máx. | -0.0147 | 0.0192 | -0.0017 | -0.0094 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0299 | 0.0094 | -0.0035 | -0.0191 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0098 | 0.0018 | 0.0097 | 0.0009 |
| 67.008 | 46.485 | Máx. | -0.0108 | 0.0172 | 0.0037 | -0.0099 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.0220 | 0.0084 | 0.0018 | -0.0201 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0087 | 0.0019 | 0.0102 | 0.0007 |
| 67.008 | 46.735 | Máx. | -0.0071 | 0.0152 | 0.0091 | -0.0104 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.0145 | 0.0075 | 0.0045 | -0.0211 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0077 | 0.0046 | 0.0108 | 0.0005 |
| 67.008 | 46.985 | Máx. | -0.0037 | 0.0133 | 0.0128 | -0.0110 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0066 | 0.0063 | -0.0223 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0068 | 0.0065 | 0.0114 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 47.235 | Máx. | -0.0003 | 0.0115 | 0.0148 | -0.0116 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.0057 | 0.0073 | -0.0236 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0120 | 0.0001 |
| 67.008 | 47.485 | Máx. | 0.0060 | 0.0097 | 0.0153 | -0.0123 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0048 | 0.0075 | -0.0251 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0050 | 0.0078 | 0.0128 | 0.0004 |
| 67.008 | 47.735 | Máx. | 0.0126 | 0.0080 | 0.0143 | -0.0131 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0062 | 0.0039 | 0.0070 | -0.0267 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0041 | 0.0073 | 0.0136 | 0.0008 |
| 67.008 | 47.985 | Máx. | 0.0195 | 0.0063 | 0.0117 | -0.0139 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0096 | 0.0031 | 0.0057 | -0.0284 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0032 | 0.0059 | 0.0145 | 0.0011 |
| 67.008 | 48.235 | Máx. | 0.0268 | 0.0046 | 0.0074 | -0.0149 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0131 | 0.0023 | 0.0036 | -0.0303 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0023 | 0.0038 | 0.0154 | 0.0015 |
| 67.008 | 48.485 | Máx. | 0.0345 | 0.0030 | 0.0014 | -0.0159 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0169 | 0.0015 | 0.0007 | -0.0323 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0164 | 0.0018 |
| 67.008 | 48.735 | Máx. | 0.0427 | 0.0014 | -0.0032 | -0.0169 | -0.0021 |
| | | Mín. | 0.0210 | 0.0007 | -0.0064 | -0.0344 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0007 | 0.0033 | 0.0175 | 0.0021 |
| 67.008 | 48.985 | Máx. | 0.0515 | -0.0000 | -0.0080 | -0.0180 | -0.0023 |
| | | Mín. | 0.0253 | -0.0001 | -0.0163 | -0.0368 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0000 | 0.0083 | 0.0187 | 0.0024 |
| 67.008 | 49.235 | Máx. | 0.0607 | -0.0007 | -0.0139 | -0.0193 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0298 | -0.0014 | -0.0284 | -0.0392 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0007 | 0.0144 | 0.0199 | 0.0027 |
| 67.008 | 49.485 | Máx. | 0.0702 | -0.0013 | -0.0210 | -0.0205 | -0.0028 |
| | | Mín. | 0.0345 | -0.0027 | -0.0427 | -0.0418 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.0014 | 0.0217 | 0.0213 | 0.0029 |
| 67.008 | 49.735 | Máx. | 0.0796 | -0.0019 | -0.0291 | -0.0219 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0391 | -0.0039 | -0.0593 | -0.0445 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.0020 | 0.0302 | 0.0226 | 0.0030 |
| 67.008 | 49.985 | Máx. | 0.0883 | -0.0024 | -0.0383 | -0.0232 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0434 | -0.0049 | -0.0780 | -0.0473 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0450 | 0.0025 | 0.0397 | 0.0241 | 0.0030 |
| 67.008 | 50.235 | Máx. | 0.0958 | -0.0028 | -0.0485 | -0.0247 | -0.0028 |
| | | Mín. | 0.0471 | -0.0058 | -0.0989 | -0.0503 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0029 | 0.0503 | 0.0256 | 0.0029 |
| 67.008 | 50.485 | Máx. | 0.1012 | -0.0032 | -0.0596 | -0.0261 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0497 | -0.0065 | -0.1213 | -0.0532 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0515 | 0.0033 | 0.0617 | 0.0271 | 0.0027 |
| 67.008 | 50.735 | Máx. | 0.1034 | -0.0035 | -0.0711 | -0.0276 | -0.0022 |
| | | Mín. | 0.0508 | -0.0071 | -0.1448 | -0.0562 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0526 | 0.0036 | 0.0737 | 0.0286 | 0.0023 |
| 67.008 | 50.985 | Máx. | 0.1009 | -0.0037 | -0.0827 | -0.0291 | -0.0016 |
| | | Mín. | 0.0495 | -0.0076 | -0.1684 | -0.0592 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0513 | 0.0038 | 0.0857 | 0.0301 | 0.0017 |
| 67.008 | 51.235 | Máx. | 0.0922 | -0.0039 | -0.0937 | -0.0305 | -0.0009 |
| | | Mín. | 0.0453 | -0.0080 | -0.1908 | -0.0620 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0041 | 0.0971 | 0.0316 | 0.0009 |
| 67.008 | 51.485 | Máx. | 0.0755 | -0.0041 | -0.1033 | -0.0317 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.0371 | -0.0084 | -0.2104 | -0.0646 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0043 | 0.1071 | 0.0329 | 0.0000 |
| 67.008 | 51.735 | Máx. | 0.0485 | -0.0043 | -0.1105 | -0.0328 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.0238 | -0.0088 | -0.2250 | -0.0669 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0045 | 0.1145 | 0.0340 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 51.985 | Máx. | 0.0090 | -0.0046 | -0.1138 | -0.0337 | 0.0045 |
| | | Mín. | 0.0044 | -0.0093 | -0.2318 | -0.0686 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0047 | 0.1180 | 0.0349 | 0.0023 |
| 67.008 | 52.235 | Máx. | -0.0224 | -0.0048 | -0.1117 | -0.0343 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.0457 | -0.0098 | -0.2276 | -0.0698 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0050 | 0.1158 | 0.0355 | 0.0035 |
| 67.008 | 52.485 | Máx. | -0.0579 | -0.0051 | -0.1022 | -0.0345 | 0.0090 |
| | | Mín. | -0.1178 | -0.0103 | -0.2081 | -0.0703 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0600 | 0.0053 | 0.1059 | 0.0358 | 0.0046 |
| 67.008 | 52.735 | Máx. | -0.1030 | -0.0055 | -0.0829 | -0.0345 | 0.0106 |
| | | Mín. | -0.2098 | -0.0113 | -0.1687 | -0.0702 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.1068 | 0.0057 | 0.0859 | 0.0357 | 0.0054 |
| 67.008 | 52.985 | Máx. | -0.1702 | -0.0069 | -0.0504 | -0.0343 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.3465 | -0.0140 | -0.1026 | -0.0698 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.1763 | 0.0071 | 0.0522 | 0.0355 | 0.0058 |
| 67.008 | 53.037 | Máx. | -0.2121 | -0.0069 | -0.0124 | -0.0343 | 0.0108 |
| | | Mín. | -0.4320 | -0.0140 | -0.0252 | -0.0698 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.2198 | 0.0071 | 0.0128 | 0.0355 | 0.0055 |
| 67.008 | 55.656 | Máx. | 0.4499 | -0.0263 | -0.0109 | -0.1292 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.2209 | -0.0536 | -0.0222 | -0.2632 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.2290 | 0.0273 | 0.0113 | 0.1339 | 0.0072 |
| 67.008 | 55.735 | Máx. | 0.3937 | -0.0263 | -0.0550 | -0.1292 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.1933 | -0.0536 | -0.1121 | -0.2632 | -0.0090 |
| | | Dif. | 0.2004 | 0.0273 | 0.0570 | 0.1339 | 0.0046 |
| 67.008 | 55.985 | Máx. | 0.2914 | -0.0154 | -0.0942 | -0.1333 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.1431 | -0.0313 | -0.1918 | -0.2715 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.1483 | 0.0160 | 0.0976 | 0.1382 | 0.0064 |
| 67.008 | 56.235 | Máx. | 0.2057 | -0.0082 | -0.1218 | -0.1369 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.1010 | -0.0166 | -0.2480 | -0.2787 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.1047 | 0.0085 | 0.1262 | 0.1419 | 0.0081 |
| 67.008 | 56.485 | Máx. | 0.1331 | -0.0030 | -0.1405 | -0.1390 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0654 | -0.0060 | -0.2861 | -0.2830 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0677 | 0.0031 | 0.1456 | 0.1440 | 0.0093 |
| 67.008 | 56.735 | Máx. | 0.0704 | 0.0033 | -0.1519 | -0.1399 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.0346 | 0.0016 | -0.3094 | -0.2850 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0017 | 0.1575 | 0.1450 | 0.0096 |
| 67.008 | 56.985 | Máx. | 0.0125 | 0.0124 | -0.1567 | -0.1401 | -0.0088 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.0061 | -0.3192 | -0.2854 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0063 | 0.1624 | 0.1452 | 0.0091 |
| 67.008 | 57.235 | Máx. | -0.0221 | 0.0216 | -0.1550 | -0.1399 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.0449 | 0.0106 | -0.3156 | -0.2848 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0229 | 0.0110 | 0.1606 | 0.1449 | 0.0079 |
| 67.008 | 57.485 | Máx. | -0.0516 | 0.0317 | -0.1464 | -0.1393 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.1051 | 0.0156 | -0.2981 | -0.2837 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0535 | 0.0161 | 0.1517 | 0.1444 | 0.0059 |
| 67.008 | 57.735 | Máx. | -0.0836 | 0.0428 | -0.1302 | -0.1387 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1702 | 0.0210 | -0.2650 | -0.2825 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0866 | 0.0218 | 0.1349 | 0.1437 | 0.0034 |
| 67.008 | 57.985 | Máx. | -0.1189 | 0.0530 | -0.1054 | -0.1385 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.2421 | 0.0260 | -0.2146 | -0.2820 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.1232 | 0.0270 | 0.1092 | 0.1435 | 0.0004 |
| 67.008 | 58.235 | Máx. | -0.1739 | 0.0464 | -0.0716 | -0.1389 | 0.0046 |
| | | Mín. | -0.3542 | 0.0228 | -0.1457 | -0.2829 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.1802 | 0.0236 | 0.0742 | 0.1440 | 0.0024 |
| 67.008 | 58.393 | Máx. | -0.2105 | 0.0464 | -0.0123 | -0.1389 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.4286 | 0.0228 | -0.0251 | -0.2829 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.2181 | 0.0236 | 0.0128 | 0.1440 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 24.651 | Máx. | 0.4542 | 0.0424 | -0.0130 | -0.1027 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.2231 | 0.0208 | -0.0265 | -0.2092 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.2312 | 0.0216 | 0.0135 | 0.1065 | 0.0041 |
| 67.258 | 24.735 | Máx. | 0.3711 | 0.0424 | -0.0602 | -0.1027 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.1822 | 0.0208 | -0.1227 | -0.2092 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.1888 | 0.0216 | 0.0624 | 0.1065 | 0.0044 |
| 67.258 | 24.985 | Máx. | 0.2404 | 0.0401 | -0.0966 | -0.1019 | 0.0096 |
| | | Mín. | 0.1181 | 0.0197 | -0.1966 | -0.2075 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.1223 | 0.0204 | 0.1001 | 0.1056 | 0.0049 |
| 67.258 | 25.235 | Máx. | 0.1559 | 0.0390 | -0.1209 | -0.1008 | 0.0111 |
| | | Mín. | 0.0766 | 0.0192 | -0.2462 | -0.2053 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0793 | 0.0198 | 0.1253 | 0.1045 | 0.0057 |
| 67.258 | 25.485 | Máx. | 0.0913 | 0.0385 | -0.1364 | -0.0995 | 0.0130 |
| | | Mín. | 0.0448 | 0.0189 | -0.2778 | -0.2027 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0464 | 0.0196 | 0.1414 | 0.1032 | 0.0066 |
| 67.258 | 25.735 | Máx. | 0.0438 | 0.0385 | -0.1454 | -0.0980 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.0215 | 0.0189 | -0.2961 | -0.1995 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.0196 | 0.1507 | 0.1015 | 0.0077 |
| 67.258 | 25.985 | Máx. | 0.0108 | 0.0389 | -0.1498 | -0.0960 | 0.0174 |
| | | Mín. | 0.0053 | 0.0191 | -0.3050 | -0.1956 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0198 | 0.1552 | 0.0995 | 0.0089 |
| 67.258 | 26.235 | Máx. | -0.0054 | 0.0399 | -0.1511 | -0.0938 | 0.0197 |
| | | Mín. | -0.0109 | 0.0196 | -0.3078 | -0.1911 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0203 | 0.1566 | 0.0972 | 0.0101 |
| 67.258 | 26.485 | Máx. | -0.0120 | 0.0413 | -0.1507 | -0.0914 | 0.0220 |
| | | Mín. | -0.0244 | 0.0203 | -0.3068 | -0.1860 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0210 | 0.1562 | 0.0947 | 0.0112 |
| 67.258 | 26.735 | Máx. | -0.0160 | 0.0432 | -0.1492 | -0.0887 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.0326 | 0.0212 | -0.3038 | -0.1806 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.0220 | 0.1546 | 0.0919 | 0.0124 |
| 67.258 | 26.985 | Máx. | -0.0190 | 0.0455 | -0.1470 | -0.0858 | 0.0265 |
| | | Mín. | -0.0387 | 0.0223 | -0.2994 | -0.1748 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0232 | 0.1524 | 0.0889 | 0.0135 |
| 67.258 | 27.235 | Máx. | -0.0224 | 0.0482 | -0.1443 | -0.0829 | 0.0288 |
| | | Mín. | -0.0456 | 0.0237 | -0.2938 | -0.1687 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0245 | 0.1495 | 0.0859 | 0.0147 |
| 67.258 | 27.485 | Máx. | -0.0276 | 0.0511 | -0.1406 | -0.0798 | 0.0312 |
| | | Mín. | -0.0562 | 0.0251 | -0.2864 | -0.1626 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0260 | 0.1458 | 0.0827 | 0.0159 |
| 67.258 | 27.735 | Máx. | -0.0360 | 0.0540 | -0.1355 | -0.0768 | 0.0337 |
| | | Mín. | -0.0734 | 0.0265 | -0.2758 | -0.1563 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0275 | 0.1404 | 0.0795 | 0.0171 |
| 67.258 | 27.985 | Máx. | -0.0490 | 0.0568 | -0.1277 | -0.0736 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.0998 | 0.0279 | -0.2601 | -0.1500 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0508 | 0.0289 | 0.1324 | 0.0763 | 0.0185 |
| 67.258 | 28.235 | Máx. | -0.0679 | 0.0590 | -0.1161 | -0.0705 | 0.0389 |
| | | Mín. | -0.1382 | 0.0290 | -0.2365 | -0.1435 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0703 | 0.0300 | 0.1203 | 0.0731 | 0.0198 |
| 67.258 | 28.485 | Máx. | -0.0938 | 0.0600 | -0.0990 | -0.0673 | 0.0413 |
| | | Mín. | -0.1910 | 0.0295 | -0.2017 | -0.1371 | 0.0203 |
| | | Dif. | 0.0972 | 0.0305 | 0.1026 | 0.0698 | 0.0210 |
| 67.258 | 28.735 | Máx. | -0.1280 | 0.0577 | -0.0746 | -0.0641 | 0.0431 |
| | | Mín. | -0.2606 | 0.0283 | -0.1518 | -0.1306 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.1326 | 0.0294 | 0.0773 | 0.0664 | 0.0219 |
| 67.258 | 28.985 | Máx. | -0.1818 | 0.0453 | -0.0395 | -0.0609 | 0.0432 |
| | | Mín. | -0.3701 | 0.0222 | -0.0804 | -0.1241 | 0.0212 |
| | | Dif. | 0.1884 | 0.0231 | 0.0409 | 0.0632 | 0.0220 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 28.987 | Máx. | -0.2163 | 0.0453 | -0.0124 | -0.0609 | 0.0399 |
| | | Mín. | -0.4405 | 0.0222 | -0.0252 | -0.1241 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.2242 | 0.0231 | 0.0128 | 0.0632 | 0.0203 |
| 67.258 | 31.187 | Máx. | 0.4255 | 0.0349 | -0.0118 | 0.0238 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.2090 | 0.0171 | -0.0240 | 0.0117 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.2166 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0121 | 0.0163 |
| 67.258 | 31.235 | Máx. | 0.3419 | 0.0349 | -0.0476 | 0.0238 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.1679 | 0.0171 | -0.0970 | 0.0117 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.1740 | 0.0177 | 0.0494 | 0.0121 | 0.0173 |
| 67.258 | 31.485 | Máx. | 0.2090 | 0.0433 | -0.0779 | 0.0187 | -0.0163 |
| | | Mín. | 0.1027 | 0.0212 | -0.1586 | 0.0092 | -0.0332 |
| | | Dif. | 0.1064 | 0.0220 | 0.0807 | 0.0095 | 0.0169 |
| 67.258 | 31.735 | Máx. | 0.1212 | 0.0449 | -0.0956 | 0.0139 | -0.0151 |
| | | Mín. | 0.0595 | 0.0221 | -0.1946 | 0.0068 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0617 | 0.0229 | 0.0990 | 0.0071 | 0.0156 |
| 67.258 | 31.985 | Máx. | 0.0532 | 0.0445 | -0.1040 | 0.0098 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0261 | 0.0219 | -0.2117 | 0.0048 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0226 | 0.1077 | 0.0050 | 0.0140 |
| 67.258 | 32.235 | Máx. | 0.0028 | 0.0433 | -0.1054 | 0.0064 | -0.0118 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0213 | -0.2147 | 0.0031 | -0.0240 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0220 | 0.1093 | 0.0032 | 0.0122 |
| 67.258 | 32.485 | Máx. | -0.0159 | 0.0417 | -0.1020 | 0.0036 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.0324 | 0.0205 | -0.2078 | 0.0018 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0212 | 0.1057 | 0.0018 | 0.0104 |
| 67.258 | 32.735 | Máx. | -0.0269 | 0.0400 | -0.0954 | 0.0015 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0548 | 0.0196 | -0.1943 | 0.0007 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0204 | 0.0989 | 0.0008 | 0.0086 |
| 67.258 | 32.985 | Máx. | -0.0327 | 0.0382 | -0.0870 | -0.0000 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.0665 | 0.0188 | -0.1771 | -0.0000 | -0.0138 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0194 | 0.0901 | 0.0000 | 0.0070 |
| 67.258 | 33.235 | Máx. | -0.0341 | 0.0364 | -0.0779 | -0.0006 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0695 | 0.0179 | -0.1586 | -0.0012 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0185 | 0.0807 | 0.0006 | 0.0056 |
| 67.258 | 33.485 | Máx. | -0.0322 | 0.0348 | -0.0691 | -0.0010 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0656 | 0.0171 | -0.1406 | -0.0020 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0177 | 0.0716 | 0.0010 | 0.0044 |
| 67.258 | 33.735 | Máx. | -0.0277 | 0.0334 | -0.0612 | -0.0012 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0563 | 0.0164 | -0.1246 | -0.0025 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0170 | 0.0634 | 0.0013 | 0.0034 |
| 67.258 | 33.985 | Máx. | -0.0212 | 0.0324 | -0.0548 | -0.0014 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.0431 | 0.0159 | -0.1116 | -0.0029 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.0165 | 0.0568 | 0.0015 | 0.0025 |
| 67.258 | 34.235 | Máx. | -0.0133 | 0.0317 | -0.0503 | -0.0015 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0271 | 0.0156 | -0.1025 | -0.0031 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0161 | 0.0522 | 0.0016 | 0.0018 |
| 67.258 | 34.485 | Máx. | -0.0046 | 0.0314 | -0.0480 | -0.0016 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0094 | 0.0154 | -0.0977 | -0.0033 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0160 | 0.0497 | 0.0017 | 0.0011 |
| 67.258 | 34.735 | Máx. | 0.0090 | 0.0316 | -0.0479 | -0.0016 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0044 | 0.0155 | -0.0976 | -0.0033 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0161 | 0.0497 | 0.0017 | 0.0005 |
| 67.258 | 34.985 | Máx. | 0.0271 | 0.0323 | -0.0502 | -0.0016 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0133 | 0.0159 | -0.1022 | -0.0033 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0164 | 0.0520 | 0.0017 | 0.0002 |
| 67.258 | 35.235 | Máx. | 0.0440 | 0.0335 | -0.0547 | -0.0016 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0216 | 0.0164 | -0.1113 | -0.0032 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0170 | 0.0566 | 0.0016 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 35.485 | Máx. | 0.0586 | 0.0351 | -0.0612 | -0.0014 | 0.0036 |
| | | Mín. | 0.0288 | 0.0172 | -0.1246 | -0.0029 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0179 | 0.0634 | 0.0015 | 0.0018 |
| 67.258 | 35.735 | Máx. | 0.0697 | 0.0371 | -0.0694 | -0.0012 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0342 | 0.0182 | -0.1413 | -0.0025 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0189 | 0.0719 | 0.0013 | 0.0029 |
| 67.258 | 35.985 | Máx. | 0.0760 | 0.0395 | -0.0788 | -0.0009 | 0.0082 |
| | | Mín. | 0.0373 | 0.0194 | -0.1606 | -0.0018 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0201 | 0.0817 | 0.0009 | 0.0042 |
| 67.258 | 36.235 | Máx. | 0.0759 | 0.0422 | -0.0889 | -0.0003 | 0.0112 |
| | | Mín. | 0.0373 | 0.0207 | -0.1810 | -0.0007 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0215 | 0.0921 | 0.0003 | 0.0057 |
| 67.258 | 36.485 | Máx. | 0.0677 | 0.0451 | -0.0986 | 0.0009 | 0.0147 |
| | | Mín. | 0.0332 | 0.0221 | -0.2009 | 0.0004 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0229 | 0.1022 | 0.0004 | 0.0075 |
| 67.258 | 36.735 | Máx. | 0.0493 | 0.0480 | -0.1071 | 0.0030 | 0.0186 |
| | | Mín. | 0.0242 | 0.0236 | -0.2181 | 0.0015 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0244 | 0.1110 | 0.0015 | 0.0095 |
| 67.258 | 36.985 | Máx. | 0.0186 | 0.0508 | -0.1129 | 0.0058 | 0.0228 |
| | | Mín. | 0.0091 | 0.0249 | -0.2299 | 0.0029 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0258 | 0.1170 | 0.0030 | 0.0116 |
| 67.258 | 37.235 | Máx. | -0.0132 | 0.0532 | -0.1144 | 0.0095 | 0.0272 |
| | | Mín. | -0.0270 | 0.0261 | -0.2330 | 0.0047 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0271 | 0.1186 | 0.0048 | 0.0138 |
| 67.258 | 37.485 | Máx. | -0.0441 | 0.0550 | -0.1097 | 0.0140 | 0.0312 |
| | | Mín. | -0.0899 | 0.0270 | -0.2234 | 0.0069 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.0280 | 0.1137 | 0.0071 | 0.0159 |
| 67.258 | 37.735 | Máx. | -0.0848 | 0.0551 | -0.0965 | 0.0194 | 0.0346 |
| | | Mín. | -0.1727 | 0.0270 | -0.1965 | 0.0095 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0879 | 0.0280 | 0.1000 | 0.0099 | 0.0176 |
| 67.258 | 37.985 | Máx. | -0.1524 | 0.0504 | -0.0731 | 0.0255 | 0.0366 |
| | | Mín. | -0.3104 | 0.0247 | -0.1489 | 0.0125 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.1580 | 0.0256 | 0.0758 | 0.0130 | 0.0186 |
| 67.258 | 38.187 | Máx. | -0.1971 | 0.0504 | -0.0110 | 0.0255 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.4014 | 0.0247 | -0.0225 | 0.0125 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.2043 | 0.0256 | 0.0114 | 0.0130 | 0.0182 |
| 67.258 | 41.887 | Máx. | 0.4190 | 0.0424 | -0.0113 | 0.0238 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.2058 | 0.0208 | -0.0230 | 0.0117 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.2133 | 0.0216 | 0.0117 | 0.0121 | 0.0160 |
| 67.258 | 41.985 | Máx. | 0.3339 | 0.0424 | -0.0562 | 0.0238 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.1640 | 0.0208 | -0.1145 | 0.0117 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.1699 | 0.0216 | 0.0583 | 0.0121 | 0.0168 |
| 67.258 | 42.235 | Máx. | 0.2009 | 0.0486 | -0.0846 | 0.0179 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.0987 | 0.0239 | -0.1723 | 0.0088 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.1022 | 0.0247 | 0.0877 | 0.0091 | 0.0160 |
| 67.258 | 42.485 | Máx. | 0.1151 | 0.0489 | -0.1011 | 0.0125 | -0.0140 |
| | | Mín. | 0.0565 | 0.0240 | -0.2060 | 0.0061 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.0586 | 0.0249 | 0.1048 | 0.0064 | 0.0145 |
| 67.258 | 42.735 | Máx. | 0.0484 | 0.0471 | -0.1087 | 0.0078 | -0.0122 |
| | | Mín. | 0.0238 | 0.0232 | -0.2213 | 0.0039 | -0.0248 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0240 | 0.1126 | 0.0040 | 0.0126 |
| 67.258 | 42.985 | Máx. | -0.0009 | 0.0445 | -0.1094 | 0.0039 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0018 | 0.0218 | -0.2228 | 0.0019 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0226 | 0.1134 | 0.0020 | 0.0106 |
| 67.258 | 43.235 | Máx. | -0.0186 | 0.0412 | -0.1052 | 0.0007 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0379 | 0.0203 | -0.2143 | 0.0003 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.0210 | 0.1091 | 0.0004 | 0.0086 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 43.485 | Máx. | -0.0306 | 0.0377 | -0.0977 | -0.0009 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.0623 | 0.0185 | -0.1989 | -0.0019 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0192 | 0.1012 | 0.0010 | 0.0066 |
| 67.258 | 43.735 | Máx. | -0.0379 | 0.0341 | -0.0879 | -0.0020 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0772 | 0.0167 | -0.1791 | -0.0040 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0173 | 0.0911 | 0.0020 | 0.0049 |
| 67.258 | 43.985 | Máx. | -0.0416 | 0.0304 | -0.0771 | -0.0028 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0847 | 0.0149 | -0.1570 | -0.0057 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0431 | 0.0155 | 0.0799 | 0.0029 | 0.0035 |
| 67.258 | 44.235 | Máx. | -0.0424 | 0.0267 | -0.0658 | -0.0035 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0864 | 0.0131 | -0.1340 | -0.0071 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.0136 | 0.0682 | 0.0036 | 0.0022 |
| 67.258 | 44.485 | Máx. | -0.0412 | 0.0232 | -0.0547 | -0.0041 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0840 | 0.0114 | -0.1114 | -0.0084 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.0118 | 0.0567 | 0.0043 | 0.0012 |
| 67.258 | 44.735 | Máx. | -0.0386 | 0.0198 | -0.0442 | -0.0046 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0786 | 0.0097 | -0.0900 | -0.0095 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0101 | 0.0458 | 0.0048 | 0.0005 |
| 67.258 | 44.985 | Máx. | -0.0350 | 0.0166 | -0.0346 | -0.0052 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0713 | 0.0082 | -0.0704 | -0.0105 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0085 | 0.0358 | 0.0053 | 0.0001 |
| 67.258 | 45.235 | Máx. | -0.0309 | 0.0136 | -0.0259 | -0.0056 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0629 | 0.0067 | -0.0527 | -0.0115 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.0069 | 0.0268 | 0.0059 | 0.0004 |
| 67.258 | 45.485 | Máx. | -0.0265 | 0.0108 | -0.0183 | -0.0062 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0539 | 0.0053 | -0.0373 | -0.0125 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0055 | 0.0190 | 0.0064 | 0.0006 |
| 67.258 | 45.735 | Máx. | -0.0221 | 0.0081 | -0.0118 | -0.0067 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0450 | 0.0040 | -0.0240 | -0.0136 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0229 | 0.0041 | 0.0122 | 0.0069 | 0.0007 |
| 67.258 | 45.985 | Máx. | -0.0178 | 0.0056 | -0.0064 | -0.0072 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0362 | 0.0028 | -0.0130 | -0.0148 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.0029 | 0.0066 | 0.0075 | 0.0006 |
| 67.258 | 46.235 | Máx. | -0.0137 | 0.0032 | -0.0019 | -0.0079 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0279 | 0.0016 | -0.0040 | -0.0160 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0142 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0081 | 0.0005 |
| 67.258 | 46.485 | Máx. | -0.0099 | 0.0010 | 0.0031 | -0.0085 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0201 | 0.0005 | 0.0015 | -0.0174 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0088 | 0.0002 |
| 67.258 | 46.735 | Máx. | -0.0063 | -0.0006 | 0.0084 | -0.0093 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0127 | -0.0012 | 0.0041 | -0.0188 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0096 | 0.0001 |
| 67.258 | 46.985 | Máx. | -0.0028 | -0.0016 | 0.0120 | -0.0100 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.0034 | 0.0059 | -0.0205 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0104 | 0.0004 |
| 67.258 | 47.235 | Máx. | 0.0009 | -0.0027 | 0.0140 | -0.0109 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.0054 | 0.0069 | -0.0222 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0028 | 0.0071 | 0.0113 | 0.0008 |
| 67.258 | 47.485 | Máx. | 0.0075 | -0.0036 | 0.0144 | -0.0118 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0037 | -0.0074 | 0.0071 | -0.0241 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0038 | 0.0073 | 0.0123 | 0.0011 |
| 67.258 | 47.735 | Máx. | 0.0141 | -0.0046 | 0.0134 | -0.0128 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0069 | -0.0094 | 0.0066 | -0.0261 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0048 | 0.0068 | 0.0133 | 0.0015 |
| 67.258 | 47.985 | Máx. | 0.0210 | -0.0056 | 0.0107 | -0.0139 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0103 | -0.0113 | 0.0053 | -0.0283 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0144 | 0.0020 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 48.235 | Máx. | 0.0281 | -0.0065 | 0.0065 | -0.0150 | -0.0023 |
| | | Mín. | 0.0138 | -0.0132 | 0.0032 | -0.0306 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0067 | 0.0033 | 0.0156 | 0.0024 |
| 67.258 | 48.485 | Máx. | 0.0358 | -0.0074 | 0.0005 | -0.0163 | -0.0027 |
| | | Mín. | 0.0176 | -0.0150 | 0.0003 | -0.0331 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0076 | 0.0003 | 0.0168 | 0.0028 |
| 67.258 | 48.735 | Máx. | 0.0439 | -0.0082 | -0.0036 | -0.0175 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.0216 | -0.0167 | -0.0073 | -0.0357 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0085 | 0.0037 | 0.0182 | 0.0031 |
| 67.258 | 48.985 | Máx. | 0.0526 | -0.0090 | -0.0084 | -0.0189 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.0258 | -0.0184 | -0.0171 | -0.0385 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0093 | 0.0087 | 0.0196 | 0.0035 |
| 67.258 | 49.235 | Máx. | 0.0617 | -0.0098 | -0.0142 | -0.0203 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0303 | -0.0199 | -0.0290 | -0.0414 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0101 | 0.0148 | 0.0211 | 0.0038 |
| 67.258 | 49.485 | Máx. | 0.0709 | -0.0104 | -0.0212 | -0.0218 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0348 | -0.0213 | -0.0431 | -0.0445 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0108 | 0.0219 | 0.0226 | 0.0040 |
| 67.258 | 49.735 | Máx. | 0.0801 | -0.0110 | -0.0292 | -0.0234 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0393 | -0.0225 | -0.0595 | -0.0476 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.0114 | 0.0303 | 0.0242 | 0.0042 |
| 67.258 | 49.985 | Máx. | 0.0887 | -0.0115 | -0.0383 | -0.0250 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0435 | -0.0235 | -0.0780 | -0.0510 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.0120 | 0.0397 | 0.0259 | 0.0043 |
| 67.258 | 50.235 | Máx. | 0.0959 | -0.0119 | -0.0484 | -0.0267 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.0471 | -0.0243 | -0.0985 | -0.0544 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0124 | 0.0501 | 0.0277 | 0.0042 |
| 67.258 | 50.485 | Máx. | 0.1011 | -0.0123 | -0.0592 | -0.0284 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.0496 | -0.0250 | -0.1205 | -0.0578 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0127 | 0.0613 | 0.0294 | 0.0040 |
| 67.258 | 50.735 | Máx. | 0.1030 | -0.0125 | -0.0705 | -0.0301 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.0506 | -0.0254 | -0.1436 | -0.0613 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0524 | 0.0129 | 0.0731 | 0.0312 | 0.0036 |
| 67.258 | 50.985 | Máx. | 0.1005 | -0.0126 | -0.0818 | -0.0318 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0493 | -0.0257 | -0.1666 | -0.0648 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0511 | 0.0131 | 0.0848 | 0.0330 | 0.0030 |
| 67.258 | 51.235 | Máx. | 0.0918 | -0.0127 | -0.0926 | -0.0335 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.0451 | -0.0259 | -0.1886 | -0.0682 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0467 | 0.0132 | 0.0960 | 0.0347 | 0.0021 |
| 67.258 | 51.485 | Máx. | 0.0751 | -0.0128 | -0.1020 | -0.0350 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0369 | -0.0261 | -0.2077 | -0.0712 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0133 | 0.1057 | 0.0362 | 0.0010 |
| 67.258 | 51.735 | Máx. | 0.0484 | -0.0130 | -0.1090 | -0.0363 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0238 | -0.0264 | -0.2219 | -0.0739 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0134 | 0.1129 | 0.0376 | 0.0002 |
| 67.258 | 51.985 | Máx. | 0.0092 | -0.0132 | -0.1122 | -0.0373 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0268 | -0.2286 | -0.0759 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0136 | 0.1163 | 0.0386 | 0.0017 |
| 67.258 | 52.235 | Máx. | -0.0221 | -0.0134 | -0.1102 | -0.0378 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.0449 | -0.0274 | -0.2244 | -0.0771 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0229 | 0.0139 | 0.1142 | 0.0392 | 0.0032 |
| 67.258 | 52.485 | Máx. | -0.0573 | -0.0138 | -0.1009 | -0.0380 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1167 | -0.0280 | -0.2054 | -0.0773 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0594 | 0.0143 | 0.1045 | 0.0394 | 0.0045 |
| 67.258 | 52.735 | Máx. | -0.1023 | -0.0143 | -0.0819 | -0.0377 | 0.0110 |
| | | Mín. | -0.2083 | -0.0291 | -0.1668 | -0.0767 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.1060 | 0.0148 | 0.0849 | 0.0390 | 0.0056 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 52.985 | Máx. | -0.1693 | -0.0157 | -0.0500 | -0.0371 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.3448 | -0.0319 | -0.1017 | -0.0755 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.1755 | 0.0162 | 0.0518 | 0.0384 | 0.0062 |
| 67.258 | 53.037 | Máx. | -0.2113 | -0.0157 | -0.0122 | -0.0371 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.4303 | -0.0319 | -0.0249 | -0.0755 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.2190 | 0.0162 | 0.0127 | 0.0384 | 0.0059 |
| 67.258 | 55.615 | Máx. | 0.4399 | -0.0190 | -0.0103 | -0.1353 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.2160 | -0.0386 | -0.0210 | -0.2754 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.2239 | 0.0196 | 0.0107 | 0.1402 | 0.0101 |
| 67.258 | 55.735 | Máx. | 0.3704 | -0.0190 | -0.0620 | -0.1353 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.1819 | -0.0386 | -0.1263 | -0.2754 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.1885 | 0.0196 | 0.0643 | 0.1402 | 0.0072 |
| 67.258 | 55.985 | Máx. | 0.2620 | -0.0198 | -0.0970 | -0.1372 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.1287 | -0.0404 | -0.1976 | -0.2794 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.1333 | 0.0205 | 0.1005 | 0.1422 | 0.0087 |
| 67.258 | 56.235 | Máx. | 0.1877 | -0.0127 | -0.1230 | -0.1389 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0922 | -0.0259 | -0.2505 | -0.2828 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0955 | 0.0132 | 0.1275 | 0.1439 | 0.0098 |
| 67.258 | 56.485 | Máx. | 0.1206 | -0.0063 | -0.1409 | -0.1399 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.0592 | -0.0129 | -0.2868 | -0.2849 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0614 | 0.0066 | 0.1460 | 0.1450 | 0.0102 |
| 67.258 | 56.735 | Máx. | 0.0599 | -0.0010 | -0.1514 | -0.1403 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0294 | -0.0021 | -0.3084 | -0.2857 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0011 | 0.1570 | 0.1454 | 0.0099 |
| 67.258 | 56.985 | Máx. | 0.0025 | 0.0076 | -0.1554 | -0.1401 | -0.0086 |
| | | Mín. | 0.0012 | 0.0037 | -0.3165 | -0.2852 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0039 | 0.1611 | 0.1451 | 0.0089 |
| 67.258 | 57.235 | Máx. | -0.0271 | 0.0172 | -0.1529 | -0.1392 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.0551 | 0.0084 | -0.3114 | -0.2835 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0087 | 0.1585 | 0.1443 | 0.0072 |
| 67.258 | 57.485 | Máx. | -0.0573 | 0.0275 | -0.1436 | -0.1379 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1167 | 0.0135 | -0.2925 | -0.2808 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0594 | 0.0140 | 0.1488 | 0.1429 | 0.0050 |
| 67.258 | 57.735 | Máx. | -0.0913 | 0.0396 | -0.1268 | -0.1361 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0194 | -0.2581 | -0.2771 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0946 | 0.0201 | 0.1314 | 0.1410 | 0.0024 |
| 67.258 | 57.985 | Máx. | -0.1296 | 0.0528 | -0.1010 | -0.1341 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.2639 | 0.0259 | -0.2056 | -0.2730 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.1343 | 0.0269 | 0.1047 | 0.1389 | 0.0004 |
| 67.258 | 58.235 | Máx. | -0.1848 | 0.0493 | -0.0650 | -0.1324 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.3763 | 0.0242 | -0.1323 | -0.2696 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.1915 | 0.0251 | 0.0673 | 0.1372 | 0.0028 |
| 67.258 | 58.352 | Máx. | -0.2197 | 0.0493 | -0.0124 | -0.1324 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.4474 | 0.0242 | -0.0252 | -0.2696 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.2277 | 0.0251 | 0.0128 | 0.1372 | 0.0003 |
| 67.508 | 24.651 | Máx. | 0.4541 | 0.0406 | -0.0129 | -0.0983 | 0.0088 |
| | | Mín. | 0.2230 | 0.0200 | -0.0262 | -0.2002 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.2311 | 0.0207 | 0.0134 | 0.1019 | 0.0045 |
| 67.508 | 24.735 | Máx. | 0.3711 | 0.0406 | -0.0599 | -0.0983 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.1822 | 0.0200 | -0.1219 | -0.2002 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.1888 | 0.0207 | 0.0620 | 0.1019 | 0.0048 |
| 67.508 | 24.985 | Máx. | 0.2406 | 0.0363 | -0.0957 | -0.0980 | 0.0108 |
| | | Mín. | 0.1181 | 0.0178 | -0.1950 | -0.1996 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.1224 | 0.0185 | 0.0992 | 0.1016 | 0.0055 |
| 67.508 | 25.235 | Máx. | 0.1562 | 0.0335 | -0.1198 | -0.0974 | 0.0127 |
| | | Mín. | 0.0767 | 0.0164 | -0.2439 | -0.1984 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0795 | 0.0170 | 0.1241 | 0.1010 | 0.0065 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 25.485 | Máx. | 0.0915 | 0.0314 | -0.1350 | -0.0965 | 0.0152 |
| | | Mín. | 0.0449 | 0.0154 | -0.2750 | -0.1965 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0466 | 0.0160 | 0.1399 | 0.1000 | 0.0077 |
| 67.508 | 25.735 | Máx. | 0.0440 | 0.0300 | -0.1439 | -0.0951 | 0.0179 |
| | | Mín. | 0.0216 | 0.0147 | -0.2930 | -0.1936 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0152 | 0.1491 | 0.0985 | 0.0091 |
| 67.508 | 25.985 | Máx. | 0.0107 | 0.0291 | -0.1482 | -0.0932 | 0.0208 |
| | | Mín. | 0.0053 | 0.0143 | -0.3018 | -0.1898 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0148 | 0.1536 | 0.0966 | 0.0106 |
| 67.508 | 26.235 | Máx. | -0.0056 | 0.0289 | -0.1496 | -0.0909 | 0.0236 |
| | | Mín. | -0.0113 | 0.0142 | -0.3047 | -0.1851 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0147 | 0.1550 | 0.0942 | 0.0120 |
| 67.508 | 26.485 | Máx. | -0.0124 | 0.0293 | -0.1492 | -0.0883 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.0252 | 0.0144 | -0.3038 | -0.1797 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0149 | 0.1546 | 0.0915 | 0.0134 |
| 67.508 | 26.735 | Máx. | -0.0167 | 0.0303 | -0.1477 | -0.0853 | 0.0290 |
| | | Mín. | -0.0339 | 0.0149 | -0.3008 | -0.1738 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.0154 | 0.1531 | 0.0884 | 0.0147 |
| 67.508 | 26.985 | Máx. | -0.0199 | 0.0320 | -0.1456 | -0.0822 | 0.0315 |
| | | Mín. | -0.0405 | 0.0157 | -0.2965 | -0.1675 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0163 | 0.1509 | 0.0852 | 0.0160 |
| 67.508 | 27.235 | Máx. | -0.0235 | 0.0342 | -0.1428 | -0.0790 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.0479 | 0.0168 | -0.2909 | -0.1608 | 0.0167 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0174 | 0.1480 | 0.0819 | 0.0173 |
| 67.508 | 27.485 | Máx. | -0.0289 | 0.0370 | -0.1391 | -0.0756 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.0588 | 0.0181 | -0.2833 | -0.1540 | 0.0179 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0188 | 0.1442 | 0.0784 | 0.0185 |
| 67.508 | 27.735 | Máx. | -0.0373 | 0.0400 | -0.1339 | -0.0722 | 0.0390 |
| | | Mín. | -0.0760 | 0.0196 | -0.2726 | -0.1471 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0203 | 0.1387 | 0.0749 | 0.0198 |
| 67.508 | 27.985 | Máx. | -0.0502 | 0.0430 | -0.1261 | -0.0688 | 0.0417 |
| | | Mín. | -0.1022 | 0.0211 | -0.2567 | -0.1401 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0520 | 0.0219 | 0.1307 | 0.0713 | 0.0212 |
| 67.508 | 28.235 | Máx. | -0.0687 | 0.0457 | -0.1145 | -0.0653 | 0.0443 |
| | | Mín. | -0.1399 | 0.0224 | -0.2332 | -0.1329 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0712 | 0.0232 | 0.1187 | 0.0676 | 0.0226 |
| 67.508 | 28.485 | Máx. | -0.0941 | 0.0472 | -0.0976 | -0.0617 | 0.0468 |
| | | Mín. | -0.1916 | 0.0232 | -0.1987 | -0.1257 | 0.0230 |
| | | Dif. | 0.0975 | 0.0240 | 0.1011 | 0.0640 | 0.0238 |
| 67.508 | 28.735 | Máx. | -0.1275 | 0.0454 | -0.0734 | -0.0581 | 0.0486 |
| | | Mín. | -0.2597 | 0.0223 | -0.1495 | -0.1183 | 0.0239 |
| | | Dif. | 0.1322 | 0.0231 | 0.0761 | 0.0602 | 0.0247 |
| 67.508 | 28.985 | Máx. | -0.1805 | 0.0325 | -0.0389 | -0.0545 | 0.0487 |
| | | Mín. | -0.3676 | 0.0160 | -0.0792 | -0.1110 | 0.0239 |
| | | Dif. | 0.1871 | 0.0165 | 0.0403 | 0.0565 | 0.0248 |
| 67.508 | 28.987 | Máx. | -0.2147 | 0.0325 | -0.0122 | -0.0545 | 0.0449 |
| | | Mín. | -0.4371 | 0.0160 | -0.0249 | -0.1110 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.2225 | 0.0165 | 0.0127 | 0.0565 | 0.0229 |
| 67.508 | 31.187 | Máx. | 0.4218 | 0.0213 | -0.0116 | 0.0325 | -0.0178 |
| | | Mín. | 0.2072 | 0.0105 | -0.0236 | 0.0160 | -0.0363 |
| | | Dif. | 0.2147 | 0.0108 | 0.0120 | 0.0165 | 0.0185 |
| 67.508 | 31.235 | Máx. | 0.3387 | 0.0213 | -0.0469 | 0.0325 | -0.0189 |
| | | Mín. | 0.1664 | 0.0105 | -0.0954 | 0.0160 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.1724 | 0.0108 | 0.0486 | 0.0165 | 0.0196 |
| 67.508 | 31.485 | Máx. | 0.2071 | 0.0310 | -0.0764 | 0.0263 | -0.0184 |
| | | Mín. | 0.1017 | 0.0152 | -0.1556 | 0.0129 | -0.0375 |
| | | Dif. | 0.1054 | 0.0158 | 0.0792 | 0.0134 | 0.0191 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 31.735 | Máx. | 0.1205 | 0.0332 | -0.0935 | 0.0206 | -0.0170 |
| | | Mín. | 0.0592 | 0.0163 | -0.1905 | 0.0101 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0613 | 0.0169 | 0.0969 | 0.0105 | 0.0176 |
| 67.508 | 31.985 | Máx. | 0.0535 | 0.0331 | -0.1017 | 0.0158 | -0.0151 |
| | | Mín. | 0.0263 | 0.0163 | -0.2070 | 0.0077 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0168 | 0.1053 | 0.0080 | 0.0157 |
| 67.508 | 32.235 | Máx. | 0.0039 | 0.0321 | -0.1030 | 0.0119 | -0.0131 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0158 | -0.2098 | 0.0058 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0163 | 0.1068 | 0.0060 | 0.0135 |
| 67.508 | 32.485 | Máx. | -0.0151 | 0.0307 | -0.0997 | 0.0088 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.0307 | 0.0151 | -0.2030 | 0.0043 | -0.0224 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0156 | 0.1033 | 0.0045 | 0.0114 |
| 67.508 | 32.735 | Máx. | -0.0259 | 0.0289 | -0.0932 | 0.0066 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.0527 | 0.0142 | -0.1899 | 0.0032 | -0.0185 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0147 | 0.0966 | 0.0033 | 0.0094 |
| 67.508 | 32.985 | Máx. | -0.0316 | 0.0270 | -0.0851 | 0.0049 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.0642 | 0.0133 | -0.1732 | 0.0024 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0138 | 0.0881 | 0.0025 | 0.0076 |
| 67.508 | 33.235 | Máx. | -0.0330 | 0.0251 | -0.0762 | 0.0038 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.0673 | 0.0123 | -0.1552 | 0.0019 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0128 | 0.0790 | 0.0019 | 0.0060 |
| 67.508 | 33.485 | Máx. | -0.0312 | 0.0234 | -0.0677 | 0.0030 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0636 | 0.0115 | -0.1378 | 0.0015 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0119 | 0.0701 | 0.0015 | 0.0047 |
| 67.508 | 33.735 | Máx. | -0.0268 | 0.0219 | -0.0600 | 0.0025 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0547 | 0.0107 | -0.1222 | 0.0012 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0111 | 0.0622 | 0.0013 | 0.0036 |
| 67.508 | 33.985 | Máx. | -0.0206 | 0.0207 | -0.0538 | 0.0021 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0419 | 0.0102 | -0.1096 | 0.0011 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0105 | 0.0558 | 0.0011 | 0.0026 |
| 67.508 | 34.235 | Máx. | -0.0130 | 0.0200 | -0.0495 | 0.0019 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0264 | 0.0098 | -0.1008 | 0.0009 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0102 | 0.0513 | 0.0010 | 0.0019 |
| 67.508 | 34.485 | Máx. | -0.0046 | 0.0197 | -0.0472 | 0.0018 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.0097 | -0.0961 | 0.0009 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0100 | 0.0489 | 0.0009 | 0.0012 |
| 67.508 | 34.735 | Máx. | 0.0085 | 0.0199 | -0.0471 | 0.0018 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0042 | 0.0098 | -0.0960 | 0.0009 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0101 | 0.0488 | 0.0009 | 0.0005 |
| 67.508 | 34.985 | Máx. | 0.0260 | 0.0207 | -0.0493 | 0.0019 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0128 | 0.0101 | -0.1004 | 0.0009 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.0105 | 0.0511 | 0.0009 | 0.0002 |
| 67.508 | 35.235 | Máx. | 0.0424 | 0.0219 | -0.0537 | 0.0021 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.0208 | 0.0108 | -0.1093 | 0.0010 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0216 | 0.0112 | 0.0556 | 0.0010 | 0.0010 |
| 67.508 | 35.485 | Máx. | 0.0564 | 0.0237 | -0.0600 | 0.0024 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.0277 | 0.0116 | -0.1221 | 0.0012 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0121 | 0.0621 | 0.0012 | 0.0020 |
| 67.508 | 35.735 | Máx. | 0.0670 | 0.0260 | -0.0679 | 0.0030 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.0329 | 0.0127 | -0.1383 | 0.0015 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0132 | 0.0704 | 0.0015 | 0.0032 |
| 67.508 | 35.985 | Máx. | 0.0729 | 0.0286 | -0.0771 | 0.0038 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.0358 | 0.0141 | -0.1569 | 0.0019 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0146 | 0.0799 | 0.0019 | 0.0046 |
| 67.508 | 36.235 | Máx. | 0.0726 | 0.0316 | -0.0868 | 0.0051 | 0.0124 |
| | | Mín. | 0.0357 | 0.0155 | -0.1767 | 0.0025 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0161 | 0.0899 | 0.0026 | 0.0063 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 36.485 | Máx. | 0.0644 | 0.0348 | -0.0962 | 0.0069 | 0.0163 |
| | | Mín. | 0.0316 | 0.0171 | -0.1959 | 0.0034 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0177 | 0.0997 | 0.0035 | 0.0083 |
| 67.508 | 36.735 | Máx. | 0.0463 | 0.0380 | -0.1044 | 0.0093 | 0.0208 |
| | | Mín. | 0.0227 | 0.0187 | -0.2126 | 0.0046 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0193 | 0.1082 | 0.0047 | 0.0106 |
| 67.508 | 36.985 | Máx. | 0.0161 | 0.0410 | -0.1100 | 0.0126 | 0.0257 |
| | | Mín. | 0.0079 | 0.0201 | -0.2241 | 0.0062 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0209 | 0.1140 | 0.0064 | 0.0131 |
| 67.508 | 37.235 | Máx. | -0.0140 | 0.0436 | -0.1116 | 0.0169 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.0285 | 0.0214 | -0.2272 | 0.0083 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0222 | 0.1156 | 0.0086 | 0.0156 |
| 67.508 | 37.485 | Máx. | -0.0443 | 0.0453 | -0.1071 | 0.0224 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.0902 | 0.0223 | -0.2181 | 0.0110 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0459 | 0.0231 | 0.1110 | 0.0114 | 0.0181 |
| 67.508 | 37.735 | Máx. | -0.0842 | 0.0452 | -0.0944 | 0.0290 | 0.0397 |
| | | Mín. | -0.1716 | 0.0222 | -0.1922 | 0.0142 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0873 | 0.0230 | 0.0978 | 0.0148 | 0.0202 |
| 67.508 | 37.985 | Máx. | -0.1510 | 0.0396 | -0.0718 | 0.0366 | 0.0422 |
| | | Mín. | -0.3074 | 0.0195 | -0.1463 | 0.0180 | 0.0207 |
| | | Dif. | 0.1564 | 0.0202 | 0.0744 | 0.0186 | 0.0215 |
| 67.508 | 38.187 | Máx. | -0.1951 | 0.0396 | -0.0107 | 0.0366 | 0.0413 |
| | | Mín. | -0.3973 | 0.0195 | -0.0218 | 0.0180 | 0.0203 |
| | | Dif. | 0.2022 | 0.0202 | 0.0111 | 0.0186 | 0.0210 |
| 67.508 | 41.887 | Máx. | 0.4152 | 0.0307 | -0.0110 | 0.0337 | -0.0180 |
| | | Mín. | 0.2039 | 0.0151 | -0.0224 | 0.0166 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.2113 | 0.0156 | 0.0114 | 0.0172 | 0.0186 |
| 67.508 | 41.985 | Máx. | 0.3309 | 0.0307 | -0.0552 | 0.0337 | -0.0188 |
| | | Mín. | 0.1625 | 0.0151 | -0.1125 | 0.0166 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.1684 | 0.0156 | 0.0572 | 0.0172 | 0.0195 |
| 67.508 | 42.235 | Máx. | 0.1996 | 0.0380 | -0.0828 | 0.0264 | -0.0180 |
| | | Mín. | 0.0980 | 0.0187 | -0.1686 | 0.0129 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.1016 | 0.0193 | 0.0858 | 0.0134 | 0.0186 |
| 67.508 | 42.485 | Máx. | 0.1155 | 0.0385 | -0.0988 | 0.0197 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.0567 | 0.0189 | -0.2011 | 0.0097 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.0588 | 0.0196 | 0.1024 | 0.0100 | 0.0168 |
| 67.508 | 42.735 | Máx. | 0.0501 | 0.0366 | -0.1061 | 0.0140 | -0.0141 |
| | | Mín. | 0.0246 | 0.0180 | -0.2160 | 0.0069 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0186 | 0.1099 | 0.0071 | 0.0146 |
| 67.508 | 42.985 | Máx. | 0.0009 | 0.0336 | -0.1068 | 0.0093 | -0.0118 |
| | | Mín. | 0.0004 | 0.0165 | -0.2174 | 0.0046 | -0.0240 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0171 | 0.1106 | 0.0047 | 0.0122 |
| 67.508 | 43.235 | Máx. | -0.0169 | 0.0300 | -0.1027 | 0.0054 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.0345 | 0.0147 | -0.2091 | 0.0027 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0153 | 0.1064 | 0.0028 | 0.0099 |
| 67.508 | 43.485 | Máx. | -0.0287 | 0.0261 | -0.0953 | 0.0023 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.0584 | 0.0128 | -0.1941 | 0.0011 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0133 | 0.0988 | 0.0012 | 0.0077 |
| 67.508 | 43.735 | Máx. | -0.0359 | 0.0219 | -0.0859 | -0.0002 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0731 | 0.0108 | -0.1750 | -0.0003 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0111 | 0.0890 | 0.0002 | 0.0058 |
| 67.508 | 43.985 | Máx. | -0.0396 | 0.0177 | -0.0754 | -0.0012 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0806 | 0.0087 | -0.1535 | -0.0025 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0410 | 0.0090 | 0.0781 | 0.0013 | 0.0042 |
| 67.508 | 44.235 | Máx. | -0.0405 | 0.0136 | -0.0644 | -0.0021 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0824 | 0.0067 | -0.1312 | -0.0044 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0420 | 0.0069 | 0.0668 | 0.0022 | 0.0029 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 44.485 | Máx. | -0.0394 | 0.0096 | -0.0537 | -0.0030 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0802 | 0.0047 | -0.1093 | -0.0060 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.0049 | 0.0556 | 0.0031 | 0.0018 |
| 67.508 | 44.735 | Máx. | -0.0368 | 0.0059 | -0.0434 | -0.0037 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0750 | 0.0029 | -0.0884 | -0.0076 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0030 | 0.0450 | 0.0038 | 0.0010 |
| 67.508 | 44.985 | Máx. | -0.0334 | 0.0023 | -0.0340 | -0.0044 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0680 | 0.0011 | -0.0693 | -0.0090 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0012 | 0.0353 | 0.0046 | 0.0004 |
| 67.508 | 45.235 | Máx. | -0.0294 | -0.0005 | -0.0256 | -0.0051 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0598 | -0.0011 | -0.0521 | -0.0105 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0005 | 0.0265 | 0.0053 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.485 | Máx. | -0.0251 | -0.0021 | -0.0182 | -0.0059 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0511 | -0.0042 | -0.0370 | -0.0119 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0021 | 0.0188 | 0.0061 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.735 | Máx. | -0.0208 | -0.0035 | -0.0118 | -0.0066 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0424 | -0.0072 | -0.0241 | -0.0135 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0216 | 0.0036 | 0.0123 | 0.0068 | 0.0001 |
| 67.508 | 45.985 | Máx. | -0.0166 | -0.0049 | -0.0065 | -0.0074 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0338 | -0.0100 | -0.0133 | -0.0151 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0172 | 0.0051 | 0.0068 | 0.0077 | 0.0000 |
| 67.508 | 46.235 | Máx. | -0.0126 | -0.0062 | -0.0022 | -0.0082 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0257 | -0.0126 | -0.0045 | -0.0168 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0064 | 0.0023 | 0.0085 | 0.0002 |
| 67.508 | 46.485 | Máx. | -0.0088 | -0.0074 | 0.0024 | -0.0091 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0180 | -0.0151 | 0.0012 | -0.0186 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0077 | 0.0012 | 0.0095 | 0.0004 |
| 67.508 | 46.735 | Máx. | -0.0053 | -0.0086 | 0.0075 | -0.0101 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0108 | -0.0176 | 0.0037 | -0.0205 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0089 | 0.0038 | 0.0105 | 0.0008 |
| 67.508 | 46.985 | Máx. | -0.0019 | -0.0098 | 0.0110 | -0.0111 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0039 | -0.0199 | 0.0054 | -0.0226 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0101 | 0.0056 | 0.0115 | 0.0012 |
| 67.508 | 47.235 | Máx. | 0.0027 | -0.0109 | 0.0130 | -0.0122 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0222 | 0.0064 | -0.0249 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0113 | 0.0066 | 0.0127 | 0.0016 |
| 67.508 | 47.485 | Máx. | 0.0092 | -0.0120 | 0.0134 | -0.0134 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0244 | 0.0066 | -0.0272 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0124 | 0.0068 | 0.0139 | 0.0020 |
| 67.508 | 47.735 | Máx. | 0.0158 | -0.0130 | 0.0123 | -0.0146 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.0078 | -0.0266 | 0.0060 | -0.0298 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0135 | 0.0063 | 0.0152 | 0.0025 |
| 67.508 | 47.985 | Máx. | 0.0225 | -0.0141 | 0.0097 | -0.0159 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0111 | -0.0287 | 0.0047 | -0.0325 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0146 | 0.0049 | 0.0165 | 0.0030 |
| 67.508 | 48.235 | Máx. | 0.0296 | -0.0151 | 0.0054 | -0.0173 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0146 | -0.0307 | 0.0027 | -0.0353 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0156 | 0.0028 | 0.0180 | 0.0034 |
| 67.508 | 48.485 | Máx. | 0.0372 | -0.0160 | -0.0002 | -0.0188 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.0183 | -0.0326 | -0.0005 | -0.0383 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0189 | 0.0166 | 0.0003 | 0.0195 | 0.0039 |
| 67.508 | 48.735 | Máx. | 0.0452 | -0.0169 | -0.0041 | -0.0203 | -0.0042 |
| | | Mín. | 0.0222 | -0.0345 | -0.0082 | -0.0414 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0175 | 0.0042 | 0.0211 | 0.0043 |
| 67.508 | 48.985 | Máx. | 0.0537 | -0.0178 | -0.0088 | -0.0219 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.0264 | -0.0362 | -0.0180 | -0.0447 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0184 | 0.0091 | 0.0227 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 49.235 | Máx. | 0.0626 | -0.0186 | -0.0146 | -0.0236 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0308 | -0.0378 | -0.0298 | -0.0481 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0192 | 0.0151 | 0.0245 | 0.0051 |
| 67.508 | 49.485 | Máx. | 0.0717 | -0.0192 | -0.0215 | -0.0253 | -0.0052 |
| | | Mín. | 0.0352 | -0.0392 | -0.0437 | -0.0516 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.0199 | 0.0222 | 0.0263 | 0.0054 |
| 67.508 | 49.735 | Máx. | 0.0806 | -0.0198 | -0.0294 | -0.0272 | -0.0054 |
| | | Mín. | 0.0396 | -0.0404 | -0.0598 | -0.0553 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0410 | 0.0206 | 0.0305 | 0.0281 | 0.0056 |
| 67.508 | 49.985 | Máx. | 0.0889 | -0.0203 | -0.0383 | -0.0290 | -0.0055 |
| | | Mín. | 0.0437 | -0.0413 | -0.0781 | -0.0591 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0210 | 0.0397 | 0.0301 | 0.0057 |
| 67.508 | 50.235 | Máx. | 0.0959 | -0.0206 | -0.0482 | -0.0309 | -0.0055 |
| | | Mín. | 0.0471 | -0.0420 | -0.0982 | -0.0630 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0214 | 0.0500 | 0.0321 | 0.0057 |
| 67.508 | 50.485 | Máx. | 0.1007 | -0.0209 | -0.0588 | -0.0329 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.0495 | -0.0425 | -0.1198 | -0.0670 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0513 | 0.0216 | 0.0610 | 0.0341 | 0.0055 |
| 67.508 | 50.735 | Máx. | 0.1024 | -0.0209 | -0.0699 | -0.0349 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0503 | -0.0426 | -0.1423 | -0.0710 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0521 | 0.0217 | 0.0724 | 0.0361 | 0.0051 |
| 67.508 | 50.985 | Máx. | 0.0996 | -0.0209 | -0.0809 | -0.0368 | -0.0043 |
| | | Mín. | 0.0489 | -0.0426 | -0.1648 | -0.0750 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0507 | 0.0217 | 0.0839 | 0.0381 | 0.0044 |
| 67.508 | 51.235 | Máx. | 0.0908 | -0.0208 | -0.0914 | -0.0387 | -0.0034 |
| | | Mín. | 0.0446 | -0.0424 | -0.1861 | -0.0788 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0462 | 0.0216 | 0.0947 | 0.0401 | 0.0035 |
| 67.508 | 51.485 | Máx. | 0.0743 | -0.0207 | -0.1004 | -0.0405 | -0.0022 |
| | | Mín. | 0.0365 | -0.0421 | -0.2045 | -0.0824 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0378 | 0.0214 | 0.1041 | 0.0419 | 0.0023 |
| 67.508 | 51.735 | Máx. | 0.0479 | -0.0206 | -0.1072 | -0.0420 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0235 | -0.0420 | -0.2182 | -0.0856 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0214 | 0.1110 | 0.0435 | 0.0008 |
| 67.508 | 51.985 | Máx. | 0.0093 | -0.0207 | -0.1103 | -0.0432 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0046 | -0.0423 | -0.2245 | -0.0879 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0215 | 0.1143 | 0.0448 | 0.0010 |
| 67.508 | 52.235 | Máx. | -0.0217 | -0.0210 | -0.1082 | -0.0439 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.0442 | -0.0429 | -0.2203 | -0.0893 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0225 | 0.0218 | 0.1121 | 0.0454 | 0.0029 |
| 67.508 | 52.485 | Máx. | -0.0565 | -0.0215 | -0.0991 | -0.0439 | 0.0092 |
| | | Mín. | -0.1151 | -0.0439 | -0.2018 | -0.0894 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0586 | 0.0223 | 0.1027 | 0.0455 | 0.0047 |
| 67.508 | 52.735 | Máx. | -0.1013 | -0.0223 | -0.0806 | -0.0432 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.2063 | -0.0454 | -0.1642 | -0.0881 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.1050 | 0.0231 | 0.0836 | 0.0448 | 0.0062 |
| 67.508 | 52.985 | Máx. | -0.1683 | -0.0239 | -0.0494 | -0.0421 | 0.0137 |
| | | Mín. | -0.3426 | -0.0487 | -0.1005 | -0.0857 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.1744 | 0.0248 | 0.0512 | 0.0436 | 0.0070 |
| 67.508 | 53.037 | Máx. | -0.2102 | -0.0239 | -0.0121 | -0.0421 | 0.0132 |
| | | Mín. | -0.4281 | -0.0487 | -0.0246 | -0.0857 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.2178 | 0.0248 | 0.0125 | 0.0436 | 0.0067 |
| 67.508 | 55.574 | Máx. | 0.4168 | -0.0164 | -0.0098 | -0.1411 | -0.0110 |
| | | Mín. | 0.2047 | -0.0334 | -0.0199 | -0.2874 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.2121 | 0.0170 | 0.0101 | 0.1463 | 0.0114 |
| 67.508 | 55.735 | Máx. | 0.3451 | -0.0164 | -0.0671 | -0.1411 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.1695 | -0.0334 | -0.1367 | -0.2874 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.1756 | 0.0170 | 0.0696 | 0.1463 | 0.0087 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 55.985 | Máx. | 0.2382 | -0.0180 | -0.0993 | -0.1417 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.1170 | -0.0366 | -0.2022 | -0.2885 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.1212 | 0.0186 | 0.1029 | 0.1468 | 0.0097 |
| 67.508 | 56.235 | Máx. | 0.1705 | -0.0128 | -0.1238 | -0.1420 | -0.0101 |
| | | Mín. | 0.0837 | -0.0260 | -0.2520 | -0.2891 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.0132 | 0.1283 | 0.1471 | 0.0105 |
| 67.508 | 56.485 | Máx. | 0.1078 | -0.0071 | -0.1406 | -0.1420 | -0.0101 |
| | | Mín. | 0.0529 | -0.0145 | -0.2862 | -0.2892 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0549 | 0.0074 | 0.1457 | 0.1472 | 0.0104 |
| 67.508 | 56.735 | Máx. | 0.0490 | -0.0019 | -0.1503 | -0.1417 | -0.0093 |
| | | Mín. | 0.0241 | -0.0038 | -0.3061 | -0.2886 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0020 | 0.1558 | 0.1469 | 0.0097 |
| 67.508 | 56.985 | Máx. | -0.0037 | 0.0061 | -0.1535 | -0.1409 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.0076 | 0.0030 | -0.3126 | -0.2869 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0031 | 0.1591 | 0.1460 | 0.0082 |
| 67.508 | 57.235 | Máx. | -0.0319 | 0.0155 | -0.1503 | -0.1395 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.0650 | 0.0076 | -0.3060 | -0.2841 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0079 | 0.1557 | 0.1446 | 0.0061 |
| 67.508 | 57.485 | Máx. | -0.0625 | 0.0247 | -0.1404 | -0.1374 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.1273 | 0.0121 | -0.2860 | -0.2798 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0648 | 0.0126 | 0.1456 | 0.1424 | 0.0033 |
| 67.508 | 57.735 | Máx. | -0.0983 | 0.0339 | -0.1233 | -0.1343 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.2003 | 0.0166 | -0.2510 | -0.2735 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.1019 | 0.0172 | 0.1277 | 0.1392 | 0.0001 |
| 67.508 | 57.985 | Máx. | -0.1418 | 0.0453 | -0.0969 | -0.1298 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.2888 | 0.0222 | -0.1972 | -0.2644 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.1470 | 0.0230 | 0.1004 | 0.1345 | 0.0029 |
| 67.508 | 58.235 | Máx. | -0.1943 | 0.0673 | -0.0574 | -0.1247 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.3957 | 0.0331 | -0.1169 | -0.2540 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.2014 | 0.0343 | 0.0595 | 0.1293 | 0.0047 |
| 67.508 | 58.311 | Máx. | -0.2230 | 0.0673 | -0.0128 | -0.1247 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.4540 | 0.0331 | -0.0260 | -0.2540 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.2311 | 0.0343 | 0.0132 | 0.1293 | 0.0017 |
| 67.758 | 24.651 | Máx. | 0.4548 | 0.0429 | -0.0128 | -0.0940 | 0.0083 |
| | | Mín. | 0.2233 | 0.0211 | -0.0260 | -0.1915 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.2314 | 0.0218 | 0.0132 | 0.0974 | 0.0042 |
| 67.758 | 24.735 | Máx. | 0.3720 | 0.0429 | -0.0594 | -0.0940 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.1827 | 0.0211 | -0.1209 | -0.1915 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.1893 | 0.0218 | 0.0616 | 0.0974 | 0.0046 |
| 67.758 | 24.985 | Máx. | 0.2419 | 0.0363 | -0.0947 | -0.0947 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.1188 | 0.0178 | -0.1928 | -0.1928 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.1231 | 0.0185 | 0.0981 | 0.0981 | 0.0055 |
| 67.758 | 25.235 | Máx. | 0.1576 | 0.0314 | -0.1182 | -0.0949 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.0774 | 0.0154 | -0.2407 | -0.1933 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.0160 | 0.1225 | 0.0984 | 0.0068 |
| 67.758 | 25.485 | Máx. | 0.0929 | 0.0275 | -0.1332 | -0.0945 | 0.0167 |
| | | Mín. | 0.0456 | 0.0135 | -0.2712 | -0.1925 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.0140 | 0.1380 | 0.0980 | 0.0085 |
| 67.758 | 25.735 | Máx. | 0.0453 | 0.0244 | -0.1419 | -0.0935 | 0.0204 |
| | | Mín. | 0.0223 | 0.0120 | -0.2889 | -0.1904 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.0124 | 0.1470 | 0.0969 | 0.0104 |
| 67.758 | 25.985 | Máx. | 0.0119 | 0.0218 | -0.1462 | -0.0918 | 0.0241 |
| | | Mín. | 0.0058 | 0.0107 | -0.2978 | -0.1869 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0111 | 0.1516 | 0.0951 | 0.0123 |
| 67.758 | 26.235 | Máx. | -0.0051 | 0.0200 | -0.1477 | -0.0895 | 0.0276 |
| | | Mín. | -0.0105 | 0.0098 | -0.3008 | -0.1823 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0102 | 0.1531 | 0.0928 | 0.0141 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 26.485 | Máx. | -0.0122 | 0.0189 | -0.1474 | -0.0868 | 0.0310 |
| | | Mín. | -0.0249 | 0.0093 | -0.3002 | -0.1768 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0127 | 0.0096 | 0.1528 | 0.0900 | 0.0158 |
| 67.758 | 26.735 | Máx. | -0.0169 | 0.0186 | -0.1461 | -0.0838 | 0.0340 |
| | | Mín. | -0.0343 | 0.0091 | -0.2975 | -0.1705 | 0.0167 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0095 | 0.1514 | 0.0868 | 0.0173 |
| 67.758 | 26.985 | Máx. | -0.0205 | 0.0193 | -0.1440 | -0.0804 | 0.0368 |
| | | Mín. | -0.0417 | 0.0095 | -0.2933 | -0.1638 | 0.0181 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0098 | 0.1493 | 0.0833 | 0.0187 |
| 67.758 | 27.235 | Máx. | -0.0244 | 0.0208 | -0.1413 | -0.0769 | 0.0395 |
| | | Mín. | -0.0497 | 0.0102 | -0.2877 | -0.1566 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0106 | 0.1464 | 0.0797 | 0.0201 |
| 67.758 | 27.485 | Máx. | -0.0300 | 0.0230 | -0.1375 | -0.0733 | 0.0422 |
| | | Mín. | -0.0611 | 0.0113 | -0.2801 | -0.1492 | 0.0207 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0117 | 0.1425 | 0.0759 | 0.0215 |
| 67.758 | 27.735 | Máx. | -0.0386 | 0.0259 | -0.1322 | -0.0695 | 0.0449 |
| | | Mín. | -0.0786 | 0.0127 | -0.2692 | -0.1416 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0132 | 0.1370 | 0.0721 | 0.0228 |
| 67.758 | 27.985 | Máx. | -0.0514 | 0.0291 | -0.1244 | -0.0657 | 0.0476 |
| | | Mín. | -0.1047 | 0.0143 | -0.2533 | -0.1338 | 0.0234 |
| | | Dif. | 0.0533 | 0.0148 | 0.1289 | 0.0681 | 0.0242 |
| 67.758 | 28.235 | Máx. | -0.0697 | 0.0321 | -0.1128 | -0.0618 | 0.0504 |
| | | Mín. | -0.1420 | 0.0157 | -0.2298 | -0.1259 | 0.0248 |
| | | Dif. | 0.0723 | 0.0163 | 0.1169 | 0.0641 | 0.0257 |
| 67.758 | 28.485 | Máx. | -0.0947 | 0.0340 | -0.0960 | -0.0578 | 0.0530 |
| | | Mín. | -0.1928 | 0.0167 | -0.1956 | -0.1177 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0981 | 0.0173 | 0.0995 | 0.0599 | 0.0270 |
| 67.758 | 28.735 | Máx. | -0.1274 | 0.0324 | -0.0722 | -0.0537 | 0.0549 |
| | | Mín. | -0.2594 | 0.0159 | -0.1471 | -0.1093 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.1320 | 0.0165 | 0.0748 | 0.0556 | 0.0280 |
| 67.758 | 28.985 | Máx. | -0.1795 | 0.0188 | -0.0383 | -0.0495 | 0.0549 |
| | | Mín. | -0.3656 | 0.0092 | -0.0780 | -0.1008 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.1861 | 0.0096 | 0.0397 | 0.0513 | 0.0280 |
| 67.758 | 28.987 | Máx. | -0.2133 | 0.0188 | -0.0120 | -0.0495 | 0.0507 |
| | | Mín. | -0.4343 | 0.0092 | -0.0245 | -0.1008 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.2210 | 0.0096 | 0.0125 | 0.0513 | 0.0258 |
| 67.758 | 31.187 | Máx. | 0.4173 | 0.0067 | -0.0113 | 0.0378 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.2049 | 0.0033 | -0.0231 | 0.0186 | -0.0416 |
| | | Dif. | 0.2124 | 0.0034 | 0.0117 | 0.0193 | 0.0212 |
| 67.758 | 31.235 | Máx. | 0.3348 | 0.0067 | -0.0460 | 0.0378 | -0.0217 |
| | | Mín. | 0.1644 | 0.0033 | -0.0936 | 0.0186 | -0.0441 |
| | | Dif. | 0.1704 | 0.0034 | 0.0476 | 0.0193 | 0.0224 |
| 67.758 | 31.485 | Máx. | 0.2045 | 0.0181 | -0.0746 | 0.0303 | -0.0210 |
| | | Mín. | 0.1004 | 0.0089 | -0.1519 | 0.0149 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.1041 | 0.0092 | 0.0773 | 0.0154 | 0.0217 |
| 67.758 | 31.735 | Máx. | 0.1192 | 0.0212 | -0.0911 | 0.0237 | -0.0192 |
| | | Mín. | 0.0585 | 0.0104 | -0.1856 | 0.0116 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0607 | 0.0108 | 0.0944 | 0.0121 | 0.0199 |
| 67.758 | 31.985 | Máx. | 0.0535 | 0.0217 | -0.0989 | 0.0182 | -0.0169 |
| | | Mín. | 0.0263 | 0.0107 | -0.2014 | 0.0089 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.0111 | 0.1025 | 0.0093 | 0.0176 |
| 67.758 | 32.235 | Máx. | 0.0049 | 0.0211 | -0.1002 | 0.0139 | -0.0145 |
| | | Mín. | 0.0024 | 0.0104 | -0.2040 | 0.0068 | -0.0295 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0107 | 0.1038 | 0.0071 | 0.0150 |
| 67.758 | 32.485 | Máx. | -0.0142 | 0.0198 | -0.0970 | 0.0107 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.0289 | 0.0097 | -0.1974 | 0.0053 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0101 | 0.1005 | 0.0054 | 0.0125 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 32.735 | Máx. | -0.0248 | 0.0181 | -0.0908 | 0.0084 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.0504 | 0.0089 | -0.1848 | 0.0041 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0092 | 0.0941 | 0.0043 | 0.0102 |
| 67.758 | 32.985 | Máx. | -0.0303 | 0.0161 | -0.0829 | 0.0068 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.0617 | 0.0079 | -0.1688 | 0.0033 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0082 | 0.0859 | 0.0035 | 0.0081 |
| 67.758 | 33.235 | Máx. | -0.0318 | 0.0140 | -0.0744 | 0.0057 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.0648 | 0.0069 | -0.1515 | 0.0028 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0071 | 0.0771 | 0.0029 | 0.0064 |
| 67.758 | 33.485 | Máx. | -0.0301 | 0.0121 | -0.0661 | 0.0049 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.0613 | 0.0059 | -0.1347 | 0.0024 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0062 | 0.0685 | 0.0025 | 0.0049 |
| 67.758 | 33.735 | Máx. | -0.0259 | 0.0104 | -0.0588 | 0.0045 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0528 | 0.0051 | -0.1197 | 0.0022 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0053 | 0.0609 | 0.0023 | 0.0037 |
| 67.758 | 33.985 | Máx. | -0.0199 | 0.0092 | -0.0528 | 0.0042 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0406 | 0.0045 | -0.1075 | 0.0020 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0047 | 0.0547 | 0.0021 | 0.0027 |
| 67.758 | 34.235 | Máx. | -0.0126 | 0.0084 | -0.0486 | 0.0040 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0257 | 0.0041 | -0.0989 | 0.0020 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0043 | 0.0503 | 0.0020 | 0.0019 |
| 67.758 | 34.485 | Máx. | -0.0045 | 0.0081 | -0.0464 | 0.0039 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0092 | 0.0040 | -0.0944 | 0.0019 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0041 | 0.0481 | 0.0020 | 0.0012 |
| 67.758 | 34.735 | Máx. | 0.0080 | 0.0083 | -0.0463 | 0.0039 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.0041 | -0.0943 | 0.0019 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0042 | 0.0480 | 0.0020 | 0.0005 |
| 67.758 | 34.985 | Máx. | 0.0248 | 0.0091 | -0.0484 | 0.0040 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.0122 | 0.0045 | -0.0985 | 0.0020 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.0046 | 0.0501 | 0.0021 | 0.0003 |
| 67.758 | 35.235 | Máx. | 0.0405 | 0.0105 | -0.0526 | 0.0043 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.0199 | 0.0052 | -0.1071 | 0.0021 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0054 | 0.0545 | 0.0022 | 0.0012 |
| 67.758 | 35.485 | Máx. | 0.0539 | 0.0125 | -0.0586 | 0.0047 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0265 | 0.0061 | -0.1194 | 0.0023 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0063 | 0.0608 | 0.0024 | 0.0022 |
| 67.758 | 35.735 | Máx. | 0.0640 | 0.0150 | -0.0663 | 0.0054 | 0.0069 |
| | | Mín. | 0.0314 | 0.0073 | -0.1350 | 0.0027 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.0076 | 0.0687 | 0.0028 | 0.0035 |
| 67.758 | 35.985 | Máx. | 0.0694 | 0.0179 | -0.0751 | 0.0064 | 0.0100 |
| | | Mín. | 0.0341 | 0.0088 | -0.1529 | 0.0031 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.0091 | 0.0778 | 0.0033 | 0.0051 |
| 67.758 | 36.235 | Máx. | 0.0688 | 0.0213 | -0.0844 | 0.0078 | 0.0137 |
| | | Mín. | 0.0338 | 0.0104 | -0.1719 | 0.0038 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0350 | 0.0108 | 0.0875 | 0.0040 | 0.0070 |
| 67.758 | 36.485 | Máx. | 0.0606 | 0.0248 | -0.0935 | 0.0098 | 0.0181 |
| | | Mín. | 0.0297 | 0.0122 | -0.1903 | 0.0048 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0126 | 0.0969 | 0.0050 | 0.0092 |
| 67.758 | 36.735 | Máx. | 0.0427 | 0.0284 | -0.1013 | 0.0125 | 0.0232 |
| | | Mín. | 0.0210 | 0.0140 | -0.2063 | 0.0062 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0145 | 0.1050 | 0.0064 | 0.0118 |
| 67.758 | 36.985 | Máx. | 0.0132 | 0.0318 | -0.1067 | 0.0162 | 0.0289 |
| | | Mín. | 0.0065 | 0.0156 | -0.2172 | 0.0080 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0162 | 0.1106 | 0.0083 | 0.0147 |
| 67.758 | 37.235 | Máx. | -0.0149 | 0.0345 | -0.1081 | 0.0211 | 0.0350 |
| | | Mín. | -0.0303 | 0.0170 | -0.2202 | 0.0104 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0176 | 0.1121 | 0.0108 | 0.0178 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 37.485 | Máx. | -0.0444 | 0.0362 | -0.1039 | 0.0275 | 0.0409 |
| | | Mín. | -0.0904 | 0.0178 | -0.2116 | 0.0135 | 0.0201 |
| | | Dif. | 0.0460 | 0.0184 | 0.1077 | 0.0140 | 0.0208 |
| 67.758 | 37.735 | Máx. | -0.0834 | 0.0355 | -0.0918 | 0.0354 | 0.0460 |
| | | Mín. | -0.1698 | 0.0174 | -0.1869 | 0.0174 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.0864 | 0.0181 | 0.0951 | 0.0180 | 0.0234 |
| 67.758 | 37.985 | Máx. | -0.1490 | 0.0287 | -0.0703 | 0.0448 | 0.0492 |
| | | Mín. | -0.3035 | 0.0141 | -0.1431 | 0.0220 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.1544 | 0.0146 | 0.0728 | 0.0228 | 0.0250 |
| 67.758 | 38.187 | Máx. | -0.1926 | 0.0287 | -0.0104 | 0.0448 | 0.0483 |
| | | Mín. | -0.3922 | 0.0141 | -0.0211 | 0.0220 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.1996 | 0.0146 | 0.0107 | 0.0228 | 0.0246 |
| 67.758 | 41.887 | Máx. | 0.4104 | 0.0187 | -0.0107 | 0.0407 | -0.0212 |
| | | Mín. | 0.2015 | 0.0092 | -0.0218 | 0.0200 | -0.0431 |
| | | Dif. | 0.2089 | 0.0095 | 0.0111 | 0.0207 | 0.0219 |
| 67.758 | 41.985 | Máx. | 0.3272 | 0.0187 | -0.0540 | 0.0407 | -0.0221 |
| | | Mín. | 0.1607 | 0.0092 | -0.1100 | 0.0200 | -0.0450 |
| | | Dif. | 0.1665 | 0.0095 | 0.0560 | 0.0207 | 0.0229 |
| 67.758 | 42.235 | Máx. | 0.1980 | 0.0275 | -0.0806 | 0.0317 | -0.0210 |
| | | Mín. | 0.0972 | 0.0135 | -0.1641 | 0.0156 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.1008 | 0.0140 | 0.0835 | 0.0161 | 0.0218 |
| 67.758 | 42.485 | Máx. | 0.1158 | 0.0284 | -0.0960 | 0.0237 | -0.0189 |
| | | Mín. | 0.0568 | 0.0139 | -0.1954 | 0.0116 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0589 | 0.0144 | 0.0994 | 0.0120 | 0.0196 |
| 67.758 | 42.735 | Máx. | 0.0520 | 0.0265 | -0.1030 | 0.0169 | -0.0163 |
| | | Mín. | 0.0255 | 0.0130 | -0.2097 | 0.0083 | -0.0332 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0135 | 0.1067 | 0.0086 | 0.0169 |
| 67.758 | 42.985 | Máx. | 0.0041 | 0.0232 | -0.1037 | 0.0114 | -0.0136 |
| | | Mín. | 0.0020 | 0.0114 | -0.2111 | 0.0056 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0118 | 0.1074 | 0.0058 | 0.0141 |
| 67.758 | 43.235 | Máx. | -0.0150 | 0.0191 | -0.0998 | 0.0068 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.0305 | 0.0094 | -0.2032 | 0.0034 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0097 | 0.1034 | 0.0035 | 0.0114 |
| 67.758 | 43.485 | Máx. | -0.0265 | 0.0146 | -0.0927 | 0.0031 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.0540 | 0.0072 | -0.1888 | 0.0015 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0074 | 0.0961 | 0.0016 | 0.0090 |
| 67.758 | 43.735 | Máx. | -0.0336 | 0.0099 | -0.0837 | -0.0000 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.0685 | 0.0049 | -0.1704 | -0.0000 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.0051 | 0.0867 | 0.0000 | 0.0069 |
| 67.758 | 43.985 | Máx. | -0.0373 | 0.0052 | -0.0735 | -0.0013 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.0759 | 0.0026 | -0.1497 | -0.0027 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.0027 | 0.0762 | 0.0014 | 0.0051 |
| 67.758 | 44.235 | Máx. | -0.0383 | 0.0006 | -0.0629 | -0.0025 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0780 | 0.0003 | -0.1282 | -0.0050 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0003 | 0.0652 | 0.0026 | 0.0037 |
| 67.758 | 44.485 | Máx. | -0.0373 | -0.0019 | -0.0525 | -0.0035 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0759 | -0.0038 | -0.1069 | -0.0072 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0019 | 0.0544 | 0.0037 | 0.0026 |
| 67.758 | 44.735 | Máx. | -0.0349 | -0.0039 | -0.0426 | -0.0045 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0710 | -0.0080 | -0.0868 | -0.0092 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0041 | 0.0442 | 0.0047 | 0.0017 |
| 67.758 | 44.985 | Máx. | -0.0316 | -0.0058 | -0.0335 | -0.0055 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0643 | -0.0119 | -0.0682 | -0.0111 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0061 | 0.0347 | 0.0057 | 0.0011 |
| 67.758 | 45.235 | Máx. | -0.0277 | -0.0077 | -0.0253 | -0.0064 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0564 | -0.0156 | -0.0514 | -0.0131 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0079 | 0.0262 | 0.0066 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 45.485 | Máx. | -0.0236 | -0.0094 | -0.0181 | -0.0074 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0480 | -0.0190 | -0.0368 | -0.0150 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0244 | 0.0097 | 0.0187 | 0.0076 | 0.0006 |
| 67.758 | 45.735 | Máx. | -0.0194 | -0.0109 | -0.0119 | -0.0084 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0395 | -0.0223 | -0.0242 | -0.0170 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0113 | 0.0123 | 0.0087 | 0.0006 |
| 67.758 | 45.985 | Máx. | -0.0153 | -0.0124 | -0.0067 | -0.0094 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0312 | -0.0253 | -0.0137 | -0.0192 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.0129 | 0.0070 | 0.0098 | 0.0008 |
| 67.758 | 46.235 | Máx. | -0.0114 | -0.0139 | -0.0025 | -0.0105 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0232 | -0.0282 | -0.0051 | -0.0214 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0144 | 0.0026 | 0.0109 | 0.0010 |
| 67.758 | 46.485 | Máx. | -0.0077 | -0.0152 | 0.0016 | -0.0117 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0157 | -0.0310 | 0.0008 | -0.0237 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0158 | 0.0008 | 0.0121 | 0.0013 |
| 67.758 | 46.735 | Máx. | -0.0042 | -0.0165 | 0.0066 | -0.0129 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0086 | -0.0336 | 0.0032 | -0.0262 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0171 | 0.0033 | 0.0133 | 0.0017 |
| 67.758 | 46.985 | Máx. | -0.0009 | -0.0177 | 0.0100 | -0.0142 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0018 | -0.0361 | 0.0049 | -0.0288 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0184 | 0.0051 | 0.0147 | 0.0022 |
| 67.758 | 47.235 | Máx. | 0.0047 | -0.0189 | 0.0118 | -0.0155 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0386 | 0.0058 | -0.0316 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0196 | 0.0060 | 0.0161 | 0.0026 |
| 67.758 | 47.485 | Máx. | 0.0111 | -0.0201 | 0.0122 | -0.0169 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.0055 | -0.0409 | 0.0060 | -0.0345 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0208 | 0.0062 | 0.0176 | 0.0032 |
| 67.758 | 47.735 | Máx. | 0.0176 | -0.0212 | 0.0111 | -0.0184 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0086 | -0.0432 | 0.0054 | -0.0376 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0220 | 0.0056 | 0.0191 | 0.0037 |
| 67.758 | 47.985 | Máx. | 0.0242 | -0.0223 | 0.0084 | -0.0200 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0119 | -0.0454 | 0.0041 | -0.0408 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0231 | 0.0043 | 0.0208 | 0.0042 |
| 67.758 | 48.235 | Máx. | 0.0312 | -0.0234 | 0.0042 | -0.0217 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.0153 | -0.0476 | 0.0021 | -0.0441 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.0242 | 0.0021 | 0.0225 | 0.0047 |
| 67.758 | 48.485 | Máx. | 0.0386 | -0.0243 | -0.0008 | -0.0234 | -0.0051 |
| | | Mín. | 0.0190 | -0.0496 | -0.0017 | -0.0477 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0252 | 0.0009 | 0.0243 | 0.0053 |
| 67.758 | 48.735 | Máx. | 0.0465 | -0.0253 | -0.0046 | -0.0252 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.0229 | -0.0515 | -0.0094 | -0.0513 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0262 | 0.0048 | 0.0261 | 0.0058 |
| 67.758 | 48.985 | Máx. | 0.0549 | -0.0261 | -0.0093 | -0.0271 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0270 | -0.0532 | -0.0190 | -0.0551 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0279 | 0.0271 | 0.0097 | 0.0280 | 0.0062 |
| 67.758 | 49.235 | Máx. | 0.0636 | -0.0269 | -0.0150 | -0.0290 | -0.0064 |
| | | Mín. | 0.0312 | -0.0547 | -0.0306 | -0.0590 | -0.0130 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0279 | 0.0156 | 0.0300 | 0.0066 |
| 67.758 | 49.485 | Máx. | 0.0724 | -0.0275 | -0.0218 | -0.0310 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0356 | -0.0561 | -0.0444 | -0.0631 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0285 | 0.0226 | 0.0321 | 0.0070 |
| 67.758 | 49.735 | Máx. | 0.0810 | -0.0281 | -0.0296 | -0.0330 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.0398 | -0.0571 | -0.0603 | -0.0672 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.0291 | 0.0307 | 0.0342 | 0.0072 |
| 67.758 | 49.985 | Máx. | 0.0890 | -0.0284 | -0.0384 | -0.0351 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0437 | -0.0579 | -0.0782 | -0.0715 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0453 | 0.0295 | 0.0398 | 0.0364 | 0.0074 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 50.235 | Máx. | 0.0956 | -0.0287 | -0.0481 | -0.0373 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0470 | -0.0584 | -0.0980 | -0.0759 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0487 | 0.0297 | 0.0499 | 0.0386 | 0.0074 |
| 67.758 | 50.485 | Máx. | 0.1001 | -0.0287 | -0.0585 | -0.0394 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.0491 | -0.0584 | -0.1191 | -0.0803 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0509 | 0.0297 | 0.0606 | 0.0409 | 0.0072 |
| 67.758 | 50.735 | Máx. | 0.1014 | -0.0286 | -0.0693 | -0.0416 | -0.0066 |
| | | Mín. | 0.0498 | -0.0582 | -0.1410 | -0.0848 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0296 | 0.0718 | 0.0431 | 0.0068 |
| 67.758 | 50.985 | Máx. | 0.0982 | -0.0282 | -0.0800 | -0.0438 | -0.0059 |
| | | Mín. | 0.0482 | -0.0575 | -0.1628 | -0.0892 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.0293 | 0.0829 | 0.0454 | 0.0061 |
| 67.758 | 51.235 | Máx. | 0.0892 | -0.0278 | -0.0900 | -0.0460 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0438 | -0.0566 | -0.1833 | -0.0936 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0454 | 0.0288 | 0.0933 | 0.0476 | 0.0051 |
| 67.758 | 51.485 | Máx. | 0.0726 | -0.0273 | -0.0987 | -0.0480 | -0.0036 |
| | | Mín. | 0.0357 | -0.0556 | -0.2009 | -0.0977 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0283 | 0.1023 | 0.0497 | 0.0038 |
| 67.758 | 51.735 | Máx. | 0.0466 | -0.0269 | -0.1050 | -0.0498 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0229 | -0.0548 | -0.2138 | -0.1015 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0279 | 0.1088 | 0.0516 | 0.0020 |
| 67.758 | 51.985 | Máx. | 0.0088 | -0.0268 | -0.1077 | -0.0513 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0043 | -0.0545 | -0.2194 | -0.1044 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0277 | 0.1117 | 0.0531 | 0.0001 |
| 67.758 | 52.235 | Máx. | -0.0213 | -0.0270 | -0.1056 | -0.0521 | 0.0050 |
| | | Mín. | -0.0435 | -0.0550 | -0.2150 | -0.1061 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0280 | 0.1094 | 0.0540 | 0.0026 |
| 67.758 | 52.485 | Máx. | -0.0555 | -0.0277 | -0.0967 | -0.0521 | 0.0099 |
| | | Mín. | -0.1131 | -0.0565 | -0.1969 | -0.1061 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.0287 | 0.1002 | 0.0540 | 0.0050 |
| 67.758 | 52.735 | Máx. | -0.0998 | -0.0290 | -0.0788 | -0.0511 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.2032 | -0.0591 | -0.1606 | -0.1041 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.1034 | 0.0301 | 0.0817 | 0.0530 | 0.0071 |
| 67.758 | 52.985 | Máx. | -0.1666 | -0.0314 | -0.0485 | -0.0493 | 0.0163 |
| | | Mín. | -0.3393 | -0.0639 | -0.0988 | -0.1003 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.1727 | 0.0325 | 0.0503 | 0.0510 | 0.0083 |
| 67.758 | 53.037 | Máx. | -0.2086 | -0.0314 | -0.0118 | -0.0493 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.4248 | -0.0639 | -0.0241 | -0.1003 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.2162 | 0.0325 | 0.0123 | 0.0510 | 0.0081 |
| 67.758 | 55.533 | Máx. | 0.3876 | -0.0082 | -0.0098 | -0.1460 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.1904 | -0.0167 | -0.0199 | -0.2972 | -0.0203 |
| | | Dif. | 0.1973 | 0.0085 | 0.0101 | 0.1513 | 0.0103 |
| 67.758 | 55.735 | Máx. | 0.3206 | -0.0082 | -0.0709 | -0.1460 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.1574 | -0.0167 | -0.1445 | -0.2972 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.1632 | 0.0085 | 0.0735 | 0.1513 | 0.0087 |
| 67.758 | 55.985 | Máx. | 0.2210 | -0.0107 | -0.1010 | -0.1450 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.1085 | -0.0217 | -0.2057 | -0.2953 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.1125 | 0.0111 | 0.1047 | 0.1503 | 0.0098 |
| 67.758 | 56.235 | Máx. | 0.1571 | -0.0083 | -0.1242 | -0.1448 | -0.0101 |
| | | Mín. | 0.0771 | -0.0170 | -0.2529 | -0.2948 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0800 | 0.0086 | 0.1287 | 0.1500 | 0.0104 |
| 67.758 | 56.485 | Máx. | 0.0962 | -0.0042 | -0.1399 | -0.1443 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.0472 | -0.0086 | -0.2849 | -0.2939 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.0489 | 0.0044 | 0.1450 | 0.1496 | 0.0101 |
| 67.758 | 56.735 | Máx. | 0.0383 | 0.0010 | -0.1487 | -0.1435 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0188 | 0.0005 | -0.3028 | -0.2922 | -0.0176 |
| | | Dif. | 0.0195 | 0.0005 | 0.1541 | 0.1487 | 0.0090 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 56.985 | Máx. | -0.0088 | 0.0108 | -0.1510 | -0.1421 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.0179 | 0.0053 | -0.3076 | -0.2894 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0055 | 0.1565 | 0.1473 | 0.0071 |
| 67.758 | 57.235 | Máx. | -0.0368 | 0.0203 | -0.1469 | -0.1402 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0749 | 0.0100 | -0.2992 | -0.2856 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0381 | 0.0103 | 0.1523 | 0.1453 | 0.0044 |
| 67.758 | 57.485 | Máx. | -0.0667 | 0.0286 | -0.1363 | -0.1378 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.1357 | 0.0141 | -0.2775 | -0.2806 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0691 | 0.0146 | 0.1412 | 0.1428 | 0.0010 |
| 67.758 | 57.735 | Máx. | -0.1012 | 0.0328 | -0.1187 | -0.1344 | 0.0066 |
| | | Mín. | -0.2061 | 0.0161 | -0.2417 | -0.2738 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.1049 | 0.0167 | 0.1230 | 0.1393 | 0.0034 |
| 67.758 | 57.985 | Máx. | -0.1493 | 0.0259 | -0.0938 | -0.1288 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.3040 | 0.0127 | -0.1910 | -0.2623 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.1547 | 0.0132 | 0.0972 | 0.1335 | 0.0086 |
| 67.758 | 58.235 | Máx. | -0.1844 | 0.1517 | -0.0478 | -0.1104 | 0.0113 |
| | | Mín. | -0.3755 | 0.0745 | -0.0973 | -0.2248 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.1911 | 0.0772 | 0.0495 | 0.1144 | 0.0058 |
| 67.758 | 58.270 | Máx. | -0.1904 | 0.1517 | -0.0125 | -0.1104 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.3877 | 0.0745 | -0.0254 | -0.2248 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.1973 | 0.0772 | 0.0129 | 0.1144 | 0.0045 |
| 67.974 | 58.235 | Máx. | -0.1844 | 0.2205 | -0.0478 | -0.0806 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.3755 | 0.1083 | -0.0973 | -0.1640 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.1911 | 0.1122 | 0.0495 | 0.0835 | 0.0005 |
| 68.008 | 24.651 | Máx. | 0.4565 | 0.0514 | -0.0125 | -0.0893 | 0.0058 |
| | | Mín. | 0.2242 | 0.0252 | -0.0255 | -0.1818 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.2323 | 0.0262 | 0.0130 | 0.0925 | 0.0030 |
| 68.008 | 24.735 | Máx. | 0.3743 | 0.0514 | -0.0587 | -0.0893 | 0.0065 |
| | | Mín. | 0.1838 | 0.0252 | -0.1196 | -0.1818 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.1905 | 0.0262 | 0.0609 | 0.0925 | 0.0033 |
| 68.008 | 24.985 | Máx. | 0.2446 | 0.0420 | -0.0931 | -0.0915 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.1201 | 0.0206 | -0.1896 | -0.1862 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.1245 | 0.0214 | 0.0965 | 0.0948 | 0.0045 |
| 68.008 | 25.235 | Máx. | 0.1603 | 0.0349 | -0.1161 | -0.0929 | 0.0126 |
| | | Mín. | 0.0787 | 0.0171 | -0.2363 | -0.1892 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0816 | 0.0177 | 0.1203 | 0.0963 | 0.0064 |
| 68.008 | 25.485 | Máx. | 0.0958 | 0.0290 | -0.1307 | -0.0934 | 0.0173 |
| | | Mín. | 0.0471 | 0.0143 | -0.2661 | -0.1901 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0148 | 0.1354 | 0.0968 | 0.0088 |
| 68.008 | 25.735 | Máx. | 0.0484 | 0.0238 | -0.1393 | -0.0929 | 0.0222 |
| | | Mín. | 0.0238 | 0.0117 | -0.2836 | -0.1891 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0121 | 0.1443 | 0.0963 | 0.0113 |
| 68.008 | 25.985 | Máx. | 0.0149 | 0.0191 | -0.1437 | -0.0915 | 0.0270 |
| | | Mín. | 0.0073 | 0.0094 | -0.2927 | -0.1864 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0097 | 0.1489 | 0.0949 | 0.0138 |
| 68.008 | 26.235 | Máx. | -0.0039 | 0.0150 | -0.1454 | -0.0895 | 0.0315 |
| | | Mín. | -0.0078 | 0.0074 | -0.2961 | -0.1822 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0076 | 0.1507 | 0.0927 | 0.0161 |
| 68.008 | 26.485 | Máx. | -0.0113 | 0.0118 | -0.1453 | -0.0868 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.0230 | 0.0058 | -0.2960 | -0.1768 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0060 | 0.1506 | 0.0900 | 0.0181 |
| 68.008 | 26.735 | Máx. | -0.0164 | 0.0097 | -0.1442 | -0.0837 | 0.0392 |
| | | Mín. | -0.0333 | 0.0048 | -0.2936 | -0.1704 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0049 | 0.1494 | 0.0867 | 0.0200 |
| 68.008 | 26.985 | Máx. | -0.0205 | 0.0088 | -0.1423 | -0.0802 | 0.0425 |
| | | Mín. | -0.0417 | 0.0043 | -0.2897 | -0.1634 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0045 | 0.1474 | 0.0832 | 0.0216 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 27.235 | Máx. | -0.0249 | 0.0091 | -0.1396 | -0.0765 | 0.0455 |
| | | Mín. | -0.0507 | 0.0045 | -0.2843 | -0.1559 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0046 | 0.1447 | 0.0793 | 0.0232 |
| 68.008 | 27.485 | Máx. | -0.0310 | 0.0106 | -0.1359 | -0.0726 | 0.0484 |
| | | Mín. | -0.0631 | 0.0052 | -0.2767 | -0.1479 | 0.0238 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0054 | 0.1408 | 0.0753 | 0.0246 |
| 68.008 | 27.735 | Máx. | -0.0399 | 0.0131 | -0.1305 | -0.0686 | 0.0513 |
| | | Mín. | -0.0812 | 0.0064 | -0.2657 | -0.1397 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0067 | 0.1352 | 0.0711 | 0.0261 |
| 68.008 | 27.985 | Máx. | -0.0528 | 0.0162 | -0.1226 | -0.0644 | 0.0543 |
| | | Mín. | -0.1075 | 0.0080 | -0.2497 | -0.1312 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.0547 | 0.0082 | 0.1271 | 0.0668 | 0.0276 |
| 68.008 | 28.235 | Máx. | -0.0709 | 0.0194 | -0.1110 | -0.0601 | 0.0573 |
| | | Mín. | -0.1445 | 0.0095 | -0.2261 | -0.1224 | 0.0281 |
| | | Dif. | 0.0735 | 0.0099 | 0.1151 | 0.0623 | 0.0291 |
| 68.008 | 28.485 | Máx. | -0.0955 | 0.0216 | -0.0944 | -0.0556 | 0.0601 |
| | | Mín. | -0.1944 | 0.0106 | -0.1922 | -0.1132 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.0989 | 0.0110 | 0.0978 | 0.0576 | 0.0306 |
| 68.008 | 28.735 | Máx. | -0.1275 | 0.0201 | -0.0709 | -0.0509 | 0.0622 |
| | | Mín. | -0.2595 | 0.0099 | -0.1444 | -0.1036 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.1321 | 0.0102 | 0.0735 | 0.0527 | 0.0317 |
| 68.008 | 28.985 | Máx. | -0.1788 | 0.0053 | -0.0376 | -0.0460 | 0.0622 |
| | | Mín. | -0.3640 | 0.0026 | -0.0766 | -0.0937 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.1853 | 0.0027 | 0.0390 | 0.0477 | 0.0317 |
| 68.008 | 28.987 | Máx. | -0.2121 | 0.0053 | -0.0118 | -0.0460 | 0.0575 |
| | | Mín. | -0.4318 | 0.0026 | -0.0241 | -0.0937 | 0.0282 |
| | | Dif. | 0.2198 | 0.0027 | 0.0122 | 0.0477 | 0.0293 |
| 68.008 | 31.187 | Máx. | 0.4115 | -0.0046 | -0.0110 | 0.0394 | -0.0235 |
| | | Mín. | 0.2021 | -0.0094 | -0.0224 | 0.0194 | -0.0479 |
| | | Dif. | 0.2094 | 0.0048 | 0.0114 | 0.0201 | 0.0244 |
| 68.008 | 31.235 | Máx. | 0.3296 | -0.0046 | -0.0448 | 0.0394 | -0.0249 |
| | | Mín. | 0.1619 | -0.0094 | -0.0913 | 0.0194 | -0.0507 |
| | | Dif. | 0.1677 | 0.0048 | 0.0465 | 0.0201 | 0.0258 |
| 68.008 | 31.485 | Máx. | 0.2007 | 0.0045 | -0.0724 | 0.0305 | -0.0240 |
| | | Mín. | 0.0986 | 0.0022 | -0.1474 | 0.0150 | -0.0488 |
| | | Dif. | 0.1021 | 0.0023 | 0.0750 | 0.0155 | 0.0248 |
| 68.008 | 31.735 | Máx. | 0.1171 | 0.0091 | -0.0881 | 0.0228 | -0.0217 |
| | | Mín. | 0.0575 | 0.0045 | -0.1795 | 0.0112 | -0.0443 |
| | | Dif. | 0.0596 | 0.0046 | 0.0913 | 0.0116 | 0.0225 |
| 68.008 | 31.985 | Máx. | 0.0531 | 0.0105 | -0.0956 | 0.0168 | -0.0189 |
| | | Mín. | 0.0261 | 0.0052 | -0.1946 | 0.0083 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0054 | 0.0990 | 0.0086 | 0.0196 |
| 68.008 | 32.235 | Máx. | 0.0060 | 0.0104 | -0.0968 | 0.0123 | -0.0160 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0051 | -0.1972 | 0.0061 | -0.0325 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0053 | 0.1004 | 0.0063 | 0.0166 |
| 68.008 | 32.485 | Máx. | -0.0132 | 0.0093 | -0.0938 | 0.0092 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.0269 | 0.0045 | -0.1910 | 0.0045 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0047 | 0.0972 | 0.0047 | 0.0136 |
| 68.008 | 32.735 | Máx. | -0.0234 | 0.0074 | -0.0879 | 0.0070 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.0477 | 0.0036 | -0.1791 | 0.0034 | -0.0216 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0038 | 0.0911 | 0.0035 | 0.0110 |
| 68.008 | 32.985 | Máx. | -0.0289 | 0.0052 | -0.0805 | 0.0055 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.0588 | 0.0026 | -0.1638 | 0.0027 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0027 | 0.0834 | 0.0028 | 0.0087 |
| 68.008 | 33.235 | Máx. | -0.0304 | 0.0030 | -0.0724 | 0.0045 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.0620 | 0.0015 | -0.1474 | 0.0022 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.0015 | 0.0750 | 0.0023 | 0.0067 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 33.485 | Máx. | -0.0289 | 0.0009 | -0.0645 | 0.0039 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0588 | 0.0004 | -0.1313 | 0.0019 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0004 | 0.0668 | 0.0020 | 0.0052 |
| 68.008 | 33.735 | Máx. | -0.0249 | -0.0005 | -0.0574 | 0.0034 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0508 | -0.0010 | -0.1169 | 0.0017 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0005 | 0.0595 | 0.0018 | 0.0039 |
| 68.008 | 33.985 | Máx. | -0.0192 | -0.0012 | -0.0517 | 0.0032 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0391 | -0.0024 | -0.1053 | 0.0016 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0012 | 0.0536 | 0.0016 | 0.0028 |
| 68.008 | 34.235 | Máx. | -0.0122 | -0.0016 | -0.0476 | 0.0031 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0249 | -0.0032 | -0.0970 | 0.0015 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0127 | 0.0017 | 0.0494 | 0.0016 | 0.0020 |
| 68.008 | 34.485 | Máx. | -0.0045 | -0.0018 | -0.0455 | 0.0030 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0091 | -0.0036 | -0.0926 | 0.0015 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0018 | 0.0471 | 0.0015 | 0.0012 |
| 68.008 | 34.735 | Máx. | 0.0074 | -0.0016 | -0.0454 | 0.0031 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0036 | -0.0033 | -0.0925 | 0.0015 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0017 | 0.0471 | 0.0016 | 0.0004 |
| 68.008 | 34.985 | Máx. | 0.0235 | -0.0012 | -0.0474 | 0.0033 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0115 | -0.0024 | -0.0965 | 0.0016 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0012 | 0.0491 | 0.0017 | 0.0004 |
| 68.008 | 35.235 | Máx. | 0.0384 | -0.0004 | -0.0514 | 0.0036 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0189 | -0.0009 | -0.1047 | 0.0018 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0195 | 0.0004 | 0.0533 | 0.0018 | 0.0013 |
| 68.008 | 35.485 | Máx. | 0.0511 | 0.0013 | -0.0572 | 0.0041 | 0.0048 |
| | | Mín. | 0.0251 | 0.0006 | -0.1165 | 0.0020 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0006 | 0.0593 | 0.0021 | 0.0025 |
| 68.008 | 35.735 | Máx. | 0.0606 | 0.0040 | -0.0645 | 0.0049 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0297 | 0.0020 | -0.1314 | 0.0024 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0020 | 0.0669 | 0.0025 | 0.0039 |
| 68.008 | 35.985 | Máx. | 0.0655 | 0.0073 | -0.0729 | 0.0060 | 0.0110 |
| | | Mín. | 0.0322 | 0.0036 | -0.1484 | 0.0029 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0037 | 0.0755 | 0.0030 | 0.0056 |
| 68.008 | 36.235 | Máx. | 0.0645 | 0.0110 | -0.0818 | 0.0075 | 0.0151 |
| | | Mín. | 0.0317 | 0.0054 | -0.1665 | 0.0037 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0056 | 0.0847 | 0.0038 | 0.0077 |
| 68.008 | 36.485 | Máx. | 0.0561 | 0.0150 | -0.0903 | 0.0097 | 0.0201 |
| | | Mín. | 0.0276 | 0.0074 | -0.1840 | 0.0048 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0077 | 0.0936 | 0.0049 | 0.0102 |
| 68.008 | 36.735 | Máx. | 0.0385 | 0.0191 | -0.0977 | 0.0126 | 0.0259 |
| | | Mín. | 0.0189 | 0.0094 | -0.1990 | 0.0062 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0196 | 0.0097 | 0.1013 | 0.0064 | 0.0132 |
| 68.008 | 36.985 | Máx. | 0.0097 | 0.0230 | -0.1027 | 0.0166 | 0.0325 |
| | | Mín. | 0.0048 | 0.0113 | -0.2092 | 0.0082 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0117 | 0.1065 | 0.0085 | 0.0166 |
| 68.008 | 37.235 | Máx. | -0.0159 | 0.0261 | -0.1040 | 0.0220 | 0.0397 |
| | | Mín. | -0.0325 | 0.0128 | -0.2118 | 0.0108 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0133 | 0.1078 | 0.0112 | 0.0202 |
| 68.008 | 37.485 | Máx. | -0.0444 | 0.0277 | -0.0999 | 0.0291 | 0.0470 |
| | | Mín. | -0.0905 | 0.0136 | -0.2035 | 0.0143 | 0.0231 |
| | | Dif. | 0.0461 | 0.0141 | 0.1036 | 0.0148 | 0.0239 |
| 68.008 | 37.735 | Máx. | -0.0822 | 0.0264 | -0.0885 | 0.0383 | 0.0536 |
| | | Mín. | -0.1673 | 0.0129 | -0.1802 | 0.0188 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.0852 | 0.0134 | 0.0917 | 0.0195 | 0.0273 |
| 68.008 | 37.985 | Máx. | -0.1464 | 0.0177 | -0.0682 | 0.0497 | 0.0579 |
| | | Mín. | -0.2981 | 0.0087 | -0.1389 | 0.0244 | 0.0284 |
| | | Dif. | 0.1517 | 0.0090 | 0.0707 | 0.0253 | 0.0295 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 38.187 | Máx. | -0.1892 | 0.0177 | -0.0099 | 0.0497 | 0.0570 |
| | | Mín. | -0.3853 | 0.0087 | -0.0201 | 0.0244 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.1961 | 0.0090 | 0.0102 | 0.0253 | 0.0290 |
| 68.008 | 41.887 | Máx. | 0.4043 | 0.0064 | -0.0103 | 0.0447 | -0.0251 |
| | | Mín. | 0.1985 | 0.0031 | -0.0209 | 0.0219 | -0.0511 |
| | | Dif. | 0.2058 | 0.0032 | 0.0107 | 0.0227 | 0.0260 |
| 68.008 | 41.985 | Máx. | 0.3223 | 0.0064 | -0.0525 | 0.0447 | -0.0261 |
| | | Mín. | 0.1583 | 0.0031 | -0.1069 | 0.0219 | -0.0532 |
| | | Dif. | 0.1640 | 0.0032 | 0.0544 | 0.0227 | 0.0271 |
| 68.008 | 42.235 | Máx. | 0.1957 | 0.0173 | -0.0778 | 0.0336 | -0.0247 |
| | | Mín. | 0.0961 | 0.0085 | -0.1585 | 0.0165 | -0.0503 |
| | | Dif. | 0.0996 | 0.0088 | 0.0806 | 0.0171 | 0.0256 |
| 68.008 | 42.485 | Máx. | 0.1160 | 0.0189 | -0.0925 | 0.0241 | -0.0220 |
| | | Mín. | 0.0570 | 0.0093 | -0.1884 | 0.0118 | -0.0448 |
| | | Dif. | 0.0590 | 0.0096 | 0.0959 | 0.0123 | 0.0228 |
| 68.008 | 42.735 | Máx. | 0.0543 | 0.0169 | -0.0993 | 0.0164 | -0.0189 |
| | | Mín. | 0.0267 | 0.0083 | -0.2021 | 0.0080 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.0086 | 0.1029 | 0.0083 | 0.0196 |
| 68.008 | 42.985 | Máx. | 0.0079 | 0.0132 | -0.1001 | 0.0101 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.0065 | -0.2038 | 0.0049 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0067 | 0.1037 | 0.0051 | 0.0163 |
| 68.008 | 43.235 | Máx. | -0.0126 | 0.0085 | -0.0965 | 0.0049 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.0257 | 0.0042 | -0.1965 | 0.0024 | -0.0260 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0043 | 0.1000 | 0.0025 | 0.0132 |
| 68.008 | 43.485 | Máx. | -0.0240 | 0.0034 | -0.0898 | 0.0006 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0488 | 0.0017 | -0.1829 | 0.0003 | -0.0207 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0017 | 0.0931 | 0.0003 | 0.0105 |
| 68.008 | 43.735 | Máx. | -0.0310 | -0.0009 | -0.0812 | -0.0015 | -0.0079 |
| | | Mín. | -0.0632 | -0.0019 | -0.1654 | -0.0030 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0010 | 0.0842 | 0.0015 | 0.0082 |
| 68.008 | 43.985 | Máx. | -0.0347 | -0.0035 | -0.0715 | -0.0031 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.0707 | -0.0072 | -0.1456 | -0.0062 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0036 | 0.0741 | 0.0032 | 0.0063 |
| 68.008 | 44.235 | Máx. | -0.0358 | -0.0060 | -0.0614 | -0.0045 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0730 | -0.0122 | -0.1249 | -0.0091 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0062 | 0.0636 | 0.0046 | 0.0047 |
| 68.008 | 44.485 | Máx. | -0.0350 | -0.0084 | -0.0513 | -0.0058 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0712 | -0.0171 | -0.1045 | -0.0118 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0363 | 0.0087 | 0.0532 | 0.0060 | 0.0035 |
| 68.008 | 44.735 | Máx. | -0.0328 | -0.0106 | -0.0418 | -0.0070 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0667 | -0.0216 | -0.0850 | -0.0143 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.0110 | 0.0433 | 0.0073 | 0.0026 |
| 68.008 | 44.985 | Máx. | -0.0296 | -0.0127 | -0.0329 | -0.0082 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0603 | -0.0259 | -0.0670 | -0.0168 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0132 | 0.0341 | 0.0085 | 0.0020 |
| 68.008 | 45.235 | Máx. | -0.0259 | -0.0147 | -0.0250 | -0.0095 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0527 | -0.0299 | -0.0509 | -0.0193 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0152 | 0.0259 | 0.0098 | 0.0017 |
| 68.008 | 45.485 | Máx. | -0.0219 | -0.0165 | -0.0180 | -0.0107 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0446 | -0.0336 | -0.0366 | -0.0218 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0171 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0015 |
| 68.008 | 45.735 | Máx. | -0.0179 | -0.0182 | -0.0120 | -0.0119 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0364 | -0.0371 | -0.0244 | -0.0243 | -0.0031 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.0189 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0016 |
| 68.008 | 45.985 | Máx. | -0.0139 | -0.0198 | -0.0070 | -0.0133 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0283 | -0.0404 | -0.0142 | -0.0270 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0205 | 0.0072 | 0.0137 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 46.235 | Máx. | -0.0101 | -0.0213 | -0.0029 | -0.0146 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0206 | -0.0434 | -0.0059 | -0.0298 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0105 | 0.0221 | 0.0030 | 0.0151 | 0.0020 |
| 68.008 | 46.485 | Máx. | -0.0065 | -0.0228 | 0.0006 | -0.0160 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0132 | -0.0464 | 0.0003 | -0.0327 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0236 | 0.0003 | 0.0166 | 0.0024 |
| 68.008 | 46.735 | Máx. | -0.0031 | -0.0241 | 0.0055 | -0.0175 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0063 | -0.0491 | 0.0027 | -0.0357 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0250 | 0.0028 | 0.0182 | 0.0029 |
| 68.008 | 46.985 | Máx. | 0.0003 | -0.0254 | 0.0087 | -0.0191 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0518 | 0.0043 | -0.0389 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0264 | 0.0044 | 0.0198 | 0.0034 |
| 68.008 | 47.235 | Máx. | 0.0067 | -0.0267 | 0.0105 | -0.0207 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0543 | 0.0052 | -0.0422 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0276 | 0.0053 | 0.0215 | 0.0039 |
| 68.008 | 47.485 | Máx. | 0.0131 | -0.0279 | 0.0108 | -0.0224 | -0.0043 |
| | | Mín. | 0.0064 | -0.0568 | 0.0053 | -0.0457 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0289 | 0.0055 | 0.0233 | 0.0045 |
| 68.008 | 47.735 | Máx. | 0.0194 | -0.0290 | 0.0097 | -0.0242 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0095 | -0.0591 | 0.0048 | -0.0493 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0301 | 0.0049 | 0.0251 | 0.0051 |
| 68.008 | 47.985 | Máx. | 0.0260 | -0.0301 | 0.0070 | -0.0261 | -0.0055 |
| | | Mín. | 0.0128 | -0.0613 | 0.0035 | -0.0531 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.0132 | 0.0312 | 0.0036 | 0.0270 | 0.0057 |
| 68.008 | 48.235 | Máx. | 0.0328 | -0.0311 | 0.0028 | -0.0280 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0161 | -0.0634 | 0.0014 | -0.0570 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.0323 | 0.0014 | 0.0290 | 0.0062 |
| 68.008 | 48.485 | Máx. | 0.0401 | -0.0321 | -0.0015 | -0.0300 | -0.0066 |
| | | Mín. | 0.0197 | -0.0654 | -0.0030 | -0.0611 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0333 | 0.0015 | 0.0311 | 0.0068 |
| 68.008 | 48.735 | Máx. | 0.0478 | -0.0330 | -0.0052 | -0.0320 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0235 | -0.0672 | -0.0106 | -0.0653 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0342 | 0.0054 | 0.0332 | 0.0074 |
| 68.008 | 48.985 | Máx. | 0.0560 | -0.0338 | -0.0099 | -0.0342 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.0275 | -0.0688 | -0.0201 | -0.0696 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0350 | 0.0103 | 0.0354 | 0.0079 |
| 68.008 | 49.235 | Máx. | 0.0644 | -0.0345 | -0.0155 | -0.0363 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0316 | -0.0702 | -0.0317 | -0.0740 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0357 | 0.0161 | 0.0376 | 0.0084 |
| 68.008 | 49.485 | Máx. | 0.0730 | -0.0350 | -0.0222 | -0.0385 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.0358 | -0.0714 | -0.0452 | -0.0785 | -0.0172 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0363 | 0.0230 | 0.0399 | 0.0087 |
| 68.008 | 49.735 | Máx. | 0.0813 | -0.0354 | -0.0299 | -0.0408 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0399 | -0.0722 | -0.0609 | -0.0831 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0367 | 0.0310 | 0.0423 | 0.0090 |
| 68.008 | 49.985 | Máx. | 0.0888 | -0.0357 | -0.0385 | -0.0431 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0436 | -0.0726 | -0.0785 | -0.0878 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0370 | 0.0399 | 0.0447 | 0.0092 |
| 68.008 | 50.235 | Máx. | 0.0950 | -0.0357 | -0.0480 | -0.0455 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0467 | -0.0727 | -0.0978 | -0.0926 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0483 | 0.0370 | 0.0498 | 0.0471 | 0.0093 |
| 68.008 | 50.485 | Máx. | 0.0990 | -0.0355 | -0.0582 | -0.0478 | -0.0088 |
| | | Mín. | 0.0486 | -0.0723 | -0.1185 | -0.0974 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0504 | 0.0368 | 0.0603 | 0.0495 | 0.0091 |
| 68.008 | 50.735 | Máx. | 0.0997 | -0.0350 | -0.0686 | -0.0502 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.0490 | -0.0713 | -0.1397 | -0.1022 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0507 | 0.0363 | 0.0711 | 0.0520 | 0.0087 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 50.985 | Máx. | 0.0960 | -0.0343 | -0.0789 | -0.0526 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0472 | -0.0699 | -0.1608 | -0.1070 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0489 | 0.0356 | 0.0818 | 0.0545 | 0.0080 |
| 68.008 | 51.235 | Máx. | 0.0866 | -0.0334 | -0.0885 | -0.0549 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0425 | -0.0680 | -0.1803 | -0.1118 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0441 | 0.0346 | 0.0918 | 0.0569 | 0.0069 |
| 68.008 | 51.485 | Máx. | 0.0698 | -0.0324 | -0.0967 | -0.0572 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.0343 | -0.0659 | -0.1969 | -0.1164 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0335 | 0.1002 | 0.0593 | 0.0055 |
| 68.008 | 51.735 | Máx. | 0.0440 | -0.0313 | -0.1024 | -0.0593 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0216 | -0.0637 | -0.2085 | -0.1208 | -0.0068 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0324 | 0.1061 | 0.0615 | 0.0035 |
| 68.008 | 51.985 | Máx. | 0.0071 | -0.0305 | -0.1046 | -0.0611 | -0.0009 |
| | | Mín. | 0.0035 | -0.0622 | -0.2131 | -0.1244 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0316 | 0.1084 | 0.0633 | 0.0009 |
| 68.008 | 52.235 | Máx. | -0.0213 | -0.0304 | -0.1021 | -0.0623 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.0433 | -0.0620 | -0.2079 | -0.1268 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0315 | 0.1058 | 0.0645 | 0.0021 |
| 68.008 | 52.485 | Máx. | -0.0543 | -0.0314 | -0.0933 | -0.0624 | 0.0107 |
| | | Mín. | -0.1105 | -0.0639 | -0.1900 | -0.1271 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0562 | 0.0325 | 0.0967 | 0.0647 | 0.0055 |
| 68.008 | 52.735 | Máx. | -0.0974 | -0.0336 | -0.0762 | -0.0612 | 0.0167 |
| | | Mín. | -0.1984 | -0.0685 | -0.1552 | -0.1245 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.1010 | 0.0348 | 0.0790 | 0.0634 | 0.0085 |
| 68.008 | 52.985 | Máx. | -0.1639 | -0.0377 | -0.0473 | -0.0584 | 0.0204 |
| | | Mín. | -0.3338 | -0.0767 | -0.0962 | -0.1190 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.1699 | 0.0390 | 0.0490 | 0.0605 | 0.0104 |
| 68.008 | 53.037 | Máx. | -0.2060 | -0.0377 | -0.0115 | -0.0584 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.4194 | -0.0767 | -0.0234 | -0.1190 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.2135 | 0.0390 | 0.0119 | 0.0605 | 0.0102 |
| 68.008 | 55.492 | Máx. | 0.3762 | 0.0213 | -0.0092 | -0.1441 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.1847 | 0.0104 | -0.0187 | -0.2934 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.1914 | 0.0108 | 0.0095 | 0.1493 | 0.0031 |
| 68.008 | 55.735 | Máx. | 0.3130 | 0.0213 | -0.0750 | -0.1441 | -0.0066 |
| | | Mín. | 0.1537 | 0.0104 | -0.1527 | -0.2934 | -0.0135 |
| | | Dif. | 0.1593 | 0.0108 | 0.0777 | 0.1493 | 0.0069 |
| 68.008 | 55.985 | Máx. | 0.2151 | 0.0016 | -0.1030 | -0.1453 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.1056 | 0.0008 | -0.2096 | -0.2959 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.1095 | 0.0008 | 0.1067 | 0.1506 | 0.0098 |
| 68.008 | 56.235 | Máx. | 0.1482 | 0.0005 | -0.1244 | -0.1461 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.0728 | 0.0003 | -0.2534 | -0.2975 | -0.0203 |
| | | Dif. | 0.0754 | 0.0003 | 0.1290 | 0.1514 | 0.0104 |
| 68.008 | 56.485 | Máx. | 0.0862 | 0.0063 | -0.1388 | -0.1458 | -0.0092 |
| | | Mín. | 0.0423 | 0.0031 | -0.2827 | -0.2969 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.0032 | 0.1439 | 0.1511 | 0.0095 |
| 68.008 | 56.735 | Máx. | 0.0280 | 0.0147 | -0.1466 | -0.1446 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.0138 | 0.0072 | -0.2986 | -0.2944 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0075 | 0.1520 | 0.1498 | 0.0079 |
| 68.008 | 56.985 | Máx. | -0.0140 | 0.0244 | -0.1481 | -0.1427 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.0285 | 0.0120 | -0.3015 | -0.2906 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0124 | 0.1534 | 0.1479 | 0.0055 |
| 68.008 | 57.235 | Máx. | -0.0421 | 0.0344 | -0.1430 | -0.1404 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.0858 | 0.0169 | -0.2911 | -0.2858 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0437 | 0.0175 | 0.1482 | 0.1455 | 0.0025 |
| 68.008 | 57.485 | Máx. | -0.0717 | 0.0437 | -0.1309 | -0.1378 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.1460 | 0.0214 | -0.2666 | -0.2805 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0743 | 0.0222 | 0.1357 | 0.1428 | 0.0013 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 57.735 | Máx. | -0.1028 | 0.0484 | -0.1112 | -0.1352 | 0.0122 |
| | | Mín. | -0.2094 | 0.0238 | -0.2265 | -0.2754 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.1066 | 0.0246 | 0.1153 | 0.1401 | 0.0062 |
| 68.008 | 57.985 | Máx. | -0.1483 | 0.0381 | -0.0846 | -0.1338 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.3020 | 0.0187 | -0.1723 | -0.2724 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.1537 | 0.0194 | 0.0877 | 0.1387 | 0.0127 |
| 68.008 | 58.229 | Máx. | -0.1778 | 0.0381 | -0.0210 | -0.1338 | 0.0331 |
| | | Mín. | -0.3622 | 0.0187 | -0.0428 | -0.2724 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.1843 | 0.0194 | 0.0218 | 0.1387 | 0.0169 |
| 68.052 | 55.485 | Máx. | 0.3959 | -0.1107 | -0.0360 | -0.0914 | -0.0115 |
| | | Mín. | 0.1944 | -0.2255 | -0.0733 | -0.1860 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.2015 | 0.1148 | 0.0373 | 0.0947 | 0.0119 |
| 68.258 | 24.651 | Máx. | 0.4600 | 0.0683 | -0.0122 | -0.0833 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.2259 | 0.0335 | -0.0247 | -0.1696 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.2341 | 0.0348 | 0.0126 | 0.0863 | 0.0000 |
| 68.258 | 24.735 | Máx. | 0.3782 | 0.0683 | -0.0577 | -0.0833 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.1857 | 0.0335 | -0.1175 | -0.1696 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.1925 | 0.0348 | 0.0598 | 0.0863 | 0.0004 |
| 68.258 | 24.985 | Máx. | 0.2487 | 0.0551 | -0.0909 | -0.0877 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.1221 | 0.0270 | -0.1851 | -0.1787 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.1266 | 0.0280 | 0.0942 | 0.0909 | 0.0022 |
| 68.258 | 25.235 | Máx. | 0.1644 | 0.0462 | -0.1130 | -0.0908 | 0.0100 |
| | | Mín. | 0.0807 | 0.0227 | -0.2301 | -0.1849 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0837 | 0.0235 | 0.1171 | 0.0941 | 0.0051 |
| 68.258 | 25.485 | Máx. | 0.1006 | 0.0384 | -0.1272 | -0.0924 | 0.0165 |
| | | Mín. | 0.0494 | 0.0188 | -0.2591 | -0.1881 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0512 | 0.0195 | 0.1318 | 0.0957 | 0.0084 |
| 68.258 | 25.735 | Máx. | 0.0538 | 0.0306 | -0.1358 | -0.0927 | 0.0231 |
| | | Mín. | 0.0264 | 0.0150 | -0.2766 | -0.1887 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.0156 | 0.1408 | 0.0960 | 0.0118 |
| 68.258 | 25.985 | Máx. | 0.0205 | 0.0228 | -0.1405 | -0.0919 | 0.0294 |
| | | Mín. | 0.0100 | 0.0112 | -0.2861 | -0.1871 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0116 | 0.1456 | 0.0952 | 0.0150 |
| 68.258 | 26.235 | Máx. | -0.0014 | 0.0156 | -0.1425 | -0.0902 | 0.0351 |
| | | Mín. | -0.0028 | 0.0077 | -0.2902 | -0.1836 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0080 | 0.1477 | 0.0935 | 0.0178 |
| 68.258 | 26.485 | Máx. | -0.0093 | 0.0096 | -0.1428 | -0.0878 | 0.0401 |
| | | Mín. | -0.0188 | 0.0047 | -0.2907 | -0.1788 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0049 | 0.1480 | 0.0910 | 0.0204 |
| 68.258 | 26.735 | Máx. | -0.0149 | 0.0049 | -0.1419 | -0.0848 | 0.0445 |
| | | Mín. | -0.0304 | 0.0024 | -0.2890 | -0.1728 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0025 | 0.1471 | 0.0879 | 0.0226 |
| 68.258 | 26.985 | Máx. | -0.0197 | 0.0019 | -0.1402 | -0.0814 | 0.0483 |
| | | Mín. | -0.0402 | 0.0009 | -0.2856 | -0.1658 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0010 | 0.1453 | 0.0844 | 0.0246 |
| 68.258 | 27.235 | Máx. | -0.0249 | 0.0006 | -0.1377 | -0.0776 | 0.0518 |
| | | Mín. | -0.0507 | 0.0003 | -0.2805 | -0.1581 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.0258 | 0.0003 | 0.1427 | 0.0804 | 0.0264 |
| 68.258 | 27.485 | Máx. | -0.0316 | 0.0009 | -0.1341 | -0.0735 | 0.0550 |
| | | Mín. | -0.0643 | 0.0004 | -0.2730 | -0.1498 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0327 | 0.0004 | 0.1389 | 0.0762 | 0.0280 |
| 68.258 | 27.735 | Máx. | -0.0410 | 0.0026 | -0.1286 | -0.0692 | 0.0582 |
| | | Mín. | -0.0834 | 0.0013 | -0.2620 | -0.1410 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0425 | 0.0013 | 0.1333 | 0.0718 | 0.0296 |
| 68.258 | 27.985 | Máx. | -0.0542 | 0.0055 | -0.1207 | -0.0647 | 0.0615 |
| | | Mín. | -0.1104 | 0.0027 | -0.2458 | -0.1318 | 0.0302 |
| | | Dif. | 0.0562 | 0.0028 | 0.1251 | 0.0671 | 0.0313 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 28.235 | Máx. | -0.0723 | 0.0088 | -0.1091 | -0.0600 | 0.0648 |
| | | Mín. | -0.1473 | 0.0043 | -0.2221 | -0.1222 | 0.0318 |
| | | Dif. | 0.0750 | 0.0045 | 0.1130 | 0.0622 | 0.0330 |
| 68.258 | 28.485 | Máx. | -0.0964 | 0.0113 | -0.0925 | -0.0550 | 0.0681 |
| | | Mín. | -0.1964 | 0.0055 | -0.1884 | -0.1119 | 0.0335 |
| | | Dif. | 0.0999 | 0.0057 | 0.0959 | 0.0570 | 0.0347 |
| 68.258 | 28.735 | Máx. | -0.1277 | 0.0096 | -0.0694 | -0.0496 | 0.0707 |
| | | Mín. | -0.2600 | 0.0047 | -0.1414 | -0.1010 | 0.0347 |
| | | Dif. | 0.1323 | 0.0049 | 0.0720 | 0.0514 | 0.0360 |
| 68.258 | 28.985 | Máx. | -0.1780 | -0.0034 | -0.0369 | -0.0439 | 0.0708 |
| | | Mín. | -0.3626 | -0.0070 | -0.0751 | -0.0894 | 0.0348 |
| | | Dif. | 0.1845 | 0.0036 | 0.0382 | 0.0455 | 0.0360 |
| 68.258 | 28.987 | Máx. | -0.2109 | -0.0034 | -0.0116 | -0.0439 | 0.0655 |
| | | Mín. | -0.4294 | -0.0070 | -0.0236 | -0.0894 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.2185 | 0.0036 | 0.0120 | 0.0455 | 0.0333 |
| 68.258 | 31.187 | Máx. | 0.4037 | -0.0134 | -0.0106 | 0.0368 | -0.0273 |
| | | Mín. | 0.1983 | -0.0273 | -0.0216 | 0.0181 | -0.0556 |
| | | Dif. | 0.2055 | 0.0139 | 0.0110 | 0.0187 | 0.0283 |
| 68.258 | 31.235 | Máx. | 0.3224 | -0.0134 | -0.0434 | 0.0368 | -0.0288 |
| | | Mín. | 0.1583 | -0.0273 | -0.0884 | 0.0181 | -0.0587 |
| | | Dif. | 0.1641 | 0.0139 | 0.0450 | 0.0187 | 0.0299 |
| 68.258 | 31.485 | Máx. | 0.1952 | -0.0047 | -0.0695 | 0.0262 | -0.0274 |
| | | Mín. | 0.0958 | -0.0096 | -0.1415 | 0.0129 | -0.0559 |
| | | Dif. | 0.0993 | 0.0049 | 0.0720 | 0.0134 | 0.0284 |
| 68.258 | 31.735 | Máx. | 0.1140 | -0.0014 | -0.0844 | 0.0177 | -0.0245 |
| | | Mín. | 0.0560 | -0.0028 | -0.1718 | 0.0087 | -0.0499 |
| | | Dif. | 0.0580 | 0.0014 | 0.0874 | 0.0090 | 0.0254 |
| 68.258 | 31.985 | Máx. | 0.0524 | -0.0001 | -0.0914 | 0.0115 | -0.0210 |
| | | Mín. | 0.0257 | -0.0002 | -0.1862 | 0.0056 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0001 | 0.0948 | 0.0058 | 0.0218 |
| 68.258 | 32.235 | Máx. | 0.0072 | 0.0002 | -0.0928 | 0.0071 | -0.0174 |
| | | Mín. | 0.0035 | 0.0001 | -0.1890 | 0.0035 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0001 | 0.0962 | 0.0036 | 0.0181 |
| 68.258 | 32.485 | Máx. | -0.0119 | -0.0005 | -0.0901 | 0.0043 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.0243 | -0.0010 | -0.1836 | 0.0021 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0005 | 0.0934 | 0.0022 | 0.0147 |
| 68.258 | 32.735 | Máx. | -0.0219 | -0.0015 | -0.0848 | 0.0024 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.0445 | -0.0030 | -0.1726 | 0.0012 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0015 | 0.0878 | 0.0012 | 0.0117 |
| 68.258 | 32.985 | Máx. | -0.0272 | -0.0027 | -0.0778 | 0.0011 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0555 | -0.0055 | -0.1584 | 0.0006 | -0.0180 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0028 | 0.0806 | 0.0006 | 0.0091 |
| 68.258 | 33.235 | Máx. | -0.0289 | -0.0040 | -0.0702 | 0.0003 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.0588 | -0.0081 | -0.1429 | 0.0002 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0041 | 0.0727 | 0.0002 | 0.0071 |
| 68.258 | 33.485 | Máx. | -0.0275 | -0.0052 | -0.0627 | -0.0001 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.0560 | -0.0105 | -0.1277 | -0.0002 | -0.0105 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0053 | 0.0650 | 0.0001 | 0.0054 |
| 68.258 | 33.735 | Máx. | -0.0238 | -0.0061 | -0.0560 | -0.0003 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0486 | -0.0125 | -0.1141 | -0.0006 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0064 | 0.0580 | 0.0003 | 0.0040 |
| 68.258 | 33.985 | Máx. | -0.0184 | -0.0069 | -0.0505 | -0.0004 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0375 | -0.0140 | -0.1029 | -0.0008 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0071 | 0.0524 | 0.0004 | 0.0029 |
| 68.258 | 34.235 | Máx. | -0.0118 | -0.0073 | -0.0466 | -0.0004 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0240 | -0.0150 | -0.0950 | -0.0009 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0076 | 0.0483 | 0.0004 | 0.0020 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 34.485 | Máx. | -0.0044 | -0.0075 | -0.0446 | -0.0004 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0090 | -0.0153 | -0.0908 | -0.0009 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0078 | 0.0462 | 0.0004 | 0.0012 |
| 68.258 | 34.735 | Máx. | 0.0067 | -0.0074 | -0.0445 | -0.0004 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0150 | -0.0906 | -0.0008 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0076 | 0.0461 | 0.0004 | 0.0004 |
| 68.258 | 34.985 | Máx. | 0.0220 | -0.0069 | -0.0463 | -0.0003 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.0108 | -0.0140 | -0.0944 | -0.0005 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0071 | 0.0480 | 0.0003 | 0.0005 |
| 68.258 | 35.235 | Máx. | 0.0361 | -0.0061 | -0.0501 | -0.0001 | 0.0030 |
| | | Mín. | 0.0177 | -0.0124 | -0.1021 | -0.0002 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.0063 | 0.0520 | 0.0001 | 0.0015 |
| 68.258 | 35.485 | Máx. | 0.0481 | -0.0049 | -0.0556 | 0.0004 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0236 | -0.0100 | -0.1133 | 0.0002 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0051 | 0.0577 | 0.0002 | 0.0027 |
| 68.258 | 35.735 | Máx. | 0.0568 | -0.0035 | -0.0626 | 0.0013 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0279 | -0.0071 | -0.1274 | 0.0006 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0036 | 0.0648 | 0.0006 | 0.0043 |
| 68.258 | 35.985 | Máx. | 0.0611 | -0.0017 | -0.0705 | 0.0025 | 0.0121 |
| | | Mín. | 0.0300 | -0.0035 | -0.1435 | 0.0012 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0018 | 0.0730 | 0.0013 | 0.0062 |
| 68.258 | 36.235 | Máx. | 0.0596 | 0.0007 | -0.0788 | 0.0042 | 0.0167 |
| | | Mín. | 0.0293 | 0.0003 | -0.1605 | 0.0021 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0003 | 0.0817 | 0.0021 | 0.0085 |
| 68.258 | 36.485 | Máx. | 0.0509 | 0.0052 | -0.0868 | 0.0065 | 0.0223 |
| | | Mín. | 0.0250 | 0.0026 | -0.1768 | 0.0032 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0026 | 0.0900 | 0.0033 | 0.0113 |
| 68.258 | 36.735 | Máx. | 0.0333 | 0.0100 | -0.0936 | 0.0096 | 0.0288 |
| | | Mín. | 0.0164 | 0.0049 | -0.1907 | 0.0047 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0051 | 0.0970 | 0.0049 | 0.0147 |
| 68.258 | 36.985 | Máx. | 0.0052 | 0.0146 | -0.0981 | 0.0138 | 0.0364 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.0072 | -0.1998 | 0.0068 | 0.0179 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0074 | 0.1017 | 0.0070 | 0.0185 |
| 68.258 | 37.235 | Máx. | -0.0174 | 0.0184 | -0.0990 | 0.0195 | 0.0449 |
| | | Mín. | -0.0355 | 0.0091 | -0.2017 | 0.0096 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0180 | 0.0094 | 0.1026 | 0.0099 | 0.0229 |
| 68.258 | 37.485 | Máx. | -0.0446 | 0.0204 | -0.0950 | 0.0271 | 0.0539 |
| | | Mín. | -0.0909 | 0.0100 | -0.1934 | 0.0133 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0462 | 0.0104 | 0.0984 | 0.0138 | 0.0274 |
| 68.258 | 37.735 | Máx. | -0.0805 | 0.0184 | -0.0841 | 0.0374 | 0.0625 |
| | | Mín. | -0.1639 | 0.0090 | -0.1713 | 0.0184 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0834 | 0.0094 | 0.0872 | 0.0190 | 0.0318 |
| 68.258 | 37.985 | Máx. | -0.1426 | 0.0069 | -0.0654 | 0.0509 | 0.0686 |
| | | Mín. | -0.2903 | 0.0034 | -0.1332 | 0.0250 | 0.0337 |
| | | Dif. | 0.1477 | 0.0035 | 0.0678 | 0.0259 | 0.0349 |
| 68.258 | 38.187 | Máx. | -0.1843 | 0.0069 | -0.0092 | 0.0509 | 0.0681 |
| | | Mín. | -0.3754 | 0.0034 | -0.0187 | 0.0250 | 0.0335 |
| | | Dif. | 0.1910 | 0.0035 | 0.0095 | 0.0259 | 0.0347 |
| 68.258 | 41.887 | Máx. | 0.3959 | -0.0030 | -0.0097 | 0.0452 | -0.0300 |
| | | Mín. | 0.1944 | -0.0061 | -0.0198 | 0.0222 | -0.0611 |
| | | Dif. | 0.2015 | 0.0031 | 0.0101 | 0.0230 | 0.0311 |
| 68.258 | 41.985 | Máx. | 0.3156 | -0.0030 | -0.0505 | 0.0452 | -0.0311 |
| | | Mín. | 0.1550 | -0.0061 | -0.1028 | 0.0222 | -0.0634 |
| | | Dif. | 0.1606 | 0.0031 | 0.0523 | 0.0230 | 0.0323 |
| 68.258 | 42.235 | Máx. | 0.1926 | 0.0080 | -0.0743 | 0.0318 | -0.0291 |
| | | Mín. | 0.0946 | 0.0039 | -0.1512 | 0.0156 | -0.0592 |
| | | Dif. | 0.0980 | 0.0041 | 0.0770 | 0.0162 | 0.0301 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 42.485 | Máx. | 0.1165 | 0.0103 | -0.0882 | 0.0210 | -0.0256 |
| | | Mín. | 0.0572 | 0.0051 | -0.1796 | 0.0103 | -0.0522 |
| | | Dif. | 0.0593 | 0.0053 | 0.0914 | 0.0107 | 0.0266 |
| 68.258 | 42.735 | Máx. | 0.0575 | 0.0080 | -0.0949 | 0.0123 | -0.0218 |
| | | Mín. | 0.0282 | 0.0039 | -0.1932 | 0.0061 | -0.0444 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0041 | 0.0983 | 0.0063 | 0.0226 |
| 68.258 | 42.985 | Máx. | 0.0127 | 0.0035 | -0.0959 | 0.0054 | -0.0181 |
| | | Mín. | 0.0062 | 0.0017 | -0.1953 | 0.0027 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0018 | 0.0994 | 0.0028 | 0.0188 |
| 68.258 | 43.235 | Máx. | -0.0099 | -0.0010 | -0.0928 | -0.0001 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.0201 | -0.0020 | -0.1889 | -0.0003 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.0010 | 0.0961 | 0.0002 | 0.0153 |
| 68.258 | 43.485 | Máx. | -0.0210 | -0.0038 | -0.0866 | -0.0025 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.0428 | -0.0078 | -0.1764 | -0.0051 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0040 | 0.0898 | 0.0026 | 0.0123 |
| 68.258 | 43.735 | Máx. | -0.0281 | -0.0067 | -0.0785 | -0.0046 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.0572 | -0.0137 | -0.1599 | -0.0094 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.0070 | 0.0814 | 0.0048 | 0.0097 |
| 68.258 | 43.985 | Máx. | -0.0319 | -0.0096 | -0.0693 | -0.0064 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.0650 | -0.0195 | -0.1411 | -0.0131 | -0.0150 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0099 | 0.0718 | 0.0067 | 0.0076 |
| 68.258 | 44.235 | Máx. | -0.0331 | -0.0123 | -0.0597 | -0.0081 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.0675 | -0.0250 | -0.1215 | -0.0166 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0127 | 0.0618 | 0.0084 | 0.0060 |
| 68.258 | 44.485 | Máx. | -0.0325 | -0.0148 | -0.0500 | -0.0097 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0661 | -0.0302 | -0.1019 | -0.0198 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0154 | 0.0519 | 0.0101 | 0.0047 |
| 68.258 | 44.735 | Máx. | -0.0304 | -0.0172 | -0.0409 | -0.0112 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0620 | -0.0351 | -0.0832 | -0.0229 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0179 | 0.0423 | 0.0116 | 0.0038 |
| 68.258 | 44.985 | Máx. | -0.0275 | -0.0195 | -0.0324 | -0.0127 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0560 | -0.0396 | -0.0659 | -0.0259 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0202 | 0.0335 | 0.0132 | 0.0032 |
| 68.258 | 45.235 | Máx. | -0.0240 | -0.0215 | -0.0247 | -0.0142 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0488 | -0.0439 | -0.0503 | -0.0290 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0223 | 0.0256 | 0.0147 | 0.0028 |
| 68.258 | 45.485 | Máx. | -0.0202 | -0.0235 | -0.0180 | -0.0157 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0410 | -0.0478 | -0.0366 | -0.0320 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0243 | 0.0186 | 0.0163 | 0.0027 |
| 68.258 | 45.735 | Máx. | -0.0163 | -0.0253 | -0.0122 | -0.0173 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0331 | -0.0514 | -0.0248 | -0.0352 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0262 | 0.0126 | 0.0179 | 0.0028 |
| 68.258 | 45.985 | Máx. | -0.0124 | -0.0269 | -0.0073 | -0.0189 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0253 | -0.0549 | -0.0149 | -0.0384 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0279 | 0.0076 | 0.0196 | 0.0030 |
| 68.258 | 46.235 | Máx. | -0.0088 | -0.0285 | -0.0033 | -0.0205 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.0178 | -0.0580 | -0.0068 | -0.0418 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0295 | 0.0035 | 0.0213 | 0.0033 |
| 68.258 | 46.485 | Máx. | -0.0052 | -0.0300 | -0.0002 | -0.0222 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.0107 | -0.0610 | -0.0005 | -0.0453 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0311 | 0.0002 | 0.0230 | 0.0038 |
| 68.258 | 46.735 | Máx. | -0.0019 | -0.0314 | 0.0042 | -0.0240 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0039 | -0.0639 | 0.0021 | -0.0489 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0325 | 0.0021 | 0.0249 | 0.0043 |
| 68.258 | 46.985 | Máx. | 0.0026 | -0.0327 | 0.0074 | -0.0259 | -0.0047 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0665 | 0.0036 | -0.0527 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0339 | 0.0038 | 0.0268 | 0.0048 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 47.235 | Máx. | 0.0088 | -0.0339 | 0.0091 | -0.0278 | -0.0052 |
| | | Mín. | 0.0043 | -0.0691 | 0.0045 | -0.0566 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0351 | 0.0046 | 0.0288 | 0.0054 |
| 68.258 | 47.485 | Máx. | 0.0150 | -0.0351 | 0.0093 | -0.0298 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.0074 | -0.0714 | 0.0046 | -0.0606 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0364 | 0.0047 | 0.0309 | 0.0060 |
| 68.258 | 47.735 | Máx. | 0.0212 | -0.0362 | 0.0081 | -0.0318 | -0.0065 |
| | | Mín. | 0.0104 | -0.0737 | 0.0040 | -0.0648 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.0108 | 0.0375 | 0.0041 | 0.0330 | 0.0067 |
| 68.258 | 47.985 | Máx. | 0.0277 | -0.0372 | 0.0055 | -0.0340 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0136 | -0.0758 | 0.0027 | -0.0692 | -0.0144 |
| | | Dif. | 0.0141 | 0.0386 | 0.0028 | 0.0352 | 0.0073 |
| 68.258 | 48.235 | Máx. | 0.0344 | -0.0382 | 0.0013 | -0.0361 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0169 | -0.0778 | 0.0007 | -0.0736 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0396 | 0.0007 | 0.0375 | 0.0080 |
| 68.258 | 48.485 | Máx. | 0.0415 | -0.0391 | -0.0022 | -0.0384 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0204 | -0.0796 | -0.0045 | -0.0782 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.0405 | 0.0023 | 0.0398 | 0.0086 |
| 68.258 | 48.735 | Máx. | 0.0490 | -0.0399 | -0.0059 | -0.0407 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0241 | -0.0812 | -0.0120 | -0.0829 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0413 | 0.0061 | 0.0422 | 0.0092 |
| 68.258 | 48.985 | Máx. | 0.0569 | -0.0405 | -0.0105 | -0.0430 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.0279 | -0.0825 | -0.0214 | -0.0877 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0420 | 0.0109 | 0.0446 | 0.0098 |
| 68.258 | 49.235 | Máx. | 0.0651 | -0.0411 | -0.0161 | -0.0454 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.0320 | -0.0836 | -0.0328 | -0.0925 | -0.0202 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0426 | 0.0167 | 0.0471 | 0.0103 |
| 68.258 | 49.485 | Máx. | 0.0733 | -0.0414 | -0.0227 | -0.0479 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0360 | -0.0844 | -0.0462 | -0.0975 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0373 | 0.0429 | 0.0235 | 0.0496 | 0.0107 |
| 68.258 | 49.735 | Máx. | 0.0812 | -0.0416 | -0.0302 | -0.0503 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.0399 | -0.0848 | -0.0615 | -0.1024 | -0.0216 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.0431 | 0.0313 | 0.0521 | 0.0110 |
| 68.258 | 49.985 | Máx. | 0.0883 | -0.0416 | -0.0387 | -0.0528 | -0.0108 |
| | | Mín. | 0.0434 | -0.0847 | -0.0788 | -0.1075 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0449 | 0.0431 | 0.0401 | 0.0547 | 0.0112 |
| 68.258 | 50.235 | Máx. | 0.0939 | -0.0413 | -0.0480 | -0.0553 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.0461 | -0.0842 | -0.0977 | -0.1125 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0478 | 0.0429 | 0.0497 | 0.0573 | 0.0112 |
| 68.258 | 50.485 | Máx. | 0.0973 | -0.0408 | -0.0579 | -0.0577 | -0.0107 |
| | | Mín. | 0.0478 | -0.0831 | -0.1178 | -0.1176 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.0495 | 0.0423 | 0.0600 | 0.0598 | 0.0111 |
| 68.258 | 50.735 | Máx. | 0.0974 | -0.0400 | -0.0680 | -0.0602 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0478 | -0.0814 | -0.1384 | -0.1226 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0495 | 0.0414 | 0.0705 | 0.0624 | 0.0107 |
| 68.258 | 50.985 | Máx. | 0.0930 | -0.0388 | -0.0779 | -0.0627 | -0.0096 |
| | | Mín. | 0.0456 | -0.0789 | -0.1586 | -0.1276 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.0402 | 0.0807 | 0.0650 | 0.0100 |
| 68.258 | 51.235 | Máx. | 0.0828 | -0.0372 | -0.0870 | -0.0651 | -0.0086 |
| | | Mín. | 0.0406 | -0.0758 | -0.1772 | -0.1326 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.0421 | 0.0386 | 0.0902 | 0.0675 | 0.0089 |
| 68.258 | 51.485 | Máx. | 0.0654 | -0.0354 | -0.0945 | -0.0675 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.0321 | -0.0720 | -0.1924 | -0.1375 | -0.0144 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0367 | 0.0979 | 0.0700 | 0.0073 |
| 68.258 | 51.735 | Máx. | 0.0394 | -0.0333 | -0.0995 | -0.0699 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0193 | -0.0679 | -0.2026 | -0.1423 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.0345 | 0.1031 | 0.0724 | 0.0052 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 51.985 | Máx. | 0.0031 | -0.0314 | -0.1009 | -0.0720 | -0.0022 |
| | | Mín. | 0.0015 | -0.0640 | -0.2054 | -0.1466 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0326 | 0.1045 | 0.0746 | 0.0023 |
| 68.258 | 52.235 | Máx. | -0.0221 | -0.0303 | -0.0976 | -0.0737 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0450 | -0.0617 | -0.1988 | -0.1500 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0229 | 0.0314 | 0.1012 | 0.0764 | 0.0014 |
| 68.258 | 52.485 | Máx. | -0.0531 | -0.0309 | -0.0885 | -0.0743 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.1080 | -0.0630 | -0.1803 | -0.1514 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0550 | 0.0320 | 0.0917 | 0.0770 | 0.0058 |
| 68.258 | 52.735 | Máx. | -0.0938 | -0.0345 | -0.0721 | -0.0732 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.1910 | -0.0703 | -0.1468 | -0.1490 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0972 | 0.0358 | 0.0747 | 0.0758 | 0.0103 |
| 68.258 | 52.985 | Máx. | -0.1590 | -0.0421 | -0.0452 | -0.0695 | 0.0265 |
| | | Mín. | -0.3237 | -0.0858 | -0.0920 | -0.1415 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.1648 | 0.0437 | 0.0468 | 0.0720 | 0.0135 |
| 68.258 | 53.037 | Máx. | -0.2010 | -0.0421 | -0.0109 | -0.0695 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.4093 | -0.0858 | -0.0222 | -0.1415 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.2083 | 0.0437 | 0.0113 | 0.0720 | 0.0134 |
| 68.258 | 55.451 | Máx. | 0.3909 | -0.0628 | -0.0072 | -0.1184 | -0.0141 |
| | | Mín. | 0.1919 | -0.1279 | -0.0147 | -0.2412 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.1989 | 0.0651 | 0.0075 | 0.1228 | 0.0146 |
| 68.258 | 55.485 | Máx. | 0.3959 | -0.0628 | -0.0360 | -0.1184 | -0.0136 |
| | | Mín. | 0.1944 | -0.1279 | -0.0733 | -0.2412 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.2015 | 0.0651 | 0.0373 | 0.1228 | 0.0141 |
| 68.258 | 55.735 | Máx. | 0.3299 | 0.0345 | -0.0792 | -0.1358 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.1620 | 0.0169 | -0.1613 | -0.2766 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.1679 | 0.0175 | 0.0821 | 0.1408 | 0.0128 |
| 68.258 | 55.985 | Máx. | 0.2167 | 0.0265 | -0.1048 | -0.1433 | -0.0120 |
| | | Mín. | 0.1064 | 0.0130 | -0.2133 | -0.2917 | -0.0245 |
| | | Dif. | 0.1103 | 0.0135 | 0.1086 | 0.1485 | 0.0125 |
| 68.258 | 56.235 | Máx. | 0.1413 | 0.0274 | -0.1237 | -0.1458 | -0.0107 |
| | | Mín. | 0.0694 | 0.0135 | -0.2519 | -0.2969 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0719 | 0.0139 | 0.1282 | 0.1511 | 0.0110 |
| 68.258 | 56.485 | Máx. | 0.0780 | 0.0322 | -0.1368 | -0.1457 | -0.0086 |
| | | Mín. | 0.0383 | 0.0158 | -0.2786 | -0.2967 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.0164 | 0.1418 | 0.1510 | 0.0089 |
| 68.258 | 56.735 | Máx. | 0.0190 | 0.0395 | -0.1439 | -0.1440 | -0.0061 |
| | | Mín. | 0.0093 | 0.0194 | -0.2930 | -0.2932 | -0.0125 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0201 | 0.1491 | 0.1492 | 0.0064 |
| 68.258 | 56.985 | Máx. | -0.0190 | 0.0491 | -0.1446 | -0.1414 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0387 | 0.0241 | -0.2945 | -0.2879 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0250 | 0.1499 | 0.1465 | 0.0035 |
| 68.258 | 57.235 | Máx. | -0.0476 | 0.0601 | -0.1387 | -0.1384 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0970 | 0.0295 | -0.2825 | -0.2817 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0494 | 0.0306 | 0.1438 | 0.1434 | 0.0002 |
| 68.258 | 57.485 | Máx. | -0.0775 | 0.0716 | -0.1258 | -0.1352 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.1577 | 0.0351 | -0.2561 | -0.2753 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0803 | 0.0364 | 0.1303 | 0.1401 | 0.0036 |
| 68.258 | 57.735 | Máx. | -0.1091 | 0.0814 | -0.1050 | -0.1323 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.2221 | 0.0400 | -0.2138 | -0.2694 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.1130 | 0.0414 | 0.1088 | 0.1371 | 0.0079 |
| 68.258 | 57.985 | Máx. | -0.1606 | 0.0820 | -0.0767 | -0.1305 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.3271 | 0.0403 | -0.1562 | -0.2656 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.1664 | 0.0417 | 0.0795 | 0.1352 | 0.0118 |
| 68.258 | 58.188 | Máx. | -0.1958 | 0.0820 | -0.0142 | -0.1305 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.3988 | 0.0403 | -0.0290 | -0.2656 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.2029 | 0.0417 | 0.0147 | 0.1352 | 0.0106 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 24.651 | Máx. | 0.4667 | 0.0941 | -0.0110 | -0.0753 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.2292 | 0.0462 | -0.0225 | -0.1533 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.2375 | 0.0479 | 0.0114 | 0.0780 | 0.0061 |
| 68.508 | 24.735 | Máx. | 0.3841 | 0.0941 | -0.0558 | -0.0753 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.1886 | 0.0462 | -0.1137 | -0.1533 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.1955 | 0.0479 | 0.0579 | 0.0780 | 0.0052 |
| 68.508 | 24.985 | Máx. | 0.2535 | 0.0770 | -0.0873 | -0.0831 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.1245 | 0.0378 | -0.1778 | -0.1693 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.1290 | 0.0392 | 0.0905 | 0.0862 | 0.0019 |
| 68.508 | 25.235 | Máx. | 0.1699 | 0.0682 | -0.1085 | -0.0880 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0834 | 0.0335 | -0.2209 | -0.1791 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0864 | 0.0347 | 0.1124 | 0.0912 | 0.0025 |
| 68.508 | 25.485 | Máx. | 0.1079 | 0.0583 | -0.1225 | -0.0907 | 0.0140 |
| | | Mín. | 0.0530 | 0.0286 | -0.2494 | -0.1847 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0549 | 0.0297 | 0.1269 | 0.0940 | 0.0071 |
| 68.508 | 25.735 | Máx. | 0.0625 | 0.0470 | -0.1313 | -0.0920 | 0.0227 |
| | | Mín. | 0.0307 | 0.0231 | -0.2673 | -0.1873 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0239 | 0.1360 | 0.0953 | 0.0116 |
| 68.508 | 25.985 | Máx. | 0.0294 | 0.0350 | -0.1364 | -0.0920 | 0.0307 |
| | | Mín. | 0.0144 | 0.0172 | -0.2777 | -0.1873 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0178 | 0.1413 | 0.0953 | 0.0156 |
| 68.508 | 26.235 | Máx. | 0.0055 | 0.0236 | -0.1389 | -0.0910 | 0.0378 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0116 | -0.2828 | -0.1853 | 0.0186 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0120 | 0.1439 | 0.0943 | 0.0192 |
| 68.508 | 26.485 | Máx. | -0.0058 | 0.0138 | -0.1396 | -0.0892 | 0.0440 |
| | | Mín. | -0.0119 | 0.0068 | -0.2843 | -0.1816 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0070 | 0.1447 | 0.0924 | 0.0224 |
| 68.508 | 26.735 | Máx. | -0.0123 | 0.0058 | -0.1392 | -0.0866 | 0.0493 |
| | | Mín. | -0.0251 | 0.0029 | -0.2835 | -0.1764 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0030 | 0.1443 | 0.0898 | 0.0251 |
| 68.508 | 26.985 | Máx. | -0.0180 | -0.0000 | -0.1379 | -0.0835 | 0.0540 |
| | | Mín. | -0.0366 | -0.0001 | -0.2807 | -0.1700 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0186 | 0.0000 | 0.1429 | 0.0865 | 0.0275 |
| 68.508 | 27.235 | Máx. | -0.0241 | -0.0018 | -0.1356 | -0.0798 | 0.0581 |
| | | Mín. | -0.0490 | -0.0037 | -0.2761 | -0.1624 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0019 | 0.1405 | 0.0827 | 0.0296 |
| 68.508 | 27.485 | Máx. | -0.0317 | -0.0025 | -0.1320 | -0.0757 | 0.0619 |
| | | Mín. | -0.0645 | -0.0052 | -0.2688 | -0.1541 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.0026 | 0.1368 | 0.0784 | 0.0315 |
| 68.508 | 27.735 | Máx. | -0.0419 | -0.0022 | -0.1266 | -0.0712 | 0.0656 |
| | | Mín. | -0.0852 | -0.0045 | -0.2578 | -0.1449 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.0434 | 0.0023 | 0.1312 | 0.0738 | 0.0334 |
| 68.508 | 27.985 | Máx. | -0.0557 | -0.0010 | -0.1185 | -0.0664 | 0.0693 |
| | | Mín. | -0.1133 | -0.0021 | -0.2414 | -0.1352 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.0011 | 0.1228 | 0.0688 | 0.0353 |
| 68.508 | 28.235 | Máx. | -0.0739 | 0.0014 | -0.1068 | -0.0613 | 0.0732 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0007 | -0.2175 | -0.1248 | 0.0359 |
| | | Dif. | 0.0766 | 0.0007 | 0.1107 | 0.0635 | 0.0372 |
| 68.508 | 28.485 | Máx. | -0.0977 | 0.0042 | -0.0903 | -0.0558 | 0.0771 |
| | | Mín. | -0.1989 | 0.0021 | -0.1838 | -0.1135 | 0.0379 |
| | | Dif. | 0.1012 | 0.0021 | 0.0936 | 0.0578 | 0.0393 |
| 68.508 | 28.735 | Máx. | -0.1280 | 0.0023 | -0.0676 | -0.0497 | 0.0804 |
| | | Mín. | -0.2607 | 0.0011 | -0.1376 | -0.1011 | 0.0395 |
| | | Dif. | 0.1327 | 0.0012 | 0.0700 | 0.0515 | 0.0409 |
| 68.508 | 28.985 | Máx. | -0.1772 | -0.0083 | -0.0359 | -0.0429 | 0.0810 |
| | | Mín. | -0.3609 | -0.0170 | -0.0731 | -0.0874 | 0.0398 |
| | | Dif. | 0.1837 | 0.0086 | 0.0372 | 0.0445 | 0.0412 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 28.987 | Máx. | -0.2094 | -0.0083 | -0.0113 | -0.0429 | 0.0750 |
| | | Mín. | -0.4265 | -0.0170 | -0.0230 | -0.0874 | 0.0368 |
| | | Dif. | 0.2171 | 0.0086 | 0.0117 | 0.0445 | 0.0382 |
| 68.508 | 31.187 | Máx. | 0.3925 | -0.0233 | -0.0101 | 0.0292 | -0.0319 |
| | | Mín. | 0.1928 | -0.0473 | -0.0205 | 0.0143 | -0.0650 |
| | | Dif. | 0.1998 | 0.0241 | 0.0104 | 0.0148 | 0.0331 |
| 68.508 | 31.235 | Máx. | 0.3117 | -0.0233 | -0.0414 | 0.0292 | -0.0335 |
| | | Mín. | 0.1531 | -0.0473 | -0.0843 | 0.0143 | -0.0682 |
| | | Dif. | 0.1587 | 0.0241 | 0.0429 | 0.0148 | 0.0347 |
| 68.508 | 31.485 | Máx. | 0.1870 | -0.0116 | -0.0656 | 0.0168 | -0.0314 |
| | | Mín. | 0.0918 | -0.0236 | -0.1335 | 0.0083 | -0.0639 |
| | | Dif. | 0.0952 | 0.0120 | 0.0680 | 0.0086 | 0.0325 |
| 68.508 | 31.735 | Máx. | 0.1098 | -0.0067 | -0.0795 | 0.0079 | -0.0274 |
| | | Mín. | 0.0539 | -0.0136 | -0.1618 | 0.0039 | -0.0559 |
| | | Dif. | 0.0559 | 0.0069 | 0.0824 | 0.0040 | 0.0284 |
| 68.508 | 31.985 | Máx. | 0.0518 | -0.0048 | -0.0864 | 0.0020 | -0.0230 |
| | | Mín. | 0.0254 | -0.0097 | -0.1759 | 0.0010 | -0.0468 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0049 | 0.0895 | 0.0010 | 0.0238 |
| 68.508 | 32.235 | Máx. | 0.0091 | -0.0046 | -0.0881 | -0.0008 | -0.0188 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0093 | -0.1794 | -0.0017 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0047 | 0.0913 | 0.0008 | 0.0194 |
| 68.508 | 32.485 | Máx. | -0.0103 | -0.0053 | -0.0860 | -0.0019 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.0210 | -0.0109 | -0.1751 | -0.0039 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0055 | 0.0891 | 0.0020 | 0.0155 |
| 68.508 | 32.735 | Máx. | -0.0199 | -0.0066 | -0.0812 | -0.0026 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.0406 | -0.0135 | -0.1654 | -0.0054 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.0069 | 0.0842 | 0.0027 | 0.0122 |
| 68.508 | 32.985 | Máx. | -0.0253 | -0.0081 | -0.0749 | -0.0031 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.0515 | -0.0165 | -0.1525 | -0.0063 | -0.0187 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0084 | 0.0776 | 0.0032 | 0.0095 |
| 68.508 | 33.235 | Máx. | -0.0271 | -0.0095 | -0.0679 | -0.0034 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.0552 | -0.0194 | -0.1382 | -0.0069 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0099 | 0.0703 | 0.0035 | 0.0073 |
| 68.508 | 33.485 | Máx. | -0.0260 | -0.0108 | -0.0609 | -0.0036 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.0530 | -0.0221 | -0.1239 | -0.0073 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0112 | 0.0631 | 0.0037 | 0.0055 |
| 68.508 | 33.735 | Máx. | -0.0227 | -0.0119 | -0.0545 | -0.0037 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0461 | -0.0242 | -0.1110 | -0.0076 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0123 | 0.0565 | 0.0039 | 0.0041 |
| 68.508 | 33.985 | Máx. | -0.0176 | -0.0127 | -0.0493 | -0.0038 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0359 | -0.0259 | -0.1004 | -0.0077 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0132 | 0.0511 | 0.0039 | 0.0030 |
| 68.508 | 34.235 | Máx. | -0.0114 | -0.0132 | -0.0456 | -0.0038 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0231 | -0.0269 | -0.0928 | -0.0078 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0137 | 0.0473 | 0.0040 | 0.0020 |
| 68.508 | 34.485 | Máx. | -0.0044 | -0.0134 | -0.0436 | -0.0038 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0089 | -0.0272 | -0.0888 | -0.0078 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0138 | 0.0452 | 0.0040 | 0.0011 |
| 68.508 | 34.735 | Máx. | 0.0059 | -0.0132 | -0.0435 | -0.0038 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0268 | -0.0885 | -0.0077 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0137 | 0.0450 | 0.0039 | 0.0003 |
| 68.508 | 34.985 | Máx. | 0.0204 | -0.0127 | -0.0452 | -0.0036 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0100 | -0.0258 | -0.0921 | -0.0074 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0131 | 0.0469 | 0.0038 | 0.0006 |
| 68.508 | 35.235 | Máx. | 0.0337 | -0.0118 | -0.0488 | -0.0034 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.0165 | -0.0240 | -0.0993 | -0.0070 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0122 | 0.0505 | 0.0035 | 0.0017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 35.485 | Máx. | 0.0448 | -0.0106 | -0.0539 | -0.0031 | 0.0060 |
| | | Mín. | 0.0220 | -0.0215 | -0.1098 | -0.0063 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0228 | 0.0110 | 0.0559 | 0.0032 | 0.0030 |
| 68.508 | 35.735 | Máx. | 0.0527 | -0.0090 | -0.0604 | -0.0026 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0259 | -0.0184 | -0.1231 | -0.0054 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0093 | 0.0626 | 0.0027 | 0.0047 |
| 68.508 | 35.985 | Máx. | 0.0562 | -0.0071 | -0.0678 | -0.0020 | 0.0133 |
| | | Mín. | 0.0276 | -0.0145 | -0.1381 | -0.0041 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0074 | 0.0703 | 0.0021 | 0.0068 |
| 68.508 | 36.235 | Máx. | 0.0541 | -0.0049 | -0.0756 | -0.0011 | 0.0184 |
| | | Mín. | 0.0266 | -0.0100 | -0.1539 | -0.0023 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0051 | 0.0783 | 0.0011 | 0.0094 |
| 68.508 | 36.485 | Máx. | 0.0449 | -0.0024 | -0.0829 | 0.0002 | 0.0245 |
| | | Mín. | 0.0220 | -0.0050 | -0.1689 | 0.0001 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0228 | 0.0025 | 0.0859 | 0.0001 | 0.0125 |
| 68.508 | 36.735 | Máx. | 0.0271 | 0.0005 | -0.0890 | 0.0035 | 0.0318 |
| | | Mín. | 0.0133 | 0.0002 | -0.1812 | 0.0017 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0003 | 0.0922 | 0.0018 | 0.0162 |
| 68.508 | 36.985 | Máx. | -0.0004 | 0.0062 | -0.0928 | 0.0078 | 0.0405 |
| | | Mín. | -0.0008 | 0.0030 | -0.1889 | 0.0038 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0031 | 0.0961 | 0.0040 | 0.0206 |
| 68.508 | 37.235 | Máx. | -0.0197 | 0.0114 | -0.0931 | 0.0136 | 0.0504 |
| | | Mín. | -0.0402 | 0.0056 | -0.1895 | 0.0067 | 0.0247 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0058 | 0.0964 | 0.0069 | 0.0256 |
| 68.508 | 37.485 | Máx. | -0.0455 | 0.0149 | -0.0886 | 0.0214 | 0.0613 |
| | | Mín. | -0.0926 | 0.0073 | -0.1805 | 0.0105 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0471 | 0.0076 | 0.0918 | 0.0109 | 0.0312 |
| 68.508 | 37.735 | Máx. | -0.0786 | 0.0133 | -0.0782 | 0.0322 | 0.0725 |
| | | Mín. | -0.1601 | 0.0065 | -0.1592 | 0.0158 | 0.0356 |
| | | Dif. | 0.0815 | 0.0068 | 0.0810 | 0.0164 | 0.0369 |
| 68.508 | 37.985 | Máx. | -0.1369 | -0.0007 | -0.0613 | 0.0476 | 0.0817 |
| | | Mín. | -0.2788 | -0.0014 | -0.1247 | 0.0234 | 0.0401 |
| | | Dif. | 0.1419 | 0.0007 | 0.0635 | 0.0242 | 0.0416 |
| 68.508 | 38.187 | Máx. | -0.1766 | -0.0007 | -0.0082 | 0.0476 | 0.0822 |
| | | Mín. | -0.3597 | -0.0014 | -0.0167 | 0.0234 | 0.0404 |
| | | Dif. | 0.1831 | 0.0007 | 0.0085 | 0.0242 | 0.0418 |
| 68.508 | 41.887 | Máx. | 0.3833 | -0.0086 | -0.0089 | 0.0417 | -0.0363 |
| | | Mín. | 0.1882 | -0.0175 | -0.0182 | 0.0205 | -0.0738 |
| | | Dif. | 0.1951 | 0.0089 | 0.0093 | 0.0212 | 0.0376 |
| 68.508 | 41.985 | Máx. | 0.3059 | -0.0086 | -0.0476 | 0.0417 | -0.0373 |
| | | Mín. | 0.1502 | -0.0175 | -0.0969 | 0.0205 | -0.0760 |
| | | Dif. | 0.1557 | 0.0089 | 0.0493 | 0.0212 | 0.0387 |
| 68.508 | 42.235 | Máx. | 0.1890 | 0.0011 | -0.0694 | 0.0260 | -0.0342 |
| | | Mín. | 0.0928 | 0.0005 | -0.1414 | 0.0128 | -0.0697 |
| | | Dif. | 0.0962 | 0.0005 | 0.0719 | 0.0132 | 0.0355 |
| 68.508 | 42.485 | Máx. | 0.1181 | 0.0035 | -0.0828 | 0.0141 | -0.0297 |
| | | Mín. | 0.0580 | 0.0017 | -0.1686 | 0.0069 | -0.0604 |
| | | Dif. | 0.0601 | 0.0018 | 0.0858 | 0.0072 | 0.0307 |
| 68.508 | 42.735 | Máx. | 0.0622 | -0.0001 | -0.0896 | 0.0049 | -0.0250 |
| | | Mín. | 0.0306 | -0.0002 | -0.1825 | 0.0024 | -0.0509 |
| | | Dif. | 0.0317 | 0.0001 | 0.0929 | 0.0025 | 0.0259 |
| 68.508 | 42.985 | Máx. | 0.0189 | -0.0029 | -0.0911 | -0.0013 | -0.0207 |
| | | Mín. | 0.0093 | -0.0060 | -0.1856 | -0.0026 | -0.0422 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0030 | 0.0944 | 0.0013 | 0.0215 |
| 68.508 | 43.235 | Máx. | -0.0065 | -0.0061 | -0.0886 | -0.0043 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.0133 | -0.0125 | -0.1804 | -0.0088 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0064 | 0.0918 | 0.0045 | 0.0176 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 43.485 | Máx. | -0.0177 | -0.0094 | -0.0831 | -0.0070 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.0359 | -0.0191 | -0.1692 | -0.0142 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0183 | 0.0097 | 0.0861 | 0.0072 | 0.0142 |
| 68.508 | 43.735 | Máx. | -0.0248 | -0.0126 | -0.0756 | -0.0093 | -0.0111 |
| | | Mín. | -0.0506 | -0.0256 | -0.1540 | -0.0190 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.0130 | 0.0784 | 0.0097 | 0.0115 |
| 68.508 | 43.985 | Máx. | -0.0288 | -0.0156 | -0.0670 | -0.0115 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.0587 | -0.0318 | -0.1364 | -0.0233 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0162 | 0.0694 | 0.0119 | 0.0092 |
| 68.508 | 44.235 | Máx. | -0.0303 | -0.0185 | -0.0578 | -0.0134 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0616 | -0.0376 | -0.1178 | -0.0274 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0192 | 0.0599 | 0.0139 | 0.0074 |
| 68.508 | 44.485 | Máx. | -0.0298 | -0.0212 | -0.0487 | -0.0153 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.0607 | -0.0431 | -0.0992 | -0.0312 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0219 | 0.0505 | 0.0159 | 0.0061 |
| 68.508 | 44.735 | Máx. | -0.0280 | -0.0237 | -0.0399 | -0.0171 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0570 | -0.0482 | -0.0813 | -0.0348 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0290 | 0.0245 | 0.0414 | 0.0177 | 0.0051 |
| 68.508 | 44.985 | Máx. | -0.0253 | -0.0260 | -0.0318 | -0.0189 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0514 | -0.0529 | -0.0648 | -0.0385 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0269 | 0.0330 | 0.0196 | 0.0045 |
| 68.508 | 45.235 | Máx. | -0.0219 | -0.0281 | -0.0244 | -0.0207 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0447 | -0.0573 | -0.0498 | -0.0421 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0292 | 0.0253 | 0.0214 | 0.0042 |
| 68.508 | 45.485 | Máx. | -0.0183 | -0.0301 | -0.0180 | -0.0225 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.0373 | -0.0613 | -0.0366 | -0.0458 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.0190 | 0.0312 | 0.0186 | 0.0233 | 0.0041 |
| 68.508 | 45.735 | Máx. | -0.0146 | -0.0319 | -0.0124 | -0.0243 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0297 | -0.0650 | -0.0252 | -0.0495 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0331 | 0.0128 | 0.0252 | 0.0042 |
| 68.508 | 45.985 | Máx. | -0.0109 | -0.0336 | -0.0077 | -0.0262 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0222 | -0.0685 | -0.0156 | -0.0533 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0349 | 0.0080 | 0.0271 | 0.0044 |
| 68.508 | 46.235 | Máx. | -0.0074 | -0.0352 | -0.0039 | -0.0281 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0150 | -0.0717 | -0.0078 | -0.0573 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0365 | 0.0040 | 0.0292 | 0.0048 |
| 68.508 | 46.485 | Máx. | -0.0040 | -0.0366 | -0.0008 | -0.0301 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0081 | -0.0746 | -0.0017 | -0.0614 | -0.0105 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0380 | 0.0009 | 0.0312 | 0.0053 |
| 68.508 | 46.735 | Máx. | -0.0008 | -0.0380 | 0.0028 | -0.0322 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.0015 | -0.0774 | 0.0014 | -0.0656 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0394 | 0.0014 | 0.0334 | 0.0059 |
| 68.508 | 46.985 | Máx. | 0.0047 | -0.0393 | 0.0059 | -0.0343 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0799 | 0.0029 | -0.0699 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0407 | 0.0030 | 0.0356 | 0.0065 |
| 68.508 | 47.235 | Máx. | 0.0108 | -0.0404 | 0.0075 | -0.0365 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.0823 | 0.0037 | -0.0744 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0419 | 0.0038 | 0.0379 | 0.0072 |
| 68.508 | 47.485 | Máx. | 0.0168 | -0.0415 | 0.0077 | -0.0388 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.0083 | -0.0845 | 0.0038 | -0.0790 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.0430 | 0.0039 | 0.0402 | 0.0078 |
| 68.508 | 47.735 | Máx. | 0.0229 | -0.0425 | 0.0065 | -0.0411 | -0.0082 |
| | | Mín. | 0.0113 | -0.0865 | 0.0032 | -0.0837 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0440 | 0.0033 | 0.0426 | 0.0085 |
| 68.508 | 47.985 | Máx. | 0.0292 | -0.0434 | 0.0039 | -0.0435 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0143 | -0.0884 | 0.0019 | -0.0885 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0450 | 0.0020 | 0.0451 | 0.0092 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 48.235 | Máx. | 0.0357 | -0.0442 | -0.0001 | -0.0459 | -0.0096 |
| | | Mín. | 0.0175 | -0.0900 | -0.0003 | -0.0935 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0458 | 0.0001 | 0.0476 | 0.0099 |
| 68.508 | 48.485 | Máx. | 0.0426 | -0.0449 | -0.0030 | -0.0484 | -0.0102 |
| | | Mín. | 0.0209 | -0.0915 | -0.0060 | -0.0985 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0465 | 0.0031 | 0.0501 | 0.0106 |
| 68.508 | 48.735 | Máx. | 0.0499 | -0.0455 | -0.0066 | -0.0509 | -0.0108 |
| | | Mín. | 0.0245 | -0.0926 | -0.0135 | -0.1037 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0471 | 0.0069 | 0.0528 | 0.0112 |
| 68.508 | 48.985 | Máx. | 0.0575 | -0.0459 | -0.0112 | -0.0534 | -0.0114 |
| | | Mín. | 0.0282 | -0.0935 | -0.0228 | -0.1088 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0476 | 0.0116 | 0.0554 | 0.0118 |
| 68.508 | 49.235 | Máx. | 0.0653 | -0.0462 | -0.0167 | -0.0560 | -0.0119 |
| | | Mín. | 0.0321 | -0.0941 | -0.0340 | -0.1141 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0479 | 0.0173 | 0.0580 | 0.0123 |
| 68.508 | 49.485 | Máx. | 0.0732 | -0.0463 | -0.0231 | -0.0586 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0359 | -0.0943 | -0.0471 | -0.1193 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0480 | 0.0240 | 0.0607 | 0.0128 |
| 68.508 | 49.735 | Máx. | 0.0806 | -0.0462 | -0.0306 | -0.0612 | -0.0126 |
| | | Mín. | 0.0396 | -0.0940 | -0.0622 | -0.1246 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0410 | 0.0479 | 0.0317 | 0.0634 | 0.0131 |
| 68.508 | 49.985 | Máx. | 0.0872 | -0.0458 | -0.0389 | -0.0637 | -0.0128 |
| | | Mín. | 0.0428 | -0.0933 | -0.0792 | -0.1298 | -0.0261 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0475 | 0.0403 | 0.0661 | 0.0133 |
| 68.508 | 50.235 | Máx. | 0.0923 | -0.0452 | -0.0479 | -0.0663 | -0.0129 |
| | | Mín. | 0.0453 | -0.0920 | -0.0976 | -0.1350 | -0.0262 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0468 | 0.0497 | 0.0687 | 0.0133 |
| 68.508 | 50.485 | Máx. | 0.0949 | -0.0442 | -0.0576 | -0.0688 | -0.0127 |
| | | Mín. | 0.0466 | -0.0900 | -0.1172 | -0.1401 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0483 | 0.0458 | 0.0596 | 0.0713 | 0.0131 |
| 68.508 | 50.735 | Máx. | 0.0942 | -0.0428 | -0.0673 | -0.0713 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0463 | -0.0872 | -0.1371 | -0.1451 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0444 | 0.0698 | 0.0739 | 0.0127 |
| 68.508 | 50.985 | Máx. | 0.0889 | -0.0411 | -0.0769 | -0.0737 | -0.0116 |
| | | Mín. | 0.0436 | -0.0836 | -0.1565 | -0.1501 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0452 | 0.0425 | 0.0796 | 0.0764 | 0.0120 |
| 68.508 | 51.235 | Máx. | 0.0776 | -0.0388 | -0.0854 | -0.0761 | -0.0105 |
| | | Mín. | 0.0381 | -0.0790 | -0.1740 | -0.1550 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0402 | 0.0885 | 0.0789 | 0.0109 |
| 68.508 | 51.485 | Máx. | 0.0591 | -0.0360 | -0.0922 | -0.0785 | -0.0090 |
| | | Mín. | 0.0290 | -0.0733 | -0.1878 | -0.1598 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.0373 | 0.0956 | 0.0813 | 0.0093 |
| 68.508 | 51.735 | Máx. | 0.0320 | -0.0327 | -0.0963 | -0.0808 | -0.0068 |
| | | Mín. | 0.0157 | -0.0666 | -0.1962 | -0.1646 | -0.0138 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.0339 | 0.0998 | 0.0838 | 0.0070 |
| 68.508 | 51.985 | Máx. | -0.0022 | -0.0290 | -0.0966 | -0.0832 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0045 | -0.0591 | -0.1968 | -0.1693 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0301 | 0.1001 | 0.0862 | 0.0039 |
| 68.508 | 52.235 | Máx. | -0.0251 | -0.0257 | -0.0920 | -0.0853 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0511 | -0.0522 | -0.1874 | -0.1738 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0266 | 0.0954 | 0.0884 | 0.0003 |
| 68.508 | 52.485 | Máx. | -0.0532 | -0.0243 | -0.0818 | -0.0869 | 0.0114 |
| | | Mín. | -0.1084 | -0.0495 | -0.1666 | -0.1769 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0552 | 0.0252 | 0.0848 | 0.0901 | 0.0058 |
| 68.508 | 52.735 | Máx. | -0.0889 | -0.0284 | -0.0655 | -0.0866 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.1811 | -0.0578 | -0.1335 | -0.1764 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.0922 | 0.0294 | 0.0679 | 0.0898 | 0.0123 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 52.985 | Máx. | -0.1498 | -0.0428 | -0.0414 | -0.0826 | 0.0352 |
| | | Mín. | -0.3051 | -0.0872 | -0.0843 | -0.1682 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.1553 | 0.0444 | 0.0429 | 0.0856 | 0.0179 |
| 68.508 | 53.037 | Máx. | -0.1906 | -0.0428 | -0.0098 | -0.0826 | 0.0359 |
| | | Mín. | -0.3881 | -0.0872 | -0.0200 | -0.1682 | 0.0176 |
| | | Dif. | 0.1975 | 0.0444 | 0.0102 | 0.0856 | 0.0183 |
| 68.508 | 55.410 | Máx. | 0.4385 | 0.0127 | -0.0055 | -0.1253 | -0.0267 |
| | | Mín. | 0.2153 | 0.0062 | -0.0111 | -0.2551 | -0.0543 |
| | | Dif. | 0.2232 | 0.0064 | 0.0057 | 0.1298 | 0.0276 |
| 68.508 | 55.485 | Máx. | 0.3844 | 0.0127 | -0.0435 | -0.1253 | -0.0234 |
| | | Mín. | 0.1888 | 0.0062 | -0.0887 | -0.2551 | -0.0477 |
| | | Dif. | 0.1956 | 0.0064 | 0.0451 | 0.1298 | 0.0243 |
| 68.508 | 55.735 | Máx. | 0.2879 | 0.0480 | -0.0758 | -0.1355 | -0.0201 |
| | | Mín. | 0.1414 | 0.0236 | -0.1544 | -0.2758 | -0.0409 |
| | | Dif. | 0.1465 | 0.0244 | 0.0786 | 0.1404 | 0.0208 |
| 68.508 | 55.985 | Máx. | 0.2079 | 0.0625 | -0.1011 | -0.1413 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.1021 | 0.0307 | -0.2059 | -0.2878 | -0.0319 |
| | | Dif. | 0.1058 | 0.0318 | 0.1048 | 0.1464 | 0.0163 |
| 68.508 | 56.235 | Máx. | 0.1373 | 0.0679 | -0.1201 | -0.1434 | -0.0115 |
| | | Mín. | 0.0674 | 0.0333 | -0.2446 | -0.2920 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0699 | 0.0345 | 0.1245 | 0.1486 | 0.0120 |
| 68.508 | 56.485 | Máx. | 0.0734 | 0.0717 | -0.1332 | -0.1428 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0360 | 0.0352 | -0.2712 | -0.2909 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0365 | 0.1380 | 0.1480 | 0.0080 |
| 68.508 | 56.735 | Máx. | 0.0124 | 0.0775 | -0.1402 | -0.1404 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.0380 | -0.2855 | -0.2858 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0394 | 0.1453 | 0.1455 | 0.0043 |
| 68.508 | 56.985 | Máx. | -0.0235 | 0.0870 | -0.1408 | -0.1367 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0478 | 0.0427 | -0.2866 | -0.2784 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0443 | 0.1459 | 0.1417 | 0.0008 |
| 68.508 | 57.235 | Máx. | -0.0533 | 0.0991 | -0.1344 | -0.1326 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.1086 | 0.0487 | -0.2737 | -0.2700 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0553 | 0.0505 | 0.1393 | 0.1374 | 0.0028 |
| 68.508 | 57.485 | Máx. | -0.0844 | 0.1131 | -0.1208 | -0.1282 | 0.0132 |
| | | Mín. | -0.1719 | 0.0556 | -0.2460 | -0.2611 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0875 | 0.0576 | 0.1252 | 0.1329 | 0.0067 |
| 68.508 | 57.735 | Máx. | -0.1179 | 0.1260 | -0.0995 | -0.1236 | 0.0214 |
| | | Mín. | -0.2401 | 0.0619 | -0.2026 | -0.2516 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.1222 | 0.0641 | 0.1031 | 0.1280 | 0.0109 |
| 68.508 | 57.985 | Máx. | -0.1717 | 0.1229 | -0.0703 | -0.1186 | 0.0279 |
| | | Mín. | -0.3496 | 0.0603 | -0.1432 | -0.2414 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.1779 | 0.0625 | 0.0729 | 0.1229 | 0.0142 |
| 68.508 | 58.147 | Máx. | -0.2079 | 0.1229 | -0.0133 | -0.1186 | 0.0226 |
| | | Mín. | -0.4233 | 0.0603 | -0.0271 | -0.2414 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.2154 | 0.0625 | 0.0138 | 0.1229 | 0.0115 |
| 68.758 | 24.651 | Máx. | 0.4883 | 0.1561 | -0.0042 | -0.0685 | -0.0187 |
| | | Mín. | 0.2398 | 0.0766 | -0.0086 | -0.1395 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.2485 | 0.0794 | 0.0044 | 0.0710 | 0.0194 |
| 68.758 | 24.735 | Máx. | 0.3944 | 0.1561 | -0.0508 | -0.0685 | -0.0139 |
| | | Mín. | 0.1937 | 0.0766 | -0.1035 | -0.1395 | -0.0282 |
| | | Dif. | 0.2007 | 0.0794 | 0.0527 | 0.0710 | 0.0144 |
| 68.758 | 24.985 | Máx. | 0.2557 | 0.1131 | -0.0812 | -0.0778 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.1256 | 0.0556 | -0.1653 | -0.1585 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.1301 | 0.0576 | 0.0841 | 0.0807 | 0.0079 |
| 68.758 | 25.235 | Máx. | 0.1777 | 0.1051 | -0.1019 | -0.0832 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0873 | 0.0516 | -0.2075 | -0.1694 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0904 | 0.0535 | 0.1056 | 0.0862 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 25.485 | Máx. | 0.1195 | 0.0916 | -0.1161 | -0.0870 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.0587 | 0.0450 | -0.2365 | -0.1772 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0608 | 0.0466 | 0.1204 | 0.0902 | 0.0048 |
| 68.758 | 25.735 | Máx. | 0.0758 | 0.0754 | -0.1254 | -0.0896 | 0.0205 |
| | | Mín. | 0.0372 | 0.0370 | -0.2554 | -0.1824 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.0384 | 0.1300 | 0.0928 | 0.0105 |
| 68.758 | 25.985 | Máx. | 0.0428 | 0.0572 | -0.1312 | -0.0908 | 0.0304 |
| | | Mín. | 0.0210 | 0.0281 | -0.2672 | -0.1850 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0291 | 0.1360 | 0.0941 | 0.0155 |
| 68.758 | 26.235 | Máx. | 0.0177 | 0.0404 | -0.1344 | -0.0911 | 0.0391 |
| | | Mín. | 0.0087 | 0.0199 | -0.2737 | -0.1854 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0206 | 0.1393 | 0.0944 | 0.0199 |
| 68.758 | 26.485 | Máx. | -0.0007 | 0.0259 | -0.1358 | -0.0902 | 0.0467 |
| | | Mín. | -0.0014 | 0.0127 | -0.2765 | -0.1838 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0132 | 0.1407 | 0.0935 | 0.0238 |
| 68.758 | 26.735 | Máx. | -0.0082 | 0.0138 | -0.1359 | -0.0885 | 0.0534 |
| | | Mín. | -0.0166 | 0.0068 | -0.2767 | -0.1802 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0070 | 0.1408 | 0.0917 | 0.0272 |
| 68.758 | 26.985 | Máx. | -0.0149 | 0.0042 | -0.1350 | -0.0859 | 0.0592 |
| | | Mín. | -0.0304 | 0.0020 | -0.2748 | -0.1748 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0021 | 0.1399 | 0.0890 | 0.0301 |
| 68.758 | 27.235 | Máx. | -0.0222 | -0.0013 | -0.1330 | -0.0825 | 0.0642 |
| | | Mín. | -0.0452 | -0.0027 | -0.2708 | -0.1681 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0014 | 0.1378 | 0.0855 | 0.0327 |
| 68.758 | 27.485 | Máx. | -0.0310 | -0.0032 | -0.1296 | -0.0786 | 0.0688 |
| | | Mín. | -0.0631 | -0.0066 | -0.2639 | -0.1600 | 0.0338 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.0033 | 0.1343 | 0.0814 | 0.0350 |
| 68.758 | 27.735 | Máx. | -0.0424 | -0.0037 | -0.1242 | -0.0740 | 0.0732 |
| | | Mín. | -0.0862 | -0.0076 | -0.2530 | -0.1508 | 0.0359 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.0039 | 0.1287 | 0.0767 | 0.0372 |
| 68.758 | 27.985 | Máx. | -0.0571 | -0.0029 | -0.1160 | -0.0691 | 0.0776 |
| | | Mín. | -0.1163 | -0.0059 | -0.2363 | -0.1406 | 0.0381 |
| | | Dif. | 0.0592 | 0.0030 | 0.1203 | 0.0716 | 0.0395 |
| 68.758 | 28.235 | Máx. | -0.0760 | -0.0011 | -0.1041 | -0.0636 | 0.0822 |
| | | Mín. | -0.1548 | -0.0021 | -0.2120 | -0.1295 | 0.0404 |
| | | Dif. | 0.0788 | 0.0011 | 0.1079 | 0.0659 | 0.0418 |
| 68.758 | 28.485 | Máx. | -0.0995 | 0.0017 | -0.0874 | -0.0576 | 0.0871 |
| | | Mín. | -0.2027 | 0.0008 | -0.1781 | -0.1173 | 0.0428 |
| | | Dif. | 0.1031 | 0.0009 | 0.0906 | 0.0597 | 0.0443 |
| 68.758 | 28.735 | Máx. | -0.1286 | 0.0001 | -0.0650 | -0.0508 | 0.0917 |
| | | Mín. | -0.2619 | 0.0001 | -0.1324 | -0.1035 | 0.0450 |
| | | Dif. | 0.1333 | 0.0001 | 0.0674 | 0.0527 | 0.0467 |
| 68.758 | 28.985 | Máx. | -0.1760 | -0.0113 | -0.0345 | -0.0429 | 0.0933 |
| | | Mín. | -0.3585 | -0.0229 | -0.0703 | -0.0874 | 0.0458 |
| | | Dif. | 0.1824 | 0.0117 | 0.0358 | 0.0445 | 0.0475 |
| 68.758 | 28.987 | Máx. | -0.2074 | -0.0113 | -0.0108 | -0.0429 | 0.0865 |
| | | Mín. | -0.4223 | -0.0229 | -0.0221 | -0.0874 | 0.0425 |
| | | Dif. | 0.2149 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0445 | 0.0440 |
| 68.758 | 31.187 | Máx. | 0.3746 | -0.0339 | -0.0092 | 0.0152 | -0.0376 |
| | | Mín. | 0.1840 | -0.0691 | -0.0187 | 0.0075 | -0.0765 |
| | | Dif. | 0.1907 | 0.0352 | 0.0095 | 0.0078 | 0.0389 |
| 68.758 | 31.235 | Máx. | 0.2952 | -0.0339 | -0.0384 | 0.0152 | -0.0392 |
| | | Mín. | 0.1450 | -0.0691 | -0.0782 | 0.0075 | -0.0797 |
| | | Dif. | 0.1502 | 0.0352 | 0.0398 | 0.0078 | 0.0406 |
| 68.758 | 31.485 | Máx. | 0.1756 | -0.0172 | -0.0600 | 0.0016 | -0.0356 |
| | | Mín. | 0.0862 | -0.0350 | -0.1222 | 0.0008 | -0.0726 |
| | | Dif. | 0.0894 | 0.0178 | 0.0622 | 0.0008 | 0.0369 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 31.735 | Máx. | 0.1053 | -0.0105 | -0.0731 | -0.0033 | -0.0302 |
| | | Mín. | 0.0517 | -0.0214 | -0.1488 | -0.0067 | -0.0615 |
| | | Dif. | 0.0536 | 0.0109 | 0.0757 | 0.0034 | 0.0313 |
| 68.758 | 31.985 | Máx. | 0.0524 | -0.0085 | -0.0802 | -0.0055 | -0.0247 |
| | | Mín. | 0.0257 | -0.0173 | -0.1634 | -0.0113 | -0.0503 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0088 | 0.0831 | 0.0057 | 0.0256 |
| 68.758 | 32.235 | Máx. | 0.0125 | -0.0088 | -0.0827 | -0.0068 | -0.0198 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0180 | -0.1683 | -0.0138 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0091 | 0.0857 | 0.0070 | 0.0205 |
| 68.758 | 32.485 | Máx. | -0.0081 | -0.0102 | -0.0814 | -0.0075 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.0164 | -0.0207 | -0.1658 | -0.0152 | -0.0318 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0105 | 0.0844 | 0.0078 | 0.0162 |
| 68.758 | 32.735 | Máx. | -0.0176 | -0.0119 | -0.0775 | -0.0079 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.0358 | -0.0242 | -0.1578 | -0.0161 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0123 | 0.0803 | 0.0082 | 0.0126 |
| 68.758 | 32.985 | Máx. | -0.0231 | -0.0136 | -0.0719 | -0.0082 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.0470 | -0.0278 | -0.1463 | -0.0167 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0141 | 0.0745 | 0.0085 | 0.0098 |
| 68.758 | 33.235 | Máx. | -0.0251 | -0.0153 | -0.0654 | -0.0084 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0512 | -0.0311 | -0.1332 | -0.0172 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0158 | 0.0678 | 0.0087 | 0.0075 |
| 68.758 | 33.485 | Máx. | -0.0244 | -0.0167 | -0.0589 | -0.0086 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.0497 | -0.0340 | -0.1200 | -0.0175 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0173 | 0.0611 | 0.0089 | 0.0056 |
| 68.758 | 33.735 | Máx. | -0.0214 | -0.0178 | -0.0530 | -0.0087 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0436 | -0.0363 | -0.1079 | -0.0177 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0185 | 0.0549 | 0.0090 | 0.0042 |
| 68.758 | 33.985 | Máx. | -0.0168 | -0.0186 | -0.0481 | -0.0087 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0341 | -0.0380 | -0.0978 | -0.0178 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0174 | 0.0193 | 0.0498 | 0.0091 | 0.0030 |
| 68.758 | 34.235 | Máx. | -0.0109 | -0.0191 | -0.0445 | -0.0088 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0222 | -0.0390 | -0.0906 | -0.0178 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0198 | 0.0461 | 0.0091 | 0.0020 |
| 68.758 | 34.485 | Máx. | -0.0044 | -0.0193 | -0.0426 | -0.0087 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0089 | -0.0393 | -0.0867 | -0.0178 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0045 | 0.0200 | 0.0441 | 0.0090 | 0.0011 |
| 68.758 | 34.735 | Máx. | 0.0050 | -0.0191 | -0.0424 | -0.0087 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0025 | -0.0389 | -0.0863 | -0.0176 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0198 | 0.0439 | 0.0090 | 0.0002 |
| 68.758 | 34.985 | Máx. | 0.0186 | -0.0185 | -0.0440 | -0.0085 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0091 | -0.0378 | -0.0896 | -0.0173 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0192 | 0.0456 | 0.0088 | 0.0008 |
| 68.758 | 35.235 | Máx. | 0.0310 | -0.0176 | -0.0473 | -0.0083 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.0359 | -0.0963 | -0.0169 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0183 | 0.0490 | 0.0086 | 0.0019 |
| 68.758 | 35.485 | Máx. | 0.0412 | -0.0164 | -0.0521 | -0.0080 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0202 | -0.0333 | -0.1061 | -0.0162 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.0170 | 0.0540 | 0.0082 | 0.0034 |
| 68.758 | 35.735 | Máx. | 0.0483 | -0.0147 | -0.0581 | -0.0075 | 0.0102 |
| | | Mín. | 0.0237 | -0.0300 | -0.1184 | -0.0152 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0246 | 0.0153 | 0.0602 | 0.0077 | 0.0052 |
| 68.758 | 35.985 | Máx. | 0.0510 | -0.0127 | -0.0649 | -0.0068 | 0.0146 |
| | | Mín. | 0.0250 | -0.0260 | -0.1323 | -0.0138 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0132 | 0.0673 | 0.0070 | 0.0074 |
| 68.758 | 36.235 | Máx. | 0.0480 | -0.0104 | -0.0720 | -0.0059 | 0.0201 |
| | | Mín. | 0.0236 | -0.0212 | -0.1466 | -0.0119 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0108 | 0.0746 | 0.0061 | 0.0102 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 36.485 | Máx. | 0.0381 | -0.0078 | -0.0786 | -0.0046 | 0.0268 |
| | | Mín. | 0.0187 | -0.0158 | -0.1601 | -0.0094 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0080 | 0.0815 | 0.0048 | 0.0137 |
| 68.758 | 36.735 | Máx. | 0.0197 | -0.0048 | -0.0838 | -0.0030 | 0.0350 |
| | | Mín. | 0.0097 | -0.0097 | -0.1707 | -0.0060 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0049 | 0.0869 | 0.0031 | 0.0178 |
| 68.758 | 36.985 | Máx. | -0.0042 | -0.0015 | -0.0867 | -0.0008 | 0.0446 |
| | | Mín. | -0.0086 | -0.0030 | -0.1766 | -0.0016 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0015 | 0.0899 | 0.0008 | 0.0227 |
| 68.758 | 37.235 | Máx. | -0.0235 | 0.0041 | -0.0861 | 0.0043 | 0.0559 |
| | | Mín. | -0.0478 | 0.0020 | -0.1752 | 0.0021 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0021 | 0.0892 | 0.0022 | 0.0284 |
| 68.758 | 37.485 | Máx. | -0.0482 | 0.0108 | -0.0807 | 0.0121 | 0.0689 |
| | | Mín. | -0.0982 | 0.0053 | -0.1644 | 0.0060 | 0.0339 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.0055 | 0.0837 | 0.0062 | 0.0351 |
| 68.758 | 37.735 | Máx. | -0.0782 | 0.0135 | -0.0699 | 0.0229 | 0.0834 |
| | | Mín. | -0.1591 | 0.0067 | -0.1424 | 0.0113 | 0.0410 |
| | | Dif. | 0.0810 | 0.0069 | 0.0725 | 0.0117 | 0.0425 |
| 68.758 | 37.985 | Máx. | -0.1291 | -0.0000 | -0.0545 | 0.0389 | 0.0975 |
| | | Mín. | -0.2630 | -0.0001 | -0.1110 | 0.0191 | 0.0479 |
| | | Dif. | 0.1338 | 0.0000 | 0.0565 | 0.0198 | 0.0496 |
| 68.758 | 38.187 | Máx. | -0.1639 | -0.0000 | -0.0063 | 0.0389 | 0.1002 |
| | | Mín. | -0.3338 | -0.0001 | -0.0128 | 0.0191 | 0.0492 |
| | | Dif. | 0.1699 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0198 | 0.0510 |
| 68.758 | 41.887 | Máx. | 0.3626 | -0.0111 | -0.0075 | 0.0335 | -0.0443 |
| | | Mín. | 0.1781 | -0.0226 | -0.0152 | 0.0164 | -0.0901 |
| | | Dif. | 0.1846 | 0.0115 | 0.0077 | 0.0170 | 0.0459 |
| 68.758 | 41.985 | Máx. | 0.2926 | -0.0111 | -0.0428 | 0.0335 | -0.0451 |
| | | Mín. | 0.1437 | -0.0226 | -0.0872 | 0.0164 | -0.0918 |
| | | Dif. | 0.1489 | 0.0115 | 0.0444 | 0.0170 | 0.0467 |
| 68.758 | 42.235 | Máx. | 0.1876 | -0.0005 | -0.0626 | 0.0162 | -0.0400 |
| | | Mín. | 0.0921 | -0.0011 | -0.1275 | 0.0080 | -0.0814 |
| | | Dif. | 0.0955 | 0.0006 | 0.0649 | 0.0082 | 0.0414 |
| 68.758 | 42.485 | Máx. | 0.1233 | -0.0009 | -0.0760 | 0.0037 | -0.0340 |
| | | Mín. | 0.0605 | -0.0018 | -0.1547 | 0.0018 | -0.0692 |
| | | Dif. | 0.0627 | 0.0009 | 0.0788 | 0.0019 | 0.0352 |
| 68.758 | 42.735 | Máx. | 0.0697 | -0.0041 | -0.0834 | -0.0029 | -0.0284 |
| | | Mín. | 0.0342 | -0.0083 | -0.1699 | -0.0060 | -0.0579 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.0042 | 0.0865 | 0.0031 | 0.0295 |
| 68.758 | 42.985 | Máx. | 0.0270 | -0.0078 | -0.0858 | -0.0069 | -0.0235 |
| | | Mín. | 0.0132 | -0.0159 | -0.1746 | -0.0140 | -0.0479 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0081 | 0.0889 | 0.0071 | 0.0244 |
| 68.758 | 43.235 | Máx. | -0.0026 | -0.0115 | -0.0840 | -0.0102 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.0053 | -0.0235 | -0.1711 | -0.0208 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0119 | 0.0871 | 0.0106 | 0.0201 |
| 68.758 | 43.485 | Máx. | -0.0139 | -0.0151 | -0.0793 | -0.0131 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.0283 | -0.0307 | -0.1614 | -0.0267 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0156 | 0.0821 | 0.0136 | 0.0164 |
| 68.758 | 43.735 | Máx. | -0.0213 | -0.0184 | -0.0725 | -0.0157 | -0.0130 |
| | | Mín. | -0.0434 | -0.0375 | -0.1476 | -0.0320 | -0.0264 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0191 | 0.0751 | 0.0163 | 0.0134 |
| 68.758 | 43.985 | Máx. | -0.0255 | -0.0216 | -0.0645 | -0.0181 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.0519 | -0.0440 | -0.1313 | -0.0369 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0224 | 0.0668 | 0.0188 | 0.0110 |
| 68.758 | 44.235 | Máx. | -0.0272 | -0.0245 | -0.0559 | -0.0204 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0554 | -0.0500 | -0.1139 | -0.0415 | -0.0180 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0254 | 0.0580 | 0.0211 | 0.0091 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 44.485 | Máx. | -0.0270 | -0.0273 | -0.0473 | -0.0225 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.0550 | -0.0556 | -0.0964 | -0.0458 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0283 | 0.0490 | 0.0233 | 0.0077 |
| 68.758 | 44.735 | Máx. | -0.0254 | -0.0298 | -0.0390 | -0.0246 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.0518 | -0.0607 | -0.0794 | -0.0501 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.0309 | 0.0404 | 0.0255 | 0.0067 |
| 68.758 | 44.985 | Máx. | -0.0229 | -0.0322 | -0.0312 | -0.0267 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.0467 | -0.0655 | -0.0636 | -0.0543 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.0333 | 0.0324 | 0.0276 | 0.0061 |
| 68.758 | 45.235 | Máx. | -0.0199 | -0.0343 | -0.0242 | -0.0287 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0404 | -0.0699 | -0.0493 | -0.0585 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0356 | 0.0251 | 0.0298 | 0.0058 |
| 68.758 | 45.485 | Máx. | -0.0165 | -0.0363 | -0.0180 | -0.0308 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.0335 | -0.0739 | -0.0366 | -0.0627 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.0376 | 0.0186 | 0.0319 | 0.0057 |
| 68.758 | 45.735 | Máx. | -0.0129 | -0.0381 | -0.0126 | -0.0329 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0263 | -0.0775 | -0.0257 | -0.0670 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0394 | 0.0131 | 0.0341 | 0.0058 |
| 68.758 | 45.985 | Máx. | -0.0094 | -0.0397 | -0.0081 | -0.0351 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.0192 | -0.0808 | -0.0165 | -0.0714 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0411 | 0.0084 | 0.0364 | 0.0061 |
| 68.758 | 46.235 | Máx. | -0.0060 | -0.0412 | -0.0044 | -0.0373 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.0123 | -0.0839 | -0.0090 | -0.0759 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0427 | 0.0046 | 0.0387 | 0.0066 |
| 68.758 | 46.485 | Máx. | -0.0028 | -0.0425 | -0.0015 | -0.0396 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.0056 | -0.0866 | -0.0031 | -0.0806 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0441 | 0.0016 | 0.0410 | 0.0071 |
| 68.758 | 46.735 | Máx. | 0.0007 | -0.0438 | 0.0013 | -0.0419 | -0.0075 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0891 | 0.0006 | -0.0853 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0454 | 0.0007 | 0.0434 | 0.0077 |
| 68.758 | 46.985 | Máx. | 0.0067 | -0.0449 | 0.0042 | -0.0443 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0914 | 0.0021 | -0.0902 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0465 | 0.0021 | 0.0459 | 0.0084 |
| 68.758 | 47.235 | Máx. | 0.0126 | -0.0459 | 0.0058 | -0.0467 | -0.0088 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0934 | 0.0028 | -0.0952 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0476 | 0.0029 | 0.0484 | 0.0091 |
| 68.758 | 47.485 | Máx. | 0.0184 | -0.0468 | 0.0059 | -0.0492 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0091 | -0.0953 | 0.0029 | -0.1003 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0485 | 0.0030 | 0.0510 | 0.0098 |
| 68.758 | 47.735 | Máx. | 0.0243 | -0.0476 | 0.0047 | -0.0518 | -0.0102 |
| | | Mín. | 0.0119 | -0.0969 | 0.0023 | -0.1054 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0493 | 0.0024 | 0.0537 | 0.0106 |
| 68.758 | 47.985 | Máx. | 0.0303 | -0.0482 | 0.0021 | -0.0544 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.0149 | -0.0982 | 0.0010 | -0.1107 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.0500 | 0.0011 | 0.0563 | 0.0113 |
| 68.758 | 48.235 | Máx. | 0.0366 | -0.0488 | -0.0010 | -0.0570 | -0.0116 |
| | | Mín. | 0.0180 | -0.0993 | -0.0020 | -0.1161 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0186 | 0.0505 | 0.0010 | 0.0591 | 0.0120 |
| 68.758 | 48.485 | Máx. | 0.0433 | -0.0492 | -0.0038 | -0.0596 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0213 | -0.1001 | -0.0077 | -0.1215 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0220 | 0.0510 | 0.0039 | 0.0618 | 0.0127 |
| 68.758 | 48.735 | Máx. | 0.0503 | -0.0494 | -0.0074 | -0.0623 | -0.0129 |
| | | Mín. | 0.0247 | -0.1007 | -0.0150 | -0.1269 | -0.0263 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0512 | 0.0077 | 0.0646 | 0.0134 |
| 68.758 | 48.985 | Máx. | 0.0576 | -0.0495 | -0.0119 | -0.0650 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0283 | -0.1008 | -0.0242 | -0.1324 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0513 | 0.0123 | 0.0674 | 0.0140 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 49.235 | Máx. | 0.0650 | -0.0494 | -0.0173 | -0.0677 | -0.0140 |
| | | Mín. | 0.0319 | -0.1006 | -0.0352 | -0.1378 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0512 | 0.0179 | 0.0701 | 0.0145 |
| 68.758 | 49.485 | Máx. | 0.0724 | -0.0491 | -0.0236 | -0.0703 | -0.0144 |
| | | Mín. | 0.0356 | -0.1000 | -0.0481 | -0.1432 | -0.0293 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0509 | 0.0245 | 0.0729 | 0.0149 |
| 68.758 | 49.735 | Máx. | 0.0794 | -0.0485 | -0.0309 | -0.0729 | -0.0147 |
| | | Mín. | 0.0390 | -0.0988 | -0.0629 | -0.1485 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0404 | 0.0503 | 0.0320 | 0.0756 | 0.0152 |
| 68.758 | 49.985 | Máx. | 0.0854 | -0.0477 | -0.0390 | -0.0755 | -0.0148 |
| | | Mín. | 0.0419 | -0.0971 | -0.0795 | -0.1538 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0435 | 0.0494 | 0.0404 | 0.0783 | 0.0154 |
| 68.758 | 50.235 | Máx. | 0.0898 | -0.0465 | -0.0479 | -0.0780 | -0.0148 |
| | | Mín. | 0.0441 | -0.0947 | -0.0975 | -0.1589 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.0482 | 0.0496 | 0.0809 | 0.0154 |
| 68.758 | 50.485 | Máx. | 0.0917 | -0.0450 | -0.0572 | -0.0805 | -0.0146 |
| | | Mín. | 0.0450 | -0.0916 | -0.1165 | -0.1638 | -0.0298 |
| | | Dif. | 0.0467 | 0.0466 | 0.0593 | 0.0834 | 0.0152 |
| 68.758 | 50.735 | Máx. | 0.0901 | -0.0430 | -0.0667 | -0.0828 | -0.0142 |
| | | Mín. | 0.0442 | -0.0876 | -0.1358 | -0.1686 | -0.0289 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.0446 | 0.0691 | 0.0858 | 0.0147 |
| 68.758 | 50.985 | Máx. | 0.0837 | -0.0406 | -0.0758 | -0.0850 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.0411 | -0.0827 | -0.1543 | -0.1732 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.0426 | 0.0421 | 0.0785 | 0.0881 | 0.0139 |
| 68.758 | 51.235 | Máx. | 0.0711 | -0.0376 | -0.0838 | -0.0872 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0349 | -0.0765 | -0.1707 | -0.1776 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0389 | 0.0869 | 0.0904 | 0.0127 |
| 68.758 | 51.485 | Máx. | 0.0509 | -0.0338 | -0.0900 | -0.0893 | -0.0107 |
| | | Mín. | 0.0250 | -0.0689 | -0.1832 | -0.1818 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.0351 | 0.0933 | 0.0925 | 0.0111 |
| 68.758 | 51.735 | Máx. | 0.0217 | -0.0292 | -0.0932 | -0.0913 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.0107 | -0.0594 | -0.1897 | -0.1860 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0302 | 0.0966 | 0.0947 | 0.0089 |
| 68.758 | 51.985 | Máx. | -0.0085 | -0.0234 | -0.0922 | -0.0934 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.0172 | -0.0477 | -0.1877 | -0.1903 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0243 | 0.0955 | 0.0968 | 0.0057 |
| 68.758 | 52.235 | Máx. | -0.0320 | -0.0166 | -0.0857 | -0.0957 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0652 | -0.0338 | -0.1746 | -0.1949 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0332 | 0.0172 | 0.0889 | 0.0992 | 0.0014 |
| 68.758 | 52.485 | Máx. | -0.0585 | -0.0101 | -0.0731 | -0.0982 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.1192 | -0.0206 | -0.1488 | -0.1999 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0607 | 0.0105 | 0.0757 | 0.1018 | 0.0049 |
| 68.758 | 52.735 | Máx. | -0.0865 | -0.0097 | -0.0549 | -0.1000 | 0.0268 |
| | | Mín. | -0.1760 | -0.0197 | -0.1118 | -0.2037 | 0.0132 |
| | | Dif. | 0.0896 | 0.0100 | 0.0569 | 0.1037 | 0.0136 |
| 68.758 | 52.985 | Máx. | -0.1341 | -0.0317 | -0.0335 | -0.0981 | 0.0467 |
| | | Mín. | -0.2730 | -0.0647 | -0.0682 | -0.1997 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.1389 | 0.0329 | 0.0347 | 0.1016 | 0.0238 |
| 68.758 | 53.037 | Máx. | -0.1675 | -0.0317 | -0.0071 | -0.0981 | 0.0493 |
| | | Mín. | -0.3410 | -0.0647 | -0.0145 | -0.1997 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.1736 | 0.0329 | 0.0074 | 0.1016 | 0.0251 |
| 68.758 | 55.369 | Máx. | 0.3964 | 0.1117 | -0.0005 | -0.1254 | -0.0403 |
| | | Mín. | 0.1947 | 0.0548 | -0.0010 | -0.2553 | -0.0820 |
| | | Dif. | 0.2017 | 0.0568 | 0.0005 | 0.1299 | 0.0417 |
| 68.758 | 55.485 | Máx. | 0.3435 | 0.1117 | -0.0413 | -0.1254 | -0.0346 |
| | | Mín. | 0.1687 | 0.0548 | -0.0841 | -0.2553 | -0.0704 |
| | | Dif. | 0.1748 | 0.0568 | 0.0428 | 0.1299 | 0.0358 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 55.735 | Máx. | 0.2626 | 0.1212 | -0.0684 | -0.1333 | -0.0258 |
| | | Mín. | 0.1290 | 0.0595 | -0.1393 | -0.2715 | -0.0526 |
| | | Dif. | 0.1336 | 0.0617 | 0.0709 | 0.1382 | 0.0268 |
| 68.758 | 55.985 | Máx. | 0.2020 | 0.1253 | -0.0938 | -0.1365 | -0.0182 |
| | | Mín. | 0.0992 | 0.0615 | -0.1910 | -0.2779 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.1028 | 0.0638 | 0.0972 | 0.1414 | 0.0188 |
| 68.758 | 56.235 | Máx. | 0.1367 | 0.1264 | -0.1138 | -0.1372 | -0.0118 |
| | | Mín. | 0.0671 | 0.0621 | -0.2317 | -0.2793 | -0.0240 |
| | | Dif. | 0.0696 | 0.0643 | 0.1179 | 0.1421 | 0.0122 |
| 68.758 | 56.485 | Máx. | 0.0727 | 0.1278 | -0.1276 | -0.1358 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0357 | 0.0628 | -0.2598 | -0.2765 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.0650 | 0.1322 | 0.1407 | 0.0064 |
| 68.758 | 56.735 | Máx. | 0.0092 | 0.1302 | -0.1354 | -0.1322 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0045 | 0.0639 | -0.2757 | -0.2692 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0663 | 0.1403 | 0.1370 | 0.0012 |
| 68.758 | 56.985 | Máx. | -0.0270 | 0.1396 | -0.1364 | -0.1269 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.0550 | 0.0685 | -0.2777 | -0.2585 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0710 | 0.1413 | 0.1316 | 0.0030 |
| 68.758 | 57.235 | Máx. | -0.0590 | 0.1529 | -0.1298 | -0.1214 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.1201 | 0.0751 | -0.2644 | -0.2472 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0611 | 0.0778 | 0.1345 | 0.1258 | 0.0068 |
| 68.758 | 57.485 | Máx. | -0.0919 | 0.1696 | -0.1155 | -0.1155 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.1871 | 0.0833 | -0.2351 | -0.2353 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0952 | 0.0863 | 0.1197 | 0.1197 | 0.0111 |
| 68.758 | 57.735 | Máx. | -0.1271 | 0.1839 | -0.0935 | -0.1088 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2587 | 0.0903 | -0.1903 | -0.2215 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.1317 | 0.0936 | 0.0969 | 0.1127 | 0.0159 |
| 68.758 | 57.985 | Máx. | -0.1811 | 0.1751 | -0.0635 | -0.1003 | 0.0390 |
| | | Mín. | -0.3688 | 0.0860 | -0.1293 | -0.2043 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.1877 | 0.0891 | 0.0658 | 0.1040 | 0.0199 |
| 68.758 | 58.106 | Máx. | -0.2168 | 0.1751 | -0.0137 | -0.1003 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.4414 | 0.0860 | -0.0279 | -0.2043 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.2246 | 0.0891 | 0.0142 | 0.1040 | 0.0168 |
| 69.007 | 24.735 | Máx. | 0.3944 | 0.2031 | -0.0508 | -0.0368 | -0.0164 |
| | | Mín. | 0.1937 | 0.0997 | -0.1035 | -0.0749 | -0.0333 |
| | | Dif. | 0.2007 | 0.1033 | 0.0527 | 0.0381 | 0.0170 |
| 69.008 | 24.737 | Máx. | 0.3394 | 0.2157 | -0.0055 | -0.0628 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.1667 | 0.1059 | -0.0112 | -0.1280 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.1727 | 0.1098 | 0.0057 | 0.0651 | 0.0030 |
| 69.008 | 24.985 | Máx. | 0.2841 | 0.2157 | -0.0658 | -0.0628 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.1395 | 0.1059 | -0.1339 | -0.1280 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.1446 | 0.1098 | 0.0682 | 0.0651 | 0.0064 |
| 69.008 | 25.235 | Máx. | 0.1960 | 0.1581 | -0.0933 | -0.0740 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.0962 | 0.0776 | -0.1901 | -0.1507 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0997 | 0.0805 | 0.0967 | 0.0767 | 0.0055 |
| 69.008 | 25.485 | Máx. | 0.1380 | 0.1392 | -0.1084 | -0.0794 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0678 | 0.0683 | -0.2207 | -0.1617 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0702 | 0.0708 | 0.1123 | 0.0823 | 0.0013 |
| 69.008 | 25.735 | Máx. | 0.0948 | 0.1178 | -0.1183 | -0.0838 | 0.0158 |
| | | Mín. | 0.0466 | 0.0579 | -0.2409 | -0.1707 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0482 | 0.0600 | 0.1226 | 0.0869 | 0.0081 |
| 69.008 | 25.985 | Máx. | 0.0614 | 0.0906 | -0.1250 | -0.0872 | 0.0275 |
| | | Mín. | 0.0302 | 0.0445 | -0.2546 | -0.1776 | 0.0135 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0461 | 0.1296 | 0.0904 | 0.0140 |
| 69.008 | 26.235 | Máx. | 0.0343 | 0.0676 | -0.1289 | -0.0893 | 0.0381 |
| | | Mín. | 0.0168 | 0.0332 | -0.2626 | -0.1819 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0344 | 0.1336 | 0.0926 | 0.0194 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 26.485 | Máx. | 0.0132 | 0.0476 | -0.1310 | -0.0901 | 0.0476 |
| | | Mín. | 0.0065 | 0.0234 | -0.2667 | -0.1834 | 0.0234 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0242 | 0.1357 | 0.0933 | 0.0242 |
| 69.008 | 26.735 | Máx. | -0.0021 | 0.0303 | -0.1317 | -0.0895 | 0.0559 |
| | | Mín. | -0.0043 | 0.0149 | -0.2682 | -0.1823 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0154 | 0.1365 | 0.0928 | 0.0285 |
| 69.008 | 26.985 | Máx. | -0.0102 | 0.0159 | -0.1314 | -0.0879 | 0.0632 |
| | | Mín. | -0.0208 | 0.0078 | -0.2675 | -0.1791 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0081 | 0.1361 | 0.0911 | 0.0322 |
| 69.008 | 27.235 | Máx. | -0.0189 | 0.0050 | -0.1298 | -0.0853 | 0.0696 |
| | | Mín. | -0.0385 | 0.0024 | -0.2643 | -0.1737 | 0.0342 |
| | | Dif. | 0.0196 | 0.0025 | 0.1345 | 0.0884 | 0.0354 |
| 69.008 | 27.485 | Máx. | -0.0292 | -0.0012 | -0.1267 | -0.0818 | 0.0754 |
| | | Mín. | -0.0595 | -0.0024 | -0.2579 | -0.1666 | 0.0370 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0012 | 0.1313 | 0.0848 | 0.0384 |
| 69.008 | 27.735 | Máx. | -0.0422 | -0.0029 | -0.1214 | -0.0774 | 0.0809 |
| | | Mín. | -0.0859 | -0.0060 | -0.2472 | -0.1577 | 0.0397 |
| | | Dif. | 0.0437 | 0.0030 | 0.1258 | 0.0803 | 0.0412 |
| 69.008 | 27.985 | Máx. | -0.0586 | -0.0028 | -0.1131 | -0.0723 | 0.0862 |
| | | Mín. | -0.1193 | -0.0057 | -0.2303 | -0.1473 | 0.0423 |
| | | Dif. | 0.0607 | 0.0029 | 0.1172 | 0.0750 | 0.0439 |
| 69.008 | 28.235 | Máx. | -0.0788 | -0.0008 | -0.1008 | -0.0666 | 0.0919 |
| | | Mín. | -0.1605 | -0.0017 | -0.2054 | -0.1356 | 0.0451 |
| | | Dif. | 0.0817 | 0.0009 | 0.1045 | 0.0690 | 0.0468 |
| 69.008 | 28.485 | Máx. | -0.1029 | 0.0044 | -0.0837 | -0.0601 | 0.0982 |
| | | Mín. | -0.2095 | 0.0021 | -0.1705 | -0.1223 | 0.0482 |
| | | Dif. | 0.1066 | 0.0022 | 0.0868 | 0.0623 | 0.0500 |
| 69.008 | 28.735 | Máx. | -0.1306 | 0.0057 | -0.0612 | -0.0526 | 0.1047 |
| | | Mín. | -0.2660 | 0.0028 | -0.1246 | -0.1071 | 0.0514 |
| | | Dif. | 0.1354 | 0.0029 | 0.0634 | 0.0545 | 0.0533 |
| 69.008 | 28.985 | Máx. | -0.1746 | -0.0103 | -0.0321 | -0.0435 | 0.1087 |
| | | Mín. | -0.3556 | -0.0210 | -0.0654 | -0.0885 | 0.0534 |
| | | Dif. | 0.1810 | 0.0107 | 0.0333 | 0.0451 | 0.0553 |
| 69.008 | 28.987 | Máx. | -0.2039 | -0.0103 | -0.0100 | -0.0435 | 0.1010 |
| | | Mín. | -0.4151 | -0.0210 | -0.0204 | -0.0885 | 0.0496 |
| | | Dif. | 0.2113 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0451 | 0.0514 |
| 69.008 | 31.187 | Máx. | 0.3424 | -0.0429 | -0.0076 | -0.0034 | -0.0447 |
| | | Mín. | 0.1681 | -0.0874 | -0.0154 | -0.0070 | -0.0910 |
| | | Dif. | 0.1742 | 0.0445 | 0.0078 | 0.0036 | 0.0463 |
| 69.008 | 31.235 | Máx. | 0.2689 | -0.0429 | -0.0332 | -0.0034 | -0.0459 |
| | | Mín. | 0.1321 | -0.0874 | -0.0676 | -0.0070 | -0.0935 |
| | | Dif. | 0.1369 | 0.0445 | 0.0344 | 0.0036 | 0.0476 |
| 69.008 | 31.485 | Máx. | 0.1626 | -0.0190 | -0.0517 | -0.0098 | -0.0397 |
| | | Mín. | 0.0799 | -0.0386 | -0.1053 | -0.0199 | -0.0809 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.0196 | 0.0536 | 0.0101 | 0.0412 |
| 69.008 | 31.735 | Máx. | 0.1037 | -0.0120 | -0.0647 | -0.0125 | -0.0324 |
| | | Mín. | 0.0509 | -0.0243 | -0.1318 | -0.0255 | -0.0659 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0124 | 0.0671 | 0.0130 | 0.0335 |
| 69.008 | 31.985 | Máx. | 0.0564 | -0.0114 | -0.0730 | -0.0137 | -0.0258 |
| | | Mín. | 0.0277 | -0.0231 | -0.1486 | -0.0279 | -0.0525 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.0118 | 0.0756 | 0.0142 | 0.0267 |
| 69.008 | 32.235 | Máx. | 0.0185 | -0.0130 | -0.0767 | -0.0142 | -0.0203 |
| | | Mín. | 0.0091 | -0.0264 | -0.1561 | -0.0289 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0134 | 0.0795 | 0.0147 | 0.0211 |
| 69.008 | 32.485 | Máx. | -0.0050 | -0.0152 | -0.0765 | -0.0145 | -0.0160 |
| | | Mín. | -0.0102 | -0.0309 | -0.1559 | -0.0295 | -0.0325 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0157 | 0.0793 | 0.0150 | 0.0165 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 32.735 | Máx. | -0.0148 | -0.0174 | -0.0736 | -0.0147 | -0.0124 |
| | | Mín. | -0.0301 | -0.0354 | -0.1498 | -0.0299 | -0.0253 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.0180 | 0.0762 | 0.0152 | 0.0129 |
| 69.008 | 32.985 | Máx. | -0.0206 | -0.0194 | -0.0687 | -0.0148 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.0419 | -0.0395 | -0.1400 | -0.0302 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0201 | 0.0712 | 0.0154 | 0.0100 |
| 69.008 | 33.235 | Máx. | -0.0230 | -0.0212 | -0.0629 | -0.0150 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.0469 | -0.0431 | -0.1282 | -0.0305 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0220 | 0.0652 | 0.0155 | 0.0076 |
| 69.008 | 33.485 | Máx. | -0.0227 | -0.0227 | -0.0570 | -0.0151 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.0462 | -0.0461 | -0.1160 | -0.0307 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0235 | 0.0590 | 0.0156 | 0.0057 |
| 69.008 | 33.735 | Máx. | -0.0201 | -0.0238 | -0.0514 | -0.0152 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0410 | -0.0485 | -0.1047 | -0.0309 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0247 | 0.0533 | 0.0157 | 0.0042 |
| 69.008 | 33.985 | Máx. | -0.0159 | -0.0247 | -0.0467 | -0.0152 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0324 | -0.0502 | -0.0952 | -0.0310 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0256 | 0.0484 | 0.0158 | 0.0030 |
| 69.008 | 34.235 | Máx. | -0.0105 | -0.0251 | -0.0434 | -0.0152 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0214 | -0.0512 | -0.0883 | -0.0310 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0261 | 0.0449 | 0.0158 | 0.0020 |
| 69.008 | 34.485 | Máx. | -0.0044 | -0.0253 | -0.0415 | -0.0152 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0089 | -0.0515 | -0.0845 | -0.0309 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0262 | 0.0430 | 0.0157 | 0.0011 |
| 69.008 | 34.735 | Máx. | 0.0040 | -0.0251 | -0.0413 | -0.0151 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.0510 | -0.0840 | -0.0308 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0260 | 0.0428 | 0.0157 | 0.0001 |
| 69.008 | 34.985 | Máx. | 0.0167 | -0.0245 | -0.0427 | -0.0150 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0082 | -0.0499 | -0.0869 | -0.0305 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0254 | 0.0442 | 0.0155 | 0.0009 |
| 69.008 | 35.235 | Máx. | 0.0282 | -0.0235 | -0.0457 | -0.0147 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0138 | -0.0479 | -0.0930 | -0.0300 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0244 | 0.0474 | 0.0153 | 0.0022 |
| 69.008 | 35.485 | Máx. | 0.0375 | -0.0222 | -0.0501 | -0.0144 | 0.0073 |
| | | Mín. | 0.0184 | -0.0453 | -0.1020 | -0.0293 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0230 | 0.0519 | 0.0149 | 0.0037 |
| 69.008 | 35.735 | Máx. | 0.0436 | -0.0206 | -0.0556 | -0.0139 | 0.0111 |
| | | Mín. | 0.0214 | -0.0419 | -0.1132 | -0.0283 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0213 | 0.0576 | 0.0144 | 0.0057 |
| 69.008 | 35.985 | Máx. | 0.0454 | -0.0186 | -0.0618 | -0.0132 | 0.0159 |
| | | Mín. | 0.0223 | -0.0378 | -0.1259 | -0.0269 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.0192 | 0.0641 | 0.0137 | 0.0081 |
| 69.008 | 36.235 | Máx. | 0.0416 | -0.0162 | -0.0681 | -0.0123 | 0.0219 |
| | | Mín. | 0.0204 | -0.0330 | -0.1387 | -0.0250 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0168 | 0.0706 | 0.0127 | 0.0112 |
| 69.008 | 36.485 | Máx. | 0.0308 | -0.0135 | -0.0739 | -0.0110 | 0.0292 |
| | | Mín. | 0.0151 | -0.0275 | -0.1504 | -0.0225 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0140 | 0.0766 | 0.0114 | 0.0149 |
| 69.008 | 36.735 | Máx. | 0.0114 | -0.0104 | -0.0782 | -0.0094 | 0.0381 |
| | | Mín. | 0.0056 | -0.0212 | -0.1592 | -0.0191 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0108 | 0.0810 | 0.0097 | 0.0194 |
| 69.008 | 36.985 | Máx. | -0.0089 | -0.0068 | -0.0800 | -0.0072 | 0.0488 |
| | | Mín. | -0.0181 | -0.0139 | -0.1628 | -0.0146 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0071 | 0.0829 | 0.0074 | 0.0248 |
| 69.008 | 37.235 | Máx. | -0.0289 | -0.0026 | -0.0781 | -0.0042 | 0.0615 |
| | | Mín. | -0.0589 | -0.0054 | -0.1590 | -0.0086 | 0.0302 |
| | | Dif. | 0.0300 | 0.0027 | 0.0809 | 0.0044 | 0.0313 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 37.485 | Máx. | -0.0546 | 0.0049 | -0.0713 | -0.0003 | 0.0766 |
| | | Mín. | -0.1112 | 0.0024 | -0.1452 | -0.0006 | 0.0376 |
| | | Dif. | 0.0566 | 0.0025 | 0.0739 | 0.0003 | 0.0390 |
| 69.008 | 37.735 | Máx. | -0.0843 | 0.0169 | -0.0588 | 0.0104 | 0.0946 |
| | | Mín. | -0.1716 | 0.0083 | -0.1197 | 0.0051 | 0.0464 |
| | | Dif. | 0.0873 | 0.0086 | 0.0609 | 0.0053 | 0.0481 |
| 69.008 | 37.985 | Máx. | -0.1251 | 0.0253 | -0.0426 | 0.0257 | 0.1157 |
| | | Mín. | -0.2548 | 0.0124 | -0.0868 | 0.0126 | 0.0568 |
| | | Dif. | 0.1297 | 0.0129 | 0.0442 | 0.0131 | 0.0589 |
| 69.008 | 38.187 | Máx. | -0.1506 | 0.0253 | 0.0013 | 0.0257 | 0.1220 |
| | | Mín. | -0.3066 | 0.0124 | 0.0007 | 0.0126 | 0.0599 |
| | | Dif. | 0.1560 | 0.0129 | 0.0007 | 0.0131 | 0.0621 |
| 69.008 | 41.887 | Máx. | 0.3401 | -0.0043 | -0.0021 | 0.0207 | -0.0543 |
| | | Mín. | 0.1670 | -0.0089 | -0.0043 | 0.0102 | -0.1105 |
| | | Dif. | 0.1731 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0106 | 0.0562 |
| 69.008 | 41.985 | Máx. | 0.2859 | -0.0043 | -0.0336 | 0.0207 | -0.0546 |
| | | Mín. | 0.1404 | -0.0089 | -0.0685 | 0.0102 | -0.1112 |
| | | Dif. | 0.1455 | 0.0045 | 0.0349 | 0.0106 | 0.0566 |
| 69.008 | 42.235 | Máx. | 0.1989 | 0.0001 | -0.0530 | 0.0031 | -0.0462 |
| | | Mín. | 0.0977 | 0.0001 | -0.1080 | 0.0015 | -0.0941 |
| | | Dif. | 0.1012 | 0.0001 | 0.0550 | 0.0016 | 0.0479 |
| 69.008 | 42.485 | Máx. | 0.1358 | -0.0041 | -0.0677 | -0.0050 | -0.0386 |
| | | Mín. | 0.0667 | -0.0083 | -0.1379 | -0.0101 | -0.0786 |
| | | Dif. | 0.0691 | 0.0042 | 0.0702 | 0.0051 | 0.0400 |
| 69.008 | 42.735 | Máx. | 0.0808 | -0.0089 | -0.0764 | -0.0100 | -0.0321 |
| | | Mín. | 0.0397 | -0.0182 | -0.1556 | -0.0204 | -0.0653 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0092 | 0.0792 | 0.0104 | 0.0332 |
| 69.008 | 42.985 | Máx. | 0.0367 | -0.0133 | -0.0798 | -0.0142 | -0.0266 |
| | | Mín. | 0.0180 | -0.0272 | -0.1625 | -0.0289 | -0.0541 |
| | | Dif. | 0.0187 | 0.0138 | 0.0827 | 0.0147 | 0.0275 |
| 69.008 | 43.235 | Máx. | 0.0035 | -0.0173 | -0.0790 | -0.0178 | -0.0220 |
| | | Mín. | 0.0017 | -0.0352 | -0.1609 | -0.0362 | -0.0447 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0179 | 0.0819 | 0.0184 | 0.0228 |
| 69.008 | 43.485 | Máx. | -0.0099 | -0.0209 | -0.0751 | -0.0209 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.0202 | -0.0426 | -0.1530 | -0.0426 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0217 | 0.0779 | 0.0217 | 0.0188 |
| 69.008 | 43.735 | Máx. | -0.0176 | -0.0243 | -0.0691 | -0.0238 | -0.0151 |
| | | Mín. | -0.0359 | -0.0495 | -0.1408 | -0.0484 | -0.0307 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0252 | 0.0716 | 0.0246 | 0.0156 |
| 69.008 | 43.985 | Máx. | -0.0221 | -0.0274 | -0.0619 | -0.0264 | -0.0126 |
| | | Mín. | -0.0450 | -0.0558 | -0.1260 | -0.0537 | -0.0256 |
| | | Dif. | 0.0229 | 0.0284 | 0.0641 | 0.0273 | 0.0130 |
| 69.008 | 44.235 | Máx. | -0.0241 | -0.0303 | -0.0539 | -0.0289 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.0490 | -0.0618 | -0.1098 | -0.0588 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0314 | 0.0559 | 0.0299 | 0.0111 |
| 69.008 | 44.485 | Máx. | -0.0242 | -0.0330 | -0.0459 | -0.0313 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.0492 | -0.0672 | -0.0934 | -0.0636 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0342 | 0.0475 | 0.0324 | 0.0096 |
| 69.008 | 44.735 | Máx. | -0.0229 | -0.0355 | -0.0380 | -0.0336 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0466 | -0.0723 | -0.0774 | -0.0684 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0368 | 0.0394 | 0.0348 | 0.0086 |
| 69.008 | 44.985 | Máx. | -0.0206 | -0.0378 | -0.0307 | -0.0359 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0420 | -0.0769 | -0.0625 | -0.0731 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0214 | 0.0391 | 0.0318 | 0.0372 | 0.0079 |
| 69.008 | 45.235 | Máx. | -0.0178 | -0.0398 | -0.0240 | -0.0382 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.0362 | -0.0811 | -0.0489 | -0.0778 | -0.0150 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.0413 | 0.0249 | 0.0396 | 0.0076 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 45.485 | Máx. | -0.0146 | -0.0417 | -0.0181 | -0.0406 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.0298 | -0.0849 | -0.0368 | -0.0826 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0432 | 0.0187 | 0.0420 | 0.0076 |
| 69.008 | 45.735 | Máx. | -0.0113 | -0.0433 | -0.0129 | -0.0429 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.0230 | -0.0883 | -0.0263 | -0.0874 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0449 | 0.0134 | 0.0445 | 0.0077 |
| 69.008 | 45.985 | Máx. | -0.0080 | -0.0448 | -0.0086 | -0.0453 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.0163 | -0.0913 | -0.0175 | -0.0923 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0465 | 0.0089 | 0.0470 | 0.0081 |
| 69.008 | 46.235 | Máx. | -0.0048 | -0.0461 | -0.0050 | -0.0478 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.0097 | -0.0940 | -0.0103 | -0.0974 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0478 | 0.0052 | 0.0495 | 0.0085 |
| 69.008 | 46.485 | Máx. | -0.0017 | -0.0473 | -0.0022 | -0.0503 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0034 | -0.0963 | -0.0046 | -0.1025 | -0.0179 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0490 | 0.0023 | 0.0521 | 0.0091 |
| 69.008 | 46.735 | Máx. | 0.0026 | -0.0483 | -0.0002 | -0.0529 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0984 | -0.0004 | -0.1077 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0501 | 0.0002 | 0.0548 | 0.0098 |
| 69.008 | 46.985 | Máx. | 0.0084 | -0.0492 | 0.0025 | -0.0555 | -0.0101 |
| | | Mín. | 0.0041 | -0.1001 | 0.0012 | -0.1130 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0510 | 0.0013 | 0.0575 | 0.0105 |
| 69.008 | 47.235 | Máx. | 0.0140 | -0.0499 | 0.0039 | -0.0581 | -0.0108 |
| | | Mín. | 0.0069 | -0.1016 | 0.0019 | -0.1184 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.0517 | 0.0020 | 0.0602 | 0.0112 |
| 69.008 | 47.485 | Máx. | 0.0196 | -0.0505 | 0.0041 | -0.0608 | -0.0116 |
| | | Mín. | 0.0096 | -0.1028 | 0.0020 | -0.1238 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0523 | 0.0021 | 0.0630 | 0.0120 |
| 69.008 | 47.735 | Máx. | 0.0252 | -0.0509 | 0.0028 | -0.0635 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0124 | -0.1037 | 0.0014 | -0.1293 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0528 | 0.0014 | 0.0658 | 0.0128 |
| 69.008 | 47.985 | Máx. | 0.0310 | -0.0512 | 0.0003 | -0.0662 | -0.0130 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.1043 | 0.0001 | -0.1349 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0531 | 0.0001 | 0.0687 | 0.0135 |
| 69.008 | 48.235 | Máx. | 0.0370 | -0.0514 | -0.0019 | -0.0690 | -0.0137 |
| | | Mín. | 0.0182 | -0.1046 | -0.0038 | -0.1405 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0188 | 0.0532 | 0.0019 | 0.0715 | 0.0142 |
| 69.008 | 48.485 | Máx. | 0.0433 | -0.0513 | -0.0046 | -0.0717 | -0.0144 |
| | | Mín. | 0.0213 | -0.1045 | -0.0094 | -0.1461 | -0.0294 |
| | | Dif. | 0.0220 | 0.0532 | 0.0048 | 0.0743 | 0.0149 |
| 69.008 | 48.735 | Máx. | 0.0500 | -0.0511 | -0.0082 | -0.0745 | -0.0150 |
| | | Mín. | 0.0245 | -0.1041 | -0.0166 | -0.1517 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.0530 | 0.0084 | 0.0772 | 0.0156 |
| 69.008 | 48.985 | Máx. | 0.0569 | -0.0507 | -0.0126 | -0.0772 | -0.0156 |
| | | Mín. | 0.0279 | -0.1032 | -0.0256 | -0.1572 | -0.0318 |
| | | Dif. | 0.0289 | 0.0525 | 0.0130 | 0.0800 | 0.0162 |
| 69.008 | 49.235 | Máx. | 0.0639 | -0.0501 | -0.0179 | -0.0799 | -0.0161 |
| | | Mín. | 0.0314 | -0.1019 | -0.0364 | -0.1626 | -0.0328 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0519 | 0.0185 | 0.0828 | 0.0167 |
| 69.008 | 49.485 | Máx. | 0.0708 | -0.0492 | -0.0241 | -0.0825 | -0.0165 |
| | | Mín. | 0.0348 | -0.1001 | -0.0490 | -0.1680 | -0.0335 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0509 | 0.0249 | 0.0855 | 0.0171 |
| 69.008 | 49.735 | Máx. | 0.0772 | -0.0480 | -0.0312 | -0.0850 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0379 | -0.0977 | -0.0635 | -0.1732 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0497 | 0.0323 | 0.0881 | 0.0173 |
| 69.008 | 49.985 | Máx. | 0.0827 | -0.0465 | -0.0391 | -0.0875 | -0.0168 |
| | | Mín. | 0.0406 | -0.0947 | -0.0796 | -0.1782 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.0421 | 0.0482 | 0.0405 | 0.0907 | 0.0174 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 50.235 | Máx. | 0.0863 | -0.0447 | -0.0477 | -0.0898 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0424 | -0.0910 | -0.0972 | -0.1830 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.0463 | 0.0495 | 0.0931 | 0.0173 |
| 69.008 | 50.485 | Máx. | 0.0874 | -0.0425 | -0.0568 | -0.0920 | -0.0164 |
| | | Mín. | 0.0429 | -0.0865 | -0.1156 | -0.1874 | -0.0334 |
| | | Dif. | 0.0445 | 0.0440 | 0.0588 | 0.0954 | 0.0170 |
| 69.008 | 50.735 | Máx. | 0.0848 | -0.0398 | -0.0659 | -0.0941 | -0.0159 |
| | | Mín. | 0.0417 | -0.0811 | -0.1342 | -0.1916 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0432 | 0.0413 | 0.0683 | 0.0975 | 0.0164 |
| 69.008 | 50.985 | Máx. | 0.0773 | -0.0366 | -0.0746 | -0.0960 | -0.0150 |
| | | Mín. | 0.0380 | -0.0746 | -0.1519 | -0.1954 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0380 | 0.0773 | 0.0995 | 0.0156 |
| 69.008 | 51.235 | Máx. | 0.0633 | -0.0328 | -0.0822 | -0.0977 | -0.0138 |
| | | Mín. | 0.0311 | -0.0669 | -0.1673 | -0.1989 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0340 | 0.0851 | 0.1012 | 0.0143 |
| 69.008 | 51.485 | Máx. | 0.0412 | -0.0282 | -0.0877 | -0.0992 | -0.0121 |
| | | Mín. | 0.0202 | -0.0575 | -0.1786 | -0.2020 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.0293 | 0.0909 | 0.1028 | 0.0126 |
| 69.008 | 51.735 | Máx. | 0.0091 | -0.0225 | -0.0901 | -0.1006 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0459 | -0.1835 | -0.2048 | -0.0202 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0234 | 0.0934 | 0.1043 | 0.0103 |
| 69.008 | 51.985 | Máx. | -0.0170 | -0.0152 | -0.0879 | -0.1019 | -0.0070 |
| | | Mín. | -0.0345 | -0.0309 | -0.1790 | -0.2075 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0157 | 0.0911 | 0.1056 | 0.0072 |
| 69.008 | 52.235 | Máx. | -0.0442 | -0.0052 | -0.0795 | -0.1034 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0900 | -0.0107 | -0.1619 | -0.2106 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.0054 | 0.0824 | 0.1072 | 0.0031 |
| 69.008 | 52.485 | Máx. | -0.0754 | 0.0167 | -0.0632 | -0.1055 | 0.0061 |
| | | Mín. | -0.1535 | 0.0082 | -0.1286 | -0.2149 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0781 | 0.0085 | 0.0655 | 0.1094 | 0.0031 |
| 69.008 | 52.735 | Máx. | -0.1023 | 0.0469 | -0.0388 | -0.1090 | 0.0256 |
| | | Mín. | -0.2083 | 0.0230 | -0.0790 | -0.2221 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.1060 | 0.0239 | 0.0402 | 0.1130 | 0.0130 |
| 69.008 | 52.985 | Máx. | -0.1223 | 0.0305 | -0.0142 | -0.1138 | 0.0591 |
| | | Mín. | -0.2490 | 0.0150 | -0.0290 | -0.2317 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.1267 | 0.0155 | 0.0147 | 0.1179 | 0.0301 |
| 69.008 | 53.037 | Máx. | -0.1314 | 0.0305 | 0.0095 | -0.1138 | 0.0624 |
| | | Mín. | -0.2676 | 0.0150 | 0.0047 | -0.2317 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.1362 | 0.0155 | 0.0048 | 0.1179 | 0.0318 |
| 69.008 | 55.328 | Máx. | 0.3412 | 0.2700 | 0.0310 | -0.1191 | -0.0548 |
| | | Mín. | 0.1676 | 0.1326 | 0.0152 | -0.2426 | -0.1116 |
| | | Dif. | 0.1737 | 0.1374 | 0.0158 | 0.1235 | 0.0568 |
| 69.008 | 55.485 | Máx. | 0.3207 | 0.2700 | -0.0259 | -0.1191 | -0.0455 |
| | | Mín. | 0.1575 | 0.1326 | -0.0528 | -0.2426 | -0.0927 |
| | | Dif. | 0.1632 | 0.1374 | 0.0268 | 0.1235 | 0.0472 |
| 69.008 | 55.735 | Máx. | 0.2749 | 0.2314 | -0.0551 | -0.1230 | -0.0298 |
| | | Mín. | 0.1350 | 0.1136 | -0.1121 | -0.2505 | -0.0608 |
| | | Dif. | 0.1399 | 0.1177 | 0.0571 | 0.1275 | 0.0309 |
| 69.008 | 55.985 | Máx. | 0.2132 | 0.2093 | -0.0837 | -0.1244 | -0.0194 |
| | | Mín. | 0.1047 | 0.1028 | -0.1705 | -0.2534 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.1085 | 0.1065 | 0.0868 | 0.1290 | 0.0201 |
| 69.008 | 56.235 | Máx. | 0.1414 | 0.2033 | -0.1053 | -0.1243 | -0.0113 |
| | | Mín. | 0.0694 | 0.0998 | -0.2145 | -0.2531 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0720 | 0.1035 | 0.1092 | 0.1288 | 0.0117 |
| 69.008 | 56.485 | Máx. | 0.0756 | 0.2050 | -0.1199 | -0.1225 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.0371 | 0.1007 | -0.2441 | -0.2494 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.1043 | 0.1242 | 0.1269 | 0.0041 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 56.735 | Máx. | 0.0125 | 0.2014 | -0.1291 | -0.1181 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.0989 | -0.2629 | -0.2406 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.1025 | 0.1338 | 0.1224 | 0.0031 |
| 69.008 | 56.985 | Máx. | -0.0275 | 0.2071 | -0.1317 | -0.1101 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.0561 | 0.1017 | -0.2681 | -0.2241 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.1054 | 0.1364 | 0.1141 | 0.0079 |
| 69.008 | 57.235 | Máx. | -0.0626 | 0.2229 | -0.1249 | -0.1029 | 0.0229 |
| | | Mín. | -0.1274 | 0.1094 | -0.2544 | -0.2096 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0648 | 0.1134 | 0.1295 | 0.1067 | 0.0117 |
| 69.008 | 57.485 | Máx. | -0.0972 | 0.2440 | -0.1092 | -0.0957 | 0.0322 |
| | | Mín. | -0.1979 | 0.1198 | -0.2223 | -0.1949 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.1007 | 0.1242 | 0.1132 | 0.0992 | 0.0164 |
| 69.008 | 57.735 | Máx. | -0.1326 | 0.2607 | -0.0856 | -0.0871 | 0.0443 |
| | | Mín. | -0.2700 | 0.1280 | -0.1744 | -0.1773 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.1374 | 0.1327 | 0.0888 | 0.0902 | 0.0226 |
| 69.008 | 57.985 | Máx. | -0.1847 | 0.2452 | -0.0550 | -0.0753 | 0.0562 |
| | | Mín. | -0.3761 | 0.1204 | -0.1120 | -0.1533 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.1914 | 0.1248 | 0.0570 | 0.0780 | 0.0286 |
| 69.008 | 58.065 | Máx. | -0.2186 | 0.2452 | -0.0143 | -0.0753 | 0.0518 |
| | | Mín. | -0.4451 | 0.1204 | -0.0290 | -0.1533 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.2265 | 0.1248 | 0.0148 | 0.0780 | 0.0264 |
| 69.178 | 24.985 | Máx. | 0.2841 | 0.2955 | -0.0658 | -0.0179 | -0.0032 |
| | | Mín. | 0.1395 | 0.1451 | -0.1339 | -0.0364 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.1446 | 0.1504 | 0.0682 | 0.0185 | 0.0033 |
| 69.258 | 25.101 | Máx. | 0.3137 | 0.2439 | -0.0313 | -0.0491 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.1541 | 0.1198 | -0.0638 | -0.1000 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.1597 | 0.1241 | 0.0325 | 0.0509 | 0.0027 |
| 69.258 | 25.235 | Máx. | 0.2541 | 0.2439 | -0.0738 | -0.0491 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.1248 | 0.1198 | -0.1502 | -0.1000 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.1293 | 0.1241 | 0.0765 | 0.0509 | 0.0021 |
| 69.258 | 25.485 | Máx. | 0.1666 | 0.1989 | -0.0995 | -0.0659 | -0.0047 |
| | | Mín. | 0.0818 | 0.0977 | -0.2026 | -0.1342 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0848 | 0.1012 | 0.1031 | 0.0683 | 0.0049 |
| 69.258 | 25.735 | Máx. | 0.1195 | 0.1745 | -0.1097 | -0.0727 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0587 | 0.0857 | -0.2235 | -0.1480 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0608 | 0.0888 | 0.1137 | 0.0753 | 0.0040 |
| 69.258 | 25.985 | Máx. | 0.0839 | 0.1365 | -0.1177 | -0.0799 | 0.0207 |
| | | Mín. | 0.0412 | 0.0670 | -0.2397 | -0.1628 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.0695 | 0.1220 | 0.0829 | 0.0105 |
| 69.258 | 26.235 | Máx. | 0.0551 | 0.1071 | -0.1222 | -0.0847 | 0.0338 |
| | | Mín. | 0.0271 | 0.0526 | -0.2488 | -0.1724 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0545 | 0.1266 | 0.0878 | 0.0172 |
| 69.258 | 26.485 | Máx. | 0.0325 | 0.0810 | -0.1249 | -0.0876 | 0.0457 |
| | | Mín. | 0.0160 | 0.0398 | -0.2544 | -0.1783 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.0412 | 0.1295 | 0.0907 | 0.0233 |
| 69.258 | 26.735 | Máx. | 0.0127 | 0.0568 | -0.1264 | -0.0889 | 0.0562 |
| | | Mín. | 0.0062 | 0.0279 | -0.2575 | -0.1811 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0289 | 0.1310 | 0.0921 | 0.0286 |
| 69.258 | 26.985 | Máx. | -0.0034 | 0.0366 | -0.1267 | -0.0889 | 0.0654 |
| | | Mín. | -0.0069 | 0.0180 | -0.2581 | -0.1810 | 0.0321 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0186 | 0.1313 | 0.0921 | 0.0333 |
| 69.258 | 27.235 | Máx. | -0.0138 | 0.0205 | -0.1257 | -0.0875 | 0.0737 |
| | | Mín. | -0.0280 | 0.0101 | -0.2559 | -0.1782 | 0.0362 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0104 | 0.1302 | 0.0907 | 0.0375 |
| 69.258 | 27.485 | Máx. | -0.0259 | 0.0085 | -0.1229 | -0.0848 | 0.0812 |
| | | Mín. | -0.0527 | 0.0042 | -0.2503 | -0.1727 | 0.0399 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0043 | 0.1274 | 0.0879 | 0.0413 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 27.735 | Máx. | -0.0409 | 0.0009 | -0.1178 | -0.0810 | 0.0883 |
| | | Mín. | -0.0832 | 0.0005 | -0.2399 | -0.1648 | 0.0433 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0005 | 0.1221 | 0.0839 | 0.0449 |
| 69.258 | 27.985 | Máx. | -0.0596 | -0.0008 | -0.1095 | -0.0760 | 0.0951 |
| | | Mín. | -0.1213 | -0.0016 | -0.2229 | -0.1547 | 0.0467 |
| | | Dif. | 0.0618 | 0.0008 | 0.1134 | 0.0787 | 0.0484 |
| 69.258 | 28.235 | Máx. | -0.0826 | 0.0014 | -0.0968 | -0.0699 | 0.1023 |
| | | Mín. | -0.1682 | 0.0007 | -0.1972 | -0.1423 | 0.0502 |
| | | Dif. | 0.0856 | 0.0007 | 0.1003 | 0.0724 | 0.0521 |
| 69.258 | 28.485 | Máx. | -0.1096 | 0.0099 | -0.0789 | -0.0628 | 0.1103 |
| | | Mín. | -0.2231 | 0.0049 | -0.1606 | -0.1278 | 0.0542 |
| | | Dif. | 0.1135 | 0.0051 | 0.0817 | 0.0650 | 0.0562 |
| 69.258 | 28.735 | Máx. | -0.1384 | 0.0186 | -0.0552 | -0.0543 | 0.1197 |
| | | Mín. | -0.2819 | 0.0091 | -0.1125 | -0.1107 | 0.0588 |
| | | Dif. | 0.1435 | 0.0095 | 0.0573 | 0.0563 | 0.0609 |
| 69.258 | 28.985 | Máx. | -0.1773 | -0.0010 | -0.0270 | -0.0439 | 0.1289 |
| | | Mín. | -0.3609 | -0.0021 | -0.0549 | -0.0895 | 0.0633 |
| | | Dif. | 0.1837 | 0.0011 | 0.0280 | 0.0455 | 0.0656 |
| 69.258 | 28.987 | Máx. | -0.2015 | -0.0010 | -0.0072 | -0.0439 | 0.1192 |
| | | Mín. | -0.4103 | -0.0021 | -0.0148 | -0.0895 | 0.0586 |
| | | Dif. | 0.2088 | 0.0011 | 0.0075 | 0.0455 | 0.0607 |
| 69.258 | 31.187 | Máx. | 0.2883 | -0.0404 | -0.0022 | -0.0192 | -0.0530 |
| | | Mín. | 0.1416 | -0.0822 | -0.0045 | -0.0390 | -0.1078 |
| | | Dif. | 0.1467 | 0.0418 | 0.0023 | 0.0199 | 0.0549 |
| 69.258 | 31.235 | Máx. | 0.2364 | -0.0404 | -0.0223 | -0.0192 | -0.0536 |
| | | Mín. | 0.1161 | -0.0822 | -0.0454 | -0.0390 | -0.1092 |
| | | Dif. | 0.1203 | 0.0418 | 0.0231 | 0.0199 | 0.0556 |
| 69.258 | 31.485 | Máx. | 0.1605 | -0.0142 | -0.0392 | -0.0224 | -0.0428 |
| | | Mín. | 0.0788 | -0.0290 | -0.0799 | -0.0457 | -0.0872 |
| | | Dif. | 0.0817 | 0.0148 | 0.0407 | 0.0233 | 0.0444 |
| 69.258 | 31.735 | Máx. | 0.1123 | -0.0116 | -0.0545 | -0.0230 | -0.0334 |
| | | Mín. | 0.0552 | -0.0236 | -0.1109 | -0.0469 | -0.0681 |
| | | Dif. | 0.0572 | 0.0120 | 0.0565 | 0.0238 | 0.0347 |
| 69.258 | 31.985 | Máx. | 0.0664 | -0.0143 | -0.0650 | -0.0230 | -0.0262 |
| | | Mín. | 0.0326 | -0.0291 | -0.1323 | -0.0468 | -0.0533 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.0148 | 0.0674 | 0.0238 | 0.0271 |
| 69.258 | 32.235 | Máx. | 0.0274 | -0.0177 | -0.0704 | -0.0229 | -0.0205 |
| | | Mín. | 0.0135 | -0.0360 | -0.1434 | -0.0466 | -0.0418 |
| | | Dif. | 0.0139 | 0.0183 | 0.0730 | 0.0237 | 0.0213 |
| 69.258 | 32.485 | Máx. | -0.0013 | -0.0207 | -0.0716 | -0.0229 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.0027 | -0.0422 | -0.1458 | -0.0465 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0215 | 0.0742 | 0.0237 | 0.0167 |
| 69.258 | 32.735 | Máx. | -0.0117 | -0.0233 | -0.0696 | -0.0229 | -0.0125 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.0474 | -0.1418 | -0.0466 | -0.0255 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0241 | 0.0722 | 0.0237 | 0.0130 |
| 69.258 | 32.985 | Máx. | -0.0180 | -0.0255 | -0.0656 | -0.0230 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.0366 | -0.0518 | -0.1335 | -0.0468 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0186 | 0.0264 | 0.0680 | 0.0238 | 0.0100 |
| 69.258 | 33.235 | Máx. | -0.0209 | -0.0273 | -0.0604 | -0.0230 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.0426 | -0.0555 | -0.1230 | -0.0469 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0282 | 0.0626 | 0.0239 | 0.0077 |
| 69.258 | 33.485 | Máx. | -0.0210 | -0.0287 | -0.0549 | -0.0231 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0427 | -0.0585 | -0.1119 | -0.0471 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0298 | 0.0569 | 0.0240 | 0.0058 |
| 69.258 | 33.735 | Máx. | -0.0189 | -0.0299 | -0.0498 | -0.0232 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0384 | -0.0608 | -0.1014 | -0.0472 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0195 | 0.0309 | 0.0516 | 0.0240 | 0.0043 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 33.985 | Máx. | -0.0151 | -0.0307 | -0.0454 | -0.0232 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0307 | -0.0624 | -0.0925 | -0.0473 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0318 | 0.0471 | 0.0240 | 0.0031 |
| 69.258 | 34.235 | Máx. | -0.0101 | -0.0311 | -0.0422 | -0.0232 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0206 | -0.0633 | -0.0859 | -0.0473 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0105 | 0.0322 | 0.0437 | 0.0241 | 0.0020 |
| 69.258 | 34.485 | Máx. | -0.0044 | -0.0312 | -0.0404 | -0.0232 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0091 | -0.0636 | -0.0822 | -0.0472 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0324 | 0.0418 | 0.0240 | 0.0010 |
| 69.258 | 34.735 | Máx. | 0.0030 | -0.0310 | -0.0401 | -0.0231 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0015 | -0.0631 | -0.0816 | -0.0470 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0321 | 0.0415 | 0.0239 | 0.0000 |
| 69.258 | 34.985 | Máx. | 0.0147 | -0.0304 | -0.0413 | -0.0230 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.0619 | -0.0841 | -0.0467 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0315 | 0.0428 | 0.0238 | 0.0011 |
| 69.258 | 35.235 | Máx. | 0.0252 | -0.0294 | -0.0440 | -0.0227 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0124 | -0.0599 | -0.0896 | -0.0463 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0305 | 0.0456 | 0.0236 | 0.0024 |
| 69.258 | 35.485 | Máx. | 0.0336 | -0.0281 | -0.0480 | -0.0224 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0165 | -0.0572 | -0.0977 | -0.0457 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0291 | 0.0497 | 0.0232 | 0.0041 |
| 69.258 | 35.735 | Máx. | 0.0388 | -0.0265 | -0.0529 | -0.0220 | 0.0121 |
| | | Mín. | 0.0191 | -0.0539 | -0.1077 | -0.0447 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0274 | 0.0548 | 0.0228 | 0.0061 |
| 69.258 | 35.985 | Máx. | 0.0397 | -0.0245 | -0.0584 | -0.0213 | 0.0172 |
| | | Mín. | 0.0195 | -0.0499 | -0.1190 | -0.0435 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.0254 | 0.0605 | 0.0221 | 0.0088 |
| 69.258 | 36.235 | Máx. | 0.0350 | -0.0222 | -0.0639 | -0.0205 | 0.0236 |
| | | Mín. | 0.0172 | -0.0453 | -0.1302 | -0.0417 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.0231 | 0.0663 | 0.0212 | 0.0120 |
| 69.258 | 36.485 | Máx. | 0.0232 | -0.0197 | -0.0687 | -0.0193 | 0.0316 |
| | | Mín. | 0.0114 | -0.0401 | -0.1400 | -0.0393 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0204 | 0.0712 | 0.0200 | 0.0161 |
| 69.258 | 36.735 | Máx. | 0.0026 | -0.0168 | -0.0719 | -0.0177 | 0.0412 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0342 | -0.1465 | -0.0361 | 0.0202 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0174 | 0.0746 | 0.0184 | 0.0210 |
| 69.258 | 36.985 | Máx. | -0.0140 | -0.0135 | -0.0725 | -0.0156 | 0.0529 |
| | | Mín. | -0.0286 | -0.0275 | -0.1476 | -0.0318 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0140 | 0.0751 | 0.0162 | 0.0269 |
| 69.258 | 37.235 | Máx. | -0.0356 | -0.0095 | -0.0691 | -0.0128 | 0.0671 |
| | | Mín. | -0.0724 | -0.0194 | -0.1407 | -0.0260 | 0.0330 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0098 | 0.0716 | 0.0132 | 0.0342 |
| 69.258 | 37.485 | Máx. | -0.0647 | -0.0047 | -0.0604 | -0.0089 | 0.0846 |
| | | Mín. | -0.1318 | -0.0095 | -0.1230 | -0.0181 | 0.0415 |
| | | Dif. | 0.0671 | 0.0048 | 0.0626 | 0.0092 | 0.0430 |
| 69.258 | 37.735 | Máx. | -0.1058 | 0.0001 | -0.0451 | -0.0030 | 0.1066 |
| | | Mín. | -0.2154 | 0.0000 | -0.0918 | -0.0061 | 0.0523 |
| | | Dif. | 0.1096 | 0.0000 | 0.0467 | 0.0031 | 0.0542 |
| 69.258 | 37.985 | Máx. | -0.1899 | -0.0029 | -0.0210 | 0.0149 | 0.1345 |
| | | Mín. | -0.3868 | -0.0058 | -0.0428 | 0.0073 | 0.0660 |
| | | Dif. | 0.1968 | 0.0030 | 0.0218 | 0.0076 | 0.0684 |
| 69.258 | 38.187 | Máx. | -0.2498 | -0.0029 | 0.1125 | 0.0149 | 0.1444 |
| | | Mín. | -0.5087 | -0.0058 | 0.0553 | 0.0073 | 0.0709 |
| | | Dif. | 0.2589 | 0.0030 | 0.0573 | 0.0076 | 0.0735 |
| 69.258 | 41.887 | Máx. | 0.5299 | -0.0227 | 0.0881 | 0.0091 | -0.0651 |
| | | Mín. | 0.2602 | -0.0463 | 0.0433 | 0.0044 | -0.1326 |
| | | Dif. | 0.2697 | 0.0236 | 0.0448 | 0.0046 | 0.0675 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 41.985 | Máx. | 0.4132 | -0.0227 | -0.0110 | 0.0091 | -0.0643 |
| | | Mín. | 0.2029 | -0.0463 | -0.0225 | 0.0044 | -0.1310 |
| | | Dif. | 0.2103 | 0.0236 | 0.0114 | 0.0046 | 0.0667 |
| 69.258 | 42.235 | Máx. | 0.2447 | -0.0093 | -0.0402 | -0.0069 | -0.0530 |
| | | Mín. | 0.1201 | -0.0190 | -0.0818 | -0.0141 | -0.1079 |
| | | Dif. | 0.1245 | 0.0097 | 0.0416 | 0.0072 | 0.0549 |
| 69.258 | 42.485 | Máx. | 0.1571 | -0.0115 | -0.0579 | -0.0141 | -0.0434 |
| | | Mín. | 0.0772 | -0.0233 | -0.1179 | -0.0287 | -0.0885 |
| | | Dif. | 0.0800 | 0.0119 | 0.0600 | 0.0146 | 0.0450 |
| 69.258 | 42.735 | Máx. | 0.0945 | -0.0158 | -0.0684 | -0.0193 | -0.0358 |
| | | Mín. | 0.0464 | -0.0322 | -0.1394 | -0.0393 | -0.0730 |
| | | Dif. | 0.0481 | 0.0164 | 0.0709 | 0.0200 | 0.0371 |
| 69.258 | 42.985 | Máx. | 0.0475 | -0.0199 | -0.0732 | -0.0236 | -0.0297 |
| | | Mín. | 0.0233 | -0.0406 | -0.1491 | -0.0480 | -0.0605 |
| | | Dif. | 0.0242 | 0.0206 | 0.0759 | 0.0244 | 0.0308 |
| 69.258 | 43.235 | Máx. | 0.0127 | -0.0235 | -0.0736 | -0.0272 | -0.0247 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0479 | -0.1498 | -0.0554 | -0.0503 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0244 | 0.0762 | 0.0282 | 0.0256 |
| 69.258 | 43.485 | Máx. | -0.0059 | -0.0269 | -0.0707 | -0.0305 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0547 | -0.1439 | -0.0620 | -0.0420 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0278 | 0.0733 | 0.0316 | 0.0213 |
| 69.258 | 43.735 | Máx. | -0.0139 | -0.0300 | -0.0656 | -0.0334 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.0283 | -0.0610 | -0.1335 | -0.0681 | -0.0352 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0310 | 0.0680 | 0.0346 | 0.0179 |
| 69.258 | 43.985 | Máx. | -0.0187 | -0.0329 | -0.0591 | -0.0362 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.0381 | -0.0669 | -0.1203 | -0.0737 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0341 | 0.0612 | 0.0375 | 0.0152 |
| 69.258 | 44.235 | Máx. | -0.0210 | -0.0356 | -0.0518 | -0.0388 | -0.0127 |
| | | Mín. | -0.0427 | -0.0725 | -0.1055 | -0.0791 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0369 | 0.0537 | 0.0403 | 0.0132 |
| 69.258 | 44.485 | Máx. | -0.0214 | -0.0381 | -0.0444 | -0.0414 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.0435 | -0.0776 | -0.0903 | -0.0843 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0395 | 0.0460 | 0.0429 | 0.0116 |
| 69.258 | 44.735 | Máx. | -0.0204 | -0.0404 | -0.0370 | -0.0439 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0415 | -0.0823 | -0.0754 | -0.0895 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.0419 | 0.0384 | 0.0455 | 0.0106 |
| 69.258 | 44.985 | Máx. | -0.0184 | -0.0425 | -0.0301 | -0.0465 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.0375 | -0.0866 | -0.0614 | -0.0946 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0191 | 0.0440 | 0.0312 | 0.0482 | 0.0099 |
| 69.258 | 45.235 | Máx. | -0.0158 | -0.0444 | -0.0238 | -0.0490 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.0322 | -0.0903 | -0.0485 | -0.0998 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0460 | 0.0247 | 0.0508 | 0.0096 |
| 69.258 | 45.485 | Máx. | -0.0129 | -0.0460 | -0.0182 | -0.0515 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.0263 | -0.0937 | -0.0370 | -0.1050 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0477 | 0.0188 | 0.0534 | 0.0096 |
| 69.258 | 45.735 | Máx. | -0.0098 | -0.0474 | -0.0133 | -0.0541 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.0200 | -0.0966 | -0.0270 | -0.1102 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.0491 | 0.0137 | 0.0561 | 0.0098 |
| 69.258 | 45.985 | Máx. | -0.0067 | -0.0486 | -0.0091 | -0.0567 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.0990 | -0.0186 | -0.1155 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0504 | 0.0094 | 0.0588 | 0.0102 |
| 69.258 | 46.235 | Máx. | -0.0037 | -0.0497 | -0.0057 | -0.0594 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.0076 | -0.1011 | -0.0116 | -0.1209 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0515 | 0.0059 | 0.0615 | 0.0107 |
| 69.258 | 46.485 | Máx. | -0.0008 | -0.0505 | -0.0030 | -0.0621 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.0016 | -0.1028 | -0.0062 | -0.1264 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0523 | 0.0031 | 0.0643 | 0.0113 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 46.735 | Máx. | 0.0041 | -0.0512 | -0.0010 | -0.0648 | -0.0115 |
| | | Mín. | 0.0020 | -0.1042 | -0.0021 | -0.1319 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0530 | 0.0011 | 0.0671 | 0.0120 |
| 69.258 | 46.985 | Máx. | 0.0095 | -0.0516 | 0.0006 | -0.0675 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0047 | -0.1051 | 0.0003 | -0.1375 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0535 | 0.0003 | 0.0700 | 0.0127 |
| 69.258 | 47.235 | Máx. | 0.0148 | -0.0519 | 0.0020 | -0.0703 | -0.0130 |
| | | Mín. | 0.0073 | -0.1058 | 0.0010 | -0.1431 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0538 | 0.0010 | 0.0728 | 0.0135 |
| 69.258 | 47.485 | Máx. | 0.0201 | -0.0521 | 0.0021 | -0.0731 | -0.0137 |
| | | Mín. | 0.0099 | -0.1060 | 0.0010 | -0.1488 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.0540 | 0.0011 | 0.0757 | 0.0142 |
| 69.258 | 47.735 | Máx. | 0.0254 | -0.0520 | 0.0009 | -0.0758 | -0.0145 |
| | | Mín. | 0.0125 | -0.1059 | 0.0005 | -0.1544 | -0.0295 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0539 | 0.0005 | 0.0786 | 0.0150 |
| 69.258 | 47.985 | Máx. | 0.0308 | -0.0518 | -0.0008 | -0.0786 | -0.0152 |
| | | Mín. | 0.0151 | -0.1055 | -0.0016 | -0.1601 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.0537 | 0.0008 | 0.0815 | 0.0158 |
| 69.258 | 48.235 | Máx. | 0.0365 | -0.0514 | -0.0027 | -0.0814 | -0.0159 |
| | | Mín. | 0.0179 | -0.1046 | -0.0056 | -0.1657 | -0.0324 |
| | | Dif. | 0.0186 | 0.0532 | 0.0028 | 0.0843 | 0.0165 |
| 69.258 | 48.485 | Máx. | 0.0424 | -0.0507 | -0.0054 | -0.0841 | -0.0166 |
| | | Mín. | 0.0208 | -0.1033 | -0.0110 | -0.1712 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0216 | 0.0526 | 0.0056 | 0.0871 | 0.0172 |
| 69.258 | 48.735 | Máx. | 0.0487 | -0.0499 | -0.0089 | -0.0868 | -0.0172 |
| | | Mín. | 0.0239 | -0.1016 | -0.0181 | -0.1767 | -0.0350 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0517 | 0.0092 | 0.0899 | 0.0178 |
| 69.258 | 48.985 | Máx. | 0.0551 | -0.0488 | -0.0132 | -0.0894 | -0.0177 |
| | | Mín. | 0.0271 | -0.0993 | -0.0269 | -0.1820 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.0505 | 0.0137 | 0.0926 | 0.0184 |
| 69.258 | 49.235 | Máx. | 0.0617 | -0.0474 | -0.0184 | -0.0919 | -0.0181 |
| | | Mín. | 0.0303 | -0.0965 | -0.0374 | -0.1872 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.0491 | 0.0190 | 0.0953 | 0.0188 |
| 69.258 | 49.485 | Máx. | 0.0681 | -0.0457 | -0.0244 | -0.0944 | -0.0184 |
| | | Mín. | 0.0334 | -0.0931 | -0.0498 | -0.1922 | -0.0375 |
| | | Dif. | 0.0346 | 0.0474 | 0.0253 | 0.0978 | 0.0191 |
| 69.258 | 49.735 | Máx. | 0.0739 | -0.0438 | -0.0314 | -0.0967 | -0.0186 |
| | | Mín. | 0.0363 | -0.0891 | -0.0639 | -0.1969 | -0.0379 |
| | | Dif. | 0.0376 | 0.0454 | 0.0325 | 0.1002 | 0.0193 |
| 69.258 | 49.985 | Máx. | 0.0786 | -0.0415 | -0.0391 | -0.0989 | -0.0186 |
| | | Mín. | 0.0386 | -0.0844 | -0.0796 | -0.2013 | -0.0379 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.0430 | 0.0405 | 0.1025 | 0.0193 |
| 69.258 | 50.235 | Máx. | 0.0816 | -0.0388 | -0.0474 | -0.1009 | -0.0184 |
| | | Mín. | 0.0401 | -0.0790 | -0.0966 | -0.2054 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0402 | 0.0492 | 0.1045 | 0.0191 |
| 69.258 | 50.485 | Máx. | 0.0819 | -0.0358 | -0.0562 | -0.1027 | -0.0179 |
| | | Mín. | 0.0402 | -0.0728 | -0.1144 | -0.2091 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0417 | 0.0371 | 0.0582 | 0.1064 | 0.0186 |
| 69.258 | 50.735 | Máx. | 0.0783 | -0.0323 | -0.0650 | -0.1043 | -0.0172 |
| | | Mín. | 0.0385 | -0.0657 | -0.1323 | -0.2123 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0334 | 0.0673 | 0.1081 | 0.0178 |
| 69.258 | 50.985 | Máx. | 0.0696 | -0.0282 | -0.0732 | -0.1056 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.0342 | -0.0575 | -0.1491 | -0.2150 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0293 | 0.0759 | 0.1094 | 0.0168 |
| 69.258 | 51.235 | Máx. | 0.0543 | -0.0236 | -0.0803 | -0.1066 | -0.0148 |
| | | Mín. | 0.0267 | -0.0481 | -0.1635 | -0.2172 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0245 | 0.0832 | 0.1105 | 0.0153 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 51.485 | Máx. | 0.0304 | -0.0183 | -0.0853 | -0.1074 | -0.0129 |
| | | Mín. | 0.0149 | -0.0372 | -0.1737 | -0.2187 | -0.0264 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.0189 | 0.0884 | 0.1113 | 0.0134 |
| 69.258 | 51.735 | Máx. | -0.0022 | -0.0121 | -0.0870 | -0.1079 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.0045 | -0.0245 | -0.1771 | -0.2196 | -0.0215 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0125 | 0.0901 | 0.1118 | 0.0110 |
| 69.258 | 51.985 | Máx. | -0.0262 | -0.0044 | -0.0839 | -0.1080 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.0533 | -0.0089 | -0.1708 | -0.2199 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0045 | 0.0869 | 0.1119 | 0.0078 |
| 69.258 | 52.235 | Máx. | -0.0591 | 0.0116 | -0.0740 | -0.1079 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.1204 | 0.0057 | -0.1507 | -0.2197 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0613 | 0.0059 | 0.0767 | 0.1118 | 0.0038 |
| 69.258 | 52.485 | Máx. | -0.1051 | 0.0388 | -0.0544 | -0.1078 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.2141 | 0.0190 | -0.1107 | -0.2195 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.1090 | 0.0197 | 0.0563 | 0.1117 | 0.0018 |
| 69.258 | 52.735 | Máx. | -0.1740 | 0.0688 | -0.0195 | -0.1082 | 0.0202 |
| | | Mín. | -0.3544 | 0.0338 | -0.0397 | -0.2203 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.1803 | 0.0350 | 0.0202 | 0.1121 | 0.0103 |
| 69.258 | 52.985 | Máx. | -0.2895 | 0.0543 | 0.0960 | -0.1119 | 0.0471 |
| | | Mín. | -0.5895 | 0.0267 | 0.0471 | -0.2279 | 0.0231 |
| | | Dif. | 0.3000 | 0.0276 | 0.0488 | 0.1160 | 0.0240 |
| 69.258 | 53.037 | Máx. | -0.3631 | 0.0543 | 0.2491 | -0.1119 | 0.0440 |
| | | Mín. | -0.7393 | 0.0267 | 0.1223 | -0.2279 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.3762 | 0.0276 | 0.1268 | 0.1160 | 0.0224 |
| 69.258 | 55.287 | Máx. | 0.7538 | 0.3484 | 0.2580 | -0.0932 | -0.0612 |
| | | Mín. | 0.3702 | 0.1711 | 0.1267 | -0.1897 | -0.1247 |
| | | Dif. | 0.3836 | 0.1773 | 0.1313 | 0.0965 | 0.0635 |
| 69.258 | 55.485 | Máx. | 0.5908 | 0.3484 | 0.0206 | -0.0932 | -0.0520 |
| | | Mín. | 0.2901 | 0.1711 | 0.0101 | -0.1897 | -0.1060 |
| | | Dif. | 0.3007 | 0.1773 | 0.0105 | 0.0965 | 0.0539 |
| 69.258 | 55.735 | Máx. | 0.3624 | 0.3264 | -0.0378 | -0.1008 | -0.0329 |
| | | Mín. | 0.1780 | 0.1603 | -0.0769 | -0.2052 | -0.0670 |
| | | Dif. | 0.1844 | 0.1661 | 0.0391 | 0.1044 | 0.0341 |
| 69.258 | 55.985 | Máx. | 0.2433 | 0.2953 | -0.0722 | -0.1031 | -0.0202 |
| | | Mín. | 0.1195 | 0.1450 | -0.1470 | -0.2100 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.1238 | 0.1503 | 0.0748 | 0.1069 | 0.0209 |
| 69.258 | 56.235 | Máx. | 0.1472 | 0.2937 | -0.0952 | -0.1026 | -0.0105 |
| | | Mín. | 0.0723 | 0.1442 | -0.1939 | -0.2089 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0749 | 0.1495 | 0.0987 | 0.1063 | 0.0109 |
| 69.258 | 56.485 | Máx. | 0.0764 | 0.3089 | -0.1093 | -0.1000 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0375 | 0.1517 | -0.2226 | -0.2036 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.1572 | 0.1133 | 0.1036 | 0.0016 |
| 69.258 | 56.735 | Máx. | 0.0303 | 0.3103 | -0.1203 | -0.0970 | 0.0184 |
| | | Mín. | 0.0149 | 0.1524 | -0.2450 | -0.1976 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.1579 | 0.1247 | 0.1006 | 0.0094 |
| 69.258 | 56.985 | Máx. | -0.0163 | 0.3216 | -0.1279 | -0.0850 | 0.0273 |
| | | Mín. | -0.0332 | 0.1579 | -0.2604 | -0.1731 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.1637 | 0.1325 | 0.0881 | 0.0139 |
| 69.258 | 57.235 | Máx. | -0.0556 | 0.3460 | -0.1203 | -0.0757 | 0.0317 |
| | | Mín. | -0.1132 | 0.1699 | -0.2450 | -0.1542 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.1761 | 0.1247 | 0.0785 | 0.0161 |
| 69.258 | 57.485 | Máx. | -0.0887 | 0.3691 | -0.1017 | -0.0664 | 0.0411 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.1813 | -0.2071 | -0.1352 | 0.0202 |
| | | Dif. | 0.0919 | 0.1879 | 0.1054 | 0.0688 | 0.0209 |
| 69.258 | 57.735 | Máx. | -0.1209 | 0.3856 | -0.0745 | -0.0561 | 0.0560 |
| | | Mín. | -0.2463 | 0.1894 | -0.1517 | -0.1143 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.1253 | 0.1962 | 0.0772 | 0.0582 | 0.0285 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 57.985 | Máx. | -0.1626 | 0.3648 | -0.0412 | -0.0433 | 0.0776 |
| | | Mín. | -0.3311 | 0.1791 | -0.0839 | -0.0881 | 0.0381 |
| | | Dif. | 0.1685 | 0.1856 | 0.0427 | 0.0448 | 0.0395 |
| 69.258 | 58.024 | Máx. | -0.1881 | 0.3648 | -0.0118 | -0.0433 | 0.0872 |
| | | Mín. | -0.3830 | 0.1791 | -0.0240 | -0.0881 | 0.0428 |
| | | Dif. | 0.1949 | 0.1856 | 0.0122 | 0.0448 | 0.0444 |
| 69.267 | 57.985 | Máx. | -0.1626 | 0.4441 | -0.0412 | -0.0168 | 0.0806 |
| | | Mín. | -0.3311 | 0.2181 | -0.0839 | -0.0342 | 0.0396 |
| | | Dif. | 0.1685 | 0.2260 | 0.0427 | 0.0174 | 0.0410 |
| 69.321 | 57.735 | Máx. | -0.1209 | 0.4665 | -0.0745 | -0.0168 | 0.0475 |
| | | Mín. | -0.2463 | 0.2291 | -0.1517 | -0.0341 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.1253 | 0.2374 | 0.0772 | 0.0174 | 0.0242 |
| 69.350 | 25.235 | Máx. | 0.2541 | 0.2995 | -0.0738 | -0.0121 | 0.0092 |
| | | Mín. | 0.1248 | 0.1471 | -0.1502 | -0.0246 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.1293 | 0.1524 | 0.0765 | 0.0125 | 0.0047 |
| 69.375 | 57.485 | Máx. | -0.0887 | 0.4521 | -0.1017 | -0.0159 | 0.0330 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.2220 | -0.2071 | -0.0324 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0919 | 0.2301 | 0.1054 | 0.0165 | 0.0168 |
| 69.429 | 57.235 | Máx. | -0.0556 | 0.4300 | -0.1203 | -0.0161 | 0.0261 |
| | | Mín. | -0.1132 | 0.2112 | -0.2450 | -0.0327 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.2188 | 0.1247 | 0.0167 | 0.0133 |
| 69.447 | 53.485 | Máx. | -0.0149 | -0.2504 | 0.2592 | -0.0273 | -0.0356 |
| | | Mín. | -0.0303 | -0.5099 | 0.1273 | -0.0556 | -0.0725 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.2595 | 0.1319 | 0.0283 | 0.0369 |
| 69.447 | 53.735 | Máx. | -0.0131 | -0.2375 | 0.2422 | -0.0160 | -0.0304 |
| | | Mín. | -0.0267 | -0.4837 | 0.1190 | -0.0326 | -0.0620 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.2462 | 0.1233 | 0.0166 | 0.0315 |
| 69.447 | 53.985 | Máx. | -0.0209 | -0.2256 | 0.2427 | -0.0138 | -0.0300 |
| | | Mín. | -0.0425 | -0.4595 | 0.1192 | -0.0282 | -0.0610 |
| | | Dif. | 0.0216 | 0.2338 | 0.1235 | 0.0143 | 0.0311 |
| 69.447 | 54.235 | Máx. | -0.0357 | -0.2186 | 0.2560 | -0.0130 | -0.0321 |
| | | Mín. | -0.0727 | -0.4450 | 0.1257 | -0.0265 | -0.0654 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.2265 | 0.1303 | 0.0135 | 0.0333 |
| 69.447 | 54.485 | Máx. | -0.0504 | -0.2163 | 0.2842 | -0.0133 | -0.0348 |
| | | Mín. | -0.1027 | -0.4404 | 0.1396 | -0.0270 | -0.0709 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.2241 | 0.1446 | 0.0137 | 0.0361 |
| 69.447 | 54.735 | Máx. | -0.0752 | -0.2327 | 0.3295 | -0.0177 | -0.0341 |
| | | Mín. | -0.1532 | -0.4740 | 0.1618 | -0.0360 | -0.0694 |
| | | Dif. | 0.0780 | 0.2412 | 0.1677 | 0.0183 | 0.0353 |
| 69.483 | 56.985 | Máx. | -0.0163 | 0.3987 | -0.1279 | -0.0195 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.0332 | 0.1958 | -0.2604 | -0.0397 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.2029 | 0.1325 | 0.0202 | 0.0144 |
| 69.508 | 25.465 | Máx. | 0.3479 | 0.2507 | -0.0275 | -0.0327 | 0.0183 |
| | | Mín. | 0.1709 | 0.1231 | -0.0560 | -0.0666 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.1771 | 0.1276 | 0.0285 | 0.0339 | 0.0093 |
| 69.508 | 25.485 | Máx. | 0.2680 | 0.2507 | -0.0618 | -0.0327 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.1316 | 0.1231 | -0.1259 | -0.0666 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.1364 | 0.1276 | 0.0641 | 0.0339 | 0.0019 |
| 69.508 | 25.735 | Máx. | 0.1446 | 0.2533 | -0.0996 | -0.0538 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.0710 | 0.1244 | -0.2027 | -0.1096 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0736 | 0.1289 | 0.1032 | 0.0558 | 0.0004 |
| 69.508 | 25.985 | Máx. | 0.0966 | 0.2094 | -0.1090 | -0.0684 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0474 | 0.1028 | -0.2220 | -0.1392 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0492 | 0.1066 | 0.1130 | 0.0709 | 0.0041 |
| 69.508 | 26.235 | Máx. | 0.0804 | 0.1630 | -0.1137 | -0.0758 | 0.0249 |
| | | Mín. | 0.0395 | 0.0800 | -0.2315 | -0.1544 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0409 | 0.0829 | 0.1178 | 0.0786 | 0.0127 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 26.485 | Máx. | 0.0578 | 0.1279 | -0.1173 | -0.0814 | 0.0400 |
| | | Mín. | 0.0284 | 0.0628 | -0.2389 | -0.1658 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0651 | 0.1216 | 0.0844 | 0.0204 |
| 69.508 | 26.735 | Máx. | 0.0351 | 0.0946 | -0.1198 | -0.0855 | 0.0530 |
| | | Mín. | 0.0172 | 0.0465 | -0.2440 | -0.1742 | 0.0260 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.0482 | 0.1242 | 0.0886 | 0.0270 |
| 69.508 | 26.985 | Máx. | 0.0117 | 0.0676 | -0.1208 | -0.0878 | 0.0648 |
| | | Mín. | 0.0057 | 0.0332 | -0.2460 | -0.1788 | 0.0318 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0344 | 0.1252 | 0.0910 | 0.0330 |
| 69.508 | 27.235 | Máx. | -0.0064 | 0.0454 | -0.1203 | -0.0883 | 0.0756 |
| | | Mín. | -0.0131 | 0.0223 | -0.2449 | -0.1798 | 0.0371 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0231 | 0.1246 | 0.0915 | 0.0385 |
| 69.508 | 27.485 | Máx. | -0.0205 | 0.0273 | -0.1180 | -0.0871 | 0.0855 |
| | | Mín. | -0.0417 | 0.0134 | -0.2402 | -0.1773 | 0.0420 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0139 | 0.1222 | 0.0902 | 0.0435 |
| 69.508 | 27.735 | Máx. | -0.0377 | 0.0140 | -0.1131 | -0.0842 | 0.0948 |
| | | Mín. | -0.0768 | 0.0069 | -0.2303 | -0.1715 | 0.0465 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.0071 | 0.1172 | 0.0873 | 0.0482 |
| 69.508 | 27.985 | Máx. | -0.0594 | 0.0060 | -0.1048 | -0.0798 | 0.1038 |
| | | Mín. | -0.1209 | 0.0030 | -0.2134 | -0.1624 | 0.0510 |
| | | Dif. | 0.0615 | 0.0031 | 0.1086 | 0.0827 | 0.0529 |
| 69.508 | 28.235 | Máx. | -0.0866 | 0.0046 | -0.0917 | -0.0737 | 0.1133 |
| | | Mín. | -0.1763 | 0.0023 | -0.1868 | -0.1501 | 0.0556 |
| | | Dif. | 0.0897 | 0.0023 | 0.0951 | 0.0764 | 0.0577 |
| 69.508 | 28.485 | Máx. | -0.1206 | 0.0104 | -0.0726 | -0.0659 | 0.1240 |
| | | Mín. | -0.2456 | 0.0051 | -0.1478 | -0.1342 | 0.0609 |
| | | Dif. | 0.1250 | 0.0053 | 0.0752 | 0.0683 | 0.0631 |
| 69.508 | 28.735 | Máx. | -0.1633 | 0.0185 | -0.0460 | -0.0558 | 0.1374 |
| | | Mín. | -0.3326 | 0.0091 | -0.0936 | -0.1137 | 0.0675 |
| | | Dif. | 0.1693 | 0.0094 | 0.0476 | 0.0579 | 0.0699 |
| 69.508 | 28.985 | Máx. | -0.2303 | -0.0039 | -0.0095 | -0.0419 | 0.1529 |
| | | Mín. | -0.4690 | -0.0079 | -0.0194 | -0.0853 | 0.0751 |
| | | Dif. | 0.2387 | 0.0040 | 0.0098 | 0.0434 | 0.0778 |
| 69.508 | 28.987 | Máx. | -0.2734 | -0.0039 | 0.0398 | -0.0419 | 0.1412 |
| | | Mín. | -0.5567 | -0.0079 | 0.0196 | -0.0853 | 0.0693 |
| | | Dif. | 0.2833 | 0.0040 | 0.0203 | 0.0434 | 0.0718 |
| 69.508 | 31.187 | Máx. | 0.3896 | -0.0395 | 0.0842 | -0.0354 | -0.0574 |
| | | Mín. | 0.1913 | -0.0804 | 0.0414 | -0.0721 | -0.1170 |
| | | Dif. | 0.1983 | 0.0409 | 0.0429 | 0.0367 | 0.0595 |
| 69.508 | 31.235 | Máx. | 0.3165 | -0.0395 | 0.0165 | -0.0354 | -0.0580 |
| | | Mín. | 0.1554 | -0.0804 | 0.0081 | -0.0721 | -0.1180 |
| | | Dif. | 0.1611 | 0.0409 | 0.0084 | 0.0367 | 0.0601 |
| 69.508 | 31.485 | Máx. | 0.2064 | -0.0129 | -0.0220 | -0.0350 | -0.0437 |
| | | Mín. | 0.1014 | -0.0263 | -0.0448 | -0.0712 | -0.0890 |
| | | Dif. | 0.1050 | 0.0134 | 0.0228 | 0.0363 | 0.0453 |
| 69.508 | 31.735 | Máx. | 0.1386 | -0.0145 | -0.0432 | -0.0340 | -0.0333 |
| | | Mín. | 0.0681 | -0.0295 | -0.0880 | -0.0692 | -0.0679 |
| | | Dif. | 0.0705 | 0.0150 | 0.0448 | 0.0352 | 0.0346 |
| 69.508 | 31.985 | Máx. | 0.0827 | -0.0196 | -0.0569 | -0.0333 | -0.0259 |
| | | Mín. | 0.0406 | -0.0399 | -0.1159 | -0.0677 | -0.0528 |
| | | Dif. | 0.0421 | 0.0203 | 0.0590 | 0.0345 | 0.0269 |
| 69.508 | 32.235 | Máx. | 0.0384 | -0.0238 | -0.0643 | -0.0329 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.0189 | -0.0485 | -0.1308 | -0.0669 | -0.0415 |
| | | Dif. | 0.0195 | 0.0247 | 0.0666 | 0.0341 | 0.0211 |
| 69.508 | 32.485 | Máx. | 0.0054 | -0.0271 | -0.0667 | -0.0327 | -0.0160 |
| | | Mín. | 0.0027 | -0.0551 | -0.1359 | -0.0666 | -0.0326 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0280 | 0.0691 | 0.0339 | 0.0166 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 32.735 | Máx. | -0.0085 | -0.0296 | -0.0657 | -0.0326 | -0.0125 |
| | | Mín. | -0.0174 | -0.0602 | -0.1338 | -0.0665 | -0.0255 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0307 | 0.0681 | 0.0338 | 0.0130 |
| 69.508 | 32.985 | Máx. | -0.0154 | -0.0316 | -0.0624 | -0.0326 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.0314 | -0.0644 | -0.1271 | -0.0664 | -0.0198 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0328 | 0.0647 | 0.0338 | 0.0101 |
| 69.508 | 33.235 | Máx. | -0.0188 | -0.0333 | -0.0579 | -0.0327 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.0383 | -0.0678 | -0.1179 | -0.0665 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0195 | 0.0345 | 0.0600 | 0.0338 | 0.0077 |
| 69.508 | 33.485 | Máx. | -0.0193 | -0.0347 | -0.0529 | -0.0327 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0394 | -0.0706 | -0.1078 | -0.0666 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.0359 | 0.0549 | 0.0339 | 0.0058 |
| 69.508 | 33.735 | Máx. | -0.0176 | -0.0357 | -0.0481 | -0.0327 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0359 | -0.0727 | -0.0980 | -0.0666 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0183 | 0.0370 | 0.0499 | 0.0339 | 0.0043 |
| 69.508 | 33.985 | Máx. | -0.0143 | -0.0364 | -0.0440 | -0.0327 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0291 | -0.0742 | -0.0897 | -0.0666 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0378 | 0.0456 | 0.0339 | 0.0031 |
| 69.508 | 34.235 | Máx. | -0.0098 | -0.0368 | -0.0410 | -0.0327 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0199 | -0.0750 | -0.0835 | -0.0666 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0382 | 0.0425 | 0.0339 | 0.0020 |
| 69.508 | 34.485 | Máx. | -0.0045 | -0.0369 | -0.0392 | -0.0327 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0093 | -0.0751 | -0.0798 | -0.0665 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0382 | 0.0406 | 0.0339 | 0.0010 |
| 69.508 | 34.735 | Máx. | 0.0019 | -0.0366 | -0.0388 | -0.0326 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0746 | -0.0790 | -0.0664 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0380 | 0.0402 | 0.0338 | 0.0001 |
| 69.508 | 34.985 | Máx. | 0.0126 | -0.0360 | -0.0398 | -0.0325 | 0.0024 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.0733 | -0.0811 | -0.0661 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0373 | 0.0413 | 0.0337 | 0.0012 |
| 69.508 | 35.235 | Máx. | 0.0222 | -0.0351 | -0.0422 | -0.0323 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0109 | -0.0714 | -0.0859 | -0.0657 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0363 | 0.0437 | 0.0335 | 0.0026 |
| 69.508 | 35.485 | Máx. | 0.0297 | -0.0338 | -0.0457 | -0.0320 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0146 | -0.0688 | -0.0930 | -0.0652 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0350 | 0.0473 | 0.0332 | 0.0044 |
| 69.508 | 35.735 | Máx. | 0.0340 | -0.0322 | -0.0500 | -0.0316 | 0.0129 |
| | | Mín. | 0.0167 | -0.0656 | -0.1019 | -0.0644 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.0334 | 0.0518 | 0.0328 | 0.0066 |
| 69.508 | 35.985 | Máx. | 0.0340 | -0.0304 | -0.0548 | -0.0311 | 0.0183 |
| | | Mín. | 0.0167 | -0.0619 | -0.1116 | -0.0634 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.0315 | 0.0568 | 0.0323 | 0.0093 |
| 69.508 | 36.235 | Máx. | 0.0284 | -0.0283 | -0.0594 | -0.0304 | 0.0251 |
| | | Mín. | 0.0140 | -0.0577 | -0.1210 | -0.0620 | 0.0123 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0294 | 0.0616 | 0.0315 | 0.0128 |
| 69.508 | 36.485 | Máx. | 0.0158 | -0.0261 | -0.0632 | -0.0295 | 0.0336 |
| | | Mín. | 0.0077 | -0.0532 | -0.1286 | -0.0600 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0271 | 0.0655 | 0.0305 | 0.0171 |
| 69.508 | 36.735 | Máx. | -0.0029 | -0.0238 | -0.0652 | -0.0282 | 0.0439 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.0485 | -0.1327 | -0.0574 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0247 | 0.0675 | 0.0292 | 0.0224 |
| 69.508 | 36.985 | Máx. | -0.0190 | -0.0215 | -0.0642 | -0.0265 | 0.0566 |
| | | Mín. | -0.0387 | -0.0438 | -0.1308 | -0.0539 | 0.0278 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0223 | 0.0666 | 0.0274 | 0.0288 |
| 69.508 | 37.235 | Máx. | -0.0421 | -0.0191 | -0.0589 | -0.0242 | 0.0720 |
| | | Mín. | -0.0858 | -0.0389 | -0.1200 | -0.0493 | 0.0353 |
| | | Dif. | 0.0437 | 0.0198 | 0.0611 | 0.0251 | 0.0366 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 37.485 | Máx. | -0.0737 | -0.0168 | -0.0473 | -0.0213 | 0.0911 |
| | | Mín. | -0.1501 | -0.0341 | -0.0962 | -0.0433 | 0.0447 |
| | | Dif. | 0.0764 | 0.0174 | 0.0490 | 0.0221 | 0.0464 |
| 69.508 | 37.735 | Máx. | -0.1130 | -0.0158 | -0.0268 | -0.0179 | 0.1159 |
| | | Mín. | -0.2301 | -0.0321 | -0.0546 | -0.0365 | 0.0569 |
| | | Dif. | 0.1171 | 0.0163 | 0.0278 | 0.0186 | 0.0590 |
| 69.508 | 37.985 | Máx. | -0.1635 | -0.0248 | 0.0041 | -0.0150 | 0.1499 |
| | | Mín. | -0.3329 | -0.0506 | 0.0020 | -0.0306 | 0.0736 |
| | | Dif. | 0.1694 | 0.0257 | 0.0021 | 0.0156 | 0.0763 |
| 69.508 | 38.187 | Máx. | -0.1929 | -0.0248 | 0.1255 | -0.0150 | 0.1664 |
| | | Mín. | -0.3927 | -0.0506 | 0.0616 | -0.0306 | 0.0817 |
| | | Dif. | 0.1999 | 0.0257 | 0.0639 | 0.0156 | 0.0847 |
| 69.508 | 41.887 | Máx. | 0.4140 | -0.0457 | 0.0986 | -0.0177 | -0.0771 |
| | | Mín. | 0.2033 | -0.0931 | 0.0484 | -0.0361 | -0.1570 |
| | | Dif. | 0.2107 | 0.0474 | 0.0502 | 0.0184 | 0.0799 |
| 69.508 | 41.985 | Máx. | 0.3553 | -0.0457 | 0.0142 | -0.0177 | -0.0732 |
| | | Mín. | 0.1745 | -0.0931 | 0.0070 | -0.0361 | -0.1490 |
| | | Dif. | 0.1808 | 0.0474 | 0.0072 | 0.0184 | 0.0758 |
| 69.508 | 42.235 | Máx. | 0.2540 | -0.0251 | -0.0236 | -0.0225 | -0.0586 |
| | | Mín. | 0.1247 | -0.0511 | -0.0481 | -0.0458 | -0.1194 |
| | | Dif. | 0.1293 | 0.0260 | 0.0245 | 0.0233 | 0.0607 |
| 69.508 | 42.485 | Máx. | 0.1740 | -0.0235 | -0.0460 | -0.0271 | -0.0477 |
| | | Mín. | 0.0855 | -0.0478 | -0.0936 | -0.0551 | -0.0971 |
| | | Dif. | 0.0886 | 0.0243 | 0.0476 | 0.0280 | 0.0494 |
| 69.508 | 42.735 | Máx. | 0.1077 | -0.0252 | -0.0594 | -0.0314 | -0.0394 |
| | | Mín. | 0.0529 | -0.0514 | -0.1210 | -0.0638 | -0.0801 |
| | | Dif. | 0.0548 | 0.0262 | 0.0616 | 0.0325 | 0.0408 |
| 69.508 | 42.985 | Máx. | 0.0576 | -0.0276 | -0.0660 | -0.0352 | -0.0327 |
| | | Mín. | 0.0283 | -0.0562 | -0.1344 | -0.0716 | -0.0667 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0286 | 0.0684 | 0.0365 | 0.0339 |
| 69.508 | 43.235 | Máx. | 0.0213 | -0.0301 | -0.0677 | -0.0386 | -0.0274 |
| | | Mín. | 0.0105 | -0.0612 | -0.1379 | -0.0786 | -0.0558 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0311 | 0.0702 | 0.0400 | 0.0284 |
| 69.508 | 43.485 | Máx. | -0.0020 | -0.0326 | -0.0660 | -0.0417 | -0.0230 |
| | | Mín. | -0.0041 | -0.0664 | -0.1343 | -0.0849 | -0.0469 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0338 | 0.0683 | 0.0432 | 0.0239 |
| 69.508 | 43.735 | Máx. | -0.0104 | -0.0352 | -0.0618 | -0.0446 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.0211 | -0.0716 | -0.1259 | -0.0909 | -0.0399 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0364 | 0.0641 | 0.0463 | 0.0203 |
| 69.508 | 43.985 | Máx. | -0.0154 | -0.0376 | -0.0561 | -0.0474 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.0314 | -0.0767 | -0.1143 | -0.0966 | -0.0344 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0390 | 0.0582 | 0.0491 | 0.0175 |
| 69.508 | 44.235 | Máx. | -0.0180 | -0.0400 | -0.0497 | -0.0501 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.0367 | -0.0815 | -0.1011 | -0.1021 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.0187 | 0.0415 | 0.0515 | 0.0519 | 0.0153 |
| 69.508 | 44.485 | Máx. | -0.0187 | -0.0422 | -0.0428 | -0.0528 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.0381 | -0.0860 | -0.0872 | -0.1075 | -0.0271 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0437 | 0.0444 | 0.0547 | 0.0138 |
| 69.508 | 44.735 | Máx. | -0.0180 | -0.0442 | -0.0360 | -0.0554 | -0.0123 |
| | | Mín. | -0.0367 | -0.0900 | -0.0734 | -0.1129 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0187 | 0.0458 | 0.0374 | 0.0575 | 0.0127 |
| 69.508 | 44.985 | Máx. | -0.0164 | -0.0460 | -0.0296 | -0.0581 | -0.0117 |
| | | Mín. | -0.0333 | -0.0936 | -0.0602 | -0.1183 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0476 | 0.0307 | 0.0602 | 0.0121 |
| 69.508 | 45.235 | Máx. | -0.0141 | -0.0475 | -0.0236 | -0.0608 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.0287 | -0.0967 | -0.0481 | -0.1237 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0146 | 0.0492 | 0.0245 | 0.0630 | 0.0118 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 45.485 | Máx. | -0.0114 | -0.0488 | -0.0183 | -0.0634 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.0233 | -0.0993 | -0.0373 | -0.1292 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0505 | 0.0190 | 0.0657 | 0.0118 |
| 69.508 | 45.735 | Máx. | -0.0086 | -0.0498 | -0.0136 | -0.0661 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.0175 | -0.1014 | -0.0278 | -0.1347 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0516 | 0.0141 | 0.0685 | 0.0120 |
| 69.508 | 45.985 | Máx. | -0.0058 | -0.0506 | -0.0097 | -0.0689 | -0.0119 |
| | | Mín. | -0.0117 | -0.1031 | -0.0197 | -0.1402 | -0.0243 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.0525 | 0.0100 | 0.0714 | 0.0124 |
| 69.508 | 46.235 | Máx. | -0.0030 | -0.0512 | -0.0064 | -0.0716 | -0.0125 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.1043 | -0.0131 | -0.1458 | -0.0254 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0531 | 0.0067 | 0.0742 | 0.0129 |
| 69.508 | 46.485 | Máx. | -0.0003 | -0.0516 | -0.0038 | -0.0744 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.0005 | -0.1050 | -0.0078 | -0.1514 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0534 | 0.0040 | 0.0771 | 0.0135 |
| 69.508 | 46.735 | Máx. | 0.0047 | -0.0517 | -0.0019 | -0.0771 | -0.0137 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.1053 | -0.0039 | -0.1571 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0536 | 0.0020 | 0.0799 | 0.0142 |
| 69.508 | 46.985 | Máx. | 0.0098 | -0.0516 | -0.0006 | -0.0799 | -0.0145 |
| | | Mín. | 0.0048 | -0.1052 | -0.0013 | -0.1627 | -0.0294 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0535 | 0.0006 | 0.0828 | 0.0150 |
| 69.508 | 47.235 | Máx. | 0.0148 | -0.0514 | 0.0001 | -0.0827 | -0.0152 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.1046 | 0.0000 | -0.1684 | -0.0309 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0532 | 0.0000 | 0.0857 | 0.0157 |
| 69.508 | 47.485 | Máx. | 0.0196 | -0.0509 | 0.0002 | -0.0854 | -0.0159 |
| | | Mín. | 0.0096 | -0.1036 | 0.0001 | -0.1739 | -0.0325 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0527 | 0.0001 | 0.0885 | 0.0165 |
| 69.508 | 47.735 | Máx. | 0.0245 | -0.0502 | -0.0005 | -0.0881 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0121 | -0.1021 | -0.0010 | -0.1795 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0520 | 0.0005 | 0.0913 | 0.0173 |
| 69.508 | 47.985 | Máx. | 0.0296 | -0.0492 | -0.0017 | -0.0908 | -0.0174 |
| | | Mín. | 0.0145 | -0.1002 | -0.0034 | -0.1849 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0510 | 0.0018 | 0.0941 | 0.0180 |
| 69.508 | 48.235 | Máx. | 0.0348 | -0.0480 | -0.0036 | -0.0934 | -0.0180 |
| | | Mín. | 0.0171 | -0.0978 | -0.0073 | -0.1902 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0177 | 0.0498 | 0.0037 | 0.0968 | 0.0187 |
| 69.508 | 48.485 | Máx. | 0.0403 | -0.0466 | -0.0062 | -0.0960 | -0.0187 |
| | | Mín. | 0.0198 | -0.0949 | -0.0126 | -0.1954 | -0.0380 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.0483 | 0.0064 | 0.0994 | 0.0193 |
| 69.508 | 48.735 | Máx. | 0.0461 | -0.0449 | -0.0096 | -0.0984 | -0.0192 |
| | | Mín. | 0.0226 | -0.0914 | -0.0195 | -0.2004 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0465 | 0.0099 | 0.1020 | 0.0199 |
| 69.508 | 48.985 | Máx. | 0.0520 | -0.0429 | -0.0138 | -0.1007 | -0.0196 |
| | | Mín. | 0.0256 | -0.0873 | -0.0280 | -0.2051 | -0.0400 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.0444 | 0.0143 | 0.1044 | 0.0204 |
| 69.508 | 49.235 | Máx. | 0.0580 | -0.0406 | -0.0188 | -0.1030 | -0.0200 |
| | | Mín. | 0.0285 | -0.0826 | -0.0383 | -0.2097 | -0.0407 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0420 | 0.0195 | 0.1067 | 0.0207 |
| 69.508 | 49.485 | Máx. | 0.0638 | -0.0379 | -0.0247 | -0.1050 | -0.0202 |
| | | Mín. | 0.0313 | -0.0772 | -0.0503 | -0.2138 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0393 | 0.0256 | 0.1088 | 0.0209 |
| 69.508 | 49.735 | Máx. | 0.0689 | -0.0349 | -0.0314 | -0.1069 | -0.0202 |
| | | Mín. | 0.0339 | -0.0712 | -0.0640 | -0.2177 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.0362 | 0.0326 | 0.1108 | 0.0209 |
| 69.508 | 49.985 | Máx. | 0.0730 | -0.0316 | -0.0389 | -0.1086 | -0.0200 |
| | | Mín. | 0.0358 | -0.0643 | -0.0792 | -0.2211 | -0.0408 |
| | | Dif. | 0.0371 | 0.0327 | 0.0403 | 0.1125 | 0.0208 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 50.235 | Máx. | 0.0752 | -0.0279 | -0.0469 | -0.1100 | -0.0197 |
| | | Mín. | 0.0370 | -0.0568 | -0.0956 | -0.2241 | -0.0401 |
| | | Dif. | 0.0383 | 0.0289 | 0.0486 | 0.1140 | 0.0204 |
| 69.508 | 50.485 | Máx. | 0.0747 | -0.0238 | -0.0554 | -0.1113 | -0.0190 |
| | | Mín. | 0.0367 | -0.0485 | -0.1127 | -0.2265 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.0247 | 0.0574 | 0.1153 | 0.0197 |
| 69.508 | 50.735 | Máx. | 0.0703 | -0.0193 | -0.0638 | -0.1121 | -0.0181 |
| | | Mín. | 0.0345 | -0.0393 | -0.1298 | -0.2284 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.0200 | 0.0661 | 0.1162 | 0.0187 |
| 69.508 | 50.985 | Máx. | 0.0605 | -0.0143 | -0.0716 | -0.1127 | -0.0168 |
| | | Mín. | 0.0297 | -0.0291 | -0.1458 | -0.2295 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0148 | 0.0742 | 0.1168 | 0.0174 |
| 69.508 | 51.235 | Máx. | 0.0440 | -0.0087 | -0.0782 | -0.1129 | -0.0151 |
| | | Mín. | 0.0216 | -0.0177 | -0.1592 | -0.2299 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.0224 | 0.0090 | 0.0810 | 0.1170 | 0.0157 |
| 69.508 | 51.485 | Máx. | 0.0187 | -0.0027 | -0.0826 | -0.1127 | -0.0130 |
| | | Mín. | 0.0092 | -0.0054 | -0.1681 | -0.2296 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0028 | 0.0856 | 0.1168 | 0.0135 |
| 69.508 | 51.735 | Máx. | -0.0088 | 0.0076 | -0.0835 | -0.1122 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.0179 | 0.0037 | -0.1701 | -0.2285 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0039 | 0.0866 | 0.1163 | 0.0107 |
| 69.508 | 51.985 | Máx. | -0.0343 | 0.0215 | -0.0796 | -0.1111 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.0699 | 0.0106 | -0.1621 | -0.2263 | -0.0144 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0109 | 0.0825 | 0.1152 | 0.0073 |
| 69.508 | 52.235 | Máx. | -0.0699 | 0.0364 | -0.0684 | -0.1096 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.1423 | 0.0179 | -0.1394 | -0.2232 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0724 | 0.0185 | 0.0709 | 0.1136 | 0.0033 |
| 69.508 | 52.485 | Máx. | -0.1188 | 0.0502 | -0.0465 | -0.1082 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.2420 | 0.0246 | -0.0947 | -0.2204 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.1232 | 0.0255 | 0.0482 | 0.1122 | 0.0016 |
| 69.508 | 52.735 | Máx. | -0.1842 | 0.0511 | -0.0083 | -0.1083 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.3752 | 0.0251 | -0.0169 | -0.2206 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.1909 | 0.0260 | 0.0086 | 0.1123 | 0.0069 |
| 69.508 | 52.985 | Máx. | -0.2697 | 0.0111 | 0.1139 | -0.1139 | 0.0185 |
| | | Mín. | -0.5492 | 0.0054 | 0.0559 | -0.2319 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.2795 | 0.0056 | 0.0580 | 0.1180 | 0.0094 |
| 69.508 | 53.037 | Máx. | -0.3180 | 0.0111 | 0.2432 | -0.1139 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.6476 | 0.0054 | 0.1194 | -0.2319 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.3296 | 0.0056 | 0.1238 | 0.1180 | 0.0044 |
| 69.508 | 53.387 | Máx. | -0.0179 | -0.1714 | 0.2686 | -0.0762 | -0.0356 |
| | | Mín. | -0.0365 | -0.3490 | 0.1319 | -0.1551 | -0.0726 |
| | | Dif. | 0.0186 | 0.1776 | 0.1367 | 0.0789 | 0.0369 |
| 69.508 | 53.485 | Máx. | -0.0149 | -0.1714 | 0.2592 | -0.0762 | -0.0307 |
| | | Mín. | -0.0303 | -0.3490 | 0.1273 | -0.1551 | -0.0626 |
| | | Dif. | 0.0154 | 0.1776 | 0.1319 | 0.0789 | 0.0318 |
| 69.508 | 53.735 | Máx. | -0.0131 | -0.1711 | 0.2422 | -0.0614 | -0.0300 |
| | | Mín. | -0.0267 | -0.3484 | 0.1190 | -0.1250 | -0.0610 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.1773 | 0.1233 | 0.0636 | 0.0311 |
| 69.508 | 53.985 | Máx. | -0.0209 | -0.1618 | 0.2427 | -0.0557 | -0.0309 |
| | | Mín. | -0.0425 | -0.3296 | 0.1192 | -0.1134 | -0.0630 |
| | | Dif. | 0.0216 | 0.1677 | 0.1235 | 0.0577 | 0.0321 |
| 69.508 | 54.235 | Máx. | -0.0357 | -0.1547 | 0.2560 | -0.0525 | -0.0340 |
| | | Mín. | -0.0727 | -0.3150 | 0.1257 | -0.1069 | -0.0692 |
| | | Dif. | 0.0370 | 0.1603 | 0.1303 | 0.0544 | 0.0352 |
| 69.508 | 54.485 | Máx. | -0.0504 | -0.1490 | 0.2842 | -0.0517 | -0.0386 |
| | | Mín. | -0.1027 | -0.3034 | 0.1396 | -0.1052 | -0.0787 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.1544 | 0.1446 | 0.0535 | 0.0400 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 54.735 | Máx. | -0.0752 | -0.1621 | 0.3295 | -0.0543 | -0.0451 |
| | | Mín. | -0.1532 | -0.3301 | 0.1618 | -0.1107 | -0.0918 |
| | | Dif. | 0.0780 | 0.1680 | 0.1677 | 0.0563 | 0.0467 |
| 69.508 | 54.891 | Máx. | -0.0937 | -0.1621 | 0.3945 | -0.0543 | -0.0574 |
| | | Mín. | -0.1908 | -0.3301 | 0.1937 | -0.1107 | -0.1169 |
| | | Dif. | 0.0971 | 0.1680 | 0.2008 | 0.0563 | 0.0595 |
| 69.508 | 55.246 | Máx. | 0.3876 | 0.5101 | 0.2177 | -0.0754 | -0.0660 |
| | | Mín. | 0.1904 | 0.2505 | 0.1069 | -0.1535 | -0.1343 |
| | | Dif. | 0.1973 | 0.2596 | 0.1108 | 0.0781 | 0.0684 |
| 69.508 | 55.485 | Máx. | 0.4159 | 0.5101 | 0.0793 | -0.0754 | -0.0544 |
| | | Mín. | 0.2042 | 0.2505 | 0.0389 | -0.1535 | -0.1107 |
| | | Dif. | 0.2116 | 0.2596 | 0.0403 | 0.0781 | 0.0564 |
| 69.508 | 55.735 | Máx. | 0.3909 | 0.4603 | -0.0154 | -0.0742 | -0.0339 |
| | | Mín. | 0.1920 | 0.2261 | -0.0315 | -0.1510 | -0.0691 |
| | | Dif. | 0.1989 | 0.2343 | 0.0160 | 0.0768 | 0.0352 |
| 69.508 | 55.985 | Máx. | 0.2716 | 0.4123 | -0.0580 | -0.0753 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.1334 | 0.2025 | -0.1182 | -0.1533 | -0.0416 |
| | | Dif. | 0.1382 | 0.2098 | 0.0602 | 0.0780 | 0.0212 |
| 69.508 | 56.235 | Máx. | 0.1549 | 0.4235 | -0.0833 | -0.0712 | -0.0091 |
| | | Mín. | 0.0761 | 0.2080 | -0.1697 | -0.1450 | -0.0184 |
| | | Dif. | 0.0788 | 0.2155 | 0.0864 | 0.0738 | 0.0094 |
| 69.508 | 56.485 | Máx. | 0.0487 | 0.4366 | -0.0959 | -0.0625 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.2144 | -0.1953 | -0.1272 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.2222 | 0.0994 | 0.0647 | 0.0002 |
| 69.508 | 56.735 | Máx. | -0.0599 | 0.3800 | -0.0886 | -0.0493 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.1220 | 0.1866 | -0.1804 | -0.1004 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0621 | 0.1934 | 0.0918 | 0.0511 | 0.0042 |
| 69.508 | 56.868 | Máx. | -0.1164 | 0.3800 | -0.0627 | -0.0493 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.2370 | 0.1866 | -0.1277 | -0.1004 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.1206 | 0.1934 | 0.0650 | 0.0511 | 0.0066 |
| 69.522 | 25.485 | Máx. | 0.2680 | 0.2701 | -0.0618 | -0.0058 | 0.0306 |
| | | Mín. | 0.1316 | 0.1326 | -0.1259 | -0.0118 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.1364 | 0.1374 | 0.0641 | 0.0060 | 0.0156 |
| 69.537 | 56.735 | Máx. | -0.0599 | 0.3818 | -0.0886 | -0.0138 | 0.0070 |
| | | Mín. | -0.1220 | 0.1875 | -0.1804 | -0.0281 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0621 | 0.1943 | 0.0918 | 0.0143 | 0.0036 |
| 69.547 | 38.735 | Máx. | 0.2731 | -0.2251 | 0.2067 | -0.0064 | 0.0592 |
| | | Mín. | 0.1341 | -0.4584 | 0.1015 | -0.0130 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.1390 | 0.2333 | 0.1052 | 0.0066 | 0.0301 |
| 69.547 | 38.985 | Máx. | 0.1627 | -0.2103 | 0.1577 | -0.0097 | 0.0475 |
| | | Mín. | 0.0799 | -0.4283 | 0.0774 | -0.0197 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.2180 | 0.0802 | 0.0100 | 0.0242 |
| 69.547 | 39.235 | Máx. | 0.1142 | -0.2111 | 0.1246 | -0.0102 | 0.0335 |
| | | Mín. | 0.0561 | -0.4298 | 0.0612 | -0.0208 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0581 | 0.2188 | 0.0634 | 0.0106 | 0.0171 |
| 69.547 | 39.485 | Máx. | 0.0785 | -0.2123 | 0.1012 | -0.0105 | 0.0198 |
| | | Mín. | 0.0386 | -0.4323 | 0.0497 | -0.0213 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.2200 | 0.0515 | 0.0109 | 0.0101 |
| 69.547 | 39.735 | Máx. | 0.0469 | -0.2128 | 0.0856 | -0.0106 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0230 | -0.4332 | 0.0420 | -0.0216 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.2205 | 0.0435 | 0.0110 | 0.0034 |
| 69.547 | 39.985 | Máx. | 0.0169 | -0.2125 | 0.0775 | -0.0106 | -0.0030 |
| | | Mín. | 0.0083 | -0.4327 | 0.0381 | -0.0216 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.2202 | 0.0394 | 0.0110 | 0.0031 |
| 69.547 | 40.235 | Máx. | -0.0061 | -0.2115 | 0.0768 | -0.0105 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.0123 | -0.4306 | 0.0377 | -0.0214 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.2192 | 0.0391 | 0.0109 | 0.0097 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.547 | 40.485 | Máx. | -0.0201 | -0.2096 | 0.0833 | -0.0103 | -0.0158 |
| | | Mín. | -0.0410 | -0.4268 | 0.0409 | -0.0210 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.2172 | 0.0424 | 0.0107 | 0.0164 |
| 69.547 | 40.735 | Máx. | -0.0344 | -0.2064 | 0.0967 | -0.0100 | -0.0224 |
| | | Mín. | -0.0701 | -0.4203 | 0.0475 | -0.0204 | -0.0457 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.2139 | 0.0492 | 0.0104 | 0.0233 |
| 69.547 | 40.985 | Máx. | -0.0510 | -0.2011 | 0.1170 | -0.0096 | -0.0291 |
| | | Mín. | -0.1038 | -0.4095 | 0.0574 | -0.0196 | -0.0593 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.2084 | 0.0595 | 0.0100 | 0.0302 |
| 69.547 | 41.235 | Máx. | -0.0755 | -0.1946 | 0.1471 | -0.0091 | -0.0348 |
| | | Mín. | -0.1538 | -0.3962 | 0.0722 | -0.0185 | -0.0709 |
| | | Dif. | 0.0783 | 0.2016 | 0.0748 | 0.0094 | 0.0361 |
| 69.547 | 41.485 | Máx. | -0.1291 | -0.2060 | 0.2029 | -0.0060 | -0.0356 |
| | | Mín. | -0.2628 | -0.4194 | 0.0996 | -0.0121 | -0.0725 |
| | | Dif. | 0.1338 | 0.2135 | 0.1032 | 0.0062 | 0.0369 |
| 69.573 | 55.235 | Máx. | 0.5467 | -0.2367 | 0.2542 | -0.0383 | 0.1157 |
| | | Mín. | 0.2685 | -0.4819 | 0.1248 | -0.0780 | 0.0568 |
| | | Dif. | 0.2782 | 0.2453 | 0.1294 | 0.0397 | 0.0589 |
| 69.591 | 56.485 | Máx. | 0.0487 | 0.5048 | -0.0959 | -0.0142 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.2479 | -0.1953 | -0.0289 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.2569 | 0.0994 | 0.0147 | 0.0014 |
| 69.645 | 56.235 | Máx. | 0.1549 | 0.5054 | -0.0833 | -0.0121 | -0.0101 |
| | | Mín. | 0.0761 | 0.2482 | -0.1697 | -0.0247 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.0788 | 0.2572 | 0.0864 | 0.0126 | 0.0105 |
| 69.694 | 25.735 | Máx. | 0.1446 | 0.3005 | -0.0996 | -0.0112 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.0710 | 0.1475 | -0.2027 | -0.0228 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0736 | 0.1529 | 0.1032 | 0.0116 | 0.0038 |
| 69.699 | 55.985 | Máx. | 0.2716 | 0.4888 | -0.0580 | -0.0073 | -0.0206 |
| | | Mín. | 0.1334 | 0.2400 | -0.1182 | -0.0149 | -0.0419 |
| | | Dif. | 0.1382 | 0.2488 | 0.0602 | 0.0076 | 0.0213 |
| 69.753 | 55.735 | Máx. | 0.3909 | 0.5610 | -0.0154 | 0.0362 | -0.0318 |
| | | Mín. | 0.1920 | 0.2755 | -0.0315 | 0.0178 | -0.0647 |
| | | Dif. | 0.1989 | 0.2855 | 0.0160 | 0.0184 | 0.0329 |
| 69.758 | 25.829 | Máx. | 0.3192 | 0.2753 | -0.0428 | -0.0416 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.1567 | 0.1352 | -0.0871 | -0.0846 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.1624 | 0.1401 | 0.0443 | 0.0431 | 0.0008 |
| 69.758 | 25.985 | Máx. | 0.2306 | 0.2753 | -0.0871 | -0.0416 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.1132 | 0.1352 | -0.1775 | -0.0846 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.1173 | 0.1401 | 0.0903 | 0.0431 | 0.0029 |
| 69.758 | 26.235 | Máx. | 0.1240 | 0.2310 | -0.1034 | -0.0608 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0609 | 0.1135 | -0.2106 | -0.1239 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0631 | 0.1176 | 0.1072 | 0.0631 | 0.0047 |
| 69.758 | 26.485 | Máx. | 0.0903 | 0.1864 | -0.1080 | -0.0698 | 0.0295 |
| | | Mín. | 0.0444 | 0.0915 | -0.2198 | -0.1421 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0460 | 0.0949 | 0.1119 | 0.0723 | 0.0150 |
| 69.758 | 26.735 | Máx. | 0.0614 | 0.1456 | -0.1115 | -0.0783 | 0.0450 |
| | | Mín. | 0.0302 | 0.0715 | -0.2270 | -0.1595 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.0741 | 0.1155 | 0.0812 | 0.0229 |
| 69.758 | 26.985 | Máx. | 0.0351 | 0.1112 | -0.1131 | -0.0837 | 0.0602 |
| | | Mín. | 0.0172 | 0.0546 | -0.2303 | -0.1705 | 0.0296 |
| | | Dif. | 0.0179 | 0.0566 | 0.1172 | 0.0868 | 0.0306 |
| 69.758 | 27.235 | Máx. | 0.0073 | 0.0816 | -0.1132 | -0.0868 | 0.0742 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.0401 | -0.2305 | -0.1767 | 0.0364 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0415 | 0.1173 | 0.0899 | 0.0377 |
| 69.758 | 27.485 | Máx. | -0.0123 | 0.0557 | -0.1114 | -0.0878 | 0.0871 |
| | | Mín. | -0.0251 | 0.0273 | -0.2268 | -0.1788 | 0.0428 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.0283 | 0.1154 | 0.0910 | 0.0443 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 27.735 | Máx. | -0.0319 | 0.0344 | -0.1068 | -0.0868 | 0.0993 |
| | | Mín. | -0.0649 | 0.0169 | -0.2175 | -0.1767 | 0.0488 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0175 | 0.1107 | 0.0899 | 0.0505 |
| 69.758 | 27.985 | Máx. | -0.0565 | 0.0181 | -0.0985 | -0.0837 | 0.1113 |
| | | Mín. | -0.1151 | 0.0089 | -0.2005 | -0.1704 | 0.0547 |
| | | Dif. | 0.0586 | 0.0092 | 0.1021 | 0.0867 | 0.0567 |
| 69.758 | 28.235 | Máx. | -0.0882 | 0.0068 | -0.0848 | -0.0786 | 0.1238 |
| | | Mín. | -0.1797 | 0.0033 | -0.1727 | -0.1601 | 0.0608 |
| | | Dif. | 0.0914 | 0.0035 | 0.0879 | 0.0815 | 0.0630 |
| 69.758 | 28.485 | Máx. | -0.1297 | 0.0004 | -0.0638 | -0.0715 | 0.1380 |
| | | Mín. | -0.2642 | 0.0002 | -0.1299 | -0.1455 | 0.0678 |
| | | Dif. | 0.1345 | 0.0002 | 0.0661 | 0.0740 | 0.0702 |
| 69.758 | 28.735 | Máx. | -0.1842 | -0.0040 | -0.0325 | -0.0620 | 0.1562 |
| | | Mín. | -0.3750 | -0.0081 | -0.0663 | -0.1263 | 0.0767 |
| | | Dif. | 0.1909 | 0.0041 | 0.0337 | 0.0643 | 0.0795 |
| 69.758 | 28.985 | Máx. | -0.2658 | -0.0312 | 0.0255 | -0.0492 | 0.1807 |
| | | Mín. | -0.5412 | -0.0635 | 0.0125 | -0.1001 | 0.0887 |
| | | Dif. | 0.2754 | 0.0323 | 0.0130 | 0.0509 | 0.0920 |
| 69.758 | 28.987 | Máx. | -0.3166 | -0.0312 | 0.0977 | -0.0492 | 0.1792 |
| | | Mín. | -0.6446 | -0.0635 | 0.0480 | -0.1001 | 0.0880 |
| | | Dif. | 0.3281 | 0.0323 | 0.0497 | 0.0509 | 0.0912 |
| 69.758 | 31.187 | Máx. | 0.4683 | -0.0537 | 0.1733 | -0.0554 | -0.0542 |
| | | Mín. | 0.2300 | -0.1094 | 0.0851 | -0.1128 | -0.1103 |
| | | Dif. | 0.2383 | 0.0557 | 0.0882 | 0.0574 | 0.0561 |
| 69.758 | 31.235 | Máx. | 0.3887 | -0.0537 | 0.0830 | -0.0554 | -0.0548 |
| | | Mín. | 0.1909 | -0.1094 | 0.0407 | -0.1128 | -0.1116 |
| | | Dif. | 0.1978 | 0.0557 | 0.0422 | 0.0574 | 0.0568 |
| 69.758 | 31.485 | Máx. | 0.2587 | -0.0256 | -0.0037 | -0.0491 | -0.0415 |
| | | Mín. | 0.1270 | -0.0522 | -0.0075 | -0.1001 | -0.0846 |
| | | Dif. | 0.1316 | 0.0265 | 0.0038 | 0.0509 | 0.0431 |
| 69.758 | 31.735 | Máx. | 0.1686 | -0.0255 | -0.0321 | -0.0464 | -0.0321 |
| | | Mín. | 0.0828 | -0.0520 | -0.0654 | -0.0944 | -0.0654 |
| | | Dif. | 0.0858 | 0.0265 | 0.0333 | 0.0481 | 0.0333 |
| 69.758 | 31.985 | Máx. | 0.0994 | -0.0289 | -0.0491 | -0.0451 | -0.0253 |
| | | Mín. | 0.0488 | -0.0588 | -0.1001 | -0.0919 | -0.0515 |
| | | Dif. | 0.0506 | 0.0299 | 0.0509 | 0.0468 | 0.0262 |
| 69.758 | 32.235 | Máx. | 0.0488 | -0.0318 | -0.0583 | -0.0445 | -0.0200 |
| | | Mín. | 0.0240 | -0.0647 | -0.1187 | -0.0906 | -0.0408 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0329 | 0.0604 | 0.0461 | 0.0208 |
| 69.758 | 32.485 | Máx. | 0.0128 | -0.0341 | -0.0620 | -0.0441 | -0.0159 |
| | | Mín. | 0.0063 | -0.0694 | -0.1262 | -0.0899 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0353 | 0.0642 | 0.0457 | 0.0164 |
| 69.758 | 32.735 | Máx. | -0.0057 | -0.0360 | -0.0619 | -0.0439 | -0.0125 |
| | | Mín. | -0.0116 | -0.0733 | -0.1260 | -0.0895 | -0.0254 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0373 | 0.0641 | 0.0455 | 0.0129 |
| 69.758 | 32.985 | Máx. | -0.0131 | -0.0376 | -0.0593 | -0.0438 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.0267 | -0.0766 | -0.1208 | -0.0892 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0390 | 0.0615 | 0.0454 | 0.0100 |
| 69.758 | 33.235 | Máx. | -0.0169 | -0.0390 | -0.0554 | -0.0438 | -0.0074 |
| | | Mín. | -0.0344 | -0.0794 | -0.1128 | -0.0891 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0404 | 0.0574 | 0.0454 | 0.0077 |
| 69.758 | 33.485 | Máx. | -0.0178 | -0.0402 | -0.0509 | -0.0437 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0363 | -0.0818 | -0.1037 | -0.0890 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.0416 | 0.0528 | 0.0453 | 0.0058 |
| 69.758 | 33.735 | Máx. | -0.0165 | -0.0411 | -0.0465 | -0.0437 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0336 | -0.0836 | -0.0947 | -0.0890 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0425 | 0.0482 | 0.0453 | 0.0043 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 33.985 | Máx. | -0.0136 | -0.0417 | -0.0427 | -0.0437 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0276 | -0.0849 | -0.0869 | -0.0889 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0141 | 0.0432 | 0.0442 | 0.0453 | 0.0030 |
| 69.758 | 34.235 | Máx. | -0.0095 | -0.0420 | -0.0397 | -0.0436 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0193 | -0.0856 | -0.0809 | -0.0889 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0435 | 0.0412 | 0.0452 | 0.0019 |
| 69.758 | 34.485 | Máx. | -0.0047 | -0.0420 | -0.0380 | -0.0436 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0096 | -0.0856 | -0.0774 | -0.0887 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0436 | 0.0394 | 0.0452 | 0.0009 |
| 69.758 | 34.735 | Máx. | 0.0007 | -0.0417 | -0.0375 | -0.0435 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0003 | -0.0850 | -0.0764 | -0.0886 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0433 | 0.0389 | 0.0451 | 0.0001 |
| 69.758 | 34.985 | Máx. | 0.0105 | -0.0411 | -0.0383 | -0.0434 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0052 | -0.0838 | -0.0780 | -0.0884 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0426 | 0.0397 | 0.0450 | 0.0013 |
| 69.758 | 35.235 | Máx. | 0.0192 | -0.0402 | -0.0403 | -0.0433 | 0.0055 |
| | | Mín. | 0.0094 | -0.0819 | -0.0820 | -0.0881 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0098 | 0.0417 | 0.0418 | 0.0448 | 0.0028 |
| 69.758 | 35.485 | Máx. | 0.0257 | -0.0390 | -0.0433 | -0.0431 | 0.0090 |
| | | Mín. | 0.0126 | -0.0794 | -0.0882 | -0.0877 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0404 | 0.0449 | 0.0446 | 0.0046 |
| 69.758 | 35.735 | Máx. | 0.0292 | -0.0375 | -0.0470 | -0.0428 | 0.0135 |
| | | Mín. | 0.0143 | -0.0764 | -0.0957 | -0.0872 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0149 | 0.0389 | 0.0487 | 0.0444 | 0.0069 |
| 69.758 | 35.985 | Máx. | 0.0284 | -0.0359 | -0.0510 | -0.0425 | 0.0191 |
| | | Mín. | 0.0140 | -0.0730 | -0.1038 | -0.0866 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0372 | 0.0528 | 0.0441 | 0.0097 |
| 69.758 | 36.235 | Máx. | 0.0222 | -0.0341 | -0.0546 | -0.0421 | 0.0262 |
| | | Mín. | 0.0109 | -0.0695 | -0.1113 | -0.0857 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0354 | 0.0566 | 0.0436 | 0.0133 |
| 69.758 | 36.485 | Máx. | 0.0091 | -0.0324 | -0.0573 | -0.0415 | 0.0350 |
| | | Mín. | 0.0044 | -0.0661 | -0.1166 | -0.0846 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0336 | 0.0594 | 0.0430 | 0.0178 |
| 69.758 | 36.735 | Máx. | -0.0063 | -0.0310 | -0.0579 | -0.0408 | 0.0458 |
| | | Mín. | -0.0129 | -0.0632 | -0.1180 | -0.0831 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0322 | 0.0600 | 0.0423 | 0.0233 |
| 69.758 | 36.985 | Máx. | -0.0227 | -0.0303 | -0.0554 | -0.0399 | 0.0590 |
| | | Mín. | -0.0461 | -0.0616 | -0.1129 | -0.0813 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0314 | 0.0574 | 0.0414 | 0.0300 |
| 69.758 | 37.235 | Máx. | -0.0462 | -0.0307 | -0.0482 | -0.0389 | 0.0749 |
| | | Mín. | -0.0942 | -0.0624 | -0.0981 | -0.0791 | 0.0368 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0318 | 0.0499 | 0.0403 | 0.0381 |
| 69.758 | 37.485 | Máx. | -0.0802 | -0.0332 | -0.0339 | -0.0377 | 0.0942 |
| | | Mín. | -0.1632 | -0.0676 | -0.0690 | -0.0768 | 0.0462 |
| | | Dif. | 0.0831 | 0.0344 | 0.0351 | 0.0391 | 0.0479 |
| 69.758 | 37.735 | Máx. | -0.1309 | -0.0396 | -0.0086 | -0.0369 | 0.1178 |
| | | Mín. | -0.2665 | -0.0807 | -0.0174 | -0.0752 | 0.0578 |
| | | Dif. | 0.1356 | 0.0411 | 0.0089 | 0.0383 | 0.0599 |
| 69.758 | 37.985 | Máx. | -0.2252 | -0.0533 | 0.0741 | -0.0378 | 0.1479 |
| | | Mín. | -0.4586 | -0.1086 | 0.0364 | -0.0770 | 0.0726 |
| | | Dif. | 0.2334 | 0.0552 | 0.0377 | 0.0392 | 0.0753 |
| 69.758 | 38.187 | Máx. | -0.2888 | -0.0533 | 0.2744 | -0.0378 | 0.1671 |
| | | Mín. | -0.5882 | -0.1086 | 0.1347 | -0.0770 | 0.0821 |
| | | Dif. | 0.2993 | 0.0552 | 0.1396 | 0.0392 | 0.0851 |
| 69.758 | 38.537 | Máx. | 0.3544 | -0.2123 | 0.3224 | -0.0717 | 0.1003 |
| | | Mín. | 0.1740 | -0.4323 | 0.1583 | -0.1460 | 0.0493 |
| | | Dif. | 0.1803 | 0.2200 | 0.1641 | 0.0743 | 0.0511 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 38.735 | Máx. | 0.2731 | -0.2123 | 0.2067 | -0.0717 | 0.0720 |
| | | Mín. | 0.1341 | -0.4323 | 0.1015 | -0.1460 | 0.0353 |
| | | Dif. | 0.1390 | 0.2200 | 0.1052 | 0.0743 | 0.0366 |
| 69.758 | 38.985 | Máx. | 0.1627 | -0.1859 | 0.1577 | -0.0743 | 0.0503 |
| | | Mín. | 0.0799 | -0.3785 | 0.0774 | -0.1513 | 0.0247 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.1926 | 0.0802 | 0.0770 | 0.0256 |
| 69.758 | 39.235 | Máx. | 0.1142 | -0.1810 | 0.1246 | -0.0762 | 0.0345 |
| | | Mín. | 0.0561 | -0.3686 | 0.0612 | -0.1551 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0581 | 0.1876 | 0.0634 | 0.0789 | 0.0176 |
| 69.758 | 39.485 | Máx. | 0.0785 | -0.1803 | 0.1012 | -0.0771 | 0.0204 |
| | | Mín. | 0.0386 | -0.3671 | 0.0497 | -0.1571 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.1868 | 0.0515 | 0.0799 | 0.0104 |
| 69.758 | 39.735 | Máx. | 0.0469 | -0.1801 | 0.0856 | -0.0775 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.0230 | -0.3666 | 0.0420 | -0.1579 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.1866 | 0.0435 | 0.0803 | 0.0035 |
| 69.758 | 39.985 | Máx. | 0.0169 | -0.1796 | 0.0775 | -0.0775 | -0.0031 |
| | | Mín. | 0.0083 | -0.3657 | 0.0381 | -0.1577 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.1861 | 0.0394 | 0.0803 | 0.0032 |
| 69.758 | 40.235 | Máx. | -0.0061 | -0.1787 | 0.0768 | -0.0770 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.0123 | -0.3638 | 0.0377 | -0.1568 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.1851 | 0.0391 | 0.0798 | 0.0099 |
| 69.758 | 40.485 | Máx. | -0.0201 | -0.1772 | 0.0833 | -0.0761 | -0.0161 |
| | | Mín. | -0.0410 | -0.3608 | 0.0409 | -0.1550 | -0.0328 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.1836 | 0.0424 | 0.0789 | 0.0167 |
| 69.758 | 40.735 | Máx. | -0.0344 | -0.1750 | 0.0967 | -0.0746 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.0701 | -0.3563 | 0.0475 | -0.1520 | -0.0465 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.1813 | 0.0492 | 0.0774 | 0.0237 |
| 69.758 | 40.985 | Máx. | -0.0510 | -0.1726 | 0.1170 | -0.0723 | -0.0297 |
| | | Mín. | -0.1038 | -0.3514 | 0.0574 | -0.1473 | -0.0605 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.1788 | 0.0595 | 0.0750 | 0.0308 |
| 69.758 | 41.235 | Máx. | -0.0755 | -0.1735 | 0.1471 | -0.0689 | -0.0368 |
| | | Mín. | -0.1538 | -0.3533 | 0.0722 | -0.1403 | -0.0748 |
| | | Dif. | 0.0783 | 0.1798 | 0.0748 | 0.0714 | 0.0381 |
| 69.758 | 41.485 | Máx. | -0.1291 | -0.1970 | 0.2029 | -0.0654 | -0.0456 |
| | | Mín. | -0.2628 | -0.4012 | 0.0996 | -0.1331 | -0.0928 |
| | | Dif. | 0.1338 | 0.2042 | 0.1032 | 0.0678 | 0.0472 |
| 69.758 | 41.537 | Máx. | -0.1672 | -0.1970 | 0.2725 | -0.0654 | -0.0603 |
| | | Mín. | -0.3405 | -0.4012 | 0.1338 | -0.1331 | -0.1227 |
| | | Dif. | 0.1733 | 0.2042 | 0.1387 | 0.0678 | 0.0625 |
| 69.758 | 41.887 | Máx. | 0.5664 | -0.0658 | 0.2327 | -0.0427 | -0.0821 |
| | | Mín. | 0.2782 | -0.1341 | 0.1143 | -0.0869 | -0.1671 |
| | | Dif. | 0.2883 | 0.0682 | 0.1184 | 0.0442 | 0.0850 |
| 69.758 | 41.985 | Máx. | 0.4603 | -0.0658 | 0.0921 | -0.0427 | -0.0737 |
| | | Mín. | 0.2260 | -0.1341 | 0.0452 | -0.0869 | -0.1500 |
| | | Dif. | 0.2343 | 0.0682 | 0.0469 | 0.0442 | 0.0763 |
| 69.758 | 42.235 | Máx. | 0.2920 | -0.0475 | -0.0058 | -0.0419 | -0.0604 |
| | | Mín. | 0.1434 | -0.0966 | -0.0118 | -0.0854 | -0.1230 |
| | | Dif. | 0.1486 | 0.0492 | 0.0060 | 0.0434 | 0.0626 |
| 69.758 | 42.485 | Máx. | 0.1876 | -0.0395 | -0.0339 | -0.0438 | -0.0502 |
| | | Mín. | 0.0921 | -0.0804 | -0.0689 | -0.0893 | -0.1022 |
| | | Dif. | 0.0955 | 0.0409 | 0.0351 | 0.0454 | 0.0520 |
| 69.758 | 42.735 | Máx. | 0.1157 | -0.0363 | -0.0499 | -0.0464 | -0.0420 |
| | | Mín. | 0.0568 | -0.0739 | -0.1017 | -0.0945 | -0.0855 |
| | | Dif. | 0.0589 | 0.0376 | 0.0518 | 0.0481 | 0.0435 |
| 69.758 | 42.985 | Máx. | 0.0647 | -0.0356 | -0.0584 | -0.0491 | -0.0352 |
| | | Mín. | 0.0318 | -0.0725 | -0.1189 | -0.1000 | -0.0718 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0369 | 0.0605 | 0.0509 | 0.0365 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 43.235 | Máx. | 0.0282 | -0.0363 | -0.0616 | -0.0518 | -0.0298 |
| | | Mín. | 0.0139 | -0.0739 | -0.1254 | -0.1055 | -0.0606 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0376 | 0.0638 | 0.0537 | 0.0308 |
| 69.758 | 43.485 | Máx. | 0.0026 | -0.0377 | -0.0610 | -0.0545 | -0.0253 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0767 | -0.1242 | -0.1110 | -0.0515 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0390 | 0.0632 | 0.0565 | 0.0262 |
| 69.758 | 43.735 | Máx. | -0.0072 | -0.0394 | -0.0579 | -0.0572 | -0.0218 |
| | | Mín. | -0.0147 | -0.0803 | -0.1179 | -0.1164 | -0.0443 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.0408 | 0.0600 | 0.0592 | 0.0226 |
| 69.758 | 43.985 | Máx. | -0.0125 | -0.0413 | -0.0532 | -0.0598 | -0.0190 |
| | | Mín. | -0.0255 | -0.0841 | -0.1082 | -0.1217 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0428 | 0.0551 | 0.0620 | 0.0197 |
| 69.758 | 44.235 | Máx. | -0.0153 | -0.0431 | -0.0474 | -0.0624 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.0312 | -0.0878 | -0.0966 | -0.1271 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.0447 | 0.0492 | 0.0647 | 0.0175 |
| 69.758 | 44.485 | Máx. | -0.0163 | -0.0448 | -0.0413 | -0.0651 | -0.0154 |
| | | Mín. | -0.0332 | -0.0913 | -0.0840 | -0.1325 | -0.0314 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0465 | 0.0428 | 0.0674 | 0.0160 |
| 69.758 | 44.735 | Máx. | -0.0159 | -0.0463 | -0.0350 | -0.0677 | -0.0144 |
| | | Mín. | -0.0325 | -0.0944 | -0.0714 | -0.1379 | -0.0293 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0480 | 0.0363 | 0.0702 | 0.0149 |
| 69.758 | 44.985 | Máx. | -0.0146 | -0.0476 | -0.0290 | -0.0704 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.0297 | -0.0970 | -0.0592 | -0.1433 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0494 | 0.0301 | 0.0729 | 0.0143 |
| 69.758 | 45.235 | Máx. | -0.0126 | -0.0487 | -0.0235 | -0.0731 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.0258 | -0.0991 | -0.0478 | -0.1488 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0504 | 0.0243 | 0.0757 | 0.0140 |
| 69.758 | 45.485 | Máx. | -0.0103 | -0.0494 | -0.0184 | -0.0758 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.0210 | -0.1006 | -0.0376 | -0.1543 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.0512 | 0.0191 | 0.0785 | 0.0140 |
| 69.758 | 45.735 | Máx. | -0.0078 | -0.0499 | -0.0140 | -0.0785 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.0158 | -0.1017 | -0.0286 | -0.1598 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0517 | 0.0145 | 0.0813 | 0.0142 |
| 69.758 | 45.985 | Máx. | -0.0052 | -0.0502 | -0.0103 | -0.0812 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.0106 | -0.1021 | -0.0209 | -0.1654 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0520 | 0.0106 | 0.0842 | 0.0146 |
| 69.758 | 46.235 | Máx. | -0.0027 | -0.0501 | -0.0071 | -0.0839 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.0054 | -0.1021 | -0.0145 | -0.1709 | -0.0298 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0519 | 0.0074 | 0.0870 | 0.0152 |
| 69.758 | 46.485 | Máx. | -0.0002 | -0.0498 | -0.0047 | -0.0866 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.0004 | -0.1015 | -0.0095 | -0.1764 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0516 | 0.0048 | 0.0898 | 0.0158 |
| 69.758 | 46.735 | Máx. | 0.0044 | -0.0493 | -0.0028 | -0.0893 | -0.0159 |
| | | Mín. | 0.0022 | -0.1004 | -0.0057 | -0.1819 | -0.0324 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0511 | 0.0029 | 0.0926 | 0.0165 |
| 69.758 | 46.985 | Máx. | 0.0090 | -0.0485 | -0.0015 | -0.0920 | -0.0166 |
| | | Mín. | 0.0044 | -0.0987 | -0.0031 | -0.1873 | -0.0338 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0502 | 0.0016 | 0.0953 | 0.0172 |
| 69.758 | 47.235 | Máx. | 0.0135 | -0.0474 | -0.0009 | -0.0946 | -0.0173 |
| | | Mín. | 0.0066 | -0.0965 | -0.0018 | -0.1926 | -0.0353 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0491 | 0.0009 | 0.0980 | 0.0179 |
| 69.758 | 47.485 | Máx. | 0.0179 | -0.0461 | -0.0008 | -0.0971 | -0.0180 |
| | | Mín. | 0.0088 | -0.0938 | -0.0017 | -0.1978 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0478 | 0.0008 | 0.1007 | 0.0187 |
| 69.758 | 47.735 | Máx. | 0.0224 | -0.0445 | -0.0014 | -0.0996 | -0.0187 |
| | | Mín. | 0.0110 | -0.0906 | -0.0028 | -0.2028 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0461 | 0.0014 | 0.1032 | 0.0194 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 47.985 | Máx. | 0.0269 | -0.0426 | -0.0025 | -0.1020 | -0.0193 |
| | | Mín. | 0.0132 | -0.0868 | -0.0052 | -0.2076 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0442 | 0.0026 | 0.1057 | 0.0200 |
| 69.758 | 48.235 | Máx. | 0.0317 | -0.0405 | -0.0044 | -0.1042 | -0.0199 |
| | | Mín. | 0.0156 | -0.0824 | -0.0089 | -0.2122 | -0.0406 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.0419 | 0.0045 | 0.1080 | 0.0207 |
| 69.758 | 48.485 | Máx. | 0.0367 | -0.0380 | -0.0069 | -0.1064 | -0.0205 |
| | | Mín. | 0.0180 | -0.0774 | -0.0140 | -0.2166 | -0.0417 |
| | | Dif. | 0.0187 | 0.0394 | 0.0071 | 0.1102 | 0.0212 |
| 69.758 | 48.735 | Máx. | 0.0418 | -0.0352 | -0.0102 | -0.1084 | -0.0209 |
| | | Mín. | 0.0206 | -0.0717 | -0.0207 | -0.2207 | -0.0426 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0365 | 0.0105 | 0.1123 | 0.0217 |
| 69.758 | 48.985 | Máx. | 0.0472 | -0.0321 | -0.0142 | -0.1102 | -0.0212 |
| | | Mín. | 0.0232 | -0.0653 | -0.0289 | -0.2244 | -0.0432 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.0332 | 0.0147 | 0.1142 | 0.0220 |
| 69.758 | 49.235 | Máx. | 0.0525 | -0.0286 | -0.0191 | -0.1118 | -0.0214 |
| | | Mín. | 0.0258 | -0.0582 | -0.0388 | -0.2277 | -0.0436 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0296 | 0.0198 | 0.1159 | 0.0222 |
| 69.758 | 49.485 | Máx. | 0.0576 | -0.0247 | -0.0248 | -0.1133 | -0.0215 |
| | | Mín. | 0.0283 | -0.0503 | -0.0504 | -0.2306 | -0.0437 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.0256 | 0.0257 | 0.1174 | 0.0222 |
| 69.758 | 49.735 | Máx. | 0.0621 | -0.0205 | -0.0313 | -0.1144 | -0.0213 |
| | | Mín. | 0.0305 | -0.0417 | -0.0637 | -0.2330 | -0.0434 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0212 | 0.0324 | 0.1186 | 0.0221 |
| 69.758 | 49.985 | Máx. | 0.0654 | -0.0158 | -0.0385 | -0.1154 | -0.0210 |
| | | Mín. | 0.0321 | -0.0322 | -0.0783 | -0.2349 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.0164 | 0.0399 | 0.1195 | 0.0217 |
| 69.758 | 50.235 | Máx. | 0.0669 | -0.0108 | -0.0462 | -0.1160 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.0328 | -0.0219 | -0.0941 | -0.2362 | -0.0415 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.0112 | 0.0479 | 0.1202 | 0.0211 |
| 69.758 | 50.485 | Máx. | 0.0657 | -0.0054 | -0.0542 | -0.1164 | -0.0195 |
| | | Mín. | 0.0322 | -0.0111 | -0.1104 | -0.2370 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0056 | 0.0562 | 0.1206 | 0.0202 |
| 69.758 | 50.735 | Máx. | 0.0604 | 0.0005 | -0.0622 | -0.1163 | -0.0182 |
| | | Mín. | 0.0297 | 0.0002 | -0.1267 | -0.2369 | -0.0372 |
| | | Dif. | 0.0308 | 0.0002 | 0.0645 | 0.1206 | 0.0189 |
| 69.758 | 50.985 | Máx. | 0.0497 | 0.0129 | -0.0696 | -0.1158 | -0.0166 |
| | | Mín. | 0.0244 | 0.0064 | -0.1418 | -0.2359 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0066 | 0.0722 | 0.1201 | 0.0173 |
| 69.758 | 51.235 | Máx. | 0.0321 | 0.0269 | -0.0757 | -0.1149 | -0.0147 |
| | | Mín. | 0.0158 | 0.0132 | -0.1541 | -0.2340 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.0137 | 0.0784 | 0.1191 | 0.0152 |
| 69.758 | 51.485 | Máx. | 0.0062 | 0.0410 | -0.0794 | -0.1137 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.0201 | -0.1617 | -0.2315 | -0.0251 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0209 | 0.0823 | 0.1178 | 0.0128 |
| 69.758 | 51.735 | Máx. | -0.0151 | 0.0547 | -0.0796 | -0.1122 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.0307 | 0.0269 | -0.1621 | -0.2284 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0279 | 0.0825 | 0.1162 | 0.0097 |
| 69.758 | 51.985 | Máx. | -0.0403 | 0.0666 | -0.0749 | -0.1101 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.0820 | 0.0327 | -0.1525 | -0.2242 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0417 | 0.0339 | 0.0776 | 0.1141 | 0.0059 |
| 69.758 | 52.235 | Máx. | -0.0752 | 0.0752 | -0.0631 | -0.1076 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.1531 | 0.0369 | -0.1286 | -0.2190 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0779 | 0.0383 | 0.0654 | 0.1115 | 0.0018 |
| 69.758 | 52.485 | Máx. | -0.1197 | 0.0834 | -0.0408 | -0.1054 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.2438 | 0.0409 | -0.0831 | -0.2147 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.1241 | 0.0424 | 0.0423 | 0.1093 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 52.735 | Máx. | -0.1713 | 0.0796 | -0.0048 | -0.1049 | 0.0098 |
| | | Mín. | -0.3488 | 0.0391 | -0.0097 | -0.2137 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.1775 | 0.0405 | 0.0049 | 0.1087 | 0.0050 |
| 69.758 | 52.985 | Máx. | -0.2330 | 0.0622 | 0.0969 | -0.1074 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.4745 | 0.0305 | 0.0476 | -0.2188 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.2415 | 0.0316 | 0.0493 | 0.1114 | 0.0034 |
| 69.758 | 53.037 | Máx. | -0.2676 | 0.0622 | 0.1978 | -0.1074 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.5449 | 0.0305 | 0.0971 | -0.2188 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.2773 | 0.0316 | 0.1007 | 0.1114 | 0.0002 |
| 69.758 | 53.387 | Máx. | -0.0232 | -0.0301 | 0.2260 | -0.0979 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.0473 | -0.0613 | 0.1110 | -0.1994 | -0.0279 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0312 | 0.1150 | 0.1015 | 0.0142 |
| 69.758 | 53.485 | Máx. | -0.0318 | -0.0301 | 0.2277 | -0.0979 | -0.0163 |
| | | Mín. | -0.0648 | -0.0613 | 0.1118 | -0.1994 | -0.0331 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0312 | 0.1159 | 0.1015 | 0.0169 |
| 69.758 | 53.735 | Máx. | -0.0380 | -0.0393 | 0.2311 | -0.0867 | -0.0222 |
| | | Mín. | -0.0773 | -0.0800 | 0.1135 | -0.1765 | -0.0452 |
| | | Dif. | 0.0394 | 0.0407 | 0.1176 | 0.0898 | 0.0230 |
| 69.758 | 53.985 | Máx. | -0.0380 | -0.0346 | 0.2338 | -0.0781 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.0775 | -0.0704 | 0.1148 | -0.1591 | -0.0534 |
| | | Dif. | 0.0394 | 0.0358 | 0.1190 | 0.0810 | 0.0272 |
| 69.758 | 54.235 | Máx. | -0.0471 | -0.0292 | 0.2423 | -0.0711 | -0.0315 |
| | | Mín. | -0.0959 | -0.0594 | 0.1190 | -0.1448 | -0.0641 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0302 | 0.1233 | 0.0737 | 0.0326 |
| 69.758 | 54.485 | Máx. | -0.0473 | -0.0056 | 0.2706 | -0.0671 | -0.0406 |
| | | Mín. | -0.0964 | -0.0113 | 0.1329 | -0.1367 | -0.0827 |
| | | Dif. | 0.0491 | 0.0058 | 0.1377 | 0.0696 | 0.0421 |
| 69.758 | 54.735 | Máx. | -0.0176 | 0.0699 | 0.2738 | -0.0666 | -0.0410 |
| | | Mín. | -0.0357 | 0.0343 | 0.1345 | -0.1356 | -0.0835 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0356 | 0.1394 | 0.0690 | 0.0425 |
| 69.758 | 54.850 | Máx. | 0.0121 | 0.0699 | 0.2473 | -0.0666 | -0.0532 |
| | | Mín. | 0.0059 | 0.0343 | 0.1215 | -0.1356 | -0.1083 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0356 | 0.1259 | 0.0690 | 0.0551 |
| 69.758 | 55.205 | Máx. | 0.2886 | -0.0247 | 0.2283 | -0.0748 | -0.0382 |
| | | Mín. | 0.1417 | -0.0503 | 0.1121 | -0.1523 | -0.0778 |
| | | Dif. | 0.1469 | 0.0256 | 0.1162 | 0.0775 | 0.0396 |
| 69.758 | 55.235 | Máx. | 0.5467 | -0.0247 | 0.2542 | -0.0748 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.2685 | -0.0503 | 0.1248 | -0.1523 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.2782 | 0.0256 | 0.1294 | 0.0775 | 0.0163 |
| 69.758 | 55.485 | Máx. | 0.4964 | 0.5436 | 0.0955 | -0.0194 | -0.0440 |
| | | Mín. | 0.2438 | 0.2670 | 0.0469 | -0.0395 | -0.0896 |
| | | Dif. | 0.2526 | 0.2767 | 0.0486 | 0.0201 | 0.0456 |
| 69.758 | 55.712 | Máx. | 0.1880 | 0.5436 | 0.0176 | -0.0194 | -0.0294 |
| | | Mín. | 0.0923 | 0.2670 | 0.0086 | -0.0395 | -0.0598 |
| | | Dif. | 0.0957 | 0.2767 | 0.0089 | 0.0201 | 0.0304 |
| 69.807 | 55.485 | Máx. | 0.4964 | 0.3917 | 0.0955 | -0.0036 | -0.0263 |
| | | Mín. | 0.2438 | 0.1923 | 0.0469 | -0.0074 | -0.0536 |
| | | Dif. | 0.2526 | 0.1993 | 0.0486 | 0.0038 | 0.0273 |
| 69.847 | 29.485 | Máx. | 0.1117 | -0.2544 | 0.1798 | -0.0127 | 0.0995 |
| | | Mín. | 0.0548 | -0.5180 | 0.0883 | -0.0258 | 0.0488 |
| | | Dif. | 0.0568 | 0.2636 | 0.0915 | 0.0131 | 0.0506 |
| 69.847 | 29.735 | Máx. | 0.0283 | -0.2283 | 0.1516 | -0.0110 | 0.0895 |
| | | Mín. | 0.0139 | -0.4648 | 0.0745 | -0.0225 | 0.0440 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.2366 | 0.0772 | 0.0114 | 0.0456 |
| 69.847 | 29.985 | Máx. | -0.0099 | -0.2219 | 0.1433 | -0.0106 | 0.0756 |
| | | Mín. | -0.0202 | -0.4519 | 0.0704 | -0.0215 | 0.0371 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.2300 | 0.0729 | 0.0109 | 0.0385 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.847 | 30.235 | Máx. | -0.0336 | -0.2199 | 0.1503 | -0.0106 | 0.0612 |
| | | Mín. | -0.0685 | -0.4478 | 0.0738 | -0.0215 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.2279 | 0.0765 | 0.0109 | 0.0312 |
| 69.847 | 30.485 | Máx. | -0.0605 | -0.2202 | 0.1752 | -0.0114 | 0.0501 |
| | | Mín. | -0.1233 | -0.4485 | 0.0860 | -0.0233 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0627 | 0.2283 | 0.0891 | 0.0119 | 0.0255 |
| 69.847 | 30.735 | Máx. | -0.1031 | -0.2304 | 0.2333 | -0.0163 | 0.0521 |
| | | Mín. | -0.2099 | -0.4693 | 0.1146 | -0.0331 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.1068 | 0.2388 | 0.1187 | 0.0168 | 0.0265 |
| 69.861 | 55.235 | Máx. | 0.5467 | 0.3812 | 0.2542 | -0.0182 | -0.0149 |
| | | Mín. | 0.2685 | 0.1872 | 0.1248 | -0.0370 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.2782 | 0.1940 | 0.1294 | 0.0188 | 0.0154 |
| 69.865 | 25.985 | Máx. | 0.2306 | 0.2947 | -0.0871 | -0.0076 | 0.0194 |
| | | Mín. | 0.1132 | 0.1447 | -0.1775 | -0.0154 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.1173 | 0.1500 | 0.0903 | 0.0078 | 0.0099 |
| 69.969 | 54.735 | Máx. | -0.0176 | 0.3259 | 0.2738 | -0.0087 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.0357 | 0.1601 | 0.1345 | -0.0177 | -0.0464 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.1659 | 0.1394 | 0.0090 | 0.0236 |
| 70.008 | 26.192 | Máx. | 0.3487 | 0.2749 | -0.0340 | -0.0298 | 0.0135 |
| | | Mín. | 0.1713 | 0.1350 | -0.0692 | -0.0607 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.1775 | 0.1399 | 0.0352 | 0.0309 | 0.0069 |
| 70.008 | 26.235 | Máx. | 0.2595 | 0.2749 | -0.0677 | -0.0298 | 0.0112 |
| | | Mín. | 0.1274 | 0.1350 | -0.1379 | -0.0607 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.1321 | 0.1399 | 0.0702 | 0.0309 | 0.0057 |
| 70.008 | 26.485 | Máx. | 0.1262 | 0.2626 | -0.0965 | -0.0519 | 0.0159 |
| | | Mín. | 0.0620 | 0.1289 | -0.1964 | -0.1057 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0642 | 0.1336 | 0.1000 | 0.0538 | 0.0081 |
| 70.008 | 26.735 | Máx. | 0.0795 | 0.2239 | -0.1009 | -0.0664 | 0.0307 |
| | | Mín. | 0.0390 | 0.1100 | -0.2054 | -0.1353 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.1140 | 0.1045 | 0.0689 | 0.0156 |
| 70.008 | 26.985 | Máx. | 0.0638 | 0.1711 | -0.1031 | -0.0753 | 0.0503 |
| | | Mín. | 0.0313 | 0.0840 | -0.2100 | -0.1534 | 0.0247 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.0871 | 0.1069 | 0.0781 | 0.0256 |
| 70.008 | 27.235 | Máx. | 0.0343 | 0.1312 | -0.1040 | -0.0817 | 0.0681 |
| | | Mín. | 0.0168 | 0.0644 | -0.2118 | -0.1663 | 0.0334 |
| | | Dif. | 0.0174 | 0.0668 | 0.1078 | 0.0847 | 0.0346 |
| 70.008 | 27.485 | Máx. | -0.0009 | 0.0955 | -0.1028 | -0.0860 | 0.0845 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0469 | -0.2093 | -0.1751 | 0.0415 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0486 | 0.1065 | 0.0891 | 0.0430 |
| 70.008 | 27.735 | Máx. | -0.0225 | 0.0647 | -0.0985 | -0.0879 | 0.1003 |
| | | Mín. | -0.0458 | 0.0318 | -0.2006 | -0.1789 | 0.0492 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0329 | 0.1021 | 0.0911 | 0.0510 |
| 70.008 | 27.985 | Máx. | -0.0493 | 0.0372 | -0.0901 | -0.0874 | 0.1157 |
| | | Mín. | -0.1004 | 0.0183 | -0.1835 | -0.1780 | 0.0568 |
| | | Dif. | 0.0511 | 0.0189 | 0.0934 | 0.0906 | 0.0589 |
| 70.008 | 28.235 | Máx. | -0.0839 | 0.0114 | -0.0758 | -0.0849 | 0.1313 |
| | | Mín. | -0.1708 | 0.0056 | -0.1544 | -0.1728 | 0.0645 |
| | | Dif. | 0.0869 | 0.0058 | 0.0786 | 0.0879 | 0.0668 |
| 70.008 | 28.485 | Máx. | -0.1301 | -0.0077 | -0.0528 | -0.0805 | 0.1481 |
| | | Mín. | -0.2649 | -0.0157 | -0.1075 | -0.1640 | 0.0727 |
| | | Dif. | 0.1348 | 0.0080 | 0.0547 | 0.0835 | 0.0754 |
| 70.008 | 28.735 | Máx. | -0.1925 | -0.0251 | -0.0157 | -0.0753 | 0.1674 |
| | | Mín. | -0.3919 | -0.0510 | -0.0319 | -0.1534 | 0.0822 |
| | | Dif. | 0.1995 | 0.0260 | 0.0162 | 0.0781 | 0.0852 |
| 70.008 | 28.985 | Máx. | -0.2691 | -0.0538 | 0.0984 | -0.0725 | 0.1917 |
| | | Mín. | -0.5480 | -0.1095 | 0.0483 | -0.1476 | 0.0941 |
| | | Dif. | 0.2789 | 0.0557 | 0.0501 | 0.0751 | 0.0976 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 28.987 | Máx. | -0.3100 | -0.0538 | 0.1934 | -0.0725 | 0.2106 |
| | | Mín. | -0.6312 | -0.1095 | 0.0950 | -0.1476 | 0.1034 |
| | | Dif. | 0.3213 | 0.0557 | 0.0984 | 0.0751 | 0.1072 |
| 70.008 | 29.337 | Máx. | 0.1699 | -0.2300 | 0.2362 | -0.0745 | 0.1566 |
| | | Mín. | 0.0835 | -0.4685 | 0.1160 | -0.1517 | 0.0769 |
| | | Dif. | 0.0865 | 0.2384 | 0.1202 | 0.0772 | 0.0797 |
| 70.008 | 29.485 | Máx. | 0.1117 | -0.2300 | 0.1798 | -0.0745 | 0.1227 |
| | | Mín. | 0.0548 | -0.4685 | 0.0883 | -0.1517 | 0.0603 |
| | | Dif. | 0.0568 | 0.2384 | 0.0915 | 0.0772 | 0.0624 |
| 70.008 | 29.735 | Máx. | 0.0283 | -0.2015 | 0.1516 | -0.0704 | 0.0987 |
| | | Mín. | 0.0139 | -0.4103 | 0.0745 | -0.1434 | 0.0485 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.2088 | 0.0772 | 0.0730 | 0.0502 |
| 70.008 | 29.985 | Máx. | -0.0099 | -0.1944 | 0.1433 | -0.0691 | 0.0807 |
| | | Mín. | -0.0202 | -0.3959 | 0.0704 | -0.1406 | 0.0396 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.2015 | 0.0729 | 0.0716 | 0.0411 |
| 70.008 | 30.235 | Máx. | -0.0336 | -0.1937 | 0.1503 | -0.0687 | 0.0638 |
| | | Mín. | -0.0685 | -0.3945 | 0.0738 | -0.1400 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.2007 | 0.0765 | 0.0712 | 0.0325 |
| 70.008 | 30.485 | Máx. | -0.0605 | -0.1974 | 0.1752 | -0.0697 | 0.0477 |
| | | Mín. | -0.1233 | -0.4020 | 0.0860 | -0.1420 | 0.0234 |
| | | Dif. | 0.0627 | 0.2046 | 0.0891 | 0.0723 | 0.0243 |
| 70.008 | 30.735 | Máx. | -0.1031 | -0.2091 | 0.2333 | -0.0756 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.2099 | -0.4259 | 0.1146 | -0.1540 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.1068 | 0.2167 | 0.1187 | 0.0784 | 0.0159 |
| 70.008 | 30.837 | Máx. | -0.1310 | -0.2091 | 0.3110 | -0.0756 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.2667 | -0.4259 | 0.1527 | -0.1540 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.1357 | 0.2167 | 0.1583 | 0.0784 | 0.0075 |
| 70.008 | 31.187 | Máx. | 0.5565 | -0.0812 | 0.2669 | -0.0761 | -0.0399 |
| | | Mín. | 0.2733 | -0.1654 | 0.1310 | -0.1549 | -0.0812 |
| | | Dif. | 0.2832 | 0.0842 | 0.1358 | 0.0788 | 0.0413 |
| 70.008 | 31.235 | Máx. | 0.4587 | -0.0812 | 0.1452 | -0.0761 | -0.0416 |
| | | Mín. | 0.2253 | -0.1654 | 0.0713 | -0.1549 | -0.0847 |
| | | Dif. | 0.2334 | 0.0842 | 0.0739 | 0.0788 | 0.0431 |
| 70.008 | 31.485 | Máx. | 0.2955 | -0.0529 | 0.0219 | -0.0658 | -0.0360 |
| | | Mín. | 0.1451 | -0.1078 | 0.0108 | -0.1339 | -0.0733 |
| | | Dif. | 0.1504 | 0.0549 | 0.0112 | 0.0682 | 0.0373 |
| 70.008 | 31.735 | Máx. | 0.1849 | -0.0438 | -0.0227 | -0.0614 | -0.0297 |
| | | Mín. | 0.0908 | -0.0892 | -0.0463 | -0.1251 | -0.0605 |
| | | Dif. | 0.0941 | 0.0454 | 0.0236 | 0.0637 | 0.0308 |
| 70.008 | 31.985 | Máx. | 0.1084 | -0.0410 | -0.0421 | -0.0593 | -0.0241 |
| | | Mín. | 0.0532 | -0.0836 | -0.0857 | -0.1207 | -0.0491 |
| | | Dif. | 0.0552 | 0.0425 | 0.0436 | 0.0614 | 0.0250 |
| 70.008 | 32.235 | Máx. | 0.0551 | -0.0406 | -0.0526 | -0.0580 | -0.0194 |
| | | Mín. | 0.0271 | -0.0827 | -0.1072 | -0.1182 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.0421 | 0.0546 | 0.0601 | 0.0201 |
| 70.008 | 32.485 | Máx. | 0.0180 | -0.0411 | -0.0573 | -0.0573 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.0088 | -0.0837 | -0.1168 | -0.1166 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0426 | 0.0594 | 0.0593 | 0.0160 |
| 70.008 | 32.735 | Máx. | -0.0035 | -0.0419 | -0.0581 | -0.0568 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.0071 | -0.0854 | -0.1183 | -0.1156 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.0435 | 0.0602 | 0.0588 | 0.0127 |
| 70.008 | 32.985 | Máx. | -0.0112 | -0.0429 | -0.0562 | -0.0564 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.0228 | -0.0874 | -0.1145 | -0.1149 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.0116 | 0.0445 | 0.0583 | 0.0585 | 0.0099 |
| 70.008 | 33.235 | Máx. | -0.0153 | -0.0439 | -0.0529 | -0.0562 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.0311 | -0.0894 | -0.1077 | -0.1144 | -0.0149 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0455 | 0.0548 | 0.0582 | 0.0076 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 33.485 | Máx. | -0.0165 | -0.0448 | -0.0489 | -0.0560 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0336 | -0.0912 | -0.0995 | -0.1141 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0464 | 0.0507 | 0.0581 | 0.0058 |
| 70.008 | 33.735 | Máx. | -0.0155 | -0.0455 | -0.0448 | -0.0559 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0316 | -0.0927 | -0.0913 | -0.1139 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.0472 | 0.0465 | 0.0580 | 0.0043 |
| 70.008 | 33.985 | Máx. | -0.0129 | -0.0460 | -0.0413 | -0.0558 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.0263 | -0.0937 | -0.0840 | -0.1137 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0477 | 0.0428 | 0.0579 | 0.0030 |
| 70.008 | 34.235 | Máx. | -0.0092 | -0.0462 | -0.0385 | -0.0558 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0188 | -0.0942 | -0.0784 | -0.1136 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.0479 | 0.0399 | 0.0578 | 0.0019 |
| 70.008 | 34.485 | Máx. | -0.0049 | -0.0462 | -0.0367 | -0.0557 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0099 | -0.0941 | -0.0748 | -0.1134 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0479 | 0.0381 | 0.0577 | 0.0009 |
| 70.008 | 34.735 | Máx. | -0.0003 | -0.0459 | -0.0362 | -0.0556 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0006 | -0.0935 | -0.0736 | -0.1133 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0476 | 0.0375 | 0.0577 | 0.0002 |
| 70.008 | 34.985 | Máx. | 0.0084 | -0.0453 | -0.0367 | -0.0556 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0041 | -0.0922 | -0.0748 | -0.1132 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0469 | 0.0381 | 0.0576 | 0.0014 |
| 70.008 | 35.235 | Máx. | 0.0162 | -0.0444 | -0.0384 | -0.0555 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0080 | -0.0904 | -0.0781 | -0.1130 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0460 | 0.0397 | 0.0575 | 0.0029 |
| 70.008 | 35.485 | Máx. | 0.0219 | -0.0433 | -0.0408 | -0.0554 | 0.0092 |
| | | Mín. | 0.0108 | -0.0881 | -0.0832 | -0.1128 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0448 | 0.0423 | 0.0574 | 0.0047 |
| 70.008 | 35.735 | Máx. | 0.0246 | -0.0419 | -0.0439 | -0.0553 | 0.0138 |
| | | Mín. | 0.0121 | -0.0854 | -0.0894 | -0.1127 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0435 | 0.0455 | 0.0573 | 0.0070 |
| 70.008 | 35.985 | Máx. | 0.0233 | -0.0405 | -0.0470 | -0.0553 | 0.0195 |
| | | Mín. | 0.0114 | -0.0825 | -0.0958 | -0.1125 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0420 | 0.0487 | 0.0573 | 0.0099 |
| 70.008 | 36.235 | Máx. | 0.0167 | -0.0391 | -0.0497 | -0.0552 | 0.0266 |
| | | Mín. | 0.0082 | -0.0797 | -0.1013 | -0.1125 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0406 | 0.0515 | 0.0572 | 0.0135 |
| 70.008 | 36.485 | Máx. | 0.0034 | -0.0380 | -0.0512 | -0.0552 | 0.0355 |
| | | Mín. | 0.0017 | -0.0774 | -0.1043 | -0.1125 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0018 | 0.0394 | 0.0531 | 0.0572 | 0.0180 |
| 70.008 | 36.735 | Máx. | -0.0088 | -0.0375 | -0.0505 | -0.0553 | 0.0463 |
| | | Mín. | -0.0180 | -0.0764 | -0.1029 | -0.1127 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0389 | 0.0524 | 0.0573 | 0.0235 |
| 70.008 | 36.985 | Máx. | -0.0244 | -0.0383 | -0.0464 | -0.0556 | 0.0592 |
| | | Mín. | -0.0496 | -0.0780 | -0.0946 | -0.1133 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.0252 | 0.0397 | 0.0481 | 0.0577 | 0.0301 |
| 70.008 | 37.235 | Máx. | -0.0460 | -0.0414 | -0.0374 | -0.0564 | 0.0745 |
| | | Mín. | -0.0937 | -0.0843 | -0.0761 | -0.1149 | 0.0366 |
| | | Dif. | 0.0477 | 0.0429 | 0.0387 | 0.0585 | 0.0379 |
| 70.008 | 37.485 | Máx. | -0.0750 | -0.0487 | -0.0210 | -0.0582 | 0.0920 |
| | | Mín. | -0.1527 | -0.0992 | -0.0428 | -0.1185 | 0.0452 |
| | | Dif. | 0.0777 | 0.0505 | 0.0218 | 0.0603 | 0.0468 |
| 70.008 | 37.735 | Máx. | -0.1107 | -0.0630 | 0.0118 | -0.0623 | 0.1108 |
| | | Mín. | -0.2255 | -0.1284 | 0.0058 | -0.1269 | 0.0544 |
| | | Dif. | 0.1148 | 0.0653 | 0.0060 | 0.0646 | 0.0564 |
| 70.008 | 37.985 | Máx. | -0.1601 | -0.0850 | 0.0931 | -0.0718 | 0.1271 |
| | | Mín. | -0.3260 | -0.1730 | 0.0457 | -0.1463 | 0.0624 |
| | | Dif. | 0.1659 | 0.0880 | 0.0474 | 0.0745 | 0.0647 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 38.187 | Máx. | -0.1901 | -0.0850 | 0.2292 | -0.0718 | 0.1378 |
| | | Mín. | -0.3872 | -0.1730 | 0.1125 | -0.1463 | 0.0677 |
| | | Dif. | 0.1970 | 0.0880 | 0.1166 | 0.0745 | 0.0701 |
| 70.008 | 38.537 | Máx. | 0.2139 | -0.1781 | 0.2436 | -0.1030 | 0.0932 |
| | | Mín. | 0.1050 | -0.3627 | 0.1196 | -0.2097 | 0.0458 |
| | | Dif. | 0.1088 | 0.1846 | 0.1240 | 0.1067 | 0.0474 |
| 70.008 | 38.735 | Máx. | 0.1867 | -0.1781 | 0.1766 | -0.1030 | 0.0706 |
| | | Mín. | 0.0917 | -0.3627 | 0.0867 | -0.2097 | 0.0347 |
| | | Dif. | 0.0950 | 0.1846 | 0.0899 | 0.1067 | 0.0359 |
| 70.008 | 38.985 | Máx. | 0.1451 | -0.1479 | 0.1394 | -0.1040 | 0.0485 |
| | | Mín. | 0.0713 | -0.3012 | 0.0685 | -0.2119 | 0.0238 |
| | | Dif. | 0.0738 | 0.1533 | 0.0709 | 0.1078 | 0.0247 |
| 70.008 | 39.235 | Máx. | 0.1135 | -0.1382 | 0.1078 | -0.1054 | 0.0331 |
| | | Mín. | 0.0557 | -0.2814 | 0.0530 | -0.2146 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0578 | 0.1432 | 0.0549 | 0.1092 | 0.0168 |
| 70.008 | 39.485 | Máx. | 0.0798 | -0.1349 | 0.0847 | -0.1063 | 0.0196 |
| | | Mín. | 0.0392 | -0.2748 | 0.0416 | -0.2165 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.0406 | 0.1398 | 0.0431 | 0.1102 | 0.0100 |
| 70.008 | 39.735 | Máx. | 0.0469 | -0.1336 | 0.0693 | -0.1067 | 0.0069 |
| | | Mín. | 0.0230 | -0.2721 | 0.0340 | -0.2173 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.1385 | 0.0353 | 0.1106 | 0.0035 |
| 70.008 | 39.985 | Máx. | 0.0150 | -0.1328 | 0.0613 | -0.1065 | -0.0028 |
| | | Mín. | 0.0073 | -0.2705 | 0.0301 | -0.2169 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.1377 | 0.0312 | 0.1104 | 0.0029 |
| 70.008 | 40.235 | Máx. | -0.0081 | -0.1321 | 0.0605 | -0.1058 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.0165 | -0.2690 | 0.0297 | -0.2155 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.1369 | 0.0308 | 0.1097 | 0.0093 |
| 70.008 | 40.485 | Máx. | -0.0234 | -0.1314 | 0.0668 | -0.1045 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.0477 | -0.2675 | 0.0328 | -0.2129 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.1361 | 0.0340 | 0.1083 | 0.0158 |
| 70.008 | 40.735 | Máx. | -0.0390 | -0.1310 | 0.0802 | -0.1026 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.0795 | -0.2667 | 0.0394 | -0.2090 | -0.0439 |
| | | Dif. | 0.0405 | 0.1357 | 0.0408 | 0.1064 | 0.0223 |
| 70.008 | 40.985 | Máx. | -0.0552 | -0.1324 | 0.1009 | -0.1001 | -0.0280 |
| | | Mín. | -0.1124 | -0.2696 | 0.0496 | -0.2037 | -0.0570 |
| | | Dif. | 0.0572 | 0.1372 | 0.0514 | 0.1037 | 0.0290 |
| 70.008 | 41.235 | Máx. | -0.0704 | -0.1406 | 0.1301 | -0.0972 | -0.0351 |
| | | Mín. | -0.1433 | -0.2862 | 0.0639 | -0.1978 | -0.0716 |
| | | Dif. | 0.0729 | 0.1457 | 0.0662 | 0.1007 | 0.0364 |
| 70.008 | 41.485 | Máx. | -0.0879 | -0.1685 | 0.1680 | -0.0949 | -0.0455 |
| | | Mín. | -0.1790 | -0.3432 | 0.0825 | -0.1932 | -0.0926 |
| | | Dif. | 0.0911 | 0.1746 | 0.0855 | 0.0983 | 0.0471 |
| 70.008 | 41.537 | Máx. | -0.0985 | -0.1685 | 0.2034 | -0.0949 | -0.0559 |
| | | Mín. | -0.2005 | -0.3432 | 0.0999 | -0.1932 | -0.1138 |
| | | Dif. | 0.1020 | 0.1746 | 0.1035 | 0.0983 | 0.0579 |
| 70.008 | 41.887 | Máx. | 0.3745 | -0.0825 | 0.1912 | -0.0762 | -0.0696 |
| | | Mín. | 0.1839 | -0.1681 | 0.0939 | -0.1552 | -0.1418 |
| | | Dif. | 0.1906 | 0.0855 | 0.0973 | 0.0790 | 0.0722 |
| 70.008 | 41.985 | Máx. | 0.3267 | -0.0825 | 0.0968 | -0.0762 | -0.0635 |
| | | Mín. | 0.1604 | -0.1681 | 0.0475 | -0.1552 | -0.1293 |
| | | Dif. | 0.1662 | 0.0855 | 0.0493 | 0.0790 | 0.0658 |
| 70.008 | 42.235 | Máx. | 0.2426 | -0.0679 | 0.0113 | -0.0675 | -0.0575 |
| | | Mín. | 0.1191 | -0.1384 | 0.0056 | -0.1375 | -0.1171 |
| | | Dif. | 0.1235 | 0.0704 | 0.0058 | 0.0700 | 0.0596 |
| 70.008 | 42.485 | Máx. | 0.1730 | -0.0539 | -0.0229 | -0.0644 | -0.0501 |
| | | Mín. | 0.0850 | -0.1098 | -0.0466 | -0.1312 | -0.1021 |
| | | Dif. | 0.0881 | 0.0559 | 0.0237 | 0.0668 | 0.0519 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 42.735 | Máx. | 0.1133 | -0.0460 | -0.0407 | -0.0640 | -0.0430 |
| | | Mín. | 0.0557 | -0.0937 | -0.0829 | -0.1304 | -0.0876 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.0477 | 0.0422 | 0.0664 | 0.0446 |
| 70.008 | 42.985 | Máx. | 0.0670 | -0.0424 | -0.0508 | -0.0649 | -0.0368 |
| | | Mín. | 0.0329 | -0.0863 | -0.1034 | -0.1323 | -0.0749 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.0439 | 0.0526 | 0.0673 | 0.0381 |
| 70.008 | 43.235 | Máx. | 0.0325 | -0.0412 | -0.0554 | -0.0665 | -0.0315 |
| | | Mín. | 0.0160 | -0.0838 | -0.1127 | -0.1354 | -0.0641 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0427 | 0.0574 | 0.0689 | 0.0326 |
| 70.008 | 43.485 | Máx. | 0.0076 | -0.0413 | -0.0560 | -0.0684 | -0.0272 |
| | | Mín. | 0.0037 | -0.0841 | -0.1141 | -0.1394 | -0.0553 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0428 | 0.0581 | 0.0709 | 0.0282 |
| 70.008 | 43.735 | Máx. | -0.0047 | -0.0421 | -0.0540 | -0.0706 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.0095 | -0.0857 | -0.1099 | -0.1438 | -0.0483 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0436 | 0.0559 | 0.0732 | 0.0246 |
| 70.008 | 43.985 | Máx. | -0.0101 | -0.0432 | -0.0501 | -0.0729 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.0205 | -0.0879 | -0.1021 | -0.1484 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0447 | 0.0520 | 0.0755 | 0.0218 |
| 70.008 | 44.235 | Máx. | -0.0131 | -0.0443 | -0.0452 | -0.0753 | -0.0189 |
| | | Mín. | -0.0267 | -0.0902 | -0.0921 | -0.1533 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0459 | 0.0469 | 0.0780 | 0.0196 |
| 70.008 | 44.485 | Máx. | -0.0144 | -0.0453 | -0.0397 | -0.0778 | -0.0175 |
| | | Mín. | -0.0293 | -0.0923 | -0.0809 | -0.1583 | -0.0356 |
| | | Dif. | 0.0149 | 0.0470 | 0.0412 | 0.0806 | 0.0181 |
| 70.008 | 44.735 | Máx. | -0.0143 | -0.0462 | -0.0341 | -0.0803 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.0292 | -0.0941 | -0.0693 | -0.1635 | -0.0335 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0479 | 0.0353 | 0.0832 | 0.0171 |
| 70.008 | 44.985 | Máx. | -0.0133 | -0.0468 | -0.0285 | -0.0828 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.0271 | -0.0954 | -0.0581 | -0.1687 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0485 | 0.0296 | 0.0858 | 0.0164 |
| 70.008 | 45.235 | Máx. | -0.0117 | -0.0472 | -0.0233 | -0.0854 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.0961 | -0.0475 | -0.1739 | -0.0318 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0489 | 0.0242 | 0.0885 | 0.0162 |
| 70.008 | 45.485 | Máx. | -0.0097 | -0.0473 | -0.0186 | -0.0880 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.0197 | -0.0962 | -0.0379 | -0.1792 | -0.0318 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0490 | 0.0193 | 0.0912 | 0.0162 |
| 70.008 | 45.735 | Máx. | -0.0075 | -0.0470 | -0.0144 | -0.0906 | -0.0158 |
| | | Mín. | -0.0152 | -0.0957 | -0.0294 | -0.1844 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0487 | 0.0150 | 0.0939 | 0.0164 |
| 70.008 | 45.985 | Máx. | -0.0052 | -0.0465 | -0.0108 | -0.0931 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.0106 | -0.0946 | -0.0221 | -0.1896 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0482 | 0.0112 | 0.0965 | 0.0168 |
| 70.008 | 46.235 | Máx. | -0.0029 | -0.0456 | -0.0078 | -0.0956 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0929 | -0.0160 | -0.1948 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0473 | 0.0081 | 0.0991 | 0.0173 |
| 70.008 | 46.485 | Máx. | -0.0008 | -0.0445 | -0.0055 | -0.0981 | -0.0173 |
| | | Mín. | -0.0016 | -0.0906 | -0.0111 | -0.1998 | -0.0352 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0461 | 0.0057 | 0.1017 | 0.0179 |
| 70.008 | 46.735 | Máx. | 0.0027 | -0.0430 | -0.0036 | -0.1005 | -0.0179 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0876 | -0.0074 | -0.2047 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0446 | 0.0038 | 0.1042 | 0.0186 |
| 70.008 | 46.985 | Máx. | 0.0068 | -0.0413 | -0.0024 | -0.1029 | -0.0186 |
| | | Mín. | 0.0033 | -0.0840 | -0.0049 | -0.2094 | -0.0378 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0428 | 0.0025 | 0.1066 | 0.0192 |
| 70.008 | 47.235 | Máx. | 0.0107 | -0.0392 | -0.0018 | -0.1051 | -0.0192 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.0798 | -0.0036 | -0.2140 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0406 | 0.0018 | 0.1089 | 0.0199 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 47.485 | Máx. | 0.0146 | -0.0368 | -0.0017 | -0.1072 | -0.0198 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.0749 | -0.0034 | -0.2183 | -0.0404 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0381 | 0.0017 | 0.1111 | 0.0205 |
| 70.008 | 47.735 | Máx. | 0.0185 | -0.0341 | -0.0022 | -0.1092 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.0091 | -0.0694 | -0.0044 | -0.2224 | -0.0416 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0353 | 0.0022 | 0.1132 | 0.0212 |
| 70.008 | 47.985 | Máx. | 0.0225 | -0.0310 | -0.0033 | -0.1110 | -0.0209 |
| | | Mín. | 0.0111 | -0.0632 | -0.0066 | -0.2261 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0322 | 0.0034 | 0.1151 | 0.0217 |
| 70.008 | 48.235 | Máx. | 0.0267 | -0.0277 | -0.0050 | -0.1127 | -0.0214 |
| | | Mín. | 0.0131 | -0.0563 | -0.0102 | -0.2294 | -0.0436 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0287 | 0.0052 | 0.1168 | 0.0222 |
| 70.008 | 48.485 | Máx. | 0.0310 | -0.0239 | -0.0074 | -0.1141 | -0.0218 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.0487 | -0.0151 | -0.2324 | -0.0444 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0248 | 0.0077 | 0.1183 | 0.0226 |
| 70.008 | 48.735 | Máx. | 0.0355 | -0.0198 | -0.0106 | -0.1154 | -0.0221 |
| | | Mín. | 0.0174 | -0.0403 | -0.0215 | -0.2350 | -0.0450 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0205 | 0.0109 | 0.1196 | 0.0229 |
| 70.008 | 48.985 | Máx. | 0.0402 | -0.0152 | -0.0144 | -0.1164 | -0.0223 |
| | | Mín. | 0.0197 | -0.0310 | -0.0294 | -0.2371 | -0.0453 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0158 | 0.0150 | 0.1207 | 0.0231 |
| 70.008 | 49.235 | Máx. | 0.0449 | -0.0103 | -0.0191 | -0.1172 | -0.0223 |
| | | Mín. | 0.0220 | -0.0210 | -0.0390 | -0.2386 | -0.0453 |
| | | Dif. | 0.0228 | 0.0107 | 0.0198 | 0.1214 | 0.0231 |
| 70.008 | 49.485 | Máx. | 0.0492 | -0.0050 | -0.0246 | -0.1177 | -0.0221 |
| | | Mín. | 0.0242 | -0.0102 | -0.0501 | -0.2396 | -0.0450 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0052 | 0.0255 | 0.1219 | 0.0229 |
| 70.008 | 49.735 | Máx. | 0.0529 | 0.0015 | -0.0308 | -0.1178 | -0.0217 |
| | | Mín. | 0.0260 | 0.0008 | -0.0628 | -0.2399 | -0.0442 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0008 | 0.0320 | 0.1221 | 0.0225 |
| 70.008 | 49.985 | Máx. | 0.0554 | 0.0144 | -0.0378 | -0.1176 | -0.0211 |
| | | Mín. | 0.0272 | 0.0071 | -0.0769 | -0.2395 | -0.0430 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0073 | 0.0391 | 0.1219 | 0.0219 |
| 70.008 | 50.235 | Máx. | 0.0561 | 0.0278 | -0.0452 | -0.1171 | -0.0203 |
| | | Mín. | 0.0275 | 0.0137 | -0.0919 | -0.2384 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0142 | 0.0468 | 0.1213 | 0.0210 |
| 70.008 | 50.485 | Máx. | 0.0541 | 0.0420 | -0.0527 | -0.1163 | -0.0192 |
| | | Mín. | 0.0266 | 0.0206 | -0.1074 | -0.2368 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0214 | 0.0546 | 0.1205 | 0.0198 |
| 70.008 | 50.735 | Máx. | 0.0486 | 0.0567 | -0.0602 | -0.1152 | -0.0175 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.0278 | -0.1226 | -0.2345 | -0.0357 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0288 | 0.0624 | 0.1193 | 0.0182 |
| 70.008 | 50.985 | Máx. | 0.0374 | 0.0712 | -0.0673 | -0.1133 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.0184 | 0.0350 | -0.1370 | -0.2307 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.0190 | 0.0363 | 0.0697 | 0.1174 | 0.0160 |
| 70.008 | 51.235 | Máx. | 0.0190 | 0.0882 | -0.0729 | -0.1107 | -0.0133 |
| | | Mín. | 0.0093 | 0.0433 | -0.1484 | -0.2254 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0449 | 0.0755 | 0.1147 | 0.0138 |
| 70.008 | 51.485 | Máx. | -0.0038 | 0.1050 | -0.0759 | -0.1082 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.0077 | 0.0516 | -0.1546 | -0.2202 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0534 | 0.0787 | 0.1121 | 0.0112 |
| 70.008 | 51.735 | Máx. | -0.0213 | 0.1217 | -0.0751 | -0.1056 | -0.0076 |
| | | Mín. | -0.0434 | 0.0598 | -0.1530 | -0.2150 | -0.0154 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.0619 | 0.0778 | 0.1094 | 0.0079 |
| 70.008 | 51.985 | Máx. | -0.0443 | 0.1339 | -0.0697 | -0.1028 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.0903 | 0.0657 | -0.1420 | -0.2093 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.0459 | 0.0681 | 0.0722 | 0.1065 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 52.235 | Máx. | -0.0776 | 0.1337 | -0.0585 | -0.0994 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.1581 | 0.0656 | -0.1191 | -0.2024 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0805 | 0.0680 | 0.0606 | 0.1030 | 0.0008 |
| 70.008 | 52.485 | Máx. | -0.1183 | 0.1512 | -0.0369 | -0.0953 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.2408 | 0.0742 | -0.0752 | -0.1941 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.1226 | 0.0769 | 0.0383 | 0.0988 | 0.0039 |
| 70.008 | 52.735 | Máx. | -0.1611 | 0.1568 | -0.0043 | -0.0926 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.3281 | 0.0770 | -0.0087 | -0.1886 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.1670 | 0.0798 | 0.0044 | 0.0960 | 0.0056 |
| 70.008 | 52.985 | Máx. | -0.2192 | 0.1562 | 0.0833 | -0.0900 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.4463 | 0.0767 | 0.0409 | -0.1832 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.2271 | 0.0795 | 0.0424 | 0.0933 | 0.0033 |
| 70.008 | 53.037 | Máx. | -0.2548 | 0.1562 | 0.1754 | -0.0900 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.5189 | 0.0767 | 0.0862 | -0.1832 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.2641 | 0.0795 | 0.0893 | 0.0933 | 0.0010 |
| 70.008 | 53.387 | Máx. | -0.0202 | 0.2155 | 0.2036 | -0.0845 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.0410 | 0.1058 | 0.1000 | -0.1722 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.1097 | 0.1036 | 0.0876 | 0.0071 |
| 70.008 | 53.485 | Máx. | -0.0421 | 0.2155 | 0.2052 | -0.0845 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.0857 | 0.1058 | 0.1008 | -0.1722 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.0436 | 0.1097 | 0.1044 | 0.0876 | 0.0095 |
| 70.008 | 53.735 | Máx. | -0.0622 | 0.2289 | 0.2177 | -0.0768 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.1267 | 0.1124 | 0.1069 | -0.1564 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0645 | 0.1165 | 0.1108 | 0.0796 | 0.0141 |
| 70.008 | 53.985 | Máx. | -0.0572 | 0.2358 | 0.2212 | -0.0669 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.1165 | 0.1158 | 0.1086 | -0.1363 | -0.0355 |
| | | Dif. | 0.0593 | 0.1200 | 0.1126 | 0.0693 | 0.0181 |
| 70.008 | 54.235 | Máx. | -0.0507 | 0.2400 | 0.2143 | -0.0566 | -0.0220 |
| | | Mín. | -0.1032 | 0.1178 | 0.1052 | -0.1153 | -0.0447 |
| | | Dif. | 0.0525 | 0.1221 | 0.1091 | 0.0587 | 0.0228 |
| 70.008 | 54.485 | Máx. | -0.0780 | 0.2292 | 0.1765 | -0.0401 | -0.0282 |
| | | Mín. | -0.1588 | 0.1126 | 0.0867 | -0.0816 | -0.0575 |
| | | Dif. | 0.0808 | 0.1167 | 0.0898 | 0.0415 | 0.0293 |
| 70.008 | 54.555 | Máx. | -0.1087 | 0.2292 | 0.1580 | -0.0401 | -0.0381 |
| | | Mín. | -0.2212 | 0.1126 | 0.0776 | -0.0816 | -0.0777 |
| | | Dif. | 0.1126 | 0.1167 | 0.0804 | 0.0415 | 0.0395 |
| 70.023 | 54.485 | Máx. | -0.0780 | 0.3146 | 0.1765 | -0.0122 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.1588 | 0.1545 | 0.0867 | -0.0248 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0808 | 0.1601 | 0.0898 | 0.0126 | 0.0011 |
| 70.037 | 26.235 | Máx. | 0.2595 | 0.2833 | -0.0677 | -0.0050 | 0.0314 |
| | | Mín. | 0.1274 | 0.1391 | -0.1379 | -0.0101 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.1321 | 0.1442 | 0.0702 | 0.0052 | 0.0160 |
| 70.077 | 54.235 | Máx. | -0.0507 | 0.4138 | 0.2143 | -0.0137 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.1032 | 0.2032 | 0.1052 | -0.0280 | -0.0181 |
| | | Dif. | 0.0525 | 0.2106 | 0.1091 | 0.0142 | 0.0092 |
| 70.131 | 53.985 | Máx. | -0.0572 | 0.4127 | 0.2212 | -0.0145 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.1165 | 0.2027 | 0.1086 | -0.0295 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0593 | 0.2100 | 0.1126 | 0.0150 | 0.0074 |
| 70.185 | 53.735 | Máx. | -0.0622 | 0.4047 | 0.2177 | -0.0154 | -0.0049 |
| | | Mín. | -0.1267 | 0.1987 | 0.1069 | -0.0314 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0645 | 0.2060 | 0.1108 | 0.0160 | 0.0051 |
| 70.209 | 26.485 | Máx. | 0.1262 | 0.3073 | -0.0965 | -0.0075 | 0.0176 |
| | | Mín. | 0.0620 | 0.1509 | -0.1964 | -0.0154 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0642 | 0.1564 | 0.1000 | 0.0078 | 0.0089 |
| 70.239 | 53.485 | Máx. | -0.0421 | 0.3655 | 0.2052 | -0.0189 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0857 | 0.1795 | 0.1008 | -0.0385 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0436 | 0.1860 | 0.1044 | 0.0196 | 0.0047 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 26.556 | Máx. | 0.3080 | 0.2928 | -0.0388 | -0.0413 | 0.0097 |
| | | Mín. | 0.1513 | 0.1438 | -0.0790 | -0.0841 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.1567 | 0.1490 | 0.0402 | 0.0428 | 0.0050 |
| 70.258 | 26.735 | Máx. | 0.2155 | 0.2928 | -0.0812 | -0.0413 | 0.0202 |
| | | Mín. | 0.1058 | 0.1438 | -0.1654 | -0.0841 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.1097 | 0.1490 | 0.0842 | 0.0428 | 0.0103 |
| 70.258 | 26.985 | Máx. | 0.1066 | 0.2471 | -0.0910 | -0.0609 | 0.0328 |
| | | Mín. | 0.0523 | 0.1214 | -0.1853 | -0.1239 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0543 | 0.1258 | 0.0943 | 0.0631 | 0.0167 |
| 70.258 | 27.235 | Máx. | 0.0692 | 0.1931 | -0.0926 | -0.0713 | 0.0558 |
| | | Mín. | 0.0340 | 0.0948 | -0.1886 | -0.1452 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0983 | 0.0960 | 0.0739 | 0.0284 |
| 70.258 | 27.485 | Máx. | 0.0276 | 0.1501 | -0.0918 | -0.0805 | 0.0760 |
| | | Mín. | 0.0136 | 0.0737 | -0.1870 | -0.1640 | 0.0373 |
| | | Dif. | 0.0141 | 0.0764 | 0.0952 | 0.0835 | 0.0387 |
| 70.258 | 27.735 | Máx. | -0.0088 | 0.1083 | -0.0879 | -0.0864 | 0.0958 |
| | | Mín. | -0.0179 | 0.0532 | -0.1790 | -0.1760 | 0.0470 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0551 | 0.0911 | 0.0895 | 0.0487 |
| 70.258 | 27.985 | Máx. | -0.0361 | 0.0686 | -0.0797 | -0.0898 | 0.1146 |
| | | Mín. | -0.0735 | 0.0337 | -0.1622 | -0.1829 | 0.0563 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.0349 | 0.0826 | 0.0931 | 0.0583 |
| 70.258 | 28.235 | Máx. | -0.0698 | 0.0279 | -0.0652 | -0.0914 | 0.1327 |
| | | Mín. | -0.1421 | 0.0137 | -0.1328 | -0.1862 | 0.0652 |
| | | Dif. | 0.0723 | 0.0142 | 0.0676 | 0.0948 | 0.0676 |
| 70.258 | 28.485 | Máx. | -0.1104 | -0.0084 | -0.0419 | -0.0922 | 0.1501 |
| | | Mín. | -0.2247 | -0.0171 | -0.0853 | -0.1878 | 0.0737 |
| | | Dif. | 0.1144 | 0.0087 | 0.0434 | 0.0956 | 0.0764 |
| 70.258 | 28.735 | Máx. | -0.1546 | -0.0330 | -0.0064 | -0.0941 | 0.1656 |
| | | Mín. | -0.3148 | -0.0672 | -0.0130 | -0.1916 | 0.0813 |
| | | Dif. | 0.1602 | 0.0342 | 0.0066 | 0.0975 | 0.0843 |
| 70.258 | 28.985 | Máx. | -0.1984 | -0.0441 | 0.0901 | -0.1002 | 0.1774 |
| | | Mín. | -0.4040 | -0.0897 | 0.0442 | -0.2040 | 0.0871 |
| | | Dif. | 0.2056 | 0.0457 | 0.0459 | 0.1038 | 0.0903 |
| 70.258 | 28.987 | Máx. | -0.2199 | -0.0441 | 0.1564 | -0.1002 | 0.1975 |
| | | Mín. | -0.4479 | -0.0897 | 0.0768 | -0.2040 | 0.0970 |
| | | Dif. | 0.2279 | 0.0457 | 0.0796 | 0.1038 | 0.1005 |
| 70.258 | 29.337 | Máx. | 0.1138 | -0.1822 | 0.1778 | -0.1050 | 0.1599 |
| | | Mín. | 0.0559 | -0.3711 | 0.0873 | -0.2139 | 0.0785 |
| | | Dif. | 0.0579 | 0.1889 | 0.0905 | 0.1088 | 0.0814 |
| 70.258 | 29.485 | Máx. | 0.0811 | -0.1822 | 0.1445 | -0.1050 | 0.1314 |
| | | Mín. | 0.0398 | -0.3711 | 0.0710 | -0.2139 | 0.0645 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.1889 | 0.0735 | 0.1088 | 0.0669 |
| 70.258 | 29.735 | Máx. | 0.0312 | -0.1579 | 0.1279 | -0.1022 | 0.1040 |
| | | Mín. | 0.0153 | -0.3216 | 0.0628 | -0.2082 | 0.0511 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.1636 | 0.0651 | 0.1059 | 0.0529 |
| 70.258 | 29.985 | Máx. | -0.0038 | -0.1527 | 0.1212 | -0.1009 | 0.0831 |
| | | Mín. | -0.0077 | -0.3109 | 0.0595 | -0.2054 | 0.0408 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.1582 | 0.0617 | 0.1045 | 0.0423 |
| 70.258 | 30.235 | Máx. | -0.0248 | -0.1539 | 0.1280 | -0.1010 | 0.0633 |
| | | Mín. | -0.0505 | -0.3134 | 0.0629 | -0.2056 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0257 | 0.1595 | 0.0652 | 0.1046 | 0.0322 |
| 70.258 | 30.485 | Máx. | -0.0424 | -0.1587 | 0.1491 | -0.1030 | 0.0420 |
| | | Mín. | -0.0864 | -0.3232 | 0.0732 | -0.2097 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.1645 | 0.0759 | 0.1067 | 0.0214 |
| 70.258 | 30.735 | Máx. | -0.0599 | -0.1636 | 0.1814 | -0.1081 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.1219 | -0.3331 | 0.0891 | -0.2202 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0620 | 0.1695 | 0.0923 | 0.1121 | 0.0073 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 30.837 | Máx. | -0.0702 | -0.1636 | 0.2183 | -0.1081 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.1429 | -0.3331 | 0.1072 | -0.2202 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0727 | 0.1695 | 0.1111 | 0.1121 | 0.0013 |
| 70.258 | 31.187 | Máx. | 0.3794 | -0.0946 | 0.2020 | -0.0996 | -0.0248 |
| | | Mín. | 0.1863 | -0.1925 | 0.0992 | -0.2028 | -0.0505 |
| | | Dif. | 0.1931 | 0.0980 | 0.1028 | 0.1032 | 0.0257 |
| 70.258 | 31.235 | Máx. | 0.3296 | -0.0946 | 0.1225 | -0.0996 | -0.0265 |
| | | Mín. | 0.1618 | -0.1925 | 0.0601 | -0.2028 | -0.0540 |
| | | Dif. | 0.1677 | 0.0980 | 0.0623 | 0.1032 | 0.0275 |
| 70.258 | 31.485 | Máx. | 0.2413 | -0.0744 | 0.0305 | -0.0869 | -0.0285 |
| | | Mín. | 0.1185 | -0.1515 | 0.0150 | -0.1770 | -0.0579 |
| | | Dif. | 0.1228 | 0.0771 | 0.0155 | 0.0901 | 0.0295 |
| 70.258 | 31.735 | Máx. | 0.1675 | -0.0595 | -0.0163 | -0.0797 | -0.0259 |
| | | Mín. | 0.0823 | -0.1212 | -0.0331 | -0.1624 | -0.0527 |
| | | Dif. | 0.0853 | 0.0617 | 0.0169 | 0.0826 | 0.0268 |
| 70.258 | 31.985 | Máx. | 0.1042 | -0.0518 | -0.0361 | -0.0757 | -0.0220 |
| | | Mín. | 0.0512 | -0.1054 | -0.0734 | -0.1542 | -0.0448 |
| | | Dif. | 0.0530 | 0.0536 | 0.0374 | 0.0785 | 0.0228 |
| 70.258 | 32.235 | Máx. | 0.0556 | -0.0482 | -0.0475 | -0.0733 | -0.0182 |
| | | Mín. | 0.0273 | -0.0981 | -0.0967 | -0.1493 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0499 | 0.0492 | 0.0760 | 0.0188 |
| 70.258 | 32.485 | Máx. | 0.0202 | -0.0468 | -0.0530 | -0.0718 | -0.0147 |
| | | Mín. | 0.0099 | -0.0953 | -0.1079 | -0.1462 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0485 | 0.0549 | 0.0744 | 0.0152 |
| 70.258 | 32.735 | Máx. | -0.0021 | -0.0465 | -0.0545 | -0.0708 | -0.0117 |
| | | Mín. | -0.0043 | -0.0948 | -0.1109 | -0.1442 | -0.0238 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0482 | 0.0565 | 0.0734 | 0.0121 |
| 70.258 | 32.985 | Máx. | -0.0098 | -0.0468 | -0.0533 | -0.0701 | -0.0092 |
| | | Mín. | -0.0199 | -0.0954 | -0.1085 | -0.1428 | -0.0187 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0485 | 0.0552 | 0.0727 | 0.0095 |
| 70.258 | 33.235 | Máx. | -0.0139 | -0.0474 | -0.0505 | -0.0697 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.0284 | -0.0965 | -0.1028 | -0.1419 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0491 | 0.0523 | 0.0722 | 0.0074 |
| 70.258 | 33.485 | Máx. | -0.0154 | -0.0479 | -0.0469 | -0.0694 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0313 | -0.0976 | -0.0955 | -0.1412 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.0497 | 0.0486 | 0.0719 | 0.0056 |
| 70.258 | 33.735 | Máx. | -0.0147 | -0.0485 | -0.0432 | -0.0691 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0299 | -0.0987 | -0.0880 | -0.1408 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0502 | 0.0448 | 0.0716 | 0.0041 |
| 70.258 | 33.985 | Máx. | -0.0124 | -0.0488 | -0.0399 | -0.0690 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.0253 | -0.0994 | -0.0812 | -0.1404 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0506 | 0.0413 | 0.0715 | 0.0029 |
| 70.258 | 34.235 | Máx. | -0.0091 | -0.0490 | -0.0372 | -0.0688 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0185 | -0.0997 | -0.0758 | -0.1401 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0508 | 0.0386 | 0.0713 | 0.0018 |
| 70.258 | 34.485 | Máx. | -0.0051 | -0.0489 | -0.0355 | -0.0687 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0104 | -0.0996 | -0.0723 | -0.1400 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0507 | 0.0368 | 0.0712 | 0.0008 |
| 70.258 | 34.735 | Máx. | -0.0009 | -0.0486 | -0.0348 | -0.0687 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0018 | -0.0989 | -0.0709 | -0.1398 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0503 | 0.0361 | 0.0712 | 0.0003 |
| 70.258 | 34.985 | Máx. | 0.0064 | -0.0480 | -0.0352 | -0.0686 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0031 | -0.0977 | -0.0716 | -0.1398 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0497 | 0.0364 | 0.0711 | 0.0015 |
| 70.258 | 35.235 | Máx. | 0.0133 | -0.0471 | -0.0364 | -0.0686 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0065 | -0.0960 | -0.0742 | -0.1398 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0489 | 0.0377 | 0.0711 | 0.0029 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 35.485 | Máx. | 0.0183 | -0.0461 | -0.0384 | -0.0687 | 0.0092 |
| | | Mín. | 0.0090 | -0.0939 | -0.0782 | -0.1399 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0478 | 0.0398 | 0.0712 | 0.0047 |
| 70.258 | 35.735 | Máx. | 0.0204 | -0.0449 | -0.0408 | -0.0688 | 0.0137 |
| | | Mín. | 0.0100 | -0.0915 | -0.0831 | -0.1401 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.0466 | 0.0423 | 0.0713 | 0.0070 |
| 70.258 | 35.985 | Máx. | 0.0186 | -0.0437 | -0.0431 | -0.0690 | 0.0192 |
| | | Mín. | 0.0091 | -0.0890 | -0.0878 | -0.1406 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0453 | 0.0447 | 0.0715 | 0.0098 |
| 70.258 | 36.235 | Máx. | 0.0119 | -0.0426 | -0.0449 | -0.0694 | 0.0262 |
| | | Mín. | 0.0058 | -0.0868 | -0.0914 | -0.1414 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0442 | 0.0465 | 0.0720 | 0.0133 |
| 70.258 | 36.485 | Máx. | -0.0004 | -0.0420 | -0.0452 | -0.0701 | 0.0347 |
| | | Mín. | -0.0008 | -0.0855 | -0.0921 | -0.1427 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0435 | 0.0469 | 0.0726 | 0.0177 |
| 70.258 | 36.735 | Máx. | -0.0102 | -0.0422 | -0.0433 | -0.0711 | 0.0449 |
| | | Mín. | -0.0207 | -0.0860 | -0.0882 | -0.1448 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0437 | 0.0449 | 0.0737 | 0.0229 |
| 70.258 | 36.985 | Máx. | -0.0241 | -0.0440 | -0.0379 | -0.0728 | 0.0569 |
| | | Mín. | -0.0490 | -0.0895 | -0.0773 | -0.1482 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0455 | 0.0393 | 0.0754 | 0.0290 |
| 70.258 | 37.235 | Máx. | -0.0423 | -0.0482 | -0.0277 | -0.0755 | 0.0704 |
| | | Mín. | -0.0861 | -0.0982 | -0.0563 | -0.1537 | 0.0346 |
| | | Dif. | 0.0438 | 0.0500 | 0.0287 | 0.0782 | 0.0358 |
| 70.258 | 37.485 | Máx. | -0.0643 | -0.0563 | -0.0108 | -0.0800 | 0.0845 |
| | | Mín. | -0.1310 | -0.1145 | -0.0220 | -0.1628 | 0.0415 |
| | | Dif. | 0.0667 | 0.0583 | 0.0112 | 0.0829 | 0.0430 |
| 70.258 | 37.735 | Máx. | -0.0877 | -0.0682 | 0.0289 | -0.0874 | 0.0973 |
| | | Mín. | -0.1785 | -0.1388 | 0.0142 | -0.1779 | 0.0478 |
| | | Dif. | 0.0908 | 0.0706 | 0.0147 | 0.0905 | 0.0495 |
| 70.258 | 37.985 | Máx. | -0.1216 | -0.0774 | 0.0951 | -0.0989 | 0.1053 |
| | | Mín. | -0.2477 | -0.1575 | 0.0467 | -0.2015 | 0.0517 |
| | | Dif. | 0.1261 | 0.0802 | 0.0484 | 0.1025 | 0.0536 |
| 70.258 | 38.187 | Máx. | -0.1442 | -0.0774 | 0.1994 | -0.0989 | 0.1115 |
| | | Mín. | -0.2936 | -0.1575 | 0.0979 | -0.2015 | 0.0547 |
| | | Dif. | 0.1494 | 0.0802 | 0.1015 | 0.1025 | 0.0567 |
| 70.258 | 38.537 | Máx. | 0.1951 | -0.1377 | 0.2081 | -0.1270 | 0.0847 |
| | | Mín. | 0.0958 | -0.2804 | 0.1022 | -0.2585 | 0.0416 |
| | | Dif. | 0.0993 | 0.1427 | 0.1059 | 0.1316 | 0.0431 |
| 70.258 | 38.735 | Máx. | 0.1667 | -0.1377 | 0.1491 | -0.1270 | 0.0664 |
| | | Mín. | 0.0819 | -0.2804 | 0.0732 | -0.2585 | 0.0326 |
| | | Dif. | 0.0848 | 0.1427 | 0.0759 | 0.1316 | 0.0338 |
| 70.258 | 38.985 | Máx. | 0.1292 | -0.1202 | 0.1197 | -0.1287 | 0.0464 |
| | | Mín. | 0.0634 | -0.2447 | 0.0588 | -0.2621 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0657 | 0.1245 | 0.0609 | 0.1334 | 0.0236 |
| 70.258 | 39.235 | Máx. | 0.1061 | -0.1129 | 0.0913 | -0.1297 | 0.0316 |
| | | Mín. | 0.0521 | -0.2300 | 0.0448 | -0.2642 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0540 | 0.1170 | 0.0465 | 0.1345 | 0.0161 |
| 70.258 | 39.485 | Máx. | 0.0766 | -0.1097 | 0.0692 | -0.1304 | 0.0189 |
| | | Mín. | 0.0376 | -0.2233 | 0.0340 | -0.2655 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0390 | 0.1137 | 0.0352 | 0.1351 | 0.0096 |
| 70.258 | 39.735 | Máx. | 0.0453 | -0.1081 | 0.0541 | -0.1306 | 0.0069 |
| | | Mín. | 0.0222 | -0.2200 | 0.0266 | -0.2659 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.1120 | 0.0275 | 0.1353 | 0.0035 |
| 70.258 | 39.985 | Máx. | 0.0136 | -0.1072 | 0.0462 | -0.1302 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.0067 | -0.2182 | 0.0227 | -0.2652 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.1111 | 0.0235 | 0.1350 | 0.0025 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 40.235 | Máx. | -0.0088 | -0.1067 | 0.0453 | -0.1293 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.0179 | -0.2172 | 0.0223 | -0.2634 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.1105 | 0.0231 | 0.1340 | 0.0085 |
| 70.258 | 40.485 | Máx. | -0.0242 | -0.1065 | 0.0515 | -0.1279 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.0493 | -0.2169 | 0.0253 | -0.2604 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.1104 | 0.0262 | 0.1325 | 0.0145 |
| 70.258 | 40.735 | Máx. | -0.0393 | -0.1070 | 0.0647 | -0.1259 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.0800 | -0.2180 | 0.0318 | -0.2564 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.1109 | 0.0330 | 0.1305 | 0.0206 |
| 70.258 | 40.985 | Máx. | -0.0534 | -0.1093 | 0.0849 | -0.1235 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.1088 | -0.2225 | 0.0417 | -0.2515 | -0.0531 |
| | | Dif. | 0.0554 | 0.1133 | 0.0432 | 0.1280 | 0.0270 |
| 70.258 | 41.235 | Máx. | -0.0645 | -0.1156 | 0.1114 | -0.1208 | -0.0330 |
| | | Mín. | -0.1313 | -0.2355 | 0.0547 | -0.2461 | -0.0673 |
| | | Dif. | 0.0668 | 0.1198 | 0.0567 | 0.1252 | 0.0342 |
| 70.258 | 41.485 | Máx. | -0.0812 | -0.1325 | 0.1419 | -0.1177 | -0.0424 |
| | | Mín. | -0.1653 | -0.2697 | 0.0697 | -0.2396 | -0.0863 |
| | | Dif. | 0.0841 | 0.1373 | 0.0722 | 0.1220 | 0.0439 |
| 70.258 | 41.537 | Máx. | -0.0935 | -0.1325 | 0.1733 | -0.1177 | -0.0512 |
| | | Mín. | -0.1905 | -0.2697 | 0.0851 | -0.2396 | -0.1042 |
| | | Dif. | 0.0969 | 0.1373 | 0.0882 | 0.1220 | 0.0530 |
| 70.258 | 41.887 | Máx. | 0.2969 | -0.0686 | 0.1657 | -0.1015 | -0.0590 |
| | | Mín. | 0.1458 | -0.1396 | 0.0814 | -0.2066 | -0.1201 |
| | | Dif. | 0.1511 | 0.0711 | 0.0843 | 0.1051 | 0.0611 |
| 70.258 | 41.985 | Máx. | 0.2561 | -0.0686 | 0.0908 | -0.1015 | -0.0544 |
| | | Mín. | 0.1258 | -0.1396 | 0.0446 | -0.2066 | -0.1108 |
| | | Dif. | 0.1304 | 0.0711 | 0.0462 | 0.1051 | 0.0564 |
| 70.258 | 42.235 | Máx. | 0.1937 | -0.0692 | 0.0220 | -0.0916 | -0.0520 |
| | | Mín. | 0.0951 | -0.1409 | 0.0108 | -0.1866 | -0.1058 |
| | | Dif. | 0.0986 | 0.0717 | 0.0112 | 0.0949 | 0.0539 |
| 70.258 | 42.485 | Máx. | 0.1485 | -0.0591 | -0.0151 | -0.0856 | -0.0475 |
| | | Mín. | 0.0729 | -0.1204 | -0.0307 | -0.1743 | -0.0968 |
| | | Dif. | 0.0756 | 0.0613 | 0.0156 | 0.0887 | 0.0492 |
| 70.258 | 42.735 | Máx. | 0.1034 | -0.0510 | -0.0329 | -0.0827 | -0.0422 |
| | | Mín. | 0.0508 | -0.1038 | -0.0669 | -0.1683 | -0.0860 |
| | | Dif. | 0.0526 | 0.0528 | 0.0341 | 0.0857 | 0.0438 |
| 70.258 | 42.985 | Máx. | 0.0646 | -0.0461 | -0.0439 | -0.0817 | -0.0370 |
| | | Mín. | 0.0317 | -0.0938 | -0.0893 | -0.1663 | -0.0754 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0477 | 0.0454 | 0.0846 | 0.0384 |
| 70.258 | 43.235 | Máx. | 0.0337 | -0.0436 | -0.0495 | -0.0819 | -0.0324 |
| | | Mín. | 0.0166 | -0.0887 | -0.1009 | -0.1667 | -0.0660 |
| | | Dif. | 0.0172 | 0.0451 | 0.0513 | 0.0849 | 0.0336 |
| 70.258 | 43.485 | Máx. | 0.0105 | -0.0425 | -0.0513 | -0.0829 | -0.0285 |
| | | Mín. | 0.0052 | -0.0866 | -0.1044 | -0.1688 | -0.0580 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0441 | 0.0531 | 0.0859 | 0.0295 |
| 70.258 | 43.735 | Máx. | -0.0030 | -0.0423 | -0.0502 | -0.0843 | -0.0252 |
| | | Mín. | -0.0060 | -0.0862 | -0.1023 | -0.1717 | -0.0514 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0439 | 0.0520 | 0.0874 | 0.0262 |
| 70.258 | 43.985 | Máx. | -0.0084 | -0.0425 | -0.0472 | -0.0861 | -0.0227 |
| | | Mín. | -0.0170 | -0.0865 | -0.0962 | -0.1754 | -0.0462 |
| | | Dif. | 0.0087 | 0.0440 | 0.0490 | 0.0893 | 0.0235 |
| 70.258 | 44.235 | Máx. | -0.0116 | -0.0428 | -0.0431 | -0.0881 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.0235 | -0.0871 | -0.0877 | -0.1794 | -0.0422 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0443 | 0.0446 | 0.0913 | 0.0215 |
| 70.258 | 44.485 | Máx. | -0.0131 | -0.0430 | -0.0382 | -0.0902 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.0266 | -0.0875 | -0.0778 | -0.1838 | -0.0393 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0445 | 0.0396 | 0.0935 | 0.0200 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 44.735 | Máx. | -0.0133 | -0.0430 | -0.0331 | -0.0925 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.0271 | -0.0876 | -0.0674 | -0.1883 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0446 | 0.0343 | 0.0958 | 0.0190 |
| 70.258 | 44.985 | Máx. | -0.0127 | -0.0428 | -0.0280 | -0.0947 | -0.0178 |
| | | Mín. | -0.0258 | -0.0872 | -0.0571 | -0.1929 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0444 | 0.0291 | 0.0982 | 0.0184 |
| 70.258 | 45.235 | Máx. | -0.0114 | -0.0423 | -0.0232 | -0.0970 | -0.0175 |
| | | Mín. | -0.0232 | -0.0861 | -0.0473 | -0.1975 | -0.0357 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.0438 | 0.0241 | 0.1005 | 0.0182 |
| 70.258 | 45.485 | Máx. | -0.0097 | -0.0414 | -0.0188 | -0.0993 | -0.0175 |
| | | Mín. | -0.0198 | -0.0844 | -0.0382 | -0.2021 | -0.0357 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0429 | 0.0195 | 0.1029 | 0.0182 |
| 70.258 | 45.735 | Máx. | -0.0079 | -0.0402 | -0.0148 | -0.1015 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.0161 | -0.0820 | -0.0302 | -0.2067 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0417 | 0.0154 | 0.1052 | 0.0184 |
| 70.258 | 45.985 | Máx. | -0.0059 | -0.0387 | -0.0114 | -0.1037 | -0.0181 |
| | | Mín. | -0.0121 | -0.0788 | -0.0232 | -0.2112 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0401 | 0.0118 | 0.1075 | 0.0187 |
| 70.258 | 46.235 | Máx. | -0.0040 | -0.0368 | -0.0085 | -0.1058 | -0.0185 |
| | | Mín. | -0.0082 | -0.0750 | -0.0173 | -0.2155 | -0.0377 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0381 | 0.0088 | 0.1097 | 0.0192 |
| 70.258 | 46.485 | Máx. | -0.0021 | -0.0346 | -0.0062 | -0.1078 | -0.0190 |
| | | Mín. | -0.0044 | -0.0704 | -0.0126 | -0.2196 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0358 | 0.0064 | 0.1117 | 0.0197 |
| 70.258 | 46.735 | Máx. | -0.0004 | -0.0320 | -0.0044 | -0.1097 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.0008 | -0.0651 | -0.0090 | -0.2234 | -0.0398 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0331 | 0.0046 | 0.1137 | 0.0203 |
| 70.258 | 46.985 | Máx. | 0.0027 | -0.0290 | -0.0032 | -0.1115 | -0.0201 |
| | | Mín. | 0.0013 | -0.0591 | -0.0065 | -0.2270 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.0301 | 0.0033 | 0.1155 | 0.0208 |
| 70.258 | 47.235 | Máx. | 0.0059 | -0.0257 | -0.0025 | -0.1131 | -0.0207 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0523 | -0.0051 | -0.2302 | -0.0421 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0266 | 0.0026 | 0.1172 | 0.0214 |
| 70.258 | 47.485 | Máx. | 0.0092 | -0.0220 | -0.0024 | -0.1145 | -0.0212 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0447 | -0.0048 | -0.2331 | -0.0431 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0228 | 0.0025 | 0.1186 | 0.0219 |
| 70.258 | 47.735 | Máx. | 0.0125 | -0.0179 | -0.0028 | -0.1157 | -0.0216 |
| | | Mín. | 0.0061 | -0.0364 | -0.0057 | -0.2356 | -0.0440 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0185 | 0.0029 | 0.1199 | 0.0224 |
| 70.258 | 47.985 | Máx. | 0.0159 | -0.0134 | -0.0038 | -0.1166 | -0.0220 |
| | | Mín. | 0.0078 | -0.0273 | -0.0078 | -0.2375 | -0.0447 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.0139 | 0.0040 | 0.1209 | 0.0228 |
| 70.258 | 48.235 | Máx. | 0.0194 | -0.0086 | -0.0055 | -0.1174 | -0.0223 |
| | | Mín. | 0.0095 | -0.0174 | -0.0112 | -0.2390 | -0.0453 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0089 | 0.0057 | 0.1216 | 0.0231 |
| 70.258 | 48.485 | Máx. | 0.0230 | -0.0033 | -0.0078 | -0.1178 | -0.0225 |
| | | Mín. | 0.0113 | -0.0067 | -0.0158 | -0.2400 | -0.0458 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0034 | 0.0081 | 0.1221 | 0.0233 |
| 70.258 | 48.735 | Máx. | 0.0267 | 0.0049 | -0.0107 | -0.1180 | -0.0225 |
| | | Mín. | 0.0131 | 0.0024 | -0.0219 | -0.2403 | -0.0459 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0025 | 0.0111 | 0.1223 | 0.0234 |
| 70.258 | 48.985 | Máx. | 0.0306 | 0.0179 | -0.0144 | -0.1179 | -0.0225 |
| | | Mín. | 0.0150 | 0.0088 | -0.0294 | -0.2400 | -0.0457 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0091 | 0.0150 | 0.1221 | 0.0233 |
| 70.258 | 49.235 | Máx. | 0.0346 | 0.0314 | -0.0189 | -0.1174 | -0.0222 |
| | | Mín. | 0.0170 | 0.0154 | -0.0385 | -0.2390 | -0.0453 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.0160 | 0.0196 | 0.1216 | 0.0230 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 49.485 | Máx. | 0.0382 | 0.0458 | -0.0241 | -0.1165 | -0.0218 |
| | | Mín. | 0.0188 | 0.0225 | -0.0491 | -0.2373 | -0.0444 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.0233 | 0.0250 | 0.1208 | 0.0226 |
| 70.258 | 49.735 | Máx. | 0.0412 | 0.0612 | -0.0301 | -0.1153 | -0.0211 |
| | | Mín. | 0.0202 | 0.0300 | -0.0613 | -0.2348 | -0.0429 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0311 | 0.0312 | 0.1195 | 0.0218 |
| 70.258 | 49.985 | Máx. | 0.0430 | 0.0780 | -0.0368 | -0.1134 | -0.0202 |
| | | Mín. | 0.0211 | 0.0383 | -0.0748 | -0.2309 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.0397 | 0.0381 | 0.1175 | 0.0209 |
| 70.258 | 50.235 | Máx. | 0.0426 | 0.0946 | -0.0438 | -0.1113 | -0.0192 |
| | | Mín. | 0.0209 | 0.0464 | -0.0893 | -0.2266 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0481 | 0.0454 | 0.1153 | 0.0199 |
| 70.258 | 50.485 | Máx. | 0.0393 | 0.1131 | -0.0508 | -0.1090 | -0.0178 |
| | | Mín. | 0.0193 | 0.0555 | -0.1035 | -0.2220 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.0576 | 0.0527 | 0.1130 | 0.0184 |
| 70.258 | 50.735 | Máx. | 0.0343 | 0.1331 | -0.0575 | -0.1065 | -0.0157 |
| | | Mín. | 0.0168 | 0.0654 | -0.1172 | -0.2168 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.0175 | 0.0677 | 0.0596 | 0.1103 | 0.0163 |
| 70.258 | 50.985 | Máx. | 0.0253 | 0.1501 | -0.0643 | -0.1032 | -0.0129 |
| | | Mín. | 0.0124 | 0.0737 | -0.1310 | -0.2101 | -0.0263 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0764 | 0.0667 | 0.1069 | 0.0134 |
| 70.258 | 51.235 | Máx. | 0.0067 | 0.1680 | -0.0701 | -0.0979 | -0.0105 |
| | | Mín. | 0.0033 | 0.0825 | -0.1427 | -0.1993 | -0.0215 |
| | | Dif. | 0.0034 | 0.0855 | 0.0726 | 0.1014 | 0.0109 |
| 70.258 | 51.485 | Máx. | -0.0110 | 0.1882 | -0.0724 | -0.0937 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0224 | 0.0924 | -0.1475 | -0.1907 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0958 | 0.0750 | 0.0971 | 0.0086 |
| 70.258 | 51.735 | Máx. | -0.0286 | 0.2116 | -0.0703 | -0.0896 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0583 | 0.1039 | -0.1431 | -0.1825 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.1077 | 0.0728 | 0.0929 | 0.0053 |
| 70.258 | 51.985 | Máx. | -0.0486 | 0.2307 | -0.0635 | -0.0858 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0989 | 0.1133 | -0.1293 | -0.1747 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0503 | 0.1174 | 0.0658 | 0.0889 | 0.0009 |
| 70.258 | 52.235 | Máx. | -0.0802 | 0.2113 | -0.0542 | -0.0840 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.1633 | 0.1038 | -0.1104 | -0.1711 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0831 | 0.1076 | 0.0562 | 0.0871 | 0.0057 |
| 70.258 | 52.485 | Máx. | -0.1175 | 0.2913 | -0.0342 | -0.0747 | 0.0143 |
| | | Mín. | -0.2393 | 0.1430 | -0.0696 | -0.1520 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.1218 | 0.1482 | 0.0354 | 0.0774 | 0.0073 |
| 70.258 | 52.735 | Máx. | -0.1488 | 0.3088 | -0.0040 | -0.0684 | 0.0175 |
| | | Mín. | -0.3030 | 0.1517 | -0.0081 | -0.1393 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.1542 | 0.1572 | 0.0041 | 0.0709 | 0.0089 |
| 70.258 | 52.985 | Máx. | -0.1904 | 0.3086 | 0.0654 | -0.0604 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.3878 | 0.1515 | 0.0321 | -0.1229 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.1973 | 0.1571 | 0.0333 | 0.0626 | 0.0079 |
| 70.258 | 53.037 | Máx. | -0.2170 | 0.3086 | 0.1375 | -0.0604 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.4418 | 0.1515 | 0.0675 | -0.1229 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.2248 | 0.1571 | 0.0700 | 0.0626 | 0.0061 |
| 70.258 | 53.387 | Máx. | -0.0116 | 0.0000 | 0.1508 | 0.0000 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.0237 | 0.0000 | 0.0741 | 0.0000 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0000 | 0.0768 | 0.0000 | 0.0217 |
| 70.258 | 53.399 | Máx. | -0.0116 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.0237 | 0.0000 | 0.0761 | 0.0000 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0000 | 0.0789 | 0.0000 | 0.0217 |
| 70.348 | 52.985 | Máx. | -0.1904 | 0.4106 | 0.0654 | -0.0150 | 0.0229 |
| | | Mín. | -0.3878 | 0.2016 | 0.0321 | -0.0305 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.1973 | 0.2089 | 0.0333 | 0.0155 | 0.0117 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.381 | 26.735 | Máx. | 0.2155 | 0.3124 | -0.0812 | -0.0061 | 0.0265 |
| | | Mín. | 0.1058 | 0.1534 | -0.1654 | -0.0125 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.1097 | 0.1590 | 0.0842 | 0.0064 | 0.0135 |
| 70.402 | 52.735 | Máx. | -0.1488 | 0.4125 | -0.0040 | -0.0148 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.3030 | 0.2026 | -0.0081 | -0.0301 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.1542 | 0.2099 | 0.0041 | 0.0153 | 0.0104 |
| 70.456 | 52.485 | Máx. | -0.1175 | 0.3885 | -0.0342 | -0.0149 | 0.0149 |
| | | Mín. | -0.2393 | 0.1908 | -0.0696 | -0.0303 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.1218 | 0.1977 | 0.0354 | 0.0154 | 0.0076 |
| 70.508 | 26.920 | Máx. | 0.3393 | 0.3024 | -0.0303 | -0.0320 | 0.0194 |
| | | Mín. | 0.1666 | 0.1485 | -0.0618 | -0.0652 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.1727 | 0.1539 | 0.0314 | 0.0332 | 0.0099 |
| 70.508 | 26.985 | Máx. | 0.2484 | 0.3024 | -0.0610 | -0.0320 | 0.0238 |
| | | Mín. | 0.1220 | 0.1485 | -0.1242 | -0.0652 | 0.0117 |
| | | Dif. | 0.1264 | 0.1539 | 0.0632 | 0.0332 | 0.0121 |
| 70.508 | 27.235 | Máx. | 0.1129 | 0.2804 | -0.0790 | -0.0553 | 0.0369 |
| | | Mín. | 0.0554 | 0.1377 | -0.1608 | -0.1126 | 0.0181 |
| | | Dif. | 0.0575 | 0.1427 | 0.0818 | 0.0573 | 0.0188 |
| 70.508 | 27.485 | Máx. | 0.0560 | 0.2317 | -0.0780 | -0.0698 | 0.0600 |
| | | Mín. | 0.0275 | 0.1138 | -0.1588 | -0.1422 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.1179 | 0.0808 | 0.0724 | 0.0305 |
| 70.508 | 27.735 | Máx. | 0.0197 | 0.1702 | -0.0749 | -0.0806 | 0.0841 |
| | | Mín. | 0.0097 | 0.0836 | -0.1526 | -0.1641 | 0.0413 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0866 | 0.0777 | 0.0835 | 0.0428 |
| 70.508 | 27.985 | Máx. | -0.0167 | 0.1176 | -0.0675 | -0.0888 | 0.1061 |
| | | Mín. | -0.0340 | 0.0578 | -0.1374 | -0.1809 | 0.0521 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.0599 | 0.0699 | 0.0920 | 0.0540 |
| 70.508 | 28.235 | Máx. | -0.0480 | 0.0655 | -0.0540 | -0.0956 | 0.1262 |
| | | Mín. | -0.0977 | 0.0322 | -0.1099 | -0.1946 | 0.0620 |
| | | Dif. | 0.0497 | 0.0333 | 0.0559 | 0.0991 | 0.0642 |
| 70.508 | 28.485 | Máx. | -0.0826 | 0.0125 | -0.0326 | -0.1017 | 0.1433 |
| | | Mín. | -0.1681 | 0.0061 | -0.0663 | -0.2070 | 0.0704 |
| | | Dif. | 0.0856 | 0.0063 | 0.0337 | 0.1054 | 0.0729 |
| 70.508 | 28.735 | Máx. | -0.1169 | -0.0163 | -0.0018 | -0.1086 | 0.1559 |
| | | Mín. | -0.2381 | -0.0331 | -0.0037 | -0.2212 | 0.0765 |
| | | Dif. | 0.1212 | 0.0169 | 0.0019 | 0.1126 | 0.0793 |
| 70.508 | 28.985 | Máx. | -0.1561 | -0.0122 | 0.0789 | -0.1173 | 0.1641 |
| | | Mín. | -0.3178 | -0.0249 | 0.0388 | -0.2389 | 0.0806 |
| | | Dif. | 0.1618 | 0.0127 | 0.0402 | 0.1216 | 0.0835 |
| 70.508 | 28.987 | Máx. | -0.1787 | -0.0122 | 0.1336 | -0.1173 | 0.1836 |
| | | Mín. | -0.3639 | -0.0249 | 0.0656 | -0.2389 | 0.0901 |
| | | Dif. | 0.1852 | 0.0127 | 0.0680 | 0.1216 | 0.0934 |
| 70.508 | 29.337 | Máx. | 0.1336 | -0.1371 | 0.1492 | -0.1255 | 0.1577 |
| | | Mín. | 0.0656 | -0.2791 | 0.0733 | -0.2557 | 0.0775 |
| | | Dif. | 0.0680 | 0.1421 | 0.0759 | 0.1301 | 0.0803 |
| 70.508 | 29.485 | Máx. | 0.0943 | -0.1371 | 0.1139 | -0.1255 | 0.1322 |
| | | Mín. | 0.0463 | -0.2791 | 0.0560 | -0.2557 | 0.0649 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.1421 | 0.0580 | 0.1301 | 0.0673 |
| 70.508 | 29.735 | Máx. | 0.0380 | -0.1231 | 0.1012 | -0.1253 | 0.1060 |
| | | Mín. | 0.0186 | -0.2506 | 0.0497 | -0.2552 | 0.0520 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.1276 | 0.0515 | 0.1299 | 0.0539 |
| 70.508 | 29.985 | Máx. | 0.0010 | -0.1227 | 0.0957 | -0.1250 | 0.0838 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.2498 | 0.0470 | -0.2546 | 0.0411 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.1271 | 0.0487 | 0.1296 | 0.0426 |
| 70.508 | 30.235 | Máx. | -0.0187 | -0.1250 | 0.1011 | -0.1255 | 0.0620 |
| | | Mín. | -0.0381 | -0.2545 | 0.0496 | -0.2556 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0194 | 0.1295 | 0.0515 | 0.1301 | 0.0315 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 30.485 | Máx. | -0.0348 | -0.1263 | 0.1170 | -0.1268 | 0.0385 |
| | | Mín. | -0.0709 | -0.2571 | 0.0575 | -0.2583 | 0.0189 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.1308 | 0.0596 | 0.1315 | 0.0196 |
| 70.508 | 30.735 | Máx. | -0.0581 | -0.1209 | 0.1392 | -0.1282 | 0.0118 |
| | | Mín. | -0.1183 | -0.2463 | 0.0684 | -0.2610 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0602 | 0.1253 | 0.0708 | 0.1328 | 0.0060 |
| 70.508 | 30.837 | Máx. | -0.0746 | -0.1209 | 0.1736 | -0.1282 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1519 | -0.2463 | 0.0853 | -0.2610 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0773 | 0.1253 | 0.0884 | 0.1328 | 0.0010 |
| 70.508 | 31.187 | Máx. | 0.3113 | -0.0824 | 0.1624 | -0.1173 | -0.0149 |
| | | Mín. | 0.1529 | -0.1679 | 0.0798 | -0.2389 | -0.0304 |
| | | Dif. | 0.1584 | 0.0854 | 0.0827 | 0.1216 | 0.0155 |
| 70.508 | 31.235 | Máx. | 0.2647 | -0.0824 | 0.0990 | -0.1173 | -0.0168 |
| | | Mín. | 0.1300 | -0.1679 | 0.0486 | -0.2389 | -0.0341 |
| | | Dif. | 0.1347 | 0.0854 | 0.0504 | 0.1216 | 0.0174 |
| 70.508 | 31.485 | Máx. | 0.1926 | -0.0755 | 0.0276 | -0.1065 | -0.0208 |
| | | Mín. | 0.0946 | -0.1538 | 0.0136 | -0.2169 | -0.0423 |
| | | Dif. | 0.0980 | 0.0783 | 0.0140 | 0.1104 | 0.0215 |
| 70.508 | 31.735 | Máx. | 0.1411 | -0.0648 | -0.0133 | -0.0984 | -0.0208 |
| | | Mín. | 0.0693 | -0.1319 | -0.0270 | -0.2004 | -0.0424 |
| | | Dif. | 0.0718 | 0.0671 | 0.0138 | 0.1020 | 0.0216 |
| 70.508 | 31.985 | Máx. | 0.0922 | -0.0569 | -0.0318 | -0.0930 | -0.0189 |
| | | Mín. | 0.0453 | -0.1158 | -0.0648 | -0.1893 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0589 | 0.0330 | 0.0964 | 0.0195 |
| 70.508 | 32.235 | Máx. | 0.0511 | -0.0522 | -0.0432 | -0.0894 | -0.0161 |
| | | Mín. | 0.0251 | -0.1062 | -0.0880 | -0.1821 | -0.0329 |
| | | Dif. | 0.0260 | 0.0541 | 0.0448 | 0.0927 | 0.0167 |
| 70.508 | 32.485 | Máx. | 0.0195 | -0.0498 | -0.0492 | -0.0871 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.0096 | -0.1013 | -0.1001 | -0.1773 | -0.0272 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0516 | 0.0510 | 0.0903 | 0.0139 |
| 70.508 | 32.735 | Máx. | -0.0016 | -0.0487 | -0.0512 | -0.0855 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.0032 | -0.0992 | -0.1042 | -0.1741 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0017 | 0.0505 | 0.0530 | 0.0886 | 0.0112 |
| 70.508 | 32.985 | Máx. | -0.0089 | -0.0485 | -0.0505 | -0.0844 | -0.0086 |
| | | Mín. | -0.0181 | -0.0987 | -0.1029 | -0.1720 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0502 | 0.0524 | 0.0875 | 0.0089 |
| 70.508 | 33.235 | Máx. | -0.0130 | -0.0486 | -0.0482 | -0.0837 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.0265 | -0.0990 | -0.0981 | -0.1704 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0504 | 0.0499 | 0.0867 | 0.0069 |
| 70.508 | 33.485 | Máx. | -0.0145 | -0.0489 | -0.0450 | -0.0832 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0295 | -0.0996 | -0.0917 | -0.1693 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0507 | 0.0467 | 0.0862 | 0.0053 |
| 70.508 | 33.735 | Máx. | -0.0140 | -0.0492 | -0.0417 | -0.0828 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.0285 | -0.1002 | -0.0848 | -0.1686 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0510 | 0.0432 | 0.0858 | 0.0039 |
| 70.508 | 33.985 | Máx. | -0.0120 | -0.0494 | -0.0385 | -0.0825 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0244 | -0.1007 | -0.0785 | -0.1680 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0512 | 0.0399 | 0.0855 | 0.0027 |
| 70.508 | 34.235 | Máx. | -0.0090 | -0.0495 | -0.0360 | -0.0823 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0182 | -0.1008 | -0.0733 | -0.1676 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0513 | 0.0373 | 0.0853 | 0.0017 |
| 70.508 | 34.485 | Máx. | -0.0053 | -0.0494 | -0.0343 | -0.0822 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0108 | -0.1006 | -0.0699 | -0.1674 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.0512 | 0.0356 | 0.0852 | 0.0007 |
| 70.508 | 34.735 | Máx. | -0.0015 | -0.0491 | -0.0335 | -0.0821 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0030 | -0.0999 | -0.0682 | -0.1672 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0508 | 0.0347 | 0.0851 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 34.985 | Máx. | 0.0044 | -0.0485 | -0.0336 | -0.0821 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0022 | -0.0988 | -0.0685 | -0.1672 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0503 | 0.0348 | 0.0851 | 0.0015 |
| 70.508 | 35.235 | Máx. | 0.0106 | -0.0477 | -0.0345 | -0.0822 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0052 | -0.0972 | -0.0703 | -0.1674 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0495 | 0.0358 | 0.0852 | 0.0028 |
| 70.508 | 35.485 | Máx. | 0.0150 | -0.0468 | -0.0360 | -0.0824 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0073 | -0.0953 | -0.0734 | -0.1677 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0485 | 0.0373 | 0.0854 | 0.0045 |
| 70.508 | 35.735 | Máx. | 0.0165 | -0.0457 | -0.0378 | -0.0827 | 0.0131 |
| | | Mín. | 0.0081 | -0.0931 | -0.0770 | -0.1684 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.0474 | 0.0392 | 0.0857 | 0.0067 |
| 70.508 | 35.985 | Máx. | 0.0145 | -0.0447 | -0.0394 | -0.0833 | 0.0184 |
| | | Mín. | 0.0071 | -0.0910 | -0.0802 | -0.1695 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.0463 | 0.0408 | 0.0863 | 0.0094 |
| 70.508 | 36.235 | Máx. | 0.0080 | -0.0438 | -0.0403 | -0.0841 | 0.0249 |
| | | Mín. | 0.0039 | -0.0893 | -0.0820 | -0.1712 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0454 | 0.0417 | 0.0872 | 0.0127 |
| 70.508 | 36.485 | Máx. | -0.0019 | -0.0435 | -0.0397 | -0.0854 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.0038 | -0.0885 | -0.0808 | -0.1738 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0451 | 0.0411 | 0.0885 | 0.0166 |
| 70.508 | 36.735 | Máx. | -0.0106 | -0.0440 | -0.0368 | -0.0873 | 0.0418 |
| | | Mín. | -0.0217 | -0.0895 | -0.0749 | -0.1777 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0455 | 0.0381 | 0.0905 | 0.0213 |
| 70.508 | 36.985 | Máx. | -0.0226 | -0.0458 | -0.0305 | -0.0901 | 0.0522 |
| | | Mín. | -0.0459 | -0.0933 | -0.0622 | -0.1835 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0475 | 0.0316 | 0.0934 | 0.0266 |
| 70.508 | 37.235 | Máx. | -0.0374 | -0.0496 | -0.0198 | -0.0943 | 0.0632 |
| | | Mín. | -0.0762 | -0.1011 | -0.0404 | -0.1920 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.0514 | 0.0206 | 0.0977 | 0.0322 |
| 70.508 | 37.485 | Máx. | -0.0543 | -0.0557 | -0.0037 | -0.1003 | 0.0738 |
| | | Mín. | -0.1106 | -0.1133 | -0.0074 | -0.2043 | 0.0362 |
| | | Dif. | 0.0563 | 0.0577 | 0.0038 | 0.1040 | 0.0376 |
| 70.508 | 37.735 | Máx. | -0.0714 | -0.0624 | 0.0380 | -0.1088 | 0.0820 |
| | | Mín. | -0.1454 | -0.1271 | 0.0186 | -0.2215 | 0.0403 |
| | | Dif. | 0.0740 | 0.0647 | 0.0193 | 0.1127 | 0.0418 |
| 70.508 | 37.985 | Máx. | -0.1018 | -0.0627 | 0.0929 | -0.1195 | 0.0861 |
| | | Mín. | -0.2073 | -0.1278 | 0.0456 | -0.2434 | 0.0423 |
| | | Dif. | 0.1055 | 0.0650 | 0.0473 | 0.1239 | 0.0438 |
| 70.508 | 38.187 | Máx. | -0.1239 | -0.0627 | 0.1821 | -0.1195 | 0.0906 |
| | | Mín. | -0.2523 | -0.1278 | 0.0894 | -0.2434 | 0.0445 |
| | | Dif. | 0.1284 | 0.0650 | 0.0927 | 0.1239 | 0.0461 |
| 70.508 | 38.537 | Máx. | 0.2015 | -0.1037 | 0.1879 | -0.1442 | 0.0741 |
| | | Mín. | 0.0989 | -0.2111 | 0.0923 | -0.2937 | 0.0364 |
| | | Dif. | 0.1025 | 0.1074 | 0.0956 | 0.1495 | 0.0377 |
| 70.508 | 38.735 | Máx. | 0.1669 | -0.1037 | 0.1278 | -0.1442 | 0.0598 |
| | | Mín. | 0.0820 | -0.2111 | 0.0628 | -0.2937 | 0.0294 |
| | | Dif. | 0.0850 | 0.1074 | 0.0651 | 0.1495 | 0.0304 |
| 70.508 | 38.985 | Máx. | 0.1228 | -0.0928 | 0.1014 | -0.1471 | 0.0434 |
| | | Mín. | 0.0603 | -0.1890 | 0.0498 | -0.2995 | 0.0213 |
| | | Dif. | 0.0625 | 0.0962 | 0.0516 | 0.1524 | 0.0221 |
| 70.508 | 39.235 | Máx. | 0.1005 | -0.0887 | 0.0754 | -0.1484 | 0.0301 |
| | | Mín. | 0.0493 | -0.1807 | 0.0370 | -0.3022 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.0511 | 0.0920 | 0.0384 | 0.1538 | 0.0153 |
| 70.508 | 39.485 | Máx. | 0.0731 | -0.0866 | 0.0545 | -0.1490 | 0.0183 |
| | | Mín. | 0.0359 | -0.1764 | 0.0268 | -0.3033 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0372 | 0.0898 | 0.0277 | 0.1544 | 0.0093 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 39.735 | Máx. | 0.0433 | -0.0854 | 0.0399 | -0.1490 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.0213 | -0.1739 | 0.0196 | -0.3033 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0220 | 0.0885 | 0.0203 | 0.1544 | 0.0036 |
| 70.508 | 39.985 | Máx. | 0.0126 | -0.0847 | 0.0321 | -0.1485 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0062 | -0.1725 | 0.0157 | -0.3023 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0878 | 0.0163 | 0.1539 | 0.0019 |
| 70.508 | 40.235 | Máx. | -0.0090 | -0.0844 | 0.0312 | -0.1474 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0183 | -0.1719 | 0.0153 | -0.3002 | -0.0147 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0875 | 0.0159 | 0.1528 | 0.0075 |
| 70.508 | 40.485 | Máx. | -0.0240 | -0.0845 | 0.0372 | -0.1459 | -0.0126 |
| | | Mín. | -0.0489 | -0.1722 | 0.0183 | -0.2972 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0876 | 0.0189 | 0.1512 | 0.0131 |
| 70.508 | 40.735 | Máx. | -0.0385 | -0.0852 | 0.0501 | -0.1440 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.0785 | -0.1735 | 0.0246 | -0.2932 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0883 | 0.0255 | 0.1492 | 0.0188 |
| 70.508 | 40.985 | Máx. | -0.0518 | -0.0868 | 0.0694 | -0.1416 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.1055 | -0.1767 | 0.0341 | -0.2883 | -0.0488 |
| | | Dif. | 0.0537 | 0.0899 | 0.0353 | 0.1467 | 0.0249 |
| 70.508 | 41.235 | Máx. | -0.0627 | -0.0907 | 0.0940 | -0.1386 | -0.0304 |
| | | Mín. | -0.1277 | -0.1846 | 0.0462 | -0.2823 | -0.0619 |
| | | Dif. | 0.0650 | 0.0939 | 0.0478 | 0.1437 | 0.0315 |
| 70.508 | 41.485 | Máx. | -0.0827 | -0.1028 | 0.1226 | -0.1345 | -0.0383 |
| | | Mín. | -0.1684 | -0.2093 | 0.0602 | -0.2739 | -0.0779 |
| | | Dif. | 0.0857 | 0.1065 | 0.0624 | 0.1394 | 0.0396 |
| 70.508 | 41.537 | Máx. | -0.0980 | -0.1028 | 0.1550 | -0.1345 | -0.0456 |
| | | Mín. | -0.1996 | -0.2093 | 0.0761 | -0.2739 | -0.0928 |
| | | Dif. | 0.1016 | 0.1065 | 0.0789 | 0.1394 | 0.0472 |
| 70.508 | 41.887 | Máx. | 0.2637 | -0.0525 | 0.1499 | -0.1203 | -0.0505 |
| | | Mín. | 0.1295 | -0.1069 | 0.0736 | -0.2449 | -0.1029 |
| | | Dif. | 0.1342 | 0.0544 | 0.0763 | 0.1246 | 0.0524 |
| 70.508 | 41.985 | Máx. | 0.2211 | -0.0525 | 0.0837 | -0.1203 | -0.0468 |
| | | Mín. | 0.1086 | -0.1069 | 0.0411 | -0.2449 | -0.0953 |
| | | Dif. | 0.1125 | 0.0544 | 0.0426 | 0.1246 | 0.0485 |
| 70.508 | 42.235 | Máx. | 0.1616 | -0.0607 | 0.0257 | -0.1114 | -0.0458 |
| | | Mín. | 0.0794 | -0.1236 | 0.0126 | -0.2269 | -0.0933 |
| | | Dif. | 0.0823 | 0.0629 | 0.0131 | 0.1155 | 0.0475 |
| 70.508 | 42.485 | Máx. | 0.1267 | -0.0560 | -0.0103 | -0.1047 | -0.0435 |
| | | Mín. | 0.0622 | -0.1140 | -0.0209 | -0.2132 | -0.0886 |
| | | Dif. | 0.0645 | 0.0580 | 0.0107 | 0.1085 | 0.0451 |
| 70.508 | 42.735 | Máx. | 0.0915 | -0.0499 | -0.0271 | -0.1003 | -0.0400 |
| | | Mín. | 0.0449 | -0.1017 | -0.0552 | -0.2042 | -0.0815 |
| | | Dif. | 0.0466 | 0.0518 | 0.0281 | 0.1039 | 0.0415 |
| 70.508 | 42.985 | Máx. | 0.0593 | -0.0453 | -0.0382 | -0.0979 | -0.0362 |
| | | Mín. | 0.0291 | -0.0923 | -0.0778 | -0.1993 | -0.0737 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0469 | 0.0396 | 0.1014 | 0.0375 |
| 70.508 | 43.235 | Máx. | 0.0323 | -0.0423 | -0.0445 | -0.0969 | -0.0324 |
| | | Mín. | 0.0159 | -0.0861 | -0.0906 | -0.1973 | -0.0660 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0438 | 0.0461 | 0.1004 | 0.0336 |
| 70.508 | 43.485 | Máx. | 0.0111 | -0.0404 | -0.0470 | -0.0969 | -0.0291 |
| | | Mín. | 0.0055 | -0.0823 | -0.0958 | -0.1973 | -0.0592 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0419 | 0.0487 | 0.1004 | 0.0301 |
| 70.508 | 43.735 | Máx. | -0.0022 | -0.0392 | -0.0468 | -0.0976 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.0045 | -0.0799 | -0.0952 | -0.1987 | -0.0534 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.0407 | 0.0485 | 0.1011 | 0.0272 |
| 70.508 | 43.985 | Máx. | -0.0075 | -0.0384 | -0.0445 | -0.0987 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.0153 | -0.0782 | -0.0907 | -0.2009 | -0.0487 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.0398 | 0.0462 | 0.1023 | 0.0248 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 44.235 | Máx. | -0.0108 | -0.0377 | -0.0411 | -0.1001 | -0.0221 |
| | | Mín. | -0.0221 | -0.0767 | -0.0836 | -0.2038 | -0.0451 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.0391 | 0.0425 | 0.1037 | 0.0229 |
| 70.508 | 44.485 | Máx. | -0.0126 | -0.0369 | -0.0368 | -0.1017 | -0.0208 |
| | | Mín. | -0.0256 | -0.0751 | -0.0749 | -0.2071 | -0.0424 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0382 | 0.0381 | 0.1054 | 0.0216 |
| 70.508 | 44.735 | Máx. | -0.0131 | -0.0359 | -0.0322 | -0.1034 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.0267 | -0.0731 | -0.0656 | -0.2105 | -0.0406 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0372 | 0.0334 | 0.1072 | 0.0207 |
| 70.508 | 44.985 | Máx. | -0.0128 | -0.0346 | -0.0276 | -0.1051 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.0261 | -0.0705 | -0.0561 | -0.2141 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.0359 | 0.0286 | 0.1090 | 0.0201 |
| 70.508 | 45.235 | Máx. | -0.0119 | -0.0330 | -0.0231 | -0.1069 | -0.0191 |
| | | Mín. | -0.0243 | -0.0672 | -0.0470 | -0.2177 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0342 | 0.0239 | 0.1108 | 0.0198 |
| 70.508 | 45.485 | Máx. | -0.0107 | -0.0310 | -0.0189 | -0.1086 | -0.0191 |
| | | Mín. | -0.0217 | -0.0632 | -0.0385 | -0.2212 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.0321 | 0.0196 | 0.1126 | 0.0198 |
| 70.508 | 45.735 | Máx. | -0.0092 | -0.0286 | -0.0152 | -0.1103 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.0187 | -0.0583 | -0.0309 | -0.2246 | -0.0392 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.0297 | 0.0157 | 0.1143 | 0.0199 |
| 70.508 | 45.985 | Máx. | -0.0076 | -0.0259 | -0.0119 | -0.1118 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.0156 | -0.0526 | -0.0242 | -0.2277 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.0268 | 0.0123 | 0.1159 | 0.0202 |
| 70.508 | 46.235 | Máx. | -0.0061 | -0.0227 | -0.0091 | -0.1133 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.0124 | -0.0461 | -0.0185 | -0.2306 | -0.0404 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0235 | 0.0094 | 0.1174 | 0.0206 |
| 70.508 | 46.485 | Máx. | -0.0046 | -0.0190 | -0.0068 | -0.1145 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.0093 | -0.0388 | -0.0138 | -0.2332 | -0.0412 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0197 | 0.0070 | 0.1187 | 0.0210 |
| 70.508 | 46.735 | Máx. | -0.0031 | -0.0151 | -0.0051 | -0.1156 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.0063 | -0.0307 | -0.0103 | -0.2354 | -0.0421 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0156 | 0.0052 | 0.1198 | 0.0214 |
| 70.508 | 46.985 | Máx. | -0.0018 | -0.0107 | -0.0038 | -0.1164 | -0.0211 |
| | | Mín. | -0.0037 | -0.0218 | -0.0078 | -0.2371 | -0.0429 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0111 | 0.0040 | 0.1207 | 0.0218 |
| 70.508 | 47.235 | Máx. | -0.0006 | -0.0059 | -0.0031 | -0.1171 | -0.0214 |
| | | Mín. | -0.0012 | -0.0119 | -0.0063 | -0.2384 | -0.0437 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0061 | 0.0032 | 0.1213 | 0.0222 |
| 70.508 | 47.485 | Máx. | 0.0012 | -0.0005 | -0.0029 | -0.1175 | -0.0217 |
| | | Mín. | 0.0006 | -0.0010 | -0.0058 | -0.2392 | -0.0443 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0005 | 0.0030 | 0.1217 | 0.0225 |
| 70.508 | 47.735 | Máx. | 0.0040 | 0.0110 | -0.0032 | -0.1175 | -0.0220 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0054 | -0.0065 | -0.2393 | -0.0447 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0056 | 0.0033 | 0.1218 | 0.0228 |
| 70.508 | 47.985 | Máx. | 0.0068 | 0.0234 | -0.0041 | -0.1173 | -0.0221 |
| | | Mín. | 0.0033 | 0.0115 | -0.0084 | -0.2388 | -0.0450 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0119 | 0.0043 | 0.1215 | 0.0229 |
| 70.508 | 48.235 | Máx. | 0.0095 | 0.0366 | -0.0057 | -0.1166 | -0.0222 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.0180 | -0.0116 | -0.2375 | -0.0452 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0186 | 0.0059 | 0.1209 | 0.0230 |
| 70.508 | 48.485 | Máx. | 0.0121 | 0.0511 | -0.0078 | -0.1157 | -0.0221 |
| | | Mín. | 0.0060 | 0.0251 | -0.0159 | -0.2357 | -0.0451 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0260 | 0.0081 | 0.1199 | 0.0229 |
| 70.508 | 48.735 | Máx. | 0.0149 | 0.0666 | -0.0106 | -0.1145 | -0.0219 |
| | | Mín. | 0.0073 | 0.0327 | -0.0216 | -0.2331 | -0.0446 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0339 | 0.0110 | 0.1186 | 0.0227 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 48.985 | Máx. | 0.0182 | 0.0841 | -0.0141 | -0.1126 | -0.0215 |
| | | Mín. | 0.0089 | 0.0413 | -0.0287 | -0.2292 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0428 | 0.0146 | 0.1167 | 0.0223 |
| 70.508 | 49.235 | Máx. | 0.0213 | 0.1012 | -0.0184 | -0.1104 | -0.0210 |
| | | Mín. | 0.0105 | 0.0497 | -0.0374 | -0.2247 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.0108 | 0.0515 | 0.0190 | 0.1144 | 0.0218 |
| 70.508 | 49.485 | Máx. | 0.0240 | 0.1202 | -0.0232 | -0.1078 | -0.0203 |
| | | Mín. | 0.0118 | 0.0590 | -0.0472 | -0.2196 | -0.0413 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0612 | 0.0240 | 0.1118 | 0.0210 |
| 70.508 | 49.735 | Máx. | 0.0275 | 0.1410 | -0.0287 | -0.1049 | -0.0191 |
| | | Mín. | 0.0135 | 0.0692 | -0.0585 | -0.2137 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0717 | 0.0298 | 0.1087 | 0.0198 |
| 70.508 | 49.985 | Máx. | 0.0294 | 0.1606 | -0.0355 | -0.1004 | -0.0177 |
| | | Mín. | 0.0144 | 0.0789 | -0.0722 | -0.2045 | -0.0360 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0818 | 0.0368 | 0.1041 | 0.0183 |
| 70.508 | 50.235 | Máx. | 0.0265 | 0.1796 | -0.0424 | -0.0964 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0130 | 0.0882 | -0.0864 | -0.1963 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0914 | 0.0439 | 0.0999 | 0.0173 |
| 70.508 | 50.485 | Máx. | 0.0203 | 0.2036 | -0.0486 | -0.0922 | -0.0151 |
| | | Mín. | 0.0099 | 0.1000 | -0.0989 | -0.1877 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.1036 | 0.0503 | 0.0955 | 0.0157 |
| 70.508 | 50.735 | Máx. | 0.0146 | 0.2330 | -0.0540 | -0.0875 | -0.0127 |
| | | Mín. | 0.0072 | 0.1144 | -0.1099 | -0.1782 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.1186 | 0.0559 | 0.0907 | 0.0132 |
| 70.508 | 50.985 | Máx. | 0.0190 | 0.2649 | -0.0601 | -0.0835 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.0093 | 0.1301 | -0.1223 | -0.1700 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.1348 | 0.0622 | 0.0865 | 0.0088 |
| 70.508 | 51.235 | Máx. | 0.0053 | 0.2956 | -0.0680 | -0.0746 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.1452 | -0.1386 | -0.1520 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.1504 | 0.0705 | 0.0774 | 0.0065 |
| 70.508 | 51.485 | Máx. | -0.0154 | 0.3238 | -0.0694 | -0.0683 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0313 | 0.1590 | -0.1413 | -0.1390 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.1648 | 0.0719 | 0.0707 | 0.0052 |
| 70.508 | 51.735 | Máx. | -0.0340 | 0.3492 | -0.0655 | -0.0609 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0692 | 0.1715 | -0.1333 | -0.1240 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.1777 | 0.0678 | 0.0631 | 0.0021 |
| 70.508 | 51.985 | Máx. | -0.0662 | 0.3535 | -0.0557 | -0.0515 | 0.0017 |
| | | Mín. | -0.1348 | 0.1736 | -0.1133 | -0.1049 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0686 | 0.1799 | 0.0577 | 0.0534 | 0.0008 |
| 70.508 | 52.235 | Máx. | -0.1554 | 0.2148 | -0.0257 | -0.0371 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.3165 | 0.1055 | -0.0524 | -0.0756 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.1611 | 0.1093 | 0.0267 | 0.0385 | 0.0072 |
| 70.508 | 52.243 | Máx. | -0.2229 | 0.2148 | -0.0090 | -0.0371 | -0.0353 |
| | | Mín. | -0.4539 | 0.1055 | -0.0184 | -0.0756 | -0.0719 |
| | | Dif. | 0.2310 | 0.1093 | 0.0094 | 0.0385 | 0.0366 |
| 70.510 | 52.235 | Máx. | -0.1554 | 0.1749 | -0.0257 | -0.0074 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.3165 | 0.0859 | -0.0524 | -0.0151 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.1611 | 0.0890 | 0.0267 | 0.0077 | 0.0032 |
| 70.553 | 26.985 | Máx. | 0.2484 | 0.3163 | -0.0610 | -0.0061 | 0.0310 |
| | | Mín. | 0.1220 | 0.1553 | -0.1242 | -0.0125 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.1264 | 0.1610 | 0.0632 | 0.0064 | 0.0158 |
| 70.564 | 51.985 | Máx. | -0.0662 | 0.4197 | -0.0557 | -0.0131 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.1348 | 0.2061 | -0.1133 | -0.0266 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0686 | 0.2136 | 0.0577 | 0.0135 | 0.0016 |
| 70.618 | 51.735 | Máx. | -0.0340 | 0.4359 | -0.0655 | -0.0123 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0692 | 0.2140 | -0.1333 | -0.0250 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.2218 | 0.0678 | 0.0127 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.672 | 51.485 | Máx. | -0.0154 | 0.4129 | -0.0694 | -0.0117 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0313 | 0.2028 | -0.1413 | -0.0238 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0159 | 0.2101 | 0.0719 | 0.0121 | 0.0053 |
| 70.724 | 27.235 | Máx. | 0.1129 | 0.3342 | -0.0790 | -0.0060 | 0.0288 |
| | | Mín. | 0.0554 | 0.1641 | -0.1608 | -0.0123 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0575 | 0.1701 | 0.0818 | 0.0062 | 0.0147 |
| 70.726 | 51.235 | Máx. | 0.0053 | 0.3787 | -0.0680 | -0.0127 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.1860 | -0.1386 | -0.0258 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.1927 | 0.0705 | 0.0131 | 0.0050 |
| 70.758 | 27.284 | Máx. | 0.2707 | 0.3187 | -0.0257 | -0.0477 | 0.0255 |
| | | Mín. | 0.1329 | 0.1565 | -0.0522 | -0.0971 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.1378 | 0.1622 | 0.0266 | 0.0494 | 0.0130 |
| 70.758 | 27.485 | Máx. | 0.1816 | 0.3187 | -0.0603 | -0.0477 | 0.0395 |
| | | Mín. | 0.0892 | 0.1565 | -0.1228 | -0.0971 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.0924 | 0.1622 | 0.0625 | 0.0494 | 0.0201 |
| 70.758 | 27.735 | Máx. | 0.0698 | 0.2544 | -0.0601 | -0.0683 | 0.0632 |
| | | Mín. | 0.0343 | 0.1250 | -0.1223 | -0.1391 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.0355 | 0.1295 | 0.0622 | 0.0708 | 0.0321 |
| 70.758 | 27.985 | Máx. | 0.0173 | 0.1861 | -0.0539 | -0.0819 | 0.0888 |
| | | Mín. | 0.0085 | 0.0914 | -0.1098 | -0.1667 | 0.0436 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0947 | 0.0559 | 0.0849 | 0.0452 |
| 70.758 | 28.235 | Máx. | -0.0215 | 0.1269 | -0.0422 | -0.0943 | 0.1113 |
| | | Mín. | -0.0437 | 0.0623 | -0.0858 | -0.1921 | 0.0547 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.0646 | 0.0437 | 0.0978 | 0.0566 |
| 70.758 | 28.485 | Máx. | -0.0531 | 0.0689 | -0.0241 | -0.1052 | 0.1292 |
| | | Mín. | -0.1082 | 0.0339 | -0.0491 | -0.2142 | 0.0634 |
| | | Dif. | 0.0551 | 0.0351 | 0.0250 | 0.1090 | 0.0657 |
| 70.758 | 28.735 | Máx. | -0.0854 | 0.0271 | 0.0031 | -0.1156 | 0.1413 |
| | | Mín. | -0.1738 | 0.0133 | 0.0015 | -0.2355 | 0.0694 |
| | | Dif. | 0.0885 | 0.0138 | 0.0016 | 0.1198 | 0.0719 |
| 70.758 | 28.985 | Máx. | -0.1268 | 0.0418 | 0.0721 | -0.1258 | 0.1500 |
| | | Mín. | -0.2583 | 0.0205 | 0.0354 | -0.2562 | 0.0737 |
| | | Dif. | 0.1314 | 0.0213 | 0.0367 | 0.1304 | 0.0764 |
| 70.758 | 28.987 | Máx. | -0.1524 | 0.0418 | 0.1206 | -0.1258 | 0.1690 |
| | | Mín. | -0.3103 | 0.0205 | 0.0592 | -0.2562 | 0.0830 |
| | | Dif. | 0.1579 | 0.0213 | 0.0614 | 0.1304 | 0.0860 |
| 70.758 | 29.337 | Máx. | 0.1698 | -0.0952 | 0.1320 | -0.1373 | 0.1506 |
| | | Mín. | 0.0834 | -0.1938 | 0.0648 | -0.2797 | 0.0739 |
| | | Dif. | 0.0864 | 0.0986 | 0.0672 | 0.1423 | 0.0766 |
| 70.758 | 29.485 | Máx. | 0.1230 | -0.0952 | 0.0890 | -0.1373 | 0.1281 |
| | | Mín. | 0.0604 | -0.1938 | 0.0437 | -0.2797 | 0.0629 |
| | | Dif. | 0.0626 | 0.0986 | 0.0453 | 0.1423 | 0.0652 |
| 70.758 | 29.735 | Máx. | 0.0555 | -0.0871 | 0.0748 | -0.1397 | 0.1045 |
| | | Mín. | 0.0273 | -0.1773 | 0.0368 | -0.2844 | 0.0513 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0902 | 0.0381 | 0.1447 | 0.0532 |
| 70.758 | 29.985 | Máx. | 0.0129 | -0.0906 | 0.0686 | -0.1409 | 0.0828 |
| | | Mín. | 0.0063 | -0.1844 | 0.0337 | -0.2870 | 0.0406 |
| | | Dif. | 0.0066 | 0.0938 | 0.0349 | 0.1460 | 0.0421 |
| 70.758 | 30.235 | Máx. | -0.0147 | -0.0941 | 0.0724 | -0.1419 | 0.0608 |
| | | Mín. | -0.0298 | -0.1917 | 0.0356 | -0.2890 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0976 | 0.0369 | 0.1471 | 0.0309 |
| 70.758 | 30.485 | Máx. | -0.0339 | -0.0942 | 0.0857 | -0.1425 | 0.0379 |
| | | Mín. | -0.0691 | -0.1919 | 0.0421 | -0.2902 | 0.0186 |
| | | Dif. | 0.0352 | 0.0976 | 0.0436 | 0.1477 | 0.0193 |
| 70.758 | 30.735 | Máx. | -0.0639 | -0.0878 | 0.1061 | -0.1416 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.1302 | -0.1787 | 0.0521 | -0.2883 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0663 | 0.0909 | 0.0540 | 0.1467 | 0.0075 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 30.837 | Máx. | -0.0849 | -0.0878 | 0.1439 | -0.1416 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1730 | -0.1787 | 0.0706 | -0.2883 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0880 | 0.0909 | 0.0732 | 0.1467 | 0.0023 |
| 70.758 | 31.187 | Máx. | 0.2792 | -0.0681 | 0.1357 | -0.1312 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.1371 | -0.1386 | 0.0666 | -0.2672 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.1421 | 0.0705 | 0.0690 | 0.1360 | 0.0079 |
| 70.758 | 31.235 | Máx. | 0.2312 | -0.0681 | 0.0798 | -0.1312 | -0.0096 |
| | | Mín. | 0.1135 | -0.1386 | 0.0392 | -0.2672 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.1176 | 0.0705 | 0.0406 | 0.1360 | 0.0099 |
| 70.758 | 31.485 | Máx. | 0.1615 | -0.0667 | 0.0202 | -0.1227 | -0.0139 |
| | | Mín. | 0.0793 | -0.1359 | 0.0099 | -0.2498 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.0822 | 0.0692 | 0.0103 | 0.1271 | 0.0144 |
| 70.758 | 31.735 | Máx. | 0.1188 | -0.0608 | -0.0129 | -0.1151 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.0584 | -0.1239 | -0.0263 | -0.2344 | -0.0315 |
| | | Dif. | 0.0605 | 0.0630 | 0.0134 | 0.1193 | 0.0160 |
| 70.758 | 31.985 | Máx. | 0.0790 | -0.0552 | -0.0295 | -0.1093 | -0.0150 |
| | | Mín. | 0.0388 | -0.1124 | -0.0601 | -0.2225 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.0572 | 0.0306 | 0.1132 | 0.0156 |
| 70.758 | 32.235 | Máx. | 0.0445 | -0.0512 | -0.0402 | -0.1050 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0218 | -0.1042 | -0.0819 | -0.2139 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0530 | 0.0417 | 0.1089 | 0.0140 |
| 70.758 | 32.485 | Máx. | 0.0168 | -0.0487 | -0.0462 | -0.1021 | -0.0116 |
| | | Mín. | 0.0082 | -0.0991 | -0.0940 | -0.2079 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0504 | 0.0478 | 0.1058 | 0.0120 |
| 70.758 | 32.735 | Máx. | -0.0018 | -0.0473 | -0.0484 | -0.1000 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.0037 | -0.0964 | -0.0986 | -0.2036 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0491 | 0.0502 | 0.1036 | 0.0099 |
| 70.758 | 32.985 | Máx. | -0.0085 | -0.0468 | -0.0481 | -0.0985 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0174 | -0.0952 | -0.0979 | -0.2007 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0485 | 0.0498 | 0.1021 | 0.0080 |
| 70.758 | 33.235 | Máx. | -0.0124 | -0.0466 | -0.0461 | -0.0975 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.0253 | -0.0950 | -0.0939 | -0.1985 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0483 | 0.0478 | 0.1010 | 0.0063 |
| 70.758 | 33.485 | Máx. | -0.0139 | -0.0467 | -0.0433 | -0.0968 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0283 | -0.0952 | -0.0882 | -0.1970 | -0.0095 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0484 | 0.0449 | 0.1003 | 0.0048 |
| 70.758 | 33.735 | Máx. | -0.0135 | -0.0469 | -0.0402 | -0.0962 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0275 | -0.0955 | -0.0819 | -0.1959 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0486 | 0.0417 | 0.0997 | 0.0036 |
| 70.758 | 33.985 | Máx. | -0.0117 | -0.0470 | -0.0373 | -0.0958 | -0.0024 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.0958 | -0.0759 | -0.1952 | -0.0049 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0487 | 0.0386 | 0.0993 | 0.0025 |
| 70.758 | 34.235 | Máx. | -0.0089 | -0.0470 | -0.0349 | -0.0956 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0181 | -0.0958 | -0.0710 | -0.1946 | -0.0030 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0488 | 0.0361 | 0.0990 | 0.0015 |
| 70.758 | 34.485 | Máx. | -0.0056 | -0.0469 | -0.0332 | -0.0954 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0114 | -0.0955 | -0.0675 | -0.1943 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0486 | 0.0344 | 0.0989 | 0.0006 |
| 70.758 | 34.735 | Máx. | -0.0021 | -0.0466 | -0.0323 | -0.0953 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0042 | -0.0948 | -0.0657 | -0.1941 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0483 | 0.0334 | 0.0988 | 0.0003 |
| 70.758 | 34.985 | Máx. | 0.0025 | -0.0460 | -0.0322 | -0.0954 | 0.0027 |
| | | Mín. | 0.0012 | -0.0937 | -0.0655 | -0.1942 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0477 | 0.0333 | 0.0988 | 0.0014 |
| 70.758 | 35.235 | Máx. | 0.0082 | -0.0453 | -0.0327 | -0.0955 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.0040 | -0.0923 | -0.0667 | -0.1945 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.0470 | 0.0339 | 0.0990 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 35.485 | Máx. | 0.0119 | -0.0444 | -0.0338 | -0.0958 | 0.0084 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.0905 | -0.0688 | -0.1951 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0461 | 0.0350 | 0.0993 | 0.0043 |
| 70.758 | 35.735 | Máx. | 0.0131 | -0.0435 | -0.0350 | -0.0963 | 0.0122 |
| | | Mín. | 0.0065 | -0.0886 | -0.0713 | -0.1962 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0451 | 0.0363 | 0.0998 | 0.0062 |
| 70.758 | 35.985 | Máx. | 0.0110 | -0.0426 | -0.0360 | -0.0972 | 0.0170 |
| | | Mín. | 0.0054 | -0.0867 | -0.0732 | -0.1978 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.0441 | 0.0373 | 0.1007 | 0.0086 |
| 70.758 | 36.235 | Máx. | 0.0049 | -0.0418 | -0.0361 | -0.0984 | 0.0228 |
| | | Mín. | 0.0024 | -0.0852 | -0.0735 | -0.2003 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0433 | 0.0374 | 0.1020 | 0.0116 |
| 70.758 | 36.485 | Máx. | -0.0029 | -0.0415 | -0.0347 | -0.1002 | 0.0296 |
| | | Mín. | -0.0059 | -0.0845 | -0.0708 | -0.2040 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0430 | 0.0360 | 0.1038 | 0.0151 |
| 70.758 | 36.735 | Máx. | -0.0106 | -0.0418 | -0.0312 | -0.1027 | 0.0374 |
| | | Mín. | -0.0217 | -0.0851 | -0.0635 | -0.2092 | 0.0183 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0433 | 0.0323 | 0.1065 | 0.0190 |
| 70.758 | 36.985 | Máx. | -0.0209 | -0.0431 | -0.0245 | -0.1063 | 0.0458 |
| | | Mín. | -0.0425 | -0.0878 | -0.0499 | -0.2166 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0216 | 0.0447 | 0.0254 | 0.1102 | 0.0233 |
| 70.758 | 37.235 | Máx. | -0.0332 | -0.0456 | -0.0139 | -0.1113 | 0.0544 |
| | | Mín. | -0.0676 | -0.0929 | -0.0284 | -0.2267 | 0.0267 |
| | | Dif. | 0.0344 | 0.0473 | 0.0144 | 0.1153 | 0.0277 |
| 70.758 | 37.485 | Máx. | -0.0471 | -0.0490 | 0.0024 | -0.1179 | 0.0620 |
| | | Mín. | -0.0958 | -0.0997 | 0.0012 | -0.2400 | 0.0304 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0508 | 0.0012 | 0.1222 | 0.0315 |
| 70.758 | 37.735 | Máx. | -0.0615 | -0.0516 | 0.0428 | -0.1261 | 0.0674 |
| | | Mín. | -0.1253 | -0.1050 | 0.0210 | -0.2567 | 0.0331 |
| | | Dif. | 0.0638 | 0.0534 | 0.0218 | 0.1307 | 0.0343 |
| 70.758 | 37.985 | Máx. | -0.0914 | -0.0478 | 0.0903 | -0.1354 | 0.0699 |
| | | Mín. | -0.1861 | -0.0973 | 0.0443 | -0.2757 | 0.0343 |
| | | Dif. | 0.0947 | 0.0495 | 0.0459 | 0.1403 | 0.0355 |
| 70.758 | 38.187 | Máx. | -0.1140 | -0.0478 | 0.1715 | -0.1354 | 0.0735 |
| | | Mín. | -0.2321 | -0.0973 | 0.0842 | -0.2757 | 0.0361 |
| | | Dif. | 0.1181 | 0.0495 | 0.0873 | 0.1403 | 0.0374 |
| 70.758 | 38.537 | Máx. | 0.2113 | -0.0758 | 0.1754 | -0.1569 | 0.0632 |
| | | Mín. | 0.1038 | -0.1544 | 0.0861 | -0.3195 | 0.0310 |
| | | Dif. | 0.1076 | 0.0786 | 0.0893 | 0.1626 | 0.0322 |
| 70.758 | 38.735 | Máx. | 0.1726 | -0.0758 | 0.1124 | -0.1569 | 0.0523 |
| | | Mín. | 0.0847 | -0.1544 | 0.0552 | -0.3195 | 0.0257 |
| | | Dif. | 0.0878 | 0.0786 | 0.0572 | 0.1626 | 0.0266 |
| 70.758 | 38.985 | Máx. | 0.1225 | -0.0679 | 0.0861 | -0.1602 | 0.0396 |
| | | Mín. | 0.0602 | -0.1383 | 0.0423 | -0.3262 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0624 | 0.0704 | 0.0438 | 0.1660 | 0.0202 |
| 70.758 | 39.235 | Máx. | 0.0983 | -0.0657 | 0.0611 | -0.1618 | 0.0284 |
| | | Mín. | 0.0483 | -0.1338 | 0.0300 | -0.3295 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.0681 | 0.0311 | 0.1677 | 0.0144 |
| 70.758 | 39.485 | Máx. | 0.0711 | -0.0647 | 0.0409 | -0.1624 | 0.0178 |
| | | Mín. | 0.0349 | -0.1317 | 0.0201 | -0.3308 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.0670 | 0.0208 | 0.1684 | 0.0091 |
| 70.758 | 39.735 | Máx. | 0.0420 | -0.0641 | 0.0267 | -0.1624 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0206 | -0.1305 | 0.0131 | -0.3307 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0214 | 0.0664 | 0.0136 | 0.1683 | 0.0039 |
| 70.758 | 39.985 | Máx. | 0.0121 | -0.0638 | 0.0190 | -0.1618 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.1299 | 0.0093 | -0.3295 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0661 | 0.0097 | 0.1677 | 0.0013 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 40.235 | Máx. | -0.0089 | -0.0637 | 0.0180 | -0.1607 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.0182 | -0.1298 | 0.0088 | -0.3273 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0660 | 0.0092 | 0.1666 | 0.0064 |
| 70.758 | 40.485 | Máx. | -0.0237 | -0.0639 | 0.0238 | -0.1592 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.0482 | -0.1301 | 0.0117 | -0.3241 | -0.0229 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.0662 | 0.0121 | 0.1650 | 0.0117 |
| 70.758 | 40.735 | Máx. | -0.0380 | -0.0644 | 0.0363 | -0.1572 | -0.0164 |
| | | Mín. | -0.0773 | -0.1310 | 0.0178 | -0.3200 | -0.0334 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0667 | 0.0185 | 0.1629 | 0.0170 |
| 70.758 | 40.985 | Máx. | -0.0514 | -0.0652 | 0.0551 | -0.1547 | -0.0217 |
| | | Mín. | -0.1046 | -0.1328 | 0.0270 | -0.3149 | -0.0443 |
| | | Dif. | 0.0532 | 0.0676 | 0.0280 | 0.1603 | 0.0225 |
| 70.758 | 41.235 | Máx. | -0.0633 | -0.0678 | 0.0791 | -0.1514 | -0.0274 |
| | | Mín. | -0.1290 | -0.1380 | 0.0388 | -0.3083 | -0.0558 |
| | | Dif. | 0.0656 | 0.0702 | 0.0402 | 0.1569 | 0.0284 |
| 70.758 | 41.485 | Máx. | -0.0859 | -0.0782 | 0.1082 | -0.1469 | -0.0339 |
| | | Mín. | -0.1749 | -0.1592 | 0.0531 | -0.2992 | -0.0690 |
| | | Dif. | 0.0890 | 0.0810 | 0.0551 | 0.1523 | 0.0351 |
| 70.758 | 41.537 | Máx. | -0.1028 | -0.0782 | 0.1424 | -0.1469 | -0.0400 |
| | | Mín. | -0.2094 | -0.1592 | 0.0699 | -0.2992 | -0.0815 |
| | | Dif. | 0.1066 | 0.0810 | 0.0725 | 0.1523 | 0.0415 |
| 70.758 | 41.887 | Máx. | 0.2471 | -0.0375 | 0.1389 | -0.1344 | -0.0435 |
| | | Mín. | 0.1213 | -0.0763 | 0.0682 | -0.2737 | -0.0886 |
| | | Dif. | 0.1257 | 0.0388 | 0.0707 | 0.1393 | 0.0451 |
| 70.758 | 41.985 | Máx. | 0.2029 | -0.0375 | 0.0774 | -0.1344 | -0.0403 |
| | | Mín. | 0.0996 | -0.0763 | 0.0380 | -0.2737 | -0.0821 |
| | | Dif. | 0.1032 | 0.0388 | 0.0394 | 0.1393 | 0.0418 |
| 70.758 | 42.235 | Máx. | 0.1427 | -0.0482 | 0.0259 | -0.1268 | -0.0400 |
| | | Mín. | 0.0701 | -0.0981 | 0.0127 | -0.2582 | -0.0816 |
| | | Dif. | 0.0726 | 0.0499 | 0.0132 | 0.1314 | 0.0415 |
| 70.758 | 42.485 | Máx. | 0.1111 | -0.0470 | -0.0078 | -0.1203 | -0.0391 |
| | | Mín. | 0.0546 | -0.0958 | -0.0159 | -0.2450 | -0.0795 |
| | | Dif. | 0.0565 | 0.0488 | 0.0081 | 0.1247 | 0.0405 |
| 70.758 | 42.735 | Máx. | 0.0807 | -0.0433 | -0.0233 | -0.1154 | -0.0370 |
| | | Mín. | 0.0396 | -0.0881 | -0.0475 | -0.2350 | -0.0754 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0448 | 0.0242 | 0.1196 | 0.0384 |
| 70.758 | 42.985 | Máx. | 0.0529 | -0.0395 | -0.0340 | -0.1122 | -0.0344 |
| | | Mín. | 0.0260 | -0.0804 | -0.0693 | -0.2284 | -0.0701 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0409 | 0.0353 | 0.1162 | 0.0357 |
| 70.758 | 43.235 | Máx. | 0.0289 | -0.0363 | -0.0405 | -0.1102 | -0.0316 |
| | | Mín. | 0.0142 | -0.0740 | -0.0824 | -0.2245 | -0.0644 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0377 | 0.0419 | 0.1142 | 0.0328 |
| 70.758 | 43.485 | Máx. | 0.0096 | -0.0338 | -0.0435 | -0.1093 | -0.0290 |
| | | Mín. | 0.0047 | -0.0689 | -0.0885 | -0.2227 | -0.0590 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.0351 | 0.0450 | 0.1133 | 0.0300 |
| 70.758 | 43.735 | Máx. | -0.0025 | -0.0318 | -0.0438 | -0.1092 | -0.0266 |
| | | Mín. | -0.0052 | -0.0647 | -0.0891 | -0.2223 | -0.0541 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0329 | 0.0454 | 0.1131 | 0.0276 |
| 70.758 | 43.985 | Máx. | -0.0077 | -0.0299 | -0.0422 | -0.1095 | -0.0246 |
| | | Mín. | -0.0157 | -0.0608 | -0.0858 | -0.2230 | -0.0501 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0310 | 0.0437 | 0.1135 | 0.0255 |
| 70.758 | 44.235 | Máx. | -0.0111 | -0.0280 | -0.0392 | -0.1102 | -0.0230 |
| | | Mín. | -0.0226 | -0.0570 | -0.0799 | -0.2243 | -0.0469 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0290 | 0.0407 | 0.1142 | 0.0239 |
| 70.758 | 44.485 | Máx. | -0.0130 | -0.0260 | -0.0355 | -0.1110 | -0.0218 |
| | | Mín. | -0.0266 | -0.0530 | -0.0723 | -0.2260 | -0.0445 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0270 | 0.0368 | 0.1150 | 0.0226 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 44.735 | Máx. | -0.0139 | -0.0238 | -0.0314 | -0.1120 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.0283 | -0.0485 | -0.0638 | -0.2280 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.0247 | 0.0325 | 0.1160 | 0.0218 |
| 70.758 | 44.985 | Máx. | -0.0140 | -0.0213 | -0.0271 | -0.1130 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.0285 | -0.0433 | -0.0552 | -0.2300 | -0.0417 |
| | | Dif. | 0.0145 | 0.0220 | 0.0281 | 0.1171 | 0.0212 |
| 70.758 | 45.235 | Máx. | -0.0135 | -0.0183 | -0.0229 | -0.1139 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.0275 | -0.0373 | -0.0466 | -0.2320 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0190 | 0.0237 | 0.1181 | 0.0209 |
| 70.758 | 45.485 | Máx. | -0.0127 | -0.0149 | -0.0190 | -0.1148 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0258 | -0.0304 | -0.0386 | -0.2338 | -0.0409 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0155 | 0.0197 | 0.1190 | 0.0208 |
| 70.758 | 45.735 | Máx. | -0.0116 | -0.0111 | -0.0154 | -0.1156 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0236 | -0.0226 | -0.0313 | -0.2353 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0115 | 0.0160 | 0.1198 | 0.0209 |
| 70.758 | 45.985 | Máx. | -0.0105 | -0.0068 | -0.0122 | -0.1162 | -0.0203 |
| | | Mín. | -0.0214 | -0.0139 | -0.0249 | -0.2366 | -0.0413 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0071 | 0.0127 | 0.1204 | 0.0210 |
| 70.758 | 46.235 | Máx. | -0.0094 | -0.0020 | -0.0095 | -0.1166 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.0191 | -0.0042 | -0.0193 | -0.2374 | -0.0417 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.0021 | 0.0098 | 0.1208 | 0.0212 |
| 70.758 | 46.485 | Máx. | -0.0082 | 0.0067 | -0.0072 | -0.1167 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.0167 | 0.0033 | -0.0147 | -0.2377 | -0.0422 |
| | | Dif. | 0.0085 | 0.0034 | 0.0075 | 0.1210 | 0.0215 |
| 70.758 | 46.735 | Máx. | -0.0071 | 0.0180 | -0.0055 | -0.1166 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.0144 | 0.0088 | -0.0111 | -0.2375 | -0.0426 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0092 | 0.0057 | 0.1209 | 0.0217 |
| 70.758 | 46.985 | Máx. | -0.0062 | 0.0302 | -0.0042 | -0.1162 | -0.0211 |
| | | Mín. | -0.0126 | 0.0148 | -0.0086 | -0.2367 | -0.0430 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.0154 | 0.0044 | 0.1204 | 0.0219 |
| 70.758 | 47.235 | Máx. | -0.0055 | 0.0437 | -0.0034 | -0.1155 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.0112 | 0.0215 | -0.0070 | -0.2352 | -0.0433 |
| | | Dif. | 0.0057 | 0.0222 | 0.0036 | 0.1197 | 0.0220 |
| 70.758 | 47.485 | Máx. | -0.0048 | 0.0587 | -0.0030 | -0.1145 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.0098 | 0.0288 | -0.0062 | -0.2331 | -0.0434 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0299 | 0.0032 | 0.1186 | 0.0221 |
| 70.758 | 47.735 | Máx. | -0.0037 | 0.0755 | -0.0032 | -0.1129 | -0.0212 |
| | | Mín. | -0.0075 | 0.0371 | -0.0065 | -0.2299 | -0.0431 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0384 | 0.0033 | 0.1170 | 0.0220 |
| 70.758 | 47.985 | Máx. | -0.0025 | 0.0912 | -0.0041 | -0.1109 | -0.0210 |
| | | Mín. | -0.0051 | 0.0448 | -0.0084 | -0.2259 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0464 | 0.0043 | 0.1150 | 0.0218 |
| 70.758 | 48.235 | Máx. | -0.0018 | 0.1080 | -0.0056 | -0.1086 | -0.0208 |
| | | Mín. | -0.0036 | 0.0530 | -0.0114 | -0.2211 | -0.0424 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0550 | 0.0058 | 0.1125 | 0.0216 |
| 70.758 | 48.485 | Máx. | -0.0011 | 0.1272 | -0.0075 | -0.1058 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.0022 | 0.0625 | -0.0153 | -0.2154 | -0.0418 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0647 | 0.0078 | 0.1096 | 0.0213 |
| 70.758 | 48.735 | Máx. | 0.0006 | 0.1479 | -0.0099 | -0.1028 | -0.0199 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0726 | -0.0202 | -0.2094 | -0.0404 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0753 | 0.0103 | 0.1066 | 0.0206 |
| 70.758 | 48.985 | Máx. | 0.0038 | 0.1700 | -0.0133 | -0.0982 | -0.0189 |
| | | Mín. | 0.0019 | 0.0835 | -0.0271 | -0.2000 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0865 | 0.0138 | 0.1018 | 0.0196 |
| 70.758 | 49.235 | Máx. | 0.0051 | 0.1899 | -0.0175 | -0.0939 | -0.0182 |
| | | Mín. | 0.0025 | 0.0933 | -0.0357 | -0.1913 | -0.0371 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0967 | 0.0182 | 0.0974 | 0.0189 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 49.485 | Máx. | 0.0053 | 0.2146 | -0.0219 | -0.0892 | -0.0172 |
| | | Mín. | 0.0026 | 0.1054 | -0.0446 | -0.1816 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.1092 | 0.0227 | 0.0924 | 0.0179 |
| 70.758 | 49.735 | Máx. | 0.0158 | 0.2517 | -0.0262 | -0.0845 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.0078 | 0.1236 | -0.0533 | -0.1722 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.1281 | 0.0271 | 0.0876 | 0.0161 |
| 70.758 | 49.985 | Máx. | 0.0191 | 0.2933 | -0.0342 | -0.0774 | -0.0130 |
| | | Mín. | 0.0094 | 0.1440 | -0.0696 | -0.1576 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.1493 | 0.0354 | 0.0802 | 0.0135 |
| 70.758 | 50.235 | Máx. | 0.0093 | 0.3174 | -0.0411 | -0.0709 | -0.0126 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.1559 | -0.0836 | -0.1444 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.1615 | 0.0425 | 0.0735 | 0.0131 |
| 70.758 | 50.485 | Máx. | 0.0015 | 0.3424 | -0.0462 | -0.0635 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.1681 | -0.0941 | -0.1294 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.1743 | 0.0479 | 0.0658 | 0.0113 |
| 70.758 | 50.735 | Máx. | -0.0116 | 0.3631 | -0.0501 | -0.0541 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.0235 | 0.1783 | -0.1021 | -0.1102 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.1848 | 0.0520 | 0.0561 | 0.0087 |
| 70.758 | 50.985 | Máx. | -0.0694 | 0.3305 | -0.0474 | -0.0397 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.1413 | 0.1623 | -0.0966 | -0.0808 | -0.0159 |
| | | Dif. | 0.0719 | 0.1682 | 0.0492 | 0.0411 | 0.0081 |
| 70.758 | 51.086 | Máx. | -0.1174 | 0.3305 | -0.0316 | -0.0397 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.2390 | 0.1623 | -0.0644 | -0.0808 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.1216 | 0.1682 | 0.0328 | 0.0411 | 0.0164 |
| 70.780 | 50.985 | Máx. | -0.0694 | 0.3266 | -0.0474 | -0.0106 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.1413 | 0.1604 | -0.0966 | -0.0216 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0719 | 0.1662 | 0.0492 | 0.0110 | 0.0029 |
| 70.834 | 50.735 | Máx. | -0.0116 | 0.4370 | -0.0501 | -0.0116 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.0235 | 0.2146 | -0.1021 | -0.0236 | -0.0135 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.2224 | 0.0520 | 0.0120 | 0.0069 |
| 70.888 | 50.485 | Máx. | 0.0015 | 0.4311 | -0.0462 | -0.0110 | -0.0095 |
| | | Mín. | 0.0007 | 0.2117 | -0.0941 | -0.0224 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.2194 | 0.0479 | 0.0114 | 0.0098 |
| 70.896 | 27.485 | Máx. | 0.1816 | 0.3556 | -0.0603 | -0.0076 | 0.0326 |
| | | Mín. | 0.0892 | 0.1746 | -0.1228 | -0.0156 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.0924 | 0.1810 | 0.0625 | 0.0079 | 0.0166 |
| 70.942 | 50.235 | Máx. | 0.0093 | 0.4080 | -0.0411 | -0.0107 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.0046 | 0.2004 | -0.0836 | -0.0218 | -0.0216 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.2076 | 0.0425 | 0.0111 | 0.0110 |
| 70.996 | 49.985 | Máx. | 0.0191 | 0.3797 | -0.0342 | -0.0115 | -0.0096 |
| | | Mín. | 0.0094 | 0.1865 | -0.0696 | -0.0233 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.1933 | 0.0354 | 0.0119 | 0.0100 |
| 71.008 | 27.648 | Máx. | 0.2977 | 0.3364 | -0.0152 | -0.0414 | 0.0349 |
| | | Mín. | 0.1462 | 0.1652 | -0.0310 | -0.0843 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.1515 | 0.1712 | 0.0158 | 0.0429 | 0.0178 |
| 71.008 | 27.735 | Máx. | 0.2126 | 0.3364 | -0.0375 | -0.0414 | 0.0406 |
| | | Mín. | 0.1044 | 0.1652 | -0.0763 | -0.0843 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.1082 | 0.1712 | 0.0388 | 0.0429 | 0.0207 |
| 71.008 | 27.985 | Máx. | 0.0865 | 0.3003 | -0.0388 | -0.0682 | 0.0604 |
| | | Mín. | 0.0425 | 0.1475 | -0.0791 | -0.1389 | 0.0296 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.1528 | 0.0403 | 0.0707 | 0.0307 |
| 71.008 | 28.235 | Máx. | 0.0169 | 0.2128 | -0.0287 | -0.0854 | 0.0884 |
| | | Mín. | 0.0083 | 0.1045 | -0.0584 | -0.1738 | 0.0434 |
| | | Dif. | 0.0086 | 0.1083 | 0.0297 | 0.0885 | 0.0450 |
| 71.008 | 28.485 | Máx. | -0.0227 | 0.1447 | -0.0152 | -0.1008 | 0.1087 |
| | | Mín. | -0.0463 | 0.0711 | -0.0309 | -0.2053 | 0.0534 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0737 | 0.0157 | 0.1045 | 0.0553 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 28.735 | Máx. | -0.0570 | 0.1015 | 0.0114 | -0.1144 | 0.1225 |
| | | Mín. | -0.1161 | 0.0498 | 0.0056 | -0.2329 | 0.0601 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.0517 | 0.0058 | 0.1185 | 0.0623 |
| 71.008 | 28.985 | Máx. | -0.1022 | 0.1099 | 0.0704 | -0.1266 | 0.1335 |
| | | Mín. | -0.2080 | 0.0540 | 0.0346 | -0.2577 | 0.0655 |
| | | Dif. | 0.1059 | 0.0559 | 0.0358 | 0.1312 | 0.0679 |
| 71.008 | 28.987 | Máx. | -0.1301 | 0.1099 | 0.1146 | -0.1266 | 0.1517 |
| | | Mín. | -0.2648 | 0.0540 | 0.0563 | -0.2577 | 0.0745 |
| | | Dif. | 0.1348 | 0.0559 | 0.0583 | 0.1312 | 0.0772 |
| 71.008 | 29.337 | Máx. | 0.2121 | -0.0546 | 0.1221 | -0.1414 | 0.1396 |
| | | Mín. | 0.1042 | -0.1112 | 0.0600 | -0.2880 | 0.0686 |
| | | Dif. | 0.1080 | 0.0566 | 0.0622 | 0.1465 | 0.0711 |
| 71.008 | 29.485 | Máx. | 0.1596 | -0.0546 | 0.0693 | -0.1414 | 0.1202 |
| | | Mín. | 0.0784 | -0.1112 | 0.0340 | -0.2880 | 0.0590 |
| | | Dif. | 0.0812 | 0.0566 | 0.0352 | 0.1465 | 0.0612 |
| 71.008 | 29.735 | Máx. | 0.0809 | -0.0512 | 0.0507 | -0.1459 | 0.0999 |
| | | Mín. | 0.0397 | -0.1044 | 0.0249 | -0.2971 | 0.0490 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.0531 | 0.0258 | 0.1512 | 0.0508 |
| 71.008 | 29.985 | Máx. | 0.0287 | -0.0578 | 0.0421 | -0.1490 | 0.0797 |
| | | Mín. | 0.0141 | -0.1178 | 0.0207 | -0.3033 | 0.0392 |
| | | Dif. | 0.0146 | 0.0599 | 0.0214 | 0.1544 | 0.0406 |
| 71.008 | 30.235 | Máx. | -0.0111 | -0.0630 | 0.0448 | -0.1509 | 0.0591 |
| | | Mín. | -0.0226 | -0.1283 | 0.0220 | -0.3074 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0653 | 0.0228 | 0.1564 | 0.0301 |
| 71.008 | 30.485 | Máx. | -0.0348 | -0.0640 | 0.0576 | -0.1516 | 0.0384 |
| | | Mín. | -0.0708 | -0.1302 | 0.0283 | -0.3087 | 0.0189 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0663 | 0.0293 | 0.1571 | 0.0196 |
| 71.008 | 30.735 | Máx. | -0.0698 | -0.0590 | 0.0795 | -0.1503 | 0.0191 |
| | | Mín. | -0.1421 | -0.1202 | 0.0391 | -0.3060 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0723 | 0.0612 | 0.0405 | 0.1558 | 0.0097 |
| 71.008 | 30.837 | Máx. | -0.0934 | -0.0590 | 0.1212 | -0.1503 | 0.0116 |
| | | Mín. | -0.1902 | -0.1202 | 0.0595 | -0.3060 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0968 | 0.0612 | 0.0617 | 0.1558 | 0.0059 |
| 71.008 | 31.187 | Máx. | 0.2615 | -0.0521 | 0.1152 | -0.1417 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.1284 | -0.1061 | 0.0566 | -0.2885 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.1331 | 0.0540 | 0.0586 | 0.1468 | 0.0019 |
| 71.008 | 31.235 | Máx. | 0.2129 | -0.0521 | 0.0638 | -0.1417 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.1045 | -0.1061 | 0.0313 | -0.2885 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.1083 | 0.0540 | 0.0325 | 0.1468 | 0.0041 |
| 71.008 | 31.485 | Máx. | 0.1433 | -0.0527 | 0.0115 | -0.1350 | -0.0082 |
| | | Mín. | 0.0704 | -0.1074 | 0.0056 | -0.2749 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0729 | 0.0546 | 0.0059 | 0.1399 | 0.0085 |
| 71.008 | 31.735 | Máx. | 0.1035 | -0.0502 | -0.0142 | -0.1285 | -0.0105 |
| | | Mín. | 0.0508 | -0.1022 | -0.0289 | -0.2618 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.0520 | 0.0147 | 0.1332 | 0.0109 |
| 71.008 | 31.985 | Máx. | 0.0682 | -0.0471 | -0.0288 | -0.1231 | -0.0111 |
| | | Mín. | 0.0335 | -0.0958 | -0.0587 | -0.2506 | -0.0226 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.0488 | 0.0299 | 0.1276 | 0.0115 |
| 71.008 | 32.235 | Máx. | 0.0378 | -0.0444 | -0.0385 | -0.1188 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.0186 | -0.0904 | -0.0784 | -0.2419 | -0.0215 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.0460 | 0.0399 | 0.1231 | 0.0109 |
| 71.008 | 32.485 | Máx. | 0.0134 | -0.0425 | -0.0440 | -0.1156 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.0066 | -0.0865 | -0.0897 | -0.2353 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0440 | 0.0456 | 0.1197 | 0.0097 |
| 71.008 | 32.735 | Máx. | -0.0024 | -0.0413 | -0.0462 | -0.1132 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.0050 | -0.0841 | -0.0942 | -0.2304 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0428 | 0.0479 | 0.1173 | 0.0083 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 32.985 | Máx. | -0.0086 | -0.0407 | -0.0461 | -0.1114 | -0.0066 |
| | | Mín. | -0.0174 | -0.0829 | -0.0939 | -0.2269 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.0089 | 0.0422 | 0.0478 | 0.1155 | 0.0068 |
| 71.008 | 33.235 | Máx. | -0.0121 | -0.0405 | -0.0444 | -0.1101 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.0247 | -0.0824 | -0.0903 | -0.2243 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0419 | 0.0460 | 0.1141 | 0.0054 |
| 71.008 | 33.485 | Máx. | -0.0135 | -0.0405 | -0.0418 | -0.1092 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0275 | -0.0824 | -0.0851 | -0.2224 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.0419 | 0.0433 | 0.1132 | 0.0042 |
| 71.008 | 33.735 | Máx. | -0.0131 | -0.0405 | -0.0389 | -0.1085 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0267 | -0.0826 | -0.0792 | -0.2210 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.0420 | 0.0403 | 0.1125 | 0.0031 |
| 71.008 | 33.985 | Máx. | -0.0115 | -0.0406 | -0.0361 | -0.1081 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0234 | -0.0827 | -0.0736 | -0.2200 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0119 | 0.0421 | 0.0375 | 0.1120 | 0.0022 |
| 71.008 | 34.235 | Máx. | -0.0089 | -0.0406 | -0.0338 | -0.1077 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.0181 | -0.0826 | -0.0688 | -0.2193 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0421 | 0.0350 | 0.1116 | 0.0013 |
| 71.008 | 34.485 | Máx. | -0.0058 | -0.0404 | -0.0321 | -0.1075 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0119 | -0.0823 | -0.0654 | -0.2189 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0419 | 0.0333 | 0.1114 | 0.0005 |
| 71.008 | 34.735 | Máx. | -0.0026 | -0.0401 | -0.0311 | -0.1074 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0053 | -0.0816 | -0.0634 | -0.2188 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0415 | 0.0322 | 0.1113 | 0.0003 |
| 71.008 | 34.985 | Máx. | 0.0009 | -0.0396 | -0.0308 | -0.1075 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.0806 | -0.0628 | -0.2189 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0410 | 0.0319 | 0.1114 | 0.0013 |
| 71.008 | 35.235 | Máx. | 0.0059 | -0.0389 | -0.0311 | -0.1077 | 0.0048 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0793 | -0.0634 | -0.2193 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0403 | 0.0323 | 0.1116 | 0.0025 |
| 71.008 | 35.485 | Máx. | 0.0093 | -0.0381 | -0.0318 | -0.1081 | 0.0076 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.0776 | -0.0648 | -0.2201 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0395 | 0.0330 | 0.1120 | 0.0039 |
| 71.008 | 35.735 | Máx. | 0.0102 | -0.0372 | -0.0325 | -0.1087 | 0.0110 |
| | | Mín. | 0.0050 | -0.0758 | -0.0663 | -0.2214 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0386 | 0.0337 | 0.1127 | 0.0056 |
| 71.008 | 35.985 | Máx. | 0.0080 | -0.0363 | -0.0330 | -0.1098 | 0.0151 |
| | | Mín. | 0.0039 | -0.0740 | -0.0671 | -0.2235 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0377 | 0.0341 | 0.1138 | 0.0077 |
| 71.008 | 36.235 | Máx. | 0.0023 | -0.0356 | -0.0325 | -0.1113 | 0.0200 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0724 | -0.0662 | -0.2266 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0369 | 0.0337 | 0.1153 | 0.0102 |
| 71.008 | 36.485 | Máx. | -0.0037 | -0.0350 | -0.0306 | -0.1134 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.0076 | -0.0714 | -0.0623 | -0.2309 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0363 | 0.0317 | 0.1175 | 0.0131 |
| 71.008 | 36.735 | Máx. | -0.0107 | -0.0349 | -0.0266 | -0.1163 | 0.0320 |
| | | Mín. | -0.0217 | -0.0712 | -0.0542 | -0.2369 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.0362 | 0.0276 | 0.1206 | 0.0163 |
| 71.008 | 36.985 | Máx. | -0.0196 | -0.0354 | -0.0198 | -0.1203 | 0.0386 |
| | | Mín. | -0.0400 | -0.0720 | -0.0403 | -0.2449 | 0.0190 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0367 | 0.0205 | 0.1247 | 0.0197 |
| 71.008 | 37.235 | Máx. | -0.0305 | -0.0363 | -0.0096 | -0.1254 | 0.0450 |
| | | Mín. | -0.0620 | -0.0740 | -0.0195 | -0.2554 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.0377 | 0.0099 | 0.1300 | 0.0229 |
| 71.008 | 37.485 | Máx. | -0.0427 | -0.0374 | 0.0091 | -0.1318 | 0.0505 |
| | | Mín. | -0.0870 | -0.0762 | 0.0045 | -0.2685 | 0.0248 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.0388 | 0.0046 | 0.1366 | 0.0257 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 37.735 | Máx. | -0.0562 | -0.0373 | 0.0458 | -0.1393 | 0.0542 |
| | | Mín. | -0.1144 | -0.0759 | 0.0225 | -0.2837 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.0582 | 0.0386 | 0.0233 | 0.1444 | 0.0276 |
| 71.008 | 37.985 | Máx. | -0.0861 | -0.0318 | 0.0884 | -0.1473 | 0.0561 |
| | | Mín. | -0.1752 | -0.0647 | 0.0434 | -0.2999 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0892 | 0.0329 | 0.0450 | 0.1526 | 0.0285 |
| 71.008 | 38.187 | Máx. | -0.1089 | -0.0318 | 0.1651 | -0.1473 | 0.0594 |
| | | Mín. | -0.2218 | -0.0647 | 0.0811 | -0.2999 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.1129 | 0.0329 | 0.0840 | 0.1526 | 0.0302 |
| 71.008 | 38.537 | Máx. | 0.2201 | -0.0507 | 0.1676 | -0.1656 | 0.0532 |
| | | Mín. | 0.1081 | -0.1033 | 0.0823 | -0.3371 | 0.0261 |
| | | Dif. | 0.1120 | 0.0526 | 0.0853 | 0.1716 | 0.0271 |
| 71.008 | 38.735 | Máx. | 0.1788 | -0.0507 | 0.1015 | -0.1656 | 0.0450 |
| | | Mín. | 0.0878 | -0.1033 | 0.0499 | -0.3371 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0910 | 0.0526 | 0.0517 | 0.1716 | 0.0229 |
| 71.008 | 38.985 | Máx. | 0.1250 | -0.0443 | 0.0741 | -0.1688 | 0.0355 |
| | | Mín. | 0.0614 | -0.0902 | 0.0364 | -0.3437 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0636 | 0.0459 | 0.0377 | 0.1749 | 0.0181 |
| 71.008 | 39.235 | Máx. | 0.0987 | -0.0430 | 0.0489 | -0.1705 | 0.0264 |
| | | Mín. | 0.0485 | -0.0876 | 0.0240 | -0.3471 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0502 | 0.0446 | 0.0249 | 0.1767 | 0.0135 |
| 71.008 | 39.485 | Máx. | 0.0708 | -0.0428 | 0.0288 | -0.1711 | 0.0173 |
| | | Mín. | 0.0348 | -0.0871 | 0.0141 | -0.3485 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0443 | 0.0147 | 0.1773 | 0.0088 |
| 71.008 | 39.735 | Máx. | 0.0418 | -0.0428 | 0.0146 | -0.1711 | 0.0081 |
| | | Mín. | 0.0205 | -0.0871 | 0.0072 | -0.3483 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0443 | 0.0074 | 0.1773 | 0.0041 |
| 71.008 | 39.985 | Máx. | 0.0122 | -0.0428 | 0.0069 | -0.1704 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0060 | -0.0872 | 0.0034 | -0.3470 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0062 | 0.0444 | 0.0035 | 0.1766 | 0.0006 |
| 71.008 | 40.235 | Máx. | -0.0087 | -0.0430 | 0.0058 | -0.1693 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0178 | -0.0875 | 0.0028 | -0.3447 | -0.0105 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0445 | 0.0029 | 0.1754 | 0.0053 |
| 71.008 | 40.485 | Máx. | -0.0234 | -0.0432 | 0.0114 | -0.1677 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.0477 | -0.0880 | 0.0056 | -0.3415 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.0448 | 0.0058 | 0.1738 | 0.0102 |
| 71.008 | 40.735 | Máx. | -0.0378 | -0.0435 | 0.0236 | -0.1657 | -0.0146 |
| | | Mín. | -0.0770 | -0.0885 | 0.0116 | -0.3373 | -0.0296 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.0450 | 0.0120 | 0.1717 | 0.0151 |
| 71.008 | 40.985 | Máx. | -0.0517 | -0.0439 | 0.0422 | -0.1631 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.1053 | -0.0894 | 0.0207 | -0.3320 | -0.0395 |
| | | Dif. | 0.0536 | 0.0455 | 0.0215 | 0.1690 | 0.0201 |
| 71.008 | 41.235 | Máx. | -0.0648 | -0.0458 | 0.0665 | -0.1597 | -0.0243 |
| | | Mín. | -0.1320 | -0.0933 | 0.0327 | -0.3253 | -0.0495 |
| | | Dif. | 0.0672 | 0.0475 | 0.0339 | 0.1655 | 0.0252 |
| 71.008 | 41.485 | Máx. | -0.0890 | -0.0551 | 0.0971 | -0.1553 | -0.0297 |
| | | Mín. | -0.1813 | -0.1123 | 0.0477 | -0.3163 | -0.0605 |
| | | Dif. | 0.0923 | 0.0572 | 0.0494 | 0.1610 | 0.0308 |
| 71.008 | 41.537 | Máx. | -0.1069 | -0.0551 | 0.1330 | -0.1553 | -0.0349 |
| | | Mín. | -0.2177 | -0.1123 | 0.0653 | -0.3163 | -0.0711 |
| | | Dif. | 0.1108 | 0.0572 | 0.0677 | 0.1610 | 0.0362 |
| 71.008 | 41.887 | Máx. | 0.2386 | -0.0218 | 0.1306 | -0.1443 | -0.0374 |
| | | Mín. | 0.1172 | -0.0443 | 0.0641 | -0.2938 | -0.0762 |
| | | Dif. | 0.1214 | 0.0226 | 0.0665 | 0.1495 | 0.0388 |
| 71.008 | 41.985 | Máx. | 0.1934 | -0.0218 | 0.0718 | -0.1443 | -0.0347 |
| | | Mín. | 0.0950 | -0.0443 | 0.0353 | -0.2938 | -0.0707 |
| | | Dif. | 0.0984 | 0.0226 | 0.0365 | 0.1495 | 0.0360 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 42.235 | Máx. | 0.1319 | -0.0328 | 0.0243 | -0.1378 | -0.0348 |
| | | Mín. | 0.0648 | -0.0668 | 0.0119 | -0.2805 | -0.0709 |
| | | Dif. | 0.0671 | 0.0340 | 0.0124 | 0.1428 | 0.0361 |
| 71.008 | 42.485 | Máx. | 0.1007 | -0.0335 | -0.0068 | -0.1319 | -0.0347 |
| | | Mín. | 0.0495 | -0.0683 | -0.0139 | -0.2685 | -0.0706 |
| | | Dif. | 0.0513 | 0.0347 | 0.0071 | 0.1367 | 0.0359 |
| 71.008 | 42.735 | Máx. | 0.0720 | -0.0313 | -0.0211 | -0.1270 | -0.0337 |
| | | Mín. | 0.0354 | -0.0637 | -0.0430 | -0.2586 | -0.0687 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0324 | 0.0219 | 0.1316 | 0.0349 |
| 71.008 | 42.985 | Máx. | 0.0462 | -0.0282 | -0.0312 | -0.1233 | -0.0321 |
| | | Mín. | 0.0227 | -0.0574 | -0.0635 | -0.2511 | -0.0654 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.0292 | 0.0323 | 0.1278 | 0.0333 |
| 71.008 | 43.235 | Máx. | 0.0241 | -0.0250 | -0.0375 | -0.1207 | -0.0302 |
| | | Mín. | 0.0118 | -0.0509 | -0.0763 | -0.2458 | -0.0615 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0259 | 0.0389 | 0.1251 | 0.0313 |
| 71.008 | 43.485 | Máx. | 0.0060 | -0.0219 | -0.0406 | -0.1190 | -0.0282 |
| | | Mín. | 0.0029 | -0.0445 | -0.0827 | -0.2424 | -0.0573 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.0227 | 0.0421 | 0.1233 | 0.0292 |
| 71.008 | 43.735 | Máx. | -0.0040 | -0.0189 | -0.0413 | -0.1179 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.0081 | -0.0384 | -0.0841 | -0.2402 | -0.0535 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0195 | 0.0428 | 0.1222 | 0.0272 |
| 71.008 | 43.985 | Máx. | -0.0091 | -0.0158 | -0.0401 | -0.1173 | -0.0246 |
| | | Mín. | -0.0184 | -0.0322 | -0.0816 | -0.2389 | -0.0501 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0164 | 0.0415 | 0.1216 | 0.0255 |
| 71.008 | 44.235 | Máx. | -0.0125 | -0.0126 | -0.0376 | -0.1170 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.0255 | -0.0256 | -0.0766 | -0.2383 | -0.0472 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0130 | 0.0390 | 0.1213 | 0.0240 |
| 71.008 | 44.485 | Máx. | -0.0147 | -0.0092 | -0.0343 | -0.1169 | -0.0221 |
| | | Mín. | -0.0299 | -0.0188 | -0.0699 | -0.2380 | -0.0451 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0096 | 0.0356 | 0.1211 | 0.0229 |
| 71.008 | 44.735 | Máx. | -0.0158 | -0.0056 | -0.0305 | -0.1168 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.0323 | -0.0114 | -0.0622 | -0.2379 | -0.0435 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0058 | 0.0317 | 0.1211 | 0.0221 |
| 71.008 | 44.985 | Máx. | -0.0163 | -0.0016 | -0.0266 | -0.1168 | -0.0208 |
| | | Mín. | -0.0333 | -0.0033 | -0.0541 | -0.2378 | -0.0423 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0017 | 0.0276 | 0.1210 | 0.0216 |
| 71.008 | 45.235 | Máx. | -0.0163 | 0.0059 | -0.0227 | -0.1166 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.0332 | 0.0029 | -0.0461 | -0.2375 | -0.0416 |
| | | Dif. | 0.0169 | 0.0030 | 0.0235 | 0.1209 | 0.0212 |
| 71.008 | 45.485 | Máx. | -0.0159 | 0.0164 | -0.0189 | -0.1163 | -0.0202 |
| | | Mín. | -0.0324 | 0.0080 | -0.0385 | -0.2369 | -0.0412 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.0083 | 0.0196 | 0.1205 | 0.0210 |
| 71.008 | 45.735 | Máx. | -0.0153 | 0.0274 | -0.0155 | -0.1158 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0311 | 0.0135 | -0.0315 | -0.2358 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0140 | 0.0160 | 0.1200 | 0.0209 |
| 71.008 | 45.985 | Máx. | -0.0147 | 0.0395 | -0.0124 | -0.1151 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0299 | 0.0194 | -0.0252 | -0.2344 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.0201 | 0.0128 | 0.1193 | 0.0209 |
| 71.008 | 46.235 | Máx. | -0.0142 | 0.0532 | -0.0096 | -0.1141 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0289 | 0.0261 | -0.0196 | -0.2323 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0271 | 0.0100 | 0.1182 | 0.0209 |
| 71.008 | 46.485 | Máx. | -0.0133 | 0.0687 | -0.0073 | -0.1127 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0272 | 0.0338 | -0.0149 | -0.2295 | -0.0409 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.0350 | 0.0076 | 0.1168 | 0.0208 |
| 71.008 | 46.735 | Máx. | -0.0125 | 0.0835 | -0.0056 | -0.1110 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0254 | 0.0410 | -0.0114 | -0.2261 | -0.0407 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0425 | 0.0058 | 0.1150 | 0.0207 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 46.985 | Máx. | -0.0120 | 0.0992 | -0.0044 | -0.1089 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.0245 | 0.0487 | -0.0089 | -0.2218 | -0.0406 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0505 | 0.0045 | 0.1129 | 0.0206 |
| 71.008 | 47.235 | Máx. | -0.0120 | 0.1167 | -0.0034 | -0.1064 | -0.0198 |
| | | Mín. | -0.0244 | 0.0573 | -0.0070 | -0.2166 | -0.0403 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0594 | 0.0036 | 0.1103 | 0.0205 |
| 71.008 | 47.485 | Máx. | -0.0118 | 0.1369 | -0.0028 | -0.1035 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.0240 | 0.0672 | -0.0056 | -0.2108 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.0122 | 0.0697 | 0.0029 | 0.1073 | 0.0202 |
| 71.008 | 47.735 | Máx. | -0.0109 | 0.1596 | -0.0028 | -0.0994 | -0.0189 |
| | | Mín. | -0.0221 | 0.0784 | -0.0056 | -0.2025 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.0812 | 0.0029 | 0.1031 | 0.0195 |
| 71.008 | 47.985 | Máx. | -0.0099 | 0.1786 | -0.0037 | -0.0955 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.0202 | 0.0877 | -0.0076 | -0.1945 | -0.0374 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0909 | 0.0038 | 0.0990 | 0.0190 |
| 71.008 | 48.235 | Máx. | -0.0099 | 0.1987 | -0.0052 | -0.0909 | -0.0178 |
| | | Mín. | -0.0201 | 0.0976 | -0.0106 | -0.1852 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.1011 | 0.0054 | 0.0942 | 0.0184 |
| 71.008 | 48.485 | Máx. | -0.0105 | 0.2225 | -0.0069 | -0.0855 | -0.0172 |
| | | Mín. | -0.0214 | 0.1093 | -0.0141 | -0.1742 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.1133 | 0.0072 | 0.0886 | 0.0179 |
| 71.008 | 48.735 | Máx. | -0.0062 | 0.2597 | -0.0081 | -0.0811 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.0126 | 0.1276 | -0.0165 | -0.1651 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.1322 | 0.0084 | 0.0840 | 0.0168 |
| 71.008 | 48.985 | Máx. | -0.0040 | 0.3042 | -0.0124 | -0.0729 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.0081 | 0.1494 | -0.0252 | -0.1484 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.1548 | 0.0128 | 0.0755 | 0.0148 |
| 71.008 | 49.235 | Máx. | -0.0066 | 0.3295 | -0.0165 | -0.0663 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.0133 | 0.1618 | -0.0336 | -0.1349 | -0.0276 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.1677 | 0.0171 | 0.0687 | 0.0140 |
| 71.008 | 49.485 | Máx. | -0.0097 | 0.3503 | -0.0211 | -0.0577 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.0198 | 0.1720 | -0.0429 | -0.1176 | -0.0245 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.1783 | 0.0218 | 0.0598 | 0.0125 |
| 71.008 | 49.735 | Máx. | -0.0428 | 0.3514 | -0.0259 | -0.0450 | -0.0111 |
| | | Mín. | -0.0871 | 0.1726 | -0.0528 | -0.0916 | -0.0226 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.1788 | 0.0268 | 0.0466 | 0.0115 |
| 71.008 | 49.930 | Máx. | -0.0728 | 0.3514 | -0.0137 | -0.0450 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.1482 | 0.1726 | -0.0279 | -0.0916 | -0.0289 |
| | | Dif. | 0.0754 | 0.1788 | 0.0142 | 0.0466 | 0.0147 |
| 71.050 | 49.735 | Máx. | -0.0428 | 0.3858 | -0.0259 | -0.0111 | -0.0047 |
| | | Mín. | -0.0871 | 0.1895 | -0.0528 | -0.0225 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.1964 | 0.0268 | 0.0115 | 0.0049 |
| 71.068 | 27.735 | Máx. | 0.2126 | 0.3703 | -0.0375 | -0.0108 | 0.0274 |
| | | Mín. | 0.1044 | 0.1819 | -0.0763 | -0.0221 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.1082 | 0.1885 | 0.0388 | 0.0112 | 0.0139 |
| 71.104 | 49.485 | Máx. | -0.0097 | 0.4336 | -0.0211 | -0.0112 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.0198 | 0.2129 | -0.0429 | -0.0229 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.2207 | 0.0218 | 0.0116 | 0.0090 |
| 71.158 | 49.235 | Máx. | -0.0066 | 0.4199 | -0.0165 | -0.0107 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.0133 | 0.2062 | -0.0336 | -0.0217 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.2137 | 0.0171 | 0.0111 | 0.0110 |
| 71.212 | 48.985 | Máx. | -0.0040 | 0.3903 | -0.0124 | -0.0109 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.0081 | 0.1917 | -0.0252 | -0.0221 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.1986 | 0.0128 | 0.0113 | 0.0118 |
| 71.240 | 27.985 | Máx. | 0.0865 | 0.3754 | -0.0388 | -0.0106 | 0.0387 |
| | | Mín. | 0.0425 | 0.1843 | -0.0791 | -0.0215 | 0.0190 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.1910 | 0.0403 | 0.0109 | 0.0197 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 28.012 | Máx. | 0.1908 | 0.3407 | 0.0020 | -0.0658 | 0.0453 |
| | | Mín. | 0.0937 | 0.1673 | 0.0010 | -0.1339 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0971 | 0.1734 | 0.0010 | 0.0681 | 0.0230 |
| 71.258 | 28.235 | Máx. | 0.1230 | 0.3407 | -0.0172 | -0.0658 | 0.0554 |
| | | Mín. | 0.0604 | 0.1673 | -0.0350 | -0.1339 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0626 | 0.1734 | 0.0178 | 0.0681 | 0.0282 |
| 71.258 | 28.485 | Máx. | 0.0184 | 0.2369 | -0.0047 | -0.0879 | 0.0819 |
| | | Mín. | 0.0090 | 0.1163 | -0.0096 | -0.1791 | 0.0402 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.1206 | 0.0049 | 0.0911 | 0.0417 |
| 71.258 | 28.735 | Máx. | -0.0289 | 0.1861 | 0.0234 | -0.1042 | 0.0984 |
| | | Mín. | -0.0588 | 0.0914 | 0.0115 | -0.2122 | 0.0483 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.0947 | 0.0119 | 0.1080 | 0.0501 |
| 71.258 | 28.985 | Máx. | -0.0785 | 0.1840 | 0.0750 | -0.1193 | 0.1131 |
| | | Mín. | -0.1599 | 0.0903 | 0.0368 | -0.2429 | 0.0555 |
| | | Dif. | 0.0814 | 0.0936 | 0.0382 | 0.1236 | 0.0575 |
| 71.258 | 28.987 | Máx. | -0.1083 | 0.1840 | 0.1158 | -0.1193 | 0.1305 |
| | | Mín. | -0.2205 | 0.0903 | 0.0568 | -0.2429 | 0.0641 |
| | | Dif. | 0.1122 | 0.0936 | 0.0589 | 0.1236 | 0.0664 |
| 71.258 | 29.337 | Máx. | 0.2620 | -0.0131 | 0.1190 | -0.1377 | 0.1254 |
| | | Mín. | 0.1287 | -0.0266 | 0.0585 | -0.2804 | 0.0616 |
| | | Dif. | 0.1333 | 0.0135 | 0.0606 | 0.1427 | 0.0638 |
| 71.258 | 29.485 | Máx. | 0.2036 | -0.0131 | 0.0541 | -0.1377 | 0.1090 |
| | | Mín. | 0.1000 | -0.0266 | 0.0266 | -0.2804 | 0.0535 |
| | | Dif. | 0.1036 | 0.0135 | 0.0275 | 0.1427 | 0.0555 |
| 71.258 | 29.735 | Máx. | 0.1123 | -0.0157 | 0.0293 | -0.1445 | 0.0918 |
| | | Mín. | 0.0551 | -0.0320 | 0.0144 | -0.2942 | 0.0451 |
| | | Dif. | 0.0571 | 0.0163 | 0.0149 | 0.1497 | 0.0467 |
| 71.258 | 29.985 | Máx. | 0.0473 | -0.0249 | 0.0179 | -0.1498 | 0.0741 |
| | | Mín. | 0.0232 | -0.0506 | 0.0088 | -0.3050 | 0.0364 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0258 | 0.0091 | 0.1552 | 0.0377 |
| 71.258 | 30.235 | Máx. | -0.0070 | -0.0314 | 0.0199 | -0.1533 | 0.0560 |
| | | Mín. | -0.0144 | -0.0640 | 0.0098 | -0.3122 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0325 | 0.0101 | 0.1589 | 0.0285 |
| 71.258 | 30.485 | Máx. | -0.0351 | -0.0338 | 0.0335 | -0.1548 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.0715 | -0.0687 | 0.0164 | -0.3153 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0364 | 0.0350 | 0.0170 | 0.1604 | 0.0195 |
| 71.258 | 30.735 | Máx. | -0.0741 | -0.0305 | 0.0580 | -0.1542 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.1509 | -0.0622 | 0.0285 | -0.3140 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0768 | 0.0317 | 0.0295 | 0.1598 | 0.0115 |
| 71.258 | 30.837 | Máx. | -0.0995 | -0.0305 | 0.1032 | -0.1542 | 0.0172 |
| | | Mín. | -0.2026 | -0.0622 | 0.0507 | -0.3140 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.1031 | 0.0317 | 0.0525 | 0.1598 | 0.0088 |
| 71.258 | 31.187 | Máx. | 0.2525 | -0.0327 | 0.0989 | -0.1480 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.1240 | -0.0665 | 0.0485 | -0.3014 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.1285 | 0.0339 | 0.0503 | 0.1534 | 0.0027 |
| 71.258 | 31.235 | Máx. | 0.2036 | -0.0327 | 0.0502 | -0.1480 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.1000 | -0.0665 | 0.0247 | -0.3014 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.1036 | 0.0339 | 0.0256 | 0.1534 | 0.0004 |
| 71.258 | 31.485 | Máx. | 0.1336 | -0.0341 | 0.0027 | -0.1430 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0656 | -0.0694 | 0.0013 | -0.2912 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.0680 | 0.0353 | 0.0014 | 0.1482 | 0.0038 |
| 71.258 | 31.735 | Máx. | 0.0943 | -0.0338 | -0.0163 | -0.1379 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.0463 | -0.0687 | -0.0333 | -0.2808 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0480 | 0.0350 | 0.0169 | 0.1429 | 0.0065 |
| 71.258 | 31.985 | Máx. | 0.0606 | -0.0327 | -0.0293 | -0.1332 | -0.0075 |
| | | Mín. | 0.0298 | -0.0665 | -0.0596 | -0.2713 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0309 | 0.0338 | 0.0303 | 0.1381 | 0.0077 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 32.235 | Máx. | 0.0325 | -0.0314 | -0.0379 | -0.1293 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.0160 | -0.0639 | -0.0771 | -0.2633 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.0325 | 0.0392 | 0.1340 | 0.0079 |
| 71.258 | 32.485 | Máx. | 0.0102 | -0.0303 | -0.0428 | -0.1261 | -0.0072 |
| | | Mín. | 0.0050 | -0.0617 | -0.0871 | -0.2569 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0314 | 0.0443 | 0.1307 | 0.0074 |
| 71.258 | 32.735 | Máx. | -0.0032 | -0.0295 | -0.0447 | -0.1237 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.0065 | -0.0601 | -0.0911 | -0.2519 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0306 | 0.0464 | 0.1282 | 0.0065 |
| 71.258 | 32.985 | Máx. | -0.0088 | -0.0291 | -0.0446 | -0.1218 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.0179 | -0.0593 | -0.0908 | -0.2480 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0302 | 0.0462 | 0.1262 | 0.0055 |
| 71.258 | 33.235 | Máx. | -0.0120 | -0.0289 | -0.0430 | -0.1204 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0244 | -0.0589 | -0.0875 | -0.2452 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0300 | 0.0445 | 0.1248 | 0.0045 |
| 71.258 | 33.485 | Máx. | -0.0132 | -0.0289 | -0.0405 | -0.1193 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.0270 | -0.0589 | -0.0825 | -0.2430 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0300 | 0.0420 | 0.1237 | 0.0035 |
| 71.258 | 33.735 | Máx. | -0.0129 | -0.0290 | -0.0378 | -0.1185 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.0262 | -0.0590 | -0.0770 | -0.2414 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0300 | 0.0392 | 0.1229 | 0.0026 |
| 71.258 | 33.985 | Máx. | -0.0113 | -0.0290 | -0.0351 | -0.1180 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0231 | -0.0591 | -0.0716 | -0.2402 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.0301 | 0.0364 | 0.1223 | 0.0018 |
| 71.258 | 34.235 | Máx. | -0.0089 | -0.0290 | -0.0329 | -0.1176 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0182 | -0.0590 | -0.0670 | -0.2394 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0300 | 0.0341 | 0.1219 | 0.0011 |
| 71.258 | 34.485 | Máx. | -0.0061 | -0.0288 | -0.0312 | -0.1173 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0124 | -0.0587 | -0.0635 | -0.2390 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0299 | 0.0323 | 0.1216 | 0.0004 |
| 71.258 | 34.735 | Máx. | -0.0031 | -0.0285 | -0.0301 | -0.1172 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0063 | -0.0581 | -0.0613 | -0.2388 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0296 | 0.0312 | 0.1215 | 0.0004 |
| 71.258 | 34.985 | Máx. | -0.0003 | -0.0281 | -0.0297 | -0.1173 | 0.0023 |
| | | Mín. | -0.0007 | -0.0572 | -0.0604 | -0.2389 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0291 | 0.0307 | 0.1216 | 0.0012 |
| 71.258 | 35.235 | Máx. | 0.0039 | -0.0275 | -0.0297 | -0.1175 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.0019 | -0.0559 | -0.0605 | -0.2394 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0285 | 0.0308 | 0.1218 | 0.0022 |
| 71.258 | 35.485 | Máx. | 0.0069 | -0.0267 | -0.0301 | -0.1180 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.0034 | -0.0544 | -0.0612 | -0.2403 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.0277 | 0.0312 | 0.1223 | 0.0034 |
| 71.258 | 35.735 | Máx. | 0.0075 | -0.0258 | -0.0304 | -0.1187 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.0037 | -0.0526 | -0.0620 | -0.2418 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0268 | 0.0315 | 0.1231 | 0.0048 |
| 71.258 | 35.985 | Máx. | 0.0054 | -0.0249 | -0.0304 | -0.1199 | 0.0130 |
| | | Mín. | 0.0026 | -0.0508 | -0.0619 | -0.2441 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.0258 | 0.0315 | 0.1242 | 0.0066 |
| 71.258 | 36.235 | Máx. | -0.0001 | -0.0240 | -0.0296 | -0.1215 | 0.0170 |
| | | Mín. | -0.0001 | -0.0489 | -0.0602 | -0.2474 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0249 | 0.0306 | 0.1259 | 0.0086 |
| 71.258 | 36.485 | Máx. | -0.0046 | -0.0232 | -0.0273 | -0.1238 | 0.0215 |
| | | Mín. | -0.0093 | -0.0473 | -0.0556 | -0.2520 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.0241 | 0.0283 | 0.1282 | 0.0109 |
| 71.258 | 36.735 | Máx. | -0.0110 | -0.0226 | -0.0231 | -0.1268 | 0.0264 |
| | | Mín. | -0.0223 | -0.0459 | -0.0470 | -0.2582 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0234 | 0.0239 | 0.1314 | 0.0134 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 36.985 | Máx. | -0.0192 | -0.0221 | -0.0163 | -0.1307 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.0392 | -0.0449 | -0.0332 | -0.2662 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0229 | 0.0169 | 0.1355 | 0.0159 |
| 71.258 | 37.235 | Máx. | -0.0292 | -0.0216 | -0.0065 | -0.1357 | 0.0360 |
| | | Mín. | -0.0596 | -0.0440 | -0.0132 | -0.2763 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0224 | 0.0067 | 0.1406 | 0.0183 |
| 71.258 | 37.485 | Máx. | -0.0408 | -0.0209 | 0.0137 | -0.1415 | 0.0399 |
| | | Mín. | -0.0831 | -0.0426 | 0.0068 | -0.2882 | 0.0196 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0217 | 0.0070 | 0.1467 | 0.0203 |
| 71.258 | 37.735 | Máx. | -0.0539 | -0.0190 | 0.0479 | -0.1481 | 0.0426 |
| | | Mín. | -0.1097 | -0.0388 | 0.0235 | -0.3016 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0558 | 0.0197 | 0.0244 | 0.1535 | 0.0217 |
| 71.258 | 37.985 | Máx. | -0.0837 | -0.0128 | 0.0874 | -0.1548 | 0.0445 |
| | | Mín. | -0.1705 | -0.0261 | 0.0429 | -0.3153 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.0133 | 0.0445 | 0.1605 | 0.0226 |
| 71.258 | 38.187 | Máx. | -0.1067 | -0.0128 | 0.1617 | -0.1548 | 0.0476 |
| | | Mín. | -0.2173 | -0.0261 | 0.0794 | -0.3153 | 0.0234 |
| | | Dif. | 0.1106 | 0.0133 | 0.0823 | 0.1605 | 0.0242 |
| 71.258 | 38.537 | Máx. | 0.2275 | -0.0252 | 0.1633 | -0.1700 | 0.0446 |
| | | Mín. | 0.1117 | -0.0512 | 0.0802 | -0.3462 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.1158 | 0.0261 | 0.0831 | 0.1762 | 0.0227 |
| 71.258 | 38.735 | Máx. | 0.1848 | -0.0252 | 0.0943 | -0.1700 | 0.0386 |
| | | Mín. | 0.0907 | -0.0512 | 0.0463 | -0.3462 | 0.0190 |
| | | Dif. | 0.0940 | 0.0261 | 0.0480 | 0.1762 | 0.0196 |
| 71.258 | 38.985 | Máx. | 0.1285 | -0.0199 | 0.0650 | -0.1728 | 0.0318 |
| | | Mín. | 0.0631 | -0.0405 | 0.0319 | -0.3518 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0654 | 0.0206 | 0.0331 | 0.1791 | 0.0162 |
| 71.258 | 39.235 | Máx. | 0.1008 | -0.0192 | 0.0388 | -0.1743 | 0.0246 |
| | | Mín. | 0.0495 | -0.0390 | 0.0190 | -0.3549 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0513 | 0.0199 | 0.0197 | 0.1806 | 0.0125 |
| 71.258 | 39.485 | Máx. | 0.0720 | -0.0194 | 0.0182 | -0.1749 | 0.0169 |
| | | Mín. | 0.0354 | -0.0396 | 0.0089 | -0.3561 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.0201 | 0.0092 | 0.1812 | 0.0086 |
| 71.258 | 39.735 | Máx. | 0.0426 | -0.0199 | 0.0037 | -0.1748 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.0209 | -0.0405 | 0.0018 | -0.3559 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.0206 | 0.0019 | 0.1811 | 0.0044 |
| 71.258 | 39.985 | Máx. | 0.0129 | -0.0203 | -0.0021 | -0.1741 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.0063 | -0.0413 | -0.0043 | -0.3546 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0210 | 0.0022 | 0.1804 | 0.0002 |
| 71.258 | 40.235 | Máx. | -0.0084 | -0.0206 | -0.0027 | -0.1730 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0172 | -0.0420 | -0.0056 | -0.3523 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0087 | 0.0214 | 0.0028 | 0.1793 | 0.0042 |
| 71.258 | 40.485 | Máx. | -0.0232 | -0.0209 | -0.0000 | -0.1714 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.0473 | -0.0426 | -0.0001 | -0.3490 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.0217 | 0.0000 | 0.1776 | 0.0086 |
| 71.258 | 40.735 | Máx. | -0.0379 | -0.0211 | 0.0121 | -0.1693 | -0.0127 |
| | | Mín. | -0.0773 | -0.0430 | 0.0059 | -0.3448 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.0393 | 0.0219 | 0.0062 | 0.1755 | 0.0131 |
| 71.258 | 40.985 | Máx. | -0.0525 | -0.0214 | 0.0309 | -0.1667 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.1069 | -0.0435 | 0.0152 | -0.3395 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.0544 | 0.0221 | 0.0157 | 0.1728 | 0.0176 |
| 71.258 | 41.235 | Máx. | -0.0666 | -0.0229 | 0.0560 | -0.1634 | -0.0213 |
| | | Mín. | -0.1357 | -0.0467 | 0.0275 | -0.3328 | -0.0434 |
| | | Dif. | 0.0691 | 0.0238 | 0.0285 | 0.1694 | 0.0221 |
| 71.258 | 41.485 | Máx. | -0.0920 | -0.0312 | 0.0883 | -0.1594 | -0.0258 |
| | | Mín. | -0.1873 | -0.0635 | 0.0433 | -0.3245 | -0.0526 |
| | | Dif. | 0.0953 | 0.0323 | 0.0449 | 0.1652 | 0.0268 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 41.537 | Máx. | -0.1104 | -0.0312 | 0.1258 | -0.1594 | -0.0303 |
| | | Mín. | -0.2249 | -0.0635 | 0.0618 | -0.3245 | -0.0616 |
| | | Dif. | 0.1145 | 0.0323 | 0.0640 | 0.1652 | 0.0314 |
| 71.258 | 41.887 | Máx. | 0.2350 | -0.0035 | 0.1241 | -0.1496 | -0.0322 |
| | | Mín. | 0.1154 | -0.0072 | 0.0610 | -0.3047 | -0.0655 |
| | | Dif. | 0.1196 | 0.0037 | 0.0632 | 0.1551 | 0.0333 |
| 71.258 | 41.985 | Máx. | 0.1890 | -0.0035 | 0.0668 | -0.1496 | -0.0299 |
| | | Mín. | 0.0928 | -0.0072 | 0.0328 | -0.3047 | -0.0608 |
| | | Dif. | 0.0962 | 0.0037 | 0.0340 | 0.1551 | 0.0310 |
| 71.258 | 42.235 | Máx. | 0.1260 | -0.0140 | 0.0217 | -0.1440 | -0.0302 |
| | | Mín. | 0.0619 | -0.0285 | 0.0107 | -0.2932 | -0.0615 |
| | | Dif. | 0.0641 | 0.0145 | 0.0111 | 0.1492 | 0.0313 |
| 71.258 | 42.485 | Máx. | 0.0937 | -0.0155 | -0.0068 | -0.1387 | -0.0306 |
| | | Mín. | 0.0460 | -0.0315 | -0.0139 | -0.2824 | -0.0623 |
| | | Dif. | 0.0477 | 0.0160 | 0.0071 | 0.1437 | 0.0317 |
| 71.258 | 42.735 | Máx. | 0.0648 | -0.0139 | -0.0201 | -0.1340 | -0.0303 |
| | | Mín. | 0.0318 | -0.0283 | -0.0409 | -0.2730 | -0.0617 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0144 | 0.0208 | 0.1389 | 0.0314 |
| 71.258 | 42.985 | Máx. | 0.0394 | -0.0110 | -0.0295 | -0.1302 | -0.0295 |
| | | Mín. | 0.0193 | -0.0224 | -0.0600 | -0.2650 | -0.0600 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0114 | 0.0305 | 0.1349 | 0.0305 |
| 71.258 | 43.235 | Máx. | 0.0179 | -0.0074 | -0.0354 | -0.1270 | -0.0282 |
| | | Mín. | 0.0088 | -0.0151 | -0.0721 | -0.2586 | -0.0574 |
| | | Dif. | 0.0091 | 0.0077 | 0.0367 | 0.1316 | 0.0292 |
| 71.258 | 43.485 | Máx. | 0.0004 | -0.0035 | -0.0385 | -0.1245 | -0.0267 |
| | | Mín. | 0.0002 | -0.0071 | -0.0783 | -0.2535 | -0.0543 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0036 | 0.0399 | 0.1290 | 0.0276 |
| 71.258 | 43.735 | Máx. | -0.0065 | 0.0013 | -0.0392 | -0.1224 | -0.0251 |
| | | Mín. | -0.0133 | 0.0006 | -0.0799 | -0.2493 | -0.0512 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.0007 | 0.0407 | 0.1269 | 0.0260 |
| 71.258 | 43.985 | Máx. | -0.0116 | 0.0101 | -0.0383 | -0.1207 | -0.0237 |
| | | Mín. | -0.0237 | 0.0050 | -0.0781 | -0.2457 | -0.0483 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0052 | 0.0397 | 0.1250 | 0.0246 |
| 71.258 | 44.235 | Máx. | -0.0152 | 0.0199 | -0.0362 | -0.1191 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.0310 | 0.0098 | -0.0737 | -0.2425 | -0.0458 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.0101 | 0.0375 | 0.1234 | 0.0233 |
| 71.258 | 44.485 | Máx. | -0.0176 | 0.0298 | -0.0332 | -0.1176 | -0.0215 |
| | | Mín. | -0.0358 | 0.0146 | -0.0676 | -0.2396 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.0152 | 0.0344 | 0.1219 | 0.0223 |
| 71.258 | 44.735 | Máx. | -0.0191 | 0.0404 | -0.0297 | -0.1163 | -0.0208 |
| | | Mín. | -0.0390 | 0.0198 | -0.0605 | -0.2368 | -0.0423 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.0206 | 0.0308 | 0.1205 | 0.0215 |
| 71.258 | 44.985 | Máx. | -0.0200 | 0.0520 | -0.0260 | -0.1149 | -0.0201 |
| | | Mín. | -0.0408 | 0.0255 | -0.0529 | -0.2340 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0265 | 0.0269 | 0.1191 | 0.0209 |
| 71.258 | 45.235 | Máx. | -0.0206 | 0.0647 | -0.0223 | -0.1133 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.0419 | 0.0318 | -0.0453 | -0.2307 | -0.0399 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0329 | 0.0231 | 0.1174 | 0.0203 |
| 71.258 | 45.485 | Máx. | -0.0206 | 0.0798 | -0.0186 | -0.1113 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.0419 | 0.0392 | -0.0380 | -0.2267 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.0406 | 0.0193 | 0.1154 | 0.0199 |
| 71.258 | 45.735 | Máx. | -0.0203 | 0.0943 | -0.0153 | -0.1092 | -0.0190 |
| | | Mín. | -0.0413 | 0.0463 | -0.0312 | -0.2223 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.0480 | 0.0159 | 0.1131 | 0.0196 |
| 71.258 | 45.985 | Máx. | -0.0203 | 0.1101 | -0.0123 | -0.1067 | -0.0187 |
| | | Mín. | -0.0414 | 0.0541 | -0.0250 | -0.2173 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.0560 | 0.0127 | 0.1106 | 0.0194 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 46.235 | Máx. | -0.0205 | 0.1282 | -0.0094 | -0.1039 | -0.0184 |
| | | Mín. | -0.0417 | 0.0630 | -0.0192 | -0.2116 | -0.0375 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.0653 | 0.0098 | 0.1077 | 0.0191 |
| 71.258 | 46.485 | Máx. | -0.0203 | 0.1495 | -0.0071 | -0.1001 | -0.0179 |
| | | Mín. | -0.0413 | 0.0734 | -0.0144 | -0.2038 | -0.0365 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.0761 | 0.0073 | 0.1037 | 0.0186 |
| 71.258 | 46.735 | Máx. | -0.0197 | 0.1687 | -0.0053 | -0.0966 | -0.0176 |
| | | Mín. | -0.0401 | 0.0828 | -0.0108 | -0.1967 | -0.0359 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0858 | 0.0055 | 0.1001 | 0.0183 |
| 71.258 | 46.985 | Máx. | -0.0194 | 0.1880 | -0.0041 | -0.0924 | -0.0171 |
| | | Mín. | -0.0395 | 0.0923 | -0.0083 | -0.1882 | -0.0349 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0957 | 0.0042 | 0.0958 | 0.0177 |
| 71.258 | 47.235 | Máx. | -0.0200 | 0.2089 | -0.0032 | -0.0875 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.0407 | 0.1026 | -0.0065 | -0.1781 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.1063 | 0.0033 | 0.0907 | 0.0173 |
| 71.258 | 47.485 | Máx. | -0.0187 | 0.2398 | -0.0016 | -0.0828 | -0.0162 |
| | | Mín. | -0.0380 | 0.1178 | -0.0032 | -0.1686 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.1220 | 0.0016 | 0.0858 | 0.0168 |
| 71.258 | 47.735 | Máx. | -0.0191 | 0.2937 | -0.0019 | -0.0756 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.0388 | 0.1442 | -0.0039 | -0.1540 | -0.0292 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.1495 | 0.0020 | 0.0784 | 0.0149 |
| 71.258 | 47.985 | Máx. | -0.0205 | 0.3200 | -0.0027 | -0.0693 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.0418 | 0.1572 | -0.0055 | -0.1410 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.1629 | 0.0028 | 0.0718 | 0.0142 |
| 71.258 | 48.235 | Máx. | -0.0192 | 0.3397 | -0.0043 | -0.0615 | -0.0124 |
| | | Mín. | -0.0391 | 0.1668 | -0.0087 | -0.1252 | -0.0253 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.1729 | 0.0044 | 0.0637 | 0.0129 |
| 71.258 | 48.485 | Máx. | -0.0252 | 0.3502 | -0.0074 | -0.0515 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.0513 | 0.1720 | -0.0150 | -0.1049 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.1782 | 0.0076 | 0.0534 | 0.0117 |
| 71.258 | 48.735 | Máx. | -0.0892 | 0.2912 | -0.0090 | -0.0345 | -0.0138 |
| | | Mín. | -0.1817 | 0.1430 | -0.0184 | -0.0702 | -0.0282 |
| | | Dif. | 0.0925 | 0.1482 | 0.0094 | 0.0357 | 0.0143 |
| 71.258 | 48.774 | Máx. | -0.1468 | 0.2912 | -0.0032 | -0.0345 | -0.0263 |
| | | Mín. | -0.2989 | 0.1430 | -0.0065 | -0.0702 | -0.0536 |
| | | Dif. | 0.1521 | 0.1482 | 0.0033 | 0.0357 | 0.0273 |
| 71.266 | 48.735 | Máx. | -0.0892 | 0.2570 | -0.0090 | -0.0095 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.1817 | 0.1262 | -0.0184 | -0.0193 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0925 | 0.1308 | 0.0094 | 0.0098 | 0.0020 |
| 71.320 | 48.485 | Máx. | -0.0252 | 0.4254 | -0.0074 | -0.0118 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.0513 | 0.2089 | -0.0150 | -0.0240 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.2165 | 0.0076 | 0.0122 | 0.0064 |
| 71.374 | 48.235 | Máx. | -0.0192 | 0.4303 | -0.0043 | -0.0112 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0391 | 0.2113 | -0.0087 | -0.0229 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.2190 | 0.0044 | 0.0117 | 0.0091 |
| 71.411 | 28.235 | Máx. | 0.1230 | 0.4194 | -0.0172 | -0.0150 | 0.0307 |
| | | Mín. | 0.0604 | 0.2060 | -0.0350 | -0.0305 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0626 | 0.2134 | 0.0178 | 0.0155 | 0.0156 |
| 71.429 | 47.985 | Máx. | -0.0205 | 0.4124 | -0.0027 | -0.0107 | -0.0102 |
| | | Mín. | -0.0418 | 0.2025 | -0.0055 | -0.0218 | -0.0208 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.2099 | 0.0028 | 0.0111 | 0.0106 |
| 71.483 | 47.735 | Máx. | -0.0191 | 0.3805 | -0.0019 | -0.0116 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.0388 | 0.1869 | -0.0039 | -0.0237 | -0.0224 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.1937 | 0.0020 | 0.0120 | 0.0114 |
| 71.508 | 28.375 | Máx. | 0.2023 | 0.3569 | 0.0244 | -0.0601 | 0.0545 |
| | | Mín. | 0.0994 | 0.1753 | 0.0120 | -0.1224 | 0.0268 |
| | | Dif. | 0.1030 | 0.1817 | 0.0124 | 0.0623 | 0.0278 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 28.485 | Máx. | 0.1349 | 0.3569 | 0.0079 | -0.0601 | 0.0501 |
| | | Mín. | 0.0663 | 0.1753 | 0.0039 | -0.1224 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0687 | 0.1817 | 0.0040 | 0.0623 | 0.0255 |
| 71.508 | 28.735 | Máx. | 0.0125 | 0.3111 | 0.0393 | -0.0861 | 0.0659 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.1528 | 0.0193 | -0.1753 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.1583 | 0.0200 | 0.0892 | 0.0335 |
| 71.508 | 28.985 | Máx. | -0.0548 | 0.2628 | 0.0880 | -0.1030 | 0.0877 |
| | | Mín. | -0.1116 | 0.1291 | 0.0432 | -0.2097 | 0.0430 |
| | | Dif. | 0.0568 | 0.1338 | 0.0448 | 0.1067 | 0.0446 |
| 71.508 | 28.987 | Máx. | -0.0887 | 0.2628 | 0.1264 | -0.1030 | 0.1036 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.1291 | 0.0621 | -0.2097 | 0.0509 |
| | | Dif. | 0.0919 | 0.1338 | 0.0643 | 0.1067 | 0.0527 |
| 71.508 | 29.337 | Máx. | 0.3295 | 0.0574 | 0.1244 | -0.1254 | 0.1079 |
| | | Mín. | 0.1618 | 0.0282 | 0.0611 | -0.2553 | 0.0530 |
| | | Dif. | 0.1677 | 0.0292 | 0.0633 | 0.1299 | 0.0549 |
| 71.508 | 29.485 | Máx. | 0.2596 | 0.0574 | 0.0426 | -0.1254 | 0.0944 |
| | | Mín. | 0.1275 | 0.0282 | 0.0209 | -0.2553 | 0.0463 |
| | | Dif. | 0.1321 | 0.0292 | 0.0217 | 0.1299 | 0.0480 |
| 71.508 | 29.735 | Máx. | 0.1469 | 0.0385 | 0.0105 | -0.1356 | 0.0797 |
| | | Mín. | 0.0721 | 0.0189 | 0.0052 | -0.2761 | 0.0391 |
| | | Dif. | 0.0748 | 0.0196 | 0.0054 | 0.1405 | 0.0405 |
| 71.508 | 29.985 | Máx. | 0.0663 | 0.0189 | -0.0014 | -0.1438 | 0.0650 |
| | | Mín. | 0.0325 | 0.0093 | -0.0028 | -0.2928 | 0.0319 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.0096 | 0.0014 | 0.1490 | 0.0331 |
| 71.508 | 30.235 | Máx. | -0.0025 | 0.0047 | -0.0005 | -0.1492 | 0.0506 |
| | | Mín. | -0.0051 | 0.0023 | -0.0010 | -0.3039 | 0.0248 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0024 | 0.0005 | 0.1547 | 0.0257 |
| 71.508 | 30.485 | Máx. | -0.0343 | -0.0014 | 0.0136 | -0.1521 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.0699 | -0.0029 | 0.0067 | -0.3097 | 0.0179 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.0015 | 0.0069 | 0.1576 | 0.0186 |
| 71.508 | 30.735 | Máx. | -0.0767 | 0.0005 | 0.0406 | -0.1527 | 0.0241 |
| | | Mín. | -0.1562 | 0.0003 | 0.0200 | -0.3109 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0795 | 0.0003 | 0.0207 | 0.1582 | 0.0123 |
| 71.508 | 30.837 | Máx. | -0.1037 | 0.0005 | 0.0888 | -0.1527 | 0.0206 |
| | | Mín. | -0.2112 | 0.0003 | 0.0436 | -0.3109 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.1075 | 0.0003 | 0.0452 | 0.1582 | 0.0105 |
| 71.508 | 31.187 | Máx. | 0.2498 | -0.0081 | 0.0857 | -0.1492 | 0.0115 |
| | | Mín. | 0.1227 | -0.0166 | 0.0421 | -0.3038 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.1271 | 0.0084 | 0.0436 | 0.1546 | 0.0058 |
| 71.508 | 31.235 | Máx. | 0.2008 | -0.0081 | 0.0387 | -0.1492 | 0.0069 |
| | | Mín. | 0.0986 | -0.0166 | 0.0190 | -0.3038 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.1022 | 0.0084 | 0.0197 | 0.1546 | 0.0035 |
| 71.508 | 31.485 | Máx. | 0.1299 | -0.0101 | -0.0028 | -0.1458 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0638 | -0.0206 | -0.0057 | -0.2968 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0661 | 0.0105 | 0.0029 | 0.1511 | 0.0003 |
| 71.508 | 31.735 | Máx. | 0.0898 | -0.0113 | -0.0189 | -0.1420 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0441 | -0.0229 | -0.0384 | -0.2892 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.0117 | 0.0196 | 0.1472 | 0.0030 |
| 71.508 | 31.985 | Máx. | 0.0562 | -0.0116 | -0.0304 | -0.1384 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.0276 | -0.0237 | -0.0619 | -0.2819 | -0.0089 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.0120 | 0.0315 | 0.1434 | 0.0045 |
| 71.508 | 32.235 | Máx. | 0.0289 | -0.0115 | -0.0380 | -0.1351 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0142 | -0.0234 | -0.0773 | -0.2752 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0119 | 0.0393 | 0.1401 | 0.0052 |
| 71.508 | 32.485 | Máx. | 0.0077 | -0.0112 | -0.0422 | -0.1323 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0038 | -0.0228 | -0.0859 | -0.2695 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.0116 | 0.0437 | 0.1372 | 0.0052 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 32.735 | Máx. | -0.0039 | -0.0109 | -0.0438 | -0.1300 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0079 | -0.0222 | -0.0892 | -0.2648 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.0113 | 0.0454 | 0.1348 | 0.0048 |
| 71.508 | 32.985 | Máx. | -0.0090 | -0.0108 | -0.0435 | -0.1282 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0183 | -0.0220 | -0.0886 | -0.2610 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0112 | 0.0451 | 0.1328 | 0.0041 |
| 71.508 | 33.235 | Máx. | -0.0120 | -0.0108 | -0.0419 | -0.1267 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0243 | -0.0220 | -0.0853 | -0.2581 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.0112 | 0.0434 | 0.1313 | 0.0034 |
| 71.508 | 33.485 | Máx. | -0.0131 | -0.0109 | -0.0395 | -0.1256 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.0266 | -0.0222 | -0.0805 | -0.2558 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.0135 | 0.0113 | 0.0410 | 0.1302 | 0.0027 |
| 71.508 | 33.735 | Máx. | -0.0127 | -0.0110 | -0.0369 | -0.1248 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0259 | -0.0224 | -0.0751 | -0.2541 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0132 | 0.0114 | 0.0382 | 0.1293 | 0.0020 |
| 71.508 | 33.985 | Máx. | -0.0112 | -0.0111 | -0.0343 | -0.1242 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0229 | -0.0226 | -0.0699 | -0.2528 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0116 | 0.0115 | 0.0356 | 0.1287 | 0.0014 |
| 71.508 | 34.235 | Máx. | -0.0090 | -0.0111 | -0.0321 | -0.1237 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0183 | -0.0226 | -0.0654 | -0.2520 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0115 | 0.0333 | 0.1282 | 0.0008 |
| 71.508 | 34.485 | Máx. | -0.0063 | -0.0110 | -0.0304 | -0.1235 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0129 | -0.0223 | -0.0619 | -0.2514 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0065 | 0.0114 | 0.0315 | 0.1280 | 0.0002 |
| 71.508 | 34.735 | Máx. | -0.0035 | -0.0107 | -0.0292 | -0.1234 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.0072 | -0.0218 | -0.0596 | -0.2512 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0111 | 0.0303 | 0.1279 | 0.0004 |
| 71.508 | 34.985 | Máx. | -0.0010 | -0.0103 | -0.0287 | -0.1234 | 0.0021 |
| | | Mín. | -0.0020 | -0.0209 | -0.0584 | -0.2513 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0107 | 0.0297 | 0.1279 | 0.0011 |
| 71.508 | 35.235 | Máx. | 0.0022 | -0.0097 | -0.0285 | -0.1237 | 0.0037 |
| | | Mín. | 0.0011 | -0.0198 | -0.0581 | -0.2518 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0101 | 0.0295 | 0.1282 | 0.0019 |
| 71.508 | 35.485 | Máx. | 0.0048 | -0.0090 | -0.0286 | -0.1241 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0023 | -0.0183 | -0.0583 | -0.2528 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0024 | 0.0093 | 0.0297 | 0.1287 | 0.0029 |
| 71.508 | 35.735 | Máx. | 0.0052 | -0.0081 | -0.0287 | -0.1249 | 0.0080 |
| | | Mín. | 0.0026 | -0.0165 | -0.0584 | -0.2544 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0084 | 0.0297 | 0.1294 | 0.0041 |
| 71.508 | 35.985 | Máx. | 0.0029 | -0.0071 | -0.0284 | -0.1260 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.0145 | -0.0578 | -0.2567 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0074 | 0.0294 | 0.1306 | 0.0054 |
| 71.508 | 36.235 | Máx. | -0.0012 | -0.0061 | -0.0272 | -0.1276 | 0.0138 |
| | | Mín. | -0.0024 | -0.0124 | -0.0555 | -0.2599 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0063 | 0.0282 | 0.1323 | 0.0070 |
| 71.508 | 36.485 | Máx. | -0.0055 | -0.0049 | -0.0248 | -0.1298 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.0113 | -0.0101 | -0.0504 | -0.2644 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.0051 | 0.0257 | 0.1345 | 0.0088 |
| 71.508 | 36.735 | Máx. | -0.0117 | -0.0037 | -0.0205 | -0.1327 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.0076 | -0.0417 | -0.2702 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0039 | 0.0212 | 0.1375 | 0.0106 |
| 71.508 | 36.985 | Máx. | -0.0197 | -0.0024 | -0.0138 | -0.1363 | 0.0245 |
| | | Mín. | -0.0401 | -0.0049 | -0.0281 | -0.2776 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0204 | 0.0025 | 0.0143 | 0.1413 | 0.0124 |
| 71.508 | 37.235 | Máx. | -0.0294 | -0.0008 | -0.0043 | -0.1408 | 0.0277 |
| | | Mín. | -0.0599 | -0.0017 | -0.0087 | -0.2867 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0008 | 0.0044 | 0.1459 | 0.0141 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 37.485 | Máx. | -0.0408 | 0.0026 | 0.0171 | -0.1459 | 0.0305 |
| | | Mín. | -0.0831 | 0.0013 | 0.0084 | -0.2972 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0013 | 0.0087 | 0.1512 | 0.0155 |
| 71.508 | 37.735 | Máx. | -0.0537 | 0.0091 | 0.0498 | -0.1516 | 0.0327 |
| | | Mín. | -0.1094 | 0.0045 | 0.0245 | -0.3086 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.0557 | 0.0046 | 0.0254 | 0.1571 | 0.0166 |
| 71.508 | 37.985 | Máx. | -0.0836 | 0.0228 | 0.0875 | -0.1573 | 0.0347 |
| | | Mín. | -0.1702 | 0.0112 | 0.0430 | -0.3202 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.0866 | 0.0116 | 0.0446 | 0.1630 | 0.0177 |
| 71.508 | 38.187 | Máx. | -0.1066 | 0.0228 | 0.1608 | -0.1573 | 0.0378 |
| | | Mín. | -0.2170 | 0.0112 | 0.0790 | -0.3202 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.1104 | 0.0116 | 0.0818 | 0.1630 | 0.0192 |
| 71.508 | 38.537 | Máx. | 0.2343 | 0.0072 | 0.1617 | -0.1694 | 0.0376 |
| | | Mín. | 0.1151 | 0.0035 | 0.0794 | -0.3450 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.1192 | 0.0037 | 0.0823 | 0.1756 | 0.0192 |
| 71.508 | 38.735 | Máx. | 0.1907 | 0.0072 | 0.0899 | -0.1694 | 0.0334 |
| | | Mín. | 0.0936 | 0.0035 | 0.0441 | -0.3450 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.0970 | 0.0037 | 0.0457 | 0.1756 | 0.0170 |
| 71.508 | 38.985 | Máx. | 0.1330 | 0.0155 | 0.0583 | -0.1715 | 0.0287 |
| | | Mín. | 0.0653 | 0.0076 | 0.0286 | -0.3492 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.0677 | 0.0079 | 0.0297 | 0.1777 | 0.0146 |
| 71.508 | 39.235 | Máx. | 0.1041 | 0.0157 | 0.0305 | -0.1726 | 0.0231 |
| | | Mín. | 0.0511 | 0.0077 | 0.0150 | -0.3515 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0530 | 0.0080 | 0.0155 | 0.1789 | 0.0117 |
| 71.508 | 39.485 | Máx. | 0.0744 | 0.0143 | 0.0089 | -0.1731 | 0.0165 |
| | | Mín. | 0.0365 | 0.0070 | 0.0044 | -0.3524 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.0073 | 0.0045 | 0.1793 | 0.0084 |
| 71.508 | 39.735 | Máx. | 0.0443 | 0.0126 | -0.0030 | -0.1729 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.0218 | 0.0062 | -0.0061 | -0.3521 | 0.0046 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0064 | 0.0031 | 0.1792 | 0.0047 |
| 71.508 | 39.985 | Máx. | 0.0141 | 0.0112 | -0.0071 | -0.1723 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0069 | 0.0055 | -0.0144 | -0.3508 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0057 | 0.0073 | 0.1786 | 0.0009 |
| 71.508 | 40.235 | Máx. | -0.0080 | 0.0100 | -0.0078 | -0.1712 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0163 | 0.0049 | -0.0159 | -0.3486 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0051 | 0.0081 | 0.1774 | 0.0031 |
| 71.508 | 40.485 | Máx. | -0.0230 | 0.0092 | -0.0052 | -0.1696 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.0469 | 0.0045 | -0.0106 | -0.3454 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0239 | 0.0047 | 0.0054 | 0.1758 | 0.0071 |
| 71.508 | 40.735 | Máx. | -0.0382 | 0.0087 | 0.0016 | -0.1676 | -0.0108 |
| | | Mín. | -0.0778 | 0.0043 | 0.0008 | -0.3412 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.0044 | 0.0008 | 0.1737 | 0.0112 |
| 71.508 | 40.985 | Máx. | -0.0535 | 0.0084 | 0.0208 | -0.1650 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.1089 | 0.0041 | 0.0102 | -0.3360 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0554 | 0.0043 | 0.0106 | 0.1710 | 0.0152 |
| 71.508 | 41.235 | Máx. | -0.0686 | 0.0059 | 0.0469 | -0.1619 | -0.0185 |
| | | Mín. | -0.1397 | 0.0029 | 0.0230 | -0.3297 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.0030 | 0.0239 | 0.1678 | 0.0191 |
| 71.508 | 41.485 | Máx. | -0.0949 | -0.0042 | 0.0811 | -0.1582 | -0.0223 |
| | | Mín. | -0.1932 | -0.0085 | 0.0398 | -0.3222 | -0.0455 |
| | | Dif. | 0.0983 | 0.0043 | 0.0413 | 0.1640 | 0.0231 |
| 71.508 | 41.537 | Máx. | -0.1137 | -0.0042 | 0.1202 | -0.1582 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.2316 | -0.0085 | 0.0590 | -0.3222 | -0.0533 |
| | | Dif. | 0.1179 | 0.0043 | 0.0612 | 0.1640 | 0.0271 |
| 71.508 | 41.887 | Máx. | 0.2347 | 0.0382 | 0.1190 | -0.1496 | -0.0275 |
| | | Mín. | 0.1153 | 0.0188 | 0.0584 | -0.3047 | -0.0560 |
| | | Dif. | 0.1194 | 0.0194 | 0.0606 | 0.1551 | 0.0285 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 41.985 | Máx. | 0.1878 | 0.0382 | 0.0622 | -0.1496 | -0.0256 |
| | | Mín. | 0.0922 | 0.0188 | 0.0306 | -0.3047 | -0.0522 |
| | | Dif. | 0.0956 | 0.0194 | 0.0317 | 0.1551 | 0.0265 |
| 71.508 | 42.235 | Máx. | 0.1228 | 0.0188 | 0.0187 | -0.1446 | -0.0261 |
| | | Mín. | 0.0603 | 0.0092 | 0.0092 | -0.2946 | -0.0532 |
| | | Dif. | 0.0625 | 0.0096 | 0.0095 | 0.1499 | 0.0271 |
| 71.508 | 42.485 | Máx. | 0.0884 | 0.0158 | -0.0074 | -0.1399 | -0.0268 |
| | | Mín. | 0.0434 | 0.0078 | -0.0151 | -0.2849 | -0.0545 |
| | | Dif. | 0.0450 | 0.0081 | 0.0077 | 0.1450 | 0.0277 |
| 71.508 | 42.735 | Máx. | 0.0580 | 0.0192 | -0.0198 | -0.1355 | -0.0269 |
| | | Mín. | 0.0285 | 0.0094 | -0.0403 | -0.2759 | -0.0548 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0098 | 0.0205 | 0.1404 | 0.0279 |
| 71.508 | 42.985 | Máx. | 0.0318 | 0.0260 | -0.0285 | -0.1314 | -0.0265 |
| | | Mín. | 0.0156 | 0.0128 | -0.0579 | -0.2675 | -0.0539 |
| | | Dif. | 0.0162 | 0.0132 | 0.0295 | 0.1361 | 0.0274 |
| 71.508 | 43.235 | Máx. | 0.0100 | 0.0354 | -0.0339 | -0.1276 | -0.0256 |
| | | Mín. | 0.0049 | 0.0174 | -0.0691 | -0.2598 | -0.0520 |
| | | Dif. | 0.0051 | 0.0180 | 0.0352 | 0.1322 | 0.0265 |
| 71.508 | 43.485 | Máx. | -0.0036 | 0.0458 | -0.0368 | -0.1241 | -0.0244 |
| | | Mín. | -0.0073 | 0.0225 | -0.0749 | -0.2527 | -0.0497 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0233 | 0.0381 | 0.1286 | 0.0253 |
| 71.508 | 43.735 | Máx. | -0.0102 | 0.0567 | -0.0375 | -0.1209 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.0209 | 0.0279 | -0.0764 | -0.2462 | -0.0470 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0289 | 0.0389 | 0.1253 | 0.0239 |
| 71.508 | 43.985 | Máx. | -0.0154 | 0.0684 | -0.0368 | -0.1178 | -0.0218 |
| | | Mín. | -0.0314 | 0.0336 | -0.0749 | -0.2398 | -0.0443 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0348 | 0.0381 | 0.1220 | 0.0226 |
| 71.508 | 44.235 | Máx. | -0.0192 | 0.0821 | -0.0349 | -0.1145 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.0391 | 0.0403 | -0.0710 | -0.2332 | -0.0420 |
| | | Dif. | 0.0199 | 0.0418 | 0.0362 | 0.1187 | 0.0214 |
| 71.508 | 44.485 | Máx. | -0.0219 | 0.0951 | -0.0322 | -0.1115 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.0445 | 0.0467 | -0.0656 | -0.2270 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0484 | 0.0334 | 0.1155 | 0.0205 |
| 71.508 | 44.735 | Máx. | -0.0239 | 0.1094 | -0.0289 | -0.1085 | -0.0190 |
| | | Mín. | -0.0487 | 0.0537 | -0.0588 | -0.2209 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.0248 | 0.0557 | 0.0299 | 0.1124 | 0.0197 |
| 71.508 | 44.985 | Máx. | -0.0252 | 0.1252 | -0.0252 | -0.1054 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.0514 | 0.0615 | -0.0513 | -0.2146 | -0.0371 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0637 | 0.0261 | 0.1092 | 0.0189 |
| 71.508 | 45.235 | Máx. | -0.0261 | 0.1416 | -0.0216 | -0.1021 | -0.0174 |
| | | Mín. | -0.0532 | 0.0695 | -0.0439 | -0.2079 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.0271 | 0.0720 | 0.0223 | 0.1058 | 0.0180 |
| 71.508 | 45.485 | Máx. | -0.0265 | 0.1624 | -0.0181 | -0.0975 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.0540 | 0.0798 | -0.0369 | -0.1985 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.0827 | 0.0188 | 0.1010 | 0.0173 |
| 71.508 | 45.735 | Máx. | -0.0266 | 0.1805 | -0.0150 | -0.0934 | -0.0163 |
| | | Mín. | -0.0542 | 0.0887 | -0.0304 | -0.1902 | -0.0331 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0919 | 0.0155 | 0.0968 | 0.0169 |
| 71.508 | 45.985 | Máx. | -0.0272 | 0.2001 | -0.0119 | -0.0889 | -0.0158 |
| | | Mín. | -0.0553 | 0.0983 | -0.0242 | -0.1810 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.1018 | 0.0123 | 0.0921 | 0.0164 |
| 71.508 | 46.235 | Máx. | -0.0267 | 0.2258 | -0.0084 | -0.0843 | -0.0151 |
| | | Mín. | -0.0543 | 0.1109 | -0.0172 | -0.1716 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.1149 | 0.0087 | 0.0873 | 0.0157 |
| 71.508 | 46.485 | Máx. | -0.0291 | 0.2794 | -0.0066 | -0.0779 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.0592 | 0.1372 | -0.0134 | -0.1586 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.1422 | 0.0068 | 0.0807 | 0.0141 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 46.735 | Máx. | -0.0312 | 0.3095 | -0.0045 | -0.0717 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.0635 | 0.1520 | -0.0092 | -0.1461 | -0.0271 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.1575 | 0.0047 | 0.0743 | 0.0138 |
| 71.508 | 46.985 | Máx. | -0.0286 | 0.3304 | -0.0032 | -0.0645 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.0583 | 0.1622 | -0.0065 | -0.1314 | -0.0249 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.1681 | 0.0033 | 0.0669 | 0.0127 |
| 71.508 | 47.235 | Máx. | -0.0291 | 0.3449 | -0.0035 | -0.0557 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.0593 | 0.1694 | -0.0072 | -0.1134 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.1755 | 0.0037 | 0.0577 | 0.0116 |
| 71.508 | 47.485 | Máx. | -0.0623 | 0.3249 | -0.0054 | -0.0425 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.1269 | 0.1595 | -0.0110 | -0.0865 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0646 | 0.1653 | 0.0056 | 0.0440 | 0.0126 |
| 71.508 | 47.617 | Máx. | -0.0936 | 0.3249 | 0.0098 | -0.0425 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1906 | 0.1595 | 0.0048 | -0.0865 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.0970 | 0.1653 | 0.0050 | 0.0440 | 0.0199 |
| 71.537 | 47.485 | Máx. | -0.0623 | 0.3511 | -0.0054 | -0.0113 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1269 | 0.1724 | -0.0110 | -0.0230 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.0646 | 0.1787 | 0.0056 | 0.0117 | 0.0026 |
| 71.583 | 28.485 | Máx. | 0.1349 | 0.4267 | 0.0079 | -0.0199 | 0.0145 |
| | | Mín. | 0.0663 | 0.2095 | 0.0039 | -0.0404 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0687 | 0.2172 | 0.0040 | 0.0206 | 0.0074 |
| 71.591 | 47.235 | Máx. | -0.0291 | 0.4297 | -0.0035 | -0.0117 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.0593 | 0.2110 | -0.0072 | -0.0238 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.2187 | 0.0037 | 0.0121 | 0.0069 |
| 71.645 | 46.985 | Máx. | -0.0286 | 0.4230 | -0.0032 | -0.0111 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.0583 | 0.2077 | -0.0065 | -0.0225 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.2153 | 0.0033 | 0.0115 | 0.0090 |
| 71.699 | 46.735 | Máx. | -0.0312 | 0.4025 | -0.0045 | -0.0108 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.0635 | 0.1976 | -0.0092 | -0.0219 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.2048 | 0.0047 | 0.0112 | 0.0102 |
| 71.753 | 46.485 | Máx. | -0.0291 | 0.3641 | -0.0066 | -0.0133 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.0592 | 0.1788 | -0.0134 | -0.0271 | -0.0207 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.1853 | 0.0068 | 0.0138 | 0.0105 |
| 71.755 | 28.735 | Máx. | 0.0125 | 0.3916 | 0.0393 | -0.0208 | 0.0370 |
| | | Mín. | 0.0061 | 0.1923 | 0.0193 | -0.0424 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.1993 | 0.0200 | 0.0216 | 0.0188 |
| 71.758 | 28.739 | Máx. | 0.0304 | 0.3637 | 0.0669 | -0.0774 | 0.0511 |
| | | Mín. | 0.0149 | 0.1786 | 0.0329 | -0.1575 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.1851 | 0.0341 | 0.0802 | 0.0260 |
| 71.758 | 28.985 | Máx. | -0.0452 | 0.3637 | 0.0946 | -0.0774 | 0.0495 |
| | | Mín. | -0.0919 | 0.1786 | 0.0465 | -0.1575 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0468 | 0.1851 | 0.0481 | 0.0802 | 0.0252 |
| 71.758 | 28.987 | Máx. | -0.1052 | 0.3637 | 0.1601 | -0.0774 | 0.0722 |
| | | Mín. | -0.2143 | 0.1786 | 0.0786 | -0.1575 | 0.0355 |
| | | Dif. | 0.1090 | 0.1851 | 0.0815 | 0.0802 | 0.0367 |
| 71.758 | 29.337 | Máx. | 0.4315 | 0.1160 | 0.1384 | -0.1043 | 0.0858 |
| | | Mín. | 0.2119 | 0.0569 | 0.0680 | -0.2125 | 0.0421 |
| | | Dif. | 0.2196 | 0.0590 | 0.0704 | 0.1081 | 0.0436 |
| 71.758 | 29.485 | Máx. | 0.3281 | 0.1160 | 0.0307 | -0.1043 | 0.0751 |
| | | Mín. | 0.1611 | 0.0569 | 0.0151 | -0.2125 | 0.0369 |
| | | Dif. | 0.1670 | 0.0590 | 0.0156 | 0.1081 | 0.0382 |
| 71.758 | 29.735 | Máx. | 0.1725 | 0.1079 | -0.0027 | -0.1203 | 0.0622 |
| | | Mín. | 0.0847 | 0.0530 | -0.0054 | -0.2450 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.0878 | 0.0549 | 0.0028 | 0.1247 | 0.0316 |
| 71.758 | 29.985 | Máx. | 0.0808 | 0.0977 | -0.0091 | -0.1312 | 0.0522 |
| | | Mín. | 0.0397 | 0.0480 | -0.0184 | -0.2671 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0411 | 0.0497 | 0.0094 | 0.1359 | 0.0266 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 30.235 | Máx. | 0.0054 | 0.0836 | -0.0082 | -0.1384 | 0.0424 |
| | | Mín. | 0.0027 | 0.0410 | -0.0167 | -0.2817 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.0425 | 0.0085 | 0.1434 | 0.0216 |
| 71.758 | 30.485 | Máx. | -0.0320 | 0.0714 | -0.0009 | -0.1427 | 0.0325 |
| | | Mín. | -0.0651 | 0.0351 | -0.0018 | -0.2905 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.0363 | 0.0009 | 0.1478 | 0.0165 |
| 71.758 | 30.735 | Máx. | -0.0777 | 0.0716 | 0.0272 | -0.1446 | 0.0234 |
| | | Mín. | -0.1583 | 0.0351 | 0.0134 | -0.2945 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0806 | 0.0364 | 0.0138 | 0.1499 | 0.0119 |
| 71.758 | 30.837 | Máx. | -0.1065 | 0.0716 | 0.0778 | -0.1446 | 0.0212 |
| | | Mín. | -0.2168 | 0.0351 | 0.0382 | -0.2945 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.1103 | 0.0364 | 0.0396 | 0.1499 | 0.0108 |
| 71.758 | 31.187 | Máx. | 0.2523 | 0.0467 | 0.0755 | -0.1439 | 0.0149 |
| | | Mín. | 0.1239 | 0.0229 | 0.0371 | -0.2931 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.1284 | 0.0237 | 0.0384 | 0.1491 | 0.0076 |
| 71.758 | 31.235 | Máx. | 0.2029 | 0.0467 | 0.0292 | -0.1439 | 0.0105 |
| | | Mín. | 0.0997 | 0.0229 | 0.0143 | -0.2931 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.1033 | 0.0237 | 0.0149 | 0.1491 | 0.0053 |
| 71.758 | 31.485 | Máx. | 0.1306 | 0.0414 | -0.0065 | -0.1420 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.0642 | 0.0203 | -0.0133 | -0.2892 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0665 | 0.0211 | 0.0068 | 0.1472 | 0.0020 |
| 71.758 | 31.735 | Máx. | 0.0886 | 0.0369 | -0.0215 | -0.1397 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0435 | 0.0181 | -0.0437 | -0.2845 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.0188 | 0.0223 | 0.1448 | 0.0005 |
| 71.758 | 31.985 | Máx. | 0.0541 | 0.0343 | -0.0319 | -0.1372 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.0266 | 0.0168 | -0.0649 | -0.2795 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0175 | 0.0330 | 0.1422 | 0.0021 |
| 71.758 | 32.235 | Máx. | 0.0269 | 0.0330 | -0.0385 | -0.1348 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0132 | 0.0162 | -0.0785 | -0.2744 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.0168 | 0.0399 | 0.1397 | 0.0030 |
| 71.758 | 32.485 | Máx. | 0.0062 | 0.0324 | -0.0421 | -0.1325 | -0.0031 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.0159 | -0.0858 | -0.2698 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.0165 | 0.0437 | 0.1373 | 0.0033 |
| 71.758 | 32.735 | Máx. | -0.0043 | 0.0319 | -0.0434 | -0.1305 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0087 | 0.0157 | -0.0883 | -0.2657 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0163 | 0.0449 | 0.1352 | 0.0032 |
| 71.758 | 32.985 | Máx. | -0.0091 | 0.0315 | -0.0429 | -0.1288 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0185 | 0.0155 | -0.0873 | -0.2622 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0160 | 0.0444 | 0.1335 | 0.0028 |
| 71.758 | 33.235 | Máx. | -0.0119 | 0.0310 | -0.0412 | -0.1274 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0241 | 0.0152 | -0.0839 | -0.2594 | -0.0047 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0158 | 0.0427 | 0.1320 | 0.0024 |
| 71.758 | 33.485 | Máx. | -0.0129 | 0.0304 | -0.0388 | -0.1263 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0262 | 0.0149 | -0.0791 | -0.2572 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.0155 | 0.0403 | 0.1309 | 0.0019 |
| 71.758 | 33.735 | Máx. | -0.0125 | 0.0299 | -0.0362 | -0.1255 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0255 | 0.0147 | -0.0738 | -0.2555 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.0152 | 0.0376 | 0.1300 | 0.0014 |
| 71.758 | 33.985 | Máx. | -0.0111 | 0.0296 | -0.0337 | -0.1249 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.0226 | 0.0145 | -0.0687 | -0.2543 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0151 | 0.0349 | 0.1294 | 0.0010 |
| 71.758 | 34.235 | Máx. | -0.0090 | 0.0294 | -0.0315 | -0.1244 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0183 | 0.0145 | -0.0642 | -0.2534 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0150 | 0.0327 | 0.1290 | 0.0005 |
| 71.758 | 34.485 | Máx. | -0.0065 | 0.0296 | -0.0298 | -0.1242 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0133 | 0.0145 | -0.0606 | -0.2528 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.0150 | 0.0308 | 0.1287 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 34.735 | Máx. | -0.0039 | 0.0300 | -0.0286 | -0.1240 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0080 | 0.0147 | -0.0581 | -0.2526 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.0153 | 0.0296 | 0.1286 | 0.0004 |
| 71.758 | 34.985 | Máx. | -0.0016 | 0.0307 | -0.0279 | -0.1241 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0032 | 0.0151 | -0.0567 | -0.2527 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0156 | 0.0289 | 0.1286 | 0.0009 |
| 71.758 | 35.235 | Máx. | 0.0006 | 0.0318 | -0.0276 | -0.1243 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0156 | -0.0561 | -0.2532 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0162 | 0.0286 | 0.1288 | 0.0016 |
| 71.758 | 35.485 | Máx. | 0.0029 | 0.0333 | -0.0275 | -0.1248 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0014 | 0.0163 | -0.0559 | -0.2541 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0169 | 0.0285 | 0.1293 | 0.0024 |
| 71.758 | 35.735 | Máx. | 0.0030 | 0.0351 | -0.0273 | -0.1255 | 0.0065 |
| | | Mín. | 0.0015 | 0.0172 | -0.0557 | -0.2555 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.0179 | 0.0283 | 0.1300 | 0.0033 |
| 71.758 | 35.985 | Máx. | 0.0006 | 0.0372 | -0.0268 | -0.1265 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0003 | 0.0183 | -0.0546 | -0.2577 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.0189 | 0.0278 | 0.1311 | 0.0044 |
| 71.758 | 36.235 | Máx. | -0.0024 | 0.0397 | -0.0255 | -0.1280 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.0048 | 0.0195 | -0.0519 | -0.2606 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0202 | 0.0264 | 0.1326 | 0.0055 |
| 71.758 | 36.485 | Máx. | -0.0067 | 0.0426 | -0.0229 | -0.1299 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.0137 | 0.0209 | -0.0467 | -0.2646 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0217 | 0.0238 | 0.1347 | 0.0068 |
| 71.758 | 36.735 | Máx. | -0.0129 | 0.0460 | -0.0186 | -0.1325 | 0.0159 |
| | | Mín. | -0.0262 | 0.0226 | -0.0379 | -0.2697 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.0234 | 0.0193 | 0.1373 | 0.0081 |
| 71.758 | 36.985 | Máx. | -0.0209 | 0.0500 | -0.0121 | -0.1356 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.0425 | 0.0246 | -0.0245 | -0.2761 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0216 | 0.0255 | 0.0125 | 0.1405 | 0.0094 |
| 71.758 | 37.235 | Máx. | -0.0308 | 0.0551 | -0.0028 | -0.1393 | 0.0206 |
| | | Mín. | -0.0627 | 0.0270 | -0.0056 | -0.2837 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0319 | 0.0280 | 0.0029 | 0.1444 | 0.0105 |
| 71.758 | 37.485 | Máx. | -0.0424 | 0.0615 | 0.0196 | -0.1436 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.0863 | 0.0302 | 0.0096 | -0.2925 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0439 | 0.0313 | 0.0100 | 0.1489 | 0.0115 |
| 71.758 | 37.735 | Máx. | -0.0555 | 0.0705 | 0.0517 | -0.1483 | 0.0243 |
| | | Mín. | -0.1130 | 0.0346 | 0.0254 | -0.3020 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.0575 | 0.0359 | 0.0263 | 0.1537 | 0.0124 |
| 71.758 | 37.985 | Máx. | -0.0853 | 0.0858 | 0.0888 | -0.1531 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.1737 | 0.0421 | 0.0436 | -0.3118 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0884 | 0.0436 | 0.0452 | 0.1587 | 0.0136 |
| 71.758 | 38.187 | Máx. | -0.1082 | 0.0858 | 0.1624 | -0.1531 | 0.0297 |
| | | Mín. | -0.2204 | 0.0421 | 0.0798 | -0.3118 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.1122 | 0.0436 | 0.0827 | 0.1587 | 0.0151 |
| 71.758 | 38.537 | Máx. | 0.2420 | 0.0767 | 0.1627 | -0.1624 | 0.0326 |
| | | Mín. | 0.1188 | 0.0377 | 0.0799 | -0.3306 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.1231 | 0.0390 | 0.0828 | 0.1683 | 0.0166 |
| 71.758 | 38.735 | Máx. | 0.1977 | 0.0767 | 0.0878 | -0.1624 | 0.0297 |
| | | Mín. | 0.0971 | 0.0377 | 0.0431 | -0.3306 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.1006 | 0.0390 | 0.0447 | 0.1683 | 0.0151 |
| 71.758 | 38.985 | Máx. | 0.1387 | 0.0817 | 0.0535 | -0.1636 | 0.0265 |
| | | Mín. | 0.0681 | 0.0401 | 0.0263 | -0.3332 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.0706 | 0.0416 | 0.0272 | 0.1696 | 0.0135 |
| 71.758 | 39.235 | Máx. | 0.1086 | 0.0803 | 0.0237 | -0.1643 | 0.0220 |
| | | Mín. | 0.0533 | 0.0394 | 0.0116 | -0.3347 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0553 | 0.0409 | 0.0120 | 0.1703 | 0.0112 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 39.485 | Máx. | 0.0776 | 0.0779 | 0.0009 | -0.1646 | 0.0163 |
| | | Mín. | 0.0381 | 0.0382 | 0.0004 | -0.3352 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.0396 | 0.0004 | 0.1706 | 0.0083 |
| 71.758 | 39.735 | Máx. | 0.0466 | 0.0757 | -0.0073 | -0.1645 | 0.0099 |
| | | Mín. | 0.0229 | 0.0372 | -0.0149 | -0.3349 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0237 | 0.0385 | 0.0076 | 0.1704 | 0.0050 |
| 71.758 | 39.985 | Máx. | 0.0158 | 0.0739 | -0.0116 | -0.1639 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0077 | 0.0363 | -0.0236 | -0.3338 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0376 | 0.0120 | 0.1699 | 0.0016 |
| 71.758 | 40.235 | Máx. | -0.0074 | 0.0723 | -0.0124 | -0.1629 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0151 | 0.0355 | -0.0253 | -0.3317 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.0368 | 0.0129 | 0.1688 | 0.0020 |
| 71.758 | 40.485 | Máx. | -0.0227 | 0.0710 | -0.0099 | -0.1614 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.0463 | 0.0349 | -0.0201 | -0.3287 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0361 | 0.0102 | 0.1673 | 0.0057 |
| 71.758 | 40.735 | Máx. | -0.0384 | 0.0701 | -0.0038 | -0.1594 | -0.0090 |
| | | Mín. | -0.0783 | 0.0344 | -0.0078 | -0.3246 | -0.0183 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0357 | 0.0040 | 0.1652 | 0.0093 |
| 71.758 | 40.985 | Máx. | -0.0545 | 0.0696 | 0.0118 | -0.1569 | -0.0125 |
| | | Mín. | -0.1111 | 0.0342 | 0.0058 | -0.3195 | -0.0254 |
| | | Dif. | 0.0565 | 0.0354 | 0.0060 | 0.1626 | 0.0129 |
| 71.758 | 41.235 | Máx. | -0.0707 | 0.0679 | 0.0390 | -0.1540 | -0.0159 |
| | | Mín. | -0.1440 | 0.0333 | 0.0191 | -0.3136 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0733 | 0.0345 | 0.0198 | 0.1596 | 0.0164 |
| 71.758 | 41.485 | Máx. | -0.0980 | 0.0562 | 0.0751 | -0.1507 | -0.0192 |
| | | Mín. | -0.1995 | 0.0276 | 0.0369 | -0.3068 | -0.0392 |
| | | Dif. | 0.1015 | 0.0286 | 0.0382 | 0.1561 | 0.0199 |
| 71.758 | 41.537 | Máx. | -0.1171 | 0.0562 | 0.1159 | -0.1507 | -0.0226 |
| | | Mín. | -0.2386 | 0.0276 | 0.0569 | -0.3068 | -0.0459 |
| | | Dif. | 0.1214 | 0.0286 | 0.0590 | 0.1561 | 0.0234 |
| 71.758 | 41.887 | Máx. | 0.2371 | 0.0946 | 0.1150 | -0.1431 | -0.0234 |
| | | Mín. | 0.1164 | 0.0465 | 0.0565 | -0.2915 | -0.0476 |
| | | Dif. | 0.1207 | 0.0482 | 0.0585 | 0.1483 | 0.0242 |
| 71.758 | 41.985 | Máx. | 0.1890 | 0.0946 | 0.0581 | -0.1431 | -0.0218 |
| | | Mín. | 0.0928 | 0.0465 | 0.0285 | -0.2915 | -0.0445 |
| | | Dif. | 0.0962 | 0.0482 | 0.0296 | 0.1483 | 0.0226 |
| 71.758 | 42.235 | Máx. | 0.1208 | 0.0771 | 0.0154 | -0.1387 | -0.0224 |
| | | Mín. | 0.0593 | 0.0379 | 0.0075 | -0.2824 | -0.0457 |
| | | Dif. | 0.0615 | 0.0392 | 0.0078 | 0.1437 | 0.0232 |
| 71.758 | 42.485 | Máx. | 0.0829 | 0.0756 | -0.0083 | -0.1344 | -0.0232 |
| | | Mín. | 0.0407 | 0.0371 | -0.0169 | -0.2736 | -0.0472 |
| | | Dif. | 0.0422 | 0.0385 | 0.0086 | 0.1392 | 0.0240 |
| 71.758 | 42.735 | Máx. | 0.0503 | 0.0811 | -0.0198 | -0.1300 | -0.0234 |
| | | Mín. | 0.0247 | 0.0398 | -0.0403 | -0.2648 | -0.0477 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0413 | 0.0205 | 0.1348 | 0.0243 |
| 71.758 | 42.985 | Máx. | 0.0227 | 0.0898 | -0.0278 | -0.1256 | -0.0230 |
| | | Mín. | 0.0111 | 0.0441 | -0.0566 | -0.2557 | -0.0468 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0457 | 0.0288 | 0.1301 | 0.0238 |
| 71.758 | 43.235 | Máx. | 0.0003 | 0.1030 | -0.0328 | -0.1207 | -0.0222 |
| | | Mín. | 0.0001 | 0.0506 | -0.0667 | -0.2458 | -0.0452 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0524 | 0.0340 | 0.1251 | 0.0230 |
| 71.758 | 43.485 | Máx. | -0.0084 | 0.1162 | -0.0353 | -0.1160 | -0.0212 |
| | | Mín. | -0.0172 | 0.0571 | -0.0719 | -0.2363 | -0.0432 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.0591 | 0.0366 | 0.1202 | 0.0220 |
| 71.758 | 43.735 | Máx. | -0.0151 | 0.1307 | -0.0359 | -0.1115 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0307 | 0.0642 | -0.0731 | -0.2270 | -0.0407 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0665 | 0.0372 | 0.1155 | 0.0207 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 43.985 | Máx. | -0.0201 | 0.1457 | -0.0352 | -0.1068 | -0.0185 |
| | | Mín. | -0.0409 | 0.0715 | -0.0716 | -0.2175 | -0.0377 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0741 | 0.0365 | 0.1107 | 0.0192 |
| 71.758 | 44.235 | Máx. | -0.0241 | 0.1629 | -0.0337 | -0.1010 | -0.0172 |
| | | Mín. | -0.0491 | 0.0800 | -0.0686 | -0.2057 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0829 | 0.0349 | 0.1047 | 0.0179 |
| 71.758 | 44.485 | Máx. | -0.0275 | 0.1793 | -0.0313 | -0.0962 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.0560 | 0.0880 | -0.0637 | -0.1958 | -0.0337 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.0912 | 0.0324 | 0.0997 | 0.0172 |
| 71.758 | 44.735 | Máx. | -0.0302 | 0.1977 | -0.0279 | -0.0913 | -0.0157 |
| | | Mín. | -0.0615 | 0.0971 | -0.0569 | -0.1858 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.1006 | 0.0289 | 0.0946 | 0.0163 |
| 71.758 | 44.985 | Máx. | -0.0321 | 0.2185 | -0.0241 | -0.0859 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.0654 | 0.1073 | -0.0491 | -0.1750 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.0333 | 0.1112 | 0.0250 | 0.0890 | 0.0154 |
| 71.758 | 45.235 | Máx. | -0.0312 | 0.2439 | -0.0201 | -0.0813 | -0.0135 |
| | | Mín. | -0.0635 | 0.1198 | -0.0409 | -0.1656 | -0.0274 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.1241 | 0.0208 | 0.0843 | 0.0140 |
| 71.758 | 45.485 | Máx. | -0.0323 | 0.2939 | -0.0176 | -0.0731 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.0658 | 0.1444 | -0.0358 | -0.1488 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.1496 | 0.0182 | 0.0757 | 0.0126 |
| 71.758 | 45.735 | Máx. | -0.0347 | 0.3196 | -0.0143 | -0.0666 | -0.0119 |
| | | Mín. | -0.0706 | 0.1569 | -0.0291 | -0.1356 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.1626 | 0.0148 | 0.0690 | 0.0123 |
| 71.758 | 45.985 | Máx. | -0.0345 | 0.3384 | -0.0117 | -0.0588 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.0702 | 0.1662 | -0.0238 | -0.1197 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.1722 | 0.0121 | 0.0609 | 0.0113 |
| 71.758 | 46.235 | Máx. | -0.0536 | 0.3390 | -0.0114 | -0.0480 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.1092 | 0.1665 | -0.0233 | -0.0978 | -0.0222 |
| | | Dif. | 0.0556 | 0.1725 | 0.0118 | 0.0498 | 0.0113 |
| 71.758 | 46.461 | Máx. | -0.0725 | 0.3390 | 0.0050 | -0.0480 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.1477 | 0.1665 | 0.0024 | -0.0978 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0752 | 0.1725 | 0.0025 | 0.0498 | 0.0152 |
| 71.807 | 46.235 | Máx. | -0.0536 | 0.3969 | -0.0114 | -0.0115 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.1092 | 0.1949 | -0.0233 | -0.0234 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0556 | 0.2020 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0042 |
| 71.861 | 45.985 | Máx. | -0.0345 | 0.4265 | -0.0117 | -0.0113 | -0.0075 |
| | | Mín. | -0.0702 | 0.2095 | -0.0238 | -0.0230 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.0357 | 0.2171 | 0.0121 | 0.0117 | 0.0077 |
| 71.915 | 45.735 | Máx. | -0.0347 | 0.4103 | -0.0143 | -0.0107 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.0706 | 0.2015 | -0.0291 | -0.0218 | -0.0184 |
| | | Dif. | 0.0359 | 0.2088 | 0.0148 | 0.0111 | 0.0094 |
| 71.927 | 28.985 | Máx. | -0.0452 | 0.4248 | 0.0946 | -0.0220 | 0.0048 |
| | | Mín. | -0.0919 | 0.2086 | 0.0465 | -0.0447 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0468 | 0.2162 | 0.0481 | 0.0228 | 0.0024 |
| 71.969 | 45.485 | Máx. | -0.0323 | 0.3791 | -0.0176 | -0.0115 | -0.0093 |
| | | Mín. | -0.0658 | 0.1862 | -0.0358 | -0.0233 | -0.0190 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.1929 | 0.0182 | 0.0119 | 0.0097 |
| 72.008 | 29.337 | Máx. | 0.2159 | 0.2853 | 0.0314 | -0.0845 | 0.0416 |
| | | Mín. | 0.1060 | 0.1401 | 0.0154 | -0.1721 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.1099 | 0.1452 | 0.0160 | 0.0876 | 0.0212 |
| 72.008 | 29.485 | Máx. | 0.1987 | 0.2853 | -0.0017 | -0.0845 | 0.0407 |
| | | Mín. | 0.0976 | 0.1401 | -0.0035 | -0.1721 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.1011 | 0.1452 | 0.0018 | 0.0876 | 0.0207 |
| 72.008 | 29.735 | Máx. | 0.1514 | 0.2108 | -0.0072 | -0.1000 | 0.0407 |
| | | Mín. | 0.0743 | 0.1035 | -0.0147 | -0.2037 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0770 | 0.1073 | 0.0075 | 0.1036 | 0.0207 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 29.985 | Máx. | 0.0886 | 0.2017 | -0.0131 | -0.1106 | 0.0367 |
| | | Mín. | 0.0435 | 0.0990 | -0.0266 | -0.2252 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.1026 | 0.0135 | 0.1146 | 0.0187 |
| 72.008 | 30.235 | Máx. | 0.0198 | 0.1793 | -0.0129 | -0.1191 | 0.0316 |
| | | Mín. | 0.0097 | 0.0880 | -0.0262 | -0.2426 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.0912 | 0.0133 | 0.1235 | 0.0161 |
| 72.008 | 30.485 | Máx. | -0.0273 | 0.1565 | -0.0061 | -0.1255 | 0.0261 |
| | | Mín. | -0.0556 | 0.0769 | -0.0124 | -0.2555 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.0796 | 0.0063 | 0.1300 | 0.0133 |
| 72.008 | 30.735 | Máx. | -0.0775 | 0.1527 | 0.0174 | -0.1285 | 0.0205 |
| | | Mín. | -0.1578 | 0.0750 | 0.0086 | -0.2617 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0803 | 0.0777 | 0.0089 | 0.1332 | 0.0104 |
| 72.008 | 30.837 | Máx. | -0.1084 | 0.1527 | 0.0700 | -0.1285 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.2208 | 0.0750 | 0.0344 | -0.2617 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.1124 | 0.0777 | 0.0356 | 0.1332 | 0.0098 |
| 72.008 | 31.187 | Máx. | 0.2599 | 0.1254 | 0.0682 | -0.1304 | 0.0157 |
| | | Mín. | 0.1276 | 0.0616 | 0.0335 | -0.2656 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.1323 | 0.0638 | 0.0347 | 0.1352 | 0.0080 |
| 72.008 | 31.235 | Máx. | 0.2096 | 0.1254 | 0.0217 | -0.1304 | 0.0116 |
| | | Mín. | 0.1029 | 0.0616 | 0.0107 | -0.2656 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.1067 | 0.0638 | 0.0110 | 0.1352 | 0.0059 |
| 72.008 | 31.485 | Máx. | 0.1345 | 0.1183 | -0.0098 | -0.1301 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0660 | 0.0581 | -0.0200 | -0.2650 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0684 | 0.0602 | 0.0102 | 0.1349 | 0.0031 |
| 72.008 | 31.735 | Máx. | 0.0895 | 0.1129 | -0.0239 | -0.1293 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0439 | 0.0555 | -0.0486 | -0.2633 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0455 | 0.0575 | 0.0248 | 0.1340 | 0.0009 |
| 72.008 | 31.985 | Máx. | 0.0536 | 0.1098 | -0.0334 | -0.1280 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0263 | 0.0539 | -0.0680 | -0.2606 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.0559 | 0.0346 | 0.1326 | 0.0005 |
| 72.008 | 32.235 | Máx. | 0.0261 | 0.1078 | -0.0393 | -0.1263 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.0128 | 0.0529 | -0.0800 | -0.2572 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.0549 | 0.0407 | 0.1309 | 0.0013 |
| 72.008 | 32.485 | Máx. | 0.0057 | 0.1063 | -0.0423 | -0.1246 | -0.0016 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.0522 | -0.0862 | -0.2537 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0541 | 0.0439 | 0.1291 | 0.0017 |
| 72.008 | 32.735 | Máx. | -0.0043 | 0.1049 | -0.0432 | -0.1229 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0087 | 0.0515 | -0.0880 | -0.2503 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0534 | 0.0448 | 0.1274 | 0.0018 |
| 72.008 | 32.985 | Máx. | -0.0090 | 0.1037 | -0.0425 | -0.1215 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0183 | 0.0509 | -0.0866 | -0.2474 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0528 | 0.0441 | 0.1259 | 0.0016 |
| 72.008 | 33.235 | Máx. | -0.0116 | 0.1025 | -0.0408 | -0.1203 | -0.0014 |
| | | Mín. | -0.0236 | 0.0504 | -0.0830 | -0.2450 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0522 | 0.0422 | 0.1247 | 0.0014 |
| 72.008 | 33.485 | Máx. | -0.0126 | 0.1015 | -0.0384 | -0.1193 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.0257 | 0.0498 | -0.0782 | -0.2430 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.0131 | 0.0517 | 0.0398 | 0.1237 | 0.0011 |
| 72.008 | 33.735 | Máx. | -0.0123 | 0.1007 | -0.0358 | -0.1186 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0250 | 0.0494 | -0.0729 | -0.2414 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0127 | 0.0512 | 0.0371 | 0.1229 | 0.0008 |
| 72.008 | 33.985 | Máx. | -0.0110 | 0.1000 | -0.0333 | -0.1180 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0223 | 0.0491 | -0.0678 | -0.2403 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0509 | 0.0345 | 0.1223 | 0.0006 |
| 72.008 | 34.235 | Máx. | -0.0090 | 0.0997 | -0.0311 | -0.1176 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0183 | 0.0490 | -0.0633 | -0.2394 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0093 | 0.0507 | 0.0322 | 0.1219 | 0.0003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 34.485 | Máx. | -0.0066 | 0.0997 | -0.0293 | -0.1173 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0135 | 0.0489 | -0.0597 | -0.2389 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0507 | 0.0304 | 0.1216 | 0.0001 |
| 72.008 | 34.735 | Máx. | -0.0042 | 0.0999 | -0.0280 | -0.1172 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0086 | 0.0491 | -0.0571 | -0.2387 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.0509 | 0.0290 | 0.1215 | 0.0004 |
| 72.008 | 34.985 | Máx. | -0.0021 | 0.1006 | -0.0272 | -0.1173 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0042 | 0.0494 | -0.0555 | -0.2388 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.0512 | 0.0282 | 0.1215 | 0.0008 |
| 72.008 | 35.235 | Máx. | -0.0004 | 0.1016 | -0.0268 | -0.1175 | 0.0026 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.0499 | -0.0546 | -0.2392 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0517 | 0.0278 | 0.1217 | 0.0013 |
| 72.008 | 35.485 | Máx. | 0.0012 | 0.1030 | -0.0266 | -0.1178 | 0.0038 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.0506 | -0.0541 | -0.2400 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0006 | 0.0524 | 0.0276 | 0.1221 | 0.0019 |
| 72.008 | 35.735 | Máx. | 0.0011 | 0.1048 | -0.0263 | -0.1185 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0005 | 0.0515 | -0.0536 | -0.2412 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.0533 | 0.0273 | 0.1228 | 0.0026 |
| 72.008 | 35.985 | Máx. | -0.0008 | 0.1071 | -0.0257 | -0.1193 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.0016 | 0.0526 | -0.0522 | -0.2430 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0545 | 0.0266 | 0.1237 | 0.0034 |
| 72.008 | 36.235 | Máx. | -0.0036 | 0.1098 | -0.0242 | -0.1206 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.0073 | 0.0539 | -0.0494 | -0.2455 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.0559 | 0.0251 | 0.1249 | 0.0043 |
| 72.008 | 36.485 | Máx. | -0.0080 | 0.1131 | -0.0216 | -0.1221 | 0.0101 |
| | | Mín. | -0.0163 | 0.0556 | -0.0441 | -0.2487 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0576 | 0.0224 | 0.1266 | 0.0051 |
| 72.008 | 36.735 | Máx. | -0.0143 | 0.1172 | -0.0174 | -0.1242 | 0.0118 |
| | | Mín. | -0.0292 | 0.0575 | -0.0354 | -0.2529 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.0596 | 0.0180 | 0.1287 | 0.0060 |
| 72.008 | 36.985 | Máx. | -0.0226 | 0.1221 | -0.0109 | -0.1266 | 0.0134 |
| | | Mín. | -0.0461 | 0.0600 | -0.0223 | -0.2579 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.0622 | 0.0113 | 0.1312 | 0.0068 |
| 72.008 | 37.235 | Máx. | -0.0330 | 0.1284 | -0.0018 | -0.1296 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.0671 | 0.0630 | -0.0037 | -0.2638 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0342 | 0.0653 | 0.0019 | 0.1343 | 0.0075 |
| 72.008 | 37.485 | Máx. | -0.0452 | 0.1365 | 0.0213 | -0.1329 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.0921 | 0.0671 | 0.0105 | -0.2706 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0469 | 0.0695 | 0.0109 | 0.1377 | 0.0082 |
| 72.008 | 37.735 | Máx. | -0.0590 | 0.1480 | 0.0536 | -0.1366 | 0.0175 |
| | | Mín. | -0.1202 | 0.0727 | 0.0263 | -0.2781 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0612 | 0.0753 | 0.0273 | 0.1415 | 0.0089 |
| 72.008 | 37.985 | Máx. | -0.0892 | 0.1664 | 0.0912 | -0.1404 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.1817 | 0.0817 | 0.0448 | -0.2860 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0925 | 0.0847 | 0.0464 | 0.1455 | 0.0102 |
| 72.008 | 38.187 | Máx. | -0.1122 | 0.1664 | 0.1668 | -0.1404 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.2286 | 0.0817 | 0.0819 | -0.2860 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.1163 | 0.0847 | 0.0849 | 0.1455 | 0.0118 |
| 72.008 | 38.537 | Máx. | 0.2530 | 0.1612 | 0.1666 | -0.1469 | 0.0294 |
| | | Mín. | 0.1242 | 0.0791 | 0.0818 | -0.2991 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.1287 | 0.0820 | 0.0848 | 0.1522 | 0.0150 |
| 72.008 | 38.735 | Máx. | 0.2078 | 0.1612 | 0.0874 | -0.1469 | 0.0275 |
| | | Mín. | 0.1020 | 0.0791 | 0.0429 | -0.2991 | 0.0135 |
| | | Dif. | 0.1058 | 0.0820 | 0.0445 | 0.1522 | 0.0140 |
| 72.008 | 38.985 | Máx. | 0.1468 | 0.1612 | 0.0497 | -0.1474 | 0.0253 |
| | | Mín. | 0.0721 | 0.0791 | 0.0244 | -0.3002 | 0.0124 |
| | | Dif. | 0.0747 | 0.0820 | 0.0253 | 0.1528 | 0.0129 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 39.235 | Máx. | 0.1143 | 0.1577 | 0.0177 | -0.1478 | 0.0213 |
| | | Mín. | 0.0561 | 0.0774 | 0.0087 | -0.3010 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0582 | 0.0802 | 0.0090 | 0.1532 | 0.0109 |
| 72.008 | 39.485 | Máx. | 0.0814 | 0.1546 | -0.0031 | -0.1480 | 0.0162 |
| | | Mín. | 0.0400 | 0.0759 | -0.0064 | -0.3014 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.0787 | 0.0033 | 0.1534 | 0.0083 |
| 72.008 | 39.735 | Máx. | 0.0492 | 0.1522 | -0.0112 | -0.1479 | 0.0104 |
| | | Mín. | 0.0241 | 0.0747 | -0.0228 | -0.3012 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.0774 | 0.0116 | 0.1533 | 0.0053 |
| 72.008 | 39.985 | Máx. | 0.0176 | 0.1502 | -0.0156 | -0.1475 | 0.0042 |
| | | Mín. | 0.0087 | 0.0737 | -0.0318 | -0.3003 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0764 | 0.0162 | 0.1528 | 0.0022 |
| 72.008 | 40.235 | Máx. | -0.0067 | 0.1483 | -0.0166 | -0.1466 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.0136 | 0.0728 | -0.0337 | -0.2986 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0755 | 0.0172 | 0.1520 | 0.0011 |
| 72.008 | 40.485 | Máx. | -0.0222 | 0.1464 | -0.0140 | -0.1453 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.0453 | 0.0719 | -0.0286 | -0.2959 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.0745 | 0.0145 | 0.1506 | 0.0043 |
| 72.008 | 40.735 | Máx. | -0.0384 | 0.1447 | -0.0080 | -0.1435 | -0.0073 |
| | | Mín. | -0.0781 | 0.0710 | -0.0163 | -0.2921 | -0.0148 |
| | | Dif. | 0.0398 | 0.0736 | 0.0083 | 0.1487 | 0.0075 |
| 72.008 | 40.985 | Máx. | -0.0554 | 0.1433 | 0.0036 | -0.1410 | -0.0103 |
| | | Mín. | -0.1129 | 0.0704 | 0.0018 | -0.2872 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.0574 | 0.0729 | 0.0018 | 0.1462 | 0.0107 |
| 72.008 | 41.235 | Máx. | -0.0732 | 0.1419 | 0.0317 | -0.1382 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.1490 | 0.0697 | 0.0156 | -0.2813 | -0.0273 |
| | | Dif. | 0.0758 | 0.0722 | 0.0161 | 0.1432 | 0.0139 |
| 72.008 | 41.485 | Máx. | -0.1018 | 0.1339 | 0.0701 | -0.1351 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.2073 | 0.0657 | 0.0344 | -0.2751 | -0.0336 |
| | | Dif. | 0.1055 | 0.0681 | 0.0357 | 0.1400 | 0.0171 |
| 72.008 | 41.537 | Máx. | -0.1214 | 0.1339 | 0.1128 | -0.1351 | -0.0195 |
| | | Mín. | -0.2472 | 0.0657 | 0.0554 | -0.2751 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.1258 | 0.0681 | 0.0574 | 0.1400 | 0.0202 |
| 72.008 | 41.887 | Máx. | 0.2425 | 0.1639 | 0.1122 | -0.1287 | -0.0197 |
| | | Mín. | 0.1191 | 0.0805 | 0.0551 | -0.2621 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.1234 | 0.0834 | 0.0571 | 0.1334 | 0.0204 |
| 72.008 | 41.985 | Máx. | 0.1923 | 0.1639 | 0.0545 | -0.1287 | -0.0185 |
| | | Mín. | 0.0945 | 0.0805 | 0.0267 | -0.2621 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.0979 | 0.0834 | 0.0277 | 0.1334 | 0.0191 |
| 72.008 | 42.235 | Máx. | 0.1186 | 0.1473 | 0.0120 | -0.1248 | -0.0191 |
| | | Mín. | 0.0583 | 0.0724 | 0.0059 | -0.2541 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.0604 | 0.0750 | 0.0061 | 0.1293 | 0.0197 |
| 72.008 | 42.485 | Máx. | 0.0750 | 0.1491 | -0.0092 | -0.1207 | -0.0197 |
| | | Mín. | 0.0368 | 0.0732 | -0.0187 | -0.2458 | -0.0401 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.0759 | 0.0095 | 0.1251 | 0.0204 |
| 72.008 | 42.735 | Máx. | 0.0395 | 0.1603 | -0.0196 | -0.1162 | -0.0197 |
| | | Mín. | 0.0194 | 0.0787 | -0.0400 | -0.2366 | -0.0401 |
| | | Dif. | 0.0201 | 0.0816 | 0.0203 | 0.1204 | 0.0204 |
| 72.008 | 42.985 | Máx. | 0.0119 | 0.1724 | -0.0269 | -0.1113 | -0.0188 |
| | | Mín. | 0.0059 | 0.0847 | -0.0548 | -0.2266 | -0.0382 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.0877 | 0.0279 | 0.1153 | 0.0195 |
| 72.008 | 43.235 | Máx. | -0.0051 | 0.1897 | -0.0317 | -0.1043 | -0.0178 |
| | | Mín. | -0.0104 | 0.0932 | -0.0645 | -0.2124 | -0.0363 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.0966 | 0.0328 | 0.1081 | 0.0185 |
| 72.008 | 43.485 | Máx. | -0.0142 | 0.2061 | -0.0340 | -0.0981 | -0.0169 |
| | | Mín. | -0.0290 | 0.1012 | -0.0692 | -0.1998 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.1049 | 0.0352 | 0.1017 | 0.0175 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 43.735 | Máx. | -0.0212 | 0.2257 | -0.0341 | -0.0918 | -0.0157 |
| | | Mín. | -0.0432 | 0.1108 | -0.0695 | -0.1870 | -0.0319 |
| | | Dif. | 0.0220 | 0.1148 | 0.0354 | 0.0952 | 0.0163 |
| 72.008 | 43.985 | Máx. | -0.0233 | 0.2505 | -0.0329 | -0.0861 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.0474 | 0.1230 | -0.0669 | -0.1752 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.1275 | 0.0341 | 0.0892 | 0.0142 |
| 72.008 | 44.235 | Máx. | -0.0280 | 0.2920 | -0.0329 | -0.0773 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.0571 | 0.1434 | -0.0670 | -0.1573 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.1486 | 0.0341 | 0.0801 | 0.0123 |
| 72.008 | 44.485 | Máx. | -0.0348 | 0.3166 | -0.0305 | -0.0701 | -0.0119 |
| | | Mín. | -0.0709 | 0.1555 | -0.0620 | -0.1427 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.1611 | 0.0316 | 0.0726 | 0.0123 |
| 72.008 | 44.735 | Máx. | -0.0366 | 0.3367 | -0.0267 | -0.0622 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.0745 | 0.1653 | -0.0544 | -0.1267 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.1714 | 0.0277 | 0.0645 | 0.0113 |
| 72.008 | 44.985 | Máx. | -0.0424 | 0.3485 | -0.0234 | -0.0528 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.0864 | 0.1711 | -0.0477 | -0.1074 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.1774 | 0.0243 | 0.0547 | 0.0100 |
| 72.008 | 45.235 | Máx. | -0.0908 | 0.3002 | -0.0184 | -0.0382 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.1850 | 0.1474 | -0.0376 | -0.0777 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0941 | 0.1528 | 0.0191 | 0.0396 | 0.0120 |
| 72.008 | 45.304 | Máx. | -0.1340 | 0.3002 | -0.0078 | -0.0382 | -0.0225 |
| | | Mín. | -0.2728 | 0.1474 | -0.0158 | -0.0777 | -0.0459 |
| | | Dif. | 0.1388 | 0.1528 | 0.0081 | 0.0396 | 0.0233 |
| 72.023 | 45.235 | Máx. | -0.0908 | 0.2974 | -0.0184 | -0.0104 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1850 | 0.1461 | -0.0376 | -0.0212 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0941 | 0.1514 | 0.0191 | 0.0108 | 0.0023 |
| 72.077 | 44.985 | Máx. | -0.0424 | 0.4265 | -0.0234 | -0.0116 | -0.0061 |
| | | Mín. | -0.0864 | 0.2095 | -0.0477 | -0.0237 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.0440 | 0.2171 | 0.0243 | 0.0121 | 0.0063 |
| 72.131 | 44.735 | Máx. | -0.0366 | 0.4263 | -0.0267 | -0.0111 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0745 | 0.2094 | -0.0544 | -0.0225 | -0.0172 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.2170 | 0.0277 | 0.0115 | 0.0088 |
| 72.185 | 44.485 | Máx. | -0.0348 | 0.4070 | -0.0305 | -0.0109 | -0.0094 |
| | | Mín. | -0.0709 | 0.1998 | -0.0620 | -0.0222 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.2071 | 0.0316 | 0.0113 | 0.0097 |
| 72.209 | 29.485 | Máx. | 0.1987 | 0.4369 | -0.0017 | -0.0155 | 0.0173 |
| | | Mín. | 0.0976 | 0.2146 | -0.0035 | -0.0315 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.1011 | 0.2223 | 0.0018 | 0.0160 | 0.0088 |
| 72.239 | 44.235 | Máx. | -0.0280 | 0.3760 | -0.0329 | -0.0128 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.0571 | 0.1846 | -0.0670 | -0.0262 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.0291 | 0.1913 | 0.0341 | 0.0133 | 0.0087 |
| 72.258 | 29.623 | Máx. | 0.2725 | 0.3439 | 0.0143 | -0.0577 | 0.0501 |
| | | Mín. | 0.1338 | 0.1689 | 0.0070 | -0.1175 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.1387 | 0.1750 | 0.0073 | 0.0598 | 0.0255 |
| 72.258 | 29.735 | Máx. | 0.2059 | 0.3439 | -0.0095 | -0.0577 | 0.0264 |
| | | Mín. | 0.1011 | 0.1689 | -0.0193 | -0.1175 | 0.0129 |
| | | Dif. | 0.1048 | 0.1750 | 0.0098 | 0.0598 | 0.0134 |
| 72.258 | 29.985 | Máx. | 0.1109 | 0.3676 | -0.0147 | -0.0767 | 0.0186 |
| | | Mín. | 0.0545 | 0.1805 | -0.0300 | -0.1561 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0565 | 0.1871 | 0.0153 | 0.0795 | 0.0095 |
| 72.258 | 30.235 | Máx. | 0.0413 | 0.3294 | -0.0151 | -0.0902 | 0.0166 |
| | | Mín. | 0.0203 | 0.1618 | -0.0306 | -0.1837 | 0.0082 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.1676 | 0.0156 | 0.0935 | 0.0085 |
| 72.258 | 30.485 | Máx. | -0.0204 | 0.2566 | -0.0086 | -0.1001 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.0415 | 0.1260 | -0.0174 | -0.2037 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.1306 | 0.0089 | 0.1037 | 0.0089 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 30.735 | Máx. | -0.0762 | 0.2413 | 0.0108 | -0.1029 | 0.0157 |
| | | Mín. | -0.1551 | 0.1185 | 0.0053 | -0.2095 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0789 | 0.1228 | 0.0055 | 0.1066 | 0.0080 |
| 72.258 | 30.837 | Máx. | -0.1115 | 0.2413 | 0.0656 | -0.1029 | 0.0151 |
| | | Mín. | -0.2271 | 0.1185 | 0.0322 | -0.2095 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.1156 | 0.1228 | 0.0334 | 0.1066 | 0.0077 |
| 72.258 | 31.187 | Máx. | 0.2753 | 0.2189 | 0.0639 | -0.1067 | 0.0140 |
| | | Mín. | 0.1352 | 0.1075 | 0.0314 | -0.2174 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.1401 | 0.1114 | 0.0325 | 0.1106 | 0.0071 |
| 72.258 | 31.235 | Máx. | 0.2213 | 0.2189 | 0.0158 | -0.1067 | 0.0103 |
| | | Mín. | 0.1087 | 0.1075 | 0.0078 | -0.2174 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.1126 | 0.1114 | 0.0081 | 0.1106 | 0.0052 |
| 72.258 | 31.485 | Máx. | 0.1395 | 0.2112 | -0.0125 | -0.1083 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0685 | 0.1037 | -0.0255 | -0.2206 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0710 | 0.1075 | 0.0130 | 0.1123 | 0.0029 |
| 72.258 | 31.735 | Máx. | 0.0906 | 0.2079 | -0.0258 | -0.1089 | 0.0027 |
| | | Mín. | 0.0445 | 0.1021 | -0.0526 | -0.2218 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0461 | 0.1058 | 0.0267 | 0.1129 | 0.0014 |
| 72.258 | 31.985 | Máx. | 0.0538 | 0.2059 | -0.0346 | -0.1085 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0264 | 0.1011 | -0.0704 | -0.2209 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0274 | 0.1048 | 0.0358 | 0.1124 | 0.0004 |
| 72.258 | 32.235 | Máx. | 0.0264 | 0.2038 | -0.0399 | -0.1075 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.0130 | 0.1001 | -0.0813 | -0.2189 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.1037 | 0.0414 | 0.1114 | 0.0002 |
| 72.258 | 32.485 | Máx. | 0.0063 | 0.2015 | -0.0426 | -0.1063 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0031 | 0.0990 | -0.0868 | -0.2165 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0032 | 0.1026 | 0.0442 | 0.1102 | 0.0005 |
| 72.258 | 32.735 | Máx. | -0.0039 | 0.1993 | -0.0432 | -0.1051 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0079 | 0.0979 | -0.0881 | -0.2140 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0040 | 0.1014 | 0.0448 | 0.1089 | 0.0006 |
| 72.258 | 32.985 | Máx. | -0.0085 | 0.1972 | -0.0424 | -0.1040 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0173 | 0.0968 | -0.0863 | -0.2117 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0088 | 0.1003 | 0.0439 | 0.1077 | 0.0007 |
| 72.258 | 33.235 | Máx. | -0.0111 | 0.1953 | -0.0406 | -0.1030 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0227 | 0.0959 | -0.0826 | -0.2097 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0994 | 0.0420 | 0.1067 | 0.0006 |
| 72.258 | 33.485 | Máx. | -0.0122 | 0.1937 | -0.0382 | -0.1022 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.0248 | 0.0951 | -0.0777 | -0.2082 | -0.0010 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.0986 | 0.0395 | 0.1059 | 0.0005 |
| 72.258 | 33.735 | Máx. | -0.0119 | 0.1924 | -0.0355 | -0.1016 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0243 | 0.0945 | -0.0724 | -0.2069 | -0.0007 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0979 | 0.0368 | 0.1053 | 0.0004 |
| 72.258 | 33.985 | Máx. | -0.0107 | 0.1914 | -0.0330 | -0.1011 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0218 | 0.0940 | -0.0672 | -0.2060 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.0974 | 0.0342 | 0.1048 | 0.0002 |
| 72.258 | 34.235 | Máx. | -0.0089 | 0.1908 | -0.0308 | -0.1008 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0181 | 0.0937 | -0.0627 | -0.2053 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0971 | 0.0319 | 0.1045 | 0.0000 |
| 72.258 | 34.485 | Máx. | -0.0067 | 0.1906 | -0.0290 | -0.1006 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0137 | 0.0936 | -0.0590 | -0.2049 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0970 | 0.0300 | 0.1043 | 0.0002 |
| 72.258 | 34.735 | Máx. | -0.0045 | 0.1907 | -0.0276 | -0.1005 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0091 | 0.0937 | -0.0563 | -0.2047 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.0971 | 0.0287 | 0.1042 | 0.0004 |
| 72.258 | 34.985 | Máx. | -0.0025 | 0.1913 | -0.0268 | -0.1005 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.0050 | 0.0939 | -0.0545 | -0.2047 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0025 | 0.0973 | 0.0277 | 0.1042 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 35.235 | Máx. | -0.0009 | 0.1922 | -0.0263 | -0.1007 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0944 | -0.0535 | -0.2051 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.0978 | 0.0272 | 0.1044 | 0.0011 |
| 72.258 | 35.485 | Máx. | -0.0001 | 0.1935 | -0.0259 | -0.1010 | 0.0030 |
| | | Mín. | -0.0003 | 0.0950 | -0.0528 | -0.2057 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0001 | 0.0985 | 0.0269 | 0.1047 | 0.0015 |
| 72.258 | 35.735 | Máx. | -0.0003 | 0.1953 | -0.0256 | -0.1015 | 0.0040 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.0959 | -0.0521 | -0.2066 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.0994 | 0.0265 | 0.1051 | 0.0021 |
| 72.258 | 35.985 | Máx. | -0.0018 | 0.1977 | -0.0248 | -0.1021 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.0037 | 0.0971 | -0.0506 | -0.2080 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.1006 | 0.0257 | 0.1058 | 0.0026 |
| 72.258 | 36.235 | Máx. | -0.0047 | 0.2006 | -0.0234 | -0.1030 | 0.0063 |
| | | Mín. | -0.0096 | 0.0985 | -0.0476 | -0.2098 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.1021 | 0.0242 | 0.1068 | 0.0032 |
| 72.258 | 36.485 | Máx. | -0.0093 | 0.2041 | -0.0208 | -0.1042 | 0.0075 |
| | | Mín. | -0.0190 | 0.1003 | -0.0423 | -0.2122 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0097 | 0.1039 | 0.0216 | 0.1080 | 0.0038 |
| 72.258 | 36.735 | Máx. | -0.0159 | 0.2085 | -0.0166 | -0.1056 | 0.0087 |
| | | Mín. | -0.0323 | 0.1024 | -0.0338 | -0.2151 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.1061 | 0.0172 | 0.1095 | 0.0044 |
| 72.258 | 36.985 | Máx. | -0.0245 | 0.2139 | -0.0103 | -0.1074 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.0500 | 0.1050 | -0.0209 | -0.2187 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0254 | 0.1088 | 0.0106 | 0.1113 | 0.0049 |
| 72.258 | 37.235 | Máx. | -0.0355 | 0.2206 | -0.0013 | -0.1094 | 0.0105 |
| | | Mín. | -0.0723 | 0.1083 | -0.0026 | -0.2228 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.1123 | 0.0013 | 0.1134 | 0.0053 |
| 72.258 | 37.485 | Máx. | -0.0488 | 0.2295 | 0.0224 | -0.1117 | 0.0112 |
| | | Mín. | -0.0994 | 0.1127 | 0.0110 | -0.2274 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0506 | 0.1168 | 0.0114 | 0.1157 | 0.0057 |
| 72.258 | 37.735 | Máx. | -0.0643 | 0.2426 | 0.0551 | -0.1142 | 0.0123 |
| | | Mín. | -0.1309 | 0.1192 | 0.0271 | -0.2325 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0666 | 0.1235 | 0.0281 | 0.1183 | 0.0062 |
| 72.258 | 37.985 | Máx. | -0.0965 | 0.2662 | 0.0945 | -0.1169 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.1964 | 0.1307 | 0.0464 | -0.2381 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.1000 | 0.1355 | 0.0481 | 0.1212 | 0.0075 |
| 72.258 | 38.187 | Máx. | -0.1204 | 0.2662 | 0.1748 | -0.1169 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.2453 | 0.1307 | 0.0859 | -0.2381 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.1248 | 0.1355 | 0.0890 | 0.1212 | 0.0094 |
| 72.258 | 38.537 | Máx. | 0.2730 | 0.2618 | 0.1741 | -0.1205 | 0.0280 |
| | | Mín. | 0.1340 | 0.1286 | 0.0855 | -0.2454 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.1389 | 0.1332 | 0.0886 | 0.1249 | 0.0143 |
| 72.258 | 38.735 | Máx. | 0.2247 | 0.2618 | 0.0880 | -0.1205 | 0.0267 |
| | | Mín. | 0.1103 | 0.1286 | 0.0432 | -0.2454 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.1144 | 0.1332 | 0.0448 | 0.1249 | 0.0136 |
| 72.258 | 38.985 | Máx. | 0.1578 | 0.2550 | 0.0462 | -0.1208 | 0.0246 |
| | | Mín. | 0.0775 | 0.1252 | 0.0227 | -0.2460 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.0803 | 0.1298 | 0.0235 | 0.1252 | 0.0125 |
| 72.258 | 39.235 | Máx. | 0.1208 | 0.2503 | 0.0121 | -0.1212 | 0.0208 |
| | | Mín. | 0.0593 | 0.1229 | 0.0059 | -0.2467 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.0615 | 0.1274 | 0.0062 | 0.1256 | 0.0106 |
| 72.258 | 39.485 | Máx. | 0.0854 | 0.2474 | -0.0064 | -0.1214 | 0.0160 |
| | | Mín. | 0.0419 | 0.1215 | -0.0131 | -0.2472 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0434 | 0.1259 | 0.0066 | 0.1258 | 0.0082 |
| 72.258 | 39.735 | Máx. | 0.0518 | 0.2454 | -0.0147 | -0.1214 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.0254 | 0.1205 | -0.0300 | -0.2472 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0264 | 0.1249 | 0.0153 | 0.1258 | 0.0055 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 39.985 | Máx. | 0.0196 | 0.2435 | -0.0193 | -0.1211 | 0.0051 |
| | | Mín. | 0.0096 | 0.1196 | -0.0393 | -0.2466 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.1239 | 0.0200 | 0.1255 | 0.0026 |
| 72.258 | 40.235 | Máx. | -0.0059 | 0.2415 | -0.0202 | -0.1205 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0120 | 0.1186 | -0.0412 | -0.2453 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0061 | 0.1229 | 0.0210 | 0.1248 | 0.0003 |
| 72.258 | 40.485 | Máx. | -0.0215 | 0.2391 | -0.0177 | -0.1194 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0438 | 0.1174 | -0.0360 | -0.2432 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.1217 | 0.0183 | 0.1238 | 0.0031 |
| 72.258 | 40.735 | Máx. | -0.0378 | 0.2360 | -0.0116 | -0.1179 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.0770 | 0.1159 | -0.0236 | -0.2401 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0392 | 0.1201 | 0.0120 | 0.1222 | 0.0059 |
| 72.258 | 40.985 | Máx. | -0.0556 | 0.2324 | -0.0018 | -0.1157 | -0.0083 |
| | | Mín. | -0.1132 | 0.1141 | -0.0037 | -0.2356 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.1183 | 0.0019 | 0.1199 | 0.0086 |
| 72.258 | 41.235 | Máx. | -0.0756 | 0.2288 | 0.0247 | -0.1127 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.1540 | 0.1124 | 0.0122 | -0.2295 | -0.0224 |
| | | Dif. | 0.0784 | 0.1165 | 0.0126 | 0.1168 | 0.0114 |
| 72.258 | 41.485 | Máx. | -0.1077 | 0.2243 | 0.0654 | -0.1093 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.2193 | 0.1101 | 0.0321 | -0.2227 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.1116 | 0.1141 | 0.0333 | 0.1133 | 0.0146 |
| 72.258 | 41.537 | Máx. | -0.1291 | 0.2243 | 0.1112 | -0.1093 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.2629 | 0.1101 | 0.0546 | -0.2227 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.1338 | 0.1141 | 0.0566 | 0.1133 | 0.0176 |
| 72.258 | 41.887 | Máx. | 0.2533 | 0.2454 | 0.1110 | -0.1048 | -0.0168 |
| | | Mín. | 0.1244 | 0.1205 | 0.0545 | -0.2134 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.1289 | 0.1249 | 0.0565 | 0.1086 | 0.0174 |
| 72.258 | 41.985 | Máx. | 0.1985 | 0.2454 | 0.0513 | -0.1048 | -0.0156 |
| | | Mín. | 0.0975 | 0.1205 | 0.0252 | -0.2134 | -0.0319 |
| | | Dif. | 0.1010 | 0.1249 | 0.0261 | 0.1086 | 0.0162 |
| 72.258 | 42.235 | Máx. | 0.1142 | 0.2283 | 0.0090 | -0.1017 | -0.0159 |
| | | Mín. | 0.0561 | 0.1121 | 0.0044 | -0.2072 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.0581 | 0.1162 | 0.0046 | 0.1054 | 0.0165 |
| 72.258 | 42.485 | Máx. | 0.0609 | 0.2371 | -0.0097 | -0.0975 | -0.0159 |
| | | Mín. | 0.0299 | 0.1165 | -0.0197 | -0.1986 | -0.0325 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.1207 | 0.0100 | 0.1011 | 0.0165 |
| 72.258 | 42.735 | Máx. | 0.0204 | 0.2587 | -0.0188 | -0.0918 | -0.0154 |
| | | Mín. | 0.0100 | 0.1270 | -0.0382 | -0.1869 | -0.0314 |
| | | Dif. | 0.0104 | 0.1317 | 0.0194 | 0.0951 | 0.0160 |
| 72.258 | 42.985 | Máx. | 0.0022 | 0.2880 | -0.0248 | -0.0872 | -0.0132 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.1414 | -0.0505 | -0.1775 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.1466 | 0.0257 | 0.0903 | 0.0137 |
| 72.258 | 43.235 | Máx. | -0.0075 | 0.3254 | -0.0310 | -0.0764 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.0152 | 0.1598 | -0.0630 | -0.1555 | -0.0245 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.1656 | 0.0321 | 0.0791 | 0.0125 |
| 72.258 | 43.485 | Máx. | -0.0195 | 0.3469 | -0.0328 | -0.0683 | -0.0114 |
| | | Mín. | -0.0396 | 0.1703 | -0.0667 | -0.1391 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.1765 | 0.0340 | 0.0708 | 0.0119 |
| 72.258 | 43.735 | Máx. | -0.0295 | 0.3619 | -0.0328 | -0.0586 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.0601 | 0.1777 | -0.0668 | -0.1194 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.1842 | 0.0340 | 0.0608 | 0.0104 |
| 72.258 | 43.985 | Máx. | -0.0668 | 0.3439 | -0.0307 | -0.0453 | -0.0101 |
| | | Mín. | -0.1361 | 0.1689 | -0.0626 | -0.0923 | -0.0205 |
| | | Dif. | 0.0693 | 0.1750 | 0.0319 | 0.0470 | 0.0105 |
| 72.258 | 44.148 | Máx. | -0.0983 | 0.3439 | -0.0147 | -0.0453 | -0.0158 |
| | | Mín. | -0.2001 | 0.1689 | -0.0300 | -0.0923 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.1018 | 0.1750 | 0.0153 | 0.0470 | 0.0164 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.293 | 43.985 | Máx. | -0.0668 | 0.3764 | -0.0307 | -0.0116 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.1361 | 0.1848 | -0.0626 | -0.0236 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0693 | 0.1916 | 0.0319 | 0.0120 | 0.0035 |
| 72.298 | 29.735 | Máx. | 0.2059 | 0.4092 | -0.0095 | -0.0166 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.1011 | 0.2009 | -0.0193 | -0.0338 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.1048 | 0.2082 | 0.0098 | 0.0172 | 0.0011 |
| 72.347 | 43.735 | Máx. | -0.0295 | 0.4451 | -0.0328 | -0.0120 | -0.0071 |
| | | Mín. | -0.0601 | 0.2186 | -0.0668 | -0.0244 | -0.0146 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.2265 | 0.0340 | 0.0124 | 0.0074 |
| 72.387 | 29.985 | Máx. | 0.1109 | 0.4728 | -0.0147 | -0.0170 | 0.0064 |
| | | Mín. | 0.0545 | 0.2322 | -0.0300 | -0.0346 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0565 | 0.2406 | 0.0153 | 0.0176 | 0.0033 |
| 72.401 | 43.485 | Máx. | -0.0195 | 0.4376 | -0.0328 | -0.0116 | -0.0091 |
| | | Mín. | -0.0396 | 0.2149 | -0.0667 | -0.0237 | -0.0184 |
| | | Dif. | 0.0202 | 0.2227 | 0.0340 | 0.0121 | 0.0094 |
| 72.455 | 43.235 | Máx. | -0.0075 | 0.4126 | -0.0310 | -0.0119 | -0.0096 |
| | | Mín. | -0.0152 | 0.2026 | -0.0630 | -0.0243 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.2100 | 0.0321 | 0.0123 | 0.0100 |
| 72.476 | 30.235 | Máx. | 0.0413 | 0.4267 | -0.0151 | -0.0192 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.0203 | 0.2095 | -0.0306 | -0.0390 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0210 | 0.2172 | 0.0156 | 0.0199 | 0.0038 |
| 72.508 | 30.323 | Máx. | 0.1436 | 0.3569 | 0.0063 | -0.0573 | 0.0306 |
| | | Mín. | 0.0705 | 0.1752 | 0.0031 | -0.1167 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.0731 | 0.1816 | 0.0032 | 0.0594 | 0.0156 |
| 72.508 | 30.485 | Máx. | 0.0509 | 0.3569 | -0.0087 | -0.0573 | 0.0136 |
| | | Mín. | 0.0250 | 0.1752 | -0.0177 | -0.1167 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.1816 | 0.0090 | 0.0594 | 0.0069 |
| 72.508 | 30.735 | Máx. | -0.0701 | 0.3454 | 0.0050 | -0.0674 | 0.0104 |
| | | Mín. | -0.1427 | 0.1696 | 0.0025 | -0.1373 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0726 | 0.1758 | 0.0026 | 0.0699 | 0.0053 |
| 72.508 | 30.837 | Máx. | -0.1196 | 0.3454 | 0.0649 | -0.0674 | 0.0122 |
| | | Mín. | -0.2436 | 0.1696 | 0.0319 | -0.1373 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.1240 | 0.1758 | 0.0330 | 0.0699 | 0.0062 |
| 72.508 | 31.187 | Máx. | 0.3100 | 0.3455 | 0.0627 | -0.0719 | 0.0081 |
| | | Mín. | 0.1523 | 0.1697 | 0.0308 | -0.1463 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.1578 | 0.1758 | 0.0319 | 0.0745 | 0.0041 |
| 72.508 | 31.235 | Máx. | 0.2398 | 0.3455 | 0.0102 | -0.0719 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.1177 | 0.1697 | 0.0050 | -0.1463 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.1220 | 0.1758 | 0.0052 | 0.0745 | 0.0029 |
| 72.508 | 31.485 | Máx. | 0.1397 | 0.3538 | -0.0144 | -0.0756 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.0686 | 0.1737 | -0.0293 | -0.1539 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.1800 | 0.0149 | 0.0783 | 0.0016 |
| 72.508 | 31.735 | Máx. | 0.0897 | 0.3573 | -0.0268 | -0.0768 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0440 | 0.1754 | -0.0546 | -0.1564 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0456 | 0.1818 | 0.0278 | 0.0796 | 0.0011 |
| 72.508 | 31.985 | Máx. | 0.0543 | 0.3568 | -0.0352 | -0.0768 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0267 | 0.1752 | -0.0716 | -0.1564 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.1816 | 0.0365 | 0.0796 | 0.0008 |
| 72.508 | 32.235 | Máx. | 0.0279 | 0.3543 | -0.0403 | -0.0762 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.0137 | 0.1740 | -0.0821 | -0.1552 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0142 | 0.1803 | 0.0418 | 0.0790 | 0.0005 |
| 72.508 | 32.485 | Máx. | 0.0082 | 0.3509 | -0.0429 | -0.0754 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.0040 | 0.1723 | -0.0873 | -0.1536 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.1786 | 0.0444 | 0.0782 | 0.0003 |
| 72.508 | 32.735 | Máx. | -0.0029 | 0.3475 | -0.0434 | -0.0747 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0060 | 0.1707 | -0.0883 | -0.1520 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.1769 | 0.0450 | 0.0774 | 0.0001 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 32.985 | Máx. | -0.0076 | 0.3443 | -0.0424 | -0.0739 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0155 | 0.1691 | -0.0864 | -0.1505 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.1752 | 0.0440 | 0.0766 | 0.0000 |
| 72.508 | 33.235 | Máx. | -0.0103 | 0.3416 | -0.0405 | -0.0733 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0210 | 0.1677 | -0.0826 | -0.1493 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.1738 | 0.0420 | 0.0760 | 0.0000 |
| 72.508 | 33.485 | Máx. | -0.0115 | 0.3393 | -0.0381 | -0.0728 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.0234 | 0.1666 | -0.0776 | -0.1482 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0119 | 0.1727 | 0.0395 | 0.0754 | 0.0000 |
| 72.508 | 33.735 | Máx. | -0.0114 | 0.3375 | -0.0354 | -0.0724 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.0232 | 0.1657 | -0.0722 | -0.1474 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.1717 | 0.0367 | 0.0750 | 0.0000 |
| 72.508 | 33.985 | Máx. | -0.0103 | 0.3361 | -0.0329 | -0.0721 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.0211 | 0.1651 | -0.0670 | -0.1468 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.1711 | 0.0341 | 0.0747 | 0.0001 |
| 72.508 | 34.235 | Máx. | -0.0087 | 0.3352 | -0.0306 | -0.0719 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0176 | 0.1646 | -0.0624 | -0.1463 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.1706 | 0.0317 | 0.0745 | 0.0002 |
| 72.508 | 34.485 | Máx. | -0.0067 | 0.3348 | -0.0288 | -0.0717 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0135 | 0.1644 | -0.0586 | -0.1461 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.1704 | 0.0298 | 0.0743 | 0.0003 |
| 72.508 | 34.735 | Máx. | -0.0046 | 0.3347 | -0.0274 | -0.0717 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.1644 | -0.0558 | -0.1460 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.1704 | 0.0284 | 0.0743 | 0.0005 |
| 72.508 | 34.985 | Máx. | -0.0027 | 0.3351 | -0.0264 | -0.0717 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0055 | 0.1646 | -0.0539 | -0.1460 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.1706 | 0.0274 | 0.0743 | 0.0007 |
| 72.508 | 35.235 | Máx. | -0.0013 | 0.3360 | -0.0259 | -0.0718 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.0027 | 0.1650 | -0.0527 | -0.1462 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.1710 | 0.0268 | 0.0744 | 0.0009 |
| 72.508 | 35.485 | Máx. | -0.0007 | 0.3373 | -0.0255 | -0.0720 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.1656 | -0.0518 | -0.1466 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.1717 | 0.0264 | 0.0746 | 0.0013 |
| 72.508 | 35.735 | Máx. | -0.0010 | 0.3391 | -0.0250 | -0.0723 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.0020 | 0.1665 | -0.0509 | -0.1473 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.1726 | 0.0259 | 0.0749 | 0.0016 |
| 72.508 | 35.985 | Máx. | -0.0025 | 0.3415 | -0.0242 | -0.0727 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.0052 | 0.1677 | -0.0494 | -0.1481 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.1738 | 0.0251 | 0.0754 | 0.0021 |
| 72.508 | 36.235 | Máx. | -0.0056 | 0.3446 | -0.0228 | -0.0733 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0114 | 0.1692 | -0.0464 | -0.1492 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.1754 | 0.0236 | 0.0760 | 0.0025 |
| 72.508 | 36.485 | Máx. | -0.0103 | 0.3483 | -0.0202 | -0.0740 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.0211 | 0.1710 | -0.0412 | -0.1507 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.1773 | 0.0210 | 0.0767 | 0.0029 |
| 72.508 | 36.735 | Máx. | -0.0171 | 0.3528 | -0.0161 | -0.0748 | 0.0065 |
| | | Mín. | -0.0347 | 0.1733 | -0.0328 | -0.1524 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0177 | 0.1796 | 0.0167 | 0.0776 | 0.0033 |
| 72.508 | 36.985 | Máx. | -0.0260 | 0.3582 | -0.0099 | -0.0758 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.0530 | 0.1759 | -0.0201 | -0.1544 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.1823 | 0.0102 | 0.0786 | 0.0036 |
| 72.508 | 37.235 | Máx. | -0.0375 | 0.3647 | -0.0010 | -0.0770 | 0.0076 |
| | | Mín. | -0.0763 | 0.1791 | -0.0020 | -0.1567 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.1856 | 0.0010 | 0.0798 | 0.0039 |
| 72.508 | 37.485 | Máx. | -0.0518 | 0.3730 | 0.0228 | -0.0782 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1056 | 0.1831 | 0.0112 | -0.1593 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0537 | 0.1898 | 0.0116 | 0.0811 | 0.0041 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 37.735 | Máx. | -0.0697 | 0.3850 | 0.0561 | -0.0796 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.1420 | 0.1891 | 0.0275 | -0.1620 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0722 | 0.1960 | 0.0285 | 0.0825 | 0.0045 |
| 72.508 | 37.985 | Máx. | -0.1075 | 0.4108 | 0.0979 | -0.0810 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.2190 | 0.2017 | 0.0481 | -0.1650 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.1115 | 0.2091 | 0.0498 | 0.0840 | 0.0059 |
| 72.508 | 38.187 | Máx. | -0.1355 | 0.4108 | 0.1878 | -0.0810 | 0.0171 |
| | | Mín. | -0.2758 | 0.2017 | 0.0922 | -0.1650 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.1404 | 0.2091 | 0.0956 | 0.0840 | 0.0087 |
| 72.508 | 38.537 | Máx. | 0.3113 | 0.4031 | 0.1865 | -0.0817 | 0.0264 |
| | | Mín. | 0.1529 | 0.1980 | 0.0916 | -0.1664 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.1584 | 0.2052 | 0.0949 | 0.0847 | 0.0134 |
| 72.508 | 38.735 | Máx. | 0.2524 | 0.4031 | 0.0879 | -0.0817 | 0.0261 |
| | | Mín. | 0.1240 | 0.1980 | 0.0431 | -0.1664 | 0.0128 |
| | | Dif. | 0.1285 | 0.2052 | 0.0447 | 0.0847 | 0.0133 |
| 72.508 | 38.985 | Máx. | 0.1706 | 0.3941 | 0.0421 | -0.0824 | 0.0237 |
| | | Mín. | 0.0838 | 0.1936 | 0.0207 | -0.1677 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.2006 | 0.0214 | 0.0854 | 0.0121 |
| 72.508 | 39.235 | Máx. | 0.1278 | 0.3917 | 0.0067 | -0.0828 | 0.0201 |
| | | Mín. | 0.0627 | 0.1923 | 0.0033 | -0.1686 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0650 | 0.1993 | 0.0034 | 0.0858 | 0.0102 |
| 72.508 | 39.485 | Máx. | 0.0899 | 0.3904 | -0.0094 | -0.0830 | 0.0157 |
| | | Mín. | 0.0442 | 0.1917 | -0.0192 | -0.1690 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.1987 | 0.0098 | 0.0860 | 0.0080 |
| 72.508 | 39.735 | Máx. | 0.0550 | 0.3892 | -0.0180 | -0.0830 | 0.0108 |
| | | Mín. | 0.0270 | 0.1911 | -0.0366 | -0.1690 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.1981 | 0.0186 | 0.0860 | 0.0055 |
| 72.508 | 39.985 | Máx. | 0.0219 | 0.3878 | -0.0226 | -0.0828 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0107 | 0.1904 | -0.0460 | -0.1686 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.1973 | 0.0234 | 0.0858 | 0.0029 |
| 72.508 | 40.235 | Máx. | -0.0051 | 0.3859 | -0.0235 | -0.0825 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0103 | 0.1895 | -0.0478 | -0.1679 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.1964 | 0.0243 | 0.0855 | 0.0003 |
| 72.508 | 40.485 | Máx. | -0.0208 | 0.3832 | -0.0208 | -0.0819 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.0423 | 0.1882 | -0.0423 | -0.1668 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0215 | 0.1950 | 0.0215 | 0.0849 | 0.0022 |
| 72.508 | 40.735 | Máx. | -0.0369 | 0.3791 | -0.0145 | -0.0810 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0751 | 0.1862 | -0.0296 | -0.1649 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.1929 | 0.0150 | 0.0839 | 0.0045 |
| 72.508 | 40.985 | Máx. | -0.0543 | 0.3725 | -0.0048 | -0.0794 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.1105 | 0.1829 | -0.0097 | -0.1618 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0562 | 0.1896 | 0.0049 | 0.0823 | 0.0066 |
| 72.508 | 41.235 | Máx. | -0.0757 | 0.3613 | 0.0180 | -0.0768 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.1541 | 0.1774 | 0.0088 | -0.1564 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.0784 | 0.1839 | 0.0091 | 0.0796 | 0.0087 |
| 72.508 | 41.485 | Máx. | -0.1179 | 0.3443 | 0.0589 | -0.0722 | -0.0115 |
| | | Mín. | -0.2400 | 0.1691 | 0.0289 | -0.1470 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.1222 | 0.1752 | 0.0300 | 0.0748 | 0.0119 |
| 72.508 | 41.537 | Máx. | -0.1479 | 0.3443 | 0.1112 | -0.0722 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.3012 | 0.1691 | 0.0546 | -0.1470 | -0.0290 |
| | | Dif. | 0.1533 | 0.1752 | 0.0566 | 0.0748 | 0.0148 |
| 72.508 | 41.887 | Máx. | 0.2720 | 0.3627 | 0.1118 | -0.0713 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.1336 | 0.1781 | 0.0549 | -0.1453 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.1384 | 0.1846 | 0.0569 | 0.0739 | 0.0168 |
| 72.508 | 41.985 | Máx. | 0.2053 | 0.3627 | 0.0489 | -0.0713 | -0.0140 |
| | | Mín. | 0.1008 | 0.1781 | 0.0240 | -0.1453 | -0.0285 |
| | | Dif. | 0.1045 | 0.1846 | 0.0249 | 0.0739 | 0.0145 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 42.235 | Máx. | 0.1006 | 0.3479 | 0.0078 | -0.0698 | -0.0126 |
| | | Mín. | 0.0494 | 0.1708 | 0.0038 | -0.1422 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0512 | 0.1770 | 0.0040 | 0.0724 | 0.0131 |
| 72.508 | 42.485 | Máx. | 0.0380 | 0.3697 | -0.0090 | -0.0639 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.0187 | 0.1816 | -0.0183 | -0.1301 | -0.0223 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.1882 | 0.0093 | 0.0662 | 0.0113 |
| 72.508 | 42.735 | Máx. | -0.0133 | 0.3762 | -0.0179 | -0.0528 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.0272 | 0.1847 | -0.0365 | -0.1076 | -0.0193 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.1915 | 0.0186 | 0.0547 | 0.0098 |
| 72.508 | 42.985 | Máx. | -0.1227 | 0.2630 | -0.0158 | -0.0318 | -0.0149 |
| | | Mín. | -0.2498 | 0.1292 | -0.0321 | -0.0648 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.1271 | 0.1339 | 0.0163 | 0.0330 | 0.0154 |
| 72.508 | 42.992 | Máx. | -0.2120 | 0.2630 | -0.0098 | -0.0318 | -0.0356 |
| | | Mín. | -0.4318 | 0.1292 | -0.0200 | -0.0648 | -0.0725 |
| | | Dif. | 0.2197 | 0.1339 | 0.0102 | 0.0330 | 0.0369 |
| 72.510 | 42.985 | Máx. | -0.1227 | 0.1691 | -0.0158 | -0.0078 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.2498 | 0.0830 | -0.0321 | -0.0158 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.1271 | 0.0861 | 0.0163 | 0.0080 | 0.0033 |
| 72.564 | 42.735 | Máx. | -0.0133 | 0.4396 | -0.0179 | -0.0129 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0272 | 0.2159 | -0.0365 | -0.0262 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.2237 | 0.0186 | 0.0133 | 0.0045 |
| 72.566 | 30.485 | Máx. | 0.0509 | 0.4024 | -0.0087 | -0.0160 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0250 | 0.1976 | -0.0177 | -0.0326 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0259 | 0.2048 | 0.0090 | 0.0166 | 0.0014 |
| 72.618 | 42.485 | Máx. | 0.0380 | 0.4546 | -0.0090 | -0.0126 | -0.0075 |
| | | Mín. | 0.0187 | 0.2233 | -0.0183 | -0.0256 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.2314 | 0.0093 | 0.0130 | 0.0078 |
| 72.655 | 30.735 | Máx. | -0.0701 | 0.4042 | 0.0050 | -0.0138 | 0.0045 |
| | | Mín. | -0.1427 | 0.1985 | 0.0025 | -0.0281 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0726 | 0.2057 | 0.0026 | 0.0143 | 0.0023 |
| 72.669 | 31.235 | Máx. | 0.2398 | 0.4220 | 0.0102 | -0.0122 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.1177 | 0.2073 | 0.0050 | -0.0247 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.1220 | 0.2148 | 0.0052 | 0.0126 | 0.0013 |
| 72.669 | 31.485 | Máx. | 0.1397 | 0.4458 | -0.0144 | -0.0133 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.0686 | 0.2189 | -0.0293 | -0.0270 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.2269 | 0.0149 | 0.0138 | 0.0007 |
| 72.669 | 31.735 | Máx. | 0.0897 | 0.4539 | -0.0268 | -0.0135 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0440 | 0.2229 | -0.0546 | -0.0275 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0456 | 0.2310 | 0.0278 | 0.0140 | 0.0009 |
| 72.669 | 31.985 | Máx. | 0.0543 | 0.4541 | -0.0352 | -0.0135 | 0.0017 |
| | | Mín. | 0.0267 | 0.2230 | -0.0716 | -0.0275 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0277 | 0.2311 | 0.0365 | 0.0140 | 0.0009 |
| 72.669 | 32.235 | Máx. | 0.0279 | 0.4511 | -0.0403 | -0.0134 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.0137 | 0.2215 | -0.0821 | -0.0272 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0142 | 0.2296 | 0.0418 | 0.0138 | 0.0008 |
| 72.669 | 32.485 | Máx. | 0.0082 | 0.4471 | -0.0429 | -0.0132 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0040 | 0.2195 | -0.0873 | -0.0268 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0042 | 0.2275 | 0.0444 | 0.0136 | 0.0006 |
| 72.669 | 32.735 | Máx. | -0.0029 | 0.4429 | -0.0434 | -0.0130 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0060 | 0.2175 | -0.0883 | -0.0264 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0030 | 0.2254 | 0.0450 | 0.0135 | 0.0004 |
| 72.669 | 32.985 | Máx. | -0.0076 | 0.4392 | -0.0424 | -0.0128 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0155 | 0.2157 | -0.0864 | -0.0261 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.2235 | 0.0440 | 0.0133 | 0.0003 |
| 72.669 | 33.235 | Máx. | -0.0103 | 0.4359 | -0.0405 | -0.0127 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0210 | 0.2141 | -0.0826 | -0.0258 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.2218 | 0.0420 | 0.0131 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.669 | 33.485 | Máx. | -0.0115 | 0.4332 | -0.0381 | -0.0125 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0234 | 0.2127 | -0.0776 | -0.0255 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0119 | 0.2205 | 0.0395 | 0.0130 | 0.0001 |
| 72.669 | 33.735 | Máx. | -0.0114 | 0.4311 | -0.0354 | -0.0124 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0232 | 0.2117 | -0.0722 | -0.0253 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.2194 | 0.0367 | 0.0129 | 0.0001 |
| 72.669 | 33.985 | Máx. | -0.0103 | 0.4295 | -0.0329 | -0.0124 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.0211 | 0.2109 | -0.0670 | -0.0252 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.2186 | 0.0341 | 0.0128 | 0.0001 |
| 72.669 | 34.235 | Máx. | -0.0087 | 0.4285 | -0.0306 | -0.0123 | 0.0004 |
| | | Mín. | -0.0176 | 0.2104 | -0.0624 | -0.0251 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.2181 | 0.0317 | 0.0128 | 0.0002 |
| 72.669 | 34.485 | Máx. | -0.0067 | 0.4279 | -0.0288 | -0.0123 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.0135 | 0.2101 | -0.0586 | -0.0250 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.2178 | 0.0298 | 0.0127 | 0.0003 |
| 72.669 | 34.735 | Máx. | -0.0046 | 0.4278 | -0.0274 | -0.0123 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0093 | 0.2101 | -0.0558 | -0.0250 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.2177 | 0.0284 | 0.0127 | 0.0004 |
| 72.669 | 34.985 | Máx. | -0.0027 | 0.4282 | -0.0264 | -0.0123 | 0.0012 |
| | | Mín. | -0.0055 | 0.2103 | -0.0539 | -0.0250 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.2179 | 0.0274 | 0.0127 | 0.0006 |
| 72.669 | 35.235 | Máx. | -0.0013 | 0.4290 | -0.0259 | -0.0123 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0027 | 0.2107 | -0.0527 | -0.0250 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0014 | 0.2183 | 0.0268 | 0.0127 | 0.0008 |
| 72.669 | 35.485 | Máx. | -0.0007 | 0.4303 | -0.0255 | -0.0123 | 0.0022 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.2113 | -0.0518 | -0.0251 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.2190 | 0.0264 | 0.0128 | 0.0011 |
| 72.669 | 35.735 | Máx. | -0.0010 | 0.4322 | -0.0250 | -0.0124 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0020 | 0.2122 | -0.0509 | -0.0253 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.2199 | 0.0259 | 0.0129 | 0.0014 |
| 72.669 | 35.985 | Máx. | -0.0025 | 0.4346 | -0.0242 | -0.0125 | 0.0035 |
| | | Mín. | -0.0052 | 0.2134 | -0.0494 | -0.0254 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.2212 | 0.0251 | 0.0129 | 0.0018 |
| 72.669 | 36.235 | Máx. | -0.0056 | 0.4377 | -0.0228 | -0.0126 | 0.0042 |
| | | Mín. | -0.0114 | 0.2150 | -0.0464 | -0.0257 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.2228 | 0.0236 | 0.0131 | 0.0021 |
| 72.669 | 36.485 | Máx. | -0.0103 | 0.4415 | -0.0202 | -0.0128 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0211 | 0.2168 | -0.0412 | -0.0260 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.2247 | 0.0210 | 0.0132 | 0.0025 |
| 72.669 | 36.735 | Máx. | -0.0171 | 0.4461 | -0.0161 | -0.0129 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.0347 | 0.2191 | -0.0328 | -0.0264 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0177 | 0.2270 | 0.0167 | 0.0134 | 0.0028 |
| 72.669 | 36.985 | Máx. | -0.0260 | 0.4515 | -0.0099 | -0.0132 | 0.0059 |
| | | Mín. | -0.0530 | 0.2217 | -0.0201 | -0.0268 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.2298 | 0.0102 | 0.0136 | 0.0030 |
| 72.669 | 37.235 | Máx. | -0.0375 | 0.4577 | -0.0010 | -0.0134 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.0763 | 0.2248 | -0.0020 | -0.0273 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0388 | 0.2330 | 0.0010 | 0.0139 | 0.0032 |
| 72.669 | 37.485 | Máx. | -0.0518 | 0.4653 | 0.0228 | -0.0136 | 0.0064 |
| | | Mín. | -0.1056 | 0.2285 | 0.0112 | -0.0278 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0537 | 0.2368 | 0.0116 | 0.0141 | 0.0033 |
| 72.669 | 37.735 | Máx. | -0.0697 | 0.4758 | 0.0561 | -0.0138 | 0.0067 |
| | | Mín. | -0.1420 | 0.2336 | 0.0275 | -0.0281 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.0722 | 0.2421 | 0.0285 | 0.0143 | 0.0034 |
| 72.669 | 37.985 | Máx. | -0.1075 | 0.5009 | 0.0979 | -0.0130 | 0.0073 |
| | | Mín. | -0.2190 | 0.2460 | 0.0481 | -0.0264 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.1115 | 0.2549 | 0.0498 | 0.0134 | 0.0037 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.669 | 38.735 | Máx. | 0.2524 | 0.4902 | 0.0879 | -0.0133 | 0.0265 |
| | | Mín. | 0.1240 | 0.2407 | 0.0431 | -0.0270 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.1285 | 0.2495 | 0.0447 | 0.0138 | 0.0135 |
| 72.669 | 38.985 | Máx. | 0.1706 | 0.4828 | 0.0421 | -0.0144 | 0.0227 |
| | | Mín. | 0.0838 | 0.2371 | 0.0207 | -0.0294 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.2457 | 0.0214 | 0.0149 | 0.0116 |
| 72.669 | 39.235 | Máx. | 0.1278 | 0.4827 | 0.0067 | -0.0146 | 0.0191 |
| | | Mín. | 0.0627 | 0.2371 | 0.0033 | -0.0297 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0650 | 0.2457 | 0.0034 | 0.0151 | 0.0097 |
| 72.669 | 39.485 | Máx. | 0.0899 | 0.4825 | -0.0094 | -0.0147 | 0.0150 |
| | | Mín. | 0.0442 | 0.2369 | -0.0192 | -0.0298 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.2456 | 0.0098 | 0.0152 | 0.0076 |
| 72.669 | 39.735 | Máx. | 0.0550 | 0.4818 | -0.0180 | -0.0147 | 0.0104 |
| | | Mín. | 0.0270 | 0.2366 | -0.0366 | -0.0299 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.2452 | 0.0186 | 0.0152 | 0.0053 |
| 72.669 | 39.985 | Máx. | 0.0219 | 0.4806 | -0.0226 | -0.0146 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.0107 | 0.2360 | -0.0460 | -0.0298 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.2446 | 0.0234 | 0.0152 | 0.0028 |
| 72.669 | 40.235 | Máx. | -0.0051 | 0.4789 | -0.0235 | -0.0146 | 0.0008 |
| | | Mín. | -0.0103 | 0.2352 | -0.0478 | -0.0297 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.2437 | 0.0243 | 0.0151 | 0.0004 |
| 72.669 | 40.485 | Máx. | -0.0208 | 0.4763 | -0.0208 | -0.0144 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0423 | 0.2339 | -0.0423 | -0.0294 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0215 | 0.2424 | 0.0215 | 0.0150 | 0.0019 |
| 72.669 | 40.735 | Máx. | -0.0369 | 0.4719 | -0.0145 | -0.0143 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.0751 | 0.2317 | -0.0296 | -0.0290 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.2401 | 0.0150 | 0.0148 | 0.0039 |
| 72.669 | 40.985 | Máx. | -0.0543 | 0.4637 | -0.0048 | -0.0139 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.1105 | 0.2277 | -0.0097 | -0.0284 | -0.0109 |
| | | Dif. | 0.0562 | 0.2360 | 0.0049 | 0.0145 | 0.0055 |
| 72.669 | 41.235 | Máx. | -0.0757 | 0.4471 | 0.0180 | -0.0134 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1541 | 0.2196 | 0.0088 | -0.0273 | -0.0140 |
| | | Dif. | 0.0784 | 0.2276 | 0.0091 | 0.0139 | 0.0071 |
| 72.669 | 41.485 | Máx. | -0.1179 | 0.4162 | 0.0589 | -0.0121 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.2400 | 0.2044 | 0.0289 | -0.0246 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.1222 | 0.2118 | 0.0300 | 0.0125 | 0.0101 |
| 72.669 | 41.985 | Máx. | 0.2053 | 0.4363 | 0.0489 | -0.0117 | -0.0121 |
| | | Mín. | 0.1008 | 0.2143 | 0.0240 | -0.0238 | -0.0247 |
| | | Dif. | 0.1045 | 0.2220 | 0.0249 | 0.0121 | 0.0125 |
| 72.669 | 42.235 | Máx. | 0.1006 | 0.4246 | 0.0078 | -0.0117 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.0494 | 0.2085 | 0.0038 | -0.0238 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.0512 | 0.2161 | 0.0040 | 0.0121 | 0.0102 |

CUB

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 31.328 | Máx. | -0.0783 | 0.3494 | 0.0456 | -0.0024 | -0.0604 |
| | | Mín. | -0.1554 | 0.1762 | 0.0230 | -0.0047 | -0.1198 |
| | | Dif. | 0.0771 | 0.1733 | 0.0226 | 0.0023 | 0.0594 |
| 62.697 | 31.578 | Máx. | -0.0265 | 0.5227 | 0.0610 | -0.0037 | -0.0285 |
| | | Mín. | -0.0526 | 0.2635 | 0.0308 | -0.0074 | -0.0566 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.2592 | 0.0303 | 0.0037 | 0.0280 |
| 62.697 | 31.828 | Máx. | 0.0413 | 0.5353 | 0.0609 | -0.0037 | 0.0166 |
| | | Mín. | 0.0208 | 0.2699 | 0.0307 | -0.0074 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.2654 | 0.0302 | 0.0037 | 0.0082 |
| 62.697 | 32.078 | Máx. | 0.1510 | 0.4029 | 0.0449 | -0.0024 | 0.0801 |
| | | Mín. | 0.0761 | 0.2031 | 0.0227 | -0.0048 | 0.0404 |
| | | Dif. | 0.0749 | 0.1998 | 0.0223 | 0.0024 | 0.0397 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 32.328 | Máx. | 0.3028 | 0.1371 | 0.0017 | 0.0008 | 0.1083 |
| | | Mín. | 0.1527 | 0.0691 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0546 |
| | | Dif. | 0.1501 | 0.0680 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0537 |
| 62.697 | 32.828 | Máx. | -0.0937 | 0.1336 | 0.0037 | 0.0021 | 0.0307 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0674 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0922 | 0.0663 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0152 |
| 62.697 | 33.078 | Máx. | -0.0230 | 0.2888 | 0.0194 | -0.0002 | 0.0436 |
| | | Mín. | -0.0455 | 0.1456 | 0.0098 | -0.0004 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.1432 | 0.0096 | 0.0002 | 0.0216 |
| 62.697 | 33.328 | Máx. | 0.0537 | 0.2970 | 0.0125 | 0.0006 | 0.0616 |
| | | Mín. | 0.0271 | 0.1497 | 0.0063 | 0.0003 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.1473 | 0.0062 | 0.0003 | 0.0305 |
| 62.697 | 33.578 | Máx. | 0.1428 | 0.1733 | -0.0056 | 0.0046 | 0.0609 |
| | | Mín. | 0.0720 | 0.0874 | -0.0111 | 0.0023 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.0708 | 0.0860 | 0.0055 | 0.0023 | 0.0302 |
| 62.697 | 33.828 | Máx. | 0.2448 | -0.0400 | -0.0263 | 0.0115 | 0.0203 |
| | | Mín. | 0.1234 | -0.0793 | -0.0522 | 0.0058 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.1214 | 0.0393 | 0.0259 | 0.0057 | 0.0101 |
| 62.697 | 34.078 | Máx. | 0.3917 | -0.2311 | -0.0597 | 0.0233 | -0.0435 |
| | | Mín. | 0.1975 | -0.4584 | -0.1183 | 0.0117 | -0.0862 |
| | | Dif. | 0.1942 | 0.2273 | 0.0587 | 0.0116 | 0.0427 |
| 62.697 | 34.578 | Máx. | -0.2766 | -0.1694 | -0.0769 | 0.0200 | -0.2857 |
| | | Mín. | -0.5487 | -0.3360 | -0.1525 | 0.0101 | -0.5667 |
| | | Dif. | 0.2721 | 0.1666 | 0.0756 | 0.0099 | 0.2810 |
| 62.697 | 34.828 | Máx. | -0.1972 | 0.0618 | -0.0292 | 0.0118 | -0.3512 |
| | | Mín. | -0.3911 | 0.0311 | -0.0580 | 0.0060 | -0.6966 |
| | | Dif. | 0.1939 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0059 | 0.3454 |
| 62.697 | 35.078 | Máx. | -0.1436 | 0.5175 | 0.0046 | 0.0018 | -0.3683 |
| | | Mín. | -0.2848 | 0.2609 | 0.0023 | 0.0009 | -0.7306 |
| | | Dif. | 0.1412 | 0.2566 | 0.0023 | 0.0009 | 0.3623 |
| 62.697 | 35.328 | Máx. | -0.1080 | 0.8845 | 0.0498 | -0.0029 | -0.3519 |
| | | Mín. | -0.2143 | 0.4459 | 0.0251 | -0.0058 | -0.6979 |
| | | Dif. | 0.1063 | 0.4386 | 0.0247 | 0.0029 | 0.3461 |
| 62.697 | 35.578 | Máx. | -0.0815 | 1.1676 | 0.0836 | -0.0058 | -0.3107 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.5886 | 0.0421 | -0.0115 | -0.6162 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.5790 | 0.0414 | 0.0057 | 0.3056 |
| 62.697 | 35.828 | Máx. | -0.0601 | 1.3809 | 0.1088 | -0.0079 | -0.2510 |
| | | Mín. | -0.1193 | 0.6961 | 0.0549 | -0.0157 | -0.4979 |
| | | Dif. | 0.0592 | 0.6847 | 0.0540 | 0.0078 | 0.2469 |
| 62.697 | 36.078 | Máx. | -0.0418 | 1.5341 | 0.1273 | -0.0095 | -0.1777 |
| | | Mín. | -0.0830 | 0.7734 | 0.0642 | -0.0188 | -0.3525 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.7607 | 0.0631 | 0.0093 | 0.1748 |
| 62.697 | 36.328 | Máx. | -0.0254 | 1.6334 | 0.1399 | -0.0106 | -0.0947 |
| | | Mín. | -0.0503 | 0.8235 | 0.0705 | -0.0209 | -0.1878 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.8099 | 0.0694 | 0.0104 | 0.0931 |
| 62.697 | 36.578 | Máx. | -0.0098 | 1.6819 | 0.1473 | -0.0112 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.0194 | 0.8479 | 0.0743 | -0.0222 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.8340 | 0.0731 | 0.0110 | 0.0053 |
| 62.697 | 36.828 | Máx. | 0.0111 | 1.6807 | 0.1499 | -0.0114 | 0.1727 |
| | | Mín. | 0.0056 | 0.8473 | 0.0756 | -0.0226 | 0.0870 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.8334 | 0.0743 | 0.0112 | 0.0856 |
| 62.697 | 37.078 | Máx. | 0.0429 | 1.6287 | 0.1475 | -0.0112 | 0.3560 |
| | | Mín. | 0.0216 | 0.8211 | 0.0744 | -0.0222 | 0.1795 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.8076 | 0.0731 | 0.0110 | 0.1765 |
| 62.697 | 37.328 | Máx. | 0.0779 | 1.5222 | 0.1401 | -0.0106 | 0.5332 |
| | | Mín. | 0.0393 | 0.7674 | 0.0706 | -0.0209 | 0.2688 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.7548 | 0.0695 | 0.0104 | 0.2644 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 37.578 | Máx. | 0.1191 | 1.3536 | 0.1270 | -0.0094 | 0.6974 |
| | | Mín. | 0.0601 | 0.6824 | 0.0640 | -0.0187 | 0.3516 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.6712 | 0.0630 | 0.0093 | 0.3458 |
| 62.697 | 37.828 | Máx. | 0.1729 | 1.1084 | 0.1071 | -0.0077 | 0.8409 |
| | | Mín. | 0.0872 | 0.5588 | 0.0540 | -0.0153 | 0.4240 |
| | | Dif. | 0.0857 | 0.5496 | 0.0531 | 0.0076 | 0.4170 |
| 62.697 | 38.078 | Máx. | 0.2567 | 0.7573 | 0.0776 | -0.0051 | 0.9533 |
| | | Mín. | 0.1294 | 0.3818 | 0.0391 | -0.0102 | 0.4806 |
| | | Dif. | 0.1273 | 0.3755 | 0.0385 | 0.0050 | 0.4727 |
| 62.697 | 38.328 | Máx. | 0.3752 | 0.2490 | 0.0282 | -0.0012 | 1.0165 |
| | | Mín. | 0.1892 | 0.1255 | 0.0142 | -0.0023 | 0.5125 |
| | | Dif. | 0.1861 | 0.1234 | 0.0140 | 0.0012 | 0.5040 |
| 62.697 | 41.828 | Máx. | -0.0954 | 0.2935 | 0.0388 | -0.0018 | -0.0720 |
| | | Mín. | -0.1893 | 0.1479 | 0.0196 | -0.0035 | -0.1428 |
| | | Dif. | 0.0939 | 0.1455 | 0.0193 | 0.0017 | 0.0708 |
| 62.697 | 42.078 | Máx. | -0.0415 | 0.5198 | 0.0590 | -0.0036 | -0.0428 |
| | | Mín. | -0.0822 | 0.2621 | 0.0297 | -0.0071 | -0.0848 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.2577 | 0.0293 | 0.0035 | 0.0421 |
| 62.697 | 42.328 | Máx. | 0.0078 | 0.5828 | 0.0627 | -0.0039 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.2938 | 0.0316 | -0.0078 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.2890 | 0.0311 | 0.0039 | 0.0059 |
| 62.697 | 42.578 | Máx. | 0.0954 | 0.5119 | 0.0531 | -0.0031 | 0.0579 |
| | | Mín. | 0.0481 | 0.2581 | 0.0268 | -0.0062 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.2538 | 0.0263 | 0.0031 | 0.0287 |
| 62.697 | 42.828 | Máx. | 0.2127 | 0.3080 | 0.0262 | -0.0009 | 0.1053 |
| | | Mín. | 0.1072 | 0.1553 | 0.0132 | -0.0018 | 0.0531 |
| | | Dif. | 0.1055 | 0.1527 | 0.0130 | 0.0009 | 0.0522 |
| 62.697 | 43.078 | Máx. | 0.3737 | 0.0277 | -0.0169 | 0.0038 | 0.1010 |
| | | Mín. | 0.1884 | 0.0139 | -0.0335 | 0.0019 | 0.0509 |
| | | Dif. | 0.1853 | 0.0137 | 0.0166 | 0.0019 | 0.0501 |
| 62.697 | 43.328 | Máx. | -0.1802 | -0.0152 | -0.0260 | 0.0050 | 0.0196 |
| | | Mín. | -0.3574 | -0.0302 | -0.0515 | 0.0025 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.1772 | 0.0150 | 0.0255 | 0.0025 | 0.0097 |
| 62.697 | 43.578 | Máx. | -0.0943 | 0.1770 | 0.0050 | 0.0016 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1871 | 0.0892 | 0.0025 | 0.0008 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0928 | 0.0877 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0040 |
| 62.697 | 43.828 | Máx. | -0.0301 | 0.3367 | 0.0238 | -0.0006 | 0.0082 |
| | | Mín. | -0.0597 | 0.1698 | 0.0120 | -0.0012 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.1670 | 0.0118 | 0.0006 | 0.0041 |
| 62.697 | 44.078 | Máx. | 0.0329 | 0.3639 | 0.0224 | -0.0005 | 0.0352 |
| | | Mín. | 0.0166 | 0.1835 | 0.0113 | -0.0010 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.1804 | 0.0111 | 0.0005 | 0.0174 |
| 62.697 | 44.328 | Máx. | 0.1196 | 0.2654 | 0.0051 | 0.0019 | 0.0506 |
| | | Mín. | 0.0603 | 0.1338 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0255 |
| | | Dif. | 0.0593 | 0.1316 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0251 |
| 62.697 | 44.578 | Máx. | 0.2221 | 0.0413 | -0.0149 | 0.0076 | 0.0341 |
| | | Mín. | 0.1120 | 0.0208 | -0.0295 | 0.0039 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.1102 | 0.0205 | 0.0146 | 0.0038 | 0.0169 |
| 62.697 | 44.828 | Máx. | 0.3698 | -0.1476 | -0.0452 | 0.0172 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.1864 | -0.2928 | -0.0897 | 0.0087 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.1834 | 0.1452 | 0.0445 | 0.0085 | 0.0201 |
| 62.697 | 45.328 | Máx. | -0.2463 | -0.1005 | -0.0530 | 0.0152 | -0.2120 |
| | | Mín. | -0.4885 | -0.1993 | -0.1052 | 0.0076 | -0.4205 |
| | | Dif. | 0.2422 | 0.0988 | 0.0522 | 0.0075 | 0.2085 |
| 62.697 | 45.578 | Máx. | -0.1693 | 0.2055 | -0.0122 | 0.0064 | -0.2523 |
| | | Mín. | -0.3358 | 0.1036 | -0.0242 | 0.0032 | -0.5005 |
| | | Dif. | 0.1665 | 0.1019 | 0.0120 | 0.0032 | 0.2482 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 45.828 | Máx. | -0.1180 | 0.5975 | 0.0273 | -0.0010 | -0.2519 |
| | | Mín. | -0.2341 | 0.3012 | 0.0138 | -0.0019 | -0.4996 |
| | | Dif. | 0.1161 | 0.2963 | 0.0136 | 0.0010 | 0.2477 |
| 62.697 | 46.078 | Máx. | -0.0834 | 0.8928 | 0.0626 | -0.0040 | -0.2243 |
| | | Mín. | -0.1654 | 0.4501 | 0.0316 | -0.0079 | -0.4450 |
| | | Dif. | 0.0820 | 0.4427 | 0.0311 | 0.0039 | 0.2206 |
| 62.697 | 46.328 | Máx. | -0.0568 | 1.1026 | 0.0869 | -0.0061 | -0.1782 |
| | | Mín. | -0.1127 | 0.5558 | 0.0438 | -0.0120 | -0.3534 |
| | | Dif. | 0.0559 | 0.5467 | 0.0431 | 0.0060 | 0.1752 |
| 62.697 | 46.578 | Máx. | -0.0345 | 1.2399 | 0.1028 | -0.0074 | -0.1194 |
| | | Mín. | -0.0683 | 0.6251 | 0.0518 | -0.0147 | -0.2369 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.6148 | 0.0510 | 0.0073 | 0.1175 |
| 62.697 | 46.828 | Máx. | -0.0142 | 1.3126 | 0.1115 | -0.0081 | -0.0530 |
| | | Mín. | -0.0282 | 0.6617 | 0.0562 | -0.0162 | -0.1051 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.6509 | 0.0553 | 0.0080 | 0.0521 |
| 62.697 | 47.078 | Máx. | 0.0107 | 1.3241 | 0.1137 | -0.0083 | 0.0335 |
| | | Mín. | 0.0054 | 0.6675 | 0.0573 | -0.0165 | 0.0169 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.6566 | 0.0564 | 0.0082 | 0.0166 |
| 62.697 | 47.328 | Máx. | 0.0511 | 1.2739 | 0.1094 | -0.0080 | 0.1707 |
| | | Mín. | 0.0258 | 0.6422 | 0.0551 | -0.0158 | 0.0860 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.6317 | 0.0542 | 0.0078 | 0.0846 |
| 62.697 | 47.578 | Máx. | 0.0960 | 1.1580 | 0.0979 | -0.0070 | 0.2980 |
| | | Mín. | 0.0484 | 0.5838 | 0.0493 | -0.0138 | 0.1502 |
| | | Dif. | 0.0476 | 0.5742 | 0.0485 | 0.0069 | 0.1478 |
| 62.697 | 47.828 | Máx. | 0.1496 | 0.9678 | 0.0779 | -0.0053 | 0.4058 |
| | | Mín. | 0.0754 | 0.4879 | 0.0393 | -0.0104 | 0.2046 |
| | | Dif. | 0.0742 | 0.4799 | 0.0386 | 0.0052 | 0.2012 |
| 62.697 | 48.078 | Máx. | 0.2189 | 0.6880 | 0.0468 | -0.0026 | 0.4818 |
| | | Mín. | 0.1104 | 0.3468 | 0.0236 | -0.0051 | 0.2429 |
| | | Dif. | 0.1085 | 0.3412 | 0.0232 | 0.0026 | 0.2389 |
| 62.697 | 48.328 | Máx. | 0.3274 | 0.2891 | 0.0003 | 0.0028 | 0.5095 |
| | | Mín. | 0.1650 | 0.1457 | 0.0002 | 0.0014 | 0.2569 |
| | | Dif. | 0.1623 | 0.1434 | 0.0002 | 0.0014 | 0.2526 |
| 62.697 | 48.578 | Máx. | 0.5605 | -0.1355 | -0.0385 | 0.0148 | 0.4613 |
| | | Mín. | 0.2826 | -0.2687 | -0.0764 | 0.0075 | 0.2326 |
| | | Dif. | 0.2779 | 0.1332 | 0.0379 | 0.0073 | 0.2287 |
| 62.697 | 48.828 | Máx. | 1.0321 | -0.3596 | -0.1292 | 0.0251 | 0.2699 |
| | | Mín. | 0.5203 | -0.7133 | -0.2562 | 0.0126 | 0.1361 |
| | | Dif. | 0.5118 | 0.3537 | 0.1270 | 0.0124 | 0.1338 |
| 62.697 | 49.078 | Máx. | -0.4239 | 0.5143 | -0.2421 | -0.0063 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.8407 | 0.2593 | -0.4802 | -0.0125 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.4169 | 0.2550 | 0.2381 | 0.0062 | 0.0103 |
| 62.697 | 49.328 | Máx. | -0.5132 | 0.1344 | -0.1361 | -0.0011 | 0.1270 |
| | | Mín. | -1.0180 | 0.0678 | -0.2700 | -0.0021 | 0.0640 |
| | | Dif. | 0.5048 | 0.0667 | 0.1339 | 0.0011 | 0.0630 |
| 62.697 | 49.578 | Máx. | -0.4034 | -0.0310 | -0.0258 | 0.0003 | 0.1432 |
| | | Mín. | -0.8002 | -0.0615 | -0.0513 | 0.0002 | 0.0722 |
| | | Dif. | 0.3967 | 0.0305 | 0.0254 | 0.0002 | 0.0710 |
| 62.697 | 49.828 | Máx. | -0.2511 | -0.0527 | 0.0709 | 0.0024 | 0.1471 |
| | | Mín. | -0.4981 | -0.1045 | 0.0358 | 0.0012 | 0.0742 |
| | | Dif. | 0.2470 | 0.0518 | 0.0352 | 0.0012 | 0.0729 |
| 62.697 | 50.078 | Máx. | -0.1372 | -0.0658 | 0.1219 | 0.0048 | 0.1375 |
| | | Mín. | -0.2721 | -0.1304 | 0.0615 | 0.0024 | 0.0693 |
| | | Dif. | 0.1349 | 0.0647 | 0.0604 | 0.0024 | 0.0682 |
| 62.697 | 50.328 | Máx. | -0.0687 | -0.0803 | 0.1350 | 0.0064 | 0.1164 |
| | | Mín. | -0.1362 | -0.1593 | 0.0680 | 0.0032 | 0.0587 |
| | | Dif. | 0.0675 | 0.0790 | 0.0669 | 0.0032 | 0.0577 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.697 | 50.578 | Máx. | -0.0329 | -0.0938 | 0.1322 | 0.0071 | 0.0889 |
| | | Mín. | -0.0652 | -0.1860 | 0.0666 | 0.0036 | 0.0448 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.0922 | 0.0655 | 0.0035 | 0.0441 |
| 62.697 | 50.828 | Máx. | -0.0166 | -0.1038 | 0.1259 | 0.0073 | 0.0591 |
| | | Mín. | -0.0329 | -0.2058 | 0.0635 | 0.0037 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.1021 | 0.0624 | 0.0036 | 0.0293 |
| 62.697 | 51.078 | Máx. | -0.0101 | -0.1095 | 0.1220 | 0.0073 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.0200 | -0.2173 | 0.0615 | 0.0037 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.1077 | 0.0605 | 0.0036 | 0.0145 |
| 62.697 | 51.328 | Máx. | -0.0069 | -0.1112 | 0.1230 | 0.0072 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.2205 | 0.0620 | 0.0037 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.1093 | 0.0610 | 0.0036 | 0.0002 |
| 62.697 | 51.578 | Máx. | -0.0029 | -0.1090 | 0.1289 | 0.0073 | -0.0151 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.2163 | 0.0650 | 0.0037 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.1072 | 0.0639 | 0.0036 | 0.0149 |
| 62.697 | 51.828 | Máx. | 0.0098 | -0.1035 | 0.1387 | 0.0074 | -0.0303 |
| | | Mín. | 0.0049 | -0.2054 | 0.0699 | 0.0037 | -0.0601 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.1018 | 0.0688 | 0.0037 | 0.0298 |
| 62.697 | 52.078 | Máx. | 0.0390 | -0.0951 | 0.1503 | 0.0076 | -0.0460 |
| | | Mín. | 0.0197 | -0.1886 | 0.0758 | 0.0038 | -0.0913 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.0935 | 0.0745 | 0.0038 | 0.0453 |
| 62.697 | 52.328 | Máx. | 0.0895 | -0.0840 | 0.1603 | 0.0076 | -0.0621 |
| | | Mín. | 0.0451 | -0.1666 | 0.0808 | 0.0039 | -0.1232 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.0826 | 0.0795 | 0.0038 | 0.0611 |
| 62.697 | 52.578 | Máx. | 0.1730 | -0.0709 | 0.1627 | 0.0075 | -0.0781 |
| | | Mín. | 0.0872 | -0.1407 | 0.0820 | 0.0038 | -0.1549 |
| | | Dif. | 0.0858 | 0.0698 | 0.0807 | 0.0037 | 0.0768 |
| 62.697 | 52.828 | Máx. | 0.3016 | -0.0549 | 0.1469 | 0.0080 | -0.0933 |
| | | Mín. | 0.1521 | -0.1089 | 0.0740 | 0.0040 | -0.1850 |
| | | Dif. | 0.1496 | 0.0540 | 0.0728 | 0.0040 | 0.0918 |
| 62.697 | 53.078 | Máx. | 0.4631 | -0.0453 | 0.0950 | 0.0301 | -0.1080 |
| | | Mín. | 0.2335 | -0.0898 | 0.0479 | 0.0152 | -0.2143 |
| | | Dif. | 0.2296 | 0.0446 | 0.0471 | 0.0149 | 0.1063 |
| 62.758 | 31.187 | Máx. | -0.1061 | 0.2726 | 0.0020 | 0.0290 | -0.0663 |
| | | Mín. | -0.2105 | 0.1374 | 0.0010 | 0.0146 | -0.1315 |
| | | Dif. | 0.1044 | 0.1352 | 0.0010 | 0.0144 | 0.0652 |
| 62.758 | 31.328 | Máx. | -0.0783 | 0.2726 | 0.0456 | 0.0290 | -0.0559 |
| | | Mín. | -0.1554 | 0.1374 | 0.0230 | 0.0146 | -0.1109 |
| | | Dif. | 0.0771 | 0.1352 | 0.0226 | 0.0144 | 0.0550 |
| 62.758 | 31.578 | Máx. | -0.0265 | 0.4180 | 0.0610 | 0.0432 | -0.0270 |
| | | Mín. | -0.0526 | 0.2107 | 0.0308 | 0.0218 | -0.0535 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.2073 | 0.0303 | 0.0214 | 0.0265 |
| 62.758 | 31.828 | Máx. | 0.0413 | 0.4291 | 0.0609 | 0.0448 | 0.0147 |
| | | Mín. | 0.0208 | 0.2163 | 0.0307 | 0.0226 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0205 | 0.2128 | 0.0302 | 0.0222 | 0.0073 |
| 62.758 | 32.078 | Máx. | 0.1510 | 0.3139 | 0.0449 | 0.0358 | 0.0739 |
| | | Mín. | 0.0761 | 0.1582 | 0.0227 | 0.0180 | 0.0372 |
| | | Dif. | 0.0749 | 0.1556 | 0.0223 | 0.0177 | 0.0366 |
| 62.758 | 32.328 | Máx. | 0.3028 | 0.0955 | 0.0017 | 0.0171 | 0.1023 |
| | | Mín. | 0.1527 | 0.0481 | 0.0009 | 0.0086 | 0.0516 |
| | | Dif. | 0.1501 | 0.0473 | 0.0009 | 0.0085 | 0.0507 |
| 62.758 | 32.458 | Máx. | 0.3912 | 0.0955 | -0.0367 | 0.0171 | 0.1079 |
| | | Mín. | 0.1972 | 0.0481 | -0.0728 | 0.0086 | 0.0544 |
| | | Dif. | 0.1940 | 0.0473 | 0.0361 | 0.0085 | 0.0535 |
| 62.758 | 32.608 | Máx. | -0.1366 | 0.0721 | -0.0354 | 0.0231 | 0.0373 |
| | | Mín. | -0.2710 | 0.0363 | -0.0703 | 0.0116 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.1344 | 0.0357 | 0.0349 | 0.0114 | 0.0185 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 32.828 | Máx. | -0.0937 | 0.0721 | 0.0037 | 0.0231 | 0.0372 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.0363 | 0.0018 | 0.0116 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0922 | 0.0357 | 0.0018 | 0.0114 | 0.0184 |
| 62.758 | 33.078 | Máx. | -0.0230 | 0.1915 | 0.0194 | 0.0380 | 0.0467 |
| | | Mín. | -0.0455 | 0.0966 | 0.0098 | 0.0191 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.0950 | 0.0096 | 0.0188 | 0.0232 |
| 62.758 | 33.328 | Máx. | 0.0537 | 0.1887 | 0.0125 | 0.0443 | 0.0604 |
| | | Mín. | 0.0271 | 0.0951 | 0.0063 | 0.0223 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.0936 | 0.0062 | 0.0220 | 0.0300 |
| 62.758 | 33.578 | Máx. | 0.1428 | 0.0659 | -0.0056 | 0.0429 | 0.0556 |
| | | Mín. | 0.0720 | 0.0332 | -0.0111 | 0.0216 | 0.0280 |
| | | Dif. | 0.0708 | 0.0327 | 0.0055 | 0.0213 | 0.0276 |
| 62.758 | 33.828 | Máx. | 0.2448 | -0.0881 | -0.0263 | 0.0345 | 0.0111 |
| | | Mín. | 0.1234 | -0.1747 | -0.0522 | 0.0174 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.1214 | 0.0866 | 0.0259 | 0.0171 | 0.0055 |
| 62.758 | 34.078 | Máx. | 0.3917 | -0.2611 | -0.0597 | 0.0203 | -0.0484 |
| | | Mín. | 0.1975 | -0.5180 | -0.1183 | 0.0103 | -0.0961 |
| | | Dif. | 0.1942 | 0.2568 | 0.0587 | 0.0101 | 0.0476 |
| 62.758 | 34.312 | Máx. | 0.4815 | -0.2611 | -0.1320 | 0.0203 | -0.0864 |
| | | Mín. | 0.2428 | -0.5180 | -0.2618 | 0.0103 | -0.1713 |
| | | Dif. | 0.2388 | 0.2568 | 0.1298 | 0.0101 | 0.0850 |
| 62.758 | 34.462 | Máx. | -0.3232 | -0.1870 | -0.1339 | 0.0239 | -0.2678 |
| | | Mín. | -0.6410 | -0.3709 | -0.2655 | 0.0120 | -0.5312 |
| | | Dif. | 0.3178 | 0.1839 | 0.1317 | 0.0118 | 0.2634 |
| 62.758 | 34.578 | Máx. | -0.2766 | -0.1870 | -0.0769 | 0.0239 | -0.2890 |
| | | Mín. | -0.5487 | -0.3709 | -0.1525 | 0.0120 | -0.5732 |
| | | Dif. | 0.2721 | 0.1839 | 0.0756 | 0.0118 | 0.2842 |
| 62.758 | 34.828 | Máx. | -0.1972 | -0.0128 | -0.0292 | 0.0564 | -0.3449 |
| | | Mín. | -0.3911 | -0.0253 | -0.0580 | 0.0285 | -0.6840 |
| | | Dif. | 0.1939 | 0.0126 | 0.0288 | 0.0280 | 0.3392 |
| 62.758 | 35.078 | Máx. | -0.1436 | 0.4061 | 0.0046 | 0.0846 | -0.3625 |
| | | Mín. | -0.2848 | 0.2047 | 0.0023 | 0.0427 | -0.7189 |
| | | Dif. | 0.1412 | 0.2014 | 0.0023 | 0.0420 | 0.3565 |
| 62.758 | 35.328 | Máx. | -0.1080 | 0.7615 | 0.0498 | 0.1078 | -0.3473 |
| | | Mín. | -0.2143 | 0.3839 | 0.0251 | 0.0543 | -0.6889 |
| | | Dif. | 0.1063 | 0.3776 | 0.0247 | 0.0534 | 0.3416 |
| 62.758 | 35.578 | Máx. | -0.0815 | 1.0383 | 0.0836 | 0.1262 | -0.3073 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.5234 | 0.0421 | 0.0636 | -0.6095 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.5149 | 0.0414 | 0.0626 | 0.3022 |
| 62.758 | 35.828 | Máx. | -0.0601 | 1.2478 | 0.1088 | 0.1403 | -0.2486 |
| | | Mín. | -0.1193 | 0.6290 | 0.0549 | 0.0707 | -0.4930 |
| | | Dif. | 0.0592 | 0.6187 | 0.0540 | 0.0696 | 0.2445 |
| 62.758 | 36.078 | Máx. | -0.0418 | 1.3987 | 0.1273 | 0.1502 | -0.1760 |
| | | Mín. | -0.0830 | 0.7051 | 0.0642 | 0.0757 | -0.3492 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.6936 | 0.0631 | 0.0745 | 0.1731 |
| 62.758 | 36.328 | Máx. | -0.0254 | 1.4966 | 0.1399 | 0.1561 | -0.0937 |
| | | Mín. | -0.0503 | 0.7545 | 0.0705 | 0.0787 | -0.1858 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.7421 | 0.0694 | 0.0774 | 0.0921 |
| 62.758 | 36.578 | Máx. | -0.0098 | 1.5447 | 0.1473 | 0.1580 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.0194 | 0.7787 | 0.0743 | 0.0797 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.7659 | 0.0731 | 0.0784 | 0.0050 |
| 62.758 | 36.828 | Máx. | 0.0111 | 1.5437 | 0.1499 | 0.1559 | 0.1719 |
| | | Mín. | 0.0056 | 0.7782 | 0.0756 | 0.0786 | 0.0867 |
| | | Dif. | 0.0055 | 0.7655 | 0.0743 | 0.0773 | 0.0852 |
| 62.758 | 37.078 | Máx. | 0.0429 | 1.4927 | 0.1475 | 0.1495 | 0.3538 |
| | | Mín. | 0.0216 | 0.7525 | 0.0744 | 0.0754 | 0.1784 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.7402 | 0.0731 | 0.0741 | 0.1754 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 37.328 | Máx. | 0.0779 | 1.3883 | 0.1401 | 0.1384 | 0.5294 |
| | | Mín. | 0.0393 | 0.6999 | 0.0706 | 0.0698 | 0.2669 |
| | | Dif. | 0.0386 | 0.6884 | 0.0695 | 0.0687 | 0.2625 |
| 62.758 | 37.578 | Máx. | 0.1191 | 1.2238 | 0.1270 | 0.1221 | 0.6916 |
| | | Mín. | 0.0601 | 0.6170 | 0.0640 | 0.0616 | 0.3487 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.6068 | 0.0630 | 0.0606 | 0.3429 |
| 62.758 | 37.828 | Máx. | 0.1729 | 0.9871 | 0.1071 | 0.0993 | 0.8323 |
| | | Mín. | 0.0872 | 0.4976 | 0.0540 | 0.0501 | 0.4196 |
| | | Dif. | 0.0857 | 0.4895 | 0.0531 | 0.0492 | 0.4127 |
| 62.758 | 38.078 | Máx. | 0.2567 | 0.6576 | 0.0776 | 0.0678 | 0.9405 |
| | | Mín. | 0.1294 | 0.3315 | 0.0391 | 0.0342 | 0.4742 |
| | | Dif. | 0.1273 | 0.3261 | 0.0385 | 0.0336 | 0.4663 |
| 62.758 | 38.328 | Máx. | 0.3752 | 0.2078 | 0.0282 | 0.0238 | 0.9994 |
| | | Mín. | 0.1892 | 0.1048 | 0.0142 | 0.0120 | 0.5039 |
| | | Dif. | 0.1861 | 0.1030 | 0.0140 | 0.0118 | 0.4955 |
| 62.758 | 38.337 | Máx. | 0.4412 | 0.2078 | -0.0022 | 0.0238 | 1.0118 |
| | | Mín. | 0.2224 | 0.1048 | -0.0043 | 0.0120 | 0.5101 |
| | | Dif. | 0.2188 | 0.1030 | 0.0021 | 0.0118 | 0.5017 |
| 62.758 | 41.737 | Máx. | -0.1246 | 0.2291 | 0.0001 | 0.0253 | -0.0748 |
| | | Mín. | -0.2472 | 0.1155 | 0.0001 | 0.0127 | -0.1484 |
| | | Dif. | 0.1226 | 0.1136 | 0.0001 | 0.0125 | 0.0736 |
| 62.758 | 41.828 | Máx. | -0.0954 | 0.2291 | 0.0388 | 0.0253 | -0.0666 |
| | | Mín. | -0.1893 | 0.1155 | 0.0196 | 0.0127 | -0.1321 |
| | | Dif. | 0.0939 | 0.1136 | 0.0193 | 0.0125 | 0.0655 |
| 62.758 | 42.078 | Máx. | -0.0415 | 0.4169 | 0.0590 | 0.0444 | -0.0404 |
| | | Mín. | -0.0822 | 0.2102 | 0.0297 | 0.0224 | -0.0801 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.2067 | 0.0293 | 0.0220 | 0.0397 |
| 62.758 | 42.328 | Máx. | 0.0078 | 0.4715 | 0.0627 | 0.0507 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.2377 | 0.0316 | 0.0256 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0039 | 0.2338 | 0.0311 | 0.0251 | 0.0059 |
| 62.758 | 42.578 | Máx. | 0.0954 | 0.4067 | 0.0531 | 0.0468 | 0.0536 |
| | | Mín. | 0.0481 | 0.2050 | 0.0268 | 0.0236 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0473 | 0.2016 | 0.0263 | 0.0232 | 0.0266 |
| 62.758 | 42.828 | Máx. | 0.2127 | 0.2265 | 0.0262 | 0.0336 | 0.0976 |
| | | Mín. | 0.1072 | 0.1142 | 0.0132 | 0.0170 | 0.0492 |
| | | Dif. | 0.1055 | 0.1123 | 0.0130 | 0.0167 | 0.0484 |
| 62.758 | 43.078 | Máx. | 0.3737 | 0.0001 | -0.0169 | 0.0124 | 0.1006 |
| | | Mín. | 0.1884 | 0.0001 | -0.0335 | 0.0062 | 0.0507 |
| | | Dif. | 0.1853 | 0.0001 | 0.0166 | 0.0061 | 0.0499 |
| 62.758 | 43.146 | Máx. | 0.4641 | 0.0001 | -0.0477 | 0.0124 | 0.1015 |
| | | Mín. | 0.2340 | 0.0001 | -0.0946 | 0.0062 | 0.0512 |
| | | Dif. | 0.2301 | 0.0001 | 0.0469 | 0.0061 | 0.0503 |
| 62.758 | 43.296 | Máx. | -0.2271 | -0.0243 | -0.0482 | 0.0083 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.4506 | -0.0482 | -0.0956 | 0.0042 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.2234 | 0.0239 | 0.0474 | 0.0041 | 0.0068 |
| 62.758 | 43.328 | Máx. | -0.1802 | -0.0243 | -0.0260 | 0.0083 | 0.0145 |
| | | Mín. | -0.3574 | -0.0482 | -0.0515 | 0.0042 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.1772 | 0.0239 | 0.0255 | 0.0041 | 0.0072 |
| 62.758 | 43.578 | Máx. | -0.0943 | 0.1020 | 0.0050 | 0.0284 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1871 | 0.0514 | 0.0025 | 0.0143 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.0928 | 0.0506 | 0.0025 | 0.0141 | 0.0009 |
| 62.758 | 43.828 | Máx. | -0.0301 | 0.2350 | 0.0238 | 0.0418 | 0.0115 |
| | | Mín. | -0.0597 | 0.1185 | 0.0120 | 0.0211 | 0.0058 |
| | | Dif. | 0.0296 | 0.1165 | 0.0118 | 0.0207 | 0.0057 |
| 62.758 | 44.078 | Máx. | 0.0329 | 0.2541 | 0.0224 | 0.0470 | 0.0344 |
| | | Mín. | 0.0166 | 0.1281 | 0.0113 | 0.0237 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.1260 | 0.0111 | 0.0233 | 0.0171 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 44.328 | Máx. | 0.1196 | 0.1578 | 0.0051 | 0.0448 | 0.0460 |
| | | Mín. | 0.0603 | 0.0795 | 0.0026 | 0.0226 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.0593 | 0.0782 | 0.0025 | 0.0222 | 0.0228 |
| 62.758 | 44.578 | Máx. | 0.2221 | -0.0265 | -0.0149 | 0.0355 | 0.0258 |
| | | Mín. | 0.1120 | -0.0527 | -0.0295 | 0.0179 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.1102 | 0.0261 | 0.0146 | 0.0176 | 0.0128 |
| 62.758 | 44.828 | Máx. | 0.3698 | -0.1756 | -0.0452 | 0.0200 | -0.0240 |
| | | Mín. | 0.1864 | -0.3484 | -0.0897 | 0.0101 | -0.0477 |
| | | Dif. | 0.1834 | 0.1727 | 0.0445 | 0.0099 | 0.0236 |
| 62.758 | 45.041 | Máx. | 0.4593 | -0.1756 | -0.1091 | 0.0200 | -0.0500 |
| | | Mín. | 0.2316 | -0.3484 | -0.2164 | 0.0101 | -0.0992 |
| | | Dif. | 0.2278 | 0.1727 | 0.1073 | 0.0099 | 0.0492 |
| 62.758 | 45.191 | Máx. | -0.2919 | -0.1208 | -0.1103 | 0.0249 | -0.1950 |
| | | Mín. | -0.5791 | -0.2396 | -0.2189 | 0.0126 | -0.3869 |
| | | Dif. | 0.2871 | 0.1188 | 0.1085 | 0.0124 | 0.1918 |
| 62.758 | 45.328 | Máx. | -0.2463 | -0.1208 | -0.0530 | 0.0249 | -0.2118 |
| | | Mín. | -0.4885 | -0.2396 | -0.1052 | 0.0126 | -0.4200 |
| | | Dif. | 0.2422 | 0.1188 | 0.0522 | 0.0124 | 0.2083 |
| 62.758 | 45.578 | Máx. | -0.1693 | 0.1155 | -0.0122 | 0.0549 | -0.2463 |
| | | Mín. | -0.3358 | 0.0582 | -0.0242 | 0.0277 | -0.4886 |
| | | Dif. | 0.1665 | 0.0573 | 0.0120 | 0.0272 | 0.2423 |
| 62.758 | 45.828 | Máx. | -0.1180 | 0.4851 | 0.0273 | 0.0798 | -0.2468 |
| | | Mín. | -0.2341 | 0.2445 | 0.0138 | 0.0402 | -0.4896 |
| | | Dif. | 0.1161 | 0.2405 | 0.0136 | 0.0396 | 0.2427 |
| 62.758 | 46.078 | Máx. | -0.0834 | 0.7699 | 0.0626 | 0.0991 | -0.2207 |
| | | Mín. | -0.1654 | 0.3881 | 0.0316 | 0.0499 | -0.4377 |
| | | Dif. | 0.0820 | 0.3818 | 0.0311 | 0.0491 | 0.2170 |
| 62.758 | 46.328 | Máx. | -0.0568 | 0.9741 | 0.0869 | 0.1132 | -0.1757 |
| | | Mín. | -0.1127 | 0.4911 | 0.0438 | 0.0571 | -0.3485 |
| | | Dif. | 0.0559 | 0.4830 | 0.0431 | 0.0561 | 0.1728 |
| 62.758 | 46.578 | Máx. | -0.0345 | 1.1085 | 0.1028 | 0.1226 | -0.1179 |
| | | Mín. | -0.0683 | 0.5588 | 0.0518 | 0.0618 | -0.2339 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.5497 | 0.0510 | 0.0608 | 0.1160 |
| 62.758 | 46.828 | Máx. | -0.0142 | 1.1800 | 0.1115 | 0.1273 | -0.0524 |
| | | Mín. | -0.0282 | 0.5949 | 0.0562 | 0.0642 | -0.1040 |
| | | Dif. | 0.0140 | 0.5851 | 0.0553 | 0.0631 | 0.0516 |
| 62.758 | 47.078 | Máx. | 0.0107 | 1.1915 | 0.1137 | 0.1274 | 0.0328 |
| | | Mín. | 0.0054 | 0.6007 | 0.0573 | 0.0642 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.0053 | 0.5908 | 0.0564 | 0.0632 | 0.0163 |
| 62.758 | 47.328 | Máx. | 0.0511 | 1.1428 | 0.1094 | 0.1229 | 0.1682 |
| | | Mín. | 0.0258 | 0.5761 | 0.0551 | 0.0619 | 0.0848 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.5667 | 0.0542 | 0.0609 | 0.0834 |
| 62.758 | 47.578 | Máx. | 0.0960 | 1.0300 | 0.0979 | 0.1136 | 0.2935 |
| | | Mín. | 0.0484 | 0.5192 | 0.0493 | 0.0572 | 0.1480 |
| | | Dif. | 0.0476 | 0.5107 | 0.0485 | 0.0563 | 0.1455 |
| 62.758 | 47.828 | Máx. | 0.1496 | 0.8452 | 0.0779 | 0.0992 | 0.3989 |
| | | Mín. | 0.0754 | 0.4261 | 0.0393 | 0.0500 | 0.2011 |
| | | Dif. | 0.0742 | 0.4191 | 0.0386 | 0.0492 | 0.1978 |
| 62.758 | 48.078 | Máx. | 0.2189 | 0.5758 | 0.0468 | 0.0796 | 0.4718 |
| | | Mín. | 0.1104 | 0.2903 | 0.0236 | 0.0402 | 0.2379 |
| | | Dif. | 0.1085 | 0.2855 | 0.0232 | 0.0395 | 0.2339 |
| 62.758 | 48.328 | Máx. | 0.3274 | 0.2056 | 0.0003 | 0.0534 | 0.4952 |
| | | Mín. | 0.1650 | 0.1037 | 0.0002 | 0.0269 | 0.2497 |
| | | Dif. | 0.1623 | 0.1020 | 0.0002 | 0.0265 | 0.2456 |
| 62.758 | 48.578 | Máx. | 0.5605 | -0.1292 | -0.0385 | 0.0163 | 0.4459 |
| | | Mín. | 0.2826 | -0.2562 | -0.0764 | 0.0082 | 0.2248 |
| | | Dif. | 0.2779 | 0.1270 | 0.0379 | 0.0081 | 0.2211 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 48.828 | Máx. | 1.0321 | -0.2652 | -0.1292 | -0.0124 | 0.3066 |
| | | Mín. | 0.5203 | -0.5259 | -0.2562 | -0.0246 | 0.1546 |
| | | Dif. | 0.5118 | 0.2608 | 0.1270 | 0.0122 | 0.1520 |
| 62.758 | 48.906 | Máx. | 1.3393 | -0.2652 | -0.2377 | -0.0124 | 0.2678 |
| | | Mín. | 0.6752 | -0.5259 | -0.4715 | -0.0246 | 0.1350 |
| | | Dif. | 0.6641 | 0.2608 | 0.2338 | 0.0122 | 0.1328 |
| 62.758 | 49.056 | Máx. | -0.3074 | 0.1858 | -0.2458 | 0.0482 | 0.0922 |
| | | Mín. | -0.6096 | 0.0937 | -0.4876 | 0.0243 | 0.0465 |
| | | Dif. | 0.3023 | 0.0921 | 0.2418 | 0.0239 | 0.0457 |
| 62.758 | 49.078 | Máx. | -0.4239 | 0.1858 | -0.2421 | 0.0482 | 0.0933 |
| | | Mín. | -0.8407 | 0.0937 | -0.4802 | 0.0243 | 0.0471 |
| | | Dif. | 0.4169 | 0.0921 | 0.2381 | 0.0239 | 0.0463 |
| 62.758 | 49.328 | Máx. | -0.5132 | 0.0527 | -0.1361 | 0.0022 | 0.1432 |
| | | Mín. | -1.0180 | 0.0266 | -0.2700 | 0.0011 | 0.0722 |
| | | Dif. | 0.5048 | 0.0261 | 0.1339 | 0.0011 | 0.0710 |
| 62.758 | 49.578 | Máx. | -0.4034 | -0.0166 | -0.0258 | -0.0096 | 0.1698 |
| | | Mín. | -0.8002 | -0.0329 | -0.0513 | -0.0190 | 0.0856 |
| | | Dif. | 0.3967 | 0.0163 | 0.0254 | 0.0094 | 0.0842 |
| 62.758 | 49.828 | Máx. | -0.2511 | -0.0514 | 0.0709 | -0.0069 | 0.1782 |
| | | Mín. | -0.4981 | -0.1020 | 0.0358 | -0.0136 | 0.0898 |
| | | Dif. | 0.2470 | 0.0506 | 0.0352 | 0.0067 | 0.0884 |
| 62.758 | 50.078 | Máx. | -0.1372 | -0.0898 | 0.1219 | -0.0029 | 0.1668 |
| | | Mín. | -0.2721 | -0.1781 | 0.0615 | -0.0058 | 0.0841 |
| | | Dif. | 0.1349 | 0.0883 | 0.0604 | 0.0029 | 0.0827 |
| 62.758 | 50.328 | Máx. | -0.0687 | -0.1244 | 0.1350 | -0.0014 | 0.1409 |
| | | Mín. | -0.1362 | -0.2468 | 0.0680 | -0.0029 | 0.0710 |
| | | Dif. | 0.0675 | 0.1224 | 0.0669 | 0.0014 | 0.0698 |
| 62.758 | 50.578 | Máx. | -0.0329 | -0.1505 | 0.1322 | -0.0019 | 0.1074 |
| | | Mín. | -0.0652 | -0.2986 | 0.0666 | -0.0038 | 0.0541 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.1481 | 0.0655 | 0.0019 | 0.0532 |
| 62.758 | 50.828 | Máx. | -0.0166 | -0.1674 | 0.1259 | -0.0031 | 0.0713 |
| | | Mín. | -0.0329 | -0.3320 | 0.0635 | -0.0062 | 0.0360 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.1646 | 0.0624 | 0.0031 | 0.0354 |
| 62.758 | 51.078 | Máx. | -0.0101 | -0.1761 | 0.1220 | -0.0042 | 0.0352 |
| | | Mín. | -0.0200 | -0.3493 | 0.0615 | -0.0083 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.1732 | 0.0605 | 0.0041 | 0.0174 |
| 62.758 | 51.328 | Máx. | -0.0069 | -0.1781 | 0.1230 | -0.0045 | -0.0003 |
| | | Mín. | -0.0137 | -0.3533 | 0.0620 | -0.0090 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.1752 | 0.0610 | 0.0045 | 0.0003 |
| 62.758 | 51.578 | Máx. | -0.0029 | -0.1747 | 0.1289 | -0.0041 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.0058 | -0.3466 | 0.0650 | -0.0081 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.1719 | 0.0639 | 0.0040 | 0.0179 |
| 62.758 | 51.828 | Máx. | 0.0098 | -0.1666 | 0.1387 | -0.0029 | -0.0366 |
| | | Mín. | 0.0049 | -0.3305 | 0.0699 | -0.0057 | -0.0726 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.1639 | 0.0688 | 0.0028 | 0.0360 |
| 62.758 | 52.078 | Máx. | 0.0390 | -0.1539 | 0.1503 | -0.0011 | -0.0556 |
| | | Mín. | 0.0197 | -0.3053 | 0.0758 | -0.0021 | -0.1103 |
| | | Dif. | 0.0193 | 0.1514 | 0.0745 | 0.0011 | 0.0547 |
| 62.758 | 52.328 | Máx. | 0.0895 | -0.1363 | 0.1603 | 0.0017 | -0.0751 |
| | | Mín. | 0.0451 | -0.2704 | 0.0808 | 0.0009 | -0.1490 |
| | | Dif. | 0.0444 | 0.1341 | 0.0795 | 0.0009 | 0.0739 |
| 62.758 | 52.578 | Máx. | 0.1730 | -0.1132 | 0.1627 | 0.0048 | -0.0945 |
| | | Mín. | 0.0872 | -0.2245 | 0.0820 | 0.0024 | -0.1874 |
| | | Dif. | 0.0858 | 0.1113 | 0.0807 | 0.0024 | 0.0929 |
| 62.758 | 52.828 | Máx. | 0.3016 | -0.0845 | 0.1469 | 0.0073 | -0.1122 |
| | | Mín. | 0.1521 | -0.1676 | 0.0740 | 0.0037 | -0.2225 |
| | | Dif. | 0.1496 | 0.0831 | 0.0728 | 0.0036 | 0.1103 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.758 | 53.078 | Máx. | 0.4631 | -0.0591 | 0.0950 | 0.0193 | -0.1245 |
| | | Mín. | 0.2335 | -0.1172 | 0.0479 | 0.0097 | -0.2469 |
| | | Dif. | 0.2296 | 0.0581 | 0.0471 | 0.0096 | 0.1224 |
| 62.758 | 53.187 | Máx. | 0.5477 | -0.0591 | 0.0014 | 0.0193 | -0.1322 |
| | | Mín. | 0.2761 | -0.1172 | 0.0007 | 0.0097 | -0.2622 |
| | | Dif. | 0.2716 | 0.0581 | 0.0007 | 0.0096 | 0.1300 |
| 63.008 | 31.187 | Máx. | -0.2331 | 0.1426 | 0.0011 | 0.0385 | -0.0534 |
| | | Mín. | -0.4623 | 0.0719 | 0.0006 | 0.0194 | -0.1059 |
| | | Dif. | 0.2292 | 0.0707 | 0.0006 | 0.0191 | 0.0525 |
| 63.008 | 31.328 | Máx. | -0.1754 | 0.1426 | 0.1011 | 0.0385 | -0.0462 |
| | | Mín. | -0.3479 | 0.0719 | 0.0510 | 0.0194 | -0.0916 |
| | | Dif. | 0.1725 | 0.0707 | 0.0501 | 0.0191 | 0.0454 |
| 63.008 | 31.578 | Máx. | -0.0628 | 0.2343 | 0.1435 | 0.0610 | -0.0231 |
| | | Mín. | -0.1246 | 0.1181 | 0.0723 | 0.0308 | -0.0459 |
| | | Dif. | 0.0618 | 0.1162 | 0.0711 | 0.0303 | 0.0228 |
| 63.008 | 31.828 | Máx. | 0.0934 | 0.2437 | 0.1452 | 0.0635 | 0.0110 |
| | | Mín. | 0.0471 | 0.1229 | 0.0732 | 0.0320 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0463 | 0.1208 | 0.0720 | 0.0315 | 0.0054 |
| 63.008 | 32.078 | Máx. | 0.3350 | 0.1697 | 0.1052 | 0.0475 | 0.0609 |
| | | Mín. | 0.1689 | 0.0855 | 0.0531 | 0.0240 | 0.0307 |
| | | Dif. | 0.1661 | 0.0841 | 0.0522 | 0.0236 | 0.0302 |
| 63.008 | 32.328 | Máx. | 0.6215 | 0.0421 | 0.0054 | 0.0193 | 0.0862 |
| | | Mín. | 0.3133 | 0.0212 | 0.0027 | 0.0097 | 0.0435 |
| | | Dif. | 0.3082 | 0.0209 | 0.0027 | 0.0096 | 0.0428 |
| 63.008 | 32.458 | Máx. | 0.7754 | 0.0421 | -0.0731 | 0.0193 | 0.0903 |
| | | Mín. | 0.3909 | 0.0212 | -0.1450 | 0.0097 | 0.0455 |
| | | Dif. | 0.3845 | 0.0209 | 0.0719 | 0.0096 | 0.0448 |
| 63.008 | 32.608 | Máx. | -0.2645 | -0.0070 | -0.0718 | 0.0257 | 0.0534 |
| | | Mín. | -0.5247 | -0.0140 | -0.1424 | 0.0129 | 0.0269 |
| | | Dif. | 0.2602 | 0.0069 | 0.0706 | 0.0127 | 0.0265 |
| 63.008 | 32.828 | Máx. | -0.1850 | -0.0070 | 0.0034 | 0.0257 | 0.0520 |
| | | Mín. | -0.3669 | -0.0140 | 0.0017 | 0.0129 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.1820 | 0.0069 | 0.0017 | 0.0127 | 0.0258 |
| 63.008 | 33.078 | Máx. | -0.0436 | 0.0290 | 0.0409 | 0.0493 | 0.0569 |
| | | Mín. | -0.0865 | 0.0146 | 0.0206 | 0.0248 | 0.0287 |
| | | Dif. | 0.0429 | 0.0144 | 0.0203 | 0.0244 | 0.0282 |
| 63.008 | 33.328 | Máx. | 0.1415 | -0.0012 | 0.0243 | 0.0604 | 0.0628 |
| | | Mín. | 0.0713 | -0.0024 | 0.0122 | 0.0304 | 0.0317 |
| | | Dif. | 0.0702 | 0.0012 | 0.0120 | 0.0299 | 0.0311 |
| 63.008 | 33.578 | Máx. | 0.3544 | -0.0615 | -0.0177 | 0.0571 | 0.0502 |
| | | Mín. | 0.1787 | -0.1219 | -0.0351 | 0.0288 | 0.0253 |
| | | Dif. | 0.1757 | 0.0604 | 0.0174 | 0.0283 | 0.0249 |
| 63.008 | 33.828 | Máx. | 0.5918 | -0.1655 | -0.0704 | 0.0409 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.2984 | -0.3283 | -0.1396 | 0.0206 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.2934 | 0.1628 | 0.0692 | 0.0203 | 0.0002 |
| 63.008 | 34.078 | Máx. | 0.8950 | -0.2970 | -0.1538 | 0.0165 | -0.0550 |
| | | Mín. | 0.4512 | -0.5891 | -0.3050 | 0.0083 | -0.1091 |
| | | Dif. | 0.4438 | 0.2921 | 0.1512 | 0.0082 | 0.0541 |
| 63.008 | 34.312 | Máx. | 1.0684 | -0.2970 | -0.3164 | 0.0165 | -0.0925 |
| | | Mín. | 0.5386 | -0.5891 | -0.6276 | 0.0083 | -0.1834 |
| | | Dif. | 0.5298 | 0.2921 | 0.3112 | 0.0082 | 0.0910 |
| 63.008 | 34.462 | Máx. | -0.7128 | -0.2050 | -0.3187 | 0.0359 | -0.2515 |
| | | Mín. | -1.4138 | -0.4065 | -0.6321 | 0.0181 | -0.4989 |
| | | Dif. | 0.7010 | 0.2016 | 0.3134 | 0.0178 | 0.2474 |
| 63.008 | 34.578 | Máx. | -0.6310 | -0.2050 | -0.1925 | 0.0359 | -0.2730 |
| | | Mín. | -1.2516 | -0.4065 | -0.3817 | 0.0181 | -0.5414 |
| | | Dif. | 0.6206 | 0.2016 | 0.1893 | 0.0178 | 0.2685 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 34.828 | Máx. | -0.4807 | -0.0829 | -0.0769 | 0.0986 | -0.3273 |
| | | Mín. | -0.9535 | -0.1645 | -0.1525 | 0.0497 | -0.6492 |
| | | Dif. | 0.4728 | 0.0816 | 0.0756 | 0.0489 | 0.3219 |
| 63.008 | 35.078 | Máx. | -0.3637 | 0.2029 | 0.0067 | 0.1598 | -0.3465 |
| | | Mín. | -0.7213 | 0.1023 | 0.0034 | 0.0806 | -0.6873 |
| | | Dif. | 0.3577 | 0.1006 | 0.0033 | 0.0793 | 0.3408 |
| 63.008 | 35.328 | Máx. | -0.2785 | 0.5231 | 0.1226 | 0.2129 | -0.3339 |
| | | Mín. | -0.5525 | 0.2637 | 0.0618 | 0.1073 | -0.6624 |
| | | Dif. | 0.2740 | 0.2594 | 0.0608 | 0.1056 | 0.3284 |
| 63.008 | 35.578 | Máx. | -0.2124 | 0.7796 | 0.2092 | 0.2562 | -0.2967 |
| | | Mín. | -0.4213 | 0.3930 | 0.1055 | 0.1292 | -0.5884 |
| | | Dif. | 0.2089 | 0.3866 | 0.1037 | 0.1271 | 0.2918 |
| 63.008 | 35.828 | Máx. | -0.1577 | 0.9766 | 0.2740 | 0.2897 | -0.2407 |
| | | Mín. | -0.3127 | 0.4924 | 0.1381 | 0.1460 | -0.4774 |
| | | Dif. | 0.1551 | 0.4843 | 0.1359 | 0.1437 | 0.2367 |
| 63.008 | 36.078 | Máx. | -0.1099 | 1.1200 | 0.3212 | 0.3135 | -0.1708 |
| | | Mín. | -0.2180 | 0.5646 | 0.1619 | 0.1580 | -0.3388 |
| | | Dif. | 0.1081 | 0.5554 | 0.1593 | 0.1554 | 0.1680 |
| 63.008 | 36.328 | Máx. | -0.0663 | 1.2137 | 0.3535 | 0.3277 | -0.0911 |
| | | Mín. | -0.1315 | 0.6119 | 0.1782 | 0.1652 | -0.1807 |
| | | Dif. | 0.0652 | 0.6018 | 0.1753 | 0.1625 | 0.0896 |
| 63.008 | 36.578 | Máx. | -0.0247 | 1.2601 | 0.3724 | 0.3322 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.0490 | 0.6353 | 0.1878 | 0.1675 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.6248 | 0.1847 | 0.1647 | 0.0051 |
| 63.008 | 36.828 | Máx. | 0.0329 | 1.2599 | 0.3787 | 0.3270 | 0.1662 |
| | | Mín. | 0.0166 | 0.6352 | 0.1909 | 0.1648 | 0.0838 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.6247 | 0.1878 | 0.1621 | 0.0824 |
| 63.008 | 37.078 | Máx. | 0.1178 | 1.2124 | 0.3723 | 0.3114 | 0.3423 |
| | | Mín. | 0.0594 | 0.6112 | 0.1877 | 0.1570 | 0.1726 |
| | | Dif. | 0.0584 | 0.6012 | 0.1846 | 0.1544 | 0.1697 |
| 63.008 | 37.328 | Máx. | 0.2103 | 1.1152 | 0.3527 | 0.2849 | 0.5114 |
| | | Mín. | 0.1060 | 0.5622 | 0.1778 | 0.1436 | 0.2578 |
| | | Dif. | 0.1043 | 0.5530 | 0.1749 | 0.1413 | 0.2536 |
| 63.008 | 37.578 | Máx. | 0.3171 | 0.9641 | 0.3182 | 0.2461 | 0.6664 |
| | | Mín. | 0.1599 | 0.4860 | 0.1604 | 0.1241 | 0.3359 |
| | | Dif. | 0.1573 | 0.4780 | 0.1578 | 0.1220 | 0.3304 |
| 63.008 | 37.828 | Máx. | 0.4505 | 0.7530 | 0.2651 | 0.1933 | 0.7985 |
| | | Mín. | 0.2271 | 0.3796 | 0.1337 | 0.0975 | 0.4026 |
| | | Dif. | 0.2234 | 0.3734 | 0.1315 | 0.0959 | 0.3959 |
| 63.008 | 38.078 | Máx. | 0.6327 | 0.4767 | 0.1859 | 0.1247 | 0.8971 |
| | | Mín. | 0.3189 | 0.2403 | 0.0937 | 0.0629 | 0.4523 |
| | | Dif. | 0.3137 | 0.2364 | 0.0922 | 0.0619 | 0.4448 |
| 63.008 | 38.328 | Máx. | 0.8538 | 0.1381 | 0.0634 | 0.0404 | 0.9484 |
| | | Mín. | 0.4304 | 0.0696 | 0.0319 | 0.0203 | 0.4782 |
| | | Dif. | 0.4234 | 0.0685 | 0.0314 | 0.0200 | 0.4703 |
| 63.008 | 38.337 | Máx. | 0.9680 | 0.1381 | -0.0045 | 0.0404 | 0.9559 |
| | | Mín. | 0.4880 | 0.0696 | -0.0089 | 0.0203 | 0.4819 |
| | | Dif. | 0.4800 | 0.0685 | 0.0044 | 0.0200 | 0.4740 |
| 63.008 | 41.737 | Máx. | -0.2644 | 0.1199 | -0.0006 | 0.0343 | -0.0604 |
| | | Mín. | -0.5244 | 0.0605 | -0.0011 | 0.0173 | -0.1198 |
| | | Dif. | 0.2600 | 0.0595 | 0.0006 | 0.0170 | 0.0594 |
| 63.008 | 41.828 | Máx. | -0.2074 | 0.1199 | 0.0851 | 0.0343 | -0.0549 |
| | | Mín. | -0.4114 | 0.0605 | 0.0429 | 0.0173 | -0.1089 |
| | | Dif. | 0.2040 | 0.0595 | 0.0422 | 0.0170 | 0.0540 |
| 63.008 | 42.078 | Máx. | -0.0958 | 0.2351 | 0.1381 | 0.0649 | -0.0341 |
| | | Mín. | -0.1900 | 0.1185 | 0.0696 | 0.0327 | -0.0675 |
| | | Dif. | 0.0942 | 0.1166 | 0.0685 | 0.0322 | 0.0335 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 42.328 | Máx. | 0.0170 | 0.2711 | 0.1502 | 0.0761 | -0.0054 |
| | | Mín. | 0.0085 | 0.1367 | 0.0757 | 0.0383 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.1344 | 0.0745 | 0.0377 | 0.0053 |
| 63.008 | 42.578 | Máx. | 0.2245 | 0.2230 | 0.1265 | 0.0684 | 0.0447 |
| | | Mín. | 0.1132 | 0.1124 | 0.0638 | 0.0345 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.1113 | 0.1106 | 0.0627 | 0.0339 | 0.0222 |
| 63.008 | 42.828 | Máx. | 0.4755 | 0.0993 | 0.0590 | 0.0446 | 0.0812 |
| | | Mín. | 0.2397 | 0.0500 | 0.0298 | 0.0225 | 0.0410 |
| | | Dif. | 0.2358 | 0.0492 | 0.0293 | 0.0221 | 0.0403 |
| 63.008 | 43.078 | Máx. | 0.7696 | -0.0145 | -0.0388 | 0.0130 | 0.0844 |
| | | Mín. | 0.3880 | -0.0287 | -0.0769 | 0.0065 | 0.0425 |
| | | Dif. | 0.3816 | 0.0142 | 0.0381 | 0.0064 | 0.0418 |
| 63.008 | 43.146 | Máx. | 0.9218 | -0.0145 | -0.1012 | 0.0130 | 0.0834 |
| | | Mín. | 0.4647 | -0.0287 | -0.2008 | 0.0065 | 0.0421 |
| | | Dif. | 0.4571 | 0.0142 | 0.0996 | 0.0064 | 0.0414 |
| 63.008 | 43.296 | Máx. | -0.4275 | -0.0314 | -0.1017 | 0.0069 | 0.0287 |
| | | Mín. | -0.8480 | -0.0623 | -0.2017 | 0.0035 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.4205 | 0.0309 | 0.1000 | 0.0034 | 0.0142 |
| 63.008 | 43.328 | Máx. | -0.3517 | -0.0314 | -0.0587 | 0.0069 | 0.0273 |
| | | Mín. | -0.6975 | -0.0623 | -0.1164 | 0.0035 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.3459 | 0.0309 | 0.0577 | 0.0034 | 0.0135 |
| 63.008 | 43.578 | Máx. | -0.1999 | -0.0050 | 0.0061 | 0.0339 | 0.0133 |
| | | Mín. | -0.3966 | -0.0099 | 0.0031 | 0.0171 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.1966 | 0.0049 | 0.0030 | 0.0168 | 0.0066 |
| 63.008 | 43.828 | Máx. | -0.0659 | 0.0611 | 0.0527 | 0.0568 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.1307 | 0.0308 | 0.0266 | 0.0286 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0648 | 0.0303 | 0.0261 | 0.0281 | 0.0104 |
| 63.008 | 44.078 | Máx. | 0.0864 | 0.0584 | 0.0498 | 0.0664 | 0.0359 |
| | | Mín. | 0.0436 | 0.0295 | 0.0251 | 0.0335 | 0.0181 |
| | | Dif. | 0.0428 | 0.0290 | 0.0247 | 0.0329 | 0.0178 |
| 63.008 | 44.328 | Máx. | 0.2944 | -0.0157 | 0.0061 | 0.0617 | 0.0396 |
| | | Mín. | 0.1484 | -0.0311 | 0.0031 | 0.0311 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.1460 | 0.0154 | 0.0030 | 0.0306 | 0.0197 |
| 63.008 | 44.578 | Máx. | 0.5307 | -0.1029 | -0.0413 | 0.0439 | 0.0132 |
| | | Mín. | 0.2676 | -0.2040 | -0.0818 | 0.0221 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.2632 | 0.1012 | 0.0406 | 0.0218 | 0.0066 |
| 63.008 | 44.828 | Máx. | 0.8306 | -0.2091 | -0.1165 | 0.0178 | -0.0311 |
| | | Mín. | 0.4188 | -0.4147 | -0.2310 | 0.0090 | -0.0616 |
| | | Dif. | 0.4119 | 0.2056 | 0.1146 | 0.0088 | 0.0305 |
| 63.008 | 45.041 | Máx. | 1.0004 | -0.2091 | -0.2577 | 0.0178 | -0.0567 |
| | | Mín. | 0.5044 | -0.4147 | -0.5111 | 0.0090 | -0.1125 |
| | | Dif. | 0.4961 | 0.2056 | 0.2534 | 0.0088 | 0.0558 |
| 63.008 | 45.191 | Máx. | -0.6383 | -0.1437 | -0.2592 | 0.0367 | -0.1800 |
| | | Mín. | -1.2662 | -0.2850 | -0.5141 | 0.0185 | -0.3571 |
| | | Dif. | 0.6278 | 0.1413 | 0.2549 | 0.0182 | 0.1771 |
| 63.008 | 45.328 | Máx. | -0.5571 | -0.1437 | -0.1330 | 0.0367 | -0.1969 |
| | | Mín. | -1.1050 | -0.2850 | -0.2639 | 0.0185 | -0.3905 |
| | | Dif. | 0.5479 | 0.1413 | 0.1308 | 0.0182 | 0.1936 |
| 63.008 | 45.578 | Máx. | -0.4099 | -0.0157 | -0.0338 | 0.0937 | -0.2306 |
| | | Mín. | -0.8130 | -0.0312 | -0.0670 | 0.0472 | -0.4575 |
| | | Dif. | 0.4031 | 0.0154 | 0.0332 | 0.0465 | 0.2268 |
| 63.008 | 45.828 | Máx. | -0.2967 | 0.2787 | 0.0643 | 0.1470 | -0.2332 |
| | | Mín. | -0.5886 | 0.1405 | 0.0324 | 0.0741 | -0.4626 |
| | | Dif. | 0.2919 | 0.1382 | 0.0319 | 0.0729 | 0.2294 |
| 63.008 | 46.078 | Máx. | -0.2132 | 0.5315 | 0.1549 | 0.1908 | -0.2100 |
| | | Mín. | -0.4229 | 0.2679 | 0.0781 | 0.0962 | -0.4165 |
| | | Dif. | 0.2097 | 0.2636 | 0.0768 | 0.0946 | 0.2065 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 46.328 | Máx. | -0.1466 | 0.7181 | 0.2173 | 0.2237 | -0.1681 |
| | | Mín. | -0.2908 | 0.3620 | 0.1096 | 0.1128 | -0.3333 |
| | | Dif. | 0.1442 | 0.3561 | 0.1078 | 0.1109 | 0.1653 |
| 63.008 | 46.578 | Máx. | -0.0895 | 0.8430 | 0.2580 | 0.2457 | -0.1133 |
| | | Mín. | -0.1775 | 0.4250 | 0.1301 | 0.1239 | -0.2248 |
| | | Dif. | 0.0880 | 0.4180 | 0.1280 | 0.1218 | 0.1115 |
| 63.008 | 46.828 | Máx. | -0.0372 | 0.9103 | 0.2804 | 0.2569 | -0.0508 |
| | | Mín. | -0.0737 | 0.4589 | 0.1414 | 0.1295 | -0.1008 |
| | | Dif. | 0.0365 | 0.4514 | 0.1390 | 0.1274 | 0.0500 |
| 63.008 | 47.078 | Máx. | 0.0273 | 0.9220 | 0.2859 | 0.2573 | 0.0300 |
| | | Mín. | 0.0138 | 0.4648 | 0.1442 | 0.1297 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.4572 | 0.1418 | 0.1276 | 0.0149 |
| 63.008 | 47.328 | Máx. | 0.1319 | 0.8781 | 0.2747 | 0.2467 | 0.1592 |
| | | Mín. | 0.0665 | 0.4427 | 0.1385 | 0.1243 | 0.0803 |
| | | Dif. | 0.0654 | 0.4354 | 0.1362 | 0.1223 | 0.0789 |
| 63.008 | 47.578 | Máx. | 0.2471 | 0.7757 | 0.2451 | 0.2247 | 0.2782 |
| | | Mín. | 0.1246 | 0.3910 | 0.1236 | 0.1133 | 0.1403 |
| | | Dif. | 0.1225 | 0.3846 | 0.1216 | 0.1114 | 0.1379 |
| 63.008 | 47.828 | Máx. | 0.3827 | 0.6095 | 0.1937 | 0.1912 | 0.3773 |
| | | Mín. | 0.1929 | 0.3072 | 0.0977 | 0.0964 | 0.1902 |
| | | Dif. | 0.1897 | 0.3022 | 0.0960 | 0.0948 | 0.1871 |
| 63.008 | 48.078 | Máx. | 0.5530 | 0.3721 | 0.1131 | 0.1467 | 0.4444 |
| | | Mín. | 0.2788 | 0.1876 | 0.0570 | 0.0739 | 0.2240 |
| | | Dif. | 0.2742 | 0.1845 | 0.0561 | 0.0727 | 0.2203 |
| 63.008 | 48.328 | Máx. | 0.7780 | 0.0636 | -0.0051 | 0.0937 | 0.4636 |
| | | Mín. | 0.3922 | 0.0321 | -0.0102 | 0.0472 | 0.2337 |
| | | Dif. | 0.3858 | 0.0316 | 0.0050 | 0.0465 | 0.2299 |
| 63.008 | 48.578 | Máx. | 1.0738 | -0.1334 | -0.1007 | 0.0408 | 0.4165 |
| | | Mín. | 0.5414 | -0.2645 | -0.1997 | 0.0206 | 0.2100 |
| | | Dif. | 0.5325 | 0.1312 | 0.0990 | 0.0202 | 0.2065 |
| 63.008 | 48.828 | Máx. | 1.3871 | -0.1751 | -0.2451 | 0.0064 | 0.3027 |
| | | Mín. | 0.6993 | -0.3474 | -0.4862 | 0.0032 | 0.1526 |
| | | Dif. | 0.6878 | 0.1722 | 0.2411 | 0.0032 | 0.1501 |
| 63.008 | 48.906 | Máx. | 1.5335 | -0.1751 | -0.3599 | 0.0064 | 0.2703 |
| | | Mín. | 0.7731 | -0.3474 | -0.7139 | 0.0032 | 0.1362 |
| | | Dif. | 0.7604 | 0.1722 | 0.3540 | 0.0032 | 0.1340 |
| 63.008 | 49.056 | Máx. | -0.8113 | -0.0623 | -0.3603 | -0.0061 | 0.1096 |
| | | Mín. | -1.6093 | -0.1236 | -0.7146 | -0.0120 | 0.0553 |
| | | Dif. | 0.7979 | 0.0613 | 0.3543 | 0.0060 | 0.0543 |
| 63.008 | 49.078 | Máx. | -0.7366 | -0.0623 | -0.2778 | -0.0061 | 0.1146 |
| | | Mín. | -1.4610 | -0.1236 | -0.5511 | -0.0120 | 0.0578 |
| | | Dif. | 0.7244 | 0.0613 | 0.2733 | 0.0060 | 0.0568 |
| 63.008 | 49.328 | Máx. | -0.5325 | 0.0605 | -0.1071 | -0.0233 | 0.1371 |
| | | Mín. | -1.0561 | 0.0305 | -0.2125 | -0.0462 | 0.0691 |
| | | Dif. | 0.5237 | 0.0300 | 0.1054 | 0.0229 | 0.0680 |
| 63.008 | 49.578 | Máx. | -0.2901 | 0.0525 | -0.0065 | -0.0226 | 0.1785 |
| | | Mín. | -0.5754 | 0.0265 | -0.0130 | -0.0448 | 0.0900 |
| | | Dif. | 0.2853 | 0.0260 | 0.0064 | 0.0222 | 0.0885 |
| 63.008 | 49.828 | Máx. | -0.1100 | -0.0673 | 0.0696 | -0.0181 | 0.1904 |
| | | Mín. | -0.2182 | -0.1335 | 0.0351 | -0.0359 | 0.0960 |
| | | Dif. | 0.1082 | 0.0662 | 0.0345 | 0.0178 | 0.0944 |
| 63.008 | 50.078 | Máx. | -0.0128 | -0.1680 | 0.0917 | -0.0197 | 0.1742 |
| | | Mín. | -0.0254 | -0.3332 | 0.0462 | -0.0390 | 0.0878 |
| | | Dif. | 0.0126 | 0.1652 | 0.0455 | 0.0193 | 0.0864 |
| 63.008 | 50.328 | Máx. | 0.0510 | -0.2444 | 0.0904 | -0.0264 | 0.1432 |
| | | Mín. | 0.0257 | -0.4847 | 0.0456 | -0.0524 | 0.0722 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.2404 | 0.0448 | 0.0260 | 0.0710 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.008 | 50.578 | Máx. | 0.0630 | -0.2940 | 0.0830 | -0.0347 | 0.1070 |
| | | Mín. | 0.0317 | -0.5831 | 0.0418 | -0.0688 | 0.0539 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.2891 | 0.0411 | 0.0341 | 0.0530 |
| 63.008 | 50.828 | Máx. | 0.0443 | -0.3223 | 0.0767 | -0.0417 | 0.0703 |
| | | Mín. | 0.0223 | -0.6392 | 0.0387 | -0.0826 | 0.0354 |
| | | Dif. | 0.0220 | 0.3170 | 0.0380 | 0.0410 | 0.0348 |
| 63.008 | 51.078 | Máx. | 0.0143 | -0.3351 | 0.0742 | -0.0460 | 0.0346 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.6646 | 0.0374 | -0.0912 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.3296 | 0.0368 | 0.0452 | 0.0172 |
| 63.008 | 51.328 | Máx. | -0.0084 | -0.3368 | 0.0759 | -0.0472 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0166 | -0.6682 | 0.0383 | -0.0936 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.3313 | 0.0376 | 0.0464 | 0.0001 |
| 63.008 | 51.578 | Máx. | -0.0217 | -0.3306 | 0.0814 | -0.0453 | -0.0177 |
| | | Mín. | -0.0430 | -0.6557 | 0.0410 | -0.0899 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.0213 | 0.3251 | 0.0404 | 0.0446 | 0.0174 |
| 63.008 | 51.828 | Máx. | -0.0312 | -0.3176 | 0.0895 | -0.0407 | -0.0359 |
| | | Mín. | -0.0619 | -0.6300 | 0.0451 | -0.0808 | -0.0713 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.3124 | 0.0444 | 0.0401 | 0.0353 |
| 63.008 | 52.078 | Máx. | -0.0355 | -0.2977 | 0.0987 | -0.0338 | -0.0551 |
| | | Mín. | -0.0704 | -0.5906 | 0.0498 | -0.0671 | -0.1094 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.2928 | 0.0490 | 0.0333 | 0.0542 |
| 63.008 | 52.328 | Máx. | -0.0320 | -0.2688 | 0.1072 | -0.0253 | -0.0754 |
| | | Mín. | -0.0635 | -0.5332 | 0.0540 | -0.0502 | -0.1495 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.2644 | 0.0531 | 0.0249 | 0.0741 |
| 63.008 | 52.578 | Máx. | -0.0151 | -0.2270 | 0.1114 | -0.0162 | -0.0959 |
| | | Mín. | -0.0300 | -0.4502 | 0.0561 | -0.0320 | -0.1903 |
| | | Dif. | 0.0149 | 0.2233 | 0.0552 | 0.0159 | 0.0944 |
| 63.008 | 52.828 | Máx. | 0.0536 | -0.1689 | 0.1044 | -0.0077 | -0.1149 |
| | | Mín. | 0.0270 | -0.3350 | 0.0526 | -0.0153 | -0.2279 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.1661 | 0.0518 | 0.0076 | 0.1130 |
| 63.008 | 53.078 | Máx. | 0.2116 | -0.0951 | 0.0711 | -0.0018 | -0.1290 |
| | | Mín. | 0.1067 | -0.1886 | 0.0359 | -0.0036 | -0.2558 |
| | | Dif. | 0.1049 | 0.0935 | 0.0353 | 0.0018 | 0.1268 |
| 63.008 | 53.187 | Máx. | 0.3113 | -0.0951 | 0.0042 | -0.0018 | -0.1346 |
| | | Mín. | 0.1569 | -0.1886 | 0.0021 | -0.0036 | -0.2669 |
| | | Dif. | 0.1543 | 0.0935 | 0.0021 | 0.0018 | 0.1323 |
| 63.258 | 31.187 | Máx. | -0.3092 | 0.0652 | 0.0017 | 0.0322 | -0.0398 |
| | | Mín. | -0.6133 | 0.0329 | 0.0009 | 0.0163 | -0.0789 |
| | | Dif. | 0.3041 | 0.0323 | 0.0009 | 0.0160 | 0.0391 |
| 63.258 | 31.328 | Máx. | -0.2370 | 0.0652 | 0.1390 | 0.0322 | -0.0351 |
| | | Mín. | -0.4700 | 0.0329 | 0.0701 | 0.0163 | -0.0697 |
| | | Dif. | 0.2331 | 0.0323 | 0.0689 | 0.0160 | 0.0346 |
| 63.258 | 31.578 | Máx. | -0.0895 | 0.1165 | 0.2058 | 0.0529 | -0.0185 |
| | | Mín. | -0.1776 | 0.0587 | 0.1038 | 0.0266 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.0880 | 0.0578 | 0.1021 | 0.0262 | 0.0182 |
| 63.258 | 31.828 | Máx. | 0.1221 | 0.1271 | 0.2111 | 0.0549 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0615 | 0.0641 | 0.1064 | 0.0277 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0605 | 0.0630 | 0.1047 | 0.0272 | 0.0030 |
| 63.258 | 32.078 | Máx. | 0.4412 | 0.0951 | 0.1533 | 0.0394 | 0.0453 |
| | | Mín. | 0.2224 | 0.0479 | 0.0773 | 0.0199 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.2188 | 0.0471 | 0.0760 | 0.0196 | 0.0225 |
| 63.258 | 32.328 | Máx. | 0.7814 | 0.0364 | 0.0165 | 0.0146 | 0.0688 |
| | | Mín. | 0.3939 | 0.0184 | 0.0083 | 0.0074 | 0.0347 |
| | | Dif. | 0.3875 | 0.0181 | 0.0082 | 0.0073 | 0.0341 |
| 63.258 | 32.458 | Máx. | 0.9529 | 0.0364 | -0.0864 | 0.0146 | 0.0734 |
| | | Mín. | 0.4804 | 0.0184 | -0.1714 | 0.0074 | 0.0370 |
| | | Dif. | 0.4725 | 0.0181 | 0.0850 | 0.0073 | 0.0364 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 32.608 | Máx. | -0.3046 | -0.0188 | -0.0851 | 0.0165 | 0.0678 |
| | | Mín. | -0.6043 | -0.0374 | -0.1687 | 0.0083 | 0.0342 |
| | | Dif. | 0.2996 | 0.0185 | 0.0837 | 0.0082 | 0.0336 |
| 63.258 | 32.828 | Máx. | -0.2122 | -0.0188 | 0.0025 | 0.0165 | 0.0671 |
| | | Mín. | -0.4209 | -0.0374 | 0.0013 | 0.0083 | 0.0338 |
| | | Dif. | 0.2087 | 0.0185 | 0.0012 | 0.0082 | 0.0333 |
| 63.258 | 33.078 | Máx. | -0.0375 | -0.0308 | 0.0499 | 0.0356 | 0.0684 |
| | | Mín. | -0.0744 | -0.0611 | 0.0251 | 0.0179 | 0.0345 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0303 | 0.0247 | 0.0176 | 0.0339 |
| 63.258 | 33.328 | Máx. | 0.2393 | -0.0618 | 0.0217 | 0.0446 | 0.0649 |
| | | Mín. | 0.1206 | -0.1226 | 0.0109 | 0.0225 | 0.0327 |
| | | Dif. | 0.1186 | 0.0608 | 0.0108 | 0.0221 | 0.0322 |
| 63.258 | 33.578 | Máx. | 0.5441 | -0.1189 | -0.0364 | 0.0395 | 0.0424 |
| | | Mín. | 0.2743 | -0.2359 | -0.0721 | 0.0199 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.2698 | 0.1169 | 0.0358 | 0.0196 | 0.0210 |
| 63.258 | 33.828 | Máx. | 0.8740 | -0.2012 | -0.1186 | 0.0224 | -0.0074 |
| | | Mín. | 0.4406 | -0.3991 | -0.2352 | 0.0113 | -0.0148 |
| | | Dif. | 0.4334 | 0.1979 | 0.1166 | 0.0111 | 0.0073 |
| 63.258 | 34.078 | Máx. | 1.2565 | -0.2917 | -0.2447 | 0.0015 | -0.0611 |
| | | Mín. | 0.6335 | -0.5785 | -0.4853 | 0.0008 | -0.1211 |
| | | Dif. | 0.6231 | 0.2869 | 0.2406 | 0.0008 | 0.0600 |
| 63.258 | 34.312 | Máx. | 1.4637 | -0.2917 | -0.4701 | 0.0015 | -0.0961 |
| | | Mín. | 0.7379 | -0.5785 | -0.9325 | 0.0008 | -0.1905 |
| | | Dif. | 0.7258 | 0.2869 | 0.4624 | 0.0008 | 0.0945 |
| 63.258 | 34.462 | Máx. | -0.9811 | -0.1952 | -0.4726 | 0.0399 | -0.2302 |
| | | Mín. | -1.9461 | -0.3872 | -0.9375 | 0.0201 | -0.4566 |
| | | Dif. | 0.9650 | 0.1920 | 0.4649 | 0.0198 | 0.2264 |
| 63.258 | 34.578 | Máx. | -0.8889 | -0.1952 | -0.2973 | 0.0399 | -0.2500 |
| | | Mín. | -1.7633 | -0.3872 | -0.5897 | 0.0201 | -0.4958 |
| | | Dif. | 0.8743 | 0.1920 | 0.2924 | 0.0198 | 0.2459 |
| 63.258 | 34.828 | Máx. | -0.7096 | -0.1167 | -0.1252 | 0.1146 | -0.3002 |
| | | Mín. | -1.4075 | -0.2315 | -0.2484 | 0.0578 | -0.5955 |
| | | Dif. | 0.6979 | 0.1148 | 0.1232 | 0.0568 | 0.2952 |
| 63.258 | 35.078 | Máx. | -0.5542 | 0.0582 | 0.0005 | 0.1941 | -0.3203 |
| | | Mín. | -1.0994 | 0.0293 | 0.0003 | 0.0979 | -0.6354 |
| | | Dif. | 0.5451 | 0.0289 | 0.0003 | 0.0963 | 0.3150 |
| 63.258 | 35.328 | Máx. | -0.4318 | 0.3275 | 0.1857 | 0.2671 | -0.3111 |
| | | Mín. | -0.8565 | 0.1651 | 0.0936 | 0.1347 | -0.6170 |
| | | Dif. | 0.4247 | 0.1624 | 0.0921 | 0.1325 | 0.3060 |
| 63.258 | 35.578 | Máx. | -0.3323 | 0.5517 | 0.3250 | 0.3288 | -0.2781 |
| | | Mín. | -0.6592 | 0.2781 | 0.1638 | 0.1658 | -0.5515 |
| | | Dif. | 0.3268 | 0.2736 | 0.1611 | 0.1631 | 0.2735 |
| 63.258 | 35.828 | Máx. | -0.2480 | 0.7284 | 0.4294 | 0.3775 | -0.2266 |
| | | Mín. | -0.4919 | 0.3672 | 0.2165 | 0.1903 | -0.4495 |
| | | Dif. | 0.2439 | 0.3612 | 0.2129 | 0.1872 | 0.2229 |
| 63.258 | 36.078 | Máx. | -0.1734 | 0.8590 | 0.5056 | 0.4126 | -0.1615 |
| | | Mín. | -0.3440 | 0.4330 | 0.2549 | 0.2080 | -0.3202 |
| | | Dif. | 0.1706 | 0.4259 | 0.2507 | 0.2046 | 0.1588 |
| 63.258 | 36.328 | Máx. | -0.1048 | 0.9454 | 0.5575 | 0.4336 | -0.0865 |
| | | Mín. | -0.2078 | 0.4766 | 0.2811 | 0.2186 | -0.1715 |
| | | Dif. | 0.1030 | 0.4688 | 0.2764 | 0.2150 | 0.0851 |
| 63.258 | 36.578 | Máx. | -0.0391 | 0.9890 | 0.5877 | 0.4404 | -0.0053 |
| | | Mín. | -0.0776 | 0.4986 | 0.2963 | 0.2220 | -0.0106 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.4904 | 0.2914 | 0.2184 | 0.0052 |
| 63.258 | 36.828 | Máx. | 0.0517 | 0.9902 | 0.5972 | 0.4327 | 0.1560 |
| | | Mín. | 0.0261 | 0.4992 | 0.3011 | 0.2181 | 0.0787 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.4910 | 0.2961 | 0.2146 | 0.0774 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 37.078 | Máx. | 0.1854 | 0.9487 | 0.5861 | 0.4098 | 0.3217 |
| | | Mín. | 0.0935 | 0.4783 | 0.2955 | 0.2066 | 0.1622 |
| | | Dif. | 0.0919 | 0.4704 | 0.2906 | 0.2032 | 0.1595 |
| 63.258 | 37.328 | Máx. | 0.3296 | 0.8636 | 0.5531 | 0.3710 | 0.4798 |
| | | Mín. | 0.1662 | 0.4354 | 0.2789 | 0.1870 | 0.2419 |
| | | Dif. | 0.1634 | 0.4283 | 0.2743 | 0.1840 | 0.2379 |
| 63.258 | 37.578 | Máx. | 0.4929 | 0.7338 | 0.4954 | 0.3155 | 0.6229 |
| | | Mín. | 0.2485 | 0.3700 | 0.2498 | 0.1590 | 0.3140 |
| | | Dif. | 0.2444 | 0.3639 | 0.2456 | 0.1564 | 0.3088 |
| 63.258 | 37.828 | Máx. | 0.6876 | 0.5592 | 0.4073 | 0.2422 | 0.7426 |
| | | Mín. | 0.3467 | 0.2819 | 0.2053 | 0.1221 | 0.3744 |
| | | Dif. | 0.3410 | 0.2773 | 0.2019 | 0.1201 | 0.3682 |
| 63.258 | 38.078 | Máx. | 0.9304 | 0.3434 | 0.2785 | 0.1517 | 0.8293 |
| | | Mín. | 0.4690 | 0.1731 | 0.1404 | 0.0765 | 0.4181 |
| | | Dif. | 0.4613 | 0.1703 | 0.1381 | 0.0752 | 0.4112 |
| 63.258 | 38.328 | Máx. | 1.1935 | 0.0943 | 0.0915 | 0.0475 | 0.8729 |
| | | Mín. | 0.6017 | 0.0476 | 0.0461 | 0.0239 | 0.4401 |
| | | Dif. | 0.5918 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0235 | 0.4328 |
| 63.258 | 38.337 | Máx. | 1.3209 | 0.0943 | -0.0055 | 0.0475 | 0.8777 |
| | | Mín. | 0.6659 | 0.0476 | -0.0110 | 0.0239 | 0.4425 |
| | | Dif. | 0.6550 | 0.0468 | 0.0055 | 0.0235 | 0.4352 |
| 63.258 | 41.737 | Máx. | -0.3442 | 0.0543 | -0.0003 | 0.0299 | -0.0446 |
| | | Mín. | -0.6828 | 0.0274 | -0.0007 | 0.0151 | -0.0885 |
| | | Dif. | 0.3386 | 0.0269 | 0.0003 | 0.0148 | 0.0439 |
| 63.258 | 41.828 | Máx. | -0.2752 | 0.0543 | 0.1165 | 0.0299 | -0.0413 |
| | | Mín. | -0.5459 | 0.0274 | 0.0587 | 0.0151 | -0.0818 |
| | | Dif. | 0.2707 | 0.0269 | 0.0578 | 0.0148 | 0.0406 |
| 63.258 | 42.078 | Máx. | -0.1326 | 0.1146 | 0.1978 | 0.0589 | -0.0262 |
| | | Mín. | -0.2630 | 0.0578 | 0.0997 | 0.0297 | -0.0520 |
| | | Dif. | 0.1304 | 0.0568 | 0.0981 | 0.0292 | 0.0258 |
| 63.258 | 42.328 | Máx. | 0.0232 | 0.1345 | 0.2188 | 0.0699 | -0.0047 |
| | | Mín. | 0.0117 | 0.0678 | 0.1103 | 0.0352 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0667 | 0.1085 | 0.0346 | 0.0046 |
| 63.258 | 42.578 | Máx. | 0.3131 | 0.1070 | 0.1836 | 0.0615 | 0.0329 |
| | | Mín. | 0.1579 | 0.0540 | 0.0926 | 0.0310 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.1553 | 0.0531 | 0.0911 | 0.0305 | 0.0163 |
| 63.258 | 42.828 | Máx. | 0.6380 | 0.0409 | 0.0840 | 0.0377 | 0.0613 |
| | | Mín. | 0.3216 | 0.0206 | 0.0424 | 0.0190 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.3163 | 0.0203 | 0.0416 | 0.0187 | 0.0304 |
| 63.258 | 43.078 | Máx. | 0.9772 | -0.0096 | -0.0513 | 0.0097 | 0.0667 |
| | | Mín. | 0.4926 | -0.0191 | -0.1018 | 0.0049 | 0.0336 |
| | | Dif. | 0.4845 | 0.0095 | 0.0505 | 0.0048 | 0.0331 |
| 63.258 | 43.146 | Máx. | 1.1415 | -0.0096 | -0.1300 | 0.0097 | 0.0661 |
| | | Mín. | 0.5755 | -0.0191 | -0.2579 | 0.0049 | 0.0333 |
| | | Dif. | 0.5660 | 0.0095 | 0.1279 | 0.0048 | 0.0328 |
| 63.258 | 43.296 | Máx. | -0.5032 | -0.0231 | -0.1305 | 0.0034 | 0.0407 |
| | | Mín. | -0.9981 | -0.0459 | -0.2588 | 0.0017 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.4949 | 0.0228 | 0.1283 | 0.0017 | 0.0202 |
| 63.258 | 43.328 | Máx. | -0.4230 | -0.0231 | -0.0786 | 0.0034 | 0.0390 |
| | | Mín. | -0.8390 | -0.0459 | -0.1559 | 0.0017 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.4160 | 0.0228 | 0.0773 | 0.0017 | 0.0194 |
| 63.258 | 43.578 | Máx. | -0.2509 | -0.0263 | 0.0028 | 0.0238 | 0.0300 |
| | | Mín. | -0.4977 | -0.0523 | 0.0014 | 0.0120 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.2468 | 0.0259 | 0.0014 | 0.0118 | 0.0149 |
| 63.258 | 43.828 | Máx. | -0.0797 | -0.0208 | 0.0685 | 0.0440 | 0.0323 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.0412 | 0.0345 | 0.0222 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0784 | 0.0204 | 0.0340 | 0.0218 | 0.0160 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 44.078 | Máx. | 0.1458 | -0.0345 | 0.0628 | 0.0527 | 0.0373 |
| | | Mín. | 0.0735 | -0.0684 | 0.0317 | 0.0265 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.0723 | 0.0339 | 0.0311 | 0.0261 | 0.0185 |
| 63.258 | 44.328 | Máx. | 0.4444 | -0.0745 | -0.0030 | 0.0465 | 0.0308 |
| | | Mín. | 0.2240 | -0.1479 | -0.0060 | 0.0235 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.2203 | 0.0733 | 0.0030 | 0.0231 | 0.0153 |
| 63.258 | 44.578 | Máx. | 0.7704 | -0.1387 | -0.0718 | 0.0279 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.3884 | -0.2750 | -0.1425 | 0.0141 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.3820 | 0.1364 | 0.0707 | 0.0138 | 0.0012 |
| 63.258 | 44.828 | Máx. | 1.1447 | -0.2045 | -0.1840 | 0.0053 | -0.0379 |
| | | Mín. | 0.5771 | -0.4057 | -0.3649 | 0.0027 | -0.0751 |
| | | Dif. | 0.5676 | 0.2012 | 0.1809 | 0.0026 | 0.0372 |
| 63.258 | 45.041 | Máx. | 1.3451 | -0.2045 | -0.3763 | 0.0053 | -0.0614 |
| | | Mín. | 0.6781 | -0.4057 | -0.7464 | 0.0027 | -0.1218 |
| | | Dif. | 0.6670 | 0.2012 | 0.3701 | 0.0026 | 0.0604 |
| 63.258 | 45.191 | Máx. | -0.8693 | -0.1380 | -0.3781 | 0.0393 | -0.1609 |
| | | Mín. | -1.7243 | -0.2737 | -0.7499 | 0.0198 | -0.3192 |
| | | Dif. | 0.8550 | 0.1357 | 0.3718 | 0.0195 | 0.1583 |
| 63.258 | 45.328 | Máx. | -0.7771 | -0.1380 | -0.2045 | 0.0393 | -0.1761 |
| | | Mín. | -1.5415 | -0.2737 | -0.4056 | 0.0198 | -0.3494 |
| | | Dif. | 0.7643 | 0.1357 | 0.2011 | 0.0195 | 0.1732 |
| 63.258 | 45.578 | Máx. | -0.6004 | -0.0543 | -0.0572 | 0.1056 | -0.2069 |
| | | Mín. | -1.1909 | -0.1077 | -0.1134 | 0.0532 | -0.4104 |
| | | Dif. | 0.5905 | 0.0534 | 0.0562 | 0.0524 | 0.2035 |
| 63.258 | 45.828 | Máx. | -0.4492 | 0.1294 | 0.0917 | 0.1734 | -0.2113 |
| | | Mín. | -0.8910 | 0.0652 | 0.0462 | 0.0874 | -0.4191 |
| | | Dif. | 0.4418 | 0.0642 | 0.0455 | 0.0860 | 0.2078 |
| 63.258 | 46.078 | Máx. | -0.3284 | 0.3359 | 0.2364 | 0.2325 | -0.1921 |
| | | Mín. | -0.6515 | 0.1694 | 0.1192 | 0.1172 | -0.3810 |
| | | Dif. | 0.3230 | 0.1666 | 0.1172 | 0.1153 | 0.1889 |
| 63.258 | 46.328 | Máx. | -0.2280 | 0.4949 | 0.3369 | 0.2785 | -0.1549 |
| | | Mín. | -0.4523 | 0.2495 | 0.1698 | 0.1404 | -0.3073 |
| | | Dif. | 0.2243 | 0.2454 | 0.1670 | 0.1381 | 0.1524 |
| 63.258 | 46.578 | Máx. | -0.1400 | 0.6041 | 0.4025 | 0.3101 | -0.1053 |
| | | Mín. | -0.2776 | 0.3045 | 0.2029 | 0.1563 | -0.2088 |
| | | Dif. | 0.1377 | 0.2996 | 0.1996 | 0.1538 | 0.1036 |
| 63.258 | 46.828 | Máx. | -0.0585 | 0.6644 | 0.4385 | 0.3264 | -0.0480 |
| | | Mín. | -0.1161 | 0.3349 | 0.2211 | 0.1645 | -0.0951 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.3294 | 0.2174 | 0.1619 | 0.0472 |
| 63.258 | 47.078 | Máx. | 0.0415 | 0.6764 | 0.4471 | 0.3272 | 0.0252 |
| | | Mín. | 0.0209 | 0.3410 | 0.2254 | 0.1650 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.3354 | 0.2217 | 0.1623 | 0.0125 |
| 63.258 | 47.328 | Máx. | 0.2037 | 0.6403 | 0.4287 | 0.3123 | 0.1438 |
| | | Mín. | 0.1027 | 0.3228 | 0.2161 | 0.1574 | 0.0725 |
| | | Dif. | 0.1010 | 0.3175 | 0.2126 | 0.1549 | 0.0713 |
| 63.258 | 47.578 | Máx. | 0.3803 | 0.5552 | 0.3809 | 0.2814 | 0.2521 |
| | | Mín. | 0.1917 | 0.2799 | 0.1920 | 0.1419 | 0.1271 |
| | | Dif. | 0.1886 | 0.2753 | 0.1889 | 0.1395 | 0.1250 |
| 63.258 | 47.828 | Máx. | 0.5844 | 0.4195 | 0.2985 | 0.2346 | 0.3410 |
| | | Mín. | 0.2946 | 0.2115 | 0.1505 | 0.1183 | 0.1719 |
| | | Dif. | 0.2898 | 0.2080 | 0.1480 | 0.1164 | 0.1691 |
| 63.258 | 48.078 | Máx. | 0.8335 | 0.2313 | 0.1710 | 0.1736 | 0.4002 |
| | | Mín. | 0.4202 | 0.1166 | 0.0862 | 0.0875 | 0.2018 |
| | | Dif. | 0.4133 | 0.1147 | 0.0848 | 0.0861 | 0.1985 |
| 63.258 | 48.328 | Máx. | 1.1436 | -0.0053 | -0.0104 | 0.1042 | 0.4179 |
| | | Mín. | 0.5765 | -0.0106 | -0.0206 | 0.0525 | 0.2107 |
| | | Dif. | 0.5671 | 0.0052 | 0.0102 | 0.0517 | 0.2072 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 48.578 | Máx. | 1.4961 | -0.1473 | -0.1535 | 0.0427 | 0.3811 |
| | | Mín. | 0.7542 | -0.2922 | -0.3045 | 0.0215 | 0.1921 |
| | | Dif. | 0.7418 | 0.1449 | 0.1510 | 0.0212 | 0.1889 |
| 63.258 | 48.828 | Máx. | 1.7656 | -0.2131 | -0.3495 | 0.0139 | 0.2828 |
| | | Mín. | 0.8901 | -0.4226 | -0.6933 | 0.0070 | 0.1426 |
| | | Dif. | 0.8755 | 0.2095 | 0.3438 | 0.0069 | 0.1402 |
| 63.258 | 48.906 | Máx. | 1.8544 | -0.2131 | -0.4867 | 0.0139 | 0.2535 |
| | | Mín. | 0.9349 | -0.4226 | -0.9654 | 0.0070 | 0.1278 |
| | | Dif. | 0.9195 | 0.2095 | 0.4787 | 0.0069 | 0.1257 |
| 63.258 | 49.056 | Máx. | -1.4745 | 0.2798 | -0.4846 | -0.0312 | 0.0532 |
| | | Mín. | -2.9246 | 0.1411 | -0.9613 | -0.0618 | 0.0268 |
| | | Dif. | 1.4501 | 0.1387 | 0.4766 | 0.0307 | 0.0264 |
| 63.258 | 49.078 | Máx. | -1.2157 | 0.2798 | -0.3192 | -0.0312 | 0.0701 |
| | | Mín. | -2.4112 | 0.1411 | -0.6331 | -0.0618 | 0.0353 |
| | | Dif. | 1.1956 | 0.1387 | 0.3139 | 0.0307 | 0.0348 |
| 63.258 | 49.328 | Máx. | -0.6348 | 0.6215 | -0.0600 | -0.0343 | 0.1340 |
| | | Mín. | -1.2591 | 0.3134 | -0.1190 | -0.0681 | 0.0675 |
| | | Dif. | 0.6243 | 0.3082 | 0.0590 | 0.0338 | 0.0664 |
| 63.258 | 49.578 | Máx. | -0.1648 | 0.2357 | 0.0326 | -0.0213 | 0.1791 |
| | | Mín. | -0.3269 | 0.1188 | 0.0164 | -0.0422 | 0.0903 |
| | | Dif. | 0.1621 | 0.1168 | 0.0161 | 0.0209 | 0.0888 |
| 63.258 | 49.828 | Máx. | 0.0591 | -0.1220 | 0.0561 | -0.0339 | 0.1771 |
| | | Mín. | 0.0298 | -0.2421 | 0.0283 | -0.0673 | 0.0893 |
| | | Dif. | 0.0293 | 0.1201 | 0.0278 | 0.0334 | 0.0878 |
| 63.258 | 50.078 | Máx. | 0.1656 | -0.2995 | 0.0512 | -0.0609 | 0.1517 |
| | | Mín. | 0.0835 | -0.5940 | 0.0258 | -0.1208 | 0.0765 |
| | | Dif. | 0.0821 | 0.2946 | 0.0254 | 0.0599 | 0.0752 |
| 63.258 | 50.328 | Máx. | 0.1645 | -0.4120 | 0.0429 | -0.0892 | 0.1195 |
| | | Mín. | 0.0829 | -0.8173 | 0.0216 | -0.1769 | 0.0602 |
| | | Dif. | 0.0816 | 0.4053 | 0.0212 | 0.0877 | 0.0592 |
| 63.258 | 50.578 | Máx. | 0.1248 | -0.4774 | 0.0363 | -0.1124 | 0.0874 |
| | | Mín. | 0.0629 | -0.9469 | 0.0183 | -0.2229 | 0.0441 |
| | | Dif. | 0.0619 | 0.4695 | 0.0180 | 0.1105 | 0.0434 |
| 63.258 | 50.828 | Máx. | 0.0739 | -0.5110 | 0.0329 | -0.1283 | 0.0574 |
| | | Mín. | 0.0373 | -1.0136 | 0.0166 | -0.2545 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.0366 | 0.5026 | 0.0163 | 0.1262 | 0.0285 |
| 63.258 | 51.078 | Máx. | 0.0238 | -0.5238 | 0.0326 | -0.1367 | 0.0290 |
| | | Mín. | 0.0120 | -1.0390 | 0.0164 | -0.2712 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0118 | 0.5152 | 0.0162 | 0.1345 | 0.0144 |
| 63.258 | 51.328 | Máx. | -0.0102 | -0.5230 | 0.0350 | -0.1383 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0203 | -1.0374 | 0.0176 | -0.2743 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.5144 | 0.0173 | 0.1360 | 0.0005 |
| 63.258 | 51.578 | Máx. | -0.0285 | -0.5131 | 0.0393 | -0.1339 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.0566 | -1.0177 | 0.0198 | -0.2656 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0281 | 0.5046 | 0.0195 | 0.1317 | 0.0138 |
| 63.258 | 51.828 | Máx. | -0.0430 | -0.4962 | 0.0448 | -0.1245 | -0.0296 |
| | | Mín. | -0.0854 | -0.9842 | 0.0226 | -0.2469 | -0.0587 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.4880 | 0.0222 | 0.1224 | 0.0291 |
| 63.258 | 52.078 | Máx. | -0.0543 | -0.4718 | 0.0504 | -0.1105 | -0.0466 |
| | | Mín. | -0.1078 | -0.9359 | 0.0254 | -0.2193 | -0.0924 |
| | | Dif. | 0.0534 | 0.4641 | 0.0250 | 0.1087 | 0.0458 |
| 63.258 | 52.328 | Máx. | -0.0623 | -0.4363 | 0.0554 | -0.0925 | -0.0651 |
| | | Mín. | -0.1237 | -0.8655 | 0.0279 | -0.1835 | -0.1290 |
| | | Dif. | 0.0613 | 0.4292 | 0.0274 | 0.0910 | 0.0640 |
| 63.258 | 52.578 | Máx. | -0.0641 | -0.3815 | 0.0586 | -0.0707 | -0.0845 |
| | | Mín. | -0.1272 | -0.7567 | 0.0295 | -0.1403 | -0.1677 |
| | | Dif. | 0.0631 | 0.3752 | 0.0290 | 0.0695 | 0.0831 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.258 | 52.828 | Máx. | -0.0485 | -0.2936 | 0.0571 | -0.0461 | -0.1035 |
| | | Mín. | -0.0961 | -0.5824 | 0.0288 | -0.0915 | -0.2052 |
| | | Dif. | 0.0477 | 0.2888 | 0.0283 | 0.0454 | 0.1018 |
| 63.258 | 53.078 | Máx. | -0.0002 | -0.1558 | 0.0399 | -0.0209 | -0.1183 |
| | | Mín. | -0.0004 | -0.3090 | 0.0201 | -0.0415 | -0.2347 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.1532 | 0.0198 | 0.0206 | 0.1164 |
| 63.258 | 53.187 | Máx. | 0.0668 | -0.1558 | 0.0087 | -0.0209 | -0.1234 |
| | | Mín. | 0.0337 | -0.3090 | 0.0044 | -0.0415 | -0.2448 |
| | | Dif. | 0.0331 | 0.1532 | 0.0043 | 0.0206 | 0.1214 |
| 63.508 | 31.187 | Máx. | -0.3541 | 0.0310 | 0.0027 | 0.0231 | -0.0290 |
| | | Mín. | -0.7024 | 0.0156 | 0.0014 | 0.0116 | -0.0576 |
| | | Dif. | 0.3483 | 0.0154 | 0.0014 | 0.0115 | 0.0285 |
| 63.508 | 31.328 | Máx. | -0.2747 | 0.0310 | 0.1641 | 0.0231 | -0.0261 |
| | | Mín. | -0.5449 | 0.0156 | 0.0827 | 0.0116 | -0.0518 |
| | | Dif. | 0.2702 | 0.0154 | 0.0814 | 0.0115 | 0.0257 |
| 63.508 | 31.578 | Máx. | -0.1090 | 0.0610 | 0.2496 | 0.0385 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.2161 | 0.0307 | 0.1259 | 0.0194 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.1072 | 0.0302 | 0.1238 | 0.0191 | 0.0144 |
| 63.508 | 31.828 | Máx. | 0.1283 | 0.0747 | 0.2594 | 0.0400 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0647 | 0.0377 | 0.1308 | 0.0202 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0636 | 0.0370 | 0.1286 | 0.0198 | 0.0009 |
| 63.508 | 32.078 | Máx. | 0.4847 | 0.0710 | 0.1920 | 0.0284 | 0.0322 |
| | | Mín. | 0.2443 | 0.0358 | 0.0968 | 0.0143 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.2403 | 0.0352 | 0.0952 | 0.0141 | 0.0160 |
| 63.508 | 32.328 | Máx. | 0.8407 | 0.0496 | 0.0368 | 0.0105 | 0.0548 |
| | | Mín. | 0.4238 | 0.0250 | 0.0186 | 0.0053 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.4168 | 0.0246 | 0.0183 | 0.0052 | 0.0272 |
| 63.508 | 32.458 | Máx. | 1.0134 | 0.0496 | -0.0834 | 0.0105 | 0.0606 |
| | | Mín. | 0.5109 | 0.0250 | -0.1655 | 0.0053 | 0.0306 |
| | | Dif. | 0.5025 | 0.0246 | 0.0821 | 0.0052 | 0.0300 |
| 63.508 | 32.608 | Máx. | -0.2923 | -0.0146 | -0.0820 | 0.0064 | 0.0759 |
| | | Mín. | -0.5798 | -0.0289 | -0.1627 | 0.0032 | 0.0382 |
| | | Dif. | 0.2875 | 0.0143 | 0.0807 | 0.0032 | 0.0376 |
| 63.508 | 32.828 | Máx. | -0.1967 | -0.0146 | 0.0047 | 0.0064 | 0.0767 |
| | | Mín. | -0.3901 | -0.0289 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0387 |
| | | Dif. | 0.1934 | 0.0143 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0380 |
| 63.508 | 33.078 | Máx. | -0.0084 | -0.0455 | 0.0488 | 0.0162 | 0.0759 |
| | | Mín. | -0.0168 | -0.0903 | 0.0246 | 0.0082 | 0.0383 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.0448 | 0.0242 | 0.0080 | 0.0377 |
| 63.508 | 33.328 | Máx. | 0.3452 | -0.0857 | 0.0051 | 0.0196 | 0.0649 |
| | | Mín. | 0.1740 | -0.1699 | 0.0025 | 0.0099 | 0.0327 |
| | | Dif. | 0.1712 | 0.0842 | 0.0025 | 0.0097 | 0.0322 |
| 63.508 | 33.578 | Máx. | 0.7070 | -0.1381 | -0.0611 | 0.0131 | 0.0345 |
| | | Mín. | 0.3565 | -0.2739 | -0.1212 | 0.0066 | 0.0174 |
| | | Dif. | 0.3506 | 0.1358 | 0.0601 | 0.0065 | 0.0171 |
| 63.508 | 33.828 | Máx. | 1.0901 | -0.2018 | -0.1687 | -0.0004 | -0.0133 |
| | | Mín. | 0.5496 | -0.4002 | -0.3346 | -0.0008 | -0.0264 |
| | | Dif. | 0.5405 | 0.1984 | 0.1659 | 0.0004 | 0.0131 |
| 63.508 | 34.078 | Máx. | 1.5083 | -0.2635 | -0.3280 | -0.0065 | -0.0638 |
| | | Mín. | 0.7604 | -0.5227 | -0.6506 | -0.0130 | -0.1265 |
| | | Dif. | 0.7479 | 0.2592 | 0.3226 | 0.0064 | 0.0627 |
| 63.508 | 34.312 | Máx. | 1.7269 | -0.2635 | -0.5964 | -0.0065 | -0.0952 |
| | | Mín. | 0.8706 | -0.5227 | -1.1830 | -0.0130 | -0.1887 |
| | | Dif. | 0.8563 | 0.2592 | 0.5866 | 0.0064 | 0.0936 |
| 63.508 | 34.462 | Máx. | -1.1721 | -0.1732 | -0.5992 | 0.0419 | -0.2070 |
| | | Mín. | -2.3250 | -0.3435 | -1.1885 | 0.0211 | -0.4105 |
| | | Dif. | 1.1529 | 0.1703 | 0.5893 | 0.0208 | 0.2035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 34.578 | Máx. | -1.0781 | -0.1732 | -0.3881 | 0.0419 | -0.2243 |
| | | Mín. | -2.1385 | -0.3435 | -0.7698 | 0.0211 | -0.4449 |
| | | Dif. | 1.0604 | 0.1703 | 0.3817 | 0.0208 | 0.2206 |
| 63.508 | 34.828 | Máx. | -0.8885 | -0.1235 | -0.1712 | 0.1196 | -0.2688 |
| | | Mín. | -1.7624 | -0.2449 | -0.3396 | 0.0603 | -0.5332 |
| | | Dif. | 0.8739 | 0.1214 | 0.1684 | 0.0593 | 0.2644 |
| 63.508 | 35.078 | Máx. | -0.7127 | -0.0119 | -0.0061 | 0.2062 | -0.2885 |
| | | Mín. | -1.4137 | -0.0235 | -0.0122 | 0.1039 | -0.5723 |
| | | Dif. | 0.7010 | 0.0117 | 0.0060 | 0.1022 | 0.2838 |
| 63.508 | 35.328 | Máx. | -0.5650 | 0.1930 | 0.2375 | 0.2893 | -0.2823 |
| | | Mín. | -1.1208 | 0.0973 | 0.1197 | 0.1458 | -0.5599 |
| | | Dif. | 0.5557 | 0.0957 | 0.1177 | 0.1435 | 0.2776 |
| 63.508 | 35.578 | Máx. | -0.4396 | 0.3803 | 0.4277 | 0.3620 | -0.2540 |
| | | Mín. | -0.8720 | 0.1917 | 0.2156 | 0.1825 | -0.5038 |
| | | Dif. | 0.4324 | 0.1886 | 0.2121 | 0.1795 | 0.2498 |
| 63.508 | 35.828 | Máx. | -0.3303 | 0.5319 | 0.5712 | 0.4208 | -0.2082 |
| | | Mín. | -0.6552 | 0.2682 | 0.2880 | 0.2121 | -0.4129 |
| | | Dif. | 0.3249 | 0.2638 | 0.2832 | 0.2086 | 0.2047 |
| 63.508 | 36.078 | Máx. | -0.2320 | 0.6464 | 0.6760 | 0.4636 | -0.1490 |
| | | Mín. | -0.4601 | 0.3259 | 0.3408 | 0.2337 | -0.2955 |
| | | Dif. | 0.2282 | 0.3205 | 0.3352 | 0.2299 | 0.1465 |
| 63.508 | 36.328 | Máx. | -0.1406 | 0.7234 | 0.7473 | 0.4896 | -0.0803 |
| | | Mín. | -0.2789 | 0.3647 | 0.3768 | 0.2468 | -0.1592 |
| | | Dif. | 0.1383 | 0.3587 | 0.3706 | 0.2428 | 0.0789 |
| 63.508 | 36.578 | Máx. | -0.0529 | 0.7633 | 0.7884 | 0.4982 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.1049 | 0.3848 | 0.3975 | 0.2511 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.0520 | 0.3785 | 0.3909 | 0.2470 | 0.0054 |
| 63.508 | 36.828 | Máx. | 0.0680 | 0.7661 | 0.8007 | 0.4887 | 0.1425 |
| | | Mín. | 0.0343 | 0.3862 | 0.4037 | 0.2464 | 0.0719 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.3799 | 0.3970 | 0.2424 | 0.0707 |
| 63.508 | 37.078 | Máx. | 0.2458 | 0.7322 | 0.7840 | 0.4608 | 0.2947 |
| | | Mín. | 0.1239 | 0.3691 | 0.3953 | 0.2323 | 0.1486 |
| | | Dif. | 0.1219 | 0.3631 | 0.3887 | 0.2285 | 0.1461 |
| 63.508 | 37.328 | Máx. | 0.4353 | 0.6619 | 0.7367 | 0.4140 | 0.4388 |
| | | Mín. | 0.2195 | 0.3337 | 0.3714 | 0.2087 | 0.2212 |
| | | Dif. | 0.2159 | 0.3282 | 0.3653 | 0.2053 | 0.2176 |
| 63.508 | 37.578 | Máx. | 0.6449 | 0.5564 | 0.6550 | 0.3481 | 0.5677 |
| | | Mín. | 0.3251 | 0.2805 | 0.3302 | 0.1755 | 0.2862 |
| | | Dif. | 0.3198 | 0.2759 | 0.3248 | 0.1726 | 0.2815 |
| 63.508 | 37.828 | Máx. | 0.8842 | 0.4187 | 0.5321 | 0.2635 | 0.6737 |
| | | Mín. | 0.4458 | 0.2111 | 0.2683 | 0.1328 | 0.3396 |
| | | Dif. | 0.4385 | 0.2076 | 0.2638 | 0.1307 | 0.3340 |
| 63.508 | 38.078 | Máx. | 1.1641 | 0.2546 | 0.3574 | 0.1626 | 0.7490 |
| | | Mín. | 0.5869 | 0.1284 | 0.1802 | 0.0820 | 0.3776 |
| | | Dif. | 0.5772 | 0.1262 | 0.1772 | 0.0806 | 0.3714 |
| 63.508 | 38.328 | Máx. | 1.4478 | 0.0686 | 0.1155 | 0.0504 | 0.7864 |
| | | Mín. | 0.7299 | 0.0346 | 0.0582 | 0.0254 | 0.3965 |
| | | Dif. | 0.7179 | 0.0340 | 0.0573 | 0.0250 | 0.3899 |
| 63.508 | 38.337 | Máx. | 1.5802 | 0.0686 | -0.0060 | 0.0504 | 0.7897 |
| | | Mín. | 0.7966 | 0.0346 | -0.0119 | 0.0254 | 0.3981 |
| | | Dif. | 0.7835 | 0.0340 | 0.0059 | 0.0250 | 0.3915 |
| 63.508 | 41.737 | Máx. | -0.3891 | 0.0238 | 0.0003 | 0.0226 | -0.0316 |
| | | Mín. | -0.7719 | 0.0120 | 0.0002 | 0.0114 | -0.0627 |
| | | Dif. | 0.3827 | 0.0118 | 0.0001 | 0.0112 | 0.0311 |
| 63.508 | 41.828 | Máx. | -0.3145 | 0.0238 | 0.1373 | 0.0226 | -0.0296 |
| | | Mín. | -0.6238 | 0.0120 | 0.0692 | 0.0114 | -0.0587 |
| | | Dif. | 0.3093 | 0.0118 | 0.0681 | 0.0112 | 0.0291 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 42.078 | Máx. | -0.1553 | 0.0534 | 0.2396 | 0.0451 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.3081 | 0.0269 | 0.1208 | 0.0227 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.1528 | 0.0265 | 0.1188 | 0.0223 | 0.0190 |
| 63.508 | 42.328 | Máx. | 0.0248 | 0.0646 | 0.2682 | 0.0537 | -0.0042 |
| | | Mín. | 0.0125 | 0.0326 | 0.1352 | 0.0271 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.0320 | 0.1330 | 0.0266 | 0.0041 |
| 63.508 | 42.578 | Máx. | 0.3622 | 0.0542 | 0.2253 | 0.0468 | 0.0220 |
| | | Mín. | 0.1826 | 0.0273 | 0.1136 | 0.0236 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.1796 | 0.0269 | 0.1117 | 0.0232 | 0.0109 |
| 63.508 | 42.828 | Máx. | 0.7212 | 0.0274 | 0.1047 | 0.0281 | 0.0439 |
| | | Mín. | 0.3636 | 0.0138 | 0.0528 | 0.0141 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.3576 | 0.0136 | 0.0519 | 0.0139 | 0.0218 |
| 63.508 | 43.078 | Máx. | 1.0711 | 0.0014 | -0.0547 | 0.0072 | 0.0522 |
| | | Mín. | 0.5400 | 0.0007 | -0.1086 | 0.0036 | 0.0263 |
| | | Dif. | 0.5311 | 0.0007 | 0.0538 | 0.0036 | 0.0259 |
| 63.508 | 43.146 | Máx. | 1.2342 | 0.0014 | -0.1410 | 0.0072 | 0.0528 |
| | | Mín. | 0.6222 | 0.0007 | -0.2796 | 0.0036 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.6120 | 0.0007 | 0.1387 | 0.0036 | 0.0262 |
| 63.508 | 43.296 | Máx. | -0.5167 | -0.0116 | -0.1414 | 0.0008 | 0.0470 |
| | | Mín. | -1.0250 | -0.0229 | -0.2804 | 0.0004 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.5082 | 0.0114 | 0.1390 | 0.0004 | 0.0233 |
| 63.508 | 43.328 | Máx. | -0.4376 | -0.0116 | -0.0869 | 0.0008 | 0.0459 |
| | | Mín. | -0.8680 | -0.0229 | -0.1724 | 0.0004 | 0.0231 |
| | | Dif. | 0.4304 | 0.0114 | 0.0855 | 0.0004 | 0.0228 |
| 63.508 | 43.578 | Máx. | -0.2613 | -0.0265 | -0.0004 | 0.0117 | 0.0420 |
| | | Mín. | -0.5183 | -0.0525 | -0.0007 | 0.0059 | 0.0212 |
| | | Dif. | 0.2570 | 0.0260 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0208 |
| 63.508 | 43.828 | Máx. | -0.0733 | -0.0397 | 0.0727 | 0.0241 | 0.0407 |
| | | Mín. | -0.1453 | -0.0787 | 0.0366 | 0.0121 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0721 | 0.0390 | 0.0360 | 0.0119 | 0.0202 |
| 63.508 | 44.078 | Máx. | 0.2099 | -0.0615 | 0.0610 | 0.0285 | 0.0373 |
| | | Mín. | 0.1058 | -0.1220 | 0.0308 | 0.0144 | 0.0188 |
| | | Dif. | 0.1041 | 0.0605 | 0.0303 | 0.0141 | 0.0185 |
| 63.508 | 44.328 | Máx. | 0.5654 | -0.0960 | -0.0154 | 0.0220 | 0.0222 |
| | | Mín. | 0.2850 | -0.1904 | -0.0306 | 0.0111 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.2803 | 0.0944 | 0.0152 | 0.0109 | 0.0110 |
| 63.508 | 44.578 | Máx. | 0.9422 | -0.1411 | -0.1044 | 0.0071 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.4750 | -0.2798 | -0.2071 | 0.0036 | -0.0152 |
| | | Dif. | 0.4672 | 0.1388 | 0.1027 | 0.0035 | 0.0075 |
| 63.508 | 44.828 | Máx. | 1.3481 | -0.1799 | -0.2439 | -0.0034 | -0.0416 |
| | | Mín. | 0.6797 | -0.3568 | -0.4839 | -0.0068 | -0.0825 |
| | | Dif. | 0.6685 | 0.1769 | 0.2399 | 0.0034 | 0.0409 |
| 63.508 | 45.041 | Máx. | 1.5578 | -0.1799 | -0.4690 | -0.0034 | -0.0621 |
| | | Mín. | 0.7854 | -0.3568 | -0.9302 | -0.0068 | -0.1231 |
| | | Dif. | 0.7724 | 0.1769 | 0.4612 | 0.0034 | 0.0610 |
| 63.508 | 45.191 | Máx. | -1.0257 | -0.1194 | -0.4709 | 0.0396 | -0.1409 |
| | | Mín. | -2.0346 | -0.2368 | -0.9340 | 0.0200 | -0.2794 |
| | | Dif. | 1.0089 | 0.1174 | 0.4631 | 0.0196 | 0.1385 |
| 63.508 | 45.328 | Máx. | -0.9315 | -0.1194 | -0.2644 | 0.0396 | -0.1537 |
| | | Mín. | -1.8478 | -0.2368 | -0.5244 | 0.0200 | -0.3049 |
| | | Dif. | 0.9162 | 0.1174 | 0.2600 | 0.0196 | 0.1512 |
| 63.508 | 45.578 | Máx. | -0.7443 | -0.0658 | -0.0799 | 0.1063 | -0.1801 |
| | | Mín. | -1.4764 | -0.1304 | -0.1584 | 0.0536 | -0.3573 |
| | | Dif. | 0.7321 | 0.0647 | 0.0786 | 0.0527 | 0.1772 |
| 63.508 | 45.828 | Máx. | -0.5724 | 0.0427 | 0.1103 | 0.1781 | -0.1853 |
| | | Mín. | -1.1354 | 0.0215 | 0.0556 | 0.0898 | -0.3675 |
| | | Dif. | 0.5630 | 0.0212 | 0.0547 | 0.0883 | 0.1822 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 46.078 | Máx. | -0.4262 | 0.2021 | 0.3048 | 0.2436 | -0.1700 |
| | | Mín. | -0.8453 | 0.1019 | 0.1537 | 0.1228 | -0.3371 |
| | | Dif. | 0.4191 | 0.1002 | 0.1512 | 0.1208 | 0.1671 |
| 63.508 | 46.328 | Máx. | -0.2992 | 0.3297 | 0.4418 | 0.2965 | -0.1383 |
| | | Mín. | -0.5934 | 0.1662 | 0.2227 | 0.1495 | -0.2743 |
| | | Dif. | 0.2942 | 0.1635 | 0.2191 | 0.1471 | 0.1360 |
| 63.508 | 46.578 | Máx. | -0.1850 | 0.4202 | 0.5318 | 0.3337 | -0.0949 |
| | | Mín. | -0.3669 | 0.2118 | 0.2681 | 0.1682 | -0.1882 |
| | | Dif. | 0.1819 | 0.2084 | 0.2637 | 0.1655 | 0.0933 |
| 63.508 | 46.828 | Máx. | -0.0781 | 0.4717 | 0.5810 | 0.3534 | -0.0441 |
| | | Mín. | -0.1548 | 0.2378 | 0.2929 | 0.1782 | -0.0875 |
| | | Dif. | 0.0768 | 0.2339 | 0.2881 | 0.1753 | 0.0434 |
| 63.508 | 47.078 | Máx. | 0.0525 | 0.4839 | 0.5926 | 0.3550 | 0.0194 |
| | | Mín. | 0.0265 | 0.2439 | 0.2988 | 0.1790 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.2399 | 0.2938 | 0.1761 | 0.0096 |
| 63.508 | 47.328 | Máx. | 0.2646 | 0.4570 | 0.5667 | 0.3381 | 0.1245 |
| | | Mín. | 0.1334 | 0.2304 | 0.2857 | 0.1704 | 0.0627 |
| | | Dif. | 0.1312 | 0.2266 | 0.2810 | 0.1677 | 0.0617 |
| 63.508 | 47.578 | Máx. | 0.4917 | 0.3921 | 0.5008 | 0.3029 | 0.2195 |
| | | Mín. | 0.2479 | 0.1976 | 0.2525 | 0.1527 | 0.1107 |
| | | Dif. | 0.2438 | 0.1944 | 0.2483 | 0.1502 | 0.1088 |
| 63.508 | 47.828 | Máx. | 0.7465 | 0.2914 | 0.3890 | 0.2501 | 0.2962 |
| | | Mín. | 0.3764 | 0.1469 | 0.1961 | 0.1261 | 0.1494 |
| | | Dif. | 0.3702 | 0.1445 | 0.1929 | 0.1240 | 0.1469 |
| 63.508 | 48.078 | Máx. | 1.0469 | 0.1588 | 0.2204 | 0.1819 | 0.3463 |
| | | Mín. | 0.5278 | 0.0800 | 0.1111 | 0.0917 | 0.1746 |
| | | Dif. | 0.5191 | 0.0787 | 0.1093 | 0.0902 | 0.1717 |
| 63.508 | 48.328 | Máx. | 1.4245 | -0.0003 | -0.0117 | 0.1030 | 0.3619 |
| | | Mín. | 0.7181 | -0.0005 | -0.0232 | 0.0519 | 0.1825 |
| | | Dif. | 0.7063 | 0.0002 | 0.0115 | 0.0511 | 0.1795 |
| 63.508 | 48.578 | Máx. | 1.9487 | -0.0886 | -0.1898 | 0.0218 | 0.3376 |
| | | Mín. | 0.9824 | -0.1757 | -0.3765 | 0.0110 | 0.1702 |
| | | Dif. | 0.9662 | 0.0871 | 0.1867 | 0.0108 | 0.1674 |
| 63.508 | 48.828 | Máx. | 2.6479 | -0.1290 | -0.4661 | -0.0169 | 0.2741 |
| | | Mín. | 1.3350 | -0.2559 | -0.9244 | -0.0335 | 0.1382 |
| | | Dif. | 1.3130 | 0.1269 | 0.4584 | 0.0166 | 0.1359 |
| 63.508 | 48.906 | Máx. | 3.0362 | -0.1290 | -0.7044 | -0.0169 | 0.2556 |
| | | Mín. | 1.5307 | -0.2559 | -1.3972 | -0.0335 | 0.1289 |
| | | Dif. | 1.5055 | 0.1269 | 0.6928 | 0.0166 | 0.1267 |
| 63.508 | 49.056 | Máx. | -2.7386 | 2.4080 | -0.6534 | 0.0485 | 0.0530 |
| | | Mín. | -5.4320 | 1.2140 | -1.2961 | 0.0245 | 0.0267 |
| | | Dif. | 2.6934 | 1.1940 | 0.6426 | 0.0240 | 0.0263 |
| 63.508 | 49.078 | Máx. | -1.8150 | 2.4080 | -0.3003 | 0.0485 | -0.0160 |
| | | Mín. | -3.6000 | 1.2140 | -0.5957 | 0.0245 | -0.0317 |
| | | Dif. | 1.7850 | 1.1940 | 0.2954 | 0.0240 | 0.0157 |
| 63.508 | 49.328 | Máx. | -0.4724 | 1.7979 | 0.0045 | 0.1633 | 0.1421 |
| | | Mín. | -0.9369 | 0.9065 | 0.0023 | 0.0823 | 0.0716 |
| | | Dif. | 0.4646 | 0.8915 | 0.0023 | 0.0810 | 0.0704 |
| 63.508 | 49.578 | Máx. | 0.0330 | 0.3747 | 0.0268 | 0.0499 | 0.1472 |
| | | Mín. | 0.0167 | 0.1889 | 0.0135 | 0.0252 | 0.0742 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.1857 | 0.0133 | 0.0247 | 0.0730 |
| 63.508 | 49.828 | Máx. | 0.1778 | -0.2203 | 0.0145 | -0.0632 | 0.1214 |
| | | Mín. | 0.0897 | -0.4370 | 0.0073 | -0.1254 | 0.0612 |
| | | Dif. | 0.0882 | 0.2167 | 0.0072 | 0.0622 | 0.0602 |
| 63.508 | 50.078 | Máx. | 0.1670 | -0.4488 | 0.0085 | -0.1422 | 0.0951 |
| | | Mín. | 0.0842 | -0.8902 | 0.0043 | -0.2822 | 0.0479 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.4414 | 0.0042 | 0.1399 | 0.0471 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.508 | 50.328 | Máx. | 0.1292 | -0.5782 | 0.0056 | -0.2029 | 0.0729 |
| | | Mín. | 0.0651 | -1.1468 | 0.0028 | -0.4024 | 0.0368 |
| | | Dif. | 0.0641 | 0.5687 | 0.0028 | 0.1995 | 0.0362 |
| 63.508 | 50.578 | Máx. | 0.0872 | -0.6482 | 0.0042 | -0.2447 | 0.0545 |
| | | Mín. | 0.0440 | -1.2858 | 0.0021 | -0.4854 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.0432 | 0.6376 | 0.0021 | 0.2407 | 0.0270 |
| 63.508 | 50.828 | Máx. | 0.0480 | -0.6814 | 0.0040 | -0.2699 | 0.0380 |
| | | Mín. | 0.0242 | -1.3516 | 0.0020 | -0.5353 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.6702 | 0.0020 | 0.2655 | 0.0189 |
| 63.508 | 51.078 | Máx. | 0.0144 | -0.6915 | 0.0046 | -0.2812 | 0.0218 |
| | | Mín. | 0.0073 | -1.3716 | 0.0023 | -0.5577 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.6801 | 0.0023 | 0.2766 | 0.0108 |
| 63.508 | 51.328 | Máx. | -0.0065 | -0.6872 | 0.0059 | -0.2813 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.0130 | -1.3631 | 0.0030 | -0.5580 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.6759 | 0.0029 | 0.2767 | 0.0020 |
| 63.508 | 51.578 | Máx. | -0.0176 | -0.6740 | 0.0074 | -0.2727 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.0348 | -1.3369 | 0.0037 | -0.5410 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.6629 | 0.0037 | 0.2682 | 0.0080 |
| 63.508 | 51.828 | Máx. | -0.0266 | -0.6546 | 0.0089 | -0.2571 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0527 | -1.2984 | 0.0045 | -0.5099 | -0.0397 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.6438 | 0.0044 | 0.2528 | 0.0197 |
| 63.508 | 52.078 | Máx. | -0.0346 | -0.6286 | 0.0102 | -0.2352 | -0.0336 |
| | | Mín. | -0.0687 | -1.2469 | 0.0052 | -0.4665 | -0.0666 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.6183 | 0.0051 | 0.2313 | 0.0330 |
| 63.508 | 52.328 | Máx. | -0.0430 | -0.5917 | 0.0111 | -0.2066 | -0.0485 |
| | | Mín. | -0.0853 | -1.1738 | 0.0056 | -0.4099 | -0.0962 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.5820 | 0.0055 | 0.2032 | 0.0477 |
| 63.508 | 52.578 | Máx. | -0.0523 | -0.5330 | 0.0114 | -0.1698 | -0.0642 |
| | | Mín. | -0.1037 | -1.0572 | 0.0057 | -0.3369 | -0.1273 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.5242 | 0.0056 | 0.1670 | 0.0631 |
| 63.508 | 52.828 | Máx. | -0.0592 | -0.4292 | 0.0111 | -0.1219 | -0.0794 |
| | | Mín. | -0.1175 | -0.8514 | 0.0056 | -0.2417 | -0.1575 |
| | | Dif. | 0.0583 | 0.4222 | 0.0055 | 0.1199 | 0.0781 |
| 63.508 | 53.078 | Máx. | -0.0536 | -0.2383 | 0.0083 | -0.0604 | -0.0915 |
| | | Mín. | -0.1062 | -0.4727 | 0.0042 | -0.1199 | -0.1815 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.2344 | 0.0041 | 0.0594 | 0.0900 |
| 63.508 | 53.187 | Máx. | -0.0458 | -0.2383 | 0.0096 | -0.0604 | -0.0855 |
| | | Mín. | -0.0909 | -0.4727 | 0.0049 | -0.1199 | -0.1696 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.2344 | 0.0048 | 0.0594 | 0.0841 |
| 63.513 | 49.078 | Máx. | -1.8150 | 4.1519 | -0.3003 | 0.3463 | -0.1631 |
| | | Mín. | -3.6000 | 2.0932 | -0.5957 | 0.1746 | -0.3235 |
| | | Dif. | 1.7850 | 2.0587 | 0.2954 | 0.1717 | 0.1604 |
| 63.513 | 49.328 | Máx. | -0.4724 | 2.5028 | 0.0045 | 0.3572 | 0.1701 |
| | | Mín. | -0.9369 | 1.2618 | 0.0023 | 0.1801 | 0.0857 |
| | | Dif. | 0.4646 | 1.2410 | 0.0023 | 0.1771 | 0.0843 |
| 63.513 | 49.578 | Máx. | 0.0330 | 0.3874 | 0.0268 | 0.0921 | 0.1607 |
| | | Mín. | 0.0167 | 0.1953 | 0.0135 | 0.0465 | 0.0810 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.1920 | 0.0133 | 0.0457 | 0.0797 |
| 63.513 | 49.828 | Máx. | 0.1778 | -0.2810 | 0.0145 | -0.0795 | 0.1223 |
| | | Mín. | 0.0897 | -0.5574 | 0.0073 | -0.1577 | 0.0616 |
| | | Dif. | 0.0882 | 0.2764 | 0.0072 | 0.0782 | 0.0606 |
| 63.513 | 50.078 | Máx. | 0.1670 | -0.5208 | 0.0085 | -0.1789 | 0.0928 |
| | | Mín. | 0.0842 | -1.0331 | 0.0043 | -0.3550 | 0.0468 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.5123 | 0.0042 | 0.1760 | 0.0460 |
| 63.513 | 50.328 | Máx. | 0.1292 | -0.6525 | 0.0056 | -0.2512 | 0.0703 |
| | | Mín. | 0.0651 | -1.2943 | 0.0028 | -0.4983 | 0.0355 |
| | | Dif. | 0.0641 | 0.6418 | 0.0028 | 0.2471 | 0.0349 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.513 | 50.578 | Máx. | 0.0872 | -0.7224 | 0.0042 | -0.2993 | 0.0524 |
| | | Mín. | 0.0440 | -1.4328 | 0.0021 | -0.5936 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0432 | 0.7105 | 0.0021 | 0.2944 | 0.0260 |
| 63.513 | 50.828 | Máx. | 0.0480 | -0.7543 | 0.0040 | -0.3271 | 0.0368 |
| | | Mín. | 0.0242 | -1.4962 | 0.0020 | -0.6489 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.7419 | 0.0020 | 0.3217 | 0.0182 |
| 63.513 | 51.078 | Máx. | 0.0144 | -0.7628 | 0.0046 | -0.3388 | 0.0214 |
| | | Mín. | 0.0073 | -1.5131 | 0.0023 | -0.6719 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.7503 | 0.0023 | 0.3332 | 0.0106 |
| 63.513 | 51.328 | Máx. | -0.0065 | -0.7570 | 0.0059 | -0.3378 | 0.0044 |
| | | Mín. | -0.0130 | -1.5015 | 0.0030 | -0.6700 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.7445 | 0.0029 | 0.3322 | 0.0022 |
| 63.513 | 51.578 | Máx. | -0.0176 | -0.7425 | 0.0074 | -0.3271 | -0.0077 |
| | | Mín. | -0.0348 | -1.4728 | 0.0037 | -0.6488 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.7303 | 0.0037 | 0.3217 | 0.0076 |
| 63.513 | 51.828 | Máx. | -0.0266 | -0.7223 | 0.0089 | -0.3089 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.0527 | -1.4328 | 0.0045 | -0.6128 | -0.0383 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.7104 | 0.0044 | 0.3038 | 0.0190 |
| 63.513 | 52.078 | Máx. | -0.0346 | -0.6962 | 0.0102 | -0.2842 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.0687 | -1.3810 | 0.0052 | -0.5637 | -0.0648 |
| | | Dif. | 0.0341 | 0.6848 | 0.0051 | 0.2795 | 0.0321 |
| 63.513 | 52.328 | Máx. | -0.0430 | -0.6598 | 0.0111 | -0.2523 | -0.0475 |
| | | Mín. | -0.0853 | -1.3087 | 0.0056 | -0.5004 | -0.0942 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.6489 | 0.0055 | 0.2481 | 0.0467 |
| 63.513 | 52.578 | Máx. | -0.0523 | -0.6015 | 0.0114 | -0.2108 | -0.0632 |
| | | Mín. | -0.1037 | -1.1931 | 0.0057 | -0.4182 | -0.1253 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.5916 | 0.0056 | 0.2074 | 0.0621 |
| 63.513 | 52.828 | Máx. | -0.0592 | -0.4949 | 0.0111 | -0.1552 | -0.0789 |
| | | Mín. | -0.1175 | -0.9817 | 0.0056 | -0.3079 | -0.1565 |
| | | Dif. | 0.0583 | 0.4868 | 0.0055 | 0.1527 | 0.0776 |
| 63.513 | 53.078 | Máx. | -0.0536 | -0.2823 | 0.0083 | -0.0794 | -0.0922 |
| | | Mín. | -0.1062 | -0.5599 | 0.0042 | -0.1575 | -0.1829 |
| | | Dif. | 0.0527 | 0.2777 | 0.0041 | 0.0781 | 0.0907 |
| 63.663 | 49.078 | Máx. | -1.7115 | -1.4238 | -0.3865 | 0.3510 | 0.5146 |
| | | Mín. | -3.3948 | -2.8240 | -0.7666 | 0.1770 | 0.2594 |
| | | Dif. | 1.6833 | 1.4003 | 0.3801 | 0.1740 | 0.2551 |
| 63.663 | 49.328 | Máx. | -0.6574 | -1.2430 | -0.0633 | 0.3636 | 0.0670 |
| | | Mín. | -1.3040 | -2.4654 | -0.1256 | 0.1833 | 0.0338 |
| | | Dif. | 0.6466 | 1.2224 | 0.0623 | 0.1803 | 0.0332 |
| 63.663 | 49.578 | Máx. | -0.1060 | -0.3914 | -0.0061 | 0.0969 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.2103 | -0.7763 | -0.0121 | 0.0489 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.1043 | 0.3849 | 0.0060 | 0.0480 | 0.0116 |
| 63.663 | 49.828 | Máx. | 0.0952 | 0.2510 | 0.0053 | -0.0776 | -0.0177 |
| | | Mín. | 0.0480 | 0.1265 | 0.0026 | -0.1540 | -0.0350 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.1245 | 0.0026 | 0.0764 | 0.0174 |
| 63.663 | 50.078 | Máx. | 0.1512 | 0.8301 | 0.0090 | -0.1774 | -0.0139 |
| | | Mín. | 0.0763 | 0.4185 | 0.0045 | -0.3518 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.0750 | 0.4117 | 0.0045 | 0.1745 | 0.0136 |
| 63.663 | 50.328 | Máx. | 0.1386 | 1.1601 | 0.0095 | -0.2498 | -0.0073 |
| | | Mín. | 0.0699 | 0.5848 | 0.0048 | -0.4954 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0687 | 0.5753 | 0.0047 | 0.2457 | 0.0072 |
| 63.663 | 50.578 | Máx. | 0.1075 | 1.3373 | 0.0077 | -0.2979 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0542 | 0.6742 | 0.0039 | -0.5908 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0533 | 0.6631 | 0.0038 | 0.2930 | 0.0007 |
| 63.663 | 50.828 | Máx. | 0.0742 | 1.4122 | 0.0044 | -0.3257 | 0.0085 |
| | | Mín. | 0.0374 | 0.7120 | 0.0022 | -0.6460 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.7003 | 0.0022 | 0.3203 | 0.0042 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.663 | 51.078 | Máx. | 0.0441 | 1.4153 | -0.0000 | -0.3372 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.0222 | 0.7135 | -0.0001 | -0.6688 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.7018 | 0.0000 | 0.3316 | 0.0067 |
| 63.663 | 51.328 | Máx. | 0.0167 | 1.3691 | -0.0026 | -0.3360 | 0.0122 |
| | | Mín. | 0.0084 | 0.6902 | -0.0052 | -0.6666 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.6789 | 0.0026 | 0.3305 | 0.0061 |
| 63.663 | 51.578 | Máx. | -0.0057 | 1.2941 | -0.0052 | -0.3252 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0113 | 0.6524 | -0.0103 | -0.6451 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.6417 | 0.0051 | 0.3199 | 0.0024 |
| 63.663 | 51.828 | Máx. | -0.0215 | 1.2082 | -0.0073 | -0.3069 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.0426 | 0.6091 | -0.0144 | -0.6088 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.5991 | 0.0071 | 0.3019 | 0.0039 |
| 63.663 | 52.078 | Máx. | -0.0397 | 1.1237 | -0.0084 | -0.2820 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.0788 | 0.5665 | -0.0166 | -0.5594 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.5572 | 0.0082 | 0.2774 | 0.0120 |
| 63.663 | 52.328 | Máx. | -0.0604 | 1.0416 | -0.0081 | -0.2501 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.1198 | 0.5251 | -0.0160 | -0.4961 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.0594 | 0.5165 | 0.0079 | 0.2460 | 0.0205 |
| 63.663 | 52.578 | Máx. | -0.0815 | 0.9436 | -0.0058 | -0.2088 | -0.0280 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.4757 | -0.0114 | -0.4141 | -0.0556 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.4679 | 0.0057 | 0.2053 | 0.0276 |
| 63.663 | 52.828 | Máx. | -0.0936 | 0.7772 | -0.0013 | -0.1533 | -0.0315 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.3918 | -0.0026 | -0.3042 | -0.0626 |
| | | Dif. | 0.0921 | 0.3854 | 0.0013 | 0.1508 | 0.0310 |
| 63.663 | 53.078 | Máx. | -0.0793 | 0.4431 | 0.0048 | -0.0779 | -0.0307 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.2234 | 0.0024 | -0.1545 | -0.0609 |
| | | Dif. | 0.0780 | 0.2197 | 0.0024 | 0.0766 | 0.0302 |
| 63.758 | 31.187 | Máx. | -0.3814 | 0.0175 | 0.0036 | 0.0154 | -0.0215 |
| | | Mín. | -0.7566 | 0.0088 | 0.0018 | 0.0078 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.3751 | 0.0087 | 0.0018 | 0.0076 | 0.0212 |
| 63.758 | 31.328 | Máx. | -0.2987 | 0.0175 | 0.1804 | 0.0154 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.5925 | 0.0088 | 0.0910 | 0.0078 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.2938 | 0.0087 | 0.0895 | 0.0076 | 0.0193 |
| 63.758 | 31.578 | Máx. | -0.1243 | 0.0383 | 0.2797 | 0.0259 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.2465 | 0.0193 | 0.1410 | 0.0131 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.1222 | 0.0190 | 0.1387 | 0.0129 | 0.0116 |
| 63.758 | 31.828 | Máx. | 0.1186 | 0.0549 | 0.2946 | 0.0273 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0598 | 0.0277 | 0.1485 | 0.0138 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0588 | 0.0272 | 0.1461 | 0.0135 | 0.0006 |
| 63.758 | 32.078 | Máx. | 0.4893 | 0.0658 | 0.2243 | 0.0198 | 0.0229 |
| | | Mín. | 0.2467 | 0.0332 | 0.1131 | 0.0100 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.2426 | 0.0326 | 0.1112 | 0.0098 | 0.0113 |
| 63.758 | 32.328 | Máx. | 0.8464 | 0.0608 | 0.0634 | 0.0080 | 0.0446 |
| | | Mín. | 0.4267 | 0.0307 | 0.0320 | 0.0040 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.4197 | 0.0302 | 0.0314 | 0.0040 | 0.0221 |
| 63.758 | 32.458 | Máx. | 1.0160 | 0.0608 | -0.0711 | 0.0080 | 0.0513 |
| | | Mín. | 0.5122 | 0.0307 | -0.1411 | 0.0040 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.5038 | 0.0302 | 0.0699 | 0.0040 | 0.0254 |
| 63.758 | 32.608 | Máx. | -0.2540 | -0.0073 | -0.0697 | -0.0009 | 0.0776 |
| | | Mín. | -0.5039 | -0.0144 | -0.1382 | -0.0018 | 0.0391 |
| | | Dif. | 0.2499 | 0.0071 | 0.0685 | 0.0009 | 0.0385 |
| 63.758 | 32.828 | Máx. | -0.1585 | -0.0073 | 0.0100 | -0.0009 | 0.0797 |
| | | Mín. | -0.3145 | -0.0144 | 0.0050 | -0.0018 | 0.0402 |
| | | Dif. | 0.1560 | 0.0071 | 0.0050 | 0.0009 | 0.0395 |
| 63.758 | 33.078 | Máx. | 0.0673 | -0.0454 | 0.0413 | -0.0004 | 0.0780 |
| | | Mín. | 0.0340 | -0.0901 | 0.0208 | -0.0008 | 0.0393 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0447 | 0.0205 | 0.0004 | 0.0387 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 33.328 | Máx. | 0.4527 | -0.0881 | -0.0109 | -0.0016 | 0.0624 |
| | | Mín. | 0.2282 | -0.1747 | -0.0216 | -0.0032 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.2245 | 0.0866 | 0.0107 | 0.0016 | 0.0309 |
| 63.758 | 33.578 | Máx. | 0.8443 | -0.1350 | -0.0896 | -0.0054 | 0.0274 |
| | | Mín. | 0.4257 | -0.2677 | -0.1776 | -0.0107 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.4186 | 0.1327 | 0.0881 | 0.0053 | 0.0136 |
| 63.758 | 33.828 | Máx. | 1.2532 | -0.1848 | -0.2179 | -0.0103 | -0.0168 |
| | | Mín. | 0.6318 | -0.3665 | -0.4323 | -0.0203 | -0.0334 |
| | | Dif. | 0.6214 | 0.1817 | 0.2143 | 0.0101 | 0.0165 |
| 63.758 | 34.078 | Máx. | 1.6844 | -0.2284 | -0.4021 | -0.0120 | -0.0629 |
| | | Mín. | 0.8492 | -0.4531 | -0.7977 | -0.0238 | -0.1247 |
| | | Dif. | 0.8352 | 0.2246 | 0.3955 | 0.0118 | 0.0618 |
| 63.758 | 34.312 | Máx. | 1.9053 | -0.2284 | -0.7001 | -0.0120 | -0.0902 |
| | | Mín. | 0.9606 | -0.4531 | -1.3887 | -0.0238 | -0.1790 |
| | | Dif. | 0.9448 | 0.2246 | 0.6886 | 0.0118 | 0.0887 |
| 63.758 | 34.462 | Máx. | -1.3133 | -0.1498 | -0.7030 | 0.0425 | -0.1831 |
| | | Mín. | -2.6050 | -0.2972 | -1.3944 | 0.0214 | -0.3631 |
| | | Dif. | 1.2917 | 0.1473 | 0.6914 | 0.0211 | 0.1800 |
| 63.758 | 34.578 | Máx. | -1.2198 | -0.1498 | -0.4650 | 0.0425 | -0.1979 |
| | | Mín. | -2.4195 | -0.2972 | -0.9224 | 0.0214 | -0.3925 |
| | | Dif. | 1.1997 | 0.1473 | 0.4574 | 0.0211 | 0.1946 |
| 63.758 | 34.828 | Máx. | -1.0273 | -0.1185 | -0.2127 | 0.1190 | -0.2363 |
| | | Mín. | -2.0377 | -0.2349 | -0.4219 | 0.0600 | -0.4687 |
| | | Dif. | 1.0104 | 0.1165 | 0.2092 | 0.0590 | 0.2324 |
| 63.758 | 35.078 | Máx. | -0.8410 | -0.0339 | -0.0143 | 0.2060 | -0.2546 |
| | | Mín. | -1.6681 | -0.0672 | -0.0283 | 0.1038 | -0.5049 |
| | | Dif. | 0.8271 | 0.0333 | 0.0140 | 0.1022 | 0.2503 |
| 63.758 | 35.328 | Máx. | -0.6771 | 0.1027 | 0.2789 | 0.2920 | -0.2506 |
| | | Mín. | -1.3430 | 0.0518 | 0.1406 | 0.1472 | -0.4970 |
| | | Dif. | 0.6659 | 0.0510 | 0.1383 | 0.1448 | 0.2464 |
| 63.758 | 35.578 | Máx. | -0.5325 | 0.2540 | 0.5165 | 0.3694 | -0.2269 |
| | | Mín. | -1.0563 | 0.1281 | 0.2604 | 0.1862 | -0.4500 |
| | | Dif. | 0.5238 | 0.1260 | 0.2561 | 0.1832 | 0.2231 |
| 63.758 | 35.828 | Máx. | -0.4031 | 0.3797 | 0.6971 | 0.4331 | -0.1870 |
| | | Mín. | -0.7996 | 0.1914 | 0.3514 | 0.2183 | -0.3709 |
| | | Dif. | 0.3965 | 0.1883 | 0.3456 | 0.2148 | 0.1839 |
| 63.758 | 36.078 | Máx. | -0.2846 | 0.4766 | 0.8295 | 0.4804 | -0.1345 |
| | | Mín. | -0.5645 | 0.2403 | 0.4182 | 0.2421 | -0.2668 |
| | | Dif. | 0.2799 | 0.2363 | 0.4113 | 0.2382 | 0.1323 |
| 63.758 | 36.328 | Máx. | -0.1733 | 0.5431 | 0.9197 | 0.5093 | -0.0730 |
| | | Mín. | -0.3437 | 0.2738 | 0.4637 | 0.2568 | -0.1447 |
| | | Dif. | 0.1704 | 0.2693 | 0.4560 | 0.2526 | 0.0718 |
| 63.758 | 36.578 | Máx. | -0.0658 | 0.5787 | 0.9711 | 0.5190 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.1306 | 0.2917 | 0.4896 | 0.2616 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.0647 | 0.2870 | 0.4815 | 0.2574 | 0.0056 |
| 63.758 | 36.828 | Máx. | 0.0812 | 0.5833 | 0.9856 | 0.5087 | 0.1270 |
| | | Mín. | 0.0409 | 0.2941 | 0.4969 | 0.2564 | 0.0640 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.2892 | 0.4887 | 0.2523 | 0.0629 |
| 63.758 | 37.078 | Máx. | 0.2976 | 0.5574 | 0.9630 | 0.4781 | 0.2637 |
| | | Mín. | 0.1501 | 0.2810 | 0.4855 | 0.2410 | 0.1329 |
| | | Dif. | 0.1476 | 0.2764 | 0.4775 | 0.2371 | 0.1307 |
| 63.758 | 37.328 | Máx. | 0.5254 | 0.5021 | 0.9011 | 0.4271 | 0.3923 |
| | | Mín. | 0.2649 | 0.2531 | 0.4543 | 0.2153 | 0.1978 |
| | | Dif. | 0.2605 | 0.2490 | 0.4468 | 0.2118 | 0.1945 |
| 63.758 | 37.578 | Máx. | 0.7716 | 0.4199 | 0.7960 | 0.3564 | 0.5063 |
| | | Mín. | 0.3890 | 0.2117 | 0.4013 | 0.1797 | 0.2553 |
| | | Dif. | 0.3826 | 0.2082 | 0.3947 | 0.1768 | 0.2510 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 37.828 | Máx. | 1.0434 | 0.3144 | 0.6406 | 0.2676 | 0.5989 |
| | | Mín. | 0.5260 | 0.1585 | 0.3230 | 0.1349 | 0.3020 |
| | | Dif. | 0.5174 | 0.1559 | 0.3176 | 0.1327 | 0.2969 |
| 63.758 | 38.078 | Máx. | 1.3475 | 0.1909 | 0.4250 | 0.1640 | 0.6640 |
| | | Mín. | 0.6793 | 0.0962 | 0.2143 | 0.0826 | 0.3348 |
| | | Dif. | 0.6682 | 0.0947 | 0.2108 | 0.0813 | 0.3292 |
| 63.758 | 38.328 | Máx. | 1.6435 | 0.0507 | 0.1365 | 0.0507 | 0.6961 |
| | | Mín. | 0.8286 | 0.0256 | 0.0688 | 0.0255 | 0.3510 |
| | | Dif. | 0.8150 | 0.0251 | 0.0677 | 0.0251 | 0.3452 |
| 63.758 | 38.337 | Máx. | 1.7787 | 0.0507 | -0.0060 | 0.0507 | 0.6985 |
| | | Mín. | 0.8967 | 0.0256 | -0.0120 | 0.0255 | 0.3521 |
| | | Dif. | 0.8820 | 0.0251 | 0.0059 | 0.0251 | 0.3463 |
| 63.758 | 41.737 | Máx. | -0.4145 | 0.0101 | 0.0012 | 0.0158 | -0.0221 |
| | | Mín. | -0.8222 | 0.0051 | 0.0006 | 0.0079 | -0.0438 |
| | | Dif. | 0.4077 | 0.0050 | 0.0006 | 0.0078 | 0.0217 |
| 63.758 | 41.828 | Máx. | -0.3370 | 0.0101 | 0.1508 | 0.0158 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.6685 | 0.0051 | 0.0760 | 0.0079 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.3315 | 0.0050 | 0.0748 | 0.0078 | 0.0205 |
| 63.758 | 42.078 | Máx. | -0.1693 | 0.0251 | 0.2675 | 0.0316 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.3358 | 0.0126 | 0.1349 | 0.0160 | -0.0279 |
| | | Dif. | 0.1665 | 0.0124 | 0.1327 | 0.0157 | 0.0139 |
| 63.758 | 42.328 | Máx. | 0.0217 | 0.0332 | 0.3019 | 0.0378 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.0167 | 0.1522 | 0.0191 | -0.0076 |
| | | Dif. | 0.0108 | 0.0164 | 0.1497 | 0.0188 | 0.0038 |
| 63.758 | 42.578 | Máx. | 0.3825 | 0.0337 | 0.2552 | 0.0330 | 0.0138 |
| | | Mín. | 0.1928 | 0.0170 | 0.1287 | 0.0167 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.1897 | 0.0167 | 0.1265 | 0.0164 | 0.0068 |
| 63.758 | 42.828 | Máx. | 0.7544 | 0.0286 | 0.1232 | 0.0201 | 0.0310 |
| | | Mín. | 0.3803 | 0.0144 | 0.0621 | 0.0101 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.3741 | 0.0142 | 0.0611 | 0.0100 | 0.0154 |
| 63.758 | 43.078 | Máx. | 1.1033 | 0.0170 | -0.0518 | 0.0056 | 0.0412 |
| | | Mín. | 0.5562 | 0.0086 | -0.1027 | 0.0028 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.5471 | 0.0084 | 0.0509 | 0.0028 | 0.0204 |
| 63.758 | 43.146 | Máx. | 1.2628 | 0.0170 | -0.1408 | 0.0056 | 0.0428 |
| | | Mín. | 0.6366 | 0.0086 | -0.2793 | 0.0028 | 0.0216 |
| | | Dif. | 0.6261 | 0.0084 | 0.1385 | 0.0028 | 0.0212 |
| 63.758 | 43.296 | Máx. | -0.5010 | -0.0029 | -0.1411 | -0.0005 | 0.0483 |
| | | Mín. | -0.9937 | -0.0057 | -0.2800 | -0.0011 | 0.0244 |
| | | Dif. | 0.4927 | 0.0028 | 0.1388 | 0.0005 | 0.0239 |
| 63.758 | 43.328 | Máx. | -0.4236 | -0.0029 | -0.0875 | -0.0005 | 0.0479 |
| | | Mín. | -0.8403 | -0.0057 | -0.1735 | -0.0011 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.4167 | 0.0028 | 0.0860 | 0.0005 | 0.0238 |
| 63.758 | 43.578 | Máx. | -0.2481 | -0.0202 | -0.0015 | 0.0018 | 0.0478 |
| | | Mín. | -0.4921 | -0.0400 | -0.0029 | 0.0009 | 0.0241 |
| | | Dif. | 0.2440 | 0.0198 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0237 |
| 63.758 | 43.828 | Máx. | -0.0537 | -0.0417 | 0.0689 | 0.0061 | 0.0446 |
| | | Mín. | -0.1065 | -0.0827 | 0.0348 | 0.0031 | 0.0225 |
| | | Dif. | 0.0528 | 0.0410 | 0.0342 | 0.0030 | 0.0221 |
| 63.758 | 44.078 | Máx. | 0.2746 | -0.0665 | 0.0482 | 0.0059 | 0.0356 |
| | | Mín. | 0.1384 | -0.1318 | 0.0243 | 0.0030 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.1361 | 0.0654 | 0.0239 | 0.0029 | 0.0177 |
| 63.758 | 44.328 | Máx. | 0.6602 | -0.0956 | -0.0320 | -0.0003 | 0.0151 |
| | | Mín. | 0.3328 | -0.1896 | -0.0634 | -0.0006 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.3273 | 0.0940 | 0.0314 | 0.0003 | 0.0075 |
| 63.758 | 44.578 | Máx. | 1.0614 | -0.1274 | -0.1366 | -0.0052 | -0.0117 |
| | | Mín. | 0.5351 | -0.2527 | -0.2709 | -0.0104 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.5263 | 0.1253 | 0.1343 | 0.0052 | 0.0115 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 44.828 | Máx. | 1.4777 | -0.1502 | -0.2953 | -0.0079 | -0.0419 |
| | | Mín. | 0.7450 | -0.2979 | -0.5857 | -0.0157 | -0.0831 |
| | | Dif. | 0.7327 | 0.1477 | 0.2904 | 0.0078 | 0.0412 |
| 63.758 | 45.041 | Máx. | 1.6881 | -0.1502 | -0.5408 | -0.0079 | -0.0591 |
| | | Mín. | 0.8511 | -0.2979 | -1.0728 | -0.0157 | -0.1172 |
| | | Dif. | 0.8371 | 0.1477 | 0.5319 | 0.0078 | 0.0581 |
| 63.758 | 45.191 | Máx. | -1.1347 | -0.0994 | -0.5428 | 0.0387 | -0.1210 |
| | | Mín. | -2.2508 | -0.1972 | -1.0767 | 0.0195 | -0.2400 |
| | | Dif. | 1.1161 | 0.0978 | 0.5339 | 0.0192 | 0.1190 |
| 63.758 | 45.328 | Máx. | -1.0412 | -0.0994 | -0.3129 | 0.0387 | -0.1315 |
| | | Mín. | -2.0652 | -0.1972 | -0.6207 | 0.0195 | -0.2608 |
| | | Dif. | 1.0241 | 0.0978 | 0.3077 | 0.0192 | 0.1293 |
| 63.758 | 45.578 | Máx. | -0.8510 | -0.0652 | -0.1000 | 0.1019 | -0.1533 |
| | | Mín. | -1.6881 | -0.1293 | -0.1984 | 0.0514 | -0.3041 |
| | | Dif. | 0.8370 | 0.0641 | 0.0984 | 0.0505 | 0.1508 |
| 63.758 | 45.828 | Máx. | -0.6683 | -0.0027 | 0.1225 | 0.1716 | -0.1583 |
| | | Mín. | -1.3257 | -0.0053 | 0.0618 | 0.0865 | -0.3141 |
| | | Dif. | 0.6574 | 0.0026 | 0.0608 | 0.0851 | 0.1557 |
| 63.758 | 46.078 | Máx. | -0.5054 | 0.1132 | 0.3607 | 0.2372 | -0.1463 |
| | | Mín. | -1.0026 | 0.0571 | 0.1819 | 0.1196 | -0.2902 |
| | | Dif. | 0.4971 | 0.0562 | 0.1789 | 0.1177 | 0.1439 |
| 63.758 | 46.328 | Máx. | -0.3587 | 0.2113 | 0.5310 | 0.2918 | -0.1200 |
| | | Mín. | -0.7116 | 0.1065 | 0.2677 | 0.1471 | -0.2380 |
| | | Dif. | 0.3528 | 0.1048 | 0.2633 | 0.1447 | 0.1180 |
| 63.758 | 46.578 | Máx. | -0.2236 | 0.2830 | 0.6437 | 0.3311 | -0.0832 |
| | | Mín. | -0.4435 | 0.1426 | 0.3245 | 0.1669 | -0.1650 |
| | | Dif. | 0.2199 | 0.1403 | 0.3192 | 0.1642 | 0.0818 |
| 63.758 | 46.828 | Máx. | -0.0954 | 0.3252 | 0.7055 | 0.3526 | -0.0396 |
| | | Mín. | -0.1892 | 0.1639 | 0.3557 | 0.1777 | -0.0785 |
| | | Dif. | 0.0938 | 0.1613 | 0.3498 | 0.1749 | 0.0389 |
| 63.758 | 47.078 | Máx. | 0.0602 | 0.3370 | 0.7195 | 0.3552 | 0.0136 |
| | | Mín. | 0.0304 | 0.1699 | 0.3628 | 0.1790 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0299 | 0.1671 | 0.3568 | 0.1762 | 0.0067 |
| 63.758 | 47.328 | Máx. | 0.3136 | 0.3190 | 0.6863 | 0.3385 | 0.1039 |
| | | Mín. | 0.1581 | 0.1608 | 0.3460 | 0.1706 | 0.0524 |
| | | Dif. | 0.1555 | 0.1582 | 0.3403 | 0.1679 | 0.0515 |
| 63.758 | 47.578 | Máx. | 0.5800 | 0.2734 | 0.6031 | 0.3032 | 0.1849 |
| | | Mín. | 0.2924 | 0.1378 | 0.3041 | 0.1529 | 0.0932 |
| | | Dif. | 0.2876 | 0.1356 | 0.2991 | 0.1504 | 0.0917 |
| 63.758 | 47.828 | Máx. | 0.8701 | 0.2048 | 0.4641 | 0.2510 | 0.2493 |
| | | Mín. | 0.4387 | 0.1032 | 0.2340 | 0.1265 | 0.1257 |
| | | Dif. | 0.4315 | 0.1016 | 0.2301 | 0.1245 | 0.1236 |
| 63.758 | 48.078 | Máx. | 1.1968 | 0.1223 | 0.2591 | 0.1852 | 0.2903 |
| | | Mín. | 0.6034 | 0.0617 | 0.1306 | 0.0933 | 0.1464 |
| | | Dif. | 0.5934 | 0.0607 | 0.1285 | 0.0918 | 0.1439 |
| 63.758 | 48.328 | Máx. | 1.5784 | 0.0449 | -0.0141 | 0.1115 | 0.3034 |
| | | Mín. | 0.7958 | 0.0226 | -0.0280 | 0.0562 | 0.1530 |
| | | Dif. | 0.7827 | 0.0223 | 0.0139 | 0.0553 | 0.1504 |
| 63.758 | 48.578 | Máx. | 2.0363 | 0.0108 | -0.2133 | 0.0407 | 0.2903 |
| | | Mín. | 1.0266 | 0.0054 | -0.4232 | 0.0205 | 0.1464 |
| | | Dif. | 1.0097 | 0.0054 | 0.2098 | 0.0202 | 0.1439 |
| 63.758 | 48.828 | Máx. | 2.5159 | 0.0509 | -0.4876 | -0.0020 | 0.2699 |
| | | Mín. | 1.2684 | 0.0256 | -0.9671 | -0.0040 | 0.1361 |
| | | Dif. | 1.2475 | 0.0252 | 0.4795 | 0.0020 | 0.1338 |
| 63.758 | 48.906 | Máx. | 2.7448 | 0.0509 | -0.6966 | -0.0020 | 0.2663 |
| | | Mín. | 1.3838 | 0.0256 | -1.3817 | -0.0040 | 0.1343 |
| | | Dif. | 1.3610 | 0.0252 | 0.6851 | 0.0020 | 0.1320 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.758 | 49.056 | Máx. | -2.3405 | -0.8531 | -0.6709 | -0.0247 | 0.3252 |
| | | Mín. | -4.6424 | -1.6922 | -1.3308 | -0.0489 | 0.1640 |
| | | Dif. | 2.3019 | 0.8390 | 0.6599 | 0.0243 | 0.1612 |
| 63.758 | 49.078 | Máx. | -1.7115 | -0.8531 | -0.3865 | -0.0247 | 0.3233 |
| | | Mín. | -3.3948 | -1.6922 | -0.7666 | -0.0489 | 0.1630 |
| | | Dif. | 1.6833 | 0.8390 | 0.3801 | 0.0243 | 0.1603 |
| 63.758 | 49.328 | Máx. | -0.6574 | -0.8977 | -0.0633 | 0.0164 | 0.0847 |
| | | Mín. | -1.3040 | -1.7806 | -0.1256 | 0.0083 | 0.0427 |
| | | Dif. | 0.6466 | 0.8829 | 0.0623 | 0.0081 | 0.0420 |
| 63.758 | 49.578 | Máx. | -0.1060 | -0.3450 | -0.0061 | -0.0044 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.2103 | -0.6842 | -0.0121 | -0.0088 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.1043 | 0.3392 | 0.0060 | 0.0044 | 0.0088 |
| 63.758 | 49.828 | Máx. | 0.0952 | 0.1475 | 0.0053 | -0.0542 | -0.0226 |
| | | Mín. | 0.0480 | 0.0743 | 0.0026 | -0.1075 | -0.0449 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.0731 | 0.0026 | 0.0533 | 0.0223 |
| 63.758 | 50.078 | Máx. | 0.1512 | 0.6729 | 0.0090 | -0.1087 | -0.0208 |
| | | Mín. | 0.0763 | 0.3392 | 0.0045 | -0.2156 | -0.0413 |
| | | Dif. | 0.0750 | 0.3337 | 0.0045 | 0.1069 | 0.0205 |
| 63.758 | 50.328 | Máx. | 0.1386 | 0.9878 | 0.0095 | -0.1541 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0699 | 0.4980 | 0.0048 | -0.3056 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0687 | 0.4898 | 0.0047 | 0.1516 | 0.0132 |
| 63.758 | 50.578 | Máx. | 0.1075 | 1.1616 | 0.0077 | -0.1867 | -0.0053 |
| | | Mín. | 0.0542 | 0.5856 | 0.0039 | -0.3704 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0533 | 0.5760 | 0.0038 | 0.1837 | 0.0052 |
| 63.758 | 50.828 | Máx. | 0.0742 | 1.2377 | 0.0044 | -0.2071 | 0.0028 |
| | | Mín. | 0.0374 | 0.6240 | 0.0022 | -0.4107 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.6137 | 0.0022 | 0.2036 | 0.0014 |
| 63.758 | 51.078 | Máx. | 0.0441 | 1.2428 | -0.0000 | -0.2169 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.0222 | 0.6266 | -0.0001 | -0.4302 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0219 | 0.6163 | 0.0000 | 0.2133 | 0.0053 |
| 63.758 | 51.328 | Máx. | 0.0167 | 1.1973 | -0.0026 | -0.2181 | 0.0121 |
| | | Mín. | 0.0084 | 0.6036 | -0.0052 | -0.4325 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.5937 | 0.0026 | 0.2145 | 0.0060 |
| 63.758 | 51.578 | Máx. | -0.0057 | 1.1210 | -0.0052 | -0.2122 | 0.0071 |
| | | Mín. | -0.0113 | 0.5652 | -0.0103 | -0.4208 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.5559 | 0.0051 | 0.2087 | 0.0035 |
| 63.758 | 51.828 | Máx. | -0.0215 | 1.0330 | -0.0073 | -0.2000 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.0426 | 0.5208 | -0.0144 | -0.3968 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0211 | 0.5122 | 0.0071 | 0.1967 | 0.0016 |
| 63.758 | 52.078 | Máx. | -0.0397 | 0.9459 | -0.0084 | -0.1819 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0788 | 0.4769 | -0.0166 | -0.3607 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0391 | 0.4690 | 0.0082 | 0.1789 | 0.0084 |
| 63.758 | 52.328 | Máx. | -0.0604 | 0.8615 | -0.0081 | -0.1572 | -0.0158 |
| | | Mín. | -0.1198 | 0.4343 | -0.0160 | -0.3118 | -0.0313 |
| | | Dif. | 0.0594 | 0.4272 | 0.0079 | 0.1546 | 0.0155 |
| 63.758 | 52.578 | Máx. | -0.0815 | 0.7648 | -0.0058 | -0.1254 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.1617 | 0.3856 | -0.0114 | -0.2487 | -0.0429 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.3793 | 0.0057 | 0.1233 | 0.0213 |
| 63.758 | 52.828 | Máx. | -0.0936 | 0.6149 | -0.0013 | -0.0860 | -0.0244 |
| | | Mín. | -0.1858 | 0.3100 | -0.0026 | -0.1707 | -0.0483 |
| | | Dif. | 0.0921 | 0.3049 | 0.0013 | 0.0846 | 0.0240 |
| 63.758 | 53.078 | Máx. | -0.0793 | 0.3435 | 0.0048 | -0.0405 | -0.0238 |
| | | Mín. | -0.1572 | 0.1732 | 0.0024 | -0.0804 | -0.0472 |
| | | Dif. | 0.0780 | 0.1703 | 0.0024 | 0.0399 | 0.0234 |
| 63.758 | 53.187 | Máx. | -0.0629 | 0.3435 | 0.0104 | -0.0405 | -0.0265 |
| | | Mín. | -0.1248 | 0.1732 | 0.0053 | -0.0804 | -0.0525 |
| | | Dif. | 0.0619 | 0.1703 | 0.0052 | 0.0399 | 0.0260 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 31.187 | Máx. | -0.3993 | 0.0132 | 0.0042 | 0.0102 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.7921 | 0.0067 | 0.0021 | 0.0051 | -0.0328 |
| | | Dif. | 0.3928 | 0.0066 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0163 |
| 64.008 | 31.328 | Máx. | -0.3153 | 0.0132 | 0.1913 | 0.0102 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.6254 | 0.0067 | 0.0965 | 0.0051 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.3101 | 0.0066 | 0.0949 | 0.0050 | 0.0150 |
| 64.008 | 31.578 | Máx. | -0.1374 | 0.0306 | 0.3005 | 0.0174 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.2725 | 0.0154 | 0.1515 | 0.0088 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.1351 | 0.0152 | 0.1490 | 0.0086 | 0.0096 |
| 64.008 | 31.828 | Máx. | 0.1002 | 0.0484 | 0.3208 | 0.0189 | -0.0015 |
| | | Mín. | 0.0505 | 0.0244 | 0.1618 | 0.0095 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0497 | 0.0240 | 0.1591 | 0.0094 | 0.0014 |
| 64.008 | 32.078 | Máx. | 0.4742 | 0.0649 | 0.2524 | 0.0146 | 0.0167 |
| | | Mín. | 0.2391 | 0.0327 | 0.1272 | 0.0073 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.2351 | 0.0322 | 0.1251 | 0.0072 | 0.0083 |
| 64.008 | 32.328 | Máx. | 0.8280 | 0.0656 | 0.0927 | 0.0067 | 0.0372 |
| | | Mín. | 0.4174 | 0.0331 | 0.0468 | 0.0034 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.4106 | 0.0325 | 0.0460 | 0.0033 | 0.0184 |
| 64.008 | 32.458 | Máx. | 0.9942 | 0.0656 | -0.0546 | 0.0067 | 0.0441 |
| | | Mín. | 0.5012 | 0.0331 | -0.1083 | 0.0034 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.4930 | 0.0325 | 0.0537 | 0.0033 | 0.0219 |
| 64.008 | 32.608 | Máx. | -0.2061 | -0.0012 | -0.0531 | -0.0038 | 0.0746 |
| | | Mín. | -0.4089 | -0.0023 | -0.1054 | -0.0076 | 0.0376 |
| | | Dif. | 0.2028 | 0.0012 | 0.0523 | 0.0038 | 0.0370 |
| 64.008 | 32.828 | Máx. | -0.1117 | -0.0012 | 0.0173 | -0.0038 | 0.0773 |
| | | Mín. | -0.2216 | -0.0023 | 0.0087 | -0.0076 | 0.0390 |
| | | Dif. | 0.1099 | 0.0012 | 0.0086 | 0.0038 | 0.0383 |
| 64.008 | 33.078 | Máx. | 0.1609 | -0.0395 | 0.0304 | -0.0067 | 0.0752 |
| | | Mín. | 0.0811 | -0.0783 | 0.0153 | -0.0133 | 0.0379 |
| | | Dif. | 0.0798 | 0.0388 | 0.0151 | 0.0066 | 0.0373 |
| 64.008 | 33.328 | Máx. | 0.5551 | -0.0801 | -0.0269 | -0.0102 | 0.0576 |
| | | Mín. | 0.2799 | -0.1589 | -0.0533 | -0.0201 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.2752 | 0.0788 | 0.0264 | 0.0100 | 0.0286 |
| 64.008 | 33.578 | Máx. | 0.9590 | -0.1210 | -0.1191 | -0.0142 | 0.0217 |
| | | Mín. | 0.4835 | -0.2399 | -0.2362 | -0.0281 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.4755 | 0.1190 | 0.1171 | 0.0139 | 0.0108 |
| 64.008 | 33.828 | Máx. | 1.3775 | -0.1607 | -0.2641 | -0.0171 | -0.0181 |
| | | Mín. | 0.6945 | -0.3188 | -0.5238 | -0.0339 | -0.0359 |
| | | Dif. | 0.6830 | 0.1580 | 0.2597 | 0.0168 | 0.0178 |
| 64.008 | 34.078 | Máx. | 1.8102 | -0.1931 | -0.4667 | -0.0155 | -0.0590 |
| | | Mín. | 0.9126 | -0.3829 | -0.9257 | -0.0307 | -0.1170 |
| | | Dif. | 0.8976 | 0.1899 | 0.4590 | 0.0152 | 0.0580 |
| 64.008 | 34.312 | Máx. | 2.0294 | -0.1931 | -0.7853 | -0.0155 | -0.0825 |
| | | Mín. | 1.0231 | -0.3829 | -1.5576 | -0.0307 | -0.1635 |
| | | Dif. | 1.0063 | 0.1899 | 0.7723 | 0.0152 | 0.0811 |
| 64.008 | 34.462 | Máx. | -1.4203 | -0.1281 | -0.7882 | 0.0420 | -0.1593 |
| | | Mín. | -2.8173 | -0.2540 | -1.5634 | 0.0212 | -0.3159 |
| | | Dif. | 1.3969 | 0.1260 | 0.7752 | 0.0208 | 0.1566 |
| 64.008 | 34.578 | Máx. | -1.3279 | -0.1281 | -0.5295 | 0.0420 | -0.1718 |
| | | Mín. | -2.6340 | -0.2540 | -1.0503 | 0.0212 | -0.3407 |
| | | Dif. | 1.3061 | 0.1260 | 0.5208 | 0.0208 | 0.1689 |
| 64.008 | 34.828 | Máx. | -1.1352 | -0.1086 | -0.2490 | 0.1153 | -0.2044 |
| | | Mín. | -2.2516 | -0.2155 | -0.4938 | 0.0581 | -0.4054 |
| | | Dif. | 1.1165 | 0.1068 | 0.2449 | 0.0572 | 0.2010 |
| 64.008 | 35.078 | Máx. | -0.9434 | -0.0447 | -0.0229 | 0.1990 | -0.2207 |
| | | Mín. | -1.8712 | -0.0886 | -0.0454 | 0.1003 | -0.4376 |
| | | Dif. | 0.9278 | 0.0439 | 0.0225 | 0.0987 | 0.2170 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 35.328 | Máx. | -0.7691 | 0.0429 | 0.3115 | 0.2833 | -0.2182 |
| | | Mín. | -1.5255 | 0.0216 | 0.1571 | 0.1428 | -0.4328 |
| | | Dif. | 0.7564 | 0.0213 | 0.1545 | 0.1405 | 0.2146 |
| 64.008 | 35.578 | Máx. | -0.6108 | 0.1625 | 0.5916 | 0.3606 | -0.1987 |
| | | Mín. | -1.2115 | 0.0819 | 0.2983 | 0.1818 | -0.3940 |
| | | Dif. | 0.6007 | 0.0806 | 0.2933 | 0.1788 | 0.1954 |
| 64.008 | 35.828 | Máx. | -0.4657 | 0.2639 | 0.8064 | 0.4253 | -0.1646 |
| | | Mín. | -0.9237 | 0.1330 | 0.4066 | 0.2144 | -0.3265 |
| | | Dif. | 0.4580 | 0.1309 | 0.3999 | 0.2109 | 0.1619 |
| 64.008 | 36.078 | Máx. | -0.3306 | 0.3435 | 0.9648 | 0.4739 | -0.1190 |
| | | Mín. | -0.6557 | 0.1732 | 0.4864 | 0.2389 | -0.2361 |
| | | Dif. | 0.3251 | 0.1704 | 0.4784 | 0.2350 | 0.1171 |
| 64.008 | 36.328 | Máx. | -0.2023 | 0.3994 | 1.0727 | 0.5040 | -0.0651 |
| | | Mín. | -0.4013 | 0.2014 | 0.5408 | 0.2541 | -0.1291 |
| | | Dif. | 0.1990 | 0.1981 | 0.5319 | 0.2500 | 0.0640 |
| 64.008 | 36.578 | Máx. | -0.0778 | 0.4305 | 1.1339 | 0.5142 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.1544 | 0.2170 | 0.5717 | 0.2592 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0765 | 0.2135 | 0.5622 | 0.2550 | 0.0057 |
| 64.008 | 36.828 | Máx. | 0.0909 | 0.4365 | 1.1503 | 0.5038 | 0.1105 |
| | | Mín. | 0.0458 | 0.2201 | 0.5799 | 0.2539 | 0.0557 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.2164 | 0.5703 | 0.2498 | 0.0548 |
| 64.008 | 37.078 | Máx. | 0.3403 | 0.4180 | 1.1216 | 0.4724 | 0.2309 |
| | | Mín. | 0.1716 | 0.2107 | 0.5655 | 0.2381 | 0.1164 |
| | | Dif. | 0.1687 | 0.2073 | 0.5561 | 0.2343 | 0.1145 |
| 64.008 | 37.328 | Máx. | 0.5996 | 0.3765 | 1.0459 | 0.4205 | 0.3437 |
| | | Mín. | 0.3023 | 0.1898 | 0.5273 | 0.2119 | 0.1733 |
| | | Dif. | 0.2973 | 0.1867 | 0.5186 | 0.2085 | 0.1704 |
| 64.008 | 37.578 | Máx. | 0.8744 | 0.3145 | 0.9188 | 0.3492 | 0.4430 |
| | | Mín. | 0.4408 | 0.1585 | 0.4633 | 0.1760 | 0.2234 |
| | | Dif. | 0.4336 | 0.1559 | 0.4556 | 0.1732 | 0.2196 |
| 64.008 | 37.828 | Máx. | 1.1702 | 0.2354 | 0.7341 | 0.2610 | 0.5231 |
| | | Mín. | 0.5900 | 0.1187 | 0.3701 | 0.1315 | 0.2637 |
| | | Dif. | 0.5803 | 0.1167 | 0.3640 | 0.1294 | 0.2593 |
| 64.008 | 38.078 | Máx. | 1.4914 | 0.1432 | 0.4830 | 0.1593 | 0.5790 |
| | | Mín. | 0.7519 | 0.0722 | 0.2435 | 0.0803 | 0.2919 |
| | | Dif. | 0.7395 | 0.0710 | 0.2395 | 0.0790 | 0.2871 |
| 64.008 | 38.328 | Máx. | 1.7958 | 0.0375 | 0.1548 | 0.0491 | 0.6066 |
| | | Mín. | 0.9054 | 0.0189 | 0.0780 | 0.0248 | 0.3058 |
| | | Dif. | 0.8905 | 0.0186 | 0.0767 | 0.0244 | 0.3008 |
| 64.008 | 38.337 | Máx. | 1.9329 | 0.0375 | -0.0059 | 0.0491 | 0.6083 |
| | | Mín. | 0.9745 | 0.0189 | -0.0116 | 0.0248 | 0.3067 |
| | | Dif. | 0.9584 | 0.0186 | 0.0058 | 0.0244 | 0.3016 |
| 64.008 | 41.737 | Máx. | -0.4291 | 0.0047 | 0.0019 | 0.0106 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.8512 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0053 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.4220 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0052 | 0.0153 |
| 64.008 | 41.828 | Máx. | -0.3503 | 0.0047 | 0.1594 | 0.0106 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.6948 | 0.0023 | 0.0804 | 0.0053 | -0.0294 |
| | | Dif. | 0.3445 | 0.0023 | 0.0790 | 0.0052 | 0.0146 |
| 64.008 | 42.078 | Máx. | -0.1785 | 0.0135 | 0.2858 | 0.0214 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.3541 | 0.0068 | 0.1441 | 0.0108 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.1756 | 0.0067 | 0.1417 | 0.0106 | 0.0102 |
| 64.008 | 42.328 | Máx. | 0.0148 | 0.0209 | 0.3247 | 0.0258 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0074 | 0.0105 | 0.1637 | 0.0130 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0073 | 0.0104 | 0.1610 | 0.0128 | 0.0035 |
| 64.008 | 42.578 | Máx. | 0.3853 | 0.0271 | 0.2769 | 0.0229 | 0.0082 |
| | | Mín. | 0.1942 | 0.0137 | 0.1396 | 0.0116 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.1910 | 0.0135 | 0.1373 | 0.0114 | 0.0041 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 42.828 | Máx. | 0.7603 | 0.0319 | 0.1402 | 0.0146 | 0.0221 |
| | | Mín. | 0.3833 | 0.0161 | 0.0707 | 0.0073 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.3770 | 0.0158 | 0.0695 | 0.0072 | 0.0109 |
| 64.008 | 43.078 | Máx. | 1.1053 | 0.0256 | -0.0453 | 0.0047 | 0.0330 |
| | | Mín. | 0.5572 | 0.0129 | -0.0899 | 0.0023 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.5481 | 0.0127 | 0.0446 | 0.0023 | 0.0164 |
| 64.008 | 43.146 | Máx. | 1.2614 | 0.0256 | -0.1347 | 0.0047 | 0.0351 |
| | | Mín. | 0.6359 | 0.0129 | -0.2672 | 0.0023 | 0.0177 |
| | | Dif. | 0.6255 | 0.0127 | 0.1325 | 0.0023 | 0.0174 |
| 64.008 | 43.296 | Máx. | -0.4734 | 0.0048 | -0.1350 | -0.0011 | 0.0461 |
| | | Mín. | -0.9391 | 0.0024 | -0.2678 | -0.0023 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.4656 | 0.0024 | 0.1328 | 0.0011 | 0.0228 |
| 64.008 | 43.328 | Máx. | -0.3976 | 0.0048 | -0.0836 | -0.0011 | 0.0461 |
| | | Mín. | -0.7888 | 0.0024 | -0.1659 | -0.0023 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.3911 | 0.0024 | 0.0823 | 0.0011 | 0.0229 |
| 64.008 | 43.578 | Máx. | -0.2241 | -0.0133 | -0.0019 | -0.0026 | 0.0482 |
| | | Mín. | -0.4446 | -0.0264 | -0.0037 | -0.0051 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.2204 | 0.0131 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0239 |
| 64.008 | 43.828 | Máx. | -0.0282 | -0.0364 | 0.0608 | -0.0036 | 0.0442 |
| | | Mín. | -0.0560 | -0.0723 | 0.0307 | -0.0071 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.0358 | 0.0302 | 0.0035 | 0.0219 |
| 64.008 | 44.078 | Máx. | 0.3354 | -0.0604 | 0.0291 | -0.0055 | 0.0324 |
| | | Mín. | 0.1691 | -0.1199 | 0.0147 | -0.0109 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.1663 | 0.0594 | 0.0144 | 0.0054 | 0.0161 |
| 64.008 | 44.328 | Máx. | 0.7338 | -0.0846 | -0.0503 | -0.0086 | 0.0099 |
| | | Mín. | 0.3699 | -0.1678 | -0.0997 | -0.0170 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.3638 | 0.0832 | 0.0494 | 0.0084 | 0.0049 |
| 64.008 | 44.578 | Máx. | 1.1438 | -0.1076 | -0.1665 | -0.0113 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.5766 | -0.2134 | -0.3302 | -0.0225 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.5671 | 0.1058 | 0.1637 | 0.0112 | 0.0132 |
| 64.008 | 44.828 | Máx. | 1.5602 | -0.1214 | -0.3381 | -0.0107 | -0.0395 |
| | | Mín. | 0.7865 | -0.2408 | -0.6707 | -0.0212 | -0.0782 |
| | | Dif. | 0.7736 | 0.1194 | 0.3325 | 0.0105 | 0.0388 |
| 64.008 | 45.041 | Máx. | 1.7680 | -0.1214 | -0.5965 | -0.0107 | -0.0536 |
| | | Mín. | 0.8913 | -0.2408 | -1.1831 | -0.0212 | -0.1063 |
| | | Dif. | 0.8767 | 0.1194 | 0.5866 | 0.0105 | 0.0527 |
| 64.008 | 45.191 | Máx. | -1.2123 | -0.0813 | -0.5985 | 0.0368 | -0.1020 |
| | | Mín. | -2.4047 | -0.1613 | -1.1871 | 0.0186 | -0.2022 |
| | | Dif. | 1.1924 | 0.0800 | 0.5886 | 0.0183 | 0.1003 |
| 64.008 | 45.328 | Máx. | -1.1200 | -0.0813 | -0.3515 | 0.0368 | -0.1103 |
| | | Mín. | -2.2216 | -0.1613 | -0.6971 | 0.0186 | -0.2188 |
| | | Dif. | 1.1016 | 0.0800 | 0.3457 | 0.0183 | 0.1085 |
| 64.008 | 45.578 | Máx. | -0.9297 | -0.0597 | -0.1169 | 0.0950 | -0.1279 |
| | | Mín. | -1.8442 | -0.1183 | -0.2320 | 0.0479 | -0.2536 |
| | | Dif. | 0.9144 | 0.0586 | 0.1150 | 0.0471 | 0.1258 |
| 64.008 | 45.828 | Máx. | -0.7414 | -0.0153 | 0.1308 | 0.1596 | -0.1323 |
| | | Mín. | -1.4705 | -0.0304 | 0.0659 | 0.0805 | -0.2625 |
| | | Dif. | 0.7292 | 0.0150 | 0.0648 | 0.0792 | 0.1301 |
| 64.008 | 46.078 | Máx. | -0.5677 | 0.0558 | 0.4056 | 0.2217 | -0.1229 |
| | | Mín. | -1.1261 | 0.0281 | 0.2045 | 0.1117 | -0.2438 |
| | | Dif. | 0.5584 | 0.0277 | 0.2011 | 0.1100 | 0.1209 |
| 64.008 | 46.328 | Máx. | -0.4068 | 0.1288 | 0.6048 | 0.2745 | -0.1016 |
| | | Mín. | -0.8069 | 0.0649 | 0.3049 | 0.1383 | -0.2014 |
| | | Dif. | 0.4001 | 0.0639 | 0.2999 | 0.1361 | 0.0999 |
| 64.008 | 46.578 | Máx. | -0.2555 | 0.1835 | 0.7379 | 0.3133 | -0.0711 |
| | | Mín. | -0.5068 | 0.0925 | 0.3720 | 0.1579 | -0.1410 |
| | | Dif. | 0.2513 | 0.0910 | 0.3659 | 0.1554 | 0.0699 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 46.828 | Máx. | -0.1103 | 0.2169 | 0.8109 | 0.3352 | -0.0346 |
| | | Mín. | -0.2187 | 0.1093 | 0.4088 | 0.1689 | -0.0687 |
| | | Dif. | 0.1084 | 0.1076 | 0.4021 | 0.1662 | 0.0341 |
| 64.008 | 47.078 | Máx. | 0.0647 | 0.2280 | 0.8273 | 0.3388 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.0326 | 0.1149 | 0.4171 | 0.1708 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0321 | 0.1131 | 0.4102 | 0.1680 | 0.0043 |
| 64.008 | 47.328 | Máx. | 0.3508 | 0.2173 | 0.7873 | 0.3240 | 0.0844 |
| | | Mín. | 0.1768 | 0.1096 | 0.3969 | 0.1633 | 0.0425 |
| | | Dif. | 0.1739 | 0.1078 | 0.3904 | 0.1607 | 0.0418 |
| 64.008 | 47.578 | Máx. | 0.6467 | 0.1874 | 0.6885 | 0.2917 | 0.1520 |
| | | Mín. | 0.3260 | 0.0945 | 0.3471 | 0.1470 | 0.0766 |
| | | Dif. | 0.3207 | 0.0929 | 0.3414 | 0.1447 | 0.0754 |
| 64.008 | 47.828 | Máx. | 0.9594 | 0.1434 | 0.5256 | 0.2445 | 0.2054 |
| | | Mín. | 0.4837 | 0.0723 | 0.2650 | 0.1232 | 0.1036 |
| | | Dif. | 0.4757 | 0.0711 | 0.2606 | 0.1213 | 0.1018 |
| 64.008 | 48.078 | Máx. | 1.2937 | 0.0945 | 0.2899 | 0.1870 | 0.2397 |
| | | Mín. | 0.6522 | 0.0477 | 0.1462 | 0.0943 | 0.1209 |
| | | Dif. | 0.6415 | 0.0469 | 0.1438 | 0.0927 | 0.1188 |
| 64.008 | 48.328 | Máx. | 1.6461 | 0.0566 | -0.0151 | 0.1265 | 0.2528 |
| | | Mín. | 0.8299 | 0.0285 | -0.0300 | 0.0638 | 0.1275 |
| | | Dif. | 0.8162 | 0.0281 | 0.0149 | 0.0627 | 0.1253 |
| 64.008 | 48.578 | Máx. | 1.9886 | 0.0494 | -0.2239 | 0.0736 | 0.2488 |
| | | Mín. | 1.0025 | 0.0249 | -0.4440 | 0.0371 | 0.1254 |
| | | Dif. | 0.9860 | 0.0245 | 0.2202 | 0.0365 | 0.1233 |
| 64.008 | 48.828 | Máx. | 2.2425 | 0.0603 | -0.4749 | 0.0339 | 0.2427 |
| | | Mín. | 1.1305 | 0.0304 | -0.9420 | 0.0171 | 0.1224 |
| | | Dif. | 1.1119 | 0.0299 | 0.4671 | 0.0168 | 0.1203 |
| 64.008 | 48.906 | Máx. | 2.3335 | 0.0603 | -0.6443 | 0.0339 | 0.2429 |
| | | Mín. | 1.1764 | 0.0304 | -1.2781 | 0.0171 | 0.1225 |
| | | Dif. | 1.1571 | 0.0299 | 0.6337 | 0.0168 | 0.1204 |
| 64.008 | 49.056 | Máx. | -1.4245 | -0.1813 | -0.6420 | -0.0327 | 0.2454 |
| | | Mín. | -2.8255 | -0.3596 | -1.2734 | -0.0649 | 0.1238 |
| | | Dif. | 1.4010 | 0.1783 | 0.6314 | 0.0322 | 0.1217 |
| 64.008 | 49.078 | Máx. | -1.2503 | -0.1813 | -0.4801 | -0.0327 | 0.2214 |
| | | Mín. | -2.4800 | -0.3596 | -0.9522 | -0.0649 | 0.1117 |
| | | Dif. | 1.2297 | 0.1783 | 0.4722 | 0.0322 | 0.1098 |
| 64.008 | 49.328 | Máx. | -0.8068 | -0.3778 | -0.1857 | -0.0579 | 0.0839 |
| | | Mín. | -1.6003 | -0.7493 | -0.3683 | -0.1148 | 0.0423 |
| | | Dif. | 0.7935 | 0.3715 | 0.1826 | 0.0569 | 0.0416 |
| 64.008 | 49.578 | Máx. | -0.3716 | -0.2271 | -0.0516 | -0.0458 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.7371 | -0.4505 | -0.1024 | -0.0908 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.3655 | 0.2233 | 0.0508 | 0.0450 | 0.0145 |
| 64.008 | 49.828 | Máx. | -0.1279 | 0.0106 | -0.0011 | -0.0415 | -0.0384 |
| | | Mín. | -0.2537 | 0.0053 | -0.0022 | -0.0823 | -0.0761 |
| | | Dif. | 0.1258 | 0.0053 | 0.0011 | 0.0408 | 0.0378 |
| 64.008 | 50.078 | Máx. | -0.0175 | 0.3928 | 0.0332 | -0.0491 | -0.0395 |
| | | Mín. | -0.0348 | 0.1980 | 0.0167 | -0.0974 | -0.0784 |
| | | Dif. | 0.0172 | 0.1948 | 0.0164 | 0.0483 | 0.0389 |
| 64.008 | 50.328 | Máx. | 0.0542 | 0.6521 | 0.0420 | -0.0612 | -0.0299 |
| | | Mín. | 0.0273 | 0.3288 | 0.0212 | -0.1214 | -0.0593 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.3234 | 0.0208 | 0.0602 | 0.0294 |
| 64.008 | 50.578 | Máx. | 0.0844 | 0.8044 | 0.0379 | -0.0723 | -0.0172 |
| | | Mín. | 0.0426 | 0.4055 | 0.0191 | -0.1434 | -0.0342 |
| | | Dif. | 0.0419 | 0.3989 | 0.0188 | 0.0711 | 0.0169 |
| 64.008 | 50.828 | Máx. | 0.0892 | 0.8744 | 0.0269 | -0.0804 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0450 | 0.4408 | 0.0136 | -0.1595 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.4336 | 0.0134 | 0.0791 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.008 | 51.078 | Máx. | 0.0851 | 0.8800 | 0.0132 | -0.0860 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.0429 | 0.4436 | 0.0066 | -0.1706 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0422 | 0.4363 | 0.0065 | 0.0846 | 0.0017 |
| 64.008 | 51.328 | Máx. | 0.0730 | 0.8286 | -0.0009 | -0.0894 | 0.0113 |
| | | Mín. | 0.0368 | 0.4177 | -0.0018 | -0.1774 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0362 | 0.4109 | 0.0009 | 0.0879 | 0.0056 |
| 64.008 | 51.578 | Máx. | 0.0456 | 0.7424 | -0.0078 | -0.0903 | 0.0129 |
| | | Mín. | 0.0230 | 0.3743 | -0.0154 | -0.1791 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.3681 | 0.0077 | 0.0888 | 0.0064 |
| 64.008 | 51.828 | Máx. | 0.0018 | 0.6445 | -0.0129 | -0.0874 | 0.0101 |
| | | Mín. | 0.0009 | 0.3249 | -0.0256 | -0.1734 | 0.0051 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.3196 | 0.0127 | 0.0860 | 0.0050 |
| 64.008 | 52.078 | Máx. | -0.0274 | 0.5499 | -0.0153 | -0.0796 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.0544 | 0.2772 | -0.0304 | -0.1579 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.2727 | 0.0151 | 0.0783 | 0.0023 |
| 64.008 | 52.328 | Máx. | -0.0585 | 0.4630 | -0.0142 | -0.0662 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.1160 | 0.2334 | -0.0282 | -0.1313 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0575 | 0.2296 | 0.0140 | 0.0651 | 0.0006 |
| 64.008 | 52.578 | Máx. | -0.0845 | 0.3780 | -0.0088 | -0.0481 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.1675 | 0.1905 | -0.0174 | -0.0955 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.0831 | 0.1874 | 0.0086 | 0.0473 | 0.0029 |
| 64.008 | 52.828 | Máx. | -0.0878 | 0.2791 | 0.0005 | -0.0284 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.1741 | 0.1407 | 0.0002 | -0.0563 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0863 | 0.1384 | 0.0002 | 0.0279 | 0.0036 |
| 64.008 | 53.078 | Máx. | -0.0487 | 0.1462 | 0.0129 | -0.0110 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.0966 | 0.0737 | 0.0065 | -0.0218 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0725 | 0.0064 | 0.0108 | 0.0030 |
| 64.008 | 53.187 | Máx. | -0.0167 | 0.1462 | 0.0071 | -0.0110 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.0331 | 0.0737 | 0.0036 | -0.0218 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.0725 | 0.0035 | 0.0108 | 0.0018 |
| 64.144 | 56.115 | Máx. | -0.0355 | 1.1839 | 0.0361 | 0.2826 | -0.1556 |
| | | Mín. | -0.0705 | 0.5969 | 0.0182 | 0.1425 | -0.3087 |
| | | Dif. | 0.0349 | 0.5871 | 0.0179 | 0.1402 | 0.1531 |
| 64.184 | 56.362 | Máx. | -0.0084 | 0.9189 | 0.0112 | 0.4769 | -0.1333 |
| | | Mín. | -0.0166 | 0.4633 | 0.0056 | 0.2404 | -0.2643 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.4557 | 0.0056 | 0.2365 | 0.1311 |
| 64.195 | 55.967 | Máx. | -0.0375 | 1.3164 | 0.0320 | 0.0018 | -0.1900 |
| | | Mín. | -0.0743 | 0.6636 | 0.0161 | 0.0009 | -0.3769 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.6528 | 0.0159 | 0.0009 | 0.1869 |
| 64.197 | 24.819 | Máx. | -0.6415 | -0.2274 | 0.4092 | 0.0881 | 0.5642 |
| | | Mín. | -1.2724 | -0.4512 | 0.2063 | 0.0444 | 0.2845 |
| | | Dif. | 0.6309 | 0.2237 | 0.2029 | 0.0437 | 0.2798 |
| 64.197 | 25.069 | Máx. | -0.5358 | -0.0258 | 0.5910 | 0.0149 | 0.5161 |
| | | Mín. | -1.0628 | -0.0512 | 0.2980 | 0.0075 | 0.2602 |
| | | Dif. | 0.5270 | 0.0254 | 0.2931 | 0.0074 | 0.2559 |
| 64.197 | 25.319 | Máx. | -0.4296 | -0.0052 | 0.7182 | 0.0125 | 0.4689 |
| | | Mín. | -0.8522 | -0.0103 | 0.3621 | 0.0063 | 0.2364 |
| | | Dif. | 0.4226 | 0.0051 | 0.3561 | 0.0062 | 0.2325 |
| 64.197 | 25.569 | Máx. | -0.3289 | 0.0078 | 0.7999 | 0.0140 | 0.4130 |
| | | Mín. | -0.6524 | 0.0040 | 0.4033 | 0.0071 | 0.2082 |
| | | Dif. | 0.3235 | 0.0039 | 0.3967 | 0.0069 | 0.2048 |
| 64.197 | 25.819 | Máx. | -0.2421 | 0.0210 | 0.8487 | 0.0157 | 0.3466 |
| | | Mín. | -0.4802 | 0.0106 | 0.4279 | 0.0079 | 0.1748 |
| | | Dif. | 0.2381 | 0.0104 | 0.4208 | 0.0078 | 0.1719 |
| 64.197 | 26.069 | Máx. | -0.1687 | 0.0295 | 0.8753 | 0.0170 | 0.2712 |
| | | Mín. | -0.3347 | 0.0149 | 0.4413 | 0.0086 | 0.1367 |
| | | Dif. | 0.1660 | 0.0146 | 0.4340 | 0.0084 | 0.1345 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.197 | 26.319 | Máx. | -0.1064 | 0.0336 | 0.8881 | 0.0179 | 0.1889 |
| | | Mín. | -0.2111 | 0.0169 | 0.4477 | 0.0090 | 0.0952 |
| | | Dif. | 0.1047 | 0.0167 | 0.4404 | 0.0089 | 0.0937 |
| 64.197 | 26.569 | Máx. | -0.0519 | 0.0343 | 0.8929 | 0.0184 | 0.1025 |
| | | Mín. | -0.1029 | 0.0173 | 0.4502 | 0.0093 | 0.0517 |
| | | Dif. | 0.0510 | 0.0170 | 0.4428 | 0.0091 | 0.0508 |
| 64.197 | 26.819 | Máx. | -0.0014 | 0.0332 | 0.8928 | 0.0186 | 0.0144 |
| | | Mín. | -0.0027 | 0.0167 | 0.4501 | 0.0094 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0165 | 0.4427 | 0.0092 | 0.0071 |
| 64.197 | 27.069 | Máx. | 0.0966 | 0.0316 | 0.8885 | 0.0184 | -0.0371 |
| | | Mín. | 0.0487 | 0.0159 | 0.4479 | 0.0093 | -0.0735 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0157 | 0.4406 | 0.0091 | 0.0365 |
| 64.197 | 27.319 | Máx. | 0.2016 | 0.0299 | 0.8791 | 0.0180 | -0.0805 |
| | | Mín. | 0.1016 | 0.0151 | 0.4432 | 0.0091 | -0.1596 |
| | | Dif. | 0.0999 | 0.0148 | 0.4359 | 0.0089 | 0.0792 |
| 64.197 | 27.569 | Máx. | 0.3183 | 0.0280 | 0.8617 | 0.0173 | -0.1223 |
| | | Mín. | 0.1605 | 0.0141 | 0.4344 | 0.0087 | -0.2425 |
| | | Dif. | 0.1578 | 0.0139 | 0.4273 | 0.0086 | 0.1203 |
| 64.197 | 27.819 | Máx. | 0.4530 | 0.0251 | 0.8321 | 0.0163 | -0.1616 |
| | | Mín. | 0.2284 | 0.0127 | 0.4195 | 0.0082 | -0.3206 |
| | | Dif. | 0.2246 | 0.0125 | 0.4126 | 0.0081 | 0.1590 |
| 64.197 | 28.069 | Máx. | 0.6118 | 0.0205 | 0.7838 | 0.0150 | -0.1976 |
| | | Mín. | 0.3084 | 0.0103 | 0.3952 | 0.0076 | -0.3920 |
| | | Dif. | 0.3034 | 0.0102 | 0.3887 | 0.0075 | 0.1944 |
| 64.197 | 28.319 | Máx. | 0.8013 | 0.0141 | 0.7084 | 0.0135 | -0.2294 |
| | | Mín. | 0.4039 | 0.0071 | 0.3571 | 0.0068 | -0.4550 |
| | | Dif. | 0.3973 | 0.0070 | 0.3513 | 0.0067 | 0.2256 |
| 64.197 | 28.569 | Máx. | 1.0239 | 0.0113 | 0.5939 | 0.0120 | -0.2562 |
| | | Mín. | 0.5162 | 0.0057 | 0.2994 | 0.0061 | -0.5083 |
| | | Dif. | 0.5077 | 0.0056 | 0.2945 | 0.0060 | 0.2520 |
| 64.197 | 28.819 | Máx. | 1.2545 | 0.0396 | 0.4253 | 0.0144 | -0.2784 |
| | | Mín. | 0.6324 | 0.0200 | 0.2144 | 0.0073 | -0.5522 |
| | | Dif. | 0.6220 | 0.0197 | 0.2109 | 0.0071 | 0.2738 |
| 64.197 | 29.069 | Máx. | 1.4541 | -0.0257 | 0.1969 | 0.0975 | -0.2938 |
| | | Mín. | 0.7331 | -0.0510 | 0.0993 | 0.0492 | -0.5827 |
| | | Dif. | 0.7210 | 0.0253 | 0.0976 | 0.0483 | 0.2889 |
| 64.217 | 56.103 | Máx. | -0.0375 | 1.1839 | 0.0320 | 0.2826 | -0.1791 |
| | | Mín. | -0.0743 | 0.5969 | 0.0161 | 0.1425 | -0.3553 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.5871 | 0.0159 | 0.1402 | 0.1762 |
| 64.225 | 56.609 | Máx. | 0.0072 | 0.6697 | 0.0116 | 0.6075 | -0.1100 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.3376 | 0.0058 | 0.3063 | -0.2181 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.3321 | 0.0057 | 0.3012 | 0.1082 |
| 64.258 | 56.350 | Máx. | -0.0210 | 0.9189 | 0.0330 | 0.4769 | -0.1602 |
| | | Mín. | -0.0417 | 0.4633 | 0.0166 | 0.2404 | -0.3178 |
| | | Dif. | 0.0207 | 0.4557 | 0.0164 | 0.2365 | 0.1576 |
| 64.258 | 31.187 | Máx. | -0.4123 | 0.0123 | 0.0045 | 0.0071 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.8178 | 0.0062 | 0.0023 | 0.0036 | -0.0260 |
| | | Dif. | 0.4055 | 0.0061 | 0.0022 | 0.0035 | 0.0129 |
| 64.258 | 31.328 | Máx. | -0.3279 | 0.0123 | 0.1989 | 0.0071 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.6504 | 0.0062 | 0.1003 | 0.0036 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.3225 | 0.0061 | 0.0986 | 0.0035 | 0.0120 |
| 64.258 | 31.578 | Máx. | -0.1491 | 0.0282 | 0.3155 | 0.0125 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.2957 | 0.0142 | 0.1591 | 0.0063 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.1466 | 0.0140 | 0.1565 | 0.0062 | 0.0081 |
| 64.258 | 31.828 | Máx. | 0.0784 | 0.0456 | 0.3413 | 0.0142 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0395 | 0.0230 | 0.1721 | 0.0072 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0389 | 0.0226 | 0.1692 | 0.0070 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 32.078 | Máx. | 0.4516 | 0.0628 | 0.2769 | 0.0118 | 0.0128 |
| | | Mín. | 0.2277 | 0.0317 | 0.1396 | 0.0060 | 0.0064 |
| | | Dif. | 0.2239 | 0.0312 | 0.1373 | 0.0059 | 0.0063 |
| 64.258 | 32.328 | Máx. | 0.8016 | 0.0644 | 0.1218 | 0.0063 | 0.0314 |
| | | Mín. | 0.4041 | 0.0325 | 0.0614 | 0.0032 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.3975 | 0.0319 | 0.0604 | 0.0031 | 0.0156 |
| 64.258 | 32.458 | Máx. | 0.9653 | 0.0644 | -0.0372 | 0.0063 | 0.0380 |
| | | Mín. | 0.4866 | 0.0325 | -0.0739 | 0.0032 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.4787 | 0.0319 | 0.0366 | 0.0031 | 0.0188 |
| 64.258 | 32.608 | Máx. | -0.1577 | 0.0054 | -0.0357 | -0.0057 | 0.0682 |
| | | Mín. | -0.3129 | 0.0027 | -0.0709 | -0.0113 | 0.0344 |
| | | Dif. | 0.1552 | 0.0027 | 0.0351 | 0.0056 | 0.0338 |
| 64.258 | 32.828 | Máx. | -0.0644 | 0.0054 | 0.0251 | -0.0057 | 0.0711 |
| | | Mín. | -0.1279 | 0.0027 | 0.0126 | -0.0113 | 0.0359 |
| | | Dif. | 0.0634 | 0.0027 | 0.0124 | 0.0056 | 0.0353 |
| 64.258 | 33.078 | Máx. | 0.2524 | -0.0322 | 0.0184 | -0.0107 | 0.0689 |
| | | Mín. | 0.1273 | -0.0638 | 0.0093 | -0.0212 | 0.0348 |
| | | Dif. | 0.1251 | 0.0316 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0342 |
| 64.258 | 33.328 | Máx. | 0.6479 | -0.0684 | -0.0435 | -0.0156 | 0.0514 |
| | | Mín. | 0.3267 | -0.1357 | -0.0862 | -0.0310 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.3213 | 0.0673 | 0.0427 | 0.0154 | 0.0255 |
| 64.258 | 33.578 | Máx. | 1.0545 | -0.1032 | -0.1475 | -0.0196 | 0.0171 |
| | | Mín. | 0.5316 | -0.2047 | -0.2926 | -0.0390 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.5228 | 0.1015 | 0.1451 | 0.0193 | 0.0085 |
| 64.258 | 33.828 | Máx. | 1.4736 | -0.1353 | -0.3057 | -0.0211 | -0.0177 |
| | | Mín. | 0.7429 | -0.2684 | -0.6064 | -0.0419 | -0.0351 |
| | | Dif. | 0.7307 | 0.1331 | 0.3007 | 0.0208 | 0.0174 |
| 64.258 | 34.078 | Máx. | 1.9024 | -0.1603 | -0.5219 | -0.0173 | -0.0531 |
| | | Mín. | 0.9591 | -0.3178 | -1.0352 | -0.0343 | -0.1053 |
| | | Dif. | 0.9433 | 0.1576 | 0.5133 | 0.0170 | 0.0522 |
| 64.258 | 34.312 | Máx. | 2.1183 | -0.1603 | -0.8551 | -0.0173 | -0.0729 |
| | | Mín. | 1.0679 | -0.3178 | -1.6962 | -0.0343 | -0.1446 |
| | | Dif. | 1.0504 | 0.1576 | 0.8410 | 0.0170 | 0.0717 |
| 64.258 | 34.462 | Máx. | -1.5026 | -0.1085 | -0.8581 | 0.0405 | -0.1362 |
| | | Mín. | -2.9805 | -0.2152 | -1.7020 | 0.0204 | -0.2700 |
| | | Dif. | 1.4779 | 0.1067 | 0.8439 | 0.0201 | 0.1339 |
| 64.258 | 34.578 | Máx. | -1.4113 | -0.1085 | -0.5831 | 0.0405 | -0.1466 |
| | | Mín. | -2.7993 | -0.2152 | -1.1566 | 0.0204 | -0.2908 |
| | | Dif. | 1.3880 | 0.1067 | 0.5735 | 0.0201 | 0.1442 |
| 64.258 | 34.828 | Máx. | -1.2192 | -0.0971 | -0.2800 | 0.1095 | -0.1739 |
| | | Mín. | -2.4182 | -0.1925 | -0.5554 | 0.0552 | -0.3450 |
| | | Dif. | 1.1991 | 0.0954 | 0.2754 | 0.0543 | 0.1710 |
| 64.258 | 35.078 | Máx. | -1.0244 | -0.0489 | -0.0312 | 0.1882 | -0.1881 |
| | | Mín. | -2.0319 | -0.0969 | -0.0619 | 0.0948 | -0.3731 |
| | | Dif. | 1.0075 | 0.0480 | 0.0307 | 0.0933 | 0.1850 |
| 64.258 | 35.328 | Máx. | -0.8434 | 0.0039 | 0.3372 | 0.2681 | -0.1867 |
| | | Mín. | -1.6729 | 0.0020 | 0.1700 | 0.1351 | -0.3704 |
| | | Dif. | 0.8295 | 0.0020 | 0.1672 | 0.1330 | 0.1836 |
| 64.258 | 35.578 | Máx. | -0.6753 | 0.0968 | 0.6542 | 0.3423 | -0.1708 |
| | | Mín. | -1.3395 | 0.0488 | 0.3298 | 0.1725 | -0.3388 |
| | | Dif. | 0.6642 | 0.0480 | 0.3244 | 0.1697 | 0.1679 |
| 64.258 | 35.828 | Máx. | -0.5183 | 0.1769 | 0.8997 | 0.4052 | -0.1422 |
| | | Mín. | -1.0280 | 0.0892 | 0.4536 | 0.2042 | -0.2821 |
| | | Dif. | 0.5097 | 0.0877 | 0.4461 | 0.2009 | 0.1399 |
| 64.258 | 36.078 | Máx. | -0.3699 | 0.2409 | 1.0816 | 0.4529 | -0.1034 |
| | | Mín. | -0.7336 | 0.1214 | 0.5453 | 0.2283 | -0.2052 |
| | | Dif. | 0.3638 | 0.1194 | 0.5363 | 0.2246 | 0.1017 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 36.328 | Máx. | -0.2276 | 0.2868 | 1.2058 | 0.4827 | -0.0571 |
| | | Mín. | -0.4514 | 0.1446 | 0.6079 | 0.2433 | -0.1132 |
| | | Dif. | 0.2238 | 0.1422 | 0.5978 | 0.2394 | 0.0561 |
| 64.258 | 36.578 | Máx. | -0.0888 | 0.3134 | 1.2760 | 0.4929 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1762 | 0.1580 | 0.6433 | 0.2485 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0873 | 0.1554 | 0.6327 | 0.2445 | 0.0058 |
| 64.258 | 36.828 | Máx. | 0.0973 | 0.3204 | 1.2940 | 0.4827 | 0.0940 |
| | | Mín. | 0.0491 | 0.1615 | 0.6524 | 0.2433 | 0.0474 |
| | | Dif. | 0.0483 | 0.1589 | 0.6416 | 0.2394 | 0.0466 |
| 64.258 | 37.078 | Máx. | 0.3740 | 0.3083 | 1.2598 | 0.4520 | 0.1982 |
| | | Mín. | 0.1886 | 0.1554 | 0.6351 | 0.2278 | 0.0999 |
| | | Dif. | 0.1855 | 0.1529 | 0.6246 | 0.2242 | 0.0983 |
| 64.258 | 37.328 | Máx. | 0.6588 | 0.2784 | 1.1713 | 0.4014 | 0.2955 |
| | | Mín. | 0.3322 | 0.1403 | 0.5905 | 0.2023 | 0.1490 |
| | | Dif. | 0.3267 | 0.1380 | 0.5807 | 0.1991 | 0.1465 |
| 64.258 | 37.578 | Máx. | 0.9563 | 0.2329 | 1.0247 | 0.3324 | 0.3808 |
| | | Mín. | 0.4821 | 0.1174 | 0.5166 | 0.1676 | 0.1920 |
| | | Dif. | 0.4742 | 0.1155 | 0.5081 | 0.1649 | 0.1888 |
| 64.258 | 37.828 | Máx. | 1.2703 | 0.1748 | 0.8143 | 0.2477 | 0.4493 |
| | | Mín. | 0.6404 | 0.0881 | 0.4105 | 0.1249 | 0.2265 |
| | | Dif. | 0.6299 | 0.0867 | 0.4037 | 0.1229 | 0.2227 |
| 64.258 | 38.078 | Máx. | 1.6040 | 0.1068 | 0.5326 | 0.1509 | 0.4970 |
| | | Mín. | 0.8086 | 0.0538 | 0.2685 | 0.0760 | 0.2506 |
| | | Dif. | 0.7953 | 0.0529 | 0.2641 | 0.0748 | 0.2464 |
| 64.258 | 38.328 | Máx. | 1.9145 | 0.0276 | 0.1707 | 0.0465 | 0.5206 |
| | | Mín. | 0.9652 | 0.0139 | 0.0861 | 0.0234 | 0.2625 |
| | | Dif. | 0.9493 | 0.0137 | 0.0847 | 0.0231 | 0.2581 |
| 64.258 | 38.337 | Máx. | 2.0530 | 0.0276 | -0.0056 | 0.0465 | 0.5218 |
| | | Mín. | 1.0350 | 0.0139 | -0.0110 | 0.0234 | 0.2631 |
| | | Dif. | 1.0180 | 0.0137 | 0.0055 | 0.0231 | 0.2587 |
| 64.258 | 41.737 | Máx. | -0.4380 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0071 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.8687 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0036 | -0.0221 |
| | | Dif. | 0.4308 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0035 | 0.0110 |
| 64.258 | 41.828 | Máx. | -0.3586 | 0.0030 | 0.1648 | 0.0071 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.7113 | 0.0015 | 0.0831 | 0.0036 | -0.0212 |
| | | Dif. | 0.3527 | 0.0015 | 0.0817 | 0.0035 | 0.0105 |
| 64.258 | 42.078 | Máx. | -0.1852 | 0.0095 | 0.2976 | 0.0145 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.3673 | 0.0048 | 0.1501 | 0.0073 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.1821 | 0.0047 | 0.1476 | 0.0072 | 0.0077 |
| 64.258 | 42.328 | Máx. | 0.0058 | 0.0167 | 0.3402 | 0.0178 | -0.0032 |
| | | Mín. | 0.0029 | 0.0084 | 0.1715 | 0.0090 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.0083 | 0.1687 | 0.0088 | 0.0031 |
| 64.258 | 42.578 | Máx. | 0.3791 | 0.0251 | 0.2932 | 0.0164 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.1911 | 0.0126 | 0.1478 | 0.0083 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.1880 | 0.0124 | 0.1454 | 0.0081 | 0.0023 |
| 64.258 | 42.828 | Máx. | 0.7535 | 0.0332 | 0.1556 | 0.0112 | 0.0161 |
| | | Mín. | 0.3799 | 0.0168 | 0.0785 | 0.0056 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.3736 | 0.0165 | 0.0771 | 0.0056 | 0.0080 |
| 64.258 | 43.078 | Máx. | 1.0946 | 0.0284 | -0.0374 | 0.0041 | 0.0267 |
| | | Mín. | 0.5518 | 0.0143 | -0.0742 | 0.0021 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.5428 | 0.0141 | 0.0368 | 0.0020 | 0.0132 |
| 64.258 | 43.146 | Máx. | 1.2483 | 0.0284 | -0.1262 | 0.0041 | 0.0289 |
| | | Mín. | 0.6293 | 0.0143 | -0.2503 | 0.0021 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.6190 | 0.0141 | 0.1241 | 0.0020 | 0.0143 |
| 64.258 | 43.296 | Máx. | -0.4435 | 0.0100 | -0.1265 | -0.0015 | 0.0415 |
| | | Mín. | -0.8797 | 0.0051 | -0.2509 | -0.0030 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.4362 | 0.0050 | 0.1244 | 0.0015 | 0.0206 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 43.328 | Máx. | -0.3688 | 0.0100 | -0.0779 | -0.0015 | 0.0418 |
| | | Mín. | -0.7316 | 0.0051 | -0.1545 | -0.0030 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.3628 | 0.0050 | 0.0766 | 0.0015 | 0.0207 |
| 64.258 | 43.578 | Máx. | -0.1973 | -0.0078 | -0.0018 | -0.0047 | 0.0448 |
| | | Mín. | -0.3913 | -0.0154 | -0.0036 | -0.0094 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.1941 | 0.0076 | 0.0018 | 0.0047 | 0.0222 |
| 64.258 | 43.828 | Máx. | -0.0020 | -0.0290 | 0.0509 | -0.0078 | 0.0407 |
| | | Mín. | -0.0041 | -0.0576 | 0.0256 | -0.0154 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.0020 | 0.0285 | 0.0252 | 0.0077 | 0.0202 |
| 64.258 | 44.078 | Máx. | 0.3896 | -0.0502 | 0.0077 | -0.0109 | 0.0283 |
| | | Mín. | 0.1964 | -0.0996 | 0.0039 | -0.0216 | 0.0143 |
| | | Dif. | 0.1932 | 0.0494 | 0.0038 | 0.0107 | 0.0140 |
| 64.258 | 44.328 | Máx. | 0.7909 | -0.0699 | -0.0683 | -0.0137 | 0.0063 |
| | | Mín. | 0.3987 | -0.1386 | -0.1354 | -0.0271 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.3921 | 0.0687 | 0.0671 | 0.0134 | 0.0031 |
| 64.258 | 44.578 | Máx. | 1.2013 | -0.0869 | -0.1930 | -0.0148 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.6056 | -0.1724 | -0.3827 | -0.0294 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.5956 | 0.0855 | 0.1898 | 0.0146 | 0.0131 |
| 64.258 | 44.828 | Máx. | 1.6131 | -0.0958 | -0.3732 | -0.0120 | -0.0352 |
| | | Mín. | 0.8132 | -0.1899 | -0.7403 | -0.0239 | -0.0698 |
| | | Dif. | 0.7999 | 0.0941 | 0.3671 | 0.0118 | 0.0346 |
| 64.258 | 45.041 | Máx. | 1.8173 | -0.0958 | -0.6395 | -0.0120 | -0.0466 |
| | | Mín. | 0.9162 | -0.1899 | -1.2684 | -0.0239 | -0.0923 |
| | | Dif. | 0.9011 | 0.0941 | 0.6289 | 0.0118 | 0.0458 |
| 64.258 | 45.191 | Máx. | -1.2683 | -0.0657 | -0.6415 | 0.0344 | -0.0841 |
| | | Mín. | -2.5158 | -0.1302 | -1.2723 | 0.0173 | -0.1668 |
| | | Dif. | 1.2475 | 0.0646 | 0.6309 | 0.0170 | 0.0827 |
| 64.258 | 45.328 | Máx. | -1.1772 | -0.0657 | -0.3817 | 0.0344 | -0.0907 |
| | | Mín. | -2.3351 | -0.1302 | -0.7572 | 0.0173 | -0.1799 |
| | | Dif. | 1.1579 | 0.0646 | 0.3754 | 0.0170 | 0.0892 |
| 64.258 | 45.578 | Máx. | -0.9876 | -0.0522 | -0.1307 | 0.0870 | -0.1046 |
| | | Mín. | -1.9590 | -0.1036 | -0.2592 | 0.0439 | -0.2074 |
| | | Dif. | 0.9714 | 0.0513 | 0.1285 | 0.0432 | 0.1028 |
| 64.258 | 45.828 | Máx. | -0.7961 | -0.0211 | 0.1365 | 0.1454 | -0.1083 |
| | | Mín. | -1.5792 | -0.0417 | 0.0688 | 0.0733 | -0.2147 |
| | | Dif. | 0.7830 | 0.0207 | 0.0677 | 0.0721 | 0.1065 |
| 64.258 | 46.078 | Máx. | -0.6155 | 0.0199 | 0.4411 | 0.2022 | -0.1010 |
| | | Mín. | -1.2208 | 0.0100 | 0.2224 | 0.1019 | -0.2003 |
| | | Dif. | 0.6053 | 0.0099 | 0.2187 | 0.1003 | 0.0993 |
| 64.258 | 46.328 | Máx. | -0.4445 | 0.0729 | 0.6647 | 0.2512 | -0.0839 |
| | | Mín. | -0.8816 | 0.0367 | 0.3351 | 0.1266 | -0.1664 |
| | | Dif. | 0.4372 | 0.0362 | 0.3296 | 0.1246 | 0.0825 |
| 64.258 | 46.578 | Máx. | -0.2811 | 0.1134 | 0.8152 | 0.2878 | -0.0592 |
| | | Mín. | -0.5575 | 0.0572 | 0.4110 | 0.1451 | -0.1175 |
| | | Dif. | 0.2765 | 0.0563 | 0.4042 | 0.1428 | 0.0582 |
| 64.258 | 46.828 | Máx. | -0.1227 | 0.1391 | 0.8981 | 0.3092 | -0.0295 |
| | | Mín. | -0.2434 | 0.0701 | 0.4528 | 0.1558 | -0.0585 |
| | | Dif. | 0.1207 | 0.0690 | 0.4453 | 0.1534 | 0.0290 |
| 64.258 | 47.078 | Máx. | 0.0665 | 0.1489 | 0.9165 | 0.3138 | 0.0049 |
| | | Mín. | 0.0335 | 0.0751 | 0.4621 | 0.1581 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0330 | 0.0739 | 0.4544 | 0.1556 | 0.0024 |
| 64.258 | 47.328 | Máx. | 0.3776 | 0.1434 | 0.8708 | 0.3015 | 0.0671 |
| | | Mín. | 0.1903 | 0.0723 | 0.4391 | 0.1520 | 0.0338 |
| | | Dif. | 0.1872 | 0.0711 | 0.4318 | 0.1496 | 0.0333 |
| 64.258 | 47.578 | Máx. | 0.6949 | 0.1245 | 0.7590 | 0.2736 | 0.1228 |
| | | Mín. | 0.3503 | 0.0627 | 0.3827 | 0.1379 | 0.0619 |
| | | Dif. | 0.3445 | 0.0617 | 0.3764 | 0.1357 | 0.0609 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 47.828 | Máx. | 1.0219 | 0.0959 | 0.5768 | 0.2331 | 0.1671 |
| | | Mín. | 0.5152 | 0.0483 | 0.2908 | 0.1175 | 0.0842 |
| | | Dif. | 0.5067 | 0.0476 | 0.2860 | 0.1156 | 0.0828 |
| 64.258 | 48.078 | Máx. | 1.3585 | 0.0628 | 0.3178 | 0.1844 | 0.1966 |
| | | Mín. | 0.6849 | 0.0316 | 0.1602 | 0.0929 | 0.0991 |
| | | Dif. | 0.6736 | 0.0311 | 0.1576 | 0.0915 | 0.0975 |
| 64.258 | 48.328 | Máx. | 1.6972 | 0.0293 | -0.0123 | 0.1337 | 0.2103 |
| | | Mín. | 0.8557 | 0.0148 | -0.0243 | 0.0674 | 0.1060 |
| | | Dif. | 0.8416 | 0.0145 | 0.0121 | 0.0663 | 0.1043 |
| 64.258 | 48.578 | Máx. | 2.0228 | -0.0028 | -0.2277 | 0.0861 | 0.2102 |
| | | Mín. | 1.0198 | -0.0055 | -0.4516 | 0.0434 | 0.1060 |
| | | Dif. | 1.0030 | 0.0027 | 0.2239 | 0.0427 | 0.1042 |
| 64.258 | 48.828 | Máx. | 2.3040 | -0.0178 | -0.4815 | 0.0380 | 0.2007 |
| | | Mín. | 1.1616 | -0.0352 | -0.9550 | 0.0192 | 0.1012 |
| | | Dif. | 1.1425 | 0.0174 | 0.4735 | 0.0189 | 0.0995 |
| 64.258 | 48.906 | Máx. | 2.4281 | -0.0178 | -0.6573 | 0.0380 | 0.1981 |
| | | Mín. | 1.2241 | -0.0352 | -1.3037 | 0.0192 | 0.0999 |
| | | Dif. | 1.2040 | 0.0174 | 0.6464 | 0.0189 | 0.0982 |
| 64.258 | 49.056 | Máx. | -1.1330 | -0.0655 | -0.6559 | -0.0185 | 0.1620 |
| | | Mín. | -2.2472 | -0.1300 | -1.3011 | -0.0367 | 0.0817 |
| | | Dif. | 1.1143 | 0.0644 | 0.6451 | 0.0182 | 0.0803 |
| 64.258 | 49.078 | Máx. | -1.0454 | -0.0655 | -0.5307 | -0.0185 | 0.1515 |
| | | Mín. | -2.0736 | -0.1300 | -1.0527 | -0.0367 | 0.0764 |
| | | Dif. | 1.0282 | 0.0644 | 0.5220 | 0.0182 | 0.0751 |
| 64.258 | 49.328 | Máx. | -0.8071 | -0.1469 | -0.2712 | -0.0488 | 0.0674 |
| | | Mín. | -1.6009 | -0.2914 | -0.5379 | -0.0969 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.7938 | 0.1445 | 0.2667 | 0.0480 | 0.0334 |
| 64.258 | 49.578 | Máx. | -0.5204 | -0.1142 | -0.1052 | -0.0466 | -0.0101 |
| | | Mín. | -1.0321 | -0.2265 | -0.2087 | -0.0925 | -0.0201 |
| | | Dif. | 0.5118 | 0.1123 | 0.1035 | 0.0459 | 0.0100 |
| 64.258 | 49.828 | Máx. | -0.2897 | -0.0114 | -0.0167 | -0.0320 | -0.0348 |
| | | Mín. | -0.5746 | -0.0226 | -0.0330 | -0.0636 | -0.0690 |
| | | Dif. | 0.2849 | 0.0112 | 0.0164 | 0.0315 | 0.0342 |
| 64.258 | 50.078 | Máx. | -0.1362 | 0.1993 | 0.0485 | -0.0194 | -0.0396 |
| | | Mín. | -0.2701 | 0.1004 | 0.0244 | -0.0385 | -0.0786 |
| | | Dif. | 0.1339 | 0.0988 | 0.0241 | 0.0191 | 0.0390 |
| 64.258 | 50.328 | Máx. | -0.0420 | 0.3712 | 0.0766 | -0.0114 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.0833 | 0.1871 | 0.0386 | -0.0226 | -0.0634 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.1841 | 0.0380 | 0.0112 | 0.0314 |
| 64.258 | 50.578 | Máx. | 0.0260 | 0.4747 | 0.0739 | -0.0065 | -0.0195 |
| | | Mín. | 0.0131 | 0.2393 | 0.0373 | -0.0130 | -0.0387 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.2354 | 0.0366 | 0.0064 | 0.0192 |
| 64.258 | 50.828 | Máx. | 0.0855 | 0.5182 | 0.0546 | -0.0037 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.0431 | 0.2613 | 0.0276 | -0.0074 | -0.0166 |
| | | Dif. | 0.0424 | 0.2569 | 0.0271 | 0.0037 | 0.0082 |
| 64.258 | 51.078 | Máx. | 0.1219 | 0.5182 | 0.0307 | -0.0046 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.0614 | 0.2613 | 0.0155 | -0.0092 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0604 | 0.2570 | 0.0152 | 0.0046 | 0.0016 |
| 64.258 | 51.328 | Máx. | 0.1396 | 0.4457 | 0.0068 | -0.0123 | 0.0022 |
| | | Mín. | 0.0704 | 0.2247 | 0.0034 | -0.0244 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0692 | 0.2210 | 0.0033 | 0.0121 | 0.0011 |
| 64.258 | 51.578 | Máx. | 0.1238 | 0.3319 | -0.0066 | -0.0233 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0624 | 0.1673 | -0.0131 | -0.0463 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0614 | 0.1646 | 0.0065 | 0.0229 | 0.0028 |
| 64.258 | 51.828 | Máx. | 0.0766 | 0.2139 | -0.0135 | -0.0327 | 0.0089 |
| | | Mín. | 0.0386 | 0.1078 | -0.0268 | -0.0649 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0380 | 0.1061 | 0.0133 | 0.0322 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.258 | 52.078 | Máx. | 0.0105 | 0.1081 | -0.0167 | -0.0370 | 0.0121 |
| | | Mín. | 0.0053 | 0.0545 | -0.0331 | -0.0733 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0536 | 0.0164 | 0.0364 | 0.0060 |
| 64.258 | 52.328 | Máx. | -0.0311 | 0.0208 | -0.0157 | -0.0345 | 0.0150 |
| | | Mín. | -0.0618 | 0.0105 | -0.0311 | -0.0684 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0103 | 0.0154 | 0.0339 | 0.0074 |
| 64.258 | 52.578 | Máx. | -0.0618 | -0.0214 | -0.0100 | -0.0260 | 0.0166 |
| | | Mín. | -0.1227 | -0.0425 | -0.0199 | -0.0516 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0608 | 0.0210 | 0.0099 | 0.0256 | 0.0082 |
| 64.258 | 52.828 | Máx. | -0.0688 | -0.0358 | -0.0006 | -0.0146 | 0.0160 |
| | | Mín. | -0.1364 | -0.0709 | -0.0012 | -0.0289 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0677 | 0.0352 | 0.0006 | 0.0143 | 0.0079 |
| 64.258 | 53.078 | Máx. | -0.0327 | -0.0262 | 0.0127 | -0.0048 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.0649 | -0.0520 | 0.0064 | -0.0094 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.0258 | 0.0063 | 0.0047 | 0.0068 |
| 64.258 | 53.187 | Máx. | -0.0022 | -0.0262 | 0.0056 | -0.0048 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.0043 | -0.0520 | 0.0028 | -0.0094 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0022 | 0.0258 | 0.0028 | 0.0047 | 0.0062 |
| 64.265 | 56.855 | Máx. | 0.0227 | 0.4507 | 0.0131 | 0.6924 | -0.0821 |
| | | Mín. | 0.0114 | 0.2272 | 0.0066 | 0.3491 | -0.1628 |
| | | Dif. | 0.0112 | 0.2235 | 0.0065 | 0.3433 | 0.0807 |
| 64.295 | 24.651 | Máx. | -0.6946 | -0.2467 | 0.0584 | 0.0507 | 0.7865 |
| | | Mín. | -1.3778 | -0.4893 | 0.0295 | 0.0256 | 0.3965 |
| | | Dif. | 0.6832 | 0.2426 | 0.0290 | 0.0251 | 0.3900 |
| 64.295 | 24.819 | Máx. | -0.6415 | -0.2467 | 0.4092 | 0.0507 | 0.6757 |
| | | Mín. | -1.2724 | -0.4893 | 0.2063 | 0.0256 | 0.3407 |
| | | Dif. | 0.6309 | 0.2426 | 0.2029 | 0.0251 | 0.3351 |
| 64.295 | 25.069 | Máx. | -0.5358 | -0.0535 | 0.5910 | 0.0354 | 0.6127 |
| | | Mín. | -1.0628 | -0.1061 | 0.2980 | 0.0179 | 0.3089 |
| | | Dif. | 0.5270 | 0.0526 | 0.2931 | 0.0176 | 0.3038 |
| 64.295 | 25.319 | Máx. | -0.4296 | -0.0317 | 0.7182 | 0.0427 | 0.5566 |
| | | Mín. | -0.8522 | -0.0629 | 0.3621 | 0.0215 | 0.2806 |
| | | Dif. | 0.4226 | 0.0312 | 0.3561 | 0.0212 | 0.2760 |
| 64.295 | 25.569 | Máx. | -0.3289 | -0.0292 | 0.7999 | 0.0540 | 0.4904 |
| | | Mín. | -0.6524 | -0.0579 | 0.4033 | 0.0272 | 0.2473 |
| | | Dif. | 0.3235 | 0.0287 | 0.3967 | 0.0268 | 0.2432 |
| 64.295 | 25.819 | Máx. | -0.2421 | -0.0298 | 0.8487 | 0.0646 | 0.4117 |
| | | Mín. | -0.4802 | -0.0591 | 0.4279 | 0.0326 | 0.2075 |
| | | Dif. | 0.2381 | 0.0293 | 0.4208 | 0.0320 | 0.2041 |
| 64.295 | 26.069 | Máx. | -0.1687 | -0.0317 | 0.8753 | 0.0728 | 0.3219 |
| | | Mín. | -0.3347 | -0.0630 | 0.4413 | 0.0367 | 0.1623 |
| | | Dif. | 0.1660 | 0.0312 | 0.4340 | 0.0361 | 0.1596 |
| 64.295 | 26.319 | Máx. | -0.1064 | -0.0345 | 0.8881 | 0.0779 | 0.2241 |
| | | Mín. | -0.2111 | -0.0683 | 0.4477 | 0.0393 | 0.1130 |
| | | Dif. | 0.1047 | 0.0339 | 0.4404 | 0.0386 | 0.1111 |
| 64.295 | 26.569 | Máx. | -0.0519 | -0.0371 | 0.8929 | 0.0804 | 0.1215 |
| | | Mín. | -0.1029 | -0.0735 | 0.4502 | 0.0405 | 0.0612 |
| | | Dif. | 0.0510 | 0.0365 | 0.4428 | 0.0398 | 0.0602 |
| 64.295 | 26.819 | Máx. | -0.0014 | -0.0387 | 0.8928 | 0.0807 | 0.0169 |
| | | Mín. | -0.0027 | -0.0768 | 0.4501 | 0.0407 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.0381 | 0.4427 | 0.0400 | 0.0084 |
| 64.295 | 27.069 | Máx. | 0.0966 | -0.0389 | 0.8885 | 0.0795 | -0.0440 |
| | | Mín. | 0.0487 | -0.0772 | 0.4479 | 0.0401 | -0.0873 |
| | | Dif. | 0.0479 | 0.0383 | 0.4406 | 0.0394 | 0.0433 |
| 64.295 | 27.319 | Máx. | 0.2016 | -0.0375 | 0.8791 | 0.0772 | -0.0954 |
| | | Mín. | 0.1016 | -0.0744 | 0.4432 | 0.0389 | -0.1893 |
| | | Dif. | 0.0999 | 0.0369 | 0.4359 | 0.0383 | 0.0939 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.295 | 27.569 | Máx. | 0.3183 | -0.0348 | 0.8617 | 0.0736 | -0.1450 |
| | | Mín. | 0.1605 | -0.0689 | 0.4344 | 0.0371 | -0.2876 |
| | | Dif. | 0.1578 | 0.0342 | 0.4273 | 0.0365 | 0.1426 |
| 64.295 | 27.819 | Máx. | 0.4530 | -0.0309 | 0.8321 | 0.0685 | -0.1917 |
| | | Mín. | 0.2284 | -0.0614 | 0.4195 | 0.0345 | -0.3802 |
| | | Dif. | 0.2246 | 0.0304 | 0.4126 | 0.0340 | 0.1885 |
| 64.295 | 28.069 | Máx. | 0.6118 | -0.0263 | 0.7838 | 0.0615 | -0.2344 |
| | | Mín. | 0.3084 | -0.0522 | 0.3952 | 0.0310 | -0.4649 |
| | | Dif. | 0.3034 | 0.0259 | 0.3887 | 0.0305 | 0.2305 |
| 64.295 | 28.319 | Máx. | 0.8013 | -0.0210 | 0.7084 | 0.0526 | -0.2720 |
| | | Mín. | 0.4039 | -0.0417 | 0.3571 | 0.0265 | -0.5395 |
| | | Dif. | 0.3973 | 0.0207 | 0.3513 | 0.0261 | 0.2675 |
| 64.295 | 28.569 | Máx. | 1.0239 | -0.0143 | 0.5939 | 0.0431 | -0.3031 |
| | | Mín. | 0.5162 | -0.0283 | 0.2994 | 0.0217 | -0.6012 |
| | | Dif. | 0.5077 | 0.0140 | 0.2945 | 0.0214 | 0.2981 |
| 64.295 | 28.819 | Máx. | 1.2545 | -0.0041 | 0.4253 | 0.0404 | -0.3261 |
| | | Mín. | 0.6324 | -0.0082 | 0.2144 | 0.0204 | -0.6469 |
| | | Dif. | 0.6220 | 0.0041 | 0.2109 | 0.0200 | 0.3207 |
| 64.295 | 29.069 | Máx. | 1.4541 | -0.0440 | 0.1969 | 0.0722 | -0.3334 |
| | | Mín. | 0.7331 | -0.0874 | 0.0993 | 0.0364 | -0.6614 |
| | | Dif. | 0.7210 | 0.0433 | 0.0976 | 0.0358 | 0.3279 |
| 64.295 | 29.137 | Máx. | 1.5425 | -0.0440 | -0.0038 | 0.0722 | -0.3380 |
| | | Mín. | 0.7777 | -0.0874 | -0.0076 | 0.0364 | -0.6705 |
| | | Dif. | 0.7649 | 0.0433 | 0.0038 | 0.0358 | 0.3325 |
| 64.298 | 56.597 | Máx. | -0.0170 | 0.6697 | 0.0451 | 0.6075 | -0.1330 |
| | | Mín. | -0.0338 | 0.3376 | 0.0227 | 0.3063 | -0.2638 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.3321 | 0.0223 | 0.3012 | 0.1308 |
| 64.306 | 57.102 | Máx. | 0.0319 | 0.2562 | 0.0143 | 0.7428 | -0.0500 |
| | | Mín. | 0.0161 | 0.1291 | 0.0072 | 0.3745 | -0.0991 |
| | | Dif. | 0.0158 | 0.1270 | 0.0071 | 0.3683 | 0.0491 |
| 64.339 | 56.843 | Máx. | -0.0165 | 0.4507 | 0.0556 | 0.6924 | -0.0993 |
| | | Mín. | -0.0326 | 0.2272 | 0.0280 | 0.3491 | -0.1969 |
| | | Dif. | 0.0162 | 0.2235 | 0.0276 | 0.3433 | 0.0976 |
| 64.346 | 57.349 | Máx. | 0.0358 | 0.0765 | 0.0149 | 0.7657 | -0.0153 |
| | | Mín. | 0.0180 | 0.0386 | 0.0075 | 0.3860 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.0177 | 0.0379 | 0.0074 | 0.3797 | 0.0150 |
| 64.379 | 57.090 | Máx. | -0.0169 | 0.2562 | 0.0628 | 0.7428 | -0.0604 |
| | | Mín. | -0.0335 | 0.1291 | 0.0317 | 0.3745 | -0.1199 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.1270 | 0.0311 | 0.3683 | 0.0594 |
| 64.387 | 57.595 | Máx. | 0.0357 | -0.0499 | 0.0148 | 0.7643 | 0.0401 |
| | | Mín. | 0.0180 | -0.0989 | 0.0075 | 0.3853 | 0.0202 |
| | | Dif. | 0.0177 | 0.0490 | 0.0074 | 0.3790 | 0.0199 |
| 64.420 | 57.337 | Máx. | -0.0173 | 0.0765 | 0.0662 | 0.7657 | -0.0185 |
| | | Mín. | -0.0344 | 0.0386 | 0.0334 | 0.3860 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.0379 | 0.0328 | 0.3797 | 0.0182 |
| 64.427 | 57.842 | Máx. | 0.0315 | -0.1416 | 0.0142 | 0.7383 | 0.1083 |
| | | Mín. | 0.0159 | -0.2808 | 0.0071 | 0.3722 | 0.0546 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.1393 | 0.0070 | 0.3661 | 0.0537 |
| 64.441 | 55.926 | Máx. | -0.0475 | 1.1032 | 0.0341 | 0.0015 | -0.2029 |
| | | Mín. | -0.0941 | 0.5561 | 0.0172 | 0.0007 | -0.4024 |
| | | Dif. | 0.0467 | 0.5470 | 0.0169 | 0.0007 | 0.1995 |
| 64.460 | 57.583 | Máx. | -0.0171 | -0.0499 | 0.0660 | 0.7643 | 0.0485 |
| | | Mín. | -0.0339 | -0.0989 | 0.0333 | 0.3853 | 0.0244 |
| | | Dif. | 0.0168 | 0.0490 | 0.0327 | 0.3790 | 0.0240 |
| 64.464 | 56.063 | Máx. | -0.0475 | 0.9493 | 0.0341 | 0.2484 | -0.1966 |
| | | Mín. | -0.0941 | 0.4786 | 0.0172 | 0.1252 | -0.3900 |
| | | Dif. | 0.0467 | 0.4707 | 0.0169 | 0.1232 | 0.1934 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.468 | 58.089 | Máx. | 0.0227 | -0.2419 | 0.0129 | 0.6836 | 0.1709 |
| | | Mín. | 0.0115 | -0.4799 | 0.0065 | 0.3447 | 0.0861 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.2380 | 0.0064 | 0.3390 | 0.0847 |
| 64.501 | 57.830 | Máx. | -0.0162 | -0.1416 | 0.0620 | 0.7383 | 0.1310 |
| | | Mín. | -0.0322 | -0.2808 | 0.0313 | 0.3722 | 0.0660 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.1393 | 0.0307 | 0.3661 | 0.0650 |
| 64.504 | 56.309 | Máx. | -0.0669 | 0.6702 | 0.0658 | 0.4162 | -0.1767 |
| | | Mín. | -0.1327 | 0.3379 | 0.0332 | 0.2098 | -0.3506 |
| | | Dif. | 0.0658 | 0.3323 | 0.0326 | 0.2064 | 0.1738 |
| 64.508 | 31.187 | Máx. | -0.4226 | 0.0120 | 0.0047 | 0.0057 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.8382 | 0.0061 | 0.0023 | 0.0029 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.4156 | 0.0060 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0104 |
| 64.508 | 31.328 | Máx. | -0.3382 | 0.0120 | 0.2045 | 0.0057 | -0.0099 |
| | | Mín. | -0.6708 | 0.0061 | 0.1031 | 0.0029 | -0.0196 |
| | | Dif. | 0.3326 | 0.0060 | 0.1014 | 0.0028 | 0.0097 |
| 64.508 | 31.578 | Máx. | -0.1595 | 0.0266 | 0.3269 | 0.0102 | -0.0068 |
| | | Mín. | -0.3164 | 0.0134 | 0.1648 | 0.0052 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.1569 | 0.0132 | 0.1621 | 0.0051 | 0.0067 |
| 64.508 | 31.828 | Máx. | 0.0569 | 0.0426 | 0.3578 | 0.0122 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0287 | 0.0215 | 0.1804 | 0.0061 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0282 | 0.0211 | 0.1774 | 0.0060 | 0.0018 |
| 64.508 | 32.078 | Máx. | 0.4281 | 0.0582 | 0.2981 | 0.0109 | 0.0100 |
| | | Mín. | 0.2158 | 0.0294 | 0.1503 | 0.0055 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.2123 | 0.0289 | 0.1478 | 0.0054 | 0.0049 |
| 64.508 | 32.328 | Máx. | 0.7752 | 0.0592 | 0.1487 | 0.0063 | 0.0263 |
| | | Mín. | 0.3908 | 0.0298 | 0.0750 | 0.0032 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.3844 | 0.0293 | 0.0737 | 0.0031 | 0.0131 |
| 64.508 | 32.458 | Máx. | 0.9373 | 0.0592 | -0.0209 | 0.0063 | 0.0323 |
| | | Mín. | 0.4725 | 0.0298 | -0.0415 | 0.0032 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.4648 | 0.0293 | 0.0206 | 0.0031 | 0.0160 |
| 64.508 | 32.608 | Máx. | -0.1134 | 0.0091 | -0.0193 | -0.0068 | 0.0598 |
| | | Mín. | -0.2250 | 0.0046 | -0.0384 | -0.0134 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.1116 | 0.0045 | 0.0191 | 0.0067 | 0.0296 |
| 64.508 | 32.828 | Máx. | -0.0210 | 0.0091 | 0.0326 | -0.0068 | 0.0626 |
| | | Mín. | -0.0418 | 0.0046 | 0.0164 | -0.0134 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0208 | 0.0045 | 0.0162 | 0.0067 | 0.0310 |
| 64.508 | 33.078 | Máx. | 0.3354 | -0.0255 | 0.0066 | -0.0130 | 0.0605 |
| | | Mín. | 0.1691 | -0.0506 | 0.0033 | -0.0259 | 0.0305 |
| | | Dif. | 0.1663 | 0.0251 | 0.0033 | 0.0128 | 0.0300 |
| 64.508 | 33.328 | Máx. | 0.7288 | -0.0565 | -0.0592 | -0.0187 | 0.0443 |
| | | Mín. | 0.3675 | -0.1120 | -0.1173 | -0.0371 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.3614 | 0.0555 | 0.0582 | 0.0184 | 0.0220 |
| 64.508 | 33.578 | Máx. | 1.1332 | -0.0854 | -0.1734 | -0.0226 | 0.0135 |
| | | Mín. | 0.5713 | -0.1694 | -0.3439 | -0.0448 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.5619 | 0.0840 | 0.1705 | 0.0222 | 0.0067 |
| 64.508 | 33.828 | Máx. | 1.5488 | -0.1114 | -0.3421 | -0.0230 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.7808 | -0.2209 | -0.6785 | -0.0457 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.7679 | 0.1095 | 0.3364 | 0.0227 | 0.0159 |
| 64.508 | 34.078 | Máx. | 1.9715 | -0.1310 | -0.5684 | -0.0179 | -0.0461 |
| | | Mín. | 0.9939 | -0.2598 | -1.1273 | -0.0355 | -0.0914 |
| | | Dif. | 0.9775 | 0.1288 | 0.5589 | 0.0176 | 0.0453 |
| 64.508 | 34.312 | Máx. | 2.1836 | -0.1310 | -0.9122 | -0.0179 | -0.0625 |
| | | Mín. | 1.1009 | -0.2598 | -1.8093 | -0.0355 | -0.1240 |
| | | Dif. | 1.0827 | 0.1288 | 0.8971 | 0.0176 | 0.0615 |
| 64.508 | 34.462 | Máx. | -1.5660 | -0.0909 | -0.9151 | 0.0385 | -0.1141 |
| | | Mín. | -3.1062 | -0.1803 | -1.8151 | 0.0194 | -0.2264 |
| | | Dif. | 1.5402 | 0.0894 | 0.9000 | 0.0191 | 0.1122 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 34.578 | Máx. | -1.4756 | -0.0909 | -0.6273 | 0.0385 | -0.1228 |
| | | Mín. | -2.9269 | -0.1803 | -1.2443 | 0.0194 | -0.2435 |
| | | Dif. | 1.4513 | 0.0894 | 0.6170 | 0.0191 | 0.1207 |
| 64.508 | 34.828 | Máx. | -1.2844 | -0.0850 | -0.3062 | 0.1027 | -0.1455 |
| | | Mín. | -2.5476 | -0.1685 | -0.6073 | 0.0517 | -0.2885 |
| | | Dif. | 1.2632 | 0.0836 | 0.3011 | 0.0509 | 0.1430 |
| 64.508 | 35.078 | Máx. | -1.0880 | -0.0490 | -0.0389 | 0.1755 | -0.1576 |
| | | Mín. | -2.1582 | -0.0972 | -0.0772 | 0.0884 | -0.3125 |
| | | Dif. | 1.0701 | 0.0482 | 0.0382 | 0.0870 | 0.1549 |
| 64.508 | 35.328 | Máx. | -0.9026 | -0.0105 | 0.3570 | 0.2497 | -0.1570 |
| | | Mín. | -1.7903 | -0.0208 | 0.1800 | 0.1259 | -0.3114 |
| | | Dif. | 0.8877 | 0.0103 | 0.1770 | 0.1238 | 0.1544 |
| 64.508 | 35.578 | Máx. | -0.7275 | 0.0502 | 0.7056 | 0.3191 | -0.1443 |
| | | Mín. | -1.4430 | 0.0253 | 0.3557 | 0.1608 | -0.2861 |
| | | Dif. | 0.7155 | 0.0249 | 0.3499 | 0.1582 | 0.1418 |
| 64.508 | 35.828 | Máx. | -0.5615 | 0.1123 | 0.9777 | 0.3784 | -0.1207 |
| | | Mín. | -1.1137 | 0.0566 | 0.4929 | 0.1907 | -0.2394 |
| | | Dif. | 0.5522 | 0.0557 | 0.4848 | 0.1876 | 0.1187 |
| 64.508 | 36.078 | Máx. | -0.4027 | 0.1627 | 1.1805 | 0.4236 | -0.0883 |
| | | Mín. | -0.7988 | 0.0820 | 0.5952 | 0.2135 | -0.1752 |
| | | Dif. | 0.3961 | 0.0807 | 0.5853 | 0.2101 | 0.0868 |
| 64.508 | 36.328 | Máx. | -0.2492 | 0.1997 | 1.3193 | 0.4521 | -0.0493 |
| | | Mín. | -0.4943 | 0.1007 | 0.6651 | 0.2279 | -0.0977 |
| | | Dif. | 0.2451 | 0.0990 | 0.6541 | 0.2242 | 0.0484 |
| 64.508 | 36.578 | Máx. | -0.0987 | 0.2222 | 1.3976 | 0.4619 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.1958 | 0.1120 | 0.7047 | 0.2328 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0971 | 0.1102 | 0.6930 | 0.2291 | 0.0058 |
| 64.508 | 36.828 | Máx. | 0.1008 | 0.2297 | 1.4172 | 0.4523 | 0.0781 |
| | | Mín. | 0.0508 | 0.1158 | 0.7145 | 0.2280 | 0.0394 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.1139 | 0.7027 | 0.2243 | 0.0387 |
| 64.508 | 37.078 | Máx. | 0.3997 | 0.2226 | 1.3780 | 0.4231 | 0.1667 |
| | | Mín. | 0.2015 | 0.1122 | 0.6948 | 0.2133 | 0.0840 |
| | | Dif. | 0.1982 | 0.1104 | 0.6833 | 0.2099 | 0.0826 |
| 64.508 | 37.328 | Máx. | 0.7050 | 0.2021 | 1.2783 | 0.3752 | 0.2493 |
| | | Mín. | 0.3554 | 0.1019 | 0.6445 | 0.1891 | 0.1257 |
| | | Dif. | 0.3496 | 0.1002 | 0.6338 | 0.1861 | 0.1236 |
| 64.508 | 37.578 | Máx. | 1.0202 | 0.1698 | 1.1147 | 0.3103 | 0.3215 |
| | | Mín. | 0.5143 | 0.0856 | 0.5620 | 0.1564 | 0.1621 |
| | | Dif. | 0.5059 | 0.0842 | 0.5527 | 0.1539 | 0.1594 |
| 64.508 | 37.828 | Máx. | 1.3482 | 0.1280 | 0.8823 | 0.2308 | 0.3794 |
| | | Mín. | 0.6797 | 0.0645 | 0.4448 | 0.1164 | 0.1913 |
| | | Dif. | 0.6685 | 0.0635 | 0.4374 | 0.1145 | 0.1881 |
| 64.508 | 38.078 | Máx. | 1.6916 | 0.0786 | 0.5747 | 0.1404 | 0.4197 |
| | | Mín. | 0.8528 | 0.0396 | 0.2897 | 0.0708 | 0.2116 |
| | | Dif. | 0.8388 | 0.0390 | 0.2849 | 0.0697 | 0.2081 |
| 64.508 | 38.328 | Máx. | 2.0067 | 0.0200 | 0.1845 | 0.0433 | 0.4397 |
| | | Mín. | 1.0117 | 0.0101 | 0.0930 | 0.0218 | 0.2217 |
| | | Dif. | 0.9950 | 0.0099 | 0.0915 | 0.0215 | 0.2180 |
| 64.508 | 38.337 | Máx. | 2.1462 | 0.0200 | -0.0052 | 0.0433 | 0.4406 |
| | | Mín. | 1.0820 | 0.0101 | -0.0103 | 0.0218 | 0.2222 |
| | | Dif. | 1.0642 | 0.0099 | 0.0051 | 0.0215 | 0.2184 |
| 64.508 | 41.737 | Máx. | -0.4438 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0050 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.8802 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0025 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.4365 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0080 |
| 64.508 | 41.828 | Máx. | -0.3643 | 0.0026 | 0.1684 | 0.0050 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.7226 | 0.0013 | 0.0849 | 0.0025 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.3583 | 0.0013 | 0.0835 | 0.0025 | 0.0077 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 42.078 | Máx. | -0.1905 | 0.0081 | 0.3055 | 0.0103 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.3778 | 0.0041 | 0.1540 | 0.0052 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.1873 | 0.0040 | 0.1515 | 0.0051 | 0.0058 |
| 64.508 | 42.328 | Máx. | -0.0019 | 0.0150 | 0.3510 | 0.0130 | -0.0027 |
| | | Mín. | -0.0038 | 0.0075 | 0.1770 | 0.0066 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.0019 | 0.0074 | 0.1740 | 0.0065 | 0.0027 |
| 64.508 | 42.578 | Máx. | 0.3696 | 0.0234 | 0.3056 | 0.0126 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.1863 | 0.0118 | 0.1541 | 0.0063 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.1833 | 0.0116 | 0.1515 | 0.0062 | 0.0013 |
| 64.508 | 42.828 | Máx. | 0.7422 | 0.0317 | 0.1692 | 0.0093 | 0.0119 |
| | | Mín. | 0.3742 | 0.0160 | 0.0853 | 0.0047 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.3680 | 0.0157 | 0.0839 | 0.0046 | 0.0059 |
| 64.508 | 43.078 | Máx. | 1.0804 | 0.0272 | -0.0295 | 0.0038 | 0.0214 |
| | | Mín. | 0.5447 | 0.0137 | -0.0586 | 0.0019 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.5357 | 0.0135 | 0.0291 | 0.0019 | 0.0106 |
| 64.508 | 43.146 | Máx. | 1.2326 | 0.0272 | -0.1173 | 0.0038 | 0.0235 |
| | | Mín. | 0.6214 | 0.0137 | -0.2327 | 0.0019 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.6112 | 0.0135 | 0.1154 | 0.0019 | 0.0117 |
| 64.508 | 43.296 | Máx. | -0.4159 | 0.0117 | -0.1176 | -0.0017 | 0.0356 |
| | | Mín. | -0.8250 | 0.0059 | -0.2334 | -0.0033 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.4091 | 0.0058 | 0.1157 | 0.0017 | 0.0176 |
| 64.508 | 43.328 | Máx. | -0.3419 | 0.0117 | -0.0717 | -0.0017 | 0.0360 |
| | | Mín. | -0.6783 | 0.0059 | -0.1423 | -0.0033 | 0.0182 |
| | | Dif. | 0.3364 | 0.0058 | 0.0706 | 0.0017 | 0.0178 |
| 64.508 | 43.578 | Máx. | -0.1719 | -0.0040 | -0.0016 | -0.0059 | 0.0391 |
| | | Mín. | -0.3411 | -0.0078 | -0.0031 | -0.0117 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.1692 | 0.0039 | 0.0015 | 0.0058 | 0.0194 |
| 64.508 | 43.828 | Máx. | 0.0435 | -0.0219 | 0.0408 | -0.0100 | 0.0353 |
| | | Mín. | 0.0219 | -0.0434 | 0.0206 | -0.0199 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.0215 | 0.0215 | 0.0203 | 0.0099 | 0.0175 |
| 64.508 | 44.078 | Máx. | 0.4354 | -0.0395 | -0.0066 | -0.0137 | 0.0237 |
| | | Mín. | 0.2195 | -0.0783 | -0.0131 | -0.0273 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.2159 | 0.0388 | 0.0065 | 0.0135 | 0.0117 |
| 64.508 | 44.328 | Máx. | 0.8349 | -0.0551 | -0.0847 | -0.0162 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.4209 | -0.1093 | -0.1679 | -0.0322 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.4140 | 0.0542 | 0.0832 | 0.0160 | 0.0019 |
| 64.508 | 44.578 | Máx. | 1.2418 | -0.0679 | -0.2155 | -0.0164 | -0.0122 |
| | | Mín. | 0.6260 | -0.1346 | -0.4274 | -0.0325 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.6157 | 0.0667 | 0.2119 | 0.0161 | 0.0120 |
| 64.508 | 44.828 | Máx. | 1.6475 | -0.0738 | -0.4014 | -0.0124 | -0.0299 |
| | | Mín. | 0.8306 | -0.1463 | -0.7961 | -0.0245 | -0.0593 |
| | | Dif. | 0.8169 | 0.0725 | 0.3947 | 0.0122 | 0.0294 |
| 64.508 | 45.041 | Máx. | 1.8480 | -0.0738 | -0.6724 | -0.0124 | -0.0389 |
| | | Mín. | 0.9317 | -0.1463 | -1.3338 | -0.0245 | -0.0771 |
| | | Dif. | 0.9164 | 0.0725 | 0.6613 | 0.0122 | 0.0382 |
| 64.508 | 45.191 | Máx. | -1.3089 | -0.0522 | -0.6744 | 0.0316 | -0.0677 |
| | | Mín. | -2.5963 | -0.1035 | -1.3376 | 0.0159 | -0.1342 |
| | | Dif. | 1.2874 | 0.0513 | 0.6633 | 0.0157 | 0.0665 |
| 64.508 | 45.328 | Máx. | -1.2188 | -0.0522 | -0.4052 | 0.0316 | -0.0728 |
| | | Mín. | -2.4175 | -0.1035 | -0.8038 | 0.0159 | -0.1444 |
| | | Dif. | 1.1987 | 0.0513 | 0.3985 | 0.0157 | 0.0716 |
| 64.508 | 45.578 | Máx. | -1.0300 | -0.0442 | -0.1415 | 0.0788 | -0.0835 |
| | | Mín. | -2.0431 | -0.0876 | -0.2807 | 0.0397 | -0.1656 |
| | | Dif. | 1.0131 | 0.0434 | 0.1392 | 0.0391 | 0.0821 |
| 64.508 | 45.828 | Máx. | -0.8367 | -0.0225 | 0.1406 | 0.1310 | -0.0865 |
| | | Mín. | -1.6597 | -0.0446 | 0.0709 | 0.0660 | -0.1716 |
| | | Dif. | 0.8229 | 0.0221 | 0.0697 | 0.0650 | 0.0850 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 46.078 | Máx. | -0.6514 | -0.0007 | 0.4688 | 0.1819 | -0.0809 |
| | | Mín. | -1.2920 | -0.0013 | 0.2364 | 0.0917 | -0.1605 |
| | | Dif. | 0.6406 | 0.0006 | 0.2325 | 0.0902 | 0.0795 |
| 64.508 | 46.328 | Máx. | -0.4733 | 0.0363 | 0.7122 | 0.2263 | -0.0676 |
| | | Mín. | -0.9388 | 0.0183 | 0.3591 | 0.1140 | -0.1340 |
| | | Dif. | 0.4655 | 0.0180 | 0.3531 | 0.1123 | 0.0664 |
| 64.508 | 46.578 | Máx. | -0.3010 | 0.0656 | 0.8772 | 0.2600 | -0.0481 |
| | | Mín. | -0.5971 | 0.0331 | 0.4423 | 0.1310 | -0.0953 |
| | | Dif. | 0.2961 | 0.0325 | 0.4349 | 0.1290 | 0.0472 |
| 64.508 | 46.828 | Máx. | -0.1328 | 0.0847 | 0.9685 | 0.2803 | -0.0244 |
| | | Mín. | -0.2634 | 0.0427 | 0.4883 | 0.1412 | -0.0483 |
| | | Dif. | 0.1306 | 0.0420 | 0.4802 | 0.1390 | 0.0240 |
| 64.508 | 47.078 | Máx. | 0.0664 | 0.0928 | 0.9889 | 0.2855 | 0.0025 |
| | | Mín. | 0.0335 | 0.0468 | 0.4986 | 0.1439 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0329 | 0.0460 | 0.4903 | 0.1416 | 0.0012 |
| 64.508 | 47.328 | Máx. | 0.3962 | 0.0902 | 0.9388 | 0.2758 | 0.0526 |
| | | Mín. | 0.1997 | 0.0455 | 0.4733 | 0.1390 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.1964 | 0.0447 | 0.4655 | 0.1368 | 0.0261 |
| 64.508 | 47.578 | Máx. | 0.7292 | 0.0779 | 0.8168 | 0.2523 | 0.0977 |
| | | Mín. | 0.3676 | 0.0392 | 0.4118 | 0.1271 | 0.0493 |
| | | Dif. | 0.3616 | 0.0386 | 0.4050 | 0.1251 | 0.0484 |
| 64.508 | 47.828 | Máx. | 1.0673 | 0.0575 | 0.6198 | 0.2176 | 0.1341 |
| | | Mín. | 0.5381 | 0.0290 | 0.3125 | 0.1097 | 0.0676 |
| | | Dif. | 0.5292 | 0.0285 | 0.3073 | 0.1079 | 0.0665 |
| 64.508 | 48.078 | Máx. | 1.4100 | 0.0303 | 0.3436 | 0.1755 | 0.1593 |
| | | Mín. | 0.7108 | 0.0152 | 0.1732 | 0.0884 | 0.0803 |
| | | Dif. | 0.6991 | 0.0150 | 0.1704 | 0.0870 | 0.0789 |
| 64.508 | 48.328 | Máx. | 1.7544 | -0.0026 | -0.0078 | 0.1298 | 0.1719 |
| | | Mín. | 0.8845 | -0.0052 | -0.0156 | 0.0654 | 0.0867 |
| | | Dif. | 0.8699 | 0.0026 | 0.0077 | 0.0644 | 0.0852 |
| 64.508 | 48.578 | Máx. | 2.0996 | -0.0254 | -0.2316 | 0.0827 | 0.1715 |
| | | Mín. | 1.0585 | -0.0504 | -0.4594 | 0.0417 | 0.0865 |
| | | Dif. | 1.0411 | 0.0250 | 0.2278 | 0.0410 | 0.0850 |
| 64.508 | 48.828 | Máx. | 2.4210 | -0.0369 | -0.4980 | 0.0328 | 0.1580 |
| | | Mín. | 1.2205 | -0.0732 | -0.9878 | 0.0165 | 0.0797 |
| | | Dif. | 1.2005 | 0.0363 | 0.4898 | 0.0163 | 0.0783 |
| 64.508 | 48.906 | Máx. | 2.5695 | -0.0369 | -0.6856 | 0.0328 | 0.1533 |
| | | Mín. | 1.2954 | -0.0732 | -1.3599 | 0.0165 | 0.0773 |
| | | Dif. | 1.2741 | 0.0363 | 0.6743 | 0.0163 | 0.0760 |
| 64.508 | 49.056 | Máx. | -1.0798 | -0.0459 | -0.6849 | -0.0112 | 0.1095 |
| | | Mín. | -2.1419 | -0.0911 | -1.3584 | -0.0222 | 0.0552 |
| | | Dif. | 1.0621 | 0.0452 | 0.6736 | 0.0110 | 0.0543 |
| 64.508 | 49.078 | Máx. | -1.0018 | -0.0459 | -0.5697 | -0.0112 | 0.1039 |
| | | Mín. | -1.9871 | -0.0911 | -1.1300 | -0.0222 | 0.0524 |
| | | Dif. | 0.9853 | 0.0452 | 0.5603 | 0.0110 | 0.0515 |
| 64.508 | 49.328 | Máx. | -0.8124 | -0.0740 | -0.3241 | -0.0321 | 0.0484 |
| | | Mín. | -1.6114 | -0.1466 | -0.6428 | -0.0637 | 0.0244 |
| | | Dif. | 0.7990 | 0.0727 | 0.3187 | 0.0316 | 0.0240 |
| 64.508 | 49.578 | Máx. | -0.5905 | -0.0567 | -0.1466 | -0.0339 | -0.0056 |
| | | Mín. | -1.1713 | -0.1124 | -0.2907 | -0.0672 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.5808 | 0.0557 | 0.1441 | 0.0334 | 0.0055 |
| 64.508 | 49.828 | Máx. | -0.3856 | -0.0115 | -0.0342 | -0.0216 | -0.0249 |
| | | Mín. | -0.7649 | -0.0228 | -0.0677 | -0.0429 | -0.0493 |
| | | Dif. | 0.3792 | 0.0113 | 0.0335 | 0.0213 | 0.0244 |
| 64.508 | 50.078 | Máx. | -0.2182 | 0.0861 | 0.0545 | -0.0049 | -0.0301 |
| | | Mín. | -0.4327 | 0.0434 | 0.0275 | -0.0098 | -0.0597 |
| | | Dif. | 0.2145 | 0.0427 | 0.0270 | 0.0049 | 0.0296 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.508 | 50.328 | Máx. | -0.0911 | 0.1731 | 0.1051 | 0.0206 | -0.0245 |
| | | Mín. | -0.1806 | 0.0872 | 0.0530 | 0.0104 | -0.0485 |
| | | Dif. | 0.0896 | 0.0858 | 0.0521 | 0.0102 | 0.0241 |
| 64.508 | 50.578 | Máx. | -0.0004 | 0.2120 | 0.1059 | 0.0455 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.0007 | 0.1069 | 0.0534 | 0.0229 | -0.0278 |
| | | Dif. | 0.0003 | 0.1051 | 0.0525 | 0.0226 | 0.0138 |
| 64.508 | 50.828 | Máx. | 0.1079 | 0.1988 | 0.0749 | 0.0655 | -0.0055 |
| | | Mín. | 0.0543 | 0.1002 | 0.0378 | 0.0330 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0535 | 0.0986 | 0.0371 | 0.0325 | 0.0053 |
| 64.508 | 51.078 | Máx. | 0.1522 | 0.1682 | 0.0348 | 0.0783 | -0.0049 |
| | | Mín. | 0.0767 | 0.0848 | 0.0176 | 0.0395 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0755 | 0.0834 | 0.0172 | 0.0388 | 0.0048 |
| 64.508 | 51.328 | Máx. | 0.1675 | 0.1037 | 0.0086 | 0.0413 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0845 | 0.0523 | 0.0043 | 0.0208 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0830 | 0.0514 | 0.0042 | 0.0205 | 0.0101 |
| 64.508 | 51.578 | Máx. | 0.1588 | -0.0256 | -0.0038 | -0.0096 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.0801 | -0.0508 | -0.0076 | -0.0191 | -0.0199 |
| | | Dif. | 0.0787 | 0.0252 | 0.0038 | 0.0095 | 0.0099 |
| 64.508 | 51.828 | Máx. | 0.1162 | -0.0975 | -0.0090 | -0.0373 | -0.0054 |
| | | Mín. | 0.0586 | -0.1934 | -0.0178 | -0.0739 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.0959 | 0.0088 | 0.0367 | 0.0053 |
| 64.508 | 52.078 | Máx. | 0.0564 | -0.1566 | -0.0113 | -0.0564 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0285 | -0.3105 | -0.0225 | -0.1119 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.1540 | 0.0111 | 0.0555 | 0.0016 |
| 64.508 | 52.328 | Máx. | -0.0050 | -0.2013 | -0.0111 | -0.0646 | 0.0184 |
| | | Mín. | -0.0099 | -0.3993 | -0.0221 | -0.1281 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.1980 | 0.0109 | 0.0635 | 0.0091 |
| 64.508 | 52.578 | Máx. | -0.0374 | -0.2256 | -0.0083 | -0.0609 | 0.0308 |
| | | Mín. | -0.0742 | -0.4476 | -0.0165 | -0.1209 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.2219 | 0.0082 | 0.0599 | 0.0153 |
| 64.508 | 52.828 | Máx. | -0.0583 | -0.2123 | -0.0029 | -0.0461 | 0.0370 |
| | | Mín. | -0.1157 | -0.4211 | -0.0058 | -0.0914 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.0573 | 0.2088 | 0.0029 | 0.0453 | 0.0184 |
| 64.508 | 53.078 | Máx. | -0.0507 | -0.1323 | 0.0041 | -0.0227 | 0.0363 |
| | | Mín. | -0.1006 | -0.2624 | 0.0020 | -0.0451 | 0.0183 |
| | | Dif. | 0.0499 | 0.1301 | 0.0020 | 0.0223 | 0.0180 |
| 64.508 | 53.187 | Máx. | -0.0375 | -0.1323 | 0.0077 | -0.0227 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.0744 | -0.2624 | 0.0039 | -0.0451 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.1301 | 0.0038 | 0.0223 | 0.0190 |
| 64.508 | 58.336 | Máx. | 0.0089 | -0.3556 | 0.0113 | 0.5925 | 0.2247 |
| | | Mín. | 0.0045 | -0.7053 | 0.0057 | 0.2987 | 0.1133 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.3497 | 0.0056 | 0.2938 | 0.1114 |
| 64.541 | 58.077 | Máx. | -0.0150 | -0.2419 | 0.0544 | 0.6836 | 0.2066 |
| | | Mín. | -0.0298 | -0.4799 | 0.0274 | 0.3447 | 0.1042 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.2380 | 0.0270 | 0.3390 | 0.1024 |
| 64.545 | 56.556 | Máx. | -0.0867 | 0.4510 | 0.0923 | 0.5253 | -0.1472 |
| | | Mín. | -0.1719 | 0.2273 | 0.0465 | 0.2648 | -0.2919 |
| | | Dif. | 0.0852 | 0.2236 | 0.0458 | 0.2605 | 0.1447 |
| 64.545 | 24.651 | Máx. | -0.5607 | -0.2707 | 0.0599 | 0.0314 | 0.8115 |
| | | Mín. | -1.1122 | -0.5369 | 0.0302 | 0.0158 | 0.4091 |
| | | Dif. | 0.5515 | 0.2662 | 0.0297 | 0.0156 | 0.4024 |
| 64.545 | 24.819 | Máx. | -0.4787 | -0.2707 | 0.3706 | 0.0314 | 0.7176 |
| | | Mín. | -0.9496 | -0.5369 | 0.1868 | 0.0158 | 0.3618 |
| | | Dif. | 0.4709 | 0.2662 | 0.1838 | 0.0156 | 0.3558 |
| 64.545 | 25.069 | Máx. | -0.3367 | -0.1156 | 0.5365 | 0.0544 | 0.6541 |
| | | Mín. | -0.6678 | -0.2293 | 0.2705 | 0.0274 | 0.3298 |
| | | Dif. | 0.3311 | 0.1137 | 0.2660 | 0.0270 | 0.3243 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.545 | 25.319 | Máx. | -0.2310 | -0.1072 | 0.6418 | 0.0774 | 0.5984 |
| | | Mín. | -0.4583 | -0.2127 | 0.3236 | 0.0390 | 0.3017 |
| | | Dif. | 0.2272 | 0.1055 | 0.3183 | 0.0384 | 0.2967 |
| 64.545 | 25.569 | Máx. | -0.1511 | -0.1223 | 0.7034 | 0.1007 | 0.5288 |
| | | Mín. | -0.2997 | -0.2426 | 0.3546 | 0.0508 | 0.2666 |
| | | Dif. | 0.1486 | 0.1203 | 0.3488 | 0.0499 | 0.2622 |
| 64.545 | 25.819 | Máx. | -0.0919 | -0.1401 | 0.7347 | 0.1210 | 0.4436 |
| | | Mín. | -0.1824 | -0.2779 | 0.3704 | 0.0610 | 0.2236 |
| | | Dif. | 0.0904 | 0.1378 | 0.3643 | 0.0600 | 0.2200 |
| 64.545 | 26.069 | Máx. | -0.0511 | -0.1566 | 0.7481 | 0.1355 | 0.3457 |
| | | Mín. | -0.1013 | -0.3107 | 0.3772 | 0.0683 | 0.1743 |
| | | Dif. | 0.0502 | 0.1541 | 0.3710 | 0.0672 | 0.1714 |
| 64.545 | 26.319 | Máx. | -0.0247 | -0.1703 | 0.7525 | 0.1436 | 0.2393 |
| | | Mín. | -0.0489 | -0.3378 | 0.3794 | 0.0724 | 0.1207 |
| | | Dif. | 0.0243 | 0.1675 | 0.3731 | 0.0712 | 0.1187 |
| 64.545 | 26.569 | Máx. | -0.0079 | -0.1793 | 0.7533 | 0.1463 | 0.1288 |
| | | Mín. | -0.0157 | -0.3557 | 0.3798 | 0.0738 | 0.0649 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.1764 | 0.3735 | 0.0726 | 0.0639 |
| 64.545 | 26.819 | Máx. | 0.0088 | -0.1830 | 0.7525 | 0.1457 | 0.0171 |
| | | Mín. | 0.0044 | -0.3630 | 0.3794 | 0.0735 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.1800 | 0.3731 | 0.0723 | 0.0085 |
| 64.545 | 27.069 | Máx. | 0.0335 | -0.1815 | 0.7502 | 0.1433 | -0.0472 |
| | | Mín. | 0.0169 | -0.3600 | 0.3782 | 0.0723 | -0.0937 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.1785 | 0.3720 | 0.0711 | 0.0464 |
| 64.545 | 27.319 | Máx. | 0.0658 | -0.1751 | 0.7447 | 0.1396 | -0.1019 |
| | | Mín. | 0.0332 | -0.3474 | 0.3754 | 0.0704 | -0.2021 |
| | | Dif. | 0.0326 | 0.1722 | 0.3692 | 0.0692 | 0.1002 |
| 64.545 | 27.569 | Máx. | 0.1123 | -0.1642 | 0.7334 | 0.1344 | -0.1547 |
| | | Mín. | 0.0566 | -0.3258 | 0.3697 | 0.0678 | -0.3068 |
| | | Dif. | 0.0557 | 0.1615 | 0.3637 | 0.0667 | 0.1521 |
| 64.545 | 27.819 | Máx. | 0.1799 | -0.1489 | 0.7125 | 0.1269 | -0.2047 |
| | | Mín. | 0.0907 | -0.2954 | 0.3592 | 0.0640 | -0.4060 |
| | | Dif. | 0.0892 | 0.1465 | 0.3533 | 0.0629 | 0.2013 |
| 64.545 | 28.069 | Máx. | 0.2761 | -0.1292 | 0.6762 | 0.1161 | -0.2507 |
| | | Mín. | 0.1392 | -0.2563 | 0.3409 | 0.0585 | -0.4972 |
| | | Dif. | 0.1369 | 0.1271 | 0.3353 | 0.0576 | 0.2466 |
| 64.545 | 28.319 | Máx. | 0.4081 | -0.1055 | 0.6166 | 0.1014 | -0.2912 |
| | | Mín. | 0.2058 | -0.2092 | 0.3108 | 0.0511 | -0.5775 |
| | | Dif. | 0.2024 | 0.1037 | 0.3057 | 0.0503 | 0.2864 |
| 64.545 | 28.569 | Máx. | 0.5816 | -0.0796 | 0.5235 | 0.0832 | -0.3242 |
| | | Mín. | 0.2932 | -0.1578 | 0.2639 | 0.0419 | -0.6430 |
| | | Dif. | 0.2884 | 0.0782 | 0.2596 | 0.0413 | 0.3188 |
| 64.545 | 28.819 | Máx. | 0.8066 | -0.0586 | 0.3859 | 0.0618 | -0.3474 |
| | | Mín. | 0.4067 | -0.1162 | 0.1945 | 0.0312 | -0.6892 |
| | | Dif. | 0.4000 | 0.0576 | 0.1913 | 0.0306 | 0.3417 |
| 64.545 | 29.069 | Máx. | 1.1034 | -0.0543 | 0.1901 | 0.0317 | -0.3595 |
| | | Mín. | 0.5563 | -0.1077 | 0.0959 | 0.0160 | -0.7132 |
| | | Dif. | 0.5471 | 0.0534 | 0.0943 | 0.0157 | 0.3536 |
| 64.545 | 29.137 | Máx. | 1.2728 | -0.0543 | -0.0014 | 0.0317 | -0.3630 |
| | | Mín. | 0.6417 | -0.1077 | -0.0028 | 0.0160 | -0.7199 |
| | | Dif. | 0.6311 | 0.0534 | 0.0014 | 0.0157 | 0.3570 |
| 64.549 | 58.582 | Máx. | -0.0023 | -0.4834 | 0.0110 | 0.4525 | 0.2691 |
| | | Mín. | -0.0046 | -0.9588 | 0.0056 | 0.2281 | 0.1357 |
| | | Dif. | 0.0023 | 0.4754 | 0.0055 | 0.2244 | 0.1335 |
| 64.582 | 58.323 | Máx. | -0.0143 | -0.3556 | 0.0438 | 0.5925 | 0.2714 |
| | | Mín. | -0.0284 | -0.7053 | 0.0221 | 0.2987 | 0.1368 |
| | | Dif. | 0.0141 | 0.3497 | 0.0217 | 0.2938 | 0.1346 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.585 | 56.803 | Máx. | -0.1043 | 0.2847 | 0.1126 | 0.5935 | -0.1098 |
| | | Mín. | -0.2069 | 0.1435 | 0.0567 | 0.2992 | -0.2178 |
| | | Dif. | 0.1026 | 0.1412 | 0.0558 | 0.2943 | 0.1080 |
| 64.589 | 58.829 | Máx. | -0.0146 | -0.6067 | 0.0398 | 0.2465 | 0.3098 |
| | | Mín. | -0.0289 | -1.2035 | 0.0201 | 0.1242 | 0.1562 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.5968 | 0.0197 | 0.1222 | 0.1536 |
| 64.622 | 58.570 | Máx. | -0.0147 | -0.4834 | 0.0328 | 0.4525 | 0.3225 |
| | | Mín. | -0.0291 | -0.9588 | 0.0165 | 0.2281 | 0.1626 |
| | | Dif. | 0.0144 | 0.4754 | 0.0163 | 0.2244 | 0.1599 |
| 64.625 | 51.328 | Máx. | 0.1675 | -0.0263 | 0.0086 | 0.0345 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.0845 | -0.0522 | 0.0043 | 0.0174 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0830 | 0.0259 | 0.0042 | 0.0171 | 0.0160 |
| 64.625 | 51.578 | Máx. | 0.1588 | -0.1152 | -0.0038 | -0.0331 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.0801 | -0.2285 | -0.0076 | -0.0657 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0787 | 0.1133 | 0.0038 | 0.0326 | 0.0159 |
| 64.625 | 51.828 | Máx. | 0.1162 | -0.1932 | -0.0090 | -0.0776 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0586 | -0.3832 | -0.0178 | -0.1539 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0576 | 0.1900 | 0.0088 | 0.0763 | 0.0101 |
| 64.625 | 52.078 | Máx. | 0.0564 | -0.2548 | -0.0113 | -0.1094 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0285 | -0.5055 | -0.0225 | -0.2170 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.2506 | 0.0111 | 0.1076 | 0.0010 |
| 64.625 | 52.328 | Máx. | -0.0050 | -0.3003 | -0.0111 | -0.1261 | 0.0183 |
| | | Mín. | -0.0099 | -0.5958 | -0.0221 | -0.2501 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0049 | 0.2954 | 0.0109 | 0.1240 | 0.0091 |
| 64.625 | 52.578 | Máx. | -0.0374 | -0.3229 | -0.0083 | -0.1255 | 0.0355 |
| | | Mín. | -0.0742 | -0.6405 | -0.0165 | -0.2490 | 0.0179 |
| | | Dif. | 0.0368 | 0.3176 | 0.0082 | 0.1235 | 0.0176 |
| 64.625 | 52.828 | Máx. | -0.0583 | -0.2998 | -0.0029 | -0.1044 | 0.0451 |
| | | Mín. | -0.1157 | -0.5947 | -0.0058 | -0.2070 | 0.0227 |
| | | Dif. | 0.0573 | 0.2949 | 0.0029 | 0.1026 | 0.0224 |
| 64.625 | 53.078 | Máx. | -0.0507 | -0.1877 | 0.0041 | -0.0581 | 0.0451 |
| | | Mín. | -0.1006 | -0.3723 | 0.0020 | -0.1152 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.0499 | 0.1846 | 0.0020 | 0.0571 | 0.0224 |
| 64.626 | 57.049 | Máx. | -0.1171 | 0.1546 | 0.1260 | 0.6325 | -0.0668 |
| | | Mín. | -0.2322 | 0.0779 | 0.0635 | 0.3188 | -0.1325 |
| | | Dif. | 0.1151 | 0.0767 | 0.0625 | 0.3136 | 0.0657 |
| 64.663 | 58.817 | Máx. | -0.0244 | -0.6067 | 0.0373 | 0.2465 | 0.3536 |
| | | Mín. | -0.0484 | -1.2035 | 0.0188 | 0.1242 | 0.1783 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.5968 | 0.0185 | 0.1222 | 0.1753 |
| 64.666 | 57.296 | Máx. | -0.1234 | 0.0457 | 0.1324 | 0.6498 | -0.0204 |
| | | Mín. | -0.2447 | 0.0230 | 0.0667 | 0.3276 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.1214 | 0.0227 | 0.0657 | 0.3222 | 0.0201 |
| 64.681 | 58.927 | Máx. | -0.0244 | -0.6630 | 0.0373 | -0.0001 | 0.3683 |
| | | Mín. | -0.0484 | -1.3152 | 0.0188 | -0.0001 | 0.1857 |
| | | Dif. | 0.0240 | 0.6521 | 0.0185 | 0.0001 | 0.1826 |
| 64.688 | 55.885 | Máx. | -0.0731 | 0.9291 | 0.0345 | 0.0015 | -0.2171 |
| | | Mín. | -0.1449 | 0.4684 | 0.0174 | 0.0008 | -0.4306 |
| | | Dif. | 0.0719 | 0.4607 | 0.0171 | 0.0008 | 0.2135 |
| 64.707 | 57.543 | Máx. | -0.1226 | -0.0287 | 0.1320 | 0.6489 | 0.0535 |
| | | Mín. | -0.2431 | -0.0570 | 0.0665 | 0.3271 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.1205 | 0.0282 | 0.0655 | 0.3218 | 0.0265 |
| 64.711 | 56.022 | Máx. | -0.0731 | 0.7940 | 0.0345 | 0.2100 | -0.2108 |
| | | Mín. | -0.1449 | 0.4003 | 0.0174 | 0.1059 | -0.4180 |
| | | Dif. | 0.0719 | 0.3937 | 0.0171 | 0.1041 | 0.2073 |
| 64.748 | 57.790 | Máx. | -0.1145 | -0.0849 | 0.1248 | 0.6294 | 0.1446 |
| | | Mín. | -0.2272 | -0.1685 | 0.0629 | 0.3173 | 0.0729 |
| | | Dif. | 0.1126 | 0.0835 | 0.0619 | 0.3121 | 0.0717 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.751 | 56.269 | Máx. | -0.1380 | 0.5430 | 0.0679 | 0.3504 | -0.1893 |
| | | Mín. | -0.2737 | 0.2737 | 0.0342 | 0.1766 | -0.3755 |
| | | Dif. | 0.1357 | 0.2692 | 0.0337 | 0.1737 | 0.1862 |
| 64.758 | 31.187 | Máx. | -0.4310 | 0.0113 | 0.0047 | 0.0053 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.8548 | 0.0057 | 0.0024 | 0.0027 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.4238 | 0.0056 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0083 |
| 64.758 | 31.328 | Máx. | -0.3468 | 0.0113 | 0.2087 | 0.0053 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.6879 | 0.0057 | 0.1052 | 0.0027 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.3411 | 0.0056 | 0.1035 | 0.0026 | 0.0077 |
| 64.758 | 31.578 | Máx. | -0.1686 | 0.0242 | 0.3356 | 0.0097 | -0.0056 |
| | | Mín. | -0.3344 | 0.0122 | 0.1692 | 0.0049 | -0.0110 |
| | | Dif. | 0.1658 | 0.0120 | 0.1664 | 0.0048 | 0.0055 |
| 64.758 | 31.828 | Máx. | 0.0373 | 0.0380 | 0.3710 | 0.0118 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.0188 | 0.0192 | 0.1870 | 0.0060 | -0.0033 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.0189 | 0.1839 | 0.0059 | 0.0016 |
| 64.758 | 32.078 | Máx. | 0.4067 | 0.0513 | 0.3161 | 0.0109 | 0.0077 |
| | | Mín. | 0.2050 | 0.0259 | 0.1594 | 0.0055 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.2017 | 0.0254 | 0.1568 | 0.0054 | 0.0038 |
| 64.758 | 32.328 | Máx. | 0.7519 | 0.0515 | 0.1721 | 0.0066 | 0.0215 |
| | | Mín. | 0.3791 | 0.0260 | 0.0868 | 0.0033 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.3729 | 0.0255 | 0.0853 | 0.0033 | 0.0106 |
| 64.758 | 32.458 | Máx. | 0.9132 | 0.0515 | -0.0065 | 0.0066 | 0.0266 |
| | | Mín. | 0.4604 | 0.0260 | -0.0130 | 0.0033 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.4528 | 0.0255 | 0.0065 | 0.0033 | 0.0132 |
| 64.758 | 32.608 | Máx. | -0.0751 | 0.0095 | -0.0050 | -0.0074 | 0.0501 |
| | | Mín. | -0.1491 | 0.0048 | -0.0099 | -0.0147 | 0.0253 |
| | | Dif. | 0.0740 | 0.0047 | 0.0049 | 0.0073 | 0.0249 |
| 64.758 | 32.828 | Máx. | 0.0327 | 0.0095 | 0.0393 | -0.0074 | 0.0526 |
| | | Mín. | 0.0165 | 0.0048 | 0.0198 | -0.0147 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0162 | 0.0047 | 0.0195 | 0.0073 | 0.0261 |
| 64.758 | 33.078 | Máx. | 0.4069 | -0.0202 | -0.0020 | -0.0143 | 0.0509 |
| | | Mín. | 0.2052 | -0.0401 | -0.0040 | -0.0285 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.2017 | 0.0199 | 0.0020 | 0.0141 | 0.0252 |
| 64.758 | 33.328 | Máx. | 0.7970 | -0.0458 | -0.0731 | -0.0204 | 0.0369 |
| | | Mín. | 0.4018 | -0.0909 | -0.1449 | -0.0404 | 0.0186 |
| | | Dif. | 0.3952 | 0.0451 | 0.0718 | 0.0200 | 0.0183 |
| 64.758 | 33.578 | Máx. | 1.1974 | -0.0694 | -0.1958 | -0.0240 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.6037 | -0.1377 | -0.3884 | -0.0476 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.5937 | 0.0683 | 0.1926 | 0.0236 | 0.0053 |
| 64.758 | 33.828 | Máx. | 1.6077 | -0.0902 | -0.3728 | -0.0237 | -0.0139 |
| | | Mín. | 0.8105 | -0.1788 | -0.7395 | -0.0471 | -0.0275 |
| | | Dif. | 0.7972 | 0.0886 | 0.3666 | 0.0234 | 0.0136 |
| 64.758 | 34.078 | Máx. | 2.0238 | -0.1055 | -0.6067 | -0.0178 | -0.0385 |
| | | Mín. | 1.0203 | -0.2092 | -1.2033 | -0.0354 | -0.0764 |
| | | Dif. | 1.0035 | 0.1037 | 0.5966 | 0.0175 | 0.0379 |
| 64.758 | 34.312 | Máx. | 2.2322 | -0.1055 | -0.9583 | -0.0178 | -0.0519 |
| | | Mín. | 1.1254 | -0.2092 | -1.9008 | -0.0354 | -0.1029 |
| | | Dif. | 1.1068 | 0.1037 | 0.9425 | 0.0175 | 0.0510 |
| 64.758 | 34.462 | Máx. | -1.6142 | -0.0751 | -0.9611 | 0.0362 | -0.0934 |
| | | Mín. | -3.2019 | -0.1489 | -1.9064 | 0.0182 | -0.1853 |
| | | Dif. | 1.5876 | 0.0738 | 0.9453 | 0.0180 | 0.0918 |
| 64.758 | 34.578 | Máx. | -1.5247 | -0.0751 | -0.6634 | 0.0362 | -0.1005 |
| | | Mín. | -3.0242 | -0.1489 | -1.3159 | 0.0182 | -0.1993 |
| | | Dif. | 1.4995 | 0.0738 | 0.6525 | 0.0180 | 0.0988 |
| 64.758 | 34.828 | Máx. | -1.3344 | -0.0730 | -0.3280 | 0.0955 | -0.1191 |
| | | Mín. | -2.6468 | -0.1448 | -0.6505 | 0.0481 | -0.2362 |
| | | Dif. | 1.3124 | 0.0718 | 0.3225 | 0.0474 | 0.1171 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 35.078 | Máx. | -1.1374 | -0.0467 | -0.0459 | 0.1623 | -0.1294 |
| | | Mín. | -2.2560 | -0.0926 | -0.0910 | 0.0818 | -0.2566 |
| | | Dif. | 1.1186 | 0.0459 | 0.0451 | 0.0805 | 0.1272 |
| 64.758 | 35.328 | Máx. | -0.9491 | -0.0181 | 0.3719 | 0.2304 | -0.1295 |
| | | Mín. | -1.8824 | -0.0359 | 0.1875 | 0.1161 | -0.2568 |
| | | Dif. | 0.9334 | 0.0178 | 0.1844 | 0.1143 | 0.1273 |
| 64.758 | 35.578 | Máx. | -0.7691 | 0.0175 | 0.7469 | 0.2941 | -0.1196 |
| | | Mín. | -1.5255 | 0.0088 | 0.3766 | 0.1483 | -0.2371 |
| | | Dif. | 0.7564 | 0.0087 | 0.3703 | 0.1459 | 0.1175 |
| 64.758 | 35.828 | Máx. | -0.5965 | 0.0647 | 1.0417 | 0.3488 | -0.1006 |
| | | Mín. | -1.1831 | 0.0326 | 0.5252 | 0.1758 | -0.1995 |
| | | Dif. | 0.5866 | 0.0321 | 0.5165 | 0.1730 | 0.0989 |
| 64.758 | 36.078 | Máx. | -0.4298 | 0.1038 | 1.2626 | 0.3908 | -0.0741 |
| | | Mín. | -0.8524 | 0.0523 | 0.6366 | 0.1970 | -0.1470 |
| | | Dif. | 0.4227 | 0.0515 | 0.6260 | 0.1938 | 0.0729 |
| 64.758 | 36.328 | Máx. | -0.2674 | 0.1332 | 1.4142 | 0.4173 | -0.0419 |
| | | Mín. | -0.5303 | 0.0672 | 0.7130 | 0.2103 | -0.0830 |
| | | Dif. | 0.2629 | 0.0661 | 0.7012 | 0.2070 | 0.0411 |
| 64.758 | 36.578 | Máx. | -0.1076 | 0.1520 | 1.4998 | 0.4265 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.2134 | 0.0766 | 0.7562 | 0.2149 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.1058 | 0.0754 | 0.7436 | 0.2115 | 0.0057 |
| 64.758 | 36.828 | Máx. | 0.1017 | 0.1597 | 1.5209 | 0.4175 | 0.0632 |
| | | Mín. | 0.0513 | 0.0805 | 0.7668 | 0.2104 | 0.0319 |
| | | Dif. | 0.0505 | 0.0792 | 0.7541 | 0.2071 | 0.0313 |
| 64.758 | 37.078 | Máx. | 0.4185 | 0.1564 | 1.4776 | 0.3904 | 0.1371 |
| | | Mín. | 0.2110 | 0.0789 | 0.7450 | 0.1968 | 0.0691 |
| | | Dif. | 0.2075 | 0.0776 | 0.7326 | 0.1936 | 0.0679 |
| 64.758 | 37.328 | Máx. | 0.7401 | 0.1431 | 1.3683 | 0.3459 | 0.2060 |
| | | Mín. | 0.3731 | 0.0722 | 0.6899 | 0.1744 | 0.1039 |
| | | Dif. | 0.3670 | 0.0710 | 0.6784 | 0.1716 | 0.1021 |
| 64.758 | 37.578 | Máx. | 1.0692 | 0.1210 | 1.1903 | 0.2858 | 0.2662 |
| | | Mín. | 0.5391 | 0.0610 | 0.6001 | 0.1440 | 0.1343 |
| | | Dif. | 0.5302 | 0.0600 | 0.5902 | 0.1418 | 0.1320 |
| 64.758 | 37.828 | Máx. | 1.4083 | 0.0918 | 0.9393 | 0.2124 | 0.3145 |
| | | Mín. | 0.7100 | 0.0463 | 0.4736 | 0.1071 | 0.1586 |
| | | Dif. | 0.6983 | 0.0455 | 0.4657 | 0.1054 | 0.1559 |
| 64.758 | 38.078 | Máx. | 1.7590 | 0.0569 | 0.6100 | 0.1292 | 0.3480 |
| | | Mín. | 0.8868 | 0.0287 | 0.3076 | 0.0651 | 0.1755 |
| | | Dif. | 0.8722 | 0.0282 | 0.3024 | 0.0641 | 0.1725 |
| 64.758 | 38.328 | Máx. | 2.0777 | 0.0142 | 0.1963 | 0.0398 | 0.3648 |
| | | Mín. | 1.0475 | 0.0072 | 0.0990 | 0.0201 | 0.1839 |
| | | Dif. | 1.0302 | 0.0071 | 0.0973 | 0.0197 | 0.1808 |
| 64.758 | 38.337 | Máx. | 2.2179 | 0.0142 | -0.0047 | 0.0398 | 0.3654 |
| | | Mín. | 1.1182 | 0.0072 | -0.0094 | 0.0201 | 0.1843 |
| | | Dif. | 1.0997 | 0.0071 | 0.0047 | 0.0197 | 0.1811 |
| 64.758 | 41.737 | Máx. | -0.4479 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0038 | -0.0059 |
| | | Mín. | -0.8883 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0019 | -0.0117 |
| | | Dif. | 0.4405 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0058 |
| 64.758 | 41.828 | Máx. | -0.3684 | 0.0024 | 0.1706 | 0.0038 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.7307 | 0.0012 | 0.0860 | 0.0019 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.3623 | 0.0012 | 0.0846 | 0.0019 | 0.0056 |
| 64.758 | 42.078 | Máx. | -0.1947 | 0.0072 | 0.3107 | 0.0080 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.3862 | 0.0036 | 0.1566 | 0.0040 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.1915 | 0.0036 | 0.1540 | 0.0040 | 0.0044 |
| 64.758 | 42.328 | Máx. | -0.0064 | 0.0132 | 0.3586 | 0.0104 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.0127 | 0.0067 | 0.1808 | 0.0053 | -0.0045 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.0065 | 0.1778 | 0.0052 | 0.0022 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 42.578 | Máx. | 0.3596 | 0.0207 | 0.3151 | 0.0106 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.1813 | 0.0104 | 0.1589 | 0.0053 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.1783 | 0.0102 | 0.1562 | 0.0052 | 0.0007 |
| 64.758 | 42.828 | Máx. | 0.7305 | 0.0279 | 0.1806 | 0.0083 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.3683 | 0.0141 | 0.0911 | 0.0042 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.3622 | 0.0138 | 0.0895 | 0.0041 | 0.0043 |
| 64.758 | 43.078 | Máx. | 1.0670 | 0.0237 | -0.0224 | 0.0037 | 0.0168 |
| | | Mín. | 0.5379 | 0.0120 | -0.0446 | 0.0019 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.5291 | 0.0118 | 0.0221 | 0.0018 | 0.0083 |
| 64.758 | 43.146 | Máx. | 1.2183 | 0.0237 | -0.1093 | 0.0037 | 0.0186 |
| | | Mín. | 0.6142 | 0.0120 | -0.2169 | 0.0019 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.6041 | 0.0118 | 0.1076 | 0.0018 | 0.0092 |
| 64.758 | 43.296 | Máx. | -0.3926 | 0.0111 | -0.1096 | -0.0018 | 0.0290 |
| | | Mín. | -0.7788 | 0.0056 | -0.2175 | -0.0035 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.3862 | 0.0055 | 0.1079 | 0.0017 | 0.0144 |
| 64.758 | 43.328 | Máx. | -0.3190 | 0.0111 | -0.0661 | -0.0018 | 0.0295 |
| | | Mín. | -0.6329 | 0.0056 | -0.1311 | -0.0035 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.3139 | 0.0055 | 0.0650 | 0.0017 | 0.0146 |
| 64.758 | 43.578 | Máx. | -0.1501 | -0.0017 | -0.0012 | -0.0064 | 0.0323 |
| | | Mín. | -0.2979 | -0.0034 | -0.0025 | -0.0127 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.1478 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0063 | 0.0160 |
| 64.758 | 43.828 | Máx. | 0.0838 | -0.0160 | 0.0317 | -0.0110 | 0.0290 |
| | | Mín. | 0.0423 | -0.0318 | 0.0160 | -0.0219 | 0.0146 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0109 | 0.0144 |
| 64.758 | 44.078 | Máx. | 0.4726 | -0.0299 | -0.0160 | -0.0149 | 0.0190 |
| | | Mín. | 0.2383 | -0.0594 | -0.0316 | -0.0297 | 0.0096 |
| | | Dif. | 0.2343 | 0.0294 | 0.0156 | 0.0147 | 0.0094 |
| 64.758 | 44.328 | Máx. | 0.8683 | -0.0420 | -0.0987 | -0.0172 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.4378 | -0.0832 | -0.1957 | -0.0341 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.4305 | 0.0412 | 0.0970 | 0.0169 | 0.0012 |
| 64.758 | 44.578 | Máx. | 1.2704 | -0.0514 | -0.2339 | -0.0167 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.6405 | -0.1019 | -0.4639 | -0.0331 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.6299 | 0.0505 | 0.2300 | 0.0164 | 0.0101 |
| 64.758 | 44.828 | Máx. | 1.6700 | -0.0554 | -0.4234 | -0.0121 | -0.0242 |
| | | Mín. | 0.8419 | -0.1099 | -0.8398 | -0.0240 | -0.0480 |
| | | Dif. | 0.8281 | 0.0544 | 0.4164 | 0.0119 | 0.0238 |
| 64.758 | 45.041 | Máx. | 1.8672 | -0.0554 | -0.6974 | -0.0121 | -0.0311 |
| | | Mín. | 0.9413 | -0.1099 | -1.3832 | -0.0240 | -0.0616 |
| | | Dif. | 0.9258 | 0.0544 | 0.6858 | 0.0119 | 0.0305 |
| 64.758 | 45.191 | Máx. | -1.3380 | -0.0404 | -0.6993 | 0.0288 | -0.0527 |
| | | Mín. | -2.6540 | -0.0801 | -1.3869 | 0.0145 | -0.1044 |
| | | Dif. | 1.3160 | 0.0397 | 0.6877 | 0.0143 | 0.0518 |
| 64.758 | 45.328 | Máx. | -1.2487 | -0.0404 | -0.4231 | 0.0288 | -0.0566 |
| | | Mín. | -2.4767 | -0.0801 | -0.8392 | 0.0145 | -0.1122 |
| | | Dif. | 1.2281 | 0.0397 | 0.4161 | 0.0143 | 0.0556 |
| 64.758 | 45.578 | Máx. | -1.0606 | -0.0360 | -0.1499 | 0.0711 | -0.0647 |
| | | Mín. | -2.1037 | -0.0713 | -0.2973 | 0.0358 | -0.1283 |
| | | Dif. | 1.0431 | 0.0353 | 0.1474 | 0.0353 | 0.0636 |
| 64.758 | 45.828 | Máx. | -0.8663 | -0.0213 | 0.1434 | 0.1176 | -0.0671 |
| | | Mín. | -1.7182 | -0.0422 | 0.0723 | 0.0592 | -0.1329 |
| | | Dif. | 0.8520 | 0.0209 | 0.0711 | 0.0583 | 0.0659 |
| 64.758 | 46.078 | Máx. | -0.6778 | -0.0063 | 0.4901 | 0.1629 | -0.0629 |
| | | Mín. | -1.3444 | -0.0125 | 0.2471 | 0.0821 | -0.1247 |
| | | Dif. | 0.6666 | 0.0062 | 0.2430 | 0.0808 | 0.0618 |
| 64.758 | 46.328 | Máx. | -0.4948 | 0.0136 | 0.7490 | 0.2027 | -0.0527 |
| | | Mín. | -0.9814 | 0.0068 | 0.3776 | 0.1021 | -0.1046 |
| | | Dif. | 0.4866 | 0.0067 | 0.3714 | 0.1006 | 0.0518 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 46.578 | Máx. | -0.3162 | 0.0341 | 0.9257 | 0.2332 | -0.0377 |
| | | Mín. | -0.6272 | 0.0172 | 0.4667 | 0.1175 | -0.0748 |
| | | Dif. | 0.3110 | 0.0169 | 0.4590 | 0.1157 | 0.0371 |
| 64.758 | 46.828 | Máx. | -0.1408 | 0.0478 | 1.0240 | 0.2520 | -0.0194 |
| | | Mín. | -0.2792 | 0.0241 | 0.5163 | 0.1270 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.1384 | 0.0237 | 0.5077 | 0.1250 | 0.0191 |
| 64.758 | 47.078 | Máx. | 0.0653 | 0.0539 | 1.0462 | 0.2575 | 0.0012 |
| | | Mín. | 0.0329 | 0.0272 | 0.5275 | 0.1298 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.0268 | 0.5187 | 0.1278 | 0.0006 |
| 64.758 | 47.328 | Máx. | 0.4091 | 0.0525 | 0.9930 | 0.2498 | 0.0405 |
| | | Mín. | 0.2062 | 0.0265 | 0.5007 | 0.1259 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.2028 | 0.0260 | 0.4924 | 0.1239 | 0.0200 |
| 64.758 | 47.578 | Máx. | 0.7543 | 0.0437 | 0.8635 | 0.2298 | 0.0761 |
| | | Mín. | 0.3803 | 0.0220 | 0.4354 | 0.1158 | 0.0384 |
| | | Dif. | 0.3740 | 0.0217 | 0.4281 | 0.1140 | 0.0377 |
| 64.758 | 47.828 | Máx. | 1.1025 | 0.0278 | 0.6554 | 0.1996 | 0.1053 |
| | | Mín. | 0.5558 | 0.0140 | 0.3305 | 0.1006 | 0.0531 |
| | | Dif. | 0.5467 | 0.0138 | 0.3250 | 0.0990 | 0.0522 |
| 64.758 | 48.078 | Máx. | 1.4544 | 0.0044 | 0.3659 | 0.1619 | 0.1257 |
| | | Mín. | 0.7333 | 0.0022 | 0.1845 | 0.0816 | 0.0634 |
| | | Dif. | 0.7212 | 0.0022 | 0.1814 | 0.0803 | 0.0623 |
| 64.758 | 48.328 | Máx. | 1.8115 | -0.0141 | -0.0041 | 0.1192 | 0.1358 |
| | | Mín. | 0.9133 | -0.0280 | -0.0082 | 0.0601 | 0.0685 |
| | | Dif. | 0.8982 | 0.0139 | 0.0040 | 0.0591 | 0.0673 |
| 64.758 | 48.578 | Máx. | 2.1771 | -0.0338 | -0.2370 | 0.0736 | 0.1339 |
| | | Mín. | 1.0976 | -0.0669 | -0.4701 | 0.0371 | 0.0676 |
| | | Dif. | 1.0795 | 0.0332 | 0.2331 | 0.0365 | 0.0664 |
| 64.758 | 48.828 | Máx. | 2.5222 | -0.0382 | -0.5166 | 0.0270 | 0.1195 |
| | | Mín. | 1.2716 | -0.0758 | -1.0246 | 0.0136 | 0.0603 |
| | | Dif. | 1.2507 | 0.0375 | 0.5080 | 0.0134 | 0.0592 |
| 64.758 | 48.906 | Máx. | 2.6817 | -0.0382 | -0.7142 | 0.0270 | 0.1144 |
| | | Mín. | 1.3520 | -0.0758 | -1.4166 | 0.0136 | 0.0577 |
| | | Dif. | 1.3297 | 0.0375 | 0.7024 | 0.0134 | 0.0567 |
| 64.758 | 49.056 | Máx. | -1.0866 | -0.0365 | -0.7138 | -0.0076 | 0.0757 |
| | | Mín. | -2.1554 | -0.0723 | -1.4159 | -0.0151 | 0.0382 |
| | | Dif. | 1.0688 | 0.0358 | 0.7020 | 0.0075 | 0.0375 |
| 64.758 | 49.078 | Máx. | -1.0092 | -0.0365 | -0.6011 | -0.0076 | 0.0720 |
| | | Mín. | -2.0018 | -0.0723 | -1.1922 | -0.0151 | 0.0363 |
| | | Dif. | 0.9926 | 0.0358 | 0.5911 | 0.0075 | 0.0357 |
| 64.758 | 49.328 | Máx. | -0.8302 | -0.0502 | -0.3578 | -0.0211 | 0.0338 |
| | | Mín. | -1.6468 | -0.0994 | -0.7097 | -0.0418 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.8165 | 0.0493 | 0.3519 | 0.0207 | 0.0167 |
| 64.758 | 49.578 | Máx. | -0.6291 | -0.0356 | -0.1739 | -0.0229 | -0.0024 |
| | | Mín. | -1.2477 | -0.0706 | -0.3448 | -0.0454 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.6187 | 0.0350 | 0.1709 | 0.0225 | 0.0024 |
| 64.758 | 49.828 | Máx. | -0.4372 | -0.0140 | -0.0473 | -0.0143 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.8671 | -0.0278 | -0.0938 | -0.0283 | -0.0302 |
| | | Dif. | 0.4300 | 0.0137 | 0.0465 | 0.0140 | 0.0150 |
| 64.758 | 50.078 | Máx. | -0.2638 | 0.0169 | 0.0578 | -0.0003 | -0.0188 |
| | | Mín. | -0.5233 | 0.0085 | 0.0291 | -0.0007 | -0.0372 |
| | | Dif. | 0.2594 | 0.0084 | 0.0287 | 0.0003 | 0.0185 |
| 64.758 | 50.328 | Máx. | -0.1134 | 0.0425 | 0.1281 | 0.0276 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.2249 | 0.0214 | 0.0646 | 0.0139 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.1115 | 0.0211 | 0.0635 | 0.0137 | 0.0140 |
| 64.758 | 50.578 | Máx. | 0.0260 | 0.0234 | 0.1331 | 0.0509 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.0131 | 0.0118 | 0.0671 | 0.0257 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0116 | 0.0660 | 0.0252 | 0.0059 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.758 | 50.828 | Máx. | 0.2211 | -0.0298 | 0.0881 | 0.0672 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.1114 | -0.0591 | 0.0444 | 0.0339 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.1097 | 0.0293 | 0.0437 | 0.0333 | 0.0002 |
| 64.758 | 51.078 | Máx. | 0.3350 | -0.0623 | 0.0196 | 0.0691 | 0.0002 |
| | | Mín. | 0.1688 | -0.1237 | 0.0099 | 0.0349 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.1662 | 0.0614 | 0.0097 | 0.0343 | 0.0001 |
| 64.758 | 51.103 | Máx. | 0.3673 | -0.0623 | -0.0035 | 0.0691 | 0.0303 |
| | | Mín. | 0.1851 | -0.1237 | -0.0070 | 0.0349 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.1822 | 0.0614 | 0.0035 | 0.0343 | 0.0150 |
| 64.775 | 51.328 | Máx. | -0.2896 | -0.0533 | -0.0315 | 0.0346 | -0.0476 |
| | | Mín. | -0.5745 | -0.1059 | -0.0625 | 0.0174 | -0.0943 |
| | | Dif. | 0.2849 | 0.0525 | 0.0310 | 0.0172 | 0.0467 |
| 64.775 | 51.578 | Máx. | -0.1352 | 0.3157 | 0.0229 | -0.0319 | -0.0542 |
| | | Mín. | -0.2683 | 0.1592 | 0.0115 | -0.0632 | -0.1076 |
| | | Dif. | 0.1331 | 0.1565 | 0.0113 | 0.0313 | 0.0533 |
| 64.775 | 51.828 | Máx. | -0.0516 | 0.6617 | 0.0570 | -0.0768 | -0.0418 |
| | | Mín. | -0.1024 | 0.3336 | 0.0287 | -0.1524 | -0.0829 |
| | | Dif. | 0.0508 | 0.3281 | 0.0282 | 0.0756 | 0.0411 |
| 64.775 | 52.078 | Máx. | -0.0131 | 0.8782 | 0.0705 | -0.1089 | -0.0214 |
| | | Mín. | -0.0259 | 0.4428 | 0.0356 | -0.2160 | -0.0424 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.4354 | 0.0350 | 0.1071 | 0.0210 |
| 64.775 | 52.328 | Máx. | 0.0087 | 0.9743 | 0.0752 | -0.1256 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.0044 | 0.4912 | 0.0379 | -0.2491 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.4831 | 0.0373 | 0.1235 | 0.0023 |
| 64.775 | 52.578 | Máx. | 0.0307 | 0.9520 | 0.0749 | -0.1250 | 0.0532 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.4800 | 0.0378 | -0.2479 | 0.0268 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.4721 | 0.0372 | 0.1229 | 0.0264 |
| 64.775 | 52.828 | Máx. | 0.0722 | 0.7900 | 0.0690 | -0.1035 | 0.0997 |
| | | Mín. | 0.0364 | 0.3983 | 0.0348 | -0.2053 | 0.0503 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.3917 | 0.0342 | 0.1018 | 0.0495 |
| 64.775 | 53.078 | Máx. | 0.1676 | 0.4417 | 0.0487 | -0.0569 | 0.1375 |
| | | Mín. | 0.0845 | 0.2227 | 0.0246 | -0.1128 | 0.0693 |
| | | Dif. | 0.0831 | 0.2190 | 0.0242 | 0.0559 | 0.0682 |
| 64.788 | 58.036 | Máx. | -0.1000 | -0.1530 | 0.1108 | 0.5872 | 0.2283 |
| | | Mín. | -0.1984 | -0.3034 | 0.0559 | 0.2960 | 0.1151 |
| | | Dif. | 0.0984 | 0.1505 | 0.0549 | 0.2912 | 0.1132 |
| 64.792 | 56.516 | Máx. | -0.1905 | 0.3447 | 0.0951 | 0.4369 | -0.1571 |
| | | Mín. | -0.3780 | 0.1738 | 0.0479 | 0.2203 | -0.3117 |
| | | Dif. | 0.1874 | 0.1709 | 0.0471 | 0.2167 | 0.1546 |
| 64.795 | 24.651 | Máx. | -0.4839 | -0.2882 | 0.0564 | 0.0155 | 0.8278 |
| | | Mín. | -0.9598 | -0.5717 | 0.0284 | 0.0078 | 0.4173 |
| | | Dif. | 0.4759 | 0.2835 | 0.0279 | 0.0077 | 0.4105 |
| 64.795 | 24.819 | Máx. | -0.4098 | -0.2882 | 0.3311 | 0.0155 | 0.7367 |
| | | Mín. | -0.8129 | -0.5717 | 0.1669 | 0.0078 | 0.3714 |
| | | Dif. | 0.4031 | 0.2835 | 0.1642 | 0.0077 | 0.3653 |
| 64.795 | 25.069 | Máx. | -0.2726 | -0.1813 | 0.4821 | 0.0364 | 0.6759 |
| | | Mín. | -0.5407 | -0.3597 | 0.2430 | 0.0183 | 0.3408 |
| | | Dif. | 0.2681 | 0.1784 | 0.2390 | 0.0180 | 0.3352 |
| 64.795 | 25.319 | Máx. | -0.1642 | -0.2056 | 0.5659 | 0.0626 | 0.6215 |
| | | Mín. | -0.3257 | -0.4079 | 0.2853 | 0.0316 | 0.3133 |
| | | Dif. | 0.1615 | 0.2023 | 0.2806 | 0.0310 | 0.3082 |
| 64.795 | 25.569 | Máx. | -0.0882 | -0.2462 | 0.6039 | 0.0900 | 0.5502 |
| | | Mín. | -0.1750 | -0.4883 | 0.3044 | 0.0454 | 0.2774 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.2421 | 0.2994 | 0.0446 | 0.2728 |
| 64.795 | 25.819 | Máx. | -0.0386 | -0.2856 | 0.6151 | 0.1123 | 0.4599 |
| | | Mín. | -0.0765 | -0.5665 | 0.3101 | 0.0566 | 0.2319 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.2809 | 0.3050 | 0.0557 | 0.2281 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.795 | 26.069 | Máx. | -0.0104 | -0.3202 | 0.6145 | 0.1254 | 0.3554 |
| | | Mín. | -0.0206 | -0.6352 | 0.3098 | 0.0632 | 0.1792 |
| | | Dif. | 0.0102 | 0.3150 | 0.3047 | 0.0622 | 0.1762 |
| 64.795 | 26.319 | Máx. | 0.0031 | -0.3465 | 0.6116 | 0.1292 | 0.2433 |
| | | Mín. | 0.0016 | -0.6873 | 0.3083 | 0.0652 | 0.1226 |
| | | Dif. | 0.0016 | 0.3408 | 0.3033 | 0.0641 | 0.1206 |
| 64.795 | 26.569 | Máx. | 0.0087 | -0.3617 | 0.6104 | 0.1273 | 0.1289 |
| | | Mín. | 0.0044 | -0.7175 | 0.3077 | 0.0642 | 0.0650 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.3558 | 0.3027 | 0.0631 | 0.0639 |
| 64.795 | 26.819 | Máx. | 0.0088 | -0.3664 | 0.6106 | 0.1237 | 0.0154 |
| | | Mín. | 0.0044 | -0.7268 | 0.3078 | 0.0624 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.3604 | 0.3028 | 0.0614 | 0.0076 |
| 64.795 | 27.069 | Máx. | 0.0118 | -0.3623 | 0.6107 | 0.1207 | -0.0486 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.7186 | 0.3079 | 0.0609 | -0.0964 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.3563 | 0.3028 | 0.0599 | 0.0478 |
| 64.795 | 27.319 | Máx. | 0.0231 | -0.3505 | 0.6088 | 0.1187 | -0.1038 |
| | | Mín. | 0.0116 | -0.6952 | 0.3069 | 0.0598 | -0.2058 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.3447 | 0.3019 | 0.0589 | 0.1021 |
| 64.795 | 27.569 | Máx. | 0.0479 | -0.3311 | 0.6028 | 0.1169 | -0.1574 |
| | | Mín. | 0.0242 | -0.6567 | 0.3039 | 0.0589 | -0.3121 |
| | | Dif. | 0.0238 | 0.3256 | 0.2989 | 0.0579 | 0.1548 |
| 64.795 | 27.819 | Máx. | 0.0926 | -0.3036 | 0.5897 | 0.1138 | -0.2086 |
| | | Mín. | 0.0467 | -0.6022 | 0.2973 | 0.0574 | -0.4138 |
| | | Dif. | 0.0459 | 0.2986 | 0.2924 | 0.0564 | 0.2052 |
| 64.795 | 28.069 | Máx. | 0.1651 | -0.2676 | 0.5647 | 0.1077 | -0.2564 |
| | | Mín. | 0.0832 | -0.5309 | 0.2847 | 0.0543 | -0.5085 |
| | | Dif. | 0.0819 | 0.2632 | 0.2800 | 0.0534 | 0.2521 |
| 64.795 | 28.319 | Máx. | 0.2745 | -0.2234 | 0.5213 | 0.0971 | -0.2989 |
| | | Mín. | 0.1384 | -0.4432 | 0.2628 | 0.0489 | -0.5928 |
| | | Dif. | 0.1361 | 0.2197 | 0.2585 | 0.0481 | 0.2940 |
| 64.795 | 28.569 | Máx. | 0.4327 | -0.1726 | 0.4500 | 0.0802 | -0.3341 |
| | | Mín. | 0.2181 | -0.3423 | 0.2269 | 0.0404 | -0.6628 |
| | | Dif. | 0.2145 | 0.1698 | 0.2231 | 0.0398 | 0.3287 |
| 64.795 | 28.819 | Máx. | 0.6564 | -0.1175 | 0.3379 | 0.0555 | -0.3601 |
| | | Mín. | 0.3309 | -0.2331 | 0.1703 | 0.0280 | -0.7143 |
| | | Dif. | 0.3255 | 0.1156 | 0.1675 | 0.0275 | 0.3542 |
| 64.795 | 29.069 | Máx. | 0.9289 | -0.0521 | 0.1654 | 0.0227 | -0.3751 |
| | | Mín. | 0.4683 | -0.1033 | 0.0834 | 0.0114 | -0.7440 |
| | | Dif. | 0.4606 | 0.0512 | 0.0820 | 0.0113 | 0.3689 |
| 64.795 | 29.137 | Máx. | 1.0707 | -0.0521 | -0.0005 | 0.0227 | -0.3784 |
| | | Mín. | 0.5398 | -0.1033 | -0.0011 | 0.0114 | -0.7506 |
| | | Dif. | 0.5309 | 0.0512 | 0.0005 | 0.0113 | 0.3722 |
| 64.829 | 58.283 | Máx. | -0.0806 | -0.2397 | 0.0904 | 0.5139 | 0.2997 |
| | | Mín. | -0.1598 | -0.4756 | 0.0456 | 0.2591 | 0.1511 |
| | | Dif. | 0.0792 | 0.2358 | 0.0448 | 0.2548 | 0.1486 |
| 64.832 | 56.762 | Máx. | -0.2317 | 0.2051 | 0.1148 | 0.4877 | -0.1169 |
| | | Mín. | -0.4596 | 0.1034 | 0.0579 | 0.2459 | -0.2318 |
| | | Dif. | 0.2279 | 0.1017 | 0.0569 | 0.2419 | 0.1149 |
| 64.869 | 58.530 | Máx. | -0.0594 | -0.3526 | 0.0644 | 0.3978 | 0.3545 |
| | | Mín. | -0.1179 | -0.6994 | 0.0325 | 0.2006 | 0.1787 |
| | | Dif. | 0.0585 | 0.3468 | 0.0319 | 0.1973 | 0.1758 |
| 64.873 | 57.009 | Máx. | -0.2598 | 0.1065 | 0.1273 | 0.5153 | -0.0709 |
| | | Mín. | -0.5154 | 0.0537 | 0.0642 | 0.2598 | -0.1407 |
| | | Dif. | 0.2556 | 0.0528 | 0.0631 | 0.2555 | 0.0697 |
| 64.910 | 58.776 | Máx. | -0.0413 | -0.4926 | 0.0333 | 0.2224 | 0.3884 |
| | | Mín. | -0.0819 | -0.9770 | 0.0168 | 0.1121 | 0.1958 |
| | | Dif. | 0.0406 | 0.4845 | 0.0165 | 0.1103 | 0.1926 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.913 | 57.256 | Máx. | -0.2735 | 0.0316 | 0.1332 | 0.5271 | -0.0217 |
| | | Mín. | -0.5424 | 0.0159 | 0.0671 | 0.2657 | -0.0430 |
| | | Dif. | 0.2690 | 0.0157 | 0.0660 | 0.2614 | 0.0213 |
| 64.928 | 58.886 | Máx. | -0.0413 | -0.5686 | 0.0333 | -0.0000 | 0.3977 |
| | | Mín. | -0.0819 | -1.1278 | 0.0168 | -0.0000 | 0.2005 |
| | | Dif. | 0.0406 | 0.5592 | 0.0165 | 0.0000 | 0.1972 |
| 64.935 | 55.845 | Máx. | -0.1153 | 0.7197 | 0.0201 | 0.0032 | -0.2283 |
| | | Mín. | -0.2287 | 0.3628 | 0.0101 | 0.0016 | -0.4529 |
| | | Dif. | 0.1134 | 0.3569 | 0.0100 | 0.0016 | 0.2246 |
| 64.954 | 57.502 | Máx. | -0.2719 | -0.0183 | 0.1330 | 0.5267 | 0.0565 |
| | | Mín. | -0.5394 | -0.0364 | 0.0670 | 0.2655 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.2675 | 0.0180 | 0.0659 | 0.2612 | 0.0280 |
| 64.957 | 55.982 | Máx. | -0.1153 | 0.5988 | 0.0201 | 0.1689 | -0.2208 |
| | | Mín. | -0.2287 | 0.3019 | 0.0101 | 0.0852 | -0.4380 |
| | | Dif. | 0.1134 | 0.2969 | 0.0100 | 0.0838 | 0.2172 |
| 64.994 | 57.749 | Máx. | -0.2553 | -0.0574 | 0.1266 | 0.5139 | 0.1533 |
| | | Mín. | -0.5065 | -0.1139 | 0.0638 | 0.2590 | 0.0773 |
| | | Dif. | 0.2511 | 0.0565 | 0.0628 | 0.2548 | 0.0760 |
| 64.998 | 56.228 | Máx. | -0.2218 | 0.3779 | 0.0368 | 0.2783 | -0.1976 |
| | | Mín. | -0.4400 | 0.1905 | 0.0185 | 0.1403 | -0.3920 |
| | | Dif. | 0.2182 | 0.1874 | 0.0182 | 0.1380 | 0.1944 |
| 65.008 | 31.187 | Máx. | -0.4376 | 0.0097 | 0.0047 | 0.0055 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.8681 | 0.0049 | 0.0024 | 0.0028 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.4304 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0061 |
| 65.008 | 31.328 | Máx. | -0.3537 | 0.0097 | 0.2118 | 0.0055 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.7016 | 0.0049 | 0.1068 | 0.0028 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.3479 | 0.0048 | 0.1050 | 0.0027 | 0.0057 |
| 65.008 | 31.578 | Máx. | -0.1761 | 0.0204 | 0.3420 | 0.0101 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.3493 | 0.0103 | 0.1724 | 0.0051 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.1732 | 0.0101 | 0.1696 | 0.0050 | 0.0042 |
| 65.008 | 31.828 | Máx. | 0.0208 | 0.0318 | 0.3812 | 0.0125 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0105 | 0.0160 | 0.1922 | 0.0063 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0157 | 0.1890 | 0.0062 | 0.0014 |
| 65.008 | 32.078 | Máx. | 0.3884 | 0.0425 | 0.3306 | 0.0117 | 0.0056 |
| | | Mín. | 0.1958 | 0.0214 | 0.1667 | 0.0059 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.1926 | 0.0211 | 0.1639 | 0.0058 | 0.0028 |
| 65.008 | 32.328 | Máx. | 0.7324 | 0.0424 | 0.1916 | 0.0071 | 0.0164 |
| | | Mín. | 0.3692 | 0.0214 | 0.0966 | 0.0036 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.3632 | 0.0210 | 0.0950 | 0.0035 | 0.0081 |
| 65.008 | 32.458 | Máx. | 0.8931 | 0.0424 | 0.0108 | 0.0071 | 0.0205 |
| | | Mín. | 0.4503 | 0.0214 | 0.0055 | 0.0036 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.4429 | 0.0210 | 0.0053 | 0.0035 | 0.0102 |
| 65.008 | 32.608 | Máx. | -0.0435 | 0.0075 | 0.0139 | -0.0079 | 0.0397 |
| | | Mín. | -0.0863 | 0.0038 | 0.0070 | -0.0157 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0429 | 0.0037 | 0.0069 | 0.0078 | 0.0197 |
| 65.008 | 32.828 | Máx. | 0.0944 | 0.0075 | 0.0450 | -0.0079 | 0.0418 |
| | | Mín. | 0.0476 | 0.0038 | 0.0227 | -0.0157 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.0468 | 0.0037 | 0.0223 | 0.0078 | 0.0207 |
| 65.008 | 33.078 | Máx. | 0.4661 | -0.0165 | -0.0064 | -0.0153 | 0.0406 |
| | | Mín. | 0.2350 | -0.0327 | -0.0127 | -0.0304 | 0.0205 |
| | | Dif. | 0.2311 | 0.0162 | 0.0063 | 0.0151 | 0.0201 |
| 65.008 | 33.328 | Máx. | 0.8527 | -0.0371 | -0.0846 | -0.0215 | 0.0296 |
| | | Mín. | 0.4299 | -0.0735 | -0.1678 | -0.0426 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.4228 | 0.0365 | 0.0832 | 0.0211 | 0.0147 |
| 65.008 | 33.578 | Máx. | 1.2487 | -0.0558 | -0.2144 | -0.0248 | 0.0086 |
| | | Mín. | 0.6296 | -0.1107 | -0.4251 | -0.0493 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.6191 | 0.0548 | 0.2108 | 0.0244 | 0.0043 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 33.828 | Máx. | 1.6537 | -0.0719 | -0.3980 | -0.0240 | -0.0111 |
| | | Mín. | 0.8337 | -0.1426 | -0.7893 | -0.0475 | -0.0219 |
| | | Dif. | 0.8199 | 0.0707 | 0.3913 | 0.0236 | 0.0109 |
| 65.008 | 34.078 | Máx. | 2.0633 | -0.0835 | -0.6376 | -0.0175 | -0.0307 |
| | | Mín. | 1.0403 | -0.1656 | -1.2646 | -0.0348 | -0.0609 |
| | | Dif. | 1.0231 | 0.0821 | 0.6270 | 0.0172 | 0.0302 |
| 65.008 | 34.312 | Máx. | 2.2684 | -0.0835 | -0.9949 | -0.0175 | -0.0413 |
| | | Mín. | 1.1436 | -0.1656 | -1.9734 | -0.0348 | -0.0819 |
| | | Dif. | 1.1248 | 0.0821 | 0.9785 | 0.0172 | 0.0406 |
| 65.008 | 34.462 | Máx. | -1.6498 | -0.0609 | -0.9977 | 0.0340 | -0.0740 |
| | | Mín. | -3.2724 | -0.1207 | -1.9789 | 0.0171 | -0.1468 |
| | | Dif. | 1.6226 | 0.0598 | 0.9812 | 0.0169 | 0.0728 |
| 65.008 | 34.578 | Máx. | -1.5610 | -0.0609 | -0.6925 | 0.0340 | -0.0797 |
| | | Mín. | -3.0963 | -0.1207 | -1.3736 | 0.0171 | -0.1581 |
| | | Dif. | 1.5353 | 0.0598 | 0.6810 | 0.0169 | 0.0784 |
| 65.008 | 34.828 | Máx. | -1.3719 | -0.0617 | -0.3460 | 0.0888 | -0.0948 |
| | | Mín. | -2.7212 | -0.1223 | -0.6863 | 0.0447 | -0.1881 |
| | | Dif. | 1.3493 | 0.0606 | 0.3403 | 0.0440 | 0.0932 |
| 65.008 | 35.078 | Máx. | -1.1749 | -0.0431 | -0.0522 | 0.1498 | -0.1036 |
| | | Mín. | -2.3304 | -0.0855 | -0.1035 | 0.0755 | -0.2054 |
| | | Dif. | 1.1555 | 0.0424 | 0.0513 | 0.0743 | 0.1018 |
| 65.008 | 35.328 | Máx. | -0.9849 | -0.0225 | 0.3825 | 0.2117 | -0.1043 |
| | | Mín. | -1.9536 | -0.0446 | 0.1928 | 0.1067 | -0.2068 |
| | | Dif. | 0.9686 | 0.0221 | 0.1897 | 0.1050 | 0.1025 |
| 65.008 | 35.578 | Máx. | -0.8017 | -0.0027 | 0.7792 | 0.2696 | -0.0969 |
| | | Mín. | -1.5902 | -0.0054 | 0.3928 | 0.1359 | -0.1922 |
| | | Dif. | 0.7884 | 0.0027 | 0.3863 | 0.1337 | 0.0953 |
| 65.008 | 35.828 | Máx. | -0.6243 | 0.0299 | 1.0930 | 0.3193 | -0.0821 |
| | | Mín. | -1.2383 | 0.0151 | 0.5511 | 0.1609 | -0.1629 |
| | | Dif. | 0.6140 | 0.0148 | 0.5419 | 0.1584 | 0.0807 |
| 65.008 | 36.078 | Máx. | -0.4517 | 0.0598 | 1.3292 | 0.3575 | -0.0610 |
| | | Mín. | -0.8959 | 0.0301 | 0.6701 | 0.1802 | -0.1210 |
| | | Dif. | 0.4442 | 0.0296 | 0.6590 | 0.1774 | 0.0600 |
| 65.008 | 36.328 | Máx. | -0.2825 | 0.0829 | 1.4918 | 0.3817 | -0.0350 |
| | | Mín. | -0.5603 | 0.0418 | 0.7522 | 0.1924 | -0.0695 |
| | | Dif. | 0.2778 | 0.0411 | 0.7397 | 0.1893 | 0.0344 |
| 65.008 | 36.578 | Máx. | -0.1155 | 0.0985 | 1.5838 | 0.3901 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.2290 | 0.0497 | 0.7985 | 0.1966 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.1135 | 0.0488 | 0.7852 | 0.1935 | 0.0057 |
| 65.008 | 36.828 | Máx. | 0.1008 | 0.1061 | 1.6064 | 0.3819 | 0.0494 |
| | | Mín. | 0.0508 | 0.0535 | 0.8099 | 0.1925 | 0.0249 |
| | | Dif. | 0.0500 | 0.0526 | 0.7964 | 0.1895 | 0.0245 |
| 65.008 | 37.078 | Máx. | 0.4316 | 0.1057 | 1.5597 | 0.3570 | 0.1097 |
| | | Mín. | 0.2176 | 0.0533 | 0.7864 | 0.1799 | 0.0553 |
| | | Dif. | 0.2140 | 0.0524 | 0.7733 | 0.1771 | 0.0544 |
| 65.008 | 37.328 | Máx. | 0.7660 | 0.0978 | 1.4427 | 0.3162 | 0.1661 |
| | | Mín. | 0.3862 | 0.0493 | 0.7274 | 0.1594 | 0.0838 |
| | | Dif. | 0.3798 | 0.0485 | 0.7153 | 0.1569 | 0.0823 |
| 65.008 | 37.578 | Máx. | 1.1061 | 0.0835 | 1.2527 | 0.2611 | 0.2153 |
| | | Mín. | 0.5576 | 0.0421 | 0.6316 | 0.1316 | 0.1086 |
| | | Dif. | 0.5484 | 0.0414 | 0.6211 | 0.1295 | 0.1067 |
| 65.008 | 37.828 | Máx. | 1.4536 | 0.0639 | 0.9864 | 0.1941 | 0.2548 |
| | | Mín. | 0.7329 | 0.0322 | 0.4973 | 0.0978 | 0.1285 |
| | | Dif. | 0.7208 | 0.0317 | 0.4891 | 0.0963 | 0.1263 |
| 65.008 | 38.078 | Máx. | 1.8101 | 0.0400 | 0.6392 | 0.1180 | 0.2823 |
| | | Mín. | 0.9126 | 0.0202 | 0.3223 | 0.0595 | 0.1424 |
| | | Dif. | 0.8975 | 0.0198 | 0.3169 | 0.0585 | 0.1399 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 38.328 | Máx. | 2.1316 | 0.0098 | 0.2061 | 0.0364 | 0.2960 |
| | | Mín. | 1.0746 | 0.0050 | 0.1039 | 0.0183 | 0.1493 |
| | | Dif. | 1.0569 | 0.0049 | 0.1022 | 0.0180 | 0.1467 |
| 65.008 | 38.337 | Máx. | 2.2724 | 0.0098 | -0.0043 | 0.0364 | 0.2964 |
| | | Mín. | 1.1456 | 0.0050 | -0.0086 | 0.0183 | 0.1495 |
| | | Dif. | 1.1267 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0180 | 0.1469 |
| 65.008 | 41.737 | Máx. | -0.4507 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0032 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.8940 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0016 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.4433 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0041 |
| 65.008 | 41.828 | Máx. | -0.3714 | 0.0020 | 0.1721 | 0.0032 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.7367 | 0.0010 | 0.0868 | 0.0016 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.3653 | 0.0010 | 0.0853 | 0.0016 | 0.0039 |
| 65.008 | 42.078 | Máx. | -0.1980 | 0.0057 | 0.3141 | 0.0068 | -0.0032 |
| | | Mín. | -0.3927 | 0.0029 | 0.1584 | 0.0034 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.1947 | 0.0028 | 0.1557 | 0.0034 | 0.0031 |
| 65.008 | 42.328 | Máx. | -0.0102 | 0.0105 | 0.3639 | 0.0091 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.0203 | 0.0053 | 0.1835 | 0.0046 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.0100 | 0.0052 | 0.1804 | 0.0045 | 0.0017 |
| 65.008 | 42.578 | Máx. | 0.3507 | 0.0165 | 0.3222 | 0.0096 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.1768 | 0.0083 | 0.1625 | 0.0048 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.1739 | 0.0082 | 0.1597 | 0.0048 | 0.0004 |
| 65.008 | 42.828 | Máx. | 0.7203 | 0.0224 | 0.1897 | 0.0079 | 0.0062 |
| | | Mín. | 0.3631 | 0.0113 | 0.0957 | 0.0040 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.3572 | 0.0111 | 0.0941 | 0.0039 | 0.0031 |
| 65.008 | 43.078 | Máx. | 1.0556 | 0.0190 | -0.0166 | 0.0037 | 0.0124 |
| | | Mín. | 0.5322 | 0.0096 | -0.0330 | 0.0018 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.5234 | 0.0094 | 0.0164 | 0.0018 | 0.0062 |
| 65.008 | 43.146 | Máx. | 1.2065 | 0.0190 | -0.1027 | 0.0037 | 0.0139 |
| | | Mín. | 0.6083 | 0.0096 | -0.2037 | 0.0018 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.5983 | 0.0094 | 0.1010 | 0.0018 | 0.0069 |
| 65.008 | 43.296 | Máx. | -0.3740 | 0.0093 | -0.1030 | -0.0018 | 0.0222 |
| | | Mín. | -0.7420 | 0.0047 | -0.2043 | -0.0035 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.3680 | 0.0046 | 0.1013 | 0.0017 | 0.0110 |
| 65.008 | 43.328 | Máx. | -0.3007 | 0.0093 | -0.0614 | -0.0018 | 0.0226 |
| | | Mín. | -0.5965 | 0.0047 | -0.1218 | -0.0035 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.2958 | 0.0046 | 0.0604 | 0.0017 | 0.0112 |
| 65.008 | 43.578 | Máx. | -0.1326 | -0.0007 | -0.0009 | -0.0065 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.2631 | -0.0014 | -0.0019 | -0.0130 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.1305 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0065 | 0.0123 |
| 65.008 | 43.828 | Máx. | 0.1160 | -0.0116 | 0.0242 | -0.0114 | 0.0223 |
| | | Mín. | 0.0586 | -0.0231 | 0.0122 | -0.0226 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0575 | 0.0114 | 0.0120 | 0.0112 | 0.0110 |
| 65.008 | 44.078 | Máx. | 0.5015 | -0.0222 | -0.0236 | -0.0153 | 0.0144 |
| | | Mín. | 0.2529 | -0.0440 | -0.0468 | -0.0303 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.2486 | 0.0218 | 0.0232 | 0.0151 | 0.0071 |
| 65.008 | 44.328 | Máx. | 0.8930 | -0.0310 | -0.1099 | -0.0173 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.4502 | -0.0615 | -0.2180 | -0.0343 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.4428 | 0.0305 | 0.1080 | 0.0170 | 0.0007 |
| 65.008 | 44.578 | Máx. | 1.2901 | -0.0376 | -0.2483 | -0.0164 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.6504 | -0.0746 | -0.4923 | -0.0325 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.6397 | 0.0370 | 0.2441 | 0.0162 | 0.0079 |
| 65.008 | 44.828 | Máx. | 1.6843 | -0.0401 | -0.4401 | -0.0116 | -0.0185 |
| | | Mín. | 0.8491 | -0.0795 | -0.8728 | -0.0230 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.8351 | 0.0394 | 0.4327 | 0.0114 | 0.0181 |
| 65.008 | 45.041 | Máx. | 1.8786 | -0.0401 | -0.7156 | -0.0116 | -0.0235 |
| | | Mín. | 0.9471 | -0.0795 | -1.4194 | -0.0230 | -0.0466 |
| | | Dif. | 0.9315 | 0.0394 | 0.7038 | 0.0114 | 0.0231 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 45.191 | Máx. | -1.3582 | -0.0299 | -0.7175 | 0.0264 | -0.0390 |
| | | Mín. | -2.6940 | -0.0593 | -1.4231 | 0.0133 | -0.0773 |
| | | Dif. | 1.3358 | 0.0294 | 0.7056 | 0.0131 | 0.0383 |
| 65.008 | 45.328 | Máx. | -1.2694 | -0.0299 | -0.4364 | 0.0264 | -0.0419 |
| | | Mín. | -2.5178 | -0.0593 | -0.8655 | 0.0133 | -0.0830 |
| | | Dif. | 1.2484 | 0.0294 | 0.4291 | 0.0131 | 0.0411 |
| 65.008 | 45.578 | Máx. | -1.0820 | -0.0278 | -0.1562 | 0.0646 | -0.0479 |
| | | Mín. | -2.1462 | -0.0552 | -0.3099 | 0.0325 | -0.0948 |
| | | Dif. | 1.0641 | 0.0273 | 0.1537 | 0.0320 | 0.0470 |
| 65.008 | 45.828 | Máx. | -0.8872 | -0.0184 | 0.1453 | 0.1061 | -0.0497 |
| | | Mín. | -1.7596 | -0.0364 | 0.0732 | 0.0534 | -0.0984 |
| | | Dif. | 0.8725 | 0.0180 | 0.0720 | 0.0526 | 0.0488 |
| 65.008 | 46.078 | Máx. | -0.6967 | -0.0085 | 0.5057 | 0.1466 | -0.0468 |
| | | Mín. | -1.3820 | -0.0169 | 0.2550 | 0.0738 | -0.0927 |
| | | Dif. | 0.6852 | 0.0084 | 0.2507 | 0.0727 | 0.0459 |
| 65.008 | 46.328 | Máx. | -0.5104 | 0.0004 | 0.7766 | 0.1821 | -0.0394 |
| | | Mín. | -1.0124 | 0.0002 | 0.3916 | 0.0918 | -0.0781 |
| | | Dif. | 0.5020 | 0.0002 | 0.3850 | 0.0904 | 0.0387 |
| 65.008 | 46.578 | Máx. | -0.3274 | 0.0143 | 0.9624 | 0.2096 | -0.0284 |
| | | Mín. | -0.6494 | 0.0072 | 0.4852 | 0.1056 | -0.0562 |
| | | Dif. | 0.3220 | 0.0071 | 0.4771 | 0.1040 | 0.0278 |
| 65.008 | 46.828 | Máx. | -0.1468 | 0.0236 | 1.0663 | 0.2267 | -0.0147 |
| | | Mín. | -0.2913 | 0.0119 | 0.5376 | 0.1142 | -0.0292 |
| | | Dif. | 0.1444 | 0.0117 | 0.5287 | 0.1125 | 0.0144 |
| 65.008 | 47.078 | Máx. | 0.0641 | 0.0278 | 1.0903 | 0.2322 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0323 | 0.0140 | 0.5497 | 0.1170 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.0138 | 0.5405 | 0.1152 | 0.0003 |
| 65.008 | 47.328 | Máx. | 0.4184 | 0.0265 | 1.0350 | 0.2258 | 0.0302 |
| | | Mín. | 0.2109 | 0.0134 | 0.5219 | 0.1138 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.2074 | 0.0132 | 0.5131 | 0.1121 | 0.0150 |
| 65.008 | 47.578 | Máx. | 0.7733 | 0.0197 | 0.8999 | 0.2084 | 0.0573 |
| | | Mín. | 0.3899 | 0.0099 | 0.4537 | 0.1050 | 0.0289 |
| | | Dif. | 0.3834 | 0.0098 | 0.4462 | 0.1034 | 0.0284 |
| 65.008 | 47.828 | Máx. | 1.1305 | 0.0070 | 0.6835 | 0.1814 | 0.0795 |
| | | Mín. | 0.5699 | 0.0035 | 0.3446 | 0.0914 | 0.0401 |
| | | Dif. | 0.5605 | 0.0035 | 0.3389 | 0.0900 | 0.0394 |
| 65.008 | 48.078 | Máx. | 1.4917 | -0.0060 | 0.3833 | 0.1468 | 0.0949 |
| | | Mín. | 0.7521 | -0.0118 | 0.1933 | 0.0740 | 0.0479 |
| | | Dif. | 0.7396 | 0.0058 | 0.1900 | 0.0729 | 0.0470 |
| 65.008 | 48.328 | Máx. | 1.8597 | -0.0186 | -0.0019 | 0.1070 | 0.1019 |
| | | Mín. | 0.9376 | -0.0369 | -0.0037 | 0.0539 | 0.0514 |
| | | Dif. | 0.9221 | 0.0183 | 0.0018 | 0.0531 | 0.0505 |
| 65.008 | 48.578 | Máx. | 2.2381 | -0.0323 | -0.2429 | 0.0643 | 0.0988 |
| | | Mín. | 1.1284 | -0.0641 | -0.4818 | 0.0324 | 0.0499 |
| | | Dif. | 1.1098 | 0.0318 | 0.2389 | 0.0319 | 0.0490 |
| 65.008 | 48.828 | Máx. | 2.5937 | -0.0320 | -0.5330 | 0.0224 | 0.0859 |
| | | Mín. | 1.3076 | -0.0634 | -1.0571 | 0.0113 | 0.0433 |
| | | Dif. | 1.2861 | 0.0314 | 0.5241 | 0.0111 | 0.0426 |
| 65.008 | 48.906 | Máx. | 2.7571 | -0.0320 | -0.7377 | 0.0224 | 0.0815 |
| | | Mín. | 1.3900 | -0.0634 | -1.4631 | 0.0113 | 0.0411 |
| | | Dif. | 1.3671 | 0.0314 | 0.7255 | 0.0111 | 0.0404 |
| 65.008 | 49.056 | Máx. | -1.1032 | -0.0277 | -0.7375 | -0.0058 | 0.0519 |
| | | Mín. | -2.1883 | -0.0550 | -1.4628 | -0.0114 | 0.0262 |
| | | Dif. | 1.0851 | 0.0272 | 0.7253 | 0.0057 | 0.0257 |
| 65.008 | 49.078 | Máx. | -1.0259 | -0.0277 | -0.6249 | -0.0058 | 0.0492 |
| | | Mín. | -2.0350 | -0.0550 | -1.2394 | -0.0114 | 0.0249 |
| | | Dif. | 1.0091 | 0.0272 | 0.6145 | 0.0057 | 0.0244 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.008 | 49.328 | Máx. | -0.8492 | -0.0383 | -0.3798 | -0.0154 | 0.0233 |
| | | Mín. | -1.6844 | -0.0758 | -0.7533 | -0.0306 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.8352 | 0.0375 | 0.3735 | 0.0152 | 0.0115 |
| 65.008 | 49.578 | Máx. | -0.6531 | -0.0285 | -0.1907 | -0.0172 | -0.0005 |
| | | Mín. | -1.2954 | -0.0564 | -0.3781 | -0.0341 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.6423 | 0.0279 | 0.1874 | 0.0169 | 0.0005 |
| 65.008 | 49.828 | Máx. | -0.4641 | -0.0185 | -0.0552 | -0.0119 | -0.0082 |
| | | Mín. | -0.9205 | -0.0366 | -0.1093 | -0.0236 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.4564 | 0.0181 | 0.0542 | 0.0117 | 0.0080 |
| 65.008 | 50.078 | Máx. | -0.2847 | -0.0124 | 0.0618 | -0.0026 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.5646 | -0.0246 | 0.0311 | -0.0052 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.2799 | 0.0122 | 0.0307 | 0.0026 | 0.0096 |
| 65.008 | 50.328 | Máx. | -0.1152 | -0.0160 | 0.1461 | 0.0136 | -0.0063 |
| | | Mín. | -0.2284 | -0.0317 | 0.0736 | 0.0068 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.1132 | 0.0157 | 0.0724 | 0.0067 | 0.0062 |
| 65.008 | 50.578 | Máx. | 0.0985 | -0.0377 | 0.1532 | 0.0258 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0496 | -0.0748 | 0.0772 | 0.0130 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0489 | 0.0371 | 0.0760 | 0.0128 | 0.0012 |
| 65.008 | 50.828 | Máx. | 0.4522 | -0.0817 | 0.0872 | 0.0248 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.2279 | -0.1622 | 0.0440 | 0.0125 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.2243 | 0.0804 | 0.0433 | 0.0123 | 0.0004 |
| 65.008 | 51.078 | Máx. | 0.8445 | -0.0909 | -0.0348 | 0.0074 | -0.0113 |
| | | Mín. | 0.4256 | -0.1803 | -0.0692 | 0.0037 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.4188 | 0.0894 | 0.0343 | 0.0036 | 0.0111 |
| 65.008 | 51.103 | Máx. | 1.0464 | -0.0909 | -0.0867 | 0.0074 | -0.0124 |
| | | Mín. | 0.5274 | -0.1803 | -0.1721 | 0.0037 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.5190 | 0.0894 | 0.0854 | 0.0036 | 0.0122 |
| 65.008 | 51.253 | Máx. | -0.3869 | -0.0337 | -0.0866 | 0.0107 | -0.0457 |
| | | Mín. | -0.7677 | -0.0668 | -0.1718 | 0.0054 | -0.0906 |
| | | Dif. | 0.3808 | 0.0332 | 0.0852 | 0.0053 | 0.0449 |
| 65.008 | 51.328 | Máx. | -0.2896 | -0.0337 | -0.0315 | 0.0107 | -0.0474 |
| | | Mín. | -0.5745 | -0.0668 | -0.0625 | 0.0054 | -0.0940 |
| | | Dif. | 0.2849 | 0.0332 | 0.0310 | 0.0053 | 0.0466 |
| 65.008 | 51.578 | Máx. | -0.1352 | 0.2412 | 0.0229 | 0.0299 | -0.0522 |
| | | Mín. | -0.2683 | 0.1216 | 0.0115 | 0.0151 | -0.1036 |
| | | Dif. | 0.1331 | 0.1195 | 0.0113 | 0.0148 | 0.0514 |
| 65.008 | 51.828 | Máx. | -0.0516 | 0.5270 | 0.0570 | 0.0356 | -0.0418 |
| | | Mín. | -0.1024 | 0.2657 | 0.0287 | 0.0180 | -0.0829 |
| | | Dif. | 0.0508 | 0.2613 | 0.0282 | 0.0177 | 0.0411 |
| 65.008 | 52.078 | Máx. | -0.0131 | 0.7142 | 0.0705 | 0.0326 | -0.0224 |
| | | Mín. | -0.0259 | 0.3601 | 0.0356 | 0.0164 | -0.0445 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.3541 | 0.0350 | 0.0162 | 0.0221 |
| 65.008 | 52.328 | Máx. | 0.0087 | 0.7978 | 0.0752 | 0.0265 | 0.0023 |
| | | Mín. | 0.0044 | 0.4022 | 0.0379 | 0.0133 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.3956 | 0.0373 | 0.0131 | 0.0011 |
| 65.008 | 52.578 | Máx. | 0.0307 | 0.7755 | 0.0749 | 0.0207 | 0.0517 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.3910 | 0.0378 | 0.0104 | 0.0261 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.3845 | 0.0372 | 0.0102 | 0.0256 |
| 65.008 | 52.828 | Máx. | 0.0722 | 0.6330 | 0.0690 | 0.0162 | 0.0987 |
| | | Mín. | 0.0364 | 0.3191 | 0.0348 | 0.0082 | 0.0497 |
| | | Dif. | 0.0358 | 0.3139 | 0.0342 | 0.0080 | 0.0489 |
| 65.008 | 53.078 | Máx. | 0.1676 | 0.3459 | 0.0487 | 0.0100 | 0.1349 |
| | | Mín. | 0.0845 | 0.1744 | 0.0246 | 0.0050 | 0.0680 |
| | | Dif. | 0.0831 | 0.1715 | 0.0242 | 0.0049 | 0.0669 |
| 65.008 | 53.187 | Máx. | 0.2324 | 0.3459 | 0.0034 | 0.0100 | 0.1490 |
| | | Mín. | 0.1172 | 0.1744 | 0.0017 | 0.0050 | 0.0751 |
| | | Dif. | 0.1152 | 0.1715 | 0.0017 | 0.0049 | 0.0739 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.035 | 57.996 | Máx. | -0.2245 | -0.1096 | 0.1136 | 0.4843 | 0.2427 |
| | | Mín. | -0.4452 | -0.2175 | 0.0573 | 0.2442 | 0.1223 |
| | | Dif. | 0.2208 | 0.1078 | 0.0564 | 0.2402 | 0.1203 |
| 65.038 | 56.475 | Máx. | -0.3093 | 0.2133 | 0.0484 | 0.3411 | -0.1633 |
| | | Mín. | -0.6134 | 0.1075 | 0.0244 | 0.1720 | -0.3238 |
| | | Dif. | 0.3042 | 0.1058 | 0.0240 | 0.1692 | 0.1606 |
| 65.045 | 24.651 | Máx. | -0.4138 | -0.3128 | 0.0564 | -0.0088 | 0.8284 |
| | | Mín. | -0.8209 | -0.6205 | 0.0284 | -0.0175 | 0.4177 |
| | | Dif. | 0.4070 | 0.3077 | 0.0280 | 0.0087 | 0.4108 |
| 65.045 | 24.819 | Máx. | -0.3390 | -0.3128 | 0.3003 | -0.0088 | 0.7404 |
| | | Mín. | -0.6724 | -0.6205 | 0.1514 | -0.0175 | 0.3732 |
| | | Dif. | 0.3334 | 0.3077 | 0.1489 | 0.0087 | 0.3671 |
| 65.045 | 25.069 | Máx. | -0.1986 | -0.2418 | 0.4331 | -0.0087 | 0.6873 |
| | | Mín. | -0.3940 | -0.4795 | 0.2183 | -0.0173 | 0.3465 |
| | | Dif. | 0.1954 | 0.2378 | 0.2147 | 0.0086 | 0.3408 |
| 65.045 | 25.319 | Máx. | -0.0886 | -0.3049 | 0.4910 | -0.0014 | 0.6385 |
| | | Mín. | -0.1757 | -0.6049 | 0.2475 | -0.0027 | 0.3219 |
| | | Dif. | 0.0871 | 0.2999 | 0.2435 | 0.0013 | 0.3166 |
| 65.045 | 25.569 | Máx. | -0.0187 | -0.3792 | 0.4993 | 0.0195 | 0.5671 |
| | | Mín. | -0.0371 | -0.7522 | 0.2517 | 0.0098 | 0.2859 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.3730 | 0.2476 | 0.0097 | 0.2812 |
| 65.045 | 25.819 | Máx. | 0.0356 | -0.4443 | 0.4863 | 0.0355 | 0.4700 |
| | | Mín. | 0.0179 | -0.8814 | 0.2452 | 0.0179 | 0.2370 |
| | | Dif. | 0.0176 | 0.4370 | 0.2411 | 0.0176 | 0.2331 |
| 65.045 | 26.069 | Máx. | 0.0571 | -0.5006 | 0.4716 | 0.0375 | 0.3569 |
| | | Mín. | 0.0288 | -0.9930 | 0.2377 | 0.0189 | 0.1799 |
| | | Dif. | 0.0283 | 0.4924 | 0.2338 | 0.0186 | 0.1770 |
| 65.045 | 26.319 | Máx. | 0.0446 | -0.5385 | 0.4650 | 0.0277 | 0.2393 |
| | | Mín. | 0.0225 | -1.0682 | 0.2344 | 0.0140 | 0.1206 |
| | | Dif. | 0.0221 | 0.5297 | 0.2306 | 0.0137 | 0.1187 |
| 65.045 | 26.569 | Máx. | 0.0221 | -0.5564 | 0.4658 | 0.0154 | 0.1240 |
| | | Mín. | 0.0111 | -1.1036 | 0.2348 | 0.0078 | 0.0625 |
| | | Dif. | 0.0110 | 0.5472 | 0.2310 | 0.0077 | 0.0615 |
| 65.045 | 26.819 | Máx. | 0.0031 | -0.5595 | 0.4693 | 0.0072 | 0.0121 |
| | | Mín. | 0.0016 | -1.1097 | 0.2366 | 0.0036 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.5503 | 0.2327 | 0.0036 | 0.0060 |
| 65.045 | 27.069 | Máx. | -0.0046 | -0.5521 | 0.4722 | 0.0048 | -0.0490 |
| | | Mín. | -0.0092 | -1.0951 | 0.2381 | 0.0024 | -0.0972 |
| | | Dif. | 0.0046 | 0.5430 | 0.2341 | 0.0024 | 0.0482 |
| 65.045 | 27.319 | Máx. | -0.0069 | -0.5354 | 0.4731 | 0.0077 | -0.1032 |
| | | Mín. | -0.0136 | -1.0619 | 0.2385 | 0.0039 | -0.2047 |
| | | Dif. | 0.0068 | 0.5266 | 0.2346 | 0.0038 | 0.1015 |
| 65.045 | 27.569 | Máx. | -0.0036 | -0.5085 | 0.4710 | 0.0144 | -0.1563 |
| | | Mín. | -0.0071 | -1.0087 | 0.2375 | 0.0073 | -0.3101 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.5002 | 0.2335 | 0.0071 | 0.1538 |
| 65.045 | 27.819 | Máx. | 0.0159 | -0.4701 | 0.4639 | 0.0229 | -0.2078 |
| | | Mín. | 0.0080 | -0.9325 | 0.2339 | 0.0115 | -0.4123 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.4624 | 0.2300 | 0.0114 | 0.2044 |
| 65.045 | 28.069 | Máx. | 0.0637 | -0.4186 | 0.4487 | 0.0310 | -0.2566 |
| | | Mín. | 0.0321 | -0.8304 | 0.2262 | 0.0156 | -0.5091 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.4118 | 0.2225 | 0.0154 | 0.2524 |
| 65.045 | 28.319 | Máx. | 0.1475 | -0.3531 | 0.4198 | 0.0359 | -0.3011 |
| | | Mín. | 0.0743 | -0.7005 | 0.2116 | 0.0181 | -0.5972 |
| | | Dif. | 0.0731 | 0.3473 | 0.2082 | 0.0178 | 0.2961 |
| 65.045 | 28.569 | Máx. | 0.2819 | -0.2735 | 0.3687 | 0.0350 | -0.3390 |
| | | Mín. | 0.1421 | -0.5426 | 0.1859 | 0.0177 | -0.6723 |
| | | Dif. | 0.1398 | 0.2690 | 0.1828 | 0.0174 | 0.3334 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.045 | 28.819 | Máx. | 0.4836 | -0.1802 | 0.2818 | 0.0265 | -0.3677 |
| | | Mín. | 0.2438 | -0.3575 | 0.1421 | 0.0134 | -0.7294 |
| | | Dif. | 0.2398 | 0.1773 | 0.1398 | 0.0131 | 0.3617 |
| 65.045 | 29.069 | Máx. | 0.7302 | -0.0713 | 0.1396 | 0.0115 | -0.3845 |
| | | Mín. | 0.3681 | -0.1414 | 0.0704 | 0.0058 | -0.7627 |
| | | Dif. | 0.3621 | 0.0701 | 0.0692 | 0.0057 | 0.3782 |
| 65.045 | 29.137 | Máx. | 0.8570 | -0.0713 | 0.0009 | 0.0115 | -0.3884 |
| | | Mín. | 0.4321 | -0.1414 | 0.0005 | 0.0058 | -0.7704 |
| | | Dif. | 0.4249 | 0.0701 | 0.0005 | 0.0057 | 0.3820 |
| 65.075 | 58.242 | Máx. | -0.1811 | -0.1833 | 0.0935 | 0.4299 | 0.3197 |
| | | Mín. | -0.3592 | -0.3637 | 0.0471 | 0.2167 | 0.1612 |
| | | Dif. | 0.1781 | 0.1803 | 0.0464 | 0.2132 | 0.1585 |
| 65.079 | 56.722 | Máx. | -0.3763 | 0.1104 | 0.0551 | 0.3748 | -0.1208 |
| | | Mín. | -0.7464 | 0.0557 | 0.0278 | 0.1889 | -0.2396 |
| | | Dif. | 0.3701 | 0.0548 | 0.0273 | 0.1858 | 0.1188 |
| 65.116 | 58.489 | Máx. | -0.1276 | -0.2873 | 0.0660 | 0.3380 | 0.3795 |
| | | Mín. | -0.2531 | -0.5699 | 0.0332 | 0.1704 | 0.1913 |
| | | Dif. | 0.1255 | 0.2826 | 0.0327 | 0.1676 | 0.1882 |
| 65.119 | 56.968 | Máx. | -0.4210 | 0.0507 | 0.0582 | 0.3915 | -0.0730 |
| | | Mín. | -0.8350 | 0.0256 | 0.0293 | 0.1973 | -0.1448 |
| | | Dif. | 0.4140 | 0.0252 | 0.0288 | 0.1941 | 0.0718 |
| 65.156 | 58.736 | Máx. | -0.0629 | -0.4164 | 0.0318 | 0.1905 | 0.4172 |
| | | Mín. | -0.1248 | -0.8260 | 0.0160 | 0.0960 | 0.2103 |
| | | Dif. | 0.0619 | 0.4096 | 0.0158 | 0.0944 | 0.2069 |
| 65.160 | 57.215 | Máx. | -0.4423 | 0.0155 | 0.0593 | 0.3983 | -0.0223 |
| | | Mín. | -0.8774 | 0.0078 | 0.0299 | 0.2008 | -0.0443 |
| | | Dif. | 0.4350 | 0.0077 | 0.0294 | 0.1975 | 0.0220 |
| 65.174 | 58.846 | Máx. | -0.0629 | -0.4848 | 0.0318 | 0.0003 | 0.4272 |
| | | Mín. | -0.1248 | -0.9617 | 0.0160 | 0.0001 | 0.2154 |
| | | Dif. | 0.0619 | 0.4769 | 0.0158 | 0.0001 | 0.2118 |
| 65.181 | 55.804 | Máx. | -0.1717 | 0.4460 | -0.0082 | 0.0073 | -0.2289 |
| | | Mín. | -0.3405 | 0.2248 | -0.0162 | 0.0037 | -0.4540 |
| | | Dif. | 0.1688 | 0.2212 | 0.0080 | 0.0036 | 0.2251 |
| 65.200 | 57.462 | Máx. | -0.4401 | -0.0064 | 0.0596 | 0.3985 | 0.0578 |
| | | Mín. | -0.8729 | -0.0127 | 0.0300 | 0.2009 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.4328 | 0.0063 | 0.0295 | 0.1976 | 0.0287 |
| 65.204 | 55.941 | Máx. | -0.1717 | 0.3391 | -0.0082 | 0.1233 | -0.2198 |
| | | Mín. | -0.3405 | 0.1709 | -0.0162 | 0.0622 | -0.4361 |
| | | Dif. | 0.1688 | 0.1681 | 0.0080 | 0.0612 | 0.2162 |
| 65.241 | 57.708 | Máx. | -0.4144 | -0.0256 | 0.0589 | 0.3917 | 0.1575 |
| | | Mín. | -0.8220 | -0.0507 | 0.0297 | 0.1975 | 0.0794 |
| | | Dif. | 0.4076 | 0.0252 | 0.0292 | 0.1942 | 0.0781 |
| 65.244 | 56.188 | Máx. | -0.3248 | 0.1541 | -0.0185 | 0.2012 | -0.1954 |
| | | Mín. | -0.6443 | 0.0777 | -0.0366 | 0.1014 | -0.3877 |
| | | Dif. | 0.3195 | 0.0764 | 0.0181 | 0.0998 | 0.1922 |
| 65.258 | 31.187 | Máx. | -0.4424 | 0.0072 | 0.0046 | 0.0061 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.8775 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0031 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.4351 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0030 | 0.0038 |
| 65.258 | 31.328 | Máx. | -0.3587 | 0.0072 | 0.2138 | 0.0061 | -0.0037 |
| | | Mín. | -0.7115 | 0.0036 | 0.1078 | 0.0031 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.3528 | 0.0036 | 0.1060 | 0.0030 | 0.0036 |
| 65.258 | 31.578 | Máx. | -0.1818 | 0.0150 | 0.3463 | 0.0112 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.3606 | 0.0076 | 0.1746 | 0.0057 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.1788 | 0.0074 | 0.1717 | 0.0056 | 0.0027 |
| 65.258 | 31.828 | Máx. | 0.0077 | 0.0236 | 0.3882 | 0.0139 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.0039 | 0.0119 | 0.1957 | 0.0070 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0117 | 0.1925 | 0.0069 | 0.0011 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 32.078 | Máx. | 0.3734 | 0.0320 | 0.3413 | 0.0131 | 0.0033 |
| | | Mín. | 0.1882 | 0.0161 | 0.1721 | 0.0066 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.1852 | 0.0158 | 0.1692 | 0.0065 | 0.0016 |
| 65.258 | 32.328 | Máx. | 0.7159 | 0.0323 | 0.2066 | 0.0079 | 0.0108 |
| | | Mín. | 0.3609 | 0.0163 | 0.1042 | 0.0040 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.3550 | 0.0160 | 0.1024 | 0.0039 | 0.0054 |
| 65.258 | 32.458 | Máx. | 0.8762 | 0.0323 | 0.0296 | 0.0079 | 0.0139 |
| | | Mín. | 0.4417 | 0.0163 | 0.0150 | 0.0040 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.4345 | 0.0160 | 0.0147 | 0.0039 | 0.0069 |
| 65.258 | 32.608 | Máx. | -0.0185 | 0.0036 | 0.0328 | -0.0086 | 0.0285 |
| | | Mín. | -0.0369 | 0.0018 | 0.0166 | -0.0171 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0184 | 0.0018 | 0.0163 | 0.0085 | 0.0141 |
| 65.258 | 32.828 | Máx. | 0.1430 | 0.0036 | 0.0499 | -0.0086 | 0.0302 |
| | | Mín. | 0.0721 | 0.0018 | 0.0251 | -0.0171 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0708 | 0.0018 | 0.0247 | 0.0085 | 0.0150 |
| 65.258 | 33.078 | Máx. | 0.5126 | -0.0142 | -0.0096 | -0.0165 | 0.0298 |
| | | Mín. | 0.2585 | -0.0280 | -0.0190 | -0.0327 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.2541 | 0.0139 | 0.0094 | 0.0162 | 0.0148 |
| 65.258 | 33.328 | Máx. | 0.8965 | -0.0301 | -0.0934 | -0.0228 | 0.0223 |
| | | Mín. | 0.4520 | -0.0597 | -0.1852 | -0.0453 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.4445 | 0.0296 | 0.0918 | 0.0225 | 0.0110 |
| 65.258 | 33.578 | Máx. | 1.2888 | -0.0444 | -0.2286 | -0.0259 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.6498 | -0.0881 | -0.4535 | -0.0514 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.6390 | 0.0437 | 0.2248 | 0.0255 | 0.0036 |
| 65.258 | 33.828 | Máx. | 1.6891 | -0.0565 | -0.4175 | -0.0244 | -0.0078 |
| | | Mín. | 0.8516 | -0.1120 | -0.8280 | -0.0485 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.8375 | 0.0555 | 0.4105 | 0.0240 | 0.0077 |
| 65.258 | 34.078 | Máx. | 2.0930 | -0.0649 | -0.6617 | -0.0174 | -0.0227 |
| | | Mín. | 1.0552 | -0.1286 | -1.3123 | -0.0345 | -0.0450 |
| | | Dif. | 1.0378 | 0.0637 | 0.6506 | 0.0171 | 0.0223 |
| 65.258 | 34.312 | Máx. | 2.2951 | -0.0649 | -1.0233 | -0.0174 | -0.0308 |
| | | Mín. | 1.1571 | -0.1286 | -2.0297 | -0.0345 | -0.0611 |
| | | Dif. | 1.1380 | 0.0637 | 1.0063 | 0.0171 | 0.0303 |
| 65.258 | 34.462 | Máx. | -1.6744 | -0.0483 | -1.0261 | 0.0322 | -0.0559 |
| | | Mín. | -3.3211 | -0.0957 | -2.0351 | 0.0162 | -0.1107 |
| | | Dif. | 1.6467 | 0.0474 | 1.0090 | 0.0160 | 0.0549 |
| 65.258 | 34.578 | Máx. | -1.5864 | -0.0483 | -0.7155 | 0.0322 | -0.0604 |
| | | Mín. | -3.1467 | -0.0957 | -1.4192 | 0.0162 | -0.1197 |
| | | Dif. | 1.5602 | 0.0474 | 0.7037 | 0.0160 | 0.0593 |
| 65.258 | 34.828 | Máx. | -1.3989 | -0.0513 | -0.3609 | 0.0829 | -0.0726 |
| | | Mín. | -2.7746 | -0.1017 | -0.7158 | 0.0418 | -0.1438 |
| | | Dif. | 1.3758 | 0.0504 | 0.3549 | 0.0411 | 0.0713 |
| 65.258 | 35.078 | Máx. | -1.2026 | -0.0392 | -0.0581 | 0.1386 | -0.0801 |
| | | Mín. | -2.3852 | -0.0778 | -0.1152 | 0.0698 | -0.1588 |
| | | Dif. | 1.1827 | 0.0385 | 0.0571 | 0.0687 | 0.0787 |
| 65.258 | 35.328 | Máx. | -1.0120 | -0.0250 | 0.3891 | 0.1946 | -0.0815 |
| | | Mín. | -2.0073 | -0.0496 | 0.1962 | 0.0981 | -0.1616 |
| | | Dif. | 0.9953 | 0.0246 | 0.1929 | 0.0965 | 0.0801 |
| 65.258 | 35.578 | Máx. | -0.8269 | -0.0109 | 0.8033 | 0.2467 | -0.0765 |
| | | Mín. | -1.6400 | -0.0217 | 0.4050 | 0.1243 | -0.1515 |
| | | Dif. | 0.8132 | 0.0108 | 0.3983 | 0.1224 | 0.0751 |
| 65.258 | 35.828 | Máx. | -0.6463 | 0.0042 | 1.1327 | 0.2915 | -0.0654 |
| | | Mín. | -1.2818 | 0.0021 | 0.5711 | 0.1469 | -0.1296 |
| | | Dif. | 0.6355 | 0.0021 | 0.5616 | 0.1446 | 0.0642 |
| 65.258 | 36.078 | Máx. | -0.4693 | 0.0269 | 1.3817 | 0.3260 | -0.0491 |
| | | Mín. | -0.9308 | 0.0136 | 0.6967 | 0.1643 | -0.0974 |
| | | Dif. | 0.4615 | 0.0133 | 0.6851 | 0.1617 | 0.0483 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 36.328 | Máx. | -0.2950 | 0.0451 | 1.5537 | 0.3479 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.5851 | 0.0228 | 0.7834 | 0.1753 | -0.0571 |
| | | Dif. | 0.2901 | 0.0224 | 0.7703 | 0.1726 | 0.0283 |
| 65.258 | 36.578 | Máx. | -0.1224 | 0.0581 | 1.6511 | 0.3555 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.2427 | 0.0293 | 0.8325 | 0.1791 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.1203 | 0.0288 | 0.8186 | 0.1763 | 0.0057 |
| 65.258 | 36.828 | Máx. | 0.0984 | 0.0654 | 1.6752 | 0.3479 | 0.0367 |
| | | Mín. | 0.0496 | 0.0330 | 0.8446 | 0.1753 | 0.0185 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0324 | 0.8305 | 0.1726 | 0.0182 |
| 65.258 | 37.078 | Máx. | 0.4401 | 0.0669 | 1.6260 | 0.3252 | 0.0847 |
| | | Mín. | 0.2219 | 0.0338 | 0.8198 | 0.1639 | 0.0427 |
| | | Dif. | 0.2182 | 0.0332 | 0.8062 | 0.1614 | 0.0420 |
| 65.258 | 37.328 | Máx. | 0.7844 | 0.0632 | 1.5027 | 0.2880 | 0.1295 |
| | | Mín. | 0.3955 | 0.0319 | 0.7577 | 0.1451 | 0.0653 |
| | | Dif. | 0.3889 | 0.0313 | 0.7450 | 0.1429 | 0.0642 |
| 65.258 | 37.578 | Máx. | 1.1329 | 0.0547 | 1.3031 | 0.2378 | 0.1688 |
| | | Mín. | 0.5712 | 0.0276 | 0.6570 | 0.1198 | 0.0852 |
| | | Dif. | 0.5617 | 0.0271 | 0.6461 | 0.1180 | 0.0836 |
| 65.258 | 37.828 | Máx. | 1.4871 | 0.0425 | 1.0245 | 0.1767 | 0.2003 |
| | | Mín. | 0.7497 | 0.0214 | 0.5165 | 0.0890 | 0.1010 |
| | | Dif. | 0.7373 | 0.0210 | 0.5079 | 0.0877 | 0.0992 |
| 65.258 | 38.078 | Máx. | 1.8480 | 0.0269 | 0.6629 | 0.1074 | 0.2222 |
| | | Mín. | 0.9317 | 0.0136 | 0.3343 | 0.0541 | 0.1121 |
| | | Dif. | 0.9163 | 0.0134 | 0.3287 | 0.0533 | 0.1101 |
| 65.258 | 38.328 | Máx. | 2.1716 | 0.0065 | 0.2143 | 0.0331 | 0.2333 |
| | | Mín. | 1.0948 | 0.0033 | 0.1080 | 0.0167 | 0.1177 |
| | | Dif. | 1.0767 | 0.0032 | 0.1062 | 0.0164 | 0.1156 |
| 65.258 | 38.337 | Máx. | 2.3128 | 0.0065 | -0.0039 | 0.0331 | 0.2336 |
| | | Mín. | 1.1660 | 0.0033 | -0.0078 | 0.0167 | 0.1178 |
| | | Dif. | 1.1468 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0164 | 0.1157 |
| 65.258 | 41.737 | Máx. | -0.4525 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0029 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.8976 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0015 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.4451 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0025 |
| 65.258 | 41.828 | Máx. | -0.3733 | 0.0010 | 0.1730 | 0.0029 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.7405 | 0.0005 | 0.0872 | 0.0015 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.3671 | 0.0005 | 0.0858 | 0.0014 | 0.0025 |
| 65.258 | 42.078 | Máx. | -0.2003 | 0.0032 | 0.3163 | 0.0062 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.3973 | 0.0016 | 0.1595 | 0.0031 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.1970 | 0.0016 | 0.1568 | 0.0031 | 0.0020 |
| 65.258 | 42.328 | Máx. | -0.0132 | 0.0065 | 0.3674 | 0.0085 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0260 | 0.0033 | 0.1852 | 0.0043 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0032 | 0.1821 | 0.0042 | 0.0011 |
| 65.258 | 42.578 | Máx. | 0.3436 | 0.0110 | 0.3271 | 0.0092 | 0.0003 |
| | | Mín. | 0.1732 | 0.0056 | 0.1649 | 0.0046 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.1704 | 0.0054 | 0.1622 | 0.0046 | 0.0001 |
| 65.258 | 42.828 | Máx. | 0.7119 | 0.0156 | 0.1964 | 0.0078 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.3589 | 0.0079 | 0.0990 | 0.0039 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.3530 | 0.0077 | 0.0973 | 0.0039 | 0.0019 |
| 65.258 | 43.078 | Máx. | 1.0464 | 0.0136 | -0.0122 | 0.0037 | 0.0082 |
| | | Mín. | 0.5275 | 0.0069 | -0.0242 | 0.0019 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.5189 | 0.0067 | 0.0120 | 0.0018 | 0.0041 |
| 65.258 | 43.146 | Máx. | 1.1970 | 0.0136 | -0.0976 | 0.0037 | 0.0093 |
| | | Mín. | 0.6035 | 0.0069 | -0.1936 | 0.0019 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.5936 | 0.0067 | 0.0960 | 0.0018 | 0.0046 |
| 65.258 | 43.296 | Máx. | -0.3599 | 0.0067 | -0.0979 | -0.0018 | 0.0153 |
| | | Mín. | -0.7141 | 0.0034 | -0.1942 | -0.0035 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.3542 | 0.0033 | 0.0963 | 0.0018 | 0.0076 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 43.328 | Máx. | -0.2867 | 0.0067 | -0.0578 | -0.0018 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.5689 | 0.0034 | -0.1146 | -0.0035 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.2822 | 0.0033 | 0.0569 | 0.0018 | 0.0077 |
| 65.258 | 43.578 | Máx. | -0.1192 | -0.0006 | -0.0007 | -0.0066 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.2366 | -0.0013 | -0.0014 | -0.0132 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.1174 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0065 | 0.0086 |
| 65.258 | 43.828 | Máx. | 0.1403 | -0.0087 | 0.0184 | -0.0115 | 0.0155 |
| | | Mín. | 0.0708 | -0.0173 | 0.0092 | -0.0229 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0695 | 0.0085 | 0.0092 | 0.0114 | 0.0077 |
| 65.258 | 44.078 | Máx. | 0.5225 | -0.0163 | -0.0294 | -0.0154 | 0.0099 |
| | | Mín. | 0.2635 | -0.0323 | -0.0583 | -0.0306 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.2590 | 0.0160 | 0.0288 | 0.0152 | 0.0049 |
| 65.258 | 44.328 | Máx. | 0.9101 | -0.0223 | -0.1183 | -0.0172 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.4589 | -0.0442 | -0.2345 | -0.0343 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.4512 | 0.0219 | 0.1162 | 0.0170 | 0.0004 |
| 65.258 | 44.578 | Máx. | 1.3028 | -0.0264 | -0.2587 | -0.0161 | -0.0057 |
| | | Mín. | 0.6568 | -0.0523 | -0.5130 | -0.0319 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.6460 | 0.0259 | 0.2543 | 0.0159 | 0.0056 |
| 65.258 | 44.828 | Máx. | 1.6924 | -0.0274 | -0.4519 | -0.0111 | -0.0128 |
| | | Mín. | 0.8532 | -0.0543 | -0.8962 | -0.0221 | -0.0253 |
| | | Dif. | 0.8392 | 0.0269 | 0.4443 | 0.0110 | 0.0125 |
| 65.258 | 45.041 | Máx. | 1.8844 | -0.0274 | -0.7283 | -0.0111 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.9500 | -0.0543 | -1.4444 | -0.0221 | -0.0320 |
| | | Dif. | 0.9344 | 0.0269 | 0.7162 | 0.0110 | 0.0158 |
| 65.258 | 45.191 | Máx. | -1.3711 | -0.0205 | -0.7301 | 0.0246 | -0.0265 |
| | | Mín. | -2.7195 | -0.0406 | -1.4480 | 0.0124 | -0.0524 |
| | | Dif. | 1.3484 | 0.0201 | 0.7179 | 0.0122 | 0.0259 |
| 65.258 | 45.328 | Máx. | -1.2827 | -0.0205 | -0.4457 | 0.0246 | -0.0284 |
| | | Mín. | -2.5442 | -0.0406 | -0.8840 | 0.0124 | -0.0563 |
| | | Dif. | 1.2615 | 0.0201 | 0.4383 | 0.0122 | 0.0278 |
| 65.258 | 45.578 | Máx. | -1.0960 | -0.0200 | -0.1609 | 0.0595 | -0.0326 |
| | | Mín. | -2.1739 | -0.0397 | -0.3191 | 0.0300 | -0.0645 |
| | | Dif. | 1.0779 | 0.0197 | 0.1582 | 0.0296 | 0.0319 |
| 65.258 | 45.828 | Máx. | -0.9011 | -0.0146 | 0.1461 | 0.0972 | -0.0341 |
| | | Mín. | -1.7873 | -0.0289 | 0.0737 | 0.0489 | -0.0674 |
| | | Dif. | 0.8862 | 0.0143 | 0.0724 | 0.0482 | 0.0334 |
| 65.258 | 46.078 | Máx. | -0.7097 | -0.0086 | 0.5163 | 0.1337 | -0.0323 |
| | | Mín. | -1.4076 | -0.0171 | 0.2604 | 0.0673 | -0.0640 |
| | | Dif. | 0.6979 | 0.0085 | 0.2560 | 0.0663 | 0.0317 |
| 65.258 | 46.328 | Máx. | -0.5213 | -0.0032 | 0.7960 | 0.1657 | -0.0274 |
| | | Mín. | -1.0340 | -0.0063 | 0.4014 | 0.0834 | -0.0543 |
| | | Dif. | 0.5127 | 0.0031 | 0.3947 | 0.0822 | 0.0269 |
| 65.258 | 46.578 | Máx. | -0.3354 | 0.0026 | 0.9887 | 0.1904 | -0.0199 |
| | | Mín. | -0.6653 | 0.0013 | 0.4985 | 0.0959 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.3298 | 0.0013 | 0.4902 | 0.0945 | 0.0195 |
| 65.258 | 46.828 | Máx. | -0.1512 | 0.0086 | 1.0970 | 0.2059 | -0.0104 |
| | | Mín. | -0.3000 | 0.0044 | 0.5531 | 0.1037 | -0.0206 |
| | | Dif. | 0.1487 | 0.0043 | 0.5438 | 0.1022 | 0.0102 |
| 65.258 | 47.078 | Máx. | 0.0631 | 0.0111 | 1.1225 | 0.2110 | 0.0002 |
| | | Mín. | 0.0318 | 0.0056 | 0.5660 | 0.1063 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0313 | 0.0055 | 0.5565 | 0.1047 | 0.0001 |
| 65.258 | 47.328 | Máx. | 0.4253 | 0.0096 | 1.0659 | 0.2054 | 0.0212 |
| | | Mín. | 0.2145 | 0.0049 | 0.5374 | 0.1034 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.2109 | 0.0047 | 0.5284 | 0.1019 | 0.0105 |
| 65.258 | 47.578 | Máx. | 0.7879 | 0.0039 | 0.9268 | 0.1896 | 0.0403 |
| | | Mín. | 0.3972 | 0.0020 | 0.4673 | 0.0955 | 0.0204 |
| | | Dif. | 0.3906 | 0.0019 | 0.4595 | 0.0941 | 0.0200 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 47.828 | Máx. | 1.1522 | -0.0030 | 0.7039 | 0.1650 | 0.0559 |
| | | Mín. | 0.5809 | -0.0059 | 0.3549 | 0.0831 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.5713 | 0.0029 | 0.3490 | 0.0819 | 0.0277 |
| 65.258 | 48.078 | Máx. | 1.5205 | -0.0099 | 0.3953 | 0.1331 | 0.0664 |
| | | Mín. | 0.7666 | -0.0196 | 0.1993 | 0.0670 | 0.0335 |
| | | Dif. | 0.7539 | 0.0097 | 0.1960 | 0.0660 | 0.0329 |
| 65.258 | 48.328 | Máx. | 1.8953 | -0.0184 | -0.0010 | 0.0961 | 0.0704 |
| | | Mín. | 0.9556 | -0.0364 | -0.0021 | 0.0484 | 0.0355 |
| | | Dif. | 0.9398 | 0.0180 | 0.0010 | 0.0477 | 0.0348 |
| 65.258 | 48.578 | Máx. | 2.2793 | -0.0264 | -0.2484 | 0.0569 | 0.0668 |
| | | Mín. | 1.1491 | -0.0524 | -0.4926 | 0.0287 | 0.0338 |
| | | Dif. | 1.1302 | 0.0259 | 0.2442 | 0.0282 | 0.0331 |
| 65.258 | 48.828 | Máx. | 2.6376 | -0.0236 | -0.5456 | 0.0195 | 0.0565 |
| | | Mín. | 1.3298 | -0.0468 | -1.0822 | 0.0098 | 0.0285 |
| | | Dif. | 1.3079 | 0.0232 | 0.5365 | 0.0097 | 0.0280 |
| 65.258 | 48.906 | Máx. | 2.8014 | -0.0236 | -0.7547 | 0.0195 | 0.0532 |
| | | Mín. | 1.4123 | -0.0468 | -1.4968 | 0.0098 | 0.0268 |
| | | Dif. | 1.3891 | 0.0232 | 0.7421 | 0.0097 | 0.0263 |
| 65.258 | 49.056 | Máx. | -1.1161 | -0.0196 | -0.7546 | -0.0049 | 0.0329 |
| | | Mín. | -2.2139 | -0.0389 | -1.4968 | -0.0097 | 0.0166 |
| | | Dif. | 1.0978 | 0.0192 | 0.7421 | 0.0048 | 0.0163 |
| 65.258 | 49.078 | Máx. | -1.0393 | -0.0196 | -0.6415 | -0.0049 | 0.0311 |
| | | Mín. | -2.0615 | -0.0389 | -1.2724 | -0.0097 | 0.0157 |
| | | Dif. | 1.0222 | 0.0192 | 0.6309 | 0.0048 | 0.0154 |
| 65.258 | 49.328 | Máx. | -0.8634 | -0.0289 | -0.3940 | -0.0133 | 0.0144 |
| | | Mín. | -1.7126 | -0.0571 | -0.7813 | -0.0263 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.8492 | 0.0283 | 0.3874 | 0.0130 | 0.0071 |
| 65.258 | 49.578 | Máx. | -0.6678 | -0.0244 | -0.2005 | -0.0159 | -0.0001 |
| | | Mín. | -1.3246 | -0.0482 | -0.3975 | -0.0315 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.6568 | 0.0239 | 0.1971 | 0.0156 | 0.0001 |
| 65.258 | 49.828 | Máx. | -0.4772 | -0.0211 | -0.0590 | -0.0138 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.9464 | -0.0418 | -0.1169 | -0.0273 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.4693 | 0.0207 | 0.0579 | 0.0135 | 0.0040 |
| 65.258 | 50.078 | Máx. | -0.2909 | -0.0223 | 0.0662 | -0.0089 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.5769 | -0.0441 | 0.0333 | -0.0177 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.2860 | 0.0218 | 0.0329 | 0.0088 | 0.0042 |
| 65.258 | 50.328 | Máx. | -0.1062 | -0.0302 | 0.1575 | -0.0041 | -0.0019 |
| | | Mín. | -0.2106 | -0.0599 | 0.0794 | -0.0081 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.1044 | 0.0297 | 0.0781 | 0.0040 | 0.0018 |
| 65.258 | 50.578 | Máx. | 0.1658 | -0.0471 | 0.1602 | -0.0018 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0835 | -0.0935 | 0.0807 | -0.0036 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0823 | 0.0463 | 0.0794 | 0.0018 | 0.0004 |
| 65.258 | 50.828 | Máx. | 0.5720 | -0.0674 | 0.0698 | -0.0029 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.2883 | -0.1338 | 0.0352 | -0.0057 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.2837 | 0.0663 | 0.0346 | 0.0028 | 0.0019 |
| 65.258 | 51.078 | Máx. | 0.9578 | -0.0486 | -0.0658 | -0.0030 | -0.0118 |
| | | Mín. | 0.4828 | -0.0965 | -0.1306 | -0.0060 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.4750 | 0.0479 | 0.0648 | 0.0030 | 0.0116 |
| 65.258 | 51.103 | Máx. | 1.1305 | -0.0486 | -0.1251 | -0.0030 | -0.0137 |
| | | Mín. | 0.5698 | -0.0965 | -0.2483 | -0.0060 | -0.0272 |
| | | Dif. | 0.5606 | 0.0479 | 0.1232 | 0.0030 | 0.0135 |
| 65.258 | 51.253 | Máx. | -0.5079 | -0.0102 | -0.1250 | 0.0198 | -0.0350 |
| | | Mín. | -1.0075 | -0.0203 | -0.2481 | 0.0100 | -0.0694 |
| | | Dif. | 0.4996 | 0.0101 | 0.1231 | 0.0098 | 0.0344 |
| 65.258 | 51.328 | Máx. | -0.4248 | -0.0102 | -0.0561 | 0.0198 | -0.0367 |
| | | Mín. | -0.8428 | -0.0203 | -0.1114 | 0.0100 | -0.0727 |
| | | Dif. | 0.4179 | 0.0101 | 0.0553 | 0.0098 | 0.0360 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.258 | 51.578 | Máx. | -0.2670 | 0.1242 | 0.0279 | 0.0661 | -0.0418 |
| | | Mín. | -0.5297 | 0.0627 | 0.0141 | 0.0333 | -0.0829 |
| | | Dif. | 0.2627 | 0.0616 | 0.0138 | 0.0328 | 0.0411 |
| 65.258 | 51.828 | Máx. | -0.1440 | 0.2972 | 0.0957 | 0.1061 | -0.0354 |
| | | Mín. | -0.2858 | 0.1498 | 0.0482 | 0.0535 | -0.0703 |
| | | Dif. | 0.1417 | 0.1473 | 0.0474 | 0.0526 | 0.0349 |
| 65.258 | 52.078 | Máx. | -0.0643 | 0.4222 | 0.1265 | 0.1298 | -0.0205 |
| | | Mín. | -0.1276 | 0.2128 | 0.0638 | 0.0654 | -0.0407 |
| | | Dif. | 0.0633 | 0.2093 | 0.0627 | 0.0643 | 0.0202 |
| 65.258 | 52.328 | Máx. | -0.0080 | 0.4796 | 0.1390 | 0.1354 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0159 | 0.2418 | 0.0701 | 0.0682 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.2378 | 0.0689 | 0.0671 | 0.0007 |
| 65.258 | 52.578 | Máx. | 0.0868 | 0.4620 | 0.1399 | 0.1234 | 0.0416 |
| | | Mín. | 0.0438 | 0.2329 | 0.0705 | 0.0622 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0430 | 0.2291 | 0.0694 | 0.0612 | 0.0206 |
| 65.258 | 52.828 | Máx. | 0.2198 | 0.3645 | 0.1265 | 0.0942 | 0.0820 |
| | | Mín. | 0.1108 | 0.1837 | 0.0638 | 0.0475 | 0.0414 |
| | | Dif. | 0.1090 | 0.1807 | 0.0627 | 0.0467 | 0.0407 |
| 65.258 | 53.078 | Máx. | 0.4024 | 0.1895 | 0.0848 | 0.0484 | 0.1120 |
| | | Mín. | 0.2029 | 0.0956 | 0.0427 | 0.0244 | 0.0564 |
| | | Dif. | 0.1995 | 0.0940 | 0.0420 | 0.0240 | 0.0555 |
| 65.258 | 53.187 | Máx. | 0.5057 | 0.1895 | -0.0009 | 0.0484 | 0.1226 |
| | | Mín. | 0.2549 | 0.0956 | -0.0018 | 0.0244 | 0.0618 |
| | | Dif. | 0.2507 | 0.0940 | 0.0009 | 0.0240 | 0.0608 |
| 65.281 | 57.955 | Máx. | -0.3658 | -0.0584 | 0.0560 | 0.3743 | 0.2506 |
| | | Mín. | -0.7256 | -0.1159 | 0.0282 | 0.1887 | 0.1264 |
| | | Dif. | 0.3598 | 0.0575 | 0.0278 | 0.1856 | 0.1243 |
| 65.285 | 56.434 | Máx. | -0.4499 | 0.0373 | -0.0295 | 0.2404 | -0.1602 |
| | | Mín. | -0.8924 | 0.0188 | -0.0585 | 0.1212 | -0.3178 |
| | | Dif. | 0.4425 | 0.0185 | 0.0290 | 0.1192 | 0.1576 |
| 65.295 | 24.651 | Máx. | -0.3465 | -0.3249 | 0.0612 | -0.0368 | 0.7999 |
| | | Mín. | -0.6873 | -0.6444 | 0.0309 | -0.0730 | 0.4033 |
| | | Dif. | 0.3408 | 0.3195 | 0.0304 | 0.0362 | 0.3966 |
| 65.295 | 24.819 | Máx. | -0.2599 | -0.3249 | 0.2816 | -0.0368 | 0.7182 |
| | | Mín. | -0.5155 | -0.6444 | 0.1419 | -0.0730 | 0.3621 |
| | | Dif. | 0.2556 | 0.3195 | 0.1396 | 0.0362 | 0.3561 |
| 65.295 | 25.069 | Máx. | -0.0970 | -0.2891 | 0.3985 | -0.0558 | 0.6784 |
| | | Mín. | -0.1924 | -0.5735 | 0.2009 | -0.1106 | 0.3420 |
| | | Dif. | 0.0954 | 0.2843 | 0.1976 | 0.0548 | 0.3364 |
| 65.295 | 25.319 | Máx. | 0.0534 | -0.4017 | 0.4238 | -0.0625 | 0.6425 |
| | | Mín. | 0.0269 | -0.7969 | 0.2137 | -0.1240 | 0.3239 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.3951 | 0.2101 | 0.0615 | 0.3186 |
| 65.295 | 25.569 | Máx. | 0.1737 | -0.5300 | 0.3886 | -0.0584 | 0.5750 |
| | | Mín. | 0.0876 | -1.0514 | 0.1959 | -0.1157 | 0.2899 |
| | | Dif. | 0.0862 | 0.5213 | 0.1927 | 0.0574 | 0.2851 |
| 65.295 | 25.819 | Máx. | 0.1910 | -0.6263 | 0.3434 | -0.0569 | 0.4679 |
| | | Mín. | 0.0963 | -1.2423 | 0.1731 | -0.1129 | 0.2359 |
| | | Dif. | 0.0947 | 0.6160 | 0.1703 | 0.0560 | 0.2320 |
| 65.295 | 26.069 | Máx. | 0.1449 | -0.7092 | 0.3169 | -0.0689 | 0.3430 |
| | | Mín. | 0.0730 | -1.4068 | 0.1598 | -0.1367 | 0.1729 |
| | | Dif. | 0.0718 | 0.6976 | 0.1571 | 0.0678 | 0.1701 |
| 65.295 | 26.319 | Máx. | 0.0753 | -0.7494 | 0.3160 | -0.0869 | 0.2228 |
| | | Mín. | 0.0380 | -1.4865 | 0.1593 | -0.1723 | 0.1123 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.7371 | 0.1567 | 0.0854 | 0.1105 |
| 65.295 | 26.569 | Máx. | 0.0242 | -0.7608 | 0.3253 | -0.1005 | 0.1124 |
| | | Mín. | 0.0122 | -1.5091 | 0.1640 | -0.1993 | 0.0566 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.7483 | 0.1613 | 0.0988 | 0.0557 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.295 | 26.819 | Máx. | -0.0042 | -0.7592 | 0.3339 | -0.1068 | 0.0077 |
| | | Mín. | -0.0084 | -1.5059 | 0.1683 | -0.2118 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0041 | 0.7467 | 0.1655 | 0.1050 | 0.0038 |
| 65.295 | 27.069 | Máx. | -0.0166 | -0.7491 | 0.3390 | -0.1065 | -0.0478 |
| | | Mín. | -0.0329 | -1.4859 | 0.1709 | -0.2113 | -0.0948 |
| | | Dif. | 0.0163 | 0.7368 | 0.1681 | 0.1048 | 0.0470 |
| 65.295 | 27.319 | Máx. | -0.0270 | -0.7292 | 0.3412 | -0.1009 | -0.0991 |
| | | Mín. | -0.0536 | -1.4464 | 0.1720 | -0.2002 | -0.1965 |
| | | Dif. | 0.0266 | 0.7172 | 0.1692 | 0.0993 | 0.0974 |
| 65.295 | 27.569 | Máx. | -0.0345 | -0.6970 | 0.3410 | -0.0909 | -0.1500 |
| | | Mín. | -0.0684 | -1.3826 | 0.1719 | -0.1804 | -0.2976 |
| | | Dif. | 0.0339 | 0.6856 | 0.1691 | 0.0894 | 0.1476 |
| 65.295 | 27.819 | Máx. | -0.0362 | -0.6499 | 0.3378 | -0.0774 | -0.2002 |
| | | Mín. | -0.0717 | -1.2890 | 0.1703 | -0.1536 | -0.3970 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.6392 | 0.1675 | 0.0762 | 0.1969 |
| 65.295 | 28.069 | Máx. | -0.0281 | -0.5849 | 0.3295 | -0.0616 | -0.2486 |
| | | Mín. | -0.0557 | -1.1602 | 0.1661 | -0.1221 | -0.4931 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.5753 | 0.1634 | 0.0605 | 0.2445 |
| 65.295 | 28.319 | Máx. | -0.0044 | -0.4991 | 0.3125 | -0.0448 | -0.2938 |
| | | Mín. | -0.0088 | -0.9901 | 0.1575 | -0.0889 | -0.5827 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.4909 | 0.1549 | 0.0441 | 0.2889 |
| 65.295 | 28.569 | Máx. | 0.0858 | -0.3903 | 0.2798 | -0.0291 | -0.3335 |
| | | Mín. | 0.0433 | -0.7741 | 0.1410 | -0.0576 | -0.6616 |
| | | Dif. | 0.0425 | 0.3838 | 0.1387 | 0.0286 | 0.3280 |
| 65.295 | 28.819 | Máx. | 0.2489 | -0.2577 | 0.2193 | -0.0159 | -0.3646 |
| | | Mín. | 0.1255 | -0.5112 | 0.1105 | -0.0315 | -0.7233 |
| | | Dif. | 0.1234 | 0.2535 | 0.1087 | 0.0156 | 0.3586 |
| 65.295 | 29.069 | Máx. | 0.4671 | -0.1032 | 0.1117 | -0.0057 | -0.3831 |
| | | Mín. | 0.2355 | -0.2047 | 0.0563 | -0.0113 | -0.7599 |
| | | Dif. | 0.2316 | 0.1015 | 0.0554 | 0.0056 | 0.3768 |
| 65.295 | 29.137 | Máx. | 0.5836 | -0.1032 | 0.0047 | -0.0057 | -0.3881 |
| | | Mín. | 0.2942 | -0.2047 | 0.0023 | -0.0113 | -0.7699 |
| | | Dif. | 0.2894 | 0.1015 | 0.0023 | 0.0056 | 0.3817 |
| 65.322 | 58.202 | Máx. | -0.2957 | -0.1144 | 0.0491 | 0.3385 | 0.3322 |
| | | Mín. | -0.5864 | -0.2269 | 0.0247 | 0.1706 | 0.1675 |
| | | Dif. | 0.2908 | 0.1125 | 0.0243 | 0.1679 | 0.1647 |
| 65.325 | 56.681 | Máx. | -0.5439 | -0.0066 | -0.0399 | 0.2582 | -0.1177 |
| | | Mín. | -1.0788 | -0.0130 | -0.0792 | 0.1302 | -0.2335 |
| | | Dif. | 0.5349 | 0.0065 | 0.0393 | 0.1281 | 0.1158 |
| 65.362 | 58.449 | Máx. | -0.2062 | -0.2027 | 0.0367 | 0.2716 | 0.3966 |
| | | Mín. | -0.4090 | -0.4022 | 0.0185 | 0.1369 | 0.1999 |
| | | Dif. | 0.2028 | 0.1994 | 0.0182 | 0.1347 | 0.1967 |
| 65.366 | 56.928 | Máx. | -0.6051 | -0.0102 | -0.0480 | 0.2657 | -0.0708 |
| | | Mín. | -1.2002 | -0.0203 | -0.0952 | 0.1340 | -0.1405 |
| | | Dif. | 0.5951 | 0.0101 | 0.0472 | 0.1318 | 0.0696 |
| 65.403 | 58.695 | Máx. | -0.0987 | -0.3181 | 0.0188 | 0.1554 | 0.4379 |
| | | Mín. | -0.1958 | -0.6310 | 0.0095 | 0.0783 | 0.2208 |
| | | Dif. | 0.0971 | 0.3129 | 0.0093 | 0.0771 | 0.2171 |
| 65.407 | 57.175 | Máx. | -0.6338 | -0.0024 | -0.0522 | 0.2687 | -0.0217 |
| | | Mín. | -1.2572 | -0.0047 | -0.1034 | 0.1354 | -0.0431 |
| | | Dif. | 0.6234 | 0.0023 | 0.0513 | 0.1332 | 0.0214 |
| 65.421 | 58.806 | Máx. | -0.0987 | -0.3800 | 0.0188 | 0.0020 | 0.4501 |
| | | Mín. | -0.1958 | -0.7538 | 0.0095 | 0.0010 | 0.2269 |
| | | Dif. | 0.0971 | 0.3738 | 0.0093 | 0.0010 | 0.2232 |
| 65.428 | 55.764 | Máx. | -0.2430 | 0.0987 | -0.0417 | 0.0149 | -0.2080 |
| | | Mín. | -0.4820 | 0.0498 | -0.0827 | 0.0075 | -0.4126 |
| | | Dif. | 0.2390 | 0.0490 | 0.0410 | 0.0074 | 0.2046 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.447 | 57.421 | Máx. | -0.6309 | 0.0171 | -0.0515 | 0.2693 | 0.0554 |
| | | Mín. | -1.2513 | 0.0086 | -0.1022 | 0.1358 | 0.0279 |
| | | Dif. | 0.6205 | 0.0085 | 0.0507 | 0.1336 | 0.0275 |
| 65.451 | 55.901 | Máx. | -0.2430 | 0.0075 | -0.0417 | 0.0743 | -0.1980 |
| | | Mín. | -0.4820 | 0.0038 | -0.0827 | 0.0375 | -0.3927 |
| | | Dif. | 0.2390 | 0.0037 | 0.0410 | 0.0369 | 0.1947 |
| 65.488 | 57.668 | Máx. | -0.5963 | 0.0296 | -0.0463 | 0.2674 | 0.1522 |
| | | Mín. | -1.1828 | 0.0149 | -0.0918 | 0.1348 | 0.0767 |
| | | Dif. | 0.5865 | 0.0147 | 0.0455 | 0.1326 | 0.0755 |
| 65.491 | 56.147 | Máx. | -0.4544 | -0.0660 | -0.0839 | 0.1227 | -0.1743 |
| | | Mín. | -0.9014 | -0.1309 | -0.1664 | 0.0619 | -0.3458 |
| | | Dif. | 0.4470 | 0.0649 | 0.0825 | 0.0608 | 0.1715 |
| 65.508 | 31.187 | Máx. | -0.4449 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0069 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.8824 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0035 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.4375 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0013 |
| 65.508 | 31.328 | Máx. | -0.3615 | 0.0037 | 0.2146 | 0.0069 | -0.0013 |
| | | Mín. | -0.7170 | 0.0018 | 0.1082 | 0.0035 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.3555 | 0.0018 | 0.1064 | 0.0034 | 0.0012 |
| 65.508 | 31.578 | Máx. | -0.1854 | 0.0078 | 0.3481 | 0.0127 | -0.0011 |
| | | Mín. | -0.3677 | 0.0039 | 0.1755 | 0.0064 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.1823 | 0.0039 | 0.1726 | 0.0063 | 0.0011 |
| 65.508 | 31.828 | Máx. | -0.0009 | 0.0131 | 0.3918 | 0.0158 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0017 | 0.0066 | 0.1975 | 0.0080 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0065 | 0.1942 | 0.0079 | 0.0007 |
| 65.508 | 32.078 | Máx. | 0.3614 | 0.0193 | 0.3476 | 0.0150 | 0.0007 |
| | | Mín. | 0.1822 | 0.0097 | 0.1752 | 0.0076 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.1792 | 0.0095 | 0.1723 | 0.0074 | 0.0003 |
| 65.508 | 32.328 | Máx. | 0.7017 | 0.0209 | 0.2168 | 0.0091 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.3538 | 0.0105 | 0.1093 | 0.0046 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.3480 | 0.0103 | 0.1075 | 0.0045 | 0.0023 |
| 65.508 | 32.458 | Máx. | 0.8611 | 0.0209 | 0.0433 | 0.0091 | 0.0064 |
| | | Mín. | 0.4341 | 0.0105 | 0.0219 | 0.0046 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.4270 | 0.0103 | 0.0215 | 0.0045 | 0.0031 |
| 65.508 | 32.608 | Máx. | -0.0005 | -0.0009 | 0.0466 | -0.0098 | 0.0161 |
| | | Mín. | -0.0012 | -0.0017 | 0.0235 | -0.0194 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0008 | 0.0231 | 0.0096 | 0.0080 |
| 65.508 | 32.828 | Máx. | 0.1781 | -0.0009 | 0.0539 | -0.0098 | 0.0174 |
| | | Mín. | 0.0898 | -0.0017 | 0.0272 | -0.0194 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.0882 | 0.0008 | 0.0267 | 0.0096 | 0.0086 |
| 65.508 | 33.078 | Máx. | 0.5465 | -0.0127 | -0.0112 | -0.0185 | 0.0183 |
| | | Mín. | 0.2756 | -0.0251 | -0.0223 | -0.0367 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.2709 | 0.0124 | 0.0110 | 0.0182 | 0.0090 |
| 65.508 | 33.328 | Máx. | 0.9291 | -0.0244 | -0.0989 | -0.0252 | 0.0150 |
| | | Mín. | 0.4684 | -0.0483 | -0.1961 | -0.0501 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.4606 | 0.0239 | 0.0972 | 0.0248 | 0.0074 |
| 65.508 | 33.578 | Máx. | 1.3194 | -0.0348 | -0.2384 | -0.0281 | 0.0065 |
| | | Mín. | 0.6652 | -0.0689 | -0.4727 | -0.0557 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.6541 | 0.0341 | 0.2344 | 0.0276 | 0.0032 |
| 65.508 | 33.828 | Máx. | 1.7163 | -0.0434 | -0.4315 | -0.0258 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.8653 | -0.0861 | -0.8558 | -0.0511 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.8510 | 0.0426 | 0.4243 | 0.0253 | 0.0039 |
| 65.508 | 34.078 | Máx. | 2.1156 | -0.0491 | -0.6795 | -0.0178 | -0.0143 |
| | | Mín. | 1.0666 | -0.0973 | -1.3477 | -0.0353 | -0.0283 |
| | | Dif. | 1.0490 | 0.0482 | 0.6682 | 0.0175 | 0.0140 |
| 65.508 | 34.312 | Máx. | 2.3149 | -0.0491 | -1.0446 | -0.0178 | -0.0202 |
| | | Mín. | 1.1671 | -0.0973 | -2.0718 | -0.0353 | -0.0399 |
| | | Dif. | 1.1478 | 0.0482 | 1.0272 | 0.0175 | 0.0198 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 34.462 | Máx. | -1.6891 | -0.0376 | -1.0473 | 0.0309 | -0.0386 |
| | | Mín. | -3.3503 | -0.0746 | -2.0772 | 0.0156 | -0.0765 |
| | | Dif. | 1.6612 | 0.0369 | 1.0299 | 0.0153 | 0.0379 |
| 65.508 | 34.578 | Máx. | -1.6022 | -0.0376 | -0.7335 | 0.0309 | -0.0422 |
| | | Mín. | -3.1780 | -0.0746 | -1.4547 | 0.0156 | -0.0835 |
| | | Dif. | 1.5757 | 0.0369 | 0.7213 | 0.0153 | 0.0414 |
| 65.508 | 34.828 | Máx. | -1.4168 | -0.0427 | -0.3733 | 0.0782 | -0.0520 |
| | | Mín. | -2.8101 | -0.0846 | -0.7403 | 0.0394 | -0.1031 |
| | | Dif. | 1.3933 | 0.0419 | 0.3671 | 0.0388 | 0.0511 |
| 65.508 | 35.078 | Máx. | -1.2220 | -0.0359 | -0.0639 | 0.1290 | -0.0588 |
| | | Mín. | -2.4238 | -0.0712 | -0.1267 | 0.0650 | -0.1165 |
| | | Dif. | 1.2018 | 0.0353 | 0.0628 | 0.0640 | 0.0577 |
| 65.508 | 35.328 | Máx. | -1.0319 | -0.0268 | 0.3918 | 0.1795 | -0.0609 |
| | | Mín. | -2.0468 | -0.0532 | 0.1976 | 0.0904 | -0.1207 |
| | | Dif. | 1.0148 | 0.0264 | 0.1943 | 0.0890 | 0.0598 |
| 65.508 | 35.578 | Máx. | -0.8460 | -0.0171 | 0.8201 | 0.2262 | -0.0580 |
| | | Mín. | -1.6779 | -0.0340 | 0.4135 | 0.1140 | -0.1150 |
| | | Dif. | 0.8319 | 0.0168 | 0.4066 | 0.1122 | 0.0569 |
| 65.508 | 35.828 | Máx. | -0.6633 | -0.0076 | 1.1621 | 0.2664 | -0.0503 |
| | | Mín. | -1.3156 | -0.0150 | 0.5860 | 0.1343 | -0.0997 |
| | | Dif. | 0.6523 | 0.0075 | 0.5762 | 0.1322 | 0.0494 |
| 65.508 | 36.078 | Máx. | -0.4833 | 0.0023 | 1.4217 | 0.2975 | -0.0384 |
| | | Mín. | -0.9585 | 0.0012 | 0.7168 | 0.1499 | -0.0761 |
| | | Dif. | 0.4752 | 0.0011 | 0.7048 | 0.1476 | 0.0377 |
| 65.508 | 36.328 | Máx. | -0.3052 | 0.0167 | 1.6014 | 0.3172 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.6053 | 0.0085 | 0.8074 | 0.1598 | -0.0460 |
| | | Dif. | 0.3001 | 0.0083 | 0.7940 | 0.1574 | 0.0228 |
| 65.508 | 36.578 | Máx. | -0.1284 | 0.0276 | 1.7034 | 0.3241 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.2546 | 0.0139 | 0.8589 | 0.1633 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.1262 | 0.0136 | 0.8445 | 0.1608 | 0.0057 |
| 65.508 | 36.828 | Máx. | 0.0950 | 0.0345 | 1.7288 | 0.3173 | 0.0252 |
| | | Mín. | 0.0479 | 0.0174 | 0.8717 | 0.1598 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0471 | 0.0171 | 0.8571 | 0.1574 | 0.0125 |
| 65.508 | 37.078 | Máx. | 0.4450 | 0.0375 | 1.6778 | 0.2966 | 0.0618 |
| | | Mín. | 0.2243 | 0.0189 | 0.8460 | 0.1494 | 0.0312 |
| | | Dif. | 0.2206 | 0.0185 | 0.8318 | 0.1472 | 0.0306 |
| 65.508 | 37.328 | Máx. | 0.7967 | 0.0367 | 1.5497 | 0.2627 | 0.0962 |
| | | Mín. | 0.4017 | 0.0185 | 0.7814 | 0.1324 | 0.0486 |
| | | Dif. | 0.3950 | 0.0182 | 0.7683 | 0.1304 | 0.0477 |
| 65.508 | 37.578 | Máx. | 1.1516 | 0.0326 | 1.3427 | 0.2169 | 0.1264 |
| | | Mín. | 0.5806 | 0.0165 | 0.6770 | 0.1093 | 0.0638 |
| | | Dif. | 0.5710 | 0.0162 | 0.6657 | 0.1076 | 0.0626 |
| 65.508 | 37.828 | Máx. | 1.5107 | 0.0259 | 1.0544 | 0.1612 | 0.1506 |
| | | Mín. | 0.7617 | 0.0131 | 0.5316 | 0.0812 | 0.0760 |
| | | Dif. | 0.7491 | 0.0128 | 0.5227 | 0.0800 | 0.0746 |
| 65.508 | 38.078 | Máx. | 1.8751 | 0.0168 | 0.6816 | 0.0980 | 0.1675 |
| | | Mín. | 0.9453 | 0.0085 | 0.3437 | 0.0494 | 0.0845 |
| | | Dif. | 0.9297 | 0.0083 | 0.3379 | 0.0486 | 0.0830 |
| 65.508 | 38.328 | Máx. | 2.2002 | 0.0039 | 0.2207 | 0.0302 | 0.1761 |
| | | Mín. | 1.1093 | 0.0020 | 0.1113 | 0.0152 | 0.0889 |
| | | Dif. | 1.0909 | 0.0020 | 0.1094 | 0.0150 | 0.0872 |
| 65.508 | 38.337 | Máx. | 2.3418 | 0.0039 | -0.0036 | 0.0302 | 0.1763 |
| | | Mín. | 1.1806 | 0.0020 | -0.0071 | 0.0152 | 0.0890 |
| | | Dif. | 1.1611 | 0.0020 | 0.0035 | 0.0150 | 0.0873 |
| 65.508 | 41.737 | Máx. | -0.4533 | -0.0002 | 0.0031 | 0.0026 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.8990 | -0.0004 | 0.0015 | 0.0013 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.4457 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 41.828 | Máx. | -0.3742 | -0.0002 | 0.1734 | 0.0026 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.7421 | -0.0004 | 0.0874 | 0.0013 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.3680 | 0.0002 | 0.0860 | 0.0013 | 0.0011 |
| 65.508 | 42.078 | Máx. | -0.2015 | -0.0001 | 0.3174 | 0.0057 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.3997 | -0.0002 | 0.1600 | 0.0029 | -0.0019 |
| | | Dif. | 0.1982 | 0.0001 | 0.1574 | 0.0028 | 0.0009 |
| 65.508 | 42.328 | Máx. | -0.0150 | 0.0012 | 0.3692 | 0.0080 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.0296 | 0.0006 | 0.1862 | 0.0040 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0006 | 0.1830 | 0.0040 | 0.0005 |
| 65.508 | 42.578 | Máx. | 0.3385 | 0.0040 | 0.3299 | 0.0090 | 0.0000 |
| | | Mín. | 0.1706 | 0.0020 | 0.1663 | 0.0045 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.1679 | 0.0019 | 0.1635 | 0.0044 | 0.0000 |
| 65.508 | 42.828 | Máx. | 0.7053 | 0.0075 | 0.2004 | 0.0078 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.3555 | 0.0038 | 0.1011 | 0.0039 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.3498 | 0.0037 | 0.0993 | 0.0039 | 0.0009 |
| 65.508 | 43.078 | Máx. | 1.0388 | 0.0076 | -0.0092 | 0.0038 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.5237 | 0.0039 | -0.0184 | 0.0019 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.5151 | 0.0037 | 0.0092 | 0.0019 | 0.0020 |
| 65.508 | 43.146 | Máx. | 1.1891 | 0.0076 | -0.0940 | 0.0038 | 0.0046 |
| | | Mín. | 0.5994 | 0.0039 | -0.1866 | 0.0019 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.5896 | 0.0037 | 0.0926 | 0.0019 | 0.0023 |
| 65.508 | 43.296 | Máx. | -0.3498 | 0.0035 | -0.0943 | -0.0018 | 0.0083 |
| | | Mín. | -0.6942 | 0.0018 | -0.1872 | -0.0036 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.3443 | 0.0017 | 0.0929 | 0.0018 | 0.0041 |
| 65.508 | 43.328 | Máx. | -0.2768 | 0.0035 | -0.0553 | -0.0018 | 0.0085 |
| | | Mín. | -0.5493 | 0.0018 | -0.1097 | -0.0036 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.2725 | 0.0017 | 0.0544 | 0.0018 | 0.0042 |
| 65.508 | 43.578 | Máx. | -0.1098 | -0.0015 | -0.0005 | -0.0068 | 0.0095 |
| | | Mín. | -0.2181 | -0.0029 | -0.0010 | -0.0136 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.1083 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0067 | 0.0047 |
| 65.508 | 43.828 | Máx. | 0.1568 | -0.0071 | 0.0147 | -0.0119 | 0.0085 |
| | | Mín. | 0.0792 | -0.0140 | 0.0074 | -0.0237 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0777 | 0.0069 | 0.0073 | 0.0118 | 0.0042 |
| 65.508 | 44.078 | Máx. | 0.5363 | -0.0121 | -0.0332 | -0.0159 | 0.0055 |
| | | Mín. | 0.2705 | -0.0239 | -0.0657 | -0.0317 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.2659 | 0.0118 | 0.0325 | 0.0157 | 0.0027 |
| 65.508 | 44.328 | Máx. | 0.9206 | -0.0156 | -0.1236 | -0.0177 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.4642 | -0.0308 | -0.2451 | -0.0351 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.4564 | 0.0152 | 0.1214 | 0.0175 | 0.0003 |
| 65.508 | 44.578 | Máx. | 1.3096 | -0.0173 | -0.2653 | -0.0162 | -0.0031 |
| | | Mín. | 0.6602 | -0.0342 | -0.5261 | -0.0323 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.6493 | 0.0169 | 0.2608 | 0.0160 | 0.0030 |
| 65.508 | 44.828 | Máx. | 1.6955 | -0.0168 | -0.4593 | -0.0110 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.8548 | -0.0331 | -0.9109 | -0.0219 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.8407 | 0.0164 | 0.4516 | 0.0109 | 0.0069 |
| 65.508 | 45.041 | Máx. | 1.8858 | -0.0168 | -0.7360 | -0.0110 | -0.0090 |
| | | Mín. | 0.9507 | -0.0331 | -1.4597 | -0.0219 | -0.0178 |
| | | Dif. | 0.9351 | 0.0164 | 0.7237 | 0.0109 | 0.0088 |
| 65.508 | 45.191 | Máx. | -1.3775 | -0.0120 | -0.7377 | 0.0235 | -0.0147 |
| | | Mín. | -2.7322 | -0.0237 | -1.4632 | 0.0118 | -0.0290 |
| | | Dif. | 1.3547 | 0.0117 | 0.7255 | 0.0117 | 0.0143 |
| 65.508 | 45.328 | Máx. | -1.2896 | -0.0120 | -0.4517 | 0.0235 | -0.0158 |
| | | Mín. | -2.5579 | -0.0237 | -0.8959 | 0.0118 | -0.0313 |
| | | Dif. | 1.2682 | 0.0117 | 0.4442 | 0.0117 | 0.0154 |
| 65.508 | 45.578 | Máx. | -1.1038 | -0.0129 | -0.1642 | 0.0564 | -0.0185 |
| | | Mín. | -2.1893 | -0.0255 | -0.3257 | 0.0284 | -0.0366 |
| | | Dif. | 1.0855 | 0.0126 | 0.1615 | 0.0280 | 0.0181 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 45.828 | Máx. | -0.9095 | -0.0107 | 0.1457 | 0.0912 | -0.0198 |
| | | Mín. | -1.8038 | -0.0211 | 0.0735 | 0.0459 | -0.0391 |
| | | Dif. | 0.8943 | 0.0105 | 0.0723 | 0.0453 | 0.0193 |
| 65.508 | 46.078 | Máx. | -0.7179 | -0.0077 | 0.5225 | 0.1246 | -0.0192 |
| | | Mín. | -1.4238 | -0.0153 | 0.2635 | 0.0628 | -0.0379 |
| | | Dif. | 0.7059 | 0.0076 | 0.2590 | 0.0619 | 0.0187 |
| 65.508 | 46.328 | Máx. | -0.5286 | -0.0046 | 0.8082 | 0.1539 | -0.0165 |
| | | Mín. | -1.0483 | -0.0092 | 0.4076 | 0.0775 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.5197 | 0.0046 | 0.4007 | 0.0764 | 0.0161 |
| 65.508 | 46.578 | Máx. | -0.3409 | -0.0018 | 1.0058 | 0.1765 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.6760 | -0.0037 | 0.5072 | 0.0888 | -0.0240 |
| | | Dif. | 0.3352 | 0.0019 | 0.4986 | 0.0876 | 0.0119 |
| 65.508 | 46.828 | Máx. | -0.1543 | 0.0001 | 1.1172 | 0.1906 | -0.0065 |
| | | Mín. | -0.3060 | 0.0000 | 0.5634 | 0.0960 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.1517 | 0.0001 | 0.5539 | 0.0946 | 0.0063 |
| 65.508 | 47.078 | Máx. | 0.0627 | 0.0013 | 1.1440 | 0.1951 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0316 | 0.0007 | 0.5769 | 0.0982 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0006 | 0.5671 | 0.0969 | 0.0000 |
| 65.508 | 47.328 | Máx. | 0.4307 | -0.0002 | 1.0866 | 0.1897 | 0.0129 |
| | | Mín. | 0.2172 | -0.0005 | 0.5479 | 0.0955 | 0.0065 |
| | | Dif. | 0.2135 | 0.0003 | 0.5387 | 0.0942 | 0.0064 |
| 65.508 | 47.578 | Máx. | 0.7988 | -0.0027 | 0.9447 | 0.1749 | 0.0247 |
| | | Mín. | 0.4028 | -0.0054 | 0.4764 | 0.0881 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.3961 | 0.0027 | 0.4683 | 0.0868 | 0.0122 |
| 65.508 | 47.828 | Máx. | 1.1682 | -0.0065 | 0.7172 | 0.1518 | 0.0342 |
| | | Mín. | 0.5890 | -0.0129 | 0.3616 | 0.0765 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.5792 | 0.0064 | 0.3556 | 0.0754 | 0.0169 |
| 65.508 | 48.078 | Máx. | 1.5406 | -0.0111 | 0.4023 | 0.1221 | 0.0400 |
| | | Mín. | 0.7768 | -0.0221 | 0.2029 | 0.0615 | 0.0202 |
| | | Dif. | 0.7638 | 0.0109 | 0.1995 | 0.0606 | 0.0198 |
| 65.508 | 48.328 | Máx. | 1.9182 | -0.0159 | -0.0014 | 0.0879 | 0.0413 |
| | | Mín. | 0.9671 | -0.0316 | -0.0027 | 0.0443 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.9511 | 0.0156 | 0.0013 | 0.0436 | 0.0204 |
| 65.508 | 48.578 | Máx. | 2.3029 | -0.0195 | -0.2530 | 0.0519 | 0.0377 |
| | | Mín. | 1.1611 | -0.0386 | -0.5017 | 0.0261 | 0.0191 |
| | | Dif. | 1.1419 | 0.0191 | 0.2487 | 0.0258 | 0.0186 |
| 65.508 | 48.828 | Máx. | 2.6598 | -0.0156 | -0.5544 | 0.0178 | 0.0301 |
| | | Mín. | 1.3410 | -0.0309 | -1.0995 | 0.0090 | 0.0153 |
| | | Dif. | 1.3188 | 0.0153 | 0.5451 | 0.0088 | 0.0149 |
| 65.508 | 48.906 | Máx. | 2.8225 | -0.0156 | -0.7656 | 0.0178 | 0.0278 |
| | | Mín. | 1.4230 | -0.0309 | -1.5185 | 0.0090 | 0.0141 |
| | | Dif. | 1.3995 | 0.0153 | 0.7529 | 0.0088 | 0.0137 |
| 65.508 | 49.056 | Máx. | -1.1232 | -0.0125 | -0.7657 | -0.0046 | 0.0156 |
| | | Mín. | -2.2280 | -0.0247 | -1.5186 | -0.0092 | 0.0079 |
| | | Dif. | 1.1048 | 0.0122 | 0.7529 | 0.0045 | 0.0077 |
| 65.508 | 49.078 | Máx. | -1.0469 | -0.0125 | -0.6521 | -0.0046 | 0.0145 |
| | | Mín. | -2.0767 | -0.0247 | -1.2933 | -0.0092 | 0.0073 |
| | | Dif. | 1.0298 | 0.0122 | 0.6412 | 0.0045 | 0.0071 |
| 65.508 | 49.328 | Máx. | -0.8719 | -0.0201 | -0.4024 | -0.0131 | 0.0049 |
| | | Mín. | -1.7294 | -0.0398 | -0.7980 | -0.0261 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.8575 | 0.0197 | 0.3956 | 0.0129 | 0.0024 |
| 65.508 | 49.578 | Máx. | -0.6758 | -0.0196 | -0.2055 | -0.0173 | -0.0012 |
| | | Mín. | -1.3404 | -0.0388 | -0.4075 | -0.0344 | -0.0025 |
| | | Dif. | 0.6646 | 0.0192 | 0.2020 | 0.0171 | 0.0012 |
| 65.508 | 49.828 | Máx. | -0.4826 | -0.0202 | -0.0601 | -0.0181 | -0.0026 |
| | | Mín. | -0.9571 | -0.0398 | -0.1191 | -0.0358 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.4745 | 0.0197 | 0.0590 | 0.0178 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.508 | 50.078 | Máx. | -0.2907 | -0.0233 | 0.0705 | -0.0166 | -0.0017 |
| | | Mín. | -0.5766 | -0.0461 | 0.0355 | -0.0329 | -0.0034 |
| | | Dif. | 0.2858 | 0.0228 | 0.0350 | 0.0163 | 0.0017 |
| 65.508 | 50.328 | Máx. | -0.0972 | -0.0291 | 0.1638 | -0.0145 | 0.0007 |
| | | Mín. | -0.1926 | -0.0576 | 0.0826 | -0.0288 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0954 | 0.0285 | 0.0813 | 0.0143 | 0.0004 |
| 65.508 | 50.578 | Máx. | 0.2049 | -0.0363 | 0.1604 | -0.0131 | 0.0031 |
| | | Mín. | 0.1032 | -0.0719 | 0.0809 | -0.0259 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.1017 | 0.0356 | 0.0796 | 0.0129 | 0.0015 |
| 65.508 | 50.828 | Máx. | 0.6241 | -0.0404 | 0.0541 | -0.0116 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.3145 | -0.0801 | 0.0273 | -0.0230 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.3096 | 0.0397 | 0.0268 | 0.0114 | 0.0004 |
| 65.508 | 51.078 | Máx. | 1.0060 | -0.0243 | -0.0846 | -0.0055 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.5071 | -0.0482 | -0.1679 | -0.0109 | -0.0119 |
| | | Dif. | 0.4990 | 0.0239 | 0.0833 | 0.0054 | 0.0059 |
| 65.508 | 51.103 | Máx. | 1.1724 | -0.0243 | -0.1485 | -0.0055 | -0.0071 |
| | | Mín. | 0.5910 | -0.0482 | -0.2947 | -0.0109 | -0.0141 |
| | | Dif. | 0.5815 | 0.0239 | 0.1462 | 0.0054 | 0.0070 |
| 65.508 | 51.253 | Máx. | -0.5826 | -0.0051 | -0.1488 | 0.0280 | -0.0179 |
| | | Mín. | -1.1557 | -0.0102 | -0.2953 | 0.0141 | -0.0356 |
| | | Dif. | 0.5731 | 0.0051 | 0.1465 | 0.0139 | 0.0176 |
| 65.508 | 51.328 | Máx. | -0.5020 | -0.0051 | -0.0713 | 0.0280 | -0.0189 |
| | | Mín. | -0.9958 | -0.0102 | -0.1415 | 0.0141 | -0.0376 |
| | | Dif. | 0.4938 | 0.0051 | 0.0702 | 0.0139 | 0.0186 |
| 65.508 | 51.578 | Máx. | -0.3417 | 0.0491 | 0.0265 | 0.0864 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.6778 | 0.0248 | 0.0134 | 0.0436 | -0.0452 |
| | | Dif. | 0.3362 | 0.0244 | 0.0131 | 0.0428 | 0.0224 |
| 65.508 | 51.828 | Máx. | -0.2034 | 0.1275 | 0.1179 | 0.1403 | -0.0209 |
| | | Mín. | -0.4036 | 0.0643 | 0.0595 | 0.0707 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.2002 | 0.0632 | 0.0585 | 0.0695 | 0.0205 |
| 65.508 | 52.078 | Máx. | -0.1009 | 0.1906 | 0.1644 | 0.1754 | -0.0134 |
| | | Mín. | -0.2002 | 0.0961 | 0.0829 | 0.0884 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.0993 | 0.0945 | 0.0815 | 0.0869 | 0.0132 |
| 65.508 | 52.328 | Máx. | -0.0184 | 0.2236 | 0.1853 | 0.1856 | -0.0020 |
| | | Mín. | -0.0365 | 0.1127 | 0.0934 | 0.0936 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.1109 | 0.0919 | 0.0920 | 0.0020 |
| 65.508 | 52.578 | Máx. | 0.1234 | 0.2177 | 0.1878 | 0.1694 | 0.0223 |
| | | Mín. | 0.0622 | 0.1098 | 0.0947 | 0.0854 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0612 | 0.1080 | 0.0931 | 0.0840 | 0.0111 |
| 65.508 | 52.828 | Máx. | 0.3151 | 0.1705 | 0.1674 | 0.1274 | 0.0473 |
| | | Mín. | 0.1589 | 0.0860 | 0.0844 | 0.0642 | 0.0239 |
| | | Dif. | 0.1562 | 0.0846 | 0.0830 | 0.0632 | 0.0235 |
| 65.508 | 53.078 | Máx. | 0.5450 | 0.0869 | 0.1086 | 0.0638 | 0.0654 |
| | | Mín. | 0.2748 | 0.0438 | 0.0548 | 0.0322 | 0.0330 |
| | | Dif. | 0.2703 | 0.0431 | 0.0539 | 0.0316 | 0.0324 |
| 65.508 | 53.187 | Máx. | 0.6667 | 0.0869 | -0.0019 | 0.0638 | 0.0712 |
| | | Mín. | 0.3361 | 0.0438 | -0.0038 | 0.0322 | 0.0359 |
| | | Dif. | 0.3306 | 0.0431 | 0.0019 | 0.0316 | 0.0353 |
| 65.528 | 57.915 | Máx. | -0.5298 | 0.0161 | -0.0374 | 0.2603 | 0.2440 |
| | | Mín. | -1.0508 | 0.0081 | -0.0742 | 0.1312 | 0.1230 |
| | | Dif. | 0.5210 | 0.0080 | 0.0368 | 0.1291 | 0.1210 |
| 65.532 | 56.394 | Máx. | -0.6218 | -0.0911 | -0.1229 | 0.1408 | -0.1413 |
| | | Mín. | -1.2334 | -0.1807 | -0.2437 | 0.0710 | -0.2802 |
| | | Dif. | 0.6116 | 0.0896 | 0.1208 | 0.0698 | 0.1390 |
| 65.545 | 24.651 | Máx. | -0.2882 | -0.3045 | 0.0699 | -0.0730 | 0.7288 |
| | | Mín. | -0.5717 | -0.6040 | 0.0352 | -0.1447 | 0.3674 |
| | | Dif. | 0.2835 | 0.2995 | 0.0347 | 0.0718 | 0.3614 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.545 | 24.819 | Máx. | -0.1809 | -0.3045 | 0.2775 | -0.0730 | 0.6577 |
| | | Mín. | -0.3588 | -0.6040 | 0.1399 | -0.1447 | 0.3316 |
| | | Dif. | 0.1779 | 0.2995 | 0.1376 | 0.0718 | 0.3261 |
| 65.545 | 25.069 | Máx. | 0.0599 | -0.2982 | 0.3883 | -0.1207 | 0.6341 |
| | | Mín. | 0.0302 | -0.5914 | 0.1957 | -0.2393 | 0.3197 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.2933 | 0.1925 | 0.1187 | 0.3144 |
| 65.545 | 25.319 | Máx. | 0.4086 | -0.4711 | 0.3783 | -0.1552 | 0.6193 |
| | | Mín. | 0.2060 | -0.9344 | 0.1907 | -0.3078 | 0.3122 |
| | | Dif. | 0.2026 | 0.4633 | 0.1876 | 0.1526 | 0.3071 |
| 65.545 | 25.569 | Máx. | 0.5395 | -0.7122 | 0.2725 | -0.1669 | 0.5662 |
| | | Mín. | 0.2720 | -1.4127 | 0.1374 | -0.3310 | 0.2855 |
| | | Dif. | 0.2675 | 0.7005 | 0.1351 | 0.1641 | 0.2808 |
| 65.545 | 25.819 | Máx. | 0.4172 | -0.8752 | 0.1736 | -0.1706 | 0.4424 |
| | | Mín. | 0.2103 | -1.7361 | 0.0875 | -0.3384 | 0.2230 |
| | | Dif. | 0.2069 | 0.8609 | 0.0861 | 0.1678 | 0.2194 |
| 65.545 | 26.069 | Máx. | 0.2059 | -0.9682 | 0.1505 | -0.2105 | 0.3021 |
| | | Mín. | 0.1038 | -1.9205 | 0.0759 | -0.4176 | 0.1523 |
| | | Dif. | 0.1021 | 0.9523 | 0.0746 | 0.2071 | 0.1498 |
| 65.545 | 26.319 | Máx. | 0.0656 | -0.9743 | 0.1756 | -0.2468 | 0.1898 |
| | | Mín. | 0.0331 | -1.9326 | 0.0885 | -0.4896 | 0.0957 |
| | | Dif. | 0.0325 | 0.9583 | 0.0871 | 0.2428 | 0.0941 |
| 65.545 | 26.569 | Máx. | 0.0106 | -0.9676 | 0.1992 | -0.2664 | 0.0946 |
| | | Mín. | 0.0053 | -1.9192 | 0.1004 | -0.5283 | 0.0477 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.9517 | 0.0988 | 0.2620 | 0.0469 |
| 65.545 | 26.819 | Máx. | -0.0104 | -0.9627 | 0.2114 | -0.2728 | 0.0038 |
| | | Mín. | -0.0207 | -1.9097 | 0.1066 | -0.5412 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.9469 | 0.1048 | 0.2683 | 0.0019 |
| 65.545 | 27.069 | Máx. | -0.0277 | -0.9533 | 0.2164 | -0.2699 | -0.0439 |
| | | Mín. | -0.0549 | -1.8910 | 0.1091 | -0.5354 | -0.0871 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.9377 | 0.1073 | 0.2655 | 0.0432 |
| 65.545 | 27.319 | Máx. | -0.0473 | -0.9331 | 0.2181 | -0.2590 | -0.0902 |
| | | Mín. | -0.0937 | -1.8509 | 0.1099 | -0.5138 | -0.1789 |
| | | Dif. | 0.0465 | 0.9178 | 0.1081 | 0.2548 | 0.0887 |
| 65.545 | 27.569 | Máx. | -0.0669 | -0.8983 | 0.2180 | -0.2407 | -0.1366 |
| | | Mín. | -0.1327 | -1.7818 | 0.1099 | -0.4775 | -0.2710 |
| | | Dif. | 0.0658 | 0.8835 | 0.1081 | 0.2368 | 0.1344 |
| 65.545 | 27.819 | Máx. | -0.0840 | -0.8455 | 0.2163 | -0.2153 | -0.1829 |
| | | Mín. | -0.1666 | -1.6771 | 0.1091 | -0.4271 | -0.3627 |
| | | Dif. | 0.0826 | 0.8316 | 0.1073 | 0.2118 | 0.1799 |
| 65.545 | 28.069 | Máx. | -0.0953 | -0.7706 | 0.2121 | -0.1835 | -0.2283 |
| | | Mín. | -0.1889 | -1.5286 | 0.1069 | -0.3640 | -0.4528 |
| | | Dif. | 0.0937 | 0.7580 | 0.1052 | 0.1805 | 0.2245 |
| 65.545 | 28.319 | Máx. | -0.0958 | -0.6685 | 0.2032 | -0.1464 | -0.2717 |
| | | Mín. | -0.1901 | -1.3259 | 0.1025 | -0.2904 | -0.5389 |
| | | Dif. | 0.0943 | 0.6575 | 0.1008 | 0.1440 | 0.2672 |
| 65.545 | 28.569 | Máx. | -0.0773 | -0.5329 | 0.1857 | -0.1060 | -0.3111 |
| | | Mín. | -0.1533 | -1.0569 | 0.0936 | -0.2103 | -0.6171 |
| | | Dif. | 0.0760 | 0.5241 | 0.0921 | 0.1043 | 0.3060 |
| 65.545 | 28.819 | Máx. | -0.0254 | -0.3591 | 0.1508 | -0.0649 | -0.3432 |
| | | Mín. | -0.0503 | -0.7123 | 0.0760 | -0.1286 | -0.6809 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.3532 | 0.0748 | 0.0638 | 0.3376 |
| 65.545 | 29.069 | Máx. | 0.1236 | -0.1479 | 0.0805 | -0.0253 | -0.3631 |
| | | Mín. | 0.0623 | -0.2934 | 0.0406 | -0.0503 | -0.7202 |
| | | Dif. | 0.0613 | 0.1455 | 0.0399 | 0.0249 | 0.3571 |
| 65.545 | 29.137 | Máx. | 0.2251 | -0.1479 | 0.0109 | -0.0253 | -0.3693 |
| | | Mín. | 0.1135 | -0.2934 | 0.0055 | -0.0503 | -0.7326 |
| | | Dif. | 0.1116 | 0.1455 | 0.0054 | 0.0249 | 0.3633 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.569 | 58.161 | Máx. | -0.4312 | -0.0219 | -0.0266 | 0.2416 | 0.3262 |
| | | Mín. | -0.8554 | -0.0435 | -0.0528 | 0.1218 | 0.1645 |
| | | Dif. | 0.4241 | 0.0216 | 0.0262 | 0.1198 | 0.1618 |
| 65.572 | 56.641 | Máx. | -0.7422 | -0.0811 | -0.1553 | 0.1464 | -0.1028 |
| | | Mín. | -1.4721 | -0.1608 | -0.3081 | 0.0738 | -0.2038 |
| | | Dif. | 0.7299 | 0.0797 | 0.1528 | 0.0726 | 0.1011 |
| 65.609 | 58.408 | Máx. | -0.3026 | -0.0870 | -0.0159 | 0.1997 | 0.3930 |
| | | Mín. | -0.6003 | -0.1726 | -0.0315 | 0.1007 | 0.1981 |
| | | Dif. | 0.2976 | 0.0856 | 0.0156 | 0.0990 | 0.1949 |
| 65.613 | 56.887 | Máx. | -0.8178 | -0.0520 | -0.1782 | 0.1478 | -0.0615 |
| | | Mín. | -1.6221 | -0.1031 | -0.3535 | 0.0745 | -0.1220 |
| | | Dif. | 0.8043 | 0.0511 | 0.1752 | 0.0733 | 0.0605 |
| 65.650 | 58.655 | Máx. | -0.1473 | -0.1855 | -0.0064 | 0.1164 | 0.4369 |
| | | Mín. | -0.2922 | -0.3680 | -0.0127 | 0.0587 | 0.2203 |
| | | Dif. | 0.1449 | 0.1825 | 0.0063 | 0.0577 | 0.2167 |
| 65.653 | 57.134 | Máx. | -0.8525 | -0.0140 | -0.1894 | 0.1485 | -0.0190 |
| | | Mín. | -1.6909 | -0.0278 | -0.3757 | 0.0748 | -0.0377 |
| | | Dif. | 0.8384 | 0.0138 | 0.1863 | 0.0736 | 0.0187 |
| 65.668 | 58.765 | Máx. | -0.1473 | -0.2412 | -0.0064 | 0.0061 | 0.4521 |
| | | Mín. | -0.2922 | -0.4784 | -0.0127 | 0.0031 | 0.2279 |
| | | Dif. | 0.1449 | 0.2372 | 0.0063 | 0.0030 | 0.2242 |
| 65.675 | 55.723 | Máx. | -0.3275 | -0.1480 | -0.0970 | 0.0280 | -0.1508 |
| | | Mín. | -0.6497 | -0.2935 | -0.1924 | 0.0141 | -0.2991 |
| | | Dif. | 0.3221 | 0.1455 | 0.0954 | 0.0139 | 0.1483 |
| 65.694 | 57.381 | Máx. | -0.8487 | 0.0515 | -0.1881 | 0.1494 | 0.0471 |
| | | Mín. | -1.6834 | 0.0260 | -0.3730 | 0.0753 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.8347 | 0.0255 | 0.1849 | 0.0741 | 0.0233 |
| 65.697 | 55.860 | Máx. | -0.3275 | -0.1858 | -0.0970 | 0.0284 | -0.1436 |
| | | Mín. | -0.6497 | -0.3684 | -0.1924 | 0.0143 | -0.2848 |
| | | Dif. | 0.3221 | 0.1827 | 0.0954 | 0.0141 | 0.1412 |
| 65.734 | 57.627 | Máx. | -0.8066 | 0.1236 | -0.1743 | 0.1504 | 0.1311 |
| | | Mín. | -1.6000 | 0.0623 | -0.3458 | 0.0758 | 0.0661 |
| | | Dif. | 0.7933 | 0.0613 | 0.1714 | 0.0746 | 0.0650 |
| 65.738 | 56.107 | Máx. | -0.6199 | -0.2243 | -0.1893 | 0.0507 | -0.1249 |
| | | Mín. | -1.2295 | -0.4448 | -0.3756 | 0.0255 | -0.2478 |
| | | Dif. | 0.6096 | 0.2205 | 0.1862 | 0.0251 | 0.1229 |
| 65.758 | 31.187 | Máx. | -0.4446 | -0.0006 | 0.0044 | 0.0077 | 0.0032 |
| | | Mín. | -0.8818 | -0.0012 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.4372 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0016 |
| 65.758 | 31.328 | Máx. | -0.3615 | -0.0006 | 0.2140 | 0.0077 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.7171 | -0.0012 | 0.1079 | 0.0039 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.3555 | 0.0006 | 0.1061 | 0.0038 | 0.0014 |
| 65.758 | 31.578 | Máx. | -0.1864 | -0.0009 | 0.3472 | 0.0142 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.3698 | -0.0018 | 0.1750 | 0.0072 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.1833 | 0.0009 | 0.1721 | 0.0071 | 0.0007 |
| 65.758 | 31.828 | Máx. | -0.0034 | -0.0002 | 0.3913 | 0.0179 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0068 | -0.0004 | 0.1973 | 0.0090 | -0.0004 |
| | | Dif. | 0.0033 | 0.0002 | 0.1940 | 0.0089 | 0.0002 |
| 65.758 | 32.078 | Máx. | 0.3526 | 0.0033 | 0.3488 | 0.0172 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.1777 | 0.0017 | 0.1759 | 0.0087 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.1749 | 0.0016 | 0.1729 | 0.0085 | 0.0011 |
| 65.758 | 32.328 | Máx. | 0.6892 | 0.0068 | 0.2213 | 0.0106 | -0.0013 |
| | | Mín. | 0.3475 | 0.0034 | 0.1116 | 0.0053 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.3418 | 0.0033 | 0.1097 | 0.0052 | 0.0013 |
| 65.758 | 32.458 | Máx. | 0.8469 | 0.0068 | 0.0513 | 0.0106 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.4269 | 0.0034 | 0.0259 | 0.0053 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.4200 | 0.0033 | 0.0254 | 0.0052 | 0.0012 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 32.608 | Máx. | 0.0188 | -0.0040 | 0.0547 | -0.0116 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0096 | -0.0078 | 0.0276 | -0.0230 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0092 | 0.0039 | 0.0271 | 0.0114 | 0.0009 |
| 65.758 | 32.828 | Máx. | 0.1979 | -0.0040 | 0.0574 | -0.0116 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0998 | -0.0078 | 0.0289 | -0.0230 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0980 | 0.0039 | 0.0284 | 0.0114 | 0.0013 |
| 65.758 | 33.078 | Máx. | 0.5668 | -0.0112 | -0.0108 | -0.0219 | 0.0053 |
| | | Mín. | 0.2858 | -0.0221 | -0.0215 | -0.0433 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.2810 | 0.0109 | 0.0106 | 0.0215 | 0.0026 |
| 65.758 | 33.328 | Máx. | 0.9508 | -0.0185 | -0.1005 | -0.0294 | 0.0073 |
| | | Mín. | 0.4794 | -0.0367 | -0.1994 | -0.0583 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.4714 | 0.0182 | 0.0988 | 0.0289 | 0.0036 |
| 65.758 | 33.578 | Máx. | 1.3421 | -0.0256 | -0.2430 | -0.0320 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.6767 | -0.0508 | -0.4818 | -0.0635 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.6654 | 0.0251 | 0.2389 | 0.0315 | 0.0033 |
| 65.758 | 33.828 | Máx. | 1.7384 | -0.0318 | -0.4398 | -0.0286 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.8765 | -0.0630 | -0.8723 | -0.0567 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.8619 | 0.0312 | 0.4324 | 0.0281 | 0.0007 |
| 65.758 | 34.078 | Máx. | 2.1345 | -0.0358 | -0.6916 | -0.0190 | -0.0051 |
| | | Mín. | 1.0762 | -0.0709 | -1.3717 | -0.0378 | -0.0100 |
| | | Dif. | 1.0583 | 0.0351 | 0.6801 | 0.0187 | 0.0050 |
| 65.758 | 34.312 | Máx. | 2.3316 | -0.0358 | -1.0598 | -0.0190 | -0.0089 |
| | | Mín. | 1.1755 | -0.0709 | -2.1020 | -0.0378 | -0.0176 |
| | | Dif. | 1.1560 | 0.0351 | 1.0422 | 0.0187 | 0.0087 |
| 65.758 | 34.462 | Máx. | -1.6948 | -0.0295 | -1.0626 | 0.0304 | -0.0220 |
| | | Mín. | -3.3615 | -0.0584 | -2.1075 | 0.0153 | -0.0435 |
| | | Dif. | 1.6667 | 0.0289 | 1.0449 | 0.0151 | 0.0215 |
| 65.758 | 34.578 | Máx. | -1.6094 | -0.0295 | -0.7473 | 0.0304 | -0.0248 |
| | | Mín. | -3.1921 | -0.0584 | -1.4822 | 0.0153 | -0.0492 |
| | | Dif. | 1.5827 | 0.0289 | 0.7349 | 0.0151 | 0.0243 |
| 65.758 | 34.828 | Máx. | -1.4269 | -0.0366 | -0.3839 | 0.0748 | -0.0331 |
| | | Mín. | -2.8302 | -0.0726 | -0.7614 | 0.0377 | -0.0655 |
| | | Dif. | 1.4033 | 0.0359 | 0.3775 | 0.0371 | 0.0324 |
| 65.758 | 35.078 | Máx. | -1.2349 | -0.0343 | -0.0698 | 0.1211 | -0.0395 |
| | | Mín. | -2.4493 | -0.0679 | -0.1384 | 0.0610 | -0.0782 |
| | | Dif. | 1.2144 | 0.0337 | 0.0686 | 0.0601 | 0.0387 |
| 65.758 | 35.328 | Máx. | -1.0463 | -0.0290 | 0.3909 | 0.1663 | -0.0424 |
| | | Mín. | -2.0753 | -0.0575 | 0.1971 | 0.0838 | -0.0840 |
| | | Dif. | 1.0289 | 0.0285 | 0.1938 | 0.0825 | 0.0416 |
| 65.758 | 35.578 | Máx. | -0.8605 | -0.0223 | 0.8302 | 0.2083 | -0.0415 |
| | | Mín. | -1.7066 | -0.0442 | 0.4186 | 0.1049 | -0.0821 |
| | | Dif. | 0.8461 | 0.0219 | 0.4116 | 0.1033 | 0.0406 |
| 65.758 | 35.828 | Máx. | -0.6766 | -0.0150 | 1.1824 | 0.2444 | -0.0367 |
| | | Mín. | -1.3419 | -0.0299 | 0.5962 | 0.1232 | -0.0727 |
| | | Dif. | 0.6653 | 0.0148 | 0.5862 | 0.1213 | 0.0360 |
| 65.758 | 36.078 | Máx. | -0.4944 | -0.0082 | 1.4503 | 0.2726 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.9805 | -0.0163 | 0.7313 | 0.1373 | -0.0568 |
| | | Dif. | 0.4861 | 0.0081 | 0.7190 | 0.1352 | 0.0281 |
| 65.758 | 36.328 | Máx. | -0.3135 | -0.0023 | 1.6362 | 0.2906 | -0.0181 |
| | | Mín. | -0.6217 | -0.0047 | 0.8250 | 0.1464 | -0.0359 |
| | | Dif. | 0.3082 | 0.0024 | 0.8112 | 0.1442 | 0.0177 |
| 65.758 | 36.578 | Máx. | -0.1336 | 0.0045 | 1.7419 | 0.2970 | -0.0058 |
| | | Mín. | -0.2649 | 0.0023 | 0.8783 | 0.1496 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.1313 | 0.0022 | 0.8636 | 0.1474 | 0.0057 |
| 65.758 | 36.828 | Máx. | 0.0910 | 0.0110 | 1.7686 | 0.2909 | 0.0147 |
| | | Mín. | 0.0459 | 0.0056 | 0.8918 | 0.1466 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.0054 | 0.8768 | 0.1444 | 0.0073 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 37.078 | Máx. | 0.4469 | 0.0149 | 1.7164 | 0.2721 | 0.0410 |
| | | Mín. | 0.2253 | 0.0075 | 0.8655 | 0.1371 | 0.0207 |
| | | Dif. | 0.2216 | 0.0073 | 0.8509 | 0.1350 | 0.0203 |
| 65.758 | 37.328 | Máx. | 0.8041 | 0.0162 | 1.5847 | 0.2411 | 0.0658 |
| | | Mín. | 0.4054 | 0.0082 | 0.7991 | 0.1214 | 0.0332 |
| | | Dif. | 0.3987 | 0.0080 | 0.7857 | 0.1196 | 0.0326 |
| 65.758 | 37.578 | Máx. | 1.1636 | 0.0155 | 1.3723 | 0.1991 | 0.0876 |
| | | Mín. | 0.5867 | 0.0078 | 0.6919 | 0.1003 | 0.0442 |
| | | Dif. | 0.5769 | 0.0076 | 0.6803 | 0.0988 | 0.0433 |
| 65.758 | 37.828 | Máx. | 1.5264 | 0.0129 | 1.0768 | 0.1480 | 0.1051 |
| | | Mín. | 0.7696 | 0.0065 | 0.5430 | 0.0745 | 0.0531 |
| | | Dif. | 0.7568 | 0.0064 | 0.5339 | 0.0735 | 0.0520 |
| 65.758 | 38.078 | Máx. | 1.8931 | 0.0088 | 0.6957 | 0.0900 | 0.1174 |
| | | Mín. | 0.9545 | 0.0045 | 0.3508 | 0.0453 | 0.0593 |
| | | Dif. | 0.9387 | 0.0044 | 0.3449 | 0.0447 | 0.0581 |
| 65.758 | 38.328 | Máx. | 2.2194 | 0.0020 | 0.2257 | 0.0278 | 0.1237 |
| | | Mín. | 1.1190 | 0.0010 | 0.1138 | 0.0140 | 0.0625 |
| | | Dif. | 1.1005 | 0.0010 | 0.1119 | 0.0138 | 0.0612 |
| 65.758 | 38.337 | Máx. | 2.3613 | 0.0020 | -0.0033 | 0.0278 | 0.1238 |
| | | Mín. | 1.1905 | 0.0010 | -0.0065 | 0.0140 | 0.0625 |
| | | Dif. | 1.1708 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0138 | 0.0613 |
| 65.758 | 41.737 | Máx. | -0.4528 | -0.0012 | 0.0031 | 0.0021 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.8982 | -0.0023 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.4453 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0000 |
| 65.758 | 41.828 | Máx. | -0.3738 | -0.0012 | 0.1736 | 0.0021 | 0.0000 |
| | | Mín. | -0.7414 | -0.0023 | 0.0875 | 0.0011 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.3676 | 0.0011 | 0.0861 | 0.0011 | 0.0000 |
| 65.758 | 42.078 | Máx. | -0.2015 | -0.0023 | 0.3177 | 0.0048 | 0.0001 |
| | | Mín. | -0.3996 | -0.0046 | 0.1602 | 0.0024 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.1981 | 0.0023 | 0.1575 | 0.0024 | 0.0001 |
| 65.758 | 42.328 | Máx. | -0.0155 | -0.0028 | 0.3696 | 0.0071 | 0.0002 |
| | | Mín. | -0.0306 | -0.0056 | 0.1864 | 0.0036 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0028 | 0.1833 | 0.0035 | 0.0001 |
| 65.758 | 42.578 | Máx. | 0.3358 | -0.0024 | 0.3305 | 0.0084 | 0.0001 |
| | | Mín. | 0.1692 | -0.0049 | 0.1667 | 0.0042 | 0.0000 |
| | | Dif. | 0.1666 | 0.0024 | 0.1638 | 0.0042 | 0.0000 |
| 65.758 | 42.828 | Máx. | 0.7005 | -0.0011 | 0.2016 | 0.0077 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.3531 | -0.0022 | 0.1017 | 0.0038 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.3474 | 0.0012 | 0.0999 | 0.0038 | 0.0001 |
| 65.758 | 43.078 | Máx. | 1.0323 | 0.0006 | -0.0079 | 0.0039 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.5204 | 0.0003 | -0.0159 | 0.0019 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.5119 | 0.0003 | 0.0080 | 0.0019 | 0.0001 |
| 65.758 | 43.146 | Máx. | 1.1820 | 0.0006 | -0.0922 | 0.0039 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.5958 | 0.0003 | -0.1831 | 0.0019 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.5861 | 0.0003 | 0.0909 | 0.0019 | 0.0001 |
| 65.758 | 43.296 | Máx. | -0.3434 | -0.0002 | -0.0925 | -0.0019 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.6816 | -0.0004 | -0.1837 | -0.0038 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.3382 | 0.0002 | 0.0912 | 0.0019 | 0.0005 |
| 65.758 | 43.328 | Máx. | -0.2706 | -0.0002 | -0.0540 | -0.0019 | 0.0010 |
| | | Mín. | -0.5372 | -0.0004 | -0.1073 | -0.0038 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.2666 | 0.0002 | 0.0532 | 0.0019 | 0.0004 |
| 65.758 | 43.578 | Máx. | -0.1043 | -0.0030 | -0.0004 | -0.0073 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.2072 | -0.0060 | -0.0008 | -0.0146 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.1029 | 0.0030 | 0.0004 | 0.0072 | 0.0005 |
| 65.758 | 43.828 | Máx. | 0.1659 | -0.0066 | 0.0132 | -0.0130 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.0838 | -0.0130 | 0.0066 | -0.0259 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0821 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0129 | 0.0005 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 44.078 | Máx. | 0.5433 | -0.0093 | -0.0347 | -0.0174 | 0.0009 |
| | | Mín. | 0.2740 | -0.0183 | -0.0685 | -0.0347 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.2693 | 0.0090 | 0.0339 | 0.0172 | 0.0004 |
| 65.758 | 44.328 | Máx. | 0.9250 | -0.0105 | -0.1258 | -0.0192 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.4664 | -0.0206 | -0.2493 | -0.0381 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.4586 | 0.0101 | 0.1235 | 0.0189 | 0.0003 |
| 65.758 | 44.578 | Máx. | 1.3113 | -0.0099 | -0.2682 | -0.0173 | -0.0002 |
| | | Mín. | 0.6611 | -0.0194 | -0.5318 | -0.0344 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.6502 | 0.0095 | 0.2636 | 0.0171 | 0.0001 |
| 65.758 | 44.828 | Máx. | 1.6946 | -0.0077 | -0.4627 | -0.0115 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.8543 | -0.0151 | -0.9176 | -0.0228 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.8403 | 0.0074 | 0.4549 | 0.0113 | 0.0010 |
| 65.758 | 45.041 | Máx. | 1.8835 | -0.0077 | -0.7393 | -0.0115 | -0.0017 |
| | | Mín. | 0.9495 | -0.0151 | -1.4662 | -0.0228 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.9340 | 0.0074 | 0.7269 | 0.0113 | 0.0015 |
| 65.758 | 45.191 | Máx. | -1.3777 | -0.0047 | -0.7411 | 0.0234 | -0.0032 |
| | | Mín. | -2.7325 | -0.0092 | -1.4697 | 0.0118 | -0.0062 |
| | | Dif. | 1.3548 | 0.0045 | 0.7287 | 0.0116 | 0.0030 |
| 65.758 | 45.328 | Máx. | -1.2905 | -0.0047 | -0.4548 | 0.0234 | -0.0038 |
| | | Mín. | -2.5595 | -0.0092 | -0.9021 | 0.0118 | -0.0073 |
| | | Dif. | 1.2691 | 0.0045 | 0.4472 | 0.0116 | 0.0035 |
| 65.758 | 45.578 | Máx. | -1.1061 | -0.0069 | -0.1665 | 0.0551 | -0.0053 |
| | | Mín. | -2.1938 | -0.0136 | -0.3303 | 0.0278 | -0.0103 |
| | | Dif. | 1.0877 | 0.0067 | 0.1637 | 0.0274 | 0.0050 |
| 65.758 | 45.828 | Máx. | -0.9131 | -0.0075 | 0.1441 | 0.0881 | -0.0065 |
| | | Mín. | -1.8110 | -0.0148 | 0.0727 | 0.0443 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.8979 | 0.0073 | 0.0714 | 0.0437 | 0.0062 |
| 65.758 | 46.078 | Máx. | -0.7223 | -0.0067 | 0.5245 | 0.1195 | -0.0070 |
| | | Mín. | -1.4326 | -0.0133 | 0.2645 | 0.0601 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.7102 | 0.0066 | 0.2600 | 0.0593 | 0.0067 |
| 65.758 | 46.328 | Máx. | -0.5329 | -0.0051 | 0.8138 | 0.1469 | -0.0065 |
| | | Mín. | -1.0569 | -0.0101 | 0.4104 | 0.0740 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.5240 | 0.0051 | 0.4034 | 0.0730 | 0.0062 |
| 65.758 | 46.578 | Máx. | -0.3443 | -0.0033 | 1.0144 | 0.1682 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.6829 | -0.0066 | 0.5115 | 0.0847 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.3385 | 0.0033 | 0.5028 | 0.0835 | 0.0048 |
| 65.758 | 46.828 | Máx. | -0.1562 | -0.0020 | 1.1279 | 0.1814 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.3098 | -0.0041 | 0.5688 | 0.0913 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.1536 | 0.0021 | 0.5591 | 0.0901 | 0.0028 |
| 65.758 | 47.078 | Máx. | 0.0627 | -0.0017 | 1.1556 | 0.1854 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0316 | -0.0036 | 0.5828 | 0.0933 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0019 | 0.5729 | 0.0921 | 0.0003 |
| 65.758 | 47.328 | Máx. | 0.4348 | -0.0028 | 1.0979 | 0.1798 | 0.0048 |
| | | Mín. | 0.2193 | -0.0057 | 0.5537 | 0.0905 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.2156 | 0.0029 | 0.5443 | 0.0893 | 0.0023 |
| 65.758 | 47.578 | Máx. | 0.8069 | -0.0051 | 0.9543 | 0.1651 | 0.0098 |
| | | Mín. | 0.4068 | -0.0102 | 0.4812 | 0.0831 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.4000 | 0.0051 | 0.4731 | 0.0820 | 0.0048 |
| 65.758 | 47.828 | Máx. | 1.1793 | -0.0082 | 0.7239 | 0.1427 | 0.0135 |
| | | Mín. | 0.5946 | -0.0164 | 0.3650 | 0.0719 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.5847 | 0.0081 | 0.3588 | 0.0709 | 0.0066 |
| 65.758 | 48.078 | Máx. | 1.5532 | -0.0113 | 0.4048 | 0.1145 | 0.0153 |
| | | Mín. | 0.7831 | -0.0225 | 0.2041 | 0.0577 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.7701 | 0.0111 | 0.2007 | 0.0569 | 0.0075 |
| 65.758 | 48.328 | Máx. | 1.9302 | -0.0135 | -0.0026 | 0.0825 | 0.0143 |
| | | Mín. | 0.9732 | -0.0266 | -0.0051 | 0.0416 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.9570 | 0.0132 | 0.0025 | 0.0410 | 0.0070 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 48.578 | Máx. | 2.3124 | -0.0136 | -0.2566 | 0.0491 | 0.0107 |
| | | Mín. | 1.1659 | -0.0269 | -0.5088 | 0.0247 | 0.0055 |
| | | Dif. | 1.1465 | 0.0133 | 0.2522 | 0.0244 | 0.0052 |
| 65.758 | 48.828 | Máx. | 2.6657 | -0.0091 | -0.5597 | 0.0172 | 0.0056 |
| | | Mín. | 1.3440 | -0.0180 | -1.1101 | 0.0087 | 0.0029 |
| | | Dif. | 1.3217 | 0.0089 | 0.5504 | 0.0085 | 0.0027 |
| 65.758 | 48.906 | Máx. | 2.8265 | -0.0091 | -0.7716 | 0.0172 | 0.0042 |
| | | Mín. | 1.4250 | -0.0180 | -1.5303 | 0.0087 | 0.0022 |
| | | Dif. | 1.4015 | 0.0089 | 0.7587 | 0.0085 | 0.0020 |
| 65.758 | 49.056 | Máx. | -1.1256 | -0.0065 | -0.7717 | -0.0047 | -0.0008 |
| | | Mín. | -2.2328 | -0.0128 | -1.5304 | -0.0093 | -0.0016 |
| | | Dif. | 1.1072 | 0.0063 | 0.7588 | 0.0046 | 0.0008 |
| 65.758 | 49.078 | Máx. | -1.0499 | -0.0065 | -0.6577 | -0.0047 | -0.0011 |
| | | Mín. | -2.0827 | -0.0128 | -1.3045 | -0.0093 | -0.0022 |
| | | Dif. | 1.0327 | 0.0063 | 0.6467 | 0.0046 | 0.0011 |
| 65.758 | 49.328 | Máx. | -0.8758 | -0.0120 | -0.4065 | -0.0141 | -0.0032 |
| | | Mín. | -1.7372 | -0.0236 | -0.8061 | -0.0280 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.8614 | 0.0116 | 0.3996 | 0.0139 | 0.0032 |
| 65.758 | 49.578 | Máx. | -0.6795 | -0.0136 | -0.2071 | -0.0203 | -0.0042 |
| | | Mín. | -1.3478 | -0.0269 | -0.4106 | -0.0402 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.6683 | 0.0132 | 0.2035 | 0.0199 | 0.0041 |
| 65.758 | 49.828 | Máx. | -0.4842 | -0.0158 | -0.0590 | -0.0235 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.9604 | -0.0311 | -0.1169 | -0.0467 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.4761 | 0.0153 | 0.0579 | 0.0231 | 0.0032 |
| 65.758 | 50.078 | Máx. | -0.2890 | -0.0188 | 0.0761 | -0.0243 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.5731 | -0.0371 | 0.0383 | -0.0482 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.2841 | 0.0183 | 0.0378 | 0.0239 | 0.0008 |
| 65.758 | 50.328 | Máx. | -0.0921 | -0.0214 | 0.1689 | -0.0231 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.1825 | -0.0422 | 0.0851 | -0.0458 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0904 | 0.0209 | 0.0838 | 0.0227 | 0.0019 |
| 65.758 | 50.578 | Máx. | 0.2169 | -0.0205 | 0.1607 | -0.0205 | 0.0075 |
| | | Mín. | 0.1092 | -0.0405 | 0.0810 | -0.0406 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.1077 | 0.0200 | 0.0797 | 0.0201 | 0.0037 |
| 65.758 | 50.828 | Máx. | 0.6320 | -0.0138 | 0.0474 | -0.0160 | 0.0079 |
| | | Mín. | 0.3185 | -0.0274 | 0.0239 | -0.0318 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.3135 | 0.0136 | 0.0235 | 0.0157 | 0.0039 |
| 65.758 | 51.078 | Máx. | 1.0094 | -0.0038 | -0.0911 | -0.0067 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.5087 | -0.0075 | -0.1808 | -0.0132 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.5006 | 0.0037 | 0.0897 | 0.0065 | 0.0034 |
| 65.758 | 51.103 | Máx. | 1.1745 | -0.0038 | -0.1563 | -0.0067 | 0.0063 |
| | | Mín. | 0.5919 | -0.0075 | -0.3103 | -0.0132 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.5825 | 0.0037 | 0.1539 | 0.0065 | 0.0031 |
| 65.758 | 51.253 | Máx. | -0.6008 | -0.0036 | -0.1568 | 0.0321 | 0.0061 |
| | | Mín. | -1.1918 | -0.0071 | -0.3112 | 0.0162 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.5911 | 0.0036 | 0.1544 | 0.0159 | 0.0030 |
| 65.758 | 51.328 | Máx. | -0.5213 | -0.0036 | -0.0777 | 0.0321 | 0.0049 |
| | | Mín. | -1.0341 | -0.0071 | -0.1542 | 0.0162 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.5129 | 0.0036 | 0.0765 | 0.0159 | 0.0024 |
| 65.758 | 51.578 | Máx. | -0.3638 | -0.0098 | 0.0205 | 0.0947 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.7217 | -0.0195 | 0.0104 | 0.0478 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.3580 | 0.0097 | 0.0102 | 0.0470 | 0.0004 |
| 65.758 | 51.828 | Máx. | -0.2266 | -0.0102 | 0.1215 | 0.1507 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.4495 | -0.0203 | 0.0613 | 0.0760 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.2229 | 0.0100 | 0.0602 | 0.0747 | 0.0033 |
| 65.758 | 52.078 | Máx. | -0.1196 | -0.0044 | 0.1774 | 0.1874 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.2372 | -0.0087 | 0.0894 | 0.0945 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.1176 | 0.0043 | 0.0880 | 0.0929 | 0.0044 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.758 | 52.328 | Máx. | -0.0273 | 0.0068 | 0.2051 | 0.1981 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.0541 | 0.0034 | 0.1034 | 0.0999 | -0.0066 |
| | | Dif. | 0.0268 | 0.0034 | 0.1017 | 0.0982 | 0.0033 |
| 65.758 | 52.578 | Máx. | 0.1318 | 0.0174 | 0.2099 | 0.1805 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0665 | 0.0088 | 0.1058 | 0.0910 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0654 | 0.0087 | 0.1041 | 0.0895 | 0.0006 |
| 65.758 | 52.828 | Máx. | 0.3505 | 0.0184 | 0.1866 | 0.1351 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.1767 | 0.0093 | 0.0941 | 0.0681 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.1738 | 0.0091 | 0.0925 | 0.0670 | 0.0025 |
| 65.758 | 53.078 | Máx. | 0.6009 | 0.0102 | 0.1194 | 0.0672 | 0.0097 |
| | | Mín. | 0.3029 | 0.0051 | 0.0602 | 0.0339 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.2980 | 0.0050 | 0.0592 | 0.0333 | 0.0048 |
| 65.758 | 53.187 | Máx. | 0.7302 | 0.0102 | -0.0022 | 0.0672 | 0.0109 |
| | | Mín. | 0.3681 | 0.0051 | -0.0043 | 0.0339 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.3621 | 0.0050 | 0.0021 | 0.0333 | 0.0054 |
| 65.775 | 57.874 | Máx. | -0.7241 | 0.1751 | -0.1494 | 0.1500 | 0.2125 |
| | | Mín. | -1.4362 | 0.0883 | -0.2964 | 0.0756 | 0.1071 |
| | | Dif. | 0.7121 | 0.0868 | 0.1469 | 0.0744 | 0.1054 |
| 65.778 | 56.353 | Máx. | -0.8316 | -0.2040 | -0.2699 | 0.0540 | -0.0996 |
| | | Mín. | -1.6494 | -0.4045 | -0.5354 | 0.0272 | -0.1975 |
| | | Dif. | 0.8179 | 0.2006 | 0.2655 | 0.0268 | 0.0980 |
| 65.795 | 24.651 | Máx. | -0.2455 | -0.2421 | 0.0791 | -0.1076 | 0.6094 |
| | | Mín. | -0.4869 | -0.4801 | 0.0399 | -0.2134 | 0.3072 |
| | | Dif. | 0.2414 | 0.2381 | 0.0392 | 0.1058 | 0.3022 |
| 65.795 | 24.819 | Máx. | -0.1169 | -0.2421 | 0.2837 | -0.1076 | 0.5510 |
| | | Mín. | -0.2318 | -0.4801 | 0.1430 | -0.2134 | 0.2778 |
| | | Dif. | 0.1149 | 0.2381 | 0.1407 | 0.1058 | 0.2732 |
| 65.795 | 25.069 | Máx. | 0.3136 | -0.2371 | 0.4041 | -0.1895 | 0.5365 |
| | | Mín. | 0.1581 | -0.4704 | 0.2037 | -0.3758 | 0.2705 |
| | | Dif. | 0.1555 | 0.2332 | 0.2004 | 0.1863 | 0.2660 |
| 65.795 | 25.319 | Máx. | 0.9140 | -0.4318 | 0.3782 | -0.2728 | 0.5408 |
| | | Mín. | 0.4608 | -0.8565 | 0.1907 | -0.5410 | 0.2726 |
| | | Dif. | 0.4532 | 0.4247 | 0.1876 | 0.2683 | 0.2681 |
| 65.795 | 25.569 | Máx. | 1.3147 | -0.8616 | 0.1729 | -0.3350 | 0.5210 |
| | | Mín. | 0.6628 | -1.7090 | 0.0872 | -0.6644 | 0.2627 |
| | | Dif. | 0.6519 | 0.8474 | 0.0857 | 0.3295 | 0.2583 |
| 65.795 | 25.819 | Máx. | 0.8197 | -1.4152 | -0.0348 | -0.3358 | 0.3679 |
| | | Mín. | 0.4133 | -2.8072 | -0.0690 | -0.6661 | 0.1855 |
| | | Dif. | 0.4065 | 1.3919 | 0.0342 | 0.3303 | 0.1824 |
| 65.795 | 26.069 | Máx. | 0.1048 | -1.2734 | -0.0042 | -0.4304 | 0.2242 |
| | | Mín. | 0.0528 | -2.5258 | -0.0084 | -0.8538 | 0.1130 |
| | | Dif. | 0.0520 | 1.2524 | 0.0042 | 0.4234 | 0.1112 |
| 65.795 | 26.319 | Máx. | -0.0071 | -1.1780 | 0.0685 | -0.4754 | 0.1451 |
| | | Mín. | -0.0141 | -2.3366 | 0.0346 | -0.9431 | 0.0731 |
| | | Dif. | 0.0070 | 1.1586 | 0.0340 | 0.4676 | 0.0719 |
| 65.795 | 26.569 | Máx. | -0.0017 | -1.1644 | 0.0990 | -0.4928 | 0.0755 |
| | | Mín. | -0.0033 | -2.3096 | 0.0499 | -0.9774 | 0.0381 |
| | | Dif. | 0.0016 | 1.1452 | 0.0491 | 0.4847 | 0.0374 |
| 65.795 | 26.819 | Máx. | -0.0105 | -1.1687 | 0.1076 | -0.4974 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0209 | -2.3182 | 0.0543 | -0.9865 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0104 | 1.1495 | 0.0534 | 0.4892 | 0.0012 |
| 65.795 | 27.069 | Máx. | -0.0332 | -1.1654 | 0.1096 | -0.4918 | -0.0371 |
| | | Mín. | -0.0658 | -2.3116 | 0.0553 | -0.9754 | -0.0736 |
| | | Dif. | 0.0326 | 1.1462 | 0.0544 | 0.4837 | 0.0365 |
| 65.795 | 27.319 | Máx. | -0.0619 | -1.1475 | 0.1097 | -0.4756 | -0.0762 |
| | | Mín. | -0.1227 | -2.2762 | 0.0553 | -0.9434 | -0.1511 |
| | | Dif. | 0.0609 | 1.1286 | 0.0544 | 0.4678 | 0.0749 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.795 | 27.569 | Máx. | -0.0926 | -1.1125 | 0.1091 | -0.4483 | -0.1154 |
| | | Mín. | -0.1837 | -2.2067 | 0.0550 | -0.8893 | -0.2290 |
| | | Dif. | 0.0911 | 1.0942 | 0.0541 | 0.4409 | 0.1135 |
| 65.795 | 27.819 | Máx. | -0.1236 | -1.0574 | 0.1076 | -0.4095 | -0.1546 |
| | | Mín. | -0.2451 | -2.0975 | 0.0543 | -0.8123 | -0.3067 |
| | | Dif. | 0.1215 | 1.0401 | 0.0534 | 0.4028 | 0.1521 |
| 65.795 | 28.069 | Máx. | -0.1532 | -0.9777 | 0.1050 | -0.3590 | -0.1933 |
| | | Mín. | -0.3039 | -1.9394 | 0.0530 | -0.7122 | -0.3834 |
| | | Dif. | 0.1507 | 0.9617 | 0.0521 | 0.3531 | 0.1901 |
| 65.795 | 28.319 | Máx. | -0.1791 | -0.8660 | 0.1006 | -0.2969 | -0.2308 |
| | | Mín. | -0.3553 | -1.7177 | 0.0507 | -0.5890 | -0.4578 |
| | | Dif. | 0.1762 | 0.8518 | 0.0499 | 0.2920 | 0.2270 |
| 65.795 | 28.569 | Máx. | -0.1953 | -0.7111 | 0.0931 | -0.2240 | -0.2658 |
| | | Mín. | -0.3874 | -1.4105 | 0.0469 | -0.4443 | -0.5272 |
| | | Dif. | 0.1921 | 0.6994 | 0.0462 | 0.2203 | 0.2614 |
| 65.795 | 28.819 | Máx. | -0.1867 | -0.4985 | 0.0790 | -0.1426 | -0.2956 |
| | | Mín. | -0.3703 | -0.9887 | 0.0398 | -0.2829 | -0.5863 |
| | | Dif. | 0.1836 | 0.4903 | 0.0392 | 0.1403 | 0.2907 |
| 65.795 | 29.069 | Máx. | -0.1378 | -0.2157 | 0.0460 | -0.0572 | -0.3152 |
| | | Mín. | -0.2734 | -0.4279 | 0.0232 | -0.1135 | -0.6252 |
| | | Dif. | 0.1356 | 0.2122 | 0.0228 | 0.0563 | 0.3100 |
| 65.795 | 29.137 | Máx. | -0.1022 | -0.2157 | 0.0198 | -0.0572 | -0.3202 |
| | | Mín. | -0.2027 | -0.4279 | 0.0100 | -0.1135 | -0.6351 |
| | | Dif. | 0.1005 | 0.2122 | 0.0098 | 0.0563 | 0.3149 |
| 65.815 | 58.121 | Máx. | -0.5976 | 0.1854 | -0.1157 | 0.1446 | 0.2878 |
| | | Mín. | -1.1853 | 0.0935 | -0.2295 | 0.0729 | 0.1451 |
| | | Dif. | 0.5877 | 0.0919 | 0.1138 | 0.0717 | 0.1427 |
| 65.819 | 56.600 | Máx. | -0.9733 | -0.1534 | -0.3330 | 0.0537 | -0.0716 |
| | | Mín. | -1.9305 | -0.3043 | -0.6604 | 0.0270 | -0.1421 |
| | | Dif. | 0.9572 | 0.1509 | 0.3274 | 0.0266 | 0.0704 |
| 65.856 | 58.367 | Máx. | -0.4253 | 0.1232 | -0.0765 | 0.1253 | 0.3515 |
| | | Mín. | -0.8436 | 0.0621 | -0.1517 | 0.0632 | 0.1772 |
| | | Dif. | 0.4183 | 0.0611 | 0.0752 | 0.0621 | 0.1743 |
| 65.859 | 56.847 | Máx. | -1.0586 | -0.0911 | -0.3752 | 0.0531 | -0.0428 |
| | | Mín. | -2.0997 | -0.1808 | -0.7442 | 0.0268 | -0.0849 |
| | | Dif. | 1.0411 | 0.0896 | 0.3690 | 0.0263 | 0.0421 |
| 65.896 | 58.614 | Máx. | -0.2104 | -0.0125 | -0.0352 | 0.0738 | 0.3950 |
| | | Mín. | -0.4173 | -0.0249 | -0.0698 | 0.0372 | 0.1992 |
| | | Dif. | 0.2069 | 0.0124 | 0.0346 | 0.0366 | 0.1959 |
| 65.900 | 57.094 | Máx. | -1.0969 | -0.0246 | -0.3953 | 0.0532 | -0.0137 |
| | | Mín. | -2.1757 | -0.0488 | -0.7840 | 0.0268 | -0.0272 |
| | | Dif. | 1.0788 | 0.0242 | 0.3887 | 0.0264 | 0.0135 |
| 65.914 | 55.824 | Máx. | -0.3724 | -0.1858 | -0.1999 | 0.0284 | -0.1076 |
| | | Mín. | -0.7387 | -0.3684 | -0.3965 | 0.0143 | -0.2134 |
| | | Dif. | 0.3663 | 0.1827 | 0.1966 | 0.0141 | 0.1058 |
| 65.915 | 58.725 | Máx. | -0.2104 | -0.0599 | -0.0352 | 0.0134 | 0.4128 |
| | | Mín. | -0.4173 | -0.1189 | -0.0698 | 0.0068 | 0.2081 |
| | | Dif. | 0.2069 | 0.0590 | 0.0346 | 0.0067 | 0.2047 |
| 65.940 | 57.340 | Máx. | -1.0927 | 0.0849 | -0.3929 | 0.0540 | 0.0307 |
| | | Mín. | -2.1674 | 0.0428 | -0.7792 | 0.0272 | 0.0155 |
| | | Dif. | 1.0747 | 0.0421 | 0.3864 | 0.0268 | 0.0152 |
| 65.956 | 56.071 | Máx. | -0.7127 | -0.2243 | -0.3885 | 0.0507 | -0.0924 |
| | | Mín. | -1.4137 | -0.4448 | -0.7706 | 0.0255 | -0.1833 |
| | | Dif. | 0.7010 | 0.2205 | 0.3821 | 0.0251 | 0.0909 |
| 65.981 | 57.587 | Máx. | -1.0461 | 0.2154 | -0.3682 | 0.0555 | 0.0887 |
| | | Mín. | -2.0749 | 0.1086 | -0.7302 | 0.0280 | 0.0447 |
| | | Dif. | 1.0288 | 0.1068 | 0.3621 | 0.0275 | 0.0440 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.998 | 56.317 | Máx. | -0.9463 | -0.2040 | -0.5374 | 0.0540 | -0.0725 |
| | | Mín. | -1.8770 | -0.4045 | -1.0658 | 0.0272 | -0.1438 |
| | | Dif. | 0.9307 | 0.2006 | 0.5285 | 0.0268 | 0.0713 |
| 66.008 | 31.187 | Máx. | -0.4410 | -0.0038 | 0.0044 | 0.0082 | 0.0096 |
| | | Mín. | -0.8747 | -0.0075 | 0.0022 | 0.0041 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.4337 | 0.0037 | 0.0022 | 0.0041 | 0.0047 |
| 66.008 | 31.328 | Máx. | -0.3583 | -0.0038 | 0.2121 | 0.0082 | 0.0088 |
| | | Mín. | -0.7107 | -0.0075 | 0.1069 | 0.0041 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.3524 | 0.0037 | 0.1052 | 0.0041 | 0.0043 |
| 66.008 | 31.578 | Máx. | -0.1844 | -0.0071 | 0.3434 | 0.0153 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.3656 | -0.0141 | 0.1731 | 0.0077 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.1813 | 0.0070 | 0.1703 | 0.0076 | 0.0028 |
| 66.008 | 31.828 | Máx. | -0.0032 | -0.0090 | 0.3865 | 0.0197 | 0.0009 |
| | | Mín. | -0.0064 | -0.0178 | 0.1948 | 0.0099 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0088 | 0.1916 | 0.0098 | 0.0004 |
| 66.008 | 32.078 | Máx. | 0.3480 | -0.0088 | 0.3441 | 0.0194 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.1754 | -0.0176 | 0.1735 | 0.0098 | -0.0051 |
| | | Dif. | 0.1726 | 0.0087 | 0.1706 | 0.0096 | 0.0025 |
| 66.008 | 32.328 | Máx. | 0.6790 | -0.0059 | 0.2190 | 0.0123 | -0.0054 |
| | | Mín. | 0.3423 | -0.0118 | 0.1105 | 0.0062 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.3367 | 0.0059 | 0.1086 | 0.0061 | 0.0053 |
| 66.008 | 32.458 | Máx. | 0.8339 | -0.0059 | 0.0522 | 0.0123 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.4204 | -0.0118 | 0.0263 | 0.0062 | -0.0123 |
| | | Dif. | 0.4135 | 0.0059 | 0.0258 | 0.0061 | 0.0061 |
| 66.008 | 32.608 | Máx. | 0.0183 | -0.0068 | 0.0558 | -0.0143 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.0093 | -0.0134 | 0.0282 | -0.0283 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0066 | 0.0276 | 0.0140 | 0.0077 |
| 66.008 | 32.828 | Máx. | 0.1981 | -0.0068 | 0.0604 | -0.0143 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.1000 | -0.0134 | 0.0305 | -0.0283 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.0981 | 0.0066 | 0.0300 | 0.0140 | 0.0075 |
| 66.008 | 33.078 | Máx. | 0.5708 | -0.0078 | -0.0077 | -0.0269 | -0.0051 |
| | | Mín. | 0.2879 | -0.0154 | -0.0153 | -0.0533 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.2830 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0264 | 0.0050 |
| 66.008 | 33.328 | Máx. | 0.9616 | -0.0104 | -0.0972 | -0.0359 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.4849 | -0.0206 | -0.1928 | -0.0712 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.4767 | 0.0102 | 0.0956 | 0.0353 | 0.0006 |
| 66.008 | 33.578 | Máx. | 1.3596 | -0.0149 | -0.2415 | -0.0385 | 0.0081 |
| | | Mín. | 0.6855 | -0.0295 | -0.4789 | -0.0763 | 0.0041 |
| | | Dif. | 0.6741 | 0.0146 | 0.2374 | 0.0378 | 0.0040 |
| 66.008 | 33.828 | Máx. | 1.7598 | -0.0202 | -0.4421 | -0.0334 | 0.0133 |
| | | Mín. | 0.8873 | -0.0399 | -0.8767 | -0.0663 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.8725 | 0.0197 | 0.4346 | 0.0329 | 0.0066 |
| 66.008 | 34.078 | Máx. | 2.1553 | -0.0245 | -0.6984 | -0.0214 | 0.0110 |
| | | Mín. | 1.0867 | -0.0484 | -1.3852 | -0.0425 | 0.0056 |
| | | Dif. | 1.0686 | 0.0239 | 0.6867 | 0.0211 | 0.0055 |
| 66.008 | 34.312 | Máx. | 2.3508 | -0.0245 | -1.0706 | -0.0214 | 0.0071 |
| | | Mín. | 1.1852 | -0.0484 | -2.1233 | -0.0425 | 0.0035 |
| | | Dif. | 1.1656 | 0.0239 | 1.0527 | 0.0211 | 0.0035 |
| 66.008 | 34.462 | Máx. | -1.6921 | -0.0250 | -1.0734 | 0.0306 | -0.0057 |
| | | Mín. | -3.3561 | -0.0494 | -2.1288 | 0.0154 | -0.0112 |
| | | Dif. | 1.6640 | 0.0244 | 1.0554 | 0.0152 | 0.0055 |
| 66.008 | 34.578 | Máx. | -1.6088 | -0.0250 | -0.7584 | 0.0306 | -0.0081 |
| | | Mín. | -3.1909 | -0.0494 | -1.5042 | 0.0154 | -0.0160 |
| | | Dif. | 1.5821 | 0.0244 | 0.7457 | 0.0152 | 0.0079 |
| 66.008 | 34.828 | Máx. | -1.4309 | -0.0346 | -0.3936 | 0.0723 | -0.0156 |
| | | Mín. | -2.8381 | -0.0686 | -0.7807 | 0.0365 | -0.0309 |
| | | Dif. | 1.4072 | 0.0340 | 0.3870 | 0.0359 | 0.0152 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 35.078 | Máx. | -1.2430 | -0.0355 | -0.0763 | 0.1141 | -0.0220 |
| | | Mín. | -2.4654 | -0.0703 | -0.1512 | 0.0575 | -0.0436 |
| | | Dif. | 1.2224 | 0.0348 | 0.0749 | 0.0566 | 0.0215 |
| 66.008 | 35.328 | Máx. | -1.0569 | -0.0323 | 0.3867 | 0.1546 | -0.0258 |
| | | Mín. | -2.0963 | -0.0640 | 0.1949 | 0.0779 | -0.0510 |
| | | Dif. | 1.0393 | 0.0317 | 0.1917 | 0.0767 | 0.0252 |
| 66.008 | 35.578 | Máx. | -0.8717 | -0.0269 | 0.8346 | 0.1924 | -0.0265 |
| | | Mín. | -1.7287 | -0.0534 | 0.4208 | 0.0969 | -0.0523 |
| | | Dif. | 0.8571 | 0.0265 | 0.4138 | 0.0955 | 0.0259 |
| 66.008 | 35.828 | Máx. | -0.6869 | -0.0209 | 1.1947 | 0.2256 | -0.0243 |
| | | Mín. | -1.3624 | -0.0416 | 0.6024 | 0.1136 | -0.0480 |
| | | Dif. | 0.6754 | 0.0207 | 0.5923 | 0.1119 | 0.0237 |
| 66.008 | 36.078 | Máx. | -0.5030 | -0.0153 | 1.4688 | 0.2517 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.9976 | -0.0304 | 0.7406 | 0.1268 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.4946 | 0.0151 | 0.7282 | 0.1249 | 0.0193 |
| 66.008 | 36.328 | Máx. | -0.3201 | -0.0105 | 1.6593 | 0.2688 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.6347 | -0.0209 | 0.8367 | 0.1354 | -0.0264 |
| | | Dif. | 0.3147 | 0.0104 | 0.8226 | 0.1334 | 0.0130 |
| 66.008 | 36.578 | Máx. | -0.1379 | -0.0066 | 1.7679 | 0.2750 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.2735 | -0.0132 | 0.8915 | 0.1385 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.1356 | 0.0066 | 0.8764 | 0.1365 | 0.0056 |
| 66.008 | 36.828 | Máx. | 0.0866 | -0.0036 | 1.7956 | 0.2696 | 0.0052 |
| | | Mín. | 0.0436 | -0.0073 | 0.9054 | 0.1358 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.0429 | 0.0037 | 0.8902 | 0.1338 | 0.0026 |
| 66.008 | 37.078 | Máx. | 0.4465 | -0.0014 | 1.7428 | 0.2523 | 0.0219 |
| | | Mín. | 0.2251 | -0.0029 | 0.8788 | 0.1271 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.2214 | 0.0015 | 0.8640 | 0.1252 | 0.0108 |
| 66.008 | 37.328 | Máx. | 0.8074 | 0.0002 | 1.6089 | 0.2237 | 0.0377 |
| | | Mín. | 0.4071 | -0.0000 | 0.8113 | 0.1126 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.4003 | 0.0002 | 0.7976 | 0.1110 | 0.0186 |
| 66.008 | 37.578 | Máx. | 1.1700 | 0.0018 | 1.3927 | 0.1848 | 0.0518 |
| | | Mín. | 0.5899 | 0.0010 | 0.7023 | 0.0931 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.5801 | 0.0008 | 0.6904 | 0.0917 | 0.0256 |
| 66.008 | 37.828 | Máx. | 1.5352 | 0.0026 | 1.0924 | 0.1374 | 0.0632 |
| | | Mín. | 0.7740 | 0.0013 | 0.5508 | 0.0692 | 0.0320 |
| | | Dif. | 0.7612 | 0.0012 | 0.5415 | 0.0682 | 0.0312 |
| 66.008 | 38.078 | Máx. | 1.9036 | 0.0024 | 0.7055 | 0.0836 | 0.0712 |
| | | Mín. | 0.9598 | 0.0012 | 0.3557 | 0.0421 | 0.0360 |
| | | Dif. | 0.9438 | 0.0012 | 0.3497 | 0.0415 | 0.0352 |
| 66.008 | 38.328 | Máx. | 2.2307 | 0.0004 | 0.2292 | 0.0258 | 0.0753 |
| | | Mín. | 1.1247 | 0.0002 | 0.1156 | 0.0130 | 0.0381 |
| | | Dif. | 1.1060 | 0.0002 | 0.1136 | 0.0128 | 0.0372 |
| 66.008 | 38.337 | Máx. | 2.3727 | 0.0004 | -0.0030 | 0.0258 | 0.0753 |
| | | Mín. | 1.1963 | 0.0002 | -0.0060 | 0.0130 | 0.0381 |
| | | Dif. | 1.1764 | 0.0002 | 0.0030 | 0.0128 | 0.0372 |
| 66.008 | 41.737 | Máx. | -0.4514 | -0.0021 | 0.0032 | 0.0013 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.8954 | -0.0042 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.4440 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0009 |
| 66.008 | 41.828 | Máx. | -0.3724 | -0.0021 | 0.1736 | 0.0013 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.7386 | -0.0042 | 0.0875 | 0.0006 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.3662 | 0.0021 | 0.0861 | 0.0006 | 0.0009 |
| 66.008 | 42.078 | Máx. | -0.2000 | -0.0047 | 0.3177 | 0.0031 | 0.0018 |
| | | Mín. | -0.3966 | -0.0093 | 0.1602 | 0.0015 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.1966 | 0.0046 | 0.1575 | 0.0015 | 0.0009 |
| 66.008 | 42.328 | Máx. | -0.0142 | -0.0069 | 0.3691 | 0.0052 | 0.0016 |
| | | Mín. | -0.0281 | -0.0136 | 0.1861 | 0.0026 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0139 | 0.0068 | 0.1830 | 0.0026 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 42.578 | Máx. | 0.3365 | -0.0081 | 0.3291 | 0.0069 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.1695 | -0.0160 | 0.1660 | 0.0035 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.1669 | 0.0080 | 0.1631 | 0.0034 | 0.0002 |
| 66.008 | 42.828 | Máx. | 0.6981 | -0.0074 | 0.1998 | 0.0071 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.3519 | -0.0148 | 0.1008 | 0.0036 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.3463 | 0.0074 | 0.0990 | 0.0035 | 0.0008 |
| 66.008 | 43.078 | Máx. | 1.0270 | -0.0041 | -0.0085 | 0.0039 | -0.0021 |
| | | Mín. | 0.5177 | -0.0082 | -0.0171 | 0.0020 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.5093 | 0.0041 | 0.0086 | 0.0019 | 0.0021 |
| 66.008 | 43.146 | Máx. | 1.1754 | -0.0041 | -0.0924 | 0.0039 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.5925 | -0.0082 | -0.1835 | 0.0020 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.5829 | 0.0041 | 0.0911 | 0.0019 | 0.0024 |
| 66.008 | 43.296 | Máx. | -0.3407 | -0.0027 | -0.0927 | -0.0020 | -0.0034 |
| | | Mín. | -0.6765 | -0.0054 | -0.1840 | -0.0041 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.3357 | 0.0027 | 0.0914 | 0.0020 | 0.0035 |
| 66.008 | 43.328 | Máx. | -0.2683 | -0.0027 | -0.0543 | -0.0020 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.5328 | -0.0054 | -0.1078 | -0.0041 | -0.0072 |
| | | Dif. | 0.2645 | 0.0027 | 0.0535 | 0.0020 | 0.0036 |
| 66.008 | 43.578 | Máx. | -0.1029 | -0.0056 | -0.0006 | -0.0082 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.2046 | -0.0110 | -0.0012 | -0.0163 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.1017 | 0.0054 | 0.0006 | 0.0081 | 0.0042 |
| 66.008 | 43.828 | Máx. | 0.1667 | -0.0070 | 0.0142 | -0.0151 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0843 | -0.0137 | 0.0071 | -0.0300 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0824 | 0.0067 | 0.0071 | 0.0149 | 0.0039 |
| 66.008 | 44.078 | Máx. | 0.5429 | -0.0074 | -0.0334 | -0.0205 | -0.0022 |
| | | Mín. | 0.2738 | -0.0143 | -0.0661 | -0.0408 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.2690 | 0.0069 | 0.0326 | 0.0203 | 0.0022 |
| 66.008 | 44.328 | Máx. | 0.9240 | -0.0062 | -0.1244 | -0.0225 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.4659 | -0.0119 | -0.2464 | -0.0447 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.4581 | 0.0057 | 0.1220 | 0.0222 | 0.0005 |
| 66.008 | 44.578 | Máx. | 1.3094 | -0.0034 | -0.2672 | -0.0199 | 0.0067 |
| | | Mín. | 0.6601 | -0.0064 | -0.5296 | -0.0394 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.6493 | 0.0030 | 0.2624 | 0.0196 | 0.0034 |
| 66.008 | 44.828 | Máx. | 1.6911 | 0.0007 | -0.4623 | -0.0127 | 0.0112 |
| | | Mín. | 0.8525 | 0.0002 | -0.9167 | -0.0253 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.8386 | 0.0005 | 0.4544 | 0.0126 | 0.0056 |
| 66.008 | 45.041 | Máx. | 1.8791 | 0.0007 | -0.7387 | -0.0127 | 0.0125 |
| | | Mín. | 0.9472 | 0.0002 | -1.4650 | -0.0253 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.9318 | 0.0005 | 0.7263 | 0.0126 | 0.0063 |
| 66.008 | 45.191 | Máx. | -1.3715 | 0.0019 | -0.7405 | 0.0242 | 0.0167 |
| | | Mín. | -2.7201 | 0.0009 | -1.4686 | 0.0122 | 0.0083 |
| | | Dif. | 1.3487 | 0.0010 | 0.7281 | 0.0120 | 0.0084 |
| 66.008 | 45.328 | Máx. | -1.2853 | 0.0019 | -0.4557 | 0.0242 | 0.0166 |
| | | Mín. | -2.5493 | 0.0009 | -0.9037 | 0.0122 | 0.0083 |
| | | Dif. | 1.2639 | 0.0010 | 0.4480 | 0.0120 | 0.0083 |
| 66.008 | 45.578 | Máx. | -1.1035 | -0.0031 | -0.1682 | 0.0556 | 0.0152 |
| | | Mín. | -2.1886 | -0.0062 | -0.3337 | 0.0280 | 0.0075 |
| | | Dif. | 1.0851 | 0.0030 | 0.1654 | 0.0276 | 0.0077 |
| 66.008 | 45.828 | Máx. | -0.9131 | -0.0060 | 0.1408 | 0.0874 | 0.0125 |
| | | Mín. | -1.8109 | -0.0119 | 0.0710 | 0.0440 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.8978 | 0.0059 | 0.0698 | 0.0434 | 0.0063 |
| 66.008 | 46.078 | Máx. | -0.7240 | -0.0064 | 0.5225 | 0.1178 | 0.0095 |
| | | Mín. | -1.4358 | -0.0128 | 0.2635 | 0.0593 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.7118 | 0.0064 | 0.2590 | 0.0585 | 0.0048 |
| 66.008 | 46.328 | Máx. | -0.5352 | -0.0053 | 0.8132 | 0.1448 | 0.0067 |
| | | Mín. | -1.0613 | -0.0106 | 0.4101 | 0.0729 | 0.0033 |
| | | Dif. | 0.5261 | 0.0053 | 0.4031 | 0.0719 | 0.0034 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 46.578 | Máx. | -0.3462 | -0.0037 | 1.0149 | 0.1659 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.6866 | -0.0075 | 0.5119 | 0.0835 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.3404 | 0.0038 | 0.5031 | 0.0824 | 0.0020 |
| 66.008 | 46.828 | Máx. | -0.1573 | -0.0026 | 1.1293 | 0.1791 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.3119 | -0.0054 | 0.5695 | 0.0901 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.1546 | 0.0028 | 0.5598 | 0.0890 | 0.0006 |
| 66.008 | 47.078 | Máx. | 0.0628 | -0.0025 | 1.1576 | 0.1827 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0317 | -0.0052 | 0.5838 | 0.0920 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.0027 | 0.5738 | 0.0907 | 0.0007 |
| 66.008 | 47.328 | Máx. | 0.4374 | -0.0036 | 1.1002 | 0.1763 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.2206 | -0.0074 | 0.5548 | 0.0887 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.2168 | 0.0038 | 0.5453 | 0.0876 | 0.0019 |
| 66.008 | 47.578 | Máx. | 0.8122 | -0.0059 | 0.9563 | 0.1607 | -0.0026 |
| | | Mín. | 0.4096 | -0.0119 | 0.4823 | 0.0809 | -0.0053 |
| | | Dif. | 0.4026 | 0.0060 | 0.4740 | 0.0798 | 0.0027 |
| 66.008 | 47.828 | Máx. | 1.1865 | -0.0090 | 0.7247 | 0.1377 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.5983 | -0.0180 | 0.3654 | 0.0693 | -0.0067 |
| | | Dif. | 0.5882 | 0.0090 | 0.3592 | 0.0684 | 0.0034 |
| 66.008 | 48.078 | Máx. | 1.5603 | -0.0118 | 0.4034 | 0.1098 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.7868 | -0.0234 | 0.2034 | 0.0553 | -0.0084 |
| | | Dif. | 0.7735 | 0.0116 | 0.2000 | 0.0545 | 0.0043 |
| 66.008 | 48.328 | Máx. | 1.9342 | -0.0126 | -0.0045 | 0.0792 | -0.0055 |
| | | Mín. | 0.9752 | -0.0249 | -0.0090 | 0.0399 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.9589 | 0.0123 | 0.0044 | 0.0393 | 0.0056 |
| 66.008 | 48.578 | Máx. | 2.3107 | -0.0102 | -0.2594 | 0.0478 | -0.0073 |
| | | Mín. | 1.1650 | -0.0201 | -0.5144 | 0.0241 | -0.0147 |
| | | Dif. | 1.1456 | 0.0099 | 0.2550 | 0.0237 | 0.0074 |
| 66.008 | 48.828 | Máx. | 2.6586 | -0.0047 | -0.5625 | 0.0172 | -0.0090 |
| | | Mín. | 1.3404 | -0.0091 | -1.1155 | 0.0086 | -0.0180 |
| | | Dif. | 1.3182 | 0.0044 | 0.5530 | 0.0085 | 0.0090 |
| 66.008 | 48.906 | Máx. | 2.8172 | -0.0047 | -0.7738 | 0.0172 | -0.0094 |
| | | Mín. | 1.4204 | -0.0091 | -1.5345 | 0.0086 | -0.0189 |
| | | Dif. | 1.3968 | 0.0044 | 0.7608 | 0.0085 | 0.0094 |
| 66.008 | 49.056 | Máx. | -1.1250 | -0.0018 | -0.7738 | -0.0049 | -0.0099 |
| | | Mín. | -2.2315 | -0.0034 | -1.5346 | -0.0096 | -0.0198 |
| | | Dif. | 1.1065 | 0.0016 | 0.7608 | 0.0048 | 0.0099 |
| 66.008 | 49.078 | Máx. | -1.0499 | -0.0018 | -0.6597 | -0.0049 | -0.0100 |
| | | Mín. | -2.0826 | -0.0034 | -1.3082 | -0.0096 | -0.0200 |
| | | Dif. | 1.0327 | 0.0016 | 0.6486 | 0.0048 | 0.0100 |
| 66.008 | 49.328 | Máx. | -0.8772 | -0.0049 | -0.4073 | -0.0156 | -0.0101 |
| | | Mín. | -1.7399 | -0.0094 | -0.8076 | -0.0309 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.8627 | 0.0045 | 0.4003 | 0.0153 | 0.0100 |
| 66.008 | 49.578 | Máx. | -0.6816 | -0.0070 | -0.2058 | -0.0239 | -0.0089 |
| | | Mín. | -1.3518 | -0.0137 | -0.4079 | -0.0474 | -0.0176 |
| | | Dif. | 0.6703 | 0.0066 | 0.2022 | 0.0235 | 0.0087 |
| 66.008 | 49.828 | Máx. | -0.4851 | -0.0088 | -0.0554 | -0.0296 | -0.0057 |
| | | Mín. | -0.9620 | -0.0172 | -0.1098 | -0.0587 | -0.0113 |
| | | Dif. | 0.4769 | 0.0084 | 0.0543 | 0.0291 | 0.0056 |
| 66.008 | 50.078 | Máx. | -0.2873 | -0.0110 | 0.0855 | -0.0321 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.5697 | -0.0216 | 0.0430 | -0.0635 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.2824 | 0.0106 | 0.0424 | 0.0314 | 0.0010 |
| 66.008 | 50.328 | Máx. | -0.0898 | -0.0129 | 0.1767 | -0.0307 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.1778 | -0.0254 | 0.0891 | -0.0609 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.0880 | 0.0125 | 0.0877 | 0.0301 | 0.0040 |
| 66.008 | 50.578 | Máx. | 0.2110 | -0.0098 | 0.1646 | -0.0256 | 0.0157 |
| | | Mín. | 0.1062 | -0.0192 | 0.0830 | -0.0507 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.1048 | 0.0094 | 0.0816 | 0.0251 | 0.0078 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.008 | 50.828 | Máx. | 0.6031 | 0.0083 | 0.0505 | -0.0175 | 0.0211 |
| | | Mín. | 0.3039 | 0.0042 | 0.0255 | -0.0346 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.2993 | 0.0042 | 0.0250 | 0.0171 | 0.0105 |
| 66.008 | 51.078 | Máx. | 0.9623 | 0.0274 | -0.0856 | -0.0064 | 0.0286 |
| | | Mín. | 0.4849 | 0.0138 | -0.1699 | -0.0128 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.4774 | 0.0136 | 0.0843 | 0.0063 | 0.0142 |
| 66.008 | 51.103 | Máx. | 1.1228 | 0.0274 | -0.1485 | -0.0064 | 0.0291 |
| | | Mín. | 0.5658 | 0.0138 | -0.2947 | -0.0128 | 0.0147 |
| | | Dif. | 0.5570 | 0.0136 | 0.1462 | 0.0063 | 0.0144 |
| 66.008 | 51.253 | Máx. | -0.5515 | -0.0088 | -0.1490 | 0.0327 | 0.0500 |
| | | Mín. | -1.0943 | -0.0174 | -0.2956 | 0.0165 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.5428 | 0.0086 | 0.1467 | 0.0162 | 0.0248 |
| 66.008 | 51.328 | Máx. | -0.4776 | -0.0088 | -0.0766 | 0.0327 | 0.0483 |
| | | Mín. | -0.9477 | -0.0174 | -0.1520 | 0.0165 | 0.0244 |
| | | Dif. | 0.4701 | 0.0086 | 0.0754 | 0.0162 | 0.0240 |
| 66.008 | 51.578 | Máx. | -0.3365 | -0.0569 | 0.0078 | 0.0905 | 0.0424 |
| | | Mín. | -0.6676 | -0.1128 | 0.0039 | 0.0456 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.3312 | 0.0559 | 0.0038 | 0.0448 | 0.0210 |
| 66.008 | 51.828 | Máx. | -0.2182 | -0.0923 | 0.1056 | 0.1387 | 0.0267 |
| | | Mín. | -0.4329 | -0.1829 | 0.0533 | 0.0699 | 0.0135 |
| | | Dif. | 0.2147 | 0.0906 | 0.0524 | 0.0688 | 0.0132 |
| 66.008 | 52.078 | Máx. | -0.1234 | -0.1052 | 0.1647 | 0.1704 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.2449 | -0.2086 | 0.0830 | 0.0859 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.1214 | 0.1034 | 0.0817 | 0.0845 | 0.0042 |
| 66.008 | 52.328 | Máx. | -0.0367 | -0.1013 | 0.1964 | 0.1807 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.0727 | -0.2008 | 0.0990 | 0.0911 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0995 | 0.0974 | 0.0896 | 0.0043 |
| 66.008 | 52.578 | Máx. | 0.1097 | -0.0854 | 0.2044 | 0.1657 | -0.0122 |
| | | Mín. | 0.0553 | -0.1695 | 0.1030 | 0.0835 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0544 | 0.0840 | 0.1014 | 0.0822 | 0.0120 |
| 66.008 | 52.828 | Máx. | 0.3277 | -0.0609 | 0.1832 | 0.1249 | -0.0186 |
| | | Mín. | 0.1652 | -0.1209 | 0.0923 | 0.0630 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.1625 | 0.0599 | 0.0908 | 0.0619 | 0.0183 |
| 66.008 | 53.078 | Máx. | 0.5780 | -0.0297 | 0.1175 | 0.0624 | -0.0230 |
| | | Mín. | 0.2914 | -0.0589 | 0.0592 | 0.0315 | -0.0456 |
| | | Dif. | 0.2866 | 0.0292 | 0.0583 | 0.0309 | 0.0226 |
| 66.008 | 53.187 | Máx. | 0.7073 | -0.0297 | -0.0019 | 0.0624 | -0.0246 |
| | | Mín. | 0.3566 | -0.0589 | -0.0037 | 0.0315 | -0.0487 |
| | | Dif. | 0.3507 | 0.0292 | 0.0018 | 0.0309 | 0.0242 |
| 66.022 | 57.834 | Máx. | -0.9527 | 0.3355 | -0.3220 | 0.0573 | 0.1463 |
| | | Mín. | -1.8897 | 0.1692 | -0.6386 | 0.0289 | 0.0738 |
| | | Dif. | 0.9370 | 0.1664 | 0.3167 | 0.0284 | 0.0726 |
| 66.039 | 56.564 | Máx. | -1.0966 | -0.1534 | -0.6458 | 0.0537 | -0.0517 |
| | | Mín. | -2.1751 | -0.3043 | -1.2809 | 0.0270 | -0.1026 |
| | | Dif. | 1.0785 | 0.1509 | 0.6351 | 0.0266 | 0.0509 |
| 66.045 | 24.651 | Máx. | -0.2152 | -0.1495 | 0.0834 | -0.1266 | 0.4518 |
| | | Mín. | -0.4270 | -0.2965 | 0.0420 | -0.2512 | 0.2278 |
| | | Dif. | 0.2117 | 0.1470 | 0.0413 | 0.1245 | 0.2240 |
| 66.045 | 24.819 | Máx. | -0.0777 | -0.1495 | 0.2834 | -0.1266 | 0.4049 |
| | | Mín. | -0.1542 | -0.2965 | 0.1429 | -0.2512 | 0.2041 |
| | | Dif. | 0.0764 | 0.1470 | 0.1405 | 0.1245 | 0.2008 |
| 66.045 | 25.069 | Máx. | 0.4587 | -0.1084 | 0.4170 | -0.2312 | 0.3795 |
| | | Mín. | 0.2313 | -0.2150 | 0.2102 | -0.4586 | 0.1913 |
| | | Dif. | 0.2274 | 0.1066 | 0.2068 | 0.2274 | 0.1882 |
| 66.045 | 25.319 | Máx. | 1.3609 | -0.1812 | 0.4194 | -0.3642 | 0.3650 |
| | | Mín. | 0.6861 | -0.3593 | 0.2115 | -0.7225 | 0.1840 |
| | | Dif. | 0.6748 | 0.1782 | 0.2080 | 0.3582 | 0.1810 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.045 | 25.569 | Máx. | 3.1962 | -0.3631 | 0.1971 | -0.5535 | 0.3544 |
| | | Mín. | 1.6114 | -0.7202 | 0.0994 | -1.0979 | 0.1787 |
| | | Dif. | 1.5849 | 0.3571 | 0.0977 | 0.5444 | 0.1757 |
| 66.045 | 25.819 | Máx. | 2.0085 | -3.1178 | -0.2512 | -0.6781 | 0.1357 |
| | | Mín. | 1.0126 | -6.1844 | -0.4984 | -1.3450 | 0.0684 |
| | | Dif. | 0.9959 | 3.0666 | 0.2471 | 0.6669 | 0.0673 |
| 66.045 | 26.069 | Máx. | -0.1539 | -1.4310 | -0.0347 | -0.7539 | 0.1370 |
| | | Mín. | -0.3052 | -2.8384 | -0.0689 | -1.4953 | 0.0691 |
| | | Dif. | 0.1514 | 1.4074 | 0.0342 | 0.7415 | 0.0679 |
| 66.045 | 26.319 | Máx. | -0.0382 | -1.2979 | 0.0160 | -0.7634 | 0.1118 |
| | | Mín. | -0.0757 | -2.5745 | 0.0081 | -1.5141 | 0.0564 |
| | | Dif. | 0.0375 | 1.2766 | 0.0079 | 0.7508 | 0.0555 |
| 66.045 | 26.569 | Máx. | 0.0093 | -1.3295 | 0.0240 | -0.7761 | 0.0613 |
| | | Mín. | 0.0047 | -2.6370 | 0.0121 | -1.5394 | 0.0309 |
| | | Dif. | 0.0046 | 1.3076 | 0.0119 | 0.7633 | 0.0304 |
| 66.045 | 26.819 | Máx. | -0.0018 | -1.3524 | 0.0241 | -0.7824 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.0037 | -2.6825 | 0.0121 | -1.5519 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.0018 | 1.3301 | 0.0119 | 0.7695 | 0.0014 |
| 66.045 | 27.069 | Máx. | -0.0196 | -1.3555 | 0.0238 | -0.7764 | -0.0291 |
| | | Mín. | -0.0388 | -2.6886 | 0.0120 | -1.5399 | -0.0577 |
| | | Dif. | 0.0192 | 1.3332 | 0.0118 | 0.7636 | 0.0286 |
| 66.045 | 27.319 | Máx. | -0.0401 | -1.3400 | 0.0235 | -0.7560 | -0.0597 |
| | | Mín. | -0.0796 | -2.6580 | 0.0118 | -1.4996 | -0.1185 |
| | | Dif. | 0.0394 | 1.3180 | 0.0116 | 0.7436 | 0.0588 |
| 66.045 | 27.569 | Máx. | -0.0620 | -1.3060 | 0.0230 | -0.7203 | -0.0902 |
| | | Mín. | -0.1229 | -2.5905 | 0.0116 | -1.4287 | -0.1788 |
| | | Dif. | 0.0610 | 1.2845 | 0.0114 | 0.7084 | 0.0887 |
| 66.045 | 27.819 | Máx. | -0.0850 | -1.2512 | 0.0223 | -0.6682 | -0.1201 |
| | | Mín. | -0.1685 | -2.4819 | 0.0112 | -1.3254 | -0.2382 |
| | | Dif. | 0.0836 | 1.2307 | 0.0110 | 0.6572 | 0.1181 |
| 66.045 | 28.069 | Máx. | -0.1091 | -1.1711 | 0.0212 | -0.5985 | -0.1491 |
| | | Mín. | -0.2164 | -2.3229 | 0.0107 | -1.1872 | -0.2958 |
| | | Dif. | 0.1073 | 1.1518 | 0.0105 | 0.5887 | 0.1467 |
| 66.045 | 28.319 | Máx. | -0.1343 | -1.0571 | 0.0196 | -0.5096 | -0.1768 |
| | | Mín. | -0.2664 | -2.0969 | 0.0099 | -1.0108 | -0.3506 |
| | | Dif. | 0.1321 | 1.0397 | 0.0097 | 0.5012 | 0.1739 |
| 66.045 | 28.569 | Máx. | -0.1596 | -0.8948 | 0.0175 | -0.3994 | -0.2022 |
| | | Mín. | -0.3166 | -1.7749 | 0.0088 | -0.7923 | -0.4010 |
| | | Dif. | 0.1570 | 0.8801 | 0.0087 | 0.3929 | 0.1988 |
| 66.045 | 28.819 | Máx. | -0.1789 | -0.6587 | 0.0153 | -0.2664 | -0.2240 |
| | | Mín. | -0.3548 | -1.3066 | 0.0077 | -0.5284 | -0.4442 |
| | | Dif. | 0.1759 | 0.6479 | 0.0076 | 0.2620 | 0.2203 |
| 66.045 | 29.069 | Máx. | -0.1790 | -0.3056 | 0.0110 | -0.1119 | -0.2390 |
| | | Mín. | -0.3550 | -0.6062 | 0.0055 | -0.2219 | -0.4740 |
| | | Dif. | 0.1761 | 0.3006 | 0.0055 | 0.1100 | 0.2350 |
| 66.045 | 29.137 | Máx. | -0.1723 | -0.3056 | 0.0187 | -0.1119 | -0.2210 |
| | | Mín. | -0.3418 | -0.6062 | 0.0094 | -0.2219 | -0.4385 |
| | | Dif. | 0.1695 | 0.3006 | 0.0093 | 0.1100 | 0.2174 |
| 66.058 | 25.819 | Máx. | 2.0085 | -4.4306 | -0.2512 | -1.0128 | -0.1407 |
| | | Mín. | 1.0126 | -8.7884 | -0.4984 | -2.0090 | -0.2791 |
| | | Dif. | 0.9959 | 4.3577 | 0.2471 | 0.9962 | 0.1384 |
| 66.058 | 26.069 | Máx. | -0.1539 | -1.4290 | -0.0347 | -0.8709 | 0.0888 |
| | | Mín. | -0.3052 | -2.8344 | -0.0689 | -1.7274 | 0.0448 |
| | | Dif. | 0.1514 | 1.4054 | 0.0342 | 0.8565 | 0.0440 |
| 66.058 | 26.319 | Máx. | -0.0382 | -1.3285 | 0.0160 | -0.8691 | 0.1107 |
| | | Mín. | -0.0757 | -2.6352 | 0.0081 | -1.7239 | 0.0558 |
| | | Dif. | 0.0375 | 1.3067 | 0.0079 | 0.8548 | 0.0549 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.058 | 26.569 | Máx. | 0.0093 | -1.4003 | 0.0240 | -0.8858 | 0.0617 |
| | | Mín. | 0.0047 | -2.7775 | 0.0121 | -1.7570 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.0046 | 1.3772 | 0.0119 | 0.8712 | 0.0306 |
| 66.058 | 26.819 | Máx. | -0.0018 | -1.4324 | 0.0241 | -0.8942 | 0.0034 |
| | | Mín. | -0.0037 | -2.8412 | 0.0121 | -1.7737 | 0.0017 |
| | | Dif. | 0.0018 | 1.4088 | 0.0119 | 0.8795 | 0.0017 |
| 66.058 | 27.069 | Máx. | -0.0196 | -1.4375 | 0.0238 | -0.8885 | -0.0283 |
| | | Mín. | -0.0388 | -2.8513 | 0.0120 | -1.7623 | -0.0561 |
| | | Dif. | 0.0192 | 1.4138 | 0.0118 | 0.8739 | 0.0278 |
| 66.058 | 27.319 | Máx. | -0.0401 | -1.4228 | 0.0235 | -0.8669 | -0.0583 |
| | | Mín. | -0.0796 | -2.8222 | 0.0118 | -1.7196 | -0.1156 |
| | | Dif. | 0.0394 | 1.3994 | 0.0116 | 0.8527 | 0.0573 |
| 66.058 | 27.569 | Máx. | -0.0620 | -1.3893 | 0.0230 | -0.8285 | -0.0880 |
| | | Mín. | -0.1229 | -2.7558 | 0.0116 | -1.6433 | -0.1745 |
| | | Dif. | 0.0610 | 1.3665 | 0.0114 | 0.8148 | 0.0865 |
| 66.058 | 27.819 | Máx. | -0.0850 | -1.3351 | 0.0223 | -0.7720 | -0.1171 |
| | | Mín. | -0.1685 | -2.6483 | 0.0112 | -1.5313 | -0.2323 |
| | | Dif. | 0.0836 | 1.3132 | 0.0110 | 0.7593 | 0.1152 |
| 66.058 | 28.069 | Máx. | -0.1091 | -1.2556 | 0.0212 | -0.6960 | -0.1454 |
| | | Mín. | -0.2164 | -2.4905 | 0.0107 | -1.3805 | -0.2884 |
| | | Dif. | 0.1073 | 1.2349 | 0.0105 | 0.6845 | 0.1430 |
| 66.058 | 28.319 | Máx. | -0.1343 | -1.1421 | 0.0196 | -0.5981 | -0.1723 |
| | | Mín. | -0.2664 | -2.2655 | 0.0099 | -1.1863 | -0.3418 |
| | | Dif. | 0.1321 | 1.1234 | 0.0097 | 0.5883 | 0.1695 |
| 66.058 | 28.569 | Máx. | -0.1596 | -0.9794 | 0.0175 | -0.4751 | -0.1972 |
| | | Mín. | -0.3166 | -1.9426 | 0.0088 | -0.9424 | -0.3911 |
| | | Dif. | 0.1570 | 0.9633 | 0.0087 | 0.4673 | 0.1939 |
| 66.058 | 28.819 | Máx. | -0.1789 | -0.7376 | 0.0153 | -0.3231 | -0.2191 |
| | | Mín. | -0.3548 | -1.4631 | 0.0077 | -0.6410 | -0.4346 |
| | | Dif. | 0.1759 | 0.7255 | 0.0076 | 0.3178 | 0.2155 |
| 66.058 | 29.069 | Máx. | -0.1790 | -0.3539 | 0.0110 | -0.1392 | -0.2357 |
| | | Mín. | -0.3550 | -0.7019 | 0.0055 | -0.2761 | -0.4675 |
| | | Dif. | 0.1761 | 0.3480 | 0.0055 | 0.1369 | 0.2318 |
| 66.062 | 55.800 | Máx. | 0.8224 | -0.1904 | -0.2021 | 0.0162 | 0.1524 |
| | | Mín. | 0.4146 | -0.3776 | -0.4008 | 0.0082 | 0.0768 |
| | | Dif. | 0.4078 | 0.1872 | 0.1987 | 0.0080 | 0.0755 |
| 66.062 | 58.080 | Máx. | -0.8037 | 0.4302 | -0.2562 | 0.0585 | 0.2021 |
| | | Mín. | -1.5942 | 0.2169 | -0.5081 | 0.0295 | 0.1019 |
| | | Dif. | 0.7905 | 0.2133 | 0.2519 | 0.0290 | 0.1002 |
| 66.081 | 56.810 | Máx. | -1.1853 | -0.0911 | -0.7158 | 0.0531 | -0.0310 |
| | | Mín. | -2.3510 | -0.1808 | -1.4199 | 0.0268 | -0.0615 |
| | | Dif. | 1.1657 | 0.0896 | 0.7040 | 0.0263 | 0.0305 |
| 66.103 | 58.327 | Máx. | -0.5865 | 0.4633 | -0.1744 | 0.0551 | 0.2522 |
| | | Mín. | -1.1634 | 0.2336 | -0.3460 | 0.0278 | 0.1271 |
| | | Dif. | 0.5769 | 0.2297 | 0.1715 | 0.0273 | 0.1251 |
| 66.104 | 56.047 | Máx. | 1.5719 | -0.2174 | -0.3906 | 0.0288 | 0.1278 |
| | | Mín. | 0.7925 | -0.4313 | -0.7748 | 0.0145 | 0.0644 |
| | | Dif. | 0.7794 | 0.2138 | 0.3842 | 0.0143 | 0.0633 |
| 66.123 | 57.057 | Máx. | -1.2248 | -0.0246 | -0.7493 | 0.0532 | -0.0104 |
| | | Mín. | -2.4293 | -0.0488 | -1.4863 | 0.0268 | -0.0207 |
| | | Dif. | 1.2046 | 0.0242 | 0.7369 | 0.0264 | 0.0103 |
| 66.143 | 58.574 | Máx. | -0.2917 | 0.3869 | -0.0828 | 0.0322 | 0.2880 |
| | | Mín. | -0.5786 | 0.1951 | -0.1643 | 0.0162 | 0.1452 |
| | | Dif. | 0.2869 | 0.1918 | 0.0815 | 0.0159 | 0.1428 |
| 66.146 | 56.293 | Máx. | 2.0798 | -0.1923 | -0.5393 | 0.0272 | 0.0963 |
| | | Mín. | 1.0485 | -0.3815 | -1.0696 | 0.0137 | 0.0486 |
| | | Dif. | 1.0312 | 0.1892 | 0.5304 | 0.0135 | 0.0477 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.161 | 58.684 | Máx. | -0.2917 | 0.3156 | -0.0828 | 0.0270 | 0.3036 |
| | | Mín. | -0.5786 | 0.1591 | -0.1643 | 0.0136 | 0.1530 |
| | | Dif. | 0.2869 | 0.1565 | 0.0815 | 0.0134 | 0.1505 |
| 66.165 | 57.303 | Máx. | -1.2205 | 0.0849 | -0.7472 | 0.0540 | 0.0201 |
| | | Mín. | -2.4209 | 0.0428 | -1.4820 | 0.0272 | 0.0101 |
| | | Dif. | 1.2004 | 0.0421 | 0.7348 | 0.0268 | 0.0100 |
| 66.168 | 55.642 | Máx. | 0.7382 | -0.1597 | -0.1221 | 0.0268 | 0.2019 |
| | | Mín. | 0.3722 | -0.3167 | -0.2421 | 0.0135 | 0.1018 |
| | | Dif. | 0.3661 | 0.1570 | 0.1200 | 0.0133 | 0.1001 |
| 66.187 | 56.540 | Máx. | 2.4071 | -0.1437 | -0.6475 | 0.0242 | 0.0654 |
| | | Mín. | 1.2136 | -0.2850 | -1.2844 | 0.0122 | 0.0330 |
| | | Dif. | 1.1935 | 0.1413 | 0.6368 | 0.0120 | 0.0324 |
| 66.191 | 55.779 | Máx. | 0.7382 | -0.1904 | -0.1221 | 0.0162 | 0.2044 |
| | | Mín. | 0.3722 | -0.3776 | -0.2421 | 0.0082 | 0.1031 |
| | | Dif. | 0.3661 | 0.1872 | 0.1200 | 0.0080 | 0.1013 |
| 66.207 | 57.550 | Máx. | -1.1725 | 0.2154 | -0.7095 | 0.0555 | 0.0611 |
| | | Mín. | -2.3258 | 0.1086 | -1.4073 | 0.0280 | 0.0308 |
| | | Dif. | 1.1532 | 0.1068 | 0.6978 | 0.0275 | 0.0303 |
| 66.208 | 25.819 | Máx. | 1.5846 | 6.4565 | -0.2171 | -1.0180 | 0.4574 |
| | | Mín. | 0.7989 | 3.2550 | -0.4305 | -2.0192 | 0.2306 |
| | | Dif. | 0.7857 | 3.2015 | 0.2135 | 1.0012 | 0.2268 |
| 66.208 | 26.069 | Máx. | -0.0785 | 2.5934 | -0.0739 | -0.8683 | 0.1960 |
| | | Mín. | -0.1558 | 1.3074 | -0.1465 | -1.7223 | 0.0988 |
| | | Dif. | 0.0773 | 1.2859 | 0.0727 | 0.8540 | 0.0972 |
| 66.208 | 26.319 | Máx. | -0.0349 | 2.2446 | -0.0275 | -0.8662 | 0.0932 |
| | | Mín. | -0.0693 | 1.1316 | -0.0546 | -1.7182 | 0.0470 |
| | | Dif. | 0.0344 | 1.1130 | 0.0271 | 0.8520 | 0.0462 |
| 66.208 | 26.569 | Máx. | 0.0011 | 2.3214 | -0.0185 | -0.8829 | 0.0413 |
| | | Mín. | 0.0006 | 1.1703 | -0.0367 | -1.7513 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0006 | 1.1511 | 0.0182 | 0.8684 | 0.0205 |
| 66.208 | 26.819 | Máx. | -0.0071 | 2.3812 | -0.0170 | -0.8913 | 0.0011 |
| | | Mín. | -0.0140 | 1.2005 | -0.0336 | -1.7680 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.0069 | 1.1807 | 0.0167 | 0.8767 | 0.0005 |
| 66.208 | 27.069 | Máx. | -0.0301 | 2.3997 | -0.0164 | -0.8856 | -0.0181 |
| | | Mín. | -0.0598 | 1.2098 | -0.0325 | -1.7567 | -0.0360 |
| | | Dif. | 0.0296 | 1.1899 | 0.0161 | 0.8711 | 0.0178 |
| 66.208 | 27.319 | Máx. | -0.0581 | 2.3849 | -0.0158 | -0.8641 | -0.0359 |
| | | Mín. | -0.1153 | 1.2023 | -0.0313 | -1.7140 | -0.0713 |
| | | Dif. | 0.0572 | 1.1825 | 0.0155 | 0.8499 | 0.0353 |
| 66.208 | 27.569 | Máx. | -0.0885 | 2.3389 | -0.0149 | -0.8257 | -0.0527 |
| | | Mín. | -0.1756 | 1.1792 | -0.0296 | -1.6379 | -0.1046 |
| | | Dif. | 0.0871 | 1.1598 | 0.0147 | 0.8121 | 0.0518 |
| 66.208 | 27.819 | Máx. | -0.1208 | 2.2591 | -0.0136 | -0.7694 | -0.0681 |
| | | Mín. | -0.2396 | 1.1389 | -0.0269 | -1.5261 | -0.1350 |
| | | Dif. | 0.1188 | 1.1202 | 0.0134 | 0.7567 | 0.0670 |
| 66.208 | 28.069 | Máx. | -0.1547 | 2.1369 | -0.0115 | -0.6935 | -0.0813 |
| | | Mín. | -0.3068 | 1.0773 | -0.0228 | -1.3755 | -0.1612 |
| | | Dif. | 0.1521 | 1.0596 | 0.0113 | 0.6821 | 0.0799 |
| 66.208 | 28.319 | Máx. | -0.1893 | 1.9555 | -0.0084 | -0.5958 | -0.0913 |
| | | Mín. | -0.3756 | 0.9858 | -0.0167 | -1.1817 | -0.1811 |
| | | Dif. | 0.1862 | 0.9696 | 0.0083 | 0.5860 | 0.0898 |
| 66.208 | 28.569 | Máx. | -0.2218 | 1.6837 | -0.0041 | -0.4731 | -0.0968 |
| | | Mín. | -0.4399 | 0.8488 | -0.0082 | -0.9383 | -0.1921 |
| | | Dif. | 0.2181 | 0.8349 | 0.0041 | 0.4653 | 0.0953 |
| 66.208 | 28.819 | Máx. | -0.2412 | 1.2642 | 0.0022 | -0.3214 | -0.0970 |
| | | Mín. | -0.4784 | 0.6373 | 0.0011 | -0.6376 | -0.1925 |
| | | Dif. | 0.2372 | 0.6268 | 0.0011 | 0.3161 | 0.0954 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.208 | 29.069 | Máx. | -0.2304 | 0.6012 | 0.0083 | -0.1379 | -0.0930 |
| | | Mín. | -0.4570 | 0.3031 | 0.0042 | -0.2736 | -0.1846 |
| | | Dif. | 0.2266 | 0.2981 | 0.0041 | 0.1356 | 0.0915 |
| 66.229 | 56.786 | Máx. | 2.6038 | -0.0877 | -0.7175 | 0.0218 | 0.0363 |
| | | Mín. | 1.3128 | -0.1740 | -1.4230 | 0.0110 | 0.0183 |
| | | Dif. | 1.2911 | 0.0863 | 0.7056 | 0.0108 | 0.0180 |
| 66.231 | 56.026 | Máx. | 1.3990 | -0.2174 | -0.2376 | 0.0288 | 0.1745 |
| | | Mín. | 0.7053 | -0.4313 | -0.4712 | 0.0145 | 0.0880 |
| | | Dif. | 0.6937 | 0.2138 | 0.2336 | 0.0143 | 0.0865 |
| 66.249 | 57.796 | Máx. | -1.0755 | 0.3355 | -0.6355 | 0.0573 | 0.1027 |
| | | Mín. | -2.1334 | 0.1692 | -1.2604 | 0.0289 | 0.0517 |
| | | Dif. | 1.0578 | 0.1664 | 0.6250 | 0.0284 | 0.0509 |
| 66.258 | 31.187 | Máx. | -0.4339 | -0.0076 | 0.0044 | 0.0079 | 0.0160 |
| | | Mín. | -0.8606 | -0.0152 | 0.0022 | 0.0040 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.4267 | 0.0075 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0079 |
| 66.258 | 31.328 | Máx. | -0.3515 | -0.0076 | 0.2088 | 0.0079 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.6972 | -0.0152 | 0.1053 | 0.0040 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.3457 | 0.0075 | 0.1035 | 0.0039 | 0.0073 |
| 66.258 | 31.578 | Máx. | -0.1785 | -0.0147 | 0.3369 | 0.0152 | 0.0103 |
| | | Mín. | -0.3540 | -0.0292 | 0.1698 | 0.0076 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.1755 | 0.0145 | 0.1670 | 0.0075 | 0.0051 |
| 66.258 | 31.828 | Máx. | 0.0016 | -0.0201 | 0.3769 | 0.0202 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.0008 | -0.0398 | 0.1900 | 0.0102 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0008 | 0.0197 | 0.1869 | 0.0100 | 0.0013 |
| 66.258 | 32.078 | Máx. | 0.3500 | -0.0226 | 0.3327 | 0.0207 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.1764 | -0.0448 | 0.1677 | 0.0105 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.1736 | 0.0222 | 0.1649 | 0.0103 | 0.0039 |
| 66.258 | 32.328 | Máx. | 0.6736 | -0.0186 | 0.2081 | 0.0138 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.3396 | -0.0370 | 0.1049 | 0.0070 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.3340 | 0.0183 | 0.1031 | 0.0068 | 0.0097 |
| 66.258 | 32.458 | Máx. | 0.8246 | -0.0186 | 0.0435 | 0.0138 | -0.0120 |
| | | Mín. | 0.4157 | -0.0370 | 0.0220 | 0.0070 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.4089 | 0.0183 | 0.0215 | 0.0068 | 0.0118 |
| 66.258 | 32.608 | Máx. | -0.0058 | -0.0077 | 0.0473 | -0.0176 | -0.0187 |
| | | Mín. | -0.0117 | -0.0154 | 0.0239 | -0.0349 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0059 | 0.0076 | 0.0234 | 0.0173 | 0.0184 |
| 66.258 | 32.828 | Máx. | 0.1710 | -0.0077 | 0.0631 | -0.0176 | -0.0187 |
| | | Mín. | 0.0863 | -0.0154 | 0.0318 | -0.0349 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0847 | 0.0076 | 0.0313 | 0.0173 | 0.0184 |
| 66.258 | 33.078 | Máx. | 0.5536 | 0.0013 | -0.0010 | -0.0335 | -0.0146 |
| | | Mín. | 0.2792 | 0.0006 | -0.0019 | -0.0664 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.2744 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0329 | 0.0144 |
| 66.258 | 33.328 | Máx. | 0.9603 | 0.0080 | -0.0875 | -0.0449 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.4842 | 0.0040 | -0.1735 | -0.0890 | -0.0112 |
| | | Dif. | 0.4760 | 0.0040 | 0.0860 | 0.0441 | 0.0056 |
| 66.258 | 33.578 | Máx. | 1.3751 | 0.0027 | -0.2324 | -0.0478 | 0.0108 |
| | | Mín. | 0.6934 | 0.0013 | -0.4609 | -0.0948 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.6817 | 0.0014 | 0.2285 | 0.0470 | 0.0053 |
| 66.258 | 33.828 | Máx. | 1.7876 | -0.0057 | -0.4374 | -0.0407 | 0.0288 |
| | | Mín. | 0.9013 | -0.0113 | -0.8674 | -0.0807 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.8863 | 0.0055 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0143 |
| 66.258 | 34.078 | Máx. | 2.1873 | -0.0140 | -0.7003 | -0.0251 | 0.0365 |
| | | Mín. | 1.1028 | -0.0277 | -1.3888 | -0.0499 | 0.0184 |
| | | Dif. | 1.0845 | 0.0136 | 0.6885 | 0.0247 | 0.0181 |
| 66.258 | 34.312 | Máx. | 2.3825 | -0.0140 | -1.0788 | -0.0251 | 0.0357 |
| | | Mín. | 1.2013 | -0.0277 | -2.1394 | -0.0499 | 0.0180 |
| | | Dif. | 1.1813 | 0.0136 | 1.0607 | 0.0247 | 0.0177 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 34.462 | Máx. | -1.6818 | -0.0259 | -1.0816 | 0.0310 | 0.0210 |
| | | Mín. | -3.3357 | -0.0513 | -2.1451 | 0.0156 | 0.0106 |
| | | Dif. | 1.6539 | 0.0254 | 1.0635 | 0.0154 | 0.0105 |
| 66.258 | 34.578 | Máx. | -1.6019 | -0.0259 | -0.7684 | 0.0310 | 0.0160 |
| | | Mín. | -3.1771 | -0.0513 | -1.5238 | 0.0156 | 0.0080 |
| | | Dif. | 1.5752 | 0.0254 | 0.7555 | 0.0154 | 0.0080 |
| 66.258 | 34.828 | Máx. | -1.4310 | -0.0387 | -0.4034 | 0.0696 | 0.0008 |
| | | Mín. | -2.8382 | -0.0767 | -0.7999 | 0.0351 | 0.0004 |
| | | Dif. | 1.4072 | 0.0380 | 0.3966 | 0.0345 | 0.0005 |
| 66.258 | 35.078 | Máx. | -1.2491 | -0.0406 | -0.0833 | 0.1065 | -0.0064 |
| | | Mín. | -2.4773 | -0.0805 | -0.1652 | 0.0537 | -0.0125 |
| | | Dif. | 1.2282 | 0.0399 | 0.0819 | 0.0528 | 0.0061 |
| 66.258 | 35.328 | Máx. | -1.0658 | -0.0369 | 0.3797 | 0.1429 | -0.0107 |
| | | Mín. | -2.1138 | -0.0732 | 0.1914 | 0.0720 | -0.0210 |
| | | Dif. | 1.0480 | 0.0363 | 0.1883 | 0.0709 | 0.0103 |
| 66.258 | 35.578 | Máx. | -0.8808 | -0.0311 | 0.8344 | 0.1780 | -0.0126 |
| | | Mín. | -1.7467 | -0.0617 | 0.4207 | 0.0897 | -0.0248 |
| | | Dif. | 0.8660 | 0.0306 | 0.4137 | 0.0883 | 0.0122 |
| 66.258 | 35.828 | Máx. | -0.6949 | -0.0253 | 1.1999 | 0.2097 | -0.0126 |
| | | Mín. | -1.3781 | -0.0504 | 0.6050 | 0.1057 | -0.0248 |
| | | Dif. | 0.6832 | 0.0250 | 0.5949 | 0.1041 | 0.0122 |
| 66.258 | 36.078 | Máx. | -0.5094 | -0.0206 | 1.4782 | 0.2352 | -0.0112 |
| | | Mín. | -1.0102 | -0.0410 | 0.7454 | 0.1185 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.5008 | 0.0204 | 0.7328 | 0.1167 | 0.0108 |
| 66.258 | 36.328 | Máx. | -0.3249 | -0.0168 | 1.6717 | 0.2519 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.6444 | -0.0336 | 0.8430 | 0.1269 | -0.0171 |
| | | Dif. | 0.3194 | 0.0167 | 0.8288 | 0.1250 | 0.0084 |
| 66.258 | 36.578 | Máx. | -0.1415 | -0.0138 | 1.7822 | 0.2584 | -0.0055 |
| | | Mín. | -0.2805 | -0.0275 | 0.8987 | 0.1301 | -0.0108 |
| | | Dif. | 0.1390 | 0.0137 | 0.8835 | 0.1282 | 0.0053 |
| 66.258 | 36.828 | Máx. | 0.0820 | -0.0111 | 1.8108 | 0.2536 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0413 | -0.0223 | 0.9131 | 0.1277 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.0112 | 0.8977 | 0.1259 | 0.0017 |
| 66.258 | 37.078 | Máx. | 0.4442 | -0.0088 | 1.7578 | 0.2376 | 0.0042 |
| | | Mín. | 0.2240 | -0.0177 | 0.8864 | 0.1196 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.2203 | 0.0089 | 0.8714 | 0.1179 | 0.0020 |
| 66.258 | 37.328 | Máx. | 0.8071 | -0.0067 | 1.6228 | 0.2108 | 0.0116 |
| | | Mín. | 0.4070 | -0.0135 | 0.8184 | 0.1061 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.4002 | 0.0068 | 0.8045 | 0.1046 | 0.0057 |
| 66.258 | 37.578 | Máx. | 1.1715 | -0.0048 | 1.4046 | 0.1742 | 0.0184 |
| | | Mín. | 0.5907 | -0.0096 | 0.7083 | 0.0877 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.5808 | 0.0049 | 0.6963 | 0.0865 | 0.0090 |
| 66.258 | 37.828 | Máx. | 1.5382 | -0.0031 | 1.1015 | 0.1296 | 0.0239 |
| | | Mín. | 0.7756 | -0.0062 | 0.5555 | 0.0653 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.7626 | 0.0031 | 0.5460 | 0.0644 | 0.0117 |
| 66.258 | 38.078 | Máx. | 1.9076 | -0.0015 | 0.7113 | 0.0789 | 0.0279 |
| | | Mín. | 0.9618 | -0.0031 | 0.3587 | 0.0397 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.9458 | 0.0016 | 0.3526 | 0.0392 | 0.0137 |
| 66.258 | 38.328 | Máx. | 2.2351 | -0.0004 | 0.2314 | 0.0243 | 0.0300 |
| | | Mín. | 1.1269 | -0.0009 | 0.1167 | 0.0123 | 0.0153 |
| | | Dif. | 1.1082 | 0.0004 | 0.1147 | 0.0121 | 0.0147 |
| 66.258 | 38.337 | Máx. | 2.3772 | -0.0004 | -0.0028 | 0.0243 | 0.0300 |
| | | Mín. | 1.1986 | -0.0009 | -0.0056 | 0.0123 | 0.0153 |
| | | Dif. | 1.1786 | 0.0004 | 0.0028 | 0.0121 | 0.0147 |
| 66.258 | 41.737 | Máx. | -0.4496 | -0.0027 | 0.0034 | -0.0001 | 0.0025 |
| | | Mín. | -0.8917 | -0.0054 | 0.0017 | -0.0002 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.4421 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0013 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 41.828 | Máx. | -0.3702 | -0.0027 | 0.1738 | -0.0001 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.7343 | -0.0054 | 0.0876 | -0.0002 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.3641 | 0.0027 | 0.0862 | 0.0001 | 0.0012 |
| 66.258 | 42.078 | Máx. | -0.1970 | -0.0065 | 0.3178 | 0.0001 | 0.0028 |
| | | Mín. | -0.3907 | -0.0129 | 0.1603 | -0.0000 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.1937 | 0.0064 | 0.1576 | 0.0001 | 0.0014 |
| 66.258 | 42.328 | Máx. | -0.0106 | -0.0110 | 0.3682 | 0.0013 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.0209 | -0.0218 | 0.1857 | 0.0006 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0103 | 0.0108 | 0.1825 | 0.0007 | 0.0014 |
| 66.258 | 42.578 | Máx. | 0.3425 | -0.0151 | 0.3262 | 0.0035 | 0.0015 |
| | | Mín. | 0.1726 | -0.0299 | 0.1645 | 0.0017 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.1699 | 0.0148 | 0.1617 | 0.0018 | 0.0007 |
| 66.258 | 42.828 | Máx. | 0.6997 | -0.0162 | 0.1947 | 0.0053 | -0.0011 |
| | | Mín. | 0.3526 | -0.0322 | 0.0982 | 0.0026 | -0.0022 |
| | | Dif. | 0.3471 | 0.0160 | 0.0964 | 0.0026 | 0.0011 |
| 66.258 | 43.078 | Máx. | 1.0233 | -0.0103 | -0.0115 | 0.0036 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.5158 | -0.0204 | -0.0230 | 0.0018 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.5076 | 0.0102 | 0.0115 | 0.0018 | 0.0039 |
| 66.258 | 43.146 | Máx. | 1.1696 | -0.0103 | -0.0951 | 0.0036 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.5895 | -0.0204 | -0.1889 | 0.0018 | -0.0093 |
| | | Dif. | 0.5801 | 0.0102 | 0.0938 | 0.0018 | 0.0046 |
| 66.258 | 43.296 | Máx. | -0.3417 | -0.0064 | -0.0954 | -0.0021 | -0.0078 |
| | | Mín. | -0.6787 | -0.0127 | -0.1895 | -0.0042 | -0.0155 |
| | | Dif. | 0.3370 | 0.0063 | 0.0941 | 0.0021 | 0.0078 |
| 66.258 | 43.328 | Máx. | -0.2700 | -0.0064 | -0.0567 | -0.0021 | -0.0081 |
| | | Mín. | -0.5365 | -0.0127 | -0.1126 | -0.0042 | -0.0163 |
| | | Dif. | 0.2665 | 0.0063 | 0.0559 | 0.0021 | 0.0081 |
| 66.258 | 43.578 | Máx. | -0.1066 | -0.0099 | -0.0015 | -0.0094 | -0.0100 |
| | | Mín. | -0.2122 | -0.0195 | -0.0029 | -0.0187 | -0.0200 |
| | | Dif. | 0.1056 | 0.0096 | 0.0014 | 0.0093 | 0.0100 |
| 66.258 | 43.828 | Máx. | 0.1561 | -0.0082 | 0.0181 | -0.0185 | -0.0096 |
| | | Mín. | 0.0790 | -0.0158 | 0.0090 | -0.0368 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0771 | 0.0076 | 0.0091 | 0.0183 | 0.0095 |
| 66.258 | 44.078 | Máx. | 0.5332 | -0.0048 | -0.0287 | -0.0260 | -0.0056 |
| | | Mín. | 0.2690 | -0.0090 | -0.0567 | -0.0516 | -0.0111 |
| | | Dif. | 0.2642 | 0.0042 | 0.0279 | 0.0256 | 0.0055 |
| 66.258 | 44.328 | Máx. | 0.9182 | -0.0007 | -0.1183 | -0.0284 | 0.0020 |
| | | Mín. | 0.4630 | -0.0016 | -0.2344 | -0.0564 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.4552 | 0.0010 | 0.1160 | 0.0280 | 0.0010 |
| 66.258 | 44.578 | Máx. | 1.3067 | 0.0067 | -0.2616 | -0.0244 | 0.0159 |
| | | Mín. | 0.6587 | 0.0031 | -0.5186 | -0.0484 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.6480 | 0.0036 | 0.2569 | 0.0240 | 0.0079 |
| 66.258 | 44.828 | Máx. | 1.6881 | 0.0144 | -0.4581 | -0.0149 | 0.0270 |
| | | Mín. | 0.8509 | 0.0071 | -0.9084 | -0.0296 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.8372 | 0.0073 | 0.4502 | 0.0147 | 0.0135 |
| 66.258 | 45.041 | Máx. | 1.8751 | 0.0144 | -0.7348 | -0.0149 | 0.0307 |
| | | Mín. | 0.9451 | 0.0071 | -1.4573 | -0.0296 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.9299 | 0.0073 | 0.7225 | 0.0147 | 0.0153 |
| 66.258 | 45.191 | Máx. | -1.3579 | 0.0066 | -0.7367 | 0.0257 | 0.0404 |
| | | Mín. | -2.6933 | 0.0033 | -1.4610 | 0.0129 | 0.0203 |
| | | Dif. | 1.3353 | 0.0033 | 0.7243 | 0.0127 | 0.0202 |
| 66.258 | 45.328 | Máx. | -1.2740 | 0.0066 | -0.4549 | 0.0257 | 0.0408 |
| | | Mín. | -2.5267 | 0.0033 | -0.9020 | 0.0129 | 0.0204 |
| | | Dif. | 1.2527 | 0.0033 | 0.4472 | 0.0127 | 0.0203 |
| 66.258 | 45.578 | Máx. | -1.0969 | -0.0035 | -0.1697 | 0.0568 | 0.0402 |
| | | Mín. | -2.1755 | -0.0068 | -0.3366 | 0.0286 | 0.0201 |
| | | Dif. | 1.0786 | 0.0033 | 0.1668 | 0.0282 | 0.0201 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 45.828 | Máx. | -0.9109 | -0.0074 | 0.1362 | 0.0880 | 0.0373 |
| | | Mín. | -1.8064 | -0.0146 | 0.0687 | 0.0443 | 0.0187 |
| | | Dif. | 0.8955 | 0.0072 | 0.0675 | 0.0437 | 0.0186 |
| 66.258 | 46.078 | Máx. | -0.7240 | -0.0073 | 0.5170 | 0.1187 | 0.0328 |
| | | Mín. | -1.4357 | -0.0145 | 0.2608 | 0.0597 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.7117 | 0.0072 | 0.2563 | 0.0590 | 0.0164 |
| 66.258 | 46.328 | Máx. | -0.5357 | -0.0054 | 0.8069 | 0.1471 | 0.0266 |
| | | Mín. | -1.0622 | -0.0110 | 0.4069 | 0.0740 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.5265 | 0.0055 | 0.3999 | 0.0731 | 0.0133 |
| 66.258 | 46.578 | Máx. | -0.3466 | -0.0037 | 1.0075 | 0.1700 | 0.0182 |
| | | Mín. | -0.6873 | -0.0077 | 0.5081 | 0.0856 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.3407 | 0.0039 | 0.4993 | 0.0845 | 0.0091 |
| 66.258 | 46.828 | Máx. | -0.1575 | -0.0027 | 1.1212 | 0.1843 | 0.0080 |
| | | Mín. | -0.3123 | -0.0058 | 0.5655 | 0.0928 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.1548 | 0.0030 | 0.5557 | 0.0915 | 0.0040 |
| 66.258 | 47.078 | Máx. | 0.0625 | -0.0026 | 1.1496 | 0.1879 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0315 | -0.0056 | 0.5798 | 0.0946 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0310 | 0.0029 | 0.5698 | 0.0933 | 0.0014 |
| 66.258 | 47.328 | Máx. | 0.4379 | -0.0034 | 1.0932 | 0.1801 | -0.0066 |
| | | Mín. | 0.2209 | -0.0072 | 0.5514 | 0.0906 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.2170 | 0.0037 | 0.5418 | 0.0894 | 0.0066 |
| 66.258 | 47.578 | Máx. | 0.8143 | -0.0055 | 0.9509 | 0.1620 | -0.0109 |
| | | Mín. | 0.4107 | -0.0112 | 0.4796 | 0.0816 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.4036 | 0.0057 | 0.4713 | 0.0805 | 0.0109 |
| 66.258 | 47.828 | Máx. | 1.1907 | -0.0090 | 0.7205 | 0.1364 | -0.0140 |
| | | Mín. | 0.6005 | -0.0180 | 0.3634 | 0.0686 | -0.0280 |
| | | Dif. | 0.5902 | 0.0090 | 0.3571 | 0.0677 | 0.0140 |
| 66.258 | 48.078 | Máx. | 1.5647 | -0.0130 | 0.3995 | 0.1067 | -0.0161 |
| | | Mín. | 0.7891 | -0.0258 | 0.2015 | 0.0537 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.7756 | 0.0128 | 0.1980 | 0.0530 | 0.0161 |
| 66.258 | 48.328 | Máx. | 1.9339 | -0.0149 | -0.0070 | 0.0763 | -0.0177 |
| | | Mín. | 0.9752 | -0.0295 | -0.0137 | 0.0384 | -0.0354 |
| | | Dif. | 0.9587 | 0.0146 | 0.0068 | 0.0379 | 0.0177 |
| 66.258 | 48.578 | Máx. | 2.3007 | -0.0114 | -0.2619 | 0.0468 | -0.0194 |
| | | Mín. | 1.1601 | -0.0223 | -0.5192 | 0.0236 | -0.0388 |
| | | Dif. | 1.1406 | 0.0109 | 0.2574 | 0.0232 | 0.0194 |
| 66.258 | 48.828 | Máx. | 2.6394 | -0.0030 | -0.5634 | 0.0175 | -0.0207 |
| | | Mín. | 1.3308 | -0.0058 | -1.1173 | 0.0088 | -0.0412 |
| | | Dif. | 1.3086 | 0.0028 | 0.5539 | 0.0087 | 0.0205 |
| 66.258 | 48.906 | Máx. | 2.7946 | -0.0030 | -0.7731 | 0.0175 | -0.0210 |
| | | Mín. | 1.4090 | -0.0058 | -1.5331 | 0.0088 | -0.0418 |
| | | Dif. | 1.3856 | 0.0028 | 0.7600 | 0.0087 | 0.0208 |
| 66.258 | 49.056 | Máx. | -1.1216 | 0.0029 | -0.7731 | -0.0051 | -0.0198 |
| | | Mín. | -2.2248 | 0.0013 | -1.5331 | -0.0100 | -0.0393 |
| | | Dif. | 1.1032 | 0.0015 | 0.7600 | 0.0050 | 0.0195 |
| 66.258 | 49.078 | Máx. | -1.0475 | 0.0029 | -0.6590 | -0.0051 | -0.0198 |
| | | Mín. | -2.0778 | 0.0013 | -1.3067 | -0.0100 | -0.0393 |
| | | Dif. | 1.0303 | 0.0015 | 0.6477 | 0.0050 | 0.0195 |
| 66.258 | 49.328 | Máx. | -0.8778 | -0.0005 | -0.4058 | -0.0172 | -0.0185 |
| | | Mín. | -1.7412 | -0.0011 | -0.8045 | -0.0341 | -0.0366 |
| | | Dif. | 0.8633 | 0.0006 | 0.3987 | 0.0169 | 0.0182 |
| 66.258 | 49.578 | Máx. | -0.6853 | -0.0013 | -0.2018 | -0.0281 | -0.0154 |
| | | Mín. | -1.3591 | -0.0022 | -0.4000 | -0.0556 | -0.0305 |
| | | Dif. | 0.6738 | 0.0009 | 0.1982 | 0.0275 | 0.0151 |
| 66.258 | 49.828 | Máx. | -0.4882 | 0.0019 | -0.0486 | -0.0363 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.9682 | 0.0008 | -0.0962 | -0.0718 | -0.0192 |
| | | Dif. | 0.4800 | 0.0011 | 0.0476 | 0.0355 | 0.0095 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.258 | 50.078 | Máx. | -0.2862 | 0.0022 | 0.1023 | -0.0404 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.5674 | 0.0010 | 0.0515 | -0.0800 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.2812 | 0.0012 | 0.0508 | 0.0396 | 0.0018 |
| 66.258 | 50.328 | Máx. | -0.0849 | -0.0042 | 0.1922 | -0.0395 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.1681 | -0.0081 | 0.0969 | -0.0781 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0832 | 0.0039 | 0.0953 | 0.0386 | 0.0067 |
| 66.258 | 50.578 | Máx. | 0.2079 | -0.0112 | 0.1745 | -0.0320 | 0.0287 |
| | | Mín. | 0.1046 | -0.0219 | 0.0880 | -0.0633 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.1032 | 0.0107 | 0.0865 | 0.0313 | 0.0142 |
| 66.258 | 50.828 | Máx. | 0.5475 | -0.0038 | 0.0592 | -0.0184 | 0.0394 |
| | | Mín. | 0.2758 | -0.0073 | 0.0299 | -0.0364 | 0.0199 |
| | | Dif. | 0.2717 | 0.0035 | 0.0293 | 0.0180 | 0.0195 |
| 66.258 | 51.078 | Máx. | 0.8446 | 0.0335 | -0.0704 | -0.0044 | 0.0503 |
| | | Mín. | 0.4255 | 0.0169 | -0.1398 | -0.0088 | 0.0254 |
| | | Dif. | 0.4191 | 0.0166 | 0.0694 | 0.0044 | 0.0249 |
| 66.258 | 51.103 | Máx. | 0.9809 | 0.0335 | -0.1255 | -0.0044 | 0.0500 |
| | | Mín. | 0.4942 | 0.0169 | -0.2492 | -0.0088 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.4867 | 0.0166 | 0.1237 | 0.0044 | 0.0248 |
| 66.258 | 51.253 | Máx. | -0.4094 | -0.0422 | -0.1257 | 0.0280 | 0.0895 |
| | | Mín. | -0.8128 | -0.0836 | -0.2496 | 0.0141 | 0.0451 |
| | | Dif. | 0.4033 | 0.0414 | 0.1239 | 0.0139 | 0.0443 |
| 66.258 | 51.328 | Máx. | -0.3582 | -0.0422 | -0.0712 | 0.0280 | 0.0842 |
| | | Mín. | -0.7110 | -0.0836 | -0.1413 | 0.0141 | 0.0425 |
| | | Dif. | 0.3528 | 0.0414 | 0.0701 | 0.0139 | 0.0417 |
| 66.258 | 51.578 | Máx. | -0.2651 | -0.1402 | -0.0073 | 0.0638 | 0.0754 |
| | | Mín. | -0.5262 | -0.2778 | -0.0146 | 0.0322 | 0.0380 |
| | | Dif. | 0.2611 | 0.1376 | 0.0072 | 0.0316 | 0.0374 |
| 66.258 | 51.828 | Máx. | -0.1878 | -0.1979 | 0.0733 | 0.0934 | 0.0529 |
| | | Mín. | -0.3725 | -0.3923 | 0.0369 | 0.0471 | 0.0266 |
| | | Dif. | 0.1848 | 0.1944 | 0.0363 | 0.0463 | 0.0262 |
| 66.258 | 52.078 | Máx. | -0.1177 | -0.2194 | 0.1304 | 0.1173 | 0.0239 |
| | | Mín. | -0.2335 | -0.4350 | 0.0657 | 0.0591 | 0.0120 |
| | | Dif. | 0.1157 | 0.2156 | 0.0647 | 0.0582 | 0.0119 |
| 66.258 | 52.328 | Máx. | -0.0478 | -0.2150 | 0.1626 | 0.1294 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0948 | -0.4264 | 0.0820 | 0.0652 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.2114 | 0.0806 | 0.0642 | 0.0041 |
| 66.258 | 52.578 | Máx. | 0.0576 | -0.1875 | 0.1730 | 0.1235 | -0.0209 |
| | | Mín. | 0.0290 | -0.3720 | 0.0872 | 0.0623 | -0.0414 |
| | | Dif. | 0.0286 | 0.1845 | 0.0858 | 0.0613 | 0.0205 |
| 66.258 | 52.828 | Máx. | 0.2478 | -0.1376 | 0.1581 | 0.0962 | -0.0359 |
| | | Mín. | 0.1249 | -0.2730 | 0.0797 | 0.0485 | -0.0712 |
| | | Dif. | 0.1229 | 0.1354 | 0.0784 | 0.0477 | 0.0353 |
| 66.258 | 53.078 | Máx. | 0.4777 | -0.0683 | 0.1031 | 0.0493 | -0.0466 |
| | | Mín. | 0.2408 | -0.1355 | 0.0520 | 0.0249 | -0.0924 |
| | | Dif. | 0.2369 | 0.0672 | 0.0511 | 0.0245 | 0.0458 |
| 66.258 | 53.187 | Máx. | 0.5994 | -0.0683 | -0.0010 | 0.0493 | -0.0504 |
| | | Mín. | 0.3022 | -0.1355 | -0.0020 | 0.0249 | -0.0999 |
| | | Dif. | 0.2972 | 0.0672 | 0.0010 | 0.0245 | 0.0495 |
| 66.271 | 57.033 | Máx. | 2.6963 | -0.0299 | -0.7508 | 0.0203 | 0.0086 |
| | | Mín. | 1.3594 | -0.0592 | -1.4892 | 0.0103 | 0.0043 |
| | | Dif. | 1.3369 | 0.0294 | 0.7384 | 0.0101 | 0.0043 |
| 66.272 | 56.272 | Máx. | 1.8716 | -0.1923 | -0.3363 | 0.0272 | 0.1352 |
| | | Mín. | 0.9436 | -0.3815 | -0.6671 | 0.0137 | 0.0682 |
| | | Dif. | 0.9280 | 0.1892 | 0.3308 | 0.0135 | 0.0670 |
| 66.290 | 58.043 | Máx. | -0.9176 | 0.4302 | -0.5235 | 0.0585 | 0.1442 |
| | | Mín. | -1.8201 | 0.2169 | -1.0383 | 0.0295 | 0.0727 |
| | | Dif. | 0.9025 | 0.2133 | 0.5148 | 0.0290 | 0.0715 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.295 | 24.651 | Máx. | -0.1891 | -0.0504 | 0.0787 | -0.1213 | 0.2839 |
| | | Mín. | -0.3752 | -0.0999 | 0.0397 | -0.2405 | 0.1431 |
| | | Dif. | 0.1860 | 0.0495 | 0.0390 | 0.1193 | 0.1408 |
| 66.295 | 24.819 | Máx. | -0.0540 | -0.0504 | 0.2602 | -0.1213 | 0.2474 |
| | | Mín. | -0.1072 | -0.0999 | 0.1312 | -0.2405 | 0.1247 |
| | | Dif. | 0.0532 | 0.0495 | 0.1290 | 0.1193 | 0.1227 |
| 66.295 | 25.069 | Máx. | 0.4912 | 0.0804 | 0.3739 | -0.2204 | 0.2001 |
| | | Mín. | 0.2476 | 0.0405 | 0.1885 | -0.4371 | 0.1009 |
| | | Dif. | 0.2436 | 0.0399 | 0.1854 | 0.2167 | 0.0992 |
| 66.295 | 25.319 | Máx. | 1.3108 | 0.3170 | 0.3495 | -0.3409 | 0.1381 |
| | | Mín. | 0.6608 | 0.1598 | 0.1762 | -0.6762 | 0.0696 |
| | | Dif. | 0.6500 | 0.1572 | 0.1733 | 0.3353 | 0.0685 |
| 66.295 | 25.569 | Máx. | 2.5726 | 0.9505 | 0.1049 | -0.4883 | 0.0639 |
| | | Mín. | 1.2970 | 0.4792 | 0.0529 | -0.9685 | 0.0322 |
| | | Dif. | 1.2756 | 0.4713 | 0.0520 | 0.4802 | 0.0317 |
| 66.295 | 25.819 | Máx. | 1.5846 | 4.5389 | -0.2171 | -0.5316 | 0.1715 |
| | | Mín. | 0.7989 | 2.2883 | -0.4305 | -1.0545 | 0.0864 |
| | | Dif. | 0.7857 | 2.2506 | 0.2135 | 0.5229 | 0.0850 |
| 66.295 | 26.069 | Máx. | -0.0785 | 2.4567 | -0.0739 | -0.6449 | 0.1440 |
| | | Mín. | -0.1558 | 1.2385 | -0.1465 | -1.2792 | 0.0726 |
| | | Dif. | 0.0773 | 1.2182 | 0.0727 | 0.6343 | 0.0714 |
| 66.295 | 26.319 | Máx. | -0.0349 | 2.1539 | -0.0275 | -0.6699 | 0.0849 |
| | | Mín. | -0.0693 | 1.0859 | -0.0546 | -1.3287 | 0.0428 |
| | | Dif. | 0.0344 | 1.0680 | 0.0271 | 0.6588 | 0.0421 |
| 66.295 | 26.569 | Máx. | 0.0011 | 2.1687 | -0.0185 | -0.6827 | 0.0391 |
| | | Mín. | 0.0006 | 1.0933 | -0.0367 | -1.3543 | 0.0197 |
| | | Dif. | 0.0006 | 1.0754 | 0.0182 | 0.6715 | 0.0194 |
| 66.295 | 26.819 | Máx. | -0.0071 | 2.2048 | -0.0170 | -0.6876 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.0140 | 1.1116 | -0.0336 | -1.3640 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0069 | 1.0933 | 0.0167 | 0.6763 | 0.0010 |
| 66.295 | 27.069 | Máx. | -0.0301 | 2.2164 | -0.0164 | -0.6811 | -0.0156 |
| | | Mín. | -0.0598 | 1.1174 | -0.0325 | -1.3511 | -0.0310 |
| | | Dif. | 0.0296 | 1.0990 | 0.0161 | 0.6699 | 0.0154 |
| 66.295 | 27.319 | Máx. | -0.0581 | 2.1987 | -0.0158 | -0.6614 | -0.0311 |
| | | Mín. | -0.1153 | 1.1085 | -0.0313 | -1.3119 | -0.0616 |
| | | Dif. | 0.0572 | 1.0902 | 0.0155 | 0.6505 | 0.0306 |
| 66.295 | 27.569 | Máx. | -0.0885 | 2.1509 | -0.0149 | -0.6274 | -0.0453 |
| | | Mín. | -0.1756 | 1.0844 | -0.0296 | -1.2444 | -0.0899 |
| | | Dif. | 0.0871 | 1.0665 | 0.0147 | 0.6170 | 0.0446 |
| 66.295 | 27.819 | Máx. | -0.1208 | 2.0693 | -0.0136 | -0.5784 | -0.0581 |
| | | Mín. | -0.2396 | 1.0432 | -0.0269 | -1.1473 | -0.1152 |
| | | Dif. | 0.1188 | 1.0261 | 0.0134 | 0.5689 | 0.0571 |
| 66.295 | 28.069 | Máx. | -0.1547 | 1.9456 | -0.0115 | -0.5138 | -0.0686 |
| | | Mín. | -0.3068 | 0.9809 | -0.0228 | -1.0192 | -0.1360 |
| | | Dif. | 0.1521 | 0.9647 | 0.0113 | 0.5054 | 0.0674 |
| 66.295 | 28.319 | Máx. | -0.1893 | 1.7641 | -0.0084 | -0.4328 | -0.0758 |
| | | Mín. | -0.3756 | 0.8893 | -0.0167 | -0.8585 | -0.1504 |
| | | Dif. | 0.1862 | 0.8747 | 0.0083 | 0.4257 | 0.0746 |
| 66.295 | 28.569 | Máx. | -0.2218 | 1.4969 | -0.0041 | -0.3346 | -0.0789 |
| | | Mín. | -0.4399 | 0.7547 | -0.0082 | -0.6636 | -0.1566 |
| | | Dif. | 0.2181 | 0.7422 | 0.0041 | 0.3291 | 0.0776 |
| 66.295 | 28.819 | Máx. | -0.2412 | 1.0985 | 0.0022 | -0.2193 | -0.0775 |
| | | Mín. | -0.4784 | 0.5538 | 0.0011 | -0.4350 | -0.1537 |
| | | Dif. | 0.2372 | 0.5447 | 0.0011 | 0.2157 | 0.0762 |
| 66.295 | 29.069 | Máx. | -0.2304 | 0.5085 | 0.0083 | -0.0904 | -0.0735 |
| | | Mín. | -0.4570 | 0.2564 | 0.0042 | -0.1794 | -0.1457 |
| | | Dif. | 0.2266 | 0.2522 | 0.0041 | 0.0890 | 0.0722 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.295 | 29.137 | Máx. | -0.2152 | 0.5085 | 0.0208 | -0.0904 | -0.0821 |
| | | Mín. | -0.4269 | 0.2564 | 0.0105 | -0.1794 | -0.1628 |
| | | Dif. | 0.2117 | 0.2522 | 0.0103 | 0.0890 | 0.0807 |
| 66.312 | 56.519 | Máx. | 2.1879 | -0.1437 | -0.4127 | 0.0242 | 0.0941 |
| | | Mín. | 1.1031 | -0.2850 | -0.8185 | 0.0122 | 0.0474 |
| | | Dif. | 1.0849 | 0.1413 | 0.4058 | 0.0120 | 0.0466 |
| 66.313 | 57.279 | Máx. | 2.6950 | 0.0559 | -0.7485 | 0.0197 | -0.0093 |
| | | Mín. | 1.3587 | 0.0282 | -1.4847 | 0.0100 | -0.0184 |
| | | Dif. | 1.3363 | 0.0277 | 0.7361 | 0.0098 | 0.0091 |
| 66.332 | 58.289 | Máx. | -0.6786 | 0.4633 | -0.3717 | 0.0551 | 0.1836 |
| | | Mín. | -1.3461 | 0.2336 | -0.7372 | 0.0278 | 0.0925 |
| | | Dif. | 0.6675 | 0.2297 | 0.3656 | 0.0273 | 0.0910 |
| 66.353 | 56.766 | Máx. | 2.3817 | -0.0877 | -0.4640 | 0.0218 | 0.0537 |
| | | Mín. | 1.2008 | -0.1740 | -0.9203 | 0.0110 | 0.0271 |
| | | Dif. | 1.1809 | 0.0863 | 0.4563 | 0.0108 | 0.0266 |
| 66.355 | 57.525 | Máx. | 2.5998 | 0.1694 | -0.7107 | 0.0200 | -0.0230 |
| | | Mín. | 1.3107 | 0.0854 | -1.4097 | 0.0101 | -0.0455 |
| | | Dif. | 1.2891 | 0.0840 | 0.6990 | 0.0099 | 0.0226 |
| 66.374 | 58.536 | Máx. | -0.3373 | 0.3869 | -0.1808 | 0.0322 | 0.2130 |
| | | Mín. | -0.6691 | 0.1951 | -0.3586 | 0.0162 | 0.1074 |
| | | Dif. | 0.3318 | 0.1918 | 0.1778 | 0.0159 | 0.1056 |
| 66.393 | 57.012 | Máx. | 2.4737 | -0.0299 | -0.4895 | 0.0203 | 0.0145 |
| | | Mín. | 1.2472 | -0.0592 | -0.9710 | 0.0103 | 0.0073 |
| | | Dif. | 1.2266 | 0.0294 | 0.4814 | 0.0101 | 0.0072 |
| 66.397 | 57.772 | Máx. | 2.3992 | 0.2782 | -0.6365 | 0.0212 | -0.0370 |
| | | Mín. | 1.2096 | 0.1403 | -1.2626 | 0.0107 | -0.0735 |
| | | Dif. | 1.1896 | 0.1380 | 0.6260 | 0.0105 | 0.0364 |
| 66.415 | 55.602 | Máx. | 0.5735 | -0.0020 | -0.0528 | 0.0170 | 0.3447 |
| | | Mín. | 0.2891 | -0.0039 | -0.1048 | 0.0086 | 0.1738 |
| | | Dif. | 0.2843 | 0.0020 | 0.0519 | 0.0084 | 0.1709 |
| 66.434 | 57.259 | Máx. | 2.4731 | 0.0559 | -0.4890 | 0.0197 | -0.0121 |
| | | Mín. | 1.2469 | 0.0282 | -0.9700 | 0.0100 | -0.0240 |
| | | Dif. | 1.2263 | 0.0277 | 0.4810 | 0.0098 | 0.0119 |
| 66.437 | 55.738 | Máx. | 0.5735 | -0.0458 | -0.0528 | 0.0571 | 0.3260 |
| | | Mín. | 0.2891 | -0.0908 | -0.1048 | 0.0288 | 0.1644 |
| | | Dif. | 0.2843 | 0.0450 | 0.0519 | 0.0283 | 0.1616 |
| 66.438 | 58.018 | Máx. | 2.0667 | 0.3733 | -0.5244 | 0.0232 | -0.0519 |
| | | Mín. | 1.0419 | 0.1882 | -1.0402 | 0.0117 | -0.1028 |
| | | Dif. | 1.0247 | 0.1851 | 0.5158 | 0.0115 | 0.0510 |
| 66.474 | 57.506 | Máx. | 2.3794 | 0.1694 | -0.4625 | 0.0200 | -0.0314 |
| | | Mín. | 1.1996 | 0.0854 | -0.9173 | 0.0101 | -0.0622 |
| | | Dif. | 1.1798 | 0.0840 | 0.4548 | 0.0099 | 0.0308 |
| 66.478 | 55.985 | Máx. | 1.0739 | -0.1080 | -0.1050 | 0.0915 | 0.2835 |
| | | Mín. | 0.5414 | -0.2143 | -0.2082 | 0.0461 | 0.1430 |
| | | Dif. | 0.5325 | 0.1062 | 0.1032 | 0.0453 | 0.1406 |
| 66.480 | 58.265 | Máx. | 1.5512 | 0.4261 | -0.3726 | 0.0245 | -0.0671 |
| | | Mín. | 0.7820 | 0.2148 | -0.7390 | 0.0123 | -0.1330 |
| | | Dif. | 0.7691 | 0.2113 | 0.3664 | 0.0121 | 0.0659 |
| 66.508 | 31.187 | Máx. | -0.4235 | -0.0117 | 0.0046 | 0.0063 | 0.0218 |
| | | Mín. | -0.8399 | -0.0233 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.4165 | 0.0115 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0108 |
| 66.508 | 31.328 | Máx. | -0.3410 | -0.0117 | 0.2046 | 0.0063 | 0.0203 |
| | | Mín. | -0.6764 | -0.0233 | 0.1031 | 0.0032 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.3354 | 0.0115 | 0.1014 | 0.0031 | 0.0101 |
| 66.508 | 31.578 | Máx. | -0.1681 | -0.0232 | 0.3281 | 0.0127 | 0.0149 |
| | | Mín. | -0.3335 | -0.0459 | 0.1654 | 0.0064 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.1653 | 0.0228 | 0.1627 | 0.0063 | 0.0074 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 31.828 | Máx. | 0.0199 | -0.0333 | 0.3630 | 0.0180 | 0.0050 |
| | | Mín. | 0.0100 | -0.0661 | 0.1830 | 0.0091 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0328 | 0.1800 | 0.0089 | 0.0025 |
| 66.508 | 32.078 | Máx. | 0.3627 | -0.0400 | 0.3137 | 0.0200 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.1828 | -0.0793 | 0.1582 | 0.0101 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.1799 | 0.0393 | 0.1555 | 0.0099 | 0.0050 |
| 66.508 | 32.328 | Máx. | 0.6784 | -0.0354 | 0.1862 | 0.0144 | -0.0145 |
| | | Mín. | 0.3420 | -0.0702 | 0.0939 | 0.0072 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.3364 | 0.0348 | 0.0923 | 0.0071 | 0.0143 |
| 66.508 | 32.458 | Máx. | 0.8252 | -0.0354 | 0.0213 | 0.0144 | -0.0180 |
| | | Mín. | 0.4160 | -0.0702 | 0.0108 | 0.0072 | -0.0358 |
| | | Dif. | 0.4092 | 0.0348 | 0.0105 | 0.0071 | 0.0177 |
| 66.508 | 32.608 | Máx. | -0.0422 | -0.0045 | 0.0252 | -0.0206 | -0.0317 |
| | | Mín. | -0.0838 | -0.0090 | 0.0128 | -0.0408 | -0.0628 |
| | | Dif. | 0.0417 | 0.0045 | 0.0125 | 0.0202 | 0.0312 |
| 66.508 | 32.828 | Máx. | 0.1044 | -0.0045 | 0.0647 | -0.0206 | -0.0321 |
| | | Mín. | 0.0527 | -0.0090 | 0.0326 | -0.0408 | -0.0637 |
| | | Dif. | 0.0516 | 0.0045 | 0.0321 | 0.0202 | 0.0316 |
| 66.508 | 33.078 | Máx. | 0.5056 | 0.0382 | 0.0203 | -0.0404 | -0.0268 |
| | | Mín. | 0.2550 | 0.0193 | 0.0102 | -0.0801 | -0.0531 |
| | | Dif. | 0.2506 | 0.0190 | 0.0101 | 0.0397 | 0.0263 |
| 66.508 | 33.328 | Máx. | 0.9431 | 0.0633 | -0.0693 | -0.0556 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.4756 | 0.0319 | -0.1373 | -0.1103 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.4675 | 0.0314 | 0.0681 | 0.0546 | 0.0121 |
| 66.508 | 33.578 | Máx. | 1.3929 | 0.0600 | -0.2133 | -0.0599 | 0.0143 |
| | | Mín. | 0.7024 | 0.0302 | -0.4230 | -0.1188 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.6905 | 0.0298 | 0.2097 | 0.0589 | 0.0071 |
| 66.508 | 33.828 | Máx. | 1.8340 | 0.0331 | -0.4242 | -0.0505 | 0.0492 |
| | | Mín. | 0.9248 | 0.0166 | -0.8412 | -0.1000 | 0.0248 |
| | | Dif. | 0.9092 | 0.0165 | 0.4170 | 0.0496 | 0.0244 |
| 66.508 | 34.078 | Máx. | 2.2464 | -0.0031 | -0.6976 | -0.0300 | 0.0679 |
| | | Mín. | 1.1327 | -0.0059 | -1.3833 | -0.0595 | 0.0342 |
| | | Dif. | 1.1137 | 0.0029 | 0.6858 | 0.0295 | 0.0337 |
| 66.508 | 34.312 | Máx. | 2.4429 | -0.0031 | -1.0872 | -0.0300 | 0.0700 |
| | | Mín. | 1.2318 | -0.0059 | -2.1561 | -0.0595 | 0.0353 |
| | | Dif. | 1.2112 | 0.0029 | 1.0689 | 0.0295 | 0.0347 |
| 66.508 | 34.462 | Máx. | -1.6654 | -0.0360 | -1.0902 | 0.0308 | 0.0527 |
| | | Mín. | -3.3031 | -0.0712 | -2.1620 | 0.0156 | 0.0265 |
| | | Dif. | 1.6377 | 0.0352 | 1.0718 | 0.0153 | 0.0262 |
| 66.508 | 34.578 | Máx. | -1.5913 | -0.0360 | -0.7794 | 0.0308 | 0.0463 |
| | | Mín. | -3.1560 | -0.0712 | -1.5457 | 0.0156 | 0.0233 |
| | | Dif. | 1.5648 | 0.0352 | 0.7663 | 0.0153 | 0.0230 |
| 66.508 | 34.828 | Máx. | -1.4316 | -0.0519 | -0.4140 | 0.0640 | 0.0290 |
| | | Mín. | -2.8393 | -0.1028 | -0.8209 | 0.0323 | 0.0145 |
| | | Dif. | 1.4077 | 0.0509 | 0.4069 | 0.0318 | 0.0145 |
| 66.508 | 35.078 | Máx. | -1.2570 | -0.0499 | -0.0907 | 0.0956 | 0.0155 |
| | | Mín. | -2.4929 | -0.0990 | -0.1798 | 0.0482 | 0.0077 |
| | | Dif. | 1.2359 | 0.0490 | 0.0891 | 0.0474 | 0.0078 |
| 66.508 | 35.328 | Máx. | -1.0751 | -0.0416 | 0.3716 | 0.1296 | 0.0072 |
| | | Mín. | -2.1322 | -0.0826 | 0.1873 | 0.0653 | 0.0035 |
| | | Dif. | 1.0571 | 0.0409 | 0.1843 | 0.0643 | 0.0037 |
| 66.508 | 35.578 | Máx. | -0.8884 | -0.0336 | 0.8307 | 0.1647 | 0.0021 |
| | | Mín. | -1.7617 | -0.0667 | 0.4189 | 0.0830 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.8734 | 0.0331 | 0.4119 | 0.0817 | 0.0011 |
| 66.508 | 35.828 | Máx. | -0.7004 | -0.0280 | 1.1989 | 0.1972 | -0.0010 |
| | | Mín. | -1.3889 | -0.0557 | 0.6045 | 0.0994 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.6885 | 0.0277 | 0.5944 | 0.0978 | 0.0007 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 36.078 | Máx. | -0.5134 | -0.0246 | 1.4790 | 0.2233 | -0.0026 |
| | | Mín. | -1.0180 | -0.0489 | 0.7458 | 0.1125 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.5046 | 0.0244 | 0.7332 | 0.1108 | 0.0024 |
| 66.508 | 36.328 | Máx. | -0.3281 | -0.0222 | 1.6738 | 0.2406 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.6505 | -0.0443 | 0.8440 | 0.1212 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.3224 | 0.0221 | 0.8297 | 0.1194 | 0.0038 |
| 66.508 | 36.578 | Máx. | -0.1441 | -0.0201 | 1.7853 | 0.2474 | -0.0051 |
| | | Mín. | -0.2858 | -0.0402 | 0.9003 | 0.1246 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.1416 | 0.0201 | 0.8850 | 0.1228 | 0.0049 |
| 66.508 | 36.828 | Máx. | 0.0774 | -0.0179 | 1.8147 | 0.2432 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.0390 | -0.0359 | 0.9151 | 0.1225 | -0.0115 |
| | | Dif. | 0.0384 | 0.0179 | 0.8995 | 0.1207 | 0.0057 |
| 66.508 | 37.078 | Máx. | 0.4402 | -0.0155 | 1.7621 | 0.2280 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.2219 | -0.0311 | 0.8886 | 0.1148 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.2183 | 0.0155 | 0.8735 | 0.1132 | 0.0063 |
| 66.508 | 37.328 | Máx. | 0.8037 | -0.0128 | 1.6270 | 0.2024 | -0.0065 |
| | | Mín. | 0.4052 | -0.0257 | 0.8205 | 0.1019 | -0.0131 |
| | | Dif. | 0.3984 | 0.0129 | 0.8065 | 0.1005 | 0.0066 |
| 66.508 | 37.578 | Máx. | 1.1686 | -0.0100 | 1.4084 | 0.1675 | -0.0066 |
| | | Mín. | 0.5893 | -0.0200 | 0.7103 | 0.0843 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.5794 | 0.0100 | 0.6981 | 0.0832 | 0.0067 |
| 66.508 | 37.828 | Máx. | 1.5357 | -0.0070 | 1.1045 | 0.1247 | -0.0066 |
| | | Mín. | 0.7744 | -0.0141 | 0.5570 | 0.0627 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.7614 | 0.0070 | 0.5475 | 0.0619 | 0.0068 |
| 66.508 | 38.078 | Máx. | 1.9055 | -0.0040 | 0.7133 | 0.0759 | -0.0065 |
| | | Mín. | 0.9608 | -0.0080 | 0.3597 | 0.0382 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.9447 | 0.0040 | 0.3536 | 0.0377 | 0.0068 |
| 66.508 | 38.328 | Máx. | 2.2332 | -0.0010 | 0.2322 | 0.0234 | -0.0064 |
| | | Mín. | 1.1260 | -0.0021 | 0.1171 | 0.0118 | -0.0131 |
| | | Dif. | 1.1072 | 0.0010 | 0.1151 | 0.0116 | 0.0067 |
| 66.508 | 38.337 | Máx. | 2.3753 | -0.0010 | -0.0027 | 0.0234 | -0.0064 |
| | | Mín. | 1.1977 | -0.0021 | -0.0054 | 0.0118 | -0.0132 |
| | | Dif. | 1.1776 | 0.0010 | 0.0027 | 0.0116 | 0.0068 |
| 66.508 | 41.737 | Máx. | -0.4482 | -0.0024 | 0.0037 | -0.0011 | 0.0014 |
| | | Mín. | -0.8890 | -0.0047 | 0.0019 | -0.0021 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.4407 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0007 |
| 66.508 | 41.828 | Máx. | -0.3682 | -0.0024 | 0.1744 | -0.0011 | 0.0015 |
| | | Mín. | -0.7303 | -0.0047 | 0.0880 | -0.0021 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.3620 | 0.0023 | 0.0865 | 0.0010 | 0.0008 |
| 66.508 | 42.078 | Máx. | -0.1930 | -0.0066 | 0.3190 | -0.0022 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.3827 | -0.0131 | 0.1609 | -0.0043 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.1897 | 0.0064 | 0.1581 | 0.0021 | 0.0012 |
| 66.508 | 42.328 | Máx. | -0.0039 | -0.0137 | 0.3683 | -0.0027 | 0.0036 |
| | | Mín. | -0.0077 | -0.0271 | 0.1857 | -0.0052 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0038 | 0.0134 | 0.1825 | 0.0025 | 0.0018 |
| 66.508 | 42.578 | Máx. | 0.3582 | -0.0230 | 0.3228 | -0.0018 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.1805 | -0.0455 | 0.1628 | -0.0036 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.1777 | 0.0225 | 0.1600 | 0.0017 | 0.0016 |
| 66.508 | 42.828 | Máx. | 0.7099 | -0.0293 | 0.1861 | 0.0005 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.3577 | -0.0580 | 0.0939 | 0.0002 | -0.0011 |
| | | Dif. | 0.3522 | 0.0287 | 0.0922 | 0.0003 | 0.0006 |
| 66.508 | 43.078 | Máx. | 1.0229 | -0.0202 | -0.0175 | 0.0027 | -0.0048 |
| | | Mín. | 0.5154 | -0.0401 | -0.0350 | 0.0013 | -0.0097 |
| | | Dif. | 0.5074 | 0.0199 | 0.0175 | 0.0013 | 0.0049 |
| 66.508 | 43.146 | Máx. | 1.1639 | -0.0202 | -0.1013 | 0.0027 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.5865 | -0.0401 | -0.2013 | 0.0013 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.5774 | 0.0199 | 0.1000 | 0.0013 | 0.0063 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 43.296 | Máx. | -0.3442 | -0.0130 | -0.1016 | -0.0018 | -0.0123 |
| | | Mín. | -0.6842 | -0.0257 | -0.2019 | -0.0037 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.3400 | 0.0127 | 0.1003 | 0.0018 | 0.0123 |
| 66.508 | 43.328 | Máx. | -0.2748 | -0.0130 | -0.0624 | -0.0018 | -0.0133 |
| | | Mín. | -0.5464 | -0.0257 | -0.1240 | -0.0037 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.2716 | 0.0127 | 0.0616 | 0.0018 | 0.0132 |
| 66.508 | 43.578 | Máx. | -0.1178 | -0.0198 | -0.0042 | -0.0108 | -0.0176 |
| | | Mín. | -0.2348 | -0.0388 | -0.0082 | -0.0215 | -0.0350 |
| | | Dif. | 0.1170 | 0.0190 | 0.0040 | 0.0107 | 0.0174 |
| 66.508 | 43.828 | Máx. | 0.1248 | -0.0098 | 0.0253 | -0.0237 | -0.0174 |
| | | Mín. | 0.0633 | -0.0187 | 0.0126 | -0.0470 | -0.0345 |
| | | Dif. | 0.0615 | 0.0089 | 0.0127 | 0.0233 | 0.0171 |
| 66.508 | 44.078 | Máx. | 0.5087 | 0.0048 | -0.0190 | -0.0345 | -0.0102 |
| | | Mín. | 0.2567 | 0.0020 | -0.0373 | -0.0684 | -0.0203 |
| | | Dif. | 0.2520 | 0.0028 | 0.0183 | 0.0338 | 0.0100 |
| 66.508 | 44.328 | Máx. | 0.9099 | 0.0209 | -0.1058 | -0.0378 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.4588 | 0.0101 | -0.2095 | -0.0749 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.4511 | 0.0108 | 0.1036 | 0.0371 | 0.0019 |
| 66.508 | 44.578 | Máx. | 1.3112 | 0.0243 | -0.2507 | -0.0315 | 0.0288 |
| | | Mín. | 0.6610 | 0.0119 | -0.4967 | -0.0623 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.6502 | 0.0124 | 0.2461 | 0.0308 | 0.0143 |
| 66.508 | 44.828 | Máx. | 1.6925 | 0.0234 | -0.4507 | -0.0181 | 0.0471 |
| | | Mín. | 0.8531 | 0.0115 | -0.8935 | -0.0359 | 0.0237 |
| | | Dif. | 0.8395 | 0.0119 | 0.4428 | 0.0178 | 0.0234 |
| 66.508 | 45.041 | Máx. | 1.8758 | 0.0234 | -0.7288 | -0.0181 | 0.0527 |
| | | Mín. | 0.9454 | 0.0115 | -1.4452 | -0.0359 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.9304 | 0.0119 | 0.7165 | 0.0178 | 0.0262 |
| 66.508 | 45.191 | Máx. | -1.3356 | -0.0014 | -0.7308 | 0.0269 | 0.0652 |
| | | Mín. | -2.6490 | -0.0026 | -1.4492 | 0.0136 | 0.0327 |
| | | Dif. | 1.3134 | 0.0012 | 0.7184 | 0.0134 | 0.0324 |
| 66.508 | 45.328 | Máx. | -1.2565 | -0.0014 | -0.4535 | 0.0269 | 0.0651 |
| | | Mín. | -2.4921 | -0.0026 | -0.8993 | 0.0136 | 0.0327 |
| | | Dif. | 1.2356 | 0.0012 | 0.4458 | 0.0134 | 0.0324 |
| 66.508 | 45.578 | Máx. | -1.0890 | -0.0110 | -0.1712 | 0.0563 | 0.0648 |
| | | Mín. | -2.1596 | -0.0216 | -0.3395 | 0.0283 | 0.0325 |
| | | Dif. | 1.0706 | 0.0106 | 0.1683 | 0.0279 | 0.0323 |
| 66.508 | 45.828 | Máx. | -0.9090 | -0.0120 | 0.1311 | 0.0871 | 0.0627 |
| | | Mín. | -1.8025 | -0.0237 | 0.0661 | 0.0438 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.8935 | 0.0117 | 0.0650 | 0.0433 | 0.0313 |
| 66.508 | 46.078 | Máx. | -0.7233 | -0.0083 | 0.5093 | 0.1208 | 0.0581 |
| | | Mín. | -1.4341 | -0.0166 | 0.2569 | 0.0608 | 0.0291 |
| | | Dif. | 0.7108 | 0.0083 | 0.2524 | 0.0600 | 0.0290 |
| 66.508 | 46.328 | Máx. | -0.5342 | -0.0051 | 0.7950 | 0.1539 | 0.0488 |
| | | Mín. | -1.0591 | -0.0105 | 0.4010 | 0.0774 | 0.0245 |
| | | Dif. | 0.5249 | 0.0053 | 0.3940 | 0.0764 | 0.0243 |
| 66.508 | 46.578 | Máx. | -0.3448 | -0.0038 | 0.9914 | 0.1811 | 0.0344 |
| | | Mín. | -0.6837 | -0.0079 | 0.5001 | 0.0911 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.3388 | 0.0041 | 0.4913 | 0.0899 | 0.0171 |
| 66.508 | 46.828 | Máx. | -0.1566 | -0.0035 | 1.1023 | 0.1980 | 0.0158 |
| | | Mín. | -0.3104 | -0.0074 | 0.5560 | 0.0997 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.1538 | 0.0040 | 0.5463 | 0.0983 | 0.0078 |
| 66.508 | 47.078 | Máx. | 0.0615 | -0.0034 | 1.1303 | 0.2020 | -0.0024 |
| | | Mín. | 0.0310 | -0.0073 | 0.5701 | 0.1017 | -0.0048 |
| | | Dif. | 0.0305 | 0.0039 | 0.5601 | 0.1003 | 0.0024 |
| 66.508 | 47.328 | Máx. | 0.4346 | -0.0033 | 1.0760 | 0.1923 | -0.0124 |
| | | Mín. | 0.2192 | -0.0071 | 0.5427 | 0.0968 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.2154 | 0.0038 | 0.5332 | 0.0955 | 0.0123 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 47.578 | Máx. | 0.8111 | -0.0041 | 0.9379 | 0.1701 | -0.0206 |
| | | Mín. | 0.4091 | -0.0085 | 0.4731 | 0.0856 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.4020 | 0.0044 | 0.4648 | 0.0845 | 0.0205 |
| 66.508 | 47.828 | Máx. | 1.1910 | -0.0072 | 0.7124 | 0.1386 | -0.0263 |
| | | Mín. | 0.6007 | -0.0145 | 0.3593 | 0.0698 | -0.0524 |
| | | Dif. | 0.5903 | 0.0073 | 0.3531 | 0.0689 | 0.0261 |
| 66.508 | 48.078 | Máx. | 1.5694 | -0.0137 | 0.3949 | 0.1033 | -0.0291 |
| | | Mín. | 0.7916 | -0.0271 | 0.1991 | 0.0520 | -0.0580 |
| | | Dif. | 0.7779 | 0.0135 | 0.1957 | 0.0513 | 0.0289 |
| 66.508 | 48.328 | Máx. | 1.9368 | -0.0212 | -0.0090 | 0.0704 | -0.0300 |
| | | Mín. | 0.9767 | -0.0418 | -0.0177 | 0.0354 | -0.0598 |
| | | Dif. | 0.9600 | 0.0206 | 0.0088 | 0.0350 | 0.0298 |
| 66.508 | 48.578 | Máx. | 2.2879 | -0.0215 | -0.2642 | 0.0431 | -0.0307 |
| | | Mín. | 1.1537 | -0.0422 | -0.5238 | 0.0217 | -0.0612 |
| | | Dif. | 1.1342 | 0.0207 | 0.2596 | 0.0214 | 0.0305 |
| 66.508 | 48.828 | Máx. | 2.6057 | -0.0077 | -0.5637 | 0.0176 | -0.0318 |
| | | Mín. | 1.3138 | -0.0150 | -1.1178 | 0.0089 | -0.0633 |
| | | Dif. | 1.2919 | 0.0073 | 0.5540 | 0.0087 | 0.0315 |
| 66.508 | 48.906 | Máx. | 2.7518 | -0.0077 | -0.7706 | 0.0176 | -0.0325 |
| | | Mín. | 1.3874 | -0.0150 | -1.5280 | 0.0089 | -0.0646 |
| | | Dif. | 1.3643 | 0.0073 | 0.7574 | 0.0087 | 0.0321 |
| 66.508 | 49.056 | Máx. | -1.1125 | 0.0018 | -0.7705 | -0.0051 | -0.0303 |
| | | Mín. | -2.2067 | 0.0007 | -1.5279 | -0.0102 | -0.0601 |
| | | Dif. | 1.0942 | 0.0010 | 0.7574 | 0.0051 | 0.0298 |
| 66.508 | 49.078 | Máx. | -1.0412 | 0.0018 | -0.6568 | -0.0051 | -0.0304 |
| | | Mín. | -2.0652 | 0.0007 | -1.3023 | -0.0102 | -0.0604 |
| | | Dif. | 1.0240 | 0.0010 | 0.6455 | 0.0051 | 0.0300 |
| 66.508 | 49.328 | Máx. | -0.8802 | -0.0045 | -0.4029 | -0.0196 | -0.0286 |
| | | Mín. | -1.7458 | -0.0085 | -0.7988 | -0.0387 | -0.0568 |
| | | Dif. | 0.8656 | 0.0039 | 0.3959 | 0.0192 | 0.0281 |
| 66.508 | 49.578 | Máx. | -0.6956 | 0.0036 | -0.1951 | -0.0334 | -0.0236 |
| | | Mín. | -1.3795 | 0.0016 | -0.3867 | -0.0660 | -0.0468 |
| | | Dif. | 0.6839 | 0.0020 | 0.1916 | 0.0327 | 0.0232 |
| 66.508 | 49.828 | Máx. | -0.4979 | 0.0290 | -0.0377 | -0.0432 | -0.0150 |
| | | Mín. | -0.9873 | 0.0145 | -0.0746 | -0.0855 | -0.0296 |
| | | Dif. | 0.4894 | 0.0146 | 0.0369 | 0.0423 | 0.0146 |
| 66.508 | 50.078 | Máx. | -0.2875 | 0.0431 | 0.1293 | -0.0487 | -0.0038 |
| | | Mín. | -0.5699 | 0.0216 | 0.0652 | -0.0964 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.2824 | 0.0215 | 0.0642 | 0.0476 | 0.0037 |
| 66.508 | 50.328 | Máx. | -0.0727 | 0.0261 | 0.2205 | -0.0503 | 0.0178 |
| | | Mín. | -0.1440 | 0.0130 | 0.1112 | -0.0995 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0713 | 0.0130 | 0.1093 | 0.0492 | 0.0088 |
| 66.508 | 50.578 | Máx. | 0.2489 | -0.0190 | 0.1965 | -0.0455 | 0.0441 |
| | | Mín. | 0.1254 | -0.0374 | 0.0991 | -0.0900 | 0.0223 |
| | | Dif. | 0.1236 | 0.0184 | 0.0974 | 0.0445 | 0.0218 |
| 66.508 | 50.828 | Máx. | 0.5237 | -0.0646 | 0.0686 | -0.0281 | 0.0647 |
| | | Mín. | 0.2638 | -0.1276 | 0.0346 | -0.0556 | 0.0327 |
| | | Dif. | 0.2599 | 0.0631 | 0.0340 | 0.0275 | 0.0320 |
| 66.508 | 51.078 | Máx. | 0.6350 | -0.0524 | -0.0545 | -0.0027 | 0.0718 |
| | | Mín. | 0.3197 | -0.1037 | -0.1082 | -0.0054 | 0.0362 |
| | | Dif. | 0.3153 | 0.0512 | 0.0537 | 0.0027 | 0.0355 |
| 66.508 | 51.103 | Máx. | 0.6523 | -0.0524 | -0.0917 | -0.0027 | 0.0688 |
| | | Mín. | 0.3283 | -0.1037 | -0.1820 | -0.0054 | 0.0347 |
| | | Dif. | 0.3240 | 0.0512 | 0.0904 | 0.0027 | 0.0341 |
| 66.508 | 51.253 | Máx. | -0.1244 | -0.1774 | -0.0911 | 0.0003 | 0.1062 |
| | | Mín. | -0.2480 | -0.3513 | -0.1809 | 0.0002 | 0.0536 |
| | | Dif. | 0.1236 | 0.1739 | 0.0898 | 0.0001 | 0.0526 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.508 | 51.328 | Máx. | -0.1522 | -0.1774 | -0.0696 | 0.0003 | 0.0948 |
| | | Mín. | -0.3028 | -0.3513 | -0.1382 | 0.0002 | 0.0478 |
| | | Dif. | 0.1506 | 0.1739 | 0.0685 | 0.0001 | 0.0470 |
| 66.508 | 51.578 | Máx. | -0.1750 | -0.2857 | -0.0217 | -0.0081 | 0.0875 |
| | | Mín. | -0.3474 | -0.5660 | -0.0429 | -0.0159 | 0.0441 |
| | | Dif. | 0.1724 | 0.2803 | 0.0213 | 0.0079 | 0.0434 |
| 66.508 | 51.828 | Máx. | -0.1494 | -0.3341 | 0.0351 | -0.0042 | 0.0691 |
| | | Mín. | -0.2963 | -0.6622 | 0.0177 | -0.0082 | 0.0349 |
| | | Dif. | 0.1469 | 0.3281 | 0.0174 | 0.0040 | 0.0343 |
| 66.508 | 52.078 | Máx. | -0.1049 | -0.3534 | 0.0845 | 0.0119 | 0.0386 |
| | | Mín. | -0.2080 | -0.7007 | 0.0426 | 0.0060 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.1031 | 0.3474 | 0.0419 | 0.0060 | 0.0192 |
| 66.508 | 52.328 | Máx. | -0.0579 | -0.3486 | 0.1107 | 0.0315 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1146 | -0.6915 | 0.0558 | 0.0158 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0568 | 0.3429 | 0.0549 | 0.0156 | 0.0006 |
| 66.508 | 52.578 | Máx. | -0.0089 | -0.3127 | 0.1202 | 0.0427 | -0.0232 |
| | | Mín. | -0.0176 | -0.6204 | 0.0606 | 0.0215 | -0.0461 |
| | | Dif. | 0.0087 | 0.3076 | 0.0596 | 0.0212 | 0.0228 |
| 66.508 | 52.828 | Máx. | 0.1147 | -0.2344 | 0.1135 | 0.0403 | -0.0448 |
| | | Mín. | 0.0578 | -0.4650 | 0.0572 | 0.0203 | -0.0889 |
| | | Dif. | 0.0569 | 0.2306 | 0.0563 | 0.0200 | 0.0441 |
| 66.508 | 53.078 | Máx. | 0.2975 | -0.1209 | 0.0763 | 0.0237 | -0.0610 |
| | | Mín. | 0.1500 | -0.2399 | 0.0385 | 0.0120 | -0.1210 |
| | | Dif. | 0.1475 | 0.1190 | 0.0379 | 0.0118 | 0.0600 |
| 66.508 | 53.187 | Máx. | 0.3991 | -0.1209 | 0.0013 | 0.0237 | -0.0669 |
| | | Mín. | 0.2013 | -0.2399 | 0.0007 | 0.0120 | -0.1328 |
| | | Dif. | 0.1979 | 0.1190 | 0.0006 | 0.0118 | 0.0658 |
| 66.515 | 57.753 | Máx. | 2.1825 | 0.2782 | -0.4099 | 0.0212 | -0.0508 |
| | | Mín. | 1.1003 | 0.1403 | -0.8130 | 0.0107 | -0.1008 |
| | | Dif. | 1.0822 | 0.1380 | 0.4031 | 0.0105 | 0.0500 |
| 66.518 | 56.232 | Máx. | 1.4670 | -0.1225 | -0.1523 | 0.0990 | 0.2263 |
| | | Mín. | 0.7396 | -0.2429 | -0.3021 | 0.0499 | 0.1141 |
| | | Dif. | 0.7274 | 0.1205 | 0.1498 | 0.0491 | 0.1122 |
| 66.522 | 58.511 | Máx. | 0.7822 | 0.3886 | -0.1816 | 0.0149 | -0.0795 |
| | | Mín. | 0.3944 | 0.1959 | -0.3602 | 0.0075 | -0.1576 |
| | | Dif. | 0.3879 | 0.1927 | 0.1786 | 0.0074 | 0.0781 |
| 66.545 | 24.651 | Máx. | -0.1680 | 0.0594 | 0.0659 | -0.0934 | 0.1400 |
| | | Mín. | -0.3333 | 0.0299 | 0.0332 | -0.1853 | 0.0706 |
| | | Dif. | 0.1653 | 0.0294 | 0.0327 | 0.0919 | 0.0694 |
| 66.545 | 24.819 | Máx. | -0.0493 | 0.0594 | 0.2168 | -0.0934 | 0.1149 |
| | | Mín. | -0.0978 | 0.0299 | 0.1093 | -0.1853 | 0.0579 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0294 | 0.1075 | 0.0919 | 0.0570 |
| 66.545 | 25.069 | Máx. | 0.3905 | 0.2886 | 0.2885 | -0.1620 | 0.0627 |
| | | Mín. | 0.1969 | 0.1455 | 0.1455 | -0.3214 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.1936 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1593 | 0.0311 |
| 66.545 | 25.319 | Máx. | 0.8747 | 0.6625 | 0.2261 | -0.2263 | -0.0020 |
| | | Mín. | 0.4410 | 0.3340 | 0.1140 | -0.4489 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.4337 | 0.3285 | 0.1121 | 0.2226 | 0.0020 |
| 66.545 | 25.569 | Máx. | 1.1163 | 1.3584 | 0.0227 | -0.2667 | -0.0265 |
| | | Mín. | 0.5628 | 0.6848 | 0.0114 | -0.5290 | -0.0525 |
| | | Dif. | 0.5535 | 0.6736 | 0.0112 | 0.2623 | 0.0260 |
| 66.545 | 25.819 | Máx. | 0.7371 | 2.0442 | -0.0903 | -0.2667 | 0.0010 |
| | | Mín. | 0.3716 | 1.0306 | -0.1792 | -0.5291 | 0.0005 |
| | | Dif. | 0.3655 | 1.0136 | 0.0888 | 0.2624 | 0.0005 |
| 66.545 | 26.069 | Máx. | 0.2002 | 1.9851 | -0.0845 | -0.3453 | 0.0507 |
| | | Mín. | 0.1009 | 1.0008 | -0.1676 | -0.6849 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0993 | 0.9843 | 0.0831 | 0.3396 | 0.0251 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.545 | 26.319 | Máx. | 0.0307 | 1.8536 | -0.0561 | -0.3923 | 0.0439 |
| | | Mín. | 0.0155 | 0.9345 | -0.1112 | -0.7781 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.0152 | 0.9191 | 0.0552 | 0.3858 | 0.0218 |
| 66.545 | 26.569 | Máx. | -0.0010 | 1.8177 | -0.0405 | -0.4126 | 0.0225 |
| | | Mín. | -0.0021 | 0.9164 | -0.0803 | -0.8183 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.9013 | 0.0398 | 0.4058 | 0.0112 |
| 66.545 | 26.819 | Máx. | -0.0171 | 1.8199 | -0.0341 | -0.4181 | 0.0024 |
| | | Mín. | -0.0339 | 0.9175 | -0.0675 | -0.8293 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0168 | 0.9024 | 0.0335 | 0.4112 | 0.0012 |
| 66.545 | 27.069 | Máx. | -0.0421 | 1.8170 | -0.0310 | -0.4126 | -0.0072 |
| | | Mín. | -0.0835 | 0.9160 | -0.0615 | -0.8184 | -0.0142 |
| | | Dif. | 0.0414 | 0.9010 | 0.0305 | 0.4058 | 0.0070 |
| 66.545 | 27.319 | Máx. | -0.0728 | 1.7926 | -0.0287 | -0.3966 | -0.0141 |
| | | Mín. | -0.1445 | 0.9037 | -0.0570 | -0.7867 | -0.0279 |
| | | Dif. | 0.0716 | 0.8889 | 0.0283 | 0.3901 | 0.0138 |
| 66.545 | 27.569 | Máx. | -0.1067 | 1.7407 | -0.0261 | -0.3702 | -0.0196 |
| | | Mín. | -0.2116 | 0.8776 | -0.0517 | -0.7344 | -0.0389 |
| | | Dif. | 0.1049 | 0.8631 | 0.0256 | 0.3642 | 0.0193 |
| 66.545 | 27.819 | Máx. | -0.1420 | 1.6565 | -0.0222 | -0.3337 | -0.0236 |
| | | Mín. | -0.2816 | 0.8351 | -0.0440 | -0.6618 | -0.0469 |
| | | Dif. | 0.1396 | 0.8214 | 0.0218 | 0.3282 | 0.0232 |
| 66.545 | 28.069 | Máx. | -0.1768 | 1.5331 | -0.0164 | -0.2874 | -0.0255 |
| | | Mín. | -0.3507 | 0.7729 | -0.0325 | -0.5701 | -0.0506 |
| | | Dif. | 0.1739 | 0.7602 | 0.0161 | 0.2827 | 0.0251 |
| 66.545 | 28.319 | Máx. | -0.2072 | 1.3585 | -0.0083 | -0.2327 | -0.0247 |
| | | Mín. | -0.4110 | 0.6849 | -0.0164 | -0.4616 | -0.0490 |
| | | Dif. | 0.2038 | 0.6736 | 0.0081 | 0.2289 | 0.0243 |
| 66.545 | 28.569 | Máx. | -0.2247 | 1.1146 | 0.0037 | -0.1714 | -0.0207 |
| | | Mín. | -0.4457 | 0.5619 | 0.0019 | -0.3400 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.2210 | 0.5527 | 0.0019 | 0.1686 | 0.0203 |
| 66.545 | 28.819 | Máx. | -0.2117 | 0.7791 | 0.0228 | -0.1066 | -0.0142 |
| | | Mín. | -0.4199 | 0.3928 | 0.0115 | -0.2114 | -0.0281 |
| | | Dif. | 0.2082 | 0.3863 | 0.0113 | 0.1048 | 0.0139 |
| 66.545 | 29.069 | Máx. | -0.1551 | 0.3411 | 0.0243 | -0.0420 | -0.0080 |
| | | Mín. | -0.3076 | 0.1720 | 0.0123 | -0.0834 | -0.0158 |
| | | Dif. | 0.1525 | 0.1691 | 0.0121 | 0.0413 | 0.0078 |
| 66.545 | 29.137 | Máx. | -0.1154 | 0.3411 | 0.0156 | -0.0420 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.2290 | 0.1720 | 0.0079 | -0.0834 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.1135 | 0.1691 | 0.0077 | 0.0413 | 0.0038 |
| 66.555 | 57.999 | Máx. | 1.8605 | 0.3733 | -0.3318 | 0.0232 | -0.0704 |
| | | Mín. | 0.9380 | 0.1882 | -0.6581 | 0.0117 | -0.1396 |
| | | Dif. | 0.9225 | 0.1851 | 0.3263 | 0.0115 | 0.0692 |
| 66.559 | 56.479 | Máx. | 1.7495 | -0.1030 | -0.1912 | 0.0974 | 0.1618 |
| | | Mín. | 0.8820 | -0.2044 | -0.3793 | 0.0491 | 0.0816 |
| | | Dif. | 0.8675 | 0.1013 | 0.1880 | 0.0483 | 0.0802 |
| 66.596 | 58.246 | Máx. | 1.3772 | 0.4261 | -0.2303 | 0.0245 | -0.0890 |
| | | Mín. | 0.6943 | 0.2148 | -0.4567 | 0.0123 | -0.1764 |
| | | Dif. | 0.6829 | 0.2113 | 0.2265 | 0.0121 | 0.0875 |
| 66.599 | 56.725 | Máx. | 1.9298 | -0.0668 | -0.2184 | 0.0939 | 0.0949 |
| | | Mín. | 0.9729 | -0.1325 | -0.4332 | 0.0474 | 0.0479 |
| | | Dif. | 0.9569 | 0.0657 | 0.2148 | 0.0466 | 0.0471 |
| 66.636 | 58.493 | Máx. | 0.6929 | 0.3886 | -0.1109 | 0.0149 | -0.1031 |
| | | Mín. | 0.3493 | 0.1959 | -0.2200 | 0.0075 | -0.2045 |
| | | Dif. | 0.3436 | 0.1927 | 0.1091 | 0.0074 | 0.1014 |
| 66.640 | 56.972 | Máx. | 2.0174 | -0.0232 | -0.2321 | 0.0911 | 0.0278 |
| | | Mín. | 1.0171 | -0.0459 | -0.4602 | 0.0459 | 0.0140 |
| | | Dif. | 1.0003 | 0.0228 | 0.2282 | 0.0452 | 0.0138 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.655 | 58.603 | Máx. | 0.6929 | 0.3407 | -0.1109 | 0.0246 | -0.0999 |
| | | Mín. | 0.3493 | 0.1718 | -0.2200 | 0.0124 | -0.1981 |
| | | Dif. | 0.3436 | 0.1689 | 0.1091 | 0.0122 | 0.0982 |
| 66.662 | 55.561 | Máx. | 0.4284 | 0.3749 | -0.0070 | 0.0070 | 0.3941 |
| | | Mín. | 0.2160 | 0.1890 | -0.0140 | 0.0035 | 0.1987 |
| | | Dif. | 0.2124 | 0.1859 | 0.0069 | 0.0035 | 0.1954 |
| 66.681 | 57.219 | Máx. | 2.0173 | 0.0447 | -0.2313 | 0.0898 | -0.0196 |
| | | Mín. | 1.0171 | 0.0225 | -0.4587 | 0.0453 | -0.0390 |
| | | Dif. | 1.0003 | 0.0222 | 0.2274 | 0.0445 | 0.0193 |
| 66.684 | 55.698 | Máx. | 0.4284 | 0.2718 | -0.0070 | 0.1046 | 0.3750 |
| | | Mín. | 0.2160 | 0.1370 | -0.0140 | 0.0527 | 0.1891 |
| | | Dif. | 0.2124 | 0.1348 | 0.0069 | 0.0519 | 0.1859 |
| 66.721 | 57.465 | Máx. | 1.9291 | 0.1314 | -0.2162 | 0.0902 | -0.0530 |
| | | Mín. | 0.9726 | 0.0662 | -0.4288 | 0.0455 | -0.1050 |
| | | Dif. | 0.9565 | 0.0651 | 0.2126 | 0.0447 | 0.0521 |
| 66.725 | 55.945 | Máx. | 0.8047 | 0.0973 | -0.0159 | 0.1637 | 0.3299 |
| | | Mín. | 0.4057 | 0.0491 | -0.0315 | 0.0826 | 0.1664 |
| | | Dif. | 0.3990 | 0.0483 | 0.0156 | 0.0812 | 0.1636 |
| 66.758 | 31.187 | Máx. | -0.4107 | -0.0149 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.8147 | -0.0296 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.4039 | 0.0147 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0127 |
| 66.758 | 31.328 | Máx. | -0.3275 | -0.0149 | 0.2000 | 0.0030 | 0.0241 |
| | | Mín. | -0.6495 | -0.0296 | 0.1009 | 0.0015 | 0.0121 |
| | | Dif. | 0.3220 | 0.0147 | 0.0992 | 0.0015 | 0.0119 |
| 66.758 | 31.578 | Máx. | -0.1527 | -0.0308 | 0.3184 | 0.0068 | 0.0186 |
| | | Mín. | -0.3028 | -0.0610 | 0.1605 | 0.0034 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.1501 | 0.0303 | 0.1579 | 0.0033 | 0.0092 |
| 66.758 | 31.828 | Máx. | 0.0525 | -0.0475 | 0.3457 | 0.0115 | 0.0078 |
| | | Mín. | 0.0265 | -0.0943 | 0.1743 | 0.0058 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.0467 | 0.1714 | 0.0057 | 0.0039 |
| 66.758 | 32.078 | Máx. | 0.3921 | -0.0609 | 0.2872 | 0.0153 | -0.0054 |
| | | Mín. | 0.1976 | -0.1207 | 0.1448 | 0.0077 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.1944 | 0.0599 | 0.1424 | 0.0076 | 0.0053 |
| 66.758 | 32.328 | Máx. | 0.7007 | -0.0562 | 0.1510 | 0.0128 | -0.0185 |
| | | Mín. | 0.3532 | -0.1115 | 0.0762 | 0.0064 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.3475 | 0.0553 | 0.0749 | 0.0063 | 0.0182 |
| 66.758 | 32.458 | Máx. | 0.8437 | -0.0562 | -0.0094 | 0.0128 | -0.0238 |
| | | Mín. | 0.4253 | -0.1115 | -0.0188 | 0.0064 | -0.0472 |
| | | Dif. | 0.4184 | 0.0553 | 0.0093 | 0.0063 | 0.0234 |
| 66.758 | 32.608 | Máx. | -0.1056 | 0.0079 | -0.0074 | -0.0209 | -0.0461 |
| | | Mín. | -0.2096 | 0.0040 | -0.0149 | -0.0414 | -0.0914 |
| | | Dif. | 0.1040 | 0.0039 | 0.0074 | 0.0205 | 0.0453 |
| 66.758 | 32.828 | Máx. | -0.0081 | 0.0079 | 0.0627 | -0.0209 | -0.0475 |
| | | Mín. | -0.0163 | 0.0040 | 0.0316 | -0.0414 | -0.0943 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0039 | 0.0311 | 0.0205 | 0.0467 |
| 66.758 | 33.078 | Máx. | 0.4093 | 0.1076 | 0.0517 | -0.0443 | -0.0421 |
| | | Mín. | 0.2064 | 0.0543 | 0.0261 | -0.0879 | -0.0834 |
| | | Dif. | 0.2028 | 0.0534 | 0.0256 | 0.0436 | 0.0414 |
| 66.758 | 33.328 | Máx. | 0.8989 | 0.1690 | -0.0401 | -0.0653 | -0.0217 |
| | | Mín. | 0.4533 | 0.0852 | -0.0795 | -0.1295 | -0.0430 |
| | | Dif. | 0.4456 | 0.0838 | 0.0394 | 0.0642 | 0.0213 |
| 66.758 | 33.578 | Máx. | 1.4181 | 0.1713 | -0.1805 | -0.0731 | 0.0176 |
| | | Mín. | 0.7151 | 0.0863 | -0.3578 | -0.1448 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.7030 | 0.0849 | 0.1774 | 0.0718 | 0.0087 |
| 66.758 | 33.828 | Máx. | 1.9218 | 0.1146 | -0.4000 | -0.0616 | 0.0748 |
| | | Mín. | 0.9690 | 0.0577 | -0.7932 | -0.1222 | 0.0377 |
| | | Dif. | 0.9527 | 0.0568 | 0.3932 | 0.0606 | 0.0371 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 34.078 | Máx. | 2.3609 | 0.0181 | -0.6908 | -0.0354 | 0.1064 |
| | | Mín. | 1.1904 | 0.0090 | -1.3699 | -0.0701 | 0.0537 |
| | | Dif. | 1.1704 | 0.0091 | 0.6791 | 0.0347 | 0.0528 |
| 66.758 | 34.312 | Máx. | 2.5583 | 0.0181 | -1.1003 | -0.0354 | 0.1109 |
| | | Mín. | 1.2900 | 0.0090 | -2.1820 | -0.0701 | 0.0559 |
| | | Dif. | 1.2683 | 0.0091 | 1.0817 | 0.0347 | 0.0550 |
| 66.758 | 34.462 | Máx. | -1.6460 | -0.0637 | -1.1033 | 0.0268 | 0.0816 |
| | | Mín. | -3.2645 | -0.1262 | -2.1880 | 0.0135 | 0.0411 |
| | | Dif. | 1.6185 | 0.0625 | 1.0847 | 0.0133 | 0.0405 |
| 66.758 | 34.578 | Máx. | -1.5837 | -0.0637 | -0.7947 | 0.0268 | 0.0724 |
| | | Mín. | -3.1409 | -0.1262 | -1.5759 | 0.0135 | 0.0364 |
| | | Dif. | 1.5572 | 0.0625 | 0.7812 | 0.0133 | 0.0359 |
| 66.758 | 34.828 | Máx. | -1.4422 | -0.0766 | -0.4253 | 0.0495 | 0.0527 |
| | | Mín. | -2.8601 | -0.1519 | -0.8434 | 0.0250 | 0.0265 |
| | | Dif. | 1.4180 | 0.0752 | 0.4181 | 0.0246 | 0.0262 |
| 66.758 | 35.078 | Máx. | -1.2724 | -0.0598 | -0.0968 | 0.0772 | 0.0421 |
| | | Mín. | -2.5233 | -0.1186 | -0.1919 | 0.0389 | 0.0211 |
| | | Dif. | 1.2510 | 0.0588 | 0.0951 | 0.0383 | 0.0210 |
| 66.758 | 35.328 | Máx. | -1.0859 | -0.0425 | 0.3646 | 0.1138 | 0.0364 |
| | | Mín. | -2.1534 | -0.0843 | 0.1838 | 0.0573 | 0.0182 |
| | | Dif. | 1.0676 | 0.0418 | 0.1808 | 0.0564 | 0.0182 |
| 66.758 | 35.578 | Máx. | -0.8935 | -0.0327 | 0.8244 | 0.1532 | 0.0305 |
| | | Mín. | -1.7719 | -0.0649 | 0.4157 | 0.0772 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.8784 | 0.0322 | 0.4087 | 0.0760 | 0.0153 |
| 66.758 | 35.828 | Máx. | -0.7023 | -0.0289 | 1.1915 | 0.1890 | 0.0226 |
| | | Mín. | -1.3927 | -0.0575 | 0.6008 | 0.0952 | 0.0113 |
| | | Dif. | 0.6904 | 0.0286 | 0.5907 | 0.0937 | 0.0113 |
| 66.758 | 36.078 | Máx. | -0.5144 | -0.0279 | 1.4708 | 0.2169 | 0.0128 |
| | | Mín. | -1.0200 | -0.0557 | 0.7417 | 0.1093 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.5056 | 0.0277 | 0.7291 | 0.1076 | 0.0064 |
| 66.758 | 36.328 | Máx. | -0.3293 | -0.0275 | 1.6654 | 0.2349 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.6529 | -0.0549 | 0.8399 | 0.1183 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.3236 | 0.0274 | 0.8256 | 0.1166 | 0.0011 |
| 66.758 | 36.578 | Máx. | -0.1460 | -0.0266 | 1.7774 | 0.2421 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.2894 | -0.0532 | 0.8964 | 0.1219 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.1434 | 0.0266 | 0.8811 | 0.1202 | 0.0043 |
| 66.758 | 36.828 | Máx. | 0.0726 | -0.0249 | 1.8076 | 0.2382 | -0.0097 |
| | | Mín. | 0.0365 | -0.0498 | 0.9116 | 0.1200 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0360 | 0.0249 | 0.8960 | 0.1183 | 0.0095 |
| 66.758 | 37.078 | Máx. | 0.4344 | -0.0223 | 1.7559 | 0.2235 | -0.0144 |
| | | Mín. | 0.2190 | -0.0446 | 0.8856 | 0.1125 | -0.0286 |
| | | Dif. | 0.2154 | 0.0223 | 0.8703 | 0.1110 | 0.0142 |
| 66.758 | 37.328 | Máx. | 0.7971 | -0.0190 | 1.6219 | 0.1986 | -0.0186 |
| | | Mín. | 0.4019 | -0.0380 | 0.8180 | 0.0999 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.3952 | 0.0190 | 0.8039 | 0.0986 | 0.0184 |
| 66.758 | 37.578 | Máx. | 1.1614 | -0.0152 | 1.4044 | 0.1644 | -0.0221 |
| | | Mín. | 0.5857 | -0.0304 | 0.7083 | 0.0827 | -0.0440 |
| | | Dif. | 0.5758 | 0.0152 | 0.6960 | 0.0817 | 0.0220 |
| 66.758 | 37.828 | Máx. | 1.5281 | -0.0109 | 1.1016 | 0.1225 | -0.0248 |
| | | Mín. | 0.7706 | -0.0219 | 0.5556 | 0.0616 | -0.0495 |
| | | Dif. | 0.7575 | 0.0110 | 0.5460 | 0.0609 | 0.0248 |
| 66.758 | 38.078 | Máx. | 1.8976 | -0.0064 | 0.7116 | 0.0746 | -0.0266 |
| | | Mín. | 0.9569 | -0.0129 | 0.3589 | 0.0375 | -0.0533 |
| | | Dif. | 0.9407 | 0.0065 | 0.3527 | 0.0371 | 0.0267 |
| 66.758 | 38.328 | Máx. | 2.2252 | -0.0016 | 0.2318 | 0.0230 | -0.0275 |
| | | Mín. | 1.1221 | -0.0032 | 0.1169 | 0.0116 | -0.0551 |
| | | Dif. | 1.1031 | 0.0016 | 0.1149 | 0.0115 | 0.0276 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 38.337 | Máx. | 2.3673 | -0.0016 | -0.0027 | 0.0230 | -0.0276 |
| | | Mín. | 1.1937 | -0.0032 | -0.0053 | 0.0116 | -0.0552 |
| | | Dif. | 1.1736 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0115 | 0.0276 |
| 66.758 | 41.737 | Máx. | -0.4484 | -0.0005 | 0.0039 | -0.0019 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.8892 | -0.0010 | 0.0020 | -0.0037 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.4408 | 0.0005 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0007 |
| 66.758 | 41.828 | Máx. | -0.3675 | -0.0005 | 0.1756 | -0.0019 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.7288 | -0.0010 | 0.0886 | -0.0037 | -0.0014 |
| | | Dif. | 0.3613 | 0.0005 | 0.0870 | 0.0018 | 0.0006 |
| 66.758 | 42.078 | Máx. | -0.1893 | -0.0032 | 0.3215 | -0.0046 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.3754 | -0.0063 | 0.1622 | -0.0089 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.1861 | 0.0031 | 0.1593 | 0.0043 | 0.0002 |
| 66.758 | 42.328 | Máx. | 0.0109 | -0.0114 | 0.3710 | -0.0072 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0055 | -0.0226 | 0.1871 | -0.0140 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0054 | 0.0112 | 0.1838 | 0.0068 | 0.0010 |
| 66.758 | 42.578 | Máx. | 0.3898 | -0.0280 | 0.3219 | -0.0084 | 0.0043 |
| | | Mín. | 0.1965 | -0.0552 | 0.1624 | -0.0164 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.1933 | 0.0272 | 0.1595 | 0.0080 | 0.0021 |
| 66.758 | 42.828 | Máx. | 0.7415 | -0.0481 | 0.1757 | -0.0059 | 0.0026 |
| | | Mín. | 0.3736 | -0.0951 | 0.0887 | -0.0115 | 0.0014 |
| | | Dif. | 0.3678 | 0.0470 | 0.0870 | 0.0056 | 0.0012 |
| 66.758 | 43.078 | Máx. | 1.0308 | -0.0417 | -0.0281 | -0.0005 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.5193 | -0.0826 | -0.0560 | -0.0009 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.5115 | 0.0408 | 0.0279 | 0.0004 | 0.0039 |
| 66.758 | 43.146 | Máx. | 1.1542 | -0.0417 | -0.1126 | -0.0005 | -0.0062 |
| | | Mín. | 0.5814 | -0.0826 | -0.2237 | -0.0009 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.5728 | 0.0408 | 0.1112 | 0.0004 | 0.0062 |
| 66.758 | 43.296 | Máx. | -0.3335 | -0.0336 | -0.1130 | -0.0008 | -0.0167 |
| | | Mín. | -0.6639 | -0.0663 | -0.2245 | -0.0016 | -0.0333 |
| | | Dif. | 0.3303 | 0.0327 | 0.1115 | 0.0008 | 0.0166 |
| 66.758 | 43.328 | Máx. | -0.2758 | -0.0336 | -0.0743 | -0.0008 | -0.0193 |
| | | Mín. | -0.5491 | -0.0663 | -0.1475 | -0.0016 | -0.0384 |
| | | Dif. | 0.2733 | 0.0327 | 0.0732 | 0.0008 | 0.0191 |
| 66.758 | 43.578 | Máx. | -0.1433 | -0.0466 | -0.0108 | -0.0135 | -0.0277 |
| | | Mín. | -0.2856 | -0.0915 | -0.0212 | -0.0268 | -0.0549 |
| | | Dif. | 0.1424 | 0.0448 | 0.0104 | 0.0132 | 0.0272 |
| 66.758 | 43.828 | Máx. | 0.0511 | -0.0106 | 0.0367 | -0.0311 | -0.0280 |
| | | Mín. | 0.0261 | -0.0200 | 0.0183 | -0.0614 | -0.0554 |
| | | Dif. | 0.0249 | 0.0093 | 0.0184 | 0.0303 | 0.0275 |
| 66.758 | 44.078 | Máx. | 0.4568 | 0.0455 | -0.0018 | -0.0462 | -0.0166 |
| | | Mín. | 0.2305 | 0.0224 | -0.0031 | -0.0912 | -0.0330 |
| | | Dif. | 0.2263 | 0.0231 | 0.0013 | 0.0450 | 0.0163 |
| 66.758 | 44.328 | Máx. | 0.9052 | 0.0797 | -0.0837 | -0.0504 | 0.0068 |
| | | Mín. | 0.4564 | 0.0397 | -0.1655 | -0.0997 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.4488 | 0.0401 | 0.0818 | 0.0492 | 0.0034 |
| 66.758 | 44.578 | Máx. | 1.3436 | 0.0550 | -0.2327 | -0.0414 | 0.0464 |
| | | Mín. | 0.6773 | 0.0272 | -0.4611 | -0.0818 | 0.0234 |
| | | Dif. | 0.6663 | 0.0278 | 0.2284 | 0.0404 | 0.0230 |
| 66.758 | 44.828 | Máx. | 1.7207 | 0.0149 | -0.4409 | -0.0229 | 0.0732 |
| | | Mín. | 0.8672 | 0.0070 | -0.8739 | -0.0453 | 0.0369 |
| | | Dif. | 0.8535 | 0.0078 | 0.4330 | 0.0224 | 0.0363 |
| 66.758 | 45.041 | Máx. | 1.8901 | 0.0149 | -0.7227 | -0.0229 | 0.0802 |
| | | Mín. | 0.9525 | 0.0070 | -1.4331 | -0.0453 | 0.0404 |
| | | Dif. | 0.9376 | 0.0078 | 0.7104 | 0.0224 | 0.0398 |
| 66.758 | 45.191 | Máx. | -1.3031 | -0.0237 | -0.7248 | 0.0245 | 0.0890 |
| | | Mín. | -2.5848 | -0.0466 | -1.4372 | 0.0123 | 0.0447 |
| | | Dif. | 1.2816 | 0.0228 | 0.7124 | 0.0121 | 0.0443 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 45.328 | Máx. | -1.2367 | -0.0237 | -0.4535 | 0.0245 | 0.0875 |
| | | Mín. | -2.4528 | -0.0466 | -0.8991 | 0.0123 | 0.0440 |
| | | Dif. | 1.2161 | 0.0228 | 0.4456 | 0.0121 | 0.0436 |
| 66.758 | 45.578 | Máx. | -1.0875 | -0.0287 | -0.1720 | 0.0478 | 0.0888 |
| | | Mín. | -2.1564 | -0.0565 | -0.3409 | 0.0240 | 0.0445 |
| | | Dif. | 1.0689 | 0.0278 | 0.1689 | 0.0238 | 0.0442 |
| 66.758 | 45.828 | Máx. | -0.9114 | -0.0164 | 0.1289 | 0.0810 | 0.0912 |
| | | Mín. | -1.8069 | -0.0323 | 0.0650 | 0.0407 | 0.0458 |
| | | Dif. | 0.8955 | 0.0160 | 0.0639 | 0.0403 | 0.0454 |
| 66.758 | 46.078 | Máx. | -0.7213 | -0.0063 | 0.5009 | 0.1234 | 0.0884 |
| | | Mín. | -1.4299 | -0.0128 | 0.2527 | 0.0621 | 0.0444 |
| | | Dif. | 0.7086 | 0.0064 | 0.2482 | 0.0613 | 0.0440 |
| 66.758 | 46.328 | Máx. | -0.5286 | -0.0035 | 0.7773 | 0.1659 | 0.0761 |
| | | Mín. | -1.0478 | -0.0074 | 0.3921 | 0.0835 | 0.0382 |
| | | Dif. | 0.5192 | 0.0039 | 0.3851 | 0.0824 | 0.0378 |
| 66.758 | 46.578 | Máx. | -0.3392 | -0.0048 | 0.9650 | 0.2002 | 0.0541 |
| | | Mín. | -0.6724 | -0.0103 | 0.4869 | 0.1008 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.3332 | 0.0054 | 0.4782 | 0.0994 | 0.0269 |
| 66.758 | 46.828 | Máx. | -0.1537 | -0.0068 | 1.0705 | 0.2212 | 0.0250 |
| | | Mín. | -0.3046 | -0.0142 | 0.5400 | 0.1114 | 0.0126 |
| | | Dif. | 0.1510 | 0.0074 | 0.5304 | 0.1098 | 0.0124 |
| 66.758 | 47.078 | Máx. | 0.0593 | -0.0071 | 1.0972 | 0.2261 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0299 | -0.0148 | 0.5535 | 0.1139 | -0.0073 |
| | | Dif. | 0.0294 | 0.0077 | 0.5437 | 0.1122 | 0.0036 |
| 66.758 | 47.328 | Máx. | 0.4249 | -0.0052 | 1.0462 | 0.2143 | -0.0195 |
| | | Mín. | 0.2144 | -0.0111 | 0.5278 | 0.1079 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.2105 | 0.0059 | 0.5184 | 0.1064 | 0.0193 |
| 66.758 | 47.578 | Máx. | 0.7978 | -0.0023 | 0.9156 | 0.1865 | -0.0328 |
| | | Mín. | 0.4025 | -0.0053 | 0.4619 | 0.0939 | -0.0653 |
| | | Dif. | 0.3953 | 0.0029 | 0.4537 | 0.0926 | 0.0325 |
| 66.758 | 47.828 | Máx. | 1.1819 | -0.0017 | 0.7004 | 0.1459 | -0.0417 |
| | | Mín. | 0.5963 | -0.0039 | 0.3533 | 0.0734 | -0.0830 |
| | | Dif. | 0.5857 | 0.0021 | 0.3471 | 0.0725 | 0.0413 |
| 66.758 | 48.078 | Máx. | 1.5741 | -0.0087 | 0.3927 | 0.0988 | -0.0450 |
| | | Mín. | 0.7941 | -0.0173 | 0.1981 | 0.0497 | -0.0897 |
| | | Dif. | 0.7800 | 0.0086 | 0.1946 | 0.0491 | 0.0446 |
| 66.758 | 48.328 | Máx. | 1.9554 | -0.0270 | -0.0082 | 0.0559 | -0.0434 |
| | | Mín. | 0.9863 | -0.0532 | -0.0161 | 0.0281 | -0.0866 |
| | | Dif. | 0.9691 | 0.0262 | 0.0079 | 0.0278 | 0.0431 |
| 66.758 | 48.578 | Máx. | 2.2923 | -0.0471 | -0.2657 | 0.0288 | -0.0406 |
| | | Mín. | 1.1561 | -0.0928 | -0.5266 | 0.0145 | -0.0809 |
| | | Dif. | 1.1362 | 0.0457 | 0.2609 | 0.0143 | 0.0403 |
| 66.758 | 48.828 | Máx. | 2.5575 | -0.0341 | -0.5657 | 0.0148 | -0.0410 |
| | | Mín. | 1.2896 | -0.0670 | -1.1215 | 0.0074 | -0.0815 |
| | | Dif. | 1.2679 | 0.0329 | 0.5558 | 0.0073 | 0.0405 |
| 66.758 | 48.906 | Máx. | 2.6700 | -0.0341 | -0.7679 | 0.0148 | -0.0426 |
| | | Mín. | 1.3462 | -0.0670 | -1.5224 | 0.0074 | -0.0848 |
| | | Dif. | 1.3238 | 0.0329 | 0.7545 | 0.0073 | 0.0421 |
| 66.758 | 49.056 | Máx. | -1.0845 | -0.0163 | -0.7678 | -0.0053 | -0.0418 |
| | | Mín. | -2.1513 | -0.0318 | -1.5224 | -0.0104 | -0.0830 |
| | | Dif. | 1.0668 | 0.0155 | 0.7545 | 0.0052 | 0.0412 |
| 66.758 | 49.078 | Máx. | -1.0268 | -0.0163 | -0.6556 | -0.0053 | -0.0429 |
| | | Mín. | -2.0368 | -0.0318 | -1.2998 | -0.0104 | -0.0851 |
| | | Dif. | 1.0099 | 0.0155 | 0.6442 | 0.0052 | 0.0422 |
| 66.758 | 49.328 | Máx. | -0.8929 | -0.0278 | -0.3995 | -0.0257 | -0.0412 |
| | | Mín. | -1.7708 | -0.0542 | -0.7919 | -0.0508 | -0.0815 |
| | | Dif. | 0.8779 | 0.0265 | 0.3924 | 0.0251 | 0.0404 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.758 | 49.578 | Máx. | -0.7211 | 0.0066 | -0.1844 | -0.0419 | -0.0325 |
| | | Mín. | -1.4298 | 0.0030 | -0.3655 | -0.0827 | -0.0643 |
| | | Dif. | 0.7087 | 0.0036 | 0.1811 | 0.0409 | 0.0318 |
| 66.758 | 49.828 | Máx. | -0.5171 | 0.0728 | -0.0225 | -0.0493 | -0.0199 |
| | | Mín. | -1.0251 | 0.0365 | -0.0446 | -0.0974 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.5080 | 0.0362 | 0.0220 | 0.0481 | 0.0195 |
| 66.758 | 50.078 | Máx. | -0.2942 | 0.1086 | 0.1640 | -0.0530 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.5831 | 0.0547 | 0.0827 | -0.1047 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.2889 | 0.0539 | 0.0813 | 0.0517 | 0.0067 |
| 66.758 | 50.328 | Máx. | -0.0593 | 0.1020 | 0.2615 | -0.0586 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.1175 | 0.0514 | 0.1319 | -0.1159 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0581 | 0.0506 | 0.1296 | 0.0573 | 0.0068 |
| 66.758 | 50.578 | Máx. | 0.3666 | 0.0135 | 0.2433 | -0.0679 | 0.0473 |
| | | Mín. | 0.1848 | 0.0067 | 0.1227 | -0.1343 | 0.0239 |
| | | Dif. | 0.1817 | 0.0068 | 0.1206 | 0.0664 | 0.0234 |
| 66.758 | 50.828 | Máx. | 0.7510 | -0.1363 | 0.0945 | -0.0706 | 0.0879 |
| | | Mín. | 0.3786 | -0.2695 | 0.0477 | -0.1396 | 0.0444 |
| | | Dif. | 0.3724 | 0.1333 | 0.0468 | 0.0690 | 0.0435 |
| 66.758 | 51.078 | Máx. | 0.6191 | -0.3275 | -0.0629 | -0.0359 | 0.1007 |
| | | Mín. | 0.3117 | -0.6483 | -0.1248 | -0.0710 | 0.0508 |
| | | Dif. | 0.3074 | 0.3208 | 0.0619 | 0.0351 | 0.0498 |
| 66.758 | 51.103 | Máx. | 0.3480 | -0.3275 | -0.0776 | -0.0359 | 0.1336 |
| | | Mín. | 0.1747 | -0.6483 | -0.1541 | -0.0710 | 0.0674 |
| | | Dif. | 0.1733 | 0.3208 | 0.0765 | 0.0351 | 0.0661 |
| 66.758 | 51.253 | Máx. | 0.3894 | -0.5154 | -0.0704 | -0.0798 | 0.0206 |
| | | Mín. | 0.1973 | -1.0204 | -0.1399 | -0.1581 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.1921 | 0.5050 | 0.0694 | 0.0783 | 0.0103 |
| 66.758 | 51.328 | Máx. | 0.0688 | -0.5154 | -0.0790 | -0.0798 | 0.0424 |
| | | Mín. | 0.0352 | -1.0204 | -0.1567 | -0.1581 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.5050 | 0.0776 | 0.0783 | 0.0211 |
| 66.758 | 51.578 | Máx. | -0.1216 | -0.4570 | -0.0238 | -0.1034 | 0.0785 |
| | | Mín. | -0.2411 | -0.9053 | -0.0471 | -0.2049 | 0.0396 |
| | | Dif. | 0.1195 | 0.4483 | 0.0233 | 0.1015 | 0.0389 |
| 66.758 | 51.828 | Máx. | -0.1022 | -0.4812 | 0.0093 | -0.0970 | 0.0808 |
| | | Mín. | -0.2024 | -0.9538 | 0.0047 | -0.1922 | 0.0407 |
| | | Dif. | 0.1002 | 0.4727 | 0.0046 | 0.0952 | 0.0400 |
| 66.758 | 52.078 | Máx. | -0.0749 | -0.4980 | 0.0379 | -0.0827 | 0.0562 |
| | | Mín. | -0.1482 | -0.9875 | 0.0191 | -0.1638 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0734 | 0.4896 | 0.0188 | 0.0812 | 0.0279 |
| 66.758 | 52.328 | Máx. | -0.0528 | -0.4983 | 0.0505 | -0.0670 | 0.0155 |
| | | Mín. | -0.1045 | -0.9885 | 0.0254 | -0.1328 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.0517 | 0.4901 | 0.0250 | 0.0658 | 0.0077 |
| 66.758 | 52.578 | Máx. | -0.0408 | -0.4656 | 0.0538 | -0.0502 | -0.0165 |
| | | Mín. | -0.0808 | -0.9236 | 0.0271 | -0.0997 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.4580 | 0.0267 | 0.0494 | 0.0162 |
| 66.758 | 52.828 | Máx. | -0.0165 | -0.3540 | 0.0547 | -0.0306 | -0.0409 |
| | | Mín. | -0.0327 | -0.7023 | 0.0276 | -0.0606 | -0.0811 |
| | | Dif. | 0.0162 | 0.3483 | 0.0271 | 0.0301 | 0.0402 |
| 66.758 | 53.078 | Máx. | 0.0643 | -0.1965 | 0.0375 | -0.0132 | -0.0603 |
| | | Mín. | 0.0324 | -0.3899 | 0.0189 | -0.0263 | -0.1195 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.1934 | 0.0186 | 0.0130 | 0.0593 |
| 66.758 | 53.187 | Máx. | 0.1193 | -0.1965 | 0.0061 | -0.0132 | -0.0657 |
| | | Mín. | 0.0602 | -0.3899 | 0.0031 | -0.0263 | -0.1304 |
| | | Dif. | 0.0591 | 0.1934 | 0.0030 | 0.0130 | 0.0646 |
| 66.762 | 57.712 | Máx. | 1.7459 | 0.2040 | -0.1876 | 0.0916 | -0.0857 |
| | | Mín. | 0.8802 | 0.1028 | -0.3721 | 0.0462 | -0.1699 |
| | | Dif. | 0.8657 | 0.1011 | 0.1845 | 0.0454 | 0.0842 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.765 | 56.191 | Máx. | 1.1137 | -0.0029 | -0.0257 | 0.1876 | 0.2673 |
| | | Mín. | 0.5615 | -0.0057 | -0.0509 | 0.0946 | 0.1348 |
| | | Dif. | 0.5522 | 0.0029 | 0.0252 | 0.0930 | 0.1325 |
| 66.795 | 24.651 | Máx. | -0.1586 | 0.1372 | 0.0503 | -0.0559 | 0.0419 |
| | | Mín. | -0.3146 | 0.0692 | 0.0254 | -0.1108 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.1560 | 0.0681 | 0.0249 | 0.0550 | 0.0208 |
| 66.795 | 24.819 | Máx. | -0.0645 | 0.1372 | 0.1726 | -0.0559 | 0.0283 |
| | | Mín. | -0.1280 | 0.0692 | 0.0870 | -0.1108 | 0.0143 |
| | | Dif. | 0.0635 | 0.0681 | 0.0856 | 0.0550 | 0.0140 |
| 66.795 | 25.069 | Máx. | 0.2246 | 0.3324 | 0.2115 | -0.0894 | -0.0060 |
| | | Mín. | 0.1132 | 0.1676 | 0.1066 | -0.1774 | -0.0118 |
| | | Dif. | 0.1114 | 0.1648 | 0.1049 | 0.0880 | 0.0059 |
| 66.795 | 25.319 | Máx. | 0.4867 | 0.6149 | 0.1498 | -0.1097 | -0.0295 |
| | | Mín. | 0.2454 | 0.3100 | 0.0755 | -0.2175 | -0.0585 |
| | | Dif. | 0.2413 | 0.3049 | 0.0743 | 0.1079 | 0.0290 |
| 66.795 | 25.569 | Máx. | 0.5541 | 0.9650 | 0.0223 | -0.1131 | -0.0417 |
| | | Mín. | 0.2794 | 0.4865 | 0.0113 | -0.2244 | -0.0826 |
| | | Dif. | 0.2748 | 0.4785 | 0.0111 | 0.1113 | 0.0410 |
| 66.795 | 25.819 | Máx. | 0.4359 | 1.1901 | -0.0428 | -0.1169 | -0.0291 |
| | | Mín. | 0.2198 | 0.6000 | -0.0850 | -0.2318 | -0.0576 |
| | | Dif. | 0.2161 | 0.5901 | 0.0421 | 0.1150 | 0.0286 |
| 66.795 | 26.069 | Máx. | 0.2464 | 1.3627 | -0.0634 | -0.1495 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.1242 | 0.6870 | -0.1258 | -0.2964 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.1222 | 0.6757 | 0.0624 | 0.1470 | 0.0098 |
| 66.795 | 26.319 | Máx. | 0.0926 | 1.4026 | -0.0580 | -0.1831 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0467 | 0.7071 | -0.1151 | -0.3631 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0459 | 0.6955 | 0.0571 | 0.1801 | 0.0008 |
| 66.795 | 26.569 | Máx. | 0.0117 | 1.4050 | -0.0477 | -0.2031 | 0.0018 |
| | | Mín. | 0.0059 | 0.7083 | -0.0946 | -0.4029 | 0.0009 |
| | | Dif. | 0.0058 | 0.6967 | 0.0469 | 0.1998 | 0.0009 |
| 66.795 | 26.819 | Máx. | -0.0181 | 1.4030 | -0.0401 | -0.2101 | 0.0005 |
| | | Mín. | -0.0360 | 0.7073 | -0.0796 | -0.4167 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.6957 | 0.0395 | 0.2066 | 0.0003 |
| 66.795 | 27.069 | Máx. | -0.0396 | 1.3915 | -0.0352 | -0.2070 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0786 | 0.7015 | -0.0698 | -0.4107 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.0390 | 0.6900 | 0.0346 | 0.2036 | 0.0002 |
| 66.795 | 27.319 | Máx. | -0.0628 | 1.3611 | -0.0313 | -0.1958 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.1245 | 0.6862 | -0.0620 | -0.3883 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0617 | 0.6749 | 0.0308 | 0.1925 | 0.0000 |
| 66.795 | 27.569 | Máx. | -0.0875 | 1.3058 | -0.0269 | -0.1774 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1736 | 0.6583 | -0.0534 | -0.3518 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0861 | 0.6475 | 0.0265 | 0.1745 | 0.0010 |
| 66.795 | 27.819 | Máx. | -0.1125 | 1.2217 | -0.0211 | -0.1529 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.2232 | 0.6159 | -0.0418 | -0.3033 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.1107 | 0.6058 | 0.0207 | 0.1504 | 0.0029 |
| 66.795 | 28.069 | Máx. | -0.1346 | 1.1048 | -0.0127 | -0.1239 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.2670 | 0.5570 | -0.0253 | -0.2457 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.1324 | 0.5478 | 0.0125 | 0.1218 | 0.0058 |
| 66.795 | 28.319 | Máx. | -0.1479 | 0.9500 | -0.0015 | -0.0924 | 0.0200 |
| | | Mín. | -0.2933 | 0.4789 | -0.0030 | -0.1833 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.1454 | 0.4711 | 0.0015 | 0.0909 | 0.0099 |
| 66.795 | 28.569 | Máx. | -0.1414 | 0.7512 | 0.0227 | -0.0615 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.2805 | 0.3787 | 0.0115 | -0.1220 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.1391 | 0.3725 | 0.0113 | 0.0605 | 0.0151 |
| 66.795 | 28.819 | Máx. | -0.0982 | 0.5039 | 0.0430 | -0.0343 | 0.0415 |
| | | Mín. | -0.1948 | 0.2540 | 0.0217 | -0.0680 | 0.0209 |
| | | Dif. | 0.0966 | 0.2499 | 0.0213 | 0.0337 | 0.0206 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.795 | 29.069 | Máx. | -0.0146 | 0.2128 | 0.0365 | -0.0124 | 0.0501 |
| | | Mín. | -0.0289 | 0.1073 | 0.0184 | -0.0245 | 0.0253 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.1055 | 0.0181 | 0.0122 | 0.0248 |
| 66.795 | 29.137 | Máx. | 0.0708 | 0.2128 | 0.0069 | -0.0124 | 0.0574 |
| | | Mín. | 0.0357 | 0.1073 | 0.0035 | -0.0245 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0351 | 0.1055 | 0.0034 | 0.0122 | 0.0285 |
| 66.802 | 57.959 | Máx. | 1.4565 | 0.2445 | -0.1475 | 0.0919 | -0.1169 |
| | | Mín. | 0.7343 | 0.1233 | -0.2925 | 0.0463 | -0.2319 |
| | | Dif. | 0.7222 | 0.1212 | 0.1450 | 0.0456 | 0.1150 |
| 66.806 | 56.438 | Máx. | 1.3476 | -0.0218 | -0.0350 | 0.1939 | 0.1937 |
| | | Mín. | 0.6794 | -0.0433 | -0.0694 | 0.0978 | 0.0977 |
| | | Dif. | 0.6682 | 0.0215 | 0.0344 | 0.0961 | 0.0961 |
| 66.843 | 58.205 | Máx. | 1.0493 | 0.2193 | -0.0991 | 0.0845 | -0.1445 |
| | | Mín. | 0.5290 | 0.1105 | -0.1966 | 0.0426 | -0.2865 |
| | | Dif. | 0.5203 | 0.1087 | 0.0975 | 0.0419 | 0.1421 |
| 66.846 | 56.685 | Máx. | 1.5027 | -0.0204 | -0.0420 | 0.1931 | 0.1147 |
| | | Mín. | 0.7576 | -0.0404 | -0.0833 | 0.0974 | 0.0578 |
| | | Dif. | 0.7451 | 0.0201 | 0.0413 | 0.0957 | 0.0568 |
| 66.883 | 58.452 | Máx. | 0.5239 | 0.1016 | -0.0465 | 0.0524 | -0.1643 |
| | | Mín. | 0.2641 | 0.0512 | -0.0922 | 0.0264 | -0.3258 |
| | | Dif. | 0.2598 | 0.0504 | 0.0457 | 0.0260 | 0.1615 |
| 66.887 | 56.931 | Máx. | 1.5798 | -0.0084 | -0.0452 | 0.1904 | 0.0335 |
| | | Mín. | 0.7965 | -0.0166 | -0.0897 | 0.0960 | 0.0169 |
| | | Dif. | 0.7833 | 0.0082 | 0.0445 | 0.0944 | 0.0166 |
| 66.898 | 51.328 | Máx. | 0.0688 | -0.7462 | -0.0790 | -0.2517 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0352 | -1.4774 | -0.1567 | -0.4984 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.0335 | 0.7312 | 0.0776 | 0.2467 | 0.0001 |
| 66.898 | 51.578 | Máx. | -0.1216 | -0.5372 | -0.0238 | -0.2238 | 0.0762 |
| | | Mín. | -0.2411 | -1.0642 | -0.0471 | -0.4433 | 0.0384 |
| | | Dif. | 0.1195 | 0.5270 | 0.0233 | 0.2195 | 0.0378 |
| 66.898 | 51.828 | Máx. | -0.1022 | -0.5527 | 0.0093 | -0.2127 | 0.0886 |
| | | Mín. | -0.2024 | -1.0957 | 0.0047 | -0.4216 | 0.0447 |
| | | Dif. | 0.1002 | 0.5430 | 0.0046 | 0.2089 | 0.0439 |
| 66.898 | 52.078 | Máx. | -0.0749 | -0.5703 | 0.0379 | -0.1966 | 0.0654 |
| | | Mín. | -0.1482 | -1.1310 | 0.0191 | -0.3898 | 0.0330 |
| | | Dif. | 0.0734 | 0.5607 | 0.0188 | 0.1932 | 0.0324 |
| 66.898 | 52.328 | Máx. | -0.0528 | -0.5750 | 0.0505 | -0.1790 | 0.0242 |
| | | Mín. | -0.1045 | -1.1407 | 0.0254 | -0.3551 | 0.0122 |
| | | Dif. | 0.0517 | 0.5657 | 0.0250 | 0.1761 | 0.0120 |
| 66.898 | 52.578 | Máx. | -0.0408 | -0.5480 | 0.0538 | -0.1556 | -0.0123 |
| | | Mín. | -0.0808 | -1.0872 | 0.0271 | -0.3087 | -0.0244 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.5392 | 0.0267 | 0.1531 | 0.0121 |
| 66.898 | 52.828 | Máx. | -0.0165 | -0.4184 | 0.0547 | -0.1089 | -0.0375 |
| | | Mín. | -0.0327 | -0.8300 | 0.0276 | -0.2161 | -0.0744 |
| | | Dif. | 0.0162 | 0.4117 | 0.0271 | 0.1072 | 0.0369 |
| 66.898 | 53.078 | Máx. | 0.0643 | -0.2408 | 0.0375 | -0.0579 | -0.0586 |
| | | Mín. | 0.0324 | -0.4778 | 0.0189 | -0.1149 | -0.1162 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.2370 | 0.0186 | 0.0570 | 0.0576 |
| 66.901 | 58.563 | Máx. | 0.5239 | 0.0186 | -0.0465 | 0.0159 | -0.1726 |
| | | Mín. | 0.2641 | 0.0094 | -0.0922 | 0.0080 | -0.3423 |
| | | Dif. | 0.2598 | 0.0092 | 0.0457 | 0.0079 | 0.1697 |
| 66.908 | 55.521 | Máx. | 0.3134 | 0.6923 | 0.0456 | 0.0002 | 0.3815 |
| | | Mín. | 0.1580 | 0.3491 | 0.0230 | 0.0001 | 0.1924 |
| | | Dif. | 0.1554 | 0.3433 | 0.0226 | 0.0001 | 0.1891 |
| 66.927 | 57.178 | Máx. | 1.5798 | 0.0136 | -0.0441 | 0.1884 | -0.0240 |
| | | Mín. | 0.7965 | 0.0069 | -0.0875 | 0.0950 | -0.0475 |
| | | Dif. | 0.7833 | 0.0067 | 0.0434 | 0.0934 | 0.0236 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.931 | 55.657 | Máx. | 0.3134 | 0.5754 | 0.0456 | 0.1492 | 0.3655 |
| | | Mín. | 0.1580 | 0.2901 | 0.0230 | 0.0752 | 0.1843 |
| | | Dif. | 0.1554 | 0.2853 | 0.0226 | 0.0740 | 0.1812 |
| 66.968 | 57.425 | Máx. | 1.5021 | 0.0372 | -0.0389 | 0.1872 | -0.0641 |
| | | Mín. | 0.7573 | 0.0187 | -0.0771 | 0.0944 | -0.1271 |
| | | Dif. | 0.7448 | 0.0184 | 0.0382 | 0.0928 | 0.0630 |
| 66.971 | 55.904 | Máx. | 0.5947 | 0.3627 | 0.0867 | 0.2342 | 0.3239 |
| | | Mín. | 0.2998 | 0.1829 | 0.0437 | 0.1181 | 0.1633 |
| | | Dif. | 0.2949 | 0.1798 | 0.0430 | 0.1161 | 0.1606 |
| 67.008 | 31.187 | Máx. | -0.3977 | -0.0153 | 0.0055 | -0.0009 | 0.0263 |
| | | Mín. | -0.7888 | -0.0303 | 0.0028 | -0.0018 | 0.0133 |
| | | Dif. | 0.3911 | 0.0150 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0130 |
| 67.008 | 31.328 | Máx. | -0.3124 | -0.0153 | 0.1962 | -0.0009 | 0.0249 |
| | | Mín. | -0.6197 | -0.0303 | 0.0989 | -0.0018 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.3073 | 0.0150 | 0.0973 | 0.0009 | 0.0123 |
| 67.008 | 31.578 | Máx. | -0.1324 | -0.0341 | 0.3096 | -0.0014 | 0.0202 |
| | | Mín. | -0.2626 | -0.0676 | 0.1561 | -0.0028 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.1302 | 0.0335 | 0.1535 | 0.0014 | 0.0100 |
| 67.008 | 31.828 | Máx. | 0.1045 | -0.0591 | 0.3275 | -0.0007 | 0.0103 |
| | | Mín. | 0.0527 | -0.1172 | 0.1651 | -0.0014 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0519 | 0.0581 | 0.1624 | 0.0007 | 0.0051 |
| 67.008 | 32.078 | Máx. | 0.4465 | -0.0848 | 0.2542 | 0.0038 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.2251 | -0.1683 | 0.1282 | 0.0019 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.2214 | 0.0834 | 0.1260 | 0.0019 | 0.0045 |
| 67.008 | 32.328 | Máx. | 0.7455 | -0.0824 | 0.1013 | 0.0076 | -0.0208 |
| | | Mín. | 0.3758 | -0.1635 | 0.0511 | 0.0038 | -0.0412 |
| | | Dif. | 0.3697 | 0.0810 | 0.0502 | 0.0038 | 0.0204 |
| 67.008 | 32.458 | Máx. | 0.8816 | -0.0824 | -0.0397 | 0.0076 | -0.0279 |
| | | Mín. | 0.4444 | -0.1635 | -0.0789 | 0.0038 | -0.0553 |
| | | Dif. | 0.4372 | 0.0810 | 0.0391 | 0.0038 | 0.0274 |
| 67.008 | 32.608 | Máx. | -0.1932 | 0.0189 | -0.0380 | -0.0150 | -0.0591 |
| | | Mín. | -0.3834 | 0.0095 | -0.0754 | -0.0298 | -0.1171 |
| | | Dif. | 0.1902 | 0.0094 | 0.0374 | 0.0148 | 0.0581 |
| 67.008 | 32.828 | Máx. | -0.1014 | 0.0189 | 0.0508 | -0.0150 | -0.0626 |
| | | Mín. | -0.2012 | 0.0095 | 0.0256 | -0.0298 | -0.1242 |
| | | Dif. | 0.0998 | 0.0094 | 0.0252 | 0.0148 | 0.0616 |
| 67.008 | 33.078 | Máx. | 0.2309 | 0.2137 | 0.0880 | -0.0386 | -0.0602 |
| | | Mín. | 0.1165 | 0.1078 | 0.0444 | -0.0766 | -0.1194 |
| | | Dif. | 0.1144 | 0.1059 | 0.0436 | 0.0380 | 0.0592 |
| 67.008 | 33.328 | Máx. | 0.7976 | 0.3672 | 0.0046 | -0.0672 | -0.0354 |
| | | Mín. | 0.4022 | 0.1852 | 0.0023 | -0.1333 | -0.0703 |
| | | Dif. | 0.3953 | 0.1820 | 0.0023 | 0.0660 | 0.0349 |
| 67.008 | 33.578 | Máx. | 1.4555 | 0.3983 | -0.1284 | -0.0816 | 0.0176 |
| | | Mín. | 0.7340 | 0.2008 | -0.2547 | -0.1617 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.7215 | 0.1975 | 0.1262 | 0.0802 | 0.0087 |
| 67.008 | 33.828 | Máx. | 2.0958 | 0.2795 | -0.3609 | -0.0702 | 0.1030 |
| | | Mín. | 1.0569 | 0.1409 | -0.7157 | -0.1391 | 0.0520 |
| | | Dif. | 1.0389 | 0.1386 | 0.3548 | 0.0689 | 0.0511 |
| 67.008 | 34.078 | Máx. | 2.5874 | 0.0379 | -0.6811 | -0.0410 | 0.1505 |
| | | Mín. | 1.3047 | 0.0190 | -1.3505 | -0.0812 | 0.0759 |
| | | Dif. | 1.2827 | 0.0189 | 0.6695 | 0.0403 | 0.0746 |
| 67.008 | 34.312 | Máx. | 2.7797 | 0.0379 | -1.1256 | -0.0410 | 0.1586 |
| | | Mín. | 1.4017 | 0.0190 | -2.2320 | -0.0812 | 0.0800 |
| | | Dif. | 1.3780 | 0.0189 | 1.1065 | 0.0403 | 0.0786 |
| 67.008 | 34.462 | Máx. | -1.6402 | -0.1275 | -1.1283 | 0.0071 | 0.0988 |
| | | Mín. | -3.2529 | -0.2527 | -2.2374 | 0.0036 | 0.0497 |
| | | Dif. | 1.6127 | 0.1252 | 1.1091 | 0.0035 | 0.0490 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 34.578 | Máx. | -1.6021 | -0.1275 | -0.8174 | 0.0071 | 0.0883 |
| | | Mín. | -3.1774 | -0.2527 | -1.6209 | 0.0036 | 0.0444 |
| | | Dif. | 1.5752 | 0.1252 | 0.8035 | 0.0035 | 0.0438 |
| 67.008 | 34.828 | Máx. | -1.4823 | -0.1052 | -0.4342 | 0.0143 | 0.0730 |
| | | Mín. | -2.9397 | -0.2084 | -0.8608 | 0.0072 | 0.0367 |
| | | Dif. | 1.4574 | 0.1033 | 0.4267 | 0.0071 | 0.0363 |
| 67.008 | 35.078 | Máx. | -1.2991 | -0.0574 | -0.0985 | 0.0486 | 0.0723 |
| | | Mín. | -2.5762 | -0.1138 | -0.1952 | 0.0245 | 0.0364 |
| | | Dif. | 1.2771 | 0.0564 | 0.0967 | 0.0241 | 0.0360 |
| 67.008 | 35.328 | Máx. | -1.0945 | -0.0330 | 0.3605 | 0.0978 | 0.0710 |
| | | Mín. | -2.1704 | -0.0655 | 0.1817 | 0.0493 | 0.0357 |
| | | Dif. | 1.0759 | 0.0325 | 0.1788 | 0.0485 | 0.0353 |
| 67.008 | 35.578 | Máx. | -0.8927 | -0.0271 | 0.8144 | 0.1466 | 0.0631 |
| | | Mín. | -1.7701 | -0.0539 | 0.4106 | 0.0739 | 0.0317 |
| | | Dif. | 0.8775 | 0.0268 | 0.4038 | 0.0727 | 0.0314 |
| 67.008 | 35.828 | Máx. | -0.6992 | -0.0289 | 1.1763 | 0.1870 | 0.0491 |
| | | Mín. | -1.3864 | -0.0576 | 0.5932 | 0.0943 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.6872 | 0.0287 | 0.5832 | 0.0928 | 0.0245 |
| 67.008 | 36.078 | Máx. | -0.5122 | -0.0321 | 1.4526 | 0.2167 | 0.0314 |
| | | Mín. | -1.0155 | -0.0640 | 0.7325 | 0.1092 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.5033 | 0.0319 | 0.7201 | 0.1075 | 0.0157 |
| 67.008 | 36.328 | Máx. | -0.3289 | -0.0341 | 1.6463 | 0.2350 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.6520 | -0.0680 | 0.8302 | 0.1184 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.3231 | 0.0339 | 0.8160 | 0.1166 | 0.0061 |
| 67.008 | 36.578 | Máx. | -0.1473 | -0.0343 | 1.7585 | 0.2421 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.2919 | -0.0684 | 0.8869 | 0.1220 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.1446 | 0.0342 | 0.8716 | 0.1201 | 0.0036 |
| 67.008 | 36.828 | Máx. | 0.0673 | -0.0327 | 1.7896 | 0.2382 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.0338 | -0.0655 | 0.9026 | 0.1200 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.0334 | 0.0327 | 0.8870 | 0.1182 | 0.0131 |
| 67.008 | 37.078 | Máx. | 0.4267 | -0.0298 | 1.7396 | 0.2236 | -0.0224 |
| | | Mín. | 0.2151 | -0.0597 | 0.8774 | 0.1126 | -0.0444 |
| | | Dif. | 0.2116 | 0.0299 | 0.8621 | 0.1110 | 0.0220 |
| 67.008 | 37.328 | Máx. | 0.7874 | -0.0258 | 1.6075 | 0.1989 | -0.0304 |
| | | Mín. | 0.3970 | -0.0516 | 0.8109 | 0.1001 | -0.0605 |
| | | Dif. | 0.3903 | 0.0259 | 0.7967 | 0.0988 | 0.0301 |
| 67.008 | 37.578 | Máx. | 1.1500 | -0.0208 | 1.3925 | 0.1649 | -0.0373 |
| | | Mín. | 0.5800 | -0.0417 | 0.7024 | 0.0830 | -0.0743 |
| | | Dif. | 0.5701 | 0.0209 | 0.6901 | 0.0820 | 0.0370 |
| 67.008 | 37.828 | Máx. | 1.5153 | -0.0152 | 1.0928 | 0.1230 | -0.0428 |
| | | Mín. | 0.7642 | -0.0305 | 0.5513 | 0.0619 | -0.0854 |
| | | Dif. | 0.7511 | 0.0153 | 0.5415 | 0.0612 | 0.0426 |
| 67.008 | 38.078 | Máx. | 1.8839 | -0.0091 | 0.7062 | 0.0751 | -0.0466 |
| | | Mín. | 0.9501 | -0.0183 | 0.3562 | 0.0377 | -0.0931 |
| | | Dif. | 0.9338 | 0.0092 | 0.3500 | 0.0373 | 0.0464 |
| 67.008 | 38.328 | Máx. | 2.2111 | -0.0023 | 0.2301 | 0.0232 | -0.0485 |
| | | Mín. | 1.1150 | -0.0045 | 0.1161 | 0.0117 | -0.0968 |
| | | Dif. | 1.0960 | 0.0023 | 0.1140 | 0.0115 | 0.0483 |
| 67.008 | 38.337 | Máx. | 2.3531 | -0.0023 | -0.0027 | 0.0232 | -0.0486 |
| | | Mín. | 1.1866 | -0.0045 | -0.0054 | 0.0117 | -0.0970 |
| | | Dif. | 1.1664 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0115 | 0.0484 |
| 67.008 | 41.737 | Máx. | -0.4503 | 0.0054 | 0.0039 | -0.0019 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.8928 | 0.0027 | 0.0020 | -0.0037 | -0.0056 |
| | | Dif. | 0.4425 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0027 |
| 67.008 | 41.828 | Máx. | -0.3689 | 0.0054 | 0.1764 | -0.0019 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.7314 | 0.0027 | 0.0890 | -0.0037 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.3625 | 0.0026 | 0.0874 | 0.0018 | 0.0026 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 42.078 | Máx. | -0.1884 | 0.0081 | 0.3241 | -0.0054 | -0.0029 |
| | | Mín. | -0.3735 | 0.0041 | 0.1635 | -0.0104 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.1851 | 0.0040 | 0.1605 | 0.0051 | 0.0027 |
| 67.008 | 42.328 | Máx. | 0.0267 | -0.0004 | 0.3764 | -0.0109 | -0.0021 |
| | | Mín. | 0.0135 | -0.0007 | 0.1899 | -0.0213 | -0.0040 |
| | | Dif. | 0.0132 | 0.0004 | 0.1864 | 0.0104 | 0.0020 |
| 67.008 | 42.578 | Máx. | 0.4374 | -0.0191 | 0.3282 | -0.0177 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.2206 | -0.0375 | 0.1657 | -0.0347 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.2168 | 0.0185 | 0.1625 | 0.0170 | 0.0004 |
| 67.008 | 42.828 | Máx. | 0.8261 | -0.0622 | 0.1710 | -0.0203 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.4165 | -0.1226 | 0.0863 | -0.0400 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.4096 | 0.0604 | 0.0846 | 0.0197 | 0.0035 |
| 67.008 | 43.078 | Máx. | 1.0875 | -0.0944 | -0.0452 | -0.0093 | 0.0034 |
| | | Mín. | 0.5478 | -0.1863 | -0.0898 | -0.0184 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.5397 | 0.0919 | 0.0447 | 0.0091 | 0.0016 |
| 67.008 | 43.146 | Máx. | 1.1673 | -0.0944 | -0.1335 | -0.0093 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.5877 | -0.1863 | -0.2653 | -0.0184 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.5796 | 0.0919 | 0.1317 | 0.0091 | 0.0003 |
| 67.008 | 43.296 | Máx. | -0.2545 | -0.1244 | -0.1341 | -0.0025 | -0.0228 |
| | | Mín. | -0.5091 | -0.2451 | -0.2663 | -0.0050 | -0.0453 |
| | | Dif. | 0.2546 | 0.1207 | 0.1323 | 0.0025 | 0.0225 |
| 67.008 | 43.328 | Máx. | -0.2552 | -0.1244 | -0.0996 | -0.0025 | -0.0292 |
| | | Mín. | -0.5096 | -0.2451 | -0.1975 | -0.0050 | -0.0580 |
| | | Dif. | 0.2543 | 0.1207 | 0.0979 | 0.0025 | 0.0288 |
| 67.008 | 43.578 | Máx. | -0.2018 | -0.1067 | -0.0221 | -0.0247 | -0.0400 |
| | | Mín. | -0.4017 | -0.2095 | -0.0435 | -0.0485 | -0.0792 |
| | | Dif. | 0.2000 | 0.1028 | 0.0214 | 0.0239 | 0.0392 |
| 67.008 | 43.828 | Máx. | -0.0512 | -0.0087 | 0.0528 | -0.0398 | -0.0400 |
| | | Mín. | -0.1019 | -0.0156 | 0.0264 | -0.0784 | -0.0792 |
| | | Dif. | 0.0508 | 0.0069 | 0.0264 | 0.0386 | 0.0392 |
| 67.008 | 44.078 | Máx. | 0.3603 | 0.1589 | 0.0525 | -0.0580 | -0.0251 |
| | | Mín. | 0.1817 | 0.0795 | 0.0263 | -0.1143 | -0.0496 |
| | | Dif. | 0.1786 | 0.0794 | 0.0262 | 0.0563 | 0.0246 |
| 67.008 | 44.328 | Máx. | 0.9222 | 0.2264 | -0.0482 | -0.0611 | 0.0098 |
| | | Mín. | 0.4650 | 0.1136 | -0.0952 | -0.1205 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.4572 | 0.1128 | 0.0470 | 0.0594 | 0.0049 |
| 67.008 | 44.578 | Máx. | 1.4458 | 0.1202 | -0.2054 | -0.0533 | 0.0654 |
| | | Mín. | 0.7290 | 0.0600 | -0.4069 | -0.1051 | 0.0330 |
| | | Dif. | 0.7168 | 0.0602 | 0.2015 | 0.0518 | 0.0324 |
| 67.008 | 44.828 | Máx. | 1.8193 | -0.0189 | -0.4294 | -0.0338 | 0.1057 |
| | | Mín. | 0.9171 | -0.0358 | -0.8510 | -0.0666 | 0.0534 |
| | | Dif. | 0.9022 | 0.0170 | 0.4216 | 0.0329 | 0.0524 |
| 67.008 | 45.041 | Máx. | 1.9604 | -0.0189 | -0.7225 | -0.0338 | 0.1175 |
| | | Mín. | 0.9880 | -0.0358 | -1.4325 | -0.0666 | 0.0592 |
| | | Dif. | 0.9724 | 0.0170 | 0.7100 | 0.0329 | 0.0582 |
| 67.008 | 45.191 | Máx. | -1.2767 | -0.0859 | -0.7245 | 0.0040 | 0.1033 |
| | | Mín. | -2.5324 | -0.1691 | -1.4365 | 0.0020 | 0.0519 |
| | | Dif. | 1.2557 | 0.0831 | 0.7119 | 0.0020 | 0.0514 |
| 67.008 | 45.328 | Máx. | -1.2375 | -0.0859 | -0.4566 | 0.0040 | 0.1033 |
| | | Mín. | -2.4541 | -0.1691 | -0.9051 | 0.0020 | 0.0519 |
| | | Dif. | 1.2166 | 0.0831 | 0.4485 | 0.0020 | 0.0514 |
| 67.008 | 45.578 | Máx. | -1.1110 | -0.0476 | -0.1677 | 0.0190 | 0.1148 |
| | | Mín. | -2.2023 | -0.0935 | -0.3324 | 0.0095 | 0.0576 |
| | | Dif. | 1.0914 | 0.0459 | 0.1647 | 0.0096 | 0.0571 |
| 67.008 | 45.828 | Máx. | -0.9193 | -0.0080 | 0.1360 | 0.0675 | 0.1287 |
| | | Mín. | -1.8221 | -0.0157 | 0.0686 | 0.0339 | 0.0647 |
| | | Dif. | 0.9028 | 0.0078 | 0.0674 | 0.0336 | 0.0640 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 46.078 | Máx. | -0.7128 | 0.0069 | 0.4926 | 0.1292 | 0.1287 |
| | | Mín. | -1.4126 | 0.0037 | 0.2486 | 0.0650 | 0.0647 |
| | | Dif. | 0.6998 | 0.0032 | 0.2440 | 0.0642 | 0.0640 |
| 67.008 | 46.328 | Máx. | -0.5145 | -0.0007 | 0.7513 | 0.1859 | 0.1109 |
| | | Mín. | -1.0196 | -0.0022 | 0.3791 | 0.0936 | 0.0558 |
| | | Dif. | 0.5051 | 0.0015 | 0.3722 | 0.0923 | 0.0551 |
| 67.008 | 46.578 | Máx. | -0.3274 | -0.0093 | 0.9253 | 0.2289 | 0.0784 |
| | | Mín. | -0.6488 | -0.0194 | 0.4669 | 0.1153 | 0.0395 |
| | | Dif. | 0.3214 | 0.0101 | 0.4584 | 0.1136 | 0.0390 |
| 67.008 | 46.828 | Máx. | -0.1479 | -0.0156 | 1.0226 | 0.2543 | 0.0364 |
| | | Mín. | -0.2932 | -0.0320 | 0.5160 | 0.1281 | 0.0183 |
| | | Dif. | 0.1453 | 0.0164 | 0.5066 | 0.1261 | 0.0181 |
| 67.008 | 47.078 | Máx. | 0.0557 | -0.0168 | 1.0474 | 0.2604 | -0.0051 |
| | | Mín. | 0.0281 | -0.0344 | 0.5285 | 0.1313 | -0.0101 |
| | | Dif. | 0.0276 | 0.0176 | 0.5189 | 0.1292 | 0.0050 |
| 67.008 | 47.328 | Máx. | 0.4066 | -0.0122 | 1.0005 | 0.2469 | -0.0281 |
| | | Mín. | 0.2052 | -0.0252 | 0.5048 | 0.1244 | -0.0558 |
| | | Dif. | 0.2014 | 0.0130 | 0.4957 | 0.1225 | 0.0277 |
| 67.008 | 47.578 | Máx. | 0.7683 | -0.0029 | 0.8805 | 0.2138 | -0.0480 |
| | | Mín. | 0.3877 | -0.0066 | 0.4442 | 0.1077 | -0.0954 |
| | | Dif. | 0.3806 | 0.0037 | 0.4362 | 0.1061 | 0.0474 |
| 67.008 | 47.828 | Máx. | 1.1512 | 0.0143 | 0.6819 | 0.1625 | -0.0620 |
| | | Mín. | 0.5809 | 0.0076 | 0.3441 | 0.0818 | -0.1233 |
| | | Dif. | 0.5703 | 0.0068 | 0.3379 | 0.0807 | 0.0612 |
| 67.008 | 48.078 | Máx. | 1.5645 | 0.0199 | 0.3947 | 0.0971 | -0.0673 |
| | | Mín. | 0.7894 | 0.0102 | 0.1991 | 0.0488 | -0.1338 |
| | | Dif. | 0.7751 | 0.0097 | 0.1956 | 0.0483 | 0.0665 |
| 67.008 | 48.328 | Máx. | 1.9982 | -0.0130 | 0.0014 | 0.0290 | -0.0622 |
| | | Mín. | 1.0082 | -0.0255 | 0.0007 | 0.0145 | -0.1238 |
| | | Dif. | 0.9900 | 0.0126 | 0.0007 | 0.0145 | 0.0616 |
| 67.008 | 48.578 | Máx. | 2.3757 | -0.0793 | -0.2605 | -0.0081 | -0.0502 |
| | | Mín. | 1.1985 | -0.1563 | -0.5162 | -0.0158 | -0.1000 |
| | | Dif. | 1.1772 | 0.0770 | 0.2557 | 0.0077 | 0.0498 |
| 67.008 | 48.828 | Máx. | 2.5485 | -0.1273 | -0.5742 | -0.0046 | -0.0441 |
| | | Mín. | 1.2852 | -0.2512 | -1.1380 | -0.0090 | -0.0878 |
| | | Dif. | 1.2633 | 0.1239 | 0.5638 | 0.0044 | 0.0437 |
| 67.008 | 48.906 | Máx. | 2.5623 | -0.1273 | -0.7718 | -0.0046 | -0.0449 |
| | | Mín. | 1.2919 | -0.2512 | -1.5298 | -0.0090 | -0.0894 |
| | | Dif. | 1.2704 | 0.1239 | 0.7581 | 0.0044 | 0.0444 |
| 67.008 | 49.056 | Máx. | -1.0157 | -0.1065 | -0.7718 | -0.0112 | -0.0597 |
| | | Mín. | -2.0152 | -0.2101 | -1.5300 | -0.0221 | -0.1183 |
| | | Dif. | 0.9995 | 0.1036 | 0.7581 | 0.0109 | 0.0586 |
| 67.008 | 49.078 | Máx. | -1.0176 | -0.1065 | -0.6632 | -0.0112 | -0.0608 |
| | | Mín. | -2.0183 | -0.2101 | -1.3145 | -0.0221 | -0.1205 |
| | | Dif. | 1.0008 | 0.1036 | 0.6513 | 0.0109 | 0.0597 |
| 67.008 | 49.328 | Máx. | -0.9516 | -0.0728 | -0.3918 | -0.0465 | -0.0556 |
| | | Mín. | -1.8868 | -0.1432 | -0.7765 | -0.0919 | -0.1100 |
| | | Dif. | 0.9351 | 0.0703 | 0.3846 | 0.0454 | 0.0544 |
| 67.008 | 49.578 | Máx. | -0.7712 | 0.0445 | -0.1650 | -0.0562 | -0.0373 |
| | | Mín. | -1.5286 | 0.0221 | -0.3269 | -0.1110 | -0.0738 |
| | | Dif. | 0.7574 | 0.0224 | 0.1619 | 0.0548 | 0.0365 |
| 67.008 | 49.828 | Máx. | -0.5390 | 0.1497 | -0.0036 | -0.0507 | -0.0202 |
| | | Mín. | -1.0683 | 0.0754 | -0.0071 | -0.1001 | -0.0398 |
| | | Dif. | 0.5292 | 0.0743 | 0.0035 | 0.0494 | 0.0196 |
| 67.008 | 50.078 | Máx. | -0.3022 | 0.1929 | 0.1948 | -0.0457 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.5988 | 0.0973 | 0.0983 | -0.0903 | -0.0175 |
| | | Dif. | 0.2966 | 0.0955 | 0.0965 | 0.0445 | 0.0086 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.008 | 50.328 | Máx. | -0.0618 | 0.2097 | 0.2952 | -0.0508 | -0.0016 |
| | | Mín. | -0.1223 | 0.1058 | 0.1490 | -0.1003 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.0605 | 0.1038 | 0.1462 | 0.0495 | 0.0016 |
| 67.008 | 50.578 | Máx. | 0.4543 | 0.2163 | 0.3028 | -0.0753 | 0.0120 |
| | | Mín. | 0.2292 | 0.1091 | 0.1528 | -0.1489 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.2251 | 0.1072 | 0.1500 | 0.0736 | 0.0059 |
| 67.008 | 50.828 | Máx. | 1.5614 | 0.2691 | 0.1954 | -0.1418 | 0.0453 |
| | | Mín. | 0.7880 | 0.1357 | 0.0986 | -0.2807 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.7735 | 0.1334 | 0.0968 | 0.1388 | 0.0224 |
| 67.008 | 51.078 | Máx. | 4.5021 | 0.9560 | -0.1489 | -0.2858 | 0.1825 |
| | | Mín. | 2.2724 | 0.4824 | -0.2951 | -0.5658 | 0.0922 |
| | | Dif. | 2.2297 | 0.4735 | 0.1462 | 0.2800 | 0.0903 |
| 67.008 | 51.103 | Máx. | 6.6682 | 0.9560 | -0.4699 | -0.2858 | 0.5466 |
| | | Mín. | 3.3660 | 0.4824 | -0.9310 | -0.5658 | 0.2761 |
| | | Dif. | 3.3023 | 0.4735 | 0.4611 | 0.2800 | 0.2705 |
| 67.008 | 57.671 | Máx. | 1.3437 | 0.0395 | -0.0306 | 0.1850 | -0.1026 |
| | | Mín. | 0.6775 | 0.0199 | -0.0606 | 0.0933 | -0.2035 |
| | | Dif. | 0.6663 | 0.0196 | 0.0300 | 0.0917 | 0.1009 |
| 67.012 | 56.151 | Máx. | 0.8302 | 0.2050 | 0.1197 | 0.2771 | 0.2643 |
| | | Mín. | 0.4186 | 0.1034 | 0.0603 | 0.1397 | 0.1333 |
| | | Dif. | 0.4116 | 0.1017 | 0.0594 | 0.1374 | 0.1310 |
| 67.045 | 24.651 | Máx. | -0.1601 | 0.1297 | 0.0375 | -0.0235 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.3175 | 0.0654 | 0.0189 | -0.0466 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.1575 | 0.0643 | 0.0186 | 0.0231 | 0.0043 |
| 67.045 | 24.819 | Máx. | -0.0844 | 0.1297 | 0.1418 | -0.0235 | -0.0067 |
| | | Mín. | -0.1675 | 0.0654 | 0.0715 | -0.0466 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0830 | 0.0643 | 0.0703 | 0.0231 | 0.0066 |
| 67.045 | 25.069 | Máx. | 0.0984 | 0.2392 | 0.1609 | -0.0312 | -0.0185 |
| | | Mín. | 0.0496 | 0.1206 | 0.0811 | -0.0619 | -0.0367 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.1186 | 0.0798 | 0.0307 | 0.0182 |
| 67.045 | 25.319 | Máx. | 0.2635 | 0.3852 | 0.1069 | -0.0268 | -0.0333 |
| | | Mín. | 0.1328 | 0.1942 | 0.0539 | -0.0531 | -0.0661 |
| | | Dif. | 0.1306 | 0.1910 | 0.0530 | 0.0263 | 0.0328 |
| 67.045 | 25.569 | Máx. | 0.3034 | 0.5519 | 0.0219 | -0.0171 | -0.0430 |
| | | Mín. | 0.1530 | 0.2783 | 0.0111 | -0.0339 | -0.0853 |
| | | Dif. | 0.1504 | 0.2737 | 0.0109 | 0.0168 | 0.0423 |
| 67.045 | 25.819 | Máx. | 0.2577 | 0.6891 | -0.0245 | -0.0163 | -0.0399 |
| | | Mín. | 0.1299 | 0.3474 | -0.0486 | -0.0324 | -0.0791 |
| | | Dif. | 0.1278 | 0.3417 | 0.0241 | 0.0161 | 0.0392 |
| 67.045 | 26.069 | Máx. | 0.1701 | 0.8365 | -0.0433 | -0.0281 | -0.0284 |
| | | Mín. | 0.0858 | 0.4217 | -0.0859 | -0.0557 | -0.0562 |
| | | Dif. | 0.0844 | 0.4148 | 0.0426 | 0.0276 | 0.0279 |
| 67.045 | 26.319 | Máx. | 0.0780 | 0.9327 | -0.0464 | -0.0447 | -0.0165 |
| | | Mín. | 0.0393 | 0.4702 | -0.0920 | -0.0886 | -0.0328 |
| | | Dif. | 0.0387 | 0.4625 | 0.0456 | 0.0439 | 0.0162 |
| 67.045 | 26.569 | Máx. | 0.0113 | 0.9773 | -0.0419 | -0.0571 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0057 | 0.4927 | -0.0831 | -0.1132 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0056 | 0.4846 | 0.0412 | 0.0561 | 0.0076 |
| 67.045 | 26.819 | Máx. | -0.0160 | 0.9901 | -0.0361 | -0.0623 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.0317 | 0.4991 | -0.0717 | -0.1235 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0157 | 0.4909 | 0.0355 | 0.0613 | 0.0012 |
| 67.045 | 27.069 | Máx. | -0.0320 | 0.9800 | -0.0311 | -0.0608 | 0.0084 |
| | | Mín. | -0.0634 | 0.4941 | -0.0618 | -0.1206 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.4859 | 0.0306 | 0.0598 | 0.0041 |
| 67.045 | 27.319 | Máx. | -0.0466 | 0.9476 | -0.0267 | -0.0540 | 0.0185 |
| | | Mín. | -0.0925 | 0.4777 | -0.0529 | -0.1070 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0458 | 0.4699 | 0.0262 | 0.0531 | 0.0092 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.045 | 27.569 | Máx. | -0.0613 | 0.8911 | -0.0218 | -0.0431 | 0.0285 |
| | | Mín. | -0.1215 | 0.4492 | -0.0432 | -0.0854 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0603 | 0.4418 | 0.0214 | 0.0424 | 0.0141 |
| 67.045 | 27.819 | Máx. | -0.0752 | 0.8093 | -0.0154 | -0.0295 | 0.0381 |
| | | Mín. | -0.1491 | 0.4080 | -0.0306 | -0.0584 | 0.0192 |
| | | Dif. | 0.0740 | 0.4013 | 0.0152 | 0.0290 | 0.0189 |
| 67.045 | 28.069 | Máx. | -0.0856 | 0.7027 | -0.0067 | -0.0148 | 0.0468 |
| | | Mín. | -0.1697 | 0.3543 | -0.0132 | -0.0294 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0842 | 0.3485 | 0.0066 | 0.0146 | 0.0232 |
| 67.045 | 28.319 | Máx. | -0.0865 | 0.5739 | 0.0094 | -0.0014 | 0.0541 |
| | | Mín. | -0.1716 | 0.2893 | 0.0047 | -0.0028 | 0.0273 |
| | | Dif. | 0.0851 | 0.2846 | 0.0046 | 0.0014 | 0.0268 |
| 67.045 | 28.569 | Máx. | -0.0674 | 0.4278 | 0.0345 | 0.0158 | 0.0592 |
| | | Mín. | -0.1338 | 0.2157 | 0.0174 | 0.0080 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.0663 | 0.2121 | 0.0171 | 0.0078 | 0.0294 |
| 67.045 | 28.819 | Máx. | -0.0126 | 0.2716 | 0.0525 | 0.0212 | 0.0621 |
| | | Mín. | -0.0251 | 0.1369 | 0.0265 | 0.0107 | 0.0313 |
| | | Dif. | 0.0124 | 0.1347 | 0.0260 | 0.0105 | 0.0308 |
| 67.045 | 29.069 | Máx. | 0.1566 | 0.1109 | 0.0417 | 0.0119 | 0.0632 |
| | | Mín. | 0.0790 | 0.0559 | 0.0210 | 0.0060 | 0.0319 |
| | | Dif. | 0.0777 | 0.0550 | 0.0207 | 0.0059 | 0.0313 |
| 67.045 | 29.137 | Máx. | 0.2617 | 0.1109 | 0.0011 | 0.0119 | 0.0665 |
| | | Mín. | 0.1319 | 0.0559 | 0.0005 | 0.0060 | 0.0335 |
| | | Dif. | 0.1298 | 0.0550 | 0.0005 | 0.0059 | 0.0330 |
| 67.048 | 51.328 | Máx. | -0.0725 | 1.5190 | -0.0241 | -0.2667 | 0.1161 |
| | | Mín. | -0.1433 | 0.7666 | -0.0478 | -0.5281 | 0.0586 |
| | | Dif. | 0.0708 | 0.7524 | 0.0237 | 0.2614 | 0.0575 |
| 67.048 | 51.578 | Máx. | -0.0277 | 1.1241 | 0.0076 | -0.2239 | 0.1094 |
| | | Mín. | -0.0545 | 0.5671 | 0.0038 | -0.4435 | 0.0553 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.5570 | 0.0038 | 0.2196 | 0.0542 |
| 67.048 | 51.828 | Máx. | 0.0576 | 1.0462 | -0.0004 | -0.2116 | 0.1135 |
| | | Mín. | 0.0290 | 0.5276 | -0.0009 | -0.4193 | 0.0573 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.5186 | 0.0004 | 0.2077 | 0.0562 |
| 67.048 | 52.078 | Máx. | 0.0474 | 0.9775 | -0.0187 | -0.1944 | 0.1029 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.4928 | -0.0371 | -0.3855 | 0.0520 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.4847 | 0.0184 | 0.1911 | 0.0509 |
| 67.048 | 52.328 | Máx. | -0.1159 | 0.9875 | -0.0349 | -0.1694 | 0.0685 |
| | | Mín. | -0.2298 | 0.4978 | -0.0691 | -0.3359 | 0.0346 |
| | | Dif. | 0.1139 | 0.4897 | 0.0342 | 0.1665 | 0.0339 |
| 67.048 | 52.578 | Máx. | 0.2709 | 0.9341 | -0.0317 | -0.1399 | 0.0355 |
| | | Mín. | 0.1365 | 0.4708 | -0.0628 | -0.2775 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.1344 | 0.4633 | 0.0311 | 0.1376 | 0.0176 |
| 67.048 | 52.828 | Máx. | -0.0589 | 0.6079 | -0.0230 | -0.1063 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.1166 | 0.3063 | -0.0456 | -0.2110 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.3016 | 0.0226 | 0.1047 | 0.0007 |
| 67.048 | 53.078 | Máx. | -0.0703 | 0.3206 | -0.0034 | -0.0564 | -0.0087 |
| | | Mín. | -0.1394 | 0.1616 | -0.0067 | -0.1119 | -0.0172 |
| | | Dif. | 0.0690 | 0.1591 | 0.0033 | 0.0555 | 0.0085 |
| 67.049 | 57.918 | Máx. | 1.1023 | 0.0010 | -0.0208 | 0.1771 | -0.1379 |
| | | Mín. | 0.5558 | 0.0005 | -0.0413 | 0.0893 | -0.2735 |
| | | Dif. | 0.5466 | 0.0005 | 0.0205 | 0.0878 | 0.1356 |
| 67.052 | 56.397 | Máx. | 1.0136 | 0.1059 | 0.1443 | 0.2950 | 0.1925 |
| | | Mín. | 0.5110 | 0.0534 | 0.0728 | 0.1487 | 0.0970 |
| | | Dif. | 0.5025 | 0.0525 | 0.0716 | 0.1462 | 0.0954 |
| 67.089 | 58.165 | Máx. | 0.7801 | -0.0528 | -0.0117 | 0.1530 | -0.1676 |
| | | Mín. | 0.3933 | -0.1047 | -0.0232 | 0.0771 | -0.3323 |
| | | Dif. | 0.3868 | 0.0519 | 0.0115 | 0.0759 | 0.1648 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.093 | 56.644 | Máx. | 1.1385 | 0.0470 | 0.1613 | 0.2996 | 0.1136 |
| | | Mín. | 0.5740 | 0.0237 | 0.0813 | 0.1511 | 0.0573 |
| | | Dif. | 0.5645 | 0.0233 | 0.0800 | 0.1485 | 0.0563 |
| 67.130 | 58.412 | Máx. | 0.3854 | -0.1421 | -0.0046 | 0.0941 | -0.1880 |
| | | Mín. | 0.1943 | -0.2818 | -0.0091 | 0.0474 | -0.3729 |
| | | Dif. | 0.1911 | 0.1397 | 0.0045 | 0.0467 | 0.1849 |
| 67.133 | 56.891 | Máx. | 1.2017 | 0.0112 | 0.1714 | 0.2985 | 0.0318 |
| | | Mín. | 0.6059 | 0.0056 | 0.0864 | 0.1505 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.5958 | 0.0055 | 0.0850 | 0.1480 | 0.0158 |
| 67.148 | 58.522 | Máx. | 0.3854 | -0.1943 | -0.0046 | 0.0057 | -0.1964 |
| | | Mín. | 0.1943 | -0.3854 | -0.0091 | 0.0029 | -0.3896 |
| | | Dif. | 0.1911 | 0.1911 | 0.0045 | 0.0028 | 0.1932 |
| 67.155 | 55.480 | Máx. | 0.2223 | 0.9372 | 0.0840 | -0.0021 | 0.3284 |
| | | Mín. | 0.1121 | 0.4725 | 0.0423 | -0.0041 | 0.1656 |
| | | Dif. | 0.1102 | 0.4647 | 0.0416 | 0.0020 | 0.1628 |
| 67.174 | 57.138 | Máx. | 1.2020 | -0.0088 | 0.1747 | 0.2951 | -0.0252 |
| | | Mín. | 0.6060 | -0.0175 | 0.0880 | 0.1488 | -0.0499 |
| | | Dif. | 0.5960 | 0.0086 | 0.0866 | 0.1463 | 0.0247 |
| 67.177 | 55.617 | Máx. | 0.2223 | 0.8101 | 0.0840 | 0.1870 | 0.3160 |
| | | Mín. | 0.1121 | 0.4084 | 0.0423 | 0.0943 | 0.1593 |
| | | Dif. | 0.1102 | 0.4016 | 0.0416 | 0.0927 | 0.1566 |
| 67.214 | 57.384 | Máx. | 1.1387 | -0.0273 | 0.1702 | 0.2903 | -0.0651 |
| | | Mín. | 0.5741 | -0.0541 | 0.0858 | 0.1464 | -0.1291 |
| | | Dif. | 0.5646 | 0.0268 | 0.0844 | 0.1439 | 0.0640 |
| 67.218 | 55.864 | Máx. | 0.4265 | 0.5698 | 0.1641 | 0.2966 | 0.2807 |
| | | Mín. | 0.2151 | 0.2873 | 0.0827 | 0.1496 | 0.1416 |
| | | Dif. | 0.2115 | 0.2825 | 0.0814 | 0.1471 | 0.1392 |
| 67.255 | 57.631 | Máx. | 1.0113 | -0.0579 | 0.1563 | 0.2813 | -0.1026 |
| | | Mín. | 0.5099 | -0.1148 | 0.0788 | 0.1418 | -0.2034 |
| | | Dif. | 0.5014 | 0.0569 | 0.0775 | 0.1394 | 0.1008 |
| 67.258 | 31.187 | Máx. | -0.3864 | -0.0112 | 0.0060 | -0.0032 | 0.0230 |
| | | Mín. | -0.7665 | -0.0223 | 0.0030 | -0.0063 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.3801 | 0.0110 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0114 |
| 67.258 | 31.328 | Máx. | -0.2987 | -0.0112 | 0.1932 | -0.0032 | 0.0217 |
| | | Mín. | -0.5925 | -0.0223 | 0.0974 | -0.0063 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.2938 | 0.0110 | 0.0958 | 0.0031 | 0.0108 |
| 67.258 | 31.578 | Máx. | -0.1103 | -0.0282 | 0.3033 | -0.0069 | 0.0174 |
| | | Mín. | -0.2188 | -0.0559 | 0.1529 | -0.0137 | 0.0088 |
| | | Dif. | 0.1085 | 0.0277 | 0.1504 | 0.0068 | 0.0086 |
| 67.258 | 31.828 | Máx. | 0.1782 | -0.0588 | 0.3131 | -0.0105 | 0.0098 |
| | | Mín. | 0.0898 | -0.1167 | 0.1579 | -0.0209 | 0.0049 |
| | | Dif. | 0.0884 | 0.0578 | 0.1553 | 0.0104 | 0.0049 |
| 67.258 | 32.078 | Máx. | 0.5440 | -0.1074 | 0.2199 | -0.0103 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.2743 | -0.2129 | 0.1109 | -0.0205 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.2698 | 0.1056 | 0.1090 | 0.0101 | 0.0028 |
| 67.258 | 32.328 | Máx. | 0.8163 | -0.1284 | 0.0372 | -0.0029 | -0.0194 |
| | | Mín. | 0.4115 | -0.2547 | 0.0188 | -0.0058 | -0.0386 |
| | | Dif. | 0.4048 | 0.1263 | 0.0184 | 0.0029 | 0.0191 |
| 67.258 | 32.458 | Máx. | 0.9201 | -0.1284 | -0.0782 | -0.0029 | -0.0277 |
| | | Mín. | 0.4638 | -0.2547 | -0.1551 | -0.0058 | -0.0549 |
| | | Dif. | 0.4562 | 0.1263 | 0.0769 | 0.0029 | 0.0272 |
| 67.258 | 32.608 | Máx. | -0.2865 | -0.0182 | -0.0769 | -0.0036 | -0.0664 |
| | | Mín. | -0.5683 | -0.0362 | -0.1525 | -0.0070 | -0.1317 |
| | | Dif. | 0.2818 | 0.0180 | 0.0757 | 0.0035 | 0.0653 |
| 67.258 | 32.828 | Máx. | -0.2224 | -0.0182 | 0.0187 | -0.0036 | -0.0722 |
| | | Mín. | -0.4411 | -0.0362 | 0.0094 | -0.0070 | -0.1432 |
| | | Dif. | 0.2187 | 0.0180 | 0.0092 | 0.0035 | 0.0710 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 33.078 | Máx. | -0.0419 | 0.3183 | 0.1143 | -0.0137 | -0.0771 |
| | | Mín. | -0.0832 | 0.1606 | 0.0576 | -0.0271 | -0.1528 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.1577 | 0.0566 | 0.0134 | 0.0758 |
| 67.258 | 33.328 | Máx. | 0.5758 | 0.7365 | 0.1170 | -0.0458 | -0.0550 |
| | | Mín. | 0.2904 | 0.3714 | 0.0590 | -0.0908 | -0.1092 |
| | | Dif. | 0.2854 | 0.3650 | 0.0580 | 0.0450 | 0.0541 |
| 67.258 | 33.578 | Máx. | 1.5217 | 0.8809 | -0.0506 | -0.0688 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.7674 | 0.4443 | -0.1003 | -0.1364 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.7543 | 0.4366 | 0.0497 | 0.0676 | 0.0047 |
| 67.258 | 33.828 | Máx. | 2.4351 | 0.5984 | -0.3041 | -0.0617 | 0.1206 |
| | | Mín. | 1.2280 | 0.3018 | -0.6030 | -0.1223 | 0.0608 |
| | | Dif. | 1.2070 | 0.2967 | 0.2989 | 0.0606 | 0.0598 |
| 67.258 | 34.078 | Máx. | 3.0531 | 0.0826 | -0.6656 | -0.0527 | 0.1880 |
| | | Mín. | 1.5397 | 0.0415 | -1.3199 | -0.1046 | 0.0948 |
| | | Dif. | 1.5135 | 0.0410 | 0.6542 | 0.0518 | 0.0932 |
| 67.258 | 34.312 | Máx. | 3.2755 | 0.0826 | -1.1806 | -0.0527 | 0.2145 |
| | | Mín. | 1.6518 | 0.0415 | -2.3410 | -0.1046 | 0.1082 |
| | | Dif. | 1.6237 | 0.0410 | 1.1604 | 0.0518 | 0.1064 |
| 67.258 | 34.462 | Máx. | -1.7777 | -0.2170 | -1.1829 | -0.0363 | 0.0740 |
| | | Mín. | -3.5254 | -0.4300 | -2.3455 | -0.0719 | 0.0373 |
| | | Dif. | 1.7478 | 0.2131 | 1.1627 | 0.0357 | 0.0368 |
| 67.258 | 34.578 | Máx. | -1.7410 | -0.2170 | -0.8436 | -0.0363 | 0.0870 |
| | | Mín. | -3.4527 | -0.4300 | -1.6727 | -0.0719 | 0.0438 |
| | | Dif. | 1.7117 | 0.2131 | 0.8291 | 0.0357 | 0.0432 |
| 67.258 | 34.828 | Máx. | -1.5777 | -0.0863 | -0.4292 | -0.0269 | 0.1017 |
| | | Mín. | -3.1286 | -0.1710 | -0.8509 | -0.0533 | 0.0512 |
| | | Dif. | 1.5510 | 0.0847 | 0.4217 | 0.0264 | 0.0505 |
| 67.258 | 35.078 | Máx. | -1.3249 | -0.0194 | -0.0927 | 0.0184 | 0.1172 |
| | | Mín. | -2.6273 | -0.0384 | -0.1836 | 0.0093 | 0.0590 |
| | | Dif. | 1.3024 | 0.0190 | 0.0909 | 0.0091 | 0.0582 |
| 67.258 | 35.328 | Máx. | -1.0892 | -0.0098 | 0.3559 | 0.0916 | 0.1159 |
| | | Mín. | -2.1597 | -0.0195 | 0.1794 | 0.0462 | 0.0583 |
| | | Dif. | 1.0706 | 0.0097 | 0.1765 | 0.0454 | 0.0576 |
| 67.258 | 35.578 | Máx. | -0.8811 | -0.0196 | 0.7961 | 0.1504 | 0.1006 |
| | | Mín. | -1.7471 | -0.0390 | 0.4014 | 0.0758 | 0.0506 |
| | | Dif. | 0.8660 | 0.0194 | 0.3947 | 0.0746 | 0.0500 |
| 67.258 | 35.828 | Máx. | -0.6902 | -0.0311 | 1.1503 | 0.1934 | 0.0773 |
| | | Mín. | -1.3683 | -0.0620 | 0.5800 | 0.0975 | 0.0388 |
| | | Dif. | 0.6782 | 0.0309 | 0.5703 | 0.0959 | 0.0384 |
| 67.258 | 36.078 | Máx. | -0.5072 | -0.0391 | 1.4232 | 0.2227 | 0.0502 |
| | | Mín. | -1.0056 | -0.0780 | 0.7177 | 0.1123 | 0.0252 |
| | | Dif. | 0.4983 | 0.0388 | 0.7055 | 0.1104 | 0.0250 |
| 67.258 | 36.328 | Máx. | -0.3274 | -0.0431 | 1.6159 | 0.2402 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.6489 | -0.0859 | 0.8149 | 0.1211 | 0.0109 |
| | | Dif. | 0.3215 | 0.0428 | 0.8010 | 0.1191 | 0.0110 |
| 67.258 | 36.578 | Máx. | -0.1484 | -0.0438 | 1.7285 | 0.2466 | -0.0033 |
| | | Mín. | -0.2940 | -0.0875 | 0.8718 | 0.1243 | -0.0064 |
| | | Dif. | 0.1456 | 0.0437 | 0.8567 | 0.1224 | 0.0031 |
| 67.258 | 36.828 | Máx. | 0.0610 | -0.0421 | 1.7610 | 0.2425 | -0.0172 |
| | | Mín. | 0.0306 | -0.0843 | 0.8883 | 0.1221 | -0.0340 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.0421 | 0.8728 | 0.1203 | 0.0168 |
| 67.258 | 37.078 | Máx. | 0.4170 | -0.0387 | 1.7130 | 0.2278 | -0.0303 |
| | | Mín. | 0.2102 | -0.0775 | 0.8641 | 0.1147 | -0.0601 |
| | | Dif. | 0.2068 | 0.0388 | 0.8489 | 0.1131 | 0.0298 |
| 67.258 | 37.328 | Máx. | 0.7744 | -0.0337 | 1.5839 | 0.2030 | -0.0423 |
| | | Mín. | 0.3905 | -0.0677 | 0.7991 | 0.1021 | -0.0840 |
| | | Dif. | 0.3839 | 0.0339 | 0.7849 | 0.1008 | 0.0417 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 37.578 | Máx. | 1.1342 | -0.0275 | 1.3728 | 0.1687 | -0.0527 |
| | | Mín. | 0.5720 | -0.0553 | 0.6926 | 0.0848 | -0.1048 |
| | | Dif. | 0.5622 | 0.0278 | 0.6802 | 0.0839 | 0.0521 |
| 67.258 | 37.828 | Máx. | 1.4970 | -0.0203 | 1.0778 | 0.1262 | -0.0610 |
| | | Mín. | 0.7551 | -0.0408 | 0.5438 | 0.0634 | -0.1216 |
| | | Dif. | 0.7420 | 0.0205 | 0.5340 | 0.0628 | 0.0605 |
| 67.258 | 38.078 | Máx. | 1.8638 | -0.0123 | 0.6969 | 0.0771 | -0.0669 |
| | | Mín. | 0.9401 | -0.0246 | 0.3516 | 0.0387 | -0.1334 |
| | | Dif. | 0.9238 | 0.0124 | 0.3453 | 0.0384 | 0.0665 |
| 67.258 | 38.328 | Máx. | 2.1901 | -0.0030 | 0.2270 | 0.0239 | -0.0698 |
| | | Mín. | 1.1046 | -0.0061 | 0.1146 | 0.0120 | -0.1393 |
| | | Dif. | 1.0855 | 0.0031 | 0.1125 | 0.0119 | 0.0694 |
| 67.258 | 38.337 | Máx. | 2.3319 | -0.0030 | -0.0028 | 0.0239 | -0.0699 |
| | | Mín. | 1.1761 | -0.0061 | -0.0055 | 0.0120 | -0.1395 |
| | | Dif. | 1.1558 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0119 | 0.0696 |
| 67.258 | 41.737 | Máx. | -0.4525 | 0.0120 | 0.0034 | -0.0001 | -0.0044 |
| | | Mín. | -0.8969 | 0.0061 | 0.0017 | -0.0003 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.4444 | 0.0058 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0039 |
| 67.258 | 41.828 | Máx. | -0.3715 | 0.0120 | 0.1751 | -0.0001 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.7363 | 0.0061 | 0.0884 | -0.0003 | -0.0086 |
| | | Dif. | 0.3648 | 0.0058 | 0.0867 | 0.0002 | 0.0041 |
| 67.258 | 42.078 | Máx. | -0.1918 | 0.0251 | 0.3225 | -0.0024 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.3801 | 0.0128 | 0.1628 | -0.0044 | -0.0124 |
| | | Dif. | 0.1883 | 0.0122 | 0.1597 | 0.0020 | 0.0060 |
| 67.258 | 42.328 | Máx. | 0.0231 | 0.0356 | 0.3793 | -0.0095 | -0.0085 |
| | | Mín. | 0.0117 | 0.0181 | 0.1915 | -0.0183 | -0.0166 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.0175 | 0.1878 | 0.0088 | 0.0082 |
| 67.258 | 42.578 | Máx. | 0.4681 | 0.0317 | 0.3425 | -0.0239 | -0.0078 |
| | | Mín. | 0.2363 | 0.0160 | 0.1730 | -0.0468 | -0.0156 |
| | | Dif. | 0.2318 | 0.0157 | 0.1695 | 0.0229 | 0.0077 |
| 67.258 | 42.828 | Máx. | 0.9915 | -0.0155 | 0.1933 | -0.0451 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.5005 | -0.0299 | 0.0977 | -0.0887 | -0.0005 |
| | | Dif. | 0.4910 | 0.0144 | 0.0956 | 0.0436 | 0.0004 |
| 67.258 | 43.078 | Máx. | 1.4671 | -0.1141 | -0.0633 | -0.0508 | 0.0324 |
| | | Mín. | 0.7400 | -0.2240 | -0.1256 | -0.1002 | 0.0166 |
| | | Dif. | 0.7272 | 0.1099 | 0.0623 | 0.0494 | 0.0159 |
| 67.258 | 43.146 | Máx. | 1.6566 | -0.1141 | -0.1898 | -0.0508 | 0.0636 |
| | | Mín. | 0.8351 | -0.2240 | -0.3765 | -0.1002 | 0.0324 |
| | | Dif. | 0.8215 | 0.1099 | 0.1867 | 0.0494 | 0.0312 |
| 67.258 | 43.296 | Máx. | -0.1130 | -0.4012 | -0.1950 | -0.0492 | -0.0605 |
| | | Mín. | -0.2324 | -0.7897 | -0.3868 | -0.0970 | -0.1197 |
| | | Dif. | 0.1193 | 0.3885 | 0.1918 | 0.0478 | 0.0592 |
| 67.258 | 43.328 | Máx. | -0.2465 | -0.4012 | -0.1518 | -0.0492 | -0.0619 |
| | | Mín. | -0.4935 | -0.7897 | -0.3005 | -0.0970 | -0.1224 |
| | | Dif. | 0.2470 | 0.3885 | 0.1487 | 0.0478 | 0.0605 |
| 67.258 | 43.578 | Máx. | -0.3070 | -0.1636 | -0.0264 | -0.0623 | -0.0474 |
| | | Mín. | -0.6094 | -0.3210 | -0.0519 | -0.1224 | -0.0937 |
| | | Dif. | 0.3024 | 0.1574 | 0.0255 | 0.0601 | 0.0463 |
| 67.258 | 43.828 | Máx. | -0.1653 | -0.0276 | 0.0628 | -0.0451 | -0.0459 |
| | | Mín. | -0.3277 | -0.0526 | 0.0315 | -0.0883 | -0.0908 |
| | | Dif. | 0.1623 | 0.0250 | 0.0313 | 0.0432 | 0.0449 |
| 67.258 | 44.078 | Máx. | 0.2514 | 0.4972 | 0.1379 | -0.0578 | -0.0370 |
| | | Mín. | 0.1265 | 0.2500 | 0.0694 | -0.1135 | -0.0734 |
| | | Dif. | 0.1249 | 0.2472 | 0.0685 | 0.0557 | 0.0363 |
| 67.258 | 44.328 | Máx. | 1.0313 | 0.4798 | -0.0018 | -0.0504 | 0.0079 |
| | | Mín. | 0.5200 | 0.2417 | -0.0035 | -0.0989 | 0.0040 |
| | | Dif. | 0.5113 | 0.2381 | 0.0017 | 0.0484 | 0.0039 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 44.578 | Máx. | 1.6484 | 0.2574 | -0.1663 | -0.0620 | 0.0675 |
| | | Mín. | 0.8316 | 0.1293 | -0.3296 | -0.1219 | 0.0342 |
| | | Dif. | 0.8168 | 0.1280 | 0.1633 | 0.0599 | 0.0333 |
| 67.258 | 44.828 | Máx. | 2.1343 | -0.0263 | -0.4070 | -0.0685 | 0.1368 |
| | | Mín. | 1.0766 | -0.0498 | -0.8064 | -0.1350 | 0.0692 |
| | | Dif. | 1.0576 | 0.0236 | 0.3994 | 0.0665 | 0.0676 |
| 67.258 | 45.041 | Máx. | 2.3403 | -0.0263 | -0.7500 | -0.0685 | 0.1794 |
| | | Mín. | 1.1804 | -0.0498 | -1.4863 | -0.1350 | 0.0906 |
| | | Dif. | 1.1599 | 0.0236 | 0.7363 | 0.0665 | 0.0887 |
| 67.258 | 45.191 | Máx. | -1.4197 | -0.1647 | -0.7526 | -0.0438 | 0.0761 |
| | | Mín. | -2.8146 | -0.3240 | -1.4914 | -0.0863 | 0.0381 |
| | | Dif. | 1.3949 | 0.1593 | 0.7389 | 0.0425 | 0.0380 |
| 67.258 | 45.328 | Máx. | -1.3699 | -0.1647 | -0.4556 | -0.0438 | 0.1088 |
| | | Mín. | -2.7151 | -0.3240 | -0.9028 | -0.0863 | 0.0546 |
| | | Dif. | 1.3452 | 0.1593 | 0.4472 | 0.0425 | 0.0542 |
| 67.258 | 45.578 | Máx. | -1.1813 | -0.0105 | -0.1464 | -0.0202 | 0.1576 |
| | | Mín. | -2.3404 | -0.0199 | -0.2901 | -0.0395 | 0.0792 |
| | | Dif. | 1.1591 | 0.0094 | 0.1438 | 0.0193 | 0.0784 |
| 67.258 | 45.828 | Máx. | -0.9164 | 0.0655 | 0.1561 | 0.0569 | 0.1866 |
| | | Mín. | -1.8156 | 0.0332 | 0.0789 | 0.0285 | 0.0939 |
| | | Dif. | 0.8992 | 0.0323 | 0.0773 | 0.0284 | 0.0927 |
| 67.258 | 46.078 | Máx. | -0.6850 | 0.0435 | 0.4793 | 0.1473 | 0.1833 |
| | | Mín. | -1.3571 | 0.0224 | 0.2420 | 0.0741 | 0.0923 |
| | | Dif. | 0.6722 | 0.0211 | 0.2374 | 0.0731 | 0.0910 |
| 67.258 | 46.328 | Máx. | -0.4866 | -0.0009 | 0.7116 | 0.2182 | 0.1542 |
| | | Mín. | -0.9642 | -0.0030 | 0.3591 | 0.1100 | 0.0776 |
| | | Dif. | 0.4776 | 0.0021 | 0.3524 | 0.1082 | 0.0765 |
| 67.258 | 46.578 | Máx. | -0.3077 | -0.0213 | 0.8680 | 0.2677 | 0.1073 |
| | | Mín. | -0.6098 | -0.0435 | 0.4380 | 0.1350 | 0.0541 |
| | | Dif. | 0.3021 | 0.0222 | 0.4299 | 0.1327 | 0.0532 |
| 67.258 | 46.828 | Máx. | -0.1389 | -0.0336 | 0.9556 | 0.2960 | 0.0496 |
| | | Mín. | -0.2754 | -0.0680 | 0.4822 | 0.1493 | 0.0250 |
| | | Dif. | 0.1364 | 0.0344 | 0.4734 | 0.1467 | 0.0246 |
| 67.258 | 47.078 | Máx. | 0.0510 | -0.0361 | 0.9778 | 0.3033 | -0.0065 |
| | | Mín. | 0.0258 | -0.0731 | 0.4934 | 0.1530 | -0.0129 |
| | | Dif. | 0.0253 | 0.0369 | 0.4844 | 0.1503 | 0.0064 |
| 67.258 | 47.328 | Máx. | 0.3791 | -0.0285 | 0.9353 | 0.2894 | -0.0377 |
| | | Mín. | 0.1914 | -0.0578 | 0.4720 | 0.1460 | -0.0748 |
| | | Dif. | 0.1878 | 0.0293 | 0.4633 | 0.1434 | 0.0371 |
| 67.258 | 47.578 | Máx. | 0.7190 | -0.0108 | 0.8271 | 0.2537 | -0.0658 |
| | | Mín. | 0.3629 | -0.0227 | 0.4174 | 0.1280 | -0.1306 |
| | | Dif. | 0.3561 | 0.0119 | 0.4097 | 0.1258 | 0.0648 |
| 67.258 | 47.828 | Máx. | 1.0849 | 0.0291 | 0.6493 | 0.1954 | -0.0875 |
| | | Mín. | 0.5475 | 0.0152 | 0.3277 | 0.0985 | -0.1738 |
| | | Dif. | 0.5374 | 0.0139 | 0.3216 | 0.0969 | 0.0863 |
| 67.258 | 48.078 | Máx. | 1.5029 | 0.0863 | 0.3940 | 0.1127 | -0.0990 |
| | | Mín. | 0.7585 | 0.0439 | 0.1988 | 0.0567 | -0.1967 |
| | | Dif. | 0.7444 | 0.0424 | 0.1951 | 0.0560 | 0.0976 |
| 67.258 | 48.328 | Máx. | 2.0184 | 0.1071 | 0.0420 | 0.0053 | -0.0950 |
| | | Mín. | 1.0188 | 0.0541 | 0.0212 | 0.0025 | -0.1887 |
| | | Dif. | 0.9997 | 0.0530 | 0.0208 | 0.0028 | 0.0937 |
| 67.258 | 48.578 | Máx. | 2.6399 | -0.0207 | -0.2290 | -0.0560 | -0.0704 |
| | | Mín. | 1.3324 | -0.0401 | -0.4538 | -0.1106 | -0.1400 |
| | | Dif. | 1.3075 | 0.0194 | 0.2248 | 0.0545 | 0.0696 |
| 67.258 | 48.828 | Máx. | 3.0042 | -0.2614 | -0.5852 | -0.0728 | -0.0354 |
| | | Mín. | 1.5159 | -0.5158 | -1.1595 | -0.1438 | -0.0707 |
| | | Dif. | 1.4883 | 0.2545 | 0.5743 | 0.0711 | 0.0353 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 48.906 | Máx. | 3.0362 | -0.2614 | -0.8194 | -0.0728 | -0.0078 |
| | | Mín. | 1.5316 | -0.5158 | -1.6236 | -0.1438 | -0.0160 |
| | | Dif. | 1.5046 | 0.2545 | 0.8042 | 0.0711 | 0.0082 |
| 67.258 | 49.056 | Máx. | -1.1921 | -0.3127 | -0.8194 | -0.0728 | -0.1254 |
| | | Mín. | -2.3641 | -0.6174 | -1.6236 | -0.1440 | -0.2482 |
| | | Dif. | 1.1720 | 0.3047 | 0.8042 | 0.0712 | 0.1228 |
| 67.258 | 49.078 | Máx. | -1.2504 | -0.3127 | -0.6912 | -0.0728 | -0.0951 |
| | | Mín. | -2.4786 | -0.6174 | -1.3696 | -0.1440 | -0.1882 |
| | | Dif. | 1.2282 | 0.3047 | 0.6783 | 0.0712 | 0.0932 |
| 67.258 | 49.328 | Máx. | -1.1480 | -0.0334 | -0.3581 | -0.1009 | -0.0614 |
| | | Mín. | -2.2746 | -0.0648 | -0.7096 | -0.1994 | -0.1214 |
| | | Dif. | 1.1266 | 0.0314 | 0.3515 | 0.0985 | 0.0600 |
| 67.258 | 49.578 | Máx. | -0.8277 | 0.2088 | -0.1303 | -0.0698 | -0.0266 |
| | | Mín. | -1.6399 | 0.1052 | -0.2583 | -0.1379 | -0.0525 |
| | | Dif. | 0.8122 | 0.1036 | 0.1280 | 0.0680 | 0.0259 |
| 67.258 | 49.828 | Máx. | -0.5395 | 0.2667 | 0.0291 | -0.0382 | -0.0090 |
| | | Mín. | -1.0688 | 0.1347 | 0.0147 | -0.0753 | -0.0177 |
| | | Dif. | 0.5294 | 0.1321 | 0.0144 | 0.0371 | 0.0087 |
| 67.258 | 50.078 | Máx. | -0.2959 | 0.2777 | 0.2057 | -0.0199 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.5863 | 0.1403 | 0.1038 | -0.0391 | -0.0099 |
| | | Dif. | 0.2904 | 0.1374 | 0.1019 | 0.0191 | 0.0049 |
| 67.258 | 50.328 | Máx. | -0.0628 | 0.3131 | 0.2906 | -0.0170 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.1244 | 0.1582 | 0.1467 | -0.0334 | -0.0188 |
| | | Dif. | 0.0616 | 0.1549 | 0.1439 | 0.0163 | 0.0093 |
| 67.258 | 50.578 | Máx. | 0.3825 | 0.4462 | 0.2799 | -0.0304 | -0.0186 |
| | | Mín. | 0.1930 | 0.2253 | 0.1413 | -0.0598 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.1894 | 0.2208 | 0.1386 | 0.0294 | 0.0183 |
| 67.258 | 50.828 | Máx. | 0.8742 | 0.8880 | 0.1422 | -0.0530 | -0.0256 |
| | | Mín. | 0.4413 | 0.4483 | 0.0718 | -0.1047 | -0.0509 |
| | | Dif. | 0.4330 | 0.4397 | 0.0704 | 0.0516 | 0.0253 |
| 67.258 | 51.078 | Máx. | 0.4717 | 2.1672 | -0.0565 | -0.0470 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.2380 | 1.0941 | -0.1118 | -0.0927 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.2337 | 1.0731 | 0.0554 | 0.0457 | 0.0009 |
| 67.258 | 51.328 | Máx. | -0.0725 | 1.3460 | -0.0241 | -0.0608 | 0.0853 |
| | | Mín. | -0.1433 | 0.6794 | -0.0478 | -0.1202 | 0.0431 |
| | | Dif. | 0.0708 | 0.6666 | 0.0237 | 0.0593 | 0.0422 |
| 67.258 | 51.578 | Máx. | -0.0277 | 1.0259 | 0.0076 | -0.0660 | 0.1073 |
| | | Mín. | -0.0545 | 0.5177 | 0.0038 | -0.1306 | 0.0542 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.5082 | 0.0038 | 0.0646 | 0.0531 |
| 67.258 | 51.828 | Máx. | 0.0576 | 0.8965 | -0.0004 | -0.0624 | 0.1168 |
| | | Mín. | 0.0290 | 0.4522 | -0.0009 | -0.1235 | 0.0590 |
| | | Dif. | 0.0287 | 0.4443 | 0.0004 | 0.0611 | 0.0578 |
| 67.258 | 52.078 | Máx. | 0.0474 | 0.7569 | -0.0187 | -0.0516 | 0.1142 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.3816 | -0.0371 | -0.1021 | 0.0577 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.3753 | 0.0184 | 0.0506 | 0.0565 |
| 67.258 | 52.328 | Máx. | -0.1159 | 0.6009 | -0.0349 | -0.0238 | 0.0953 |
| | | Mín. | -0.2298 | 0.3029 | -0.0691 | -0.0472 | 0.0481 |
| | | Dif. | 0.1139 | 0.2980 | 0.0342 | 0.0234 | 0.0472 |
| 67.258 | 52.417 | Máx. | -0.2352 | 0.6009 | -0.0061 | -0.0238 | 0.0955 |
| | | Mín. | -0.4664 | 0.3029 | -0.0120 | -0.0472 | 0.0482 |
| | | Dif. | 0.2313 | 0.2980 | 0.0059 | 0.0234 | 0.0473 |
| 67.258 | 52.567 | Máx. | 0.5941 | 0.4820 | -0.0078 | -0.0039 | 0.0134 |
| | | Mín. | 0.2994 | 0.2429 | -0.0153 | -0.0078 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.2947 | 0.2391 | 0.0075 | 0.0039 | 0.0066 |
| 67.258 | 52.578 | Máx. | 0.2709 | 0.4820 | -0.0317 | -0.0039 | 0.0210 |
| | | Mín. | 0.1365 | 0.2429 | -0.0628 | -0.0078 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.1344 | 0.2391 | 0.0311 | 0.0039 | 0.0104 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.258 | 52.828 | Máx. | -0.0589 | 0.3718 | -0.0230 | -0.0159 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.1166 | 0.1873 | -0.0456 | -0.0316 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.1845 | 0.0226 | 0.0157 | 0.0004 |
| 67.258 | 53.078 | Máx. | -0.0703 | 0.2158 | -0.0034 | -0.0102 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1394 | 0.1087 | -0.0067 | -0.0203 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.0690 | 0.1071 | 0.0033 | 0.0101 | 0.0040 |
| 67.258 | 53.187 | Máx. | -0.0494 | 0.2158 | 0.0066 | -0.0102 | -0.0031 |
| | | Mín. | -0.0978 | 0.1087 | 0.0034 | -0.0203 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.0484 | 0.1071 | 0.0033 | 0.0101 | 0.0030 |
| 67.259 | 56.110 | Máx. | 0.5991 | 0.3724 | 0.2328 | 0.3583 | 0.2291 |
| | | Mín. | 0.3021 | 0.1878 | 0.1173 | 0.1807 | 0.1155 |
| | | Dif. | 0.2970 | 0.1846 | 0.1154 | 0.1776 | 0.1136 |
| 67.295 | 24.651 | Máx. | -0.1671 | 0.0786 | 0.0304 | -0.0049 | -0.0128 |
| | | Mín. | -0.3314 | 0.0396 | 0.0153 | -0.0098 | -0.0255 |
| | | Dif. | 0.1643 | 0.0390 | 0.0151 | 0.0048 | 0.0126 |
| 67.295 | 24.819 | Máx. | -0.0949 | 0.0786 | 0.1285 | -0.0049 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.1883 | 0.0396 | 0.0648 | -0.0098 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.0934 | 0.0390 | 0.0637 | 0.0048 | 0.0120 |
| 67.295 | 25.069 | Máx. | 0.0618 | 0.0870 | 0.1347 | -0.0000 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.0311 | 0.0438 | 0.0679 | -0.0001 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0306 | 0.0431 | 0.0668 | 0.0000 | 0.0160 |
| 67.295 | 25.319 | Máx. | 0.1928 | 0.0834 | 0.0743 | 0.0332 | -0.0252 |
| | | Mín. | 0.0972 | 0.0421 | 0.0375 | 0.0168 | -0.0500 |
| | | Dif. | 0.0956 | 0.0414 | 0.0369 | 0.0165 | 0.0248 |
| 67.295 | 25.569 | Máx. | 0.1812 | 0.1319 | 0.0037 | 0.0693 | -0.0385 |
| | | Mín. | 0.0913 | 0.0665 | 0.0019 | 0.0349 | -0.0763 |
| | | Dif. | 0.0898 | 0.0654 | 0.0018 | 0.0344 | 0.0378 |
| 67.295 | 25.819 | Máx. | 0.1140 | 0.2462 | -0.0187 | 0.0736 | -0.0422 |
| | | Mín. | 0.0575 | 0.1241 | -0.0371 | 0.0371 | -0.0836 |
| | | Dif. | 0.0565 | 0.1221 | 0.0184 | 0.0365 | 0.0415 |
| 67.295 | 26.069 | Máx. | 0.0606 | 0.3885 | -0.0280 | 0.0707 | -0.0349 |
| | | Mín. | 0.0306 | 0.1958 | -0.0555 | 0.0357 | -0.0692 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.1926 | 0.0275 | 0.0351 | 0.0343 |
| 67.295 | 26.319 | Máx. | 0.0211 | 0.4989 | -0.0305 | 0.0647 | -0.0233 |
| | | Mín. | 0.0106 | 0.2515 | -0.0606 | 0.0326 | -0.0461 |
| | | Dif. | 0.0105 | 0.2474 | 0.0300 | 0.0321 | 0.0229 |
| 67.295 | 26.569 | Máx. | -0.0048 | 0.5636 | -0.0289 | 0.0591 | -0.0118 |
| | | Mín. | -0.0095 | 0.2841 | -0.0573 | 0.0298 | -0.0234 |
| | | Dif. | 0.0047 | 0.2795 | 0.0284 | 0.0293 | 0.0116 |
| 67.295 | 26.819 | Máx. | -0.0155 | 0.5895 | -0.0255 | 0.0573 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.0308 | 0.2972 | -0.0505 | 0.0289 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0153 | 0.2923 | 0.0251 | 0.0284 | 0.0018 |
| 67.295 | 27.069 | Máx. | -0.0226 | 0.5846 | -0.0217 | 0.0602 | 0.0136 |
| | | Mín. | -0.0449 | 0.2947 | -0.0431 | 0.0304 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.2899 | 0.0214 | 0.0299 | 0.0067 |
| 67.295 | 27.319 | Máx. | -0.0280 | 0.5532 | -0.0180 | 0.0668 | 0.0286 |
| | | Mín. | -0.0555 | 0.2789 | -0.0357 | 0.0337 | 0.0144 |
| | | Dif. | 0.0275 | 0.2743 | 0.0177 | 0.0331 | 0.0142 |
| 67.295 | 27.569 | Máx. | -0.0327 | 0.4969 | -0.0139 | 0.0755 | 0.0417 |
| | | Mín. | -0.0649 | 0.2505 | -0.0275 | 0.0380 | 0.0210 |
| | | Dif. | 0.0322 | 0.2464 | 0.0136 | 0.0374 | 0.0207 |
| 67.295 | 27.819 | Máx. | -0.0367 | 0.4177 | -0.0087 | 0.0842 | 0.0524 |
| | | Mín. | -0.0729 | 0.2106 | -0.0173 | 0.0424 | 0.0264 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.2071 | 0.0086 | 0.0417 | 0.0260 |
| 67.295 | 28.069 | Máx. | -0.0386 | 0.3200 | -0.0018 | 0.0906 | 0.0597 |
| | | Mín. | -0.0765 | 0.1613 | -0.0037 | 0.0457 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0379 | 0.1587 | 0.0018 | 0.0449 | 0.0296 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.295 | 28.319 | Máx. | -0.0344 | 0.2130 | 0.0137 | 0.0919 | 0.0625 |
| | | Mín. | -0.0682 | 0.1074 | 0.0069 | 0.0463 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.1056 | 0.0068 | 0.0456 | 0.0310 |
| 67.295 | 28.569 | Máx. | -0.0162 | 0.1125 | 0.0331 | 0.0846 | 0.0598 |
| | | Mín. | -0.0322 | 0.0567 | 0.0167 | 0.0427 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0558 | 0.0164 | 0.0419 | 0.0296 |
| 67.295 | 28.819 | Máx. | 0.0611 | 0.0388 | 0.0474 | 0.0648 | 0.0525 |
| | | Mín. | 0.0308 | 0.0196 | 0.0239 | 0.0326 | 0.0265 |
| | | Dif. | 0.0303 | 0.0193 | 0.0235 | 0.0321 | 0.0260 |
| 67.295 | 29.069 | Máx. | 0.2229 | 0.0055 | 0.0382 | 0.0302 | 0.0448 |
| | | Mín. | 0.1124 | 0.0028 | 0.0193 | 0.0152 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.1105 | 0.0027 | 0.0190 | 0.0150 | 0.0222 |
| 67.295 | 29.137 | Máx. | 0.3192 | 0.0055 | -0.0009 | 0.0302 | 0.0434 |
| | | Mín. | 0.1609 | 0.0028 | -0.0018 | 0.0152 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.1583 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0150 | 0.0215 |
| 67.295 | 57.878 | Máx. | 0.8217 | -0.1097 | 0.1313 | 0.2611 | -0.1359 |
| | | Mín. | 0.4143 | -0.2175 | 0.0662 | 0.1317 | -0.2696 |
| | | Dif. | 0.4074 | 0.1078 | 0.0651 | 0.1295 | 0.1336 |
| 67.299 | 56.357 | Máx. | 0.7354 | 0.2266 | 0.2876 | 0.3884 | 0.1660 |
| | | Mín. | 0.3708 | 0.1143 | 0.1450 | 0.1959 | 0.0837 |
| | | Dif. | 0.3646 | 0.1123 | 0.1426 | 0.1925 | 0.0823 |
| 67.336 | 58.124 | Máx. | 0.5761 | -0.1923 | 0.0942 | 0.2176 | -0.1630 |
| | | Mín. | 0.2905 | -0.3815 | 0.0475 | 0.1097 | -0.3232 |
| | | Dif. | 0.2856 | 0.1891 | 0.0467 | 0.1079 | 0.1602 |
| 67.340 | 56.604 | Máx. | 0.8295 | 0.1184 | 0.3271 | 0.3993 | 0.0962 |
| | | Mín. | 0.4182 | 0.0597 | 0.1649 | 0.2014 | 0.0485 |
| | | Dif. | 0.4112 | 0.0587 | 0.1622 | 0.1980 | 0.0477 |
| 67.377 | 58.371 | Máx. | 0.2818 | -0.3021 | 0.0464 | 0.1319 | -0.1811 |
| | | Mín. | 0.1421 | -0.5991 | 0.0234 | 0.0665 | -0.3591 |
| | | Dif. | 0.1397 | 0.2971 | 0.0230 | 0.0654 | 0.1781 |
| 67.380 | 56.850 | Máx. | 0.8777 | 0.0330 | 0.3500 | 0.3997 | 0.0237 |
| | | Mín. | 0.4425 | 0.0166 | 0.1765 | 0.2015 | 0.0119 |
| | | Dif. | 0.4351 | 0.0164 | 0.1736 | 0.1981 | 0.0118 |
| 67.395 | 58.482 | Máx. | 0.2818 | -0.3615 | 0.0464 | -0.0007 | -0.1879 |
| | | Mín. | 0.1421 | -0.7171 | 0.0234 | -0.0013 | -0.3727 |
| | | Dif. | 0.1397 | 0.3555 | 0.0230 | 0.0007 | 0.1848 |
| 67.402 | 55.440 | Máx. | 0.1489 | 1.1168 | 0.1076 | -0.0034 | 0.2495 |
| | | Mín. | 0.0751 | 0.5631 | 0.0542 | -0.0068 | 0.1258 |
| | | Dif. | 0.0738 | 0.5537 | 0.0534 | 0.0034 | 0.1237 |
| 67.421 | 57.097 | Máx. | 0.8782 | -0.0226 | 0.3552 | 0.3942 | -0.0242 |
| | | Mín. | 0.4428 | -0.0448 | 0.1791 | 0.1988 | -0.0480 |
| | | Dif. | 0.4354 | 0.0222 | 0.1761 | 0.1954 | 0.0238 |
| 67.424 | 55.576 | Máx. | 0.1489 | 0.9822 | 0.1076 | 0.2169 | 0.2404 |
| | | Mín. | 0.0751 | 0.4952 | 0.0542 | 0.1094 | 0.1213 |
| | | Dif. | 0.0738 | 0.4869 | 0.0534 | 0.1075 | 0.1192 |
| 67.454 | 43.328 | Máx. | -0.2465 | -0.6034 | -0.1518 | -0.2166 | -0.0984 |
| | | Mín. | -0.4935 | -1.1872 | -0.3005 | -0.4265 | -0.1944 |
| | | Dif. | 0.2470 | 0.5838 | 0.1487 | 0.2099 | 0.0960 |
| 67.454 | 43.578 | Máx. | -0.3070 | -0.1801 | -0.0264 | -0.1147 | -0.0451 |
| | | Mín. | -0.6094 | -0.3532 | -0.0519 | -0.2253 | -0.0889 |
| | | Dif. | 0.3024 | 0.1730 | 0.0255 | 0.1106 | 0.0439 |
| 67.454 | 43.828 | Máx. | -0.1653 | -0.0483 | 0.0628 | -0.0584 | -0.0466 |
| | | Mín. | -0.3277 | -0.0935 | 0.0315 | -0.1140 | -0.0923 |
| | | Dif. | 0.1623 | 0.0452 | 0.0313 | 0.0556 | 0.0457 |
| 67.461 | 57.344 | Máx. | 0.8306 | -0.0659 | 0.3410 | 0.3841 | -0.0586 |
| | | Mín. | 0.4188 | -0.1306 | 0.1719 | 0.1937 | -0.1161 |
| | | Dif. | 0.4118 | 0.0647 | 0.1691 | 0.1904 | 0.0576 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.465 | 55.823 | Máx. | 0.2882 | 0.7219 | 0.2123 | 0.3477 | 0.2130 |
| | | Mín. | 0.1453 | 0.3640 | 0.1070 | 0.1753 | 0.1074 |
| | | Dif. | 0.1429 | 0.3579 | 0.1053 | 0.1723 | 0.1056 |
| 67.502 | 57.590 | Máx. | 0.7356 | -0.1213 | 0.3062 | 0.3663 | -0.0899 |
| | | Mín. | 0.3709 | -0.2405 | 0.1544 | 0.1847 | -0.1783 |
| | | Dif. | 0.3647 | 0.1192 | 0.1518 | 0.1816 | 0.0884 |
| 67.505 | 56.070 | Máx. | 0.4064 | 0.4960 | 0.3041 | 0.4256 | 0.1721 |
| | | Mín. | 0.2049 | 0.2501 | 0.1533 | 0.2147 | 0.0868 |
| | | Dif. | 0.2015 | 0.2459 | 0.1508 | 0.2110 | 0.0853 |
| 67.508 | 31.187 | Máx. | -0.3770 | -0.0038 | 0.0060 | -0.0033 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.7478 | -0.0075 | 0.0030 | -0.0065 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.3708 | 0.0037 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0086 |
| 67.508 | 31.328 | Máx. | -0.2884 | -0.0038 | 0.1892 | -0.0033 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.5721 | -0.0075 | 0.0954 | -0.0065 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.2837 | 0.0037 | 0.0938 | 0.0032 | 0.0077 |
| 67.508 | 31.578 | Máx. | -0.0944 | -0.0116 | 0.2971 | -0.0091 | 0.0086 |
| | | Mín. | -0.1872 | -0.0231 | 0.1498 | -0.0181 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0928 | 0.0114 | 0.1473 | 0.0090 | 0.0042 |
| 67.508 | 31.828 | Máx. | 0.2550 | -0.0314 | 0.3064 | -0.0198 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.1285 | -0.0622 | 0.1545 | -0.0392 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.1264 | 0.0308 | 0.1519 | 0.0194 | 0.0001 |
| 67.508 | 32.078 | Máx. | 0.7233 | -0.0934 | 0.2000 | -0.0325 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.3647 | -0.1853 | 0.1008 | -0.0645 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.3586 | 0.0919 | 0.0992 | 0.0320 | 0.0039 |
| 67.508 | 32.328 | Máx. | 0.9964 | -0.2239 | -0.0179 | -0.0281 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.5023 | -0.4441 | -0.0356 | -0.0557 | -0.0268 |
| | | Dif. | 0.4941 | 0.2202 | 0.0176 | 0.0276 | 0.0133 |
| 67.508 | 32.458 | Máx. | 1.0343 | -0.2239 | -0.1265 | -0.0281 | -0.0147 |
| | | Mín. | 0.5214 | -0.4441 | -0.2508 | -0.0557 | -0.0291 |
| | | Dif. | 0.5128 | 0.2202 | 0.1244 | 0.0276 | 0.0144 |
| 67.508 | 32.608 | Máx. | -0.3835 | -0.0847 | -0.1198 | -0.0076 | -0.0685 |
| | | Mín. | -0.7606 | -0.1680 | -0.2377 | -0.0150 | -0.1359 |
| | | Dif. | 0.3771 | 0.0833 | 0.1178 | 0.0075 | 0.0674 |
| 67.508 | 32.828 | Máx. | -0.3384 | -0.0847 | -0.0132 | -0.0076 | -0.0687 |
| | | Mín. | -0.6711 | -0.1680 | -0.0263 | -0.0150 | -0.1362 |
| | | Dif. | 0.3327 | 0.0833 | 0.0130 | 0.0075 | 0.0675 |
| 67.508 | 33.078 | Máx. | -0.2496 | 0.2758 | 0.0968 | 0.0688 | -0.0787 |
| | | Mín. | -0.4950 | 0.1391 | 0.0488 | 0.0347 | -0.1560 |
| | | Dif. | 0.2454 | 0.1366 | 0.0480 | 0.0341 | 0.0773 |
| 67.508 | 33.328 | Máx. | 0.2166 | 1.4298 | 0.2473 | 0.0682 | -0.0827 |
| | | Mín. | 0.1092 | 0.7212 | 0.1247 | 0.0344 | -0.1639 |
| | | Dif. | 0.1073 | 0.7086 | 0.1226 | 0.0338 | 0.0813 |
| 67.508 | 33.578 | Máx. | 1.7478 | 1.9288 | 0.1138 | 0.0270 | -0.0072 |
| | | Mín. | 0.8815 | 0.9728 | 0.0574 | 0.0136 | -0.0143 |
| | | Dif. | 0.8663 | 0.9560 | 0.0564 | 0.0134 | 0.0071 |
| 67.508 | 33.828 | Máx. | 3.0072 | 0.9713 | -0.2458 | 0.0004 | 0.0864 |
| | | Mín. | 1.5166 | 0.4898 | -0.4874 | 0.0002 | 0.0436 |
| | | Dif. | 1.4905 | 0.4815 | 0.2416 | 0.0002 | 0.0428 |
| 67.508 | 34.078 | Máx. | 4.0033 | 0.5779 | -0.6139 | -0.0887 | 0.1676 |
| | | Mín. | 2.0189 | 0.2913 | -1.2171 | -0.1758 | 0.0845 |
| | | Dif. | 1.9844 | 0.2866 | 0.6033 | 0.0871 | 0.0831 |
| 67.508 | 34.312 | Máx. | 4.6463 | 0.5779 | -1.3043 | -0.0887 | 0.2859 |
| | | Mín. | 2.3432 | 0.2913 | -2.5861 | -0.1758 | 0.1442 |
| | | Dif. | 2.3031 | 0.2866 | 1.2819 | 0.0871 | 0.1417 |
| 67.508 | 34.462 | Máx. | -2.9363 | 0.3180 | -1.3481 | -0.1572 | -0.0365 |
| | | Mín. | -5.8227 | 0.1603 | -2.6732 | -0.3117 | -0.0722 |
| | | Dif. | 2.8864 | 0.1578 | 1.3250 | 0.1545 | 0.0357 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 34.578 | Máx. | -2.4315 | 0.3180 | -0.8186 | -0.1572 | 0.0943 |
| | | Mín. | -4.8217 | 0.1603 | -1.6231 | -0.3117 | 0.0475 |
| | | Dif. | 2.3902 | 0.1578 | 0.8045 | 0.1545 | 0.0468 |
| 67.508 | 34.828 | Máx. | -1.6862 | 0.1814 | -0.3975 | -0.0586 | 0.1741 |
| | | Mín. | -3.3438 | 0.0914 | -0.7880 | -0.1163 | 0.0877 |
| | | Dif. | 1.6575 | 0.0900 | 0.3905 | 0.0576 | 0.0864 |
| 67.508 | 35.078 | Máx. | -1.3039 | 0.1168 | -0.0862 | 0.0211 | 0.1874 |
| | | Mín. | -2.5855 | 0.0589 | -0.1707 | 0.0106 | 0.0944 |
| | | Dif. | 1.2816 | 0.0579 | 0.0845 | 0.0104 | 0.0930 |
| 67.508 | 35.328 | Máx. | -1.0564 | 0.0318 | 0.3367 | 0.1109 | 0.1704 |
| | | Mín. | -2.0946 | 0.0161 | 0.1697 | 0.0559 | 0.0858 |
| | | Dif. | 1.0382 | 0.0157 | 0.1670 | 0.0549 | 0.0846 |
| 67.508 | 35.578 | Máx. | -0.8581 | -0.0183 | 0.7620 | 0.1692 | 0.1398 |
| | | Mín. | -1.7014 | -0.0364 | 0.3842 | 0.0854 | 0.0704 |
| | | Dif. | 0.8433 | 0.0181 | 0.3778 | 0.0839 | 0.0695 |
| 67.508 | 35.828 | Máx. | -0.6772 | -0.0397 | 1.1106 | 0.2079 | 0.1044 |
| | | Mín. | -1.3426 | -0.0790 | 0.5600 | 0.1049 | 0.0525 |
| | | Dif. | 0.6654 | 0.0393 | 0.5506 | 0.1030 | 0.0519 |
| 67.508 | 36.078 | Máx. | -0.5013 | -0.0508 | 1.3819 | 0.2335 | 0.0677 |
| | | Mín. | -0.9936 | -0.1012 | 0.6969 | 0.1178 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.4923 | 0.0504 | 0.6850 | 0.1157 | 0.0338 |
| 67.508 | 36.328 | Máx. | -0.3259 | -0.0553 | 1.5745 | 0.2488 | 0.0309 |
| | | Mín. | -0.6457 | -0.1102 | 0.7941 | 0.1254 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.3198 | 0.0549 | 0.7804 | 0.1233 | 0.0155 |
| 67.508 | 36.578 | Máx. | -0.1499 | -0.0557 | 1.6880 | 0.2543 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.2966 | -0.1112 | 0.8514 | 0.1282 | -0.0057 |
| | | Dif. | 0.1468 | 0.0555 | 0.8366 | 0.1261 | 0.0027 |
| 67.508 | 36.828 | Máx. | 0.0538 | -0.0535 | 1.7219 | 0.2499 | -0.0211 |
| | | Mín. | 0.0269 | -0.1071 | 0.8686 | 0.1259 | -0.0415 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0535 | 0.8533 | 0.1240 | 0.0205 |
| 67.508 | 37.078 | Máx. | 0.4054 | -0.0494 | 1.6763 | 0.2352 | -0.0383 |
| | | Mín. | 0.2043 | -0.0991 | 0.8457 | 0.1184 | -0.0759 |
| | | Dif. | 0.2011 | 0.0496 | 0.8306 | 0.1167 | 0.0376 |
| 67.508 | 37.328 | Máx. | 0.7585 | -0.0436 | 1.5509 | 0.2101 | -0.0543 |
| | | Mín. | 0.3824 | -0.0875 | 0.7825 | 0.1058 | -0.1077 |
| | | Dif. | 0.3760 | 0.0440 | 0.7684 | 0.1044 | 0.0534 |
| 67.508 | 37.578 | Máx. | 1.1137 | -0.0360 | 1.3447 | 0.1753 | -0.0683 |
| | | Mín. | 0.5617 | -0.0724 | 0.6786 | 0.0881 | -0.1358 |
| | | Dif. | 0.5520 | 0.0364 | 0.6661 | 0.0871 | 0.0675 |
| 67.508 | 37.828 | Máx. | 1.4726 | -0.0268 | 1.0564 | 0.1316 | -0.0797 |
| | | Mín. | 0.7428 | -0.0539 | 0.5331 | 0.0661 | -0.1587 |
| | | Dif. | 0.7297 | 0.0272 | 0.5232 | 0.0655 | 0.0790 |
| 67.508 | 38.078 | Máx. | 1.8364 | -0.0163 | 0.6834 | 0.0807 | -0.0878 |
| | | Mín. | 0.9264 | -0.0328 | 0.3449 | 0.0405 | -0.1750 |
| | | Dif. | 0.9100 | 0.0165 | 0.3385 | 0.0402 | 0.0872 |
| 67.508 | 38.328 | Máx. | 2.1612 | -0.0041 | 0.2226 | 0.0250 | -0.0919 |
| | | Mín. | 1.0903 | -0.0083 | 0.1123 | 0.0126 | -0.1833 |
| | | Dif. | 1.0710 | 0.0042 | 0.1102 | 0.0125 | 0.0913 |
| 67.508 | 38.337 | Máx. | 2.3027 | -0.0041 | -0.0029 | 0.0250 | -0.0921 |
| | | Mín. | 1.1616 | -0.0083 | -0.0058 | 0.0126 | -0.1836 |
| | | Dif. | 1.1411 | 0.0042 | 0.0029 | 0.0125 | 0.0915 |
| 67.508 | 41.737 | Máx. | -0.4520 | 0.0153 | 0.0023 | 0.0076 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.8955 | 0.0079 | 0.0012 | 0.0038 | -0.0054 |
| | | Dif. | 0.4435 | 0.0074 | 0.0012 | 0.0038 | 0.0024 |
| 67.508 | 41.828 | Máx. | -0.3722 | 0.0153 | 0.1699 | 0.0076 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.7374 | 0.0079 | 0.0858 | 0.0038 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.3652 | 0.0074 | 0.0841 | 0.0038 | 0.0030 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 42.078 | Máx. | -0.1968 | 0.0351 | 0.3112 | 0.0126 | -0.0086 |
| | | Mín. | -0.3898 | 0.0181 | 0.1572 | 0.0062 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.1930 | 0.0170 | 0.1540 | 0.0064 | 0.0080 |
| 67.508 | 42.328 | Máx. | -0.0015 | 0.0655 | 0.3676 | 0.0048 | -0.0164 |
| | | Mín. | -0.0030 | 0.0335 | 0.1858 | 0.0022 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0320 | 0.1819 | 0.0026 | 0.0158 |
| 67.508 | 42.578 | Máx. | 0.4165 | 0.1161 | 0.3435 | -0.0132 | -0.0243 |
| | | Mín. | 0.2104 | 0.0590 | 0.1737 | -0.0254 | -0.0480 |
| | | Dif. | 0.2060 | 0.0571 | 0.1698 | 0.0122 | 0.0237 |
| 67.508 | 42.828 | Máx. | 1.0013 | 0.2436 | 0.2454 | -0.0516 | -0.0253 |
| | | Mín. | 0.5063 | 0.1232 | 0.1242 | -0.1011 | -0.0502 |
| | | Dif. | 0.4950 | 0.1204 | 0.1212 | 0.0495 | 0.0249 |
| 67.508 | 43.078 | Máx. | 2.5870 | 0.8818 | 0.0538 | -0.1583 | 0.0264 |
| | | Mín. | 1.3094 | 0.4460 | 0.0274 | -0.3117 | 0.0136 |
| | | Dif. | 1.2776 | 0.4358 | 0.0264 | 0.1534 | 0.0128 |
| 67.508 | 43.146 | Máx. | 3.8101 | 0.8818 | -0.1957 | -0.1583 | 0.2647 |
| | | Mín. | 1.9291 | 0.4460 | -0.3868 | -0.3117 | 0.1345 |
| | | Dif. | 1.8810 | 0.4358 | 0.1912 | 0.1534 | 0.1302 |
| 67.508 | 44.055 | Máx. | 2.4759 | 0.1944 | 0.6611 | 0.0728 | 0.0478 |
| | | Mín. | 1.2444 | 0.0988 | 0.3332 | 0.0359 | 0.0240 |
| | | Dif. | 1.2315 | 0.0956 | 0.3279 | 0.0369 | 0.0238 |
| 67.508 | 44.078 | Máx. | 2.0630 | 0.1944 | 0.5198 | 0.0728 | -0.0049 |
| | | Mín. | 1.0377 | 0.0988 | 0.2620 | 0.0359 | -0.0097 |
| | | Dif. | 1.0253 | 0.0956 | 0.2578 | 0.0369 | 0.0048 |
| 67.508 | 44.328 | Máx. | 1.5621 | 0.3540 | 0.0491 | 0.0230 | -0.0097 |
| | | Mín. | 0.7873 | 0.1792 | 0.0249 | 0.0109 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.7748 | 0.1748 | 0.0242 | 0.0121 | 0.0097 |
| 67.508 | 44.578 | Máx. | 1.7706 | 0.4587 | -0.1222 | -0.0509 | 0.0120 |
| | | Mín. | 0.8938 | 0.2317 | -0.2425 | -0.0995 | 0.0062 |
| | | Dif. | 0.8769 | 0.2270 | 0.1203 | 0.0487 | 0.0058 |
| 67.508 | 44.828 | Máx. | 3.0136 | 0.7415 | -0.3169 | -0.1501 | 0.1153 |
| | | Mín. | 1.5226 | 0.3741 | -0.6281 | -0.2958 | 0.0584 |
| | | Dif. | 1.4910 | 0.3674 | 0.3112 | 0.1457 | 0.0569 |
| 67.508 | 45.041 | Máx. | 3.9600 | 0.7415 | -0.8522 | -0.1501 | 0.2936 |
| | | Mín. | 2.0013 | 0.3741 | -1.6873 | -0.2958 | 0.1486 |
| | | Dif. | 1.9588 | 0.3674 | 0.8351 | 0.1457 | 0.1450 |
| 67.508 | 45.191 | Máx. | -2.8327 | 0.7818 | -0.9336 | -0.1761 | -0.0339 |
| | | Mín. | -5.6047 | 0.3944 | -1.8485 | -0.3474 | -0.0658 |
| | | Dif. | 2.7720 | 0.3874 | 0.9148 | 0.1713 | 0.0319 |
| 67.508 | 45.328 | Máx. | -2.1556 | 0.7818 | -0.3830 | -0.1761 | 0.1481 |
| | | Mín. | -4.2657 | 0.3944 | -0.7590 | -0.3474 | 0.0744 |
| | | Dif. | 2.1101 | 0.3874 | 0.3759 | 0.1713 | 0.0737 |
| 67.508 | 45.578 | Máx. | -1.2331 | 0.3657 | -0.1000 | -0.0388 | 0.2554 |
| | | Mín. | -2.4412 | 0.1847 | -0.1984 | -0.0760 | 0.1286 |
| | | Dif. | 1.2082 | 0.1810 | 0.0984 | 0.0372 | 0.1267 |
| 67.508 | 45.828 | Máx. | -0.8567 | 0.1992 | 0.1699 | 0.0837 | 0.2730 |
| | | Mín. | -1.6966 | 0.1010 | 0.0859 | 0.0420 | 0.1376 |
| | | Dif. | 0.8399 | 0.0981 | 0.0840 | 0.0417 | 0.1354 |
| 67.508 | 46.078 | Máx. | -0.6275 | 0.0718 | 0.4466 | 0.1901 | 0.2503 |
| | | Mín. | -1.2430 | 0.0370 | 0.2255 | 0.0958 | 0.1262 |
| | | Dif. | 0.6155 | 0.0349 | 0.2211 | 0.0943 | 0.1241 |
| 67.508 | 46.328 | Máx. | -0.4443 | -0.0121 | 0.6505 | 0.2645 | 0.2024 |
| | | Mín. | -0.8802 | -0.0257 | 0.3284 | 0.1335 | 0.1020 |
| | | Dif. | 0.4359 | 0.0136 | 0.3221 | 0.1310 | 0.1004 |
| 67.508 | 46.578 | Máx. | -0.2808 | -0.0459 | 0.7894 | 0.3142 | 0.1381 |
| | | Mín. | -0.5564 | -0.0927 | 0.3985 | 0.1586 | 0.0696 |
| | | Dif. | 0.2756 | 0.0468 | 0.3910 | 0.1556 | 0.0685 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 46.828 | Máx. | -0.1270 | -0.0646 | 0.8676 | 0.3423 | 0.0638 |
| | | Mín. | -0.2517 | -0.1298 | 0.4379 | 0.1728 | 0.0322 |
| | | Dif. | 0.1247 | 0.0653 | 0.4297 | 0.1695 | 0.0316 |
| 67.508 | 47.078 | Máx. | 0.0456 | -0.0686 | 0.8870 | 0.3501 | -0.0076 |
| | | Mín. | 0.0230 | -0.1377 | 0.4477 | 0.1768 | -0.0151 |
| | | Dif. | 0.0225 | 0.0691 | 0.4393 | 0.1733 | 0.0075 |
| 67.508 | 47.328 | Máx. | 0.3441 | -0.0580 | 0.8484 | 0.3377 | -0.0472 |
| | | Mín. | 0.1737 | -0.1166 | 0.4282 | 0.1705 | -0.0937 |
| | | Dif. | 0.1704 | 0.0586 | 0.4202 | 0.1672 | 0.0465 |
| 67.508 | 47.578 | Máx. | 0.6529 | -0.0322 | 0.7510 | 0.3043 | -0.0841 |
| | | Mín. | 0.3296 | -0.0654 | 0.3790 | 0.1536 | -0.1669 |
| | | Dif. | 0.3233 | 0.0332 | 0.3720 | 0.1507 | 0.0828 |
| 67.508 | 47.828 | Máx. | 0.9842 | 0.0190 | 0.5924 | 0.2481 | -0.1156 |
| | | Mín. | 0.4968 | 0.0103 | 0.2990 | 0.1252 | -0.2293 |
| | | Dif. | 0.4874 | 0.0086 | 0.2934 | 0.1229 | 0.1137 |
| 67.508 | 48.078 | Máx. | 1.3622 | 0.1422 | 0.3685 | 0.1647 | -0.1383 |
| | | Mín. | 0.6877 | 0.0724 | 0.1860 | 0.0830 | -0.2744 |
| | | Dif. | 0.6745 | 0.0698 | 0.1825 | 0.0817 | 0.1361 |
| 67.508 | 48.328 | Máx. | 1.8652 | 0.3196 | 0.0739 | 0.0411 | -0.1477 |
| | | Mín. | 0.9417 | 0.1617 | 0.0373 | 0.0206 | -0.2931 |
| | | Dif. | 0.9235 | 0.1579 | 0.0365 | 0.0206 | 0.1454 |
| 67.508 | 48.578 | Máx. | 2.8897 | 0.6431 | -0.1559 | -0.0851 | -0.1330 |
| | | Mín. | 1.4594 | 0.3248 | -0.3091 | -0.1680 | -0.2640 |
| | | Dif. | 1.4303 | 0.3183 | 0.1532 | 0.0828 | 0.1310 |
| 67.508 | 48.828 | Máx. | 6.1746 | 1.7646 | -0.4897 | -0.3025 | -0.0421 |
| | | Mín. | 3.1196 | 0.8912 | -0.9700 | -0.5980 | -0.0840 |
| | | Dif. | 3.0550 | 0.8733 | 0.4804 | 0.2955 | 0.0419 |
| 67.508 | 48.906 | Máx. | 8.7334 | 1.7646 | -1.0916 | -0.3025 | 0.3193 |
| | | Mín. | 4.4129 | 0.8912 | -2.1615 | -0.5980 | 0.1619 |
| | | Dif. | 4.3205 | 0.8733 | 1.0698 | 0.2955 | 0.1574 |
| 67.508 | 49.056 | Máx. | -5.2191 | 2.2342 | -1.0975 | -0.3778 | -0.4206 |
| | | Mín. | -10.3280 | 1.1286 | -2.1730 | -0.7470 | -0.8319 |
| | | Dif. | 5.1089 | 1.1056 | 1.0756 | 0.3692 | 0.4113 |
| 67.508 | 49.078 | Máx. | -3.5735 | 2.2342 | -0.6448 | -0.3778 | -0.1425 |
| | | Mín. | -7.0721 | 1.1286 | -1.2772 | -0.7470 | -0.2819 |
| | | Dif. | 3.4987 | 1.1056 | 0.6324 | 0.3692 | 0.1394 |
| 67.508 | 49.328 | Máx. | -1.4490 | 0.8263 | -0.2652 | -0.1497 | -0.0174 |
| | | Mín. | -2.8688 | 0.4171 | -0.5256 | -0.2957 | -0.0344 |
| | | Dif. | 1.4198 | 0.4092 | 0.2604 | 0.1460 | 0.0170 |
| 67.508 | 49.578 | Máx. | -0.7913 | 0.5038 | -0.0953 | -0.0485 | 0.0227 |
| | | Mín. | -1.5673 | 0.2544 | -0.1891 | -0.0955 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.7759 | 0.2493 | 0.0938 | 0.0470 | 0.0113 |
| 67.508 | 49.828 | Máx. | -0.4962 | 0.3772 | 0.0390 | 0.0010 | 0.0298 |
| | | Mín. | -0.9829 | 0.1907 | 0.0197 | 0.0003 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.4867 | 0.1865 | 0.0192 | 0.0007 | 0.0148 |
| 67.508 | 50.078 | Máx. | -0.2800 | 0.3279 | 0.1862 | 0.0530 | 0.0140 |
| | | Mín. | -0.5546 | 0.1659 | 0.0940 | 0.0266 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.2746 | 0.1620 | 0.0922 | 0.0264 | 0.0069 |
| 67.508 | 50.328 | Máx. | -0.0871 | 0.3567 | 0.2537 | 0.0798 | -0.0069 |
| | | Mín. | -0.1726 | 0.1804 | 0.1281 | 0.0401 | -0.0137 |
| | | Dif. | 0.0855 | 0.1762 | 0.1256 | 0.0397 | 0.0068 |
| 67.508 | 50.578 | Máx. | 0.1645 | 0.4964 | 0.2381 | 0.0954 | -0.0213 |
| | | Mín. | 0.0830 | 0.2509 | 0.1202 | 0.0480 | -0.0423 |
| | | Dif. | 0.0814 | 0.2454 | 0.1179 | 0.0474 | 0.0210 |
| 67.508 | 50.828 | Máx. | 0.3584 | 0.7734 | 0.1445 | 0.1207 | -0.0257 |
| | | Mín. | 0.1809 | 0.3907 | 0.0729 | 0.0608 | -0.0511 |
| | | Dif. | 0.1775 | 0.3827 | 0.0715 | 0.0599 | 0.0253 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.508 | 51.078 | Máx. | 0.2700 | 1.0407 | 0.0368 | 0.1594 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.1363 | 0.5256 | 0.0186 | 0.0803 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.1337 | 0.5151 | 0.0182 | 0.0791 | 0.0039 |
| 67.508 | 51.328 | Máx. | 0.1078 | 0.9527 | 0.0187 | 0.1227 | 0.0578 |
| | | Mín. | 0.0544 | 0.4811 | 0.0095 | 0.0618 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.0534 | 0.4716 | 0.0093 | 0.0609 | 0.0286 |
| 67.508 | 51.578 | Máx. | 0.1140 | 0.7790 | 0.0292 | 0.0807 | 0.0932 |
| | | Mín. | 0.0575 | 0.3933 | 0.0148 | 0.0406 | 0.0471 |
| | | Dif. | 0.0565 | 0.3857 | 0.0145 | 0.0401 | 0.0461 |
| 67.508 | 51.828 | Máx. | 0.2026 | 0.6090 | 0.0132 | 0.0534 | 0.1123 |
| | | Mín. | 0.1022 | 0.3073 | 0.0067 | 0.0269 | 0.0567 |
| | | Dif. | 0.1004 | 0.3017 | 0.0066 | 0.0265 | 0.0555 |
| 67.508 | 52.078 | Máx. | 0.2983 | 0.3948 | -0.0173 | 0.0353 | 0.1204 |
| | | Mín. | 0.1505 | 0.1991 | -0.0342 | 0.0178 | 0.0608 |
| | | Dif. | 0.1478 | 0.1957 | 0.0169 | 0.0175 | 0.0595 |
| 67.508 | 52.328 | Máx. | 0.3979 | 0.1106 | -0.0546 | 0.0197 | 0.1096 |
| | | Mín. | 0.2008 | 0.0557 | -0.1081 | 0.0099 | 0.0554 |
| | | Dif. | 0.1971 | 0.0549 | 0.0535 | 0.0098 | 0.0542 |
| 67.508 | 52.417 | Máx. | 0.4515 | 0.1106 | -0.0891 | 0.0197 | 0.1115 |
| | | Mín. | 0.2278 | 0.0557 | -0.1765 | 0.0099 | 0.0563 |
| | | Dif. | 0.2237 | 0.0549 | 0.0874 | 0.0098 | 0.0552 |
| 67.508 | 52.567 | Máx. | -0.2493 | -0.0175 | -0.0900 | 0.0088 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.4942 | -0.0345 | -0.1784 | 0.0045 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.2449 | 0.0170 | 0.0883 | 0.0044 | 0.0059 |
| 67.508 | 52.578 | Máx. | -0.2132 | -0.0175 | -0.0686 | 0.0088 | 0.0173 |
| | | Mín. | -0.4226 | -0.0345 | -0.1358 | 0.0045 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.2094 | 0.0170 | 0.0672 | 0.0044 | 0.0085 |
| 67.508 | 52.828 | Máx. | -0.1376 | 0.0355 | -0.0240 | 0.0107 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.2726 | 0.0177 | -0.0475 | 0.0054 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.1350 | 0.0177 | 0.0235 | 0.0053 | 0.0012 |
| 67.508 | 53.078 | Máx. | -0.0500 | 0.0527 | 0.0021 | 0.0059 | -0.0015 |
| | | Mín. | -0.0987 | 0.0265 | 0.0010 | 0.0030 | -0.0029 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0262 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0014 |
| 67.508 | 53.187 | Máx. | -0.0019 | 0.0527 | 0.0034 | 0.0059 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.0033 | 0.0265 | 0.0017 | 0.0030 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.0262 | 0.0017 | 0.0029 | 0.0001 |
| 67.542 | 57.837 | Máx. | 0.5957 | -0.1968 | 0.2504 | 0.3331 | -0.1170 |
| | | Mín. | 0.3004 | -0.3903 | 0.1262 | 0.1679 | -0.2321 |
| | | Dif. | 0.2954 | 0.1935 | 0.1242 | 0.1652 | 0.1150 |
| 67.545 | 24.651 | Máx. | -0.1772 | 0.0421 | 0.0286 | 0.0008 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.3516 | 0.0212 | 0.0144 | 0.0004 | -0.0270 |
| | | Dif. | 0.1743 | 0.0209 | 0.0142 | 0.0004 | 0.0134 |
| 67.545 | 24.819 | Máx. | -0.0942 | 0.0421 | 0.1310 | 0.0008 | -0.0116 |
| | | Mín. | -0.1869 | 0.0212 | 0.0661 | 0.0004 | -0.0230 |
| | | Dif. | 0.0927 | 0.0209 | 0.0650 | 0.0004 | 0.0114 |
| 67.545 | 25.069 | Máx. | 0.1356 | -0.0117 | 0.1321 | 0.0059 | -0.0100 |
| | | Mín. | 0.0684 | -0.0231 | 0.0666 | 0.0030 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0672 | 0.0115 | 0.0655 | 0.0029 | 0.0098 |
| 67.545 | 25.319 | Máx. | 0.3330 | -0.1150 | 0.0448 | 0.0332 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.1679 | -0.2280 | 0.0226 | 0.0167 | -0.0265 |
| | | Dif. | 0.1651 | 0.1131 | 0.0222 | 0.0165 | 0.0132 |
| 67.545 | 25.569 | Máx. | 0.1751 | -0.2364 | -0.0235 | 0.0800 | -0.0363 |
| | | Mín. | 0.0883 | -0.4690 | -0.0466 | 0.0403 | -0.0719 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.2326 | 0.0231 | 0.0397 | 0.0357 |
| 67.545 | 25.819 | Máx. | -0.0203 | -0.0862 | -0.0165 | 0.0753 | -0.0399 |
| | | Mín. | -0.0403 | -0.1710 | -0.0327 | 0.0379 | -0.0791 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.0848 | 0.0162 | 0.0373 | 0.0392 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.545 | 26.069 | Máx. | -0.0260 | 0.0056 | -0.0143 | 0.0957 | -0.0323 |
| | | Mín. | -0.0515 | 0.0028 | -0.0284 | 0.0482 | -0.0641 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0028 | 0.0141 | 0.0475 | 0.0318 |
| 67.545 | 26.319 | Máx. | -0.0210 | 0.1168 | -0.0145 | 0.1148 | -0.0216 |
| | | Mín. | -0.0416 | 0.0589 | -0.0287 | 0.0579 | -0.0428 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0579 | 0.0142 | 0.0569 | 0.0212 |
| 67.545 | 26.569 | Máx. | -0.0184 | 0.1847 | -0.0139 | 0.1281 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.0365 | 0.0931 | -0.0277 | 0.0646 | -0.0209 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0916 | 0.0137 | 0.0635 | 0.0103 |
| 67.545 | 26.819 | Máx. | -0.0163 | 0.2159 | -0.0124 | 0.1366 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0323 | 0.1088 | -0.0247 | 0.0689 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.1071 | 0.0122 | 0.0678 | 0.0004 |
| 67.545 | 27.069 | Máx. | -0.0132 | 0.2148 | -0.0105 | 0.1416 | 0.0168 |
| | | Mín. | -0.0261 | 0.1083 | -0.0208 | 0.0714 | 0.0084 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.1065 | 0.0103 | 0.0702 | 0.0083 |
| 67.545 | 27.319 | Máx. | -0.0092 | 0.1849 | -0.0083 | 0.1430 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.0182 | 0.0932 | -0.0165 | 0.0721 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0917 | 0.0082 | 0.0709 | 0.0156 |
| 67.545 | 27.569 | Máx. | -0.0049 | 0.1290 | -0.0060 | 0.1402 | 0.0435 |
| | | Mín. | -0.0097 | 0.0650 | -0.0118 | 0.0707 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0640 | 0.0059 | 0.0695 | 0.0216 |
| 67.545 | 27.819 | Máx. | -0.0007 | 0.0505 | -0.0031 | 0.1328 | 0.0520 |
| | | Mín. | -0.0013 | 0.0255 | -0.0062 | 0.0670 | 0.0262 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0250 | 0.0031 | 0.0659 | 0.0258 |
| 67.545 | 28.069 | Máx. | 0.0063 | -0.0223 | 0.0008 | 0.1203 | 0.0561 |
| | | Mín. | 0.0032 | -0.0443 | 0.0004 | 0.0607 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.0219 | 0.0004 | 0.0597 | 0.0278 |
| 67.545 | 28.319 | Máx. | 0.0142 | -0.0716 | 0.0095 | 0.1030 | 0.0545 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.1421 | 0.0048 | 0.0519 | 0.0275 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.0704 | 0.0047 | 0.0511 | 0.0270 |
| 67.545 | 28.569 | Máx. | 0.0280 | -0.1100 | 0.0192 | 0.0816 | 0.0463 |
| | | Mín. | 0.0141 | -0.2182 | 0.0097 | 0.0411 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.0139 | 0.1082 | 0.0095 | 0.0405 | 0.0229 |
| 67.545 | 28.819 | Máx. | 0.0685 | -0.1171 | 0.0275 | 0.0565 | 0.0322 |
| | | Mín. | 0.0345 | -0.2323 | 0.0139 | 0.0285 | 0.0162 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.1152 | 0.0136 | 0.0280 | 0.0160 |
| 67.545 | 29.069 | Máx. | 0.1613 | -0.0685 | 0.0242 | 0.0260 | 0.0178 |
| | | Mín. | 0.0813 | -0.1359 | 0.0122 | 0.0131 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0800 | 0.0674 | 0.0120 | 0.0129 | 0.0088 |
| 67.545 | 29.137 | Máx. | 0.2230 | -0.0685 | -0.0006 | 0.0260 | 0.0118 |
| | | Mín. | 0.1124 | -0.1359 | -0.0012 | 0.0131 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.1106 | 0.0674 | 0.0006 | 0.0129 | 0.0059 |
| 67.546 | 56.316 | Máx. | 0.4999 | 0.3157 | 0.3791 | 0.4664 | 0.1219 |
| | | Mín. | 0.2521 | 0.1592 | 0.1911 | 0.2352 | 0.0615 |
| | | Dif. | 0.2478 | 0.1565 | 0.1880 | 0.2312 | 0.0604 |
| 67.554 | 45.078 | Máx. | -0.1302 | 8.3740 | -0.6406 | -0.8398 | -0.0757 |
| | | Mín. | -0.2573 | 4.2364 | -1.2680 | -1.6583 | -0.1495 |
| | | Dif. | 0.1272 | 4.1376 | 0.6273 | 0.8185 | 0.0738 |
| 67.583 | 58.084 | Máx. | 0.4162 | -0.2999 | 0.1750 | 0.2713 | -0.1384 |
| | | Mín. | 0.2099 | -0.5947 | 0.0882 | 0.1368 | -0.2745 |
| | | Dif. | 0.2064 | 0.2949 | 0.0868 | 0.1345 | 0.1361 |
| 67.586 | 56.563 | Máx. | 0.5644 | 0.1701 | 0.4343 | 0.4825 | 0.0665 |
| | | Mín. | 0.2846 | 0.0858 | 0.2190 | 0.2433 | 0.0335 |
| | | Dif. | 0.2798 | 0.0844 | 0.2154 | 0.2392 | 0.0330 |
| 67.604 | 43.328 | Máx. | 0.0874 | 2.5982 | -0.1232 | -0.2404 | 0.1416 |
| | | Mín. | 0.0444 | 1.3162 | -0.2435 | -0.4734 | 0.0716 |
| | | Dif. | 0.0429 | 1.2820 | 0.1203 | 0.2330 | 0.0700 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.604 | 43.578 | Máx. | -0.2119 | 1.1009 | -0.0287 | -0.1154 | 0.0418 |
| | | Mín. | -0.4191 | 0.5580 | -0.0567 | -0.2267 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.2072 | 0.5428 | 0.0280 | 0.1113 | 0.0207 |
| 67.604 | 43.828 | Máx. | -0.1773 | 0.7469 | 0.0431 | -0.0580 | 0.0365 |
| | | Mín. | -0.3508 | 0.3791 | 0.0217 | -0.1131 | 0.0184 |
| | | Dif. | 0.1735 | 0.3678 | 0.0214 | 0.0551 | 0.0181 |
| 67.623 | 58.331 | Máx. | 0.2026 | -0.4237 | 0.0843 | 0.1625 | -0.1525 |
| | | Mín. | 0.1022 | -0.8404 | 0.0425 | 0.0819 | -0.3024 |
| | | Dif. | 0.1005 | 0.4167 | 0.0418 | 0.0806 | 0.1499 |
| 67.627 | 56.810 | Máx. | 0.5972 | 0.0468 | 0.4673 | 0.4831 | 0.0100 |
| | | Mín. | 0.3011 | 0.0236 | 0.2356 | 0.2436 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.2960 | 0.0232 | 0.2317 | 0.2395 | 0.0050 |
| 67.641 | 58.441 | Máx. | 0.2026 | -0.4883 | 0.0843 | -0.0031 | -0.1575 |
| | | Mín. | 0.1022 | -0.9685 | 0.0425 | -0.0062 | -0.3125 |
| | | Dif. | 0.1005 | 0.4802 | 0.0418 | 0.0031 | 0.1549 |
| 67.648 | 55.399 | Máx. | 0.0879 | 1.2372 | 0.1205 | -0.0042 | 0.1553 |
| | | Mín. | 0.0443 | 0.6239 | 0.0608 | -0.0083 | 0.0784 |
| | | Dif. | 0.0436 | 0.6134 | 0.0598 | 0.0041 | 0.0769 |
| 67.667 | 57.057 | Máx. | 0.5972 | -0.0344 | 0.4755 | 0.4740 | -0.0223 |
| | | Mín. | 0.3011 | -0.0682 | 0.2397 | 0.2390 | -0.0442 |
| | | Dif. | 0.2961 | 0.0338 | 0.2358 | 0.2350 | 0.0219 |
| 67.671 | 55.536 | Máx. | 0.0879 | 1.0978 | 0.1205 | 0.2385 | 0.1493 |
| | | Mín. | 0.0443 | 0.5536 | 0.0608 | 0.1203 | 0.0753 |
| | | Dif. | 0.0436 | 0.5442 | 0.0598 | 0.1182 | 0.0740 |
| 67.672 | 32.828 | Máx. | -0.3384 | -0.1233 | -0.0132 | -0.0357 | -0.0612 |
| | | Mín. | -0.6711 | -0.2446 | -0.0263 | -0.0709 | -0.1213 |
| | | Dif. | 0.3327 | 0.1213 | 0.0130 | 0.0352 | 0.0601 |
| 67.672 | 33.078 | Máx. | -0.2496 | 0.1905 | 0.0968 | 0.1260 | -0.0754 |
| | | Mín. | -0.4950 | 0.0961 | 0.0488 | 0.0636 | -0.1494 |
| | | Dif. | 0.2454 | 0.0944 | 0.0480 | 0.0624 | 0.0741 |
| 67.672 | 33.328 | Máx. | 0.2166 | 1.8829 | 0.2473 | 0.4783 | -0.1320 |
| | | Mín. | 0.1092 | 0.9497 | 0.1247 | 0.2413 | -0.2618 |
| | | Dif. | 0.1073 | 0.9331 | 0.1226 | 0.2371 | 0.1297 |
| 67.683 | 34.328 | Máx. | -0.2939 | 15.8599 | -1.2454 | -1.0498 | -0.4249 |
| | | Mín. | -0.5831 | 7.9985 | -2.4693 | -2.0814 | -0.8425 |
| | | Dif. | 0.2891 | 7.8614 | 1.2239 | 1.0317 | 0.4176 |
| 67.708 | 57.303 | Máx. | 0.5648 | -0.0958 | 0.4567 | 0.4572 | -0.0472 |
| | | Mín. | 0.2848 | -0.1899 | 0.2303 | 0.2305 | -0.0936 |
| | | Dif. | 0.2800 | 0.0941 | 0.2265 | 0.2267 | 0.0464 |
| 67.711 | 55.783 | Máx. | 0.1711 | 0.8241 | 0.2390 | 0.3858 | 0.1301 |
| | | Mín. | 0.0863 | 0.4155 | 0.1205 | 0.1946 | 0.0656 |
| | | Dif. | 0.0848 | 0.4085 | 0.1185 | 0.1912 | 0.0645 |
| 67.748 | 57.550 | Máx. | 0.5011 | -0.1684 | 0.4094 | 0.4303 | -0.0688 |
| | | Mín. | 0.2526 | -0.3339 | 0.2064 | 0.2169 | -0.1364 |
| | | Dif. | 0.2484 | 0.1655 | 0.2030 | 0.2133 | 0.0676 |
| 67.752 | 56.029 | Máx. | 0.2413 | 0.5780 | 0.3441 | 0.4762 | 0.1012 |
| | | Mín. | 0.1218 | 0.2914 | 0.1735 | 0.2402 | 0.0510 |
| | | Dif. | 0.1196 | 0.2865 | 0.1707 | 0.2361 | 0.0502 |
| 67.756 | 25.569 | Máx. | 0.1751 | -0.4269 | -0.0235 | -0.0705 | -0.0495 |
| | | Mín. | 0.0883 | -0.8468 | -0.0466 | -0.1399 | -0.0983 |
| | | Dif. | 0.0868 | 0.4199 | 0.0231 | 0.0693 | 0.0487 |
| 67.756 | 25.819 | Máx. | -0.0203 | -0.1861 | -0.0165 | -0.0168 | -0.0391 |
| | | Mín. | -0.0403 | -0.3691 | -0.0327 | -0.0333 | -0.0776 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.1830 | 0.0162 | 0.0165 | 0.0385 |
| 67.756 | 26.069 | Máx. | -0.0260 | -0.0847 | -0.0143 | 0.0380 | -0.0289 |
| | | Mín. | -0.0515 | -0.1681 | -0.0284 | 0.0192 | -0.0573 |
| | | Dif. | 0.0256 | 0.0833 | 0.0141 | 0.0188 | 0.0284 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.756 | 26.319 | Máx. | -0.0210 | -0.0303 | -0.0145 | 0.0865 | -0.0186 |
| | | Mín. | -0.0416 | -0.0601 | -0.0287 | 0.0436 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0298 | 0.0142 | 0.0429 | 0.0183 |
| 67.756 | 26.569 | Máx. | -0.0184 | 0.0062 | -0.0139 | 0.1191 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.0365 | 0.0031 | -0.0277 | 0.0600 | -0.0167 |
| | | Dif. | 0.0181 | 0.0031 | 0.0137 | 0.0591 | 0.0083 |
| 67.756 | 26.819 | Máx. | -0.0163 | 0.0382 | -0.0124 | 0.1380 | 0.0019 |
| | | Mín. | -0.0323 | 0.0193 | -0.0247 | 0.0696 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.0189 | 0.0122 | 0.0684 | 0.0010 |
| 67.756 | 27.069 | Máx. | -0.0132 | 0.0382 | -0.0105 | 0.1443 | 0.0181 |
| | | Mín. | -0.0261 | 0.0192 | -0.0208 | 0.0727 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.0189 | 0.0103 | 0.0715 | 0.0090 |
| 67.756 | 27.319 | Máx. | -0.0092 | 0.0089 | -0.0083 | 0.1387 | 0.0315 |
| | | Mín. | -0.0182 | 0.0045 | -0.0165 | 0.0699 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.0090 | 0.0044 | 0.0082 | 0.0688 | 0.0156 |
| 67.756 | 27.569 | Máx. | -0.0049 | -0.0237 | -0.0060 | 0.1216 | 0.0419 |
| | | Mín. | -0.0097 | -0.0469 | -0.0118 | 0.0613 | 0.0211 |
| | | Dif. | 0.0048 | 0.0233 | 0.0059 | 0.0603 | 0.0208 |
| 67.756 | 27.819 | Máx. | -0.0007 | -0.0634 | -0.0031 | 0.0935 | 0.0487 |
| | | Mín. | -0.0013 | -0.1257 | -0.0062 | 0.0472 | 0.0246 |
| | | Dif. | 0.0007 | 0.0623 | 0.0031 | 0.0464 | 0.0242 |
| 67.756 | 28.069 | Máx. | 0.0063 | -0.1113 | 0.0008 | 0.0564 | 0.0512 |
| | | Mín. | 0.0032 | -0.2208 | 0.0004 | 0.0284 | 0.0258 |
| | | Dif. | 0.0031 | 0.1095 | 0.0004 | 0.0280 | 0.0254 |
| 67.756 | 28.319 | Máx. | 0.0142 | -0.1603 | 0.0095 | 0.0145 | 0.0482 |
| | | Mín. | 0.0072 | -0.3181 | 0.0048 | 0.0073 | 0.0243 |
| | | Dif. | 0.0070 | 0.1577 | 0.0047 | 0.0072 | 0.0239 |
| 67.756 | 28.569 | Máx. | 0.0280 | -0.1961 | 0.0192 | -0.0119 | 0.0388 |
| | | Mín. | 0.0141 | -0.3889 | 0.0097 | -0.0237 | 0.0195 |
| | | Dif. | 0.0139 | 0.1928 | 0.0095 | 0.0117 | 0.0192 |
| 67.756 | 28.819 | Máx. | 0.0685 | -0.1924 | 0.0275 | -0.0224 | 0.0231 |
| | | Mín. | 0.0345 | -0.3815 | 0.0139 | -0.0445 | 0.0116 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.1892 | 0.0136 | 0.0220 | 0.0115 |
| 67.756 | 29.069 | Máx. | 0.1613 | -0.1110 | 0.0242 | -0.0157 | 0.0059 |
| | | Mín. | 0.0813 | -0.2202 | 0.0122 | -0.0312 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0800 | 0.1092 | 0.0120 | 0.0155 | 0.0029 |
| 67.758 | 31.187 | Máx. | -0.3657 | 0.0046 | 0.0052 | 0.0008 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.7254 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0004 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.3597 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0004 | 0.0069 |
| 67.758 | 31.328 | Máx. | -0.2793 | 0.0046 | 0.1804 | 0.0008 | 0.0109 |
| | | Mín. | -0.5540 | 0.0023 | 0.0910 | 0.0004 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.2747 | 0.0023 | 0.0895 | 0.0004 | 0.0054 |
| 67.758 | 31.578 | Máx. | -0.0916 | 0.0110 | 0.2814 | -0.0027 | -0.0018 |
| | | Mín. | -0.1817 | 0.0055 | 0.1418 | -0.0054 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0901 | 0.0055 | 0.1395 | 0.0027 | 0.0017 |
| 67.758 | 31.828 | Máx. | 0.2636 | 0.0392 | 0.2954 | -0.0149 | -0.0123 |
| | | Mín. | 0.1329 | 0.0197 | 0.1489 | -0.0295 | -0.0245 |
| | | Dif. | 0.1307 | 0.0194 | 0.1465 | 0.0146 | 0.0121 |
| 67.758 | 32.078 | Máx. | 0.9646 | 0.1307 | 0.2140 | -0.0476 | -0.0215 |
| | | Mín. | 0.4863 | 0.0659 | 0.1079 | -0.0944 | -0.0427 |
| | | Dif. | 0.4783 | 0.0648 | 0.1061 | 0.0468 | 0.0212 |
| 67.758 | 32.328 | Máx. | 2.6736 | 0.5149 | -0.0380 | -0.1255 | -0.0112 |
| | | Mín. | 1.3480 | 0.2596 | -0.0753 | -0.2489 | -0.0223 |
| | | Dif. | 1.3257 | 0.2553 | 0.0374 | 0.1234 | 0.0110 |
| 67.758 | 32.458 | Máx. | 3.9258 | 0.5149 | -0.4274 | -0.1255 | 0.0831 |
| | | Mín. | 1.9793 | 0.2596 | -0.8477 | -0.2489 | 0.0419 |
| | | Dif. | 1.9466 | 0.2553 | 0.4203 | 0.1234 | 0.0412 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 33.448 | Máx. | 8.4559 | 0.2940 | 1.4356 | 0.6077 | -0.0460 |
| | | Mín. | 4.2651 | 0.1482 | 0.7241 | 0.3065 | -0.0912 |
| | | Dif. | 4.1908 | 0.1457 | 0.7115 | 0.3012 | 0.0452 |
| 67.758 | 33.578 | Máx. | 6.2682 | 0.2940 | 0.3680 | 0.6077 | -0.0380 |
| | | Mín. | 3.1616 | 0.1482 | 0.1856 | 0.3065 | -0.0753 |
| | | Dif. | 3.1066 | 0.1457 | 0.1824 | 0.3012 | 0.0373 |
| 67.758 | 33.828 | Máx. | 3.6788 | 0.5468 | -0.2628 | 0.2407 | -0.0341 |
| | | Mín. | 1.8555 | 0.2757 | -0.5210 | 0.1214 | -0.0677 |
| | | Dif. | 1.8234 | 0.2711 | 0.2582 | 0.1193 | 0.0335 |
| 67.758 | 34.078 | Máx. | 3.7667 | 1.3375 | -0.5696 | -0.0329 | -0.0087 |
| | | Mín. | 1.8997 | 0.6744 | -1.1293 | -0.0651 | -0.0172 |
| | | Dif. | 1.8669 | 0.6631 | 0.5597 | 0.0322 | 0.0085 |
| 67.758 | 34.328 | Máx. | -0.2939 | 10.8655 | -1.2454 | -0.4519 | -0.0926 |
| | | Mín. | -0.5831 | 5.4797 | -2.4693 | -0.8960 | -0.1836 |
| | | Dif. | 0.2891 | 5.3858 | 1.2239 | 0.4441 | 0.0910 |
| 67.758 | 34.578 | Máx. | -2.2617 | 1.9058 | -0.7857 | -0.1127 | 0.2344 |
| | | Mín. | -4.4847 | 0.9611 | -1.5578 | -0.2235 | 0.1182 |
| | | Dif. | 2.2230 | 0.9448 | 0.7721 | 0.1108 | 0.1163 |
| 67.758 | 34.828 | Máx. | -1.5629 | 0.7303 | -0.3950 | -0.0119 | 0.2937 |
| | | Mín. | -3.0991 | 0.3683 | -0.7829 | -0.0236 | 0.1481 |
| | | Dif. | 1.5362 | 0.3620 | 0.3879 | 0.0117 | 0.1457 |
| 67.758 | 35.078 | Máx. | -1.2155 | 0.2631 | -0.1036 | 0.0960 | 0.2664 |
| | | Mín. | -2.4102 | 0.1327 | -0.2052 | 0.0484 | 0.1342 |
| | | Dif. | 1.1947 | 0.1304 | 0.1016 | 0.0476 | 0.1322 |
| 67.758 | 35.328 | Máx. | -1.0042 | 0.0436 | 0.2863 | 0.1615 | 0.2200 |
| | | Mín. | -1.9910 | 0.0220 | 0.1442 | 0.0815 | 0.1108 |
| | | Dif. | 0.9869 | 0.0216 | 0.1420 | 0.0800 | 0.1092 |
| 67.758 | 35.578 | Máx. | -0.8314 | -0.0323 | 0.7083 | 0.1998 | 0.1721 |
| | | Mín. | -1.6482 | -0.0643 | 0.3571 | 0.1008 | 0.0867 |
| | | Dif. | 0.8169 | 0.0319 | 0.3512 | 0.0990 | 0.0855 |
| 67.758 | 35.828 | Máx. | -0.6649 | -0.0575 | 1.0578 | 0.2259 | 0.1265 |
| | | Mín. | -1.3181 | -0.1142 | 0.5334 | 0.1140 | 0.0636 |
| | | Dif. | 0.6532 | 0.0568 | 0.5244 | 0.1119 | 0.0629 |
| 67.758 | 36.078 | Máx. | -0.4964 | -0.0677 | 1.3303 | 0.2452 | 0.0825 |
| | | Mín. | -0.9838 | -0.1346 | 0.6708 | 0.1237 | 0.0414 |
| | | Dif. | 0.4874 | 0.0669 | 0.6594 | 0.1214 | 0.0411 |
| 67.758 | 36.328 | Máx. | -0.3249 | -0.0706 | 1.5235 | 0.2582 | 0.0388 |
| | | Mín. | -0.6436 | -0.1407 | 0.7684 | 0.1303 | 0.0194 |
| | | Dif. | 0.3187 | 0.0700 | 0.7551 | 0.1279 | 0.0194 |
| 67.758 | 36.578 | Máx. | -0.1515 | -0.0700 | 1.6374 | 0.2635 | -0.0028 |
| | | Mín. | -0.2997 | -0.1397 | 0.8259 | 0.1329 | -0.0052 |
| | | Dif. | 0.1482 | 0.0697 | 0.8115 | 0.1306 | 0.0024 |
| 67.758 | 36.828 | Máx. | 0.0460 | -0.0673 | 1.6725 | 0.2594 | -0.0249 |
| | | Mín. | 0.0228 | -0.1345 | 0.8437 | 0.1308 | -0.0491 |
| | | Dif. | 0.0232 | 0.0672 | 0.8288 | 0.1286 | 0.0242 |
| 67.758 | 37.078 | Máx. | 0.3924 | -0.0627 | 1.6294 | 0.2448 | -0.0464 |
| | | Mín. | 0.1976 | -0.1256 | 0.8221 | 0.1234 | -0.0918 |
| | | Dif. | 0.1949 | 0.0629 | 0.8072 | 0.1214 | 0.0454 |
| 67.758 | 37.328 | Máx. | 0.7398 | -0.0561 | 1.5080 | 0.2196 | -0.0665 |
| | | Mín. | 0.3729 | -0.1127 | 0.7611 | 0.1106 | -0.1318 |
| | | Dif. | 0.3669 | 0.0566 | 0.7470 | 0.1090 | 0.0653 |
| 67.758 | 37.578 | Máx. | 1.0887 | -0.0471 | 1.3079 | 0.1840 | -0.0843 |
| | | Mín. | 0.5491 | -0.0950 | 0.6602 | 0.0926 | -0.1675 |
| | | Dif. | 0.5396 | 0.0479 | 0.6477 | 0.0915 | 0.0832 |
| 67.758 | 37.828 | Máx. | 1.4412 | -0.0356 | 1.0277 | 0.1391 | -0.0991 |
| | | Mín. | 0.7272 | -0.0720 | 0.5189 | 0.0698 | -0.1971 |
| | | Dif. | 0.7141 | 0.0364 | 0.5088 | 0.0692 | 0.0980 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 38.078 | Máx. | 1.8001 | -0.0218 | 0.6651 | 0.0858 | -0.1097 |
| | | Mín. | 0.9084 | -0.0440 | 0.3359 | 0.0431 | -0.2186 |
| | | Dif. | 0.8917 | 0.0223 | 0.3292 | 0.0428 | 0.1089 |
| 67.758 | 38.328 | Máx. | 2.1223 | -0.0056 | 0.2164 | 0.0267 | -0.1152 |
| | | Mín. | 1.0710 | -0.0113 | 0.1093 | 0.0134 | -0.2297 |
| | | Dif. | 1.0513 | 0.0057 | 0.1071 | 0.0133 | 0.1145 |
| 67.758 | 38.337 | Máx. | 2.2632 | -0.0056 | -0.0031 | 0.0267 | -0.1155 |
| | | Mín. | 1.1421 | -0.0113 | -0.0062 | 0.0134 | -0.2302 |
| | | Dif. | 1.1211 | 0.0057 | 0.0031 | 0.0133 | 0.1148 |
| 67.758 | 41.737 | Máx. | -0.4452 | 0.0119 | 0.0007 | 0.0196 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.8815 | 0.0063 | 0.0003 | 0.0099 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.4363 | 0.0056 | 0.0003 | 0.0097 | 0.0042 |
| 67.758 | 41.828 | Máx. | -0.3675 | 0.0119 | 0.1595 | 0.0196 | 0.0055 |
| | | Mín. | -0.7275 | 0.0063 | 0.0806 | 0.0099 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.3600 | 0.0056 | 0.0789 | 0.0097 | 0.0030 |
| 67.758 | 42.078 | Máx. | -0.1986 | 0.0303 | 0.2871 | 0.0403 | -0.0060 |
| | | Mín. | -0.3929 | 0.0159 | 0.1451 | 0.0203 | -0.0114 |
| | | Dif. | 0.1943 | 0.0144 | 0.1420 | 0.0201 | 0.0054 |
| 67.758 | 42.328 | Máx. | -0.0125 | 0.0751 | 0.3335 | 0.0491 | -0.0206 |
| | | Mín. | -0.0246 | 0.0388 | 0.1686 | 0.0246 | -0.0403 |
| | | Dif. | 0.0121 | 0.0363 | 0.1649 | 0.0245 | 0.0197 |
| 67.758 | 42.578 | Máx. | 0.3825 | 0.1829 | 0.2995 | 0.0381 | -0.0395 |
| | | Mín. | 0.1934 | 0.0934 | 0.1515 | 0.0190 | -0.0779 |
| | | Dif. | 0.1891 | 0.0895 | 0.1479 | 0.0192 | 0.0384 |
| 67.758 | 42.828 | Máx. | 0.8536 | 0.4826 | 0.1646 | 0.0063 | -0.0597 |
| | | Mín. | 0.4319 | 0.2450 | 0.0834 | 0.0028 | -0.1181 |
| | | Dif. | 0.4216 | 0.2375 | 0.0812 | 0.0036 | 0.0583 |
| 67.758 | 43.078 | Máx. | 0.8667 | 1.5255 | -0.0658 | 0.0090 | -0.0661 |
| | | Mín. | 0.4388 | 0.7731 | -0.1302 | 0.0040 | -0.1307 |
| | | Dif. | 0.4278 | 0.7523 | 0.0644 | 0.0050 | 0.0646 |
| 67.758 | 43.328 | Máx. | 0.0874 | 1.8878 | -0.1232 | 0.0633 | 0.0201 |
| | | Mín. | 0.0444 | 0.9569 | -0.2435 | 0.0315 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.0429 | 0.9309 | 0.1203 | 0.0318 | 0.0099 |
| 67.758 | 43.578 | Máx. | -0.2119 | 0.9657 | -0.0287 | 0.0244 | 0.0339 |
| | | Mín. | -0.4191 | 0.4900 | -0.0567 | 0.0118 | 0.0171 |
| | | Dif. | 0.2072 | 0.4757 | 0.0280 | 0.0125 | 0.0168 |
| 67.758 | 43.828 | Máx. | -0.1773 | 0.6113 | 0.0431 | 0.0609 | 0.0312 |
| | | Mín. | -0.3508 | 0.3108 | 0.0217 | 0.0303 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.1735 | 0.3005 | 0.0214 | 0.0306 | 0.0154 |
| 67.758 | 44.078 | Máx. | 0.1450 | -0.0426 | 0.1492 | 0.0484 | 0.0074 |
| | | Mín. | 0.0728 | -0.0892 | 0.0753 | 0.0241 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.0722 | 0.0465 | 0.0739 | 0.0243 | 0.0036 |
| 67.758 | 44.328 | Máx. | 0.8877 | 0.1718 | 0.0320 | 0.0549 | -0.0308 |
| | | Mín. | 0.4478 | 0.0884 | 0.0163 | 0.0273 | -0.0612 |
| | | Dif. | 0.4400 | 0.0833 | 0.0158 | 0.0275 | 0.0304 |
| 67.758 | 44.578 | Máx. | 1.4400 | 0.6516 | -0.1151 | 0.0092 | -0.0380 |
| | | Mín. | 0.7273 | 0.3303 | -0.2284 | 0.0042 | -0.0753 |
| | | Dif. | 0.7127 | 0.3213 | 0.1133 | 0.0050 | 0.0374 |
| 67.758 | 44.828 | Máx. | 1.9680 | 1.5764 | -0.3082 | -0.0363 | -0.0228 |
| | | Mín. | 0.9950 | 0.7975 | -0.6107 | -0.0707 | -0.0451 |
| | | Dif. | 0.9729 | 0.7790 | 0.3025 | 0.0344 | 0.0223 |
| 67.758 | 45.078 | Máx. | -0.1302 | 5.7131 | -0.6406 | -0.0482 | 0.0545 |
| | | Mín. | -0.2573 | 2.8906 | -1.2680 | -0.0938 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.1272 | 2.8224 | 0.6273 | 0.0456 | 0.0271 |
| 67.758 | 45.328 | Máx. | -1.2844 | 1.9664 | -0.3703 | -0.0260 | 0.3410 |
| | | Mín. | -2.5399 | 0.9945 | -0.7335 | -0.0504 | 0.1721 |
| | | Dif. | 1.2555 | 0.9719 | 0.3632 | 0.0244 | 0.1689 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 45.578 | Máx. | -1.0235 | 0.7911 | -0.1097 | 0.0611 | 0.3848 |
| | | Mín. | -2.0254 | 0.4005 | -0.2176 | 0.0306 | 0.1942 |
| | | Dif. | 1.0019 | 0.3906 | 0.1079 | 0.0305 | 0.1906 |
| 67.758 | 45.828 | Máx. | -0.7511 | 0.3067 | 0.1308 | 0.1729 | 0.3638 |
| | | Mín. | -1.4870 | 0.1559 | 0.0662 | 0.0872 | 0.1835 |
| | | Dif. | 0.7359 | 0.1508 | 0.0646 | 0.0857 | 0.1803 |
| 67.758 | 46.078 | Máx. | -0.5521 | 0.0614 | 0.3819 | 0.2581 | 0.3150 |
| | | Mín. | -1.0934 | 0.0321 | 0.1929 | 0.1304 | 0.1589 |
| | | Dif. | 0.5413 | 0.0293 | 0.1890 | 0.1278 | 0.1561 |
| 67.758 | 46.328 | Máx. | -0.3918 | -0.0419 | 0.5648 | 0.3196 | 0.2475 |
| | | Mín. | -0.7761 | -0.0853 | 0.2852 | 0.1615 | 0.1248 |
| | | Dif. | 0.3843 | 0.0434 | 0.2796 | 0.1581 | 0.1226 |
| 67.758 | 46.578 | Máx. | -0.2484 | -0.0875 | 0.6893 | 0.3613 | 0.1666 |
| | | Mín. | -0.4922 | -0.1757 | 0.3480 | 0.1826 | 0.0841 |
| | | Dif. | 0.2437 | 0.0882 | 0.3413 | 0.1787 | 0.0826 |
| 67.758 | 46.828 | Máx. | -0.1127 | -0.1116 | 0.7591 | 0.3854 | 0.0772 |
| | | Mín. | -0.2234 | -0.2235 | 0.3832 | 0.1948 | 0.0390 |
| | | Dif. | 0.1107 | 0.1119 | 0.3759 | 0.1906 | 0.0383 |
| 67.758 | 47.078 | Máx. | 0.0396 | -0.1169 | 0.7761 | 0.3929 | -0.0082 |
| | | Mín. | 0.0200 | -0.2339 | 0.3917 | 0.1986 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0195 | 0.1170 | 0.3843 | 0.1943 | 0.0081 |
| 67.758 | 47.328 | Máx. | 0.3033 | -0.1040 | 0.7406 | 0.3838 | -0.0554 |
| | | Mín. | 0.1532 | -0.2082 | 0.3738 | 0.1940 | -0.1098 |
| | | Dif. | 0.1501 | 0.1042 | 0.3668 | 0.1899 | 0.0544 |
| 67.758 | 47.578 | Máx. | 0.5744 | -0.0716 | 0.6521 | 0.3577 | -0.1002 |
| | | Mín. | 0.2900 | -0.1441 | 0.3292 | 0.1807 | -0.1986 |
| | | Dif. | 0.2844 | 0.0724 | 0.3230 | 0.1769 | 0.0985 |
| 67.758 | 47.828 | Máx. | 0.8633 | -0.0152 | 0.5082 | 0.3139 | -0.1402 |
| | | Mín. | 0.4359 | -0.0322 | 0.2566 | 0.1586 | -0.2781 |
| | | Dif. | 0.4274 | 0.0170 | 0.2517 | 0.1553 | 0.1378 |
| 67.758 | 48.078 | Máx. | 1.1939 | 0.1517 | 0.3031 | 0.2511 | -0.1736 |
| | | Mín. | 0.6029 | 0.0776 | 0.1530 | 0.1268 | -0.3441 |
| | | Dif. | 0.5910 | 0.0742 | 0.1501 | 0.1243 | 0.1705 |
| 67.758 | 48.328 | Máx. | 1.6119 | 0.4811 | 0.0211 | 0.1675 | -0.1981 |
| | | Mín. | 0.8141 | 0.2437 | 0.0107 | 0.0845 | -0.3927 |
| | | Dif. | 0.7978 | 0.2373 | 0.0104 | 0.0830 | 0.1946 |
| 67.758 | 48.578 | Máx. | 2.0684 | 1.2124 | -0.1936 | 0.0768 | -0.2076 |
| | | Mín. | 1.0448 | 0.6130 | -0.3835 | 0.0386 | -0.4114 |
| | | Dif. | 1.0235 | 0.5994 | 0.1900 | 0.0382 | 0.2038 |
| 67.758 | 48.828 | Máx. | 1.4841 | 3.1780 | -0.4815 | 0.0858 | -0.1657 |
| | | Mín. | 0.7498 | 1.6063 | -0.9535 | 0.0430 | -0.3283 |
| | | Dif. | 0.7343 | 1.5718 | 0.4720 | 0.0428 | 0.1627 |
| 67.758 | 49.078 | Máx. | -0.3107 | 3.8614 | -0.5582 | 0.1021 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.6149 | 1.9516 | -1.1054 | 0.0512 | -0.0392 |
| | | Dif. | 0.3042 | 1.9097 | 0.5472 | 0.0509 | 0.0195 |
| 67.758 | 49.328 | Máx. | -0.8827 | 1.5627 | -0.2986 | 0.0132 | 0.0959 |
| | | Mín. | -1.7472 | 0.7899 | -0.5915 | 0.0064 | 0.0485 |
| | | Dif. | 0.8645 | 0.7728 | 0.2929 | 0.0068 | 0.0474 |
| 67.758 | 49.578 | Máx. | -0.6701 | 0.7391 | -0.1122 | 0.0662 | 0.1024 |
| | | Mín. | -1.3268 | 0.3738 | -0.2225 | 0.0332 | 0.0517 |
| | | Dif. | 0.6567 | 0.3653 | 0.1103 | 0.0330 | 0.0507 |
| 67.758 | 49.828 | Máx. | -0.4415 | 0.4286 | 0.0046 | 0.1252 | 0.0790 |
| | | Mín. | -0.8743 | 0.2170 | 0.0024 | 0.0631 | 0.0399 |
| | | Dif. | 0.4328 | 0.2116 | 0.0022 | 0.0621 | 0.0391 |
| 67.758 | 50.078 | Máx. | -0.2619 | 0.3100 | 0.1415 | 0.1685 | 0.0447 |
| | | Mín. | -0.5189 | 0.1571 | 0.0715 | 0.0850 | 0.0226 |
| | | Dif. | 0.2569 | 0.1529 | 0.0700 | 0.0835 | 0.0221 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.758 | 50.328 | Máx. | -0.1143 | 0.2988 | 0.2057 | 0.2018 | 0.0074 |
| | | Mín. | -0.2264 | 0.1515 | 0.1039 | 0.1018 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.1122 | 0.1473 | 0.1018 | 0.1000 | 0.0036 |
| 67.758 | 50.578 | Máx. | 0.0010 | 0.3686 | 0.2058 | 0.2338 | -0.0116 |
| | | Mín. | 0.0006 | 0.1867 | 0.1039 | 0.1180 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.1819 | 0.1019 | 0.1158 | 0.0115 |
| 67.758 | 50.828 | Máx. | 0.1335 | 0.4775 | 0.1607 | 0.2677 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.0675 | 0.2416 | 0.0811 | 0.1351 | -0.0321 |
| | | Dif. | 0.0661 | 0.2359 | 0.0795 | 0.1326 | 0.0159 |
| 67.758 | 51.078 | Máx. | 0.1779 | 0.5423 | 0.1095 | 0.2868 | -0.0048 |
| | | Mín. | 0.0899 | 0.2743 | 0.0553 | 0.1447 | -0.0096 |
| | | Dif. | 0.0881 | 0.2681 | 0.0542 | 0.1421 | 0.0048 |
| 67.758 | 51.328 | Máx. | 0.1933 | 0.5541 | 0.0802 | 0.2621 | 0.0286 |
| | | Mín. | 0.0976 | 0.2801 | 0.0405 | 0.1322 | 0.0145 |
| | | Dif. | 0.0957 | 0.2740 | 0.0397 | 0.1299 | 0.0141 |
| 67.758 | 51.578 | Máx. | 0.2446 | 0.4850 | 0.0654 | 0.2122 | 0.0596 |
| | | Mín. | 0.1236 | 0.2451 | 0.0330 | 0.1070 | 0.0302 |
| | | Dif. | 0.1211 | 0.2399 | 0.0324 | 0.1051 | 0.0294 |
| 67.758 | 51.828 | Máx. | 0.3635 | 0.3604 | 0.0365 | 0.1556 | 0.0804 |
| | | Mín. | 0.1836 | 0.1821 | 0.0184 | 0.0785 | 0.0407 |
| | | Dif. | 0.1799 | 0.1783 | 0.0181 | 0.0771 | 0.0397 |
| 67.758 | 52.078 | Máx. | 0.5591 | 0.1845 | -0.0145 | 0.0958 | 0.0901 |
| | | Mín. | 0.2823 | 0.0932 | -0.0287 | 0.0483 | 0.0456 |
| | | Dif. | 0.2769 | 0.0914 | 0.0142 | 0.0475 | 0.0445 |
| 67.758 | 52.328 | Máx. | 0.8255 | -0.0016 | -0.0787 | 0.0342 | 0.0811 |
| | | Mín. | 0.4166 | -0.0030 | -0.1558 | 0.0172 | 0.0410 |
| | | Dif. | 0.4089 | 0.0015 | 0.0771 | 0.0170 | 0.0401 |
| 67.758 | 52.417 | Máx. | 0.9730 | -0.0016 | -0.1494 | 0.0342 | 0.0792 |
| | | Mín. | 0.4910 | -0.0030 | -0.2958 | 0.0172 | 0.0400 |
| | | Dif. | 0.4821 | 0.0015 | 0.1465 | 0.0170 | 0.0392 |
| 67.758 | 52.567 | Máx. | -0.4625 | -0.0416 | -0.1497 | -0.0015 | 0.0168 |
| | | Mín. | -0.9168 | -0.0823 | -0.2965 | -0.0029 | 0.0085 |
| | | Dif. | 0.4543 | 0.0407 | 0.1468 | 0.0014 | 0.0083 |
| 67.758 | 52.578 | Máx. | -0.3855 | -0.0416 | -0.1075 | -0.0015 | 0.0164 |
| | | Mín. | -0.7640 | -0.0823 | -0.2128 | -0.0029 | 0.0083 |
| | | Dif. | 0.3786 | 0.0407 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0081 |
| 67.758 | 52.828 | Máx. | -0.2203 | -0.0349 | -0.0283 | 0.0002 | -0.0010 |
| | | Mín. | -0.4364 | -0.0689 | -0.0559 | 0.0001 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.2161 | 0.0340 | 0.0276 | 0.0001 | 0.0010 |
| 67.758 | 53.078 | Máx. | -0.0605 | -0.0087 | 0.0086 | 0.0021 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.1195 | -0.0170 | 0.0043 | 0.0011 | -0.0043 |
| | | Dif. | 0.0590 | 0.0084 | 0.0043 | 0.0011 | 0.0021 |
| 67.758 | 53.187 | Máx. | 0.0226 | -0.0087 | 0.0037 | 0.0021 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0111 | -0.0170 | 0.0019 | 0.0011 | -0.0036 |
| | | Dif. | 0.0115 | 0.0084 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0018 |
| 67.789 | 57.797 | Máx. | 0.4073 | -0.2599 | 0.3336 | 0.3856 | -0.0865 |
| | | Mín. | 0.2054 | -0.5154 | 0.1682 | 0.1944 | -0.1715 |
| | | Dif. | 0.2020 | 0.2555 | 0.1654 | 0.1912 | 0.0850 |
| 67.792 | 56.276 | Máx. | 0.2960 | 0.3730 | 0.4315 | 0.5247 | 0.0660 |
| | | Mín. | 0.1493 | 0.1881 | 0.2175 | 0.2646 | 0.0332 |
| | | Dif. | 0.1467 | 0.1849 | 0.2140 | 0.2601 | 0.0327 |
| 67.795 | 24.651 | Máx. | -0.1874 | 0.0440 | 0.0278 | 0.0057 | -0.0129 |
| | | Mín. | -0.3718 | 0.0222 | 0.0140 | 0.0029 | -0.0256 |
| | | Dif. | 0.1843 | 0.0218 | 0.0138 | 0.0028 | 0.0127 |
| 67.795 | 24.819 | Máx. | -0.0960 | 0.0440 | 0.1377 | 0.0057 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.1903 | 0.0222 | 0.0694 | 0.0029 | -0.0238 |
| | | Dif. | 0.0944 | 0.0218 | 0.0683 | 0.0028 | 0.0118 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.795 | 25.069 | Máx. | 0.2824 | 0.0510 | 0.1519 | -0.0057 | -0.0124 |
| | | Mín. | 0.1424 | 0.0257 | 0.0766 | -0.0113 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.1400 | 0.0253 | 0.0753 | 0.0056 | 0.0122 |
| 67.795 | 25.319 | Máx. | 1.2509 | 0.1204 | 0.0364 | -0.0398 | -0.0068 |
| | | Mín. | 0.6306 | 0.0607 | 0.0184 | -0.0789 | -0.0134 |
| | | Dif. | 0.6203 | 0.0597 | 0.0181 | 0.0391 | 0.0067 |
| 67.795 | 25.533 | Máx. | 1.9280 | 0.1204 | -0.1810 | -0.0398 | 0.0338 |
| | | Mín. | 0.9720 | 0.0607 | -0.3591 | -0.0789 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.9560 | 0.0597 | 0.1780 | 0.0391 | 0.0167 |
| 67.822 | 32.578 | Máx. | 0.0004 | 1.1768 | -0.0536 | -0.0504 | 0.0941 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.5933 | -0.1063 | -0.1000 | 0.0474 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.5835 | 0.0527 | 0.0496 | 0.0467 |
| 67.822 | 32.828 | Máx. | -0.1357 | 0.8049 | -0.0153 | -0.0322 | 0.0586 |
| | | Mín. | -0.2691 | 0.4058 | -0.0305 | -0.0639 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.1334 | 0.3991 | 0.0151 | 0.0317 | 0.0290 |
| 67.822 | 33.078 | Máx. | -0.1882 | 0.2074 | 0.0541 | 0.1280 | 0.0683 |
| | | Mín. | -0.3733 | 0.1045 | 0.0273 | 0.0646 | 0.0344 |
| | | Dif. | 0.1850 | 0.1029 | 0.0268 | 0.0634 | 0.0338 |
| 67.822 | 33.328 | Máx. | 0.1220 | -0.6854 | 0.1940 | 0.4758 | 0.1405 |
| | | Mín. | 0.0616 | -1.3586 | 0.0978 | 0.2400 | 0.0709 |
| | | Dif. | 0.0605 | 0.6732 | 0.0961 | 0.2358 | 0.0697 |
| 67.829 | 58.043 | Máx. | 0.2862 | -0.3766 | 0.2320 | 0.3097 | -0.0999 |
| | | Mín. | 0.1443 | -0.7469 | 0.1170 | 0.1562 | -0.1982 |
| | | Dif. | 0.1419 | 0.3703 | 0.1150 | 0.1536 | 0.0983 |
| 67.833 | 56.523 | Máx. | 0.3322 | 0.2005 | 0.4973 | 0.5433 | 0.0281 |
| | | Mín. | 0.1676 | 0.1010 | 0.2507 | 0.2740 | 0.0141 |
| | | Dif. | 0.1646 | 0.0994 | 0.2466 | 0.2693 | 0.0139 |
| 67.870 | 58.290 | Máx. | 0.1402 | -0.5098 | 0.1111 | 0.1842 | -0.1087 |
| | | Mín. | 0.0707 | -1.0112 | 0.0560 | 0.0929 | -0.2156 |
| | | Dif. | 0.0695 | 0.5014 | 0.0551 | 0.0913 | 0.1069 |
| 67.873 | 56.769 | Máx. | 0.3488 | 0.0501 | 0.5381 | 0.5418 | -0.0044 |
| | | Mín. | 0.1759 | 0.0252 | 0.2713 | 0.2732 | -0.0087 |
| | | Dif. | 0.1729 | 0.0249 | 0.2668 | 0.2686 | 0.0043 |
| 67.888 | 58.401 | Máx. | 0.1402 | -0.5778 | 0.1111 | -0.0049 | -0.1121 |
| | | Mín. | 0.0707 | -1.1460 | 0.0560 | -0.0096 | -0.2222 |
| | | Dif. | 0.0695 | 0.5682 | 0.0551 | 0.0048 | 0.1102 |
| 67.895 | 55.359 | Máx. | 0.0346 | 1.3054 | 0.1252 | -0.0044 | 0.0537 |
| | | Mín. | 0.0175 | 0.6583 | 0.0631 | -0.0088 | 0.0272 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.6471 | 0.0621 | 0.0044 | 0.0266 |
| 67.906 | 25.569 | Máx. | 0.1482 | 1.3617 | -0.0358 | -0.0894 | 0.0307 |
| | | Mín. | 0.0747 | 0.6865 | -0.0710 | -0.1774 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0735 | 0.6752 | 0.0352 | 0.0880 | 0.0152 |
| 67.906 | 25.819 | Máx. | -0.0697 | 0.6205 | -0.0098 | -0.0182 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.1382 | 0.3128 | -0.0195 | -0.0361 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0685 | 0.3077 | 0.0097 | 0.0179 | 0.0006 |
| 67.906 | 26.069 | Máx. | -0.0532 | 0.4358 | 0.0020 | 0.0352 | -0.0025 |
| | | Mín. | -0.1056 | 0.2197 | 0.0010 | 0.0178 | -0.0050 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.2161 | 0.0010 | 0.0175 | 0.0025 |
| 67.906 | 26.319 | Máx. | -0.0303 | 0.3480 | 0.0084 | 0.0835 | -0.0004 |
| | | Mín. | -0.0600 | 0.1754 | 0.0042 | 0.0421 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.1726 | 0.0042 | 0.0414 | 0.0004 |
| 67.906 | 26.569 | Máx. | -0.0127 | 0.2839 | 0.0093 | 0.1161 | 0.0062 |
| | | Mín. | -0.0253 | 0.1431 | 0.0047 | 0.0585 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.1408 | 0.0046 | 0.0576 | 0.0031 |
| 67.906 | 26.819 | Máx. | 0.0022 | 0.2340 | 0.0080 | 0.1351 | 0.0132 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.1180 | 0.0040 | 0.0681 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.1160 | 0.0040 | 0.0670 | 0.0065 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.906 | 27.069 | Máx. | 0.0242 | 0.1984 | 0.0056 | 0.1415 | 0.0185 |
| | | Mín. | 0.0122 | 0.1000 | 0.0028 | 0.0714 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0984 | 0.0028 | 0.0702 | 0.0092 |
| 67.906 | 27.319 | Máx. | 0.0415 | 0.1799 | 0.0027 | 0.1362 | 0.0215 |
| | | Mín. | 0.0209 | 0.0907 | 0.0014 | 0.0686 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0892 | 0.0013 | 0.0675 | 0.0106 |
| 67.906 | 27.569 | Máx. | 0.0538 | 0.1829 | -0.0002 | 0.1193 | 0.0218 |
| | | Mín. | 0.0271 | 0.0922 | -0.0004 | 0.0601 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0907 | 0.0002 | 0.0591 | 0.0108 |
| 67.906 | 27.819 | Máx. | 0.0599 | 0.2118 | -0.0016 | 0.0915 | 0.0197 |
| | | Mín. | 0.0302 | 0.1068 | -0.0031 | 0.0461 | 0.0099 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.1050 | 0.0016 | 0.0454 | 0.0098 |
| 67.906 | 28.069 | Máx. | 0.0582 | 0.2674 | -0.0024 | 0.0546 | 0.0157 |
| | | Mín. | 0.0293 | 0.1348 | -0.0048 | 0.0275 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.1326 | 0.0024 | 0.0271 | 0.0078 |
| 67.906 | 28.319 | Máx. | 0.0475 | 0.3419 | -0.0021 | 0.0129 | 0.0114 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.1724 | -0.0042 | 0.0065 | 0.0057 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.1695 | 0.0021 | 0.0064 | 0.0057 |
| 67.906 | 28.569 | Máx. | 0.0325 | 0.4089 | 0.0000 | -0.0127 | 0.0095 |
| | | Mín. | 0.0164 | 0.2061 | 0.0000 | -0.0252 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.2027 | 0.0000 | 0.0125 | 0.0047 |
| 67.906 | 28.819 | Máx. | 0.0348 | 0.4099 | 0.0080 | -0.0232 | 0.0131 |
| | | Mín. | 0.0175 | 0.2066 | 0.0041 | -0.0461 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.2032 | 0.0040 | 0.0229 | 0.0065 |
| 67.906 | 29.069 | Máx. | 0.0852 | 0.2478 | 0.0125 | -0.0167 | 0.0220 |
| | | Mín. | 0.0430 | 0.1249 | 0.0063 | -0.0331 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.1229 | 0.0062 | 0.0164 | 0.0109 |
| 67.914 | 57.016 | Máx. | 0.3462 | -0.0453 | 0.5509 | 0.5269 | -0.0207 |
| | | Mín. | 0.1746 | -0.0897 | 0.2777 | 0.2657 | -0.0410 |
| | | Dif. | 0.1716 | 0.0444 | 0.2731 | 0.2612 | 0.0203 |
| 67.918 | 55.495 | Máx. | 0.0346 | 1.1630 | 0.1252 | 0.2521 | 0.0506 |
| | | Mín. | 0.0175 | 0.5865 | 0.0631 | 0.1272 | 0.0256 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.5765 | 0.0621 | 0.1250 | 0.0250 |
| 67.955 | 57.263 | Máx. | 0.3264 | -0.1175 | 0.5324 | 0.5017 | -0.0337 |
| | | Mín. | 0.1646 | -0.2329 | 0.2684 | 0.2530 | -0.0667 |
| | | Dif. | 0.1618 | 0.1155 | 0.2640 | 0.2488 | 0.0331 |
| 67.958 | 55.742 | Máx. | 0.0683 | 0.8806 | 0.2488 | 0.4106 | 0.0395 |
| | | Mín. | 0.0345 | 0.4441 | 0.1254 | 0.2071 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0337 | 0.4365 | 0.1234 | 0.2035 | 0.0196 |
| 67.995 | 57.509 | Máx. | 0.2917 | -0.1994 | 0.4803 | 0.4657 | -0.0427 |
| | | Mín. | 0.1471 | -0.3954 | 0.2421 | 0.2348 | -0.0847 |
| | | Dif. | 0.1446 | 0.1960 | 0.2381 | 0.2309 | 0.0420 |
| 67.999 | 55.989 | Máx. | 0.0956 | 0.6209 | 0.3596 | 0.5090 | 0.0227 |
| | | Mín. | 0.0483 | 0.3131 | 0.1813 | 0.2568 | 0.0115 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.3078 | 0.1783 | 0.2523 | 0.0113 |
| 68.008 | 31.187 | Máx. | -0.3476 | 0.0046 | 0.0036 | 0.0152 | 0.0194 |
| | | Mín. | -0.6895 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0077 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.3419 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0075 | 0.0096 |
| 68.008 | 31.328 | Máx. | -0.2651 | 0.0046 | 0.1645 | 0.0152 | 0.0148 |
| | | Mín. | -0.5259 | 0.0023 | 0.0829 | 0.0077 | 0.0074 |
| | | Dif. | 0.2608 | 0.0023 | 0.0816 | 0.0075 | 0.0073 |
| 68.008 | 31.578 | Máx. | -0.0887 | 0.0223 | 0.2478 | 0.0247 | -0.0039 |
| | | Mín. | -0.1760 | 0.0112 | 0.1249 | 0.0124 | -0.0077 |
| | | Dif. | 0.0873 | 0.0111 | 0.1229 | 0.0122 | 0.0038 |
| 68.008 | 31.828 | Máx. | 0.2100 | 0.1071 | 0.2441 | 0.0240 | -0.0211 |
| | | Mín. | 0.1059 | 0.0540 | 0.1230 | 0.0121 | -0.0418 |
| | | Dif. | 0.1041 | 0.0531 | 0.1210 | 0.0119 | 0.0207 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 32.078 | Máx. | 0.5773 | 0.3792 | 0.1385 | 0.0214 | -0.0388 |
| | | Mín. | 0.2911 | 0.1912 | 0.0698 | 0.0108 | -0.0770 |
| | | Dif. | 0.2863 | 0.1880 | 0.0687 | 0.0106 | 0.0382 |
| 68.008 | 32.328 | Máx. | 0.4608 | 1.1294 | -0.0372 | 0.0683 | -0.0375 |
| | | Mín. | 0.2323 | 0.5694 | -0.0738 | 0.0344 | -0.0744 |
| | | Dif. | 0.2285 | 0.5600 | 0.0366 | 0.0339 | 0.0369 |
| 68.008 | 32.578 | Máx. | 0.0004 | 0.8245 | -0.0536 | 0.1602 | 0.0300 |
| | | Mín. | 0.0002 | 0.4157 | -0.1063 | 0.0808 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.4088 | 0.0527 | 0.0794 | 0.0149 |
| 68.008 | 32.828 | Máx. | -0.1357 | 0.5359 | -0.0153 | 0.1368 | 0.0581 |
| | | Mín. | -0.2691 | 0.2702 | -0.0305 | 0.0690 | 0.0293 |
| | | Dif. | 0.1334 | 0.2657 | 0.0151 | 0.0678 | 0.0288 |
| 68.008 | 33.078 | Máx. | -0.1882 | 0.0204 | 0.0541 | 0.1795 | 0.0698 |
| | | Mín. | -0.3733 | 0.0102 | 0.0273 | 0.0905 | 0.0352 |
| | | Dif. | 0.1850 | 0.0102 | 0.0268 | 0.0890 | 0.0346 |
| 68.008 | 33.328 | Máx. | 0.1220 | -0.5186 | 0.1940 | 0.1690 | 0.0575 |
| | | Mín. | 0.0616 | -1.0281 | 0.0978 | 0.0852 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0605 | 0.5095 | 0.0961 | 0.0838 | 0.0285 |
| 68.008 | 33.578 | Máx. | 1.4474 | -0.7204 | 0.0813 | 0.1584 | -0.0482 |
| | | Mín. | 0.7300 | -1.4282 | 0.0410 | 0.0799 | -0.0955 |
| | | Dif. | 0.7173 | 0.7078 | 0.0403 | 0.0785 | 0.0473 |
| 68.008 | 33.828 | Máx. | 2.4077 | -0.0452 | -0.2481 | 0.2245 | -0.0865 |
| | | Mín. | 1.2144 | -0.0895 | -0.4920 | 0.1132 | -0.1715 |
| | | Dif. | 1.1933 | 0.0443 | 0.2438 | 0.1113 | 0.0850 |
| 68.008 | 34.078 | Máx. | 2.3779 | 1.2798 | -0.5802 | 0.2355 | -0.0714 |
| | | Mín. | 1.1993 | 0.6454 | -1.1503 | 0.1187 | -0.1415 |
| | | Dif. | 1.1786 | 0.6344 | 0.5701 | 0.1168 | 0.0701 |
| 68.008 | 34.328 | Máx. | 0.3523 | 3.8288 | -0.9012 | 0.3963 | 0.0313 |
| | | Mín. | 0.1778 | 1.9309 | -1.7869 | 0.1999 | 0.0157 |
| | | Dif. | 0.1746 | 1.8978 | 0.8856 | 0.1965 | 0.0155 |
| 68.008 | 34.578 | Máx. | -0.9619 | 2.0621 | -0.7368 | 0.2837 | 0.3082 |
| | | Mín. | -1.9074 | 1.0400 | -1.4607 | 0.1431 | 0.1554 |
| | | Dif. | 0.9455 | 1.0222 | 0.7239 | 0.1406 | 0.1528 |
| 68.008 | 34.828 | Máx. | -1.1455 | 0.8436 | -0.4331 | 0.2351 | 0.3461 |
| | | Mín. | -2.2713 | 0.4254 | -0.8585 | 0.1186 | 0.1745 |
| | | Dif. | 1.1259 | 0.4182 | 0.4254 | 0.1165 | 0.1716 |
| 68.008 | 35.078 | Máx. | -1.0683 | 0.2397 | -0.1482 | 0.2263 | 0.2999 |
| | | Mín. | -2.1183 | 0.1209 | -0.2935 | 0.1142 | 0.1511 |
| | | Dif. | 1.0500 | 0.1188 | 0.1453 | 0.1121 | 0.1487 |
| 68.008 | 35.328 | Máx. | -0.9476 | -0.0132 | 0.2088 | 0.2239 | 0.2410 |
| | | Mín. | -1.8788 | -0.0263 | 0.1051 | 0.1130 | 0.1214 |
| | | Dif. | 0.9312 | 0.0131 | 0.1037 | 0.1109 | 0.1196 |
| 68.008 | 35.578 | Máx. | -0.8101 | -0.0659 | 0.6423 | 0.2272 | 0.1883 |
| | | Mín. | -1.6060 | -0.1308 | 0.3237 | 0.1147 | 0.0948 |
| | | Dif. | 0.7959 | 0.0649 | 0.3185 | 0.1125 | 0.0935 |
| 68.008 | 35.828 | Máx. | -0.6571 | -0.0836 | 0.9983 | 0.2377 | 0.1410 |
| | | Mín. | -1.3025 | -0.1660 | 0.5033 | 0.1200 | 0.0709 |
| | | Dif. | 0.6454 | 0.0824 | 0.4950 | 0.1177 | 0.0700 |
| 68.008 | 36.078 | Máx. | -0.4932 | -0.0882 | 1.2724 | 0.2523 | 0.0947 |
| | | Mín. | -0.9773 | -0.1753 | 0.6416 | 0.1274 | 0.0476 |
| | | Dif. | 0.4841 | 0.0871 | 0.6308 | 0.1249 | 0.0471 |
| 68.008 | 36.328 | Máx. | -0.3239 | -0.0884 | 1.4647 | 0.2656 | 0.0465 |
| | | Mín. | -0.6414 | -0.1759 | 0.7387 | 0.1341 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.3175 | 0.0875 | 0.7260 | 0.1315 | 0.0233 |
| 68.008 | 36.578 | Máx. | -0.1527 | -0.0868 | 1.5774 | 0.2725 | -0.0023 |
| | | Mín. | -0.3018 | -0.1730 | 0.7956 | 0.1376 | -0.0041 |
| | | Dif. | 0.1491 | 0.0862 | 0.7817 | 0.1349 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 36.828 | Máx. | 0.0385 | -0.0837 | 1.6126 | 0.2698 | -0.0285 |
| | | Mín. | 0.0189 | -0.1673 | 0.8136 | 0.1362 | -0.0562 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.0835 | 0.7990 | 0.1336 | 0.0277 |
| 68.008 | 37.078 | Máx. | 0.3787 | -0.0789 | 1.5717 | 0.2557 | -0.0545 |
| | | Mín. | 0.1904 | -0.1581 | 0.7931 | 0.1290 | -0.1077 |
| | | Dif. | 0.1883 | 0.0792 | 0.7786 | 0.1267 | 0.0532 |
| 68.008 | 37.328 | Máx. | 0.7190 | -0.0719 | 1.4549 | 0.2301 | -0.0789 |
| | | Mín. | 0.3622 | -0.1446 | 0.7344 | 0.1160 | -0.1563 |
| | | Dif. | 0.3568 | 0.0727 | 0.7205 | 0.1141 | 0.0774 |
| 68.008 | 37.578 | Máx. | 1.0598 | -0.0620 | 1.2616 | 0.1938 | -0.1008 |
| | | Mín. | 0.5344 | -0.1253 | 0.6371 | 0.0975 | -0.2000 |
| | | Dif. | 0.5254 | 0.0634 | 0.6245 | 0.0962 | 0.0992 |
| 68.008 | 37.828 | Máx. | 1.4028 | -0.0483 | 0.9907 | 0.1476 | -0.1192 |
| | | Mín. | 0.7079 | -0.0981 | 0.5006 | 0.0741 | -0.2369 |
| | | Dif. | 0.6949 | 0.0499 | 0.4902 | 0.0735 | 0.1177 |
| 68.008 | 38.078 | Máx. | 1.7524 | -0.0301 | 0.6408 | 0.0923 | -0.1328 |
| | | Mín. | 0.8848 | -0.0614 | 0.3239 | 0.0462 | -0.2645 |
| | | Dif. | 0.8676 | 0.0313 | 0.3169 | 0.0461 | 0.1317 |
| 68.008 | 38.328 | Máx. | 2.0696 | -0.0078 | 0.2081 | 0.0290 | -0.1401 |
| | | Mín. | 1.0450 | -0.0159 | 0.1052 | 0.0145 | -0.2794 |
| | | Dif. | 1.0246 | 0.0081 | 0.1029 | 0.0145 | 0.1393 |
| 68.008 | 38.337 | Máx. | 2.2094 | -0.0078 | -0.0034 | 0.0290 | -0.1405 |
| | | Mín. | 1.1156 | -0.0159 | -0.0067 | 0.0145 | -0.2802 |
| | | Dif. | 1.0938 | 0.0081 | 0.0034 | 0.0145 | 0.1397 |
| 68.008 | 41.737 | Máx. | -0.4283 | -0.0001 | -0.0006 | 0.0333 | 0.0346 |
| | | Mín. | -0.8475 | -0.0010 | -0.0012 | 0.0169 | 0.0172 |
| | | Dif. | 0.4192 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0164 | 0.0174 |
| 68.008 | 41.828 | Máx. | -0.3535 | -0.0001 | 0.1441 | 0.0333 | 0.0311 |
| | | Mín. | -0.6990 | -0.0010 | 0.0728 | 0.0169 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.3456 | 0.0009 | 0.0713 | 0.0164 | 0.0157 |
| 68.008 | 42.078 | Máx. | -0.1946 | 0.0033 | 0.2510 | 0.0733 | 0.0089 |
| | | Mín. | -0.3843 | 0.0007 | 0.1269 | 0.0371 | 0.0042 |
| | | Dif. | 0.1897 | 0.0026 | 0.1241 | 0.0362 | 0.0047 |
| 68.008 | 42.328 | Máx. | -0.0321 | 0.0429 | 0.2798 | 0.1065 | -0.0145 |
| | | Mín. | -0.0629 | 0.0231 | 0.1416 | 0.0538 | -0.0282 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.0198 | 0.1382 | 0.0527 | 0.0137 |
| 68.008 | 42.578 | Máx. | 0.2290 | 0.1640 | 0.2343 | 0.1345 | -0.0369 |
| | | Mín. | 0.1157 | 0.0846 | 0.1187 | 0.0679 | -0.0726 |
| | | Dif. | 0.1133 | 0.0793 | 0.1156 | 0.0666 | 0.0357 |
| 68.008 | 42.828 | Máx. | 0.4243 | 0.4178 | 0.1162 | 0.1703 | -0.0542 |
| | | Mín. | 0.2148 | 0.2132 | 0.0590 | 0.0860 | -0.1071 |
| | | Dif. | 0.2095 | 0.2045 | 0.0573 | 0.0843 | 0.0529 |
| 68.008 | 43.078 | Máx. | 0.3453 | 0.7742 | -0.0199 | 0.2347 | -0.0484 |
| | | Mín. | 0.1749 | 0.3938 | -0.0395 | 0.1187 | -0.0957 |
| | | Dif. | 0.1704 | 0.3804 | 0.0196 | 0.1160 | 0.0473 |
| 68.008 | 43.328 | Máx. | 0.0426 | 0.8248 | -0.0497 | 0.2631 | -0.0104 |
| | | Mín. | 0.0217 | 0.4194 | -0.0982 | 0.1331 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.4054 | 0.0485 | 0.1300 | 0.0101 |
| 68.008 | 43.578 | Máx. | -0.0766 | 0.6141 | -0.0218 | 0.2214 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.1514 | 0.3129 | -0.0432 | 0.1120 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0748 | 0.3013 | 0.0213 | 0.1094 | 0.0103 |
| 68.008 | 43.828 | Máx. | -0.0510 | 0.3678 | 0.0251 | 0.1911 | 0.0208 |
| | | Mín. | -0.1007 | 0.1882 | 0.0127 | 0.0966 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0497 | 0.1795 | 0.0124 | 0.0945 | 0.0103 |
| 68.008 | 44.078 | Máx. | 0.1745 | 0.1931 | 0.0505 | 0.1549 | -0.0068 |
| | | Mín. | 0.0880 | 0.1000 | 0.0255 | 0.0784 | -0.0136 |
| | | Dif. | 0.0865 | 0.0932 | 0.0249 | 0.0765 | 0.0068 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 44.328 | Máx. | 0.5671 | 0.2747 | -0.0192 | 0.1581 | -0.0323 |
| | | Mín. | 0.2864 | 0.1410 | -0.0382 | 0.0800 | -0.0640 |
| | | Dif. | 0.2807 | 0.1337 | 0.0189 | 0.0781 | 0.0318 |
| 68.008 | 44.578 | Máx. | 0.8709 | 0.6544 | -0.1256 | 0.1876 | -0.0405 |
| | | Mín. | 0.4400 | 0.3326 | -0.2489 | 0.0948 | -0.0803 |
| | | Dif. | 0.4309 | 0.3218 | 0.1233 | 0.0928 | 0.0397 |
| 68.008 | 44.828 | Máx. | 0.8324 | 1.3129 | -0.2723 | 0.2584 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.4208 | 0.6655 | -0.5393 | 0.1305 | -0.0319 |
| | | Dif. | 0.4116 | 0.6474 | 0.2670 | 0.1279 | 0.0157 |
| 68.008 | 45.078 | Máx. | -0.0280 | 2.1220 | -0.3897 | 0.3973 | 0.1391 |
| | | Mín. | -0.0553 | 1.0748 | -0.7714 | 0.2007 | 0.0702 |
| | | Dif. | 0.0273 | 1.0472 | 0.3818 | 0.1967 | 0.0689 |
| 68.008 | 45.328 | Máx. | -0.5397 | 1.5211 | -0.2960 | 0.3244 | 0.3537 |
| | | Mín. | -1.0676 | 0.7706 | -0.5862 | 0.1639 | 0.1787 |
| | | Dif. | 0.5279 | 0.7505 | 0.2902 | 0.1605 | 0.1751 |
| 68.008 | 45.578 | Máx. | -0.6563 | 0.7697 | -0.1199 | 0.2824 | 0.4245 |
| | | Mín. | -1.2987 | 0.3905 | -0.2375 | 0.1428 | 0.2144 |
| | | Dif. | 0.6424 | 0.3792 | 0.1176 | 0.1396 | 0.2102 |
| 68.008 | 45.828 | Máx. | -0.5765 | 0.2740 | 0.0650 | 0.2973 | 0.4117 |
| | | Mín. | -1.1411 | 0.1400 | 0.0329 | 0.1504 | 0.2078 |
| | | Dif. | 0.5646 | 0.1340 | 0.0321 | 0.1469 | 0.2039 |
| 68.008 | 46.078 | Máx. | -0.4534 | -0.0080 | 0.2936 | 0.3334 | 0.3577 |
| | | Mín. | -0.8976 | -0.0190 | 0.1483 | 0.1687 | 0.1805 |
| | | Dif. | 0.4442 | 0.0110 | 0.1452 | 0.1647 | 0.1772 |
| 68.008 | 46.328 | Máx. | -0.3302 | -0.0965 | 0.4594 | 0.3692 | 0.2803 |
| | | Mín. | -0.6540 | -0.1941 | 0.2320 | 0.1868 | 0.1415 |
| | | Dif. | 0.3238 | 0.0976 | 0.2273 | 0.1824 | 0.1388 |
| 68.008 | 46.578 | Máx. | -0.2119 | -0.1495 | 0.5716 | 0.3964 | 0.1885 |
| | | Mín. | -0.4200 | -0.2991 | 0.2886 | 0.2006 | 0.0952 |
| | | Dif. | 0.2080 | 0.1496 | 0.2830 | 0.1958 | 0.0933 |
| 68.008 | 46.828 | Máx. | -0.0967 | -0.1768 | 0.6342 | 0.4135 | 0.0883 |
| | | Mín. | -0.1916 | -0.3531 | 0.3201 | 0.2093 | 0.0446 |
| | | Dif. | 0.0950 | 0.1763 | 0.3141 | 0.2042 | 0.0437 |
| 68.008 | 47.078 | Máx. | 0.0339 | -0.1833 | 0.6485 | 0.4204 | -0.0082 |
| | | Mín. | 0.0172 | -0.3659 | 0.3274 | 0.2128 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.1827 | 0.3211 | 0.2076 | 0.0080 |
| 68.008 | 47.328 | Máx. | 0.2582 | -0.1693 | 0.6157 | 0.4160 | -0.0610 |
| | | Mín. | 0.1304 | -0.3382 | 0.3108 | 0.2105 | -0.1209 |
| | | Dif. | 0.1278 | 0.1689 | 0.3048 | 0.2055 | 0.0599 |
| 68.008 | 47.578 | Máx. | 0.4847 | -0.1332 | 0.5356 | 0.3998 | -0.1113 |
| | | Mín. | 0.2448 | -0.2667 | 0.2704 | 0.2023 | -0.2206 |
| | | Dif. | 0.2399 | 0.1334 | 0.2652 | 0.1976 | 0.1093 |
| 68.008 | 47.828 | Máx. | 0.7169 | -0.0686 | 0.4052 | 0.3746 | -0.1560 |
| | | Mín. | 0.3621 | -0.1386 | 0.2045 | 0.1895 | -0.3092 |
| | | Dif. | 0.3548 | 0.0700 | 0.2006 | 0.1851 | 0.1532 |
| 68.008 | 48.078 | Máx. | 0.9527 | 0.0743 | 0.2169 | 0.3475 | -0.1920 |
| | | Mín. | 0.4812 | 0.0388 | 0.1095 | 0.1758 | -0.3805 |
| | | Dif. | 0.4715 | 0.0355 | 0.1074 | 0.1717 | 0.1885 |
| 68.008 | 48.328 | Máx. | 1.1526 | 0.4264 | -0.0199 | 0.3326 | -0.2143 |
| | | Mín. | 0.5822 | 0.2166 | -0.0394 | 0.1681 | -0.4245 |
| | | Dif. | 0.5705 | 0.2098 | 0.0195 | 0.1644 | 0.2103 |
| 68.008 | 48.578 | Máx. | 1.1600 | 0.9808 | -0.1822 | 0.3574 | -0.2098 |
| | | Mín. | 0.5860 | 0.4966 | -0.3609 | 0.1805 | -0.4156 |
| | | Dif. | 0.5740 | 0.4842 | 0.1787 | 0.1768 | 0.2058 |
| 68.008 | 48.828 | Máx. | 0.6869 | 1.6022 | -0.3357 | 0.4397 | -0.1521 |
| | | Mín. | 0.3471 | 0.8106 | -0.6648 | 0.2221 | -0.3015 |
| | | Dif. | 0.3398 | 0.7916 | 0.3291 | 0.2176 | 0.1494 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 49.078 | Máx. | -0.0906 | 1.7219 | -0.3696 | 0.4499 | -0.0431 |
| | | Mín. | -0.1794 | 0.8710 | -0.7319 | 0.2273 | -0.0856 |
| | | Dif. | 0.0888 | 0.8509 | 0.3623 | 0.2226 | 0.0425 |
| 68.008 | 49.328 | Máx. | -0.3957 | 1.2160 | -0.2618 | 0.3335 | 0.0672 |
| | | Mín. | -0.7832 | 0.6153 | -0.5184 | 0.1685 | 0.0340 |
| | | Dif. | 0.3875 | 0.6007 | 0.2567 | 0.1650 | 0.0332 |
| 68.008 | 49.578 | Máx. | -0.4321 | 0.6838 | -0.1266 | 0.2727 | 0.1105 |
| | | Mín. | -0.8555 | 0.3464 | -0.2508 | 0.1377 | 0.0558 |
| | | Dif. | 0.4234 | 0.3374 | 0.1243 | 0.1350 | 0.0547 |
| 68.008 | 49.828 | Máx. | -0.3428 | 0.3628 | -0.0228 | 0.2638 | 0.0988 |
| | | Mín. | -0.6788 | 0.1842 | -0.0454 | 0.1332 | 0.0499 |
| | | Dif. | 0.3361 | 0.1787 | 0.0226 | 0.1306 | 0.0489 |
| 68.008 | 50.078 | Máx. | -0.2294 | 0.2054 | 0.0868 | 0.2768 | 0.0662 |
| | | Mín. | -0.4545 | 0.1046 | 0.0439 | 0.1398 | 0.0335 |
| | | Dif. | 0.2251 | 0.1007 | 0.0429 | 0.1370 | 0.0327 |
| 68.008 | 50.328 | Máx. | -0.1251 | 0.1523 | 0.1563 | 0.2990 | 0.0292 |
| | | Mín. | -0.2479 | 0.0778 | 0.0789 | 0.1511 | 0.0148 |
| | | Dif. | 0.1229 | 0.0746 | 0.0774 | 0.1479 | 0.0144 |
| 68.008 | 50.578 | Máx. | -0.0408 | 0.1595 | 0.1754 | 0.3258 | -0.0007 |
| | | Mín. | -0.0808 | 0.0813 | 0.0885 | 0.1646 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0401 | 0.0781 | 0.0868 | 0.1612 | 0.0008 |
| 68.008 | 50.828 | Máx. | 0.0389 | 0.1888 | 0.1621 | 0.3496 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0197 | 0.0961 | 0.0819 | 0.1766 | -0.0173 |
| | | Dif. | 0.0192 | 0.0926 | 0.0802 | 0.1730 | 0.0086 |
| 68.008 | 51.078 | Máx. | 0.1265 | 0.2129 | 0.1384 | 0.3549 | -0.0077 |
| | | Mín. | 0.0639 | 0.1082 | 0.0699 | 0.1792 | -0.0153 |
| | | Dif. | 0.0626 | 0.1047 | 0.0684 | 0.1757 | 0.0076 |
| 68.008 | 51.328 | Máx. | 0.2062 | 0.2286 | 0.1165 | 0.3296 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.1043 | 0.1161 | 0.0589 | 0.1664 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.1020 | 0.1125 | 0.0577 | 0.1632 | 0.0008 |
| 68.008 | 51.578 | Máx. | 0.3085 | 0.2140 | 0.0951 | 0.2760 | 0.0147 |
| | | Mín. | 0.1559 | 0.1086 | 0.0480 | 0.1394 | 0.0075 |
| | | Dif. | 0.1525 | 0.1054 | 0.0471 | 0.1367 | 0.0072 |
| 68.008 | 51.828 | Máx. | 0.4705 | 0.1622 | 0.0565 | 0.2041 | 0.0279 |
| | | Mín. | 0.2377 | 0.0822 | 0.0285 | 0.1030 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.2328 | 0.0799 | 0.0280 | 0.1011 | 0.0138 |
| 68.008 | 52.078 | Máx. | 0.7223 | 0.0800 | -0.0127 | 0.1216 | 0.0352 |
| | | Mín. | 0.3648 | 0.0406 | -0.0250 | 0.0614 | 0.0178 |
| | | Dif. | 0.3575 | 0.0395 | 0.0123 | 0.0603 | 0.0173 |
| 68.008 | 52.328 | Máx. | 1.0431 | -0.0006 | -0.0940 | 0.0404 | 0.0324 |
| | | Mín. | 0.5266 | -0.0011 | -0.1860 | 0.0204 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.5165 | 0.0005 | 0.0920 | 0.0200 | 0.0160 |
| 68.008 | 52.417 | Máx. | 1.2123 | -0.0006 | -0.1813 | 0.0404 | 0.0315 |
| | | Mín. | 0.6119 | -0.0011 | -0.3590 | 0.0204 | 0.0160 |
| | | Dif. | 0.6004 | 0.0005 | 0.1777 | 0.0200 | 0.0155 |
| 68.008 | 52.567 | Máx. | -0.5384 | -0.0186 | -0.1812 | -0.0045 | 0.0075 |
| | | Mín. | -1.0671 | -0.0368 | -0.3589 | -0.0089 | 0.0038 |
| | | Dif. | 0.5287 | 0.0181 | 0.1776 | 0.0044 | 0.0037 |
| 68.008 | 52.578 | Máx. | -0.4553 | -0.0186 | -0.1305 | -0.0045 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.9023 | -0.0368 | -0.2582 | -0.0089 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.4470 | 0.0181 | 0.1278 | 0.0044 | 0.0034 |
| 68.008 | 52.828 | Máx. | -0.2660 | -0.0209 | -0.0332 | -0.0065 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.5268 | -0.0410 | -0.0655 | -0.0128 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.2608 | 0.0202 | 0.0323 | 0.0063 | 0.0005 |
| 68.008 | 53.078 | Máx. | -0.0760 | -0.0082 | 0.0104 | -0.0030 | -0.0009 |
| | | Mín. | -0.1500 | -0.0161 | 0.0052 | -0.0059 | -0.0018 |
| | | Dif. | 0.0740 | 0.0079 | 0.0053 | 0.0029 | 0.0009 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.008 | 53.187 | Máx. | 0.0161 | -0.0082 | 0.0046 | -0.0030 | -0.0009 |
| | | Mín. | 0.0077 | -0.0161 | 0.0023 | -0.0059 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0084 | 0.0079 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0008 |
| 68.036 | 57.756 | Máx. | 0.2419 | -0.2992 | 0.3934 | 0.4123 | -0.0484 |
| | | Mín. | 0.1220 | -0.5933 | 0.1984 | 0.2079 | -0.0960 |
| | | Dif. | 0.1199 | 0.2942 | 0.1951 | 0.2044 | 0.0476 |
| 68.039 | 56.235 | Máx. | 0.1144 | 0.3990 | 0.4530 | 0.5613 | 0.0029 |
| | | Mín. | 0.0578 | 0.2012 | 0.2284 | 0.2831 | 0.0015 |
| | | Dif. | 0.0566 | 0.1979 | 0.2246 | 0.2782 | 0.0015 |
| 68.045 | 24.651 | Máx. | -0.1828 | 0.0498 | 0.0238 | 0.0242 | -0.0089 |
| | | Mín. | -0.3626 | 0.0251 | 0.0120 | 0.0122 | -0.0176 |
| | | Dif. | 0.1798 | 0.0247 | 0.0118 | 0.0120 | 0.0087 |
| 68.045 | 24.819 | Máx. | -0.0978 | 0.0498 | 0.1243 | 0.0242 | -0.0105 |
| | | Mín. | -0.1939 | 0.0251 | 0.0627 | 0.0122 | -0.0207 |
| | | Dif. | 0.0962 | 0.0247 | 0.0616 | 0.0120 | 0.0103 |
| 68.045 | 25.069 | Máx. | 0.1573 | 0.1499 | 0.1212 | 0.0341 | -0.0183 |
| | | Mín. | 0.0793 | 0.0756 | 0.0611 | 0.0172 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.0780 | 0.0743 | 0.0601 | 0.0169 | 0.0180 |
| 68.045 | 25.319 | Máx. | 0.3906 | 0.4798 | 0.0263 | 0.0484 | -0.0232 |
| | | Mín. | 0.1969 | 0.2419 | 0.0133 | 0.0244 | -0.0460 |
| | | Dif. | 0.1937 | 0.2379 | 0.0131 | 0.0240 | 0.0228 |
| 68.045 | 25.569 | Máx. | 0.1482 | 0.9020 | -0.0358 | 0.0916 | -0.0033 |
| | | Mín. | 0.0747 | 0.4548 | -0.0710 | 0.0462 | -0.0065 |
| | | Dif. | 0.0735 | 0.4473 | 0.0352 | 0.0454 | 0.0032 |
| 68.045 | 25.819 | Máx. | -0.0697 | 0.4605 | -0.0098 | 0.0953 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1382 | 0.2322 | -0.0195 | 0.0480 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0685 | 0.2283 | 0.0097 | 0.0472 | 0.0010 |
| 68.045 | 26.069 | Máx. | -0.0532 | 0.2951 | 0.0020 | 0.1275 | 0.0020 |
| | | Mín. | -0.1056 | 0.1488 | 0.0010 | 0.0643 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.1463 | 0.0010 | 0.0632 | 0.0010 |
| 68.045 | 26.319 | Máx. | -0.0303 | 0.2009 | 0.0084 | 0.1557 | 0.0047 |
| | | Mín. | -0.0600 | 0.1013 | 0.0042 | 0.0785 | 0.0024 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.0996 | 0.0042 | 0.0772 | 0.0023 |
| 68.045 | 26.569 | Máx. | -0.0127 | 0.1324 | 0.0093 | 0.1742 | 0.0093 |
| | | Mín. | -0.0253 | 0.0668 | 0.0047 | 0.0878 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.0657 | 0.0046 | 0.0864 | 0.0046 |
| 68.045 | 26.819 | Máx. | 0.0022 | 0.0795 | 0.0080 | 0.1829 | 0.0138 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.0401 | 0.0040 | 0.0922 | 0.0069 |
| | | Dif. | 0.0011 | 0.0394 | 0.0040 | 0.0907 | 0.0068 |
| 68.045 | 27.069 | Máx. | 0.0242 | 0.0415 | 0.0056 | 0.1827 | 0.0170 |
| | | Mín. | 0.0122 | 0.0209 | 0.0028 | 0.0921 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.0206 | 0.0028 | 0.0906 | 0.0084 |
| 68.045 | 27.319 | Máx. | 0.0415 | 0.0207 | 0.0027 | 0.1745 | 0.0182 |
| | | Mín. | 0.0209 | 0.0104 | 0.0014 | 0.0880 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.0102 | 0.0013 | 0.0865 | 0.0090 |
| 68.045 | 27.569 | Máx. | 0.0538 | 0.0211 | -0.0002 | 0.1594 | 0.0171 |
| | | Mín. | 0.0271 | 0.0106 | -0.0004 | 0.0804 | 0.0086 |
| | | Dif. | 0.0267 | 0.0104 | 0.0002 | 0.0790 | 0.0085 |
| 68.045 | 27.819 | Máx. | 0.0599 | 0.0465 | -0.0016 | 0.1387 | 0.0140 |
| | | Mín. | 0.0302 | 0.0234 | -0.0031 | 0.0699 | 0.0071 |
| | | Dif. | 0.0297 | 0.0230 | 0.0016 | 0.0688 | 0.0069 |
| 68.045 | 28.069 | Máx. | 0.0582 | 0.0976 | -0.0024 | 0.1141 | 0.0096 |
| | | Mín. | 0.0293 | 0.0492 | -0.0048 | 0.0575 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0288 | 0.0484 | 0.0024 | 0.0566 | 0.0047 |
| 68.045 | 28.319 | Máx. | 0.0475 | 0.1677 | -0.0021 | 0.0877 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0239 | 0.0845 | -0.0042 | 0.0442 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.0832 | 0.0021 | 0.0435 | 0.0027 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.045 | 28.569 | Máx. | 0.0325 | 0.2347 | 0.0000 | 0.0619 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.0164 | 0.1183 | 0.0000 | 0.0312 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.1164 | 0.0000 | 0.0307 | 0.0019 |
| 68.045 | 28.819 | Máx. | 0.0348 | 0.2530 | 0.0080 | 0.0386 | 0.0072 |
| | | Mín. | 0.0175 | 0.1276 | 0.0041 | 0.0195 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.0173 | 0.1255 | 0.0040 | 0.0191 | 0.0036 |
| 68.045 | 29.069 | Máx. | 0.0852 | 0.1559 | 0.0125 | 0.0166 | 0.0142 |
| | | Mín. | 0.0430 | 0.0786 | 0.0063 | 0.0084 | 0.0072 |
| | | Dif. | 0.0423 | 0.0773 | 0.0062 | 0.0082 | 0.0070 |
| 68.045 | 29.137 | Máx. | 0.1258 | 0.1559 | -0.0001 | 0.0166 | 0.0181 |
| | | Mín. | 0.0634 | 0.0786 | -0.0002 | 0.0084 | 0.0091 |
| | | Dif. | 0.0624 | 0.0773 | 0.0001 | 0.0082 | 0.0090 |
| 68.076 | 58.003 | Máx. | 0.1755 | -0.4235 | 0.2747 | 0.3288 | -0.0518 |
| | | Mín. | 0.0885 | -0.8400 | 0.1385 | 0.1658 | -0.1027 |
| | | Dif. | 0.0870 | 0.4165 | 0.1362 | 0.1630 | 0.0509 |
| 68.080 | 56.482 | Máx. | 0.1231 | 0.2081 | 0.5251 | 0.5792 | -0.0084 |
| | | Mín. | 0.0622 | 0.1048 | 0.2647 | 0.2921 | -0.0165 |
| | | Dif. | 0.0609 | 0.1032 | 0.2603 | 0.2871 | 0.0082 |
| 68.117 | 58.249 | Máx. | 0.0902 | -0.5634 | 0.1315 | 0.1958 | -0.0540 |
| | | Mín. | 0.0455 | -1.1174 | 0.0663 | 0.0987 | -0.1070 |
| | | Dif. | 0.0447 | 0.5540 | 0.0652 | 0.0971 | 0.0531 |
| 68.120 | 56.729 | Máx. | 0.1218 | 0.0403 | 0.5721 | 0.5725 | -0.0162 |
| | | Mín. | 0.0615 | 0.0202 | 0.2884 | 0.2887 | -0.0322 |
| | | Dif. | 0.0603 | 0.0200 | 0.2836 | 0.2838 | 0.0159 |
| 68.135 | 58.361 | Máx. | 0.0902 | -0.6342 | 0.1315 | -0.0062 | -0.0556 |
| | | Mín. | 0.0455 | -1.2579 | 0.0663 | -0.0123 | -0.1102 |
| | | Dif. | 0.0447 | 0.6237 | 0.0652 | 0.0061 | 0.0546 |
| 68.142 | 55.318 | Máx. | -0.0070 | 1.3264 | 0.1228 | -0.0043 | -0.0245 |
| | | Mín. | -0.0141 | 0.6691 | 0.0618 | -0.0086 | -0.0489 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.6574 | 0.0609 | 0.0043 | 0.0243 |
| 68.161 | 56.975 | Máx. | 0.1124 | -0.0572 | 0.5906 | 0.5486 | -0.0206 |
| | | Mín. | 0.0568 | -0.1134 | 0.2978 | 0.2766 | -0.0409 |
| | | Dif. | 0.0557 | 0.0561 | 0.2928 | 0.2720 | 0.0202 |
| 68.164 | 55.455 | Máx. | -0.0070 | 1.1825 | 0.1228 | 0.2582 | -0.0247 |
| | | Mín. | -0.0141 | 0.5964 | 0.0618 | 0.1303 | -0.0492 |
| | | Dif. | 0.0071 | 0.5860 | 0.0609 | 0.1279 | 0.0245 |
| 68.201 | 57.222 | Máx. | 0.0999 | -0.1332 | 0.5771 | 0.5126 | -0.0203 |
| | | Mín. | 0.0504 | -0.2641 | 0.2910 | 0.2584 | -0.0403 |
| | | Dif. | 0.0495 | 0.1309 | 0.2861 | 0.2541 | 0.0200 |
| 68.205 | 55.701 | Máx. | -0.0127 | 0.8953 | 0.2444 | 0.4226 | -0.0265 |
| | | Mín. | -0.0256 | 0.4515 | 0.1231 | 0.2132 | -0.0527 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.4438 | 0.1212 | 0.2094 | 0.0262 |
| 68.242 | 57.469 | Máx. | 0.0900 | -0.2157 | 0.5278 | 0.4664 | -0.0152 |
| | | Mín. | 0.0454 | -0.4277 | 0.2661 | 0.2352 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.0446 | 0.2120 | 0.2617 | 0.2313 | 0.0149 |
| 68.245 | 55.948 | Máx. | -0.0186 | 0.6274 | 0.3542 | 0.5245 | -0.0293 |
| | | Mín. | -0.0373 | 0.3164 | 0.1785 | 0.2646 | -0.0581 |
| | | Dif. | 0.0188 | 0.3111 | 0.1756 | 0.2599 | 0.0288 |
| 68.258 | 31.187 | Máx. | -0.3186 | -0.0093 | 0.0018 | 0.0320 | 0.0383 |
| | | Mín. | -0.6320 | -0.0185 | 0.0009 | 0.0161 | 0.0193 |
| | | Dif. | 0.3134 | 0.0092 | 0.0009 | 0.0159 | 0.0190 |
| 68.258 | 31.328 | Máx. | -0.2438 | -0.0093 | 0.1423 | 0.0320 | 0.0319 |
| | | Mín. | -0.4837 | -0.0185 | 0.0717 | 0.0161 | 0.0161 |
| | | Dif. | 0.2398 | 0.0092 | 0.0706 | 0.0159 | 0.0158 |
| 68.258 | 31.578 | Máx. | -0.0931 | -0.0084 | 0.2040 | 0.0610 | 0.0056 |
| | | Mín. | -0.1846 | -0.0167 | 0.1028 | 0.0307 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0916 | 0.0083 | 0.1012 | 0.0302 | 0.0028 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 31.828 | Máx. | 0.0854 | 0.0503 | 0.1907 | 0.0893 | -0.0145 |
| | | Mín. | 0.0431 | 0.0253 | 0.0961 | 0.0450 | -0.0289 |
| | | Dif. | 0.0424 | 0.0249 | 0.0945 | 0.0443 | 0.0143 |
| 68.258 | 32.078 | Máx. | 0.2412 | 0.2071 | 0.1115 | 0.1296 | -0.0266 |
| | | Mín. | 0.1216 | 0.1044 | 0.0562 | 0.0653 | -0.0527 |
| | | Dif. | 0.1196 | 0.1027 | 0.0553 | 0.0642 | 0.0261 |
| 68.258 | 32.328 | Máx. | 0.1764 | 0.3682 | 0.0108 | 0.1890 | -0.0189 |
| | | Mín. | 0.0889 | 0.1856 | 0.0054 | 0.0953 | -0.0375 |
| | | Dif. | 0.0875 | 0.1826 | 0.0053 | 0.0937 | 0.0186 |
| 68.258 | 32.578 | Máx. | 0.0247 | 0.2337 | -0.0080 | 0.2072 | 0.0161 |
| | | Mín. | 0.0124 | 0.1178 | -0.0158 | 0.1045 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0123 | 0.1159 | 0.0078 | 0.1027 | 0.0080 |
| 68.258 | 32.828 | Máx. | -0.0231 | 0.0589 | 0.0099 | 0.1826 | 0.0498 |
| | | Mín. | -0.0458 | 0.0297 | 0.0050 | 0.0921 | 0.0251 |
| | | Dif. | 0.0227 | 0.0292 | 0.0049 | 0.0905 | 0.0247 |
| 68.258 | 33.078 | Máx. | 0.0275 | -0.1319 | 0.0561 | 0.1412 | 0.0566 |
| | | Mín. | 0.0139 | -0.2614 | 0.0283 | 0.0712 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0136 | 0.1296 | 0.0278 | 0.0700 | 0.0281 |
| 68.258 | 33.328 | Máx. | 0.4040 | -0.3038 | 0.0624 | 0.0783 | 0.0193 |
| | | Mín. | 0.2038 | -0.6024 | 0.0315 | 0.0395 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.2002 | 0.2986 | 0.0309 | 0.0388 | 0.0096 |
| 68.258 | 33.578 | Máx. | 1.0253 | -0.3264 | -0.0551 | 0.0733 | -0.0342 |
| | | Mín. | 0.5171 | -0.6473 | -0.1093 | 0.0369 | -0.0679 |
| | | Dif. | 0.5081 | 0.3208 | 0.0542 | 0.0364 | 0.0336 |
| 68.258 | 33.828 | Máx. | 1.4585 | -0.1154 | -0.2617 | 0.1926 | -0.0549 |
| | | Mín. | 0.7357 | -0.2288 | -0.5189 | 0.0971 | -0.1088 |
| | | Dif. | 0.7228 | 0.1134 | 0.2572 | 0.0955 | 0.0539 |
| 68.258 | 34.078 | Máx. | 1.2583 | 0.4371 | -0.5166 | 0.3737 | -0.0262 |
| | | Mín. | 0.6347 | 0.2205 | -1.0241 | 0.1885 | -0.0519 |
| | | Dif. | 0.6236 | 0.2166 | 0.5076 | 0.1853 | 0.0257 |
| 68.258 | 34.328 | Máx. | 0.2975 | 0.9331 | -0.6928 | 0.5730 | 0.1048 |
| | | Mín. | 0.1501 | 0.4706 | -1.3735 | 0.2890 | 0.0529 |
| | | Dif. | 0.1474 | 0.4625 | 0.6807 | 0.2840 | 0.0520 |
| 68.258 | 34.578 | Máx. | -0.4351 | 0.7858 | -0.6551 | 0.5432 | 0.2639 |
| | | Mín. | -0.8628 | 0.3963 | -1.2987 | 0.2740 | 0.1331 |
| | | Dif. | 0.4278 | 0.3895 | 0.6436 | 0.2692 | 0.1308 |
| 68.258 | 34.828 | Máx. | -0.7955 | 0.2895 | -0.4516 | 0.4264 | 0.2972 |
| | | Mín. | -1.5773 | 0.1460 | -0.8951 | 0.2151 | 0.1498 |
| | | Dif. | 0.7819 | 0.1435 | 0.4435 | 0.2113 | 0.1474 |
| 68.258 | 35.078 | Máx. | -0.9244 | -0.0306 | -0.1896 | 0.3186 | 0.2656 |
| | | Mín. | -1.8329 | -0.0608 | -0.3756 | 0.1608 | 0.1339 |
| | | Dif. | 0.9085 | 0.0301 | 0.1860 | 0.1578 | 0.1317 |
| 68.258 | 35.328 | Máx. | -0.9054 | -0.1010 | 0.1369 | 0.2518 | 0.2248 |
| | | Mín. | -1.7950 | -0.2003 | 0.0689 | 0.1271 | 0.1133 |
| | | Dif. | 0.8896 | 0.0993 | 0.0681 | 0.1247 | 0.1115 |
| 68.258 | 35.578 | Máx. | -0.8010 | -0.1154 | 0.5835 | 0.2274 | 0.1881 |
| | | Mín. | -1.5879 | -0.2290 | 0.2941 | 0.1148 | 0.0947 |
| | | Dif. | 0.7869 | 0.1136 | 0.2894 | 0.1126 | 0.0934 |
| 68.258 | 35.828 | Máx. | -0.6540 | -0.1131 | 0.9429 | 0.2322 | 0.1509 |
| | | Mín. | -1.2962 | -0.2246 | 0.4754 | 0.1173 | 0.0760 |
| | | Dif. | 0.6422 | 0.1114 | 0.4675 | 0.1150 | 0.0749 |
| 68.258 | 36.078 | Máx. | -0.4897 | -0.1097 | 1.2132 | 0.2503 | 0.1077 |
| | | Mín. | -0.9703 | -0.2178 | 0.6118 | 0.1264 | 0.0541 |
| | | Dif. | 0.4806 | 0.1081 | 0.6015 | 0.1239 | 0.0535 |
| 68.258 | 36.328 | Máx. | -0.3209 | -0.1078 | 1.3996 | 0.2690 | 0.0565 |
| | | Mín. | -0.6353 | -0.2144 | 0.7058 | 0.1359 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.3144 | 0.1065 | 0.6937 | 0.1331 | 0.0282 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 36.578 | Máx. | -0.1521 | -0.1065 | 1.5077 | 0.2805 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.3004 | -0.2119 | 0.7605 | 0.1417 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.1483 | 0.1054 | 0.7472 | 0.1388 | 0.0007 |
| 68.258 | 36.828 | Máx. | 0.0325 | -0.1039 | 1.5414 | 0.2803 | -0.0317 |
| | | Mín. | 0.0156 | -0.2072 | 0.7776 | 0.1416 | -0.0624 |
| | | Dif. | 0.0168 | 0.1033 | 0.7637 | 0.1387 | 0.0307 |
| 68.258 | 37.078 | Máx. | 0.3643 | -0.0991 | 1.5026 | 0.2667 | -0.0626 |
| | | Mín. | 0.1828 | -0.1982 | 0.7583 | 0.1348 | -0.1236 |
| | | Dif. | 0.1814 | 0.0991 | 0.7443 | 0.1320 | 0.0611 |
| 68.258 | 37.328 | Máx. | 0.6963 | -0.0916 | 1.3910 | 0.2403 | -0.0917 |
| | | Mín. | 0.3503 | -0.1842 | 0.7023 | 0.1213 | -0.1815 |
| | | Dif. | 0.3460 | 0.0926 | 0.6887 | 0.1189 | 0.0898 |
| 68.258 | 37.578 | Máx. | 1.0283 | -0.0814 | 1.2054 | 0.2025 | -0.1178 |
| | | Mín. | 0.5181 | -0.1648 | 0.6090 | 0.1021 | -0.2335 |
| | | Dif. | 0.5102 | 0.0835 | 0.5964 | 0.1004 | 0.1157 |
| 68.258 | 37.828 | Máx. | 1.3591 | -0.0669 | 0.9446 | 0.1555 | -0.1399 |
| | | Mín. | 0.6857 | -0.1369 | 0.4777 | 0.0782 | -0.2777 |
| | | Dif. | 0.6734 | 0.0700 | 0.4669 | 0.0773 | 0.1379 |
| 68.258 | 38.078 | Máx. | 1.6916 | -0.0448 | 0.6087 | 0.0994 | -0.1570 |
| | | Mín. | 0.8547 | -0.0924 | 0.3082 | 0.0497 | -0.3125 |
| | | Dif. | 0.8369 | 0.0477 | 0.3005 | 0.0497 | 0.1555 |
| 68.258 | 38.328 | Máx. | 1.9959 | -0.0120 | 0.1967 | 0.0323 | -0.1669 |
| | | Mín. | 1.0090 | -0.0249 | 0.0997 | 0.0160 | -0.3331 |
| | | Dif. | 0.9868 | 0.0129 | 0.0970 | 0.0162 | 0.1661 |
| 68.258 | 38.337 | Máx. | 2.1324 | -0.0120 | -0.0037 | 0.0323 | -0.1677 |
| | | Mín. | 1.0781 | -0.0249 | -0.0075 | 0.0160 | -0.3347 |
| | | Dif. | 1.0543 | 0.0129 | 0.0037 | 0.0162 | 0.1670 |
| 68.258 | 41.737 | Máx. | -0.3975 | -0.0131 | -0.0015 | 0.0453 | 0.0749 |
| | | Mín. | -0.7860 | -0.0267 | -0.0029 | 0.0231 | 0.0377 |
| | | Dif. | 0.3885 | 0.0136 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0373 |
| 68.258 | 41.828 | Máx. | -0.3264 | -0.0131 | 0.1250 | 0.0453 | 0.0700 |
| | | Mín. | -0.6448 | -0.0267 | 0.0631 | 0.0231 | 0.0352 |
| | | Dif. | 0.3184 | 0.0136 | 0.0619 | 0.0222 | 0.0348 |
| 68.258 | 42.078 | Máx. | -0.1811 | -0.0291 | 0.2082 | 0.1007 | 0.0443 |
| | | Mín. | -0.3563 | -0.0597 | 0.1052 | 0.0513 | 0.0221 |
| | | Dif. | 0.1752 | 0.0306 | 0.1030 | 0.0495 | 0.0222 |
| 68.258 | 42.328 | Máx. | -0.0484 | -0.0287 | 0.2208 | 0.1527 | 0.0041 |
| | | Mín. | -0.0935 | -0.0611 | 0.1119 | 0.0775 | 0.0018 |
| | | Dif. | 0.0451 | 0.0324 | 0.1090 | 0.0751 | 0.0023 |
| 68.258 | 42.578 | Máx. | 0.0941 | 0.0027 | 0.1767 | 0.2050 | -0.0205 |
| | | Mín. | 0.0471 | -0.0038 | 0.0898 | 0.1039 | -0.0402 |
| | | Dif. | 0.0470 | 0.0065 | 0.0869 | 0.1011 | 0.0197 |
| 68.258 | 42.828 | Máx. | 0.1783 | 0.1138 | 0.0965 | 0.2591 | -0.0356 |
| | | Mín. | 0.0906 | 0.0606 | 0.0491 | 0.1314 | -0.0704 |
| | | Dif. | 0.0877 | 0.0532 | 0.0473 | 0.1277 | 0.0349 |
| 68.258 | 43.078 | Máx. | 0.1512 | 0.2219 | 0.0158 | 0.3096 | -0.0329 |
| | | Mín. | 0.0771 | 0.1149 | 0.0080 | 0.1572 | -0.0653 |
| | | Dif. | 0.0741 | 0.1071 | 0.0078 | 0.1524 | 0.0324 |
| 68.258 | 43.328 | Máx. | 0.0720 | 0.2450 | -0.0119 | 0.3262 | -0.0146 |
| | | Mín. | 0.0365 | 0.1262 | -0.0231 | 0.1657 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0356 | 0.1187 | 0.0113 | 0.1605 | 0.0142 |
| 68.258 | 43.578 | Máx. | 0.0211 | 0.1990 | -0.0091 | 0.3038 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0103 | 0.1035 | -0.0180 | 0.1543 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0109 | 0.0955 | 0.0089 | 0.1495 | 0.0005 |
| 68.258 | 43.828 | Máx. | 0.0540 | 0.1164 | 0.0011 | 0.2715 | -0.0007 |
| | | Mín. | 0.0272 | 0.0619 | 0.0005 | 0.1377 | -0.0013 |
| | | Dif. | 0.0269 | 0.0544 | 0.0006 | 0.1338 | 0.0006 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 44.078 | Máx. | 0.1814 | 0.0969 | -0.0043 | 0.2453 | -0.0118 |
| | | Mín. | 0.0920 | 0.0519 | -0.0087 | 0.1246 | -0.0237 |
| | | Dif. | 0.0894 | 0.0450 | 0.0044 | 0.1207 | 0.0119 |
| 68.258 | 44.328 | Máx. | 0.3500 | 0.1820 | -0.0417 | 0.2542 | -0.0232 |
| | | Mín. | 0.1771 | 0.0943 | -0.0824 | 0.1292 | -0.0461 |
| | | Dif. | 0.1729 | 0.0877 | 0.0407 | 0.1250 | 0.0229 |
| 68.258 | 44.578 | Máx. | 0.4417 | 0.3924 | -0.1155 | 0.3087 | -0.0184 |
| | | Mín. | 0.2230 | 0.2005 | -0.2286 | 0.1567 | -0.0362 |
| | | Dif. | 0.2187 | 0.1919 | 0.1130 | 0.1520 | 0.0179 |
| 68.258 | 44.828 | Máx. | 0.3051 | 0.6498 | -0.2018 | 0.4013 | 0.0330 |
| | | Mín. | 0.1538 | 0.3311 | -0.3997 | 0.2033 | 0.0165 |
| | | Dif. | 0.1513 | 0.3186 | 0.1979 | 0.1980 | 0.0165 |
| 68.258 | 45.078 | Máx. | -0.0402 | 0.7625 | -0.2460 | 0.4859 | 0.1725 |
| | | Mín. | -0.0798 | 0.3882 | -0.4874 | 0.2459 | 0.0871 |
| | | Dif. | 0.0395 | 0.3743 | 0.2414 | 0.2400 | 0.0854 |
| 68.258 | 45.328 | Máx. | -0.2607 | 0.6813 | -0.2053 | 0.4622 | 0.3255 |
| | | Mín. | -0.5168 | 0.3468 | -0.4066 | 0.2341 | 0.1645 |
| | | Dif. | 0.2561 | 0.3344 | 0.2013 | 0.2281 | 0.1610 |
| 68.258 | 45.578 | Máx. | -0.3860 | 0.3806 | -0.1015 | 0.4065 | 0.4083 |
| | | Mín. | -0.7644 | 0.1942 | -0.2006 | 0.2061 | 0.2062 |
| | | Dif. | 0.3784 | 0.1864 | 0.0992 | 0.2004 | 0.2021 |
| 68.258 | 45.828 | Máx. | -0.3940 | 0.0555 | 0.0202 | 0.3781 | 0.4175 |
| | | Mín. | -0.7793 | 0.0299 | 0.0101 | 0.1918 | 0.2107 |
| | | Dif. | 0.3853 | 0.0256 | 0.0101 | 0.1863 | 0.2068 |
| 68.258 | 46.078 | Máx. | -0.3392 | -0.0982 | 0.2049 | 0.3785 | 0.3745 |
| | | Mín. | -0.6710 | -0.1988 | 0.1036 | 0.1919 | 0.1890 |
| | | Dif. | 0.3318 | 0.1006 | 0.1013 | 0.1867 | 0.1855 |
| 68.258 | 46.328 | Máx. | -0.2613 | -0.1834 | 0.3454 | 0.3912 | 0.2976 |
| | | Mín. | -0.5178 | -0.3676 | 0.1746 | 0.1982 | 0.1503 |
| | | Dif. | 0.2565 | 0.1842 | 0.1708 | 0.1929 | 0.1474 |
| 68.258 | 46.578 | Máx. | -0.1734 | -0.2345 | 0.4438 | 0.4031 | 0.2017 |
| | | Mín. | -0.3443 | -0.4682 | 0.2241 | 0.2044 | 0.1019 |
| | | Dif. | 0.1709 | 0.2337 | 0.2197 | 0.1986 | 0.0998 |
| 68.258 | 46.828 | Máx. | -0.0791 | -0.2603 | 0.4990 | 0.4128 | 0.0962 |
| | | Mín. | -0.1570 | -0.5185 | 0.2518 | 0.2095 | 0.0486 |
| | | Dif. | 0.0779 | 0.2582 | 0.2472 | 0.2034 | 0.0476 |
| 68.258 | 47.078 | Máx. | 0.0319 | -0.2691 | 0.5097 | 0.4190 | -0.0074 |
| | | Mín. | 0.0159 | -0.5362 | 0.2573 | 0.2125 | -0.0145 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.2671 | 0.2524 | 0.2065 | 0.0071 |
| 68.258 | 47.328 | Máx. | 0.2112 | -0.2578 | 0.4790 | 0.4196 | -0.0638 |
| | | Mín. | 0.1065 | -0.5145 | 0.2419 | 0.2126 | -0.1264 |
| | | Dif. | 0.1047 | 0.2567 | 0.2371 | 0.2070 | 0.0625 |
| 68.258 | 47.578 | Máx. | 0.3821 | -0.2219 | 0.4100 | 0.4124 | -0.1170 |
| | | Mín. | 0.1932 | -0.4432 | 0.2071 | 0.2089 | -0.2320 |
| | | Dif. | 0.1888 | 0.2213 | 0.2029 | 0.2035 | 0.1150 |
| 68.258 | 47.828 | Máx. | 0.5482 | -0.1569 | 0.3001 | 0.4026 | -0.1621 |
| | | Mín. | 0.2773 | -0.3138 | 0.1515 | 0.2041 | -0.3214 |
| | | Dif. | 0.2710 | 0.1569 | 0.1486 | 0.1985 | 0.1593 |
| 68.258 | 48.078 | Máx. | 0.6918 | -0.0600 | 0.1428 | 0.4026 | -0.1943 |
| | | Mín. | 0.3494 | -0.1214 | 0.0720 | 0.2041 | -0.3849 |
| | | Dif. | 0.3424 | 0.0614 | 0.0708 | 0.1986 | 0.1906 |
| 68.258 | 48.328 | Máx. | 0.7544 | 0.1344 | -0.0304 | 0.4254 | -0.2075 |
| | | Mín. | 0.3808 | 0.0695 | -0.0603 | 0.2154 | -0.4109 |
| | | Dif. | 0.3736 | 0.0649 | 0.0298 | 0.2100 | 0.2034 |
| 68.258 | 48.578 | Máx. | 0.6519 | 0.4274 | -0.1415 | 0.4773 | -0.1921 |
| | | Mín. | 0.3292 | 0.2177 | -0.2804 | 0.2414 | -0.3805 |
| | | Dif. | 0.3226 | 0.2097 | 0.1389 | 0.2359 | 0.1884 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 48.828 | Máx. | 0.3570 | 0.6375 | -0.2261 | 0.5329 | -0.1393 |
| | | Mín. | 0.1807 | 0.3238 | -0.4479 | 0.2695 | -0.2761 |
| | | Dif. | 0.1763 | 0.3137 | 0.2218 | 0.2634 | 0.1368 |
| 68.258 | 49.078 | Máx. | -0.0134 | 0.6859 | -0.2453 | 0.5310 | -0.0603 |
| | | Mín. | -0.0272 | 0.3478 | -0.4856 | 0.2687 | -0.1197 |
| | | Dif. | 0.0138 | 0.3381 | 0.2403 | 0.2624 | 0.0594 |
| 68.258 | 49.328 | Máx. | -0.1728 | 0.5833 | -0.1965 | 0.4609 | 0.0124 |
| | | Mín. | -0.3419 | 0.2959 | -0.3890 | 0.2333 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.1691 | 0.2875 | 0.1925 | 0.2277 | 0.0061 |
| 68.258 | 49.578 | Máx. | -0.2452 | 0.3509 | -0.1148 | 0.3907 | 0.0789 |
| | | Mín. | -0.4850 | 0.1787 | -0.2274 | 0.1977 | 0.0398 |
| | | Dif. | 0.2398 | 0.1722 | 0.1127 | 0.1930 | 0.0391 |
| 68.258 | 49.828 | Máx. | -0.2356 | 0.1405 | -0.0371 | 0.3529 | 0.0904 |
| | | Mín. | -0.4667 | 0.0725 | -0.0737 | 0.1785 | 0.0457 |
| | | Dif. | 0.2310 | 0.0680 | 0.0367 | 0.1745 | 0.0447 |
| 68.258 | 50.078 | Máx. | -0.1830 | 0.0068 | 0.0413 | 0.3409 | 0.0718 |
| | | Mín. | -0.3632 | 0.0025 | 0.0210 | 0.1725 | 0.0364 |
| | | Dif. | 0.1802 | 0.0044 | 0.0204 | 0.1684 | 0.0355 |
| 68.258 | 50.328 | Máx. | -0.1164 | -0.0289 | 0.1116 | 0.3472 | 0.0425 |
| | | Mín. | -0.2312 | -0.0591 | 0.0563 | 0.1757 | 0.0215 |
| | | Dif. | 0.1148 | 0.0302 | 0.0553 | 0.1715 | 0.0210 |
| 68.258 | 50.578 | Máx. | -0.0525 | -0.0419 | 0.1420 | 0.3624 | 0.0132 |
| | | Mín. | -0.1039 | -0.0848 | 0.0716 | 0.1834 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.0514 | 0.0429 | 0.0704 | 0.1790 | 0.0066 |
| 68.258 | 50.828 | Máx. | 0.0021 | -0.0450 | 0.1451 | 0.3751 | -0.0052 |
| | | Mín. | 0.0009 | -0.0914 | 0.0733 | 0.1897 | -0.0102 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.0464 | 0.0718 | 0.1854 | 0.0050 |
| 68.258 | 51.078 | Máx. | 0.0918 | -0.0391 | 0.1365 | 0.3726 | -0.0129 |
| | | Mín. | 0.0465 | -0.0799 | 0.0691 | 0.1883 | -0.0257 |
| | | Dif. | 0.0454 | 0.0408 | 0.0674 | 0.1843 | 0.0127 |
| 68.258 | 51.328 | Máx. | 0.1858 | -0.0267 | 0.1247 | 0.3439 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0942 | -0.0551 | 0.0630 | 0.1738 | -0.0332 |
| | | Dif. | 0.0916 | 0.0284 | 0.0616 | 0.1701 | 0.0165 |
| 68.258 | 51.578 | Máx. | 0.3110 | -0.0120 | 0.1063 | 0.2901 | -0.0174 |
| | | Mín. | 0.1574 | -0.0251 | 0.0537 | 0.1467 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.1536 | 0.0132 | 0.0527 | 0.1435 | 0.0172 |
| 68.258 | 51.828 | Máx. | 0.4946 | -0.0011 | 0.0661 | 0.2160 | -0.0168 |
| | | Mín. | 0.2500 | -0.0032 | 0.0333 | 0.1092 | -0.0333 |
| | | Dif. | 0.2446 | 0.0022 | 0.0328 | 0.1068 | 0.0165 |
| 68.258 | 52.078 | Máx. | 0.7613 | 0.0138 | -0.0102 | 0.1290 | -0.0151 |
| | | Mín. | 0.3847 | 0.0074 | -0.0202 | 0.0651 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.3767 | 0.0063 | 0.0100 | 0.0639 | 0.0149 |
| 68.258 | 52.328 | Máx. | 1.0887 | 0.0236 | -0.0952 | 0.0432 | -0.0121 |
| | | Mín. | 0.5501 | 0.0120 | -0.1884 | 0.0218 | -0.0242 |
| | | Dif. | 0.5387 | 0.0116 | 0.0932 | 0.0215 | 0.0121 |
| 68.258 | 52.417 | Máx. | 1.2591 | 0.0236 | -0.1855 | 0.0432 | -0.0113 |
| | | Mín. | 0.6361 | 0.0120 | -0.3672 | 0.0218 | -0.0226 |
| | | Dif. | 0.6230 | 0.0116 | 0.1816 | 0.0215 | 0.0113 |
| 68.258 | 52.567 | Máx. | -0.5495 | 0.0226 | -0.1854 | -0.0052 | -0.0042 |
| | | Mín. | -1.0890 | 0.0112 | -0.3669 | -0.0102 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.5395 | 0.0113 | 0.1815 | 0.0051 | 0.0042 |
| 68.258 | 52.578 | Máx. | -0.4656 | 0.0226 | -0.1330 | -0.0052 | -0.0040 |
| | | Mín. | -0.9225 | 0.0112 | -0.2631 | -0.0102 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.4569 | 0.0113 | 0.1301 | 0.0051 | 0.0039 |
| 68.258 | 52.828 | Máx. | -0.2722 | 0.0290 | -0.0327 | -0.0082 | -0.0002 |
| | | Mín. | -0.5389 | 0.0144 | -0.0644 | -0.0163 | -0.0003 |
| | | Dif. | 0.2667 | 0.0145 | 0.0317 | 0.0080 | 0.0002 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.258 | 53.078 | Máx. | -0.0764 | 0.0142 | 0.0124 | -0.0042 | 0.0037 |
| | | Mín. | -0.1506 | 0.0071 | 0.0062 | -0.0083 | 0.0019 |
| | | Dif. | 0.0742 | 0.0071 | 0.0062 | 0.0041 | 0.0019 |
| 68.258 | 53.187 | Máx. | 0.0208 | 0.0142 | 0.0049 | -0.0042 | 0.0047 |
| | | Mín. | 0.0100 | 0.0071 | 0.0025 | -0.0083 | 0.0023 |
| | | Dif. | 0.0108 | 0.0071 | 0.0024 | 0.0041 | 0.0023 |
| 68.282 | 57.716 | Máx. | 0.0838 | -0.3147 | 0.4389 | 0.4071 | -0.0064 |
| | | Mín. | 0.0423 | -0.6242 | 0.2213 | 0.2052 | -0.0126 |
| | | Dif. | 0.0415 | 0.3095 | 0.2176 | 0.2019 | 0.0062 |
| 68.286 | 56.195 | Máx. | -0.0261 | 0.3945 | 0.4482 | 0.5766 | -0.0319 |
| | | Mín. | -0.0522 | 0.1988 | 0.2260 | 0.2908 | -0.0631 |
| | | Dif. | 0.0261 | 0.1957 | 0.2222 | 0.2858 | 0.0313 |
| 68.295 | 24.651 | Máx. | -0.1707 | 0.0073 | 0.0178 | 0.0494 | 0.0068 |
| | | Mín. | -0.3387 | 0.0037 | 0.0090 | 0.0249 | 0.0034 |
| | | Dif. | 0.1679 | 0.0036 | 0.0088 | 0.0245 | 0.0034 |
| 68.295 | 24.819 | Máx. | -0.1036 | 0.0073 | 0.1037 | 0.0494 | -0.0000 |
| | | Mín. | -0.2056 | 0.0037 | 0.0523 | 0.0249 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.1019 | 0.0036 | 0.0514 | 0.0245 | 0.0000 |
| 68.295 | 25.069 | Máx. | 0.0289 | 0.0589 | 0.0945 | 0.0867 | -0.0082 |
| | | Mín. | 0.0146 | 0.0297 | 0.0476 | 0.0437 | -0.0162 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.0292 | 0.0469 | 0.0430 | 0.0080 |
| 68.295 | 25.319 | Máx. | 0.1293 | 0.1544 | 0.0343 | 0.1324 | -0.0119 |
| | | Mín. | 0.0652 | 0.0778 | 0.0173 | 0.0668 | -0.0236 |
| | | Dif. | 0.0641 | 0.0766 | 0.0170 | 0.0657 | 0.0117 |
| 68.295 | 25.569 | Máx. | 0.0595 | 0.1861 | -0.0067 | 0.1682 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0300 | 0.0938 | -0.0132 | 0.0848 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0295 | 0.0923 | 0.0065 | 0.0834 | 0.0034 |
| 68.295 | 25.819 | Máx. | -0.0159 | 0.0907 | -0.0061 | 0.1646 | 0.0078 |
| | | Mín. | -0.0315 | 0.0457 | -0.0121 | 0.0830 | 0.0039 |
| | | Dif. | 0.0156 | 0.0450 | 0.0060 | 0.0816 | 0.0039 |
| 68.295 | 26.069 | Máx. | -0.0226 | -0.0122 | 0.0014 | 0.1644 | 0.0119 |
| | | Mín. | -0.0448 | -0.0242 | 0.0007 | 0.0829 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0120 | 0.0007 | 0.0815 | 0.0059 |
| 68.295 | 26.319 | Máx. | -0.0100 | -0.0594 | 0.0094 | 0.1670 | 0.0125 |
| | | Mín. | -0.0199 | -0.1178 | 0.0047 | 0.0842 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0099 | 0.0584 | 0.0047 | 0.0828 | 0.0062 |
| 68.295 | 26.569 | Máx. | 0.0105 | -0.0969 | 0.0113 | 0.1670 | 0.0125 |
| | | Mín. | 0.0053 | -0.1922 | 0.0057 | 0.0842 | 0.0063 |
| | | Dif. | 0.0052 | 0.0953 | 0.0056 | 0.0828 | 0.0062 |
| 68.295 | 26.819 | Máx. | 0.0358 | -0.1268 | 0.0092 | 0.1625 | 0.0121 |
| | | Mín. | 0.0181 | -0.2516 | 0.0047 | 0.0819 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0178 | 0.1247 | 0.0046 | 0.0806 | 0.0060 |
| 68.295 | 27.069 | Máx. | 0.0535 | -0.1493 | 0.0050 | 0.1535 | 0.0110 |
| | | Mín. | 0.0270 | -0.2961 | 0.0025 | 0.0774 | 0.0055 |
| | | Dif. | 0.0265 | 0.1468 | 0.0025 | 0.0761 | 0.0055 |
| 68.295 | 27.319 | Máx. | 0.0627 | -0.1631 | -0.0002 | 0.1412 | 0.0088 |
| | | Mín. | 0.0316 | -0.3236 | -0.0004 | 0.0712 | 0.0044 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.1605 | 0.0002 | 0.0700 | 0.0044 |
| 68.295 | 27.569 | Máx. | 0.0629 | -0.1667 | -0.0029 | 0.1273 | 0.0054 |
| | | Mín. | 0.0317 | -0.3306 | -0.0058 | 0.0642 | 0.0027 |
| | | Dif. | 0.0312 | 0.1639 | 0.0029 | 0.0631 | 0.0027 |
| 68.295 | 27.819 | Máx. | 0.0530 | -0.1583 | -0.0052 | 0.1135 | 0.0011 |
| | | Mín. | 0.0267 | -0.3139 | -0.0103 | 0.0572 | 0.0006 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.1557 | 0.0051 | 0.0563 | 0.0005 |
| 68.295 | 28.069 | Máx. | 0.0332 | -0.1371 | -0.0061 | 0.1009 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.0167 | -0.2720 | -0.0120 | 0.0509 | -0.0037 |
| | | Dif. | 0.0164 | 0.1349 | 0.0060 | 0.0500 | 0.0018 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.295 | 28.319 | Máx. | 0.0074 | -0.1046 | -0.0044 | 0.0896 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.0037 | -0.2075 | -0.0087 | 0.0452 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.0037 | 0.1029 | 0.0043 | 0.0444 | 0.0039 |
| 68.295 | 28.569 | Máx. | -0.0044 | -0.0654 | 0.0017 | 0.0772 | -0.0052 |
| | | Mín. | -0.0088 | -0.1297 | 0.0009 | 0.0389 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0043 | 0.0643 | 0.0008 | 0.0383 | 0.0051 |
| 68.295 | 28.819 | Máx. | 0.0224 | -0.0289 | 0.0172 | 0.0587 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.0113 | -0.0574 | 0.0087 | 0.0296 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.0285 | 0.0085 | 0.0291 | 0.0049 |
| 68.295 | 29.069 | Máx. | 0.1337 | -0.0061 | 0.0224 | 0.0281 | -0.0037 |
| | | Mín. | 0.0674 | -0.0120 | 0.0113 | 0.0141 | -0.0074 |
| | | Dif. | 0.0663 | 0.0060 | 0.0111 | 0.0139 | 0.0037 |
| 68.295 | 29.137 | Máx. | 0.2111 | -0.0061 | -0.0007 | 0.0281 | -0.0036 |
| | | Mín. | 0.1064 | -0.0120 | -0.0013 | 0.0141 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.1047 | 0.0060 | 0.0007 | 0.0139 | 0.0035 |
| 68.323 | 57.962 | Máx. | 0.0740 | -0.4397 | 0.3107 | 0.3234 | 0.0060 |
| | | Mín. | 0.0373 | -0.8722 | 0.1567 | 0.1630 | 0.0030 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.4324 | 0.1540 | 0.1604 | 0.0030 |
| 68.326 | 56.442 | Máx. | -0.0357 | 0.1919 | 0.5225 | 0.5901 | -0.0327 |
| | | Mín. | -0.0710 | 0.0966 | 0.2635 | 0.2976 | -0.0649 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.0952 | 0.2590 | 0.2925 | 0.0321 |
| 68.363 | 58.209 | Máx. | 0.0528 | -0.5840 | 0.1501 | 0.1954 | 0.0187 |
| | | Mín. | 0.0266 | -1.1583 | 0.0757 | 0.0985 | 0.0094 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.5743 | 0.0744 | 0.0969 | 0.0093 |
| 68.367 | 56.688 | Máx. | -0.0466 | 0.0139 | 0.5736 | 0.5747 | -0.0303 |
| | | Mín. | -0.0927 | 0.0069 | 0.2892 | 0.2898 | -0.0600 |
| | | Dif. | 0.0461 | 0.0070 | 0.2843 | 0.2849 | 0.0297 |
| 68.382 | 58.320 | Máx. | 0.0528 | -0.6583 | 0.1501 | -0.0074 | 0.0194 |
| | | Mín. | 0.0266 | -1.3058 | 0.0757 | -0.0147 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.6474 | 0.0744 | 0.0073 | 0.0096 |
| 68.388 | 55.278 | Máx. | -0.0314 | 1.3015 | 0.1137 | -0.0038 | -0.0738 |
| | | Mín. | -0.0629 | 0.6568 | 0.0572 | -0.0075 | -0.1467 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.6447 | 0.0564 | 0.0037 | 0.0729 |
| 68.407 | 56.935 | Máx. | -0.0577 | -0.0734 | 0.5983 | 0.5383 | -0.0230 |
| | | Mín. | -0.1145 | -0.1453 | 0.3017 | 0.2714 | -0.0456 |
| | | Dif. | 0.0568 | 0.0720 | 0.2966 | 0.2669 | 0.0226 |
| 68.411 | 55.414 | Máx. | -0.0314 | 1.1592 | 0.1137 | 0.2570 | -0.0728 |
| | | Mín. | -0.0629 | 0.5849 | 0.0572 | 0.1298 | -0.1446 |
| | | Dif. | 0.0315 | 0.5743 | 0.0564 | 0.1273 | 0.0718 |
| 68.448 | 57.182 | Máx. | -0.0653 | -0.1475 | 0.5935 | 0.4875 | -0.0097 |
| | | Mín. | -0.1297 | -0.2923 | 0.2993 | 0.2458 | -0.0191 |
| | | Dif. | 0.0643 | 0.1449 | 0.2942 | 0.2417 | 0.0095 |
| 68.451 | 55.661 | Máx. | -0.0577 | 0.8727 | 0.2263 | 0.4227 | -0.0712 |
| | | Mín. | -0.1154 | 0.4402 | 0.1141 | 0.2134 | -0.1413 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.4326 | 0.1123 | 0.2094 | 0.0701 |
| 68.488 | 57.428 | Máx. | -0.0631 | -0.2211 | 0.5552 | 0.4277 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.1251 | -0.4384 | 0.2800 | 0.2156 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0621 | 0.2173 | 0.2753 | 0.2121 | 0.0103 |
| 68.492 | 55.908 | Máx. | -0.0811 | 0.6005 | 0.3292 | 0.5241 | -0.0689 |
| | | Mín. | -0.1616 | 0.3026 | 0.1660 | 0.2645 | -0.1366 |
| | | Dif. | 0.0806 | 0.2978 | 0.1632 | 0.2597 | 0.0677 |
| 68.508 | 31.187 | Máx. | -0.2725 | -0.0396 | 0.0007 | 0.0423 | 0.0684 |
| | | Mín. | -0.5405 | -0.0785 | 0.0004 | 0.0213 | 0.0345 |
| | | Dif. | 0.2680 | 0.0389 | 0.0003 | 0.0210 | 0.0339 |
| 68.508 | 31.328 | Máx. | -0.2087 | -0.0396 | 0.1159 | 0.0423 | 0.0596 |
| | | Mín. | -0.4139 | -0.0785 | 0.0584 | 0.0213 | 0.0301 |
| | | Dif. | 0.2052 | 0.0389 | 0.0575 | 0.0210 | 0.0296 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 31.578 | Máx. | -0.0884 | -0.0656 | 0.1594 | 0.0805 | 0.0308 |
| | | Mín. | -0.1754 | -0.1302 | 0.0804 | 0.0406 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0870 | 0.0645 | 0.0790 | 0.0399 | 0.0153 |
| 68.508 | 31.828 | Máx. | 0.0101 | -0.0669 | 0.1493 | 0.1158 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0051 | -0.1327 | 0.0752 | 0.0584 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.0050 | 0.0658 | 0.0740 | 0.0574 | 0.0013 |
| 68.508 | 32.078 | Máx. | 0.1091 | -0.0540 | 0.1038 | 0.1520 | -0.0120 |
| | | Mín. | 0.0550 | -0.1071 | 0.0523 | 0.0766 | -0.0238 |
| | | Dif. | 0.0541 | 0.0531 | 0.0515 | 0.0754 | 0.0118 |
| 68.508 | 32.328 | Máx. | 0.1260 | -0.0592 | 0.0545 | 0.1792 | -0.0099 |
| | | Mín. | 0.0635 | -0.1175 | 0.0275 | 0.0904 | -0.0197 |
| | | Dif. | 0.0625 | 0.0582 | 0.0270 | 0.0889 | 0.0098 |
| 68.508 | 32.578 | Máx. | 0.1164 | -0.0978 | 0.0316 | 0.1711 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0587 | -0.1940 | 0.0159 | 0.0863 | 0.0011 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.0962 | 0.0157 | 0.0849 | 0.0011 |
| 68.508 | 32.828 | Máx. | 0.1420 | -0.1565 | 0.0336 | 0.1295 | 0.0177 |
| | | Mín. | 0.0716 | -0.3104 | 0.0170 | 0.0653 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0704 | 0.1539 | 0.0167 | 0.0642 | 0.0088 |
| 68.508 | 33.078 | Máx. | 0.2604 | -0.2280 | 0.0364 | 0.0652 | 0.0153 |
| | | Mín. | 0.1313 | -0.4523 | 0.0183 | 0.0329 | 0.0077 |
| | | Dif. | 0.1291 | 0.2243 | 0.0180 | 0.0324 | 0.0076 |
| 68.508 | 33.328 | Máx. | 0.5103 | -0.2707 | -0.0057 | 0.0024 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.2574 | -0.5370 | -0.0113 | 0.0012 | -0.0080 |
| | | Dif. | 0.2529 | 0.2663 | 0.0056 | 0.0012 | 0.0040 |
| 68.508 | 33.578 | Máx. | 0.8328 | -0.2626 | -0.0886 | -0.0033 | -0.0163 |
| | | Mín. | 0.4200 | -0.5209 | -0.1756 | -0.0066 | -0.0323 |
| | | Dif. | 0.4127 | 0.2583 | 0.0870 | 0.0032 | 0.0160 |
| 68.508 | 33.828 | Máx. | 1.0548 | -0.2278 | -0.2443 | 0.0798 | -0.0041 |
| | | Mín. | 0.5321 | -0.4519 | -0.4845 | 0.0402 | -0.0081 |
| | | Dif. | 0.5228 | 0.2241 | 0.2401 | 0.0396 | 0.0040 |
| 68.508 | 34.078 | Máx. | 0.9277 | -0.2113 | -0.4433 | 0.2536 | 0.0832 |
| | | Mín. | 0.4680 | -0.4192 | -0.8790 | 0.1279 | 0.0420 |
| | | Dif. | 0.4597 | 0.2079 | 0.4356 | 0.1257 | 0.0412 |
| 68.508 | 34.328 | Máx. | 0.3372 | -0.2591 | -0.6005 | 0.4522 | 0.1926 |
| | | Mín. | 0.1702 | -0.5139 | -1.1905 | 0.2281 | 0.0971 |
| | | Dif. | 0.1670 | 0.2548 | 0.5900 | 0.2241 | 0.0954 |
| 68.508 | 34.578 | Máx. | -0.2663 | -0.2748 | -0.6170 | 0.5202 | 0.2350 |
| | | Mín. | -0.5282 | -0.5450 | -1.2230 | 0.2624 | 0.1185 |
| | | Dif. | 0.2619 | 0.2702 | 0.6060 | 0.2578 | 0.1165 |
| 68.508 | 34.828 | Máx. | -0.6734 | -0.3295 | -0.4654 | 0.4158 | 0.2130 |
| | | Mín. | -1.3354 | -0.6533 | -0.9225 | 0.2098 | 0.1074 |
| | | Dif. | 0.6620 | 0.3238 | 0.4570 | 0.2060 | 0.1056 |
| 68.508 | 35.078 | Máx. | -0.9016 | -0.2914 | -0.2104 | 0.2734 | 0.1945 |
| | | Mín. | -1.7876 | -0.5778 | -0.4168 | 0.1380 | 0.0980 |
| | | Dif. | 0.8860 | 0.2864 | 0.2064 | 0.1354 | 0.0965 |
| 68.508 | 35.328 | Máx. | -0.9191 | -0.2178 | 0.1076 | 0.1938 | 0.1920 |
| | | Mín. | -1.8221 | -0.4319 | 0.0540 | 0.0979 | 0.0967 |
| | | Dif. | 0.9031 | 0.2141 | 0.0536 | 0.0959 | 0.0952 |
| 68.508 | 35.578 | Máx. | -0.8097 | -0.1640 | 0.5539 | 0.1802 | 0.1873 |
| | | Mín. | -1.6051 | -0.3252 | 0.2791 | 0.0910 | 0.0944 |
| | | Dif. | 0.7954 | 0.1612 | 0.2748 | 0.0891 | 0.0929 |
| 68.508 | 35.828 | Máx. | -0.6510 | -0.1379 | 0.9007 | 0.2033 | 0.1671 |
| | | Mín. | -1.2902 | -0.2736 | 0.4540 | 0.1028 | 0.0842 |
| | | Dif. | 0.6392 | 0.1357 | 0.4466 | 0.1006 | 0.0829 |
| 68.508 | 36.078 | Máx. | -0.4811 | -0.1298 | 1.1547 | 0.2379 | 0.1278 |
| | | Mín. | -0.9530 | -0.2577 | 0.5822 | 0.1203 | 0.0643 |
| | | Dif. | 0.4719 | 0.1279 | 0.5725 | 0.1177 | 0.0635 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 36.328 | Máx. | -0.3128 | -0.1296 | 1.3271 | 0.2686 | 0.0722 |
| | | Mín. | -0.6190 | -0.2574 | 0.6693 | 0.1358 | 0.0362 |
| | | Dif. | 0.3062 | 0.1278 | 0.6579 | 0.1328 | 0.0359 |
| 68.508 | 36.578 | Máx. | -0.1485 | -0.1307 | 1.4263 | 0.2872 | 0.0053 |
| | | Mín. | -0.2929 | -0.2598 | 0.7194 | 0.1452 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.1444 | 0.1291 | 0.7069 | 0.1420 | 0.0028 |
| 68.508 | 36.828 | Máx. | 0.0279 | -0.1295 | 1.4569 | 0.2903 | -0.0341 |
| | | Mín. | 0.0131 | -0.2577 | 0.7350 | 0.1468 | -0.0672 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.1282 | 0.7219 | 0.1435 | 0.0331 |
| 68.508 | 37.078 | Máx. | 0.3475 | -0.1244 | 1.4205 | 0.2770 | -0.0708 |
| | | Mín. | 0.1741 | -0.2482 | 0.7169 | 0.1402 | -0.1399 |
| | | Dif. | 0.1735 | 0.1238 | 0.7036 | 0.1369 | 0.0691 |
| 68.508 | 37.328 | Máx. | 0.6700 | -0.1156 | 1.3159 | 0.2486 | -0.1052 |
| | | Mín. | 0.3365 | -0.2318 | 0.6645 | 0.1259 | -0.2081 |
| | | Dif. | 0.3335 | 0.1162 | 0.6514 | 0.1228 | 0.1029 |
| 68.508 | 37.578 | Máx. | 0.9958 | -0.1044 | 1.1400 | 0.2077 | -0.1356 |
| | | Mín. | 0.5008 | -0.2114 | 0.5762 | 0.1051 | -0.2684 |
| | | Dif. | 0.4951 | 0.1070 | 0.5638 | 0.1026 | 0.1329 |
| 68.508 | 37.828 | Máx. | 1.3181 | -0.0920 | 0.8894 | 0.1586 | -0.1610 |
| | | Mín. | 0.6640 | -0.1894 | 0.4504 | 0.0801 | -0.3193 |
| | | Dif. | 0.6540 | 0.0974 | 0.4391 | 0.0785 | 0.1583 |
| 68.508 | 38.078 | Máx. | 1.6237 | -0.0732 | 0.5654 | 0.1041 | -0.1816 |
| | | Mín. | 0.8207 | -0.1538 | 0.2872 | 0.0521 | -0.3612 |
| | | Dif. | 0.8031 | 0.0806 | 0.2782 | 0.0520 | 0.1796 |
| 68.508 | 38.328 | Máx. | 1.8883 | -0.0262 | 0.1783 | 0.0376 | -0.1961 |
| | | Mín. | 0.9572 | -0.0560 | 0.0910 | 0.0185 | -0.3914 |
| | | Dif. | 0.9312 | 0.0299 | 0.0874 | 0.0191 | 0.1954 |
| 68.508 | 38.337 | Máx. | 2.0060 | -0.0262 | -0.0044 | 0.0376 | -0.1977 |
| | | Mín. | 1.0178 | -0.0560 | -0.0089 | 0.0185 | -0.3951 |
| | | Dif. | 0.9882 | 0.0299 | 0.0045 | 0.0191 | 0.1974 |
| 68.508 | 41.737 | Máx. | -0.3451 | -0.0358 | -0.0019 | 0.0522 | 0.1248 |
| | | Mín. | -0.6823 | -0.0709 | -0.0038 | 0.0267 | 0.0631 |
| | | Dif. | 0.3372 | 0.0351 | 0.0018 | 0.0255 | 0.0617 |
| 68.508 | 41.828 | Máx. | -0.2799 | -0.0358 | 0.1018 | 0.0522 | 0.1175 |
| | | Mín. | -0.5524 | -0.0709 | 0.0513 | 0.0267 | 0.0594 |
| | | Dif. | 0.2725 | 0.0351 | 0.0505 | 0.0255 | 0.0581 |
| 68.508 | 42.078 | Máx. | -0.1499 | -0.0793 | 0.1617 | 0.1117 | 0.0871 |
| | | Mín. | -0.2928 | -0.1579 | 0.0816 | 0.0572 | 0.0439 |
| | | Dif. | 0.1429 | 0.0786 | 0.0802 | 0.0545 | 0.0431 |
| 68.508 | 42.328 | Máx. | -0.0397 | -0.1137 | 0.1624 | 0.1638 | 0.0444 |
| | | Mín. | -0.0724 | -0.2299 | 0.0823 | 0.0838 | 0.0222 |
| | | Dif. | 0.0328 | 0.1161 | 0.0801 | 0.0799 | 0.0221 |
| 68.508 | 42.578 | Máx. | 0.0370 | -0.1392 | 0.1207 | 0.2180 | -0.0008 |
| | | Mín. | 0.0173 | -0.2871 | 0.0620 | 0.1111 | -0.0015 |
| | | Dif. | 0.0198 | 0.1479 | 0.0588 | 0.1069 | 0.0006 |
| 68.508 | 42.828 | Máx. | 0.0511 | -0.1230 | 0.0734 | 0.2622 | -0.0179 |
| | | Mín. | 0.0276 | -0.2538 | 0.0378 | 0.1337 | -0.0359 |
| | | Dif. | 0.0235 | 0.1308 | 0.0356 | 0.1285 | 0.0179 |
| 68.508 | 43.078 | Máx. | 0.0550 | -0.0908 | 0.0371 | 0.2931 | -0.0218 |
| | | Mín. | 0.0299 | -0.1838 | 0.0186 | 0.1497 | -0.0436 |
| | | Dif. | 0.0251 | 0.0930 | 0.0185 | 0.1434 | 0.0218 |
| 68.508 | 43.328 | Máx. | 0.0774 | -0.0779 | 0.0127 | 0.3041 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.0389 | -0.1562 | 0.0059 | 0.1553 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.0783 | 0.0068 | 0.1488 | 0.0151 |
| 68.508 | 43.578 | Máx. | 0.1025 | -0.0860 | -0.0014 | 0.2921 | -0.0088 |
| | | Mín. | 0.0496 | -0.1757 | -0.0026 | 0.1492 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0529 | 0.0897 | 0.0012 | 0.1429 | 0.0081 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 43.828 | Máx. | 0.1036 | -0.1076 | -0.0080 | 0.2768 | -0.0091 |
| | | Mín. | 0.0518 | -0.2251 | -0.0172 | 0.1410 | -0.0180 |
| | | Dif. | 0.0518 | 0.1174 | 0.0092 | 0.1358 | 0.0088 |
| 68.508 | 44.078 | Máx. | 0.1227 | -0.0797 | -0.0163 | 0.2593 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0641 | -0.1655 | -0.0328 | 0.1325 | -0.0271 |
| | | Dif. | 0.0586 | 0.0858 | 0.0165 | 0.1269 | 0.0136 |
| 68.508 | 44.328 | Máx. | 0.1912 | -0.0333 | -0.0413 | 0.2708 | -0.0116 |
| | | Mín. | 0.0979 | -0.0687 | -0.0811 | 0.1384 | -0.0232 |
| | | Dif. | 0.0932 | 0.0354 | 0.0397 | 0.1324 | 0.0116 |
| 68.508 | 44.578 | Máx. | 0.2243 | 0.0179 | -0.0864 | 0.3159 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.1124 | 0.0103 | -0.1701 | 0.1611 | 0.0053 |
| | | Dif. | 0.1119 | 0.0076 | 0.0838 | 0.1548 | 0.0054 |
| 68.508 | 44.828 | Máx. | 0.1363 | 0.0496 | -0.1349 | 0.3801 | 0.0863 |
| | | Mín. | 0.0668 | 0.0285 | -0.2675 | 0.1934 | 0.0433 |
| | | Dif. | 0.0695 | 0.0211 | 0.1325 | 0.1867 | 0.0430 |
| 68.508 | 45.078 | Máx. | -0.0430 | 0.0148 | -0.1572 | 0.4319 | 0.1942 |
| | | Mín. | -0.0857 | -0.0005 | -0.3125 | 0.2192 | 0.0981 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.0153 | 0.1554 | 0.2127 | 0.0961 |
| 68.508 | 45.328 | Máx. | -0.1607 | 0.0167 | -0.1306 | 0.4248 | 0.3061 |
| | | Mín. | -0.3225 | 0.0074 | -0.2586 | 0.2160 | 0.1548 |
| | | Dif. | 0.1619 | 0.0093 | 0.1280 | 0.2088 | 0.1513 |
| 68.508 | 45.578 | Máx. | -0.2301 | -0.0418 | -0.0693 | 0.3939 | 0.3840 |
| | | Mín. | -0.4568 | -0.0844 | -0.1363 | 0.2005 | 0.1939 |
| | | Dif. | 0.2268 | 0.0426 | 0.0670 | 0.1935 | 0.1900 |
| 68.508 | 45.828 | Máx. | -0.2444 | -0.1346 | 0.0042 | 0.3666 | 0.4064 |
| | | Mín. | -0.4812 | -0.2690 | 0.0018 | 0.1866 | 0.2051 |
| | | Dif. | 0.2368 | 0.1343 | 0.0024 | 0.1800 | 0.2013 |
| 68.508 | 46.078 | Máx. | -0.2248 | -0.2375 | 0.1283 | 0.3576 | 0.3762 |
| | | Mín. | -0.4421 | -0.4771 | 0.0651 | 0.1819 | 0.1898 |
| | | Dif. | 0.2173 | 0.2396 | 0.0632 | 0.1758 | 0.1864 |
| 68.508 | 46.328 | Máx. | -0.1938 | -0.3135 | 0.2305 | 0.3615 | 0.3042 |
| | | Mín. | -0.3852 | -0.6295 | 0.1169 | 0.1837 | 0.1536 |
| | | Dif. | 0.1914 | 0.3161 | 0.1136 | 0.1778 | 0.1506 |
| 68.508 | 46.578 | Máx. | -0.1399 | -0.3409 | 0.3138 | 0.3635 | 0.2086 |
| | | Mín. | -0.2807 | -0.6785 | 0.1584 | 0.1850 | 0.1055 |
| | | Dif. | 0.1408 | 0.3376 | 0.1554 | 0.1785 | 0.1031 |
| 68.508 | 46.828 | Máx. | -0.0606 | -0.3586 | 0.3601 | 0.3703 | 0.1016 |
| | | Mín. | -0.1207 | -0.7111 | 0.1814 | 0.1885 | 0.0513 |
| | | Dif. | 0.0601 | 0.3525 | 0.1787 | 0.1819 | 0.0503 |
| 68.508 | 47.078 | Máx. | 0.0441 | -0.3724 | 0.3654 | 0.3748 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.0209 | -0.7400 | 0.1843 | 0.1907 | -0.0121 |
| | | Dif. | 0.0231 | 0.3676 | 0.1811 | 0.1841 | 0.0058 |
| 68.508 | 47.328 | Máx. | 0.1707 | -0.3777 | 0.3345 | 0.3787 | -0.0647 |
| | | Mín. | 0.0854 | -0.7550 | 0.1692 | 0.1923 | -0.1280 |
| | | Dif. | 0.0853 | 0.3773 | 0.1653 | 0.1863 | 0.0633 |
| 68.508 | 47.578 | Máx. | 0.2646 | -0.3441 | 0.2818 | 0.3754 | -0.1192 |
| | | Mín. | 0.1348 | -0.6881 | 0.1426 | 0.1907 | -0.2363 |
| | | Dif. | 0.1298 | 0.3440 | 0.1392 | 0.1848 | 0.1171 |
| 68.508 | 47.828 | Máx. | 0.3695 | -0.2755 | 0.2048 | 0.3717 | -0.1625 |
| | | Mín. | 0.1881 | -0.5479 | 0.1032 | 0.1890 | -0.3221 |
| | | Dif. | 0.1814 | 0.2725 | 0.1016 | 0.1828 | 0.1596 |
| 68.508 | 48.078 | Máx. | 0.4673 | -0.1995 | 0.0914 | 0.3808 | -0.1893 |
| | | Mín. | 0.2359 | -0.3960 | 0.0458 | 0.1935 | -0.3749 |
| | | Dif. | 0.2313 | 0.1965 | 0.0456 | 0.1873 | 0.1856 |
| 68.508 | 48.328 | Máx. | 0.4927 | -0.1263 | -0.0263 | 0.4059 | -0.1951 |
| | | Mín. | 0.2475 | -0.2531 | -0.0519 | 0.2061 | -0.3861 |
| | | Dif. | 0.2452 | 0.1269 | 0.0256 | 0.1998 | 0.1910 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 48.578 | Máx. | 0.3879 | -0.0683 | -0.0986 | 0.4473 | -0.1763 |
| | | Mín. | 0.1955 | -0.1426 | -0.1961 | 0.2266 | -0.3490 |
| | | Dif. | 0.1923 | 0.0744 | 0.0975 | 0.2206 | 0.1728 |
| 68.508 | 48.828 | Máx. | 0.1926 | -0.0139 | -0.1456 | 0.4741 | -0.1320 |
| | | Mín. | 0.0986 | -0.0327 | -0.2887 | 0.2403 | -0.2617 |
| | | Dif. | 0.0940 | 0.0188 | 0.1431 | 0.2338 | 0.1297 |
| 68.508 | 49.078 | Máx. | 0.0022 | 0.0297 | -0.1556 | 0.4693 | -0.0714 |
| | | Mín. | -0.0004 | 0.0159 | -0.3078 | 0.2379 | -0.1417 |
| | | Dif. | 0.0026 | 0.0138 | 0.1521 | 0.2313 | 0.0703 |
| 68.508 | 49.328 | Máx. | -0.0779 | 0.0208 | -0.1314 | 0.4309 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.1535 | 0.0110 | -0.2596 | 0.2185 | -0.0300 |
| | | Dif. | 0.0756 | 0.0097 | 0.1282 | 0.2124 | 0.0148 |
| 68.508 | 49.578 | Máx. | -0.1275 | -0.0367 | -0.0865 | 0.3822 | 0.0437 |
| | | Mín. | -0.2497 | -0.0760 | -0.1714 | 0.1939 | 0.0219 |
| | | Dif. | 0.1222 | 0.0394 | 0.0849 | 0.1884 | 0.0218 |
| 68.508 | 49.828 | Máx. | -0.1502 | -0.1034 | -0.0381 | 0.3512 | 0.0715 |
| | | Mín. | -0.2975 | -0.2122 | -0.0764 | 0.1778 | 0.0361 |
| | | Dif. | 0.1473 | 0.1088 | 0.0383 | 0.1733 | 0.0354 |
| 68.508 | 50.078 | Máx. | -0.1396 | -0.1350 | 0.0141 | 0.3305 | 0.0673 |
| | | Mín. | -0.2796 | -0.2708 | 0.0072 | 0.1676 | 0.0341 |
| | | Dif. | 0.1399 | 0.1358 | 0.0069 | 0.1628 | 0.0332 |
| 68.508 | 50.328 | Máx. | -0.0961 | -0.1578 | 0.0758 | 0.3300 | 0.0479 |
| | | Mín. | -0.1919 | -0.3134 | 0.0380 | 0.1674 | 0.0242 |
| | | Dif. | 0.0958 | 0.1556 | 0.0378 | 0.1626 | 0.0237 |
| 68.508 | 50.578 | Máx. | -0.0449 | -0.1761 | 0.1061 | 0.3369 | 0.0204 |
| | | Mín. | -0.0881 | -0.3495 | 0.0533 | 0.1708 | 0.0103 |
| | | Dif. | 0.0431 | 0.1734 | 0.0528 | 0.1661 | 0.0102 |
| 68.508 | 50.828 | Máx. | 0.0032 | -0.1902 | 0.1129 | 0.3415 | -0.0046 |
| | | Mín. | 0.0005 | -0.3797 | 0.0571 | 0.1731 | -0.0088 |
| | | Dif. | 0.0027 | 0.1895 | 0.0558 | 0.1685 | 0.0042 |
| 68.508 | 51.078 | Máx. | 0.0631 | -0.1950 | 0.1083 | 0.3377 | -0.0195 |
| | | Mín. | 0.0320 | -0.3921 | 0.0551 | 0.1708 | -0.0385 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.1971 | 0.0532 | 0.1668 | 0.0190 |
| 68.508 | 51.328 | Máx. | 0.1335 | -0.1645 | 0.1078 | 0.3085 | -0.0321 |
| | | Mín. | 0.0687 | -0.3287 | 0.0545 | 0.1563 | -0.0637 |
| | | Dif. | 0.0648 | 0.1641 | 0.0533 | 0.1522 | 0.0316 |
| 68.508 | 51.578 | Máx. | 0.2592 | -0.1262 | 0.0972 | 0.2626 | -0.0410 |
| | | Mín. | 0.1316 | -0.2509 | 0.0489 | 0.1330 | -0.0813 |
| | | Dif. | 0.1276 | 0.1247 | 0.0482 | 0.1296 | 0.0402 |
| 68.508 | 51.828 | Máx. | 0.4378 | -0.0829 | 0.0628 | 0.1980 | -0.0467 |
| | | Mín. | 0.2210 | -0.1652 | 0.0316 | 0.1003 | -0.0924 |
| | | Dif. | 0.2168 | 0.0823 | 0.0312 | 0.0977 | 0.0457 |
| 68.508 | 52.078 | Máx. | 0.6792 | -0.0322 | -0.0071 | 0.1206 | -0.0475 |
| | | Mín. | 0.3431 | -0.0663 | -0.0142 | 0.0610 | -0.0939 |
| | | Dif. | 0.3361 | 0.0341 | 0.0071 | 0.0596 | 0.0464 |
| 68.508 | 52.328 | Máx. | 0.9644 | 0.0265 | -0.0819 | 0.0427 | -0.0407 |
| | | Mín. | 0.4883 | 0.0146 | -0.1623 | 0.0214 | -0.0807 |
| | | Dif. | 0.4761 | 0.0119 | 0.0804 | 0.0212 | 0.0400 |
| 68.508 | 52.417 | Máx. | 1.1116 | 0.0265 | -0.1614 | 0.0427 | -0.0389 |
| | | Mín. | 0.5635 | 0.0146 | -0.3190 | 0.0214 | -0.0774 |
| | | Dif. | 0.5481 | 0.0119 | 0.1576 | 0.0212 | 0.0385 |
| 68.508 | 52.567 | Máx. | -0.5023 | 0.0775 | -0.1613 | -0.0038 | -0.0117 |
| | | Mín. | -0.9950 | 0.0389 | -0.3190 | -0.0075 | -0.0231 |
| | | Dif. | 0.4926 | 0.0386 | 0.1576 | 0.0037 | 0.0115 |
| 68.508 | 52.578 | Máx. | -0.4214 | 0.0775 | -0.1140 | -0.0038 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.8345 | 0.0389 | -0.2252 | -0.0075 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.4130 | 0.0386 | 0.1112 | 0.0037 | 0.0108 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.508 | 52.828 | Máx. | -0.2394 | 0.0887 | -0.0251 | -0.0047 | 0.0006 |
| | | Mín. | -0.4736 | 0.0446 | -0.0494 | -0.0091 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.2341 | 0.0441 | 0.0243 | 0.0045 | 0.0003 |
| 68.508 | 53.078 | Máx. | -0.0571 | 0.0393 | 0.0162 | -0.0016 | 0.0085 |
| | | Mín. | -0.1122 | 0.0198 | 0.0081 | -0.0031 | 0.0043 |
| | | Dif. | 0.0551 | 0.0195 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0042 |
| 68.508 | 53.187 | Máx. | 0.0488 | 0.0393 | 0.0043 | -0.0016 | 0.0099 |
| | | Mín. | 0.0241 | 0.0198 | 0.0022 | -0.0031 | 0.0050 |
| | | Dif. | 0.0247 | 0.0195 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0049 |
| 68.529 | 57.675 | Máx. | -0.0443 | -0.3072 | 0.4755 | 0.3625 | 0.0712 |
| | | Mín. | -0.0880 | -0.6093 | 0.2398 | 0.1827 | 0.0359 |
| | | Dif. | 0.0436 | 0.3021 | 0.2357 | 0.1797 | 0.0353 |
| 68.532 | 56.154 | Máx. | -0.1051 | 0.3602 | 0.4186 | 0.5722 | -0.0648 |
| | | Mín. | -0.2089 | 0.1814 | 0.2111 | 0.2886 | -0.1285 |
| | | Dif. | 0.1039 | 0.1788 | 0.2075 | 0.2836 | 0.0637 |
| 68.545 | 24.651 | Máx. | -0.1474 | -0.0466 | 0.0130 | 0.0602 | 0.0431 |
| | | Mín. | -0.2923 | -0.0924 | 0.0066 | 0.0303 | 0.0217 |
| | | Dif. | 0.1449 | 0.0458 | 0.0065 | 0.0298 | 0.0214 |
| 68.545 | 24.819 | Máx. | -0.0912 | -0.0466 | 0.0844 | 0.0602 | 0.0302 |
| | | Mín. | -0.1809 | -0.0924 | 0.0425 | 0.0303 | 0.0152 |
| | | Dif. | 0.0897 | 0.0458 | 0.0418 | 0.0298 | 0.0150 |
| 68.545 | 25.069 | Máx. | 0.0154 | -0.0654 | 0.0762 | 0.0950 | 0.0111 |
| | | Mín. | 0.0078 | -0.1297 | 0.0384 | 0.0479 | 0.0056 |
| | | Dif. | 0.0076 | 0.0643 | 0.0378 | 0.0471 | 0.0055 |
| 68.545 | 25.319 | Máx. | 0.0918 | -0.1161 | 0.0327 | 0.1266 | -0.0009 |
| | | Mín. | 0.0463 | -0.2302 | 0.0165 | 0.0638 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.0455 | 0.1142 | 0.0162 | 0.0628 | 0.0009 |
| 68.545 | 25.569 | Máx. | 0.0637 | -0.1398 | 0.0049 | 0.1369 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.0321 | -0.2773 | 0.0025 | 0.0690 | -0.0024 |
| | | Dif. | 0.0316 | 0.1375 | 0.0025 | 0.0679 | 0.0012 |
| 68.545 | 25.819 | Máx. | 0.0339 | -0.1597 | -0.0006 | 0.1278 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.0171 | -0.3168 | -0.0012 | 0.0645 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.0168 | 0.1571 | 0.0006 | 0.0634 | 0.0016 |
| 68.545 | 26.069 | Máx. | 0.0275 | -0.1948 | 0.0034 | 0.1122 | 0.0063 |
| | | Mín. | 0.0139 | -0.3864 | 0.0017 | 0.0566 | 0.0032 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.1916 | 0.0017 | 0.0556 | 0.0031 |
| 68.545 | 26.319 | Máx. | 0.0416 | -0.2353 | 0.0079 | 0.0953 | 0.0061 |
| | | Mín. | 0.0210 | -0.4667 | 0.0040 | 0.0481 | 0.0031 |
| | | Dif. | 0.0206 | 0.2314 | 0.0039 | 0.0473 | 0.0030 |
| 68.545 | 26.569 | Máx. | 0.0614 | -0.2738 | 0.0087 | 0.0772 | 0.0040 |
| | | Mín. | 0.0309 | -0.5431 | 0.0044 | 0.0389 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.0304 | 0.2693 | 0.0043 | 0.0383 | 0.0020 |
| 68.545 | 26.819 | Máx. | 0.0770 | -0.3074 | 0.0060 | 0.0573 | 0.0014 |
| | | Mín. | 0.0388 | -0.6098 | 0.0030 | 0.0289 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0382 | 0.3024 | 0.0030 | 0.0284 | 0.0007 |
| 68.545 | 27.069 | Máx. | 0.0838 | -0.3345 | 0.0010 | 0.0366 | -0.0006 |
| | | Mín. | 0.0423 | -0.6635 | 0.0005 | 0.0185 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0416 | 0.3290 | 0.0005 | 0.0182 | 0.0006 |
| 68.545 | 27.319 | Máx. | 0.0800 | -0.3534 | -0.0025 | 0.0168 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.0403 | -0.7009 | -0.0050 | 0.0085 | -0.0035 |
| | | Dif. | 0.0397 | 0.3476 | 0.0025 | 0.0083 | 0.0018 |
| 68.545 | 27.569 | Máx. | 0.0645 | -0.3623 | -0.0056 | 0.0004 | -0.0027 |
| | | Mín. | 0.0325 | -0.7187 | -0.0112 | 0.0002 | -0.0055 |
| | | Dif. | 0.0320 | 0.3564 | 0.0055 | 0.0002 | 0.0027 |
| 68.545 | 27.819 | Máx. | 0.0367 | -0.3597 | -0.0081 | -0.0052 | -0.0035 |
| | | Mín. | 0.0185 | -0.7135 | -0.0161 | -0.0104 | -0.0070 |
| | | Dif. | 0.0182 | 0.3538 | 0.0080 | 0.0051 | 0.0035 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.545 | 28.069 | Máx. | -0.0013 | -0.3436 | -0.0091 | -0.0069 | -0.0042 |
| | | Mín. | -0.0025 | -0.6816 | -0.0180 | -0.0136 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0013 | 0.3380 | 0.0089 | 0.0068 | 0.0041 |
| 68.545 | 28.319 | Máx. | -0.0240 | -0.3120 | -0.0072 | -0.0047 | -0.0050 |
| | | Mín. | -0.0477 | -0.6188 | -0.0142 | -0.0094 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.0236 | 0.3068 | 0.0071 | 0.0046 | 0.0050 |
| 68.545 | 28.569 | Máx. | -0.0409 | -0.2612 | -0.0014 | -0.0001 | -0.0064 |
| | | Mín. | -0.0812 | -0.5182 | -0.0028 | -0.0002 | -0.0127 |
| | | Dif. | 0.0402 | 0.2569 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0063 |
| 68.545 | 28.819 | Máx. | -0.0317 | -0.1863 | 0.0142 | 0.0076 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0628 | -0.3695 | 0.0072 | 0.0038 | -0.0169 |
| | | Dif. | 0.0311 | 0.1832 | 0.0071 | 0.0038 | 0.0084 |
| 68.545 | 29.069 | Máx. | 0.0422 | -0.0834 | 0.0210 | 0.0068 | -0.0108 |
| | | Mín. | 0.0213 | -0.1653 | 0.0106 | 0.0034 | -0.0214 |
| | | Dif. | 0.0209 | 0.0820 | 0.0104 | 0.0033 | 0.0106 |
| 68.545 | 29.137 | Máx. | 0.1183 | -0.0834 | 0.0019 | 0.0068 | -0.0131 |
| | | Mín. | 0.0596 | -0.1653 | 0.0009 | 0.0034 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.0586 | 0.0820 | 0.0009 | 0.0033 | 0.0129 |
| 68.569 | 57.922 | Máx. | -0.0163 | -0.4222 | 0.3473 | 0.2856 | 0.1223 |
| | | Mín. | -0.0324 | -0.8375 | 0.1751 | 0.1440 | 0.0617 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.4152 | 0.1722 | 0.1416 | 0.0607 |
| 68.573 | 56.401 | Máx. | -0.1292 | 0.1509 | 0.4911 | 0.5776 | -0.0577 |
| | | Mín. | -0.2566 | 0.0759 | 0.2477 | 0.2913 | -0.1143 |
| | | Dif. | 0.1274 | 0.0750 | 0.2434 | 0.2863 | 0.0566 |
| 68.610 | 58.168 | Máx. | 0.0335 | -0.5687 | 0.1749 | 0.1791 | 0.1606 |
| | | Mín. | 0.0169 | -1.1281 | 0.0882 | 0.0903 | 0.0810 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.5593 | 0.0867 | 0.0888 | 0.0796 |
| 68.614 | 56.648 | Máx. | -0.1516 | -0.0161 | 0.5434 | 0.5504 | -0.0459 |
| | | Mín. | -0.3009 | -0.0316 | 0.2741 | 0.2775 | -0.0910 |
| | | Dif. | 0.1493 | 0.0155 | 0.2694 | 0.2729 | 0.0451 |
| 68.628 | 58.280 | Máx. | 0.0335 | -0.6487 | 0.1749 | -0.0091 | 0.1676 |
| | | Mín. | 0.0169 | -1.2867 | 0.0882 | -0.0180 | 0.0845 |
| | | Dif. | 0.0166 | 0.6380 | 0.0867 | 0.0089 | 0.0831 |
| 68.635 | 55.237 | Máx. | -0.0596 | 1.2343 | 0.0963 | -0.0029 | -0.1177 |
| | | Mín. | -0.1202 | 0.6237 | 0.0484 | -0.0057 | -0.2338 |
| | | Dif. | 0.0607 | 0.6106 | 0.0478 | 0.0029 | 0.1161 |
| 68.654 | 56.894 | Máx. | -0.1720 | -0.0968 | 0.5726 | 0.4986 | -0.0283 |
| | | Mín. | -0.3412 | -0.1917 | 0.2888 | 0.2514 | -0.0560 |
| | | Dif. | 0.1692 | 0.0950 | 0.2839 | 0.2472 | 0.0277 |
| 68.658 | 55.374 | Máx. | -0.0596 | 1.0989 | 0.0963 | 0.2492 | -0.1158 |
| | | Mín. | -0.1202 | 0.5549 | 0.0484 | 0.1260 | -0.2298 |
| | | Dif. | 0.0607 | 0.5440 | 0.0478 | 0.1232 | 0.1141 |
| 68.695 | 57.141 | Máx. | -0.1866 | -0.1674 | 0.5773 | 0.4289 | -0.0035 |
| | | Mín. | -0.3702 | -0.3318 | 0.2911 | 0.2162 | -0.0069 |
| | | Dif. | 0.1836 | 0.1644 | 0.2862 | 0.2127 | 0.0034 |
| 68.698 | 55.620 | Máx. | -0.1017 | 0.8188 | 0.1935 | 0.4132 | -0.1117 |
| | | Mín. | -0.2037 | 0.4128 | 0.0976 | 0.2087 | -0.2215 |
| | | Dif. | 0.1020 | 0.4060 | 0.0959 | 0.2045 | 0.1098 |
| 68.735 | 57.388 | Máx. | -0.1899 | -0.2258 | 0.5571 | 0.3475 | 0.0593 |
| | | Mín. | -0.3767 | -0.4479 | 0.2809 | 0.1752 | 0.0299 |
| | | Dif. | 0.1868 | 0.2220 | 0.2762 | 0.1723 | 0.0294 |
| 68.739 | 55.867 | Máx. | -0.1403 | 0.5427 | 0.2848 | 0.5104 | -0.1052 |
| | | Mín. | -0.2793 | 0.2732 | 0.1437 | 0.2575 | -0.2085 |
| | | Dif. | 0.1390 | 0.2695 | 0.1411 | 0.2528 | 0.1033 |
| 68.758 | 31.187 | Máx. | -0.1964 | -0.0957 | 0.0015 | 0.0359 | 0.0998 |
| | | Mín. | -0.3895 | -0.1899 | 0.0008 | 0.0181 | 0.0503 |
| | | Dif. | 0.1931 | 0.0941 | 0.0007 | 0.0178 | 0.0495 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 31.328 | Máx. | -0.1474 | -0.0957 | 0.0838 | 0.0359 | 0.0875 |
| | | Mín. | -0.2924 | -0.1899 | 0.0422 | 0.0181 | 0.0441 |
| | | Dif. | 0.1450 | 0.0941 | 0.0415 | 0.0178 | 0.0434 |
| 68.758 | 31.578 | Máx. | -0.0615 | -0.1618 | 0.1120 | 0.0645 | 0.0543 |
| | | Mín. | -0.1220 | -0.3209 | 0.0565 | 0.0325 | 0.0274 |
| | | Dif. | 0.0605 | 0.1591 | 0.0555 | 0.0320 | 0.0269 |
| 68.758 | 31.828 | Máx. | 0.0007 | -0.1945 | 0.1086 | 0.0856 | 0.0172 |
| | | Mín. | 0.0004 | -0.3857 | 0.0548 | 0.0432 | 0.0087 |
| | | Dif. | 0.0004 | 0.1913 | 0.0539 | 0.0425 | 0.0085 |
| 68.758 | 32.078 | Máx. | 0.0823 | -0.2145 | 0.0874 | 0.0987 | -0.0052 |
| | | Mín. | 0.0415 | -0.4255 | 0.0441 | 0.0498 | -0.0104 |
| | | Dif. | 0.0408 | 0.2110 | 0.0433 | 0.0490 | 0.0051 |
| 68.758 | 32.328 | Máx. | 0.1375 | -0.2415 | 0.0627 | 0.0955 | -0.0115 |
| | | Mín. | 0.0693 | -0.4790 | 0.0316 | 0.0481 | -0.0227 |
| | | Dif. | 0.0682 | 0.2375 | 0.0311 | 0.0473 | 0.0113 |
| 68.758 | 32.578 | Máx. | 0.1845 | -0.2758 | 0.0455 | 0.0653 | -0.0124 |
| | | Mín. | 0.0930 | -0.5470 | 0.0229 | 0.0329 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.0915 | 0.2712 | 0.0225 | 0.0324 | 0.0122 |
| 68.758 | 32.828 | Máx. | 0.2404 | -0.3166 | 0.0347 | 0.0102 | -0.0134 |
| | | Mín. | 0.1212 | -0.6279 | 0.0175 | 0.0051 | -0.0266 |
| | | Dif. | 0.1192 | 0.3114 | 0.0172 | 0.0050 | 0.0132 |
| 68.758 | 33.078 | Máx. | 0.3278 | -0.3432 | 0.0179 | -0.0303 | -0.0173 |
| | | Mín. | 0.1653 | -0.6809 | 0.0090 | -0.0601 | -0.0344 |
| | | Dif. | 0.1625 | 0.3377 | 0.0089 | 0.0298 | 0.0170 |
| 68.758 | 33.328 | Máx. | 0.4726 | -0.3355 | -0.0157 | -0.0634 | -0.0207 |
| | | Mín. | 0.2383 | -0.6657 | -0.0311 | -0.1257 | -0.0411 |
| | | Dif. | 0.2343 | 0.3302 | 0.0154 | 0.0623 | 0.0203 |
| 68.758 | 33.578 | Máx. | 0.6908 | -0.3042 | -0.0739 | -0.0823 | -0.0111 |
| | | Mín. | 0.3484 | -0.6037 | -0.1465 | -0.1631 | -0.0220 |
| | | Dif. | 0.3424 | 0.2995 | 0.0726 | 0.0809 | 0.0109 |
| 68.758 | 33.828 | Máx. | 0.9718 | -0.3114 | -0.1829 | -0.0779 | 0.0575 |
| | | Mín. | 0.4902 | -0.6180 | -0.3626 | -0.1546 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.4816 | 0.3066 | 0.1797 | 0.0767 | 0.0285 |
| 68.758 | 34.078 | Máx. | 1.1573 | -0.4772 | -0.3573 | -0.0379 | 0.2014 |
| | | Mín. | 0.5838 | -0.9468 | -0.7084 | -0.0752 | 0.1016 |
| | | Dif. | 0.5735 | 0.4695 | 0.3511 | 0.0373 | 0.0998 |
| 68.758 | 34.328 | Máx. | 0.7585 | -0.8711 | -0.5743 | 0.1226 | 0.3167 |
| | | Mín. | 0.3828 | -1.7275 | -1.1386 | 0.0619 | 0.1597 |
| | | Dif. | 0.3758 | 0.8565 | 0.5643 | 0.0607 | 0.1569 |
| 68.758 | 34.578 | Máx. | -0.2274 | -1.0886 | -0.6660 | 0.2946 | 0.2416 |
| | | Mín. | -0.4513 | -2.1586 | -1.3203 | 0.1487 | 0.1219 |
| | | Dif. | 0.2239 | 1.0700 | 0.6542 | 0.1460 | 0.1197 |
| 68.758 | 34.828 | Máx. | -0.8519 | -0.9264 | -0.4982 | 0.1551 | 0.1285 |
| | | Mín. | -1.6892 | -1.8367 | -0.9875 | 0.0783 | 0.0648 |
| | | Dif. | 0.8374 | 0.9104 | 0.4892 | 0.0768 | 0.0637 |
| 68.758 | 35.078 | Máx. | -1.0872 | -0.5371 | -0.1994 | 0.0383 | 0.1377 |
| | | Mín. | -2.1556 | -1.0649 | -0.3949 | 0.0195 | 0.0694 |
| | | Dif. | 1.0684 | 0.5278 | 0.1955 | 0.0189 | 0.0683 |
| 68.758 | 35.328 | Máx. | -1.0069 | -0.2885 | 0.1443 | 0.0340 | 0.1868 |
| | | Mín. | -1.9962 | -0.5719 | 0.0725 | 0.0173 | 0.0942 |
| | | Dif. | 0.9893 | 0.2835 | 0.0718 | 0.0167 | 0.0926 |
| 68.758 | 35.578 | Máx. | -0.8264 | -0.1826 | 0.5609 | 0.0884 | 0.2140 |
| | | Mín. | -1.6382 | -0.3622 | 0.2827 | 0.0448 | 0.1079 |
| | | Dif. | 0.8117 | 0.1795 | 0.2783 | 0.0436 | 0.1061 |
| 68.758 | 35.828 | Máx. | -0.6378 | -0.1511 | 0.8698 | 0.1574 | 0.2042 |
| | | Mín. | -1.2640 | -0.2997 | 0.4385 | 0.0796 | 0.1029 |
| | | Dif. | 0.6262 | 0.1486 | 0.4313 | 0.0778 | 0.1013 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 36.078 | Máx. | -0.4614 | -0.1495 | 1.0922 | 0.2197 | 0.1620 |
| | | Mín. | -0.9140 | -0.2965 | 0.5507 | 0.1111 | 0.0816 |
| | | Dif. | 0.4526 | 0.1470 | 0.5415 | 0.1086 | 0.0804 |
| 68.758 | 36.328 | Máx. | -0.2971 | -0.1565 | 1.2427 | 0.2661 | 0.0962 |
| | | Mín. | -0.5879 | -0.3106 | 0.6266 | 0.1346 | 0.0485 |
| | | Dif. | 0.2908 | 0.1540 | 0.6160 | 0.1315 | 0.0478 |
| 68.758 | 36.578 | Máx. | -0.1411 | -0.1626 | 1.3293 | 0.2928 | 0.0160 |
| | | Mín. | -0.2781 | -0.3227 | 0.6705 | 0.1481 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.1370 | 0.1601 | 0.6589 | 0.1447 | 0.0080 |
| 68.758 | 36.828 | Máx. | 0.0236 | -0.1633 | 1.3560 | 0.2989 | -0.0358 |
| | | Mín. | 0.0108 | -0.3243 | 0.6841 | 0.1513 | -0.0707 |
| | | Dif. | 0.0128 | 0.1611 | 0.6719 | 0.1476 | 0.0349 |
| 68.758 | 37.078 | Máx. | 0.3252 | -0.1570 | 1.3232 | 0.2854 | -0.0794 |
| | | Mín. | 0.1625 | -0.3123 | 0.6677 | 0.1446 | -0.1570 |
| | | Dif. | 0.1626 | 0.1553 | 0.6554 | 0.1408 | 0.0777 |
| 68.758 | 37.328 | Máx. | 0.6343 | -0.1444 | 1.2283 | 0.2541 | -0.1198 |
| | | Mín. | 0.3179 | -0.2881 | 0.6202 | 0.1290 | -0.2372 |
| | | Dif. | 0.3164 | 0.1437 | 0.6081 | 0.1252 | 0.1174 |
| 68.758 | 37.578 | Máx. | 0.9573 | -0.1283 | 1.0663 | 0.2080 | -0.1549 |
| | | Mín. | 0.4800 | -0.2581 | 0.5390 | 0.1058 | -0.3066 |
| | | Dif. | 0.4773 | 0.1298 | 0.5273 | 0.1022 | 0.1517 |
| 68.758 | 37.828 | Máx. | 1.2920 | -0.1159 | 0.8290 | 0.1519 | -0.1832 |
| | | Mín. | 0.6481 | -0.2378 | 0.4202 | 0.0775 | -0.3629 |
| | | Dif. | 0.6438 | 0.1219 | 0.4088 | 0.0744 | 0.1797 |
| 68.758 | 38.078 | Máx. | 1.5964 | -0.1162 | 0.5101 | 0.0952 | -0.2058 |
| | | Mín. | 0.8038 | -0.2473 | 0.2606 | 0.0484 | -0.4086 |
| | | Dif. | 0.7927 | 0.1311 | 0.2495 | 0.0468 | 0.2027 |
| 68.758 | 38.328 | Máx. | 1.7625 | -0.0877 | 0.1376 | 0.0416 | -0.2275 |
| | | Mín. | 0.8961 | -0.1932 | 0.0722 | 0.0204 | -0.4547 |
| | | Dif. | 0.8664 | 0.1056 | 0.0654 | 0.0212 | 0.2272 |
| 68.758 | 38.337 | Máx. | 1.7930 | -0.0877 | -0.0096 | 0.0416 | -0.2301 |
| | | Mín. | 0.9179 | -0.1932 | -0.0207 | 0.0204 | -0.4604 |
| | | Dif. | 0.8751 | 0.1056 | 0.0110 | 0.0212 | 0.2303 |
| 68.758 | 41.737 | Máx. | -0.2544 | -0.0788 | -0.0021 | 0.0513 | 0.1765 |
| | | Mín. | -0.5036 | -0.1550 | -0.0040 | 0.0262 | 0.0896 |
| | | Dif. | 0.2491 | 0.0761 | 0.0020 | 0.0251 | 0.0869 |
| 68.758 | 41.828 | Máx. | -0.2047 | -0.0788 | 0.0696 | 0.0513 | 0.1649 |
| | | Mín. | -0.4041 | -0.1550 | 0.0350 | 0.0262 | 0.0837 |
| | | Dif. | 0.1994 | 0.0761 | 0.0346 | 0.0251 | 0.0812 |
| 68.758 | 42.078 | Máx. | -0.1013 | -0.1489 | 0.1079 | 0.1005 | 0.1244 |
| | | Mín. | -0.1957 | -0.2923 | 0.0541 | 0.0516 | 0.0633 |
| | | Dif. | 0.0945 | 0.1434 | 0.0538 | 0.0489 | 0.0611 |
| 68.758 | 42.328 | Máx. | 0.0262 | -0.2028 | 0.1061 | 0.1280 | 0.0739 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.3992 | 0.0534 | 0.0666 | 0.0376 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.1964 | 0.0528 | 0.0614 | 0.0363 |
| 68.758 | 42.578 | Máx. | 0.0618 | -0.3482 | 0.0548 | 0.1498 | 0.0263 |
| | | Mín. | 0.0270 | -0.7188 | 0.0294 | 0.0784 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.3706 | 0.0253 | 0.0714 | 0.0128 |
| 68.758 | 42.828 | Máx. | -0.0226 | -0.3295 | 0.0370 | 0.1761 | -0.0045 |
| | | Mín. | -0.0562 | -0.6721 | 0.0198 | 0.0917 | -0.0092 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.3427 | 0.0172 | 0.0843 | 0.0047 |
| 68.758 | 43.078 | Máx. | -0.0134 | -0.2491 | 0.0386 | 0.2038 | -0.0136 |
| | | Mín. | -0.0376 | -0.4890 | 0.0189 | 0.1051 | -0.0269 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.2399 | 0.0198 | 0.0987 | 0.0133 |
| 68.758 | 43.328 | Máx. | 0.0641 | -0.2416 | 0.0253 | 0.2142 | -0.0161 |
| | | Mín. | 0.0318 | -0.4730 | 0.0118 | 0.1100 | -0.0318 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.2315 | 0.0135 | 0.1042 | 0.0157 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 43.578 | Máx. | 0.1786 | -0.2367 | 0.0097 | 0.1969 | -0.0154 |
| | | Mín. | 0.0829 | -0.4653 | 0.0044 | 0.1019 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.0957 | 0.2287 | 0.0053 | 0.0950 | 0.0150 |
| 68.758 | 43.828 | Máx. | 0.1065 | -0.3618 | -0.0171 | 0.1788 | -0.0145 |
| | | Mín. | 0.0520 | -0.7526 | -0.0377 | 0.0931 | -0.0288 |
| | | Dif. | 0.0545 | 0.3908 | 0.0206 | 0.0857 | 0.0142 |
| 68.758 | 44.078 | Máx. | 0.0038 | -0.2392 | -0.0138 | 0.1741 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.0110 | -0.4810 | -0.0278 | 0.0905 | -0.0238 |
| | | Dif. | 0.0149 | 0.2418 | 0.0139 | 0.0835 | 0.0118 |
| 68.758 | 44.328 | Máx. | 0.0674 | -0.1810 | -0.0241 | 0.1917 | -0.0022 |
| | | Mín. | 0.0373 | -0.3539 | -0.0461 | 0.0987 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.1729 | 0.0220 | 0.0930 | 0.0021 |
| 68.758 | 44.578 | Máx. | 0.1387 | -0.1733 | -0.0477 | 0.2143 | 0.0393 |
| | | Mín. | 0.0678 | -0.3385 | -0.0926 | 0.1100 | 0.0198 |
| | | Dif. | 0.0709 | 0.1652 | 0.0450 | 0.1043 | 0.0195 |
| 68.758 | 44.828 | Máx. | 0.1550 | -0.2064 | -0.0745 | 0.2320 | 0.1142 |
| | | Mín. | 0.0711 | -0.4118 | -0.1474 | 0.1196 | 0.0576 |
| | | Dif. | 0.0839 | 0.2054 | 0.0729 | 0.1124 | 0.0566 |
| 68.758 | 45.078 | Máx. | -0.0362 | -0.3496 | -0.0975 | 0.2513 | 0.2093 |
| | | Mín. | -0.0736 | -0.7299 | -0.1970 | 0.1295 | 0.1057 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.3803 | 0.0995 | 0.1218 | 0.1036 |
| 68.758 | 45.328 | Máx. | -0.1361 | -0.2255 | -0.0682 | 0.2624 | 0.3037 |
| | | Mín. | -0.2842 | -0.4439 | -0.1342 | 0.1348 | 0.1534 |
| | | Dif. | 0.1481 | 0.2184 | 0.0660 | 0.1276 | 0.1503 |
| 68.758 | 45.578 | Máx. | -0.1357 | -0.2516 | -0.0354 | 0.2671 | 0.3721 |
| | | Mín. | -0.2712 | -0.4936 | -0.0685 | 0.1365 | 0.1878 |
| | | Dif. | 0.1355 | 0.2420 | 0.0330 | 0.1306 | 0.1842 |
| 68.758 | 45.828 | Máx. | -0.1216 | -0.3012 | 0.0067 | 0.2567 | 0.3955 |
| | | Mín. | -0.2336 | -0.5926 | 0.0027 | 0.1314 | 0.1997 |
| | | Dif. | 0.1120 | 0.2914 | 0.0040 | 0.1253 | 0.1958 |
| 68.758 | 46.078 | Máx. | -0.1059 | -0.4118 | 0.0645 | 0.2467 | 0.3731 |
| | | Mín. | -0.1997 | -0.8265 | 0.0331 | 0.1268 | 0.1883 |
| | | Dif. | 0.0938 | 0.4148 | 0.0315 | 0.1198 | 0.1848 |
| 68.758 | 46.328 | Máx. | -0.1368 | -0.5152 | 0.1137 | 0.2512 | 0.3098 |
| | | Mín. | -0.2758 | -1.0453 | 0.0588 | 0.1292 | 0.1564 |
| | | Dif. | 0.1390 | 0.5301 | 0.0550 | 0.1220 | 0.1534 |
| 68.758 | 46.578 | Máx. | -0.1228 | -0.4473 | 0.1889 | 0.2661 | 0.2172 |
| | | Mín. | -0.2543 | -0.8827 | 0.0949 | 0.1363 | 0.1097 |
| | | Dif. | 0.1315 | 0.4354 | 0.0940 | 0.1298 | 0.1076 |
| 68.758 | 46.828 | Máx. | -0.0406 | -0.4669 | 0.2188 | 0.2810 | 0.1063 |
| | | Mín. | -0.0814 | -0.9201 | 0.1097 | 0.1434 | 0.0536 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.4532 | 0.1091 | 0.1376 | 0.0527 |
| 68.758 | 47.078 | Máx. | 0.0869 | -0.4784 | 0.2205 | 0.2790 | -0.0068 |
| | | Mín. | 0.0397 | -0.9440 | 0.1108 | 0.1426 | -0.0133 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.4656 | 0.1097 | 0.1364 | 0.0065 |
| 68.758 | 47.328 | Máx. | 0.1527 | -0.5490 | 0.1829 | 0.2708 | -0.0662 |
| | | Mín. | 0.0741 | -1.1047 | 0.0932 | 0.1388 | -0.1310 |
| | | Dif. | 0.0786 | 0.5557 | 0.0897 | 0.1319 | 0.0648 |
| 68.758 | 47.578 | Máx. | 0.1173 | -0.5107 | 0.1531 | 0.2665 | -0.1196 |
| | | Mín. | 0.0629 | -1.0259 | 0.0780 | 0.1366 | -0.2369 |
| | | Dif. | 0.0544 | 0.5153 | 0.0751 | 0.1299 | 0.1172 |
| 68.758 | 47.828 | Máx. | 0.1765 | -0.4015 | 0.1222 | 0.2698 | -0.1610 |
| | | Mín. | 0.0931 | -0.7920 | 0.0612 | 0.1378 | -0.3188 |
| | | Dif. | 0.0834 | 0.3906 | 0.0610 | 0.1320 | 0.1578 |
| 68.758 | 48.078 | Máx. | 0.2846 | -0.3514 | 0.0561 | 0.2748 | -0.1855 |
| | | Mín. | 0.1435 | -0.6922 | 0.0277 | 0.1400 | -0.3673 |
| | | Dif. | 0.1411 | 0.3408 | 0.0284 | 0.1348 | 0.1818 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 48.328 | Máx. | 0.3505 | -0.3101 | -0.0141 | 0.2755 | -0.1884 |
| | | Mín. | 0.1724 | -0.6118 | -0.0271 | 0.1407 | -0.3730 |
| | | Dif. | 0.1781 | 0.3017 | 0.0130 | 0.1348 | 0.1846 |
| 68.758 | 48.578 | Máx. | 0.2411 | -0.3646 | -0.0627 | 0.2828 | -0.1682 |
| | | Mín. | 0.1203 | -0.7443 | -0.1264 | 0.1446 | -0.3331 |
| | | Dif. | 0.1207 | 0.3797 | 0.0637 | 0.1382 | 0.1649 |
| 68.758 | 48.828 | Máx. | 0.0517 | -0.2804 | -0.0811 | 0.2921 | -0.1281 |
| | | Mín. | 0.0305 | -0.5618 | -0.1611 | 0.1492 | -0.2537 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.2813 | 0.0800 | 0.1429 | 0.1256 |
| 68.758 | 49.078 | Máx. | -0.0095 | -0.2310 | -0.0831 | 0.2957 | -0.0769 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.4549 | -0.1636 | 0.1505 | -0.1522 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.2239 | 0.0805 | 0.1452 | 0.0753 |
| 68.758 | 49.328 | Máx. | -0.0346 | -0.2225 | -0.0715 | 0.2813 | -0.0279 |
| | | Mín. | -0.0670 | -0.4378 | -0.1404 | 0.1430 | -0.0552 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.2153 | 0.0690 | 0.1382 | 0.0273 |
| 68.758 | 49.578 | Máx. | -0.0396 | -0.2338 | -0.0496 | 0.2528 | 0.0182 |
| | | Mín. | -0.0688 | -0.4615 | -0.0977 | 0.1291 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.2278 | 0.0481 | 0.1237 | 0.0091 |
| 68.758 | 49.828 | Máx. | -0.0878 | -0.3533 | -0.0333 | 0.2348 | 0.0574 |
| | | Mín. | -0.1738 | -0.7256 | -0.0687 | 0.1201 | 0.0290 |
| | | Dif. | 0.0860 | 0.3723 | 0.0354 | 0.1147 | 0.0285 |
| 68.758 | 50.078 | Máx. | -0.1164 | -0.2794 | 0.0072 | 0.2312 | 0.0656 |
| | | Mín. | -0.2404 | -0.5522 | 0.0035 | 0.1181 | 0.0331 |
| | | Dif. | 0.1240 | 0.2728 | 0.0038 | 0.1131 | 0.0325 |
| 68.758 | 50.328 | Máx. | -0.0691 | -0.2988 | 0.0474 | 0.2412 | 0.0518 |
| | | Mín. | -0.1394 | -0.5893 | 0.0235 | 0.1226 | 0.0261 |
| | | Dif. | 0.0703 | 0.2906 | 0.0239 | 0.1186 | 0.0257 |
| 68.758 | 50.578 | Máx. | -0.0261 | -0.3171 | 0.0678 | 0.2463 | 0.0227 |
| | | Mín. | -0.0495 | -0.6259 | 0.0338 | 0.1251 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.3088 | 0.0340 | 0.1212 | 0.0113 |
| 68.758 | 50.828 | Máx. | 0.0489 | -0.3329 | 0.0722 | 0.2418 | -0.0063 |
| | | Mín. | 0.0209 | -0.6597 | 0.0364 | 0.1232 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.3268 | 0.0359 | 0.1186 | 0.0060 |
| 68.758 | 51.078 | Máx. | 0.0351 | -0.3999 | 0.0549 | 0.2341 | -0.0252 |
| | | Mín. | 0.0180 | -0.8121 | 0.0288 | 0.1194 | -0.0497 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.4122 | 0.0261 | 0.1147 | 0.0245 |
| 68.758 | 51.328 | Máx. | 0.0375 | -0.2948 | 0.0741 | 0.2187 | -0.0434 |
| | | Mín. | 0.0210 | -0.5832 | 0.0373 | 0.1114 | -0.0858 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.2884 | 0.0368 | 0.1073 | 0.0424 |
| 68.758 | 51.578 | Máx. | 0.1692 | -0.2450 | 0.0693 | 0.1935 | -0.0593 |
| | | Mín. | 0.0864 | -0.4838 | 0.0347 | 0.0983 | -0.1173 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.2388 | 0.0346 | 0.0952 | 0.0579 |
| 68.758 | 51.828 | Máx. | 0.3200 | -0.1766 | 0.0467 | 0.1476 | -0.0714 |
| | | Mín. | 0.1607 | -0.3490 | 0.0233 | 0.0750 | -0.1411 |
| | | Dif. | 0.1594 | 0.1724 | 0.0233 | 0.0726 | 0.0697 |
| 68.758 | 52.078 | Máx. | 0.4992 | -0.1025 | -0.0042 | 0.0872 | -0.0748 |
| | | Mín. | 0.2508 | -0.2080 | -0.0088 | 0.0445 | -0.1479 |
| | | Dif. | 0.2484 | 0.1055 | 0.0046 | 0.0427 | 0.0731 |
| 68.758 | 52.328 | Máx. | 0.6418 | -0.0388 | -0.0572 | 0.0289 | -0.0644 |
| | | Mín. | 0.3277 | -0.0898 | -0.1143 | 0.0148 | -0.1273 |
| | | Dif. | 0.3141 | 0.0510 | 0.0571 | 0.0141 | 0.0630 |
| 68.758 | 52.417 | Máx. | 0.6910 | -0.0388 | -0.1064 | 0.0289 | -0.0620 |
| | | Mín. | 0.3569 | -0.0898 | -0.2095 | 0.0148 | -0.1230 |
| | | Dif. | 0.3342 | 0.0510 | 0.1031 | 0.0141 | 0.0610 |
| 68.758 | 52.567 | Máx. | -0.3604 | 0.0895 | -0.1069 | -0.0010 | -0.0152 |
| | | Mín. | -0.7115 | 0.0452 | -0.2104 | -0.0019 | -0.0301 |
| | | Dif. | 0.3511 | 0.0443 | 0.1036 | 0.0008 | 0.0148 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.758 | 52.578 | Máx. | -0.2988 | 0.0895 | -0.0741 | -0.0010 | -0.0148 |
| | | Mín. | -0.5899 | 0.0452 | -0.1459 | -0.0019 | -0.0292 |
| | | Dif. | 0.2911 | 0.0443 | 0.0718 | 0.0008 | 0.0144 |
| 68.758 | 52.828 | Máx. | -0.1647 | 0.0767 | -0.0138 | 0.0038 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.3249 | 0.0389 | -0.0270 | 0.0018 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.1602 | 0.0378 | 0.0132 | 0.0020 | 0.0013 |
| 68.758 | 53.078 | Máx. | -0.0277 | 0.0226 | 0.0175 | 0.0071 | 0.0094 |
| | | Mín. | -0.0540 | 0.0115 | 0.0088 | 0.0035 | 0.0048 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0111 | 0.0087 | 0.0036 | 0.0046 |
| 68.758 | 53.187 | Máx. | 0.0736 | 0.0226 | 0.0029 | 0.0071 | 0.0088 |
| | | Mín. | 0.0367 | 0.0115 | 0.0015 | 0.0035 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0369 | 0.0111 | 0.0014 | 0.0036 | 0.0043 |
| 68.776 | 57.634 | Máx. | -0.1564 | -0.2810 | 0.5033 | 0.2692 | 0.1453 |
| | | Mín. | -0.3103 | -0.5573 | 0.2538 | 0.1357 | 0.0732 |
| | | Dif. | 0.1539 | 0.2763 | 0.2495 | 0.1335 | 0.0720 |
| 68.779 | 56.114 | Máx. | -0.1808 | 0.2964 | 0.3643 | 0.5509 | -0.0955 |
| | | Mín. | -0.3590 | 0.1491 | 0.1838 | 0.2779 | -0.1892 |
| | | Dif. | 0.1783 | 0.1473 | 0.1805 | 0.2730 | 0.0938 |
| 68.795 | 24.651 | Máx. | -0.0962 | -0.1132 | 0.0090 | 0.0528 | 0.0785 |
| | | Mín. | -0.1909 | -0.2246 | 0.0045 | 0.0266 | 0.0396 |
| | | Dif. | 0.0947 | 0.1113 | 0.0044 | 0.0262 | 0.0389 |
| 68.795 | 24.819 | Máx. | -0.0531 | -0.1132 | 0.0566 | 0.0528 | 0.0547 |
| | | Mín. | -0.1054 | -0.2246 | 0.0285 | 0.0266 | 0.0276 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.1113 | 0.0281 | 0.0262 | 0.0271 |
| 68.795 | 25.069 | Máx. | 0.0921 | -0.1473 | 0.0546 | 0.0599 | 0.0212 |
| | | Mín. | 0.0464 | -0.2922 | 0.0275 | 0.0302 | 0.0107 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.1449 | 0.0271 | 0.0297 | 0.0105 |
| 68.795 | 25.319 | Máx. | 0.1349 | -0.3364 | 0.0100 | 0.0314 | -0.0003 |
| | | Mín. | 0.0680 | -0.6672 | 0.0050 | 0.0158 | -0.0006 |
| | | Dif. | 0.0669 | 0.3308 | 0.0050 | 0.0156 | 0.0003 |
| 68.795 | 25.569 | Máx. | 0.0575 | -0.3348 | 0.0036 | 0.0156 | -0.0042 |
| | | Mín. | 0.0290 | -0.6640 | 0.0018 | 0.0079 | -0.0083 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.3293 | 0.0018 | 0.0077 | 0.0041 |
| 68.795 | 25.819 | Máx. | 0.0550 | -0.3429 | 0.0032 | -0.0015 | -0.0048 |
| | | Mín. | 0.0277 | -0.6801 | 0.0016 | -0.0030 | -0.0094 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.3372 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0047 |
| 68.795 | 26.069 | Máx. | 0.0683 | -0.3697 | 0.0043 | -0.0152 | -0.0052 |
| | | Mín. | 0.0344 | -0.7332 | 0.0021 | -0.0301 | -0.0103 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.3636 | 0.0021 | 0.0149 | 0.0051 |
| 68.795 | 26.319 | Máx. | 0.0831 | -0.4070 | 0.0051 | -0.0319 | -0.0065 |
| | | Mín. | 0.0419 | -0.8074 | 0.0026 | -0.0633 | -0.0128 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.4003 | 0.0025 | 0.0314 | 0.0064 |
| 68.795 | 26.569 | Máx. | 0.0952 | -0.4468 | 0.0043 | -0.0504 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0480 | -0.8863 | 0.0022 | -0.0999 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.4395 | 0.0022 | 0.0496 | 0.0081 |
| 68.795 | 26.819 | Máx. | 0.1013 | -0.4841 | 0.0019 | -0.0695 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.0511 | -0.9603 | 0.0009 | -0.1378 | -0.0195 |
| | | Dif. | 0.0502 | 0.4761 | 0.0009 | 0.0683 | 0.0097 |
| 68.795 | 27.069 | Máx. | 0.0983 | -0.5161 | -0.0010 | -0.0879 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.0496 | -1.0237 | -0.0019 | -0.1743 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.5076 | 0.0010 | 0.0864 | 0.0105 |
| 68.795 | 27.319 | Máx. | 0.0849 | -0.5405 | -0.0032 | -0.1040 | -0.0103 |
| | | Mín. | 0.0428 | -1.0720 | -0.0064 | -0.2063 | -0.0204 |
| | | Dif. | 0.0421 | 0.5316 | 0.0032 | 0.1023 | 0.0101 |
| 68.795 | 27.569 | Máx. | 0.0601 | -0.5553 | -0.0055 | -0.1161 | -0.0087 |
| | | Mín. | 0.0303 | -1.1014 | -0.0108 | -0.2303 | -0.0172 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.5461 | 0.0054 | 0.1142 | 0.0085 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.795 | 27.819 | Máx. | 0.0236 | -0.5586 | -0.0073 | -0.1223 | -0.0058 |
| | | Mín. | 0.0119 | -1.1079 | -0.0145 | -0.2425 | -0.0116 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.5494 | 0.0072 | 0.1202 | 0.0057 |
| 68.795 | 28.069 | Máx. | -0.0122 | -0.5478 | -0.0082 | -0.1208 | -0.0022 |
| | | Mín. | -0.0241 | -1.0865 | -0.0163 | -0.2396 | -0.0044 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.5388 | 0.0081 | 0.1188 | 0.0022 |
| 68.795 | 28.319 | Máx. | -0.0407 | -0.5179 | -0.0075 | -0.1103 | 0.0027 |
| | | Mín. | -0.0807 | -1.0274 | -0.0148 | -0.2187 | 0.0013 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.5094 | 0.0073 | 0.1084 | 0.0013 |
| 68.795 | 28.569 | Máx. | -0.0691 | -0.4590 | -0.0043 | -0.0900 | 0.0069 |
| | | Mín. | -0.1370 | -0.9104 | -0.0085 | -0.1784 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.0679 | 0.4514 | 0.0042 | 0.0885 | 0.0034 |
| 68.795 | 28.819 | Máx. | -0.0834 | -0.3519 | 0.0026 | -0.0605 | 0.0058 |
| | | Mín. | -0.1655 | -0.6979 | 0.0013 | -0.1199 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0820 | 0.3461 | 0.0013 | 0.0595 | 0.0029 |
| 68.795 | 29.069 | Máx. | -0.0651 | -0.1700 | 0.0104 | -0.0248 | 0.0003 |
| | | Mín. | -0.1291 | -0.3372 | 0.0052 | -0.0492 | 0.0001 |
| | | Dif. | 0.0640 | 0.1672 | 0.0052 | 0.0244 | 0.0001 |
| 68.795 | 29.137 | Máx. | -0.0456 | -0.1700 | 0.0081 | -0.0248 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.0905 | -0.3372 | 0.0041 | -0.0492 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.0449 | 0.1672 | 0.0040 | 0.0244 | 0.0001 |
| 68.816 | 57.881 | Máx. | -0.0713 | -0.3793 | 0.3892 | 0.2038 | 0.2380 |
| | | Mín. | -0.1413 | -0.7522 | 0.1962 | 0.1027 | 0.1200 |
| | | Dif. | 0.0701 | 0.3730 | 0.1929 | 0.1011 | 0.1180 |
| 68.820 | 56.360 | Máx. | -0.2212 | 0.0839 | 0.4299 | 0.5450 | -0.0816 |
| | | Mín. | -0.4389 | 0.0420 | 0.2169 | 0.2748 | -0.1618 |
| | | Dif. | 0.2177 | 0.0419 | 0.2130 | 0.2702 | 0.0802 |
| 68.857 | 58.128 | Máx. | -0.0010 | -0.5142 | 0.2282 | 0.1286 | 0.3222 |
| | | Mín. | -0.0019 | -1.0198 | 0.1151 | 0.0648 | 0.1625 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.5057 | 0.1131 | 0.0637 | 0.1598 |
| 68.860 | 56.607 | Máx. | -0.2566 | -0.0493 | 0.4799 | 0.5031 | -0.0620 |
| | | Mín. | -0.5091 | -0.0974 | 0.2421 | 0.2537 | -0.1229 |
| | | Dif. | 0.2524 | 0.0481 | 0.2378 | 0.2495 | 0.0609 |
| 68.875 | 58.239 | Máx. | -0.0010 | -0.5804 | 0.2282 | -0.0132 | 0.3460 |
| | | Mín. | -0.0019 | -1.1512 | 0.1151 | -0.0263 | 0.1745 |
| | | Dif. | 0.0010 | 0.5708 | 0.1131 | 0.0130 | 0.1715 |
| 68.882 | 55.197 | Máx. | -0.0910 | 1.1580 | 0.0633 | -0.0030 | -0.1516 |
| | | Mín. | -0.1870 | 0.5862 | 0.0320 | -0.0064 | -0.3011 |
| | | Dif. | 0.0961 | 0.5718 | 0.0313 | 0.0034 | 0.1494 |
| 68.901 | 56.854 | Máx. | -0.2884 | -0.1275 | 0.5097 | 0.4344 | -0.0356 |
| | | Mín. | -0.5720 | -0.2526 | 0.2571 | 0.2190 | -0.0705 |
| | | Dif. | 0.2836 | 0.1251 | 0.2526 | 0.2154 | 0.0350 |
| 68.904 | 55.333 | Máx. | -0.0910 | 1.0251 | 0.0633 | 0.2379 | -0.1511 |
| | | Mín. | -0.1870 | 0.5175 | 0.0320 | 0.1207 | -0.2997 |
| | | Dif. | 0.0961 | 0.5076 | 0.0313 | 0.1172 | 0.1487 |
| 68.937 | 29.069 | Máx. | -0.0651 | -0.2177 | 0.0104 | -0.0707 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.1291 | -0.4317 | 0.0052 | -0.1403 | 0.0079 |
| | | Dif. | 0.0640 | 0.2141 | 0.0052 | 0.0695 | 0.0077 |
| 68.939 | 28.819 | Máx. | -0.0834 | -0.4375 | 0.0026 | -0.1552 | 0.0211 |
| | | Mín. | -0.1655 | -0.8678 | 0.0013 | -0.3079 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0820 | 0.4303 | 0.0013 | 0.1527 | 0.0105 |
| 68.941 | 28.569 | Máx. | -0.0691 | -0.5569 | -0.0043 | -0.2132 | 0.0192 |
| | | Mín. | -0.1370 | -1.1046 | -0.0085 | -0.4230 | 0.0097 |
| | | Dif. | 0.0679 | 0.5477 | 0.0042 | 0.2097 | 0.0095 |
| 68.941 | 57.101 | Máx. | -0.3084 | -0.1990 | 0.5198 | 0.3454 | -0.0021 |
| | | Mín. | -0.6116 | -0.3945 | 0.2622 | 0.1741 | -0.0042 |
| | | Dif. | 0.3033 | 0.1955 | 0.2577 | 0.1713 | 0.0021 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.942 | 28.319 | Máx. | -0.0407 | -0.6179 | -0.0075 | -0.2490 | 0.0103 |
| | | Mín. | -0.0807 | -1.2255 | -0.0148 | -0.4940 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0400 | 0.6077 | 0.0073 | 0.2449 | 0.0051 |
| 68.944 | 28.069 | Máx. | -0.0122 | -0.6461 | -0.0082 | -0.2672 | -0.0008 |
| | | Mín. | -0.0241 | -1.2816 | -0.0163 | -0.5300 | -0.0016 |
| | | Dif. | 0.0120 | 0.6355 | 0.0081 | 0.2628 | 0.0008 |
| 68.945 | 55.580 | Máx. | -0.1415 | 0.7394 | 0.1438 | 0.3976 | -0.1463 |
| | | Mín. | -0.2833 | 0.3717 | 0.0728 | 0.2009 | -0.2901 |
| | | Dif. | 0.1418 | 0.3676 | 0.0710 | 0.1967 | 0.1437 |
| 68.945 | 27.819 | Máx. | 0.0236 | -0.6543 | -0.0073 | -0.2713 | -0.0067 |
| | | Mín. | 0.0119 | -1.2979 | -0.0145 | -0.5381 | -0.0132 |
| | | Dif. | 0.0117 | 0.6435 | 0.0072 | 0.2668 | 0.0066 |
| 68.947 | 27.569 | Máx. | 0.0601 | -0.6482 | -0.0055 | -0.2642 | -0.0113 |
| | | Mín. | 0.0303 | -1.2857 | -0.0108 | -0.5240 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.0298 | 0.6375 | 0.0054 | 0.2598 | 0.0112 |
| 68.948 | 27.319 | Máx. | 0.0849 | -0.6306 | -0.0032 | -0.2484 | -0.0143 |
| | | Mín. | 0.0428 | -1.2509 | -0.0064 | -0.4928 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.0421 | 0.6203 | 0.0032 | 0.2443 | 0.0141 |
| 68.950 | 27.069 | Máx. | 0.0983 | -0.6036 | -0.0010 | -0.2264 | -0.0155 |
| | | Mín. | 0.0496 | -1.1973 | -0.0019 | -0.4491 | -0.0308 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.5937 | 0.0010 | 0.2227 | 0.0153 |
| 68.952 | 26.819 | Máx. | 0.1013 | -0.5693 | 0.0019 | -0.2005 | -0.0151 |
| | | Mín. | 0.0511 | -1.1291 | 0.0009 | -0.3976 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.0502 | 0.5599 | 0.0009 | 0.1972 | 0.0148 |
| 68.953 | 26.569 | Máx. | 0.0952 | -0.5301 | 0.0043 | -0.1729 | -0.0135 |
| | | Mín. | 0.0480 | -1.0516 | 0.0022 | -0.3429 | -0.0267 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.5214 | 0.0022 | 0.1700 | 0.0132 |
| 68.955 | 26.319 | Máx. | 0.0831 | -0.4894 | 0.0051 | -0.1457 | -0.0113 |
| | | Mín. | 0.0419 | -0.9707 | 0.0026 | -0.2891 | -0.0225 |
| | | Dif. | 0.0412 | 0.4813 | 0.0025 | 0.1434 | 0.0111 |
| 68.956 | 26.069 | Máx. | 0.0683 | -0.4519 | 0.0043 | -0.1213 | -0.0094 |
| | | Mín. | 0.0344 | -0.8965 | 0.0021 | -0.2406 | -0.0186 |
| | | Dif. | 0.0338 | 0.4445 | 0.0021 | 0.1193 | 0.0092 |
| 68.958 | 25.819 | Máx. | 0.0550 | -0.4263 | 0.0032 | -0.1026 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0277 | -0.8455 | 0.0016 | -0.2035 | -0.0160 |
| | | Dif. | 0.0273 | 0.4193 | 0.0016 | 0.1009 | 0.0079 |
| 68.959 | 25.569 | Máx. | 0.0575 | -0.4253 | 0.0036 | -0.0929 | -0.0069 |
| | | Mín. | 0.0290 | -0.8436 | 0.0018 | -0.1842 | -0.0138 |
| | | Dif. | 0.0285 | 0.4183 | 0.0018 | 0.0913 | 0.0068 |
| 68.961 | 25.319 | Máx. | 0.1349 | -0.4578 | 0.0100 | -0.0907 | -0.0039 |
| | | Mín. | 0.0680 | -0.9081 | 0.0050 | -0.1800 | -0.0078 |
| | | Dif. | 0.0669 | 0.4503 | 0.0050 | 0.0893 | 0.0039 |
| 68.962 | 25.069 | Máx. | 0.0921 | -0.1775 | 0.0546 | -0.0052 | 0.0177 |
| | | Mín. | 0.0464 | -0.3522 | 0.0275 | -0.0103 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0457 | 0.1746 | 0.0271 | 0.0051 | 0.0088 |
| 68.964 | 24.819 | Máx. | -0.0531 | -0.1492 | 0.0566 | 0.0006 | 0.0590 |
| | | Mín. | -0.1054 | -0.2960 | 0.0285 | 0.0003 | 0.0297 |
| | | Dif. | 0.0523 | 0.1468 | 0.0281 | 0.0003 | 0.0293 |
| 68.982 | 57.347 | Máx. | -0.3321 | -0.2568 | 0.5147 | 0.2339 | 0.0789 |
| | | Mín. | -0.6587 | -0.5092 | 0.2596 | 0.1179 | 0.0398 |
| | | Dif. | 0.3266 | 0.2524 | 0.2552 | 0.1160 | 0.0391 |
| 68.985 | 55.827 | Máx. | -0.1982 | 0.4554 | 0.2214 | 0.4848 | -0.1363 |
| | | Mín. | -0.3939 | 0.2287 | 0.1119 | 0.2446 | -0.2702 |
| | | Dif. | 0.1957 | 0.2266 | 0.1095 | 0.2402 | 0.1339 |
| 68.997 | 41.828 | Máx. | -0.2047 | -0.1076 | 0.0696 | -0.0032 | 0.1898 |
| | | Mín. | -0.4041 | -0.2112 | 0.0350 | -0.0063 | 0.0965 |
| | | Dif. | 0.1994 | 0.1036 | 0.0346 | 0.0031 | 0.0933 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.997 | 42.078 | Máx. | -0.1013 | -0.1888 | 0.1079 | -0.0003 | 0.1396 |
| | | Mín. | -0.1957 | -0.3689 | 0.0541 | -0.0007 | 0.0712 |
| | | Dif. | 0.0945 | 0.1801 | 0.0538 | 0.0004 | 0.0683 |
| 68.997 | 42.328 | Máx. | 0.0262 | -0.2428 | 0.1061 | -0.0036 | 0.0788 |
| | | Mín. | 0.0059 | -0.4717 | 0.0534 | -0.0083 | 0.0407 |
| | | Dif. | 0.0203 | 0.2289 | 0.0528 | 0.0047 | 0.0381 |
| 68.997 | 42.578 | Máx. | 0.0618 | -0.4742 | 0.0548 | -0.0706 | 0.0313 |
| | | Mín. | 0.0270 | -0.9818 | 0.0294 | -0.1596 | 0.0163 |
| | | Dif. | 0.0348 | 0.5077 | 0.0253 | 0.0890 | 0.0150 |
| 68.997 | 42.828 | Máx. | -0.0226 | -0.4402 | 0.0370 | -0.0504 | 0.0029 |
| | | Mín. | -0.0562 | -0.8981 | 0.0198 | -0.1144 | 0.0012 |
| | | Dif. | 0.0336 | 0.4579 | 0.0172 | 0.0640 | 0.0016 |
| 68.997 | 43.078 | Máx. | -0.0134 | -0.3163 | 0.0386 | 0.0001 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.0376 | -0.6154 | 0.0189 | -0.0008 | -0.0182 |
| | | Dif. | 0.0241 | 0.2991 | 0.0198 | 0.0009 | 0.0087 |
| 68.997 | 43.328 | Máx. | 0.0641 | -0.3162 | 0.0253 | 0.0058 | -0.0171 |
| | | Mín. | 0.0318 | -0.6160 | 0.0118 | 0.0030 | -0.0339 |
| | | Dif. | 0.0323 | 0.2998 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0168 |
| 68.997 | 43.578 | Máx. | 0.1786 | -0.2980 | 0.0097 | -0.0005 | -0.0207 |
| | | Mín. | 0.0829 | -0.5789 | 0.0044 | -0.0024 | -0.0417 |
| | | Dif. | 0.0957 | 0.2809 | 0.0053 | 0.0019 | 0.0211 |
| 68.997 | 43.828 | Máx. | 0.1065 | -0.5184 | -0.0171 | -0.0817 | -0.0175 |
| | | Mín. | 0.0520 | -1.0821 | -0.0377 | -0.1857 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.0545 | 0.5638 | 0.0206 | 0.1040 | 0.0173 |
| 68.997 | 44.078 | Máx. | 0.0038 | -0.3194 | -0.0138 | -0.0210 | -0.0098 |
| | | Mín. | -0.0110 | -0.6384 | -0.0278 | -0.0490 | -0.0185 |
| | | Dif. | 0.0149 | 0.3190 | 0.0139 | 0.0280 | 0.0087 |
| 68.997 | 44.328 | Máx. | 0.0674 | -0.2527 | -0.0241 | 0.0093 | 0.0021 |
| | | Mín. | 0.0373 | -0.4906 | -0.0461 | 0.0050 | 0.0008 |
| | | Dif. | 0.0301 | 0.2379 | 0.0220 | 0.0044 | 0.0013 |
| 68.997 | 44.578 | Máx. | 0.1387 | -0.2581 | -0.0477 | 0.0140 | 0.0430 |
| | | Mín. | 0.0678 | -0.5015 | -0.0926 | 0.0073 | 0.0218 |
| | | Dif. | 0.0709 | 0.2434 | 0.0450 | 0.0067 | 0.0211 |
| 68.997 | 44.828 | Máx. | 0.1550 | -0.3054 | -0.0745 | -0.0067 | 0.1144 |
| | | Mín. | 0.0711 | -0.6035 | -0.1474 | -0.0179 | 0.0581 |
| | | Dif. | 0.0839 | 0.2982 | 0.0729 | 0.0112 | 0.0563 |
| 68.997 | 45.078 | Máx. | -0.0362 | -0.5449 | -0.0975 | -0.0781 | 0.2156 |
| | | Mín. | -0.0736 | -1.1378 | -0.1970 | -0.1793 | 0.1088 |
| | | Dif. | 0.0374 | 0.5928 | 0.0995 | 0.1011 | 0.1068 |
| 68.997 | 45.328 | Máx. | -0.1361 | -0.3171 | -0.0682 | 0.0085 | 0.3136 |
| | | Mín. | -0.2842 | -0.6177 | -0.1342 | 0.0050 | 0.1579 |
| | | Dif. | 0.1481 | 0.3006 | 0.0660 | 0.0035 | 0.1557 |
| 68.997 | 45.578 | Máx. | -0.1357 | -0.3468 | -0.0354 | 0.0134 | 0.3752 |
| | | Mín. | -0.2712 | -0.6779 | -0.0685 | 0.0069 | 0.1893 |
| | | Dif. | 0.1355 | 0.3312 | 0.0330 | 0.0065 | 0.1859 |
| 68.997 | 45.828 | Máx. | -0.1216 | -0.3790 | 0.0067 | 0.0041 | 0.3943 |
| | | Mín. | -0.2336 | -0.7417 | 0.0027 | 0.0024 | 0.1993 |
| | | Dif. | 0.1120 | 0.3628 | 0.0040 | 0.0017 | 0.1950 |
| 68.997 | 46.078 | Máx. | -0.1059 | -0.5054 | 0.0645 | -0.0335 | 0.3727 |
| | | Mín. | -0.1997 | -1.0146 | 0.0331 | -0.0755 | 0.1885 |
| | | Dif. | 0.0938 | 0.5093 | 0.0315 | 0.0420 | 0.1843 |
| 68.997 | 46.328 | Máx. | -0.1368 | -0.6395 | 0.1137 | -0.0665 | 0.3180 |
| | | Mín. | -0.2758 | -1.3043 | 0.0588 | -0.1490 | 0.1604 |
| | | Dif. | 0.1390 | 0.6648 | 0.0550 | 0.0825 | 0.1576 |
| 68.997 | 46.578 | Máx. | -0.1228 | -0.4961 | 0.1889 | -0.0065 | 0.2281 |
| | | Mín. | -0.2543 | -0.9732 | 0.0949 | -0.0140 | 0.1148 |
| | | Dif. | 0.1315 | 0.4772 | 0.0940 | 0.0074 | 0.1133 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.997 | 46.828 | Máx. | -0.0406 | -0.5231 | 0.2188 | -0.0046 | 0.1096 |
| | | Mín. | -0.0814 | -1.0278 | 0.1097 | -0.0092 | 0.0552 |
| | | Dif. | 0.0407 | 0.5047 | 0.1091 | 0.0047 | 0.0544 |
| 68.997 | 47.078 | Máx. | 0.0869 | -0.5289 | 0.2205 | -0.0070 | -0.0089 |
| | | Mín. | 0.0397 | -1.0391 | 0.1108 | -0.0145 | -0.0180 |
| | | Dif. | 0.0472 | 0.5102 | 0.1097 | 0.0076 | 0.0091 |
| 68.997 | 47.328 | Máx. | 0.1527 | -0.6511 | 0.1829 | -0.0528 | -0.0688 |
| | | Mín. | 0.0741 | -1.3149 | 0.0932 | -0.1172 | -0.1366 |
| | | Dif. | 0.0786 | 0.6638 | 0.0897 | 0.0644 | 0.0677 |
| 68.997 | 47.578 | Máx. | 0.1173 | -0.6068 | 0.1531 | -0.0447 | -0.1199 |
| | | Mín. | 0.0629 | -1.2221 | 0.0780 | -0.0995 | -0.2369 |
| | | Dif. | 0.0544 | 0.6153 | 0.0751 | 0.0547 | 0.1170 |
| 68.997 | 47.828 | Máx. | 0.1765 | -0.4622 | 0.1222 | -0.0026 | -0.1611 |
| | | Mín. | 0.0931 | -0.9076 | 0.0612 | -0.0058 | -0.3184 |
| | | Dif. | 0.0834 | 0.4455 | 0.0610 | 0.0032 | 0.1573 |
| 68.997 | 48.078 | Máx. | 0.2846 | -0.4274 | 0.0561 | 0.0039 | -0.1871 |
| | | Mín. | 0.1435 | -0.8396 | 0.0277 | 0.0020 | -0.3705 |
| | | Dif. | 0.1411 | 0.4122 | 0.0284 | 0.0018 | 0.1834 |
| 68.997 | 48.328 | Máx. | 0.3505 | -0.3922 | -0.0141 | 0.0045 | -0.1911 |
| | | Mín. | 0.1724 | -0.7695 | -0.0271 | 0.0026 | -0.3788 |
| | | Dif. | 0.1781 | 0.3773 | 0.0130 | 0.0019 | 0.1878 |
| 68.997 | 48.578 | Máx. | 0.2411 | -0.5216 | -0.0627 | -0.0468 | -0.1689 |
| | | Mín. | 0.1203 | -1.0670 | -0.1264 | -0.1076 | -0.3346 |
| | | Dif. | 0.1207 | 0.5454 | 0.0637 | 0.0607 | 0.1657 |
| 68.997 | 48.828 | Máx. | 0.0517 | -0.4004 | -0.0811 | -0.0104 | -0.1266 |
| | | Mín. | 0.0305 | -0.7995 | -0.1611 | -0.0262 | -0.2502 |
| | | Dif. | 0.0212 | 0.3991 | 0.0800 | 0.0158 | 0.1236 |
| 68.997 | 49.078 | Máx. | -0.0095 | -0.3381 | -0.0831 | 0.0191 | -0.0773 |
| | | Mín. | -0.0238 | -0.6637 | -0.1636 | 0.0098 | -0.1526 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.3256 | 0.0805 | 0.0093 | 0.0753 |
| 68.997 | 49.328 | Máx. | -0.0346 | -0.3276 | -0.0715 | 0.0194 | -0.0308 |
| | | Mín. | -0.0670 | -0.6433 | -0.1404 | 0.0099 | -0.0610 |
| | | Dif. | 0.0324 | 0.3157 | 0.0690 | 0.0095 | 0.0303 |
| 68.997 | 49.578 | Máx. | -0.0396 | -0.3207 | -0.0496 | 0.0095 | 0.0097 |
| | | Mín. | -0.0688 | -0.6289 | -0.0977 | 0.0052 | 0.0052 |
| | | Dif. | 0.0292 | 0.3082 | 0.0481 | 0.0042 | 0.0046 |
| 68.997 | 49.828 | Máx. | -0.0878 | -0.5015 | -0.0333 | -0.0545 | 0.0566 |
| | | Mín. | -0.1738 | -1.0343 | -0.0687 | -0.1245 | 0.0286 |
| | | Dif. | 0.0860 | 0.5327 | 0.0354 | 0.0700 | 0.0281 |
| 68.997 | 50.078 | Máx. | -0.1164 | -0.3468 | 0.0072 | 0.0012 | 0.0725 |
| | | Mín. | -0.2404 | -0.6812 | 0.0035 | -0.0000 | 0.0363 |
| | | Dif. | 0.1240 | 0.3344 | 0.0038 | 0.0012 | 0.0362 |
| 68.997 | 50.328 | Máx. | -0.0691 | -0.3710 | 0.0474 | 0.0047 | 0.0564 |
| | | Mín. | -0.1394 | -0.7303 | 0.0235 | 0.0024 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0703 | 0.3593 | 0.0239 | 0.0023 | 0.0281 |
| 68.997 | 50.578 | Máx. | -0.0261 | -0.3889 | 0.0678 | 0.0028 | 0.0233 |
| | | Mín. | -0.0495 | -0.7661 | 0.0338 | 0.0015 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0234 | 0.3772 | 0.0340 | 0.0013 | 0.0115 |
| 68.997 | 50.828 | Máx. | 0.0489 | -0.4012 | 0.0722 | -0.0040 | -0.0083 |
| | | Mín. | 0.0209 | -0.7922 | 0.0364 | -0.0094 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0280 | 0.3909 | 0.0359 | 0.0054 | 0.0084 |
| 68.997 | 51.078 | Máx. | 0.0351 | -0.5215 | 0.0549 | -0.0470 | -0.0273 |
| | | Mín. | 0.0180 | -1.0644 | 0.0288 | -0.1058 | -0.0539 |
| | | Dif. | 0.0171 | 0.5428 | 0.0261 | 0.0588 | 0.0266 |
| 68.997 | 51.328 | Máx. | 0.0375 | -0.3560 | 0.0741 | -0.0011 | -0.0464 |
| | | Mín. | 0.0210 | -0.7007 | 0.0373 | -0.0029 | -0.0912 |
| | | Dif. | 0.0165 | 0.3448 | 0.0368 | 0.0018 | 0.0448 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.997 | 51.578 | Máx. | 0.1692 | -0.3067 | 0.0693 | 0.0029 | -0.0665 |
| | | Mín. | 0.0864 | -0.6044 | 0.0347 | 0.0015 | -0.1312 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.2977 | 0.0346 | 0.0014 | 0.0647 |
| 68.997 | 51.828 | Máx. | 0.3200 | -0.2277 | 0.0467 | 0.0038 | -0.0825 |
| | | Mín. | 0.1607 | -0.4487 | 0.0233 | 0.0020 | -0.1632 |
| | | Dif. | 0.1594 | 0.2210 | 0.0233 | 0.0018 | 0.0807 |
| 68.997 | 52.078 | Máx. | 0.4992 | -0.1483 | -0.0042 | -0.0069 | -0.0877 |
| | | Mín. | 0.2508 | -0.3002 | -0.0088 | -0.0168 | -0.1735 |
| | | Dif. | 0.2484 | 0.1519 | 0.0046 | 0.0100 | 0.0858 |
| 68.997 | 52.328 | Máx. | 0.6418 | -0.0879 | -0.0572 | -0.0206 | -0.0705 |
| | | Mín. | 0.3277 | -0.1959 | -0.1143 | -0.0483 | -0.1391 |
| | | Dif. | 0.3141 | 0.1080 | 0.0571 | 0.0278 | 0.0686 |
| 68.997 | 52.578 | Máx. | -0.2988 | 0.0770 | -0.0741 | 0.0125 | -0.0222 |
| | | Mín. | -0.5899 | 0.0392 | -0.1459 | 0.0063 | -0.0437 |
| | | Dif. | 0.2911 | 0.0378 | 0.0718 | 0.0062 | 0.0215 |
| 68.997 | 52.828 | Máx. | -0.1647 | 0.0431 | -0.0138 | 0.0106 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.3249 | 0.0222 | -0.0270 | 0.0054 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.1602 | 0.0209 | 0.0132 | 0.0053 | 0.0028 |
| 68.997 | 53.078 | Máx. | -0.0277 | -0.0005 | 0.0175 | 0.0068 | 0.0091 |
| | | Mín. | -0.0540 | -0.0014 | 0.0088 | 0.0034 | 0.0047 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.0009 | 0.0087 | 0.0033 | 0.0045 |
| 69.008 | 31.187 | Máx. | -0.0797 | -0.1845 | 0.0053 | -0.0009 | 0.1132 |
| | | Mín. | -0.1582 | -0.3659 | 0.0027 | -0.0018 | 0.0571 |
| | | Dif. | 0.0784 | 0.1815 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0561 |
| 69.008 | 31.328 | Máx. | -0.0545 | -0.1845 | 0.0430 | -0.0009 | 0.0994 |
| | | Mín. | -0.1082 | -0.3659 | 0.0217 | -0.0018 | 0.0501 |
| | | Dif. | 0.0536 | 0.1815 | 0.0213 | 0.0009 | 0.0493 |
| 69.008 | 31.578 | Máx. | -0.0162 | -0.2954 | 0.0571 | -0.0024 | 0.0629 |
| | | Mín. | -0.0322 | -0.5859 | 0.0288 | -0.0048 | 0.0317 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.2905 | 0.0283 | 0.0024 | 0.0312 |
| 69.008 | 31.828 | Máx. | 0.0227 | -0.3386 | 0.0600 | -0.0041 | 0.0211 |
| | | Mín. | 0.0115 | -0.6716 | 0.0303 | -0.0082 | 0.0106 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.3330 | 0.0298 | 0.0041 | 0.0105 |
| 69.008 | 32.078 | Máx. | 0.0862 | -0.3646 | 0.0546 | -0.0101 | -0.0081 |
| | | Mín. | 0.0434 | -0.7231 | 0.0275 | -0.0200 | -0.0161 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.3585 | 0.0271 | 0.0099 | 0.0080 |
| 69.008 | 32.328 | Máx. | 0.1490 | -0.3992 | 0.0439 | -0.0254 | -0.0223 |
| | | Mín. | 0.0751 | -0.7918 | 0.0222 | -0.0503 | -0.0443 |
| | | Dif. | 0.0739 | 0.3926 | 0.0218 | 0.0250 | 0.0220 |
| 69.008 | 32.578 | Máx. | 0.2119 | -0.4299 | 0.0344 | -0.0520 | -0.0324 |
| | | Mín. | 0.1068 | -0.8527 | 0.0173 | -0.1032 | -0.0643 |
| | | Dif. | 0.1051 | 0.4228 | 0.0170 | 0.0512 | 0.0319 |
| 69.008 | 32.828 | Máx. | 0.2615 | -0.4765 | 0.0207 | -0.0891 | -0.0398 |
| | | Mín. | 0.1318 | -0.9451 | 0.0104 | -0.1768 | -0.0789 |
| | | Dif. | 0.1297 | 0.4687 | 0.0102 | 0.0877 | 0.0391 |
| 69.008 | 33.078 | Máx. | 0.2874 | -0.4934 | 0.0040 | -0.1292 | -0.0445 |
| | | Mín. | 0.1449 | -0.9789 | 0.0020 | -0.2562 | -0.0882 |
| | | Dif. | 0.1425 | 0.4854 | 0.0020 | 0.1271 | 0.0437 |
| 69.008 | 33.328 | Máx. | 0.3280 | -0.4591 | -0.0114 | -0.1645 | -0.0426 |
| | | Mín. | 0.1654 | -0.9108 | -0.0226 | -0.3264 | -0.0845 |
| | | Dif. | 0.1626 | 0.4518 | 0.0112 | 0.1619 | 0.0419 |
| 69.008 | 33.578 | Máx. | 0.4559 | -0.3733 | -0.0361 | -0.1938 | -0.0244 |
| | | Mín. | 0.2299 | -0.7409 | -0.0715 | -0.3844 | -0.0485 |
| | | Dif. | 0.2260 | 0.3676 | 0.0355 | 0.1906 | 0.0240 |
| 69.008 | 33.828 | Máx. | 0.8280 | -0.2801 | -0.0859 | -0.2265 | 0.0513 |
| | | Mín. | 0.4176 | -0.5561 | -0.1703 | -0.4494 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.4104 | 0.2761 | 0.0844 | 0.2228 | 0.0254 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.008 | 34.078 | Máx. | 1.6216 | -0.3818 | -0.2117 | -0.2729 | 0.2460 |
| | | Mín. | 0.8180 | -0.7580 | -0.4198 | -0.5413 | 0.1241 |
| | | Dif. | 0.8036 | 0.3761 | 0.2081 | 0.2684 | 0.1219 |
| 69.008 | 34.328 | Máx. | 1.8078 | -1.4407 | -0.5607 | -0.2563 | 0.4925 |
| | | Mín. | 0.9121 | -2.8573 | -1.1117 | -0.5084 | 0.2484 |
| | | Dif. | 0.8957 | 1.4166 | 0.5509 | 0.2521 | 0.2441 |
| 69.008 | 34.578 | Máx. | -0.4404 | -2.8549 | -0.8732 | -0.1164 | 0.3042 |
| | | Mín. | -0.8738 | -5.6605 | -1.7310 | -0.2309 | 0.1535 |
| | | Dif. | 0.4334 | 2.8056 | 0.8578 | 0.1146 | 0.1508 |
| 69.008 | 34.828 | Máx. | -1.6635 | -1.3867 | -0.5185 | -0.2327 | 0.0902 |
| | | Mín. | -3.2985 | -2.7494 | -1.0275 | -0.4616 | 0.0455 |
| | | Dif. | 1.6350 | 1.3627 | 0.5090 | 0.2289 | 0.0447 |
| 69.008 | 35.078 | Máx. | -1.4867 | -0.5144 | -0.1316 | -0.1792 | 0.1768 |
| | | Mín. | -2.9478 | -1.0199 | -0.2604 | -0.3556 | 0.0892 |
| | | Dif. | 1.4611 | 0.5055 | 0.1288 | 0.1764 | 0.0877 |
| 69.008 | 35.328 | Máx. | -1.1033 | -0.2265 | 0.2395 | -0.0853 | 0.2633 |
| | | Mín. | -2.1873 | -0.4490 | 0.1205 | -0.1694 | 0.1328 |
| | | Dif. | 1.0840 | 0.2225 | 0.1190 | 0.0841 | 0.1305 |
| 69.008 | 35.578 | Máx. | -0.8160 | -0.1559 | 0.5824 | -0.0044 | 0.2932 |
| | | Mín. | -1.6174 | -0.3092 | 0.2935 | -0.0092 | 0.1478 |
| | | Dif. | 0.8014 | 0.1532 | 0.2889 | 0.0047 | 0.1453 |
| 69.008 | 35.828 | Máx. | -0.6025 | -0.1549 | 0.8322 | 0.1141 | 0.2719 |
| | | Mín. | -1.1940 | -0.3072 | 0.4195 | 0.0578 | 0.1371 |
| | | Dif. | 0.5915 | 0.1522 | 0.4127 | 0.0563 | 0.1348 |
| 69.008 | 36.078 | Máx. | -0.4277 | -0.1735 | 1.0138 | 0.2041 | 0.2130 |
| | | Mín. | -0.8470 | -0.3439 | 0.5111 | 0.1032 | 0.1074 |
| | | Dif. | 0.4193 | 0.1705 | 0.5027 | 0.1008 | 0.1056 |
| 69.008 | 36.328 | Máx. | -0.2735 | -0.1932 | 1.1385 | 0.2639 | 0.1289 |
| | | Mín. | -0.5410 | -0.3830 | 0.5741 | 0.1335 | 0.0650 |
| | | Dif. | 0.2675 | 0.1898 | 0.5644 | 0.1304 | 0.0639 |
| 69.008 | 36.578 | Máx. | -0.1306 | -0.2061 | 1.2118 | 0.2963 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.2573 | -0.4088 | 0.6112 | 0.1499 | 0.0153 |
| | | Dif. | 0.1267 | 0.2026 | 0.6007 | 0.1464 | 0.0151 |
| 69.008 | 36.828 | Máx. | 0.0171 | -0.2088 | 1.2355 | 0.3039 | -0.0371 |
| | | Mín. | 0.0075 | -0.4142 | 0.6233 | 0.1539 | -0.0735 |
| | | Dif. | 0.0096 | 0.2053 | 0.6122 | 0.1500 | 0.0364 |
| 69.008 | 37.078 | Máx. | 0.2932 | -0.2000 | 1.2081 | 0.2895 | -0.0885 |
| | | Mín. | 0.1463 | -0.3969 | 0.6097 | 0.1468 | -0.1753 |
| | | Dif. | 0.1469 | 0.1968 | 0.5985 | 0.1427 | 0.0869 |
| 69.008 | 37.328 | Máx. | 0.5813 | -0.1805 | 1.1259 | 0.2560 | -0.1358 |
| | | Mín. | 0.2909 | -0.3584 | 0.5685 | 0.1301 | -0.2690 |
| | | Dif. | 0.2904 | 0.1779 | 0.5574 | 0.1259 | 0.1333 |
| 69.008 | 37.578 | Máx. | 0.8944 | -0.1526 | 0.9826 | 0.2056 | -0.1764 |
| | | Mín. | 0.4475 | -0.3037 | 0.4966 | 0.1050 | -0.3496 |
| | | Dif. | 0.4469 | 0.1511 | 0.4859 | 0.1006 | 0.1732 |
| 69.008 | 37.828 | Máx. | 1.2608 | -0.1212 | 0.7680 | 0.1399 | -0.2086 |
| | | Mín. | 0.6289 | -0.2432 | 0.3893 | 0.0723 | -0.4134 |
| | | Dif. | 0.6319 | 0.1220 | 0.3787 | 0.0675 | 0.2048 |
| 69.008 | 38.078 | Máx. | 1.7565 | -0.0941 | 0.4583 | 0.0603 | -0.2317 |
| | | Mín. | 0.8692 | -0.1937 | 0.2352 | 0.0330 | -0.4594 |
| | | Dif. | 0.8873 | 0.0996 | 0.2231 | 0.0273 | 0.2277 |
| 69.008 | 38.328 | Máx. | 2.3811 | -0.0544 | -0.0029 | -0.0022 | -0.2476 |
| | | Mín. | 1.1656 | -0.1176 | -0.0294 | -0.0090 | -0.4924 |
| | | Dif. | 1.2155 | 0.0631 | 0.0265 | 0.0069 | 0.2448 |
| 69.008 | 38.337 | Máx. | 2.7117 | -0.0544 | -0.1468 | -0.0022 | -0.2492 |
| | | Mín. | 1.3210 | -0.1176 | -0.3284 | -0.0090 | -0.4958 |
| | | Dif. | 1.3907 | 0.0631 | 0.1816 | 0.0069 | 0.2465 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.022 | 57.594 | Máx. | -0.3370 | -0.2591 | 0.5074 | 0.1157 | 0.1938 |
| | | Mín. | -0.6683 | -0.5139 | 0.2559 | 0.0583 | 0.0977 |
| | | Dif. | 0.3314 | 0.2548 | 0.2516 | 0.0574 | 0.0961 |
| 69.026 | 56.073 | Máx. | -0.2540 | 0.2070 | 0.2844 | 0.5156 | -0.1213 |
| | | Mín. | -0.5039 | 0.1038 | 0.1436 | 0.2600 | -0.2406 |
| | | Dif. | 0.2500 | 0.1031 | 0.1408 | 0.2556 | 0.1192 |
| 69.063 | 57.841 | Máx. | -0.0145 | -0.4173 | 0.4480 | 0.0757 | 0.3453 |
| | | Mín. | -0.0289 | -0.8277 | 0.2259 | 0.0381 | 0.1741 |
| | | Dif. | 0.0143 | 0.4104 | 0.2221 | 0.0376 | 0.1712 |
| 69.066 | 56.320 | Máx. | -0.3113 | -0.0060 | 0.3354 | 0.4968 | -0.1026 |
| | | Mín. | -0.6175 | -0.0113 | 0.1693 | 0.2505 | -0.2034 |
| | | Dif. | 0.3062 | 0.0053 | 0.1661 | 0.2463 | 0.1008 |
| 69.087 | 29.069 | Máx. | 0.0457 | 0.4425 | 0.0375 | -0.0705 | 0.1760 |
| | | Mín. | 0.0230 | 0.2231 | 0.0189 | -0.1398 | 0.0887 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.2194 | 0.0186 | 0.0693 | 0.0873 |
| 69.089 | 28.819 | Máx. | -0.0222 | 0.9353 | 0.0578 | -0.1553 | 0.1435 |
| | | Mín. | -0.0440 | 0.4715 | 0.0291 | -0.3081 | 0.0724 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.4638 | 0.0287 | 0.1528 | 0.0712 |
| 69.091 | 28.569 | Máx. | -0.0360 | 1.2382 | 0.0613 | -0.2135 | 0.1013 |
| | | Mín. | -0.0714 | 0.6242 | 0.0309 | -0.4235 | 0.0511 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.6140 | 0.0304 | 0.2100 | 0.0502 |
| 69.092 | 28.319 | Máx. | -0.0323 | 1.4111 | 0.0580 | -0.2493 | 0.0580 |
| | | Mín. | -0.0641 | 0.7114 | 0.0292 | -0.4945 | 0.0292 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.6997 | 0.0287 | 0.2452 | 0.0287 |
| 69.094 | 28.069 | Máx. | -0.0234 | 1.4962 | 0.0508 | -0.2674 | 0.0178 |
| | | Mín. | -0.0464 | 0.7543 | 0.0256 | -0.5303 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.7419 | 0.0252 | 0.2630 | 0.0088 |
| 69.095 | 27.819 | Máx. | -0.0135 | 1.5182 | 0.0412 | -0.2713 | -0.0085 |
| | | Mín. | -0.0268 | 0.7654 | 0.0208 | -0.5381 | -0.0168 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.7528 | 0.0204 | 0.2668 | 0.0083 |
| 69.097 | 27.569 | Máx. | -0.0045 | 1.4919 | 0.0305 | -0.2640 | -0.0223 |
| | | Mín. | -0.0088 | 0.7521 | 0.0154 | -0.5236 | -0.0441 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.7398 | 0.0151 | 0.2596 | 0.0219 |
| 69.098 | 27.319 | Máx. | 0.0056 | 1.4280 | 0.0194 | -0.2480 | -0.0321 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.7199 | 0.0098 | -0.4920 | -0.0636 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.7081 | 0.0096 | 0.2439 | 0.0315 |
| 69.100 | 27.069 | Máx. | 0.0157 | 1.3352 | 0.0088 | -0.2258 | -0.0378 |
| | | Mín. | 0.0079 | 0.6731 | 0.0044 | -0.4479 | -0.0750 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.6621 | 0.0044 | 0.2221 | 0.0372 |
| 69.102 | 26.819 | Máx. | 0.0212 | 1.2214 | -0.0003 | -0.1997 | -0.0397 |
| | | Mín. | 0.0107 | 0.6158 | -0.0005 | -0.3961 | -0.0788 |
| | | Dif. | 0.0105 | 0.6056 | 0.0003 | 0.1964 | 0.0391 |
| 69.103 | 26.569 | Máx. | 0.0192 | 1.0922 | -0.0038 | -0.1720 | -0.0383 |
| | | Mín. | 0.0097 | 0.5507 | -0.0076 | -0.3413 | -0.0760 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.5416 | 0.0038 | 0.1692 | 0.0377 |
| 69.103 | 58.087 | Máx. | -0.1969 | -0.4928 | 0.3493 | -0.0171 | 0.5186 |
| | | Mín. | -0.3905 | -0.9774 | 0.1761 | -0.0338 | 0.2615 |
| | | Dif. | 0.1936 | 0.4846 | 0.1731 | 0.0168 | 0.2571 |
| 69.105 | 26.319 | Máx. | 0.0071 | 0.9515 | -0.0065 | -0.1449 | -0.0344 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.4797 | -0.0129 | -0.2874 | -0.0681 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.4718 | 0.0064 | 0.1425 | 0.0338 |
| 69.106 | 26.069 | Máx. | -0.0080 | 0.8094 | -0.0089 | -0.1205 | -0.0284 |
| | | Mín. | -0.0159 | 0.4080 | -0.0177 | -0.2390 | -0.0563 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.4013 | 0.0088 | 0.1185 | 0.0279 |
| 69.107 | 56.567 | Máx. | -0.3695 | -0.0920 | 0.3800 | 0.4356 | -0.0770 |
| | | Mín. | -0.7328 | -0.1819 | 0.1917 | 0.2196 | -0.1526 |
| | | Dif. | 0.3633 | 0.0900 | 0.1883 | 0.2160 | 0.0757 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.108 | 25.819 | Máx. | -0.0158 | 0.6903 | -0.0117 | -0.1018 | -0.0200 |
| | | Mín. | -0.0313 | 0.3480 | -0.0231 | -0.2018 | -0.0398 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.3423 | 0.0115 | 0.1001 | 0.0197 |
| 69.109 | 25.569 | Máx. | -0.0249 | 0.6044 | -0.0113 | -0.0922 | -0.0109 |
| | | Mín. | -0.0494 | 0.3047 | -0.0224 | -0.1828 | -0.0217 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.2997 | 0.0111 | 0.0907 | 0.0107 |
| 69.111 | 25.319 | Máx. | 0.0304 | 0.5899 | -0.0145 | -0.0925 | -0.0014 |
| | | Mín. | 0.0153 | 0.2974 | -0.0288 | -0.1835 | -0.0028 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.2925 | 0.0143 | 0.0910 | 0.0014 |
| 69.112 | 25.069 | Máx. | 0.0000 | 0.0131 | 0.0000 | -0.0018 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0000 | 0.0066 | 0.0000 | -0.0036 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 |
| 69.122 | 58.199 | Máx. | -0.1969 | -0.3901 | 0.3493 | -0.0384 | 0.5875 |
| | | Mín. | -0.3905 | -0.7738 | 0.1761 | -0.0761 | 0.2962 |
| | | Dif. | 0.1936 | 0.3837 | 0.1731 | 0.0378 | 0.2913 |
| 69.129 | 55.156 | Máx. | -0.0087 | 1.5451 | 0.0010 | -0.0413 | -0.1682 |
| | | Mín. | -0.0168 | 0.7636 | -0.0021 | -0.0917 | -0.3330 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.7816 | 0.0030 | 0.0504 | 0.1648 |
| 69.147 | 56.813 | Máx. | -0.4088 | -0.1608 | 0.4028 | 0.3505 | -0.0435 |
| | | Mín. | -0.8107 | -0.3186 | 0.2032 | 0.1767 | -0.0862 |
| | | Dif. | 0.4019 | 0.1578 | 0.1996 | 0.1738 | 0.0427 |
| 69.151 | 55.293 | Máx. | -0.0087 | 1.1727 | 0.0010 | 0.2404 | -0.1798 |
| | | Mín. | -0.0168 | 0.5811 | -0.0021 | 0.1225 | -0.3565 |
| | | Dif. | 0.0081 | 0.5916 | 0.0030 | 0.1179 | 0.1767 |
| 69.188 | 57.060 | Máx. | -0.4231 | -0.2344 | 0.4180 | 0.2467 | -0.0030 |
| | | Mín. | -0.8392 | -0.4647 | 0.2108 | 0.1243 | -0.0059 |
| | | Dif. | 0.4161 | 0.2303 | 0.2072 | 0.1223 | 0.0030 |
| 69.192 | 55.539 | Máx. | -0.1667 | 0.6226 | 0.0805 | 0.3792 | -0.1746 |
| | | Mín. | -0.3300 | 0.3107 | 0.0413 | 0.1915 | -0.3464 |
| | | Dif. | 0.1633 | 0.3118 | 0.0393 | 0.1877 | 0.1718 |
| 69.195 | 31.328 | Máx. | -0.0545 | -0.2378 | 0.0430 | -0.0560 | 0.1004 |
| | | Mín. | -0.1082 | -0.4716 | 0.0217 | -0.1111 | 0.0506 |
| | | Dif. | 0.0536 | 0.2339 | 0.0213 | 0.0551 | 0.0498 |
| 69.195 | 31.578 | Máx. | -0.0162 | -0.3712 | 0.0571 | -0.0894 | 0.0625 |
| | | Mín. | -0.0322 | -0.7362 | 0.0288 | -0.1773 | 0.0315 |
| | | Dif. | 0.0160 | 0.3650 | 0.0283 | 0.0879 | 0.0310 |
| 69.195 | 31.828 | Máx. | 0.0227 | -0.4128 | 0.0600 | -0.1022 | 0.0185 |
| | | Mín. | 0.0115 | -0.8188 | 0.0303 | -0.2026 | 0.0093 |
| | | Dif. | 0.0113 | 0.4060 | 0.0298 | 0.1005 | 0.0092 |
| 69.195 | 32.078 | Máx. | 0.0862 | -0.4361 | 0.0546 | -0.1161 | -0.0119 |
| | | Mín. | 0.0434 | -0.8649 | 0.0275 | -0.2303 | -0.0235 |
| | | Dif. | 0.0427 | 0.4289 | 0.0271 | 0.1142 | 0.0117 |
| 69.195 | 32.328 | Máx. | 0.1490 | -0.4737 | 0.0439 | -0.1435 | -0.0294 |
| | | Mín. | 0.0751 | -0.9396 | 0.0222 | -0.2847 | -0.0584 |
| | | Dif. | 0.0739 | 0.4659 | 0.0218 | 0.1411 | 0.0289 |
| 69.195 | 32.578 | Máx. | 0.2119 | -0.5014 | 0.0344 | -0.1792 | -0.0430 |
| | | Mín. | 0.1068 | -0.9946 | 0.0173 | -0.3554 | -0.0852 |
| | | Dif. | 0.1051 | 0.4932 | 0.0170 | 0.1762 | 0.0423 |
| 69.195 | 32.828 | Máx. | 0.2615 | -0.5576 | 0.0207 | -0.2322 | -0.0526 |
| | | Mín. | 0.1318 | -1.1061 | 0.0104 | -0.4606 | -0.1043 |
| | | Dif. | 0.1297 | 0.5485 | 0.0102 | 0.2284 | 0.0517 |
| 69.195 | 33.078 | Máx. | 0.2874 | -0.5769 | 0.0040 | -0.2793 | -0.0574 |
| | | Mín. | 0.1449 | -1.1444 | 0.0020 | -0.5541 | -0.1138 |
| | | Dif. | 0.1425 | 0.5675 | 0.0020 | 0.2748 | 0.0564 |
| 69.195 | 33.328 | Máx. | 0.3280 | -0.5329 | -0.0114 | -0.3086 | -0.0546 |
| | | Mín. | 0.1654 | -1.0572 | -0.0226 | -0.6122 | -0.1083 |
| | | Dif. | 0.1626 | 0.5244 | 0.0112 | 0.3036 | 0.0537 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.195 | 33.578 | Máx. | 0.4559 | -0.4127 | -0.0361 | -0.3182 | -0.0371 |
| | | Mín. | 0.2299 | -0.8190 | -0.0715 | -0.6314 | -0.0735 |
| | | Dif. | 0.2260 | 0.4064 | 0.0355 | 0.3131 | 0.0364 |
| 69.195 | 33.828 | Máx. | 0.8280 | -0.2307 | -0.0859 | -0.3235 | 0.0194 |
| | | Mín. | 0.4176 | -0.4584 | -0.1703 | -0.6419 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.4104 | 0.2277 | 0.0844 | 0.3184 | 0.0096 |
| 69.195 | 34.078 | Máx. | 1.6216 | -0.2085 | -0.2117 | -0.3857 | 0.2375 |
| | | Mín. | 0.8180 | -0.4145 | -0.4198 | -0.7652 | 0.1198 |
| | | Dif. | 0.8036 | 0.2060 | 0.2081 | 0.3796 | 0.1177 |
| 69.195 | 34.328 | Máx. | 1.8078 | -1.6976 | -0.5607 | -0.7183 | 0.7489 |
| | | Mín. | 0.9121 | -3.3670 | -1.1117 | -1.4247 | 0.3778 |
| | | Dif. | 0.8957 | 1.6694 | 0.5509 | 0.7064 | 0.3712 |
| 69.229 | 57.307 | Máx. | -0.4103 | -0.3637 | 0.4077 | 0.1184 | 0.0856 |
| | | Mín. | -0.8138 | -0.7212 | 0.2056 | 0.0596 | 0.0432 |
| | | Dif. | 0.4035 | 0.3575 | 0.2021 | 0.0587 | 0.0424 |
| 69.232 | 55.786 | Máx. | -0.2702 | 0.3406 | 0.1403 | 0.4446 | -0.1604 |
| | | Mín. | -0.5355 | 0.1707 | 0.0710 | 0.2243 | -0.3183 |
| | | Dif. | 0.2653 | 0.1699 | 0.0692 | 0.2203 | 0.1578 |
| 69.236 | 25.069 | Máx. | 0.0000 | 0.0131 | 0.0000 | 0.0006 | -0.0000 |
| | | Mín. | 0.0000 | 0.0066 | 0.0000 | 0.0003 | -0.0000 |
| | | Dif. | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 |
| 69.258 | 34.484 | Máx. | -14.7664 | 0.7951 | -3.1705 | -1.1955 | -0.1534 |
| | | Mín. | -29.2780 | 0.4010 | -6.2856 | -2.3705 | -0.3041 |
| | | Dif. | 14.5116 | 0.3941 | 3.1151 | 1.1751 | 0.1507 |
| 69.258 | 34.578 | Máx. | -10.1514 | 0.7951 | -1.7042 | -1.1955 | 0.1275 |
| | | Mín. | -20.1275 | 0.4010 | -3.3784 | -2.3705 | 0.0643 |
| | | Dif. | 9.9761 | 0.3941 | 1.6742 | 1.1751 | 0.0632 |
| 69.258 | 34.828 | Máx. | -3.8790 | 0.0841 | -0.3669 | -0.6571 | 0.3368 |
| | | Mín. | -7.6911 | 0.0424 | -0.7269 | -1.3030 | 0.1699 |
| | | Dif. | 3.8120 | 0.0417 | 0.3600 | 0.6460 | 0.1669 |
| 69.258 | 35.078 | Máx. | -1.7417 | -0.0085 | -0.0241 | -0.3198 | 0.4155 |
| | | Mín. | -3.4532 | -0.0168 | -0.0473 | -0.6343 | 0.2095 |
| | | Dif. | 1.7115 | 0.0083 | 0.0232 | 0.3145 | 0.2059 |
| 69.258 | 35.328 | Máx. | -1.0661 | -0.0525 | 0.3084 | -0.1407 | 0.4412 |
| | | Mín. | -2.1136 | -0.1041 | 0.1553 | -0.2793 | 0.2225 |
| | | Dif. | 1.0475 | 0.0515 | 0.1531 | 0.1386 | 0.2187 |
| 69.258 | 35.578 | Máx. | -0.7512 | -0.1067 | 0.5669 | -0.0288 | 0.4223 |
| | | Mín. | -1.4891 | -0.2115 | 0.2857 | -0.0574 | 0.2130 |
| | | Dif. | 0.7378 | 0.1048 | 0.2812 | 0.0286 | 0.2093 |
| 69.258 | 35.828 | Máx. | -0.5428 | -0.1614 | 0.7613 | 0.0944 | 0.3645 |
| | | Mín. | -1.0756 | -0.3199 | 0.3838 | 0.0478 | 0.1838 |
| | | Dif. | 0.5328 | 0.1585 | 0.3776 | 0.0466 | 0.1806 |
| 69.258 | 36.078 | Máx. | -0.3807 | -0.2091 | 0.9053 | 0.1975 | 0.2758 |
| | | Mín. | -0.7539 | -0.4144 | 0.4564 | 0.0999 | 0.1391 |
| | | Dif. | 0.3732 | 0.2053 | 0.4489 | 0.0976 | 0.1367 |
| 69.258 | 36.328 | Máx. | -0.2432 | -0.2450 | 1.0069 | 0.2618 | 0.1663 |
| | | Mín. | -0.4810 | -0.4856 | 0.5077 | 0.1324 | 0.0839 |
| | | Dif. | 0.2378 | 0.2406 | 0.4992 | 0.1294 | 0.0824 |
| 69.258 | 36.578 | Máx. | -0.1186 | -0.2659 | 1.0696 | 0.2941 | 0.0459 |
| | | Mín. | -0.2336 | -0.5270 | 0.5394 | 0.1488 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.1149 | 0.2611 | 0.5301 | 0.1453 | 0.0227 |
| 69.258 | 36.828 | Máx. | 0.0050 | -0.2700 | 1.0930 | 0.3000 | -0.0386 |
| | | Mín. | 0.0014 | -0.5349 | 0.5514 | 0.1519 | -0.0767 |
| | | Dif. | 0.0036 | 0.2649 | 0.5416 | 0.1481 | 0.0381 |
| 69.258 | 37.078 | Máx. | 0.2482 | -0.2569 | 1.0739 | 0.2843 | -0.0980 |
| | | Mín. | 0.1236 | -0.5088 | 0.5420 | 0.1441 | -0.1945 |
| | | Dif. | 0.1246 | 0.2519 | 0.5319 | 0.1401 | 0.0965 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.258 | 37.328 | Máx. | 0.5078 | -0.2278 | 1.0067 | 0.2507 | -0.1521 |
| | | Mín. | 0.2539 | -0.4507 | 0.5084 | 0.1274 | -0.3018 |
| | | Dif. | 0.2539 | 0.2228 | 0.4983 | 0.1233 | 0.1497 |
| 69.258 | 37.578 | Máx. | 0.7961 | -0.1836 | 0.8835 | 0.2018 | -0.1985 |
| | | Mín. | 0.3980 | -0.3619 | 0.4467 | 0.1030 | -0.3940 |
| | | Dif. | 0.3981 | 0.1783 | 0.4368 | 0.0988 | 0.1954 |
| 69.258 | 37.828 | Máx. | 1.1300 | -0.1221 | 0.6931 | 0.1401 | -0.2351 |
| | | Mín. | 0.5639 | -0.2368 | 0.3516 | 0.0722 | -0.4665 |
| | | Dif. | 0.5661 | 0.1147 | 0.3415 | 0.0679 | 0.2314 |
| 69.258 | 38.078 | Máx. | 1.5284 | -0.0334 | 0.4160 | 0.0713 | -0.2582 |
| | | Mín. | 0.7602 | -0.0604 | 0.2137 | 0.0377 | -0.5119 |
| | | Dif. | 0.7682 | 0.0270 | 0.2022 | 0.0336 | 0.2536 |
| 69.258 | 38.328 | Máx. | 1.9223 | 0.1039 | 0.0307 | 0.0133 | -0.2607 |
| | | Mín. | 0.9535 | 0.0436 | 0.0073 | 0.0078 | -0.5143 |
| | | Dif. | 0.9688 | 0.0603 | 0.0234 | 0.0055 | 0.2536 |
| 69.258 | 38.337 | Máx. | 2.0987 | 0.1039 | -0.0869 | 0.0133 | -0.2603 |
| | | Mín. | 1.0401 | 0.0436 | -0.1940 | 0.0078 | -0.5131 |
| | | Dif. | 1.0586 | 0.0603 | 0.1071 | 0.0055 | 0.2528 |
| 69.269 | 57.553 | Máx. | -0.5142 | -0.4765 | 0.3915 | -0.0443 | 0.1933 |
| | | Mín. | -1.0197 | -0.9449 | 0.1974 | -0.0878 | 0.0975 |
| | | Dif. | 0.5056 | 0.4685 | 0.1941 | 0.0435 | 0.0958 |
| 69.273 | 56.033 | Máx. | -0.3275 | 0.1217 | 0.1788 | 0.4682 | -0.1398 |
| | | Mín. | -0.6492 | 0.0608 | 0.0904 | 0.2361 | -0.2773 |
| | | Dif. | 0.3218 | 0.0609 | 0.0885 | 0.2321 | 0.1375 |
| 69.295 | 25.155 | Máx. | 0.1272 | 0.3576 | 0.0089 | -0.0116 | 0.0019 |
| | | Mín. | 0.0641 | 0.1803 | 0.0045 | -0.0230 | 0.0010 |
| | | Dif. | 0.0631 | 0.1773 | 0.0044 | 0.0114 | 0.0010 |
| 69.295 | 25.319 | Máx. | 0.0304 | 0.3576 | -0.0145 | -0.0116 | -0.0010 |
| | | Mín. | 0.0153 | 0.1803 | -0.0288 | -0.0230 | -0.0021 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.1773 | 0.0143 | 0.0114 | 0.0010 |
| 69.295 | 25.569 | Máx. | -0.0249 | 0.4431 | -0.0113 | -0.0082 | -0.0095 |
| | | Mín. | -0.0494 | 0.2234 | -0.0224 | -0.0163 | -0.0189 |
| | | Dif. | 0.0245 | 0.2197 | 0.0111 | 0.0081 | 0.0094 |
| 69.295 | 25.819 | Máx. | -0.0158 | 0.5128 | -0.0117 | -0.0051 | -0.0197 |
| | | Mín. | -0.0313 | 0.2585 | -0.0231 | -0.0100 | -0.0390 |
| | | Dif. | 0.0155 | 0.2543 | 0.0115 | 0.0050 | 0.0193 |
| 69.295 | 26.069 | Máx. | -0.0080 | 0.6448 | -0.0089 | -0.0089 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.0159 | 0.3250 | -0.0177 | -0.0177 | -0.0583 |
| | | Dif. | 0.0079 | 0.3197 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0289 |
| 69.295 | 26.319 | Máx. | 0.0071 | 0.7811 | -0.0065 | -0.0146 | -0.0364 |
| | | Mín. | 0.0036 | 0.3938 | -0.0129 | -0.0289 | -0.0722 |
| | | Dif. | 0.0035 | 0.3873 | 0.0064 | 0.0143 | 0.0358 |
| 69.295 | 26.569 | Máx. | 0.0192 | 0.9162 | -0.0038 | -0.0233 | -0.0412 |
| | | Mín. | 0.0097 | 0.4619 | -0.0076 | -0.0462 | -0.0817 |
| | | Dif. | 0.0095 | 0.4543 | 0.0038 | 0.0229 | 0.0405 |
| 69.295 | 26.819 | Máx. | 0.0212 | 1.0401 | -0.0003 | -0.0343 | -0.0430 |
| | | Mín. | 0.0107 | 0.5244 | -0.0005 | -0.0680 | -0.0854 |
| | | Dif. | 0.0105 | 0.5158 | 0.0003 | 0.0337 | 0.0423 |
| 69.295 | 27.069 | Máx. | 0.0157 | 1.1511 | 0.0088 | -0.0460 | -0.0411 |
| | | Mín. | 0.0079 | 0.5803 | 0.0044 | -0.0912 | -0.0815 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.5708 | 0.0044 | 0.0452 | 0.0404 |
| 69.295 | 27.319 | Máx. | 0.0056 | 1.2414 | 0.0194 | -0.0566 | -0.0348 |
| | | Mín. | 0.0028 | 0.6259 | 0.0098 | -0.1123 | -0.0690 |
| | | Dif. | 0.0028 | 0.6156 | 0.0096 | 0.0557 | 0.0342 |
| 69.295 | 27.569 | Máx. | -0.0045 | 1.3030 | 0.0305 | -0.0649 | -0.0240 |
| | | Mín. | -0.0088 | 0.6569 | 0.0154 | -0.1287 | -0.0475 |
| | | Dif. | 0.0044 | 0.6461 | 0.0151 | 0.0638 | 0.0236 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.295 | 27.819 | Máx. | -0.0135 | 1.3275 | 0.0412 | -0.0695 | -0.0088 |
| | | Mín. | -0.0268 | 0.6692 | 0.0208 | -0.1379 | -0.0174 |
| | | Dif. | 0.0133 | 0.6582 | 0.0204 | 0.0684 | 0.0086 |
| 69.295 | 28.069 | Máx. | -0.0234 | 1.3050 | 0.0508 | -0.0693 | 0.0207 |
| | | Mín. | -0.0464 | 0.6579 | 0.0256 | -0.1374 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.0230 | 0.6471 | 0.0252 | 0.0681 | 0.0103 |
| 69.295 | 28.319 | Máx. | -0.0323 | 1.2218 | 0.0580 | -0.0632 | 0.0649 |
| | | Mín. | -0.0641 | 0.6159 | 0.0292 | -0.1254 | 0.0327 |
| | | Dif. | 0.0318 | 0.6058 | 0.0287 | 0.0622 | 0.0322 |
| 69.295 | 28.569 | Máx. | -0.0360 | 1.0569 | 0.0613 | -0.0509 | 0.1120 |
| | | Mín. | -0.0714 | 0.5328 | 0.0309 | -0.1010 | 0.0565 |
| | | Dif. | 0.0354 | 0.5240 | 0.0304 | 0.0501 | 0.0555 |
| 69.295 | 28.819 | Máx. | -0.0222 | 0.7799 | 0.0578 | -0.0331 | 0.1567 |
| | | Mín. | -0.0440 | 0.3932 | 0.0291 | -0.0656 | 0.0790 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.3867 | 0.0287 | 0.0326 | 0.0777 |
| 69.295 | 29.069 | Máx. | 0.0457 | 0.3577 | 0.0375 | -0.0128 | 0.1889 |
| | | Mín. | 0.0230 | 0.1803 | 0.0189 | -0.0254 | 0.0952 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.1774 | 0.0186 | 0.0126 | 0.0937 |
| 69.295 | 29.137 | Máx. | 0.1086 | 0.3577 | 0.0067 | -0.0128 | 0.1999 |
| | | Mín. | 0.0547 | 0.1803 | 0.0034 | -0.0254 | 0.1008 |
| | | Dif. | 0.0538 | 0.1774 | 0.0033 | 0.0126 | 0.0991 |
| 69.303 | 58.055 | Máx. | -0.3770 | -0.4928 | 0.2001 | -0.0171 | 0.6676 |
| | | Mín. | -0.7478 | -0.9774 | 0.1009 | -0.0338 | 0.3366 |
| | | Dif. | 0.3707 | 0.4846 | 0.0992 | 0.0168 | 0.3310 |
| 69.310 | 57.800 | Máx. | -0.2184 | -0.2774 | 0.4445 | -0.1946 | 0.2348 |
| | | Mín. | -0.4331 | -0.5502 | 0.2242 | -0.3859 | 0.1184 |
| | | Dif. | 0.2148 | 0.2728 | 0.2204 | 0.1913 | 0.1164 |
| 69.313 | 56.279 | Máx. | -0.3831 | -0.0644 | 0.2036 | 0.4423 | -0.1181 |
| | | Mín. | -0.7595 | -0.1270 | 0.1028 | 0.2230 | -0.2342 |
| | | Dif. | 0.3765 | 0.0626 | 0.1008 | 0.2193 | 0.1162 |
| 69.330 | 57.927 | Máx. | -0.2184 | -0.0550 | 0.4445 | -0.2356 | 0.0052 |
| | | Mín. | -0.4331 | -0.1092 | 0.2242 | -0.4673 | 0.0026 |
| | | Dif. | 0.2148 | 0.0542 | 0.2204 | 0.2316 | 0.0026 |
| 69.345 | 31.328 | Máx. | 0.0728 | 0.3704 | 0.0079 | -0.0559 | 0.0272 |
| | | Mín. | 0.0367 | 0.1867 | 0.0040 | -0.1108 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.1836 | 0.0039 | 0.0549 | 0.0135 |
| 69.345 | 31.578 | Máx. | 0.1425 | 0.5319 | -0.0067 | -0.0887 | 0.0260 |
| | | Mín. | 0.0718 | 0.2681 | -0.0133 | -0.1760 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0706 | 0.2637 | 0.0066 | 0.0873 | 0.0129 |
| 69.345 | 31.828 | Máx. | 0.1366 | 0.5605 | -0.0265 | -0.1008 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.0688 | 0.2826 | -0.0526 | -0.1999 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.0677 | 0.2779 | 0.0261 | 0.0991 | 0.0002 |
| 69.345 | 32.078 | Máx. | -0.0420 | 0.6916 | -0.0443 | -0.1091 | -0.0288 |
| | | Mín. | -0.0833 | 0.3487 | -0.0879 | -0.2164 | -0.0572 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.3429 | 0.0436 | 0.1073 | 0.0284 |
| 69.345 | 32.328 | Máx. | 0.3608 | 0.8412 | -0.0411 | -0.1325 | -0.0598 |
| | | Mín. | 0.1819 | 0.4241 | -0.0815 | -0.2629 | -0.1185 |
| | | Dif. | 0.1789 | 0.4171 | 0.0404 | 0.1303 | 0.0588 |
| 69.345 | 32.578 | Máx. | 0.0438 | 0.8092 | -0.0284 | -0.1780 | -0.0896 |
| | | Mín. | 0.0221 | 0.4079 | -0.0563 | -0.3532 | -0.1777 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.4012 | 0.0279 | 0.1751 | 0.0881 |
| 69.345 | 32.828 | Máx. | -0.0016 | 1.0046 | -0.0039 | -0.2321 | -0.1020 |
| | | Mín. | -0.0031 | 0.5064 | -0.0077 | -0.4605 | -0.2023 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.4981 | 0.0038 | 0.2284 | 0.1003 |
| 69.345 | 33.078 | Máx. | 0.0128 | 1.2088 | 0.0297 | -0.2801 | -0.0966 |
| | | Mín. | 0.0064 | 0.6094 | 0.0150 | -0.5557 | -0.1917 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.5994 | 0.0147 | 0.2756 | 0.0950 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.345 | 33.328 | Máx. | 0.0561 | 1.2831 | 0.0572 | -0.3102 | -0.0781 |
| | | Mín. | 0.0283 | 0.6468 | 0.0288 | -0.6153 | -0.1549 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.6364 | 0.0284 | 0.3052 | 0.0768 |
| 69.345 | 33.578 | Máx. | 0.2007 | 1.1471 | 0.0734 | -0.3207 | -0.0515 |
| | | Mín. | 0.1012 | 0.5781 | 0.0370 | -0.6363 | -0.1022 |
| | | Dif. | 0.0995 | 0.5690 | 0.0364 | 0.3156 | 0.0507 |
| 69.345 | 33.828 | Máx. | 0.6403 | 0.7839 | 0.0503 | -0.3269 | -0.0277 |
| | | Mín. | 0.3230 | 0.3948 | 0.0253 | -0.6487 | -0.0550 |
| | | Dif. | 0.3173 | 0.3891 | 0.0249 | 0.3218 | 0.0273 |
| 69.345 | 34.078 | Máx. | 1.6317 | 0.6148 | -0.0677 | -0.3901 | -0.0431 |
| | | Mín. | 0.8231 | 0.3094 | -0.1341 | -0.7740 | -0.0855 |
| | | Dif. | 0.8086 | 0.3054 | 0.0665 | 0.3839 | 0.0424 |
| 69.345 | 34.328 | Máx. | 2.1061 | 3.7563 | -0.4238 | -0.7436 | -0.2069 |
| | | Mín. | 1.0625 | 1.8938 | -0.8401 | -1.4749 | -0.4103 |
| | | Dif. | 1.0436 | 1.8625 | 0.4163 | 0.7313 | 0.2033 |
| 69.354 | 56.526 | Máx. | -0.5295 | -0.1270 | 0.2351 | 0.3462 | -0.0904 |
| | | Mín. | -1.0502 | -0.2513 | 0.1187 | 0.1745 | -0.1793 |
| | | Dif. | 0.5206 | 0.1243 | 0.1165 | 0.1717 | 0.0889 |
| 69.359 | 57.792 | Máx. | -0.5053 | -0.2774 | 0.1655 | -0.1946 | 0.3000 |
| | | Mín. | -1.0022 | -0.5502 | 0.0835 | -0.3859 | 0.1513 |
| | | Dif. | 0.4969 | 0.2728 | 0.0821 | 0.1913 | 0.1487 |
| 69.375 | 55.116 | Máx. | 0.1502 | 0.8869 | 0.0259 | -0.0085 | -0.1861 |
| | | Mín. | 0.0701 | 0.4460 | 0.0133 | -0.0181 | -0.3696 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.4409 | 0.0126 | 0.0096 | 0.1834 |
| 69.394 | 56.773 | Máx. | -0.4837 | -0.1983 | 0.2398 | 0.2594 | -0.0515 |
| | | Mín. | -0.9591 | -0.3929 | 0.1210 | 0.1307 | -0.1022 |
| | | Dif. | 0.4754 | 0.1946 | 0.1188 | 0.1287 | 0.0507 |
| 69.398 | 55.252 | Máx. | 0.1502 | 0.7573 | 0.0259 | 0.1886 | -0.1982 |
| | | Mín. | 0.0701 | 0.3808 | 0.0133 | 0.0956 | -0.3936 |
| | | Dif. | 0.0802 | 0.3764 | 0.0126 | 0.0930 | 0.1954 |
| 69.408 | 25.319 | Máx. | 0.0304 | 0.1254 | -0.0145 | 0.0143 | 0.0057 |
| | | Mín. | 0.0153 | 0.0632 | -0.0288 | 0.0072 | 0.0029 |
| | | Dif. | 0.0151 | 0.0622 | 0.0143 | 0.0071 | 0.0028 |
| 69.416 | 57.529 | Máx. | -0.5763 | -0.4765 | 0.1189 | -0.0443 | 0.2270 |
| | | Mín. | -1.1430 | -0.9449 | 0.0599 | -0.0878 | 0.1145 |
| | | Dif. | 0.5666 | 0.4685 | 0.0589 | 0.0435 | 0.1125 |
| 69.435 | 57.020 | Máx. | -0.5132 | -0.3196 | 0.2384 | 0.1094 | -0.0159 |
| | | Mín. | -1.0178 | -0.6337 | 0.1203 | 0.0551 | -0.0316 |
| | | Dif. | 0.5045 | 0.3141 | 0.1181 | 0.0543 | 0.0157 |
| 69.438 | 55.499 | Máx. | -0.1781 | 0.4472 | 0.0155 | 0.3388 | -0.1883 |
| | | Mín. | -0.3491 | 0.2247 | 0.0079 | 0.1713 | -0.3741 |
| | | Dif. | 0.1710 | 0.2225 | 0.0076 | 0.1675 | 0.1857 |
| 69.473 | 57.267 | Máx. | -0.4158 | -0.3637 | 0.1463 | 0.1184 | 0.0947 |
| | | Mín. | -0.8246 | -0.7212 | 0.0738 | 0.0596 | 0.0478 |
| | | Dif. | 0.4089 | 0.3575 | 0.0725 | 0.0587 | 0.0469 |
| 69.474 | 57.261 | Máx. | -0.5132 | -0.3647 | 0.2384 | -0.0568 | -0.0192 |
| | | Mín. | -1.0178 | -0.7232 | 0.1203 | -0.1125 | -0.0381 |
| | | Dif. | 0.5045 | 0.3585 | 0.1181 | 0.0557 | 0.0189 |
| 69.479 | 55.746 | Máx. | -0.4021 | 0.2547 | 0.0256 | 0.3834 | -0.1770 |
| | | Mín. | -0.7962 | 0.1278 | 0.0130 | 0.1936 | -0.3513 |
| | | Dif. | 0.3941 | 0.1270 | 0.0126 | 0.1898 | 0.1743 |
| 69.508 | 31.187 | Máx. | 0.0231 | 0.2676 | 0.0074 | -0.0127 | 0.0179 |
| | | Mín. | 0.0116 | 0.1349 | 0.0037 | -0.0252 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.0114 | 0.1327 | 0.0037 | 0.0125 | 0.0089 |
| 69.508 | 31.328 | Máx. | 0.0728 | 0.2676 | 0.0079 | -0.0127 | 0.0208 |
| | | Mín. | 0.0367 | 0.1349 | 0.0040 | -0.0252 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.1327 | 0.0039 | 0.0125 | 0.0103 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 31.578 | Máx. | 0.1425 | 0.3788 | -0.0067 | -0.0231 | 0.0207 |
| | | Mín. | 0.0718 | 0.1910 | -0.0133 | -0.0457 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.0706 | 0.1878 | 0.0066 | 0.0227 | 0.0103 |
| 69.508 | 31.828 | Máx. | 0.1366 | 0.3615 | -0.0265 | -0.0256 | 0.0008 |
| | | Mín. | 0.0688 | 0.1823 | -0.0526 | -0.0507 | 0.0004 |
| | | Dif. | 0.0677 | 0.1792 | 0.0261 | 0.0252 | 0.0004 |
| 69.508 | 32.078 | Máx. | -0.0420 | 0.3556 | -0.0443 | -0.0155 | -0.0227 |
| | | Mín. | -0.0833 | 0.1793 | -0.0879 | -0.0307 | -0.0450 |
| | | Dif. | 0.0413 | 0.1763 | 0.0436 | 0.0152 | 0.0223 |
| 69.508 | 32.164 | Máx. | -0.1398 | 0.3556 | -0.0245 | -0.0155 | -0.0301 |
| | | Mín. | -0.2773 | 0.1793 | -0.0486 | -0.0307 | -0.0597 |
| | | Dif. | 0.1375 | 0.1763 | 0.0241 | 0.0152 | 0.0296 |
| 69.508 | 32.314 | Máx. | 0.6265 | 0.4483 | -0.0246 | -0.0232 | -0.0740 |
| | | Mín. | 0.3159 | 0.2260 | -0.0489 | -0.0461 | -0.1469 |
| | | Dif. | 0.3107 | 0.2223 | 0.0242 | 0.0228 | 0.0728 |
| 69.508 | 32.328 | Máx. | 0.3608 | 0.4483 | -0.0411 | -0.0232 | -0.0770 |
| | | Mín. | 0.1819 | 0.2260 | -0.0815 | -0.0461 | -0.1527 |
| | | Dif. | 0.1789 | 0.2223 | 0.0404 | 0.0228 | 0.0757 |
| 69.508 | 32.578 | Máx. | 0.0438 | 0.5863 | -0.0284 | -0.0729 | -0.1010 |
| | | Mín. | 0.0221 | 0.2956 | -0.0563 | -0.1446 | -0.2004 |
| | | Dif. | 0.0217 | 0.2907 | 0.0279 | 0.0717 | 0.0994 |
| 69.508 | 32.828 | Máx. | -0.0016 | 0.8374 | -0.0039 | -0.1115 | -0.1102 |
| | | Mín. | -0.0031 | 0.4222 | -0.0077 | -0.2213 | -0.2185 |
| | | Dif. | 0.0015 | 0.4153 | 0.0038 | 0.1097 | 0.1084 |
| 69.508 | 33.078 | Máx. | 0.0128 | 1.0487 | 0.0297 | -0.1420 | -0.1034 |
| | | Mín. | 0.0064 | 0.5286 | 0.0150 | -0.2817 | -0.2050 |
| | | Dif. | 0.0063 | 0.5200 | 0.0147 | 0.1397 | 0.1017 |
| 69.508 | 33.328 | Máx. | 0.0561 | 1.1435 | 0.0572 | -0.1674 | -0.0851 |
| | | Mín. | 0.0283 | 0.5764 | 0.0288 | -0.3321 | -0.1689 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.5671 | 0.0284 | 0.1647 | 0.0838 |
| 69.508 | 33.578 | Máx. | 0.2007 | 1.0882 | 0.0734 | -0.1944 | -0.0622 |
| | | Mín. | 0.1012 | 0.5484 | 0.0370 | -0.3856 | -0.1234 |
| | | Dif. | 0.0995 | 0.5398 | 0.0364 | 0.1912 | 0.0612 |
| 69.508 | 33.828 | Máx. | 0.6403 | 0.9392 | 0.0503 | -0.2373 | -0.0457 |
| | | Mín. | 0.3230 | 0.4732 | 0.0253 | -0.4707 | -0.0907 |
| | | Dif. | 0.3173 | 0.4660 | 0.0249 | 0.2334 | 0.0450 |
| 69.508 | 34.078 | Máx. | 1.6317 | 1.1077 | -0.0677 | -0.3094 | -0.0525 |
| | | Mín. | 0.8231 | 0.5581 | -0.1341 | -0.6137 | -0.1041 |
| | | Dif. | 0.8086 | 0.5496 | 0.0665 | 0.3043 | 0.0516 |
| 69.508 | 34.328 | Máx. | 2.1061 | 3.3945 | -0.4238 | -0.3331 | -0.0730 |
| | | Mín. | 1.0625 | 1.7115 | -0.8401 | -0.6606 | -0.1446 |
| | | Dif. | 1.0436 | 1.6830 | 0.4163 | 0.3275 | 0.0717 |
| 69.508 | 34.578 | Máx. | -0.3774 | 6.9342 | -0.7890 | -0.2381 | 0.2666 |
| | | Mín. | -0.7489 | 3.4972 | -1.5640 | -0.4723 | 0.1345 |
| | | Dif. | 0.3715 | 3.4370 | 0.7750 | 0.2342 | 0.1322 |
| 69.508 | 34.828 | Máx. | -1.6765 | 3.0835 | -0.4214 | -0.3189 | 0.6524 |
| | | Mín. | -3.3243 | 1.5552 | -0.8351 | -0.6324 | 0.3290 |
| | | Dif. | 1.6478 | 1.5284 | 0.4137 | 0.3136 | 0.3234 |
| 69.508 | 35.078 | Máx. | -1.3745 | 1.0687 | -0.0735 | -0.2305 | 0.6817 |
| | | Mín. | -2.7252 | 0.5390 | -0.1453 | -0.4572 | 0.3438 |
| | | Dif. | 1.3507 | 0.5297 | 0.0718 | 0.2267 | 0.3379 |
| 69.508 | 35.328 | Máx. | -0.9405 | 0.2586 | 0.2453 | -0.1129 | 0.6345 |
| | | Mín. | -1.8645 | 0.1304 | 0.1235 | -0.2241 | 0.3200 |
| | | Dif. | 0.9240 | 0.1282 | 0.1218 | 0.1112 | 0.3144 |
| 69.508 | 35.578 | Máx. | -0.6516 | -0.0649 | 0.4815 | -0.0171 | 0.5604 |
| | | Mín. | -1.2915 | -0.1286 | 0.2426 | -0.0341 | 0.2827 |
| | | Dif. | 0.6399 | 0.0637 | 0.2389 | 0.0171 | 0.2777 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.508 | 35.828 | Máx. | -0.4610 | -0.1833 | 0.6419 | 0.1050 | 0.4608 |
| | | Mín. | -0.9134 | -0.3633 | 0.3235 | 0.0531 | 0.2325 |
| | | Dif. | 0.4524 | 0.1800 | 0.3183 | 0.0519 | 0.2283 |
| 69.508 | 36.078 | Máx. | -0.3211 | -0.2642 | 0.7581 | 0.1991 | 0.3385 |
| | | Mín. | -0.6358 | -0.5237 | 0.3822 | 0.1006 | 0.1708 |
| | | Dif. | 0.3147 | 0.2594 | 0.3759 | 0.0984 | 0.1677 |
| 69.508 | 36.328 | Máx. | -0.2077 | -0.3181 | 0.8432 | 0.2544 | 0.2011 |
| | | Mín. | -0.4107 | -0.6304 | 0.4252 | 0.1286 | 0.1016 |
| | | Dif. | 0.2030 | 0.3122 | 0.4180 | 0.1258 | 0.0996 |
| 69.508 | 36.578 | Máx. | -0.1073 | -0.3469 | 0.9009 | 0.2782 | 0.0583 |
| | | Mín. | -0.2112 | -0.6873 | 0.4544 | 0.1407 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.1039 | 0.3404 | 0.4465 | 0.1375 | 0.0287 |
| 69.508 | 36.828 | Máx. | -0.0099 | -0.3507 | 0.9290 | 0.2782 | -0.0411 |
| | | Mín. | -0.0175 | -0.6945 | 0.4687 | 0.1408 | -0.0819 |
| | | Dif. | 0.0077 | 0.3438 | 0.4603 | 0.1374 | 0.0407 |
| 69.508 | 37.078 | Máx. | 0.1857 | -0.3310 | 0.9218 | 0.2609 | -0.1074 |
| | | Mín. | 0.0923 | -0.6549 | 0.4653 | 0.1322 | -0.2134 |
| | | Dif. | 0.0934 | 0.3239 | 0.4565 | 0.1287 | 0.1060 |
| 69.508 | 37.328 | Máx. | 0.4092 | -0.2904 | 0.8721 | 0.2306 | -0.1671 |
| | | Mín. | 0.2045 | -0.5735 | 0.4406 | 0.1170 | -0.3319 |
| | | Dif. | 0.2047 | 0.2831 | 0.4315 | 0.1136 | 0.1647 |
| 69.508 | 37.578 | Máx. | 0.6588 | -0.2307 | 0.7717 | 0.1897 | -0.2182 |
| | | Mín. | 0.3298 | -0.4532 | 0.3904 | 0.0964 | -0.4331 |
| | | Dif. | 0.3289 | 0.2225 | 0.3812 | 0.0933 | 0.2149 |
| 69.508 | 37.828 | Máx. | 0.9301 | -0.1515 | 0.6112 | 0.1415 | -0.2578 |
| | | Mín. | 0.4666 | -0.2923 | 0.3103 | 0.0720 | -0.5114 |
| | | Dif. | 0.4635 | 0.1408 | 0.3009 | 0.0695 | 0.2536 |
| 69.508 | 38.078 | Máx. | 1.1922 | -0.0546 | 0.3842 | 0.0918 | -0.2817 |
| | | Mín. | 0.6012 | -0.0940 | 0.1967 | 0.0464 | -0.5577 |
| | | Dif. | 0.5910 | 0.0394 | 0.1875 | 0.0454 | 0.2761 |
| 69.508 | 38.328 | Máx. | 1.3756 | 0.0559 | 0.1090 | 0.0383 | -0.2847 |
| | | Mín. | 0.7003 | 0.0215 | 0.0571 | 0.0188 | -0.5611 |
| | | Dif. | 0.6753 | 0.0344 | 0.0519 | 0.0196 | 0.2764 |
| 69.508 | 38.337 | Máx. | 1.4366 | 0.0559 | -0.0071 | 0.0383 | -0.2842 |
| | | Mín. | 0.7354 | 0.0215 | -0.0150 | 0.0188 | -0.5596 |
| | | Dif. | 0.7011 | 0.0344 | 0.0079 | 0.0196 | 0.2754 |
| 69.519 | 55.992 | Máx. | -0.4194 | 0.1637 | 0.0463 | 0.4070 | -0.1521 |
| | | Mín. | -0.8312 | 0.0820 | 0.0235 | 0.2053 | -0.3017 |
| | | Dif. | 0.4118 | 0.0817 | 0.0228 | 0.2017 | 0.1496 |
| 69.530 | 57.004 | Máx. | -0.5481 | -0.3196 | 0.0117 | 0.1094 | -0.0082 |
| | | Mín. | -1.0869 | -0.6337 | 0.0059 | 0.0551 | -0.0164 |
| | | Dif. | 0.5388 | 0.3141 | 0.0058 | 0.0543 | 0.0082 |
| 69.545 | 25.519 | Máx. | 0.0528 | 0.0706 | -0.0174 | 0.0599 | -0.0126 |
| | | Mín. | 0.0266 | 0.0356 | -0.0345 | 0.0302 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.0262 | 0.0350 | 0.0171 | 0.0297 | 0.0124 |
| 69.545 | 25.569 | Máx. | -0.0237 | 0.0706 | -0.0289 | 0.0599 | -0.0043 |
| | | Mín. | -0.0471 | 0.0356 | -0.0573 | 0.0302 | -0.0085 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0350 | 0.0284 | 0.0297 | 0.0042 |
| 69.545 | 25.819 | Máx. | -0.0969 | 0.1079 | -0.0298 | 0.0980 | -0.0107 |
| | | Mín. | -0.1921 | 0.0544 | -0.0590 | 0.0494 | -0.0213 |
| | | Dif. | 0.0953 | 0.0535 | 0.0293 | 0.0486 | 0.0106 |
| 69.545 | 26.069 | Máx. | -0.0885 | 0.3516 | -0.0190 | 0.1191 | -0.0249 |
| | | Mín. | -0.1754 | 0.1773 | -0.0377 | 0.0601 | -0.0495 |
| | | Dif. | 0.0870 | 0.1744 | 0.0187 | 0.0591 | 0.0245 |
| 69.545 | 26.319 | Máx. | -0.0499 | 0.4347 | -0.0153 | 0.1378 | -0.0356 |
| | | Mín. | -0.0989 | 0.2191 | -0.0304 | 0.0695 | -0.0706 |
| | | Dif. | 0.0490 | 0.2155 | 0.0151 | 0.0683 | 0.0350 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.545 | 26.569 | Máx. | -0.0403 | 0.5541 | -0.0094 | 0.1482 | -0.0434 |
| | | Mín. | -0.0798 | 0.2794 | -0.0186 | 0.0747 | -0.0860 |
| | | Dif. | 0.0396 | 0.2748 | 0.0092 | 0.0735 | 0.0426 |
| 69.545 | 26.819 | Máx. | -0.0373 | 0.6698 | -0.0008 | 0.1481 | -0.0475 |
| | | Mín. | -0.0740 | 0.3377 | -0.0015 | 0.0746 | -0.0942 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.3321 | 0.0007 | 0.0734 | 0.0467 |
| 69.545 | 27.069 | Máx. | -0.0351 | 0.7795 | 0.0201 | 0.1426 | -0.0464 |
| | | Mín. | -0.0696 | 0.3930 | 0.0101 | 0.0719 | -0.0921 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.3865 | 0.0100 | 0.0707 | 0.0457 |
| 69.545 | 27.319 | Máx. | -0.0319 | 0.8677 | 0.0433 | 0.1338 | -0.0402 |
| | | Mín. | -0.0633 | 0.4375 | 0.0218 | 0.0674 | -0.0797 |
| | | Dif. | 0.0314 | 0.4303 | 0.0214 | 0.0663 | 0.0395 |
| 69.545 | 27.569 | Máx. | -0.0283 | 0.9275 | 0.0668 | 0.1225 | -0.0287 |
| | | Mín. | -0.0560 | 0.4676 | 0.0337 | 0.0618 | -0.0569 |
| | | Dif. | 0.0278 | 0.4599 | 0.0331 | 0.0608 | 0.0282 |
| 69.545 | 27.819 | Máx. | -0.0230 | 0.9528 | 0.0895 | 0.1100 | -0.0122 |
| | | Mín. | -0.0457 | 0.4803 | 0.0451 | 0.0554 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0226 | 0.4724 | 0.0444 | 0.0545 | 0.0120 |
| 69.545 | 28.069 | Máx. | -0.0139 | 0.9350 | 0.1093 | 0.0971 | 0.0176 |
| | | Mín. | -0.0275 | 0.4714 | 0.0551 | 0.0489 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0137 | 0.4636 | 0.0542 | 0.0481 | 0.0087 |
| 69.545 | 28.319 | Máx. | 0.0059 | 0.8636 | 0.1236 | 0.0839 | 0.0657 |
| | | Mín. | 0.0030 | 0.4354 | 0.0623 | 0.0423 | 0.0331 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.4282 | 0.0613 | 0.0416 | 0.0326 |
| 69.545 | 28.569 | Máx. | 0.0685 | 0.7260 | 0.1281 | 0.0692 | 0.1159 |
| | | Mín. | 0.0346 | 0.3660 | 0.0646 | 0.0349 | 0.0584 |
| | | Dif. | 0.0340 | 0.3600 | 0.0635 | 0.0343 | 0.0575 |
| 69.545 | 28.819 | Máx. | 0.1866 | 0.5112 | 0.1150 | 0.0498 | 0.1613 |
| | | Mín. | 0.0941 | 0.2577 | 0.0580 | 0.0251 | 0.0813 |
| | | Dif. | 0.0925 | 0.2535 | 0.0570 | 0.0247 | 0.0800 |
| 69.545 | 29.069 | Máx. | 0.3668 | 0.2201 | 0.0677 | 0.0226 | 0.1918 |
| | | Mín. | 0.1849 | 0.1110 | 0.0341 | 0.0114 | 0.0967 |
| | | Dif. | 0.1819 | 0.1091 | 0.0336 | 0.0112 | 0.0951 |
| 69.545 | 29.137 | Máx. | 0.4699 | 0.2201 | -0.0003 | 0.0226 | 0.2023 |
| | | Mín. | 0.2369 | 0.1110 | -0.0006 | 0.0114 | 0.1020 |
| | | Dif. | 0.2330 | 0.1091 | 0.0003 | 0.0112 | 0.1003 |
| 69.560 | 56.239 | Máx. | -0.4017 | -0.0514 | 0.0556 | 0.3941 | -0.1264 |
| | | Mín. | -0.7963 | -0.1012 | 0.0282 | 0.1987 | -0.2507 |
| | | Dif. | 0.3945 | 0.0498 | 0.0275 | 0.1954 | 0.1243 |
| 69.580 | 25.569 | Máx. | -0.0237 | -0.0709 | -0.0289 | 0.0344 | 0.0198 |
| | | Mín. | -0.0471 | -0.1406 | -0.0573 | 0.0174 | 0.0100 |
| | | Dif. | 0.0233 | 0.0697 | 0.0284 | 0.0171 | 0.0098 |
| 69.587 | 56.741 | Máx. | -0.4973 | -0.1983 | -0.0209 | 0.2594 | -0.0568 |
| | | Mín. | -0.9859 | -0.3929 | -0.0414 | 0.1307 | -0.1128 |
| | | Dif. | 0.4886 | 0.1946 | 0.0206 | 0.1287 | 0.0560 |
| 69.600 | 56.486 | Máx. | -0.5305 | -0.3064 | 0.0197 | 0.3207 | -0.0838 |
| | | Mín. | -1.0518 | -0.6073 | 0.0100 | 0.1616 | -0.1664 |
| | | Dif. | 0.5214 | 0.3009 | 0.0096 | 0.1591 | 0.0825 |
| 69.618 | 56.595 | Máx. | -0.5305 | -0.4676 | 0.0197 | 0.1824 | -0.0428 |
| | | Mín. | -1.0518 | -0.9275 | 0.0100 | 0.0919 | -0.0849 |
| | | Dif. | 0.5214 | 0.4598 | 0.0096 | 0.0905 | 0.0421 |
| 69.622 | 55.075 | Máx. | -0.1587 | 0.2671 | 0.0385 | 0.0163 | -0.1660 |
| | | Mín. | -0.3037 | 0.1382 | 0.0182 | 0.0082 | -0.3302 |
| | | Dif. | 0.1450 | 0.1289 | 0.0203 | 0.0080 | 0.1642 |
| 69.643 | 56.479 | Máx. | -0.4314 | -0.3064 | -0.0330 | 0.3207 | -0.0872 |
| | | Mín. | -0.8551 | -0.6073 | -0.0655 | 0.1616 | -0.1731 |
| | | Dif. | 0.4237 | 0.3009 | 0.0325 | 0.1591 | 0.0859 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.644 | 55.212 | Máx. | -0.1587 | 0.5156 | 0.0385 | 0.0989 | -0.1845 |
| | | Mín. | -0.3037 | 0.2632 | 0.0182 | 0.0505 | -0.3666 |
| | | Dif. | 0.1450 | 0.2524 | 0.0203 | 0.0484 | 0.1821 |
| 69.685 | 55.458 | Máx. | -0.1745 | 0.5750 | -0.0260 | 0.3182 | -0.1759 |
| | | Mín. | -0.3450 | 0.2914 | -0.0503 | 0.1614 | -0.3490 |
| | | Dif. | 0.1705 | 0.2836 | 0.0243 | 0.1569 | 0.1731 |
| 69.700 | 56.216 | Máx. | -0.3929 | -0.0514 | -0.0605 | 0.3941 | -0.1426 |
| | | Mín. | -0.7786 | -0.1012 | -0.1201 | 0.1987 | -0.2829 |
| | | Dif. | 0.3857 | 0.0498 | 0.0596 | 0.1954 | 0.1403 |
| 69.725 | 55.705 | Máx. | -0.3700 | -0.0043 | -0.0574 | 0.4483 | -0.1494 |
| | | Mín. | -0.7331 | -0.0077 | -0.1136 | 0.2265 | -0.2962 |
| | | Dif. | 0.3631 | 0.0035 | 0.0562 | 0.2218 | 0.1468 |
| 69.751 | 25.819 | Máx. | -0.0969 | -0.0602 | -0.0298 | 0.0719 | 0.0135 |
| | | Mín. | -0.1921 | -0.1195 | -0.0590 | 0.0363 | 0.0068 |
| | | Dif. | 0.0953 | 0.0592 | 0.0293 | 0.0357 | 0.0067 |
| 69.757 | 55.953 | Máx. | -0.4738 | 0.1637 | -0.1365 | 0.4070 | -0.1641 |
| | | Mín. | -0.9391 | 0.0820 | -0.2706 | 0.2053 | -0.3255 |
| | | Dif. | 0.4653 | 0.0817 | 0.1341 | 0.2017 | 0.1614 |
| 69.758 | 31.187 | Máx. | -0.0396 | 0.0969 | 0.0043 | 0.0109 | 0.0121 |
| | | Mín. | -0.0786 | 0.0488 | 0.0022 | 0.0055 | 0.0061 |
| | | Dif. | 0.0390 | 0.0480 | 0.0021 | 0.0054 | 0.0060 |
| 69.758 | 31.328 | Máx. | 0.0223 | 0.0969 | 0.0212 | 0.0109 | 0.0160 |
| | | Mín. | 0.0112 | 0.0488 | 0.0107 | 0.0055 | 0.0080 |
| | | Dif. | 0.0111 | 0.0480 | 0.0105 | 0.0054 | 0.0079 |
| 69.758 | 31.578 | Máx. | 0.2022 | 0.1150 | -0.0062 | 0.0161 | 0.0179 |
| | | Mín. | 0.1020 | 0.0580 | -0.0123 | 0.0081 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.1003 | 0.0570 | 0.0061 | 0.0080 | 0.0089 |
| 69.758 | 31.828 | Máx. | 0.3377 | 0.0293 | -0.0420 | 0.0185 | 0.0032 |
| | | Mín. | 0.1702 | 0.0148 | -0.0833 | 0.0093 | 0.0016 |
| | | Dif. | 0.1675 | 0.0145 | 0.0413 | 0.0092 | 0.0016 |
| 69.758 | 32.078 | Máx. | 0.4409 | -0.0465 | -0.0899 | 0.0158 | -0.0204 |
| | | Mín. | 0.2223 | -0.0923 | -0.1783 | 0.0080 | -0.0405 |
| | | Dif. | 0.2186 | 0.0458 | 0.0884 | 0.0078 | 0.0201 |
| 69.758 | 32.164 | Máx. | 0.4876 | -0.0465 | -0.1278 | 0.0158 | -0.0259 |
| | | Mín. | 0.2458 | -0.0923 | -0.2535 | 0.0080 | -0.0514 |
| | | Dif. | 0.2418 | 0.0458 | 0.1257 | 0.0078 | 0.0255 |
| 69.758 | 32.314 | Máx. | -0.2429 | -0.0173 | -0.1284 | 0.0012 | -0.0989 |
| | | Mín. | -0.4819 | -0.0344 | -0.2547 | 0.0006 | -0.1963 |
| | | Dif. | 0.2390 | 0.0171 | 0.1263 | 0.0006 | 0.0973 |
| 69.758 | 32.328 | Máx. | -0.2158 | -0.0173 | -0.1034 | 0.0012 | -0.0969 |
| | | Mín. | -0.4281 | -0.0344 | -0.2050 | 0.0006 | -0.1921 |
| | | Dif. | 0.2123 | 0.0171 | 0.1017 | 0.0006 | 0.0953 |
| 69.758 | 32.578 | Máx. | -0.1659 | 0.2206 | -0.0472 | -0.0119 | -0.1219 |
| | | Mín. | -0.3291 | 0.1112 | -0.0936 | -0.0235 | -0.2419 |
| | | Dif. | 0.1632 | 0.1094 | 0.0464 | 0.0117 | 0.1199 |
| 69.758 | 32.828 | Máx. | -0.1189 | 0.5304 | 0.0001 | -0.0280 | -0.1285 |
| | | Mín. | -0.2358 | 0.2674 | 0.0000 | -0.0555 | -0.2549 |
| | | Dif. | 0.1169 | 0.2630 | 0.0000 | 0.0275 | 0.1264 |
| 69.758 | 33.078 | Máx. | -0.0652 | 0.7587 | 0.0705 | -0.0439 | -0.1199 |
| | | Mín. | -0.1294 | 0.3825 | 0.0355 | -0.0870 | -0.2378 |
| | | Dif. | 0.0642 | 0.3763 | 0.0349 | 0.0432 | 0.1179 |
| 69.758 | 33.328 | Máx. | 0.0151 | 0.9022 | 0.1141 | -0.0616 | -0.1024 |
| | | Mín. | 0.0076 | 0.4547 | 0.0575 | -0.1222 | -0.2031 |
| | | Dif. | 0.0074 | 0.4474 | 0.0566 | 0.0606 | 0.1007 |
| 69.758 | 33.578 | Máx. | 0.2522 | 0.9921 | 0.1192 | -0.0841 | -0.0833 |
| | | Mín. | 0.1273 | 0.5001 | 0.0601 | -0.1668 | -0.1653 |
| | | Dif. | 0.1250 | 0.4921 | 0.0591 | 0.0827 | 0.0820 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 33.828 | Máx. | 0.6391 | 1.1425 | 0.0466 | -0.1088 | -0.0693 |
| | | Mín. | 0.3224 | 0.5759 | 0.0235 | -0.2159 | -0.1374 |
| | | Dif. | 0.3167 | 0.5667 | 0.0232 | 0.1070 | 0.0681 |
| 69.758 | 34.078 | Máx. | 1.0650 | 1.6026 | -0.0903 | -0.1130 | -0.0556 |
| | | Mín. | 0.5373 | 0.8079 | -0.1788 | -0.2241 | -0.1103 |
| | | Dif. | 0.5277 | 0.7947 | 0.0886 | 0.1111 | 0.0547 |
| 69.758 | 34.328 | Máx. | 0.9565 | 2.5464 | -0.2932 | -0.0460 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.4826 | 1.2840 | -0.5811 | -0.0912 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.4739 | 1.2624 | 0.2879 | 0.0452 | 0.0003 |
| 69.758 | 34.578 | Máx. | -0.0583 | 3.1193 | -0.4214 | 0.0744 | 0.3299 |
| | | Mín. | -0.1160 | 1.5730 | -0.8352 | 0.0376 | 0.1664 |
| | | Dif. | 0.0576 | 1.5462 | 0.4138 | 0.0368 | 0.1636 |
| 69.758 | 34.828 | Máx. | -0.6288 | 2.4401 | -0.3061 | -0.0231 | 0.6518 |
| | | Mín. | -1.2469 | 1.2306 | -0.6065 | -0.0460 | 0.3287 |
| | | Dif. | 0.6181 | 1.2095 | 0.3004 | 0.0229 | 0.3231 |
| 69.758 | 35.078 | Máx. | -0.7731 | 1.2733 | -0.0947 | -0.0542 | 0.7622 |
| | | Mín. | -1.5329 | 0.6421 | -0.1873 | -0.1076 | 0.3845 |
| | | Dif. | 0.7597 | 0.6312 | 0.0926 | 0.0534 | 0.3778 |
| 69.758 | 35.328 | Máx. | -0.6480 | 0.4109 | 0.1386 | -0.0281 | 0.7435 |
| | | Mín. | -1.2846 | 0.2072 | 0.0697 | -0.0559 | 0.3750 |
| | | Dif. | 0.6366 | 0.2037 | 0.0689 | 0.0278 | 0.3685 |
| 69.758 | 35.578 | Máx. | -0.4816 | -0.0656 | 0.3453 | 0.0405 | 0.6604 |
| | | Mín. | -0.9545 | -0.1299 | 0.1740 | 0.0205 | 0.3332 |
| | | Dif. | 0.4729 | 0.0643 | 0.1714 | 0.0200 | 0.3273 |
| 69.758 | 35.828 | Máx. | -0.3475 | -0.2371 | 0.4774 | 0.1325 | 0.5370 |
| | | Mín. | -0.6884 | -0.4699 | 0.2406 | 0.0669 | 0.2710 |
| | | Dif. | 0.3409 | 0.2328 | 0.2368 | 0.0655 | 0.2661 |
| 69.758 | 36.078 | Máx. | -0.2470 | -0.3492 | 0.5721 | 0.1969 | 0.3867 |
| | | Mín. | -0.4889 | -0.6920 | 0.2884 | 0.0995 | 0.1952 |
| | | Dif. | 0.2420 | 0.3428 | 0.2837 | 0.0974 | 0.1915 |
| 69.758 | 36.328 | Máx. | -0.1684 | -0.4203 | 0.6479 | 0.2288 | 0.2241 |
| | | Mín. | -0.3329 | -0.8329 | 0.3268 | 0.1156 | 0.1132 |
| | | Dif. | 0.1645 | 0.4126 | 0.3212 | 0.1132 | 0.1109 |
| 69.758 | 36.578 | Máx. | -0.0998 | -0.4547 | 0.7085 | 0.2344 | 0.0623 |
| | | Mín. | -0.1965 | -0.9008 | 0.3574 | 0.1185 | 0.0316 |
| | | Dif. | 0.0967 | 0.4461 | 0.3511 | 0.1159 | 0.0307 |
| 69.758 | 36.828 | Máx. | -0.0294 | -0.4542 | 0.7478 | 0.2243 | -0.0454 |
| | | Mín. | -0.0565 | -0.8994 | 0.3774 | 0.1134 | -0.0905 |
| | | Dif. | 0.0272 | 0.4452 | 0.3704 | 0.1108 | 0.0451 |
| 69.758 | 37.078 | Máx. | 0.1022 | -0.4246 | 0.7567 | 0.2065 | -0.1160 |
| | | Mín. | 0.0505 | -0.8400 | 0.3821 | 0.1045 | -0.2304 |
| | | Dif. | 0.0517 | 0.4154 | 0.3746 | 0.1020 | 0.1144 |
| 69.758 | 37.328 | Máx. | 0.2854 | -0.3715 | 0.7270 | 0.1838 | -0.1791 |
| | | Mín. | 0.1427 | -0.7337 | 0.3674 | 0.0930 | -0.3556 |
| | | Dif. | 0.1427 | 0.3622 | 0.3596 | 0.0907 | 0.1765 |
| 69.758 | 37.578 | Máx. | 0.4932 | -0.2985 | 0.6525 | 0.1560 | -0.2332 |
| | | Mín. | 0.2476 | -0.5876 | 0.3302 | 0.0789 | -0.4626 |
| | | Dif. | 0.2456 | 0.2891 | 0.3222 | 0.0771 | 0.2294 |
| 69.758 | 37.828 | Máx. | 0.7226 | -0.2095 | 0.5277 | 0.1225 | -0.2752 |
| | | Mín. | 0.3641 | -0.4091 | 0.2677 | 0.0617 | -0.5455 |
| | | Dif. | 0.3586 | 0.1996 | 0.2599 | 0.0608 | 0.2703 |
| 69.758 | 38.078 | Máx. | 0.9720 | -0.1133 | 0.3490 | 0.0824 | -0.3018 |
| | | Mín. | 0.4919 | -0.2177 | 0.1778 | 0.0411 | -0.5971 |
| | | Dif. | 0.4801 | 0.1044 | 0.1713 | 0.0412 | 0.2953 |
| 69.758 | 38.328 | Máx. | 1.2201 | -0.0269 | 0.1153 | 0.0294 | -0.3112 |
| | | Mín. | 0.6192 | -0.0503 | 0.0590 | 0.0145 | -0.6143 |
| | | Dif. | 0.6008 | 0.0235 | 0.0563 | 0.0149 | 0.3032 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.758 | 38.337 | Máx. | 1.3383 | -0.0269 | -0.0033 | 0.0294 | -0.3120 |
| | | Mín. | 0.6797 | -0.0503 | -0.0066 | 0.0145 | -0.6157 |
| | | Dif. | 0.6586 | 0.0235 | 0.0034 | 0.0149 | 0.3037 |
| 69.762 | 55.929 | Máx. | -0.3700 | -0.2031 | -0.0574 | 0.3592 | -0.0777 |
| | | Mín. | -0.7331 | -0.4014 | -0.1136 | 0.1813 | -0.1540 |
| | | Dif. | 0.3631 | 0.1983 | 0.0562 | 0.1780 | 0.0764 |
| 69.795 | 25.883 | Máx. | -0.0203 | -0.0451 | -0.0390 | 0.1842 | -0.0235 |
| | | Mín. | -0.0403 | -0.0895 | -0.0774 | 0.0929 | -0.0466 |
| | | Dif. | 0.0200 | 0.0444 | 0.0384 | 0.0913 | 0.0231 |
| 69.795 | 26.069 | Máx. | -0.0997 | -0.0451 | -0.0476 | 0.1842 | -0.0120 |
| | | Mín. | -0.1978 | -0.0895 | -0.0943 | 0.0929 | -0.0238 |
| | | Dif. | 0.0981 | 0.0444 | 0.0468 | 0.0913 | 0.0118 |
| 69.795 | 26.319 | Máx. | -0.1411 | 0.1437 | -0.0282 | 0.2194 | -0.0239 |
| | | Mín. | -0.2798 | 0.0724 | -0.0558 | 0.1106 | -0.0475 |
| | | Dif. | 0.1387 | 0.0712 | 0.0277 | 0.1088 | 0.0236 |
| 69.795 | 26.569 | Máx. | -0.1050 | 0.1738 | -0.0202 | 0.2573 | -0.0362 |
| | | Mín. | -0.2082 | 0.0876 | -0.0402 | 0.1297 | -0.0718 |
| | | Dif. | 0.1032 | 0.0862 | 0.0199 | 0.1276 | 0.0356 |
| 69.795 | 26.819 | Máx. | -0.0997 | 0.3045 | -0.0039 | 0.2733 | -0.0446 |
| | | Mín. | -0.1977 | 0.1535 | -0.0077 | 0.1378 | -0.0885 |
| | | Dif. | 0.0980 | 0.1510 | 0.0038 | 0.1355 | 0.0439 |
| 69.795 | 27.069 | Máx. | -0.0857 | 0.4149 | 0.0280 | 0.2854 | -0.0463 |
| | | Mín. | -0.1700 | 0.2092 | 0.0141 | 0.1439 | -0.0918 |
| | | Dif. | 0.0843 | 0.2058 | 0.0139 | 0.1415 | 0.0455 |
| 69.795 | 27.319 | Máx. | -0.0719 | 0.5040 | 0.0647 | 0.2882 | -0.0425 |
| | | Mín. | -0.1426 | 0.2541 | 0.0326 | 0.1453 | -0.0843 |
| | | Dif. | 0.0707 | 0.2499 | 0.0321 | 0.1429 | 0.0418 |
| 69.795 | 27.569 | Máx. | -0.0563 | 0.5674 | 0.1018 | 0.2814 | -0.0333 |
| | | Mín. | -0.1117 | 0.2861 | 0.0513 | 0.1419 | -0.0660 |
| | | Dif. | 0.0554 | 0.2814 | 0.0505 | 0.1395 | 0.0327 |
| 69.795 | 27.819 | Máx. | -0.0359 | 0.6018 | 0.1374 | 0.2658 | -0.0186 |
| | | Mín. | -0.0711 | 0.3034 | 0.0693 | 0.1340 | -0.0369 |
| | | Dif. | 0.0353 | 0.2984 | 0.0681 | 0.1318 | 0.0183 |
| 69.795 | 28.069 | Máx. | -0.0068 | 0.5997 | 0.1676 | 0.2420 | 0.0013 |
| | | Mín. | -0.0135 | 0.3023 | 0.0845 | 0.1220 | 0.0007 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.2974 | 0.0831 | 0.1200 | 0.0007 |
| 69.795 | 28.319 | Máx. | 0.0700 | 0.5539 | 0.1876 | 0.2093 | 0.0454 |
| | | Mín. | 0.0353 | 0.2792 | 0.0946 | 0.1055 | 0.0229 |
| | | Dif. | 0.0347 | 0.2747 | 0.0930 | 0.1038 | 0.0225 |
| 69.795 | 28.569 | Máx. | 0.1930 | 0.4594 | 0.1903 | 0.1665 | 0.0905 |
| | | Mín. | 0.0973 | 0.2316 | 0.0959 | 0.0839 | 0.0456 |
| | | Dif. | 0.0957 | 0.2278 | 0.0944 | 0.0826 | 0.0449 |
| 69.795 | 28.819 | Máx. | 0.3752 | 0.3161 | 0.1643 | 0.1124 | 0.1296 |
| | | Mín. | 0.1891 | 0.1594 | 0.0829 | 0.0567 | 0.0653 |
| | | Dif. | 0.1860 | 0.1567 | 0.0815 | 0.0557 | 0.0643 |
| 69.795 | 29.069 | Máx. | 0.6046 | 0.1323 | 0.0914 | 0.0475 | 0.1545 |
| | | Mín. | 0.3048 | 0.0667 | 0.0461 | 0.0240 | 0.0779 |
| | | Dif. | 0.2998 | 0.0656 | 0.0453 | 0.0236 | 0.0766 |
| 69.795 | 29.137 | Máx. | 0.7253 | 0.1323 | -0.0024 | 0.0475 | 0.1619 |
| | | Mín. | 0.3657 | 0.0667 | -0.0047 | 0.0240 | 0.0816 |
| | | Dif. | 0.3596 | 0.0656 | 0.0023 | 0.0236 | 0.0803 |
| 69.814 | 55.690 | Máx. | -0.2488 | -0.0043 | -0.0692 | 0.4483 | -0.1673 |
| | | Mín. | -0.4934 | -0.0077 | -0.1368 | 0.2265 | -0.3315 |
| | | Dif. | 0.2446 | 0.0035 | 0.0677 | 0.2218 | 0.1642 |
| 69.869 | 55.034 | Máx. | -0.2135 | 0.3774 | -0.0464 | 0.0216 | -0.0890 |
| | | Mín. | -0.4244 | 0.2021 | -0.0875 | 0.0107 | -0.1762 |
| | | Dif. | 0.2109 | 0.1753 | 0.0411 | 0.0109 | 0.0872 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.871 | 55.428 | Máx. | -0.1668 | 0.5750 | -0.0719 | 0.3182 | -0.1801 |
| | | Mín. | -0.3328 | 0.2914 | -0.1416 | 0.1614 | -0.3564 |
| | | Dif. | 0.1659 | 0.2836 | 0.0697 | 0.1569 | 0.1763 |
| 69.891 | 55.171 | Máx. | -0.2135 | -0.0018 | -0.0464 | 0.2119 | -0.0987 |
| | | Mín. | -0.4244 | -0.0157 | -0.0875 | 0.1089 | -0.1956 |
| | | Dif. | 0.2109 | 0.0139 | 0.0411 | 0.1029 | 0.0968 |
| 69.906 | 55.263 | Máx. | -0.2135 | -0.2058 | -0.0464 | 0.2515 | -0.0264 |
| | | Mín. | -0.4244 | -0.4088 | -0.0875 | 0.1285 | -0.0534 |
| | | Dif. | 0.2109 | 0.2030 | 0.0411 | 0.1231 | 0.0270 |
| 69.923 | 26.069 | Máx. | -0.0997 | -0.2027 | -0.0476 | 0.0825 | 0.0275 |
| | | Mín. | -0.1978 | -0.4020 | -0.0943 | 0.0416 | 0.0138 |
| | | Dif. | 0.0981 | 0.1994 | 0.0468 | 0.0409 | 0.0136 |
| 69.927 | 55.165 | Máx. | -0.0589 | -0.0018 | -0.0246 | 0.2119 | -0.0897 |
| | | Mín. | -0.1291 | -0.0157 | -0.0470 | 0.1089 | -0.1760 |
| | | Dif. | 0.0702 | 0.0139 | 0.0224 | 0.1029 | 0.0863 |
| 70.008 | 31.187 | Máx. | -0.0598 | -0.0025 | 0.0038 | 0.0150 | 0.0219 |
| | | Mín. | -0.1186 | -0.0050 | 0.0019 | 0.0076 | 0.0110 |
| | | Dif. | 0.0588 | 0.0025 | 0.0019 | 0.0075 | 0.0109 |
| 70.008 | 31.328 | Máx. | 0.0166 | -0.0025 | 0.0285 | 0.0150 | 0.0226 |
| | | Mín. | 0.0084 | -0.0050 | 0.0144 | 0.0076 | 0.0114 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.0025 | 0.0141 | 0.0075 | 0.0112 |
| 70.008 | 31.578 | Máx. | 0.2881 | -0.0247 | -0.0072 | 0.0229 | 0.0199 |
| | | Mín. | 0.1453 | -0.0491 | -0.0142 | 0.0116 | 0.0101 |
| | | Dif. | 0.1429 | 0.0243 | 0.0070 | 0.0114 | 0.0099 |
| 70.008 | 31.828 | Máx. | 0.5653 | -0.0770 | -0.0599 | 0.0208 | 0.0005 |
| | | Mín. | 0.2850 | -0.1527 | -0.1188 | 0.0105 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.2803 | 0.0757 | 0.0589 | 0.0103 | 0.0002 |
| 70.008 | 32.078 | Máx. | 0.8508 | -0.1100 | -0.1460 | 0.0088 | -0.0245 |
| | | Mín. | 0.4289 | -0.2182 | -0.2897 | 0.0044 | -0.0486 |
| | | Dif. | 0.4219 | 0.1082 | 0.1437 | 0.0043 | 0.0241 |
| 70.008 | 32.164 | Máx. | 0.9954 | -0.1100 | -0.2252 | 0.0088 | -0.0325 |
| | | Mín. | 0.5018 | -0.2182 | -0.4467 | 0.0044 | -0.0644 |
| | | Dif. | 0.4936 | 0.1082 | 0.2215 | 0.0043 | 0.0320 |
| 70.008 | 32.314 | Máx. | -0.5860 | -0.0653 | -0.2263 | 0.0063 | -0.0966 |
| | | Mín. | -1.1623 | -0.1296 | -0.4489 | 0.0032 | -0.1916 |
| | | Dif. | 0.5764 | 0.0643 | 0.2226 | 0.0031 | 0.0950 |
| 70.008 | 32.328 | Máx. | -0.5163 | -0.0653 | -0.1763 | 0.0063 | -0.0971 |
| | | Mín. | -1.0241 | -0.1296 | -0.3498 | 0.0032 | -0.1927 |
| | | Dif. | 0.5078 | 0.0643 | 0.1734 | 0.0031 | 0.0955 |
| 70.008 | 32.578 | Máx. | -0.3796 | 0.0227 | -0.0696 | 0.0263 | -0.1245 |
| | | Mín. | -0.7530 | 0.0114 | -0.1380 | 0.0132 | -0.2469 |
| | | Dif. | 0.3734 | 0.0112 | 0.0684 | 0.0130 | 0.1224 |
| 70.008 | 32.828 | Máx. | -0.2599 | 0.3071 | 0.0084 | 0.0392 | -0.1329 |
| | | Mín. | -0.5156 | 0.1548 | 0.0043 | 0.0198 | -0.2637 |
| | | Dif. | 0.2557 | 0.1523 | 0.0042 | 0.0194 | 0.1308 |
| 70.008 | 33.078 | Máx. | -0.1570 | 0.5407 | 0.1076 | 0.0438 | -0.1260 |
| | | Mín. | -0.3114 | 0.2726 | 0.0543 | 0.0221 | -0.2500 |
| | | Dif. | 0.1544 | 0.2681 | 0.0534 | 0.0217 | 0.1240 |
| 70.008 | 33.328 | Máx. | -0.0505 | 0.7238 | 0.1616 | 0.0408 | -0.1105 |
| | | Mín. | -0.1003 | 0.3649 | 0.0815 | 0.0206 | -0.2191 |
| | | Dif. | 0.0498 | 0.3590 | 0.0801 | 0.0203 | 0.1087 |
| 70.008 | 33.578 | Máx. | 0.1402 | 0.8962 | 0.1605 | 0.0350 | -0.0911 |
| | | Mín. | 0.0708 | 0.4518 | 0.0809 | 0.0176 | -0.1808 |
| | | Dif. | 0.0694 | 0.4444 | 0.0796 | 0.0174 | 0.0897 |
| 70.008 | 33.828 | Máx. | 0.3886 | 1.1217 | 0.0833 | 0.0434 | -0.0681 |
| | | Mín. | 0.1961 | 0.5655 | 0.0420 | 0.0219 | -0.1352 |
| | | Dif. | 0.1925 | 0.5562 | 0.0414 | 0.0216 | 0.0670 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.008 | 34.078 | Máx. | 0.5297 | 1.4385 | -0.0419 | 0.0977 | -0.0302 |
| | | Mín. | 0.2673 | 0.7252 | -0.0828 | 0.0493 | -0.0598 |
| | | Dif. | 0.2624 | 0.7132 | 0.0410 | 0.0485 | 0.0297 |
| 70.008 | 34.328 | Máx. | 0.4040 | 1.7243 | -0.1456 | 0.2075 | 0.0939 |
| | | Mín. | 0.2038 | 0.8694 | -0.2884 | 0.1046 | 0.0473 |
| | | Dif. | 0.2001 | 0.8548 | 0.1428 | 0.1029 | 0.0465 |
| 70.008 | 34.578 | Máx. | 0.0300 | 1.7430 | -0.1988 | 0.2796 | 0.3473 |
| | | Mín. | 0.0152 | 0.8789 | -0.3939 | 0.1410 | 0.1752 |
| | | Dif. | 0.0148 | 0.8641 | 0.1951 | 0.1386 | 0.1722 |
| 70.008 | 34.828 | Máx. | -0.1972 | 1.5123 | -0.1601 | 0.2199 | 0.5986 |
| | | Mín. | -0.3911 | 0.7626 | -0.3171 | 0.1109 | 0.3019 |
| | | Dif. | 0.1939 | 0.7497 | 0.1570 | 0.1090 | 0.2967 |
| 70.008 | 35.078 | Máx. | -0.3157 | 0.9283 | -0.0587 | 0.1249 | 0.7415 |
| | | Mín. | -0.6258 | 0.4681 | -0.1159 | 0.0630 | 0.3740 |
| | | Dif. | 0.3101 | 0.4602 | 0.0573 | 0.0619 | 0.3675 |
| 70.008 | 35.328 | Máx. | -0.3085 | 0.2667 | 0.0764 | 0.0844 | 0.7690 |
| | | Mín. | -0.6114 | 0.1345 | 0.0383 | 0.0426 | 0.3879 |
| | | Dif. | 0.3029 | 0.1323 | 0.0380 | 0.0418 | 0.3811 |
| 70.008 | 35.578 | Máx. | -0.2493 | -0.1464 | 0.2046 | 0.1025 | 0.7080 |
| | | Mín. | -0.4939 | -0.2901 | 0.1030 | 0.0517 | 0.3571 |
| | | Dif. | 0.2446 | 0.1437 | 0.1015 | 0.0508 | 0.3508 |
| 70.008 | 35.828 | Máx. | -0.1954 | -0.3474 | 0.2852 | 0.1436 | 0.5800 |
| | | Mín. | -0.3869 | -0.6886 | 0.1438 | 0.0725 | 0.2927 |
| | | Dif. | 0.1915 | 0.3412 | 0.1415 | 0.0711 | 0.2874 |
| 70.008 | 36.078 | Máx. | -0.1571 | -0.4793 | 0.3536 | 0.1684 | 0.4092 |
| | | Mín. | -0.3109 | -0.9500 | 0.1783 | 0.0850 | 0.2065 |
| | | Dif. | 0.1538 | 0.4707 | 0.1753 | 0.0834 | 0.2026 |
| 70.008 | 36.328 | Máx. | -0.1298 | -0.5634 | 0.4263 | 0.1641 | 0.2259 |
| | | Mín. | -0.2565 | -1.1165 | 0.2150 | 0.0829 | 0.1142 |
| | | Dif. | 0.1267 | 0.5531 | 0.2113 | 0.0812 | 0.1118 |
| 70.008 | 36.578 | Máx. | -0.1026 | -0.5949 | 0.5004 | 0.1413 | 0.0528 |
| | | Mín. | -0.2024 | -1.1786 | 0.2525 | 0.0714 | 0.0269 |
| | | Dif. | 0.0998 | 0.5837 | 0.2479 | 0.0699 | 0.0260 |
| 70.008 | 36.828 | Máx. | -0.0610 | -0.5812 | 0.5589 | 0.1188 | -0.0515 |
| | | Mín. | -0.1196 | -1.1509 | 0.2821 | 0.0601 | -0.1027 |
| | | Dif. | 0.0587 | 0.5698 | 0.2768 | 0.0587 | 0.0511 |
| 70.008 | 37.078 | Máx. | -0.0007 | -0.5376 | 0.5866 | 0.1045 | -0.1221 |
| | | Mín. | -0.0028 | -1.0639 | 0.2963 | 0.0528 | -0.2425 |
| | | Dif. | 0.0021 | 0.5263 | 0.2903 | 0.0516 | 0.1204 |
| 70.008 | 37.328 | Máx. | 0.1430 | -0.4723 | 0.5768 | 0.0961 | -0.1858 |
| | | Mín. | 0.0714 | -0.9338 | 0.2916 | 0.0485 | -0.3686 |
| | | Dif. | 0.0716 | 0.4615 | 0.2852 | 0.0476 | 0.1829 |
| 70.008 | 37.578 | Máx. | 0.3102 | -0.3873 | 0.5277 | 0.0879 | -0.2415 |
| | | Mín. | 0.1560 | -0.7644 | 0.2671 | 0.0442 | -0.4788 |
| | | Dif. | 0.1542 | 0.3771 | 0.2606 | 0.0436 | 0.2373 |
| 70.008 | 37.828 | Máx. | 0.5055 | -0.2842 | 0.4375 | 0.0746 | -0.2862 |
| | | Mín. | 0.2552 | -0.5596 | 0.2218 | 0.0373 | -0.5669 |
| | | Dif. | 0.2503 | 0.2754 | 0.2157 | 0.0372 | 0.2807 |
| 70.008 | 38.078 | Máx. | 0.7444 | -0.1684 | 0.3011 | 0.0518 | -0.3164 |
| | | Mín. | 0.3767 | -0.3309 | 0.1528 | 0.0257 | -0.6260 |
| | | Dif. | 0.3677 | 0.1625 | 0.1482 | 0.0261 | 0.3096 |
| 70.008 | 38.328 | Máx. | 1.0039 | -0.0463 | 0.1058 | 0.0174 | -0.3298 |
| | | Mín. | 0.5082 | -0.0909 | 0.0538 | 0.0086 | -0.6519 |
| | | Dif. | 0.4957 | 0.0446 | 0.0520 | 0.0088 | 0.3221 |
| 70.008 | 38.337 | Máx. | 1.1304 | -0.0463 | -0.0018 | 0.0174 | -0.3318 |
| | | Mín. | 0.5722 | -0.0909 | -0.0036 | 0.0086 | -0.6557 |
| | | Dif. | 0.5583 | 0.0446 | 0.0018 | 0.0088 | 0.3240 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.045 | 26.247 | Máx. | -0.0254 | -0.1421 | -0.0498 | 0.2158 | -0.0378 |
| | | Mín. | -0.0505 | -0.2818 | -0.0988 | 0.1088 | -0.0750 |
| | | Dif. | 0.0250 | 0.1397 | 0.0490 | 0.1070 | 0.0372 |
| 70.045 | 26.319 | Máx. | -0.1221 | -0.1421 | -0.0613 | 0.2158 | -0.0106 |
| | | Mín. | -0.2423 | -0.2818 | -0.1216 | 0.1088 | -0.0210 |
| | | Dif. | 0.1201 | 0.1397 | 0.0603 | 0.1070 | 0.0104 |
| 70.045 | 26.569 | Máx. | -0.2370 | -0.1217 | -0.0420 | 0.2770 | -0.0168 |
| | | Mín. | -0.4700 | -0.2414 | -0.0833 | 0.1396 | -0.0333 |
| | | Dif. | 0.2331 | 0.1197 | 0.0413 | 0.1373 | 0.0165 |
| 70.045 | 26.819 | Máx. | -0.2043 | 0.0384 | -0.0089 | 0.3155 | -0.0324 |
| | | Mín. | -0.4053 | 0.0194 | -0.0177 | 0.1590 | -0.0643 |
| | | Dif. | 0.2010 | 0.0190 | 0.0088 | 0.1564 | 0.0319 |
| 70.045 | 27.069 | Máx. | -0.1400 | 0.0744 | 0.0265 | 0.3471 | -0.0401 |
| | | Mín. | -0.2776 | 0.0375 | 0.0134 | 0.1750 | -0.0795 |
| | | Dif. | 0.1377 | 0.0369 | 0.0132 | 0.1721 | 0.0394 |
| 70.045 | 27.319 | Máx. | -0.1150 | 0.1594 | 0.0765 | 0.3617 | -0.0415 |
| | | Mín. | -0.2282 | 0.0804 | 0.0386 | 0.1824 | -0.0823 |
| | | Dif. | 0.1131 | 0.0790 | 0.0379 | 0.1794 | 0.0408 |
| 70.045 | 27.569 | Máx. | -0.0895 | 0.2316 | 0.1281 | 0.3601 | -0.0371 |
| | | Mín. | -0.1775 | 0.1167 | 0.0646 | 0.1815 | -0.0736 |
| | | Dif. | 0.0880 | 0.1148 | 0.0635 | 0.1786 | 0.0365 |
| 70.045 | 27.819 | Máx. | -0.0553 | 0.2841 | 0.1770 | 0.3445 | -0.0269 |
| | | Mín. | -0.1097 | 0.1432 | 0.0893 | 0.1737 | -0.0534 |
| | | Dif. | 0.0544 | 0.1409 | 0.0878 | 0.1708 | 0.0265 |
| 70.045 | 28.069 | Máx. | -0.0085 | 0.3060 | 0.2171 | 0.3151 | -0.0121 |
| | | Mín. | -0.0168 | 0.1543 | 0.1094 | 0.1589 | -0.0241 |
| | | Dif. | 0.0083 | 0.1517 | 0.1076 | 0.1562 | 0.0119 |
| 70.045 | 28.319 | Máx. | 0.1080 | 0.2940 | 0.2415 | 0.2714 | 0.0107 |
| | | Mín. | 0.0545 | 0.1482 | 0.1218 | 0.1368 | 0.0054 |
| | | Dif. | 0.0536 | 0.1458 | 0.1197 | 0.1346 | 0.0053 |
| 70.045 | 28.569 | Máx. | 0.2756 | 0.2479 | 0.2412 | 0.2133 | 0.0462 |
| | | Mín. | 0.1389 | 0.1250 | 0.1216 | 0.1075 | 0.0233 |
| | | Dif. | 0.1366 | 0.1229 | 0.1196 | 0.1058 | 0.0229 |
| 70.045 | 28.819 | Máx. | 0.4991 | 0.1712 | 0.2030 | 0.1415 | 0.0765 |
| | | Mín. | 0.2516 | 0.0863 | 0.1023 | 0.0713 | 0.0385 |
| | | Dif. | 0.2475 | 0.0849 | 0.1006 | 0.0702 | 0.0379 |
| 70.045 | 29.069 | Máx. | 0.7562 | 0.0711 | 0.1091 | 0.0589 | 0.0952 |
| | | Mín. | 0.3812 | 0.0359 | 0.0550 | 0.0297 | 0.0480 |
| | | Dif. | 0.3749 | 0.0353 | 0.0541 | 0.0292 | 0.0472 |
| 70.045 | 29.137 | Máx. | 0.8858 | 0.0711 | -0.0033 | 0.0589 | 0.0999 |
| | | Mín. | 0.4466 | 0.0359 | -0.0066 | 0.0297 | 0.0503 |
| | | Dif. | 0.4392 | 0.0353 | 0.0033 | 0.0292 | 0.0495 |
| 70.095 | 26.319 | Máx. | -0.1221 | -0.2985 | -0.0613 | 0.0930 | 0.0451 |
| | | Mín. | -0.2423 | -0.5922 | -0.1216 | 0.0469 | 0.0228 |
| | | Dif. | 0.1201 | 0.2936 | 0.0603 | 0.0461 | 0.0224 |
| 70.258 | 31.187 | Máx. | -0.0522 | -0.0252 | 0.0046 | 0.0069 | 0.0300 |
| | | Mín. | -0.1035 | -0.0499 | 0.0023 | 0.0035 | 0.0151 |
| | | Dif. | 0.0513 | 0.0248 | 0.0023 | 0.0034 | 0.0149 |
| 70.258 | 31.328 | Máx. | 0.0543 | -0.0252 | 0.0280 | 0.0069 | 0.0283 |
| | | Mín. | 0.0274 | -0.0499 | 0.0141 | 0.0035 | 0.0143 |
| | | Dif. | 0.0270 | 0.0248 | 0.0139 | 0.0034 | 0.0140 |
| 70.258 | 31.578 | Máx. | 0.3880 | -0.0586 | -0.0131 | 0.0086 | 0.0203 |
| | | Mín. | 0.1956 | -0.1163 | -0.0261 | 0.0044 | 0.0102 |
| | | Dif. | 0.1924 | 0.0577 | 0.0129 | 0.0043 | 0.0101 |
| 70.258 | 31.828 | Máx. | 0.7515 | -0.1026 | -0.0828 | 0.0036 | -0.0019 |
| | | Mín. | 0.3788 | -0.2035 | -0.1643 | 0.0018 | -0.0039 |
| | | Dif. | 0.3726 | 0.1009 | 0.0815 | 0.0018 | 0.0019 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 32.078 | Máx. | 1.1124 | -0.1097 | -0.2005 | -0.0014 | -0.0265 |
| | | Mín. | 0.5608 | -0.2175 | -0.3977 | -0.0028 | -0.0525 |
| | | Dif. | 0.5516 | 0.1079 | 0.1972 | 0.0014 | 0.0261 |
| 70.258 | 32.164 | Máx. | 1.2856 | -0.1097 | -0.3052 | -0.0014 | -0.0346 |
| | | Mín. | 0.6481 | -0.2175 | -0.6055 | -0.0028 | -0.0686 |
| | | Dif. | 0.6375 | 0.1079 | 0.3003 | 0.0014 | 0.0340 |
| 70.258 | 32.314 | Máx. | -0.7962 | -0.0629 | -0.3068 | 0.0103 | -0.0863 |
| | | Mín. | -1.5795 | -0.1248 | -0.6086 | 0.0052 | -0.1712 |
| | | Dif. | 0.7832 | 0.0619 | 0.3018 | 0.0051 | 0.0849 |
| 70.258 | 32.328 | Máx. | -0.7187 | -0.0629 | -0.2417 | 0.0103 | -0.0876 |
| | | Mín. | -1.4256 | -0.1248 | -0.4796 | 0.0052 | -0.1739 |
| | | Dif. | 0.7069 | 0.0619 | 0.2378 | 0.0051 | 0.0862 |
| 70.258 | 32.578 | Máx. | -0.5529 | -0.0230 | -0.0955 | 0.0520 | -0.1131 |
| | | Mín. | -1.0968 | -0.0455 | -0.1895 | 0.0262 | -0.2244 |
| | | Dif. | 0.5439 | 0.0226 | 0.0940 | 0.0258 | 0.1113 |
| 70.258 | 32.828 | Máx. | -0.3919 | 0.1800 | 0.0085 | 0.0965 | -0.1231 |
| | | Mín. | -0.7775 | 0.0907 | 0.0043 | 0.0486 | -0.2442 |
| | | Dif. | 0.3855 | 0.0892 | 0.0042 | 0.0478 | 0.1211 |
| 70.258 | 33.078 | Máx. | -0.2550 | 0.3917 | 0.1372 | 0.1350 | -0.1187 |
| | | Mín. | -0.5058 | 0.1975 | 0.0692 | 0.0681 | -0.2355 |
| | | Dif. | 0.2509 | 0.1942 | 0.0680 | 0.0670 | 0.1168 |
| 70.258 | 33.328 | Máx. | -0.1309 | 0.5780 | 0.2062 | 0.1672 | -0.1047 |
| | | Mín. | -0.2597 | 0.2914 | 0.1039 | 0.0843 | -0.2076 |
| | | Dif. | 0.1289 | 0.2866 | 0.1022 | 0.0829 | 0.1030 |
| 70.258 | 33.578 | Máx. | -0.0171 | 0.7562 | 0.2159 | 0.1987 | -0.0834 |
| | | Mín. | -0.0341 | 0.3812 | 0.1088 | 0.1001 | -0.1655 |
| | | Dif. | 0.0170 | 0.3750 | 0.1071 | 0.0985 | 0.0821 |
| 70.258 | 33.828 | Máx. | 0.1469 | 0.9390 | 0.1659 | 0.2403 | -0.0526 |
| | | Mín. | 0.0742 | 0.4734 | 0.0836 | 0.1211 | -0.1044 |
| | | Dif. | 0.0727 | 0.4656 | 0.0823 | 0.1192 | 0.0518 |
| 70.258 | 34.078 | Máx. | 0.2372 | 1.1007 | 0.0689 | 0.2994 | -0.0040 |
| | | Mín. | 0.1197 | 0.5550 | 0.0347 | 0.1510 | -0.0079 |
| | | Dif. | 0.1175 | 0.5457 | 0.0343 | 0.1485 | 0.0039 |
| 70.258 | 34.328 | Máx. | 0.2188 | 1.1660 | -0.0169 | 0.3594 | 0.1423 |
| | | Mín. | 0.1104 | 0.5879 | -0.0333 | 0.1812 | 0.0717 |
| | | Dif. | 0.1084 | 0.5781 | 0.0164 | 0.1782 | 0.0705 |
| 70.258 | 34.578 | Máx. | 0.1364 | 1.0929 | -0.0432 | 0.3722 | 0.3404 |
| | | Mín. | 0.0688 | 0.5511 | -0.0852 | 0.1877 | 0.1717 |
| | | Dif. | 0.0676 | 0.5418 | 0.0421 | 0.1845 | 0.1687 |
| 70.258 | 34.828 | Máx. | 0.0450 | 0.8978 | -0.0318 | 0.3104 | 0.5383 |
| | | Mín. | 0.0227 | 0.4527 | -0.0628 | 0.1565 | 0.2715 |
| | | Dif. | 0.0223 | 0.4451 | 0.0309 | 0.1539 | 0.2668 |
| 70.258 | 35.078 | Máx. | 0.0023 | 0.5133 | 0.0103 | 0.2058 | 0.6809 |
| | | Mín. | 0.0011 | 0.2588 | 0.0050 | 0.1038 | 0.3434 |
| | | Dif. | 0.0012 | 0.2545 | 0.0053 | 0.1020 | 0.3374 |
| 70.258 | 35.328 | Máx. | 0.0334 | -0.0125 | 0.0727 | 0.1196 | 0.7416 |
| | | Mín. | 0.0167 | -0.0247 | 0.0365 | 0.0603 | 0.3741 |
| | | Dif. | 0.0167 | 0.0122 | 0.0362 | 0.0593 | 0.3675 |
| 70.258 | 35.578 | Máx. | 0.0616 | -0.3051 | 0.0868 | 0.0865 | 0.7127 |
| | | Mín. | 0.0309 | -0.6049 | 0.0437 | 0.0436 | 0.3596 |
| | | Dif. | 0.0307 | 0.2998 | 0.0431 | 0.0429 | 0.3532 |
| 70.258 | 35.828 | Máx. | 0.0000 | -0.5450 | 0.0768 | 0.0949 | 0.5915 |
| | | Mín. | -0.0005 | -1.0804 | 0.0387 | 0.0478 | 0.2984 |
| | | Dif. | 0.0005 | 0.5355 | 0.0381 | 0.0470 | 0.2930 |
| 70.258 | 36.078 | Máx. | -0.0571 | -0.6794 | 0.1059 | 0.0852 | 0.3990 |
| | | Mín. | -0.1128 | -1.3467 | 0.0534 | 0.0430 | 0.2014 |
| | | Dif. | 0.0557 | 0.6673 | 0.0525 | 0.0422 | 0.1976 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.258 | 36.328 | Máx. | -0.1077 | -0.7657 | 0.1863 | 0.0294 | 0.1980 |
| | | Mín. | -0.2131 | -1.5177 | 0.0940 | 0.0148 | 0.1001 |
| | | Dif. | 0.1054 | 0.7519 | 0.0923 | 0.0146 | 0.0979 |
| 70.258 | 36.578 | Máx. | -0.1303 | -0.7670 | 0.2926 | -0.0157 | 0.0273 |
| | | Mín. | -0.2577 | -1.5198 | 0.1477 | -0.0311 | 0.0140 |
| | | Dif. | 0.1274 | 0.7528 | 0.1449 | 0.0154 | 0.0133 |
| 70.258 | 36.828 | Máx. | -0.1079 | -0.7242 | 0.3782 | -0.0310 | -0.0580 |
| | | Mín. | -0.2132 | -1.4344 | 0.1910 | -0.0614 | -0.1154 |
| | | Dif. | 0.1053 | 0.7102 | 0.1873 | 0.0304 | 0.0574 |
| 70.258 | 37.078 | Máx. | -0.0597 | -0.6662 | 0.4224 | -0.0315 | -0.1229 |
| | | Mín. | -0.1175 | -1.3190 | 0.2134 | -0.0624 | -0.2439 |
| | | Dif. | 0.0578 | 0.6528 | 0.2090 | 0.0309 | 0.1211 |
| 70.258 | 37.328 | Máx. | -0.0036 | -0.5938 | 0.4267 | -0.0238 | -0.1838 |
| | | Mín. | -0.0065 | -1.1750 | 0.2157 | -0.0469 | -0.3646 |
| | | Dif. | 0.0029 | 0.5812 | 0.2110 | 0.0231 | 0.1808 |
| 70.258 | 37.578 | Máx. | 0.1143 | -0.4992 | 0.3978 | -0.0134 | -0.2396 |
| | | Mín. | 0.0575 | -0.9872 | 0.2013 | -0.0260 | -0.4749 |
| | | Dif. | 0.0567 | 0.4880 | 0.1965 | 0.0127 | 0.2353 |
| 70.258 | 37.828 | Máx. | 0.2616 | -0.3775 | 0.3379 | -0.0043 | -0.2867 |
| | | Mín. | 0.1322 | -0.7462 | 0.1711 | -0.0079 | -0.5677 |
| | | Dif. | 0.1294 | 0.3687 | 0.1668 | 0.0036 | 0.2811 |
| 70.258 | 38.078 | Máx. | 0.4645 | -0.2300 | 0.2415 | 0.0018 | -0.3204 |
| | | Mín. | 0.2349 | -0.4546 | 0.1223 | 0.0006 | -0.6340 |
| | | Dif. | 0.2296 | 0.2245 | 0.1191 | 0.0012 | 0.3136 |
| 70.258 | 38.328 | Máx. | 0.7061 | -0.0646 | 0.0914 | 0.0016 | -0.3365 |
| | | Mín. | 0.3569 | -0.1276 | 0.0463 | 0.0007 | -0.6657 |
| | | Dif. | 0.3491 | 0.0630 | 0.0451 | 0.0009 | 0.3291 |
| 70.258 | 38.337 | Máx. | 0.8283 | -0.0646 | 0.0004 | 0.0016 | -0.3396 |
| | | Mín. | 0.4186 | -0.1276 | 0.0002 | 0.0007 | -0.6717 |
| | | Dif. | 0.4097 | 0.0630 | 0.0001 | 0.0009 | 0.3321 |
| 70.267 | 26.569 | Máx. | -0.2370 | -0.2331 | -0.0420 | 0.1305 | 0.0222 |
| | | Mín. | -0.4700 | -0.4624 | -0.0833 | 0.0658 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.2331 | 0.2293 | 0.0413 | 0.0647 | 0.0110 |
| 70.295 | 26.610 | Máx. | -0.1136 | -0.1938 | -0.0614 | 0.3027 | -0.0353 |
| | | Mín. | -0.2254 | -0.3845 | -0.1217 | 0.1526 | -0.0701 |
| | | Dif. | 0.1118 | 0.1906 | 0.0604 | 0.1501 | 0.0348 |
| 70.295 | 26.819 | Máx. | -0.1997 | -0.1938 | -0.0418 | 0.3027 | -0.0175 |
| | | Mín. | -0.3961 | -0.3845 | -0.0830 | 0.1526 | -0.0346 |
| | | Dif. | 0.1964 | 0.1906 | 0.0412 | 0.1501 | 0.0172 |
| 70.295 | 27.069 | Máx. | -0.2349 | -0.0901 | 0.0086 | 0.3336 | -0.0283 |
| | | Mín. | -0.4660 | -0.1787 | 0.0043 | 0.1682 | -0.0561 |
| | | Dif. | 0.2311 | 0.0886 | 0.0043 | 0.1654 | 0.0278 |
| 70.295 | 27.319 | Máx. | -0.1690 | -0.0854 | 0.0721 | 0.3632 | -0.0365 |
| | | Mín. | -0.3353 | -0.1693 | 0.0364 | 0.1831 | -0.0724 |
| | | Dif. | 0.1663 | 0.0840 | 0.0358 | 0.1801 | 0.0359 |
| 70.295 | 27.569 | Máx. | -0.1328 | -0.0399 | 0.1404 | 0.3683 | -0.0390 |
| | | Mín. | -0.2633 | -0.0791 | 0.0708 | 0.1857 | -0.0773 |
| | | Dif. | 0.1306 | 0.0392 | 0.0696 | 0.1826 | 0.0384 |
| 70.295 | 27.819 | Máx. | -0.0842 | -0.0015 | 0.2029 | 0.3585 | -0.0350 |
| | | Mín. | -0.1669 | -0.0030 | 0.1023 | 0.1808 | -0.0694 |
| | | Dif. | 0.0828 | 0.0015 | 0.1006 | 0.1778 | 0.0344 |
| 70.295 | 28.069 | Máx. | -0.0221 | 0.0471 | 0.2523 | 0.3306 | -0.0266 |
| | | Mín. | -0.0439 | 0.0237 | 0.1272 | 0.1667 | -0.0528 |
| | | Dif. | 0.0218 | 0.0233 | 0.1251 | 0.1639 | 0.0262 |
| 70.295 | 28.319 | Máx. | 0.1125 | 0.0721 | 0.2810 | 0.2850 | -0.0153 |
| | | Mín. | 0.0567 | 0.0364 | 0.1416 | 0.1437 | -0.0303 |
| | | Dif. | 0.0558 | 0.0358 | 0.1393 | 0.1413 | 0.0150 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.295 | 28.569 | Máx. | 0.3118 | 0.0746 | 0.2784 | 0.2231 | -0.0031 |
| | | Mín. | 0.1572 | 0.0376 | 0.1403 | 0.1125 | -0.0062 |
| | | Dif. | 0.1546 | 0.0370 | 0.1380 | 0.1106 | 0.0031 |
| 70.295 | 28.819 | Máx. | 0.5626 | 0.0568 | 0.2308 | 0.1472 | 0.0145 |
| | | Mín. | 0.2836 | 0.0286 | 0.1163 | 0.0742 | 0.0073 |
| | | Dif. | 0.2790 | 0.0282 | 0.1144 | 0.0730 | 0.0072 |
| 70.295 | 29.069 | Máx. | 0.8367 | 0.0242 | 0.1214 | 0.0610 | 0.0273 |
| | | Mín. | 0.4218 | 0.0122 | 0.0612 | 0.0308 | 0.0137 |
| | | Dif. | 0.4149 | 0.0120 | 0.0602 | 0.0302 | 0.0135 |
| 70.295 | 29.137 | Máx. | 0.9716 | 0.0242 | -0.0035 | 0.0610 | 0.0297 |
| | | Mín. | 0.4898 | 0.0122 | -0.0070 | 0.0308 | 0.0150 |
| | | Dif. | 0.4818 | 0.0120 | 0.0035 | 0.0302 | 0.0147 |
| 70.439 | 26.819 | Máx. | -0.1997 | -0.3617 | -0.0418 | 0.1039 | 0.0252 |
| | | Mín. | -0.3961 | -0.7175 | -0.0830 | 0.0524 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.1964 | 0.3558 | 0.0412 | 0.0515 | 0.0125 |
| 70.508 | 31.187 | Máx. | -0.0307 | -0.0297 | 0.0057 | -0.0017 | 0.0310 |
| | | Mín. | -0.0609 | -0.0589 | 0.0029 | -0.0034 | 0.0156 |
| | | Dif. | 0.0302 | 0.0292 | 0.0028 | 0.0017 | 0.0154 |
| 70.508 | 31.328 | Máx. | 0.1103 | -0.0297 | 0.0220 | -0.0017 | 0.0282 |
| | | Mín. | 0.0556 | -0.0589 | 0.0111 | -0.0034 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0547 | 0.0292 | 0.0109 | 0.0017 | 0.0140 |
| 70.508 | 31.578 | Máx. | 0.4793 | -0.0615 | -0.0225 | -0.0043 | 0.0179 |
| | | Mín. | 0.2416 | -0.1220 | -0.0447 | -0.0086 | 0.0090 |
| | | Dif. | 0.2377 | 0.0605 | 0.0222 | 0.0043 | 0.0089 |
| 70.508 | 31.828 | Máx. | 0.8862 | -0.0938 | -0.1065 | -0.0070 | -0.0032 |
| | | Mín. | 0.4468 | -0.1862 | -0.2113 | -0.0140 | -0.0063 |
| | | Dif. | 0.4394 | 0.0923 | 0.1048 | 0.0069 | 0.0031 |
| 70.508 | 32.078 | Máx. | 1.2778 | -0.0902 | -0.2467 | -0.0060 | -0.0243 |
| | | Mín. | 0.6442 | -0.1789 | -0.4894 | -0.0120 | -0.0481 |
| | | Dif. | 0.6336 | 0.0887 | 0.2427 | 0.0059 | 0.0239 |
| 70.508 | 32.164 | Máx. | 1.4603 | -0.0902 | -0.3678 | -0.0060 | -0.0311 |
| | | Mín. | 0.7362 | -0.1789 | -0.7296 | -0.0120 | -0.0617 |
| | | Dif. | 0.7241 | 0.0887 | 0.3618 | 0.0059 | 0.0306 |
| 70.508 | 32.314 | Máx. | -0.9387 | -0.0505 | -0.3697 | 0.0141 | -0.0706 |
| | | Mín. | -1.8621 | -0.1001 | -0.7335 | 0.0071 | -0.1400 |
| | | Dif. | 0.9234 | 0.0496 | 0.3637 | 0.0070 | 0.0694 |
| 70.508 | 32.328 | Máx. | -0.8590 | -0.0505 | -0.2946 | 0.0141 | -0.0718 |
| | | Mín. | -1.7040 | -0.1001 | -0.5845 | 0.0071 | -0.1425 |
| | | Dif. | 0.8450 | 0.0496 | 0.2898 | 0.0070 | 0.0707 |
| 70.508 | 32.578 | Máx. | -0.6824 | -0.0274 | -0.1201 | 0.0697 | -0.0927 |
| | | Mín. | -1.3537 | -0.0543 | -0.2384 | 0.0351 | -0.1840 |
| | | Dif. | 0.6713 | 0.0269 | 0.1182 | 0.0346 | 0.0912 |
| 70.508 | 32.828 | Máx. | -0.5019 | 0.1141 | 0.0027 | 0.1353 | -0.1021 |
| | | Mín. | -0.9956 | 0.0575 | 0.0014 | 0.0682 | -0.2026 |
| | | Dif. | 0.4937 | 0.0566 | 0.0013 | 0.0671 | 0.1005 |
| 70.508 | 33.078 | Máx. | -0.3464 | 0.2856 | 0.1604 | 0.2001 | -0.0993 |
| | | Mín. | -0.6872 | 0.1440 | 0.0809 | 0.1008 | -0.1970 |
| | | Dif. | 0.3408 | 0.1416 | 0.0795 | 0.0992 | 0.0977 |
| 70.508 | 33.328 | Máx. | -0.2126 | 0.4437 | 0.2499 | 0.2600 | -0.0868 |
| | | Mín. | -0.4217 | 0.2237 | 0.1260 | 0.1311 | -0.1722 |
| | | Dif. | 0.2092 | 0.2200 | 0.1239 | 0.1289 | 0.0854 |
| 70.508 | 33.578 | Máx. | -0.0999 | 0.5876 | 0.2815 | 0.3157 | -0.0656 |
| | | Mín. | -0.1983 | 0.2963 | 0.1419 | 0.1592 | -0.1301 |
| | | Dif. | 0.0984 | 0.2914 | 0.1396 | 0.1566 | 0.0645 |
| 70.508 | 33.828 | Máx. | -0.0125 | 0.7098 | 0.2660 | 0.3687 | -0.0335 |
| | | Mín. | -0.0250 | 0.3579 | 0.1341 | 0.1859 | -0.0664 |
| | | Dif. | 0.0125 | 0.3519 | 0.1319 | 0.1828 | 0.0329 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.508 | 34.078 | Máx. | 0.0927 | 0.7859 | 0.2216 | 0.4139 | 0.0269 |
| | | Mín. | 0.0468 | 0.3962 | 0.1117 | 0.2087 | 0.0136 |
| | | Dif. | 0.0459 | 0.3896 | 0.1100 | 0.2053 | 0.0133 |
| 70.508 | 34.328 | Máx. | 0.1695 | 0.7872 | 0.1747 | 0.4340 | 0.1543 |
| | | Mín. | 0.0855 | 0.3969 | 0.0879 | 0.2188 | 0.0778 |
| | | Dif. | 0.0840 | 0.3903 | 0.0867 | 0.2152 | 0.0765 |
| 70.508 | 34.578 | Máx. | 0.2377 | 0.7055 | 0.1486 | 0.4047 | 0.3072 |
| | | Mín. | 0.1199 | 0.3557 | 0.0748 | 0.2040 | 0.1549 |
| | | Dif. | 0.1178 | 0.3498 | 0.0738 | 0.2007 | 0.1522 |
| 70.508 | 34.828 | Máx. | 0.3282 | 0.5324 | 0.1489 | 0.3151 | 0.4617 |
| | | Mín. | 0.1654 | 0.2684 | 0.0749 | 0.1589 | 0.2329 |
| | | Dif. | 0.1627 | 0.2639 | 0.0740 | 0.1563 | 0.2288 |
| 70.508 | 35.078 | Máx. | 0.4682 | 0.2242 | 0.1549 | 0.1801 | 0.5901 |
| | | Mín. | 0.2360 | 0.1130 | 0.0780 | 0.0908 | 0.2977 |
| | | Dif. | 0.2322 | 0.1111 | 0.0769 | 0.0893 | 0.2925 |
| 70.508 | 35.328 | Máx. | 0.6546 | -0.1362 | 0.1223 | 0.0396 | 0.6708 |
| | | Mín. | 0.3300 | -0.2700 | 0.0616 | 0.0199 | 0.3384 |
| | | Dif. | 0.3247 | 0.1338 | 0.0607 | 0.0197 | 0.3324 |
| 70.508 | 35.578 | Máx. | 0.7698 | -0.4883 | 0.0107 | -0.0279 | 0.6808 |
| | | Mín. | 0.3881 | -0.9682 | 0.0054 | -0.0552 | 0.3435 |
| | | Dif. | 0.3818 | 0.4799 | 0.0054 | 0.0273 | 0.3374 |
| 70.508 | 35.828 | Máx. | 0.5699 | -0.8730 | -0.0754 | -0.0353 | 0.5804 |
| | | Mín. | 0.2872 | -1.7310 | -0.1496 | -0.0698 | 0.2929 |
| | | Dif. | 0.2826 | 0.8580 | 0.0742 | 0.0345 | 0.2876 |
| 70.508 | 36.078 | Máx. | 0.0933 | -1.0276 | -0.0950 | -0.0411 | 0.3498 |
| | | Mín. | 0.0469 | -2.0374 | -0.1885 | -0.0813 | 0.1766 |
| | | Dif. | 0.0463 | 1.0098 | 0.0935 | 0.0402 | 0.1732 |
| 70.508 | 36.328 | Máx. | -0.1518 | -1.0460 | -0.0294 | -0.1130 | 0.1315 |
| | | Mín. | -0.3008 | -2.0734 | -0.0584 | -0.2238 | 0.0666 |
| | | Dif. | 0.1490 | 1.0274 | 0.0290 | 0.1108 | 0.0650 |
| 70.508 | 36.578 | Máx. | -0.2062 | -0.9429 | 0.1152 | -0.1610 | -0.0048 |
| | | Mín. | -0.4087 | -1.8685 | 0.0582 | -0.3191 | -0.0100 |
| | | Dif. | 0.2025 | 0.9256 | 0.0570 | 0.1580 | 0.0052 |
| 70.508 | 36.828 | Máx. | -0.1634 | -0.8623 | 0.2270 | -0.1695 | -0.0600 |
| | | Mín. | -0.3238 | -1.7083 | 0.1146 | -0.3358 | -0.1193 |
| | | Dif. | 0.1603 | 0.8460 | 0.1123 | 0.1663 | 0.0593 |
| 70.508 | 37.078 | Máx. | -0.1103 | -0.8058 | 0.2746 | -0.1557 | -0.1142 |
| | | Mín. | -0.2183 | -1.5959 | 0.1387 | -0.3083 | -0.2267 |
| | | Dif. | 0.1080 | 0.7901 | 0.1359 | 0.1526 | 0.1125 |
| 70.508 | 37.328 | Máx. | -0.0728 | -0.7398 | 0.2820 | -0.1314 | -0.1697 |
| | | Mín. | -0.1441 | -1.4648 | 0.1426 | -0.2600 | -0.3366 |
| | | Dif. | 0.0713 | 0.7250 | 0.1394 | 0.1286 | 0.1668 |
| 70.508 | 37.578 | Máx. | -0.0437 | -0.6421 | 0.2652 | -0.1018 | -0.2235 |
| | | Mín. | -0.0866 | -1.2711 | 0.1342 | -0.2011 | -0.4428 |
| | | Dif. | 0.0429 | 0.6291 | 0.1310 | 0.0994 | 0.2193 |
| 70.508 | 37.828 | Máx. | -0.0066 | -0.5019 | 0.2298 | -0.0697 | -0.2709 |
| | | Mín. | -0.0132 | -0.9935 | 0.1163 | -0.1375 | -0.5366 |
| | | Dif. | 0.0067 | 0.4916 | 0.1135 | 0.0678 | 0.2656 |
| 70.508 | 38.078 | Máx. | 0.1185 | -0.3156 | 0.1719 | -0.0384 | -0.3070 |
| | | Mín. | 0.0600 | -0.6247 | 0.0870 | -0.0757 | -0.6076 |
| | | Dif. | 0.0585 | 0.3091 | 0.0849 | 0.0373 | 0.3006 |
| 70.508 | 38.328 | Máx. | 0.3141 | -0.0918 | 0.0743 | -0.0109 | -0.3254 |
| | | Mín. | 0.1586 | -0.1817 | 0.0376 | -0.0215 | -0.6438 |
| | | Dif. | 0.1554 | 0.0899 | 0.0367 | 0.0106 | 0.3185 |
| 70.508 | 38.337 | Máx. | 0.4231 | -0.0918 | 0.0061 | -0.0109 | -0.3296 |
| | | Mín. | 0.2136 | -0.1817 | 0.0031 | -0.0215 | -0.6523 |
| | | Dif. | 0.2095 | 0.0899 | 0.0030 | 0.0106 | 0.3227 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.545 | 26.974 | Máx. | -0.1430 | -0.2701 | -0.0426 | 0.2543 | -0.0432 |
| | | Mín. | -0.2836 | -0.5358 | -0.0844 | 0.1282 | -0.0856 |
| | | Dif. | 0.1406 | 0.2657 | 0.0419 | 0.1261 | 0.0425 |
| 70.545 | 27.069 | Máx. | -0.2145 | -0.2701 | -0.0270 | 0.2543 | -0.0187 |
| | | Mín. | -0.4254 | -0.5358 | -0.0535 | 0.1282 | -0.0370 |
| | | Dif. | 0.2109 | 0.2657 | 0.0265 | 0.1261 | 0.0184 |
| 70.545 | 27.319 | Máx. | -0.2657 | -0.2409 | 0.0436 | 0.2956 | -0.0259 |
| | | Mín. | -0.5270 | -0.4779 | 0.0220 | 0.1490 | -0.0513 |
| | | Dif. | 0.2613 | 0.2370 | 0.0216 | 0.1466 | 0.0255 |
| 70.545 | 27.569 | Máx. | -0.1995 | -0.1647 | 0.1379 | 0.3142 | -0.0366 |
| | | Mín. | -0.3956 | -0.3267 | 0.0695 | 0.1584 | -0.0726 |
| | | Dif. | 0.1962 | 0.1620 | 0.0684 | 0.1558 | 0.0360 |
| 70.545 | 27.819 | Máx. | -0.1216 | -0.1343 | 0.2106 | 0.3187 | -0.0404 |
| | | Mín. | -0.2412 | -0.2665 | 0.1062 | 0.1607 | -0.0801 |
| | | Dif. | 0.1196 | 0.1321 | 0.1044 | 0.1580 | 0.0397 |
| 70.545 | 28.069 | Máx. | -0.0496 | -0.0936 | 0.2698 | 0.2990 | -0.0396 |
| | | Mín. | -0.0983 | -0.1856 | 0.1360 | 0.1507 | -0.0786 |
| | | Dif. | 0.0488 | 0.0920 | 0.1338 | 0.1483 | 0.0390 |
| 70.545 | 28.319 | Máx. | 0.0805 | -0.0615 | 0.3041 | 0.2596 | -0.0352 |
| | | Mín. | 0.0406 | -0.1220 | 0.1533 | 0.1309 | -0.0698 |
| | | Dif. | 0.0399 | 0.0605 | 0.1508 | 0.1287 | 0.0346 |
| 70.545 | 28.569 | Máx. | 0.3030 | -0.0360 | 0.3017 | 0.2042 | -0.0290 |
| | | Mín. | 0.1527 | -0.0715 | 0.1521 | 0.1030 | -0.0576 |
| | | Dif. | 0.1502 | 0.0355 | 0.1496 | 0.1013 | 0.0285 |
| 70.545 | 28.819 | Máx. | 0.5731 | -0.0192 | 0.2482 | 0.1352 | -0.0234 |
| | | Mín. | 0.2889 | -0.0381 | 0.1251 | 0.0682 | -0.0464 |
| | | Dif. | 0.2842 | 0.0189 | 0.1231 | 0.0670 | 0.0230 |
| 70.545 | 29.069 | Máx. | 0.8581 | -0.0073 | 0.1290 | 0.0561 | -0.0199 |
| | | Mín. | 0.4326 | -0.0145 | 0.0650 | 0.0283 | -0.0394 |
| | | Dif. | 0.4255 | 0.0072 | 0.0640 | 0.0278 | 0.0195 |
| 70.545 | 29.137 | Máx. | 0.9961 | -0.0073 | -0.0031 | 0.0561 | -0.0196 |
| | | Mín. | 0.5022 | -0.0145 | -0.0062 | 0.0283 | -0.0388 |
| | | Dif. | 0.4939 | 0.0072 | 0.0031 | 0.0278 | 0.0193 |
| 70.610 | 27.069 | Máx. | -0.2145 | -0.4049 | -0.0270 | 0.0842 | 0.0182 |
| | | Mín. | -0.4254 | -0.8032 | -0.0535 | 0.0424 | 0.0092 |
| | | Dif. | 0.2109 | 0.3983 | 0.0265 | 0.0417 | 0.0090 |
| 70.758 | 31.187 | Máx. | -0.0074 | -0.0240 | 0.0066 | -0.0059 | 0.0248 |
| | | Mín. | -0.0146 | -0.0477 | 0.0033 | -0.0118 | 0.0125 |
| | | Dif. | 0.0072 | 0.0236 | 0.0033 | 0.0058 | 0.0123 |
| 70.758 | 31.328 | Máx. | 0.1635 | -0.0240 | 0.0145 | -0.0059 | 0.0222 |
| | | Mín. | 0.0824 | -0.0477 | 0.0073 | -0.0118 | 0.0112 |
| | | Dif. | 0.0811 | 0.0236 | 0.0072 | 0.0058 | 0.0110 |
| 70.758 | 31.578 | Máx. | 0.5501 | -0.0479 | -0.0320 | -0.0112 | 0.0131 |
| | | Mín. | 0.2773 | -0.0950 | -0.0636 | -0.0222 | 0.0066 |
| | | Dif. | 0.2728 | 0.0471 | 0.0315 | 0.0110 | 0.0065 |
| 70.758 | 31.828 | Máx. | 0.9775 | -0.0694 | -0.1265 | -0.0136 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.4928 | -0.1376 | -0.2509 | -0.0271 | -0.0058 |
| | | Dif. | 0.4847 | 0.0682 | 0.1244 | 0.0134 | 0.0029 |
| 70.758 | 32.078 | Máx. | 1.3830 | -0.0640 | -0.2818 | -0.0093 | -0.0183 |
| | | Mín. | 0.6972 | -0.1270 | -0.5590 | -0.0184 | -0.0364 |
| | | Dif. | 0.6858 | 0.0630 | 0.2772 | 0.0091 | 0.0180 |
| 70.758 | 32.164 | Máx. | 1.5696 | -0.0640 | -0.4134 | -0.0093 | -0.0232 |
| | | Mín. | 0.7913 | -0.1270 | -0.8201 | -0.0184 | -0.0461 |
| | | Dif. | 0.7783 | 0.0630 | 0.4067 | 0.0091 | 0.0229 |
| 70.758 | 32.314 | Máx. | -1.0370 | -0.0349 | -0.4156 | 0.0173 | -0.0505 |
| | | Mín. | -2.0570 | -0.0692 | -0.8245 | 0.0087 | -0.1001 |
| | | Dif. | 1.0200 | 0.0343 | 0.4089 | 0.0086 | 0.0496 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 32.328 | Máx. | -0.9563 | -0.0349 | -0.3338 | 0.0173 | -0.0514 |
| | | Mín. | -1.8969 | -0.0692 | -0.6621 | 0.0087 | -0.1019 |
| | | Dif. | 0.9406 | 0.0343 | 0.3283 | 0.0086 | 0.0505 |
| 70.758 | 32.578 | Máx. | -0.7748 | -0.0192 | -0.1398 | 0.0832 | -0.0662 |
| | | Mín. | -1.5369 | -0.0381 | -0.2773 | 0.0420 | -0.1312 |
| | | Dif. | 0.7621 | 0.0189 | 0.1375 | 0.0413 | 0.0651 |
| 70.758 | 32.828 | Máx. | -0.5854 | 0.0796 | -0.0020 | 0.1633 | -0.0731 |
| | | Mín. | -1.1613 | 0.0401 | -0.0041 | 0.0823 | -0.1451 |
| | | Dif. | 0.5759 | 0.0395 | 0.0020 | 0.0810 | 0.0719 |
| 70.758 | 33.078 | Máx. | -0.4207 | 0.2032 | 0.1787 | 0.2460 | -0.0710 |
| | | Mín. | -0.8346 | 0.1024 | 0.0901 | 0.1240 | -0.1409 |
| | | Dif. | 0.4139 | 0.1007 | 0.0886 | 0.1220 | 0.0699 |
| 70.758 | 33.328 | Máx. | -0.2804 | 0.3179 | 0.2896 | 0.3237 | -0.0609 |
| | | Mín. | -0.5563 | 0.1603 | 0.1460 | 0.1632 | -0.1208 |
| | | Dif. | 0.2759 | 0.1576 | 0.1436 | 0.1605 | 0.0599 |
| 70.758 | 33.578 | Máx. | -0.1633 | 0.4171 | 0.3443 | 0.3919 | -0.0429 |
| | | Mín. | -0.3240 | 0.2103 | 0.1736 | 0.1976 | -0.0850 |
| | | Dif. | 0.1607 | 0.2068 | 0.1707 | 0.1944 | 0.0422 |
| 70.758 | 33.828 | Máx. | -0.0678 | 0.4910 | 0.3585 | 0.4456 | -0.0157 |
| | | Mín. | -0.1346 | 0.2476 | 0.1807 | 0.2246 | -0.0312 |
| | | Dif. | 0.0668 | 0.2435 | 0.1778 | 0.2210 | 0.0155 |
| 70.758 | 34.078 | Máx. | 0.0216 | 0.5265 | 0.3492 | 0.4756 | 0.0436 |
| | | Mín. | 0.0109 | 0.2654 | 0.1760 | 0.2398 | 0.0220 |
| | | Dif. | 0.0107 | 0.2610 | 0.1732 | 0.2359 | 0.0216 |
| 70.758 | 34.328 | Máx. | 0.1641 | 0.5139 | 0.3333 | 0.4681 | 0.1390 |
| | | Mín. | 0.0828 | 0.2591 | 0.1679 | 0.2360 | 0.0701 |
| | | Dif. | 0.0813 | 0.2548 | 0.1653 | 0.2321 | 0.0689 |
| 70.758 | 34.578 | Máx. | 0.3193 | 0.4502 | 0.3220 | 0.4083 | 0.2481 |
| | | Mín. | 0.1610 | 0.2270 | 0.1623 | 0.2058 | 0.1251 |
| | | Dif. | 0.1583 | 0.2232 | 0.1598 | 0.2025 | 0.1229 |
| 70.758 | 34.828 | Máx. | 0.5181 | 0.3250 | 0.3150 | 0.2879 | 0.3587 |
| | | Mín. | 0.2612 | 0.1639 | 0.1587 | 0.1451 | 0.1810 |
| | | Dif. | 0.2569 | 0.1612 | 0.1563 | 0.1428 | 0.1778 |
| 70.758 | 35.078 | Máx. | 0.8026 | 0.1040 | 0.2940 | 0.1095 | 0.4583 |
| | | Mín. | 0.4046 | 0.0524 | 0.1481 | 0.0552 | 0.2312 |
| | | Dif. | 0.3980 | 0.0516 | 0.1458 | 0.0544 | 0.2271 |
| 70.758 | 35.328 | Máx. | 1.2212 | -0.1497 | 0.2175 | -0.0559 | 0.5378 |
| | | Mín. | 0.6157 | -0.2968 | 0.1096 | -0.1108 | 0.2713 |
| | | Dif. | 0.6055 | 0.1471 | 0.1079 | 0.0548 | 0.2665 |
| 70.758 | 35.578 | Máx. | 1.7315 | -0.5385 | 0.0151 | -0.1681 | 0.5846 |
| | | Mín. | 0.8730 | -1.0679 | 0.0076 | -0.3332 | 0.2949 |
| | | Dif. | 0.8585 | 0.5294 | 0.0075 | 0.1651 | 0.2897 |
| 70.758 | 35.828 | Máx. | 1.7984 | -1.2688 | -0.1874 | -0.2304 | 0.5417 |
| | | Mín. | 0.9068 | -2.5162 | -0.3717 | -0.4566 | 0.2733 |
| | | Dif. | 0.8917 | 1.2474 | 0.1843 | 0.2262 | 0.2684 |
| 70.758 | 36.078 | Máx. | 0.4521 | -1.9299 | -0.3103 | -0.1946 | 0.2315 |
| | | Mín. | 0.2280 | -3.8271 | -0.6155 | -0.3856 | 0.1169 |
| | | Dif. | 0.2241 | 1.8972 | 0.3052 | 0.1910 | 0.1146 |
| 70.758 | 36.328 | Máx. | -0.3829 | -1.3324 | -0.1286 | -0.3419 | 0.0271 |
| | | Mín. | -0.7597 | -2.6415 | -0.2552 | -0.6776 | 0.0139 |
| | | Dif. | 0.3768 | 1.3091 | 0.1266 | 0.3357 | 0.0132 |
| 70.758 | 36.578 | Máx. | -0.3238 | -1.0309 | 0.0164 | -0.3732 | -0.0185 |
| | | Mín. | -0.6424 | -2.0430 | 0.0083 | -0.7396 | -0.0371 |
| | | Dif. | 0.3186 | 1.0121 | 0.0081 | 0.3664 | 0.0186 |
| 70.758 | 36.828 | Máx. | -0.1869 | -0.9737 | 0.1198 | -0.3553 | -0.0508 |
| | | Mín. | -0.3707 | -1.9292 | 0.0605 | -0.7040 | -0.1010 |
| | | Dif. | 0.1838 | 0.9555 | 0.0593 | 0.3487 | 0.0502 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.758 | 37.078 | Máx. | -0.1277 | -0.9612 | 0.1475 | -0.3243 | -0.0938 |
| | | Mín. | -0.2532 | -1.9041 | 0.0745 | -0.6423 | -0.1861 |
| | | Dif. | 0.1255 | 0.9430 | 0.0730 | 0.3180 | 0.0923 |
| 70.758 | 37.328 | Máx. | -0.1202 | -0.9185 | 0.1481 | -0.2841 | -0.1420 |
| | | Mín. | -0.2382 | -1.8193 | 0.0749 | -0.5626 | -0.2816 |
| | | Dif. | 0.1180 | 0.9009 | 0.0732 | 0.2785 | 0.1395 |
| 70.758 | 37.578 | Máx. | -0.1318 | -0.8251 | 0.1374 | -0.2333 | -0.1900 |
| | | Mín. | -0.2613 | -1.6343 | 0.0695 | -0.4617 | -0.3764 |
| | | Dif. | 0.1294 | 0.8092 | 0.0679 | 0.2285 | 0.1864 |
| 70.758 | 37.828 | Máx. | -0.1426 | -0.6716 | 0.1198 | -0.1715 | -0.2334 |
| | | Mín. | -0.2826 | -1.3303 | 0.0606 | -0.3393 | -0.4623 |
| | | Dif. | 0.1400 | 0.6587 | 0.0592 | 0.1678 | 0.2288 |
| 70.758 | 38.078 | Máx. | -0.1314 | -0.4472 | 0.0947 | -0.1014 | -0.2682 |
| | | Mín. | -0.2603 | -0.8859 | 0.0479 | -0.2006 | -0.5310 |
| | | Dif. | 0.1289 | 0.4387 | 0.0468 | 0.0992 | 0.2628 |
| 70.758 | 38.328 | Máx. | -0.0813 | -0.1448 | 0.0531 | -0.0294 | -0.2880 |
| | | Mín. | -0.1609 | -0.2869 | 0.0269 | -0.0582 | -0.5701 |
| | | Dif. | 0.0796 | 0.1421 | 0.0263 | 0.0288 | 0.2821 |
| 70.758 | 38.337 | Máx. | -0.0455 | -0.1448 | 0.0138 | -0.0294 | -0.2920 |
| | | Mín. | -0.0898 | -0.2869 | 0.0070 | -0.0582 | -0.5779 |
| | | Dif. | 0.0443 | 0.1421 | 0.0068 | 0.0288 | 0.2859 |
| 70.782 | 27.319 | Máx. | -0.2657 | -0.3154 | 0.0436 | 0.0787 | -0.0110 |
| | | Mín. | -0.5270 | -0.6257 | 0.0220 | 0.0397 | -0.0218 |
| | | Dif. | 0.2613 | 0.3103 | 0.0216 | 0.0390 | 0.0108 |
| 70.795 | 27.338 | Máx. | -0.2300 | -0.2825 | -0.0186 | 0.2154 | -0.0340 |
| | | Mín. | -0.4562 | -0.5603 | -0.0369 | 0.1086 | -0.0674 |
| | | Dif. | 0.2262 | 0.2779 | 0.0183 | 0.1068 | 0.0334 |
| 70.795 | 27.569 | Máx. | -0.2123 | -0.2825 | 0.1054 | 0.2154 | -0.0320 |
| | | Mín. | -0.4211 | -0.5603 | 0.0532 | 0.1086 | -0.0634 |
| | | Dif. | 0.2088 | 0.2779 | 0.0523 | 0.1068 | 0.0314 |
| 70.795 | 27.819 | Máx. | -0.1643 | -0.2642 | 0.1942 | 0.2303 | -0.0419 |
| | | Mín. | -0.3258 | -0.5240 | 0.0979 | 0.1161 | -0.0832 |
| | | Dif. | 0.1616 | 0.2598 | 0.0963 | 0.1142 | 0.0412 |
| 70.795 | 28.069 | Máx. | -0.0916 | -0.2032 | 0.2676 | 0.2273 | -0.0486 |
| | | Mín. | -0.1818 | -0.4031 | 0.1349 | 0.1146 | -0.0963 |
| | | Dif. | 0.0901 | 0.1999 | 0.1327 | 0.1127 | 0.0478 |
| 70.795 | 28.319 | Máx. | 0.0122 | -0.1480 | 0.3113 | 0.2011 | -0.0509 |
| | | Mín. | 0.0061 | -0.2936 | 0.1569 | 0.1014 | -0.1010 |
| | | Dif. | 0.0060 | 0.1456 | 0.1543 | 0.0997 | 0.0501 |
| 70.795 | 28.569 | Máx. | 0.2545 | -0.0994 | 0.3113 | 0.1627 | -0.0504 |
| | | Mín. | 0.1283 | -0.1971 | 0.1569 | 0.0820 | -0.1000 |
| | | Dif. | 0.1262 | 0.0977 | 0.1544 | 0.0807 | 0.0496 |
| 70.795 | 28.819 | Máx. | 0.5378 | -0.0610 | 0.2556 | 0.1093 | -0.0496 |
| | | Mín. | 0.2711 | -0.1211 | 0.1288 | 0.0551 | -0.0984 |
| | | Dif. | 0.2666 | 0.0600 | 0.1267 | 0.0542 | 0.0488 |
| 70.795 | 29.069 | Máx. | 0.8283 | -0.0245 | 0.1320 | 0.0455 | -0.0490 |
| | | Mín. | 0.4176 | -0.0486 | 0.0666 | 0.0230 | -0.0971 |
| | | Dif. | 0.4107 | 0.0241 | 0.0655 | 0.0226 | 0.0482 |
| 70.795 | 29.137 | Máx. | 0.9677 | -0.0245 | -0.0023 | 0.0455 | -0.0495 |
| | | Mín. | 0.4879 | -0.0486 | -0.0046 | 0.0230 | -0.0982 |
| | | Dif. | 0.4798 | 0.0241 | 0.0023 | 0.0226 | 0.0487 |
| 70.954 | 27.569 | Máx. | -0.2123 | -0.3502 | 0.1054 | 0.0217 | -0.0241 |
| | | Mín. | -0.4211 | -0.6947 | 0.0532 | 0.0109 | -0.0478 |
| | | Dif. | 0.2088 | 0.3445 | 0.0523 | 0.0108 | 0.0237 |
| 71.008 | 31.187 | Máx. | 0.0189 | -0.0133 | 0.0072 | -0.0086 | 0.0133 |
| | | Mín. | 0.0095 | -0.0264 | 0.0036 | -0.0170 | 0.0067 |
| | | Dif. | 0.0094 | 0.0131 | 0.0036 | 0.0085 | 0.0066 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 31.328 | Máx. | 0.2001 | -0.0133 | 0.0088 | -0.0086 | 0.0119 |
| | | Mín. | 0.1009 | -0.0264 | 0.0044 | -0.0170 | 0.0060 |
| | | Dif. | 0.0993 | 0.0131 | 0.0043 | 0.0085 | 0.0059 |
| 71.008 | 31.578 | Máx. | 0.5951 | -0.0262 | -0.0388 | -0.0155 | 0.0070 |
| | | Mín. | 0.3000 | -0.0520 | -0.0769 | -0.0308 | 0.0035 |
| | | Dif. | 0.2951 | 0.0258 | 0.0381 | 0.0153 | 0.0034 |
| 71.008 | 31.828 | Máx. | 1.0325 | -0.0376 | -0.1397 | -0.0178 | -0.0016 |
| | | Mín. | 0.5205 | -0.0745 | -0.2770 | -0.0353 | -0.0032 |
| | | Dif. | 0.5120 | 0.0369 | 0.1374 | 0.0175 | 0.0016 |
| 71.008 | 32.078 | Máx. | 1.4453 | -0.0345 | -0.3040 | -0.0113 | -0.0098 |
| | | Mín. | 0.7286 | -0.0684 | -0.6031 | -0.0224 | -0.0194 |
| | | Dif. | 0.7167 | 0.0339 | 0.2991 | 0.0111 | 0.0096 |
| 71.008 | 32.164 | Máx. | 1.6345 | -0.0345 | -0.4420 | -0.0113 | -0.0124 |
| | | Mín. | 0.8240 | -0.0684 | -0.8769 | -0.0224 | -0.0246 |
| | | Dif. | 0.8105 | 0.0339 | 0.4348 | 0.0111 | 0.0122 |
| 71.008 | 32.314 | Máx. | -1.0998 | -0.0175 | -0.4444 | 0.0196 | -0.0270 |
| | | Mín. | -2.1816 | -0.0346 | -0.8816 | 0.0099 | -0.0535 |
| | | Dif. | 1.0818 | 0.0172 | 0.4372 | 0.0097 | 0.0265 |
| 71.008 | 32.328 | Máx. | -1.0183 | -0.0175 | -0.3584 | 0.0196 | -0.0274 |
| | | Mín. | -2.0200 | -0.0346 | -0.7109 | 0.0099 | -0.0543 |
| | | Dif. | 1.0017 | 0.0172 | 0.3525 | 0.0097 | 0.0269 |
| 71.008 | 32.578 | Máx. | -0.8343 | -0.0054 | -0.1523 | 0.0933 | -0.0352 |
| | | Mín. | -1.6549 | -0.0107 | -0.3022 | 0.0470 | -0.0699 |
| | | Dif. | 0.8206 | 0.0053 | 0.1498 | 0.0463 | 0.0346 |
| 71.008 | 32.828 | Máx. | -0.6408 | 0.0597 | -0.0042 | 0.1833 | -0.0388 |
| | | Mín. | -1.2711 | 0.0301 | -0.0083 | 0.0924 | -0.0769 |
| | | Dif. | 0.6303 | 0.0296 | 0.0041 | 0.0909 | 0.0381 |
| 71.008 | 33.078 | Máx. | -0.4717 | 0.1332 | 0.1922 | 0.2771 | -0.0371 |
| | | Mín. | -0.9356 | 0.0672 | 0.0969 | 0.1397 | -0.0737 |
| | | Dif. | 0.4640 | 0.0661 | 0.0953 | 0.1374 | 0.0365 |
| 71.008 | 33.328 | Máx. | -0.3271 | 0.2010 | 0.3197 | 0.3647 | -0.0305 |
| | | Mín. | -0.6488 | 0.1013 | 0.1611 | 0.1838 | -0.0605 |
| | | Dif. | 0.3218 | 0.0996 | 0.1585 | 0.1809 | 0.0300 |
| 71.008 | 33.578 | Máx. | -0.2046 | 0.2572 | 0.3925 | 0.4380 | -0.0186 |
| | | Mín. | -0.4059 | 0.1297 | 0.1979 | 0.2208 | -0.0368 |
| | | Dif. | 0.2013 | 0.1275 | 0.1947 | 0.2172 | 0.0183 |
| 71.008 | 33.828 | Máx. | -0.1000 | 0.2959 | 0.4274 | 0.4889 | -0.0006 |
| | | Mín. | -0.1985 | 0.1492 | 0.2154 | 0.2465 | -0.0012 |
| | | Dif. | 0.0985 | 0.1467 | 0.2120 | 0.2424 | 0.0006 |
| 71.008 | 34.078 | Máx. | -0.0064 | 0.3115 | 0.4391 | 0.5079 | 0.0468 |
| | | Mín. | -0.0128 | 0.1571 | 0.2214 | 0.2561 | 0.0236 |
| | | Dif. | 0.0064 | 0.1544 | 0.2178 | 0.2519 | 0.0232 |
| 71.008 | 34.328 | Máx. | 0.1700 | 0.3022 | 0.4396 | 0.4841 | 0.1055 |
| | | Mín. | 0.0857 | 0.1524 | 0.2216 | 0.2440 | 0.0532 |
| | | Dif. | 0.0842 | 0.1498 | 0.2180 | 0.2401 | 0.0523 |
| 71.008 | 34.578 | Máx. | 0.3733 | 0.2685 | 0.4349 | 0.4069 | 0.1696 |
| | | Mín. | 0.1882 | 0.1354 | 0.2192 | 0.2051 | 0.0855 |
| | | Dif. | 0.1851 | 0.1331 | 0.2157 | 0.2018 | 0.0840 |
| 71.008 | 34.828 | Máx. | 0.6281 | 0.2084 | 0.4231 | 0.2679 | 0.2314 |
| | | Mín. | 0.3167 | 0.1051 | 0.2133 | 0.1350 | 0.1168 |
| | | Dif. | 0.3114 | 0.1033 | 0.2098 | 0.1329 | 0.1147 |
| 71.008 | 35.078 | Máx. | 0.9854 | 0.1104 | 0.3910 | 0.0611 | 0.2838 |
| | | Mín. | 0.4968 | 0.0556 | 0.1971 | 0.0307 | 0.1432 |
| | | Dif. | 0.4886 | 0.0547 | 0.1939 | 0.0304 | 0.1406 |
| 71.008 | 35.328 | Máx. | 1.5591 | -0.0317 | 0.3103 | -0.1123 | 0.3228 |
| | | Mín. | 0.7861 | -0.0628 | 0.1565 | -0.2225 | 0.1629 |
| | | Dif. | 0.7730 | 0.0311 | 0.1539 | 0.1102 | 0.1599 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.008 | 35.578 | Máx. | 2.6796 | -0.2134 | 0.1177 | -0.3061 | 0.3485 |
| | | Mín. | 1.3510 | -0.4230 | 0.0594 | -0.6069 | 0.1758 |
| | | Dif. | 1.3286 | 0.2097 | 0.0584 | 0.3007 | 0.1726 |
| 71.008 | 35.828 | Máx. | 5.3172 | -0.6094 | -0.1987 | -0.5750 | 0.3573 |
| | | Mín. | 2.6809 | -1.2085 | -0.3942 | -1.1401 | 0.1803 |
| | | Dif. | 2.6363 | 0.5991 | 0.1955 | 0.5650 | 0.1770 |
| 71.008 | 36.078 | Máx. | 2.5171 | -5.0379 | -0.7096 | -0.6428 | -0.0881 |
| | | Mín. | 1.2692 | -9.9918 | -1.4076 | -1.2744 | -0.1752 |
| | | Dif. | 1.2479 | 4.9539 | 0.6980 | 0.6316 | 0.0871 |
| 71.008 | 36.328 | Máx. | -0.7568 | -1.1987 | -0.1123 | -0.6830 | -0.0260 |
| | | Mín. | -1.5014 | -2.3761 | -0.2227 | -1.3539 | -0.0520 |
| | | Dif. | 0.7446 | 1.1774 | 0.1104 | 0.6709 | 0.0259 |
| 71.008 | 36.578 | Máx. | -0.2703 | -0.9564 | 0.0140 | -0.6114 | -0.0084 |
| | | Mín. | -0.5364 | -1.8952 | 0.0071 | -1.2117 | -0.0170 |
| | | Dif. | 0.2661 | 0.9388 | 0.0069 | 0.6003 | 0.0086 |
| 71.008 | 36.828 | Máx. | -0.0904 | -1.0686 | 0.0386 | -0.5759 | -0.0313 |
| | | Mín. | -0.1795 | -2.1174 | 0.0195 | -1.1411 | -0.0623 |
| | | Dif. | 0.0891 | 1.0488 | 0.0191 | 0.5652 | 0.0310 |
| 71.008 | 37.078 | Máx. | -0.0699 | -1.1239 | 0.0383 | -0.5438 | -0.0678 |
| | | Mín. | -0.1388 | -2.2268 | 0.0194 | -1.0773 | -0.1345 |
| | | Dif. | 0.0688 | 1.1029 | 0.0190 | 0.5335 | 0.0667 |
| 71.008 | 37.328 | Máx. | -0.0888 | -1.1043 | 0.0355 | -0.4959 | -0.1069 |
| | | Mín. | -0.1760 | -2.1879 | 0.0179 | -0.9824 | -0.2119 |
| | | Dif. | 0.0872 | 1.0836 | 0.0175 | 0.4864 | 0.1050 |
| 71.008 | 37.578 | Máx. | -0.1176 | -1.0170 | 0.0313 | -0.4256 | -0.1441 |
| | | Mín. | -0.2330 | -2.0149 | 0.0158 | -0.8429 | -0.2855 |
| | | Dif. | 0.1154 | 0.9979 | 0.0155 | 0.4173 | 0.1414 |
| 71.008 | 37.828 | Máx. | -0.1487 | -0.8589 | 0.0263 | -0.3301 | -0.1770 |
| | | Mín. | -0.2946 | -1.7016 | 0.0133 | -0.6537 | -0.3505 |
| | | Dif. | 0.1459 | 0.8427 | 0.0130 | 0.3236 | 0.1735 |
| 71.008 | 38.078 | Máx. | -0.1754 | -0.6129 | 0.0215 | -0.2089 | -0.2037 |
| | | Mín. | -0.3475 | -1.2143 | 0.0109 | -0.4137 | -0.4032 |
| | | Dif. | 0.1720 | 0.6014 | 0.0106 | 0.2048 | 0.1995 |
| 71.008 | 38.328 | Máx. | -0.1882 | -0.2335 | 0.0204 | -0.0658 | -0.2210 |
| | | Mín. | -0.3727 | -0.4627 | 0.0103 | -0.1304 | -0.4375 |
| | | Dif. | 0.1845 | 0.2292 | 0.0101 | 0.0645 | 0.2165 |
| 71.008 | 38.337 | Máx. | -0.1898 | -0.2335 | 0.0143 | -0.0658 | -0.2058 |
| | | Mín. | -0.3757 | -0.4627 | 0.0072 | -0.1304 | -0.4074 |
| | | Dif. | 0.1859 | 0.2292 | 0.0071 | 0.0645 | 0.2016 |
| 71.037 | 36.078 | Máx. | 2.5171 | -7.4704 | -0.7096 | -1.3153 | -0.5783 |
| | | Mín. | 1.2692 | -14.8167 | -1.4076 | -2.6082 | -1.1474 |
| | | Dif. | 1.2479 | 7.3463 | 0.6980 | 1.2929 | 0.5691 |
| 71.037 | 36.328 | Máx. | -0.7568 | -0.9400 | -0.1123 | -0.7854 | -0.0705 |
| | | Mín. | -1.5014 | -1.8629 | -0.2227 | -1.5569 | -0.1402 |
| | | Dif. | 0.7446 | 0.9229 | 0.1104 | 0.7715 | 0.0697 |
| 71.037 | 36.578 | Máx. | -0.2703 | -0.8765 | 0.0140 | -0.6959 | -0.0012 |
| | | Mín. | -0.5364 | -1.7366 | 0.0071 | -1.3791 | -0.0027 |
| | | Dif. | 0.2661 | 0.8601 | 0.0069 | 0.6832 | 0.0015 |
| 71.037 | 36.828 | Máx. | -0.0904 | -1.1164 | 0.0386 | -0.6766 | -0.0255 |
| | | Mín. | -0.1795 | -2.2121 | 0.0195 | -1.3408 | -0.0508 |
| | | Dif. | 0.0891 | 1.0957 | 0.0191 | 0.6641 | 0.0253 |
| 71.037 | 37.078 | Máx. | -0.0699 | -1.2033 | 0.0383 | -0.6511 | -0.0635 |
| | | Mín. | -0.1388 | -2.3844 | 0.0194 | -1.2899 | -0.1259 |
| | | Dif. | 0.0688 | 1.1810 | 0.0190 | 0.6388 | 0.0625 |
| 71.037 | 37.328 | Máx. | -0.0888 | -1.1915 | 0.0355 | -0.6023 | -0.1021 |
| | | Mín. | -0.1760 | -2.3607 | 0.0179 | -1.1932 | -0.2024 |
| | | Dif. | 0.0872 | 1.1692 | 0.0175 | 0.5909 | 0.1003 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.037 | 37.578 | Máx. | -0.1176 | -1.1064 | 0.0313 | -0.5248 | -0.1382 |
| | | Mín. | -0.2330 | -2.1922 | 0.0158 | -1.0396 | -0.2737 |
| | | Dif. | 0.1154 | 1.0857 | 0.0155 | 0.5147 | 0.1355 |
| 71.037 | 37.828 | Máx. | -0.1487 | -0.9483 | 0.0263 | -0.4155 | -0.1699 |
| | | Mín. | -0.2946 | -1.8789 | 0.0133 | -0.8229 | -0.3364 |
| | | Dif. | 0.1459 | 0.9306 | 0.0130 | 0.4074 | 0.1665 |
| 71.037 | 38.078 | Máx. | -0.1754 | -0.6980 | 0.0215 | -0.2718 | -0.1962 |
| | | Mín. | -0.3475 | -1.3830 | 0.0109 | -0.5384 | -0.3883 |
| | | Dif. | 0.1720 | 0.6850 | 0.0106 | 0.2666 | 0.1922 |
| 71.037 | 38.328 | Máx. | -0.1882 | -0.2861 | 0.0204 | -0.0917 | -0.2165 |
| | | Mín. | -0.3727 | -0.5670 | 0.0103 | -0.1816 | -0.4285 |
| | | Dif. | 0.1845 | 0.2809 | 0.0101 | 0.0899 | 0.2120 |
| 71.045 | 27.702 | Máx. | -0.2956 | -0.3138 | 0.0497 | 0.0894 | -0.0268 |
| | | Mín. | -0.5863 | -0.6224 | 0.0250 | 0.0451 | -0.0531 |
| | | Dif. | 0.2907 | 0.3086 | 0.0246 | 0.0443 | 0.0263 |
| 71.045 | 27.819 | Máx. | -0.2125 | -0.3138 | 0.1744 | 0.0894 | -0.0377 |
| | | Mín. | -0.4216 | -0.6224 | 0.0879 | 0.0451 | -0.0749 |
| | | Dif. | 0.2090 | 0.3086 | 0.0865 | 0.0443 | 0.0371 |
| 71.045 | 28.069 | Máx. | -0.1183 | -0.3419 | 0.2420 | 0.1206 | -0.0518 |
| | | Mín. | -0.2346 | -0.6781 | 0.1220 | 0.0608 | -0.1027 |
| | | Dif. | 0.1163 | 0.3362 | 0.1200 | 0.0598 | 0.0509 |
| 71.045 | 28.319 | Máx. | -0.0373 | -0.2148 | 0.3063 | 0.1125 | -0.0595 |
| | | Mín. | -0.0741 | -0.4261 | 0.1544 | 0.0567 | -0.1179 |
| | | Dif. | 0.0367 | 0.2113 | 0.1519 | 0.0558 | 0.0585 |
| 71.045 | 28.569 | Máx. | 0.1875 | -0.1627 | 0.3058 | 0.1043 | -0.0641 |
| | | Mín. | 0.0945 | -0.3227 | 0.1542 | 0.0526 | -0.1272 |
| | | Dif. | 0.0930 | 0.1600 | 0.1517 | 0.0517 | 0.0631 |
| 71.045 | 28.819 | Máx. | 0.4612 | -0.1011 | 0.2526 | 0.0715 | -0.0685 |
| | | Mín. | 0.2325 | -0.2005 | 0.1273 | 0.0361 | -0.1358 |
| | | Dif. | 0.2287 | 0.0994 | 0.1252 | 0.0355 | 0.0674 |
| 71.045 | 29.069 | Máx. | 0.7517 | -0.0407 | 0.1309 | 0.0297 | -0.0704 |
| | | Mín. | 0.3790 | -0.0807 | 0.0660 | 0.0150 | -0.1396 |
| | | Dif. | 0.3727 | 0.0400 | 0.0649 | 0.0148 | 0.0692 |
| 71.045 | 29.137 | Máx. | 0.8917 | -0.0407 | -0.0010 | 0.0297 | -0.0717 |
| | | Mín. | 0.4496 | -0.0807 | -0.0021 | 0.0150 | -0.1421 |
| | | Dif. | 0.4422 | 0.0400 | 0.0010 | 0.0148 | 0.0705 |
| 71.126 | 27.819 | Máx. | -0.2125 | -0.2977 | 0.1744 | -0.0089 | -0.0406 |
| | | Mín. | -0.4216 | -0.5905 | 0.0879 | -0.0177 | -0.0804 |
| | | Dif. | 0.2090 | 0.2928 | 0.0865 | 0.0088 | 0.0399 |
| 71.187 | 36.078 | Máx. | 2.0655 | 12.3960 | -0.6679 | -1.3188 | 1.1315 |
| | | Mín. | 1.0416 | 6.2497 | -1.3248 | -2.6150 | 0.5705 |
| | | Dif. | 1.0239 | 6.1463 | 0.6569 | 1.2962 | 0.5610 |
| 71.187 | 36.328 | Máx. | -0.6854 | 1.9196 | -0.1695 | -0.7830 | 0.3020 |
| | | Mín. | -1.3599 | 0.9682 | -0.3363 | -1.5520 | 0.1523 |
| | | Dif. | 0.6745 | 0.9514 | 0.1667 | 0.7691 | 0.1497 |
| 71.187 | 36.578 | Máx. | -0.2950 | 1.4493 | -0.0413 | -0.6929 | 0.0610 |
| | | Mín. | -0.5856 | 0.7311 | -0.0818 | -1.3733 | 0.0308 |
| | | Dif. | 0.2905 | 0.7181 | 0.0405 | 0.6803 | 0.0302 |
| 71.187 | 36.828 | Máx. | -0.1158 | 1.8020 | -0.0208 | -0.6737 | -0.0112 |
| | | Mín. | -0.2299 | 0.9090 | -0.0412 | -1.3350 | -0.0223 |
| | | Dif. | 0.1141 | 0.8929 | 0.0204 | 0.6613 | 0.0111 |
| 71.187 | 37.078 | Máx. | -0.0938 | 1.9682 | -0.0172 | -0.6483 | -0.0365 |
| | | Mín. | -0.1862 | 0.9929 | -0.0341 | -1.2843 | -0.0725 |
| | | Dif. | 0.0924 | 0.9752 | 0.0169 | 0.6361 | 0.0359 |
| 71.187 | 37.328 | Máx. | -0.1194 | 1.9736 | -0.0144 | -0.5997 | -0.0560 |
| | | Mín. | -0.2367 | 0.9957 | -0.0285 | -1.1880 | -0.1110 |
| | | Dif. | 0.1173 | 0.9778 | 0.0141 | 0.5883 | 0.0550 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.187 | 37.578 | Máx. | -0.1570 | 1.8561 | -0.0106 | -0.5225 | -0.0703 |
| | | Mín. | -0.3110 | 0.9365 | -0.0209 | -1.0351 | -0.1393 |
| | | Dif. | 0.1541 | 0.9196 | 0.0103 | 0.5125 | 0.0689 |
| 71.187 | 37.828 | Máx. | -0.1952 | 1.6111 | -0.0057 | -0.4136 | -0.0786 |
| | | Mín. | -0.3866 | 0.8129 | -0.0111 | -0.8192 | -0.1556 |
| | | Dif. | 0.1914 | 0.7982 | 0.0055 | 0.4056 | 0.0770 |
| 71.187 | 38.078 | Máx. | -0.2242 | 1.1964 | 0.0013 | -0.2704 | -0.0798 |
| | | Mín. | -0.4439 | 0.6036 | 0.0006 | -0.5357 | -0.1579 |
| | | Dif. | 0.2197 | 0.5927 | 0.0007 | 0.2652 | 0.0781 |
| 71.187 | 38.328 | Máx. | -0.2305 | 0.4909 | 0.0168 | -0.0909 | -0.0737 |
| | | Mín. | -0.4562 | 0.2477 | 0.0085 | -0.1800 | -0.1457 |
| | | Dif. | 0.2257 | 0.2432 | 0.0083 | 0.0891 | 0.0720 |
| 71.258 | 31.187 | Máx. | 0.0302 | -0.0003 | 0.0075 | -0.0097 | -0.0005 |
| | | Mín. | 0.0152 | -0.0005 | 0.0038 | -0.0192 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.0150 | 0.0003 | 0.0037 | 0.0095 | 0.0005 |
| 71.258 | 31.328 | Máx. | 0.2128 | -0.0003 | 0.0070 | -0.0097 | -0.0004 |
| | | Mín. | 0.1073 | -0.0005 | 0.0035 | -0.0192 | -0.0008 |
| | | Dif. | 0.1055 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0095 | 0.0004 |
| 71.258 | 31.578 | Máx. | 0.6115 | -0.0008 | -0.0409 | -0.0174 | -0.0001 |
| | | Mín. | 0.3082 | -0.0016 | -0.0811 | -0.0345 | -0.0001 |
| | | Dif. | 0.3032 | 0.0008 | 0.0402 | 0.0171 | 0.0001 |
| 71.258 | 31.828 | Máx. | 1.0539 | -0.0019 | -0.1441 | -0.0197 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.5313 | -0.0038 | -0.2859 | -0.0391 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.5226 | 0.0019 | 0.1418 | 0.0194 | 0.0003 |
| 71.258 | 32.078 | Máx. | 1.4715 | -0.0026 | -0.3122 | -0.0124 | 0.0006 |
| | | Mín. | 0.7418 | -0.0052 | -0.6193 | -0.0246 | 0.0003 |
| | | Dif. | 0.7297 | 0.0026 | 0.3071 | 0.0122 | 0.0003 |
| 71.258 | 32.164 | Máx. | 1.6627 | -0.0026 | -0.4530 | -0.0124 | 0.0004 |
| | | Mín. | 0.8382 | -0.0052 | -0.8987 | -0.0246 | 0.0002 |
| | | Dif. | 0.8245 | 0.0026 | 0.4456 | 0.0122 | 0.0002 |
| 71.258 | 32.314 | Máx. | -1.1295 | 0.0026 | -0.4556 | 0.0211 | -0.0011 |
| | | Mín. | -2.2406 | 0.0013 | -0.9037 | 0.0106 | -0.0023 |
| | | Dif. | 1.1110 | 0.0013 | 0.4481 | 0.0105 | 0.0011 |
| 71.258 | 32.328 | Máx. | -1.0474 | 0.0026 | -0.3678 | 0.0211 | -0.0010 |
| | | Mín. | -2.0777 | 0.0013 | -0.7296 | 0.0106 | -0.0020 |
| | | Dif. | 1.0303 | 0.0013 | 0.3618 | 0.0105 | 0.0010 |
| 71.258 | 32.578 | Máx. | -0.8618 | 0.0221 | -0.1567 | 0.1002 | -0.0013 |
| | | Mín. | -1.7096 | 0.0111 | -0.3109 | 0.0505 | -0.0026 |
| | | Dif. | 0.8477 | 0.0110 | 0.1542 | 0.0497 | 0.0013 |
| 71.258 | 32.828 | Máx. | -0.6667 | 0.0456 | -0.0044 | 0.1966 | -0.0010 |
| | | Mín. | -1.3226 | 0.0230 | -0.0087 | 0.0991 | -0.0020 |
| | | Dif. | 0.6559 | 0.0226 | 0.0043 | 0.0975 | 0.0010 |
| 71.258 | 33.078 | Máx. | -0.4964 | 0.0688 | 0.1994 | 0.2966 | -0.0001 |
| | | Mín. | -0.9846 | 0.0347 | 0.1006 | 0.1495 | -0.0002 |
| | | Dif. | 0.4883 | 0.0341 | 0.0989 | 0.1471 | 0.0001 |
| 71.258 | 33.328 | Máx. | -0.3503 | 0.0900 | 0.3354 | 0.3886 | 0.0039 |
| | | Mín. | -0.6949 | 0.0454 | 0.1691 | 0.1959 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.3446 | 0.0446 | 0.1663 | 0.1927 | 0.0019 |
| 71.258 | 33.578 | Máx. | -0.2250 | 0.1075 | 0.4184 | 0.4630 | 0.0117 |
| | | Mín. | -0.4464 | 0.0542 | 0.2109 | 0.2334 | 0.0059 |
| | | Dif. | 0.2214 | 0.0533 | 0.2075 | 0.2296 | 0.0058 |
| 71.258 | 33.828 | Máx. | -0.1152 | 0.1190 | 0.4644 | 0.5110 | 0.0244 |
| | | Mín. | -0.2285 | 0.0600 | 0.2341 | 0.2576 | 0.0123 |
| | | Dif. | 0.1133 | 0.0590 | 0.2303 | 0.2534 | 0.0121 |
| 71.258 | 34.078 | Máx. | -0.0136 | 0.1236 | 0.4863 | 0.5242 | 0.0423 |
| | | Mín. | -0.0270 | 0.0623 | 0.2451 | 0.2642 | 0.0214 |
| | | Dif. | 0.0134 | 0.0612 | 0.2412 | 0.2599 | 0.0210 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.258 | 34.328 | Máx. | 0.1754 | 0.1233 | 0.4924 | 0.4943 | 0.0635 |
| | | Mín. | 0.0885 | 0.0622 | 0.2482 | 0.2492 | 0.0320 |
| | | Dif. | 0.0869 | 0.0611 | 0.2442 | 0.2451 | 0.0314 |
| 71.258 | 34.578 | Máx. | 0.3997 | 0.1229 | 0.4860 | 0.4140 | 0.0836 |
| | | Mín. | 0.2015 | 0.0620 | 0.2450 | 0.2087 | 0.0422 |
| | | Dif. | 0.1981 | 0.0609 | 0.2410 | 0.2053 | 0.0414 |
| 71.258 | 34.828 | Máx. | 0.6742 | 0.1312 | 0.4633 | 0.2772 | 0.0965 |
| | | Mín. | 0.3399 | 0.0662 | 0.2336 | 0.1397 | 0.0487 |
| | | Dif. | 0.3343 | 0.0650 | 0.2298 | 0.1375 | 0.0478 |
| 71.258 | 35.078 | Máx. | 1.0474 | 0.1660 | 0.4115 | 0.0781 | 0.0946 |
| | | Mín. | 0.5281 | 0.0837 | 0.2075 | 0.0393 | 0.0478 |
| | | Dif. | 0.5193 | 0.0823 | 0.2041 | 0.0388 | 0.0468 |
| 71.258 | 35.328 | Máx. | 1.6235 | 0.2794 | 0.3027 | -0.0969 | 0.0703 |
| | | Mín. | 0.8186 | 0.1408 | 0.1526 | -0.1919 | 0.0355 |
| | | Dif. | 0.8050 | 0.1385 | 0.1501 | 0.0950 | 0.0347 |
| 71.258 | 35.578 | Máx. | 2.6548 | 0.6345 | 0.0720 | -0.2764 | 0.0190 |
| | | Mín. | 1.3385 | 0.3199 | 0.0363 | -0.5478 | 0.0097 |
| | | Dif. | 1.3162 | 0.3146 | 0.0357 | 0.2714 | 0.0093 |
| 71.258 | 35.828 | Máx. | 4.6488 | 1.6136 | -0.2334 | -0.5014 | -0.0215 |
| | | Mín. | 2.3440 | 0.8135 | -0.4631 | -0.9940 | -0.0428 |
| | | Dif. | 2.3049 | 0.8001 | 0.2297 | 0.4926 | 0.0213 |
| 71.258 | 36.078 | Máx. | 2.0655 | 8.3384 | -0.6679 | -0.5021 | 0.3577 |
| | | Mín. | 1.0416 | 4.2040 | -1.3248 | -0.9952 | 0.1804 |
| | | Dif. | 1.0239 | 4.1344 | 0.6569 | 0.4931 | 0.1773 |
| 71.258 | 36.328 | Máx. | -0.6854 | 2.2432 | -0.1695 | -0.6108 | 0.2199 |
| | | Mín. | -1.3599 | 1.1313 | -0.3363 | -1.2107 | 0.1109 |
| | | Dif. | 0.6745 | 1.1119 | 0.1667 | 0.5999 | 0.1090 |
| 71.258 | 36.578 | Máx. | -0.2950 | 1.5915 | -0.0413 | -0.5609 | 0.0753 |
| | | Mín. | -0.5856 | 0.8028 | -0.0818 | -1.1115 | 0.0380 |
| | | Dif. | 0.2905 | 0.7887 | 0.0405 | 0.5506 | 0.0373 |
| 71.258 | 36.828 | Máx. | -0.1158 | 1.7068 | -0.0208 | -0.5252 | -0.0036 |
| | | Mín. | -0.2299 | 0.8611 | -0.0412 | -1.0405 | -0.0071 |
| | | Dif. | 0.1141 | 0.8458 | 0.0204 | 0.5154 | 0.0036 |
| 71.258 | 37.078 | Máx. | -0.0938 | 1.7985 | -0.0172 | -0.4924 | -0.0294 |
| | | Mín. | -0.1862 | 0.9073 | -0.0341 | -0.9753 | -0.0582 |
| | | Dif. | 0.0924 | 0.8911 | 0.0169 | 0.4830 | 0.0289 |
| 71.258 | 37.328 | Máx. | -0.1194 | 1.7843 | -0.0144 | -0.4465 | -0.0472 |
| | | Mín. | -0.2367 | 0.9002 | -0.0285 | -0.8844 | -0.0934 |
| | | Dif. | 0.1173 | 0.8840 | 0.0141 | 0.4379 | 0.0463 |
| 71.258 | 37.578 | Máx. | -0.1570 | 1.6625 | -0.0106 | -0.3809 | -0.0589 |
| | | Mín. | -0.3110 | 0.8389 | -0.0209 | -0.7544 | -0.1166 |
| | | Dif. | 0.1541 | 0.8237 | 0.0103 | 0.3735 | 0.0577 |
| 71.258 | 37.828 | Máx. | -0.1952 | 1.4204 | -0.0057 | -0.2931 | -0.0646 |
| | | Mín. | -0.3866 | 0.7167 | -0.0111 | -0.5804 | -0.1278 |
| | | Dif. | 0.1914 | 0.7037 | 0.0055 | 0.2873 | 0.0632 |
| 71.258 | 38.078 | Máx. | -0.2242 | 1.0212 | 0.0013 | -0.1832 | -0.0642 |
| | | Mín. | -0.4439 | 0.5153 | 0.0006 | -0.3629 | -0.1270 |
| | | Dif. | 0.2197 | 0.5059 | 0.0007 | 0.1796 | 0.0628 |
| 71.258 | 38.328 | Máx. | -0.2305 | 0.3905 | 0.0168 | -0.0565 | -0.0598 |
| | | Mín. | -0.4562 | 0.1971 | 0.0085 | -0.1119 | -0.1183 |
| | | Dif. | 0.2257 | 0.1935 | 0.0083 | 0.0554 | 0.0585 |
| 71.258 | 38.337 | Máx. | -0.2262 | 0.3905 | 0.0151 | -0.0565 | -0.0699 |
| | | Mín. | -0.4476 | 0.1971 | 0.0076 | -0.1119 | -0.1381 |
| | | Dif. | 0.2214 | 0.1935 | 0.0075 | 0.0554 | 0.0683 |
| 71.295 | 28.066 | Máx. | -0.5405 | -0.2616 | 0.1274 | -0.0156 | -0.0008 |
| | | Mín. | -1.0722 | -0.5189 | 0.0642 | -0.0309 | -0.0017 |
| | | Dif. | 0.5317 | 0.2573 | 0.0632 | 0.0153 | 0.0008 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.295 | 28.069 | Máx. | -0.3269 | -0.2616 | 0.2330 | -0.0156 | -0.0402 |
| | | Mín. | -0.6484 | -0.5189 | 0.1175 | -0.0309 | -0.0797 |
| | | Dif. | 0.3215 | 0.2573 | 0.1156 | 0.0153 | 0.0395 |
| 71.295 | 28.319 | Máx. | -0.0080 | -0.2246 | 0.3009 | 0.0110 | -0.0609 |
| | | Mín. | -0.0158 | -0.4455 | 0.1517 | 0.0056 | -0.1207 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.2209 | 0.1492 | 0.0055 | 0.0599 |
| 71.295 | 28.569 | Máx. | 0.1960 | -0.2911 | 0.2755 | 0.0278 | -0.0705 |
| | | Mín. | 0.0988 | -0.5775 | 0.1389 | 0.0140 | -0.1399 |
| | | Dif. | 0.0972 | 0.2863 | 0.1366 | 0.0138 | 0.0694 |
| 71.295 | 28.819 | Máx. | 0.3447 | -0.1438 | 0.2406 | 0.0213 | -0.0776 |
| | | Mín. | 0.1738 | -0.2853 | 0.1213 | 0.0107 | -0.1540 |
| | | Dif. | 0.1709 | 0.1415 | 0.1193 | 0.0105 | 0.0763 |
| 71.295 | 29.069 | Máx. | 0.6344 | -0.0546 | 0.1272 | 0.0081 | -0.0812 |
| | | Mín. | 0.3198 | -0.1082 | 0.0641 | 0.0041 | -0.1610 |
| | | Dif. | 0.3146 | 0.0537 | 0.0631 | 0.0040 | 0.0798 |
| 71.295 | 29.137 | Máx. | 0.7785 | -0.0546 | 0.0013 | 0.0081 | -0.0828 |
| | | Mín. | 0.3925 | -0.1082 | 0.0007 | 0.0041 | -0.1642 |
| | | Dif. | 0.3860 | 0.0537 | 0.0007 | 0.0040 | 0.0814 |
| 71.297 | 28.069 | Máx. | -0.3269 | -0.0965 | 0.2330 | -0.0053 | -0.0567 |
| | | Mín. | -0.6484 | -0.1913 | 0.1175 | -0.0105 | -0.1125 |
| | | Dif. | 0.3215 | 0.0949 | 0.1156 | 0.0052 | 0.0558 |
| 71.469 | 28.319 | Máx. | -0.0080 | -0.2081 | 0.3009 | -0.0498 | -0.0752 |
| | | Mín. | -0.0158 | -0.4128 | 0.1517 | -0.0988 | -0.1492 |
| | | Dif. | 0.0078 | 0.2047 | 0.1492 | 0.0490 | 0.0740 |
| 71.508 | 31.187 | Máx. | 0.0161 | 0.0265 | 0.0074 | -0.0092 | -0.0079 |
| | | Mín. | 0.0081 | 0.0133 | 0.0037 | -0.0183 | -0.0157 |
| | | Dif. | 0.0080 | 0.0131 | 0.0036 | 0.0091 | 0.0078 |
| 71.508 | 31.328 | Máx. | 0.1985 | 0.0265 | 0.0100 | -0.0092 | -0.0070 |
| | | Mín. | 0.1001 | 0.0133 | 0.0051 | -0.0183 | -0.0139 |
| | | Dif. | 0.0985 | 0.0131 | 0.0050 | 0.0091 | 0.0069 |
| 71.508 | 31.578 | Máx. | 0.5971 | 0.0513 | -0.0376 | -0.0167 | -0.0038 |
| | | Mín. | 0.3010 | 0.0259 | -0.0747 | -0.0332 | -0.0075 |
| | | Dif. | 0.2961 | 0.0254 | 0.0370 | 0.0165 | 0.0037 |
| 71.508 | 31.828 | Máx. | 1.0408 | 0.0707 | -0.1389 | -0.0194 | 0.0044 |
| | | Mín. | 0.5247 | 0.0356 | -0.2756 | -0.0384 | 0.0022 |
| | | Dif. | 0.5161 | 0.0351 | 0.1367 | 0.0191 | 0.0022 |
| 71.508 | 32.078 | Máx. | 1.4613 | 0.0618 | -0.3053 | -0.0125 | 0.0215 |
| | | Mín. | 0.7367 | 0.0312 | -0.6057 | -0.0247 | 0.0108 |
| | | Dif. | 0.7246 | 0.0307 | 0.3004 | 0.0123 | 0.0107 |
| 71.508 | 32.164 | Máx. | 1.6543 | 0.0618 | -0.4455 | -0.0125 | 0.0266 |
| | | Mín. | 0.8340 | 0.0312 | -0.8836 | -0.0247 | 0.0134 |
| | | Dif. | 0.8203 | 0.0307 | 0.4382 | 0.0123 | 0.0132 |
| 71.508 | 32.314 | Máx. | -1.1253 | 0.0422 | -0.4480 | 0.0218 | 0.0518 |
| | | Mín. | -2.2322 | 0.0213 | -0.8887 | 0.0110 | 0.0261 |
| | | Dif. | 1.1069 | 0.0209 | 0.4407 | 0.0108 | 0.0257 |
| 71.508 | 32.328 | Máx. | -1.0426 | 0.0422 | -0.3611 | 0.0218 | 0.0533 |
| | | Mín. | -2.0682 | 0.0213 | -0.7162 | 0.0110 | 0.0269 |
| | | Dif. | 1.0256 | 0.0209 | 0.3552 | 0.0108 | 0.0264 |
| 71.508 | 32.578 | Máx. | -0.8563 | 0.0571 | -0.1524 | 0.1042 | 0.0684 |
| | | Mín. | -1.6985 | 0.0288 | -0.3024 | 0.0525 | 0.0345 |
| | | Dif. | 0.8423 | 0.0283 | 0.1499 | 0.0516 | 0.0339 |
| 71.508 | 32.828 | Máx. | -0.6618 | 0.0313 | -0.0028 | 0.2040 | 0.0765 |
| | | Mín. | -1.3128 | 0.0158 | -0.0056 | 0.1029 | 0.0386 |
| | | Dif. | 0.6510 | 0.0155 | 0.0028 | 0.1012 | 0.0379 |
| 71.508 | 33.078 | Máx. | -0.4936 | 0.0027 | 0.1988 | 0.3064 | 0.0761 |
| | | Mín. | -0.9791 | 0.0014 | 0.1002 | 0.1545 | 0.0383 |
| | | Dif. | 0.4855 | 0.0013 | 0.0986 | 0.1519 | 0.0377 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 33.328 | Máx. | -0.3501 | -0.0108 | 0.3336 | 0.3990 | 0.0693 |
| | | Mín. | -0.6944 | -0.0215 | 0.1682 | 0.2011 | 0.0349 |
| | | Dif. | 0.3444 | 0.0107 | 0.1654 | 0.1978 | 0.0344 |
| 71.508 | 33.578 | Máx. | -0.2266 | -0.0199 | 0.4179 | 0.4720 | 0.0591 |
| | | Mín. | -0.4495 | -0.0396 | 0.2107 | 0.2380 | 0.0298 |
| | | Dif. | 0.2229 | 0.0197 | 0.2072 | 0.2341 | 0.0293 |
| 71.508 | 33.828 | Máx. | -0.1172 | -0.0257 | 0.4667 | 0.5176 | 0.0477 |
| | | Mín. | -0.2325 | -0.0510 | 0.2353 | 0.2609 | 0.0240 |
| | | Dif. | 0.1153 | 0.0253 | 0.2314 | 0.2567 | 0.0236 |
| 71.508 | 34.078 | Máx. | -0.0149 | -0.0272 | 0.4904 | 0.5292 | 0.0357 |
| | | Mín. | -0.0295 | -0.0540 | 0.2472 | 0.2668 | 0.0180 |
| | | Dif. | 0.0147 | 0.0268 | 0.2432 | 0.2625 | 0.0177 |
| 71.508 | 34.328 | Máx. | 0.1746 | -0.0225 | 0.4949 | 0.5015 | 0.0221 |
| | | Mín. | 0.0881 | -0.0446 | 0.2495 | 0.2528 | 0.0111 |
| | | Dif. | 0.0866 | 0.0221 | 0.2454 | 0.2487 | 0.0109 |
| 71.508 | 34.578 | Máx. | 0.3973 | -0.0072 | 0.4807 | 0.4309 | 0.0039 |
| | | Mín. | 0.2003 | -0.0143 | 0.2423 | 0.2172 | 0.0020 |
| | | Dif. | 0.1970 | 0.0071 | 0.2384 | 0.2137 | 0.0019 |
| 71.508 | 34.828 | Máx. | 0.6599 | 0.0535 | 0.4414 | 0.3163 | -0.0117 |
| | | Mín. | 0.3327 | 0.0270 | 0.2225 | 0.1594 | -0.0233 |
| | | Dif. | 0.3271 | 0.0265 | 0.2189 | 0.1569 | 0.0116 |
| 71.508 | 35.078 | Máx. | 0.9898 | 0.1949 | 0.3612 | 0.1602 | -0.0325 |
| | | Mín. | 0.4991 | 0.0983 | 0.1821 | 0.0807 | -0.0646 |
| | | Dif. | 0.4907 | 0.0966 | 0.1791 | 0.0796 | 0.0321 |
| 71.508 | 35.328 | Máx. | 1.4080 | 0.4929 | 0.2094 | -0.0132 | -0.0615 |
| | | Mín. | 0.7099 | 0.2485 | 0.1056 | -0.0259 | -0.1222 |
| | | Dif. | 0.6980 | 0.2444 | 0.1038 | 0.0127 | 0.0606 |
| 71.508 | 35.578 | Máx. | 1.8325 | 1.1247 | -0.0323 | -0.1042 | -0.0924 |
| | | Mín. | 0.9240 | 0.5671 | -0.0642 | -0.2063 | -0.1833 |
| | | Dif. | 0.9085 | 0.5576 | 0.0319 | 0.1021 | 0.0910 |
| 71.508 | 35.828 | Máx. | 1.7671 | 2.3001 | -0.2426 | -0.1479 | -0.0938 |
| | | Mín. | 0.8911 | 1.1597 | -0.4813 | -0.2929 | -0.1861 |
| | | Dif. | 0.8760 | 1.1404 | 0.2387 | 0.1450 | 0.0923 |
| 71.508 | 36.078 | Máx. | 0.5682 | 3.1513 | -0.3663 | -0.1200 | 0.0205 |
| | | Mín. | 0.2867 | 1.5889 | -0.7266 | -0.2375 | 0.0104 |
| | | Dif. | 0.2815 | 1.5624 | 0.3603 | 0.1174 | 0.0101 |
| 71.508 | 36.328 | Máx. | -0.2557 | 2.2445 | -0.2334 | -0.2586 | 0.1229 |
| | | Mín. | -0.5076 | 1.1319 | -0.4629 | -0.5122 | 0.0620 |
| | | Dif. | 0.2519 | 1.1126 | 0.2295 | 0.2536 | 0.0609 |
| 71.508 | 36.578 | Máx. | -0.2691 | 1.6536 | -0.1140 | -0.3018 | 0.0815 |
| | | Mín. | -0.5341 | 0.8341 | -0.2260 | -0.5978 | 0.0411 |
| | | Dif. | 0.2650 | 0.8195 | 0.1120 | 0.2960 | 0.0404 |
| 71.508 | 36.828 | Máx. | -0.1840 | 1.4848 | -0.0603 | -0.2937 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.3651 | 0.7490 | -0.1196 | -0.5817 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.1812 | 0.7357 | 0.0592 | 0.2880 | 0.0128 |
| 71.508 | 37.078 | Máx. | -0.1521 | 1.4429 | -0.0382 | -0.2689 | -0.0054 |
| | | Mín. | -0.3018 | 0.7280 | -0.0756 | -0.5324 | -0.0107 |
| | | Dif. | 0.1497 | 0.7149 | 0.0374 | 0.2635 | 0.0053 |
| 71.508 | 37.328 | Máx. | -0.1631 | 1.3832 | -0.0251 | -0.2345 | -0.0145 |
| | | Mín. | -0.3234 | 0.6979 | -0.0496 | -0.4644 | -0.0287 |
| | | Dif. | 0.1603 | 0.6853 | 0.0245 | 0.2298 | 0.0142 |
| 71.508 | 37.578 | Máx. | -0.1886 | 1.2546 | -0.0129 | -0.1909 | -0.0166 |
| | | Mín. | -0.3736 | 0.6331 | -0.0254 | -0.3780 | -0.0327 |
| | | Dif. | 0.1850 | 0.6215 | 0.0125 | 0.1870 | 0.0162 |
| 71.508 | 37.828 | Máx. | -0.2074 | 1.0313 | 0.0000 | -0.1388 | -0.0131 |
| | | Mín. | -0.4106 | 0.5204 | -0.0002 | -0.2747 | -0.0258 |
| | | Dif. | 0.2032 | 0.5109 | 0.0002 | 0.1359 | 0.0127 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.508 | 38.078 | Máx. | -0.1967 | 0.6900 | 0.0232 | -0.0810 | -0.0062 |
| | | Mín. | -0.3891 | 0.3482 | 0.0116 | -0.1604 | -0.0122 |
| | | Dif. | 0.1925 | 0.3418 | 0.0115 | 0.0793 | 0.0059 |
| 71.508 | 38.328 | Máx. | -0.1413 | 0.2255 | 0.0298 | -0.0233 | -0.0005 |
| | | Mín. | -0.2791 | 0.1138 | 0.0150 | -0.0461 | -0.0009 |
| | | Dif. | 0.1378 | 0.1117 | 0.0148 | 0.0228 | 0.0004 |
| 71.508 | 38.337 | Máx. | -0.1020 | 0.2255 | 0.0113 | -0.0233 | 0.0057 |
| | | Mín. | -0.2011 | 0.1138 | 0.0057 | -0.0461 | 0.0028 |
| | | Dif. | 0.0991 | 0.1117 | 0.0056 | 0.0228 | 0.0029 |
| 71.545 | 28.430 | Máx. | -0.2902 | -0.2376 | 0.1689 | -0.0513 | -0.0113 |
| | | Mín. | -0.5755 | -0.4713 | 0.0852 | -0.1017 | -0.0223 |
| | | Dif. | 0.2854 | 0.2337 | 0.0837 | 0.0504 | 0.0111 |
| 71.545 | 28.569 | Máx. | -0.0715 | -0.2376 | 0.3014 | -0.0513 | -0.0559 |
| | | Mín. | -0.1418 | -0.4713 | 0.1520 | -0.1017 | -0.1109 |
| | | Dif. | 0.0703 | 0.2337 | 0.1495 | 0.0504 | 0.0550 |
| 71.545 | 28.819 | Máx. | 0.3174 | -0.2496 | 0.2213 | -0.0177 | -0.0733 |
| | | Mín. | 0.1600 | -0.4951 | 0.1116 | -0.0352 | -0.1454 |
| | | Dif. | 0.1574 | 0.2455 | 0.1097 | 0.0174 | 0.0721 |
| 71.545 | 29.069 | Máx. | 0.5020 | -0.0588 | 0.1247 | -0.0095 | -0.0787 |
| | | Mín. | 0.2531 | -0.1167 | 0.0629 | -0.0189 | -0.1561 |
| | | Dif. | 0.2489 | 0.0579 | 0.0619 | 0.0094 | 0.0774 |
| 71.545 | 29.137 | Máx. | 0.6610 | -0.0588 | 0.0055 | -0.0095 | -0.0796 |
| | | Mín. | 0.3333 | -0.1167 | 0.0028 | -0.0189 | -0.1578 |
| | | Dif. | 0.3278 | 0.0579 | 0.0027 | 0.0094 | 0.0782 |
| 71.641 | 28.569 | Máx. | -0.0715 | -0.0896 | 0.3014 | -0.0474 | -0.0745 |
| | | Mín. | -0.1418 | -0.1777 | 0.1520 | -0.0941 | -0.1478 |
| | | Dif. | 0.0703 | 0.0881 | 0.1495 | 0.0466 | 0.0733 |
| 71.758 | 31.187 | Máx. | -0.0108 | 0.0508 | 0.0068 | -0.0069 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.0214 | 0.0256 | 0.0035 | -0.0137 | -0.0284 |
| | | Dif. | 0.0106 | 0.0252 | 0.0034 | 0.0068 | 0.0141 |
| 71.758 | 31.328 | Máx. | 0.1585 | 0.0508 | 0.0171 | -0.0069 | -0.0128 |
| | | Mín. | 0.0799 | 0.0256 | 0.0086 | -0.0137 | -0.0255 |
| | | Dif. | 0.0786 | 0.0252 | 0.0085 | 0.0068 | 0.0126 |
| 71.758 | 31.578 | Máx. | 0.5508 | 0.1006 | -0.0296 | -0.0132 | -0.0074 |
| | | Mín. | 0.2777 | 0.0507 | -0.0587 | -0.0262 | -0.0148 |
| | | Dif. | 0.2732 | 0.0499 | 0.0291 | 0.0130 | 0.0073 |
| 71.758 | 31.828 | Máx. | 0.9889 | 0.1444 | -0.1242 | -0.0164 | 0.0071 |
| | | Mín. | 0.4985 | 0.0728 | -0.2464 | -0.0326 | 0.0036 |
| | | Dif. | 0.4904 | 0.0716 | 0.1222 | 0.0162 | 0.0035 |
| 71.758 | 32.078 | Máx. | 1.4085 | 0.1317 | -0.2827 | -0.0114 | 0.0410 |
| | | Mín. | 0.7100 | 0.0664 | -0.5607 | -0.0226 | 0.0207 |
| | | Dif. | 0.6984 | 0.0653 | 0.2781 | 0.0112 | 0.0203 |
| 71.758 | 32.164 | Máx. | 1.6025 | 0.1317 | -0.4179 | -0.0114 | 0.0515 |
| | | Mín. | 0.8079 | 0.0664 | -0.8290 | -0.0226 | 0.0259 |
| | | Dif. | 0.7946 | 0.0653 | 0.4111 | 0.0112 | 0.0255 |
| 71.758 | 32.314 | Máx. | -1.0834 | 0.0840 | -0.4204 | 0.0218 | 0.1069 |
| | | Mín. | -2.1490 | 0.0424 | -0.8340 | 0.0110 | 0.0539 |
| | | Dif. | 1.0656 | 0.0417 | 0.4136 | 0.0108 | 0.0530 |
| 71.758 | 32.328 | Máx. | -1.0002 | 0.0840 | -0.3371 | 0.0218 | 0.1095 |
| | | Mín. | -1.9840 | 0.0424 | -0.6688 | 0.0110 | 0.0552 |
| | | Dif. | 0.9838 | 0.0417 | 0.3316 | 0.0108 | 0.0543 |
| 71.758 | 32.578 | Máx. | -0.8143 | 0.0905 | -0.1393 | 0.1052 | 0.1409 |
| | | Mín. | -1.6152 | 0.0456 | -0.2764 | 0.0530 | 0.0710 |
| | | Dif. | 0.8009 | 0.0449 | 0.1371 | 0.0521 | 0.0699 |
| 71.758 | 32.828 | Máx. | -0.6239 | 0.0094 | 0.0000 | 0.2055 | 0.1559 |
| | | Mín. | -1.2375 | 0.0047 | 0.0000 | 0.1036 | 0.0786 |
| | | Dif. | 0.6136 | 0.0046 | 0.0000 | 0.1019 | 0.0773 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 33.078 | Máx. | -0.4627 | -0.0373 | 0.1883 | 0.3064 | 0.1520 |
| | | Mín. | -0.9179 | -0.0740 | 0.0949 | 0.1545 | 0.0766 |
| | | Dif. | 0.4552 | 0.0367 | 0.0934 | 0.1520 | 0.0754 |
| 71.758 | 33.328 | Máx. | -0.3274 | -0.0724 | 0.3121 | 0.3959 | 0.1333 |
| | | Mín. | -0.6494 | -0.1435 | 0.1574 | 0.1996 | 0.0672 |
| | | Dif. | 0.3220 | 0.0712 | 0.1548 | 0.1963 | 0.0661 |
| 71.758 | 33.578 | Máx. | -0.2116 | -0.0983 | 0.3900 | 0.4653 | 0.1047 |
| | | Mín. | -0.4198 | -0.1951 | 0.1966 | 0.2346 | 0.0528 |
| | | Dif. | 0.2082 | 0.0968 | 0.1934 | 0.2307 | 0.0519 |
| 71.758 | 33.828 | Máx. | -0.1090 | -0.1144 | 0.4348 | 0.5084 | 0.0699 |
| | | Mín. | -0.2163 | -0.2269 | 0.2192 | 0.2563 | 0.0352 |
| | | Dif. | 0.1073 | 0.1125 | 0.2156 | 0.2521 | 0.0346 |
| 71.758 | 34.078 | Máx. | -0.0131 | -0.1194 | 0.4552 | 0.5208 | 0.0308 |
| | | Mín. | -0.0260 | -0.2368 | 0.2295 | 0.2625 | 0.0155 |
| | | Dif. | 0.0129 | 0.1174 | 0.2257 | 0.2583 | 0.0153 |
| 71.758 | 34.328 | Máx. | 0.1637 | -0.1109 | 0.4545 | 0.5003 | -0.0061 |
| | | Mín. | 0.0825 | -0.2200 | 0.2291 | 0.2522 | -0.0120 |
| | | Dif. | 0.0811 | 0.1091 | 0.2254 | 0.2481 | 0.0060 |
| 71.758 | 34.578 | Máx. | 0.3643 | -0.0844 | 0.4313 | 0.4470 | -0.0300 |
| | | Mín. | 0.1837 | -0.1675 | 0.2174 | 0.2253 | -0.0595 |
| | | Dif. | 0.1806 | 0.0831 | 0.2138 | 0.2217 | 0.0295 |
| 71.758 | 34.828 | Máx. | 0.5848 | -0.0313 | 0.3780 | 0.3650 | -0.0568 |
| | | Mín. | 0.2949 | -0.0621 | 0.1906 | 0.1839 | -0.1127 |
| | | Dif. | 0.2899 | 0.0308 | 0.1874 | 0.1811 | 0.0559 |
| 71.758 | 35.078 | Máx. | 0.8234 | 0.1270 | 0.2808 | 0.2646 | -0.0862 |
| | | Mín. | 0.4152 | 0.0641 | 0.1416 | 0.1333 | -0.1711 |
| | | Dif. | 0.4082 | 0.0629 | 0.1392 | 0.1313 | 0.0849 |
| 71.758 | 35.328 | Máx. | 1.0421 | 0.4456 | 0.1214 | 0.1665 | -0.1146 |
| | | Mín. | 0.5255 | 0.2247 | 0.0612 | 0.0838 | -0.2273 |
| | | Dif. | 0.5166 | 0.2209 | 0.0602 | 0.0827 | 0.1127 |
| 71.758 | 35.578 | Máx. | 1.1196 | 0.9221 | -0.0540 | 0.1031 | -0.1300 |
| | | Mín. | 0.5646 | 0.4650 | -0.1071 | 0.0518 | -0.2578 |
| | | Dif. | 0.5550 | 0.4571 | 0.0531 | 0.0513 | 0.1279 |
| 71.758 | 35.828 | Máx. | 0.8702 | 1.4360 | -0.1778 | 0.0952 | -0.1103 |
| | | Mín. | 0.4389 | 0.7241 | -0.3527 | 0.0478 | -0.2189 |
| | | Dif. | 0.4313 | 0.7119 | 0.1749 | 0.0474 | 0.1085 |
| 71.758 | 36.078 | Máx. | 0.3802 | 1.5746 | -0.2325 | 0.0705 | -0.0454 |
| | | Mín. | 0.1919 | 0.7940 | -0.4612 | 0.0353 | -0.0900 |
| | | Dif. | 0.1883 | 0.7805 | 0.2287 | 0.0352 | 0.0446 |
| 71.758 | 36.328 | Máx. | -0.0264 | 1.5605 | -0.2019 | -0.0354 | 0.0139 |
| | | Mín. | -0.0527 | 0.7870 | -0.4004 | -0.0696 | 0.0070 |
| | | Dif. | 0.0263 | 0.7735 | 0.1985 | 0.0343 | 0.0069 |
| 71.758 | 36.578 | Máx. | -0.1333 | 1.3472 | -0.1358 | -0.0894 | 0.0410 |
| | | Mín. | -0.2647 | 0.6796 | -0.2693 | -0.1767 | 0.0207 |
| | | Dif. | 0.1314 | 0.6677 | 0.1335 | 0.0873 | 0.0203 |
| 71.758 | 36.828 | Máx. | -0.1493 | 1.1765 | -0.0832 | -0.1070 | 0.0316 |
| | | Mín. | -0.2963 | 0.5935 | -0.1650 | -0.2116 | 0.0159 |
| | | Dif. | 0.1470 | 0.5829 | 0.0817 | 0.1046 | 0.0157 |
| 71.758 | 37.078 | Máx. | -0.1446 | 1.0721 | -0.0497 | -0.1014 | 0.0194 |
| | | Mín. | -0.2868 | 0.5409 | -0.0984 | -0.2006 | 0.0098 |
| | | Dif. | 0.1422 | 0.5311 | 0.0487 | 0.0992 | 0.0096 |
| 71.758 | 37.328 | Máx. | -0.1450 | 0.9798 | -0.0264 | -0.0846 | 0.0156 |
| | | Mín. | -0.2874 | 0.4944 | -0.0521 | -0.1672 | 0.0078 |
| | | Dif. | 0.1424 | 0.4854 | 0.0257 | 0.0826 | 0.0077 |
| 71.758 | 37.578 | Máx. | -0.1450 | 0.8558 | -0.0066 | -0.0629 | 0.0209 |
| | | Mín. | -0.2873 | 0.4319 | -0.0129 | -0.1242 | 0.0105 |
| | | Dif. | 0.1423 | 0.4239 | 0.0063 | 0.0613 | 0.0104 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.758 | 37.828 | Máx. | -0.1283 | 0.6746 | 0.0222 | -0.0404 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.2539 | 0.3405 | 0.0111 | -0.0797 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.1256 | 0.3342 | 0.0111 | 0.0393 | 0.0162 |
| 71.758 | 38.078 | Máx. | -0.0731 | 0.4258 | 0.0451 | -0.0206 | 0.0460 |
| | | Mín. | -0.1442 | 0.2149 | 0.0227 | -0.0407 | 0.0232 |
| | | Dif. | 0.0711 | 0.2109 | 0.0224 | 0.0201 | 0.0228 |
| 71.758 | 38.328 | Máx. | 0.0438 | 0.1264 | 0.0330 | -0.0056 | 0.0535 |
| | | Mín. | 0.0216 | 0.0638 | 0.0166 | -0.0110 | 0.0270 |
| | | Dif. | 0.0222 | 0.0626 | 0.0164 | 0.0054 | 0.0266 |
| 71.758 | 38.337 | Máx. | 0.1520 | 0.1264 | 0.0036 | -0.0056 | 0.0595 |
| | | Mín. | 0.0762 | 0.0638 | 0.0018 | -0.0110 | 0.0300 |
| | | Dif. | 0.0758 | 0.0626 | 0.0018 | 0.0054 | 0.0295 |
| 71.795 | 28.793 | Máx. | -0.3233 | -0.1601 | 0.1646 | -0.0608 | 0.0189 |
| | | Mín. | -0.6412 | -0.3176 | 0.0830 | -0.1206 | 0.0095 |
| | | Dif. | 0.3180 | 0.1575 | 0.0816 | 0.0598 | 0.0094 |
| 71.795 | 28.819 | Máx. | -0.0985 | -0.1601 | 0.2292 | -0.0608 | -0.0451 |
| | | Mín. | -0.1954 | -0.3176 | 0.1155 | -0.1206 | -0.0894 |
| | | Dif. | 0.0969 | 0.1575 | 0.1136 | 0.0598 | 0.0443 |
| 71.795 | 29.069 | Máx. | 0.4381 | -0.0353 | 0.1345 | -0.0183 | -0.0609 |
| | | Mín. | 0.2209 | -0.0700 | 0.0678 | -0.0363 | -0.1208 |
| | | Dif. | 0.2173 | 0.0347 | 0.0667 | 0.0180 | 0.0599 |
| 71.795 | 29.137 | Máx. | 0.6258 | -0.0353 | 0.0127 | -0.0183 | -0.0607 |
| | | Mín. | 0.3155 | -0.0700 | 0.0064 | -0.0363 | -0.1204 |
| | | Dif. | 0.3103 | 0.0347 | 0.0063 | 0.0180 | 0.0597 |
| 71.813 | 28.819 | Máx. | -0.0985 | 0.0248 | 0.2292 | -0.0287 | -0.0616 |
| | | Mín. | -0.1954 | 0.0125 | 0.1155 | -0.0569 | -0.1222 |
| | | Dif. | 0.0969 | 0.0123 | 0.1136 | 0.0282 | 0.0606 |
| 71.985 | 29.069 | Máx. | 0.4381 | -0.0134 | 0.1345 | -0.0177 | -0.0575 |
| | | Mín. | 0.2209 | -0.0266 | 0.0678 | -0.0351 | -0.1140 |
| | | Dif. | 0.2173 | 0.0132 | 0.0667 | 0.0174 | 0.0565 |
| 72.008 | 31.187 | Máx. | -0.0367 | 0.0651 | 0.0059 | -0.0026 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.0728 | 0.0328 | 0.0030 | -0.0051 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0361 | 0.0323 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0179 |
| 72.008 | 31.328 | Máx. | 0.0996 | 0.0651 | 0.0259 | -0.0026 | -0.0167 |
| | | Mín. | 0.0502 | 0.0328 | 0.0131 | -0.0051 | -0.0331 |
| | | Dif. | 0.0494 | 0.0323 | 0.0128 | 0.0025 | 0.0164 |
| 72.008 | 31.578 | Máx. | 0.4726 | 0.1343 | -0.0184 | -0.0065 | -0.0106 |
| | | Mín. | 0.2383 | 0.0677 | -0.0366 | -0.0128 | -0.0211 |
| | | Dif. | 0.2344 | 0.0666 | 0.0181 | 0.0064 | 0.0105 |
| 72.008 | 31.828 | Máx. | 0.8889 | 0.2063 | -0.1012 | -0.0104 | 0.0074 |
| | | Mín. | 0.4481 | 0.1040 | -0.2008 | -0.0206 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.4408 | 0.1023 | 0.0996 | 0.0102 | 0.0037 |
| 72.008 | 32.078 | Máx. | 1.2964 | 0.2003 | -0.2437 | -0.0088 | 0.0565 |
| | | Mín. | 0.6535 | 0.1010 | -0.4834 | -0.0174 | 0.0285 |
| | | Dif. | 0.6428 | 0.0993 | 0.2397 | 0.0086 | 0.0280 |
| 72.008 | 32.164 | Máx. | 1.4882 | 0.2003 | -0.3683 | -0.0088 | 0.0720 |
| | | Mín. | 0.7503 | 0.1010 | -0.7306 | -0.0174 | 0.0363 |
| | | Dif. | 0.7379 | 0.0993 | 0.3623 | 0.0086 | 0.0357 |
| 72.008 | 32.314 | Máx. | -0.9952 | 0.1268 | -0.3707 | 0.0209 | 0.1612 |
| | | Mín. | -1.9741 | 0.0639 | -0.7354 | 0.0105 | 0.0813 |
| | | Dif. | 0.9789 | 0.0629 | 0.3646 | 0.0104 | 0.0799 |
| 72.008 | 32.328 | Máx. | -0.9120 | 0.1268 | -0.2946 | 0.0209 | 0.1648 |
| | | Mín. | -1.8091 | 0.0639 | -0.5845 | 0.0105 | 0.0831 |
| | | Dif. | 0.8971 | 0.0629 | 0.2898 | 0.0104 | 0.0817 |
| 72.008 | 32.578 | Máx. | -0.7301 | 0.1141 | -0.1177 | 0.1028 | 0.2125 |
| | | Mín. | -1.4483 | 0.0575 | -0.2335 | 0.0518 | 0.1071 |
| | | Dif. | 0.7182 | 0.0566 | 0.1158 | 0.0510 | 0.1054 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 32.828 | Máx. | -0.5507 | -0.0164 | 0.0062 | 0.1995 | 0.2331 |
| | | Mín. | -1.0923 | -0.0325 | 0.0031 | 0.1006 | 0.1175 |
| | | Dif. | 0.5417 | 0.0161 | 0.0031 | 0.0989 | 0.1156 |
| 72.008 | 33.078 | Máx. | -0.4044 | -0.0879 | 0.1663 | 0.2939 | 0.2242 |
| | | Mín. | -0.8021 | -0.1743 | 0.0839 | 0.1482 | 0.1130 |
| | | Dif. | 0.3978 | 0.0864 | 0.0825 | 0.1457 | 0.1112 |
| 72.008 | 33.328 | Máx. | -0.2843 | -0.1454 | 0.2707 | 0.3757 | 0.1932 |
| | | Mín. | -0.5639 | -0.2885 | 0.1365 | 0.1894 | 0.0974 |
| | | Dif. | 0.2796 | 0.1431 | 0.1342 | 0.1863 | 0.0958 |
| 72.008 | 33.578 | Máx. | -0.1828 | -0.1872 | 0.3357 | 0.4383 | 0.1471 |
| | | Mín. | -0.3626 | -0.3713 | 0.1692 | 0.2209 | 0.0741 |
| | | Dif. | 0.1798 | 0.1841 | 0.1665 | 0.2173 | 0.0729 |
| 72.008 | 33.828 | Máx. | -0.0933 | -0.2126 | 0.3724 | 0.4774 | 0.0913 |
| | | Mín. | -0.1852 | -0.4218 | 0.1877 | 0.2407 | 0.0460 |
| | | Dif. | 0.0918 | 0.2092 | 0.1847 | 0.2367 | 0.0453 |
| 72.008 | 34.078 | Máx. | -0.0102 | -0.2211 | 0.3870 | 0.4909 | 0.0295 |
| | | Mín. | -0.0203 | -0.4387 | 0.1951 | 0.2475 | 0.0149 |
| | | Dif. | 0.0101 | 0.2176 | 0.1919 | 0.2434 | 0.0146 |
| 72.008 | 34.328 | Máx. | 0.1413 | -0.2112 | 0.3813 | 0.4788 | -0.0181 |
| | | Mín. | 0.0713 | -0.4189 | 0.1923 | 0.2414 | -0.0360 |
| | | Dif. | 0.0700 | 0.2078 | 0.1891 | 0.2375 | 0.0178 |
| 72.008 | 34.578 | Máx. | 0.3051 | -0.1795 | 0.3531 | 0.4439 | -0.0521 |
| | | Mín. | 0.1538 | -0.3562 | 0.1780 | 0.2238 | -0.1033 |
| | | Dif. | 0.1512 | 0.1767 | 0.1751 | 0.2202 | 0.0512 |
| 72.008 | 34.828 | Máx. | 0.4696 | -0.1211 | 0.2962 | 0.3930 | -0.0857 |
| | | Mín. | 0.2368 | -0.2403 | 0.1493 | 0.1981 | -0.1700 |
| | | Dif. | 0.2328 | 0.1192 | 0.1469 | 0.1950 | 0.0843 |
| 72.008 | 35.078 | Máx. | 0.6188 | -0.0296 | 0.2025 | 0.3378 | -0.1164 |
| | | Mín. | 0.3120 | -0.0589 | 0.1021 | 0.1702 | -0.2309 |
| | | Dif. | 0.3068 | 0.0293 | 0.1004 | 0.1676 | 0.1145 |
| 72.008 | 35.328 | Máx. | 0.7126 | 0.1920 | 0.0680 | 0.2940 | -0.1385 |
| | | Mín. | 0.3594 | 0.0969 | 0.0343 | 0.1481 | -0.2747 |
| | | Dif. | 0.3533 | 0.0951 | 0.0337 | 0.1459 | 0.1362 |
| 72.008 | 35.578 | Máx. | 0.6917 | 0.4802 | -0.0475 | 0.2744 | -0.1427 |
| | | Mín. | 0.3488 | 0.2422 | -0.0942 | 0.1382 | -0.2830 |
| | | Dif. | 0.3429 | 0.2380 | 0.0467 | 0.1362 | 0.1403 |
| 72.008 | 35.828 | Máx. | 0.5303 | 0.7150 | -0.1211 | 0.2691 | -0.1200 |
| | | Mín. | 0.2675 | 0.3607 | -0.2402 | 0.1355 | -0.2381 |
| | | Dif. | 0.2628 | 0.3544 | 0.1191 | 0.1336 | 0.1180 |
| 72.008 | 36.078 | Máx. | 0.3023 | 0.8256 | -0.1576 | 0.2357 | -0.0751 |
| | | Mín. | 0.1525 | 0.4164 | -0.3126 | 0.1186 | -0.1489 |
| | | Dif. | 0.1497 | 0.4091 | 0.1550 | 0.1170 | 0.0738 |
| 72.008 | 36.328 | Máx. | 0.0778 | 0.9001 | -0.1535 | 0.1606 | -0.0316 |
| | | Mín. | 0.0394 | 0.4541 | -0.3043 | 0.0808 | -0.0626 |
| | | Dif. | 0.0385 | 0.4460 | 0.1509 | 0.0799 | 0.0310 |
| 72.008 | 36.578 | Máx. | -0.0496 | 0.8672 | -0.1213 | 0.0827 | -0.0046 |
| | | Mín. | -0.0986 | 0.4375 | -0.2404 | 0.0415 | -0.0091 |
| | | Dif. | 0.0490 | 0.4297 | 0.1192 | 0.0412 | 0.0045 |
| 72.008 | 36.828 | Máx. | -0.0956 | 0.7817 | -0.0830 | 0.0358 | 0.0151 |
| | | Mín. | -0.1898 | 0.3945 | -0.1645 | 0.0178 | 0.0076 |
| | | Dif. | 0.0942 | 0.3872 | 0.0815 | 0.0180 | 0.0075 |
| 72.008 | 37.078 | Máx. | -0.1114 | 0.6932 | -0.0499 | 0.0210 | 0.0257 |
| | | Mín. | -0.2209 | 0.3499 | -0.0989 | 0.0104 | 0.0130 |
| | | Dif. | 0.1096 | 0.3434 | 0.0489 | 0.0106 | 0.0128 |
| 72.008 | 37.328 | Máx. | -0.1116 | 0.6058 | -0.0228 | 0.0251 | 0.0332 |
| | | Mín. | -0.2212 | 0.3058 | -0.0450 | 0.0125 | 0.0168 |
| | | Dif. | 0.1096 | 0.3000 | 0.0222 | 0.0126 | 0.0165 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.008 | 37.578 | Máx. | -0.0975 | 0.5059 | 0.0012 | 0.0343 | 0.0413 |
| | | Mín. | -0.1931 | 0.2554 | 0.0005 | 0.0171 | 0.0208 |
| | | Dif. | 0.0956 | 0.2505 | 0.0007 | 0.0172 | 0.0204 |
| 72.008 | 37.828 | Máx. | -0.0592 | 0.3822 | 0.0390 | 0.0381 | 0.0496 |
| | | Mín. | -0.1169 | 0.1929 | 0.0196 | 0.0191 | 0.0250 |
| | | Dif. | 0.0577 | 0.1892 | 0.0194 | 0.0190 | 0.0245 |
| 72.008 | 38.078 | Máx. | 0.0391 | 0.2319 | 0.0577 | 0.0300 | 0.0561 |
| | | Mín. | 0.0194 | 0.1171 | 0.0291 | 0.0150 | 0.0283 |
| | | Dif. | 0.0197 | 0.1148 | 0.0287 | 0.0149 | 0.0278 |
| 72.008 | 38.328 | Máx. | 0.2585 | 0.0663 | 0.0327 | 0.0102 | 0.0584 |
| | | Mín. | 0.1300 | 0.0335 | 0.0165 | 0.0051 | 0.0295 |
| | | Dif. | 0.1285 | 0.0328 | 0.0162 | 0.0051 | 0.0289 |
| 72.008 | 38.337 | Máx. | 0.3756 | 0.0663 | -0.0008 | 0.0102 | 0.0615 |
| | | Mín. | 0.1890 | 0.0335 | -0.0016 | 0.0051 | 0.0311 |
| | | Dif. | 0.1865 | 0.0328 | 0.0008 | 0.0051 | 0.0305 |
| 72.258 | 31.187 | Máx. | -0.0597 | 0.0552 | 0.0046 | 0.0067 | -0.0182 |
| | | Mín. | -0.1183 | 0.0278 | 0.0023 | 0.0034 | -0.0361 |
| | | Dif. | 0.0587 | 0.0274 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0179 |
| 72.258 | 31.328 | Máx. | 0.0374 | 0.0552 | 0.0322 | 0.0067 | -0.0175 |
| | | Mín. | 0.0188 | 0.0278 | 0.0163 | 0.0034 | -0.0347 |
| | | Dif. | 0.0185 | 0.0274 | 0.0160 | 0.0033 | 0.0172 |
| 72.258 | 31.578 | Máx. | 0.3664 | 0.1289 | -0.0074 | 0.0054 | -0.0131 |
| | | Mín. | 0.1847 | 0.0650 | -0.0146 | 0.0027 | -0.0259 |
| | | Dif. | 0.1817 | 0.0639 | 0.0072 | 0.0027 | 0.0129 |
| 72.258 | 31.828 | Máx. | 0.7268 | 0.2297 | -0.0728 | -0.0018 | 0.0042 |
| | | Mín. | 0.3664 | 0.1158 | -0.1444 | -0.0036 | 0.0021 |
| | | Dif. | 0.3604 | 0.1139 | 0.0716 | 0.0018 | 0.0021 |
| 72.258 | 32.078 | Máx. | 1.0899 | 0.2509 | -0.1885 | -0.0046 | 0.0655 |
| | | Mín. | 0.5494 | 0.1265 | -0.3740 | -0.0091 | 0.0330 |
| | | Dif. | 0.5404 | 0.1244 | 0.1854 | 0.0045 | 0.0325 |
| 72.258 | 32.164 | Máx. | 1.2658 | 0.2509 | -0.2933 | -0.0046 | 0.0848 |
| | | Mín. | 0.6382 | 0.1265 | -0.5818 | -0.0091 | 0.0428 |
| | | Dif. | 0.6277 | 0.1244 | 0.2885 | 0.0045 | 0.0421 |
| 72.258 | 32.314 | Máx. | -0.8427 | 0.1612 | -0.2955 | 0.0193 | 0.2124 |
| | | Mín. | -1.6716 | 0.0812 | -0.5861 | 0.0097 | 0.1071 |
| | | Dif. | 0.8289 | 0.0799 | 0.2906 | 0.0096 | 0.1053 |
| 72.258 | 32.328 | Máx. | -0.7638 | 0.1612 | -0.2319 | 0.0193 | 0.2168 |
| | | Mín. | -1.5150 | 0.0812 | -0.4600 | 0.0097 | 0.1093 |
| | | Dif. | 0.7512 | 0.0799 | 0.2281 | 0.0096 | 0.1075 |
| 72.258 | 32.578 | Máx. | -0.5982 | 0.1056 | -0.0888 | 0.0949 | 0.2801 |
| | | Mín. | -1.1867 | 0.0533 | -0.1761 | 0.0478 | 0.1412 |
| | | Dif. | 0.5884 | 0.0524 | 0.0873 | 0.0471 | 0.1389 |
| 72.258 | 32.828 | Máx. | -0.4444 | -0.0580 | 0.0101 | 0.1807 | 0.3041 |
| | | Mín. | -0.8816 | -0.1151 | 0.0051 | 0.0911 | 0.1533 |
| | | Dif. | 0.4372 | 0.0571 | 0.0050 | 0.0896 | 0.1508 |
| 72.258 | 33.078 | Máx. | -0.3239 | -0.1585 | 0.1318 | 0.2617 | 0.2892 |
| | | Mín. | -0.6424 | -0.3144 | 0.0664 | 0.1319 | 0.1458 |
| | | Dif. | 0.3186 | 0.1559 | 0.0653 | 0.1298 | 0.1434 |
| 72.258 | 33.328 | Máx. | -0.2266 | -0.2366 | 0.2100 | 0.3302 | 0.2461 |
| | | Mín. | -0.4495 | -0.4694 | 0.1058 | 0.1665 | 0.1241 |
| | | Dif. | 0.2229 | 0.2328 | 0.1041 | 0.1638 | 0.1221 |
| 72.258 | 33.578 | Máx. | -0.1451 | -0.2921 | 0.2580 | 0.3819 | 0.1844 |
| | | Mín. | -0.2879 | -0.5795 | 0.1301 | 0.1925 | 0.0929 |
| | | Dif. | 0.1428 | 0.2874 | 0.1279 | 0.1894 | 0.0914 |
| 72.258 | 33.828 | Máx. | -0.0736 | -0.3258 | 0.2843 | 0.4145 | 0.1110 |
| | | Mín. | -0.1460 | -0.6462 | 0.1434 | 0.2090 | 0.0560 |
| | | Dif. | 0.0724 | 0.3205 | 0.1410 | 0.2056 | 0.0551 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.258 | 34.078 | Máx. | -0.0076 | -0.3379 | 0.2932 | 0.4274 | 0.0313 |
| | | Mín. | -0.0151 | -0.6704 | 0.1478 | 0.2155 | 0.0158 |
| | | Dif. | 0.0075 | 0.3324 | 0.1454 | 0.2120 | 0.0155 |
| 72.258 | 34.328 | Máx. | 0.1108 | -0.3286 | 0.2854 | 0.4219 | -0.0255 |
| | | Mín. | 0.0559 | -0.6518 | 0.1439 | 0.2126 | -0.0506 |
| | | Dif. | 0.0549 | 0.3232 | 0.1415 | 0.2092 | 0.0251 |
| 72.258 | 34.578 | Máx. | 0.2331 | -0.2970 | 0.2590 | 0.4015 | -0.0658 |
| | | Mín. | 0.1176 | -0.5893 | 0.1306 | 0.2024 | -0.1305 |
| | | Dif. | 0.1156 | 0.2923 | 0.1284 | 0.1991 | 0.0647 |
| 72.258 | 34.828 | Máx. | 0.3460 | -0.2429 | 0.2100 | 0.3726 | -0.1025 |
| | | Mín. | 0.1744 | -0.4819 | 0.1059 | 0.1878 | -0.2034 |
| | | Dif. | 0.1715 | 0.2390 | 0.1041 | 0.1848 | 0.1008 |
| 72.258 | 35.078 | Máx. | 0.4336 | -0.1675 | 0.1358 | 0.3442 | -0.1320 |
| | | Mín. | 0.2186 | -0.3325 | 0.0685 | 0.1735 | -0.2618 |
| | | Dif. | 0.2149 | 0.1650 | 0.0673 | 0.1707 | 0.1298 |
| 72.258 | 35.328 | Máx. | 0.4720 | -0.0776 | 0.0388 | 0.3247 | -0.1491 |
| | | Mín. | 0.2380 | -0.1542 | 0.0196 | 0.1636 | -0.2958 |
| | | Dif. | 0.2340 | 0.0766 | 0.0192 | 0.1611 | 0.1466 |
| 72.258 | 35.578 | Máx. | 0.4419 | 0.0235 | -0.0336 | 0.3160 | -0.1486 |
| | | Mín. | 0.2229 | 0.0120 | -0.0667 | 0.1592 | -0.2946 |
| | | Dif. | 0.2190 | 0.0115 | 0.0331 | 0.1568 | 0.1461 |
| 72.258 | 35.828 | Máx. | 0.3500 | 0.1664 | -0.0786 | 0.3078 | -0.1282 |
| | | Mín. | 0.1765 | 0.0841 | -0.1558 | 0.1550 | -0.2542 |
| | | Dif. | 0.1734 | 0.0823 | 0.0773 | 0.1527 | 0.1260 |
| 72.258 | 36.078 | Máx. | 0.2263 | 0.2705 | -0.1038 | 0.2829 | -0.0935 |
| | | Mín. | 0.1142 | 0.1366 | -0.2058 | 0.1425 | -0.1854 |
| | | Dif. | 0.1121 | 0.1339 | 0.1021 | 0.1404 | 0.0919 |
| 72.258 | 36.328 | Máx. | 0.0940 | 0.3464 | -0.1064 | 0.2397 | -0.0561 |
| | | Mín. | 0.0475 | 0.1749 | -0.2111 | 0.1207 | -0.1112 |
| | | Dif. | 0.0465 | 0.1715 | 0.1046 | 0.1190 | 0.0551 |
| 72.258 | 36.578 | Máx. | -0.0131 | 0.3723 | -0.0910 | 0.1909 | -0.0253 |
| | | Mín. | -0.0261 | 0.1880 | -0.1804 | 0.0961 | -0.0501 |
| | | Dif. | 0.0130 | 0.1843 | 0.0894 | 0.0948 | 0.0248 |
| 72.258 | 36.828 | Máx. | -0.0551 | 0.3500 | -0.0665 | 0.1529 | -0.0041 |
| | | Mín. | -0.1095 | 0.1768 | -0.1319 | 0.0769 | -0.0082 |
| | | Dif. | 0.0543 | 0.1732 | 0.0653 | 0.0760 | 0.0040 |
| 72.258 | 37.078 | Máx. | -0.0756 | 0.3013 | -0.0407 | 0.1315 | 0.0177 |
| | | Mín. | -0.1500 | 0.1522 | -0.0805 | 0.0662 | 0.0089 |
| | | Dif. | 0.0744 | 0.1491 | 0.0399 | 0.0654 | 0.0088 |
| 72.258 | 37.328 | Máx. | -0.0773 | 0.2423 | -0.0166 | 0.1215 | 0.0326 |
| | | Mín. | -0.1532 | 0.1225 | -0.0328 | 0.0611 | 0.0164 |
| | | Dif. | 0.0759 | 0.1198 | 0.0162 | 0.0604 | 0.0161 |
| 72.258 | 37.578 | Máx. | -0.0601 | 0.1798 | 0.0098 | 0.1130 | 0.0397 |
| | | Mín. | -0.1189 | 0.0909 | 0.0049 | 0.0569 | 0.0200 |
| | | Dif. | 0.0589 | 0.0889 | 0.0049 | 0.0561 | 0.0196 |
| 72.258 | 37.828 | Máx. | -0.0167 | 0.1185 | 0.0439 | 0.0966 | 0.0407 |
| | | Mín. | -0.0329 | 0.0600 | 0.0221 | 0.0486 | 0.0206 |
| | | Dif. | 0.0161 | 0.0586 | 0.0218 | 0.0480 | 0.0201 |
| 72.258 | 38.078 | Máx. | 0.1310 | 0.0633 | 0.0586 | 0.0660 | 0.0376 |
| | | Mín. | 0.0658 | 0.0320 | 0.0295 | 0.0332 | 0.0190 |
| | | Dif. | 0.0651 | 0.0313 | 0.0291 | 0.0328 | 0.0185 |
| 72.258 | 38.328 | Máx. | 0.3540 | 0.0158 | 0.0300 | 0.0213 | 0.0336 |
| | | Mín. | 0.1782 | 0.0080 | 0.0151 | 0.0107 | 0.0170 |
| | | Dif. | 0.1757 | 0.0078 | 0.0149 | 0.0106 | 0.0166 |
| 72.258 | 38.337 | Máx. | 0.4718 | 0.0158 | -0.0022 | 0.0213 | 0.0341 |
| | | Mín. | 0.2376 | 0.0080 | -0.0044 | 0.0107 | 0.0173 |
| | | Dif. | 0.2341 | 0.0078 | 0.0022 | 0.0106 | 0.0169 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 31.187 | Máx. | -0.0626 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0176 | -0.0140 |
| | | Mín. | -0.1242 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0089 | -0.0277 |
| | | Dif. | 0.0616 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0087 | 0.0137 |
| 72.508 | 31.328 | Máx. | -0.0010 | 0.0026 | 0.0301 | 0.0176 | -0.0154 |
| | | Mín. | -0.0019 | 0.0013 | 0.0152 | 0.0089 | -0.0306 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0013 | 0.0149 | 0.0087 | 0.0152 |
| 72.508 | 31.578 | Máx. | 0.2432 | 0.0530 | -0.0001 | 0.0197 | -0.0151 |
| | | Mín. | 0.1226 | 0.0267 | -0.0002 | 0.0099 | -0.0299 |
| | | Dif. | 0.1206 | 0.0263 | 0.0001 | 0.0098 | 0.0148 |
| 72.508 | 31.828 | Máx. | 0.4884 | 0.1673 | -0.0427 | 0.0088 | -0.0012 |
| | | Mín. | 0.2462 | 0.0843 | -0.0846 | 0.0044 | -0.0023 |
| | | Dif. | 0.2422 | 0.0830 | 0.0420 | 0.0043 | 0.0011 |
| 72.508 | 32.078 | Máx. | 0.7264 | 0.2327 | -0.1187 | -0.0017 | 0.0686 |
| | | Mín. | 0.3662 | 0.1173 | -0.2354 | -0.0034 | 0.0346 |
| | | Dif. | 0.3602 | 0.1154 | 0.1167 | 0.0017 | 0.0340 |
| 72.508 | 32.164 | Máx. | 0.8420 | 0.2327 | -0.1883 | -0.0017 | 0.0896 |
| | | Mín. | 0.4245 | 0.1173 | -0.3735 | -0.0034 | 0.0452 |
| | | Dif. | 0.4175 | 0.1154 | 0.1852 | 0.0017 | 0.0444 |
| 72.508 | 32.314 | Máx. | -0.6042 | 0.1493 | -0.1900 | 0.0133 | 0.2547 |
| | | Mín. | -1.1985 | 0.0753 | -0.3769 | 0.0067 | 0.1284 |
| | | Dif. | 0.5943 | 0.0740 | 0.1869 | 0.0066 | 0.1263 |
| 72.508 | 32.328 | Máx. | -0.5480 | 0.1493 | -0.1482 | 0.0133 | 0.2637 |
| | | Mín. | -1.0871 | 0.0753 | -0.2940 | 0.0067 | 0.1329 |
| | | Dif. | 0.5390 | 0.0740 | 0.1458 | 0.0066 | 0.1307 |
| 72.508 | 32.578 | Máx. | -0.4367 | 0.0181 | -0.0548 | 0.0717 | 0.3420 |
| | | Mín. | -0.8663 | 0.0091 | -0.1087 | 0.0361 | 0.1724 |
| | | Dif. | 0.4296 | 0.0090 | 0.0539 | 0.0355 | 0.1696 |
| 72.508 | 32.828 | Máx. | -0.3363 | -0.1314 | 0.0092 | 0.1372 | 0.3680 |
| | | Mín. | -0.6671 | -0.2606 | 0.0047 | 0.0692 | 0.1855 |
| | | Dif. | 0.3308 | 0.1292 | 0.0046 | 0.0680 | 0.1825 |
| 72.508 | 33.078 | Máx. | -0.2527 | -0.2526 | 0.0848 | 0.1975 | 0.3464 |
| | | Mín. | -0.5013 | -0.5011 | 0.0427 | 0.0996 | 0.1746 |
| | | Dif. | 0.2486 | 0.2485 | 0.0420 | 0.0979 | 0.1718 |
| 72.508 | 33.328 | Máx. | -0.1813 | -0.3455 | 0.1324 | 0.2471 | 0.2921 |
| | | Mín. | -0.3596 | -0.6853 | 0.0668 | 0.1246 | 0.1473 |
| | | Dif. | 0.1783 | 0.3398 | 0.0657 | 0.1225 | 0.1449 |
| 72.508 | 33.578 | Máx. | -0.1187 | -0.4108 | 0.1613 | 0.2837 | 0.2167 |
| | | Mín. | -0.2354 | -0.8149 | 0.0813 | 0.1430 | 0.1092 |
| | | Dif. | 0.1167 | 0.4041 | 0.0800 | 0.1407 | 0.1075 |
| 72.508 | 33.828 | Máx. | -0.0618 | -0.4504 | 0.1766 | 0.3067 | 0.1288 |
| | | Mín. | -0.1226 | -0.8933 | 0.0890 | 0.1546 | 0.0649 |
| | | Dif. | 0.0608 | 0.4430 | 0.0876 | 0.1521 | 0.0639 |
| 72.508 | 34.078 | Máx. | -0.0084 | -0.4656 | 0.1809 | 0.3163 | 0.0348 |
| | | Mín. | -0.0166 | -0.9236 | 0.0912 | 0.1595 | 0.0175 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.4580 | 0.0897 | 0.1569 | 0.0173 |
| 72.508 | 34.328 | Máx. | 0.0847 | -0.4580 | 0.1746 | 0.3139 | -0.0300 |
| | | Mín. | 0.0427 | -0.9086 | 0.0880 | 0.1583 | -0.0595 |
| | | Dif. | 0.0420 | 0.4506 | 0.0866 | 0.1557 | 0.0295 |
| 72.508 | 34.578 | Máx. | 0.1799 | -0.4296 | 0.1564 | 0.3023 | -0.0749 |
| | | Mín. | 0.0907 | -0.8522 | 0.0788 | 0.1524 | -0.1486 |
| | | Dif. | 0.0892 | 0.4226 | 0.0775 | 0.1499 | 0.0737 |
| 72.508 | 34.828 | Máx. | 0.2625 | -0.3835 | 0.1243 | 0.2854 | -0.1138 |
| | | Mín. | 0.1324 | -0.7609 | 0.0627 | 0.1438 | -0.2256 |
| | | Dif. | 0.1301 | 0.3774 | 0.0616 | 0.1415 | 0.1118 |
| 72.508 | 35.078 | Máx. | 0.3209 | -0.3250 | 0.0779 | 0.2683 | -0.1426 |
| | | Mín. | 0.1618 | -0.6449 | 0.0393 | 0.1352 | -0.2827 |
| | | Dif. | 0.1591 | 0.3199 | 0.0386 | 0.1331 | 0.1402 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.508 | 35.328 | Máx. | 0.3424 | -0.2616 | 0.0206 | 0.2549 | -0.1573 |
| | | Mín. | 0.1727 | -0.5192 | 0.0104 | 0.1285 | -0.3120 |
| | | Dif. | 0.1697 | 0.2576 | 0.0102 | 0.1265 | 0.1547 |
| 72.508 | 35.578 | Máx. | 0.3214 | -0.2014 | -0.0196 | 0.2453 | -0.1553 |
| | | Mín. | 0.1621 | -0.3998 | -0.0388 | 0.1236 | -0.3079 |
| | | Dif. | 0.1593 | 0.1984 | 0.0192 | 0.1217 | 0.1526 |
| 72.508 | 35.828 | Máx. | 0.2648 | -0.1490 | -0.0444 | 0.2347 | -0.1367 |
| | | Mín. | 0.1336 | -0.2960 | -0.0881 | 0.1182 | -0.2712 |
| | | Dif. | 0.1313 | 0.1470 | 0.0437 | 0.1164 | 0.1344 |
| 72.508 | 36.078 | Máx. | 0.1861 | -0.1039 | -0.0592 | 0.2178 | -0.1064 |
| | | Mín. | 0.0939 | -0.2066 | -0.1175 | 0.1097 | -0.2110 |
| | | Dif. | 0.0922 | 0.1027 | 0.0583 | 0.1081 | 0.1046 |
| 72.508 | 36.328 | Máx. | 0.0980 | -0.0674 | -0.0623 | 0.1943 | -0.0716 |
| | | Mín. | 0.0495 | -0.1342 | -0.1235 | 0.0979 | -0.1420 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.0668 | 0.0612 | 0.0964 | 0.0704 |
| 72.508 | 36.578 | Máx. | 0.0140 | -0.0443 | -0.0552 | 0.1689 | -0.0393 |
| | | Mín. | 0.0071 | -0.0884 | -0.1094 | 0.0850 | -0.0778 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.0441 | 0.0542 | 0.0838 | 0.0386 |
| 72.508 | 36.828 | Máx. | -0.0259 | -0.0377 | -0.0417 | 0.1479 | -0.0137 |
| | | Mín. | -0.0514 | -0.0753 | -0.0826 | 0.0745 | -0.0272 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.0376 | 0.0409 | 0.0734 | 0.0135 |
| 72.508 | 37.078 | Máx. | -0.0448 | -0.0444 | -0.0257 | 0.1342 | 0.0072 |
| | | Mín. | -0.0889 | -0.0887 | -0.0508 | 0.0676 | 0.0037 |
| | | Dif. | 0.0441 | 0.0443 | 0.0252 | 0.0666 | 0.0036 |
| 72.508 | 37.328 | Máx. | -0.0484 | -0.0579 | -0.0096 | 0.1257 | 0.0259 |
| | | Mín. | -0.0960 | -0.1153 | -0.0190 | 0.0633 | 0.0131 |
| | | Dif. | 0.0476 | 0.0574 | 0.0094 | 0.0624 | 0.0128 |
| 72.508 | 37.578 | Máx. | -0.0353 | -0.0700 | 0.0105 | 0.1167 | 0.0304 |
| | | Mín. | -0.0698 | -0.1393 | 0.0052 | 0.0588 | 0.0154 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.0693 | 0.0052 | 0.0579 | 0.0150 |
| 72.508 | 37.828 | Máx. | -0.0000 | -0.0723 | 0.0346 | 0.1004 | 0.0232 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.1439 | 0.0174 | 0.0505 | 0.0118 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.0715 | 0.0172 | 0.0498 | 0.0114 |
| 72.508 | 38.078 | Máx. | 0.1360 | -0.0562 | 0.0455 | 0.0707 | 0.0087 |
| | | Mín. | 0.0685 | -0.1116 | 0.0229 | 0.0356 | 0.0045 |
| | | Dif. | 0.0675 | 0.0554 | 0.0226 | 0.0351 | 0.0042 |
| 72.508 | 38.328 | Máx. | 0.3372 | -0.0161 | 0.0238 | 0.0240 | -0.0018 |
| | | Mín. | 0.1697 | -0.0318 | 0.0120 | 0.0121 | -0.0038 |
| | | Dif. | 0.1674 | 0.0156 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0020 |
| 72.508 | 38.337 | Máx. | 0.4498 | -0.0161 | -0.0027 | 0.0240 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.2263 | -0.0318 | -0.0053 | 0.0121 | -0.0061 |
| | | Dif. | 0.2235 | 0.0156 | 0.0026 | 0.0119 | 0.0032 |
| 72.719 | 31.328 | Máx. | -0.0010 | -0.0185 | 0.0301 | 0.0074 | -0.0143 |
| | | Mín. | -0.0019 | -0.0367 | 0.0152 | 0.0037 | -0.0283 |
| | | Dif. | 0.0009 | 0.0182 | 0.0149 | 0.0037 | 0.0141 |
| 72.719 | 31.578 | Máx. | 0.2432 | -0.0033 | -0.0001 | 0.0124 | -0.0179 |
| | | Mín. | 0.1226 | -0.0065 | -0.0002 | 0.0062 | -0.0356 |
| | | Dif. | 0.1206 | 0.0032 | 0.0001 | 0.0061 | 0.0176 |
| 72.719 | 31.828 | Máx. | 0.4884 | 0.1075 | -0.0427 | 0.0224 | -0.0050 |
| | | Mín. | 0.2462 | 0.0542 | -0.0846 | 0.0113 | -0.0098 |
| | | Dif. | 0.2422 | 0.0533 | 0.0420 | 0.0111 | 0.0049 |
| 72.719 | 32.078 | Máx. | 0.7264 | 0.1972 | -0.1187 | 0.0297 | 0.0833 |
| | | Mín. | 0.3662 | 0.0994 | -0.2354 | 0.0150 | 0.0420 |
| | | Dif. | 0.3602 | 0.0978 | 0.1167 | 0.0147 | 0.0413 |
| 72.719 | 32.328 | Máx. | -0.5480 | 0.1245 | -0.1482 | 0.0278 | 0.2690 |
| | | Mín. | -1.0871 | 0.0628 | -0.2940 | 0.0140 | 0.1356 |
| | | Dif. | 0.5390 | 0.0617 | 0.1458 | 0.0138 | 0.1334 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.719 | 32.578 | Máx. | -0.4367 | -0.0268 | -0.0548 | 0.0295 | 0.3854 |
| | | Mín. | -0.8663 | -0.0531 | -0.1087 | 0.0149 | 0.1943 |
| | | Dif. | 0.4296 | 0.0263 | 0.0539 | 0.0146 | 0.1911 |
| 72.719 | 32.828 | Máx. | -0.3363 | -0.1771 | 0.0092 | 0.0195 | 0.4146 |
| | | Mín. | -0.6671 | -0.3514 | 0.0047 | 0.0099 | 0.2090 |
| | | Dif. | 0.3308 | 0.1742 | 0.0046 | 0.0097 | 0.2056 |
| 72.719 | 33.078 | Máx. | -0.2527 | -0.3054 | 0.0848 | 0.0138 | 0.3877 |
| | | Mín. | -0.5013 | -0.6057 | 0.0427 | 0.0070 | 0.1955 |
| | | Dif. | 0.2486 | 0.3004 | 0.0420 | 0.0068 | 0.1923 |
| 72.719 | 33.328 | Máx. | -0.1813 | -0.4035 | 0.1324 | 0.0110 | 0.3250 |
| | | Mín. | -0.3596 | -0.8003 | 0.0668 | 0.0056 | 0.1638 |
| | | Dif. | 0.1783 | 0.3969 | 0.0657 | 0.0055 | 0.1612 |
| 72.719 | 33.578 | Máx. | -0.1187 | -0.4724 | 0.1613 | 0.0098 | 0.2399 |
| | | Mín. | -0.2354 | -0.9370 | 0.0813 | 0.0050 | 0.1209 |
| | | Dif. | 0.1167 | 0.4646 | 0.0800 | 0.0049 | 0.1190 |
| 72.719 | 33.828 | Máx. | -0.0618 | -0.5141 | 0.1766 | 0.0095 | 0.1419 |
| | | Mín. | -0.1226 | -1.0197 | 0.0890 | 0.0048 | 0.0715 |
| | | Dif. | 0.0608 | 0.5057 | 0.0876 | 0.0047 | 0.0704 |
| 72.719 | 34.078 | Máx. | -0.0084 | -0.5306 | 0.1809 | 0.0097 | 0.0379 |
| | | Mín. | -0.0166 | -1.0525 | 0.0912 | 0.0049 | 0.0191 |
| | | Dif. | 0.0082 | 0.5219 | 0.0897 | 0.0048 | 0.0188 |
| 72.719 | 34.328 | Máx. | 0.0847 | -0.5241 | 0.1746 | 0.0104 | -0.0332 |
| | | Mín. | 0.0427 | -1.0396 | 0.0880 | 0.0053 | -0.0657 |
| | | Dif. | 0.0420 | 0.5155 | 0.0866 | 0.0052 | 0.0326 |
| 72.719 | 34.578 | Máx. | 0.1799 | -0.4977 | 0.1564 | 0.0121 | -0.0820 |
| | | Mín. | 0.0907 | -0.9872 | 0.0788 | 0.0061 | -0.1625 |
| | | Dif. | 0.0892 | 0.4896 | 0.0775 | 0.0060 | 0.0806 |
| 72.719 | 34.828 | Máx. | 0.2625 | -0.4559 | 0.1243 | 0.0152 | -0.1235 |
| | | Mín. | 0.1324 | -0.9045 | 0.0627 | 0.0077 | -0.2450 |
| | | Dif. | 0.1301 | 0.4486 | 0.0616 | 0.0075 | 0.1215 |
| 72.719 | 35.078 | Máx. | 0.3209 | -0.4053 | 0.0779 | 0.0200 | -0.1537 |
| | | Mín. | 0.1618 | -0.8041 | 0.0393 | 0.0101 | -0.3049 |
| | | Dif. | 0.1591 | 0.3988 | 0.0386 | 0.0099 | 0.1511 |
| 72.719 | 35.328 | Máx. | 0.3424 | -0.3526 | 0.0206 | 0.0263 | -0.1687 |
| | | Mín. | 0.1727 | -0.6997 | 0.0104 | 0.0132 | -0.3345 |
| | | Dif. | 0.1697 | 0.3471 | 0.0102 | 0.0130 | 0.1658 |
| 72.719 | 35.578 | Máx. | 0.3214 | -0.3031 | -0.0196 | 0.0329 | -0.1661 |
| | | Mín. | 0.1621 | -0.6015 | -0.0388 | 0.0166 | -0.3294 |
| | | Dif. | 0.1593 | 0.2984 | 0.0192 | 0.0163 | 0.1633 |
| 72.719 | 35.828 | Máx. | 0.2648 | -0.2580 | -0.0444 | 0.0381 | -0.1470 |
| | | Mín. | 0.1336 | -0.5122 | -0.0881 | 0.0192 | -0.2914 |
| | | Dif. | 0.1313 | 0.2541 | 0.0437 | 0.0189 | 0.1445 |
| 72.719 | 36.078 | Máx. | 0.1861 | -0.2168 | -0.0592 | 0.0406 | -0.1159 |
| | | Mín. | 0.0939 | -0.4304 | -0.1175 | 0.0205 | -0.2298 |
| | | Dif. | 0.0922 | 0.2136 | 0.0583 | 0.0202 | 0.1139 |
| 72.719 | 36.328 | Máx. | 0.0980 | -0.1811 | -0.0623 | 0.0400 | -0.0797 |
| | | Mín. | 0.0495 | -0.3598 | -0.1235 | 0.0201 | -0.1581 |
| | | Dif. | 0.0485 | 0.1787 | 0.0612 | 0.0198 | 0.0783 |
| 72.719 | 36.578 | Máx. | 0.0140 | -0.1551 | -0.0552 | 0.0367 | -0.0452 |
| | | Mín. | 0.0071 | -0.3081 | -0.1094 | 0.0185 | -0.0895 |
| | | Dif. | 0.0069 | 0.1530 | 0.0542 | 0.0182 | 0.0444 |
| 72.719 | 36.828 | Máx. | -0.0259 | -0.1420 | -0.0417 | 0.0320 | -0.0170 |
| | | Mín. | -0.0514 | -0.2822 | -0.0826 | 0.0161 | -0.0337 |
| | | Dif. | 0.0255 | 0.1402 | 0.0409 | 0.0159 | 0.0167 |
| 72.719 | 37.078 | Máx. | -0.0448 | -0.1412 | -0.0257 | 0.0270 | 0.0049 |
| | | Mín. | -0.0889 | -0.2806 | -0.0508 | 0.0136 | 0.0025 |
| | | Dif. | 0.0441 | 0.1394 | 0.0252 | 0.0134 | 0.0024 |

| Coord. X | Coord. Y | | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.719 | 37.328 | Máx. | -0.0484 | -0.1469 | -0.0096 | 0.0222 | 0.0251 |
| | | Mín. | -0.0960 | -0.2918 | -0.0190 | 0.0112 | 0.0127 |
| | | Dif. | 0.0476 | 0.1449 | 0.0094 | 0.0110 | 0.0124 |
| 72.719 | 37.578 | Máx. | -0.0353 | -0.1499 | 0.0105 | 0.0175 | 0.0281 |
| | | Mín. | -0.0698 | -0.2978 | 0.0052 | 0.0088 | 0.0142 |
| | | Dif. | 0.0345 | 0.1479 | 0.0052 | 0.0087 | 0.0139 |
| 72.719 | 37.828 | Máx. | -0.0000 | -0.1394 | 0.0346 | 0.0132 | 0.0160 |
| | | Mín. | -0.0002 | -0.2769 | 0.0174 | 0.0066 | 0.0081 |
| | | Dif. | 0.0002 | 0.1375 | 0.0172 | 0.0065 | 0.0078 |
| 72.719 | 38.078 | Máx. | 0.1360 | -0.1026 | 0.0455 | 0.0098 | -0.0029 |
| | | Mín. | 0.0685 | -0.2037 | 0.0229 | 0.0049 | -0.0060 |
| | | Dif. | 0.0675 | 0.1011 | 0.0226 | 0.0049 | 0.0031 |
| 72.719 | 38.328 | Máx. | 0.3372 | -0.0277 | 0.0238 | 0.0094 | -0.0125 |
| | | Mín. | 0.1697 | -0.0544 | 0.0120 | 0.0046 | -0.0250 |
| | | Dif. | 0.1674 | 0.0267 | 0.0118 | 0.0048 | 0.0125 |

# 3. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

## 3.1. Materiales

### 3.1.1. Aceros por elemento y posición

#### *3.1.1.1. Aceros en barras*

| Elemento | Acero | $f_{yk}$ (kp/cm²) | $\gamma_s$ |
|---|---|---|---|
| Todos | B 500 S | 5097 | 1.15 |

#### *3.1.1.2. Aceros en perfiles*

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (kp/cm²) | Módulo de elasticidad (kp/cm²) |
|---|---|---|---|
| Acero conformado | S 235 | 2396 | 2140673 |
| Acero laminado | S275 (UNE-EN 10025-2) | 2803 | 2140673 |

# 4. COMPROBACIONES E.L.U.

## 4.1. Vigas

### 4.1.1. Cimentación

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | | | | | | | | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disp. | Arm. | Q | N,M | $T_c$ | $T_{st}$ | $T_{sl}$ | $TNM_x$ | $TV_x$ | $TV_y$ | $TV_xs_t$ | $TV_ys_t$ | $T,Disp._{sl}$ | $T,Disp._{st}$ | - | |
| B0 - B1 | Cumple | '0.911 m' Cumple | '0.661 m' $\eta$ = 1.0 | '1.161 m' $\eta$ = 3.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 3.5** |
| B3 - B20 | Cumple | '6.161 m' Cumple | '5.911 m' $\eta$ = 2.7 | '6.411 m' $\eta$ = 3.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 3.6** |
| B5 - B22 | Cumple | '0.661 m' Cumple | '0.411 m' $\eta$ = 2.4 | '1.161 m' $\eta$ = 4.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.1** |
| B7 - B8 | Cumple | '0.911 m' Cumple | '0.661 m' $\eta$ = 1.5 | '0.911 m' $\eta$ = 3.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 3.4** |
| B8 - B21 | Cumple | '0.711 m' Cumple | '2.961 m' $\eta$ = 4.4 | '1.711 m' $\eta$ = 4.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.4** |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | | | | | | | | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disp. | Arm. | Q | N,M | $T_c$ | $T_{st}$ | $T_{sl}$ | $TNM_x$ | $TV_x$ | $TV_y$ | $TV_Xs_t$ | $TV_Ys_t$ | $T,Disp._{sl}$ | $T,Disp._{st}$ | - | |
| B9 - B23 | Cumple | '0.961 m' Cumple | '2.711 m' $\eta$ = 2.4 | '1.461 m' $\eta$ = 4.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.2** |
| B11 - B12 | Cumple | N.P.(4) | '6.161 m' $\eta$ = 3.5 | 'B12' $\eta$ = 7.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 7.3** |
| B12 - B24 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.061 m' $\eta$ = 1.0 | 'B12' $\eta$ = 5.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 5.7** |
| B14 - B13 | Cumple | '0.724 m' Cumple | '0.471 m' $\eta$ = 2.6 | '1.991 m' $\eta$ = 4.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.7** |
| B15 - B16 | Cumple | '1.041 m' Cumple | '1.801 m' $\eta$ = 1.1 | '1.547 m' $\eta$ = 4.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.6** |
| B6 - B7 | Cumple | '5.548 m' Cumple | '6.298 m' $\eta$ = 1.4 | '5.548 m' $\eta$ = 3.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 3.4** |
| B0 - B3 | Cumple | '0.834 m' Cumple | '0.584 m' $\eta$ = 1.3 | '1.584 m' $\eta$ = 4.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.1** |
| B14 - B15 | Cumple | '0.894 m' Cumple | '0.641 m' $\eta$ = 1.9 | '1.148 m' $\eta$ = 5.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 5.0** |
| B12 - B13 | Cumple | '0.723 m' Cumple | '1.543 m' $\eta$ = 2.4 | '1.245 m' $\eta$ = 4.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.1** |
| B16 - B17 | Cumple | '0.739 m' Cumple | '2.657 m' $\eta$ = 3.3 | '2.939 m' $\eta$ = 4.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 4.8** |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | Estado |
|---|---|---|
| | - | |
| B6 - B5 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B10 - B9 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B10 - B11 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B8 - B9 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B4 - B5 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B1 - B2 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B17 - B18 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B18 - B19 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |
| B19 - B20 | N.P.(3) | **NO PROCEDE** |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | Q | N,M | - | |
| B13 - B25 | $\eta$ = 0.2 | N.P.(4) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 0.2** |

*Notación:*
*Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras*
*Arm.: Armadura mínima y máxima*
*Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)*
*N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)*
*$T_c$: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.*
*$T_{st}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.*
*$T_{sl}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.*
*$TNM_x$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.*
*$TV_x$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua*
*$TV_y$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua*
*$TV_Xs_t$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.*
*$TV_Ys_t$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.*
*$T,Disp._{sl}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.*
*$T,Disp._{st}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.*
*-: -*
*x: Distancia al origen de la barra*
*$\eta$: Coeficiente de aprovechamiento (%)*
*N.P.: No procede*

*Comprobaciones que no proceden (N.P.):*
*(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.*
*(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.*
*(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.*
*(4) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.*

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_{k,C,sup.}$ | $W_{k,C,Lat.Der.}$ | $W_{k,C,inf.}$ | $W_{k,C,Lat.Izq.}$ | $\sigma_{sr}$ | $V_{fis}$ | - | |
| B0 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B3 - B20 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B5 - B22 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.411 m Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B7 - B8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.661 m Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B8 - B21 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B9 - B23 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.711 m Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B11 - B12 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B12 - B24 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B14 - B13 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B15 - B16 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.787 m Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B6 - B7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 5.298 m Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B0 - B3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.584 m Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B14 - B15 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B12 - B13 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B16 - B17 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | Estado |
|---|---|---|
| | - | |
| B6 - B5 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B10 - B9 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B13 - B25 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B10 - B11 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B8 - B9 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B4 - B5 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B1 - B2 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B17 - B18 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B18 - B19 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |
| B19 - B20 | N.P.(2) | **NO PROCEDE** |

*Notación:*
- *$W_{k,C,sup.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior*
- *$W_{k,C,Lat.Der.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha*
- *$W_{k,C,inf.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior*
- *$W_{k,C,Lat.Izq.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda*
- *$\sigma_{sr}$: Área mínima de armadura*
- *$V_{fis}$: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante*
- *-: -*
- *x: Distancia al origen de la barra*
- *$\eta$: Coeficiente de aprovechamiento (%)*
- *N.P.: No procede*

*Comprobaciones que no proceden (N.P.):*
- *(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.*
- *(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.*

### 4.1.2. CUB

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | | | | | | | | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disp. | Arm. | Q | N,M | $T_c$ | $T_{st}$ | $T_{sl}$ | $TNM_x$ | $TV_x$ | $TV_y$ | $TV_xS_t$ | $TV_yS_t$ | $T,Disp._{sl}$ | $T,Disp._{st}$ | - | |
| B26 - B27 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' $\eta$ = 24.9 | 'B26' $\eta$ = 8.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 24.9** |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | | | | | | | | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disp. | Arm. | Q | N,M | $T_c$ | $T_{st}$ | $T_{sl}$ | $TNM_x$ | $TV_x$ | $TV_y$ | $TV_xs_t$ | $TV_ys_t$ | $T,Disp._{sl}$ | $T,Disp._{st}$ | - | |
| B75 - B11 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' $\eta$ = 18.5 | 'B75' $\eta$ = 26.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 26.7** |
| B0 - B3 | Cumple | '0.084 m' Cumple | '4.418 m' $\eta$ = 26.6 | '1.918 m' $\eta$ = 17.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 26.6** |
| B14 - B15 | Cumple | '0.138 m' Cumple | '3.000 m' $\eta$ = 17.1 | '1.388 m' $\eta$ = 14.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | **CUMPLE $\eta$ = 17.1** |

*Notación:*
*Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras*
*Arm.: Armadura mínima y máxima*
*Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)*
*N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)*
*$T_c$: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.*
*$T_{st}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.*
*$T_{sl}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.*
*$TNM_x$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.*
*$TV_x$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua*
*$TV_y$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua*
*$TV_xs_t$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.*
*$TV_ys_t$: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.*
*$T,Disp._{sl}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.*
*$T,Disp._{st}$: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.*
*-: -*
*x: Distancia al origen de la barra*
*$\eta$: Coeficiente de aprovechamiento (%)*
*N.P.: No procede*

*Comprobaciones que no proceden (N.P.):*
*(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.*
*(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.*
*(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.*

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_{k,C,sup.}$ | $W_{k,C,Lat.Der.}$ | $W_{k,C,inf.}$ | $W_{k,C,Lat.Izq.}$ | $\sigma_{sr}$ | $V_{fis}$ | - | |
| B26 - B27 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B75 - B11 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |
| B0 - B3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | **CUMPLE** |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_{k.C.sup.}$ | $W_{k.C.Lat.Der.}$ | $W_{k.C.inf.}$ | $W_{k.C.Lat.Izq.}$ | $\sigma_{sr}$ | $V_{fis}$ | |
| B14 - B15 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | **CUMPLE** |

*Notación:*
*$W_{k,C,sup.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior*
*$W_{k,C,Lat.Der.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha*
*$W_{k,C,inf.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior*
*$W_{k,C,Lat.Izq.}$: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda*
*$\sigma_{sr}$: Área mínima de armadura*
*$V_{fis}$: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante*
*-: -*
*x: Distancia al origen de la barra*
*$\eta$: Coeficiente de aprovechamiento (%)*
*N.P.: No procede*

*Comprobaciones que no proceden (N.P.):*
*(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.*
*(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.*

| **Comprobaciones de flecha** | | | |
|---|---|---|---|
| Vigas | **A plazo infinito (Cuasipermanente)** $f_{T,max} \leq f_{T,lim}$ $f_{T,lim}$= L/250 | **Activa (Cuasipermanente)** $f_{A,max} \leq f_{A,lim}$ $f_{A,lim}$= L/500 | Estado |
| B26 - B27 | $f_{T,max}$: 0.00 mm $f_{T,lim}$: 3.18 mm | $f_{A,max}$: 0.00 mm $f_{A,lim}$: 1.59 mm | **CUMPLE** |
| B75 - B11 | $f_{T,max}$: 0.19 mm $f_{T,lim}$: 16.52 mm | $f_{A,max}$: 0.13 mm $f_{A,lim}$: 8.26 mm | **CUMPLE** |
| B0 - B3 | $f_{T,max}$: 1.40 mm $f_{T,lim}$: 17.94 mm | $f_{A,max}$: 0.94 mm $f_{A,lim}$: 8.97 mm | **CUMPLE** |

| Comprobaciones de flecha | | | |
|---|---|---|---|
| Vigas | **A plazo infinito (Cuasipermanente)** $f_{T.max} \leq f_{T.lim}$ $f_{T,lim}$= L/250 | **Activa (Cuasipermanente)** $f_{A.max} \leq f_{A.lim}$ $f_{A,lim}$= L/500 | Estado |
| B14 - B15 | $f_{T,max}$: 0.51 mm<br>$f_{T,lim}$: 12.00 mm | $f_{A,max}$: 0.34 mm<br>$f_{A,lim}$: 6.00 mm | **CUMPLE** |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-M) | | | | | | | | | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $N_{t,0,d}$ | $N_{c,0,d}$ | $M_{y,d}$ | $M_{z,d}$ | $V_{y,d}$ | $V_{z,d}$ | $M_{x,d}$ | $M_{y,d}M_{z,d}$ | $N_{t,0,d}M_{y,d}M_{z,d}$ | $N_{c,0,d}M_{y,d}M_{z,d}$ | $M_{x,d}V_{y,d}V_{z,d}$ | |
| B39 - B40 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 3.587 m<br>η = 56.3 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 3.587 m<br>η = 19.9 | η = 1.5 | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | x: 3.587 m<br>η = 21.2 | **CUMPLE**<br>**η = 56.3** |
| B37 - B38 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 3.587 m<br>η = 57.8 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 3.587 m<br>η = 20.3 | η = 0.5 | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | x: 3.587 m<br>η = 20.7 | **CUMPLE**<br>**η = 57.8** |
| B41 - B42 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 3.587 m<br>η = 48.6 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 3.587 m<br>η = 18.7 | η = 0.6 | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | x: 3.587 m<br>η = 19.2 | **CUMPLE**<br>**η = 48.6** |
| B43 - B63 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 3.522 m<br>η = 38.6 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 3.522 m<br>η = 16.0 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 38.6** |
| B45 - B61 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 34.7 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 15.1 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 34.7** |
| B47 - B62 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 32.4 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 14.6 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 32.4** |
| B49 - B66 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 30.4 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 14.1 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 30.4** |
| B51 - B67 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 27.5 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 13.4 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 27.5** |
| B53 - B68 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 22.6 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 12.3 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 22.6** |
| B55 - B69 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 18.7 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 11.2 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 18.7** |
| B57 - B70 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 15.3 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 10.2 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 15.3** |
| B59 - B71 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 10.9 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 8.8 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 10.9** |
| B31 - B65 | N.P.[1] | N.P.[2] | N.P.[3] | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 5.1 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 5.1** |
| B29 - B72 | N.P.[1] | N.P.[2] | N.P.[3] | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0.866 m<br>η = 4.8 | N.P.[8] | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | N.P.[9] | **CUMPLE**<br>**η = 4.8** |
| B36 - B34 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 0 m<br>η = 68.0 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 3 m<br>η = 35.8 | x: 2.917 m<br>η = 79.2 | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | x: 3 m<br>η = 115.0 | **NO CUMPLE**<br>**η = 115.0** |
| B12 - B28 | N.P.[1] | N.P.[2] | x: 1.566 m<br>η = 12.2 | N.P.[3] | N.P.[4] | x: 0 m<br>η = 12.3 | x: 0 m<br>η = 7.1 | N.P.[5] | N.P.[6] | N.P.[7] | x: 0 m<br>η = 19.3 | **CUMPLE**<br>**η = 19.3** |

*Notación:*
- *$N_{t,0,d}$: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra*
- *$N_{c,0,d}$: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra*
- *$M_{y,d}$: Resistencia a flexión en el eje y*
- *$M_{z,d}$: Resistencia a flexión en el eje z*
- *$V_{y,d}$: Resistencia a cortante en el eje y*
- *$V_{z,d}$: Resistencia a cortante en el eje z*
- *$M_{x,d}$: Resistencia a torsión*
- *$M_{y,d}M_{z,d}$: Resistencia a flexión esviada*
- *$N_{t,0,d}M_{y,d}M_{z,d}$: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas*
- *$N_{c,0,d}M_{y,d}M_{z,d}$: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas*
- *$M_{x,d}V_{y,d}V_{z,d}$: Resistencia a cortante y torsor combinados*
- *x: Distancia al origen de la barra*
- *η: Coeficiente de aprovechamiento (%)*
- *N.P.: No procede*

*Comprobaciones que no proceden (N.P.):*
- *[1] La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.*
- *[2] La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.*
- *[3] La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.*
- *[4] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.*
- *[5] La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.*
- *[6] La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.*
- *[7] La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.*
- *[8] La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.*
- *[9] La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.*

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 03 Especificacions Tècniques

Abril 2025

# LAMINA PROOF


## Lamina FLEXIBLE IMPERMEABLE para terrazas, vestuarios, platos de ducha,... Ideal también en piscinas de hormigón. Permite la colocación de cerámica o mosaico vitreo directamente sobre la lámina.



**ATENCIÓN**

**LAMINA PROOF** no debe usarse:

- En otras aplicaciones sin consultar previamente al Dpto. Técnico.
- Sobre superficies sucias, con partes inconexas, con restos antiadherentes,...
- Sobre superficies que no puedan resistir una tensión mínima de 0.5N/mm$^2$



### CAMPOS DE APLICACIÓN

**1º OPCIÓN: solo con LAMINA PROOF:**

- Lámina para impermeabilizar superficies de mortero, hormigón o cartón-yeso (con previa imprimación) usando cemento cola tipo C2S1.
- Aplicable en balcones, terrazas, vestuarios, baños, azoteas, plazas públicas,.... para su impermeabilización y posterior acabado cerámico.
- Gracias a su gran flexibilidad y resistencia a la tracción, es ideal para impermeabilizar superficies cementosas con grietas o fisuras.
- Ideal para asegurar la estanqueidad en piscinas de hormigón en áticos.

**2º OPCIÓN: usada conjuntamente con la LAMINA STEEL:**

- Solución ideal y muy económica para poder revestir las piscinas de acero galvanizado y inoxidables con un acabado cerámico o con mosaico vitreo.
- Esta es la mejor solución estética para las piscinas de acero galvanizado, sustituyendo el tradicional liner de PVC.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**LAMINA PROOF:** lámina tri-capa constituida por:

-dos capas de polipropileno +
-una capa de polietileno con un téxtil especial que permite la colocación de la cerámica con cemento cola sin ninguna capa intermedia.

Lámina certificada y homologada para las clases de cargas A1, A2 y C y para las clases de carga especificadas en las fichas ZDB.

Lámina resistente a bases, al agua salada, a los ácidos y a los microorganismos.

### MODO DE EMPLEO

- **Preparación del soporte:**
  El saneamiento correcto, exhaustivo y detallado del soporte, es la mejor garantía para asegurar un muy duradero agarre.
  **En las superficies cementosas:** eliminar cualquier resto de hormigón deteriorado, inconexo, poco sólido, disgregable, restos de polvo, pinturas, ceras, desencofrantes,...
  **Encima de cartón-yeso:** imprimar previamente con **HIDROPRIMER** y dejar secar 1-2h. antes de la colocación de la **LÁMINA PROOF**.

- **Aplicación de la LAMINA PROOF:**
  Aplicar cemento cola tipo C2S1 encima del soporte de mortero u hormigón usando una llana dentada de diente máximo 4x4 mm; inmediatamente aplicar la **LAMINA PROOF** y presionarla con la parte lisa de la llana para eliminar las bolsas de aire y para conseguir que se pegue perfectamente al cemento cola por la parte del geotéxtil.
  A continuación colocar la siguiente **LAMINA PROOF** :
  -en terrazas solapándola mínimo 5 cm. con la anterior, ó
  -en piscinas a "testa", es decir sin solaparlas.

◆ **Aplicación de la BANDA-SOLAPES:**

**-en terrazas:** no es necesario aplicar la **BANDA-SOLAPES** porque las láminas ya están solapadas unas con otras y la unión queda así bien sellada.

**-en piscinas de hormigón:** aplicar la **BANDA-SOLAPES** en todas las uniones entre la **LAMINA PROOF** y **LAMINA PROOF** y en todas las esquinas entre paredes y suelos.

**-en piscinas de acero galvanizado:** consultar al Dpto.Técnico.

◆ **Pegado de la cerámica y/o mosaico vitreo:**

Pegar los revestimientos cerámicos tanto en las paredes como en el pavimento directamente sobre las **LAMINAS** con cemento cola tipo **TECNOCOL FLEX.**

◆ **Rejuntado del revestimiento:**

**-en terrazas:** recomendamos usar el mortero coloreado hidrófugo **EUROCOLOR FLEX** disponible en 24 distintos colores ya predosificados.

**-en piscinas de hormigón:** recomendamos rejuntar en **TODOS** los casos con el **CERPOXI** o el **PROFESSIONAL PX** disponibles ambos en 26 distintos colores ya predosificados.

**-en piscinas de acero galvanizado:** consultar al Dpto.Técnico.

| **CONSUMOS:** | |
|---|---|
| LAMINA PROOF | proporcional a los m2. a sellar más los solapes a realizar |
| EPOXICOL | aprox. 0,3-0,5 Kg/ml. de **BANDA-SOLAPES** |


| **DATOS TÉCNICOS** | |
|---|---|
| **LAMINA PROOF:** Norma: | UNE-EN 13.956:2013 |
| • Estanqueidad : | 1.5 bar (versión B) |
| • Presión de rotura: | 3.0 bar |
| • Resistencia a la tracción L/T : | L=375N/50mm y T=250N/50mm |
| • Alargamiento a la rotura L/T : | L=90% y T= 120% |
| • Resistencia al desgarro : | L=100N y T=120% |
| • Resistencia a la temperatura : | -30°C / +90°C |
| • Reacción al fuego: | Clase B2 |
| • Presentación: (L=longitudinal; T=transversal) | 1x30ml y grosor 0.62mm |
| **BANDA-SOLAPES:** Presentación: | 14cm x 50ml. |
| **BANDA-ESQUINAS:** Presentación: | 12cm x 12cm x 12cm |




**COLLAR PARA TUBOS** de 12 a 22mm de diámetro



Colocar la **BANDA-SOLAPES** en todas las uniones **LAMINA-LAMINA** en el interior de las piscinas.



Colocar la **BANDA-ESQUINAS** en todos los ángulos de 90° de la piscina o terraza.





Con la **LAMINA PROOF** tenemos garantía de estanqueidad en terrazas y en piscinas y además podemos conseguir un acabado estético inmejorable.



Aplicar **EPOXICOL** entre las **LAMINAS** para pegar la **BANDA-SOLAPES**.



Presionar con fuerza la **BANDA-SOLAPES** con un paletín o con la llana lisa.




Retirar los excesos de **EPOXICOL** a ambos lados de la **BANDA-SOLAPES**.

El sistema 9 es un coronamiento prefabricado. Consiste en un conjunto de bloques de hormigón hidrófugo, diseñados para que una sola pieza funcione como canal y soporte de la cerámica.

## LAS 9 VENTAJAS DEL S9

**1.** Reduce los costes de construcción del rebosadero de hormigón.
**2.** Agiliza el proceso de instalación aportando un ahorro de tiempo y mano de obra.
**3.** Facilita la colocación de las piezas porque han sido diseñadas para optimizar su instalación.
**4.** Mejora el acabado superior del muro de hormigón gunitado.
**5.** Elimina las deficiencias presentadas habitualmente por el encofrado.
**6.** Asegura un acabado y rebose perfecto de la piscina.
**7.** Aporta máxima estética.La presentación visual del perímetro de la piscina una vez realizado el coronamiento es rectilíneo y homogéneo.
**8.** Ofrece una serie completa de piezas especiales. Una solución para cada detalle: formación de nichos de escaleras, esquinas, anclajes de las corcheras entre otros.
**9.** Está preparado para recibir la cerámica modular de Rosa Gres.

### SISTEMA **ERGO - Bloque Ref. RS.901**








**Ref. 016**
Borde Ergo

**Ref. 216**
Borde Ergo

**Ref. 035**
Pieza apoyo rejilla

Ver colores disponibles en catálogo **Aqua.** 7 colores a elegir.

### SISTEMA **FINLANDES - Bloque Ref. RS.911**







**Ref. 007**
Borde Finlandes

**Ref. 001**
Pieza base estriada

Ver colores disponibles en catálogo **Aqua.** 7 colores a elegir (Finlandes).

### SISTEMA **PRESTIGE - Bloque Ref. RS.921**









**Ref. 347**
Borde Prestige



**Ref. 647**
Borde Prestige

**Ref. 245 CM**
Rejilla Compact

**Ref. 245 FL**
Rejilla Flex

Ver colores disponibles en catálogo **Perfect Pools o Unique Pools.** 21 colores a elegir.

### SISTEMA **HORYZON - Bloque Ref. RS.911**





**Ref. G49**

**Ref. R49**

Ver colores disponibles en catálogo **Perfect Pools.** 7 colores a elegir (Horyzon).

### SISTEMA **S9 WIESBADEN - Bloque Ref. RS.941**






**Ref. 971**

Ver colores disponibles en catálogo **Perfect Pools.** 7 colores a elegir

### SISTEMA **SPA - Bloque Ref. RS.931**







**Ref. 320 Mosaic MV**




**Ref. 323 Mosaic MV**

Ver colores disponibles en catálogo **Perfect Pools o Unique Pools.**

SISTEMA
## ERGO




**Ref. RS 901 BASE**
peso: 15 Kg




Ref. RS 901 BASE




Ref. RS 904 MACIZA





Ref. RS 902 ESCALERA EMPOTRADA ABIERTA





Ref. RS 905 ESCALERA CERRADA





Ref. RS 903 ESQUINA INTERIOR





Ref. RS 908 ESQUINA EXTERIOR





SISTEMA
## FINLANDES / SISTEMA HORYZON




**Ref. RS 911 BASE**
peso: 24 Kg






Ref. RS 911 BASE




Ref. RS 915 ESCALERA CERRADA





Ref. RS 912 ESCALERA EMPOTRADA ABIERTA




Ref. RS 916 ESCALERA ABIERTA DERECHA





Ref. RS 913 ESQUINA INTERIOR





Ref. RS 917 ESCALERA ABIERTA IZQUIERDA





Ref. RS 914 MACIZA




Ref. RS 918 ESQUINA EXTERIOR




SISTEMA
## PRESTIGE




**Ref. RS 921 BASE**
peso: 20 Kg

Ref. RS 921 BASE





Ref. RS 924 MACIZA




Ref. RS 922 ESCALERA EMPOTRADA ABIERTA




Ref. RS 928 ESQUINA EXTERIOR





Ref. RS 923 ESQUINA INTERIOR




Ref. RS 925 ESCALERA CERRADA



SISTEMA
## SPA




**Ref. RS 931 BASE**
peso: 7,11 Kg

Ref. RS 931 BASE





Ref. RS 938 ESQUINA EXTERIOR




Ref. RS 933 ESQUINA INTERIOR




SISTEMA
## S9 WIESBADEN




**Ref. RS 941 BASE**
peso: 6,26 Kg

Ref. RS 941 BASE




Ref. RS 948 ESQUINA EXTERIOR




Ref. RS 943 ESQUINA INTERIOR



## 2. CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA CON EL SISTEMA 9 PASO A PASO

**1**



Se proyecta el hormigón formando las paredes, fondo de vaso y murete perimetral, teniendo en cuenta que hay que dejar una zona de recepción del bloque S9 que se ajuste a las medidas del mismo.

**2**



Para simplificar el proceso de hormigonado, éste se puede realizar en dos tiempos. Primero se deja una zona de recepción plana con unas esperas de hierro y colocamos una junta hidroexpansiva tipo **FUGA STOP MINI** en el medio de las esperas. Posteriormente terminaremos por rellenar el talón (después del paso 5).

**3**



Empezamos colocando las piezas de las esquinas con un nivel láser. Colocamos cordeles entre ellas. A continuación colocamos los bloques S9 entre esquina y esquina.

**4**



Se colocan los bloques de hormigón con mortero aditivado con un látex tipo **PRIMFIX** a razón de 1 parte de **PRIMFIX** por 2 partes de agua.

**5**



Es imprescindible poner mortero también en la junta entre los bloques. Una vez colocados los bloques rellenamos el talón posterior con hormigón.

**6**



Usando los bloques como guía, realizamos el recrecido de mortero de las paredes con un mortero de calidad constante y de secado rápido tipo **FIX-REVOCO**.

**7**



Realizamos la impermeabilización del vaso con un impermeabilizante elástico tipo **HIDROELASTIC** donde vaya a ir baldosa encima. Y la impermeabilización de la canal con un impermeabilizante tipo **HIDROFIX.**

**8**



**Colocación de la cerámica:** usamos el cemento cola de clase C2 T S1 especial para pegar gres porcelánico encima de la impermeabilización tipo **TECNOCOL FLEX.**








El **Sistema 9** se puede utilizar tanto para realizar piscinas rectas como piscinas curvas.

## DETALLES DE COLOCACIÓN




**0** Lámina de deslizamiento
**1** Junta de dilatación imprescindible en todo el perímetro de la piscina
**2** Fondo de Junta. Cordón de poliuretano (**SELLALASTIC FOAM**)
**3** Masilla de poliuretano para juntas de dilatación (**SELLALASTIC**)
**4** Desagües: recomendables cada 4 m aprox.
**5** Junta hidroexpansiva (**FUGA-STOP MINI**)
**6** Sellado estanco con poliuretano (**SELLADOR S10**)
**7** Mortero de agarre + **PRIMFIX** + agua
**8** Puente de unión **PRIMFIX+ PORTLAND** (1:1)
**9** Mortero de recrecido tipo **FIX-REVOCO**
**10** Impermeabilización (**HIDROELASTIC**)
**11** Cemento-Cola especial para superficies no absorbentes **TECNOCOL FLEX**
**12** Mortero para sellado de juntas **JUNTATEC**
**13** Canal impermeabilizado con **HIDROFIX**

NOTA / Antes de aplicar el **SELLADOR S10**, frotar el tubo con disolvente para PVC; aplicar en el hormigón la imprimación SELLADOR S10; esperar entre 1h-4h y aplicar el SELLADOR S10 presionando contra el PVC y el Hormigón.


cuore
COLORS OF THE WORLD BY
ROSA GRES







# Mediterranian pottery style by Rosa Gres

"La originalidad consiste en volver al origen; así pues, original es aquel que vuelve a encontrar el origen"

"Originality consists of returning to the origin. Thus, originality means returning to the simplicity of the early solution"

"L'originalité consiste à revenir vers l'original ; ainsi donc, l'original est ce qui revient à l'origine"

Antoni Gaudí















## Cuore Rosso



**Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1**

Interior - Intérieur: **Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Exterior - Extérieur: **Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified** ▶





Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified

## Cuore Rosso



**Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1**

Interior - Intérieur: **Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Exterior - Extérieur: **Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip** ▶





## Cuore Beige



**Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1**

Suelos - Floors - Sol: **Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Escalera - Stairs - Escaliers: **L98 Anti-slip Cuore Beige, DL1 Anti-slip Cuore Beige, 040 Anti-slip Cuore Beige** ▶





Interior - Intérieur: **Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Exterior - Extérieur: **Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified**

## Cuore Verde



**Cuore Verde 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip**
**Cuore Verde 31,3 x 31, 3 Mosaic Anti-slip ▶**

**Cuore Verde 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip / L98 Cuore Rosso Anti-slip / Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified**

## Formatos y acabados | Formats and finishes | Formats et finitions

**In & Out Design**, nuestros colores con 2 acabados: **Liso rectificado**, para el interior, **Anti-slip** para exteriores y piscinas.

**In & Out Design**, our colors with 2 finishes: **Smooth rectified** for indoor use and **Anti-slip** for outdoor and pools areas.

**In & Out Design**, nos couleurs avec 2 finitions: **Lisse avec rectification** pour l'intérieur, **Antidérapante** pour l'extérieur et le piscine.

In & Out Design



**MM0 Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified**

48 2



**MM0 Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified**

48 2



**MM0 Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified**

46 2



**MM0 Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified**

46 2



**50M Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified**

48 2



**50M Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip**

48 2




**50M Cuore Beige 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified**

46 2




**50M Cuore Beige 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip**

46 2



**316 Cuore Rosso 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip**

48 2



**316 Cuore Beige 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip**

46 2



**316 Cuore Verde 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip**

9 9



**310 BH Cuore Verde 31,3 x 31, 3 Anti-slip**

9 9

Color de junta recomendado | Recommended grout joint color | Couleur de joint recommandé

FIXCER

Ideal Color / Ideal Pool

48 MARRÓN ARENA

9 GRIS CEMENTO


46 PIEDRA

Cerpoxi / Professional PX

2 BEIGE OSCURO

9 GRIS CEMENTO

## Peldaños y zócalos | Steps and skirting boards | Marches et plinthes






**L98 Liso / Smooth / Lisse**
97,9 x 31,7 x 3,8



**L98 Anti-slip**
97,9 x 31,7 x 3,8



**L62 Anti-slip**
62,6 x 31,7 x 3,8



**DL1 Anti-slip**
31,7 x 31,7 x 3,8



**Z62**
62,6 x 7



**ZLI**
36,5 x 30 x 7



**ZLD**
36,5 x 30 x 7






**EI9 Liso / Smooth / Lisse**
97,9 x 31,7 x 3,8



**EI9 Anti-slip**
97,9 x 31,7 x 3,8



**ED9 Liso / Smooth / Lisse**
97,9 x 31,7 x 3,8



**ED9 Anti-slip**
97,9 x 31,7 x 3,8




**EI6 Anti-slip**
62,6 x 31,7 x 3,8




**ED6 Anti-slip**
62,6 x 31,7 x 3,8



## 121 CM | Sistema de canalización | Channel drain system | Système de canalisation




**1**
CANALETA
CHANNEL DRAIN
COUVERCLE DE LA GOULOTTE



**121 CM Anti-Slip**
62,6 x 12,5 x 2,2



**2**
PAVIMENTO
PAVING
SOL



**31 x 62,6 x 0,9 Anti-Slip**

**3**
SOPORTE + CANAL
SUPPORT + CHANNEL
SUPPORT + GOULOTTE



**CRA C1**
50 x 13 x 7,5

INTERSECCIÓN
INTERSECTION
JONCTION



**DCR C1**

TERMINAL
Ø 40




**TCR C1**

DESAGÜE | DRAIN | ÉVACUATION
Ø 40: LATERALES | SIDES | CÔTÉS
Ø 75: BASE



**CCR C1**

## Medias Cañas | Half - Round Pieces | Demi - Cannes






**183 Anti-slip**
31 x 4 x 4



**188 Anti-slip**
31 x 4 x 4



**030 Anti-slip** (1)
31 x 4 x 4



**040 Anti-slip** (2)
31 x 4 x 4



**114 Anti-slip**
4 x 4



**116 Anti-slip**
4 x 4



**115 Anti-slip**
4 x 4



**117 Anti-slip**
4 x 4



**147 Anti-slip** (3)
31 x 4 x 4

(1) Media caña interior con final ángulo recto / Interior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
(2) Media caña exterior con final ángulo recto / Exterior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit
(3) Canto lateral romo / Half round piece with bullnose ending / Demi-canne avec bout arrondi

## Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

Con I31 + 647 | With I31 + 647 | Avec I31 + 647

NEW







I31 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



ECI Anti-slip
34,5 x 34,5 x 2,6



647 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



664 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6




665 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6

## Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

Con BR6 / BR9 | With BR6 / BR9 | Avec BR6 / BR9

NEW






BR9 Anti-slip
97,9 x 50 x 2,6




ER9 Anti-slip
97,9 x 97,9 x 2,6



ECB Anti-slip
52,8 x 52,8 x 2,6



BR6 Anti-slip
62,6 x 50 x 2,6



ER6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6



WORLD INNOVATION

NEW

# minimal system

**El único sistema desbordante oculto con un canal registrable**

**The only concealed overflow system with a registrable channel**

**L'unique système à debordement caché avec un canal accesible**

---

Instalación sencilla y eficiente
Simple and efficient installation
Une installation simple et efficace

Adaptable a diferentes diseños
Adaptable to different designs
Adaptable à différents modèles


Estética minimalista
Minimalist esthetic
Esthétique minimaliste

Limpieza extrema
Extreme cleanliness
Une propreté extrême



## Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer

Solución «L» | «L» Solution | Solution «L»






L98 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8



L62 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8




E62 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 3,8



DL1 Anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8

Solución «S» | «S» Solution | Solution «S»






S62 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



SI3 Anti-slip
46 x 46 x 2,6



DS1 Anti-slip
31 x 31 x 2,6



SE3 Anti-slip
31 x 31 x 2,6

New look System | Rehabilitación | Rehabilitation | Réhabilitation






BR9 Anti-slip
97,9 x 50 x 2,6



ER9 Anti-slip
97,9 x 97,9 x 2,6



BR6 Anti-slip
62,6 x 50 x 2,6




ER6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6




## Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige


Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex





Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact




## Sistema Slim | Slim System | Système Slim




## Sistema Smart | Smart System | Système Smart







647 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



664 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6



665 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6



245 FL Anti-slip
49,5 x 24,5 x 2,2



245 EF Anti-slip
26,6 x 26,6 x 2,2



245 CM Anti-slip
62,6 x 24,5 x 2,2



245 EC Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,2



188 Anti-slip
31 x 4 x 4



183 Anti-slip
31 x 4 x 4




030 Anti-slip (1)
31 x 4 x 4




040 Anti-slip (2)
31 x 4 x 4


(1) Media caña interior con final ángulo recto
(1) Interior half-round piece ending in a right angle
(1) Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
(2) Media caña exterior con final ángulo recto
(2) Exterior half-round piece ending in a right angle
(2) Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit



J62 Anti-slip
62,6 x 31 x 3,8








IJ6 Anti-slip
31 x 31 x 31






EJ6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 31



EJE Anti-slip
4 x 4

| | | Cuore Rosso | Cuore Beige | Cuore Verde |
|---|---|---|---|---|
| **ZÓCALOS / PLINTH / PLINTHE** | **Z62** | | | |
|  |  62,6 x 7 | ● | ● | |
| | **ZLI** | | | |
| |  36,5 x 30 x 7 | | | |
| | **ZLD** | | | |
| |  36,5 x 30 x 7 | | | |
| **ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L)** | **L62** | | | |
|  |  62,6 x 31,7 x 3,8 | ● | ● | ● |
| | **DL1** | | | |
| |  31,7 x 31,7 x 3,8 | | | |
| | **L98** | | | |
| |  **Liso - Smooth - Lisse** **Anti-slip** 97,9 x 31,7 x 3,8 | ● | ● | |
| **ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L)** | **EI9** | | | |
|  |  **Liso - Smooth - Lisse** **Anti-slip** 97,9 x 31,7 x 3,8 | ● | ● | |
| | **ED9** | | | |
| |  **Liso - Smooth - Lisse** **Anti-slip** 97,9 x 31,7 x 3,8 | | | |
| | **EI6** | | | |
| |  62,6 x 31,7 x 3,8 | ● | ● | ● |
| | **ED6** | | | |
| |  62,6 x 31,7 x 3,8 | | | |
| **MEDIAS CAÑAS / HALF - ROUND PIECES / DEMI - CANNES** | **183** | | | |
|  |  31 x 4 x 4 | ● | ● | ● |
| | **188** | | | |
| |  31 x 4 x 4 | | | |
| | **030** | | | |
| |  31 x 4 x 4 | | | |
| | **040** | | | |
| |  31 x 4 x 4 | | | |
| | **147** | | | |
| |  31 x 4 x 4 | | | |
| | **114** | | | |
| |  4 x 4 | | | |
| | **115** | | | |
| |  4 x 4 | | | |
| | **116** | | | |
| |  4 x 4 | | | |
| | **117** | | | |
| |  4 x 4 | | | |
| **CANALETA / CHANNEL DRAIN / GOULOTTE DE DRAINAGE** | **121 CM** | | | |
|  |   62,6 x 12,5 x 2,2 | ● | ● | |
| **PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / L** | **L62** | | | |
|  |  62,6 x 31,7 x 3,8 | ● | ● | ● |
| | **E62** | | | |
| |  62,6 x 62,6 x 3,8 | | | |
| | **DL1** | | | |
| |  31,7 x 31,7 x 3,8 | | | |
| | **L98** | | | |
| |  97,9 x 31,7 x 3,8 | ● | ● | |
| **PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / S** | **S62** | | | |
|  |  62,6 x 31 x 2,6 | ● | | ● |
| | **SI3** | | | |
| |  46 x 46 x 2,6 | | | |
| | **DS1** | | | |
| |  31x 31 x 2,6 | | | |
| | **SE3** | | | |
| |  31 x 31 x 2,6 | | | |
| **MINIMAL SYSTEM / NEW LOOK** | **BR9** | | | |
|  |  97,9 x 50 x 2,6 | ● | | |
| | **ER9** | | | |
| |  97,9 x 97,9 x 2,6 | | | |
| | **ECB** | | | |
| |  **Minimal System** 52,8 x 52,8 x 2,6 | | | |
| | **BR6** | | | |
|  |  62,6 x 50 x 2,6 | ● | | ● |
| | **ER6** | | | |
| |  62,6 x 62,6 x 2,6 | | | |
| | **I31** | | | |
| |  62,6 x 31 x 2,6 | ● | | ● |
| | **ECI** | | | |
| |  34,5 x 34,5 x 2,6 | | | |



| | | Cuore Rosso | Cuore Beige | Cuore Verde |
|---|---|---|---|---|
| **ZEN SYSTEM** / **INFINITY SYSTEM** | **I31** | | | |
|   |  62,6 x 31 x 2,6 | ● | | ● |
| | **EI3** | | | |
| |  62,6 x 62,6 x 2,6 | | | |
| **PRESTIGE SYSTEM** | **647** | | | |
|  |  62,6 x 31 x 2,6 | ● | ● | ● |
| | **664** | | | |
| |  62,6 x 62,6 x 2,6 | | | |
| | **665** | | | |
| |  62,6 x 62,6 x 2,6 | | | |
| **REJILLAS / GRID / GRILLE** | **245FL** | | | |
|  |  49,5 x 24,5 x 2,2 | ● | ● | ● |
| | **245EF** | | | |
| |  26,6 x 26,6 x 2,2 | | | |
| | **245CM** | | | |
| |  62,6 x 24,5 x 2,2 | | | |
| | **245EC** | | | |
| |  62,6 x 62,6 x 2,2 | | | |
| **SLIM SYSTEM** / **SMART SYSTEM** | **J62** | | | |
|  |  62,6 x 31 x 3,8 | | | ● |
| | **IJ6** | | | |
| |  31 x 31 x 31 | | | |
| | **EJ6** | | | |
| |  62,6 x 62,6 x 31 | | | |
| | **EJE** | | | |
| |  4 x 4 | | | |
| **REHABILITACIÓN / REHABILITATION / RÉHABILITATION** | **E56** | | | |
|  |  5 x 4,3 x 0,9 | | | ● |
| | **056** | | | |
| |  62,6 x 5 x 0,9 | | | |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI | | | NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION EN 14411 ISO 13006 | Cuore |
|---|---|---|---|---|
| | ISO 10545 - 2 | Características dimensionales<br>Dimensions and surface quality<br>Dimensions et aspect de la surface | Exigida<br>Required<br>Exigée | Garantizada<br>Guaranteed<br>Garantie |
| H₂O | ISO 10545 - 3 | Absorción de agua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau | E ≤ 0,5 % | E ≤ 0,5 % |
| | ISO 10545 - 4 | Fuerza de rotura<br>Breaking strengh<br>Effort à la rupture | ≥ 1.300 N | ≥ 1.300 N |
| | | Resistencia a la flexión<br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion | ≥ 35 N/mm² | ≥ 35 N/mm² |
| | ISO 10545 - 9 | Resistencia al choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux chocs thermiques | Exigida<br>Required<br>Exigée | Garantizada<br>Guaranteed<br>Garantie |
| | ISO 10545 - 12 | Resistencia a la helada<br>Frost resistance<br>Résistance au gel | Exigida<br>Required<br>Exigée | Garantizada<br>Guaranteed<br>Garantie |
| | ISO 10545 - 13 | Resistencia química (1)<br>Chemical resistance (1)<br>Résistance chimique | Min. Clase B | A<br>LA<br>HA |
| | ISO 10545 - 14 | Resistencia a las manchas<br>Stain resistance<br>Résistance aux taches | Min. Clase 3 | Garantizada<br>Guaranteed<br>Garantie |

(1) Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés

Piezas base | Field tiles | Pièces de base: grupo B1a / Piezas especiales | Trim pieces | Pièces spéciales: grupo A1a

## SEGURIDAD COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO - SAFETY ANTI-SLIP COEFFICIENTS - SÉCURITÉ COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS

| NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI | | | Cuore Liso / Smooth / Lisse | Cuore Anti-slip |
|---|---|---|---|---|
| | DIN 51130<br>XP P-05-010 | Norma para pie calzado<br>Norm for footwear traffic areas<br>Norme pour pieds chaussés | | R11<br>PC20 |
| | DIN 51097<br>XP P-05-010 | Norma para pie desnudo<br>Norm for barefoot traffic areas<br>Norme pour pieds nus | - | Clase C<br>PN24 |
| | UNE 41901 | Resistencia al deslizamiento Rd<br>Pendulum Test | Clase 1 | Clase 3 |
| | | | 15 < Rd ≤ 35 | Rd > 45 |
| ANSI A137.1 | | Coeficiente de fricción<br>Coefficient of friction<br>Coefficient de friction | - | > 0,55 |

## NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNE 41901 | Rd < 15 | CLASE 0 | DIN 51130<br>PIE CALZADO<br>FOOTWEAR<br>PIED CHAUSSÉ | R9 > 6° – 10° | DIN 51097<br>PIE DESCALZO<br>BARE FEET<br>PIEDS NUS | CLASE A ≥ 12° |
| | 15 < Rd ≤ 35 | CLASE 1 | | R10 > 10° – 19° | | CLASE B ≥ 18° |
| | 35 < Rd ≤ 45 | CLASE 2 | | R11 > 19° – 27° | | CLASE C ≥ 24° |
| | Rd > 45 | CLASE 3 | | R12 > 27° – 35° | | |



**Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** & **Cuore Rosso 97,9 x 31,7 x 3,8 Anti-slip Rectified**

Febrero 2025


**Rosa Gres, SLU**
**Oficina Central - Central office - Bureau central**
Ctra. Sant Cugat, km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
Tel. + 34 93 586 30 60
Ventas: + 34 93 586 37 00
Export Sales: + 34 93 586 37 02
info@rosagres.com
www.rosagres.com

**Rosa Gres France, SARL**
64140 Lons, France
Tel. + 33 04 11 92 00 30
contact@rosagres.com
administration@rosagres.com
www.rosagres.com/fr

**Fábrica - Factory - Fabrique**
Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Vallmoll, Tarragona, Spain


dapcons®

GBCe miembro asociado

Applus® ISO 9001 EC-0194/98 Systems Certification

@rosagres @rosagres @rosagrescompany @rosagresfrance @rosagresvideo

**REJILLAS DE GRES PORCELÁNICO** / **PORCELAIN STONEWARE GRIDS** / **GRILLES DE GRÈS CÉRAME**
GRIGLIE IN GRES PORCELLANATO / GRELHAS DE GRÉS PORCELÂNICO / RINNEN AUS FEINSTEINZEUG

An innovation by **Rosa Gres**, since 2016



## FLEX

**245 FL** **49,5 x 24,5 x 2,2**

Alma
Coral
Cuore
Iconic
Mistery
Mythos
Pietro
Serena
Sophy
Stela
Trésor



**245 EF** **26,6 x 26,6 x 2,2**

Alma
Coral
Cuore
Iconic
Mistery
Mythos
Pietro
Serena
Sophy
Stela
Trésor




## COMPACT

**245 CM** **62,6 x 24,5 x 2,2**

Alma
Coral
Cuore
Iconic
Mistery
Mythos
Pietro
Serena
Sophy
Stela
Trésor



**Soporte Rejilla** / **Grate Support** / **Support de la Grille** Supporto Griglia Suporte de Grelha / Gitterrost-Trägerprofil



**245 EC** **62,6 x 62,6 x 2,2**


Alma
Coral
Cuore
Iconic
Mistery
Mythos
Pietro
Serena
Sophy
Stela
Trésor



## ZEN SYSTEM

**PISCINA CON DESBORDE PERIMETRAL ELEVADO** / **RAISED PERIMETER OVERFLOW POOL** / **PISCINE À DÉBORDEMENT PÉRIMÉTRIQUE SURÉLEVÉE**
PISCINA CON PERIMETRO RIALZATO A SFIORO / PISCINA COM TRANSBORDO DE PERÍMETRO ELEVADO / SWIMMINGPOOL MIT ERHÖHTEM RANDÜBERLAUF






**I31** **62,6 x 31 x 2,6**



Coral Blue
Cuore Rosso
Cuore Verde
Iconic White
Iconic Grey
Mistery
Mythos Dune
Mythos Selene
Pietro White
Pietro Golden
Pietro Grey
Pietro Dark
Serena Bianco
Serena Ocra
Serena Griggio
Serena Mix
Sophy White
Trésor Bali
Trésor Java

**EI3** **62,6 x 62,6 x 2,6**



**245 CM** **62,6 x 24,5 x 2,2**



Alma
Coral
Cuore
Iconic
Mistery
Mythos
Pietro
Serena
Sophy
Stela
Trésor

# Concept

Termo eléctrico con resistencia blindada



A veces se impone una solución sencilla pero eficaz. Por esto Thermor ha desarrollado la serie Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad / precio. Además, el sistema O'Pro aumenta la durabilidad del ánodo de magnesio prolongando la vida del termo.

## Durabilidad

- Cuba vitrificada
- Resistencia blindada
- Sistema O'pro que alarga en un 50 % la duración del ánodo de magnesio

## Ahorro energético

- Termostato exterior que permite seleccionar la temperatura deseada en cada momento (litrajes de 15 a 100 L)
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

## Garantía comercial

- 3 años de garantía total

## Confort

- La gama más amplia del mercado, completa y versátil con litrajes de 15 a 200 L en formato vertical y de 50 a 200 L en formato horizontal

## Facilidad de instalación

- Compatible con Optifix Universal que facilita la renovación (litrajes de 15 a 100 L)

GARANTÍA TOTAL 3 AÑOS

### Características técnicas / Vertical


| Modelo | Código | Potencia (W) | Tensión (V) | Consumo mant. 65 °C kWh/24 h | Tiempo de calentamiento (65 °C, Δt=50 °C) | Tomas | Dimensiones (mm) | | | | | | ERP (F → A+)* | Perfil | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | A | B | C | D | E | F | | | |
| CONCEPT 15** | 221090 | 1200 | 230 | 0,70 | 49 min | 1/2" | 399 | 338 | - | 345 | - | 184 | B | XXS | 9 |
| CONCEPT 30** | 231089 | 1200 | 230 | 0,68 | 90 min | 1/2" | 443 | 433 | 261 | 450 | 158 | 240 | C | S | 11,6 |
| CONCEPT 50** | 241172 | 1500 | 230 | 1,01 | 120 min | 1/2" | 607 | 433 | 395 | 450 | 158 | 240 | C | M | 15,2 |
| CONCEPT 80** | 251130 | 1500 | 230 | 1,35 | 3 h 14 min | 1/2" | 806 | 433 | 605 | 450 | 158 | 240 | C | M | 19,7 |
| CONCEPT 100** | 261133 | 1500 | 230 | 1,63 | 4 h 02 min | 1/2" | 1008 | 433 | 747 | 450 | 158 | 240 | C | L | 23,5 |
| CONCEPT 150 | 271115 | 2200 | 230 | 1,65 | 4 h 15 min | 3/4" | 1190 | 513 | 1050 | 530 | 175 | 440 | C | M | 34 |
| CONCEPT 200 | 281189 | 2200 | 230 | 1,96 | 5 h 42 min | 3/4" | 1510 | 513 | 1050 | 530 | 175 | 440 | C | L | 43 |

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.
**Compatible con Optifix universal (código 900581). Modelos 150 y 200 vertical y horizontal no incluyen termostato exterior.


### Características técnicas / Horizontal

| Modelo | Código | Potencia (W) | Tensión (V) | Consumo mant. 65 °C kWh / 24 h | Tiempo de calentamiento (65 °C, Δt=50 °C) | Tomas | Dimensiones (mm) | | | | | ERP (F → A+)* | Perfil | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | A | B | C | D | E | | | |
| CONCEPT 50 HZ | 243011 | 1500 | 230 | 0,97 | 100 min | 1/2" | 607 | 433 | 170 | 450 | 158 | C | M | 15,5 |
| CONCEPT 80 HZ | 253029 | 1500 | 230 | 1,33 | 2h 45 min | 1/2" | 806 | 433 | 360 | 450 | 158 | C | M | 20 |
| CONCEPT 100 HZ | 263065 | 1500 | 230 | 1,76 | 3 h 40 min | 1/2" | 1008 | 433 | 510 | 450 | 158 | C | L | 23,8 |
| CONCEPT 150 HZ | 273038 | 2200 | 230 | 1,51 | 3 h 52 min | 3/4" | 1150 | 520 | 800 | 610 | 175 | C | L | 37 |
| CONCEPT 200 HZ | 283120 | 2200 | 230 | 1,81 | 5 h 07 min | 3/4" | 1470 | 520 | 1050 | 610 | 175 | C | L | 45 |

Modelos 150 y 200 vertical y horizontal no incluyen termostato exterior.
*Clase energética del producto en una escala de F a A+.





Concept Vertical 15 - 100





Concept Vertical 150 - 200

**Accesorio relacionado**

| | |
|---|---|
| Optifix universal | 900581 |




Concept Horizontal 50 - 100




Concept Horizontal 150 - 200






# Rejilla para rebosadero

## Desborda calidad

# Swimming pool overflow grating

## Overflowing with quality



ASTRALPOOL

# Rejilla para rebosadero de piscina
# Swimming pool overflow grating



## Dele el toque final a su piscina

AstralPool dispone de una amplia gama de rejillas, con diferentes y diversos sistemas de ensamblaje. Desde líneas rectas a ángulos de 45º - 90º, y curvas.

Las rejillas AstralPool están fabricadas en PP, resistente a la acción de los rayos U.V., con superficie antideslizante, de alta resistencia mecánica e inalterables a los agentes químicos y atmosféricos.

Formada por placas de módulos para tramos rectos o curvos (radio exterior de 1 ó 2 m), ensambladas entre sí por la unión clicada (macho-hembra), que permite cierta elasticidad de montaje, a la vez que absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.

Para todos los modelos de rejilla es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla, para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones.

## Put the finishing touch to your pool.


AstralPool has a wide of range of gratings, with various assembly systems. From straight lines to 45º and 90º angles, and curves.

AstralPool gratings, manufactured in PP, are resistant to the action of UV rays, have an anti-slip surface and high mechanical resistance and cannot be altered by chemical and atmospheric agents.

Consisting of modular plates for straight or curved stretches (exterior radius of 1 or 2 m), with quickclick assembly (male-female),the assembly of the grating provides for certain elasticity as well as preventing possible expansions, an effect to which the grating is exposed.

For all models it is necesary to construct a channel 5 mm wider than the grating so that it fits comfortably and prevents posible expansions.





## Seguridad

La nueva rejilla transversal para curvas 8 mm cumple con la normativa de seguridad EN-1345-1 y EN-1345-2.

## Safety

The new grating tile for curves (8 mm) complies with the safety regulations EN-1345-1 and EN-1345-2.




## Absorción

Gracias a la disposición longitudinal de las barras de la rejilla, paralelas al borde de la piscina, se evita el desbordamiento del oleaje.

## Absorption

Thanks to the longitudinal positioning of the spines of the grating, parallel to the edge of the swimming pool, waves are totally absorbed.



## Resistencia

Resistente a la acción de los rayos U.V., inalterables a los agentes químicos y atmosféricos. Absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.

## Resistance

Resistant to UV rays, the grating cannot be altered by chemical or atmospheric agents and possible expansion is absorbed.


| Ancho canal (L) (mm)<br>Channel width (L) (mm) | Ancho Rejilla ($L_1$) (mm)<br>Grating width ($L_1$) (mm) |
|---|---|
| 200 | 195 |
| 250 | 245 |
| 300 | 295 |
| 340 | 335 |
| 350 | 345 |

**La altura de rejilla (h) varía según el modelo.**

- Modelo longitudinal h = 24 mm y 22 mm.
- Modelo transversal h = 22 mm y 35 mm.


**Height of grating (h) varies according to model.**


- Longitudinal model h = 24 mm and 22 mm.
- Transversal model h = 22 mm and 35 mm.




**Boquilla / Inlet**
**(Cod. 00302)**

## Modelo longitudinal
## Longitudinal grating




**B-B'**

# Rejilla longitudinal
## Longitudinal grating




### Placa rejilla longitudinal

Unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápido montaje (5 unidades = 1024 m).
La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m. Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1.

| Código / Code | h (mm) | Ancho / Width (mm) |
|---|---|---|
| **05581** | 24 | 195 |
| **05582** | 24 | 245 |
| **05583** | 24 | 295 |
| **05584** | 24 | 345 |

### Longitudinal grating tile

For clicking together same types of male-female tiles (5 units = 1.024 m).
The flexibility of these units allows for a radius of up to 5 m. Certified with EN-13451-1 safety standards.




### Placa rejilla longitudinal curva

Unión en el sentido del montaje, por anclajes macho-hembra de fácil y rápida instalación. Permite combinaciones con piezas rectas. Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1.

### Curved longitudinal grating tile

Made in PP, stabilised against UV rays. Click together in the same direction as the tiles. Can be combined with straight tiles. Certified with EN-13451-1 safety standards.

| Cód. (1m) Code (1m) | Cód. (2m) Code (2m) | h (mm) | Ancho del canal (L) (mm) Channel width (L) (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **08001** | **05585** | 24 | 200 | 195 |
| **07565** | **05586** | 24 | 250 | 245 |
| **08002** | - | 24 | 300 | 295 |
| **07566** | - | 24 | 350 | 345 |



### Placa rejilla longitudinal de 0,5 m.

Disponible en módulos de 500 mm de longitud unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápido montaje. Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1.


### 0.5 m. Longitudinal grating tile

It is available in 500 mm long modules with male-female fitting that is easy and quick to assemble. Certified with EN-13451-1 safety standards.


| Código Code | h (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) |
|---|---|---|
| **28664** | 22 | 195 |

**La concepción longitudinal** de este modelo asegura la asimilación completa de la lámina de agua, impidiendo que ésta pueda sortear los múltiples canales transversales que encuentra a su paso, conservando así, prácticamente seco el suelo que circunda a la piscina.

**The longitudinal design** of the tiles ensures that any excess water from the pool is not allowed to overflow onto the pool surround keeping this area dry.



# Rejilla transversal
## Transversal grating






### Rejilla transversal

Unión mediante cable. (49 unidades por m). Ver accesorios cable de acero y prisionero (ultima página).

| Código Code | h (mm) | Ancho canal (L) (mm) Channel width (L) (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) |
|---|---|---|---|
| **00212** | 22 | 200 | 195 |
| **00213** | 22 | 250 | 245 |

### Transversal grating

Clicking with cable. (49 units per m). See the accesories: steel cable and brass locking. ( last page )







### Placa rejilla transversal


Unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápida instalación. (5 unidades = 0,975 m). Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1

| Código Code | h | Ancho canal (L) (mm) Channel width (L) (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) |
|---|---|---|---|
| **00217** | 22 | 250 | 245 |
| **00218** | 22 | 300 | 295 |
| **00219** | 22 | 340 | 335 |

### Transversal grating tile

Snaps together on central spine allowing for flexibility between tiles. (5 units = 0.975 m). Certified with EN-13451-1 safety standards







### Rejilla transversal para curvas

Gama compuesta por 5 colores. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1. Fabricadas en polipropileno para la protección contra los rayos UV. Módulos reversibles entre si en el modelo altura 35 mm. (52 unidades por m).


### Transversal grating


The range is comprised of 5 colours. Module connection adjustment system. Certified with EN-13451-1 safety standards. Manufactured in polypropylene guaranteeing protection against UV rays. Modules are reversible in the 35 mm (height) model. (52 units per m).




| Color Coleur | Código Code |
|---|---|
| Blanco standard / Standard white | - |
| Color marfil / Ivory - RAL 1015 | **CL90** |
| Marrón oscuro / Dark brown - RAL 8002 | **CL109** |
| Azul AstralPool / AstralPool blue - RAL 5003 | **CL60** |
| Azul liner / Liner blue - RAL 5024 | **CL108** |

Bajo pedido, pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor AstralPool.
Other grating colours can be supplied on request. For further information, please contact your AstralPool distributor.





| Código Code | h | Ancho canal (L) (mm) Channel width (L) (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) | R mm | r mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **34190** | 22 | 200 | 195 | 645 | 450 |
| **34191** | 22 | 250 | 245 | 825 | 580 |
| **34192** | 22 | 300 | 295 | 1055 | 760 |
| **34193** | 22 | 340 | 335 | 1155 | 820 |

| Código Code | h | Ancho canal (L) (mm) Channel width (L) (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) | R mm | r mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **34194** | 35 | 200 | 195 | 645 | 450 |
| **34195** | 35 | 250 | 245 | 825 | 580 |
| **34196** | 35 | 300 | 295 | 1055 | 760 |
| **34197** | 35 | 340 | 335 | 1155 | 820 |

# Placa rejilla transversal
## Grating tile




### Rejilla transversal para curvas

Unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápida instalación. (45 unidades por m.).

### Transversal grating for curves


Snaps together on central spine allowing for flexibility between tiles. (45 units per metre).

| Código Code | h | Ancho canal (L) (mm) Channel width (L) (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) | R mm | r mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11107 | 22 | 200 | 195 | 445 | 250 |
| 11108 | 22 | 250 | 245 | 545 | 300 |
| 19202 | 22 | 300 | 295 | 645 | 350 |
| 19203 | 22 | 340 | 335 | 785 | 450 |




### Rejilla transversal para curvas reversible
### Reversible transversal grating for curves


| Código Code | h | Ancho canal (L) (mm) Channel width (L) (mm) | Ancho rejilla ($L_1$) (mm) Grating width ($L_1$) (mm) | R mm | r mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00220 | 35 | 200 | 195 | 445 | 250 |
| 00221 | 35 | 250 | 245 | 545 | 300 |
| 00222 | 35 | 300 | 295 | 645 | 350 |
| 00223 | 35 | 340 | 335 | 785 | 450 |




### Placas para esquinas de canal rebosadero
### Corner tiles for overflow channels

#### 45 °








| Código Code | A mm | B mm | h mm | L mm | P mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 22387 | 130 | 50 | 22 | 195 | 127 |
| 22388 | 150 | 50 | 22 | 245 | 127 |
| 22389 | 170 | 50 | 22 | 295 | 127 |
| 22390 | 190 | 50 | 22 | 335 | 127 |
| 22391 | 130 | 50 | 35 | 195 | 127 |
| 22392 | 150 | 50 | 35 | 245 | 127 |
| 22393 | 170 | 50 | 35 | 295 | 127 |
| 22394 | 190 | 50 | 35 | 335 | 127 |

#### 90 °






| Código Code | A mm | h mm | L mm | P mm |
|---|---|---|---|---|
| 22379 | 245 | 22 | 195 | 127 |
| 22380 | 295 | 22 | 245 | 127 |
| 22381 | 345 | 22 | 295 | 127 |
| 22382 | 385 | 22 | 335 | 127 |
| 22383 | 245 | 35 | 195 | 127 |
| 22384 | 295 | 35 | 245 | 127 |
| 22385 | 345 | 35 | 295 | 127 |
| 22386 | 385 | 35 | 335 | 127 |



## Terminal para placa rejilla longitudinal

Para adaptar a la última placa de cada longitud, en el caso de que fuera necesario cortar.

| Código / Code | h mm | Ancho / Width mm |
|---|---|---|
| **06420** | 24 | 195 |
| **06421** | 24 | 245 |
| **06422** | 24 | 295 |
| **06423** | 24 | 345 |

## End piece for parellel tiles

To finish end tiles should cutting be necessary.




## Kit terminal para placa rejilla longitudinal

Compuesto por placa en inox., terminal en polipropileno y rejilla longitudinal. Para adaptar a la última placa de cada longitud, en el caso de que fuera necesario cortar.

| Código / Code | h mm | Ancho / Width mm |
|---|---|---|
| **16064** | 24 | 195 |
| **16065** | 24 | 245 |
| **16066** | 24 | 295 |
| **16067** | 24 | 345 |

## End piece kit for parellel grating corners

Comprising 1 finished half tile & 1 stainless steel grating profile. Used for the last piece of each length, should cutting be necessary.




**Cable de acero plastificado** (Cód.00214).

**Cable de acero inoxidable AISI-316 plastificado** (Cód. 00215) ambos de Ø 2,5 mm, para unión de módulos.

**Prisionero** para cable fabricado en latón (Cód. 00216).

**Plasticized steel cable** (Cód.00214).

**Stainless steel AISI-316 plasticized** (Cod. 00215) To link straight modular grating 2.5 mm Ø.

**Brass locking** pins for cable (Cod. 00216).



## Perfil soporte placa rejilla

Adaptable a rejillas de 22, 24 y 35 mm de alto.
En PP. Suministrado en tiras de 2m. Medidas interiores 24 mm x 37 mm. (Cód. 00224)

## Grating support profile

Suitable for 22, 24 and 35 mm high grating.
Made in plastic. Supplied in 2 m lengths. Inside measurement 24 mm x 37 mm. (Cod. 00224)

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.



8420382403312

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

ASTRALPOOL
FLUIDRA

# PRAGA





FEATURES

- ✓ Winding filters with polyester resin and fiberglass.
- ✓ Totally anticorrosive.
- ✓ Resistance to salted water.
- ✓ Maximum pressure: 2.5 bar or 4 bar.
- ✓ Filtration bed depth: 1m.
- ✓ Maximum temperature: 50ºC.
- ✓ All the connections are assembled with flanges except the Ø63 which comes with racords.
- ✓ Color: RAL 6027.
- ✓ Ø400 plastic top lid.
- ✓ Ø3/4" PVC air drain.
- ✓ Fitted with newly designed larger and more resistant ABS collector arms. Difuser made of unplasticised PVC and polypropilene.
- ✓ ¾" PVC water drain. Filters with nozzle plate comes with an additional 2 ½" water drain.
- ✓ Ø90mm sand drain in Ø1050 to Ø1400 models and Ø140mm sand drain in Ø1600 to Ø3000 models.

OPTIONAL

- ✓ Nozzle plate
- ✓ Ø225mm/Ø400mm lateral manhole.
- ✓ Ø135mm sightglass.
- ✓ Double effect air relief valve.
- ✓ Vinylester finish.
- ✓ Laminated connections.

## FILTER DETAILS




▪ Cone diffuser and internal pipe made of PN-16



▪ Ø400mm plastic top lid



▪ All the connections are assembled with flanges except the Ø63 which comes with racords.



▪ Ø90mm sand drain in Ø1050 to Ø1400 models. Ø140mm sand drain in Ø1600 to Ø3000 models.



▪ 3/4" water drain

## FILTER OPTIONS



▪ Nozzle plate



▪ Ø225 or Ø400 mm lateral manhole



▪ Ø135 mm sightglass





▪ 1" or 2" air relief valve

ASTRALPOOL FLUIDRA

# PRAGA 2.5 bar

| TECHNICAL DATA | | | | | | | | | | | | | | | | PACKAGING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Model (mm) | Connections (mm/inch) | | Filtering velocity ($m^3/h/m^2$) | Filtration Area ($m^2$) | Flow ($m^3/h$) | Maximum pressure (bar) | Sand (0.4-0.8mm) (kg) | Gravel (1-2mm) (kg) | Weight in service (kg) | Volume (l) | H (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Box dimension (m) | Weight (kg) |
| | | mm | inch | | | | | | | | | | | | | | |
| 00687 | 1050 | 63 | 2" | 20 | 0.86 | 17 | 2.5 | 950 | 300 | 2000 | 1050 | 1640 | 645 | 540 | 755 | 1.15 x 1315 x 1.85 | 130 |
| 00694 | | 75 | 2 ½" | 30/40 | | 25/34 | | | | | | | | | | | |
| 00707 | | 90 | 3" | 50 | | 43 | | | | | | | | | | | |
| 00688 | 1200 | 75 | 2 ½" | 20/30 | 1.13 | 22/33 | | 1375 | | 2700 | 1500 | 1780 | 640 | 570 | 940 | 1.30 x 1.30 x 1.97 | 165 |
| 00702 | | 90 | 3" | 40/50 | | 45/56 | | | | | | | | | | | |
| 00689 | 1400 | 75 | 2 ½" | 20 | 1.54 | 30 | | 1650 | 450 | 3700 | 2000 | 1755 | 610 | 585 | 1085 | 1.55 x 1.55 x 1.98 | 213 |
| 00696 | | 90 | 3" | 30 | | 46 | | | | | | | | | | | |
| 00703 | | 110 | 4" | 40/50 | | 61/77 | | | | | | | | | | | |
| 00690 | 1600 | 90 | 3" | 20 | 2.01 | 40 | | 2150 | 675 | 4900 | 2600 | 1835 | 515 | 680 | 1230 | 1.75 x 1.75 x 2 | 270 |
| 00697 | | 110 | 4" | 30/40 | | 60/80 | | | | | | | | | | | |
| 00710 | | 125 | 4 ½" | 50 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 00691 | 1800 | 90 | 3" | 20 | 2.54 | 50 | | 2800 | 750 | 6100 | 3400 | 1875 | 465 | 720 | 1370 | 1.9 x 1.9 x 2.01 | 300 |
| 00698 | | 110 | 4" | 30 | | 76 | | | | | | | | | | | |
| 00705 | | 125 | 4 ½" | 40 | | 101 | | | | | | | | | | | |
| 00711 | | 140 | 5" | 50 | | 125 | | | | | | | | | | | |
| 33312 | | 160 | 6" | | | | | | | | | | | | | | |
| 00692 | 2000 | 110 | 4" | 20 | 3.14 | 62 | | 3800 | 1050 | 7900 | 4400 | 2040 | 510 | 790 | 1550 | 2.1 x 2.1 x 2.25 | 370 |
| 00699 | | 125 | 4 ½" | 30 | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 00706 | | 140 | 5" | 40 | | 125 | | | | | | | | | | | |
| 05083 | | 160 | 6" | 50 | | 157 | | | | | | | | | | | |
| 56937 | 2200 | 140 | 5" | 30 | 3.8 | 114 | | 4650 | 1900 | 11200 | 6520 | 2390 | | 950 | 1830 | 2.3 x 2.3 x 2.64 | 470 |
| 56938 | | 160 | 6" | 40 | | 152 | | | | | | | | | | | |
| 00693 | 2350 | 125 | 4 ½" | 20 | 4.34 | 87 | | 5275 | 1800 | 12550 | 8045 | 2520 | 600 | 965 | 1859 | 2.66 x 2.40 x 2.67 | 530 |
| 00700 | | 140 | 5" | 30 | | 130 | | | | | | | | | | | |
| 04935 | | 160 | 6" | 40 | | 175 | | | | | | | | | | | |
| 08695 | 2500 | 140 | 5" | 20 | 4.9 | 100 | | 5950 | 2200 | 13760 | 9050 | 2550 | 450 | 1080 | 2000 | 2.82 x 2.56 x 2.77 | 780 |
| 08696 | | 160 | 6" | 30 | | 150 | | | | | | | | | | | |
| 08697 | | 200 | 7" | 40 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 08699 | 3000 | 160 | 6" | 20 | 7.07 | 140 | | 8600 | 3300 | 20200 | 12800 | 2750 | 440 | 1100 | 2365 | 3.20 x 3.06 x 2.90 | 1350 |
| 08700 | | 200 | 7" | 30 | | 212 | | | | | | | | | | | |
| 08701 | | 225 | 8" | 40 | | 282 | | | | | | | | | | | |









PISCINA – FILTROS COMERCIALES / POOL- COMMERCIAL FILTERS

ASTRALPOOL
FLUIDRA

# PRAGA 4 bar

| TECHNICAL DATA | | | | | | | | | | | | | | | | PACKAGING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Model (mm) | Connections (mm/inch) | | Filtering velocity ($m^3/h/m^2$) | Filtration Area ($m^2$) | Flow ($m^3/h$) | Maximum pressure (bar) | Sand (0.4-0.8mm) (kg) | Gravel (1-2mm) (kg) | Weight in service (kg) | Volume (l) | H (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Box dimension (m) | Weight (kg) |
| | | mm | inch | | | | | | | | | | | | | | |
| 09209 | 1050 | 63 | 2" | 20 | 0.86 | 17 | 4 | 950 | 300 | 2025 | 1050 | 1640 | 645 | 540 | 755 | 1.15 x 1315 x 1.85 | 155 |
| 00712 | | 75 | 2 ½" | 30/40 | | 25/34 | | | | | | | | | | | |
| 00724 | | 90 | 3" | 50 | | 43 | | | | | | | | | | | |
| 00713 | 1200 | 75 | 2 ½" | 20/30 | 1.13 | 22/33 | | 1375 | | 2750 | 1500 | 1780 | 640 | 570 | 940 | 1.30 x 1.30 x 1.97 | 215 |
| 00719 | | 90 | 3" | 40/50 | | 45/56 | | | | | | | | | | | |
| 09210 | 1400 | 75 | 2 ½" | 20 | 1.54 | 30 | | 1650 | 450 | 3787 | 2000 | 1755 | 610 | 585 | 1085 | 1.55 x 1.55 x 1.98 | 300 |
| 00714 | | 90 | 3" | 30 | | 46 | | | | | | | | | | | |
| 00720 | | 110 | 4" | 40/50 | | 61/77 | | | | | | | | | | | |
| 09211 | 1600 | 90 | 3" | 20 | 2.01 | 40 | | 2150 | 675 | 4960 | 2600 | 1835 | 515 | 680 | 1230 | 1.75 x 1.75 x 2 | 330 |
| 00715 | | 110 | 4" | 30/40 | | 60/80 | | | | | | | | | | | |
| 00727 | | 125 | 4 ½" | 50 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 09212 | 1800 | 90 | 3" | 20 | 2.54 | 50 | | 2800 | 750 | 6200 | 3400 | 1875 | 465 | 720 | 1370 | 1.9 x 1.9 x 2.01 | 370 |
| 00716 | | 110 | 4" | 30 | | 76 | | | | | | | | | | | |
| 00722 | | 125 | 4 ½" | 40 | | 101 | | | | | | | | | | | |
| 00728 | | 140 | 5" | 50 | | 125 | | | | | | | | | | | |
| 09213 | 2000 | 110 | 4" | 20 | 3.14 | 62 | | 3800 | 1050 | 8005 | 4400 | 2040 | 510 | 790 | 1550 | 2.1 x 2.1 x 2.25 | 475 |
| 00717 | | 125 | 4 ½" | 30 | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 00723 | | 140 | 5" | 40 | | 125 | | | | | | | | | | | |
| 05132 | | 160 | 6" | 50 | | 157 | | | | | | | | | | | |
| 57812 | 2200 | 140 | 5" | 30 | 3.8 | 114 | | 4650 | 1900 | 11310 | 6520 | 2390 | | 950 | 1830 | 2.3 x 2.3 x 2.64 | 560 |
| 57813 | | 160 | 6" | 40 | | 152 | | | | | | | | | | | |
| 09214 | 2350 | 125 | 4 ½" | 20 | 4.34 | 87 | | 5275 | 1800 | 12650 | 8045 | 2520 | 600 | 965 | 1859 | 2.66 x 2.40 x 2.67 | 630 |
| 09217 | | 140 | 5" | 30 | | 130 | | | | | | | | | | | |
| 09220 | | 160 | 6" | 40 | | 175 | | | | | | | | | | | |
| 09215 | 2500 | 140 | 5" | 20 | 4.9 | 100 | | 5950 | 2200 | 13910 | 9050 | 2550 | 450 | 1080 | 2000 | 2.82 x 2.56 x 2.77 | 930 |
| 09218 | | 160 | 6" | 30 | | 150 | | | | | | | | | | | |
| 09221 | | 200 | 7" | 40 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 09216 | 3000 | 160 | 6" | 20 | 7.07 | 140 | | 8600 | 3300 | 20490 | 12800 | 2750 | 440 | 1100 | 2365 | 3.20 x 3.06 x 2.90 | 1630 |
| 09219 | | 200 | 7" | 30 | | 212 | | | | | | | | | | | |
| 09222 | | 225 | 8" | 40 | | 282 | | | | | | | | | | | |




PISCINA – FILTROS COMERCIALES / POOL- COMMERCIAL FILTERS

Pr□d□□□□□□**Bateria de válvulas**

Pr□d□□□□□ **Batery of valves**




□F□□r□□□d□ □□□□ □□□□r□□□d□ P□C
□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ d□ □ □r□□□□□□ □d□ □□□□□
□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□r□□□□□
□□□□ □□r□ □□□□□ r□□□□□□r □□□□ □□□□□□□□□□□ d□ □□□r□d□
□□□□□d□□□□□□□□□□□□ □ □□rr□d□□
□□□□ □□□□d□□ d□□□□ □□□□□d□□

□M□d□ □□ P□C □□□□□□
□□ □□□□□□□ □ □□□□ "□□□□□□r□□□□" □r "□□□□□" □□□□r□□□□□□
□M□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □r □□□□□r□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □d□
□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□r□□□□□□□ □□□□□□r□□□□□r□□r□□□□□□□□
□ □□□□□ □□□d □□□□□□□d
□□□□□□□ □□□d d□□□□□□□□□ □□□□d

| | | |
|---|---|---|
| ASTRALPOOL | **TABLAS DE CARACTERISTICAS**<br>**CHARACTERISTICS TABLES** | R□□00<br>A□□ □□□□r2007<br>P□□□P□□□2 □5<br>E□P □E□G |

Pr□d□□□□□□**Bateria de válvulas**

Pr□d□□□□ **Batery of valves**

□P□r□ □□□□□□r □□ □□□□□□□□□□□□□d□ □□□d□□r□□□□□ □ □d□□□□□□□ □□□□r□□r□ □□□□ □□□□□□ □□r□ □d□ □□d□□□□r □□□ □□□□r□□□ □□r□ □□r□□□C□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□r □□□ □□□□r□□□ □□r□ □□r□□ □□□□□□ r□□ □□r□□ □□r□□□□□□□r□□ □r□ □□□□□□r □□ □□d□□□ □ □□d□ □ □d□□□d□ □□□□r□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□60 □□d□□□□□P□r□ d□□□□r □□ □ □□ □□□□□ □□r□□ d□□□□ □□d□ d□□□□□□□r □□T□□□ d□ □□r□ □ □□d□□□ □□r□ d□□□ □□□ □□d□ □□□□ □□r□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ d□□□□d□ □□ □□□□r□□ d□ □□□□□□□□□□P□r□ □□□□r□□□ d□ □ □□d□ □□ □□r□□□□□□□□□□r□

□□□ *□a□i□i□a□e □□e □a□□i□i□a□i□n □□di□□eren□□ □de□□□i□in□□r□□ra□e□a ne□ □a□ □□ en□r□□□□□e □a□er□ i□□er□□ l□□□n i□□□□□□a□□i□□ □□e □a□erie□a□□rdin□ □□ree □ara□ e□er□□□□e □ir□□i□ □□ a□□i□n a □□de □□ ea□□ □ □de□□a□er□□a □□□a□a□ □□ □□de□□□□ de□ine □□e □□□e and □e□□ e□r□ □ u□□ iden□i□□ □□e □□□e and □□e dia□ e□er □□□□e i□□er□and in □□i□ □a□ □□e □a□e □□□□ □□e□e□ de□ined □□e □a□er□ □a□e□□□□r □ □re □□en a i□□er□□□e□□□*

| Tabla de filtros<br>Filter table | |
|---|---|
| BB | F□B□□□□□d□ B□r□□ 0□6 □F |
| B□ | F□B□□□□□d□ Pr□□□ |
| BA | F□B□□□□□d□ □ □□□ |
| □□ | F□B□□□□□d□ □ □□□1□2 □1□5 □F |
| AM | F□B□□□□□d□ A□ □□r□□ 1□2 □1□5 □F |
| H□ | F□B□□□□□d□ R□d□□ |
| □□ | F□B□□□□□d□ □□□ |
| E□ | F□□□□ □□□d□ E□r□□□ |
| □P | F□□□□ □□□d□ □□□□□□□□ 0□6 □F |
| □□ | F□□□□ □□□d□ □□□□□□□□ 1 □F |

| Tabla de diàmetros<br>Diameter table | |
|---|---|
| 10 | 1050 |
| 12 | 1200 |
| 14 | 1400 |
| 16 | 1600 |
| 18 | 1800 |
| 20 | 2000 |
| 23 | 2350 |
| 25 | 2500 |
| 26 | 2600 |
| 28 | 2800 |
| 30 | 3000 |

Pr□d□□□□□**Bateria de válvulas manuales**

Pr□d□□□□ **Batery of manual valves**

| B□□□r□□□ M□□□□□□□□4 □□□□□□□□ *Manua□□ □a□□erie□ □ □a□□e□* | |
|---|---|
| 00747 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□63 |
| 00749 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□75 |
| 00754 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□90 |
| 00758 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□110 |
| 00763 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□125 |
| 00767 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□140 |
| 09205 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□160 |
| 09160 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□200 |
| 09164 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□225 |
| 26244 | B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□ D□250 |

| B□□□r□□□ M□□□□□□□□5 □□□□□□□□ *Manua□□ □a□□erie□ □ □a□□e□* | |
|---|---|
| 00769 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□63 |
| 00771 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□75 |
| 00776 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□90 |
| 00780 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□110 |
| 00785 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□125 |
| 00789 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□140 |
| 09177 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□160 |
| 09180 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□200 |
| 09185 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□225 |
| 19133 | B□□□r□□ □ □□□□□5 □□□□ D□250 |

| E□□□ □□□□ | C□d□□□ □□r□ M□d□ |
|---|---|
| B□□□r□□ □ □□□□□4 □□□□□□r□ □□□r□ Pr□□□ D□2000□140 | **00767 BS 20** |

Pr□d□□□□□**Bateria de válvulas eléctricas**

Pr□d□□□□ **Batery of manual valves**

| B□□□r□□□ E□□□□r□□□□4 □□□□□□□□<br>□□e□□ri□ □a□□erie□ □ □a□□e□ | |
|---|---|
| 00747E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□63 |
| 00749E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□75 |
| 00754E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□90 |
| 00758E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□110 |
| 00763E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□125 |
| 00767E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□140 |
| 09205E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□160 |
| 09160E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□200 |
| 09164E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□225 |
| 26244E | B□□□r□□ □□□□□r□□□4 □□□□ D□250 |

| B□□□r□□□ E□□□□r□□□□5 □□□□□□□□<br>□□e□□ri□ □a□□erie□ □ □a□□e□ | |
|---|---|
| 00769E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□63 |
| 00771E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□75 |
| 00776E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□90 |
| 00780E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□110 |
| 00785E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□125 |
| 00789E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□140 |
| 09177E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□160 |
| 09180E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□200 |
| 09185E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□225 |
| 19133E | B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□ D□250 |

| E□□□ □□□□ | C□d□□□ | □□r□ | M□d□ |
|---|---|---|---|
| B□□□r□□ □□□□□r□□□5 □□□□□□r□ □□□r□ □□□ D□1800□160 | **09177E** | **VI** | **18** |

Pr□d□□□□□**Bateria de válvulas neumáticas**

Pr□d□□□□ **Batery of pneumatic valves**

| B□□□r□□□ □ □□□ □□□□□□4 □□□□□□□□<br>□neu□ a□i□ □a□□erie□ □ □a□□e□ | |
|---|---|
| 00747□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□63 |
| 00749□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□75 |
| 00754□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□90 |
| 00758□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□110 |
| 00763□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□125 |
| 00767□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□140 |
| 09205□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□160 |
| 09160□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□200 |
| 09164□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□225 |
| 26244□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□ D□250 |

| B□□□r□□□ □ □□□ □□□□□□5 □□□□□□□□<br>□neu□ a□i□ □a□□erie□ □ □a□□e□ | |
|---|---|
| 00769□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□63 |
| 00771□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□75 |
| 00776□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□90 |
| 00780□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□110 |
| 00785□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□125 |
| 00789□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□140 |
| 09177□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□160 |
| 09180□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□200 |
| 09185□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□225 |
| 19133□ | B□□□r□□ □□□□ □□□□□5 □□□□ D□250 |

| E□□□ □□□□ | C□d□□□ □□r□ M□d□ |
|---|---|
| B□□□r□□ □□□□ □□□□□4 □□□□P□r□ □□□r□ Pr□□□ D□1600□140 | **09205N BS 16** |

ASTRALPOOL

# LUMIPLUS

## LA RÉFÉRENCE POUR L'ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE



NOUVEAU

Incluse la gamme **LumiPlus Flexi**
La solution Led universelle qui s'adapte à toutes les piscines liner ou béton, en construction ou en rénovation.

GREEN FRIENDLY

## La gamme d’éclairage

# LumiPlus d’AstralPool


## est la plus étoffée du marché



### La gamme LumiPlus d’AstralPool assure

- la meilleure efficacité énergétique
- une qualité d’éclairage exceptionnelle grâce à l’intégration de la technologie TQL : Top Quality Lighting
- la fiabilité et la sécurité des composants électroniques grâce aux nouvelles sources d’alimentation en format DC
- la maitrîse des équipements grâce au contrôle FLUIDRA CONNECT.

### Une offre adaptée à chaque catégorie de piscine






NOUVEAU

## LumiPlus Flexi

# Composez votre propre projecteur

avec **LumiPlus Flexi** et ses pièces universelles

**La FLEXI-bilité avant tout :** la nouvelle gamme de projecteurs Led AstralPool LumiPlus Flexi est **LA SOLUTION UNIVERSELLE** qui s’adapte à toutes les piscines liner ou béton, en construction ou en rénovation.

**Atout considérable pour le professionnel :** une liste de pièce très restreinte pour composer lui-même le projecteur dont son client a besoin. En stockant ces quelques références, le professionnel pourra répondre à tous les besoins en rénovation ou en construction et toutes les configurations de piscine : liner, polyester ou béton.

## LumiPlus Flexi

# Les 3 étapes FLEXI

**Choisir la couleur de l'éclairage** (blanc ou RGB), la puissance du flux lumineux (V1 ou V2) mais aussi, le contrôle par télécommande WireLess.

**Choisir le support :**

FlexiNiche, pour une installation sur niche

FlexiSlim, pour une installation sur paroi compatible avec des projecteurs plats, extra plats et slim

FlexiRapid, pour une installation sur buse 1"1/2.


Choisir un coloris d'enjoliveur, disponible dans des teintes contemporaines blanc, anthracite, sable et gris.

**Au final, une piscine harmonieuse au style contemporain... :** des bassins aux finitions soignées avec des pièces accordées à la teinte du liner ou de la mosaïque.

## LumiPlus Flexi, une innovation AstralPool



FlexiNiche




FlexiRapid

FlexiSlim



## LumiPlus Flexi

**Construction :** FlexiNiche / FlexiRapid : 1+2+3 - FlexiSlim : 1+3
**Rénovation sans changement de niche :** 1+3

| | | | Code |
|---|---|---|---|
| -1- LAMPE |  | FlexiNiche / FlexiSlim / FlexiRapid | |
| | | LumiPlus Flexi **BLANC** AC V1 | 71200 |
| | | LumiPlus Flexi **RGB** AC V1 | 71203 |
| | | LumiPlus Flexi **RGB** AC V2 | 71204 |
| | | LumiPlus Flexi **RGB** AC wireless V1 | 71205 |
| | | LumiPlus Flexi **RGB** AC wireless 1 lampe + 1 télécommande V1 | 71206 |
| | | LumiPlus Flexi **RGB** AC wireless 2 lampes + 1 télécommande V1 | 71207 |
| | | LumiPlus Flexi **BLANC** DC V1 | 71201 |
| | | LumiPlus Flexi **BLANC** DC V2 | 71202 |
| -2- NICHE / BUSE |  Ø230 mm | FlexiNiche | |
| | | Pour piscine **béton** | 00349 |
| | | Pour piscine **liner** - vis métrique | 00364 |
| | | Pour piscine **liner** - vis Parker | 28887 |
| | | Pour piscine **panneau** - vis métrique | 23671 |
| | | Pour piscine **panneau** - vis Parker | 23670 |
| |  Ø180 mm | Pour piscine **béton** | 59813 |
| | | Pour piscine **liner** - vis métrique | 59814 |
| | | Pour piscine **liner** - vis Parker | 59815 |
| |  | FlexiRapid | |
| | | Buse piscine **béton** 1"½ | 00301 |
| | | Buse piscine **liner** - standard 1"½ | 06544 |
| | | Buse piscine **liner** - prestige 1"½ | 17382 |
| | | Buse piscine **coque polyester** (avec écrou) | 00336 |
| -3- ENJOLIVEUR |  | FlexiNiche | |
| | | LumiPlus FlexiNiche **BLANC** | 71209 |
| | | LumiPlus FlexiNiche **ANTHRACITE** | 71209CL144 |
| | | LumiPlus FlexiNiche **SABLE** | 71209CL090 |
| | | LumiPlus FlexiNiche **GRIS** | 71209CL129 |
| |  | FlexiSlim | |
| | | LumiPlus FlexiSlim **BLANC** | 71210 |
| | | LumiPlus FlexiSlim **ANTHRACITE** | 71210CL144 |
| | | LumiPlus FlexiSlim **SABLE** | 71210CL090 |
| | | LumiPlus FlexiSlim **GRIS** | 71210CL129 |
| |  | FlexiRapid | |
| | | LumiPlus FlexiRapid **BLANC** | 71211 |
| | | LumiPlus FlexiRapid **ANTHRACITE** | 71211CL144 |
| | | LumiPlus FlexiRapid **SABLE** | 71211CL090 |
| | | LumiPlus FlexiRapid **GRIS** | 71211CL129 |
| |  Optique Blanc + Éclairage blanc | LumiPlus **FlexiNiche** lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc | 71212 |
| | | LumiPlus **FlexiSlim** lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc | 71214 |
| | | LumiPlus **FlexiRapid** lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc | 71216 |





# LumiPlus Flexi

La manière la plus facile d'éclairer
ou de rénover l'éclairage de votre piscine.

3 ANS GARANTIE

GREEN FRIENDLY

FlexiNiche



**NICHE**

| | V1 Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm | V2 Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm |
|---|---|---|
| AC | Blanc 16W (A+) | |
| AC | RGB 22W (A) | RGB 43W (A) |
| AC | WIRELESS 22W (A) | |
| DC | Blanc 14W (A++) | Blanc 32W (A++) |

**-1-** CHOISISSEZ LA COULEUR DE L'ÉCLAIRAGE SOUHAITÉ

**-2-** CHOISISSEZ LE SUPPORT



Ø230 mm



Ø180 mm

**-3-** CHOISISSEZ LA COULEUR DE L'ENJOLIVEUR

FlexiNiche



**Montage de LumiPlus Flexi**

LumiPlus FlexiNiche | LumiPlus FlexiSlim | LumiPlus FlexiRapid





Compatible avec tout type de revêtement.

FlexiSlim



**PAROI**

| | V1 Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm | V2 Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm |
|---|---|---|
| AC | Blanc 16W (A+) | |
| AC | RGB 22W (A) | RGB 43W (A) |
| AC | WIRELESS 22W (A) | |
| DC | Blanc 14W (A++) | Blanc 32W (A++) |



COMPATIBLE
avec les projecteurs plat, extra plat et slim

FlexiSlim



FlexiRapid



**BUSE**


| | V1 Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm | V2 Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm |
|---|---|---|
| AC | Blanc 16W (A+) | |
| AC | RGB 22W (A) | RGB 43W (A) |
| AC | WIRELESS 22W (A) | |
| DC | Blanc 14W (A++) | Blanc 32W (A++) |



COMPATIBLE
buse 1"½

FlexiRapid






*Tous les modèles RGB sont compatbles FLUIDRA CONNECT*

**Configurateur LED LumiPlus Flexi**

https://www.astralpool.com/configurador-led-lumiplus-flexi

TOOL PRO FLUIDRA

LumiPlus

PROJECTEUR

# LumiPlus Design


## Une finition parfaite



2 ANS GARANTIE

GREEN FRIENDLY

DIMENSIONS




Association de la technologie avancée LED et d'une conception au design innovant. La forme unique ainsi que les dimensions offrent au bassin un style avant-gardiste et unique. Orientation à 14° pour éclairer plus largement le fond.

2 finitions proposées : Pure White (Blanc) et Inox Effect (effet Inox). AC - 50Hz. Protection IPX8.

Niches Ø180 vendues séparément. Projecteurs livrés avec 1 câble de 2,5 m de long.

| | BLANC | | RGB | |
|---|---|---|---|---|
| Enjoliveur | Blanc | Effet inox | Blanc | Effet inox |
| Code | 59807 | 59805 | 59803 | 59801 |
| Consommation | 45 W (50 VA) | | 40 W (55 VA) | |
| Flux | 4.320 lm | | 2.544 lm | |

**CONSEIL**

*Pour éclairer correctement une piscine, il est conseillé d'installer un projecteur de la famille LumiPlus Design tous les 25 m² de surface d'eau. Les projecteurs doivent toujours être installés totalement immergés dans l'eau. Le projecteur est fourni sans niche. Compatible uniquement avec une niche de ø180 mm*





LumiPlus

OPTIQUE

# LumiPlus PAR 56


## La solution en acier inoxydable



3 ANS GARANTIE

GREEN FRIENDLY

DIMENSIONS




Gamme de projecteurs avec lampes Led en acier inoxydable AISI-316.
Fournis avec câble de 2,5 m et adaptateur PG16 à M25. Protection IPX8.
Fixation de l'ensemble de la lampe dans la niche à l'aide de vis.
(la niche est vendu séparément).

| | BLANC | RGB |
|---|---|---|
| Version | V2 | V2 |
| Code | 71661 | 54092 |
| Consommation | 32 W (32 VA) | 48 W (64 VA) |
| Flux | 4.320 lm | 2.544 lm |

**SYSTÈMES DE CONTRÔLE**

*Le modèle RGB est compatible avec les contrôles LumiPlus RGB Classic, LumiPlus LED APP et LumiPlus RGB TOP.*



PROJECTEUR

# LumiPlus Mini

Pour escalier, petits bassins et spas



2 ANS + GARANTIE +

GREEN FRIENDLY

Les projecteurs LED Mini bénéficient d'une intensité de lumière supérieure,
d'une grande qualité et d'une excellente efficacité énergétique.
Leur conception permet une meilleure intégration dans la piscine et une grande facilité d'installation.
Convient pour une installation sur buses, niche et dans les spas.

| | MINI V3 – MINI V2 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lumière | BLANC | | RGB | |
| Enjoliveur | Blanc | Inox* | Blanc | Inox* |
| Consommation | 4W (6 VA) | | 4W (6 VA) | |
| Flux | 315 lm | | 186 lm | |

*Sur les projecteurs Mini V3, l'enjoliveur est en effet inox.
Sur les projecteurs Mini V2, l'enjoliveur est en acier inoxydable AISI 316*

*Pour les code, nous consulter.*





LumiPlus

# Systèmes de contrôle



| INTERRUPTEUR PROJECTEUR LED LUMIPLUS - RGB CLASSIC | | Code |
|---|---|---|
| **LumiPlus RGB CLASSIC** | Bouton pour projecteur LED quand celui-ci travaille automatiquement c'est-à-dire, sans télécommande ni récepteur / modulateur. Le bouton permet les changements de couleur (7) et de séquence (7), mais pas d'allumer et d'éteindre. Il peut contrôler jusqu'à 12 projecteurs LED maximum. Le montage du bouton s'effectue en dehors de l'armoire électrique de manière à n'introduire les câbles uniquement à l'aide de serre-câbles. Le boîtier est totalement étanche et est livré avec câbles (pour faciliter les connexions à l'armoire) et cheville (pour la prise de courant). Le bouton est normalement fermé (NC) et l'intensité maximale de contact est de 3A à 240V.<br>*Compatible avec tous les projecteurs RGB LumiPlus* | 32458 |



| TÉLÉCOMMANDE PROJECTEUR LUMIPLUS WIRELESS | | Code |
|---|---|---|
| **LumiPlus WIRELESS** | La télécommande sans fil est équipée d'un détecteur de mouvement : Ludique et ergonomique, Il suffit d'agiter la télécommande pour sélectionner la couleur (12) et les séquences (8). Une utilisation traditionnelle reste tout de même possible par l'utilisation des boutons de la télécommande. Une télécommande peut piloter jusqu'à 2 projecteurs.<br>• Portée 5 m • Fabrication européenne.<br>*Compatible avec les projecteurs PAR56 V1 RGB Wireless, S-LIM RGB Wireless, Rapid V1 RGB Wireless* | 59125 |



| CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE AVEC TÉLÉCOMMANDE LONGUE DISTANCE | | Code |
|---|---|---|
| **Lumi Plus RGB TOP** | Le système se compose du modulateur et de la télécommande.<br>Portée de 50 m maxi pour recevoir le signal radiofréquence.<br>Allume et éteint les projecteurs - sélectionne la couleur (12 au total),<br>la séquence (8) et la durée de chaque séquence (8).<br>Pilote jusqu'à 15 projecteurs.<br>*Compatible avec les projecteurs LumiPlus RGB* | |
| | **Modulateur LumiPlus** | 27818 |
| | **Télécommande** | 41988 |



INSTALLATION EXISTANTE



NOUVELLE INSTALLATION

| APPLICATION SMARTPHONE LUMIPLUS LED | | Code |
|---|---|---|
| **LumiPlus Led APP - LumiPlus WIFI** | Grâce à cette nouvelle application, le SmartPhone ou la tablette gère les projecteurs LED LumiPlus AstralPool. Application gratuite disponible sur Android® ou Apple®. Cette nouvelle application utilise la connexion Wifi du SmartPhone ou de la tablette pour atteindre le point d'accès Wifi du système LumiPlus LED. Compatible avec toutes installations nouvelles ou existantes. Seule l'installation d'un point d'accès Wifi est nécessaire.<br>Si la piscine est déjà équipée d'un modulateur LumiPlus - **Réf. 45606** – il suffit juste d'installer et de relier l'interface LumiPlus - **Réf. 45110** - à ce même modulateur.<br>Téléchargez l'application sur :<br>Apple : www.lumiplusled-ios.astralpool.com<br>Androit : www.lumiplusled-android.astralpool.com<br>*Compatible avec tous les projecteurs LumiPlus RGB* | |
| | **Interface LumiPlus WIFI pour installation existante** | 59131 |
| | **Récepteur + Interface LumiPlus WIFI pour nouvelle installation** | 59132 |




FLUIDRA

**FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE**
Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan
Tél. 04 11 300 200
**www.astralpool.com**
**pro.fluidra.fr**

# BOQUILLA DE FONDO OSCILANTE / *ADJUSTABLE ANGLED BOTTOM INLETS*




## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / *PRODUCT DESCRIPTION*

**Cuerpo oscilante en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en POM. Caudal máximo 10 $m^3$/h. Adaptable a tubo de Ø75mm y a pasamuros cód. 21248.**

*Angled body in PVC. Lid in ABS. Regulating screw in POM. Maximum flow rate 10 $m^3$/h. Adapt to Ø75mm tube and to wall conduit cod. 21248*


## ▶ CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

| CARACTERISTICAS / *CHARACTERISTICS* | 22353 |
|---|---|
| **Caudal máximo** *Maximum flow rate* | 10 $m^3$/h |
| **Tubo conexión** *Connection tube* | Ø 75 mm |
| **Piscina** *Swimming pool* | Hormigón *Concrete* |
| **Colores** *Colours* | CL090 CL129 CL144 |


## ▶ LOGÍSITICA / *LOGISTICS*

| EMBALAJE Y PALETIZADO / *PALLETIZED AND PACKAGING* | |
|---|---|
| **Medidas caja standard (mm) -** *Standard box sizes (mm)* | 200 x 300 x 350 |
| **Unidades / Caja standard -** *Units / Standard box* | 24 |
| **Volumen / Caja standard (m3) -** *Volume / Standard box ($m^3$)* | 0,021 |
| **Peso / Caja standard (Kg) -** *Weight / Standard box (Kg)* | 4,1 |
| **Medidas palet (mm) -** *Pallet sizes (mm)* | 1000 x 1200 x 1600 |
| **Unidades / Palet -** *Units / Pallet* | 1632 |
| **Volumen / Palet ($m^3$) -** *Volume / Pallet ($m^3$)* | 1,92 |
| **Peso / Palet (Kg) -** *Weight / Pallet (Kg)* | 287,36 |

▶ **CAJA STANDARD** / *STANDARD BOX*




▶ **PALET** / *PALLET*



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
## TECHNICAL CHARACTERISTICS




**La bomba autoaspirante de plástico KIVU®** para grandes caudales ha sido diseñada para alcanzar la máxima eficiencia durante su funcionamiento, con el menor ruido. KIVU® es sin duda la bomba con mayor eficiencia del mercado.

**The KIVU® plastic self-priming pump** for large flows has been designed to achieve the maximum working efficiency with the lowest noise. KIVU® is undoubtedly the highest efficiency pump in the market.



Rodete / Plastic impeller



Motor / Engine

## KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
## KIVU FILTRATION PUMP

**1***

**CON PREFILTRO**
**WITH PRE-FILTER**

| CÒDIGO / CODE | CV /HP |
|---|---|
| 66047 | 3 |
| 66048 | 4 |
| 66049 | 5.5 |

**2***

**SIN PREFILTRO**
**WITHOUT PRE-FILTER**

| CÒDIGO / CODE | CV /HP |
|---|---|
| 66047-0890 | 3 |
| 66048-0890 | 4 |
| 66049-0890 | 5.5 |

*(1)Kit compuesto por dos bultos; Conjunto prefiltro(09879-2000) + bomba sin prefiltro *(2) / *(1) KIT consists of two packages; Set pre-filter (09879-2000) + Pump without pref-ilter *(2)

- Bomba autoaspirante de plástico de alta eficiencia.
- Bomba de 1500 rpm.
- Bajo nivel sonoro: hasta 59dBA.
- Gama potencias 3 - 4 y 5,5 CV.
- Eficiencia hidráulica del 78% (según standard ISO 9906).
- Para aplicaciones de gran caudal hasta 130 $m^3/h$.
- Conexiones normalizadas 3" x 4".
- Prefiltro independiente de 8 litros. Se puede comercializar la bomba sin prefiltro.
- Motor normalizado IEC con configuración brida aluminio motor B5.
- Motores IE3 de alta eficiencia (s/norma EU 640/2009).
- Eje motor estándar (compatibilidad con cualquier fabricante de motor).
- Rodete de plástico (No hay partes metálicas en contacto con el agua).
- Producto con marcaje GS.
- Tensión alimentación 230/400V.
- Tornillería inoxidable AISI-316.
- Sello mecánico de grandes prestaciones y calidades incluso para trabajar con agua de mar (AISI-316, EDPM, ...).

- High efficiency plastic self-priming pump.
- 1500 rpm pump.
- Low noise level:up to 59dBA.
- Power range 3 - 4 y 5,5HP.
- Hydraulic efficiency 78% (compliant with ISO 9906 standard).
- For large flow use, up to 130 $m^3/h$.
- Standard 3" x 4" connections.
- Stand-alone pre-filter of 8 liters. The pump can be sold without a pre-filter.
- Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration.
- High efficiency motors IE3 (EU 640/2009).
- Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer).
- Plastic impeller (No metallic parts in contact with water).
- Product with GS marks.
- Supply voltage: 230/400V.
- AISI-316 stainless bolts.
- Mechanical sealing of great performance and quality(AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.




Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

# KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
# *KIVU FILTRATION PUMP*

## DIMENSIONES / CURVAS RENDIMIENTO
*DIMENSIONS / PERFORMANCE CURVES PRESSURE*







| KIVU CON PREFILTRO / WITH PRE-FILTER | | CV HP | DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | ØD | Di | DNi | C | C1 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | MI | Q | R | S |
| 4P (1500 rpm) | 66047 | 3 | 440 | 90 | 220 | 100-4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 320 | 561 | 29,5 | 882 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 180 | 154 | 590 | 200 |
| | 66048 | 4 | 440 | 90 | 220 | 100-4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 320 | 561 | 29,5 | 882 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 180 | 154 | 590 | 200 |
| | 66049 | 5.5 | 440 | 90 | 220 | 100-4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 345 | 561 | 156 | 906 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 180 | 154 | 621 | 220 |

*Accesorios suministrados / * Supplied accessories


## CURVAS DE RENDIMIENTO / *PERFORMANCE CURVES PRESSURE*

**KIVU PUMP WITH PREFILTER**


### HEAD PRESSSURE / FLOW




### POWER WITH PREFILTER / FLOW




### HYDRAULIC EFFICIENCY WITH PREFILTER / FLOW




| | CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 4P (1500 rpm) | 66047 | KIVU - 3HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | 66048 | KIVU - 4HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | 66049 | KIVU - 5.5HP 50 Hz - 1500 rpm |


Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà · Barcelona (Spain)
Tel.: + 34 93 713 18 55 · Fax: + 34 93 713 11 37
e-mail: metalast@fluidraindustry.com


METALAST


# KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
# *KIVU FILTRATION PUMP*


## DIMENSIONES / CURVAS RENDIMIENTO
*DIMENSIONS / PERFORMANCE CURVES PRESSURE*







**ACCESORIOS***





| KIVU SIN PREFILTRO / WITHOUT PRE-FILTER | | CV HP | DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | Da | Di | DNa | DNi | C | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Ma | Mi |
| 4P (1500 rpm) | **66047-0890** | 3 | 154 | 220 | 220 | 100-4" | 100-4" | 306 | 279 | 206 | 480 | 320 | 561 | 29,5 | 598 | 157 | 181,5 | 255 | 460 | 180 | 180 |
| | **66048-0890** | 4 | 154 | 220 | 220 | 100-4" | 100-4" | 306 | 279 | 206 | 480 | 320 | 561 | 29,5 | 598 | 157 | 181,5 | 255 | 460 | 180 | 180 |
| | **66049-0890** | 5.5 | 154 | 220 | 220 | 100-4" | 100-4" | 306 | 279 | 206 | 480 | 345 | 561 | 156 | 623 | 157 | 181,5 | 255 | 460 | 180 | 180 |

*Accesorios suministrados / * Supplied accessories

## CURVAS DE RENDIMIENTO / *PERFORMANCE CURVES PRESSURE*


**KIVU PUMP WITHOUT PREFILTER**

### HEAD PRESSSURE / FLOW





According to standard ISO 9906:2012

### POWER WITHOUT PREFILTER / FLOW




According to standard ISO 9906:2012

### HYDRAULIC EFFICIENCY WITHOUT PREFILTER / FLOW




According to standard ISO 9906:2012

| | CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 4P (1500 rpm) | **66047-0890** | KIVU - 3HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | **66048-0890** | KIVU - 4HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | **66049-0890** | KIVU - 5.5HP 50 Hz - 1500 rpm |


Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà · Barcelona (Spain)
Tel.: **+ 34 93 713 18 55** · Fax: **+ 34 93 713 11 37**
e-mail: metalast@fluidraindustry.com



METALAST

# KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
# *KIVU FILTRATION PUMP*

## DIMENSIONES / CURVAS RENDIMIENTO
*DIMENSIONS / PERFORMANCE CURVES PRESSURE*




ACCESORIOS*




| PREFILTRO<br>PRE-FILTRO | DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ØA | B | C | D | E | F |
| 09879-2000 | 90 | 308 | 340 | 195 | 152 | 465 |

*Accesorios suministrados / * Supplied accessories

## CURVAS DE RENDIMIENTO / *PERFORMANCE CURVES PRESSURE*




Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà · Barcelona (Spain)
Tel.: + 34 93 713 18 55 · Fax: + 34 93 713 11 37
e-mail: metalast@fluidraindustry.com

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
## TECHNICAL CHARACTERISTICS




**La bomba autoaspirante de plástico KIVU®** para grandes caudales ha sido diseñada para alcanzar la máxima eficiencia durante su funcionamiento, con el menor ruido. KIVU® es sin duda la bomba con mayor eficiencia del mercado.

**The KIVU® plastic self-priming pump** for large flows has been designed to achieve the maximum working efficiency with the lowest noise. KIVU® is undoubtedly the highest efficiency pump in the market.


Rodete / Plastic impeller


Motor / Engine

## KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
## KIVU FILTRATION PUMP

**1* CON PREFILTRO / WITH PRE-FILTER**

| CÒDIGO / CODE | CV /HP |
|---|---|
| 63042 | 3 |
| 63043 | 4 |
| 63044 | 5.5 |

**2* SIN PREFILTRO / WITHOUT PRE-FILTER**

| CÒDIGO / CODE | CV /HP |
|---|---|
| 63042-0890 | 3 |
| 63043-0890 | 4 |
| 63044-0890 | 5.5 |

*(1)Kit compuesto por dos bultos; Conjunto prefiltro(09879-2000) + bomba sin prefiltro *(2) / *(1) KIT consists of two packages; Set pre-filter (09879-2000) + Pump without pref-ilter *(2)

- Bomba autoaspirante de plástico de alta eficiencia.
- Bomba de 1500 rpm.
- Bajo nivel sonoro: hasta 59dBA.
- Gama potencias 3 - 4 y 5,5 CV.
- Eficiencia hidráulica del 78% (según standard ISO 9906).
- Para aplicaciones de gran caudal hasta 130 $m^3$/h.
- Conexiones normalizadas 3" x 4".
- Prefiltro independiente de 8 litros. Se puede comercializar la bomba sin prefiltro.
- Motor normalizado IEC con configuración brida aluminio motor B5.
- Motores IE3 de alta eficiencia (s/norma EU 640/2009).
- Eje motor estándar (compatibilidad con cualquier fabricante de motor).
- Rodete de plástico (No hay partes metálicas en contacto con el agua).
- Producto con marcaje GS.
- Tensión alimentación 400/690V.
- Tornillería inoxidable AISI-316.
- Sello mecánico de grandes prestaciones y calidades incluso para trabajar con agua de mar (AISI-316, EDPM, ...).

- High efficiency plastic self-priming pump.
- 1500 rpm pump.
- Low noise level:up to 59dBA.
- Power range 3 - 4 y 5,5HP.
- Hydraulic efficiency 78% (compliant with ISO 9906 standard).
- For large flow use, up to 130 $m^3$/h.
- Standard 3" x 4" connections.
- Stand-alone pre-filter of 8 liters. The pump can be sold without a pre-filter.
- Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration.
- High efficiency motors IE3 (EU 640/2009).
- Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer).
- Plastic impeller (No metallic parts in contact with water).
- Product with GS marks.
- Supply voltage: 400/690V.
- AISI-316 stainless bolts.
- Mechanical sealing of great performance and quality(AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.




Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

# KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
# *KIVU FILTRATION PUMP*

## DIMENSIONES / CURVAS RENDIMIENTO
*DIMENSIONS / PERFORMANCE CURVES PRESSURE*







| KIVU CON PREFILTRO / WITH PRE-FILTER | | CV HP | DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | ØD | Di | DNi | C | C1 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | MI | Q | R | S |
| 4P (1500 rpm) | 63042 | 3 | 440 | 90 | 220 | 100-4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 320 | 561 | 29,5 | 882 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 180 | 154 | 590 | 200 |
| | 63043 | 4 | 440 | 90 | 220 | 100-4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 320 | 561 | 29,5 | 882 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 180 | 154 | 590 | 200 |
| | 63044 | 5.5 | 440 | 90 | 220 | 100-4" | 462 | 610 | 279 | 206 | 480 | 313 | 345 | 561 | 156 | 906 | 157 | 181,5 | 100 | 460 | 180 | 154 | 621 | 220 |

*Accesorios suministrados / * Supplied accessories


## CURVAS DE RENDIMIENTO / *PERFORMANCE CURVES PRESSURE*

**KIVU PUMP WITH PREFILTER**


### HEAD PRESSSURE / FLOW




### POWER WITH PREFILTER / FLOW




### HYDRAULIC EFFICIENCY WITH PREFILTER / FLOW




| | CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 4P (1500 rpm) | 63042 | KIVU - 3HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | 63043 | KIVU - 4HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | 63044 | KIVU - 5.5HP 50 Hz - 1500 rpm |


Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà · Barcelona (Spain)
Tel.: + 34 93 713 18 55 · Fax: + 34 93 713 11 37
e-mail: metalast@fluidraindustry.com


METALAST


# KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
# *KIVU FILTRATION PUMP*


## DIMENSIONES / CURVAS RENDIMIENTO
*DIMENSIONS / PERFORMANCE CURVES PRESSURE*







**ACCESORIOS***





| KIVU SIN PREFILTRO / WITHOUT PRE-FILTER | | CV HP | DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | Da | Di | DNa | DNi | C | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Ma | Mi |
| 4P (1500 rpm) | **63042-0890** | 3 | 154 | 220 | 220 | 100-4" | 100-4" | 306 | 279 | 206 | 480 | 320 | 561 | 29,5 | 598 | 157 | 181,5 | 255 | 460 | 180 | 180 |
| | **63043-0890** | 4 | 154 | 220 | 220 | 100-4" | 100-4" | 306 | 279 | 206 | 480 | 320 | 561 | 29,5 | 598 | 157 | 181,5 | 255 | 460 | 180 | 180 |
| | **63044-0890** | 5.5 | 154 | 220 | 220 | 100-4" | 100-4" | 306 | 279 | 206 | 480 | 345 | 561 | 156 | 623 | 157 | 181,5 | 255 | 460 | 180 | 180 |

*Accesorios suministrados / * Supplied accessories

## CURVAS DE RENDIMIENTO / *PERFORMANCE CURVES PRESSURE*


**KIVU PUMP WITHOUT PREFILTER**

### HEAD PRESSSURE / FLOW





According to standard ISO 9906:2012

### POWER WITHOUT PREFILTER / FLOW




According to standard ISO 9906:2012

### HYDRAULIC EFFICIENCY WITHOUT PREFILTER / FLOW




According to standard ISO 9906:2012

| | CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 4P (1500 rpm) | **63042-0890** | KIVU - 3HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | **63043-0890** | KIVU - 4HP 50 Hz - 1500 rpm |
| | **63044-0890** | KIVU - 5.5HP 50 Hz - 1500 rpm |


Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà · Barcelona (Spain)
Tel.: **+ 34 93 713 18 55** · Fax: **+ 34 93 713 11 37**
e-mail: metalast@fluidraindustry.com



METALAST

# KIVU BOMBA DE FILTRACIÓN
# *KIVU FILTRATION PUMP*

## DIMENSIONES / CURVAS RENDIMIENTO
*DIMENSIONS / PERFORMANCE CURVES PRESSURE*



ACCESORIOS*





| PREFILTRO<br>PRE-FILTRO | DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ØA | B | C | D | E | F |
| 09879-2000 | 90 | 308 | 340 | 195 | 152 | 465 |

*Accesorios suministrados / * Supplied accessories

## CURVAS DE RENDIMIENTO / *PERFORMANCE CURVES PRESSURE*

**KIVU PREFILTER 8L. /AH/Q)**




Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà · Barcelona (Spain)
Tel.: + 34 93 713 18 55 · Fax: + 34 93 713 11 37
e-mail: metalast@fluidraindustry.com

# BOMBA DOSIFICADORA ACQUA DOS

## Señal analógica manual – Bomba dosificadora con electroválvula 75088-75089-75090




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caudales: de 4 a 110 l/h
- Contrapresión máx.: hasta 16 bares
- Fuente de alimentación: 100÷240 Vca - 50/60 Hz
- Índice de desplazamiento: de 160 a 300 carreras/ minuto
- Cabezal de la bomba: PVDF
- Diafragma: PTFE
- Cubierta externa: PP reforzado con fibra de vidrio
- Grado de protección IP65
- Válvula de cebado manual
- Kit de instalación: Incluido

Las bombas dosificadoras analógicas de la serie Acqua Dos con caudal constante se pueden ajustar manualmente mediante una perilla montada en el panel frontal.
El caudal posee dos rangos de frecuencia:

- 0÷20% del caudal máximo
- 0÷100% del caudal máximo

Con solo 3 tamaños, esta bomba puede cubrir una amplia gama de rendimientos, ofreciendo un rango de caudal de 4 a 110 l/h y una contrapresión de hasta 16 bares. La fuente de alimentación es de 100÷240 Vca - 50/60 Hz, por lo que la propia bomba puede funcionar con diferentes tensiones de alimentación.
El cabezal de la bomba es de PVDF, por lo que posee una alta compatibilidad química con varios líquidos.
Todas las series Acqua Dos disponen de una bomba de cebado manual para el arranque.
La bomba está equipada con un kit de instalación estándar completo, que incluye: filtro de fondo de PVDF y válvula de inyección, tubo de aspiración de PVC y tubo de suministro de PE.



Los datos técnicos se pueden modificar sin previo aviso

# BOMBA DOSIFICADORA ACQUA DOS


## Señal analógica manual – Bomba dosificadora con electroválvula 75088-75089-75090

### CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


| Código | Tipo | Presión [bares] | Flujo [l/h] | carreras/min. | *cc/imp* | *Conexiones* | | Fuente de alimentación | Consumo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aspiración | Suministro | | Mín. | Máx. |
| **75088** | TIPO B | 12<br>10<br>8<br>2 | 4,0<br>5,0<br>6,0<br>8,0 | 160 | 0,42<br>0,52<br>0,63<br>0,83 | 4/6 | 4/6 | 100÷240 Vca | 17,0 | 22,0 |
| **75089** | Tipo C | 16<br>10<br>5<br>1 | 7,0<br>10,0<br>15,0<br>18,0 | 300 | 0,39<br>0,56<br>0,83<br>1,00 | 4/6 | 4/6 | 100÷240 Vca | 22,0 | 33,0 |
| **75090** | Tipo D | 5<br>4<br>2<br>0 | 20,0<br>32,0<br>62,0<br>110,0 | 300 | 1,11<br>1,78<br>3,44<br>6,11 | 8/12 | 8/12 | 100÷240 Vca | 29,0 | 37,0 |

*Los Datos de presión de la tabla hacen referencia a los parámetros medidos en la planta, incluido el uso de un racor de inyección estándar.*
***Consumo mínimo a 0 bares de contrapresión (Patentado)**


### DIMENSIONES




Type B - Type C




Type D






| KIT DE INSTALACIÓN | PVDF |
|---|---|
| Filtro de fondo de PVDF | • |
| Válvula de inyección de PVDF | • |
| Tubo de aspiración de PVC (4 m) | • |
| Tubo de suministro de PE (2 m) | • |
| Soporte de fijación a pared y de base | • |



Los datos técnicos se pueden modificar sin previo aviso

### CURVAS







Los datos técnicos se pueden modificar sin previo aviso

hidroconta
tecnología hidráulica


# CONTADORES






Predator
tecnología hidráulica

www.hidroconta.com




Fácil instalacion del **emisor de pulsos** sin necesidad de desmontar la relojería

Posibilidad de instalación **horizontal y vertical**

**Mayor precisión** R160H

Contador sin necesidad de tramos rectilíneos **U0 – D0**

## Alta resistencia


Para prolongar la vida útil del contador, el diseño de Predator, realiza una compensación hidrodinámica evitando empujes externos en el eje de la hélice.

## Ingeniería del Agua

Su funcionamiento se basa en una turbina o hélice cuyo eje esta situado en la línea de flujo del agua. El giro de la hélice se trasmite mediante transmisión magnética a través de un eje y engranaje hasta un cabezal que acumula en su totalizador el volumen de agua que ha circulado por el contador.

Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

## Relojería




Examen de tipo nacional para su uso en agua de dominio público hidráulico

Tambor de 7 cifras alineadas

Aprobación para agua potable

Clase metrológica

Estrella giratoria para la detección de fugas

## Especificaciones técnicas






- Preinstalación para emisor de impulsos. Emisor de pulsos extraible sin necesidad de desprecintar el contador.
- Calibres desde 50 hasta 200 mm.
- Relojería con esfera estanca al vacío ( IP68).
- Metrología R160 en posición horizontal y R100 en vertical.
- Clase de pérdida de presión Δp 16 ( 0,16 bar)
- Uso para agua fria 0,1 - 30˚C.
- El contador Predator puede alcanzar hasta una presión de 16 bares.
- Certificado de tipo agua potable y riego.

Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

# Despiece


| Nº | Descripción |
|---|---|
| 1 | Tapa |
| 2 | Relojería |
| 3 | Plato |
| 4 | Tapa Inferior |
| 5 | Tornillo de ajuste |
| 6 | Paleta de ajuste |
| 7 | Junta tórica |
| 8 | Junta tórica |
| 9 | Anillo anti campos magnéticos |
| 10 | Brida de cierre |
| 11 | Junta tórica |
| 12 | Junta de plástico |
| 13 | Inserto de latón |
| 14 | Tornillo en latón |
| 15 | Engranaje general |
| 16 | Engranaje |
| 17 | Cojinete superior |
| 18 | Engranaje |
| 19 | Cojinete inferior |
| 20 | Partes de hélice |
| 21 | Cuerpo |




Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

# Dimensiones

| Acoplamiento | Calibre | | L | H | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Pulg. | | mm | Kg |
| Bridado | 50 | 2" | 200 | 201 | 7,8 |
| | 65 | 2-1/2" | 200 | 210 | 9,5 |
| | 80 | 3" | 225 | 244 | 14,5 |
| | 100 | 4" | 250 | 253 | 16,5 |
| | 125 | 5" | 250 | 280 | 19,5 |
| | 150 | 6" | 300 | 310 | 32,0 |
| | 200 | 8" | 350 | 370 | 61,0 |
| Victaulic | 80 | 3" | 248 | 217 | 8,0 |
| | 100 | 4" | 278 | 218 | 9,5 |
| | 150 | 6" | 432 | 285 | 32,0 |




Conexiones- Bridas PN16

# Packing

| Acoplamiento | DIÁMETRO | | UNID. POR CAJA | DIMENSIONES DE LA CAJA (CM) | | | PESO BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Pulg. | | Largo | Ancho | Alto | KG |
| Bridado | 50 | 2" | 1 | 29,6 | 21,5 | 23 | 9 |
| | 65 | 2-1/2" | 1 | 31,8 | 24,0 | 25,1 | 11 |
| | 80 | 3" | 1 | 31,8 | 23,9 | 25 | 16 |
| | 100 | 4" | 1 | 31,9 | 25,7 | 27,8 | 18 |
| | 125 | 5" | 1 | 36,0 | 28,2 | 27,2 | 21,5 |
| | 150 | 6" | 1 | 38,8 | 32,3 | 32,4 | 34,5 |
| | 200 | 8" | 1 | 40,8 | 38,4 | 36,9 | 63,5 |
| Victaulic | 80 | 3" | 1 | 31,5 | 26,0 | 29,0 | 9 |
| | 100 | 4" | 1 | 32,0 | 26,5 | 29,0 | 10,5 |
| | 150 | 6" | 1 | 49,0 | 26,0 | 35,0 | 34,0 |

# Condiciones de trabajo

| Temperatura ambiente | Presión máxima |
|---|---|
| 5 °C - 5 5°C | ≤ 16 bar |

# Error máximo permitido


| Rango | Error ( %) |
|---|---|
| $Q_1 \leq Q < Q_2$ | ± 5% |
| $Q_2 \leq Q \leq Q_4$ | ± 2% |

Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

# Especificaciones técnicas


| Calibre | | $Q_4$ | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | Minima Lectura | Máxima Lectura | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Pulg. | $m^3/h$ | | | | $m^3$ | | |
| 50 | 2" | 50 | 40 | 0,4 | 0,25 | 0,0002 | 999.999 | R160H |
| | | | | 0,64 | 0,4 | | | R100V |
| 65 | 2-1/2" | 78,75 | 63 | 0,63 | 0,394 | 0,0002 | 999.999 | R160H |
| | | | | 1,008 | 0,63 | | | R100V |
| 80 | 3" | 125 | 100 | 1 | 0,625 | 0,0002 | 999.999 | R160H |
| | | | | 1,6 | 1 | | | R100V |
| 100 | 4" | 200 | 160 | 1,6 | 1 | 0,0002 | 999.999 | R160H |
| | | | | 2,56 | 1,6 | | | R100V |
| 125 | 5" | 200 | 160 | 1,6 | 1 | 0,0002 | 999.999 | R160H |
| | | | | 2,56 | 1,6 | | | R100V |
| 150 | 6" | 500 | 400 | 4 | 2,5 | 0,002 | 9.999.999 | R160H |
| | | | | 6,4 | 4 | | | R100V |
| 200 | 8" | 787,5 | 630 | 6,3 | 3,938 | 0,002 | 9.999.999 | R160H |
| | | | | 10,08 | 6,3 | | | R100V |

# Abaco de perdidas de carga




Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

## Curva de error




## Emisor de impulsos

| | |
|---|---|
| Tipo | Ampolla Reed |
| Valor de pulsos | DN 50-125: 1 pulso 100L<br>DN 150-200: 1 pulso 1000L |
| Corriente mín. para cierre del contacto | 0 mA |
| Corriente máx. para cierre del contacto | 100 mA |
| Resistencia de contacto cerrado | < 1 Ω |
| Resistencia de contacto abierto | ~∞ |
| Max. Voltaje soportado | 24V |
| Tiempo máx. de estabilización del contacto | 100us |
| Duración del Contacto cerrado | 40% del ciclo |
| Longitud estándar del cable | 1,5 m |





Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

# Acoplamientos

| | DN (MM) | PN | DIÁMETRO EXTERIOR (MM) | DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE LOS BULONES (MM) | Nº BULONES | DIÁMETRO DE LOS TALADROS DE LOS BULONES (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDA | 50 | PN10/16 | 165 | 125 | 4 | 18 | UNE-EN 1092-1 |
| | 65 | PN10/16 | 185 | 145 | 4 | 18 | |
| | 80 | PN10/16 | 200 | 160 | 8 | 18 | |
| | 100 | PN10/16 | 220 | 180 | 8 | 18 | |
| | 125 | PN10/16 | 250 | 210 | 8 | 18 | |
| | 150 | PN10/16 | 285 | 240 | 8 | 22 | |
| | 200 | PN10 | 340 | 295 | 8 | 22 | |
| | 200 | PN16 | 340 | 295 | 12 | 22 | |
| | 50 | PN16 | 153 | 120,6 | 4 | 19 | ANSI 150 |
| | 65 | PN16 | 178 | 139,7 | 4 | 19 | |
| | 80 | PN10/16 | 191 | 152,4 | 4 | 19 | |
| | 100 | PN10/16 | 229 | 190,5 | 8 | 19 | |
| | 125 | PN10/16 | 254 | 215,9 | 8 | 22 | |
| | 150 | PN10/16 | 279 | 241,3 | 8 | 22 | |
| | 200 | PN10 | 343 | 298,4 | 8 | 22 | |

| | DN (mm) | | DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBERÍA | | | ASIENTO A | RANURA B | DIÁMETRO RANURA C | | PROFUNDIDAD DE RANURA D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Pulg. | Real | Tolerancia + | Tolerancia - | ±0,76mm | ±0,76mm | Real | Tolerancia | |
| VICTAULIC | 80 | 3" | 88,9 | +0,89 | -0,79 | 15,88 | 7,95 | 84,94 | -0,018/-0,46 | 1,98 |
| | 100 | 4" | 114,3 | +1,14 | -0,79 | 15,88 | 9,53 | 110,08 | -0,020/-0,51 | 2,11 |
| | 150 | 6" | 168,3 | +1,6 | -0,79 | 15,88 | 9,53 | 163,96 | -0,022/-0,56 | 2,16 |




*Exagerado para mayor claridad*

Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

# Intrucciones de instalación

- Se recomienda situar siempre el contador en un punto bajo de la instalación.

- Colocar el contador de forma que la flecha corresponda al sentido de circulación del agua.

- No forzar el Contador durante el montaje, evitar los esfuerzos de tracción y torsión.

- Los contadores han de funcionar siempre llenos de agua, con una presión mínima de 0,3 bar a la salida del contador, instalados a un nivel inferior respecto a la pendiente del resto de la conducción. De este modo, se eliminará también la formación de bolsas de aire en su interior.

- Si existe la presencia de aire en la conducción, es necesario colocar ventosas, para evitar lecturas erróneas.

- Si el agua de la conducción presenta partículas gruesas en suspensión, se recomienda instalar un filtro de desbaste previo.

- Prever una válvula de cierre aguas arriba del contador para facilitar el mantenimiento y/o reparación del mismo.
Antes de instalar un contador en una conducción nueva, se recomienda el drenaje de la misma para eliminar partículas.

- El diámetro interior de la tuberia debe de ser igual al diámetro nominal del contador.

- No es necesaria la instalación de tramos rectilíneos antes de ni después del contador U0-D0.

- Apto para instalación en posición horizontal R160H y posición vertical R100V.

# FAQ

## 1- ¿Se ha roto la turbina?

La rotura de la turbina puede estar causada por la presencia de partículas sólidas de un tamaño considerable, por ejemplo, tacos y piedras que pueda haber en suspensión en el agua.
En este caso debe sustituir el mecanismo del contador y colocar un filtro ya sea en “Y” o de cesta antes del contador para que no vuelva a ocurrir.


## 2- ¿El contador no suma?

Es probable que se encuentre atascado, tenga alguna parte interna averiada o haya sufrido desgaste por envejecimiento.
Cuando ocurre un desgaste por envejecimiento, puede que el contador si sume m3, pero no sean los reales.
En este caso se deberá reponer el elemento averiado. Nuestros contadores gracias a su diseño hidrodinámico con mecanismo independiente hace que este tipo de reparaciones sean muy sencillas.

Todos los derechos están reservados. © Copyright. 2020 HIDROCONTA. S.A.U.

# GUARDIAN POOL 74720

## EQUIPO AUTOMÁTICO DE REGULACIÓN Y CONTROL






**Unidad de control totalmente automatizada con lecturas simultaneas, en función del modelo, de pH, cloro libre y turbidez**

COMPATIBLE NN thing
*Fluidra Connect compatible*

La nueva Guardian Pool combina los elementos de control y dosificación tradicionales con un control digital total de sus valores, lo que facilita la gestión de los parámetros de la piscina y su historial, para analizar o detectar posibles errores. Para gestionar los datos, Guardian Pool cuenta con una memoria interna de 4 MB que nos permite almacenar hasta 16.000 registros que se pueden consultar en forma de datos o mostrar gráficos.
La consulta de datos se puede hacer a través de la pantalla táctil retroiluminada de 7” de alta resolución, descargar a través del puerto USB que también se utiliza para la actualización del firmware, mediante WiFi para controlar el equipo desde cualquier dispositivo móvil, Tablet o PC o bien con la plataforma Fluidra Connect.
Guardian pool destaca por su alto rendimiento en el control y la regulación de los productos químicos utilizados en piscinas Públicas y privadas.

### Características destacadas

Interfaz de usuario multilingüe, intuitiva y fácil de usar que permite la calibración de las medidas y la dosificación de productos químicos.
En función del modelo, lecturas simultáneas de pH, temperatura, cloro libre y turbidez.
Muestra alarmas por parámetros
Compatible con piscinas tratadas con cloro sólido, cloro líquido, bromo, ozono o electrólisis salina.
Sensor de medición del cloro que usa hipoclorito de sodio, dicloro, tricloro o cloro salino, con lectura estable de hasta 500 ppm de ácido isocianúrico.
Es posible utilizar electrodos para leer bromo, peróxido, ácido peracético y ozono adaptando los parámetros de visualización en la pantalla.
Soporte de electrodos con iluminación LED para identificar averías: azul: correcto funcionamiento; amarillo: alarma en variable de medida (pH, ORP, Cloro libre…); rojo: alarma de falta de agua
Diseño modular

## Especificaciones técnicas

Parámetros de medida según modelo:


pH: rango de medida de 0,00 a 14,00
Cloro libre configurable: 0.00…10.00ppm (otros rangos disponibles)
Turbidez: Rango de medida: 0.00…10.00 NTU
Temperatura: Rango de medida: 0.0…50.0ºC

2 relés de control para los parámetros de pH y cloro libre con 230 V, 50/6 0Hz, 6 A.
1 relé configurable para Turbidez
1 relé de control para la temperatura, con 230 V, 50/60 Hz y la posibilidad de asociarlo al cloro total o al cloro combinado.
2 relés de alarma libres de potencial, con posibilidad de vincularlos a cualquier medición, incluido el caudal, o a una alarma del sistema general.
Salidas dobles de relé para cada parámetro, ajustables a salidas de 4-20 mA.
Módulo WiFi con configuración interna de páginas del servidor web.
Puerto de comunicaciones RS485 ModBus compatible con Fluidra Connect.
Las entradas de señal de los sensores tienen un aislamiento galvanizado.
Ajustes de la dosificación proporcional en la bomba proporcional.
Carcasa de ABS con protección IP65

## Modelos disponibles

| | | Guardian Pool 1 | Guardian Pool 2 | Guardian Pool 3 | Guardian Pool 4 | Guardian Pool 5 | Guardian Pool 6 | Guardian Pool 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | | Cloro 10 ppm | Cloro 2 ppm | pH/ORP | pH/cloro 10 ppm | pH /ORP / ºC / cloro 10 ppm (1) | pH / ORP / ºC cloro libre y total 10 ppm/ NTU | pH / Cloro 10 ppm NTU |
| Código | | 72700 | 72701 | 72703 | 72702 | 72704 | 72705 | 74720 |
| Usos del agua | | Agua potable | Agua potable | Piscinas residenciales/ comerciales | PISCINA PÚBLICA | PISCINA PÚBLICA | PISCINA PÚBLICA | PISCINA PÚBLICA |
| Sensores | pH | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | ORP | | | √ | | √ | √ | |
| | Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Cloro libre 2 ppm | | √ | | | | | |
| | Cloro libre 10 ppm | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| | Cloro total 10 ppm | | | | | | √ | |
| | Cloro combinado | | | | | | √ | |
| | Turbidez 10 NTU | | | | | | √ | √ |

**Dimensiones de equipo**



ASTRALPOOL

# Control y dosificación automática

## Para piscina residencial y pública

- Control Basic Plus
- Control Basic Next
- Bombas dosificadoras Optima y Optima Next
- Controllers galvánicos y amperométricos





# Dosificación mediante control automático de cloro y pH

Hoy en día, ¿quién no busca en su entorno productos para facilitarle el trabajo? Pues en la piscina también existen numerosas opciones que permiten controlar de una forma automática el laborioso trabajo de mantenerla desinfectada y en perfectas condiciones.

La automatización de la dosificación y del control del producto químico supone un paso respecto a los tratamientos manuales y no es incompatible con otros tratamientos. Mediante un electrodo de cloro libre o Redox y un electrodo de pH se determinan los niveles de concentración en la piscina. Estas medidas son analizadas por un controlador donde el operario habrá establecido unos valores de consigna óptimos de cloro libre y pH.

## CONTROL BASIC PLUS



**Dimensiones:** 234 x 162 x 108 mm
**Peso:** 1,5 kg.
**Alimentación:** 230 Vac con enchufe

Instalación pared o deposito (con accesorio opcional)

**Display:** LCD 2 líneas 16 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Entrada de temperatura Pt100 (sensor no incluido)
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Entrada de paro/marcha remoto (230 Vac)
- Relé de alarma 250Vac 10A
- Relé de salida para Elemento externo 250 Vac 10A (por ejemplo: Electroválvula)
- Interruptor
- Comunicaciones Modbus RTU

Equipo único para pH o ORP, se solicitan los Electrodos por separado.

| Serie Control Basic Plus | |
|---|---|
| 66159 * | Serie Control Basic PLUS 1,5 l/h / 1,5 bar (electrodo no incluido) |
| 66160 * | Serie Control Basic PLUS 5,0 l/h / 1,5 bar (electrodo no incluido) |

* Códigos que sustituyen a los antiguos Control Basic 57129 y 57130 respectivamente.

| Electrodo con Soluciones de Calibración | |
|---|---|
| 36004 | Kit pH con solución patrón pH4 y pH7 |
| 36005 | Kit ORP con solución patrón 465mV |

## CONTROL BASIC NEXT



**Dimensiones:** 191 x 155 x 123 mm
**Peso:** 1 kg.
**Alimentación:** 230 Vac sin enchufe

Instalación pared.

**Display:** LCD 2 líneas 8 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Entrada de paro/marcha remoto (230 Vac)

Nueva serie NEXT, incluye electrodo de pH y ORP según la versión.

| Serie Next | |
|---|---|
| 66156 | Control Basic pH SPA NEXT 0,4 l/h / 1,5 bar con electrodo pH y solución patrón pH4 y pH7 |
| 66157 | Control Basic ORP SPA NEXT 0,4 l/h / 1,5 bar con electrodo ORP y solución patrón 465mV |
| 66162 | Control Basic pH NEXT 1,5 l/h / 1,5 bar con electrodo pH y solución patrón pH4 y pH7 |
| 66163 | Control Basic ORP NEXT 1,5 l/h / 1,5 bar con electrodo ORP y solución patrón 465mV |
| 66336 | Control Basic pH NEXT 3 l/h / 1,5 bar con electrodo pH y solución patrón pH4 y pH7 |
| 66337 | Control Basic ORP NEXT 3 l/h / 1,5 bar con electrodo ORP y solución patrón 465mV |

ASTRALPOOL

## REDOX BASIC EV PLUS



**Dimensiones:** 234 x 162 x 108 mm
**Peso:** 1,5 kg.
**Alimentación:** 230 Vac con enchufe

Instalación pared o deposito (con accesorio opcional)

**Display:** LCD 2 líneas 16 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Entrada de temperatura Pt100 (sensor no incluido)
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Entrada de paro/marcha remoto (230 Vac)
- Relé de alarma 250Vac 10A
- Relé de salida para Elemento externo 250 Vac 10A (por ejemplo: Electroválvula)
- Interruptor
- Comunicaciones Modbus RTU

Equipo único para pH o ORP, se solicitan los Electrodos por separado.

| Serie Redox Basic EV Plus | |
|---|---|
| 66161 * | Control Redox Basic EV PLUS (electrodo no incluido) |

* Código que sustituye al antiguo Redox Basic EV 57131.

| Electrodo con Soluciones de Calibración | |
|---|---|
| 36004 | Kit pH con solución patrón pH4 y pH7 |
| 36005 | Kit ORP con solución patrón 465mV |

## REDOX BASIC EV NEXT



**Dimensiones:** 191 x 155 x 123 mm
**Peso:** 1 kg.
**Alimentación:** 230 Vac sin enchufe

Instalación pared.

**Display:** LCD 2 líneas 8 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Entrada de paro/marcha remoto (230 Vac)

Nueva serie NEXT, incluye electrodo ORP.

| Serie Redox Basic EV Next | |
|---|---|
| 66174 | Redox basic EV Next con electrodo ORP con solución patrón 465mV |

**Fluidra Connect Compatible.**
Equipo compatible con la plataforma Fluidra Connect



## CONTROL BASIC DOBLE pH - EV



**Dimensiones:** 234 x 162 x 108 mm
**Peso:** 1 kg.
**Alimentación:** 230 Vac sin enchufe

Instalación pared (se suministran accesorios)

**Display:** LCD 2 líneas 16 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Entrada de temperatura Pt100 (sensor no incluido)
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Entrada de paro/marcha remoto (230Vac)
- Relé de alarma 250Vac 10A para pH
- Relé de alarma 250Vac 10A para ORP
- Relé de alarma general.
- Interruptor

**Suministro con equipo Control Basic doble pH-EV:**
- Electrodo de pH con 6 m de cable
- Electrodo de ORP con 6 m de cable
- Soluciones de calibración pH4, pH7 y 465mV
- Soportes de Electrodo de pH y ORP
- 2 collarines DN5
- Manual de instrucciones multilenguaje

| Control Basic doble pH - EV | |
|---|---|
| 66158 | Control Basic Doble pH - EV SPA 0,4 l/h con electrodos de pH y ORP y soluciones patrón |
| 64983 | Control Basic Doble pH - EV 1,5 l/h con electrodos de pH y ORP y soluciones patrón |

| Serie Control Basic doble pH-EV Plus | |
|---|---|
| 66180 * | Control Basic Doble pH-EV 1,5 l/h electrodos de pH y ORP y soluciones patrón |

* Comunicaciones Modbus RTU.

**Fluidra Connect Compatible.**
Equipo compatible con la plataforma Fluidra Connect



## OPTIMA MAN



**Dimensiones:** 237,5 x 233,5 x 109 mm
**Peso:** 1,5 kg.
**Alimentación:** 230 Vac con enchufe

Instalación pared ( se suministran accesorios ), u opcionalmente con pie para montaje sobre deposito (código 36830)

**Doble regulación:** 0-100% o 0-20%

**Entradas y salidas:**
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Interruptor

| Optima Man | |
|---|---|
| 57132 | Optima MAN Tipo B (5 l/h / 10 bar - 8 l/h / 2 bar) (electrodo no incluido) |
| 57133 | Optima MAN Tipo C (10 l/h / 10 bar - 18 l/h / 1 bar) (electrodo no incluido) |
| 57135 | Optima MAN Tipo D (20 l/h / 5 bar - 40 l/h / 2 bar) (electrodo no incluido) |

## OPTIMA MAN NEXT



**Dimensiones:** 191 x 155 x 131 mm
**Peso:** 1 kg.
**Alimentación:** 230 Vac sin enchufe

Instalación pared ( se suministran accesorios )

Regulación 0-100%

| Optima Man Next | |
|---|---|
| 66164 | Optima MAN NEXT (3 l/h / 10 bar - 5 l/h / 8 bar) (electrodo no incluido) |

ASTRALPOOL

## OPTIMA PRO



**Dimensiones:** 237,5 x 233,5 x 109 mm
**Peso:** 1,5 kg.
**Alimentación:** 230 Vac con enchufe

Instalación pared (se suministran accesorios)
Opcionalmente con pie para montaje sobre deposito (código 36830)

**Display:** 2 líneas 16 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Indicación en impulsos/minuto, l/h, gal/h, . . .
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Entrada analógica 0/4. . . .20mA o inversa
- Entrada de pulsos para dosificación proporcional desde contador emisor de impulsos
- Paro marcha remoto
- Entrada de electrodo de dosificación (opcional)

| Optima Pro | |
|---|---|
| 57136 | Optima PRO Tipo B (5 l/h / 10 bar - 8 l/h / 2 bar) |
| 57137 | Optima PRO Tipo C (10 l/h / 10 bar - 18 l/h / 1 bar) |
| 57138 | Optima PRO Tipo D (20 l/h / 5 bar - 40 l/h / 2 bar) |

## OPTIMA PRO NEXT



**Dimensiones:** 191 x 155 x 131 mm
**Peso:** 1 kg.
**Alimentación:** 230 Vac sin enchufe

Instalación pared ( se suministran accesorios )

**Display:** LCD 2 líneas 8 caracteres

**Entradas y salidas.**
- Indicación en impulsos/minuto.
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Entrada analógica 0/4. . . .20mA o inversa
- Entrada de pulsos para dosificación proporcional desde contador emisor de impulsos
- Paro marcha remoto

| Optima Pro Next | |
|---|---|
| 66165 | Optima PRO NEXT (3 l/h / 10 bar - 5 l/h / 8 bar) |

## OPTIMA pH/ORP



**Dimensiones:** 237,5 x 233,5 x 109 mm
**Peso:** 1,5 kg.
**Alimentación:** 230 Vac con enchufe

Instalación pared (se suministran accesorios)
Opcionalmente con pie para montaje sobre deposito (código 36830)

**Display:** 2 líneas 16 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Entrada de temperatura Pt100 (sensor no incluido)
- Entrada de control de nivel
- Entrada de sensor de dosificación (opcional)
- Entrada de contador emisor de pulsos
- Paro marcha remoto
- Salida relé de alarma
- Salida 4. . . 20mA repetición de medida no aislada galvánicamente
- Comunicaciones Modbus RTU

Equipo único para pH o ORP, se solicitan los Electrodos por separado

| Optima pH/ORP | |
|---|---|
| 66179 * | Optima PRO Tipo C (10 l/h / 10 bar - 18 l/h / 1 bar) (electrodo no incluido) |

* Código que sustituye al antiguo Optima pH/ORP 57131.

| Electrodo con Soluciones de Calibración | |
|---|---|
| 36004 | Kit pH con solución patrón pH4 y pH7 |
| 36005 | Kit ORP con solución patrón 465mV |

## OPTIMA pH/ORP NEXT



**Dimensiones:** 191 x 155 x 131 mm
**Peso:** 1 kg.
**Alimentación:** 230 Vac sin enchufe

Instalación pared ( se suministran accesorios )


**Display:** LCD 2 líneas 8 caracteres

**Entradas y salidas:**
- Entrada de temperatura Pt100 (sensor no incluido)
- Entrada de control de nivel
- Paro marcha remoto

Equipo único para pH o ORP, se solicitan los Electrodos por separado

| Optima pH/ORP Next | |
|---|---|
| 66166 | Optima pH/ORP NEXT (3 l/h / 10 bar - 5 l/h / 8 bar) (electrodo no incluido) |

**Fluidra Connect Compatible.**
Equipo compatible con la plataforma Fluidra Connect



## CONTROLLER GALVÁNICO



### 66178 Controller pH / ORP / Temperatura

- Rango de medida de pH 0.0 - 14.00
- Rango de medida de ORP -1500mV - +1500mV
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de pH y ORP
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de pH y ORP
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de pH y ORP.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de pH y ORP
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración pH7, pH4 y 465mV
- Medidor portátil manual de pH y Cloro libre
- Electrodo pH y ORP incluido
- Sensor pT100

### 66177 Controller pH / Cloro libre galvánico / Temperatura

- Rango de medida de pH 0.0 - 14.00
- Rango de medida de Cloro libre 0.00 – 5.00 ppm
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de pH y Cloro libre
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de pH y cloro
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de pH y cloro.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de pH y cloro
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración pH7, pH4 y 465mV
- Medidor portátil manual de pH y Cloro libre
- Electrodo pH y Cloro libre galvánico incluido
- Sensor pT100

### 66176 Controller pH / ORP / Cloro libre / Temperatura


- Rango de medida de pH 0.0 - 14.00
- Rango de medida de ORP -1500mV - +1500mV
- Rango de medida de Cloro libre 0.00 – 5.00 ppm
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de pH y Cloro libre
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de pH y Cloro
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de pH, ORP y Cloro.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de pH y Cloro
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración pH7, pH4 y 465mV
- Medidor portátil manual de pH y Cloro libre
- Sensor pT100

### 66175 Controller Cloro libre / Temperatura


- Rango de medida de Cloro libre 0.00 – 5.00 ppm
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de Cloro libre
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de Cloro
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de Cloro.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de Cloro
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración 465mV
- Medidor portátil manual de Cloro libre
- Electrodo Cloro libre galvánico incluido
- Sensor pT100

**Fluidra Connect Compatible.**
Equipo compatible con la plataforma Fluidra Connect





## CONTROLLER AMPEROMÉTRICO





### 66168 Controller pH / Cloro libre / Temperatura

- Rango de medida de pH 0.0 - 14.00
- Rango de medida de Cloro libre 0.00 – 5.00 ppm
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de pH y Cloro libre
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de pH y cloro
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de pH y cloro.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de pH y cloro
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración pH7, pH4 y 465mV
- Medidor portátil manual de pH y Cloro libre
- Electrodo pH y Cloro libre amperométrico incluido
- Sensor pT100

### 66169 Controller pH / ORP / Cloro libre / Temperatura

- Rango de medida de pH 0.0 - 14.00
- Rango de medida de ORP -1500mV - +1500mV
- Rango de medida de Cloro libre 0.00 – 5.00 ppm
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de pH y Cloro libre
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de pH y Cloro
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de pH, ORP y Cloro.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de pH y Cloro
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración pH7, pH4 y 465mV
- Medidor portátil manual de pH y Cloro libre
- Electrodo pH, ORP y Cloro libre amperométrico incluido
- Sensor pT100

### 66170 Controller pH / ORP / Cloro libre / Cloro total / Temperatura

- Rango de medida de pH 0.0 - 14.00
- Rango de medida de ORP -1500mV - +1500mV
- Rango de medida de Cloro libre 0.00 – 5.00 ppm
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de pH y Cloro libre
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de pH y Cloro
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de pH y Cloro.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de pH y Cloro
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración pH7, pH4 y 465mV
- Medidor portátil manual de pH y Cloro libre
- Electrodo pH, ORP y Cloro libre amperométrico y Cloro total incluido
- Sensor pT100

### 68215 Controller pH / Bromo / Temperatura

- Rango de medida de pH 0.0 - 14.00
- Rango de medida de Bromo 0.00 – 10.00 ppm
- Rango de temperatura: -5 - 50ºC
- Relé 230V 50/60Hz para activación de bomba de pH y Bromo
- Relé 230V 50/60Hz para control de temperatura
- Relé 230V 50/60Hz temporizado
- Salida de frecuencia de 20 a 160 imp/min para activación de bomba de pH y Bromo
- Salida 0/4 - 20mA de repetición de medida de pH y Bromo.
- Entrada de paro marcha alimentado
- Entrada de nivel mínimo de producto de pH y Bromo
- Relé de alarma general
- Salida RS485 MODBUS
- Detector de falta de muestra
- Válvula de ajuste fino
- Rotámetro integrado
- Filtro de 5" con cartucho filtrante 80 micras y escuadra de sujeción
- Soluciones de calibración pH7, pH4 y 465mV
- Medidor portátil manual de pH y Bromo
- Electrodo pH y Bromo amperométrico incluido
- Sensor pT100

**Fluidra Connect Compatible.**
Equipo compatible con la plataforma Fluidra Connect



ASTRALPOOL



REVISIÓN 01

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

FLUIDRA GROUP

PLASTIFLEX
Hose System Solutions

ASTRALPOOL
FLUIDRA GROUP

# Article: 50SN50M300300FLU

**Description:** SUNFLEX_50_M30_AZ

**Product:** Family: SN SUNFLEX E-10
**Statistical group:** 2111 CRUSH PROOF
**Code Selection:** SP - ESPIRALOCK

Cod. customer: C00002-FLU Ref. customer: 01379-2450
Name: FLUIDRA GLOBAL DISTRIBUTION S.L.

## SPECITFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| **Colour:** | BLUE | |
| **Diameter:** | 50,00 mm | |
| **Weight:** | 335,00 g | |
| **Formule:** | BSN0A03 | |
| **Formula %:** | 0,000 | 0,000 |
| **Hose length:** | 30 mt | |
| **Weight x meter:** | 335,00 g | |
| **Hose weight:** | 10,05 kg | |
| **Hose weight:** | 10,05 kg | |

**Sections:**

**ROU 12,62 m/p**

**Subgroup:**



## CUFFS

**Code:**
**Description:**
**Formula:**
**Colour:**
**Ø:** mm **Weight:** g
**F. Insert:**

**Code:**
**Description:**
**Formula:**
**Colour:**
**Ø:** mm **Weight:** g
**F. Insert:**

## COMPONENTS

**Code:**
**Name:**
**Formula:**
**Colour:**
**Diameter:** mm
**Weight:** g

**Code:**
**Name:**
**Formula:**
**Colour:**
**Diameter:** mm
**Weight:** g

| Code | Description | Quantity | Weight |
|---|---|---|---|

## PACKAGING

| | |
|---|---|
| **Code:** | 800143 |
| **Units per carton:** | 1 |
| **Carton weight:** | 1,65 kg |
| **Dimensions (cm):** | 52 x 56 x 60 |
| **Carton cube:** | 0,17472 m3 |
| **Article total weight (P.A.):** | 11,7 kg |






## Article

**50SN50M300300FLU**

## LABELS

**Our ref. Label u.:**

**No labels u.:**

0

**Our ref. label. bag:**

**No labels bag:**

0

**Our ref. label carton:**

810215

**No labels per carton:**

2




**Our ref. label. pallet:**

815049

**No labels per pallet:**

2




## LABELLING







## PALLETISATION

**Code pallet:** 890005

**Dimensions pallet (cm):** 120 x 120 x 14

**Total size + pallet (cm):** 120 x 120 x 195

**Total cube w/ pallet:** 2,808 m3

**Total weight w/ pallet:** 155,4 kg

**Total units per pallet:** 12

**Pallet stowage:** 4 units x 3 layers

PALLET_1200x1200_TRACE E120



**Remarks:**



Liner pool



Concrete pool

## WALL CONDUIT IN ABS/PVC-U ADJUSTABLE LENGTH

**1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

• This product should be installed according to the specific instructions given. All safety regulations must be followed at all times to avoid accidents.
• The user must ensure that all assembly and maintenance work is carried out by an officially qualified person, who must have read the specific instructions for installation and servicing in this manual.
• Avoid knocking during shipment as this can damage the product.
• Store the product in its original packaging, protected from damp and direct sunlight.
• The proper installation and handling of this product, as well as respecting the maximum pressure and temperature ranges specified in this manual, are essential for prolonging the service life of the conduit.
• The liquid handled must be compatible with the materials of the wall conduit. Either see the chemical resistance tables published by Cepex or ask its Technical Department.
• Before doing any maintenance work on the piping or the conduit, ensure that the system has been depressurized by easing the pressure and bleeding the pipes, as described in the product's safety instructions.
• Check that the product is not damaged before installation.
• The product supplied is made of ABS or PVC-U, which may be damaged by chemical products. Use a specially formulated adhesive for PVC or ABS for the parts to be glued together. Under no circumstances should other products be used, such as adhesive sealants, fillers, silicone glues, etc.

**2. SPECIFICATIONS**

Wall conduit designed for installation in pool shell walls (usually for lighting or suction and return inlets).
• Ranges in length from 150 to 300 mm, which can be cut to the length required by the user depending on the thickness of the pool's walls (the white ABS conduits have markings for this purpose) (Fig. 1).
Material: ABS (white)/PVC-U (gray).
• Maximum pressure (water supply): 4 bar
• Temperature range: 15–35 ºC
For ease of installation, designed with holes in the ribs of the wall for fastening to the pool structure (Fig. 1).
• 2 different basic models:
- For concrete pools
- For liner pools (with bespoke pool cover)

**3. INSTALLATION (Fig. 2)**

1. Put the wall conduit in the right position before concreting the walls. It can be held in place using the support holes on the ribs (it is recommended that the holes be covered over before concreting to prevent the concrete from getting between the parts for installing the conduit).
2. After concreting and drying the walls, the conduit's surplus length can be trimmed off.
3. Thread the cable through the wall conduit (if lighting is to be installed).
4. Glue or thread the piping or accessory outside the pool shell (review the instructions for gluing in the Cepex Technical Catalog and observe the recommended drying times).
- External thread and smooth internal diameter: the wall conduit can be attached to the piping by fitting a threaded accessory to the external diameter or a glued one to the internal diameter.
- Smooth external and internal diameter: the wall conduit can be glued directly to the piping or glued accessory.
5. Glue or thread the fixture (projector, inlet, etc.) to the front of the wall.

In the case of liner pools, place the liner below the conduit's sleeve as shown in the diagram (Fig. 3).

## TRAVERSÉE EN ABS/PVC-U LONGUEUR ADAPTABLE

**1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**

• Ce produit doit être installé conformément aux instructions spécifiques de chaque installation. Toutes les législations en matière de sécurité doivent être respectées à tout moment pour éviter les accidents.
• L'utilisateur doit s'assurer que tout le travail de montage et d'entretien est réalisé par une personne autorisée et qualifiée et que cette dernière a lu préalablement les instructions d'installation et de mise en service spécifiques énoncées dans ce manuel.
• Les coups doivent être évités lors du transport, car ils risquent d'endommager le produit.
• Le produit doit être entreposé dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.
• Pour préserver la durée de vie de la traversée, il est indispensable de l'installer et de la manipuler correctement, ainsi que de respecter les conditions de pression et de température maximales indiquées dans ce manuel.
• Le liquide conduit doit être compatible avec les matériaux de la traversée. Vous pouvez consulter les tableaux de résistance chimique publiés par Cepex ou contacter le service technique.
• Avant d'effectuer toute opération d'entretien sur le tuyau ou la traversée, assurez-vous que le système est dépressurisé en libérant la pression et en vidant les tuyaux, conformément aux consignes de sécurité de chaque produit.
• Avant de procéder à l'installation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
• Le produit fourni est fabriqué en ABS ou PVC-U, matériaux susceptibles d'être endommagés par certains produits chimiques. Pour les collages, utilisez une colle spécialement conçue pour le PVC ou l'ABS. N'utilisez en aucun cas d'autres produits comme des mastics-colles, des enduits de remplissage, des colles à base de silicone, etc.

**2. CARACTÉRISTIQUES**

Traversée conçue pour être installée sur les parois du bassin de la piscine (généralement pour l'éclairage ou les buses d'aspiration ou de refoulement).
• Plage de longueurs maximales 150 mm - 300 mm. Possibilité de découpe selon la longueur dont a besoin l'utilisateur, en fonction de l'épaisseur des parois de la piscine (les traversées en ABS blanc arborent des marques à cette fin) (Fig.1).
• Matériau : ABS (blanc) / PVC-U (gris).
• Pression maximale (passage de l'eau) : 4 bar.
• Plage de températures : 15 - 35 ºC.
Produit conçu avec des orifices au niveau des nervures afin de fixer le produit sur la structure de la piscine, ce qui en facilite l'installation (Fig. 1).
• 2 modèles de base différents :
- Pour piscine en béton
- Pour piscine en liner (avec cache esthétique)

**3. INSTALLATION (Fig. 2)**

1. Placer la traversée dans la position correcte avant de bétonner les parois. Il est possible de la maintenir à l'aide des orifices de fixation situés au niveau des nervures (il est recommandé de boucher les orifices avant de bétonner afin d'empêcher le béton de pénétrer dans les pièces d'installation de la traversée).
2. Après le bétonnage, une fois les parois sèches, il est possible de couper la traversée si elle est trop longue.
3. Passer le câble dans la traversée (pour l'installation d'un luminaire).
4. Coller ou visser le conduit ou l'accessoire à l'extérieur du bassin de la piscine (consulter les instructions de collage dans le catalogue technique de Cepex et respecter les temps de séchage indiqués).
- Extérieur fileté et intérieur lisse : il est possible de relier la traversée au tuyau avec un accessoire vissé sur l'extérieur ou collé sur l'intérieur de la traversée.
- Extérieur et intérieur lisses : il est possible de coller la traversée directement au tuyau ou à tout autre accessoire à coller.
5. Coller ou visser l'élément de la paroi (projecteur, buse, etc.) sur la partie avant.

Dans le cas d'une piscine en liner, placer le liner en dessous du cache de la traversée comme indiqué dans l'illustration (Fig. 3).

## PASAMUROS EN ABS / PVC-U LONGITUD ADAPTABLE

**1. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

• Este producto debe ser instalado acorde con las instrucciones específicas para cada instalación. Todas las legislaciones de seguridad deben ser respetadas en todo momento para evitar accidentes.
• El usuario debe asegurarse que todo el trabajo de montaje y mantenimiento es llevado a cabo por personal autorizado y cualificado, y que éste ha leído previamente las instrucciones de instalación y servicio especificadas en este manual.
• Evite golpes durante el transporte, ya que éstos pueden dañar el producto.
• Almacene el producto en su embalaje original, protegido de la humedad y los rayos del sol directos.
• La correcta instalación y manejo de este producto, así como el respeto a las condiciones de máxima presión y temperatura especificados en este manual son esenciales para preservar la vida de servicio del pasamuros.
• El líquido conducido debe ser compatible con los materiales del pasamuros. Puede consultar las tablas de resistencia química publicadas por Cepex o preguntar al departamento técnico.
• Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento en la tubería o el pasamuros, debe asegurarse de que el sistema ha sido despresurizado, aliviando la presión y vaciando las tuberías, siguiendo las instrucciones de seguridad de cada producto.
• Antes de la instalación, compruebe que el producto no está dañado.
• El producto suministrado está fabricado en ABS o PVC-U, que pueden ser dañados por productos químicos. Para las encoladuras, usar adhesivo especialmente formulado para PVC o ABS. Bajo ninguna circunstancia se recomienda el uso de otros productos como selladores adhesivos, rellenadores, colas de silicona, etc.

**2. CARACTERÍSTICAS**

Pasamuros concebidos para instalación en las paredes del vaso de la piscina (normalmente iluminación o boquillas de succión o impulsión).
• Rango de longitud máxima de 150mm/300mm que puede ser cortada hasta la extensión que necesite el usuario, dependiendo del espesor de las paredes de la piscina (en los pasamuros de ABS blanco, marcados para ésta finalidad) (Fig.1).
• Material: ABS (blanco) / PVC-U (gris).
• Presión máxima (paso de agua): 4 bar
• Rango de temperatura: 15 - 35 ºC
Diseñado con agujeros en los nervios de la pared para permitir la fijación a la estructura de la piscina, facilitando así su instalación (Fig.1).
• 2 modelos básicos distintos:
- Para piscina de hormigón
- Para piscina con liner (con cubierta estética).

**3. INSTALACIÓN (Fig.2)**

1. Situar el pasamuros en la posición correcta antes de hormigonar las paredes. Puede sujetarlo usando los agujeros de sujeción situados en los nervios (se recomienda tapar los orificios antes de hormigonar para evitar que el hormigón entre en las partes de instalación del pasamuros).
2. Después de hormigonar y secar las paredes, puede recortar la longitud extra del pasamuros.
3. Pasar el cable a través del pasamuros (en caso de instalación de iluminación).
4. Encolar o roscar la tubería o el accesorio en la parte exterior del vaso de la piscina (Revisar instrucciones de encolado en el Catálogo Técnico Cepex y respetar los tiempos de secado indicados).
- Rosca externa y diámetro interno liso: es posible unir el pasamuros a la tubería mediante un accesorio roscado al diámetro exterior o uno encolado al diámetro interno.
- Diámetros externo e interno lisos; es posible encolar el pasamuros directamente a la tubería o algún accesorio encolado.
5. Encolar o roscar el elemento de pared (proyector, boquilla, etc.) en la parte delantera.

En caso de piscinas con liner, situar el liner por debajo de la cubierta del pasamuros como se ve en la ilustración (Fig.3).

**Fig.1**





**Fig.2**






**Fig.3**




CODE: C599EMP200 - Version: 1.1 - Date: 10/2021
COPYRIGHT © CEPEX, S.A.U. - ALL RIGHTS RESERVED



Liner pool



Concrete pool

## PASSANTE A MURO IN ABS / PVC-U
## LUNGHEZZA ADATTABILE

**1. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**
• Questo prodotto deve essere installato in conformità alle istruzioni specifiche per ciascuna installazione. Tutte le norme di sicurezza devono essere sempre rispettate per evitare incidenti.
• L'utente deve assicurarsi che tutto il lavoro di montaggio e manutenzione sia svolto da personale autorizzato e qualificato, e che tale personale abbia letto le istruzioni di installazione e servizio specificate in questo manuale.
• Evitare colpi durante il trasporto, dato che potrebbero danneggiare il prodotto.
• Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale, protetto dall'umidità e dai raggi del sole diretti.
• La corretta installazione e manipolazione di questo prodotto, nonché il rispetto delle condizioni di pressione e temperatura massima specificate in questo manuale sono essenziali per preservare la vita utile del passante a muro.
• Il liquido circolante deve essere compatibile con i materiali del passante a muro.
Può consultare le tabelle di resistenza chimica pubblicate da Cepex o chiedere al reparto tecnico.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sui tubi o sul passante a muro, deve assicurarsi che il sistema sia stato depressurizzato, diminuendo la pressione e svuotando i tubi, secondo le istruzioni di sicurezza di ciascun prodotto.
• Prima dell'installazione, verificare che il prodotto non sia danneggiato.
• Il prodotto fornito è realizzato in ABS o PVC-U, che possono essere danneggiati da prodotti chimici. Per l'incollaggio, utilizzare adesivi appositamente formulati per PVC o ABS. In nessun caso è consigliato l'utilizzo di altri prodotti quali sigillanti adesivi, stucchi, colle siliconiche, ecc.

**2. CARATTERISTICHE**
Passanti a muro progettati per installazione nelle pareti della vasca della piscina (normalmente illuminazione o bocchette di aspirazione o mandata).
• Range di lunghezza massima di 150mm/300mm che può essere tagliata fino alla misura che serve all'utente, a seconda dello spessore delle pareti della piscina (nei passanti a muro di ABS bianco, segnati a questo scopo) (Fig.1).
• Materiale: ABS (bianco) / PVC-U (grigio).
• Pressione massima (passaggio dell'acqua): 4 bar
• Intervallo di temperatura: 15 - 35 ºC
Progettato con fori nelle nervature della parete per consentire il fissaggio alla struttura della piscina, facilitando in questo modo la sua installazione (Fig.1).
• 2 modelli di base distinti:
- Per piscina di cemento
- Per piscina con liner (con copertura estetica).

**3. INSTALLAZIONE (Fig.2)**
1. Posizionare il passante a muro nella posizione corretta prima di cementare le pareti. È possibile fissarlo utilizzando i fori di fissaggio situati nelle nervature (si raccomanda di tappare gli orifizi prima di cementare per evitare che il cemento penetri nelle parti di installazione del passante a muro).
2. Dopo aver cementato e fatto asciugare le pareti, può tagliare la lunghezza extra del passante a muro.
3. Passare il cavo attraverso il passante a muro (in caso di installazione di illuminazione).
4. Incollare o avvitare il tubo o l'accessorio nella parte esterna della vasca della piscina (Controllare le istruzioni di incollaggio nel Catalogo Tecnico Cepex e rispettare i tempi di asciugatura indicati).
- Filettatura esterna e diametro interno liscio: è possibile unire il passante a muro al tubo mediante un accessorio avvitato al diametro esterno o uno incollato al diametro interno.
- Diametri esterno e interno lisci; è possibile incollare il passante a muro direttamente al tubo o qualche accessorio incollato.
5. Incollare o avvitare l'elemento a muro (proiettore, bocchetta, ecc.) nella parte anteriore.

Nel caso di piscine con liner, posizionare il liner sotto la copertura del passante a muro come si vede nell'illustrazione (Fig. 3).

## WANDDURCHFÜHRUNG AUS ABS / PVC-U
## LÄNGE ANPASSBAR

**1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**
• Dieses Produkt muss gemäß der für jede Installation spezifischen Anweisungen installiert werden. Zur Vermeidung von Unfällen müssen stets sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
• Der Benutzer muss sicherstellen, dass alle Montage- und Wartungsarbeiten von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden, und dass diese vorher die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Installations- und Betriebsanweisungen gelesen haben.
• Vermeiden Sie Stöße beim Transport, da diese das Produkt beschädigen können.
• Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
• Die korrekte Installation und Handhabung dieses Produkts sowie die Beachtung der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Bedingungen für Maximaldruck und -temperatur sind ausschlaggebend für die Bewahrung der Lebensdauer der Wanddurchführung.
• Die geförderte Flüssigkeit muss mit den Materialien der Wanddurchführung kompatibel sein.
Sie können die von Cepex veröffentlichten Tabellen zur chemischen Beständigkeit einsehen oder sich in der technischen Abteilung erkundigen.
• Vor der Ausführung jeglicher Wartungsarbeiten an den Rohrleitungen oder der Wanddurchführung müssen Sie sicherstellen, dass das System durch Ablassen des Drucks und Entleeren der Rohrleitungen drucklos gemacht wurde. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise für jedes Produkt.
• Prüfen Sie vor der Installation das Produkt auf Beschädigungen.
• Das gelieferte Produkt besteht aus ABS oder PVC-U, die durch chemische Produkte beschädigt werden können. Für die Verklebungen sind speziell für PVC oder ABS formulierte Klebstoffe zu verwenden. Die Verwendung von anderen Produkten wie Abdichtungsklebern, Füllmassen, Silikonklebern, etc. ist keinesfalls empfehlenswert.

**2. MERKMALE**
Die Wanddurchführungen sind für die Installation in den Schwimmbeckenwänden bestimmt (normalerweise Beleuchtung bzw. Ansaug- oder Einlaufdüsen).
• Der Bereich der Maximallänge von 150mm/300mm kann auf das erforderliche Maß gekürzt werden, abhängig von der Dicke der Schwimmbadwände (an den weißen ABS-Wanddurchführungen sind hierfür Markierungen vorhanden) (Abb.1).
• Material: ABS (weiß) / PVC-U (grau).
• Maximaldruck (Wasserdurchlauf): 4 bar
• Temperaturbereich: 15 - 35 ºC
Konzipiert mit Bohrungen an der Verstärkungsrippe des Kragens, um die Befestigung an der Schwimmbadkonstruktion zu ermöglichen (Abb.1).
• 2 verschiedene Basismodelle:
- Für Betonbecken
- Für Becken mit Liner (mit dekorativer Auskleidungsfolie).

**3. INSTALLATION (Abb.2)**
1. Die Wanddurchführung in die korrekte Position setzen und anschließend die Wände betonieren. Sie können diese fixieren, indem Sie die Montagebohrungen an den Verstärkungsrippen benutzen (vor dem Betonieren sollten die Öffnungen abgedeckt werden, um zu vermeiden, dass Beton in die Installationsteile der Wanddurchführung gerät).
2. Nach dem Betonieren und Trocknen der Wände können Sie die Überlänge der Wanddurchführung kürzen.
3. Das Kabel durch die Wanddurchführung führen (bei Beleuchtungsinstallation).
4. Die Rohrleitung bzw. das Fitting außen am Schwimmbecken verkleben bzw. verschrauben (Prüfen Sie die Hinweise zur Verklebung im technischen Katalog Cepex und halten Sie die angegebenen Trocknungszeiten ein).
- Außengewinde und Innendurchmesser glatt: es ist möglich, die Wanddurchführung durch ein Gewindefitting am Außendurchmesser oder durch ein Klebefitting am Innendurchmesser mit der Rohrleitung zu verbinden.
- Außen- und Innendurchmesser glatt: es ist möglich, die Wanddurchführung direkt mit der Rohrleitung zu verkleben oder mit einem Klebefitting.
5. Das Wandelement (Projektor, Düse, etc.) auf der Vorderseite verkleben oder verschrauben.

Im Fall von Schwimmbecken mit Liner, den Liner wie in der Abbildung dargestellt (Abb.3) unter die Abdeckung der Wanddurchführung legen.

## PASSA-MUROS EM ABS / PVC-U
## COMPRIMENTO ADAPTÁVEL

**1. INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA**
• Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções específicas para cada instalação. Todas as legislações em matéria de segurança devem ser sempre respeitadas para evitar acidentes.
• O utilizador deve certificar-se de que todo o trabalho de montagem e manutenção é realizado por pessoal autorizado e qualificado, e que o mesmo leu previamente as instruções de instalação e funcionamento especificadas neste manual.
• Evite golpes durante o transporte, visto que estes poderão danificar o produto.
• Armazene o produto na embalagem original, protegido da humidade e da luz solar direta.
• A correta instalação e manuseamento deste produto, assim como a observância das condições de máxima pressão e temperatura especificados neste manual são essenciais para preservar a vida útil do passa-muros.
• O líquido transportado deve ser compatível com os materiais do passa-muros.
Pode consultar as tabelas de resistência química publicadas pela Cepex ou contactar o departamento técnico.
• Antes de realizar qualquer operação de manutenção na tubagem ou no passa-muros deve certificar-se de que o sistema foi despressurizado, aliviando a pressão e esvaziando as tubagens, seguindo as instruções de segurança de cada produto.
• Antes da instalação, verifique que o produto não está danificado.
• O produto fornecido é fabricado em ABS ou PVC-U, materiais que podem ser danificados por produtos químicos. Para as colagens, utilizar adesivo especialmente formulado para PVC ou ABS. Em nenhuma circunstância é aconselhável a utilização de outros produtos como selantes adesivos, massas de enchimento, colas de silicone, etc.

**2. CARACTERÍSTICAS**
Passa-muros concebidos para instalação nas paredes da bacia da piscina (normalmente, iluminação ou bocais de sucção ou impulsão).
• Intervalo de comprimento máximo de 150 mm/300 mm que permite ao utilizador cortar na dimensão necessária, dependendo da espessura das paredes da piscina (nos passa-muros de ABS branco, marcados para esta finalidade) (Fig. 1).
• Material: ABS (branco) / PVC-U (cinzento).
• Pressão máxima (passagem de água): 4 bar
• Intervalo de temperatura: 15 - 35 ºC
Concebido com orifícios nas nervuras da parede para permitir a fixação à estrutura da piscina, facilitando assim a sua instalação (Fig. 1).
• 2 modelos básicos diferentes:
- Para piscina de betão
- Para piscina com liner (com cobertura estética).

**3. INSTALAÇÃO (Fig. 2)**
1. Colocar o passa-muros na posição correta antes de betonar as paredes. Pode fixá-lo utilizando os orifícios de fixação situados nas nervuras (recomenda-se tapar os orifícios antes de betonar para evitar que o betão entre nas partes de instalação do passa-muros).
2. Depois de betonar e secar as paredes, pode cortar o comprimento extra do passa-muros.
3. Passar o cabo pelo passa-muros (no caso de instalação de iluminação).
4. Colar ou roscar a tubagem ou o acessório na parte exterior da bacia da piscina (rever as instruções de colagem no Catálogo Técnico Cepex e respeitar os tempos de secagem indicados).
- Rosca externa e diâmetro interno liso: é possível unir o passa-muros à tubagem com um acessório roscado ao diâmetro exterior ou um acessório colado ao diâmetro interno.
- Diâmetros externo e interno lisos: é possível colar o passa-muros diretamente à tubagem ou qualquer acessório colado.
5. Colar ou roscar o elemento de parede (projetor, bocal, etc.) na parte dianteira.

No caso das piscinas com liner, colocar o liner por baixo da cobertura do passa-muros como apresentado na ilustração (Fig. 3).

**Fig.1**





**Fig.2**






**Fig.3**




CODE: C599EMP200 - Version: 1.1 - Date: 10/2021
COPYRIGHT © CEPEX, S.A.U. - ALL RIGHTS RESERVED

ASTRALPOOL




# ARO SALVAVIDAS DE PISCINA

Medidas aro salvavidas:
. Ø exterior 700 mm
. Ø interior 460 mm
. Alto 95 mm
. Ancho 120 mm

Tipo de material del aro salvavidas:
. Poliestireno expandido
. Listado de alérgenos (si aplica) o declaración de ausencia de alérgenos: No aplica
. Declaración de ausencia de Organismo Modificado Genéticamente (OMG's): No aplica
. Vida útil del producto (caducidad): No caduca

Medidas de la cremallera:
. Anchura de la malla 5,70 +/- 0.05 mm
. Grueso de la malla 2,95 +/- 0,05 mm
. Anchrura de la cremallera 32,5 +/- 0,5 mm
. Longitud de la cremallera NA

Características de la tella:
. Composicíon 100% Acrilico
. Color naranja




Tolerancia dimensional: ± 5 mm



Tella 100% Acrilico de color naranja

CONTROL DE CALIDAD - LABORATORIO
GOMEZ VALLEJO, S.A.
ARENAS SILICEAS ESPECIALES
Ctra. Segovia – Arévalo Km 3,6 – 40196 Segovia
Tfno. 921 430 861 Fax. 921 430 350
e-mail: laboratorio@silicesgomezvallejo.com

ER-0156/1999
130701-DdP-F092-0001
EN 13139:2002 / AC:2004
EN 13043:2002 / AC:2004

# FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS: SILICE 1 - 2 mm "H"

## ESPECIFICACIONES:

| TAMICES (Según Norma UNE - EN 933 - 1 ) | % ACUMULADO |
|---|---|
| Retenido sobre malla (4,000 mm.) | Max 1 % |
| Retenido ( 3,150 mm.) | 0 - 15 % |
| Retenido ( 1,400 mm. ) | 90 - 100 % |
| Pasa bajo malla ( 1,400 mm. ) | Max 10 % |



## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 : | **> 98,00 %** | MgO : | **< 0,05 %** | P-fuego : | **< 1,01 %** |
| Al2O3 : | **< 0,80 %** | Na2O : | **< 0,06 %** | Humedad: | **0 - 7 %** |
| Fe2O3 : | **< 0,05 %** | K2O : | **< 0,40 %** | Dureza: | **7 mohs** |
| CaO : | **< 0,10 %** | TiO2 : | **< 0,02 %** | Densidad aparente : | **1,4-1,7 Kg/m3** |

## MARCADO CE DEL ARIDO :

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE COMERCIAL: | **SILICE 1 - 2 mm "H"** | |
| Tamaño: | **1,4 - 3** | (d / D) |
| Forma de las particulas: | **N.P.D** | (F1) |
| Densidad de las particulas según UNE-EN 1097-6: | **2,4 - 2,6** | (Mg / m3) |
| Contenido en conchas: | **N.A.** | (SC) |
| Finos según UNE-EN 13139 (anexo C): | **< 3 %** | (%, BM, ES) |
| Composicion / Contenido: | | |
| Cloruros según UNE-EN 1744-1: | **0** | (% C) |
| Sulfatos solubles en acido según UNE-EN 1744-1: | **$AS_{0,2}$** | |
| Azufre total según UNE-EN 1744-1: | **< ó = 0,2** | (% S) |
| Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de | **NO CONTIENE** | Tiempo (min) |
| Endurecimiento del mortero según UNE-EN 1744-1: | | R. Comp (S en %) |
| Materia soluble en agua: | **N.A.** | |
| Absorcion de agua según UNE-EN 1097-6: | **< ó = 1** | (WA) |
| Resistencia al hielo y al deshielo (EN 1367-1 / 2): | **N.P.D.** | (F o MS) |
| Reactividad alcali / silice según UNE-EN 13139 (anexo C): | **NO REACTIVO** | |

## APLICACIONES :

| | |
|---|---|
| Construcción: | Morteros especiales, Pavimentos, Antideslizantes, Pulidos, Enfoscados… |
| Depuración: | Potabilizadoras, Filtro piscinas, Desaladoras, Tratamiento terciario, Acuarios, Aguas residuales... |
| Abrasivos: | Chorro de Arena |
| Otros: | Fundiciones, Campos de Golf, Hipica, Areneros de aire omprimido de Ferrocarril, Metro y tranvias, Sondeos, pinturas… |

CONTROL DE CALIDAD - LABORATORIO

GOMEZ VALLEJO, S.A.

ARENAS SILICEAS ESPECIALES
Ctra. Segovia – Arévalo Km 3,6 – 40196 Segovia
Tfno. 921 430 861 Fax. 921 430 350
e-mail: laboratorio@silicesgomezvallejo.com

130701-DdP-F092-0001
EN 13139:2002 / AC:2004
EN 13043:2002 / AC:2004

# FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS: SILICE 0,4 - 0,8 mm "H" DEPURACION / FILTRACION

## ESPECIFICACIONES:

| Especificaciones | |
|---|---|
| Retenido sobre malla (1,400 mm.) | Max 1 % |
| Retenido ( 1,000 mm.) | 0 - 10 % |
| Retenido ( 0,315 mm. ) | 90 - 100 % |
| Pasa bajo malla ( 0,315 mm. ) | Max 10 % |



## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 : | **> 98,00 %** | MgO : | **< 0,05 %** | P-fuego : | **< 1,01 %** |
| Al2O3 : | **< 0,50 %** | Na2O : | **< 0,06 %** | Humedad: | **0 - 10 %** |
| Fe2O3 : | **< 0,40 %** | K2O : | **< 0,40 %** | Dureza: | **7 mohs** |
| CaO : | **< 0,10 %** | TiO2 : | **< 0,02 %** | Densidad aparente : | **1,4-1,7 Mg/m3** |
| Mat. Solubles en acido | **< 0,8 %** | Mat. solubles en agua | **Inerte y no reactivo** | Solubilidad: | **Insoluble en agua y en minerales acidos** |
| Metales Pesados (Pb, Cd, Hg, Zn, As, Cr, Se, Ni, Sb, $Cn^-$ ) | | | **No se detectan** | | |
| Esfericidad y Redondez | | | **E = 0,7 ; R = 0,6** | | |

## MARCADO CE DEL ARIDO :

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE COMERCIAL: | **SILICE 0,4 - 0,8 mm "H"** | |
| Tamaño: | **0,3 - 1** | (d / D) |
| Forma de las particulas: | **N.P.D** | (F1) |
| Densidad de las particulas según UNE-EN 1097-6: | **2,4 - 2,6** | (Mg / m3) |
| Contenido en conchas: | **N.A.** | (SC) |
| Finos según UNE-EN 13139 (anexo C): | **< 3 %** | (%, BM, ES) |
| Composicion / Contenido: | | |
| Cloruros según UNE-EN 1744-1: | **0** | (% C) |
| Sulfatos solubles en acido según UNE-EN 1744-1: | **$AS_{0,2}$** | |
| Azufre total según UNE-EN 1744-1: | **< ó = 0,2** | (% S) |
| Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de | **NO CONTIENE** | Tiempo (min) |
| Endurecimiento del mortero según UNE-EN 1744-1: | | R. Comp (S en %) |
| Materia soluble en agua: | **N.A.** | |
| Absorcion de agua según UNE-EN 1097-6: | **< ó = 1** | (WA) |
| Resistencia al hielo y al deshielo (EN 1367-1 / 2): | **N.P.D.** | (F o MS) |
| Reactividad alcali / silice según UNE-EN 13139 (anexo C): | **NO REACTIVO** | |

## CUMPLIMIENTO DE NORMAS:

**ISO 9001:2015:** Certificado del Sistema de Gestión de la calidad con Nº de Registro ER-0156/1999

**Certificado CE** de control de Producción en Fábrica con Nº de Certificado: 0099/CPD/A60/0120. Normas de aplicación:

**UNE-EN 13139:2003** "Áridos para Morteros"
**UNE-EN 13043**: "Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

Conformidad con la norma **UNE-EN 12902:2006:** "Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Materiales inorgánicos de filtración y soporte".
Conformidad con la norma **UNE-EN 12904:2006:** "Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Arena y grava de Cuarzo"

**REGISTRO SANITARIO; Nº de Registro: 39.04454/SG**

**REAL DECRETO 140/2003** de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

# SUMIDEROS PARA PISCINA DE HORMIGÓN
MAIN DRAIN FOR CONCRETE POOLS





- Fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio.
- Acabado de la pieza con gel-coat
- Reja en acero inoxidable o plástico
- Cumple con la normativa europea de no tener orificios superiores a 8 mm y no tener una velocidad superior a 0.5 m/s.
- Se suministra con salidas para encolar tubo de diámetro 75, 90, 110, 125, 140, 160 y 200 mm.
- Válvula hidrostática opcional (código 27138)

- Manufactured in polyester resin and fiber glass.
- Finished in gel-coat
- Grill made of stainless steel or plastic.
- According the European norm, it has holes inferior than 8mm and less than 0.5 m/s of speed.
- It is supplied with connections to glue tube of diameter 75, 90, 110, 125, 140, 160 and 200 mm.
- Optional hydrostatic valve (code 27138)

## TABLA DE CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS TABLE

| Sumidero de poliéster y fibra de vidrio 355mm x 355mm<br>Main Drain of polyester and FPR 355mm x 355 mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código**<br>Code | **20282** | **20283** | **20284** | **22359** | **22360** | **22361** | **22362** |
| **Reja**<br>Grill | Inox<br>stainless steel | Inox<br>stainless steel | Inox<br>stainless steel | Plástico<br>Plastic | Plástico<br>Plastic | Plástico<br>Plastic | Plástico<br>Plastic |
| **Conexión (Ø)**<br>Connection (Ø) | 75 | 90 | 110 | 75 | 90 | 110 | 125 |
| **Caudal (m3/h)**<br>Flow (m3/h) | 18 | 27 | 33,5 | 18 | 27 | 42 | 45 |
| **Peso Neto (kg)**<br>Net weight (kg) | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

***MAX. FLOW RECOMENDED IN THE GRILL/CAUDAL MAX. RECOMENDADO EN LA REJA 45 m3/h (0,5 m/s)**

| Sumidero de poliéster y fibra de vidrio 515mm x 515 mm<br>Main Drain of polyester and FPR 515mm x 515 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código**<br>Code | **20285** | **20286** | **20287** | **20288** | **20289** | **28709** | **28710** | **28711** | **28712** | **28713** |
| **Reja**<br>Grill | **Inox**<br>stainless steel | **Inox**<br>stainless steel | **Inox**<br>stainless steel | **Inox**<br>stainless steel | **Inox**<br>stainless steel | Plástico<br>Plastic | Plástico<br>Plastic | Plástico<br>Plastic | Plástico<br>Plastic | Plástico<br>Plastic |
| **Conexión (Ø)**<br>Connection(Ø) | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 |
| **Caudal (m3/h)**<br>Flow (m3/h) | 42 | 51 | 66 | 95 | 103 | 42 | 51 | 66 | 95 | 103 |
| **Peso Neto (kg)**<br>Net weight (kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |


***MAX. FLOW RECOMENDED IN THE GRILL/CAUDAL MAX. RECOMENDADO EN LA REJA 103 m3/h (0,5 m/s)**


# SUMIDEROS PARA PISCINA PREFABRICADA
MAIN DRAIN FOR A PREFABRICATED SWIMMING POOL


## DIMENSIONES / DIMENSIONS

| Código | Ø | A ( mm ) | B ( mm ) | C ( mm ) | D ( mm ) | volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20282** | 75 | 330 | 252 | 245 | 130 | 0,047 |
| **20283** | 90 | 330 | 252 | 245 | 130 | 0,047 |
| **20284** | 110 | 330 | 252 | 245 | 130 | 0,047 |
| **22359** | 75 | 330 | 252 | 245 | 130 | 0,034 |
| **22360** | 90 | 330 | 252 | 245 | 130 | 0,034 |
| **22361** | 110 | 330 | 252 | 245 | 130 | 0,034 |
| **22362** | 125 | 330 | 252 | 245 | 130 | 0,034 |
| **20285** | 110 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **20286** | 125 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **20287** | 140 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **20288** | 160 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **20289** | 200 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **28709** | 110 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **28710** | 125 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **28711** | 140 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **28712** | 160 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |
| **28713** | 200 | 512 | 412 | 363 | 188 | 0,132 |

* Dimensiones aproximadas / Approximate dimensions



Válvula hidrostática opcional / Optional hydrostatic valve (code 27138)

## EMBALAJE / PACKAGING

| Model<br>Modelo | Packaging type<br>Tipo de embalaje | Box dimension<br>Dimensiones (m) | Box dimension with hydrostatic valve<br>Dimensiones (m) |
|---|---|---|---|
| 20282-20283-20284-22359-22360<br>22361-22362 | Cardboard<br>Caja cartón | 0,4x0,4x0,3 | 0,4x0,4x0,43 |
| 20285-20286-20287-20288-20289<br>28709-28710-28711-28712-28713 | Cardboard<br>Caja cartón | 0,57x0,57x0,42 | 0,57x0,57x0,55 |

SUMIDEROS PARA PISCINA PREFABRICADA/ MAIN DRAIN FOR A PREFABRICATED SWIMMING POOL


# TAPA ANTIVORTEX
ANTIVORTEX LID



- ✓ Fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio.
- ✓ Acabado de la pieza con gel-coat
- ✓ Para reja en acero inoxidable o plástico
- ✓ Diseñada siguiendo la normativa europea UNE-EN 13451-1-3.
- ✓ Con soportes de nylon.

- ✓ Manufactured in polyester resin and fiber glass.
- ✓ Finished in gel-coat.
- ✓ For grill made of stainless steel or plastic.
- ✓ Designed according the European norm EN 13451-1-3.
- ✓ With nylon supports.

## DIMENSIONES / DIMENSIONS




**SUMIDERO 355x355**
MAIN DRAIN 355x355

**SUMIDERO 512x512**
MAIN DRAIN 512x512

## EMBALAJE / PACKAGING

| EMBALAJE / PACKAGING | | |
|---|---|---|
| **Código** Code | **25344** | **28556** |
| **Unidades estándar** Standard units | 1 | 1 |
| **Dimensiones** Box dimension | 415x415x75 | 570x570x60 |
| **Volumen (m3)** Volume (m3) | 0,012 | 0,032 |

# PVC-U PRESSURE FITTINGS

# METRIC SERIES


| | | |
|---|---|---|
| **ELBOWS AND BENDS**<br>*CODOS Y CURVAS* | 01 | PAG. 68 |
| **TEES AND CROSSES**<br>*TÉS Y CRUCES* | 02 | PAG. 72 |
| **SOCKETS AND REDUCERS**<br>*MANGUITOS Y REDUCCIONES* | 03 | PAG. 75 |
| **CAPS**<br>*TAPONES* | 04 | PAG. 78 |
| **NIPPLES**<br>*MACHONES* | 05 | PAG. 79 |
| **RUBBER-RING JOINT FITTINGS**<br>*ACCESORIOS JUNTA ELÁSTICA* | 06 | PAG. 83 |
| **VICTAULIC® COUPLING**<br>*ENLACE VISTAULIC®* | 07 | PAG. 87 |
| **FLANGES AND BOLTS**<br>*BRIDAS Y TORNILLERÍA* | 08 | PAG. 88 |
| **UNIONS**<br>*ENLACES 3 PIEZAS* | 09 | PAG. 94 |
| **SPIGOTS**<br>*ENLACES ESPIGA* | 10 | PAG. 99 |
| **MANIFOLDS FOR ELECTRIC VALVES**<br>*COLECTORES PARA ELECTROVÁLVULAS* | 11 | PAG. 100 |
| **SIGHT GLASSES**<br>*VISORES DE LÍQUIDOS* | 12 | PAG. 103 |
| **FLOWMETERS**<br>*CAUDALÍMETROS* | 13 | PAG. 104 |
| **SOLVENT CEMENT / CLEANER**<br>*ADHESIVOS / DISOLVENTES* | 14 | PAG. 107 |

## FEATURES

- PVC-U fittings for the PVC pipe union.
- Material: PVC-U.
- Injection moulding.
- Density: 1,4 g/cm$^3$.
- Color: grey RAL 7024.
- Dimensions: socket fittings D16 to D400 and threaded fittings from ¼" to 4".
- Dimensions:
  Socket fittings according to EN 1452-3.
  Threaded fittings according to ISO 7/1.
- For tubes according to EN 1452-2.
- Socket fittings: we recommend solvent cement THF basis.
- Threaded fittings: in order to guarantee the watertightness, PTFE thread-wrap tape must be used. In PVC-U metal unions, use PVC-U as the male.

## CARACTERÍSTICAS

- Accesorios en PVC-U para unión de tuberías de PVC.
- Moldeo por inyección.
- Densidad: 1,4 g/cm$^3$.
- Color: gris RAL 7024.
- Dimensiones: accesorios encolar de D16 hasta D400 y accesorios roscar de ¼" a 4".
- Dimensiones:
  Accesorios encolar según la norma EN 1452-3.
  Accesorios roscados según la norma ISO 7/1.
- Para tubos según norma EN 1452-2.
- Accesorios encolar: recomendamos el uso de cola a base de THF.
- Accesorios roscados: para garantizar la estanqueidad sólo es admisible el uso de cinta de PTFE. En uniones PVC-U-metal, el macho debe ser el PVC-U.





| FIG. | Details | Detalles |
|---|---|---|
| 1 | Logo, material, dimensions, PN | Logo, material, dimensiones, PN |
| 2 | European standard, N (Aenor), Kiwa o NF (Afnor) | Norma europea, N (Aenor), Kiwa o NF (Afnor) |
| 3 | Marked at 45º | Marcaje a 45º |

## TECHNICAL CHARACTERISTICS
## *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| **Unions** ***Uniones*** | **Sizes** ***Medidas*** | **Working pressure at 20ºC** ***Presión de servicio a 20ºC*** |
|---|---|---|
| Solvent socket / *Encolar* | D16 - D140 | PN 16 (240 psi) |
| Solvent socket / *Encolar* | D160 - D315 | PN10 (150 psi) |
| Threaded / *Roscar* | ½" - 4" | PN 10 (150 ps) |
| Threaded reinforced / *Roscar reforzado* | ½" - 4" | PN 16 (240 psi) |

## PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
## *DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA*




Life: 50 years
Hydrostatic maximum pressure a compnent may outstand in continous service (without overpressure)

*Vida útil: 50 años*
*Presión hidrostática máxima que un componente es capaz de soportar en servicio continuo (sin sobrepresión)*

## TOLERANCE CHART
## *TABLA TOLERANCIAS*

| **D** | **DN** | **Minimum diameter** ***Diámetro mínimo*** | **Maximum diameter** ***Diámetro máximo*** |
|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16.1 | 16.3 |
| 20 | 15 | 20.1 | 20.3 |
| 25 | 20 | 25.1 | 25.3 |
| 32 | 25 | 32.1 | 32.3 |
| 40 | 32 | 40.1 | 40.3 |
| 50 | 40 | 50.1 | 50.3 |
| 63 | 50 | 63.1 | 63.3 |
| 75 | 65 | 75.1 | 75.3 |
| 90 | 80 | 90.1 | 90.3 |
| 110 | 100 | 110.1 | 110.4 |
| 125 | 110 | 125.1 | 125.4 |
| 140 | 125 | 140.2 | 140.5 |
| 160 | 150 | 160.2 | 160.5 |
| 200 | 175 | 200.2 | 200.6 |
| 225 | 200 | 225.3 | 225.7 |
| 250 | 225 | 250.3 | 250.8 |
| 315 | 300 | 315.4 | 316.0 |


# PVC-U ELBOWS
## *CODOS PVC-U*

## UP. 01. SF - 90º ELBOW

**90º elbow**
- Female solvent socket
- Metric series

**Codo 90º**
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | 05 01 016 [3] | **11655** | 14 | 10 | 25 |
| 20 | 15 | 16 | 05 01 020 [123] | **01712** | 16 | 11 | 27 |
| 25 | 20 | 16 | 05 01 025 [123] | **01713** | 19 | 14 | 33 |
| 32 | 25 | 16 | 05 01 032 [23] | **01714** | 22 | 17 | 41 |
| 40 | 32 | 16 | 05 01 040 [23] | **01715** | 26 | 21 | 50 |
| 50 | 40 | 16 | 05 01 050 [123] | **01716** | 31 | 26 | 61 |
| 63 | 50 | 16 | 05 01 063 [23] | **01717** | 38 | 33 | 76 |
| 75 | 65 | 16 | 05 01 075 [23] | **01718** | 44 | 39 | 90 |
| 90 | 80 | 16 | 05 01 090 [23] | **01719** | 51 | 46 | 108 |
| 110 | 100 | 16 | 05 01 110 [3] | **01720** | 61 | 56 | 131 |
| 125 | 110 | 16 | 05 01 125 [3] | **01721** | 69 | 64 | 148 |
| 140 | 125 | 16 | 05 01 140 [3] | **01722** | 76 | 71 | 164 |
| 160 | 150 | 10 | 05 01 160 [3] | **01723** | 86 | 81 | 180 |
| 200 | 175 | 10 | 05 01 200 [3] | **01724** | 106 | 101 | 225 |
| 225 | 200 | 10 | 05 01 225 [3] | **01725** | 119 | 114 | 252 |
| 250 | 225 | 10 | 05 01 250 | **01726** | 131 | 126 | 284 |
| 315 | 300 | 10 | 05 01 315 | **01727** | 164 | 159 | 352 |
| 400 | 353 | 5 | 05 01 400 * | **34807** | 206 | 202 | 439 |

## UP. 01. SFT - 90º ELBOW

**90º adaptor elbow**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Metric series

**Codo 90º mixto**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 10 | 05 01 420 | **01728** | 14 | 11 | 28 |
| 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 01 425 | **01729** | 16 | 14 | 34 |
| 32 x 1" | 25 | 10 | 05 01 432 | **01730** | 19 | 17 | 43 |
| 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 01 440 | **01731** | 20 | 21 | 54 |
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 01 450 | **01732** | 20 | 26 | 63 |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 01 463 | **01733** | 24 | 33 | 78 |
| 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 01 475 * | **22596** | 44 | 40 | 89 |
| 90 x 3" | 80 | 10 | 05 01 490 * | **22597** | 51 | 48 | 106 |
| 110 x 4" | 100 | 10 | 05 01 510 * | **22598** | 61 | 58 | 129 |

## UP. 01. SFTR - 90º REINFORCED ELBOW

**90º adaptor reinforced elbow**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Reinforcement in stainless steel
- Metric series

**Codo 90º mixto reforzado**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Refuerzo en acero inoxidable
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 16 | 05 01 820 | **01740** | 14 | 11 | 28 |
| 25 x ¾" | 20 | 16 | 05 01 825 | **01741** | 16 | 14 | 34 |
| 32 x 1" | 25 | 16 | 05 01 832 | **01742** | 19 | 17 | 43 |
| 40 x 1¼" | 32 | 16 | 05 01 840 | **01743** | 20 | 21 | 54 |
| 50 x 1½" | 40 | 16 | 05 01 850 | **01744** | 20 | 26 | 63 |
| 63 x 2" | 50 | 16 | 05 01 863 | **01745** | 24 | 33 | 78 |

## UP. 01. FT - 90º ELBOW

**90º elbow**
- BSP female thread

**Codo 90º**
- Roscar hembra BSP






| G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 10 | 05 01 620 | **01734** | 14 | 11 | 28 |
| ¾" | 20 | 10 | 05 01 625 | **01735** | 16 | 14 | 34 |
| 1" | 25 | 10 | 05 01 632 | **01736** | 19 | 17 | 43 |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 01 640 | **01737** | 20 | 21 | 54 |
| 1½" | 40 | 10 | 05 01 650 | **01738** | 20 | 26 | 63 |
| 2" | 50 | 10 | 05 01 663 | **01739** | 24 | 33 | 78 |
| 2½" | 65 | 10 | 05 01 675 * | **22587** | 30 | 54 | 89 |
| 3" | 80 | 10 | 05 01 690 * | **22588** | 33 | 66 | 106 |
| 4" | 100 | 10 | 05 01 710 * | **22589** | 39 | 80 | 129 |

* Distributed product
* *Producto comercializado*


[1] AFNOR
[2] KIWA
[3] AENOR

## UP. 29. SFG - 90º REDUCING ELBOW

**90º reducing elbow**
- Female solvent socket
- Metric series

**Codo 90º reducido**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D x D - d | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 50 - 40 | 40 x 32 | 16 | 05 29 050 | **02237** |
| 63 x 63 - 50 | 50 x 40 | 16 | 05 29 063 | **02238** |


| L | $L_1$ | E |
|---|---|---|
| 31 | 26 | 61 |
| 38 | 31 | 76 |

## UP. 29. SMT - 90º ELBOW

**90º elbow**
- Female solvent socket & BSP male thread
- Metric series

**Codo 90º**
- Encolar hembra y roscar macho BSP
- Serie métrica






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 29 450 | **02239** |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 29 463 | **02240** |


| $L_1$ | L | E | Z |
|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 61 | 38 |
| 25 | 38 | 76 | 47 |

## UP. 02. SF - 45º ELBOW

**45º elbow**
- Female solvent socket
- Metric series

**Codo 45º**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | 05 02 016 [3] | **16307** |
| 20 | 15 | 16 | 05 02 020 [123] | **01746** |
| 25 | 20 | 16 | 05 02 025 [123] | **01747** |
| 32 | 25 | 16 | 05 02 032 [123] | **01748** |
| 40 | 32 | 16 | 05 02 040 [123] | **01749** |
| 50 | 40 | 16 | 05 02 050 [23] | **01750** |
| 63 | 50 | 16 | 05 02 063 [23] | **01751** |
| 75 | 65 | 16 | 05 02 075 [23] | **01752** |
| 90 | 80 | 16 | 05 02 090 [23] | **01753** |
| 110 | 100 | 16 | 05 02 110 [3] | **01754** |
| 125 | 110 | 16 | 05 02 125 [3] | **01755** |
| 140 | 125 | 16 | 05 02 140 [3] | **01756** |
| 160 | 150 | 10 | 05 02 160 [3] | **01757** |
| 200 | 175 | 10 | 05 02 200 [3] | **01758** |
| 225 | 200 | 10 | 05 02 225 [3] | **01759** |
| 250 | 225 | 10 | 05 02 250 [3] | **01760** |
| 315 | 300 | 10 | 05 02 315 [3] | **01761** |
| 400 | 353 | 5 | 05 02 400 * | **34808** |


| L | Z | E |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 22 |
| 16 | 5 | 28 |
| 19 | 6 | 35 |
| 22 | 8 | 43 |
| 26 | 10 | 52 |
| 31 | 12 | 58 |
| 38 | 14 | 76 |
| 44 | 17 | 93 |
| 51 | 20 | 109 |
| 61 | 24 | 133 |
| 69 | 27 | 148 |
| 76 | 30 | 164 |
| 86 | 34 | 180 |
| 106 | 43 | 225 |
| 119 | 48 | 252 |
| 131 | 53 | 284 |
| 164 | 67 | 352 |
| 206 | 83 | 439 |

## UP. 02. SFT - 45º ELBOW

**45º adaptor elbow**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Metric series

**Codo 45º mixto**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie métrica






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 10 | 05 02 420 | **01762** |
| 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 02 425 | **01763** |
| 32 x 1" | 25 | 10 | 05 02 432 | **01764** |
| 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 02 440 | **01765** |
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 02 450 | **01766** |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 02 463 | **01767** |
| 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 02 475 * | **22599** |
| 90 x 3" | 80 | 10 | 05 02 490 * | **22600** |
| 110 x 4" | 100 | 10 | 05 02 510 * | **22601** |

| L | Z | E |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 28 |
| 16 | 6 | 34 |
| 19 | 8 | 43 |
| 20 | 10 | 54 |
| 20 | 12 | 63 |
| 24 | 14 | 78 |
| 44 | 18 | 89 |
| 51 | 21 | 106 |
| 61 | 25 | 128 |

* Distributed product
* *Producto comercializado*


[1] AFNOR
[2] KIWA
[3] AENOR

## UP. 02. SFTR - 45º REINFORCED ELBOW

**45º adaptor reinforced elbow**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Reinforcement in stainless steel
- Metric series

**Codo 45º mixto reforzado**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Refuerzo en acero inoxidable
- Serie métrica






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 16 | 05 02 820 | **01774** |
| 25 x ¾" | 20 | 16 | 05 02 825 | **01775** |
| 32 x 1" | 25 | 16 | 05 02 832 | **01776** |
| 40 x 1¼" | 32 | 16 | 05 02 840 | **01777** |
| 50 x 1½" | 40 | 16 | 05 02 850 | **01778** |
| 63 x 2" | 50 | 16 | 05 02 863 | **01779** |


| L | Z | E |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 28 |
| 16 | 6 | 34 |
| 19 | 8 | 43 |
| 20 | 10 | 54 |
| 20 | 12 | 63 |
| 24 | 14 | 78 |

## UP. 02. FT - 45º ELBOW

**45º elbow**
- BSP female thread

**Codo 45º**
- Roscar hembra BSP






| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 10 | 05 02 620 | **01768** |
| ¾" | 20 | 10 | 05 02 625 | **01769** |
| 1" | 25 | 10 | 05 02 632 | **01770** |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 02 640 | **01771** |
| 1½" | 40 | 10 | 05 02 650 | **01772** |
| 2" | 50 | 10 | 05 02 663 | **01773** |
| 2½" | 65 | 10 | 05 02 675 * | **22590** |
| 3" | 80 | 10 | 05 02 690 * | **22591** |
| 4" | 100 | 10 | 05 02 710 * | **22592** |


| L | Z | E |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 28 |
| 16 | 6 | 34 |
| 19 | 8 | 43 |
| 20 | 10 | 54 |
| 20 | 12 | 63 |
| 24 | 14 | 78 |
| 30 | 32 | 89 |
| 34 | 39 | 106 |
| 40 | 47 | 129 |

## UP. 30. SFG - 45º REDUCING ELBOW

**45º reducing elbow**
- Female and male solvent socket
- Metric series

**Codo 45º reducido**
- Encolar hembra y macho
- Serie métrica






| D x D - d | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 50 - 40 | 40 x 32 | 16 | 05 30 050 | **02241** |
| 63 x 63 - 50 | 50 x 40 | 16 | 05 30 063 | **02242** |

| L | $L_1$ | E |
|---|---|---|
| 31 | 26 | 61 |
| 38 | 31 | 76 |

* Distributed product
** Producto comercializado*


# PVC-U BEND
*CURVAS PVC-U*

## UP. 35. SF - 45º BEND

**45º bend**
- Female solvent socket
- Metric series

**Curva 45º**
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 300 | 4 | 05 35 315 * | **05348** | 165 | 348 |
| 400 | 353 | 4 | 05 35 400 * | **05349** | 206 | 432 |

## UP. 08. SF - 90º BEND

**90º bend**
- Female solvent socket
- Metric series

**Curva 90º**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 08 020 [3] | **01967** | 16 | 40 | 27 |
| 25 | 20 | 16 | 05 08 025 [3] | **01968** | 19 | 50 | 33 |
| 32 | 25 | 16 | 05 08 032 [3] | **01969** | 22 | 64 | 41 |
| 40 | 32 | 16 | 05 08 040 [3] | **01970** | 26 | 80 | 50 |
| 50 | 40 | 16 | 05 08 050 [3] | **01971** | 31 | 100 | 61 |
| 63 | 50 | 16 | 05 08 063 [3] | **01972** | 38 | 126 | 76 |
| 75 | 65 | 16 | 05 08 075 [3] | **01973** | 44 | 150 | 90 |
| 90 | 80 | 16 | 05 08 090 [3] | **05331** | 51 | 180 | 113 |
| 110 | 100 | 16 | 05 08 110 * | **05332** | 61 | 220 | 132 |
| 125 | 110 | 10 | 05 08 125 * | **05333** | 69 | 186 | 150 |
| 140 | 125 | 10 | 05 08 140 * | **05334** | 76 | 166 | 164 |
| 160 | 150 | 10 | 05 08 160 * | **05335** | 86 | 194 | 186 |
| 200 | 175 | 4 | 05 08 200 * | **05336** | 106 | 284 | 223 |
| 225 | 200 | 4 | 05 08 225 * | **05337** | 119 | 296 | 251 |
| 250 | 225 | 4 | 05 08 250 * | **05338** | 131 | 334 | 275 |
| 315 | 300 | 4 | 05 08 315 * | **05339** | 165 | 520 | 348 |
| 400 | 353 | 4 | 05 08 400 * | **05340** | 206 | 614 | 432 |

* Distributed product
* *Producto comercializado*

[3] AENOR


# PVC-U TEES
*TÉS PVC-U*

## UP. 03. SF - 90º TEE

**90º tee**
- Female solvent socket
- Metric series

**Té 90º**
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | 05 03 016 [3] | **16308** | 14 | 9 | 22 |
| 20 | 15 | 16 | 05 03 020 [123] | **01780** | 16 | 11 | 27 |
| 25 | 20 | 16 | 05 03 025 [123] | **01781** | 19 | 14 | 33 |
| 32 | 25 | 16 | 05 03 032 [123] | **01782** | 22 | 17 | 41 |
| 40 | 32 | 16 | 05 03 040 [23] | **01783** | 26 | 21 | 50 |
| 50 | 40 | 16 | 05 03 050 [123] | **01784** | 31 | 26 | 63 |
| 63 | 50 | 16 | 05 03 063 [123] | **01785** | 38 | 33 | 78 |
| 75 | 65 | 16 | 05 03 075 [23] | **01786** | 44 | 39 | 90 |
| 90 | 80 | 16 | 05 03 090 [23] | **01787** | 51 | 46 | 108 |
| 110 | 100 | 16 | 05 03 110 [3] | **01788** | 61 | 56 | 131 |
| 125 | 110 | 16 | 05 03 125 [3] | **01789** | 69 | 64 | 148 |
| 140 | 125 | 16 | 05 03 140 [3] | **01790** | 76 | 71 | 164 |
| 160 | 150 | 10 | 05 03 160 [3] | **01791** | 86 | 81 | 186 |
| 200 | 175 | 10 | 05 03 200 [3] | **01792** | 106 | 101 | 228 |
| 225 | 200 | 10 | 05 03 225 [3] | **01793** | 119 | 114 | 255 |
| 250 | 225 | 10 | 05 03 250 [3] | **01794** | 131 | 126 | 284 |
| 315 | 300 | 10 | 05 03 315 [3] | **01795** | 164 | 159 | 356 |
| 400 | 325 | 4 | 05 03 400 * | **05328** | 206 | 280 | 432 |

## UP. 03. SFT - 90º TEE

**90º adaptor tee**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Metric series

**Té 90º mixta**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 10 | 05 03 420 | **01796** | 14 | 11 | 28 |
| 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 03 425 | **01797** | 16 | 14 | 34 |
| 32 x 1" | 25 | 10 | 05 03 432 | **01798** | 19 | 17 | 43 |
| 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 03 440 | **01799** | 20 | 21 | 54 |
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 03 450 | **01800** | 20 | 26 | 63 |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 03 463 | **01801** | 24 | 33 | 78 |
| 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 03 475 * | **22602** | 44 | 39 | 89 |
| 90 x 3" | 80 | 10 | 05 03 490 * | **22603** | 51 | 47 | 106 |
| 110 x 4" | 100 | 10 | 05 03 510 * | **22604** | 61 | 57 | 129 |

## UP. 03. SFTR - 90º REINFORCED TEE

**90º adaptor reinforced tee**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Reinforcement in stainless steel
- Metric series

**Té 90º mixta reforzada**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Refuerzo en acero inoxidable
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 16 | 05 03 820 | **01808** | 14 | 11 | 28 |
| 25 x ¾" | 20 | 16 | 05 03 825 | **01809** | 16 | 14 | 34 |
| 32 x 1" | 25 | 16 | 05 03 832 | **01810** | 19 | 17 | 43 |
| 40 x 1¼" | 32 | 16 | 05 03 840 | **01811** | 20 | 21 | 54 |
| 50 x 1½" | 40 | 16 | 05 03 850 | **01812** | 20 | 26 | 63 |
| 63 x 2" | 50 | 16 | 05 03 863 | **01813** | 24 | 33 | 78 |

## UP. 03. FT - 90º TEE

**90º tee**
- BSP female thread

**Té 90º**
- Roscar hembra BSP






| G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 10 | 05 03 620 | **01802** | 14 | 11 | 28 |
| ¾" | 20 | 10 | 05 03 625 | **01803** | 16 | 14 | 34 |
| 1" | 25 | 10 | 05 03 632 | **01804** | 19 | 17 | 43 |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 03 640 | **01805** | 20 | 21 | 54 |
| 1½" | 40 | 10 | 05 03 650 | **01806** | 20 | 26 | 63 |
| 2" | 50 | 10 | 05 03 663 | **01807** | 24 | 33 | 78 |
| 2½" | 65 | 10 | 05 03 675 * | **22593** | 30 | 53 | 89 |
| 3" | 80 | 10 | 05 03 690 * | **22594** | 34 | 65 | 106 |
| 4" | 100 | 10 | 05 03 710 * | **22595** | 40 | 79 | 129 |

* Distributed product
** Producto comercializado*


[1] AFNOR
[2] KIWA
[3] AENOR

# UP. **04**. SFG - 90º REDUCING TEE

**90º reducing tee**
- Female solvent socket
- Metric series

**Té 90º reducida**
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D x d | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 20 | 20 - 15 | 16 | 05 04 025 | **01814** | 19 | 16 | 14 | 33 |
| 32 x 25 | 25 - 20 | 16 | 05 04 032 | **01815** | 22 | 19 | 17 | 41 |
| 32 x 20 | 25 - 15 | 16 | 05 04 033 | **01816** | 22 | 16 | 17 | 41 |
| 40 x 32 | 32 - 25 | 16 | 05 04 040 | **01817** | 26 | 22 | 21 | 50 |
| 40 x 25 | 32 - 20 | 16 | 05 04 041 | **01818** | 26 | 19 | 21 | 50 |
| 40 x 20 | 32 - 15 | 16 | 05 04 042 | **01819** | 26 | 16 | 21 | 50 |
| 50 x 40 | 40 - 32 | 16 | 05 04 050 | **01820** | 31 | 26 | 26 | 61 |
| 50 x 32 | 40 - 25 | 16 | 05 04 051 | **01821** | 31 | 22 | 26 | 61 |
| 50 x 25 | 40 - 20 | 16 | 05 04 052 | **01822** | 31 | 19 | 26 | 61 |
| 50 x 20 | 40 - 15 | 16 | 05 04 053 | **01823** | 31 | 16 | 26 | 61 |
| 63 x 50 | 50 - 40 | 16 | 05 04 063 | **01824** | 38 | 31 | 33 | 76 |
| 63 x 40 | 50 - 32 | 16 | 05 04 064 | **01825** | 38 | 26 | 33 | 76 |
| 63 x 32 | 50 - 25 | 16 | 05 04 065 | **01826** | 38 | 22 | 33 | 76 |
| 63 x 25 | 50 - 20 | 16 | 05 04 066 | **01827** | 38 | 19 | 33 | 76 |
| 63 x 20 | 50 - 15 | 16 | 05 04 067 | **01828** | 38 | 16 | 33 | 76 |
| 75 x 63 | 65 - 50 | 16 | 05 04 075 | **01829** | 44 | 38 | 39 | 90 |
| 75 x 50 | 65 - 40 | 16 | 05 04 076 | **01830** | 44 | 31 | 39 | 90 |
| 75 x 40 | 65 - 32 | 16 | 05 04 077 | **01831** | 44 | 26 | 39 | 90 |
| 75 x 32 | 65 - 25 | 16 | 05 04 078 | **01832** | 44 | 22 | 39 | 90 |
| 90 x 75 | 80 - 65 | 16 | 05 04 090 | **01833** | 51 | 44 | 46 | 108 |
| 90 x 63 | 80 - 50 | 16 | 05 04 091 | **01834** | 51 | 38 | 46 | 108 |
| 90 x 50 | 80 - 40 | 16 | 05 04 092 | **01835** | 51 | 31 | 46 | 108 |
| 90 x 40 | 80 - 32 | 16 | 05 04 093 | **01836** | 51 | 26 | 46 | 108 |
| 110 x 90 | 100 - 80 | 16 | 05 04 110 | **01837** | 61 | 51 | 56 | 131 |
| 110 x 75 | 100 - 65 | 16 | 05 04 111 | **01838** | 61 | 44 | 56 | 131 |
| 110 x 63 | 100 - 50 | 16 | 05 04 112 | **01839** | 61 | 38 | 56 | 131 |
| 110 x 50 | 100 - 40 | 16 | 05 04 113 | **01840** | 61 | 31 | 56 | 131 |
| 125 x 110 | 110 - 100 | 16 | 05 04 125 | **01841** | 69 | 61 | 64 | 149 |
| 125 x 90 | 110 - 80 | 16 | 05 04 126 | **01842** | 69 | 51 | 64 | 149 |
| 125 x 75 | 110 - 65 | 16 | 05 04 127 | **01843** | 69 | 44 | 64 | 149 |
| 125 x 63 | 110 - 50 | 16 | 05 04 128 | **01844** | 69 | 38 | 64 | 149 |
| 140 x 125 | 125 - 110 | 16 | 05 04 140 | **01845** | 76 | 69 | 71 | 162 |
| 140 x 110 | 125 - 100 | 16 | 05 04 141 | **01846** | 76 | 61 | 71 | 162 |
| 140 x 90 | 125 - 80 | 16 | 05 04 142 | **01847** | 76 | 51 | 71 | 162 |
| 140 x 75 | 125 - 65 | 16 | 05 04 143 | **01848** | 76 | 44 | 71 | 162 |
| 160 x 140 | 150 - 125 | 10 | 05 04 160 | **07688** | 86 | 76 | 81 | 186 |
| 160 x 125 | 150 - 110 | 10 | 05 04 161 | **07689** | 86 | 69 | 81 | 186 |
| 160 x 110 | 150 - 100 | 10 | 05 04 162 | **07690** | 86 | 61 | 81 | 186 |
| 160 x 90 | 150 - 80 | 10 | 05 04 163 | **07691** | 86 | 51 | 81 | 186 |

## UP. **04**. SFTG - 90º REDUCING TEE

**90º reducing tee**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Metric series

**Té 90º reducida**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie métrica






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 25 x ½" | 20 - 15 | 10 | 05 04 425 | **01849** |
| 32 x ¾" | 25 - 20 | 10 | 05 04 432 | **01850** |
| 32 x ½" | 25 - 15 | 10 | 05 04 433 | **01851** |
| 40 x 1" | 32 - 25 | 10 | 05 04 440 | **01852** |
| 40 x ¾" | 32 - 20 | 10 | 05 04 441 | **01853** |
| 40 x ½" | 32 - 15 | 10 | 05 04 442 | **01854** |
| 50 x 1¼" | 40 - 32 | 10 | 05 04 450 | **01855** |
| 50 x 1" | 40 - 25 | 10 | 05 04 451 | **01856** |
| 50 x ¾" | 40 - 20 | 10 | 05 04 452 | **01857** |
| 50 x ½" | 40 - 15 | 10 | 05 04 453 | **01858** |
| 63 x 1½" | 50 - 40 | 10 | 05 04 463 | **01859** |
| 63 x 1¼" | 50 - 32 | 10 | 05 04 464 | **01860** |
| 63 x 1" | 50 - 25 | 10 | 05 04 465 | **01861** |
| 63 x ¾" | 50 - 20 | 10 | 05 04 466 | **01862** |
| 63 x ½" | 50 - 15 | 10 | 05 04 467 | **01863** |
| 75 x 2" | 65 - 50 | 10 | 05 04 475 | **01864** |
| 75 x 1½" | 65 - 40 | 10 | 05 04 476 | **01865** |
| 75 x 1¼" | 65 - 32 | 10 | 05 04 477 | **01866** |
| 75 x 1" | 65 - 25 | 10 | 05 04 478 | **01867** |
| 90 x 2½" | 80 - 65 | 10 | 05 04 490 | **01868** |
| 90 x 2" | 80 - 50 | 10 | 05 04 491 | **01869** |
| 90 x 1½" | 80 - 40 | 10 | 05 04 492 | **01870** |
| 90 x 1¼" | 80 - 32 | 10 | 05 04 493 | **01871** |


| L | $L_1$ | Z | E |
|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 14 | 33 |
| 22 | 16 | 17 | 41 |
| 22 | 14 | 17 | 41 |
| 26 | 19 | 21 | 50 |
| 26 | 16 | 21 | 50 |
| 26 | 14 | 21 | 50 |
| 31 | 20 | 26 | 61 |
| 31 | 19 | 26 | 61 |
| 31 | 16 | 26 | 61 |
| 31 | 14 | 26 | 61 |
| 38 | 20 | 33 | 76 |
| 38 | 20 | 33 | 76 |
| 38 | 19 | 33 | 76 |
| 38 | 16 | 33 | 76 |
| 38 | 14 | 33 | 76 |
| 44 | 24 | 39 | 90 |
| 44 | 20 | 39 | 90 |
| 44 | 20 | 39 | 90 |
| 44 | 19 | 39 | 90 |
| 51 | 44 | 46 | 108 |
| 51 | 24 | 46 | 108 |
| 51 | 20 | 46 | 108 |
| 51 | 20 | 46 | 108 |

## UP. **36**. SF - 45º TEE

**45º tee**
- Female solvent socket
- Metric series

**Té 45º**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 36 020 * | **22583** |
| 25 | 20 | 16 | 05 36 025 * | **22584** |
| 32 | 25 | 16 | 05 36 032 * | **22585** |
| 40 | 32 | 16 | 05 36 040 | **22586** |
| 50 | 40 | 10 | 05 36 050 [3] | **20155** |
| 63 | 50 | 10 | 05 36 063 [3] | **20156** |
| 75 | 65 | 10 | 05 36 075 * | **32804** |
| 90 | 80 | 10 | 05 36 090 * | **32805** |
| 110 | 100 | 10 | 05 36 110 * | **32806** |

| L | Z | $Z_1$ | E |
|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 29 | 28 |
| 19 | 7 | 36 | 34 |
| 22 | 8 | 44 | 42 |
| 26 | 10 | 54 | 51 |
| 31 | 13 | 67 | 61 |
| 38 | 15 | 83 | 76 |
| 44 | 18 | 101 | 91 |
| 51 | 20 | 122 | 106 |
| 61 | 27 | 149 | 133 |


# PVC-U CROSSES
# *CRUCES PVC-U*

## UP. **28**. SF - CROSS

**Cross**
- Female solvent socket
- Metric series

**Cruz**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 28 020 | **20143** |
| 25 | 20 | 16 | 05 28 025 | **20144** |
| 32 | 25 | 16 | 05 28 032 | **20145** |
| 40 | 32 | 16 | 05 28 040 | **20146** |
| 50 | 40 | 16 | 05 28 050 | **02235** |
| 63 | 50 | 16 | 05 28 063 | **02236** |
| 75 | 65 | 16 | 05 28 075 * | **27958** |
| 90 | 80 | 16 | 05 28 090 * | **22581** |
| 110 | 100 | 16 | 05 28 110 * | **22582** |

| L | Z | E |
|---|---|---|
| 16 | 11 | 29 |
| 19 | 14 | 35 |
| 22 | 17 | 43 |
| 26 | 21 | 52 |
| 31 | 26 | 63 |
| 38 | 33 | 79 |
| 42 | 39 | 92 |
| 51 | 46 | 106 |
| 61 | 56 | 130 |

* Distributed product
** Producto comercializado*

[3] AENOR


# PVC-U SOCKETS
## *MANGUITOS UNIÓN PVC-U*

## UP. 05. SF - SOCKET

**Socket**
- Female solvent socket
- Metric series

**Manguito unión**
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | 05 05 016 [3] | **16309** | 14 | 3 | 22 |
| 20 | 15 | 16 | 05 05 020 [123] | **01872** | 16 | 3 | 27 |
| 25 | 20 | 16 | 05 05 025 [123] | **01873** | 19 | 3 | 33 |
| 32 | 25 | 16 | 05 05 032 [123] | **01874** | 22 | 3 | 41 |
| 40 | 32 | 16 | 05 05 040 [123] | **01875** | 26 | 3 | 50 |
| 50 | 40 | 16 | 05 05 050 [123] | **01876** | 31 | 3 | 61 |
| 63 | 50 | 16 | 05 05 063 [123] | **01877** | 38 | 3 | 75 |
| 75 | 65 | 16 | 05 05 075 [123] | **01878** | 44 | 4 | 90 |
| 90 | 80 | 16 | 05 05 090 [123] | **01879** | 51 | 5 | 108 |
| 110 | 100 | 16 | 05 05 110 [13] | **01880** | 61 | 6 | 129 |
| 125 | 110 | 16 | 05 05 125 [13] | **01881** | 69 | 7 | 148 |
| 140 | 125 | 16 | 05 05 140 [13] | **01882** | 76 | 9 | 164 |
| 160 | 150 | 10 | 05 05 160 [13] | **01883** | 86 | 9 | 180 |
| 200 | 175 | 10 | 05 05 200 [3] | **01884** | 106 | 10 | 225 |
| 225 | 200 | 10 | 05 05 225 [3] | **01885** | 119 | 10 | 252 |
| 250 | 225 | 10 | 05 05 250 [3] | **01886** | 131 | 12 | 280 |
| 315 | 300 | 10 | 05 05 315 [3] | **01887** | 164 | 12 | 352 |
| 400 | 375 | 6 | 05 05 400 * | **05329** | 206 | 12 | 432 |

## UP. 05. SFT - SOCKET

**Adaptor socket**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Metric series

**Manguito unión mixto**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x ⅜" | 12 | 10 | 05 05 416 | **01888** | 14 | 14 | 3 | 22 | 22 |
| 20 x ½" | 15 | 10 | 05 05 420 | **01889** | 16 | 14 | 3 | 28 | 27 |
| 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 05 425 | **01890** | 19 | 16 | 3 | 34 | 33 |
| 32 x 1" | 25 | 10 | 05 05 432 | **01891** | 22 | 19 | 3 | 43 | 41 |
| 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 05 440 | **01892** | 26 | 20 | 3 | 54 | 50 |
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 05 450 | **01893** | 31 | 20 | 3 | 63 | 61 |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 05 463 | **01894** | 38 | 24 | 3 | 78 | 75 |
| 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 05 475 | **01895** | 44 | 44 | 4 | 90 | 90 |
| 90 x 3" | 80 | 10 | 05 05 490 | **01896** | 51 | 51 | 6 | 108 | 108 |
| 110 x 4" | 90 | 10 | 05 05 510 | **01897** | 61 | 61 | 6 | 135 | 135 |

## UP. 05. SFTR - SOCKET REINFORCED

**Adaptor socket reinforced**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Reinforcement in stainless steel
- Metric series

**Manguito unión mixto reforzado**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Refuerzo en acero inoxidable
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 16 | 05 05 820 | **01908** | 16 | 14 | 3 | 28 | 27 |
| 25 x ¾" | 20 | 16 | 05 05 825 | **01909** | 19 | 16 | 3 | 34 | 33 |
| 32 x 1" | 25 | 16 | 05 05 832 | **01910** | 22 | 19 | 3 | 43 | 41 |
| 40 x 1¼" | 32 | 16 | 05 05 840 | **01911** | 26 | 20 | 3 | 54 | 50 |
| 50 x 1½" | 40 | 16 | 05 05 850 | **01912** | 31 | 20 | 3 | 63 | 61 |
| 63 x 2" | 50 | 16 | 05 05 863 | **01913** | 38 | 24 | 3 | 78 | 75 |

## UP. 05. FT - SOCKET

**Threaded adaptor socket**
- BSP female thread

**Manguito unión doble rosca**
- Roscar hembra BSP






| G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 10 | 10 | 05 05 616 | **01898** | 14 | 3 | 22 | 22 |
| ½" | 15 | 10 | 05 05 620 | **01899** | 14 | 3 | 27 | 28 |
| ¾" | 20 | 10 | 05 05 625 | **01900** | 16 | 3 | 33 | 34 |
| 1" | 25 | 10 | 05 05 632 | **01901** | 19 | 3 | 41 | 43 |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 05 640 | **01902** | 20 | 3 | 50 | 54 |
| 1½" | 40 | 10 | 05 05 650 | **01903** | 20 | 3 | 61 | 63 |
| 2" | 50 | 10 | 05 05 663 | **01904** | 24 | 3 | 75 | 78 |
| 2½" | 65 | 10 | 05 05 675 | **01905** | 44 | 4 | 90 | 90 |
| 3" | 80 | 10 | 05 05 690 | **01906** | 51 | 6 | 108 | 108 |
| 4" | 100 | 10 | 05 05 710 | **01907** | 61 | 6 | 135 | 135 |

* Distributed product
* *Producto comercializado*


[1] AFNOR
[2] KIWA
[3] AENOR

# PVC-U REDUCERS
## *REDUCCIONES PVC-U*

## UP. **06**. SMF - REDUCING BUSH

**Reducing bush**
- Male x female solvent socket
- Metric series

**Casquillo reducción**
- Encolar macho x hembra
- Serie métrica




| D x d | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z | Mod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 16 | 10 | 16 | 05 06 020 [3] | **01914** | 16 | 14 | 2 | A |
| 25 x 20 | 15 | 16 | 05 06 025 [23] | **01915** | 19 | 16 | 3 | A |
| 32 x 25 | 20 | 16 | 05 06 032 [23] | **01916** | 22 | 19 | 3 | A |
| 32 x 20 | 15 | 16 | 05 06 033 [3] | **01917** | 22 | 16 | 6 | A |
| 40 x 32 | 25 | 16 | 05 06 040 [23] | **01918** | 26 | 22 | 4 | A |
| 40 x 25 | 20 | 16 | 05 06 041 [3] | **01919** | 26 | 19 | 7 | A |
| 40 x 20 | 15 | 16 | 05 06 042 [3] | **01920** | 26 | 16 | 10 | B |
| 50 x 40 | 32 | 16 | 05 06 050 [23] | **01921** | 31 | 26 | 5 | A |
| 50 x 32 | 25 | 16 | 05 06 051 [3] | **01922** | 31 | 22 | 9 | B |
| 50 x 25 | 20 | 16 | 05 06 052 [3] | **01923** | 31 | 19 | 12 | B |
| 50 x 20 | 15 | 16 | 05 06 053 [3] | **01924** | 31 | 16 | 15 | B |
| 63 x 50 | 40 | 16 | 05 06 063 [23] | **01925** | 38 | 31 | 7 | A |
| 63 x 40 | 32 | 16 | 05 06 064 [3] | **01926** | 38 | 26 | 12 | B |
| 63 x 32 | 25 | 16 | 05 06 065 [3] | **01927** | 38 | 22 | 16 | B |
| 75 x 63 | 50 | 16 | 05 06 075 [23] | **01928** | 44 | 38 | 6 | A |
| 75 x 50 | 40 | 16 | 05 06 076 [3] | **18685** | 44 | 31 | 13 | B |
| 75 x 40 | 32 | 16 | 05 06 077 [3] | **18686** | 44 | 26 | 18 | B |
| 90 x 75 | 65 | 16 | 05 06 090 [23] | **01929** | 51 | 44 | 7 | A |
| 90 x 63 | 50 | 16 | 05 06 091 [3] | **18687** | 51 | 38 | 13 | B |
| 90 x 50 | 40 | 16 | 05 06 092 [3] | **18688** | 51 | 31 | 20 | B |
| 110 x 90 | 80 | 16 | 05 06 110 [3] | **01930** | 61 | 51 | 10 | A |
| 110 x 75 | 65 | 16 | 05 06 111 [3] | **18689** | 61 | 44 | 17 | B |
| 110 x 63 | 50 | 16 | 05 06 112 [3] | **18690** | 61 | 38 | 23 | B |
| 125 x 110 | 100 | 16 | 05 06 125 [3] | **01931** | 69 | 61 | 8 | A |
| 125 x 90 | 80 | 16 | 05 06 126 [3] | **18691** | 69 | 51 | 18 | B |
| 125 x 75 | 65 | 16 | 05 06 127 [3] | **20142** | 69 | 44 | 25 | B |
| 140 x 125 | 110 | 16 | 05 06 140 [3] | **01932** | 76 | 69 | 8 | A |
| 140 x 110 | 100 | 16 | 05 06 141 [3] | **18692** | 76 | 61 | 15 | B |
| 160 x 140 | 125 | 10 | 05 06 160 [3] | **01933** | 86 | 76 | 10 | A |
| 160 x 110 | 100 | 10 | 05 06 162 [3] | **18693** | 86 | 61 | 25 | B |
| 200 x 180 | 160 | 10 | 05 06 199 [3] | **01934** | 106 | 96 | 10 | A |
| 200 x 160 | 150 | 10 | 05 06 200 [3] | **01935** | 106 | 86 | 20 | B |
| 225 x 200 | 175 | 10 | 05 06 225 [3] | **01936** | 119 | 106 | 13 | A |
| 225 x 160 | 150 | 10 | 05 06 226 [3] | **01937** | 119 | 86 | 33 | B |
| 250 x 225 | 200 | 10 | 05 06 250 [3] | **01938** | 131 | 119 | 12 | A |
| 250 x 200 | 175 | 10 | 05 06 251 [3] | **01939** | 131 | 106 | 25 | B |
| 315 x 280 | 250 | 6 | 05 06 315 | **10093** | | | | |
| 315 x 250 | 225 | 6 | 05 06 316 * | **01940** | 164 | 131 | 33 | B |
| 315 x 225 | 200 | 6 | 05 06 317 * | **01941** | 164 | 119 | 45 | B |
| 400 x 315 | 300 | 6 | 05 06 400 * | **05330** | 206 | 163 | 42 | B |

* Distributed product
* *Producto comercializado*


[1] AFNOR
[2] KIWA
[3] AENOR

## UP. 09. SMF - CONICAL REDUCER

**Conical reducer**
- Male x female solvent socket
- Metric series

**Reducción cónica**
- Encolar macho x hembra
- Serie métrica







| D-E x d | DN | PN | DN | CODE | $L_1$ | Z | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-25 x 25 | 20 | 16 | 05 09 032 [3] | **01974** | 19 | 30 | 33 |
| 32-25 x 20 | 15 | 16 | 05 09 033 [3] | **01975** | 16 | 30 | 27 |
| 40-32 x 32 | 25 | 16 | 05 09 040 [3] | **01976** | 22 | 36 | 38 |
| 40-32 x 25 | 20 | 16 | 05 09 041 [3] | **01977** | 19 | 36 | 33 |
| 40-32 x 20 | 15 | 16 | 05 09 042 [3] | **01978** | 16 | 36 | 27 |
| 50-40 x 40 | 32 | 16 | 05 09 050 [3] | **01979** | 26 | 44 | 48 |
| 50-40 x 32 | 25 | 16 | 05 09 051 [3] | **01980** | 22 | 44 | 41 |
| 50-40 x 25 | 20 | 16 | 05 09 052 [3] | **01981** | 19 | 44 | 33 |
| 50-40 x 20 | 15 | 16 | 05 09 053 [3] | **01982** | 16 | 44 | 27 |
| 63-50 x 50 | 40 | 16 | 05 09 063 [3] | **01983** | 31 | 54 | 61 |
| 63-50 x 40 | 32 | 16 | 05 09 064 [3] | **01984** | 26 | 54 | 50 |
| 63-50 x 32 | 25 | 16 | 05 09 065 [3] | **01985** | 22 | 54 | 41 |
| 63-50 x 25 | 20 | 16 | 05 09 066 [3] | **01986** | 19 | 54 | 33 |
| 63-50 x 20 | 15 | 16 | 05 09 067 [3] | **01987** | 16 | 54 | 27 |
| 75-63 x 63 | 50 | 16 | 05 09 075 [3] | **01988** | 38 | 62 | 73 |
| 75-63 x 50 | 40 | 16 | 05 09 076 [3] | **01989** | 31 | 62 | 61 |
| 75-63 x 40 | 32 | 16 | 05 09 077 [3] | **01990** | 26 | 62 | 50 |
| 75-63 x 32 | 25 | 16 | 05 09 078 [3] | **01991** | 22 | 62 | 41 |
| 90-75 x 75 | 65 | 16 | 05 09 090 [3] | **01992** | 44 | 74 | 87 |
| 90-75 x 63 | 50 | 16 | 05 09 091 [3] | **01993** | 38 | 74 | 75 |
| 90-75 x 50 | 40 | 16 | 05 09 092 [3] | **01994** | 31 | 74 | 61 |
| 90-75 x 40 | 32 | 16 | 05 09 093 [3] | **01995** | 26 | 74 | 50 |
| 110-90 x 90 | 80 | 16 | 05 09 110 [3] | **01996** | 51 | 88 | 105 |
| 110-90 x 75 | 65 | 16 | 05 09 111 [3] | **01997** | 44 | 88 | 90 |
| 110-90 x 63 | 50 | 16 | 05 09 112 [3] | **01998** | 38 | 88 | 75 |
| 110-90 x 50 | 40 | 16 | 05 09 113 [3] | **01999** | 31 | 88 | 61 |
| 125-110 x 90 | 80 | 16 | 05 09 126 [3] | **02000** | 51 | 100 | 105 |
| 125-110 x 75 | 65 | 16 | 05 09 127 [3] | **02001** | 44 | 100 | 90 |
| 125-110 x 63 | 50 | 16 | 05 09 128 [3] | **02002** | 38 | 100 | 75 |
| 140-125 x 110 | 100 | 16 | 05 09 141 [3] | **02003** | 61 | 111 | 130 |
| 140-125 x 90 | 80 | 16 | 05 09 142 [3] | **02004** | 51 | 111 | 105 |
| 140-125 x 75 | 65 | 16 | 05 09 143 [3] | **02005** | 44 | 111 | 90 |
| 160-140 x 125 | 110 | 10 | 05 09 161 [13] | **02006** | 69 | 126 | 148 |
| 160-140 x 110 | 100 | 10 | 05 09 162 [13] | **02007** | 61 | 126 | 130 |
| 160-140 x 90 | 80 | 10 | 05 09 163 [3] | **02008** | 51 | 126 | 105 |
| 200-180 x 140 | 125 | 10 | 05 09 202 | **02009** | 76 | 154 | 157 |
| 200-180 x 125 | 110 | 10 | 05 09 203 | **02010** | 69 | 154 | 140 |
| 200-180 x 110 | 100 | 10 | 05 09 204 | **02011** | 61 | 154 | 130 |
| 225-200 x 160 | 150 | 10 | 05 09 227 | **02012** | 86 | 171 | 180 |
| 225-200 x 140 | 125 | 10 | 05 09 228 | **02013** | 76 | 171 | 160 |
| 225-200 x 125 | 110 | 10 | 05 09 229 | **02014** | 69 | 171 | 140 |
| 250-225 x 200 | 175 | 10 | 05 09 251 | **02015** | 106 | 194 | 225 |
| 250-225 x 160 | 150 | 10 | 05 09 253 | **02016** | 86 | 194 | 180 |
| 250-225 x 140 | 125 | 10 | 05 09 254 | **02017** | 76 | 194 | 157 |
| 315-280 x 200 | 175 | 6 | 05 09 318 * | **02018** | 106 | 233 | 225 |
| 315-280 x 160 | 150 | 6 | 05 09 320 * | **02019** | 86 | 233 | 180 |

## UP. 09. SF - EXCENTRIC CONICAL REDUCER

**Excentric conical reducer**
- Female solvent socket
- Metric series

**Reducción cónica excéntrica**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D-E x d | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 - 75 x 63 | 50 | 16 | 05 09 691 | **09030** | 51 | 38 | 74 |

* Distributed product
* *Producto comercializado*

[1] AFNOR
[2] KIWA
[3] AENOR


# PVC-U CAPS
## *TAPONES PVC-U*

## UP. 07. SF - CAP

**Cap**
- Female solvent socket
- Metric series

**Tapón**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | 05 07 016 | **01942** |
| 20 | 15 | 16 | 05 07 020 [2] | **01943** |
| 25 | 20 | 16 | 05 07 025 [2] | **01944** |
| 32 | 25 | 16 | 05 07 032 [2] | **01945** |
| 40 | 32 | 16 | 05 07 040 [2] | **01946** |
| 50 | 40 | 16 | 05 07 050 [2] | **01947** |
| 63 | 50 | 16 | 05 07 063 [2] | **01948** |
| 75 | 65 | 16 | 05 07 075 [2] | **01949** |
| 90 | 80 | 16 | 05 07 090 [2] | **01950** |
| 110 | 100 | 16 | 05 07 110 | **01951** |
| 125 | 110 | 16 | 05 07 125 | **01952** |
| 140 | 125 | 16 | 05 07 140 | **01953** |
| 160 | 150 | 10 | 05 07 160 | **01954** |
| 200 | 175 | 10 | 05 07 200 | **01955** |
| 225 | 200 | 10 | 05 07 225 | **01956** |
| 250 | 225 | 10 | 05 07 250 | **15776** |
| 315 | 300 | 10 | 05 07 315 | **15777** |


| L | Z | E |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 22 |
| 16 | 8 | 25 |
| 19 | 9 | 32 |
| 22 | 10 | 40 |
| 26 | 12 | 50 |
| 31 | 15 | 63 |
| 38 | 17 | 75 |
| 44 | 19 | 90 |
| 51 | 23 | 110 |
| 61 | 28 | 131 |
| 69 | 32 | 148 |
| 76 | 36 | 163 |
| 86 | 40 | 185 |
| 106 | 46 | 224 |
| 119 | 50 | 252 |
| 131 | 60 | 282 |
| 164 | 70 | 357 |

## UP. 07. FT - CAP

**Cap**
- BSP female thread

**Tapón**
- Roscar hembra BSP






| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ½" | 15 | 10 | 15 | 10 |
| ¾" | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 1" | 25 | 10 | 25 | 10 |
| 1¼" | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 1½" | 40 | 10 | 40 | 10 |
| 2" | 50 | 10 | 50 | 10 |
| 2½" | 65 | 10 | 65 | 10 |
| 3" | 80 | 10 | 80 | 10 |
| 4" | 100 | 10 | 100 | 10 |


| L | E | H | S |
|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 20 | 24 |
| 14 | 27 | 23 | 27 |
| 16 | 33 | 28 | 33 |
| 19 | 41 | 33 | 41 |
| 20 | 50 | 36 | 50 |
| 20 | 61 | 43 | 61 |
| 24 | 75 | 50 | 75 |
| 44 | 90 | 64 | 90 |
| 51 | 108 | 76 | 108 |
| 61 | 135 | 91 | 135 |

## UP. 19. MT - PLUG

**Plug**
- BSP male thread

**Tapón**
- Roscar macho BSP






| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 10 | 05 19 612 | **02121** |
| ⅜" | 10 | 10 | 05 19 616 | **02122** |
| ½" | 15 | 10 | 05 19 620 | **02123** |
| ¾" | 20 | 10 | 05 19 625 | **02124** |
| 1" | 25 | 10 | 05 19 632 | **02125** |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 19 640 | **02126** |
| 1½" | 40 | 10 | 05 19 650 | **02127** |
| 2" | 50 | 10 | 05 19 663 | **02128** |
| 2½" | 65 | 10 | 05 19 675 | **02129** |
| 3" | 80 | 10 | 05 19 690 | **02130** |
| 4" | 100 | 10 | 05 19 710 | **02131** |

| L | H | S |
|---|---|---|
| 10 | 18 | 12 |
| 10 | 22 | 20 |
| 14 | 27 | 27 |
| 16 | 30 | 32 |
| 19 | 34 | 36 |
| 21 | 36 | 46 |
| 21 | 37 | 55 |
| 26 | 42 | 65 |
| 30 | 50 | 80 |
| 33 | 59 | 93 |
| 38 | 68 | 115 |


[1] AFNOR
[2] KIWA
[3] AENOR

# PVC-U NIPPLES
## *MACHONES PVC-U*

## UP. 15. SFMT - ADAPTOR NIPPLE

**Adaptor nipple**
- Female solvent socket & BSP male thread
- Metric series

**Machón mixto**
- Encolar hembra y roscar macho BSP
- Serie métrica





| D - d x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 12 x ⅜" | 12 | 10 | 05 15 416 | **02073** | 14 | 11 | 35 | 24 |
| 20 - 16 x ½" | 15 | 10 | 05 15 420 | **02074** | 16 | 14 | 42 | 27 |
| 20 - 16 x ⅜" | 12 | 10 | 05 15 421 | **02075** | 16 | 11 | 39 | 27 |
| 25 - 20 x ¾" | 20 | 10 | 05 15 425 | **02076** | 19 | 16 | 47 | 32 |
| 25 - 20 x ½" | 15 | 10 | 05 15 426 | **02077** | 19 | 14 | 45 | 32 |
| 25 - 20 x ⅜" | 12 | 10 | 05 15 427 | **02078** | 19 | 11 | 42 | 32 |
| 32 - 25 x 1" | 25 | 10 | 05 15 432 | **02079** | 22 | 19 | 54 | 36 |
| 32 - 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 15 433 | **02080** | 22 | 16 | 51 | 36 |
| 32 - 25 x ½" | 15 | 10 | 05 15 434 | **02081** | 22 | 14 | 49 | 36 |
| 40 - 32 x 1¼" | 32 | 10 | 05 15 440 | **02082** | 26 | 21 | 60 | 46 |
| 40 - 32 x 1" | 25 | 10 | 05 15 441 | **02083** | 26 | 19 | 58 | 46 |
| 40 - 32 x ¾" | 20 | 10 | 05 15 442 | **02084** | 26 | 16 | 55 | 46 |
| 50 - 40 x 1½" | 40 | 10 | 05 15 450 | **02085** | 31 | 25 | 70 | 55 |
| 50 - 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 15 451 | **02086** | 31 | 21 | 66 | 55 |
| 50 - 40 x 1" | 25 | 10 | 05 15 452 | **02087** | 31 | 19 | 64 | 55 |
| 63 - 50 x 2" | 50 | 10 | 05 15 463 | **02088** | 38 | 25 | 78 | 65 |
| 63 - 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 15 464 | **02089** | 38 | 21 | 73 | 65 |
| 63 - 50 x 1¼" | 32 | 10 | 05 15 465 | **02090** | 38 | 21 | 73 | 65 |
| 75 - 63 x 2½" | 65 | 10 | 05 15 475 | **02091** | 44 | 30 | 89 | 78 |
| 75 - 63 x 2" | 50 | 10 | 05 15 476 | **02092** | 44 | 25 | 84 | 78 |
| 75 - 63 x 1½" | 40 | 10 | 05 15 477 | **02093** | 44 | 21 | 80 | 78 |
| 90 - 75 x 3" | 80 | 10 | 05 15 490 | **02094** | 51 | 33 | 99 | 93 |
| 90 - 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 15 491 | **02095** | 51 | 30 | 96 | 93 |
| 90 - 75 x 2" | 50 | 10 | 05 15 492 | **02096** | 51 | 25 | 91 | 93 |
| 110 - 90 x 4" | 100 | 10 | 05 15 510 | **02097** | 61 | 40 | 116 | 120 |
| 110 - 90 x 3" | 80 | 10 | 05 15 511 | **02098** | 61 | 33 | 109 | 120 |
| 110 - 90 x 2½" | 65 | 10 | 05 15 512 | **02099** | 61 | 30 | 106 | 120 |

## UP. 16. SFMT - ADAPTOR NIPPLE

**Adaptor nipple**
- Female solvent socket x BSP male thread
- Metric series

**Manguito adaptación**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 2" | 40 | 10 | 05 16 450 | **02100** | 31 | 16 | 52 |
| 63 x 2½" | 50 | 10 | 05 16 463 | **02101** | 38 | 17 | 62 |

## UP. 17. SFMT - ADAPTOR BUSH

**Adaptor bush**
- Female solvent socket x BSP male threaded
- Metric series

**Terminal rosca macho**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 10 | 05 17 420 | **02102** | 16 | 14 | 28 | 38 |
| 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 17 425 | **02103** | 19 | 16 | 34 | 42 |
| 32 x 1" | 25 | 10 | 05 17 432 | **02104** | 22 | 19 | 41 | 50 |
| 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 17 440 | **02105** | 26 | 21 | 51 | 55 |
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 17 450 | **02106** | 31 | 22 | 62 | 65 |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 17 463 | **02107** | 38 | 27 | 77 | 75 |
| 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 17 475 | **02108** | 44 | 30 | 90 | 85 |
| 90 x 3" | 80 | 10 | 05 17 490 | **02109** | 51 | 33 | 108 | 98 |
| 110 x 4" | 100 | 10 | 05 17 510 | **02110** | 61 | 40 | 131 | 115 |

## UP. 18. MT - THREADED NIPPLE

**Hexagon nipple**
- BSP male thread

**Machón doble rosca**
- Roscar macho BSP





| G | DN | PN | REF. | CODE | L | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 10 | 10 | 05 18 616 | **02111** | 11 | 32 | 20 |
| ½" | 15 | 10 | 05 18 620 | **02112** | 14 | 40 | 27 |
| ¾" | 20 | 10 | 05 18 625 | **02113** | 16 | 44 | 32 |
| 1" | 25 | 10 | 05 18 632 | **02114** | 19 | 51 | 36 |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 18 640 | **02115** | 21 | 55 | 46 |
| 1½" | 40 | 10 | 05 18 650 | **02116** | 21 | 56 | 55 |
| 2" | 50 | 10 | 05 18 663 | **02117** | 26 | 66 | 65 |
| 2½" | 65 | 10 | 05 18 675 | **02118** | 30 | 75 | 90 |
| 3" | 80 | 10 | 05 18 690 | **02119** | 33 | 81 | 108 |
| 4" | 100 | 10 | 05 18 710 | **02120** | 38 | 91 | 135 |

## UP. 31. SFT - ADAPTOR NIPPLE

**Adaptor nipple**
- Female solvent socket & BSP female thread
- Metric series

**Adaptador mixto**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie métrica





| D - d x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | $L_2$ | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 16 x ¾" | 16 | 10 | 05 31 420 | **02243** | 19 | 16 | 14 | 44 | 32 |
| 20 - 16 x ½" | 16 | 10 | 05 31 421 | **02244** | 18 | 16 | 14 | 43 | 32 |
| 20 - 16 x ⅜" | 12 | 10 | 05 31 422 | **02245** | 14 | 16 | 14 | 39 | 32 |
| 20 - 16 x ¼" | 12 | 10 | 05 31 423 | **02246** | 12 | 16 | 14 | 37 | 32 |
| 25 - 20 x 1" | 20 | 10 | 05 31 425 | **02247** | 22 | 19 | 16 | 50 | 36 |
| 25 - 20 x ¾" | 20 | 10 | 05 31 426 | **02248** | 19 | 19 | 16 | 47 | 32 |
| 25 - 20 x ½" | 16 | 10 | 05 31 427 | **02249** | 18 | 19 | 16 | 46 | 32 |
| 32 - 25 x 1¼" | 25 | 10 | 05 31 432 | **02250** | 25 | 22 | 19 | 56 | 46 |
| 32 - 25 x 1" | 25 | 10 | 05 31 433 | **02251** | 22 | 22 | 19 | 53 | 36 |
| 32 - 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 31 434 | **02252** | 19 | 22 | 19 | 50 | 36 |
| 32 - 25 x ½" | 16 | 10 | 05 31 435 | **24822** | 18 | 22 | 19 | 49 | 36 |
| 40 - 32 x 1½" | 32 | 10 | 05 31 440 | **02253** | 25 | 26 | 22 | 60 | 55 |
| 40 - 32 x 1¼" | 32 | 10 | 05 31 441 | **02254** | 25 | 26 | 22 | 60 | 46 |
| 40 - 32 x 1" | 25 | 10 | 05 31 442 | **02255** | 22 | 26 | 22 | 57 | 46 |
| 50 - 40 x 2" | 40 | 10 | 05 31 450 | **02256** | 29 | 31 | 26 | 69 | 65 |
| 50 - 40 x 1½" | 40 | 10 | 05 31 451 | **02257** | 25 | 31 | 26 | 65 | 55 |
| 50 - 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 31 452 | **02258** | 25 | 31 | 26 | 65 | 55 |
| 63 - 50 x 2½" | 50 | 10 | 05 31 463 | **02259** | 34 | 38 | 31 | 81 | 78 |
| 63 - 50 x 2" | 50 | 10 | 05 31 464 | **02260** | 29 | 38 | 31 | 76 | 65 |
| 63 - 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 31 465 | **02261** | 25 | 38 | 31 | 72 | 65 |
| 75 - 63 x 3" | 50 | 10 | 05 31 475 | **02262** | 37 | 44 | 38 | 96 | 108 |
| 75 - 63 x 2½" | 65 | 10 | 05 31 476 | **02263** | 34 | 44 | 38 | 87 | 78 |
| 75 - 63 x 2" | 50 | 10 | 05 31 477 | **02264** | 29 | 44 | 38 | 82 | 78 |
| 90 - 75 x 4" | 65 | 10 | 05 31 490 | **02265** | 42 | 51 | 44 | 124 | 135 |
| 90 - 75 x 3" | 65 | 10 | 05 31 491 | **02266** | 36 | 51 | 44 | 98 | 108 |
| 90 - 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 31 492 | **02267** | 33 | 51 | 44 | 92 | 90 |
| 110 - 90 x 4" | 80 | 10 | 05 31 511 | **02268** | 42 | 61 | 51 | 116 | 135 |
| 110 - 90 x 3" | 80 | 10 | 05 31 512 | **02269** | 36 | 61 | 51 | 105 | 110 |

## UP. 24. SF - SPIGOT CONNECTION

**Spigot connection**
- Solvent socket

**Espiga conexión a PE lisa**
- Encolar





| D x E | DN | PN | REF. | CODE | H | $L_1$ | L | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 16 | 10 | 10 | 05 24 016 | **02200** | 49 | 14 | 35 | 16 |
| 20 x 18 | 15 | 10 | 05 24 018 | **02201** | 51 | 16 | 35 | 18 |
| 20 x 20 | 15 | 10 | 05 24 020 | **02202** | 54 | 16 | 38 | 20 |
| 25 x 25 | 20 | 10 | 05 24 025 | **02203** | 61 | 19 | 42 | 25 |
| 32 x 30 | 25 | 10 | 05 24 032 | **02204** | 69 | 22 | 47 | 30 |
| 40 x 40 | 32 | 10 | 05 24 040 | **02205** | 78 | 26 | 52 | 40 |
| 50 x 50 | 40 | 10 | 05 24 050 | **02206** | 88 | 31 | 57 | 50 |
| 50 x 38 | 40 | 10 | 05 24 051 | **02207** | 88 | 31 | 57 | 38 |
| 63 x 60 | 50 | 10 | 05 24 063 | **02208** | 98 | 38 | 60 | 61 |

## UP. 24. MT - SPIGOT CONNECTION

**Spigot connection**
• BSP male thread

**Espiga conexión PE roscada**
• Roscar macho BSP





| G x E | DN | PN | REF. | CODE | H | $L_1$ | S | L | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" x 16 | 10 | 10 | 05 24 616 | **02217** | 54 | 11 | 35 | 18 | 16 |
| ½" x 18 | 15 | 10 | 05 24 618 | **02218** | 58 | 15 | 35 | 22 | 18 |
| ½" x 20 | 15 | 10 | 05 24 620 | **02219** | 60 | 15 | 38 | 22 | 20 |
| ¾" x 25 | 20 | 10 | 05 24 625 | **02220** | 67 | 17 | 42 | 27 | 25 |
| ¾" x 20 | 20 | 10 | 05 24 626 | **15763** | 62 | 17 | 36 | 27 | 20 |
| 1" x 30 | 25 | 10 | 05 24 632 | **02221** | 78 | 21 | 47 | 36 | 30 |
| 1" x 25 | 25 | 10 | 05 24 633 | **09031** | 78 | 21 | 47 | 36 | 25 |
| 1¼" x 40 | 32 | 10 | 05 24 640 | **02222** | 84 | 22 | 52 | 46 | 40 |
| 1½" x 50 | 40 | 10 | 05 24 650 | **02223** | 89 | 22 | 57 | 50 | 50 |
| 1½" x 38 | 40 | 10 | 05 24 651 | **02224** | 89 | 22 | 57 | 50 | 38 |
| 1½" x 40 | 40 | 10 | 05 24 652 | **09032** | 89 | 22 | 57 | 50 | 40 |
| 2" x 60 | 50 | 10 | 05 24 663 | **02225** | 100 | 26 | 60 | 65 | 61 |

## UP. 32. MFT - THREADED REDUCER

**Threaded reducer**
• BSP male x female thread

**Reducción roscada**
• Roscar macho x hembra BSP





| G x $G_1$ | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | H | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" x ½" | 10 | 10 | 05 32 616 | **02270** | 11 | 18 | 42 | 28 | 27 |
| ½" x ¾" | 15 | 10 | 05 32 620 | **02271** | 15 | 19 | 49 | 35 | 33 |
| ½" x ⅜" | 10 | 10 | 05 32 621 | **02272** | 15 | 14 | 38 | 22 | 22 |
| ¾" x 1" | 20 | 10 | 05 32 625 | **02273** | 16 | 22 | 46 | 41 | 41 |
| ¾" x ½" | 15 | 10 | 05 32 626 | **02274** | 16 | 18 | 43 | 28 | 32 |
| ¾" x ⅜" | 10 | 10 | 05 32 627 | **02275** | 16 | 14 | 39 | 22 | 33 |
| 1" x 1¼" | 25 | 10 | 05 32 632 | **02276** | 19 | 25 | 53 | 50 | 50 |
| 1" x ¾" | 20 | 10 | 05 32 633 | **02277** | 19 | 19 | 48 | 33 | 36 |
| 1" x ½" | 15 | 10 | 05 32 634 | **02278** | 19 | 18 | 47 | 28 | 36 |
| 1" x ⅜" | 10 | 10 | 05 32 635 | **02279** | 19 | 14 | 43 | 22 | 36 |
| 1¼" x 1½" | 32 | 10 | 05 32 640 | **02280** | 21 | 25 | 54 | 61 | 61 |
| 1¼" x 1" | 25 | 10 | 05 32 641 | **02281** | 21 | 25 | 52 | 41 | 46 |
| 1¼" x ¾" | 20 | 10 | 05 32 642 | **02282** | 21 | 22 | 50 | 33 | 46 |
| 1¼" x ½" | 15 | 10 | 05 32 643 | **02283** | 21 | 18 | 49 | 28 | 46 |
| 1½" x 2" | 40 | 10 | 05 32 650 | **02284** | 21 | 29 | 60 | 75 | 75 |
| 1½" x 1¼" | 32 | 10 | 05 32 651 | **02285** | 21 | 25 | 55 | 50 | 55 |
| 1½" x 1" | 25 | 10 | 05 32 652 | **02286** | 21 | 22 | 53 | 41 | 55 |
| 1½" x ¾" | 20 | 10 | 05 32 653 | **02287** | 21 | 19 | 51 | 33 | 55 |
| 2" x 2½" | 50 | 10 | 05 32 663 | **02288** | 25 | 34 | 68 | 90 | 90 |
| 2" x 1½" | 40 | 10 | 05 32 664 | **02289** | 25 | 25 | 59 | 61 | 65 |
| 2" x 1¼" | 32 | 10 | 05 32 665 | **02290** | 25 | 25 | 59 | 50 | 65 |
| 2" x 1" | 25 | 10 | 05 32 666 | **02291** | 25 | 22 | 57 | 41 | 65 |
| 2½" x 3" | 65 | 10 | 05 32 675 | **02292** | 30 | 37 | 99 | 108 | 108 |
| 2½" x 2" | 50 | 10 | 05 32 676 | **02293** | 30 | 29 | 68 | 75 | 80 |
| 2½" x 1½" | 40 | 10 | 05 32 677 | **02294** | 30 | 25 | 64 | 61 | 80 |
| 2½" x 1¼" | 32 | 10 | 05 32 678 | **02295** | 30 | 25 | 64 | 50 | 80 |
| 3" x 4" | 80 | 10 | 05 32 690 | **02296** | 33 | 43 | 115 | 135 | 135 |
| 3" x 2½" | 63 | 10 | 05 32 691 | **02297** | 33 | 34 | 75 | 90 | 93 |
| 3" x 2" | 50 | 10 | 05 32 692 | **02298** | 33 | 29 | 70 | 75 | 93 |
| 3" x 1½" | 40 | 10 | 05 32 693 | **02299** | 33 | 25 | 66 | 61 | 93 |
| 4" x 3" | 80 | 10 | 05 32 711 | **02300** | 39 | 37 | 91 | 108 | 115 |
| 4" x 2½" | 65 | 10 | 05 32 712 | **23001** | 39 | 34 | 93 | 90 | 115 |
| 4" x 2" | 50 | 10 | 05 32 713 | **23002** | 39 | 29 | 100 | 75 | 115 |

## UP. 33. MT - THREADED REDUCER

**Threaded reducer**
- BSP male x male thread

**Reducción roscada**
- Roscar macho x macho BSP





| G x G1 | DN | PN | REF. | CODE | L | L1 | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" x ⅜" | 10 | 10 | 05 33 620 | **02303** | 15 | 11 | 36 | 24 |
| ¾" x ½" | 15 | 10 | 05 33 625 | **02304** | 16 | 15 | 43 | 32 |
| ¾" x ⅜" | 10 | 10 | 05 33 626 | **02305** | 16 | 11 | 39 | 32 |
| 1" x ¾" | 20 | 10 | 05 33 632 | **02306** | 19 | 16 | 48 | 40 |
| 1" x ½" | 15 | 10 | 05 33 633 | **02307** | 19 | 15 | 47 | 40 |
| 1" x ⅜" | 10 | 10 | 05 33 634 | **02308** | 19 | 11 | 43 | 40 |
| 1¼" x 1" | 25 | 10 | 05 33 640 | **02309** | 21 | 19 | 53 | 50 |
| 1¼" x ¾" | 20 | 10 | 05 33 641 | **02310** | 21 | 16 | 50 | 50 |
| 1¼" x ½" | 15 | 10 | 05 33 642 | **02311** | 21 | 15 | 49 | 50 |
| 1½" x 1¼" | 32 | 10 | 05 33 650 | **02312** | 21 | 21 | 56 | 55 |
| 1½" x 1" | 25 | 10 | 05 33 651 | **02313** | 21 | 19 | 54 | 55 |
| 1½" x ¾" | 20 | 10 | 05 33 652 | **02314** | 21 | 16 | 51 | 55 |
| 2" x 1½" | 40 | 10 | 05 33 663 | **02315** | 25 | 21 | 61 | 65 |
| 2" x 1¼" | 32 | 10 | 05 33 664 | **02316** | 25 | 21 | 61 | 65 |
| 2" x 1" | 25 | 10 | 05 33 665 | **02317** | 25 | 19 | 58 | 65 |
| 2½" x 2" | 50 | 10 | 05 33 675 | **02318** | 30 | 25 | 70 | 80 |
| 2½" x 1½" | 40 | 10 | 05 33 676 | **02319** | 30 | 21 | 66 | 80 |
| 2½" x 1¼" | 32 | 10 | 05 33 677 | **02320** | 30 | 21 | 66 | 80 |
| 3" x 2½" | 65 | 10 | 05 33 690 | **02321** | 33 | 30 | 78 | 93 |
| 3" x 2" | 50 | 10 | 05 33 691 | **02322** | 33 | 25 | 73 | 93 |
| 3" x 1½" | 40 | 10 | 05 33 692 | **02323** | 33 | 21 | 69 | 93 |
| 4" x 3" | 80 | 10 | 05 33 710 | **02324** | 38 | 33 | 86 | 115 |
| 4" x 2½" | 65 | 10 | 05 33 711 | **02325** | 38 | 30 | 83 | 115 |
| 4" x 2" | 50 | 10 | 05 33 712 | **02326** | 38 | 25 | 78 | 115 |

## UP. 34. MFT - SHORT THREADED REDUCER

**Short threaded reducer**
- BSP male x female thread

**Reducción roscada corta**
- Roscar macho x hembra BSP






| G x G1 | DN | PN | REF. | CODE | L | L1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" x ¼" | 7 | 10 | 05 34 621 | **23087** | 14 | 12 | 27 |
| ¾" x ½" | 15 | 10 | 05 34 625 | **20147** | 16 | 30 | 32 |
| ¾" x ¼" | 7 | 10 | 05 34 627 | **23088** | 16 | 12 | 32 |
| ¾" x ⅛" | 3 | 10 | 05 34 628 | **28081** | 16 | 34 | 32 |
| 1" x ¾" | 20 | 10 | 05 34 632 | **20148** | 19 | 34 | 36 |
| 1" x ¼" | 7 | 10 | 05 34 635 | **23089** | 12 | 19 | 36 |
| 1¼" x 1" | 25 | 10 | 05 34 640 | **20149** | 21 | 36 | 46 |
| 1½" x 1¼" | 32 | 10 | 05 34 650 | **20150** | 21 | 36 | 55 |
| 2" x 1½" | 40 | 10 | 05 34 663 | **20151** | 26 | 42 | 65 |
| 2½" x 2" | 50 | 10 | 05 34 675 | **20152** | 30 | 47 | 80 |
| 3" x 2½" | 63 | 10 | 05 34 690 | **20153** | 33 | 51 | 93 |
| 4" x 3" | 75 | 10 | 05 34 710 | **20154** | 39 | 64 | 120 |

# PVC-U RUBBER-RING JOINT FITTINGS

## *ACCESORIOS EN PVC-U CON JUNTA ELÁSTICA*

### FEATURES

Easy installation fittings, without effort or tools, thanks to its gaskets.
It is compulsory the use of an inner gasket to install it.
Designed to support earth movements or misalignments, ideally suited for underground installations.

It can absorb vibrations or pipe expansions due to its elasticity and flexibility.
To make the installation easier, it is very important to lubricate the gasket correctly.


- Material: PVC-U.
- Density: 1,4 g/cm$^3$.
- Color: grey RAL 7011.
- Dimensions: from D63 to D315.
- Standards: dimensions and characteristics according to EN 1452.

### CARACTERÍSTICAS

Accesorios fáciles de instalar, sin esfuerzo y sin herramientas gracias a las juntas.
Para su correcta instalación es necesaria la junta interior.
Está realizado para poder soportar movimientos de tierra y desalineaciones, ideal para instalaciones enterradas.

Gracias a su elasticidad y flexibilidad, absorbe mejor las vibraciones y la expansión del tubo.
Es muy importante una buena lubricación de la junta para instalar el tubo cómodamente.

- Material: PVC-U.
- Densidad: 1,4 g/cm$^3$.
- Color: gris RAL 7011.
- Dimensiones: de D63 hasta D315.
- Normas: dimensiones y características según la norma EN 1452.




| FIG. | Parts | Despiece | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Union socket | Manguito unión | PVC-U |
| 2 | Pipe | Tubería | - |
| 3 | Gasket | Junta | NBR |
| 4 | Chamfer to make an easier installation | Chaflán para una inserción más fácil | - |


## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Working pressure at 20°C (73°F) water temperature:
- D63 - D315: PN 10 (150 psi)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de servicio a 20°C (73°F) temperatura de agua:
- D63 - D315: PN 10 (150 psi)

## PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
## *DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA*




Life: 20 years
Hydrostatic maximum pressure a compnent may outstand in continous service (without overpressure)


*Vida útil: 20 años*
*Presión hidrostática máxima que un componente es capaz de soportar en servicio continuo (sin sobrepresión)*

## ASSEMBLY

**A.** Before assembling rubber ring fittings proceed as follows. In case of pipe end damaged: cut the pipe with a proper tool to obtain a square end.


## MONTAJE

**A.** Antes de instalar los accesorios de junta elástica, proceda de la siguiente manera. En caso que el extremo del tubo está dañado: corte el tubo con una herramienta especial para obtener un corte recto perpendicular al eje.



**B.** Chamfer the pipe with a special tool as shown in the following picture and table.


**B.** Chaflane el tubo con una herramienta especial según lo mostrado en la imagen y el cuadro siguiente.




| D (mm) | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,5 | 19,0 |

**C.** Clean carefully the external surface of the pipe and lubricate only with soapy water (do not use oil or grease).

**C.** Limpie cuidadosamente la superficie externa del tubo. Lubrique solamente con agua jabonosa (no utilice aceite o grasa).



**D.** Clean carefully the socket seat in the fitting. Check gasket conditions. Introduce the sealing ring into its specific seat.

**D.** Limpie cuidadosamente el asiento de la junta del accesorio. Compruebe las condiciones de la junta. Introduzca la junta en su asiento específico.




**E.** Lubricate the internal surface of the rubber ring in the same way as the pipe.

**E.** Lubrique la superficie interna de la junta con un lubrificante adecuado de la misma manera que el tubo.



**F.** Mark on the outside of the pipe the depth to be inserted into the socket of the fitting according to the lengths in the following table.


**F.** Marque en el exterior del tubo la profundidad a ser insertada en el accesorio según los longitudes del cuadro.




| D (mm) | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L max | 94 | 104 | 109 | 115 | 124 | 133 | 139 | 169 |
| L min | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 69 | 75 | 85 |
| L | 52 | 59 | 59 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 |

**G.** To introduce the tube into the fitting we recommend to use the ampliance device shown in picture.
- Fix the special assembling device onto the pipe.
- Fix the fitting upon the device.
- With the lever, slide the fitting onto the pipe till you reach the reference mark.


**G.** Para introducir el tubo en el accesorio se aconseja utilizar un equipo como el mostrado en la imagen.
- Fije un dispositivo de ensamblaje especial sobre el tubo.
- Fije el accesorio sobre el dispositivo.
- Con la palanca, deslice el accesorio sobre el tubo hasta que se alcance la marca de referencia.



# UP. **05**. RJ - UNION SOCKET

**Union socket**
- Rubber ring joint
- Metric series

**Manguito unión**
- Con junta elástica
- Serie métrica




| D | DN | PN | REF. | CODE | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 10 | 70 05 063 * | **22917** | 86 | 380 |
| 75 | 65 | 10 | 70 05 075 * | **22918** | 102 | 380 |
| 90 | 80 | 10 | 70 05 090 * | **22919** | 120 | 380 |
| 110 | 100 | 10 | 70 05 110 * | **22920** | 144 | 380 |
| 125 | 110 | 10 | 70 05 125 * | **22921** | 161 | 380 |
| 140 | 125 | 10 | 70 05 140 * | **22922** | 178 | 380 |
| 160 | 150 | 10 | 70 05 160 * | **22923** | 202 | 380 |
| 200 | 175 | 10 | 70 05 200 * | **22924** | 248 | 400 |
| 225 | 200 | 10 | 70 05 225 * | **22925** | 277 | 500 |
| 250 | 225 | 10 | 70 05 250 * | **22926** | 304 | 500 |
| 315 | 300 | 10 | 70 05 315 * | **22927** | 382 | 500 |

* Distributed product
* *Producto comercializado*


# VICTAULIC® COUPLING
## *ENLACE VICTAULIC®*

Designed with a heavy housing for high pressure service. The housing key is wider than standard and the coupling housing is designed to clamp the bottom of the groove, thus providing an essentially rigid joint. It also eliminates movement at the joint.

Reduces linear or angular movement and is useful for valve connections and other points where rigidity is required.

Diseñado con una resistente cubierta para soportar altas presiones. La llave es más ancha que las estándars y el enlace está diseñado para agarrar el fondo de la ranura, proporcionando una unión rígida. También está pensado para eliminar los movimientos en la unión.

Reduce el movimiento lineal o angular y se puede usar para conexiones con válvulas o en otros sitios dónde se requiera rigidez.



- Fast assembly.
- Allows misalignments up to 1º30'.
- EPDM joint.
- Coupling made of coated ductile iron.
- Bolts made of zinc plated carbon steel.


- Montaje rápido.
- Permite desalineaciones de hasta 1º30'.
- Junta en EPDM.
- Brida en hierro fundido pintado.
- Tornillos en acero zincado.

## UP. 58. SFVT - VICTAULIC SOCKET

**Victaulic® grooved flexible socket**
- Female solvent socket
- Metric series

**Enlace Victaulic®**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D - E x d | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 75 - 63 x 2" | 2" | 16 | 05 58 463 | **20162** |
| 110 - 90 x 3" | 3" | 16 | 05 58 490 | **20163** |
| 125 - 110 x 4" | 4" | 16 | 05 58 510 | **20164** |
| 180 - 160 x 6" | 6" | 10 | 05 58 560 | **21444** |


| L | $L_1$ |
|---|---|
| 93 | 44 |
| 132 | 63 |
| 151 | 71 |
| 183 | 90 |

## UP. 58. VT - VICTAULIC COUPLING

**Victaulic® grooved flexible coupling**

**Brida ranurada Victaulic®**







| DN | REF. | CODE |
|---|---|---|
| 2" | 05 58 063* | **20165** |
| 3" | 05 58 090* | **20166** |
| 4" | 05 58 110* | **20167** |
| 6" | 05 58 160* | **21445** |

| A | B | C |
|---|---|---|
| 51 | 89 | 168 |
| 51 | 121 | 197 |
| 54 | 152 | 245 |
| 64 | 219 | 321 |

* Distributed product
* *Producto comercializado*


# PVC-U LOOSE FLANGES
## *BRIDAS LOCAS PVC-U*





- EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System.
- We recommend to follow flange installation instructions carefully to avoid any unnecessary tensions.

- Sistema de bridas EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1.
- Recomendamos seguir exactamente las normas de montaje de bridas con objeto de evitar tensiones innecesarias.





| FIG. | Parts | Despiece | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Flange | Brida | PVC-U / PP |
| 2 | Flat gasket | Junta plana | EVA / EPDM |
| 3 | Flange adaptor ** | Manguito portabridas ** | PVC-U |
| 4 | Screw DIN 931 | Tornillo DIN 931 | 5.6 Zinc plated steel / A2 Stainless steel * |
| 5 | Washer DIN 125-A | Arandela DIN 125-A | |
| 6 | Nut DIN 934 | Tuerca DIN 934 | |

| D | 2 | | 1 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | EVA | EPDM | PVC-U | PP | PVC-U |
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 225 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 250 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 315 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 400 | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 500 | | ✓ | ✓ | | ✓ |

* On order A4 Stainless steel
*Bajo pedido acero inoxidable A4*

** Flange adaptor available in BS and ASTM solvent socket standards
*Manguito portabridas disponible en standards BS y ASTM*

## TIGHTENING SEQUENCE
## *ORDEN DE APRIETE*




* Ask flange installation manual or website
Consultar manual instalación bridas o website

## TIGHTENING MAXIMUM TORQUE
## *MÁXIMO PAR DE APRIETE*


| D | DN | inch | N · m | Kgf · cm | inch · lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| **63-75** | 65 | 2 ½" | 25 | 255 | 221 |
| **90** | 80 | 3" | 25 | 255 | 221 |
| **110** | 100 | 4" | 30 | 306 | 265 |
| **125-140** | 125 | 5" | 35 | 257 | 310 |
| **160** | 150 | 6" | 40 | 408 | 354 |
| **200-225** | 200 | 8" | 50 | 510 | 442 |
| **250-280** | 250 | 10" | 80 | 816 | 708 |
| **315** | 300 | 12" | 80 | 816 | 708 |

# UP. **52.** RA - FLANGE KIT

**Flange set (kit)**
- Loose flange
- Female solvent socket
- Metric series

**Enlace con bridas (kit)**
- Brida loca
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. (EVA) | CODE (EVA) | REF. (EPDM) | CODE (EPDM) | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 52 020 RA | **66996** | 05 52 020 RA EPDM | **67071** | |
| 25 | 20 | 16 | 05 52 025 RA | **66997** | 05 52 025 RA EPDM | **67072** | |
| 32 | 25 | 16 | 05 52 032 RA | **66998** | 05 52 032 RA EPDM | **67073** | |
| 40 | 32 | 16 | 05 52 040 RA | **66999** | 05 52 040 RA EPDM | **67074** | |
| 50 | 40 | 16 | 05 52 050 RA | **67000** | 05 52 050 RA EPDM | **67075** | |
| 63 | 50 | 16 | 05 52 063 RA | **67037** | 05 52 063 RA EPDM | **67076** | |
| 75 | 65 | 16 | 05 52 075 RA | **67059** | 05 52 075 RA EPDM | **67077** | 97 |
| 90 | 80 | 16 | 05 52 090 RA | **67064** | 05 52 090 RA EPDM | **67078** | 115 |
| 110 | 100 | 16 | 05 52 110 RA | **67065** | 05 52 110 RA EPDM | **67079** | 136 |
| 125 | | 16 | 05 52 125 RA | **67070** | 05 52 125 RA EPDM | **67080** | 152 |
| 140 | 125 | 16 | 05 52 140 RA | **67066** | 05 52 140 RA EPDM | **67081** | 166 |
| 160 | 150 | 10 | 05 52 160 RA | **67067** | 05 52 160 RA EPDM | **67082** | 186 |
| 200 | | 10 | 05 52 200 RA | **67068** | 05 52 200 RA EPDM | **67083** | 227 |
| 225 | 200 | 10 | 05 52 225 RA | **67069** | 05 52 225 RA EPDM | **67084** | 255 |
| 250 | | 10 | 05 52 250 RA | **66955** | 05 52 250 RA EPDM | **66973** | |
| 315 | 300 | 10 | 05 52 315 RA | **66956** | 05 52 315 RA EPDM | **66974** | |
| 400 | 400 | 6 | - | - | 05 52 400 RA EPDM | **66957** | |
| 500 | 500 | 4 | - | - | 05 52 500 RA EPDM | **66958** | |

## UP. 10. SF - FLANGE ADAPTOR

**PVC-U flange adaptor (sub flange)**
- Female solvent socket
- Metric series

**Manguito portabridas PVC-U**
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | B | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 10 020 [3] | **07692** | 16 | 3 | 6 | 27 | 34 |
| 25 | 20 | 16 | 05 10 025 [3] | **07693** | 19 | 3 | 7 | 33 | 41 |
| 32 | 25 | 16 | 05 10 032 [3] | **07694** | 22 | 3 | 7 | 41 | 50 |
| 40 | 32 | 16 | 05 10 040 [3] | **07695** | 26 | 3 | 8 | 50 | 61 |
| 50 | 40 | 16 | 05 10 050 [3] | **02020** | 31 | 3 | 8 | 61 | 73 |
| 63 | 50 | 16 | 05 10 063 [3] | **02021** | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 |
| 75 | 65 | 16 | 05 10 075 [3] | **02022** | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 |
| 90 | 80 | 16 | 05 10 090 [3] | **02023** | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 |
| 110 | 100 | 16 | 05 10 110 [3] | **02024** | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 |
| 125 | 110 | 16 | 05 10 125 [3] | **02025** | 69 | 5 | 13 | 148 | 168 |
| 140 | 125 | 16 | 05 10 140 [3] | **02026** | 76 | 5 | 14 | 165 | 188 |
| 160 | 150 | 10 | 05 10 160 [3] | **02027** | 86 | 5 | 16 | 188 | 213 |
| 200 | 175 | 10 | 05 10 200 | **02028** | 106 | 6 | 20 | 225 | 247 |
| 225 | 200 | 10 | 05 10 225 | **02029** | 119 | 6 | 25 | 248 | 274 |
| 250 | 225 | 10 | 05 10 250 | **02030** | 131 | 8 | 27 | 282 | 328 |
| 315 | 300 | 10 | 05 10 315 | **02031** | 164 | 8 | 30 | 342 | 378 |
| 400 | 375 | 6 | 05 10 400 * | **05341** | 206 | 12 | 30 | 432 | 483 |
| 500 | 480 | 4 | 05 10 402 * | **05342** | 153 | 8 | 24 | 532 | 574 |

## UP. 11. FLG - FLANGE

**PVC-U loose flange**

**Brida loca PVC-U**






[4] Hole distance corresponding to DN125 flange
[5] Hole distance corresponding to DN200 flange

*[4] Brida con distancia entre agujeros correspondiente a la brida DN125*
*[5] Brida con distancia entre agujeros correspondiente a la brida DN200*


| D | DN | PN | REF. | CODE | E | A | H | K | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 11 020 | **07696** | 28 | 95 | 12 | 65 | 14 x 4 |
| 25 | 20 | 16 | 05 11 025 | **07697** | 34 | 105 | 13 | 75 | 14 x 4 |
| 32 | 25 | 16 | 05 11 032 | **07698** | 42 | 115 | 15 | 85 | 14 x 4 |
| 40 | 32 | 16 | 05 11 040 | **07699** | 51 | 140 | 16 | 100 | 18 x 4 |
| 50 | 40 | 16 | 05 11 050 | **02032** | 62 | 150 | 17 | 110 | 18 x 4 |
| 63 | 50 | 16 | 05 11 063 | **02033** | 78 | 165 | 18 | 125 | 18 x 4 |
| 75 | 65 | 16 | 05 11 075 | **02034** | 92 | 185 | 22 | 145 | 18 x 4 |
| 90 | 80 | 16 | 05 11 090 | **02035** | 110 | 200 | 23 | 160 | 18 x 8 |
| 110 | 100 | 16 | 05 11 110 | **02036** | 133 | 220 | 24 | 180 | 18 x 8 |
| 125 | | 16 | 05 11 125 | **02037** | 150 | 230 | 26 | 190 | 18 x 8 |
| 140 | 125 | 16 | 05 11 140 | **02038** | 167 | 250 | 28 | 210 | 18 x 8 |
| 125 [5] | | 16 | 05 11 141 [3] | **02039** | 150 | 250 | 28 | 210 | 18 x 8 |
| 160 | 150 | 10 | 05 11 160 | **02040** | 190 | 285 | 31 | 240 | 22 x 8 |
| 200 | | 10 | 05 11 200 | **02041** | 226 | 340 | 32 | 295 | 22 x 8 |
| 225 | 200 | 10 | 05 11 225 | **02042** | 250 | 340 | 32 | 295 | 22 x 8 |
| 200 [5] | | 10 | 05 11 226 [3] | **09039** | 226 | 340 | 32 | 295 | 22 x 8 |
| 250 | | 10 | 05 11 250 | **02043** | 277 | 370 | 34 | 325 | 22 x 12 |
| 315 | 300 | 10 | 05 11 315 | **02044** | 348 | 445 | 36 | 400 | 22 x 12 |
| 400 | 400 | 6 | 05 11 400 * | **05343** | 442 | 565 | 34 | 515 | 26 x 16 |
| 500 | 500 | 4 | 05 11 402 * | **05344** | 533 | 657 | 30 | 600 | 26 x 20 |

## PP. 12. FLG - PP FLANGE

**PP flange (backing ring)**

**Brida PP**






[4] Hole distance corresponding to DN125 flange
[5] Hole distance corresponding to DN200 flange

*[4] Brida con distancia entre agujeros correspondiente a la brida DN125*
*[5] Brida con distancia entre agujeros correspondiente a la brida DN200*

| D | DN | PN | REF. | CODE | E | H | A | K | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 16 | 05 12 050 | **02045** | 62 | 18 | 150 | 110 | 18 x 4 |
| 63 | 50 | 16 | 05 12 063 | **02046** | 78 | 19 | 165 | 125 | 18 x 4 |
| 75 | 65 | 16 | 05 12 075 | **02047** | 92 | 20 | 185 | 145 | 18 x 4 |
| 90 | 80 | 16 | 05 12 090 | **02048** | 110 | 22 | 200 | 160 | 18 x 8 |
| 110 | 100 | 16 | 05 12 110 | **02049** | 133 | 24 | 220 | 180 | 18 x 8 |
| 125 | | 16 | 05 12 125 | **02050** | 149 | 26 | 230 | 190 | 18 x 8 |
| 140 | 125 | 16 | 05 12 140 | **02051** | 167 | 28 | 250 | 210 | 18 x 8 |
| 125 [4] | | 16 | 05 12 141 [3] | **02052** | 149 | 28 | 250 | 210 | 18 x 8 |
| 160 | 150 | 10 | 05 12 160 | **02053** | 190 | 30 | 285 | 240 | 22 x 8 |
| 200 | | 10 | 05 12 200 | **02054** | 227 | 32 | 315 | 270 | 22 x 8 |
| 225 | 200 | 10 | 05 12 225 | **02055** | 250 | 34 | 340 | 295 | 22 x 8 |
| 200 [5] | | 10 | 05 12 226 [3] | **02056** | 227 | 34 | 340 | 295 | 22 x 8 |

At the time to make the relationship between adaptor and flange, for the compatibility it prevails the D size of the corresponding pipe.
*Siempre que se deba relacionar manguito y brida, prevalece en su compatibilidad la medida D del tubo correspondiente.*


* Distributed product
** Producto comercializado*

# PVC-U FIX FLANGES
## *BRIDAS FIJAS PVC-U*



- EN 1452 / ISO 15493 Flange System.
- We recommend to follow flange installation instructions carefully to avoid any unnecessary tensions.

- Sistema de bridas EN 1452 / ISO 15493 .
- Recomendamos seguir exactamente las normas de montaje de bridas con objeto de evitar tensiones innecesarias.





| FIG. | Parts | Despiece | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Flange | Brida | PVC-U / PP |
| 2 | Flat gasket | Junta plana | EVA / EPDM |
| 3 | Screw DIN 931 | Tornillo DIN 931 | 5.6 Zinc plated steel / A2 Stainless steel * |
| 4 | Washer DIN 125-A | Arandela DIN 125-A | |
| 5 | Nut DIN 934 | Tuerca DIN 934 | |

| D | 2 EVA | 2 EPDM | 1 PVC-U |
|---|---|---|---|
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 63 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 225 | ✓ | ✓ | ✓ |

* On order A4 Stainless steel
*Bajo pedido acero inoxidable A4*

## TIGHTENING SEQUENCE
## *ORDEN DE APRIETE*



* Ask flange installation manual or website
Consultar manual instalación bridas o website

## TIGHTENING MAXIMUM TORQUE
## *MÁXIMO PAR DE APRIETE*


| D | DN | inch | N · m | Kgf · cm | inch · lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| **63-75** | 65 | 2 ½" | 25 | 255 | 221 |
| **90** | 80 | 3" | 25 | 255 | 221 |
| **110** | 100 | 4" | 30 | 306 | 265 |
| **125-140** | 125 | 5" | 35 | 257 | 310 |
| **160** | 150 | 6" | 40 | 408 | 354 |
| **200-225** | 200 | 8" | 50 | 510 | 442 |
| **250-280** | 250 | 10" | 80 | 816 | 708 |
| **315** | 300 | 12" | 80 | 816 | 708 |

# UP. **52**. SF - FLANGE KIT

**Flange set (kit)**
- Fix flange
- Female solvent socket
- Metric series

**Enlace con bridas (kit)**
- Brida fija
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. (EVA) | CODE (EVA) | REF. (EPDM) | CODE (EPDM) | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 52 020 | **66949** | 05 52 020 EPDM | **66959** | |
| 25 | 20 | 16 | 05 52 025 | **66950** | 05 52 025 EPDM | **66960** | |
| 32 | 25 | 16 | 05 52 032 | **66951** | 05 52 032 EPDM | **66961** | |
| 40 | 32 | 16 | 05 52 040 | **66952** | 05 52 040 EPDM | **66962** | |
| 50 | 40 | 16 | 05 52 050 | **66953** | 05 52 050 EPDM | **66963** | |
| 63 | 50 | 16 | 05 52 063 | **66954** | 05 52 063 EPDM | **66964** | |
| 75 | 65 | 16 | 05 52 075 | **02371** | 05 52 075 EPDM | **66965** | 97 |
| 90 | 80 | 16 | 05 52 090 | **02372** | 05 52 090 EPDM | **66966** | 115 |
| 110 | 100 | 16 | 05 52 110 | **02373** | 05 52 110 EPDM | **66967** | 136 |
| 125 | 110 | 16 | 05 52 125 | **02374** | 05 52 125 EPDM | **66968** | 152 |
| 140 | 125 | 16 | 05 52 140 | **02375** | 05 52 140 EPDM | **66969** | 166 |
| 160 | 150 | 10 | 05 52 160 | **02376** | 05 52 160 EPDM | **66970** | 186 |
| 200 | 175 | 10 | 05 52 200 | **02377** | 05 52 200 EPDM | **66971** | 227 |
| 225 | 200 | 10 | 05 52 225 | **02378** | 05 52 225 EPDM | **66972** | 255 |

# UP. 25. FLG - STUB AND BACKING RING

**PVC-U fix flange (stub & backing ring)**
- Female solvent socket
- Metric series

**Brida fija PVC-U**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D | DN | PN | REF. | CODE | H | Z | A | K | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 25 020 * | **22575** | 20 | 4 | 95 | 65 | 14 x 4 |
| 25 | 20 | 16 | 05 25 025 * | **22576** | 23 | 4 | 105 | 75 | 14 x 4 |
| 32 | 25 | 16 | 05 25 032 * | **22577** | 26 | 4 | 115 | 85 | 14 x 4 |
| 40 | 32 | 16 | 05 25 040 * | **22578** | 30 | 4 | 142 | 100 | 18 x 4 |
| 50 | 40 | 16 | 05 25 050 * | **22579** | 35 | 4 | 152 | 110 | 18 x 4 |
| 63 | 50 | 16 | 05 25 063 * | **22580** | 42 | 4 | 165 | 125 | 18 x 4 |
| 75 | 65 | 16 | 05 25 075 | **02226** | 47 | 3 | 185 | 145 | 18 x 4 |
| 90 | 80 | 16 | 05 25 090 | **02227** | 56 | 5 | 200 | 160 | 18 x 8 |
| 110 | 100 | 16 | 05 25 110 | **02228** | 66 | 5 | 220 | 180 | 18 x 8 |
| 125 | | 16 | 05 25 125 | **02229** | 74 | 5 | 230 | 190 | 18 x 8 |
| 125 [4] | | 16 | 05 25 126 [3] | **02234** | 74 | 5 | 250 | 210 | 18 x 8 |
| 140 | 125 | 16 | 05 25 140 | **02230** | 81 | 5 | 250 | 210 | 18 x 8 |
| 160 | 150 | 10 | 05 25 160 | **02231** | 91 | 5 | 285 | 240 | 22 x 8 |
| 200 | | 10 | 05 25 200 | **02232** | 112 | 6 | 315 | 270 | 22 x 8 |
| 225 | 200 | 10 | 05 25 225 | **02233** | 125 | 6 | 340 | 295 | 22 x 8 |


[4] Hole distance corresponding to DN125 flange

*[4] Brida con distancia entre agujeros correspondiente a la brida DN125*

* Distributed product
* *Producto comercializado*

## UP. 37. FLG - BLIND FLANGE

**PVC-U blind flange** **Brida ciega PVC-U**




[5] Hole distance corresponding to DN200 flange

*[5] Brida con distancia entre agujeros correspondiente a la brida DN200*

| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 16 | 05 37 020 * | **22561** |
| 25 | 20 | 16 | 05 37 025 * | **22562** |
| 32 | 25 | 16 | 05 37 032 * | **22563** |
| 40 | 32 | 16 | 05 37 040 * | **22564** |
| 50 | 40 | 16 | 05 37 050 * | **22565** |
| 63 | 50 | 16 | 05 37 063 * | **22566** |
| 75 | 65 | 16 | 05 37 075 * | **22567** |
| 90 | 80 | 16 | 05 37 090 * | **22568** |
| 110 | 100 | 16 | 05 37 110 * | **22569** |
| 125 | | 16 | 05 37 125 * | **22570** |
| 140 | 125 | 16 | 05 37 140 * | **22571** |
| 160 | 150 | 10 | 05 37 160 * | **22572** |
| 200 [6] | | 10 | 05 37 200[3] * | **22573** |
| 225 | 200 | 10 | 05 37 225 * | **22574** |


| H | A | K | F |
|---|---|---|---|
| 11 | 95 | 65 | 14 x 4 |
| 12 | 105 | 75 | 14 x 4 |
| 14 | 115 | 85 | 14 x 4 |
| 15 | 142 | 100 | 18 x 4 |
| 16 | 152 | 110 | 18 x 4 |
| 18 | 165 | 125 | 18 x 4 |
| 19 | 185 | 145 | 18 x 4 |
| 20 | 200 | 160 | 18 x 8 |
| 22 | 220 | 180 | 18 x 8 |
| 24 | 230 | 190 | 18 x 8 |
| 26 | 250 | 210 | 18 x 8 |
| 28 | 285 | 240 | 22 x 8 |
| 30 | 340 | 295 | 22 x 8 |
| 30 | 340 | 295 | 22 x 8 |

## EVA. 14 - FLAT GASKET

**EVA flat gasket**
- Metric series

**Junta plana EVA**
- Serie métrica









| D | DN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 05 14 020 * | **07700** |
| 25 | 20 | 05 14 025 * | **07701** |
| 32 | 25 | 05 14 032 * | **07702** |
| 40 | 32 | 05 14 040 * | **07703** |
| 50 | 40 | 05 14 050 * | **02061** |
| 63 | 50 | 05 14 063 * | **02062** |
| 75 | 65 | 05 14 075 * | **02063** |
| 90 | 80 | 05 14 090 * | **02064** |
| 110 | 100 | 05 14 110 * | **02065** |
| 125 | | 05 14 125 * | **02066** |
| 140 | 125 | 05 14 140 * | **02067** |
| 160 | 150 | 05 14 160 * | **02068** |
| 200 | | 05 14 200 * | **02069** |
| 225 | 200 | 05 14 225 * | **02070** |
| 250 | | 05 14 250 * | **02071** |
| 315 | 300 | 05 14 315 * | **02072** |


| d | E | H | K | F |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 32 | 2 | 65 | 14 |
| 25 | 39 | 2 | 75 | 14 |
| 32 | 48 | 2 | 85 | 14 |
| 40 | 59 | 2 | 100 | 18 |
| 50 | 71 | 3 | 110 | 18 |
| 63 | 88 | 3 | 125 | 18 |
| 75 | 104 | 3 | 145 | 18 |
| 90 | 123 | 3 | 160 | 18 |
| 110 | 148 | 4 | 180 | 18 |
| 125 | 166 | 4 | 190 | 18 |
| 140 | 186 | 4 | 210 | 18 |
| 160 | 211 | 4 | 240 | 22 |
| 200 | 245 | 5 | 270 | 22 |
| 225 | 275 | 5 | 295 | 22 |
| 250 | 328 | 3 | 350 | 22 |
| 315 | 378 | 3 | 400 | 22 |

## PDM. 14 - FLAT GASKET

**EPDM flat gasket**
- Metric series

**Junta plana EPDM**
- Serie métrica









| D | DN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 05 14 020 EPDM * | **66933** |
| 25 | 20 | 05 14 025 EPDM * | **66934** |
| 32 | 25 | 05 14 032 EPDM * | **66935** |
| 40 | 32 | 05 14 040 EPDM * | **66936** |
| 50 | 40 | 05 14 050 EPDM * | **66937** |
| 63 | 50 | 05 14 063 EPDM * | **66938** |
| 75 | 65 | 05 14 075 EPDM * | **66939** |
| 90 | 80 | 05 14 090 EPDM * | **66340** |
| 110 | 100 | 05 14 110 EPDM * | **66941** |
| 125 | | 05 14 125 EPDM * | **66942** |
| 140 | 125 | 05 14 140 EPDM * | **66943** |
| 160 | 150 | 05 14 160 EPDM * | **66944** |
| 200 | | 05 14 200 EPDM * | **66945** |
| 225 | 200 | 05 14 225 EPDM * | **66946** |
| 250 | | 05 14 250 EPDM * | **66947** |
| 315 | 300 | 05 14 315 EPDM * | **66948** |
| 400 | 353 | 05 14 400 EPDM * | **05345** |
| 500 | 475 | 05 14 402 EPDM * | **05346** |

| H | E | a | F |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 93 | 34 | 16 x 4 |
| 2,5 | 103 | 41 | 19 x 4 |
| 2,5 | 115 | 50 | 22 x 4 |
| 2,5 | 140 | 100 | 20 x 4 |
| 2,5 | 150 | 110 | 20 x 4 |
| 2,5 | 165 | 125 | 20 x 4 |
| 2,5 | 185 | 145 | 20 x 4 |
| 2,5 | 200 | 160 | 20 x 8 |
| 2,5 | 220 | 180 | 20 x 8 |
| 2,5 | 245 | 210 | 20 x 8 |
| 2,5 | 250 | 210 | 20 x 8 |
| 2,5 | 285 | 240 | 22 x 8 |
| 2,5 | 335 | 295 | 22 x 8 |
| 2,5 | 340 | 295 | 22 x 8 |
| 2,5 | 395 | 350 | 22 x 12 |
| 2,5 | 440 | 400 | 22 x 12 |
| 2,5 | 565 | 515 | 22 x 16 |
| 2,5 | 660 | 620 | 25 x 20 |

* Distributed product
** Producto comercializado*

# BOLTS
## *TORNILLERÍA*

**Required bolt size depending on each application of the flange: butterfly valve, coupling or swing check valve.**

**Modelo y tamaño necesario de tornillería para cada una de las aplicaciones de la brida: válvula de mariposa, enlace o válvula de clapeta.**



Flange set (loose flange)
*Enlace bridas (brida loca)*



Industrial ball valve with loose flanges
*Válvula de bola Industrial con bridas locas*

| FLANGE SIZE | SCREW SIZE | UNITS | CODE 5.6 zinc plated steel | CODE A2 stainless steel |
|---|---|---|---|---|
| D20, D25 | M12 x 60 | 4 | 16061 | 60515 |
| D32 | M12 x 60 | 4 | 16061 | 60515 |
| D40 | M16 x 70 | 4 | 16061 | 60515 |
| D50 | M16 x 70 | 4 | 02437 | 60516 |
| D63 | M16 x 70 | 4 | 02437 | 60516 |
| D75 | M16 x 80 | 4 | 02438 | 60517 |
| D90 | M16 x 90 | 8 | 02439 | 60518 |
| D110 | M16 x 90 | 8 | 02439 | 60518 |
| D125 | M16 x 100 | 8 | 66775 | 66783 |
| D140 | M16 x 100 | 8 | 66775 | 66783 |
| D160 | M16 x 110 | 8 | 66776 | 66784 |
| D200 | M20 x 120 | 8 | 66777 | 66785 |
| D225 | M20 x 130 | 8 | 66778 | 66786 |
| D250 | M20 x 140 | 12 | 66779 | 66787 |
| D280 | M20 x 150 | 12 | 66780 | 66788 |
| D315 | M20 x 160 | 12 | 02448 | 60535 |
| D400 | M24 x 160 | 12 | 66782 | 66790 |
| D500 | M24 x 140 | 12 | 66781 | 66789 |



Flange set (fix flange)
*Enlace bridas (brida fija)*

| FLANGE SIZE | SCREW SIZE | UNITS | CODE 5.6 zinc plated steel | CODE A2 stainless steel |
|---|---|---|---|---|
| D20, D25 | M 12 x 60 | 4 | 16061 | 60515 |
| D32 | M 12 x 60 | 4 | 16061 | 60515 |
| D40 | M 16 x 70 | 4 | 02437 | 60516 |
| D50 | M 16 x 70 | 4 | 02437 | 60516 |
| D63 | M 16 x 70 | 4 | 02437 | 60516 |
| D75 | M 16 x 70 | 4 | 02437 | 60516 |
| D90 | M 16 x 70 | 8 | 02437 | 60516 |
| D110 | M 16 x 80 | 8 | 02438 | 60517 |
| D125 | M 16 x 80 | 8 | 02438 | 60517 |
| D140 | M 16 x 90 | 8 | 02439 | 60518 |
| D160 | M 20 x 90 | 8 | 02446 | 60533 |
| D200 | M 20 x 110 | 8 | 02447 | 60534 |
| D225 | M 20 x 110 | 8 | 02447 | 60534 |



Butterfly valve (loose flange)
Válvula mariposa (brida loca)

| FLANGE SIZE | SCREW SIZE | UNITS | CODE 5.6 zinc plated steel | CODE A2 stainless steel |
|---|---|---|---|---|
| D63 | M 16 x 120 | 4 | 02440 | 60519 |
| D75 | M 16 x 140 | 4 | 02442 | 60526 |
| D90 | M 16 x 150 | 8 | 02443 | 60527 |
| D110 | M 16 x 160 | 8 | 02444 | 60528 |
| D125 | M 16 x 170 | 8 | 02445 | 60529 |
| D140 | M 16 x 170 | 8 | 02445 | 60529 |
| D160 | M 20 x 200 | 8 | 20263 | 60538 |
| D200 | M 20 x 210 | 8 | 02451 | 60539 |
| D225 | M 20 x 230 | 8 | 02452 | 60547 |
| D250 | M 20 x 270 | 12 | 07721 | 60548 |
| D280 | M 20 x 270 | 12 | 07721 | 60548 |
| D315 | M 20 x 310 | 12 | 07722 | 60549 |



Butterfly valve (fix flange)
Válvula mariposa (brida fija)

| FLANGE SIZE | SCREW SIZE | UNITS | CODE 5.6 zinc plated steel | CODE A2 stainless steel |
|---|---|---|---|---|
| D63 | M 16 x 120 | 4 | 02440 | 60519 |
| D75 | M 16 x 120 | 4 | 02440 | 60519 |
| D90 | M 16 x 130 | 8 | 02441 | 60525 |
| D110 | M 16 x 130 | 8 | 02441 | 60625 |
| D125 | M 16 x 140 | 8 | 02442 | 60526 |
| D140 | M 16 x 150 | 8 | 02443 | 60527 |
| D160 | M 20 x 160 | 8 | 02448 | 60535 |
| D200 | M 20 x 180 | 8 | 02449 | 60536 |
| D225 | M 20 x 190 | 8 | 02450 | 60537 |



Swing check valve (loose flange)
Válvula de clapeta (brida loca)

| FLANGE SIZE | SCREW SIZE | UNITS | CODE 5.6 zinc plated steel | CODE A2 stainless steel |
|---|---|---|---|---|
| D75 | M 16 x 120 | 4 | 02440 | 60519 |
| D90 | M 16 x 120 | 8 | 02440 | 60519 |
| D110 | M 16 x 120 | 8 | 02440 | 60519 |
| D125 | M 16 x 130 | 8 | 02441 | 60525 |
| D140 | M 16 x 130 | 8 | 02441 | 60525 |
| D160 | M 20 x 160 | 8 | 02448 | 60535 |
| D200 | M 20 x 160 | 8 | 02448 | 60535 |
| D225 | M 20 x 180 | 8 | 02449 | 60536 |
| D250 | M 20 x 210 | 12 | 02451 | 60539 |
| D315 | M 20 x 230 | 12 | 02452 | 60547 |

* Valid for Industrial, Standard and Classic Series

* *Válido para Serie Industrial, Standard y Classic*


# PVC-U UNIONS
## *ENLACES 3 PIEZAS PVC-U*

Unions are the preferred choice over flange adaptors for the connection of plastic pipes. With no metal parts, there is no corrosion and the weight is also reduced.
They are only available in small sizes (up until D110).
The union ends are manufactured in plain ends for solvent socket or thread always according the sizing standards, doing this system appropiate to adapt to other elements or systems.
Cepex unions feature an o-ring in order to ensure better unions, so it is no needed the use of PTFE tape between nut and union end (ir is only needed in the threaded ends).
They are not recommended when connected to pipe under bending stress.
The union nut should be tightened by hand. Must use a strap wrench for big sizes (D75, D90, D110).
With this type of unions, it is possible to mix several plastic materials.

Cuando hay que unir plásticos, éstos son preferidos a las bridas, ya que no contienen ninguna parte de metal y el diámetro exterior es más reducido.
En contrapartida sólo están disponibles para diámetros pequeños (hasta D110).
Los manguitos de conexión están fabricados en terminaciones lisas de encolado o roscadas, siempre bajo normativas standards, haciendo posible la apdaptación a otros componentes (incluso de materiales distintos).
Los enlaces 3 piezas Cepex incorporan junta para asegurar estanqueidad entre los dos manguitos de la unión, por lo que no debe usarse cinta de PTFE entre tuerca y manguito (usar cinta de PTFE solamente en las terminaciones de manguito roscadas).
No son recomendables cuando el tubo tenga que estar sometido a fuerza de flexión (debido a posibles desalineaciones).
No es necesario el uso de ninguna herramienta, se rosca con las manos. Usar llave de cinta en diámetros grandes (D75, D90, D110).
Mediante estos enlaces, se pueden combinar diferentes tipos de plásticos.



## CONNECTION POSSIBILITIES
## *POSIBILIDADES DE CONEXIÓN*



**Available standards**
Solvent socket: metric, BS, ASTM
Threaded: BSP, NPT

**Standards disponibles**
Encolar: métrico, BS, ASTM
Roscar: BSP, NPT


Ask for other types of unions or other materials (PP, PE100...)
*Consultar otros tipos de conexión o materiales (PP, PE100...)*

## UP. 50. SF - UNION

**Union**
- Female solvent socket
- Metric series
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra
- Serie métrica
- Anillo tórico en EPDM






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 16 | 05 50 016 | **20157** |
| 20 | 15 | 16 | 05 50 020 | **02327** |
| 25 | 20 | 16 | 05 50 025 | **02328** |
| 32 | 25 | 16 | 05 50 032 | **02329** |
| 40 | 32 | 16 | 05 50 040 | **02330** |
| 50 | 40 | 16 | 05 50 050 | **02331** |
| 63 | 50 | 16 | 05 50 063 | **02332** |
| 75 | 65 | 10 | 05 50 075 | **02333** |
| 90 | 80 | 10 | 05 50 090 | **02334** |
| 110 | 100 | 10 | 05 50 110 | **02335** |


| L | $L_1$ | Z | G | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 13 | ¾" | 34 | 15,5 x 2,6 |
| 16 | 16 | 13 | 1" | 41 | 20,2 x 3,5 |
| 19 | 19 | 13 | 1¼" | 52 | 28,2 x 3,5 |
| 22 | 22 | 13 | 1½" | 60 | 32,9 x 3,5 |
| 26 | 26 | 15 | 2" | 74 | 40,6 x 5,3 |
| 31 | 31 | 17 | 2¼" | 80 | 47,0 x 5,3 |
| 38 | 38 | 21 | 2¾" | 99 | 59,7 x 5,3 |
| 44 | 44 | 21 | 3½" | 120 | 75,6 x 5,3 |
| 51 | 51 | 24 | 4" | 138 | 91,4 x 5,3 |
| 61 | 61 | 26 | 5½" | 179 | 110,5x5,3 |

## UP. 50. SFT - UNION ADAPTOR

**Union adaptor**
- Female solvent socket x BSP female thread
- Metric series
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas mixto**
- Encolar hembra x roscar hembra BSP
- Serie métrica
- Anillo tórico en EPDM






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 16 x ⅜" | 12 | 10 | 05 50 416 | **20158** |
| 20 x ½" | 15 | 10 | 05 50 420 | **02336** |
| 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 50 425 | **02337** |
| 32 x 1" | 25 | 10 | 05 50 432 | **02338** |
| 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 50 440 | **02339** |
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 50 450 | **02340** |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 50 463 | **02341** |
| 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 50 475 | **02342** |
| 90 x 3" | 80 | 10 | 05 50 490 | **02343** |
| 110 x 4" | 100 | 10 | 05 50 510 | **02344** |


| L | $L_1$ | Z | $G_1$ | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 13 | ¾" | 34 | 15,5 x 2,6 |
| 16 | 16 | 13 | 1" | 41 | 20,2 x 3,5 |
| 19 | 19 | 13 | 1¼" | 52 | 28,2 x 3,5 |
| 22 | 22 | 13 | 1½" | 60 | 32,9 x 3,5 |
| 26 | 26 | 15 | 2" | 74 | 40,6 x 5,3 |
| 31 | 31 | 17 | 2¼" | 80 | 47,0 x 5,3 |
| 38 | 38 | 21 | 2¾" | 99 | 59,7 x 5,3 |
| 44 | 44 | 21 | 3½" | 120 | 75,6 x 5,3 |
| 51 | 51 | 24 | 4" | 138 | 91,4 x 5,3 |
| 61 | 61 | 26 | 5½" | 179 | 110,5x5,3 |

## UP. 50. FT - UNION

**Union**
- BSP female thread
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas**
- Roscar hembra BSP
- Anillo tórico en EPDM






| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 12 | 10 | 05 50 616 | **20159** |
| ½" | 15 | 10 | 05 50 620 | **02345** |
| ¾" | 20 | 10 | 05 50 625 | **02346** |
| 1" | 25 | 10 | 05 50 632 | **02347** |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 50 640 | **02348** |
| 1½" | 40 | 10 | 05 50 650 | **02349** |
| 2" | 50 | 10 | 05 50 663 | **02350** |
| 2½" | 65 | 10 | 05 50 675 | **07713** |
| 3" | 80 | 10 | 05 50 690 | **07714** |
| 4" | 100 | 10 | 05 50 710 | **07715** |


| L | $L_1$ | Z | $G_1$ | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 13 | ¾" | 34 | 15,5 x 2,6 |
| 16 | 15 | 12 | 1" | 41 | 20,2 x 3,5 |
| 19 | 17 | 12 | 1¼" | 52 | 28,2 x 3,5 |
| 22 | 20 | 14 | 1½" | 60 | 32,9 x 3,5 |
| 26 | 24 | 16 | 2" | 74 | 40,6 x 5,3 |
| 31 | 25 | 18 | 2¼" | 80 | 47,0 x 5,3 |
| 38 | 29 | 20 | 2¾" | 99 | 59,7 x 5,3 |
| 44 | 34 | 21 | 3½" | 120 | 75,6 x 5,3 |
| 51 | 37 | 24 | 4" | 138 | 91,4 x 5,3 |
| 61 | 42 | 26 | 5½" | 179 | 110,5x5,3 |

## UP. 51. SMF - UNION

**Union**
- Male x female solvent socket
- Metric series
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar macho x hembra
- Serie métrica
- Anillo tórico en EPDM






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 10 | 05 51 050 | **02351** |
| 63 | 50 | 10 | 05 51 063 | **02352** |

| L | $L_1$ | Z |
|---|---|---|
| 31 | 31 | 48 |
| 38 | 38 | 62 |


FPM o-rings available upon request.
*Juntas en FPM disponibles bajo pedido.*

## UP. 51. SMT - UNION ADAPTOR

**Union adaptor**
- Female solvent socket x BSP male thread
- Metric series
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas mixto**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie métrica
- Anillo tórico en EPDM







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | $L_1$ | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x ⅜" | 12 | 10 | 05 51 416 | **20160** | 14 | 12 | 29 |
| 20 x ½" | 15 | 10 | 05 51 420 | **02353** | 16 | 15 | 33 |
| 25 x ¾" | 20 | 10 | 05 51 425 | **02354** | 19 | 16 | 35 |
| 32 x 1" | 25 | 10 | 05 51 432 | **02355** | 22 | 19 | 40 |
| 40 x 1¼" | 32 | 10 | 05 51 440 | **02356** | 26 | 21 | 40 |
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 51 450 | **02357** | 31 | 21 | 48 |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 51 463 | **02358** | 38 | 28 | 62 |
| 75 x 2½" | 65 | 10 | 05 51 475 | **02359** | 44 | 30 | 70 |
| 90 x 3" | 80 | 10 | 05 51 490 | **02360** | 51 | 33 | 62 |
| 110 x 4" | 100 | 10 | 05 51 510 | **02361** | 61 | 40 | 70 |

## UP. 51. MFT - UNION

**Union**
- BSP female x male thread
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas**
- Roscar hembra x macho BSP
- Anillo tórico en EPDM







| G x $G_1$ | DN | PN | REF. | CODE | $L_1$ | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" x ⅜" | 12 | 10 | 05 51 616 | **20161** | 14 | 12 | 30 |
| ½" x ½" | 15 | 10 | 05 51 620 | **02362** | 16 | 15 | 33 |
| ¾" x ¾" | 20 | 10 | 05 51 625 | **02363** | 19 | 16 | 35 |
| 1" x 1" | 25 | 10 | 05 51 632 | **02364** | 22 | 19 | 40 |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 10 | 05 51 640 | **02365** | 26 | 21 | 40 |
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 51 650 | **02366** | 31 | 21 | 48 |
| 2" x 2" | 50 | 10 | 05 51 663 | **02367** | 38 | 28 | 62 |
| 2½" x 2½" | 65 | 10 | 05 51 675 | **02368** | 44 | 30 | 70 |
| 3" x 3" | 80 | 10 | 05 51 690 | **02369** | 51 | 33 | 62 |
| 4" x 4" | 100 | 10 | 05 51 710 | **02370** | 61 | 40 | 70 |

## UP. 51. SMT2 - UNION ADAPTOR

**Union adaptor**
- Female solvent socket x BSP male thread
- Metric series
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas mixto**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie métrica
- Anillo tórico en EPDM







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 51 250 | **07716** | 31 | 21 | 49 |
| 50 x 2" | 40 | 10 | 05 51 251 | **26638** | 31 | 28 | 46 |
| 63 x 2" | 50 | 10 | 05 51 263 | **07717** | 38 | 28 | 51 |

## UP. 51. SFMT - UNION

**Union adaptor**
- Female solvent socket x BSP male thread
- Metric series
- EPDM o-ring

**Enlace 3 piezas mixto**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie métrica
- Anillo tórico en EPDM







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 2" | 40 | 10 | 05 51 451 | **09033** | 31 | 28 | 49 |

## UP. 57. SFMT - SELF-ALIGN UNION

**Self-align union**
- Max. misalignment ±4º
- Female solvent socket x BSP male thread
- Metric series

**Manguito orientable**
- Desalineación max. ±4º
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie métrica






| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 1½" | 40 | 10 | 05 57 550 | **18874** | 110 |


# FITTINGS FOR UNIONS
## *ACCESORIOS ENLACES 3 PIEZAS*

## UP. 21. SFMT - ADAPTOR BUSH UNION

**Adaptor union bush**
- Female solvent socket x BSP male thread
- Metric series

**Manguito enlace mixto**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie métrica







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 1" | 15 | 10 | 05 21 420 | **02148** | 16 | 10 | 26 |
| 25 x 1¼" | 20 | 10 | 05 21 425 | **02150** | 19 | 11 | 29 |
| 32 x 1½" | 25 | 10 | 05 21 432 | **02151** | 22 | 12 | 32 |
| 40 x 2" | 32 | 10 | 05 21 440 | **02153** | 28 | 15 | 39 |
| 50 x 2¼" | 40 | 10 | 05 21 450 | **02154** | 31 | 16 | 46 |
| 63 x 2¾" | 50 | 10 | 05 21 463 | **02156** | 38 | 18 | 56 |
| 75 x 3½" | 65 | 10 | 05 21 475 | **02157** | 44 | 18 | 62 |
| 90 x 4" | 80 | 10 | 05 21 490 | **02158** | 51 | 18 | 69 |
| 110 x 5½" | 100 | 10 | 05 21 510 | **02159** | 61 | 31 | 79 |

## UP. 21. MFT - UNION BUSH

**Union bush**
- BSP male x female thread

**Manguito enlace**
- Roscar macho x hembra BSP







| $G_1$ x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" x ½" | 15 | 10 | 05 21 620 | **02160** | 16 | 10 | 26 |
| 1¼" x ¾" | 20 | 10 | 05 21 625 | **02162** | 19 | 11 | 29 |
| 1½" x 1" | 25 | 10 | 05 21 632 | **02163** | 22 | 12 | 32 |
| 2" x 1¼" | 32 | 10 | 05 21 640 | **02165** | 30 | 15 | 39 |
| 2¼" x 1½" | 40 | 10 | 05 21 650 | **02166** | 31 | 16 | 46 |
| 2¾" x 2" | 50 | 10 | 05 21 663 | **02168** | 38 | 18 | 56 |
| 3½" x 2½" | 65 | 10 | 05 21 675 | **02169** | 44 | 18 | 62 |
| 4" x 3" | 80 | 10 | 05 21 690 | **02170** | 51 | 18 | 69 |
| 5½" x 4" | 100 | 10 | 05 21 710 | **02171** | 61 | 31 | 79 |

## UP. 22. SF - UNION END

**Union end**
- Female solvent socket
- Metric series

**Manguito enlace**
- Encolar hembra
- Serie métrica







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | E | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | 05 22 016 | **20229** | 14 | 24 | 17 | 22 |
| 20 | 15 | 16 | 05 22 020 | **02172** | 16 | 30 | 19 | 27 |
| 25 | 20 | 16 | 05 22 025 | **02173** | 19 | 39 | 22 | 36 |
| 32 | 25 | 16 | 05 22 032 | **02174** | 22 | 45 | 25 | 41 |
| 40 | 32 | 16 | 05 22 040 | **02175** | 26 | 56 | 29 | 53 |
| 50 | 40 | 16 | 05 22 050 | **02176** | 31 | 63 | 34 | 59 |
| 63 | 50 | 16 | 05 22 063 | **02177** | 38 | 78 | 41 | 74 |
| 75 | 65 | 16 | 05 22 075 | **02178** | 44 | 97 | 47 | 92 |
| 90 | 80 | 16 | 05 22 090 | **02179** | 51 | 110 | 56 | 105 |
| 110 | 100 | 16 | 05 22 110 | **02180** | 61 | 147 | 66 | 131 |

## UP. 22. FT - UNION END

**Union end**
- BSP female thread
- Metric series

**Manguito enlace**
- Roscar hembra
- Serie métrica







| G | DN | PN | REF. | CODE | L | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 10 | 10 | 05 22 616 | **20230** | 12 | 17 | 24 |
| ½" | 15 | 10 | 05 22 620 | **16310** | 15 | 21 | 30 |
| ¾" | 20 | 10 | 05 22 625 | **16311** | 17 | 23 | 39 |
| 1" | 25 | 10 | 05 22 632 | **16312** | 20 | 26 | 45 |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 22 640 | **16313** | 24 | 30 | 56 |
| 1½" | 40 | 10 | 05 22 650 | **16314** | 25 | 35 | 63 |
| 2" | 50 | 10 | 05 22 663 | **16315** | 29 | 42 | 78 |
| 2½" | 65 | 10 | 05 22 675 | **16316** | 34 | 48 | 97 |
| 3" | 80 | 10 | 05 22 690 | **16317** | 37 | 57 | 110 |
| 4" | 100 | 10 | 05 22 710 | **16318** | 42 | 69 | 146 |

## UP. 22. MT - UNION END

**Union end**
- BSP male thread

**Manguito**
- Roscar macho BSP






| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| ⅜" | 10 | 05 22 416 | **25959** |
| ½" | 10 | 05 22 420 | **25960** |
| ¾" | 10 | 05 22 425 | **25961** |
| 1" | 10 | 05 22 432 | **25962** |
| 1¼" | 10 | 05 22 440 | **25963** |
| 1½" | 10 | 05 22 450 | **25964** |
| 2" | 10 | 05 22 463 | **25965** |
| 2½" | 10 | 05 22 475 | **25966** |
| 3" | 10 | 05 22 490 | **25967** |
| 4" | 10 | 05 22 510 | **25968** |


| L | H | E |
|---|---|---|
| 12 | 33 | 24 |
| 15 | 38 | 30 |
| 16 | 41 | 39 |
| 19 | 48 | 45 |
| 21 | 50 | 57 |
| 21 | 57 | 63 |
| 28 | 70 | 78 |
| 30 | 72 | 97 |
| 33 | 77 | 110 |
| 40 | 98 | 147 |

## UP. 22. SM - UNION END

**Union end**
- Male solvent socket
- Metric series

**Manguito**
- Encolar macho
- Serie métrica






| D | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 50 | 16 | 05 22 250 | **25957** |
| 63 | 16 | 05 22 263 | **25958** |


| L | H | E |
|---|---|---|
| 31 | 66 | 63 |
| 38 | 80 | 78 |

## UP. 23. FT - UNION NUT

**Union nut**
- BSP female thread

**Tuerca**
- Roscar hembra BSP






| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| ¾" (⅜") | 10 | 05 23 625 | **02187** |
| 1" (½") | 10 | 05 23 632 | **02188** |
| 1¼" (¾") | 10 | 05 23 640 | **02189** |
| 41,5 | 10 | 05 23 641 | **02190** |
| 1½" (1") | 10 | 05 23 650 | **02191** |
| 2" (1¼") | 10 | 05 23 663 | **02192** |
| 2¼" (1½") | 10 | 05 23 664 | **02193** |
| 2" | 10 | 05 23 665 | **02194** |
| 2½" | 10 | 05 23 675 | **02195** |
| 2¾" (2") | 10 | 05 23 676 | **02196** |
| 3½" (2½") | 10 | 05 23 692 | **02197** |
| 4" (3") | 10 | 05 23 710 | **02198** |
| 5½" (4") | 10 | 05 23 741 | **02199** |

| L | H | E | D | Di |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 36 | 22 | 24 |
| 15 | 20 | 41 | 27 | 30 |
| 16 | 22 | 52 | 36 | 39 |
| 12 | 18 | 53 | 33 | 39 |
| 20 | 26 | 60 | 41 | 45 |
| 21 | 26 | 74 | 53 | 57 |
| 22 | 30 | 80 | 59 | 63 |
| 19 | 28 | 70 | 46 | 54 |
| 18 | 27 | 90 | 64 | 72 |
| 28 | 36 | 99 | 74 | 78 |
| 28 | 36 | 120 | 92 | 97 |
| 28 | 38 | 133 | 105 | 110 |
| 41 | 56 | 177 | 131 | 148 |

The size of the corresponding union is indicated in brackets.


Entre paréntesis se indica la medida del enlace 3 piezas correspondiente.

# PVC-U SPIGOTS
## *ENLACES ESPIGA PVC-U*

## UP. 55. SPI - SPIGOT UNION

**Spigot and nut union** **Conjunto espiga y tuerca**







| E x G | REF. | CODE | H | F | L | $L_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x ¾" | 05 55 016 | **02399** | 46 | 36 | 35 | 10 |
| 18 x ¾" | 05 55 018 | **02400** | 46 | 36 | 35 | 10 |
| 20 x ¾" | 05 55 020 | **02401** | 49 | 36 | 38 | 10 |
| 25 x 1" | 05 55 025 | **02402** | 56 | 41 | 42 | 10 |
| 20 x 1" | 05 55 026 | **15764** | 51 | 41 | 36 | 10 |
| 30 x 1¼" | 05 55 032 | **02403** | 66 | 52 | 47 | 10 |
| 40 x 1½" | 05 55 040 | **02404** | 73 | 60 | 52 | 14 |
| 50 x 2" | 05 55 050 | **02405** | 82 | 74 | 57 | 14 |
| 38 x 2" | 05 55 051 | **02406** | 82 | 74 | 57 | 14 |
| 60 x 2½" | 05 55 063 | **02407** | 88 | 90 | 60 | 18 |

## UP. 55. SPIFT - SPIGOT UNION

**Spigot union female threaded** **Enlace espiga rosca hembra**







| E x G | REF. | CODE | H | F | S | L | $L_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x ⅜" | 05 55 416 | **02408** | 66 | 36 | 32 | 35 | 14 |
| 18 x ½" | 05 55 418 | **02409** | 70 | 36 | 32 | 35 | 18 |
| 20 x ½" | 05 55 420 | **02410** | 73 | 36 | 32 | 38 | 18 |
| 25 x ¾" | 05 55 425 | **02411** | 81 | 41 | 36 | 42 | 19 |
| 30 x 1" | 05 55 432 | **02412** | 98 | 52 | 46 | 47 | 25 |
| 40 x 1¼" | 05 55 440 | **02413** | 106 | 61 | 55 | 52 | 25 |
| 50 x 1½" | 05 55 450 | **02414** | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
| 38 x 1½" | 05 55 451 | **02415** | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
| 60 x 2" | 05 55 463 | **02416** | 127 | 90 | 80 | 60 | 29 |

## UP. 55. SPIMT - SPIGOT UNION

**Spigot union male threaded** **Enlace espiga rosca macho**







| E x G | REF. | CODE | H | F | S | L | $L_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x ⅜" | 05 55 616 | **02417** | 66 | 36 | 32 | 35 | 14 |
| 18 x ½" | 05 55 618 | **02418** | 70 | 36 | 32 | 35 | 18 |
| 20 x ½" | 05 55 620 | **02419** | 73 | 36 | 32 | 38 | 18 |
| 25 x ¾" | 05 55 625 | **02420** | 81 | 41 | 36 | 42 | 19 |
| 30 x 1" | 05 55 632 | **02421** | 98 | 52 | 46 | 47 | 25 |
| 40 x 1¼" | 05 55 640 | **02422** | 106 | 61 | 55 | 52 | 25 |
| 50 x 1½" | 05 55 650 | **02423** | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
| 38 x 1½" | 05 55 651 | **02424** | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
| 60 x 2" | 05 55 663 | **02425** | 127 | 90 | 80 | 60 | 29 |

## UP. 56. SF - FITTING CONNECTION

**Fitting connection**
- Female solvent socket
- Metric series

**Conjunto raccord conexión**
- Encolar hembra
- Serie métrica






| D x G | PN | REF. | CODE | L | Z | H | F | $L_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 2" | 16 | 05 56 440 | **05350** | 26 | 16 | 46 | 75 | 17 |
| 50 x 2" | 16 | 05 56 450 | **05351** | 39 | 66 | 96 | 75 | 18 |

# PVC-U MANIFOLD FITTINGS
## *COLECTORES PVC-U*

- Manifold fittings specially designed for the fast connection of 1" threaded elements, like electric valves assemblies, water supply, etc.
- Allowing fast and trouble-free installations.
- Available sizes: 1"
- Material: PVC-U
- PN 10 (150 psi)

Most irrigation systems need multiple watering stations, either for small residential areas, large landscapes or agriculture areas.
At home one might have separate stations for the lawn and flower beds or there may not be enough water to irrigate the whole garden at the same time. This is when a series of valves is required.
These valves need to be connected together to the same source of water. The older ways were to create a manifold with costly galvanised metal or permanent assemblies.
Now with Cepex manifold fittings the job can be done:
- easier: no tools are required
- quicker: all parts are made to fit into each other
- more flexible: easy to change once assembled

- Accesorios colectores especialmente diseñados para la conexión rápida de elementos roscados de 1", tales como instalaciones con electroválvulas, suministro de agua, etc.
- Permiten realizar instalaciones con total facilidad y rapidez.
- Medidas disponibles: 1"
- Material: PVC-U
- PN 10 (150 psi)


La mayoría de sistemas de riego, ya sean pequeños para riego residencial o de mayores dimensiones para riego de zonas verdes o agrícola, requieren del uso de múltiples estaciones de riego.
En casa, es probable disponer de estaciones separadas para el césped y para las plantas, o puede no estar disponible la suficiente agua para regar todo el jardín a la vez. Es en estos casos que se requiere de series de válvulas.
Estas válvulas necesitan ser conectadas al mismo punto de suministro de agua. Antiguamente se instalaban colectores de metal galvanizado de alto coste o con montajes permanentes.
Ahora con los accesorios para colectores Cepex, este trabajo puede hacerse de una forma más:
- fácil: no se requieren herramientas
- rápida: todos los componentes están fabricados para encajar entre ellos
- flexible: es fácil hacer cambios una vez montados

## UP. **01**. MFD. FF - MANIFOLD ELBOW

**90º elbow**
- Female/female

**Codo 90º**
- Hembra/hembra







| G | PN | REF. | CODE | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 01 632 | **41850** | 43 | 57 |

## UP. **01**. MFD. FM - MANIFOLD ELBOW

**90º elbow**
- Female/male

**Codo 90º**
- Hembra/macho







| G | PN | REF. | CODE | A | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 01 432 | **41851** | 43 | 46 | 57 |

## UP. **03**. MFD. FFM - MANIFOLD TEE

**90º tee**
- Female/female/male

**Té 90º**
- Hembra/hembra/macho







| G | PN | REF. | CODE | A | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 03 432 | **41852** | 43 | 57 | 102 |

## UP. 28. MFD. FFFM - MANIFOLD CROSS

**Cross**
• Female/female//female/male

**Cruz**
• Hembra/hembra/hembra/macho






| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 28 432 | **41852** |


| A | E | H |
|---|---|---|
| 43 | 103 | 114 |

## UP. 05. MFD. FF - MANIFOLD SOCKET

**Socket**
• Female/female

**Manguito**
• Hembra/hembra






| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 05 632 | **41854** |


| A | E | H |
|---|---|---|
| 43 | 24 | 82 |

## UP. 05. MFD. FM - MANIFOLD SOCKET

**Socket**
• Female/male

**Manguito**
• Hembra/macho






| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 05 432 | **41855** |

| A | E | H |
|---|---|---|
| 43 | 24 | 71 |

## UP. 18. MFD. MT - MANIFOLD NIPPLE

**Nipple**
• Male threaded

**Machón doble rosca**
• Roscar macho



| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 18 032 | **41856** |

## UP. 33. MFD. MTR - MANIFOLD REDUCING NIPPLE

**Reducing nipple**
• Male threaded

**Machón reducido**
• Roscar macho




| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 33 432 | **41852** |

## UP. 07. MFD. FT - MANIFOLD CAP

**Cap**
• Female thread

**Tapón**
• Roscar hembra






| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 07 032 | **41861** |


| A |
|---|
| 43 |

## UP. 26. MFD. 2OUT - MANIFOLD

**2-outlet manifold**
- 3 Female thread x 1 male thread

**Colector PVC-U 2 salidas**
- 3 Rosca hembra x 1 rosca macho







| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 26 232 | **41858** |


| A | E | H |
|---|---|---|
| 43 | 57 | 186 |

## UP. 26. MFD. 3OUT - MANIFOLD

**3-outlet manifold**
- 4 Female thread x 1 male thread

**Colector PVC-U 3 salidas**
- 4 Rosca hembra x 1 rosca macho






| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 72 26 332 | **41859** |


| A | E | H |
|---|---|---|
| 43 | 57 | 281 |

## UP. 26. MFD. 4OUT - MANIFOLD

**4-outlet manifold**
- 5 Feamle thread x 1 male thread

**Colector PVC-U 4 salidas**
- 5 Rosca hembra x 1 rosca macho







| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 20 | 10 | 72 26 432 | **41860** |

| A | E | H |
|---|---|---|
| 43 | 57 | 388 |


# SIGHT GLASSES
## *VISORES DE LÍQUIDOS*

• Elemento necesario para mostrar el paso de líquido por una instalación, así como la visualización del estado del líquido (grado de turbidez).
• Dos modelos disponibles, con el visor en distintos materiales (PMMA o SAN).




Mod. A

• Elemento necesario para mostrar el paso de líquido por una instalación, así como la visualización del estado del líquido (grado de turbidez).
• Dos modelos disponibles, con el visor en distintos materiales (PMMA o SAN).




Mod. B


| FIG. | Parts | Despiece | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Union / flange | Manguito / brida | PVC-U |
| 2 | O-ring | Junta | EPDM |
| 3 | Viewer | Visor | PMMA / SAN |
| 4 | Bolts | Tornillos | Zinc plated steel |

## UP. 54. SF


• Material:
D50 - D63: PMMA (Mod. A)
D75 - D225: SAN (Mod. B)
• 4 bolts
• Female solvent socket
• Metric series

• Material:
D50 - D63: PMMA (Mod. A)
D75 - D225: SAN (Mod. B)
• 4 tornillos
• Encolar hembra
• Serie métrica

Mod. A




Mod. B





| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 6 | 05 54 050 | **02387** |
| 63 | 50 | 6 | 05 54 063 | **02388** |
| 75 | 65 | 10 | 05 54 075 | **02389** |
| 90 | 80 | 10 | 05 54 090 | **02390** |
| 110 | 100 | 10 | 05 54 110 | **02391** |
| 125 | 110 | 10 | 05 54 125 | **02392** |
| 140 | 125 | 10 | 05 54 140 | **02393** |
| 160 | 150 | 10 | 05 54 160 | **02394** |
| 200 | 175 | 10 | 05 54 200 | **02395** |
| 225 | 200 | 10 | 05 54 225 | **02396** |

| L | H | E | Mod. |
|---|---|---|---|
| 31 | 130 | 80 | A |
| 38 | 159 | 92 | A |
| 44 | 165 | 185 | B |
| 51 | 180 | 200 | B |
| 61 | 250 | 220 | B |
| 69 | 280 | 230 | B |
| 76 | 310 | 250 | B |
| 86 | 360 | 285 | B |
| 106 | 420 | 315 | B |
| 119 | 500 | 340 | B |

## UP. 54. FT

• Material: PMMA
• 4 bolts
• BSP female thread

• Material: PMMA
• 4 tornillos
• Roscar hembra BSP




| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1½" | 40 | 6 | 05 54 650 | **02397** |
| 2" | 50 | 6 | 05 54 663 | **02398** |

| L | H | E |
|---|---|---|
| 31 | 130 | 80 |
| 38 | 159 | 92 |

# FLOWMETERS - ROTAMETER
## *CAUDALÍMETROS - ROTÁMETROS*

### FEATURES


Flowmeters are transparent tubes with conical shape (narrow in its lower part and wider in the upper); they are installed in a perfectly vertical position along with the pipe of which we want to know the flow.
Within the tube there is a stainless steel floater, that will move upwards reaching a specific height depending on the weight of the floater and water pressure.
Thus, the greater is the flow, the higher will the floater move, marking a flow (l/h or GPM) in the scale which is stamped on the transparent tube.

- Available models from 10 to 1000 l/h (0,04 - 4,4 GPM).
- Assembly in vertical position.
- Union bushes in PVC-U.
- Tube in Styrene Methyl Methacrylate Copolymer.
- Measuring tube available in Polysulfon, Trogamid T®, etc. upon request.
- Float stops in PVDF and floats in AISI 316.
- Maximum working temperature: 55ºC (131ºF) according to standards VDE / VDI 3531, class 6.
- Maximum pressure 15 bar.
- Two visible scales on each meter: l/h and GPM.
- Available upon request: limit switches and transmitters.
- Applications: process control in water treatment, osmosis, heating and refrigeration systems, chemical industries, pharmaceuticals, etc.

### CARACTERÍSTICAS


Los caudalímetros son tubos transparentes con forma cónica (estrecho en su zona inferior y más ancho en su zona superior); se instalan en posición perfectamente vertical en serie con la tubería de la que se quiere conocer el caudal.
Dentro del tubo se encuentra un flotador de acero inoxidable, que se desplazará hacia arriba alcanzando una altura concreta que dependerá del peso del flotador y del empuje del agua.
Así, cuanto mayor es el caudal, más arriba se posicionará el flotador, marcando un caudal (l/h o GPM) en la escala que se encuentra marcada en el tubo transparente.

- Modelos disponibles desde 10 hasta 1000 l/h (0,04 - 4,4 GPM).
- Montaje en posición vertical.
- Racordaje en PVC-U.
- Tubo en metacrilato de metilo.
- Bajo pedido tubo de medida disponible en Polisulfon, Trogamid T®, etc.
- Topes de flotador en PVDF.
- Flotador en AISI 316.
- Temperatura máxima de trabajo: 55ºC (131ºF) según normas VDE / VDI 3531, classe 6.
- Presiones hasta 15 bar.
- Doble escala visible en cada caudalímetro: l/h y GPM.
- Disponibles bajo pedido:automatismos y transmisores eléctricos.
- Aplicaciones: control de procesos en tratamiento de agua, osmosis, calefacción y refrigeración, industrias químicas, farmacéuticas, etc.




| FIG. | Parts | Despiece | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Union end | Manguito enlace | PVC-U |
| 2 | Union nut | Tuerca | PVC-U |
| 3 | O-ring seal | Junta tórica | EPDM |
| 4 | Stops | Topes | PVDF |
| 5 | Indicator | Indicador | PE |
| 6 | Measuring tube | Tubo de medida | Methacrylate |
| 7 | Float | Flotador | AISI 316 |

## OPERATION




## FUNCIONAMIENTO

**Chemical resistance chart**
***Tabla de resistencias químicas***

| **Polymer type** | Copolymer of styrene and methacrylate |
|---|---|
| **Nomenclature** | SMMA |
| | **CHEMICAL RESISTANCE** |
| Acetone | × |
| Unsaturated Oil | × |
| Saturated Oil | **C** |
| Mineral Oil | ✓ |
| Olive Oil | ✓ |
| Alcohol low molecular weight | **C** |
| Alcohol high molecular weight | ✓ |
| Diluited inorganic acid | ✓ |
| Concentrated inorganic acid | ✓ |
| Halogenated compound | × |
| Gasoline | × |
| Benzene | × |
| Toluene | × |
| Bleach | ✓ |
| Detergent | ✓ |
| Inorganic salts | ✓ |

**C:** Conditioned resistance. In some cases the material may turn yellow, loose transparency or micro fissures could appear.


**C:** Resistencia condicional. En algunos casos puede darse amarillamiento, pérdida de la transparencia o formación de micro fisuras.

## UP. 92. SF. M - FLOWMETER

**Flowmeter**
- Tube in Styrene Methyl Methacrylate Copolymer
- Female solvent socket

**Caudalímetro**
- Tubo en metacrilato de metilo
- Encolar hembra






| D | DN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 05 92 020A | **20205** |
| 20 | 15 | 05 92 020B | **20206** |
| 20 | 15 | 05 92 020C | **20207** |
| 25 | 20 | 05 92 025A | **20208** |
| 25 | 20 | 05 92 025B | **20209** |
| 25 | 20 | 05 92 025C | **20210** |


| GPM | l/h | L | $L_1$ |
|---|---|---|---|
| 0,04 - 0,44 | 10 - 100 | 232 | 198 |
| 0,06 - 0,66 | 16 - 160 | 232 | 198 |
| 0,1 -1,1 | 25 - 250 | 232 | 198 |
| 0,2 - 1,8 | 40 - 400 | 232 | 198 |
| 0,3 - 2,7 | 60 - 630 | 232 | 198 |
| 0,4 - 4,4 | 100 - 1000 | 232 | 198 |

## UP. 92. FT. M - FLOWMETER

**Flowmeter**
- Tube in Styrene Methyl Methacrylate Copolymer
- BSP female thread

**Caudalímetro**
- Tubo en metacrilato de metilo
- Roscar hembra BSP






| G | DN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 05 92 620A | **20211** |
| ½" | 15 | 05 92 620B | **20212** |
| ½" | 15 | 05 92 620C | **20213** |
| ¾" | 20 | 05 92 625A | **20214** |
| ¾" | 20 | 05 92 625B | **20215** |
| ¾" | 20 | 05 92 625C | **20216** |


| GPM | l/h | L | $L_1$ |
|---|---|---|---|
| 0,04 - 0,44 | 10 - 100 | 232 | 198 |
| 0,06 - 0,66 | 16 - 160 | 232 | 198 |
| 0,1 -1,1 | 25 - 250 | 232 | 198 |
| 0,2 - 1,8 | 40 - 400 | 232 | 198 |
| 0,3 - 2,7 | 60 - 630 | 232 | 198 |
| 0,4 - 4,4 | 100 - 1000 | 232 | 198 |

## UP. 92. MT. M - FLOWMETER

**Flowmeter**
- Tube in Styrene Methyl Methacrylate Copolymer
- BSP male thread

**Caudalímetro**
- Tubo en metacrilato de metilo
- Roscar macho BSP






| G | DN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 05 92 420A | **20217** |
| ½" | 15 | 05 92 420B | **20218** |
| ½" | 15 | 05 92 420C | **20219** |
| ¾" | 20 | 05 92 425A | **20220** |
| ¾" | 20 | 05 92 425B | **20221** |
| ¾" | 20 | 05 92 425C | **20222** |


| GPM | l/h | L | $L_1$ |
|---|---|---|---|
| 0,04 - 0,44 | 10 - 100 | 249 | 198 |
| 0,06 - 0,66 | 16 - 160 | 249 | 198 |
| 0,1 -1,1 | 25 - 250 | 249 | 198 |
| 0,2 - 1,8 | 40 - 400 | 252 | 198 |
| 0,3 - 2,7 | 60 - 630 | 252 | 198 |
| 0,4 - 4,4 | 100 - 1000 | 252 | 198 |

## UP. 92. FLG. M - FLOWMETER

**Flowmeter**
- Tube in Styrene Methyl Methacrylate Copolymer
- With flanges

**Caudalímetro**
- Tubo en metacrilato de metilo
- Con bridas






| D | DN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 05 92 220A | **20223** |
| 20 | 15 | 05 92 220B | **20224** |
| 20 | 15 | 05 92 220C | **20225** |
| 25 | 20 | 05 92 225A | **20226** |
| 25 | 20 | 05 92 225B | **20227** |
| 25 | 20 | 05 92 225C | **20228** |

| GPM | l/h | E | K | F | lxn° | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 - 0,44 | 10 - 100 | 95 | 65 | 45 | 14x4 | 12 | 257 |
| 0,06 - 0,66 | 16 - 160 | 95 | 65 | 45 | 14x4 | 12 | 257 |
| 0,1 -1,1 | 25 - 250 | 95 | 65 | 45 | 14x4 | 12 | 257 |
| 0,2 - 1,8 | 40 - 400 | 105 | 75 | 58 | 14x4 | 13 | 260 |
| 0,3 - 2,7 | 60 - 630 | 105 | 75 | 58 | 14x4 | 13 | 260 |
| 0,4 - 4,4 | 100 - 1000 | 105 | 75 | 58 | 14x4 | 13 | 260 |

# SOLVENT CEMENT / CLEANER / PTFE TAPE

## *ADHESIVOS / DISOLVENTES / CINTA DE PTFE*

### NOTES ABOUT THE SOLVENT

- Carry out an accurate turnover of the stock as the solvent cement can loose the original characteristics after 12 months of its manufacture.
- Stock in a dry and fresh place.
- Please, read the instructions of use.
- Different solvent cements for PVC-U and PVC-C (read the description).
- If you want to read the solvent socket recommendations, please refer to Pipe installation Section

### NOTAS SOBRE EL ADHESIVO

- Realizar una correcta rotación del stock ya que el adhesivo puede perder sus características originales a partir de los 12 meses de su fabricación.
- Almacenar en un lugar seco y fresco.
- Ver las normas de utilización del envase.
- Adhesivos diferenciados para PVC-U y PVC-C (ver descripción).
- Para ver las recomendaciones de instalación con adhesivo, consulte la Sección de Instalación de tubería.

| **Average joints for 1.000 cm³ of solvent cement**<br>***Nº aproximado de encoladuras efectuadas con 1.000 cm³ de adhesivo*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø of pipe<br>Ø de collage<br>Ø de tubo<br>Ø de tubo | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 |
| Nº of joints<br>Nº de collage<br>Nº de encoladuras<br>Nº de collagens | 390 | 375 | 300 | 250 | 200 | 110 | 80 | 55 | 40 | 25 | 22 | 18 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |

## UP. **90**. SC

**PVC-U solvent cement** | **Adhesivo PVC-U**



| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Tub \| *Tubo* | 125 cm³ | 05 90 012 | **02429** |
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 250 cm³ | 05 90 026 | **02430** |
| Can \| *Bote* | 500 cm³ | 05 90 050 | **02427** |
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 500 cm³ | 05 90 051 | **09043** |
| Can \| *Bote* | 1.000 cm³ | 05 90 100 | **02426** |
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 1.000 cm³ | 05 90 101 | **09044** |

## UP. **90**. SCB

**BONDTITE solvent cement PVC-U**
- Fast action
- Especially indicated for PVC flexible pipe

**Adhesivo BONDTITE PVC-U**
- Acción rápida
- Especialmente indicado para tubo de PVC flexible



| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 250 cm³ | 05 90 026B | **27050** |
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 500 cm³ | 05 90 051B | **27051** |
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 1.000 cm³ | 05 90 101B | **27052** |

## UP. 90. TSC

**TANGIT solvent cement PVC-U**

**Adhesivo TANGIT PVC-U**




| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 500 cm³ | 05 90 350 | **02434** |
| Can \| *Bote* | 1.000 cm³ | 05 90 400 | **02433** |

## UP. 90. SCU

**UNI-100 solvent cement PVC-U**

**Adhesivo UNI-100 PVC-U**




| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 500 cm³ | 05 90 051 UNI | **52706** |
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 1.000 cm³ | 05 90 101 UNI | **52707** |

## UP. 90. SCH

**HCR-36 solvent cement PVC-U**
- High chemical resistance

**Adhesivo HCR-36 PVC-U**
- Alta resistencia química




| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 1.000 cm³ | 05 90 100 HCR | **52711** |

Sulphuric acid: concentrations > 70%
Hydrochloric acid: concentrations > 25%
Nitric acid: concentrations > 20%
Lyes (caustic soda): concentrations > 35%
Fluoric acid: any concentration
Sodium hypochlorite: active chlorine content > 7.5%

## ABS. 90. SCW

**B-21 white ABS solvent cement**
- Up to D160
- Max. 10 bar
- Maximum tolerance 0.3 mm diametrical clearance

**Adhesivo ABS B-21 blanco**
- Hasta D160
- Max. 10 bar
- Tolerancia máxima 0.3 mm en diámetro




| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 500 cm³ | 37 90 051 BL | **52709** |

## ABS. 90. SCG

**B-25 grey ABS solvent cement**
- Up to D315
- Max. 15 bar
- Maximum tolerance 0.6 mm diametrical clearance

**Adhesivo ABS B-25 gris**
- Hasta D315
- Max. 15 bar
- Tolerancia máxima 0.6 mm en diámetro




| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Can with paint brush \| *Bote con pincel* | 500 cm³ | 05 90 051 GR | **52710** |

## UP. **90**. CL

**Cleaner** **Disolvente**




| Size \| *Medida* | Vol. | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| Can \| *Bote* | 500 cm³ | 05 90 250 | **02432** |
| Can \| *Bote* | 1.000 cm³ | 05 90 300 | **02431** |

## UP. **90**. TF

**PTFE thread-wrap tape** **Cinta de PTFE**



| Thickness *Grueso* | Width *Anchura* | Length *Largo* | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 0,075 mm | 12 mm | 12 m | 05 90 500 | **02435** |
| 0,10 mm | 19 mm | 50 m | 05 90 550 | **02436** |

# BRITISH STANDARD SERIES


**ELBOWS** 01 PAG. 113
*CODOS*

**TEES** 02 PAG. 114
*TÉS*

**SOCKETS AND REDUCERS** 03 PAG. 114
*MANGUITOS Y REDUCCIONES*

**FLANGES AND BOLTS** 04 PAG. 115
*BRIDAS Y TORNILLERÍA*

**CAPS** 05 PAG. 116
*TAPONES*

**NIPPLES** 06 PAG. 116
*MACHONES*


**UNONS** 07 PAG. 117
*ENLACES 3 PIEZAS*

**SIGHT GLASSES** 08 PAG. 120
*VISORES DE LÍQUIDOS*

## TECHNICAL CHARACTERISTICS
## *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| **Unions** *Uniones* | **Sizes** *Medidas* | **Working pressure at 20ºC** *Presión de servicio a 20ºC* |
|---|---|---|
| Solvent socket / *Encolar* | ½" - 4" | PN 16 (240 psi) |
| Threaded / *Roscar* | ½" - 2" | PN 10 (150 ps) |

## PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
## *DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA*




Life: 50 years
Hydrostatic maximum pressure a compnent may outstand in continous service (without overpressure)

*Vida útil: 50 años*
*Presión hidrostática máxima que un componente es capaz de soportar en servicio continuo (sin sobrepresión)*

## TOLERANCE CHART
## *TABLA TOLERANCIAS*

| **DN** | **Minimum diameter** *Diámetro mínimo* | **Maximum diameter** *Diámetro máximo* |
|---|---|---|
| 3/8" | 17.1 | 17.3 |
| 1/2" | 21.3 | 21.5 |
| 3/4" | 26.7 | 26.9 |
| 1" | 33.5 | 33.7 |
| 1¼" | 42.2 | 42.4 |
| 1½" | 48.2 | 48.4 |
| 2" | 60.3 | 60.5 |
| 2½ | 75.1 | 75.3 |
| 3" | 88.8 | 89.1 |
| 4" | 114.2 | 114.5 |
| 5" | 140.1 | 140.4 |
| 6" | 168.2 | 168.5 |
| 7" | 193.7 | 194.0 |
| 8" | 219.0 | 219.4 |


# ELBOWS

## *CODOS*

## UP. **01**. SF. BS - 90º ELBOW BS

**90º elbow**
- Female solvent socket
- British Standard Series

**Codo 90º**
- Encolar hembra
- Serie British Standard





| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 01 901 | **07137** |
| ¾" | 20 | 16 | 05 01 902 | **07138** |
| 1" | 25 | 16 | 05 01 903 | **07139** |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 01 904 | **07140** |
| 1½" | 40 | 16 | 05 01 905 | **07141** |
| 2" | 50 | 16 | 05 01 906 | **07142** |
| 2½" | 65 | 16 | 05 01 075[M] | **01718** |
| 3" | 80 | 16 | 05 01 908 | **07144** |
| 4" | 100 | 16 | 05 01 910 | **07145** |

| L | Z | E |
|---|---|---|
| 16 | 11 | 27 |
| 19 | 14 | 33 |
| 22 | 17 | 41 |
| 26 | 21 | 50 |
| 31 | 26 | 61 |
| 38 | 33 | 76 |
| 44 | 39 | 90 |
| 51 | 46 | 108 |
| 61 | 56 | 131 |

## UP. **01**. SFT. BS - 90º ELBOW BS

**90º adaptor elbow**
- Female solvent socket & BSP female thread
- British Standard series

**Codo 90º mixto**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie British Standard





| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" x ½" | 15 | 10 | 05 01 931 | **07146** |
| ¾" x ¾" | 20 | 10 | 05 01 932 | **07147** |
| 1" x 1" | 25 | 10 | 05 01 933 | **07148** |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 10 | 05 01 934 | **07149** |
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 01 935 | **07150** |
| 2" x 2" | 50 | 10 | 05 01 936 | **07151** |

| L | Z | E |
|---|---|---|
| 14 | 11 | 27 |
| 16 | 14 | 33 |
| 19 | 17 | 41 |
| 20 | 21 | 50 |
| 20 | 26 | 61 |
| 24 | 33 | 76 |

## UP. **02**. SF. BS - 45º ELBOW BS

**45º elbow**
- Female solvent socket
- British Standard series

**Codo 45º**
- Encolar hembra
- Serie British Standard





| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 02 901 | **07152** |
| ¾" | 20 | 16 | 05 02 902 | **07153** |
| 1" | 25 | 16 | 05 02 903 | **07154** |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 02 904 | **07155** |
| 1½" | 40 | 16 | 05 02 905 | **07156** |
| 2" | 50 | 16 | 05 02 906 | **07157** |
| 2½" | 65 | 16 | 05 02 075[M] | **01752** |
| 3" | 80 | 16 | 05 02 908 | **07159** |
| 4" | 100 | 16 | 05 02 910 | **07160** |

| L | Z | E |
|---|---|---|
| 16 | 5 | 28 |
| 19 | 6 | 35 |
| 22 | 8 | 43 |
| 26 | 10 | 52 |
| 31 | 12 | 61 |
| 38 | 14 | 76 |
| 44 | 17 | 93 |
| 51 | 20 | 109 |
| 61 | 24 | 133 |

## UP. **02**. SFT. BS - 45º ELBOW BS

**45º adaptor elbow**
- Female solvent socket & BSP female thread
- British Standard series

**Codo 45º mixto**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie British Standard




| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" x ½" | 15 | 10 | 05 02 931 | **07161** |
| ¾" x ¾" | 20 | 10 | 05 02 932 | **07162** |
| 1" x 1" | 25 | 10 | 05 02 933 | **07163** |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 10 | 05 02 934 | **07164** |
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 02 935 | **07165** |
| 2" x 2" | 50 | 10 | 05 02 936 | **07166** |

| L | Z | E |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 28 |
| 16 | 6 | 34 |
| 19 | 8 | 43 |
| 20 | 10 | 54 |
| 20 | 12 | 63 |
| 24 | 14 | 78 |

# TEES


## *TÉS*

## UP. **03**. SF. BS - 90º TEE BS

**90º tee**
- Female solvent socket
- British Standard series

**Té 90º**
- Encolar hembra
- Serie British Standard







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 03 901 | **07167** | 16 | 11 | 27 |
| ¾" | 20 | 16 | 05 03 902 | **07168** | 19 | 14 | 33 |
| 1" | 25 | 16 | 05 03 903 | **07169** | 22 | 17 | 41 |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 03 904 | **07170** | 26 | 21 | 50 |
| 1½" | 40 | 16 | 05 03 905 | **07171** | 31 | 26 | 61 |
| 2" | 50 | 16 | 05 03 906 | **07172** | 38 | 33 | 76 |
| 2½" | 65 | 16 | 05 03 075[M] | **01786** | 44 | 39 | 90 |
| 3" | 75 | 16 | 05 03 908 | **07174** | 51 | 46 | 108 |
| 4" | 80 | 16 | 05 03 910 | **07175** | 61 | 56 | 131 |

## UP. **03**. SFT. BS - 90º TEE BS

**90º adaptor tee**
- Female solvent socket & BSP female thread
- British Standard series

**Té 90º mixta**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie British Standard






| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" x ½" | 15 | 10 | 05 03 931 | **07176** | 14 | 11 | 27 |
| ¾" x ¾" | 20 | 10 | 05 03 932 | **07177** | 16 | 14 | 33 |
| 1" x 1" | 25 | 10 | 05 03 933 | **07178** | 19 | 17 | 41 |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 10 | 05 03 934 | **07179** | 20 | 21 | 50 |
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 03 935 | **07180** | 20 | 26 | 61 |
| 2" x 2" | 50 | 10 | 05 03 936 | **07181** | 24 | 33 | 76 |

# SOCKETS


## *MANGUITOS UNIÓN*

## UP. **05**. SF. BS - SOCKET BS

**Socket**
- Female solvent socket
- British Standard series

**Manguito unión**
- Encolar hembra
- Serie British Standard







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 05 901 | **07182** | 16 | 3 | 27 |
| ¾" | 20 | 16 | 05 05 902 | **07183** | 19 | 3 | 33 |
| 1" | 25 | 16 | 05 05 903 | **07184** | 22 | 3 | 41 |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 05 904 | **07185** | 26 | 3 | 50 |
| 1½" | 40 | 16 | 05 05 905 | **07186** | 31 | 3 | 61 |
| 2" | 50 | 16 | 05 05 906 | **07187** | 38 | 3 | 75 |
| 2½" | 65 | 16 | 05 05 075[M] | **01878** | 44 | 4 | 90 |
| 3" | 80 | 16 | 05 05 908 | **07189** | 51 | 5 | 108 |
| 4" | 100 | 16 | 05 05 910 | **07190** | 61 | 6 | 131 |

## UP. **05**. SFT. BS - SOCKET BS

**Adaptor socket**
- Female solvent socket & BSP female thread
- British Standard series

**Manguito unión mixto**
- Encolar hembra y roscar hembra BSP
- Serie British Standard







| D x G | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" x ½" | 15 | 10 | 05 05 931 | **07191** | 16 | 14 | 3 | 27 | 27 |
| ¾" x ¾" | 20 | 10 | 05 05 932 | **07192** | 19 | 16 | 3 | 33 | 33 |
| 1" x 1" | 25 | 10 | 05 05 933 | **07193** | 22 | 19 | 3 | 41 | 41 |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 10 | 05 05 934 | **07194** | 26 | 20 | 3 | 50 | 50 |
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 05 935 | **07195** | 31 | 20 | 3 | 61 | 61 |
| 2" x 2" | 50 | 10 | 05 05 936 | **07196** | 38 | 24 | 3 | 75 | 75 |
| 2½" x 2½" | 65 | 10 | 05 05 475[M] | **01895** | 44 | 44 | 4 | 90 | 90 |

## UP. **27**. SF. MBS - ADAPTOR SOCKET METRIC - BS

**Metric/BS adaptor socket**
- Female solvent socket
- British Standard - Metric series

**Manguito adaptador métrico/BS**
- Encolar hembra
- Serie British Standard - Métrica






| D x d | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 16 | 05 27 901 | **07229** | 16 | 3 | 27 |
| 25 x ¾" | 20 | 16 | 05 27 902 | **07230** | 19 | 3 | 33 |
| 32 x 1" | 25 | 16 | 05 27 903 | **07231** | 22 | 3 | 41 |
| 40 x 1¼" | 32 | 16 | 05 27 904 | **07232** | 26 | 3 | 50 |
| 50 x 1½" | 40 | 16 | 05 27 905 | **07233** | 31 | 3 | 61 |
| 63 x 2" | 50 | 16 | 05 27 906 | **07234** | 38 | 3 | 75 |
| 90 x 3" | 80 | 16 | 05 27 908 | **07236** | 51 | 5 | 108 |
| 110 x 4" | 100 | 16 | 05 27 910 | **07237** | 61 | 6 | 135 |

# REDUCERS


# *REDUCCIONES*

## UP. **06**. SMF. BS - REDUCING BUSH BS

**Reducing bush**
- Male x female solvent socket
- British Standard series

**Casquillo reducción**
- Encolar macho x hembra
- Serie British Standard






| D x d | DN | PN | REF. | CODE | L | $L_1$ | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾" x ½" | 15 | 16 | 05 06 920 | **07198** | 19 | 16 | 3 |
| 1" x ¾" | 20 | 16 | 05 06 930 | **07199** | 22 | 19 | 3 |
| 1" x ½" | 15 | 16 | 05 06 931 | **07200** | 22 | 16 | 6 |
| 1¼" x 1" | 25 | 16 | 05 06 940 | **07201** | 26 | 22 | 4 |
| 1¼" x ¾" | 20 | 16 | 05 06 941 | **07202** | 26 | 19 | 7 |
| 1½" x 1¼" | 32 | 16 | 05 06 950 | **07203** | 31 | 26 | 5 |
| 1½" x 1" | 25 | 16 | 05 06 951 | **07204** | 31 | 22 | 9 |
| 2" x 1½" | 40 | 16 | 05 06 960 | **07205** | 38 | 31 | 7 |
| 2½" x 2" | 50 | 16 | 05 06 970 | **07206** | 44 | 38 | 6 |
| 3" x 2½" | 65 | 16 | 05 06 980 | **07207** | 51 | 44 | 7 |
| 4" x 3" | 80 | 16 | 05 06 990 | **07208** | 61 | 51 | 10 |

# FLANGES


# *BRIDAS*

## UP. **10**. SF. BS - FLANGE ADAPTOR BS

**PVC-U flange adaptor (sub flange)**
- Female solvent socket
- British Standard series
- To check the diemnsions of flanges, see UP. 11. FLG in the Metric series chapter.

**Manguito portabridas PVC-U**
- Encolar hembra
- Serie British Standard
- Dimensiones de las bridas: ver UP. 11. FLG en el apartado de medida métrica






| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | B | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 16 | 05 10 906 | **07804** | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 |
| 2½" | 65 | 16 | 05 10 075[M] | **02022** | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 |
| 3" | 80 | 16 | 05 10 908 | **07218** | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 |
| 4" | 100 | 16 | 05 10 910 | **07219** | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 |
| 5" | 125 | 16 | 05 10 140[M] | **02026** | 76 | 5 | 14 | 165 | 188 |
| 6" | 150 | 10 | 05 10 914 | **07221** | 86 | 5 | 16 | 188 | 213 |
| 8" | 200 | 10 | 05 10 917 | **07222** | 119 | 6 | 25 | 248 | 274 |

# CAPS


## *TAPONES*

## UP. **07**. SF. BS - CAP BS

**Cap**
- Female solvent socket
- British Standard series

**Tapón**
- Encolar hembra
- Serie British Standard






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 07 901 | **07209** |
| ¾" | 20 | 16 | 05 07 902 | **07210** |
| 1" | 25 | 16 | 05 07 903 | **07211** |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 07 904 | **07212** |
| 1½" | 40 | 16 | 05 07 905 | **07213** |
| 2" | 50 | 16 | 05 07 906 | **07214** |
| 2½" | 65 | 16 | 05 07 075[M] | **01949** |
| 3" | 80 | 16 | 05 07 908 | **07216** |
| 4" | 100 | 16 | 05 07 910 | **07803** |

| L | Z | E |
|---|---|---|
| 16 | 8 | 26 |
| 19 | 9 | 33 |
| 22 | 10 | 40 |
| 26 | 12 | 50 |
| 31 | 15 | 63 |
| 38 | 17 | 75 |
| 44 | 19 | 90 |
| 51 | 23 | 110 |
| 61 | 28 | 131 |

# NIPPLES


## *MACHONES*

## UP. **15**. SFMT. BS - ADAPTOR NIPPLE BS

**Adaptor nipple**
- Female/male solvent socket & BSP male thread
- British Standard series

**Machón mixto**
- Encolar hembra/macho y roscar macho BSP
- Serie British Standard






| D - d x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" - ⅜" x ½" | 15 | 10 | 05 15 931 | **07238** |
| ¾" - ½" x ¾" | 20 | 10 | 05 15 932 | **07239** |
| 1" - ¾" x 1" | 25 | 10 | 05 15 933 | **07240** |
| 1¼" - 1" x 1¼" | 32 | 10 | 05 15 934 | **07241** |
| 1½" - 1¼" x 1½" | 40 | 10 | 05 15 935 | **07242** |
| 2" - 1½" x 2" | 50 | 10 | 05 15 936 | **07243** |
| 2½" - 2" x 2½" | 65 | 10 | 05 15 475[M] | **02091** |
| 3" - 2½" x 3" | 80 | 10 | 05 15 938 | **07245** |


| L | $L_1$ | H | S |
|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 42 | 27 |
| 19 | 16 | 47 | 32 |
| 22 | 19 | 54 | 36 |
| 26 | 21 | 60 | 46 |
| 31 | 25 | 70 | 55 |
| 38 | 25 | 78 | 65 |
| 44 | 30 | 89 | 78 |
| 51 | 33 | 99 | 93 |

## UP. **17**. SFMT. BS - ADAPTOR BUSH BS

**Adaptor bush**
- Female solvent socket x BSP male threaded
- British Standard series

**Terminal rosca macho**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie British Standard






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" x ½" | 15 | 10 | 05 17 931 | **07246** |
| ¾" x ¾" | 20 | 10 | 05 17 932 | **07247** |
| 1" x 1" | 25 | 10 | 05 17 933 | **07248** |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 10 | 05 17 934 | **07249** |
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 17 935 | **07250** |
| 2" x 2" | 50 | 10 | 05 17 936 | **07251** |
| 2½" x 2½" | 65 | 10 | 05 17 475[M] | **02108** |
| 3" x 3" | 80 | 10 | 05 17 938 | **07253** |
| 4" x 4" | 100 | 10 | 05 17 940 | **07254** |

| L | $L_1$ | E | H |
|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 28 | 38 |
| 19 | 16 | 34 | 42 |
| 22 | 19 | 41 | 50 |
| 26 | 21 | 51 | 55 |
| 31 | 30 | 62 | 65 |
| 38 | 30 | 77 | 75 |
| 44 | 30 | 90 | 85 |
| 51 | 33 | 108 | 98 |
| 61 | 40 | 131 | 115 |

# PVC-U UNIONS

## *ENLACES 3 PIEZAS PVC-U*


Unions are the preferred choice over flange adaptors for the connection of plastic pipes. With no metal parts, there is no corrosion and the weight is also reduced.
They are only available in small sizes (up until D110).
The union ends are manufactured in plain ends for solvent socket or thread always according the sizing standards, doing this system appropiate to adapt to other elements or systems.
Cepex unions feature an o-ring in order to ensure better unions, so it is no needed the use of PTFE tape between nut and union end (ir is only needed in the threaded ends).
They are not recommended when connected to pipe under bending stress.
The union nut should be tightened by hand. Must use a strap wrench for big sizes (D75, D90, D110).
With this type of unions, it is possible to mix several plastic materials.

Cuando hay que unir plásticos, éstos son preferidos a las bridas, ya que no contienen ninguna parte de metal y el diámetro exterior es más reducido.
En contrapartida sólo están disponibles para diámetros pequeños (hasta D110).
Los manguitos de conexión están fabricados en terminaciones lisas de encolado o roscadas, siempre bajo normativas standards, haciendo posible la apdaptación a otros componentes (incluso de materiales distintos).
Los enlaces 3 piezas Cepex incorporan junta para asegurar estanqueidad entre los dos manguitos de la unión, por lo que no debe usarse cinta de PTFE entre tuerca y manguito (usar cinta de PTFE solamente en las terminaciones de manguito roscadas).
No son recomendables cuando el tubo tenga que estar sometido a fuerza de flexión (debido a posibles desalineaciones).
No es necesario el uso de ninguna herramienta, se rosca con las manos. Usar llave de cinta en diámetros grandes (D75, D90, D110).
Mediante estos enlaces, se pueden combinar diferentes tipos de plásticos.



## CONNECTION POSSIBILITIES

## *POSIBILIDADES DE CONEXIÓN*



**Available standards**
Solvent socket: metric, BS, ASTM
Threaded: BSP, NPT


**Standards disponibles**
Encolar: métrico, BS, ASTM
Roscar: BSP, NPT

Ask for other types of unions or other materials (PP, PE100...)
*Consultar otros tipos de conexión o materiales (PP, PE100...)*

## UP. 50. SF. BS - UNION BS

**Union**
- Female solvent socket
- British Standard series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra
- Serie British Standard
- Anillo tórico en EPDM





| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 50 901 | **07332** |
| ¾" | 20 | 16 | 05 50 902 | **07333** |
| 1" | 25 | 16 | 05 50 903 | **07334** |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 50 904 | **07335** |
| 1½" | 40 | 16 | 05 50 905 | **07336** |
| 2" | 50 | 16 | 05 50 906 | **07337** |
| 2½" | 65 | 10 | 05 50 075[M] | **02333** |
| 3" | 80 | 10 | 05 50 908 | **07806** |
| 4" | 100 | 10 | 05 50 910 | **07807** |

| L | Z | G | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 1" | 41 | 20 x 3 |
| 19 | 13 | 1¼" | 52 | 38 x 3 |
| 22 | 13 | 1½" | 60 | 33 x 3 |
| 26 | 15 | 2" | 74 | 41 x 5 |
| 31 | 17 | 2¼" | 80 | 47 x 5 |
| 38 | 21 | 2¾" | 99 | 60 x 5 |
| 44 | 21 | 3½" | 120 | 76 x 5 |
| 51 | 24 | 4" | 138 | 91 x 5 |
| 61 | 26 | 5½" | 179 | 110 x 5 |

## UP. 50. SFT. BS - UNION BS

**Union adaptor**
- Female solvent socket x BSP female thread
- British Standard series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra x roscar hembra BSP
- Serie British Standard
- Anillo tórico en EPDM





| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" x ½" | 15 | 16 | 05 50 931 | **07255** |
| ¾" x ¾" | 20 | 16 | 05 50 932 | **07256** |
| 1" x 1" | 25 | 16 | 05 50 933 | **07257** |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 16 | 05 50 934 | **07258** |
| 1½" x 1½" | 40 | 16 | 05 50 935 | **07259** |
| 2" x 2" | 50 | 16 | 05 50 936 | **07260** |
| 2½" x 2½" | 65 | 10 | 05 50 475[M] | **02342** |
| 3" x 3" | 80 | 10 | 05 50 938 | **07808** |
| 4" x 4" | 100 | 10 | 05 50 940 | **07809** |

| L | Z | $G_1$ | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 1" | 41 | 20 x 3 |
| 19 | 13 | 1¼" | 52 | 28 x 3 |
| 22 | 13 | 1½" | 60 | 33 x 3 |
| 26 | 15 | 2" | 74 | 41 x 5 |
| 31 | 17 | 2¼" | 90 | 47 x 5 |
| 38 | 21 | 2¾" | 108 | 60 x 5 |
| 44 | 21 | 3½" | 120 | 76 x 5 |
| 51 | 24 | 4" | 138 | 91 x 5 |
| 61 | 26 | 5½" | 179 | 110 x 5 |

## UP. 51. SMT. BS - UNION BS

**Union adaptor**
- Female solvent socket x BSP male thread
- British Standard series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie British Standard
- Anillo tórico en EPDM





| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" x ½" | 15 | 16 | 05 51 931 | **07810** |
| ¾" x ¾" | 20 | 16 | 05 51 932 | **07811** |
| 1" x 1" | 25 | 16 | 05 51 933 | **07812** |
| 1¼" x 1¼" | 32 | 16 | 05 51 934 | **07813** |
| 1½" x 1½" | 40 | 16 | 05 51 935 | **07262** |
| 2" x 2" | 50 | 16 | 05 51 936 | **07263** |
| 2½" x 2½" | 65 | 10 | 05 51 475[M] | **02359** |
| 3" x 3" | 80 | 10 | 05 51 938 | **07814** |
| 4" x 4" | 100 | 10 | 05 51 940 | **07815** |

| $L_1$ | L | Z |
|---|---|---|
| 16 | 15 | 33 |
| 19 | 16 | 35 |
| 22 | 19 | 40 |
| 26 | 21 | 40 |
| 31 | 21 | 48 |
| 38 | 25 | 62 |
| 44 | 30 | 70 |
| 51 | 33 | 62 |
| 61 | 39 | 70 |

## UP. 57. SFMT. BS - UNION BS

**Self-align union**
- Max. misalignment ±4º
- Female solvent socket x BSP male thread
- British Standard series

**Manguito orientable**
- Dealineación max. ±4º
- Encolar hembra x roscar macho BSP
- Serie British Standard




| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 57 955 | **21081** |

| L |
|---|
| 110 |


# FITTINGS FOR UNIONS

## *ACCESORIOS ENLACES 3 PIEZAS*

## UP. 21. MFT - UNION BUSH BS

**Union bush**
- BSP male x female thread

**Manguito enlace**
- Roscar macho x hembra BSP





| $G_1$ x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1" x ½" | 15 | 10 | 05 21 620 | **02160** |
| 1¼" x ¾" | 20 | 10 | 05 21 625 | **02162** |
| 1½" x 1" | 25 | 10 | 05 21 632 | **02163** |
| 2" x 1¼" | 32 | 10 | 05 21 640 | **02165** |
| 2¼" x 1½" | 40 | 10 | 05 21 650 | **02166** |
| 2¾" x 2" | 50 | 10 | 05 21 663 | **02168** |
| 3½" x 2½" | 65 | 10 | 05 21 675 | **02169** |
| 4" x 3" | 80 | 10 | 05 21 690 | **02170** |
| 5½" x 4" | 100 | 10 | 05 21 710 | **02171** |

| L | $L_1$ | H |
|---|---|---|
| 16 | 10 | 26 |
| 19 | 11 | 29 |
| 22 | 12 | 32 |
| 30 | 15 | 39 |
| 34 | 16 | 46 |
| 38 | 18 | 56 |
| 44 | 18 | 62 |
| 51 | 18 | 69 |
| 61 | 31 | 79 |

## UP. 22. SF. BS - UNION END BS

**Union end**
- Female solvent socket
- British Standard series

**Manguito enlace**
- Encolar hembra
- Serie British Standard





| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 22 901 | **27254** |
| ¾" | 20 | 16 | 05 22 902 | **27255** |
| 1" | 25 | 16 | 05 22 903 | **27256** |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 22 904 | **27257** |
| 1½" | 40 | 16 | 05 22 905 | **27258** |
| 2" | 50 | 16 | 05 22 906 | **27259** |
| 2½" | 65 | 16 | 05 22 075[M] | **02178** |
| 3" | 80 | 16 | 05 22 908 | **27260** |
| 4" | 100 | 16 | 05 22 910 | **27261** |

| L | E | H | F |
|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 19 | 27 |
| 19 | 39 | 22 | 36 |
| 22 | 45 | 25 | 41 |
| 26 | 56 | 29 | 53 |
| 31 | 63 | 34 | 59 |
| 38 | 78 | 41 | 74 |
| 44 | 97 | 47 | 92 |
| 51 | 110 | 56 | 105 |
| 61 | 147 | 66 | 131 |

## UP. 22. MT- UNION END BS

**Union end**
- BSP male thread

**Manguito enlace**
- Roscar macho BSP





| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 10 | 05 22 420 | **25960** |
| ¾" | 20 | 10 | 05 22 425 | **25961** |
| 1" | 25 | 10 | 05 22 432 | **25962** |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 22 440 | **25963** |
| 1½" | 40 | 10 | 05 22 450 | **25964** |
| 2" | 50 | 10 | 05 22 463 | **25965** |
| 2½" | 65 | 10 | 05 22 475 | **25966** |
| 3" | 80 | 10 | 05 22 490 | **25967** |
| 4" | 100 | 10 | 05 22 510 | **25968** |

| L | H | E |
|---|---|---|
| 15 | 38 | 30 |
| 16 | 41 | 39 |
| 19 | 48 | 45 |
| 21 | 50 | 57 |
| 21 | 57 | 63 |
| 28 | 70 | 78 |
| 30 | 72 | 97 |
| 33 | 77 | 110 |
| 40 | 98 | 147 |

## UP. 23. FT- UNION NUT BS

**Union nut**
- BSP female thread

**Tuerca**
- Roscar hembra BSP




| G | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|
| 1" | 10 | 05 23 632 | **02188** |
| 1¼" | 10 | 05 23 640 | **02189** |
| 1½" | 10 | 05 23 650 | **02191** |
| 2" | 10 | 05 23 663 | **02192** |
| 2¼" | 10 | 05 23 664 | **02193** |
| 2¾" | 10 | 05 23 676 | **02196** |
| 3½" | 10 | 05 23 692 | **02197** |
| 4" | 10 | 05 23 710 | **02198** |
| 5½" | 10 | 05 23 741 | **02199** |

| L | H | E | D | Di |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 41 | 27 | 30 |
| 16 | 22 | 52 | 36 | 39 |
| 20 | 26 | 60 | 41 | 45 |
| 21 | 26 | 74 | 53 | 57 |
| 22 | 30 | 80 | 59 | 63 |
| 28 | 36 | 99 | 74 | 78 |
| 28 | 36 | 120 | 92 | 97 |
| 28 | 38 | 133 | 105 | 110 |
| 41 | 56 | 177 | 131 | 148 |

# SIGHT GLASSES

## *VISORES DE LÍQUIDOS*

## UP. **54**. SF. BS- SIGHT GLASSES BS

- Material:
  1½" - 2": PMMA (Fig. A)
  2½" - 4": SAN (Fig. B)
- 4 bolts
- Female solvent socket
- British Standard series


Working pressure at 20°C (73°F) water temperature:
- 1½" - 2": PN 6
- 2½" - 4": PN 10

- Material:
  1½" - 2": PMMA (Fig. A)
  2½" - 4": SAN (Fig. B)
- 4 tornillos
- Encolar hembra
- Serie British Standard

Presión de servicio a 20°C (73°F) temperatura de agua:
- 1½" - 2": PN 6
- 2½" - 4": PN 10

**Mod. A**







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | H | E | Mod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½" | 40 | 6 | 05 54 905 | **21082** | 31 | 130 | 80 | A |
| 2" | 50 | 6 | 05 54 906 | **21083** | 38 | 159 | 92 | A |
| 2½" | 65 | 10 | 05 54 075[M] | **02389** | 44 | 165 | 185 | B |
| 3" | 80 | 10 | 05 54 908 | **21084** | 51 | 180 | 200 | B |
| 4" | 100 | 10 | 05 54 910 | **21085** | 61 | 250 | 220 | B |

**Mod. B**





# AMERICAN SIZES SERIES


**SOCKETS** 01 PAG. 123
*MANGUITOS*


**FLANGES AND BOLTS** 02 PAG. 124
*BRIDAS Y TORNILLERÍA*

**UNONS** 03 PAG. 125
*ENLACES 3 PIEZAS*

## TECHNICAL CHARACTERISTICS
## *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| **Unions** *Uniones* | **Sizes** *Medidas* | **Working pressure at 20ºC** *Presión de servicio a 20ºC* |
|---|---|---|
| Solvent socket / *Encolar* | ½" - 4" | PN 16 (240 psi) |
| Threaded / *Roscar* | ½" - 4" | PN 10 (150 ps) |

## PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
## *DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA*




Life: 50 years
Hydrostatic maximum pressure a compnent may outstand in continous service (without overpressure)

*Vida útil: 50 años*
*Presión hidrostática máxima que un componente es capaz de soportar en servicio continuo (sin sobrepresión)*

## TOLERANCE CHART
## *TABLA TOLERANCIAS*


| **DN** | **Inlet diameter** *Diámetro en entrada* | | **Bottom diameter** *Diámetro en fondo* | |
|---|---|---|---|---|
| | **MIN.** | **MAX.** | **MIN.** | **MAX.** |
| 3/8" | 17.35 | 17.55 | 16.94 | 17.14 |
| 1/2" | 21.44 | 21.64 | 21.13 | 21.33 |
| 3/4" | 26.77 | 26.97 | 26.47 | 26.67 |
| 1" | 33.53 | 33.78 | 33.14 | 33.40 |
| 1¼" | 42.29 | 42.55 | 41.91 | 42.17 |
| 1½" | 48.41 | 48.71 | 47.96 | 48.26 |
| 2" | 60.48 | 60.78 | 60.02 | 60.32 |
| 2½ | 73.20 | 73.56 | 72.67 | 73.03 |
| 3" | 89.11 | 89.51 | 88.50 | 88.90 |
| 4" | 114.53 | 114.99 | 113.84 | 114.30 |
| 5" | 141.56 | 142.06 | 140.80 | 141.30 |
| 6" | 168.55 | 169.11 | 167.72 | 168.28 |
| 8" | 219.46 | 220.22 | 218.32 | 219.08 |

# UP. 27. SF. MMA - ADAPTOR SOCKET METRIC - MA

**Metric/ASTM adaptor socket**
- Female solvent socket
- ASTM - Metric series

**Manguito adaptador métrico/ASTM**
- Encolar hembra
- Serie ASTM - Métrica







| D x d | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x ½" | 15 | 16 | 05 27 901 MA | **60257** | 16 | 3 | 27 |
| 25 x ¾" | 20 | 16 | 05 27 902 MA | **64467** | 19 | 3 | 33 |
| 32 x 1" | 25 | 16 | 05 27 903 MA | **64468** | 22 | 3 | 41 |
| 40 x 1¼" | 32 | 16 | 05 27 904 MA | **64496** | 26 | 3 | 50 |
| 50 x 1½" | 40 | 16 | 05 27 905 MA | **64497** | 31 | 3 | 61 |
| 63 x 2" | 50 | 16 | 05 27 906 MA | **64498** | 38 | 3 | 75 |
| 75 x 2½" | 65 | 16 | 05 27 907 MA | **64499** | 44 | 4 | 90 |
| 90 x 3" | 80 | 16 | 05 27 908 MA | **64500** | 51 | 5 | 108 |
| 110 x 4" | 100 | 16 | 05 27 910 MA | **64501** | 61 | 6 | 135 |

# PVC-U LOOSE FLANGES
## *BRIDAS LOCAS PVC-U*



- EN 1452 / ISO 15493 Flange System.
- We recommend to follow flange installation instructions carefully to avoid any unnecessary tensions.

- Sistema de bridas EN 1452 / ISO 15493 .
- Recomendamos seguir exactamente las normas de montaje de bridas con objeto de evitar tensiones innecesarias.





| D | 1 PVC-U | 3 PVC-U |
|---|---|---|
| 2½" | ✓ | ✓ |
| 3" | ✓ | ✓ |
| 4" | ✓ | ✓ |
| 5" | ✓ | ✓ |
| 6" | ✓ | ✓ |
| 8" | ✓ | ✓ |

| FIG. | Parts | Despiece | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Flange | Brida | PVC-U / PP |
| 2 | Flat gasket | Junta plana | EVA / EPDM |
| 3 | Flange adaptor ** | Manguito portabri-das ** | PVC-U |
| 4 | Screw DIN 931 | Tornillo DIN 931 | 5.6 Zinc pla-ted steel / A2 Stainless steel * |
| 5 | Washer DIN 125-A | Arandela DIN 125-A | |
| 6 | Nut DIN 934 | Tuerca DIN 934 | |

* On order A4 Stainless steel
*Bajo pedido acero inoxidable A4*

** Flange adaptor available in BS and ASTM solvent socket standards
*Manguito portabridas disponible en standards BS y ASTM*

## TIGHTENING SEQUENCE
## *ORDEN DE APRIETE*




* Ask flange installation manual or website
Consultar manual instalación bridas o website

## TIGHTENING MAXIMUM TORQUE
## *MÁXIMO PAR DE APRIETE*


| D | DN | inch | N · m | Kgf · cm | inch · lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| **63-75** | 65 | 2 ½" | 25 | 255 | 221 |
| **90** | 80 | 3" | 25 | 255 | 221 |
| **110** | 100 | 4" | 30 | 306 | 265 |
| **125-140** | 125 | 5" | 35 | 257 | 310 |
| **160** | 150 | 6" | 40 | 408 | 354 |
| **200-225** | 200 | 8" | 50 | 510 | 442 |
| **250-280** | 250 | 10" | 80 | 816 | 708 |
| **315** | 300 | 12" | 80 | 816 | 708 |

## UP. 10. SF. MA - FLANGE ADAPTOR MA

**PVC-U flange adaptor (sub flange)**
- Female solvent socket
- ASTM series

**Manguito portabridas PVC-U**
- Encolar hembra
- Serie ASTM







| D | DN | PN | REF. | CODE | L | Z | B | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 16 | 05 10 906 MA | **66836** | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 |
| 2½" | 65 | 16 | 05 10 907 MA | **07097** | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 |
| 3" | 80 | 16 | 05 10 908 MA | **07098** | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 |
| 4" | 100 | 16 | 05 10 910 MA | **07099** | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 |
| 5" | 125 | 16 | 05 10 913 MA | **07100** | 76 | 5 | 14 | 165 | 188 |
| 6" | 150 | 10 | 05 10 914 MA | **07101** | 86 | 5 | 16 | 188 | 213 |
| 8" | 175 | 10 | 05 10 917 MA | **07102** | 106 | 6 | 20 | 225 | 247 |

## UP. 11. FLG - FLANGE

**PVC-U loose flange**

**Brida loca PVC-U**






| D | DN | PN | REF. | CODE | E | A | H | K | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 80 | 16 | 05 99 104 | **0599104** | 110 | 200 | 23 | 150-159 | 8 x 19 |
| 4" | 100 | 16 | 05 99 105 | **0599105** | 133 | 230 | 28 | 175-190,5 | 8 x 19,5 |
| 6" | 150 | 16 | 05 99 106 | **0599106** | 190 | 285 | 32 | 240,2 | 8 x 23 |
| 8" | 175 | 16 | 05 99 107 | **0599107** | 250 | 343 | 38 | 290-298 | 8 x 23 |


# PVC-U UNIONS
## *ENLACES 3 PIEZAS PVC-U*

Unions are the preferred choice over flange adaptors for the connection of plastic pipes. With no metal parts, there is no corrosion and the weight is also reduced.
They are only available in small sizes (up until D110).
The union ends are manufactured in plain ends for solvent socket or thread always according the sizing standards, doing this system appropiate to adapt to other elements or systems.
Cepex unions feature an o-ring in order to ensure better unions, so it is no needed the use of PTFE tape between nut and union end (ir is only needed in the threaded ends).
They are not recommended when connected to pipe under bending stress.
The union nut should be tightened by hand. Must use a strap wrench for big sizes (D75, D90, D110).
With this type of unions, it is possible to mix several plastic materials.

Cuando hay que unir plásticos, éstos son preferidos a las bridas, ya que no contienen ninguna parte de metal y el diámetro exterior es más reducido.
En contrapartida sólo están disponibles para diámetros pequeños (hasta D110).
Los manguitos de conexión están fabricados en terminaciones lisas de encolado o roscadas, siempre bajo normativas standards, haciendo posible la apdaptación a otros componentes (incluso de materiales distintos).
Los enlaces 3 piezas Cepex incorporan junta para asegurar estanqueidad entre los dos manguitos de la unión, por lo que no debe usarse cinta de PTFE entre tuerca y manguito (usar cinta de PTFE solamente en las terminaciones de manguito roscadas).
No son recomendables cuando el tubo tenga que estar sometido a fuerza de flexión (debido a posibles desalineaciones).
No es necesario el uso de ninguna herramienta, se rosca con las manos. Usar llave de cinta en diámetros grandes (D75, D90, D110).
Mediante estos enlaces, se pueden combinar diferentes tipos de plásticos.



## CONNECTION POSSIBILITIES
## *POSIBILIDADES DE CONEXIÓN*



**Available standards**
Solvent socket: metric, BS, ASTM
Threaded: BSP, NPT

**Standards disponibles**
Encolar: métrico, BS, ASTM
Roscar: BSP, NPT


Ask for other types of unions or other materials (PP, PE100...)
*Consultar otros tipos de conexión o materiales (PP, PE100...)*

## UP. 50. SF. MA - UNION MA

**Union**
- Female solvent socket
- ASTM series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra
- Serie ASTM
- Anillo tórico en EPDM






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 50 901 MA | **25472** |
| ¾" | 20 | 16 | 05 50 902 MA | **25473** |
| 1" | 25 | 16 | 05 50 903 MA | **25474** |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 50 904 MA | **25475** |
| 1½" | 40 | 16 | 05 50 905 MA | **11937** |
| 2" | 50 | 16 | 05 50 906 MA | **15690** |
| 2½" | 65 | 10 | 05 50 907 MA | **41528** |
| 3" | 80 | 10 | 05 50 908 MA | **41529** |
| 4" | 100 | 10 | 05 50 910 MA | **41530** |


| L | Z | G | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 1" | 41 | 20 x 3 |
| 19 | 13 | 1¼" | 52 | 38 x 3 |
| 22 | 13 | 1½" | 60 | 33 x 3 |
| 26 | 15 | 2" | 74 | 41 x 5 |
| 31 | 17 | 2¼" | 80 | 47 x 5 |
| 38 | 21 | 2¾" | 99 | 60 x 5 |
| 44 | 21 | 3½" | 120 | 76 x 5 |
| 51 | 24 | 4" | 138 | 91 x 5 |
| 61 | 26 | 5½" | 179 | 110 x 5 |

## UP. 50. FT. MA - UNION MA

**Union**
- NPT female thread
- ASTM series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Roscar hembra NPT
- Serie ASTM
- Anillo tórico en EPDM






| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 10 | 05 50 801 | **25476** |
| ¾" | 20 | 10 | 05 50 802 | **25477** |
| 1" | 25 | 10 | 05 50 803 | **25478** |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 50 804 | **25479** |
| 1½" | 40 | 10 | 05 50 805 | **11811** |
| 2" | 50 | 10 | 05 50 806 | **15692** |
| 2½" | 65 | 10 | 05 50 807 | **53120** |


| L | $L_1$ | Z | $G_1$ | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 12 | 1" | 41 | 20,2 x 3,5 |
| 19 | 17 | 12 | 1¼" | 52 | 28,2 x 3,5 |
| 22 | 20 | 14 | 1½" | 60 | 32,9 x 3,5 |
| 26 | 24 | 16 | 2" | 74 | 40,6 x 5,3 |
| 31 | 25 | 18 | 2¼" | 80 | 47,0 x 5,3 |
| 38 | 29 | 20 | 2¾" | 99 | 59,7 x 5,3 |
| 44 | 34 | 21 | 3½" | 120 | 75,6 x 5,3 |

## UP. 50. SFT. MA - UNION MA

**Union adaptor**
- Female solvent socket x NPT female thread
- ASTM series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra x roscar hembra NPT
- Serie ASTM
- Anillo tórico en EPDM






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1½" x 1½" | 40 | 16 | 05 50 935 MA | **11810** |
| 2" x 2" | 50 | 16 | 05 50 936 MA | **15691** |


| L | Z | $G_1$ | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 2¼" | 90 | 47 x 5 |
| 38 | 21 | 2¾" | 108 | 60 x 5 |

## UP. 51. SMT. MA - UNION MA

**Union adaptor**
- Female solvent socket x NPT male thread
- ASTM series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra x roscar macho NPT
- Serie ASTM
- Anillo tórico en EPDM






| D x G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1½" x 1½" | 40 | 16 | 05 51 935 MA | **11813** |
| 2" x 2" | 50 | 16 | 05 51 936 MA | **15694** |


| $L_1$ | L | Z |
|---|---|---|
| 31 | 21 | 48 |
| 38 | 25 | 62 |

## UP. 51. MFT. MA - UNION MA

**Union**
- NPT female x male thread
- ASTM series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Roscar hembra x macho NPT
- Serie ASTM
- Anillo tórico en EPDM






| G x $G_1$ | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1½" x 1½" | 40 | 10 | 05 51 805 | **11812** |
| 2" x 2" | 50 | 10 | 05 51 806 | **15693** |


| $L_1$ | L | Z |
|---|---|---|
| 31 | 21 | 48 |
| 38 | 28 | 62 |

## UP. 50. SF. MA ME - UNION MA ME

**Union**
- Female solvent socket
- ASTM - Metric Series
- EPDM O-Ring

**Enlace 3 piezas**
- Encolar hembra
- Serie ASTM - métrica
- Anillo tórico en EPDM






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1" - 32 | 25 | 16 | 05 50 903 MAME | **60557** |
| 1¼" - 40 | 32 | 16 | 05 50 904 MAME | **60558** |
| 1½" - 50 | 40 | 16 | 05 50 905 MAME | **66441** |
| 2" - 63 | 50 | 16 | 05 50 906 MAME | **60561** |
| 3" - 90 | 80 | 10 | 05 50 908 MAME | **60562** |
| 4" - 110 | 100 | 10 | 05 50 910 MAME | **60563** |


| L | Z | G | E | o-ring |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 1½" | 60 | 33 x 3 |
| 26 | 15 | 2" | 74 | 41 x 5 |
| 31 | 17 | 2¼" | 80 | 47 x 5 |
| 38 | 21 | 2¾" | 99 | 60 x 5 |
| 51 | 24 | 4" | 138 | 91 x 5 |
| 61 | 26 | 5½" | 179 | 110 x 5 |

## UP. 22. SF. MA - UNION END MA

**Union end**
- Female solvent socket
- ASTM series

**Manguito enlace**
- Encolar hembra
- Serie ASTM






| D | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 16 | 05 22 901 MA | **22033** |
| ¾" | 20 | 16 | 05 22 902 MA | **22034** |
| 1" | 25 | 16 | 05 22 903 MA | **22035** |
| 1¼" | 32 | 16 | 05 22 904 MA | **22036** |
| 1½" | 40 | 16 | 05 22 905 MA | **22037** |
| 2" | 50 | 16 | 05 22 906 MA | **22038** |


| L | E | H | F |
|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 19 | 27 |
| 19 | 39 | 22 | 36 |
| 22 | 45 | 25 | 41 |
| 26 | 56 | 29 | 53 |
| 31 | 63 | 34 | 59 |
| 38 | 78 | 41 | 74 |

## UP. 22. FT. MA - UNION END MA

**Union end**
- NPT female thread
- ASTM series

**Manguito enlace**
- Roscar hembra NPT
- Serie ASTM






| G | DN | PN | REF. | CODE |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 10 | 05 22 801 | **22051** |
| ¾" | 20 | 10 | 05 22 802 | **22052** |
| 1" | 25 | 10 | 05 22 803 | **22053** |
| 1¼" | 32 | 10 | 05 22 804 | **22054** |
| 1½" | 40 | 10 | 05 22 805 | **22055** |
| 2" | 50 | 10 | 05 22 806 | **22056** |

| L | H | E |
|---|---|---|
| 15 | 21 | 30 |
| 17 | 23 | 39 |
| 20 | 26 | 45 |
| 24 | 30 | 56 |
| 25 | 35 | 63 |
| 29 | 42 | 78 |

# VÁLVULA DE SOLENOIDE

## CON CONTROLES INTERNOS DE 2 VÍAS Y SELECTOR MANUAL INTEGRADO TRIO OPEN-AUTO-CLOSE

## Modelo IR-21T

La válvula de 2 vías con control de solenoide y selector manual integrado TRIO Open-Auto-Close (abrir-auto-cerrar) de BERMAD es una válvula de control de operación hidráulica, accionada por diafragma, con circuito de control hidráulico interno F&B (alimentación y purga).

El selector integrado TRIO permite la apertura y el cierre, reemplazando manualmente a la señal eléctrica.

La válvula Modelo IR-21T de BERMAD se abre completamente o se cierra herméticamente en respuesta a una señal eléctrica, que activa al solenoide para abrir o cerrar el circuito de control hidráulico interno de la válvula.





### Características y ventajas

- Accionada por la presión en la línea, control eléctrico On/Off
- Suavidad en la apertura y el cierre de la válvula
  - Regulación precisa y estable
  - Baja demanda de presiones de trabajo
- Válvula plástica hidroeficiente en forma de globo
  - Flujo sin obstrucciones
  - Una sola pieza móvil
  - Alta capacidad de caudal
  - Altamente duradera y resistente a las sustancias químicas y los daños por cavitación
- Conjunto integral de tapón equilibrado y diafragma flexible
  - Previene la erosión y distorsión del diafragma
- Diafragma totalmente equilibrado con soporte periférico
  - Baja presión de accionamiento
- Cómoda para el usuario
  - Inspección y mantenimiento en línea con facilidad


### Aplicaciones típicas

- Sistemas de riego
- Sistemas de goteo
- Riego en invernaderos
- Sistemas sujetos a fluctuaciones en la presión de suministro
- Jardinería
- Sistemas de riego que ahorran energía

### Operación:


**Cerrada**

La restricción interna permite el acceso de la presión en la línea a la cámara de control. El solenoide controla la salida de la cámara de control. El solenoide cerrado hace que la presión se acumule en la cámara de control y cierre la válvula.



**Abierta**

La apertura del solenoide introduce más flujo de la cámara de control que el permitido por la restricción. Esto hace que disminuya la presión acumulada en la cámara de control, y que la presión en la línea que actúa sobre el tapón abra la válvula.



Las imágenes de este catálogo se incluyen sólo a título de ilustración

## Datos técnicos

**Presión nominal:**
10 bar; 145 psi

**Presiones de trabajo:**
0.5-10 bar; 7-145 psi

**Materiales:**

**Cuerpo, tapa y tapón:**
Poliamid 6 & 30% GF

**Diafragma:** NBR

**Juntas (selladuras):** NBR

**Resorte:** Acero inoxidable

**Tornillos de la tapa:** Acero inoxidable

**Accesorios de control:**

**Tubería y accesorios:**
Polietileno

**Voltajes del solenoide:**

**S-390-T:**
24 VAC, 24 VDC


**S-392-T:**
9-20VDC, tipo Latch


**Otros voltajes disponibles**

## Especificaciones técnicas

### Dimensiones y pesos

Para las válvulas angulares, duales y T de BERMAD, consulte nuestra página completa de ingeniería.




| Tamaño pulg ; DN | ½" ; 12 | ¾" ; 20 | 1" ; 25 | 1½" ; 40 | | 2" ; 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | Globo | Globo | Globo | Globo | Angular | Globo | Angular |
| L (mm) | 67 | 110 | 110 | 160 | 80 | 170 | 85 |
| H (mm) | 92 | 115 | 115 | 180 | 190 | 190 | 210 |
| W (mm) | 42.5 | 78 | 78 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| h (mm) | 16 | 22 | 22 | 35 | 40 | 38 | 60 |
| Peso (kg) | 0.183 | 0.35 | 0.33 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.91 |

### Propiedades del flujo


| Tamaño pulg DN | ½" 12 | ¾" 20 | 1" 25 | 1½" 40 | 1½" 40 | 2" 50 | 2" 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | G | G | G | G | A | G | A |
| KV | 4 | 9 | 9 | 37 | 41 | 47 | 52 |

### Coeficiente de caudal de la válvula

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv}\right)^2$$

Kv = m³/h @ ΔP de 1 bar
Q = m³/h
ΔP = bar

### Diagrama de caudales






La información contenida en este documento podrá ser modificada por BERMAD sin previo aviso. BERMAD no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera contener. © Copyright 2009-2019 BERMAD CS Ltd.


'17 NOVEDAD *NEW*

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Escalera fabricada en tubo Ø43 de acero inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante y peldaños antideslizante.

Ladder manufactured in Ø43 and polished AISI - 316 stainless steel tube. Non-slip steps,









| CODIGO | PELDAÑOS | A | B |
|---|---|---|---|
| 08090 | 2 | 700 | 740 |
| 08091 | 3 | 960 | 1000 |
| 08092 | 4 | 1220 | 1260 |
| 08093 | 5 | 1480 | 1520 |



PELDAÑO LUXE AISI-316

## ESCALERA PARTIDA N-16582 AISI-316
N-16582 SPLIT LADDER AISI-316

**Código / *Code:* 08090 – 08091 – 08092 - 08093**

- Fabricada en AISI-316.
- Acabado pulido brillante.
- Peldaños LUXE antideslizante..
- Conforme con norma EN 16582-1.
- Carga máxima escalera: 150 Kg.

- Made of AISI-316
- Bright Polished.
- LUXE steps non slip.
- According with norm EN 16582-1.
- Maximum load ladder: 150 Kg

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16582-1


08090 FT 07.17

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.

*We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.*


# ESCALERA PARTIDA N-16582 AISI-316
# N-16582 SPLIT LADDER AISI-316

## LOGÍSTICA
## *LOGISTICS*



### Embalaje / *Packaging*

### Paletizado / Palletizing



| EMBALAJE Y PALETIZADO<br>PACKAGING AND PALLETIZING | |
|---|---|
| Caja (cm):<br>Box (cm): | 08090 80 x 50 x 10<br>08091 80 x 50 x 10<br>08092 104 x 44 x 10<br>08093 129 x 51 x 10 |
| Unds./Cajas:<br>Units/Boxes: | 1 |
| Palet (cm):<br>Pallet (cm): | 08090 80 x 120 x 160<br>08091 80 x 120 x 160<br>08092 105 x 120 x 150<br>08093 80 x 120 x 145 |
| Unds./Palet:<br>UnitS/Pallet: | 08090: 28<br>08091: 28<br>08092: 32<br>08093: 14 |

Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà · Barcelona (Spain)
Tel.: + 34 93 713 18 55 · Fax: + 34 93 713 11 37
e-mail: metalast@fluidraindustry.com

METALAST

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group

# MD 200 cloro, bromo, pH, ácido cianúrico, alcalinidad-m, dureza cálcica, tabletas de reactivo (OTZ)

Control del agua preciso con un diseño de calidad y tecnología de filtros de interferencia



- Desconexión automática
- Reloj de tiempo real y fecha
- Indicador de funcionamiento de calibración
- Pantalla iluminada

Referencia No: 2861902

### Versátil

El fotómetro MD 200 puede utilizarse prácticamente en todos los ámbitos del análisis de agua.

### Preciso y de mínimo mantenimiento

La óptica de alta precisión, que además de LED estables a largo plazo como fuente de luz, ofrece filtros de interferencia de calidad, permite unos resultados de medición precisos y reproducibles en todo momento. Adicionalmente, estos componentes hacen que el fotómetro requiera un mantenimiento mínimo.

### Intuitivo

Los instrumentos convencen por una elevada comodidad de manejo, un diseño ergonómico y unas dimensiones compactas que hacen que la manipulación del instrumento resulte sencilla y segura.

### Reactivos

Utilice las tabletas de reactivo Lovibond® estables a largo plazo (durabilidad mínima garantizada de 5 a 10 años) o los reactivos líquidos Lovibond®.

### Industria

Industria naval | Municipios | Piscina privada | Piscina pública | Servicios para piscinas

### Aplicaciones

Agua de caldera | Agua de refrigeración | Control de aguas de piscina | Control de desinfección | Tratamiento de aguas de aporte | Tratamiento de aguas de piscina | Tratamiento de aguas potables | Tratamiento de aguas residuales

### MD 200 cloro, bromo, pH, ácido cianúrico, alcalinidad-m, dureza cálcica, tabletas de reactivo (OTZ)

Versátil, compacto y: El fotómetro de sobremesa MD 200 aúna en una óptica de alta precisión filtros de interferencia de calidad con LED estables a largo plazo como fuente de luz. El resultado: resultados de medición precisos en todo momento, lo utilice donde lo utilice.

## Rango de medición

| Test Name | Rango de medición | Método químico |
|---|---|---|
| Alcalinidad-m T | 5 - 200 mg/L $CaCO_3$ | Ácido / Indicador |
| Bromo T | 0.05 - 13 mg/L $Br_2$ | DPD |
| Cloro HR T | 0.1 - 10 mg/L $Cl_2$ [a)] | DPD |
| Cloro L | 0.02 - 4.0 mg/L $Cl_2$ [a)] | DPD |
| Cloro T | 0.01 - 6.0 mg/L $Cl_2$ [a)] | DPD |
| CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | Melamina |
| Dureza calcio 2T | 20 - 500 mg/L $CaCO_3$ | Murexid |
| Valor de pH L | 6.5 - 8.4 pH | Rojo de fenol |
| Valor de pH T | 6.5 - 8.4 pH | Rojo de fenol |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Óptica** | Diodos luminosos – Fotosensor – Disposición por pares en compartimento de medición transparente. En función de la versión<br>se utilizan hasta 3 filtros de interferencia. Especificaciones de longitud de onda de los filtros de interferencia:<br>430 nm Δ λ = 5 nm<br>530 nm Δ λ = 5 nm<br>560 nm Δ λ = 5 nm<br>610 nm Δ λ = 6 nm |
| **Precisión de la longitud de onda** | ± 1 nm |
| **Rango fotométrico** | -2500 - 2500 mAbs |
| **Precisión fotométrica** | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| **Cubetas adecuadas** | Cubetas redondas 24 mm |
| **Display** | LCD con retroiluminación (al oprimir una tecla) |
| **Interfaces** | Infrarrojo |
| **Manejo** | Teclado de membrana |
| **Auto – OFF** | Sí |
| **Calibración** | Ajuste de fabricación y al usuario. Restablecimiento al ajuste de fabricación posible en todo momento |
| **Almacenamiento interno** | memoria cíclica interna para 16 registros de datos |
| **Alimentación eléctrica** | 4 batteries (AA) |
| **Vida de la batería** | aprox. 53 h |
| **Reloj** | Reloj en tiempo real |
| **Portabilidad** | Portátil |
| **Condiciones ambientales** | 5 - 40 °C con una humedad relativa del 30 - 90 % (sin condensación) |
| **Clase de protección** | IP 68 |
| **Conformidad** | CE |
| **Medidas** | 110 x 55 x 190 mm |

## Volumen de suministro

- Instrumento en un maletín de plástico con 4 pilas (AA)
- 3 cubetas redondas con tapa
- Anillos de obturación
- 1 varilla agitadora
- 1 cepillo
- 1 Jeringuilla de dosificación (5 ml)
- 100 tabletas de reactivo para DPD nº 1
- 100 tabletas de reactivo para DPD nº 3 Evo
- 100 tabletas de reactivo rojo de fenol fotómetro
- 100 tabletas de reactivo para CyA-Test
- 100 tabletas de reactivo alca-M fotómetro
- 100 tabletas de reactivo para Calcio-H nº 1
- 100 tabletas de reactivo para Calcio-H nº 2
- Instrucciones de operación
- Manual de Métodos
- Certificados (COC)
- Exención de garantías

## Accesorios

| Título | Referencia No |
|---|---|
| Dispositivo de toma de muestras con frasco de 500 ml y tapa, AF 631 | 170500 |
| Pilas (AA), juego de 4 | 1950025 |
| Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, juego de 12 | 197620 |
| Anillo de obturación para cubeta redonda 24 mm, juego de 12 | 197626 |
| Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, juego de 5 | 197629 |
| Paño de limpieza | 197635 |
| Cubeta redonda con tapa Ø 16 mm, altura 90 mm, 10 ml, juego de 10 | 197665 |
| Adaptador para cubetas redondas 16 mm | 19802190 |
| Tapa de compartimento de pilas | 19802241 |
| Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
| Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
| Módulo de transferencia de datos por infrarrojos IRiM | 214050 |
| Kit de estándares de verificación MD 100 / 200 | 215670 |
| Kit de estándares de referencia cloro 0,2 y 1,0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 |
| Kit de estándares de referencia cloro 0,5 y 2,0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 |
| Kit de estándares de referencia cloro 1,0 y 4,0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 |
| Kit de estándares de referencia de pH 7,45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
| Varilla agitadora de plástico, 13 cm longitud | 364100 |
| Varilla agitadora de plástico, 10 cm longitud | 364109 |
| Varilla agitadora de plástico, 13 cm longitud, juego de 10 | 364120 |

| Título | Referencia No |
|---|---|
| Varilla agitadora de plástico, 10 cm longitud, juego de 10 | 364130 |
| Conjunto de filtración de membrana para el procesamiento de muestras, 25 filtros de membrana de 0,45 micrómetros, 2 jeringuillas de 20 ml | 366150 |
| Frasco de 500 ml, AF 631 | 375069 |
| Cepillo, 11 cm longitud | 380230 |
| Vaso medidor, 100 ml | 384801 |
| Soporte para cubetas para 6 cubetas redondas Ø 24 mm | 418951 |
| Soporte para cubetas para 10 cubetas redondas Ø 16 mm | 418957 |
| ValidCheck cloro 1,5 mg/l | 48105510 |
| Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/ MD200 | 999750 |
| Certificado por método | 999855 |


**Tintometer GmbH**
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

**The Tintometer Limited**
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

**Tintometer China**
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

**Tintometer South East Asia**
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

**Tintometer Brazil**
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

**Tintometer Inc.**
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

**Tintometer Spain**
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain



Nos reservamos el derecho de cambios técnicos
Printed in Germany
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies



GARDA

# Vertedero de porcelana

MEDIDAS

| | |
|---|---|
| Longitud | 420 mm |
| Anchura | 500 mm |
| Altura | 445 mm |


COLORES Y ACABADOS

00 Blanco

PVPR (IVA INCLUIDO)

234,74 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Vertedero de porcelana.

BIMUrl: https://www.bimobject.com/en/roca/product/371055xx0

Conjunto de fijaciones: Incluido

Recomendado para espacios públicos

Tipo de instalación: De pie

Tipo de salida: Horizontal

Title: Vertedero Garda

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/vertedero-porcelana-371055..0?sku=A371055000

## COMPATIBLE



Reja de acero inoxidable con almohadilla para vertedero de porcelana Garda

526005510



Fluxor exterior para inodoro y vertedero Garda, con tubo de descarga curvo de 1" y accionamiento palanca

526900610

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/vertedero-porcelana-371055..0?sku=A371055000





# Garda

Una pieza sobria, sencilla y eficaz, que se integra fácilmente en cada rincón y nos ayuda a hacer más cómodo nuestro día a día. Una solución que apuesta por la durabilidad y la resistencia de un diseño atemporal.

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/vertedero-porcelana-371055..0?sku=A371055000




BRAVA

# Grifería mural para cocina con caño giratorio

PVPR (IVA INCLUIDO)

76,96 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Grifería mural para cocina con caño giratorio.

Acabado: Cromado

Desagüe no incluido

Enlaces de alimentación flexibles incluídos

Lugar de instalación: Fregadero

Tipo de desagüe: Desagüe no incluido

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de instalación: Mural

Title: Grifería Brava para cocina

Evershine

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/griferia-mural-cocina-cano-giratorio-5A878EC00?sku=A5A878EC00



# Brava

Elementos diseñados para transgredir el tiempo y permanecer siempre vigentes a lo largo de los años, sin perder personalidad ni estilo. Esta colección es sencilla, cálida y fiable, capaz de adaptarse a todos los ambientes.




© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/griferia-mural-cocina-cano-giratorio-5A878EC00?sku=A5A878EC00

# GROHE
# EUROSMART CARE



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|







PROFESSIONAL GROHE

**23 984 003** **Cromo** **214,84**

**Eurosmart**
**Monomando de lavabo 1/2"**
**Tamaño S**
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 147 mm
**GROHE SilkMove** Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
**Limitador de caudal ajustable**
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
Aireador
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación
**Cuerpo liso**
Con conexiones flexibles
**Edición Profesional**







PROFESSIONAL GROHE

**23 985 003** **Cromo** **231,16**

**Eurosmart**
**Monomando de lavabo 1/2"**
**Tamaño M**
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 147 mm
**GROHE SilkMove** Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
**Limitador de caudal ajustable**
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
Aireador
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación
**Cuerpo liso**
Con conexiones flexibles
**Edición Profesional**







PROFESSIONAL GROHE

**23 982 003** **Cromo** **131,89**

**Eurosmart**
**Monomando de lavabo 1/2"**
**Tamaño S**
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
**GROHE SilkMove** Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
**Limitador de caudal ajustable**
Limitador ecológico de temperatura
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**
Con conexiones flexibles
**Edición Profesional**






PROFESSIONAL GROHE

**23 983 003** **Cromo** **148,20**

**Eurosmart**
**Monomando de lavabo 1/2"**
**Tamaño M**
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
**GROHE SilkMove** Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
**Limitador de caudal ajustable**
Limitador ecológico de temperatura
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación
**Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"**
Con conexiones flexibles
**Edición Profesional**


## PRESTO ALPA 90 ARTE E EMPOTRADA

- Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal.
- Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G3/4.
- Suministrado con: Juntas filtro, juntas plana.

TOP ROBUSTEZ Resistencia y fiabilidad | TOP SOSTENIBLE Máximo ahorro de agua | TOP HIGIENE Producto Antibacteriano



Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin válvula de vaciado | | Cromo | 35941 | 485,80€ | |
| Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado | | Cromo | 98941 | 528,70€ | |
| Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado y conducto guía | | Cromo | 98951 | 568,50€ | |
| Sin válvula de vaciado | | Cromo | PLE35941 | 493,90€ | |
| Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado y conducto guía | | Verde | ABT98951 | 616,50€ | |


**Tornillos: Ref. 10-0540.I**

## PRESTO ALPA 90 ARTE E LUX

- Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G3/4.
- Suministrado con: Juntas filtro, juntas plana.

TOP ROBUSTEZ Resistencia y fiabilidad







Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sin válvula de vaciado | Cromo | 36941 | 582,40€ | |
| Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado | Cromo | 97951 | 627,50€ | |

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN T

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|







**36 265 000** ★ **Cromo** **153,89**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Grifo de lavabo 1/2"**
**Temporizado**
Índices azul y rojo
**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)







**36 266 000** **Cromo** **141,07**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Grifo mural de lavabo 1/2"**
**Temporizado**
Montaje mural
Índices azul y rojo
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador ecológico de caudal
**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)







**36 316 000** **Cromo** **55,57**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Prolongación 42 mm.**
**para grifo temporizado (36 266 000)**
**GROHE Long-Life** acabado duradero







**36 268 000** **Cromo** **141,07**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Grifo mural de ducha 1/2"**
**Temporizado**
**Empotrable**
Índices azul y rojo
**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






**36 267 000** **Cromo** **132,52**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Grifo mural de ducha 1/2"**
**Temporizado**
Índices azul y rojo
**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



Solar



No solar

## ACABADOS METÁLICOS

| | Solar | | | No solar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL DEPÓSITO | Antracita | Antracita | Plata | Antracita | Antracita | Plata |
| COLOR DEL TUBO, EL ROCIADOR Y EL GRIFO | Cobre | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Cobre | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| COLOR DEL EMBELLECEDOR | Antracita | Antracita | Plata | Antracita | Antracita | Plata |
| COLOR DEL TUBO, EL ROCIADOR Y EL GRIFO | Cobre | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Cobre | Acero inoxidable | Acero inoxidable |



Solar



No solar

## GAMA DE COLORES DE LOS ACABADOS


| | Solar | | | No solar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL DEPÓSITO | Azul | Rojo | Verde | Naranja | | |
| COLOR DEL TUBO, EL ROCIADOR Y EL GRIFO | Acero inoxidable | | | | | |
| COLOR DEL EMBELLECEDOR | Azul | Rojo | Verde | Naranja | | |
| COLOR DEL TUBO, EL ROCIADOR Y EL GRIFO | Acero inoxidable | | | | | |

## DUCHA SOLAR CHROME



| Color del depósito | Color del depósito | Color del depósito | Color del depósito | Color del depósito | Color del depósito | Color del depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antracita** (Pantone Black 3C) | **Plata** (Pantone Cool Gray 5C) | **Antracita** (Pantone Black 3C) | **Azul** (Pantone 7695C) | **Rojo** (Pantone 199C) | **Verde** (Pantone 338C) | **Naranja** (Pantone 1495C) |
| Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Cobre** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** |
| Código 74052 | Código 74052CL12 | Código 74053 | Código 74052CL153 | Código 74052CL154 | Código 74052CL155 | Código 74052CL156 |

## TEMPERATURA DEL AGUA




** Temperatura aproximada del agua. La temperatura del agua depende de la temperatura del exterior, la radiación solar, la posición del sol, las condiciones meteorológicas, la temperatura de la toma de agua y la velocidad del viento. ** Tiempo aproximado hasta alcanzar la temperatura, depende de varios factores.*

## DUCHA CHROME NO SOLAR



| Color del embellecedor | Color del embellecedor | Color del embellecedor | Color del embellecedor | Color del embellecedor | Color del embellecedor | Color del embellecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antracita** (Pantone Black 3C) | **Plata** (Pantone Cool Gray 5C) | **Antracita** (Pantone Black 3C) | **Azul** (Pantone 7695C) | **Rojo** (Pantone 199C) | **Verde** (Pantone 338C) | **Naranja** (Pantone 1495C) |
| Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Cobre** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** | Color del tubo, el rociador y el grifo **Acero inoxidable** |
| Código 74054 | Código 74054CL12 | Código 74055 | Código 74054CL153 | Código 74054CL154 | Código 74054CL155 | Código 74054CL156 |

## OTROS MODELOS DE DUCHA



| **Pluvium** Solar | **Iguazu** Solar | **Niagara** Solar | **Angel** Solar | **Pluvium** No solar | **Iguazu** No solar | **Niagara** No solar*** | **Angel** No solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**** También existe la versión sin contacto*

ASTRALPOOL

PARA MÁS INFORMACIÓN
**www.astralpool.com**

FLUIDRA S.A
**www.fluidra.com**

ASTRALPOOL

# CONFORT Y ELEGANCIA PARA EL JARDÍN

## DUCHAS CHROME SOLARES Y NO SOLARES



# DUCHAS CHROME

CONFORT Y ELEGANCIA

## RECOMENDACIONES

**Es tan importante ducharse antes de entrar en la piscina como al salir.**
No solo por consideraciones higiénicas, sino también para mantener el agua de la piscina limpia y proteger la salud personal.
Es importante ducharse al salir de la piscina para eliminar los restos de cloro de la piel y del pelo.


Además, el contraste entre el calor del sol y el agua fría puede provocar un shock térmico, cuyos efectos se suelen asociar con el corte de digestión. Por **eso recomendamos nuestras duchas solares, para evitar este cambio repentino de temperatura.**

Más del 70% de las piscinas están equipadas con duchas. **¡Aprovecha al máximo la gama de las duchas Chrome de AstralPool para equipar o mejorar tu piscina!**



# DUCHA CHROME SOLAR

DISEÑO EXCLUSIVO
Y ECOLÓGICO




Con un diseño elegante y estilizado, la ducha solar Chrome de AstralPool destaca por su estilo *vintage* moderno y se presenta en una amplia gama de colores y acabados para que puedas escoger el que mejor se adapte al entorno de tu piscina.

Disfruta de una experiencia relajante antes y después de cada baño gracias a su gran depósito de 30 l que te permite tener agua caliente sin consumir energía. Esta solución ecológica para el uso diario de tu piscina contribuye a cuidar del medioambiente, así como de tu salud y la de los demás.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Depósito de agua caliente de 30 l** – El sistema ecológico (la luz del sol calienta el agua) líder del mercado.
- **Tubo de acero inox AISI-304-L y marco de aluminio.**
- Amplia gama de acabados metálicos y colores.
- Rociador antical y efecto lluvia.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Fácil mantenimiento: vaciado de la ducha en invierno para evitar el deterioro.
- Fácil instalación: boquilla posterior compatible con conexión de manguera.




Tamaños (mm)

## DETALLES



↑ Ducha ↑ Monomando ↑ Grifo lavapiés

# DUCHA CHROME NO SOLAR

DISEÑO MODERNO




Con el mismo diseño elegante y estilizado que su versión solar, la ducha Chrome no solar de AstralPool se presenta en una amplia gama de acabados que te permiten escoger la opción que mejor se adapte a tu jardín.

Con su rociador con sistema antical y efecto lluvia podrás disfrutar de una experiencia relajante antes y después de cada baño.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tubo de acero inox AISI-304-L y marco de aluminio.**
- Amplia gama de colores.
- Rociador antical y efecto lluvia.
- Grifo lavapiés.
- Fácil instalación: toma en la parte inferior o lateral/trasera (compatible con conexión de manguera).




Tamaños (mm)

## DETALLES



↑ Ducha ↑ Monomando ↑ Grifo lavapiés

# Chrome



## Ducha Chrome

### DESCRIPCIÓN

Con el mismo diseño elegante y estilizado que su versión solar, la ducha Chrome no solar de AstralPool se presenta en una amplia gama de acabados que permiten escoger la opción que mejor se adapta al jardín.

Con su rociador con sistema antical y efecto lluvia podrás disfrutar de una experiencia relajante antes y después de cada baño.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Tubo de acero inoxidable AISI-304L y marco de aluminio.
- Amplia gama de colores.
- Rociador antical y efecto lluvia.
- Grifo lavapiés.
- Fácil instalación: toma en la parte inferior o lateral/trasera (compatible con conexión de manguera).

| | Código | Pack estándar | Peso Std en kg | Volumen estándar en m³ | Precio sin IVA | Código Alfanum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Metálica** | | | | | | |
| Ducha Chrome no solar, inox. gris antracita | 74054 | 1 | 9 | 0.11 | **524,00** | A01 |
| Ducha Chrome no solar, color plata | 74054CL12 | 1 | 9 | 0.11 | **524,00** | A01 |
| Ducha Chrome no solar, cobre gris antracita | 74055 | 1 | 9 | 0.11 | **662,00** | A01 |
| **Gama de colores** | | | | | | |
| Ducha Chrome no solar, azul | 74054CL153 | 1 | 9 | 0.11 | **524,00** | A01 |
| Ducha Chrome no solar, rojo | 74054CL154 | 1 | 9 | 0.11 | **524,00** | A01 |
| Ducha Chrome no solar, verde | 74054CL155 | 1 | 9 | 0.11 | **524,00** | A01 |
| Ducha Chrome no solar, naranja | 74054CL156 | 1 | 9 | 0.11 | **524,00** | A01 |

### DETALLES DEL PRODUCTO - EJEMPLO DEL ARTÍCULO 74055



ROCIADOR



MONOMANDO



LAVAPIÉS



74054



74055



74054CL12



74054CL153



74054CL154



74054CL155



74054CL156



ACCESS

# Inodoro completo con salida vertical para movilidad reducida (incluye taza, cisterna de alimentación inferior y tapa y aro con apertura frontal)

MEDIDAS

| | |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Anchura | 670 mm |
| Altura | 815 mm |


COLORES Y ACABADOS

00 Blanco

PVPR (IVA INCLUIDO)

452,18 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Pack inodoro completo de tanque bajo para movilidad reducida compuesto por taza con salida vertical con juego de fijación, tanque de alimentación inferior con mecanismo de alimentación y mecanismo de doble descarga con dos pulsadores de 6/3L, asiento con aro abierto y tapa con bisagras de acero inoxidable.

Forma: Redondo

Posición de la toma de agua: Inferior izquierdo

Sistema de descarga: Arrastre

Tipo de instalación: De pie

Tipo de salida: Vertical

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-salida-vertical-movilidad-reducida-incluye-taza-cisterna-alimentacion-inferior-tapa-aro-apertura-frontal-342237..0-341231..0-801230..4?sku=AZ42213000

## INCLUYE



ACCESS

Taza con salida vertical para inodoro de tanque bajo para movilidad reducida

REF. A342237000

380 X 670 X 815 mm

Taza con salida vertical para inodoro de tanque bajo para movilidad reducida. Incluye juego de fijación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIMUrl<br>https://www.bimobject.com/en/roca/product/342237xx0 | Conjunto de fijaciones<br>Incluido | Forma<br>Redondo | Sistema de descarga<br>Arrastre |
| Tipo de instalación<br>De pie | Tipo de salida<br>Vertical | Title<br>Inodoro Access de tanque bajo | |



ACCESS

Cisterna de doble descarga 6/3L con alimentación inferior para inodoro

REF. A341231000

380 X 170 X 365 mm

Cisterna de doble descarga 6/3L con alimentación inferior para inodoro. Incluye juego de fijación, mecanismo de alimentación y mecanismo de descarga.

Posición de la toma de agua
Inferior izquierdo




Tipo de descarga
Tipo de descarga: Doble descarga 3/6 litros



MERIDIAN

Tapa y asiento con apertura frontal para inodoro

REF. A801230004

447 X 372 X 55 mm

Tapa y asiento con apertura frontal para inodoro y bisagras de acero inoxidable.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adecuado para<br>Inodoro | Anchura de la taza (mm)<br>360 | Distancia entre centros de orificios para fijaciones (mm)<br>155 | Distancia entre el centro de los orificios para fijaciones y el frente de la taza (mm)<br>430 |
| Fijación inferior | Forma<br>Redonda | Material de las bisagras<br>Acero inoxidable | Obras emblemáticas<br>14.0062 |

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-salida-vertical-movilidad-reducida-incluye-taza-cisterna-alimentacion-inferior-tapa-aro-apertura-frontal-342237..0-341231..0-801230..4?sku=AZ42213000





# Access

Colección dirigida a colectivos de movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas en el espacio del baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar y confort de todas las necesidades. Inodoros altos, lavabos adaptados, accesorios y mucho más.



© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 24-03-2025 | https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-salida-vertical-movilidad-reducida-incluye-taza-cisterna-alimentacion-inferior-tapa-aro-apertura-frontal-342237..0-341231..0-801230..4?sku=AZ42213000



VICTORIA

# Inodoro completo compacto adosado a pared con salida dual (incluye taza Roca Rimless®, cisterna de alimentación inferior y tapa de Supralit® amortiguada)

MEDIDAS

| | |
|---|---|
| Longitud | 355 mm |
| Anchura | 610 mm |
| Altura | 760 mm |


COLORES Y ACABADOS

00 Blanco

PVPR (IVA INCLUIDO)

444,07 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Pack inodoro completo de tanque bajo compacto adosado a pared compuesto por taza Rimless con salida dual, tanque de alimentación inferior con mecanismo de alimentación y mecanismo de doble descarga 4,5/3L (regulable a 4/2L) y tapa y asiento de Supralit® con caída amortiguada.

FeaturedTechnology: Rimless

Posición de la toma de agua: Inferior izquierdo

Roca Rimless®

Sistema de descarga: Arrastre

Supralit®

Tipo de instalación: De pie

Tipo de salida: Dual (vario)

Cierre con caída amortiguada SoftClose®

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-compacto-adosado-pared-salida-dual-incluye-taza-roca-rimless-cisterna-alimentacion-inferior-tapa-supralit-amortiguada-342V05..0-341V01..0-801E62..1?sku=AZ42V01000

## INCLUYE



VICTORIA

Taza Roca Rimless® adosada a pared compacta con salida dual para inodoro de tanque bajo

REF. A342V05000
355 X 610 X 760 mm

Taza Roca Rimless® adosada a pared compacta con salida dual para inodoro de tanque bajo. Incluye juego de fijación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adosado a pared | BIMUrl<br>https://www.bimobject.com/en/roca/product/342V05XX0 | Conjunto de fijaciones<br>Incluido | FeaturedTechnology<br>Rimless |
| Roca Rimless® | Sistema de descarga<br>Arrastre | Tipo de brida<br>Rimless | Tipo de instalación<br>De pie |
| Tipo de salida<br>Dual (vario) | Title<br>Inodoro Victoria de tanque bajo adosado a pared en XXXXX | | |



Inodoro compacto



VICTORIA

Cisterna de doble descarga 4,5/3L, regulable a 4/2L, con alimentación inferior para inodoro

REF. A341V01000
350 X 160 X 360 mm

Cisterna de doble descarga 4,5/3L regulable a 4/2L, con alimentación inferior para inodoro. Incluye juego de fijación, mecanismo de alimentación y mecanismo de descarga.

| | |
|---|---|
| Conjunto de fijaciones<br>Incluido | Posición de la toma de agua<br>Inferior izquierdo |




Tipo de descarga

Tipo de descarga: Doble descarga 3/4,5 litros

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-compacto-adosado-pared-salida-dual-incluye-taza-roca-rimless-cisterna-alimentacion-inferior-tapa-supralit-amortiguada-342V05..0-341V01..0-801E62..1?sku=AZ42V01000



VICTORIA

Tapa y asiento de Supralit® para inodoro compacto con caída amortiguada

REF. A801E62001

423 X 361 X 45 mm

Tapa y asiento de Supralit® para inodoro compacto con caída amortiguada.

| Adecuado para | EasyFix | Fácil extracción | Material de las bisagras |
|---|---|---|---|
| Inodoro | | | Acero inoxidable |
| Supralit® | Tapa compacta / Asiento compacto | | |



Cierre con caída amortiguada SoftClose®



EasyClean®



Material antibacteriano

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-compacto-adosado-pared-salida-dual-incluye-taza-roca-rimless-cisterna-alimentacion-inferior-tapa-supralit-amortiguada-342V05..0-341V01..0-801E62..1?sku=AZ42V01000



# Victoria



Una respuesta tradicional para ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que combinan sencillez y versatilidad, ofreciendo el confort de las soluciones muy experimentadas.

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-compacto-adosado-pared-salida-dual-incluye-taza-roca-rimless-cisterna-alimentacion-inferior-tapa-supralit-amortiguada-342V05..0-341V01..0-801E62..1?sku=AZ42V01000



ACCESS

# Lavabo mural

MEDIDAS

| | |
|---|---|
| Longitud | 640 mm |
| Anchura | 550 mm |
| Altura | 165 mm |


COLORES Y ACABADOS


00 Blanco


PVPR (IVA INCLUIDO)

115,80 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Lavabo de porcelana mural con juego de fijación. No incluye grifería.

Agujeros para grifería: 1 Agujero en el centro

BIMUrl: https://www.bimobject.com/en/roca/product/327230xx0

Conjunto de fijaciones: Incluido

Desagüe: No incluido

Forma: Redondo

Material: Porcelana

Obras emblemáticas: 14.0037, 14.0031, 14.0063, 14.0048, 14.0036

Posición de la cubeta: Central

Sifón: No incluido

Sin rebosadero

Tipo de instalación: Mural

Title: Lavabo Access

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/lavabo-mural-327230..0?sku=A327230000

## COMPATIBLE



Soporte basculante mural para lavabo

816323000



Conjunto desagüe con rebosadero exterior y sifón empotrable

506403207



Desagüe  para lavabo/bidé de 1 1/4" con tapón fijo abierto cromado

506403900



Desagüe para lavabo/bidé de 1 1/4" con tapón fijo abierto de porcelana Ø72 mm

50640390C

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/lavabo-mural-327230..0?sku=A327230000







© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/lavabo-mural-327230..0?sku=A327230000

# Access

Colección dirigida a colectivos de movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas en el espacio del baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar y confort de todas las necesidades. Inodoros altos, lavabos adaptados, accesorios y mucho más.



© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/lavabo-mural-327230..0?sku=A327230000



THE GAP

# Round - Lavabo de bajo encimera

MEDIDAS

| | |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 160 mm |


COLORES Y ACABADOS

00 Blanco

PVPR (IVA INCLUIDO)

133,10 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Lavabo de porcelana de bajo encimera. No incluye grifería.

Agujeros para grifería: Sin agujeros

Anchura de la cubeta (mm): 350

BIMUrl: https://www.bimobject.com/en/roca/product/3270YBxx0

Forma: Redondo

Longitud de la cubeta (mm): 350

Material: Porcelana

Peso (kg): 6

Profundidad de la cubeta (mm): 110

Tipo de instalación: Bajo encimera

Title: Lavabo The Gap Round de bajo encimera

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 22-03-2025 | https://www.roca.es/productos/round-lavabo-bajo-encimera-3270YB..0?sku=A3270YB000





# The Gap

Esta colección aporta un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una decisión inteligente.

**MANUALES Y RECURSOS**

Plantilla de corte

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 22-03-2025 | https://www.roca.es/productos/round-lavabo-bajo-encimera-3270YB..0?sku=A3270YB000



VICTORIA

# Lavabo mural

MEDIDAS

| | |
|---|---|
| Longitud | 450 mm |
| Anchura | 380 mm |
| Altura | 125 mm |


COLORES Y ACABADOS

00 Blanco

PVPR (IVA INCLUIDO)

54,93 €

DIBUJOS TÉCNICOS




CARACTERÍSTICAS

Lavabo de porcelana mural con juego de fijación. No incluye grifería. No compatible con pedestal.

Agujeros para grifería: 1 Agujero en el centro

Base esmaltada

Conjunto de fijaciones: Incluido

Lavamanos

Material: Porcelana

Número de puntos de fijación: 2

Peso (kg): 10

Posición de la cubeta: Central

Profundidad de la cubeta (mm): 115

Tipo de instalación: Mural

Tipo de rebosadero: Estándar

Lavabo compacto

© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/lavabo-mural-325V04..0?sku=A325V04000







© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/lavabo-mural-325V04..0?sku=A325V04000





# Victoria

Una respuesta tradicional para ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que combinan sencillez y versatilidad, ofreciendo el confort de las soluciones muy experimentadas.



© Copyright 2025, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 21-03-2025 | https://www.roca.es/productos/lavabo-mural-325V04..0?sku=A325V04000

# GROHE
# DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|
|    | **26 408 000**<br>**Tempesta 210**<br>**Ducha mural**<br>Chorro<br>Lluvia<br>**Ø 210 mm**<br>Orientable +/- 15°<br>Conexión 1/2"<br>**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal<br>**GROHE Long-Life** acabado duradero<br>Sistema antical **SpeedClean**<br>Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | **Cromo** | **120,16** |
|    | **28 094 000**<br>**Relexa Plus 50**<br>**Ducha mural**<br>con rótula incorporada<br>conexión de 1/2"<br>Caudal ajustable | **Cromo** | **51,00** |
|    | **28 002 000**<br>**Relexa 70**<br>**Ducha mural**<br>Diseño robusto, Antivandálico<br>Conexión 1/2"<br>Longitud: 57 mm<br>Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min.<br>**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal<br>Sistema antical **SpeedClean**<br>Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | **Cromo** | **263,56** |
|    | **28 948 000**<br>**Relexa Plus 60**<br>**Ducha mural**<br>Antivandálico<br>Longitud: 148 mm<br>Sistema antical **SpeedClean** | **Cromo** | **310,01** |




★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


# 28 094 000 **RELEXA PLUS 50 DUCHA MURAL**





**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

- Color: Cromo
- con rótula incorporada
- conexión de 1/2"
- Caudal ajustable



# 28 094 000 **RELEXA PLUS 50 DUCHA MURAL**




20.06.90 02.03.95
Neuhaus Kleinst.

28.099

28.094

**PIEZAS DE REPUESTO**, enero 1980 – ahora

1: Junta tórica (Número de pedido 0119800M)



# CoreLine Estanca G2

## WT120C LED22S/840 PSU L1200

Coreline Waterproof - - - 840 blanco neutro - Fuente de alimentación

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Número de fuentes de luz** | 1 [ 1 pieza] |
| **Código familia de lámparas** | - |
| **Temperatura de color** | 840 blanco neutro |
| **Fuente de luz sustituible** | No |
| **Número de unidades de equipo** | 1 |
| **Driver/unidad de potencia/transformador** | PSU [ Fuente de alimentación] |
| **Driver incluido** | Si |
| **Tipo de óptica** | No [ -] |
| **Tipo lente/cubierta óptica** | PC [ Policarbonato] |
| **Apertura de haz de luz de la luminaria** | 110° |
| **Iluminación de emergencia** | No [ -] |
| **Interfaz de control** | No |
| **Connection** | Conector push-in de 3 polos |
| **Cable** | No |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase I |
| **Test del hilo incandescente** | Temperatura 850 °C, duración 30 s |
| **Marca de inflamabilidad** | D [ D] |

| | |
|---|---|
| **Marca CE** | Marcado CE |
| **Certificado ENEC** | Marcado ENEC |
| **Certificado UL** | No |
| **Período de garantía** | 5 años |
| **Comentarios** | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| **Flujo luminoso constante** | No |
| **Número de productos en MCB** | 24 |
| **Conforme con EU RoHS** | Sí |
| **Product Family Code** | WT120C [ Coreline Waterproof] |
| **Índice de deslumbramiento unificado CEN** | 23 |

# CoreLine Estanca G2

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 220-240 V |
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |
| **Corriente de arranque** | 8 A |
| **Tiempo de irrupción** | 0,060 ms |
| **Factor de potencia (mín.)** | 0.9 |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Policarbonato |
| **Material del reflector** | Acero |
| **Material óptico** | - |
| **Material cubierta óptica/lente** | Policarbonato |
| **Material de fijación** | Acero inoxidable |
| **Acabado cubierta óptica/lente** | Con textura |
| **Longitud total** | 1250 mm |
| **Anchura total** | 87 mm |
| **Altura total** | 96 mm |
| **Color** | GR |
| **Dimensiones (altura x anchura x profundidad)** | 96 x 87 x 1250 mm (3.8 x 3.4 x 49.2 in) |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Código de protección de entrada** | IP65 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| **Índice de protección frente a choque mecánico** | IK08 [ IK08] |


| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
|---|---|
| **Flujo lumínico inicial** | 2900 lm |
| **Tolerancia de flujo lumínico** | +/-10% |
| **Eficacia de la luminaria LED inicial** | 123 lm/W |
| **Índice inic. de temperatura de color** | 4000 K |
| **Inic. Índice de reproducción del color** | ≥80 |
| **Cromacidad inicial** | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| **Potencia de entrada inicial** | 23.5 W |
| **Tolerancia de consumo de energía** | +/-10% |

| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) | |
|---|---|
| **Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h** | 5 % |
| **Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h** | L75 |

| Condiciones de aplicación | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -20 °C a +35 °C |
| **Performance ambient temperature Tq** | 25 °C |
| **Nivel máximo de regulación** | - |
| **Apta para encendidos y apagados aleatorios** | Sí |

| Datos de producto | |
|---|---|
| **Código de producto completo** | 871829184046600 |
| **Nombre de producto del pedido** | WT120C LED22S/840 PSU L1200 |
| **EAN/UPC - Producto** | 8718291840466 |
| **Código de pedido** | 84046600 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **Numerador - Paquetes por caja exterior** | 1 |
| **N.º de material (12NC)** | 910500453336 |
| **Peso neto (pieza)** | 1,530 kg |


## Plano de dimensiones





**CoreLine Waterproof WT120C**

# CoreLine Estanca G2

## Datos fotométricos




IFGU1_WT120CL12001xLED22S840




IFPC1_WT120CL12001xLED22S840

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

# C E R T I F I C A T E

**No. U6 116869 0005 Rev. 00**

**Holder of Certificate:** **GEWISS SPA**
Via A. Volta, 1
24069 CENATE SOTTO BG
ITALY

**Certification Mark:**

**Product:** **Flood lights**
**(LED Flood Light)**

The product was voluntarily tested according to the listed standards. The product can be marked with the certification mark shown above. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

**Test report no.:** 64142225006101

**Date,** 2022-11-11

( Taylor Yao )


TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

# C E R T I F I C A T E

**No. U6 116869 0005 Rev. 00**

**Model(s):**

**GW F1 100HC830; GW F1 100HC840;
GW F1 100HC857; GW F1 100HH830;
GW F1 100HH840; GW F1 100HH857;
GW F1 100NC830; GW F1 100NC840;
GW F1 100NC857; GW F1 100NH830;
GW F1 100NH840; GW F1 100NH857;
GW F1 100RC830; GW F1 100RC840;
GW F1 100RC857; GW F1 100RH830;
GW F1 100RH840; GW F1 100RH857;
GW F1 100ZC830; GW F1 100ZC840;
GW F1 100ZC857; GW F1 100ZH830;
GW F1 100ZH840; GW F1 100ZH857;
GW F1 101RC840; GW F1 101RH840;
GW F1 101ZC840; GW F1 101ZH840**

**Brand Name:** **GEWISS**

## Parameters:

Rated Input Voltage: See below table for details
Rated Frequency: 50/60Hz
Rated Power: See below table for details
Protection Class: I
Degree of Protection: IP66
Blue Light Risk Group: RG1
ta: 50°C

**Tested according to:**

EN 60598-2-5:2015
EN IEC 60598-1:2021/A11:2022

**Production Facility(ies):**

094381


TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

GEWISS □PA
□□□D□B□□□□□□□□1 □24069 CE□ATE □□TT□ □B□r□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
**Telefax +39 035 946 222** **Telefono +39 035 946 111**
□□□□□□□□ □r□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □ □□□□□ □□□□□□□□

# DECLARATION OF CONFORMITY / *DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'*
# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ*
# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE*
# *DECLARATIE DE CONFORMITATE*



| | |
|---|---|
| No. | **UE.000-2024 Rev.1** |
| Issuer's name / *Nome del costruttore:*<br>Ausstellername / *Nom du fabricant:*<br>Nombre del emisor / *Nome do emissor:*<br>*Numele producatorului:* | ***GEWISS S.p.A.*** |
| Issuer's address / *Indirizzo del costruttore:*<br>Ausstelleradresse / *Adresse du fabricant:*<br>Dirección del emisor / *Direcção do emissor:*<br>*Adresa producatorului:* | **Via D. Bosatelli, 1**<br>**24069 Cenate Sotto (BG)**<br>**ITALY** |
| Object of the declaration / *Oggetto della dichiarazione:*<br>Betreff / *Objet de la déclaration:*<br>Objeto de declaración / *Objecto de declaração:*<br>*Obiectul decaratiei:* | **GEWISS Products / *Prodotti GEWISS***<br>**GEWISS Produkte / *Produits GEWISS***<br>**Productos GEWISS / *Productos GEWISS***<br>***Produsele GEWISS*** |

**EN:** We declare that all GEWISS products which fall within the scope of the European Directives and Regulations: **2014/35/EU ("Low Voltage Directive")**, **2014/30/EU ("Electromagnetic Compatibility Directive")**, **2014/34/EU ("ATEX Directive")**, **2014/53/EU ("Radio Equipment Directive")**, **2009/125/EC ("ErP Directive") and 2019/2020 ("Ecodesign Regulation"), 2019/2015 ("Energy Labelling Regulation")**, **2011/65/EU + 2015/863 ("RoHS Directive")** and of the European Regulation No **305/2011 ("Construction Products Regulation")** are in compliance with the essential requirements they set, in order to be put on the market and commissioned in the European Union. .....

Conformity with European Directives and Regulations is indicated by affixing the "CE" and all other required graphic symbols and markings on the product and/or its packaging and/or user manual. .....

Moreover, every GEWISS product is always designed, manufactured and tested in conformity with the relevant IEC, CENELEC and CEI Standards, when existing and applicable. .....

Products which are beyond the scope of the above mentioned Directives, are however in conformity with the European Regulation **2023/988/EU ("General Product Safety")**, while products intended to be exported to non-EU countries, whose importation and commission is therefore not allowed within the EU, are duly marked throughout all GEWISS illustrative/marketing material. .....

GEWISS □PA
□□□D□B□□□□□□□□1 □24069 CE□ATE □□TT□ □B□r□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
**Telefax +39 035 946 222** **Telefono +39 035 946 111**
□□□□□□□□ □r□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □ □□□□□ □□□□□□□□

# DECLARATION OF CONFORMITY / *DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'*
# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ*
# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE*
# *DECLARATIE DE CONFORMITATE*



***IT:*** *Dichiariamo che tutti i prodotti GEWISS che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive Europee e Regolamenti:* ***2014/35/UE ("Direttiva Bassa Tensione"), 2014/30/UE ("Direttiva Compatibilità Elettromagnetica"), 2014/34/UE ("Direttiva ATEX"), 2014/53/EU ("Direttiva sulle apparecchiature radio"), 2009/125/CE ("Direttiva ErP") e 2019/2020*** **("Regolamento Ecodesign"), 2019/2015 ("Regolamento Energy Labelling"),** ***2011/65/UE + 2015/863 ("Direttiva RoHS")*** *e del Regolamento Europeo n.* **305/2011 ("Regolamento Prodotti da Costruzione")** *sono conformi ai requisiti essenziali che essi fissano, al fine di essere immessi sul mercato e commissionati negli stati aderenti all'Unione Europea. .....*

*La conformità alle Direttive e Regolamenti Europei è indicata attraverso l'affissione del "CE" e tutti gli eventuali ulteriori simboli grafici e marcature prescritte sul prodotto e/o il suo imballaggio e/o manuale d'istruzioni. .....*

*Ciascun prodotto GEWISS, inoltre, è sempre progettato, costruito e collaudato in conformità alle relative norme IEC, CENELEC e CEI, dove esistenti e applicabili. .....*

*I prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive sopra indicate sono comunque conformi al Regolamento* **2023/988/UE *("Sicurezza Generale Prodotti")***, *mentre i prodotti destinati esclusivamente all'esportazione in Paesi non aderenti all'Unione Europea, di cui è dunque vietata l'immissione e messa in servizio nell'Unione Europea, sono opportunamente segnalati in tutto il materiale illustrativo/promozionale GEWISS. .....*

GEWISS □PA
□□□D□B□□□□□□□□1 □24069 CE□ATE □□TT□ □B□r□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
**Telefax +39 035 946 222** **Telefono +39 035 946 111**
□□□□□□□□ □r□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □ □□□□□ □□□□□□□□

# DECLARATION OF CONFORMITY / *DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'*
# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ*
# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE*
# *DECLARATIE DE CONFORMITATE*



**DE:** Hiermit erklären wir, dass alle GEWISS Produkte, die in den Rahmen der europäischen Richtlinien und Verordnung: **2014/35/EU ("Niederspannungsrichtlinie")**, **2014/30/EU ("EMV-Richtlinie")**, **2014/34/EU ("ATEX-Richtlinie")**, **2014/53/EU ("RED-Richtlinie"), *2009/125/EU ("Ökodesign-Richtlinie") und 2019/2020 ("ErP Verordnung")*, 2019/2015 ("Energieverbrauchskennzeichnung *Verordnung*")**, ***2011/65/EU + 2015/863 ("RoHS-Richtlinie")*** und der europäischen Verordnung Nr. **305/2011 ("Bauproduktenverordnung")** fallen, seinen grundlegenden Anforderungen entsprechen, um in der Europäischen Union in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen zu werden. ... .....

Die Konformität mit den europäischen Richtlinien und Verordungen ist durch das Anbringen des *"CE"* Kennzeichens sowie durch das Anbringen von allen anderen erforderlichen graphischen Symbolen und Markierungen auf dem Produkt und/ oder seiner Verpackung und/ oder in der Betriebsanleitung kenntlich gemacht..... .....

Darüberhinaus wird jedes GEWISS Produkt in Übereinstimmung mit den relevanten Normen IEC, CENELEC und CEI entwickelt, hergestellt und getestet, sofern vorhanden und anwendbar. .....

Produkte, die nicht unter die oben genannten Richtlinien fallen, entsprechen jedoch der EU-Verordnung **2023/988/UE ("Produktsicherheitsverordnung")**. Produkte, die für den Export in Nicht-EU-Staaten vorgesehen und deren Einfuhr und Inbetriebnahme innerhalb der EU daher nicht zulässig sind, werden ordnungsgemäß in allen GEWISS Anschauungs- und Katalogmaterialien gekennzeichnet. .....

GEWISS □PA
□□□D□B□□□□□□□□1 □24069 CE□ATE □□TT□ □B□r□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
**Telefax +39 035 946 222** **Telefono +39 035 946 111**
□□□□□□□□ □r□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □ □□□□□ □□□□□□□□

# DECLARATION OF CONFORMITY / *DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'*
# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ*
# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE*
# *DECLARATIE DE CONFORMITATE*



***FR:*** *Nous déclarons que tous les produits GEWISS qui entrent dans le domaine d'application des Directives Européennes et règlements :* ***2014/35/EU ("Directive Basse Tension"), 2014/30/EU ("Directive CEM"), 2014/34/EU ("Directive ATEX"), 2014/53/EU ("Directive sur les équipements radio"), 2009/125/EC ("Directive ErP") et 2019/2020 ("Règlement ErP"),*** **2019/2015** ***("Règlement Etiquetage Energetique"), 2011/65/EU + 2015/863 ("Directive RoHS")*** *et du Règlement Européen* ***305/2011 ("Règlement Produits Construction")*** *satisfont aux exigences essentielles qu'ils définissent, afin d'être introduits sur le marché et commissionnés dans les Pays de l'Union Européenne. .....*

*La conformité aux Directives et Règlements Européens est montrée à travers l'apposition du symbole graphique "CE" sur les produits et/ou leur emballage et/ou leur feuille d'instructions.*

*En plus, chaque produit GEWISS est toujours projeté, construit et essayé en conformité avec les normes IEC et CENELEC, quand elles existent et sont applicables. .....*

*Les produits qui n'entrent pas dans le domaine d'application de Directives susdites sont également conformes à la Directive* **2023/988/EU** ***("Règlement général sur la sécurité des produits"),*** *tandis que les produits destinés à l'exportation en Pays au dehors de l'Union Européenne, dont l'introduction et la mise en œuvre sur le marché de l'UE sont donc interdites, sont opportunément signalés en tout le matériel illustratif/promotionnel GEWISS. .....*

GEWISS □PA
□□□D□B□□□□□□□□1 □24069 CE□ATE □□TT□ □B□r□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
**Telefax +39 035 946 222** **Telefono +39 035 946 111**
□□□□□□□□ □r□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □ □□□□□ □□□□□□□□

# DECLARATION OF CONFORMITY / *DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'*
# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ*
# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE*
# *DECLARATIE DE CONFORMITATE*



**ES:** Declaramos que todos los productos GEWISS dentro del campo de aplicación de las Directivas Europeas y reglamentos: **2014/35/EU ("Directiva de Baja Tensión")**, **2014/30/EU ("Directiva de Compatibilidad Electromagnética")**, **2014/34/EU ("Directiva ATEX")**, **2014/53/EU ("Directiva de equipos de radio")**, **2009/125/EC ("Directiva ErP") y 2019/2020 ("Reglamento ErP")**, **2019/2015 ("Reglamento de Etiquetado Energético")**, **2011/65/EU + 2015/863 ("Directiva RoHS")** y del Reglamento Europeo N° **305/2011 ("Reglamento de Productos de Construcción"),** cumplen los requisitos esenciales en ellos contenidos para ser introducidos en el mercado y puestos en servicio dentro del ámbito de la Unión Europea.....

El "CE" y todos los otros símbolos gráficos prescritos en el producto, en el embalaje y/o en las instrucciones de uso implican su conformidad con las Directivas y Reglamentos Europeos. .....

Por otra parte, todos los productos GEWISS son siempre diseñados, fabricados y probados en conformidad con las pertinentes normas IEC, CENELEC y CEI (normas italianas), cuando existen y son aplicables.....

Los productos que no entran en el campo de aplicación de las Directivas CE indicadas anteriormente, deben no obstante ser conformes con la Directiva Europea **2023/988/EU ("Reglamento sobre la seguridad general de los productos")**. Los productos destinados exclusivamente a la exportación a países fuera del territorio de la Unión Europea, y dentro del cual esté prohibida su introducción en el mercado y puesta en servicio, deben estar convenientemente marcados en todo el material ilustrativo /promocional GEWISS. .....

GEWISS □PA
□□□ D□□ □□□□□ B□□□□□□□□1 □24069 CE□ATE □□TT□ □B□r□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
**Telefax +39 035 946 222** **Telefono +39 035 946 111**
□□□□□□□□ □r□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □ □□□□ □□□□□□□

# DECLARATION OF CONFORMITY / *DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'*
# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ*
# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE*
# *DECLARATIE DE CONFORMITATE*



***PT:*** *Declaramos que todos os produtos GEWISS dentro do campo de aplicação das Directivas Europeias e Regulamentos:* ***2014/35/EU ("Diretiva Baixa Tensão"), 2014/30/EU ("Diretiva Compatibilidade Electromagnética"), 2014/34/EU ("Diretiva ATEX"), 2014/53/EU ("Diretiva de equipamentos de rádio"),*** **2009/125/EC** ***("Directiva ErP") e 2019/2020 ("Regulamento ErP"), 2019/2015 ("Regulamento Rotulagem Energética"),*** **2011/65/EU + 2015/863** ***("Diretiva RoHS")*** *e do e do Regulamento Europeu N.°* ***305/2011 ("Produtos de construção"),*** *cumprem os requisitos essenciais nelas contidos para serem introduzidos no mercado e colocados em serviço dentro do âmbito da União Europeia. .....*

*A "CE" e todos os outros símbolos gráficos inscritos no produto, na embalagem e/ou nas instruções de utilização implicam a sua conformidade com as Directivas e Regulamentos Europeus.*

*Todos os produtos GEWISS são sempre desenhados, fabricados e testados em conformidade com as respectivas normas IEC, CENELEC e CEI (normas italianas), quando existentes e aplicáveis. .....*

*Os produtos que não entram no campo de aplicação das Directivas CE indicadas anteriormente devem, não obstante, ser conformes com a Directiva Europeia* ***2023/988/EU ("Regulamento Geral sobre Segurança do Produto").*** *Os produtos destinados exclusivamente à exportação para países fora do território da União Europeia, e dentro do qual esteja proibida a sua introdução no mercado e colocação em funcionamento, devem estar convenientemente marcados em todo o material ilustrativo / promocional GEWISS. .....*

GEWISS □PA
□□□D□B□□□□□□□□1 □24069 CE□ATE □□TT□ □B□r□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□
**Telefax +39 035 946 222** **Telefono +39 035 946 111**
□□□□□□□□ □r□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

# DECLARATION OF CONFORMITY / *DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'*
# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ*
# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE*
# *DECLARATIE DE CONFORMITATE*



***RO:*** *Declarăm că toate produsele GEWISS aflate sub incidenţa Directivelor europene şi Regulamente:* ***2014/35/UE ("Directiva privind tensiunea joasă"), 2014/30/UE ("Directiva privind compatibilitatea electromagnetică"), 2014/34/UE ("Directiva ATEX"), 2014/53/UE ("Directiva privind echipamentele radio"), 2009/125/EC ("Directiva ErP") şi 2019/2020 ("Regulamentului ErP"), 2019/2015 ("Regulamentului privind etichetarea energetică"), 2011/65/UE +*** **2015/863** ***("Directiva RoHS") şi a regulamentului european nr. 305/2011 ("Regulamentul privind materialele de construcţie")*** *se conformează cerinţelor esenţiale prevăzute de acestea, în vederea introducerii pe piaţă şi a punerii în funcţiune în Uniunea Europeană.*

*Conformitatea cu Directivele şi Regulamentele europene este indicată prin ataşarea simbolului „CE" şi a tuturor celorlalte simboluri şi marcaje grafice obligatorii pe produs şi/sau pe ambalajul şi/sau pe manualul de utilizare al acestuia.*

*De asemenea, fiecare produs GEWISS este întotdeauna conceput, produs şi testat în conformitate cu standardele IEC, CENELEC şi CEI corespunzătoare, când acestea există şi sunt aplicabile.*

*Produsele care nu intră sub incidenţa Regulamentelor menţionate mai sus sunt oricum, cu toate acestea, în conformitate cu Regolamentul european* ***2023/988/UE ("Siguranţa generală a produselor")****, iar produsele destinate doar exportului în ţări din afara Uniunii Europene, produse al căror import şi punere în funcţiune nu sunt, implicit, permise în cadrul UE, sunt marcate corespunzător în toate materialele ilustrative şi de marketing ale GEWISS-ului.*

*Declaraţiile UE originale au fost emise în conformitate cu directivele în vigoare, pentru toate gamele de produse şi sunt păstrate la sediul central GEWISS.*

Signed for and on behalf of / *Firmato per conto di:*
Unterschrieben im Auftrag von / *Signée au nom de:*
Firmado por y en nombre de / *Assinado por e em nome de*
*Emis pentru si la cererea:*

GEWISS SPA
Via Domenico Bosatelli, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo) – Italy
Tel. +39 035946111 – Fax +39 035945222
E-mail: qualitymarks@gewiss.com

Place and Date / *Luogo e Data:*
Ort und Datum / *Lieu et Date:*
Lugar y fecha / *Local e Data:*
*Data si locul:*

**Cenate Sotto, 30th October 2024**

**MATTEO GAVAZZENI .....**
***Corporate Industrial Property,***
***Quality and Product Certification Director***

This declaration is exclusively for Gewiss customers use to satisfy their specific requests. The publication and the copy of the contents, even a part, in every form, are prohibited without the prior written authorization of Gewiss. Gewiss reserves the right to introduce, at any time and without notice, all the product changes held to be proper, at his absolute discretion, either to improve the serviceability or the performances of his products, or to answer technologic or productive needs, therefore, the content of the declaration in the future could not coincide with what declared at the time of the declaration.
*La presente dichiarazione è resa da Gewiss ad uso esclusivo dei propri clienti per soddisfare le specifiche richieste degli stessi. E' pertanto vietata la pubblicazione e la riproduzione, anche parziale, del contenuto della stessa, in qualsiasi forma, salvo che non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da Gewiss. Gewiss si riserva di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere alle proprie esigenze tecnologiche e produttive, pertanto, il contenuto della dichiarazione potrebbe non corrispondere in futuro a quanto dichiarato alla data della stessa.*

# U60 Surface/Pendant

**Diffuse 17W 1460lm 3000K On/Off 729mm White**




Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 (Recessed) / IP40 (Surface/Pendant) | 230Vac | 50/60Hz

CE

| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **17W** | **21W** |
| **Fluxo** | **3060lm** | **1460lm** |
| **Eficiência** | **180lm/W** | **70lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação



Structure finish

○ **.01** White / RAL 9010

Technical draw caption


Ⓐ Diffuse module

Shadow area

E-KIT

| |
|---|
| Ⓐ |
| |

S
729




**www.om-light.com / mail@om-light.com** ua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

# U60 Surface/Pendant

**Diffuse 20W 1755lm 3000K On/Off 869mm White**


Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 (Recessed) / IP40 (Surface/Pendant) | 230Vac | 50/60Hz

CE



| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **20W** | **24W** |
| **Fluxo** | **3675lm** | **1755lm** |
| **Eficiência** | **184lm/W** | **73lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação



Structure finish

○ **.01** White / RAL 9010

Technical draw caption


Ⓐ Diffuse module

Shadow area

E-KIT

| |
|---|
| Ⓐ |
| |

S
869




**www.om-light.com / mail@om-light.com** ua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

# U60
# IP54 Surface

**34W / 2925lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1429mm**


61723



Design: Eduardo Souto de Moura
Surface luminaire with housing made of aluminium profile with 25micron maximum corrosion resistance anodization with matt finish or with textured electrostatic 100% polyester paint.
Frosted polycarbonate diffuser with user friendly clipping system.
Aluminium anodised end caps with matt finish or electrostatic 100% polyester paint with textured-finish.
Fitting accessories not included.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Power supply included.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Light Source | Luminaire |
|---|---|---|
| **Power** | **34W** | **40W** |
| **Flux** | **6125lm** | **2925lm** |
| **Efficiency** | **180lm/W** | **73lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |





Beam angle
**Diffuse**

Application



Weight
**3,1Kg**

mm




Finishes

- **.01** White / RAL 9010
- **.02** Black / RAL 9005
- **.10** Anodised aluminium

Data according to regulations
2019/2020/EU supplemented by 2021/341 |2019/2015/EU supplemented by 2021/340/EU Energy Consumption Labelling Ordinance. This product contains light sources of efficiency class C
Model Identifier 89603211, 89603216



**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

# U60 Surface/Pendant


**Diffuse 41W 3510lm 3000K On/Off 1709mm White**

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 (Recessed) / IP40 (Surface/Pendant) | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **41W** | **48W** |
| **Fluxo** | **7350lm** | **3510lm** |
| **Eficiência** | **179lm/W** | **73lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação



Structure finish


○ **.01** White / RAL 9010

Technical draw caption


Ⓐ Diffuse module

Shadow area

E-KIT




S
1709




**www.om-light.com / mail@om-light.com** ua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

# U60 Surface/Pendant

**Diffuse 48W 4095lm 3000K On/Off 1991mm White**




Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 (Recessed) / IP40 (Surface/Pendant) | 230Vac | 50/60Hz

CE

| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **48W** | **57W** |
| **Fluxo** | **8575lm** | **4095lm** |
| **Eficiência** | **179lm/W** | **72lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação



Structure finish


○ **.01** White / RAL 9010


Technical draw caption

Ⓐ Diffuse module

Shadow area

E-KIT




**www.om-light.com / mail@om-light.com** ua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

# U60 Surface/Pendant

**Diffuse 56W 4825lm 3000K On/Off 2341mm White**




Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 (Recessed) / IP40 (Surface/Pendant) | 230Vac | 50/60Hz

CE

| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **56W** | **67W** |
| **Fluxo** | **10110lm** | **4825lm** |
| **Eficiência** | **181lm/W** | **72lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação



Structure finish


○ **.01** White / RAL 9010

Technical draw caption


Ⓐ Diffuse module

Shadow area

E-KIT




S
2341




**www.om-light.com / mail@om-light.com** ua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

# U60 Surface/Pendant

**Diffuse 58W 4970lm 3000K On/Off 2411mm White**


Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 (Recessed) / IP40 (Surface/Pendant) | 230Vac | 50/60Hz

CE



| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **58W** | **69W** |
| **Fluxo** | **10410lm** | **4970lm** |
| **Eficiência** | **179lm/W** | **72lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação



Structure finish


○ **.01** White / RAL 9010

Technical draw caption


Ⓐ Diffuse module

Shadow area

E-KIT




S
2411




**www.om-light.com / mail@om-light.com** ua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

# U60 Surface/Pendant

**Diffuse 61W 5265lm 3000K On/Off 2551mm White**




Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 (Recessed) / IP40 (Surface/Pendant) | 230Vac | 50/60Hz

CE

| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **61W** | **73W** |
| **Fluxo** | **11025lm** | **5265lm** |
| **Eficiência** | **181lm/W** | **72lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação



Structure finish


○ **.01** White / RAL 9010

Technical draw caption


Ⓐ Diffuse module

Shadow area

E-KIT




S
2551




**www.om-light.com / mail@om-light.com** ua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

.es Enviar a Aribau Barcelona 08011 Iluminación Buscar en Amazon.es ES Hola laia Cuenta y listas Devoluciones y Pedidos 0

Todo Supermercado Atención al Cliente Amazon Basics Ofertas Volver a comprar Los más vendidos Prime Seguir comprando Música

Iluminación Los más vendidos Bombillas Iluminación de exterior Iluminación de interior Lámparas e iluminación infantil Lámparas de interior Instalación eléctrica

amazon fresh Ofertas en tu supermercado Fresh Compra ya ›

Iluminación › Bombillas › Bombillas LED



Haz clic para ver la vista completa

# V-TAC VT-857 12W LED Cob Focos de Jardín Con Pequeña Luz,Gris, IP65 - blanco natural

Marca: V-TAC

4,6 7 valoraciones

40^50 €

Los precios de los productos vendidos en Amazon incluyen el IVA. Dependiendo de tu dirección de entrega, el IVA puede variar al finalizar la compra. Para obtener más información, haz clic aqui.

## Detalles del producto

Lo más destacado | Detalles del producto | Estilo | Materiales y cuidado | Características y especificaciones | Medidas

| | |
|---|---|
| **Marca** | V-TAC |
| **Color** | Blanco Natural |
| **Material** | Aluminio |
| **Estilo** | Moderno |
| **Tipo de habitación** | Jardín |
| **Usos** | Jardín |

Ver más

## Acerca de este producto

- Orientable

Ir a más detalles del producto ›

Informar de un problema con este producto

A↑G F Ficha del producto

Patrocinado

40^50 €

Entrega GRATIS entre el **14 - 19 de marzo**. Ver detalles

entrega más rápida entre el **12 - 14 de marzo**. Ver detalles

Enviar a Aribau - Barcelona 08011

En stock

Cantidad: 1

Añadir a la cesta

Comprar ya

| | |
|---|---|
| Envío desde | INBOX S.R.L. |
| Vendido por | INBOX S.R.L. |
| Devoluciones | Se puede devolver en un plazo de 30 días a partir de la... |
| Pago | Transacción segura |

Ver más

Añadir a la Lista de deseos

**Otros vendedores en Amazon**

Nuevos (2) desde 37^00 € & **Envío GRATIS**

A↑G F Ficha del producto

Patrocinado

## Cómpralo con



**Este producto:** V-TAC VT-857 12W LED Cob Focos de Jardín Con Pequeña Luz,Gris, IP65 -...
37,00 €

+



Gewiss Electraline GW90027 Corta circuitos, Color Blanco
10,99 €

+



Gewiss Caja de superficie estanca Serie 27 para mecanismos SYSTEM de , IP55-2 Módulos, G...
13,47 €

Precio total: 61,46 €

Añadir 3 a la cesta

Algunos de estos productos se envian antes que los otros.
Mostrar detalles

## Conoce las Ofertas Top en categorías relacionadas Ver todas las ofertas

Página 1 de 3



JETech Funda para iPhone 14 6,1 Pulgadas, Antigolpes Carcasa, Anti-Amarillo, Antiarañazos...
13.342
-15 % 8,49 €
Oferta flash
PVPR: ~~9,99 €~~
en un día GRATIS
Recíbelo **Mañana, 11 de marzo**




Duracell Plus pilas alcalinas AA (paquete de 20), 1,5 V, LR6 MN1500
58.866
-22 % 17,19 €
(0,86 €/unidad)
Oferta flash
PVPR: ~~21,99 €~~
Entrega GRATIS **miércoles, 12 de marzo**
2 características de sostenibilidad



Tronsmart Mirtune C2 Altavoz Bluetooth 5.3, Altavoz Potente Portátil con Luz LED de Color,...
525
-33 % 26,99 €
Oferta flash
Mediano: ~~39,99 €~~
en un día GRATIS
Recíbelo **Mañana, 11 de marzo**
2% reservadas



JETech Funda Magnética para iPhone 15 6,1 Pulgadas Compatible con MagSafe, Carcasa...
5.728
-15 % 12,73 €
Oferta flash
Mediano: ~~14,98 €~~
en un día GRATIS
Recíbelo **Mañana, 11 de marzo**



Tronsmart Mirtune H1 Altavoz Portatil Bluetooth 5.3, Resistente al Agua IPX7, 20 Horas .
346
-20 % 23,99 €
Oferta flash
Mediano: ~~29,99 €~~
en un día GRATIS
Recíbelo **Mañana, 11 de marzo**

## Los clientes también han visto estos productos

Página 1 de 7




Philips - Bombilla LED cristal 50W, GU10, luz blanca cálida, transparente, no...
38.861
-25 % 16,57 €
PVPR: ~~21,99 €~~
en un día GRATIS
Recíbelo **Mañana, 11 de marzo**
F Ficha de producto



LED ATOMANT Pack 10x Tubo LED 120cm 18W, CCT (Selector de Color Blanco Calido, Neutro y...
3.347
59,95 € (6,00 €/unidad)
Entrega GRATIS **jueves, 13 de marzo**
E Ficha de producto



DAWALIGHT Foco led exterior jardin 10W 3000K blanco cálido 800 lm pinchos luz jardin IP65 impermeables proyecto...
28
36,05 €
en un día GRATIS
Recíbelo **Mañana, 11 de marzo**



DAWALIGHT Foco Proyector Exterior 4 Piezas, GU10 5W Luces LED Exterior Jardin Suelo con Estaca Blanco Cálid...
246
76,99 € (19,25 €/count)
en un día GRATIS
Recíbelo **Mañana, 11 de marzo**




wonderlamp Rled - Pack 2 Bombillas Miniesfèrica Rosca fina E14, en Blíste 6W, Luz Neutra, 470 lm, No Regulable
304
1 oferta desde 4,90 €
F Ficha de producto




## Recursos de seguridad y productos

### Imágenes y contactos

Imágenes y contactos de seguridad

## Detalles del producto

**Descatalogado por el fabricante :** Sí

**Dimensiones del producto :** 30 x 30 x 25 cm; 9,07 g

**Fabricante :** V-TAC

**ASIN :** B07DMNM19K

**Número de modelo del producto :** 7550

**Actualizaciones de software garantizadas hasta :** desconocido

**Opiniones de los clientes:** 4,6 7 valoraciones

## Información de producto

**Detalles del producto**

**Características y especificaciones**

**Estilo**

**Materiales y cuidado**

**Medidas**

**Guía de usuario**

**Ayúdanos a mejorar**

¿Quieres **informarnos sobre un precio más bajo?**

**Descripción del producto**

V-TAC VT-857 12W LED Cob Focos de Jardín Con Pequeña Luz ,Gris, IP65 - blanco natural

## Información importante

### Reciclado de las bombillas

Ver información de reciclado para este y otros tipos de bombillas.

### Limpieza de las bombillas

Más información sobre cómo limpiar y desechar bombillas rotas o deterioradas.

## Más productos para el hogar que te podrían gustar



Leds-c4 circ - Luminaria circ led 22w con diferencial blanco mate

1

781$^{01}$ €

Recíbelo **Del 14 al 19 de mar**

Envío GRATIS



Lampara Led Plafon de Techo 25W 2000Lm 30cm Redondo Superficie Instalacion Facil Driver Incluido (6000K-Blanco Frio)

22

19$^{50}$ €

Envío GRATIS

A↑G F Ficha del producto

Patrocinado

## ¿Buscas información específica?

Buscar en reseñas, preguntas y respuestas...

## Opiniones de clientes

4,6 de 5

7 calificaciones globales


| | |
|---|---|
| 5 estrellas | 86% |
| 4 estrellas | 0% |
| 3 estrellas | 0% |
| 2 estrellas | 14% |
| 1 estrella | 0% |

Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes

### Valorar este producto

Comparte tu opinión con otros clientes

Escribir mi opinión



Patrocinado

### Principales reseñas de España

Hay 0 reseñas y 1 valoración de España

### Reseñas más importantes de otros países

Traducir todas las opiniones al español

Mauro

**top**

Reseñado en Italia el 20 de marzo de 2021

Compra verificada

ottimo prodotto

Denunciar

Traducir reseña a Español

Michele

**Molto soddisfatto**

Reseñado en Italia el 8 de abril de 2021

Compra verificada

Elegante

Denunciar

Traducir reseña a Español

Cliente Amazon

**bello**

Reseñado en Italia el 23 de junio de 2020

Compra verificada

ottimo prodotto !!!

Denunciar

Traducir reseña a Español

Ver más opiniones ›

Volver arriba

Accesibilidad
Listas de regalos
Denunciar contenido ilegal

Australia Alemania Brasil Canadá China Estados Unidos Francia India Italia Japón México Países Bajos Polonia Emiratos Árabes Unidos Reino Unido Singapur Turquía

Amazon Music
Transmite millones de canciones

IberLibro
Libros, arte & artículos de colección

Amazon Web Services
Servicios Cloud Computing de Amazon

Kindle Direct Publishing
Publica tu libro en papel y digital de manera independiente

Amazon Segunda mano
Productos devueltos y como nuevos

Shopbop
Marcas de moda de diseño

Amazon Business
Servicio para clientes de empresa

Audible
Disfruta de miles de audiolibros y podcasts originales

Condiciones de Uso y Venta Aviso de privacidad Área legal Cookies Publicidad basada en intereses
© 1996-2025, Amazon.com, Inc. o sus afiliados

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

**Supplier's name or trade mark:** V-TAC

**Supplier's address:** V-TAC Europe Ltd, bul. Rozhen 41, Sofia, Bulgaria

**Model identifier:** 7548


**Type of light source:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lighting technology used: | LED | Non-directional or directional: | DLS |
| Light source cap-type (or other electric interface) | L/N connect line ( accessory also have fast connnector) | | |
| Mains or non-mains: | MLS | Connected light source (CLS): | No |
| Colour-tuneable light source: | No | Envelope: | - |
| High luminance light source: | No | | |
| Anti-glare shield: | No | Dimmable: | No |
| **Product parameters** | | | |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| **General product parameters:** | | | |
| Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer | 12 | Energy efficiency class | G |
| Useful luminous flux (ϕuse), indicating if it refers to the flux in a sphere (360º), in a wide cone (120º) or in a narrow cone (90º) | 720 in Narrow cone (90°) | Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set | 4 000 |
| On-mode power ($P_{on}$), expressed in W | 12,0 | Standby power ($P_{sb}$), expressed in W and rounded to the second decimal | 0,00 |
| Networked standby power ($P_{net}$) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal | - | Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Outer dimensions without separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre) | Height | 255 | Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load | See image in last page |
| | Width | 73 | | |
| | Depth | 73 | | |
| Claim of equivalent power[a] | | - | If yes, equivalent power (W) | - |
| | | | Chromaticity coordinates (x and y) | 0,376<br>0,378 |
| **Parameters for directional light sources:** | | | | |
| Peak luminous intensity (cd) | | 3 363 | Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set | 30 |
| **Parameters for LED and OLED light sources:** | | | | |
| R9 colour rendering index value | | 11 | Survival factor | 1,00 |
| the lumen maintenance factor | | 0,96 | | |
| **Parameters for LED and OLED mains light sources:** | | | | |
| displacement factor (cos ϕ1) | | 0,48 | Colour consistency in McAdam ellipses | 2 |
| Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage. | | -[b] | If yes then replacement claim (W) | - |
| Flicker metric (Pst LM) | | 0,1 | Stroboscopic effect metric (SVM) | 0,1 |

[a] '-' : not applicable;

[b] '-' : not applicable;


1.0
Spectral Ratio: R=31.7%,G=49.1%,B=19.2%,
0.5
380
460
540
620
700
780




Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Equipados con un un sensor que permite la creación de un sistema de caudal constante (CAV), tipo plug & play.
Consigna de caudal ajustable en caja de bornes.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

CAUDAL CONSTANTE

**Sistema Convencional CAV**


Sensor


Control

+


TD-SILENT


**NUEVO**
**TD-SILENT ECOWATT CAV**



**Instalación completa en un solo aparato**
Permite mantener un caudal constante de aire, mediante un sensor incorporado que controla la velocidad del ventilador, sin necesidad de accesorios adicionales.



**Bajo perfil**
El bajo perfil de los ventiladores de la gama TD-SILENT ECOWATT hace que sean el producto ideal para instalaciones donde la altura es muy reducida, como en el caso de los falsos techos.




**Elementos acústicos**

(1) Estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras.
(2) Aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado.





**Fácil mantenimiento**
Conjunto cuerpo-motor desmontable, para reparación o limpieza, sin necesidad de tocar los conductos.
Las bridas de sujeción de plástico simplifican la operación.



**Caja de bornes orientable 360º**
Caja de bornes con tapa orientable 360º, para facilitar la entrada del cable de alimentación.



**Juntas flexibles**
Bocas de aspiración y descarga con juntas flexibles en material plástico de alta calidad, que absorben las vibraciones.



**Pie soporte**
Pie soporte para instalación mural o cenital que incorpora las bridas de sujeción al cuerpo-motor.

## Fácil montaje





Aflojar y abrir las bridas de ambas bocas.



Separar el cuerpo motor.



Retirar la tapa de bornes orientable.



Realizar las conexiones y ajustar la consigna de caudal.



Montar de nuevo, apretando ambas bridas de sujeción.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| Modelo | Tensión (V) | Potencia máxima absorbida (W) | | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal ($m^3/h$) | | Nivel de presión sonora* LpA a 3 m (dB(A)) | | | | | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Aspiración | | Descarga | | Radiado | | |
| | | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |
| TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV | 230 | 5 | 40 | 0,05 | 0,3 | 150 | 400 | 30 | 44 | 23 | 33 | 31 | 43 | 6 |
| TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV | 230 | 10 | 100 | 0,1 | 0,65 | 200 | 800 | 30 | 46 | 25 | 34 | 34 | 53 | 8,7 |

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre.

## CURVAS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS


- $q_v$ = Caudal en $m^3/h$.
- $p_{sf}$ = Presión estática en Pa y mmcda.
- P = Potencia absorbida en W.
- Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencia sonora en dB(A).

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV





| TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | LwA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspiración | 22 | 33 | 52 | 60 | 60 | 60 | 54 | 45 | 65 |
| | Descarga | 37 | 36 | 53 | 61 | 60 | 55 | 49 | 42 | 64 |
| | Radiado | 10 | 27 | 45 | 50 | 49 | 46 | 41 | 31 | 54 |
| 2 | Aspiración | 22 | 30 | 50 | 59 | 59 | 59 | 50 | 42 | 64 |
| | Descarga | 35 | 33 | 52 | 60 | 59 | 52 | 45 | 38 | 63 |
| | Radiado | 11 | 24 | 43 | 49 | 48 | 44 | 37 | 29 | 53 |
| 3 | Aspiración | 21 | 29 | 51 | 59 | 57 | 55 | 49 | 43 | 63 |
| | Descarga | 30 | 29 | 51 | 59 | 57 | 50 | 44 | 38 | 62 |
| | Radiado | 10 | 23 | 45 | 49 | 47 | 41 | 36 | 29 | 53 |
| 4 | Aspiración | 26 | 28 | 43 | 51 | 54 | 55 | 42 | 32 | 58 |
| | Descarga | 25 | 27 | 45 | 51 | 54 | 51 | 37 | 29 | 57 |
| | Radiado | 14 | 22 | 37 | 42 | 45 | 40 | 29 | 20 | 48 |
| 5 | Aspiración | 19 | 26 | 37 | 50 | 41 | 31 | 27 | 24 | 51 |
| | Descarga | 21 | 26 | 40 | 50 | 44 | 28 | 24 | 24 | 51 |
| | Radiado | 27 | 27 | 36 | 41 | 36 | 19 | 18 | 21 | 43 |
| 6 | Aspiración | 19 | 26 | 37 | 50 | 41 | 31 | 27 | 24 | 50 |
| | Descarga | 21 | 26 | 40 | 50 | 44 | 28 | 24 | 24 | 50 |
| | Radiado | 27 | 27 | 36 | 41 | 36 | 19 | 18 | 21 | 43 |

TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV




| TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | LwA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspiración | 29 | 42 | 60 | 58 | 62 | 60 | 56 | 48 | 67 |
| | Descarga | 35 | 45 | 61 | 67 | 72 | 65 | 55 | 45 | 74 |
| | Radiado | 21 | 29 | 43 | 48 | 51 | 47 | 39 | 36 | 55 |
| 2 | Aspiración | 30 | 43 | 58 | 58 | 61 | 59 | 54 | 48 | 66 |
| | Descarga | 30 | 46 | 61 | 68 | 71 | 63 | 53 | 44 | 73 |
| | Radiado | 22 | 29 | 41 | 48 | 51 | 46 | 37 | 36 | 54 |
| 3 | Aspiración | 36 | 48 | 60 | 59 | 58 | 57 | 52 | 44 | 65 |
| | Descarga | 33 | 52 | 64 | 67 | 68 | 61 | 51 | 41 | 71 |
| | Radiado | 28 | 35 | 44 | 49 | 47 | 44 | 35 | 32 | 53 |
| 4 | Aspiración | 28 | 40 | 59 | 54 | 59 | 56 | 51 | 43 | 64 |
| | Descarga | 29 | 42 | 60 | 62 | 67 | 59 | 49 | 39 | 69 |
| | Radiado | 22 | 25 | 40 | 39 | 50 | 44 | 38 | 35 | 52 |
| 5 | Aspiración | 26 | 36 | 52 | 52 | 55 | 49 | 44 | 36 | 58 |
| | Descarga | 27 | 39 | 60 | 57 | 60 | 54 | 43 | 33 | 64 |
| | Radiado | 20 | 19 | 40 | 41 | 50 | 37 | 32 | 31 | 51 |
| 6 | Aspiración | 24 | 34 | 45 | 45 | 44 | 39 | 34 | 30 | 50 |
| | Descarga | 33 | 40 | 48 | 49 | 49 | 43 | 33 | 29 | 54 |
| | Radiado | 14 | 22 | 37 | 41 | 40 | 31 | 30 | 29 | 45 |

## DIMENSIONES (mm)




| | A | ØB | C | ØD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-500/150-160* | 484 | 147 | 274 | 221 | 116 | 250 | 96 | 134 |
| TD-1000/200 | 568 | 198 | 327 | 264 | 145 | 340 | 129 | 164 |

* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA SERIE TD-SILENT ECOWATT



**REB-ECOWATT**
**Regulador de velocidad** para ventiladores con motor de corriente continua.



**CONTROL ECOWATT BASIC**
**Controlador de velocidades y paro-marcha.**



**CONTROL ECOWATT AC/DC**
**Elementos de control para sistemas de modulación de los caudales** en instalaciones de ventilación de edificios públicos, comerciales o residenciales, que controlan continuamente la velocidad de los motores para adecuarse a las necesidades reales, reducir el consumo energético y mantener un ambiente bien ventilado.



**CPFL-S / CPFL-E**
**Detectores de presencia**, sensibles a las radiaciones infrarrojas debidas al calor que emiten los cuerpos en movimiento, con un ángulo de detección de 360º.



**SCO2-A / AR**
**Sensor de $CO_2$ y temperatura** para ambiente.

**SCO2-AD**
**Sensor de $CO_2$ y temperatura** para ambiente, con display.

**SCHT-AD**
**Sensor de $CO_2$, de humedad relativa y temperatura** para ambiente, con display.

# TD-SILENT ECOWATT CAV

5211006600 - TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV (230V 50/60) NE - VENTILADORES PARA CONDUCTO



Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, clase B, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Equipados con un un sensor que permite la creación de un sistema de caudal constante (CAV), tipo plug _play. Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC. Indicados para sistemas de aportación de aire o recirculación donde se instalan filtros. Marca S&P modelo TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV (230V 50/60) NE.

**5211006600 - TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV (230V 50/60) NE**

## Punto requerido

| | |
|---|---|
| Caudal | - |
| Presión Estática | 0,000 N / m² |
| Temperatura | 20 °C |
| Altitud | 0 m |
| Densidad | 1,2 Kg / m³ |
| Frecuencia | 50/60 Hz |

## Punto de trabajo

| | |
|---|---|
| Caudal | 0,000 m³/s |
| Presión estática | 0,000 N / m² |
| Presión dinámica | 0,000 N / m² |
| Presión total | 0,000 N / m² |
| Velocidad ventilador | 2270 rpm |


## Construcción

| | |
|---|---|
| Diámetro impulsión | 198 mm |
| Tamaño ventilador | 1000 |
| Peso | 7,20 kg |


## Características del motor

| | |
|---|---|
| Tensión | 1-230V-50Hz |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase motor | B |

## Curva




## Dimensiones




| A | B | C | D | E | F | G | H | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 198 | 327 | 264 | 145 | 340 | 129 | 164 | 5.4 |

## Características acústicas

| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspiración (LwA) | 29 | 42 | 60 | 58 | 62 | 60 | 56 | 48 | 67 |
| Aspiración LpA @ 1m | 18 | 31 | 49 | 47 | 51 | 49 | 45 | 37 | 56 |
| Descarga (LwA) | 35 | 45 | 61 | 67 | 72 | 65 | 55 | 45 | 74 |
| Descarga LpA @ 1m | 24 | 34 | 50 | 56 | 61 | 54 | 44 | 34 | 63 |
| Radiado (LwA) | 21 | 29 | 43 | 48 | 51 | 47 | 39 | 36 | 54 |
| Radiado LpA @ 1m | 10 | 18 | 32 | 37 | 40 | 36 | 28 | 25 | 43 |

# TD-SILENT ECOWATT CAV

5211006600 - TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV (230V 50/60) NE - VENTILADORES PARA CONDUCTO

## Datos ErP

| | |
|---|---|
| **Diseño ecológico** | |
| **Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014** | |
| **Requisitos de información (anexo V)** | |
| **Descripcion del producto** | TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV (230V 50/60) |
| **Información del Fabricante** | S&P |
| **Identificador** | - |
| **Tipo declarado** | UVNR unidireccional |
| **Accionamiento** | Velocidad variable |
| **Tipo SRC** | Ninguno |
| **Eficiencia térmica (%)** | No aplica |
| **Qnom (m3/s)** | 0,17 |
| **Pelec (kW)** | 0,09 |
| **PVEint (W/m3/s)** | |
| **Velocidad frontal (m/s)** | 5,07 |
| **Δps,ext (Pa)** | 249,11 |
| **Δps,int (Pa)** | No aplica |
| **Δps,add (Pa)** | No aplica |
| **Eficiencia estática ventiladores (%)** | 47,8 |
| **Indice de fuga externa (%)** | 3 |
| **Indice de fuga interna (%)** | No aplica |
| **Rendimiento filtro** | No aplica |
| **Señal de aviso del filtro** | No aplica |
| **LWA dB(A)** | 53 |
| **https://www.solerpalau.com/** | |

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 04 Plec de condicions

Abril 2025

## Índex


B MATERIALS I COMPOSTOS 22
B0 MATERIALS BÀSICS 22
B01 LÍQUIDS 22
B011- AIGUA 22
B0 MATERIALS BÀSICS 23
B03 GRANULATS 23
B03D- SORRA DE MATERIAL RECICLAT 23
B0 MATERIALS BÀSICS 26
B03 GRANULATS 26
B03J- GRAVA DE PEDRERA 26
B0 MATERIALS BÀSICS 31
B03 GRANULATS 31
B03L- SORRA 31
B0 MATERIALS BÀSICS 35
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 36
B053- MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 36
B0 MATERIALS BÀSICS 37
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 37
B054- CALÇ 37
B0 MATERIALS BÀSICS 39
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 40
B055- CIMENT 40
B0 MATERIALS BÀSICS 44
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 44
B059- GUIX 44
B0 MATERIALS BÀSICS 47
B06 FORMIGONS 47
B069- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 47
B0 MATERIALS BÀSICS 48
B06 FORMIGONS 48
B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 48
B06F1- FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 48
B0 MATERIALS BÀSICS 51
B06 FORMIGONS 52
B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 52
B06F2- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 52
B0 MATERIALS BÀSICS 55
B06 FORMIGONS 55
B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 55
B06F2- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 55
B06F2-1 55
B0 MATERIALS BÀSICS 58
B07 MORTERS DE COMPRA 58
B07E- PASTA AUTOANIVELLANT 58
B0 MATERIALS BÀSICS 60
B07 MORTERS DE COMPRA 60
B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA 60
B0 MATERIALS BÀSICS 62
B08 ADDITIUS 62
B081- ADDITIU 62
B0 MATERIALS BÀSICS 67
B09 ADHESIUS 67
B091- ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 67
B0 MATERIALS BÀSICS 69
B09 ADHESIUS 69
B094- ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 69
B0 MATERIALS BÀSICS 71
B0A FERRETERIA 71
B0A1- ABRAÇADORA 71
B0 MATERIALS BÀSICS 72

B0A FERRETERIA 72
B0A7- GAFES DE PALA I PUNTA 72
B0 MATERIALS BÀSICS 72
B0A FERRETERIA 72
B0AM- FILFERRO 72
B0 MATERIALS BÀSICS 73
B0A FERRETERIA 74
B0AP- TAC MECÀNIC METÀL·LIC 74
B0 MATERIALS BÀSICS 74
B0A FERRETERIA 74
B0AQ- VIS 74
B0 MATERIALS BÀSICS 75
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 75
B0B7- ACER EN BARRES CORRUGADES 75
B0 MATERIALS BÀSICS 77
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 77
B0B8- MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 77
B0 MATERIALS BÀSICS 79
B0C PLAQUES 79
B0CC PLAQUES I PLANXES DE GUIX 79
B0CC0- PLACA DE GUIX LAMINAT 79
B0 MATERIALS BÀSICS 84
B0C PLAQUES 84
B0CU TAULERS DE FUSTA 84
B0CU2- TAULER CONTRAXAPAT DE FUSTA 84
B0 MATERIALS BÀSICS 85
B0E MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 85
B0E2- BLOC DE MORTER DE CIMENT 85
B0 MATERIALS BÀSICS 88
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 88
B0F1 MAONS CERÀMICS 88
B0F13- MAÓ FORADAT SENZILL 88
B0 MATERIALS BÀSICS 91
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 91
B0F1 MAONS CERÀMICS 91
B0F18- SUPERMAÓ CERÀMIC 91
B0 MATERIALS BÀSICS 94
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 94
B0F1 MAONS CERÀMICS 94
B0F1A- MAÓ CALAT 94
B0 MATERIALS BÀSICS 98
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 98
B0FG RAJOLES 98
B0FG2- RAJOLA CERÀMICA 98
B0 MATERIALS BÀSICS 102
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 102
B0FJ PECES CERÀMIQUES ESPECIALS 102
B0FJ6- PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE 102
B4 ESTRUCTURES 105
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 105
B44Z- PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 105
B5 COBERTES 111
B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 111
B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 111
B5ZZB- VIS D'ACER GALVANITZAT 111
B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 112
B75 PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 112
B753- MORTER IMPERMEABILITZANT 112
B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 114
B77 LÀMINES DE POLIETILÈ 114
B774- LÀMINA DE POLIOLEFINES 114
B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 119
B7D MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 119
B7D7- PASSAMUR I ABRAÇADORA PER AL SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES I CABLES 119

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 119
B7J MATERIALS PER A JUNTS 119
B7J1- CINTA PER A JUNTS 119
B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 120
B7J MATERIALS PER A JUNTS 120
B7J2- CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT PER A REBLERT DE JUNTS 120
B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 121
B7J MATERIALS PER A JUNTS 121
B7J6- MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 121
B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 124
B7J MATERIALS PER A JUNTS 124
B7JE- MASSILLA PER A SEGELLATS 124
B8 REVESTIMENTS 127
B81 MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 127
B810- CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 127
B8 REVESTIMENTS 128
B82 MATERIALS PER A ENRAJOLATS 128
B820- CANTONERA PER A ARESTES ENGUIXATS 128
B8 REVESTIMENTS 128
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS 128
B845- ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 128
B8 REVESTIMENTS 130
B89 MATERIALS PER A PINTURES 130
B896- PINTURA 130
B8 REVESTIMENTS 135
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 136
B8Z6- IMPRIMACIÓ 136
B8 REVESTIMENTS 138
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 138
B8ZA- MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS 138
B8 REVESTIMENTS 139
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 139
B8ZM- SEGELLADORA 139
B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS 140
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 140
B9E2- PANOT PER A VORERA 140
B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS 143
B9P MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 143
B9PH- SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR PER A PAVIMENTS SINTÈTICS 143
B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS 144
B9R MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 144
B9R0- CINTA ADHESIVA PER A PAVIMENTS TÈXTILS 144
B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS 144
B9U MATERIALS PER A SÒCOLS 144
B9U4- SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC 144
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 145
BAB MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 145
BAB0- PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT 145
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 147
BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 147
BAF4- FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI 147
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 150
BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 150
BAF5- PORTA D'ALUMINI 150
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 153
BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 153
BAF6- TANCAMENT FIX D'ALUMINI 153
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 156
BAN BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES 156
BAN6- BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER 156
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 157
BAP BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS 157
BAP1- BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR 157
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 158

BAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 158
BAQ5- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA 158
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 160
BAS MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 160
BAS0- FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 160
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 165
BAV PERSIANES 165
BAVC- PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI 165
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 167
BB1 BARANES I AMPITS 167
BB10- BARANA D'ACER 167
BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 169
BC1 VIDRES PLANS 169
BC14- VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 169
BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 171
BC1 VIDRES PLANS 171
BC1K- MIRALL 171
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 173
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 173
BD11- BRIDA PER A TUB 173
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 174
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 174
BD1A- TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 174
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 176
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES 176
BD55- BONERA 176
BD55-1 176
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 177
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES 178
BD5C- CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES 178
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 179
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 179
BD7E- TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 180
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 182
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 182
BDK5- BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 182
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 184
BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS 184
BDW3- ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 184
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ 185
BDZ MATERIALS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ 185
BDZ1- SIFÓ PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA 185
BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 186
BE4 XEMENEIES 186
BE42 CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 186
BE421- CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 186
BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 188
BEK REIXETES 188
BEKJ- REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 188
BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 189
BEW ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 189
BEW1- SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS 189
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 189
BF5 TUBS I ACCESSORIS DE COURE 189
BF53- TUB DE COURE SEMIDUR 189
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 191
BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC 191
BFA7- TUB DE PVC-U A PRESSIÓ 191
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 195
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 195
BFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 195
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 198
BFQ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 198
BFQ0- AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 198

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 199
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 199
BFW6- ACCESSORI PER A TUB DE COURE 199
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 200
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 200
BFWB- ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ 200
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 200
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 201
BFWF- ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 201
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 201
BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 201
BFY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 201
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 202
BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 202
BFYC- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 202
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 202
BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 202
BFYG- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC 202
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 203
BG1 CAIXES I ARMARIS 203
BG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 203
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 204
BG1 CAIXES I ARMARIS 204
BG16- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 204
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 205
BG1 CAIXES I ARMARIS 205
BG1B- CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 206
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 208
BG2 TUBS 208
BG2P- TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 208
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 209
BG2 TUBS 210
BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 210
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 211
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 211
BG33- CABLE DE COURE DE 0 211
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 215
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 215
BG3I- CONDUCTOR DE COURE NU 215
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 216
BG5 APARELLS DE MESURA 216
BG52- COMPTADOR D'ENERGIA 216
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 218
BG6 MECANISMES 218
BG64- CAIXA PER A MECANISMES 218
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 219
BG6 MECANISMES 219
BG69- INTERRUPTORS I COMMUTADORS 219
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 220
BG6 MECANISMES 220
BG6D- MARC PER A MECANISMES ELÈCTRICS 220
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 221
BG6 MECANISMES 221
BG6G- PRESA DE CORRENT 221
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 222
BG6 MECANISMES 222
BG6J- SORTIDA DE FILS 222
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 223
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 223
BGD2- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA 223
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 224
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 224
BGD4- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA 224

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 225
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 225
BGD5- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 225
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 226
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 226
BGW2- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 226
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 226
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 226
BGW8- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 226
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 227
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 227
BGWC- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 227
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 227
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 228
BGWD- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 228
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 228
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 228
BGWF- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA228
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 229
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 229
BGY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 229
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 229
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 229
BGYD- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA229
BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 230
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 230
BHM2- COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS 230
BHM2-1 230
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 232
BJ1 APARELLS SANITARIS 232
BJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 232
BJ115- LAVABO 232
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 234
BJ1 APARELLS SANITARIS 234
BJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 234
BJ11C- INODOR 234
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 235
BJ1 APARELLS SANITARIS 235
BJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 235
BJ11O- PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS 236
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 238
BJ1 APARELLS SANITARIS 238
BJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 238
BJ183- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE 238
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 240
BJ1 APARELLS SANITARIS 240
BJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 240
BJ18A- ABOCADOR 240
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 241
BJ1 APARELLS SANITARIS 241
BJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 241
BJ18B- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS 241
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 243
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 243
BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 243
BJ210- AIXETA PER A AIGÜERA 243
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 245
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 245
BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 245
BJ211- AIXETA PER A APARELLS SANITARIS 245
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 246
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 246
BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 246

BJ215- AIXETA PER A INODOR 246
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 247
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 247
BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 247
BJ21B- AIXETA PER A SAFAREIG 247
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 249
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 249
BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 249
BJ21C- AIXETA SENZILLA PER A LAVABO 249
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 250
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 250
BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 250
BJ21D- AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA 250
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 252
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 252
BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 252
BJ21P- RUIXADOR 252
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 254
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 254
BJ2Z ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 254
BJ2Z3- MANIGUET FLEXIBLE 254
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 255
BJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 255
BJ3E- SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO 255
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 256
BJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 256
BJ3F- SIFÓ PER A AIGÜERA 256
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 257
BJA APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 257
BJAD- ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC 257
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 258
BJM ELEMENTS DE MESURA 259
BJM3 COMPTADOR D'AIGUA 259
BJM31- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA 259
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 260
BJM ELEMENTS DE MESURA 260
BJM3 COMPTADOR D'AIGUA 260
BJM35- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA 260
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 261
BM3 EXTINTORS 261
BM30- ARMARI PER A EXTINTOR 261
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 262
BM3 EXTINTORS 262
BM33- EXTINTOR MANUAL 262
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 263
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 263
BMY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 264
BN VÀLVULES 264
BN3 VÀLVULES DE BOLA 264
BN37- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB BRIDES 264
BN VÀLVULES 265
BN3 VÀLVULES DE BOLA 265
BN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 265
BN VÀLVULES 266
BN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ 266
BN86- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC 266
BN VÀLVULES 267
BN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ 267
BN89- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA 267
BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS 268
BP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 268
BP44- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 268
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 271

BQ2 PAPERERES 271
BQ22- PAPERERA DE PEU 271
B0 MATERIALS BÀSICS 272
B06 FORMIGONS 272
B06D- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 272
B0 MATERIALS BÀSICS 273
B07 MORTERS DE COMPRA 273
B07F- MORTER SENSE ADDITIUS 273
B0 MATERIALS BÀSICS 274
B07 MORTERS DE COMPRA 274
B07G- MORTER AMB ADDITIUS 274
B0 MATERIALS BÀSICS 275
B07 MORTERS DE COMPRA 275
B07K- PASTA DE GUIX 275
B0 MATERIALS BÀSICS 275
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 275
B0B6- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 275
P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 278
P2 DEMOLICIONS 278
P21 ENDERROCS 278
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 278
P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 278
P2 DEMOLICIONS 280
P21 ENDERROCS 280
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 280
P2145- ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 280
P2 DEMOLICIONS 281
P21 ENDERROCS 281
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 281
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 281
P2 DEMOLICIONS 282
P22 MOVIMENTS DE TERRES 282
P221 EXCAVACIONS 282
P2217- EXCAVACIÓ PER A REBAIX 282
P2 DEMOLICIONS 284
P22 MOVIMENTS DE TERRES 284
P221 EXCAVACIONS 284
P221D- EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 284
P2 DEMOLICIONS 286
P22 MOVIMENTS DE TERRES 286
P225 REBLERT 286
P2250- ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SOLS 286
P2 DEMOLICIONS 287
P22 MOVIMENTS DE TERRES 287
P225 REBLERT 287
P2253- REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES O RECICLATS 287
P2 DEMOLICIONS 288
P22 MOVIMENTS DE TERRES 288
P225 REBLERT 288
P2254- REBLIMENT I PICONATGE DE FLONJALLS 288
P2 DEMOLICIONS 291
P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 291
P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 291
P2 DEMOLICIONS 292
P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 292
P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 292
P4 ESTRUCTURES 293
P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 293
P4E0- ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 293
P4 ESTRUCTURES 294
P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 294
P4E2- FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 294
P4E2-1 294
P4 ESTRUCTURES 295

P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 295
P4E4- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 295
P4E4-1 295
P4 ESTRUCTURES 298
P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 298
P4E5- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 298
P5 COBERTES 301
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 301
P5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS 301
P5Z15- FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE CIMENT PÒRTLAND 301
P5 COBERTES 302
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 302
P5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS 302
P5ZH0- BONERA PER A COBERTES 302
P5ZH0-1 302
P5 COBERTES 304
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 304
P5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS 304
P5ZH3- SUBSTITUCIÓ DE BONERA DETERIORADA 304
P5ZH3-1 304
P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 305
P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 305
P612 PARETS DE CERÀMICA 305
P6120- CALAIX CERÀMIC PER BAIXANT 305
P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 307
P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 307
P614 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 307
P6142- ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 307
P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 309
P66 DIVISÒRIES AMB MAMPARES 309
P662- MAMPARA DIVISÒRIA DE PLAQUES SINTÈTIQUES 309
P7 IMPERMEABILITZACIONS 310
P75 MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES 310
P751- MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES 310
P7 IMPERMEABILITZACIONS 312
P77 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ 312
P774- MEMBRANA LÀMINA DE POLIOLEFINES 312
P7 IMPERMEABILITZACIONS 313
P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 313
P782- IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS 313
P7 IMPERMEABILITZACIONS 314
P7D AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 314
P7DC- SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES AMB ABRAÇADORA PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 314
P7 IMPERMEABILITZACIONS 315
P7J JUNTS 315
P7J8- REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR 315
P8 REVESTIMENTS 316
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS 316
P811- ARREBOSSAT 316
P8 REVESTIMENTS 318
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS 318
P815- ENGUIXAT 318
P8 REVESTIMENTS 320
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS 320
P819- FORMACIÓ DE RACÓ DE GUIX 320
P8 REVESTIMENTS 321
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS 321
P81D- PROTECCIÓ D'ARESTA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 321
P8 REVESTIMENTS 322
P82 ENRAJOLATS 322
P821- CANTONERA 322
P8 REVESTIMENTS 323
P82 ENRAJOLATS 323

P822- ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA 323
P8 REVESTIMENTS 325
P82 ENRAJOLATS 325
P82A- REVESTIMENT INTERIOR DE VAS DE PISCINA 325
P82A-1 325
P8 REVESTIMENTS 326
P83 APLACATS 326
P83E APLACATS AMB PLANXES 326
P83E6- APLACAT AMB PLAQUES SINTÈTIQUES PER A FAÇANA VENTILADA 326
P8 REVESTIMENTS 327
P84 CELS RASOS 327
P846- CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 328
P8 REVESTIMENTS 330
P84 CELS RASOS 330
P84N- FORMACIÓ DE CALAIX AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT EN CEL RAS 330
P8 REVESTIMENTS 332
P89 PINTATS 332
P894- PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER 332
P8 REVESTIMENTS 334
P89 PINTATS 334
P89H- PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 334
P8 REVESTIMENTS 335
P89 PINTATS 335
P89I- PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 335
P8 REVESTIMENTS 336
P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 337
P8B2- PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ 337
P8 REVESTIMENTS 338
P8J CORONAMENTS 338
P8J6- CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA 338
P8 REVESTIMENTS 339
P8Z ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 339
P8Z0- ARMADURA PER A ARREBOSATS 339
P9 FERMS I PAVIMENTS 340
P93 BASES 340
P93I- RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT AMB PASTA AUTOANIVELLANT 340
P9 FERMS I PAVIMENTS 341
P93 BASES 341
P93L- SOLERA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 341
P9 FERMS I PAVIMENTS 342
P93 BASES 342
P93M- SOLERA DE FORMIGÓ 342
P9 FERMS I PAVIMENTS 343
P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 343
P9D5- PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES 343
P9 FERMS I PAVIMENTS 344
P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 344
P9E1- PAVIMENT DE PANOT 344
P9 FERMS I PAVIMENTS 346
P9P PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 346
P9PC- PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA 346
P9 FERMS I PAVIMENTS 347
P9U SÒCOLS 347
P9U1- MITJA CANYA DE MORTER DE CIMENT 347
P9 FERMS I PAVIMENTS 348
P9U SÒCOLS 348
P9U9- SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC 348
P9 FERMS I PAVIMENTS 349
P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 349
P9Z3- ARMADURA PER A PAVIMENTS 349
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 351
PAB TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 351
PAB0- PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT 351
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 352

PAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 352
PAF7- FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI AMB TARJA FIXA 352
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 353
PAN BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES 353
PAN5- BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER 353
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 354
PAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 354
PAP0- BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR 354
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 355
PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 355
PAQ7- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA 355
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 356
PAR PORTES PER A US COMERCIAL 356
PAR5- PORTA SECCIONAL 356
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 357
PAV PERSIANES 357
PAV9- PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI 357
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 358
PAY COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 358
PAY1- COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS 358
PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 359
PAZ ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 359
PAZ1- FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES (D) 359
PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 360
PB1 BARANES 360
PB12- BARANA D'ACER 360
PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 362
PB1 BARANES 362
PB13- BARANA D'ACER 362
PC ENVIDRAMENTS 364
PC1 VIDRES PLANS 364
PC16- MIRALL 364
PC ENVIDRAMENTS 365
PC1 VIDRES PLANS 365
PC1D- VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 365
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 367
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS 367
PD18- BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC 367
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 369
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS 369
PD1A- DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC 369
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 370
PD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 370
PD31- PERICÓ 370
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 371
PD5 DRENATGES 371
PD58- CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES 371
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 372
PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS 372
PD79- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 372
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 375
PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS 375
PD7E- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U 375
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 376
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 376
PDK1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 376
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 377
PDZ ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ 377
PDZ0- SIFÓ PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA 378
PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 378
PE4 XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 378
PE42 CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 378
PE421- CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 378
PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 381

PEK REIXETES 381
PEKK- REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 381
PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 382
PEM VENTILACIÓ ARTIFICIAL 382
PEM6- VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR 382
PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 383
PEV ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 383
PEVB- SONDA COL·LOCADA 383
PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 384
PF5 TUBS I ACCESSORIS DE COURE 384
PF56- TUB DE COURE SEMIDUR 384
PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 387
PFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC 387
PFA8- TUB DE PVC-U A PRESSIÓ 387
PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 389
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 389
PFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 389
PFB3-1 389
PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 392
PFQ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 392
PFQ0- AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 392
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 393
PG1 CAIXES I ARMARIS 393
PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 393
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 394
PG1 CAIXES I ARMARIS 394
PG19- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 394
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 395
PG1 CAIXES I ARMARIS 395
PG1D- CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 395
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 396
PG2 TUBS 397
PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS397
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 398
PG2 TUBS 398
PG2P- TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS 398
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 400
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 400
PG33- CABLE DE COURE DE 0 400
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 403
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 403
PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU 403
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 404
PG5 APARELLS DE MESURA 404
PG52- COMPTADOR 404
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 405
PG6 MECANISMES 405
PG65- CAIXA PER A MECANISMES 405
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 407
PG6 MECANISMES 407
PG6E- INTERRUPTORS I COMMUTADORS 407
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 408
PG6 MECANISMES 408
PG6I- MARC PER A MECANISME ELÈCTRIC 408
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 409
PG6 MECANISMES 409
PG6O- PRESA DE CORRENT 409
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 410
PG6 MECANISMES 410
PG6S- SORTIDA DE FILS 410
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 411
PGC GRUPS ELECTRÒGENS 411
PGC3- SAI LINE INTERACTIU 411
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 413

PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 413
PGD1- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 413
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 414
PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 414
PGD4- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA 414
PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 415
PH1 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 415
PH11- LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS 415
PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 416
PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 416
PH57- LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED 416
PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 418
PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 418
PHM2- COLUMNA 418
PHM2-1 418
PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 419
PHN LLUMS PER A EXTERIORS 419
PHN1- APLIC PER A EXTERIORS AMB LEDS 419
PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 420
PHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS 420
PHQE- PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS 420
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 422
PJ1 APARELLS SANITARIS 422
PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 422
PJ117- LAVABO 422
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 423
PJ1 APARELLS SANITARIS 423
PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 423
PJ11C- INODOR 423
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 424
PJ1 APARELLS SANITARIS 424
PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 424
PJ181- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE 424
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 425
PJ1 APARELLS SANITARIS 425
PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 425
PJ186- ABOCADOR 425
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 426
PJ1 APARELLS SANITARIS 426
PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 426
PJ187- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS 426
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 427
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 427
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 427
PJ210- AIXETA PER A AIGÜERA 427
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 428
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 428
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 428
PJ211- AIXETA PER A APARELLS SANITARIS 428
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 430
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 430
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 430
PJ215- AIXETA PER A INODOR 430
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 431
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 431
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 431
PJ21B- AIXETA PER A SAFAREIG 431
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 432
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 432
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 432
PJ21C- AIXETA SENZILLA PER A LAVABO 432
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 433
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 433
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 433

PJ21E- AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA 433
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 434
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 434
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 435
PJ21P- RUIXADOR 435
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 436
PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 436
PJ2Z ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 436
PJ2Z3- MANIGUET FLEXIBLE 436
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 437
PJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 437
PJ3D- SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO 437
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 438
PJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 438
PJ3F- SIFÓ PER A AIGÜERA 438
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 440
PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 440
PJ41- ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT 440
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 440
PJ6 EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 441
PJ64- FILTRE D'AIGUA AUTONETEJANT 441
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 441
PJ6 EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 441
PJ65- FILTRE 441
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 442
PJA PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 442
PJA8- ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC 442
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 444
PJM ELEMENTS DE MESURA 444
PJM1- ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA 444
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 444
PJM ELEMENTS DE MESURA 444
PJM4 COMPTADOR D'AIGUA 444
PJM41- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA 444
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 446
PJM ELEMENTS DE MESURA 446
PJM4 COMPTADOR D'AIGUA 446
PJM45- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA 446
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 447
PJS EQUIPS PER A REG 448
PJS7- COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES 448
PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 448
PM3 EXTINTORS 448
PM32- EXTINTOR 448
PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 449
PMS SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 449
PMS0- RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 450
PN VÀLVULES 450
PN3 VÀLVULES DE BOLA 450
PN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 450
PN VÀLVULES 451
PN4 VÀLVULES DE PAPALLONA 451
PN48- VÀLVULA DE PAPALLONA DE MATERIAL SINTÈTIC 452
PN VÀLVULES 453
PN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ 453
PN81- VÀLVULA DE RETENCIÓ SINTÈTICA 453
PN VÀLVULES 453
PN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ 453
PN86- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MUNTADA 453
PN VÀLVULES 454
PN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ 454
PN89- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA 454
PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS 455

PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 455
PP44- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 455
PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS 456
PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 456
PP48- CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE 457
PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS 458
PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 458
PP7A- EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 458
PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS 460
PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 460
PP7C- PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI 460
PQ EQUIPAMENTS 461
PQ1 BANCS 461
PQ11- BANC D'ESTRUCTURA METÀL·LICA 461
PQ EQUIPAMENTS 462
PQ2 PAPERERES 462
PQ22- PAPERERA DE PEU 462
PQ EQUIPAMENTS 464
PQ5 TAULELLS 464
PQ50- FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL 464
PQ EQUIPAMENTS 464
PQ5 TAULELLS 464
PQ55- TAULELL SINTÈTIC 464

## B MATERIALS I COMPOSTOS

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B01 LÍQUIDS

## B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó armat: <= 2 g/l
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) : 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960): <= 15 g/l (15.000 ppm)

Álcalis Na2O: >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B03 GRANULATS

### B03D- SORRA DE MATERIAL RECICLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03D-21MC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B03 GRANULATS

### B03J- GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K7V,B03J-0K88.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire

Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul

Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B03 GRANULATS

### B03L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7,B03L-05MO,B03L-05N5,B03L-05MQ,B03L-05MS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:

| | Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límits | 4 mm | 2 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
| Superior | 0 | 4 | 16 | 40 | 70 | 77 | (1) |
| Inferior | 15 | 38 | 60 | 82 | 94 | 100 | 100 |

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC: >= 70
- Resta de casos: >= 75

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.

Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

| Tamís UNE 7-050 mm | Percentatge en pes que passa pel tamís | Condicions |
|---|---|---|
| 5,00 | A | A = 100 |
| 2,50 | B | 60 <= B <= 100 |
| 1,25 | C | 30 <= C <= 100 |
| 0,63 | D | 15 <= D <= 70 |
| 0,32 | E | 5 <= E <= 50 |
| 0,16 | F | 0 <= F <= 30 |
| 0,08 | G | 0 <= G <= 15 |
| Altres condi- cions | | C - D <= 50 |
| | | D - E <= 50 |
| | | C - E <= 70 |

Mida dels gränuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'ló CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

### B053- MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B053-1VF8,B053-1VGB,B053-1VF9,B053-1VGA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3

- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BEURADA PER A CERÀMICA:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEURADA PER A CERÀMICA:

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

### B054- CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calços aèries vives del tipus CL 90-Q i calços aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calços hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1.
A l'albarà hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Nombre identificador de l'organisme de certificació
- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

## B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M,B055-0661.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació | Designació |
|---|---|
| Ciment pòrtland | CEM I |
| Ciment pòrtland amb escòria | CEM II/A-S |
| | CEM II/B-S |
| Ciment pòrtland amb fum de sílice | CEM II/A-D |
| Ciment pòrtland amb Putzolana | CEM II/A-P |
| | CEM II/B-P |
| | CEM II/A-Q |
| | CEM II/B-Q |

| Ciment pòrtland amb cendres volants | CEM II/A-V |
|---|---|
| | CEM II/B-V |
| | CEM II/A-W |
| | CEM II/B-W |
| Ciment pòrtland amb esquist calcinat | CEM II/A-T |
| | CEM II/B-T |
| Ciment pòrtland amb filler calcari | CEM II/A-L |
| | CEM II/B-L |
| | CEM II/A-LL |
| | CEM II/B-LL |
| Ciment pòrtland mixt | CEM II/A-M |
| | CEM II/B-M |
| Ciment amb escòries de forn alt | CEM III/A |
| | CEM III/B |
| | CEM III/C |
| Ciment putzolànic | CEM IV/A |
| | CEM IV/B |
| Ciment compost | CEM V/A |
| | CEM V/B |

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació | Designació |
|---|---|
| Ciment pòrtland | I |
| Ciment pòrtland amb escòria | II/A-S |
| | II/B-S |

| Ciment pòrtland amb fum de sílice | II/A-D |
|---|---|
| Ciment pòrtland amb Putzolana | II/A-P |
| | II/B-P |
| Ciment pòrtland amb cendres volants | II/A-V |
| | II/B-V |
| Ciment amb escòries de forn alt | III/A |
| | III/B |
| | III/C |
| Ciment putzolànic | IV/A |
| | IV/B |
| Ciment compost | CEM V/A |

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a

mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de

reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'estabIer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

### B059- GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B059-06FO,B059-06FN,B059-06FM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:

- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2

Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis,
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació

sobre l'ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B06 FORMIGONS

## B069- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-2A9O,B069-I4H8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3-4 cm
Consistència tova: 5-9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: ± 1 cm
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B06 FORMIGONS

## B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

## B06F1- FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F1-I4QZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2
- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca:  0 - 20 mm
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm
- Consistència tova:  50 - 90 mm
- Consistència fluida:  100-150 mm
- Consistència líquida:  160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca:  ± 1 cm
- Consistència plàstica:  ± 1 cm
- Consistència tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 1 cm
- Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

| Assentament con d'Abrams(mm) | Condicions d'ús |
|---|---|
| 130 <= H <= 180 | - Formigó abocat en sec |
| H >= 160 | - Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie |
| H >= 180 | - Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie |

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| Grandària màxima del granulat(mm) | Contingut mínim de ciment(kg) |
|---|---|
| 32 | 350 |
| 25 | 370 |
| 20 | 385 |
| 16 | 400 |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B06 FORMIGONS

## B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

## B06F2- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F2-11P36,B06F2-LVFA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2
- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 20 mm
- Consistència plàstica: 30 - 40 mm
- Consistència tova: 50 - 90 mm
- Consistència fluida: 100-150 mm
- Consistència líquida: 160-200 mm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: ± 1 cm
- Consistència plàstica: ± 1 cm
- Consistència tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 1 cm
- Consistència líquida: ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:

| Assentament con d'Abrams(mm) | Condicions d'ús |
|---|---|
| 130 <= H <= 180 | - Formigó abocat en sec |
| H >= 160 | - Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie |
| H >= 180 | - Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie |

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| Grandària màxima del granulat(mm) | Contingut mínim de ciment(kg) |
|---|---|
| 32 | 350 |
| 25 | 370 |
| 20 | 385 |
| 16 | 400 |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies

que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B06 FORMIGONS

## B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

## B06F2- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

## B06F2-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F2-11P36.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2
- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 20 mm
- Consistència plàstica: 30 - 40 mm
- Consistència tova: 50 - 90 mm
- Consistència fluida: 100-150 mm
- Consistència líquida: 160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: ± 1 cm
- Consistència plàstica: ± 1 cm
- Consistència tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 1 cm
- Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

| Assentament con d'Abrams(mm) | Condicions d'ús |
|---|---|
| 130 <= H <= 180 | - Formigó abocat en sec |
| H >= 160 | - Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie |
| H >= 180 | - Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie |

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| Grandària màxima del granulat(mm) | Contingut mínim de ciment(kg) |
|---|---|
| 32 | 350 |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | 370 | |
| 20 | 385 | |
| 16 | 400 | |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B07 MORTERS DE COMPRA

### B07E- PASTA AUTOANIVELLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07E-0GH2,B07E-0GH4,B07E-0GH3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica: Ha de complir
- Resistència química: Ha de complir
- Reacció al foc: Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives: Ha de complir

- Resistència tèrmica:  Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir
- Absorció acústica:  Ha de complir

La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques amb els valors corresponents.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament:

- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B07 MORTERS DE COMPRA

### B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PY6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a juntes i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:

- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a juts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

### B081- ADDITIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B081-06U6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
S'han considerat els elements següents:
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat

ADDITIUS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .

Limitacions d'ús d'additius

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.

Característiques complementàries:

- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes després de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Després d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Després d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Després d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Després d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Després de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Després d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència després de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració després de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'additius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu  segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan

garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B09 ADHESIUS

### B091- ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B091-06VG,B091-06VI,B091-06VL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min

Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment

Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B09 ADHESIUS

### B094- ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B094-06TJ,B094-06VA,B094-06TL,B094-06TM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0A FERRETERIA

## B0A1- ABRAÇADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A1-07KS,B0A1-07KF,B0A1-07KN,B0A1-07KJ,B0A1-07KA,B0A1-07KQ,B0A1-07JJ,B0A1-07JG,B0A1-07JZ,B0A1-07JW,B0A1-07KH,B0A1-07KL,B0A1-07K0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0A FERRETERIA

### B0A7- GAFES DE PALA I PUNTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A7-07AO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0A FERRETERIA

## B0AM- FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AM-078F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades

següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0A FERRETERIA

## B0AP- TAC MECÀNIC METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AP-07IX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0A FERRETERIA

## B0AQ- VIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AQ-07GR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.

S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

## B0B7- ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B7-106Q,B0B7-106S.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:

S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):

| | C | Ceq | S | P | Cu | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. |
| Colada | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 |
| Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL

| Designació | Lím.elàstic fy N/mm2 | Càrrega unitaria trencament fs(N/mm2) | Allargament al trencament | Relació fs/fy |
|---|---|---|---|---|
| B 400 S | >= 400 | >= 440 | >= 14% | >= 1,08 |
| B 500 S | >= 500 | >= 550 | >= 12% | >= 1,08 |
| B 400 SD | >= 400 | >= 480 | >= 20% | >= 1,20 |
| | | | | <= 1,35 |
| B 500 SD | >= 500 | >= 575 | >= 16% | >= 1,15 |
| | | | | <= 1,35 |

- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.

Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

## B0B8- MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B8-107V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):

| | C | Ceq | S | P | Cu | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colada | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 |
| Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm

Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra,

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS

## B0CC PLAQUES I PLANXES DE GUIX

## B0CC0- PLACA DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CC0-21OS,B0CC0-21OV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:

- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes: < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l'afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l'afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d'absorció d'aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N

Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expressarà amb m2 · K / W

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica

Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm

Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa

Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma

- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS

## B0CU TAULERS DE FUSTA

## B0CU2- TAULER CONTRAXAPAT DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CU2-2GVJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements següents:
- Tauler contraxapat de fusta, amb diferents acabats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte.
Toleràncies:
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe

amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 313-1:1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
UNE-EN 313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
UNE-EN 636:2004 Tableros contrachapados. Especificaciones.
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0E MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

## B0E2- BLOC DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0E2-0EKV,B0E2-0ELG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o després del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha

d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

## B0F1 MAONS CERÀMICS

## B0F13- MAÓ FORADAT SENZILL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F13-0LM8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més

gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a

compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

## B0F1 MAONS CERÀMICS

## B0F18- SUPERMAÓ CERÀMIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F18-0E2H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:

- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins

dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

## B0F1 MAONS CERÀMICS

## B0F1A- MAÓ CALAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1A-074N,B0F1A-075F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

## B0FG RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES

## B0FG2- RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FG2-0GNV,B0FG2-0GN3,B0FG2-0GN1,B0FG2-0GN2,B0FG2-0GN4,B0FG2-0GM7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de València (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)

| MÈTODE DE FABRICACIÓ | GRUP I E<=3% | GRUP IIa 3%<E<=6% | GRUP IIb 6%<E<=10% | GRUP III E>10% |
|---|---|---|---|---|
| A EXTRUÏDES | Grup AI E<=3% | Grup AIIa-1 | Grup AIIb-1 | Grup AIII |
| | | Grup AIIa-2 | Grup AIIb-2 | |
| B | Grup BI-a | Grup BIIa | Grup BIIb | Grup BIII |

| PREMSADES | E<=0,5% | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN SEC | | | | |
| | Grup BI-b | | | |
| | 0,5%<E<=3% | | | |

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació

de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en

cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

### B0FJ PECES CERÀMIQUES ESPECIALS

## B0FJ6- PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FJ6-101A,B0FJ6-101B,B0FJ6-101C,B0FJ6-101D,B0FJ6-101E,B0FJ6-101F,B0FJ6-101G,B0FJ6-101H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Rajoles amb formes especials.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola roma o doble rom
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble
- Rajoles amb cantells en escaire
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Ceràmica natural
- Ceràmica esmaltada
- Ceràmica vidriada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)

| MÈTODE DE FABRICACIÓ | GRUP I E<=3% | GRUP IIa 3%<E<=6% | GRUP IIb 6%<E<=10% | GRUP III E>10% |
|---|---|---|---|---|
| A EXTRUÏDES | Grup AI E<=3% | Grup AIIa-1 | Grup AIIb-1 | Grup AIII |
| | | Grup AIIa-2 | Grup AIIb-2 | |
| B PREMSADES EN SEC | Grup BI-a E<=0,5% | Grup BIIa | Grup BIIb | Grup BIII |
| | Grup BI-b 0,5%<E<=3% | | | |

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori

acreditat:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

---

## B4 ESTRUCTURES

## B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

### B44Z- PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z-0LXY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats

a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250°C a 380°C).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a

calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250°C a 380°C).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la

secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada:  e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.

## B5 COBERTES

### B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

### B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

### B5ZZB- VIS D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZZB-131H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:

| Material del junt | Diàmetre de la peça (mm) | Diàmetre del junt (mm) | Gruix del junt (mm) |
|---|---|---|---|
| Vis: Plom i ferro | 5,4 | 24 | |
| | 5,5 | 24 | >= 10 |
| | 6,5 | 27 | |
| Vis: Metall i goma | - | 53 metall | >= 7 metall |
| | - | 50 goma | >= 10 goma |
| Clau: Plom | - | >= 20 exterior | >= 2 |
| Clau: Pàstic | - | >= 15 exterior | >= 5 |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

---

## B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

## B75 PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS

## B753- MORTER IMPERMEABILITZANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B753-1KOA,B753-1KOB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:
- Membrana rígida
- Membrana elàstica
- Penetració capil·lar
- Obturació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un revestiment rígid sobre el suport.
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la mescla d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin fissures.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2): ± 3% del valor declarat pel fabricant
- Identificació dels components: Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514): ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868): ± 3 u del valor declarat pel fabricant als 7 dies
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3): 20 mm o ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Contingut en aire (EN 1015-7): ± 2% del valor declarat pel fabricant
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6): ± 5% del valor declarat pel fabricant
- Traballabilitat (EN 13395-2): ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Temps d'enduriment (EN 13294): ± 20% del valor declarat pel fabricant
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1): <= 0,3%
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770): <= 30 x 10 E-06 K-1
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):
- Classe I: < 5 m (permeable al vapor d'aigua)
- Classe II: < 50 m i <= 5 m
- Classe III: > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)
- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3): < 0,1 kg/m2 x vh
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 1062-11): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Assaig d'arrancament (EN 1542): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Comportament antiestàtic (EN 1081): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Adhesió al formigó humit (EN 13578): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-

2
PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que obturen la xarxa capil·lar del material.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203): sense deteriorament superficial
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)
OBTURACIÓ:
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.
Ha de ser compatible amb el formigó armat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment
- Temps obert
- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas
- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei
- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles
- Apte per a aigua potable, en el seu cas
- Resistència a agents químics, en el seu cas
- Condicions d'emmagatzematge
- Especificacions de salubritat i seguretat
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

## B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES

### B774- LÀMINA DE POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B774-1KCZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:

Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Reacció al foc

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:

- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1:

- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica

- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1:
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració de prestacions

- Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions

---

## B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

## B7D MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

## B7D7- PASSAMUR I ABRAÇADORA PER AL SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES I CABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7D7-19Y1,B7D7-19Y2,B7D7-19Y3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Abraçadora amb material intumescent
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres especificats.

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

## B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

### B7J1- CINTA PER A JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J1-0SL0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de juntsi segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a juntsde plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

| Producte | Ús previst | Característiques | Sistema |
|---|---|---|---|
| Material per a juntsde plaques guix laminat | Per a tots els usos que estiguin sotmesos a reglamentació de foc | Reacció al foc | 3/4 |
| | | Altres | 4 |
| | Per a situacions i usos no contemplats anteriorment | Tots | 4 |

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

---

## B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

## B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

## B7J2- CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT PER A REBLERT DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J2-0GUB,B7J2-0GUA,B7J2-0GUC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per extrusió contínua.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3
Resistència a la tracció longitudinal: >= 36 N/mm2
Resistència a la tracció transversal: >= 28 N/mm2
Allargament longitudinal: >= 13%
Allargament transversal: >= 7%
Absorció d'aigua: Nul·la
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del producte que conté.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

## B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

### B7J6- MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J6-0GSL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.

S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:

| Tipus massilla | Densitat a 20°C (g/cm3) | Temperatura d'aplicació | Deformació màx. a 5°C | Resistència a temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Silicona neutra | 1,07-1,15 | -10 - +35°C | 20-30% | -45 - +200°C |
| Silicona àcida ó bàsica | 1,01-1,07 | -10 - +35°C | 20-30% | - |
| Polisulfur bicomponent | >= 1,35 | -10 - +35°C | 30% | -30 - +70°C |
| Poliuretà monocomponent | 1,2 | 5 - 35°C | 15-25% | -30 - +70°C |
| Poliuretà bicomponent | 1,5-1,7 | 5 - 35°C | 25% | -50 - +80°C |
| Acrílica | 1,5-1,7 | 5 - 40°C | 10-15% | -15 - +80°C |
| De butils | 1,25-1,65 | 15 - 30°C | 10% | -20 - +70°C |
| D'óleo-resines | 1,45-1,55 | -10 - +35°C | 10% | -15 - +80°C |

Característiques mecàniques:

| Tipus massilla | Resistència a la tracció (N/mm2) | Mòdul d'elasticitat al 100% d'allargament (N/mm2) | Duresa Shore A |
|---|---|---|---|
| Silicona neutra | >= 0,7 | 0,2 | 12° - 20° |
| Silicona àcida ó bàsica | >= 1,6 | 0,5 | 25° - 30° |
| Polisulfur bicomponent | >= 2,5 | - | 60° |
| Poliuretà monocomponent | >= 1,5 | 0,3 | 30° - 35° |
| Poliuretà bicomponent | - | 1,5 | - |
| Acrílica | - | 0,1 | - |
| De butils | - | - | 15° - 20° |

MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona

Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:

| | Principal mecanisme d'adormiment | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓ | Pasta d'assecat (en pols o llesta per l'ús) | Pasta d'adormiment (Només en pols) |
| Pasta de farcit | 1A | 1B |
| Pasta d'acabat | 2A | 2B |
| Compost mixt | 3A | 3B |
| Pasta sense cinta | 4A | 4B |

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:

| | | Penetració a | Fluència a 60°C | Adherència |
|---|---|---|---|---|

| Tipus massilla | Densitat (g/cm3) UNE 104-281(1-4) | 25°C,150g i 5s (mm) | UNE 104-281(6-3) | 5 cicles a -18°C (mm) | UNE 104-281(4-4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cautxú asfalt | 1,35-1,5 (a 25°C) | <= 23,5 | <= 5 | Ha de complir | |
| Asfàltica | 1,35 | <= 9 | <= 5 | Ha de complir | |

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En envàs hermètic.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETÀ:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Ha de portar impreses les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

---

## B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

## B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

## B7JE- MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JE-0GTJ,B7JE-0GTM,B7JE-0GTO,B7JE-0GTI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+----------+

| Tipus massilla | Densitat a 20°C (g/cm3) | Temperatura d'aplicació | Deformació màx. a 5°C | Resistència a temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Silicona neutra | 1,07-1,15 | -10 - +35°C | 20-30% | -45 - +200°C |
| Silicona àcida ó bàsica | 1,01-1,07 | -10 - +35°C | 20-30% | - |
| Polisulfur bicomponent | >= 1,35 | -10 - +35°C | 30% | -30 - +70°C |
| Poliuretà monocomponent | 1,2 | 5 - 35°C | 15-25% | -30 - +70°C |
| Poliuretà bicomponent | 1,5-1,7 | 5 - 35°C | 25% | -50 - +80°C |
| Acrílica | 1,5-1,7 | 5 - 40°C | 10-15% | -15 - +80°C |
| De butils | 1,25-1,65 | 15 - 30°C | 10% | -20 - +70°C |
| D'óleo-resines | 1,45-1,55 | -10 - +35°C | 10% | -15 - +80°C |

Característiques mecàniques:

| Tipus massilla | Resistència a la tracció (N/mm2) | Mòdul d'elasticitat al 100% d'allargament (N/mm2) | Duresa Shore A |
|---|---|---|---|
| Silicona neutra | >= 0,7 | 0,2 | 12° - 20° |
| Silicona àcida ó bàsica | >= 1,6 | 0,5 | 25° - 30° |
| Polisulfur bicomponent | >= 2,5 | - | 60° |
| Poliuretà monocomponent | >= 1,5 | 0,3 | 30° - 35° |
| | | 0,3 - 0,37 N/mm2 (polimerització ràpida) | |
| Poliuretà bicomponent | - | 1,5 | - |
| Acrílica | - | 0,1 | - |
| De butils | - | - | 15° - 20° |

MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu

Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics

MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.

Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:

| Tipus massilla | Densitat (g/cm3) | Penetració a 25°C,150g i 5s UNE 104-281(1-4) (mm) | Fluència a 60°C UNE 104-281(6-3) (mm) | Adherència 5 cicles a -18°C UNE 104-281(4-4) |
|---|---|---|---|---|
| Cautxú asfalt | 1,35-1,5 (a 25°C) | <= 23,5 | <= 5 | Ha de complir |
| Asfàltica | 1,35 | <= 9 | <= 5 | Ha de complir |

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús

- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)

---

## B8 REVESTIMENTS

## B81 MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

### B810- CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B810-0P3N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cantoneres per a arestes.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa xapa perforada o desplegada
- Cantonera d'alumini per a arestes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions.
Llargària: >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
- Perfils d'acer galvanitzat: >= 3 cm
- Perfils d'alumini: >= 2,5 cm
Gruix de la xapa: >= 0,6 mm
Toleràncies:
- Fletxa: ± 3 mm
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada: >= 275 g/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B8 REVESTIMENTS

### B82 MATERIALS PER A ENRAJOLATS

#### B820- CANTONERA PER A ARESTES ENGUIXATS, ARREBOSSATS O ENRAJOLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B820-1LNX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cantoneres per a arestes d'enguixats, arrebossats o enrajolats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat
- Cantonera d'alumini
- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció.
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials.
Llargària: >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
- Perfils d'acer galvanitzat: >= 3 cm
- Perfils d'alumini: >= 2,5 cm
Gruix de la xapa: >= 0,6 mm
Toleràncies:
- Fletxa: ± 3 mm
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada: >= 275 g/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B8 REVESTIMENTS

## B84 MATERIALS PER A CELS RASOS

### B845- ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B845-2L8P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

---

## B8 REVESTIMENTS

### B89 MATERIALS PER A PINTURES

## B896- PINTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-HYAR,B896-HYCS,B896-HYEA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.

ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

| | A les 24 h | Al cap de 7 dies |
|---|---|---|
| Adherència al quadriculat: | 100% | 100% |
| Impacte directe o indirecte: | | |
| Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) | Bé | Ha de complir |

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (després de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALÇ:

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació

- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

---

## B8 REVESTIMENTS

## B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

## B8Z6- IMPRIMACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z6-0P2P,B8Z6-0P2D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

---

## B8 REVESTIMENTS

## B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

## B8ZA- MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZA-0P1O.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície neta i uniforme.
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters.
Característiques físiques:

| Llum de la malla (mm) | Pes mínim (g/m2) | Gruix (mm) | Resistència mitjana a tracció (daN/5 cm) | Allargament fins trencament |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 1 | 84,4 | <= 0,2 | >= 100 | >= 2,5% |
| 3 x 3 | 152 | <= 0,4 | >= 165 | >= 3,5% |
| 4 x 3 | 85 | <= 1 | >= 90 | >= 2,5% |
| 6 x 4 | 123 | <= 1 | >= 110 | >= 3,0% |
| 10 x 10 | 145 | <= 1 | >= 135 | >= 3,0% |
| 4 x 4 | 180 | <= 0,9 | >= 150 | >= 6,0% |
| 10 x 10 | 217 | <= 1 | >= 200 | >= 2,0% |
| 6 x 5 | 484 | <= 1 | >= 645 | >= 5,0% |
| 4 x 4 | 730 | <= 1 | >= 445 | >= 4,5% |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

---

## B8 REVESTIMENTS

## B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

## B8ZM- SEGELLADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZM-0P35.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan

sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

---

## B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

## B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

## B9E2- PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E2-0HOL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *

Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

---

## B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

## B9P MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

## B9PH- SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR PER A PAVIMENTS SINTÈTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9PH-0IT2,B9PH-0IT3,B9PH-0IT4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Cordó de PVC
- Segellant líquid de PVC
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts.
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC sense afectar les seves característiques.
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs.
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
- Rendiment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

## B9R MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS

### B9R0- CINTA ADHESIVA PER A PAVIMENTS TÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9R0-0J7V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de fibres sintètiques conglomerades
- Rastrells per a tensat de moquetes
- Cinta termoadhesiva
CINTA:
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu.
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la planxa entre 15 i 25 s.
Amplària: >= 50 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FELTRE I CINTA:
Subministrament: En rotlles empaquetats.
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

## B9U MATERIALS PER A SÒCOLS

### B9U4- SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U4-1KZ7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sòcol de material sintètic.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir defectes superficials visibles.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.
El gruix ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària: ± 1 mm
- Amplària: ± 1 mm
- Gruix: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes.
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAB MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

### BAB0- PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAB0-16WK,BAB0-16WN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d'acer
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista, ni d'altres defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics: >= 0,8 mm
- Perfils complementaris: >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):

- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s'ha de fer mitjançant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Separació entre els perfils del bastidor: <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells: >= 150 mm
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d'una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Características y condiciones generales de inspección y suministro.

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

## BAF4- FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF4-1RR0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per juntsd'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208

Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.

Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica

Lacat del perfil: >= 60 micres

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.

FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que suposa:

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte.

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

---

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

### BAF5- PORTA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF5-136A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
PORTES:
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte

OPERACIONS DE CONTROL:

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:

- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

---

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

### BAF6- TANCAMENT FIX D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF6-1VDT,BAF6-1VDN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per juts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica

Lacat del perfil:  >= 60 micres

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.

FINESTRES O BALCONERES:

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:

- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte

- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà:

- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d'incloure:

- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte

OPERACIONS DE CONTROL:

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:

- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

---

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAN BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS

### BAN6- BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAN6-1WGS,BAN6-1WGT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o balconera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer.
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el recobriment.
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents:
- Soldadura: Per arc o per resistència

- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar la seva rosca
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat.
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT.
Protecció de galvanitzat (UNE 36130):
- Tub d'acer: >= 385 g/m2
- Soldadures: >= 346 g/m2
Separació entre ancoratges: <= 60 cm
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm): >= 330 N/mm2
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1): > 65
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: La corresponent a la taula 4 de l'UNE-EN 10219-2
- Gruix: El corresponent al gruix segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2
- Dimensions secció: Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2
- Torsió (UNE-EN 10219-2): 2 mm+0,5 mm/m
- Planor (UNE-EN 10219-2 ): 0,15 % de la llargària total
- Angles (UNE-EN 10219-2): 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAP BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS

### BAP1- BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAP1-0WQN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors: 7% <= H <= 11%
- Portes exteriors: 10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:
- Resistència mitjana: 550 N
- Resistència mínima: 500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana: 1000 N
- Resistència mínima: 900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 3 mm
- Secció del perfil:
- Amplària: ± 2 mm
- Gruix: ± 2 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

## BAQ5- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQ5-2IAU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes

S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar

S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3

Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm

Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm

Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):

- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Secció del perfil

- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Planor
- Escairat: (UNE 56821)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades.

---

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAS MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

### BAS0- FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAS0-0ZFB,BAS0-0ZFL,BAS0-H5FV,BAS0-0ZFR,BAS0-H5FW.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.

Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):
- Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)
- Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
- Grau 1: Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior

- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0:  No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F:  Mínim set elements retenidors
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
- Grau 1:  Dèbil resistència
- Grau 2:  Resistència mitja
- Grau 3:  Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.

- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)

PANYS I PESTELLS:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D'UN SOL EIX

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.

PANYS I PESTELLS:

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

## BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## BAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

## BAVC- PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAVC-0Z7V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini lacat
S'han considerat els tipus següents:
- Amb aïllament interior
- Sense aïllament interior
S'han considerat els tipus de persiana enrotllable següents:
- De lamel·les no orientables
- De lamel·les orientables
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres.
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui tancada.
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró.
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys.
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col·locar a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.
-Resistència al vent:

| Classe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressió nominal p (N/m2) | <50 | 50 | 70 | 100 | 170 | 270 | 400 |
| Pressió d'assaig de seguretat 1,5 (N/m2) | <75 | 75 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |

- Resistència a la càrrega de neu:
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833.
- Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de l'exterior sense eines.
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'obertura).
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits)
Classes de durabilitat:

| Número de cicles | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|---|

| Desplegament / replegament | 3000 | 7000 | 10000 |
| Orientació de les lames | 6000 | 14000 | 20000 |

- Maniobrabilitat en cas de gelada
- Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.
- Resistència a l'impacte: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
- Resistència tèrmica: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
- Falsa maniobra
- Sota l'acció d'un ús anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659.

Toleràncies:

| Amplada L (m) | Tolerancies (mm) | | Alçada H (m) | Tolerancies (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L<=2 | +0 a -3 | | H<=1,5 | +0 a -4 |
| 2<L<=4 | +0 a -4 | | 1,5<H<=2,5 | +0 a -6 |
| L>4 | +0 a -5 | | H>2,5 | +0 a -10 |

PERSIANES D'ALUMINI O ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2
Resistència a la corrosió:

| | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
|---|---|---|---|---|
| Components d'interior | 24 h | 48 h | - | - |
| Components d'exterior | - | 48 h | 96 h | 240 h |

Toleràncies:
- Alçària de la lamel·la: <= 6 cm
- Gruix de la lamel·la: >= 1,1 cm
- - Secció de les lamel·les: ± 2,5%
- - Rectitud de les lamel·les:
- - Per a una llargària =< 1,5 m: ± 1 mm/m
- - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m: ± 1,5 mm/m
- - Per a una llargària > 4 m: ± 2 mm/m
- - Torsió de les lamel·les: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m

PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38337).
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie.
Gruix de la paret de la lamel·la: >= 0,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38337): Aleació A1-0,7 Mg Si
Lacat del perfil: >= 60 micres, <= 120 micres
Qualitat mitja total del segellat.
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
AMB AÏLLAMENT:
L'interior de les lamel·les ha d'estar ple amb material aïllant.
Conductivitat tèrmica de l'aïllament: <= 0,041 W/m K
LAMEL·LES ORIENTABLES:
L'unió de les lamel·les ha de permetre un moviment basculant coordinat de les lamel·les que restin dins del forat de la finestra, quan la persiana està baixada amb les lamel·les una mica separades.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a ús a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) :
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Resistència al vent.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per a arribar fins a l'eix de suspensió.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

---

## BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

### BB1 BARANES I AMPITS

#### BB10- BARANA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB10-0XMI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.

S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.

## BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

## BC1 VIDRES PLANS

### BC14- VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC14-1MUN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-

EN 1279-4 annex D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc

- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Inspecció visual del material a la seva recepció.

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Factor de transmissió lluminosa
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
- En el cas de llunes trempades:
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

---

## BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

## BC1 VIDRES PLANS

## BC1K- MIRALL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC1K-0WNT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2
- Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,

- Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat).

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.

UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

### BD11- BRIDA PER A TUB

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD11-0MDE,BD11-0MDI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

## BD1A- TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD1A-1NEG,BD1A-1NDV,BD1A-1NDL,BD1A-1NDW,BD1A-1NDY,BD1A-1NE0,BD1A-1NDX,BD1A-1NDT,BD1A-1NDS,BD1A-1NE2,BD1A-1NDU,BD1A-1NE1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d'aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d'aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm

- 110-125:  3,2 a 3,8mm
- 140:  3,5 a 4,1 mm
- 160:  4,0 a 4,6 mm
- 180:  4,4 a 5,0 mm
- 200:  4,9 a 5,6 mm
- 250:  6,2 a 7,1 mm
- 315:  7,7 a 8,7 mm

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
- 140-160-180:  0 a 0,4mm
- 200-250:  0 a 0,5mm
- 350:  0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
- 180:  3,6 a 4,2mm
- 200:  3,9 a 4,5mm
- 250:  4,9 a 5,6mm
- 315:  6,2 a 7,1mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

---

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BD5 MATERIALS PER A DRENATGES

## BD55- BONERA

## BD55-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD55-10M60.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.

Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera: 33 cm
- Bonera de paret: 34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BD5 MATERIALS PER A DRENATGES

## BD5C- CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5C-15AU,BD5C-15CS,BD5C-15DA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior.
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Reixa de formigó polímer
- Tapa de formigó amb ranures laterals

S'han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d'emmotllament i curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l'alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15: zones de vianants

- B 125: voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
- C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600: zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900: zones amb càrregues molt grans

El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de l'UNE-EN 1433.

Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

Toleràncies:
- Llargària interior (L):
- Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
- Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm
- Amplària interior (b):
- Per a b =< 500 mm: ± 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
- Alçària interior (h):
- Per a h =< 200 mm: ± 2 mm
- Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
- Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm
- Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal i/o de vehicles:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions

A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l'aigua
- Durabilitat

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

---

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

## BD7E- TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7E-1ZQA,BD7E-1ZQY,BD7E-1ZQW,BD7E-1ZQS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727

- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els juts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50:  0,2 mm.
- 63-75-90:  0,3 mm.
- 110-125:  0,4 mm.
- 140-160:  0,5 mm
- 180-200:  0,6 mm
- 225:  0,7 mm
- 250:  0,8 mm
- 280:  0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450:  1,4mm
- 500:  1,5 mm
- 560:  1,7 mm
- 630:  1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargària i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió

OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistència a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Control estructural i físic:

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

Control geomètric:

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

---

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

## BDK5- BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK5-1KJ4,BDK5-1KH2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

---

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

## BDW3- ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3-FFA9,BDW3-FFA7,BDW3-FFAH,BDW3-FFAD,BDW3-FFAI,BDW3-FFAE,BDW3-FFAP,BDW3-FFAK,BDW3-FFAA,BDW3-FFA8,BDW3-FFAF,BDW3-FFAB,BDW3-FFAS,BDW3-FFAN,BDW3-FFAO,BDW3-FFAJ,BDW3-FFAG,BDW3-FFAC,BDW3-FFAR,BDW3-FFAM,BDW3-FFAQ,BDW3-FFAL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BDZ MATERIALS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## BDZ1- SIFÓ PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDZ1-0LLW,BDZ1-0LLX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça de planxa d'acer amb la vora superior en forma de dent de serra, i forats colissos per a poder regular la seva posició en alçària, destinada a col·locar-se com a extrem superior d'un sobreeixidor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de constar d'un sifó principal, un secundari, una campana de pressió situada a l'entrada del sifó principal, i un tub de comunicació entre la campana i la sortida del sifó secundari.
La campana s'ha de poder desmontar per netejar el sifó.
El disseny del sifó ha de garantir un tancament hidràulic fins que l'aigua no sobrepassi una alçària prefixada per sobre del sifó, i una descàrrega ràpida de l'aigua, una vegada aquesta sobrepassi aquesta alçària, amb el cabal exigit a la DT.
La superfície de la peça no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni rebaves.
Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.
La superfície exterior ha d'estar recoberta amb vernís.
Facilitat de mecanització (duresa superficial, ISO 2531): <= 230 Brinell
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## BE4 XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS

## BE42 CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC

## BE421- CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE421-0O4F,BE421-0O4C,BE421-0O48,BE421-0O46.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària.
S'han considerat els materials següents:

- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.

No poden tenir peces interiors soltes.

Les superfícies internes han de ser llises.

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.

Característiques tècniques:

| | Alumini rígid | Acer inoxidable | |
|---|---|---|---|
| Gruix (mm) | 0,7 | 1 | |
| Pes xapa (kg/m2) | 1,72 | 8,1 | |
| Diàmetre (mm) | 125 160 250 | 400 | 200 250 | 400 |
| Pres. Treball (mm.c.d.a.) (UNE 100-102) | <=150 | =100 | <=100 | <=150 |

Característiques tècniques:

| | Alumini Flexible | Planxa acer galvanitzat | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruix (mm) | no definit | 0,5 | | | | | | 0,7 | |
| Diàm. (mm) | 125 | 160 | 250 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 |
| Pres. treball | <=305 | <=305 | <=203 | | | | | | |
| Pes tub kg/m | 0,32 | 0,35 | 0,58 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 4,3 | 6,9 |

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.

Estiratge per metre d'origen comprimit: <= 5 m

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:

Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.

Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:

| Diàmetre nominal | Tolerància |
|---|---|

| ( mm ) | |
|---|---|
| 100 | + 0,5 |
| 125 | + 0,5 |
| 160 | + 0,6 |
| 200 | + 0,7 |
| 250 | + 0,8 |
| 400 | + 1 |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

---

## BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## BEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

### BEKJ- REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEKJ-0MG1,BEKJ-0MFO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al marc.
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

---

## BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

### BEW ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## BEW1- SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW1-0OXW,BEW1-0OXM,BEW1-0OWZ,BEW1-0OWY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BF5 TUBS I ACCESSORIS DE COURE

## BF53- TUB DE COURE SEMIDUR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF53-FGLQ,BF53-FGLP,BF53-FGLO,BF53-FGLN,BF53-FGLE,BF53-FGLD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

- Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040%
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A

Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:

- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
- Referència a la norma EN 1057
- Marca identificativa del fabricant
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Identificació de l'estat metal·lúrgic

Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems.

Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la seva longitud.

Llargària: Barres de 3 m o 5 m

Toleràncies:

- Diàmetre exterior nominal:

| Diàmetre exterior nominal (mm) | | Toleràncies en el diàmetre exterior (mm) | |
|---|---|---|---|
| | | aplicable al diàmetre mig | aplicable a qualsevol diàmetre |
| > | =< | | |
| 6 | 18 | ± 0,04 | ± 0,09 |
| 18 | 28 | ± 0,05 | ± 0,10 |
| 28 | 54 | ± 0,06 | ± 0,11 |
| 54 | 76 | ± 0,07 | ± 0,15 |
| 76 | 89 | ± 0,07 | ± 0,20 |
| 89 | 108 | ± 0,07 | ± 0,30 |
| 108 | 159 | ± 0,2 | ± 0,4 |

- Gruix de paret:

| Diàmetre exterior nominal (mm) | Tolerància en el gruix de la paret | |
|---|---|---|
| | g < 1 mm (%) | g => 1 mm (%) |
| < 18 mm | ± 10 | ± 13 |
| => 18 mm | ± 10 | ± 15 (*) |

(*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o refrigeració d'edificis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:
- Reacció al foc
- Resistència a l'aixafament
- Pressió interior
- Toleràncies dimensionals
- Resistència a les altes temperatures
- Soldabilitat
- Estanquitat: gasos i líquids
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.

---

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC

## BFA7- TUB DE PVC-U A PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFA7-08T4,BFA7-08T5,BFA7-08SB,BFA7-08SA,BFA7-08SD,BFA7-08SW,BFA7-08S5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.
S'han considerat els elements següents:
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.

Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els juntsha de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:
- Número del RSI
- Inscripció "AGUA"
Gruix mínim de la paret (mm):

| DN | Pressions nominals PN (bar) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PN6 | PN7,5 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
| 12 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | |
| 20 | - | - | - | - | 1,5 | 1,9 | - | |
| 25 | - | - | - | 1,5 | 1,9 | 2,3 | - | |
| 32 | - | - | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | - |
| 40 | - | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | - |
| 50 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | - |
| 63 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | - |
| 75 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | - |
| 90 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | - |
| 110 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
| 125 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
| 140 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
| 160 | 4,0 | 4,7 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
| 180 | 4,4 | 5,3 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
| 200 | 4,9 | 5,9 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
| 225 | 5,5 | 6,6 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | - |
| 250 | 6,2 | 7,3 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | - |
| 280 | 6,9 | 8,2 | 8,6 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | - |
| 315 | 7,7 | 9,2 | 9,7 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | - |
| 355 | 8,7 | 10,4 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | - |
| 400 | 9,8 | 11,7 | 12,3 | 15,6 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | - |
| 450 | 11,0 | 13,2 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | - |
| 500 | 12,3 | 14,6 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | - |
| 560 | 13,7 | 16,4 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | - | | - |
| 630 | 15,4 | 18,4 | 19,3 | 24,1 | 30,0 | - | | - |
| 710 | 17,4 | 20,7 | 21,8 | 27,2 | - | - | | - |
| 800 | 19,6 | 23,3 | 24,5 | 30,6 | - | - | | - |
| 900 | 22,0 | 26,3 | 27,6 | - | - | - | | - |
| 1000 | 24,5 | 29,2 | 30,6 | - | - | - | | - |

Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm):

| Diàmetre nominal dn | Tolerància Diàmetre |
|---|---|
| <= 50 | + 0,2 |
| 63 <= dn <= 90 | + 0,3 |
| 110 <= dn <= 125 | + 0,4 |

| 140 <= dn <= 160 | + 0,5 |
| --- | --- |
| 180 <= dn <= 200 | + 0,6 |
| 225 | + 0,7 |
| 250 | + 0,8 |
| 280 | + 0,9 |
| 315 | + 1,0 |
| 355 | + 1,1 |
| 400 | + 1,2 |
| 450 | + 1,4 |
| 500 | + 1,5 |
| 560 | + 1,7 |
| 630 | + 1,9 |
| 710 >= dn <=1000 | + 2,0 |

- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval.

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.

TUBS:

El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.

Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa

PER A UNIÓ ENCOLADA:

El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.

L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.

Diàmetre interior mig de l'embocadura:

| Diàmetre nominal dn (mm) | Diàmetre interior embocadura (mm) | |
| --- | --- | --- |
| | d mín | d màx |
| dn <= 90 | dn + 0,1 | dn + 0,3 |
| 110 <= dn <= 125 | dn + 0,1 | dn + 0,4 |
| 140 <= dn <= 160 | dn + 0,2 | dn + 0,5 |
| 180 <= dn <= 200 | dn + 0,2 | dn + 0,6 |
| 225 | dn + 0,3 | dn + 0,7 |
| 250 | dn + 0,3 | dn + 0,8 |
| 280 | dn + 0,3 | dn + 0,9 |
| 315 | dn + 0,4 | dn + 1,0 |

Llargària mínima de l'embocadura:

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:

A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.

El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.

Diàmetre interior mig de l'embocadura:

- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm

Llargària d'entrada de l'embocadura : (22 + 0,16 dn) mm

Fondària mínima d'embocament:

- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn - 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.

TUBS:

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.
TUBS:
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
TUBS:
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
- Sigles PVC-U
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
- Pressió nominal PN
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
- Número de la línia d'extrussió
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:
- Tamany nominal
- Identificació del fabricant
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes
- Marca de certificació d'una tercera part
- El trimestre i l'any de fabricació
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix
- Resistència als olis (O), si procedeix
- La abreviatura del cautxú
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

## BFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB3-099N,BFB3-095R,BFB3-096B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190°C i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

- PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

Pressió de la prova hidràulica a 20°C:

| Designació tub | Pressió de prova a 20°C (bar) |
|---|---|
| PE 40 | 7,0 MPa |
| PE 100 | 12,4 MPa |

Gruix de la paret i les seves tolerències:

| | SÈRIE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SDR 7,4 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 26 |
| | Pressió nominal, PN (bar) | | | |
| PE 40 | PN 10 | PN 6 | - | PN 4 |
| PE 100 | - | PN 16 | PN 10 | PN 6 |
| | Gruix de paret, e (mm) | | | |

| DN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | mín. | màx. | mín. | màx. | mín. | màx. | mín. | màx. |
| 16 | 2,3 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | - | - | - | - |
| 25 | 3,5 | 4,0 | 2,3 | 2,7 | - | - | - | - |
| 32 | 4,4 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | - | - |
| 40 | 5,5 | 6,2 | 3,7 | 4,2 | 2,4 | 2,8 | - | - |
| 50 | 6,9 | 7,7 | 4,6 | 5,2 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,3 |
| 63 | 8,6 | 9,6 | 5,8 | 6,5 | 3,8 | 4,3 | 2,5 | 2,9 |
| 75 | 10,3 | 11,5 | 6,8 | 7,6 | 4,5 | 5,1 | 2,9 | 3,3 |
| 90 | 12,3 | 13,7 | 8,2 | 9,2 | 5,4 | 6,1 | 3,5 | 4,0 |
| 110 | 15,1 | 16,8 | 10,0 | 11,1 | 6,6 | 7,4 | 4,2 | 4,8 |
| 125 | 17,1 | 19,0 | 11,4 | 12,7 | 7,4 | 8,3 | 4,8 | 5,4 |
| 140 | 19,2 | 21,3 | 12,7 | 14,1 | 8,3 | 9,3 | 5,4 | 6,1 |
| 160 | 21,9 | 24,2 | 14,6 | 16,2 | 9,5 | 10,6 | 6,2 | 7,0 |
| 180 | 24,6 | 27,2 | 16,4 | 18,2 | 10,7 | 11,9 | 6,9 | 7,7 |
| 200 | 27,4 | 30,3 | 18,2 | 20,2 | 11,9 | 13,2 | 7,7 | 8,6 |
| 225 | 30,8 | 34,0 | 20,5 | 22,7 | 13,4 | 14,9 | 8,6 | 9,6 |
| 250 | 34,2 | 37,8 | 22,7 | 25,1 | 14,8 | 16,4 | 9,6 | 10,7 |
| 280 | 38,3 | 42,3 | 25,4 | 28,1 | 16,6 | 18,4 | 10,7 | 11,9 |
| 315 | 43,1 | 47,6 | 28,6 | 31,6 | 18,7 | 20,7 | 12,1 | 13,5 |
| 355 | 48,5 | 53,5 | 32,2 | 35,6 | 21,1 | 23,4 | 13,6 | 15,1 |
| 400 | 54,7 | 60,3 | 36,3 | 40,1 | 23,7 | 26,2 | 15,3 | 17,0 |
| 450 | 61,5 | 67,8 | 40,9 | 45,1 | 26,7 | 29,5 | 17,2 | 19,1 |
| 500 | - | - | 45,4 | 50,1 | 29,7 | 32,8 | 19,1 | 21,2 |
| 560 | - | - | 50,8 | 56,0 | 33,2 | 36,7 | 21,4 | 23,7 |
| 630 | - | - | 57,2 | 63,1 | 37,4 | 41,3 | 24,1 | 26,7 |
| 710 | - | - | - | - | 42,2 | 46,5 | 27,2 | 30,1 |
| 800 | - | - | - | - | 47,4 | 52,3 | 30,6 | 33,8 |
| 900 | - | - | - | - | 53,3 | 58,8 | 34,4 | 38,3 |
| 1000 | - | - | - | - | 59,3 | 65,4 | 38,2 | 42,2 |

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:

| DN (mm) | Diàmetre exterior mig | | Ovalització màxima |
|---|---|---|---|
| | mín. | màx. | |
| 16 | 16,0 | 16,3 | 1,2 |
| 20 | 20,0 | 20,3 | 1,2 |
| 25 | 25,0 | 25,3 | 1,2 |
| 32 | 32,0 | 32,3 | 1,3 |
| 40 | 40,0 | 40,4 | 1,4 |
| 50 | 50,0 | 50,4 | 1,4 |
| 63 | 63,0 | 63,4 | 1,5 |
| 75 | 75,0 | 75,5 | 1,6 |
| 90 | 90,0 | 90,6 | 1,8 |
| 110 | 110,0 | 110,7 | 2,2 |
| 125 | 125,0 | 125,8 | 2,5 |
| 140 | 140,0 | 140,9 | 2,8 |
| 160 | 160,0 | 161,0 | 3,2 |
| 180 | 180,0 | 181,1 | 3,6 |
| 200 | 200,0 | 201,2 | 4,0 |
| 225 | 225,0 | 226,4 | 4,5 |
| 250 | 250,0 | 251,5 | 5,0 |
| 280 | 280,0 | 281,7 | 9,8 |
| 315 | 315,0 | 316,9 | 11,1 |
| 355 | 355,0 | 357,2 | 12,5 |
| 400 | 400,0 | 402,4 | 14,0 |
| 450 | 450,0 | 452,7 | 15,6 |
| 500 | 500,0 | 503,0 | 17,5 |
| 560 | 560,0 | 563,4 | 19,6 |
| 630 | 630,0 | 633,8 | 22,1 |
| 710 | 710,0 | 716,4 | - |
| 800 | 800,0 | 807,2 | - |
| 900 | 900,0 | 908,1 | - |
| 1000 | 1000,0 | 1009,0 | - |

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

---

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFQ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

### BFQ0- AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFQ0-0DGM,BFQ0-0DGL,BFQ0-0DGK,BFQ0-0DGI,BFQ0-0DCZ,BFQ0-0DCY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios".
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

### BFW6- ACCESSORI PER A TUB DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFW6-04NR,BFW6-04O3,BFW6-04NY,BFW6-04O0,BFW6-04NU,BFW6-04NP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

---

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

### BFWB- ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWB-08VE,BFWB-08VC,BFWB-08VO,BFWB-08VM,BFWB-08VQ,BFWB-08VT,BFWB-08V8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

---

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

## BFWF- ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWF-09VY,BFWF-09TW,BFWF-09U3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

---

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

### BFY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFY3-065M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

## BFYC- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYC-04OL,BFYC-04OY,BFYC-04OU,BFYC-04OK,BFYC-04OX,BFYC-04OQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

## BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

## BFYG- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYG-08X6,BFYG-08X4,BFYG-08XG,BFYG-08XE,BFYG-08XI,BFYG-08XM,BFYG-08X0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG1 CAIXES I ARMARIS

## BG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG12-0G8U.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):

| Tipus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Material | Normal | Estanca | Antihumitat | Antideflagrant |
| Plàstic | >= IP-405 | >= IP-535 | >= IP-545 | - |
| Plastificada | >= IP-517 | >= IP-537 | >= IP-547 | - |
| Planxa d'acer | >= IP-517 | >= IP-537 | >= IP-547 | >= IP-557 |
| Fosa d'alumini | >= IP-517 | >= IP-537 | >= IP-547 | >= IP-557 |

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG1 CAIXES I ARMARIS

## BG16- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG16-0BVO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors: >= IP-417
- Instal·lacions exteriors: >= IP-437
Rigidesa dielèctrica: >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305): A
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG1 CAIXES I ARMARIS

## BG1B- CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG1B-H64J,BG1B-H64K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment.
S'han considerat els tipus següents:
- TMF1
- TMF10
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components:
- Caixes modulars amb doble aïllament
- Unions modulars
- Tapes laterals
- Plaques de muntatge
- Elevadors suplements de plaques
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial
- Finestra dels automàtics
- Bases corrent contínua
- Neutre seccionable
- Borns bimetàl·lics
- Interruptor automàtic
- Interruptor diferencial
- Peça per a cobrir els borns
- Born de connexió a terra
- Cable elèctric
- Terminal de pressió, de pre-aïllament
- Dispositius de ventilació
- Conjunt de fixació mural
- Cargol de fixació
- Canal pels cables
Els tipus T-20 i T-30 han de tenir també els següents components:
- Relé d'emissió
- Relé diferencial auxiliar
- Regleta de comprovació
- Pletines de coure
- Perfils de fixació mural
- Femella de fixació perfil i caixa
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors.
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible.
La cara frontal ha de ser transparent i precintable.
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal.
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accès.
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc.
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble aillament.
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàl·lics precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura.
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa.
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid.
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima.
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble.
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades.
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar.
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal.

Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau per al neutre.
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A.
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, autoextinguibles.
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i d'una protecció magnetotèrmica per a cadascun dels circuïts interiors.
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant.
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC
Característiques dels components:

| Línia trifàsica | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot.màx.adm. conjunt prot. i mesura (kW) 400 / 230 V | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Pot.màx.adm. conjunt prot. i mesura (kW) 230 / 132 V | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Prot.dif.- int.nom. (A) | 63 | 63 | 63 | transformador toroidal | | | | | | | |
| Prot.dif. sensib.(mA) | 300 per a força i 30 per a la resta de receptors | | | | | | | | | | |
| Int.general aut.-Intens. nominal (A) | 40 | 50 | 63 | 160 | 160 | 160 | 160 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Int.general aut.-Poder de tall (kA) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Int.general aut-Tèrmic(A) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Int.general aut-magn.(A) | 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en un temps <= 0,02s | | | | | | | | | | |
| Conjunt mesur.tipus | T2-T1 | T2-T1 | T2 | T20 | T20 | T20 | T20 | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Conjunt mes.cablejat | 16/10 mm2 | | | 20x5/15x5 | | | | 30x6/20x5 | | | |
| Tallacircuits seg-fusibles(A) | 80 | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 630 | 630 |
| Tallacircuits segur.-bases | DIN 0 | | | DIN 1 | | | DIN 3 | | | | |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los efectos térmicos.
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El conjunt ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents:
- Marca i fabricant
- Tipus
- Tensió nominal en V
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles
- Anagrama d'homologació UNESA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

## BG2P- TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2P-1KUW,BG2P-1KUX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

## BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KSW,BG2Q-1KSV,BG2Q-1KTE,BG2Q-1KSU,BG2Q-1KTN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

### BG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2WX,BG33-G2VO,BG33-G2X0,BG33-G2WY,BG33-G2VM,BG33-G2RB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament

de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Reacció al foc:
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
- Classe Fca (comportament no determinat)
- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):

| Secció (mm2) | 25 | 50 | 95 | 150 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruix (mm) | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

## BG3I- CONDUCTOR DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG3I-06W3,BG3I-06W4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG5 APARELLS DE MESURA

## BG52- COMPTADOR D'ENERGIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG52-0H22.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aparells comptadors d'energia elèctrica.
S'han de considerar els tipus següents:
- Comptadors d'energia activa
- Comptadors d'energia reactiva
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.
No han de propagar foc.
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques.
Els tres primers elements s'han de poder precintar.
Tensions de referència: 120-230-277-400-480 V
Intensitats de base: 5-10-15-20-30-40-50 A
Freqüència: 50 Hz
Aïllament (DIN 43857): Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-53X
Dimensions principals (DIN 43857): Ha de complir
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:
Precisió (UNE 21-310): classe 1 o 2
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:
Precisió (UNE 21-310): classe 3
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. Lista de métodos de ensayo.
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2.
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).
REACTIVA:
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:
- Marca i lloc de fabricació.
- Designació del tipus d'aparell.
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei

- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:
- Constant del comptador.
- Tensió de referència.
- Número de sèrie i any de fabricació.
- Temps de referència.
- Classe de precissió.
- Intensitat nominal.
- Freqüència nominal en Hz.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG6 MECANISMES

### BG64- CAIXA PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG64-07EI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a

permetre la introducció de tubs per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.
Dimensions de les caixes:

| Capacitat | Dimensions (mm) |
|---|---|
| 1 element | 73x88x43 |
| 2 elements | 109x88x43 |
| 3 elements | 145x88x43 |

Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG6 MECANISMES

## BG69- INTERRUPTORS I COMMUTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG69-1NHN,BG69-1NKD,BG69-1NI0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG6 MECANISMES

## BG6D- MARC PER A MECANISMES ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG6D-1OB2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG6 MECANISMES

## BG6G- PRESA DE CORRENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG6G-1NYI,BG6G-1NY2,BG6G-1NYU,BG6G-1NY8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BG6 MECANISMES

## BG6J- SORTIDA DE FILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG6J-07O2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sortida de fils de tipus 1, 2, 3 ò 4 i per encastar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

## BGD2- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD2-06US.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

## BGD4- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD4-16WD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Capacitat dels borns:

| I nominal (A) | I nominal (A) | Secció (mm2) |
|---|---|---|
| II o IV | 125 | <=50 |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

## BGD5- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD5-06SU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:

| Tipus | Estàndard | 300 micres |
|---|---|---|
| Gruix (micres) | >= 10 | >= 300 |

Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

### BGW2- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2-093M,BGW2-093I.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGW8- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW8-0ASI,BGW8-0ASJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGWC- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWC-09N4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGWD- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWD-0AS6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

### BGWF- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWF-0ARJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

### BGY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY3-0B2S.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

## BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

### BGYD- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD-0B2X,BGYD-0B2W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

### BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

### BHM2- COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS

### BHM2-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM2-13J8P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.

La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:

- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.

El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment.

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:

| Dimensions (mm) | 300x300x6 | | | 400x400x10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alçària (m) | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |

Perns d'ancoratge: acer S 235 JR

Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2

Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%

Si és de forma troncocònica:

- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%

Toleràncies:

- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d'alçària nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnes d'alçària nominal > 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5° entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la porta
- columna amb placa d'ancoratge: ± 5° entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): <1° entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles
- Durabilitat

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

### BJ1 APARELLS SANITARIS

#### BJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

## BJ115- LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ115-0QHO,BJ115-0QHP,BJ115-0QIM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superfícies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Lavabos i rentamans murals: 1500 N
Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF),

l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
EN 14688 CL
OF - CA - LR DA
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
EN 14296 CA LR DA
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a higiene personal:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I

## PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

### BJ1 APARELLS SANITARIS

### BJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

### BJ11C- INODOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ11C-0Q64,BJ11C-0Q65.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Inodors murals:  4000 N

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a higiene personal:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ1 APARELLS SANITARIS

## BJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

## BJ11O- PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ11O-0PMV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial

- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ1 APARELLS SANITARIS

## BJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

## BJ183- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ183-0PGE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigüeres per encastar o amb suports murals.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera)
En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element:
- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar

- Aigüeres d'encastar
- Aigüeres d'enrasar
- Aigüeres sota taulell

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.

Hi ha d'haver drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor

Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.

Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.

Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial permanent.

Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior

Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast.

Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la cubeta.

Caudal del sobreeixidor >0,20l/s

Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de resistència anteriorment anomenats.

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.

L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 1.500 N

Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de productes alimentaris, neteja de la vaixella i evacuació d'aigua residual domèstica:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- obre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- n la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Informació sobre els requisits essencials:
- Facilitat de neteja
- Resistència de càrrega (només en aigüeres murals)
- Durabilitat

L'aigüera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i nom del fabricant o casa comercial.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

### BJ1 APARELLS SANITARIS

### BJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

### BJ18A- ABOCADOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ18A-17WK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Abocador.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superfícies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Toleràncies:
- Dimensions: - 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ1 APARELLS SANITARIS

## BJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

## BJ18B- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ18B-0PMZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## BJ210- AIXETA PER A AIGÜERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ210-0SFL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescladora
- Monocomandament
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## BJ211- AIXETA PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ211-0R4Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.

S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament d'obertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## BJ215- AIXETA PER A INODOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ215-0RRW.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.
Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua: 1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21B- AIXETA PER A SAFAREIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ21B-0R7W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre d'entrada.
S'han considerat els tipus següents:
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
AIXETA SENZILLA:
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
AIXETA TEMPORITZADA:
Temps de sortida d'aigua: 15 - 20 s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21C- AIXETA SENZILLA PER A LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ21C-0R8F,BJ21C-0R8P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21D- AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ21D-0RGX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó cromat
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
- Temporitzada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellament. Métode de
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## BJ21P- RUIXADOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ21P-0RD9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó cromat
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
- Temporitzada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellament. Métode de
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ2Z ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ2Z3- MANIGUET FLEXIBLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2Z3-0RKX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## BJ3E- SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ3E-0RNA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.

Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

### BJ3F- SIFÓ PER A AIGÜERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ3F-0SJR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic

- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.

Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.

Cabal de desguàs per a aigüera:

- Desguàs: >= 0,7 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,6 l/s
- Sifó: >= 0,7 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s

Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJA APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJAD- ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJAD-0QVG,BJAD-0QXE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball: <= 98°C
Temperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Connexió de l'aigua: 1/2" ó 3/4"
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.

Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + A11:1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la indicació "Termo".
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

## BJM3 COMPTADOR D'AIGUA

## BJM31- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJM31-0QUC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat del número indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a

mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

---

## BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

## BJM3 COMPTADOR D'AIGUA

## BJM35- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJM35-V8G0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:

- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.

COMPTADORS:

No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.

Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.

Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.

El comptador ha d'estar homologat i precintat.

El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.

Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts.

El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.

El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals.

El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat del número indicat.

COMPTADOR VOLUMÈTRIC:

Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.

COMPTADOR DE VELOCITAT:

Ha d'estar format per un cos i una tapa.

Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

COMPTADORS:

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COMPTADORS:

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:

El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

---

## BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

### BM3 EXTINTORS

### BM30- ARMARI PER A EXTINTOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM30-0T70.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària: >= 600 mm
Amplària: >= 300 mm
Fondària: >= 220 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

## BM3 EXTINTORS

### BM33- EXTINTOR MANUAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM33-0T4F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei

- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

---

## BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

## BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

## BMY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY3-0TC7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

---

## BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

### BN3 VÀLVULES DE BOLA

#### BN37- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN37-0X86,BN37-0X89,BN37-0X7O,BN37-0X7Z,BN37-0X7Y.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

## BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## BN3 VÀLVULES DE BOLA

### BN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN38-0XCH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y

regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

---

## BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## BN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ

## BN86- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN86-0X1V,BN86-0X1O,BN86-0X1R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial
- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per:
- Cos d'acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre brides
- Sistema de tancament per disc d'acer inoxidable
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents:
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Material
- Marca comercial
- Fletxa sentit circulació fluid
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Material del tancament: Acer inoxidable ferrític
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## BN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ

### BN89- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN89-215C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de disc amb els extrems roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos cilíndric de llautó amb els extrems roscats
- Disc obturador de material sintètic o metàl·lic amb eix de guia i junt d'estanquitat
- Molla helicoïdal tarada a una pressió predeterminada per a mantenir el disc contra el seient
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
L'eix que suporta l'element obturador ha de desplaçar-se lliurement per l'allotjament.
En estat de repòs, la molla ha de mantenir el disc contra el seient mecanitzat al cos.
El disc ha d'estar centrat amb el seient i ha de fer contacte en tot el perímetre.
Sobre el cos de la vàlvula hi ha d'anar gravada la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Sageta que indiqui el sentit de circulació del fluid
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

---

## BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

## BP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

## BP44- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP44-1A3X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de poliolefines, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.
El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme.
Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, sense aïllament entre ells, ensamblats en capes concèntriques o en grup. El nombre màxim de fils dels conductor cablejats és de 7 fils.
Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques addicionals en anell i/o

símbols, obtinguts mitjançant la utilització d'un aïllament colorejat o d'una superficie colorejada per extrussió, impressió o pintat. Els colors han de ser fàcilment identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats del Document d'Armonització HD 402 S2.
El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts que li siguin aplicables de la norma UNE-EN 50290-2.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats) o be una combinació de les dues solucions.
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- una cinta metàl·lica;
- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica;
- una trena metàl·lica nua o recoberta;
- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure;
- una capa semiconductora.
Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de drenatge ha de ser sòlid o cablejat, de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. Els elements que constitueixen l'apantallament compliran la norma UNE-EN 50288-1.
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 50288-11-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-9-1

CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 60603-7.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina.
UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y construcción.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables.
UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-2: Especificación intermedia para cables

apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo, centro de datos y cables para conexionado.

---

## BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

### BQ2 PAPERERES

#### BQ22- PAPERERA DE PEU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ22-IQET.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres de peu:
- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub
- Papereres de fosa
- Papereres de fosa d'alumini
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat
- Papereres de polietilè
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA:
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE POLIETILÈ:
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B06 FORMIGONS

### B06D- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06D-0L90,B06D-0L92.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 4 cm
- Consistència tova: 5 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Per qualsevol consistència: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B07 MORTERS DE COMPRA

## B07F- MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LT8,B07F-0LT6,B07F-0LSZ,B07F-0LT4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B07 MORTERS DE COMPRA

## B07G- MORTER AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07G-0MR9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B07 MORTERS DE COMPRA

### B07K- PASTA DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07K-0LR1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A): 17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua: >= 5°C
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## B0 MATERIALS BÀSICS

## B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

## B0B6- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B6-107E,B0B6-107I.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

| Tipus acer | Barres doblegades o corbades | |
|---|---|---|
| | D <= 25 mm | D > 25 mm |
| B 400 | 10 D | 12 D |
| B 500 | 12 D | 14 D |

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, després de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm

(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

# P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

### P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

#### P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

##### P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-HYQW,P2143-4RR1,P2143-4RQT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

---

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

## P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

## P2145- ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2145-4RS0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESMUNTATGE O ENDERROC EN OBRA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

---

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

## P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

## P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMK,P214W-FEMN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

---

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P22 MOVIMENTS DE TERRES

## P221 EXCAVACIONS

### P2217- EXCAVACIÓ PER A REBAIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2217-I4R7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT $< 20$.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT $> 50$ sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P22 MOVIMENTS DE TERRES

## P221 EXCAVACIONS

## P221D- EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-DZ32.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

### P22 MOVIMENTS DE TERRES

## P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

## P2250- ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2250-FIVV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans mecànics, per tal d'aconseguir una superfície homogènia de suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'escarificació
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:
El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF.
La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en la DT, o en el seu defecte, les especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondàries definides en la DT, o en el seu defecte, les que determini el DF.
S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a màxim. En el cas en que s'escarifiqui en fondàries superiors, cal retirar el terreny i col·locar-lo després per tongades.
Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç del terreny, s'han de senyalitzar convenientment i operar amb les precaucions necessàries.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P22 MOVIMENTS DE TERRES

## P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

## P2253- REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES O RECICLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2253-5478.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P22 MOVIMENTS DE TERRES

## P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

## P2254- REBLIMENT I PICONATGE DE FLONJALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2254-EL69.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

### P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-4I5W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

---

## P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

## P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

### P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU5O.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

## P4 ESTRUCTURES

## P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

### P4E0- ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4E0-DAVK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'armadures:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm
Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; >= 10 mm
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm, >= D
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE

36831.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca i sense segregacions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARMADURES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## P4 ESTRUCTURES

## P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

## P4E2- FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

### P4E2-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4E2-11WTM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat manualment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Cura del formigó
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul
FORMIGONAMENT:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## P4 ESTRUCTURES

## P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

## P4E4- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA

**P4E4-1**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4E4-13PX8,P4E4-13PX1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm

- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm

ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

---

## P4 ESTRUCTURES

## P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

## P4E5- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4E5-DJMP,P4E5-DJMQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs

- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

---

## P5 COBERTES

### P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

### P5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS

### P5Z15- FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE CIMENT PÒRTLAND

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5Z15-4Z2W,P5Z15-4Z2Y.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer juntsde dilatació i de retracció. Aquests juntshan de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 50 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas

- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

---

## P5 COBERTES

## P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

## P5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS

## P5ZH0- BONERA PER A COBERTES, COL·LOCADA

## P5ZH0-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZH0-12PH4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:

- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.

BONERA:

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.

La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.

En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.

La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.

La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.

La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.

Distància a paraments verticals: >= 50 cm

Distància de la bonera al baixant: <= 5 m

Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

## P5 COBERTES

## P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

## P5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS

## P5ZH3- SUBSTITUCIÓ DE BONERA DETERIORADA

## P5ZH3-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZH3-13JIU,P5ZH3-13JIV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Substitució de bonera deteriorada per bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent, amb repicat del paviment de les vores, làmina de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de solera amb capa de morter i acabat amb paviment de rajola ceràmica fina.
S'han considerat els tipus de bonera següents:
- Bonera de goma termoplàstica
- Bonera sifònica d'etilè propilè dièn (EPDM)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arrancada de bonera, repicat i sanejament del paviment de les vores
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Col·locació de la bonera
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Reforç puntual de membrana amb làmina bituminosa
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina
- Recrescut de solera amb capa de protecció de morter
- Neteja i preparació de la superfície del suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Cura i protecció del material

- Paviment de rajola ceràmica
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens de morter.
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona.
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm
Junts perimetrals: >= 1 cm
Distància entre els junts de dilatació: <= 5 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m

El conjunt de la bonera ha de ser estanc.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.

---

## P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

### P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

## P612 PARETS DE CERÀMICA

### P6120- CALAIX CERÀMIC PER BAIXANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6120-61R0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Calaix vertical per a recobriment de baixant, amb envà de peces ceràmiques col·locades amb morter.
S'han considerat els acabats següents:
- Arrebossat i enrajolat amb rajola ceràmica col·locada amb morter adhesiu
- Enguixat i pintat amb pintura plàstica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Calaix arrebossat i enrajolat:
- Replanteig de l'envà per a formació de calaix
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts
- Estesa d'una primera capa d'arrebossat
- Preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
- Estesa d'una segona capa d'arrebossat
- Acabat de la superfície
- Col·locació de la protecció d'aresta amb cantonera
- Replanteig de l'especejament de l'enrajolat en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Calaix enguixat i pintat:
- Replanteig de l'envà per a formació de calaix
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts
- Execució de l'aresta o del racó
- Col·locació de la protecció d'aresta amb cantonera
- Estesa d'una primera capa d'enguixat
- Preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
- Estesa d'una segona capa d'enguixat
- Acabat de la superfície
- Aplicació de la capa segelladora
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
El calaix ha d'estar situat al lloc indicat a la DT amb les correccions acceptades expressament per la DF.
Ha de tenir la forma i les dimensions indicades a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
Ha de ser estable i resistent.
Ha de quedar correctament aplomat i anivellat.
CALAIX ARREBOSSAT I ENRAJOLAT:
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície i el més similar possible al de les parets

confrontants, d'acord amb les especificacions requerides per la DF.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Els junts entre les peces han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.
Els junts horitzontals han de coincidir amb els de les parets confrontants, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Amplària dels junts: 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts: ± 0,5 mm
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
CALAIX ENGUIXAT I PINTAT:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes i el més similar possible al de les parets confrontants, d'acord amb les especificacions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
L'envà no ha de ser solidari amb els elements estructurals verticals.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

## P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

## P614 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

## P6142- ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA, AMB GUIX O AMB ADHESIU COLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6142-56UV,P6142-57B0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
- Paret vista: ± 2 mm/m
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:

| Gruix paret (cm) | Fondària regates (cm) |
|---|---|
| 4 | <= 2 |
| 5 | <= 2,5 |
| 6 - 7 | <= 3 |
| 7,5 | <= 3,5 |
| 9 | <= 4 |
| 10 | <= 5 |

Regates :
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
- Separació dels marcs: >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de

l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en juts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels juts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

---

## P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

## P66 DIVISÒRIES AMB MAMPARES

## P662- MAMPARA DIVISÒRIA DE PLAQUES SINTÈTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P662-6YAB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer inoxidable.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels elements de suport
- Col·locació dels taulers
- Muntatge de les portes i els seus accessoris
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

## P75 MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES

### P751- MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES, DE LÀMINES DE PVC RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P751-AETA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina resistent a l'intempèrie
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membrana en piscines:
- Neteja i preparació del suport
- Revestiment de les parets
- Revestiment del fons
- Execució de les unions en les parets i formació dels angles i dels encontres amb elements singulars
- Execució de les unions en el fons i dels encontres amb elements singulars
- Segellat dels juntsCONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).
Ha de ser estanca.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels paraments verticals del perímetre.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 10 mmIMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES:
La unió entre la làmina i els accessoris ha de ser estanca. Aquestes unions s'han de fer mitjançant brides.
Els retalls i soldadures no han de coincidir amb les unions de la làmina amb els accessoris.
La làmina ha de quedar fixada al suport en tot el perímetre.
Els juntsentre làmines han de quedar units per soldadura i segellats.
Cavalcaments entre les làmines: >= 7 cm
Cavalcaments entre les làmines dels paraments i el fons: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, del sol.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES:
La superfície del suport ha de ser llisa, uniforme, neta, sense parts engrunades o irregularitats que puguin produir el trencament de la làmina.
El fons de la piscina ha de tenir un pendent de l'1 al 2% cap al desgüàs, per tal d'evacuar l'aigua condensada.
Les unions es realitzaran per soldadura d'aire calent. Queda prohibit la soldadura per dissolvent, ja que pot malmetre el vernís protector de la làmina.
Les làmines s'han de desenrotllar sobre el suport, sense que es produeixin tensions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i juntS.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

---

## P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

## P77 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES

### P774- MEMBRANA LÀMINA DE POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P774-6Q8A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè i poliolefines.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Impermeabilització amb membrana de làmines de poliolefines.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, juntsacords, etc.)

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de ser estanca.
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles.
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de forta pendent, etc.).
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics.
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures siguin homogènies.
Solapament de les unions: >= 15 cm
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 50 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les desplaci.
Característiques del suport:
- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes.
- Rugositats: <= 2 mm

Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C.
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la.
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de polietileno.

---

## P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

## P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

## P782- IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P782-6131.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements constructius, mitjançant morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de parament:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els juntsestructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.).
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació de la mescla.

Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

## P7D AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

### P7DC- SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES AMB ABRAÇADORA PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7DC-FIKA,P7DC-FIKB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Col·locació d'abraçadores
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació d'abraçadores:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'abraçadora
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:

L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se completament al tub.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

## P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS

### P7J8- REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7J8-DPF1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert de juntS amb materials plàstics.
S'han considerat els tipus següents:
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reblert de juntS amb material col·locat a pressió:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació a pressió del material
Reblert de juntS amb placa col·locada amb adhesiu:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la placa
CONDICIONS GENERALS:
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
Separació entre cordons: <= 4 mm
Junts entre plaques: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
L'amplària del junt ha de ser constant.
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REBLERT AMB CORDÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS

### P811- ARREBOSSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P811-3EJ8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir juts de dilatació. La distància entre juts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els juts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi

adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS

## P815- ENGUIXAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P815-3FM1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final

Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els juts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista: >= 50
- Enguixat reglejat o reglada: >= 55

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm

Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

| | | Tipus enguixat | |
|---|---|---|---|
| Parament | | A bona vista | reglejat |
| Vertical | Planor | ± 1mm / 0,2m | - |
| | | ± 10mm / 2m | ± 5mm / 2m |
| | Aplomat /planta | ± 10mm | 5mm |
| Corbat | Curvatura prevista | ± 5mm /plantilla 1m | ± 3mm /plantilla 1m |
| Horitzontal | Planor | ± 1mm / 0,2m | - |
| | | ± 10mm / 2m | ± 5mm / 2m |
| | Nivell previst | ± 10mm | ± 5mm |
| Inclinat | Planor | ± 1mm / 0,2m | - |
| | | ± 10mm / 2m | ± 5mm / 2m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Inclinació prevista | ± 10mm | ± 5mm |

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

## P8 REVESTIMENTS

## P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS

## P819- FORMACIÓ DE RACÓ DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P819-3GBJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació d'aresta o de racó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els juts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista: >= 50
- Enguixat reglejat o reglada: >= 55
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

| | | Tipus enguixat | |
|---|---|---|---|
| Parament | | A bona vista | reglejat |
| Vertical | Planor | ± 1mm / 0,2m | - |
| | | ± 10mm / 2m | ± 5mm / 2m |
| | Aplomat /planta | ± 10mm | 5mm |
| Corbat | Curvatura prevista | ± 5mm /plantilla 1m | ± 3mm /plantilla 1m |
| Horitzontal | Planor | ± 1mm / 0,2m | - |
| | | ± 10mm / 2m | ± 5mm / 2m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nivell previst | ± 10mm | ± 5mm |
| Inclinat | Planor | ± 1mm / 0,2m | - |
| | | ± 10mm / 2m | ± 5mm / 2m |
| | Inclinació prevista | ± 10mm | ± 5mm |

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els formen.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.

En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.

ACABAT LLISCAT:

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Repassos i neteja final

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

## P8 REVESTIMENTS

### P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS

### P81D- PROTECCIÓ D'ARESTA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P81D-3GCO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica.
S'han considerat els materials següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat
CONDICIONS GENERALS:
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al revestiment posterior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P8 REVESTIMENTS

### P82 ENRAJOLATS

### P821- CANTONERA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P821-FHLM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera de PVC.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de la protecció amb morter adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al revestiment posterior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P82 ENRAJOLATS

### P822- ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P822-3NUC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de València o rajola reproducció de rajola existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels juts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

## P8 REVESTIMENTS

## P82 ENRAJOLATS

## P82A- REVESTIMENT INTERIOR DE VAS DE PISCINA

## P82A-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P82A-14FHC,P82A-14FHA,P82A-14FHB,P82A-14FHD,P82A-14FHE,P82A-14FHF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb mosaic de vidre, format per tessel·les de 25x25x6 mm, muntades sobre peces de malla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha d'aplicar sobre la superfície de suport i sobre el revers de les peces ceràmiques seguint la tècnica del doble encolat.
No s'han de col·locar les rajoles amb insolació directa o en períodes de màxim calor. En situacions caloroses s'ha d'humitejar el suport.
Els junts de dilatació s'han d'omplir amb màstics fungicides.
El material utilitzat per al rejuntat ha de ser resistent a l'atac dels productes de manteniment i neteja i

a la formació de floridura.
Per tal d'arribar a l'enduriment complet del morter adhesiu, s'ha d'esperar al menys un mes abans d'omplir la piscina.
El parament de suport ha d'estar net, sense restes de materials adherits o de líquids desencofrants.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
Les rajoles s'han de col·locar abans de que es formi una pel·lícula seca a la superfície del morter que perjudiqui l'adherència.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P83 APLACATS

## P83E APLACATS AMB PLANXES, PLAQUES O TAULERS

## P83E6- APLACAT AMB PLAQUES SINTÈTIQUES PER A FAÇANA VENTILADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P83E6-5Z99.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments per a formació de façana ventilada realitzats amb plaques, col·locades amb fixacions mecàniques sobre subestructura de perfils.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques a base de resines sintètiques termoenduribles reforçades amb fibres de fusta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Replanteig de la façana i col·locació de les esquadres a les distàncies establertes
- Aplomat i fixació dels perfils a les esquadres
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als muntants

CONDICIONS GENERALS:
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir juts de dilatació. La distància entre juts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
Els juts han de coincidir sempre amb elements portants.
Amplària dels juts entre perfils: <= 5 mm
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm
Junts entre plaques: >= 1 cm
Toleràncies d'execució de l'entramat de perfils:
- Distància entre els eixos dels perfils: ± 5 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Nivell: ± 5 mm
- Verticalitat: ± 3 mm/2 m
- Alineació entre perfils consecutius: ± 10 mm
Toleràncies d'execució de l'aplacat:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: 4 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
PLAQUES DE RESINES SINTÉTIQUES:
En la part superior o inferior del sistema de tancament i dels buits de portes i finestres hi ha d'haver obertures de ventilació en contacte directe amb l'exterior.
Les obertures de ventilació superiors a 0,01 m han de quedar protegides per tal d'evitar la formació de nius d'insectes.
Les fixacions han de permetre el moviment i dilatació de les plaques.
No s'han d'utilitzar massilles de segellat, ja que poden impedir la dilatació de les plaques.
Per a evitar el gir de la placa, ha d'haver-hi dos punts de fixació fixos, un al costat de l'altre.
Magnitud de l'obertura de ventilació per metre lineal d'amplària de façana:
- Alçària de façana <= 1 m: 20 cm2/m
- Alçària de façana > 1 m: 50 cm2/m
Gruix de la cambra d'aire ventilada: >= 20 mm
Distàncies horitzontals màximes entre punts de fixació:

| | Gruix de la placa (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 2 fixacions en un sentit | 450 | 600 | 750 | 950 |
| 3 o més fixacions en un sentit | 550 | 750 | 900 | 1200 |

Distancia de les fixacions a les vores de la placa:
- Mínima: 20 mm
- Màxima: 10 mm x gruix placa
Diàmetre dels orificis:
- Punt fix de fixació: 5.1 mm
- Punt mòbil de fixació: 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.

Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d'entrar perpendicularment al pla de la placa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P84 CELS RASOS

### P846- CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P846-9JN9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P84 CELS RASOS

### P84N- FORMACIÓ DE CALAIX AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT EN CEL RAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P84N-A82H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.

S'han considerat els materials següents:

- Plaques de guix laminat i transformats

S'han considerat els tipus de cel ras següents:

- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu

CONDICIONS GENERALS:

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:

- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats

degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la

situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P89 PINTATS

### P894- PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P894-4V9D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P89 PINTATS

### P89H- PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89H-4V7D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P89 PINTATS

### P89I- PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89I-4V8W,P89I-4V8Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ

### P8B2- PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8B2-G2EY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació definida, mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema de pintura protector segons l'article 86.2 del CODI ESTRUCTURAL.
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació de capes de pintura intermèdies.
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.
CONDICIONS GENERALS:
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 86.3.a del CODI ESTRUCTURAL
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim:
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a aplicar
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit

En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder diferenciar-les.
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el fabricant davant un possible contacte amb l'aigua.
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu muntatge
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

## P8 REVESTIMENTS

## P8J CORONAMENTS

### P8J6- CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8J6-472A,P8J6-472B,P8J6-472C,P8J6-472D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:
- Morter mixt o de ciment
- Morter adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes): >= 10º
Volada del trencaaigües: >= 2 cm
Distància entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces

- Ceràmica:  <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:
Amplària dels junts:
- Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:  3  6 mm
- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm
- Maó:  10 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
- Rajola ceràmica:  ± 1 mm
- Maó:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## P8 REVESTIMENTS

## P8Z ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

## P8Z0- ARMADURA PER A ARREBOSATS, ENGUIXATS I PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8Z0-47LK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
CONDICIONS GENERALS:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures: >= 12 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a continuació la capa d'acabat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES

### P93I- RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT AMB PASTA AUTOANIVELLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93I-HZ6A,P93I-HZ6B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES

## P93L- SOLERA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93L-B3EB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de juntsde dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir juntsde dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els juntsde formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els juntsde retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

---

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES

## P93M- SOLERA DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93M-JQC1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de juntsde dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir juntsde dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els juntsde formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els juntsde retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

## P9D5- PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9D5-35ZE,P9D5-35ZJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

---

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

## P9E1- PAVIMENT DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9E1-V6R9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del

25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir juntsl aterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests juntshan d'estar el més aprop possible dels juntsde contracció de la base.
Els juntsque no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels juntsl: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P9P PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

## P9PC- PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9PC-6SWL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment amb gespa sintètica, col·locat sobre cinta adhesiva amb adhesiu de poliuretà.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa i preparació dels rotlles de gespa sintètica (ajustaments, retalls, etc )
- Pegat a testa dels junts d'unió amb cinta adhesiva i adhesiu de poliuretà
- Estesa d'una capa de sorra de sílice sobre el paviment
- Raspallat de la sorra
- Neteja del paviment amb aigua
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.
El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.
El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que quedi una capa de gruix homogeni.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P9U SÒCOLS

### P9U1- MITJA CANYA DE MORTER DE CIMENT, PER A SÒCOL (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U1-HCHA,P9U1-HCHB,P9U1-HCHC,P9U1-HCHD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de la mitja canya
- Curat del morter

CONDICIONS GENERALS:
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els juntsestructurals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P9U SÒCOLS

### P9U9- SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U9-6Y48.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat

CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els juts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant juts entre elles >= 1 mm.
Els juts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un material adhesiu especial per a guix.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## P9 FERMS I PAVIMENTS

## P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

## P9Z3- ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z3-DP8J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

---

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAB TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

### PAB0- PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAB0-616W,PAB0-617B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

### PAF7- FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI AMB TARJA FIXA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF7-7UD1,PAF7-7RXU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

---

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAN BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS

## PAN5- BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAN5-7ZKG,PAN5-7ZKP,PAN5-7Z6C,PAN5-7Z38.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació
- Fixació definitiva i neteja

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.

Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge.
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre.
Distància entre elements travats a l'obra: <= 60 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat (enfora): 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS

### PAP0- BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAP0-374T.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastiments de base per a folrar
- Bastiments de base per a pintar

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat

- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges: <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm: 2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm: 3
- Amplària > 175 cm: 4
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

### PAQ7- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAQ7-AJAB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Interiors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS

### PAR5- PORTA SECCIONAL, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAR5-6NMM,PAR5-6NMN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els elements següents:
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes seccionals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament
- Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la indicada per la DF.
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional: <= 60 cm
- Porta enrotllable: <= 50 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Franquícia fulla-paviment: <= 10 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat de les guies: ± 2 mm

- Pla previst respecte a les parets: ± 2 mm
- Franquícia fulla-paviment: ± 2 mm
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la.
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva anivellació i aplomat.
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.

---

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

### PAV9- PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAV9-4VK0,PAV9-4VK1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de lamel·les enllaçades entre sí horitzontalment, col·locades entre guies i subjectades a un corró que permet aixecar-les.
S'han considerat els tipus de persianes següents:
- Persianes enrotllables d'alumini lacat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar
- Introducció de les persianes a les guies

- Subjecció al corró
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
La persiana ha d'obrir i tancar correctament.
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana estigui desenrotllada.
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes.
A la lamel·la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls.
Penetració de la persiana tancada
a l'interior de la caixa de la persiana: >= 10 cm
Franquícia entre la persiana i les guies: 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: 2 mm/m (enfora)
- Verticalitat de les cadenes: ± 1 mm
- Franquícia entre la persiana i les guies: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne el moviment.
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris següents:
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat
- Amplaria mínima: 1,5 m
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió necessària per a arribar a l'eix de suspensió.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 19 de octubre de 1974, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-FDP/1974: Fachadas. Defensas. Persianas.

---

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAY COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

## PAY1- COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAY1-4XSW,PAY1-4XSR,PAY1-4XSU,PAY1-4XUK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest mitjançant fixacions mecàniques.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior: >= 2
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que aquesta es puja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAZ ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

## PAZ1- FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAZ1-H9MO,PAZ1-HYP6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i material auxiliar de les ferramentes de portes i finestres.
S'han considerat els elements següents:
- Pany mestrejat de tres punts
- Tiradors d'acer inoxidable
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pany:
- Col·locació de la peça del pany a la porta o finestra i a la part fixa del tancament
- Muntatge i fixació dels elements
- Ajusts dels mecanismes
Tiradors:
- Replanteig
- Fixació dels elements
PANY DE TRES PUNTS:
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
S'ha d'encastar dins del forat oportú de la porta o finestra.
Ha de quedar fixat a la fulla amb els mecanismes previstos pel fabricant.
El passador i la caixa han de quedar alineats amb el pany.
Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.
TIRADORS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Han d'estar fixats sòlidament a la fulla.
Han de quedar aplomats i anivellats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva col-locació no ha d'alterar les característiques de l'element.
No s'han de produïr danys en la superfície de la fulla.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

## PB1 BARANES

## PB12- BARANA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB12-DIXF,PB12-DIXG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m

BARANA METÀL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.

Toleràncies d'execució:

- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METÀL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els juts estructurals per mitjà de juts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

## PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

### PB1 BARANES

#### PB13- BARANA D'ACER, PINTADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB13-61TX,PB13-61TY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació i collat de passamà a paret
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
Reparació i collat de passamà a paret:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats

- Col·locació del caixetí o mecanisme
- Fixació i tapat del forat que resta
Reforç de barana de perfils laminats d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport
- Aplicació del material de pont d'unió
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb reblons.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Alçària: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
- Separació entre muntants: Nul·la
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió: >= 0,5 mm, <= 1 mm
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Fondària: <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PC ENVIDRAMENTS

## PC1 VIDRES PLANS

## PC16- MIRALL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC16-5NMJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PC ENVIDRAMENTS

### PC1 VIDRES PLANS

#### PC1D- VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC1D-9QXO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:

- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final

Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.

El conjunt ha de ser totalment estanc.

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.

Fletxa del tancament: <= 1/300 l

Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:

| Gruix vidre 2 llunes + cambra d'aire (mm) | Semiperímetre vidre (m) | Alçària galze (mm) | Franquícia perimetral (mm) ± 0,5 |
|---|---|---|---|
| <= 20 | <= 0,8 | 18 ± 1,5 | 3 |
| | 0,8 - 3 | 18 ± 1,5 | 3 |
| | 3 - 5 | 20 ± 2,0 | 4 |
| | 5 - 7 | 25 ± 2,5 | 5 |
| > 20 | <= 0,8 | 20 ± 2,0 | 4 |
| | 0,8 - 3 | 20 ± 2,0 | 4 |
| | 3 - 5 | 22 ± 2,0 | 5 |
| | 5 - 7 | 25 ± 2,5 | 5 |

Franquícia lateral i amplària del galze:

| Semiperímetre vidre (m) | Franquícia lateral (mm) | Amplària galze Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) (mm) |
|---|---|---|
| <= 4 | 3 | Gruix vidre + 6 |
| > 4 | 5 | Gruix vidre + 10 |

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.

Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:

| Gruix vidre 2 llunes + cambra d'aire (mm) | Semiperímetre vidre (m) | Franquícia lateral (mm) | Amplària galze (mm) |
|---|---|---|---|
| 14 - 18 | | | ± 2,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 - 23 | | | ± 2,5 |
| 24 - 28 | | | ± 3,0 |
| 30 - 32 | | | ± 3,5 |
| 34 - 38 | <= 4 | ± 0,5 | ± 4,0 |
| 40 - 42 | | | ± 4,5 |
| 46 | | | ± 5,0 |
| 57 | | | ± 6,0 |
| 59 - 63 | | | ± 6,5 |
| 73 | | | ± 7,5 |
| 75 | | | ± 8,0 |
| 79 | | | ± 8,5 |
| 14 | | | ± 2,0 |
| 16 - 19 | | | ± 2,5 |
| 20 - 24 | | | ± 3,0 |
| 25 - 28 | | | ± 3,5 |
| 30 - 34 | > 4 | ± 0,5 | ± 4,0 |
| 38 | | | ± 4,5 |
| 40 - 42 | | | ± 5,0 |
| 46 | | | ± 5,5 |
| 57 - 59 | | | ± 6,5 |
| 63 | | | ± 7,0 |
| 73 | | | ± 8,0 |
| 75 - 79 | | | ± 8,5 |

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):

| Gruix vidre 2 llunes + cambra d'aire (mm) | Amplària falques (mm) |
|---|---|
| 14 - 16 | ± 1,5 |
| 17 - 21 | ± 2,0 |
| 22 - 26 | ± 2,5 |
| 27 - 31 | ± 3,0 |
| 32 - 34 | ± 3,5 |
| 38 - 40 | ± 4,0 |
| 42 - 46 | ± 4,5 |
| 57 - 59 | ± 6,0 |
| 63 | ± 6,5 |
| 73 - 75 | ± 7,5 |
| 79 | ± 8,0 |

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

---

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

### PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS

### PD18- BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD18-8D5T,PD18-8D5P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de

reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació: <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació: >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

---

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

### PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS

## PD1A- DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD1A-F11A,PD1A-F11G,PD1A-F11K,PD1A-F11I,PD1A-F11J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## PD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

## PD31- PERICÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD31-56CK,PD31-568G,PD31-5691,PD31-56CJ,PD31-568K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

---

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## PD5 DRENATGES

### PD58- CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD58-5YG8,PD58-5YQU,PD58-5YR1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS

## PD79- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ, SOTERRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD79-ELKA,PD79-ELKL,PD79-ELKJ,PD79-ELKH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm

REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els juts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0° C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

---

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS

## PD7E- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U, PENJAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD7E-49B0,PD7E-49B4,PD7E-49AT,PD7E-49BA,PD7E-49AU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Penjat del sostre:

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada

En rasa:

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa

PENJAT DEL SOSTRE:

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.

Separació entre registres: <= 15 m

Pendent: >= 1 %

Distància entre les abraçadores: <= 150 cm

Fletxa: <= 0,3 cm

Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm

Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.

PENJAT DEL SOSTRE:

No s'han de manipular ni corbar els tubs.

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF.

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.

S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

## PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

### PDK1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK1-W8EC,PDK1-DX9R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

## PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

### PDZ ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

#### PDZ0- SIFÓ PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDZ0-428B,PDZ0-428C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sifó de descàrrega automàtica, instal·lat a una càmara de descàrrega situada a la capçalera de la xarxa de sanejament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del sifó
- Col·locació del sifó
- Connexió del sifó a la xarxa de sanejament
- Reblert del pou del sifó amb sorra

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fixat al fons de la cambra de descàrrega, dins d'un pou ple de sorra, i connectat al tub que comunica amb la xarxa de sanejament.
L'entrada d'aigua al sifó per sota de la campana ha d'estar separada del fons de la cambra una distància superior a 8 cm.
Ha d'estar col·locat de manera que siguin accessibles els cargols, i sigui possible desmuntar-lo i netejar-lo.
Toleràncies:
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a col·locar el sifó cal que la cambra de descàrrega estigui completament acabada, amb el recobriment superficial, les connexions d'aigua, el sobreeixidor i la sortida del sifó fets.
No s'ha d'omplir el pou de sorra fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte del sifó.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## PE4 XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

## PE42 CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC

## PE421- CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE421-48RG,PE421-48RD,PE421-48R9,PE421-48R7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb juts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre

suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació: d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment: d >= 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions

- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

---

## PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## PEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

### PEKK- REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKK-38H3,PEKK-38GS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

---

## PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## PEM VENTILACIÓ ARTIFICIAL

## PEM6- VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEM6-B66E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport.
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient.
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell.
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu manteniment.
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar l'extracció del cos fàcilment per a les tasques de manteniment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

## PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## PEV ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

## PEVB- SONDA COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEVB-6PHS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

## PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## PF5 TUBS I ACCESSORIS DE COURE

## PF56- TUB DE COURE SEMIDUR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF56-FJGV,PF56-FJGU,PF56-FJGT,PF56-FJGS,PF56-FJGN,PF56-FJGL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil·laritat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a juts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):

| | Diàmetre del tub (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6 - 8 | 12 - 22 | 28 - 54 | 64 - 108 |
| Trams verticals | <= 1,8 | <= 2,4 | <= 3 | <= 3,7 |
| Trams horitzontals | <= 1,2 | <= 1,8 | <= 2,4 | <= 3 |

Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació

dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## PFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC

## PFA8- TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFA8-DVE1,PFA8-DVDY,PFA8-DVDP,PFA8-DVDJ,PFA8-DVDA,PFA8-DVC7,PFA8-DVDM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries

- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a juntes, etc.

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els juntes han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distància entre suports:

- Tubs PVC:

| Diàmetre nominal (mm) | Distància entre suports (m): trams verticals | Distància entre suports (m): trams horitzontals |
|---|---|---|
| 16 - 20 | 1,1 | 0,7 |
| 25 - 75 | 1,3 | 0,8 |
| 90 - 110 | 2 | 0,8 |
| 125 - 200 | 2 | 1 |
| 250 - 500 | 2,5 | 1,2 |

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el juntsdescoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els juntsde les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

## PFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COL·LOCAT

## PFB3-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB3-140MQ,PFB3-140MT,PFB3-140MS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a juts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els juts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

| | Polietilè densitat alta | Polietilè densitat baixa i mitjana |
|---|---|---|
| A 0°C | <= 50 x Dn | <= 40 x Dn |
| A 20°C | <= 20 x Dn | <= 15 x Dn |

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

## PFQ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

### PFQ0- AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFQ0-3KLU,PFQ0-3KLT,PFQ0-3KLS,PFQ0-3KLR,PFQ0-3KLQ,PFQ0-3KIQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

### PG1 CAIXES I ARMARIS

## PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG12-DHBA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

---

# PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG1 CAIXES I ARMARIS

## PG19- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG19-DGGW.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG1 CAIXES I ARMARIS

## PG1D- CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG1D-H9W7,PG1D-H9WA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

### PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2N-EUH9,PG2N-EUH8,PG2N-EUJJ,PG2N-EUH7,PG2N-EUIB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,

plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

## PG2P- TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2P-6T08,PG2P-6T09.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades

a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

## PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E6E2,PG33-E6CT,PG33-E6E4,PG33-E6E3,PG33-E6CV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

## PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-E7DP,PG3B-E7CS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG5 APARELLS DE MESURA

### PG52- COMPTADOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG52-DY01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG6 MECANISMES

### PG65- CAIXA PER A MECANISMES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG65-483R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG6 MECANISMES

## PG6E- INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6E-76TI,PG6E-76W8,PG6E-76TV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG6 MECANISMES

### PG6I- MARC PER A MECANISME ELÈCTRIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6I-78FJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG6 MECANISMES

### PG6O- PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6O-77RT,PG6O-77RX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PG6 MECANISMES

## PG6S- SORTIDA DE FILS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6S-486N,PG6S-486A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Sortida de fils, encastada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PGC GRUPS ELECTRÒGENS, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

## PGC3- SAI LINE INTERACTIU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGC3-B5XV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat.

S'han contemplat els elements següents:

- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Desembalatge i inspecció del material subministrat
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del fabricant
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.

Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les característiques de l'equip.

Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.

Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser accessibles i visibles.

Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la DT del fabricant.

No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació.

Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar correctament.

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.

Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

## PGD1- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD1-E3BT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

---

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

## PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

### PGD4- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD4-614M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament

- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

---

## PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

## PH1 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT

## PH11- LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, MUNTAT SUPERFICIALMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH11-AZWO.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

## PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

## PH57- LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH57-B39Z.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

## PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

## PHM2- COLUMNA, COL·LOCADA

## PHM2-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM2-143P0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i

contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

---

## PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

## PHN LLUMS PER A EXTERIORS

### PHN1- APLIC PER A EXTERIORS AMB LEDS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHN1-AE1R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.

S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Aplics decoratius per a exteriors, amb llums LED, fixats mecànicament als paraments.
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
LLUM DECORATIU:
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

---

## PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

## PHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS

## PHQE- PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHQE-C09S.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, regulables o no regulables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del

fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ1 APARELLS SANITARIS

## PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

## PJ117- LAVABO, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ117-3BMP,PJ117-3BMQ,PJ117-3BTG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ1 APARELLS SANITARIS

## PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

## PJ11C- INODOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ11C-3CWG,PJ11C-3CWH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ1 APARELLS SANITARIS

## PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

## PJ181- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ181-3DXL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ1 APARELLS SANITARIS

## PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

## PJ186- ABOCADOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ186-3CNH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions

subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ1 APARELLS SANITARIS

## PJ18 APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

## PJ187- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ187-3CPD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris.
S'han considerat els elements següents:
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu
- Marxapeu per a urinari de peu
- Tapajunts per a urinari de peu
- Tapajunts inferior per a urinari de peu
- Cistella de filferro plastificat
- Fusta per a pica d'aigüera
- Reixa cromada per a abocador

CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista.
Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa:
- Nivell: El mateix exigit a l'aparell sanitari
- Horitzontalitat: ± 2 mm

TAPATUBS:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
MARXAPEU:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment.
SEPARADOR:
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter.
REIXA:
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos.
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar correctament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SEPARADOR:
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts.
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació.
REIXA:
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA:
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## PJ210- AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ210-3YKM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## PJ211- AIXETA PER A APARELLS SANITARIS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ211-3E92.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:

- Aixeta connectada al tub d'alimentació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## PJ215- AIXETA PER A INODOR, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ215-3CS0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21B- AIXETA PER A SAFAREIG, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21B-3D9M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21C- AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21C-3SHL,PJ21C-3SI3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21E- AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21E-3UGL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:

- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

## PJ21P- RUIXADOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21P-3XZV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ2Z ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

## PJ2Z3- MANIGUET FLEXIBLE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ2Z3-3ECL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.

S'han considerat els elements següents:
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA

## SANITÀRIA

## PJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

### PJ3D- SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ3D-3FKP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

### PJ3F- SIFÓ PER A AIGÜERA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ3F-3FQN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

### PJ41- ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ41-HA1W,PJ41-HA1T,PJ41-HA1V,PJ41-HA1U.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels juntsresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ6 EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES

### PJ64- FILTRE D'AIGUA AUTONETEJANT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ64-9FRM,PJ64-9FRQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants.
Filtres dels tipus següents:
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada
- Filtres de polièster muntats entre tubs
- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d'aigua freda

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Muntat entre tubs:
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
MUNTAT ENTRE TUBS:
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada.
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJ6 EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES

### PJ65- FILTRE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ65-3GAK,PJ65-3GAA,PJ65-3GAB,PJ65-3GAC,PJ65-3GAD,PJ65-3GAE,PJ65-3GAF,PJ65-3GAG,PJ65-3GAH,PJ65-3GAI,PJ65-3GBF,PJ65-3GBG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants.
Filtres dels tipus següents:
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada
- Filtres de polièster muntats entre tubs
- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d'aigua freda
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Muntat sobre bancada:
- Fixació d'aparell a la bancada
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei
Muntat entre tubs:
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
MUNTAT SOBRE BANCADA:
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la bancada.
MUNTAT ENTRE TUBS:
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada.
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJA PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

### PJA8- ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJA8-3HWG,PJA8-3HYY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre bancades o paviment
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm

Distància als paraments laterals: >= 15 cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higièniconsanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida de condensats.
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

### PJM1- ARMARI METÀL·LIC PER INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, MUNTAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM1-H9XR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armari metàl·lic amb porta, per a instal·lació de comptador d'aigua, muntat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT del fabricant.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del armari corresponen a les especificades al projecte.
Un cop instal·lat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

## PJM4 COMPTADOR D'AIGUA, COL·LOCAT

## PJM41- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM41-NAHF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

## PJM4 COMPTADOR D'AIGUA, COL·LOCAT

## PJM45- COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA, COL.LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM45-MABI,PJM45-MABA,PJM45-MABB,PJM45-MABC,PJM45-MABD,PJM45-MABE,PJM45-MABF,PJM45-MABG,PJM45-MACA,PJM45-MACB,PJM45-MACC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la

DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

---

## PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

## PJS EQUIPS PER A REG

### PJS7- COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJS7-HBCJ,PJS7-HBCK,PJS7-HBCL,PJS7-HBCM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al tipus d'unió
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i desmuntatge de les connexions hidràuliques i dels components connectats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els juntsadequats.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

### PM3 EXTINTORS

## PM32- EXTINTOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM32-DZ3K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

---

## PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

## PMS SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

### PMS0- RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMS0-6Z18,PMS0-6Z24.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

---

## PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## PN3 VÀLVULES DE BOLA

## PN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN38-EC2D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules manuals roscades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

---

## PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## PN4 VÀLVULES DE PAPALLONA

## PN48- VÀLVULA DE PAPALLONA DE MATERIAL SINTÈTIC, MANUAL, EMBRIDADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN48-AMG8,PN48-AMG7,PN48-AMEX,PN48-AMG6,PN48-AMGP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre brides o embridades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules.
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat.
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei.
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració

bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

---

## PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## PN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ

### PN81- VÀLVULA DE RETENCIÓ SINTÈTICA, DE CLAPETA, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN81-AYQ1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules embridades o muntades entre brides:
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els juntsde la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

---

## PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## PN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ

## PN86- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN86-ECK2,PN86-ECJT,PN86-ECJZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) muntades entre brides.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada quedin alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

---

## PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## PN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ

## PN89- VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN89-KZ3D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

---

## PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

## PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

## PP44- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP44-6640.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad.
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto de 2018).
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio de 2017).
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

## PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

## PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

### PP48- CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE, ESTANC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP48-8GY3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad.
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto de 2018).
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio de 2017).
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

## PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

## PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

## PP7A- EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7A-H9LK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu,

el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC.
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del PC.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).

---

## PP MONITORATGE I CONTROL D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

## PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

## PP7C- PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7C-66U0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.

La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).

---

## PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

### PQ1 BANCS

#### PQ11- BANC D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ11-HAN3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició
- Fixació del banc
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

---

## PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

## PQ2 PAPERERES

### PQ22- PAPERERA DE PEU, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ22-IQF2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
- Papereres collades al terra.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
Papereres collades al terra:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixació: 25 x 4 mm
PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

---

## PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

### PQ5 TAULELLS

### PQ50- FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ50-431F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris a taulells de pedra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau
CONDICIONS GENERALS:
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst.

El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables.
Toleràncies d'execució:
- Diàmetre: - 2 mm, - + 5 mm
- Distància entre les cares diametralment oposades:
- Cantell interior sense polir: -5 mm, +10 mm
- Cantell interior polit: ± 5mm
- Distància entre les cares diametralment oposades: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

---

## PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

### PQ5 TAULELLS

#### PQ55- TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ55-HCHM,PQ55-HCHN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de base o sobre moble.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1 %
- Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 05 Estudi de Seguretat i Salut

Abril 2025

Index


1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 3
1.1. Identificació de les obres 3
1.2. Objecte 3
2. PROMOTOR - PROPIETARI 3
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 3
4. DADES DEL PROJECTE 4
4.1. Autor/s del projecte 4
4.2. Tipologia de l'obra 4
4.3. Situació 4
4.4. Pressupost d'execució material del projecte 4
4.5. Termini d'execució 4
4.6. Mà d'obra prevista 4
4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 4
4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 5
4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 10
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 10
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 10
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 12
5.3. Instal·lació de sanejament 12
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 13
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 14
6.1. Serveis higiènics 14
6.2. Vestuaris 15
6.3. Menjador 15
6.4. Local de descans 15
6.5. Local d'assistència a accidentats 15
7. ÀREES AUXILIARS 16
7.1. Centrals i plantes 16
7.2. Tallers 17
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 17
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 18
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 18
9.1. Manipulació 18
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 19
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 20
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 21
12. MEDIAMBIENT LABORAL 21
12.1. Agents atmosfèrics 21
12.2. Il·luminació 21
12.3. Soroll 22
12.4. Pols 23
12.5. Ordre i neteja 24
12.6. Radiacions no ionitzants 25
12.7. Radiacions ionitzants 29
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 30
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 32
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 32
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 33
17. RECURSOS PREVENTIUS 33
18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 35
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 36
19.1. Normes de Policia 36
19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 37
19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 38
19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 39
19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 41
19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 41
19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 41

19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 44
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 44
20.1. Riscos de danys a tercers 44
20.2. Mesures de protecció a tercers 44
21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 45
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 45
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 45
24. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 139
25. Signatures 143

# MEMÒRIA

## 1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

### 1.1. Identificació de les obres

L'objecte es redactar el projecte de les noves piscines exteriors i instal·lacions a Llinars del Vallès.

### 1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

## 2. PROMOTOR - PROPIETARI

| | | |
|---|---|---|
| Promotor | : | Ajuntament de Llinars del Vallès |
| NIF | : | P-0810500I |
| Adreça | : | Plaça de la Vila, 1, 08450 |
| Població | : | Llinars del Vallès |

## 3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

| | | |
|---|---|---|
| Redactor E.S.S. | : | Laia Roca i Berlanga |
| Titulació/ns | : | Arquitecta |
| Col·legiat núm. | : | 28.076-3 |
| Despatx professional | : | Ingeniería y Sistemas Integrales, S.L. |
| Població | : | Barcelona |

## 4. DADES DEL PROJECTE

### 4.1. Autor/s del projecte

| | | |
|---|---|---|
| Autor del projecte : | | Laia Roca i Berlanga |
| Titulació/ns | : | Arquitecta |
| Col·legiat núm. | : | 28.076-3 |
| Despatx professional | : | Ingeniería y Sistemas Integrales, S.L. |
| Població : | | Barcelona |

### 4.2. Tipologia de l'obra

L'objecte es redactar el projecte de les noves piscines exteriors i instal·lacions a Llinars del Vallès.

### 4.3. Situació

| | | |
|---|---|---|
| Emplaçament | | |
| Carrer,plaça | : | Avinguda Pau Casals |
| Número : | | 281 |
| Codi Postal | : | 08450 |
| Població : | | Llinars del Vallès |

### 4.5. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 6 mesos.

### 4.6. Mà d'obra prevista

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 16 persones.

### 4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Ajudant col·locador
Ajudant fuster
Ajudant pintor
Ajudant manyà
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Manobre
Manobre guixaire
Manobre especialista
Oficial 1a
Oficial 1a calefactor
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a fuster
Oficial 1a guixaire
Oficial 1a jardiner
Oficial 1a lampista
Oficial 1a manyà
Oficial 1a marbrista

Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a soldador
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
Oficial 1ª construcción.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Oficial 1ª ferrallista.
Oficial 1ª ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante construcción.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante ferrallista.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Peón especializado construcción.

## 4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ABOCADOR
ABRAÇADORA
ACCESSORI DE PVC-U PER TUBS DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE PVC-U
ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC
ACCESSORI PER A TUB DE COURE
ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ
ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ
ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
ACCESSORIS PER A BANYS (D)
ACER EN BARRES CORRUGADES
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
ADDITIU
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA
AIGUA
AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE
AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
AIXETA PER A AIGÜERA
AIXETA PER A APARELLS SANITARIS
AIXETA PER A INODOR
AIXETA PER A SAFAREIG
AIXETA SENZILLA PER A LAVABO
AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA
AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA
APLIC PER A EXTERIORS AMB LEDS
ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (D)
ARMARI PER A COMPTADORS D'AIGUA (D)
ARMARI PER A EXTINTOR
ARMARI RACK METÀL·LIC MURAL PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU, DADES I IMATGE
ASSAIG DE PROVA DE COBERTA
ASSAIG DE PROVA DE TANCAMENT
ASSAIG DE SÒL
BANC DE POSTS DE FUSTA (D)
BARANA D'ACER

BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER
BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE
BLOC DE MORTER DE CIMENT
BOMBA SUBMERGIBLE D'ESGOTAMENT
BONERA
BRIDA PER A TUB
CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV
CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE I CONNECTORS ESTANCS
CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE
CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA
CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
CAIXA I BASTIMENT DE BASE PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA
CAIXA PER A MECANISMES
CALÇ
CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES
CANTONERA PER A ARESTES ENGUIXATS, ARREBOSSATS O ENRAJOLATS
CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
CIMENT
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
CINTA ADHESIVA PER A PAVIMENTS TÈXTILS
CINTA DE POLIETILÈ AUTOADHESIVA A DUES CARES
CINTA PER A JUNTS
COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS
COMPTADOR D'AIGUA
COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA
COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ ROSCADA
COMPTADOR D'ENERGIA
CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC
CONDUCTOR DE COURE NU
CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D)
CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT PER A REBLERT DE JUNTS
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
DETECTOR DE MOVIMENT I PRESÉNCIA (D)
DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
DRETS PER AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
ELEMENTS AUXILIARS PER A CAIXES I MECANISMES ELÈCTRICS
EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES
ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC
ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
EXTINTOR MANUAL
Familia O04
Familia O07
Familia O08
Familia O09
Familia O11
Familia Q01PAN
Familia Q02ROD
Familia Q06VI
Familia R00
Familia T01ARE
Familia T01ARL
Familia T04LVC
Familia T07ACO
Familia T08AAA
Familia T08VA
Familia T09LEC
Familia T09MIF0
Familia T09RE
Familia T10HMF0
Familia T14GDC

Familia T14GSA0
Familia T14IEA
Familia T14J
Familia T14LGA0
Familia T16PEA
Familia T35TT
Familia T35TTS
Familia T35WW
Familia T47PE
Familia T47PEP
Familia T48MAL
Familia T48SA
Familia T50SPA
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
FERRAMENTA PER A MAMPARES SINTÈTIQUES
FILFERRO
FILTRE D'AIGUA AUTONETEJANT
FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)
FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)
FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT
FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)
FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA
GAFES DE PALA I PUNTA
GALZE PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA
GESPA SINTÈTICA
GRAVA DE PEDRERA
GUIX
IMPRIMACIÓ
INODOR
INTERRUPTORS I COMMUTADORS
LÀMINA DE POLIOLEFINES
LÀMINA DE PVC PER A PISCINES
LAVABO
LLUM DECORATIU MODULAR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB LEDS
LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS
LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER
MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS
MANIGUET FLEXIBLE
MAÓ CALAT
MAÓ FORADAT SENZILL
MAONS CERÀMICS
MARC PER A MECANISMES ELÈCTRICS
MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA
MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
MESCLA BITUMINOSA PER A CAPA DE RODADURA AMB ASFALT IMPRÈS
MIRALL
MORTER AMB ADDITIUS
MORTER IMPERMEABILITZANT
MORTER PER A RAM DE PALETA
MORTER SENSE ADDITIUS
PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI
PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL PER A EXTERIOR
PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL PER A INTERIOR
PANOT PER A VORERA
PAPERERA DE PEU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
PASSAMUR I ABRAÇADORA PER AL SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES I CABLES
PASTA AUTOANIVELLANT
PASTA DE GUIX
PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES
PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A CORONAMENT DE PARET
PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE
PECES CERÀMIQUES ESPECIALS
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES
PERFILERIA PER A APLACATS
PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI
PINTURA
PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS
PINTURES PER A SISTEMES DE PINTURA DE PROTECCIÓ DE L'ACER
PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA
PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA
PLACA DE GUIX LAMINAT
PLACA FENÒLICA HPL PER A MAMAPARA DIVISÒRIA
PLANXA D'ACER INOXIDABLE PER REVESTIMENTS
PLAQUES I PLANXES DE GUIX
PORTA D'ALUMINI
PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT
PRESA DE CORRENT
PROGRAMADOR HORARI (D)
PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS
PROVA FINAL I INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ (D)
PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA
RAJOLA CERÀMICA
RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
RAMAL PER A ESCOMESA D'AIGUA
REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS
REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS
RÈTOL SENYALITZACIÓ
RUIXADOR
SAI DE TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE
SEGELLADORA
SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR PER A PAVIMENTS SINTÈTICS
SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO
SIFÓ PER A AIGÜERA
SIFÓ PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA
SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC
SONDA
SORRA
SORRA DE MATERIAL RECICLAT
SORTIDA DE FILS
SUPERMAÓ CERÀMIC
SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS
TAC MECÀNIC METÀL·LIC
TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS
TANCAMENT FIX D'ALUMINI
TAPA DE FORMIGÓ PER A PERICÓ
TAULELL SINTÈTIC (D)
TAULER CONTRAXAPAT DE FUSTA
TAULERS DE FUSTA

TUB DE COURE SEMIDUR
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ
TUB DE PVC-U A PRESSIÓ
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB BRIDES
VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA
VÀLVULA DE PAPALLONA DE MATERIAL SINTÈTIC, MANUAL, PER A EMBRIDAR
VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC
VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA
VÀLVULA DE RETENCIÓ SINTÈTICA, DE CLAPETA
VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR
VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
VIS
VIS D'ACER GALVANITZAT

### 4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra

Compressor amb dos martells pneumàtics
Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm
Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm
Compactador combustible duplex manual de 700 kg
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Camió cisterna de 10 m3
Camió grua
Camió per a transport de 20 t
Camió per a transport de 12 t
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Formigonera de 250 l
Formigonera de 165 l
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1
Martell trencador manual
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
Fratasadora mecánica de hormigón.
Regla vibrante de 3 m.

## 5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

## 5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d'una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l'instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

*Connexió de servei*

- Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i les zones sense pas de vehicles.

- *Quadre General*

e) Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

f) Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

g) Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

h) Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 □). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

i) Estarà protegida de la intempèrie.

j) És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

k) Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

- *Conductors*

2. Disposaran d'un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.

3. Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
4. Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant "jocs" d'endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

***d) Quadres secundaris***

– Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
– Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.
– Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

| | | | |
|---|---|---|---|
| · 1 | Magnetotèrmic general de 4P | : | 30 A. |
| · 1 | Diferencial de 30 A | : | 30 mA. |
| · 1 | Magnetotèrmic 3P | : | 20 mA. |
| · 4 | Magnetotèrmics 2P | : | 16 A. |
| · 1 | Connexió de corrent 3P + T | : | 25 A. |
| · 1 | Connexió de corrent 2P + T | : | 16 A. |
| · 2 | Connexió de corrent 2P | : | 16 A. |
| · 1 | Transformador de seguretat | : | (220 v./ 24 v.). |
| · 1 | Connexió de corrent 2P | : | 16 A. |

- *Connexions de corrent*

– Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips de doble aïllament.
– S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
– Es faran servir els següents colors:

| | | |
|---|---|---|
| · Connexió de 24 v | : | Violeta. |
| · Connexió de 220 v | : | Blau. |
| · Connexió de 380 v | : | Vermell |

– No s'empraran connexions tipus "lladre".

- *Maquinària elèctrica*

– Disposarà de connexió a terra.
– Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.
– Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevació fixos.
– L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

- *Enllumenat provisional*

– El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.
– Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
– Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
– Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

- *Enllumenat portàtil*

– La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
– Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

## 5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

## 5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.

Si es produís algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

## 5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

– La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la

Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica "MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
- S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.
- L'emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
- Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveure's també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l'estanquitat contra fum, calor i flames.
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzement o concentració d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

- *Emplaçament i distribució dels extintors a l'obra*

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són:

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

- En àrees amb possibilitats de focs "A", la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
- En àrees amb possibilitats de focs "B", la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació.

## 6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.
*En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d'acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.*

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

### 6.1. Serveis higiènics

- Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
*En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d'ampolles amb hidrogel desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció d'un sol ús.*

- Cabines d'evacuació

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 $m^2$ x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

- Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 $m^2$ x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

### 6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 $m^2$ per treballador contractat.
*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.*

## 6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 $m^2$ per treballador que mengi a l'obra.
*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.*

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

## 6.4. Local de descans

En aquelles obres que s'ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 $m^2$ per usuari habitual.
*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.*

## 6.5. Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d'un mes, s'establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d'aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d'estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l'estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d'adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d'ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d'assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l'oficina d'obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l'obra, haurà d'estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l'encarregat.

El Servei de Prevenció de l'empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d'efectuar la Vigilància de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d'una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

- desinfectants i antisèptics autoritzats,
- gases estèrils,
- cotó hidròfil,
- benes,
- esparadrap,
- apòsits adhesius,
- estisores,
- pinces,
- guants d'un sol ús
- *en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte*

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.

## 7. ÀREES AUXILIARS

### 7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l'obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

L'accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d'1 m d'altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construcció de l'estacada destinada a la contenció i separació d'àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l'efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d'1 m d'altura. L'accés mitjançant escala "de gat" estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

## 7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 $m^2$ de superfície i 10 $m^3$ de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d'1,20 $m^2$ per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l'òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d'extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d'il·luminació, en els llocs d'operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d'emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d'actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 $m^3$, llevat que s'efectuï una renovació total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

### 7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims-màxims", segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

## 8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

*En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on es recullen els EPIs d'un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.*

## 9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

### 9.1. Manipulació

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
- Sílice.
- Vinil.
- Urea formol.
- Ciment.
- Soroll.
- Radiacions.
- Productes tixotròpics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.
- Baixos nivells d'oxigen respirable.
- Animals.
- Entorn de drogodependència habitual.

### 9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

- *Explosius*

L'emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d'explosius i la prohibició de fumar.

- *Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables*

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

- *Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció*

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.

- *Corrosius, Irritants, sensibilitzants*

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

## 10. UNITATS CONSTRUCTIVES

MOVIMENTS DE TERRES
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
COBERTES
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH )
DIVISÒRIES ( OBRA )
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
COBERTES PLANES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC.
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS
MUNTATS SUPERFICIALMENT
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

## 11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

## 12. MEDIAMBIENT LABORAL

### 12.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra i quines condicions s'hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n derivin.

### 12.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

| | | |
|---|---|---|
| 25-50 lux | : | En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional - habitual. |
| 100 lux | : | Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. |
| 100 lux | : | Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. |
| 200 lux | : | Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. |
| 300 lux | : | Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. |
| 500 lux | : | Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d'ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. Altes exigències visuals. |
| 1000 lux | : | En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. |

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

## 12.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

| | | |
|---|---|---|
| Compressor | ..... | 82-94 dB |
| Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) | ..... | 82 dB |
| Formigonera petita < 500 lts. | ..... | 72 dB |
| Formigonera mitjana > 500 lts. | ..... | 60 dB |
| Martell pneumàtic (en recinte angost) | ..... | 103 dB |
| Martell pneumàtic (a l'aire lliure) | ..... | 94 dB |
| Esmeriladora de peu | ..... | 60-75 dB |
| Camions i dumpers | ..... | 80 dB |
| Excavadora | ..... | 95 dB |
| Grua autoportant | ..... | 90 dB |
| Martell perforador | ..... | 110 dB |
| Mototrailla | ..... | 105 dB |
| Tractor d'orugues | ..... | 100 dB |
| Pala carregadora d'orugues | ..... | 95-100 dB |
| Pala carregadora de pneumàtics | ..... | 84-90 dB |
| Pistoles fixaclaus d'impacte | ..... | 150 dB |
| Esmeriladora radial portàtil | ..... | 105 dB |
| Tronçadora de taula per a fusta | ..... | 105 dB |

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.

2on.- Aïllament de la part sonora.

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

## 12.4. Pols

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure ($Si\ O_2$) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\%\ Si\ O_2 + 2}\ mg / m^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

| ACTIVITAT | MESURA PREVENTIVA |
|---|---|
| Neteja de locals | Ús d'aspiradora i regat previ |
| Manutenció de runes | Regat previ |
| Demolicions | Regat previ |
| Treballs de perforació | Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua |

| | |
|---|---|
| Manipulació de ciment | Filtres en sitges o instal·lacions confinades |
| Raig de sorra o granalla | Equips semiautònoms de respiració |
| Tall o polit de materials ceràmics o lítics | Addició d'aigua micronitzada sobre la zona de tall |
| Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica | Aspiració localitzada |
| Circulació de vehicles | Regat de pistes |
| Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques | Aspiració localitzada |

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

## 12.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.
3er.- Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d'obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d'encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

*En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans.*

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

## 12.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de l'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal.

Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar senyals d'advertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

Làser

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
   - Classe I: els nivells d'exposició màxima permissible no poden ser excedits.
   - Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
   - Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments òptics pot resultar perillós.
   - Classe IIIb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
   - Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

   A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l'ús de làsers.

   Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d'inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de

treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó.

d) S'han de col·locar senyals lluminoses d'advertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser.
c) L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador.
f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular.

**Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.**

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells topogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

## 12.7. Radiacions ionitzants

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
- Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear.
- Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els

aeroports; detecció de cartes bomba.

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
- Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
- Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial.
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
- Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o el fòsfor-32.
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte.

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s'ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s'obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s'empren habitualment com barreres d'apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l'espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s'utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

## 13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

***Els principis bàsics de la manutenció de materials***

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

*Manejament de càrregues sense mitjans mecànics*

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir l'esquena dreta.

5è.- Subjectar l'objecte fermament.

6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

## 14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

| Codi | UA | Descripció |
|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requi reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancamer cobertes, i altres treballs en alçada |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superi a 7 m amb sistema de seguretat integrat |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat ar tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (H 1000) |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liqu reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix |
| HX11X022 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liqu reglamentàries |
| HX11X038 | u | Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades |
| HX11X052 | u | Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i bara perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat |

## 15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

## 16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

## 17. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

*I) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos*

*preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.*

m) *Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.*

n) *Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.*

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "*Recursos preventius*" és, en aquests casos, necessària.
*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines de l'obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.*

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. *Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.*
2. *Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.*
3. *Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.*
4. *Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.*
5. *Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.*
6. *Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.*
7. *Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.*
8. *Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.*
9. *Treballs que impliquin l'ús d'explosius.*
10. *Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.*

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

**ESTRUCTURES**

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA

**COBERTES**

INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES

**TANCAMENTS I DIVISÒRIES**

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH )

**IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES**

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS

**REVESTIMENTS**

AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS

**ENVIDRAMENTS**

COL·LOCACIÓ DE VIDRES

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

## 18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

11. Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.
15. Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

## 19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10

dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

## 19.1. Normes de Policia

- *Control d'accessos*

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, i haurà d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

- *Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra*

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

## 19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

- *Ocupació del tancament de l'obra*

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i protegir amb tanques l'àmbit del pas de vianants.

- *Situació de casetes i contenidors.*

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:
  - Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
  - A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
  - Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d'aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

- *Situació de grues-torre i muntacàrregues*

Només podran estar emplaçats a l'àmbit de l'obra.

- *Canvis de la Zona Ocupada*

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

### 19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

- *Tanques*

| | |
|---|---|
| Situació | Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. |
| Tipus de tanques | Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada i pintada. |
| | Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin. |
| | Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. |
| | En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. |
| Complements | Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. |

| | |
|---|---|
| Manteniment | El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. |

- *Accés a l'obra*

| | |
|---|---|
| Portes | Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra.<br><br>No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament. |

### 19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

- *Entrades i sortides de vehicles i maquinària.*

| | |
|---|---|
| Vigilància | Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents. |
| Aparcament | Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada. |
| Camions en espera | Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra.<br><br>El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra. |

- *Càrrega i descàrrega*

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les següents mesures:

- S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
- La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

- *Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa*

Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l'obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o cintes d'elevació i transport de material es col·locaran sempre per l'interior del recinte de l'obra.

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

A manca d'espai per a col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'amplada com a mínim.

S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

- *Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública*

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alçada de l'obra, des de l'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagació de pols.

Xarxes

Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre

En el PLA DE SEGURETAT s'indicarà l'àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

## 19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

- *Neteja*

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de "relliga" de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

- *Sorolls. Horari de treball*

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

- *Pols*

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

## 19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

## 19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

- *Senyalització i protecció*

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

- *Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants*

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

– En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
– L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

- *Elements de protecció*

Pas vianants — Tots els passos de vianants que s'hagin d'habilitar es protegiran, pels c costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades terra, d'una alçada mínima d'un metre (1 m) amb travesser intermed entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L'alçada de passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentme
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superi
a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases,
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalme
planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques
protecció del pas es col·locaran a 45° en el sentit de la marxa.

- *Enllumenat i abalisament lluminós*

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

- *Abalisament i defensa*

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d'ubicació d'elements d'abalisament i defensa:

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l'obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l'obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l'existència de desnivells, etc..,).

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD – 2.

- *Paviments provisionals*

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

- *Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda*

Si la via o vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre.
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
- Els guals tindran una amplada mínima d'un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat I una fletxa de senyalització.

- *Manteniment*

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l'abalisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

- *Retirada de senyalització i abalisament*

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.

## 19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

- *Arbres i jardins*

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

- *Parades d'autobús, quioscos, bústies*

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

## 20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

### 20.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

### 20.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís d'estructura consistent en l'assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

## 21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un "Pla d'Emergència Interior", cobrin les següents mesures mínimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.- Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.- Punts de trobada.

6.- Assistència Primers Auxilis.

## 22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

## 23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR

Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>Situació: ITINERARIS A OBRA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>Situació: ITINERARIS A OBRA<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>Situació: ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br>Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS | 1 | 3 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>Situació: TERRES POLSOSSES | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br>Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS | 1 | 3 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br>Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br>Situació: MARTELL PNEUMÀTIC | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /6 /10 /12 /14 /25 /26 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 26 |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 14 /26 |
| H144D205 | u | Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 | 17 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /6 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /6 /10 /12 /14 /17 /25 |
| H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 27 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /6 /10 /12 /14 /17 /25 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 12 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 2 |
| HX11X022 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1 |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1522111 | m | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /10 /12 /14 /25 |
| H153A9F1 | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | 12 /25 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons | 1 /2 /6 /10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | /12 /14 /17 /25 /26 /27 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /6 /10 /12 /14 /17 /25 /26 /27 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /6 /10 /12 /14 /17 /25 /26 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000045 | Formació | 10 /12 |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària | 12 |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària | 12 |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics | 12 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 /27 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000074 | Reg de les zones de treball | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball | 25 |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària | 25 |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat | 25 |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades | 25 |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles | 25 |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen | 26 |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen | 27 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil | 26 |

## E04 ESTRUCTURES

## E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 1 | 2 |
| 3 | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT | 1 | 3 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Situació:** ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS | | | |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS | 2 | 3 | 4 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 3 | 1 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES<br>SERRA DE FORADAR FUSTES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** SERRA DE FORADAR FUSTES<br>MANIPULACIÓ MATERIALS | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** AMB FORMIGONERES<br>ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** AGLOMERANTS | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS | 2 | 3 | 4 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /18 /25 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H142CD70 | u | Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 | 10 |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /25 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /18 /25 |
| H1465277 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | |
| H146J364 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | 6 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /18 /25 |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 25 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H148D900 | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 | 4 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 2 /4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 /4 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152N681 | m | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152PB21 | m | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs | 4 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 1 /4 |
| H1534001 | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs | 1 /2 /6 |
| H15A2021 | u | Torreta per al formigonat de pilars | 1 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /25 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /25 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /25 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 10 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 3 /4 |
| I0000022 | Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar | 3 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball | 25 |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària | 25 |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat | 25 |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades | 25 |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles | 25 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 1 /2 /6 /9 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000160 | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg | 4 /11 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E05 COBERTES
## E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR)

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | 2 | 3 | 4 |
| | **Situació:** ITINERARIS EN OBRA | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TREBALLS EN ALÇADA | | | |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS EN OBRA<br>ÀREES DE TREBALL | 2 | 2 | 3 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES | 2 | 3 | 4 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES I MATERIALS | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** TALLS I AJUSTAMENT DE PECES | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 2 | 2 | 3 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br>**Situació:** SOLDADURES | 1 | 1 | 1 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 2 /4 /9 /10 |
| H1426160 | u | Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 | 10 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànіga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 15 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 2 /4 /9 /10 /14 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /9 /14 /15 |
| H1465376 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 10 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 9 /10 /14 /15 |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X038 | u | Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15A2024 | u | Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats | 2 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra | 15 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
## E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS<br>TANCAMENTS EN ALÇADA | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ÀREA DE TREBALL<br>CERRAMIENTO A > 1,20M<br>ITINERARIS A OBRA<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ | 2 | 2 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** TALLS EN SEC<br>MANIPULACIÓ MATERIALS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** PER MATERIALS<br>PER FORMIGONERA | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** TALLS DE MATERIALS EN SEC<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** AGLOMERANTS I ADDITIUS | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /17 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 /11 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /17 /18 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /17 /18 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 1 /4 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 4 /10 /17 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /11 /13 /18 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciónes integrades | 10 /17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000153 | Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment | 4 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH )

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | 2 | 3 | 4 |
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | | | |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** APLEC A L'ÀREA DE TREBALL<br>MANIPULACIÓ PLAFONS | 1 | 2 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br>**Situació:** SOLDADURA METALLS | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA<br>POLS DE TALL DE MATERIALS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** AGLOMERANTS, ADHESIUS<br>PIGMENTS, MÀSTICS | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /17 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 15 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 15 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 /11 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | /17 /18 |
| H1465376 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 15 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /11 /14 /15 /16 /17 /18 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 15 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 /15 |
| H15A2017 | u | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat | 17 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /15 /16 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /15 /16 /17 /18 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /15 /16 /17 /18 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 17 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra | 15 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciónes integrades | 10 /17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA )

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREADE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 2 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** PELS MATERIALS<br>PER LA FORMIGONERA | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** TALL I AJUSTOS EN SEC<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS | 1 | 2 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /17 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 /11 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /17 /18 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /11 /14 /16 /17 /18 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 1 /4 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 6 /10 /17 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000074 | Reg de les zones de treball | 17 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciónes integrades | 10 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000153 | Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 /14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 2 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 3 | 2 | 4 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS | 1 | 2 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS | 1 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | | | |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** POLS DE TALL DE MATERIALS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** AGLOMERANTS I COLES<br>PIGMENTSI MÀSTICS | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 /17 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /18 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 /11 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /17 /18 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /11 /16 /17 /18 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb | 4 |

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 1 /4 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 10 /17 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 17 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciónes integrades | 10 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
## E07.E01 COBERTES PLANES

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES | 2 | 2 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | | | |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ | | | |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | | | |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** DISSOLVENTS I COLES | | | |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** DISSOLVENTS I COLES | | | |
| 21 | INCENDIS | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** DISSOLVENTS I COLES | | | |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /14 /15 /18 /21 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 14 /18 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànіga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 15 /21 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 6 /9 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /9 /14 /15 /18 /21 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /14 /15 /16 /18 /21 |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | homologada segons UNE-EN 471 | |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 21 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /15 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /15 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /15 /16 /17 /18 /21 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 21 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000045 | Formació | 13 /21 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra | 15 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000081 | Canvi o modificació del procés de treball | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000097 | Substituir l'inflamable per no infamable | 21 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per | 4 /13 |

| | | |
|---|---|---|
| | manipular càrregues | |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 2 | 3 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 2 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** NETEJA DEL SUPORT | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS | 1 | 2 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS | 1 | 2 | 2 |
| 21 | INCENDIS<br>**Situació:** DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /21 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 21 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 /14 /18 /21 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /21 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 /18 /21 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 21 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 2 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 21 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 21 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el | 2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 /18 /21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | desmuntatge inclòs | |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 21 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /21 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000081 | Canvi o modificació del procés de treball | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000097 | Substituir l'inflamable per no infamable | 21 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC.

AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC.

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 2 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MATERIALS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** POLS DE FIBRES | 2 | 2 | 3 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 /14 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 340 | |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats | 1 /2 /6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | amb forats al sostre | |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 1 /4 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000081 | Canvi o modificació del procés de treball | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS I MÀSTICS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 1 | 1 | 1 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA | 1 | 1 | 1 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 2 | 2 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** DISSOLVENTS, COLES<br>POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA | 1 | 2 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /6 /9 /10 /14 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /6 /9 /10 /14 /18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /6 /9 /10 /14 /18 |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons | 1 /2 /6 /9 /10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | /13 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000081 | Canvi o modificació del procés de treball | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 /13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |

## E08 REVESTIMENTS
## E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS

Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS<br>BASTIDES | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>SUPERFÍCIES IRREGULARS | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MATERIALS MAL APLEGATS<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | | | |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREES DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** AMB FORMIGONERES<br>MANTENIMENT DE MATERIALS | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS EXTERIORS | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** AMBIENTS POLSOSSOS | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** AGLOMERANTS | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 17 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481542 | u | Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |
| HX11X052 | u | Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat | 1 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152PA11 | m | Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs | 4 |
| H152PB21 | m | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs | 4 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H15A2017 | u | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat | 17 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 4 /17 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000074 | Reg de les zones de treball | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000081 | Canvi o modificació del procés de treball | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 /13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.)

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | 2 | 3 | 4 |
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | | | |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | 1 | 1 | 1 |
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREES DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ<br>SUPERFÍCIES IRREGULARS | | | |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS | | | |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES | 1 | 1 | 1 |
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREES DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | | | |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) | 2 | 1 | 2 |
| | **Situació:** SERRA DE FORADAR D'AIGUA<br>EINES | | | |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES | 2 | 2 | 3 |
| | **Situació:** RADIAL<br>SERRA DE FORADAR D'AIGUA<br>MANIPULACIÓ DE MATERIALS | | | |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES | 2 | 2 | 3 |
| | **Situació:** FORMIGONERA<br>AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** AMBIENTS POLSOSSOS<br>TALLS EN SEC | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** AGLOMERANTS | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 17 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |
| HX11X052 | u | Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat | 1 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152PA11 | m | Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs | 4 |
| H152PB21 | m | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs | 4 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 /17 /18 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 /17 /18 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 4 /17 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 /16 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades | 17 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E08.E03 CEL RASOS

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ<br>ÀREES DE TREBALL | 1 | 1 | 1 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS | 1 | 3 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MATERIALS<br>FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 |
| H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481542 | u | Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 |
| H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152PA11 | m | Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs | 4 |
| H152PB21 | m | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs | 4 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 4 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>MANCA ILUMINACIÓ<br>ÀREA DE TREBALL | 1 | 1 | 1 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS | 1 | 3 | 3 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS | 3 | 1 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS<br>DISSOLVENTS | 3 | 2 | 4 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** DISSOLVENTS<br>COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS | 2 | 2 | 3 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 17 |
| H14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula | 17 |
| H145B002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /18 |
| H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481542 | u | Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 /18 |
| H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X052 | u | Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat | 1 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152PA11 | m | Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs | 4 |
| H152PB21 | m | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs | 4 |
| H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 17 /18 |
| H15A2017 | u | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat | 17 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 /17 /18 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /18 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 17 /18 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /9 /14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E09 PAVIMENTS
## E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>PERÍMETRE I VORES DE FORATS | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 2 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 1 | 2 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** TALLS EN SEC<br>MANIPULACIÓ MATERIALS<br>RETIRADA RUNES | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** PELS MATERIALS<br>PER LA FORMIGONERA DE MORTER | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** TALL EN SEC - POLS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** AGLOMERANTS, SEGELLANTS<br>ABRILLANTADORS, NETEJA | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /9 /10 /11 /14 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /18 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | butxaques exteriors | |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 /17 /18 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | /16 /17 /18 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 10 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /11 /13 /18 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciónes integrades | 10 /13 /17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES ADHERIDES I TENSADES

Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | 2 | 2 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>EJECUCIÓN ESCALERAS<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | | | |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 1 | 2 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** COLES, MÀSTICS<br>PULIT EN SEC - POLS | 2 | 2 | 3 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** COLES, MÀSTICS | 2 | 2 | 3 |
| 21 | INCENDIS<br>**Situació:** MATERIALS COMBUSTIBLES | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /18 /21 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 18 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /9 /18 /21 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /18 /21 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /16 /18 /21 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 21 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 2 /9 |
| HBBAA003 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 9 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAF007 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 18 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 21 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000045 | Formació | 13 /18 /21 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 18 |
| I0000097 | Substituir l'inflamable per no infamable | 21 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES

### E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA EXTERIORS O INTERIORS

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS APROP VORES DE FORATS | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** POLS, RUNES<br>DISSOLVENTS | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

**EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /17 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /10 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /17 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 /17 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |

### MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

### SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 6 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREES DE TREBALL | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** TALL, POLS<br>RETIRADA DE RUNA | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | inclòs | |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER

Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>PERÍMETRE I VORES FORADADES | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ DE MATERIAL | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ÀREES DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | | | |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 1 | 2 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** MANIPULAR MATERIALS<br>AJUSTOS | 1 | 1 | 1 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** POLS, COLES, DISSOLVENTS<br>RETIRAR RUNES | 1 | 1 | 1 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512007 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512212 | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E11 ENVIDRAMENTS
## E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA | 1 | 1 | 1 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** A LA MANIPULACIÓ<br>AL MANTENIMENT | 3 | 2 | 4 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA | 1 | 1 | 1 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** A LA MANIPULACIÓ<br>A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT | 3 | 2 | 4 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** PER PULIT DE CANTELLS<br>PER TRENCAMENT DEL MATERIAL | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 17 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152L561 | m | Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152PB21 | m | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /6 /9 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 /17 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000164 | Manipular els vidres amb ventoses de seguretat | 4 /9 /13 |

## E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
## E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | 2 | 3 | 4 |
| | **Situació:** EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA | | | |
| | DES D'ESCALES MANUALS | | | |
| | DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES | | | |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA | | | |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS | | | |
| | EINES | | | |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES | 2 | 1 | 2 |
| | **Situació:** ITINERARIS A OBRA | | | |
| | MATERIALS I EINES ACOPIATS | | | |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) | 3 | 1 | 3 |
| | **Situació:** MANIPULACIÓ DE MATERIALS | | | |
| | MANIPULACIÓ D'EINES | | | |
| | DESEMBALATGE D'EQUIPS | | | |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES | 3 | 2 | 4 |
| | **Situació:** ÚS DE RADIAL | | | |
| | EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ | | | |
| | SOLDADURA ELÈCTRICA | | | |
| | TALL OXIACETILÈ | | | |
| | PERFORADORES EN PARETS | | | |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES | 2 | 2 | 3 |
| | **Situació:** MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT | | | |
| 13 | SOBREESFORÇOS | 2 | 2 | 3 |
| | **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | | | |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES | 2 | 2 | 3 |
| | **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | | | |
| | TREBALLS EN LLOCS TANCATS | | | |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS | 2 | 2 | 3 |
| | **Situació:** PROJECCIÓ DE FLUIDS | | | |
| | SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA | | | |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | | | |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** GASOS SOLDADURA | | | |
| | REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) | | | |
| | GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS | | | |
| 20 | EXPLOSIONS | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** FUITES DE GAS | | | |
| | BOMBONES DE OXIACETILÈ | | | |
| | PROVES DE CÀRREGA | | | |
| 21 | INCENDIS | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** PER REFRIGERANTS (TERCERS) | | | |
| | PER ÚS DE RADIAL O | | | |
| | PER OXIACETILÈ | | | |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /21 |
| H1411112 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 | 14 |
| H1414119 | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 | 20 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 |
| H1423230 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 10 |
| H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 17 |
| H14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula | 17 |
| H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 17 |
| H144JA20 | u | Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació | 21 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 /15 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 10 /15 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /9 /10 /11 /20 /21 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 4 /11 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H145K397 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1461110 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 14 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /20 /21 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | |
| H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 6 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /20 /21 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 /11 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 10 |

### MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

### SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 10 /15 /21 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152N681 | m | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 2 /6 /11 /15 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 10 /15 /20 /21 |
| H15A2017 | u | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat | 17 |
| H15B0007 | u | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió | 16 |
| H15B6006 | u | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m | 16 |
| H16C0003 | d | Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S | 17 /20 /21 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /15 /16 /17 /20 /21 |
| HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /15 /16 /17 /20 /21 |
| HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 20 /21 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /15 /16 /17 /20 /21 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 10 /20 /21 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 /21 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra | 15 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball | 17 |
| I0000091 | No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) | 20 |
| I0000092 | Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas | 20 |
| I0000093 | Evitar unions de mangueres amb filferros | 20 |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball | 20 |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure | 20 |
| I0000096 | No fumar | 20 |
| I0000097 | Substituir l'inflamable per no infamable | 21 |
| I0000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial | 20 /21 |
| I0000123 | Assegurar l'absència de tensió | 16 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 1 /4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades | 16 /17 /21 |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16 |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment | 4 /11 |
| I0000160 | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg | 4 /11 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 /21 |

## E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
## E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS<br>EN MANTENIMENT DE MATERIAL | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** EN ITINERARIS A OBRA | 2 | 1 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** AMB EQUIPS, EINES<br>EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS | 3 | 1 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** PER ÚS DE RADIAL<br>EN PROVES DE CÀRREGA<br>FIXACIÓ DE SUPORTS<br>SOLDADURA ELÈCTRICA | 3 | 2 | 4 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br>**Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS | 2 | 2 | 3 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br>**Situació:** SOLDADURES<br>PER FLUIDS CALENTS | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES<br>**Situació:** GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA<br>FUITES DE GAS<br>GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS<br>ÚS DE RADIAL | 2 | 3 | 4 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br>**Situació:** COLES<br>LIQUATS DEL PETROLI | 1 | 2 | 2 |
| 20 | EXPLOSIONS<br>**Situació:** OXIACETILÈ<br>PROVES DE CÀRREGA<br>RECIPIENTS A PRESSIÓ | 1 | 3 | 3 |

21 INCENDIS 1 3 3

**Situació:** PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /16 /20 /21 |
| H1411112 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 | 14 |
| H1411115 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 12 |
| H1414119 | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 | 10 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1423230 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 10 |
| H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 17 |
| H14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula | 17 |
| H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 17 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 /15 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 10 /15 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /20 /21 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 4 /11 /12 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1461110 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 14 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /18 /20 /21 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /18 /20 /21 |
| H1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 10 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 /11 /12 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 10 |

### MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

### SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i | 10 /15 /21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152N681 | m | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 18 |
| H153A9F1 | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | 12 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 10 /15 /17 /21 |
| H15A2017 | u | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat | 17 |
| H15B0007 | u | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió | 16 |
| H15B6006 | u | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m | 16 |
| H16C0003 | d | Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S | 17 /20 /21 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 20 /21 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 10 /20 /21 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 /11 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /12 /13 /18 /21 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària | 12 |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària | 12 |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics | 12 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra | 15 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000083 | Dispositius d'alarma | 17 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 17 /18 |
| I0000091 | No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) | 20 |
| I0000092 | Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas | 20 |
| I0000093 | Evitar unions de mangueres amb filferros | 20 |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball | 20 |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure | 20 |
| I0000096 | No fumar | 20 |
| I0000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial | 20 /21 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 1 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades | 21 |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16 |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment | 4 /11 |
| I0000160 | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg | 4 /11 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS<br>EN MANTENIMENT DE MATERIAL | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** EN ITINERARIS A OBRA | 2 | 1 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** AMB EQUIPS, EINES<br>EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS | 3 | 1 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** PER ÚS DE RADIAL<br>EN PROVES DE CÀRREGA<br>FIXACIÓ DE SUPORTS<br>SOLDADURA ELÈCTRICA | 3 | 2 | 4 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br>**Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES | 2 | 2 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS | | | |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS | 2 | 2 | 3 |
| | **Situació:** SOLDADURES<br>PER FLUIDS CALENTS | | | |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | | | |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES | 2 | 3 | 4 |
| | **Situació:** GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA<br>FUITES DE GAS<br>GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS<br>ÚS DE RADIAL | | | |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) | 1 | 2 | 2 |
| | **Situació:** COLES<br>LIQUATS DEL PETROLI | | | |
| 20 | EXPLOSIONS | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** OXIACETILÈ<br>PROVES DE CÀRREGA<br>RECIPIENTS A PRESSIÓ | | | |
| 21 | INCENDIS | 1 | 3 | 3 |
| | **Situació:** PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE<br>PER FUITES DE COMBUSTIBLE<br>PER TREBALLS DE SOLDADURA | | | |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /16 /20 /21 |
| H1411112 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 | 14 |
| H1411115 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 12 |
| H1414119 | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 | 10 /18 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 /18 |
| H1423230 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 10 |
| H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 17 |
| H14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula | 17 |
| H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 17 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 /15 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de | 10 /15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /20 /21 |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 18 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 4 /11 /12 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1461110 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 14 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /18 /20 /21 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /18 /20 /21 |
| H1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 10 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 /11 /12 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 10 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, | 10 /15 /21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152N681 | m | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 18 |
| H153A9F1 | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | 12 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 10 /15 /17 /21 |
| H15A2017 | u | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat | 17 |
| H15B0007 | u | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió | 16 |
| H15B6006 | u | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m | 16 |
| H16C0003 | d | Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S | 17 /20 /21 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada | 20 /21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 10 /20 /21 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /12 /13 /18 /21 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària | 12 |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària | 12 |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics | 12 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 /17 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra | 15 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000078 | Evitar processos de divissió de material en sec | 17 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent | 17 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte | 17 |
| I0000082 | Aïllament del procés | 17 |
| I0000083 | Dispositius d'alarma | 17 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball | 17 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives | 17 /18 |
| I0000091 | No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) | 20 |
| I0000092 | Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas | 20 |
| I0000093 | Evitar unions de mangueres amb filferros | 20 |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball | 20 |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure | 20 |
| I0000096 | No fumar | 20 |
| I0000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial | 20 /21 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades | 16 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

## E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>MUNTATGE DE SAFATES<br>TREBALLS EN ALÇADA | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 1 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES<br>PELAT DE CABLES<br>COPS AMB EQUIPS | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS<br>INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 2 | 3 | 4 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /6 /9 /10 /11 /14 |
| H1411112 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 | 14 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 |
| H142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 10 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 10 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /6 /9 /10 /11 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 11 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1461110 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 14 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /6 /9 /10 /11 /14 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /6 /9 /10 /11 /14 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 11 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152N681 | m | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H15B0007 | u | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió | 16 |
| H15B6006 | u | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000123 | Assegurar l'absència de tensió | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 |

## E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
## E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 2 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 2 | 3 | 4 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 |
| H1411112 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 | 14 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 /14 |
| H142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 10 |
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 14 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE- | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | EN 511 i UNE-EN 420 | |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 10 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /9 /10 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 4 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1461110 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 14 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors | 14 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

### MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |

### SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152N681 | m | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H15B0007 | u | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió | 16 |
| H15B6006 | u | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m | 16 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000123 | Assegurar l'absència de tensió | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 |

## E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
## E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL | 1 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 1 | 2 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL<br>FIXACIÓ AMB PERFORADORES | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** MATERIALS PESANTS | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 2 | 3 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br>**Situació:** PER SOLDADURES | 2 | 1 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 3 | 3 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /15 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10 |
| H1423230 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 10 |
| H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10 |
| H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 10 /15 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 4 /11 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /15 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /15 |
| H1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 10 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 /11 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1 |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H15B0007 | u | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió | 16 |
| H15B6006 | u | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m | 16 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000009 | Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei | 1 |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació | 1 |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 /11 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 /11 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra | 9 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra | 15 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades | 16 |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment | 11 |
| I0000160 | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |

## E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
## E20.E01 APARELLS

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL | 1 | 1 | 1 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 1 | 1 | 1 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS | 1 | 1 | 1 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 1 | 1 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

**EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 16 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 4 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1464420 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 14 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1485140 | u | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |
| HX11X052 | u | Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat | 1 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 4 |
| H1531114 | u | Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs | 4 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H15A2024 | u | Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats | 1 /2 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000018 | No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici | 4 |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical | 4 |
| I0000021 | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura | 4 |
| I0000022 | Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar | 4 |
| I0000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |

| | | |
|---|---|---|
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades | 16 |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 |

## E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
## E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ I APLECS | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 1 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** EINES | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 2 | 1 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR<br>TREBALLS EN LOCALS TANCATS | 1 | 1 | 1 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1414119 | u | Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 | 14 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 16 |
| H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 14 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H145F004 | u | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 4 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1464420 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 14 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1485140 | u | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant | 14 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 4 |
| H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| H1549002 | m | Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 14 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 /13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 |

## E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
## E22.E01 APARELLS

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I TELECOMANDAMENTS

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>EN ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ<br>MANTENIMENT<br>APLECS | 1 | 2 | 2 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>EN ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** AMB EINES | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS | 1 | 1 | 1 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 16 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, | 4 /14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | homologada segons UNE-EN 471 | |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 4 |
| H15A2024 | u | Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats | 1 /2 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 /4 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 2 /14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 |

## E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA | 1 | 3 | 3 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ<br>MANTENIMENT | 1 | 2 | 2 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 2 | 1 | 2 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** AMB EINES | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS | 1 | 1 | 1 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>**Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

**EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1 |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 1 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 /14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |
| H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1 |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4 |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 4 |
| H15A2024 | u | Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats | 1 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, | 1 /2 /4 /6 /9 |

| | | |
|---|---|---|
| | de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | /10 /13 /16 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants | 2 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic | 4 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes | 14 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball | 14 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14 |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables | 14 |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 1 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball | 14 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 |

## E23 EQUIPAMENTS
## E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

### Avaluació de riscos

| Id | Risc | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>**Situació:** COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA | 1 | 2 | 2 |
| 2 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>**Situació:** EN ÀREA DE TREBALL<br>PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>**Situació:** MANIPULACIÓ<br>MANTENIMENT | 1 | 2 | 2 |
| 6 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>**Situació:** RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL<br>MANCA IL.LUMINACIÓ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>**Situació:** AMB EINES | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>**Situació:** A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br>**Situació:** PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR | 1 | 2 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>**Situació:** PER MANIPULACIÓ MANUAL | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>**Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 16 |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 16 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /6 /9 /10 /11 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 13 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4 |

### MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|---|---|---|---|
| H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 1 |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 4 |
| HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAB115 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 16 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |

## MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|---|---|---|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC | 1 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | 1 |
| I0000013 | Ordre i neteja | 2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball | 2 /6 |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge | 2 /6 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball | 4 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions | 4 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment | 4 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses | 4 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses | 4 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals | 4 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | procediment de treball específic | |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic | 9 /10 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines | 9 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines | 9 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller | 9 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra | 10 |
| I0000045 | Formació | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra | 10 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials | 11 |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) | 11 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment | 13 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques | 13 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables | 13 |
| I0000067 | No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos | 16 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques | 16 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina | 16 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció | 16 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra | 16 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques | 16 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris | 16 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades | 16 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16 |
| I0000164 | Manipular els vidres amb ventoses de seguretat | 6 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió | 16 |

## 24. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció.

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes en aquest document.

Consideracions essencials

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats.

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors

autònoms, etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2.

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla.

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no requereixin la redacció d'un projecte.

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar.

Mesures prèvies a l'inici de l'activitat

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual.

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció addicionals necessàries.

• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19.

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes.

Mesures tècniques i organitzatives

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present document.

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per

comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones.

• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari.

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució).

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc...

• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada.

• Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.

• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballadors i no resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries.

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos.

• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer.

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament.

• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i

s'establiran els mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.

• S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les següents mesures:

- S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer.

- Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en l'obra.

- Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).

- Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la cabina de el vehicle.

- Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres.

- Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi.

- S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, telèfon, etc.).

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .

• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades.

• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral.

Higiene personal

Es reforçaran les següents mesures:

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús.

• Evitar tocar-se ulls, nas i boca.

• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans.

• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.).

• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors

usats.

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència:

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio de Sanidad (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio de Sanidad .
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Manejo domiciliario del COVID -19. Ministerio de Sanidad.
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19. Ministerio de Sanidad.
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Prevención de riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información -. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
(https://www.insst.es/)

## 25. Signatures

EL FACULTATIU

LAIA ROCA BERLANGA
Nº COL: 28.076-3
BARCELONA, ABRIL 2025

PLEC

# 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

## 1.1. Identificació de les obres

L'objecte es redactar el projecte de les noves piscines exteriors i instal·lacions a Llinars del Vallès.

## 1.2. Objecte

**Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació:**

- Tots aquells continguts al:
  - Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació'', confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ''Direcció General d'Arquitectura''. (cas d'Edificació)
  - ''Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat'' i adaptat a les seves obres per la ''Direcció de Política Territorial i Obres Públiques''. (cas d'Obra Pública)
- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel ''Ministerio de la Vivienda'' i posteriorment pel ''Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo''.
- La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta.

## 1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ''DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ'', l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es

puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

## 1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l'Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d'interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols,

com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

## 2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

l) Evitar els riscos.
m) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
n) Combatre els riscos en el seu origen.
o) Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
p) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
q) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
r) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
s) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
t) Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

### 2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

u) Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.

v) Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

w) Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

x) Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

y) La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.

z) El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

## 2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

**El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.**

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

aa) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els ''Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut'' (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
   - Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
   - Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.

bb) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

<u>Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra</u>:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

  5. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
  6. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
  e) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

f) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

g) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

h) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

i) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

j) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

k) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

l) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

m) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

n) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

## 2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

## 2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

- Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
- Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
- Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació

del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

- Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidències
- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

## 2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

- El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directrius de l'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
- Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.
- Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del Coordinador de Seguretat.
- El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
- Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra.
- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

o) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

p) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

q) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

r) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
- Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.
- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

- El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.
- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o impericia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidències.
  En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa.
- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà

per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

## 2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
  - s) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels

seus treballadors.

t) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

### 2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
- El deure d'indicar els perills potencials.
- Té responsabilitat dels actes personals.
- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
- Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l'obra.

## 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

### 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d'altra manera, l'ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
- Bases del Concurs.
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, pel Coordinador de Seguretat.
- Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut.

- Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista.
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l'obra en qüestió.
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d'aplicació en l'obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s'hagués recollit en tots.

## 3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia ''cultura preventiva interna d'empresa'' el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

### 3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ''PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA'', realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ''LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS'' (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

- Ubicació dels serveis públics.
    - Electricitat.
    - Clavegueram.
    - Aigua potable.
    - Gas.
    - Oleoductes.
    - Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
    - Accessos al recinte.
    - Garites de control d'accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d'execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra:
    - Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
    - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
    - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
    - Farmaciola: Equipament.
    - Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
    - Àrids i materials ensitjats.
    - Armadures, barres, tubs i biguetes.
    - Materials paletitzats.
    - Fusta.
    - Materials ensacats.
    - Materials en caixes.
    - Materials en bidons.
    - Materials solts.
    - Runes i residus.
    - Ferralla.
    - Aigua.
    - Combustibles.

    - Substàncies tòxiques.
    - Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst.
    - Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids.
    - Estació de formigonat.
    - Sitja de morter.
    - Planta de piconament i/o selecció d'àrids.
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional.
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua.

Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d'execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:

    - Ubicació de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l'execució d'estructura fins l'acabament de tancaments i coberta.(*).

      (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

    - Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).

      (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.

    - Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.

    - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

      (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.

    - Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).

      (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escales:

    - Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escales (*).

      (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

    - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escales.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).

  (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d'encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicació i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal·lacions, arquetes i registres provisionals.

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escales provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.

- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.

- Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.

- Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació.

- Altres.

  (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

### 3.4. El "Llibre d'Incidències"

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ''Llibre d'incidències'', facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

### 3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció.

## 4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

### 4.1. Textos generals

- Convenis col·lectius.
- "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per "Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada

parcialment per "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

- "Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

- "Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)", "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul·lada parcialment per "R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

- "Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

- "Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

- "Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

- "Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)". Complementada per "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

- "Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

- "Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)".

- "Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)". Complementat per "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i "R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per "R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

- "Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de

2007)".

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".
- "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)".
- "Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".
- "Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".
- "Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".
- "Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)".
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas".
- "Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)".
- "Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado".
- "Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)".
- "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".
- "Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)".
- "Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)".
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

- "Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)".

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

- "Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia".

- "Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas".

- "Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".

- "Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".

- "Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

- "Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos)."

- "Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

- "Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

- "Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010).

- "Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria

de los servicios de prevención."

- "Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
- "Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública."
- "Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."
- "Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico."
- "Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."
- "Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción."
- "Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
- "Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI

del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero."

- "Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción."
- "Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado."
- "Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013)."
- "Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom."
- "Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014)."
- "Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23."
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- "Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea."
- "Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001."
- "Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas."
- "Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención."

- "Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención."
- "Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas."
- "Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico."
- "Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial."
- "Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión."
- "Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017)."
- "Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017)."
- "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017)."
- "Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas" y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
- "Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio."
- "Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental"
- "Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

- "Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo."
- "Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico."

## 4.2. Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).
- "Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".
- "Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Orden de 25 de marzo de 1998".
- "Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)" i "Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".
- "Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)". Modificat per "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".
- "Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).
- "Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)". Desenvolupada per "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i "Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".
- "Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".
- "Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)".
- "Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)".
- "Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado."
- "Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

biológicos durante el trabajo."

### 4.3. Incendis

- Ordenances municipals.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
- "Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017)."

### 4.4. Instal·lacions elèctriques

- "Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, "Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)".
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
- "Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)". Complementada per "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
- "Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
- "Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)".
- "Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto".
- "Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".
- "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras".

## 4.5. Equips i maquinària

- "Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".
- "Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per "R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".
- "Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)".
- "Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".
- "Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".
- "Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)."
- "Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000."
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)"."Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).
- "Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008)."
- "Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009)."
- "Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE."

- "Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas."
- "Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013)."
- "Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015)."
- "Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016)."
- "Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados."
- "Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10."
- "Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera."
- Instruccions Tècniques Complementaries:

  "ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

  "ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)".

  "ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

  "Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)".

## 4.6. Equips de protecció individual

- "Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per "OM de 16 de mayo de 1994", per "R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la "Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la "Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i "Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".
- "Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de

20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

- "R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual".
- "Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]".
- "Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición)."
- "Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo."
- Normes Tècniques Reglamentàries.

## 4.7. Senyalització

- "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
- "Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".
- Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. "Instrucción 8.3. IC del MOPU".

## 4.8. Diversos

- "Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".
- "Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per "Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".
- "Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)".
- Convenis col·lectius.
- "Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009)."
- "Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo."
- "Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición)."

- "Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017)."
- "Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro."

# 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

## 5.1. Criteris d'aplicació

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ''afegit'' a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ''despeses'' previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d'anar incorporant al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

## 5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ''Seguretat Integrada'' hauria d'estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d'un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

### 5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l'execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

### 5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

**La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.- | MOLT LLEU | : | 3% del Benefici Industrial de l'obra contractada |
| 2.- | LLEU | : | 20% del Benefici Industrial de l'obra contractada |
| 3.- | GREU | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada |
| 4.- | MOLT GREU | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada |
| 5.- | GRAVÍSSIM | : | Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l'obra contractada + Pèrdua d'homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. |

## 6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

### 6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

– *Tècniques analítiques de seguretat*

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.

*Prèvies als accidents.-*

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

*Posteriors als accidents.-*

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

– *Tècniques operatives de seguretat.*

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

*El Factor Tècnic:*

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

*El Factor Humà:*

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

## 6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Acció Preventiva.
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

## 6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ''Reglamento de los Servicios de Prevención''. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L'empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

### 6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

**Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.**

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

### 6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S'anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ''Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat'', integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta ''comissió'' es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

### 6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

## 7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

## 7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

– *Definició*

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

– *Característiques*

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

## 7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

– *Elecció d'un Equip*

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

– *Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes*

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ''Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball'':

– *Emmagatzematge i manteniment*

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ''Guia de manteniment preventiu''.
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

## 7.3. Normativa aplicable

– Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

- Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)).

  Entrada en vigor del "Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas."

Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

  Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió simples.
- Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa).
- Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa).
- Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió.
- Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE.
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

  Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

  Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

- Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE).

– Normativa d'aplicació restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

## 8. Signatures

EL FACULTATIU

LAIA ROCA BERLANGA
Nº COL: 28.076-3
BARCELONA, ABRIL 2025

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 06 Pressupost

Abril 2025

# Amidaments

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ENDERROCS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2145-4RS0 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 50,000 | 1,500 | | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PR65-8ZRZ | u | Tala controlada d'arbre mitjançant grua, retroexcavadora i mitjans manuals, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 16,000 | 2,000 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | P2143-HYQW | m2 | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 16,000 | 0,600 | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,600**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | P214W-FEMN | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8,000 | 2,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8,000 | 0,600 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,800**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,600 | | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | 4,800 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,400**

8 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | san | | 190,000 | 1,000 | | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | fon | | 54,000 | 1,000 | | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **244,000**

9 P2R6-4I5W m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reixa | | 75,000 | 1,000 | 0,005 | 1,300 | 0,488 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | arbre | | 2,000 | | 9,000 | 1,300 | 23,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pav | | 9,600 | 0,080 | | 1,300 | 0,998 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | asf | | 4,800 | 0,030 | | 1,300 | 0,187 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | sole | | 14,400 | 0,200 | | 1,300 | 3,744 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,817**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELLENO GRAVA. PLAYA PISCINAS | | 1,000 | 160,000 | | 0,150 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | RELLENO GRAVA. ZONA JUNTO A MURO SEPARACIÓN PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 395,000 | | 0,150 | 59,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | RELLENO GRAVA. PAVIMENTO JUNTO A EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 165,000 | | 0,200 | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | RELLENO GRAVA. CIMENTACIÓN EDIFICIOS ANEXOS (Espesor medio de relleno en desniveles de solera e=15cm) | | 1,000 | 285,000 | | 0,150 | 42,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **159,000**

2 NGX010 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELLENO GRAVA. PLAYA PISCINAS | | 1,000 | 160,000 | | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | RELLENO GRAVA. ZONA JUNTO A MURO SEPARACIÓN PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 395,000 | | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | RELLENO GRAVA. PAVIMENTO JUNTO A EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 165,000 | | | 165,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | RELLENO GRAVA. CIMENTACIÓN EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 285,000 | | | 285,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1.005,000** | |

3 ANS010 m² Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/F/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAYA PISCINAS | | 1,000 | 160,000 | | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ZONA JUNTO A MURO SEPARACIÓN PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 395,000 | | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PAVIMENTO JUNTO A EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 165,000 | | | 165,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 285,000 | | | 285,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1.005,000** | |

4 P2217-I4R7 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201-200.2 | | 629,000 | 0,800 | | | 503,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 202-200.2 | | 278,000 | 1,800 | | | 500,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 203-200.2 | | 95,000 | 2,500 | | | 237,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 204-200.2 | | 47,000 | 3,800 | | | 178,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 201-199.148 | | 313,500 | 1,852 | | | 580,602 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 200-196.4 | | 100,000 | 3,600 | | | 360,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | RETIRADA MATERIAL PARA RELLENO GRAVA. PLAYA PISCINAS | | 1,000 | 160,000 | | 0,350 | 56,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | RETIRADA MATERIAL PARA RELLENO GRAVA. ZONA JUNTO A MURO SEPARACIÓN PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 395,000 | | 0,350 | 138,250 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | RETIRADA MATERIAL PARA RELLENO GRAVA. PAVIMENTO JUNTO A EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 165,000 | | 0,450 | 74,250 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | RETIRADA MATERIAL PARA RELLENO GRAVA. CIMENTACIÓN EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 285,000 | | 0,450 | 128,250 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | VASO DE PISCINA PEQUEÑO | | 1,000 | 125,000 | | 0,800 | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | VASO DE PISCINA GRANDE | | 1,000 | 312,500 | | 1,800 | 562,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | EDIFICIO DEPURADORA | | 1,000 | 99,660 | | 4,100 | 408,606 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | ZAPATA MURO SEPARACIÓN PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 69,660 | 1,500 | 2,700 | 282,123 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ZAPATA MURO TALUD VERDE | | 1,000 | 80,000 | 0,800 | 0,600 | 38,400 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **4.148,681**

5 P2254-EL69 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199-200.45 | | 26,500 | 1,450 | | | 38,425 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 198-200.45 | | 418,500 | 2,450 | | | 1.025,325 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 198-200.05 | | 100,000 | 2,050 | | | 205,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.268,750**

6 P2253-5478 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | san | | 190,000 | 1,000 | | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | fon | | 54,000 | 1,000 | | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **244,000**

7 P2250-FIVV m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | san | | 190,000 | 1,000 | | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | fon | | 54,000 | 1,000 | | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **244,000**

8 P035-01VD u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 ESTRUCTURES
Titol 5 01 FONAMENTACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | CRL010 | m² | Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASO DE PISCINA PEQUEÑO | | 1,000 | 125,000 | | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | VASO DE PISCINA GRANDE | | 1,000 | 312,500 | | | 312,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | EDIFICIO DEPURADORA | | 1,000 | 99,660 | | | 99,660 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | CIMENTACIÓN EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 285,000 | | | 285,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ZAPATA MURO SEPARACIÓN PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 69,660 | 1,500 | | 104,490 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | ZAPATA MURO TALUD VERDE | | 1,000 | 80,000 | 0,800 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **990,650**

# AMIDAMENTS



2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSAS DE PISCINA VASO PEQUEÑO | | 1,000 | 110,000 | | 0,400 | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | LOSA DE PISCINA VASO GRANDE | | 1,000 | 336,000 | | 0,400 | 134,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | LOSA DEPURADORA | | 1,000 | 100,000 | | 0,400 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | CIMENTACIÓN EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 285,000 | | 0,350 | 99,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **318,150**

3 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 180 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPATA MURO PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 69,660 | 1,500 | 0,600 | 62,694 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ZAPATA MURO TALUD | | 1,000 | 34,100 | 0,800 | 0,500 | 13,640 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **76,334**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 ESTRUCTURES
Titol 5 02 FORMIGÓ ARMAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EHM011 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURO VASO PEQUEÑO | | 2,000 | 35,000 | | 0,400 | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | MURO VASO GRANDE | | 2,000 | 70,000 | | 1,500 | 210,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MUROS ZONA DEPURACION | | 2,000 | 50,000 | | 3,600 | 360,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MURO PARA FORMACIÓN DE RAMPA EN PISCINA VASO GRANDE | | 2,000 | 25,000 | | 0,800 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MURO PERIMETRAL EN ZONA EDIFICIOS ANEXOS | | 2,000 | 37,000 | | 3,200 | 236,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | MURO PARCELA COLINDANTE | | 2,000 | 70,000 | | 2,800 | 392,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | MURO TALUD | | 2,000 | 80,000 | | 0,800 | 128,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.394,800**

2 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURO VASO PEQUEÑO | | 1,000 | 35,000 | 0,300 | 0,800 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | MURO VASO GRANDE | | 1,000 | 70,000 | 0,300 | 1,500 | 31,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MUROS ZONA DEPURACION | | 1,000 | 50,000 | 0,300 | 3,600 | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MURO PARA FORMACIÓN DE RAMPA EN PISCINA VASO GRANDE | | 1,000 | 25,000 | 0,300 | 0,800 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MURO PERIMETRAL EN ZONA EDIFICIOS ANEXOS | | 1,000 | 37,000 | 0,300 | 3,200 | 35,520 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | MURO PARCELA COLINDANTE | | 1,000 | 70,000 | 0,300 | 2,800 | 58,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | MURO TALUD | | 1,000 | 80,000 | 0,200 | 0,800 | 12,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **207,020**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 ESTRUCTURES
Titol 5 03 FUSTA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | EMV010 | m³ | Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigas pergola | | 1,000 | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 1,000 | 2,050 | | | 2,050 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,550**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | EME020 | m | Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en obra: con piezas metálicas herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viguetas pergola (long. media 300cm) | | 17,000 | 3,000 | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **51,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 IMPERMEABILITZACIÓ
Titol 5 01 PISCINA GRAN

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P7DC-FIKA | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. Segellat interior dels tubs de P.V.C. i vas de piscina.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | segellat interior tub PVC | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| | 2 | vas | 75,000 | | | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **85,000**

2 P7DC-FIKB u

Imprimació per a superfícies absorbents. Segellat exterior dels tubs de P.V.C. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.
Massilla ultra-elàstica. Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

3 P93I-HZ6A m2

Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per recréixer les parets amb un gruix mig de 1 cm. Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 95,000 | | | | 95,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **95,000**

4 P93I-HZ6B m2

Recrescut del fons. Morter adhesiu especial i imprimació per piscines per recréixer el fons amb un gruix mig de 1 cm.
Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent.
Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 312,500 | | | | 312,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **312,500**

5 P751-AETA m2

Impermeabilització amb làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. Col·locada amb ciment d'alta adherència amb textura gel.
Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina certificada i homologada per a les classes de càrrega A1, A2 i C.
Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent.
Inclòs el reforç entre dues làmines i reforç d'unió entre paret i terra. Inclou els següents elements:
- Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent.
- Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent.
- Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 430,000 | | | | 430,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **430,000**

6 P8J2-C55A u

Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 381,000 | | | | 381,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **381,000**

7 P8J2-C55B u

Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 IMPERMEABILITZACIÓ
Titol 5 02 PISCINA PETITA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P7DC-FIKA m

Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. Segellat interior dels tubs de P.V.C. i vas de piscina.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | segellat tub PVC | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | vas psicina | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

2 P7DC-FIKB u

Imprimació per a superfícies absorbents. Segellat exterior dels tubs de P.V.C. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.
Massilla ultra-elàstica. Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

3 P93I-HZ6A m2

Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per recréixer les parets amb un gruix mig de 1 cm. Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

4 P93I-HZ6B m2

Recrescut del fons. Morter adhesiu especial i imprimació per piscines per recréixer el fons amb un gruix mig de 1 cm.
Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent.
Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

5 P751-AETA m2

Impermeabilització amb làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. Col·locada amb ciment d'alta adherència amb textura gel.
Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina certificada i homologada per a les classes de càrrega A1, A2 i C.
Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent.
Inclòs el reforç entre dues làmines i reforç d'unió entre paret i terra. Inclou els següents elements:
- Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent.
- Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent.
- Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 150,000 | | | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **150,000**

6 P8J2-C55A u

Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 201,000 | | | | 201,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **201,000**

7 P8J2-C55B u

Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST |
| Capítol | 01 | URBANITZACIÓ |
| Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 4 | 04 | IMPERMEABILITZACIÓ |
| Titol 5 | 03 | VASOS I PLATJA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P782-6131 | m2 | Impermeabilització dels paraments vericals i horitzontals de formigó amb morter impermeabilitzant.<br>Morter impermeable i flexible. Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent.<br>Blanc. Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

2 P7J8-DPF1 m

Junta estanca entre el vas i les platges.
Aplicar a banda i banda de la junta i immediatament col·locar la banda elàstica. Model EPOXICOL marca Fixcer o equivalent.
Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent.
Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent.
Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent.
Inclou porexpan a la junta de dilatació entre soleres.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 115,000 | | | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **115,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 05 REVESTIMENTS
Titol 5 01 PISCINA GRAN

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P82A-14FHA m2

Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parets | | 39,000 | | | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | fons | | 62,500 | | | | 62,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **101,500**

2 P82A-14FHB m2

Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica per a vas de piscina de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model

# AMIDAMENTS



CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parets | | 56,000 | | | | 56,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | terra | | 250,000 | | | | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **306,000**

3 P8J6-472A m

Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

4 P8J6-472B m

Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-

# AMIDAMENTS



- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **45,000**

5 P8J6-472C u

Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 P8J6-472D u

Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 P9U1-HCHA m

Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | horitzontal | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | vertical | | 1,200 | 2,000 | | | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | rampa | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **54,400**

8 P9U1-HCHB m

Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hortizontal | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | vertical | | 1,200 | 2,000 | | | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | escales | | 1,000 | 2,000 | | 4,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **55,400**

9 P9U1-HCHC m

Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rampa | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

10 P9U1-HCHD m

Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | escales | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

# AMIDAMENTS



Titol 5 02 PISCINA PETITA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P82A-14FHA | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parets | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P82A-14FHB | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica per a vas de piscina de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parets | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | terra | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **108,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | P8J6-472A | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 % |

# AMIDAMENTS



- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3

Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

4 P8J6-472B m

Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.

Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3

Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

5 P8J6-472C u

Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.

Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3

Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3

# AMIDAMENTS



- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 P8J6-472D u

Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 P9U1-HCHA m

Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 0,400 | 2,000 | | | 0,800 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **10,800**

8 P9U1-HCHB m

Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 0,400 | 2,000 | | | 0,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,800**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 05 REVESTIMENTS
Titol 5 03 PLATJA I URBANITZACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P5Z15-4Z2Y m2

Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 20 cm de gruix mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 640,000 | | | | 640,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **640,000**

2 P82A-14FHC m2

Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

# AMIDAMENTS



Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 472,000 | | | | 472,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **472,000**

3 P82A-14FHD m2

Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3

Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 168,000 | | | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **168,000**

4 PD58-5YR1 m

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **70,000**

5 P82A-14FHE u

Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.

Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3

Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

# AMIDAMENTS



Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 metres | | 141,000 | | | | 141,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **141,000**

6 P82A-14FHF u

Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 05 REVESTIMENTS
Titol 5 04 GESPA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P9PC-6SWL | m2 | Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària <= 10 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 587,500 | | | | 587,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **587,500**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 05 REVESTIMENTS
Titol 5 05 EXTERIOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P93M-JQC1 | m2 | Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió. Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla |

# AMIDAMENTS



electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,600 | | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 4,800 | | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,400**

2 P93L-B3EB u Varetes de connexió d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre col·locades cada 30 cm i clavades amb resina epoxi a la llosa.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 160,000 | | | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **160,000**

3 P9H1-CUOK m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8,000 | 0,600 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,800**

4 P9E1-V6R9 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 16,000 | 0,600 | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,600**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 06 FUSTERIES
Titol 5 01 TANCAMENTS PERIMETRALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P6A5-DRM6 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vei i limit vertical bosc | | 89,000 | | | | 89,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | bosc del talús | | 81,000 | | | | 81,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **170,000**

2 P6A7-B68A m Tancament format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit, fixats amb cargols sobre murs de fàbrica o formigó. Inclou bases per al cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.
Inclou:
- Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat.
- Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat.
- Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació.
- Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.

# AMIDAMENTS



Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mur contenció | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 06 FUSTERIES
Titol 5 02 PORTES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PAR5-6NMM | u | Porta corredissa de dimensions 2,20x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PAR5-6NMN | u | Porta corredissa de dimensions 0,90x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PAR5-6NMO | u | Tanca de dimensions 1,30x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs plaques d'ancoratge i tots els elements necessaris.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | P894-4V9D | m2 | Pintat de porta i reixa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | | 41,000 | | | 0,203 | 8,323 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PH | | 19,000 | | | 0,203 | 3,857 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TH | | 23,000 | | | 0,203 | 4,669 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **16,849**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 06 FUSTERIES
Titol 5 03 BARANES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PB13-61TX | m | Barana d'acer pintada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 17,500 | | | | 17,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,500**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PB13-61TY | u | Porta d'acer tipus barana pintada, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada pintada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 07 MOBILIARI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PQ22-IQF2 | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial ancorada amb dau de formigó |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 08 VEGETACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PR2G-10QSX | m | Excavació de rasa de plantació, de dimensions 1x1 m, amb mitjans mecànics amb minicarregadora elèctrica |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

2 PG2N-EUG1 m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | 3,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

3 PR453-8X56 u Subministrament de Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

4 PR60-8Y7A u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

5 PR36-8RUW m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

6 PRZ0-905S u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 01 PISCINA GRAN
Titol 6 01 SISTEMA DE FILTRACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ65-3GAK | u | Filtre d'arena bobinat monocapa de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm. Filtre Praga Ø1400-sortida 90mm<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge. |

# AMIDAMENTS



-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².
-Cabal 46m3/h
-Connexions D.90mm
-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²
Model 00696 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FI.01 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

2 PJ65-3GAA u

Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90. format per 5 vàlvules i canonada PVC 90 mm
Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.
Vàlvules d'accionament en papallona.
Model 00776 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

3 PJ65-3GAB u

Suports per a bateries de vàlvules altura 2,30 m.
Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.
Model 28691 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

4 PJ65-3GAC u

Caixa accessoris per a suport bateries d 90
Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.
Model 28694 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

5 PJ65-3GAD kg

Sorra de Silex 0.4-0.8 mm
Altres granulumetries de sílex sota comanda.
Sacs de 25 kg.
Granulometria 0,4-0,8 mm.
Model 00596 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4.950,000 | | | | 4.950,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4.950,000**

6 PJ65-3GAE kg

Sorra de Silex 1-2 mm
Altres granulumetries de sílex sota comanda.
Sacs de 25 kg.
Granulometria 1-2 mm.
Model 10697 marca Fluidra o equivalent.

# AMIDAMENTS



Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1.350,000 | | | | 1.350,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.350,000**

7 PJ65-3GAF u

Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA
Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225
- Alimentació 230 V II
- Amb bloc de seguretat
Model 30291 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 PJ65-3GAG u

Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 48.28 m3/h de cabal i 12 de mca.
Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.
-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)
-Baix nivell sonor 59dBA
-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h
-Alimentació 400/690v III
-Connexions DN-90
-Potència 3hp
Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).
Model 63042 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO.01 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

9 PJ65-3GAH u

Visor PVC Liquid Viewer 125
Visor de líquids PN10 per encolar.
Model 02392 marca Fluidra o equivalente.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

10 PJ65-3GAI u

Equip floculació continu
Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.
Inclou:
-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h
-Vàlvula d'injecció
-Vàlvula de peu
-tub d´aspiració i tub d´impulsió.
Model 54528 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST |
| Capítol | 01 | URBANITZACIÓ |
| Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Titol 4 | 01 | PISCINES |
| Titol 5 | 01 | PISCINA GRAN |
| Titol 6 | 02 | RECIRCULACIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJM45-MABA u

Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.
Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.
Alta precisió en el mesurament. R160
Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.
Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

2 PJM45-MABB u

Broquet de fons Oscil·lant
Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.
Cabal. 10 m³/h
Model 22353 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

3 PJM45-MABC u

Passamurs per a filtre Net&Clean.
Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.
Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.
Model 21248 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

4 PJM45-MABD u

Broquet d'Aspiració rosca 2"
Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.
Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 PJM45-MABE u

Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle
Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.
Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.
Model 15660 Fluidra o equivalent.

# AMIDAMENTS



Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 PJM45-MABF u Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars
Acabat amb gel-coat.
Amb vàlvula hidrostàtica opcional.
Per a piscina de formigó
Model 28711 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PJM45-MABG u Tapa antivortex extraplana
Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.
Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.
Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm
Per a piscines de formigó.
Model 28556 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 01 PISCINA GRAN
Titol 6 03 EMPLENAT AUTOMÀTIC

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJM45-MACA u Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm
Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.
Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.
Alta precisió en el mesurament. R160
Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.
Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJM45-MACB u Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS
Electrovàlvula 24VAC/50Hz
Solenoide de 2 vies
Pressió treball 0,7-10bar
Fabricat en plàstic amb niló reforçat.
Moll i cargols d'acer inoxidable

# AMIDAMENTS



Model 56116 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PJM45-MACC u

Armari Sonda tres nivells
Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.
- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.
- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.
- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).
Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PN39-EBNA u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vasos compensació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PN86-ECJT u

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vasos compensació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 01 PISCINA GRAN
Titol 6 04 SISTEMA DE CONTROL I DESINFECCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBPA | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl<br>La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres. |

# AMIDAMENTS



Model 72720 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJT3-HBPB u

Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar
Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).
El cabal té dos rangs de freqüència:
• 0 ÷ 20% del cabal màxim
• 0 ÷ 100% del cabal màxim
10l/h - 10 bar
Model 75089 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PJT3-HBPC u

Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar
Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).
El cabal té dos rangs de freqüència:
• 0 ÷ 20% del cabal màxim
• 0 ÷ 100% del cabal màxim
5l/h - 10 bar
Model 75088 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST |
| Capítol | 01 | URBANITZACIÓ |
| Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Titol 4 | 01 | PISCINES |
| Titol 5 | 01 | PISCINA GRAN |
| Titol 6 | 05 | TRANSPORT DE FLUIDS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PFA8-DVE1 m

Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | col·lector | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 PFA8-DVDY m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | impulsió | | 32,000 | | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | vas compensació | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | desbordant | | 71,000 | | | | 71,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | col·lector | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ph | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | hipoclorit | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **125,000**

3 PFA8-DVDP m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | presa de fons | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | col 225 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

4 PFA8-DVDJ m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | col 225 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | col 110 | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | filtre | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | desbordant | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **63,000**

5 PFA8-DVDA m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | impulsió | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | netejafons | | 38,000 | | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **88,000**

6 PFA8-DVC7 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | regulacio i control | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

7 PN48-AMG8 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vas compensació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ph | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | hipoclorit | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

8 PN48-AMG7 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | presa de fons | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | col 225 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

9 PN48-AMEX u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | col 225 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | filtre | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

10 PN48-AMG6 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | netejafons | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PN48-AMGP u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | regulacio i control | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

12 PN81-AYQ1 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | col 225 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

13 PJS7-HBCJ u Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN200, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

14 PJS7-HBCK u Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN250, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 01 PISCINA GRAN
Titol 6 06 EQUIPAMENT DE PISCINA: REIXETES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBQ1 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **375,000**

2 PJT3-HBQ2 u Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample
Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.
Model 22380 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 02 PISCINA PETITA
Titol 6 01 SISTEMA DE FILTRACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ65-3GAK | u | Filtre d'arena bobinat monocapa de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm. Filtre Praga Ø1400-sortida 90mm<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm² |

# AMIDAMENTS



Model 00696 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FI.01 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJ65-3GAA u

Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90. format per 5 vàlvules i canonada PVC 90 mm
Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.
Vàlvules d'accionament en papallona.
Model 00776 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PJ65-3GAB u

Suports per a bateries de vàlvules altura 2,30 m.
Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.
Model 28691 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 PJ65-3GAC u

Caixa accessoris per a suport bateries d 90
Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.
Model 28694 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 PJ65-3GAD kg

Sorra de Silex 0.4-0.8 mm
Altres granulumetries de sílex sota comanda.
Sacs de 25 kg.
Granulometria 0,4-0,8 mm.
Model 00596 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1.650,000 | | | | 1.650,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.650,000**

6 PJ65-3GAE kg

Sorra de Silex 1-2 mm
Altres granulumetries de sílex sota comanda.
Sacs de 25 kg.
Granulometria 1-2 mm.
Model 10697 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 450,000 | | | | 450,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **450,000**

7 PJ65-3GBF u

Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA
Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110
- Alimentació 230 V II
- Amb bloc de seguretat
Model 30288 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 PJ65-3GBG u

Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 53.41 m3/h de cabal i 11 de mca.
Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.
-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)
-Baix nivell sonor 59dBA
-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h
-Alimentació 400/690v III
-Connexions DN-90
-Potència 3hp
Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).
Model 63042 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO.02 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 PJ65-3GAH u

Visor PVC Liquid Viewer 125
Visor de líquids PN10 per encolar.
Model 02392 marca Fluidra o equivalente.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

10 PJ65-3GAI u

Equip floculació continu
Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.
Inclou:
-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h
-Vàlvula d'injecció
-Vàlvula de peu
-tub d´aspiració i tub d´impulsió.
Model 54528 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 02 PISCINA PETITA
Titol 6 02 RECIRCULACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJM45-MABA u

Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.
Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.
Alta precisió en el mesurament. R160
Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.
Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJM45-MABB u

Broquet de fons Oscil·lant
Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.
Cabal. 10 m³/h
Model 22353 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

3 PJM45-MABC u

Passamurs per a filtre Net&Clean.
Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.
Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.
Model 21248 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

4 PJM45-MABD u

Broquet d'Aspiració rosca 2"
Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2".
Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.
Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PJM45-MABE u

Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle
Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.
Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.
Model 15660 Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PJM45-MABF u

Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars
Acabat amb gel-coat.
Amb vàlvula hidrostàtica opcional.
Per a piscina de formigó
Model 28711 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PJM45-MABG u

Tapa antivortex extraplana
Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.
Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.
Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm
Per a piscines de formigó.
Model 28556 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 02 PISCINA PETITA
Titol 6 03 EMPLENAT AUTOMÀTIC

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJM45-MACA u

Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm
Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.
Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.
Alta precisió en el mesurament. R160
Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.
Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJM45-MACB u

Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS
Electrovàlvula 24VAC/50Hz
Solenoide de 2 vies
Pressió treball 0,7-10bar
Fabricat en plàstic amb niló reforçat.
Moll i cargols d'acer inoxidable
Model 56116 marca Fluidra o equivalent

# AMIDAMENTS



Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PJM45-MACC u

Armari Sonda tres nivells
Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.
- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.
- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.
- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).
Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PN39-EBNA u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vasos compensació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PN86-ECJT u

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vasos compensació | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST |
| Capítol | 01 | URBANITZACIÓ |
| Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Titol 4 | 01 | PISCINES |
| Titol 5 | 02 | PISCINA PETITA |
| Titol 6 | 04 | SISTEMA DE CONTROL I DESINFECCIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJT3-HBPA u

Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl
La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.
Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.
Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).
Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.
Model 72720 marca Fluidra o equivalent.

# AMIDAMENTS



Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJT3-HBPC u

Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar
Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).
El cabal té dos rangs de freqüència:
• 0 ÷ 20% del cabal màxim
• 0 ÷ 100% del cabal màxim
5l/h - 10 bar
Model 75088 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 02 PISCINA PETITA
Titol 6 05 TRANSPORT DE FLUIDS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PFA8-DVDP m

Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | presa de fons | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | col140 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | col·lector | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,000**

2 PFA8-DVDM m

Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desbordant | | 39,000 | | | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,000**

3 PFA8-DVDJ m

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | impulsió | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | vas compensació | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | desbordant | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ph | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | hipoclorit | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | col140 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | col·lector | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | col110 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **42,000**

4 PFA8-DVDA m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | impulsió | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | netejafons | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

5 PFA8-DVC7 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | regulacio i control | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

6 PN48-AMG7 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | presa de fons | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | col140 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PN48-AMEX u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vas compensació | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ph | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | hipoclorit | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | col140 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | col110 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

8 PN48-AMG6 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | netejafons | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



9 PN48-AMGP u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | regulacio i control | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 PN81-AYQ1 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | col140 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

11 PJS7-HBCL u Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN140, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

12 PJS7-HBCM u Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN110, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST |
| Capítol | 01 | URBANITZACIÓ |
| Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Titol 4 | 01 | PISCINES |
| Titol 5 | 02 | PISCINA PETITA |
| Titol 6 | 06 | EQUIPAMENT DE PISCINA: REIXETES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJT3-HBQ1 u Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample
Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).
Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.
Model 05582 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 200,000 | | | | 200,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **200,000**

2 PJT3-HBQ2 u Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample
Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.
Model 22380 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 PISCINES
Titol 5 04 EQUIPAMENT DE PISCINA
Titol 6 01 MATERIAL ACCÉS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBQ3 | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg.<br>Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant. Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat.<br>Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2.<br>Model 08091 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PJT3-HBQ4 | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PJT3-HBT1 | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. Inclou tots els accessoris necessaris per a una correcta instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,600 | 2,000 | | | 31,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 4,300 | 2,000 | | | 8,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,800**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 SANEJAMENT
Titol 5 01 PLUVIALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



1 P5ZH3-13JIV u Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PD7E-49AT m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 88,000 | | | | 88,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **88,000**

3 PD7E-49B0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 28,000 | | | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 49,000 | | | | 49,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | drenatge terreny | | 115,000 | | | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **207,000**

4 PD7E-49BA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

5 PD1A-F11A m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

6 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

7 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | platja | | 152,000 | | | | 152,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **152,000** | |

8 PD58-5YQU m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 2,500 | | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,500 | | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **13,000** | |

9 PD79-ELKA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **22,000** | |

10 P5ZH0-12PH4 u Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** | |

11 P5ZH3-13JIU u Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | canals | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | b | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **12,000** | |

12 PD31-56CJ u Pericó de pas i tapa registrable, de 150x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **2,000** | |

# AMIDAMENTS



13 PDK1-W8EC u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

14 PDZ0-428C u Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

15 PD31-568K u Pericó de pas, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

16 PDK1-DX9R u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

17 PNN2-CRGO u Bomba submergible d'esgotament amb connexió, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

18 PD79-ELKL m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

19 PD79-ELKJ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

20 PD79-ELKH m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 SANEJAMENT
Titol 5 02 RESIDUALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P5ZH3-13JIV u Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PD7E-49AU m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 38,000 | | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,000**

3 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

4 PD31-56CJ u Pericó de pas i tapa registrable, de 150x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PDK1-W8EC u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PDZ0-428C u Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 FONTANERIA
Titol 5 01 ESCOMESA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJMZ-IRSO u Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PN39-EBNA u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFS.00 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 PN86-ECJT u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFS.00 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PJ64-9FRM u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas entre 80 i 150 micres, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa. Segons la UNE 13443-1.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



5 PJM45-MABI u Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** | |

6 PD31-56CK u Pericó de pas i tapa registrable, de 100x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** | |

7 PD31-568G u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **2,000** | |

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 FONTANERIA
Titol 5 02 DISTRIBUCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PFB3-140MQ m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 84,000 | | | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **84,000** | |

2 PFB3-140MT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **4,000** | |

3 PFB3-140MS m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per

compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

4 PN39-EBM8 u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFS.03 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | AFS.09 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 FONTANERIA
Titol 5 03 APARELLS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 UPE041 u

Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.
Característiques tècniques:
- Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.
- Color a definir per la DF.
- Ruixador anticalç i efecte pluja.
- Aixeta rentapeus.
- Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de mànega).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 PN38-EC2D u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 IL·LUMINACIÓ

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PHM2-143P0 | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:<br><br>- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)<br><br>- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)<br><br>- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada<br><br>- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat<br><br>- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment<br><br>- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada<br><br>- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment<br><br>- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PHQE-C09S | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, temperatura de color 3000 K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I. Cos fabricat amb alumini, pintat amb pintura electrostàtica en pols de color negre i difusor de vidre frontal, grau de protecció IP66, vida de leds 50.000 h, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | 2,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 03 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 04 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 05 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **35,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PH11-AZWO m Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència per encastar a carril. Model B1535-BF marca B-Led o equivalent. Carril per encastar format per perfil d'alumini per tira LED, difusor opal i tapes als extrems. Model PXG-205 marca B-Led o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | | 41,600 | | | | 41,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **41,600**

6 PHN1-AE1R u Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

7 PH13-BZCX u Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

8 PEVB-6PHS u Sonda lluminositat ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 PG75-H944 u Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG19-DGGW | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica i fusibles, neutre seccionable, borns de |

connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PG1D-H9W7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 ELECTRICITAT
Titol 5 02 QUADRE ELÈCTRIC

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG10-J1V7 | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PG10-J1V8 u Quadre Secundari de Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 ELECTRICITAT
Titol 5 03 DISTRIBUCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

2 PG33-E6E3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSDP | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | QGD | | | | | | | |
| 3 | A07 | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | A08 | | 65,000 | | | | 65,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | A09 | | 97,000 | | | | 97,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **288,000**

3 PG33-E6E2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSDP | | | | | | | |
| 2 | F11 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | BO.04 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | BO.05 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,000**

4 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSD | | | | | | | |
| 2 | BO.01 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | BO.02 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | BO.03 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | CO.01 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | CO.02 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **47,000**

5 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | A05 | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | E05 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

6 PG2N-EUH9 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

7 PG2N-EUH8 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSDP | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | QGD | | | | | | | |
| 3 | A07 | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | A09 | | 97,000 | | | | 97,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **223,000**

8 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A08 | | 65,000 | | | | 65,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **65,000**

9 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSDP | | | | | | | |
| 2 | F11 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | BO.04 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | BO.05 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | QSD | | | | | | | |
| 6 | BO.01 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | BO.02 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | BO.03 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | CO.01 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | CO.02 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | QGD | | | | | | | |
| 12 | A05 | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | E05 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **96,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 ELECTRICITAT
Titol 5 04 MECANISMES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PG6S-486A u Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

2 PG6O-77RX u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PG6I-78FJ u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 ELECTRICITAT
Titol 5 05 XARXA DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 IEP012 u Pont per a comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

3 PG3B-E7DP m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 235,000 | | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **235,000**

4 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 77,000 | | | | 77,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **77,000**

# AMIDAMENTS



5 PG2N-EUIB m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 235,000 | | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 77,000 | | | | 77,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **312,000**

6 IEP011 u Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. Totalment muntat i connexionat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

7 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | SV | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | B | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | E | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | D | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 06 CONTRA INCENDIS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PMS0-6Z18 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PMS0-6Z24 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 01 VERTICAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,300 | 3,000 | | | 27,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,900**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P4E4-13PX1 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,100 | 3,000 | | | 9,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,300**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 02 HORITZONTAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEPCIÓN | | 1,000 | 22,000 | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PARAMENTS VERTICALS
Titol 5 01 DIVISÒRIES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P6142-56UV | m2 | Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recepció | | 3,200 | 1,200 | | | 3,840 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,840**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,700 | 2,000 | | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,400**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PARAMENTS VERTICALS
Titol 5 02 REVESTIMENTS INTERIORS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P815-3FM1 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recepció | | 10,000 | 2,700 | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | despatx | | 13,000 | 2,700 | | | 35,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **62,100**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recepció | | 10,000 | 2,700 | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | despatx | | 13,000 | 2,700 | | | 35,100 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **62,100**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ

# AMIDAMENTS



Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 01 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P9D5-35ZE | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P9U9-6Y48 | m | Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recepció | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | despatx | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 02 REVESTIMENTS SOSTRE

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P89H-4V7D | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 03 COBERTA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció |

# AMIDAMENTS



longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²
- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.
S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 19,500 | | | | 19,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **19,500**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 FUSTERIES
Titol 5 01 EXTERIORS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 1,000 | 0,450 | 2,700 | | 1,215 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA | | 2,000 | 0,900 | 2,700 | | 4,860 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,075**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PAN5-7ZKP u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 PAY1-4XSR u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PAF7-7THM u Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

9 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 PAZ1-HYP7 u Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PAV9-4VJY m2 Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 300x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.
Inclou subministrament i instal·lació.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT
Titol 5 01 PLUVIALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PD18-8D5T | m | Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 IL·LUMINACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 08 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 09 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 13 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

2 PH57-B39Z u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 PH13-BZCC u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PH13-BZCD u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PH13-BZCH u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PG6E-76TI u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PG65-483R u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 PG6I-78FJ u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT
Titol 5 01 DISTRIBUCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | F01 | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | F14 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | S01 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

2 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | A01 | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | E01 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SF01 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SF02 | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **51,000**

3 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 60,000 | | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **111,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS

# AMIDAMENTS



Titol 4 03 ELECTRICITAT
Titol 5 02 MECANISMES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG6S-486N | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, encastada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PG6H-CUJA | u | Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb quatre presses de corrent bipolar tipus ´´Schuko´´, dues presses de corrent bipolar amb subministrament estabilitzat i ininterromput tipus francesa i dues preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 CONTRA INCENDIS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PMS0-6Z24 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 03 EDIFICACIÓ: RECEPCIÓ
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 SENYALS DÈBILS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PP72-67BZ u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent amb pany i clau, fixat al parament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PP7A-H9LK u Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PP7C-66U0 u Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PP48-8GY3 u Cable de xarxa fuetó, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP de 0,5 a 1,0 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

5 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

6 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

7 PGC3-B5XV u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 01 VERTICAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P4E4-13PX8 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 52,400 | 3,000 | | | 157,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **157,200**

2 P4E4-13PX1 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,200 | 3,000 | | | 30,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,600**

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 02 HORTIZONTAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTUARIO 1 | | 1,000 | 80,000 | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PARAMENTS VERTICALS
Titol 5 01 DIVISÒRIES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,700 | 10,000 | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,700 | 2,000 | | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,400**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PARAMENTS VERTICALS
Titol 5 02 REVESTIMENTS INTERIORS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P811-3EJ8 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | neteja | | 5,000 | 2,100 | | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | bany oficines | | 4,600 | 2,100 | | | 9,660 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | bany adaptat | | 7,600 | 2,100 | | | 15,960 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | bany | | 5,100 | 2,100 | | | 10,710 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | vestidor | | 48,700 | 2,100 | | | 102,270 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | dutxes | | 12,300 | 2,100 | | | 25,830 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **174,930**

2 P822-3NUC m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | neteja | | 5,000 | 2,100 | | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | bany oficines | | 4,600 | 2,100 | | | 9,660 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | bany adaptat | | 7,600 | 2,100 | | | 15,960 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | bany | | 5,100 | 2,100 | | | 10,710 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | vestidor | | 48,700 | 2,100 | | | 102,270 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | dutxes | | 12,300 | 2,100 | | | 25,830 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **174,930**

3 P815-3FM1 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | elèctric | | 4,000 | 2,700 | | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,800**

4 P89I-4V8W m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | elèctric | | 4,000 | 2,700 | | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | neteja | | 5,000 | 0,600 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | bany oficines | | 4,600 | 0,600 | | | 2,760 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | bany adaptat | | 7,600 | 0,600 | | | 4,560 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | bany | | 5,100 | 0,600 | | | 3,060 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | vestidor | | 48,700 | 0,600 | | | 29,220 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | dutxes | | 12,300 | 0,600 | | | 7,380 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,780**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 01 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P5Z15-4Z2W | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 P82A-14FHC m2

Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 72,300 | | | | 72,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **72,300**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 02 REVESTIMENTS SOSTRE

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P846-9JN9 m2

Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,300 | | | | 7,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,300**

2 P84N-A82H m2

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfug (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,500 | 1,000 | 2,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

3 P89I-4V8Q m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la D.F.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,300 | | | | 7,300 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,300**

4 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 62,000 | | | | 62,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **62,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 03 COBERTA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 79,500 | | | | 79,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **79,500**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 FUSTERIES
Titol 5 01 EXTERIORS

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | 0,450 | 2,700 | | 13,365 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | TB | | 1,000 | 0,900 | 2,550 | | 2,295 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PA | | 2,000 | 0,900 | 2,700 | | 4,860 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,520**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | PAF7-7RGC | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscilobatent i reixeta superior, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

## AMIDAMENTS



7 PAF7-7THM u Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 PAY1-4XSR u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

9 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 PAB0-616W u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

11 PAB0-616A u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. Inclòs guies, rodes i tots els elements necessaris per a una correcta execució.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

12 PAN5-7Z36 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

13 PAY1-4XST u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1,5 a 2 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** | |

14 PAB0-617B u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** | |

15 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **2,000** | |

16 PAZ1-HYP8 u Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent o corredissa de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PF | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **2,000** | |

17 PAZ1-HYP7 u Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **3,000** | |

18 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PF | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **5,000** | |

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PAP0-374T u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PAY1-4XUK u Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PAQ7-AJAB u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PAN6-BFX6 u Guies i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, muntat. Inclòs col·locació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PAQA-BFYN u Fulla per a porta corredissa amb una llum de pas de 80x 210 cm, amb galze, de 40 mm de gruix acabat xapat melamina de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies. Inclou co·locació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PAZ1-HYP7 u Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 P662-6YAB u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 05 MOBILIARI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PC16-5NMJ m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs tauler de fusta aglomerada i subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vest 1 | | 3,900 | 1,500 | | | 5,850 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Bany adaptat | | 0,900 | 1,500 | | | 1,350 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Bany oficines | | 0,900 | 1,500 | | | 1,350 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,550**

2 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

3 PQ50-431F u Formació de forat sobre taulell

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 PQ55-HCHN u Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT

# AMIDAMENTS



Titol 5 01 PLUVIALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PD18-8D5P | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT
Titol 5 02 RESIDUALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PD7E-49B0 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PD7E-49B4 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

3 PD1A-F11A m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

4 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ventilació | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

5 PD1A-F11K m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

6 P5ZH3-13JIU u Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

7 PD31-5691 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 PDZ0-428B u Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



9 PD58-5YG8 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Model canal M 100 i reixeta CG100UCA marca Ulma o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 01 RENTAMANS SUSPÈS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJ117-3BMP u Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJ21C-3SHL u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.
Característiques tècniques:
- Índexs blau i vermell.
- Tecnologia Water Saving estalvi d´aigua amb el màxim benestar.
- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.
- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.
- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PJ3D-3FKP u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2*

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 02 RENTAMANS ENCASTAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BTG | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PJ21C-3SI3 | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- Limitador ecológico de caudal.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 03 RENTAMANS ADAPTAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BMQ | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PJ211-3E92 | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb mobilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 04 INODOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3CWG | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 05 INODOR ADAPTAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



1 PJ11C-3CWH u Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2*

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 06 DUTXA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJ21P-3XZV u Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

2 PJ21E-3UGL u Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.
Característiques:
- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.
- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.
- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).
- Entrada i sortida G3/4.
- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

3 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

4 PN89-KZ3D u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

5 PJ41-HA1T u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 PJ41-HA1U u Barra mural fixa vertical recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 07 ABOCADOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PJ187-3CPD | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PJ21B-3D9M | u | Aixeta per a abocador amb canó giratori monocomandament, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*. Ref A5A878EC00 seria Brava marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA

# AMIDAMENTS



Titol 5 02 DISTRIBUCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PF56-FJGV | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PF56-FJGU | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PF56-FJGT | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 33,000 | | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **33,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PFQ0-3KLU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

8 PFQ0-3KLT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

9 PFQ0-3KLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 PFQ0-3KLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

11 PFQ0-3KLQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

12 PFQ0-3KIQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 33,000 | | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **33,000**

13 PG2N-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **23,000**

14 PN39-EBGT u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 03 ACS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJA8-3HWG u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013
Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.
Durabilitat:
- Cuba vitrificada.
- Resistència blindada.
Estalvi energètic:
- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).
- Aïllament dalta densitat.
- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.
Garantia:
- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.
Classificació ERP: C
Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PF56-FJGS m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

3 PF56-FJGN m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PF56-FJGL m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **12,000** | |

5 PFQ0-3KLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **5,000** | |

6 PFQ0-3KLQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** | |

7 PFQ0-3KIQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **12,000** | |

8 PG2N-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **5,000** | |

9 PN39-EBDI u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **2,000** | |

10 PN86-ECK2 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 IL·LUMINACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 06 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 07 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 08 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 09 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 10 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 12 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PH13-BZCA | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PH13-BZCB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PH13-BZCC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 08 | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PH13-BZCD u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PH13-BZCE u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

8 PH13-BZCG u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

9 PG6E-76W8 u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

10 PG6E-76TV u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PG6I-78FJ u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

12 PG86-HD0U u Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb

# AMIDAMENTS



sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 ELECTRICITAT
Titol 5 01 DISTRIBUCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | F02 | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | F03 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | F04 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | F05 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | F06 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **71,000**

2 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | VE01 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | F14 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,000**

3 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | A02 | | 43,000 | | | | 43,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | E02 | | 29,000 | | | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **72,000**

4 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 71,000 | | | | 71,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 72,000 | | | | 72,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **169,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 ELECTRICITAT
Titol 5 02 MECANISMES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG6S-486A | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PG6O-77RX | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 VENTILACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PEM6-B66E | u | Ventiladors Helicocentrífugs Ultrasilenciosos de Baix Consum per a un cabal d'aire de 450 m3/h. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV marca Soler & Palau o equivalent. Ventiladors helicocentrífugs de mínim 200 m3/h fins a 800 m3/h, extremadament silenciosos, fabricats en material plàstic, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, |

# AMIDAMENTS



IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Equipats amb un sensor que permet la creació d'un sistema de cabal constant (CAV), tipus plug & play. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per a sistemes d'aportació d'aire o recirculació on s'instal·len filtres. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE.01 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PE421-48RG m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | EX | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

3 PE421-48RD m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PE421-48R9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PE421-48R7 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 PEKK-38H3 u Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE.01 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

7 PEKK-38GS u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA1 marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RI.01 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 1
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 06 CONTRA INCENDIS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 01 VERTICAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 37,400 | 3,000 | | | 112,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **112,200**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P4E4-13PX1 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a |

# AMIDAMENTS



fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,600 | 3,000 | | | 37,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **37,800**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 02 HORTIZONTAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTUARIO 2 | | 1,000 | 81,000 | | | 81,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **81,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PARAMENTS VERTICALS
Titol 5 01 DIVISÒRIES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,700 | 8,000 | | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,600**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,700 | 2,000 | | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,400**

---

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PARAMENTS VERTICALS
Titol 5 02 REVESTIMENTS INTERIORS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P811-3EJ8 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bany adaptat | | 7,600 | 2,100 | | | 15,960 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | bany | | 5,100 | 2,100 | | | 10,710 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | vestidor | | 40,500 | 2,100 | | | 85,050 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | dutxes | | 12,700 | 2,100 | | | 26,670 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | bany 1 | | 4,900 | 2,100 | | | 10,290 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | bany 2 | | 4,900 | 2,100 | | | 10,290 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **158,970**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P822-3NUC | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bany adaptat | | 7,600 | 2,100 | | | 15,960 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | bany | | 5,100 | 2,100 | | | 10,710 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | vestidor | | 40,500 | 2,100 | | | 85,050 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | dutxes | | 12,700 | 2,100 | | | 26,670 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | bany 1 | | 4,900 | 2,100 | | | 10,290 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | bany 2 | | 4,900 | 2,100 | | | 10,290 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **158,970**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bany adaptat | | 7,600 | 0,600 | | | 4,560 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | bany | | 5,100 | 0,600 | | | 3,060 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | vestidor | | 40,500 | 0,600 | | | 24,300 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | dutxes | | 12,700 | 0,600 | | | 7,620 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | bany 1 | | 4,900 | 0,600 | | | 2,940 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | bany 2 | | 4,900 | 0,600 | | | 2,940 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **45,420**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 01 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P5Z15-4Z2W | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | acces | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 P82A-14FHC m2

Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 64,600 | | | | 64,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **64,600**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 02 REVESTIMENTS SOSTRE

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P846-9JN9 m2

Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,600 | | | | 7,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,600**

2 P84N-A82H m2

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfug (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,500 | 1,000 | 2,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

3 P89I-4V8Q m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la D.F.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,600 | | | | 7,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,600**

4 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 64,000 | | | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **64,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 03 COBERTA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 79,500 | | | | 79,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **79,500**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 FUSTERIES
Titol 5 01 EXTERIORS

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | 0,450 | 2,700 | | 13,365 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA | | 1,000 | 0,900 | 2,700 | | 2,430 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PA' | | 1,000 | 0,900 | 2,450 | | 2,205 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 5 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA' | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 6 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA' | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 7 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a |

# AMIDAMENTS



l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

8 PAF7-7THN u Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent i reixeta, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA' | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA' | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

10 PAZ1-HYP7 u Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA' | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

11 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA' | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 FUSTERIES
Titol 5 02 INTERIORS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PAP0-374T u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PAY1-4XUK u Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PAQ7-AJAB u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PAN6-BFX6 u Guies i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, muntat. Inclòs col·locació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PAQA-BFYN u Fulla per a porta corredissa amb una llum de pas de 80x 210 cm, amb galze, de 40 mm de gruix acabat xapat melamina de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies. Inclou co·locació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PAZ1-HYP7 u Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 P662-6YAB u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 05 MOBILIARI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PC16-5NMJ | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs tauler de fusta aglomerada i subministrament i instal·lació de tots els elements. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vest 2 | | 2,400 | 1,500 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Bany adaptat | | 0,900 | 1,500 | | | 1,350 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Bany piscines 1 | | 0,900 | 1,500 | | | 1,350 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Bany piscines 2 | | 0,900 | 1,500 | | | 1,350 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,650**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PQ55-HCHM | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,400 | | | | 2,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,400**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PQ50-431F | u | Formació de forat sobre taulell |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PQ55-HCHN | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT
Titol 5 01 PLUVIALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 P5ZH0-12PH4 u Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 PD18-8D5P m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

4 PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT
Titol 5 02 RESIDUALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PD7E-49AU m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

2 PD7E-49B0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

3 PD7E-49B4 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

4 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ventilació | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

5 PD1A-F11K m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

6 P5ZH3-13JIU u Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

7 PD31-5691 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 PDZ0-428B u Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 PD58-5YG8 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Model canal M 100 i reixeta CG100UCA marca Ulma o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 01 RENTAMANS SUSPÈS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BMP | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PJ21C-3SHL | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Tecnologia Water Saving estalvi d´aigua amb el màxim benestar.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST |
| Capítol | 05 | EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2 |
| Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Titol 4 | 02 | FONTANERIA |
| Titol 5 | 01 | APARELLS |
| Titol 6 | 02 | RENTAMANS ENCASTAT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJ117-3BTG u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 PJ21C-3SI3 u Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.
Característiques tècniques:
- Índexs blau i vermell.
- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.
- Limitador ecológico de caudal.
- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.
- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 PJ3D-3FKP u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2*

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Capítol | 05 | EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2 |
| Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Titol 4 | 02 | FONTANERIA |
| Titol 5 | 01 | APARELLS |
| Titol 6 | 03 | RENTAMANS ADAPTAT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BMQ | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PJ211-3E92 | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb mobilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 04 INODOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3CWG | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 05 INODOR ADAPTAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3CWH | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2*

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 01 APARELLS
Titol 6 06 DUTXA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJ21P-3XZV u Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

2 PJ21E-3UGL u Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.
Característiques:

# AMIDAMENTS



- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.
- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.
- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).
- Entrada i sortida G3/4.
- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

3 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

4 PN89-KZ3D u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

5 PJ41-HA1T u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 PJ41-HA1U u Barra mural fixa vertical recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



Titol 5 02 DISTRIBUCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PF56-FJGV | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PF56-FJGU | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PF56-FJGT | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 5 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 6 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | r | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 7 | PFQ0-3KLU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

8 PFQ0-3KLT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

9 PFQ0-3KLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

10 PFQ0-3KLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PFQ0-3KLQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

12 PFQ0-3KIQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | r | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

13 PG2N-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | 32,000 | | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **32,000**

14 PN39-EBGT u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 FONTANERIA
Titol 5 03 ACS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PJA8-3HWG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C<br>Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PF56-FJGS m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

3 PF56-FJGN m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



4 PF56-FJGL m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

5 PFQ0-3KLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

6 PFQ0-3KLQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 PFQ0-3KIQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

8 PG2N-EUJJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

9 PN39-EBDI u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 PN86-ECK2 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 IL·LUMINACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 07 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 08 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 09 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 10 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 12 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 13 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PH13-BZCB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PH13-BZCC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PH13-BZCD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PH13-BZCE u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

7 PH13-BZCG u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 PH13-BZCH u Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

9 PG6E-76TV u Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 PG6I-78FJ u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PG86-HD0U u Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 ELECTRICITAT
Titol 5 01 DISTRIBUCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | F07 | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | F08 | | 31,000 | | | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | F09 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | F10 | | 27,000 | | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **124,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | VE02 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | F15 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGD | | | | | | | |
| 2 | A03 | | 64,000 | | | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | E03 | | 33,000 | | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **97,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 124,000 | | | | 124,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 48,000 | | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 97,000 | | | | 97,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **269,000**

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 ELECTRICITAT
Titol 5 02 MECANISMES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PG6S-486A | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PG6O-77RX | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 05 EDIFICACIÓ: VESTIDOR 2
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 VENTILACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PEM6-B66E | u | Ventiladors Helicocentrífugs Ultrasilenciosos de Baix Consum per a un cabal d'aire de 450 m3/h. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV marca Soler & Palau o equivalent. Ventiladors helicocentrífugs de mínim 200 m3/h fins a 800 m3/h, extremadament silenciosos, fabricats en material plàstic, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Equipats amb un sensor que permet la creació d'un sistema de cabal constant (CAV), tipus plug & play. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per a sistemes d'aportació d'aire o recirculació on s'instal·len filtres. Inclòs subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE.01 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PE421-48RG m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | EX | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

3 PE421-48RD m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PE421-48R9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PE421-48R7 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 PEKK-38H3 u Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE.01 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

7 PEKK-38GS u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA1 marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RI.01 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 06 CONTRA INCENDIS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 06 EDIFICACIÓ: BAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 01 VERTICAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | 3,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 06 EDIFICACIÓ: BAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 ESTRUCTURA
Titol 5 02 HORTIZONTAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR | | 1,000 | 35,000 | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **35,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 06 EDIFICACIÓ: BAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PARAMENTS VERTICALS
Titol 5 01 DIVISÒRIES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P6142-56UV | m2 | Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | barra | | 3,600 | 1,200 | | | 4,320 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,320**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,700 | 4,000 | | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,800**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,700 | 2,000 | | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,400**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 06 EDIFICACIÓ: BAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 PARAMENTS HORITZONTALS
Titol 5 01 COBERTA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de |

# AMIDAMENTS



regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat
- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB
- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)
- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions
- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²
- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.
S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 34,000 | | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **34,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 06 EDIFICACIÓ: BAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 FUSTERIES
Titol 5 01 EXTERIORS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 1,000 | 0,900 | 2,700 | | 2,430 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,430**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a |

# AMIDAMENTS



l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PAB0-616W u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 PAZ1-HYP8 u Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent o corredissa de porta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 PAZ1-HYP7 u Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

10 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

# AMIDAMENTS



| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | PAV9-4VJZ | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 350x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.<br>Inclou subministrament i instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 06 EDIFICACIÓ: BAR
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT
Titol 5 01 PLUVIALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PD18-8D5T | m | Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 06 EDIFICACIÓ: BAR
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS

# AMIDAMENTS



Titol 4 01 SANEJAMENT
Titol 5 02 RESIDUALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ventilació | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2RA-EU5O | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reixa | | 75,000 | 1,000 | 0,005 | 1,300 | 0,488 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | arbre | | 2,000 | | 9,000 | 1,300 | 23,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pav | | 9,600 | 0,080 | | 1,300 | 0,998 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | asf | | 4,800 | 0,030 | | 1,300 | 0,187 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | sole | | 14,400 | 0,200 | | 1,300 | 3,744 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,817**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P242-DYSA | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 10 km |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1.091,552 | | | | 1.091,552 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 1.788,379 | | | | 1.788,379 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.879,931**

# AMIDAMENTS



Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P5V0-02AG | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P6V0-02AN | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | P6V0-02AM | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 02 INSTAL·LACIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PDV1-HC4W | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | PDV1-HC5Y | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | PDV1-HC5Z | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PDV1-HC5O | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PDV1-HC5M | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | PDV1-HC5G | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 09 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAUU191 | u | Partida alçada corresponent a seguretat i salut, incloent totes les mesures de protecció individual i col·lectiva, senyalització, serveis de benestar, formació dels treballadors, vigilància de la salut, neteja i conservació, etc, necessaris per al desenvolupament de les obres en les correctes condicions de seguretat i salut per als treballadors, segons queda recollit en el corresponent estudi de seguretat i salut i en la normativa vigent |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 10 TREBALLS COMPLEMENTARIS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAUU200 | PA | Ajuts de paleta |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | XPAUU199 | PA | Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | |
|---|---|
| **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** |

# Quadre de preus I

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | ANE010 | m² | Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos.<br>(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 10,42 € |
| P-2 | ANS010 | m² | Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/F/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) | 34,17 € |
| P-3 | CRL010 | m² | Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.<br>(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 7,54 € |
| P-4 | CSL010 | m³ | Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.<br>(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 260,12 € |
| P-5 | CSV010 | m³ | Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 180 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.<br>(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 382,91 € |
| P-6 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.<br>(CENT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 100,43 € |
| P-7 | EHM010 | m³ | Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.<br>(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 341,44 € |
| P-8 | EHM011 | m² | Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, | 17,36 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.<br>(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | |
| P-9 | EME020 | m | Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en obra: con piezas metálicas herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316.<br>(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 12,73 € |
| P-10 | EMV010 | m³ | Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.<br>(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS) | 921,03 € |
| P-11 | IEP011 | u | Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. Totalment muntat i connexionat.<br>(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 52,12 € |
| P-12 | IEP012 | u | Pont per a comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat.<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 87,45 € |
| P-13 | NGX010 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno.<br>Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.<br>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.<br>(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 2,30 € |
| P-14 | P035-01VD | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500<br>(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 48,02 € |
| P-15 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 10,55 € |
| P-16 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor<br>(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 4,87 € |
| P-17 | P2143-HYQW | m2 | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor<br>(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) | 2,93 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-18 | P2145-4RS0 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 6,96 € |
| P-19 | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>(DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS) | 10,03 € |
| P-20 | P214W-FEMN | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 7,16 € |
| P-21 | P2217-I4R7 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3<br>(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 5,26 € |
| P-22 | P221D-DZ32 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora<br>(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 9,88 € |
| P-23 | P2250-FIVV | m2 | Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics<br>(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 2,33 € |
| P-24 | P2253-5478 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim<br>(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 18,41 € |
| P-25 | P2254-EL69 | m3 | Rebliment i piconatge de flonjalls<br>(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 15,72 € |
| P-26 | P242-DYSA | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 10 km<br>(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) | 4,17 € |
| P-27 | P2R6-4I5W | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat<br>(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 16,49 € |
| P-28 | P2RA-EU5O | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus<br>(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 21,52 € |
| P-29 | P4E4-13PX1 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 32,37 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-30 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes<br>(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 35,29 € |
| P-31 | P5V0-02AG | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401<br>(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 456,58 € |
| P-32 | P5Z15-4Z2W | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà<br>(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 12,44 € |
| P-33 | P5Z15-4Z2Y | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 20 cm de gruix mitjà<br>(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 24,73 € |
| P-34 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2<br>(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 47,49 € |
| P-35 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 23,84 € |
| P-36 | P5ZH3-13JIV | u | Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada.<br>(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 143,10 € |
| P-37 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix<br>(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 30,50 € |
| P-38 | P6142-56UV | m2 | Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8<br>(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 17,42 € |
| P-39 | P662-6YAB | u | Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable<br>(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 157,73 € |
| P-40 | P6A5-DRM6 | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars<br>(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 20,54 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-41 | P6A7-B68A | m | Tancament format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit, fixats amb cargols sobre murs de fàbrica o formigó. Inclou bases per al cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.<br>Inclou:<br>- Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat.<br>- Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat.<br>- Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació.<br>- Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 117,61 € |
| P-42 | P6V0-02AM | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247<br>(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 484,38 € |
| P-43 | P6V0-02AN | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051<br>(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 181,80 € |
| P-44 | P751-AETA | m2 | Impermeabilització amb làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. Col·locada amb ciment d'alta adherència amb textura gel.<br>Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina certificada i homologada per a les classes de càrrega A1, A2 i C.<br>Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs el reforç entre dues làmines i reforç d'unió entre paret i terra. Inclou els següents elements:<br>- Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent.<br>- Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent.<br>- Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 31,10 € |
| P-45 | P782-6131 | m2 | Impermeabilització dels paraments vericals i horitzontals de formigó amb morter impermeabilitzant.<br>Morter impermeable i flexible. Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent.<br>Blanc. Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 14,94 € |
| P-46 | P7DC-FIKA | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. Segellat interior dels tubs de P.V.C. i vas de piscina.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 7,26 € |
| P-47 | P7DC-FIKB | u | Imprimació per a superfícies absorbents. Segellat exterior dels tubs de P.V.C. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Massilla ultra-elàstica. Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 13,92 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-48 | P7J8-DPF1 | m | Junta estanca entre el vas i les platges.<br>Aplicar a banda i banda de la junta i immediatament col·locar la banda elàstica. Model EPOXICOL marca Fixcer o equivalent.<br>Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent.<br>Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent.<br>Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclou porexpan a la junta de dilatació entre soleres.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 21,47 € |
| P-49 | P811-3EJ8 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle<br>(DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 18,08 € |
| P-50 | P815-3FM1 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1<br>(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 10,11 € |
| P-51 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu<br>(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 3,30 € |
| P-52 | P822-3NUC | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 29,84 € |
| P-53 | P82A-14FHA | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 44,22 € |
| P-54 | P82A-14FHB | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica per a vas de piscina de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques: | 44,22 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | | |
| P-55 | P82A-14FHC | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 43,04 | € |
| P-56 | P82A-14FHD | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 43,04 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-57 | P82A-14FHE | u | Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 65,10 € |
| P-58 | P82A-14FHF | u | Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 72,52 € |
| P-59 | P846-9JN9 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 31,97 € |
| P-60 | P84N-A82H | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfug (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) | 44,85 € |
| P-61 | P894-4V9D | m2 | Pintat de porta i reixa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 22,71 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-62 | P89H-4V7D | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F.<br>(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 5,53 € |
| P-63 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la D.F.<br>(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 5,29 € |
| P-64 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF<br>(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 6,78 € |
| P-65 | P8J2-C55A | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 12,81 € |
| P-66 | P8J2-C55B | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) | 88,25 € |
| P-67 | P8J6-472A | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 60,97 € |
| P-68 | P8J6-472B | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida | 60,97 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | - ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | |
| P-69 | P8J6-472C | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 88,83 € |
| P-70 | P8J6-472D | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 88,83 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-71 | P93I-HZ6A | m2 | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per recréixer les parets amb un gruix mig de 1 cm.<br>Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) | 9,14 € |
| P-72 | P93I-HZ6B | m2 | Recrescut del fons. Morter adhesiu especial i imprimació per piscines per recréixer el fons amb un gruix mig de 1 cm.<br>Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent.<br>Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,86 € |
| P-73 | P93L-B3EB | u | Varetes de connexió d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre col·locades cada 30 cm i clavades amb resina epoxi a la llosa.<br>(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 8,83 € |
| P-74 | P93M-JQC1 | m2 | Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió. Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 29,46 € |
| P-75 | P9D5-35ZE | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 41,09 € |
| P-76 | P9E1-V6R9 | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 39,58 € |
| P-77 | P9H1-CUOK | m2 | Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà<br>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | 58,18 € |
| P-78 | P9PC-6SWL | m2 | Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària <= 10 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice<br>(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 21,15 € |
| P-79 | P9U1-HCHA | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24 | 20,75 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | | |
| P-80 | P9U1-HCHB | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 20,75 | € |
| P-81 | P9U1-HCHC | m | Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) | 23,14 | € |
| P-82 | P9U1-HCHD | m | Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 % | 198,14 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) | | |
| P-83 | P9U9-6Y48 | m | Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu<br>(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 5,97 | € |
| P-84 | PAB0-616A | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. Inclòs guies, rodes i tots els elements necessaris per a una correcta execució.<br>(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 243,81 | € |
| P-85 | PAB0-616W | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró<br>(DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 201,62 | € |
| P-86 | PAB0-617B | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró.<br>(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 379,52 | € |
| P-87 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana<br>(DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 202,46 | € |
| P-88 | PAF7-7RGC | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscilobatent i reixeta superior, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana<br>(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 332,27 | € |
| P-89 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana<br>(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 598,40 | € |
| P-90 | PAF7-7THN | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent i reixeta, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN | 570,05 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana<br>(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS) | |
| P-91 | PAN5-7Z36 | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm<br>(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 28,49 € |
| P-92 | PAN5-7Z6C | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm<br>(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 27,09 € |
| P-93 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 22,63 € |
| P-94 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 33,62 € |
| P-95 | PAN6-BFX6 | u | Guies i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, muntat. Inclòs col·locació.<br>(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 145,84 € |
| P-96 | PAP0-374T | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 39,89 € |
| P-97 | PAQ7-AJAB | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 98,31 € |
| P-98 | PAQA-BFYN | u | Fulla per a porta corredissa amb una llum de pas de 80x 210 cm, amb galze, de 40 mm de gruix acabat xapat melamina de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies. Inclou co·locació.<br>(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) | 163,86 € |
| P-99 | PAR5-6NMM | u | Porta corredissa de dimensions 2,20x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.<br>(NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 943,69 € |
| P-100 | PAR5-6NMN | u | Porta corredissa de dimensions 0,90x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.<br>(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 552,41 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-101 | PAR5-6NMO | u | Tanca de dimensions 1,30x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs plaques d'ancoratge i tots els elements necessaris.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.<br>(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 517,12 € |
| P-102 | PAV9-4VJY | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 300x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.<br>Inclou subministrament i instal·lació.<br>(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 611,41 € |
| P-103 | PAV9-4VJZ | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 350x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.<br>Inclou subministrament i instal·lació.<br>(SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 692,27 € |
| P-104 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim<br>(VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 20,80 € |
| P-105 | PAY1-4XST | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1,5 a 2 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 29,83 € |
| P-106 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 23,11 € |
| P-107 | PAY1-4XUK | u | Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim<br>(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 21,30 € |
| P-108 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta<br>(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) | 147,56 € |
| P-109 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta<br>(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 139,20 € |
| P-110 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació.<br>(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 5,89 € |
| P-111 | PAZ1-HYP8 | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent o corredissa de porta<br>(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS) | 21,07 € |
| P-112 | PB13-61TX | m | Barana d'acer pintada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva<br>(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 106,64 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-113 | PB13-61TY | u | Porta d'acer tipus barana pintada, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada pintada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) | 98,25 € |
| P-114 | PC16-5NMJ | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs tauler de fusta aglomerada i subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 71,43 € |
| P-115 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC<br>(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) | 62,85 € |
| P-116 | PD18-8D5P | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides<br>(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) | 19,99 € |
| P-117 | PD18-8D5T | m | Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides<br>(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 17,43 € |
| P-118 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró<br>(DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 19,39 € |
| P-119 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró<br>(VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS) | 21,01 € |
| P-120 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró<br>(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 16,22 € |
| P-121 | PD1A-F11J | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró<br>(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 17,21 € |
| P-122 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró<br>(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 15,71 € |
| P-123 | PD31-568G | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat<br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 83,08 € |
| P-124 | PD31-568K | u | Pericó de pas, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat<br>(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 118,62 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-125 | PD31-5691 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 90x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat<br>(DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 220,30 € |
| P-126 | PD31-56CJ | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 150x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat<br>(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 291,98 € |
| P-127 | PD31-56CK | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 100x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat<br>(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 343,57 € |
| P-128 | PD58-5YG8 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Model canal M 100 i reixeta CG100UCA marca Ulma o equivalent.<br>(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 73,60 € |
| P-129 | PD58-5YQU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix<br>(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 205,09 € |
| P-130 | PD58-5YR1 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix<br>(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 50,71 € |
| P-131 | PD79-ELKA | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 19,96 € |
| P-132 | PD79-ELKH | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 24,15 € |
| P-133 | PD79-ELKJ | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 32,02 € |
| P-134 | PD79-ELKL | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 55,31 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-135 | PD7E-49AT | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre<br>(CENT QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 115,13 € |
| P-136 | PD7E-49AU | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre<br>(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 50,47 € |
| P-137 | PD7E-49B0 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 41,84 € |
| P-138 | PD7E-49B4 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre<br>(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 31,71 € |
| P-139 | PD7E-49BA | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 33,28 € |
| P-140 | PDK1-DX9R | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta<br>(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 68,96 € |
| P-141 | PDK1-W8EC | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta<br>(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 257,55 € |
| P-142 | PDV1-HC4W | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE<br>(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 1.086,40 € |
| P-143 | PDV1-HC5G | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT<br>(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 547,76 € |
| P-144 | PDV1-HC5M | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT<br>(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 547,76 € |
| P-145 | PDV1-HC5O | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT<br>(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 684,71 € |
| P-146 | PDV1-HC5Y | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108<br>(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 547,76 € |
| P-147 | PDV1-HC5Z | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE<br>(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 547,76 € |
| P-148 | PDZ0-428B | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 138,23 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-149 | PDZ0-428C | u | Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 422,02 € |
| P-150 | PE421-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment<br>(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 14,43 € |
| P-151 | PE421-48R9 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment<br>(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 14,98 € |
| P-152 | PE421-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment<br>(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 15,38 € |
| P-153 | PE421-48RG | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment<br>(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 16,11 € |
| P-154 | PEKK-38GS | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA1 marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 115,77 € |
| P-155 | PEKK-38H3 | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació.<br>(VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 82,02 € |
| P-156 | PEM6-B66E | u | Ventiladors Helicocentrífugs Ultrasilenciosos de Baix Consum per a un cabal d'aire de 450 m3/h. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV marca Soler & Palau o equivalent. Ventiladors helicocentrífugs de mínim 200 m3/h fins a 800 m3/h, extremadament silenciosos, fabricats en material plàstic, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Equipats amb un sensor que permet la creació d'un sistema de cabal constant (CAV), tipus plug & play. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per a sistemes d'aportació d'aire o recirculació on s'instal·len filtres. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(SET-CENTS NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 709,04 € |
| P-157 | PEVB-6PHS | u | Sonda lluminositat ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada<br>(SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 76,11 € |
| P-158 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment<br>(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 8,66 € |
| P-159 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment<br>(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 9,89 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-160 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 12,92 € |
| P-161 | PF56-FJGT | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment<br>(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 15,58 € |
| P-162 | PF56-FJGU | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment<br>(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS) | 19,03 € |
| P-163 | PF56-FJGV | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 22,29 € |
| P-164 | PFA8-DVC7 | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br>(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) | 7,17 € |
| P-165 | PFA8-DVDA | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br>(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 17,46 € |
| P-166 | PFA8-DVDJ | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 32,29 € |
| P-167 | PFA8-DVDM | m | Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br>(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 35,91 € |
| P-168 | PFA8-DVDP | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 42,47 € |
| P-169 | PFA8-DVDY | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 66,90 € |
| P-170 | PFA8-DVE1 | m | Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment<br>(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 114,91 € |
| P-171 | PFB3-140MQ | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 22,19 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-172 | PFB3-140MS | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 4,81 € |
| P-173 | PFB3-140MT | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS) | 5,01 € |
| P-174 | PFQ0-3KIQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix<br>(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 8,35 € |
| P-175 | PFQ0-3KLQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix<br>(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 8,39 € |
| P-176 | PFQ0-3KLR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix<br>(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 8,45 € |
| P-177 | PFQ0-3KLS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix<br>(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 9,63 € |
| P-178 | PFQ0-3KLT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix<br>(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 10,82 € |
| P-179 | PFQ0-3KLU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix<br>(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS) | 12,06 € |
| P-180 | PG10-J1V7 | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>(CINC MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 5.615,11 € |
| P-181 | PG10-J1V8 | u | Quadre Secundari de Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 2.250,10 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-182 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment<br>(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 14,78 € |
| P-183 | PG19-DGGW | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica i fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment<br>(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 173,36 € |
| P-184 | PG1D-H9W7 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment<br>(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 395,27 € |
| P-185 | PG2N-EUG1 | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada<br>(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 2,28 € |
| P-186 | PG2N-EUH8 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat<br>(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 1,20 € |
| P-187 | PG2N-EUH9 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat<br>(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 1,37 € |
| P-188 | PG2N-EUIB | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada<br>(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 1,92 € |
| P-189 | PG2N-EUJJ | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat<br>(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 1,12 € |
| P-190 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment<br>(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 3,19 € |
| P-191 | PG2P-6T09 | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment<br>(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 3,72 € |
| P-192 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 3,11 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-193 | PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 4,10 € |
| P-194 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 6,04 € |
| P-195 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>(NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 9,40 € |
| P-196 | PG33-E6E4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>(TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 13,08 € |
| P-197 | PG3B-E7CS | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra<br>(DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) | 12,17 € |
| P-198 | PG3B-E7DP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra<br>(QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 15,39 € |
| P-199 | PG65-483R | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada<br>(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 2,82 € |
| P-200 | PG6E-76TI | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa<br>(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 12,43 € |
| P-201 | PG6E-76TV | u | Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 22,82 € |
| P-202 | PG6E-76W8 | u | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment<br>(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) | 13,99 € |
| P-203 | PG6H-CUJA | u | Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb quatre presses de corrent bipolar tipus ´´Schuko´´, dues presses de corrent bipolar amb subministrament estabilitzat i ininterromput tipus francesa i dues preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat.<br>(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 71,84 € |
| P-204 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat<br>(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 4,02 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-205 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada<br>(SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 16,45 € |
| P-206 | PG6O-77RX | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment<br>(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 16,26 € |
| P-207 | PG6S-486A | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.<br>(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 25,69 € |
| P-208 | PG6S-486N | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, encastada<br>(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 11,92 € |
| P-209 | PG75-H944 | u | Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat<br>(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 136,90 € |
| P-210 | PG86-HD0U | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament.<br>(VUITANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 81,15 € |
| P-211 | PGC3-B5XV | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre, col·locat<br>(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 74,82 € |
| P-212 | PGD1-E3BT | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 33,21 € |
| P-213 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment<br>(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 46,90 € |
| P-214 | PH11-AZWO | m | Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència per encastar a carril. Model B1535-BF marca B-Led o equivalent. Carril per encastar format per perfil d'alumini per tira LED, difusor opal i tapes als extrems. Model PXG-205 marca B-Led o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 62,49 € |
| P-215 | PH13-BZCA | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.<br>(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 178,27 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-216 | PH13-BZCB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.<br>(CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 190,29 € |
| P-217 | PH13-BZCC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.<br>(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 251,36 € |
| P-218 | PH13-BZCD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.<br>(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 257,23 € |
| P-219 | PH13-BZCE | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.<br>(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 348,38 € |
| P-220 | PH13-BZCG | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.<br>(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | 386,18 € |
| P-221 | PH13-BZCH | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements.<br>(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 398,19 € |
| P-222 | PH13-BZCX | u | Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 95,95 € |
| P-223 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial<br>(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) | 119,59 € |
| P-224 | PHM2-143P0 | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en | 957,50 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:<br><br>- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)<br><br>- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)<br><br>- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada<br><br>- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat<br><br>- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment<br><br>- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada<br><br>- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment<br><br>- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment<br>(NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | | |
| P-225 | PHN1-AE1R | u | Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 41,52 | € |
| P-226 | PHQE-C09S | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, temperatura de color 3000 K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I. Cos fabricat amb alumini, pintat amb pintura electrostàtica en pols de color negre i difusor de vidre frontal, grau de protecció IP66, vida de leds 50.000 h, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent.<br><br>(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 392,09 | € |
| P-227 | PJ117-3BMP | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 46,72 | € |
| P-228 | PJ117-3BMQ | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 87,30 | € |
| P-229 | PJ117-3BTG | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 98,83 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-230 | PJ11C-3CWG | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 336,81 € |
| P-231 | PJ11C-3CWH | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 342,21 € |
| P-232 | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 176,87 € |
| P-233 | PJ187-3CPD | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt<br>(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 50,30 € |
| P-234 | PJ211-3E92 | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb mobilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles<br>(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 108,28 € |
| P-235 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*<br>(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 19,29 € |
| P-236 | PJ21B-3D9M | u | Aixeta per a abocador amb canó giratori monocomandament, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*. Ref A5A878EC00 seria Brava marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 60,79 € |
| P-237 | PJ21C-3SHL | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Tecnologia Water Saving estalvi d´aigua amb el màxim benestar.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió).<br>(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 116,80 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-238 | PJ21C-3SI3 | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- Limitador ecológico de caudal.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió).<br>(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 145,30 € |
| P-239 | PJ21E-3UGL | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.<br>- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes.<br>(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 391,60 € |
| P-240 | PJ21P-3XZV | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 35,74 € |
| P-241 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2*<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 12,91 € |
| P-242 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 22,32 € |
| P-243 | PJ41-HA1T | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 419,64 € |
| P-244 | PJ41-HA1U | u | Barra mural fixa vertical recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 83,22 € |
| P-245 | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 150,87 € |
| P-246 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 312,09 € |
| P-247 | PJ64-9FRM | u | Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas entre 80 i 150 micres, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa. Segons la UNE 13443-1.<br>(DOS MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 2.301,19 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-248 | PJ65-3GAA | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90. format per 5 vàlvules i canonada PVC 90 mm<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 937,41 € |
| P-249 | PJ65-3GAB | u | Suports per a bateries de vàlvules altura 2,30 m.<br>Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 98,63 € |
| P-250 | PJ65-3GAC | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 62,52 € |
| P-251 | PJ65-3GAD | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) | 0,68 € |
| P-252 | PJ65-3GAE | kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) | 0,68 € |
| P-253 | PJ65-3GAF | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30291 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(DOS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 2.211,48 € |
| P-254 | PJ65-3GAG | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 48.28 m3/h de cabal i 12 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) | 1.674,85 € |
| P-255 | PJ65-3GAH | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(NORANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 90,96 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-256 | PJ65-3GAI | u | Equip floculació continu<br>Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.<br>Inclou:<br>-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h<br>-Vàlvula d'injecció<br>-Vàlvula de peu<br>-tub d´aspiració i tub d´impulsió.<br>Model 54528 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 388,13 € |
| P-257 | PJ65-3GAK | u | Filtre d'arena bobinat monocapa de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm.<br>Filtre Praga Ø1400- sortida 90mm<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²<br>Model 00696 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 3.647,54 € |
| P-258 | PJ65-3GBF | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30288 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 1.345,79 € |
| P-259 | PJ65-3GBG | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 53.41 m3/h de cabal i 11 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) | 1.674,85 € |
| P-260 | PJA8-3HWG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C | 471,84 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | |
| P-261 | PJM45-MABA | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 726,47 € |
| P-262 | PJM45-MABB | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 26,76 € |
| P-263 | PJM45-MABC | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 34,64 € |
| P-264 | PJM45-MABD | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) | 11,14 € |
| P-265 | PJM45-MABE | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle<br>Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.<br>Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.<br>Model 15660 Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 15,69 € |
| P-266 | PJM45-MABF | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars<br>Acabat amb gel-coat.<br>Amb vàlvula hidrostàtica opcional.<br>Per a piscina de formigó<br>Model 28711 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS) | 729,00 € |
| P-267 | PJM45-MABG | u | Tapa antivortex extraplana<br>Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.<br>Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.<br>Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm<br>Per a piscines de formigó.<br>Model 28556 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) | 567,85 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-268 | PJM45-MABI | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat<br>(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 297,20 € |
| P-269 | PJM45-MACA | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 589,78 € |
| P-270 | PJM45-MACB | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 88,41 € |
| P-271 | PJM45-MACC | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.<br>- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) | 675,85 € |
| P-272 | PJMZ-IRSO | u | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació<br>(TRES MIL TRENTA-TRES EUROS) | 3.033,00 € |
| P-273 | PJS7-HBCJ | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN200, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 32,57 € |
| P-274 | PJS7-HBCK | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN250, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 55,89 € |
| P-275 | PJS7-HBCL | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN140, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 26,13 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-276 | PJS7-HBCM | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN110, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br><br>(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 24,69 € |
| P-277 | PJT3-HBPA | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl<br>La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.<br>Model 72720 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 2.846,82 € |
| P-278 | PJT3-HBPB | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>10l/h - 10 bar<br>Model 75089 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 470,81 € |
| P-279 | PJT3-HBPC | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>5l/h - 10 bar<br>Model 75088 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 336,66 € |
| P-280 | PJT3-HBQ1 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 10,23 € |
| P-281 | PJT3-HBQ2 | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 38,52 € |
| P-282 | PJT3-HBQ3 | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg.<br>Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant. Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat.<br>Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2. | 367,88 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | Model 08091 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | |
| P-283 | PJT3-HBQ4 | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació.<br>(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 366,19 € |
| P-284 | PJT3-HBT1 | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. Inclou tots els accessoris necessaris per a una correcta instal·lació.<br>(NORANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS) | 97,03 € |
| P-285 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment<br>(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 93,39 € |
| P-286 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(VUIT EUROS) | 8,00 € |
| P-287 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 12,64 € |
| P-288 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment<br>(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 19,52 € |
| P-289 | PN39-EBDI | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment<br>(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 75,96 € |
| P-290 | PN39-EBGT | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment<br>(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 162,44 € |
| P-291 | PN39-EBM8 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada<br>(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 101,83 € |
| P-292 | PN39-EBNA | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització | 537,18 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | soterrada<br>(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | |
| P-293 | PN48-AMEX | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment<br>(CENT ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 111,04 € |
| P-294 | PN48-AMG6 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment<br>(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 74,21 € |
| P-295 | PN48-AMG7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment<br>(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 193,46 € |
| P-296 | PN48-AMG8 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment<br>(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 286,38 € |
| P-297 | PN48-AMGP | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment<br>(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 31,49 € |
| P-298 | PN81-AYQ1 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), muntada superficialment<br>(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 114,30 € |
| P-299 | PN86-ECJT | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada<br>(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 156,65 € |
| P-300 | PN86-ECK2 | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) | 23,56 € |
| P-301 | PN89-KZ3D | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada<br>(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 16,61 € |
| P-302 | PNN2-CRGO | u | Bomba submergible d'esgotament amb connexió, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou<br>(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 200,97 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-303 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 1,57 € |
| P-304 | PP48-8GY3 | u | Cable de xarxa fuetó, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP de 0,5 a 1,0 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat<br>(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) | 6,25 € |
| P-305 | PP72-67BZ | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent amb pany i clau, fixat al parament<br>(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 119,57 € |
| P-306 | PP7A-H9LK | u | Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat<br>(DOS-CENTS DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 210,02 € |
| P-307 | PP7C-66U0 | u | Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament<br>(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 204,19 € |
| P-308 | PQ22-IQF2 | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial ancorada amb dau de formigó<br>(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 129,37 € |
| P-309 | PQ50-431F | u | Formació de forat sobre taulell<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 32,75 € |
| P-310 | PQ55-HCHM | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols<br>(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 78,55 € |
| P-311 | PQ55-HCHN | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació<br>(DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 17,10 € |
| P-312 | PR2G-10QSX | m | Excavació de rasa de plantació, de dimensions 1x1 m, amb mitjans mecànics amb minicarregadora elèctrica<br>(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 10,52 € |
| P-313 | PR36-8RUW | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals<br>(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 46,58 € |
| P-314 | PR453-8X56 | u | Subministrament de Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua<br>(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) | 99,93 € |
| P-315 | PR60-8Y7A | u | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió<br>(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 51,20 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-316 | PR65-8ZRZ | u | Tala controlada d'arbre mitjançant grua, retroexcavadora i mitjans manuals, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge.<br>(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 488,94 € |
| P-317 | PRZ0-905S | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú<br>(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 67,58 € |
| P-318 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat.<br>(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 82,29 € |
| P-319 | UPE041 | u | Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.<br>Característiques tècniques:<br>• Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.<br>• Color a definir per la DF.<br>• Ruixador anticalç i efecte pluja.<br>• Aixeta rentapeus.<br>• Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de mànega).<br><br>(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 640,95 € |

## *QUADRE DE PREUS NÚMERO 1*



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

# Quadre de preus II

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | ANE010 | m² | Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos. | **10,42** | € |
| | MT01ARE020 | m³ | Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 20 a 40 mm de diámetro. | 3,41000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,01000 | € |
| P-2 | ANS010 | m² | Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/F/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. | **34,17** | € |
| | MT07ACO020 | Ud | Separador homologado para malla electrosoldada superior. | 1,78000 | € |
| | MT07AME010 | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 2,55600 | € |
| | MT1DA3T1 | m³ | Hormigón HM-25/F/20/X0, fabricado en central. | 12,26554 | € |
| | MT16PEA020 | m² | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | 0,08500 | € |
| | | | Altres conceptes | 17,48346 | € |
| P-3 | CRL010 | m² | Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. | **7,54** | € |
| | MT10HMF011 | m³ | Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. | 6,82185 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,71815 | € |
| P-4 | CSL010 | m³ | Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. | **260,12** | € |
| | MT10AB1G1 | m³ | Hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3, fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo. | 117,15900 | € |
| | MT07ACO020 | Ud | Separador homologado para cimentaciones. | 0,70000 | € |
| | MT07ACO010 | kg | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | 96,23700 | € |
| | MT08VAR050 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,58225 | € |
| | | | Altres conceptes | 45,44175 | € |
| P-5 | CSV010 | m³ | Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 180 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. | **382,91** | € |
| | MT07ACO020 | Ud | Separador homologado para cimentaciones. | 0,98000 | € |
| | MT10AB1M1 | m³ | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. | 85,56900 | € |
| | MT07ACO010 | kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | 262,80000 | € |
| | MT08VAR050 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,54800 | € |
| | | | Altres conceptes | 33,01300 | € |
| P-6 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, | **100,43** | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | | |
| | MT08DBA010 | l | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | 0,04920 | € |
| | MT10AB1G3 | m³ | Hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3, fabricado en central, con cemento SR. | 22,54560 | € |
| | MT08VAR050 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,34524 | € |
| | MT07ACO010 | kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | 30,66000 | € |
| | MT08EVA030 | m² | Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. | 0,65002 | € |
| | MT50SPA081 | Ud | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | 0,47709 | € |
| | MT07ACO020 | Ud | Separador homologado para losas macizas. | 0,24000 | € |
| | MT08CUR020 | l | Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | 0,21300 | € |
| | MT08EFT030 | m² | Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. | 1,82248 | € |
| | MT08VAR060 | kg | Puntas de acero de 20x100 mm. | 0,31880 | € |
| | MT08CIM030 | m³ | Madera de pino. | 0,97083 | € |
| | | | Altres conceptes | 42,13774 | € |
| P-7 | EHM010 | m³ | Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. | **341,44** | **€** |
| | MT07ACO010 | kg | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | 56,61000 | € |
| | MT10AB1K1 | m³ | Hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 108,96900 | € |
| | MT08EME075 | Ud | Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante. | 10,20932 | € |
| | MT08DBA010 | l | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | 0,32800 | € |
| | MT07ACO020 | Ud | Separador homologado para muros. | 0,48000 | € |
| | MT08VAR050 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,89050 | € |
| | MT08EME070 | m² | Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. | 7,42500 | € |
| | MT08VAR204 | Ud | Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes. | 3,28041 | € |
| | | | Altres conceptes | 153,24777 | € |
| P-8 | EHM011 | m² | Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. | **17,36** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | MT08EME070 | m² | Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. | 1,18125 | € |
| | MT08VAR204 | Ud | Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes. | 0,49200 | € |
| | MT08DBA010 | l | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | 0,04920 | € |
| | MT08EME075 | Ud | Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante. | 1,62421 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,01334 | € |
| P-9 | EME020 | m | Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en obra: con piezas metálicas herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316. | **12,73** | **€** |
| | MT0D41CAJ1 | m³ | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para viguetas, de hasta 5 m de longitud, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | 7,06000 | € |
| | MT07EMR511 | kg | Herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316, para ensamble de estructuras de madera, para clases de servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1. | 2,36320 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,30680 | € |
| P-10 | EMV010 | m³ | Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | **921,03** | **€** |
| | MT0D41BQP1 | m³ | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para vigas, de hasta 5 m de longitud, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | 613,91000 | € |
| | | | Altres conceptes | 307,12000 | € |
| P-11 | IEP011 | u | Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. Totalment muntat i connexionat. | **52,12** | **€** |
| | MT35WWW02 | Ud | Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. | 0,97000 | € |
| | MT35TTS010 | Ud | Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. | 3,48000 | € |
| | | | Altres conceptes | 47,67000 | € |
| P-12 | IEP012 | u | Pont per a comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat. | **87,45** | **€** |
| | MT35TTA030 | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 38,81000 | € |
| | MT35WWW02 | Ud | Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. | 0,97000 | € |
| | | | Altres conceptes | 47,67000 | € |
| P-13 | NGX010 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. | **2,30** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.<br>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. | |
| | MT14JI341 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m², según UNE-EN 13252. | 0,97900 € |
| | MT48MAL015 | Ud | Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno. | 1,14000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,18100 € |
| P-14 | P035-01VD | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 | **48,02 €** |
| | BV1G-0126 | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 | 48,02000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 € |
| P-15 | P2143-4RQ | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | **10,55 €** |
| | | | Altres conceptes | 10,55000 € |
| P-16 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | **4,87 €** |
| | | | Altres conceptes | 4,87000 € |
| P-17 | P2143-HYQ | m2 | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | **2,93 €** |
| | | | Altres conceptes | 2,93000 € |
| P-18 | P2145-4RS0 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | **6,96 €** |
| | | | Altres conceptes | 6,96000 € |
| P-19 | P214W-FEM | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | **10,03 €** |
| | | | Altres conceptes | 10,03000 € |
| P-20 | P214W-FEM | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | **7,16 €** |
| | | | Altres conceptes | 7,16000 € |
| P-21 | P2217-I4R7 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 | **5,26 €** |
| | | | Altres conceptes | 5,26000 € |
| P-22 | P221D-DZ32 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | **9,88 €** |
| | | | Altres conceptes | 9,88000 € |
| P-23 | P2250-FIVV | m2 | Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics | **2,33 €** |
| | | | Altres conceptes | 2,33000 € |
| P-24 | P2253-5478 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim | **18,41 €** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B03D-21MC | t | Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm | 16,74090 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,66910 | € |
| P-25 | P2254-EL69 | m3 | Rebliment i piconatge de flonjalls | **15,72** | € |
| | | | Altres conceptes | 15,72000 | € |
| P-26 | P242-DYSA | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 10 km | **4,17** | € |
| | | | Altres conceptes | 4,17000 | € |
| P-27 | P2R6-4I5W | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | **16,49** | € |
| | | | Altres conceptes | 16,49000 | € |
| P-28 | P2RA-EU5O | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | **21,52** | € |
| | B2RA-28TP | t | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 21,51520 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00480 | € |
| P-29 | P4E4-13PX1 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | **32,37** | € |
| | | | Altres conceptes | 32,37000 | € |
| P-30 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | **35,29** | € |
| | | | Altres conceptes | 35,29000 | € |
| P-31 | P5V0-02AG | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | **456,58** | € |
| | BVA5-02AC | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | 456,58000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-32 | P5Z15-4Z2 | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà | **12,44** | € |
| | | | Altres conceptes | 12,44000 | € |
| P-33 | P5Z15-4Z2Y | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 20 cm de gruix mitjà | **24,73** | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 24,73000 | € |
| P-34 | P5ZH0-12P | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | **47,49** | **€** |
| | B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0,69355 | € |
| | B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm | 0,80000 | € |
| | B7JE-0GTO | kg | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM # | 5,22200 | € |
| | BD55-10M60 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal | 14,00000 | € |
| | | | Altres conceptes | 26,77445 | € |
| P-35 | P5ZH3-13JI | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. | **23,84** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 23,84000 | € |
| P-36 | P5ZH3-13JI | u | Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada. | **143,10** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 143,10000 | € |
| P-37 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix | **30,50** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 30,50000 | € |
| P-38 | P6142-56UV | m2 | Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 | **17,42** | **€** |
| | B0F18-0E2H | u | Supermaó de 500x200x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 4,45561 | € |
| | | | Altres conceptes | 12,96439 | € |
| P-39 | P662-6YAB | u | Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable | **157,73** | **€** |
| | B662-2OCY | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries | 138,08000 | € |
| | B660-2ODW | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable | 14,89000 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,76000 | € |
| P-40 | P6A5-DRM6 | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars | **20,54** | **€** |
| | B6A0-0KNL | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 2,35 m | 2,83477 | € |
| | B6A0-0KNJ | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 2,35 m | 3,68220 | € |
| | B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 5,38000 | € |
| | | | Altres conceptes | 8,64303 | € |
| P-41 | P6A7-B68A | m | Tancament format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit, fixats amb cargols sobre murs de fàbrica o formigó. Inclou bases per al cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.<br>Inclou: | **117,61** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat.<br>- Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat.<br>- Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació.<br>- Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | | |
| | B6A2-0JRU | m | Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics. | 5,62000 | € |
| | B6A2-0JRR | m | Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació. | 5,45800 | € |
| | B6A2-0JRQ | m | Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat. | 4,71800 | € |
| | B6A2-0JRP | m | Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat. | 93,50000 | € |
| | | | Altres conceptes | 8,31400 | € |
| P-42 | P6V0-02AM | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 | **484,38** | **€** |
| | BVAF-02AJ | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 | 484,38000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-43 | P6V0-02AN | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 | **181,80** | **€** |
| | BVAF-02AK | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 | 181,80000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-44 | P751-AETA | m2 | Impermeabilització amb làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. Col·locada amb ciment d'alta adherència amb textura gel.<br>Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina certificada i homologada per a les classes de càrrega A1, A2 i C.<br>Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs el reforç entre dues làmines i reforç d'unió entre paret i terra. Inclou els següents elements:<br>- Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent.<br>- Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent.<br>- Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **31,10** | **€** |
| | B741-2A5C | m2 | Lamina 3D per al reforç de les cantonades.<br>Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent. | 0,05000 | € |
| | B741-2A5A | m2 | Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent.<br>Làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. | 11,20000 | € |
| | B9PH-0IT2 | kg | Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 2,37000 | € |
| | B741-2A5B | m2 | Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions.<br>Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent. | 3,00000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B9PH-0IT3 | kg | Morter epoxi antiàcid.<br>Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent. | 2,59200 | € |
| | | | Altres conceptes | 11,88800 | € |
| P-45 | P782-6131 | m2 | Impermeabilització dels paraments vericals i horitzontals de formigó amb morter impermeabilitzant.<br>Morter impermeable i flexible. Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent.<br>Blanc. Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **14,94** | **€** |
| | B753-1KOB | kg | Blanc.<br>Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 5,58000 | € |
| | B753-1KOA | kg | Morter impermeable i flexible.<br>Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent. | 5,57500 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,78500 | € |
| P-46 | P7DC-FIKA | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. Segellat interior dels tubs de P.V.C. i vas de piscina.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **7,26** | **€** |
| | B7D7-19Y1 | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. | 2,50560 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,75440 | € |
| P-47 | P7DC-FIKB | u | Imprimació per a superfícies absorbents. Segellat exterior dels tubs de P.V.C. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Massilla ultra-elàstica. Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **13,92** | **€** |
| | B7D7-19Y2 | l | Imprimació per a superfícies absorbents.<br>Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. | 6,63680 | € |
| | B7D7-19Y3 | u | Massilla ultra-elàstica<br>Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. | 2,52500 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,75820 | € |
| P-48 | P7J8-DPF1 | m | Junta estanca entre el vas i les platges.<br>Aplicar a banda i banda de la junta i immediatament col·locar la banda elàstica. Model EPOXICOL marca Fixcer o equivalent.<br>Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent.<br>Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent.<br>Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclou porexpan a la junta de dilatació entre soleres.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **21,47** | **€** |
| | B7J2-0GUB | m | Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent. | 0,56000 | € |
| | B9PH-0IT3 | kg | Morter epoxi antiàcid.<br>Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent. | 6,48000 | € |
| | B7J2-0GUA | m | Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent. | 9,76950 | € |
| | B7J2-0GUC | m | Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent. | 2,14020 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,52030 | € |
| P-49 | P811-3EJ8 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle | **18,08** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 18,08000 | € |
| P-50 | P815-3FM1 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | **10,11** | € |
| | B059-06FM | kg | Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,09576 | € |
| | | | Altres conceptes | 10,01424 | € |
| P-51 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu | **3,30** | € |
| | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0,15000 | € |
| | B820-1LNX | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat | 0,63000 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,52000 | € |
| P-52 | P822-3NUC | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | **29,84** | € |
| | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0,19890 | € |
| | B094-06TM | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 | 1,47084 | € |
| | B0FG2-0GM7 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt | 18,41400 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,75626 | € |
| P-53 | P82A-14FH | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **44,22** | € |
| | B0FG2-0GN3 | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 21,83000 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 4,00000 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 1,44480 | € |
| | | | Altres conceptes | 16,94520 | € |
| P-54 | P82A-14FH | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica per a vas de piscina de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb | **44,22** | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 1,44480 | € |
| | B0FG2-0GN2 | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Iconic White Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 21,83000 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 4,00000 | € |
| | | | Altres conceptes | 16,94520 | € |
| P-55 | P82A-14FH | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **43,04** | **€** |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,26180 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 4,00000 | € |
| | B0FG2-0GN3 | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 21,83000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 16,94820 | € |
| P-56 | P82A-14FH | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **43,04** | **€** |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,26180 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 4,00000 | € |
| | B0FG2-0GN2 | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Iconic White Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 21,83000 | € |
| | | | Altres conceptes | 16,94820 | € |
| P-57 | P82A-14FH | u | Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **65,10** | **€** |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,03160 | € |
| | B0FG2-0GN1 | u | Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. | 62,53000 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,48544 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 2,05296 | € |
| P-58 | P82A-14FHF | u | Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **72,52** | **€** |
| | B0FG2-0GN4 | u | Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. | 69,95000 | € |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,03160 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,48544 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,05296 | € |
| P-59 | P846-9JN9 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | **31,97** | **€** |
| | B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 2,04480 | € |
| | B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6,62290 | € |
| | B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0,05670 | € |
| | B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0,56700 | € |
| | B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 3,65000 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,02860 | € |
| P-60 | P84N-A82H | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfug (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | **44,85** | **€** |
| | B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 9,54240 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 7,88400 | € |
| | B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1,69200 | € |
| | B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0,11340 | € |
| | B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4,68000 | € |
| | | | Altres conceptes | 20,93820 | € |
| P-61 | P894-4V9D | m2 | Pintat de porta i reixa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | **22,71** | **€** |
| | B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 3,75156 | € |
| | B896-HYCS | kg | Pintura partícules metàl·liques | 4,73780 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,22064 | € |
| P-62 | P89H-4V7D | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. | **5,53** | **€** |
| | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 1,55438 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,97562 | € |
| P-63 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. | **5,29** | **€** |
| | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 1,23716 | € |
| | B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0,56610 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,48674 | € |
| P-64 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF | **6,78** | **€** |
| | B897-2J0B | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color | 3,25584 | € |
| | B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 0,77839 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,74577 | € |
| P-65 | P8J2-C55A | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **12,81** | **€** |
| | B8J2-32LA | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. | 7,99000 | € |
| | B9PH-0IT4 | kg | Morter epoxi antiàcid de color blanc. Model EPOXICOL POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 2,97600 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,84400 | € |
| P-66 | P8J2-C55B | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **88,25** | **€** |
| | B9PH-0IT4 | kg | Morter epoxi antiàcid de color blanc. Model EPOXICOL POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 2,97600 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B8J2-32LB | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. | 83,24000 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,03400 | € |
| P-67 | P8J6-472A | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **60,97** | **€** |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,20160 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,52632 | € |
| | B0FJ6-101A | u | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. | 53,09758 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,14450 | € |
| P-68 | P8J6-472B | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **60,97** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B0FJ6-101B | u | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. | 53,09758 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,52632 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,20160 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,14450 | € |
| P-69 | P8J6-472C | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **88,83** | **€** |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,52632 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,20160 | € |
| | B0FJ6-101C | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. | 83,34000 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,76208 | € |
| P-70 | P8J6-472D | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20- | **88,83** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | | |
| | B0FJ6-101D | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. | 83,34000 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,52632 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,20160 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,76208 | € |
| P-71 | P93I-HZ6A | m2 | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per recréixer les parets amb un gruix mig de 1 cm.<br>Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **9,14** | **€** |
| | B07E-0GH2 | kg | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per créixer les parets.<br>Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent. | 7,38000 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,76000 | € |
| P-72 | P93I-HZ6B | m2 | Recrescut del fons. Morter adhesiu especial i imprimació per piscines per recréixer el fons amb un gruix mig de 1 cm.<br>Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent.<br>Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **9,86** | **€** |
| | B07E-0GH4 | kg | Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent. | 7,20000 | € |
| | B07E-0GH3 | kg | Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent. | 0,89400 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,76600 | € |
| P-73 | P93L-B3EB | u | Varetes de connexió d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre col·locades cada 30 cm i clavades amb resina epoxi a la llosa. | **8,83** | **€** |
| | B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 2,06800 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,76200 | € |
| P-74 | P93M-JQC1 | m2 | Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió. Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | **29,46** | **€** |
| | B06F2-LVFA | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 18,44730 | € |
| | P9Z3-DP8J | m2 | Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 3,61982 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,39288 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-75 | P9D5-35ZE | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | **41,09** | € |
| | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0,55575 | € |
| | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 2,10105 | € |
| | B0FG2-0GNV | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt | 21,99120 | € |
| | | | Altres conceptes | 16,44200 | € |
| P-76 | P9E1-V6R9 | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | **39,58** | € |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,00172 | € |
| | B9E2-0HOL | m2 | Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis | 7,08900 | € |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,36149 | € |
| | | | Altres conceptes | 32,12779 | € |
| P-77 | P9H1-CUOK | m2 | Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà | **58,18** | € |
| | B9H7-3522 | t | Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà | 17,34336 | € |
| | B896-HYEA | kg | Pintura poliuretà bicomponent | 9,13900 | € |
| | | | Altres conceptes | 31,69764 | € |
| P-78 | P9PC-6SWL | m2 | Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària <= 10 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice | **21,15** | € |
| | B03L-05MO | t | Sorra de sílice de 0 a 5 mm | 0,50322 | € |
| | B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà | 0,60800 | € |
| | B9P7-15OF | m2 | Gespa sintètica de fibra de polipropilè de <= 10 mm d'alçària | 12,92550 | € |
| | B9R0-0J7V | m | Cinta termoadhesiva | 0,56500 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,54828 | € |
| P-79 | P9U1-HCHA | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **20,75** | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B0FJ6-101E | u | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. | 14,93545 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,10000 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,00310 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,71145 | € |
| P-80 | P9U1-HCHB | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **20,75** | **€** |
| | B0FJ6-101F | u | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. | 14,93545 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,10000 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,00310 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,71145 | € |
| P-81 | P9U1-HCHC | m | Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3 | **23,14** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | | |
| | B0FJ6-101G | u | Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. | 17,32255 | € |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,10000 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,00310 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,71435 | € |
| P-82 | P9U1-HCHD | m | Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **198,14** | **€** |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,10000 | € |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,00310 | € |
| | B0FJ6-101H | u | Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. | 192,32220 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,71470 | € |
| P-83 | P9U9-6Y48 | m | Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu | **5,97** | **€** |
| | B9U4-1KZ7 | m | Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària | 2,39700 | € |
| | B091-06VG | kg | Adhesiu de PVC | 0,33540 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,23760 | € |
| P-84 | PAB0-616A | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. Inclòs guies, rodes i tots els elements necessaris per a una correcta execució. | **243,81** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BAB0-16WA | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 213,54000 | € |
| | BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 23,81000 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,46000 | € |
| P-85 | PAB0-616W | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró | **201,62** | **€** |
| | BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 23,81000 | € |
| | BAB0-16WK | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 171,35000 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,46000 | € |
| P-86 | PAB0-617B | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. | **379,52** | **€** |
| | BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 53,22000 | € |
| | BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 315,96000 | € |
| | | | Altres conceptes | 10,34000 | € |
| P-87 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | **202,46** | **€** |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 2,10300 | € |
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 4,92130 | € |
| | BAF6-1V3G | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 94,35825 | € |
| | BAF4-1QDL | m2 | Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 81,90450 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,17295 | € |
| P-88 | PAF7-7RGC | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscilobatent i reixeta superior, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | **332,27** | **€** |
| | BAF6-1V3W | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 183,21660 | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 2,10300 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 4,92130 | € |
| | BAF4-1QDL | m2 | Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 122,85675 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,17235 | € |
| P-89 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | **598,40** | **€** |
| | BAF4-1QE5 | m2 | Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 151,20540 | € |
| | BAF5-136A | m2 | Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 418,84290 | € |
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 6,44860 | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 2,73390 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,16920 | € |
| P-90 | PAF7-7THN | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent i reixeta, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | **570,05** | **€** |
| | BAF4-1QDL | m2 | Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 122,85675 | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 2,73390 | € |
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 6,44860 | € |
| | BAF5-136A | m2 | Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 418,84290 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,16785 | € |
| P-91 | PAN5-7Z36 | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm | **28,49** | **€** |
| | BAN6-1WGT | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm | 28,48700 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00300 | € |
| P-92 | PAN5-7Z6C | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm | **27,09** | **€** |
| | BAN6-1WGT | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm | 27,08600 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00400 | € |
| P-93 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm | **22,63** | **€** |
| | BAN6-1WGS | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm | 22,63000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-94 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm | **33,62** € |
| | BAN6-1WGT | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm | 33,62400 € |
| | | | Altres conceptes | -0,00400 € |
| P-95 | PAN6-BFX6 | u | Guies i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, muntat. Inclòs col·locació. | **145,84** € |
| | BAN7-2PYB | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat | 130,21000 € |
| | | | Altres conceptes | 15,63000 € |
| P-96 | PAP0-374T | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | **39,89** € |
| | BAP1-0WQN | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària | 39,89000 € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 € |
| P-97 | PAQ7-AJAB | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina | **98,31** € |
| | BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 23,81000 € |
| | BAQ5-2IAU | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina | 51,50000 € |
| | | | Altres conceptes | 23,00000 € |
| P-98 | PAQA-BFYN | u | Fulla per a porta corredissa amb una llum de pas de 80x 210 cm, amb galze, de 40 mm de gruix acabat xapat melamina de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies. Inclou co·locació. | **163,86** € |
| | BAQ5-2IAU | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina | 51,50000 € |
| | BAS0-0ZFR | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt | 12,77000 € |
| | BAZ2-2QCS | u | Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla | 67,15000 € |
| | | | Altres conceptes | 32,44000 € |
| P-99 | PAR5-6NM | u | Porta corredissa de dimensions 2,20x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. | **943,69** € |
| | | | Altres conceptes | 943,69000 € |
| P-100 | PAR5-6NMN | u | Porta corredissa de dimensions 0,90x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. | **552,41** € |
| | | | Altres conceptes | 552,41000 € |
| P-101 | PAR5-6NMO | u | Tanca de dimensions 1,30x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller | **517,12** € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs plaques d'ancoratge i tots els elements necessaris.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. | | |
| | | | Altres conceptes | 517,12000 | € |
| P-102 | PAV9-4VJY | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 300x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.<br>Inclou subministrament i instal·lació. | **611,41** | **€** |
| | BAVC-0Z7R | m2 | Tancament metàl·lic enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, de 0,6 mm de gruix, acabat lacat, color a escollir per la DF. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls i accessoris. Segons UNE-EN 13241. | 317,49038 | € |
| | BAVC-0Z7A | m2 | Pany de seguretat al terra per tancament enrotllable. | 125,93000 | € |
| | | | Altres conceptes | 167,98962 | € |
| P-103 | PAV9-4VJZ | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 350x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.<br>Inclou subministrament i instal·lació. | **692,27** | **€** |
| | BAVC-0Z7A | m2 | Pany de seguretat al terra per tancament enrotllable. | 125,93000 | € |
| | BAVC-0Z7R | m2 | Tancament metàl·lic enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, de 0,6 mm de gruix, acabat lacat, color a escollir per la DF. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls i accessoris. Segons UNE-EN 13241. | 370,35256 | € |
| | | | Altres conceptes | 195,98744 | € |
| P-104 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim | **20,80** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 20,80000 | € |
| P-105 | PAY1-4XST | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1,5 a 2 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim | **29,83** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 29,83000 | € |
| P-106 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim | **23,11** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 23,11000 | € |
| P-107 | PAY1-4XUK | u | Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim | **21,30** | **€** |
| | B0A7-07AO | cu | Gafes de pala i punta | 0,50300 | € |
| | | | Altres conceptes | 20,79700 | € |
| P-108 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | **147,56** | **€** |
| | BAS0-H5FV | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament | 123,46000 | € |
| | | | Altres conceptes | 24,10000 | € |
| P-109 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta | **139,20** | **€** |
| | BAS0-H5FW | u | Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 131,51000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,69000 | € |
| P-110 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. | **5,89** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BAS0-H5FX | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. | 4,86000 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,03000 | € |
| P-111 | PAZ1-HYP8 | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent o corredissa de porta | **21,07** | € |
| | BAS0-H5FY | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 13,38000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,69000 | € |
| P-112 | PB13-61TX | m | Barana d'acer pintada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | **106,64** | € |
| | | | Altres conceptes | 106,64000 | € |
| P-113 | PB13-61TY | u | Porta d'acer tipus barana pintada, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada pintada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | **98,25** | € |
| | | | Altres conceptes | 98,25000 | € |
| P-114 | PC16-5NMJ | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs tauler de fusta aglomerada i subministrament i instal·lació de tots els elements. | **71,43** | € |
| | BC1K-0WNT | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm | 22,87000 | € |
| | B0CU2-2GVJ | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 25 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida | 22,07000 | € |
| | B7JE-0GTJ | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 1,78185 | € |
| | | | Altres conceptes | 24,70815 | € |
| P-115 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | **62,85** | € |
| | BC1A-0TO6 | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 50,61000 | € |
| | | | Altres conceptes | 12,24000 | € |
| P-116 | PD18-8D5P | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | **19,99** | € |
| | BD1A-1NDL | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 5,44600 | € |
| | BDW3-FFAD | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 0,81840 | € |
| | BDW3-FFAH | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 0,03000 | € |
| | BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm | 0,59630 | € |
| | | | Altres conceptes | 13,09930 | € |
| P-117 | PD18-8D5T | m | Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | **17,43** | € |
| | BDW3-FFA9 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm | 0,57420 | € |
| | BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm | 0,80100 | € |
| | BD1A-1NEG | m | Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 5,11000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BDW3-FFA7 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm | 0,03000 | € |
| | | | Altres conceptes | 10,91480 | € |
| P-118 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **19,39** | **€** |
| | BDW3-FFA9 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm | 1,74000 | € |
| | BD1A-1NDV | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 4,22500 | € |
| | BDW3-FFA7 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm | 0,03000 | € |
| | | | Altres conceptes | 13,39500 | € |
| P-119 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **21,01** | **€** |
| | BD1A-1NDW | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 5,10000 | € |
| | BDW3-FFAD | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 2,48000 | € |
| | BDW3-FFAH | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 0,03000 | € |
| | | | Altres conceptes | 13,40000 | € |
| P-120 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **16,22** | **€** |
| | BDW3-FFAF | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm | 0,01000 | € |
| | BD1A-1NDT | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 2,16250 | € |
| | BDW3-FFAB | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm | 0,65000 | € |
| | | | Altres conceptes | 13,39750 | € |
| P-121 | PD1A-F11J | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **17,21** | **€** |
| | BDW3-FFAG | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm | 0,02000 | € |
| | BDW3-FFAC | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm | 1,04000 | € |
| | BD1A-1NDU | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 2,75000 | € |
| | | | Altres conceptes | 13,40000 | € |
| P-122 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **15,71** | **€** |
| | BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,70000 | € |
| | BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 0,60000 | € |
| | BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 0,01000 | € |
| | | | Altres conceptes | 13,40000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-123 | PD31-568G | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **83,08** | **€** |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 3,70964 | € |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 4,70745 | € |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,24488 | € |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,00172 | € |
| | BD34-2040 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm | 11,54000 | € |
| | | | Altres conceptes | 62,87631 | € |
| P-124 | PD31-568K | u | Pericó de pas, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **118,62** | **€** |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,00172 | € |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,37315 | € |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 5,25914 | € |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 7,38540 | € |
| | | | Altres conceptes | 105,60059 | € |
| P-125 | PD31-5691 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 90x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **220,30** | **€** |
| | B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 15,95924 | € |
| | BD34-2044 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 90x90x6 cm | 36,55000 | € |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,73464 | € |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,00430 | € |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 8,83901 | € |
| | | | Altres conceptes | 158,21281 | € |
| P-126 | PD31-56CJ | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 150x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **291,98** | **€** |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,00585 | € |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 1,28271 | € |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 12,98373 | € |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 21,39143 | € |
| | | | Altres conceptes | 256,31628 | € |
| P-127 | PD31-56CK | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 100x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **343,57** | **€** |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 11,54110 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 1,10780 | € |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 19,01460 | € |
| | BD34-2041 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm | 58,67000 | € |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,00516 | € |
| | | | Altres conceptes | 253,23134 | € |
| P-128 | PD58-5YG8 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Model canal M 100 i reixeta CG100UCA marca Ulma o equivalent. | **73,60** | **€** |
| | B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 6,53715 | € |
| | BD5C-15AU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 50,04300 | € |
| | | | Altres conceptes | 17,01985 | € |
| P-129 | PD58-5YQU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix | **205,09** | **€** |
| | B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 7,64082 | € |
| | BD5C-15CS | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 177,59700 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,85218 | € |
| P-130 | PD58-5YR1 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix | **50,71** | **€** |
| | BD5C-15DA | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral | 19,25700 | € |
| | B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 12,73470 | € |
| | | | Altres conceptes | 18,71830 | € |
| P-131 | PD79-ELKA | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **19,96** | **€** |
| | BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 1,59720 | € |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 2,21149 | € |
| | BD7E-1ZQA | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,89600 | € |
| | BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0,08000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,17531 | € |
| P-132 | PD79-ELKH | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, | **24,15** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | inclòs el reblert del recolzament del tub | | |
| | BDW3-FFAJ | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 2,23410 | € |
| | BD7E-1ZQS | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 5,36400 | € |
| | BDW3-FFAO | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 0,10000 | € |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 2,27688 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,17502 | € |
| P-133 | PD79-ELKJ | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **32,02** | **€** |
| | BDW3-FFAK | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 4,91700 | € |
| | BD7E-1ZQW | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 7,35600 | € |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 2,83277 | € |
| | BDW3-FFAP | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0,22000 | € |
| | | | Altres conceptes | 16,69423 | € |
| P-134 | PD79-ELKL | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **55,31** | **€** |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 3,75866 | € |
| | BDW3-FFAM | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm | 15,52980 | € |
| | BD7E-1ZQY | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 17,78400 | € |
| | BDW3-FFAR | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm | 0,71000 | € |
| | | | Altres conceptes | 17,52754 | € |
| P-135 | PD7E-49AT | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre | **115,13** | **€** |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 1,73580 | € |
| | BD1A-1NDS | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 36,25200 | € |
| | BDW3-FFAN | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm | 38,99280 | € |
| | BDW3-FFAS | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm | 1,77000 | € |
| | | | Altres conceptes | 36,37940 | € |
| P-136 | PD7E-49AU | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre | **50,47** | **€** |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 1,73580 | € |
| | BDW3-FFAQ | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 0,39000 | € |
| | BDW3-FFAL | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 8,59980 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BD1A-1NE1 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 14,28000 | € |
| | | | Altres conceptes | 25,46440 | € |
| P-137 | PD7E-49B0 | m | Claveguerón amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre | **41,84** | € |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 1,73580 | € |
| | BD1A-1NE0 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 9,50400 | € |
| | BDW3-FFAK | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 4,91700 | € |
| | BDW3-FFAP | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0,22000 | € |
| | | | Altres conceptes | 25,46320 | € |
| P-138 | PD7E-49B4 | m | Claveguerón amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre | **31,71** | € |
| | BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0,08000 | € |
| | BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 1,59720 | € |
| | BD1A-1NDX | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 6,46800 | € |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 1,73580 | € |
| | | | Altres conceptes | 21,82900 | € |
| P-139 | PD7E-49BA | m | Claveguerón amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre | **33,28** | € |
| | BD1A-1NE2 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 7,38000 | € |
| | BDW3-FFAJ | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 2,23410 | € |
| | BDW3-FFAO | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 0,10000 | € |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 1,73580 | € |
| | | | Altres conceptes | 21,83010 | € |
| P-140 | PDK1-DX9R | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | **68,96** | € |
| | B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0,25005 | € |
| | BDK5-1KH2 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 50,19000 | € |
| | | | Altres conceptes | 18,51995 | € |
| P-141 | PDK1-W8EC | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | **257,55** | € |
| | BDK5-1KJ4 | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 236,19000 | € |
| | B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0,49539 | € |
| | | | Altres conceptes | 20,86461 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-142 | PDV1-HC4 | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE | **1.086,40** | **€** |
| | BVAJ-H71C | u | Jornada d'enregistrament de la instal·lació de clavagueram mitjançant càmera (2 tècnics i càmara robotitzada) | 1.086,40000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-143 | PDV1-HC5G | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT | **547,76** | **€** |
| | BVAJ-H71P | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT | 547,76000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-144 | PDV1-HC5M | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT | **547,76** | **€** |
| | BVAJ-H712 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT | 547,76000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-145 | PDV1-HC5O | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT | **684,71** | **€** |
| | BVAJ-H729 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT | 684,71000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-146 | PDV1-HC5Y | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 | **547,76** | **€** |
| | BVAJ-H70P | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE | 547,76000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-147 | PDV1-HC5Z | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE | **547,76** | **€** |
| | BVAJ-H71G | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distibució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE | 547,76000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-148 | PDZ0-428B | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **138,23** | **€** |
| | BDZ1-0LLW | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC | 87,40000 | € |
| | | | Altres conceptes | 50,83000 | € |
| P-149 | PDZ0-428C | u | Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **422,02** | **€** |
| | BDZ1-0LLX | u | Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC | 371,19000 | € |
| | | | Altres conceptes | 50,83000 | € |
| P-150 | PE421-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | **14,43** | **€** |
| | BE421-0O46 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 3,30480 | € |
| | BEW1-0OWY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de | 1,44540 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,67980 | € |
| P-151 | PE421-48R9 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | **14,98** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | BEW1-0OWZ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de | 1,46190 € |
| | BE421-0O48 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 3,84540 € |
| | | | Altres conceptes | 9,67270 € |
| P-152 | PE421-48R | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | **15,38 €** |
| | BE421-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4,11060 € |
| | BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de | 1,59390 € |
| | | | Altres conceptes | 9,67550 € |
| P-153 | PE421-48R | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | **16,11 €** |
| | BE421-0O4F | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4,76340 € |
| | BEW1-0OXW | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de | 1,66650 € |
| | | | Altres conceptes | 9,68010 € |
| P-154 | PEKK-38GS | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA1 marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **115,77 €** |
| | BEKJ-0MFO | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 101,25000 € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 € |
| P-155 | PEKK-38H3 | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació. | **82,02 €** |
| | BEKJ-0MG1 | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació. | 67,50000 € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 € |
| P-156 | PEM6-B66E | u | Ventiladors Helicocentrífugs Ultrasilenciosos de Baix Consum per a un cabal d'aire de 450 m3/h. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV marca Soler & Palau o equivalent. Ventiladors helicocentrífugs de mínim 200 m3/h fins a 800 m3/h, extremadament silenciosos, fabricats en material plàstic, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Equipats amb un sensor que permet la creació d'un sistema de cabal constant (CAV), tipus plug & play. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per a sistemes d'aportació d'aire o recirculació on s'instal·len filtres. Inclòs subministrament i instal·lació. | **709,04 €** |
| | BEM8-2O7F | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dbA | 694,38000 € |
| | | | Altres conceptes | 14,66000 € |
| P-157 | PEVB-6PHS | u | Sonda lluminositat ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | **76,11 €** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVE-1KB3 | u | Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge | 47,06000 | € |
| | | | Altres conceptes | 29,05000 | € |
| P-158 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **8,66** | **€** |
| | BF53-FGLD | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 3,31500 | € |
| | BFW6-04NP | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,21450 | € |
| | BFYC-04OQ | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,15000 | € |
| | B0A1-07KQ | u | Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior | 0,14000 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,84050 | € |
| P-159 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **9,89** | **€** |
| | BFYC-04OX | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,17000 | € |
| | B0A1-07KA | u | Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior | 0,15200 | € |
| | BF53-FGLE | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 3,97800 | € |
| | BFW6-04NU | u | Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,26250 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,32750 | € |
| P-160 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **12,92** | **€** |
| | BFYC-04OK | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,20000 | € |
| | BFW6-04O0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,32850 | € |
| | B0A1-07KJ | u | Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior | 0,16800 | € |
| | BF53-FGLN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 6,41580 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,80770 | € |
| P-161 | PF56-FJGT | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **15,58** | **€** |
| | B0A1-07KN | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior | 0,16800 | € |
| | BF53-FGLO | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 8,41500 | € |
| | BFW6-04NY | u | Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,47550 | € |
| | BFYC-04OU | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,22500 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,29650 | € |
| P-162 | PF56-FJGU | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **19,03** | **€** |
| | BFW6-04O3 | u | Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,61800 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BF53-FGLP | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 10,91400 | € |
| | B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0,19200 | € |
| | BFYC-04OY | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,28500 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,02100 | € |
| P-163 | PF56-FJGV | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **22,29** | **€** |
| | B0A1-07KS | u | Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior | 0,27600 | € |
| | BF53-FGLQ | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 13,22940 | € |
| | BFW6-04NR | u | Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,63600 | € |
| | BFYC-04OL | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,40500 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,74360 | € |
| P-164 | PFA8-DVC7 | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **7,17** | **€** |
| | BFYG-08XM | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0,05000 | € |
| | B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0,49350 | € |
| | BFA7-08SW | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0,82620 | € |
| | BFWB-08VT | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0,22800 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,57230 | € |
| P-165 | PFA8-DVDA | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **17,46** | **€** |
| | BFYG-08XI | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 0,24000 | € |
| | BFWB-08VQ | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 4,90800 | € |
| | B0A1-07KH | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 1,22100 | € |
| | BFA7-08SD | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 3,82500 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,26600 | € |
| P-166 | PFA8-DVDJ | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **32,29** | **€** |
| | B0A1-07JW | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 1,33100 | € |
| | BFA7-08SA | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 11,67900 | € |
| | BFWB-08VM | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 8,39700 | € |
| | BFYG-08XE | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 0,72000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 10,16300 | € |
| P-167 | PFA8-DVDM | m | Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **35,91** | **€** |
| | B0A1-07K0 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior | 1,48500 | € |
| | BFYG-08X0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 0,91000 | € |
| | BFWB-08V8 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 7,70600 | € |
| | BFA7-08S5 | m | Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 14,91240 | € |
| | | | Altres conceptes | 10,89660 | € |
| P-168 | PFA8-DVDP | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **42,47** | **€** |
| | B0A1-07JZ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior | 1,52500 | € |
| | BFA7-08SB | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 18,67620 | € |
| | BFWB-08VO | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 9,01400 | € |
| | BFYG-08XG | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,15000 | € |
| | | | Altres conceptes | 12,10480 | € |
| P-169 | PFA8-DVDY | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **66,90** | **€** |
| | BFWB-08VC | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 13,48000 | € |
| | BFYG-08X4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 2,33000 | € |
| | BFA7-08T5 | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 35,00640 | € |
| | B0A1-07JG | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior | 1,55600 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52760 | € |
| P-170 | PFA8-DVE1 | m | Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **114,91** | **€** |
| | BFA7-08T4 | m | Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 54,39660 | € |
| | BFWB-08VE | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 38,04400 | € |
| | BFYG-08X6 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 3,61000 | € |
| | B0A1-07JJ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 250 mm de diàmetre interior | 1,91600 | € |
| | | | Altres conceptes | 16,94340 | € |
| P-171 | PFB3-140M | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, | **22,19** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | inclòs el reblert del recolzament del tub | | |
| | BFWF-09VY | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 6,33300 | € |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 2,12544 | € |
| | BFB3-099N | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 8,00700 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,72456 | € |
| P-172 | PFB3-140M | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **4,81** | **€** |
| | BFWF-09U3 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0,17850 | € |
| | BFB3-096B | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 0,54060 | € |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 1,82082 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,27008 | € |
| P-173 | PFB3-140M | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **5,01** | **€** |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 1,84319 | € |
| | BFB3-095R | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 0,66300 | € |
| | BFWF-09TW | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0,22500 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,27881 | € |
| P-174 | PFQ0-3KIQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **8,35** | **€** |
| | BFQ0-0DCY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 4,65120 | € |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,07000 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,62880 | € |
| P-175 | PFQ0-3KLQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **8,39** | **€** |
| | BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 4,69200 | € |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,07000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 3,62800 | € |
| P-176 | PFQ0-3KLR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **8,45** | **€** |
| | BFQ0-0DGI | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 4,75320 | € |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,07000 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,62680 | € |
| P-177 | PFQ0-3KLS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **9,63** | **€** |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,07000 | € |
| | BFQ0-0DGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 5,69160 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,86840 | € |
| P-178 | PFQ0-3KLT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **10,82** | **€** |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,07000 | € |
| | BFQ0-0DGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 6,39540 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,35460 | € |
| P-179 | PFQ0-3KLU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **12,06** | **€** |
| | BFQ0-0DGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 7,62960 | € |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,07000 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,36040 | € |
| P-180 | PG10-J1V7 | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | **5.615,11** | **€** |
| | BG10-J1R0 | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | 5.610,27000 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,84000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| P-181 | PG10-J1V8 | u | Quadre Secundari de Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | **2.250,10** € |
| | BG10-J1R1 | u | Quadre Secundari Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | 2.245,26000 € |
| | | | Altres conceptes | 4,84000 € |
| P-182 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | **14,78** € |
| | BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0,31000 € |
| | BG12-0G8U | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 7,21000 € |
| | | | Altres conceptes | 7,26000 € |
| P-183 | PG19-DGG | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica i fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | **173,36** € |
| | BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 11,71000 € |
| | BG16-0BVO | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 113,26000 € |
| | | | Altres conceptes | 48,39000 € |
| P-184 | PG1D-H9W7 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment | **395,27** € |
| | BG1B-H64J | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial | 334,79000 € |
| | | | Altres conceptes | 60,48000 € |
| P-185 | PG2N-EUG1 | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | **2,28** € |
| | BG2Q-1KTK | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1,18320 € |
| | | | Altres conceptes | 1,09680 € |
| P-186 | PG2N-EUH8 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | **1,20** € |
| | BG2Q-1KSV | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,33660 € |
| | | | Altres conceptes | 0,86340 € |
| P-187 | PG2N-EUH9 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | **1,37** € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BG2Q-1KSW | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,51000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,86000 | € |
| P-188 | PG2N-EUIB | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | **1,92** | **€** |
| | BG2Q-1KTN | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 0,82620 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,09380 | € |
| P-189 | PG2N-EUJJ | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | **1,12** | **€** |
| | BG2Q-1KSU | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,25500 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,86500 | € |
| P-190 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | **3,19** | **€** |
| | BG2P-1KUW | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,96900 | € |
| | BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0,14000 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,08100 | € |
| P-191 | PG2P-6T09 | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | **3,72** | **€** |
| | BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0,14000 | € |
| | BG2P-1KUX | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,41780 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,16220 | € |
| P-192 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **3,11** | **€** |
| | BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2,38680 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,72320 | € |
| P-193 | PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **4,10** | **€** |
| | BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3,37620 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 0,72380 | € |
| P-194 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **6,04** | **€** |
| | BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5,31420 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,72580 | € |
| P-195 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **9,40** | **€** |
| | BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 7,46640 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,93360 | € |
| P-196 | PG33-E6E4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **13,08** | **€** |
| | BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 11,14860 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,93140 | € |
| P-197 | PG3B-E7CS | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | **12,17** | **€** |
| | BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 2,28480 | € |
| | BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0,21000 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,67520 | € |
| P-198 | PG3B-E7DP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra | **15,39** | **€** |
| | BG3I-06W4 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 | 3,26400 | € |
| | BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0,21000 | € |
| | | | Altres conceptes | 11,91600 | € |
| P-199 | PG65-483R | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada | **2,82** | **€** |
| | BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt | 1,85000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,97000 | € |
| P-200 | PG6E-76TI | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa | **12,43** | **€** |
| | BG69-1NHN | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 5,55000 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,88000 | € |
| P-201 | PG6E-76TV | u | Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | **22,82** | **€** |
| | BGW8-0ASI | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0,35000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BG69-1NI0 | u | Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 14,48000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,99000 | € |
| P-202 | PG6E-76W8 | u | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | **13,99** | **€** |
| | BGW8-0ASI | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0,35000 | € |
| | BG69-1NKD | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 5,65000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,99000 | € |
| P-203 | PG6H-CUJA | u | Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb quatre presses de corrent bipolar tipus ´´Schuko´´, dues presses de corrent bipolar amb subministrament estabilitzat i ininterromput tipus francesa i dues preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat. | **71,84** | **€** |
| | BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 6,88000 | € |
| | BGW8-0ASJ | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 2,88000 | € |
| | BP7B-1AH9 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell | 16,96000 | € |
| | BG6G-1NYU | u | Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, per a muntar sobre bastidor o caixa | 19,44000 | € |
| | | | Altres conceptes | 25,68000 | € |
| P-204 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat | **4,02** | **€** |
| | BG66-1OA0 | u | Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a caixa de mecanismes rectangular | 0,85000 | € |
| | BG6D-1OB2 | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt | 1,83000 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,34000 | € |
| P-205 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada | **16,45** | **€** |
| | BG6G-1NYI | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, per a encastar | 9,57000 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,88000 | € |
| P-206 | PG6O-77RX | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment | **16,26** | **€** |
| | BG6G-1NY8 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt | 7,91000 | € |
| | BGW8-0ASJ | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 0,36000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,99000 | € |
| P-207 | PG6S-486A | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. | **25,69** | **€** |
| | BG6J-07O2 | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, per a encastar | 6,34000 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,35000 | € |
| P-208 | PG6S-486N | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, encastada | **11,92** | **€** |
| | BG6J-07O2 | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, per a encastar | 6,34000 | € |
| | | | Altres conceptes | 5,58000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-209 | PG75-H944 | u | Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat | **136,90** | € |
| | BG75-H6HA | u | Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, per a muntar superficialment o a carril DIN | 128,72000 | € |
| | | | Altres conceptes | 8,18000 | € |
| P-210 | PG86-HD0U | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | **81,15** | € |
| | BG83-H6J2 | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 73,89000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,26000 | € |
| P-211 | PGC3-B5XV | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre, col·locat | **74,82** | € |
| | BGC4-2O00 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre | 50,63000 | € |
| | | | Altres conceptes | 24,19000 | € |
| P-212 | PGD1-E3BT | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | **33,21** | € |
| | BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 17,66000 | € |
| | BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 4,28000 | € |
| | | | Altres conceptes | 11,27000 | € |
| P-213 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | **46,90** | € |
| | BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 34,80000 | € |
| | | | Altres conceptes | 12,10000 | € |
| P-214 | PH11-AZWO | m | Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència per encastar a carril. Model B1535-BF marca B-Led o equivalent. Carril per encastar format per perfil d'alumini per tira LED, difusor opal i tapes als extrems. Model PXG-205 marca B-Led o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **62,49** | € |
| | BH11-2LSZ | m | Perfil d'alumini per tira LED per encastar amb difusor i tapes als extrems, model PXG-205 marca B-Led o equivalent | 3,79500 | € |
| | BH11-2LSY | m | Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència. model B1535-BF marca B-Led o equivalent, per encastar a perfil d'alumini | 29,66700 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 29,02800 | € |
| P-215 | PH13-BZCA | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **178,27** | **€** |
| | BH12-2XSA | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment i en linealment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 163,75000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-216 | PH13-BZCB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **190,29** | **€** |
| | BH12-2XSB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 869 mm, potència 20W, flux lluminós 1755 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 175,77000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-217 | PH13-BZCC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **251,36** | **€** |
| | BH12-2XSC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 236,84000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-218 | PH13-BZCD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **257,23** | **€** |
| | BH12-2XSD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 242,71000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-219 | PH13-BZCE | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **348,38** | **€** |
| | BH12-2XSE | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 333,86000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-220 | PH13-BZCG | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **386,18** | **€** |
| | BH12-2XSG | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 371,66000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-221 | PH13-BZCH | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **398,19** | **€** |
| | BH12-2XSH | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 383,67000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-222 | PH13-BZCX | u | Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **95,95** | **€** |
| | BH12-2XRQ | u | Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 81,43000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-223 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | **119,59** | **€** |
| | BH65-2IJF | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 112,33000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,26000 | € |
| P-224 | PHM2-143P | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:<br><br>- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)<br><br>- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)<br><br>- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, | **957,50** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada<br><br>- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat<br><br>- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment<br><br>- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada<br><br>- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment<br><br>- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment | | |
| | BG4M-VLEO | u | Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial | 17,32000 | € |
| | BHM2-13J8P | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5 | 737,28000 | € |
| | BGYD-0B2X | u | Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra | 4,28000 | € |
| | BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0,69120 | € |
| | B06F1-I4QZ | m3 | Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 47,47776 | € |
| | BGD2-06US | u | Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix | 48,72000 | € |
| | BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 3,87396 | € |
| | BG33-G2RB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 32,72670 | € |
| | BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 4,93517 | € |
| | BG2Q-1KSW | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,91800 | € |
| | BGWD-0AS6 | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 0,38000 | € |
| | | | Altres conceptes | 58,89721 | € |
| P-225 | PHN1-AE1R | u | Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **41,52** | **€** |
| | BHN1-2GT8 | u | Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 27,00000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-226 | PHQE-C09S | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, temperatura de color 3000 K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I. Cos fabricat amb alumini, pintat amb pintura electrostàtica en pols de color negre i difusor de vidre frontal, grau de protecció IP66, vida de leds 50.000 h, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent. | **392,09** | € |
| | BHQ6-2Y9S | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini fos a pressió amb recubriment negre en pols i difusor de vidre frontal, grau de protecció IP66, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent. | 368,72000 | € |
| | | | Altres conceptes | 23,37000 | € |
| P-227 | PJ117-3BM | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **46,72** | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,52575 | € |
| | BJ115-0QHO | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 36,61000 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,58425 | € |
| P-228 | PJ117-3BM | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **87,30** | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,52575 | € |
| | BJ115-0QHP | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 77,19000 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,58425 | € |
| P-229 | PJ117-3BTG | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **98,83** | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,52575 | € |
| | BJ115-0QIM | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 88,72000 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,58425 | € |
| P-230 | PJ11C-3CW | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **336,81** | € |
| | BJ11C-0Q64 | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 296,01000 | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,25236 | € |
| | | | Altres conceptes | 40,54764 | € |
| P-231 | PJ11C-3CW | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **342,21** | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,25236 | € |
| | BJ11C-0Q65 | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 301,41000 | € |
| | | | Altres conceptes | 40,54764 | € |
| P-232 | PJ186-3CN | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **176,87** | **€** |
| | BJ18A-17WK | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 156,47000 | € |
| | BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0,92120 | € |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,31545 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,16335 | € |
| P-233 | PJ187-3CPD | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | **50,30** | **€** |
| | BJ18B-0PMZ | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 45,50000 | € |
| | | | Altres conceptes | 4,80000 | € |
| P-234 | PJ211-3E92 | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb mobilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles | **108,28** | **€** |
| | BJ211-0R4Q | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb movilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclos subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles | 98,79000 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,49000 | € |
| P-235 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | **19,29** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BJ215-0RRW | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | 11,39000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,90000 | € |
| P-236 | PJ21B-3D9 | u | Aixeta per a abocador amb canó giratori monocomandament, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*. Ref A5A878EC00 seria Brava marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **60,79** | **€** |
| | BJ21B-0R7W | u | Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | 51,30000 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,49000 | € |
| P-237 | PJ21C-3SHL | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Tecnologia Water Saving estalvi d´aigua amb el màxim benestar.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). | **116,80** | **€** |
| | BJ21C-0R8F | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 102,58000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,22000 | € |
| P-238 | PJ21C-3SI3 | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- Limitador ecológico de caudal.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). | **145,30** | **€** |
| | BJ21C-0R8P | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | 131,08000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,22000 | € |
| P-239 | PJ21E-3UG | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.<br>- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes. | **391,60** | **€** |
| | BJ21D-0RGX | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN. | 378,95000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes. | | |
| | | | Altres conceptes | 12,65000 | € |
| P-240 | PJ21P-3XZV | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **35,74** | **€** |
| | BJ21P-0RD9 | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 33,99000 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,75000 | € |
| P-241 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* | **12,91** | **€** |
| | BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* | 3,42000 | € |
| | | | Altres conceptes | 9,49000 | € |
| P-242 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació | **22,32** | **€** |
| | BJ3E-0RNA | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a connectar al ramal | 15,99000 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,33000 | € |
| P-243 | PJ41-HA1T | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques | **419,64** | **€** |
| | BJ4Z-H68S | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de nilò | 394,45000 | € |
| | | | Altres conceptes | 25,19000 | € |
| P-244 | PJ41-HA1U | u | Barra mural fixa vertical recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | **83,22** | **€** |
| | BJ4Z-H68K | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 76,92000 | € |
| | | | Altres conceptes | 6,30000 | € |
| P-245 | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | **150,87** | **€** |
| | BJ4Z-H68X | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 142,05000 | € |
| | | | Altres conceptes | 8,82000 | € |
| P-246 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | **312,09** | **€** |
| | BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 286,90000 | € |
| | | | Altres conceptes | 25,19000 | € |
| P-247 | PJ64-9FRM | u | Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas entre 80 i 150 micres, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa. Segons la UNE 13443-1. | **2.301,19** | **€** |
| | BJ64-28NZ | u | Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant | 2.289,09000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 12,10000 | € |
| P-248 | PJ65-3GAA | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90. format per 5 vàlvules i canonada PVC 90 mm<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **937,41** | **€** |
| | 00776 | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90.<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent. | 937,41000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-249 | PJ65-3GAB | u | Suports per a bateries de vàlvules altura 2,30 m.<br>Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **98,63** | **€** |
| | 28691 | u | Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent. | 98,63000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-250 | PJ65-3GAC | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **62,52** | **€** |
| | 28694 | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent | 62,52000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-251 | PJ65-3GAD | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **0,68** | **€** |
| | 00596 | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent | 0,68000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-252 | PJ65-3GAE | kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **0,68** | **€** |
| | 10697 | Kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent. | 0,68000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-253 | PJ65-3GAF | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225 | **2.211,48** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30291 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | | |
| | 30290 | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30291 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 2.211,48000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-254 | PJ65-3GAG | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 48.28 m3/h de cabal i 12 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **1.674,85** | € |
| | 63042 | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent. | 1.674,85000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-255 | PJ65-3GAH | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **90,96** | € |
| | 02392 | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente | 90,96000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-256 | PJ65-3GAI | u | Equip floculació continu<br>Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.<br>Inclou:<br>-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h<br>-Vàlvula d'injecció<br>-Vàlvula de peu<br>-tub d´aspiració i tub d´impulsió.<br>Model 54528 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **388,13** | € |
| | 54528 | u | Equip floculació continu<br>Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.<br>Inclou:<br>-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h<br>-Vàlvula d'injecció<br>-Vàlvula de peu<br>-tub d´aspiració i tub d´impulsió.<br>Model 54528 marca Fluidra o equivalent. | 388,13000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-257 | PJ65-3GAK | u | Filtre d'arena bobinat monocapa de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm.<br>Filtre Praga Ø1400- sortida 90mm<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²<br>Model 00696 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **3.647,54** | **€** |
| | 00696 | u | Filtre monocapa mod. Praga de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm.<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²<br>Model 00696 marca Fluidra o equivalent. | 3.647,54000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-258 | PJ65-3GBF | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30288 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **1.345,79** | **€** |
| | 30288 | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30288 marca Fluidra o equivalent. | 1.345,79000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-259 | PJ65-3GBG | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 53.41 m3/h de cabal i 11 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **1.674,85** | **€** |
| | 63043 | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent. | 1.674,85000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-260 | PJA8-3HWG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **471,84** | **€** |
| | BJAD-0QVG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 427,80000 | € |
| | | | Altres conceptes | 44,04000 | € |
| P-261 | PJM45-MAB | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **726,47** | **€** |
| | 71716 | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos. | 726,47000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-262 | PJM45-MAB | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **26,76** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22353 | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent | 26,76000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-263 | PJM45-MAB | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **34,64** | **€** |
| | 21248 | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent | 34,64000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-264 | PJM45-MAB | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **11,14** | **€** |
| | 00301 | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent | 11,14000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-265 | PJM45-MAB | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle<br>Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.<br>Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.<br>Model 15660 Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **15,69** | **€** |
| | 15660 | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle<br>Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.<br>Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.<br>Model 15660 Fluidra o equivalent. | 15,69000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-266 | PJM45-MAB | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars<br>Acabat amb gel-coat.<br>Amb vàlvula hidrostàtica opcional.<br>Per a piscina de formigó<br>Model 28711 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **729,00** | **€** |
| | 20288 | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars<br>Acabat amb gel-coat.<br>Amb vàlvula hidrostàtica opcional.<br>Per a piscina de formigó<br>Model 28711marca Fluidra o equivalent. | 729,00000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-267 | PJM45-MAB | u | Tapa antivortex extraplana<br>Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.<br>Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.<br>Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm<br>Per a piscines de formigó.<br>Model 28556 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **567,85** | € |
| | 28556 | u | Tapa antivortex extraplana<br>Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.<br>Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.<br>Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm<br>Per a piscines de formigó.<br>Model 28556 marca Fluidra o equivalent | 567,85000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-268 | PJM45-MAB | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | **297,20** | € |
| | BJM35-V8G0 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 279,78000 | € |
| | | | Altres conceptes | 17,42000 | € |
| P-269 | PJM45-MAC | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **589,78** | € |
| | 71714 | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos | 589,78000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-270 | PJM45-MAC | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **88,41** | € |
| | 56116T | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent | 88,41000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| P-271 | PJM45-MAC | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.<br>- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **675,85** | € |
| | R3-SEV | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.<br>- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 675,85000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-272 | PJMZ-IRSO | u | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació | **3.033,00** | € |
| | BJZ1-IRSP | u | Ramal per a escomesa d'aigua de 40 mm de diàmetre | 592,70000 | € |
| | BJZ2-IRSS | u | Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 10 a 16 m3/h | 454,93000 | € |
| | BJZ2-IRST | u | Drets de companyia, per a escomesa de 10 a 16 m3/h | 1.985,37000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-273 | PJS7-HBCJ | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN200, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **32,57** | € |
| | BD7H-TQV6 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN200, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 13,20000 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,37000 | € |
| P-274 | PJS7-HBCK | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN250, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **55,89** | € |
| | BD7H-TQV7 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 36,52000 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,37000 | € |
| P-275 | PJS7-HBCL | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN140, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **26,13** | € |
| | BD7H-TQV4 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN140, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 6,76000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 19,37000 | € |
| P-276 | PJS7-HBCM | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN110, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **24,69** | **€** |
| | BD7H-TQV3 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN110, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 5,32000 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,37000 | € |
| P-277 | PJT3-HBPA | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl<br>La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.<br>Model 72720 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **2.846,82** | **€** |
| | 72702 | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl<br>La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.<br>Model 72720 marca Fluidra o equivalent. | 2.846,82000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-278 | PJT3-HBPB | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>10l/h - 10 bar<br>Model 75089 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **470,81** | **€** |
| | 75089 | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>10l/h - 10 bar<br>Model 75089 marca Fluidra o equivalent | 470,81000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-279 | PJT3-HBPC | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs). | **336,66** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>5l/h - 10 bar<br>Model 75088 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | | |
| | 75088 | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>5l/h - 10 bar<br>Model 75088 marca Fluidra o equivalent | 336,66000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-280 | PJT3-HBQ1 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **10,23** | **€** |
| | 05582 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent | 10,23000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-281 | PJT3-HBQ2 | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **38,52** | **€** |
| | 22380 | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample.<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent. | 38,52000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-282 | PJT3-HBQ3 | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg.<br>Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant. Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat.<br>Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2.<br>Model 08091 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **367,88** | **€** |
| | 08091 | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg.<br>Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant. Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat.<br>Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2.<br>Model 08091 marca Fluidra o equivalent | 367,88000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-283 | PJT3-HBQ4 | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **366,19** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | 05540 | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent. | 366,19000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-284 | PJT3-HBT1 | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. Inclou tots els accessoris necessaris per a una correcta instal·lació. | **97,03** | **€** |
| | 08092 | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent | 97,03000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-285 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | **93,39** | **€** |
| | BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0,30000 | € |
| | BM33-0T4F | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 38,85000 | € |
| | BM30-0T70 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 34,87000 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,37000 | € |
| P-286 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | **8,00** | **€** |
| | BMS0-1K0U | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 2,46000 | € |
| | B096-2MLH | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 1,62900 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,91100 | € |
| P-287 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical | **12,64** | **€** |
| | B096-2MLH | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 1,62900 | € |
| | BMS0-1K1E | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 7,10000 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,91100 | € |
| P-288 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | **19,52** | **€** |
| | BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 *, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 11,53000 | € |
| | | | Altres conceptes | 7,99000 | € |
| P-289 | PN39-EBDI | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | **75,96** | **€** |
| | BN37-0X7O | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 63,86000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Altres conceptes | 12,10000 | € |
| P-290 | PN39-EBGT | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | **162,44** | **€** |
| | BN37-0X89 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 147,92000 | € |
| | | | Altres conceptes | 14,52000 | € |
| P-291 | PN39-EBM8 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | **101,83** | **€** |
| | BN37-0X86 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 83,67000 | € |
| | | | Altres conceptes | 18,16000 | € |
| P-292 | PN39-EBNA | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | **537,18** | **€** |
| | BN37-0X7Y | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 482,95000 | € |
| | | | Altres conceptes | 54,23000 | € |
| P-293 | PN48-AMEX | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **111,04** | **€** |
| | BN48-2JGA | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 74,73000 | € |
| | | | Altres conceptes | 36,31000 | € |
| P-294 | PN48-AMG6 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **74,21** | **€** |
| | BN48-2JFX | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 54,84000 | € |
| | | | Altres conceptes | 19,37000 | € |
| P-295 | PN48-AMG7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **193,46** | **€** |
| | BN48-2JG0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i | 140,20000 | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | accionament per palanca | | |
| | | | Altres conceptes | 53,26000 | € |
| P-296 | PN48-AMG8 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **286,38** | € |
| | BN48-2JG2 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 228,28000 | € |
| | | | Altres conceptes | 58,10000 | € |
| P-297 | PN48-AMGP | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **31,49** | € |
| | BN48-2JFZ | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 14,06000 | € |
| | | | Altres conceptes | 17,43000 | € |
| P-298 | PN81-AYQ1 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment | **114,30** | € |
| | BN81-2LJ3 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM) | 77,99000 | € |
| | | | Altres conceptes | 36,31000 | € |
| P-299 | PN86-ECJT | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | **156,65** | € |
| | BN86-0X1O | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 133,89000 | € |
| | | | Altres conceptes | 22,76000 | € |
| P-300 | PN86-ECK2 | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment | **23,56** | € |
| | BN86-0X1V | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 19,69000 | € |
| | | | Altres conceptes | 3,87000 | € |
| P-301 | PN89-KZ3D | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada | **16,61** | € |
| | BN89-215C | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C | 4,51000 | € |
| | | | Altres conceptes | 12,10000 | € |
| P-302 | PNN2-CRG | u | Bomba submergible d'esgotament amb connexió, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou | **200,97** | € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BNN2-3449 | u | Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada de 1* de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 152,55000 | € |
| | | | Altres conceptes | 48,42000 | € |
| P-303 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | **1,57** | **€** |
| | BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0,84000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,73000 | € |
| P-304 | PP48-8GY3 | u | Cable de xarxa fuetó, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP de 0,5 a 1,0 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat | **6,25** | **€** |
| | BP48-21PK | u | Cable de xarxa de 4 parellls, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP d'1,6 a 3,2 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65 | 4,80000 | € |
| | | | Altres conceptes | 1,45000 | € |
| P-305 | PP72-67BZ | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent amb pany i clau, fixat al parament | **119,57** | **€** |
| | BP74-1AM4 | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent | 95,36000 | € |
| | | | Altres conceptes | 24,21000 | € |
| P-306 | PP7A-H9LK | u | Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | **210,02** | **€** |
| | BP7E-H5SV | u | Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 113,19000 | € |
| | | | Altres conceptes | 96,83000 | € |
| P-307 | PP7C-66U0 | u | Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | **204,19** | **€** |
| | BP7G-1AET | u | Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 140,55000 | € |
| | | | Altres conceptes | 63,64000 | € |
| P-308 | PQ22-IQF2 | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial ancorada amb dau de formigó | **129,37** | **€** |
| | BQ22-IQET | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial | 94,70000 | € |
| | | | Altres conceptes | 34,67000 | € |
| P-309 | PQ50-431F | u | Formació de forat sobre taulell | **32,75** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 32,75000 | € |
| P-310 | PQ55-HCH | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols | **78,55** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | BQ53-H6ZI | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats | 68,13600 | € |
| | | | Altres conceptes | 10,41400 | € |
| P-311 | PQ55-HCHN | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació | **17,10** | **€** |
| | BQ53-H6ZJ | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació | 14,50000 | € |
| | | | Altres conceptes | 2,60000 | € |
| P-312 | PR2G-10QS | m | Excavació de rasa de plantació, de dimensions 1x1 m, amb mitjans mecànics amb minicarregadora elèctrica | **10,52** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 10,52000 | € |
| P-313 | PR36-8RUW | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals | **46,58** | **€** |
| | BR3D-21GH | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 | 33,94105 | € |
| | | | Altres conceptes | 12,63895 | € |
| P-314 | PR453-8X56 | u | Subministrament de Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua | **99,93** | **€** |
| | BR453-23UI | u | Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua | 99,93000 | € |
| | | | Altres conceptes | 0,00000 | € |
| P-315 | PR60-8Y7A | u | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | **51,20** | **€** |
| | BR3D-21GI | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel | 13,97280 | € |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,27520 | € |
| | | | Altres conceptes | 36,95200 | € |
| P-316 | PR65-8ZRZ | u | Tala controlada d'arbre mitjançant grua, retroexcavadora i mitjans manuals, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. | **488,94** | **€** |
| | | | Altres conceptes | 488,94000 | € |
| P-317 | PRZ0-905S | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | **67,58** | **€** |
| | BRZ3-255S | u | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària | 38,97000 | € |
| | BRZ0-255V | u | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges | 1,41000 | € |
| | | | Altres conceptes | 27,20000 | € |
| P-318 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides | **82,29** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat. | | |
| | MT14IEA020C | kg | Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. | 0,83400 | € |
| | MT04LVC010 | Ud | Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | 0,72000 | € |
| | MT48SAD020 | kg | Roca volcánica de distintas granulometrías, para colocar sobre el sustrato orgánico en cubiertas ajardinadas extensivas. | 11,00000 | € |
| | MT14GSA010 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 16 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7 kN y una masa superficial de 200 g/m². | 2,26800 | € |
| | MT14GDC010 | m² | Lámina drenante y retenedora de agua de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 20 mm de altura, formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior, resistencia a la compresión 180 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 12 l/(s·m). | 8,31600 | € |
| | MT01ARL030 | m³ | Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 13055-1. | 12,19100 | € |
| | MT09LEC020 | m³ | Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3. | 0,95010 | € |
| | MT16PEA020 | m² | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | 0,01130 | € |
| | MT08AAA010 | m³ | Agua. | 0,01778 | € |
| | MT09MIF010C | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 3,38400 | € |
| | MT14LGA010 | m² | Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde, con resistencia a la penetración de raíces. Según UNE-EN 13707. | 9,61400 | € |
| | MT48SAD010 | l | Sustrato orgánico, para cubiertas ajardinadas extensivas. | 9,60000 | € |
| | | | Altres conceptes | 23,38382 | € |
| P-319 | UPE041 | u | Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.<br>Característiques tècniques:<br>• Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.<br>• Color a definir per la DF.<br>• Ruixador anticalç i efecte pluja.<br>• Aixeta rentapeus.<br>• Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de | **640,95** | **€** |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|
| | | | mànega). | |
| | MT47PEP042 | Ud | Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.<br>Característiques tècniques:<br>• Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.<br>• Color a definir per la DF.<br>• Ruixador anticalç i efecte pluja.<br>• Aixeta rentapeus.<br>• Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de mànega). | 442,13000 € |
| | MT09REH330 | kg | Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. | 0,84400 € |
| | | | Altres conceptes | 197,97600 € |

# Justificació de preus

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MA D'OBRA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 22,04000 | € |
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 22,04000 | € |
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 22,04000 | € |
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 22,22000 | € |
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 22,04000 | € |
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 22,12000 | € |
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 22,01000 | € |
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 22,01000 | € |
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 22,01000 | € |
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 22,04000 | € |
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 26,25000 | € |
| A0D-0007 | h | Manobre | 20,71000 | € |
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 20,71000 | € |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 21,41000 | € |
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 24,82000 | € |
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 25,66000 | € |
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 24,82000 | € |
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 25,66000 | € |
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 24,82000 | € |
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 25,26000 | € |
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 24,82000 | € |
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 29,57000 | € |
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 25,66000 | € |
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 25,21000 | € |
| A0F-000Q | h | Oficial 1a marbrista | 24,82000 | € |
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 25,66000 | € |
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 24,82000 | € |
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 24,82000 | € |
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 24,82000 | € |
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 25,23000 | € |
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 24,11000 | € |
| A0F-0011 | h | Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura | 36,22000 | € |
| A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 27,70000 | € |
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 24,82000 | € |
| MO029 | h | Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. | 24,82000 | € |
| MO067 | h | Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. | 22,04000 | € |
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 20,71000 | € |
| MO041 | h | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 24,82000 | € |
| MO043 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 24,82000 | € |
| MO044 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 24,82000 | € |
| MO045 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 24,82000 | € |
| MO047 | h | Oficial 1a estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. | 20,40000 | € |
| MO048 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 24,82000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MA D'OBRA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| MO077 | h | Ayudante construcción. | 22,04000 | € |
| MO087 | h | Ayudante construcción de obra civil. | 22,04000 | € |
| MO090 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 22,04000 | € |
| MO091 | h | Ayudante ferrallista. | 22,04000 | € |
| MO092 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 22,04000 | € |
| MO094 | h | Ajudant ferrallista. | 16,98000 | € |
| MO095 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 22,04000 | € |
| MO112 | h | Peón especializado construcción. | 22,04000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MAQUINÀRIA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 12,84000 | € |
| C130-002P | h | Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora | 98,98000 | € |
| C131-005E | h | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 51,38000 | € |
| C133-00EQ | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 45,34000 | € |
| C133-00EW | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 44,00000 | € |
| C133-10CW5 | h | Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària | 44,69000 | € |
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 71,39000 | € |
| C139-00LJ | h | Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t | 158,62000 | € |
| C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 90,11000 | € |
| C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 4,70000 | € |
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 4,63000 | € |
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 6,56000 | € |
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 47,68000 | € |
| C150-002X | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 46,26000 | € |
| C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 50,58000 | € |
| C151-0032 | h | Camió cisterna de 10 m3 | 55,68000 | € |
| C152-003B | h | Camió grua | 52,41000 | € |
| C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 57,28000 | € |
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 45,71000 | € |
| C154-003O | h | Camió per a transport de 24 t | 62,69000 | € |
| C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 60,24000 | € |
| C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 48,57000 | € |
| C176-00FW | h | Formigonera de 250 l | 2,78000 | € |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1,73000 | € |
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 6,92000 | € |
| C1R1-00CX | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 15,78000 | € |
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 2,89000 | € |
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7,08000 | € |
| C20F-00LZ | h | Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1 | 7,96000 | € |
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 3,48000 | € |
| MQ01PAN010A | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. | 38,02000 | € |
| MQ02CIA020J | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 100,32000 | € |
| MQ02ROD010D | h | Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. | 6,04000 | € |
| MQ06BHE010 | h | Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. | 170,41000 | € |
| MQ06COR020 | h | Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. | 8,98000 | € |
| MQ06FRA010 | h | Fratasadora mecánica de hormigón. | 4,79000 | € |
| MQ06VIB020 | h | Regla vibrante de 3 m. | 4,41000 | € |
| MQ08SOL020 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica. | 2,53000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| 00301 | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent | 11,14000 | € |
| 00596 | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent | 0,68000 | € |
| 00696 | u | Filtre monocapa mod. Praga de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm.<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²<br>Model 00696 marca Fluidra o equivalent. | 3.647,54000 | € |
| 00776 | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90.<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent. | 937,41000 | € |
| 02392 | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente | 90,96000 | € |
| 05540 | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent. | 366,19000 | € |
| 05582 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent | 10,23000 | € |
| 08091 | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg.<br>Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant.<br>Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat.<br>Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2.<br>Model 08091 marca Fluidra o equivalent | 367,88000 | € |
| 08092 | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent | 97,03000 | € |
| 10697 | Kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent. | 0,68000 | € |
| 15660 | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle<br>Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.<br>Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.<br>Model 15660 Fluidra o equivalent. | 15,69000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| 20288 | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars<br>Acabat amb gel-coat.<br>Amb vàlvula hidrostàtica opcional.<br>Per a piscina de formigó<br>Model 28711marca Fluidra o equivalent. | 729,00000 | € |
| 21248 | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent | 34,64000 | € |
| 22353 | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent | 26,76000 | € |
| 22380 | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample.<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent. | 38,52000 | € |
| 28556 | u | Tapa antivortex extraplana<br>Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.<br>Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.<br>Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm<br>Per a piscines de formigó.<br>Model 28556 marca Fluidra o equivalent | 567,85000 | € |
| 28691 | u | Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent. | 98,63000 | € |
| 28694 | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent | 62,52000 | € |
| 30288 | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30288 marca Fluidra o equivalent. | 1.345,79000 | € |
| 30290 | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30291 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 2.211,48000 | € |
| 54528 | u | Equip floculació continu<br>Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.<br>Inclou:<br>-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h<br>-Vàlvula d'injecció<br>-Vàlvula de peu<br>-tub d´aspiració i tub d´impulsió.<br>Model 54528 marca Fluidra o equivalent. | 388,13000 | € |
| 56116T | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent | 88,41000 | € |
| 63042 | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%) | 1.674,85000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| | | -Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent. | | |
| 63043 | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent. | 1.674,85000 | € |
| 71714 | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos | 589,78000 | € |
| 71716 | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos. | 726,47000 | € |
| 72702 | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl<br>La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.<br>Model 72720 marca Fluidra o equivalent. | 2.846,82000 | € |
| 75088 | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>5l/h - 10 bar<br>Model 75088 marca Fluidra o equivalent | 336,66000 | € |
| 75089 | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>10l/h - 10 bar<br>Model 75089 marca Fluidra o equivalent | 470,81000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| B011-05ME | m3 | Aigua | 1,72000 | € |
| B03D-21MC | t | Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm | 8,01000 | € |
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 15,58000 | € |
| B03J-0K88 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 18,21000 | € |
| B03L-05MO | t | Sorra de sílice de 0 a 5 mm | 167,74000 | € |
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 16,39000 | € |
| B03L-05MS | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons | 18,03000 | € |
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 17,21000 | € |
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 17,59000 | € |
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0,39000 | € |
| B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 10,32000 | € |
| B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 1,87000 | € |
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0,27000 | € |
| B055-0661 | t | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 120,35000 | € |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 116,61000 | € |
| B059-06FM | kg | Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,12000 | € |
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,12000 | € |
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,12000 | € |
| B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 76,33000 | € |
| B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 77,18000 | € |
| B06F1-I4QZ | m3 | Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 84,30000 | € |
| B06F2-LVFA | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 89,55000 | € |
| B06F2-11P36 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 86,52000 | € |
| B07E-0GH2 | kg | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per créixer les parets. Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent. | 0,41000 | € |
| B07E-0GH3 | kg | Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent. | 4,47000 | € |
| B07E-0GH4 | kg | Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent. | 0,40000 | € |
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 47,18000 | € |
| B081-06U6 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 1,43000 | € |
| B091-06VG | kg | Adhesiu de PVC | 5,16000 | € |
| B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà | 6,08000 | € |
| B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 20,68000 | € |
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0,30000 | € |
| B094-06TM | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 | 0,30000 | € |
| B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,80000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| B096-2MLH | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 1,81000 | € |
| B0A1-07JG | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior | 3,89000 | € |
| B0A1-07JJ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 250 mm de diàmetre interior | 4,79000 | € |
| B0A1-07JW | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 2,42000 | € |
| B0A1-07JZ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior | 3,05000 | € |
| B0A1-07K0 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior | 2,70000 | € |
| B0A1-07KA | u | Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior | 0,38000 | € |
| B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0,64000 | € |
| B0A1-07KH | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 1,85000 | € |
| B0A1-07KJ | u | Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior | 0,42000 | € |
| B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0,47000 | € |
| B0A1-07KN | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior | 0,56000 | € |
| B0A1-07KQ | u | Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior | 0,35000 | € |
| B0A1-07KS | u | Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior | 0,92000 | € |
| B0A7-07AO | cu | Gafes de pala i punta | 5,03000 | € |
| B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 2,69000 | € |
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 1,60000 | € |
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1,48000 | € |
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 11,36000 | € |
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0,81000 | € |
| B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0,92000 | € |
| B0B8-107V | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 2,12000 | € |
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6,43000 | € |
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3,90000 | € |
| B0CU2-2GVJ | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 25 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida | 22,07000 | € |
| B0E2-0EKV | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 0,97000 | € |
| B0E2-0ELG | u | Bloc massís de morter de ciment R-6, rugós, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 0,79000 | € |
| B0F13-0LM8 | u | Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0,18000 | € |
| B0F18-0E2H | u | Supermaó de 500x200x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0,46000 | € |
| B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0,15000 | € |
| B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0,19000 | € |
| B0FG2-0GM7 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt | 16,74000 | € |
| B0FG2-0GN1 | u | Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. | 62,53000 | € |
| B0FG2-0GN2 | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Iconic White Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 21,83000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| B0FG2-0GN3 | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 21,83000 | € |
| B0FG2-0GN4 | u | Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. | 69,95000 | € |
| B0FG2-0GNV | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt | 21,56000 | € |
| B0FJ6-101A | u | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. | 33,24000 | € |
| B0FJ6-101B | u | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. | 33,24000 | € |
| B0FJ6-101C | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. | 83,34000 | € |
| B0FJ6-101D | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. | 83,34000 | € |
| B0FJ6-101E | u | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. | 4,63000 | € |
| B0FJ6-101F | u | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. | 4,63000 | € |
| B0FJ6-101G | u | Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. | 5,37000 | € |
| B0FJ6-101H | u | Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. | 29,81000 | € |
| B2RA-28TP | t | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 126,56000 | € |
| B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1,47000 | € |
| B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm | 0,20000 | € |
| B660-2ODW | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable | 14,89000 | € |
| B662-2OCY | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries | 69,04000 | € |
| B6A0-0KNJ | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 2,35 m | 10,83000 | € |
| B6A0-0KNL | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 2,35 m | 42,31000 | € |
| B6A2-0JRP | m | Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat. | 93,50000 | € |
| B6A2-0JRQ | m | Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat. | 23,59000 | € |
| B6A2-0JRR | m | Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació. | 27,29000 | € |
| B6A2-0JRU | m | Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics. | 2,81000 | € |
| B6A3-2O0F | m | Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, per a encastar al terreny amb daus de formigó | 134,46000 | € |
| B741-2A5A | m2 | Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent.<br>Làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. | 11,20000 | € |
| B741-2A5B | m2 | Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions.<br>Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent. | 3,00000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| B741-2A5C | m2 | Lamina 3D per al reforç de les cantonades.<br>Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent. | 0,05000 | € |
| B753-1KOA | kg | Morter impermeable i flexible.<br>Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent. | 2,23000 | € |
| B753-1KOB | kg | Blanc.<br>Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 18,60000 | € |
| B7D7-19Y1 | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. | 8,64000 | € |
| B7D7-19Y2 | l | Imprimació per a superfícies absorbents.<br>Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. | 82,96000 | € |
| B7D7-19Y3 | u | Massilla ultra-elàstica<br>Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. | 10,10000 | € |
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0,03000 | € |
| B7J2-0GUA | m | Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent. | 9,75000 | € |
| B7J2-0GUB | m | Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent. | 0,56000 | € |
| B7J2-0GUC | m | Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent. | 7,38000 | € |
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1,20000 | € |
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 16,97000 | € |
| B7JE-0GTJ | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 16,97000 | € |
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 21,03000 | € |
| B7JE-0GTO | kg | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM # | 26,11000 | € |
| B810-0P3N | m | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm | 0,84000 | € |
| B820-1LNX | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat | 0,63000 | € |
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 3,65000 | € |
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 3,11000 | € |
| B896-HYCS | kg | Pintura partícules metàl·liques | 11,91000 | € |
| B896-HYEA | kg | Pintura poliuretà bicomponent | 7,03000 | € |
| B897-2J0B | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color | 15,96000 | € |
| B8J2-32LA | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. | 7,99000 | € |
| B8J2-32LB | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. | 83,24000 | € |
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 18,39000 | € |
| B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 12,93000 | € |
| B8ZA-0P1O | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | 2,55000 | € |
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 3,70000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| B9E2-0HOL | m2 | Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis | 6,95000 | € |
| B9H7-3522 | t | Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà | 180,66000 | € |
| B9P7-15OF | m2 | Gespa sintètica de fibra de polipropilè de <= 10 mm d'alçària | 12,31000 | € |
| B9PH-0IT2 | kg | Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,79000 | € |
| B9PH-0IT3 | kg | Morter epoxi antiàcid.<br>Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent. | 8,64000 | € |
| B9PH-0IT4 | kg | Morter epoxi antiàcid de color blanc. Model EPOXICOL POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 18,60000 | € |
| B9R0-0J7V | m | Cinta termoadhesiva | 1,13000 | € |
| B9U4-1KZ7 | m | Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària | 2,35000 | € |
| BAB0-16WA | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 213,54000 | € |
| BAB0-16WK | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 171,35000 | € |
| BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 315,96000 | € |
| BAF4-1QDL | m2 | Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 303,35000 | € |
| BAF4-1QE5 | m2 | Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 280,01000 | € |
| BAF5-136A | m2 | Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 221,61000 | € |
| BAF6-1V3G | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 99,85000 | € |
| BAF6-1V3W | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 96,94000 | € |
| BAN6-1WGS | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm | 3,65000 | € |
| BAN6-1WGT | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm | 4,67000 | € |
| BAN7-2PYB | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat | 130,21000 | € |
| BAP1-0WQN | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària | 39,89000 | € |
| BAQ5-2IAU | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina | 51,50000 | € |
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 23,81000 | € |
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 53,22000 | € |
| BAS0-0ZFR | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt | 12,77000 | € |
| BAS0-H5FV | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament | 123,46000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BAS0-H5FW | u | Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 131,51000 | € |
| BAS0-H5FX | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. | 4,86000 | € |
| BAS0-H5FY | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 13,38000 | € |
| BAVC-0Z7A | m2 | Pany de seguretat al terra per tancament enrotllable. | 125,93000 | € |
| BAVC-0Z7R | m2 | Tancament metàl·lic enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, de 0,6 mm de gruix, acabat lacat, color a escollir per la DF. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls i accessoris. Segons UNE-EN 13241. | 63,46000 | € |
| BAZ2-2QCS | u | Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla | 67,15000 | € |
| BB10-0XMI | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària | 66,10000 | € |
| BC1A-0TO6 | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 50,61000 | € |
| BC1K-0WNT | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm | 22,87000 | € |
| BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm | 0,89000 | € |
| BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 2,63000 | € |
| BD1A-1NDL | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 3,89000 | € |
| BD1A-1NDS | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 30,21000 | € |
| BD1A-1NDT | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,73000 | € |
| BD1A-1NDU | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 2,20000 | € |
| BD1A-1NDV | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 3,38000 | € |
| BD1A-1NDW | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 4,08000 | € |
| BD1A-1NDX | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 5,39000 | € |
| BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,36000 | € |
| BD1A-1NE0 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 7,92000 | € |
| BD1A-1NE1 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 11,90000 | € |
| BD1A-1NE2 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 6,15000 | € |
| BD1A-1NEG | m | Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 3,65000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BD34-2040 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm | 11,54000 | € |
| BD34-2041 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm | 58,67000 | € |
| BD34-2044 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 90x90x6 cm | 36,55000 | € |
| BD55-10M60 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal | 14,00000 | € |
| BD5C-15AU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 47,66000 | € |
| BD5C-15CS | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 169,14000 | € |
| BD5C-15DA | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral | 18,34000 | € |
| BD7E-1ZQA | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,58000 | € |
| BD7E-1ZQS | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 4,47000 | € |
| BD7E-1ZQW | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 6,13000 | € |
| BD7E-1ZQY | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 14,82000 | € |
| BD7H-TQV3 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN110, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 2,66000 | € |
| BD7H-TQV4 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN140, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 3,38000 | € |
| BD7H-TQV6 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN200, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 6,60000 | € |
| BD7H-TQV7 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 18,26000 | € |
| BDK5-1KH2 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 50,19000 | € |
| BDK5-1KJ4 | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 236,19000 | € |
| BDW3-FFA7 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm | 0,03000 | € |
| BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0,08000 | € |
| BDW3-FFA9 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm | 1,74000 | € |
| BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 4,84000 | € |
| BDW3-FFAB | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm | 0,65000 | € |
| BDW3-FFAC | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm | 1,04000 | € |
| BDW3-FFAD | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 2,48000 | € |
| BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 0,60000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BDW3-FFAF | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm | 0,01000 | € |
| BDW3-FFAG | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm | 0,02000 | € |
| BDW3-FFAH | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 0,03000 | € |
| BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 0,01000 | € |
| BDW3-FFAJ | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 6,77000 | € |
| BDW3-FFAK | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 14,90000 | € |
| BDW3-FFAL | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 26,06000 | € |
| BDW3-FFAM | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm | 47,06000 | € |
| BDW3-FFAN | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm | 118,16000 | € |
| BDW3-FFAO | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 0,10000 | € |
| BDW3-FFAP | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0,22000 | € |
| BDW3-FFAQ | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 0,39000 | € |
| BDW3-FFAR | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm | 0,71000 | € |
| BDW3-FFAS | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm | 1,77000 | € |
| BDZ1-0LLW | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC | 87,40000 | € |
| BDZ1-0LLX | u | Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC | 371,19000 | € |
| BE421-0O46 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 3,24000 | € |
| BE421-0O48 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 3,77000 | € |
| BE421-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4,03000 | € |
| BE421-0O4F | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4,67000 | € |
| BEKJ-0MFO | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 101,25000 | € |
| BEKJ-0MG1 | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació. | 67,50000 | € |
| BEM8-2O7F | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dbA | 694,38000 | € |
| BEVE-1KB3 | u | Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge | 47,06000 | € |
| BEW1-0OWY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de | 4,38000 | € |
| BEW1-0OWZ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de | 4,43000 | € |
| BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de | 4,83000 | € |
| BEW1-0OXW | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de | 5,05000 | € |
| BF53-FGLD | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 3,25000 | € |
| BF53-FGLE | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 3,90000 | € |
| BF53-FGLN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 6,29000 | € |
| BF53-FGLO | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 8,25000 | € |
| BF53-FGLP | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 10,70000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BF53-FGLQ | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 12,97000 | € |
| BFA7-08S5 | m | Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 14,62000 | € |
| BFA7-08SA | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 11,45000 | € |
| BFA7-08SB | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 18,31000 | € |
| BFA7-08SD | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 3,75000 | € |
| BFA7-08SW | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0,81000 | € |
| BFA7-08T4 | m | Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 53,33000 | € |
| BFA7-08T5 | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 34,32000 | € |
| BFB3-095R | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 0,65000 | € |
| BFB3-096B | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 0,53000 | € |
| BFB3-099N | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 7,85000 | € |
| BFQ0-0DCY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 4,56000 | € |
| BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 4,60000 | € |
| BFQ0-0DGI | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 4,66000 | € |
| BFQ0-0DGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 5,58000 | € |
| BFQ0-0DGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 6,27000 | € |
| BFQ0-0DGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 7,48000 | € |
| BFW6-04NP | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1,43000 | € |
| BFW6-04NR | u | Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 4,24000 | € |
| BFW6-04NU | u | Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1,75000 | € |
| BFW6-04NY | u | Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 3,17000 | € |
| BFW6-04O0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 2,19000 | € |
| BFW6-04O3 | u | Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 4,12000 | € |
| BFWB-08V8 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 38,53000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BFWB-08VC | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 67,40000 | € |
| BFWB-08VE | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 190,22000 | € |
| BFWB-08VM | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 27,99000 | € |
| BFWB-08VO | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 45,07000 | € |
| BFWB-08VQ | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 16,36000 | € |
| BFWB-08VT | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0,76000 | € |
| BFWF-09TW | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 3,00000 | € |
| BFWF-09U3 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 2,38000 | € |
| BFWF-09VY | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 42,22000 | € |
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,14000 | € |
| BFYC-04OK | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,40000 | € |
| BFYC-04OL | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,81000 | € |
| BFYC-04OQ | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,30000 | € |
| BFYC-04OU | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,45000 | € |
| BFYC-04OX | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,34000 | € |
| BFYC-04OY | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,57000 | € |
| BFYG-08X0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 0,91000 | € |
| BFYG-08X4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 2,33000 | € |
| BFYG-08X6 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 3,61000 | € |
| BFYG-08XE | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 0,72000 | € |
| BFYG-08XG | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,15000 | € |
| BFYG-08XI | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 0,24000 | € |
| BFYG-08XM | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0,05000 | € |
| BG10-J1R0 | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | 5.610,27000 | € |
| BG10-J1R1 | u | Quadre Secundari Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | 2.245,26000 | € |
| BG12-0G8U | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 7,21000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BG16-0BVO | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 113,26000 | € |
| BG1B-H64J | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial | 334,79000 | € |
| BG2P-1KUW | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,95000 | € |
| BG2P-1KUX | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,39000 | € |
| BG2Q-1KSU | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,25000 | € |
| BG2Q-1KSV | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,33000 | € |
| BG2Q-1KSW | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0,50000 | € |
| BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2,11000 | € |
| BG2Q-1KTK | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1,16000 | € |
| BG2Q-1KTN | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 0,81000 | € |
| BG33-G2RB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1,86000 | € |
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3,31000 | € |
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2,34000 | € |
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5,21000 | € |
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 7,32000 | € |
| BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 10,93000 | € |
| BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 2,24000 | € |
| BG3I-06W4 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 | 3,20000 | € |
| BG4M-VLEO | u | Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial | 17,32000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt | 1,85000 | € |
| BG66-1OA0 | u | Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a caixa de mecanismes rectangular | 0,85000 | € |
| BG69-1NHN | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 5,55000 | € |
| BG69-1NI0 | u | Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 14,48000 | € |
| BG69-1NKD | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 5,65000 | € |
| BG6D-1OB2 | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt | 1,83000 | € |
| BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 3,44000 | € |
| BG6G-1NY8 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt | 7,91000 | € |
| BG6G-1NYI | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, per a encastar | 9,57000 | € |
| BG6G-1NYU | u | Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, per a muntar sobre bastidor o caixa | 4,86000 | € |
| BG6J-07O2 | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, per a encastar | 6,34000 | € |
| BG75-H6HA | u | Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, per a muntar superficialment o a carril DIN | 128,72000 | € |
| BG83-H6J2 | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 73,89000 | € |
| BGC4-2O00 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre | 50,63000 | € |
| BGD2-06US | u | Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix | 48,72000 | € |
| BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 34,80000 | € |
| BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 17,66000 | € |
| BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 11,71000 | € |
| BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0,31000 | € |
| BGW8-0ASI | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0,35000 | € |
| BGW8-0ASJ | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 0,36000 | € |
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0,14000 | € |
| BGWD-0AS6 | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 0,38000 | € |
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0,32000 | € |
| BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0,21000 | € |
| BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 4,28000 | € |
| BGYD-0B2X | u | Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra | 4,28000 | € |
| BH11-2LSY | m | Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència. model B1535-BF marca B-Led o equivalent, per encastar a perfil d'alumini | 26,97000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BH11-2LSZ | m | Perfil d'alumini per tira LED per encastar amb difusor i tapes als extrems, model PXG-205 marca B-Led o equivalent | 3,45000 | € |
| BH12-2XRQ | u | Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 81,43000 | € |
| BH12-2XSA | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment i en linealment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 163,75000 | € |
| BH12-2XSB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 869 mm, potència 20W, flux lluminós 1755 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 175,77000 | € |
| BH12-2XSC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 236,84000 | € |
| BH12-2XSD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 242,71000 | € |
| BH12-2XSE | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 333,86000 | € |
| BH12-2XSG | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 371,66000 | € |
| BH12-2XSH | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 383,67000 | € |
| BH65-2IJF | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 112,33000 | € |
| BHM2-13J8P | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5 | 737,28000 | € |
| BHN1-2GT8 | u | Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 27,00000 | € |
| BHQ6-2Y9S | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini fos a pressió amb recubriment negre en pols i difusor de vidre frontal, grau de protecció IP66, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent. | 368,72000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BJ115-0QHO | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 36,61000 | € |
| BJ115-0QHP | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 77,19000 | € |
| BJ115-0QIM | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 88,72000 | € |
| BJ11C-0Q64 | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 296,01000 | € |
| BJ11C-0Q65 | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 301,41000 | € |
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 3,76000 | € |
| BJ18A-17WK | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 156,47000 | € |
| BJ18B-0PMZ | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 45,50000 | € |
| BJ211-0R4Q | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb movilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclos subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles | 98,79000 | € |
| BJ215-0RRW | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | 11,39000 | € |
| BJ21B-0R7W | u | Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | 51,30000 | € |
| BJ21C-0R8F | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 102,58000 | € |
| BJ21C-0R8P | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | 131,08000 | € |
| BJ21D-0RGX | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. | 378,95000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| | | Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.<br>- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes. | | |
| BJ21P-0RD9 | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 33,99000 | € |
| BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* | 3,42000 | € |
| BJ3E-0RNA | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a connectar al ramal | 15,99000 | € |
| BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 286,90000 | € |
| BJ4Z-H68K | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 76,92000 | € |
| BJ4Z-H68S | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de nilò | 394,45000 | € |
| BJ4Z-H68X | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 142,05000 | € |
| BJ64-28NZ | u | Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant | 2.289,09000 | € |
| BJAD-0QVG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 427,80000 | € |
| BJM35-V8G0 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 279,78000 | € |
| BJZ1-IRSP | u | Ramal per a escomesa d'aigua de 40 mm de diàmetre | 592,70000 | € |
| BJZ2-IRSS | u | Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 10 a 16 m3/h | 454,93000 | € |
| BJZ2-IRST | u | Drets de companyia, per a escomesa de 10 a 16 m3/h | 1.985,37000 | € |
| BM30-0T70 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 34,87000 | € |
| BM33-0T4F | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 38,85000 | € |
| BMS0-1K0U | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 2,46000 | € |
| BMS0-1K1E | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 7,10000 | € |
| BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0,30000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BN37-0X7O | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 63,86000 | € |
| BN37-0X7Y | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 482,95000 | € |
| BN37-0X86 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 83,67000 | € |
| BN37-0X89 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 147,92000 | € |
| BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 *, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 11,53000 | € |
| BN48-2JFX | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 54,84000 | € |
| BN48-2JFZ | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 14,06000 | € |
| BN48-2JG0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 140,20000 | € |
| BN48-2JG2 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 228,28000 | € |
| BN48-2JGA | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 74,73000 | € |
| BN81-2LJ3 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM) | 77,99000 | € |
| BN86-0X1O | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 133,89000 | € |
| BN86-0X1V | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 19,69000 | € |
| BN89-215C | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C | 4,51000 | € |
| BNN2-3449 | u | Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada de 1* de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 152,55000 | € |
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0,80000 | € |
| BP48-21PK | u | Cable de xarxa de 4 parellls, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP d'1,6 a 3,2 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65 | 4,80000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| BP74-1AM4 | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent | 95,36000 | € |
| BP7B-1AH9 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell | 8,48000 | € |
| BP7E-H5SV | u | Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 113,19000 | € |
| BP7G-1AET | u | Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 140,55000 | € |
| BQ22-IQET | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial | 94,70000 | € |
| BQ53-H6ZI | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats | 66,80000 | € |
| BQ53-H6ZJ | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació | 14,50000 | € |
| BR3D-21GH | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 | 30,55000 | € |
| BR3D-21GI | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel | 29,11000 | € |
| BR453-23UI | u | Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua | 99,93000 | € |
| BRZ0-255V | u | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges | 0,47000 | € |
| BRZ3-255S | u | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària | 12,99000 | € |
| BV1G-0126 | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 | 48,02000 | € |
| BVA5-02AC | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | 456,58000 | € |
| BVAF-02AJ | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 | 484,38000 | € |
| BVAF-02AK | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 | 181,80000 | € |
| BVAJ-H70P | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE | 547,76000 | € |
| BVAJ-H712 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT | 547,76000 | € |
| BVAJ-H71C | u | Jornada d'enregistrament de la instal·lació de clavagueram mitjançant càmera (2 tècnics i càmara robotitzada) | 1.086,40000 | € |
| BVAJ-H71G | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distibució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE | 547,76000 | € |
| BVAJ-H71P | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT | 547,76000 | € |
| BVAJ-H729 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT | 684,71000 | € |
| MT01ARE020A | m³ | Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 20 a 40 mm de diámetro. | 15,50000 | € |
| MT01ARL030A | m³ | Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 13055-1. | 121,91000 | € |
| MT04LVC010C | Ud | Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | 0,24000 | € |
| MT07ACO010C | kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | 1,46000 | € |
| MT07ACO010G | kg | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | 1,11000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| MT07ACO020A | Ud | Separador homologado para cimentaciones. | 0,14000 | € |
| MT07ACO020D | Ud | Separador homologado para muros. | 0,06000 | € |
| MT07ACO020H | Ud | Separador homologado para losas macizas. | 0,08000 | € |
| MT07ACO020N | Ud | Separador homologado para malla electrosoldada superior. | 0,89000 | € |
| MT07ALA011L | kg | Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per a aplicacions estructurals. Treballada i muntada al taller, per col·locar amb unions soldades a l'obra. | 1,66000 | € |
| MT07AME010D | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 2,13000 | € |
| MT07EMR511L | kg | Herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316, para ensamble de estructuras de madera, para clases de servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1. | 14,77000 | € |
| MT08AAA010A | m³ | Agua. | 1,27000 | € |
| MT08CIM030B | m³ | Madera de pino. | 323,61000 | € |
| MT08CUR020A | l | Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | 1,42000 | € |
| MT08DBA010D | l | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | 1,64000 | € |
| MT08EFT030A | m² | Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. | 41,42000 | € |
| MT08EME070A | m² | Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. | 168,75000 | € |
| MT08EME075J | Ud | Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante. | 232,03000 | € |
| MT08EVA030 | m² | Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. | 92,86000 | € |
| MT08VAR050 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 1,37000 | € |
| MT08VAR060 | kg | Puntas de acero de 20x100 mm. | 7,97000 | € |
| MT08VAR204 | Ud | Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes. | 1,23000 | € |
| MT09LEC020B | m³ | Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3. | 95,01000 | € |
| MT09MIF010CA | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 45,12000 | € |
| MT09REH330 | kg | Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. | 4,22000 | € |
| MT0D41BQP1 | m³ | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para vigas, de hasta 5 m de longitud, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | 613,91000 | € |
| MT0D41CAJ1 | m³ | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para viguetas, de hasta 5 m de longitud, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | 706,00000 | € |
| MT10AB1G1 | m³ | Hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3, fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo. | 111,58000 | € |
| MT10AB1G3 | m³ | Hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3, fabricado en central, con cemento SR. | 107,36000 | € |
| MT10AB1K1 | m³ | Hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 103,78000 | € |
| MT10AB1M1 | m³ | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. | 77,79000 | € |
| MT10HMF011F | m³ | Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. | 64,97000 | € |
| MT14GDC010V | m² | Lámina drenante y retenedora de agua de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 20 mm de altura, formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior, resistencia a la compresión 180 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 12 l/(s·m). | 7,92000 | € |
| MT14GSA010D | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 16 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7 kN y una masa superficial de 200 g/m². | 2,16000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| MT14IEA020C | kg | Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. | 2,78000 | € |
| MT14JI341 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m², según UNE-EN 13252. | 0,89000 | € |
| MT14LGA010O | m² | Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde, con resistencia a la penetración de raíces. Según UNE-EN 13707. | 8,74000 | € |
| MT16PEA020B | m² | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | 1,13000 | € |
| MT16PEA020C | m² | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | 1,70000 | € |
| MT1DA3T1 | m³ | Hormigón HM-25/F/20/X0, fabricado en central. | 77,63000 | € |
| MT35TTA030 | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 38,81000 | € |
| MT35TTS010B | Ud | Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. | 3,48000 | € |
| MT35WWW020 | Ud | Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. | 0,97000 | € |
| MT47PEP042A | Ud | Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.<br>Característiques tècniques:<br>• Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.<br>• Color a definir per la DF.<br>• Ruixador anticalç i efecte pluja.<br>• Aixeta rentapeus.<br>• Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de mànega). | 442,13000 | € |
| MT48MAL015C | Ud | Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno. | 0,57000 | € |
| MT48SAD010 | l | Sustrato orgánico, para cubiertas ajardinadas extensivas. | 0,16000 | € |
| MT48SAD020 | kg | Roca volcánica de distintas granulometrías, para colocar sobre el sustrato orgánico en cubiertas ajardinadas extensivas. | 0,22000 | € |
| MT50SPA081A | Ud | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | 17,67000 | € |
| R3-SEV | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.<br>- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 675,85000 | € |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B06D-0L90** | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | **Rend.: 1,000** | | | | **77,43000** | **€** |
| | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1,100 | /R x | 21,41000 | = 23,55100 | | |
| | | | | Subtotal: | | 23,55100 | | 23,55100 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0,600 | /R x | 1,73000 | = 1,03800 | | |
| | | | | Subtotal: | | 1,03800 | | 1,03800 |
| Materials | | | | | | | | |
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0,650 | x | 16,39000 | = 10,65350 | | |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,150 | x | 116,61000 | = 17,49150 | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,180 | x | 1,72000 | = 0,30960 | | |
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1,550 | x | 15,58000 | = 24,14900 | | |
| | | | | Subtotal: | | 52,60360 | | 52,60360 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,00 % | | | 0,23551 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | 77,42811 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **77,42811** |
| **B06D-0L92** | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | **Rend.: 1,000** | | | | **78,46000** | **€** |
| | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,900 | /R x | 21,41000 | = 19,26900 | | |
| | | | | Subtotal: | | 19,26900 | | 19,26900 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| C176-00FW | h | Formigonera de 250 l | 0,450 | /R x | 2,78000 | = 1,25100 | | |
| | | | | Subtotal: | | 1,25100 | | 1,25100 |
| Materials | | | | | | | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,180 | x | 1,72000 | = 0,30960 | | |
| B03J-0K88 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1,550 | x | 18,21000 | = 28,22550 | | |
| B03L-05MS | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons | 0,650 | x | 18,03000 | = 11,71950 | | |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,150 | x | 116,61000 | = 17,49150 | | |
| | | | | Subtotal: | | 57,74610 | | 57,74610 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | 0,19269 |
| | | | COST DIRECTE | | | 78,45879 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **78,45879** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B06D-0L9C** | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | **Rend.: 1,000** | | | | | **83,26000** | **€** |
| | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1,100 | /R x | 21,41000 | = | 23,55100 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 23,55100 | | 23,55100 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0,600 | /R x | 1,73000 | = | 1,03800 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,03800 | | 1,03800 |
| Materials | | | | | | | | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,180 | x | 1,72000 | = | 0,30960 | | |
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1,550 | x | 15,58000 | = | 24,14900 | | |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,200 | x | 116,61000 | = | 23,32200 | | |
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0,650 | x | 16,39000 | = | 10,65350 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 58,43410 | | 58,43410 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,00 % | | | | 0,23551 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 83,25861 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **83,25861** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B07F-0LSZ** | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | **Rend.: 1,000** | | | | | **144,19000** | **€** |
| | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1,050 | /R x | 21,41000 | = | 22,48050 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 22,48050 | | 22,48050 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0,725 | /R x | 1,73000 | = | 1,25425 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,25425 | | 1,25425 |
| Materials | | | | | | | | | |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,380 | x | 116,61000 | = | 44,31180 | | |
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190,000 | x | 0,27000 | = | 51,30000 | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,200 | x | 1,72000 | = | 0,34400 | | |
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1,380 | x | 17,59000 | = | 24,27420 | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 120,23000 | 120,23000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | 0,22481 |
| | | | COST DIRECTE | | | 144,18956 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **144,18956** |

**B07F-0LT4** m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra — **Rend.: 1,000** — **81,00000 €**

| | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1,000 | /R x | 21,41000 | = | 21,41000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 21,41000 | 21,41000 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0,700 | /R x | 1,73000 | = | 1,21100 | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,21100 | 1,21100 |
| Materials | | | | | | | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,200 | x | 1,72000 | = | 0,34400 | |
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1,630 | x | 17,59000 | = | 28,67170 | |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,250 | x | 116,61000 | = | 29,15250 | |
| | | | | Subtotal: | | | 58,16820 | 58,16820 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | | | 0,21410 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | 81,00330 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **81,00330** |

**B07F-0LT6** m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra — **Rend.: 1,000** — **182,54000 €**

| | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1,050 | /R x | 21,41000 | = | 22,48050 | |
| | | | | Subtotal: | | | 22,48050 | 22,48050 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0,725 | /R x | 1,73000 | = | 1,25425 | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,25425 | 1,25425 |
| Materials | | | | | | | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,200 | x | 1,72000 | = | 0,34400 | |
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1,530 | x | 17,59000 | = | 26,91270 | |
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400,000 | x | 0,27000 | = | 108,00000 | |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,200 | x | 116,61000 | = | 23,32200 | |
| | | | | Subtotal: | | | 158,57870 | 158,57870 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | 0,22481 |
| | | | COST DIRECTE | | | 182,53826 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **182,53826** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B07F-0LT8** | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | **Rend.: 1,000** | | | | | **77,11000** | **€** |
| | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1,000 | /R x | 21,41000 | = | 21,41000 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 21,41000 | | 21,41000 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0,700 | /R x | 1,73000 | = | 1,21100 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,21100 | | 1,21100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,200 | x | 116,61000 | = | 23,32200 | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,200 | x | 1,72000 | = | 0,34400 | | |
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1,740 | x | 17,59000 | = | 30,60660 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 54,27260 | | 54,27260 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,00 % | | | | 0,21410 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 77,10770 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **77,10770** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B07G-0MR9** | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | **Rend.: 1,000** | | | | | **82,65000** | **€** |
| | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1,000 | /R x | 21,41000 | = | 21,41000 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 21,41000 | | 21,41000 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0,700 | /R x | 1,73000 | = | 1,21100 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,21100 | | 1,21100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,200 | x | 1,72000 | = | 0,34400 | | |
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1,630 | x | 17,59000 | = | 28,67170 | | |
| B055-0661 | t | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,250 | x | 120,35000 | = | 30,08750 | | |
| B081-06U6 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 0,500 | x | 1,43000 | = | 0,71500 | | |
| | | | | Subtotal: | | | 59,81820 | | 59,81820 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | 0,21410 |
| | | | COST DIRECTE | | | 82,65330 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **82,65330** |

**B07K-0LR1** m3 Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 — **Rend.: 1,000** — **117,95000 €**

| | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | |
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 1,000 | /R x | 20,71000 = | 20,71000 | |
| | | | | Subtotal: | | 20,71000 | 20,71000 |
| Materials | | | | | | | |
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800,000 | x | 0,12000 = | 96,00000 | |
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0,600 | x | 1,72000 = | 1,03200 | |
| | | | | Subtotal: | | 97,03200 | 97,03200 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | | 0,20710 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 117,94910 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **117,94910** |

**B0B6-107E** kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 — **Rend.: 1,000** — **1,10000 €**

| | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | |
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0,005 | /R x | 24,82000 = | 0,12410 | |
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0,005 | /R x | 22,04000 = | 0,11020 | |
| | | | | Subtotal: | | 0,23430 | 0,23430 |
| Materials | | | | | | | |
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0,0102 | x | 1,60000 = | 0,01632 | |
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1,050 | x | 0,81000 = | 0,85050 | |
| | | | | Subtotal: | | 0,86682 | 0,86682 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | | 0,00234 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 1,10346 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **1,10346** |

**B0B6-107I** kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 — **Rend.: 1,000** — **1,22000 €**

| | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | |
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0,005 | /R x | 22,04000 = | 0,11020 | |
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0,005 | /R x | 24,82000 = | 0,12410 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | | 0,23430 | 0,23430 |
| Materials | | | | | | | | |
| B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1,050 | x | 0,92000 | = | 0,96600 | |
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0,0102 | x | 1,60000 | = | 0,01632 | |
| | | | | Subtotal: | | | 0,98232 | 0,98232 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,00 | % | | 0,00234 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | 1,21896 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **1,21896** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-1** | **ANE010** | m² | Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos. | **Rend.: 1,000** | | | | **10,42 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0,239 | /R x | 20,71000 = | 4,94969 | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,94969 | 4,94969 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | MQ02ROD0 | h | Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. | 0,011 | /R x | 6,04000 = | 0,06644 | |
| | MQ02CIA02 | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0,011 | /R x | 100,32000 = | 1,10352 | |
| | MQ01PAN0 | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. | 0,018 | /R x | 38,02000 = | 0,68436 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,85432 | 1,85432 |
| Materials | | | | | | | | |
| | MT01ARE02 | m³ | Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 20 a 40 mm de diámetro. | 0,220 | x | 15,50000 = | 3,41000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,41000 | 3,41000 |
| Altres | | | | | | | | |
| | %ZZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 10,21400 = | 0,20428 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,20428 | 0,20428 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 10,41829 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **10,41829** |
| **P-2** | **ANS010** | m² | Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/F/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. | **Rend.: 1,000** | | | | **34,17 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | MO112 | h | Peón especializado construcción. | 0,102 | /R x | 22,04000 = | 2,24808 | |
| | MO077 | h | Ayudante construcción. | 0,078 | /R x | 22,04000 = | 1,71912 | |
| | MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0,156 | /R x | 20,71000 = | 3,23076 | |
| | MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0,156 | /R x | 24,82000 = | 3,87192 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,06988 | 11,06988 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | MQ06COR0 | h | Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. | 0,190 | /R x | 8,98000 = | 1,70620 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MQ06FRA01 | h | Fratasadora mecánica de hormigón. | 0,550 | /R x | 4,79000 | = | 2,63450 | |
| | MQ06VIB02 | h | Regla vibrante de 3 m. | 0,086 | /R x | 4,41000 | = | 0,37926 | |
| | MQ06BHE0 | h | Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. | 0,006 | /R x | 170,41000 | = | 1,02246 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,74242 | 5,74242 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT16PEA02 | m² | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | 0,050 | x | 1,70000 | = | 0,08500 | |
| | MT1DA3T1 | m³ | Hormigón HM-25/F/20/X0, fabricado en central. | 0,158 | x | 77,63000 | = | 12,26554 | |
| | MT07AME01 | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 1,200 | x | 2,13000 | = | 2,55600 | |
| | MT07ACO02 | Ud | Separador homologado para malla electrosoldada superior. | 2,000 | x | 0,89000 | = | 1,78000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,68654 | 16,68654 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | %ZZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 33,49900 | = | 0,66998 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,66998 | 0,66998 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 34,16882 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **34,16882** |
| **P-3** | **CRL010** | m² | Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. | **Rend.: 1,000** | | | | | **7,54 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | MO092 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,017 | /R x | 22,04000 | = | 0,37468 | |
| | MO045 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,008 | /R x | 24,82000 | = | 0,19856 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,57324 | 0,57324 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT10HMF01 | m³ | Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. | 0,105 | x | 64,97000 | = | 6,82185 | |
| | AU00AUH02 | U | Canaleta para vertido del hormigón. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | MT10HMF01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 6,82200 | = | 0,13644 | |
| | MO045%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,19850 | = | 0,00397 | |
| | MO092%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,37450 | = | 0,00749 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,14790 | 0,14790 |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| COST DIRECTE | | 7,54299 |
| DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **7,54299** |

**P-4** **CSL010** m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. **Rend.: 1,000** **260,12 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | MO090 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,923 | /R x | 22,04000 | = | 20,34292 | |
| | MO045 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,010 | /R x | 24,82000 | = | 0,24820 | |
| | MO092 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,136 | /R x | 22,04000 | = | 2,99744 | |
| | MO043 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 0,616 | /R x | 24,82000 | = | 15,28912 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 38,87768 | 38,87768 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | MQ06VIB02 | h | Regla vibrante de 3 m. | 0,333 | /R x | 4,41000 | = | 1,46853 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,46853 | 1,46853 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT10AB1G1 | m³ | Hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3, fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo. | 1,050 | x | 111,58000 | = | 117,15900 | |
| | MT08VAR05 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,425 | x | 1,37000 | = | 0,58225 | |
| | MT07ACO01 | kg | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | 86,700 | x | 1,11000 | = | 96,23700 | |
| | MT07ACO02 | Ud | Separador homologado para cimentaciones. | 5,000 | x | 0,14000 | = | 0,70000 | |
| | OP00ATA01 | U | Atadora de ferralla. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | AU00AUH04 | U | Vibrador de hormigón, eléctrico. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | OP00CIZ020 | U | Cizalla para acero en barras corrugadas. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | MT07ACO02 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,70000 | = | 0,01400 | |
| | MT07ACO01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 96,23700 | = | 1,92474 | |
| | MT08VAR05 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,58250 | = | 0,01165 | |
| | MT10AB1G1 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 117,15900 | = | 2,34318 | |
| | MQ06VIB02 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 1,46850 | = | 0,02937 | |
| | MQ06BHE0 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | MO043%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 15,28900 | = | 0,30578 | |
| | MO045%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,24800 | = | 0,00496 | |
| | MO090%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 20,34300 | = | 0,40686 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MO092%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 2,99750 | = | 0,05995 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,10049 | 5,10049 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 260,12495 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **260,12495** |
| **P-5** | **CSV010** | m³ | Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 180 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. | **Rend.: 1,000** | | | | | **382,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | MO092 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,283 | /R x | 22,04000 | = | 6,23732 | |
| | MO045 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,057 | /R x | 24,82000 | = | 1,41474 | |
| | MO090 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,181 | /R x | 22,04000 | = | 3,98924 | |
| | MO043 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 0,181 | /R x | 24,82000 | = | 4,49242 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,13372 | 16,13372 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | MQ06BHE0 | h | Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. | 0,055 | /R x | 170,41000 | = | 9,37255 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,37255 | 9,37255 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT07ACO02 | Ud | Separador homologado para cimentaciones. | 7,000 | x | 0,14000 | = | 0,98000 | |
| | MT10AB1M1 | m³ | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. | 1,100 | x | 77,79000 | = | 85,56900 | |
| | MT08VAR05 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,400 | x | 1,37000 | = | 0,54800 | |
| | MT07ACO01 | kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | 180,000 | x | 1,46000 | = | 262,80000 | |
| | OP00CIZ020 | U | Cizalla para acero en barras corrugadas. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | OP00ATA01 | U | Atadora de ferralla. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | AU00AUH04 | U | Vibrador de hormigón, eléctrico. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | MT07ACO02 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,98000 | = | 0,01960 | |
| | MT07ACO01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 262,80000 | = | 5,25600 | |
| | MT08VAR05 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,54800 | = | 0,01096 | |
| | MT10AB1M1 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 85,56900 | = | 1,71138 | |
| | MQ06BHE0 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 9,37250 | = | 0,18745 | |
| | MO043%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 4,49250 | = | 0,08985 | |
| | MO090%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 3,98900 | = | 0,07978 | |
| | MO045%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 1,41450 | = | 0,02829 | |
| | MO092%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 6,23750 | = | 0,12475 | |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 7,50806 | 7,50806 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 382,91133 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **382,91133** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **EAS005C** | u | Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central bisellat, de 450x450 mm i gruix 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 75 cm de longitud total.<br>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, els despunts, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.<br>Inclou: Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.<br>Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.<br>Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | **Rend.: 1,000** | | | | **60,96** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | MO094 | h | Ajudant ferrallista. | 1,000 | /R x | 16,98000 | = | 16,98000 | |
| | MO047 | h | Oficial 1a estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. | 1,000 | /R x | 20,40000 | = | 20,40000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 37,38000 | 37,38000 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | MQ08SOL02 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica. | 1,000 | /R x | 2,53000 | = | 2,53000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,53000 | 2,53000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT07ALA01 | kg | Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per a aplicacions estructurals. Treballada i muntada al taller, per col·locar amb unions soldades a l'obra. | 9,812 | x | 1,66000 | = | 16,28792 | |
| | MT07ACO01 | kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | 2,660 | x | 1,46000 | = | 3,88360 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 20,17152 | 20,17152 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | MO094%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 16,98000 | = | 0,33960 | |
| | MT07ALA01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | MT07ACO01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 3,88350 | = | 0,07767 | |
| | MQ08SOL02 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 2,53000 | = | 0,05060 | |
| | MO047%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 20,40000 | = | 0,40800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,87587 | 0,87587 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| COST DIRECTE | | 60,95739 |
| DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **60,95739** |

**P-6** **EHL010** m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. **Rend.: 1,000** **100,43 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | MO044 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 0,566 | /R x | 24,82000 | = | 14,04812 | |
| | MO092 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,048 | /R x | 22,04000 | = | 1,05792 | |
| | MO045 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,011 | /R x | 24,82000 | = | 0,27302 | |
| | MO090 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,238 | /R x | 22,04000 | = | 5,24552 | |
| | MO043 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 0,285 | /R x | 24,82000 | = | 7,07370 | |
| | MO091 | h | Ayudante ferrallista. | 0,566 | /R x | 22,04000 | = | 12,47464 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 40,17292 | 40,17292 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT08CIM03 | m³ | Madera de pino. | 0,003 | x | 323,61000 | = | 0,97083 | |
| | MT08EVA03 | m² | Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. | 0,007 | x | 92,86000 | = | 0,65002 | |
| | MT50SPA08 | Ud | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | 0,027 | x | 17,67000 | = | 0,47709 | |
| | MT10AB1G3 | m³ | Hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3, fabricado en central, con cemento SR. | 0,210 | x | 107,36000 | = | 22,54560 | |
| | MT08VAR06 | kg | Puntas de acero de 20x100 mm. | 0,040 | x | 7,97000 | = | 0,31880 | |
| | MT08VAR05 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,252 | x | 1,37000 | = | 0,34524 | |
| | MT07ACO02 | Ud | Separador homologado para losas macizas. | 3,000 | x | 0,08000 | = | 0,24000 | |
| | MT07ACO01 | kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | 21,000 | x | 1,46000 | = | 30,66000 | |
| | MT08CUR02 | l | Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | 0,150 | x | 1,42000 | = | 0,21300 | |
| | MT08EFT03 | m² | Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. | 0,044 | x | 41,42000 | = | 1,82248 | |
| | MT08DBA01 | l | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | 0,030 | x | 1,64000 | = | 0,04920 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OP00CIZ020 | U | Cizalla para acero en barras corrugadas. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | AU00AUH04 | U | Vibrador de hormigón, eléctrico. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | OP00SIE020 | U | Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | OP00ATA01 | U | Atadora de ferralla. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | MT08EFT03 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 1,82250 | = | 0,03645 | |
| | MT08EVA03 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,65000 | = | 0,01300 | |
| | MT50SPA08 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,47700 | = | 0,00954 | |
| | MT08CIM03 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,97100 | = | 0,01942 | |
| | MT08VAR06 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,31900 | = | 0,00638 | |
| | MT08DBA01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,04900 | = | 0,00098 | |
| | MT07ACO02 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,24000 | = | 0,00480 | |
| | MO043%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 7,07350 | = | 0,14147 | |
| | MO044%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 14,04800 | = | 0,28096 | |
| | MO045%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,27300 | = | 0,00546 | |
| | MO090%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 5,24550 | = | 0,10491 | |
| | MO091%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 12,47450 | = | 0,24949 | |
| | MO092%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 1,05800 | = | 0,02116 | |
| | MQ06BHE0 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | MT07ACO01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 30,66000 | = | 0,61320 | |
| | MT08CUR02 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,21300 | = | 0,00426 | |
| | MT08VAR05 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,34500 | = | 0,00690 | |
| | MT10AB1G3 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 22,54550 | = | 0,45091 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,96929 | 1,96929 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 100,43447 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **100,43447** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-7** | **EHM010** | m³ | Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. | **Rend.: 1,000** | **341,44** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | MO045 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,057 | /R x | 24,82000 | = | 1,41474 | |
| | MO091 | h | Ayudante ferrallista. | 2,037 | /R x | 22,04000 | = | 44,89548 | |
| | MO044 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 1,867 | /R x | 24,82000 | = | 46,33894 | |
| | MO043 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 0,498 | /R x | 24,82000 | = | 12,36036 | |
| | MO092 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,238 | /R x | 22,04000 | = | 5,24552 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MO090 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,634 | /R x | 22,04000 | = | 13,97336 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 124,22840 | 124,22840 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | MQ06BHE0 | h | Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. | 0,131 | /R x | 170,41000 | = | 22,32371 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 22,32371 | 22,32371 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT08EME07 | m² | Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. | 0,044 | x | 168,75000 | = | 7,42500 | |
| | MT08VAR05 | kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 0,650 | x | 1,37000 | = | 0,89050 | |
| | MT07ACO01 | kg | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | 51,000 | x | 1,11000 | = | 56,61000 | |
| | MT07ACO02 | Ud | Separador homologado para muros. | 8,000 | x | 0,06000 | = | 0,48000 | |
| | MT08VAR20 | Ud | Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes. | 2,667 | x | 1,23000 | = | 3,28041 | |
| | MT08DBA01 | l | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | 0,200 | x | 1,64000 | = | 0,32800 | |
| | MT08EME07 | Ud | Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante. | 0,044 | x | 232,03000 | = | 10,20932 | |
| | MT10AB1K1 | m³ | Hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 1,050 | x | 103,78000 | = | 108,96900 | |
| | AU00AUH04 | U | Vibrador de hormigón, eléctrico. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | OP00ATA01 | U | Atadora de ferralla. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | OP00CIZ020 | U | Cizalla para acero en barras corrugadas. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | MT08EME07 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 7,42500 | = | 0,14850 | |
| | MT08EME07 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 10,20950 | = | 0,20419 | |
| | MT08DBA01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,32800 | = | 0,00656 | |
| | MT08VAR20 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 3,28050 | = | 0,06561 | |
| | MT07ACO02 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,48000 | = | 0,00960 | |
| | MT07ACO01 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 56,61000 | = | 1,13220 | |
| | MT08VAR05 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,89050 | = | 0,01781 | |
| | MO043%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 12,36050 | = | 0,24721 | |
| | MO044%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 46,33900 | = | 0,92678 | |
| | MO045%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 1,41450 | = | 0,02829 | |
| | MO090%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 13,97350 | = | 0,27947 | |
| | MO091%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 44,89550 | = | 0,89791 | |
| | MO092%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 5,24550 | = | 0,10491 | |
| | MQ06BHE0 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 22,32350 | = | 0,44647 | |
| | MT10AB1K1 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 108,96900 | = | 2,17938 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,69489 | 6,69489 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COST DIRECTE | | | 341,43923 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **341,43923** |

**P-8** **EHM011** m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. **Rend.: 1,000** **17,36 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | MO091 | h | Ayudante ferrallista. | 0,305 | /R x | 22,04000 | = | 6,72220 | |
| | MO044 | h | Oficial 1ª ferrallista. | 0,280 | /R x | 24,82000 | = | 6,94960 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 13,67180 | 13,67180 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT08VAR20 | Ud | Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes. | 0,400 | x | 1,23000 | = | 0,49200 | |
| | MT08DBA01 | l | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | 0,030 | x | 1,64000 | = | 0,04920 | |
| | MT08EME07 | Ud | Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante. | 0,007 | x | 232,03000 | = | 1,62421 | |
| | MT08EME07 | m² | Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. | 0,007 | x | 168,75000 | = | 1,18125 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,34666 | 3,34666 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | %ZZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 17,01850 | = | 0,34037 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,34037 | 0,34037 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 17,35883 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **17,35883** |

**P-9** **EME020** m Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en obra: con piezas metálicas herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316. **Rend.: 1,000** **12,73 €**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | MO095 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,043 | /R x | 22,04000 = | 0,94772 | |
| | MO048 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 0,085 | /R x | 24,82000 = | 2,10970 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,05742 | 3,05742 |
| Materials | | | | | | | | |
| | MT07EMR5 | kg | Herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316, para ensamble de estructuras de madera, para clases de servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1. | 0,160 | x | 14,77000 = | 2,36320 | |
| | MT0D41CAJ | m³ | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para viguetas, de hasta 5 m de longitud, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | 0,010 | x | 706,00000 = | 7,06000 | |
| | OP00CEP01 | U | Garlopa. | 0,000 | x | 0,00000 = | 0,00000 | |
| | OP00CLA01 | U | Clavadora neumática. | 0,000 | x | 0,00000 = | 0,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,00000 | 0,00000 |
| Altres | | | | | | | | |
| | MT0D41CAJ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 7,06000 = | 0,14120 | |
| | MT07EMR5 | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 2,36300 = | 0,04726 | |
| | MO048%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 2,10950 = | 0,04219 | |
| | MO095%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 0,94750 = | 0,01895 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,24960 | 0,24960 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 12,73022 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **12,73022** |
| **P-10** | **EMV010** | m³ | Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | **Rend.: 1,000** | | | | **921,03 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | MO095 | h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 4,033 | /R x | 22,04000 = | 88,88732 | |
| | MO048 | h | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | 8,065 | /R x | 24,82000 = | 200,17330 | |
| | | | | | Subtotal: | | 289,06062 | 289,06062 |
| Materials | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MT0D41BQ | m³ | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para vigas, de hasta 5 m de longitud, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | 1,000 | x | 613,91000 | = | 613,91000 | |
| | OP00CEP01 | U | Garlopa. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | OP00CLA01 | U | Clavadora neumática. | 0,000 | x | 0,00000 | = | 0,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Altres | | | | | | | | | |
| | MT0D41BQ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 613,91000 | = | 12,27820 | |
| | MO048%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 200,17350 | = | 4,00347 | |
| | MO095%UZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 88,88750 | = | 1,77775 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 18,05942 | 18,05942 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 921,03004 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **921,03004** |
| **P-11** | **IEP011** | u | Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. Totalment muntat i connexionat. | **Rend.: 1,000** | | | | | **52,12 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1,000 | /R x | 25,66000 | = | 25,66000 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1,000 | /R x | 22,01000 | = | 22,01000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 47,67000 | 47,67000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT35WWW | Ud | Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. | 1,000 | x | 0,97000 | = | 0,97000 | |
| | MT35TTS01 | Ud | Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. | 1,000 | x | 3,48000 | = | 3,48000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,45000 | 4,45000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 52,12000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **52,12000** |
| **P-12** | **IEP012** | u | Pont per a comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat. | **Rend.: 1,000** | | | | | **87,45 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1,000 | /R x | 25,66000 | = | 25,66000 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1,000 | /R x | 22,01000 | = | 22,01000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 47,67000 | 47,67000 |
| Materials | | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MT35TTA03 | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 1,000 | x | 38,81000 = | 38,81000 | |
| | MT35WWW | Ud | Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. | 1,000 | x | 0,97000 = | 0,97000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 39,78000 | 39,78000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 87,45000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **87,45000** |
| **P-13** | **NGX010** | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. | **Rend.: 1,000** | | | | **2,30 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | MO087 | h | Ayudante construcción de obra civil. | 0,004 | /R x | 22,04000 = | 0,08816 | |
| | MO041 | h | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 0,002 | /R x | 24,82000 = | 0,04964 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,13780 | 0,13780 |
| Materials | | | | | | | | |
| | MT48MAL01 | Ud | Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno. | 2,000 | x | 0,57000 = | 1,14000 | |
| | MT14JI341 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m², según UNE-EN 13252. | 1,100 | x | 0,89000 = | 0,97900 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,11900 | 2,11900 |
| Altres | | | | | | | | |
| | %ZZ | % | Costes directos complementarios | 2,000 | % s | 2,25700 = | 0,04514 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,04514 | 0,04514 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 2,30194 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **2,30194** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-14** | **P035-01VD** | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 | **Rend.: 1,000** | | | | | **48,02 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BV1G-0126 | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 | 1,000 | x | 48,02000 | = | 48,02000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 48,02000 | 48,02000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 48,02000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **48,02000** |
| **P-15** | **P2143-4RQT** | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | **Rend.: 1,000** | | | | | **10,55 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 | = | 2,07100 | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,300 | /R x | 21,41000 | = | 6,42300 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 8,49400 | 8,49400 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,150 | /R x | 12,84000 | = | 1,92600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,92600 | 1,92600 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,12741 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 10,54741 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **10,54741** |
| **P-16** | **P2143-4RR1** | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | **Rend.: 1,000** | | | | | **4,87 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,140 | /R x | 21,41000 | = | 2,99740 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,99740 | 2,99740 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,070 | /R x | 12,84000 | = | 0,89880 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0194 | /R x | 47,68000 | = | 0,92499 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,82379 | 1,82379 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,04496 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 4,86615 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **4,86615** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-17** | **P2143-HYQW** | m2 | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | **Rend.: 1,000** | | | | | **2,93 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,100 | /R x | 21,41000 | = | 2,14100 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,14100 | 2,14100 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0,050 | /R x | 12,84000 | = | 0,64200 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0025 | /R x | 47,68000 | = | 0,11920 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,76120 | 0,76120 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,03212 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 2,93432 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **2,93432** |
| **P-18** | **P2145-4RS0** | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | **Rend.: 1,000** | | | | | **6,96 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0,050 | /R x | 22,04000 | = | 1,10200 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,200 | /R x | 20,71000 | = | 4,14200 | |
| | A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0,050 | /R x | 25,23000 | = | 1,26150 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,50550 | 6,50550 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0,050 | /R x | 7,08000 | = | 0,35400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,35400 | 0,35400 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,09758 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 6,95708 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **6,95708** |
| **P-19** | **P214W-FEMK** | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | **Rend.: 1,000** | | | | | **10,03 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,350 | /R x | 21,41000 | = | 7,49350 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,49350 | 7,49350 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0,350 | /R x | 6,92000 | = | 2,42200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,42200 | 2,42200 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | 0,11240 | |
| | | | | COST DIRECTE | | 10,02790 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **10,02790** |
| **P-20** | **P214W-FEMN** | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | **Rend.: 1,000** | | | **7,16 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,250 /R x | 21,41000 = | 5,35250 | |
| | | | | Subtotal: | | 5,35250 | 5,35250 |
| Maquinària | | | | | | | |
| | C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0,250 /R x | 6,92000 = | 1,73000 | |
| | | | | Subtotal: | | 1,73000 | 1,73000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | 0,08029 | |
| | | | | COST DIRECTE | | 7,16279 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **7,16279** |
| **P-21** | **P2217-I4R7** | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en vorereres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 | **Rend.: 1,000** | | | **5,26 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Maquinària | | | | | | | |
| | C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0,0584 /R x | 90,11000 = | 5,26242 | |
| | | | | Subtotal: | | 5,26242 | 5,26242 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | 0,00000 | |
| | | | | COST DIRECTE | | 5,26242 | |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 | |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **5,26242** |
| **P-22** | **P221D-DZ32** | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | **Rend.: 1,000** | | | **9,88 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Maquinària | | | | | | | |
| | C133-00EQ | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 0,218 /R x | 45,34000 = | 9,88412 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | | 9,88412 | 9,88412 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 9,88412 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **9,88412** |
| **P-23** | **P2250-FIVV** | m2 | Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics | **Rend.: 1,000** | | | | **2,33 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C130-002P | h | Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora | 0,008 | /R x | 98,98000 = | 0,79184 | |
| | C131-005E | h | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 0,030 | /R x | 51,38000 = | 1,54140 | |
| | | | | Subtotal: | | | 2,33324 | 2,33324 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 2,33324 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **2,33324** |
| **P-24** | **P2253-5478** | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim | **Rend.: 1,000** | | | | **18,41 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,025 | /R x | 20,71000 = | 0,51775 | |
| | | | | Subtotal: | | | 0,51775 | 0,51775 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0,016 | /R x | 71,39000 = | 1,14224 | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,14224 | 1,14224 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B03D-21MC | t | Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm | 2,090 | x | 8,01000 = | 16,74090 | |
| | | | | Subtotal: | | | 16,74090 | 16,74090 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,00777 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 18,40866 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **18,40866** |
| **P-25** | **P2254-EL69** | m3 | Rebliment i piconatge de flonjalls | **Rend.: 1,000** | | | | **15,72 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C131-005E | h | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 0,250 | /R x | 51,38000 = | 12,84500 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0604 | /R x | 47,68000 = | 2,87987 | |
| | | | | Subtotal: | | | 15,72487 | 15,72487 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,00000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 15,72487 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **15,72487** |
| **P-26** | **P242-DYSA** | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 10 km | **Rend.: 1,000** | | | **4,17 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Maquinària | | | | | | | |
| | C139-00LJ | h | Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t | 0,0069 /R x | 158,62000 = | 1,09448 | |
| | C154-003O | h | Camió per a transport de 24 t | 0,049 /R x | 62,69000 = | 3,07181 | |
| | | | | Subtotal: | | 4,16629 | 4,16629 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | | 0,00000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 4,16629 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **4,16629** |
| **P-27** | **P2R6-4I5W** | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | **Rend.: 1,000** | | | **16,49 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Maquinària | | | | | | | |
| | C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0,010 /R x | 71,39000 = | 0,71390 | |
| | C1R1-00CX | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1,000 /R x | 15,78000 = | 15,78000 | |
| | | | | Subtotal: | | 16,49390 | 16,49390 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,00 % | | | 0,00000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 16,49390 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **16,49390** |
| **P-28** | **P2RA-EU5O** | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | **Rend.: 1,000** | | | **21,52 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | B2RA-28TP | t | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0,170 x | 126,56000 = | 21,51520 | |
| | | | | Subtotal: | | 21,51520 | 21,51520 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COST DIRECTE | | | 21,51520 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **21,51520** |

**P442-DG0A** kg Acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols **Rend.: 1,000** **2,05 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0,008 | /R x | 22,04000 | = | 0,17632 | |
| | A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0,014 | /R x | 25,23000 | = | 0,35322 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,52954 | 0,52954 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0,014 | /R x | 2,89000 | = | 0,04046 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,04046 | 0,04046 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1,000 | x | 1,47000 | = | 1,47000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,47000 | 1,47000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 2,50 | % | | 0,01324 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 2,05324 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **2,05324** |

**P4E0-DAVK** kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment **Rend.: 1,000** **1,36 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,010 | /R x | 24,82000 | = | 0,24820 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,24820 | 0,24820 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0,005 | x | 1,60000 | = | 0,00800 | |
| | B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1,000 | x | 1,10346 | = | 1,10346 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,11146 | 1,11146 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,00372 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 1,36338 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **1,36338** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **P4E2-11WTM** | m3 | Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment | **Rend.: 1,000** | | | | **134,56** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 1,600 | /R x | 20,71000 | = 33,13600 | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,400 | /R x | 24,82000 | = 9,92800 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 43,06400 | | 43,06400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B06F2-11P3 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 1,050 | x | 86,52000 | = 90,84600 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 90,84600 | | 90,84600 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,64596 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 134,55596 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **134,55596** |
| **P-29** | **P4E4-13PX1** | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | **Rend.: 1,000** | | | | **32,37** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Partides d'obra | | | | | | | | | |
| | P4E0-DAVK | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment | 1,050 | x | 1,36338 | = 1,43155 | | |
| | P4E2-11WT | m3 | Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment | 0,010 | x | 134,55596 | = 1,34556 | | |
| | P4E5-DJMQ | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 1,000 | x | 29,58988 | = 29,58988 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 32,36699 | | 32,36699 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COST DIRECTE | | 32,36699 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **32,36699** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-30** | **P4E4-13PX8** | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | **Rend.: 1,000** | | | | **35,29** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Partides d'obra | | | | | | | | | |
| | P4E5-DJMP | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 1,000 | x | 31,83643 | = | 31,83643 | |
| | P4E0-DAVK | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment | 1,050 | x | 1,36338 | = | 1,43155 | |
| | P4E2-11WT | m3 | Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment | 0,015 | x | 134,55596 | = | 2,01834 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 35,28632 | 35,28632 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 35,28632 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **35,28632** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **P4E5-DJMP** | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | **Rend.: 1,000** | | | | **31,84** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,250 | /R x | 20,71000 | = | 5,17750 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,500 | /R x | 24,82000 | = | 12,41000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal: | | 17,58750 | 17,58750 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0E2-0EKV | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 12,4808 | x 0,97000 | = | 12,10638 | |
| | B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0112 | x 144,18956 | = | 1,61492 | |
| | | | | | Subtotal: | | 13,72130 | 13,72130 |
| | | | | | DESPESES AUXILIARS | 3,00 % | | 0,52763 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 31,83643 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **31,83643** |
| | **P4E5-DJMQ** | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | **Rend.: 1,000** | | | | **29,59 €** |
| | | | | Unitats | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,250 | /R x 20,71000 | = | 5,17750 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,500 | /R x 24,82000 | = | 12,41000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 17,58750 | 17,58750 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0E2-0ELG | u | Bloc massís de morter de ciment R-6, rugós, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 12,4808 | x 0,79000 | = | 9,85983 | |
| | B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0112 | x 144,18956 | = | 1,61492 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,47475 | 11,47475 |
| | | | | | DESPESES AUXILIARS | 3,00 % | | 0,52763 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 29,58988 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **29,58988** |
| **P-31** | **P5V0-02AG** | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | **Rend.: 1,000** | | | | **456,58 €** |
| | | | | Unitats | Preu | | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BVA5-02AC | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | 1,000 | x 456,58000 | = | 456,58000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 456,58000 | 456,58000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 456,58000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **456,58000** |
| **P-32** | **P5Z15-4Z2W** | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà | **Rend.: 1,000** | | | **12,44 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x 20,71000 = | 2,07100 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,100 | /R x 24,82000 = | 2,48200 | |
| | | | | Subtotal: | | 4,55300 | 4,55300 |
| Materials | | | | | | | |
| | B06D-0L90 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,101 | x 77,42811 = | 7,82024 | |
| | | | | Subtotal: | | 7,82024 | 7,82024 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,06830 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 12,44154 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **12,44154** |
| **P-33** | **P5Z15-4Z2Y** | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 20 cm de gruix mitjà | **Rend.: 1,000** | | | **24,73 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,200 | /R x 20,71000 = | 4,14200 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,200 | /R x 24,82000 = | 4,96400 | |
| | | | | Subtotal: | | 9,10600 | 9,10600 |
| Materials | | | | | | | |
| | B06D-0L90 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,200 | x 77,42811 = | 15,48562 | |
| | | | | Subtotal: | | 15,48562 | 15,48562 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,13659 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 24,72821 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **24,72821** |
| **P-34** | **P5ZH0-12PH4** | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | **Rend.: 1,000** | | | **47,49 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,375 | /R x | 20,71000 = | 7,76625 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,750 | /R x | 24,82000 = | 18,61500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 26,38125 | 26,38125 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0,0147 | x | 47,18000 = | 0,69355 | |
| | B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm | 4,000 | x | 0,20000 = | 0,80000 | |
| | B7JE-0GTO | kg | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM # | 0,200 | x | 26,11000 = | 5,22200 | |
| | BD55-10M6 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal | 1,000 | x | 14,00000 = | 14,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 20,71555 | 20,71555 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | | 0,39572 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | 47,49252 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **47,49252** |
| **P-35** | **P5ZH3-13JIU** | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. | **Rend.: 1,000** | | | **23,84 €** | |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,500 | /R x | 25,66000 = | 12,83000 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,500 | /R x | 22,01000 = | 11,00500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 23,83500 | 23,83500 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | 23,83500 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **23,83500** |
| **P-36** | **P5ZH3-13JIV** | u | Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada. | **Rend.: 1,000** | | | **143,10 €** | |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3,000 | /R x | 22,04000 | = | 66,12000 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3,000 | /R x | 25,66000 | = | 76,98000 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 143,10000 | 143,10000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 143,10000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **143,10000** |
| **P-37** | **P6120-61R0** | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix | **Rend.: 1,000** | | | | | **30,50 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Partides d'obra | | | | | | | | | |
| | P6142-57B0 | m2 | Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | 0,600 | x | 21,03553 | = | 12,62132 | |
| | P819-3GBJ | m | Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 2,000 | x | 6,02837 | = | 12,05674 | |
| | P81D-3GCO | m | Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm | 1,000 | x | 2,99896 | = | 2,99896 | |
| | P8Z0-47LK | m2 | Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | 0,700 | x | 4,02911 | = | 2,82038 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 30,49740 | 30,49740 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 30,49740 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **30,49740** |
| **P-38** | **P6142-56UV** | m2 | Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 | **Rend.: 1,000** | | | | | **17,42 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,340 | /R x | 24,82000 | = | 8,43880 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,170 | /R x | 20,71000 | = | 3,52070 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 11,95950 | 11,95950 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0F18-0E2H | u | Supermaó de 500x200x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 9,6861 | x | 0,46000 | = | 4,45561 | |
| | B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0091 | x | 77,10770 | = | 0,70168 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 5,15729 | 5,15729 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 | % | | 0,29899 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 17,41578 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **17,41578** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **P6142-57B0** | m2 | Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | **Rend.: 1,000** | | | | **21,04** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,190 | /R x | 20,71000 | = 3,93490 | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,435 | /R x | 24,82000 | = 10,79670 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,73160 | | 14,73160 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0F13-0LM8 | u | Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 25,370 | x | 0,18000 | = 4,56660 | | |
| | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0075 | x | 182,53826 | = 1,36904 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 5,93564 | | 5,93564 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | | 0,36829 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 21,03553 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **21,03553** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-39** | **P662-6YAB** | u | Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable | **Rend.: 1,000** | | | | **157,73** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,100 | /R x | 24,82000 | = 2,48200 | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,100 | /R x | 22,04000 | = 2,20400 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,68600 | | 4,68600 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B662-2OCY | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries | 2,000 | x | 69,04000 | = 138,08000 | | |
| | B660-2ODW | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable | 1,000 | x | 14,89000 | = 14,89000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 152,97000 | | 152,97000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,07029 |
| | | | COST DIRECTE | | | 157,72629 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **157,72629** |

**P-40** **P6A5-DRM6** m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars **Rend.: 1,000** **20,54 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0,100 | /R x | 24,82000 | = | 2,48200 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,100 | /R x | 25,66000 | = | 2,56600 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,100 | /R x | 22,04000 | = | 2,20400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,25200 | 7,25200 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B6A0-0KNL | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 2,35 m | 0,067 | x | 42,31000 | = | 2,83477 | |
| | B6A0-0KNJ | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 2,35 m | 0,340 | x | 10,83000 | = | 3,68220 | |
| | B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 2,000 | x | 2,69000 | = | 5,38000 | |
| | B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,0154 | x | 83,25861 | = | 1,28218 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 13,17915 | 13,17915 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | | 0,10878 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 20,53993 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **20,53993** |

**P-41** **P6A7-B68A** m Tancament format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit, fixats amb cargols sobre murs de fàbrica o formigó. Inclou bases per al cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics. **Rend.: 1,000** **117,61 €**

Inclou:
- Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat.
- Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat.
- Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació.
- Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,090 | /R x | 25,66000 | = | 2,30940 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,090 | /R x | 22,04000 | = | 1,98360 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,29300 | 4,29300 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C133-00EW | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0,090 | /R x | 44,00000 | = | 3,96000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,96000 | 3,96000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B6A2-0JRP | m | Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat. | 1,000 | x | 93,50000 | = | 93,50000 | |
| | B6A2-0JRQ | m | Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat. | 0,200 | x | 23,59000 | = | 4,71800 | |
| | B6A2-0JRR | m | Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació. | 0,200 | x | 27,29000 | = | 5,45800 | |
| | B6A2-0JRU | m | Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics. | 2,000 | x | 2,81000 | = | 5,62000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 109,29600 | 109,29600 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,06440 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 117,61340 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **117,61340** |

**P6A7-B68H** m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, encastada al suport amb daus de formigó de combustible **Rend.: 1,000** **156,39 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,400 | /R x | 22,04000 | = | 8,81600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,200 | /R x | 25,66000 | = | 5,13200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 13,94800 | 13,94800 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C133-00EW | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0,090 | /R x | 44,00000 | = | 3,96000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,96000 | 3,96000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,050 | x | 76,33000 | = | 3,81650 | |
| | B6A3-2O0F | m | Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, per a encastar al terreny | 1,000 | x | 134,46000 | = | 134,46000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | amb daus de formigó | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 138,27650 | 138,27650 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,20922 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 156,39372 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **156,39372** |
| **P-42** | **P6V0-02AM** | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 | **Rend.: 1,000** | | | **484,38 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | BVAF-02AJ | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 | 1,000 x | 484,38000 = | 484,38000 | |
| | | | | Subtotal: | | 484,38000 | 484,38000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 484,38000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **484,38000** |
| **P-43** | **P6V0-02AN** | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 | **Rend.: 1,000** | | | **181,80 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | BVAF-02AK | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 | 1,000 x | 181,80000 = | 181,80000 | |
| | | | | Subtotal: | | 181,80000 | 181,80000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 181,80000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **181,80000** |
| **P-44** | **P751-AETA** | m2 | Impermeabilització amb làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. Col·locada amb ciment d'alta adherència amb textura gel.<br>Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina certificada i homologada per a les classes de càrrega A1, A2 i C.<br>Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs el reforç entre dues làmines i reforç d'unió entre paret i terra. Inclou els següents elements:<br>- Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent.<br>- Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent. | **Rend.: 1,000** | | | **31,10 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

- Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,250 | /R x | 22,04000 | = | 5,51000 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,250 | /R x | 24,82000 | = | 6,20500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 11,71500 | 11,71500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B741-2A5C | m2 | Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent. | 1,000 | x | 0,05000 | = | 0,05000 | |
| | B741-2A5A | m2 | Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. | 1,000 | x | 11,20000 | = | 11,20000 | |
| | B9PH-0IT2 | kg | Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 3,000 | x | 0,79000 | = | 2,37000 | |
| | B741-2A5B | m2 | Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent. | 1,000 | x | 3,00000 | = | 3,00000 | |
| | B9PH-0IT3 | kg | Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,300 | x | 8,64000 | = | 2,59200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,21200 | 19,21200 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,17573 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 31,10273 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **31,10273** |

| **P-45** | **P782-6131** | m2 | Impermeabilització dels paraments vericals i horitzontals de formigó amb morter impermeabilitzant. Morter impermeable i flexible. Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent. Blanc. Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | **14,94** | **€** |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,106 | /R x | 24,82000 | = | 2,63092 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,053 | /R x | 20,71000 | = | 1,09763 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal: | | 3,72855 | 3,72855 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B753-1KOA | kg | Morter impermeable i flexible. Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent. | 2,500 | x | 2,23000 = | 5,57500 | |
| | B753-1KOB | kg | Blanc. Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 0,300 | x | 18,60000 = | 5,58000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,15500 | 11,15500 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,05593 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 14,93948 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **14,93948** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-46** | **P7DC-FIKA** | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. Segellat interior dels tubs de P.V.C. i vas de piscina. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | **7,26** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,100 | /R x | 24,82000 = | 2,48200 | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,100 | /R x | 22,04000 = | 2,20400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,68600 | 4,68600 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B7D7-19Y1 | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. | 0,290 | x | 8,64000 = | 2,50560 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,50560 | 2,50560 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,07029 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 7,26189 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **7,26189** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-47** | **P7DC-FIKB** | u | Imprimació per a superfícies absorbents. Segellat exterior dels tubs de P.V.C. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. Massilla ultra-elàstica. Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | **13,92** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,100 | /R x | 24,82000 = | 2,48200 | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,100 | /R x | 22,04000 = | 2,20400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,68600 | 4,68600 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B7D7-19Y2 | l | Imprimació per a superfícies absorbents. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. | 0,080 | x | 82,96000 = | 6,63680 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B7D7-19Y3 | u | Massilla ultra-elàstica<br>Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent. | 0,250 | x | 10,10000 | = | 2,52500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,16180 | 9,16180 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,07029 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 13,91809 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **13,91809** |
| **P-48** | **P7J8-DPF1** | m | Junta estanca entre el vas i les platges.<br>Aplicar a banda i banda de la junta i immediatament col·locar la banda elàstica. Model EPOXICOL marca Fixcer o equivalent.<br>Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent.<br>Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent.<br>Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclou porexpan a la junta de dilatació entre soleres.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | | | **21,47 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,100 | /R x | 24,82000 | = | 2,48200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,48200 | 2,48200 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B7J2-0GUC | m | Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent. | 0,290 | x | 7,38000 | = | 2,14020 | |
| | B7J2-0GUB | m | Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent. | 1,000 | x | 0,56000 | = | 0,56000 | |
| | B9PH-0IT3 | kg | Morter epoxi antiàcid.<br>Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,750 | x | 8,64000 | = | 6,48000 | |
| | B7J2-0GUA | m | Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent. | 1,002 | x | 9,75000 | = | 9,76950 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 18,94970 | 18,94970 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,03723 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 21,46893 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **21,46893** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-49** | **P811-3EJ8** | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle | **Rend.: 1,000** | | | | | **18,08 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,460 | /R x | 24,82000 | = | 11,41720 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,230 | /R x | 20,71000 | = | 4,76330 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,18050 | 16,18050 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0184 | x | 81,00330 | = | 1,49046 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,49046 | 1,49046 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,40451 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 18,07547 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **18,07547** |
| **P-50** | **P815-3FM1** | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | **Rend.: 1,000** | | | | | **10,11 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0,115 | /R x | 20,71000 | = | 2,38165 | |
| | A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0,230 | /R x | 24,82000 | = | 5,70860 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 8,09025 | 8,09025 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B059-06FM | kg | Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,798 | x | 0,12000 | = | 0,09576 | |
| | B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,0146 | x | 117,94910 | = | 1,72206 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,81782 | 1,81782 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,20226 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 10,11033 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **10,11033** |
| | **P819-3GBJ** | m | Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | **Rend.: 1,000** | | | | | **6,03 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0,080 | /R x | 20,71000 | = | 1,65680 | |
| | A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0,160 | /R x | 24,82000 | = | 3,97120 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,62800 | 5,62800 |
| Materials | | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,0998 | x | 0,12000 = | 0,01198 | |
| | B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0,0021 | x | 117,94910 = | 0,24769 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,25967 | 0,25967 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | 0,14070 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 6,02837 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **6,02837** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **P81D-3GCO** | m | Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm | **Rend.: 1,000** | | | **3,00 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,030 | /R x | 20,71000 = | 0,62130 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,060 | /R x | 24,82000 = | 1,48920 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,11050 | 2,11050 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B810-0P3N | m | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm | 1,020 | x | 0,84000 = | 0,85680 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,85680 | 0,85680 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,03166 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 2,99896 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **2,99896** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-51** | **P821-FHLM** | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu | **Rend.: 1,000** | | | **3,30 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,100 | /R x | 24,82000 = | 2,48200 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,48200 | 2,48200 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B820-1LNX | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat | 1,000 | x | 0,63000 = | 0,63000 | |
| | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0,500 | x | 0,30000 = | 0,15000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,78000 | 0,78000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,03723 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 3,29923 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **3,29923** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-52** | **P822-3NUC** | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | **Rend.: 1,000** | | | | | **29,84 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,300 | /R x | 24,82000 | = | 7,44600 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 | = | 2,07100 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,51700 | 9,51700 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B094-06TM | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 | 4,9028 | x | 0,30000 | = | 1,47084 | |
| | B0FG2-0GM | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt | 1,100 | x | 16,74000 | = | 18,41400 | |
| | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0,510 | x | 0,39000 | = | 0,19890 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 20,08374 | 20,08374 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | | 0,23793 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 29,83867 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **29,83867** |
| **P-53** | **P82A-14FHA** | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | | | **44,22 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,175 | /R x | 20,71000 | = | 3,62425 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,520 | /R x | 24,82000 | = | 12,90640 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,53065 | 16,53065 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0FG2-0GN | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 21,83000 | = | 21,83000 | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 5,000 | x | 0,80000 | = | 4,00000 | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,140 | x | 10,32000 | = | 1,44480 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 27,27480 | 27,27480 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,41327 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 44,21872 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **44,21872** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-54** | **P82A-14FHB** | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica per a vas de piscina de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | **44,22** | **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,520 | /R x | 24,82000 | = | 12,90640 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,175 | /R x | 20,71000 | = | 3,62425 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,53065 | 16,53065 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 5,000 | x | 0,80000 | = | 4,00000 | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,140 | x | 10,32000 | = | 1,44480 | |
| | B0FG2-0GN | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Iconic White Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 21,83000 | = | 21,83000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 27,27480 | 27,27480 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,41327 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 44,21872 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **44,21872** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-55** | **P82A-14FHC** | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | **43,04** | **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,175 | /R x | 20,71000 | = | 3,62425 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,520 | /R x | 24,82000 | = | 12,90640 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,53065 | 16,53065 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,140 | x | 1,87000 | = | 0,26180 | |
| | B0FG2-0GN | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 21,83000 | = | 21,83000 | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 5,000 | x | 0,80000 | = | 4,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 26,09180 | 26,09180 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,41327 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 43,03572 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **43,03572** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-56** | **P82A-14FHD** | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | **43,04** | **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,175 | /R x | 20,71000 | = | 3,62425 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,520 | /R x | 24,82000 | = | 12,90640 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,53065 | 16,53065 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 5,000 | x | 0,80000 | = | 4,00000 | |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,140 | x | 1,87000 | = | 0,26180 | |
| | B0FG2-0GN | m2 | Rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Iconic White Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 21,83000 | = | 21,83000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 26,09180 | 26,09180 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,41327 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 43,03572 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **43,03572** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-57** | **P82A-14FHE** | u | Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | **65,10** | **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,063 | /R x | 24,82000 | = | 1,56366 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,021 | /R x | 20,71000 | = | 0,43491 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,99857 | 1,99857 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,6068 | x | 0,80000 | = | 0,48544 | |
| | B0FG2-0GN | u | Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 62,53000 | = | 62,53000 | |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,0169 | x | 1,87000 | = | 0,03160 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 63,04704 | 63,04704 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,04996 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 65,09557 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **65,09557** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-58** | **P82A-14FHF** | u | Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | **72,52** | **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,021 | /R x | 20,71000 | = | 0,43491 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,063 | /R x | 24,82000 | = | 1,56366 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,99857 | 1,99857 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,6068 | x | 0,80000 | = | 0,48544 | |
| | B0FG2-0GN | u | Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 69,95000 | = | 69,95000 | |
| | B053-1VGB | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent. | 0,0169 | x | 1,87000 | = | 0,03160 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 70,46704 | 70,46704 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,04996 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 72,51557 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **72,51557** |
| **P-59** | **P846-9JN9** | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | **Rend.: 1,000** | | | | | **31,97 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,400 | /R x | 22,04000 | = | 8,81600 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,400 | /R x | 24,82000 | = | 9,92800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 18,74400 | 18,74400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0,180 | x | 11,36000 | = | 2,04480 | |
| | B0CC0-21O | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1,030 | x | 6,43000 | = | 6,62290 | |
| | B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1,890 | x | 0,03000 | = | 0,05670 | |
| | B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0,4725 | x | 1,20000 | = | 0,56700 | |
| | B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1,000 | x | 3,65000 | = | 3,65000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,94140 | 12,94140 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,28116 |
| | | | COST DIRECTE | | | 31,96656 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **31,96656** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-60** | **P84N-A82H** | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfug (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | **Rend.: 1,000** | | | | **44,85** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import | |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,1995 | /R x | 22,04000 = | 4,39698 | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,654 | /R x | 24,82000 = | 16,23228 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 20,62926 | 20,62926 | |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3,780 | x | 0,03000 = | 0,11340 | | |
| | B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1,410 | x | 1,20000 = | 1,69200 | | |
| | B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0,840 | x | 11,36000 = | 9,54240 | | |
| | B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 2,160 | x | 3,65000 = | 7,88400 | | |
| | B0CC0-21O | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1,200 | x | 3,90000 = | 4,68000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 23,91180 | 23,91180 | |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | 0,30944 | |
| | | | COST DIRECTE | | | | | 44,85050 | |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | 0,00000 | |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **44,85050** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-61** | **P894-4V9D** | m2 | Pintat de porta i reixa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | **Rend.: 1,000** | | | | **22,71** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import | |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0,520 | /R x | 24,82000 = | 12,90640 | | |
| | A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0,050 | /R x | 22,04000 = | 1,10200 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,00840 | 14,00840 | |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0,204 | x | 18,39000 = | 3,75156 | | |
| | B896-HYCS | kg | Pintura partícules metàl·liques | 0,3978 | x | 11,91000 = | 4,73780 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 8,48936 | 8,48936 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,21013 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 22,70789 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **22,70789** |

**P-62** **P89H-4V7D** m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. **Rend.: 1,000** **5,53 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0,020 | /R x | 22,04000 | = | 0,44080 | |
| | A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0,140 | /R x | 24,82000 | = | 3,47480 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,91560 | 3,91560 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0,4998 | x | 3,11000 | = | 1,55438 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,55438 | 1,55438 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | | 0,05873 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 5,52871 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **5,52871** |

**P-63** **P89I-4V8Q** m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. **Rend.: 1,000** **5,29 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0,015 | /R x | 22,04000 | = | 0,33060 | |
| | A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0,125 | /R x | 24,82000 | = | 3,10250 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,43310 | 3,43310 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0,3978 | x | 3,11000 | = | 1,23716 | |
| | B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0,153 | x | 3,70000 | = | 0,56610 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,80326 | 1,80326 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | | 0,05150 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 5,28786 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **5,28786** |

**P-64** **P89I-4V8W** m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF **Rend.: 1,000** **6,78 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0,100 | /R x | 24,82000 | = | 2,48200 | |
| | A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0,010 | /R x | 22,04000 | = | 0,22040 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal: | | 2,70240 | 2,70240 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 0,0602 | x | 12,93000 = | 0,77839 | |
| | B897-2J0B | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color | 0,204 | x | 15,96000 = | 3,25584 | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,03423 | 4,03423 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,04054 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 6,77717 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **6,77717** |
| **P-65** | **P8J2-C55A** | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | | **12,81 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,050 | /R x | 24,82000 = | 1,24100 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,025 | /R x | 20,71000 = | 0,51775 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,75875 | 1,75875 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B9PH-0IT4 | kg | Morter epoxi antiàcid de color blanc. Model EPOXICOL POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 0,160 | x | 18,60000 = | 2,97600 | |
| | B8J2-32LA | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 7,99000 = | 7,99000 | |
| | B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0007 | x | 77,10770 = | 0,05398 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,01998 | 11,01998 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,02638 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 12,80511 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **12,80511** |
| **P-66** | **P8J2-C55B** | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat | **Rend.: 1,000** | | | | **88,25 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,025 | /R x | 20,71000 | = | 0,51775 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,050 | /R x | 24,82000 | = | 1,24100 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,75875 | 1,75875 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B9PH-0IT4 | kg | Morter epoxi antiàcid de color blanc. Model EPOXICOL POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent. | 0,160 | x | 18,60000 | = | 2,97600 | |
| | B8J2-32LB | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 83,24000 | = | 83,24000 | |
| | B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0032 | x | 77,10770 | = | 0,24674 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 86,46274 | 86,46274 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,02638 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 88,24787 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **88,24787** |

**P-67** **P8J6-472A** m — **Rend.: 1,000** — **60,97** **€**

Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 /

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 | = | 2,07100 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,200 | /R x | 24,82000 | = | 4,96400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,03500 | 7,03500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,051 | x | 10,32000 | = | 0,52632 | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,252 | x | 0,80000 | = | 0,20160 | |
| | B0FJ6-101A | u | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. | 1,5974 | x | 33,24000 | = | 53,09758 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 53,82550 | 53,82550 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,10553 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 60,96603 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **60,96603** |

**P-68** **P8J6-472B** m Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-

**Rend.: 1,000** **60,97** **€**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,200 | /R x | 24,82000 | = | 4,96400 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 | = | 2,07100 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,03500 | 7,03500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0FJ6-101B | u | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. | 1,5974 | x | 33,24000 | = | 53,09758 | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,252 | x | 0,80000 | = | 0,20160 | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,051 | x | 10,32000 | = | 0,52632 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 53,82550 | 53,82550 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,10553 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 60,96603 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **60,96603** |

**P-69** **P8J6-472C** u **Rend.: 1,000** **88,83 €**

Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.

Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,1333 | /R x | 24,82000 | = | 3,30851 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,0666 | /R x | 20,71000 | = | 1,37929 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,68780 | 4,68780 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,051 | x | 10,32000 | = | 0,52632 | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,252 | x | 0,80000 | = | 0,20160 | |
| | B0FJ6-101C | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 83,34000 | = | 83,34000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 84,06792 | 84,06792 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,07032 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 88,82604 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **88,82604** |

**P-70** **P8J6-472D** u

Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.

Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2

**Rend.: 1,000** **88,83** **€**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3

Seguretat coeficients d'antilliscament

- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45

Normativa:

- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,1333 | /R x | 24,82000 | = | 3,30851 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,0666 | /R x | 20,71000 | = | 1,37929 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,68780 | 4,68780 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,051 | x | 10,32000 | = | 0,52632 | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,252 | x | 0,80000 | = | 0,20160 | |
| | B0FJ6-101D | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. | 1,000 | x | 83,34000 | = | 83,34000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 84,06792 | 84,06792 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,07032 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 88,82604 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **88,82604** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **P8Z0-47LK** | m2 | Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | **Rend.: 1,000** | **4,03** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0,020 | /R x | 20,71000 | = | 0,41420 | |
| | A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0,040 | /R x | 24,82000 | = | 0,99280 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,40700 | 1,40700 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | |
| | B8ZA-0P1O | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | 1,020 | x | 2,55000 = | 2,60100 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,60100 | 2,60100 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,02111 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 4,02911 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **4,02911** |
| **P-71** | **P93I-HZ6A** | m2 | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per recréixer les parets amb un gruix mig de 1 cm.<br>Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | | **9,14 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,070 | /R x | 24,82000 = | 1,73740 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,73740 | 1,73740 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B07E-0GH2 | kg | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per créixer les parets.<br>Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent. | 18,000 | x | 0,41000 = | 7,38000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 7,38000 | 7,38000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,02606 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 9,14346 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **9,14346** |
| **P-72** | **P93I-HZ6B** | m2 | Recrescut del fons. Morter adhesiu especial i imprimació per piscines per recréixer el fons amb un gruix mig de 1 cm.<br>Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent.<br>Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | | **9,86 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,070 | /R x | 24,82000 = | 1,73740 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,73740 | 1,73740 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B07E-0GH3 | kg | Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent. | 0,200 | x | 4,47000 = | 0,89400 | |
| | B07E-0GH4 | kg | Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o | 18,000 | x | 0,40000 = | 7,20000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | equivalent. | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 8,09400 | 8,09400 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,02606 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 9,85746 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **9,85746** |
| **P-73** | **P93L-B3EB** | u | Varetes de connexió d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre col·locades cada 30 cm i clavades amb resina epoxi a la llosa. | **Rend.: 1,000** | | | **8,83 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,120 | /R x 20,71000 = | 2,48520 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,120 | /R x 24,82000 = | 2,97840 | |
| | | | | Subtotal: | | 5,46360 | 5,46360 |
| Materials | | | | | | | |
| | B091-06VL | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0,100 | x 20,68000 = | 2,06800 | |
| | B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1,000 | x 1,21896 = | 1,21896 | |
| | | | | Subtotal: | | 3,28696 | 3,28696 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,08195 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 8,83251 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **8,83251** |
| **P-74** | **P93M-JQC1** | m2 | Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió. Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | **Rend.: 1,000** | | | **29,46 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,220 | /R x 20,71000 = | 4,55620 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,110 | /R x 24,82000 = | 2,73020 | |
| | | | | Subtotal: | | 7,28640 | 7,28640 |
| Materials | | | | | | | |
| | B06F2-LVFA | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 0,206 | x 89,55000 = | 18,44730 | |
| | | | | Subtotal: | | 18,44730 | 18,44730 |
| Partides d'obra | | | | | | | |
| | P9Z3-DP8J | m2 | Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1,000 | x 3,61982 = | 3,61982 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 3,61982 | 3,61982 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,10930 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 29,46282 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **29,46282** |
| **P-75** | **P9D5-35ZE** | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | **Rend.: 1,000** | | | **41,09 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,200 | /R x 22,04000 = | 4,40800 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,030 | /R x 20,71000 = | 0,62130 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,450 | /R x 24,82000 = | 11,16900 | |
| | | | | Subtotal: | | 16,19830 | 16,19830 |
| Materials | | | | | | | |
| | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1,425 | x 0,39000 = | 0,55575 | |
| | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 7,0035 | x 0,30000 = | 2,10105 | |
| | B0FG2-0GN | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt | 1,020 | x 21,56000 = | 21,99120 | |
| | | | | Subtotal: | | 24,64800 | 24,64800 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,24297 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 41,08927 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **41,08927** |
| **P-76** | **P9E1-V6R9** | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | **Rend.: 1,000** | | | **39,58 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,440 | /R x 20,71000 = | 9,11240 | |
| | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0,5796 | /R x 24,82000 = | 14,38567 | |
| | | | | Subtotal: | | 23,49807 | 23,49807 |
| Materials | | | | | | | |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,0031 | x 116,61000 = | 0,36149 | |
| | B9E2-0HOL | m2 | Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis | 1,020 | x 6,95000 = | 7,08900 | |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,001 | x 1,72000 = | 0,00172 | |
| | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de | 0,0315 | x 182,53826 = | 5,74996 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | resistència a compressió, elaborat a l'obra | | | | | |
| | B07G-0MR9 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0306 | x 82,65330 = | 2,52919 | | |
| | | | | | Subtotal: | 15,73136 | | 15,73136 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,35247 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 39,58190 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **39,58190** |
| **P-77** | **P9H1-CUOK** | m2 | Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà | **Rend.: 1,000** | | | | **58,18 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0,600 | /R x | 24,82000 = | 14,89200 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 = | 2,07100 | |
| | | | | | Subtotal: | | 16,96300 | 16,96300 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0,050 | /R x | 60,24000 = | 3,01200 | |
| | C175-00G4 | h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa | 0,050 | /R x | 48,57000 = | 2,42850 | |
| | C20F-00LZ | h | Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1 | 0,010 | /R x | 7,96000 = | 0,07960 | |
| | C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 0,080 | /R x | 4,63000 = | 0,37040 | |
| | C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 0,150 | /R x | 57,28000 = | 8,59200 | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,48250 | 14,48250 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B9H7-3522 | t | Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà | 0,096 | x | 180,66000 = | 17,34336 | |
| | B896-HYEA | kg | Pintura poliuretà bicomponent | 1,300 | x | 7,03000 = | 9,13900 | |
| | | | | | Subtotal: | | 26,48236 | 26,48236 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,25445 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 58,18231 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **58,18231** |
| **P-78** | **P9PC-6SWL** | m2 | Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària <= 10 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice | **Rend.: 1,000** | | | | **21,15 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,090 | /R x | 22,04000 = | 1,98360 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,180 | /R x | 24,82000 = | 4,46760 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal: | | 6,45120 | 6,45120 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B03L-05MO | t | Sorra de sílice de 0 a 5 mm | 0,003 | x | 167,74000 = | 0,50322 | |
| | B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà | 0,100 | x | 6,08000 = | 0,60800 | |
| | B9P7-15OF | m2 | Gespa sintètica de fibra de polipropilè de <= 10 mm d'alçària | 1,050 | x | 12,31000 = | 12,92550 | |
| | B9R0-0J7V | m | Cinta termoadhesiva | 0,500 | x | 1,13000 = | 0,56500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,60172 | 14,60172 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,09677 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 21,14969 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **21,14969** |

**P-79** **P9U1-HCHA** m Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

**Rend.: 1,000** **20,75 €**

| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,160 | /R x | 24,82000 = | 3,97120 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,080 | /R x | 20,71000 = | 1,65680 | |
| | | | | | Subtotal: | | 5,62800 | 5,62800 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,125 | x | 0,80000 = | 0,10000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B0FJ6-101E | u | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. | 3,2258 | x | 4,63000 = | 14,93545 | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,0003 | x | 10,32000 = | 0,00310 | |
| | | | | | | Subtotal: | 15,03855 | 15,03855 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,08442 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 20,75097 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **20,75097** |

**P-80** **P9U1-HCHB** m Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.
Característiques tècniques:
- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida
- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %
- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2
- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida
- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida
- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA
- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3
Seguretat coeficients d'antilliscament
- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-
- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24
- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45
Normativa:
- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3
- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°
- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.

**Rend.: 1,000** **20,75 €**

| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,080 | /R x | 20,71000 = | 1,65680 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,160 | /R x | 24,82000 = | 3,97120 | |
| | | | | | | Subtotal: | 5,62800 | 5,62800 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0FJ6-101F | u | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. | 3,2258 | x | 4,63000 = | 14,93545 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,125 | x | 0,80000 | = | 0,10000 | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,0003 | x | 10,32000 | = | 0,00310 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 15,03855 | 15,03855 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,08442 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 20,75097 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **20,75097** |
| **P-81** | **P9U1-HCHC** | m | Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | | | **23,14** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,080 | /R x | 20,71000 | = | 1,65680 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,160 | /R x | 24,82000 | = | 3,97120 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,62800 | 5,62800 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent. | 0,0003 | x | 10,32000 | = | 0,00310 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B0FJ6-101G | u | Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. | 3,2258 | x | 5,37000 = | 17,32255 | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,125 | x | 0,80000 = | 0,10000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 17,42565 | 17,42565 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,08442 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 23,13807 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **23,13807** |
| **P-82** | **P9U1-HCHD** | m | Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. | **Rend.: 1,000** | | | | **198,14** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,080 | /R x | 20,71000 = | 1,65680 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,160 | /R x | 24,82000 = | 3,97120 | |
| | | | | | Subtotal: | | 5,62800 | 5,62800 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B053-1VGA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques de 2 mm realitzades amb beurada de morter epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o | 0,0003 | x | 10,32000 = | 0,00310 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | equivalent. | | | | | |
| | B094-06VA | kg | Adhesiu cimentós de cola d'alta adherència amb textura gel. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. | 0,125 | x | 0,80000 = | 0,10000 | |
| | B0FJ6-101H | u | Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. | 6,4516 | x | 29,81000 = | 192,32220 | |
| | | | | | Subtotal: | | 192,42530 | 192,42530 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,08442 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 198,13772 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **198,13772** |
| **P-83** | **P9U9-6Y48** | m | Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu | **Rend.: 1,000** | | | | **5,97 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,120 | /R x | 24,82000 = | 2,97840 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,010 | /R x | 20,71000 = | 0,20710 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,18550 | 3,18550 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B091-06VG | kg | Adhesiu de PVC | 0,065 | x | 5,16000 = | 0,33540 | |
| | B9U4-1KZ7 | m | Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària | 1,020 | x | 2,35000 = | 2,39700 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,73240 | 2,73240 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,04778 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 5,96568 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **5,96568** |
| | **P9Z3-DP8J** | m2 | Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | **Rend.: 1,000** | | | | **3,62 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0,022 | /R x | 22,04000 = | 0,48488 | |
| | A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0,022 | /R x | 24,82000 = | 0,54604 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,03092 | 1,03092 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0,0184 | x | 1,60000 = | 0,02944 | |
| | B0B8-107V | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1,200 | x | 2,12000 = | 2,54400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,57344 | 2,57344 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,01546 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 3,61982 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **3,61982** |

**P-84** **PAB0-616A** u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. Inclòs guies, rodes i tots els elements necessaris per a una correcta execució. **Rend.: 1,000** **243,81 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0,250 | /R x | 25,21000 | = | 6,30250 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,30250 | 6,30250 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1,000 | x | 23,81000 | = | 23,81000 | |
| | BAB0-16WA | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 1,000 | x | 213,54000 | = | 213,54000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 237,35000 | 237,35000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | | 0,15756 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 243,81006 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **243,81006** |

**P-85** **PAB0-616W** u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró **Rend.: 1,000** **201,62 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0,250 | /R x | 25,21000 | = | 6,30250 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,30250 | 6,30250 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1,000 | x | 23,81000 | = | 23,81000 | |
| | BAB0-16WK | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 1,000 | x | 171,35000 | = | 171,35000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 195,16000 | 195,16000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,15756 |
| | | | COST DIRECTE | | | 201,62006 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **201,62006** |

**P-86** **PAB0-617B** u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. **Rend.: 1,000** **379,52 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0,400 | /R x | 25,21000 | = | 10,08400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 10,08400 | 10,08400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 1,000 | x | 315,96000 | = | 315,96000 | |
| | BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1,000 | x | 53,22000 | = | 53,22000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 369,18000 | 369,18000 |

| | | |
|---|---|---|
| DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | 0,25210 |
| COST DIRECTE | | 379,51610 |
| DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **379,51610** |

**P-87** **PAF7-7RGB** u Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana **Rend.: 1,000** **202,46 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,150 | /R x | 22,04000 | = | 3,30600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,600 | /R x | 25,66000 | = | 15,39600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 18,70200 | 18,70200 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,100 | x | 21,03000 | = | 2,10300 | |
| | BAF6-1V3G | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació | 0,945 | x | 99,85000 | = | 94,35825 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | | | | | |
| | BAF4-1QDL | m2 | Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 0,270 | x 303,35000 = | 81,90450 | | |
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0,290 | x 16,97000 = | 4,92130 | | |
| | | | | | Subtotal: | 183,28705 | | 183,28705 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | | 0,46755 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 202,45660 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **202,45660** |
| **P-88** | **PAF7-7RGC** | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscilobatent i reixeta superior, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | **Rend.: 1,000** | | | | **332,27 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,150 | /R x | 22,04000 = | 3,30600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,600 | /R x | 25,66000 = | 15,39600 | |
| | | | | | Subtotal: | | 18,70200 | 18,70200 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BAF4-1QDL | m2 | Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 0,405 | x 303,35000 = | 122,85675 | | |
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0,290 | x 16,97000 = | 4,92130 | | |
| | BAF6-1V3W | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 1,890 | x 96,94000 = | 183,21660 | | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,100 | x 21,03000 = | 2,10300 | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 313,09765 | 313,09765 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,46755 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 332,26720 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **332,26720** |
| **P-89** | **PAF7-7THM** | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | **Rend.: 1,000** | | | **598,40 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,150 | /R x 22,04000 = | 3,30600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,600 | /R x 25,66000 = | 15,39600 | |
| | | | | Subtotal: | | 18,70200 | 18,70200 |
| Materials | | | | | | | |
| | BAF5-136A | m2 | Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 1,890 | x 221,61000 = | 418,84290 | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,130 | x 21,03000 = | 2,73390 | |
| | BAF4-1QE5 | m2 | Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 0,540 | x 280,01000 = | 151,20540 | |
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0,380 | x 16,97000 = | 6,44860 | |
| | | | | Subtotal: | | 579,23080 | 579,23080 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,46755 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 598,40035 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **598,40035** |
| **P-90** | **PAF7-7THN** | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent i reixeta, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | **Rend.: 1,000** | | | **570,05 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,600 | /R x | 25,66000 | = | 15,39600 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,150 | /R x | 22,04000 | = | 3,30600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 18,70200 | 18,70200 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAF5-136A | m2 | Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 1,890 | x | 221,61000 | = | 418,84290 | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,130 | x | 21,03000 | = | 2,73390 | |
| | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0,380 | x | 16,97000 | = | 6,44860 | |
| | BAF4-1QDL | m2 | Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 0,405 | x | 303,35000 | = | 122,85675 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 550,88215 | 550,88215 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,46755 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 570,05170 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **570,05170** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-91** | **PAN5-7Z36** | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm | **Rend.: 1,000** | **28,49** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAN6-1WGT | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm | 6,100 | x | 4,67000 | = | 28,48700 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 28,48700 | 28,48700 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 28,48700 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **28,48700** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-92** | **PAN5-7Z6C** | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm | **Rend.: 1,000** | **27,09** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAN6-1WGT | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm | 5,800 | x | 4,67000 | = | 27,08600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 27,08600 | 27,08600 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 27,08600 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **27,08600** |
| **P-93** | **PAN5-7ZG4** | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm | **Rend.: 1,000** | | | | **22,63 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BAN6-1WG | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm | 6,200 | x | 3,65000 = | 22,63000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 22,63000 | 22,63000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 22,63000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **22,63000** |
| **P-94** | **PAN5-7ZKP** | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm | **Rend.: 1,000** | | | | **33,62 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BAN6-1WGT | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm | 7,200 | x | 4,67000 = | 33,62400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 33,62400 | 33,62400 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 33,62400 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **33,62400** |
| **P-95** | **PAN6-BFX6** | u | Guies i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, muntat. Inclòs col·locació. | **Rend.: 1,000** | | | | **145,84 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,600 | /R x | 25,66000 = | 15,39600 | |
| | | | | | Subtotal: | | 15,39600 | 15,39600 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BAN7-2PYB | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat | 1,000 | x | 130,21000 = | 130,21000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 130,21000 | 130,21000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,23094 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 145,83694 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **145,83694** |
| **P-96** | **PAP0-374T** | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | **Rend.: 1,000** | | | **39,89 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | BAP1-0WQ | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària | 1,000 x | 39,89000 = | 39,89000 | |
| | | | | | Subtotal: | 39,89000 | 39,89000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | 0,00000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 39,89000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **39,89000** |
| **P-97** | **PAQ7-AJAB** | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina | **Rend.: 1,000** | | | **98,31 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0,855 /R x | 25,26000 = | 21,59730 | |
| | A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0,038 /R x | 22,22000 = | 0,84436 | |
| | | | | | Subtotal: | 22,44166 | 22,44166 |
| Materials | | | | | | | |
| | BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1,000 x | 23,81000 = | 23,81000 | |
| | BAQ5-2IAU | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina | 1,000 x | 51,50000 = | 51,50000 | |
| | | | | | Subtotal: | 75,31000 | 75,31000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | 0,56104 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 98,31270 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **98,31270** |
| **P-98** | **PAQA-BFYN** | u | Fulla per a porta corredissa amb una llum de pas de 80x 210 cm, amb galze, de 40 mm de gruix acabat xapat melamina de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies. Inclou co·locació. | **Rend.: 1,000** | | | **163,86 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1,200 | /R x | 25,26000 | = | 30,31200 | |
| | A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0,060 | /R x | 22,22000 | = | 1,33320 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 31,64520 | 31,64520 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAQ5-2IAU | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina | 1,000 | x | 51,50000 | = | 51,50000 | |
| | BAS0-0ZFR | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt | 1,000 | x | 12,77000 | = | 12,77000 | |
| | BAZ2-2QCS | u | Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla | 1,000 | x | 67,15000 | = | 67,15000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 131,42000 | 131,42000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 | % | | 0,79113 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 163,85633 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **163,85633** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-99** | **PAR5-6NMM** | u | Porta corredissa de dimensions 2,20x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. | **Rend.: 1,000** | **943,69** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 6,000 | /R x | 22,04000 | = | 132,24000 | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 6,000 | /R x | 25,21000 | = | 151,26000 | |
| | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 6,000 | /R x | 22,12000 | = | 132,72000 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 6,000 | /R x | 25,66000 | = | 153,96000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 570,18000 | 570,18000 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 1,000 | /R x | 2,89000 | = | 2,89000 | |
| | C150-002X | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 0,200 | /R x | 46,26000 | = | 9,25200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,14200 | 12,14200 |
| Partides d'obra | | | | | | | | | |
| | P442-DG0A | kg | Acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 176,000 | x | 2,05324 | = | 361,37024 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | | 361,37024 | 361,37024 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 943,69224 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **943,69224** |
| **P-100** | **PAR5-6NMN** | u | Porta corredissa de dimensions 0,90x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. | **Rend.: 1,000** | | | **552,41** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 4,000 | /R x | 25,21000 = | 100,84000 | |
| | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 4,000 | /R x | 22,12000 = | 88,48000 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4,000 | /R x | 22,04000 = | 88,16000 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4,000 | /R x | 25,66000 = | 102,64000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 380,12000 | 380,12000 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C150-002X | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 0,200 | /R x | 46,26000 = | 9,25200 | |
| | C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 1,000 | /R x | 2,89000 = | 2,89000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 12,14200 | 12,14200 |
| Partides d'obra | | | | | | | | |
| | P442-DG0A | kg | Acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 78,000 | x | 2,05324 = | 160,15272 | |
| | | | | Subtotal: | | | 160,15272 | 160,15272 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 552,41472 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **552,41472** |
| **P-101** | **PAR5-6NMO** | u | Tanca de dimensions 1,30x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs plaques d'ancoratge i tots els elements necessaris.<br>Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. | **Rend.: 1,000** | | | **517,12** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 2,000 | /R x | 22,12000 = | 44,24000 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2,000 | /R x | 25,66000 = | 51,32000 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2,000 | /R x | 22,04000 = | 44,08000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 2,000 | /R x | 25,21000 | = | 50,42000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 190,06000 | 190,06000 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C150-002X | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 0,200 | /R x | 46,26000 | = | 9,25200 | |
| | C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 1,000 | /R x | 2,89000 | = | 2,89000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,14200 | 12,14200 |
| Partides d'obra | | | | | | | | | |
| | P442-DG0A | kg | Acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 94,000 | x | 2,05324 | = | 193,00456 | |
| | EAS005C | u | Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central bisellat, de 450x450 mm i gruix 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 75 cm de longitud total.<br>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, els despunts, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.<br>Inclou: Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.<br>Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.<br>Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 2,000 | x | 60,95739 | = | 121,91478 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 314,91934 | 314,91934 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 517,12134 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **517,12134** |
| **P-102** | **PAV9-4VJY** | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 300x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.<br>Inclou subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | | **611,41 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1,740 | /R x | 25,21000 | = | 43,86540 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1,740 | /R x | 24,82000 | = | 43,18680 | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 1,740 | /R x | 22,04000 | = | 38,34960 | |
| | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 1,740 | /R x | 22,12000 | = | 38,48880 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 163,89060 | 163,89060 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BAVC-0Z7A | m2 | Pany de seguretat al terra per tancament enrotllable. | 1,000 | x | 125,93000 | = | 125,93000 | |
| | BAVC-0Z7R | m2 | Tancament metàl·lic enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, de 0,6 mm de gruix, | 5,003 | x | 63,46000 | = | 317,49038 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acabat lacat, color a escollir per la DF. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls i accessoris. Segons UNE-EN 13241. | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 443,42038 | 443,42038 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 4,09727 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 611,40825 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **611,40825** |
| **P-103** | **PAV9-4VJZ** | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 350x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat. Inclou subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **692,27 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 2,030 | /R x 25,21000 = | 51,17630 | |
| | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 2,030 | /R x 22,12000 = | 44,90360 | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 2,030 | /R x 22,04000 = | 44,74120 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 2,030 | /R x 24,82000 = | 50,38460 | |
| | | | | Subtotal: | | 191,20570 | 191,20570 |
| Materials | | | | | | | |
| | BAVC-0Z7A | m2 | Pany de seguretat al terra per tancament enrotllable. | 1,000 | x 125,93000 = | 125,93000 | |
| | BAVC-0Z7R | m2 | Tancament metàl·lic enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, de 0,6 mm de gruix, acabat lacat, color a escollir per la DF. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls i accessoris. Segons UNE-EN 13241. | 5,836 | x 63,46000 = | 370,35256 | |
| | | | | Subtotal: | | 496,28256 | 496,28256 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 4,78014 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 692,26840 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **692,26840** |
| **P-104** | **PAY1-4XSR** | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim | **Rend.: 1,000** | | | **20,80 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,450 | /R x 24,82000 = | 11,16900 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,450 | /R x 20,71000 = | 9,31950 | |
| | | | | Subtotal: | | 20,48850 | 20,48850 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,30733 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 20,79583 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **20,79583** |
| **P-105** | **PAY1-4XST** | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1,5 a 2 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim | **Rend.: 1,000** | | | | **29,83 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,700 | /R x | 20,71000 = | 14,49700 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,600 | /R x | 24,82000 = | 14,89200 | |
| | | | | | Subtotal: | | 29,38900 | 29,38900 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,44084 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 29,82984 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **29,82984** |
| **P-106** | **PAY1-4XSW** | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim | **Rend.: 1,000** | | | | **23,11 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,500 | /R x | 24,82000 = | 12,41000 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,500 | /R x | 20,71000 = | 10,35500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 22,76500 | 22,76500 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,34148 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 23,10648 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **23,10648** |
| **P-107** | **PAY1-4XUK** | u | Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim | **Rend.: 1,000** | | | | **21,30 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,450 | /R x | 20,71000 = | 9,31950 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,450 | /R x | 24,82000 = | 11,16900 | |
| | | | | | Subtotal: | | 20,48850 | 20,48850 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0A7-07AO | cu | Gafes de pala i punta | 0,100 | x | 5,03000 = | 0,50300 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,50300 | 0,50300 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,30733 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 21,29883 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **21,29883** |
| **P-108** | **PAZ1-H9MO** | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta | **Rend.: 1,000** | | | | **147,56 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0,500 | /R x | 22,22000 = | 11,11000 | |
| | A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0,500 | /R x | 25,26000 = | 12,63000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 23,74000 | 23,74000 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BAS0-H5FV | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament | 1,000 | x | 123,46000 = | 123,46000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 123,46000 | 123,46000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,35610 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 147,55610 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **147,55610** |
| **P-109** | **PAZ1-HYP6** | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta | **Rend.: 1,000** | | | | **139,20 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0,300 | /R x | 25,26000 = | 7,57800 | |
| | | | | | Subtotal: | | 7,57800 | 7,57800 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BAS0-H5FW | u | Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 1,000 | x | 131,51000 = | 131,51000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 131,51000 | 131,51000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,11367 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 139,20167 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **139,20167** |
| **P-110** | **PAZ1-HYP7** | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. | **Rend.: 1,000** | | | | **5,89 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0,040 | /R x | 25,26000 = | 1,01040 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,01040 | 1,01040 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BAS0-H5FX | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. | 1,000 | x | 4,86000 = | 4,86000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 4,86000 | 4,86000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,01516 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 5,88556 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **5,88556** |
| **P-111** | **PAZ1-HYP8** | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent o corredissa de porta | **Rend.: 1,000** | | | **21,07 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0,300 | /R x 25,26000 = | 7,57800 | |
| | | | | Subtotal: | | 7,57800 | 7,57800 |
| Materials | | | | | | | |
| | BAS0-H5FY | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 1,000 | x 13,38000 = | 13,38000 | |
| | | | | Subtotal: | | 13,38000 | 13,38000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,11367 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 21,07167 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **21,07167** |
| | **PB12-DIXF** | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | **Rend.: 1,000** | | | **83,93 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0,200 | /R x 22,12000 = | 4,42400 | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0,400 | /R x 25,21000 = | 10,08400 | |
| | | | | Subtotal: | | 14,50800 | 14,50800 |
| Materials | | | | | | | |
| | B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2,000 | x 1,48000 = | 2,96000 | |
| | BB10-0XMI | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària | 1,000 | x 66,10000 = | 66,10000 | |
| | | | | Subtotal: | | 69,06000 | 69,06000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,36270 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 83,93070 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **83,93070** |
| | **PB12-DIXG** | m | Porta d'acer tipus barana, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | **Rend.: 1,000** | | | **83,93 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0,400 | /R x | 25,21000 = | 10,08400 | |
| | A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0,200 | /R x | 22,12000 = | 4,42400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,50800 | 14,50800 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2,000 | x | 1,48000 = | 2,96000 | |
| | BB10-0XMI | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària | 1,000 | x | 66,10000 = | 66,10000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 69,06000 | 69,06000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | 0,36270 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 83,93070 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **83,93070** |
| **P-112** | **PB13-61TX** | m | Barana d'acer pintada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | **Rend.: 1,000** | | | | **106,64 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Partides d'obra | | | | | | | | |
| | PB12-DIXF | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | 1,000 | x | 83,93070 = | 83,93070 | |
| | P894-4V9D | m2 | Pintat de porta i reixa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | 1,000 | x | 22,70789 = | 22,70789 | |
| | | | | | Subtotal: | | 106,63859 | 106,63859 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 106,63859 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **106,63859** |
| **P-113** | **PB13-61TY** | u | Porta d'acer tipus barana pintada, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada pintada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | **Rend.: 1,000** | | | | **98,25 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Partides d'obra | | | | | | | | |
| | P894-4V9D | m2 | Pintat de porta i reixa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | 1,000 | x | 22,70789 = | 22,70789 | |
| | PB12-DIXG | m | Porta d'acer tipus barana, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | 0,900 | x | 83,93070 = | 75,53763 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 98,24552 | 98,24552 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 98,24552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **98,24552** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-114** | **PC16-5NMJ** | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs tauler de fusta aglomerada i subministrament i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | | **71,43** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | | |
| | A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1,000 | /R x | 24,11000 | = | 24,11000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | | 24,11000 | | 24,11000 |
| Materials | | | | | | | | | | |
| | B7JE-0GTJ | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0,105 | x | 16,97000 | = | 1,78185 | | |
| | B0CU2-2GV | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 25 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida | 1,000 | x | 22,07000 | = | 22,07000 | | |
| | BC1K-0WNT | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm | 1,000 | x | 22,87000 | = | 22,87000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | | 46,72185 | | 46,72185 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | | | 0,60275 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | | 71,43460 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **71,43460** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-115** | **PC1H-5D1A** | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | **Rend.: 1,000** | | | | | **62,85** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | | |
| | A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0,500 | /R x | 24,11000 | = | 12,05500 | | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,05500 | | 12,05500 |
| Materials | | | | | | | | | | |
| | BC1A-0TO6 | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1,000 | x | 50,61000 | = | 50,61000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | | 50,61000 | | 50,61000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | | 0,18083 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | | 62,84583 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **62,84583** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-116** | **PD18-8D5P** | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | **Rend.:** | **1,000** | | | | **19,99 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,180 | /R x | 22,04000 | = | 3,96720 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,360 | /R x | 24,82000 | = | 8,93520 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,90240 | 12,90240 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm | 0,670 | x | 0,89000 | = | 0,59630 | |
| | BDW3-FFA | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 1,000 | x | 0,03000 | = | 0,03000 | |
| | BDW3-FFA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 0,330 | x | 2,48000 | = | 0,81840 | |
| | BD1A-1NDL | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,400 | x | 3,89000 | = | 5,44600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,89070 | 6,89070 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,19354 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 19,98664 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **19,98664** |
| **P-117** | **PD18-8D5T** | m | Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | **Rend.:** | **1,000** | | | | **17,43 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,150 | /R x | 22,04000 | = | 3,30600 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,300 | /R x | 24,82000 | = | 7,44600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 10,75200 | 10,75200 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm | 0,900 | x | 0,89000 | = | 0,80100 | |
| | BD1A-1NEG | m | Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,400 | x | 3,65000 | = | 5,11000 | |
| | BDW3-FFA7 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm | 1,000 | x | 0,03000 | = | 0,03000 | |
| | BDW3-FFA9 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm | 0,330 | x | 1,74000 | = | 0,57420 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,51520 | 6,51520 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,16128 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 17,42848 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **17,42848** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-118** | **PD1A-F11A** | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **Rend.: 1,000** | | | | **19,39 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,180 | /R x | 22,01000 = | 3,96180 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,360 | /R x | 25,66000 = | 9,23760 | |
| | | | | | Subtotal: | | 13,19940 | 13,19940 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BD1A-1NDV | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,250 | x | 3,38000 = | 4,22500 | |
| | BDW3-FFA7 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm | 1,000 | x | 0,03000 = | 0,03000 | |
| | BDW3-FFA9 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm | 1,000 | x | 1,74000 = | 1,74000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 5,99500 | 5,99500 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,19799 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 19,39239 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **19,39239** |
| **P-119** | **PD1A-F11G** | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **Rend.: 1,000** | | | | **21,01 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,180 | /R x | 22,01000 = | 3,96180 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,360 | /R x | 25,66000 = | 9,23760 | |
| | | | | | Subtotal: | | 13,19940 | 13,19940 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BDW3-FFA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 1,000 | x | 2,48000 = | 2,48000 | |
| | BDW3-FFA | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 1,000 | x | 0,03000 = | 0,03000 | |
| | BD1A-1ND | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,250 | x | 4,08000 = | 5,10000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 7,61000 | 7,61000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,19799 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 21,00739 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **21,00739** |
| **P-120** | **PD1A-F11I** | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **Rend.: 1,000** | | | | **16,22 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,180 | /R x | 22,01000 | = | 3,96180 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,360 | /R x | 25,66000 | = | 9,23760 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 13,19940 | 13,19940 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD1A-1NDT | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,250 | x | 1,73000 | = | 2,16250 | |
| | BDW3-FFAB | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm | 1,000 | x | 0,65000 | = | 0,65000 | |
| | BDW3-FFAF | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm | 1,000 | x | 0,01000 | = | 0,01000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,82250 | 2,82250 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,19799 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 16,21989 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **16,21989** |
| **P-121** | **PD1A-F11J** | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **Rend.: 1,000** | | | | | **17,21 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,180 | /R x | 22,01000 | = | 3,96180 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,360 | /R x | 25,66000 | = | 9,23760 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 13,19940 | 13,19940 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BDW3-FFA | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm | 1,000 | x | 0,02000 | = | 0,02000 | |
| | BD1A-1NDU | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,250 | x | 2,20000 | = | 2,75000 | |
| | BDW3-FFA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm | 1,000 | x | 1,04000 | = | 1,04000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,81000 | 3,81000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,19799 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 17,20739 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **17,20739** |
| **P-122** | **PD1A-F11K** | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | **Rend.: 1,000** | | | | | **15,71 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,360 | /R x | 25,66000 | = | 9,23760 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,180 | /R x | 22,01000 | = | 3,96180 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 13,19940 | 13,19940 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,250 | x | 1,36000 | = | 1,70000 | |
| | BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 1,000 | x | 0,60000 | = | 0,60000 | |
| | BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 1,000 | x | 0,01000 | = | 0,01000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,31000 | 2,31000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,19799 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 15,70739 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **15,70739** |
| **P-123** | **PD31-568G** | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **Rend.: 1,000** | | | | | **83,08 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,800 | /R x | 20,71000 | = | 16,56800 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1,600 | /R x | 24,82000 | = | 39,71200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 56,28000 | 56,28000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,001 | x | 1,72000 | = | 0,00172 | |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,0021 | x | 116,61000 | = | 0,24488 | |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,0486 | x | 76,33000 | = | 3,70964 | |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 31,383 | x | 0,15000 | = | 4,70745 | |
| | BD34-2040 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm | 1,000 | x | 11,54000 | = | 11,54000 | |
| | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0315 | x | 182,53826 | = | 5,74996 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 25,95365 | 25,95365 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,84420 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 83,07785 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **83,07785** |
| **P-124** | **PD31-568K** | u | Pericó de pas, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **Rend.: 1,000** | | | | | **118,62 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 1,350 | /R x | 20,71000 = | 27,95850 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 2,700 | /R x | 24,82000 = | 67,01400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 94,97250 | 94,97250 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,0032 | x | 116,61000 = | 0,37315 | |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,0689 | x | 76,33000 = | 5,25914 | |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 49,236 | x | 0,15000 = | 7,38540 | |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,001 | x | 1,72000 = | 0,00172 | |
| | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0504 | x | 182,53826 = | 9,19993 | |
| | | | | | Subtotal: | | 22,21934 | 22,21934 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 1,42459 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 118,61643 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **118,61643** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-125** | **PD31-5691** | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 90x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | **Rend.: 1,000** | | | | **220,30 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 2,100 | /R x | 20,71000 = | 43,49100 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 4,200 | /R x | 24,82000 = | 104,24400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 147,73500 | 147,73500 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,0025 | x | 1,72000 = | 0,00430 | |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,0063 | x | 116,61000 = | 0,73464 | |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,1158 | x | 76,33000 = | 8,83901 | |
| | B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 83,996 | x | 0,19000 = | 15,95924 | |
| | BD34-2044 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 90x90x6 cm | 1,000 | x | 36,55000 = | 36,55000 | |
| | B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,1071 | x | 77,10770 = | 8,25823 | |
| | | | | | Subtotal: | | 70,34542 | 70,34542 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 2,21603 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 220,29645 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **220,29645** |

**P-126** **PD31-56CJ** u Pericó de pas i tapa registrable, de 150x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat — **Rend.: 1,000** — **291,98 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 3,200 | /R x | 20,71000 | = | 66,27200 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 6,400 | /R x | 24,82000 | = | 158,84800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 225,12000 | 225,12000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,0034 | x | 1,72000 | = | 0,00585 | |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,011 | x | 116,61000 | = | 1,28271 | |
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,1701 | x | 76,33000 | = | 12,98373 | |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 142,6095 | x | 0,15000 | = | 21,39143 | |
| | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,1524 | x | 182,53826 | = | 27,81883 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 63,48255 | 63,48255 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | | 3,37680 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 291,97935 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **291,97935** |

**P-127** **PD31-56CK** u Pericó de pas i tapa registrable, de 100x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat — **Rend.: 1,000** — **343,57 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 3,200 | /R x | 20,71000 | = | 66,27200 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 6,400 | /R x | 24,82000 | = | 158,84800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 225,12000 | 225,12000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD34-2041 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm | 1,000 | x | 58,67000 | = | 58,67000 | |
| | B0F1A-074N | u | Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 126,764 | x | 0,15000 | = | 19,01460 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,1512 | x | 76,33000 = | 11,54110 | |
| | B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,0095 | x | 116,61000 = | 1,10780 | |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,003 | x | 1,72000 = | 0,00516 | |
| | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,1355 | x | 182,53826 = | 24,73393 | |
| | | | | | | Subtotal: | 115,07259 | 115,07259 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 3,37680 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 343,56939 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **343,56939** |
| **P-128** | **PD58-5YG8** | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Model canal M 100 i reixeta CG100UCA marca Ulma o equivalent. | **Rend.: 1,000** | | | | **73,60 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,450 | /R x | 20,71000 = | 9,31950 | |
| | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0,300 | /R x | 24,82000 = | 7,44600 | |
| | | | | | | Subtotal: | 16,76550 | 16,76550 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,0847 | x | 77,18000 = | 6,53715 | |
| | BD5C-15AU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 1,050 | x | 47,66000 = | 50,04300 | |
| | | | | | | Subtotal: | 56,58015 | 56,58015 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,25148 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 73,59713 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **73,59713** |
| **P-129** | **PD58-5YQU** | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix | **Rend.: 1,000** | | | | **205,09 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,525 | /R x | 20,71000 | = | 10,87275 | |
| | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0,350 | /R x | 24,82000 | = | 8,68700 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,55975 | 19,55975 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,099 | x | 77,18000 | = | 7,64082 | |
| | BD5C-15CS | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 1,050 | x | 169,14000 | = | 177,59700 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 185,23782 | 185,23782 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,29340 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 205,09097 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **205,09097** |
| **P-130** | **PD58-5YR1** | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix | **Rend.: 1,000** | | | | | **50,71 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0,330 | /R x | 24,82000 | = | 8,19060 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,495 | /R x | 20,71000 | = | 10,25145 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 18,44205 | 18,44205 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD5C-15DA | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral | 1,050 | x | 18,34000 | = | 19,25700 | |
| | B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,165 | x | 77,18000 | = | 12,73470 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 31,99170 | 31,99170 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,27663 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 50,71038 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **50,71038** |
| **P-131** | **PD79-ELKA** | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **Rend.: 1,000** | | | | | **19,96 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,150 | /R x | 22,04000 | = | 3,30600 | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,050 | /R x | 21,41000 | = | 1,07050 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 | = | 2,07100 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,150 | /R x | 24,82000 | = | 3,72300 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,100 | /R x | 24,82000 | = | 2,48200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,65250 | 12,65250 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0,050 | /R x | 6,56000 | = | 0,32800 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0211 | /R x | 47,68000 | = | 1,00605 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,33405 | 1,33405 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0,1285 | x | 17,21000 | = | 2,21149 | |
| | BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1,000 | x | 0,08000 | = | 0,08000 | |
| | BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0,330 | x | 4,84000 | = | 1,59720 | |
| | BD7E-1ZQA | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,200 | x | 1,58000 | = | 1,89600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,78469 | 5,78469 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,18979 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 19,96103 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **19,96103** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-132** | **PD79-ELKH** | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **Rend.: 1,000** | | | | | **24,15 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,150 | /R x | 24,82000 | = | 3,72300 | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,050 | /R x | 21,41000 | = | 1,07050 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 | = | 2,07100 | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,150 | /R x | 22,04000 | = | 3,30600 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,100 | /R x | 24,82000 | = | 2,48200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,65250 | 12,65250 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0,050 | /R x | 6,56000 | = | 0,32800 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0211 | /R x | 47,68000 | = | 1,00605 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,33405 | 1,33405 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0,1323 | x | 17,21000 | = | 2,27688 | |
| | BDW3-FFA | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 1,000 | x | 0,10000 | = | 0,10000 | |
| | BDW3-FFAJ | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 0,330 | x | 6,77000 | = | 2,23410 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BD7E-1ZQS | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,200 | x 4,47000 = | 5,36400 | | |
| | | | | | Subtotal: | 9,97498 | | 9,97498 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,18979 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 24,15132 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **24,15132** |
| **P-133** | **PD79-ELKJ** | m | Claveguerón amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **Rend.: 1,000** | | | | **32,02 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,200 | /R x | 22,04000 = | 4,40800 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 = | 2,07100 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,200 | /R x | 24,82000 = | 4,96400 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,100 | /R x | 24,82000 = | 2,48200 | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,055 | /R x | 21,41000 = | 1,17755 | |
| | | | | | Subtotal: | | 15,10255 | 15,10255 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0,055 | /R x | 6,56000 = | 0,36080 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0211 | /R x | 47,68000 = | 1,00605 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,36685 | 1,36685 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0,1646 | x | 17,21000 = | 2,83277 | |
| | BDW3-FFAK | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0,330 | x | 14,90000 = | 4,91700 | |
| | BDW3-FFAP | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1,000 | x | 0,22000 = | 0,22000 | |
| | BD7E-1ZQW | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,200 | x | 6,13000 = | 7,35600 | |
| | | | | | Subtotal: | | 15,32577 | 15,32577 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,22654 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 32,02171 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **32,02171** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-134** | **PD79-ELKL** | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **Rend.: 1,000** | | | | | **55,31 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,100 | /R x | 24,82000 | = | 2,48200 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,200 | /R x | 24,82000 | = | 4,96400 | |
| | A0E-000A | h | Manobre especialista | 0,070 | /R x | 21,41000 | = | 1,49870 | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,200 | /R x | 22,04000 | = | 4,40800 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,100 | /R x | 20,71000 | = | 2,07100 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 15,42370 | 15,42370 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0,070 | /R x | 6,56000 | = | 0,45920 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0296 | /R x | 47,68000 | = | 1,41133 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,87053 | 1,87053 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BDW3-FFA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm | 0,330 | x | 47,06000 | = | 15,52980 | |
| | BD7E-1ZQY | m | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,200 | x | 14,82000 | = | 17,78400 | |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0,2184 | x | 17,21000 | = | 3,75866 | |
| | BDW3-FFA | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm | 1,000 | x | 0,71000 | = | 0,71000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 37,78246 | 37,78246 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,23136 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 55,30805 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **55,30805** |
| **P-135** | **PD7E-49AT** | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre | **Rend.: 1,000** | | | | | **115,13 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1,000 | /R x | 24,82000 | = | 24,82000 | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,500 | /R x | 22,04000 | = | 11,02000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 35,84000 | 35,84000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0,660 | x | 2,63000 | = | 1,73580 | |
| | BDW3-FFAS | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm | 1,000 | x | 1,77000 | = | 1,77000 | |
| | BD1A-1NDS | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,200 | x | 30,21000 | = | 36,25200 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BDW3-FFA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm | 0,330 | x | 118,16000 = | 38,99280 | |
| | | | | | | Subtotal: | 78,75060 | 78,75060 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,53760 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 115,12820 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **115,12820** |
| **P-136** | **PD7E-49AU** | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre | **Rend.: 1,000** | | | | **50,47 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,350 | /R x | 22,04000 = | 7,71400 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,700 | /R x | 24,82000 = | 17,37400 | |
| | | | | | | Subtotal: | 25,08800 | 25,08800 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0,660 | x | 2,63000 = | 1,73580 | |
| | BD1A-1NE1 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,200 | x | 11,90000 = | 14,28000 | |
| | BDW3-FFAL | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 0,330 | x | 26,06000 = | 8,59980 | |
| | BDW3-FFA | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 1,000 | x | 0,39000 = | 0,39000 | |
| | | | | | | Subtotal: | 25,00560 | 25,00560 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,37632 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 50,46992 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **50,46992** |
| **P-137** | **PD7E-49B0** | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre | **Rend.: 1,000** | | | | **41,84 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,350 | /R x | 22,04000 = | 7,71400 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,700 | /R x | 24,82000 = | 17,37400 | |
| | | | | | | Subtotal: | 25,08800 | 25,08800 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BD1A-1NE0 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,200 | x | 7,92000 = | 9,50400 | |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0,660 | x | 2,63000 = | 1,73580 | |
| | BDW3-FFAP | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1,000 | x | 0,22000 = | 0,22000 | |
| | BDW3-FFAK | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0,330 | x | 14,90000 = | 4,91700 | |
| | | | | | | Subtotal: | 16,37680 | 16,37680 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,37632 |
| | | | COST DIRECTE | | | 41,84112 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **41,84112** |

**P-138** **PD7E-49B4** m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre — **Rend.: 1,000** — **31,71 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,300 | /R x | 22,04000 | = | 6,61200 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,600 | /R x | 24,82000 | = | 14,89200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 21,50400 | 21,50400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1,000 | x | 0,08000 | = | 0,08000 | |
| | BD1A-1NDX | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,200 | x | 5,39000 | = | 6,46800 | |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0,660 | x | 2,63000 | = | 1,73580 | |
| | BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0,330 | x | 4,84000 | = | 1,59720 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,88100 | 9,88100 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,32256 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 31,70756 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **31,70756** |

**P-139** **PD7E-49BA** m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre — **Rend.: 1,000** — **33,28 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0,300 | /R x | 22,04000 | = | 6,61200 | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,600 | /R x | 24,82000 | = | 14,89200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 21,50400 | 21,50400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BDW3-FFA | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 1,000 | x | 0,10000 | = | 0,10000 | |
| | BDW3-FFAJ | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 0,330 | x | 6,77000 | = | 2,23410 | |
| | BD1A-1NE2 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1,200 | x | 6,15000 | = | 7,38000 | |
| | BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0,660 | x | 2,63000 | = | 1,73580 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 11,44990 | 11,44990 |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,32256 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 33,27646 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **33,27646** |

**P-140** **PDK1-DX9R** u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta **Rend.: 1,000** **68,96 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,4008 | /R x | 24,82000 | = | 9,94786 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,4008 | /R x | 20,71000 | = | 8,30057 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 18,24843 | 18,24843 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BDK5-1KH2 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1,000 | x | 50,19000 | = | 50,19000 | |
| | B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0,0053 | x | 47,18000 | = | 0,25005 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 50,44005 | 50,44005 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | 0,27373 |
| COST DIRECTE | | | 68,96221 |
| DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | 0,00000 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **68,96221** |

**P-141** **PDK1-W8EC** u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta **Rend.: 1,000** **257,55 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,4515 | /R x | 20,71000 | = | 9,35057 | |
| | A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0,4515 | /R x | 24,82000 | = | 11,20623 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 20,55680 | 20,55680 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BDK5-1KJ4 | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1,000 | x | 236,19000 | = | 236,19000 | |
| | B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0,0105 | x | 47,18000 | = | 0,49539 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 236,68539 | 236,68539 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | 0,30835 |
| COST DIRECTE | | | 257,55054 |
| DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | 0,00000 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **257,55054** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-142** | **PDV1-HC4W** | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE | **Rend.:** | **1,000** | | | **1.086,40** € |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BVAJ-H71C | u | Jornada d'enregistrament de la instal·lació de clavagueram mitjançant càmera (2 tècnics i càmara robotitzada) | 1,000 | x | 1.086,40000 = | 1.086,40000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1.086,40000 | 1.086,40000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 1.086,40000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **1.086,40000** |
| **P-143** | **PDV1-HC5G** | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT | **Rend.:** | **1,000** | | | **547,76** € |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BVAJ-H71P | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT | 1,000 | x | 547,76000 = | 547,76000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 547,76000 | 547,76000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 547,76000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **547,76000** |
| **P-144** | **PDV1-HC5M** | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT | **Rend.:** | **1,000** | | | **547,76** € |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BVAJ-H712 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT | 1,000 | x | 547,76000 = | 547,76000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 547,76000 | 547,76000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 547,76000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **547,76000** |
| **P-145** | **PDV1-HC5O** | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT | **Rend.:** | **1,000** | | | **684,71** € |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BVAJ-H729 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT | 1,000 | x | 684,71000 = | 684,71000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 684,71000 | 684,71000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COST DIRECTE | | | | 684,71000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **684,71000** |
| **P-146** | **PDV1-HC5Y** | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 | **Rend.: 1,000** | | | | **547,76 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BVAJ-H70P | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE | 1,000 | x | 547,76000 = | 547,76000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 547,76000 | 547,76000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 547,76000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **547,76000** |
| **P-147** | **PDV1-HC5Z** | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE | **Rend.: 1,000** | | | | **547,76 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BVAJ-H71G | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distibució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE | 1,000 | x | 547,76000 = | 547,76000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 547,76000 | 547,76000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 547,76000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **547,76000** |
| **P-148** | **PDZ0-428B** | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | **138,23 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1,000 | /R x | 24,82000 = | 24,82000 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,600 | /R x | 20,71000 = | 12,42600 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,500 | /R x | 25,66000 = | 12,83000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 50,07600 | 50,07600 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BDZ1-0LLW | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC | 1,000 | x | 87,40000 = | 87,40000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 87,40000 | 87,40000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,75114 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 138,22714 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **138,22714** |

**P-149** **PDZ0-428C** u Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. **Rend.: 1,000** **422,02 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1,000 | /R x | 24,82000 | = | 24,82000 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,600 | /R x | 20,71000 | = | 12,42600 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,500 | /R x | 25,66000 | = | 12,83000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 50,07600 | 50,07600 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BDZ1-0LLX | u | Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC | 1,000 | x | 371,19000 | = | 371,19000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 371,19000 | 371,19000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,75114 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 422,01714 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **422,01714** |

**P-150** **PE421-48R7** m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **14,43 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0,200 | /R x | 22,01000 | = | 4,40200 | |
| | A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0,200 | /R x | 25,66000 | = | 5,13200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,53400 | 9,53400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BE421-0O46 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1,020 | x | 3,24000 | = | 3,30480 | |
| | BEW1-0OW | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de | 0,330 | x | 4,38000 | = | 1,44540 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,75020 | 4,75020 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,14301 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 14,42721 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **14,42721** |

**P-151** **PE421-48R9** m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **14,98 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0,200 | /R x | 22,01000 | = | 4,40200 | |
| | A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0,200 | /R x | 25,66000 | = | 5,13200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,53400 | 9,53400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BE421-0O48 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1,020 | x | 3,77000 | = | 3,84540 | |
| | BEW1-0OW | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de | 0,330 | x | 4,43000 | = | 1,46190 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,30730 | 5,30730 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,14301 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 14,98431 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **14,98431** |
| **P-152** | **PE421-48RD** | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **15,38 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0,200 | /R x | 22,01000 | = | 4,40200 | |
| | A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0,200 | /R x | 25,66000 | = | 5,13200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,53400 | 9,53400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BE421-0O4 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1,020 | x | 4,03000 | = | 4,11060 | |
| | BEW1-0OX | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de | 0,330 | x | 4,83000 | = | 1,59390 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,70450 | 5,70450 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,14301 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 15,38151 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **15,38151** |
| **P-153** | **PE421-48RG** | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **16,11 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0,200 | /R x | 22,01000 | = | 4,40200 | |
| | A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0,200 | /R x | 25,66000 | = | 5,13200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,53400 | 9,53400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BE421-0O4F | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1,020 | x | 4,67000 | = | 4,76340 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BEW1-0OX | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de | 0,330 | x | 5,05000 | = | 1,66650 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,42990 | 6,42990 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,14301 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 16,10691 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **16,10691** |
| **P-154** | **PEKK-38GS** | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA1 marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | | **115,77 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BEKJ-0MFO | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1,000 | x | 101,25000 | = | 101,25000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 101,25000 | 101,25000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,21452 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 115,76552 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **115,76552** |
| **P-155** | **PEKK-38H3** | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | | **82,02 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BEKJ-0MG1 | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 | 1,000 | x | 67,50000 | = | 67,50000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació. | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 67,50000 | 67,50000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 82,01552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **82,01552** |
| **P-156** | **PEM6-B66E** | u | Ventiladors Helicocentrífugs Ultrasilenciosos de Baix Consum per a un cabal d'aire de 450 m3/h. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV marca Soler & Palau o equivalent. Ventiladors helicocentrífugs de mínim 200 m3/h fins a 800 m3/h, extremadament silenciosos, fabricats en material plàstic, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Equipats amb un sensor que permet la creació d'un sistema de cabal constant (CAV), tipus plug & play. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per a sistemes d'aportació d'aire o recirculació on s'instal·len filtres. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **709,04** **€** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0,300 | /R x 25,66000 = | 7,69800 | |
| | A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0,300 | /R x 22,01000 = | 6,60300 | |
| | | | | Subtotal: | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | |
| | BEM8-2O7F | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dbA | 1,000 | x 694,38000 = | 694,38000 | |
| | | | | Subtotal: | | 694,38000 | 694,38000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,35753 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 709,03853 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **709,03853** |
| **P-157** | **PEVB-6PHS** | u | Sonda lluminositat ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | **Rend.: 1,000** | | | **76,11** **€** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,600 | /R x 22,04000 = | 13,22400 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,600 | /R x 25,66000 = | 15,39600 | |
| | | | | Subtotal: | | 28,62000 | 28,62000 |
| Materials | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BEVE-1KB3 | u | Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge | 1,000 | x | 47,06000 | = | 47,06000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 47,06000 | 47,06000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,42930 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 76,10930 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **76,10930** |
| **P-158** | **PF56-FJGL** | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **8,66 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,100 | /R x | 22,04000 | = | 2,20400 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,100 | /R x | 25,66000 | = | 2,56600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,77000 | 4,77000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0A1-07KQ | u | Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior | 0,400 | x | 0,35000 | = | 0,14000 | |
| | BF53-FGLD | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1,020 | x | 3,25000 | = | 3,31500 | |
| | BFW6-04NP | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,150 | x | 1,43000 | = | 0,21450 | |
| | BFYC-04OQ | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,500 | x | 0,30000 | = | 0,15000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,81950 | 3,81950 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,07155 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 8,66105 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **8,66105** |
| **P-159** | **PF56-FJGN** | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **9,89 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,110 | /R x | 22,04000 | = | 2,42440 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,110 | /R x | 25,66000 | = | 2,82260 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,24700 | 5,24700 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFW6-04NU | u | Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,150 | x | 1,75000 | = | 0,26250 | |
| | BFYC-04OX | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,500 | x | 0,34000 | = | 0,17000 | |
| | BF53-FGLE | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN | 1,020 | x | 3,90000 | = | 3,97800 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1057 | | | | | | |
| | B0A1-07KA | u | Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior | 0,400 | x | 0,38000 | = | 0,15200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,56250 | 4,56250 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,07871 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 9,88821 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **9,88821** |
| **P-160** | **PF56-FJGS** | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **12,92 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,120 | /R x | 25,66000 | = | 3,07920 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,120 | /R x | 22,04000 | = | 2,64480 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,72400 | 5,72400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0A1-07KJ | u | Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior | 0,400 | x | 0,42000 | = | 0,16800 | |
| | BF53-FGLN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1,020 | x | 6,29000 | = | 6,41580 | |
| | BFW6-04O0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,150 | x | 2,19000 | = | 0,32850 | |
| | BFYC-04OK | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,500 | x | 0,40000 | = | 0,20000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,11230 | 7,11230 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,08586 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 12,92216 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **12,92216** |
| **P-161** | **PF56-FJGT** | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **15,58 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,130 | /R x | 22,04000 | = | 2,86520 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,130 | /R x | 25,66000 | = | 3,33580 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,20100 | 6,20100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFW6-04NY | u | Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,150 | x | 3,17000 | = | 0,47550 | |
| | BFYC-04OU | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,500 | x | 0,45000 | = | 0,22500 | |
| | B0A1-07KN | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior | 0,300 | x | 0,56000 | = | 0,16800 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BF53-FGLO | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1,020 | x | 8,25000 | = | 8,41500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,28350 | 9,28350 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,09302 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 15,57752 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **15,57752** |
| **P-162** | **PF56-FJGU** | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **19,03 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,145 | /R x | 22,04000 | = | 3,19580 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,145 | /R x | 25,66000 | = | 3,72070 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,91650 | 6,91650 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFYC-04OY | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,500 | x | 0,57000 | = | 0,28500 | |
| | B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0,300 | x | 0,64000 | = | 0,19200 | |
| | BF53-FGLP | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1,020 | x | 10,70000 | = | 10,91400 | |
| | BFW6-04O3 | u | Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,150 | x | 4,12000 | = | 0,61800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 12,00900 | 12,00900 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,10375 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 19,02925 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **19,02925** |
| **P-163** | **PF56-FJGV** | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **22,29 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,160 | /R x | 22,04000 | = | 3,52640 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,160 | /R x | 25,66000 | = | 4,10560 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,63200 | 7,63200 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0A1-07KS | u | Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior | 0,300 | x | 0,92000 | = | 0,27600 | |
| | BF53-FGLQ | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1,020 | x | 12,97000 | = | 13,22940 | |
| | BFW6-04NR | u | Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0,150 | x | 4,24000 | = | 0,63600 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BFYC-04OL | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0,500 | x | 0,81000 = | 0,40500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,54640 | 14,54640 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,11448 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 22,29288 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **22,29288** |
| **P-164** | **PFA8-DVC7** | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **7,17 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,115 | /R x | 25,66000 = | 2,95090 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,115 | /R x | 22,04000 = | 2,53460 | |
| | | | | | Subtotal: | | 5,48550 | 5,48550 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BFWB-08VT | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0,300 | x | 0,76000 = | 0,22800 | |
| | BFYG-08XM | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1,000 | x | 0,05000 = | 0,05000 | |
| | B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1,050 | x | 0,47000 = | 0,49350 | |
| | BFA7-08SW | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1,020 | x | 0,81000 = | 0,82620 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,59770 | 1,59770 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,08228 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 7,16548 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **7,16548** |
| **P-165** | **PFA8-DVDA** | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **17,46 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,150 | /R x | 22,04000 = | 3,30600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,150 | /R x | 25,66000 = | 3,84900 | |
| | | | | | Subtotal: | | 7,15500 | 7,15500 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BFWB-08VQ | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0,300 | x | 16,36000 = | 4,90800 | |
| | BFYG-08XI | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica | 1,000 | x | 0,24000 = | 0,24000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | d'estanquitat | | | | | | |
| | BFA7-08SD | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1,020 | x | 3,75000 | = | 3,82500 | |
| | B0A1-07KH | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 0,660 | x | 1,85000 | = | 1,22100 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 10,19400 | 10,19400 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,10733 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 17,45633 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **17,45633** |
| **P-166** | **PFA8-DVDJ** | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **32,29 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,210 | /R x | 25,66000 | = | 5,38860 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,210 | /R x | 22,04000 | = | 4,62840 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 10,01700 | 10,01700 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0A1-07JW | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 0,550 | x | 2,42000 | = | 1,33100 | |
| | BFA7-08SA | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1,020 | x | 11,45000 | = | 11,67900 | |
| | BFWB-08VM | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0,300 | x | 27,99000 | = | 8,39700 | |
| | BFYG-08XE | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,000 | x | 0,72000 | = | 0,72000 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 22,12700 | 22,12700 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,15026 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 32,29426 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **32,29426** |
| **P-167** | **PFA8-DVDM** | m | Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **35,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,225 | /R x | 25,66000 | = | 5,77350 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,225 | /R x | 22,04000 | = | 4,95900 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal: | | 10,73250 | 10,73250 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0A1-07K0 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior | 0,550 | x | 2,70000 = | 1,48500 | |
| | BFA7-08S5 | m | Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1,020 | x | 14,62000 = | 14,91240 | |
| | BFWB-08V8 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0,200 | x | 38,53000 = | 7,70600 | |
| | BFYG-08X0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,000 | x | 0,91000 = | 0,91000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 25,01340 | 25,01340 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,16099 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 35,90689 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **35,90689** |
| **P-168** | **PFA8-DVDP** | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **42,47 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,250 | /R x | 22,04000 = | 5,51000 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,250 | /R x | 25,66000 = | 6,41500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,92500 | 11,92500 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B0A1-07JZ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior | 0,500 | x | 3,05000 = | 1,52500 | |
| | BFYG-08XG | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,000 | x | 1,15000 = | 1,15000 | |
| | BFA7-08SB | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1,020 | x | 18,31000 = | 18,67620 | |
| | BFWB-08VO | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0,200 | x | 45,07000 = | 9,01400 | |
| | | | | | Subtotal: | | 30,36520 | 30,36520 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,17888 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 42,46908 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **42,46908** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-169** | **PFA8-DVDY** | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **66,90 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,300 | /R x | 22,04000 | = | 6,61200 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,31000 | 14,31000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFYG-08X4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,000 | x | 2,33000 | = | 2,33000 | |
| | B0A1-07JG | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior | 0,400 | x | 3,89000 | = | 1,55600 | |
| | BFA7-08T5 | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1,020 | x | 34,32000 | = | 35,00640 | |
| | BFWB-08VC | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0,200 | x | 67,40000 | = | 13,48000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 52,37240 | 52,37240 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,21465 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 66,89705 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **66,89705** |
| **P-170** | **PFA8-DVE1** | m | Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **114,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,350 | /R x | 22,04000 | = | 7,71400 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,350 | /R x | 25,66000 | = | 8,98100 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,69500 | 16,69500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B0A1-07JJ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 250 mm de diàmetre interior | 0,400 | x | 4,79000 | = | 1,91600 | |
| | BFA7-08T4 | m | Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1,020 | x | 53,33000 | = | 54,39660 | |
| | BFWB-08VE | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0,200 | x | 190,22000 | = | 38,04400 | |
| | BFYG-08X6 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 1,000 | x | 3,61000 | = | 3,61000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 97,96660 | 97,96660 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,25043 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 114,91203 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **114,91203** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-171** | **PFB3-140MQ** | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **Rend.: 1,000** | | **22,19** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,0719 | /R x | 25,66000 | = | 1,84495 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,0719 | /R x | 22,04000 | = | 1,58468 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,42963 | 3,42963 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,0422 | /R x | 47,68000 | = | 2,01210 | |
| | C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 0,050 | /R x | 4,70000 | = | 0,23500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,24710 | 2,24710 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFWF-09VY | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0,150 | x | 42,22000 | = | 6,33300 | |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0,1235 | x | 17,21000 | = | 2,12544 | |
| | BFB3-099N | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 1,020 | x | 7,85000 | = | 8,00700 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 16,46544 | 16,46544 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,05144 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 22,19361 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **22,19361** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-172** | **PFB3-140MS** | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **Rend.: 1,000** | | **4,81** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,007 | /R x | 25,66000 | = | 0,17962 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,007 | /R x | 22,04000 | = | 0,15428 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,33390 | 0,33390 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,038 | /R x | 47,68000 | = | 1,81184 | |
| | C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 0,025 | /R x | 4,70000 | = | 0,11750 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,92934 | 1,92934 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFWF-09U3 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0,075 | x | 2,38000 | = | 0,17850 | |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0,1058 | x | 17,21000 | = | 1,82082 | |
| | BFB3-096B | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 1,020 | x | 0,53000 | = | 0,54060 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,53992 | 2,53992 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,00501 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 4,80817 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **4,80817** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-173** | **PFB3-140MT** | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub | **Rend.: 1,000** | | | | | **5,01 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,0072 | /R x | 22,04000 | = | 0,15869 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,0072 | /R x | 25,66000 | = | 0,18475 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,34344 | 0,34344 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 0,025 | /R x | 4,70000 | = | 0,11750 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,038 | /R x | 47,68000 | = | 1,81184 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,92934 | 1,92934 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFB3-095R | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 1,020 | x | 0,65000 | = | 0,66300 | |
| | B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0,1071 | x | 17,21000 | = | 1,84319 | |
| | BFWF-09TW | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0,075 | x | 3,00000 | = | 0,22500 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | | 2,73119 | 2,73119 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,00515 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 5,00912 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **5,00912** |

**P-174** **PFQ0-3KIQ** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix **Rend.: 1,000** **8,35 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,075 | /R x | 22,04000 | = | 1,65300 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,075 | /R x | 25,66000 | = | 1,92450 | |
| | | | Subtotal: | | | | | 3,57750 | 3,57750 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFQ0-0DCY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1,020 | x | 4,56000 | = | 4,65120 | |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,500 | x | 0,14000 | = | 0,07000 | |
| | | | Subtotal: | | | | | 4,72120 | 4,72120 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | | 0,05366 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 8,35236 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **8,35236** |

**P-175** **PFQ0-3KLQ** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix **Rend.: 1,000** **8,39 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,075 | /R x | 25,66000 | = | 1,92450 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,075 | /R x | 22,04000 | = | 1,65300 | |
| | | | Subtotal: | | | | | 3,57750 | 3,57750 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència | 1,020 | x | 4,60000 | = | 4,69200 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | | | | | |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,500 | x | 0,14000 = | 0,07000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,76200 | 4,76200 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,05366 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 8,39316 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **8,39316** |
| **P-176** | **PFQ0-3KLR** | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **Rend.: 1,000** | | | | **8,45 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,075 | /R x | 22,04000 = | 1,65300 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,075 | /R x | 25,66000 = | 1,92450 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,57750 | 3,57750 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BFQ0-0DGI | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1,020 | x | 4,66000 = | 4,75320 | |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,500 | x | 0,14000 = | 0,07000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,82320 | 4,82320 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,05366 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 8,45436 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **8,45436** |
| **P-177** | **PFQ0-3KLS** | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **Rend.: 1,000** | | | | **9,63 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,080 | /R x | 25,66000 = | 2,05280 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,080 | /R x | 22,04000 = | 1,76320 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,81600 | 3,81600 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFQ0-0DGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1,020 | x | 5,58000 | = | 5,69160 | |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,500 | x | 0,14000 | = | 0,07000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,76160 | 5,76160 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,05724 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 9,63484 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **9,63484** |
| **P-178** | **PFQ0-3KLT** | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **Rend.: 1,000** | | | | | **10,82 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,090 | /R x | 22,04000 | = | 1,98360 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,090 | /R x | 25,66000 | = | 2,30940 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,29300 | 4,29300 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFQ0-0DGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1,020 | x | 6,27000 | = | 6,39540 | |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,500 | x | 0,14000 | = | 0,07000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,46540 | 6,46540 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,06440 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 10,82280 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **10,82280** |
| **P-179** | **PFQ0-3KLU** | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | **Rend.: 1,000** | | | | | **12,06 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,090 | /R x | 25,66000 | = | 2,30940 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,090 | /R x | 22,04000 | = | 1,98360 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,29300 | 4,29300 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BFQ0-0DGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1,020 | x | 7,48000 | = | 7,62960 | |
| | BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0,500 | x | 0,14000 | = | 0,07000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,69960 | 7,69960 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,06440 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 12,05700 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **12,05700** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-180** | **PG10-J1V7** | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | **Rend.: 1,000** | | | | **5.615,11** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,100 | /R x | 22,01000 | = | 2,20100 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,100 | /R x | 25,66000 | = | 2,56600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,76700 | 4,76700 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG10-J1R0 | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | 1,000 | x | 5.610,27000 | = | 5.610,27000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5.610,27000 | 5.610,27000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,07151 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 5.615,10851 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **5.615,10851** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-181** | **PG10-J1V8** | u | Quadre Secundari de Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | **Rend.: 1,000** | | | | **2.250,10** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,100 | /R x | 25,66000 | = | 2,56600 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,100 | /R x | 22,01000 | = | 2,20100 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,76700 | 4,76700 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG10-J1R1 | u | Quadre Secundari Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. | 1,000 | x | 2.245,26000 | = | 2.245,26000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2.245,26000 | 2.245,26000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,07151 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 2.250,09851 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **2.250,09851** |
| **P-182** | **PG12-DHBA** | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **14,78** **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,150 | /R x | 22,01000 | = | 3,30150 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,150 | /R x | 25,66000 | = | 3,84900 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,15050 | 7,15050 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG12-0G8U | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1,000 | x | 7,21000 | = | 7,21000 | |
| | BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1,000 | x | 0,31000 | = | 0,31000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,52000 | 7,52000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,10726 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 14,77776 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **14,77776** |
| **P-183** | **PG19-DGGW** | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica i fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **173,36** **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1,000 | /R x | 22,01000 | = | 22,01000 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1,000 | /R x | 25,66000 | = | 25,66000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 47,67000 | 47,67000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1,000 | x | 11,71000 | = | 11,71000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BG16-0BVO | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1,000 | x | 113,26000 | = | 113,26000 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 124,97000 | 124,97000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,71505 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 173,35505 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **173,35505** |
| **P-184** | **PG1D-H9W7** | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **395,27** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1,250 | /R x | 22,01000 | = | 27,51250 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1,250 | /R x | 25,66000 | = | 32,07500 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 59,58750 | 59,58750 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG1B-H64J | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial | 1,000 | x | 334,79000 | = | 334,79000 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 334,79000 | 334,79000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,89381 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 395,27131 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **395,27131** |
| **P-185** | **PG2N-EUG1** | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | **Rend.: 1,000** | | | | | **2,28** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,025 | /R x | 25,66000 | = | 0,64150 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,020 | /R x | 22,01000 | = | 0,44020 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,08170 | 1,08170 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG2Q-1KTK | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1,020 | x | 1,16000 | = | 1,18320 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,18320 | 1,18320 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,01623 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 2,28113 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **2,28113** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-186** | **PG2N-EUH8** | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | **Rend.: 1,000** | | | | **1,20** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,016 | /R x | 25,66000 | = | 0,41056 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,020 | /R x | 22,01000 | = | 0,44020 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,85076 | 0,85076 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG2Q-1KSV | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,020 | x | 0,33000 | = | 0,33660 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,33660 | 0,33660 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,01276 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 1,20012 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **1,20012** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-187** | **PG2N-EUH9** | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | **Rend.: 1,000** | | | | **1,37** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,016 | /R x | 25,66000 | = | 0,41056 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,020 | /R x | 22,01000 | = | 0,44020 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,85076 | 0,85076 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG2Q-1KS | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,020 | x | 0,50000 | = | 0,51000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 0,51000 | 0,51000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,01276 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 1,37352 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **1,37352** |

**P-188** **PG2N-EUIB** m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada — **Rend.: 1,000** — **1,92 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,020 | /R x | 22,01000 | = | 0,44020 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,025 | /R x | 25,66000 | = | 0,64150 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,08170 | 1,08170 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG2Q-1KTN | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1,020 | x | 0,81000 | = | 0,82620 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,82620 | 0,82620 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,01623 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 1,92413 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **1,92413** |

**P-189** **PG2N-EUJJ** m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat — **Rend.: 1,000** — **1,12 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,016 | /R x | 25,66000 | = | 0,41056 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,020 | /R x | 22,01000 | = | 0,44020 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,85076 | 0,85076 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG2Q-1KSU | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,020 | x | 0,25000 | = | 0,25500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,25500 | 0,25500 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,01276 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 1,11852 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **1,11852** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-190** | **PG2P-6T08** | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **3,19 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,050 | /R x | 22,01000 = | 1,10050 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,037 | /R x | 25,66000 = | 0,94942 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,04992 | 2,04992 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BG2P-1KU | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,020 | x | 0,95000 = | 0,96900 | |
| | BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1,000 | x | 0,14000 = | 0,14000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,10900 | 1,10900 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,03075 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 3,18967 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **3,18967** |
| **P-191** | **PG2P-6T09** | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **3,72 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,040 | /R x | 25,66000 = | 1,02640 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,050 | /R x | 22,01000 = | 1,10050 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2,12690 | 2,12690 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BG2P-1KUX | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,020 | x | 1,39000 = | 1,41780 | |
| | BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1,000 | x | 0,14000 = | 0,14000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,55780 | 1,55780 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,03190 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 3,71660 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **3,71660** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-192** | **PG33-E6CT** | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **Rend.: 1,000** | | | | | **3,11 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,015 | /R x | 22,01000 | = | 0,33015 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,015 | /R x | 25,66000 | = | 0,38490 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,71505 | 0,71505 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1,020 | x | 2,34000 | = | 2,38680 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,38680 | 2,38680 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,01073 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 3,11258 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **3,11258** |
| **P-193** | **PG33-E6CV** | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **Rend.: 1,000** | | | | | **4,10 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,015 | /R x | 22,01000 | = | 0,33015 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,015 | /R x | 25,66000 | = | 0,38490 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,71505 | 0,71505 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1,020 | x | 3,31000 | = | 3,37620 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,37620 | 3,37620 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,01073 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 4,10198 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **4,10198** |

**P-194** **PG33-E6E2** m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **6,04 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,015 | /R x | 22,01000 | = | 0,33015 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,015 | /R x | 25,66000 | = | 0,38490 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,71505 | 0,71505 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1,020 | x | 5,21000 | = | 5,31420 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,31420 | 5,31420 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | | 0,01073 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 6,03998 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **6,03998** |

**P-195** **PG33-E6E3** m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **9,40 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,040 | /R x | 22,01000 | = | 0,88040 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,040 | /R x | 25,66000 | = | 1,02640 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,90680 | 1,90680 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1,020 | x | 7,32000 | = | 7,46640 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 7,46640 | 7,46640 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,02860 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 9,40180 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **9,40180** |
| **P-196** | **PG33-E6E4** | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | **Rend.: 1,000** | | | **13,08 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,040 | /R x | 25,66000 = | 1,02640 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,040 | /R x | 22,01000 = | 0,88040 | |
| | | | | Subtotal: | | | 1,90680 | 1,90680 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1,020 | x | 10,93000 = | 11,14860 | |
| | | | | Subtotal: | | | 11,14860 | 11,14860 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,02860 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 13,08400 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **13,08400** |
| **P-197** | **PG3B-E7CS** | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | **Rend.: 1,000** | | | **12,17 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,200 | /R x | 25,66000 = | 5,13200 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,200 | /R x | 22,01000 = | 4,40200 | |
| | | | | Subtotal: | | | 9,53400 | 9,53400 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1,020 | x | 2,24000 = | 2,28480 | |
| | BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1,000 | x | 0,21000 = | 0,21000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 2,49480 | 2,49480 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,14301 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 12,17181 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **12,17181** |

**P-198** **PG3B-E7DP** m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra — **Rend.: 1,000** — **15,39 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,200 | /R x | 25,66000 | = | 5,13200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 11,73500 | 11,73500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG3I-06W4 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 | 1,020 | x | 3,20000 | = | 3,26400 | |
| | BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1,000 | x | 0,21000 | = | 0,21000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,47400 | 3,47400 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,17603 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 15,38503 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **15,38503** |

**P-199** **PG65-483R** u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada — **Rend.: 1,000** — **2,82 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,020 | /R x | 22,01000 | = | 0,44020 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,020 | /R x | 25,66000 | = | 0,51320 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,95340 | 0,95340 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt | 1,000 | x | 1,85000 | = | 1,85000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,85000 | 1,85000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,01430 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 2,81770 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **2,81770** |

**P-200** **PG6E-76TI** u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa — **Rend.: 1,000** — **12,43 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,133 | /R x | 22,01000 | = | 2,92733 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,150 | /R x | 25,66000 | = | 3,84900 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,77633 | 6,77633 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG69-1NHN | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1,000 | x | 5,55000 | = | 5,55000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,55000 | 5,55000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,10164 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 12,42797 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **12,42797** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-201** | **PG6E-76TV** | u | Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **22,82 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,150 | /R x | 25,66000 | = | 3,84900 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,183 | /R x | 22,01000 | = | 4,02783 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,87683 | 7,87683 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG69-1NI0 | u | Commutador de creuament per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 1,000 | x | 14,48000 | = | 14,48000 | |
| | BGW8-0ASI | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1,000 | x | 0,35000 | = | 0,35000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,83000 | 14,83000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,11815 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 22,82498 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **22,82498** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-202** | **PG6E-76W8** | u | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **13,99 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,183 | /R x | 22,01000 | = | 4,02783 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,150 | /R x | 25,66000 | = | 3,84900 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 7,87683 | 7,87683 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG69-1NKD | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 1,000 | x | 5,65000 | = | 5,65000 | |
| | BGW8-0ASI | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1,000 | x | 0,35000 | = | 0,35000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,00000 | 6,00000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,11815 |
| | | | COST DIRECTE | | | 13,99498 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **13,99498** |

**P-203** **PG6H-CUJA** u Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb quatre presses de corrent bipolar tipus ´´Schuko´´, dues presses de corrent bipolar amb subministrament estabilitzat i ininterromput tipus francesa i dues preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat. **Rend.: 1,000** **71,84 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,450 | /R x | 22,01000 | = | 9,90450 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,600 | /R x | 25,66000 | = | 15,39600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 25,30050 | 25,30050 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BGW8-0ASJ | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 8,000 | x | 0,36000 | = | 2,88000 | |
| | BP7B-1AH9 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell | 2,000 | x | 8,48000 | = | 16,96000 | |
| | BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 2,000 | x | 3,44000 | = | 6,88000 | |
| | BG6G-1NYU | u | Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, per a muntar sobre bastidor o caixa | 4,000 | x | 4,86000 | = | 19,44000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 46,16000 | 46,16000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,37951 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 71,84001 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **71,84001** |

**P-204** **PG6I-78FJ** u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat **Rend.: 1,000** **4,02 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,025 | /R x | 22,01000 | = | 0,55025 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,030 | /R x | 25,66000 | = | 0,76980 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,32005 | 1,32005 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG66-1OA0 | u | Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a caixa de mecanismes rectangular | 1,000 | x | 0,85000 | = | 0,85000 | |
| | BG6D-1OB2 | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt | 1,000 | x | 1,83000 | = | 1,83000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | | 2,68000 | 2,68000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,01980 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 4,01985 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **4,01985** |
| **P-205** | **PG6O-77RT** | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada | **Rend.: 1,000** | | | | **16,45 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,133 | /R x | 22,01000 = | 2,92733 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,150 | /R x | 25,66000 = | 3,84900 | |
| | | | | Subtotal: | | | 6,77633 | 6,77633 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BG6G-1NYI | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, per a encastar | 1,000 | x | 9,57000 = | 9,57000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 9,57000 | 9,57000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,10164 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 16,44797 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **16,44797** |
| **P-206** | **PG6O-77RX** | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **16,26 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,183 | /R x | 22,01000 = | 4,02783 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,150 | /R x | 25,66000 = | 3,84900 | |
| | | | | Subtotal: | | | 7,87683 | 7,87683 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BG6G-1NY8 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt | 1,000 | x | 7,91000 = | 7,91000 | |
| | BGW8-0ASJ | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 1,000 | x | 0,36000 = | 0,36000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 8,27000 | 8,27000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,11815 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 16,26498 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **16,26498** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-207** | **PG6S-486A** | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. | **Rend.: 1,000** | | | | | **25,69 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,400 | /R x | 25,66000 | = | 10,26400 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,400 | /R x | 22,01000 | = | 8,80400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,06800 | 19,06800 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG6J-07O2 | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1,000 | x | 6,34000 | = | 6,34000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,34000 | 6,34000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,28602 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 25,69402 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **25,69402** |
| **P-208** | **PG6S-486N** | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, encastada | **Rend.: 1,000** | | | | | **11,92 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,133 | /R x | 22,01000 | = | 2,92733 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,100 | /R x | 25,66000 | = | 2,56600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,49333 | 5,49333 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG6J-07O2 | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1,000 | x | 6,34000 | = | 6,34000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,34000 | 6,34000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,08240 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 11,91573 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **11,91573** |
| **P-209** | **PG75-H944** | u | Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat | **Rend.: 1,000** | | | | | **136,90 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,133 | /R x | 22,01000 | = | 2,92733 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,200 | /R x | 25,66000 | = | 5,13200 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 8,05933 | 8,05933 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BG75-H6HA | u | Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, per a muntar superficialment o a | 1,000 | x | 128,72000 | = | 128,72000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | carril DIN | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 128,72000 | 128,72000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,12089 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 136,90022 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **136,90022** |
| **P-210** | **PG86-HD0U** | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | **Rend.: 1,000** | | | **81,15 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,150 /R x | 25,66000 = | 3,84900 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,150 /R x | 22,04000 = | 3,30600 | |
| | | | | Subtotal: | | 7,15500 | 7,15500 |
| Materials | | | | | | | |
| | BG83-H6J2 | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1,000 x | 73,89000 = | 73,89000 | |
| | | | | Subtotal: | | 73,89000 | 73,89000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,10733 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 81,15233 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **81,15233** |
| **P-211** | **PGC3-B5XV** | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre, col·locat | **Rend.: 1,000** | | | **74,82 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,500 | /R x | 25,66000 | = | 12,83000 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,500 | /R x | 22,01000 | = | 11,00500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 23,83500 | 23,83500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BGC4-2O00 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre | 1,000 | x | 50,63000 | = | 50,63000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 50,63000 | 50,63000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,35753 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 74,82253 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **74,82253** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-212** | **PGD1-E3BT** | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | **Rend.: 1,000** | | | **33,21** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,233 | /R x | 22,01000 = | 5,12833 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,233 | /R x | 25,66000 = | 5,97878 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,10711 | 11,10711 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BGYD-0B2 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1,000 | x | 4,28000 = | 4,28000 | |
| | BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1,000 | x | 17,66000 = | 17,66000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 21,94000 | 21,94000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,16661 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 33,21372 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **33,21372** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-213** | **PGD4-614M** | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | **46,90** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,250 | /R x | 25,66000 = | 6,41500 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,250 | /R x | 22,01000 = | 5,50250 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal: | | 11,91750 | 11,91750 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1,000 | x 34,80000 | = | 34,80000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 34,80000 | 34,80000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,17876 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 46,89626 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **46,89626** |
| **P-214** | **PH11-AZWO** | m | Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència per encastar a carril. Model B1535-BF marca B-Led o equivalent. Carril per encastar format per perfil d'alumini per tira LED, difusor opal i tapes als extrems. Model PXG-205 marca B-Led o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **62,49 €** |
| | | | | Unitats | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,600 | /R x 25,66000 | = | 15,39600 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,600 | /R x 22,01000 | = | 13,20600 | |
| | | | | | Subtotal: | | 28,60200 | 28,60200 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BH11-2LSZ | m | Perfil d'alumini per tira LED per encastar amb difusor i tapes als extrems, model PXG-205 marca B-Led o equivalent | 1,100 | x 3,45000 | = | 3,79500 | |
| | BH11-2LSY | m | Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència. model B1535-BF marca B-Led o equivalent, per encastar a perfil d'alumini | 1,100 | x 26,97000 | = | 29,66700 | |
| | | | | | Subtotal: | | 33,46200 | 33,46200 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,42903 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 62,49303 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **62,49303** |
| **P-215** | **PH13-BZCA** | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | **178,27 €** |
| | | | | Unitats | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,30100 | 14,30100 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | |
| | BH12-2XSA | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment i en linealment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 1,000 | x | 163,75000 = | 163,75000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 163,75000 | 163,75000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 178,26552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **178,26552** |
| **P-216** | **PH13-BZCB** | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | **190,29 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x | 22,01000 = | 6,60300 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x | 25,66000 = | 7,69800 | |
| | | | | | Subtotal: | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BH12-2XSB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 869 mm, potència 20W, flux lluminós 1755 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 1,000 | x | 175,77000 = | 175,77000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 175,77000 | 175,77000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 190,28552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **190,28552** |
| **P-217** | **PH13-BZCC** | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | **251,36 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BH12-2XSC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 1,000 | x | 236,84000 | = | 236,84000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 236,84000 | 236,84000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 251,35552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **251,35552** |
| **P-218** | **PH13-BZCD** | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | | **257,23 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BH12-2XSD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 1,000 | x | 242,71000 | = | 242,71000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 242,71000 | 242,71000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 257,22552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **257,22552** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-219** | **PH13-BZCE** | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | | **348,38 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BH12-2XSE | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 1,000 | x | 333,86000 | = | 333,86000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 333,86000 | 333,86000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 348,37552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **348,37552** |
| **P-220** | **PH13-BZCG** | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | | | **386,18 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BH12-2XSG | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 1,000 | x | 371,66000 | = | 371,66000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 371,66000 | 371,66000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 386,17552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **386,17552** |
| **P-221** | **PH13-BZCH** | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | **398,19 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x 22,01000 = | 6,60300 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x 25,66000 = | 7,69800 | |
| | | | | Subtotal: | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | |
| | BH12-2XSH | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. | 1,000 | x 383,67000 = | 383,67000 | |
| | | | | Subtotal: | | 383,67000 | 383,67000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 398,18552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **398,18552** |
| **P-222** | **PH13-BZCX** | u | Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **95,95 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x 25,66000 = | 7,69800 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x 22,01000 = | 6,60300 | |
| | | | | Subtotal: | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | |
| | BH12-2XRQ | u | Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model | 1,000 | x 81,43000 = | 81,43000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 81,43000 | 81,43000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 95,94552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **95,94552** |
| **P-223** | **PH57-B39Z** | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | **Rend.: 1,000** | | | **119,59 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,150 | /R x 22,01000 = | 3,30150 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,150 | /R x 25,66000 = | 3,84900 | |
| | | | | Subtotal: | | 7,15050 | 7,15050 |
| Materials | | | | | | | |
| | BH65-2IJF | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1,000 | x 112,33000 = | 112,33000 | |
| | | | | Subtotal: | | 112,33000 | 112,33000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,10726 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 119,58776 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **119,58776** |
| **P-224** | **PHM2-143P0** | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:<br><br>- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)<br><br>- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) | **Rend.: 1,000** | | | **957,50 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1,1333 | /R x | 22,01000 | = | 24,94393 | |
| | A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0,032 | /R x | 24,82000 | = | 0,79424 | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,8852 | /R x | 25,66000 | = | 22,71423 | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,1344 | /R x | 20,71000 | = | 2,78342 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 51,23582 | 51,23582 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,1446 | /R x | 47,68000 | = | 6,89453 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,89453 | 6,89453 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BGYD-0B2X | u | Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra | 1,000 | x | 4,28000 | = | 4,28000 | |
| | B06F1-I4QZ | m3 | Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0,5632 | x | 84,30000 | = | 47,47776 | |
| | BHM2-13J8 | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç | 1,000 | x | 737,28000 | = | 737,28000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5 | | | | | | |
| | BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 2,160 | x | 0,32000 | = | 0,69120 | |
| | BGWD-0AS | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 1,000 | x | 0,38000 | = | 0,38000 | |
| | BGD2-06US | u | Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix | 1,000 | x | 48,72000 | = | 48,72000 | |
| | BG4M-VLEO | u | Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial | 1,000 | x | 17,32000 | = | 17,32000 | |
| | BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1,836 | x | 2,11000 | = | 3,87396 | |
| | BG33-G2RB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 17,595 | x | 1,86000 | = | 32,72670 | |
| | BG2Q-1KS | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1,836 | x | 0,50000 | = | 0,91800 | |
| | BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 2,2032 | x | 2,24000 | = | 4,93517 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 898,60279 | 898,60279 |
| | | | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,76854 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | | 957,50168 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **957,50168** |

**P-225** **PHN1-AE1R** u Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. **Rend.: 1,000** **41,52 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300 | /R x | 22,01000 | = | 6,60300 | |
| | | | | | | Subtotal: | | 14,30100 | 14,30100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BHN1-2GT8 | u | Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 27,00000 | = | 27,00000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 27,00000 | 27,00000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,21452 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 41,51552 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **41,51552** |
| **P-226** | **PHQE-C09S** | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, temperatura de color 3000 K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I. Cos fabricat amb alumini, pintat amb pintura electrostàtica en pols de color negre i difusor de vidre frontal, grau de protecció IP66, vida de leds 50.000 h, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent. | **Rend.: 1,000** | | | **392,09 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0,483 | /R x 25,66000 = | 12,39378 | |
| | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,483 | /R x 22,01000 = | 10,63083 | |
| | | | | Subtotal: | | 23,02461 | 23,02461 |
| Materials | | | | | | | |
| | BHQ6-2Y9S | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini fos a pressió amb recubriment negre en pols i difusor de vidre frontal, grau de protecció IP66, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent. | 1,000 | x 368,72000 = | 368,72000 | |
| | | | | Subtotal: | | 368,72000 | 368,72000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,34537 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 392,08998 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **392,08998** |
| **P-227** | **PJ117-3BMP** | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **46,72 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,300 | /R x 25,66000 = | 7,69800 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,075 | /R x 22,01000 = | 1,65075 | |
| | | | | Subtotal: | | 9,34875 | 9,34875 |
| Materials | | | | | | | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,025 | x 21,03000 = | 0,52575 | |
| | BJ115-0QH | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x 36,61000 = | 36,61000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 37,13575 | 37,13575 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,23372 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 46,71822 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **46,71822** |
| **P-228** | **PJ117-3BMQ** | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **87,30 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,075 | /R x 22,01000 = | 1,65075 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,300 | /R x 25,66000 = | 7,69800 | |
| | | | | Subtotal: | | 9,34875 | 9,34875 |
| Materials | | | | | | | |
| | BJ115-0QH | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x 77,19000 = | 77,19000 | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,025 | x 21,03000 = | 0,52575 | |
| | | | | Subtotal: | | 77,71575 | 77,71575 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,23372 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 87,29822 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **87,29822** |
| **P-229** | **PJ117-3BTG** | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **98,83 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,300 | /R x 25,66000 = | 7,69800 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,075 | /R x 22,01000 = | 1,65075 | |
| | | | | Subtotal: | | 9,34875 | 9,34875 |
| Materials | | | | | | | |
| | BJ115-0QIM | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x 88,72000 = | 88,72000 | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,025 | x 21,03000 = | 0,52575 | |
| | | | | Subtotal: | | 89,24575 | 89,24575 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,23372 |
| | | | COST DIRECTE | | | 98,82822 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **98,82822** |

**P-230** **PJ11C-3CWG** u Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. **Rend.: 1,000** **336,81 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,340 | /R x | 22,01000 | = | 7,48340 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1,250 | /R x | 25,66000 | = | 32,07500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 39,55840 | 39,55840 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,012 | x | 21,03000 | = | 0,25236 | |
| | BJ11C-0Q64 | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 296,01000 | = | 296,01000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 296,26236 | 296,26236 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 0,98896 |
| COST DIRECTE | | | 336,80972 |
| DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **336,80972** |

**P-231** **PJ11C-3CWH** u Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. **Rend.: 1,000** **342,21 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,340 | /R x | 22,01000 | = | 7,48340 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1,250 | /R x | 25,66000 | = | 32,07500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 39,55840 | 39,55840 |
| Materials | | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,012 | x | 21,03000 = | 0,25236 | |
| | BJ11C-0Q65 | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 301,41000 = | 301,41000 | |
| | | | | | | Subtotal: | 301,66236 | 301,66236 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | 0,98896 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 342,20972 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **342,20972** |
| **P-232** | **PJ186-3CNH** | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **176,87 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,150 | /R x | 22,01000 = | 3,30150 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,600 | /R x | 25,66000 = | 15,39600 | |
| | | | | | | Subtotal: | 18,69750 | 18,69750 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BJ11O-0PM | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0,245 | x | 3,76000 = | 0,92120 | |
| | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,015 | x | 21,03000 = | 0,31545 | |
| | BJ18A-17W | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 156,47000 = | 156,47000 | |
| | | | | | | Subtotal: | 157,70665 | 157,70665 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 2,50 % | | 0,46744 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 176,87159 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **176,87159** |
| **P-233** | **PJ187-3CPD** | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | **Rend.: 1,000** | | | | **50,30 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,040 | /R x | 22,01000 = | 0,88040 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,150 | /R x | 25,66000 = | 3,84900 | |
| | | | | | | Subtotal: | 4,72940 | 4,72940 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJ18B-0PM | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 1,000 | x | 45,50000 | = | 45,50000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 45,50000 | 45,50000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,07094 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 50,30034 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **50,30034** |
| **P-234** | **PJ211-3E92** | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb mobilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles | **Rend.: 1,000** | | | | | **108,28** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,300 | /R x | 25,66000 | = | 7,69800 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,075 | /R x | 22,01000 | = | 1,65075 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 9,34875 | 9,34875 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJ211-0R4Q | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb movilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclos subministrament i instal·lació. Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles | 1,000 | x | 98,79000 | = | 98,79000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 98,79000 | 98,79000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,14023 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 108,27898 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **108,27898** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-235** | **PJ215-3CS0** | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | **Rend.: 1,000** | | | | **19,29** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,062 | /R x | 22,01000 = | 1,36462 | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,250 | /R x | 25,66000 = | 6,41500 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 7,77962 | | 7,77962 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJ215-0RR | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | 1,000 | x | 11,39000 = | 11,39000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,39000 | | 11,39000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,11669 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 19,28631 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **19,28631** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-236** | **PJ21B-3D9M** | u | Aixeta per a abocador amb canó giratori monocomandament, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*. Ref A5A878EC00 seria Brava marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **60,79** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,075 | /R x | 22,01000 = | 1,65075 | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,300 | /R x | 25,66000 = | 7,69800 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 9,34875 | | 9,34875 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJ21B-0R7 | u | Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* | 1,000 | x | 51,30000 = | 51,30000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 51,30000 | | 51,30000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,14023 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 60,78898 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **60,78898** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-237** | **PJ21C-3SHL** | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. Característiques tècniques: - Índexs blau i vermell. - Tecnologia Water Saving estalvi d´aigua amb el màxim benestar. - Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min. - 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg. - Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). | **Rend.: 1,000** | | | | | **116,80** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,450 | /R x | 25,66000 | = | 11,54700 | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,112 | /R x | 22,01000 | = | 2,46512 | | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,01212 | | 14,01212 |
| Materials | | | | | | | | | | |
| | BJ21C-0R8F | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 102,58000 | = | 102,58000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | | 102,58000 | | 102,58000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | | 0,21018 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | | 116,80230 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **116,80230** |
| **P-238** | **PJ21C-3SI3** | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. Característiques tècniques: - Índexs blau i vermell. - Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min. - Limitador ecológico de caudal. - 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg. - Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). | **Rend.: 1,000** | | | | | **145,30** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,450 | /R x | 25,66000 | = | 11,54700 | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,112 | /R x | 22,01000 | = | 2,46512 | | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,01212 | | 14,01212 |
| Materials | | | | | | | | | | |
| | BJ21C-0R8P | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb | 1,000 | x | 131,08000 | = | 131,08000 | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 131,08000 | 131,08000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,21018 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 145,30230 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **145,30230** |
| **P-239** | **PJ21E-3UGL** | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.<br>- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes. | **Rend.: 1,000** | | | **391,60 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,400 | /R x | 25,66000 = | 10,26400 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,100 | /R x | 22,01000 = | 2,20100 | |
| | | | | Subtotal: | | | 12,46500 | 12,46500 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BJ21D-0RG | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.<br>- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes. | 1,000 | x | 378,95000 = | 378,95000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 378,95000 | 378,95000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,18698 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 391,60198 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **391,60198** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-240** | **PJ21P-3XZV** | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **35,74 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,050 | /R x | 25,66000 = | 1,28300 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,020 | /R x | 22,01000 = | 0,44020 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1,72320 | 1,72320 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BJ21P-0RD9 | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 33,99000 = | 33,99000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 33,99000 | 33,99000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,02585 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 35,73905 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **35,73905** |
| **P-241** | **PJ2Z3-3ECL** | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* | **Rend.: 1,000** | | | | **12,91 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,300 | /R x | 25,66000 = | 7,69800 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,075 | /R x | 22,01000 = | 1,65075 | |
| | | | | | Subtotal: | | 9,34875 | 9,34875 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BJ2Z3-0RKX | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* | 1,000 | x | 3,42000 = | 3,42000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,42000 | 3,42000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,14023 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 12,90898 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **12,90898** |
| **P-242** | **PJ3D-3FKP** | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació | **Rend.: 1,000** | | | | **22,32 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,200 | /R x | 25,66000 = | 5,13200 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,050 | /R x | 22,01000 = | 1,10050 | |
| | | | | | Subtotal: | | 6,23250 | 6,23250 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJ3E-0RNA | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a connectar al ramal | 1,000 | x | 15,99000 | = | 15,99000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 15,99000 | 15,99000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,09349 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 22,31599 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **22,31599** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-243** | **PJ41-HA1T** | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques | **Rend.: 1,000** | | | | **419,64** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1,000 | /R x | 24,82000 | = | 24,82000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 24,82000 | 24,82000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJ4Z-H68S | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de nilò | 1,000 | x | 394,45000 | = | 394,45000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 394,45000 | 394,45000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,37230 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 419,64230 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **419,64230** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-244** | **PJ41-HA1U** | u | Barra mural fixa vertical recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | **Rend.: 1,000** | | | | **83,22** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,250 | /R x | 24,82000 | = | 6,20500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,20500 | 6,20500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJ4Z-H68K | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1,000 | x | 76,92000 | = | 76,92000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 76,92000 | 76,92000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,09308 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 83,21808 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **83,21808** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-245** | **PJ41-HA1V** | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | **Rend.: 1,000** | | | | **150,87** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0,350 | /R x | 24,82000 = | 8,68700 | |
| | | | | | Subtotal: | | 8,68700 | 8,68700 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BJ4Z-H68X | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1,000 | x | 142,05000 = | 142,05000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 142,05000 | 142,05000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,13031 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 150,86731 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **150,86731** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-246** | **PJ41-HA1W** | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | **Rend.: 1,000** | | | | **312,09 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1,000 | /R x | 24,82000 = | 24,82000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 24,82000 | 24,82000 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1,000 | x | 286,90000 = | 286,90000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 286,90000 | 286,90000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,37230 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 312,09230 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **312,09230** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-247** | **PJ64-9FRM** | u | Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas entre 80 i 150 micres, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa. Segons la UNE 13443-1. | **Rend.: 1,000** | | | | **2.301,19 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,250 | /R x | 25,66000 = | 6,41500 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,250 | /R x | 22,01000 = | 5,50250 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,91750 | 11,91750 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BJ64-28NZ | u | Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant | 1,000 | x | 2.289,09000 = | 2.289,09000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2.289,09000 | 2.289,09000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,17876 |
| | | | COST DIRECTE | | | 2.301,18626 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **2.301,18626** |
| **P-248** | **PJ65-3GAA** | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90. format per 5 vàlvules i canonada PVC 90 mm<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | **937,41 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 00776 | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90.<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 x | 937,41000 = | 937,41000 | |
| | | | | | Subtotal: | 937,41000 | 937,41000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 937,41000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **937,41000** |
| **P-249** | **PJ65-3GAB** | u | Suports per a bateries de vàlvules altura 2,30 m.<br>Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm.<br>Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | **98,63 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 28691 | u | Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm.<br>Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 x | 98,63000 = | 98,63000 | |
| | | | | | Subtotal: | 98,63000 | 98,63000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 98,63000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **98,63000** |
| **P-250** | **PJ65-3GAC** | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | **62,52 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28694 | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 62,52000 = | 62,52000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 62,52000 | 62,52000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 62,52000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **62,52000** |
| **P-251** | **PJ65-3GAD** | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulometries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **0,68 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 00596 | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulometries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 0,68000 = | 0,68000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,68000 | 0,68000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 0,68000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **0,68000** |
| **P-252** | **PJ65-3GAE** | kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulometries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **0,68 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 10697 | Kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulometries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 0,68000 = | 0,68000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 0,68000 | 0,68000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 0,68000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **0,68000** |
| **P-253** | **PJ65-3GAF** | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30291 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **2.211,48 €** |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 30290 | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30291 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 2.211,48000 = | 2.211,48000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 2.211,48000 | 2.211,48000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 2.211,48000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **2.211,48000** |
| **P-254** | **PJ65-3GAG** | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE.<br>Per a un 48.28 m3/h de cabal i 12 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **1.674,85 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 63042 | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 1.674,85000 = | 1.674,85000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 1.674,85000 | 1.674,85000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 1.674,85000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **1.674,85000** |
| **P-255** | **PJ65-3GAH** | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **90,96 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 02392 | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente | 1,000 | x | 90,96000 = | 90,96000 | |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | 90,96000 | | 90,96000 |
| | | | COST DIRECTE | | | 90,96000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **90,96000** |

**P-256** **PJ65-3GAI** u Equip floculació continu **Rend.: 1,000** **388,13** **€**

Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.
Inclou:
-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h
-Vàlvula d'injecció
-Vàlvula de peu
-tub d´aspiració i tub d´impulsió.
Model 54528 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | 54528 | u | Equip floculació continu<br>Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.<br>Inclou:<br>-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h<br>-Vàlvula d'injecció<br>-Vàlvula de peu<br>-tub d´aspiració i tub d´impulsió.<br>Model 54528 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 388,13000 | = | 388,13000 | |
| | | | Subtotal: | | | | | 388,13000 | 388,13000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 388,13000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **388,13000** |

**P-257** **PJ65-3GAK** u Filtre d'arena bobinat monocapa de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm. Filtre Praga Ø1400- sortida 90mm **Rend.: 1,000** **3.647,54** **€**

Equipats amb:
-Manòmetres
-Purges d'aire i aigua
-Tap de buidatge.
-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².
-Cabal 46m3/h
-Connexions D.90mm
-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²
Model 00696 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | 00696 | u | Filtre monocapa mod. Praga de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm.<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²<br>Model 00696 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 3.647,54000 | = | 3.647,54000 | |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | 3.647,54000 | | 3.647,54000 |
| | | | COST DIRECTE | | | 3.647,54000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **3.647,54000** |
| **P-258** | **PJ65-3GBF** | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30288 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | **1.345,79 €** |
| | | | | Unitats | Preu / Parcial | Import |
| Materials | | | | | | |
| | 30288 | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30288 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x 1.345,79000 = 1.345,79000 | |
| | | | Subtotal: | 1.345,79000 | | 1.345,79000 |
| | | | COST DIRECTE | | | 1.345,79000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **1.345,79000** |
| **P-259** | **PJ65-3GBG** | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 53.41 m3/h de cabal i 11 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | **1.674,85 €** |
| | | | | Unitats | Preu / Parcial | Import |
| Materials | | | | | | |
| | 63043 | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x 1.674,85000 = 1.674,85000 | |
| | | | Subtotal: | 1.674,85000 | | 1.674,85000 |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| COST DIRECTE | | 1.674,85000 |
| DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **1.674,85000** |

**P-260** **PJA8-3HWG** u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013
Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.
Durabilitat:
- Cuba vitrificada.
- Resistència blindada.
Estalvi energètic:
- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).
- Aïllament dalta densitat.
- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.
Garantia:
- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.
Classificació ERP: C
Inclòs subministrament i instal·lació.

**Rend.: 1,000** **471,84** **€**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1,400 | /R x | 25,66000 | = | 35,92400 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,320 | /R x | 22,01000 | = | 7,04320 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 42,96720 | 42,96720 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BJAD-0QVG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | 1,000 | x | 427,80000 | = | 427,80000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 427,80000 | 427,80000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 1,07418 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 471,84138 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **471,84138** |
| **P-261** | **PJM45-MABA** | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **726,47 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 71716 | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos. | 1,000 | x 726,47000 = | 726,47000 | |
| | | | | Subtotal: | | 726,47000 | 726,47000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 726,47000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **726,47000** |
| **P-262** | **PJM45-MABB** | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **26,76 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 22353 | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x 26,76000 = | 26,76000 | |
| | | | | Subtotal: | | 26,76000 | 26,76000 |

# *JUSTIFICACIÓ DE PREUS*



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COST DIRECTE | | | 26,76000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **26,76000** |
| **P-263** | **PJM45-MABC** | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **34,64 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 21248 | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent | 1,000 x | 34,64000 = | 34,64000 | |
| | | | | | Subtotal: | 34,64000 | 34,64000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 34,64000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **34,64000** |
| **P-264** | **PJM45-MABD** | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **11,14 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 00301 | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent | 1,000 x | 11,14000 = | 11,14000 | |
| | | | | | Subtotal: | 11,14000 | 11,14000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 11,14000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **11,14000** |
| **P-265** | **PJM45-MABE** | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle<br>Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.<br>Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.<br>Model 15660 Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **15,69 €** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 15660 | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow. Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684. Model 15660 Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 15,69000 = | 15,69000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 15,69000 | 15,69000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 15,69000 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **15,69000** |
| **P-266** | **PJM45-MABF** | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars Acabat amb gel-coat. Amb vàlvula hidrostàtica opcional. Per a piscina de formigó Model 28711 marca Fluidra o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **729,00 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 20288 | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars Acabat amb gel-coat. Amb vàlvula hidrostàtica opcional. Per a piscina de formigó Model 28711marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 729,00000 = | 729,00000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 729,00000 | 729,00000 |
| | | | | | | COST DIRECTE | | 729,00000 |
| | | | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | 0,00000 |
| | | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | **729,00000** |
| **P-267** | **PJM45-MABG** | u | Tapa antivortex extraplana Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema. Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000. Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm Per a piscines de formigó. Model 28556 marca Fluidra o equivalent Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **567,85 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 28556 | u | Tapa antivortex extraplana Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema. Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000. Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm Per a piscines de formigó. Model 28556 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 567,85000 = | 567,85000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | 567,85000 | 567,85000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 567,85000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **567,85000** |
| **P-268** | **PJM45-MABI** | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | **Rend.: 1,000** | | | **297,20 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0,360 | /R x 25,66000 = | 9,23760 | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0,360 | /R x 22,01000 = | 7,92360 | |
| | | | | Subtotal: | | 17,16120 | 17,16120 |
| Materials | | | | | | | |
| | BJM35-V8G | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 1,000 | x 279,78000 = | 279,78000 | |
| | | | | Subtotal: | | 279,78000 | 279,78000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,25742 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 297,19862 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **297,19862** |
| **P-269** | **PJM45-MACA** | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **589,78 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 71714 | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0. | 1,000 | x 589,78000 = | 589,78000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 589,78000 | 589,78000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 589,78000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **589,78000** |
| **P-270** | **PJM45-MACB** | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP.<br>B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **88,41 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | 56116T | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP.<br>B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent | 1,000 x | 88,41000 = | 88,41000 | |
| | | | | Subtotal: | | 88,41000 | 88,41000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 88,41000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **88,41000** |
| **P-271** | **PJM45-MACC** | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.<br>- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **675,85 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | R3-SEV | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba. | 1,000 x | 675,85000 = | 675,85000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | | | | |
| | | | | | Subtotal: | 675,85000 | 675,85000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 675,85000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **675,85000** |
| **P-272** | **PJMZ-IRSO** | u | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació | **Rend.: 1,000** | | | **3.033,00 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | |
| | BJZ1-IRSP | u | Ramal per a escomesa d'aigua de 40 mm de diàmetre | 1,000 x | 592,70000 = | 592,70000 | |
| | BJZ2-IRSS | u | Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 10 a 16 m3/h | 1,000 x | 454,93000 = | 454,93000 | |
| | BJZ2-IRST | u | Drets de companyia, per a escomesa de 10 a 16 m3/h | 1,000 x | 1.985,37000 = | 1.985,37000 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.033,00000 | 3.033,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 3.033,00000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **3.033,00000** |
| **P-273** | **PJS7-HBCJ** | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN200, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. | **Rend.: 1,000** | | | **32,57 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,400 /R x | 25,66000 = | 10,26400 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,400 /R x | 22,04000 = | 8,81600 | |
| | | | | | Subtotal: | 19,08000 | 19,08000 |
| Materials | | | | | | | |
| | BD7H-TQV6 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN200, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 2,000 x | 6,60000 = | 13,20000 | |
| | | | | | Subtotal: | 13,20000 | 13,20000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,28620 |
| | | | COST DIRECTE | | | 32,56620 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **32,56620** |

**P-274** **PJS7-HBCK** u Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN250, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. **Rend.: 1,000** **55,89 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,400 | /R x | 22,04000 | = | 8,81600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,400 | /R x | 25,66000 | = | 10,26400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,08000 | 19,08000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD7H-TQV7 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN250, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 2,000 | x | 18,26000 | = | 36,52000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 36,52000 | 36,52000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | | 0,28620 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 55,88620 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **55,88620** |

**P-275** **PJS7-HBCL** u Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN140, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. **Rend.: 1,000** **26,13 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,400 | /R x | 25,66000 | = | 10,26400 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,400 | /R x | 22,04000 | = | 8,81600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,08000 | 19,08000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD7H-TQV4 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN140, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 2,000 | x | 3,38000 | = | 6,76000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 6,76000 | 6,76000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | 0,28620 |
| | | | COST DIRECTE | | | 26,12620 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **26,12620** |

**P-276** **PJS7-HBCM** u Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN110, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. **Rend.: 1,000** **24,69 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,400 | /R x | 22,04000 | = | 8,81600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,400 | /R x | 25,66000 | = | 10,26400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,08000 | 19,08000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BD7H-TQV3 | u | Tap extrem de PVC-U, diàmetre nominal DN110, connexió mascle, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) i UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 2,000 | x | 2,66000 | = | 5,32000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 5,32000 | 5,32000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | | 0,28620 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 24,68620 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **24,68620** |

**P-277** **PJT3-HBPA** u Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl
La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.
Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.
Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).
Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.
Model 72720 marca Fluidra o equivalent.
Inclòs subministrament i instal·lació. **Rend.: 1,000** **2.846,82 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | 72702 | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl
La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control | 1,000 | x | 2.846,82000 | = | 2.846,82000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.<br>Model 72720 marca Fluidra o equivalent. | | | | |
| | | | | | Subtotal: | 2.846,82000 | 2.846,82000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 2.846,82000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **2.846,82000** |
| **P-278** | **PJT3-HBPB** | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>10l/h - 10 bar<br>Model 75089 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | **470,81** **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 75089 | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>10l/h - 10 bar<br>Model 75089 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 470,81000 = | 470,81000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 470,81000 | 470,81000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 470,81000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **470,81000** |
| **P-279** | **PJT3-HBPC** | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs). | **Rend.: 1,000** | | | **336,66** **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

El cabal té dos rangs de freqüència:
• 0 ÷ 20% del cabal màxim
• 0 ÷ 100% del cabal màxim
5l/h - 10 bar
Model 75088 marca Fluidra o equivalent
Inclòs subministrament i instal·lació.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | 75088 | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>5l/h - 10 bar<br>Model 75088 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 336,66000 | = | 336,66000 | |
| | | | Subtotal: | | | | | 336,66000 | 336,66000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 336,66000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **336,66000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-280** | **PJT3-HBQ1** | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | **10,23** | **€** |

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | 05582 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 10,23000 | = | 10,23000 | |
| | | | Subtotal: | | | | | 10,23000 | 10,23000 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 10,23000 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **10,23000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-281** | **PJT3-HBQ2** | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | **38,52** | **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 22380 | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample.<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 38,52000 = | 38,52000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 38,52000 | 38,52000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 38,52000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **38,52000** |
| **P-282** | **PJT3-HBQ3** | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg. Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant. Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat. Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2. Model 08091 marca Fluidra o equivalent Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **367,88 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 08091 | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg. Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant. Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat. Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2. Model 08091 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 367,88000 = | 367,88000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 367,88000 | 367,88000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 367,88000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **367,88000** |
| **P-283** | **PJT3-HBQ4** | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **366,19 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 05540 | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent. | 1,000 | x | 366,19000 = | 366,19000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | | | 366,19000 | 366,19000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 366,19000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **366,19000** |
| **P-284** | **PJT3-HBT1** | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. Inclou tots els accessoris necessaris per a una correcta instal·lació. | **Rend.: 1,000** | | | | **97,03 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | 08092 | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent | 1,000 | x | 97,03000 = | 97,03000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 97,03000 | 97,03000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 97,03000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **97,03000** |
| **P-285** | **PM32-DZ3K** | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **93,39 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,400 | /R x | 22,04000 = | 8,81600 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,400 | /R x | 25,66000 = | 10,26400 | |
| | | | | Subtotal: | | | 19,08000 | 19,08000 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BM33-0T4F | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1,000 | x | 38,85000 = | 38,85000 | |
| | BM30-0T70 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1,000 | x | 34,87000 = | 34,87000 | |
| | BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1,000 | x | 0,30000 = | 0,30000 | |
| | | | | Subtotal: | | | 74,02000 | 74,02000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,28620 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 93,38620 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **93,38620** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-286** | **PMS0-6Z18** | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | **Rend.: 1,000** | | | | **8,00 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,150 | /R x | 25,66000 = | 3,84900 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,84900 | 3,84900 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B096-2MLH | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 0,900 | x | 1,81000 = | 1,62900 | |
| | BMS0-1K0U | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 1,000 | x | 2,46000 = | 2,46000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 4,08900 | 4,08900 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,05774 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 7,99574 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **7,99574** |
| **P-287** | **PMS0-6Z24** | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical | **Rend.: 1,000** | | | | **12,64 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,150 | /R x | 25,66000 = | 3,84900 | |
| | | | | | Subtotal: | | 3,84900 | 3,84900 |
| Materials | | | | | | | | |
| | B096-2MLH | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 0,900 | x | 1,81000 = | 1,62900 | |
| | BMS0-1K1E | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 1,000 | x | 7,10000 = | 7,10000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 8,72900 | 8,72900 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,05774 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 12,63574 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **12,63574** |
| **P-288** | **PN38-EC2D** | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **19,52 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,165 | /R x | 25,66000 = | 4,23390 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,165 | /R x | 22,04000 = | 3,63660 | |
| | | | | | Subtotal: | | 7,87050 | 7,87050 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BN38-0XCH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 *, de 64 bar pressió nominal, de preu alt | 1,000 | x | 11,53000 = | 11,53000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,53000 | 11,53000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,11806 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 19,51856 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **19,51856** |
| **P-289** | **PN39-EBDI** | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **75,96 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,250 | /R x | 22,04000 = | 5,51000 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,250 | /R x | 25,66000 = | 6,41500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 11,92500 | 11,92500 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BN37-0X7O | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1,000 | x | 63,86000 = | 63,86000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 63,86000 | 63,86000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,17888 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 75,96388 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **75,96388** |
| **P-290** | **PN39-EBGT** | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | **162,44 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,300 | /R x | 25,66000 = | 7,69800 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,300 | /R x | 22,04000 = | 6,61200 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Subtotal: | | 14,31000 | 14,31000 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BN37-0X89 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1,000 | x 147,92000 = | 147,92000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 147,92000 | 147,92000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,21465 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 162,44465 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **162,44465** |
| **P-291** | **PN39-EBM8** | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | **Rend.: 1,000** | | | | **101,83 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,375 | /R x | 25,66000 = | 9,62250 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,375 | /R x | 22,04000 = | 8,26500 | |
| | | | | | Subtotal: | | 17,88750 | 17,88750 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BN37-0X86 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1,000 | x 83,67000 = | 83,67000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 83,67000 | 83,67000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,26831 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 101,82581 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **101,82581** |
| **P-292** | **PN39-EBNA** | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | **Rend.: 1,000** | | | | **537,18 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1,120 | /R x | 22,04000 | = | 24,68480 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1,120 | /R x | 25,66000 | = | 28,73920 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 53,42400 | 53,42400 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN37-0X7Y | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1,000 | x | 482,95000 | = | 482,95000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 482,95000 | 482,95000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,80136 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 537,17536 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **537,17536** |
| **P-293** | **PN48-AMEX** | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **111,04 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,750 | /R x | 25,66000 | = | 19,24500 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,750 | /R x | 22,04000 | = | 16,53000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 35,77500 | 35,77500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN48-2JGA | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 1,000 | x | 74,73000 | = | 74,73000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 74,73000 | 74,73000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,53663 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 111,04163 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **111,04163** |
| **P-294** | **PN48-AMG6** | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **74,21 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,400 | /R x | 25,66000 | = | 10,26400 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,400 | /R x | 22,04000 | = | 8,81600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,08000 | 19,08000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN48-2JFX | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 1,000 | x | 54,84000 | = | 54,84000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 54,84000 | 54,84000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,28620 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 74,20620 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **74,20620** |
| **P-295** | **PN48-AMG7** | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **193,46 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1,100 | /R x | 25,66000 | = | 28,22600 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1,100 | /R x | 22,04000 | = | 24,24400 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 52,47000 | 52,47000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN48-2JG0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 1,000 | x | 140,20000 | = | 140,20000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 140,20000 | 140,20000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,78705 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 193,45705 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **193,45705** |
| **P-296** | **PN48-AMG8** | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **286,38 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1,200 | /R x | 25,66000 | = | 30,79200 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1,200 | /R x | 22,04000 | = | 26,44800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 57,24000 | 57,24000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN48-2JG2 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 1,000 | x | 228,28000 | = | 228,28000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 228,28000 | 228,28000 |
| | | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,85860 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | | 286,37860 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **286,37860** |
| **P-297** | **PN48-AMGP** | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **31,49 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,360 | /R x | 25,66000 | = | 9,23760 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,360 | /R x | 22,04000 | = | 7,93440 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 17,17200 | 17,17200 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN48-2JFZ | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca | 1,000 | x | 14,06000 | = | 14,06000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,06000 | 14,06000 |
| | | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,25758 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | | 31,48958 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **31,48958** |
| **P-298** | **PN81-AYQ1** | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **114,30 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,750 | /R x | 22,04000 | = | 16,53000 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,750 | /R x | 25,66000 | = | 19,24500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 35,77500 | 35,77500 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN81-2LJ3 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM) | 1,000 | x | 77,99000 | = | 77,99000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 77,99000 | 77,99000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,53663 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 114,30163 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **114,30163** |
| **P-299** | **PN86-ECJT** | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | **Rend.: 1,000** | | | | | **156,65 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,470 | /R x | 25,66000 | = | 12,06020 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,470 | /R x | 22,04000 | = | 10,35880 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 22,41900 | 22,41900 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN86-0X1O | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 1,000 | x | 133,89000 | = | 133,89000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 133,89000 | 133,89000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | | 0,33629 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 156,64529 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **156,64529** |
| **P-300** | **PN86-ECK2** | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment | **Rend.: 1,000** | | | | | **23,56 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,080 | /R x | 22,04000 | = | 1,76320 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,080 | /R x | 25,66000 | = | 2,05280 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 3,81600 | 3,81600 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN86-0X1V | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 1,000 | x | 19,69000 | = | 19,69000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 19,69000 | 19,69000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,05724 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 23,56324 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **23,56324** |

**P-301** **PN89-KZ3D** u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada **Rend.: 1,000** **16,61 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,250 | /R x | 25,66000 | = | 6,41500 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,250 | /R x | 22,04000 | = | 5,51000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 11,92500 | 11,92500 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BN89-215C | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C | 1,000 | x | 4,51000 | = | 4,51000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,51000 | 4,51000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | | 0,17888 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 16,61388 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **16,61388** |

**P-302** **PNN2-CRGO** u Bomba submergible d'esgotament amb connexió, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou **Rend.: 1,000** **200,97 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1,000 | /R x | 25,66000 | = | 25,66000 | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1,000 | /R x | 22,04000 | = | 22,04000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 47,70000 | 47,70000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BNN2-3449 | u | Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada de 1* de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1,000 | x | 152,55000 | = | 152,55000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 152,55000 | 152,55000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 | % | | 0,71550 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 200,96550 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **200,96550** |

**P-303** **PP44-6640** m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal **Rend.: 1,000** **1,57 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,015 | /R x | 22,04000 | = | 0,33060 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,015 | /R x | 25,66000 | = | 0,38490 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,71550 | 0,71550 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1,050 | x | 0,80000 | = | 0,84000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 0,84000 | 0,84000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,01073 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 1,56623 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **1,56623** |

**P-304** **PP48-8GY3** u Cable de xarxa fuetó, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP de 0,5 a 1,0 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat **Rend.: 1,000** **6,25 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,030 | /R x | 22,04000 | = | 0,66120 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,030 | /R x | 25,66000 | = | 0,76980 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 1,43100 | 1,43100 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BP48-21PK | u | Cable de xarxa de 4 parellls, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP d'1,6 a 3,2 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65 | 1,000 | x | 4,80000 | = | 4,80000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 4,80000 | 4,80000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 | % | | 0,02147 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | | 6,25247 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | **6,25247** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-305** | **PP72-67BZ** | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent amb pany i clau, fixat al parament | **Rend.:** | **1,000** | | | **119,57** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,500 | /R x | 22,04000 | = 11,02000 | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,500 | /R x | 25,66000 | = 12,83000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 23,85000 | | 23,85000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BP74-1AM4 | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent | 1,000 | x | 95,36000 | = 95,36000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 95,36000 | | 95,36000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,35775 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 119,56775 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **119,56775** |
| **P-306** | **PP7A-H9LK** | u | Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | **Rend.:** | **1,000** | | | **210,02** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2,000 | /R x | 22,04000 | = 44,08000 | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2,000 | /R x | 25,66000 | = 51,32000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 95,40000 | | 95,40000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BP7E-H5SV | u | Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 1,000 | x | 113,19000 | = 113,19000 | | |
| | | | | | Subtotal: | | 113,19000 | | 113,19000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 1,43100 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 210,02100 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **210,02100** |
| **P-307** | **PP7C-66U0** | u | Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | **Rend.:** | **1,000** | | | **204,19** | **€** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0,167 | /R x | 22,04000 | = | 3,68068 | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2,300 | /R x | 25,66000 | = | 59,01800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 62,69868 | 62,69868 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BP7G-1AET | u | Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 1,000 | x | 140,55000 | = | 140,55000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 140,55000 | 140,55000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,94048 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 204,18916 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **204,18916** |
| **P-308** | **PQ22-IQF2** | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial ancorada amb dau de formigó | **Rend.: 1,000** | | | | | **129,37 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0D-0007 | h | Manobre | 0,750 | /R x | 20,71000 | = | 15,53250 | |
| | A0F-000B | h | Oficial 1a | 0,400 | /R x | 24,82000 | = | 9,92800 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 25,46050 | 25,46050 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0,750 | /R x | 3,48000 | = | 2,61000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 2,61000 | 2,61000 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BQ22-IQET | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial | 1,000 | x | 94,70000 | = | 94,70000 | |
| | B06D-0L92 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0,0792 | x | 78,45879 | = | 6,21394 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 100,91394 | 100,91394 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 | % | | 0,38191 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 129,36635 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 | % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **129,36635** |
| **P-309** | **PQ50-431F** | u | Formació de forat sobre taulell | **Rend.: 1,000** | | | | | **32,75 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000Q | h | Oficial 1a marbrista | 1,300 | /R x | 24,82000 | = | 32,26600 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 32,26600 | 32,26600 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,48399 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 32,74999 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **32,74999** |
| **P-310** | **PQ55-HCHM** | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols | **Rend.: 1,000** | | | **78,55 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,400 /R x | 25,66000 = | 10,26400 | |
| | | | | | Subtotal: | 10,26400 | 10,26400 |
| Materials | | | | | | | |
| | BQ53-H6ZI | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats | 1,020 x | 66,80000 = | 68,13600 | |
| | | | | | Subtotal: | 68,13600 | 68,13600 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,15396 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 78,55396 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **78,55396** |
| **P-311** | **PQ55-HCHN** | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació | **Rend.: 1,000** | | | **17,10 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,100 /R x | 25,66000 = | 2,56600 | |
| | | | | | Subtotal: | 2,56600 | 2,56600 |
| Materials | | | | | | | |
| | BQ53-H6ZJ | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació | 1,000 x | 14,50000 = | 14,50000 | |
| | | | | | Subtotal: | 14,50000 | 14,50000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50 % | | | 0,03849 |
| | | | COST DIRECTE | | | | 17,10449 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **17,10449** |
| **P-312** | **PR2G-10QSX** | m | Excavació de rasa de plantació, de dimensions 1x1 m, amb mitjans mecànics amb minicarregadora elèctrica | **Rend.: 1,000** | | | **10,52 €** |
| | | | | Unitats | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | |
| | A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0,010 /R x | 26,25000 = | 0,26250 | |
| | | | | | Subtotal: | 0,26250 | 0,26250 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C133-10CW | h | Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària | 0,2294 | /R x | 44,69000 = | 10,25189 | |
| | | | | | Subtotal: | | 10,25189 | 10,25189 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,00394 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 10,51833 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **10,51833** |
| **P-313** | **PR36-8RUW** | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals | **Rend.: 1,000** | | | | **46,58 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0,270 | /R x | 26,25000 = | 7,08750 | |
| | | | | | Subtotal: | | 7,08750 | 7,08750 |
| Maquinària | | | | | | | | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,1141 | /R x | 47,68000 = | 5,44029 | |
| | | | | | Subtotal: | | 5,44029 | 5,44029 |
| Materials | | | | | | | | |
| | BR3D-21GH | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 | 1,111 | x | 30,55000 = | 33,94105 | |
| | | | | | Subtotal: | | 33,94105 | 33,94105 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,10631 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 46,57515 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **46,57515** |
| **P-314** | **PR453-8X56** | u | Subministrament de Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua | **Rend.: 1,000** | | | | **99,93 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Materials | | | | | | | | |
| | BR453-23UI | u | Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua | 1,000 | x | 99,93000 = | 99,93000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 99,93000 | 99,93000 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | | 1,50 % | | 0,00000 |
| | | | | COST DIRECTE | | | | 99,93000 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | **99,93000** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P-315** | **PR60-8Y7A** | u | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | **Rend.: 1,000** | | | | | **51,20 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0,100 | /R x | 29,57000 | = | 2,95700 | |
| | A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 0,200 | /R x | 27,70000 | = | 5,54000 | |
| | A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0,260 | /R x | 26,25000 | = | 6,82500 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 15,32200 | 15,32200 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0,150 | /R x | 50,58000 | = | 7,58700 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0,2898 | /R x | 47,68000 | = | 13,81766 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 21,40466 | 21,40466 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BR3D-21GI | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel | 0,480 | x | 29,11000 | = | 13,97280 | |
| | B011-05ME | m3 | Aigua | 0,160 | x | 1,72000 | = | 0,27520 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 14,24800 | 14,24800 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,22983 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 51,20449 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **51,20449** |
| **P-316** | **PR65-8ZRZ** | u | Tala controlada d'arbre mitjançant grua, retroexcavadora i mitjans manuals, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. | **Rend.: 1,000** | | | | | **488,94 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 3,000 | /R x | 26,25000 | = | 78,75000 | |
| | A0F-0011 | h | Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura | 3,000 | /R x | 36,22000 | = | 108,66000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 187,41000 | 187,41000 |
| Maquinària | | | | | | | | | |
| | C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 1,000 | /R x | 45,71000 | = | 45,71000 | |
| | C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 3,000 | /R x | 47,68000 | = | 143,04000 | |
| | C151-0032 | h | Camió cisterna de 10 m3 | 1,000 | /R x | 55,68000 | = | 55,68000 | |
| | C152-003B | h | Camió grua | 1,000 | /R x | 52,41000 | = | 52,41000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 296,84000 | 296,84000 |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESES AUXILIARS | 2,50 % | | 4,68525 |
| | | | COST DIRECTE | | | 488,93525 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **488,93525** |

**P-317** **PRZ0-905S** u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú **Rend.: 1,000** **67,58 €**

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0,480 | /R x | 29,57000 | = | 14,19360 | |
| | A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0,480 | /R x | 26,25000 | = | 12,60000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 26,79360 | 26,79360 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | BRZ3-255S | u | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària | 3,000 | x | 12,99000 | = | 38,97000 | |
| | BRZ0-255V | u | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges | 3,000 | x | 0,47000 | = | 1,41000 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 40,38000 | 40,38000 |
| | | | DESPESES AUXILIARS | | | 1,50 % | | | 0,40190 |
| | | | COST DIRECTE | | | | | | 67,57550 |
| | | | DESPESES INDIRECTES | | | 0,00 % | | | 0,00000 |
| | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | | | | **67,57550** |

**P-318** **QDE02A** m² Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents: **Rend.: 1,000** **82,29 €**

- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat
- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB
- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)
- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions
- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---|---|---|---|---|

kN i una massa superficial de 200 g/m²
- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.
S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.
Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat.

| | | | | Unitats | | Preu | | Parcial | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma d'obra | | | | | | | | | |
| | A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0,053 | /R x | 29,57000 | = | 1,56721 | |
| | MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0,090 | /R x | 24,82000 | = | 2,23380 | |
| | MO067 | h | Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. | 0,260 | /R x | 22,04000 | = | 5,73040 | |
| | A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0,053 | /R x | 26,25000 | = | 1,39125 | |
| | MO029 | h | Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. | 0,260 | /R x | 24,82000 | = | 6,45320 | |
| | MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0,290 | /R x | 20,71000 | = | 6,00590 | |
| | | | | | Subtotal: | | | 23,38176 | 23,38176 |
| Materials | | | | | | | | | |
| | MT14IEA020 | kg | Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. | 0,300 | x | 2,78000 | = | 0,83400 | |
| | MT48SAD02 | kg | Roca volcánica de distintas granulometrías, para colocar sobre el sustrato orgánico en cubiertas ajardinadas extensivas. | 50,000 | x | 0,22000 | = | 11,00000 | |
| | MT14GSA01 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 16 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7 kN y una masa superficial de 200 g/m². | 1,050 | x | 2,16000 | = | 2,26800 | |
| | MT04LVC01 | Ud | Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | 3,000 | x | 0,24000 | = | 0,72000 | |
| | MT08AAA01 | m³ | Agua. | 0,014 | x | 1,27000 | = | 0,01778 | |
| | MT09MIF01 | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 0,075 | x | 45,12000 | = | 3,38400 | |
| | MT48SAD01 | l | Sustrato orgánico, para cubiertas ajardinadas extensivas. | 60,000 | x | 0,16000 | = | 9,60000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MT14GDC0 | m² | Lámina drenante y retenedora de agua de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 20 mm de altura, formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior, resistencia a la compresión 180 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 12 l/(s·m). | 1,050 | x 7,92000 = | 8,31600 | | |
| | MT16PEA02 | m² | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | 0,010 | x 1,13000 = | 0,01130 | | |
| | MT09LEC02 | m³ | Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3. | 0,010 | x 95,01000 = | 0,95010 | | |
| | MT01ARL03 | m³ | Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 13055-1. | 0,100 | x 121,91000 = | 12,19100 | | |
| | MT14LGA01 | m² | Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde, con resistencia a la penetración de raíces. Según UNE-EN 13707. | 1,100 | x 8,74000 = | 9,61400 | | |
| | | | | | Subtotal: | 58,90618 | | 58,90618 |
| | | | | | COST DIRECTE | | | 82,28794 |
| | | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **82,28794** |
| **P-319** | **UPE041** | u | Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.<br>Característiques tècniques:<br>• Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.<br>• Color a definir per la DF.<br>• Ruixador anticalç i efecte pluja.<br>• Aixeta rentapeus.<br>• Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de mànega). | **Rend.: 1,000** | | | | **640,95 €** |
| | | | | Unitats | | Preu | Parcial | Import |
| Ma d'obra | | | | | | | | |
| | A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 2,000 | /R x | 22,01000 = | 44,02000 | |
| | A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 6,000 | /R x | 25,66000 = | 153,96000 | |
| | | | | | Subtotal: | | 197,98000 | 197,98000 |
| Materials | | | | | | | | |
| | MT09REH33 | kg | Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. | 0,200 | x | 4,22000 = | 0,84400 | |
| | MT47PEP04 | Ud | Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o | 1,000 | x | 442,13000 = | 442,13000 | |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.<br>Característiques tècniques:<br>• Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.<br>• Color a definir per la DF.<br>• Ruixador anticalç i efecte pluja.<br>• Aixeta rentapeus.<br>• Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de mànega). | | | | |
| | | | | Subtotal: | | 442,97400 | 442,97400 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 640,95400 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00 % | | 0,00000 |
| | | | | **COST EXECUCIÓ MATERIAL** | | | **640,95400** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



PARTIDES ALÇADES

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | PREU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **XPAUU191** | u | Partida alçada corresponent a seguretat i salut, incloent totes les mesures de protecció individual i col·lectiva, senyalització, serveis de benestar, formació dels treballadors, vigilància de la salut, neteja i conservació, etc, necessaris per al desenvolupament de les obres en les correctes condicions de seguretat i salut per als treballadors, segons queda recollit en el corresponent estudi de seguretat i salut i en la normativa vigent | **Rend.: 1,000** | **2.500,00** | **€** |
| | **XPAUU199** | PA | Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra | **Rend.: 1,000** | **5.199,18** | **€** |
| | **XPAUU200** | PA | Ajuts de paleta | **Rend.: 1,000** | **1.500,00** | **€** |

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



ALTRES

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|---|---|---|---|
| AU00AUH020 | U | Canaleta para vertido del hormigón. | 0,00000 | € |
| AU00AUH040 | U | Vibrador de hormigón, eléctrico. | 0,00000 | € |
| OP00ATA010 | U | Atadora de ferralla. | 0,00000 | € |
| OP00CEP010 | U | Garlopa. | 0,00000 | € |
| OP00CIZ020 | U | Cizalla para acero en barras corrugadas. | 0,00000 | € |
| OP00CLA010 | U | Clavadora neumática. | 0,00000 | € |
| OP00SIE020 | U | Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. | 0,00000 | € |

# Pressupost

# PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Enderrocs |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2145-4RS0 | m2 | Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 18) | 6,96 | 75,000 | 522,00 |
| 2 | PR65-8ZRZ | u | Tala controlada d'arbre mitjançant grua, retroexcavadora i mitjans manuals, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. (P - 316) | 488,94 | 9,000 | 4.400,46 |
| 3 | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 19) | 10,03 | 32,000 | 320,96 |
| 4 | P2143-HYQW | m2 | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 17) | 2,93 | 9,600 | 28,13 |
| 5 | P214W-FEMN | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 20) | 7,16 | 16,000 | 114,56 |
| 6 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 16) | 4,87 | 4,800 | 23,38 |
| 7 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15) | 10,55 | 14,400 | 151,92 |
| 8 | P221D-DZ32 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora (P - 22) | 9,88 | 244,000 | 2.410,72 |
| 9 | P2R6-4I5W | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 27) | 16,49 | 28,817 | 475,19 |

**TOTAL Titol 4** **01.01.01.01** **8.447,32**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Acondicionament del terreny |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANE010 | m² | Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos. (P - 1) | 10,42 | 159,000 | 1.656,78 |
| 2 | NGX010 | m² | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno.<br>Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.<br>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según | 2,30 | 1.005,000 | 2.311,50 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | documentación gráfica de Proyecto.<br>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. (P - 13) | | | |
| 3 | ANS010 | m² | Solera de hormigón con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/F/20/X0 fabricado en central y vertido con bomba, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. (P - 2) | 34,17 | 1.005,000 | 34.340,85 |
| 4 | P2217-I4R7 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (P - 21) | 5,26 | 4.148,681 | 21.822,06 |
| 5 | P2254-EL69 | m3 | Rebliment i piconatge de flonjalls (P - 25) | 15,72 | 1.268,750 | 19.944,75 |
| 6 | P2253-5478 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 24) | 18,41 | 244,000 | 4.492,04 |
| 7 | P2250-FIVV | m2 | Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics (P - 23) | 2,33 | 244,000 | 568,52 |
| 8 | P035-01VD | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 14) | 48,02 | 10,000 | 480,20 |

**TOTAL Titol 4** **01.01.01.02** **85.616,70**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Estructures |
| Titol 5 | 01 | Fonamentació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRL010 | m² | Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. (P - 3) | 7,54 | 990,650 | 7.469,50 |
| 2 | CSL010 | m³ | Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. (P - 4) | 260,12 | 318,150 | 82.757,18 |
| 3 | CSV010 | m³ | Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 180 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. (P - 5) | 382,91 | 76,334 | 29.229,05 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.03.01** **119.455,73**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |

## *PRESSUPOST*



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 03 | Estructures |
| Titol 5 | 02 | Formigó armat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHM011 | m² | Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. (P - 8) | 17,36 | 1.394,800 | 24.213,73 |
| 2 | EHM010 | m³ | Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/20/XD2+XA2 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. (P - 7) | 341,44 | 207,020 | 70.684,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.01.01.03.02** | **94.898,64** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Estructures |
| Titol 5 | 03 | Fusta |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMV010 | m³ | Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 100x150 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. (P - 10) | 921,03 | 5,550 | 5.111,72 |
| 2 | EME020 | m | Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x100 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-1 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en obra: con piezas metálicas herrajes de acero inoxidable AISI 316 y tornillos rosca-chapa de acero inoxidable AISI 316. (P - 9) | 12,73 | 51,000 | 649,23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.01.01.03.03** | **5.760,95** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Impermeabilització |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P7DC-FIKA | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. Segellat interior dels tubs de P.V.C. i vas de piscina.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 46) | 7,26 | 85,000 | 617,10 |
| 2 | P7DC-FIKB | u | Imprimació per a superfícies absorbents. Segellat exterior dels tubs de P.V.C. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Massilla ultra-elàstica. Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 47) | 13,92 | 10,000 | 139,20 |
| 3 | P93I-HZ6A | m2 | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per recréixer les parets amb un gruix mig de 1 cm.<br>Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 71) | 9,14 | 95,000 | 868,30 |
| 4 | P93I-HZ6B | m2 | Recrescut del fons. Morter adhesiu especial i imprimació per piscines per recréixer el fons amb un gruix mig de 1 cm.<br>Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent.<br>Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 72) | 9,86 | 312,500 | 3.081,25 |
| 5 | P751-AETA | m2 | Impermeabilització amb làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. Col·locada amb ciment d'alta adherència amb textura gel.<br>Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina certificada i homologada per a les classes de càrrega A1, A2 i C.<br>Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs el reforç entre dues làmines i reforç d'unió entre paret i terra. Inclou els següents elements:<br>- Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent.<br>- Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent.<br>- Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(P - 44) | 31,10 | 430,000 | 13.373,00 |
| 6 | P8J2-C55A | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 65) | 12,81 | 381,000 | 4.880,61 |
| 7 | P8J2-C55B | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 66) | 88,25 | 4,000 | 353,00 |

## PRESSUPOST



**TOTAL Titol 5** **01.01.01.04.01** **23.312,46**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Impermeabilització |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P7DC-FIKA | m | Junta hidroexpansiva. Model FUGA-STOP MINI 20x10mm marca Fixcer o equivalent. Segellat interior dels tubs de P.V.C. i vas de piscina.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 46) | 7,26 | 50,000 | 363,00 |
| 2 | P7DC-FIKB | u | Imprimació per a superfícies absorbents. Segellat exterior dels tubs de P.V.C. Model Imprimació SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Massilla ultra-elàstica. Model SEGELLADOR S10 marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 47) | 13,92 | 10,000 | 139,20 |
| 3 | P93I-HZ6A | m2 | Recrescut de les parets. Morter adhesiu especial piscines per recréixer les parets amb un gruix mig de 1 cm.<br>Model FIX-REVOCO marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 71) | 9,14 | 12,000 | 109,68 |
| 4 | P93I-HZ6B | m2 | Recrescut del fons. Morter adhesiu especial i imprimació per piscines per recréixer el fons amb un gruix mig de 1 cm.<br>Imprimació: barrejar el primer 1:1 amb pòrtland i aplicar el morter. Model PRIMFIX marca Fixcer o equivalent.<br>Morter adhesiu especial piscines per créixer el fons. Model RECRECEM PRE-MIX marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 72) | 9,86 | 100,000 | 986,00 |
| 5 | P751-AETA | m2 | Impermeabilització amb làmina tri-capa reforçada amb fibres. Dues capes de polipropilé i una capa de polietilé amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb cement cola. Col·locada amb ciment d'alta adherència amb textura gel.<br>Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar l'interior de la piscina. Model LAMINA PROOF marca Fixcer o equivalent. Làmina certificada i homologada per a les classes de càrrega A1, A2 i C.<br>Ciment cola d´alta adherència amb textura GEL. Model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs el reforç entre dues làmines i reforç d'unió entre paret i terra. Inclou els següents elements:<br>- Làmina reforçada amb fibres per impermeabilitzar les unions. Model BANDA-SOLAPES marca Fixcer o equivalent.<br>- Lamina 3D per al reforç de les cantonades. Model BANDA-CANTONDES marca Fixcer o equivalent.<br>- Morter epoxi antiàcid. Model EPOXICOL gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat.<br>(P - 44) | 31,10 | 150,000 | 4.665,00 |
| 6 | P8J2-C55A | u | Peça de formigó prefabricat per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x295x156 mm. Ref. RS921 1A model sistema 9 prestige base marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 65) | 12,81 | 201,000 | 2.574,81 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | P8J2-C55B | u | Peça de formigó prefabricat cantonada per a desbordament de piscina, conjunt de blocs de formigó hidròfug, dissenyats perquè una sola peça funcioni com a canal i suport de la ceràmica. Dimensions 559x559x215 mm. Ref. RS923 1A model sistema 9 prestige esquina interior marca Rosa Gres o equivalent. Col·locada amb morter i impermeabilitzat amb morter epoxi anti-àcid de color balnc model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 66) | 88,25 | 4,000 | 353,00 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.04.02** **9.190,69**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Impermeabilització |
| Titol 5 | 03 | Vasos i platja |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P782-6131 | m2 | Impermeabilització dels paraments vericals i horitzontals de formigó amb morter impermeabilitzant.<br>Morter impermeable i flexible. Model HIDROFIX gris marca Fixcer o equivalent.<br>Blanc. Model EPOXICOLOR POOL 2,5 kg marca Fixcer o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 45) | 14,94 | 80,000 | 1.195,20 |
| 2 | P7J8-DPF1 | m | Junta estanca entre el vas i les platges.<br>Aplicar a banda i banda de la junta i immediatament col·locar la banda elàstica. Model EPOXICOL marca Fixcer o equivalent.<br>Solapar una banda amb la següent uns 5 cm i segellar el solapament amb aire calent a 320ºC; a continuació aplicar l'EPOXICOL al formigó i la banda sobre aquest. Model FIX-TAPE 170mm marca Fixcer o equivalent.<br>Embotir amb força dins de la junta el foam. Model SELLALASTIC FOAM de diàmetre 15mm marca Fixcer o equivalent.<br>Per a un ample de junta 10 mm i una profunditat de: 9 mm. Model SELLALASTIC Gris marca Fixcer o equivalent.<br>Inclou porexpan a la junta de dilatació entre soleres.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 48) | 21,47 | 115,000 | 2.469,05 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.04.03** **3.664,25**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 05 | Revestiments |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P82A-14FHA | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la | 44,22 | 101,500 | 4.488,33 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 53) | | | |
| 2 | P82A-14FHB | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica per a vas de piscina de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 54) | 44,22 | 306,000 | 13.531,32 |
| 3 | P8J6-472A | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 67) | 60,97 | 30,000 | 1.829,10 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P8J6-472B | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 68) | 60,97 | 45,000 | 2.743,65 |
| 5 | P8J6-472C | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 69) | 88,83 | 2,000 | 177,66 |
| 6 | P8J6-472D | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3 | 88,83 | 2,000 | 177,66 |

**PRESSUPOST** 

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 70) | | | |
| 7 | P9U1-HCHA | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 79) | 20,75 | 54,400 | 1.128,80 |
| 8 | P9U1-HCHB | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 80) | 20,75 | 55,400 | 1.149,55 |
| 9 | P9U1-HCHC | m | Peça mitja canya exterior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 183 1A model Curore Rosso A. 1/2 Caña Exterior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca | 23,14 | 22,000 | 509,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 81) | | | |
| 10 | P9U1-HCHD | m | Peces per formació d'escala. Peça remat 90 º mitja canya interior i peça remat mitja canya exterior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 030 1A i ref 040 1A model Iconic White A. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 82) | 198,14 | 4,000 | 792,56 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL Titol 5** | **01.01.01.05.01** | **26.527,71** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 05 | Revestiments |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P82A-14FHA | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida | 44,22 | 4,000 | 176,88 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 53) | | | |
| 2 | P82A-14FHB | m2 | Revestiment per a vas de piscina de rajola de gres porcelànica per a vas de piscina de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 54) | 44,22 | 108,000 | 4.775,76 |
| 3 | P8J6-472A | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un | 60,97 | 10,000 | 609,70 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | correcte acabat. (P - 67) | | | |
| 4 | P8J6-472B | m | Peça especial de coronament vora de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x31 mm. Ref 647 1A model Iconic White A. Borde Prestige marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 68) | 60,97 | 30,000 | 1.829,10 |
| 5 | P8J6-472C | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Cuore Rosso A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 69) | 88,83 | 2,000 | 177,66 |
| 6 | P8J6-472D | u | Peça especial de coronament vora cantonada de rajola de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 62,6x62.6x2.2 mm. Ref 664 1A model Iconic White A. Borde Prestige N Esq. marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA | 88,83 | 2,000 | 177,66 |

**PRESSUPOST** Pàg.: 13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 70) | | | |
| 7 | P9U1-HCHA | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color rosso, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Cuore Rosso A. 1/2 CAña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 79) | 20,75 | 10,800 | 224,10 |
| 8 | P9U1-HCHB | m | Peça mitja canya interior de gres ceràmic de color blanc, de dimensions 31,0x0,04x0,04 mm. Ref 188 1A model Iconic White A. 1/2 Caña Interior marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de mortr epoxi anti-àcid blanc o translúcid model CERPOXI marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 80) | 20,75 | 30,800 | 639,10 |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.01.01.05.02** | | | **8.609,96** |

# PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 05 | Revestiments |
| Titol 5 | 03 | Platja i urbanització |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5Z15-4Z2Y | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 20 cm de gruix mitjà (P - 33) | 24,73 | 640,000 | 15.827,20 |
| 2 | P82A-14FHC | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 55) | 43,04 | 472,000 | 20.314,88 |
| 3 | P82A-14FHD | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color blanc. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 56) | 43,04 | 168,000 | 7.230,72 |
| 4 | PD58-5YR1 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 130) | 50,71 | 70,000 | 3.549,70 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P82A-14FHE | u | Reixeta de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 49,5x24,5x2,2 mm i color rosso. Ref. 245FL 1A model Flex Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 57) | 65,10 | 141,000 | 9.179,10 |
| 6 | P82A-14FHF | u | Reixeta cantonada de gres porcelànic de forma rectangular de dimensions 26,6x26,6x2,2 mm i color rosso. Ref. 245EF 1A model Flex Esqu Cuore Rosso marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 58) | 72,52 | 4,000 | 290,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.01.01.05.03** | **56.391,68** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 05 | Revestiments |
| Titol 5 | 04 | Gespa |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P9PC-6SWL | m2 | Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària <= 10 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de | 21,15 | 587,500 | 12.425,63 |

**PRESSUPOST** Pàg.: 16

sílice (P - 78)

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.05.04** **12.425,63**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 05 | Revestiments |
| Titol 5 | 05 | Exterior |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P93M-JQC1 | m2 | Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió. Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 74) | 29,46 | 14,400 | 424,22 |
| 2 | P93L-B3EB | u | Varetes de connexió d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre col·locades cada 30 cm i clavades amb resina epoxi a la llosa. (P - 73) | 8,83 | 160,000 | 1.412,80 |
| 3 | P9H1-CUOK | m2 | Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 77) | 58,18 | 4,800 | 279,26 |
| 4 | P9E1-V6R9 | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 76) | 39,58 | 9,600 | 379,97 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.05.05** **2.496,25**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 06 | Fusteries |
| Titol 5 | 01 | Tancaments perimetrals |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6A5-DRM6 | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 40) | 20,54 | 170,000 | 3.491,80 |
| 2 | P6A7-B68A | m | Tancament format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit, fixats amb cargols sobre murs de fàbrica o formigó. Inclou bases per al cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.<br>Inclou:<br>- Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm a les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat.<br>- Pal de perfil buit d´acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d´alçada, acabat galvanitzat.<br>- Base d'alumini per al cargolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació.<br>- Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pals metàl·lics.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 41) | 117,61 | 23,000 | 2.705,03 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.06.01** **6.196,83**

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 06 | Fusteries |
| Titol 5 | 02 | Portes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR5-6NMM | u | Porta corredissa de dimensions 2,20x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc. Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 99) | 943,69 | 1,000 | 943,69 |
| 2 | PAR5-6NMN | u | Porta corredissa de dimensions 0,90x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs tots els elements: mecanismes, guies, rodes, pany i clau, etc. Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 100) | 552,41 | 1,000 | 552,41 |
| 3 | PAR5-6NMO | u | Tanca de dimensions 1,30x2,20 m formada per perfils de tub quadrat d'acer estructural S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclòs plaques d'ancoratge i tots els elements necessaris. Inclòs subministrament i col·locació i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 101) | 517,12 | 1,000 | 517,12 |
| 4 | P894-4V9D | m2 | Pintat de porta i reixa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 61) | 22,71 | 16,849 | 382,64 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.06.02** **2.395,86**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 06 | Fusteries |
| Titol 5 | 03 | Baranes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB13-61TX | m | Barana d'acer pintada, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 112) | 106,64 | 17,500 | 1.866,20 |
| 2 | PB13-61TY | u | Porta d'acer tipus barana pintada, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada pintada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 113) | 98,25 | 1,000 | 98,25 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.01.06.03** **1.964,45**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 07 | Mobiliari |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PQ22-IQF2 | u | Paperera de peu d'acer galvanitzat revestit amb llistons de fusta tropical, estructura interior metàl·lica acabat amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 40 l de capacitat, amb tres suports, per a col·locació superficial ancorada amb dau de formigó (P - 308) | 129,37 | 4,000 | 517,48 |
| **TOTAL** | **Titol 4** | | **01.01.01.07** | | | **517,48** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 08 | Vegetació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR2G-10QSX | m | Excavació de rasa de plantació, de dimensions 1x1 m, amb mitjans mecànics amb minicarregadora elèctrica (P - 312) | 10,52 | 20,000 | 210,40 |
| 2 | PG2N-EUG1 | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 185) | 2,28 | 60,000 | 136,80 |
| 3 | PR453-8X56 | u | Subministrament de Robinia pseudoacacia Umbraculifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua (P - 314) | 99,93 | 20,000 | 1.998,60 |
| 4 | PR60-8Y7A | u | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 315) | 51,20 | 20,000 | 1.024,00 |
| 5 | PR36-8RUW | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 313) | 46,58 | 20,000 | 931,60 |
| 6 | PRZ0-905S | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 317) | 67,58 | 20,000 | 1.351,60 |
| **TOTAL** | **Titol 4** | | **01.01.01.08** | | | **5.653,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |
| Titol 6 | 01 | Sistema de filtració |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ65-3GAK | u | Filtre d'arena bobinat monocapa de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm. Filtre Praga Ø1400- sortida 90mm<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²<br>Model 00696 marca Fluidra o equivalent. | 3.647,54 | 3,000 | 10.942,62 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 257) | | | |
| 2 | PJ65-3GAA | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90. format per 5 vàlvules i canonada PVC 90 mm<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 248) | 937,41 | 3,000 | 2.812,23 |
| 3 | PJ65-3GAB | u | Suports per a bateries de vàlvules altura 2,30 m.<br>Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 249) | 98,63 | 6,000 | 591,78 |
| 4 | PJ65-3GAC | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 250) | 62,52 | 6,000 | 375,12 |
| 5 | PJ65-3GAD | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 251) | 0,68 | 4.950,000 | 3.366,00 |
| 6 | PJ65-3GAE | kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 252) | 0,68 | 1.350,000 | 918,00 |
| 7 | PJ65-3GAF | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.200-225) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.225<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30291 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 253) | 2.211,48 | 1,000 | 2.211,48 |
| 8 | PJ65-3GAG | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 48.28 m3/h de cabal i 12 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 254) | 1.674,85 | 3,000 | 5.024,55 |
| 9 | PJ65-3GAH | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 255) | 90,96 | 3,000 | 272,88 |
| 10 | PJ65-3GAI | u | Equip floculació continu<br>Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.<br>Inclou:<br>-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h<br>-Vàlvula d'injecció<br>-Vàlvula de peu<br>-tub d´aspiració i tub d´impulsió.<br>Model 54528 marca Fluidra o equivalent. | 388,13 | 3,000 | 1.164,39 |

Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 256)

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.01.01** **27.679,05**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |
| Titol 6 | 02 | Recirculació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJM45-MABA | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 261) | 726,47 | 3,000 | 2.179,41 |
| 2 | PJM45-MABB | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 262) | 26,76 | 15,000 | 401,40 |
| 3 | PJM45-MABC | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 263) | 34,64 | 15,000 | 519,60 |
| 4 | PJM45-MABD | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 264) | 11,14 | 2,000 | 22,28 |
| 5 | PJM45-MABE | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle<br>Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.<br>Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.<br>Model 15660 Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 265) | 15,69 | 2,000 | 31,38 |
| 6 | PJM45-MABF | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars<br>Acabat amb gel-coat.<br>Amb vàlvula hidrostàtica opcional.<br>Per a piscina de formigó<br>Model 28711 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 266) | 729,00 | 2,000 | 1.458,00 |
| 7 | PJM45-MABG | u | Tapa antivortex extraplana<br>Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.<br>Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.<br>Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm<br>Per a piscines de formigó.<br>Model 28556 marca Fluidra o equivalent | 567,85 | 2,000 | 1.135,70 |

## PRESSUPOST



Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 267)

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.01.02** **5.747,77**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |
| Titol 6 | 03 | Emplenat automàtic |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJM45-MACA | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 269) | 589,78 | 1,000 | 589,78 |
| 2 | PJM45-MACB | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 270) | 88,41 | 1,000 | 88,41 |
| 3 | PJM45-MACC | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.<br>- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 271) | 675,85 | 1,000 | 675,85 |
| 4 | PN39-EBNA | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 292) | 537,18 | 1,000 | 537,18 |
| 5 | PN86-ECJT | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 299) | 156,65 | 1,000 | 156,65 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.01.03** **2.047,87**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |
| Titol 6 | 04 | Sistema de control i desinfecció |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBPA | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl<br>La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres.<br>Model 72720 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 277) | 2.846,82 | 1,000 | 2.846,82 |
| 2 | PJT3-HBPB | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 10l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>10l/h - 10 bar<br>Model 75089 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 278) | 470,81 | 1,000 | 470,81 |
| 3 | PJT3-HBPC | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>5l/h - 10 bar<br>Model 75088 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 279) | 336,66 | 1,000 | 336,66 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.01.04** **3.654,29**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |
| Titol 6 | 05 | Transport de fluids |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFA8-DVE1 | m | Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 170) | 114,91 | 2,000 | 229,82 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PFA8-DVDY | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 169) | 66,90 | 125,000 | 8.362,50 |
| 3 | PFA8-DVDP | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 168) | 42,47 | 28,000 | 1.189,16 |
| 4 | PFA8-DVDJ | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 166) | 32,29 | 63,000 | 2.034,27 |
| 5 | PFA8-DVDA | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 165) | 17,46 | 88,000 | 1.536,48 |
| 6 | PFA8-DVC7 | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 164) | 7,17 | 24,000 | 172,08 |
| 7 | PN48-AMG8 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 200 (per a tubs de diàmetre 200 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 296) | 286,38 | 4,000 | 1.145,52 |
| 8 | PN48-AMG7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 295) | 193,46 | 4,000 | 773,84 |
| 9 | PN48-AMEX | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 293) | 111,04 | 9,000 | 999,36 |
| 10 | PN48-AMG6 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 294) | 74,21 | 2,000 | 148,42 |
| 11 | PN48-AMGP | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 297) | 31,49 | 2,000 | 62,98 |
| 12 | PN81-AYQ1 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), muntada superficialment (P - 298) | 114,30 | 3,000 | 342,90 |
| 13 | PJS7-HBCJ | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN200, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 273) | 32,57 | 2,000 | 65,14 |
| 14 | PJS7-HBCK | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN250, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 274) | 55,89 | 1,000 | 55,89 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.01.05** **17.118,36**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 01 | Piscina gran |
| Titol 6 | 06 | Equipament de piscina: reixetes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBQ1 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 280) | 10,23 | 375,000 | 3.836,25 |
| 2 | PJT3-HBQ2 | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 281) | 38,52 | 4,000 | 154,08 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.01.06** **3.990,33**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |
| Titol 6 | 01 | Sistema de filtració |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ65-3GAK | u | Filtre d'arena bobinat monocapa de polièster i fibra de vidre D1400mm amb tapa Ø400mm. Filtre Praga Ø1400- sortida 90mm<br>Equipats amb:<br>-Manòmetres<br>-Purges d'aire i aigua<br>-Tap de buidatge.<br>-Velocitat màx de filtració 30 m³/h/m².<br>-Cabal 46m3/h<br>-Connexions D.90mm<br>-Pressió màxima 2,5 Kg/cm²<br>Model 00696 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 257) | 3.647,54 | 1,000 | 3.647,54 |
| 2 | PJ65-3GAA | u | Bateria de vàlvules Manual 5 Val.D.90. format per 5 vàlvules i canonada PVC 90 mm<br>Bateria de vàlvules manual construïdes amb canonada de PVC a PN-6 amb brides de connexió al filtre s/norma DIN-2501.<br>Vàlvules d'accionament en papallona.<br>Model 00776 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 248) | 937,41 | 1,000 | 937,41 |
| 3 | PJ65-3GAB | u | Suports per a bateries de vàlvules altura 2,30 m.<br>Per a tot tipus de filtres a partir de d. de tub 75 mm. Alçada regulable. Formats per un tub d'acer zincat (de la longitud necessària segons el filtre) i una caixa d'accessoris.<br>Model 28691 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 249) | 98,63 | 2,000 | 197,26 |
| 4 | PJ65-3GAC | u | Caixa accessoris per a suport bateries d 90<br>Caixa accessoris: 2 abraçadores antivibració, tac d'ancoratge i accessoris.<br>Model 28694 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 250) | 62,52 | 2,000 | 125,04 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PJ65-3GAD | kg | Sorra de Silex 0.4-0.8 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 0,4-0,8 mm.<br>Model 00596 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 251) | 0,68 | 1.650,000 | 1.122,00 |
| 6 | PJ65-3GAE | kg | Sorra de Silex 1-2 mm<br>Altres granulumetries de sílex sota comanda.<br>Sacs de 25 kg.<br>Granulometria 1-2 mm.<br>Model 10697 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 252) | 0,68 | 450,000 | 306,00 |
| 7 | PJ65-3GBF | u | Vàlvula de papallona PVC-U eix en acer inoxidable (D.110) EPDM MOTORITZADA<br>Vàlvula de papallona d'accionament motoritzat D.110<br>- Alimentació 230 V II<br>- Amb bloc de seguretat<br>Model 30288 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 258) | 1.345,79 | 1,000 | 1.345,79 |
| 8 | PJ65-3GBG | u | Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRE. Per a un 53.41 m3/h de cabal i 11 de mca.<br>Bomba de plàstic d´alta eficiència per a piscines públiques que treballa a 1500 rpm.<br>-Alta eficiència hidràulica (fins al 85%)<br>-Baix nivell sonor 59dBA<br>-Cabal a 12m.c.a de 42m3/h<br>-Alimentació 400/690v III<br>-Connexions DN-90<br>-Potència 3hp<br>Motors d'alta eficiència IE2 i NEMA Premium efficiency (i preparats per a IE3).<br>Model 63042 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 259) | 1.674,85 | 1,000 | 1.674,85 |
| 9 | PJ65-3GAH | u | Visor PVC Liquid Viewer 125<br>Visor de líquids PN10 per encolar.<br>Model 02392 marca Fluidra o equivalente.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 255) | 90,96 | 1,000 | 90,96 |
| 10 | PJ65-3GAI | u | Equip floculació continu<br>Equip automàtic dosificador de floculant amb cabal regulable per a aigües de piscines.<br>Inclou:<br>-Bomba regulable des de 151cm3/h fins a 1,5L/h<br>-Vàlvula d'injecció<br>-Vàlvula de peu<br>-tub d´aspiració i tub d´impulsió.<br>Model 54528 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 256) | 388,13 | 1,000 | 388,13 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.02.01** **9.834,98**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |
| Titol 6 | 02 | Recirculació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJM45-MABA | u | Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura.<br>Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del | 726,47 | 1,000 | 726,47 |

**PRESSUPOST** 

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 261) | | | |
| 2 | PJM45-MABB | u | Broquet de fons Oscil·lant<br>Broquet de fons oscil·lant, formada per un cos oscil·lant en PVC. Tapa a ABS. Cargol regulador a POM.<br>Cabal. 10 m³/h<br>Model 22353 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 262) | 26,76 | 6,000 | 160,56 |
| 3 | PJM45-MABC | u | Passamurs per a filtre Net&Clean.<br>Tub amb el diàmetre interior ajustat per poder encolar els filtres. Fabricat amb PVC blanc.<br>Connexió Ø 50mm interior i Ø 63mm exterior.<br>Model 21248 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 263) | 34,64 | 6,000 | 207,84 |
| 4 | PJM45-MABD | u | Broquet d'Aspiració rosca 2"<br>Rosca exterior 2", Ø interior 50. Pressió màxima: 6 bar. Construïda amb ABS color blanc amb tap rosca 1 1/2". Es recomana instal·lació amb passamurs ref.: 15658-15659.<br>Mod. 00301 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 264) | 11,14 | 1,000 | 11,14 |
| 5 | PJM45-MABE | u | Passamurs connexió posterior llisa d. 63mm mascle<br>Passamurs de 300mm de longitud per a filtres d.2" i Multiflow.<br>Fabricats amb material ABS. Disposa d'orificis als nervis de la valona per posicionar el passamur a l'estructura de la piscina. Per a piscina de formigó. Amb connexió llis interior de d.50mm. Connexió anterior llis d. 59,3mm per a broquets encolables a tub de d. 63mm, 6atm i projector ´´MINI´´ 33684.<br>Model 15660 Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 265) | 15,69 | 1,000 | 15,69 |
| 6 | PJM45-MABF | u | Bonera de polièster 515x515 Ø 140 mm amb reixeta en plàstic ABS amb protecció anti-radiacions solars<br>Acabat amb gel-coat.<br>Amb vàlvula hidrostàtica opcional.<br>Per a piscina de formigó<br>Model 28711 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 266) | 729,00 | 2,000 | 1.458,00 |
| 7 | PJM45-MABG | u | Tapa antivortex extraplana<br>Disseny extra-pla que permet als netejafons superar-lo sense cap problema.<br>Compleix la normativa Europea EN 13451-1:2000.<br>Dimensions: 570mm x 570mm; alçada: 60mm<br>Per a piscines de formigó.<br>Model 28556 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 267) | 567,85 | 2,000 | 1.135,70 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.02.02** **3.715,40**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |
| Titol 6 | 03 | Emplenat automàtic |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJM45-MACA | u | Comptador Predator tipus Woltmann 2´´-50 mm<br>Comptador de turbina axial, tipus Woltmann, de lectura directa als rodets numerats. Comptador d'esfera seca, amb transmissió magnètica. Rellotgeria i turbina fàcilment extraïble. Preequipat per a emissió de polsos i amb opció de telelectura. | 589,78 | 1,000 | 589,78 |

**PRESSUPOST** Pàg.: 27

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sense necessitat de trams rectilinis, ni a l'entrada ni a la sortida del comptador. U0-D0.<br>Alta precisió en el mesurament. R160<br>Possibilitat d'instal·lació vertical i horitzontal.<br>Fàcil instal·lació de l'emissor de polsos<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 269) | | | |
| 2 | PJM45-MACB | u | Electrovàlvula 2" rosca femella BSP. B.ELECTROV.2´´H C/REG.24VCA 2VIAS<br>Electrovàlvula 24VAC/50Hz<br>Solenoide de 2 vies<br>Pressió treball 0,7-10bar<br>Fabricat en plàstic amb niló reforçat.<br>Moll i cargols d'acer inoxidable<br>Model 56116 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 270) | 88,41 | 1,000 | 88,41 |
| 3 | PJM45-MACC | u | Armari Sonda tres nivells<br>Armari per al control de nivells de depòsit, que disposa de tres sondes de control.<br>- Nivell de seguretat mínim de bombament. Per a les bombes si el nivell d'aigua no té el mínim exigit per a la bomba.<br>- Nivell d'emplenat. Dona senyal a l'electrovàlvula d'emplenat per mantenir el nivell correcte d'aigua de la piscina. Senyal de l'electrovàlvula a 220 V II i 24 V II.<br>- Nivell d'arrencada forçada: Arrenca el grup de bombament quan el vas de compensació arriba al nivell de desguàs (trencament o fallada de la vàlvula antiretorn).<br>Model R3-SEV marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 271) | 675,85 | 1,000 | 675,85 |
| 4 | PN39-EBNA | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 292) | 537,18 | 1,000 | 537,18 |
| 5 | PN86-ECJT | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 299) | 156,65 | 1,000 | 156,65 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.02.03** **2.047,87**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |
| Titol 6 | 04 | Sistema de control i desinfecció |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBPA | u | Unitat de regulació i control totalment automatitzada amb lectures simultànies, de pH i clor. GUARDIAN POOL NN 2 pH/ppm Cl<br>La nova unitat Guardian Pool combina els elements de control i dosificació tradicionals amb un control digital total dels seus valors, cosa que facilita la gestió dels paràmetres de la piscina i el seu historial, per analitzar o detectar possibles errors.<br>Guardian Pool destaca pel seu alt rendiment en el control i la regulació dels productes químics que es fan servir en piscines públiques i privades.<br>Pantalla tàctil de 7" d'alta resolució amb disseny innovador, actualització del microprogramari a través del port USB (que també es fa servir per descarregar les dades de la piscina).<br>Compatible amb Fluidra Connect per a una millor gestió remota de tots els paràmetres. | 2.846,82 | 1,000 | 2.846,82 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Model 72720 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 277) | | | |
| 2 | PJT3-HBPC | u | Bomba dosificadora manual analògica ACQUA DOS. Acqua Dos manual Analògic 5l/h - 10bar<br>Bomba dosificadora analògica amb cabal constant, que es pot ajustar manualment mitjançant un potenciòmetre muntat al panell frontal, a més disposa de l'entrada de control de nivell mínim de químic (no inclòs).<br>El cabal té dos rangs de freqüència:<br>• 0 ÷ 20% del cabal màxim<br>• 0 ÷ 100% del cabal màxim<br>5l/h - 10 bar<br>Model 75088 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 279) | 336,66 | 2,000 | 673,32 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.02.04** **3.520,14**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |
| Titol 6 | 05 | Transport de fluids |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFA8-DVDP | m | Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 168) | 42,47 | 23,000 | 976,81 |
| 2 | PFA8-DVDM | m | Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 167) | 35,91 | 39,000 | 1.400,49 |
| 3 | PFA8-DVDJ | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 166) | 32,29 | 42,000 | 1.356,18 |
| 4 | PFA8-DVDA | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 165) | 17,46 | 30,000 | 523,80 |
| 5 | PFA8-DVC7 | m | Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 164) | 7,17 | 20,000 | 143,40 |
| 6 | PN48-AMG7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 150 (per a tubs de diàmetre 160 mm), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 295) | 193,46 | 2,000 | 386,92 |
| 7 | PN48-AMEX | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 100 (per a tubs de diàmetre 110 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 293) | 111,04 | 7,000 | 777,28 |
| 8 | PN48-AMG6 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 294) | 74,21 | 1,000 | 74,21 |
| 9 | PN48-AMGP | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, amb brides i unions encolades, DN 25 (per a | 31,49 | 2,000 | 62,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | tubs de diàmetre 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 297) | | |
| 10 | PN81-AYQ1 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P - 298) | 114,30 | 1,000 | 114,30 |
| 11 | PJS7-HBCL | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN140, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 275) | 26,13 | 1,000 | 26,13 |
| 12 | PJS7-HBCM | u | Taps de PVC per a formació de col·lector de diàmetre nominal DN110, inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 276) | 24,69 | 1,000 | 24,69 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.02.05** **5.867,19**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 02 | Piscina petita |
| Titol 6 | 06 | Equipament de piscina: reixetes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBQ1 | u | Reixeta per sobreeixidor de piscina placa longitudinal de dimensions 24mm alt i 245mm ample<br>Unió per enganxalls mascle-femella de la mateixa placa (5 unitats=1.024mtrs).<br>Material utilitzat és PP estabilitzat a l'acció dels raigs UV. Color blanc.<br>Model 05582 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 280) | 10,23 | 200,000 | 2.046,00 |
| 2 | PJT3-HBQ2 | u | Plaques cantonada 90º per sobreeixidor de piscina de dimensions 22 mm alt i 245 mm ample<br>Plaques cantonada sobreeixidor 90º. Construïdes en polipropilè copolimer inyectat, color blanc.<br>Model 22380 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 281) | 38,52 | 4,000 | 154,08 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.02.06** **2.200,08**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Piscines |
| Titol 5 | 04 | Equipament de piscina |
| Titol 6 | 01 | Material accés |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJT3-HBQ3 | u | Part inferior escala partida AISI-316 P. 2 Luxe + 1 seg.<br>Escala fabricada en tub Ø43 d'acer inoxidable AISI-316 acabat polit brillant i esglaons antilliscant. Escala partida construïda en acer inox. AISI-316 de dos esglaons "Luxe" + 1 esglaó de seguretat.<br>Compleix les normes EN-13451-1 i EN-13451-2.<br>Model 08091 marca Fluidra o equivalent<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 282) | 367,88 | 4,000 | 1.471,52 |
| 2 | PJT3-HBQ4 | u | Sortida model 800 x 800 per encastar<br>Joc de 2 passamans amb tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 polit brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb | 366,19 | 4,000 | 1.464,76 |

**PRESSUPOST** Pàg.: 30

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. A les sortides per encastar no són necessaris accessoris.<br>Fixació per encastar.<br>Model 05540 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 283) | | | |
| 3 | PJT3-HBT1 | u | Barana i suports d'acer inoxidable polit AISI-316 formada per passamans rectes de tub d'acer Ø 43 mm. Inclou espiga d'unió, tapes finals i fixacions a paret.<br>Model 05545, 09452 i 09025 marca Fluidra o equivalent.<br>Inclòs subministrament i instal·lació. Inclou tots els accessoris necessaris per a una correcta instal·lació. (P - 284) | 97,03 | 39,800 | 3.861,79 |

**TOTAL Titol 6** **01.01.02.01.04.01** **6.798,07**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Sanejament |
| Titol 5 | 01 | Pluvials |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIV | u | Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada. (P - 36) | 143,10 | 1,000 | 143,10 |
| 2 | PD7E-49AT | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre (P - 135) | 115,13 | 88,000 | 10.131,44 |
| 3 | PD7E-49B0 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 137) | 41,84 | 207,000 | 8.660,88 |
| 4 | PD7E-49BA | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P - 139) | 33,28 | 14,000 | 465,92 |
| 5 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 118) | 19,39 | 15,000 | 290,85 |
| 6 | PD1A-F11J | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 121) | 17,21 | 7,000 | 120,47 |
| 7 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 120) | 16,22 | 152,000 | 2.465,44 |
| 8 | PD58-5YQU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 129) | 205,09 | 13,000 | 2.666,17 |
| 9 | PD79-ELKA | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 131) | 19,96 | 22,000 | 439,12 |
| 10 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 34) | 47,49 | 1,000 | 47,49 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 12,000 | 286,08 |
| 12 | PD31-56CJ | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 150x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 126) | 291,98 | 2,000 | 583,96 |
| 13 | PDK1-W8EC | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 141) | 257,55 | 2,000 | 515,10 |
| 14 | PDZ0-428C | u | Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 149) | 422,02 | 1,000 | 422,02 |
| 15 | PD31-568K | u | Pericó de pas, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 124) | 118,62 | 1,000 | 118,62 |
| 16 | PDK1-DX9R | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 140) | 68,96 | 1,000 | 68,96 |
| 17 | PNN2-CRGO | u | Bomba submergible d'esgotament amb connexió, rotor de tipus obert fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou (P - 302) | 200,97 | 1,000 | 200,97 |
| 18 | PD79-ELKL | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 134) | 55,31 | 11,000 | 608,41 |
| 19 | PD79-ELKJ | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 133) | 32,02 | 3,000 | 96,06 |
| 20 | PD79-ELKH | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 132) | 24,15 | 6,000 | 144,90 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.02.01** **28.475,96**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Sanejament |
| Titol 5 | 02 | Residuals |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIV | u | Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada. (P - 36) | 143,10 | 1,000 | 143,10 |
| 2 | PD7E-49AU | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre (P - 136) | 50,47 | 38,000 | 1.917,86 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PD1A-F11J | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 121) | 17,21 | 8,000 | 137,68 |
| 4 | PD31-56CJ | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 150x60x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 126) | 291,98 | 1,000 | 291,98 |
| 5 | PDK1-W8EC | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1500x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 141) | 257,55 | 1,000 | 257,55 |
| 6 | PDZ0-428C | u | Sifó registrable ne línea de 315 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 149) | 422,02 | 1,000 | 422,02 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.02.02** **3.170,19**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 03 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Escomesa |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJMZ-IRSO | u | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 272) | 3.033,00 | 1,000 | 3.033,00 |
| 2 | PN39-EBNA | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 292) | 537,18 | 2,000 | 1.074,36 |
| 3 | PN86-ECJT | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 299) | 156,65 | 1,000 | 156,65 |
| 4 | PJ64-9FRM | u | Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 80 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas entre 80 i 150 micres, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa. Segons la UNE 13443-1. (P - 247) | 2.301,19 | 1,000 | 2.301,19 |
| 5 | PJM45-MABI | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat (P - 268) | 297,20 | 1,000 | 297,20 |
| 6 | PD31-56CK | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 100x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 127) | 343,57 | 1,000 | 343,57 |
| 7 | PD31-568G | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 123) | 83,08 | 2,000 | 166,16 |

## PRESSUPOST



**TOTAL Titol 5** **01.01.02.03.01** **7.372,13**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 03 | Fontaneria |
| Titol 5 | 02 | Distribució |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFB3-140MQ | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 171) | 22,19 | 84,000 | 1.863,96 |
| 2 | PFB3-140MT | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 173) | 5,01 | 4,000 | 20,04 |
| 3 | PFB3-140MS | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 172) | 4,81 | 4,000 | 19,24 |
| 4 | PN39-EBM8 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 291) | 101,83 | 2,000 | 203,66 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.03.02** **2.106,90**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 03 | Fontaneria |
| Titol 5 | 03 | Aparells |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPE041 | u | Dutxa per a piscina, d'acer inoxidable, amb monocomandament i ruixador fix amb sistema anticalç i efecte pluja. Inclos anclatges, topes, embellidors, juntes, tacs i cargols, racor de connexió, canonades per a conducció d'aigua i elements d'anclatge. Model Chrome marca AstralPool o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins un correcte acabat.<br>Característiques tècniques:<br>• Tub d'acer inoxidable AISI-304L i marc d'alumini.<br>• Color a definir per la DF.<br>• Ruixador anticalç i efecte pluja.<br>• Aixeta rentapeus. | 640,95 | 4,000 | 2.563,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • Fàcil instal·lació: presa a la part inferior o lateral/darrere (compatible amb connexió de mànega). (P - 319) | | | |
| 2 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 4,000 | 78,08 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.03.03** **2.641,88**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 04 | Il·luminació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHM2-143P0 | u | Columna cilíndrica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 2 braços de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa de 2 llums, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:<br><br>- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)<br><br>- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)<br><br>- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada<br><br>- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat<br><br>- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment<br><br>- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada<br><br>- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment<br><br>- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment (P - 224) | 957,50 | 2,000 | 1.915,00 |
| 2 | PHQE-C09S | u | Projector per a exterior amb leds amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 200 W de potència, flux lluminós de 26600 lm, temperatura de color 3000 K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I. Cos fabricat amb alumini, pintat amb pintura electrostàtica en pols de color negre i difusor de vidre frontal, grau de | 392,09 | 8,000 | 3.136,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | protecció IP66, vida de leds 50.000 h, col·locat. Model Elia marca Gewiss o equivalent. (P - 226) | | | |
| 3 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 182) | 14,78 | 35,000 | 517,30 |
| 4 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 223) | 119,59 | 1,000 | 119,59 |
| 5 | PH11-AZWO | m | Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència per encastar a carril. Model B1535-BF marca B-Led o equivalent. Carril per encastar format per perfil d'alumini per tira LED, difusor opal i tapes als extrems. Model PXG-205 marca B-Led o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 214) | 62,49 | 41,600 | 2.599,58 |
| 6 | PHN1-AE1R | u | Focus tipus LED amb punxó de jardí orientable amb un grau de protecció IP65/67, 12 W de potència, 3.000 K de temperatura de color, 73 mm d'amplada i 255 mm d'alçada. Model VT-857, marca V-TAC o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 225) | 41,52 | 13,000 | 539,76 |
| 7 | PH13-BZCX | u | Llumenera led decorativa estanca de policarbonat, de 1.250 mm de longitud, de 23,5 W de potència de la llumenera, 2.900 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 222) | 95,95 | 8,000 | 767,60 |
| 8 | PEVB-6PHS | u | Sonda lluminositat ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 157) | 76,11 | 1,000 | 76,11 |
| 9 | PG75-H944 | u | Programador electrònic astronòmic, amb 3 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat (P - 209) | 136,90 | 1,000 | 136,90 |

**TOTAL Titol 4** **01.01.02.04** **9.808,56**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 05 | Electricitat |
| Titol 5 | 01 | Escomesa |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG19-DGGW | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica i fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 183) | 173,36 | 1,000 | 173,36 |
| 2 | PG1D-H9W7 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 184) | 395,27 | 1,000 | 395,27 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.05.01** **568,63**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 05 | Electricitat |
| Titol 5 | 02 | Quadre elèctric |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG10-J1V7 | u | Quadre General de Distribució (Q.G.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. (P - 180) | 5.615,11 | 1,000 | 5.615,11 |
| 2 | PG10-J1V8 | u | Quadre Secundari de Depuració (Q.S.D.), segons esquemes unifilars del projecte. Inclou aparellatge elèctric, rotulació i accesoris. Inclou subministrament de tots els elements, col·locació, instal·lació i posada en funcionament. (P - 181) | 2.250,10 | 1,000 | 2.250,10 |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.01.02.05.02** | | | **7.865,21** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 05 | Electricitat |
| Titol 5 | 03 | Distribució |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 196) | 13,08 | 21,000 | 274,68 |
| 2 | PG33-E6E3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 195) | 9,40 | 288,000 | 2.707,20 |
| 3 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 194) | 6,04 | 27,000 | 163,08 |
| 4 | PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 193) | 4,10 | 47,000 | 192,70 |
| 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 192) | 3,11 | 22,000 | 68,42 |
| 6 | PG2N-EUH9 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 187) | 1,37 | 21,000 | 28,77 |
| 7 | PG2N-EUH8 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 186) | 1,20 | 223,000 | 267,60 |
| 8 | PG2P-6T09 | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 191) | 3,72 | 65,000 | 241,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 190) | 3,19 | 96,000 | 306,24 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.05.03** **4.250,49**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 05 | Electricitat |
| Titol 5 | 04 | Mecanismes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG6S-486A | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 207) | 25,69 | 7,000 | 179,83 |
| 2 | PG6O-77RX | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 206) | 16,26 | 1,000 | 16,26 |
| 3 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 204) | 4,02 | 1,000 | 4,02 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.05.04** **200,11**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 05 | Electricitat |
| Titol 5 | 05 | Xarxa de terres |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEP012 | u | Pont per a comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 12) | 87,45 | 1,000 | 87,45 |
| 2 | PGD1-E3BT | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 212) | 33,21 | 10,000 | 332,10 |
| 3 | PG3B-E7DP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 198) | 15,39 | 235,000 | 3.616,65 |
| 4 | PG3B-E7CS | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 197) | 12,17 | 77,000 | 937,09 |
| 5 | PG2N-EUIB | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 188) | 1,92 | 312,000 | 599,04 |
| 6 | IEP011 | u | Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. Totalment muntat i connexionat. (P - 11) | 52,12 | 13,000 | 677,56 |
| 7 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 213) | 46,90 | 26,000 | 1.219,40 |

**TOTAL Titol 5** **01.01.02.05.05** **7.469,29**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 01 | Urbanització |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 06 | Contra incendis |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 285) | 93,39 | 1,000 | 93,39 |
| 2 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 286) | 8,00 | 1,000 | 8,00 |
| 3 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 287) | 12,64 | 2,000 | 25,28 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 4** | **01.01.02.06** | **126,67** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 01 | Vertical |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 30) | 35,29 | 27,900 | 984,59 |
| 2 | P4E4-13PX1 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 29) | 32,37 | 9,300 | 301,04 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.03.01.01.01** | **1.285,63** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 02 | Horitzontal |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. (P - 6) | 100,43 | 22,000 | 2.209,46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.03.01.01.02** | **2.209,46** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Paraments verticals |
| Titol 5 | 01 | Divisòries |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6142-56UV | m2 | Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 (P - 38) | 17,42 | 3,840 | 66,89 |
| 2 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix (P - 37) | 30,50 | 5,400 | 164,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.03.01.02.01** | **231,59** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Paraments verticals |
| Titol 5 | 02 | Revestiments interiors |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P815-3FM1 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 50) | 10,11 | 62,100 | 627,83 |
| 2 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF (P - 64) | 6,78 | 62,100 | 421,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.03.01.02.02** | **1.048,87** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 01 | Paviments |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P9D5-35ZE | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 75) | 41,09 | 17,000 | 698,53 |
| 2 | P9U9-6Y48 | m | Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (P - 83) | 5,97 | 23,000 | 137,31 |

**TOTAL Titol 5** **01.03.01.03.01** **835,84**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 02 | Revestiments sostre |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P89H-4V7D | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. (P - 62) | 5,53 | 17,000 | 94,01 |

**TOTAL Titol 5** **01.03.01.03.02** **94,01**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 03 | Coberta |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a | 82,29 | 19,500 | 1.604,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat. (P - 318) | | |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.03.01.03.03** | | **1.604,66** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Fusteries |
| Titol 5 | 01 | Exteriors |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 115) | 62,85 | 6,075 | 381,81 |
| 2 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm (P - 93) | 22,63 | 1,000 | 22,63 |
| 3 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim (P - 106) | 23,11 | 1,000 | 23,11 |
| 4 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 87) | 202,46 | 1,000 | 202,46 |
| 5 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm (P - 94) | 33,62 | 2,000 | 67,24 |
| 6 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 104) | 20,80 | 2,000 | 41,60 |
| 7 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 89) | 598,40 | 2,000 | 1.196,80 |
| 8 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (P - 108) | 147,56 | 2,000 | 295,12 |
| 9 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta (P - 109) | 139,20 | 2,000 | 278,40 |
| 10 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. (P - 110) | 5,89 | 2,000 | 11,78 |
| 11 | PAV9-4VJY | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 300x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una | 611,41 | 1,000 | 611,41 |

correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.
Inclou subministrament i instal·lació. (P - 102)

**TOTAL Titol 5** **01.03.01.04.01** **3.132,36**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Sanejament |
| Titol 5 | 01 | Pluvials |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 2,000 | 47,68 |
| 2 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 34) | 47,49 | 2,000 | 94,98 |
| 3 | PD18-8D5T | m | Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 117) | 17,43 | 7,000 | 122,01 |
| 4 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 118) | 19,39 | 6,000 | 116,34 |

**TOTAL Titol 5** **01.03.02.01.01** **381,01**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Il·luminació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 182) | 14,78 | 5,000 | 73,90 |
| 2 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 223) | 119,59 | 2,000 | 239,18 |
| 3 | PH13-BZCC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 217) | 251,36 | 1,000 | 251,36 |
| 4 | PH13-BZCD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 218) | 257,23 | 1,000 | 257,23 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PH13-BZCH | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 221) | 398,19 | 1,000 | 398,19 |
| 6 | PG6E-76TI | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (P - 200) | 12,43 | 2,000 | 24,86 |
| 7 | PG65-483R | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 199) | 2,82 | 2,000 | 5,64 |
| 8 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 204) | 4,02 | 2,000 | 8,04 |

**TOTAL Titol 4** **01.03.02.02** **1.258,40**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 03 | Electricitat |
| Titol 5 | 01 | Distribució |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 194) | 6,04 | 60,000 | 362,40 |
| 2 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 192) | 3,11 | 51,000 | 158,61 |
| 3 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 190) | 3,19 | 111,000 | 354,09 |

**TOTAL Titol 5** **01.03.02.03.01** **875,10**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 03 | Electricitat |
| Titol 5 | 02 | Mecanismes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG6S-486N | u | Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors, amb tapa, preu alt, encastada (P - 208) | 11,92 | 2,000 | 23,84 |
| 2 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada (P - 205) | 16,45 | 2,000 | 32,90 |
| 3 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 204) | 4,02 | 2,000 | 8,04 |
| 4 | PG6H-CUJA | u | Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb quatre presses de corrent bipolar tipus ´´Schuko´´, dues presses de corrent bipolar amb subministrament estabilitzat i ininterromput tipus francesa i dues preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes | 71,84 | 4,000 | 287,36 |

universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat. (P - 203)

**TOTAL Titol 5** **01.03.02.03.02** **352,14**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 04 | Contra incendis |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 285) | 93,39 | 1,000 | 93,39 |
| 2 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 286) | 8,00 | 1,000 | 8,00 |
| 3 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 287) | 12,64 | 2,000 | 25,28 |

**TOTAL Titol 4** **01.03.02.04** **126,67**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 03 | Edificació: Recepció |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 05 | Senyals dèbils |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP72-67BZ | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10*, de 4 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent amb pany i clau, fixat al parament (P - 305) | 119,57 | 1,000 | 119,57 |
| 2 | PP7A-H9LK | u | Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 306) | 210,02 | 1,000 | 210,02 |
| 3 | PP7C-66U0 | u | Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 307) | 204,19 | 1,000 | 204,19 |
| 4 | PP48-8GY3 | u | Cable de xarxa fuetó, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP de 0,5 a 1,0 m de llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat (P - 304) | 6,25 | 4,000 | 25,00 |
| 5 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 303) | 1,57 | 40,000 | 62,80 |
| 6 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 190) | 3,19 | 40,000 | 127,60 |
| 7 | PGC3-B5XV | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0,6, sobrecàrrega admissible del 110% 5min/120% 100ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, | 74,82 | 1,000 | 74,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del schuko+protecció, format torre, col·locat (P - 211) | | |

**TOTAL Titol 4** **01.03.02.05** **824,00**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 01 | Vertical |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 30) | 35,29 | 157,200 | 5.547,59 |
| 2 | P4E4-13PX1 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 29) | 32,37 | 30,600 | 990,52 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.01.01.01** **6.538,11**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 02 | Hortizontal |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado | 100,43 | 80,000 | 8.034,40 |

de hormigones y morteros. (P - 6)

**TOTAL Titol 5** **01.04.01.01.02** **8.034,40**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Paraments verticals |
| Titol 5 | 01 | Divisòries |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu (P - 51) | 3,30 | 27,000 | 89,10 |
| 2 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix (P - 37) | 30,50 | 5,400 | 164,70 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.01.02.01** **253,80**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Paraments verticals |
| Titol 5 | 02 | Revestiments interiors |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P811-3EJ8 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 49) | 18,08 | 174,930 | 3.162,73 |
| 2 | P822-3NUC | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 52) | 29,84 | 174,930 | 5.219,91 |
| 3 | P815-3FM1 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 50) | 10,11 | 10,800 | 109,19 |
| 4 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF (P - 64) | 6,78 | 60,780 | 412,09 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.01.02.02** **8.903,92**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 01 | Paviments |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5Z15-4Z2W | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà (P - 32) | 12,44 | 4,000 | 49,76 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P82A-14FHC | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 55) | 43,04 | 72,300 | 3.111,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.04.01.03.01** | **3.161,55** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 02 | Revestiments sostre |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P846-9JN9 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 59) | 31,97 | 7,300 | 233,38 |
| 2 | P84N-A82H | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfug (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 60) | 44,85 | 3,000 | 134,55 |
| 3 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. (P - 63) | 5,29 | 10,300 | 54,49 |
| 4 | P89H-4V7D | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. (P - 62) | 5,53 | 62,000 | 342,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.04.01.03.02** | **765,28** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 03 | Coberta |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat. (P - 318) | 82,29 | 79,500 | 6.542,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.04.01.03.03** | **6.542,06** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Fusteries |
| Titol 5 | 01 | Exteriors |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 115) | 62,85 | 20,520 | 1.289,68 |
| 2 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm (P - 93) | 22,63 | 11,000 | 248,93 |
| 3 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim (P - 106) | 23,11 | 11,000 | 254,21 |
| 4 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, | 202,46 | 11,000 | 2.227,06 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 87) | | | |
| 5 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm (P - 94) | 33,62 | 3,000 | 100,86 |
| 6 | PAF7-7RGC | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscilobatent i reixeta superior, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 88) | 332,27 | 1,000 | 332,27 |
| 7 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 89) | 598,40 | 2,000 | 1.196,80 |
| 8 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 104) | 20,80 | 5,000 | 104,00 |
| 9 | PAN5-7Z6C | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm (P - 92) | 27,09 | 2,000 | 54,18 |
| 10 | PAB0-616W | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró (P - 85) | 201,62 | 1,000 | 201,62 |
| 11 | PAB0-616A | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. Inclòs guies, rodes i tots els elements necessaris per a una correcta execució. (P - 84) | 243,81 | 1,000 | 243,81 |
| 12 | PAN5-7Z36 | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm (P - 91) | 28,49 | 1,000 | 28,49 |
| 13 | PAY1-4XST | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1,5 a 2 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 105) | 29,83 | 1,000 | 29,83 |
| 14 | PAB0-617B | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró. (P - 86) | 379,52 | 1,000 | 379,52 |
| 15 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta (P - 109) | 139,20 | 2,000 | 278,40 |
| 16 | PAZ1-HYP8 | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent o corredissa de porta (P - 111) | 21,07 | 2,000 | 42,14 |
| 17 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. (P - 110) | 5,89 | 3,000 | 17,67 |
| 18 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (P - 108) | 147,56 | 5,000 | 737,80 |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.04.01.04.01** | | | **7.767,27** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |

## *PRESSUPOST*



Titol 4 04 Fusteries
Titol 5 02 Interiors

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAP0-374T | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 96) | 39,89 | 1,000 | 39,89 |
| 2 | PAY1-4XUK | u | Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 107) | 21,30 | 1,000 | 21,30 |
| 3 | PAQ7-AJAB | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina (P - 97) | 98,31 | 1,000 | 98,31 |
| 4 | PAN6-BFX6 | u | Guies i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, muntat. Inclòs col·locació. (P - 95) | 145,84 | 1,000 | 145,84 |
| 5 | PAQA-BFYN | u | Fulla per a porta corredissa amb una llum de pas de 80x 210 cm, amb galze, de 40 mm de gruix acabat xapat melamina de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies. Inclou co·locació. (P - 98) | 163,86 | 1,000 | 163,86 |
| 6 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta (P - 109) | 139,20 | 2,000 | 278,40 |
| 7 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. (P - 110) | 5,89 | 1,000 | 5,89 |
| 8 | P662-6YAB | u | Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 39) | 157,73 | 4,000 | 630,92 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.01.04.02** **1.384,41**

Obra 01 Pressupost
Capítol 04 Edificació: Vestidor 1
Titol 3 01 Obra civil
Titol 4 05 Mobiliari

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC16-5NMJ | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs tauler de fusta aglomerada i subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 114) | 71,43 | 8,550 | 610,73 |
| 2 | PQ55-HCHM | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 310) | 78,55 | 4,000 | 314,20 |
| 3 | PQ50-431F | u | Formació de forat sobre taulell (P - 309) | 32,75 | 2,000 | 65,50 |
| 4 | PQ55-HCHN | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació (P - 311) | 17,10 | 5,000 | 85,50 |

**TOTAL Titol 4** **01.04.01.05** **1.075,93**

Obra 01 Pressupost
Capítol 04 Edificació: Vestidor 1
Titol 3 02 Instal·lacions
Titol 4 01 Sanejament

## PRESSUPOST



Titol 5 01 Pluvials

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 2,000 | 47,68 |
| 2 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 34) | 47,49 | 2,000 | 94,98 |
| 3 | PD18-8D5P | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 116) | 19,99 | 7,000 | 139,93 |
| 4 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 119) | 21,01 | 3,000 | 63,03 |

**TOTAL Titol 5 01.04.02.01.01 345,62**

Obra 01 Pressupost
Capítol 04 Edificació: Vestidor 1
Titol 3 02 Instal·lacions
Titol 4 01 Sanejament
Titol 5 02 Residuals

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD7E-49B0 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 137) | 41,84 | 5,000 | 209,20 |
| 2 | PD7E-49B4 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P - 138) | 31,71 | 5,000 | 158,55 |
| 3 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 118) | 19,39 | 5,000 | 96,95 |
| 4 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 120) | 16,22 | 14,000 | 227,08 |
| 5 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 122) | 15,71 | 6,000 | 94,26 |
| 6 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 13,000 | 309,92 |
| 7 | PD31-5691 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 90x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 125) | 220,30 | 1,000 | 220,30 |
| 8 | PDZ0-428B | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 148) | 138,23 | 1,000 | 138,23 |
| 9 | PD58-5YG8 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, | 73,60 | 5,000 | 368,00 |

col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Model canal M 100 i reixeta CG100UCA marca Ulma o equivalent. (P - 128)

**TOTAL Titol 5** **01.04.02.01.02** **1.822,49**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 01 | Rentamans suspès |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BMP | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 227) | 46,72 | 1,000 | 46,72 |
| 2 | PJ21C-3SHL | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Tecnologia Water Saving estalvi d´aigua amb el màxim benestar.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). (P - 237) | 116,80 | 1,000 | 116,80 |
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 242) | 22,32 | 1,000 | 22,32 |
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 1,000 | 12,91 |
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 1,000 | 19,52 |

**TOTAL Titol 6** **01.04.02.02.01.01** **218,27**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 02 | Rentamans encastat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BTG | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 229) | 98,83 | 2,000 | 197,66 |
| 2 | PJ21C-3SI3 | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- Limitador ecológico de caudal. | 145,30 | 2,000 | 290,60 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). (P - 238) | | | |
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 242) | 22,32 | 2,000 | 44,64 |
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 2,000 | 25,82 |
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 2,000 | 39,04 |

**TOTAL Titol 6** **01.04.02.02.01.02** **597,76**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 03 | Rentamans adaptat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BMQ | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 228) | 87,30 | 1,000 | 87,30 |
| 2 | PJ211-3E92 | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb mobilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles (P - 234) | 108,28 | 1,000 | 108,28 |
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 242) | 22,32 | 1,000 | 22,32 |
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 1,000 | 12,91 |
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 1,000 | 19,52 |

**TOTAL Titol 6** **01.04.02.02.01.03** **250,33**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 04 | Inodor |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3CWG | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 230) | 336,81 | 2,000 | 673,62 |
| 2 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* (P - 235) | 19,29 | 2,000 | 38,58 |
| 3 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 2,000 | 25,82 |
| 4 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 2,000 | 39,04 |
| **TOTAL** | **Titol 6** | | **01.04.02.02.01.04** | | | **777,06** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 05 | Inodor adaptat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3CWH | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 231) | 342,21 | 1,000 | 342,21 |
| 2 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* (P - 235) | 19,29 | 1,000 | 19,29 |
| 3 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 1,000 | 12,91 |
| 4 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 1,000 | 19,52 |
| 5 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 246) | 312,09 | 1,000 | 312,09 |
| **TOTAL** | **Titol 6** | | **01.04.02.02.01.05** | | | **706,02** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 06 | Dutxa |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ21P-3XZV | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 240) | 35,74 | 5,000 | 178,70 |
| 2 | PJ21E-3UGL | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.<br>- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes. (P - 239) | 391,60 | 5,000 | 1.958,00 |
| 3 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 10,000 | 195,20 |
| 4 | PN89-KZ3D | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 301) | 16,61 | 10,000 | 166,10 |
| 5 | PJ41-HA1T | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 243) | 419,64 | 1,000 | 419,64 |
| 6 | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 245) | 150,87 | 1,000 | 150,87 |
| 7 | PJ41-HA1U | u | Barra mural fixa vertical recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 244) | 83,22 | 1,000 | 83,22 |

**TOTAL Titol 6** **01.04.02.02.01.06** **3.151,73**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 07 | Abocador |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A371055000 sèrie Garda marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 232) | 176,87 | 1,000 | 176,87 |
| 2 | PJ187-3CPD | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt (P - 233) | 50,30 | 1,000 | 50,30 |
| 3 | PJ21B-3D9M | u | Aixeta per a abocador amb canó giratori monocomandament, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2*. Ref A5A878EC00 seria Brava marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 236) | 60,79 | 1,000 | 60,79 |
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 1,000 | 12,91 |

## *PRESSUPOST*



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 1,000 | 19,52 |

**TOTAL Titol 6** **01.04.02.02.01.07** **320,39**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 02 | Distribució |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF56-FJGV | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 163) | 22,29 | 3,000 | 66,87 |
| 2 | PF56-FJGU | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 162) | 19,03 | 11,000 | 209,33 |
| 3 | PF56-FJGT | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 161) | 15,58 | 2,000 | 31,16 |
| 4 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 160) | 12,92 | 4,000 | 51,68 |
| 5 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 159) | 9,89 | 1,000 | 9,89 |
| 6 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 158) | 8,66 | 33,000 | 285,78 |
| 7 | PFQ0-3KLU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 179) | 12,06 | 3,000 | 36,18 |
| 8 | PFQ0-3KLT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 178) | 10,82 | 11,000 | 119,02 |
| 9 | PFQ0-3KLS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 177) | 9,63 | 2,000 | 19,26 |
| 10 | PFQ0-3KLR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 176) | 8,45 | 4,000 | 33,80 |
| 11 | PFQ0-3KLQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 175) | 8,39 | 1,000 | 8,39 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PFQ0-3KIQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 174) | 8,35 | 33,000 | 275,55 |
| 13 | PG2N-EUJJ | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 189) | 1,12 | 23,000 | 25,76 |
| 14 | PN39-EBGT | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment (P - 290) | 162,44 | 1,000 | 162,44 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.02.02.02** **1.335,11**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 03 | ACS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJA8-3HWG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 260) | 471,84 | 1,000 | 471,84 |
| 2 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 160) | 12,92 | 5,000 | 64,60 |
| 3 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 159) | 9,89 | 1,000 | 9,89 |
| 4 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 158) | 8,66 | 12,000 | 103,92 |
| 5 | PFQ0-3KLR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 176) | 8,45 | 5,000 | 42,25 |

**PRESSUPOST** Pàg.: 58

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PFQ0-3KLQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 175) | 8,39 | 1,000 | 8,39 |
| 7 | PFQ0-3KIQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 174) | 8,35 | 12,000 | 100,20 |
| 8 | PG2N-EUJJ | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 189) | 1,12 | 5,000 | 5,60 |
| 9 | PN39-EBDI | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment (P - 289) | 75,96 | 2,000 | 151,92 |
| 10 | PN86-ECK2 | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment (P - 300) | 23,56 | 2,000 | 47,12 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.02.02.03** **1.005,73**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 03 | Il·luminació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 182) | 14,78 | 21,000 | 310,38 |
| 2 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 223) | 119,59 | 7,000 | 837,13 |
| 3 | PH13-BZCA | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 215) | 178,27 | 2,000 | 356,54 |
| 4 | PH13-BZCB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 216) | 190,29 | 1,000 | 190,29 |
| 5 | PH13-BZCC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements | 251,36 | 1,000 | 251,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 217) | | | |
| 6 | PH13-BZCD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 218) | 257,23 | 2,000 | 514,46 |
| 7 | PH13-BZCE | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 219) | 348,38 | 3,000 | 1.045,14 |
| 8 | PH13-BZCG | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 220) | 386,18 | 5,000 | 1.930,90 |
| 9 | PG6E-76W8 | u | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 202) | 13,99 | 3,000 | 41,97 |
| 10 | PG6E-76TV | u | Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 201) | 22,82 | 2,000 | 45,64 |
| 11 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 204) | 4,02 | 5,000 | 20,10 |
| 12 | PG86-HD0U | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 210) | 81,15 | 2,000 | 162,30 |

**TOTAL Titol 4** **01.04.02.03** **5.706,21**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 04 | Electricitat |
| Titol 5 | 01 | Distribució |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 194) | 6,04 | 71,000 | 428,84 |
| 2 | PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 193) | 4,10 | 26,000 | 106,60 |
| 3 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN | 3,11 | 72,000 | 223,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 192) | | | |
| 4 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 190) | 3,19 | 169,000 | 539,11 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.02.04.01** **1.298,47**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 04 | Electricitat |
| Titol 5 | 02 | Mecanismes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG6S-486A | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 207) | 25,69 | 2,000 | 51,38 |
| 2 | PG6O-77RX | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 206) | 16,26 | 6,000 | 97,56 |
| 3 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada (P - 205) | 16,45 | 2,000 | 32,90 |
| 4 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 204) | 4,02 | 8,000 | 32,16 |

**TOTAL Titol 5** **01.04.02.04.02** **214,00**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 05 | Ventilació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEM6-B66E | u | Ventiladors Helicocentrífugs Ultrasilenciosos de Baix Consum per a un cabal d'aire de 450 m3/h. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV marca Soler & Palau o equivalent. Ventiladors helicocentrífugs de mínim 200 m3/h fins a 800 m3/h, extremadament silenciosos, fabricats en material plàstic, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Equipats amb un sensor que permet la creació d'un sistema de cabal constant (CAV), tipus plug & play. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per a sistemes d'aportació d'aire o recirculació on s'instal·len filtres. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 156) | 709,04 | 1,000 | 709,04 |
| 2 | PE421-48RG | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 153) | 16,11 | 3,000 | 48,33 |
| 3 | PE421-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 152) | 15,38 | 1,000 | 15,38 |
| 4 | PE421-48R9 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 151) | 14,98 | 1,000 | 14,98 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PE421-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 150) | 14,43 | 2,000 | 28,86 |
| 6 | PEKK-38H3 | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació. (P - 155) | 82,02 | 5,000 | 410,10 |
| 7 | PEKK-38GS | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA1 marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 154) | 115,77 | 1,000 | 115,77 |

**TOTAL Titol 4** **01.04.02.05** **1.342,46**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 04 | Edificació: Vestidor 1 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 06 | Contra incendis |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 285) | 93,39 | 2,000 | 186,78 |
| 2 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 286) | 8,00 | 2,000 | 16,00 |
| 3 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 287) | 12,64 | 4,000 | 50,56 |

**TOTAL Titol 4** **01.04.02.06** **253,34**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 01 | Vertical |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 30) | 35,29 | 112,200 | 3.959,54 |
| 2 | P4E4-13PX1 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 10 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM | 32,37 | 37,800 | 1.223,59 |

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 29)

**TOTAL Titol 5** **01.05.01.01.01** **5.183,13**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 02 | Hortizontal |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. (P - 6) | 100,43 | 81,000 | 8.134,83 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.01.01.02** **8.134,83**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Paraments verticals |
| Titol 5 | 01 | Divisòries |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu (P - 51) | 3,30 | 21,600 | 71,28 |
| 2 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix (P - 37) | 30,50 | 5,400 | 164,70 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.01.02.01** **235,98**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Paraments verticals |
| Titol 5 | 02 | Revestiments interiors |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P811-3EJ8 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 49) | 18,08 | 158,970 | 2.874,18 |
| 2 | P822-3NUC | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 lliscament reduït (T) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 52) | 29,84 | 158,970 | 4.743,66 |
| 3 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat amb color a escollir per la DF (P - 64) | 6,78 | 45,420 | 307,95 |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.05.01.02.02** | | | **7.925,79** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 01 | Paviments |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5Z15-4Z2W | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà (P - 32) | 12,44 | 4,000 | 49,76 |
| 2 | P82A-14FHC | m2 | Paviment de rajola de gres porcelànica de forma rectangular de dimensions 31x62x0,9 mm i color rosso. Ref. 316 1A model Cuore Rosso Anti-Slip marca Rosa Gres o equivalent. Fixada amb ciment cola d'alta adherència amb textura gel model TECNOCOL GEL gris marca Fixcer o equivalent. I juntes de 2 mm realitzades amb beurada de morter hidròfug, antifongs, flexible model EUROCOLOR FLEX: nº0 i nº8 marca Fixcer o equivalent.<br>Característiques tècniques:<br>- ISO 10545 - 2 Característiques dimensionals: Exigida<br>- ISO 10545 - 3 Absorció d'aigua: E = 0,5 %<br>- ISO 10545-4 Força de trencament: = 1.300 N i Resistència a la flexió: = 35 N/mm2<br>- ISO 10545 - 9 Resistència al xoc tèrmic: Exigida<br>- ISO 10545 - 12 Resistència a la gelada: Exigida<br>- ISO 10545 - 13 Resistència química: A/LA/HA<br>- ISO 10545 - 14 Resistència a les taques: Classe 3<br>Seguretat coeficients d'antilliscament<br>- DIN 51130 XP P-05-010 Norma per a peu calçat: R11 / PC20-<br>- DIN 51097 XP P-05-010 Norma per a peu nu: Classe C / PN24<br>- UNE 41901 Resistència al lliscament Rd: Classe 3 / Rd > 45<br>Normativa:<br>- UNE 41901 Rd > 45: CLASSE 3<br>- DIN 51130 PEU CALÇAT R11 > 19° – 27°<br>- DIN 51097 PEU DESCALÇ CLASSE C = 24°<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements per a un correcte acabat. (P - 55) | 43,04 | 64,600 | 2.780,38 |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.05.01.03.01** | | | **2.830,14** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 02 | Revestiments sostre |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P846-9JN9 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 59) | 31,97 | 7,600 | 242,97 |
| 2 | P84N-A82H | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfug (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 60) | 44,85 | 3,000 | 134,55 |
| 3 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. (P - 63) | 5,29 | 10,600 | 56,07 |
| 4 | P89H-4V7D | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat de color a escollir per la D.F. (P - 62) | 5,53 | 64,000 | 353,92 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.01.03.02** **787,51**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 03 | Coberta |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de | 82,29 | 79,500 | 6.542,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica.<br>Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat. (P - 318) | |
| **TOTAL** | **Titol 5** | **01.05.01.03.03** | **6.542,06** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Fusteries |
| Titol 5 | 01 | Exteriors |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 115) | 62,85 | 18,000 | 1.131,30 |
| 2 | PAN5-7ZG4 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm (P - 93) | 22,63 | 11,000 | 248,93 |
| 3 | PAY1-4XSW | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim (P - 106) | 23,11 | 11,000 | 254,21 |
| 4 | PAF7-7RGB | u | Finestra d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 45x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 87) | 202,46 | 11,000 | 2.227,06 |
| 5 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm (P - 94) | 33,62 | 4,000 | 134,48 |
| 6 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 104) | 20,80 | 4,000 | 83,20 |
| 7 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 89) | 598,40 | 3,000 | 1.795,20 |
| 8 | PAF7-7THN | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent i reixeta, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 90) | 570,05 | 1,000 | 570,05 |
| 9 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta (P - 109) | 139,20 | 4,000 | 556,80 |
| 10 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. (P - 110) | 5,89 | 4,000 | 23,56 |
| 11 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (P - 108) | 147,56 | 4,000 | 590,24 |

## PRESSUPOST



**TOTAL Titol 5** **01.05.01.04.01** **7.615,03**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Fusteries |
| Titol 5 | 02 | Interiors |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAP0-374T | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 96) | 39,89 | 1,000 | 39,89 |
| 2 | PAY1-4XUK | u | Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 107) | 21,30 | 1,000 | 21,30 |
| 3 | PAQ7-AJAB | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina (P - 97) | 98,31 | 1,000 | 98,31 |
| 4 | PAN6-BFX6 | u | Guies i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, muntat. Inclòs col·locació. (P - 95) | 145,84 | 1,000 | 145,84 |
| 5 | PAQA-BFYN | u | Fulla per a porta corredissa amb una llum de pas de 80x 210 cm, amb galze, de 40 mm de gruix acabat xapat melamina de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies. Inclou co·locació. (P - 98) | 163,86 | 1,000 | 163,86 |
| 6 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta (P - 109) | 139,20 | 2,000 | 278,40 |
| 7 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. (P - 110) | 5,89 | 1,000 | 5,89 |
| 8 | P662-6YAB | u | Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 39) | 157,73 | 4,000 | 630,92 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.01.04.02** **1.384,41**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 05 | Mobiliari |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC16-5NMJ | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta. Inclòs tauler de fusta aglomerada i subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 114) | 71,43 | 7,650 | 546,44 |
| 2 | PQ55-HCHM | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 310) | 78,55 | 2,400 | 188,52 |
| 3 | PQ50-431F | u | Formació de forat sobre taulell (P - 309) | 32,75 | 2,000 | 65,50 |
| 4 | PQ55-HCHN | u | Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació (P - 311) | 17,10 | 3,000 | 51,30 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL Titol 4** | **01.05.01.05** | **851,76** |
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Sanejament |
| Titol 5 | 01 | Pluvials |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 2,000 | 47,68 |
| 2 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 34) | 47,49 | 2,000 | 94,98 |
| 3 | PD18-8D5P | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 116) | 19,99 | 7,000 | 139,93 |
| 4 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 119) | 21,01 | 3,000 | 63,03 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL Titol 5** | **01.05.02.01.01** | **345,62** |
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Sanejament |
| Titol 5 | 02 | Residuals |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD7E-49AU | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre (P - 136) | 50,47 | 5,000 | 252,35 |
| 2 | PD7E-49B0 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 137) | 41,84 | 6,000 | 251,04 |
| 3 | PD7E-49B4 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P - 138) | 31,71 | 5,000 | 158,55 |
| 4 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 120) | 16,22 | 20,000 | 324,40 |
| 5 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 122) | 15,71 | 11,000 | 172,81 |
| 6 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 14,000 | 333,76 |
| 7 | PD31-5691 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 90x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 220,30 | 1,000 | 220,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (P - 125) | | | |
| 8 | PDZ0-428B | u | Sifó registrable ne línea de 160 mm de diàmetre de PVC. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 148) | 138,23 | 1,000 | 138,23 |
| 9 | PD58-5YG8 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Model canal M 100 i reixeta CG100UCA marca Ulma o equivalent. (P - 128) | 73,60 | 5,000 | 368,00 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.02.01.02** **2.219,44**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 01 | Rentamans suspès |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BMP | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada, d'amplària 38 cm i longitud 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A325V04000 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 227) | 46,72 | 3,000 | 140,16 |
| 2 | PJ21C-3SHL | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Tecnologia Water Saving estalvi d´aigua amb el màxim benestar.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). (P - 237) | 116,80 | 3,000 | 350,40 |
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 242) | 22,32 | 3,000 | 66,96 |
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 3,000 | 38,73 |
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 3,000 | 58,56 |

**TOTAL Titol 6** **01.05.02.02.01.01** **654,81**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 02 | Rentamans encastat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BTG | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, de diàmetre 35 cm, de color blanc, encastat a taulell. Ref A3270YB000 sèrie The Gap marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 229) | 98,83 | 2,000 | 197,66 |
| 2 | PJ21C-3SI3 | u | Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, amb entrada d'1/2*, col·locada. Ref. 36 266 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Amb prolongació de 42 mm | 145,30 | 2,000 | 290,60 |

**PRESSUPOST** 

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | per aixeta temporitzada. Ref. 36 316 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements.<br>Característiques tècniques:<br>- Índexs blau i vermell.<br>- Cabal màxim a 3 bar: 5 l/min.<br>- Limitador ecológico de caudal.<br>- 3 ajustaments de temps de sortida de l'aigua: curt - mitjà- llarg.<br>- Aprox.7, 15, 30 seg (depenent de la pressió). (P - 238) | | | |
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 242) | 22,32 | 2,000 | 44,64 |
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 2,000 | 25,82 |
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 2,000 | 39,04 |

**TOTAL Titol 6** **01.05.02.02.01.02** **597,76**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 03 | Rentamans adaptat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ117-3BMQ | u | Lavabo mural amb joc de fixacions de porcellana esmaltada per a mobilitat reduïda, d'amplària 55 cm i longitud 64 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Ref A327230000 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 228) | 87,30 | 1,000 | 87,30 |
| 2 | PJ211-3E92 | u | Aixeta gerontològica mescladora per a lavabo amb mobilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Ref: 23 983 003 model Eurosmart Tamany M marca Grohe o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.<br>Característiques tècniques:<br>- Tamany M<br>- Palanca llarga metàl·lica ergonòmica<br>- Longitud de la palanca 156 mm<br>- Cartutx de discos ceràmics de 35 mm<br>- Cabal màxim a 3 bars: 8 l/min<br>- Airejador<br>- Limitador de cabal ajustable<br>- Limitador ecològic de temperatura<br>- Cos llis amb buidador push-open 1 1/4“<br>- Amb connexions flexibles (P - 234) | 108,28 | 1,000 | 108,28 |
| 3 | PJ3D-3FKP | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 1* amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 242) | 22,32 | 1,000 | 22,32 |
| 4 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 1,000 | 12,91 |
| 5 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 1,000 | 19,52 |

**TOTAL Titol 6** **01.05.02.02.01.03** **250,33**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |

## *PRESSUPOST*



| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 04 | Inodor |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3CWG | u | Inodor complet de porcellana esmaltada adossat a paret, amb sortida dual, amb tassa rimless, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme de doble descàrrega i tapa i seient supralit esmorteït, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342V05000, A341V01000, A801E62001 sèrie Victoria marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 230) | 336,81 | 3,000 | 1.010,43 |
| 2 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* (P - 235) | 19,29 | 3,000 | 57,87 |
| 3 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 3,000 | 38,73 |
| 4 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 3,000 | 58,56 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 6** | **01.05.02.02.01.04** | **1.165,59** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 05 | Inodor adaptat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3CWH | u | Inodor complet de porcellana esmaltada, amb sortida vertical per a mobilitat reduïda amb fixacions, amb tassa, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsadors i tapa i cèrcol amb obertura frontal i frontisses d'acer inoxidable, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Ref A342237000, A341231000, A80123A004 sèrie Access marca Roca o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 231) | 342,21 | 1,000 | 342,21 |
| 2 | PJ215-3CS0 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2* (P - 235) | 19,29 | 1,000 | 19,29 |
| 3 | PJ2Z3-3ECL | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2* (P - 241) | 12,91 | 1,000 | 12,91 |
| 4 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 1,000 | 19,52 |
| 5 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 246) | 312,09 | 1,000 | 312,09 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 6** | **01.05.02.02.01.05** | **706,02** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |

| | | |
|---|---|---|
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Aparells |
| Titol 6 | 06 | Dutxa |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ21P-3XZV | u | Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2´´. Ref. 28 094 000 sèrie Relexa Plus 50 marca GROHE o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 240) | 35,74 | 5,000 | 178,70 |
| 2 | PJ21E-3UGL | u | Aixeta temporitzada barrejadora per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ , amb vàlvula de buidat i conducte guia. Ref. 98951 model ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, marca Presto o equivalent. Inclou subministramenti instal·lació de tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.<br>Característiques:<br>- Aixeta temporitzada mescladora per a instal·lació encastada amb cos de llautó i polsador cromat. Regulador automàtic de cabal.<br>- Cabal 8l/min. Model PLE: cABAL 5 L/MIN.<br>- Tancament automàtic: 30s ( 10s/+5s).<br>- Entrada i sortida G3/4.<br>- Subministrat amb: juntes filtro, juntes planes. (P - 239) | 391,60 | 5,000 | 1.958,00 |
| 3 | PN38-EC2D | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 288) | 19,52 | 10,000 | 195,20 |
| 4 | PN89-KZ3D | u | Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4*, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 301) | 16,61 | 10,000 | 166,10 |
| 5 | PJ41-HA1T | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 243) | 419,64 | 1,000 | 419,64 |
| 6 | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 245) | 150,87 | 1,000 | 150,87 |
| 7 | PJ41-HA1U | u | Barra mural fixa vertical recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 244) | 83,22 | 1,000 | 83,22 |

**TOTAL Titol 6** **01.05.02.02.01.06** **3.151,73**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |
| Titol 5 | 01 | Distribució |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF56-FJGV | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 163) | 22,29 | 11,000 | 245,19 |
| 2 | PF56-FJGU | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 162) | 19,03 | 10,000 | 190,30 |
| 3 | PF56-FJGT | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 161) | 15,58 | 6,000 | 93,48 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 160) | 12,92 | 2,000 | 25,84 |
| 5 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 159) | 9,89 | 1,000 | 9,89 |
| 6 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 158) | 8,66 | 60,000 | 519,60 |
| 7 | PFQ0-3KLU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 179) | 12,06 | 11,000 | 132,66 |
| 8 | PFQ0-3KLT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 178) | 10,82 | 10,000 | 108,20 |
| 9 | PFQ0-3KLS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 177) | 9,63 | 6,000 | 57,78 |
| 10 | PFQ0-3KLR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 176) | 8,45 | 2,000 | 16,90 |
| 11 | PFQ0-3KLQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 175) | 8,39 | 1,000 | 8,39 |
| 12 | PFQ0-3KIQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 174) | 8,35 | 60,000 | 501,00 |
| 13 | PG2N-EUJJ | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 189) | 1,12 | 32,000 | 35,84 |
| 14 | PN39-EBGT | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment (P - 290) | 162,44 | 1,000 | 162,44 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.02.02.02** **2.107,51**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 02 | Fontaneria |

## PRESSUPOST



Titol 5 03 ACS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJA8-3HWG | u | Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de 2.200 W de potència, horitzontal. Model Concept 200 HZ marca Themor o equivalent. Dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013<br>Amb un temps d'escalfament de 5h 7 min (65ºC, (delta) T= 50ºC), i un consum de manteniment de 1,81 kWh/24H (65ºC). Amb el màxim estalvi i la durabilitat que permet millorar l'etiqueta ERP.<br>Durabilitat:<br>- Cuba vitrificada.<br>- Resistència blindada.<br>Estalvi energètic:<br>- Termòstat exterior que permet seleccionar la temperatura desitjada a cada moment (litratges de 15 a 100 L).<br>- Aïllament dalta densitat.<br>- Sistema BriseJet que garanteix l'estratificació òptima de l'aigua.<br>Garantia:<br>- 3 anys de garantia total i 3 anys a la cuba.<br>Classificació ERP: C<br>Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 260) | 471,84 | 1,000 | 471,84 |
| 2 | PF56-FJGS | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 160) | 12,92 | 5,000 | 64,60 |
| 3 | PF56-FJGN | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 159) | 9,89 | 1,000 | 9,89 |
| 4 | PF56-FJGL | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 158) | 8,66 | 12,000 | 103,92 |
| 5 | PFQ0-3KLR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 176) | 8,45 | 5,000 | 42,25 |
| 6 | PFQ0-3KLQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 175) | 8,39 | 1,000 | 8,39 |
| 7 | PFQ0-3KIQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 174) | 8,35 | 12,000 | 100,20 |
| 8 | PG2N-EUJJ | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 189) | 1,12 | 5,000 | 5,60 |
| 9 | PN39-EBDI | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment (P - 289) | 75,96 | 2,000 | 151,92 |
| 10 | PN86-ECK2 | u | Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada | 23,56 | 2,000 | 47,12 |

## PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| | superficialment (P - 300) | | |
| **TOTAL Titol 5** | **01.05.02.02.03** | | **1.005,73** |
| Obra | 01 | Pressupost | |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 | |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions | |
| Titol 4 | 03 | Il·luminació | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG12-DHBA | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 182) | 14,78 | 18,000 | 266,04 |
| 2 | PH57-B39Z | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 223) | 119,59 | 5,000 | 597,95 |
| 3 | PH13-BZCB | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 729 mm, potència 17W, flux lluminós 1460 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 216) | 190,29 | 1,000 | 190,29 |
| 4 | PH13-BZCC | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1429 mm, potència 34W, flux lluminós 2925 lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 217) | 251,36 | 2,000 | 502,72 |
| 5 | PH13-BZCD | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1709 mm, potència 41W, flux lluminós 3510lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 218) | 257,23 | 1,000 | 257,23 |
| 6 | PH13-BZCE | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 1991 mm, potència 48W, flux lluminós 4095lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 219) | 348,38 | 3,000 | 1.045,14 |
| 7 | PH13-BZCG | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2411 mm, potència 58W, flux lluminós 4970lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 220) | 386,18 | 2,000 | 772,36 |
| 8 | PH13-BZCH | u | Llumenera de superfície protecció IP54 de longitud 2551 mm, potència 61W, flux lluminós 5265lm, temperatura de color 3000 K amb carcassa de perfil d´alumini anoditzat amb acabat blanc. Difusor de policarbonat esmerilat i tapes d´alumini de 5 mm, per a muntar superficialment. Model U60 marca OM o equivalent. Inclòs subministrament, també dels elements auxiliars com tapes i elements d'unió i instal·lació de tots els elements. (P - 221) | 398,19 | 4,000 | 1.592,76 |
| 9 | PG6E-76TV | u | Commutador de creuament, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 201) | 22,82 | 2,000 | 45,64 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 204) | 4,02 | 2,000 | 8,04 |
| 11 | PG86-HD0U | u | Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90º, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 210) | 81,15 | 4,000 | 324,60 |

**TOTAL Titol 4** **01.05.02.03** **5.602,77**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 04 | Electricitat |
| Titol 5 | 01 | Distribució |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 194) | 6,04 | 124,000 | 748,96 |
| 2 | PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 193) | 4,10 | 48,000 | 196,80 |
| 3 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 192) | 3,11 | 97,000 | 301,67 |
| 4 | PG2P-6T08 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 190) | 3,19 | 269,000 | 858,11 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.02.04.01** **2.105,54**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 04 | Electricitat |
| Titol 5 | 02 | Mecanismes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG6S-486A | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 207) | 25,69 | 2,000 | 51,38 |
| 2 | PG6O-77RX | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 206) | 16,26 | 5,000 | 81,30 |
| 3 | PG6O-77RT | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada (P - 205) | 16,45 | 2,000 | 32,90 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PG6I-78FJ | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 204) | 4,02 | 7,000 | 28,14 |

**TOTAL Titol 5** **01.05.02.04.02** **193,72**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 05 | Ventilació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEM6-B66E | u | Ventiladors Helicocentrífugs Ultrasilenciosos de Baix Consum per a un cabal d'aire de 450 m3/h. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV marca Soler & Palau o equivalent. Ventiladors helicocentrífugs de mínim 200 m3/h fins a 800 m3/h, extremadament silenciosos, fabricats en material plàstic, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Equipats amb un sensor que permet la creació d'un sistema de cabal constant (CAV), tipus plug & play. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per a sistemes d'aportació d'aire o recirculació on s'instal·len filtres. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 156) | 709,04 | 1,000 | 709,04 |
| 2 | PE421-48RG | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 153) | 16,11 | 3,000 | 48,33 |
| 3 | PE421-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 152) | 15,38 | 1,000 | 15,38 |
| 4 | PE421-48R9 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 151) | 14,98 | 1,000 | 14,98 |
| 5 | PE421-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 150) | 14,43 | 2,000 | 28,86 |
| 6 | PEKK-38H3 | u | Reixeta de retorn, amb marc frontal amb comporta corredissa de regulació integrada ajustable des de la sala, per regular fàcilment el cabal i la xarxa de conductes. Amb lamel·les deflectores horitzontals i orientables a la part frontal., d'alumini anoditzat platejat, de 415x65 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model KG-R-08 marca Schako o equivalent. Inclòs subminisrtament i instal·lació. (P - 155) | 82,02 | 5,000 | 410,10 |
| 7 | PEKK-38GS | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 840x120 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA1 marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 154) | 115,77 | 1,000 | 115,77 |

**TOTAL Titol 4** **01.05.02.05** **1.342,46**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 05 | Edificació: Vestidor 2 |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 06 | Contra incendis |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 285) | 93,39 | 2,000 | 186,78 |

## PRESSUPOST



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PMS0-6Z18 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 286) | 8,00 | 2,000 | 16,00 |
| 3 | PMS0-6Z24 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 287) | 12,64 | 4,000 | 50,56 |

**TOTAL Titol 4** **01.05.02.06** **253,34**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 06 | Edificació: Bar |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 01 | Vertical |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4E4-13PX8 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 30) | 35,29 | 60,000 | 2.117,40 |

**TOTAL Titol 5** **01.06.01.01.01** **2.117,40**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 06 | Edificació: Bar |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 01 | Estructura |
| Titol 5 | 02 | Hortizontal |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL010 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/F/20/XC3+XA3 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. (P - 6) | 100,43 | 35,000 | 3.515,05 |

**TOTAL Titol 5** **01.06.01.01.02** **3.515,05**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 06 | Edificació: Bar |

## PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 02 | Paraments verticals |
| Titol 5 | 01 | Divisòries |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6142-56UV | m2 | Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 (P - 38) | 17,42 | 4,320 | 75,25 |
| 2 | P821-FHLM | m | Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu (P - 51) | 3,30 | 10,800 | 35,64 |
| 3 | P6120-61R0 | m | Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, sense revestir, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm de gruix (P - 37) | 30,50 | 5,400 | 164,70 |

**TOTAL Titol 5** **01.06.01.02.01** **275,59**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 06 | Edificació: Bar |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 03 | Paraments horitzontals |
| Titol 5 | 01 | Coberta |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDE02A | m² | Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada extensiva (ecològica), pendent de l'1% al 5%. Formada per les capes següents:<br>- Formació de pendents: mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada a la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió d'1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,0; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm de gruix, acabat remolinat<br>- Impermeabilització: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB<br>- Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per agatejat, (150 g/m²)<br>- Capa drenant i retenidora d'aigua: làmina drenant i retenidora d'aigua d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 20 mm d'alçada, formada per membrana de polietilè d'alta densitat amb relleu en con truncat i perforacions<br>- Capa filtrant: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN 7 kN i una massa superficial de 200 g/m²<br>- Capa de protecció: capa de roca volcànica de 3 cm de gruix, sobre base de substrat orgànic de 6 cm de gruix.<br>S'inclou l'execució i el segellat de les juntes i l'execució de remats a les trobades amb paraments i desguassos. Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant encintat de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Farciment de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins assolir el nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l´emulsió asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa drenant i retenidora d'aigua. Col·locació de la capa filtrant. Estès del substrat i la roca volcànica. | 82,29 | 34,000 | 2.797,86 |

Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements fins a un correcte acabat. (P - 318)

**TOTAL Titol 5** **01.06.01.03.01** **2.797,86**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 06 | Edificació: Bar |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |
| Titol 4 | 04 | Fusteries |
| Titol 5 | 01 | Exteriors |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC1H-5D1A | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 115) | 62,85 | 2,430 | 152,73 |
| 2 | PAN5-7ZKP | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm (P - 94) | 33,62 | 1,000 | 33,62 |
| 3 | PAY1-4XSR | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 104) | 20,80 | 2,000 | 41,60 |
| 4 | PAF7-7THM | u | Porta d'alumini lacat color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i tarja superior d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x270 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 89) | 598,40 | 1,000 | 598,40 |
| 5 | PAN5-7Z6C | u | Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm (P - 92) | 27,09 | 1,000 | 27,09 |
| 6 | PAB0-616W | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada enrasada a la paret i amb perfil superior aleró (P - 85) | 201,62 | 1,000 | 201,62 |
| 7 | PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta (P - 109) | 139,20 | 1,000 | 139,20 |
| 8 | PAZ1-HYP8 | u | Parella de tiradors de plàstic, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent o corredissa de porta (P - 111) | 21,07 | 1,000 | 21,07 |
| 9 | PAZ1-HYP7 | u | Topall per a porta, tipus cambra d'esfera, per a col·locació a terra,fixat mitjançant cargols autorroscant protegit contra l'oxidació. (P - 110) | 5,89 | 2,000 | 11,78 |
| 10 | PAZ1-H9MO | u | Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (P - 108) | 147,56 | 2,000 | 295,12 |
| 11 | PAV9-4VJZ | m2 | Tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec de 0,6 mm de gruix, de dimensions 350x145 cm, acabat lacat en color a escollir per la DF, obertura manual. Inclou calaix recollidor, eixos, guies, molls, accessoris i tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Segons UNE-EN 13241. Inclou pany central amb clau de seguretat.<br>Inclou subministrament i instal·lació. (P - 103) | 692,27 | 1,000 | 692,27 |

**TOTAL Titol 5** **01.06.01.04.01** **2.214,50**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 06 | Edificació: Bar |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Sanejament |
| Titol 5 | 01 | Pluvials |

## PRESSUPOST



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 2,000 | 47,68 |
| 2 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 34) | 47,49 | 2,000 | 94,98 |
| 3 | PD18-8D5T | m | Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 117) | 17,43 | 7,000 | 122,01 |
| 4 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 118) | 19,39 | 6,000 | 116,34 |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.06.02.01.01** | | | **381,01** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 06 | Edificació: Bar |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |
| Titol 4 | 01 | Sanejament |
| Titol 5 | 02 | Residuals |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 122) | 15,71 | 11,000 | 172,81 |
| 2 | P5ZH3-13JIU | u | Punt de connexió dels elements a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 35) | 23,84 | 3,000 | 71,52 |
| 3 | PD1A-F11I | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 120) | 16,22 | 5,000 | 81,10 |
| **TOTAL** | **Titol 5** | | **01.06.02.01.02** | | | **325,43** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 07 | Gestió de residus |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2RA-EU5O | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 28) | 21,52 | 28,817 | 620,14 |
| 2 | P242-DYSA | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 26) | 4,17 | 2.879,931 | 12.009,31 |
| **TOTAL** | **Capítol** | | **01.07** | | | **12.629,45** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |

## *PRESSUPOST*



| | | |
|---|---|---|
| Capítol | 08 | Control de qualitat |
| Titol 3 | 01 | Obra civil |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5V0-02AG | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 31) | 456,58 | 4,000 | 1.826,32 |
| 2 | P6V0-02AN | u | Prova d'estanquitat *in situ* de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 43) | 181,80 | 4,000 | 727,20 |
| 3 | P6V0-02AM | u | Prova d'estanquitat *in situ* de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 42) | 484,38 | 4,000 | 1.937,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 3** | **01.08.01** | **4.491,04** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 08 | Control de qualitat |
| Titol 3 | 02 | Instal·lacions |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDV1-HC4W | u | Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 142) | 1.086,40 | 1,000 | 1.086,40 |
| 2 | PDV1-HC5Y | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 (P - 146) | 547,76 | 1,000 | 547,76 |
| 3 | PDV1-HC5Z | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE (P - 147) | 547,76 | 1,000 | 547,76 |
| 4 | PDV1-HC5O | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 145) | 684,71 | 1,000 | 684,71 |
| 5 | PDV1-HC5M | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 144) | 547,76 | 1,000 | 547,76 |
| 6 | PDV1-HC5G | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 143) | 547,76 | 1,000 | 547,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Titol 3** | **01.08.02** | **3.962,15** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 09 | Estudi de seguretat i salut |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPAUU191 | u | Partida alçada corresponent a seguretat i salut, incloent totes les mesures de protecció individual i col·lectiva, senyalització, serveis de benestar, formació dels treballadors, vigilància de la salut, neteja i conservació, etc, necessaris per al desenvolupament de les obres en les correctes condicions de seguretat i salut per als treballadors, segons queda recollit en el corresponent estudi de seguretat i salut i en la normativa vigent<br>(P - 0) | 2.500,00 | 1,000 | 2.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **Capítol** | **01.09** | **2.500,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost |
| Capítol | 10 | Treballs complementaris |

## *PRESSUPOST*



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPAUU200 | PA | Ajuts de paleta (P - 0) | 1.500,00 | 1,000 | 1.500,00 |
| 2 | XPAUU199 | PA | Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra (P - 0) | 5.199,18 | 1,000 | 5.199,18 |
| **TOTAL** | **Capítol** | | **01.10** | | | **6.699,18** |

# Resum de pressupost

# RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/05/25 Pàg.: 1

| NIVELL 4 : Titol 4 | | | Import |
|---|---|---|---|
| Titol 4 | 01.01.01.01 | Enderrocs | 8.447,32 |
| Titol 4 | 01.01.01.02 | Acondicionament del terreny | 85.616,70 |
| Titol 4 | 01.01.01.03 | Estructures | 220.115,32 |
| Titol 4 | 01.01.01.04 | Impermeabilització | 36.167,40 |
| Titol 4 | 01.01.01.05 | Revestiments | 106.451,23 |
| Titol 4 | 01.01.01.06 | Fusteries | 10.557,14 |
| Titol 4 | 01.01.01.07 | Mobiliari | 517,48 |
| Titol 4 | 01.01.01.08 | Vegetació | 5.653,00 |
| **Titol 3** | **01.01.01** | **Obra civil** | **473.525,59** |
| Titol 4 | 01.01.02.01 | Piscines | 94.221,40 |
| Titol 4 | 01.01.02.02 | Sanejament | 31.646,15 |
| Titol 4 | 01.01.02.03 | Fontaneria | 12.120,91 |
| Titol 4 | 01.01.02.04 | Il·luminació | 9.808,56 |
| Titol 4 | 01.01.02.05 | Electricitat | 20.353,73 |
| Titol 4 | 01.01.02.06 | Contra incendis | 126,67 |
| **Titol 3** | **01.01.02** | **Instal·lacions** | **168.277,42** |
| Titol 4 | 01.03.01.01 | Estructura | 3.495,09 |
| Titol 4 | 01.03.01.02 | Paraments verticals | 1.280,46 |
| Titol 4 | 01.03.01.03 | Paraments horitzontals | 2.534,51 |
| Titol 4 | 01.03.01.04 | Fusteries | 3.132,36 |
| **Titol 3** | **01.03.01** | **Obra civil** | **10.442,42** |
| Titol 4 | 01.03.02.01 | Sanejament | 381,01 |
| Titol 4 | 01.03.02.02 | Il·luminació | 1.258,40 |
| Titol 4 | 01.03.02.03 | Electricitat | 1.227,24 |
| Titol 4 | 01.03.02.04 | Contra incendis | 126,67 |
| Titol 4 | 01.03.02.05 | Senyals dèbils | 824,00 |
| **Titol 3** | **01.03.02** | **Instal·lacions** | **3.817,32** |
| Titol 4 | 01.04.01.01 | Estructura | 14.572,51 |
| Titol 4 | 01.04.01.02 | Paraments verticals | 9.157,72 |
| Titol 4 | 01.04.01.03 | Paraments horitzontals | 10.468,89 |
| Titol 4 | 01.04.01.04 | Fusteries | 9.151,68 |
| Titol 4 | 01.04.01.05 | Mobiliari | 1.075,93 |
| **Titol 3** | **01.04.01** | **Obra civil** | **44.426,73** |
| Titol 4 | 01.04.02.01 | Sanejament | 2.168,11 |
| Titol 4 | 01.04.02.02 | Fontaneria | 8.362,40 |
| Titol 4 | 01.04.02.03 | Il·luminació | 5.706,21 |
| Titol 4 | 01.04.02.04 | Electricitat | 1.512,47 |
| Titol 4 | 01.04.02.05 | Ventilació | 1.342,46 |
| Titol 4 | 01.04.02.06 | Contra incendis | 253,34 |
| **Titol 3** | **01.04.02** | **Instal·lacions** | **19.344,99** |
| Titol 4 | 01.05.01.01 | Estructura | 13.317,96 |
| Titol 4 | 01.05.01.02 | Paraments verticals | 8.161,77 |
| Titol 4 | 01.05.01.03 | Paraments horitzontals | 10.159,71 |
| Titol 4 | 01.05.01.04 | Fusteries | 8.999,44 |
| Titol 4 | 01.05.01.05 | Mobiliari | 851,76 |
| **Titol 3** | **01.05.01** | **Obra civil** | **41.490,64** |
| Titol 4 | 01.05.02.01 | Sanejament | 2.565,06 |
| Titol 4 | 01.05.02.02 | Fontaneria | 9.639,48 |
| Titol 4 | 01.05.02.03 | Il·luminació | 5.602,77 |
| Titol 4 | 01.05.02.04 | Electricitat | 2.299,26 |
| Titol 4 | 01.05.02.05 | Ventilació | 1.342,46 |
| Titol 4 | 01.05.02.06 | Contra incendis | 253,34 |

## RESUM DE PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Titol 3** | **01.05.02** | **Instal·lacions** | **21.702,37** |
| Titol 4 | 01.06.01.01 | Estructura | 5.632,45 |
| Titol 4 | 01.06.01.02 | Paraments verticals | 275,59 |
| Titol 4 | 01.06.01.03 | Paraments horitzontals | 2.797,86 |
| Titol 4 | 01.06.01.04 | Fusteries | 2.214,50 |
| **Titol 3** | **01.06.01** | **Obra civil** | **10.920,40** |
| Titol 4 | 01.06.02.01 | Sanejament | 706,44 |
| **Titol 3** | **01.06.02** | **Instal·lacions** | **706,44** |
| | | | **794.654,32** |

| **NIVELL 3 : Titol 3** | | | **Import** |
|---|---|---|---|
| Titol 3 | 01.01.01 | Obra civil | 473.525,59 |
| Titol 3 | 01.01.02 | Instal·lacions | 168.277,42 |
| **Capítol** | **01.01** | **Urbanització** | **641.803,01** |
| Titol 3 | 01.03.01 | Obra civil | 10.442,42 |
| Titol 3 | 01.03.02 | Instal·lacions | 3.817,32 |
| **Capítol** | **01.03** | **Edificació: Recepció** | **14.259,74** |
| Titol 3 | 01.04.01 | Obra civil | 44.426,73 |
| Titol 3 | 01.04.02 | Instal·lacions | 19.344,99 |
| **Capítol** | **01.04** | **Edificació: Vestidor 1** | **63.771,72** |
| Titol 3 | 01.05.01 | Obra civil | 41.490,64 |
| Titol 3 | 01.05.02 | Instal·lacions | 21.702,37 |
| **Capítol** | **01.05** | **Edificació: Vestidor 2** | **63.193,01** |
| Titol 3 | 01.06.01 | Obra civil | 10.920,40 |
| Titol 3 | 01.06.02 | Instal·lacions | 706,44 |
| **Capítol** | **01.06** | **Edificació: Bar** | **11.626,84** |
| Titol 3 | 01.08.01 | Obra civil | 4.491,04 |
| Titol 3 | 01.08.02 | Instal·lacions | 3.962,15 |
| **Capítol** | **01.08** | **Control de qualitat** | **8.453,19** |
| | | | **803.107,51** |

| **NIVELL 2 : Capítol** | | | **Import** |
|---|---|---|---|
| Capítol | 01.01 | Urbanització | 641.803,01 |
| Capítol | 01.03 | Edificació: Recepció | 14.259,74 |
| Capítol | 01.04 | Edificació: Vestidor 1 | 63.771,72 |
| Capítol | 01.05 | Edificació: Vestidor 2 | 63.193,01 |
| Capítol | 01.06 | Edificació: Bar | 11.626,84 |
| Capítol | 01.07 | Gestió de residus | 12.629,45 |
| Capítol | 01.08 | Control de qualitat | 8.453,19 |
| Capítol | 01.09 | Estudi de seguretat i salut | 2.500,00 |
| Capítol | 01.10 | Treballs complementaris | 6.699,18 |
| **Obra** | **01** | **Pressupost** | **824.936,14** |
| | | | **824.936,14** |

| **NIVELL 1 : Obra** | | | **Import** |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost | 824.936,14 |
| | | | **824.936,14** |

## RESUM DE PRESSUPOST

## Últim full

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE



| | | |
|---|---|---|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | | 824.936,14 |
| 13 % Despeses indirectes SOBRE 824.936,14..... | | 107.241,70 |
| 6 % Benefici industrial SOBRE 824.936,14..... | | 49.496,17 |
| **Subtotal** | | 981.674,01 |
| 21 % Iva SOBRE 981.674,01..... | | 206.151,54 |
| | | 0,00 |
| **TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** | € | 1.187.825,55 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ CENT VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 07 Documentació Gràfica


Abril 2025

ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA


| | |
|---|---|
| EM.01 | Situació. Emplaçament |
| EA.01 | Estat actual. Planta baixa |
| EA.02 | Estat actual. Seccions |
| EN.01 | Enderrocs. Excavació. Planta Baixa |
| EN.02 | Enderrocs. Replé. Planta Baixa |
| EN.03 | Enderrocs. Rases. Planta Baixa |
| CO.01 | Cotes i superfícies. Planta Coberta |
| CO.02 | Cotes i superfícies. Planta Baixa |
| CO.03 | Cotes i superfícies. Planta Soterrani. Sala de Màquines |
| CO.04 | Cotes i superfícies. Planta Baixa. Zona recepció |
| CO.05 | Cotes i superfícies. Planta Baixa. Zona bar |
| CO.06 | Cotes i superfícies. Seccions |
| CO.07 | Alçats i seccions. |
| CO.08 | Alçats i seccions. |
| CO.09 | Alçats i seccions. |
| EL.01 | Elements. Planta Baixa |
| AC.01 | Accessibilitat. Planta Baixa |
| AC.02 | Accessibilitat. Planta Baixa. Vestuaris |
| ES.01 | Estructures. Planta Baixa. Urbanització |
| ES.02 | Estructures. Fonamentació piscines i sala de màquines |
| ES.03 | Estructures. Planta coberta. Sala Màquines |
| ES.04 | Estructures. Fonamentació vestuaris |
| ES.05 | Estructures. Planta coberta vestuaris |
| ES.06 | Estructures. Detalls. Urbanització |
| ES.07 | Estructures. Detalls. Fonamentació piscines |
| ES.08 | Estructures. Detalls. Sala Màquines |
| ES.09 | Estructures. Detalls. Vestuaris |
| ES.10 | Estructures. Llegenda fonamentació |
| ES.11 | Estructures. Llegenda coberta |

| | |
|---|---|
| DI.01 | Divisòries i revestiments. Planta Baixa. Zona recepció |
| DI.02 | Divisòries i revestiments. Planta Baixa. Zona Bar |
| FS.01 | Fals Sostre. Planta Baixa. Zona recepció |
| FS.02 | Fals Sostre. Planta Baixa. Zona Bar |
| PV.01 | Paviments. Urbanització exterior |
| PV.02 | Paviments. Urbanització interior |
| PV.03 | Paviments. Sala màquines |
| PV.04 | Paviments. Especejament |
| DC.01 | Detall constructiu. Piscina |
| DC.02 | Detall constructiu. Coberta |
| FU.01 | Fusteries. Llegenda |
| FU.02 | Fusteries. Planta Baixa. Zona recepció |
| FU.03 | Fusteries. Planta Baixa. Zona Bar |
| FU.04 | Fusteries. Detalls |
| FU.05 | Fusteries. Detalls |
| FU.06 | Fusteries. Detalls |
| MO.01 | Mobiliari. Planta Baixa. Zona recepció |
| MO.02 | Mobiliari. Planta Baixa. Zona Bar |
| DE.01 | Depuració. Planta Baixa. Urbanització |
| DE.02 | Depuració. Planta Soterrani. Sala de Màquines |
| DE.03 | Depuració. Càlculs |
| DE.04 | Depuració. Esquema Principi. Piscina Gran |
| DE.05 | Depuració. Esquema Principi. Piscina Petita |
| SA.01 | Sanejament. Llegenda |
| SA.02 | Sanejament. Planta Baixa |
| SA.03 | Sanejament. Planta Baixa. Urbanització |
| SA.04 | Sanejament. Planta Soterrani. Sala de Màquines |
| SA.05 | Sanejament. Planta Baixa. Zona recepció |
| SA.06 | Sanejament. Planta Baixa. Zona Bar |
| SA.07 | Sanejament. Planta Coberta |
| FO.01 | Fontaneria. Llegenda |

| | |
|---|---|
| FO.02 | Fontaneria. Planta Baixa. Urbanització |
| FO.03 | Fontaneria. Planta Soterrani. Sala de Màquines |
| FO.04 | Fontaneria. Planta Baixa. Zona recepció |
| FO.05 | Fontaneria. Planta Baixa. Zona Bar |
| FO.06 | Fontaneria. Càlculs A.F.S. |
| FO.07 | Fontaneria. Càlculs Vestidors |
| IL.01 | Il·luminació. Planta Baixa. Urbanització |
| IL.02 | Il·luminació. Planta Soterrani. Sala de Màquines |
| IL.03 | Il·luminació. Planta Baixa. Zona recepció |
| IL.04 | Il·luminació. Planta Baixa. Zona Bar |
| EL.01 | Electricitat. Planta Soterrani. Sala de Màquines |
| EL.02 | Electricitat. Planta Baixa. Zona recepció |
| EL.03 | Electricitat. Planta Baixa. Zona Bar |
| EL.04 | Electricitat. Planta Baixa. Posta a terra |
| UN.01 | Electricitat. Esquemes Unifilars. Q.G.D. |
| UN.02 | Electricitat. Esquemes Unifilars. Q.S.D. |
| VE.01 | Ventilació. Planta Baixa. Zona recepció |
| VE.02 | Ventilació. Planta Baixa. Zona Bar |
| VE.03 | Ventilació. Càlculs |
| IN.01 | Contra Incendis. Planta Soterrani. Sala de Màquines |
| IN.02 | Contra Incendis. Planta Baixa. Zona recepció |
| IN.03 | Contra Incendis. Planta Baixa. Zona Bar |
| EV.01 | Evacuació. Planta Baixa. Zona recepció |
| EV.02 | Evacuació. Planta Baixa. Zona Bar |
| RE.02 | Renders |
| DE.01 | Detalls |
| DE.02 | Detalls |
| DE.03 | Detalls |




EMPLAÇAMENT
1/5000




SITUACIÓ
1/1000

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

ESCALA: 1/5000
ESCALA: 1/1000

EM.01




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ESTAT ACTUAL


PLANTA BAIXA


1/300

N

# EA.01



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ESTAT ACTUAL

SECCIONS

1/300

# EA.02




EXCAVACIÓ DE TERRES DES DE LA COTA DE 201 M FINS LA COTA DE 200M MÉS 1 M PER A LA FORMACIÓ DE LA SOLERA I CAPA DE GRAVES

EXCAVACIÓ DE TERRES DES DE LA COTA DE 202M FINS LA COTA DE 200M MÉS 1 M PER A LA FORMACIÓ DE LA SOLERA I CAPA DE GRAVES

EXCAVACIÓ DE TERRES DES DE LA COTA DE 203 M FINS LA COTA DE 200M MÉS 1 M PER A LA FORMACIÓ DE LA SOLERA I CAPA DE GRAVES

EXCAVACIÓ DE TERRES DES DE LA COTA DE 204 M FINS LA COTA DE 200M MÉS 1 M PER A LA FORMACIÓ DE LA SOLERA I CAPA DE GRAVES

EXCAVACIÓ DE TERRES DES DE LA COTA DE 201 M FINS LA COTA DE 199,3 I 199.1 M MÉS 1 METRE PER A LA FORMACIÓ DE LA SOLERA I CAPA DE GRAVES DE LA LA PISCINA GRAN QUE TINDRÀ UNA PROFUNDITAT TOTAL DE 1.40 I 1.20 COMPTANT AMB LA ALÇADA DE LA FORMACIÓ DE PENDENTS DE LA LLOSA

EXCAVACIÓ DE TERRES DES DE LA COTA DE 200 M FINS UNA PROFUNDITAT DE 196.85 M MÉS 1 METRE PER A LA FORMACIÓ DE LA SOLERA I CAPA DE GRAVES DE LA SALA DE MÀQUINES QUE TINDRÀ UNA PROFUNDITAT TOTAL DE 3.60 COMPTANT AMB LA ALÇADA DE LA FORMACIÓ DE PENDENTS DE LA LLOSA

LLOSA DE FORMIGÓ AMB PENDENTS SEGONS PLÀNOL DE PAVIMENTS

LÍMIT DE LA CONSTRUCCIÓ

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ENDERROCS
EXCAVACIÓ
PLANTA BAIXA

1/300

N

# EN.01




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE



INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ENDERROCS
TERRA DE REPLÉ
PLANTA BAIXA

1/300

N

# EN.02



DESMUNTATGE DE TANCAMENT METÀL.LIC EXISTENT

TALA CONTROLADA D'ARBRE MITJANÇANT GRUA, RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, D'ARBRE DE PORT GRAN,

EXCAVACIÓ DE RASA DE 1 M DE FONDÀRIA I 60 CM D'AMPLADA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS

TALL DE PAVIMENT PER FORMACIÓ DE RASA PER AL PAS D'INSTAL.LACIONS

ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT I ENDERROC DE SOLERA

ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC I ENDERROC DE SOLERA

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ENDERROCS

PLANTA BAIXA

1/300

N

# EN.03




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

# COTES I SUPERFÍCIES
# PLANTA COBERTA

1/300

SUPERFÍCIES:

EDIFICI OFICINES:

| | |
|---|---|
| 1 – RECEPCIÓ | 6.20 m2 |
| 2 – OFICINES | 10.45 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 16.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 19.79 m2 |

EDIFICI VESTIDOR 1:

| | |
|---|---|
| 3 – SERVEI OFICINES | 1.34 m2 |
| 4 – VESTIDOR 1 | 66.19 m2 |
| 5 – NETEJA | 1.71 m2 |
| 6 – ARMARI ELÈCTRIC | 2.06 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.30 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 79.40 m2 |

EDIFICI VESTIDOR 2:

| | |
|---|---|
| 7 – VESTIDOR 2 | 67.47 m2 |
| 8 – SERVEI PISCINA 1 | 2.09 m2 |
| 9 – SERVEI PISCINA 2 | 2.09 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 81.02 m2 |

EDIFICI BAR:

| | |
|---|---|
| 10 – SALA INSTAL.LACIONS | 6.64 m2 |
| 11 – MAGATZEM | 5.00 m2 |
| 12 – CUINA | 7.25 m2 |
| 13 – BAR | 9.29 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 28.18 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 34.42 m2 |


EDIFICI MÀQUINES:

| | |
|---|---|
| 14 – VAS COMPENSACIÓ 1 | 12.40 m2 |
| 15 – VAS COMPENSACIÓ 2 | 4.00 m2 |
| 16 – SALA MÀQUINES | 66.44 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 82.84 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 100.00 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 270.62 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 314.63 m2 |

ZONES HUMIDES

N

CO.01




PEL REPLANTEIG DE LES PISCINES ES TINDRÀ EN COMPTE LES DIMENSIONS DELS REVESTIMENTS

| | |
|---|---|
| SUPERFÍCIES: | |
| EDIFICI OFICINES: | |
| 1 – RECEPCIÓ | 6.20 m2 |
| 2 – OFICINES | 10.45 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 16.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 19.79 m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 1: | |
| 3 – SERVEI OFICINES | 1.34 m2 |
| 4 – VESTIDOR 1 | 66.19 m2 |
| 5 – NETEJA | 1.71 m2 |
| 6 – ARMARI ELÈCTRIC | 2.06 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.30 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 79.40 m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 2: | |
| 7 – VESTIDOR 2 | 67.47 m2 |
| 8 – SERVEI PISCINA 1 | 2.09 m2 |
| 9 – SERVEI PISCINA 2 | 2.09 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 81.02 m2 |

| | |
|---|---|
| EDIFICI BAR: | |
| 10 – SALA INSTAL.LACIONS | 6.64 m2 |
| 11 – MAGATZEM | 5.00 m2 |
| 12 – CUINA | 7.25 m2 |
| 13 – BAR | 9.29 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 28.18 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 34.42 m2 |
| EDIFICI MÀQUINES: | |
| 14 – VAS COMPENSACIÓ 1 | 12.40 m2 |
| 15 – VAS COMPENSACIÓ 2 | 4.00 m2 |
| 16 – SALA MÀQUINES | 66.44 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 82.84 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 100.00 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 270.62 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 314.63 m2 |
| ZONES HUMIDES | |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



COTES I SUPERFÍCIES

PLANTA BAIXA

1/300

N

CO.02




| SUPERFÍCIES: | |
|---|---|
| EDIFICI OFICINES: | |
| 1 – RECEPCIÓ | 6.20 m2 |
| 2 – OFICINES | 10.45 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 16.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 19.79 m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 1: | |
| 3 – SERVEI OFICINES | 1.34 m2 |
| 4 – VESTIDOR 1 | 66.19 m2 |
| 5 – NETEJA | 1.71 m2 |
| 6 – ARMARI ELÈCTRIC | 2.06 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.30 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 79.40 m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 2: | |
| 7 – VESTIDOR 2 | 67.47 m2 |
| 8 – SERVEI PISCINA 1 | 2.09 m2 |
| 9 – SERVEI PISCINA 2 | 2.09 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 81.02 m2 |

| EDIFICI BAR: | |
|---|---|
| 10 – SALA INSTAL.LACIONS | 6.64 m2 |
| 11 – MAGATZEM | 5.00 m2 |
| 12 – CUINA | 7.25 m2 |
| 13 – BAR | 9.29 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 28.18 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 34.42 m2 |
| EDIFICI MÀQUINES: | |
| 14 – VAS COMPENSACIÓ 1 | 12.40 m2 |
| 15 – VAS COMPENSACIÓ 2 | 4.00 m2 |
| 16 – SALA MÀQUINES | 66.44 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 82.84 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 100.00 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 270.62 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 314.63 m2 |

ZONES HUMIDES

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


# COTES I SUPERFÍCIES
# PLANTA SOTERRANI
# SALA DE MÀQUINES

1/300

N

CO.03



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

# COTES I SUPERFÍCIES
# PLANTA BAIXA
# ZONA RECEPCIÓ


1/100


| | | |
|---|---|---|
| SUPERFÍCIES: | | |
| EDIFICI OFICINES: | | |
| 1 – RECEPCIÓ | 6.20 | m2 |
| 2 – OFICINES | 10.45 | m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 16.65 | m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 19.79 | m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 1: | | |
| 3 – SERVEI OFICINES | 1.34 | m2 |
| 4 – VESTIDOR 1 | 66.19 | m2 |
| 5 – NETEJA | 1.71 | m2 |
| 6 – ARMARI ELÈCTRIC | 2.06 | m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.30 | m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 79.40 | m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 2: | | |
| 7 – VESTIDOR 2 | 67.47 | m2 |
| 8 – SERVEI PISCINA 1 | 2.09 | m2 |
| 9 – SERVEI PISCINA 2 | 2.09 | m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.65 | m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 81.02 | m2 |

| | | |
|---|---|---|
| EDIFICI BAR: | | |
| 10 – SALA INSTAL.LACIONS | 6.64 | m2 |
| 11 – MAGATZEM | 5.00 | m2 |
| 12 – CUINA | 7.25 | m2 |
| 13 – BAR | 9.29 | m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 28.18 | m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 34.42 | m2 |
| EDIFICI MÀQUINES: | | |
| 14 – VAS COMPENSACIÓ 1 | 12.40 | m2 |
| 15 – VAS COMPENSACIÓ 2 | 4.00 | m2 |
| 16 – SALA MÀQUINES | 66.44 | m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 82.84 | m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 100.00 | m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 270.62 | m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 314.63 | m2 |

ZONES HUMIDES

CO.04



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


SUPERFÍCIES:

| | |
|---|---|
| EDIFICI OFICINES: | |
| 1 – RECEPCIÓ | 6.20 m2 |
| 2 – OFICINES | 10.45 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 16.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 19.79 m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 1: | |
| 3 – SERVEI OFICINES | 1.34 m2 |
| 4 – VESTIDOR 1 | 66.19 m2 |
| 5 – NETEJA | 1.71 m2 |
| 6 – ARMARI ELÈCTRIC | 2.06 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.30 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 79.40 m2 |
| EDIFICI VESTIDOR 2: | |
| 7 – VESTIDOR 2 | 67.47 m2 |
| 8 – SERVEI PISCINA 1 | 2.09 m2 |
| 9 – SERVEI PISCINA 2 | 2.09 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 71.65 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 81.02 m2 |

| | |
|---|---|
| EDIFICI BAR: | |
| 10 – SALA INSTAL.LACIONS | 6.64 m2 |
| 11 – MAGATZEM | 5.00 m2 |
| 12 – CUINA | 7.25 m2 |
| 13 – BAR | 9.29 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 28.18 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 34.42 m2 |
| EDIFICI MÀQUINES: | |
| 14 – VAS COMPENSACIÓ 1 | 12.40 m2 |
| 15 – VAS COMPENSACIÓ 2 | 4.00 m2 |
| 16 – SALA MÀQUINES | 66.44 m2 |
| SUPERFÍCIE ÚTIL | 82.84 m2 |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 100.00 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 270.62 m2 |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA | 314.63 m2 |


ZONES HUMIDES


# COTES I SUPERFÍCIES
# PLANTA BAIXA
# ZONA BAR


1/100

N

# CO.05



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

COTES I SUPERFÍCIES


SECCIONS

1/300


# CO.06





ALÇAT-SECCIÓ A-A'




ALÇAT B-B'




SECCIÓ C-C'




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ALÇATS I SECCIONS

1/100


CO.07




ALÇAT D-D'




ALÇAT E-E'




ALÇAT F-F'

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ALÇATS





1/100


CO.08




ALÇAT G-G'




ALÇAT H-H'




ALÇAT I-I'

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ALÇATS




1/100

CO.09



| PROPOSTA | |
|---|---|
| VESTIDOR 1: | 66.19m2 |
| NÚMERO DUTXES: | 5 |
| NÚMERO RENTAMANS: | 3 |
| NÚMERO VÀTERS: | 2 |
| METRES LINEALS BANC: | 20.00 |
| VESTIDOR 2: | 67.47m2 |
| NÚMERO DUTXES: | 5 |
| NÚMERO RENTAMANS: | 3 |
| NÚMERO VÀTERS: | 2 |
| METRES LINEALS BANC: | 22.40 |
| SERVEIS PISCINA: | 4.18m2 |
| NÚMERO RENTAMANS: | 2 |
| NÚMERO VÀTERS: | 2 |
| SERVEI OFICINA: | 1.34m2 |
| NÚMERO RENTAMANS: | 1 |
| NÚMERO VÀTERS: | 1 |

| PISCINA: | |
|---|---|
| DUTXES PISCINA: | 4 |
| TOTAL: | 139.18m2 |
| NÚMERO DUTXES: | 14 |
| NÚMERO RENTAMANS: | 9 |
| NÚMERO VÀTERS: | 7 |
| METRES LINEALS BANC: | 42.40 |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ELEMENTS

PLANTA BAIXA

1/300

N

# EL.01




PISCINA

NOTA 1 : LA PLATJA QUE ENVOLTA EL VAS I LA RAMPA HAN D'ESTAR ENRASADES, AMB EL PAVIMENT SENSE CAP RESSALT.

NOTA 2 : LA REIXA DE L'EMBORNAL DE DESGUÀS PERIMETRAL AL VAS HA DE QUEDAR ENRASADA AMB EL PAVIMENT CIRCUMDANT, ELS SEUS FORATS HAN DE SER INFERIORS A 1 CM I S'HAN DE SITUAR EN SENTIT SENTIT PERPENDICULAR AL FLUX DE CIRCULACIÓ D'ENTRADA I DE SORTIDA DE LA RAMPA.

NOTA 3 : LA RAMPA HA DE DISPOSAR ALS DOS COSTATS DE PASSAMANS I BARANES, I DE SÒCOL AL COSTAT O ALS COSTATS LLIURES, CONTINUS EN TOT EL RECORREGUT, AMB UNA PROLONGACIÓ HORITZONTAL DE 0,30 M A L'EXTREM SUPERIOR. ELS EXTREMS HAN D'ACABAR EN ANCORATGE FINS A TERRA O LA PARET AMB CANTELLS SUAUS I ARRODONITS.

NOTA 4 : LA RAMPA HA DE TENIR UN PAVIMENT ANTILLISCANT DE COLOR I TEXTURA CONTRASTATS AMB ELS MATERIALS DEL SEU ENTORN, QUE EN FACILITI A TOTHOM LA PERCEPCIÓ VISUAL I TÀCTIL.

NOTA 5 : AL PAVIMENT DE LA PLATJA DE LA PISCINA, AL COSTAT DE L'INICI I EL FINAL DE LA RAMPA, S'HA DE SENYALITZAR EL VALOR DE LA PROFUNDITAT DE L'AIGUA DINS DEL VAS DE LA PISCINA.

NOTA 6 : LA VORA PERIMETRAL DE LA PISCINA ADJACENT A LA RAMPA HA DE DISPOSAR DE LA BARANA PRÒPIA DE LA RAMPA, QUE S'HA DE SENYALITZAR L'EXISTÈNCIA PER EVITAR POSSIBLES ACCIDENTS DE PERSONES QUE VULGUIN ACCEDIR AL VAS DE LA PISCINA DES D'AQUESTA ZONA POC PROFUNDA DE LA RAMPA

PASSAMÀ SUPERIOR ALÇADA ENTRE 0.90 I 1.10M I PASSAMÀ INFERIOR ENTRE 0.65M I 0.75

ESPAI DE GIR DE DIÀMETRE 1,50 m

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ACCESSIBILITAT
PISCINA
PLANTA BAIXA

1/300

N

AC.01



## SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS

NOTA 1 : ES COL·LOCARÀ UN PICTOGRAMA DE SERVEIS ACCESSIBLES SITUAT ENTRE 0,80 I 1,20m AL COSTAT DEL MARC DE LA PORTA

NOTA 2 : LES PORTES HAN DE TENIR UNA AMPLADA MÍNIMA DE 70cm i S'HAN D'OBRIR CAP A L'EXTERIOR

NOTA 3 : EL MECANISME D'OBERTURA DE LA PORTA ESTARA SITUAT ENTRE 0,80 I 1,20m, DE FUNCIONAMENT A PRESSIÓ O PALANCA

NOTA 4 : ENTRE 0 I 0,7m D'ALÇADA RESPECTE EL TERRA HI HA UN ESPAI LLIURE DE GIR D'1,5m DE DIÀMETRE

NOTA 5 : ELS ACCESSORIS I MECANISMES SE SITUARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,8 I 1,2m

NOTA 6 : L'ESPAI INFERIOR MÍNIM SOTA EL LAVABO SERÀ DE 70cm

NOTA 7 : EL CANTELL INFERIOR DELS MIRALLS ESTARA A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 90cm

NOTA 8 : EL RENTAMANS NO TÉ PEDESTAL NI MOBILIARI INFERIOR I LA CARA SUPERIOR ESTARÀ SITUADA ENTRE 70 I 85 cm D'ALÇADA

NOTA 9 : ELS ESPAIS D'APROPAMENT LATERAL AL VÀTER I A LA DUTXA TINDRÀN UNA AMPLADA MÍNIMA DE 0,8m

NOTA 10 : LES BARRES DE SUPORT ESTARAN SITUADES A UNA ALÇADA ENTRE 70 I 75cm DEL TERRA, TINDRAN UNA LONGITUD IGUAL O SUPERIOR A 70cm I SERAN BATENTS

NOTA 11 : L'ALÇADA DEL SEIENT DE L'INODOR ESTARÀ SITUADA ENTRE 45 I 50cm

NOTA 12 : L'ESPAI DE TRANSFERÈNCIA DE LA DUTXA SERÀ IGUAL O SUPERIOR A 80cm

NOTA 13 : A LES DUTXES ES COL·LOCARÀ UNA BARRA HORITZONTAL SITUADA ENTRE 70 I 75cm D'ALÇADA I UNA BARRA VERTICAL SITUADA A 60 cm DE LA PARET, PER SOBRE DE LA BARRA HORITZONTAL, O DUES BARRES HORITZONTALS FENT UN ANGLE RECTE

NOTA 14 : EL SEIENT DE LA DUTXA FARÀ UN MÍNIM DE 40X40X45cm D'ALÇADA, SERÀ ABATIBLE I DISPOSARÀ DE RESPATLLER

NOTA 15 : LA GRIFERIA SERÀ TIPUS MONOMANDO AMB PALANCA GERONTOLÒGICA

ESPAI DE GIR DE DIÀMETRE 1,50 m

ESPAI DE TRANSFERÈNCIA EN SERVEIS ACCESSIBLES EN INODOR, ESPAI DE TRANSFERÈNCIA LATERAL D'AMPLADA IGUAL O SUPERIOR A 80 CM, I DE FONS IGUAL O SUPERIOR A 75 CM.

ESPAI DE TRANSFERÈNCIA EN SERVEIS ACCESSIBLES EN LAVABO, ESPAI DE TRANSFERÈNCIA LATERAL D'AMPLADA IGUAL O SUPERIOR A 80 CM, DE LONGITUD IGUAL O SUPERIOR A 150 CM EN CAS D'APROXIMACIÓ LATERAL, I DE 120 CM EN CAS D'APROXIMACIÓ FRONTAL

BARRES HORITZONTALS, DE LONGTUD 70CM O SUPERIOR, SITUADES A UNA ALTURA DE 70-75 CM, SEPARADES ENTRE SI 65-70 CM

MOBILIARI ADAPTAT PER A DUTXA

ESPAI DE TRANSFERÈNCIA EN SERVEIS ACCESSIBLES EN DUTXA, ESPAI DE TRANSFERÈNCIA LATERAL D'AMPLADA IGUAL O SUPERIOR A 80 CM, DE LONGITUD IGUAL O SUPERIOR A 120 CM

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


# ACCESSIBILITAT VESTUARIS PLANTA BAIXA

1/150

N

# AC.02




CIMENTACIÓN PISCINAS.

LOSA MACIZA ESPESOR e=40cm
ARMADURA BASE: SUP. e INF. #1Ø12c/20
NO NECESITA REFUERZOS

MURO DE HORMIGÓN ESPESOR e=30cm

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



ESTRUCTURES
PLANTA BAIXA
URBANITZACIÓ

1/300

N

ES.01




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ESTRUCTURES
FONAMENTACIÓ PISCINES
I SALA DE MÀQUINES

1/150

N

ES.02




## LOSA DE CUBIERTA DEPURADORA/VASO DE COMPENSACIÓN.

LOSA MACIZA ESPESOR e=30cm
ARMADURA BASE: SUP. e INF. #1Ø12c/20
NO NECESITA REFUERZOS

MURO DE HORMIGÓN ESPESOR e=30cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

NOTA: TODOS LOS MUROS TENDRÁN ARMADURA TIPO MURFOR CADA 5 HILADAS
TODOS LOS MUROS DE BLOQUE (e=15cm y e=10cm)) DEBERÁN ESTAR TRABADOS ENTRE ELLOS

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ESTRUCTURES
COBERTA
SALA DE MÀQUINES

1/150

N

ES.03







COMPROBAR RASANTES DE CIMENTACIÓN EN OBRA

SECCIÓN A LOSA DE CIMENTACIÓN. E.:1/50

## CIMENTACIÓN EDIFICIO DE VESTUARIOS/BAR.

LOSA CIMENTACIÓN ESPESOR e=35cm
ARMADURA BASE: SUP. e INF. #1Ø12c/20
NO NECESITA REFUERZOS

MURO DE HORMIGÓN ESPESOR e=30cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

NOTA: TODOS LOS MUROS TENDRÁN ARMADURA TIPO MURFOR CADA 3 HILADAS
TODOS LOS MUROS DE BLOQUE (e=15cm y e=10cm)) DEBERÁN ESTAR TRABADOS ENTRE ELLOS
COMPROBAR RASANTES DE CIMENTACIÓN EN OBRA

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte



ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ESTRUCTURES
FONAMENTACIÓ
VESTUARIS

1/125

# ES.04




LOSAS DE CUBIERTA EDIFICIO DE VESTUARIOS/BAR.

LOSA MACIZA ESPESOR e=20cm
ARMADURA BASE: SUP. e INF. #1Ø12c/20
NO NECESITA REFUERZOS

MURO DE HORMIGÓN ESPESOR e=30cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

MURO DE FÁBRICA DE BLOQUE ARMADO e=15cm

NOTA: TODOS LOS MUROS TENDRÁN ARMADURA TIPO MURFOR CADA 3 HILADAS
TODOS LOS MUROS DE BLOQUE (e=15cm y e=10cm)) DEBERÁN ESTAR TRABADOS ENTRE ELLOS

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ESTRUCTURES
COBERTA
VESTUARIS

1/125

ES.05






SOLERA SOBRE ZAHORRA COMPACTA

EN PLAYAS DE PISCINA. E.:1/20

HORMIGÓN HA25/16/F/XC2 CON FIBRAS




DETALLE 1. MURO CIERRE DE PARCELA COLINDANTE. E.:1/50




DETALLE 2. MURO TALUD. E.:1/50

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ESTRUCTURES
DETALLS
URBANITZACIÓ

1/20 i 1/50


ES.06





DETALLE 2. FORMACIÓN DE ARQUETA DE BOMBEO. 1:25





DETALLE 1. POR MURO DE RAMPA. 1:25
DETALLE CANAL DESBORDANTE




DETALLE 5. VIGA (20+20)x40. 1:25




DETALLE 3. ESCALERA P.DEPURADORAS-ZONA PISCINAS. 1:100




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



ESTRUCTURES
DETALLS
FONAMENTACIÓ PISCINES

1/100 I 1/25

ES.07




DETALLE 4. MURO DEPURADORA. E.:1/20




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte



ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ESTRUCTURES
DETALLS
SALA MÀQUINES

1/20


ES.08




ALZADO CHAPA DE ANCLAJE.


DETALLE 3. ANCLAJE VIGUETA DE MADERA


A ZUNCHO DE HORMIGÓN. E.:1/20





JACENA TIPO 20x20
E.: 1/20


Zona macizada y armada








LOSA DE CIMENTACIÓN. E.:1/20




DETALLE 2. DESNIVEL DE LOSA E.:1/20




DETALL 1. MURO A LA CALLE. E.:1/50

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ESTRUCTURES
DETALLS
VESTUARIS

1/50 I 1/20

ES.09

## CUADRO DE ANCLAJES SEGÚN CE

| POSICIÓN I (Arm. inferior) | | POSICIÓN II (Arm. superior) | |
|---|---|---|---|
| ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. | ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. |
| Ø6 | 15 | Ø6 | 25 |
| Ø8 | 20 | Ø8 | 30 |
| Ø10 | 25 | Ø10 | 35 |
| Ø12 | 30 | Ø12 | 45 |
| Ø16 | 50 | Ø16 | 70 |
| Ø20 | 75 | Ø20 | 105 |
| Ø25 | 120 | Ø25 | 170 |
| Ø32 | 195 | Ø32 | 275 |

NOTAS:
- El solape en zonas de tracción (ARMADO SUPERIOR EN SOPORTES Y ARMADO INFERIOR EN EL CENTRO DEL VANO), será igual de dos veces la longitud de anclaje.
- El solape en zonas de compresión (ARMADO INFERIOR EN SOPORTES, Y ARMADO SUPERIOR EN EL CENTRO DEL VANO), será igual a una vez la longitud de anclaje.
- En caso de duda utilizar siempre como longitud de solape, dos veces la longitud de anclaje.

### LONGITUDES DE SOLAPE EN PIEZAS VERTICALES

| ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. | ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. |
|---|---|---|---|
| Ø12 | 40 | Ø20 | 80 |
| Ø16 | 60 | Ø25 | 125 |

## DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

| | |
|---|---|
| Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.) | |
| Emparrillado inferior | 50 Ø ó 100 cms.* |
| Emparrillado superior | 50 Ø ó 50 cms.* |
| Elementos superficiales verticales (muros, pantallas, etc.) | |
| Emparrillado trasdos | 50 Ø ó 50 cms.* |
| Emparrillado intrados | 50 Ø ó 50 cms.* |
| Separación entre emparrillados | cada 100 cms. |
| Vigas (1) | 100 cms.* |
| Soportes (1) | 100 Ø ó 200 cms.* |

(1) NOTA: Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos

Ø de la armadura a la que se acople el separador.

## CARACTERISTICAS HORMIGON SEGÚN CE

HORMIGON (CIMENTACIÓN)

| | |
|---|---|
| HA-25/F/40/XC2 | |
| Hormigón armado | 25 N/mm2 |
| Consistencia | Fluida |
| Tamaño del arido | 40 mm |
| Tipo de ambiente | XC2 |
| Recubrimiento | 50 mm |
| Aditivos | Consultar D.F. |
| Docilidad: Consistencia | Fluida |
| Docilidad: Compactación | vibrado mecánico |
| Docilidad: Asentamiento en el cono de Abrams | 6-9 cm |
| Resistencia | 7 días: 18 N/mm2 — 28 días: 25 N/mm2 |

ACERO

| | |
|---|---|
| Tipo de acero | B-500-S |
| Limite elastico´(N/mm2) | 500 |

CONTROL DE RESISTENCIA

| | |
|---|---|
| Nivel | Estadístico/Normal |
| Clase de probeta | Cilíndrica |
| Tiempos de rotura | 7 y 28 días |
| Lotes de control | 500 m2 ó 100 m3 |
| Número de amasadas por lote | 2 |
| Num. de series de probetas por amasada | 3 |
| Num. de probetas por cada serie | 6 (1 a 7 días, 3 a 28 días, 2 de reserva) |
| Otros ensayos segun CE | Cono Abrams |
| Control del acero | Normal |

## COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS

HORMIGON

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coefic. parciales de seguridad (γc) | Situación persistente: 1,50 | | | |
| | Situación accidental: 1,50 | | | |
| Recubrimiento nominal (mm) | | lateral | superior | inferior |
| | cimenta./ contención | 50 | 50 | 70 |
| | pilares/ pantallas | 35 | - | - |
| | vigas/ forjados | 35 | 35 | 35 |

ACERO

| | |
|---|---|
| Coefic. parciales de seguridad (γs) | Situación persistente: 1,15 |
| | Situación accidental: 1,00 |

El acero a emplear en las armaduras deberá estar certificado

EJECUCION. Coef. parciales de Seg. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO

| Nivel de control | TIPO DE ACCION | Situac. permanente o transitoria | | Situación accidental | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | favorable | desfavora. | favorable | desfavora. |
| NORMAL | Variable | γQ=0,00 | γQ=1,50 | γQ=0,00 | γQ=1,00 |
| | Perman. | γG=1,35 | | | |

## DATOS RELATIVOS A LA CIMENTACIÓN

Hormigones: Pobre Fck 15 N/mm$^2$
Cimentación Fck 25 N/mm$^2$
Acero: L.E. 5100 Kg/cm$^2$

Tensión admisible considerada: 2.0 bar

Canto zapatas: 50cm, sobre un lecho de hormigón pobre hasta encontrar firme, sobre margas según geotécnico.

Recubrimento mínimo de 5 cm. (hormigonado contra el terreno 7 cm.)

El relleno del extrados de los muros de contención se hará con terraplén:
30°
densidad: 1.80 Tn/m
cohesión: 0.0 Kg/cm

y se ejecutará una vez se hayan realizado las losas, forjados o jácenas incidentes en el mismo.

## FABRICA DE BLOQUE

CARACTERISTICAS DEL LADRILLO:
- Tipo de bloque: Bloque de hormigón
- Dimensiones: 30x15x20
- Resistencia: 100 kg/cm2

CARACTERISTICAS DEL MORTERO (M-80):
- Cemento: Tipo I, clase 35
- Cal: No
- TMA Arena: 3,30 mm
- Plasticidad: Sograsa
- Resistencia: 80 kg/cm2

CARACTERISTICAS DE LA FABRICA:
- Tipo de aparejo: De sogas
- Espesor de las juntas: 1,5 a 1 cm
- Resistencia: 16 kg/cm2

No se permitirán las rozas horizontales.

Se colocará una armadura tipo "MURFOR" cada tres hiladas de bloque, y sistemáticamente en penúltima hilada de los antepechos sobre los dinteles.

Se macizará y armará todas las esquinas o un bloque cada tres metros, en toda la vertical de la fábrica.

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

ESTRUCTURES
LLEGENDA
CIMENTACIÓ

S/E

ES.10

## CARACTERISTICAS FORJADO

ZONA: CUBIERTA

| | | CARGAS LINEALES | kg/ml. | kg/ml. | kg/ml. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de forjado | losa maciza | | | | |
| Canto | 20 cm | | 900 | 700 | 200 |
| Estado de cargas | | | FACHADAS | PAREDES INT. 15 cm | BARANDILLAS |
| Peso propio | 500 kg/m2 | | | | |
| Sobrecarga de uso y nieve | 150 kg/m2 | | | | |
| Cargas permanentes | 450 kg/m2 | | | | |
| Carga concentrada | 200 kg | | | | |
| TOTAL | 1100 kg/m2 | | | | |

Armadura base en las caras

SUPERIOR e INFERIOR #1ø12c/20

NOTAS

## ATENCIÓN

Consultar en los planos de arquitectura y replanteo la posición y forma de los elementos representados es estos documentos.
En este plano sólo se acotan las medidas propias de los elementos estructurales.


## NOTAS LOSAS MACIZAS


- Todas las jácenas, vigas y zunchos no detallados referenciados con (J.T.) se armarán según la jácena tipo o las secciones de las jácenas detalladas en los planos.
- Cuando se adopten estos parámetros de armado en la planta sólo se representarán los refuerzos y estarán denominadas como sigue:

+[nº hierros]Ø[diametro] ([longitud])
ejem.: +2Ø12 (225)

- La posición superior o inferior del acero, estará representada en los planos por encima o debajo encima o debajo de la geometría respectivamente
- La armadura se organizará en dos capas una para la longitudinal y otra para la transversal, incluyendo el armado base y el refuerzo
- La armadura de la losa propiamente dicha se situará por el exterior de las jácenas planas embebidas.
- El recubrimienro mínimo de cualquiera de las armaduras, será de 3cm.

## DATOS GEOMÉTRICOS




JACENA PERIMETRAL

## COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS

HORMIGON

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coefic. parciales de seguridad (γc) | Situación persistente | 1,50 | | |
| | Situación accidental | 1,00 | | |
| Recubrimiento nominal (mm) | | lateral | superior | inferior |
| | cimenta./ contención (sobre terreno) | 70 | 50 | 70 |
| | pilares/ pantallas | 35 | - | - |
| | vigas/ forjados | 35 | 35 | 35 |

ACERO

| | | |
|---|---|---|
| Coefic. parciales de seguridad (γs) | Situación persistente | 1,15 |
| | Situación accidental | 1,00 |

El acero a emplear en las armaduras deberá estar certificado

EJECUCION. Coef. parciales de Seg. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO

| Nivel de control | TIPO DE ACCION | Situac. permanente o transitoria | | Situación accidental | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | favorable | desfavora. | favorable | desfavora. |
| NORMAL | Variable | γQ=0,00 | γQ=1,60 | γQ=0,00 | γQ=1,00 |
| | Perman. | γG=1,50 | | | |

## CARACTERISTICAS HORMIGON SEGÚN CE

HORMIGON

| | |
|---|---|
| HA-25/F/12/XC1 | |
| Hormigón armado | 25 N/mm2 |
| Consistencia | fluida |
| Tamaño del arido | 12 mm |
| Tipo de ambiente | XC1 |
| Recubrimiento | 35 mm |
| Aditivos | Consultar D.F./fluidificantes |
| Docilidad: Consistencia | fluida |
| Docilidad: Compactación | vibrado mecánico |
| Docilidad: Asentamiento en el cono de Abrams | 10-15 cm |
| Resistencia | 7 días: 17 N/mm2 — 28 días: 25 N/mm2 |

ACERO

| | |
|---|---|
| Tipo de acero | B-500-S |
| Limite elastico´(N/mm2) | 500 |

CONTROL DE RESISTENCIA

| | |
|---|---|
| Nivel | Estadístico/Normal |
| Clase de probeta | Cilíndrica |
| Tiempos de rotura | 7 y 28 días |
| Lotes de control | 500 m2 ó 100 m3 |
| Número de amasadas por lote | 3 |
| Num. de series de probetas por amasada | 1 |
| Num. de probetas por cada serie | 6 (1 a 7 días, 3 a 28 días, 2 de reserva) |
| Otros ensayos segun EHE | Cono Abrams |
| Control del acero | Normal |

## CUADRO DE ANCLAJES SEGÚN EHE

| POSICIÓN I (Arm. inferior) | | POSICIÓN II (Arm. superior) | |
|---|---|---|---|
| **ACERO Ø mm.** | HORMIGÓN cm. | ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. |
| **Ø6** | 15 | Ø6 | 25 |
| **Ø8** | 20 | Ø8 | 30 |
| **Ø10** | 25 | Ø10 | 35 |
| **Ø12** | 40 | Ø12 | 60 |
| **Ø16** | 60 | Ø16 | 80 |
| **Ø20** | 80 | Ø20 | 120 |
| **Ø25** | 120 | Ø25 | 170 |
| **Ø32** | 195 | Ø32 | 275 |

**NOTAS:**
- El solape en zonas de tracción (ARMADO SUPERIOR EN SOPORTES Y ARMADO INFERIOR EN EL CENTRO DEL VANO), será igual de dos veces la longitud de anclaje.
- El solape en zonas de compresión (ARMADO INFERIOR EN SOPORTES, Y ARMADO SUPERIOR EN EL CENTRO DEL VANO), será igual a una vez la longitud de anclaje.
- En caso de duda utilizar siempre como longitud de solape, dos veces la longitud de anclaje.

LONGITUDES DE SOLAPE EN PIEZAS VERTICALES

| ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. | ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. |
|---|---|---|---|
| **Ø12** | 60 | Ø20 | 120 |
| Ø16 | 80 | Ø25 | 125 |

## CUADRO DE ANCLAJES SEGÚN EHE

| POSICIÓN I (Arm. inferior) | | POSICIÓN II (Arm. superior) | |
|---|---|---|---|
| **ACERO Ø mm.** | HORMIGÓN cm. | ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. |
| **Ø6** | 15 | Ø6 | 25 |
| **Ø8** | 20 | Ø8 | 30 |
| **Ø10** | 25 | Ø10 | 35 |
| **Ø12** | 40 | Ø12 | 60 |
| **Ø16** | 60 | Ø16 | 80 |
| **Ø20** | 80 | Ø20 | 120 |
| **Ø25** | 120 | Ø25 | 170 |
| **Ø32** | 195 | Ø32 | 275 |

**NOTAS:**
- El solape en zonas de tracción (ARMADO SUPERIOR EN SOPORTES Y ARMADO INFERIOR EN EL CENTRO DEL VANO), será igual de dos veces la longitud de anclaje.
- El solape en zonas de compresión (ARMADO INFERIOR EN SOPORTES, Y ARMADO SUPERIOR EN EL CENTRO DEL VANO), será igual a una vez la longitud de anclaje.
- En caso de duda utilizar siempre como longitud de solape, dos veces la longitud de anclaje.

LONGITUDES DE SOLAPE EN PIEZAS VERTICALES

| ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. | ACERO Ø mm. | HORMIGÓN cm. |
|---|---|---|---|
| **Ø12** | 60 | Ø20 | 120 |
| Ø16 | 80 | Ø25 | 125 |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte



ARQUITECTE



INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ESTRUCTURES
LLEGENDA
CUBIERTA

S/E

ES.11



DIVISÒRIES:

PARET ESTRUCTURAL DE DUES CARES VISTES, DE 15 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT LLIS, DE 400X150X200 MM, DE CARA VISTA, GRIS, COL.LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ I ARMAT AMB ACER EN BARRES CORRUGADES

PARET ESTRUCTURAL DE DUES CARES VISTES, DE 10 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT LLIS, DE 400X100X200 MM, DE CARA VISTA, GRIS, COL.LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ I ARMAT AMB ACER EN BARRES CORRUGADES

CALAIX VERTICAL PER A RECOBRIMENT DE DE BAIXANT, D'OBRA CERÀMICA, COL.LOCAT AMB MORTER INCLOU PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA

REVESTIMENTS:

P — ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL I PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX AMB PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, DE COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I DUES CAPES D' ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

EP — ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER I ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, COL.LOCADA AMB ADHESIU CIMENTÓS I REJUNTAT AMB BEURADA FINS A 2.1 M D'ALÇADA I LA PART DE SOBRE ENGUIXAT REGLEJAT I PINTAT AMB PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, DE COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I DUES CAPES D' ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

CANTONERA DE PVC DE COLOR ESTÀNDARD COL.LOCADA AMB MORTER ADHESIU

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


DIVISÒRIES
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

DI.01



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

DIVISÒRIES:

PARET ESTRUCTURAL DE DUES CARES VISTES, DE 15 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT LLIS, DE 400X150X200 MM, DE CARA VISTA, GRIS, COL.LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ I ARMAT AMB ACER EN BARRES CORRUGADES

PARET ESTRUCTURAL DE DUES CARES VISTES, DE 10 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT LLIS, DE 400X100X200 MM, DE CARA VISTA, GRIS, COL.LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ I ARMAT AMB ACER EN BARRES CORRUGADES

CALAIX VERTICAL PER A RECOBRIMENT DE DE BAIXANT, D'OBRA CERÀMICA, COL.LOCAT AMB MORTER INCLOU PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA

REVESTIMENTS:

P

ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL I PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX AMB PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, DE COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I DUES CAPES D' ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

EP

ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER I ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, COL.LOCADA AMB ADHESIU CIMENTÓS I REJUNTAT AMB BEURADA FINS A 2.1 M D'ALÇADA I LA PART DE SOBRE ENGUIXAT REGLEJAT I PINTAT AMB PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, DE COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I DUES


DIVISÒRIES
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

# DI.02



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

FALS SOSTRE
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ


1/100


CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M I PINTAT DE PARAMENT DE GUIX AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT D'ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

FORMACIÓ DE CALAIX EN CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADES AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M

PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

FS.01



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL.LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M I PINTAT DE PARAMENT DE GUIX AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT D'ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

FORMACIÓ DE CALAIX EN CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL.LOCADES AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL.LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M


PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

SOSTRE
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

# FS.02



REBLERT I PICONATGE DE RASA, SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB VARETES DE CONNEXIÓ A LA SOLERA EXISTENT I I ACABAT AMB PAVIMENT DE PANOT

REBLERT I PICONATGE DE RASA, SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB VARETES DE CONNEXIÓ A LA SOLERA EXISTENT I I ACABAT AMB PAVIMENT ASFÀLTIC

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

# PAVIMENTS URBANITZACIÓ EXTERIOR PLANTA BAIXA

1/300

N

# PV.01




PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA DE FIBRA DE POLIPROPILÈ D'ALÇARIA <= 10 MM AMB LLASTRAT DE SORRA DE SÍLICE

LLOSA DE FORMIGÓ AMB PENDENTS I PAVIMENTADA SEGONS PLÀNOL D'ESPECEJAMENT

APERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X100 CM, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, COL.LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT PERFORAT PER FACILITAR EL REG MANUAL FENT UN LLAÇ AL VOLTANT DE LA BASE DEL PA DE TERRA DE L'ARBRE I DEIXANT LES DUES PUNTES A LA SUPERFÍCIE, SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM AMB PA DE TERRA PER ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM AMB L'ARREL NUA

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE



INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


# PAVIMENTS URBANITZACIÓ PISCINAS PLANTA BAIXA

1/300

N

# PV.02




PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA DE FIBRA DE POLIPROPILÈ D'ALÇARIA <= 10 MM AMB LLASTRAT DE SORRA DE SÍLICE

LLOSA DE FORMIGÓ AMB PENDENTS I PAVIMENTADA SEGONS PLÀNOL D'ESPECEJAMENT

APERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X100 CM, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, COL.LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT PERFORAT PER FACILITAR EL REG MANUAL FENT UN LLAÇ AL VOLTANT DE LA BASE DEL PA DE TERRA DE L'ARBRE I DEIXANT LES DUES PUNTES A LA SUPERFÍCIE, SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM AMB PA DE TERRA PER ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM AMB L'ARREL NUA

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


# PAVIMENTS
# SALA DE MÀQUINES
# PLANTA SOTERRANI

1/300


N

PV.03






NIVELL AIGUA




DETALL BORDE PRESTIGE 1:20




DETALL BORDE PRESTIGE - PISCINA PETITA
1:20




DETALL BORDE PRESTIGE - RAMPA ACCÉS - PISCINA GRAN
1:20

| MEDICIÓN BLOQUES | | |
|---|---|---|
| Referencia | Nº Piezas | Ubicación |
| PISCINA CHAPOTEO | | |
| RS 921 | 204 | BORDE PISCINA |
| RS 923 | 4 | BORDE PISCINA |
| PISCINA NADO | | |
| RS 921 | 378 | BORDE PISCINA |
| RS 923 | 4 | BORDE PISCINA |

| MEDICIÓN ÁREA (M2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Serie | Color | Acabado | M2 | Ubicación |
| EXTERIOR VESTUARIOS | | | | | |
| 316 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 115.84 | PAVIMENTO |
| PISCINA CHAPOTEO | | | | | |
| 316 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 2.69 | PARED |
| 316 | Iconic | White | Anti-Slip | 99.29 | FONDO |
| 316 | Iconic | White | Anti-Slip | 6.15 | PARED |
| PISCINA NADO | | | | | |
| 316 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 28.65 | PARED RAMPA ACCESO |
| 316 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 63.72 | RAMPA ACCESO |
| 316 | Iconic | White | Anti-Slip | 248.05 | FONDO |
| 316 | Iconic | White | Anti-Slip | 53.46 | PARED |
| PLAYA PISCINA | | | | | |
| 316 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 376.21 | PAVIMENTO |
| 316 | Iconic | White | Anti-Slip | 168.35 | PAVIMENTO |
| VESTUARIOS | | | | | |
| 316 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 172.16 | PAVIMENTO |

| MEDICIÓN PIEZAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Serie | Color | Acabado | Nº Piezas | Ubicación |
| PISCINA CHAPOTEO | | | | | |
| 030 | Iconic | White | Anti-Slip | 2 | ENCUENTRO FONDO-PARED |
| 188 | Iconic | White | Anti-Slip | 94 | ENCUENTRO FONDO-PARED |
| 245 EF | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |
| 245 EF | Iconic | White | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |
| 245 FL | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 24 | BORDE PISCINA |
| 245 FL | Iconic | White | Anti-Slip | 64 | BORDE PISCINA |
| 647 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 15 | BORDE PISCINA |
| 647 | Iconic | White | Anti-Slip | 47 | BORDE PISCINA |
| 664 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |
| 664 | Iconic | White | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |
| PISCINA NADO | | | | | |
| 030 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 1 | ENCUENTRO FONDO-PARED RAMPA |
| 030 | Iconic | White | Anti-Slip | 1 | RAMPA ACCESO |
| 040 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 1 | ENCUENTRO FONDO-PARED RAMPA |
| 183 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 69 | ENCUENTRO FONDO-PARED RAMPA |
| 188 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 84 | ENCUENTRO FONDO-PARED RAMPA |
| 188 | Iconic | White | Anti-Slip | 210 | ENCUENTRO FONDO-PARED |
| 245 EF | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |
| 245 EF | Iconic | White | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |
| 245 FL | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 64 | BORDE PISCINA |
| 245 FL | Iconic | White | Anti-Slip | 94 | BORDE PISCINA |
| 647 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 47 | BORDE PISCINA |
| 647 | Iconic | White | Anti-Slip | 71 | BORDE PISCINA |
| 664 | Cuore | Rosso | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |
| 664 | Iconic | White | Anti-Slip | 2 | BORDE PISCINA |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


PAVIMENTS
ESPECEJAMENT
PLANTA BAIXA

1/300

N

PV.04

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FUSTERIES

LLEGENDA

S/E

REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 2 M AMB TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE 50 MM COL.LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ

TANCAMENT FORMAT PER PANELLS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB PLECS DE REFORÇ, DE 200X50 MM DE PAS DE MALLA, REDUÏT A 50X50 MM A LES ZONES DE PLEC, I 5 MM DE DIÀMETRE, DE 2,50X2,00 M, ACABAT GALVANITZAT I PALS DE PERFIL BUIT, FIXATS AMB CARGOLS SOBRE MURS DE FORMIGÓ

BARANA D'ACER PINTADA, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, ANCORADA I PINTADA AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT AMB PINTURA METÀL.LICA ANTICORROSIVA. INCLÒS PORTA.

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PORTA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR D'UNA FULLA OSCILOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X270 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL.LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL

PA' PORTA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR D'UNA FULLA OSCILOBATENT I REIXETA SUPERIOR, PER UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90x270 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL.LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL

MA MAMPARA DIVISÒRIA ENTRE CABINES SANITÀRIES DE 100 CM DE LLARGÀRIA I 205 CM D'ALÇADA TOTAL, DE TAULER DE RESINES FENÒLIQUES HPL DE 13 MM DE GRUIX AMB ACABAT DE COLOR A LES DUES CARES, AMB PERFILS DE FIXACIÓ I PEUS REGULABLES D'ACER INOXIDABLE

PB PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS D'UNA FULLA CORREDISSA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 80X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT, ACABAT ESMALTAT, COL.LOCADA ENRASADA A LA PARET I AMB PERFIL SUPERIOR ALERÓ. INCLÒS TIRADORS I PANY.

PC1 PC2 PORTA CORREDISSA AMB UNA LLUM DE PAS DE 80 X 210 CM, AMB GALZE, DE CARES LLISES DE TAULER DE FUSTA DE DENSITAT MITJANA DE 8MM DE GRUIX, ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, AMB ACABAT XAPAT MELAMINA, FERRATGES I FOLRAT DEL BASTIMENT DE BASE AMB FUSTA DEL MATEIX TIPUS, FIXADA A LES GUIES AMB MANETES

PD1 PD2 PORTA D'UNA FULLA BATENT, DE 40 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, DE CARES LLISES DE TAULER DE FUSTA DE DENSITAT MITJANA DE 8MM DE GRUIX, ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, AMB ACABAT XAPAT MELAMINA AMB MANETES

PE1 PE2 PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS D'UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 80X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT, ACABAT ESMALTAT, COL.LOCADA ENRASADA A LA PARET I AMB PERFIL SUPERIOR ALERÓ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL.

PF PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS DE DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 180X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM PLANXES LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT, ACABAT ESMALTAT, COL.LOCADA ENRASADA A LA PARET I AMB PERFIL SUPERIOR ALERÓ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL.

PG **PORTA CORREDISSA DE DIMENSIONS 2,20X2,20 M FORMADA PER PERFILS DE TUB QUADRAT D'ACER ESTRUCTURAL S275JR PINTADA AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL.LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS: MECANISMES, GUIES, RODES, PANY I CLAU.**

TH **TANCA DE DIMENSIONS 1,30X2,20 M FORMADA PER PERFILS DE TUB QUADRAT D'ACER ESTRUCTURAL S275JR PINTADA AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL.LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLÒS PLAQUES D'ANCORATGE I CARGOLS.**

TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 TA15 TA16 TA17 TA18 TA19 TA20 FINESTRA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT SUPERIOR I UNA FULLA FIXA, PER A N BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 45X270 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL.LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ.

TA21 TA22 TA23 AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL.LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ.


TB1 FINESTRA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA FIXA, UNA FULLA OSCILOBATENT I REIXETA SUPERIOR, UNA FULLA FIXA DE 205CM D'ALÇADA, UNA PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X270 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL.LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ.

PR1 TANCAMENT ENROTLLABLE DE LAMEL.LES DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, PANELL CEC DE 0,6 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 300X145 CM, ACABAT LACAT EN COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, OBERTURA MANUAL. INCLOU CALAIX RECOLLIDOR, EIXOS, GUIES, MOLLS, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. INCLOU PANY CENTRAL AMB CLAU DE SEGURETAT.

PR1 TANCAMENT ENROTLLABLE DE LAMEL.LES DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, PANELL CEC DE 0,6 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 350X145 CM, ACABAT LACAT EN COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, OBERTURA MANUAL. INCLOU CALAIX RECOLLIDOR, EIXOS, GUIES, MOLLS, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. INCLOU PANY CENTRAL AMB CLAU DE SEGURETAT.

PH PORTA CORREDISSA DE DIMENSIONS 0,90X2,20 M FORMADA PER PERFILS DE TUB QUADRAT D'ACER ESTRUCTURAL S275JR PINTADA AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL.LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS: MECANISMES, GUIES, RODES, PANY I CLAU.

# FU.01



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FUSTERIES
PLANTA BAIXA
URBANITZACIÓ

1/100

N

# FU.02



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FUSTERIES
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

# FU.03



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

FUSTERIES
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N


# FU.04




PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8

8 UNITATS


PORTA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR D'UNA FULLA OSCILOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X270 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL.LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL




PA'

1 UNITAT


PORTA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR D'UNA FULLA OSCILOBATENT I REIXETA SUPERIOR, PER UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90x270 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL.LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL.




PC1 PC2

2 UNITATS


PORTA CORREDISSA AMB UNA LLUM DE PAS DE 80 X 210 CM, AMB GALZE, DE CARES LLISES DE TAULER DE FUSTA DE DENSITAT MITJANA DE 8MM DE GRUIX, ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, AMB ACABAT XAPAT MELAMINA, FERRATGES I FOLRAT DEL BASTIMENT DE BASE AMB FUSTA DEL MATEIX TIPUS, FIXADA A LES GUIES AMB MANETES




PD1 PD2

2 UNITATS


PORTA D'UNA FULLA BATENT, DE 40 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, DE CARES LLISES DE TAULER DE FUSTA DE DENSITAT MITJANA DE 8MM DE GRUIX, ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, AMB ACABAT XAPAT MELAMINA AMB MANETES




PE1 PE2

2 UNITATS

PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS D'UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 80X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA ENRASADA A LA PARET I AMB PERFIL SUPERIOR ALERÓ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL.




PF

1 UNITAT

PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS DE DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 180X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA ENRASADA A LA PARET I AMB PERFIL SUPERIOR ALERÓ. INCLÒS TIRADORS, PANY I TOPALL.

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE



INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FUSTERIES

DETALLS

1/50


FU.05




PH

1 UNITAT


PORTA CORREDISSA DE DIMENSIONS 0,90X2,20 M FORMADA PER PERFILS DE TUB QUADRAT D'ACER ESTRUCTURAL S275JR PINTADA AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS: MECANISMES, GUIES, RODES, PANY I CLAU.




TH

1 UNITAT


TANCA DE DIMENSIONS 1,30X2,20 M FORMADA PER PERFILS DE TUB QUADRAT D'ACER ESTRUCTURAL S275JR PINTADA AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLÒS PLAQUES D'ANCORATGE I CARGOLS.




PG

1 UNITAT


PORTA CORREDISSA DE DIMENSIONS 2,20X2,20 M FORMADA PER PERFILS DE TUB QUADRAT D'ACER ESTRUCTURAL S275JR PINTADA AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL.LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS: MECANISMES, GUIES, RODES, PANY I CLAU.




TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13
TA14 TA15 TA16 TA17 TA18 TA19 TA20 TA21 TA22 TA23

23 UNITATS

FINESTRA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILOBATENT SUPERIOR I UNA FULLA FIXA, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 45X270 CM, ELABORADA, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ.




TB1

1 UNITATS

FINESTRA D'ALUMINI LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA FIXA, UNA FULLA OSCILOBATENT I REIXETA SUPERIOR, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X270 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ.

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FUSTERIES


DETALLS

1/50

FU.06





## PB

1 UNITAT

PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS D'UNA FULLA CORREDISSA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 80X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA ENRASADA A LA PARET I AMB PERFIL SUPERIOR ALERÓ. INCLÒS TIRADORS I PANY.

## PR1

1 UNITAT

TANCAMENT ENROTLLABLE DE LAMEL·LES DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, PANELL CEC DE 0,6 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 300X145 CM, ACABAT LACAT EN COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, OBERTURA MANUAL. INCLOU CALAIX RECOLLIDOR, EIXOS, GUIES, MOLLS, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. INCLOU PANY CENTRAL AMB CLAU DE SEGURETAT.

## PR2

1 UNITAT

TANCAMENT ENROTLLABLE DE LAMEL·LES DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, PANELL CEC DE 0,6 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 350X145 CM, ACABAT LACAT EN COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, OBERTURA MANUAL. INCLOU CALAIX RECOLLIDOR, EIXOS, GUIES, MOLLS, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. INCLOU PANY CENTRAL AMB CLAU DE SEGURETAT.

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

FUSTERIES

DETALLS

1/50

FU.07




1 BASE DE GRAVA NO COMPRESIBLE GRUIX= 50 CM

2 MEMBRANA MULTICAPA PER EVITAR HUMITATS MODEL LÀMINA FREÀTICA MARCA FIXCER O EQUIVALENT

3 FORMIGÓ ARMAT DE LA PISCINA GRUIX= 40 CM

4 PONT D'UNIÓ MODEL PRIMFIX+CIMENT MARCA FIXCER O EQUIVALENT

5 MORTER DE RECREIXEMENT DEL FONS MODEL RECRECEM PRE-MIX O EQUIVALENT

6 CAPA D'IMPERMEABILIZACIÓ DE PVC, SEMI-ELÀSTIC MODEL LÀMINA PROOF MARCA FIXCER O EQUIVALENT

7 CIMENT COLA D'ALTA ADHERÈNCIA MODEL TECNOCOL GEL MARCA FIXCER O EQUIVALENT

8 GRES PORCELÀNIC PER A PISCINES DE DIMENSIONS 31x62.6x0.9 CM ANTI-SLIP MODELS ICONIC WHITE I CUORE ROSSO MARCA ROSA GRES O EQUIVALENT

9 JUNTA HIDROEXPANSIVA MODEL FUGA-STOP 25X20MM MARCA FIXCER O EQUIVALENT

10 MORTER DE RECREIXEMENT DE LAS PARETS MODEL FIX-REVOCO MARCA FIXCER O EQUIVALENT

11 CORONACIÓ AMB BLOCS MODEL S9 I SISTEMA PRESTIGE BASE MARCA ROSA GRES O EQUIVALENT

12 BORDE DE GRES PORCELÀNIC DE DIMENSIONS 31x62.6x2.6 CM SISTEMA PRESTIGE MARCA ROSA GRES O EQUIVALENT

13 MORTER EPOXI I ANTI-ÀCID MODEL MODEL EPOXICOL MARCA FIXCER O EQUIVALENT

14 REIXETA DE PP ESTABILITZAT PER SOBREXIDOR DE 245MM D'AMPLE MODEL 05582 MARCA FLUIDA

15 POREXPAN EN LA JUNTA DE DILATACIÓ ENTRE SOLERES

16 BANDA DE JUNTA DE DILATACIÓ ESTANCA MODEL FIX-TAPE 170 MM, ULTRA-ELÁSTICA (600%), SELLEGAT AMB ADHESIVO EPOXÍDICO MODEL EPOXICOL MARCA FIXCER O EQUIVALENT

17 FONS DE JUNTA DE DILATACIÓ ELÀSTICO MODEL SELLALASTIC FOAM I MASILLA ELÀSTICA D'ACABAT MODEL SELLALASTIC MARCA FIXCER O EQUIVALENT


18 TUB DE RECOLLIDA DE L'AIGUA DEL CANAL DESBORDANT DE ø200MM

19 TUB DE DRENATGE DEL TERRENY PERFORAT DE ø200MM

20 LLOSA DE FORMIGÓ DE LA PLATJA GRUIX= 35 MM

21 FORMACIÓ DE PENDENTS DE LA PLATJA

22 BASE TOT-U



PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA PISCINA DESCOBERTA AL MUNICIPI DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

DETALL CONSTRUCTIU

1/10

# DC.01



COBERTA PLANA ENJARDINADA EXTENSIVA:

23 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

24 FORMIGÓ DE PENDENTS: MITJANÇANT ENCINTAT DE CARENERS, AIGUAFONS I JUNTES AMB MESTRES DE MAÓ CERÀMIC BUIT DOBLE I CAPA D'ARGILA EXPANDIDA, ABOCADA EN SEC I CONSOLIDADA A LA SEVA SUPERFÍCIE AMB BEURADA DE CIMENT, AMB CAPA DE REGULARITZACIÓ DE MORTER DE CIMENT, PENDENT DE DE L'1% AL 5%

25 IMPERMEABILITZACIÓ: TIPUS MONOCAPA, ADHERIDA, FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER

26 CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: GEOTÈXTIL NO TEIXIT COMPOST PER FIBRES DE POLIÈSTER UNIDES PER AGATEJAT

27 CAPA DRENANT I RETENIDORA D'AIGUA: LÀMINA DRENANT I RETENIDORA D'AIGUA D'ESTRUCTURA NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇADA, FORMADA PER MEMBRANA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB RELLEU EN CON TRUNCAT I PERFORACIONS

28 CAPA FILTRANT: GEOTÈXTIL NO TEIXIT SINTÈTIC, TERMOSOLDAT, DE POLIPROPILÈ–POLIETILÈ

29 CAPA DE PROTECCIÓ: CAPA DE ROCA VOLCÀNICA DE 3 CM DE GRUIX, SOBRE BASE DE SUBSTRAT ORGÀNIC DE 6 CM DE GRUIX

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


DETALL CONSTRUCTIU

COBERTA

1/5

DC.02





MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 3MM, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA

TAULELL DE RESINES SINTÈTIQUES TERMOENDURIBLES REFORÇADA AMB FIBRES DE FUSTA HPL, DE 16 MM DE GRUIX I 60 CM D'AMPLADA, AMB CANTELLS CANTELLS BISELLATS, FIXAT A ESTRUCTURA DE BASE FORMADA PER ESQUADRA DE SUPORT D'ACER GALVANITZAT.

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


MOBILIARI
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

# MO.01





MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 3MM, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA

TAULELL DE RESINES SINTÈTIQUES TERMOENDURIBLES REFORÇADA AMB FIBRES DE FUSTA HPL, DE 16 MM DE GRUIX I 60 CM D'AMPLADA, AMB CANTELLS CANTELLS BISELLATS, FIXAT A ESTRUCTURA DE BASE FORMADA PER ESQUADRA DE SUPORT D'ACER GALVANITZAT.

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


MOBILIARI
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

MO.02




CIRCUIT DE PRESA DE NETEJAFONS AMB CANONACA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES 63, 75 I 90 MM. AMB ACCESORIS CORRESPONENTS

CIRCUIT D'IMPULSIÓ AMB CANONADA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES DES DE 63 MM. FINS A 200 MM. AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES

CIRCUIT DE SOBREEIXIDOR AMB CANONADA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES DES DE 75 MM. FINS A 250 MM. AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES

CIRCUIT D'EMBORNALS AMB CANONADA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES 160, 200 I 250 MM. AMB ACCESORIS COMPLEMENTARIS.

CIRCUIT DE DEPURACIÓ AMB CANONADA DE PVC

VÀLVULA DE PAS AMB MÀNEG CROMAT

VÀLVULA ANTIRETORN

VÀLVULA MOTORITZADA

COL.LECTOR

BONERA DE POLIÈSTER 515x515 ø140 MM PLÀSTIC ABS. ACABAT AMB GEL-COAT. MODEL: 28711 I MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT. AMB TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA

BROQUET DE FONS OSCIL.LANT, FORMADA PER UN COS OSCIL.LANT EN PVC. TAPA A ABS. CARGOL REGULADOR A POM. CABAL 10 M3/H. MODEL: 22353, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT

BROQUETS ASPIRACIÓ ROSCA 2". ROSCA EXTERIOR 2", ø INTERIOR 50. PRESSIÓ MÀXIMA: 6 BAR. CONSTRUÏDA AMB ABS COLOR BLANC AMB TAP ROSCA 1 1/2". MODEL: 00301, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT

BONERA

VAS DE COMPENSACIÓ

EQUIP AUTOMÀTIC DIGITAL TÀCTIL DE REGULACIÓ I CONTROL. MARCA: ASTRALPOOL I MODEL: GUARDIAN POOL 74720 O EQUIVALENT

F.XX

FILTRE MONOCAPA DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE

B.XX

BOMBA CENTRÍFUGA AMB PREFILTRE TENSIÓ 400/690V I 50HZ

BD.XX

BOMBA DOSIFICADORA MANUAL ANALÒGICA DE CABAL CONSTANT

EF.XX

EQUIP AUTOMÀTIC DOSIFICADOR DE FLOCULANT AMB CABAL VARIABLE

F.01

| | |
|---|---|
| MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/PRAGA |
| DIÀMETRE (MM) | 1.400 |
| ALÇADA (MM) | 1.755 |
| | GRAN/PETITA |
| VELOCITAT DE FILTRACIÓ (M3/H/M2) | 30 |
| CABAL REAL (M3/H) | 31,36/29,22 |
| SUPERFÍCIE DE FILTRACIÓ (M2) | 4,83/0,84 |

B.01

| | |
|---|---|
| MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/KIVU 3CV |
| PÈRDUES DE CÀRREGA (M.C.A) | 16,8 |
| CABAL (M3/H) | 42 |

BD.01

| | |
|---|---|
| MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/ACQUA DOS |
| REFERÈNCIA | 75089 |
| CABAL (L/H) | 10 |

BD.02

| | |
|---|---|
| MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/ACQUA DOS |
| REFERÈNCIA | 75088 |
| CABAL (L/H) | 5 |

EF.01

| | |
|---|---|
| MARCA/MODEL | FLUIDRA/FLOC SYSTEM |
| REFERÈNCIA | 54528 |
| CABAL (L/H) | 1,5 |

PAPERERA DE PEU D'ACER GALVANITZAT REVESTIT AMB LLISTONS DE FUSTA TROPICAL

S

SALVAVIDES DE PLÀSTIC EXISTENT

ESCALA PISCINA COMPOSTA PER: PART INFERIOR ESCALA PARTIDA DE DOS GRAONS I JOC DE PASSAMANS EN TUB 43 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316. REF: 08091+05540, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT

NOTA: L'ALÇADA DE L'AIGUA EN EL VAS DE COMPENSACIÓ CORRESPON A 2,50 M

# PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA PISCINA DESCOBERTA AL MUNICIPI DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

DEPURACIÓ
PLANTA BAIXA
URBANITZACIÓ

1/300

N

DE.01




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


DEPURACIÓ
PLANTA SOTERRANI
SALA DE MÀQUINES

1/150

- CIRCUIT DE PRESA DE NETEJAFONS AMB CANONACA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES 63, 75 I 90 MM. AMB ACCESORIS CORRESPONENTS
- CIRCUIT D'IMPULSIÓ AMB CANONADA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES DES DE 63 MM. FINS A 200 MM. AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES
- CIRCUIT DE SOBREEIXIDOR AMB CANONADA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES DES DE 75 MM. FINS A 250 MM. AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES
- CIRCUIT D'EMBORNALS AMB CANONADA DE PVC PN10 DE DIÀMETRES 160, 200 I 250 MM. AMB ACCESORIS COMPLEMENTARIS.
- CIRCUIT DE DEPURACIÓ AMB CANONADA DE PVC
- VÀLVULA DE PAS AMB MÀNEG CROMAT

- VÀLVULA ANTIRETORN
- VÀLVULA MOTORITZADA
- COL.LECTOR
- BONERA DE POLIÈSTER 515x515 ø140 MM PLÀSTIC ABS. ACABAT AMB GEL-COAT. MODEL: 28711 I MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT. AMB TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA
- BROQUET DE FONS OSCIL.LANT, FORMADA PER UN COS OSCIL.LANT EN PVC. TAPA A ABS. CARGOL REGULADOR A POM. CABAL 10 M3/H. MODEL: 22353, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT
- BROQUETS ASPIRACIÓ ROSCA 2". ROSCA EXTERIOR 2", ø INTERIOR 50. PRESSIÓ MÀXIMA: 6 BAR. CONSTRUÏDA AMB ABS COLOR BLANC AMB TAP ROSCA 1 1/2". MODEL: 00301, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT

- BONERA
- VAS DE COMPENSACIÓ
- EQUIP AUTOMÀTIC DIGITAL TÀCTIL DE REGULACIÓ I CONTROL. MARCA: ASTRALPOOL I MODEL: GUARDIAN POOL 74720 O EQUIVALENT
- F.XX — FILTRE MONOCAPA DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE
- B.XX — BOMBA CENTRÍFUGA AMB PREFILTRE TENSIÓ 400/690V I 50HZ
- BD.XX — BOMBA DOSIFICADORA MANUAL ANALÒGICA DE CABAL CONSTANT

- EF.XX — EQUIP AUTOMÀTIC DOSIFICADOR DE FLOCULANT AMB CABAL VARIABLE
- F.01 — MARCA/MODEL ASTRALPOOL/PRAGA; DIÀMETRE (MM) 1.400; ALÇADA (MM) 1.755 GRAN/PETITA; VELOCITAT DE FILTRACIÓ (M3/H/M2) 30; CABAL REAL (M3/H) 31,36/29,22; SUPERFÍCIE DE FILTRACIÓ (M2) 4,83/0,84
- B.01 — MARCA/MODEL ASTRALPOOL/KIVU 3CV; PÈRDUES DE CÀRREGA (M.C.A) 16,8; CABAL (M3/H) 42
- BD.01 — MARCA/MODEL ASTRALPOOL/ACQUA DOS; REFERÈNCIA 75089; CABAL (L/H) 10

- BD.02 — MARCA/MODEL ASTRALPOOL/ACQUA DOS; REFERÈNCIA 75088; CABAL (L/H) 5
- EF.01 — MARCA/MODEL FLUIDRA/FLOC SYSTEM; REFERÈNCIA 54528; CABAL (L/H) 1,5
- PAPERERA DE PEU D'ACER GALVANITZAT REVESTIT AMB LLISTONS DE FUSTA TROPICAL
- S — SALVAVIDES DE PLÀSTIC EXISTENT
- ESCALA PISCINA COMPOSTA PER: PART INFERIOR ESCALA PARTIDA DE DOS GRAONS I JOC DE PASSAMANS EN TUB 43 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316. REF: 08091+05540, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT

NOTA: L'ALÇADA DE L'AIGUA EN EL VAS DE COMPENSACIÓ CORRESPON A 2,50 M

DE.02

## PISCINA GRAN

| PISCINAS | Recirculaciones día | 8 | Tiempo de recirculación | 3,00 h | FILTROS DE ARENA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO DE LA PISCINA | PISCINA | LARGO | ANCHO | Area | PROFUNDIDAD m | m³ | Volumen Depósito Comp. | m³ | M³/H | L/S | H(MCA) | Caudal de diseño filtro m³/m² h | Superficie filtrado m² | Diámetro Filtros | SECCIÓN FILTRO | Nº de Filtros | Nº de Filtros Proyectados | Caudal real de filtrado m³/m² h |
| Pública | PISCINA GRAN | 25 | 12,5 | 312,5 | 1,3 | 406,25 | 28,29 | 434,54 | 144,85 | 40,24 | 10 | 30,00 | 4,83 | 1,4 | 1,54 | 3,14 | 3,00 | 31,36 |

**1- Superficie de lámina de agua y volúmenes en piscinas y consumos para uso del público.**


| | | |
|---|---|---|
| Superficie lámina agua | 312,50 | m² |
| Volumen vasos | 406,25 | m³ |
| Volumen depósitos de compensación | 28,29 | m³ |
| Volumen agua instalación | 434,54 | m³ |
| Consumo mensual agua limpieza filtros | 25,66 | m³/mes |

| | | m³/h |
|---|---|---|
| Nº bombas | 3 | 48,28 |
| Nº sumideros | 2 | |
| Por vaciado bomba | ☐ | |
| Caudal x Sumidero | 21,73 | |

**2- Dimensionamiento Depósitos de Compensación**

| | | Volumen bañistas $V_b = 0.075 \times Nº\ Bañistas$ | | | Volumen debido al oleaje $V_o = SupLA \times h(des.mom) \times \alpha$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocupación m²/bañista | Superficie Sup LA | Nº bañistas (1 x 2,5m²) | Volumen desplazado por bañista | Total m³ | h | a | Total m³ | Volumen Lavado 1 filtro | Volumen Depósito de Compensación m³ |
| 2,5 | 312,5 | 125 | 0,075 | 9,375 | 0,04 | 1 | 12,5 | 6,41 | 28,29 |

DEPÓSITO COMPENSACIÓN




**3- Consumos de agua para lavado de filtros y renovación de piscinas.**

| | | PISCINAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal a filtrar | | 144,85 m³/h | | | |
| Caudal de filtrado | | 30,00 m³/h | | | |
| Superficie filtrado teórica | | 4,83 m² | | | |
| Diámetro filtros arena | | 1,4 m | | | |
| Número filtros por lavado | | 1 ud | | | |
| Superficie por filtro instalado | | 1,54 m² | | | |
| Tiempo lavado | | 5,00 min | | | |
| Consumo por lavado | 50,00 m3/m2 | 6,41 m³ | | | |
| Lavados semanales filtros | | 1,00 | | | |
| % Caudal de depósito para lavado | | 100% | | | |
| Consumo por lavado | | 6,41 m³ | | | |
| **Consumo mensual lavado filtros estimado** | | **25,66 m³/mes** | | | |

## PISCINA PETITA

| PISCINAS | Recirculaciones día | 12 | Tiempo de recirculación | 2,00 h | FILTROS DE ARENA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO DE LA PISCINA | PISCINA | LARGO | ANCHO | Area | PROFUNDIDAD m | m³ | Volumen Depósito Comp. | m³ | M³/H | L/S | H(MCA) | Caudal de diseño filtro m³/m² h | Superficie filtrado m² | Diámetro Filtros | SECCIÓN FILTRO | Nº de Filtros | Nº de Filtros Proyectados | Caudal real de filtrado m³/m² h |
| Pública | PISCINA PETITA | 10 | 10 | 100 | 0,4 | 40,00 | 10,61 | 50,61 | 25,30 | 7,03 | 10 | 30,00 | 0,84 | 1,05 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 29,22 |

**1- Superficie de lámina de agua y volúmenes en piscinas y consumos para uso del público.**


| | | |
|---|---|---|
| Superficie lámina agua | 100,00 | m² |
| Volumen vasos | 40,00 | m³ |
| Volumen depósitos de compensación | 10,61 | m³ |
| Volumen agua instalación | 50,61 | m³ |
| Consumo mensual agua limpieza filtros | 14,43 | m³/mes |

| | | m³/h |
|---|---|---|
| Nº bombas | 1 | 25,30 |
| Nº sumideros | 2 | |
| Por vaciado bomba | ☐ | |
| Caudal x Sumidero | 3,80 | |

**2- Dimensionamiento Depósitos de Compensación**

| | | Volumen bañistas $V_b = 0.075 \times Nº\ Bañistas$ | | | Volumen debido al oleaje $V_o = SupLA \times h(des.mom) \times \alpha$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocupación m²/bañista | Superficie Sup LA | Nº bañistas (1 x 2,5m²) | Volumen desplazado por bañista | Total m³ | h | a | Total m³ | Volumen Lavado 1 filtro | Volumen Depósito de Compensación m³ |
| 2,5 | 100 | 40 | 0,075 | 3 | 0,04 | 1 | 4 | 3,61 | 10,61 |

DEPÓSITO COMPENSACIÓN




**3- Consumos de agua para lavado de filtros y renovación de piscinas.**

| | | PISCINAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal a filtrar | | 25,30 m³/h | | | |
| Caudal de filtrado | | 30,00 m³/h | | | |
| Superficie filtrado teórica | | 0,84 m² | | | |
| Diámetro filtros arena | | 1,05 m | | | |
| Número filtros por lavado | | 1 ud | | | |
| Superficie por filtro instalado | | 0,87 m² | | | |
| Tiempo lavado | | 5,00 min | | | |
| Consumo por lavado | 50,00 m3/m2 | 3,61 m³ | | | |
| Lavados semanales filtros | | 1,00 | | | |
| % Caudal de depósito para lavado | | 100% | | | |
| Consumo por lavado | | 3,61 m³ | | | |
| **Consumo mensual lavado filtros estimado** | | **14,43 m³/mes** | | | |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


DEPURACIÓ

CÀLCULS

S/E


N

DE.03

# ESQUEMA DE PRINCIPI DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA GRAN

TEMPS D'EMPLENAT: 13 HORES

TEMPS DE RECIRCULACIÓ: 2,4 HORES




NIVELL BOIES DIPÒSIT REGULADOR:
1– Senyal de nivell mínim en piscina: per grup de bombeig.
2– Senyal de seguretat nivell mínim: obre electrovàlvula agua de aporte.
3– Senyal arranc forçat bombes per rotura o fallada de vàlvula antiretorn.

Nota: Els circuits dels dosificadors estaran enclavats amb les bombes de filtració, de manera que no es pugui dosificar cap producte químic si no s'està filtran.

EMMAGATZEMATGE DEL CLOR MITJANÇANT GARRAFES

- CIRCUIT DE PRESA DE NETEJAFONS AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS
- CIRCUIT D'IMPULSIÓ AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES
- CIRCUIT DE SOBREEIXIDOR AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES
- CIRCUIT D'EMBORNALS AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS
- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
- CIRCUIT DE DEPURACIÓ AMB CANONADA DE PVC
- CANONADA SOTERRADA AILLADA D'AIGUA FREDA SANITÀRIA DE POLIPROPILÈ

- BONERA DE POLIÈSTER 515x515 ø140 MM PLÀSTIC ABS. ACABAT AMB GEL-COAT. MODEL: 28711 I MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT. AMB TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA
- BROQUET DE FONS OSCILLANT, FORMADA PER UN COS OSCIL.LANT EN PVC. TAPA A ABS. CARGOL REGULADOR A POM. CABAL 10 M3/H. MODEL: 22353, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT
- BROQUETS ASPIRACIÓ ROSCA 2". ROSCA EXTERIOR 2", ø INTERIOR 50. PRESSIÓ MÀXIMA: 6 BAR. CONSTRUÏDA AMB ABS COLOR BLANC AMB TAP ROSCA 1 1/2". MODEL: 00301, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT
- COL.LECTOR

- VAS DE COMPENSACIÓ
- EQUIP AUTOMÀTIC DIGITAL TÀCTIL DE REGULACIÓ I CONTROL. MARCA: ASTRALPOOL I MODEL: GUARDIAN POOL 74720 O EQUIVALENT
- COMPTADOR DE CABAL
- VISORS
- ESMORTEÏDOR
- FILTRE D'AIGUA
- LÍNIA DE CONTROL
- VÀLVULA DE TALL, EN PAS RECTE PER SOLDAR AMB DIÀMETRE NOMINAL INDICAT
- DESGUÀS

- VÀLVULA ANTIRRETORN
- VÀLVULA DE 2 VÍES MOTORITZADA
- ARQUETA DE DIMENSIONS: 1x1x1 METRE
- F.XX FILTRE MONOCAPA DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE
- B.XX BOMBA CENTRÍFUGA AMB PREFILTRE I TENSIÓ 230/400V
- BD.XX BOMBA DOSIFICADORA MANUAL ANALÒGICA DE CABAL CONSTANT
- EF.XX EQUIP AUTOMÀTIC DOSIFICADOR DE FLOCULANT AMB CABAL VARIABLE

NOTA: L'ALÇADA DE L'AIGUA EN EL VAS DE COMPENSACIÓ CORRESPON A 2,50 M

| | | |
|---|---|---|
| F.01 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/PRAGA |
| | DIÀMETRE (MM) | 1.400 |
| | ALÇADA (MM) | 1.755 |
| | SUPERFÍCIE DE FILTRACIÓ (M2) | 1,54 |
| B.01 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/KIVU 3CV |
| | PÈRDUES DE CÀRREGA (M.C.A) | 16,8 |
| | CABAL (M3/H) | 42 |
| BD.01 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/ACQUA DOS |
| | REFERÈNCIA | 75089 |
| | CABAL (L/H) | 10 |
| BD.02 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/ACQUA DOS |
| | REFERÈNCIA | 75088 |
| | CABAL (L/H) | 5 |
| EF.01 | MARCA/MODEL | FLUIDRA/FLOC SYSTEM |
| | REFERÈNCIA | 54528 |
| | CABAL (L/H) | 1,5 |

PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA PISCINA DESCOBERTA AL MUNICIPI DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


DEPURACIÓ
ESQUEMA DE PRINCIPI
PISCINA GRAN

S/E

DE.04




ESQUEMA DE PRINCIPI DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA PETITA

TEMPS D'EMPLENAT: 1 HORA

TEMPS DE RECIRCULACIÓ: 1,2 HORES

NIVELL BOIES DIPÒSIT REGULADOR:
1– Senyal de nivell mínim en piscina: per grup de bombeig.
2– Senyal de seguretat nivell mínim: obre electrovàlvula agua de aporte.
3– Senyal arranc forçat bombes per rotura o fallada de vàlvula antiretorn.

Nota: Els circuits dels dosificadors estaran enclavats amb les bombes de filtració, de manera que no es pugui dosificar cap producte químic si no s'està filtran.

EMMAGATZEMATGE DEL CLOR MITJANÇANT GARRAFES

- CIRCUIT DE PRESA DE NETEJAFONS AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS
- CIRCUIT D'IMPULSIÓ AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES
- CIRCUIT DE SOBREEIXIDOR AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS I ANCORATGES
- CIRCUIT D'EMBORNALS AMB CANONADA DE PVC PN10 AMB ACCESORIS CORRESPONENTS
- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC–U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
- CIRCUIT DE DEPURACIÓ AMB CANONADA DE PVC
- CANONADA SOTERRADA AILLADA D'AIGUA FREDA SANITÀRIA DE POLIPROPILÈ

- BONERA DE POLIÈSTER 515x515 ø140 MM PLÀSTIC ABS. ACABAT AMB GEL–COAT. MODEL: 28711 I MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT. AMB TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA
- BROQUET DE FONS OSCIL.LANT, FORMADA PER UN COS OSCIL.LANT EN PVC. TAPA A ABS. CARGOL REGULADOR A POM. CABAL 10 M3/H. MODEL: 22353, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT
- BROQUETS ASPIRACIÓ ROSCA 2". ROSCA EXTERIOR 2", ø INTERIOR 50. PRESSIÓ MÀXIMA: 6 BAR. CONSTRUÏDA AMB ABS COLOR BLANC AMB TAP ROSCA 1 1/2". MODEL: 00301, MARCA: FLUIDRA O EQUIVALENT
- COL.LECTOR

- VAS DE COMPENSACIÓ
- EQUIP AUTOMÀTIC DIGITAL TÀCTIL DE REGULACIÓ I CONTROL. MARCA: ASTRALPOOL I MODEL: GUARDIAN POOL 74720 O EQUIVALENT
- COMPTADOR DE CABAL
- VISORS
- ESMORTEÏDOR
- FILTRE D'AIGUA
- LÍNIA DE CONTROL
- VÀLVULA DE TALL, EN PAS RECTE PER SOLDAR AMB DIÀMETRE NOMINAL INDICAT
- DESGUÀS

- VÀLVULA ANTIRRETORN
- VÀLVULA DE 2 VÍES MOTORITZADA
- ARQUETA DE DIMENSIONS: 1x1x1 METRE
- F.XX FILTRE MONOCAPA DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE
- B.XX BOMBA CENTRÍFUGA AMB PREFILTRE I TENSIÓ 230/400V
- BD.XX BOMBA DOSIFICADORA MANUAL ANALÒGICA DE CABAL CONSTANT
- EF.XX EQUIP AUTOMÀTIC DOSIFICADOR DE FLOCULANT AMB CABAL VARIABLE
- NOTA: L'ALÇADA DE L'AIGUA EN EL VAS DE COMPENSACIÓ CORRESPON A 2,50 M

| | | |
|---|---|---|
| F.01 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/PRAGA |
| | DIÀMETRE (MM) | 1.400 |
| | ALÇADA (MM) | 1.755 |
| | SUPERFÍCIE DE FILTRACIÓ (M2) | 1,54 |
| B.01 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/KIVU 3CV |
| | PÈRDUES DE CÀRREGA (M.C.A) | 16,8 |
| | CABAL (M3/H) | 42 |
| BD.01 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/ACQUA DOS |
| | REFERÈNCIA | 75089 |
| | CABAL (L/H) | 10 |
| BD.02 | MARCA/MODEL | ASTRALPOOL/ACQUA DOS |
| | REFERÈNCIA | 75088 |
| | CABAL (L/H) | 5 |
| EF.01 | MARCA/MODEL | FLUIDRA/FLOC SYSTEM |
| | REFERÈNCIA | 54528 |
| | CABAL (L/H) | 1,5 |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


DEPURACIÓ
ESQUEMA DE PRINCIPI
PISCINA PETITA

S/E

DE.05

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

SANEJAMENT

LLEGENDA

S/E

| DIÀMETRE DE CONNEXIÓ DE APARELLS PLÀSTIC | APARELL |
|---|---|
| 32 | RENTAMANS |
| 40 | DUTXA |
| 110 | INODOR AMB CISTERNA |
| 40 | PICA DE CUINA |
| 110 | ABOCADOR |

NOTA 1: TOTS ELS APARELLS TINDRAN UNA VÀLVULA DE TALL JUST ABANS DEL SEU CONNEXIONAT I A L'ENTRADA DEL SEU ESPAI

NOTA 2:

| | |
|---|---|
| A | ABOCADOR |
| C | CAFETERA |
| D | DUTXA |
| F | FILTRE DE PISCINA |
| Pi | PICA DE CUINA |
| Rm | RENTAMANS |
| WC | VÀTER |

NOTA 3: EL DESGUÀS DE RENTAMANS I DUTXES ES REALITZARÀ MITJANÇANT SIFÓ INDIVIDUAL PER CADASCUN APARELL SANITARI.

NOTA 4: LA PENDENT DE LES CANONADES DE DESGUÀS DE RENTAMANS I AIGÜERES SERÀ ENTRE UN 2,5% Y 5%.

NOTA 5: S'EVITARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE ENFRONTAMENT DE DOS DESGUASSOS AMB UNA CANONADA COMÚ.

NOTA 6: AL TRAVESSAR ELS MURS ES FARÀ SERVIR PASSAMURS DE PLÀSTIC DINTRE DELS QUALS LES CANONADES PUGUIN LLISCAR-SE NO QUEDANT MAI UNA JUNTA DINS D'AQUEST PASSAMURS.

NOTA 7: LA XARXA HORITZONTAL DE DESGUÀS, A L'EDIFICI ES FARÀ AMB PENDENTS ⩾1,5%.

NOTA 8: EL DESGUÀS DE L'AIGÜERA ES REALITZA MITJANÇANT SIFÓ INDIVIDUAL REGISTRABLE ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AL BAIXANT.

NOTA 9: PROTECCIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS AMB RESPECTE A LA AGRESSIÓ AMBIENTAL, RESPECTE D'ALTRES MATERIALS NO COMPATIBLES I DE LES AIGÜES BRUTES.

NOTA 10: BUSCAR SEMPRE RESOLDRE LA POSSIBILITAT DE DILATACIÓ EN LES CONDUCCIONS RESPECTE A SÍ MATEIXES I RESPECTE A LES TROBADES AMB ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS. AIXÒ PRODUEIX LA INDEPENDÈNCIA TOTAL DE LA XARXA AMB RESPECTE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE L'EDIFICI PER IMPEDIR ELS MOVIMENTS RELATIUS ENTRE UNS I ALTRES. SON NECESSARIS ELEMENTS ELÀSTICS D'INTERPOSICIÓ.

NOTA 11: LA DISPOSICIÓ DE SOBREEIXIDOR EN RENTAMANS I AIGÜERES ES OBLIGATÒRIA.

NOTA 12: S'ADMET PENDENTS FINS A UN 10% EN DUTXES.

NOTA 13: ELS BAIXANTS SERAN DE LA MATEIXA DIMENSIÓ EN TOTA LA SEVA LONGITUD.

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT D':
- AIGÜES RESIDUALS
- AIGÜES PLUVIALS

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET COMPACTE PER A SANEJAMENT SOTERRAT AMB PRESSIÓ

PUNT DE DESGUÀS:
- AIGÜES RESIDUALS
- AIGÜES PLUVIALS

CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT:
- AIGÜES RESIDUALS
- AIGÜES PLUVIALS

MUNTANT I BAIXANT DE PVC-U D'AIGÜES PLUVIALS

PENDENTS

ARQUETA DE 90x60CM AMB SIFÓ DE PVC DE DIÀMETRE SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ARQUETA DE 150x60CM AMB SIFÓ DE PVC DE DIÀMETRE SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ARQUETA DE 150x60CM

ARQUETA DE 50x50CM AMB BOMBA D'ESGOTAMENT

BONERA SIFÒNICA

CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES MODULAR AMB REIXETA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT MODEL: CANAL M100 I REIXETA CG100 UCA MARCA: ULMA O EQUIVALENT


CONJUNT DE CANAL MÉS REIXA AMB CANAL DE FORMIGÓ POLIMER I REIXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM I 374 MM DE FONDÀRIA. MODEL: S400 MARCA: ACO O EQUIVALENT

CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I REIXETA DE GRES PORCELÀNIC DE FORMA RECTANGULAR DE DIMENSIONS 49,5x24,5x2,2 MM I COLOR ROSSO REF. 245FL 1A MODEL FLEX CUORE ROSSO MARCA ROSA GRES O EQUIVALENT

XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

# SA.01




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


SANEJAMENT

PLANTA BAIXA

1/500

N

# SA.02




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


SANEJAMENT
PLANTA BAIXA
URBANITZACIÓ

1/300

N

# SA.03




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


SANEJAMENT
PLANTA SOTERRANI
SALA DE MÀQUINES

1/150

N

# SA.04



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE



INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



SANEJAMENT
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

# SA.05



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



SANEJAMENT
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

# SA.06





PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

SANEJAMENT

PLANTA COBERTA

1/150

N

# SA.07

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FONTANERIA

LLEGENDA

S/E

TAULA D'EQUIVALENCIES DE MATERIALS (mm)

| COURE | ACER | POLIPROPILÉ | POLIETILÉ | POLIBUTILÉ |
|---|---|---|---|---|
| **ø 13/15** | **ø 1/2"** | **ø 20x3.4** | **ø 16x11.6** | **ø 16x12.4** |
| ø 16/18 | ø 5/8" | ø 25x4.2 | ø 20x14.4 | ø 20x15.4 |
| ø 20/22 | ø 3/4" | ø 32x5.4 | ø 25x18.0 | ø 25x20.4 |
| ø 26/28 | ø 1" | ø 40x6.7 | ø 32x23.2 | ø 32x26.2 |
| ø 33/35 | ø 1 1/4" | ø 50x8.4 | ø 40x29.0 | ø 40x32.6 |
| ø 40/42 | ø 1 1/2" | ø 63x10.5 | ø 50x36.2 | ø 50x40.8 |
| ø 51/54 | ø 2" | ø 75x10.4 | ø 63x45.8 | ø 63x51.4 |
| ø 60/63 | ø 2 1/2" | ø 90x12.5 | ø 75x61.4 | ø 75x61.4 |
| ø 76/80 | ø 3" | ø 110x15.2 | ø 90x73.6 | ø 90x73.6 |

NOTA : LES CANONADES QUE NO SIGUIN ENCASTADES A LES PARETS SERAN D'ACER CROMAT

DIÀMETRE DE CONNEXIÓ DE APARELLS

| COURE/PLÀSTIC | APARELL |
|---|---|
| 12 | RENTAMANS |
| 12 | BIDET |
| 12 | DUTXA |
| 20 | **RENTAMANS** |
| 12 | INODOR AMB CISTERNA |
| 25-40 | INODOR AMB FLUXOR |
| 12 | URINARI |
| 12 | PICA DE CUINA |
| 20 | RENTAPLATS / RENTADORA |
| 12 | AIXETA TERRASSA |
| 12 | ABOCADOR |

NOTA : TOTS ELS APARELLS TINDRÀN UNA VÀLVULA DE TALL JUST AVANS DEL SEU CONNEXIONAT I A L'ENTRADA DEL SEU ESPAI

GRUIXOS MÍNIMS D'AILLAMENT DE CANONADES I ACCESORIS

| ø EXTERIOR (mm) | °C 40..60 | °C >60..100 | °C >100..180 |
|---|---|---|---|
| ø <=35 | 30 | 30 | 30 |
| 35 < ø <=60 | 35 | 35 | 45 |
| 60 < ø <=90 | 35 | 35 | 45 |
| 90 < ø <=140 | 35 | 45 | 55 |
| 140 < ø | 40 | 45 | 55 |

| | -10..0 | 1..15 | 16..39 |
|---|---|---|---|
| ø <=35 | 30 | 25 | 25 |
| 35 < ø <=60 | 45 | 35 | 25 |
| 60 < ø <=90 | 45 | 35 | 35 |
| 90 < ø <=140 | 55 | 45 | 35 |
| 140 < ø | 50 | 45 | 35 |

QUAN LES CANONADES CIRCULIN PER L'EXTERIOR S'AUGMENTARAN ELS GRUIXOS EN 10mm

CANONADA SOTERRADA D'AIGUA FREDA SANITÀRIA DE POLIPROPILÈ

CANONADA SOTERRADA D'AIGUA FREDA FREDA SANITÀRIA DE COURE

CANONADA AÏLLADA SOTA FORJAT D'AIGUA FREDA SANITÀRIA DE COURE

CANONADA AÏLLADA SOTA FORJAT D'AIGUA CALENTA SANITARIA DE COURE

MUNTANT I BAIXANT DE CANONADA D'AIGUA

VÀLVULA DE PAS AMB MÀNEC CROMAT

VÀLVULA ANTIRETORN

VÀLVULA DE 2 VÍES MOTORITZADA

ARQUETA D'ESCOMESA D'AIGUA DE COMPANYIA DE 38X38CM QUE INCLOU LA VÀLVULA DE TALL

ARQUETA D'ESCOMESA D'AIGUA PER A CONNEXIÓ A XARXA DE COMPANYIA QUE INCLOU VÀLVULA DE TALL, VÀLVULA ANTIRETORN, PRESA DE MOSTRA, COMPTADOR, FILTRE I VÀLVULA DE TALL, DE 80CM D'AMPLADA I 1 METRE DE LONGITUD

PUNT DE CONNEXIÓ A VAS DE COMPENSACIÓ

PUNT DE CONNEXIÓ A XARXA PÚBLICA

PUNT DE CONNEXIÓ A PER A CAFETERA

LAVABO PER A ENCASTAR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE DIÀMETRE 35CM, DE COLOR BLANC, ENCASTAT A TAULELL. REF A3270YB000 SÈRIE THE GAP MARCA ROCA O EQUIVALENT

LAVABO MURAL AMB JOC DE FIXACIONS DE PORCELLANA ESMALTADA, D'AMPLÀRIA 38CM I LONGITUD 45CM, DE COLOR BLANC, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS. REF A325V04000 SÈRIE VICTORIA MARCA ROCA O EQUIVALENT

LAVABO MURAL AMB JOC DE FIXACIONS DE PORCELLANA ESMALTADA PER A MOBILITAT REDUÏDA, D'AMPLÀRIA 55 CM I LONGITUD 64 CM, DE COLOR BLANC, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS. REF A327230000 SÈRIE ACCESS MARCA ROCA O EQUIVALENT

INODOR COMPLET DE PORCELLANA ESMALTADA, AMB SORTIDA VERTICAL PER A MOBILITAT REDUÏDA AMB FIXACIONS, AMB TASSA, CISTERNA D'ALIMENTACIÓ INFERIOR AMB MECANISME D'ALIMENTACIÓ I MECANISME DE DOBLE DESCÀRREGA AMB DOS POLSADORS I TAPA I CÈRCOL AMB OBERTURA FRONTAL I FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, DE COLOR BLANC. REF A342237000, A341231000, A80123A004 SÈRIE ACCESS MARCA ROCA O EQUIVALENT. INCLÒS SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ

INODOR COMPLET DE PORCELLANA ESMALTADA, ADOSSAT A PARET, AMB SORTIDA DUAL, AMB TASSA RIMLESS, CISTERNA D'ALIMENTACIÓ INFERIOR AMB MECANISME DE DOBLE DESCÀRREGA I TAPA I SEIENT SUPRALIT ESMORTEÏT, DE COLOR BLANC. REF A342V05000, A341V01000, A801E62001 SÈRIE VICTORIA MARCA ROCA O EQUIVALENT

ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, AMB FIXACIONS, AMB REIXA D'ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA. REF A371055000 SÈRIE GARDA MARCA ROCA O EQUIVALENT

RUIXADOR AMB RÒTULA, D'ASPERSIÓ REGULABLE, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT. REF. 28 094 000 SÈRIE RELEXA PLUS 50 MARCA GROHE O EQUIVALENT

Rm1 AIXETA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE APARELL SANITARI. REF. 36 265 000 SÈRIE EUROECO COSMOPOLITAN T MARCA GROHE O EQUIVALENT. INCLÒS SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ

Rm2 AIXETA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SOBRE PARET, DE LLAUTÓ CROMAT, AMB ENTRADA D'1/2", COL.LOCADA. REF 36 266 000 SÈRIE EUROECO COSMOPOLITAN T MARCA GROHE O EQUIVALENT. AMB PROLONGACIÓ DE 42MM PER AIXETA TEMPORITZADA REF. 36 316 000 SÈRIE EUROECO COSMOPOLITAN T MARCA GROHE O EQUIVALENT

Rm3 AIXETA GERONTOLÒGICA MESCLADORA PER A LAVABO AMB MOBILITAT REDUÏDA, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT. REF: 23 983 003 MODEL EUROSMART TAMANY M MARCA GROHE O EQUIVALENT

Ai AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT AMB BROC GIRATORI DE FOSA

In AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR

D AIXETA TEMPORITZADA BARREJADORA PER A DUTXA, MURAL, AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT AMB VÀLVULA DE BUIDAT I CONDUCTE GUIA. REF. 98951 MODEL ALPA 90 ARTE-E EMPORTADO, MARCA PRESTO O EQUIVALENT

DE DUTXA PER A PISCINA, D'ACER INOXIDABLE, AMB MONOCOMANDAMENT RUIXADOR FIX AMB SISTEMA ANTICALÇ I EFECTE PLUJA. MODEL CHROME RUIXADOR FIX AMB SISTEMA ANTICALÇ I EFECTE PLUJA. MODEL CHROME MARCA ASTRALPOOL O EQUIVALENT

Ab AIXETA PER A ABOCADOR AMB CANÓ GIRATORI MONOCOMANDAMENT, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT. REF A5A878EC00 SÈRIE BRAVA MARCA ROCA O EQUIVALENT

BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800MM DE LLARGÀRIA I 35MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES


SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

BARRA MURAL FIXA EN ANGLE PER A BANY ADAPTAT, DE 600 I 600 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

BARRA MURAL FIXA VERTICAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES A 600 MM DE LA PARET

ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 200 L DE CAPACITAT, HORITZONTAL. MODEL CONCEPT 200 HZ MARCA THEMOR O EQUIVALENT

# FO.01




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

FONTANERIA
PLANTA BAIXA
URBANITZACIÓ

1/300

N

FO.02




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FONTANERIA
PLANTA SOTERRANI
SALA DE MÀQUINES

1/300

N

FO.03



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE



INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



FONTANERIA
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

# FO.04



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


FONTANERIA
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

# FO.05

**Piscina Ext. Llinars del Vallès** **23061** **poliesportius**

| TRAM NÚMERO | FLUXORS | BIDET PIQUES INODORS | URINARIS RENTAVAIXELLES DOMÈSTIC AIXETA AILLADA | DUTXES AIXETA GARATGE BANYERA -1,4m RENTADORES SAFAREIG DOMÈSTIC RENTADORA ABOCADOR | LONGITUT TOTAL | DIF DE COTA | AP. INST. | COEF DE SIMULT | CABAL INST. | CABAL DE CÀLCUL | LONG EQUIV. | DIÀM. EN PE | VEL. | PÈRDUA LINEAL UNITÀRIA | PÈRDUA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uts | Uts | Uts | Uts | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| ESCOMESA | | 17 | | 48 | 1 | 0 | 65 | 0,500 | 11,300 | 5,650 | 1,30 | 90 | 1,68 | 0,041 | 0,05 |
| AFS.00 | | 17 | | 48 | 6 | 0 | 65 | 0,500 | 11,300 | 5,650 | 7,80 | 90 | 1,68 | 0,041 | 0,32 |
| AFS.01 | | 1 | | 27 | 13 | 0 | 28 | 0,577 | 5,500 | 3,175 | 16,90 | 90 | 1,37 | 0,035 | 0,60 |
| AFS.02 | | | | 2 | 16 | 0 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 20,80 | 25 | 1,57 | 0,181 | 3,76 |
| AFS.03 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.04 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.05 | | 1 | | 25 | 34 | 0 | 26 | 1,000 | 5,100 | 5,100 | 44,20 | 90 | 1,52 | 0,034 | 1,50 |
| AFS.06 | | 1 | | 21 | 3 | 0 | 22 | 1,000 | 4,300 | 4,300 | 3,90 | 90 | 1,28 | 0,025 | 0,10 |
| AFS.07 | | | | 4 | 1 | 0 | 4 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 1,30 | 90 | 1,21 | 0,063 | 0,08 |
| AFS.08 | | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 5,20 | 90 | 1,57 | 0,181 | 0,94 |
| AFS.09 | | | | 2 | 16 | 0 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 20,80 | 25 | 1,57 | 0,181 | 3,76 |
| AFS.10 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.11 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 20 | 1,23 | 0,155 | 0,20 |
| AFS.37 | | 10 | | 37 | 22 | 0 | 47 | 0,530 | 8,400 | 4,455 | 28,60 | 90 | 1,33 | 0,027 | 0,77 |

CÀLCUL CANONADES DE POLIETILÈ A.F.S.

**Piscina Ext. Llinars del Vallès** **23061** **poliesportius**

| TRAM NÚMERO | FLUXORS | BIDET PIQUES INODORS | URINARIS RENTAVAIXELLES DOMÈSTIC AIXETA AILLADA | DUTXES AIXETA GARATGE BANYERA -1,4m RENTADORES SAFAREIG DOMÈSTIC RENTADORA DOMÈSTICA ABOCADOR | LONGITUT TOTAL | DIF DE COTA | AP. INST. | COEF DE SIMULT | CABAL INST. | CABAL DE CÀLCUL | LONG EQUIV. | DIÀM. EN Cu | VEL. | PÈRDUA LINEAL UNITÀRIA | PÈRDUA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uts | Uts | Uts | Uts | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mcda/m | mcda |
| AFS.12 | | 7 | | 11 | 3 | 0 | 18 | 0,728 | 2,900 | 2,110 | 3,90 | 42 | 1,68 | 0,065 | 0,26 |
| AFS.13 | | 5 | | | 2 | 3 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 2,60 | 22 | 1,59 | 0,139 | 3,36 |
| AFS.14 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.15 | | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 3,17 |
| AFS.16 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.17 | | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 3,22 |
| AFS.18 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.19 | | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.20 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.21 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.22 | | 2 | | 11 | 2 | 3 | 13 | 0,866 | 2,400 | 2,078 | 2,60 | 42 | 1,65 | 0,064 | 3,17 |
| AFS.23 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.24 | | 2 | | 10 | 3 | 3 | 12 | 0,905 | 2,200 | 1,990 | 3,90 | 42 | 1,58 | 0,059 | 3,23 |
| AFS.25 | | 2 | | | 4 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 5,20 | 15 | 1,51 | 0,230 | 4,20 |
| AFS.26 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.27 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.28 | | | | 10 | 6 | 3 | 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 7,80 | 42 | 1,59 | 0,060 | 3,46 |
| AFS.29 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.30 | | | | 9 | 1 | 3 | 9 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,30 | 42 | 1,43 | 0,067 | 3,09 |
| AFS.31 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.32 | | | | 3 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,600 | 0,600 | 1,30 | 28 | 1,13 | 0,077 | 3,10 |
| AFS.33 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.34 | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 3,17 |
| AFS.35 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.36 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 2,60 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,60 |
| AFS.38 | | 9 | | 10 | 10 | 0 | 19 | 0,707 | 2,900 | 2,051 | 13,00 | 42 | 1,63 | 0,062 | 0,81 |
| AFS.39 | | 2 | | | 15 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 19,50 | 15 | 1,51 | 0,230 | 7,49 |
| AFS.40 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.41 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.42 | | 7 | | 10 | 1 | 3 | 17 | 0,750 | 2,700 | 2,025 | 1,30 | 42 | 1,61 | 0,061 | 3,08 |
| AFS.43 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.44 | | 7 | | 9 | 1 | 3 | 16 | 0,775 | 2,500 | 1,936 | 1,30 | 42 | 1,54 | 0,056 | 3,07 |
| AFS.45 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.46 | | 7 | | 3 | 1 | 3 | 10 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,30 | 35 | 1,52 | 0,074 | 3,10 |
| AFS.47 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.48 | | 7 | | 2 | 1 | 3 | 9 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,30 | 35 | 1,29 | 0,073 | 3,09 |
| AFS.49 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.50 | | 7 | | 1 | 2 | 3 | 8 | 1,000 | 0,900 | 0,900 | 2,60 | 28 | 1,70 | 0,118 | 3,31 |
| AFS.51 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.52 | | 7 | | | 4 | 3 | 7 | 1,000 | 0,700 | 0,700 | 5,20 | 28 | 1,32 | 0,100 | 3,52 |
| AFS.53 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.54 | | 6 | | | 1 | 3 | 6 | 1,000 | 0,600 | 0,600 | 1,30 | 28 | 1,13 | 0,077 | 3,10 |
| AFS.55 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.56 | | 5 | | | 1 | 3 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 3,18 |
| AFS.59 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.60 | | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 3,17 |
| AFS.61 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.62 | | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 3,22 |
| AFS.63 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.64 | | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 3,30 |
| AFS.65 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,12 |
| AFS.66 | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 3,23 |
| AFS.67 | | | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 1,30 | 28 | 1,51 | 0,096 | 3,12 |
| AFS.68 | | | | 5 | 1 | 3 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,30 | 35 | 1,17 | 0,062 | 3,08 |
| AFS.69 | | | | 5 | 1 | 3 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,30 | 35 | 1,17 | 0,062 | 3,08 |
| AFS.70 | | | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 1,30 | 28 | 1,51 | 0,096 | 3,12 |

CÀLCUL CANONADES DE COURE A.F.S. VESTIDORS

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

FONTANERIA


CÀLCULS A.F.S.

S/E

FO.06

| Piscina Exterior Llinars del Vallès | 23061 Vestidor 1 | | | | | | | | | poliesportius | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM NÚMERO | FLUXORS | BIDET PIQUES | DUTXES RENTAVAIXELLES DOMÈSTIC AIXETA AILLADA SAFAREIG DOMÈSTIC | BANYERA -1,4m RENTADORES DOMESTIQUES | BANYERA+1,4m SAFAREIG NO DOMÈSTIC RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL | RENTADORA 8kg | LONGITUT TOTAL | DIF DE COTA | AP. INST. | COEF DE SIMULT | CABAL INST. | CABAL DE CÀLCUL | LONG EQUIV. | DIÀM. EN Cu | VEL. | PÈRDUA LINEAL UNITÀRIA | PÈRDUA TOTAL |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | | | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mca/m | mca |
| ESCOMESA ACS | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.01 | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.02 | | | 4 | | | | 1 | 0 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 0,17 |
| ACS.03 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.04 | | | 3 | | | | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 0,22 |
| ACS.05 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.06 | | | 2 | | | | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 0,30 |
| ACS.07 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.08 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.09 | | | 1 | | | | 2 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,23 |

CÀLCUL CANONADES DE COURE A.C.S. VESTIDOR 1

| Piscina Exterior Llinars del Vallès | 23061 Vestidor 2 | | | | | | | | | poliesportius | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM NÚMERO | FLUXORS | BIDET PIQUES | DUTXES RENTAVAIXELLES DOMÈSTIC AIXETA AILLADA SAFAREIG DOMÈSTIC | BANYERA -1,4m RENTADORES DOMESTIQUES | BANYERA+1,4m SAFAREIG NO DOMÈSTIC RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL | RENTADORA 8kg | LONGITUT TOTAL | DIF DE COTA | AP. INST. | COEF DE SIMULT | CABAL INST. | CABAL DE CÀLCUL | LONG EQUIV. | DIÀM. EN Cu | VEL. | PÈRDUA LINEAL UNITÀRIA | PÈRDUA TOTAL |
| | Uts | Uts | Uts | Uts | | | m | m | Uts | | lts/sg | lts/sg | m | mm | m/sg | mca/m | mca |
| ESCOMESA ACS | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.10 | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,30 | 22 | 1,59 | 0,139 | 0,18 |
| ACS.11 | | | 4 | | | | 1 | 0 | 4 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 1,30 | 22 | 1,27 | 0,130 | 0,17 |
| ACS.12 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.13 | | | 3 | | | | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 1,30 | 18 | 1,49 | 0,171 | 0,22 |
| ACS.14 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.15 | | | 2 | | | | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 1,30 | 15 | 1,51 | 0,230 | 0,30 |
| ACS.16 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.17 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 1,30 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,12 |
| ACS.18 | | | 1 | | | | 2 | 0 | 1 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 2,60 | 15 | 0,75 | 0,090 | 0,23 |

CÀLCUL CANONADES DE COURE A.C.S. VESTIDOR 2

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

FONTANERIA

CÀLCULS VESTIDORS

S/E

FO.07




00.00 CIRCUIT.MODEL

00.01 PROJECTOR ESTANC LED PER EXTERIOR MUNTAT SOBRE BÀCUL, IP66, 200W DE POTÈNCIA, 3.000K I DE DIMENSIONS: 418x330x330. MARCA: GEWISS, MODEL: ELIA FL, REFERÈNCIA: GWF1100ZC830 O EQUIVALENT

00.02 TIRA LED FLEXIBLE DE 220V, IP67, 15W/M DE POTÈNCIA, MARCA: B.LED, MODEL: B1535-BF O EQUIVALENT AMB PERFIL D'ALUMINI PER ENCASTAR AMB DIFUSOR I TAPES AL FINAL, MARCA: B.LED, MODEL: PXG-205 O EQUIVALENT

00.03 FOCUS TIPUS LED DE JARDÍ ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP65, 12W DE POTÈNCIA, 3000 K, 73 MM D'AMPLADA I 255 MM D'ALÇADA. MARCA: V-TAC I MODEL: VT-857 O EQUIVALENT.

00.05 LLUMENERA D'EMERGÈNCIA ESTANCA AMB LÀMPADA LED I AUTONOMIA DE 1h I 450 LUMENS, MODEL: HYDRAG P8, MARCA: DAISALUX O EQUIVALENT

00.06 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 729 mm, POTÈNCIA 17 W, FLUX LLUMINÓS 1460 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

00.07 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 869 mm, POTÈNCIA 20 W, FLUX LLUMINÓS 1755 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

00.08 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1429 mm, POTÈNCIA 34 W, FLUX LLUMINÓS 2925 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

00.09 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1709 mm, POTÈNCIA 41 W, FLUX LLUMINÓS 3510 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

00.10 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1991 mm, POTÈNCIA 48 W, FLUX LLUMINÓS 4095 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

00.11 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2341 mm, POTÈNCIA 56 W, FLUX LLUMINÓS 4825 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

00.12 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2411 mm, POTÈNCIA 58 W, FLUX LLUMINÓS 4970 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

00.13 LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2551 mm, POTÈNCIA 61 W, FLUX LLUMINÓS 5265 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT.

COLUMNA CILÍNDRICA DE 7,5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 10 MM DE GRUIX AMB 4 CARTELLES DE REFORÇ I 4 PERNS M25

INTERRUPTOR BIPOLAR DE 16 A

INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE 16 A

INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE COMMUTACIÓ DE 16 A

DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS AMB REARMAMENT PER PRESENCIA I SO AMB TEMPORITZADOR DE REGULACIÓ DE FINS A 9min I COMANDAMENT DE 1Km MODEL LUXOMAT MA+S-3H MARCA TEMPER

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

IL·LUMINACIÓ
PLANTA BAIXA
URBANITZACIÓ

1/300

N

# IL.01




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

IL·LUMINACIÓ
PLANTA SOTERRANI
SALA DE MÀQUINES

1/300

N

| | |
|---|---|
| 00.00 | CIRCUIT.MODEL |
| 00.01 | PROJECTOR ESTANC LED PER EXTERIOR MUNTAT SOBRE BÀCUL, IP66, 200W DE POTÈNCIA, 3.000K I DE DIMENSIONS: 418x330x330. MARCA: GEWISS, MODEL: ELIA FL, REFERÈNCIA: GWF1100ZC830 O EQUIVALENT |
| 00.02 | TIRA LED FLEXIBLE DE 220V, IP67, 15W/M DE POTÈNCIA, MARCA: B.LED, MODEL: B1535-BF O EQUIVALENT AMB PERFIL D'ALUMINI PER ENCASTAR AMB DIFUSOR I TAPES AL FINAL, MARCA: B.LED, MODEL: PXG-205 O EQUIVALENT |
| 00.03 | FOCUS TIPUS LED DE JARDÍ ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP65, 12W DE POTÈNCIA, 3000 K, 73 MM D'AMPLADA I 255 MM D'ALÇADA. MARCA: V-TAC I MODEL: VT-857 O EQUIVALENT. |


| | |
|---|---|
| 00.05 | LLUMENERA D'EMERGÈNCIA ESTANCA AMB LÀMPADA LED I AUTONOMIA DE 1h I 450 LUMENS, MODEL: HYDRAG P8, MARCA: DAISALUX O EQUIVALENT |
| 00.06 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 729 mm, POTÈNCIA 17 W, FLUX LLUMINÓS 1460 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.07 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 869 mm, POTÈNCIA 20 W, FLUX LLUMINÓS 1755 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.08 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1429 mm, POTÈNCIA 34 W, FLUX LLUMINÓS 2925 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |


| | |
|---|---|
| 00.09 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1709 mm, POTÈNCIA 41 W, FLUX LLUMINÓS 3510 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.10 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1991 mm, POTÈNCIA 48 W, FLUX LLUMINÓS 4095 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.11 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2341 mm, POTÈNCIA 56 W, FLUX LLUMINÓS 4825 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.12 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2411 mm, POTÈNCIA 58 W, FLUX LLUMINÓS 4970 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB |

| | |
|---|---|
| | ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.13 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2551 mm, POTÈNCIA 61 W, FLUX LLUMINÓS 5265 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| | COLUMNA CILÍNDRICA DE 7,5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 10 MM DE GRUIX AMB 4 CARTELLES DE REFORÇ I 4 PERNS M25 |
| | INTERRUPTOR BIPOLAR DE 16 A |
| | INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE 16 A |
| | INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE COMMUTACIÓ DE 16 A |

| | |
|---|---|
| | DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRARROJOS AMB REARMAMENT PER PRESENCIA I SO AMB TEMPORITZADOR DE REGULACIÓ DE FINS A 9min I COMANDAMENT DE 1Km MODEL LUXOMAT MA+S-3H MARCA TEMPER |

IL.02



| | |
|---|---|
| 00.00 | CIRCUIT.MODEL |
| 00.01 | PROJECTOR ESTANC LED PER EXTERIOR MUNTAT SOBRE BÀCUL, IP66, 200W DE POTÈNCIA, 3.000K I DE DIMENSIONS: 418x330x330. MARCA: GEWISS, MODEL: ELIA FL, REFERÈNCIA: GWF1100ZC830 O EQUIVALENT |
| 00.02 | TIRA LED FLEXIBLE DE 220V, IP67, 15W/M DE POTÈNCIA, MARCA: B.LED, MODEL: B1535-BF O EQUIVALENT AMB PERFIL D'ALUMINI PER ENCASTAR AMB DIFUSOR I TAPES AL FINAL, MARCA: B.LED, MODEL: PXG-205 O EQUIVALENT |
| 00.03 | FOCUS TIPUS LED DE JARDÍ ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP65, 12W DE POTÈNCIA, 3000 K, 73 MM D'AMPLADA I 255 MM D'ALÇADA. MARCA: V-TAC I MODEL: VT-857 O EQUIVALENT. |
| 00.05 | LLUMENERA D'EMERGÈNCIA ESTANCA AMB LÀMPADA LED I AUTONOMIA DE 1h I 450 LUMENS, MODEL: HYDRAG P8, MARCA: DAISALUX O EQUIVALENT |
| 00.06 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 729 mm, POTÈNCIA 17 W, FLUX LLUMINÓS 1460 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.07 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 869 mm, POTÈNCIA 20 W, FLUX LLUMINÓS 1755 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.08 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1429 mm, POTÈNCIA 34 W, FLUX LLUMINÓS 2925 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |

| | |
|---|---|
| 00.09 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1709 mm, POTÈNCIA 41 W, FLUX LLUMINÓS 3510 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.10 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1991 mm, POTÈNCIA 48 W, FLUX LLUMINÓS 4095 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.11 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2341 mm, POTÈNCIA 56 W, FLUX LLUMINÓS 4825 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.12 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2411 mm, POTÈNCIA 58 W, FLUX LLUMINÓS 4970 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.13 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2551 mm, POTÈNCIA 61 W, FLUX LLUMINÓS 5265 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| | COLUMNA CILÍNDRICA DE 7,5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 10 MM DE GRUIX AMB 4 CARTELLES DE REFORÇ I 4 PERNS M25 |
| | INTERRUPTOR BIPOLAR DE 16 A |
| | INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE 16 A |
| | INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE COMMUTACIÓ DE 16 A |

| | |
|---|---|
| | DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS AMB REARMAMENT PER PRESENCIA I SO AMB TEMPORITZADOR DE REGULACIÓ DE FINS A 9min I COMANDAMENT DE 1Km MODEL LUXOMAT MA+S-3H MARCA TEMPER |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



IL·LUMINACIÓ
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

IL.03



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



| | |
|---|---|
| 00.00 | CIRCUIT.MODEL |
| 00.01 | PROJECTOR ESTANC LED PER EXTERIOR MUNTAT SOBRE BÀCUL, IP66, 200W DE POTÈNCIA, 3.000K I DE DIMENSIONS: 418x330x330. MARCA: GEWISS, MODEL: ELIA FL, REFERÈNCIA: GWF1100ZC830 O EQUIVALENT |
| 00.02 | TIRA LED FLEXIBLE DE 220V, IP67, 15W/M DE POTÈNCIA, MARCA: B.LED, MODEL: B1535-BF O EQUIVALENT AMB PERFIL D'ALUMINI PER ENCASTAR AMB DIFUSOR I TAPES AL FINAL, MARCA: B.LED, MODEL: PXG-205 O EQUIVALENT |
| 00.03 | FOCUS TIPUS LED DE JARDÍ ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP65, 12W DE POTÈNCIA, 3000 K, 73 MM D'AMPLADA I 255 MM D'ALÇADA. MARCA: V-TAC I MODEL: VT-857 O EQUIVALENT. |
| 00.05 | LLUMENERA D'EMERGÈNCIA ESTANCA AMB LÀMPADA LED I AUTONOMIA DE 1h I 450 LUMENS, MODEL: HYDRAG P8, MARCA: DAISALUX O EQUIVALENT |
| 00.06 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 729 mm, POTÈNCIA 17 W, FLUX LLUMINÓS 1460 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.07 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 869 mm, POTÈNCIA 20 W, FLUX LLUMINÓS 1755 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.08 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1429 mm, POTÈNCIA 34 W, FLUX LLUMINÓS 2925 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.09 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1709 mm, POTÈNCIA 41 W, FLUX LLUMINÓS 3510 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.10 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 1991 mm, POTÈNCIA 48 W, FLUX LLUMINÓS 4095 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.11 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2341 mm, POTÈNCIA 56 W, FLUX LLUMINÓS 4825 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.12 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2411 mm, POTÈNCIA 58 W, FLUX LLUMINÓS 4970 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| 00.13 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE IP54 DE LONGITUD 2551 mm, POTÈNCIA 61 W, FLUX LLUMINÓS 5265 lm, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K AMB CARCASSA DE PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT AMB ACABAT BLANC. DIFUSOR DE POLICARBONAT ESMERILAT I TAPES D'ALUMINI DE 5 mm. MODEL: U60 MARCA: OM O EQUIVALENT. |
| | COLUMNA CILÍNDRICA DE 7,5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 10 MM DE GRUIX AMB 4 CARTELLES DE REFORÇ I 4 PERNS M25 |
| | INTERRUPTOR BIPOLAR DE 16 A |
| | INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE 16 A |
| | INTERRUPTOR ESTANC BIPOLAR DE COMMUTACIÓ DE 16 A |
| | DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS AMB REARMAMENT PER PRESENCIA I SO AMB TEMPORITZADOR DE REGULACIÓ DE FINS A 9min I COMANDAMENT DE 1Km MODEL LUXOMAT MA+S-3H MARCA TEMPER |

IL·LUMINACIÓ
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

# IL.04




PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ELECTRICITAT
PLANTA SOTERRANI
SALA DE MÀQUINES

1/300

PUNTS DE CONNEXIÓ:
B – BOMBA
EF – EQUIP DE FLOCULACIÓ
SF – SORTIDA DE FILS
V – VENTILADOR
T – TERMOACUMULADOR

CONJUNT FORMAT PER QUATRE PRESES DE CORRENT BIPOLAR TIPUS SHUCKO, DOS PRESES TIPUS RJ45 CATEGORIA 6 AMB 8 CONTACTES I DOS PRESES DE CORRENT BIPOLAR AMB SUBMINISTRE ESTABILITZAT I ININTERROMPUT TIPUS FRANCESA AMB PRESA DE TERRA (2P+T) SERIE LIGHT, MARCA: BTICINO O EQUIVALENT

Q.G.D. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI

DE LA ZONA BAR DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI

Q.S.D. QUADRE SECUNDARI DEPURACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI

CGP CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 100 (CGP) AMB TALLA CIRCUITS DE SEGURETAT SEGONS LES INDICACIONS DE COMPANYIA

EM EQUIP DE MESURA TMF-01

PRESA DE CORRENT TIPUS SHUCKO DE 16 A MARC I CAIXA PER ENCASTAR

PRESA DE CORRENT BIPOLAR TIPUS SHUCKO PER INSTAL.LAR A PARAMENT VERTICAL AMB PRESA DE TERRA (2P+T) AMB PLACA METÀL.LICA I GRAU DE PROTECCIÓ IP64

RACK ARMARI RACK METÀL.LIC MURAL PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU, DADES I IMATGE, AMB BASTIDOR TIPUS RACK 10", DE 4 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 310X200 MM (AMPLÀRIA X FONDÀRIA), PORTA DE VIDRE AMB PANY I CLAU, FIXAT AL PARAMENT AMB SWITCH 16 PORTS I PANELL INTEGRAT FIX EQUIPAT AMB 16 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6A

SAI – kVA SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS: LINE INTERACTIVE DE 600 VA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 10 MINUTS, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, AMB 2 PRESES DE CORRENT DEL SCHUKO+PROTECCIÓ


NOTA 1: EL CABLE ES COL.LOCARÀ SOBRE UNA CAPA D'ESPESSOR MÍNIM 0,05 M DE SORRA DE MINA O DE RIU RENTADA. PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ UNA CAPA DE SORRA TAMISSADA D'ESPESSOR MÍNIM 0,10 M. AMBDUES CAPES OCUPARAN L'AMPLADA DE LA RASSA, LA QUAL PERMETRÀ MANTENIR UNA SEPARACIÓ MÍNIMA ENTRE CABLES I PARETS LATERALS DE 0,05 M

NOTA 2: PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ COL.LOCADA UNA LLOSA DE FORMIGÓ PER PROTECCIÓ MECÀNICA I SENYALITZACIÓ A UNA DISTÀNCIA MÍNIMA DEL PAVIMENT DE 0,10 M I DE LA PART SUPERIOR DEL CABLE DE 0,25 M

NOTA 3: QUAN ES DISPOSI D'UN PUNT DE CONNEXIONAT ELÈCTRIC NO PRÒXIM A CAP PARAMENT VERTICAL LA LÍNIA ES DISTRIBUIRÀ SOTA TUB D'ACER GALVANITZAT SITUAT DINTRE DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ DEL FORJAT.

# EL.01



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ELECTRICITAT
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

PUNTS DE CONNEXIÓ:
B – BOMBA
EF – EQUIP DE FLOCULACIÓ
SF – SORTIDA DE FILS
V – VENTILADOR
T – TERMOACUMULADOR

N.00 N.00
N.00 N.00
S.00 S.00
T.00 T.00

CONJUNT FORMAT PER QUATRE PRESES DE CORRENT BIPOLAR TIPUS SHUCKO, DOS PRESES TIPUS RJ45 CATEGORIA 6 AMB 8 CONTACTES I DOS PRESES DE CORRENT BIPOLAR AMB SUBMINISTRE ESTABILITZAT I ININTERROMPUT TIPUS FRANCESA AMB PRESA DE TERRA (2P+T) SERIE LIGHT, MARCA: BTICINO O EQUIVALENT

Q.G.D.

Q.G.D. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI

PRESA DE CORRENT BIPOLAR TIPUS SHUCKO PER INSTAL.LAR A PARAMENT VERTICAL AMB PRESA DE TERRA (2P+T) AMB PLACA METÀL.LICA I GRAU DE PROTECCIÓ IP64

RACK

ARMARI RACK METÀL.LIC MURAL PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU, DADES I IMATGE, AMB BASTIDOR TIPUS RACK 10", DE 4 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 310X200 MM (AMPLÀRIA X FONDÀRIA), PORTA DE VIDRE AMB PANY I CLAU, FIXAT AL PARAMENT AMB SWITCH 16 PORTS I PANELL INTEGRAT FIX EQUIPAT AMB 16 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6A

SAI
–
kVA

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS: LINE INTERACTIVE DE 600 VA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 10 MINUTS, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, AMB 2 PRESES DE CORRENT DEL SCHUKO+PROTECCIÓ

DE LA ZONA BAR DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI

Q.S.D.

Q.S.D. QUADRE SECUNDARI DEPURACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI

CGP

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 100 (CGP) AMB TALLA CIRCUITS DE SEGURETAT SEGONS LES INDICACIONS DE COMPANYIA

EM

EQUIP DE MESURA TMF-01


PRESA DE CORRENT TIPUS SHUCKO DE 16 A MARC I CAIXA PER ENCASTAR


NOTA 1: EL CABLE ES COL.LOCARÀ SOBRE UNA CAPA D'ESPESSOR MÍNIM 0,05 M DE SORRA DE MINA O DE RIU RENTADA. PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ UNA CAPA DE SORRA TAMISSADA D'ESPESSOR MÍNIM 0,10 M. AMBDUES CAPES OCUPARAN L'AMPLADA DE LA RASSA, LA QUAL PERMETRÀ MANTENIR UNA SEPARACIÓ MÍNIMA ENTRE CABLES I PARETS LATERALS DE 0,05 M

NOTA 2: PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ COL.LOCADA UNA LLOSA DE FORMIGÓ PER PROTECCIÓ MECÀNICA I SENYALITZACIÓ A UNA DISTÀNCIA MÍNIMA DEL PAVIMENT DE 0,10 M I DE LA PART SUPERIOR DEL CABLE DE 0,25 M

NOTA 3: QUAN ES DISPOSI D'UN PUNT DE CONNEXIONAT ELÈCTRIC NO PRÒXIM A CAP PARAMENT VERTICAL LA LÍNIA ES DISTRIBUIRÀ SOTA TUB D'ACER GALVANITZAT SITUAT DINTRE DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ DEL FORJAT.

# EL.02



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ELECTRICITAT
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100


N

| | |
|---|---|
| 000 | PUNTS DE CONNEXIÓ:<br>B – BOMBA<br>EF – EQUIP DE FLOCULACIÓ<br>SF – SORTIDA DE FILS<br>V – VENTILADOR<br>T – TERMOACUMULADOR |
| N.00 N.00<br>N.00 N.00<br>S.00 S.00<br>T.00 T.00 | CONJUNT FORMAT PER QUATRE PRESES DE CORRENT BIPOLAR TIPUS SHUCKO, DOS PRESES TIPUS RJ45 CATEGORIA 6 AMB 8 CONTACTES I DOS PRESES DE CORRENT BIPOLAR AMB SUBMINISTRE ESTABILITZAT I ININTERROMPUT TIPUS FRANCESA AMB PRESA DE TERRA (2P+T) SERIE LIGHT, MARCA: BTICINO O EQUIVALENT |
| Q.G.D. | Q.G.D. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI |
| | PRESA DE CORRENT BIPOLAR TIPUS SHUCKO PER INSTAL.LAR A PARAMENT VERTICAL AMB PRESA DE TERRA (2P+T) AMB PLACA METÀL.LICA I GRAU DE PROTECCIÓ IP64 |
| RACK | ARMARI RACK METÀL.LIC MURAL PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU, DADES I IMATGE, AMB BASTIDOR TIPUS RACK 10", DE 4 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 310X200 MM (AMPLÀRIA X FONDÀRIA), PORTA DE VIDRE AMB PANY I CLAU, FIXAT AL PARAMENT AMB SWITCH 16 PORTS I PANELL INTEGRAT FIX EQUIPAT AMB 16 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6A |
| SAI<br>–<br>kVA | SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS: LINE INTERACTIVE DE 600 VA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 10 MINUTS, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, AMB 2 PRESES DE CORRENT DEL SCHUKO+PROTECCIÓ |

| | |
|---|---|
| | DE LA ZONA BAR DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI |
| Q.S.D. | Q.S.D. QUADRE SECUNDARI DEPURACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, AMB LES PROTECCIONS ESTABLERTES EN ELS ESQUEMES UNIFILARS, AMB ARMARI |
| CGP | CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 100 (CGP) AMB TALLA CIRCUITS DE SEGURETAT SEGONS LES INDICACIONS DE COMPANYIA |
| EM | EQUIP DE MESURA TMF–01 |
| | PRESA DE CORRENT TIPUS SHUCKO DE 16 A MARC I CAIXA PER ENCASTAR |

| | |
|---|---|
| NOTA 1: | EL CABLE ES COL.LOCARÀ SOBRE UNA CAPA D'ESPESSOR MÍNIM 0,05 M DE SORRA DE MINA O DE RIU RENTADA. PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ UNA CAPA DE SORRA TAMISSADA D'ESPESSOR MÍNIM 0,10 M. AMBDUES CAPES OCUPARAN L'AMPLADA DE LA RASSA, LA QUAL PERMETRÀ MANTENIR UNA SEPARACIÓ MÍNIMA ENTRE CABLES I PARETS LATERALS DE 0,05 M |
| NOTA 2: | PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ COL.LOCADA UNA LLOSA DE FORMIGÓ PER PROTECCIÓ MECÀNICA I SENYALITZACIÓ A UNA DISTÀNCIA MÍNIMA DEL PAVIMENT DE 0,10 M I DE LA PART SUPERIOR DEL CABLE DE 0,25 M |
| NOTA 3: | QUAN ES DISPOSI D'UN PUNT DE CONNEXIONAT ELÈCTRIC NO PRÒXIM A CAP PARAMENT VERTICAL LA LÍNIA ES DISTRIBUIRÀ SOTA TUB D'ACER GALVANITZAT SITUAT DINTRE DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ DEL FORJAT. |

EL.03




CABLE DE COURE NU DE 50 mm2 DE SECCIÓ

CABLE DE COURE NU DE 35 mm2 DE SECCIÓ

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

PIQUETA D'ÀNIMA D'ACER RECOBERTA AMB 300 MICRES DE COURE I DE 2 m DE LONGITUD I ø14 mm MARCA KLK

PONT DE COMPROVACIÓ

PUNTS DE CONNEXIÓ:
- B – BARANA PISCINA
- C – COLUMNA FOCUS IL.LUMINACIÓ
- D – DUTXA PISCINA
- E – ESCALA PISCINA
- P – PREVISIÓ ELEVADOR HIDRÀULIC
- SV – SALVAVIDES

NOTA 1: ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA TOTS ELS ELEMENTS METÀL.LICS DE LES RASES, PERICONS I TANQUES

NOTA 2: EL CABLE ES COL.LOCARÀ SOBRE UNA CAPA D'ESPESSOR MÍNIM 0,05 M DE SORRA DE MINA O DE RIU RENTADA. PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ UNA CAPA DE SORRA TAMISSADA D'ESPESSOR MÍNIM 0,10 M. AMBDUES CAPES OCUPARAN L'AMPLADA DE LA RASSA, LA QUAL PERMETRÀ MANTENIR UNA SEPARACIÓ MÍNIMA ENTRE CABLES I PARETS LATERALS DE 0,05 M

NOTA 3: LA PROFUNDITAT FINS LA PART INFERIOR DEL CABLE NO SERÀ MENOR A 0,60 M A LA VORERA NI INFERIOR A 0,80 M A LA CALÇADA

NOTA 4: PER SOBRE DEL CABLE ANIRÀ COL.LOCADA UNA LLOSA DE FORMIGÓ PER PROTECCIÓ MECÀNICA I SENYALITZACIÓ A UNA DISTÀNCIA MÍNIMA DEL PAVIMENT DE 0,10 M I DE LA PART SUPERIOR DEL CABLES DE 0,25 M

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ELECTRICITAT
POSTA A TERRA
PLANTA BAIXA

1/300

N


EL.04

| INGENIERÍA Y SISTEMAS INTEGRALES<br>C/ VALENCIA Nº 208<br>08011 BARCELONA<br>TLF: 934494787 | Projecte: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS | Quadre: QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ | Controlat: | Data: | FULLA 01/ 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuixat: ARIBAU 70 | Data: Abril 2025 | |





| | NÚM. | Q.G.D. | | A01 | E01 | F02 | F01 | F14 | S01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ | ITEM | QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ | | ENLLUMENAT RECEPCIÓ I OFICINES | EMERGÈNCIA RECEPCIÓ I OFICINES | ENDOLLS NETEJA | ENDOLLS PUNTS TREBALL RECEPCIÓ | ENDOLLS PUNTS TREBALL OFICINA | ENDOLLS SAI |
| | ITEM | | | | | | | | |
| | TIPUS CONSUMIDOR | F | | A | A | F | F | F | A |
| | TENSIÓ (V) | 400 | | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | MONO/TRIFÀSIC | T | | M | M | T | T | T | M |
| | POTÈNCIA (W) | 42.678 | | 135 | 6 | 2.500 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | COS φ | 1,00 | | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,80 |
| | LONGITUD(m) | 21 | | 18 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | | | | | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 2,50 | | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 0 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 1,00 | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L'AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | | T | T | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | | S | S | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES | N | | N | N | N | N | N | N |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A) | 61,60 | | 0,70 | 0,03 | 4,51 | 3,18 | 2,99 | 3,18 |
| | I. DE CÀLCUL (A) | 61,60 | | 0,70 | 0,03 | 4,51 | 3,18 | 2,99 | 3,18 |
| | Icc (kA) | 4,23 | | 0,55 | 0,70 | 1,46 | 1,40 | 1,25 | 0,88 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 1,00 | | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,16 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 1,00 | | 1,07 | 1,00 | 1,11 | 1,08 | 1,10 | 1,16 |
| | NÚM. DE FASES | 3 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) | 64 | | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 |
| | SECCIÓ FASE(mm2) | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
| | SECCIÓ NEUTRE(mm2) | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
| | OLLIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 63 | | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) | 63 | | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | NS 100N TD63D | | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 6A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A |
| CONTACTORS | TENSIÓ CONTROL | | | | | | | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA-TRIANGLE(Y-A) | | | | | | | | |
| | NÚMERO DE POLS | | | | | | | | |
| | MODEL CONFACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | | | | | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | | II | | | IV | | |
| | SENSIBILITAT | | | 30 mA | | | 30 mA | | |
| | MODEL | | | ID 2P 40A | | | ID 4P 40A | | |
| | LINIES QUE AGAFA | A | | A01 | | | F01 | | |
| | | B | | E01 | | | F14 | | |
| | | C | | F02 | | | S01 | | |
| | | D | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | |

| INGENIERÍA Y SISTEMAS INTEGRALES<br>C/ VALENCIA Nº 208<br>08011 BARCELONA<br>TLF: 934494787 | Projecte: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS | Quadre: QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ | Controlat: | Data: | FULLA 02/ 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuixat: ARIBAU 70 | Data: Abril 2025 | |




| | NÚM. | A02 | E02 | F03 | F04 | F05 | F06 | A03 | E03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ | ITEM | ENLLUMENAT VESTIDOR 1 | EMERGÈNCIA VESTIDOR 1 | ENDOLL VEST. 1 LAVABO ADAPTAT | ENDOLL VEST. 1 SECADOR CABELL 1 | ENDOLL VEST. 1 SECADOR CABELL 2 | ENDOLL VEST. 1 SECADOR CABELL 3 | ENLLUMENAT VESTIDOR 2 | EMERGÈNCIA VESTIDOR 2 |
| | ITEM | | | | | | | | |
| | TIPUS CONSUMIDOR | A | A | F | F | F | F | A | A |
| | TENSIÓ (V) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 |
| | MONO/TRIFÀSIC | M | M | T | T | T | T | M | M |
| | POTÈNCIA (W) | 604 | 21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 633 | 15 |
| | COS φ | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| | LONGITUD(m) | 15 | 11 | 13 | 7 | 7 | 8 | 7 | 24 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | | | | | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L'AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES | N | N | N | N | N | N | N | N |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A) | 3,09 | 0,11 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,24 | 0,08 |
| | I. DE CÀLCUL (A) | 3,09 | 0,11 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 3,24 | 0,08 |
| | Icc (kA) | 0,63 | 0,79 | 1,66 | 2,31 | 2,31 | 2,17 | 0,36 | 0,44 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 0,24 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,51 | 0,01 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 1,24 | 1,01 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,51 | 1,01 |
| | NÚM. DE FASES | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 |
| | SECCIÓ FASE(mm2) | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| | SECCIÓ NEUTRE(mm2) | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| | OLLIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 6A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 6A |
| CONTACTORS | TENSIÓ CONTROL | | | | | | | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA-TRIANGLE(Y-A) | | | | | | | | |
| | NÚMERO DE POLS | | | | | | | | |
| | MODEL CONFACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | | | | | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | II | | | IV | | | II | |
| | SENSIBILITAT | 30 mA | | | 30 mA | | | 30 mA | |
| | MODEL | ID 2P 40A | | | ID 4P 40A | | | ID 2P 40A | |
| | LINIES QUE AGAFA | A02 | | | F04 | | | A03 | |
| | | E02 | | | F05 | | | E03 | |
| | | F03 | | | F06 | | | F07 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| INGENIERÍA Y SISTEMAS INTEGRALES<br>C/ VALENCIA Nº 208<br>08011 BARCELONA<br>TLF: 934494787 | Projecte: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS | Quadre: QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ | Controlat: | Data: | FULLA 03/ 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuixat: ARIBAU 70 | Data: Abril 2025 | |




| | NÚM. | F07 | F08 | F09 | F10 | A07 | A08 | A09 | SF.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ | ITEM | ENDOLL VEST. 2 NETEJA | ENDOLL VEST. 2 LAVABO ADAPTAT | ENDOLL VEST. 2 SECADOR CABELL 1 | ENDOLL VEST. 2 SECADOR CABELL 2 | ENLLUMENAT EXT. ARBRES | ENLLUMENAT EXT. PÈRGOLA | ENLLUMENAT EXT. PROJECTOR | TORN 1 |
| | ITEM | | | | | | | | |
| | TIPUS CONSUMIDOR | F | F | F | F | P | P | P | A |
| | TENSIÓ (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 |
| | MONO/TRIFÀSIC | T | T | T | T | T | T | T | M |
| | POTÈNCIA (W) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 156 | 630 | 1.600 | 100 |
| | COS φ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,80 |
| | LONGITUD(m) | 23 | 31 | 26 | 27 | 24 | 23 | 102 | 9 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | | | | | | | | M |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L'AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES | N | N | N | N | N | N | N | N |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A) | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 0,26 | 1,07 | 2,72 | 0,54 |
| | I. DE CÀLCUL (A) | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 0,26 | 1,07 | 2,72 | 0,68 |
| | Icc (kA) | 1,13 | 0,90 | 1,03 | 1,00 | 1,45 | 1,50 | 0,47 | 0,90 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,30 | 0,02 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 1,16 | 1,22 | 1,18 | 1,19 | 1,01 | 1,03 | 1,30 | 1,02 |
| | NÚM. DE FASES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 22 |
| | SECCIÓ FASE(mm2) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| | SECCIÓ NEUTRE(mm2) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 |
| | OLLIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 4P 10A | C60N C 2P 10A |
| CONTACTORS | TENSIÓ CONTROL | | | | | | | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA-TRIANGLE(Y-A) | | | | | | | | |
| | NÚMERO DE POLS | | | | | | | | |
| | MODEL CONFACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | | | | | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | IV | | | IV | | | II |
| | SENSIBILITAT | | 30 mA | | | 30 mA | | | 30 mA |
| | MODEL | | ID 4P 40A | | | ID 4P 40A | | | ID 2P 40A |
| | LINIES QUE AGAFA | | F08 | | | A07 | | | SF.01 |
| | | | F09 | | | A08 | | | SF.02 |
| | | | F10 | | | A09 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| INGENIERÍA Y SISTEMAS INTEGRALES<br>C/ VALENCIA Nº 208<br>08011 BARCELONA<br>TLF: 934494787 | Projecte: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS | Quadre: QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ | Controlat: | Data: | FULLA 04/ 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuixat: ARIBAU 70 | Data: Abril 2025 | |



| | NÚM. | SF.02 | VE.01 | VE.02 | F14 | F15 | Q.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ | ITEM | TORN 2 | VENTILADOR VESTUARI 1 | VENTILADOR VESTUARI 2 | TERMOACUMULADOR VESTIDOR 1 | TERMOACUMULADOR VESTIDOR 2 | QUADRE SECUNDARI DEPURACIÓ |
| | ITEM | | | | | | |
| | TIPUS CONSUMIDOR | A | P | C | F | F | F |
| | TENSIÓ (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| | MONO/TRIFÀSIC | M | M | M | M | M | T |
| | POTÈNCIA (W) | 100 | 100 | 100 | 2.200 | 2.200 | 13.127 |
| | COS φ | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,00 |
| | LONGITUD(m) | 11 | 12 | 23 | 14 | 25 | 90 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | M | | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L'AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | T | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | S | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES | N | N | N | N | N | N |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A) | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 11,25 | 11,25 | 18,95 |
| | I. DE CÀLCUL (A) | 0,68 | 0,51 | 0,51 | 11,25 | 11,25 | 18,95 |
| | Icc (kA) | 0,79 | 1,00 | 0,85 | 0,72 | 0,81 | 3,36 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,52 | 0,93 | 3,30 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,52 | 1,93 | 4,30 |
| | NÚM. DE FASES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | SECCIÓ FASE(mm2) | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIÓ NEUTRE(mm2) | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | OLLIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | C60N C 2P 10A | GV2ME08 | GV2ME08 | C60N C 2P 16A | C60N C 2P 16A | C60N C 4P 20A |
| CONTACTORS | TENSIÓ CONTROL | | 240 | 240 | | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA-TRIANGLE(Y-A) | | D | D | | | |
| | NÚMERO DE POLS | | II | II | | | |
| | MODEL CONFACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | LC1-D09 | LC1-D09 | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | II | | II | | IV |
| | SENSIBILITAT | | 300 mA | | 30 mA | | 30 mA |
| | MODEL | | ID 2P 40A | | ID 2P 40A | | VIGI C60 40A |
| | LINIES QUE AGAFA | | VE.01 | | F14 | | Q.S.D. |
| | | | VE.02 | | F15 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ELECTRICITAT
ESQUEMES UNIFILARS
Q.G.D.

S/E


UN.01

| INGENIERÍA Y SISTEMAS INTEGRALES<br>C/ VALENCIA Nº 208<br>08011 BARCELONA<br>TLF: 934494787 | Projecte: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS | Quadre: QUADRE SECUNDARI DEPURACIÓ | Controlat: | Data: | FULLA 01/ 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuixat: ARIBAU 70 | Data: Abril 2025 | |




| | NÚM. | Q.S.D. | | A05 | E05 | F11 | BO.01 | BO.02 | BO.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ | ITEM | QUADRE SECUNDARI | | ENLLUMENAT. | EMERGÈNCIA | ENDOLL | BOMBA | BOMBA | BOMBA |
| | ITEM | DEPURACIÓ | | SALA DEPURACIÓ | SALA DEPURACIÓ | SALA DEPURACIÓ | PISC. PETITA 1 | PISC. PETITA 2 | PISC. GRAN 1 |
| | TIPUS CONSUMIDOR | F | | A | F | F | F | F | F |
| | TENSIÓ (V) | 400 | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | MONO/TRIFÀSIC | T | | M | M | M | M | M | M |
| | POTÈNCIA (W) | 13.127 | | 188 | 3 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | COS φ | 1,00 | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| | LONDITUD(m) | 90 | | 17 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | | | | | | M | M | M |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 2,50 | | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 0 | | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 1,00 | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | MATERIAL DE L'AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS |
| | TERNA O MANGUERA | T | | T | T | T | T | T | T |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | | S | S | S | S | S | S |
| | RESISTENT FOC. 750º C 3 HORES | N | | N | N | N | S | S | S |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A.) | 18,95 | | 0,96 | 0,02 | 12,79 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| | I. DE CÀLCUL (A.) | 18,95 | | 0,96 | 0,02 | 12,79 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| | Icc (kA.) | 0,59 | | 0,23 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 2,20 | | 0,09 | 0,00 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 2,20 | | 2,28 | 2,20 | 2,62 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| | NÚM. DE FASES | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A.) | 46 | | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | SECCIÓ FASE (mm2) | 6,0 | | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIÓ NEUTRE (mm2) | 6,0 | | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 6,0 | | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | CALIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 20 | | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A.) | 20 | | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | C60N C 4P 20A | | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 16A | GV2ME21 | GV2ME21 | GV2ME21 |
| CONTACT OR | TENSIÓ CONTROL | | | | | | 240 | 240 | 240 |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA TRIANGLE(YA) | | | | | | D | D | D |
| | NÚMERO DE POLS | | | | | | II | II | II |
| | MODEL CONTACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | | | | | | LC1-D25 | LC1-D25 | LC1-D25 |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | | II | | | II | | II |
| | SENSIBILITAT | | | 30 mA | | | 30 mA | | 30 mA |
| | MODEL | | | ID 2P 40A | | | ID 2P 40A | | ID 2P 40A |
| | LINIES QUE AGAFA | A | | A05 | | | BO.01 | | BO.03 |
| | | B | | E05 | | | BO.02 | | BO.04 |
| | | C | | F11 | | | | | BO.05 |
| | | D | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | |

| INGENIERÍA Y SISTEMAS INTEGRALES<br>C/ VALENCIA Nº 208<br>08011 BARCELONA<br>TLF: 934494787 | Projecte: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS | Quadre: QUADRE SECUNDARI DEPURACIÓ | Controlat: | Data: | FULLA 02 / 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuixat: ARIBAU 70 | Data: Abril 2025 | |



| | NÚM. | BO.04 | BO.05 | CO.01 | CO.02 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ | ITEM | BOMBA | BOMBA | CONTROL H.POCLORIT | CONTROL PH | | | | |
| | ITEM | PISC. GRAN 2 | PISC. GRAN 3 | I FLOCULACIÓ | | | | | |
| | TIPUS CONSUMIDOR | F | F | F | F | | | | |
| | TENSIÓ (V) | 400 | 400 | 230 | 230 | | | | |
| | MONO/TRIFÀSIC | T | T | M | M | | | | |
| | POTÈNCIA (W) | 2.200 | 2.200 | 83 | 44 | | | | |
| | COS φ | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | | | | |
| | LONDITUD(m) | 9 | 8 | 10 | 10 | | | | |
| | ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F) | M | M | | | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | | | | |
| | FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | | | | |
| CABLE | AÏLLAMENT DEL CABLE (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | |
| | MATERIAL DE L'AÏLLAMENT | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | LLIURE HALÒGENS | | | | |
| | TERNA O MANGUERA | T | T | T | T | | | | |
| | LLIURE D'HALÒGENS | S | S | S | S | | | | |
| | RESISTENT FOC. 750º C 3 HORES | N | S | N | N | | | | |
| | DENOMINACIÓ CABLE | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUM. - FIRS RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | AFUMEX - RZ1 0,6/1kV | | | | |
| RESULTATS | I. NOMINAL (A.) | 3,74 | 3,74 | 0,42 | 0,23 | | | | |
| | I. DE CÀLCUL (A.) | 4,67 | 4,67 | 0,42 | 0,23 | | | | |
| | Icc (kA.) | 0,52 | 0,52 | 0,29 | 0,29 | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | | | | |
| | CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) | 2,26 | 2,25 | 2,21 | 2,21 | | | | |
| | NÚM. DE FASES | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | |
| | INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A.) | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | SECCIÓ FASE (mm2) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| | SECCIÓ NEUTRE (mm2) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| | SECCIÓ TERRA (mm2) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| | CALIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A.) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | MODEL MAGNETOTÈRMIC O DISJUNTOR | GV2ME10 | GV2ME10 | C60N C 2P 10A | C60N C 2P 10A | | | | |
| CONTACT OR | TENSIÓ CONTROL | 240 | 240 | | | | | | |
| | ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA TRIANGLE(YA) | D | D | | | | | | |
| | NÚMERO DE POLS | IV | IV | | | | | | |
| | MODEL CONEACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE | LC1-D12004 | LC1-D12004 | | | | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | NÚM DE POLS | | | II | | | | | |
| | SENSIBILITAT | | | 30 mA | | | | | |
| | MODEL | | | ID 2P 40A | | | | | |
| | LINIES QUE AGAFA | | | CO.01 | | | | | |
| | | | | CO.02 | | | | | |

- LÍNIES
- INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTERMIC
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL
- CONTACTOR
- GUARDAMOTOR
- INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB RELE DIFERENCIAL
- RELLOTGE PROGRAMABLE HORARI
- SAI — SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


ELECTRICITAT
ESQUEMES UNIFILARS
Q.S.D. I Q.G.D.BAR

S/E

UN.02



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

VENTILACIÓ
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE DE RENOVACIÓ

CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA GALVANITZADA

PASSAMURS AMB TUB ESTRUCTURAL

VE.XX VENTILADOR LINEAL

RI.XX REIXA LINEAL D'IMPULSIÓ

RR.XX REIXA LINEAL DE RETORN O EXTRACCIÓ

VE.01

| | |
|---|---|
| MARCA | SOLER I PALAU |
| MODEL: | TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV |
| POTÈNCIA ABSORVIDA MÀXIMA (W) | 100 |
| CABAL D'AIRE (m3/h) | 450 |
| MESURES(ample/fons/alçada) | 327x568x264mm |


RI.01


| | |
|---|---|
| MARCA | SCHAKO |
| MODEL | PA1 |
| CABAL D'AIRE (m3/h) | 450 |
| MESURES (mm) | 120x840 |

RE.01

| | |
|---|---|
| MARCA | SCHAKO |
| MODEL | KG-R-08 |
| CABAL D'AIRE (m3/h) | 90 |
| MESURES (mm) | 65x415 |

# VE.01



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE DE RENOVACIÓ

CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA GALVANITZADA

PASSAMURS AMB TUB ESTRUCTURAL

VE.XX — VENTILADOR LINEAL

RI.XX — REIXA LINEAL D'IMPULSIÓ

RR.XX — REIXA LINEAL DE RETORN O EXTRACCIÓ

VE.01

| | |
|---|---|
| MARCA | SOLER I PALAU |
| MODEL: | TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV |
| POTÈNCIA ABSORVIDA MÀXIMA (W) | 100 |
| CABAL D'AIRE (m3/h) | 450 |
| MESURES(ample/fons/alçada) | 327x568x264mm |

RI.01

| | |
|---|---|
| MARCA | SCHAKO |
| MODEL | PA1 |
| CABAL D'AIRE (m3/h) | 450 |
| MESURES (mm) | 120x840 |

RE.01

| | |
|---|---|
| MARCA | SCHAKO |
| MODEL | KG-R-08 |
| CABAL D'AIRE (m3/h) | 90 |
| MESURES (mm) | 65x415 |

VENTILACIÓ
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

# VE.02

**PROJECTE: PISCINA EXTERIOR LLINARS DEL VALLÈS** 23061

| Nº | Local | Tipus d'us | | Número de persones, locals, places d'aparcament o m2 | sala de fumadores | Aire Exterior m3/h | Categoria de la qualitat de l'aire | Classes de filtres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestuari 1 | Dutxes | 37 Aseos públics | Número de Lavabos | 5 | no | 450 | IDA 2 | F6/F8 |
| Vestuari 2 | Dutxes | 37 Aseos públics | Número de Lavabos | 5 | no | 450 | IDA 2 | F6/F8 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aportació Vestidor 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP. 01 | 0,13 | 450 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 175 | 250 | 100 | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,34 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Extracció Vestidor 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EX. 01 | 0,13 | 450 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 175 | 250 | 100 | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,34 |
| EX. 02 | 0,10 | 360 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 175 | 250 | 100 | no | Climaver | 24 | 4,16 | 0,18 | 0,22 |
| EX. 03 | 0,08 | 270 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 150 | 175 | 100 | no | Climaver | 24 | 4,24 | 0,22 | 0,28 |
| EX. 04 | 0,05 | 180 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 125 | 125 | 100 | no | Climaver | 24 | 4,07 | 0,26 | 0,32 |
| EX. 05 | 0,03 | 90 | 2,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 75 | 100 | 100 | 75 | no | Climaver | 24 | 3,18 | 0,22 | 0,54 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aportació Vestidor 2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP. 02 | 0,13 | 450 | 2,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 175 | 250 | 100 | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,67 |

| TRAM | CABAL (m3/sg) | CABAL (m3/h) | LONGITUT (m) | VELOCITAT MAXIMA (m/sg) | PERDUA MAXIMA (mm.c.d.a./ m) | RELACIO A/B màxima | CANTELL MAXIM (mm) | DIAMETRE (mm) | BASE (mm) | CANTELL (mm) | CONDUCTE EXTERIOR (si o no) | TIPUS D'AILLAMENT | GRUIX MÍNIM DE L'AILLAMENT (mm) | VELOCITAT (m/s) | PERDUA CARREGA (mm.c.d.a./m) | PERDUA TOTAL (mm.c.d.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Extracció Vestidor 2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EX. 06 | 0,13 | 450 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 175 | 250 | 100 | no | Climaver | 24 | 5,20 | 0,27 | 0,34 |
| EX. 07 | 0,10 | 360 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 175 | 250 | 100 | no | Climaver | 24 | 4,16 | 0,18 | 0,22 |
| EX. 08 | 0,08 | 270 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 150 | 175 | 100 | no | Climaver | 24 | 4,24 | 0,22 | 0,28 |
| EX. 09 | 0,05 | 180 | 1,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 100 | 125 | 125 | 100 | no | Climaver | 24 | 4,07 | 0,26 | 0,32 |
| EX. 10 | 0,03 | 90 | 2,00 | 6,00 | 0,30 | 3,0 | 75 | 100 | 100 | 75 | no | Climaver | 24 | 3,18 | 0,22 | 0,54 |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

VENTILACIÓ

CÀLCULS

S/E

VE.03




EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA AMB PRESSIÓ INCORPORADA EFICÀCIA 27A–183B CARREGAT AMB 6Kg DE PRESSIÓ. COLOR VERMELL MODEL ABC REF:POLVO–6 MARCA EASI INSTAL.LAT A ARMARI DE XAPA D'ACER ACABAT GRIS RAL–7032, DE 650x240x255 AMB PORTA GRAFILADA I PANY DE RELLISCADA TERMOPLÀSTIC MODEL EVO DE LA MARCA EASI

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


CONTRA INCENDIS
PLANTA SOTERRANI
SALA DE MÀQUINES

1/150

N

IN.01



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA AMB PRESSIÓ INCORPORADA EFICÀCIA 27A–183B CARREGAT AMB 6Kg DE PRESSIÓ. COLOR VERMELL MODEL ABC REF:POLVO–6 MARCA EASI INSTAL.LAT A ARMARI DE XAPA D'ACER ACABAT GRIS RAL–7032, DE 650x240x255 AMB PORTA GRAFILADA I PANY DE RELLISCADA TERMOPLÀSTIC MODEL EVO DE LA MARCA EASI


CONTRA INCENDIS
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

IN.02



PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA AMB PRESSIÓ INCORPORADA EFICÀCIA 27A–183B CARREGAT AMB 6Kg DE PRESSIÓ. COLOR VERMELL MODEL ABC REF:POLVO–6 MARCA EASI INSTAL.LAT A ARMARI DE XAPA D'ACER ACABAT GRIS RAL–7032, DE 650x240x255 AMB PORTA GRAFILADA I PANY DE RELLISCADA TERMOPLÀSTIC MODEL EVO DE LA MARCA EASI


CONTRA INCENDIS
PLANTA BAIXA
ZONA BAR

1/100

N

# IN.03



REGORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA INDICANT LA DISTÀNCIA DE L'ORIGEN D'EVACUACIÓ FINS LA SORTIDA PRINCIPAL

A. OCUPACIÓ MÀXIMA DE PERSONES DE L'ESPAI DETERMINAT EN CAS D'EMERGÈNCIA.

B. DISTÀNCIA FINS A LA SORTIDA PRINCIPAL.

C. LONGITUD DEL RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS A UN RECORREGUT ALTERNATIU.

REGORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU EN CAS D'EMERGÈNCIA

PORTES, SORTIDES I PASSADISOS

| SE, SP, ... |
|---|
| 000 CM |
| CCC / EEE |
| SI/NO |

SE : SORTIDA EDIFICI
SP : SORTIDA PLANTA
PE : PORTA EVACUACIÓ
PA : PASSADÍS

000 CM : AMPLADA DE LA PORTA

CCC : CAPACITAT MÀXIMA DE PERSONES

EEE : EVACUACIÓ

SI/NO : BARRA HORITZONTAL D'EMPENTA

OCUPACIONS

| ZONA |
|---|
| DDD |
| SSS |
| OCU |

ZONA : NOM DE LA ZONA DE L'EDIFICI
DDD : DENSITAT D'OCUPACIÓ
SSS : SUPERFICIE DE LA ZONA
OCU : NUM. DE PERSONES QUE OCUPEN LA ZONA

NOTA 1 ELS ESPAIS SENSE DEFINICIÓ D'OCUPACIÓ ES CONSIDERAN AMB OCUPACIÓ NUL.LA

NOTA 2 LA COL.LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS SERÀ REPLANTEJADA EN OBRA

NOTA 3 TOTES LES PORTES D'EVACUACIÓ TINDRAN UNA AMPLADA MÍNIMA DE 80 CM

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


EVACUACIÓ
PLANTA BAIXA
ZONA RECEPCIÓ

1/100

N

# EV.01



REGORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA INDICANT LA DISTÀNCIA DE L'ORIGEN D'EVACUACIÓ FINS LA SORTIDA PRINCIPAL

A. OCUPACIÓ MÀXIMA DE PERSONES DE L'ESPAI DETERMINAT EN CAS D'EMERGÈNCIA.

B. DISTÀNCIA FINS A LA SORTIDA PRINCIPAL.

C. LONGITUD DEL RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS A UN RECORREGUT ALTERNATIU.

REGORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU EN CAS D'EMERGÈNCIA

PORTES, SORTIDES I PASSADISOS

| SE, SP, ... |
|---|
| 000 CM |
| CCC / EEE |
| SI/NO |

SE : SORTIDA EDIFICI
SP : SORTIDA PLANTA
PE : PORTA EVACUACIÓ
PA : PASSADÍS

000 CM : AMPLADA DE LA PORTA

CCC : CAPACITAT MÀXIMA DE PERSONES

EEE : EVACUACIÓ

SI/NO : BARRA HORITZONTAL D'EMPENTA

OCUPACIONS

| ZONA |
|---|
| DDD |
| SSS |
| OCU |

ZONA : NOM DE LA ZONA DE L'EDIFICI
DDD : DENSITAT D'OCUPACIÓ
SSS : SUPERFICIE DE LA ZONA
OCU : NUM. DE PERSONES QUE OCUPEN LA ZONA

NOTA 1 ELS ESPAIS SENSE DEFINICIÓ D'OCUPACIÓ ES CONSIDERAN AMB OCUPACIÓ NUL.LA

NOTA 2 LA COL.LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS SERÀ REPLANTEJADA EN OBRA

NOTA 3 TOTES LES PORTES D'EVACUACIÓ TINDRAN UNA AMPLADA MÍNIMA DE 80 CM

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE



INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



# EVACUACIÓ
# PLANTA BAIXA
# ZONA BAR

1/100

N

EV.02









PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

RENDERS


S/E

# RE.01




## ARQUETA SIFONICA

| | | |
|---|---|---|
| 01 | EAT- 2 | Cerco de perfil laminado L 505 al que iran soldadas las armaduras de la tapa de hormigon. |
| 02 | EFL- 6 | Muro aparejado de 12 cm de ladrillo macizo R-100 kg/cm, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm |
| 03 | EHL- 2 | Armadura formada por redondos de diametro 8 mm de acero AE 42 formando reticula cada 10 cm. |
| 04 | EHL- 4 | Losa sustentada en 4 bordes de hormigon de resistencia caracteristica 175 kg/cm |
| 05 | RPE- 14 | Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Angulos redondeados. |
| 06 | RSS- 1 | Solera y formacion de pendientes de hormogon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm. |





## DEGUAS DE LAVABO AMB SIFO INDIVIDUAL

1. TUB DE PVC. DAMETRE 35 mm
2. VALVULA DE DESGUAS AMB PRESA PER SOBREEXIDOR, DIAMETRE INTERIOR 35 mm
3. SIFO P. DIAMETRE INTERIOR 35 mm




## SUMIDERO SIFONICO PARA LOCALES HUMEDOS

| | |
|---|---|
| ISS-1. | Tubo de plomo. Diametro interior 30 mm. Se soldara en un extremo al mangullo de desague del sumidero previo abocardado al menos en una longitud igual a su diametro. El otro extremo se soldara al bote sifonico, derivacion o mangueton del inodoro. |
| | La soldadura se hara con estano al 33 %. El curvado se hara con radio interior minimo igual a 60 mm. Los pasos a traves del forjado se haran con contratubo de fibrocemento ligero con una holgura mi- nima de 10 mm. que se reta cara con masilla asfaltica. Los tramos horizontales tendran una pendiente mi- nima del 25 % y maxima del 10 %. Se sujetaran mediante bridas dispuestas cada 700 mm. |
| ISS-13. | Sumidero sifonico de salida vertical. Diametro interior 30 mm. Se colocara sobre lecho de masilla asfaltica y enrasado con pavimiento. |





| DIÀMETRE DE CANONADA | DISTANCIA EN METRES ENTRE SUPORTS (A) | |
|---|---|---|
| | COURE | |
| Cu15 | 1,20 | |
| Cu18 | 1,30 | |
| Cu22 | 1,30 | |
| Cu28 | 1,4 | |
| Cu35 | 1,60 | |
| Cu42 | 1,70 | |
| Cu54 | 2,00 | |
| Cu64 | 2,05 | |
| Cu80 | 2,20 | |
| Cu108 | 2,60 | |

| DIÀMETRE DE CANONADA | DISTANCIA EN METRES ENTRE SUPORTS (A) | |
|---|---|---|
| | PERT AL PERT | |
| EC10 | 1,20 | |
| EC20 | 1,20 | |
| EC25 | 1,30 | |
| EC32 | 1,60 | |
| EC40 | 1,70 | |
| EC50 | 2,00 | |
| EC63 | 2,10 | |
| EC75 | 2,40 | |
| EC110 | 2,40 | |

| DIÀMETRE DE CANONADA | DISTANCIA EN METRES ENTRE SUPORTS (A) | |
|---|---|---|
| | PAVIPROPILE | |
| | AF8 | AC8 |
| PP20 | 0,60 | 0,70 |
| PP25 | 0,70 | 0,80 |
| PP32 | 0,90 | 0,95 |
| PP40 | 1,00 | 0,80 |
| PP50 | 1,20 | 0,95 |
| PP63 | 1,40 | 1,05 |
| PP75 | 1,50 | 1,15 |
| PP90 | 1,60 | 1,25 |
| PP110 | 1,80 | 1,40 |
| PP125 | 2,00 | -- |

| DIÀMETRE DE CANONADA | DISTANCIA EN METRES ENTRE SUPORTS (A) | |
|---|---|---|
| | POLIPROPILE AMB FIBRA | |
| | AF8 | AC8 |
| PP20 | 0,80 | 0,90 |
| PP25 | 1,00 | 0,80 |
| PP32 | 1,20 | 0,85 |
| PP40 | 1,35 | 1,10 |
| PP50 | 1,50 | 1,20 |
| PP63 | 1,70 | 1,40 |
| PP75 | 1,85 | 1,55 |
| PP90 | 1,95 | 1,65 |
| PP110 | 2,15 | 1,70 |
| PP125 | 2,45 | 1,75 |

## TUBERIES DESCOBERTES FIXACIÓ D'ABRAÇADORES




A : Solució dolenta
Fixació incorrecta, el tub no té possibilitat de bellugar-se

B: Solució bona
Fixació correcta, permet la dilatació del tub.

INSTAL.LACIONS TUBS DE COURE

# PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA PISCINA DESCOBERTA AL MUNICIPI DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte



ARQUITECTE


INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87



DETALLS SANEJAMENT I FONTANERIA

S/E

DE.01





VENTILACIO PRIMARIA I SECUNDARIA AMB VALVULES






BUNERA SIFONICA PER A TERRATS TRANSITABLES

PAS DE MURS I FORJATS




DETALL XARXA SANEJAMENT
PAS VERTICAL A HORITZONTAL




| ESPECIFICACIONS TECNIQUES DELS COL.LECTORS | | | |
|---|---|---|---|
| TIPUS DE COL.LECTORS | COL.LOCACIO DE COL.LECTORS | PENDENT MINIMA | COL.LOCACIO DE REGISTRES |
| VISTOS I PENJATS | NIVELLS INFERIORS D'EDIFICIS NO ES PERMET LA CONCURRENCIA DE MES DE DOS COL.LECTORS EN UN MATEIS PUNT | 1% | EN ACOPLAMENTS I DERIVACIONS ES TINDRAN QUE INSTAL.LAR REGISTRES CONSTITUITS PER PEÇAS ESPECIALS DISTANCIA ENTRE REGISTRES ≤ 15 m. |
| SOTERRATS | EN RASES DE DIMENSIONS ADECUADES SEGONS NORMA U.N.E. 53331* SOTA LA XARXA DE DISTRIBUCIO D'AIGÜES | 2% | ESCOMESA DE MANXONS BAIXANTS INTERPOSANT PERICONS A PEU DE BAIXANT (NO SENT PERICO SIFONIC) DISTANCIA ENTRE PERICONS ≤ 15 m. |

-FIXACIO MITJANÇANT ABRAÇADORA EN LA ZONA DE LA EMBOCADURA, QUEDANT CADA TRAM AUTOPORTANT, I UNA ABRAÇADORA DE GUIA EN LES ZONES INTERMITGES.
-LA DISTANCIA ENTRE ABRAÇADORES TINDRA QUE SER 15 VEGADES EL DIAMETRE, I PODRA PENDRE'S LA TAULA SEGUENT COM A REFERENCIA PER A TUBS DE 3 m.

DB.HS5.CTE ART. 5.3.1

| DIAMETRE DEL TUB EN mm. | 40 | 50 | 63 | 75 | 110 | 125 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTANCIA EN m. | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

PROJECTE D'EXECUCIÓ
D'UNA PISCINA
DESCOBERTA AL MUNICIPI
DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT

València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87

V°B° Tècnic

Laia Roca
Arquitecte


ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87

DETALLS
SANEJAMENT


S/E

DE.02




DETALL FONAMENT TIPUS COLUMNA I PRESA DE TERRA

1. COLUMNA
2. TERMINALS DE PALA ROSETA I CARGOL INOXIDABLE
3. RASANT PAVIMET
4. TUBS DE PVC CORRUGAT ø 15 mm.
5. TUB DE PVC CORRUGAT ø 100 – 80mm.
6. CABLE NU DE COURE DE 35 mm2
7. FORMIGO H–150
8. CANTONERA DOBLEGADA A 90
9. PLACA DE PRESA DE TERRA ø PIQUETA DE 2m. Ø14mm.






DIFUSOR PER A CONDUCTE DE XAPA CIRCULAR DBB–R DE LA MARCA SCHAKO. FUNCIONA IGUALMENT PER A IMPULSIO COM PER A EXTRACCIO.

ES MUNTA REMTAXAT DIRECTAMENT AL CONDUCTE. ES POT REGULAR INDIVIDUALMENT EL VOLUM D' IMPULSIO. ES SUBMINISTRARA EN COLOR GRIS RAL V 7035 LA CARCASSA METALICA, ESSENT LES PARTS MOBILS DE PLASTIC DE COLOR NEGRE, RAL 9005. LES MIDES DONADES EN LA DOCUMENTACIO GRAFICA ES CORRESPONEN AL CALAT A FER EL CONDUCTE.

DIFUSOR SCHAKO DBB–R PER A CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA.


1.–CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA D' ACER GALVANITZAT. e = 0.6 mm
2.–MATERIAL AILLANT TIPUS VN–36. REFVESTIT INTERIORMENT.
3.–REIXA LINEAL DBB–R MARCA SCHAKO, PER A CONDUCTE CIRCULAR.
4.–XAPA PERFORADA DOBLE PER A CONTROL DE VOLUM D' IMPULSIO.
I.–SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA.
L.–SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA.
H.–SEGONS TAULA. 140<I<400 65 + 35 mm.
300<I<900 115 + 35 mm
600<I<2400 215 + 35 mm







SORTIDA D'EMERGENCIA

| SENYAL | FORMA | Mides (mm) Segons la distancia maxima d'observacio d(m) d<10 | 10<d<20 | 20<d<30 |
|---|---|---|---|---|
| Pictograma | Quadrat | H= | 224 | 447 | 670 |
| Pictograma | Rectangular | l / h | 320 / 160 | 632 / 316 | 948 / 474 |





RETOLS SORTIDA D'EMERGENCIA

| SENYAL | FORMA | Mides (mm) Segons la distancia maxima d'observacio d(m) d<10 | 10<d<20 | 20<d<30 |
|---|---|---|---|---|
| Pictograma | Quadrat | H= | 224 | 447 | 670 |
| Pictograma | Rectangular | l / h | 320 / 160 | 632 / 316 | 948 / 474 |




DIMENSIONS SENYALS D'EVACUACIO

| SENAL | FORMA | Medidas (mm) Segun la distancia maxima de observacion d(m) d<10 | 10<d<20 | 20<d<30 |
|---|---|---|---|---|
| Pictograma A2 (P–A2) | Quadrat | H= | 224 | 447 | 670 |
| Senal literal | rectangle | l / H / l1 / H1 | 297 / 105 / 240 / 60 | 420 / 148 / 340 / 85 | 594 / 210 / 480 / 120 |




Detall ancoratges de les columnes i bà

| ALÇ | | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMELLES | T | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | t | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| VOLANDERES | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| | ø | M 14 | M 14 | M 14 | M 18 | M 24 | M 24 | M 24 | M 27 | M 27 | M 27 |

NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçades i cimentacions que son en metres.

PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA PISCINA DESCOBERTA AL MUNICIPI DE LLINARS DEL VALLÈS

EMPLAÇAMENT

Av. Pau Casals, 281
08450 LLINARS DEL VALLÈS

ABRIL 2025

Propietat

V°B° Propietat

PROJECTAT


València, 208, 2º 1ª - 08011
Barcelona 93 449 47 87


V°B° Tècnic


Laia Roca
Arquitecte

ARQUITECTE

INSTAL·LACIONS
Ingeniería y Sistemas Integrales
c\ València, 208, 2n 1a
08011 BARCELONA
93 449 47 87


DETALLS IL·LUMINACIÓ I CLIMATITZACIÓ

S/E

DE.03

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 08 Annex 1: Aixecament topogràfic

Abril 2025

GEOLímits
MESURA DE LA PROPIETAT · SERVEIS TOPOGRÀFICS I GEOMÀTICA

# AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 1: 200
# ENTORNS ZONA L'ESPORTIU
# DE LLINARS DEL VALLÈS



Maig de 2024

ORIOL BOIXAREU PALLARÈS
ENGINYER TÈCNIC EN TOPOGRAFIA
COL·LEGIAT NÚMERO 0008629

**ÍNDEX**

Dades del topògraf i del client Pàg. 3

Introducció i antecedents Pàg. 3

Aixecament i replanteig topogràfic Pàg. 3

Metodologia i instruments per a l'aixecament Pàg. 3

Representació gràfica Pàg. 5

Incidències Pàg. 5

Annexos Pàg. 6

# Dades del topògraf que realitza la feina

Nom i cognoms: J. Oriol Boixareu i Pallarès
Núm. de col·legiat: 0008629
Tel. Contacte: 687 737 770

# Dades del client que sol·licita la feina

Ajuntament de Llinars del Vallès

# Introducció i antecedents

A petició l'Ajuntament de Llinars del Vallès es realitza l'aixecament topogràfic de lde part dels entorns de la zona de l'Esportiu de Llinars del Vallès. Es representaran els límits existents (tanques, marques i murs actuals), la resta dels elements significatius de l'àmbit com ara l'arbrat existent (amb tronc > 30cm) i els serveis a peu de carrer. També es representarà l'altimetria donant punts de cota i corbes de nivell de la zona terreny. Finalment, també a petició del client es realitza el replanteig del límit oest de la parcel·la a partir de les dades escripturals i de la realitat física.



Àmbit de l'aixecament topogràfic marcat en carbassa (Fons cartogràfic ICGC)

# Aixecament i replanteig topogràfic

## Metodologia i instruments per a l'aixecament I replanteig topogràfic

Es realitza  un aixecament topogràfic durant el mes de maig de 2024 de la realitat física inclosa en el perímetre de l'àmbit.

L'àrea de treball permet  l'ús de la tecnologia GNSS utilitzant les constel·lacions GPS, GNSS, Galieo i Beidou. Aquesta metodologia permet enllaçar amb el sistema de referència oficial ETRS89 - UTM F31 N.

Aquest sistema de mesura ofereix una precisió suficient pel tipus de treball a realitzar:

- 2 cm planimetria i 3 cm altimetria en sistema relatiu.

- 4 cm planimetria i 6 cm altimetria en sistema absolut.




Aixecament de l'àrea de treball en GNSS

El model de l'equip utilitzat és el següent:

- Recepto GNSS AlphaGEO Matrix II

El sistema de referència emprat és el ETRS89 (marc CATNET) i en altimetria s'ha utilitzat el geoide EGM08D595. Les coordenades estan expressades en la projecció UTM (FUS 31). S'han utilitzat correccions a temps real a través del servei RTKAT de CATNET (ICGC) emprant les estacions virtuals amb les següents coordenades:




Aixecament de l'àrea de treball en GNSS

## Representació gràfica

Per a la representació gràfica de l'aixecament topogràfic s'ha emprat l'eina CAD. Per la part

d'altimetria s'ha utilitzat el programari MDT.

Les especificacions tècniques de l'aixecament topogràfic realitzat són les corresponents a una representació a escala: 1: 200.

A part dels límits de la de la parcel·la, s'han donat trapes dels vorals, caixes, trapes, fanals i desaigües. També s'han donat cotes de fora la zona de l'aixecament (parcel·les veïnes i via pública).

El resultat del treball és el d'un full DIN-A1 que representa tota l'àrea mesurada a escala 1: 200.


## Incidències

No hi ha hagut incidències destacables.

# Annexos

448800 448850 448900 448950 449000

4609950 4609900




N

448800 448850 448900 448950 449000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GEOLímits**<br>MESURA DE LA PROPIETAT · SERVEIS TOPOGRÀFICS I GEOMÀTICA | Oriol Boixareu i Pallarès<br><br>Enginyer Tècnic en Topografia<br>Col·legiat núm. 0008629<br>oriol@geolimits.cat \| 687 737 770<br>http://www.geolimits.cat | Signatura del tècnic:<br><br>Maig de 2024 | AIXECAMENT TOPOGRÀFIC<br><br>ENTORNS ZONA L'ESPORTIU DE LLINARS DEL VALLÈS | 1: 200<br>DIN-A1 |
| | | | Treball encarregat per:<br>AJUNTAMENT<br>LLINARS DEL VALLÈS | Sistema de referència ETRS89<br>Coordenades UTM F-31 N<br>Geoide EGM08D595 | FULL 1/1 |

# Projecte d'execució d'una piscina descoberta al municipi de Llinars del Vallès

Projecte executiu

## Vol. 1/1

## 09 Annex 2: Estudi geotècnic

Abril 2025

# ESTUDI GEOTÈCNIC
## NOVA PISCINA MUNICIPAL

Avinguda Pau Casals nº 281
Llinars del Vallès
Barcelona

Informe nº 1254/11/24

**LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.**

c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740
Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 682 18 96

m.lopez@losom.es
www.losom.es

## ÍNDEX


| | Pàg. |
|---|---|
| **1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS** | 3 |
| **2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT** | 5 |
| **3. EMPLAÇAMENT** | 7 |
| **4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA** | 9 |
| 4.1. Context geològic | 9 |
| 4.2. Característiques geotècniques | 10 |
| 4.2.1. Unitat de reblert | 11 |
| 4.2.2. Substrat Terciari | 12 |
| **5. HIDROGEOLOGIA** | 15 |
| 5.1. Nivell freàtic | 15 |
| 5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1 | 15 |
| **6. FONAMENTACIÓ** | 16 |
| 6.1. Introducció | 16 |
| 6.2. Fonamentacions directes | 16 |
| **7. RIPABILITAT I EMPENTA DE TERRES** | 17 |
| **8. SISMICITAT** | 18 |
| **9. PROTECCIÓ ENFRONT A L'EXPOSICIÓ AL RADÓ** | 19 |
| **10. CONCLUSIONS** | 20 |


## *CONTINGUT ANNEX DE CÀLCUL*

Fonamentacions directes

## *CONTINGUT ANNEX GRÀFIC*

Plànol de situació dels sondeigs a rotació i DPSH

Perfil estratigràfic

Columnes estratigràfiques

Actes assaigs de laboratori (geotècnia)

## 1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS

Aquest estudi geotècnic, encarregat per l'**AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS**, s'ha realitat pel projecte de construcció d'una piscina exterior a l'avinguda Pau Casals nº 281, present a la localitat de Llinars del Vallès (figura 1).

**Segons el *Documento Básico SE-C***, a efectes del reconeixement del terreny, aquesta construcció, es corresponen amb un tipus de construcció C-0 i amb un grup de terreny T-1, ja que es preveu la construcció d'edificacions auxiliars amb una sola planta baixa amb una superfície construïda inferior a 300 $m^2$ (figura 2).

**Els objectius principals d'aquest estudi**, es resumeixen a continuació:

- Estudi del context geològic de la zona.
- Identificació i caracterització de les característiques geotècniques de les diferents unitats litològiques detectades, mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb extracció de mostra contínua, proves de penetració dinàmica súperpesada (DPSH), assaigs de penetració estàndard (SPT) i assaigs de laboratori tant d'identificació (humitat natural, densitat natural, grau d'expansivitat del sòl, agressivitat del mateix enfront el formigó, ...) com de resistència i deformació (compressió simple, tall directe, ...).
- Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat enfront el formigó segons el *Código Estructural (R.D. 470/2021).*
- Estudi de la fonamentació pel cas actual, tenint en compte les característiques geotècniques de les diferents unitats litològiques detectades durant l'execució dels treballs de camp.
- Estudi de la ripabilitat.
- Determinació de l'acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del coeficient del terreny (C) segons la *Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) RD 997/02*.
- Determinació del grup de municipis on s'engloba la zona d'estudi, en base a l'Apèndix B de l'Annex II del *Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón.*




**Figura 1.** Vista aèria de la zona d'estudi, emmarcada en groc (font *Google Maps)*.

**Tabla 3.1. Tipo de construcción**

| Tipo | Descripción (1) |
|---|---|
| C-0 | Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m$^2$ |
| C-1 | Otras construcciones de menos de 4 plantas |
| C-2 | Construcciones entre 4 y 10 plantas |
| C-3 | Construcciones entre 11 a 20 plantas |
| C-4 | Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas. |

(1) En el cómputo de plantas se incluyen los sótanos.

**Tabla 3.2. Grupo de terreno**

| Grupo | Descripción |
|---|---|
| T-1 | Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. |
| T-2 | Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m. |
| T-3 | Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores. De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos:<br>a) Suelos expansivos<br>b) Suelos colapsables<br>c) Suelos blandos o sueltos<br>d) Terrenos kársticos en yesos o calizas<br>e) Terrenos variables en cuanto a composición y estado<br>f) Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m<br>g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos<br>h) Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades<br>i) Terrenos con desnivel superior a 15º<br>j) Suelos residuales<br>k) Terrenos de marismas |

**Figura 2.** Tipus de Construcció i tipus de Terreny (font: *Documento Básico SE-C, pàg. 11 i 12*).

## 2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT

Els treballs de reconeixement de la zona d'estudi han consistit en el següent:

- ✓ Visita del geòleg a l'emplaçament per a verificar la maquinària més adient per a la realització del treballs de camp, tenint en compte tant l'accés com la geologia de la zona.
- ✓ Supervisió "in situ" pel geòleg de les perforacions realitzades.
- ✓ Realització de ***2 proves de penetració dinàmica súperpesada (DPSH)*** fins els 2.0-3.6 metres de fondària on s'ha obtingut el rebuig a la sonda (figura 3).
  Aquestes fondàries fan referència les boques de la perforació.

  A l'assaig (DPSH), s'ha de comptar el número de cops necessaris per clavar una puntaza de forma cònica normalitzada de diàmetre 50.5 mm, mitjançant una maça de 63.5 ± 0.5 kg. de pes que cau des d'una alçada de 76 cm. La freqüència de copeig és de 15-30 cops per minut. Amb aquests valors de $N_{20}$ (nº de cops necessaris per clavar la puntaza 20 cm. en el terreny), es genera una gràfica on s'indica el número de cops per cada fondària del sondeig.

  A *l'Annex gràfic* queden registrades a les gràfiques obtingudes.




**Figura 3.** Execució dels DPSH P-1 i P-2.

- ✓ Realització de ***2 sondeigs mecànics a rotació amb extracció de mostra contínua*** mitjançant bateries simples i corones de widia fins els 10.0 metres de fondària. Aquesta fondària fa referència a la boca de la perforació (figura 4).

  Tots els testimonis obtinguts durant la perforació dels sondeigs a rotació, han sigut descrits i analitzats per un geòleg i dipositats, seqüencialment, en caixes porta mostres tal i com es pot observar a cadascuna dels columnes estratigràfiques de l'*Annex gràfic*.




**Figura 4.** Execució dels sondeigs a rotació S-1R i S-2R.

- ✓ Durant la realització dels sondeigs a rotació s'han realitzat ***8 assaigs de penetració estàndard (SPT)*** i s'han agafat ***6 mostres inalterades*** per a la realització d'assaigs de laboratori.

  L'assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl a la penetració d'un agafamostres tubular d'acer, a l'interior del sondeig, de manera que permet obtenir una mostra representativa, encara que alterada, del subsòl.

  Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl mitjançant el colpeix d'una maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d'una alçada de 760 mm ± 10 mm. En concret, la penetració es realitza en quatre trams de 15 cm. de longitud, sent el valor $N_{30}$ al corresponent amb la suma dels cops dels dos trams centrals.

  Amb les mostres inalterades i SPT recollits als sòls, s'han realitzat els següents assaigs de laboratori:

| TIPUS D'ASSAIG | NORMA | Nº ASSAIGS |
|---|---|---|
| Granulometria | UNE 103-101-95 | 2 |
| Humitat natural | UNE 103-300-93 | 3 |
| Pes específic de les partícules sòlides | UNE 103-302-94 | 1 |
| Densitat natural | UNE 103-301-94 | 3 |
| Expansivitat Lambe | UNE 103-600-96 | 3 |
| Contingut en sulfats | UNE 83963:2008 | 5 |
| Compressió simple | UNE 103-400-93 | 2 |
| Tall directe | UNE 103-401-98 | 1 |
| ***Aquests assaigs han sigut realitzats per TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L., acreditat per la Generalitat de Catalunya.*** | | |

## 3. EMPLAÇAMENT

La zona d'estudi es localitza al costat del centre esportiu L'Esportiu de Llinars, present a l'avinguda Pau Casals nº 281 de la localitat de Llinars del Vallès (veure figura 5), situant-se els sondeigs a rotació i els DPSH tal i com es presenta al plànol adjunt a l'annex gràfic i a la figura 6.





**Figura 5.** Localització de la zona d'estudi, emmarcada en blau (font *Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC*).

La zona d'estudi té forma rectangular i presenta una topografia irregular, fet pel que les diferències topogràfiques entre les boques dels sondeigs a rotació i els DPSH són d'ordre centimètric a mètric.

Segons el plànol topogràfic facilitat per la propietat, les boques dels sondeigs es detecten a les següents cotes topogràfiques:

| DPSH | COTA TOPOGRÀFICA |
|---|---|
| P-1 | +200.9 m |
| P-2 | +198.4 m |

| SONDEIG A ROTACIÓ | COTA TOPOGRÀFICA |
|---|---|
| S-1R | +200.7 m |
| S-2R | +200.9 m |





**Figura 6.** Plànol de situació dels sondeigs a rotació i DPSH.

# 4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA

## 4.1. Context geològic

La zona d'estudi es localitza a la part meridional de la Serralada Litoral Catalana, la qual es troba travessada per una sèrie de rieres i torrents que drenen direcció mar.

Geològicament, aquesta serralada, es troba orientada de NE a SW i és subparal·lela a la línia de costa, com a resultat de l'aixecament del sòcol durant l'orogènia Alpina. Es troba constituïda per batòlits plutònics (granítics o granodiorítics de gra mig a groller, rics en minerals com el quars, l' ortosa i la plagioclasa i, en menor grau, la biotita, l'hornblenda i la moscovita). Externament, existeixen dics de roques filonianes d'espessor centimètric i longituds quilomètriques d'origen porfídic, pegmatìtic o aplític.

Superficialment, aquestes litologies es troben alterats per la caolitinització dels feldspats i la cloritització de les biotites, donant lloc al sauló.

Aquest substrat rocós presenta espessors de centenars de metres per sobre del qual, es distribueixen de manera discontínua els sediments d'edat Quaternària (graves, argiles, sorres), tant si és d'origen al·luvial associat a torrents, de col·luvió o piemont o, com sòls eluvials resultats de l'alteració "in situ" d'aquest substrat rocós. No obstant, la nostra zona d'estudi es localitza molt a prop del riu Mogent, fet pel que es detecten els dipòsits fluvials d'aquest riu. En concret es detecten, principalment, nivells detrítics (sorres, graves, còdols i blocs) amb intercalacions secundàries de nivells cohesius (argiles).

La zona d'estudi es troba ubicada en la fulla nº 41 (Vallès Oriental) del Mapa Geològic Comarcal editat per la Generalitat de Catalunya a escala 1:50.000.

A la figura 7 es pot observar el mapa geològic de l'àrea d'estudi.





**Figura 7.** Context geològic de la zona d'estudi, emmarcada en blau (font *Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC*).

## 4.2. Característiques geotècniques

Una vegada finalitzats els diferents sondeigs a rotació, les proves de penetració dinàmica (DPSH) i analitzades les mostres de sòls, s'han pogut determinar les característiques geotècniques de les diferents litologies detectades.

Les unitats geotècniques diferenciades són les següents:

- Unitat de reblert
- Substrat Terciari

A continuació, es farà una descripció de cadascuna de les unitats així com, s'exposaran les seves característiques geotècniques principals.

### 4.2.1. Unitat de reblert

Superficialment, es detecta una unitat de reblert que presenta una composició litològica heterogènia, detectant-se nivells de sorres fines a mitges amb restes vegetals i nivells de llims marró foscos amb graves, restes vegetals i antròpiques (cascots) disperses (figura 8).





**Figura 8.** Aspecte que presenten els sòls de la unitat de reblert.

Una vegada finalitzades totes les perforacions, s'ha pogut verificar que, en els punts investigats, aquesta unitat arriba fins a les següents fondàries (referides a les boques de les mateixes):

| SONDEIG A ROTACIÓ | FONDÀRIA |
|---|---|
| S-1R | 0.8 m |
| S-2R | 0.2 m |

| DPSH | FONDÀRIA |
|---|---|
| P-1 | 0.4 m |
| P-2 | 0.4 m |

Donat el seu origen antròpic, no es descarta que en algun punt de l'emplaçament aquesta unitat pugui presentar un espessor superior a l'observat als sondeigs realitzats.

Aquests materials, habitualment, es troben associats a assentaments incontrolables degut a l'heterogeneïtat que presenta la seva estructura interna. Per tant, ja que presenten un comportament tenso-deformacional molt variable, no es consideren *apte per a resoldre cap tipus de fonamentació.*

Les característiques geotècniques d'aquesta unitat són les següents:

| ASSAIG | RESULTAT |
|---|---|
| Densitat natural estimada, ρ (t/m$^3$) | 1.70-1.75 |
| Cohesió estimada, c (Kg/cm$^2$) | Nul·la-0.05 |
| Angle de fregament intern estimat, φ (º) | 24.0-25.0 |
| Assaig DPSH, $N_{20}$ (nº cops/20 cm.) | 5-10 |

### 4.2.2. Substrat Terciari

Finalment, per sota de la unitat de reblert i fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs a rotació i els DPSH, es detecta el Substrat Terciari de la zona, constituït pels següents nivells litològics:

- ***Nivells cohesius*** d'argiles llimoses i argiles sorrenques de tonalitats marrons a marró blanquinoses (figura 9). Es detecten nivells de tonalitats marró blanquinoses molt carbonatats amb carbonat càlcic pulverulent.
  Aquests sòls es poden catalogar com a CL-ML/CL-SC, segons la classificació USCS (Unified Soil Classification System).
  Des del punt de vista tenso-deformacional, aquests sòls mostren consistències fermes a dures.
  Cal indicar que, aquests nivells cohesius, per exposició continuada als agents atmosfèrics, pateixen processos de meteorització que redueixen considerablement les seves característiques resistents, cohesives i friccionals.

- ***Nivells detrítics*** de sorres fines a mitges marrons amb matriu argilosa i graves disperses (figura 9).
  Aquests sòls es poden catalogar com a SC/SC-GC, segons la classificació USCS (Unified Soil Classification System), com a fracció grollera secundària es detecten còdols de pissarra dispersos.
  Des del punt de vista tenso-deformacional, aquests sòls mostren compacitats denses.

- ***Nivells cimentats*** gruix centimètric a decimètric. Aquest nivell es troba constituït per sorres cimentades i per crostes carbonatades (figura 9). Des del punt de vista tenso-deformacional, aquests materials presenten consistències rocoses.
  Aquests sòls representen el constituent secundari d'aquesta unitat geotècnica.





**Figura 9**. Detall dels nivells presents al Substrat Terciari.

Aquests nivells presenten una distribució espaial erràtica, tant longitudinalment com verticalment.

Degut a que aquest sòls, representen el substrat de la zona d'estudi, presentaran un gruix superior a vàries desenes de metres, mantenint o augmentant en fondària, les seves característiques geotècniques.

A mode de resum, des del punt de vista geotècnic, aquesta unitat mostra nivells cohesius (argiles llimoses i argiles sorrenques) amb consistències fermes a dures amb intercalacions de nivells detrítics (sorres) de compacitats denses i nivells cimentats de consistència rocosa.

A la següent taula s'indiquen les característiques geotècniques d'aquesta unitat geotècnica:

| ASSAIG | RESULTAT | |
|---|---|---|
| Classificació USCS | CL-SC/CL-ML (argiles) | SC/SC-GC (sorres) |
| Granulometria, $T_{0.08}$ (%) | --- | 21.9-35.6 |
| Humitat natural, W (%) | 9.2-14.6 | 8.01 |
| Pes específic aparent, G (t/m$^3$) | --- | 2.70 |
| Densitat natural, ρ (t/m$^3$) | 2.13-2.16 | 1.99 |
| Índex d'inflament, $I_H$ (MPa) | 0.11-0.12 (2) | 0.02 (3) |
| Canvi potencial de volum | Marginal (2) | No crític (3) |
| Contingut en sulfats (mg $SO_4^{2-}$/kg mostra) | <399-<463 (4) | <353-<396 (4) |
| Cohesió, c (Kg/cm$^2$) | 0.25-0.35 (1) | 0.23 |
| Angle de fregament intern, φ (º) | 26.0-27.0 (1) | 42.9 |
| Compressió simple, $q_u$ (kg/cm$^2$) | 2.44-3.15 | --- |
| Assaig SPT, $N_{30}$ (nº cops/30 cm.) | 20-Rebuig | Rebuig |
| Penetració dinàmica DPSH, $N_{20}$ (nº cops/20 cm.) | 14-Rebuig | |

(1) Valor estimat.
(2) Expansivitat ***baixa a mitja*** (figura 10).
(3) Expansivitat ***baixa*** (figura 10).
(4) ***No agressiu*** segons el Código Estructural, Reial Decret 470/2021 (figura 11).

**Grados de expansividad y valores medios de parámetros geotécnicos**

| Grado | Expansividad | Finos (%) | Límite líquido | Índice Lambe (kPa) | Presión de hinchamiento (kPa) | Hinchamiento libre (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Baja | < 30 | < 35 | < 80 | < 25 | < 1 |
| II | Baja a media | 30-60 | 35-50 | 80-150 | 25-125 | 1-4 |
| III | Media a alta | 60-95 | 50-65 | 150-230 | 125-300 | 4-10 |
| IV | Muy alta | > 95 | > 65 | > 230 | > 300 | > 10 |

**Figura 10**. Graus d'expansivitat

(font: Ingeniería Geológica, coord. Luis I. González de Vallejo, edició 2002, Pàg. 109).

Tabla 27.1.b Clasificación de la agresividad química

| TIPO DE MEDIO AGRESIVO | PARÁMETROS | TIPO DE EXPOSICIÓN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | XA1 | XA2 | XA3 |
| | | ATAQUE DÉBIL | ATAQUE MEDIO | ATAQUE FUERTE |
| AGUA | VALOR DEL pH, según UNE 83952 | 6,5 - 5,5 | 5,5 - 4,5 | < 4,5 |
| | $CO_2$ AGRESIVO (mg $CO_2$/ l), según UNE-EN 13577 | 15 - 40 | 40 - 100 | > 100 |
| | IÓN AMONIO (mg $NH_4^+$ / l), según UNE 83954 | 15 - 30 | 30 - 60 | > 60 |
| | IÓN MAGNESIO (mg $Mg^{2+}$ / l), según UNE 83955 | 300 - 1000 | 1000 - 3000 | > 3000 |
| | IÓN SULFATO (mg $SO_4^{2-}$ / l), según UNE 83956 | 200 - 600 | 600 - 3000 | > 3000 |
| | RESIDUO SECO (mg / l), según UNE 83957 | 75 - 150 | 50 - 75 | < 50 |
| SUELO | GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY (ml/kg), según UNE-EN 16502 | > 200 | (*) | (*) |
| | IÓN SULFATO (mg $SO_4^{2-}$ / kg de suelo seco), según UNE 83963 | 2000 - 3000 | 3000 - 12000 | > 12000 |

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica.

**Figura 11.** Classificació de l'agressivitat química dels sòls, roques i aigües

(font: Código Estructural, R.D. 470/2021).

## 5.- HIDROGEOLOGIA

### 5.1. Nivell freàtic

En el moment de perforació dels diferents sondeigs a rotació i DPSH (novembre de 2024), no es va detectar la presència del nivell freàtic fins la profunditat màxima assolida dels sondeigs.

Als penetròmetres, no s'ha pogut mesurar la posició del nivell freàtic perquè les parets es van desmoronar.

Cal indicar que en èpoques d'elevades precipitacions no es descarta la presència de circulacions d'aigua pels trams més permeables o pels límits estratigràfics.

Finalment indicar que l'execució dels sondeigs coincideix amb un època de forta sequera.

### 5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1

Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del terreny i grau d'impermeabilitat segons el DB-HS1:

| | UNITAT GEOTÈCNICA | | PRESÈNCIA D'AIGUA | COEFICIENT DE PERMEABILITAT DEL TERRENY | GRAU D'IMPERMEABILITAT |
|---|---|---|---|---|---|
| **SÒLS** | Unitat de reblert | | Baixa | $K_s>10^{-5}$ cm/s | 2 |
| | Substrat Terciari | Nivells cohesius | Baixa | $K_s\leq10^{-5}$ cm/s | 1 |
| | | Nivells detrítics | Baixa | $K_s>10^{-5}$ cm/s | 2 |
| Segons el *Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad (figura 12).* | | | | | |

**Tabla 2.3** ***Grado de impermeabilidad*** **mínimo exigido a los suelos**

| | Coeficiente de permeabilidad del terreno | |
|---|---|---|
| **Presencia de agua** | **$K_s>10^{-5}$ cm/s** | **$K_s\leq10^{-5}$ cm/s** |
| **Alta** | 5 | 4 |
| **Media** | 4 | 3 |
| **Baja** | 2 | 1 |

**Figura 12.** Grau d'impermeabilitat per sòls

(font *Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad).*

# 6.- FONAMENTACIÓ

## 6.1. Introducció

Segons la informació facilitada per la Propietat, a la zona d'estudi es preveu la construcció d'una piscina exterior i d'una sèrie d'edificacions auxiliars. Es pot considerar que l'execució de la piscina implicarà l'excavació del terreny de l'ordre de 2.0 m respecte la cota actual.

La fonamentació de la piscina es podrà resoldre de manera superficial amb llosa de fonamentació encastada al Substrat Terciari que es detectarà a cota d'excavació. També la fonamentació de les altres estructures es podran resoldre de manera superficial amb sabates aïllades o corregudes encastades al Substrat Terciari.

Al següent apartat s'indicaran els valors de capacitat portant per aquests tipus de fonamentació.

## 6.2. Fonamentacions directes

Tal i com s'ha comentat a l'anterior apartat, la fonamentació de les noves estructures es podria resoldre de manera directa mitjançant llosa de fonamentació, sabates aïllades o corregudes degudament encastades en al Substrat Terciari que, els punts investigats, es detecta a partir de les següents fondàries (referides a les boques de les perforacions):

| SONDEIG A ROTACIÓ | FONDÀRIA |
|---|---|
| S-1R | 0.8 m |
| S-2R | 0.6 m |

| DPSH | FONDÀRIA |
|---|---|
| P-1 | 0.6 m |
| P-2 | 0.4 m |

Es recomana que la fonamentació s'encasti un mínim de 50 cm a dins del Substrat Terciari.

Segons la formulació emprada (*veure Annex de càlcul*), pel disseny d'aquest tipus de fonamentació directa degudament encastada en el Substrat Terciari, es podrien aplicar els següents valors de càrrega admissible per sabates aïllades i corregudes:

| TIPUS DE FONAMENTACIÓ | DIMENSIONS FONAMENTACIÓ (B / L / D) [1] | FS [2] | CÀRREGA ADMISSIBLE ($q_{adm}$) | ASSENTAMENT (S) [3] |
|---|---|---|---|---|
| Sabata aïllada | B=L=1.0-2.0 m<br>D=0.5 m | 3 | 2.45 kg/cm$^2$ | 0.75-0.90 cm |
| Sabata correguda | B=1.0-1.5 m<br>L= 10-15 m<br>D=0.5 m | 3 | 1.95 kg/cm$^2$ | 0.55-0.80 cm |

[1] B=amplada fonamentació, L= longitud fonamentació, D=encastament mínim aconsellat a dins de la unitat geotècnica.
[2] FS=Factor de seguretat inclòs en el càlcul de la càrrega admissible.
[3] Per a fonamentacions directes, l'assentament (S) es considera admissible quan és inferior a 1 polsada (1 polsada=2.54 cm).

En el cas de la llosa de fonamentació, es podrà aplicar el següent valor de capacitat portant:

| TIPUS DE FONAMENTACIÓ | DIMENSIONS FONAMENTACIÓ (B / L / D) [1] | FS [2] | CÀRREGA ADMISSIBLE ($q_{adm}$) | ASSENTAMENT (S) [3] |
|---|---|---|---|---|
| Llosa de fonamentació | B= 10.0 m<br>L=20.0 m<br>D=0.5 m | 3 | 2.00 kg/cm$^2$ | 2.68-3.05 cm |

[1] B=amplada fonamentació, L= longitud fonamentació, D=encastament mínim aconsellat a dins de la unitat geotècnica.
[2] FS=Factor de seguretat inclòs en el càlcul de la càrrega admissible.
[3] Per a fonamentacions directes amb llosa de fonamentació, l'assentament (S) es considera admissible quan és inferior a 2 polsades (2 polsades=5.08 cm).

Pel disseny d'aquesta llosa de fonamentació, es podrà aplicar un coeficient de balast, $K_{30}$ pel Substrat Terciari de 5.0 Kg/cm$^2$.

## 7.- RIPABILITAT I EMPENTA DE TERRES

Tenint en compte les característiques geotècniques que presenten les diferents unitats litològiques diferenciades, durant l'execució de les noves fonamentacions, es podrien tenir en compte les següents consideracions:

- Les baixes característiques geotècniques que presenta la unitat de reblert (baixa a nul·la cohesió, inestabilitat estructural, baixes característiques geotècniques, ...).
- La baixa cohesió que presenten els nivells detrítics que constitueixen el Substrat Terciari.
- L'elevada consistència que presenta el Substrat Terciari.
- La presència de nivells cimentats.
- La possible presència de nivell freàtic.

Pel disseny dels elements de contenció de terres, es podrien aplicar els següents valors de resistència al tall (cohesió i angle de fregament intern) i densitat natural per a les diferents unitats litològiques detectades:

| UNITAT GEOTÈCNICA | | DENSITAT NATURAL ($t/m^3$) | COHESIÓ ($Kg/cm^2$) | ANGLE DE FREGAMENT INTERN (º) |
|---|---|---|---|---|
| Unitat de reblert | | 1.73 | 0.03 | 24.5 |
| Substrat Terciari | Nivells cohesius | 1.95 | 0.25 | 26.0 |
| | Nivells detrítics | 1.90 | 0.15 | 43.0 |

## 8.- SISMICITAT

La perillositat sísmica del territori nacional queda reflexada en el mapa de la figura 13, el qual facilita, expressat en relació al valor de la gravetat *g*, l'acceleració sísmica bàsica $a_b$ (valor característic de l'acceleració horitzontal de la superfície del terreny) i, el coeficient de contribució *K* (considera la influència dels diferents terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada punt).





**Figura 13.** Mapa de perillositat sísmica (font *Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02*).

Seguint les indicacions de la *Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), RD 997/2002*, es poden determinar els següents paràmetres:

- **Acceleració sísmica bàsica ab/g,** pel municipi de Llinars del Vallès: 0.04
- **Coeficient de contribució K,** pel municipi de Llinars del Vallès: 1.0
- **Coeficients del terreny C**, per a cadascuna de les unitats litològiques detectades:

| UNITAT GEOTÈCNICA | TIPUS DE SÒL | COEFICIENT C |
|---|---|---|
| Unitat de reblert | IV | 2.0 |
| Substrat Terciari | II | 1.3 |

## 9.- PROTECCIÓ ENFRONT A L'EXPOSICIÓ AL RADÓ

En base a l'Apèndix B de l'Annex II del *Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón*, el terme municipal de Llinars del Vallès queda inclòs en la classificació del grup de municipis de la **zona II** (figura 14).

A l'Annex II, s'estableix com a nivell de referència pel *promig anual de concentració de radó* a l'interior dels locals habitables un valor de 300 Bq/m$^3$ d'aire. Aquest valor serveix per a limitar el risc d'exposició al radó dels usuaris dels locals habitables.

A l'Apèndix C de l'Annex II, queden reflexades les especificacions bàsiques per a determinar el promig anual de concentració de radó (Rn-222) a l'aire dels locals habitables de l'edifici projectat així com, el procés per a la seva determinació subdividit en tres fases (mostreig, medició i estimació del promig anual de concentració de radó) a dissenyar pel projectista, la direcció facultativa o entitat de control i el laboratori acreditat. Per tant, aquest conjunt d'actuacions, queda fora de l'abast d'aquest estudi geotècnic.





**Figura 14.** Mapa de municipis classificats per nivells de potencial de radó (font *Anejo II. DB-HS Salubridad*).

.

## 10.- CONCLUSIONS

A continuació s'exposaran les conclusions més importants extretes d'aquest estudi geotècnic realitzat a l'avinguda Pau Casals nº 281 de Llinars del Vallès:

- A la zona d'estudi es preveu la construcció d'una piscina exterior i una sèrie d'estructures associades. Es considera que l'execució de la piscina implicarà l'excavació del terreny de l'ordre de 2.0 m respecte la cota actual, en canvi la resta d'estructures no implicaran l'excavació del terreny, només la necessària per l'execució de les fonamentacions.

- **La successió litostratigràfica** obtinguda ha estat la següent:

  - *Unitat de reblert* d'un espessor comprès entre 0.2 m i 0.8 m. Aquesta unitat no es considera apte pel recolzament de cap tipus de fonamentació.
  - *Substrat Terciari* constituïda per nivells d'argiles llimoses i argiles sorrenques de tonalitats marrons a marró blanquinoses de consistències fermes a dures, nivells de sorres fines a mitges amb còdols dispersos i abundant matriu que presenten compacitats denses i nivells cimentats de consistència rocosa.

- No s'han de considerar riscos de l'**agressivitat** del terreny enfront del formigó segons el Código Estructural (R.D. 470/2021).

- El Substrat Terciari presenta un **grau d'expansivitat baix-mig**.

- No s'ha detectat el **nivell freàtic** fins la fondària màxima assolida pels sondeigs. No obstant no es descarta que en èpoques d'elevades precipitacions es presentin circulacions d'aigua pels trams més permeables o pels límits estratigràfics. Cal indicar que els sondeigs s'han realitzat en una època de forta sequera.

- Segons la informació facilitada es preveu la construcció d'una piscina exterior que implicaria l'excavació del terreny de l'ordre de 2.0 m respecte la cota actual i la construcció d'estructures secundàries que no implicarien l'excavació del terreny respecte la cota actual. La fonamentació d'aquestes estructures es podria resoldre de manera directa mitjançant **sabates aïllades, sabates corregudes o llosa de fonamentació** degudament encastades al Substrat Terciari
  Al subapartat 6.2. queda reflexat el valor de càlcul per aquest tipus de fonamentació.

- Per a **l'execució de les fonamentacions**, s'aconsella tenir en compte les recomanacions de l'apartat 7.0 d'aquest informe.

- **L'acceleració sísmica bàsica** ($a_b/g$) de Llinars del Vallès és de 0.04.

- En base a l'Apèndix B de l'Annex II del *Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón*, el terme municipal de Llinars del Vallès queda **inclòs** en la classificació del grup de municipis de la zona II.

Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs realitzats dins la zona d'estudi.

Sant Andreu de la Barca, novembre de 2024

Miguel López Somoza

Geòleg, col·legiat nº 5.218

## CLÀUSULES

- 1.- Aquest estudi geotècnic es considera DOCUMENT CONFIDENCIAL per això, LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., únicament facilitarà informació parcial o total a la Propietat o en els casos previstos per les lleis. La propietat podrà sol·licitar la seva difusió a terceres persones, físiques o jurídiques.

- Únicament la Propietat o els Tècnics responsables tenen autorització per a la reproducció total o parcial de les dades contingudes en aquest INFORME.

- La informació indicada en els gràfics dels sondeigs (columna estratigràfica) únicament fa referència a la vertical del punt sondejat en el moment estudiat.

- Per a l'execució dels sondeigs i assaigs, LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L. utilitza els medis i personal adequat, sent només responsabilitat de LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L. els treballs encarregats per a la realització d'aquest estudi geotècnic.

- La posició del nivell freàtic indicada en el estudi, es correspon amb el dia de mesura i punt de sondeig indicat en el plànol de situació.

- LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., no es responsabilitza dels danys a serveis o instal·lacions soterrades que no haguessin sigut informades amb anterioritat a la realització dels treballs mitjançant plans acotats o mitjançant el seu posicionament en superfície.

# ESTUDI GEOTÈCNIC
# NOVA PISCINA MUNICIPAL

Avinguda Pau Casals nº 281
Llinars del Vallès
Barcelona

**Informe nº 1254/11/24**

## CONTINGUT ANNEX DE CÀLCUL

Fonamentacions superficials

**LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.**
c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

# FONAMENTACIONS DIRECTES

Pel càlcul de la càrrega d'enfonsament s'ha utilitzat la formulació generalitzada proposada per Brinch Hansen (1970):

$$q_h = (c*N_c*s_c*d_c*i_c) + (q_0*N_q*s_q*d_q*i_q) + (½*B*\gamma*N_\gamma*s_\gamma*d_\gamma*i_\gamma)$$

| **On:** | |
|---|---|
| $d_c$, $d_q$, $d_\gamma$ = | coeficients d'influència (depèn de la fondària del plànol inferior de la sabata). |
| $s_c$, $s_q$, $s_\gamma$ = | factors d'influència (depèn de la forma en planta de la sabata). |
| $i_c$, $i_q$, $i_\gamma$ = | factors d'influència (depèn de la inclinació de la càrrega). |

*Factors de correcció deguts a la influència de la fondària de la fonamentació*

Per tenir en compte aquest efecte, que òbviament augmenta la tensió d'enfonsament disponible, es fa servir un coeficient de correcció $d_c$, a aplicar al termini de cohesió, funció de la relació fondària/ample de la fonamentació definit per la següent expressió (Blanco, 1997):

$$d_c = 1 + 0'35\frac{D}{B}$$

| **On:** | **D** = espessor del terreny per sobre de la base de la sabata.<br>**B** = ample sabata. |
|---|---|

Els factors corresponents als termes de densitat i de sobrecàrrega poden considerar-se la unitat ($d_\gamma$=1, $d_q$ = 1).

*Factors de correcció deguts a la influencia de la forma de la fonamentació*

En general, la tensió d'enfonsament d'una sabata circular o quadrada resulta major que la d'una sabata indefinida. L'efecte de la forma del fonament es té en compte mitjançant els factors de correcció que s'indiquen a continuació:

- Terme $N_c$:
  - $s_c$= *1'20*, per a sabata circular
  - $s_c = 1 + 0'2\frac{B}{L}$, per a sabata rectangular d'ample B i longitud L en planta

- Terme $N_q$:

- $s_q$= *1'20*, per a sabata circular
- $s_q = 1 + 1'5 \cdot tan\phi' \cdot \frac{B}{L}$, per a sabata rectangular

- Terme $N_\gamma$:
  - $s_\gamma$= *0'60*, per a sabata circular
  - $s_\gamma = 1 + 0'1\frac{B}{L}$, per a sabata rectangular

*Factors de correcció deguts a la influència de l'excentricitat de la fonamentació*

Els coeficients a aplicar per efecte de l'existència de components horitzontals de càrregues sobre la sabata són:

- Terme $N_q$:

  $i_q = (1-0'7 \cdot tan\delta_B)^3 \cdot (1- tan\delta_L)$

- Terme $N_c$:

  $i_c = \frac{i_q \cdot N_q - 1}{N_q - 1}$; para $\phi'=0$: $i_c = 0'5 \cdot \left(1 + \sqrt{1 - \frac{H}{B \cdot L \cdot c}}\right)$

- Terme $N_\gamma$:

  $i_\gamma = (1-tan\delta_B)^3 \cdot (1- tan\delta_L)$

| **On:** | $\delta_B$, $\delta_L$ = angles de desviació de la càrrega respecte a la vertical. |
|---|---|

## CÀLCUL D'ASSENTAMENTS MITJANÇANT EL MÈTODE ELÀSTIC

Aquest mètode consisteix en suposar que el sòl correspon a un semiespai elàstic, homogeni i isòtrop amb mòdul d'elasticitat E i coeficient de Poisson ν (semiespai de Boussinesq, 1876 i 1885), pel que existeixen nombroses solucions matemàtiques ja resoltes, tant sobre distribució de tensions, com de deformacions i assentaments en superfície.

Un dels casos més comuns seria el d'un rectangle com a càrrega uniforme, pel que s'exposa la següent solució pel càlcul d'assentaments en superfície:

$$S = [K*(q*B*(1-\nu^2))]/E$$

| **On:** | |
|---|---|
| **S =** | Assentament total de la fonamentació. |
| **q =** | Pressió neta aplicada. |
| **B =** | Ample fonamentació. |
| **ν =** | Coeficient de Poisson. |
| **E =** | Mòdul de deformació. |
| **K =** | Coeficient de forma (taula 1). |

**Taula 1.-**Valors del coeficient K. (Blanco, 1997).

| Forma de la carga m = L/B | K | | |
|---|---|---|---|
| | Esquina | Centro | Carga rígida |
| m = 1 | K en la esquina = 1/2 K en el centro | 1,12 | 0,88 |
| m = 1,5 | | 1,36 | 1,08 |
| m = 2 | | 1,53 | 1,22 |
| m = 3 | | 1,78 | 1,44 |
| m = 4 | | 1,96 | 1,61 |
| m = 5 | | 2,10 | 1,72 |
| m = 6 | | 2,23 | |
| m = 7 | | 2,33 | |
| m = 8 | | 2,42 | |
| m = 9 | | 2,49 | |
| m = 10 | | 2,53 | 2,12 |
| m = 20 | | 2,95 | |
| m = 30 | | 3,23 | |
| m = 40 | | 3,42 | |
| m = 50 | | 3,54 | |
| m = 100 | | 4,00 | |

# ESTUDI GEOTÈCNIC
# NOVA PISCINA MUNICIPAL

Avinguda Pau Casals nº 281
Llinars del Vallès
Barcelona

**Informe nº 1254/11/24**

## CONTINGUT ANNEX GRÀFIC

Plànol de situació dels sondeig a rotació i DPSH
Perfil estratigràfic
Columnes estratigràfiques
Actes assaigs de laboratori (geotècnia)

**LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.**
c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

**Nº informe:** 1254/11/24
**Emplaçament:** Avinguda Pau Casals nº 281 (Llinars del Vallès)

# PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS SONDEIGS A ROTACIÓ I DPSH
# PERFILS ESTRATIGRÀFICS




**COTES TOPOGRÀFIQUES APROXIMADES**

**P-1:** +200.9 m **S-1R:** +200.7 m

**P-2:** +198.4 m **S-2R:** +200.9 m

**LLEGENDA**

- Prova de penetració dinàmica súperpesada (DPSH).
- Sondeig mecànic a rotació.
- Perfil estratigràfic.


Escala aproximada (DIN-A4) = 1/600

LOSOM S.L. c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

**Nº informe:** 1254/11/24
**Emplaçament:** Avinguda Pau Casals nº 281 (Llinars del Vallès).

# PERFIL ESTRATIGRÀFIC A-A'

*Topografia aproximada*




**LLEGENDA**

- Unitat de reblert.
- Substrat Terciari.
- Nivells d'argiles.
- Nivells de sorres.
- Nivells cimentats.
- Fondària assolida en metres.

**ESCALA HORITZONTAL: 1/600**
**ESCALA VERTICAL: 1/100**
**DIN-A4**

**Aquest tall és orientatiu entre sondeigs ja que conté informació interpolada entre els mateixos. Per tant, haurà d'interpretar-se amb les degudes reserves.**

LOSOM S.L. c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

losom


**Nº informe: 1254/11/24**

**Localització:** Av. Pau Casals nº 281 (Llinars del Vallès).
**Peticionari:** AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.

# S-1R

Cota aproximada (m): +200.7
Longitud sondeig (m): 10.0
Nivell freàtic (m): ---
Data: 25/11/2024

Tipus de perforació: Widia
Revestiment (mm): B120
Supervisor: Miguel López S.




## ANALÍTICA D'AIGÜES

| | | | |
|---|---|---|---|
| pH: | | $Mg^{2+}$ (mg $Mg^{2+}$/l): | |
| $CO_2$ (mg $CO_2$/l): | | $SO_4^{2-}$ (mg $SO_4^{2-}$/l): | |
| $NH_4^+$ (mg $NH_4^+$/l): | | Res. sec (mg/l): | |

Agressivitat química:

## LLEGENDA

- MI — Mostra inalterada.
- TP — Testimoni parafinat.
- 5 — S.P.T.
- Nivell freàtic.

## OBSERVACIONS

losom

Nº informe: 1254/11/24

FOTOGRAFIES DE CAMP

# S-1R




**Fotografia 1.** De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.




**Fotografia 2.** De 3.0 a 6.0 metres de profunditat.




**Fotografia 3.** De 6.0 a 9.0 metres de profunditat.



**Fotografia 4.** De 9.0 a 10.0 metres de profunditat.



**Fotografia 5.** Execució del sondeig S-1R.

**Localització:** Av. Pau Casals nº 281 (Llinars del Vallès).
**Peticionari:** AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.

**Nº informe: 1254/11/24**

# S-2R

Cota aproximada (m): +200.9
Longitud sondeig (m): 10.0
Nivell freàtic (m): ---
Data: 25/11/2024

Tipus de perforació: Widia
Revestiment (mm): B120
Supervisor: Miguel López S.

| Profunditat (m) | DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA | Classificació USCS | Tipus d'assaig | Nivell freàtic | Tamís 0.08 (%) | Humitat natural (%) | Pes específic (t/m³) | Densitat natural (t/m³) | Límit líquid (%) | Índex de plasticitat (%) | Expansivitat Lambe | Inflament lliure (%) | Pressió d'inflament (kPa) | Compressió simple (kg/cm²) | Cohesió (kg/cm²) | Angle de fregament intern (°) | Matèria orgànica (%) | Sulfats (ppm) | Pressió límit (kg/cm²) | Mòdul de deformació (kg/cm²) | Edòmetre (cc,cs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Reblert de sorres amb restes vegetals. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sorres fines a mitges amb matriu argilosa amb algun còdol dispers. | SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | Argiles una mica sorrenques marrons a marró blanquinoses amb carbonat càlcic pulverulent. | CL-SC | MI | | | 9.2 | | 2.13 | | | | | | 2.44 | | | | <399 | | | |
| 2.0 | | | Rbg | | 35.6 | | | | | | N.C. (0.02) | | | | | | | <396 | | | |
| 3.0 | Sorres fines amb matriu argilosa marró. | SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | | | Rbg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | Argiles sorrenques marrons molt fermes. Es detecten nivells de sorres fines amb matriu argilosa. | CL-SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | | | Rbg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | | | MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | | | Rbg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ANALÍTICA D'AIGÜES

| | | | |
|---|---|---|---|
| pH: | | $Mg^{2+}$ (mg $Mg^{2+}$/l): | |
| $CO_2$ (mg $CO_2$/l): | | $SO_4^{2-}$ (mg $SO_4^{2-}$/l): | |
| $NH_4^+$ (mg $NH_4^+$/l): | | Res. sec (mg/l): | |

Agressivitat química:

## LLEGENDA

- MI — Mostra inalterada.
- TP — Testimoni parafinat.
- 5 — S.P.T.
- Nivell freàtic.

## OBSERVACIONS

Nº informe: 1254/11/24

FOTOGRAFIES DE CAMP

# S-2R



**Fotografia 1.** De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.



**Fotografia 2.** De 3.0 a 6.0 metres de profunditat.



**Fotografia 3.** De 6.0 a 9.0 metres de profunditat.



**Fotografia 4.** De 9.0 a 10.0 metres de profunditat.



**Fotografia 5.** Execució del sondeig S-2R.

losom

**Nº informe: 1254/11/24**

**Localització:** Av. Pau Casals nº 281 (Llinars del Vallès).


**Peticionari:** AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.

# P-1

**Cota aproximada (m):** +200,9
**Longitud DPSH (m):** 3,6
**Nivell freàtic (m):** Ensorrat

**Supervisor:** Miguel López S.
**Data:** 25/11/2024
**Fulla:** 1/1

| DESCRIPCIÓ LITOLÓGICA | Classificació USCS | Nivell freàtic (m) |
|---|---|---|
| Reblert de llims marró foscos amb restes vegetals i graves disperses. | | |
| Argiles sorrenques marrons a marró blanquinoses amb nivells de sorres amb matriu. Es detecta algún còdol dispers. | | |
| Nivell cimentat. | | |




LOCALITZACIÓ



OBSERVACIONS

**Nº informe: 1254/11/24**

**Localització:** Av. Pau Casals nº 281 (Llinars del Vallès).


**Peticionari:** AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.

# P-2

**Cota aproximada (m):** + 198,4
**Longitud DPSH (m):** 2,0
**Nivell freàtic (m):** Ensorrat

**Supervisor:** Miguel López S.
**Data:** 25/11/2024
**Fulla:** 1/1

| DESCRIPCIÓ LITOLÓGICA | Classificació USCS | Nivell freàtic (m) |
|---|---|---|
| Reblert de llims marró foscos amb restes vegetals i graves disperses. | | |
| Sorres fines a mitges amb matriu argilosa marró. Es detecta algún còdol dispers. | | |
| Sorres cimentades. | | |




**LOCALITZACIÓ**



**OBSERVACIONS**

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

# INFORME D'ASSAIG

Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/1



**LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ**

**Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.**

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

**Dades del peticionari:**

0971 LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª 08740 - Sant Andreu de la Barca TF:93 682 18 96 NIF: B-66631664

**Identificació de la mostra donada pel peticionari:** ***LLINARS***
**Referència donada pel peticionari:** ***Sondeig : S-1***
**Altres referències de la mostra:** ***Profunditat: 0,6 a 1,2 m***

**Data de recepció:** 27/11/2024 **Origen:** Portada pel peticionari
**Tipus de mostra:** SPT
**Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:** N17883/1
**Envolcall:** Bossa de plàstic **Dimensions / pes:** 3/4 kg

**Descripció de la mostra:**

***Argila marró fina amb graveta blanquinosa, humida. Hi ha nuclis d'argila margosa marró clar-blanquinós amb abundants carbonats, més seca.***

**Treballs sol·licitats i realitzats:**

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

X Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96

**Resultats dels assaigs:** Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

**OBSERVACIONS:** **Cops de clava:** 5+9+11+20 **(Donat pel peticionari)**
**SOBRANT:**

En el laboratori resta mostra sobrant emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data: **11/01/2025**

**Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per TERRES LCT,SL en revisió nº 10.13**

**Data d'emissió de l'informe:** **11/12/2024**

**Signatari**

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Carretera de Piera nº 33, local D 08760 - Martorell

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)

Firmado digitalmente por 77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2024.12.11 18:18:34 +01'00'

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

| **INFORME D'ASSAIG** Segons Norma UNE 66803/89 | Identificació de l'informe: N17883/1 |  |
|---|---|---|

**ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL UNE103202/95 i UNE 83963/2008**

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 3/12/2024 pH de la suspensió: 7,1

Data finalització d'assaig: 4/12/2024 Resultat: **NEGATIU (No detectat)**

% de material que passa pel UNE 2: 93

**RESULTATS**

| | | |
|---|---|---|
| **Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,05** |
| **Contingut sulfats solubles respecte mostra original (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,05** |

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:

**Expressat en $SO^{3-}$: < 0,04 %**

**Expressat en $CaSO_4 \cdot 2H_2O$: < 0,10 %**

**Expressat en mg $SO_4^{2-}$ per kg sòl sec: < 463**


**ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE UNE 103600/96**

Data inici de l'assaig: 3/12/2024 Data final de l'assaig: 4/12/2024

Condicions de l'assaig:

| Humitat | Compactació |
|---|---|
| Sec (w 50) | 3 capes/ 7 cops per capa |

Constant de l'anell dinamomètric (N/div): 10,05 (Data de calibratge): 29/2/2024




**RESULTATS:** **Índex d'inflament (MPa) 0,12**

**Cànvi potencial de volum 2,97 MARGINAL**

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

# INFORME D'ASSAIG

Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/2



**LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ**

**Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.**

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

**Dades del peticionari:**

0971 LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª 08740 - Sant Andreu de la Barca TF:93 682 18 96 NIF: B-66631664

**Identificació de la mostra donada pel peticionari:** ***LLINARS***
**Referència donada pel peticionari:** ***Sondeig : S-1***
**Altres referències de la mostra:** ***Profunditat: 3,0 a 3,42 m***

**Data de recepció:** 27/11/2024 **Origen:** Portada pel peticionari
**Tipus de mostra:** SPT
**Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:** N17883/2
**Envolcall:** Bossa de plàstic **Dimensions / pes:** 1/2 kg

**Descripció de la mostra:**

***Sorra argilosa cohesiva de composició granítica amb nuclis carbonatats. Conté algunes graves mitges-fines de pissarra, quars, esquist... Poca humitat.***

**Treballs sol·licitats i realitzats:**

X Granulometria per tamissat segons UNE 17892-4/2019

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

**Resultats dels assaigs:** La granulometria queda reflectida en el full següent

**ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL UNE103202/95 i UNE 83963/2008**

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 3/12/2024 pH de la suspensió: 7,2
Data finalització d'assaig: 4/12/2024 Resultat: **NEGATIU (No detectat)**

% de material que passa pel UNE 2: 71

**RESULTATS**

| | | |
|---|---|---|
| **Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% $SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,05** |
| **Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% $SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,04** |

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:

**Expressat en $SO^{3-}$ :** **< 0,03** **%**
**Expressat en $CaSO_4 \cdot 2H_2O$:** **< 0,08** **%**
**Expressat en mg $SO_4^{2-}$ per kg sòl sec:** **< 353**

**OBSERVACIONS:** **Cops de clava**: 23+40+Retop **(Donat pel peticionari)**
**SOBRANT:**

En el laboratori resta mostra sobrant emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data: **11/01/2025**

**Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per TERRES LCT,SL en revisió nº 10.13**

**Data d'emissió de l'informe:** **11/12/2024**

**Signatari**

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Carretera de Piera nº 33, local D 08760 Martorell

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)

Firmado digitalmente por 77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2024.12.11 18:19:30 +01'00'

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

# INFORME D'ASSAIG

Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/2



## ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT — UNE 17892-4/2019

Data d'inici de l'assaig: 3/12/2024 Data finalització d'assaig: 4/12/2024


| Tamís UNE Designació i obertura (mm) | Retingut tamís parcial (g) | Retingut tamis total (g) | Passa en mostra total (g) | Passa en mostra total (%) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 100,0 |
| 80 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 100,0 |
| 63 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 100,0 |
| 50 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 100,0 |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 100,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 100,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 100,0 |
| 12,5 | 38,43 | 38,43 | 536,3 | 93,3 |
| 10 | 11,33 | 11,33 | 525,0 | 91,3 |
| 6,3 | 25,52 | 25,52 | 499,5 | 86,9 |
| 5 | 14,45 | 14,45 | 485,0 | 84,4 |
| 2 | 79,02 | 79,02 | 406,0 | 70,6 |
| 1,25 | 22,48 | 74,27 | 331,7 | 57,7 |
| 0,4 | 37,84 | 125,02 | 206,7 | 36,0 |
| 0,16 | 18,02 | 59,53 | 147,2 | 25,6 |
| 0,08 | 6,44 | 21,28 | 125,9 | 21,9 |

| Humitat higroscòpica de la fracció inferior a 2 mm | | |
|---|---|---|
| Refer. tara | P-113 | |
| t+S+A | 72,02 | g |
| t+S | 71,05 | g |
| t | 15,65 | g |
| Humitat higroscòpica | 1,75 | % |
| Factor de correcció: f | 0,9828 | |

Factor de correcció $f_1$ = 1,0000

Factor de correcció $f_2$ = 3,3038

## GRÀFIC GRANULOMÈTRIC




Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

# INFORME D'ASSAIG

Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/3



## LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

**Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.**

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

**Dades del peticionari:**

0971 LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª 08740 - Sant Andreu de la Barca TF:93 682 18 96 NIF: B-66631664

**Identificació de la mostra donada pel peticionari:** ***LLINARS***
**Referència donada pel peticionari:** ***Sondeig : S-2***
**Altres referències de la mostra:** ***Profunditat: 1,8 a 2,15 m***

**Data de recepció:** 27/11/2024 **Origen:** Portada pel peticionari
**Tipus de mostra:** SPT
**Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:** N17883/3
**Envolcall:** Bossa de plàstic **Dimensions / pes:** 3/4 kg

**Descripció de la mostra:**

***Sorra argilosa granítica amb notables punts blancs (feldspats alterats) cohesiva, carbonatada, amb sorres granítiques i graves de pissarra, quars, esquist... De ida gruixuda a fina, disgregada. Baixa humitat.***

**Treballs sol·licitats i realitzats:**

X Granulometria per tamissat segons UNE 17892-4/2019

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

X Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96

**Resultats dels assaigs:** Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

**OBSERVACIONS:** **Cops de clava:** 32+50+Retop **(Donat pel peticionari)**
**SOBRANT:**

En el laboratori resta mostra sobrant emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data: **11/01/2025**

**Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per TERRES LCT,SL en revisió nº 10.13**

**Data d'emissió de l'informe:** **11/12/2024**

**Signatari**

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L. Carretera de Piera nº 33, local D 08760 - Martorell

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Firmado digitalmente por 77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2024.12.11 18:20:11 +01'00'

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/3



**ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT** **UNE 17892-4/2019**

Data d'inici de l'assaig: 3/12/2024 Data finalització d'assaig: 4/12/2024

| Tamís UNE Designació i obertura (mm) | Retingut tamís parcial (g) | Retingut tamis total (g) | Passa en mostra total (g) | Passa en mostra total (%) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | 100,0 |
| 80 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | 100,0 |
| 63 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | 100,0 |
| 50 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | 100,0 |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | 100,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | 100,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | 100,0 |
| 12,5 | 28,06 | 28,06 | 653,9 | 95,9 |
| 10 | 10,71 | 10,71 | 643,2 | 94,3 |
| 6,3 | 24,86 | 24,86 | 618,4 | 90,7 |
| 5 | 12,16 | 12,16 | 606,2 | 88,9 |
| 2 | 65,48 | 65,48 | 540,7 | 79,3 |
| 1,25 | 7,00 | 44,65 | 496,1 | 72,7 |
| 0,4 | 20,68 | 131,92 | 364,2 | 53,4 |
| 0,16 | 13,41 | 85,54 | 278,6 | 40,9 |
| 0,08 | 5,59 | 35,66 | 243,0 | 35,6 |


Humitat higroscòpica de la fracció inferior a 2 mm

| | | |
|---|---|---|
| Refer. tara P-118 | | |
| t+S+A | 42,37 | g |
| t+S | 42,24 | g |
| t | 16,24 | g |
| Humitat higroscòpica | 0,50 | % |
| Factor de correcció: f | 0,9950 | |

Factor de correcció $f_1$ = 1,0000

Factor de correcció $f_2$ = 6,3790

## GRÀFIC GRANULOMÈTRIC




Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

| **INFORME D'ASSAIG** Segons Norma UNE 66803/89 | Identificació de l'informe: N17883/3 |  |
|---|---|---|

## ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL — UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 3/12/2024 pH de la suspensió: 7,2

Data finalització d'assaig: 4/12/2024 Resultat: **NEGATIU (No detectat)**

% de material que passa pel UNE 2: 79

**RESULTATS**

| | | |
|---|---|---|
| **Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,05** |
| **Contingut sulfats solubles respecte mostra original (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,04** |

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:

**Expressat en $SO^{3-}$:** **< 0,03 %**

**Expressat en $CaSO_4 \cdot 2H_2O$:** **< 0,09 %**

**Expressat en mg $SO_4^{2-}$ per kg sòl sec:** **< 396**


## ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE — UNE 103600/96

Data inici de l'assaig: 3/12/2024 Data final de l'assaig: 4/12/2024

Condicions de l'assaig:

| Humitat | Compactació |
|---|---|
| Sec (w 50) | 3 capes/ 7 cops per capa |

Constant de l'anell dinamomètric (N/div): 10,05 (Data de calibratge): 29/2/2024




**RESULTATS:** **Índex d'inflament (MPa)** **0,02**

**Cànvi potencial de volun** **0,21 NO CRÍTIC**

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

# INFORME D'ASSAIG

Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/4



**LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ**

**Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.**

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

**Dades del peticionari:**

0971 LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª 08740 - Sant Andreu de la Barca TF:93 682 18 96 NIF: B-66631664

**Identificació de la mostra donada pel peticionari:** ***LLINARS***
**Referència donada pel peticionari:** ***Sondeig: S-1***
**Altres referències de la mostra:** ***Profunditat: 1 ,2 a 1,8 m***

**Data de recepció:** 27/11/2024 **Origen:** Portada pel peticionari
**Tipus de mostra:** Testimoni Continu
**Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:** N17883/4
**Envolcall:** Embolcall de plàstic **Dimensions / pes:** 49 cm de longitud i 7 cm de diàmetre

**Descripció de la mostra:**

***Argila marró amb sorres i alguna grava angulosa aïllada, i punts de carbonats blancs. Humida i cohesiva.***

**Treballs sol·licitats i realitzats:**

X Assaig de compressió simple segons UNE 17892-2/2019

X Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96

**Resultats dels assaigs:** Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

**OBSERVACIONS:**

**SOBRANT:**

En el laboratori resta mostra sobrant emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data: **11/01/2025**

**Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per TERRES LCT,SL en revisió nº 10.13**

**Data d'emissió de l'informe:** **11/12/2024**

**Signatari**

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L. Carretera de Piera nº 33, local D 08760 - Martorell

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Firmado digitalmente por 77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2024.12.11 18:20:39 +01'00'

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/4




**ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE** **UNE 103600/96**

Data inici de l'assaig: 3/12/2024 Data final de l'assaig: 4/12/2024

Condicions de l'assaig:

| Humitat | Compactació |
|---|---|
| Sec (w 50) | 3 capes/ 7 cops per capa |

Constant de l'anell dinamomètric (N/div): 10,05 (Data de calibratge): 29/02/2024




| | | |
|---|---|---|
| **RESULTATS:** | **Índex d'inflament (MPa)** | **0,11** |
| | **Cànvi potencial de volum** | **2,68 MARGINAL** |

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/4



**ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE** **UNE 17892-2/2019** Pàgina 1 de 2

Data d'assaig: 4/11/2024 Tipus de mostra: **INTACTA**

Velocitat de deformació unitària: **1,956 mm/min** Tipus de mesura de força: Cèl·lula de càrrega de 50 KN

**Dades de la mostra cilíndrica:**

| | |
|---|---|
| Diàmetre: | 6,31 cm |
| Secció: | 31,26 cm² |
| Longitud: | 13,04 cm |
| Volum: | 407,57 cm³ |

**Arxiu informàtic nº: PR-1/1002**

| | |
|---|---|
| Pes humit: | 880,42 g |
| Humitat: | 14,6 % |
| Densitat humida: | 2,16 g/cm³ |
| Densitat seca: | 1,88 g/cm³ |

| Deformació (mm) | Càrregues N | Secció corregida (cm²) | Tensió Kp/cm² | Deformació (mm) | Càrregues N | Secció corregida (cm²) | Tensió Kp/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 | 0 | 31,26 | 0,00 | 6,720 | 804 | 32,95 | 2,49 |
| 0,142 | 156 | 31,29 | 0,51 | 6,827 | 810 | 32,98 | 2,50 |
| 0,253 | 200 | 31,32 | 0,65 | 6,939 | 816 | 33,01 | 2,52 |
| 0,362 | 232 | 31,34 | 0,75 | 7,032 | 825 | 33,04 | 2,55 |
| 0,476 | 259 | 31,37 | 0,84 | 7,157 | 831 | 33,07 | 2,56 |
| 0,583 | 282 | 31,40 | 0,92 | 7,260 | 834 | 33,10 | 2,57 |
| 0,694 | 309 | 31,42 | 1,00 | 7,378 | 842 | 33,13 | 2,59 |
| 0,806 | 327 | 31,45 | 1,06 | 7,491 | 851 | 33,16 | 2,62 |
| 0,911 | 347 | 31,48 | 1,12 | 7,603 | 854 | 33,19 | 2,62 |
| 1,022 | 362 | 31,50 | 1,17 | 7,710 | 860 | 33,22 | 2,64 |
| 1,142 | 383 | 31,53 | 1,24 | 7,821 | 866 | 33,25 | 2,66 |
| 1,243 | 397 | 31,56 | 1,28 | 7,935 | 875 | 33,28 | 2,68 |
| 1,352 | 409 | 31,58 | 1,32 | 8,040 | 881 | 33,31 | 2,70 |
| 1,466 | 421 | 31,61 | 1,36 | 8,147 | 887 | 33,34 | 2,71 |
| 1,579 | 436 | 31,64 | 1,41 | 8,258 | 893 | 33,37 | 2,73 |
| 1,682 | 447 | 31,66 | 1,44 | 8,363 | 901 | 33,40 | 2,75 |
| 1,798 | 459 | 31,69 | 1,48 | 8,474 | 904 | 33,43 | 2,76 |
| 1,898 | 468 | 31,72 | 1,50 | 8,588 | 913 | 33,46 | 2,78 |
| 2,010 | 480 | 31,74 | 1,54 | 8,693 | 916 | 33,49 | 2,79 |
| 2,114 | 492 | 31,77 | 1,58 | 8,802 | 925 | 33,52 | 2,81 |
| 2,224 | 503 | 31,80 | 1,61 | 8,916 | 928 | 33,55 | 2,82 |
| 2,335 | 509 | 31,83 | 1,63 | 9,025 | 934 | 33,58 | 2,84 |
| 2,447 | 521 | 31,85 | 1,67 | 9,134 | 943 | 33,61 | 2,86 |
| 2,549 | 527 | 31,88 | 1,69 | 9,246 | 946 | 33,64 | 2,87 |
| 2,663 | 539 | 31,91 | 1,72 | 9,340 | 951 | 33,67 | 2,88 |
| 2,772 | 545 | 31,93 | 1,74 | 9,455 | 957 | 33,70 | 2,90 |
| 2,870 | 557 | 31,96 | 1,78 | 9,560 | 963 | 33,73 | 2,91 |
| 2,982 | 562 | 31,99 | 1,79 | 9,665 | 969 | 33,76 | 2,93 |
| 3,087 | 571 | 32,01 | 1,82 | 9,774 | 978 | 33,79 | 2,95 |
| 3,205 | 580 | 32,04 | 1,85 | 9,884 | 981 | 33,82 | 2,96 |
| 3,305 | 586 | 32,07 | 1,86 | 9,986 | 987 | 33,85 | 2,97 |
| 3,412 | 595 | 32,10 | 1,89 | 10,080 | 996 | 33,87 | 3,00 |
| 3,526 | 601 | 32,12 | 1,91 | 10,172 | 999 | 33,90 | 3,00 |
| 3,637 | 610 | 32,15 | 1,93 | 10,251 | 1005 | 33,92 | 3,02 |
| 3,746 | 618 | 32,18 | 1,96 | 10,344 | 1010 | 33,95 | 3,03 |
| 3,860 | 627 | 32,21 | 1,98 | 10,438 | 1013 | 33,98 | 3,04 |
| 3,974 | 633 | 32,24 | 2,00 | 10,522 | 1019 | 34,00 | 3,06 |
| 4,081 | 639 | 32,27 | 2,02 | 10,621 | 1025 | 34,03 | 3,07 |
| 4,201 | 648 | 32,30 | 2,05 | 10,716 | 1025 | 34,05 | 3,07 |
| 4,312 | 657 | 32,32 | 2,07 | 10,804 | 1031 | 34,08 | 3,08 |
| 4,417 | 663 | 32,35 | 2,09 | 10,901 | 1037 | 34,11 | 3,10 |
| 4,526 | 669 | 32,38 | 2,11 | 10,994 | 1040 | 34,13 | 3,11 |
| 4,642 | 680 | 32,41 | 2,14 | 11,089 | 1043 | 34,16 | 3,11 |
| 4,752 | 683 | 32,44 | 2,15 | 11,183 | 1046 | 34,19 | 3,12 |
| 4,859 | 689 | 32,47 | 2,16 | 11,273 | 1049 | 34,21 | 3,13 |
| 4,972 | 698 | 32,49 | 2,19 | 11,368 | 1052 | 34,24 | 3,13 |
| 5,086 | 704 | 32,52 | 2,21 | 11,459 | 1052 | 34,27 | 3,13 |
| 5,193 | 707 | 32,55 | 2,21 | 11,553 | 1055 | 34,29 | 3,14 |
| 5,304 | 719 | 32,58 | 2,25 | 11,643 | 1055 | 34,32 | 3,13 |
| 5,416 | 722 | 32,61 | 2,26 | 11,732 | 1058 | 34,35 | 3,14 |
| 5,518 | 730 | 32,64 | 2,28 | 11,824 | 1058 | 34,37 | 3,14 |
| 5,634 | 739 | 32,67 | 2,31 | 11,914 | 1055 | 34,40 | 3,13 |
| 5,746 | 745 | 32,70 | 2,32 | 12,009 | 1055 | 34,43 | 3,12 |
| 5,853 | 751 | 32,72 | 2,34 | 12,100 | 1052 | 34,45 | 3,11 |
| 5,960 | 760 | 32,75 | 2,37 | 12,185 | 1052 | 34,48 | 3,11 |
| 6,067 | 766 | 32,78 | 2,38 | 12,278 | 1049 | 34,50 | 3,10 |
| 6,178 | 775 | 32,81 | 2,41 | 12,355 | 1043 | 34,53 | 3,08 |
| 6,279 | 778 | 32,84 | 2,42 | 12,452 | 1034 | 34,56 | 3,05 |
| 6,395 | 786 | 32,87 | 2,44 | 12,533 | 1022 | 34,58 | 3,01 |
| 6,493 | 789 | 32,89 | 2,45 | 12,623 | 1005 | 34,61 | 2,96 |
| 6,611 | 798 | 32,92 | 2,47 | 12,711 | 984 | 34,63 | 2,90 |

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89


Identificació de l'informe: N17883/4




**ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE** **UNE 17892-2/2019** **GRÀFIQUES DE L'ASSAIG**



**GRÀFICA DEFORMACIÓ - CÀRREGA**




**GRÀFICA DEFORMACIÓ - TENSIÓ**




Punt de trencament

**Forma de trencament**



**RESULTATS**

| | | |
|---|---|---|
| **Càrrega de trencament:** | **3,15 Kg/cm²** | **308,65 KPa** |
| **Deformació trencament:** | **8,82 %** | **11,50 mm** |

**Angle de trencament:** **65º** **Tipus de comportament:** **Semiplàstic**

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

# INFORME D'ASSAIG

Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/5



**LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ**

**Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.**

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

**Dades del peticionari:**

0971 LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª 08740 - Sant Andreu de la Barca TF:93 682 18 96 NIF: B-66631664

**Identificació de la mostra donada pel peticionari:** ***LLINARS***
**Referència donada pel peticionari:** ***Sondeig: S-2***
**Altres referències de la mostra:** ***Profunditat: 1 ,0 a 1,6 m***

**Data de recepció:** 27/11/2024 **Origen:** Portada pel peticionari
**Tipus de mostra:** Inalterada
**Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:** N17783/1
**Envolcall:** Tub de PVC **Dimensions / pes:** 60 cm de longitud i 6 cm de diàmetre

**Descripció de la mostra:**

***Argila una mica sorrencaa dispersa, conté nuclis amb carbonats blancs i passades arenoses-gravoses intercalades. Lleugera humitat.***

**Treballs sol·licitats i realitzats:**

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

X Assaig de compressió simple segons UNE 17892-2/2019

**Resultats dels assaigs:** Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

**OBSERVACIONS:** **Cops de clava:** 17+20+17+17 **(Donat pel peticionari)**

**SOBRANT:**

En el laboratori resta mostra sobrant emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data: **11/01/2025**

**Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i softw are elaborat integrament per TERRES LCT,SL en revisió nº 10.13**

**Data d'emissió de l'informe:** **11/12/2024**

**Signatari**

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Carretera de Piera nº 33, local D 08760 - Martorell

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Firmado digitalmente por 77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2024.12.11 18:19:51 +01'00'

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG** Segons Norma UNE 66803/89 | Identificació de l'informe: N17883/5 | 

**ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL UNE103202/95 i UNE 83963/2008**

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 3/12/2024 pH de la suspensió: 7,2

Data finalització d'assaig: 4/12/2024 Resultat: **NEGATIU (No detectat)**

% de material que passa pel UNE 2: 80

**RESULTATS**

| | | |
|---|---|---|
| **Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,05** |
| **Contingut sulfats solubles respecte mostra original (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,04** |

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:

**Expressat en $SO^{3-}$ :** < **0,03** **%**

**Expressat en $CaSO_4 \cdot 2H_2O$:** **< 0,09** **%**

**Expressat en mg $SO_4^{2-}$ per kg sòl sec:** **< 399**

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/5



**ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE** **UNE 17892-2/2019** Pàgina 1 de 2

Data d'assaig: 4/12/2024 Tipus de mostra: **INTACTA**

Velocitat de deformació unitària: **1,801 mm/min** Tipus de mesura de força: Cèl·lula de càrrega de 50 KN

**Dades de la mostra cilíndrica:**

| | |
|---|---|
| Diàmetre: | 5,81 cm |
| Secció: | 26,50 cm² |
| Longitud: | 12,01 cm |
| Volum: | 318,25 cm³ |

**Arxiu informàtic nº: PR-1/1004**

| | |
|---|---|
| Pes humit: | 677,54 g |
| Humitat: | 9,2 % |
| Densitat humida: | 2,13 g/cm³ |
| Densitat seca: | 1,95 g/cm³ |

| Deformació (mm) | Càrregues N | Secció corregida (cm²) | Tensió Kp/cm² | Deformació (mm) | Càrregues N | Secció corregida (cm²) | Tensió Kp/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 | 0 | 26,50 | 0,00 | 3,148 | 542 | 27,21 | 2,03 |
| 0,072 | 55 | 26,51 | 0,21 | 3,211 | 545 | 27,23 | 2,04 |
| 0,120 | 67 | 26,53 | 0,26 | 3,259 | 548 | 27,24 | 2,05 |
| 0,159 | 76 | 26,53 | 0,29 | 3,301 | 557 | 27,25 | 2,08 |
| 0,207 | 91 | 26,54 | 0,35 | 3,364 | 557 | 27,26 | 2,08 |
| 0,249 | 100 | 26,55 | 0,38 | 3,423 | 562 | 27,28 | 2,10 |
| 0,312 | 111 | 26,57 | 0,43 | 3,462 | 568 | 27,29 | 2,12 |
| 0,371 | 126 | 26,58 | 0,48 | 3,517 | 574 | 27,30 | 2,14 |
| 0,421 | 138 | 26,59 | 0,53 | 3,565 | 580 | 27,31 | 2,17 |
| 0,467 | 147 | 26,60 | 0,56 | 3,604 | 583 | 27,32 | 2,18 |
| 0,522 | 159 | 26,61 | 0,61 | 3,679 | 586 | 27,34 | 2,19 |
| 0,574 | 170 | 26,63 | 0,65 | 3,722 | 592 | 27,35 | 2,21 |
| 0,633 | 179 | 26,64 | 0,69 | 3,775 | 595 | 27,36 | 2,22 |
| 0,688 | 191 | 26,65 | 0,73 | 3,825 | 601 | 27,37 | 2,24 |
| 0,731 | 200 | 26,66 | 0,76 | 3,869 | 601 | 27,38 | 2,24 |
| 0,775 | 209 | 26,67 | 0,80 | 3,934 | 607 | 27,40 | 2,26 |
| 0,832 | 221 | 26,68 | 0,84 | 3,987 | 607 | 27,41 | 2,26 |
| 0,891 | 226 | 26,70 | 0,86 | 4,039 | 613 | 27,42 | 2,28 |
| 0,941 | 238 | 26,71 | 0,91 | 4,087 | 615 | 27,43 | 2,29 |
| 0,989 | 247 | 26,72 | 0,94 | 4,142 | 621 | 27,45 | 2,31 |
| 1,039 | 256 | 26,73 | 0,98 | 4,201 | 624 | 27,46 | 2,32 |
| 1,098 | 265 | 26,74 | 1,01 | 4,256 | 624 | 27,47 | 2,32 |
| 1,153 | 274 | 26,76 | 1,04 | 4,293 | 630 | 27,48 | 2,34 |
| 1,192 | 282 | 26,76 | 1,07 | 4,354 | 630 | 27,50 | 2,34 |
| 1,254 | 291 | 26,78 | 1,11 | 4,411 | 633 | 27,51 | 2,35 |
| 1,313 | 300 | 26,79 | 1,14 | 4,465 | 636 | 27,52 | 2,36 |
| 1,354 | 309 | 26,80 | 1,18 | 4,522 | 639 | 27,54 | 2,37 |
| 1,409 | 315 | 26,81 | 1,20 | 4,566 | 639 | 27,55 | 2,37 |
| 1,455 | 324 | 26,82 | 1,23 | 4,623 | 639 | 27,56 | 2,36 |
| 1,500 | 330 | 26,83 | 1,25 | 4,673 | 642 | 27,57 | 2,37 |
| 1,559 | 338 | 26,85 | 1,28 | 4,727 | 645 | 27,58 | 2,38 |
| 1,618 | 347 | 26,86 | 1,32 | 4,767 | 648 | 27,59 | 2,39 |
| 1,664 | 353 | 26,87 | 1,34 | 4,826 | 651 | 27,61 | 2,40 |
| 1,719 | 362 | 26,88 | 1,37 | 4,874 | 654 | 27,62 | 2,41 |
| 1,771 | 368 | 26,90 | 1,40 | 4,931 | 651 | 27,63 | 2,40 |
| 1,815 | 377 | 26,91 | 1,43 | 4,981 | 654 | 27,65 | 2,41 |
| 1,874 | 383 | 26,92 | 1,45 | 5,038 | 654 | 27,66 | 2,41 |
| 1,922 | 389 | 26,93 | 1,47 | 5,088 | 657 | 27,67 | 2,42 |
| 1,975 | 397 | 26,94 | 1,50 | 5,140 | 657 | 27,68 | 2,42 |
| 2,029 | 403 | 26,95 | 1,52 | 5,197 | 657 | 27,70 | 2,42 |
| 2,082 | 415 | 26,97 | 1,57 | 5,241 | 657 | 27,71 | 2,42 |
| 2,125 | 421 | 26,98 | 1,59 | 5,302 | 660 | 27,72 | 2,43 |
| 2,182 | 424 | 26,99 | 1,60 | 5,341 | 663 | 27,73 | 2,44 |
| 2,235 | 433 | 27,00 | 1,64 | 5,409 | 657 | 27,75 | 2,41 |
| 2,287 | 439 | 27,01 | 1,66 | 5,457 | 660 | 27,76 | 2,42 |
| 2,342 | 442 | 27,03 | 1,67 | 5,501 | 660 | 27,77 | 2,42 |
| 2,388 | 450 | 27,04 | 1,70 | 5,571 | 660 | 27,79 | 2,42 |
| 2,436 | 456 | 27,05 | 1,72 | 5,617 | 660 | 27,80 | 2,42 |
| 2,492 | 462 | 27,06 | 1,74 | 5,671 | 657 | 27,81 | 2,41 |
| 2,547 | 471 | 27,07 | 1,77 | 5,722 | 660 | 27,82 | 2,42 |
| 2,591 | 477 | 27,08 | 1,80 | 5,783 | 660 | 27,84 | 2,42 |
| 2,639 | 480 | 27,09 | 1,81 | 5,833 | 660 | 27,85 | 2,42 |
| 2,698 | 489 | 27,11 | 1,84 | 5,868 | 654 | 27,86 | 2,39 |
| 2,748 | 495 | 27,12 | 1,86 | 5,925 | 657 | 27,87 | 2,40 |
| 2,796 | 501 | 27,13 | 1,88 | 5,977 | 654 | 27,89 | 2,39 |
| 2,855 | 506 | 27,14 | 1,90 | 6,030 | 651 | 27,90 | 2,38 |
| 2,899 | 509 | 27,15 | 1,91 | 6,086 | 648 | 27,91 | 2,37 |
| 2,951 | 518 | 27,17 | 1,94 | 6,130 | 645 | 27,92 | 2,36 |
| 2,997 | 524 | 27,18 | 1,97 | 6,180 | 642 | 27,94 | 2,34 |
| 3,063 | 530 | 27,19 | 1,99 | 6,235 | 639 | 27,95 | 2,33 |
| 3,111 | 533 | 27,20 | 2,00 | 6,294 | 636 | 27,96 | 2,32 |

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89


Identificació de l'informe: N17883/5




**ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE** **UNE 17892-2/2019** **GRÀFIQUES DE L'ASSAIG**



**GRÀFICA DEFORMACIÓ - CÀRREGA**




**GRÀFICA DEFORMACIÓ - TENSIÓ**





Punt de trencament

**RESULTATS**

| | | |
|---|---|---|
| **Càrrega de trencament:** | **2,44 Kg/cm²** | **239,16 KPa** |
| **Deformació trencament:** | **4,41 %** | **5,30 mm** |

**Angle de trencament:** **61º** **Tipus de comportament:** **Semirígid**

**Forma de trencament**



Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

# INFORME D'ASSAIG

Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/6



## LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

**Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.**

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

**Dades del peticionari:**

0971 LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª 08740 - Sant Andreu de la Barca TF:93 682 18 96 NIF: B-66631664

**Identificació de la mostra donada pel peticionari:** ***LLINARS***
**Referència donada pel peticionari:** ***Sondeig: S-1***
**Altres referències de la mostra:** ***Profunditat: 3,6 a 4,0 m***
**Data de recepció:** 27/11/2024 **Origen:** Portada pel peticionari
**Tipus de mostra:** Inalterada
**Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:** N17883/6
**Envolcall:** Tub de PVC **Dimensions / pes:** 60 cm de longitud i 6 cm de diàmetre
**Descripció de la mostra:**

***Sorra de gra fi amb abundant matriu argilosa marró (algun petit nucli més argilós i cohesiu). Baixa humitat. Hi ha alguna grava fina granítica i de quars blanc.***

**Treballs sol·licitats i realitzats:**

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE 103202/95

X Assaig de tall directe segons UNE 107892-10/2019 tipus UU no submergit amb càrregues 1, 2 i 3 Kg/cm² **(Nota 1)**

**Resultats dels assaigs:** Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

**OBSERVACIONS:** **Cops de clava:** **(Donat pel peticionari)**

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus ***representatiu*** emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data: **11/01/2025**

**HISTÒRIC**

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

**Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13**

**Data d'emissió de l'informe:** **11/12/2024**

**Signatari**

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. Carretera de Piera nº 33, local D 08760 - Martorell

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)

Firmado digitalmente por 77296239R JOSE MARIA TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2024.12.11 18:21:35 +01'00'

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371



**ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL UNE103202/95 i UNE 83963/2008**

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 3/12/2024 pH de la suspensió: 7,1

Data finalització d'assaig: 4/12/2024 Resultat: **NEGATIU (No detectat)**

% de material que passa pel UNE 2: 73

**RESULTATS**

| | | |
|---|---|---|
| **Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,05** |
| **Contingut sulfats solubles respecte mostra original (%$SO_4^{2-}$):** | **<** | **0,04** |

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:

**Expressat en $SO^{3-}$:** **< 0,03** **%**

**Expressat en $CaSO_4 \cdot 2H_2O$:** **< 0,08** **%**

**Expressat en mg $SO_4^{2-}$ per kg sòl sec:** **< 365**

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/6




ASSAIG DE TALL DIRECTE — UNE 107892-10/2019 — Pàgina 1 de 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipus de mostra: | **Inalterada** | Tipus d'assaig: | **UU no submergit** |
| Mesura de força: | cèl·lula de càrrega de 5 KN | Velocitat de desplaçament: | **1,5 mm/min** |
| Data d'inici de l'assaig: | 3/12/2024 | Data final de l'assaig: | 4/12/2024 |

**Dades de les provetes:**

| | Proveta 1 | Proveta 2 | Proveta 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de consolidació (hores) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Data de trencament | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 4/12/2024 | | | |
| Consolidació (KPa) | 100,5 | 201,0 | 301,5 | | | |
| Diàmetre de la mostra (mm) | 49,85 | 49,85 | 49,85 | | | |
| Altura de la mostra (mm) | 24,08 | 25,49 | 24,44 | | | |
| Humitat inicial (%) | 8,02 | 8,01 | 8,01 | | | |
| Humitat final (%) | 7,93 | 7,79 | 6,55 | | | |
| Índex de buits inicial | 0,463 | 0,460 | 0,463 | | | |
| Índex de buits final | 0,527 | 0,472 | 0,451 | | | |
| Densitat aparent (gr/cm$^3$) | 1,99 | 2,00 | 1,99 | | | |
| Densitat seca (gr/cm$^3$) | 1,85 | 1,85 | 1,85 | | | |
| Pes específic relatiu | 2,70 | 2,70 | 2,70 | | | |
| Grau de saturació inicial (%) | 46,8 | 47,0 | 46,7 | | | |


**TENSIÓ TANGENCIAL - NORMAL**






**RESULTATS**

| | |
|---|---|
| **Àngle de fregament intern:** | **42,9 graus** |
| **Cohesió:** | **0,23 Kg/cm²** |
| | **23,31 KPa** |

**Nota**: El càlcul de tensions es realitza amb la correcció d'àrea.




Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

**TERRES** **Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.**

Ctera. de Piera, nº 33 – local D 08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

**INFORME D'ASSAIG**
Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l'informe: N17883/6



| **ASSAIG DE TALL DIRECTE** | | | | **UNE 103401/98** | | | | **Dades de l'assaig** Pàgina 2 de 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensió axial (KPa): | | 100,50 | | Tensió axial (KPa): | | 200,99 | | Tensió axial (KPa): | | 301,49 | |
| Desplaçament (mm) | | Força horitz | Tensió tang | Desplaçament (mm) | | Força horitz | Tensió tang | Desplaçament (mm) | | Força horitz | Tensió tang |
| Horitzontal | Vertical | (N) | (KPa) | Horitzontal | Vertical | (N) | (KPa) | Horitzontal | Vertical | (N) | (KPa) |
| 0,25 | 0,11 | 105,3 | 54,30 | 0,25 | 0,60 | 68,3 | 35,22 | 0,25 | 0,65 | 125,9 | 71,41 |
| 0,50 | 0,12 | 227,5 | 118,07 | 0,50 | 0,59 | 229,6 | 119,16 | 0,50 | 0,64 | 305,8 | 174,58 |
| 0,75 | -0,10 | 288,1 | 150,50 | 0,75 | 0,54 | 367,9 | 192,18 | 0,75 | 0,61 | 409,2 | 235,13 |
| 1,00 | -0,19 | 323,0 | 169,83 | 1,00 | 0,45 | 468,4 | 246,28 | 1,00 | 0,57 | 477,0 | 275,88 |
| 1,25 | -0,27 | 326,5 | 172,80 | 1,25 | 0,35 | 503,2 | 266,32 | 1,25 | 0,51 | 509,9 | 296,86 |
| 1,50 | -0,35 | 315,3 | 167,98 | 1,50 | 0,27 | 517,1 | 275,50 | 1,50 | 0,46 | 533,4 | 312,60 |
| 1,75 | -0,41 | 307,5 | 164,92 | 1,75 | 0,22 | 515,1 | 276,27 | 1,75 | 0,42 | 549,3 | 324,07 |
| 2,00 | -0,49 | 293,1 | 158,26 | 2,00 | 0,15 | 502,3 | 271,21 | 2,00 | 0,38 | 563,7 | 334,80 |
| 2,25 | -0,55 | 284,7 | 154,76 | 2,25 | 0,10 | 492,6 | 267,77 | 2,25 | 0,34 | 573,4 | 342,87 |
| 2,50 | -0,60 | 273,9 | 149,90 | 2,50 | 0,04 | 481,3 | 263,41 | 2,50 | 0,30 | 580,4 | 349,42 |
| 2,75 | -0,65 | 265,5 | 146,30 | 2,75 | -0,01 | 473,0 | 260,65 | 2,75 | 0,27 | 575,0 | 348,54 |
| 3,00 | -0,70 | 259,4 | 143,93 | 3,00 | -0,06 | 460,5 | 255,51 | 3,00 | 0,24 | 567,9 | 346,61 |
| 3,25 | -0,74 | 252,4 | 141,02 | 3,25 | -0,09 | 448,2 | 250,41 | 3,25 | 0,21 | 562,1 | 345,46 |
| 3,50 | -0,78 | 246,7 | 138,80 | 3,50 | -0,11 | 438,0 | 246,43 | 3,50 | 0,19 | 558,8 | 345,83 |
| 3,75 | -0,80 | 242,3 | 137,28 | 3,75 | -0,14 | 434,6 | 246,24 | 3,75 | 0,17 | 545,8 | 340,16 |
| 4,00 | -0,83 | 237,9 | 135,75 | 4,00 | -0,15 | 429,2 | 244,90 | 4,00 | 0,17 | 533,0 | 334,54 |
| 4,25 | -0,86 | 233,5 | 134,19 | 4,25 | -0,16 | 420,1 | 241,42 | 4,25 | 0,16 | 526,3 | 332,69 |
| 4,50 | -0,89 | 229,0 | 132,55 | 4,50 | -0,17 | 413,8 | 239,51 | 4,50 | 0,15 | 520,3 | 331,26 |
| 4,75 | -0,91 | 224,6 | 130,94 | 4,75 | -0,18 | 409,7 | 238,85 | 4,75 | 0,15 | 517,1 | 331,61 |
| 5,00 | -0,94 | 219,4 | 128,84 | 5,00 | -0,20 | 412,0 | 241,94 | 5,00 | 0,14 | 510,7 | 329,89 |
| 5,25 | -0,96 | 216,1 | 127,83 | 5,25 | -0,21 | 415,6 | 245,84 | 5,25 | 0,14 | 501,7 | 326,45 |
| 5,50 | -0,98 | 215,5 | 128,42 | 5,50 | -0,22 | 412,9 | 246,05 | 5,50 | 0,14 | 491,9 | 322,44 |
| 5,75 | -1,00 | 216,1 | 129,73 | 5,75 | -0,23 | 405,0 | 243,14 | 5,75 | 0,14 | 487,5 | 321,93 |
| 6,00 | -1,01 | 216,4 | 130,89 | 6,00 | -0,23 | 398,3 | 240,90 | 6,00 | 0,15 | 484,8 | 322,54 |
| 6,25 | -1,03 | 215,8 | 131,51 | 6,25 | -0,24 | 402,5 | 245,28 | 6,25 | 0,15 | 483,2 | 323,90 |
| 6,50 | -1,05 | 216,1 | 132,69 | 6,50 | -0,24 | 411,5 | 252,67 | 6,50 | 0,15 | 485,2 | 327,71 |
| 6,75 | -1,06 | 214,1 | 132,47 | 6,75 | -0,24 | 406,5 | 251,50 | 6,75 | 0,16 | 486,1 | 330,83 |
| 7,00 | -1,06 | 211,5 | 131,86 | 7,00 | -0,23 | 406,3 | 253,31 | 7,00 | 0,16 | 484,0 | 331,93 |
| 7,25 | -1,07 | 208,4 | 130,94 | 7,25 | -0,23 | 415,3 | 260,93 | 7,25 | 0,17 | 484,9 | 335,13 |
| 7,50 | -1,07 | 208,3 | 131,90 | 7,50 | -0,23 | 425,1 | 269,17 | 7,50 | 0,17 | 482,9 | 336,35 |
| 7,75 | -1,07 | 208,3 | 132,93 | 7,75 | -0,22 | 422,5 | 269,63 | 7,75 | 0,17 | 487,2 | 342,01 |
| 8,00 | -1,07 | 212,6 | 136,75 | 8,00 | -0,22 | 421,4 | 271,06 | 8,00 | 0,18 | 482,2 | 341,18 |
| 8,25 | -1,07 | 212,9 | 138,04 | 8,25 | -0,21 | 424,8 | 275,42 | 8,25 | 0,19 | 484,5 | 345,54 |
| 8,50 | -1,06 | 213,2 | 139,34 | 8,50 | -0,21 | 427,4 | 279,33 | 8,50 | 0,20 | 484,3 | 348,17 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**VALORS PER A INTERPRETACIÓ RECTA DE REGRESSIÓ**

| | Tensió Normal KPa | Àrea corregida mm² | Tensió tangencial KPa |
|---|---|---|---|
| Proveta nº 1: | 112,16 | 1748,8 | 81,14 |
| Proveta nº 2: | 224,31 | 1748,8 | 156,83 |
| Proveta nº 3: | 336,47 | 1748,8 | 237,37 |

Equació de la recta de regressió: $\zeta = 0{,}6965 \cdot \sigma + 23{,}3167$

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.