

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**ANNEXES****ANNEX 1 : DADES TÈCNIQUES**

ANNEX 1.1 : INFORMACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA

ANNEX 1.2: DADES DE DISSENY DELS SISTEMES DE SANEJAMENT

ANNEX 1.3: DADES DE CABAL I PRODUCCIÓ DE FANGS ANY SENCER

ANNEX 2: OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

ANNEX 2.1 : PLA DE MOSTREIG ANALÍTIC

ANNEX 3: ENERGIA ELÈCTRICA SISTEMES SANEJAMENT

ANNEX 3.1: POTÈNCIES CONTRACTADES I TARIFES

ANNEX 3.2: FOTOVOLTAIQUES

ANNEX 3.3: PLANTES COGENERACIÓ EDAR MATARÓ I EDAR ALT MARESME


ANNEX 3.4: CONSUMS MENSUALS

ANNEX 4: DADES TÈCNIQUES DELS EQUIPS DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**ANNEX 1: DADES TÈCNIQUES****ANNEX 1.1: INFORMACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA**

Actualment el sanejament en alta d'aigües residuals urbanes de la comarca del Maresme està format per 11 sistemes, que són els següents:

- Sistema de Teià
- Sistema de Mataró
- EDAR d'Òrrius
- Sistema de Can Massuet – El Far
- Sistema de Llanerres
- Sistema d'Arenys
- Sistema de Sant Pol
- Sistema de Tordera
- EDAR St. Genís de Palafolls
- EDAR de St. Daniel (Tordera)
- Sistema de l'Alt Maresme

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**Sistema de Sanejament de Teià**

La depuradora de Teià rep les aigües residuals dels municipis de Teià, Alella, El Masnou, Premià de Mar i Premià de Dalt.

El sistema de sanejament està format per la xarxa de col·lectors, 8 estacions de bombament, EDAR i emissari submarí. Són les següents unitats:

- Col·lectors: La xarxa de col·lectors està inclosa en el sistema de sanejament; consta dels col·lectors interceptors en línia de platja del costat d'El Masnou i del costat de Premià, i dels col·lectors en alta situats en diferents rieres des del Masnou fins a Premià de Mar que

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



conflueixen en aquests interceptors.

- EB1 Cusi
- EB1bis Camping
- EB2 Alella
- EB3 Ocata
- EB5 Principal
- EB7 Vinya
- EB6 Premià Placeta
- EB8 Premià Verdaguer
- EDAR: consta d'una línia d'aigua (pretractament, decantació primària i tractament secundari) i d'una línia de fang (espessiment + deshidratació)
- Emissari submarí. L'aigua de sortida de planta s'evacua al medi (mar) via emissari.

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT:

EB1 CUSÍ

A aquest bombament arriba l'aigua residual de la zona dels antics laboratoris Cusi, a l'extrem sud-oest del sistema.

El bombament disposa de 2 bombes Sarlin d'impulsió d'aigua residual, Model S1 074 H1 (7,5 kW - 15 Amp), una reixa manual de desbast i un sobreeixidor.

EB1 bis CAMPING

A aquest bombament arriba l'aigua residual provinent del bombament EB1 Cusi i també de la zona de Can Teixidó del Masnou.

El bombament disposa de 2 bombes Sarlin d'impulsió d'aigua residual, Model S1 074 H1 (7,5 kW - 15 Amp), una reixa manual de desbast i un sobreeixidor.

EB2 ALELLA

A aquest bombament arriba l'aigua des de l'EB1 bis Càmping més tota l'aigua d'Alella i el sector del Masnou que aboca a la riera d'Alella, que circula pel col·lector en alta de la llera d'aquesta riera.

El bombament disposa de 3 bombes Flygt d'impulsió d'aigua residual, Model 3201.630 (22 kW - 40 Amp), 1 reixa automàtica de desbast, 1 grup electrogen, 1 comporta anti-inundació i 1 sobreeixidor.

EB3 OCATA

A aquest bombament arriba l'aigua des de l'EB2 Alella més tota l'aigua del nucli del Masnou.

El bombament disposa de 3 bombes Sulzer d'impulsió d'aigua residual, de 22 kw, i 1 sobreeixidor. També disposa d'emissari d'emergència d'uns 250 m mar endins.

EB5 PRINCIPAL TEIÀ

A aquest bombament arriba l'aigua des de l'EB3 Ocata, de l'EB6 i EB8 del costat Premià de Mar, i la del poble de Teià que ve pel col·lector de la riera del mateix nom. L'aigua és impulsada a l'EDAR.

El bombament disposa de 5 bombes d'impulsió d'aigua residual de 75 kw; 1 reixa automàtica de desbast amb cargol compactador dels residus de desbast; 1 comporta anti-inundació. Dispos

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



de 2 sobreixidors.

EB6 PLACETA (PREMIÀ)

A aquest bombament arriba l'aigua del vessant nord-est de Premià de Mar.

El bombament disposa de 3 bombes Sulzer d'impulsió d'aigua residual, 1 reixa fixa de desbast, 1 comporta anti-inundació i 1 grup electrogen. Disposa de sobreexidor.

EB7 VINYA

Aquest bombament rep l'aigua de la urbanització del mateix nom del terme de Teià.

El bombament disposa 2 bombes Flygt d'impulsió d'aigua residual, Model N 3152.181-264 (15 kW – 28 Amp), i 1 reixa manual de desbast. Disposa de sobreexidor.

EB8 VERDAGUER

A aquest bombament arriba l'aigua de Premià de Dalt i de la part nord de Premià de Mar i la bomba cap a l'extrem sud del nucli per evitar que afecti el seu clavegueram. En cas que el bombament no funcioni, l'aigua acaba arribant a l'EB6 Placeta.

El bombament disposa de: 4 bombes d'impulsió d'aigua residual, 1 reixa fixa de desbast; 1 compressor, que subministra aire comprimit al sistema pneumàtic d'accionament de les diverses portes d'accés a les diferents cambres del bombament; 1 dipòsit anti-ariet, per evitar cops d'ariet durant l'aturada de les bombes; 1 grup electrogen; i 1 comporta anti-inundació. Disposa de 2 sobreexidors.

EDAR DE TEIÀ

La línia d'aigua de l'EDAR de Teià està formada per les següents operacions unitàries: recepció d'aigües residuals en l'obra d'entrada amb unes comportes de bypass, desbast (2 línies), dessorrador-desgreixador (2 línies), decantació primària tipus rectangular (2 línies), tractament biològic per fangs activats (2 línies) i decantació secundària (2 línies).

La recepció d'aigua residual es realitza en un pou de gruixos / sorrer, on també s'impulsa el contingut del pou de buidats.

La línia de fangs està formada per: purga de fangs primaris, purga de fang biològic en excés, espessidor de gravetat (1 línia), deshidratació i emmagatzematge en una sitja de fang deshidratat de 90 m³.

Existeixen diversos elements auxiliars: bombes de drenatges, bombes de flotants, preparacions de reactius, bombes d'aigua de serveis, sistemes de desodorització, etc.

LÍNIA D'AIGUA

ENTRADA D'AIGUA

L'aigua d'entrada a l'EDAR està impulsada des del bombament principal (EB5 Principal) fins a un pou de gruixos situat a l'entrada. En aquest mateix punt s'incorporen els retorns de planta procedents del pou de buidats.

El pou de gruixos consta d'un pont grua amb cullera bivalva per a poder extreure les sorres que per diferència de densitat es sedimenten en el fons d'aquest, i situar-les en el seu corresponent contenidor.

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



PRETRACTAMENT DESBAST DE FINS

El desbast de fins consta de 2 tamisos automàtics marca QUILTON, de 3 mm de llum de pas. El funcionament normal del tamís és en automàtic i vindrà determinat per les varilles de nivell corresponents: si la reixa està molt reblerta, llavors puja el nivell de la làmina d'aigua i la reixa es posarà en marxa per acció de les varilles de nivell. A la sortida dels tamisos, hi ha una comporta per cada línia de pretractament, i també el mostrejador automàtic d'aigua d'entrada a planta. Els residus del desbast de fins s'evacuen fins a un contenidor a través d'un cargol transportador-compactador.

DESSORRADOR - DESGREIXADOR

L'aigua desbastada entra en l'etapa de dessorrador-desgreixador. Aquesta operació unitària consta de dos desarenadors en paral·lel i cadascun disposa d'una comporta d'entrada per a aïllar-ho. Cada unitat disposa d'un pont de tracció longitudinal amb motoreductor dotat d'una bomba de sorres i una rasqueta per a la recollida dels flotants. Les sorres extreïtes s'envien al classificador de sorres. L'aigua torna a capçalera de planta per la xarxa de drenatges i la sorra s'extreu fins a un contenidor. El classificador funcionarà normalment en automàtic. Els flotants es recullen mitjançant una rasqueta i s'envien a través d'un canal d'obra civil fins al concentrador de flotants. L'aigua sobrant retorna a capçalera de planta a través de la xarxa de drenatges. A la sortida dels desarenadors, existeixen 2 comportes: una per a cada decantador primari. Si fos necessari, existeix bypass de desarenador directament a decantador primari.

TRACTAMENT PRIMARI

Consta de dos decantadors primaris rectangulars. Cada decantador disposa d'un motorreductor central que fa circular el pont amb les seves rasquetes de fons i de superfície. També existeix en cada decantador una canal de recollida de flotants. Els flotants s'envien fins al pou de buidats, i d'aquí es bomben al pou d'entrada de planta. La purga de fang s'efectua mitjançant unes vàlvules PIC (4 per decantador), el temps del qual es regula des del CCM de taller/pretractament.

REACTORS BIOLÒGICS

La depuradora consta de dos reactors de flux pistó amb un volum útil total d'aproximadament 8.560 m³. A capçalera de cada reactor hi ha una comporta que permet aïllar-los per a poder fer les tasques de manteniment. Cada reactor consta d'un petit espai anòxic on estan situats dos agitadors per cada línia. La incorporació del fang recirculat s'efectua a capçalera de cada reactor, en la zona anòxica. Seguidament es troben 3 cambres òxiques consecutives (flux pistó) on l'aportació d'oxigen es realitza mitjançant difusors de bombolla fina alimentats per les bufants (4). Les sondes d'oxigen (1 + 1) es troben en la segona cambra òxica.



Es disposa de 4 bufadors: 2 de dues velocitats de 45 i 65 kW i dues d'1 velocitat amb motor de 75 kW. Cada bufador pot funcionar en manual o en automàtic, encara que el seu funcionament habitual és en automàtic. Cada bufador disposa d'un arrencador.

Els passos de funcionament dels bufadors van d'1 (un bufador en marxa lenta) fins a 7 (3 bufadors en ràpid i un en lenta). Quatre bufadors en velocitat ràpida no poden anar per excés de pressió en la canonada d'aire.

DECANTADORS SECUNDARIS

L'EDAR de Teià disposa de 2 decantadors secundaris. L'alimentació es fa des del canal situat a la sortida dels reactors biològics, previ pas per l'arqueta de repartiment del fang biològic.

Cada decantador disposa d'un pont amb motoreductor i rasqueta de recollida de flotants cap als skimmers.

La recirculació del fang biològic es fa mitjançant 3 bombes, des de l'arqueta situada entre els dos decantadors. El fang passa per vasos comunicants al pou de recirculació.

RECIRCULACIÓ

El fang extret des del fons dels decantadors secundaris passa per l'arqueta de recirculació i es bomba fins l'entrada als reactors biològics. Aquesta operació permet mantenir estable la concentració de sòlids en suspensió dins dels reactors.

Existeixen 3 bombes de recirculació.

BOMBAMENT DE FLOTANTS DE DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

L'arqueta de flotants de decantació secundària disposa de 2 bombes i dues boies de nivell (una de màxim i una altra de mínim).

En aquesta arqueta es recullen els flotants dels decantadors secundaris i s'envien cap a l'espessidor.

SORTIDA AIGUA TRACTADA

L'aigua de sortida dels decantadors secundaris passa a través d'un cabalímetre electromagnètic i es condueix mitjançant un col·lector fins a l'emissari submarí.

LÍNIA DE FANGS

En la planta depuradora de Teià es genera:

- Fang primari: prové de la purga dels decantadors primaris.
- Fang secundari en excés: prové de la purga de l'excés del fang biològic.

Per a evacuar-ho, és necessari reduir el seu volum eliminant el seu contingut d'aigua: per això se li aplica un tractament d'espessiment i de deshidratació.

PURGA DE FANGS PRIMARIS

Existeixen 2 bombes de purga de fangs primaris.

La purga de fang primari s'efectua mitjançant 4 vàlvules PIC per decantador. El fang arriba a una arqueta per cada decantador. Les dues arquetes es poden comunicar per vasos comunicants, obrint

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



la vàlvula intermèdia que existeix a baix en la cambra de les PIC. En cada arqueta es troba una bomba de purga, que envia el fang al espessidor.

El cabal de purga de fang primari es pot controlar mitjançant dos cabalímetres (un per bomba) situades en les canonades que porten el fang fins al espessidor.

PURGA DE FANGS EN EXCÉS

El fang en excés que es va generant en el reactor biològic és extret del sistema pel bombament d'un determinat cabal de licor mixt cap al espessidor.

Les bombes de purga (1+1) són bombes situades en l'arqueta de recirculació i que impulsen el fang fins al espessidor, on es barreja amb el fang primari. El cabalímetre de fang en excés es troba al final de la canonada, just abans del espessidor.

ESPESSIDOR

Existeix un espessidor que rep el fang primari + el fang biològic en excés, i realitza una concentració de tot el fang, com a pas previ a la deshidratació.

Com a pas previ al espessidor, tant el fang primari com el fang biològic en excés circulen a través d'un tamís rotatiu de desbast de fins (rotopass), que elimina els petits residus sòlids que puguin arribar amb el fang.

El residu generat pel filtrat amb el tamís rotatiu, s'envia mitjançant tremuja i canonada de descàrrega, fins a un caragol transportador-compactador, que li treu l'excés d'aigua i l'envia al contenidor corresponent del residu.

El tamís rotatiu disposa d'un bypass, mitjançant joc de vàlvules, per a poder alimentar el fang directament al espessidor, en cas d'avaría de l'equip.

L'espessidor disposa d'una campana per a afavorir la sedimentació i un pont giratori equipat de rasquetes de fons i estructura per a minimitzar la formació d'interfases aquoses.

Previ al tamís rotatiu es troben els 3 cabalímetres: fang primari decantador 1, fang primari decantador 2 i fang biològic en excés.

DESHIDRATACIÓ

L'EDAR de Teià disposa de dues centrífugues que permeten deshidratar el fang espessit. Les centrífugues reben el fang barrejat amb polielectròlit.

El fang es bomba del espessidor mitjançant les bombes de caragol helicoïdal. El cabal de fang a centrífugues es regula mitjançant el variador de freqüència de cadascuna de les bombes. El mateix per al cabal de polielectròlit.

Les centrífugues són de la marca Alfa Laval. Cadascuna disposa del seu propi quadre elèctric de control i maniobra, des d'on es poden visualitzar i regular els principals paràmetres de funcionament, com el parell i la velocitat diferencial.

El polielectròlit es dosifica directament de la cisterna de maduració del preparador de polímer a la canonada de fang just abans de l'entrada de la centrífuga.

Cada bomba disposa d'un variador de velocitat que permet regular el cabal de poli dosificat.

El fang deshidratat per les centrífugues, s'envia cap a la sitja d'emmagatzematge, mitjançant bombes de caragol helicoïdal.



SERVEIS AUXILIARS

AIGUA DE SERVEI

L'aigua de servei es tracta mitjançant una instal·lació de desinfecció. L'aigua de sortida de l'EDAR es bomba des de l'arqueta de presentació fins a un dipòsit d'acumulació, mitjançant les dues bombes velles d'aigua de servei. Abans d'entrar en el dipòsit d'acumulació, l'aigua és filtrada mitjançant un filtre tancat de doble capa (sílex-antracita).

L'aigua de servei es va recirculant del dipòsit d'acumulació, en continu, mitjançant una petita bomba. Durant la recirculació, es mesura automàticament el nivell de clor i Ph de l'aigua de servei, i es dosifiquen automàticament els reactius necessaris (hipoclorit sòdic i àcid clorhídric a baixa concentració), per a aconseguir que els valors de pH i clor estiguin dins dels límits establerts. Finalment, l'aigua desinfectada és bombada del dipòsit d'acumulació a la xarxa d'aigua de servei, mitjançant dues bombes noves d'aigua de servei.

DESODORITZACIONS

L'EDAR de Teià disposa de dos sistemes biològics de desodoració, un per a la zona de pretractament i decantació primària i un altre per a la zona de fangs.

En el cas de la desodoració de pretractament i decantació primària, el sistema està composta per:

- Un ventilador extractor dels gasos generats en la sortida de l'aigua del decantador primari, i les seves canonades associades.
- Un ventilador extractor dels gasos generats en l'entrada de l'aigua residual i el pou de buidats, i les seves canonades associades
- Un ventilador extractor dels gasos generats en el concentrador de flotants i el concentrador de sorres, i les seves canonades associades.
- Una torre biològica de rentada de gasos, que funciona com a biofiltre percolador (primera etapa del tractament de gasos).
- Un biofiltre d'escorça de fusta que funciona com a segona etapa en sèrie del tractament de gasos, per a realitzar un afinat final del tractament.

En el cas de la desodoració de fangs, el sistema està composta per:

- Un ventilador extractor dels gasos generats a la sala vella de deshidratació i en el espessidor, i les seves canonades associades.
- Un ventilador extractor dels gasos generats a la sala nova de deshidratació, i les seves canonades associades
- Dues torres biològiques de rentada de gasos, en sèrie, que funcionen com a biofiltres percoladors (primera etapa del tractament de gasos).
- Un biofiltre d'escorça de fusta que funciona com a segona etapa en sèrie del tractament de gasos, per a realitzar un afinat final del tractament.

DOSIFICACIÓ DE FÈRRIC

La dosificació de clorur fèrric (FeCl₃) es realitza en la sortida de l'aigua del pretractament amb dos objectius:

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

- Minimitzar la metabolització en el fang del reactor biològic del fòsfor present en l'aigua d'entrada, per a evitar la formació d'estrúvita en el posterior tractament en la plataforma de fangs de l'EDAR Pineda, del fang deshidratat de l'EDAR Teià.
- Minimitzar la producció de gas sulfhídric en la planta, tant per un tema de PRL com de minimització de males olors cap a l'exterior de la depuradora.

El clorur fèrric s'emmagatzema en un dipòsit de doble paret situat al costat de la sortida del pretractament.

Sistema de sanejament de Mataró



El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de mitja càrrega. Una xarxa de col·lectors recull les aigües residuals dels municipis de Dosrius, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Mataró, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt i les porta fins a l'EDAR, a través de tres branques principals de

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmareme.cat



col·lector en alta. Aquesta xarxa presenta cinc estacions de bombament.

La depuradora de Mataró (EDAR Mataró d'ara endavant) rep les aigües residuals de les poblacions de Mataró, Argentona, Dosrius, Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar.

El sistema de sanejament està format per les següents unitats:

- Col·lectors d'entrada: la xarxa de col·lectors està formada per l'interceptor costat Vilassar, de 3,7 km; l'interceptor costat Mataró, de 3,4 km i la Riera d'Argentona, de 9,0 km. Els tres col·lectors conflueixen en l'EB Pryca, que impulsa les aigües a l'EDAR Mataró. També es gestiona el col·lector de la Riera de Vilassar, que conflueix en l'esmentat interceptor, de 2,1 km i el col·lector de la Riera de Clarà, de 2 km, col·lector que connecta al col·lector en alta de la Riera d'Argentona.
- EB Vilassar
- EB Cintet
- EB Cabrera
- EB Port
- EB Pryca
- EDAR
- Emissari de sortida, de 2 km de longitud

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT

EB1 PORT

L'estació de bombament rep les aigües residuals de Mataró.

El bombament disposa d'un pou sorrer amb cullera bivalva pròpia, la sortida del qual va dirigida a dos canals, a cadascun dels quals hi ha una reixa automàtica de gruixuts. La sortida de les reixes també es condueix per un canal cap al pou de bombament. L'equip d'elevació consta de 4 bombes, 3 de 22 kW i 1 de 37 kW, controlades per un sensor de nivell (wika) que és l'encarregat de donar senyal al PLC.

El bombament disposa d'un grup electrogen, per a poder funcionar en cas d'absència de tensió de companyia.

Disposa de 2 sobreeixidors, els quals acaben confluint en el sobreeixidor general de la xarxa situat a Platja Pekin.

EB3 PRYCA

És el bombament principal que rep les aigües del col·lector de la riera d'Argentona (que recull les dels termes de Dosrius i Argentona) i dels bombaments EB1 PORT i EB4 Cabrera. Impulsa l'aigua a la depuradora, de la qual és el bombament principal.

El bombament disposa de 6 bombes de 75 kW, un pou sorrer, una reixa automàtica i un grup electrogen per al bypass a emissari submarí en cas d'aturada per manca de tensió de companyia.

Disposa d'un sobreeixidor.

EB4 CABRERA

Al bombament arriben les aigües de Cabrera i Cabrils i les de l'EB5.



Disposa de 3 bombes de 37 kW(2u) i 11 kW(1u), reixa automàtica i comporta de tancament automàtica. També disposa d'una unitat de desodorització biològica i d'un grup electrogen, per a poder funcionar en cas d'absència de tensió de companyia, situat a un edifici annex a l'edifici de bombament. Disposa d'un sorrer previ, situat al col·lector d'arribada, uns 375 metres abans. Disposa d'un sobreeixidor.

EB5 CINTET

L'estació de bombament rep les aigües residuals de la part central del nucli de Vilassar, de Cabrils i de l'EB6. El bombament disposa d'una reixa manual de gruixuts, un petit sorrer i de 3 bombes Flygt de 8.8 kW. Disposa d'un sobreeixidor.

EB6 VILASSAR

L'estació de bombament rep les aigües residuals de Vilassar de Dalt i del sector sud-oest de Vilassar de Mar. Disposa de 3 bombes SULZER de 9 Kw i 1 bomba SARLIN de 7.5 kW i una reixa automàtica. Disposa d'un sorrer previ, situat al costat del bombament i d'un sobreeixidor.

EDAR DE MATARÓ

La línia d'aigua de l'EDAR de Mataró està formada per les següents unitats de depuració: desbast (4 línies de 6 Hidranets cadascuna), desarenador- desgreixador (2 línies), basses d'homogeneïtzació (3 línies, fora de servei i sense cap equip) , decantació primària (3 línies), reactors biològics (3 línies) i decantació secundària (3 línies).

La línia de fangs està formada per: purga de fangs primaris (3 bombes), tamís de fangs primaris (1 unitat), purga de fangs biològics (3 bombes), espessidor (1 unitat), taules espessidores (2 unitats), dipòsit de fangs mixtes (1 unitat), digestió anaeròbia (2 unitats), tampó (1 unitat), deshidratació (3 unitats) i sitges (2 unitats).

Existeixen diversos elements auxiliars: bombes de drenatges, bombes d'aigua de serveis, bombes de flotants, equip de cloració i instal·lació de desodoració d'aire.

LÍNIA D'AIGUA

PRETRACTAMENT DESBASTAMENT

L'aigua impulsada des d'EB Pryca arriba a l'EDAR Mataró i és tamisada en 24 Hidranets (de neteja manual). Alternativament, aquests poden ser bypassats i entrar directament als canals dessorradors -desgreixadors.

DESSORRADOR-DESGREIXADOR

Després dels tamisos l'aigua es divideix en dos canals. Un pont es trasllada longitudinalment recollint sorra per la seva part inferior i greix per la superior. Cadascun d'aquests dos residus va al seu propi contenidor.

Passada aquesta etapa es troba el mostrejador d'entrada, on es recull automàticament una mostra cada hora.

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmwaresme.cat

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Abans de passar a la següent etapa, a l'aigua se li afegeixen els corrents de buidatges-1 (drenatges de zona pretractament, sobrenedants espessidor i buidats d'unitats de procés), i de buidatges-2 (escorregut de centrífugues i retorns de la zona de digestió).

PRIMERA ETAPA

BASSES D'HOMOGENEÏTZACIÓ

Hi ha 3 Basses d'Homogeneïtzació, habitualment es bypassa l'aigua directament a decantació primària.

DECANTACIÓ PRIMÀRIA

Consta de tres decantadors primaris idèntics. L'objectiu de la decantació primària és extreure els sòlids fàcilment decantables. Cada decantador consta d'un sistema de cadenes plàstiques longitudinals i transversals que arrossegueu bigues per a empenyer el greix superficial en la direcció de l'aigua i el fang en direcció contrària a l'avanç del fang.

Cada decantador primari té 2 comportes d'entrada que poden ser regulades amb la finalitat d'igualar les càrregues d'aigua i fang a cada unitat.

Excepcionalment i prèvia autorització, l'aigua pretractada també podria enviar-se al sobreexidor general de planta, tancant la comporta d'entrada als reactors biològics i obrint una comporta al sobreexidor.

REACTORS BIOLÒGICS

La depuradora consta de 3 reactors.

Cada reactor té 1 comporta d'entrada que pot ser regulada amb la finalitat d'igualar les càrregues d'aigua i fang a cada unitat.

Cada reactor consta d'una petita cambra anòxica, i d'una cambra òxica. L'aportació d'oxigen es realitza mitjançant difusors de bombolla fina, alimentats per 4 bufadors. Cada reactor disposa d'una sonda d'oxigen i d'una vàlvula motoritzada general, prèvia a l'alimentació de cada graella, i més de 20 baixants (cadascuna disposa de la seva pròpia vàlvula manual).

La canonada d'aire general disposa d'un manòmetre (mesurament de la pressió en mbars)

Cada reactor té un sobreexidor de sortida que comunica exclusivament amb el seu corresponent decantador secundari.

Es disposa de 3 bufadors d'èmbols rotatius de 200 kW i una turbobufant de levitació magnètica de 190 kW, que poden funcionar en manual o en automàtic. En funcionament en automàtic es regula a través del PLC amb l'objectiu de mantenir la consigna d'oxigen dissolt establerta.

En el PLC de control de la planta apareixen les consignes d'oxigen en cada reactor com setpoint, a més del marge superior i inferior de cada reactor, que regula la posició de la vàlvula motoritzada.

El funcionament en automàtic està guiat per la concentració mitjana d'oxigen de les 3 basses. En funció d'aquesta concentració s'arrencaran o pararan els bufadors, o canviaran de velocitat (2 d'elles poden passar de ràpid a lent o viceversa i les número 3 i 4 disposen de variadors de freqüència).

Cada bufador disposa d'un pressòstat.



DECANTADORS SECUNDARIS

L'EDAR de Mataró disposa de 3 decantadors secundaris. L'alimentació a cada decantador prové del seu reactor biològic.

Cada decantador disposa d'un pont amb moto reductor, una bomba de flotants, un sífó que permet enviar per vasos comunicants el fang a l'arqueta de recirculació i excés, 9 tubs telescòpics per a regular el cabal de recirculació, una bomba de buit per a encebar el sífó.

Les rasquetes superficials (tres per cada decantador) recullen els sobrenedants guiant-los cap al canal del pont on hi ha una comporta automàtica, que s'activa mitjançant uns finals de carrera. Aquests es bomben mitjançant la bomba de flotants del pont fins a una arqueta, des de la qual per gravetat es connecta fins a l'arqueta del decantador secundari nº 1 (l'arqueta del nº 3 comunica per gravetat amb l'arqueta del nº 2 i aquesta comunica per gravetat amb la del nº 1), la qual disposa de dues bombes submergibles que bomben cap al espessidor de gravetat.

RECIRCULACIÓ

El fang extret des del fons dels decantadors secundaris mitjançant el sífó passa per l'arqueta de recirculació, i es bomba fins el canal de repartiment. Això permet controlar la concentració de sòlids en suspensió dins dels reactors. L'excés de fang es deriva a la línia de fang, on serà tractat degudament.

Existeixen 3 bombes de recirculació. Aquestes bombes poden funcionar en automàtic o en manual. Per norma general, el selector de les bombes es posarà en automàtic, amb la qual cosa el funcionament de les bombes es controlarà a través del PLC de planta.

Des del PC de control de planta, es pot regular la recirculació de 2 maneres diferents:

- Automatisme 1: les bombes de recirculació en funcionament dependran dels intervals de cabal d'entrada al biològic.
- Automatisme 2: es programa per horari el nombre de bombes en marxa.
- Les tres bombes disposen de variador de freqüència, amb el que també es pot variar el cabal de recirculació de cada bomba.

SORTIDA AIGUA TRACTADA

L'aigua de sortida dels tres decantadors secundaris es concentra en la font de sortida, on es pot optar per enviar l'aigua directament a emissari i/o passar una part per l'arqueta d'aigua industrial, des d'on s'enviarà a serveis de planta.

LÍNIA DE FANGS

En la planta depuradora de Mataró es genera:

- Fang primari: prové dels decantadors primaris.
- Fang biològic: prové dels decantadors secundaris. Per a evacuar aquest fang, és necessari:
- Disminuir el seu volum: per això se li aplica un tractament d'espessiment, de digestió i de deshidratació.
- Reduir el seu contingut en matèria orgànica: passarà per la digestió anaeròbia, amb la qual cosa el fang s'estabilitzarà i perdrà gran part del seu poder infeccios.



PURGA DE FANGS PRIMARIS

Existeixen 3 bombes de purga de fangs primaris, que poden funcionar en manera Automàtica o Manual. Les bombes purguen d'una mateixa arqueta (EXCES-1), on es troben 3 comportes murals (una per a cada primari) que poden temporitzar-se en automàtic (situació normal) o regular en manual.

El cabal de purga de fang primari es pot controlar mitjançant 1 cabalímetre.

El fang primari extret dels decantadors s'envia al espessidor passant pel tamís rotatiu de fang primari.

TAMIS DE FANGS PRIMARIS

Els fangs primaris purgats dels decantadors es condueixen a 1 tamís rotatiu, que té la funció de separar la fibra i la matèria més gruixuda abans d'enviar-los a l'espessidor. El fang tamisat pot barrejar-se amb el fang secundari en excés depenent de les necessitats del procés. Pot funcionar en automàtic o en manual, en marxa lenta o ràpida.

La filtració s'efectua de fora cap a dins. La matèria que es queda en les malles del tambor es re-agafa mitjançant una rasqueta, cau cap a un cargol sensí i passa a través d'una premsa, abans de caure a un contenidor.

El tamís té unes entrades d'aigua de neteja i la seva velocitat és variable en funció del nivell de líquid que li arriba. Pot anar a velocitat lenta, ràpida i inversa. Cada determinat temps fa un gir a la inversa per ajudar a treure la matèria que queda adherida a la planxa i que caigui cap a la tolva en direcció a la premsa.

PURGA DE FANGS SECUNDARIS

En la mateixa arqueta del bombament de recirculació existeixen 3 bombes de purga de fangs biològics (bombes de fang en excés), que poden enviar el fang cap a l'espessidor directament o cap a les taules espessidores, mitjançant manipulació manual dels volants.

Existeix un cabalímetre, a l'entrada de cada taula espessidora, per a mesurar el cabal de fang en excés.

TAULES ESPESSIDORES

El fang en excés és bombejat en condicions normals a les taules espessidores situades en l'Edifici de Digestió, que consisteixen en una banda filtrant sobre la qual circula el fang biològic amb polielectròlit. La banda fa degotejar l'aigua i el fang floculat es manté al damunt, fins que queda dipositat al dipòsit de fangs mixtos. Les teles de les taules es netegen en continu mitjançant uns aspersors.

DIPÒSIT DE FANGS MIXTOS

El dipòsit de fangs mixtos rep el fang primari tamisat i espessit per gravetat, i el fang espessit de les taules. Té com a funció barrejar-los per a després facilitar el procés de digestió. Disposa d'un agitador.

D'aquest dipòsit aspiren les 2 bombes mono de fang a digestió.

DIGESTIÓ ANAERÒBIA, ESCALFAMENT DEL FANG I LÍNIA DE GAS

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



L'estabilització del fang espessit en l'EDAR de Mataró és de tipus Digestió Anaeròbia.

Consta de dos digestors anaerobis, que permeten assegurar al fang espessit un temps de retenció promig d'uns 18-20 dies, i obtenir un rendiment de reducció en matèries volàtils al voltant del 40%, quan la temperatura es manté al voltant de 37 °C.

- Alimentació de fang mixt a digestió:

El fang espessit s'uneix al fang recirculat procedent dels bescanviadors de calor, per a després alimentar el digestor.

- Agitació del fang en digestió:

L'agitació del fang en digestió s'efectua de dues maneres complementàries.

Cada digestor disposa d'1 agitador, anomenat SCABA, que manté el fang en suspensió i evita les zones mortes dins del digestor. Aquests agitadors poden funcionar en Automàtic en o en manual. A més, el sistema d'escalfament crea una recirculació constant del fang en el digestor cap als bescanviadors.

- Sortida del fang digerit

La mateixa pressió que exerceix la columna de fang permet la pujada del fang cap a l'arqueta de sortida (part superior dels digestors) i la seva evacuació cap al dipòsit tampó per gravetat.

La recirculació pot succionar el fang a tres altures diferents: coll (part de dalt), anell (en el mitjà del digestor) i fons, i impulsar-ho pel coll o per l'anell.

En cas que es tapi la canonada de sortida de fang digerit, el nivell del digestor pujaria (ja que rep el fang procedent del dipòsit de fangs mixtes) fins a arribar al nivell de la canonada de sobreiximent, situada en l'arqueta contigua a l'arqueta de sortida (part superior dels digestors). Els sobreiximents dels digestors es dirigeixen al dipòsit Tampó, mitjançant unes canonades de PVC que connecten les dues arquetes.

- Escalfament del fang

Per a dur a terme el procés de digestió anaeròbia mesòfila, és necessari mantenir el fang a una temperatura compresa entre 34 i 39 °C. Per això, és necessari tenir un circuit d'escalfament del fang mitjançant bescanviadors de calor. La calor per escalfar el fang s'obté de la planta de cogeneració, cremant part del biogàs a les calderes, o per una línia d'aigua calenta excedentària del Tub Verd.

El fang es bombeja dels digestors i passa a través de tres bombes de recirculació (2 + 1 de reserva) que mantenen una pressió suficient al llarg de tot el circuit d'escalfament del fang (pas pels bescanviadors de calor i retorn a digestió, on s'ajunta amb el fang procedent de l'alimentació).

Els dos digestors tenen un sistema d'escalfament del fang independent, amb la qual cosa en cap moment es barregen el fang del digestor nº1 amb el fang del digestor nº2, és a dir, cada bomba de recirculació extreu el fang d'un digestor, l'envia a un bescanviador i d'allí retorna al seu digestor d'origen.

En cadascun dels circuits de fang a bescanviadors, existeix una sonda de temperatura.

- Calderes de biogàs

Per a mantenir el fang a una temperatura d'aproximadament 37 °C, es disposa de dues calderes. En condicions normals, utilitzen el propi biogàs produït per la digestió com a combustible. També poden emprar gasoil en cas que la producció de biogàs no sigui suficient per a proporcionar la calor que necessita el fang.



Amb la posta en marxa de la planta de cogeneració, i la seva recuperació de calor dels gasos de sortida de les microturbines, les calderes han passat a ser un sistema d'escalfament dels fangs alternatiu, que només funciona quan la primera opció no és suficient.

- Línia de gas i gasòmetre

Un efecte de la reducció de matèries volàtils en el procés de digestió anaeròbia és la producció de gas, anomenat biogàs, que és una mescla de metà (CH₄, al voltant de 65%), diòxid de carboni (CO₂), vapor d'aigua (que es condensa en els dipòsits de purga) i traces de sulfhídric (H₂S) i altres gasos (NH₃, etc.).

Aquest gas té un poder energètic i calorífic considerable i per aquesta raó s'aprofita en la generació d'energia mitjançant microturbines i en el procés d'escalfament del fang en digestió, cremant-lo com a combustible en les calderes de biogàs.

La línia de gas es manté a una pressió relativa de 22 – 30 mbar. Per al control de la pressió, cada digestor disposa d'un manòmetre a la cúpula,, així com en la canonada de gas cap a la torxa. El control d'aquesta pressió és molt important per a l'equilibri del sistema.

La línia de biogàs consta de les parts següents:

- En la cúpula de cada digestor: està la canonada de sortida del biogàs cap al gasòmetre, amb un manòmetre (pressió aproximada d'uns 28 mbar), i una vàlvula de sobre pressió (regulada a 40-45 mbar) – antibuit.
- Abans del gasòmetre: existeixen dos dipòsits de condensats, que permeten purgar la canonada del vapor d'H₂O condensat, així com dos dispositius tallafocs.
- Els tubs de sortida de biogàs de cada digestor passen per un cabalímetre de biogàs, per un filtre de marbre, per a després arribar al gasòmetre. D'aquest surt la canonada cap a la torxa. La torxa és l'element de seguretat de la línia de gas i està instal·lat al final de la mateixa. Previ a la torxa, hi ha la derivació de la canonada de gas cap a la planta de cogeneració i després cap a la sala de calderes.
- El gasòmetre és el magatzem de biogàs i el regulador de pressió del sistema. És de doble membrana: l'aire es subministra mitjançant dues turbines (1+1) i la pressió del sistema es manté constant gràcies a una vàlvula de clapeta i una caixa hidràulica amb sortida a una vàlvula de seguretat.
- El gasòmetre té un mesurador de nivell. El funcionament habitual és entre el 70% i el 80% de la seva capacitat. Quan arriba al 85% d'ompliment s'obre la vàlvula de la torxa i es crema el gas fins a baixar el nivell del gasòmetre al 75%. Aquest circuit disposa d'una vàlvula tot-o-res, una vàlvula manual, un apagaflames i dos manòmetres. Quan baixa del 75% es tanca la vàlvula i la torxa s'atura.

Planta de valorització del biogàs:

La planta de valorització de biogàs està formada per:

- 6 Microturbines de 65 kW
- Unitat de tractament de biogàs (UTB)
- Un intercanviador de calor

El biogàs emmagatzemat al gasòmetre és el que alimenta les turbines. Prèviament passa per la unitat



de tractament de biogàs (UTB). Aquest sistema permet assecar el biogàs, comprimir-lo i filtrar-lo (eliminació de COVs i siloxans). El biogàs tractat té una pressió de 4,9 bar i ja està a punt per alimentar les turbines.

Les microturbines aspiren aire de la atmosfera que s'utilitza com a comburent en la combustió i per refrigerar els components elèctrics i electrònics. L'aire d'alimentació, abans d'entrar al turbogenerador, és filtrat per eliminar partícules de pols i impureses que podrien ser nocives per la microturbina i acte seguit passa al compressor de la microturbina, que eleva la pressió de l'aire per introduir-lo a la càmera de combustió. L'aire, prèviament a la entrada a la càmera de combustió, és escalfat en un recuperador de gasos incorporat a la pròpia microturbina per aconseguir un major rendiment elèctric.

Una vegada en la càmera de combustió, l'aire es mescla amb el biogàs, tractat prèviament a la Unitat de Tractament de Biogàs i es produeix la ignició. L'energia dissipada amb la combustió eleva la temperatura i pressió dels productes de la mateixa, provocant un moviment rotatori a la turbina. La microturbina disposa d'un alternador que s'encarrega de convertir l'energia mecànica en energia elèctrica.

L'energia produïda per aquestes microturbines s'utilitza a la pròpia EDAR.

Els gasos expulsats procedents de la combustió (0,49 kg/s per cada turbina) tenen suficient temperatura (309 °C) per a produir aigua calenta al recuperador de calor gasos/aigua (generador d'aigua calenta per recuperació).

Planta de dessulfuració:

Per a la millora del corrent de biogàs es disposa d'una planta de dessulfuració mitjançant un sistema biològic. Mitjançant la utilització de microorganismes s'aconsegueix una eficaç eliminació de H₂S que garanteix que el biogàs arribi en condicions òptimes per al seu aprofitament als motors de cogeneració o a calderes.

El sistema consisteix en un filtre percolador, on l'H₂S contingut en el biogàs es transfereix a una fase aquosa per a la seva oxidació a sofre elemental i sulfat mitjançant l'activitat dels microorganismes presents al sistema.

La unitat disposa d'una línia de recirculació interna amb les seves bombes, uns ventiladors per vèncer la pèrdua de càrrega del gas, els sensors i elements de control corresponents i un quadre elèctric amb PLC específics.

TAMPÓ

El tampó rep el fang digerit de tots dos digestors. Té una altura total de 4 metres. Consta d'un vehiculador i un sensor manomètric de pressió. Aquest atura i arrenca l'agitador antideflagrant als nivells programats, aturada sobre un nivell del 20% i arrencada al 30%.

El dipòsit tampó disposa d'un vessador que porta el fang directament a capçalera de planta.

Del fons del dipòsit tampó, el fang s'envia al procés de deshidratació.

DESHIDRATACIÓ DE FANG

L'EDAR de Mataró disposa de 3 centrífugues que permeten deshidratar el fang digerit. Les centrífugues reben el fang barrejat amb el polielectròlit.

El cabal a centrifugar es variarà entre 20 i 27 m³/h.



El fang es bombeja del tampó mitjançant 3 bombes (una per a cada centrífuga). El cabal de fang a centrífuga es regula a través del variador de velocitat del qual disposa cada bomba.

El polielectròlit es dosifica mitjançant 3 bombes una vegada madurat en una cuba automàtica de 7000 litres. Cada bomba disposa d'un variador de velocitat que permet regular el cabal de poli enviat a cada bomba de fang.

Sota cada centrífuga hi ha una bomba de cargol helicoïdal de fang deshidratat, que impulsa el fang cap a les sitges a través del sistema de canonades existent.

SERVEIS AUXILIARS

DESODORITZACIÓ

El funcionament del sistema de desodoració implica el funcionament dels 2 ventiladors, de les bombes de recirculació de les torres i de les bombes d'aportació d'aigua industrial. La desodorització és de tipus biològica.

Les torres de desodoració tracten l'aire dels edificis següents:

- Sala de Centrífugues
- Zona descàrrega sitja emmagatzematge fang deshidratat

També s'extreu l'aire de la part superior del dipòsit tampó i de l'espessidor de fangs.

A les torres 1 i 2 arriba l'aire de la zona de descàrrega de les sitges de fang.

A les torres 3 i 4 arriba l'aire procedent de la sala de centrífugues i de les cobertes del dipòsit-tampó i espessidor. Mitjançant l'acció dels microorganismes es produeix la reducció de les olors i els gasos contaminants.

La sortida de la torre 2 i de la torre 4 es connecten i entren a la torre número 5, l'etapa d'afinament.

REG PLANTA

La planta es pot regar amb aigua de servei: aquest reg està controlat per un autòmat, que funciona de manera estacional i zonal. També es reguen de manera "manual" algunes zones verdes.

EQUIP CLORACIÓ AIGUA DE SERVEI

L'aigua de servei de l'EDAR es bomba des de l'arqueta de la font (sortida aigua decantació secundària) fins a un dipòsit d'acumulació situat en l'edifici de deshidratació, mitjançant dues bombes.

Una part de l'aigua servei és tractada en una instal·lació de desinfecció. Per a això es bomba l'aigua del dipòsit d'acumulació, passa per un filtre de sorra de doble capa, i arriba a un altre dipòsit cilíndric de 25 m³. En aquest, l'aigua va recirculant de baix a dalt en continu mitjançant una petita bomba. Durant la recirculació, es mesura automàticament el nivell de clor i pH de l'aigua de servei, i es dosifiquen automàticament els reactius necessaris (hipoclorit sòdic i àcid), per a aconseguir que els valors de pH i clor estiguin dins dels límits establerts.

Finalment, l'aigua desinfectada és bombejada del dipòsit a la xarxa d'aigua clorada de servei, mitjançant dues bombes. La pressió es manté gràcies a un calderí situat al costat de les bombes.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**EDAR Òrrius**

La depuradora d'Òrrius rep les aigües residuals de la població d'Òrrius.

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de mitja càrrega. Una xarxa de col·lectors recull les aigües residuals del municipi d'Òrrius i les porta fins a l'EDAR, a través d'un tram de col·lector en alta.

Aquesta xarxa no presenta cap estació de bombament.

El sistema de sanejament està format per les unitats següents:

- Col·lector d'entrada: es tracta d'un tram d'uns 1500 metres de longitud

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



- EDAR
- Abocament d'aigua tractada a riera Òrrius

EDAR

La línia d'aigua de l'EDAR d'Òrrius està formada per les següents unitats de depuració: desbast man(reixa per a la separació de sòlids gruixuts), pou de bombament (1+1 bombes submergibles), tamís (tipus Hidranet), premsa, reactor biològic circular concèntric (160 m3), decantador secundari circular concèntric (39 m3) i tub de sortida a Riera d'Òrrius.

La línia de fang està formada per la purga de fang biològic (1 bomba) i una sitja de 8 m3 d'emmagatzemament del fang en excés.

LÍNIA D'AIGUA**PRETRACTAMENT**

L'aigua arriba a l'EDAR per gravetat, a través d'un col·lector DN400 de formigó, d'uns 1500 metres de longitud.

Abans del pou de bombament l'aigua és desbastada en una reixa de gruixos manual. TAMISAT Posteriorment al desbast trobem el pou de bombes, amb un petit sorrer i 2 bombes submergibles d'uns 30 m3/h.

Les bombes impulsen a capçalera de l'EDAR, on l'aigua crua és tamisada en un tamís estàtic tipus Hidranet. El residu de desbast cau pel seu propi pes a una premsa tipus Pistó (ABS).

REACTOR BIOLÒGIC

L'aigua tamisada entra directament al Reactor Biològic, circular i concèntric, de 160 m3. Al reactor, l'aigua es mou gràcies a un vehiculador de pales, tipus ABS.

El reactor és airejat per una graella de difusors plans circulars, que reben l'aire de 1+1 bufants.

Rep la recirculació de fangs per 3 punts diferents, que es van alternant en el temps, provinents del fons del Decantador. La recirculació de fangs es realitza per efecte Venturi, amb l'aire subministrat per un petit compressor.

DECANTACIÓ

La planta disposa d'un decantador cònic de 39 m3 de capacitat.

El reactor i el decantador es comuniquen per un tub DN 100 que deixa el fang del Reactor a la part central i mitja-baixa del decantador.

El decantador compta amb una bomba submergible de fang en excés que impulsa el fang a la sitja.

SORTIDA AIGUA TRACTADA

L'aigua de sortida del decantador es condueix a Riera per un tub DN 200, de longitud 10 metres.

LÍNIA FANGS**SITJA ESPESSIDORA**

El fang extret del fons del decantador es bombeja cap a la sitja espessidora. Aquesta operació permet

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

controlar la concentració de sòlids en suspensió al reactor biològic. El clarificat de la sitja es reintrodueix al reactor, mentre el fang, a través de cisterna, és conduït a l'EDAR de Mataró, on es tractarà a la línia de fang.

Sistema de sanejament Can Massuet - el Far



El Sistema de Sanejament de Can Massuet – El Far està configurat per l'Estació Depuradora de Can Massuet –El Far de tipus fangs actius amb eliminació de nitrogen, 2 Estacions de Bombament (EBs), situades a la urbanització de Can Massuet El- Far i al Sot del Virol.

La depuradora de Can Massuet – El Far rep les aigües residuals del mateix nucli urbà i es va construir en l'any 2009. La seva posada en marxa va ser a novembre de 2010.

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT:

El sistema de sanejament de Can Massuet – El Far disposa d'una xarxa de col·lectors de 3.9 km, força bifurcada, que es divideix en dues configuracions diferents: trams per gravetat, 3,3 km, i trams

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



per impulsió, 0,6 km.:

Col·lectors per gravetat: es divideixen en 8 trams que corresponen a branques o afluents que provenen de punts d'origen diferents o que estan prou ben definits per ser diferenciats degut a la tipologia de la orografia o de la geografia. Del tram 1 al tram 3 les aigües es condueixen al bombament 1 (Urbanització). La resta conflueixen en el bombament 2 (Principal).

Col·lectors per impulsió: les aigües dels trams per gravetat que arriben a les estacions de bombament que impulsen l'aigua a través d'aquests col·lectors. En el cas de l'EB 1 (Urbanització) s'impulsa l'aigua fins a un punt on pot continuar per gravetat. En el cas de l'EB 2 (Principal), impulsa l'aigua fins a capçalera d'EDAR.

Es tracta d'una xarxa unitària, que presenta entrada d'aigües blanques durant els períodes de precipitació, incrementant en aquests moments el cabal hidràulic i arrossegant sorres que entren per els embornals i que produeixen acumulacions en punts baixos i bombaments.

El sistema de Sanejament de Can Massuet-El Far disposa de 2 estacions de bombament (EBs):

- EB 1 (Urbanització), situada al carrer Arenys
- EB 2 (Principal) situada al Sot del Viro

EB 1 (URBANITZACIÓ)

Consta de 6 bombes d'elevació de 11 kW, 3 en cambra humida i 3 en cambra seca.

Funcionen en sèrie per parelles, de forma que la configuració del bombament queda en 2+1. Aquestes bombes funcionen en sèrie (de cambra humida a cambra seca) per tal de donar més pressió de columna d'aigua, ja que han d'impulsar a uns 70 m d'alçada, punt on descarreguen al final del tram 4 del col·lector principal, a partir del qual les aigües circulen per gravetat fins l'EBAR 2. La forma d'accionament d'aquestes bombes és mitjançant arrencadors.

A més el bombament compta amb una reixa manual de desbast de gruixos prèvia al pou de bombes i un sistema d'avís d'alarmes via SMS. També hi ha sistema de telesupervisió per a poder veure el funcionament a distància, tant dels EBs com de la planta.

EB2 (PRINCIPAL)

Consta de 3 bombes d'elevació (2+1) de 20,55kW, que impulsen la totalitat d'aigua del sistema cap a l'EDAR. Aquestes bombes s'accionen a través d'arrencadors, un per cada una de les bombes.

També hi ha una petita cambra dessorradora on està ubicat el sobreeixidor i una reixa de desbast manual que recull la brutícia prèvia al pou de bombes. El sistema d'avís d'alarmes és via SMS. També hi ha sistema de telesupervisió per a poder veure el funcionament a distància.

EDAR CAN MASSUET – EL FAR

LÍNIA D'AIGUA

PRETRACTAMENT

A l'EDAR de Can Massuet- El Far l'aigua bruta arriba bombejada des de l'EB principal al pou de gruixos on també retornen les aigües de drenatges de l'EDAR.



Aquest pou està equipat amb dos tamisos amb llum de pas de 3mm amb cargol transportador. En cas d'aturada de les reixes de fins, existeix un by-pass amb reixa manual de llum de pas de 10mm. Els residus tamisats són transportats amb un cargol vi-senfi que acaben compactant-se encara més amb una premsa compactadora.

Previ al canal de la reixa existeix un pou que fa la funció de dessorrador, tot i que no arriba gaire sorra degut a que aquesta funció es realitza en el bombament principal.

Passat el pretractament, abans d'entrar al reactor, l'aigua passa per un cabalímetre electromagnètic.

REACTOR BIOLÒGIC

El tractament secundari de l'EDAR de Can Massuet – El Far consta de 2 reactors de fangs activats tipus flux pistó, amb configuració de cambra anòxica seguida de cambra òxica que poden treballar de forma independent. El volum del reactor és d'aproximadament 560 m³ (la part òxica). Elimina nitrogen biològicament.

Les aigües provinents del pretractament, arriben al tractament secundari a través de una canonada que disposa de cabalímetre de mesura d'aigua d'entrada (veure apartat pretractament) i entren a l'arqueta de distribució, on es barreja amb la recirculació externa. El licor mescla es reparteix a les cambres anòxiques dels reactors, tot i que normalment es funciona amb una sola línia i per tant, en EDAR Can Massuet – El Far, no hi ha repartiment. En les cambres anòxiques el licor mescla es manté en suspensió gràcies a agitadors. En l'interior de la cambra es rep la recirculació interna.

L'aportació d'aire es fa mitjançant tres bufadors d'èmbol rotatiu (2+1) dotats de variadors de freqüència. Cada bufador alimentarà a un reactor i el tercer servirà d'equip de reserva en cas d'avaria.

DECANTACIÓ

L'EDAR consta de dos decantadors secundaris per gravetat amb deflector perimetral tipus "Thompson". Presenten un pont que està format per una rasqueta de superfície que arrossega el sobrenedant fins a un recollidor d'aquests flotants. En el fons del pont, hi ha una rasqueta que concentra els fangs decantats per ser enviats al cons central on són absorbits mitjançant del bombes de recirculació/purga.

Per tal d'eliminar els flotants dels decantadors, es disposa de tres bombes (2+1) que poden enviar aquests flotants tan a capçalera com a espessidor de fangs.

Per a la recirculació i purga, la depurada compta amb 3 bombes (2+1) per a recircular i 2 (1+1) per purgar.

LÍNIA DE FANGS

ESPESSIMENT

Es disposa d'un espessidor dinàmic per gravetat, que permet concentrar el licor mescla en excés per ser després deshidratat mitjançant una centrífuga. Del fons de l'espessidor, dues bombes envien el fang cap a la centrífuga.

L'espessidor es troba cobert per evitar olors. Hi ha extracció forçada de gasos cap a un desodoritzador.

L'espessidor compta amb tres vàlvules de pas a diferents alçades, que permeten controlar en quin

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



nivell de l'espessidor es troba el fang.

DESHIDRATACIÓ

Per a la deshidratació dels fangs es disposa d'una centrífuga de la marca Westfalia model UCD 205-00-00 de 7,5 kW de potencia i amb capacitat de tractament de 3,01 m3/h. També compta amb 2 bombes de fangs a centrífuga i 2 bombes d'alimentació de polielectròlit, totes elles amb variadors mecànics de velocitat que permeten ajustar el cabal desitjat per aconseguir un fang amb les qualitats desitjades.

Es disposa d'un preparador automàtic de polielectròlit de la marca DOSIM, tipus POLIDOS, amb 2 compartiments, un de preparació i un de maduració, amb sondes de nivell per controlar la dosificació del producte en pols.

El fang deshidratat es recull a través de la tolva de la centrífuga i es transporta cap a la sitja impulsat per una bomba mono de cargol helicoïdal La sitja actual presenta un volum de 25 m3 de fangs.

SERVEIS AUXILIARS**AIGUA DE SERVEIS**

L'arqueta de sortida (previ al cabalímetre d'aigua de sortida) disposa de dues bombes d'aigua tractada, que condueixen a un dipòsit d'aigua de servei (dipòsit pulmó). Abans del dipòsit pulmó s'ha instal·lat un filtre de cistella que es neteja setmanalment. D'aquesta manera es minimitza l'entrada de brutícia al dipòsit i en conseqüència a les bombes. Del dipòsit pulmó i mitjançant grup de pressió, dues bombes d'aigua de servei la reparteixen per les diferents tomes de l'EDAR.

DESODORITZACIÓ

La depuradora està equipada amb un sistema d'extracció localitzada de gasos, que aspiren els gasos de la sala de fangs i de l'espessidor, fins a enviar-los a un sistema de desodorització biològic per llit d'escorça.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Sistema de sanejament de Lllaneres



L'EDAR Lllaneres rep les aigües residuals de les poblacions de Sant Andreu de Lllaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d' Estrac. El sistema de sanejament està format per la xarxa de col·lectors en alta i 5 estacions de bombament:

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

- EB Bruixes
- EB Xiringuito
- EB Colon
- EB Xata
- EB Principal Balís
- EDAR de Llanerres
- Emissari submarí que aboca l'aigua depurada a mar

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT:**EB BRUIXES**

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals provinents del col·lector per gravetat en alta de la riera de les Bruixes, i s'encarrega d'impulsar l'aigua residual cap a l'EB Xiringuito en tres trams diferenciats:

- Tram de 400 m d'impulsió de DN 200 en canonada de ferro
- Tram de 250 m de gravetat de DN 200 en canonada de formigó
- Tram de 660 m de gravetat de DN 500 en canonada de formigó

EB XIRINGUITO

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals del col·lector per gravetat en alta de la riera de Sant Andreu de Llanerres i del col·lector interceptor de línia de mar provinents d'EB Bruixes. S'encarrega d'impulsar l'aigua residual cap a l'EB Principal Balís, en un tram de 750 m de DN 500 en canonada de formigó.

EB COLÓN

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals del col·lector en baixa de la riera de Caldetes i del col·lector en alta provinents del Passeig de la Musclera. S'encarrega d'impulsar l'aigua residual cap a l'EB Xata en dos trams diferenciats:

Tram de 500 m de longitud de gravetat de DN 500 en canonada de formigó. Tram de 750 m de longitud de gravetat de DN 600 en canonada de formigó.

EB XATA

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals del col·lector per gravetat en alta de la riera de la Xata i del col·lector interceptor de línia de mar provinents d'EB Colon. S'encarrega d'impulsar l'aigua residual cap a l'EB Principal Balís, en un tram de gravetat de 550 m de longitud i DN 800.

EB PRINCIPAL BALÍS

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals de tot el sistema i les impulsa cap a l'EDAR en un tram d'impulsió de 650 m de longitud de DN 500 i en canonada de fibra de vidre.

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



EDAR DE LLAVANERES

La línia d'aigua de l'EDAR disposa de dues línies de funcionament independents, formades per les següents unitats de procés: desbast, dessorradors-desgreixadors, tractament biològic per fangs actius i decantació secundària.

La línia de fangs està formada per les següents unitats de procés:
purga de fangs secundaris, espessidor per gravetat, deshidratació i sitja d'emmagatzematge de fangs deshidratats. Existeixen diversos elements auxiliars: bombes de buidats, bombes d'aigua de serveis, sistemes de desodoritzacions. Un cop depurada, l'aigua tractada és abocada a mar mitjançant emissari submarí de 1800 m de longitud i DN500.

LÍNIA D'AIGUA

PRETRACTAMENT

DESBAST DE FINS

Existeixen 2 línies de tamisos estàtics de desbast de fins. Cada línia està formada per 4 unitats que realitzen un desbastat dels sòlids de mida superior a 1.5 mm que arriben a la planta. L'aigua desbastada passa als tancs dessorradors/desgreixadors. Els residus del desbast de fins són evacuats mitjançant cargol transportador-compactador fins a un contenidor.

DESSORADOR-DESGREIXADOR

L'aigua desbastada entra a l'etapa del dessorador-desengreixat. Aquesta unitat consta de dos dessorradors-desgreixadors en paral·lel, cadascun dels quals disposa d'una comporta d'entrada. En aquestes cambres s'injecta aire mitjançant bufants i difusors de bombolla gruixuda. L'aire injectat provoca la flotació dels olis i greixos, mentre que les sorres s'acumulen al fons pel seu propi pes.

L'extracció de les sorres es realitza mitjançant una bomba centrífuga per cada dessorador, instal·lades a sobre d'un pont mòbil. Una rasqueta a la part superior del pont mòbil serveix per a l'eliminació superficial dels greixos, enviant-los cap al canal d'evacuació.

L'aire necessari per als difusors de bombolla gruixuda s'aporta mitjançant els bufadors de pretractament.

Les sorres extretes són conduïdes al classificador de sorres. L'aigua retorna a l'EB Principal Balís i la sorra s'extreu fins a un contenidor.

Els greixos i flotants són recollits mitjançant una rasqueta del pont mòbil i conduïts a un separador-concentrador de greixos. L'aigua sobrant s'envia a l'EB Principal Balís i els greixos i flotants s'acumulen en un contenidor.

TRACTAMENT BIOLÒGIC

El tractament biològic de fangs actius consta de dos reactors tipus carrusel de 2.564 m³ cadascun. Cada reactor disposa d'una zona anòxica amb un volum del 20% respecte al total i d'una zona òxica amb un volum de 80% respecte al total. En la zona anòxica es disposa d'un agitador per a cada línia en continu funcionament.

Es disposa de cinc bufadors per a la línia d'aeració dels reactors biològics. El funcionament habitual

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



dels bufadors és en automàtic, mitjançant uns temps de funcionament establerts a l'ordinador SCADA de control de planta.

El sistema de difusió de l'aire en els reactors biològics és mitjançant graelles de difusors de bombolla fina.

Cada reactor disposa d'una sonda òptica de mesura de l'oxigen dissolt.

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

La depuradora disposa de dos decantadors secundaris de 20 m de diàmetre cadascun, amb un volum unitari de 927 m³.

Es disposa d'una cambra de repartiment del licor mescla de sortida dels reactors biològics cap als decantadors secundaris, la qual cosa permet funcionar independentment les diferents unitats reactor-decantador.

El licor mescla provinent dels reactors biològics entra a la campana central dels decantadors secundaris. Per cada decantador, una rasqueta superficial recull els sobrenedants i els envia cap al pou de buidats.

RECIRCULACIÓ

Els decantadors disposen d'una rasqueta de fons que envia el fang decantat cap al embut central de recollida del fang a recircular. El fang es recircula mitjançant tres bombes de recirculació. Habitualment funcionen dues bombes de recirculació, una per línia, mentre la tercera bomba es manté parada com a equip de reserva.

El seu funcionament normal és en automàtic mitjançant uns temps de funcionament establerts a l'ordinador SCADA de control de planta.

Existeix un cabalímetre de fangs recirculats per cada línia de biològic.

SORTIDA AIGUA TRACTADA

L'aigua de sortida dels decantadors secundaris passa a través del cabalímetre de sortida i posteriorment es enviada a mar mitjançant emissari submarí.

LÍNIA DE FANGS

PURGA DE FANGS SECUNDARIS

La purga dels fangs en excés es realitza mitjançant tres bombes de purga. El fang purgat s'envia a l'espessidor de fangs. Habitualment funcionen dues bombes de purga, una per línia, mentre la tercera bomba es manté parada com a equip de reserva.

El seu funcionament normal és en automàtic mitjançant uns temps de funcionament establerts a l'ordinador SCADA de control de planta.

ESPESSIDOR DE FANGS

El fang purgat s'envia a l'espessidor de fangs, on es concentra per gravetat amb l'ajuda d'un pont mòbil, com a pas previ a la seva deshidratació. L'espessidor és un dipòsit circular de 8,5 m de diàmetre amb un volum total de 170 m³.

L'escorregut de l'aigua sobrenedant de l'espessidor s'envia al pou de buidats, des d'on es

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmareme.cat



retorna cap a capçalera de planta.

DESHIDRATACIÓ DE FANGS

El fang espessit es deshidrata mitjançant centrífugues. La deshidratació consta de tres bombes mono de fangs (2+1), tres bombes de dosificació de polielectròlit (2+1), una centrífuga de capacitat nominal 6 m3/h, una segona centrífuga de capacitat nominal 12 m3/h, dues bombes elevadores de fang deshidratat i una sitja d'emmagatzematge de fangs de 25 m3 de capacitat.

La descarrega del fang es realitza des del pertinent quadre elèctric ubicat a la sala del CCM de fangs. Es disposa d'una càmera monitoritzada des d'on es pot observar com es va omplint la banyera del camió. El quadre disposa de la mesura de nivell de fang a la sitja, obtinguda mitjançant un sensor de nivell tipus sonar instal·lat a la part superior de la sitja.

SISTEMES AUXILIARS

SISTEMES DE DESODORITZACIÓ

L'EDAR disposa de dos sistemes de desodorització, que permeten captar i tractar els gasos generats en diversos punts, per evitar l'emissió de males olors cap a l'exterior.

Un dels sistemes de desodorització està ubicat a la zona de fangs. En aquest cas, el sistema capta els gasos generats a la sitja de fangs, l'espessidor de fangs i l'edifici de deshidratació de fangs. El tractament dels gasos es realitza mitjançant un sistema biològic de doble etapa, format per dos biofiltres percoladors en sèrie més un biofiltre d'escorça com a afinat final.

L'altre sistema de desodorització està ubicat a la zona de pretractament. En aquest cas, el sistema capta els gasos generats a la zona de desbast de fins i a l'arqueta de sortida final de pretractament. El tractament dels gasos es realitza mitjançant un sistema biològic de doble etapa, format per un biofiltre percolador en primer terme més un biofiltre d'escorça a posteriori.

POU DE BUIDATS

Els escurreguts de les centrífugues, sobreexides de l'espessidor de fangs, i sobrenedants dels decantadors secundaris, són recollits al pou de buidats, una arqueta equipada amb dues bombes centrífugues submergibles que retornen tots aquests drenatges cap a capçalera de planta.

El seu funcionament habitual és en automàtic mitjançant dues boies de nivell. El funcionament de les bombes es visualitza en el ordinador SCADA de la planta.

DESINFECCIÓ I BOMBAMENT D'AIGUA DE SERVEIS

L'EDAR disposa d'un sistema de desinfecció i bombament d'aigua de serveis. La desinfecció es realitza mitjançant un sistema de cloració amb hipoclorit càlcic i el bombament de l'aigua de serveis mitjançant un grup de pressió format per 4 bombes i 2 hidroacumuladors.

Per altra banda, l'EDAR disposa d'un segon grup de pressió d'aigua sense desinfectar, utilitzat només per a la preparació del polielectròlit i el rentat de les centrífugues.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**Sistema de sanejament d'Arenys**

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de càrrega mitja, amb possibilitat d'eliminació de nitrogen. Una xarxa de col·lectors recull les aigües residuals dels municipis d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar i les porta fins a l'EDAR a través de dues branques principals de col·lectors en alta. Aquesta xarxa presenta cinc estacions de bombament.

La depuradora d'Arenys (EDAR) rep les aigües residuals de la població de Canet de Mar, Arenys de Mar

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaremesme.cat

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

i Arenys de Munt.

El sistema de sanejament està format per les següents unitats:

- Estació de Bombament Caprabo
- Estació de Bombament Riera Arenys
- Estació de Bombament Port Arenys
- Estació de Bombament Principal
- Estació de Bombament Canet
- EDAR
- Emissari submarí.
- Emissari d'emergència de Canet

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT:

EB CAPRABO

L'estació de bombament rep les aigües residuals de la xarxa en baixa, impulsa l'aigua residual fins a l'EB Riera Arenys: Tram de 960 m d'impulsió de DN 200 en canonada de ferro.

Aquest bombament disposa de:

- 2 bombes d'impulsió d'aigua residual (1+1 6,7kWh)
- Sense Reixa
- Transformador
- Quadre elèctric
- Boies de nivell
- Sobreeixidor
- No té telesupervisió
- Detector de gas (sulfhídric)

EB RIERA ARENYS

Aquesta estació de bombament rep les aigües de l'EB Caprabo, del municipi d'Arenys de Munt i part del municipi d'Arenys de Mar, impulsant a EB Port Arenys en: Tram de 580 m d'impulsió de DN 300 en canonada de fibrociment.

Aquest bombament disposa de:

- 3 bombes d'impulsió d'aigua residual (2+1) 17,4kWh)
- Reixa automàtica
- Quadre elèctric
- Grup electrogen
- Ultrasons i boies de nivell
- Sobreeixidor
- Telesupervisió
- Detector gas (sulfhídric)

EB PORT ARENYS

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals de l'EB Riera Arenys i impulsa a EB Principal en dos trams:

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



- Tram de 550 m de longitud d'impulsió de DN 600 en canonada de fibrociment.
- Tram de 680 m de longitud de gravetat de DN 600 en canonada de polietilè.

Aquest bombament disposa de:

- 4 bombes d'impulsió d'aigua residual (13,5kW)
- Sense reixa
- Quadre elèctric
- Grup electrogen
- Ultrasons i boies de nivell
- Sobreeixidor
- Telesupervisió
- Detector de gas (sulfhídric)

EB PRINCIPAL

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals de tots els bombaments del sistema, tant del ramal sud (Arenys de Munt i Arenys de Mar) com del ramal nord (Canet de Mar).

Consta de dos bombaments: un que és el que impulsa a l'EDAR i un altre que impulsa a emissari submarí.

Aquest bombament disposa de:

- 4 bombes d'impulsió d'aigua residual a planta (en sèrie 2+2 de 125kW)
- 3 bombes a emissari submarí (39,7kW)
- Pou sorrer
- Dues comportes automàtiques
- Reixa automàtica
- Quadre elèctric
- 4 Variadors de freqüència
- Ultrasons i boies de nivell
- Grup electrogen
- Sistema antiarriet
- Sobreeixidor d'emergència Canet
- Telesupervisió
- Detector de gas (sulfhídric)

EB CANET

Aquesta estació de bombament rep les aigües residuals de la xarxa en baixa en un tram de gravetat de 1.100 m de longitud i DN 400 en canonada de formigó, i impulsa a l'EB Principal en un tram d'impulsió de 245 m de longitud i DN400 en canonada de PEHD seguit d'un tram de 290 m de longitud i DN400.

Aquest bombament disposa de:

- 2 bombes d'impulsió d'aigua residual (1+1) 13,5kW
- Sense reixa
- Quadre elèctric
- Ultrasons i boies de nivell

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



- Sobreeixidor
- Telesupervisió
- Detector de gas (sulfhídric)

EDAR

La línia d'aigua de l'EDAR disposa de dues línies de funcionament independent, formada per les següents unitats de procés: obra d'arribada, desbast, dessorrador-desgreixador, tractament biològic per fangs actius i decantació secundària.

La línia de fangs disposa de dues línies de funcionament independent, formada per les següents unitats de procés: purga de fangs secundaris, espessidor (dues unitats), deshidratació mecànica i sitja emmagatzematge de fangs.

Existeixen diversos elements auxiliars: bombes de buidats i greixos, bombes d'aigua de servei, bufadors.

Un cop depurada l'aigua és abocada a mar a través d'un emissari submarí de 1600 m de longitud i DN500.

LÍNIA D'AIGUA

PRETRACTAMENT

POU SORRER

A l'entrada de la línia d'aigua hi ha un pou sorrer amb una culler bivalva per extreure la sorra.

DESBAST

Existeixen en funcionament dues línies amb una reixa de gruixuts automàtica i una de fins automàtic cadascuna que funcionen en continu. A més existeix una línia amb una reixa manual que funciona en cas d'avaria de les reixes automàtiques.

Els residus de desbast tant de la reixa de gruixuts com del tamís de fins són evacuats fins a un contenidor per mitjà de dos cargols transportadors.

DESSORRADOR – DESENGREIXADOR

L'aigua desbastada entra a l'etapa del dessorrat-desgreixat. Aquesta unitat consta d'un pont dessorrador-desgreixador, i disposa d'una comporta d'entrada i d'una comporta de bypass. En aquests dipòsits l'aire s'injecta mitjançant difusors de bombolla gruixuda. L'aire injectat provoca la rotació del líquid, generant una velocitat constant d'escombrament del fons. La sorra romandrà al fons del dipòsit, mentre que els greixos seran conduïts cap un canal transversal on s'acumularan fins a la seva recollida en superfície. El funcionament normal serà en automàtic.

L'extracció de les sorres es fa per mitjà d'una bomba centrífuga aspirant per dessorrador, instal·lada a sobre d'un pont mòbil. Una rasqueta per a l'eliminació superficial dels greixos exerceix la funció d'enviar els greixos cap a canal d'evacuació. L'aire necessari per als dessorradors el dona un bufador, en hi ha dos, un de reserva.

Les sorres extretes són conduïdes al classificador de sorres. L'aigua torna al pou de buidats que impulsa a capçalera de planta.

Els greixos i elements flotants són recollits mitjançant una rasqueta i conduïts a un dipòsit on es separen per gravetat. L'aigua sobrenedant es recull a una arqueta situada al costat del dipòsit de



recollida de greixos mitjançant un sífo. D'aquí, passa al pou de buidats i a capçalera de planta.

TRACTAMENT BIOLÒGIC

El tractament biològic de fangs activats és de tipus MLE (Ludzack-Ettinge) amb capacitat de nitrificar i desnitrificar, consta de dues línies cadascuna d'elles. Cadascuna disposa d'una cambra anòxica. Els reactors tenen un volum total de 2.905,31 m³ cadascun, dels quals 2.411,01 m³ de zona airejada i 494,31 m³ cadascun de zona anòxica. Es funciona amb dues línies.

Es disposa de quatre bufadors per a la línia d'aeració.

Els bufadors funcionen amb variador de freqüència i poden funcionar en manual o en automàtic (segons pressió de la canonada d'aire i segons consigna d'oxigen). El seu funcionament normal serà en automàtic de manera que el funcionament dels bufadors es regularà a través del PLC amb l'objectiu de mantenir la consigna de pressió i la consigna d'oxigen dissolt establerta en el PC de la planta.

El sistema de difusió de l'aire subministrat pels bufadors als reactors biològics és per mitjà de difusors polimèrics circulars de bombolla fina.

Cada reactor disposa de tres sondes d'oxigen i tres vàlvules motoritzades per aportar la quantitat d'aire desitjada en cada zona.

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

La depuradora disposa de dos decantadors secundaris.

RECIRCULACIÓ EXTERNA

Hi ha un pou de bombes amb tres bombes de recirculació i tres bombes de purga (una de cadascuna és de reserva).

SORTIDA AIGUA TRACTADA

L'aigua de sortida dels decantadors secundaris passa a través d'un cabalímetre electromagnètic i es conduïda mitjançant un col·lector a l'emissari submarí.

MESURA DE CABAL D'AIGUA TRACTADA

Per la mesura de cabal de l'aigua tractada es disposa d'un cabalímetre instal·lat en la canonada d'evacuació de l'aigua tractada a emissari. La mesura del valor instantani es visualitza en el sinòptic de la planta. Es disposa de comptador de cabal acumulat.

LÍNIA DE FANGS

PURGA DE FANGS SECUNDARIS

La purga dels fangs acumulats en el fons dels decantadors secundaris són retirats de cada decantador mitjançant les bombes de purga de (2+1) i enviats al espessidor.

ESPESSIDOR

El fang purgat s'envia als dos espessidors per a la seva concentració com a pas previ a la deshidratació. L'espessidor és un dipòsit circular de 8 m de diàmetre amb un volum total de 225 m³. L'aigua sobrenedant (escorregut) del espessidor s'envia per mitjà de la xarxa de drenatges al bombament de buidats.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**DESHIDRATACIÓ**

El fang espessit es deshidrata a través de centrífugues. La deshidratació consta de tres bombes mono de fangs amb variador de freqüència, dues amb un cabal de 3-15 m³/h/u i una de 6-30 m³/h; tres bombes de dosificació de polielectròlit, amb variador de freqüència, dues amb cabal de 0,18-1 m³/h/u i una amb un cabal de 0,8 - 2 m³/h; dues centrífuga de diferent cabal, una fins a 10 m³/h i una altre fins a 25 m³/h, i dues bombes volumètriques, una per cada centrífuga, que impulsen el fang a la pressió cap a la sitja i una sitja d'emmagatzematge de fangs de 32 m³ de capacitat.

Es disposa d'un equip de preparació de polímer de capacitat 1,5 m³/h.

SISTEMES AUXILIARS**BOMBAMENT DE BUIDATS**

Els escorreguts de centrífuga, eixides d'espessidor i sobrenedants dels classificadors de sorres i greixos són recollits a una arqueta equipada amb dues bombes submergibles (1+1), per ser conduïts a capçalera de planta.

BOMBAMENT D'AIGUA A FILTRAR I SERVEIS DE REG

Com a elements auxiliars de planta es disposa d'un bombament d'aigua de servei.

Sistema Sanejament Sant Pol

La depuradora de Sant Pol (EDAR Sant Pol) rep les aigües residuals de les poblacions de Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar, incloent els polígons industrials que hi ha en aquestes poblacions.

El sistema de sanejament està format per les següents unitats:

- Col·lectors: la xarxa consta dels col·lectors en alta provinents del EB2 Mirador i del col·lector en alta de la Riera de la Vallalta que recull les aigües residuals dels municipis de St Iscle de Vallalta i St. Cebrià de Vallalta.
- EB1: esta estació de bombament emissari.
- EB2: estació de bombament Mirador.
- EDAR: consta de una línia d'aigua (pretractament, tractament biològic i decantació secundària)

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

i d'una línia de fangs (espessiment + deshidratació de fangs).

- Emissari submarí: l'aigua de sortida de planta s'aboca al medi (mar) via emissari submarí (Longitud: 2.000 m, Diàmetre 400 mm, Material de la canonada: PEAD, Profunditat de l'emissari: 40 m).

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT:**EB1 EMISSARI**

L'estació de bombament està situada al passeig de Can Villar al terme municipal de Sant Pol de Mar i rep les aigües procedents de l'EB Mirador, del col·lector en alta de la Riera de la Vallalta i del col·lector en baixa del passeig de Can Villar. Les característiques d'aquest col·lector són les següents :

- El primer tram que comença a Sant Iscle i acaba a Sant Cebrià és de 400 mm de diàmetre, una longitud de 3.200 m i una pendent mitjana de 2%. Pot circular un cabal de 1.450 m³/h.
- El segon tram comença a Sant Cebrià de Vallalta i acaba a l'arqueta d'unió amb el col·lector de Sant Pol situada a l'entrada del bombament Principal. Aquest tram té un diàmetre de 450 mm, una longitud de 4.315 m i una pendent mitjana del 1 %.

L'entrada del bombament consta:

- Una arqueta on s'agrupa un conjunt de vàlvules que ens permetran obrir o tancar l'emissari, i dues vàlvules més, que ens permetran la utilització d'un o dels dos col·lectors d'impulsió que pugen cap a la EDAR.
- Un dessorrador per la retenció de les sorres procedents dels col·lectors.
- Un tamís automàtic autonetejable que aboca els residus de desbast a un contenidor.

Les aigües residuals, un cop mesclades i dessorrades, es recullen en un canal provist d'un tamís automàtic amb un pas de llum de 3 mm.

L'EB consta d'un pou de bombament. L'equip d'elevació consta de quatre bombes submergibles (3+1). Dues de 32,1 kW i les altres dues de 17,4 kW. Aquestes bombes estan controlades per un quadre elèctric mitjançant un sistema de pressió de nivell i un sistema redundat amb boies de nivell.

Per impulsió les aigües són bombejades a l'EDAR (18,5 m del nivell del mar) mitjançant dues canonades col·locades en paral·lel:

- La primera està construïda en PEAD amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de 1.050 m. El cabal màxim circulant és de 200 m³/h.
- La segona està construïda de PEAD amb un diàmetre de 400 mm i una longitud de 1.050 m. El cabal màxim circulant és de 750 m³/h.

EB2 MIRADOR

L'estació de bombament està situada a l'Avinguda del Doctor Furest de Sant Pol de Mar i rep les aigües residuals procedents de la xarxa de col·lectors en baixa municipals. Aquesta aigua és impulsada a una cota que li permetrà circular per gravetat cap al bombament Emissari, previ unió amb el col·lector de Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta.

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



La canonada en alta del bombament està construïda en PEAD de diàmetre DN200 i té una longitud de 800 m. El cabal màxim circulant per aquesta canonada és de 160 m³/h.

EDAR

PRETRACTAMENT

ENTRADA AIGUA

La línia d'aigua de l'EDAR disposa de dues línies de depuració paral·leles.

L'aigua residual procedent de l'estació de bombament emissari es recull en una arqueta de recepció. Aquesta disposa d'un sobreexidor que efectuarà el bypass dels cabals que suposen el màxim admissible en la EDAR. En cas d'avaría o emergència, es pot enviar l'aigua residual al sobreexidor tancant les comportes manuals d'entrada al pretractament.

Es disposa de tres canals d'arribada: dos canals tenen tamisos automàtics de fins i l'altre una reixa manual. Normalment només es funcionarà amb les línies que incorporen tamisos automàtics i la línia de la reixa manual només funcionarà si hi ha algun problema en alguna d'aquestes línies o una interrupció dels subministrament d'energia elèctrica.

Els residus del desbast de fins són evacuats fins a un contenidor per mitjà d'un cargol-compactor.

DESSORADOR-DESENGREIXADOR

L'aigua desbastada entra a l'etapa del dessorrat – desengreixat. Aquesta unitat consta de dos dessorradors – desengreixadors en paral·lel d'una longitud de 8,90 m i una amplada de 2,8 m, sent la seva profunditat màxima de 3,20 m, per unitat. Cada un disposa d'una comporta d'entrada. En aquests dipòsits l'aire s'injecta mitjançant Aeroflots de bombolla fina. L'aire injectat provoca la rotació del líquid, generant una velocitat constant d'escombrament del fons. La sorra romandrà al fons del dipòsit, mentre que els greixos seran conduïts cap un canal transversal on s'acumularan fins a la seva recollida en superfície. El funcionament normal serà en automàtic.

L'extracció de les sorres es fa per mitjà d'una bomba centrífuga aspirant per dessorrador, instal·lada a sobre d'un pont mòbil. Una rasqueta per a l'eliminació superficial dels greixos exerceix la funció d'enviar els greixos cap a canal d'evacuació.

Les sorres extretes són conduïdes mitjançant un canal al classificador de sorres. L'aigua torna a capçalera mitjançant el pou de buidats i la sorra s'extreu fins al classificador de sorres on posteriorment s'aboquen a un contenidor. El classificador de sorres funcionarà normalment en automàtic.

LÍNIA AIGUA

La línia d'aigua de l'EDAR disposa de dues línies de funcionament independent, formada per les següents unitats de procés: obra d'arribada, desbast, dessorradors-desengreixadors, tractament biològic i decantació secundària.

La línia de fangs està formada per les següents unitats de procés: purga de fangs secundaris, espessidor (una unitat), condicionament dels fangs, deshidratació per centrífuga i sitja d'emmagatzematge de fangs.

Existeixen diversos elements auxiliars: sistema de desodorització, preparació reactius, bombes de

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



buidats i greixos, bombes d'aigua de servei, unitat de desinfecció de l'aigua de servei, bufadors, bombes de recirculació i bombes de purga.

Un cop depurada l'aigua és abocada a mar mitjançant un emissari submarí.

TRACTAMENT BIOLÒGIC

El tractament biològic consisteix en un procés de fangs activats d'aeració prolongada, consta de dos reactors tipus carrusel de 33 m de longitud recta i de 6 m d'amplada unitària per canal de 2.300 m³ cadascun.

Cada reactor disposa d'una zona òxica amb un volum del 25% respecte al total i d'una zona anòxica amb un volum de 75% respecte al total. En la zona anòxica es disposa d'un agitador submergible per a cada línia, això afavorirà la recirculació del licor-mescla, sotmetent-la a zones òxiques i anòxiques alternatives, que provocaran la nitrificació -desnitrificació del nitrogen present.

Es disposa de tres bufadors amb una capacitat unitària de 900 Nm³/h, accionats per un motor de 55 kW per a la línia d'aeració: un per a cada línia d'aeració, i un comú pels dos reactors.

La regulació de cabal d'aire es durà a terme mitjançant un variador de freqüència a través de la senyal enviada per les sondes d'oxigen instal·lades en els reactors. El funcionament dels bufadors es regularà a través del PLC amb l'objectiu de mantenir la consigna d'oxigen dissolt establerta.

En cada un dels reactors hi ha instal·lat un conjunt d'aeració-oxigenació compost per un sistema de distribució d'aire format per canonades d'acer galvanitzat en calent i PVC en diàmetres de 200 i 150 mm. Aquests conjunt de canonades, juntament amb els difusors de membrana de 9" de diàmetre s'instal·len formant graelles de 9 línies amb 17 difusors per línia, a raó de 3 graelles per reactor.

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

L'EDAR disposa de dos decantadors secundaris, inicialment projectats un per a cada línia, de 16,50 m de diàmetre, amb això es disposa d'una superfície de decantació de 428 m² i un volum de 1.454 m³/u.

El sistema de recollida d'aigua es realitza mitjançant un sobreeixidor dentat d'alumini. Els ponts dels decantadors són del tipus radial amb rasqueta de fons i extracció central fins l'arqueta de fangs biològics. Estan dotades de limitador de parell i polsador local de marxa – aturada.

Així mateix, els ponts estan previstos de rasquetes de superfície per l'eliminació de flotants acumulats i els envia al bombament de buidats.

RECIRCULACIÓ

Els decantadors porten una rasqueta de fons que envia el fang decantat a l'arqueta central del decantador comunicada, per vasos comunicants, amb l'arqueta de recirculació i purga de fangs en excés. En aquesta arqueta hi ha tres bombes de recirculació de 130 m³/h/u i dues bombes d'excés de 9,5 m³/h/u.

Disposen de polsadors de marxa i d'aturada d'emergència, situats al peu de l'equip.

LÍNIA DE FANGS

PURGA DE FANGS

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmareme.cat



La purga dels fangs es realitza a l'arqueta de fangs recirculats i excés i són retirats mitjançant les bombes de purga de 9,5 m³/h/u i enviats al espessidor.

ESPESSIDOR

El fang en excés s'envia al espessidor per a la seva concentració com a pas previ a la deshidratació.

Aquesta concentració del fang en excés es realitza per gravetat.

El espessidor és un dipòsit circular de 6,0 m de diàmetre i 3,6 m d'alçada, amb una superfície de 28,27 m² i un volum total de 105,75 m³. Per evitar olors, el espessidor disposa d'una coberta de polièster i extracció de gasos mitjançant l'extractor del sistema de desodorització.

L'aigua sobrenedant del espessidor s'envia per mitjà de la xarxa de drenatges al bombament de buidats i greixos.

DESHIDRATACIÓ

Es realitza mitjançant una centrífuga de 30 kW i un caudal màxim de 6 m³/h, que està alimentada per dues bombes volumètriques tipus "mono" (una en reserva) i caudal unitari variable entre 0,4 a 6,0 m³/h, que extreuen el fang del espessidor.

El fang extret de la centrífuga es recollit per un cargol transportador d'acer inoxidable, que el deposita a una altra bomba d'avanç positiu de 0,55 kW que el transportarà fins la sitja d'emmagatzematge de fangs de 25 m³.

El polielectròlit es prepara en un equip automàtic de 850 L, provist d'una tolva de pols amb dosificador de cargol, embut i tres agitadors de 0,18 kW. L'aigua que s'utilitza en aquesta preparació pot ser del tipus industrial o potable. Per dosificar el polielectròlit hi ha dues bombes (una de reserva) de caudal variable de 20 – 400 l/h.

SISTEMES AUXILIARS

MESURA DE CABAL D'AIGUA TRACTADA

A la sortida dels decantadors secundaris i en la conducció que va fins l'emissari, hi ha instal·lat un mesurador de cabal electromagnètic encarregat de recollir els cabals tractats en l'EDAR, des d'aquesta mateixa canonada surt una conducció que abasteix l'arqueta de serveis auxiliars que serveix per disposar d'aigua industrial a la planta.

BOMBAMENT DE BUIDATS

Tots els buidats dels decantadors són recollits a una arqueta equipada amb dues bombes submergibles (1+1), per ser conduïts al desgredador.

BOMBAMENT D'ESCORREGUTS DE LA CENTRÍFUGA

Els escorreguts de la centrífuga són recollits a una arqueta equipada amb dues bombes submergibles (1+1), per ser conduïts a l'arqueta d'entrada d'aigua a tractar.

BOMBAMENT D'AIGUA A FILTRAR I SERVEIS DE REG

Com a elements auxiliars de planta es disposa d'un bombament d'aigua de servei i d'un sistema de reg de planta.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**Sistema de sanejament Alt Maresme**

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de biomassa sobre suport fix, amb eliminació de nitrogen. Una xarxa de col·lectors recull les aigües residuals dels municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar i Santa Susanna i les porta fins a l'EDAR, a través de dues branques principals de col·lector en alta. Aquesta xarxa presenta onze estacions de bombament.

L'EDAR de l'Alt Maresme, ubicada al terme municipal de Tordera, rep les aigües residuals de les següents poblacions i dels seus polígons industrials: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Calella

PL. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



i Pineda de Mar.

El sistema de sanejament està format per les següents unitats:

- Col·lectors: la xarxa de col·lectors està inclosa en el sistema de sanejament;
- Estacions de bombament.
- EB1 Estació de bombament La Vigueta Latina (Malgrat de Mar)
- EB2 Estació de bombament l'Ancla (Malgrat de Mar)
- EB3 Estació de bombament Santa Susanna (Santa Susanna)
- EB4 Estació de bombament Calella (Calella)
- EB5 Estació de bombament Taurus (Pineda de Mar)
- EB6 Estació de bombament Fàbriques (Malgrat de Mar)
- EB7 Estació de bombament Càmpings (Malgrat de Mar)
- EB8 Estació de bombament Les Fonts (Malgrat de Mar)
- EB9 Estació de bombament Bartomeu (Pineda de Mar)
- EB11 Estació de bombament Malgrat Nord (Malgrat Nord)
- EB Estació de bombament Intermedi (Pineda de Mar)
- Planta de Pretractament de Pineda de Mar
- EDAR Alt Maresme
- Emissari Submarí. De fibrociment, amb una llargada de 1.200 m i un diàmetre de 800 mm.

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT:

EB1 Vigueta Latina

L'estació de bombament rep una part del municipi de Malgrat. Aquest bombament impulsa a una cota que li permetrà circular per gravetat fins el següent bombament (Ancla).

La xarxa en alta que rep les aigües residuals i les condueix cap al bombament té els següents trams:

- Un tram és de 2.095 m aproximadament. El col·lector està construït de formigó i té un diàmetre de 500 mm amb una pendent mitjana de 0,21 %. Aquest tram està fora de servei fins al pou de registre del C/Camí del Pla.
- Altre ram de 135 m aproximadament i és el tram que descarrega les aigües al bombament. El col·lector està construït de formigó i té un diàmetre de 700 mm amb una pendent mitjana de 0,25 %. Aquest tram, a més de les aigües procedents de Palafolls, recull una part del municipi de Malgrat Nord.

Les aigües residuals són conduïdes per un canal al pou de bombament. L'equip d'elevació consta de dues bombes submergibles instal·lades de 11 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per unes boies de nivell que són les encarregades de donar senyal al PLC.

Disposa de grup electrogen.

EB2 Ancla

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



L'estació de bombament rep les aigües residuals del bombament de Vigueta Latina, del bombament de les Fàbriques, del bombament de Les Fonts, el dels Càmpings i part del municipi de Malgrat de Mar. Aquest bombament impulsa a una cota que li permetrà circular per gravetat fins el següent bombament (EB Santa Susanna).

La longitud aproximada del col·lector de gravetat és de 2.415 m, amb un diàmetre de 800 mm i una pendent mitjana del 0,12 %. Aquest col·lector rep diferents interceptors de les poblacions de Malgrat Nord i Santa Susanna. A més, el col·lector posterior al bombament Ancla, rep les aigües procedents del bombament de Malgrat Nord.

Les aigües residuals es recullen en un petit sorrer, i es neteja mitjançant camió cisterna. Posteriorment hi ha el pou de bombes.

L'equip d'elevació consta de tres bombes submergibles de 11 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC. En cas que aquesta sonda fallés, automàticament entraria en funcionament a través de les boies de nivell.

Es disposa de grup electrogen.

EB3 Santa Susanna

L'estació de bombament rep les aigües residuals del bombament de l'Ancla i de Malgrat Nord. Aquest bombament impulsa mitjançant les bombes fins el Pretractament de Pineda.

El col·lector té una longitud de 1.235 m, amb un diàmetre de 1.000 mm i una pendent mitjana de 0,10 %.

L'equip d'elevació consta de tres bombes submergibles de 30 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC. En cas de que aquesta sonda fallés, automàticament entraria en funcionament a través de les boies de nivell.

En aquest bombament es disposa d'una reixa automàtica.

EB4 Calella

L'estació de bombament rep les aigües residuals procedents del municipi de Calella. Aquest bombament impulsa a una cota que permet circular per gravetat fins el següent bombament (Taurus).

El col·lector d'impulsió té una longitud de 435 m, aproximadament, amb un diàmetre de 800 mm i una pendent mitjana de -1,18 %. Eleva a una cota de 5,12 m, aproximadament.

El col·lector de gravetat té una longitud de 1.200 m, un diàmetre de 600 mm i una pendent de 0,27 %. Aquest col·lector desemboca en la estació de bombament Taurus.

Aquest bombament disposa de dos pous. Un primer, on l'equip d'elevació consta de tres bombes submergibles instal·lades de 9 kw. En aquest bombament es disposa de reixa automàtica. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC. En cas que aquesta sonda fallés, automàticament entraria en funcionament a través de les boies de nivell.

A més, hi ha un segon pou de bombes amb una bomba instal·lada de 45 kW. La bomba del segon pou només es posaria en marxa en casos d'emergència. Manualment és possible bypassar l'aigua de forma manual cap a un emissari submarí auxiliar.

EB5 Taurus

L'estació de bombament rep les aigües residuals procedents de l'estació de bombament de Calella

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



i d'una part del municipi de Pineda de Mar. Aquest bombament impulsa a una cota que li permetrà circular per gravetat fins el Pretractament de Pineda.

Aquest col·lector té dos trams diferenciabls:

- Un primer tram de 620 m de longitud, amb un diàmetre de 800 mm i una pendent mitjana de 0,29 %. Aquest tram condueix l'aigua que ve del bombament de Calella.
- El segon tram té una longitud de 900 m, amb un diàmetre de 1.000 mm i una pendent de 0,29 %. Aquest tram condueix l'aigua residual provinent del bombament de Calella i l'aigua residual procedent del bombament de Bartomeu.

El col·lector de gravetat té una longitud de 1.520 m aproximadament fins al Pretractament de Pineda.

L'aigua residual entra al bombament a través d'un canal, amb una reixa automàtica i unes comportes de bypass, que permeten que en cas que es produeixi una avaria de la reixa, entri l'aigua directament al pou de bombes. L'equip d'elevació consta de quatre bombes submergibles de 9 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC. En cas que aquesta sonda fallés, automàticament entraria en funcionament a través de les boies de nivell. Es disposa de grup electrogen.

EB6 Fàbriques

L'estació de bombament rep les aigües residuals procedents de l'estació de bombament de Càmpings i del polígon industrial de Malgrat de Mar. Aquest bombament impulsa a una cota que permet circular per gravetat fins el bombament posterior (Ancla).

El col·lector de gravetat té una longitud de 940 m aproximadament, un diàmetre de 400 mm i una pendent mitjana del 0,34 %.

L'aigua residual entra al bombament a través d'un canal fins al pou de bombes. L'equip d'elevació consta de dues bombes submergibles instal·lades de 7 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per unes boies de nivell que són les encarregades de donar senyal al PLC.

EB7 Campings

L'estació de bombament dels Càmpings rep les aigües residuals de la zona de càmpings del municipi de Malgrat de Mar. Aquest bombament impulsa a una cota que li permet circular per gravetat fins el bombament posterior (Fàbriques).

La xarxa en alta que rep les aigües residuals i les condueix cap al bombament té una longitud de 1.210 m, amb un diàmetre de 400 mm i una pendent mitjana del 0,09 %.

El col·lector de gravetat posterior al bombament que envia l'aigua residual al bombament de les Fàbriques té una longitud de 1.074 m, amb un diàmetre de 400 mm i una pendent mitjana del 0,15%.

Les aigües residuals es condueixen per un canal al Pou de Bombament. L'equip d'elevació consta de dues bombes submergibles instal·lades de 7 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per unes boies de nivell que són les encarregades de donar senyal al PLC.

EB8 Les Fonts

L'estació de bombament de Les Fonts rep les aigües residuals d'una part del municipi de Malgrat de Mar. Aquest bombament impulsa a una cota que li permetrà circular per gravetat fins el bombament posterior (Ancla).



L'aigua residual entra al bombament a través d'un canal fins al pou de bombes. L'equip d'elevació consta de dues bombes submergibles instal·lades de 5,9 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC, en cas que fallés automàticament entraria en funcionament a través de les boies de nivell.

EB9 Bartomeu

L'estació de bombament rep les aigües residuals procedents d'una part del municipi de Pineda de Mar. Aquest bombament impulsa a una cota que li permetrà enviar l'aigua al mateix col·lector de gravetat procedent de l'estació de bombament Taurus i després enviar tota aquesta aigua cap al Pretractament.

L'aigua residual entra al bombament a través d'un canal fins al pou de bombes. L'equip d'elevació consta de dues bombes instal·lades: 1 submergible de 7,5 kW/u i una bomba centrífuga de 35 kW. Aquestes bombes estan controlades per unes boies de nivell que són les encarregades de donar senyal al PLC.

EB11 Malgrat Nord

L'estació de bombament rep les aigües residuals procedents del municipi de Palafolls i del seu polígon industrial mitjançant dos col·lectors independents. Aquest bombament impulsa a una cota que li permetrà circular per gravetat fins el següent bombament (Santa Susanna).

El primer col·lector rep les aigües residuals del propi municipi. Aquest té una longitud de 1.635 m aproximadament.

El segon col·lector rep les aigües residuals del polígon industrial de Palafolls, dues urbanitzacions properes al polígon i del Barri Sant Lluís. Aquest té una longitud d'aproximadament 1.733 m.

L'aigua residual arriba mitjançant dos canals, els quals disposen d'una reixa automàtica respectivament, a més, d'un cargol transportador per compactar els residus de desbast de les dues reixes. Des dels canals es condueix les aigües residuals al pou de gruixuts. Aquest pou disposa d'uns sobreeixidors en cas de colmatació. Posteriorment hi ha el pou de Bombes. L'equip d'elevació consta de tres bombes submergibles instal·lades de 45 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC. En cas que aquesta sonda fallés, automàticament entraria en funcionament a través de les boies de nivell.

En aquest bombament trobem un dipòsit de 15 m³ amb nitrat càlcic (Nutriox), aquest reactiu es dosifica de manera automàtica amb una bomba dosificadora i serveix per a prevenir les formacions de sulfhídric aigües avall, concretament en el bombament de Santa Susanna.

Es disposa de grup electrogen.

EB Intermedi

L'estació de bombament Intermedi rep les aigües residuals procedents del Pretractament i són impulsades fins a l'EDAR.

Aquest bombament està a la parcel·la situada al marge dret de la riera de Pineda, a pocs metres de la desembocadura d'aquesta al mar.

Al llarg del traçat de les conduccions es poden diferenciar tres trams. El tram inicial comprèn la traça de les conduccions dins de zona urbana fins arribar al punt de creuament de la carretera N-II. Un segon tram és el creuament de la carretera N-II, on es troben dues claus de 125 m (una per la canonada d'impulsió i l'altra pel col·lector de gravetat d'aigua tractada). Un últim tram comprèn la



traça de les conduccions des del punt de creuament de la carretera N-II fins a l'EDAR. La longitud total de la canonada és de uns 2.859 metres.

El sistema de bombament consisteix en 4 bombes de 290 kW. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC.

En aquest bombament hi ha un sistema de desodorització biològic. Aquest Sistema consta llavors del dipòsit omplert amb un material de rebliment inert, una bomba de recirculació que permet un flux continu d'aigua sobre el llit, una bomba dosificadora de sosa ja que aquesta aigua ha de recircular entre uns valors de pH i un dipòsit acumulador de sosa.

En aquest bombament trobem un dipòsit de 5 m³ amb nitrat càlcic (Nutriox), aquest reactiu es dosifica de manera automàtica amb una bomba dosificadora i serveix per a prevenir les formacions de sulfhídric a l'entrada de l'EDAR.

EB Pretractament

La planta pretractament de Pineda està formada per les següents unitats: recepció de les aigües residuals, desbast, dessorradors-desgreixadors i bombaments (emissari i riera).

Es disposa de grup electrogen.

ESTRUCTURA DEL PRETRACTAMENT

ENTRADA D'AIGUA

L'aigua residual procedent de les estacions de bombament arriba a un pou de gruixuts. El fons d'aquest pou és tronc-piramidal de manera que els residus de més grandària que arriben queden retinguts en el seu interior, posteriorment són retirats amb una cullera bivalva i dipositats en un contenidor. En aquest pou també es troba l'escorregut del cargol compactador de residus de desbast, del desgreixador i l'aigua sobrant de les basses dessorradores.

A un costat de la cambra de recepció es troba el sobreexidor general de la planta. Quan el cabal de l'aigua és excessiu augmenta la làmina de l'aigua i el sobrant salta cap al sobreexidor.

En aquest pou hi ha dues reixes, una de més dimensions i que sempre està en funcionament i una més petita que es té de reserva per si s'avaria la primera. L'aigua abans de sortir del pou d'entrada passa per una reixa automàtica de desbast de gruixos. El desbast queda retingut dirigint-se cap a un cargol compactador i d'aquí cau a un contenidor de 2 m³. Aquest contenidor quan estigui ple s'haurà de buidar dins del contenidor per recollir el desbast amb la bivalva.

POU DE BOMBES

L'arqueta de recepció connecta amb el pou de bombes mitjançant les reixes automàtiques. En aquest pou trobem 3 bombes submergibles instal·lades de 75 kW/u. Aquestes bombes estan controlades per una sonda que és l'encarregada de donar senyal al PLC.

TAMISAT DE FINS

Es disposa de quatre canals de desbast, tres equipats amb tamisos automàtics. Els residus cauen en la tolva, compacta els residus i els transporta a un contenidor. També disposa d'una sortida amb l'escorregut d'aigua per expulsar l'aigua sobrant, la qual retorna a l'arqueta de recepció.



DESSORRADOR-DESGREIXADOR

Trobem tres dessorradors longitudinals de 4 m d'amplària i 22 m de longitud, equipats amb pont mòbil, que es desplaça longitudinalment.

Per a l'extracció de sorres, existeix una bomba per cada dessorrador que bombeja la barreja la sorra fins a un canal lateral, passant després al classificador de sorres del tipus cargol. Les sorres es descarregaran en un contenidor, el qual serà retirat periòdicament. Per a ajudar a la flotació de greixos, hi ha cinc aeroflots de 1,5 kW/u de potència per dessorrador - desgreixador.

Els greixos arrossegats per les rasquetes de superfície dels dessorradors cauen a través d'un canal, i, mitjançant injecció d'aigua a pressió, són conduïts al separador de greixos i d'aquí, al contenidor.

BOMBAMENT RIERA

A la sortida del pretractament hi ha un pou de bombes amb cinc bombes submergibles de 37 kW/u, tres d'elles amb variador de velocitat i amb les que es treballa per poder regular el cabal cap a l'EDAR. Aquestes són les encarregades d'impulsar l'aigua fins el bombament Riera. Aquestes bombes estan controlades per una sonda d'ultrasons que és l'encarregada de donar senyal al PLC.

BOMBAMENT A EMISSARI

A la sortida del pretractament hi ha un pou de bombes amb dues bombes submergibles de 90 kW/u, hi havia una tercera però es va instal·lar en el pou de Bypass de l'entrada del Pretractament. Aquest pou es fa servir per fer manteniments i neteges en el pou de gruixuts, reïxes,... i el que fa és bypassar aquesta zona i entrar directament en els tamissos.

Les bombes d'emissari són les encarregades d'impulsar l'aigua que sobreïx de capçalera de planta o del bombament que impulsa a Intermedi cap a emissari. Aquestes bombes estan controlades per una sonda d'ultrasons que és l'encarregada de donar senyal al PLC. En cas de que aquesta sonda fallés, automàticament entraria en funcionament a través de les boies de nivell.

DESODORITZACIÓ DEL PRETRACTAMENT

A través d'una xarxa de canonades es capta l'aire de les diferents instal·lacions, i es condueix fins a les torres de desodorització. Hi ha dues torres i un ventilador que recull l'aire dels diferents focus emissors d'olor.

A mitjans 2021 es reconverteixen les torres químiques en biològiques i s'eliminen d'aquesta manera els dipòsits de reactius.

L'aire que arriba a la desodorització entra a la primera torre amb un material de rebliment inert. Adherida a la torre hi ha una bomba de recirculació que permet un flux continu d'aigua sobre el llit, el nivell d'aquesta torre es va controlant i anivellant amb aigua de servei que entraria de manera automàtica.

També hi ha una entrada d'aigua depenent del pH d'aquesta aigua – fang biològic que es recircula, ja que aquest pH s'ha de mantenir entre els valors consignats.

L'aire que surt de la primera torre passa a la segona torre on es produeix el mateix procediment, i d'aquí, l'aire passa a un últim procés que és el Biofiltre d'escorça de pi, on finalment l'aire surt a l'exterior.

EDAR



ESTRUCTURA DE L'EDAR

CAPÇALERA DE PLANTA: DENSADeg

Les funcions de floculació, decantació i densificació són realitzades conjuntament en les dues línies de Densadeg (A,B) que hi ha a capçalera de planta.

El seu funcionament consisteix en: CAMBRA DE MESCLA.

COAGULADOR

La funció d'aquesta cambra és la d'efectuar una barreja ràpida entre les aigües a tractar i el coagulant. Per a aconseguir la màxima compacitat en el conjunt, el coagulador està adossat al floculador i al decantador.

El coagulant s'injecta a l'entrada del primer compartiment.

Hi ha dues cambres de mescla de 52 m³ de volum unitari, una per decantador, dotades d'un agitador vertical per cambra.

Com a coagulant, s'utilitza clorur fèrric. Hi ha instal·lades tres bombes dosificadores de membrana, sent una de reserva. La dosificació és proporcional al cabal d'aigua que entra al tractament primari. Per a emmagatzemar el coagulant hi ha dos dipòsits verticals de 25 m³.

CAMBRA DE FLOCULACIÓ I DIPÒSIT D'ESPESSITS

Després de la coagulació, les aigües passen a la cambra de floculació amb un agitador d'hèlix aspirant de velocitat variable. L'aigua pretractada, coagulada prèviament, entra per la base en un reactor agitat. El floculant (polielectròlit en pols) juntament amb el fang recirculat són injectats sota la turbina per a aconseguir una millor barreja. Aquesta cambra està dividida en dos espais, la part en agitació i la part de decantació lamel·lar, aquesta última equipada amb mòduls tubulars de decantació ràpida. La zona inferior cilindre-cònica d'aquesta instal·lació està equipada amb un rastell i un rascador de fons que asseguren l'espessiment dels fangs. Una part dels fangs concentrats en el decantador espessidor és recirculada a la zona d'admissió d'aigua residual de la cambra de floculació. L'altre part dels fangs és extreta del con central del decantador i s'envia al dipòsit d'espessits previ a la digestió anaeròbia. Abans d'entrar en aquest dipòsit d'espessits, el fang passa per un tamís de fins.

L'extracció es controla mitjançant la mesura contínua del nivell del mantell de fangs i, si fos necessari, de forma manual, mitjançant una sèrie de preses de mostres.

Aquesta mesura permet una extracció correcta, que evita la fermentació de fangs a l'interior del decantador i permet mantenir el mantell de fangs a un nivell suficient per a assegurar un bon grau de espessiment.

La dosificació de polielectròlit per la floculació es realitza mitjançant tres bombes de membrana (una de reserva), proveïdes d'un variador per la regulació de cabal. La dosificació és proporcional al cabal que entra al tractament primari.

BIOFORS

L'aigua és enviada després de la decantació lamel·lar, al procés biològic de biofiltració.

Els biofor són filtres de flux ascendent de l'aigua a tractar i contenen un material suport, la biolita, que permet un gran desenvolupament bacterià en el seu interior. Al ser el flux ascendent, l'aigua tractada queda a la superfície, sortint per un canal i dirigint-se cap al dipòsit d'aigua tractada i posteriorment cap a emissari.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Els filtres es renten periòdicament amb aigua i aire, i les aigües de rentat, que representen els fangs a l'excés del tractament, es recirculen entrant a capçalera de planta.

Per al subministrament d'aire de rentat, hi ha tres bufadors. El subministrament d'aigua de rentat es realitza mitjançant tres bombes que capten l'aigua de rentat dels biofors del dipòsit d'aigua tractada, des d'on també aspira la bomba de rentat de graelles.

Les aigües brutes procedents del rentat dels Biofors es recullen en un dipòsit de 1.600 m³ de capacitat.

Les aigües de rentat es recirculen a capçalera de planta mitjançant tres bombes, de 420 m³/h de cabal unitari.

PLATAFORMA DE FANGS EXTERNS

Per tal de poder digerir els fangs provinents d'altres EDARs que no disposen de digestió anaeròbia, es va posar en marxa la Plataforma de Fangs Externs (FEXT) al març de 2016. Es tracta d'un dipòsit de 256 m³ amb agitació mitjançant dos agitadors, on els camions descarreguen els fangs deshidratats de les EDARs.

Abans de la descàrrega de fang, cal garantir que el dipòsit de FEXT contingui aigua per rehidratar els fangs. Caldrà emplenar el dipòsit amb un volum equivalent al volum dels fangs descarregats.

Un cop realitzat, es procedeix a buidar aquest fang rehidratat cap al dipòsit d'espessits mitjançant dues bombes de buidat situades al soterrani de la plataforma de fangs. Aquest fang, abans d'entrar al dipòsit d'espessits passa per un rotopas de fangs.

DIGESTIÓ ANAERÒBIA

Per a bombar els fangs del dipòsit d'espessits cap a digestió, s'han instal·lat tres bombes de cargol helicoidal de 35 m³/h de cabal unitari.

La planta té una digestió anaeròbia, amb dos digestors de formigó, amb la part cilíndrica aèria de 6.000 m³ de volum cadascun. El seu funcionament és en règim mesòfil (temperatura de funcionament = 35°C). El biogàs que es genera és utilitzat per a l'agitació del mateix digestor i l'escalfament del fang de l'interior a 35°C.

Per a l'agitació hi ha tres compressors de gas, un per cada digestor i un de reserva. Aquests subministren el gas necessari per l'agitació a l'interior del digestor mitjançant canyes d'agitació.

L'excés de biogàs es dirigeix cap al gasòmetre per posteriorment ser enviat a les microturbines o, en cas d'excés, cap a la torxa.

Els equips per a l'escalfament de fangs són els següents:

- Intercanviadors de calor
- Bombes de recirculació de fangs

El sistema d'escalfament dels fangs consisteix en una recirculació dels mateixos per un intercanviador de tipus tubular i a contra corrent.

Les bombes de recirculació de fangs són de tipus centrifuga horitzontal, amb rodets vòrtex per a evitar qualsevol risc d'obstrucció a causa de la presència de filaments o altres matèries.

Hi ha tres bombes de recirculació, una per digestor més una de reserva comuna. Aquestes aspiren

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat



els fangs de la base del digestor per a recircular-los a l'arqueta de recepció de fangs frescos (a la cúpula del digestor).

Els equips per a l'escalfament d'aigua són els següents:

- Microturbines i en cas de ser necessari, calderes.
- Bombes de circulació pel circuit del intercanviador.

En el cas que el calor residual de les microturbines no fos suficient o aquestes no estiguessin en funcionament, es podrien utilitzar les calderes. Aquestes funcionen amb el biogàs produït en els digestors, permetent així respondre a les necessitats d'escalfament del procés.

Els cremadors són de tipus "dual fuel", els quals permeten la utilització com a combustible tant el biogàs com el gasoil. El gasoil és necessari per a mantenir el digestor a 35°C durant l'engegada de la instal·lació mentre el procés de digestió s'estabilitza i comença la generació de biogàs.

El circuit d'aigua està format per dos subcircuit: un cap a la caldera, i l'altre cap al intercanviador. Una vàlvula de tres vies permet barrejar les aigües dels dos circuits quan això és necessari. Una sonda de temperatura en l'aspiració de les bombes de recirculació de fangs controla el bucle de circulació d'aigua calenta.

Cada circuit disposa de les seves bombes de circulació.

LÍNIA DE GAS: GASÒMETRE I TORXA

El gasòmetre és de tipus elàstic de doble membrana. Un ventilador antideflagrant assegura el manteniment de la forma de la membrana exterior.

Un nivell de tipus ultrasònic permet controlar la quantitat de biogàs emmagatzemat.

La torxa permet l'eliminació de l'excés de biogàs produït al digestor. Aquesta és de flama tancada, i té dues etapes, una primera de 250 m3/h i una segona fins a 700 m3/h. La temperatura de combustió és de 900°C i el temps de residència a la cambra de combustió és de 0,3 segons.

PLANTA DE COGENERACIÓ

Al desembre de 2018 es posen en marxa 6 microturbines Capstone CR65 de 65 kWh de potència elèctrica cadascuna, l'energia produïda per aquestes microturbines s'utilitza a la pròpia EDAR.

Cada microturbina necessita una aportació de 34.65 Nm3/h de biogàs que l'extreuen del gasòmetre.

Al febrer de 2024 es posa en marxa una microturbina Capstone de 200 Kwh, aquesta microturbina necessita una aportació de 93 Nm3/h de biogàs que l'extreu del gasòmetre.

Un cop estan en marxa aquestes microturbines, els gasos de sortida es troben a una temperatura de 300°C aproximadament, és aquí quan entra en joc el sistema de recuperació de calor (HRM), el qual aprofita aquesta elevada temperatura per escalfar l'aigua que es recircula en els dos bescanviadors de calor de les recirculacions dels digestors i així poder mantenir-los a 35°C.

DESHIDRATACIÓ DE FANGS

El fang que surt del digestor s'emmagatzema en el dipòsit de fangs digerits abans de ser bombejat a les centrífugues per a la seva deshidratació. L'homogeneïtzació d'aquest dipòsit es realitza amb

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



dos agitadors submergibles.

Per a la deshidratació dels fangs mitjançant centrífugues s'utilitza polielectròlit en pols. Es disposa d'un equip per a la preparació automàtica del polielectròlit, igual que el de la preparació de polielectròlit del Densadeg. Aquest té tres bombes dosificadores de cargol helicoidal, una per cada centrífuga i una de reserva.

Per a alimentar les dues centrífugues que trobem a la sala de deshidratació, hi ha tres bombes de cargol helicoidal.

Els fangs deshidratats s'emmagatzemen en dues sitges de fangs de 65 m³ de volum cadascuna.

Les centrífugues descarregaran els fangs deshidratats en un cargol transportador, que disposarà de dues boques de càrrega i vehicularà els fangs fins a les bombes d'impulsió del fang a les sitges d'emmagatzematge.

DESODORITZACIÓ

A través d'una xarxa de canonades es capta l'aire de les diferents instal·lacions, i es condueix fins a les torres de desodorització. Hi ha dues torres i un ventilador que recull l'aire dels diferents focus emissors d'olor.

A finals de l'any 2015 es reconverteixen les torres químiques de l'EDAR en biològiques i s'eliminen d'aquesta manera els dipòsits de reactius.

L'aire que arriba a la desodorització entra a la primera torre amb un material de rebliment inert. Adherida a la torre hi ha una bomba de recirculació que permet un flux continu d'aigua sobre el llit, el nivell d'aquesta torre es va controlant i anivellant amb aigua de servei que entraria de manera automàtica. També hi ha una entrada d'aigua depenent del pH d'aquesta aigua – fang biològic que es recircula, ja que aquest pH s'ha de mantenir entre els valors consignats.

L'aire que surt de la primera torre passa a la segona torre on es produeix el mateix procediment, i d'aquí, l'aire passa a un últim procés que és el Biofiltre d'escorça de pi, on finalment l'aire surt a l'exterior.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**Sistema de Sanejament de Tordera**

L'EDAR de Tordera rep les aigües residuals de les poblacions de Tordera i St Pere i de la urbanització Mas Mora.

El sistema de sanejament està format pels col·lectors en alta, 2 estacions de bombament (EB ST PERE i EB MAS Mora) i una EDAR. Part de l'aigua depurada, aproximadament el 90%, es derivada al terciari tou de la riera de Vallmanya, la resta és abocada a la riera de Vallmanya.

COL·LECTORS I ESTACIONS DE BOMBAMENT:

PL. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmwaresme.cat



EB1 SANT PERE

L'estació de bombament impulsa l'aigua del barri de Sant Pere fins la xarxa de col·lectors en alta del municipi de Tordera.

L'aigua es condueix a l'EB per un col·lector de formigó armat de 600 mm. Les aigües residuals es recullen en el pou de bombes. Existeix un sobreexidor per actuar en cas de sobrepassar el nivell màxim de capacitat del pou. A l'entrada del pou existeix una cistella de recollida de material groller o desbast. L'equip d'elevació consta de dos bombes submergibles de 7,5 kW/u.

La impulsió té una longitud de 771 m i està construïda en PEAD de diàmetre 225 mm. El cabal màxim circulant per aquesta canonada és de 148 m³/h. Al llarg de la impulsió existeixen dos arquetes amb vàlvules per a l'extracció d'aire de la canonada. Les aigües impulsades es condueixen a la xarxa de sanejament de Tordera, connectant a un pou d'intercepció existent i entrant les aigües a un col·lector de 800 mm que la dirigirà fins a la EDAR.

L'EB disposa d'un sistema de telealarmes que s'activa en cas de fallada del funcionament del pou.

EB2 MAS MORA

L'estació de bombament impulsa l'aigua des de la urbanització Mas Mora fins el pou dessorrador de l'EDAR.

L'aigua es condueix a l'EB per un col·lector de formigó armat de 400 mm de diàmetre interior, 827 m de longitud total i amb 20 pous de registre. El pendent varia entre un mínim del 1% i un màxim del 2%.

Les aigües residuals es recullen en el pou de bombes. Existeix un sobreexidor per actuar en cas de sobrepassar el nivell màxim de capacitat del pou. A l'entrada del pou existeix una cistella de recollida de material groller. L'equip d'elevació consta de dos bombes submergibles de 6 kW/u.

La impulsió té una longitud de 1238 m i està construïda en PEAD de diàmetre 200 mm. El cabal màxim circulant per aquesta canonada és de 76 m³/h.

L'EB disposa d'un grup electrogen de 12 kWA per garantir l'autonomia en cas de fallida del subministrament elèctric.

L'EB disposa d'un sistema de telealarmes que s'activa en cas de fallada del funcionament del pou.

EDAR DE TORDERA

La línia d'aigua de l'EDAR està formada per les següents unitats de procés: pou dessorradors, desbast, bombament d'entrada, dessorrador-desgreixador, tractament biològic, decantació secundària. La sortida del dessorrador-desgreixador es pot desdoblar en dos línies paral·leles i independents, la línia 1 i la línia 2, construïda posteriorment.

La línia de fangs està formada per les següents unitats de procés: purga de fangs secundaris, espessidor (dos unitats), deshidratació per centrifuga, i sitja de fangs de 30 m³

Existeixen diversos elements auxiliars: sistema d'extracció de gasos, preparació i dosificació de reactius, bombes de sobrenedants (independents per a cada línia), bombes d'aigua de servei, bufadors, bombes de recirculació (independents per a cada línia) i bombes de purga (independents per a cada línia).

L'aigua depurada és abocada a llera, a la riera Vallmanya i terciari tou ubicat a l'esmentada riera

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**LÍNIA D'AIGUA****ENTRADA D'AIGUA**

L'aigua residual arriba a través dels dos col·lectors fins a un pou dessorrador. Existeix una cullera bivalva per recollir les sorres que es dipositen al fons del pou. El col·lector d'entrada disposa d'un sobreeixidor per bypassar el cabal en cas que entri en càrrega el pou dessorrador.

Després d'aquest pou, l'aigua arriba a un canal on hi ha una reixa de gruixos automàtica, el desbast s'aboca a un contenidor. Existeix un altre canal paral·lel a aquest, que disposa d'una comporta mitjançant la qual es pot bypassar el cabal excedent en situacions

anòmales i una reixa manual.

La sortida d'aquests dos canals condueix al pou d'elevació d'aigua residual, que disposa de quatre bombes centrífugues submergibles de 13,5 kW/u. El pou disposa d'un sobreeixidor que efectuarà el by-pass dels cabals que superen la capacitat màxima d'impulsió de les bombes.

PRETRACTAMENT

Es disposa de tres canals d'arribada, cadascun amb comporta manual: dos canals tenen tamisos automàtics de fins i l'altre una reixa manual. L'accionament dels tamisos es controla a través d'una boia de nivell d'aigua o temporitzant el funcionament.

Els residus del desbast de fins són evacuats fins a un contenidor per mitjà d'un cargol compactador.

Al canal d'impulsió des del pou d'elevació fins al pretractament es realitza la mesura del cabal d'aigua d'entrada mitjançant un cabalímetre del tipus electromecànic.

A la sortida del pretractament, previ al dessorrador-desgreixador, es disposa d'una comporta per tal de bypassar l'aigua directament cap als reactors biològics, en cas de reparació d'equips o neteja dels dipòsits.

DESSORRADOR-DESENGREIXADOR

L'aigua desbastada entra a l'etapa del dessorrat-desengreixat. Aquesta unitat consta d'un dessorrador-desgreixador. En aquests dipòsits l'aire s'injecta mitjançant aeroflots de bombolla fina de 0,75 kW. L'aire injectat provoca la rotació del líquid, generant una velocitat constant d'escombrat del fons. La sorra romandrà al fons del dipòsit, mentre que els greixos seran conduïts cap un canal transversal on s'acumularan fins a la seva recollida en superfície.

L'extracció de les sorres es fa per mitjà d'una bomba centrífuga, instal·lada a sobre del pont dessorrador mòbil. Les sorres extretes són conduïdes mitjançant un canal al classificador de sorres. L'aigua es recull en un desaigua i es retorna al pou d'elevació. La sorra s'extreu mitjançant un cargol i s'aboca a un contenidor.

Els greixos i elements flotants són recollits mitjançant una rasqueta i una arqueta d'evacuació, instal·lada al pont dessorrador mòbil. Són conduïts fins a un dipòsit d'emmagatzematge de greixos on, posteriorment, seran tractats.

A la sortida del dessorrador-desgreixador hi ha una arqueta de repartiment amb dues comportes que permet repartir l'aigua a les dues línies de reactors biològics. L'arqueta disposa també d'un sobreeixidor que efectuarà el bypass dels cabals que superin el màxim admissible de l'EDAR.

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



TRACTAMENT BIOLÒGIC

L'aigua procedent del pretractament es pot desdoblar en dues línies paral·leles i independents. El tractament biològic consisteix en un procés de fangs activats de aireació prolongada. Consta de dos reactors tipus carrusel de 1.625 m³ cadascun. En règim normal es funciona amb una única línia. Cada reactor disposa d'una zona òxica i una zona anòxica. A les zones anòxiques hi ha dos agitadors submergibles per a cada línia. Això afavorirà la recirculació del licor-mescla, sotmetent-la a zones òxiques i anòxiques alternatives, que provocaran la nitrificació -desnitrificació del nitrogen present.

Es disposa de tres bufadors amb una capacitat total de 3.500 m³/h, accionats per un motor de 70 kW cadascun: un bufador per a cada línia d'aeració, i un bufador en comú pels dos reactors.

La regulació de cabal d'aire es durà a terme mitjançant un variador de freqüència a través de la senyal enviada per les sondes d'oxigen instal·lades en els reactors.

El funcionament dels bufadors es regularà a través del PLC amb l'objectiu d'optimitzar la nitrificació-desnitrificació, controlada pels valors de redox i la temporització establerta.

En cada un dels reactors hi ha instal·lat un conjunt de aeració-oxigenació compost per un sistema de distribució d'aire format per canonades. Aquests conjunt de canonades, juntament amb els difusors s'instal·len formant graelles de 7 línies amb 6 difusors per línia, a raó de 10 graelles per reactor. El tipus de difusors són de bombolla fina.

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

L'EDAR disposa de dos decantadors secundaris, un per a cada línia:

- Decantador línia 1 de 16 m de diàmetre, superfície total de decantació de 200 m² i un volum de 400 m³
- Decantador línia 2 de 18 m de diàmetre, superfície total de decantació de 254 m² i volum de 776 m³

El sistema de recollida d'aigua es realitza mitjançant un sobreeixidor dentat. Els ponts dels decantadors són del tipus radial amb rasqueta de fons i extracció central. Els ponts disposen de rasquetes de superfície per a l'eliminació de sobrenedants. Cada decantador disposa d'una arqueta de sobrenedants amb dues bombes que impulsen els sobrenedants fins a l'espessor/entrada.

RECIRCULACIÓ

Els decantadors porten una rasqueta de fons per recollir el fang decantat. Cada línia disposa de tres bombes de recirculació de 3,6 i 4 KW i dos de fang en excés de 1,1 i 1,5 KW. El seu funcionament es controla per un selector de MAN-0-AUT situat al panell central de control del CCM de la sala de deshidratació.

La recirculació de la línia 1 és prèviament conduïda a una arqueta que descarrega en el reactor. La recirculació de la línia 2 és conduïda directament al reactor mitjançant un col·lector.

Per a cada línia, existeix un cabalímetre de fangs recirculats i un cabalímetre de fangs en excés.

LÍNIA DE FANGS



PURGA DE FANGS

Els fangs en excés són retirats del decantador mitjançant dues bombes i enviats a espessidor.

ESPESSIDOR

El fang en excés s'envia a l'espessidor per a la seva concentració com a pas previ a la deshidratació. Aquesta concentració es realitza per gravetat.

L'espessidor és un dipòsit circular de 12 m de diàmetre i 3 m d'alçada útil, amb una superfície de 113,10 m² i un volum total de 424 m³. Té una rasqueta que recull el fang cap al centre, des d'on s'extreu el fang espessit.

L'aigua sobrenedant de l'espessidor es pot recollir a diferents nivells superficials mitjançant un joc de vàlvules de comporta manuals situades en una arqueta de descàrrega que connecta amb el pou dessorradors.

En cas d'averia o emergència es disposa d'un segon espessidor. Mitjançant un joc de vàlvules, situat a les canonades d'impulsió de les bombes de fang en excés, es pot connectar cada decantador a un espessidor, independitzant les dues línies de treball, o es pot determinar amb quin espessidor es treballa.

DESHIDRATACIÓ

Es realitza mitjançant :

- Una centrífuga de 19 kW de caudal màxim de 8 m³/h, la centrífuga disposa d'un selector 0-1, a més a més d'indicadors de funcionament i avaria.
- Una centrífuga de 28 kW de caudal màxim de 13 m³/h, la centrífuga disposa d'un selector 0-1, a més a més d'indicadors de funcionament i avaria.

Ambdues centrífugues s'alimenten per una bomba d'avanç positiu de 2,2 kW la centrífuga 1, i una bomba d'avanç positiu de 5 kW per a la centrífuga 2. Hi ha una bomba de reserva de 2,2 kW.

El fang extret de les centrífugues es recollit per una bomba d'avanç positiu de 5,5 kW per a la centrífuga 1 i de 7,5 kW per a la centrífuga 2. El fang es transportarà fins un dipòsit d'emmagatzematge de fangs de 30 m³.

El polielectròlit es prepara en un equip automàtic de 1000 L, proveït d'una tolva de pols amb dosificador de cargol, embut i tres agitadors. Per dosificar el polielectròlit hi ha tres bombes (una de reserva) de caudal variable de 20 – 1000 l/h de 0,75 kW.

La sala de deshidratació té una extracció focalitzada dels gasos, i detectors de gasos als dos pisos.

SISTEMES AUXILIARS

MESURA DE CABAL D' AIGUA TRACTADA

A la sortida dels decantadors secundaris i en la conducció que va fins l'arqueta de sortida, hi ha instal·lat un mesurador de cabal electromagnètic independent per a cada línia encarregat de registrar els cabals tractats en l'EDAR. Des de l'arqueta de sortida surt una conducció que abasteix els serveis auxiliars per disposar d'aigua industrial a la planta.

BOMBAMENT DE SOBRENEDANTS

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaremesme.cat

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Els sobrenedants dels decantadors són recollits a una arqueta equipada amb dues bombes submergibles (1+1), per ser conduïts al espessidor. Les bombes són de 2 i 1,5 kW per a les línies 1 i 2 respectivament.

BOMBAMENT D'AIGUA A FILTRAR

Com a elements auxiliars de planta es disposa d'un bombament d'aigua de servei

DIPÒSIT DE CLORUR FÈRRIC

Per tal de poder eliminar fòsfor es dosifica clorur fèrric a la sortida del reactor biològic. Aquest reactiu s'emmagatzema en un dipòsit de fibra de vidre de 10 Tm, i es dosifica a través de 3 bombes (una de reserva) .

EDAR Sant Genís de Palafolls

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de biomassa sobre suport fix. Una xarxa de col·lectors recull les aigües residuals dels barris de Sant Genís i de Ciutat Jardí, del municipi de Palafolls i les porta fins a l'EDAR, a través d'un tram de col·lector en alta. Aquesta xarxa no presenta cap estació de bombament.

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmwaresme.cat

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



La depuradora de Sant Genís de Palafolls rep les aigües residuals de la població de Sant Genís de Palafolls i de la urbanització Ciutat Jardí.

El sistema de sanejament està format per les següents unitats:

- Col·lectors: la xarxa consta d'un tram de col·lector de DN 400 mm i 133 metres de longitud, entre el pou de bombes de l'EDAR i la primera arqueta, amb pendents compreses entre 0,56 % i 4,58 %.
- EDAR: l'EDAR de Sant Genís consta d'una línia d'aigua (pretractament, tanc polivalent, tractament de contactors biològics rotatius i decantació lamel·lar secundària) i d'una línia de fangs (deshidratació de fangs).

COL·LECTORS

El col·lector en alta consta d'un tram de 133 m i DN 400 mm.

EDAR SANT GENÍS

La línia d'aigua de l'EDAR disposa de dues línies de funcionament independents en paral·lel des del tractament biològic fins la sortida d'aigua, formades per les següents unitats de procés: biodiscs, decantadors secundaris i sortida.

LÍNIA AIGUA

La línia d'aigua, prèviament al desdoblament, compta amb un pretractament mitjançant un rototamis de 1,5 mm de pas de llum, un compactador, i un tanc polivalent compartimentat amb 4 tancs, el primer dels quals s'utilitzaria per desnitrificar i la resta actuen de forma simultània com a dipòsit de decantació, cambra de digestió de llots i tanc de regulació.

La línia d'aigua de l'EDAR disposa de dues línies de depuració paral·leles.

L'aigua arriba a planta, concretament a una arqueta prèvia al pou de bombes, a través del col·lector d'entrada. La purga provinent dels decantadors lamel·lars i l'escorregut de la centrífuga arriben també a aquesta arqueta, que comunica amb el pou de bombes. A l'arqueta hi trobem un sobreexidor en cas de que l'EDAR no pogués tractar l'aigua que li arriba del col·lector o es paressin les bombes del pou d'entrada. En el pou de bombes es troben les dues bombes d'entrada (de 5 kW/u) que impulsen l'aigua cap al pretractament, a més, d'una comporta manual per no deixar-hi entrar l'aigua en cas de necessitar-ho. El funcionament és 1 + 1, és a dir, una bomba en funcionament i una parada. Únicament en cas de pluja s'engegarien les dues bombes per poder pretractar l'aigua abans d'abocar a llera. Excepcionalment i prèvia autorització, es podria sobreexir tota l'aigua d'arribada parant les bombes d'impulsió.

PRETRACTAMENT

Les bombes d'entrada impulsen l'aigua a un canal previ al rototamis, el qual disposa d'un llavi sobreexidor per si el tamís rotatori no pogués tractar tota l'aigua d'arribada al pretractament o s'obturés. L'aigua que sobreexís seria conduïda a una arqueta situada a l'entrada dels tancs polivalents. En cas de vessament, l'aigua desemboca a la Riera de Palafolls.

L'aigua tamisada arriba a l'arqueta d'entrada dels tancs polivalents a través de l'arqueta abans

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmareme.cat

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



esmentada.

El rototamis està temporitzat i els residus són evacuats fins a un contenidor per mitjà d'un cargol-compactador.

TANCS POLIVALENTS

A l'arqueta d'entrada dels tancs polivalents hi arriba l'aigua del pretractament, ja sigui havent passat pel rototamis o no. Aquesta arqueta té un sobreexidor que en cas d'un excés de cabal que l'EDAR no pot tractar, envia l'aigua directament a la Riera de Palafolls. L'arqueta té dues comportes, una de les quals dirigeix l'aigua al primer tanc i l'altra al segon tanc.

Hi ha 4 tancs polivalents en sèrie d'igual mida. El primer dels tancs està pensat per desnitrificar i els altres tres actuen com a dipòsits de decantació, cambres de digestió de llots i de regulació de cabal.

Actualment l'aigua s'envia directament al tanc 2 per no ser necessari desnitrificar.

A la sortida del quart tanc hi ha una arqueta que envia l'aigua a les dues línies de tractament biològic. Aquesta arqueta té un sobreexidor que envia l'aigua directament a riera en cas que les dues línies de biodiscs no puguin tractar tota l'aigua que els arriba.

TRACTAMENT BIOLÒGIC

El tractament biològic consisteix en dues línies de biodiscs. Cada línia presenta dos biodiscs (un més gran que l'altre) en sèrie. L'aigua d'entrada al tractament biològic passa d'un biodisc a l'altre per nivell piezomètric.

La regulació del cabal d'aigua, tant a l'entrada dels biodiscs com a la sortida cap a decantació secundària, es realitza mitjançant sínies.

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

L'EDAR disposa de dos decantadors secundaris, un per a cada línia de biodiscs. Els decantadors són de tipus lamel·lar, i cadascun té el seu sistema d'entrada d'aigua i la seva purga, independents l'un de l'altre.

El fang purgat es retorna a capçalera de planta.

LÍNIA FANGS

La línia de fangs està formada per les següents unitats de procés: purga de fangs del tanc polivalent, deshidratació per centrífuga, contenidor d'emmagatzematge de fangs, sistema de preparació de polielectròlit i bombes de polielectròlit.

FANGS A DESHIDRATAR

El fang a deshidratar és aquell que s'acumula als tancs polivalents. Aquest fang, s'acumula al fons dels tancs, i, mitjançant dues bombes peristàltiques de 3 KW de potència i un cabal de 5 m3/h, és enviat directament al sistema de deshidratació.

El funcionament de les bombes s'acciona únicament quan ja hi ha suficient fang als tancs com per a poder ser deshidratat. Això es porta a terme aproximadament cada 6 – 8 mesos.

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmarsme.cat

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



L'acumulació de fang als tancs es controla periòdicament amb una perxa.

Les bombes peristàltiques es situen a la sortida dels tancs polivalents. Per tal de controlar d'on s'agafa el fang per ser enviat a deshidratació, hi ha vuit vàlvules al tub d'entrada de les bombes, dues per cadascun dels tancs i independents entre elles.

DESHIDRATACIÓ

La deshidratació es realitza mitjançant una centrífuga de 7,5 kW, que està alimentada per les dues bombes peristàltiques.

El fang extret de la centrífuga és recollit per un cargol transportador d'acer inoxidable que el transportarà fins a un contenidor de 5 m3 situat fora de l'edifici.

El polielectròlit es prepara en un equip automàtic de 850 L que consta d'una tolva de pols amb dosificador de cargol, embut i dos agitadors de 0,18 kW. L'aigua que s'utilitza en aquesta preparació és potable, perquè no es disposa de cap instal·lació per poder fer ús de l'aigua industrial.

Per dosificar el polielectròlit hi ha dues bombes (una de reserva) de 0,37 kW.

SERVEIS AUXILIARS

Existeixen diversos elements auxiliars: bombes d'entrada, cabalímetres d'entrada i cabalímetre sortida.

MESURA DE CABAL D' AIGUA TRACTADA

A la sortida dels decantadors secundaris i entre la font de sortida i el tub de descàrrega a la riera, hi ha instal·lat un mesurador de cabal electromagnètic encarregat de recollir els cabals tractats a l'EDAR.

ESCORREGUTS DE LA CENTRÍFUGA

Els escorreguts de la centrífuga són enviats directament i per gravetat a l'arqueta prèvia al pou d'entrada de l'EDAR.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**EDAR Sant Daniel (Tordera)**

La depuradora de Sant Daniel rep les aigües residuals de la urbanització de Sant Daniel, dins del municipi de Tordera. El sistema de sanejament està format pel col·lector de la urbanització i la depuradora. L'aigua depurada és abocada a la llera.

COL·LECTORS

La xarxa de col·lectors té una longitud d'uns 350 metres amb 8 tapes de registre. A la tapa 1 es troba un primer sobreexidor. En situació d'incidència o anomalia l'aigua sobreexiria a la riera. El col·lector continua en direcció cap a l'EDAR. A la tapa nº 5 es troba la connexió del restaurant Can

PL. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmwaresme.cat



Pruna al col·lector. A la tapa nº 8 es troba la connexió del restaurant Ca La Maria.

EDAR SANT DANIEL

La planta de Sant Daniel està formada per les següents operacions unitàries: recepció de les aigües residuals en el pou d'entrada, extracció del desbast, dues línies de tractament biològic, dos decantadors secundaris, un espessidor, 6 eres de rizocompostatge i una torre de desodorització biològica.

POU D'ENTRADA D'AIGUA

L'aigua residual procedent del col·lector arriba al pou de capçalera, aquest consta d'un sistema de reixa automàtica, tipus Hubber i tres bombes d'impulsió. El desbast surt del cargol compactador del Hubber i cau directament en un contenidor.

BOMBES D'AIGUA BRUTA

En aquest mateix pou trobem 3 bombes submergibles instal·lades, dos de 1.2 kW i una de 1.7 kW. Aquestes bombes estan controlades per una sonda d'ultrasons que és l'encarregada de donar senyal al PLC.

En aquest mateix pou es troba el sobreexidor de l'aigua pretractada. En cas de superar el nivell d'inundació, l'aigua sobreexiria a la riera.

LÍNIA AIGUA

REACTORS BIOLÒGICS

El sistema de tractament biològic és una configuració tipus IFAS que combina creixement adherit al llit mòbil amb fangs actius per a l'eliminació de nitrogen. Actualment s'està realitzant un període de funcionar sense reblert.

El reactor biològic consta de dues línies. Actualment únicament una d'elles està en servei; el reactor té tres cambres diferenciades, una primera ,amb un agitador hiperboloide, de 36 m3 de volum unitari, on arriba l'aigua d'entrada juntament amb les recirculacions (interna i externa); la següent cambra, de 27 m3 de volum unitari, disposa d'una aeració submergida de bombolla fina amb 36 difusors ; i, la tercera cambra, de 27 m3 de volum unitari, també disposa d'una aeració de bombolla fina amb 30 difusors.

Hi han tres bufadors de 5,5 kW (un de reserva).

DECANTADORS SECUNDARIS

Un cop l'aigua surt del biològic, es reparteix en dos decantadors secundaris de 38 m3 de volum unitari. D'aquí l'aigua que sobreix per la part de la superfície es dirigeix a l'arqueta de sortida i, posteriorment, és abocada a la riera. Una part del fang que decanta es recircula cap a la primera cambra del reactor biològic. L'altra part del fang decantat es purga cap al rizocompostatge o va al espessidor.

LÍNIA FANGS

ESPESSIDOR

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



El fang que surt dels decantadors secundaris té l'opció d'anar a l'espessidor (de 15 m³ de volum i de diàmetre 2m) o directament al rizocompostatge. En el cas de que vagi a l'espessidor, la seva funció és tornar a decantar el fang i extreure l'aigua mitjançant unes vàlvules de sortida dels drenatges cap a capçalera de planta.

RIZOCOMPOSTATGE

El fang que surt dels decantadors secundaris té l'opció d'anar a l'espessidor o directament al rizocompostatge. En el cas de que vagi al rizocompostatge, la seva funció és el reg amb fang de les eres on estan plantades les canyes. El fang es va assecat i deshidratant, posteriorment l'aigua drenada surt per la part inferior per ser reconduïda a capçalera de planta.

SERVEIS AUXILIARS**DESODORITZACIÓ**

L'EDAR disposa de captacions d'aire localitzades al pou d'entrada i a l'espessidor.

L'aire es condueix a l'entrada d'una torre amb biofiltre percolador. El funcionament de la torre consisteix en una recirculació del fang biològic de l'interior de la torre. Aquesta recirculació cau en forma de dutxa des de la part de dalt, l'aire passa a contracorrent des de baix cap a dalt sortint per la part superior de la torre un cop depurat.

ANNEX 1.2: DADES DE DISSENY DELS SISTEMES DE SANEJAMENT

A continuació s'adjunta una taula amb les dades de disseny més significatives dels sistemes de sanejament en alta:



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27





DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR	ANY POSADA MARXA	ANY AMPLIACIÓ	TRACTAMENT	CABAL DISSENY	POBLACIÓ DISSENY	LÍNIES TRACTAMENT	ESPESSIMENT	DIGESTIÓ	DESHORAT.	KM COL·LECTORS	NUM. EMISSARIS	KM EMISSARIS	MUNICIPS ASISTITS	PUNT ABOCAMENT
Arenys	2004	2013	Biològic amb eliminació Nitrogen	7.700	50.050	2	2	0	2	9,3	2	1,9	ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT, CANET DE MAR	Mar Mediterrani
Mataró	1991	1997	Biològic	57.000	451.250	3	1	2	3	22,6	1	2	DOSRIU, ARGENTONA, CABRERA DE MAR, CABRELLA MATARÓ, VILASSAR DE DALT, VILASSAR DE MAR	Mar Mediterrani
Òrrius	1992	-	Biològic amb eliminació Nitrogen	400	2.000	1	1	0	0	1,5	-	-	Òrrius	Riera Òrrius
Llaveneres	1999	-	Biològic	7.400	28.367	2	1	0	2	16,3	1	1,8	CALDES D'ESTRAC, SANT ANDREU DE LLAVENERES, SANT VICENÇ DE MONTALT	Mar Mediterrani
St. Pol	2002	-	Biològic amb eliminació Nitrogen	4.224	17.600	2	1	0	1	10,2	2	2	SANT CEBRIA DE VALLALTA, SANT ISIDRE DE VALLALTA, SANT POL DE MAR	Mar Mediterrani
Teià	1997	-	Biològic	22.500	131.250	2	1	0	2	25,8	2	2,3	ALELLA, MASNOL EL, PREMA DE DALT, PREMA DE MAR, TEIÀ, VILASSAR DE DALT	Mar Mediterrani
Tordera	1994	2008	Biològic amb eliminació Nitrogen i Fòsfor	4.000	21.667	2	1	0	2	2	0	0	TORDERA	Riera La Tordera
St. Genís Palafolls	2009	-	Biològic	340	1.700	2	0	0	1	0,14	0	0	PALAFOLLS - GUÍFAT - JARDI	Riera de Palafolls
Alt Maresme	2012	-	Biològic	54.000	245.455	2	1	2	2	30,7	1	1,2	CALLELLA, MALGRAT DE MAR, PALAFOLLS, PINEDA DE MAR, SANTA SUBIRANA	Mar Mediterrani
Can Masuet	2012	-	Biològic amb eliminació nitrogen	1.024	5.120	2	1	0	1	3,89	0	0	DOSRIUS: CAN MASSUET-EL FAR	Torrent Virol
St Daniel	2016	-	Biològic amb eliminació nitrogen	340	2.618	2	1	0	6	0,35	0	0	TORDERA: SANT DANIEL	Riera de Sant Daniel

PL. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



ANNEX 1.3: DADES DE CABAL I PRODUCCIÓ DE FANGS D'UN ANY SENCER

A continuació s'adjunta una taula amb les dades de cabal tractat i producció de fangs i destinació de l'any 2024:

CABAL TRACTAT I PRODUCCIÓ I DESTINACIÓ DE FANGS 2024					
EDARs	CABAL (dam3)	Agricultura (Tn)	Compostatge (Tn)	Plataforma Fangs Alt Maresme (Tn)	TOTAL (Tn fangs/any)
TEIÀ	4.749,977	-	195,44	6.167,60	6.363,04
MATARÓ	7.213,534	2.212,62	7.451,92	-	9.664,54
ÒRRIUS	65,468	-	-	-	926,78 *
CAN MASSUET	11,403	-	-	207,00	207,00
LLAVANERES	1.606,374	-	137,80	1.543,07	1.680,87
ARENYS	2.127,171	-	111,34	4.391,00	4.502,34
ST POL	857,181	-	-	660,35	660,35
ALT MARESME	7.071,969	4.606,14	6,138,37	-	4.606,14
TORDERA	1.144,398	-	63,14	1.037,44	1.100,58
ST DANIEL	35,569	-	-	-	-
ST GENÍS PALAFOLLS	99,771	-	-	3,70	3,70
TOTAL	24.982,82	6.818,76	7.959,64	14.010,16	28.788,56

*L'EDAR d'Òrrius no disposa d'una unitat de deshidratació de fangs, i el fang líquid es porta a deshidratar, mitjançant camió cisterna, a l'EDAR de Mataró.

La línia de fangs de l'EDAR de St. Daniel està formada per 6 eres de rizocompostatge i no es preveu, que durant la durada del contracte, s'hagin de buidar.



ANNEX 2: OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

ANNEX 2.1: PLA DE MOSTREIG ANALÍTIC MÍNIM

EDAR TEIÀ

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA DE SORTIDA	PH, COND., SAL	setmanal
	SST, DQO, DBO ₅	3 x setmana
	N-amoniacaI, Nitrits	mensual
	NTK, Nitrats, NH ₄ , PS	mensual
SORTIDA DECANTADOR PRIMARI (2 LINIES)	SST, DQO, DBO ₅	setmanal
REACTOR BIOLÒGIC (2 LINIES)	V30	diària
	PH	setmanal
	SST	5 x setmana
	SSV	setmanal
RECIRCULACIÓ	V30	diària
	PH	setmanal
	SST	3 x setmana
	SSV	setmanal
DRENATGE	SST, DQO, DBO ₅	setmanal

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA DE SORTIDA (Mostra integrada 24 hores)	PH, SST, DQO, DBO ₅	2 x mes

LÍNIA DE FANGS

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG PRIMARI	PH, SSV	setmanal
	SST	2 x setmana
FANG ESPESSIT (ENTRADA CENTRIFUGA)	PH	setmanal
	ST	3 x setmana
	STV	setmanal



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	ST	3 x setmana
ESCORREGUT CENTRÍFUGA	SST	3 x setmana

Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990, realitzades en laboratori homologat extern			
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA (Segons R.D. 1310/1990)	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	Metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cr (VI), As), pH, mat. mineral, mat.orgànica, P _{total} , N KJELDAHL, N Orgànic, N amoniacal, Macroimpureses	Semestral Per depuradores que tracten >300 kg DBO/dia i, en cas que no es detecti cap variació durant el primer any, a partir del segon any, es realitzarà 1 analítica anual.	semestral



EDAR MATARÓ

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA SORTIDA	pH	1 x setmana
	SST, DQO, DBO ₅	3 x setmana
	COND., SAL	1 x setmana
	N-amoniaca, Nitrats, SO ₄ ²⁻	2 x mes
	NTK, Nitrats, NH ₄ , PS	2 x mes
AIGUA SORTIDA	TERBOLESA	3 x setmana
SORTIDA DECANTADORS PRIMARIS A.D. PRIMARI	SST, DQO; DBO	3 x setmana
F.EXCÉS PRIMARI EXCÉS 1	SST	5 x setmana
	SSV	2 x setmana
BIOLÒGIC (3 LÍNIES)	V30	Diària
	pH	1 x setmana
	SST	5 x setmana
	SSV	3 x setmana
F.RECIRCULAT DECANTADORS (CANAL RECIRCULACIÓ)	SST	5 x setmana
	SSV	2 x setmana
	V30	diària
DRENATGE (NOU i VELL)	SST, DQO	2 x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA ENTRADA i SORTIDA (Mostra integrada 24 hores)	pH, SST, DQO, DBO _{5T}	2 x mes

LÍNIA DE FANGS

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
F. PRIMARI A F.MIXTES	pH	1 x setmana
	ST, STV	3 x setmana
	SULFURS	-



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



F.BIOLÒGIC ENTRADA TAULES	pH	1 x setmana
	ST, STV	3 x setmana
F.BIOLÒGIC SORTIDA TAULES (2 LÍNIES)	pH	1 x setmana
	ST, STV	3 x setmana
FANG A DIGESTORS (SORTIDA DIPÒSIT FANG MIXTE)	pH, ST, STV	3 x setmana
FANG RECIRCULACIÓ DIGESTOR (2 LÍNIES)	pH, ST, STV	3 x setmana
	ALCALINITAT, ÀCIDS GRASSOS VOLÀTILS	1 x setmana
FANG DIGERIT (SORTIDA CÚPULA) (2 LÍNIES)	pH, ST, STV	3 x setmana
FANG DIPÒSIT TAMPÓ (ENTRADA CENTRÍFUGUES)	pH	1 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	1 x setmana
	SULFURS	-
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	ST	3 x setmana
ESCORREGUT CENTRÍFUGA (3 LÍNIES)	SST	3 x setmana
BIOGÀS	%CH ₄	2 x mes

Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990. Són realitzades per Laboratori Homologat extern

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA (Segons R.D. 1310/1990)	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	Metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cr (VI), As), pH, mat. mineral, mat.orgànica, P _{total} , N KJELDAHL N Orgànic, N amoniacal, N no hidrolitzable Microbiològic: <i>Escherichia coli</i> i <i>Salmonella</i> <i>Macroimpureses</i>	Semestral Per depuradores que tracten >300 kg DBO/ dia i, en cas que no es detecti cap variació durant el primer any, a partir del segon any, es realitzarà 1 analítica anual.	2 x any



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ÒRRIUS

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA SORTIDA	PH	1 x setmana
	SST, DQO, DBO ₅	1 x setmana
	COND., SAL	1 x setmana
	NTK, Nitrats, Nitrits, NH ₄ , P	1 x mes
L.M BIOLÒGIC	V30	5 x setmana
	PH	1 x setmana
	SST, SSV	1 x setmana
F.RECIRCUL.LAT	SST	1 x setmana
FANG ESPESSIT- SITJA	ST	1 x setmana
FANG ESPESSIT -CUBA	ST	(1)

(1) El mostreig es realitza cada vegada que el camió cisterna buida la sitja.

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA ENTRADA i SORTIDA (Mostra puntual)	PH, SST, DQO, DBO ₅	1 x any

NO HI HA LÍNIA DE FANGS



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR CAN MASSUET – EL FAR

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA SORTIDA	pH	1 x setmana
	SST, DQO, DBO ₅	1 x setmana
	COND., SAL	1 x setmana
	N-amoniacal, Nitrits, SO ₄ ²⁻	1 x setmana
	NTK, Nitrats, NH ₄ , PS	1 x setmana
AIGUA SORTIDA	TERBOLESA	1 x setmana
BIOLÒGIC (1 o 2 LÍNIES)	V30, Temperatura	6 x setmana
	SSV	1 x setmana
	Control Microbiològic	1 x mes
F.RECIRCULAT	V30	6 x setmana
	SSV	1 x setmana
DRENATGE	SST, DQO	1 x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA ENTRADA i AIGUA DE SORTIDA	SST, DQO, DBO ₅ , NTK, N-NH ₄ , NO ₂ , NO ₃	1 x any

LÍNIA DE FANGS

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG ESPESSIT	PH	1 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	setmanal
FANG DESHIDRATAT	ST	1 x setmana
ESCORREGUT FANGS	SST	1 x setmana



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG DESHIDRATAT	Matèria seca, Matèria orgànica, pH, Nitrogen, Fòsfor, Metalls pesats (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr(VI), Cr, As))	2 x anual



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR LLAVANERES

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA TRACTADA	PH	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	DQO, DBO _{5T}	3 x setmana
	COND., SAL	quinzenal
	N-amoniacal, Nitrits	Mensual
	NTK, Nitrats, NH ₄ , PS	Mensual
L.M BIOLÒGIC (2 LÍNIES)	V30	Diària
	PH	1 x setmana
	SST	5 x setmana
	SSV	1 x setmana
FANG RECIRCULAT (ENTRADA A BIOLÒGIC) (2 LÍNIES)	V30	Diària
	PH	1 x setmana
	SST	5 x setmana
	SSV	1 x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA TRACTADA (Mostra integrada 24 hores)	PH, SST, DQO, DBO _{5T}	1 x mes

LÍNIA DE FANGS



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG ESPESSIT (ENTRADA CENTRIFUGA)	PH	Setmanal
	ST	Setmanal
	STV	Setmanal
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	%ST	1 x setmana

Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990. Són realitzades per Laboratori Homologat extern			
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA (Segons R.D. 1310/1990)	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	Metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cr (VI), As), pH, mat. mineral, mat.orgànica, P _{total} , N KJELDAHL, N Orgànic, N amoniacal, Macroimpureses	Semestral Per depuradores que tracten >300 kg DBO/dia i, en cas que no es detecti cap variació durant el primer any, a partir del segon any, es realitzarà 1 analítica anual.	Semestral



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ARENYS

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA TRACTADA	PH, terbolesa	1 x setmana
	SST, DQO, DBO _{5T}	3 x setmana
	COND., SAL	quinzenal
	N-amoniacal, Nitrits	mensual
	NTK, Nitrats, NH ₄ , PS	mensual
L.M BIOLÒGIC (2 LÍNIES)	V30	Diària
	PH	1 x setmana
	SST	5 x setmana
	SSV	1 x setmana
FANG RECIRCULAT (ENTRADA A BIOLÒGIC) (2 LÍNIES)	V30	Diària
	PH	1 x setmana
	SST	5 x setmana
	SSV	1x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA TRACTADA (Mostra integrada 24 hores)	PH, SST, DQO, DBO _{5T}	1 x mes

LÍNIA DE FANGS

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG ESPESSIT (ENTRADA CENTRIFUGA)	PH	1 x setmana
	ST	1 x setmana
	STV	1 x setmana



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	ST	1 x setmana
---------------------------------------	----	-------------

Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990. Són realitzades per Laboratori Homologat extern			
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA (Segons R.D. 1310/1990)	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	Metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cr (VI), As), pH, mat. mineral, mat.orgànica, P _{total} , N KJELDAHL N Orgànic, N amoniacal, Macroimpureses	Semestral Per depuradores que tracten >300 kg DBO/dia i, en cas que no es detecti cap variació durant el primer any, a partir del segon any, es realitzarà 1 analítica anual.	2 x any



EDAR ST POL

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA TRACTADA	pH, Terbolesa, COND., SAL	1 x setmana
	SST, DQO, DBO _{5T}	3 x setmana
	N-amoniacaI, Nitrits	mensual
	NTK, Nitrats, Pt	mensual
L.M BIOLÒGIC (1 Línia)	V30	diària
	pH	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	SSV	1 x setmana
FANG RECIRCULAT (ENTRADA A BIOLÒGIC)	V30	diària
	PH	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	SSV	1 x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA TRACTADA (Mostra integrada 24 hores)	SST, DQO, DBO _{5T}	1 x mes

LÍNIA DE FANGS



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG ESPESSIT (ENTRADA CENTRÍFUGA)	pH	1 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	1 x setmana
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	ST	2 x setmana

Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990. Són realitzades per Laboratori Homologat extern.

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA (Segons R.D. 1310/1990)	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	Metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cr (VI), As), pH, mat. mineral, mat.orgànica, P _{total} , N KJELDAHL, N Orgànic, N amoniacalMacroimpureses	Semestral Per depuradores que tracten >300 kg DBO/dia i, en cas que no es detecti cap variació durant el primer any, a partir del segon any, es realitzarà 1 analítica anual.	2 x any



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ALT MARESME

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA TRACTADA	pH	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	DQO, DBO _{5T}	3 x setmana
	COND., SAL	2 x setmana
	N-amoniacal, Nitrits	quinzenal
	NTK, Nitrats, NH ₄ , PS	quinzenal
	TERBOLESA	3 x setmana
AIGUA SORTIDA DENSADEGS (2 LÍNIES)	pH	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	DQO	3 x setmana
	DBO _{5T}	3 x setmana
	TERBOLESA	3 x setmana
ESCORREGUT CENTRIFUGACIÓ	SST	2 x setmana
AIGUA DE RENTAT DE FILTRES	SST	1 x setmana
AIGUA DE RECUPERACIÓ DE RENTAT DE FILTRES	SST	1 x setmana
	DQO	1 x setmana
	DBO _{5T}	1 x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA ENTRADA I TRACTADA (Mostra integrada 24 hores)	pH, SST, DQO, DBO _{5T}	2 x mes



PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG EXCÉS DENSEDEGS (2 LÍNIES)	pH	3 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	3 x setmana
FANG EXTERN	pH	3 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	3 x setmana
FANG ALIMENTACIÓ DIGESTORS	pH	2 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	3 x setmana
FANG SORTIDA DIGESTORS	pH	2 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	3 x setmana
FANG RECIRCULACIÓ DIGESTORS (2 LÍNIES)	pH	2 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	3 x setmana
	ALCALINITAT	1 x setmana
	ÀCIDS VOLÀTILS	1 x setmana

LÍNIA DE FANGS

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANGS ENTRADA CENTRÍFUGA	pH	2 x setmana
	ST	3 x setmana
	STV	3 x setmana
FANG DESHIDRATAT	ST	3 x setmana
BIOGÀS	%CH ₄	1 x mes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990. Són realitzades per Laboratori Homologat extern			
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA (Segons R.D. 1310/1990)	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	Metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cr (VI), As), pH, mat. mineral, mat.orgànica, P _{total} , N KJELDAHL N Orgànic, N amoniacal, N no hidrolitzable Microbiològic: <i>Escherichia coli</i> i <i>Salmonella</i> <i>Macroimpureses</i>	Semestral Per depuradores que tracten >300 kg DBO/dia i, en cas que no es detecti cap variació durant el primer any, a partir del segon any, es realitzarà 1 analítica anual.	2 x any



EDAR TORDERA

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA TRACTADA	pH	1 x setmana
	Terbolesa	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	DQO, DBO _{5T}	3 x setmana
	COND., SAL	1 x setmana
	N-amoniacal, Nitrits	2 x setmana
	NTK, Nitrats, Pt	2 x setmana
L.M BIOLÒGIC (1 Línia)	V30	Diària
	pH	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	SSV	1 x setmana
FANG RECIRCULAT (ENTRADA A BIOLÒGIC)	V30	Diària
	pH	1 x setmana
	SST	3 x setmana
	SSV	1 x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA TRACTADA (Mostra integrada 24 hores)	SST, DQO, DBO _{5T} , NKT, NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , P _{total}	1 x mes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



LÍNIA DE FANGS

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG ESPESSIT (ENTRADA CENTRÍFUGA)	pH	1 x setmana
	ST	3 x setmana
	SV	1 x setmana
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	ST	2 x setmana

Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990. Són realitzades per Laboratori Homologat extern			
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA (Segons oferta de serveis)	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	Metalls pesants (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Cr (VI), As), pH, mat. mineral, mat.orgànica, P _{total} , N KJELDAHL N Orgànic, N amoniacal Macroimpureses	2 x any	2 x any



EDAR ST DANIEL

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA TRACTADA	pH	1 x setmana
	Terbolesa	1 x setmana
	SST	1 x setmana
	DQO, DBO ₅	1 x setmana
	COND., SAL	1 x setmana
	N-amoniacal	1 x setmana
	NTK, Nitrits, Nitrats	1 x setmana
REACTOR BIOLÒGIC 1 (1 Línia)	pH	1 x setmana
	SST	1 x setmana
	SSV	1 x setmana
REACTOR BIOLÒGIC 2 (1 Línia)	V30	5 x setmana
	pH	1 x setmana
	SST	1 x setmana
	SSV	1 x setmana
RECIRCULACIÓ INTERNA (1 Línia)	V30	5 x setmana
	pH	1 x setmana
	SST	1 x setmana
	SSV	1 x setmana
RECIRCULACIÓ EXTERNA	V30	5 x setmana
	pH	1 x setmana
	SST	1 x setmana
	SSV	1 x setmana



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA ENTRADA I SORTIDA	SST, DQO, DBO ₅ , NTK, N-NH ₄ , NO ₂ , NO ₃	1 x any

LÍNIA DE FANGS

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA
FANG ESPESSIT	pH	1 x setmana
	ST	1 x setmana
	STV	1 x setmana

Nombre d'anàlisis segons el R.D. 1310/1990. Són realitzades per Laboratori Homologat extern		
PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
FANG DESHIDRATAT	Matèria seca, Matèria orgànica, pH, Nitrogen, Fòsfor, Metalls pesats (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr)	1 x 6 anys



EDAR ST GENÍS PALAFOLLS

LÍNIA D'AIGUA

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA D'ENTRADA I AIGUA TRACTADA	pH	mensual
	Terbolesa	1 x quinzenal
	SST	1 x setmana
	DQO, DBO _{5T}	1 x setmana
	COND. SAL	1 x setmana
	N-amoniacal, Nitrits	mensual
	NTK, Nitrats, NH ₄ , PS	mensual
AIGUA D'ENTRADA A BIODISCS	pH	mensual
	SST	1 x setmana
	DQO, DBO _{5T}	1 x setmana
	COND. SAL	1 x setmana

Nombre d'anàlisi segons l'annex I de la Directiva 91/271/CEE. Són realitzades per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua

PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS	FREQÜÈNCIA REAL
AIGUA ENTRADA I SORTIDA	SST, DQO, DBO ₅	1 x any

LÍNIA DE FANGS



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PUNT DE MOSTREIG	DETERMINACIONS		FREQÜÈNCIA
FANG ESPESSIT (ENTRADA CENTRÍFUGA)	pH	segons funcionament centrífuga	-
	SST	segons funcionament centrífuga	-
	STV	segons funcionament centrífuga	-
	%ST	segons funcionament centrífuga	-
FANG DESHIDRATAT (SORTIDA CENTRÍFUGA)	%ST	segons funcionament centrífuga	3 x any

Totes les mostres són puntuals

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**ANNEX 3: CONSUMS ENERGIA ELÈCTRICA SISTEMES SANEJAMENT****ANNEX 3.1: POTÈNCIES CONTRACTADES I TARIFES**



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



SISTEMA TEIÀ	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031405125503001PK0F	350	350	350	350	350	451	6.1 TD
EB PRINCIPAL	ES0031405097019001DA0F	142	142	142	142	142	300	3.0 TD
EB OCATA	ES0031405254620001CN0F	33	33	33	33	33	33	3.0 TD
EB VERDAGUER	ES0031405253085001GD0F	100	100	100	100	100	184	6.1 TD
EB ALELLA	ES0031405097017001ZG0F	52	52	52	52	52	52	3.0 TD
EB PREMIÀ	ES0031405257091001EF0F	18	18	18	18	18	35	3.0 TD
EB VINYA	ES0031405091484002YT0F	10	10	10	-	-	-	2.0 TD
EB CUSI	ES0031405097016001QQ0F	15	15	15	-	-	-	2.0 TD

SISTEMA MATARÓ	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	S0031405244459001KK0F	750	750	750	750	750	850	6.1 TD
EB PORT	ES0031405228279001KS0F	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	341	3.1 TD
EB PRYCA	ES0031405218319001EG0F	300	300	300	300	300	451	6.1 TD
EB VILASSAR	ES0031405214628001ZK0F	40	40	40	40	40	40	3.0 TD
EB CINTET	ES0031405219469001CG0F	35	35	35	35	35	35	3.0 TD
EB CABRERA	ES0031405214334001CF0F	45	45	45	45	45	45	3.0 TD

EDAR ÒRRUS	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031405214326001VB0F	13,2	13,2	13,2	-	-	-	2.0 TD

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



SISTEMA CAN MASSUET	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031408315840001GY0F	48	51	48	48	51	48	3.0 TD
EB URBANITZACIÓ	ES0031408315847001DZ0F	36	42	42	36	42	42	3.0 TD

SISTEMA LLAVANERES	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031405242861001AS0F	145	145	145	145	145	200	3.0 TD
EB COLON	ES0031405224609001FX0F	13,856	13,856	13,856	-	-	-	2.0 TD
EB XATA	ES0031405242606001WQ0F	18	18	18	18	18	30	3.0 TD
EB XIRINGUITO	ES0031405242605001MM0F	22	22	22	22	22	22	3.0 TD
EB BRUIXES	ES0031405245075001DN0F	10	10	10	-	-	-	2.0 TD
EB BALÍS	ES0031405242604001FV0F	100	100	100	100	100	156	3.0 TD

SISTEMA ARENYS	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031408070452001QH0F	180	182	182	182	182	240	6.1 TD
EB CAPRABO	ES0031405240164001LH0F	10	10	10	-	-	-	2.0 TD
EB RIERA	ES0031405240545001WT0F	50	50	50	50	50	50	3.0 TD
EB PORT	ES0031405240162001RL0F	50	50	50	50	50	50	3.0 TD
EB PRINCIPAL	ES0031405240544001GN0F	276	276	290	290	290	570	6.1 TD
EB CANET	ES0031408079578001AD0F	40	40	40	40	40	40	3.0 TD

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmwaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



SISTEMA ST POL	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031405246871001BB0F	95	95	95	95	95	110	6.1 TD
EB EMISSARI -PRINCIPAL	ES0031405166237001YD0F	50	50	50	50	50	75	3.0 TD
EB MIRADOR	ES0031405166238001AC0F	25	25	25	25	25	25	3.0 TD

SISTEMA ALT MARESME	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031408402453001LC0F	500	500	500	500	500	700	6.1 TD
EB PRETRACTAMENT	ES0031408402443001EW0F	300	300	300	300	300	451	6.1 TD
EB INTERMEDI	ES0031408402447001NT0F	350	350	350	350	350	495	6.1 TD
EB VIGUETA LATINA	ES0031405148875002LC0F	13	13	13	-	-	-	2.0 TD
EB MALGRAT	ES0031405149665002MQ0F	24	24	24	24	24	24	3.0 TD
EB STA SUSANNA	ES0031405156179001RR0F	40	40	40	40	40	40	3.0 TD
EB CALELLA	ES0031405144485001GY0F	30	30	30	30	30	75	3.0 TD
EB TAURUS	ES0031405151419001KN0F	35	35	35	35	35	35	3.0 TD
EB FABRIQUES	ES0031405166287001HF0F	12	12	12	-	-	-	2.0 TD
EB CAMPINGS	ES0031405166286001CL0F	12	12	12	-	-	-	2.0 TD
EB FONTS	ES0031405163014001ZE0F	10	10	10	-	-	-	2.0 TD
EB BARTOMEU	ES0031405166063002PM0F	35	35	35	35	35	35	3.0 TD
EB MALGRAT NORD	ES0031408130422001JW0F	80	80	80	80	80	80	3.0 TD

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



SISTEMA TORDERA	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031405167331001FZ0F	135	135	135	135	135	135	3.0 TD
EB ST PERE	ES0031405196490001FM0F	10	10	10	-	-	-	2.0 TD
EB MAS MORA	ES0031405196491001GQ0F	14	14	14	-	-	-	2.0 TD

EDAR ST DANIEL	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031408533453001KR0F	28	28	28	28	28	28	3.0 TD

EDAR ST GENÍS PALAFOLLS	CUPS	POTÈNCIA CONTRACTADA						TARIFA CONTRACTADA
		1	2	3	4	5	6	
EDAR	ES0031408429465001MS0F	22	22	22	22	22	22	3.0 TD

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



ANNEX 3.2: FOTOVOLTAIQUES

A continuació es llisten les potències instal·lades en les 7 instal·lacions de sanejament on es disposa de panells fotovoltaics:

SISTEMA TEIÀ	NOMBRE PLAQUES	POTÈNCIA NOMINAL (kW)	POTÈNCIA PIC (kW)
EDAR	344	150	165,12
SISTEMA LLAVANERES	NOMBRE PLAQUES	POTÈNCIA NOMINAL (kW)	POTÈNCIA PIC (kW)
EDAR	182	80	87,36
SISTEMA ARENYS	NOMBRE PLAQUES	POTÈNCIA NOMINAL (kW)	POTÈNCIA PIC (kW)
EDAR	73	28	35,04
SISTEMA ST POL	NOMBRE PLAQUES	POTÈNCIA NOMINAL (kW)	POTÈNCIA PIC (kW)
EDAR	71	30	32,66
SISTEMA ALT MARESME	NOMBRE PLAQUES	POTÈNCIA NOMINAL (kW)	POTÈNCIA PIC (kW)
EB PRETRACTAMENT	221	100	106,1
SISTEMA TORDERA	NOMBRE PLAQUES	POTÈNCIA NOMINAL (kW)	POTÈNCIA PIC (kW)
EDAR	149	62	68,5
SISTEMA ST DANIEL	NOMBRE PLAQUES	POTÈNCIA NOMINAL (kW)	POTÈNCIA PIC (kW)
EDAR	60	20	27,1



S'adjunta, a continuació, l'energia generada pels panells fotovoltaics que s'han posat en funcionament entre el mes de gener i febrer del 2025.

A excepció de l'EDAR de St. Daniel, que porta més temps en funcionament, en la que sí que hi ha excedent d'energia en moment puntuals i es ven a xarxa, en la resta d'instal·lacions és per autoconsum i no hi ha excedent.

EDAR TEIÀ			
Fotovoltaïques		AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR	EDAR
		<i>kWh</i>	<i>kWh</i>
GENER	2025	-	-
FEBRER	2025	563	563
MARÇ	2025	8.590	8.590
ABRIL	2025	12.490	12.490
MAIG	2025	14.590	14.590

EDAR LLAVANERES			
Fotovoltaïques		AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR	EDAR
		<i>kWh</i>	<i>kWh</i>
GENER	2025	-	-
FEBRER	2025	2.099	2.099
MARÇ	2025	4.954	4.954
ABRIL	2025	8.277	8.277
MAIG	2025	9.842	9.842

EDAR ARENYS			
Fotovoltaïques		AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR	EDAR
		<i>kWh</i>	<i>kWh</i>
GENER	2025	1.742	1742
FEBRER	2025	2.315	2.315
MARÇ	2025	3.224	3.224
ABRIL	2025	5.117	5.117
MAIG	2025	6.178	6.178



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ST POL			
Fotovoltaïques		AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR	EDAR
		kWh	kWh
GENER	2025	1.277	1277
FEBRER	2025	2.026	2.026
MARÇ	2025	2.645	2.645
ABRIL	2025	3.948	3.948
MAIG	2025	4.676	4.676

EDAR ALT MARESME - EB PRETRACTAMENT			
Fotovoltaïques		AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	PRETRACTAMENT	PRETRACTAMENT
		kWh	kWh
GENER	2025	7.122	7122
FEBRER	2025	7.449	7.449
MARÇ	2025	9.069	9.069
ABRIL	2025	15.671	15.671
MAIG	2025	19.058	19.058

EDAR TORDERA			
Fotovoltaïques		AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR	EDAR
		kWh	kWh
GENER	2025	750	750
FEBRER	2025	4.270	4.270
MARÇ	2025	5.540	5.540
ABRIL	2025	8.260	8.260
MAIG	2025	9.470	9.470



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ST DANIEL				
Fotovoltaïques		VENDA	AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR	EDAR	EDAR
		kWh	kWh	kWh
GENER	2025	514	1.230	1744
FEBRER	2025	740	1.170	1.910
MARÇ	2025	1.010	1.380	2.390
ABRIL	2025	1.750	1.910	3.660
MAIG	2025	2.090	2.140	4.230



ANNEX 3.3: PLANTES COGENERACIÓ EDAR MATARÓ I EDAR ALT MARESME

EDAR MATARÓ					
Energia elèctrica		TOTAL ACTIVA XARXA	VENDA	AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR			
		Kwh	Kwh	Kwh	Kwh
GENER	2024	227.558	-	173.840	173.840
FEBRER	2024	205.756	-	158.924	158.924
MARÇ	2024	220.524	-	164.038	164.038
ABRIL	2024	216.625	-	155.240	155.240
MAIG	2024	282.502	-	125.211	125.211
JUNY	2024	266.259	-	112.131	112.131
JULIOL	2024	300.744	-	143.671	143.671
AGOST	2024	229.222	-	131.387	131.387
SETEMBRE	2024	236.369	-	137.061	137.061
OCTUBRE	2024	229.564	-	159.809	159.809
NOVEMBRE	2024	226.541	-	156.152	156.152
DESEMBRE	2024	208.830	-	167.007	167.007
TOTAL		2.850.494	-	1.784.471	1.784.471

EDAR ALT MARESME					
Energia elèctrica		TOTAL ACTIVA XARXA	VENDA	AUTOCONSUM	TOTAL ENERGIA GENERADA
MES	ANY	EDAR			
		Kwh	Kwh	Kwh	Kwh
GENER	2024	136.671	690	127.991	128.681
FEBRER	2024	57.952	8.331	193.916	202.247
MARÇ	2024	33.132	25.140	234.884	260.024
ABRIL	2024	35.028	27.247	224.933	252.180
MAIG	2024	23.008	23.118	247.194	270.312
JUNY	2024	20.016	22.231	238.222	260.453
JULIOL	2024	18.738	21.028	244.950	265.978
AGOST	2024	20.828	19.231	239.434	258.665
SETEMBRE	2024	25.773	13.827	225.336	239.163
OCTUBRE	2024	19.320	14.811	235.205	250.016
NOVEMBRE	2024	39.994	4.913	201.343	206.256
DESEMBRE	2024	80.823	5.807	160.284	166.091
TOTAL		511.283	186.374	2.573.692	2.760.066



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ANNEX 3.4: CONSUMS MENSUALS

S'adjunten els consums reals al llarg de l'any 2024 de les EDARs i estacions de bombament de cada sistema de sanejament.



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR TEIÀ										
Energia elèctrica		Activa	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR
MES	ANY	EDAR	CUSI	CAMPING	ALELLA	OCATA	PCPAL	PLACETA	VINYA	VERDAG
		Kwh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
GENER	2024	157.748	223	383	5.970	7.849	34.820	1.182	837	10.901
FEBRER	2024	144.198	196	338	5.143	7.123	31.353	1.033	621	9.797
MARÇ	2024	155.459	206	405	6.521	8.300	34.960	1.395	834	10.436
ABRIL	2024	148.149	294	488	7.135	9.551	39.989	1.589	1.505	11.225
MAIG	2024	152.104	254	938	6.901	8.902	34.974	1.193	955	10.204
JUNY	2024	153.669	305	960	7.469	9.873	37.115	1.407	1.155	10.844
JULIOL	2024	145.487	244	758	6.417	8.648	35.514	1.285	930	10.478
AGOST	2024	142.639	127	555	5.581	7.396	32.942	1.180	765	10.898
SETEMBRE	2024	150.366	286	968	6.954	9.179	36.980	1.404	917	10.116
OCTUBRE	2024	161.625	269	1.088	7.991	10.399	41.133	1.379	1.031	11.529
NOVEMBRE	2024	147.769	227	908	7.115	9.036	36.666	1.330	829	10.359
DESEMBRE	2024	148.251	219	780	6.935	9.061	34.813	1.207	881	11.078
TOTAL		1.807.464	2.850	8.565	80.128	105.317	431.259	15.584	11.260	127.865

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmwaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR MATARÓ							
Energia elèctrica		Activa	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR
MES	ANY	EDAR	PORT	GENERAL	CABRERA	CINTET	VILASSAR
		Kwh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
GENER	2024	401.398	20.335	90.687	8.165	3.916	4.157
FEBRER	2024	364.680	18.425	83.764	7.257	3.705	3.682
MARÇ	2024	384.562	20.805	91.079	9.921	4.450	4.843
ABRIL	2024	371.865	20.725	87.712	9.639	4.639	4.908
MAIG	2024	407.713	19.142	95.940	8.438	4.214	4.313
JUNY	2024	378.390	19.832	89.806	8.972	4.419	4.618
JULIOL	2024	444.415	19.386	93.460	8.094	4.417	4.681
AGOST	2024	360.609	18.196	80.640	8.009	4.275	4.513
SETEMBRE	2024	373.430	20.311	96.187	9.305	4.681	4.698
OCTUBRE	2024	389.373	21.290	97.692	9.144	4.717	4.448
NOVEMBRE	2024	382.693	18.793	94.976	8.242	4.159	4.079
DESEMBRE	2024	375.837	19.378	90.546	7.995	3.814	3.862
TOTAL		4.634.965	236.618	1.092.489	103.181	51.406	52.802

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ÔRRIUS		
Energia elèctrica		Activa
MES	ANY	EDAR
		Kwh
GENER	2024	5.828
FEBRER	2024	5.069
MARÇ	2024	5.497
ABRIL	2024	5.257
MAIG	2024	5.515
JUNY	2024	5.108
JULIOL	2024	5.215
AGOST	2024	5.322
SETEMBRE	2024	5.192
OCTUBRE	2024	5.460
NOVEMBRE	2024	5.339
DESEMBRE	2024	5.524
TOTAL		64.326

Pl. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR CAN MASSUET			
Energia elèctrica		Activa	EBAR
MES	ANY	EDAR	1
		Kwh	kWh
GENER	2024	15.296	2.789
FEBRER	2024	13.510	2.299
MARÇ	2024	15.165	3.421
ABRIL	2024	14.026	3.199
MAIG	2024	13.020	2.610
JUNY	2024	13.919	3.510
JULIOL	2024	13.653	2.775
AGOST	2024	13.291	2.761
SETEMBRE	2024	12.707	3.376
OCTUBRE	2024	14.189	3.240
NOVEMBRE	2024	14.698	2.990
DESEMBRE	2024	15.915	1.995
TOTAL		169.389	34.965

Pl. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmwaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR LLAVANERES							
Energia elèctrica		Activa	Bombeig 1	Bombeig 2	Bombeig3	Bombeig 4	Bombeig 5
MES	ANY	EDAR	Colón	Xata	Xiringuito	Bruixes	Balis
		Kwh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh
GENER	2024	57.537	909	2.577	3.280	357	31.687
FEBRER	2024	53.221	859	2.481	3.065	439	28.551
MARÇ	2024	55.456	1.221	2.817	3.678	682	33.057
ABRIL	2024	54.672	972	2.689	4.142	616	32.243
MAIG	2024	57.474	1.051	2.711	3.815	770	33.158
JUNY	2024	57.205	896	2.715	3.754	806	35.737
JULIOL	2024	64.833	915	2.748	3.468	704	38.206
AGOST	2024	72.059	952	2.833	3.575	745	39.006
SETEMBRE	2024	62.152	952	2.910	3.835	982	37.698
OCTUBRE	2024	59.875	861	2.761	3.399	825	35.012
NOVEMBRE	2024	57.438	732	2.521	2.719	459	30.136
DESEMBRE	2024	58.519	887	2.858	3.069	469	32.645
TOTAL		59.203	11.207	32.621	41.799	7.854	407.136

PL. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmadesme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ARENYS							
Energia elèctrica		Activa	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR
MES	ANY	EDAR	1- Caprabo	2- Riera Arenys	3- PORT	4- Principal	5- Canet
		Kwh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
GENER	2024	94.506	749	5.476	6.075	86.843	2.472
FEBRER	2024	80.410	575	5.069	5.678	80.764	2.362
MARÇ	2024	83.547	756	5.793	5.449	91.080	2.804
ABRIL	2024	82.261	807	5.936	6.670	90.652	3.001
MAIG	2024	86.176	658	5.404	6.036	86.760	2.622
JUNY	2024	87.506	778	5.180	5.888	85.367	2.727
JULIOL	2024	100.069	673	4.891	5.817	89.835	2.746
AGOST	2024	108.390	643	4.828	5.656	90.790	2.791
SETEMBRE	2024	82.166	836	5.119	5.905	90.343	3.011
OCTUBRE	2024	84.196	821	5.320	5.974	89.000	3.110
NOVEMBRE	2024	80.410	627	4.875	5.477	86.394	2.895
DESEMBRE	2024	79.452	615	5.049	5.555	82.128	2.592
TOTAL		1.049.089	8.538	62.940	70.180	1.049.956	33.133

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ST POL				
Energia elèctrica		Activa	EBAR	EBAR
MES	ANY	EDAR	MIRADOR	PRINCIPAL
		Kwh	kWh	kWh
GENER	2024	29.616	784	4.549
FEBRER	2024	28.701	825	4.435
MARÇ	2024	27.914	1.066	6.005
ABRIL	2024	27.047	1.235	6.149
MAIG	2024	29.841	971	6.323
JUNY	2024	29.794	1.037	5.841
JULIOL	2024	34.713	894	5.911
AGOST	2024	41.183	1.121	4.929
SETEMBRE	2024	29.363	1.173	6.270
OCTUBRE	2024	30.617	1.126	6.673
NOVEMBRE	2024	27.211	794	6.486
DESEMBRE	2024	27.014	780	5.487
TOTAL		363.014	11.806	69.058

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ALT MARESME														
Energia elèctrica		Activa	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR	EBAR
MES	ANY	EDAR	1 MALGRAT	2 MALGRAT	3 S.SUSANNA	4 CALELLA	5 TAURUS	6 FABRICA	7 CAMPING	8 FONT	9 BARTOMEU	PRETRACTA	11 MAL. NORD	INTERMIG
		Kwh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
GENER	2024	264.662	876	3.423	7.891	6.444	6.763	319	490	400	1.454	110.634	7.742	102.564
FEBRER	2024	251.868	831	3.375	8.698	5.934	6.824	405	452	574	3.048	107.987	8.964	112.138
MARÇ	2024	268.016	1.015	5.015	11.858	7.494	8.068	788	841	500	1.500	121.097	10.417	127.988
ABRIL	2024	259.961	1.037	5.046	12.195	7.565	7.901	901	805	525	1.518	118.774	12.032	137.436
MAIG	2024	270.202	802	4.838	12.804	7.206	7.540	795	623	297	1.301	113.861	11.614	141.381
JUNY	2024	258.238	748	4.425	12.700	7.195	7.511	825	719	460	1.900	115.923	11.265	146.385
JULIOL	2024	263.688	666	4.676	13.503	7.783	8.613	1.226	1.084	519	2.382	126.199	10.760	158.001
AGOST	2024	260.262	688	4.817	14.474	8.424	7.690	1.589	1.393	620	2.395	125.764	10.324	161.548
SETEMBRE	2024	251.109	981	4.879	13.988	7.553	7.426	895	911	780	2.115	119.982	11.839	150.677
OCTUBRE	2024	254.525	1.341	4.868	14.182	7.498	7.487	627	679	718	1.994	123.831	12.767	152.806
NOVEMBRE	2024	241.337	1.713	4.415	10.619	6.018	6.237	654	533	409	832	109.315	10.456	114.349
DESEMBRE	2024	241.107	798	3.942	9.379	6.162	6.211	417	322	594	1.219	113.367	9.990	105.122
TOTAL		3.084.975	11.496	53.719	142.291	85.276	88.271	9.441	8.852	6.396	21.658	1.406.734	128.170	1.610.395

PL Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR TORDERA				
Energia elèctrica		Activa	EBAR	EBAR
MES	ANY	EDAR	MAS MORA	SANT PERE
		Kwh	kWh	kWh
GENER	2024	49.929	361	1.065
FEBRER	2024	50.449	574	928
MARÇ	2024	50.101	883	1.099
ABRIL	2024	51.298	910	1.392
MAIG	2024	49.942	514	967
JUNY	2024	51.401	555	998
JULIOL	2024	52.567	422	1.013
AGOST	2024	49.862	574	1.068
SETEMBRE	2024	46.042	786	1.205
OCTUBRE	2024	46.615	752	1.190
NOVEMBRE	2024	42.120	609	1.073
DESEMBRE	2024	42.097	574	1.145
TOTAL		582.423	7.514	13.143

PL. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ST GENÍS PALAFOLLS		
Energia elèctrica		Activa
MES	ANY	EDAR
		Kwh
GENER	2024	3.201
FEBRER	2024	2.833
MARÇ	2024	3.263
ABRIL	2024	3.364
MAIG	2024	3.352
JUNY	2024	2.991
JULIOL	2024	3.298
AGOST	2024	3.228
SETEMBRE	2024	3.427
OCTUBRE	2024	3.578
NOVEMBRE	2024	3.426
DESEMBRE	2024	2.791
TOTAL		38.752

Pl. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EDAR ST DANIEL		
Energia elèctrica		Activa
MES	ANY	EDAR
		Kwh
GENER	2024	5.888
FEBRER	2024	4.646
MARÇ	2024	4.935
ABRIL	2024	4.121
MAIG	2024	3.731
JUNY	2024	3.433
JULIOL	2024	4.103
AGOST	2024	4.939
SETEMBRE	2024	4.214
OCTUBRE	2024	4.309
NOVEMBRE	2024	4.023
DESEMBRE	2024	4.139
TOTAL		52.481

Pl. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró | T 93 741 16 16 | F 93 757 21 12 | maresme@ccmaresme.cat | www.ccmaresme.cat



ANNEX 4: DADES TÈCNIQUES DELS EQUIPS DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT ARENYS

AREAGITADOR-0001 Agitador del reactor 1

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	RW6521-A50/12STD-400/50
3	Número sèrie	300879038
4	Potència (kW)	7,10

AREAGITADOR-0002 Agitador del reactor 2

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	RW6521-A50/12-EC
3	Número sèrie	0001008
4	Potència (kW)	7,10

AREBIVALVA-0001 Cullera Bivalva amb braç translació EDAR Arenys (ARE-30)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	650,00

AREBOMBA-0001 Bomba 1 EB Caprabo

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-150E PE160
3	Número sèrie	003285
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	170,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

AREBOMBA-0002 Bomba 2 EB Caprabo

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-150E PE160
3	Número sèrie	300435041
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	170,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

AREBOMBA-0003 Bomba reserva EB Caprabo

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
---	-------	--------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

2	Model	XFP-PE2-150E PE160
3	Número sèrie	300435037
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	170,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

AREBOMBA-0006

BOMBA Nº 1

BOMBES

Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS SULZER
2	Model	XFP200G-CB1.3-PE160
3	Número sèrie	15766
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0007

BOMBA Nº 3

BOMBES

Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS SULZER
2	Model	XFP200G-CB1.3-PE160
3	Número sèrie	16468
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0008

BOMBA Nº2

BOMBES

Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS SULZER
2	Model	XFP200G-CB1.3-PE160
3	Número sèrie	14051
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0009

BOMBA Nº1 EB3 ARENYS PORT

BOMBES

Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE3-100G-CB1.4-PE140
3	Número sèrie	300475746
4	Potència (kW)	15,20
5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0010

Bomba Nº2 del EB3 Port Arenys

BOMBES

Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 C430
3	Número sèrie	0550047
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**AREBOMBA-0011 Bomba N°3 del Port d'Arenys****BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 C430
3	Número sèrie	550466
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0013 Bomba N°4 EB Port Arenys**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 C430
3	Número sèrie	1580030
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0014 Bomba reserva EB4 Principal Arenys**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371106
4	Potència (kW)	125,00
5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0015 Bomba 4 submergida grup 2 (en serie) EBAR Principal Arenys**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371105
4	Potència (kW)	125,00
5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0016 Bomba 3 cambra seca grup 2 (en serie) EBAR Principal Arenys**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371107
4	Potència (kW)	125,00
5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0019 Bomba Reserva EBAR Principal Arenys**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	1681092
4	Potència (kW)	125,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0021 Bomba 2 submergida grup 1 (en serie) EBAR Principal Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371102
4	Potència (kW)	125,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

AREBOMBA-0022 Bomba 1 cambra seca grup 1 (en serie) EBAR Principal Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371100
4	Potència (kW)	125,00

AREBOMBA-0023 BOMBA AIGUA DE SERVEI Nº 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXV 50-1506
3	Número sèrie	2021469863
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0024 BOMBA AIGUA DE SERVEI Nº 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXV 50-1506
3	Número sèrie	2021391103
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0030 Bomba 2 Canet
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3152.181 C431
3	Número sèrie	20800153
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	330,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

AREBOMBA-0031 Bomba 1 EB Canet
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.185 C431
3	Número sèrie	1680014
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	330,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00



AREBOMBA-0051 Bomba Fangs a Centrifuga nº3

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN 17-6LS
3	Número sèrie	347556
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0056 Bomba Fangs a Centrifuga nº1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN
3	Número sèrie	148353
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0057 Bomba Fangs a Centrifuga nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN
3	Número sèrie	148352
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0059 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/C
3	Número sèrie	2017519902
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0060 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/C
3	Número sèrie	2017519901
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0061 Bomba 1 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300.180
3	Número sèrie	9010083
4	Potència (kW)	37,00

AREBOMBA-0062 Bomba 2 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300.180
3	Número sèrie	9010085
4	Potència (kW)	37,00

AREBOMBA-0063 Bomba 3 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300.180
3	Número sèrie	9010081



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 37,00

AREBOMBA-0065 Bomba dossificadora clor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STENCO
2	Model	POMPA VCL 1004 FP 230VAC STENCO
3	Número sèrie	17134271700000000
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0067 Bomba 1 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP PE4-305J-CB2-PE370_6J-STD
3	Número sèrie	300848575
4	Potència (kW)	39,70
5	Cabal (m3/h)	1.033,20
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0068 Bomba 2 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP PE4-305J-CB2-PE370_6J-STD
3	Número sèrie	300848576
4	Potència (kW)	39,70
5	Cabal (m3/h)	1.033,20
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0069 Bomba 3 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP PE4-305J-CB2-PE370_6J-STD
3	Número sèrie	300848577
4	Potència (kW)	39,70
5	Cabal (m3/h)	1.033,20
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0070 Bomba 2 Pou de Buidats

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-CB1.5-PE40_4E-EX
3	Número sèrie	301032820
4	Potència (kW)	4,40
5	Cabal (m3/h)	137,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0071 Bomba helicoidal 4

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	KRONOA
2	Model	SB32 12-06L
3	Número sèrie	P2306194
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

5	Cabal (m3/h)	2,50
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

AREBOMBA-0072 Bomba Fangs a centrifuga 1 GEA**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	KRONOA
2	Model	S50 225-06
3	Número sèrie	240351
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	21,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

AREBOMBA-73 Bomba de fangs GEA a Sitja**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	KRONOA
2	Model	H30 64-12
3	Número sèrie	240352
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	3,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

ARECARRO-0001 Carro EB Canet (ARE-09)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARECARRO-0003 Carro Bombes purga EDAR Arenys (ARE-22)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	65298
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARECARRO-0004 Carro EB Port Arenys (ARE-32)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

AREEDLFDHTFBNBO16MO Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	WEG
2	Model	TE1BFOX0S
3	Número sèrie	19JUL2019 1049989038
4	Potència (kW)	9,20

AREELECTROGEN-0001 Grup electrogen EB02 ELECTRAMOLINS EMK 1644 TE 75 8 2005



G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	FG WILSON
2	Model	P75 P1
3	Número sèrie	AH51043-U64384M
4	Potència (kVA)	75,00

AREELECTROGEN-0002 Grup electrogen ELECTRAMOLINS EMK 164 TE 75

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMK 1644TE75
3	Número sèrie	801641
4	Potència (kVA)	106,00

AREELECTROGEN-0004 GRUP ELECTROGEN SDMO 700 B4 ARENYS

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	D700
3	Número sèrie	15015640
4	Potència (kVA)	694,00

AREEPR-0097 Carro manual exterior EB Principal Arenys (ARE-06)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREEXTINTOR-0001 EXTINTOR CO2 CCM BIOLoGIC EDAR ARENYS (Nº 1328994)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.328.994,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2002
5	Data alta	01/09/2002
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	31/07/2023
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2013

AREEXTINTOR-0002 EXTINTOR CO2 SALA BUFADORS BIOLoGIC EDAR ARENYS (Nº84599)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	84.599,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

AREEXTINTOR-0003 EXTINTOR CO2 SALA CONTENIDORS DESBAST EDAR ARENYS (Nº16593)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Número sèrie	16.593,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/09/2023
8	Data caducitat	01/03/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

AREEXTINTOR-0005 EXTINTOR POLS PLANTA SALA DE CONTROL EDAR ARENYS (Nº63157)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	63.157,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0006 EXTINTOR POLS SALA REIXES EDAR ARENYS (Nº4126)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.126,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

AREEXTINTOR-0009 EXTINTOR CO2 EBAR 1 CAPRABO (Nº3135)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.135,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	05/08/2011

AREEXTINTOR-0010 EXTINTOR CO2 CCM SALA QUADRES ELEC. CENTRI. EDAR ARENYS (Nº4124)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.124,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2011



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/02/2011
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/02/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2010

AREEXTINTOR-0019 EXTINTOR CO2 SALA CAMERES SITJA EDAR ARENYS (Nº21177)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	21.177,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2012
5	Data alta	01/06/2012
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/06/2032
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

AREEXTINTOR-0024 EXTINTOR CO2 CCM EBAR 4 PRINCIPAL

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	38.828,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2010
5	Data alta	01/12/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2025
8	Data caducitat	01/12/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0026 EXTINTORS CO2 EBAR 3 PORT (Nº1358385)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.358.385,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/03/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0027 EXTINTOR CO2 EBAR 4 PRINCIPAL

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.351.552,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2007
5	Data alta	01/01/2007
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2027

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



9 Data darrera revisió 26/07/2021
10 Data darrer retimbrat

AREEXTINTOR-0028 EXTINTORS CO2 EBAR CANET**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	8.066,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	05/08/2011

AREEXTINTOR-0029 Extintor ESTACIo TRANSFORMADORA**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	1.787,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

AREEXTINTOR-0030 Extintor POLS TALLER EDAR (Nº136332)**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	136.332,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

AREEXTINTOR-0031 Extintor CO2 EBAR 2 RIERA (Nº45658)**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	45.658,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2008
5	Data alta	01/07/2008
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/07/2028
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/05/2009

AREEXTINTOR-0032 Extintor CO2 Laboratori (Nº334905)

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	334.905,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2010
5	Data alta	01/07/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/07/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

AREEXTINTOR-0033 Extintor POLS PORTA BUFANTS PRETA. Desbast (Nº5591)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.591,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	04/08/2011

AREEXTINTOR-0034 Extintor POLS Estacio transformadora (Nº1847)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.847,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0035 Extintor CO2 Deshidratacio SALA CENTRIFUGUES (Nº1358449)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.358.449,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	28/02/2012
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	28/02/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0036 Extintor 4633 LNT MANTENIMENT**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.021,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4	Data fabricació	01/06/2021
5	Data alta	01/06/2021
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/06/2041
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0037 Extintor 8882 FFH COL·LECTORS**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.071,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/06/2021
5	Data alta	01/06/2021
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/06/2041
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREGRUA-0001 Polipast Bombes Pou Buidats EDAR Arenys (ARE-13)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	1106177 6
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREMOTOR-0004 MOTOR BUFANT PRETRACTAMENT Nº 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM132SYA2Y4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0005 MOTOR BUFANT PRETRACTAMENT Nº 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM132SYA2Y4
3	Número sèrie	30099267 0018 H
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0012 MOTOR DECANTADOR Nº 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71B4
3	Número sèrie	61053010090
4	Potència (kW)	0,37

AREMOTOR-0013 MOTOR DECANTADOR Nº 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71B4
3	Número sèrie	61067590145
4	Potència (kW)	0,37



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



AREMOTOR-0015 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca NORD
2 Model SK71S/4KB KKV
3 Número sèrie 200866828-10 /15610964
4 Potència (kW) 0,25

AREMOTOR-0016 MOTOR CARGOL
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB
2 Model
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,00

AREMOTOR-0020 Motor bomba 3
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca NORD
2 Model 80S/4 TF
3 Número sèrie 33011170
4 Potència (kW) 0,00

AREMOTOR-0021 Motor bomba 1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model T80A4
3 Número sèrie 02-070759
4 Potència (kW) 0,50

AREMOTOR-0022 Motor bomba 2
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,00

AREMOTOR-0023 Motor bomba 1 de fangs a centrifuga
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca CEMER
2 Model 60034-1
3 Número sèrie 1673822345
4 Potència (kW) 3,00

AREMOTOR-0025 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ELVEM
2 Model 6T1 80B8
3 Número sèrie 1910075
4 Potència (kW) 0,25

AREMOTOR-0027 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca SEW EURODRIVE
2 Model R67 DRS71S6



3	Número sèrie	95.7499666301.0002.17
4	Potència (kW)	0,25

AREMOTOR-0028		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ABB
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0030		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	WAMOTORS
2	Model	STD.EN600034
3	Número sèrie	H7 0008
4	Potència (kW)	0,37

AREMOTOR-0031		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AUMA
2	Model	SAR 07.6-F10
3	Número sèrie	3812MD17920
4	Potència (kW)	0,20

AREMOTOR-0032		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	DAMOVA
2	Model	JV-12
3	Número sèrie	B10-017
4	Potència (kW)	0,44

AREMOTOR-0033		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	CALPEDA
2	Model	
3	Número sèrie	2017519902
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0034		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	CALPEDA
2	Model	
3	Número sèrie	2017519901
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0035		Motor actuador
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AUMA
2	Model	AC 01.2
3	Número sèrie	3812MA 39907
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0036		Motor actuador
MOTORS		Característiques tècniques Motors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	AUMA
2	Model	AC 01.2
3	Número sèrie	3812MA 39906
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0037 Motor bomba 1 aigua servei
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132 V1-5.5T
3	Número sèrie	2021443607
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0038 Motor bomba 2 aigua servei
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132 V1-5.5T
3	Número sèrie	2021443605
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0039 Motor bomba 3 de fangs a centrífuga
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 100AH/4 TF
3	Número sèrie	35512023
4	Potència (kW)	3,00

AREMOTOR-0040 Motor bufant 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30132036 0001 H
4	Potència (kW)	75,00

AREMOTOR-0041 Motor bufant 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30101498 0001 H
4	Potència (kW)	75,00

AREMOTOR-0042 Motor bufant 3
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30101498 0002 H
4	Potència (kW)	75,00

AREMOTOR-0043 Motor bufant 4
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30101498 0003 H
4	Potència (kW)	75,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



AREMOTOR-0044 Motor comporta entrada a reixa

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00090-4-0,75
3	Número sèrie	0418MM75201
4	Potència (kW)	0,75

AREMOTOR-0045 Motor de la comporta de bypass

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00071-4-0.40
3	Número sèrie	0418MM75681
4	Potència (kW)	0,40

AREMOTOR-0046 Motor grup hidraulic

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	90S-4
3	Número sèrie	1214MEB151200
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0047 Motor grup hidraulic

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	IE1-MSE712-4
3	Número sèrie	2016104776
4	Potència (kW)	0,37

AREMOTOR-0048 Motor reixa

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK90S/4BRE20
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0049 Motor reixa

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK90S/4BRE20
3	Número sèrie	2408346354.00
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0050 Motor vol

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	15,00

AREMOTOR-0051 Motor vol

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	
3	Número sèrie	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 15,00

AREMOTOR-0052 MOTOREDUCTOR ESPESSIDOR Nº 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	IEC/EN 60034-1
3	Número sèrie	2151916010
4	Potència (kW)	0,18

AREMOTOR-0054 Motor centrífuga 1 EDAR Arenys

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	
3	Número sèrie	5370-5835-339
4	Potència (kW)	15,00

AREMOTOR-0055 Motor bomba 4

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T3A 802-4
3	Número sèrie	23111930318
4	Potència (kW)	0,75

AREMOTOR-0056 Motor bomba 1 fangs a centrífuga 1 GEA

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T 132S-4
3	Número sèrie	2312-22
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0057 Motor bomba fangs GEA a Sitja

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T 112M-4
3	Número sèrie	23090360628
4	Potència (kW)	4,00

AREOLEOHIDR-0001 GRUP OLEOHIDRaULIC

GRUPHIDR Característiques tècniques Grups Oleohidràulics

1	Marca	HOCHDRUCK
2	Model	C7.5-16Z/HP
3	Número sèrie	1001/8480
4	Potència (kW)	7,50

AREOLEOHIDR-0004 GRUP OLEOHIDRaULIC

GRUPHIDR Característiques tècniques Grups Oleohidràulics

1	Marca	HOCHDRUCK
2	Model	C7.5-16Z/HP
3	Número sèrie	1002/8886
4	Potència (kW)	7,50

AREPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques edifici control EDAR Arenys

P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	ASTROENERGY
---	--------	-------------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model:	NS
3	Potència Nominal (kW):	8,00
4	Potència Pic (kWp):	10,56
5	Nº plaques:	22,00

AREPLACASOLAR-0002 Plaques Solars Fotovoltaïques pretractament EDAR Arenys
P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	ASTROENERGY
2	Model:	NS
3	Potència Nominal (kW):	20,00
4	Potència Pic (kWp):	24,48
5	Nº plaques:	51,00

AREPLOMA-0001 Braç giratori + carro EB Riera (ARE-31)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	CH2-500-8-1
3	Número sèrie	2202501 0088
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

AREPLOMA-0002 Braç giratori + carro EB Canet (ARE-19)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	24985
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLI-0001 Braç giratori + carro EB Caprabo (ARE-20)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	APR
3	Número sèrie	24985
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLI-0002 Carro EB Caprabo (ARE-12)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	257013 01
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0001 Polipast electric EB Caprabo (ARE-23)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-051-506-U
3	Número sèrie	A051 8394
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0002 Polipast manual EB Caprabo (ARE-25)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00



AREPOLIPAST-0003 Polipast i carro Taller 1 EDAR Arenys (ARE-01)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	PM AR5-2F
3	Número sèrie	229422 01
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0007 Polipast i carro Fangs 1 EDAR Arenys (ARE-02)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PONY
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0008 Polipast i carro Fangs 2 EDAR Arenys (ARE-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PONY
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0009 Polipast electric EB Principal Arenys (ARE-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-3-2504-U
3	Número sèrie	A3 6214
4	Càrrega màxima (kg)	2.500,00

AREPOLIPAST-0011 Polipast manual EB Principal Arenys (ARE-11)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0012 Polipast auxiliar EB Principal Arenys (ARE-24)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	CEMVisa
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0013 Polipast electric EB Canet (ARE-29)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-508-U
3	Número sèrie	A101 11115
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0014 Carro Taller 2 EDAR Arenys (ARE-10)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4 Càrrega màxima (kg) 500,00

AREPOLIPAST-0015 Polipast electric Recirculacio EDAR Arenys (ARE-28)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	A051 8759
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0016 Polipast electric Purga EDAR Arenys (ARE-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-051-506-U
3	Número sèrie	A051 8758
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0017 Polipast electric EB Principal Arenys (ARE-33)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	Vicinay
2	Model	ABK3-2503-D
3	Número sèrie	A3-6867
4	Càrrega màxima (kg)	2.500,00

AREREDUCTOR-0009 MOTOREDUCTOR ESPESSIDOR Nº 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS 712-4 B14
3	Número sèrie	1711-22
4	Potència (kW)	0,37

ARETERNAL-0001 Polipast EB Port Arenys (ARE-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	CLX05C041050
3	Número sèrie	1442108231
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARETERNAL-0002 Carro Bombes Recirculacio EDAR Arenys (ARE-21)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	65302
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARETERNAL-0003 Polipast Bombes purga EDAR Arenys (ARE-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	110617688
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARETERNAL-0005 Polipast i carro manual Sala Bufants Biologic EDAR Arenys (ARE-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
---	-------	----------

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

2	Model	
3	Número sèrie	271897 02
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT ALT MARESME

PINAGITADOR-0005 Agitador diposit fangs Espessits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4650.412
3	Número sèrie	2270095
4	Potència (kW)	5,50

PINAGITADOR-0006 Agitador gran del diposit FEX

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	FR5-3,00-S
3	Número sèrie	427736/010
4	Potència (kW)	18,50

PINAGITADOR-0007 Agitador petit submergible del diposit FEX

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	OPTIMIX 2G 90-380
3	Número sèrie	431681/10
4	Potència (kW)	9,00

PINAGITADOR-0008 Agitador A fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	SR4650-410
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	5,50

PINAGITADOR-0009 Agitador B fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	SR4650-410
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	5,50

PINAGITADOR-0010 Agitador A fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	OPTIMIX 2G 150-380
3	Número sèrie	460902/10
4	Potència (kW)	15,00

PINAGITADOR-0011 Agitador B fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	OPTIMIX 2G 150-380
3	Número sèrie	460902/11
4	Potència (kW)	15,00

PINAIREJADOR-0001 Airejador Aerflot "A" Canal "A"



AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001A
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0002 Airejador Aerflot "B" Canal "A"

AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001B
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0003 Airejador Aerflot "C" Canal "A"

AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001C
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0004 Airejador Aerflot "D" Canal "A"

AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001D
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0005 Airejador Aerflot "E" Canal "A"

AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001E
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0006 Airejador Aerflot "A" Canal "B"

AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001A
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0007 Airejador Aerflot "B" Canal "B"

AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001B
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0008 Airejador Aerflot "C" Canal "B"

AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001C



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0009 Airejador Aerflot "D" Canal "B"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001D
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0010 Airejador Aerflot "E" Canal "B"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001E
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0011 Airejador Aerflot "A" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001A
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0012 Airejador Aerflot "B" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001B
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0013 Airejador Aerflot "C" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001C
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0014 Airejador Aerflot "D" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001D
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0015 Airejador Aerflot "E" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001E
4	Potència (kW)	2,20
PINBOMBA-0004 Bomba A aigua bruta		
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	FLYGT
2	Model	7061-665-YYY
3	Número sèrie	1051117
4	Potència (kW)	75,00

PINBOMBA-0005 Bomba impulsio 4 EB Taurus

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0006 Bomba B aigua bruta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	7061-665-YYY
3	Número sèrie	1051125
4	Potència (kW)	75,00

PINBOMBA-0007 Bomba C aigua bruta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	7061-665-YYY
3	Número sèrie	1051118
4	Potència (kW)	75,00

PINBOMBA-0008 Bomba Impulsio 2 Taurus

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0009 Bomba Impulsio 1 Taurus

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0010 Bomba Reserva EB Ancla

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3	Número sèrie	300357364
4	Potència (kW)	12,00
5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00



PINBOMBA-0011 Bomba Nº 2 EB ANCLA
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca SULZER
2 Model ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3 Número sèrie 300357362
4 Potència (kW) 12,00
5 Cabal (m3/h) 260,00
6 Alçada manomètrica (m) 4,00

PINBOMBA-0012 Bomba Nº 1 EB Ancla
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca SULZER
2 Model ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3 Número sèrie 300271645
4 Potència (kW) 12,00
5 Cabal (m3/h) 260,00
6 Alçada manomètrica (m) 4,00

PINBOMBA-0013 Bomba Nº 3 EB Ancla
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca SULZER
2 Model ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3 Número sèrie 300357363
4 Potència (kW) 12,00
5 Cabal (m3/h) 260,00
6 Alçada manomètrica (m) 4,00

PINBOMBA-0014 Bomba dosificadora de Poli "A" cap a Densadeg
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ALLWEILER
2 Model TECFLOW 51
3 Número sèrie 10022628
4 Potència (kW) 0,75

PINBOMBA-0015 Bomba dosificadora de Poli "C" cap a Densadeg
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ALLWEILER
2 Model TECFLOW 51
3 Número sèrie 10022630
4 Potència (kW) 0,75

PINBOMBA-0016 Bomba dosificadora de Poli "B" cap a Densadeg
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ALLWEILER
2 Model TECFLOW 51
3 Número sèrie 10022629
4 Potència (kW) 0,75

PINBOMBA-0017 Bomba dosificadora de poli "A" cap a centrífuga
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ALLWEILER
2 Model TECFLOW 51



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	10022625
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0018		Bomba dosificadora de poli "C" cap a centrifuga
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	10022627
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0019		Bomba dosificadora de poli "B" cap a centrifuga
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	10022626
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0020		Bomba 1 no submergible EB Bartomeu
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
5	Cabal (m3/h)	400,00
6	Alçada manomètrica (m)	3,00

PINBOMBA-0021		Bomba nº 2 EB Sta. Susanna
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 612
3	Número sèrie	60920067
4	Potència (kW)	30,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	12,00

PINBOMBA-0022		Bomba Nº 1 EB1Vigueta
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0023		Bomba Nº 2 EB1Vigueta
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0024		Bomba Impulsio 3 EB Taurus
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0025		Bomba Impulsio de Fangs Deshidratats " A "
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	ALLWEILER

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	AE2 + 2H1450 - ZD
3	Número sèrie	10022632
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0026 Bomba Impulsió de Fangs Deshidratats " B "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AE2 + 2H1450 - ZD
3	Número sèrie	10022631
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0027 Bomba de flotants densadeg " B "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 250
3	Número sèrie	445__PO001B
4	Potència (kW)	1,20

PINBOMBA-0028 Bomba Submergible Nº 1 EB Calella Nou

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	500,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0029 Bomba Submergible Nº 2 EB Calella Nou

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	500,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0030 Bomba Submergible Nº 3 EB Calella Nou

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	500,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0032 Bomba Reserva EB 8 Fonts

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Xylem
2	Model	3127.180 437
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0033 Bomba nº1 EB Malgrat Nord



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	3202.180 452
3	Número sèrie	10710018
4	Potència (kW)	45,00
5	Cabal (m3/h)	554,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

PINBOMBA-0034 Bomba nº 2 EB Malgrat Nord

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP PE4 155J CB2 PE370 4J STD
3	Número sèrie	300620227
4	Potència (kW)	39,40
5	Cabal (m3/h)	554,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

PINBOMBA-0035 Bomba Nº 3 EB Malgrat Nord

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP PE4 155J CB2 PE370 4J STD
3	Número sèrie	300620228
4	Potència (kW)	39,40
5	Cabal (m3/h)	554,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

PINBOMBA-0036 Bomba A Grup pressio aigua de servei

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	EMCM10-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,20

PINBOMBA-0037 Bomba B Grup pressio aigua de servei

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	EMCM10-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,20

PINBOMBA-0038 Bomba dosificadora de Ferric " B "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S2CAHM16130PVTS020UA01100
3	Número sèrie	2018012511
4	Potència (kW)	0,22

PINBOMBA-0039 Bomba dosificadora de Ferric " A "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	DDE120-ZR-PVC/E/C
3	Número sèrie	821_PD001A
4	Potència (kW)	0,06



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINBOMBA-0041 Bomba de Purga Densadeg "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 1001
3	Número sèrie	10022636
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0042 Bomba de Purga Densadeg "B"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 1001
3	Número sèrie	10022636
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0043 Bomba Recirculacio Densadeg "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 1001
3	Número sèrie	10022633
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0044 Bomba de Recirculacio Densadeg "B"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	SNS 1-32
3	Número sèrie	U00208009
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0046 Bomba Reserva Campings / Fabriques

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB14-PE604E-EX
3	Número sèrie	300898235
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	180,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0047 Bomba 2 EB Fabriques

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,50

PINBOMBA-0048 Bomba N° 1 EB Fabriques

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,50

PINBOMBA-0049 Bomba N° 2 EB Campings

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	180,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINBOMBA-0050 Bomba impulsio fangs a digestio "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	S50 145.0
3	Número sèrie	958372
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0051 Bomba impulsio fangs a digestio "B"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	D50 145.0
3	Número sèrie	959994
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0052 Bomba impulsio fangs a digestio "C"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	D50 145.0
3	Número sèrie	959992
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0053 Bomba B de rentat de filtres Biofor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	SPLA 25028 AB 041 OB 1
3	Número sèrie	S1433327-02
4	Potència (kW)	30,00

PINBOMBA-0054 Bomba nº 1 EB Sta. Susanna

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 612
3	Número sèrie	0920068
4	Potència (kW)	30,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	12,00

PINBOMBA-0055 Bomba nº 3 EB Sta. Susanna

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 612
3	Número sèrie	0920066
4	Potència (kW)	30,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	12,00

PINBOMBA-0056 Bomba de fangs "A" a centrifuga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	S50 145.0
3	Número sèrie	960554
4	Potència (kW)	7,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINBOMBA-0057 Bomba de fangs " B " a centrífuga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 751
3	Número sèrie	10022640
4	Potència (kW)	5,50

PINBOMBA-0058 Bomba de fangs " C " a centrífuga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 751
3	Número sèrie	10022641
4	Potència (kW)	5,50

PINBOMBA-0059 Bomba de flotants densadeg " A "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 250
3	Número sèrie	445__PO001A
4	Potència (kW)	1,20

PINBOMBA-0061 Bomba "A" aigua calenta a Bescanviadors

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND065200 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	ES1433425-03
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0062 Bomba "B" aigua calenta a Bescanviadors

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND065200 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	ES1433425-02
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0063 Bomba "C" aigua calenta a Bescanviadors

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND065200 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	ES1433425-01
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0064 Bomba recirculacio Torre aCIDA del Pretractament

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ECOTEC
2	Model	MHPP4.12
3	Número sèrie	50278
4	Potència (kW)	4,00

PINBOMBA-0065 Bomba Recirculacio Torre Basica PRT

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ECOTEC
2	Model	MHPP4.12

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	50279
4	Potència (kW)	4,00

PINBOMBA-0076 Bomba de buidats " A " de Digestio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160
3	Número sèrie	2230391
4	Potència (kW)	1,70

PINBOMBA-0077 Bomba de buidats " B " de Digestio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3057.181.262
3	Número sèrie	1041148
4	Potència (kW)	1,70

PINBOMBA-0078 Bomba "A" a Emisari

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3306 / 665 - 0224 Corb. 610 LRIL
3	Número sèrie	1051119
4	Potència (kW)	90,00

PINBOMBA-0079 Bomba "B" a Emisari

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3306 / 665 - 0224 Corb. 610 LRIL
3	Número sèrie	1051120
4	Potència (kW)	90,00

PINBOMBA-0080 Bomba "C" a Emisari

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3306 / 665 - 0224 Corb. 610 LRIL
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	90,00

PINBOMBA-0081 Bomba de rentat Oxazurs

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND 125400 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	S1433383-01
4	Potència (kW)	29,50

PINBOMBA-0083 Bomba A de rentat de filtres Biofor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	SPLA 25028 AB 041 OB 1
3	Número sèrie	S1433327-01
4	Potència (kW)	30,00

PINBOMBA-0084 Bomba C de rentat de filtres Biofor



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	SPLA 25028 AB 041 OB 1
3	Número sèrie	S1433327-03
4	Potència (kW)	30,00

PINBOMBA-0091 Bomba Submergible 2 del EB 9 Bartomeu

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.185 434
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	3,00

PINBOMBA-0092 Bomba Nº 1 EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041182
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0093 Bomba Nº 2 EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041194
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0094 Bomba Nº 4 del EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041193
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0095 Bomba Nº 3 EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041184
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0097 Bomba C de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	1050148
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0098 Bomba A de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0099 Bomba F de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	1050152
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0100 Bomba D de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0103 Bomba Nº 1 EB Campings

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	180,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0105 Bomba Grup de Pressio EB Malgrat Nord

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	NASS
2	Model	MH 120
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,90

PINBOMBA-0108 Bomba B Recirculacio de fangs Digestor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.160 488
3	Número sèrie	1580257
4	Potència (kW)	4,70

PINBOMBA-0109 Bomba A Recirculacio de fangs Digestor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.161 488
3	Número sèrie	2010435
4	Potència (kW)	4,70

PINBOMBA-0111 Bomba de buidats A Sala Centrifugues

BOMBES Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	FLYGT
2	Model	NP 3102.160 MT
3	Número sèrie	1960280
4	Potència (kW)	3,10

PINBOMBA-0112 Bomba de buidats B Sala Centrífugues**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	NP 3102.160 MT
3	Número sèrie	2260526
4	Potència (kW)	3,10

PINBOMBA-0113 Bomba B de Fangs Externs**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AEB 1 F 1003
3	Número sèrie	15049484
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0114 Bomba A de Fangs Externs**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AEB 1 F 1003
3	Número sèrie	15049483
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0115 Bomba dosificadora Ferric " C "**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S2CAHM16130PVTS020UA01100
3	Número sèrie	2018041979
4	Potència (kW)	0,22

PINBOMBA-0116 Bomba Pressio Netejes Canyes**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	TR1433398-01
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0120 Bomba Nº 1 del pou de buidats del pretractament**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3085.160 460
3	Número sèrie	2150984
4	Potència (kW)	2,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINBOMBA-0121 Bomba Nº 2 del pou de buidats del pretractament**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
---	-------	-------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	3085.160 460
3	Número sèrie	2311106
4	Potència (kW)	2,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINBOMBA-0123 Bomba "C" Recirculacio de fangs Digestor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.161 488
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,70

PINBOMBA-0124 Bomba A Emplenat Aigua Plataforma FEX

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LOWARA
2	Model	NSCE 65-125/92/P25VCC4
3	Número sèrie	02282
4	Potència (kW)	9,20

PINBOMBA-0125 Bomba B Emplenat Aigua Plataforma FEX

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LOWARA
2	Model	NSCE 65-125/92/P25VCC4
3	Número sèrie	00548
4	Potència (kW)	9,20

PINBOMBA-0126 Bomba Submergible RESERVA EB 9 Bartomeu

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.185 434
3	Número sèrie	1380078
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	3,00

PINBOMBA-0127 Bomba "G" (PRT. Cap a Intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0129 Bomba 1 Calella vell EBAR Calella

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	36,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0130 Bomba 2 Calella vell EBAR Calella



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	36,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0132 Bomba A de recuperació d'aigua de rentat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	Z1 ND 200250 AB AFS OB 2
3	Número sèrie	S1433424-03
4	Potència (kW)	23,10

PINBOMBA-0133 Bomba A emplenament dipòsit aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/B
3	Número sèrie	2016498364
4	Potència (kW)	1,10

PINBOMBA-0134 Bomba A Grup pressió aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	CR45-2 A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	0005
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0135 Bomba A retorn de biològic

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181.451
3	Número sèrie	1020606
4	Potència (kW)	13,50

PINBOMBA-0136 Bomba B de recuperació d'aigua de rentat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	Z1 ND 200250 AB AFS OB 2
3	Número sèrie	S1433424-02
4	Potència (kW)	23,10

PINBOMBA-0137 Bomba B emplenament dipòsit aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/B
3	Número sèrie	2016498363
4	Potència (kW)	1,10

PINBOMBA-0138 Bomba B Grup pressió aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
---	-------	----------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	CR45-2 A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	0002
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0139 Bomba B retorn de biologic

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181.451
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	13,50

PINBOMBA-0140 Bomba C de recuperacio d'aigua de rentat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	Z1 ND 200250 AB AFS OB 2
3	Número sèrie	S1433424-01
4	Potència (kW)	23,10

PINBOMBA-0141 Bomba de dosificacio de clor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STENCO
2	Model	VCL1004FP
3	Número sèrie	161599211000000000
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0143 Bomba recirculacio aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	DAMOVA
2	Model	MCC32/100ME
3	Número sèrie	B02-021
4	Potència (kW)	0,50

PINBOMBA-0146 Bomba Reserva aigua bruta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	7061/665-0297
3	Número sèrie	2311090
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINBOMBA-0147 Bomba de flotants densadeg "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 250
3	Número sèrie	2360131
4	Potència (kW)	12,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINCABRESTANT-0001 Cabrestant electric PRT Pineda (PIN-06) - FORA DE SERVEI

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
---	-------	--------



2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINCALDERA-0001 Caldera Aigua Calenta " A "

CALDERES	Característiques tècniques Calderes	
6	Marca	VULCANO SADECA
7	Model	400
8	Número sèrie	19067
1	Potència (kW)	465,00
2	Pressió prova (bar)	0,00
3	Pressió màxima servei (bar)	0,00
4	Temperatura màxima (°C)	0,00
5	Volum (L)	0,00

PINCALDERA-0002 Caldera Digestor "B"

CALDERES	Característiques tècniques Calderes	
6	Marca	E&M COMBUSTION
7	Model	EM 70 GLO 2 TC
8	Número sèrie	A1002555001
1	Potència (kW)	0,00
2	Pressió prova (bar)	0,00
3	Pressió màxima servei (bar)	0,00
4	Temperatura màxima (°C)	0,00
5	Volum (L)	0,00

PINCARGOL-0002 Cargol Compactador EB Malgrat Nord

CARGOLS	Característiques tècniques Cargols	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QTC.260-PE/SS316
3	Número sèrie	06.314.0-852-2006
4	Potència (kW)	2.2

PINCARGOL-0006 Cargol compactador

CARGOLS	Característiques tècniques Cargols	
1	Marca	COUTEX
2	Model	TP-310X280
3	Número sèrie	00039
4	Potència (kW)	10.75

PINCARRO-0001 Carro manual EB Taurus (PIN-13)

ELEVADORS	Característiques tècniques Aparells Elevadors	
1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINCARRO-0002 Carro manual Reixa EB Taurus (PIN-04)

ELEVADORS	Característiques tècniques Aparells Elevadors	
1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0004 Carro manual Calella Vell (PIN-14)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00
PINCARRO-0005 Carro manual EB Calella (PIN-10)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506U
3	Número sèrie	A051 9471
4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0006 Carro manual Sala Compressors de Gas EDAR Pineda (PIN-23)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK ATEX
3	Número sèrie	929_TL_009
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00
PINCARRO-0007 Carro manual Zona Bombes Recuperació EDAR Pineda (PIN-24)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	929_TL_006
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00
PINCARRO-0008 Carro manual Zona Valvules Biofors EDAR Pineda (PIN-25)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	929_TL_008
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00
PINCARRO-0009 Carro manual Tamissos Entrada Biofors A-D EDAR Pineda (PIN-27)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	929_TL_0010
4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0010 Carro manual Buidats Biofors EDAR Pineda (PIN-30)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK 500
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0011 Carro manual Tamissos Entrada Biofors B-E EDAR Pineda (PIN-32)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM21101684
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCARRO-0012 Carro manual EB Campings (PIN-40)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM2105775
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCARRO-0013 Carro manual EB Fabriques (PIN-41)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM2105782
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCARRO-0014 Carro manual Tamissos Entrada Biofors C-F EDAR Pineda (PIN-42)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM21101677
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCOMPRESSOR-0005 Compressor d'aire cap a antiariet**COMPRESSOR** Característiques tècniques Compressors

1	Marca	PUSKA
2	Model	S-850-2-450 T DD
3	Número sèrie	1815120712V-15
4	Potència (kW)	7,50

PINCULLERA-0001 Cullera Bivalva Pou d'entrada PRT Pineda (PIN-16)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	VIC.GRAB 500
3	Número sèrie	929-TL-001
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINEDSVSAEECBCB01 Cabrestant electric PRT Pineda (PIN-06) - FORA DE SERVEI**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

PINELECTROGEN-0001 Grup Electrogen EB ANCLA**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	ECO32-3S/4
3	Número sèrie	955144
4	Potència (kVA)	41,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**PINELECTROGEN-0005 Grup Electrogen EB Malgrat Nord****G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electro gens**

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMJ-200 AUT-MP10
3	Número sèrie	815863
4	Potència (kVA)	180,00

PINELECTROGEN-0006 Grup Electrogen Pretractament Pineda**G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electro gens**

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMD-780 AUT-MP12DR5
3	Número sèrie	818173
4	Potència (kVA)	780,00

PINELECTROGEN-0007 Grup Electrogen del EB Taurus**G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electro gens**

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMM6CTE150
3	Número sèrie	801617
4	Potència (kVA)	150,00

PINELECTROGEN-0009 Grup Electrogen del EB1 Viguet**G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electro gens**

1	Marca	SDMO
2	Model	J88K
3	Número sèrie	06019317
4	Potència (kVA)	88,00

PINEPR-0001 Aire condicionat CCM EB Malgrat Nord**AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats**

1	Marca	FUJITSU GENERAL
2	Model	ASH7USBCW
3	Número sèrie	E030356
4	Potència (kW)	0.83

PINEPR-0006 Aire condicionat CCM EB Intermedi**AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats**

1	Marca	mitsubishi
2	Model	PCA-M71KA
3	Número sèrie	14A07215
4	Potència (kW)	0.6

PINEXTINTOR-0001 Extintor " BF" Ancla**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	266,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2008
5	Data alta	01/10/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/10/2028

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/10/2010

PINEXTINTOR-0002 Extintor "BA" Malgrat Nord CCM

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.267.013,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2006
5	Data alta	01/05/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/05/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2009

PINEXTINTOR-0003 Extintor "BB" Malgrat Nord Grup Electrogen

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.138.259,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2002
5	Data alta	01/04/2002
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/04/2022
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2009

PINEXTINTOR-0004 Extintor COTXE 0435 JHR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.641,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0005 Extintor COTXE

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.990,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINEXTINTOR-0006		Extintor COTXE
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	69.917,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0007		Extintor CONTROL DE MOTORS 2
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	25.923,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2016
5	Data alta	01/03/2016
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/03/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0008		Extintor DESHIDRATACIó
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	15.812,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0009		Extintor DESHIDRATACIó
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	19.677,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0010		Extintor PASSADIS SOTA CENTRIFUGA
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Número sèrie	246.521,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0011 Extintor PASSADIS SOTA CENTRIFUGA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	128.303,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/02/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0012 Extintor PASSADIS SOTA CENTRIFUGA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	43.055,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0013 Extintor BOMBES ESPESSITS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	245.656,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/06/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0014 Extintor POU BUIDANTS BIOFORS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	429.469,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0015 Extintor POU BUIDANTS BIOFORS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.106,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0016 Extintor BOMBES RECUPERACIÓ

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.580,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0017 Extintor PASSADIS BOMBES RECUPERACIÓ

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.585,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0018 Extintor SALA BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	22.053,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	25KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	04/07/2022

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0019 Extintor RESERVA BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.051,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0020 Extintor CONTROL DE MOTORS 1

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.972,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0021 Extintor PASSADIS DIGESTIO

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.456,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0022 Extintor SALA COMPRESSORS GAS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.873,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



10 Data darrer retimbrat 15/06/2011

PINEXTINTOR-0023 Extintor SALA BESCANVIADORS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	86.730,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0024 Extintor SALA CALDERES

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.096,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0025 Extintor CONTROL DE MOTORS 3

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.866,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2017
5	Data alta	01/01/2017
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0026 Extintor ESTACIO RECEPTORA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.294.413,00
2	Tipo	POLVO ABC 27A-183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2000
5	Data alta	01/06/2000
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2020
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/05/2014

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINEXTINTOR-0027 Extintor ESTACIo TRANSFORMADORA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.140,00
2	Tipo	POLVO ABC 27A-183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2011
5	Data alta	01/06/2011
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/05/2014

PINEXTINTOR-0028 Extintor COTXE

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.910,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0029 Extintor TALLER MANTENIMENT

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	505.344,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0030 Extintor PRETRACTAMENT CARROS COLUMNA PA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	724.187,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2007
5	Data alta	01/01/2007
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0031 Extintor PRETRACTAMENT TAMISSOS PB

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.390,00
---	--------------	----------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0032 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PE PLANTA BAIXA WC

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	24.505,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2006
5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0033 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PF PLANTA BAIXA PASSADIS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.683,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0034 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PH PRIMER PIS SALA GRAN

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	8.817,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0035 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PG PLANTA BAIXA ESCALES

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.716,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0036 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT CCM

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	16.884,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2016
5	Data alta	01/02/2016
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/02/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0037 Extintor PRETRACTAMENT COLUMNA RIERA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	575.224,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0038 Extintor CCM PRETRACTAMENT PC TAMISSOS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	66.312,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0039 Extintor PRETRACTAMENT GRUP ELEC. PJ

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	473.783,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	01/07/2007
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0040 Extintor PRETRACTAMENT CAMELL DE SORRES

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	-5.341,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	15/06/2011
5	Data alta	15/06/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/06/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0041 Extintor PRETRACTAMENT TRAFOS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	137.450,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0042 Extintor " BC " EB Campings

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.296.500,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	01/07/2007
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

PINEXTINTOR-0043 Extintor " BD " EB Fabriques

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.264.719,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2006
5	Data alta	01/09/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/09/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINEXTINTOR-0044 Extintor "BK" EB Calella Nou

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	20.379,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2009
5	Data alta	01/06/2009
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/06/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

PINEXTINTOR-0045 Extintor "BE" EB Calella Vell

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	21.101,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2009
5	Data alta	01/07/2009
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2024
8	Data caducitat	01/07/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

PINEXTINTOR-0046 Extintor " BG" EB Sta. Susanna Pou bombes

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	71.061,00
2	Tipo	POLVO ABC 21A-113B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0047 Extintor " BH" EB Sta. Susanna Entrada

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	116.047,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2012
5	Data alta	01/01/2012
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2032
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0048 Extintor " BI " EB Bartomeu



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	12.899,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2009
5	Data alta	01/01/2009
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

PINEXTINTOR-0049 Extintor " BJ " EB Taurus

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	35.421,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2010
5	Data alta	01/10/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/10/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

PINEXTINTOR-0050 Extintor " quadre electric" EB Intermedi

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.728,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0051 Extintor "sala bombes" EB Intermedi

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.117,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

PINEXTINTOR-0052 Extintor "torre desoritzacio" EB Intermedi

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.575,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0053 Extintor " BO" EB Intermedi AT

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	320.431,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0054 Extintor Vigueta Latina

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.363,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0055 Extintor Intermedi Trafo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	209.940,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6G 43A 233B Alta Eficacia Apto 50000V
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/03/2021
5	Data alta	01/03/2021
6	Data propera revisió	01/03/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2026
8	Data caducitat	01/03/2041
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0057 Extintor PRETRACTAMENT WC

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.280,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0058 Extintor PRETRACTAMENT TRAFOS**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	209.894,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6G 43A 233B Alta Eficacia Apto 50000V
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/03/2020
5	Data alta	01/03/2020
6	Data propera revisió	01/03/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2025
8	Data caducitat	01/03/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0059 Extintor 6031 FVP CAMIo**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	9.766,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0060 Extintor SALA DISTRIBUCIO**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.313,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2011
5	Data alta	01/12/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/12/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0061 Extintor SALA DE BUFANTS**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	34.745,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	04/07/2022

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0062 Extintor SALA DE BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	23.123,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2006
5	Data alta	01/03/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/03/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0063 Extintor RECEPTORA EDAR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	137.343,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0064 Extintor MENJADOR CUINA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	98.881,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/06/2014

PINEXTINTOR-0065 Extintor RESERVA BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	8.919,00
2	Tipo	POLVO ABC 27A-183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



10 Data darrer retimbrat 01/05/2014

PINEXTINTOR-0066 Extintor MENJADOR EXTERIOR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.482,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0067 Extintor SECCIONADORS TRAFOS EDAR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	263.273,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0068 Extintor OFICINES 1ª PTA.

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	27.458,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0069 Extintor OFICINES 1ª PTA. FONS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	263.241,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINEXTINTOR-0070 Extintor SALA CONTROL

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	32.640,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2019
5	Data alta	01/03/2019
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2024
8	Data caducitat	01/03/2039
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0071 Extintor TRFO PTA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	40.691,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTRACTOR-0004 Extractor d'aire Calella Nou

EXTRACTORS Característiques tècniques Extractors

1	Marca	S&P
2	Model	CMPT/4-42
3	Número sèrie	08XV2925
4	Potència (kW)	7,50

PINEXTRACTOR-0005 Extractor petit (37 kW)

EXTRACTORS Característiques tècniques Extractors

1	Marca	TECOPLAS
2	Model	TECOVA560 AT
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINEXTRACTOR-0006 Extractor gran (45 kW)

EXTRACTORS Característiques tècniques Extractors

1	Marca	TECOPLAS
2	Model	TECAVA710 AT
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	45,00

PINGRUA-0001 Pont Grua Pou d'entrada PRT Pineda (PIN-16)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	DB325L2 1
3	Número sèrie	52168
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINGRUA-0002 Pont grua Sala Bufants EDAR Pineda (PIN-21)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	DB325N2 1
3	Número sèrie	52422
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINGRUA-0003 Pont grua Sala Deshidratació EDAR Pineda (PIN-22)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	DB405N2 1
3	Número sèrie	52421
4	Càrrega màxima (kg)	4.000,00

PINIEEB11SAAETE02 Ternal electric EB Malgrat Nord (PIN-03) - FORA DE SERVEI

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

PINMICROTURBINA-0001 Microturbina nº 1

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9767
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0002 Microturbina nº 2

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9809
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0003 Microturbina nº 3

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9820
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0004 Microturbina nº 4

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9810
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0005 Microturbina nº 5

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	9808
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0006		Microturbina nº 6
MICROTURBI		Característiques tècniques Microturbines
1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9811
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0007		Microturbina nº 7
MICROTURBI		Característiques tècniques Microturbines
1	Marca	CAPSTONE
2	Model	200S-BG4-BC00-0000
3	Número sèrie	11051
4	Potència (kVA)	208,00

PINMOTOR-0007		Motor Classificador de sorres
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	WEG
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10

PINMOTOR-0010		Motor Cargol Compactador Tamisos
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	WEG
2	Model	AL100L-04
3	Número sèrie	100701U5557
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0011		Motor del bufant de Proces " C "
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	1548411
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0012		Motorreductor de bomba fangs Deshidratats " A "
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	NORD
2	Model	200L / 4 TF
3	Número sèrie	48214071/1003
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0013		Motorreductor de bomba fangs Deshidratats " B "
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	NORD
2	Model	200L / 4 TF
3	Número sèrie	48214071/1003
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0017		Motor Bomba de Purga Densadeg "A"
---------------	--	-----------------------------------



MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 132M/4
3	Número sèrie	3651801
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0018 Motor bomba de Purga Densadeg "B"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 132M/4
3	Número sèrie	3651801
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0019 Motor Bomba de Recirculacio Densadeg "A"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 132M/4
3	Número sèrie	3651801
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0020 Motor Bomba de Recirculacio Densadeg "B"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2BAX
3	Número sèrie	3GBA101810-ADD
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0021 Motor Agitador Coagulacio (Ferric) Densadeg " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	RF97 DRS100LC4
3	Número sèrie	95.1353026001.0002.10
4	Potència (kW)	4,00

PINMOTOR-0022 Motor bomba impulsio fangs a digestio " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M1-4
3	Número sèrie	0910-1180707
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0023 Motor bomba impulsio fangs a digestio " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M1-4
3	Número sèrie	0910-1180704
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0024 Motor bomba impulsio fangs a digestio " C "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M1-4
3	Número sèrie	032003-14985



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 7,50

PINMOTOR-0025 Motor del bufant de rentat " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	W22315SM4
3	Número sèrie	1021542703
4	Potència (kW)	132,00

PINMOTOR-0026 Motor del bufant de rentat " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	W22315SM4
3	Número sèrie	1021542702
4	Potència (kW)	132,00

PINMOTOR-0027 Motor del bufant de rentat " C "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	W22315SM4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	132,00

PINMOTOR-0028 Motor del compressor de gas a Agitacio " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3JP200-MLB4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0029 Motor del compressor de gas a Agitacio " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3JP200-MLB4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0030 Motor Compressor de gas a Agitacio "C"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3JP200-MLB4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0032 Motor de la bomba "A" d'aigua calenta a Bescanviador

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LE10021AB522AA0
3	Número sèrie	1261557-008-14
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0033 Motor de la bomba "B" d'aigua calenta a Bescanviador

MOTORS Característiques tècniques Motors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LE10021AB522AA0
3	Número sèrie	1004/1261557-008-7
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0034 Motor de la bomba "C" d'aigua calenta a Bescanviador

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LE10021AB522AA0
3	Número sèrie	1004/1261557-008-15
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0035 Motor del bufant de proces " D "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20467
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0039 Motor electric

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	AL100L-04
3	Número sèrie	642__TD001_
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0040 Motor del ventilador de la torre carbo Actiu EB Intermedi

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECNIUM
2	Model	MPSSS-4055
3	Número sèrie	11155
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0045 Motor del bufant de proces " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20428
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0046 Motor del bufant de proces " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20458
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0047 Motor Electric tamis rotatiu gran

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T1A712-4B14
3	Número sèrie	1901-12 2081
4	Potència (kW)	0,37



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINMOTOR-0048 Motor del bufant de proces " F "

MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20443
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0051 Motor del bufant de proces " E "

MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	1037245219
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0053 Motor Electric tamis rotatiu petit a fangs espessits

MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	PUJOL MUNTALÀ
2	Model	X-802-6B5
3	Número sèrie	0906-051025
4	Potència (kW)	0,55

PINPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques Pretractament Pineda

P_SOLARS	Característiques tècniques Plaques Solars	
1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	Tiger Neo 60HL4-(V)
3	Potència Nominal (kW):	100,00
4	Potència Pic (kWp):	106,10
5	Nº plaques:	221,00

PINPOLIPAST-0001 Polipast i carro electric bombes EB Taurus (PIN-09)

ELEVADORS	Característiques tècniques Aparells Elevadors	
1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-1003-U
3	Número sèrie	A051 9072
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0002 Carro manual EB Malgrat Nord (PIN-12)

ELEVADORS	Característiques tècniques Aparells Elevadors	
1	Marca	HIDRAT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINPOLIPAST-0003 Ternal electric EB Malgrat Nord (PIN-01)

ELEVADORS	Característiques tècniques Aparells Elevadors	
1	Marca	HIDRAT
2	Model	VL10.200-B1
3	Número sèrie	193724G20004
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINPOLIPAST-0004 Polipast electric bombes EB Calella (PIN-26)

ELEVADORS	Característiques tècniques Aparells Elevadors	
-----------	---	--

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	A051 9471
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0005 Carro manual Taller EDAR Pineda (PIN-07)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

PINPOLIPAST-0006 Ternal electric Taller EDAR Pineda (PIN-08)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-1604-U
3	Número sèrie	A201 4703
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINPOLIPAST-0007 Polipast de cable amb carro bombes EB Intermedi Pineda (PIN-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	ESQUIVEL
2	Model	2522 4 1
3	Número sèrie	12337
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINPOLIPAST-0008 Ternal electric + carro electric Pou bombes Emissari PRT Pineda (PIN-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-5002-U
3	Número sèrie	A3 5314
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

PINPOLIPAST-0009 Ternal electric + carro electric Bombes de Riera PRT Pineda (PIN-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-2005-U
3	Número sèrie	A3 5315
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

PINPOLIPAST-0010 Ternal electric + carro electric bombament aigua bruta PRT Pineda (PIN-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-3203-U
3	Número sèrie	A3 5287
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINPOLIPAST-0011 Ternal electric + carro electric Ventiladors desodoritzacio PRT Pineda (PIN-20)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-2004-U
3	Número sèrie	A201 9336
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINPOLIPAST-0012 Polipast manual Sala Compressors de Gas EDAR Pineda (PIN-23)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	090142
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

PINPOLIPAST-0013 Polipast manual Zona Bombes Recuperacio EDAR Pineda (PIN-24)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	090733
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

PINPOLIPAST-0014 Polipast manual (portatil) PRT Pineda (PIN-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	P.A.K 1000
3	Número sèrie	929_TL_008
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0016 Polipast manual dels Tamissos Entrada Biofors "CF" EDAR Pineda (PIN-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM21101652
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0017 Polipast electric bombes EB Intermedi Pineda (PIN-28)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-3202D
3	Número sèrie	A3 5644
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINPOLIPAST-0018 Polipast auxiliar electric bombament agua bruta PRT Pineda (PIN-31)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-051-1003 U
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0019 Polipast + carro manual bombes EB Bartomeu (PIN-29)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	131581
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0020 Ternal i carro electric EB Sta Susanna (PIN-36)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
---	-------	---------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0021 Ternal electric EB Malgrat Nord (PIN-03) - FORA DE SERVEI

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	DEMAG
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0022 Polipast electric portatil EDAR Pineda (PIN-37)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	Vicinay
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	A051 4414
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0023 Polipast manual portatil EDAR Pineda (PIN-43)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	METAL WORKS
2	Model	CHAIN BLOCK CK TYPE
3	Número sèrie	2205170320
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINREDUCTOR-0002 Motorreductor Tamis B

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67DRS71D6
3	Número sèrie	05.1316797003
4	Potència (kW)	0,25

PINREDUCTOR-0003 Motorreductor tamis de fins C

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67 DRS71S6
3	Número sèrie	9,576869188e+011
4	Potència (kW)	0,25

PINREDUCTOR-0004 Motorreductor tamis de fins A

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67B171D6
3	Número sèrie	05.1334656701
4	Potència (kW)	0,25

PINREIXA-0001 Reixa automatica Quilton EB Calella

REIXES Característiques tècniques Reixes

1	Marca	QUILTON
2	Model	QM-9
3	Número sèrie	10.223.0-110-2010
4	Potència (kW)	0,75



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINREIXA-0002 Reixa automatica Quilton EB TAURUS

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM-9.5
3	Número sèrie	08.387.0-1026-2008
4	Potència (kW)	0,75

PINREIXA-0003 Reixa automatica Nº 1 EB Malgrat Nord

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM5
3	Número sèrie	06.314.0-851-2006
4	Potència (kW)	0,55

PINREIXA-0004 Reixa automatica Nº 2 EB Malgrat Nord

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM5
3	Número sèrie	'06.314.0-853-2006
4	Potència (kW)	0,55

PINREIXA-0005 Reixa Automatica EB Santa Susanna

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM-9
3	Número sèrie	10.223.0-1111-2010
4	Potència (kW)	0,75

PINREIXA-0006 Reixa de gruixos automatica A d'entrada PRT Pineda

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM
3	Número sèrie	11.683.1-1277-2014
4	Potència (kW)	4,00

PINREIXA-0007 Reixa de gruixos automatica B d'entrada PRT Pineda

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	COUTEX
2	Model	RCD2-150x656
3	Número sèrie	RCD2-00111
4	Potència (kW)	0,00



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE CAN MASSUET - EL FAR

CMAAGITADOR-0001 Agitador Biologic 1 anoxic

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	ABS
2	Model	RW3022-A15/6-EC
3	Número sèrie	19077
4	Potència (kW)	2,20

CMAAGITADOR-0002 Agitador Biologic 1

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	XRW 3033-PA 29/6-EV-D02
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,50

CMAAGITADOR-0003 Agitador Biologic 2 anoxic

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	ABS
2	Model	RW3022-A15/6-EC
3	Número sèrie	19076
4	Potència (kW)	2,20

CMAAGITADOR-0004 Agitador Biologic 2

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	XRW 3033-PA 29/6-EV-D01
3	Número sèrie	66508
4	Potència (kW)	3,50

CMABOMBA-0001 Bomba 1 cambra seca EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300540812
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0002 Bomba 2 cambra seca EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300416373
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0003 Bomba 3 cambra seca EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
---	-------	------------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300416374
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0004 Bomba 1 submergible EB1 Urbanitzacio (en reserva)

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XPF-PE2-80E-CB111-PE110-2E-EX
3	Número sèrie	301132436
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

CMABOMBA-0005 Bomba 2 submergible EB1 Urbanitzacio

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP0834,1-M110/2
3	Número sèrie	81522
4	Potència (kW)	13,30
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0006 Bomba 3 submergible EB1 Urbanitzacio

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300540811
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0007 Bomba 1 EBAR Principal Can Massuet

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP PE3101GCB1.1-PE185
3	Número sèrie	300525137
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0008 Bomba 2 EBAR Principal Can Massuet

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP PE3101GCB1.1-PE185
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	0,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6 Alçada manomètrica (m) 0,00

CMABOMBA-0009 Bomba 3 EBAR Principal Can Massuet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP1048.2-ME185/2
3	Número sèrie	0029003
4	Potència (kW)	20,60
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0011 Bomba recirculacio interna 2 Biologic 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.160-S13_4STD-400V/50D
3	Número sèrie	300783955 3386163
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	3,60
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0013 Bomba de Purga 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX 3-PE22
3	Número sèrie	300941604
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0014 Bomba de Purga de Reserva

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP(K)0831.3-M15/4
3	Número sèrie	101681
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0015 Bomba de Recirculacio Externa 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX.2-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300462416
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0016 Bomba de Recirculacio Externa 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP(K)0831.3-M15/4
3	Número sèrie	102694
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0017 Bomba de Recirculacio Externa 3

BOMBES Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	SULZER ABS
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX,2-PE22
3	Número sèrie	300486552
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0018 Bomba de fangs deshidratats a Sitja**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MONO
2	Model	W042
3	Número sèrie	C387275/01
4	Potència (kW)	3,00

CMABOMBA-0021 Bomba 1 de polielectrolit**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MELCO-ABLE
2	Model	MS-71A-4
3	Número sèrie	0805-097633
4	Potència (kW)	0,37
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0022 Bomba 2 de polielectrolit**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MELCO-ABLE
2	Model	MS-71A-4
3	Número sèrie	9804190359
4	Potència (kW)	0,37
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0023 Bomba d'aigua de servei 1**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS ABS
2	Model	AS0530-S12/2-D07-10-M
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,70

CMABOMBA-0024 Bomba d'aigua de servei 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS ABS
2	Model	AS0530-S12/2-D07-10-M
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,70

CMABOMBA-0025 Bomba grup pressio 1**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SACI PUMPS
2	Model	V-NOX 307 T
3	Número sèrie	2002286
4	Potència (kW)	3,38

CMABOMBA-0026 Bomba grup pressio 2



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SACI PUMPS
2	Model	V-NOX 307 T
3	Número sèrie	20NV82580001
4	Potència (kW)	3,38

CMABOMBA-0027		Bomba 1 Sobrenedants
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	ABS
2	Model	AS0530.110-S12/2
3	Número sèrie	253980
4	Potència (kW)	1,70
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0028		Bomba 2 Sobrenedants
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.160-S13
3	Número sèrie	300864570
4	Potència (kW)	1,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0029		Bomba 3 Sobrenedants
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.160-S13
3	Número sèrie	300783955
4	Potència (kW)	1,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0031		Bomba 2 fangs alimentacio centrifuga
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	MONO
2	Model	NOV MONO C1XK
3	Número sèrie	4632839 701
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0032		Bomba 1 cambra seca EB1 Urbanitzacio
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-80E-CB111-PE110-2E-EX
3	Número sèrie	301149608
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90



6 Alçada manomètrica (m) 49,50

CMABOMBA-0033 Bomba 1 submergible EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-80E-CB111-PE110-2E-EX
3	Número sèrie	301149607
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

CMABOMBA-0034 Bomba de Purga 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE1-80C-VX,3-PE22-4C-EX
3	Número sèrie	301169161
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	82,80
6	Alçada manomètrica (m)	8,90

CMACARRO-0001 Carro EB Principal Can Massuet (CMA-12) (ubicat a EDAR)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	823536
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0002 Carro recirculacio externa EDAR Can Massuet (CMA-01)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	823535
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0003 Carro Sobrenedants EDAR Can Massuet (CMA-02)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	823514
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0004 Carro Sala Centrifuga EDAR Can Massuet (CMA-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	822076
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

CMACARRO-0005 Carro EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-16)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	CBK
3	Número sèrie	308376/09
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0006 Carro EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	279691/08
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0007 Carro EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	299305/07
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMAEDSVSAEPO Polipasts

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

CMAEXTINTOR-0001 Extintor Sala de control (258019 EDAR CAN MASSUET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	258.019,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0002 Extintor Sala de Bufants (249 EDAR CAN MASSUET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	249,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2017
5	Data alta	01/01/2017
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2037
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0003 Extintor Sala CCM (32585 EDAR CAN MASSUET)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	32.585,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0004 Extintor Sala Deshidratacio (4452 EDAR CAN MASSUET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.452,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0005 Extintor vehicle Can Massuet (7700 EDAR CAN MASSUET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.700,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAMOTOR-0004 Motor motriu Tamis 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BGR
2	Model	IEC 712-T4
3	Número sèrie	09030201
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0005 Motor raspall Tamis 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS712-4B5
3	Número sèrie	1803-260330
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0006 Motor motriu Tamis 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	BGR
2	Model	IEC 712-T4
3	Número sèrie	09030202
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0007 Motor raspall Tamis 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS712-4B5
3	Número sèrie	1803-260330
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0008 Motor comporta entrada a Reactor Biologic 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0703-0831045
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0009 Motor comporta entrada a Reactor Biologic 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0705-0831048
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0010 Motor comporta sortida a Reactor Biologic 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0705-0831042
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0011 Motor comporta sortida a Reactor Biologic 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0705-0831036
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0012 Motor Decantador 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MS712-4B14
3	Número sèrie	1501-078
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0013 Motor Decantador 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MS712-4B14
3	Número sèrie	20161041183
4	Potència (kW)	0,37

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



CMAMOTOR-0014 Motor Espessidor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BGR
2 Model TEC711-T4
3 Número sèrie 6090545
4 Potència (kW) 0,25

CMAMOTOR-0015 Motor bomba 1 fangs alimentacio centrifuga
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model 80 B2
3 Número sèrie 24038
4 Potència (kW) 0,50

CMAMOTOR-0016 Motor bomba 2 fangs alimentacio centrifuga
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model 80 B2
3 Número sèrie 24038
4 Potència (kW) 0,50

CMAMOTOR-0020 Motor comporta descarrega sitja
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca AUMA
2 Model Z047,306
3 Número sèrie 3220MM66764
4 Potència (kW) 0,40

CMAMOTOR-0021 Motor bomba de recirculacio Torre Desodoritzacio
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BONATO&VERONESI
2 Model 780 B2
3 Número sèrie 3599
4 Potència (kW) 1,10

CMAMOTOR-0024 Motor bomba 1 de polielectrolit
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MELCO-ABLE
2 Model MS71B-4 B14
3 Número sèrie 0805297 633
4 Potència (kW) 0,37

CMAMOTOR-0025 Motor bomba 1 de polielectrolit
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MELCO-ABLE
2 Model MS71A-4
3 Número sèrie 980.190.359
4 Potència (kW) 0,30

CMAMOTOR-0026 Motor centrifuga
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca LOHER



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	ANGA132MB
3	Número sèrie	2309599
4	Potència (kW)	7,50

CMAMOTOR-0027		Motor Bufant 1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	MEB
2	Model	TF180M-2
3	Número sèrie	901011
4	Potència (kW)	22,00

CMAMOTOR-0028		Motor Bufant 2
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	MEB
2	Model	TF180M-2
3	Número sèrie	804047
4	Potència (kW)	22,00

CMAMOTOR-0029		Motor Bufant reserva
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	MEB
2	Model	TF180M-2
3	Número sèrie	901004
4	Potència (kW)	22,00

CMAPOLIPAST-0001		Conjunt polipast i carro Recirculacio interna EDAR Can Massuet (CMA-14)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	823535
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMAPOLIPAST-0002		Polipast electric EB Urbanitzacio (CMA-11)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0001		Ternal de cadena EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-13)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	820282
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0002		Conjunt polipast i carro Recirculacio externa EDAR Can Massuet (CMA-08)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-505M
3	Número sèrie	A101 12182
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

CMATERNAL-0003 Ternal de cadena Recirculacio Interna EDAR Can Massuet (CMA-09)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	820376
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0004 Ternal de cadena Recirculacio Sala Centrifuga EDAR Can Massuet (CMA-10)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	0821270
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

CMATERNAL-0005 Ternal Sobrenedants EDAR Can Massuet (CMA-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	820354
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0006 Ternal EB Principal Can Massuet (CMA-17) (ubicat a EDAR)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	181962
4	Càrrega màxima (kg)	500,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT ALT MARESME

PINAGITADOR-0005 Agitador diposit fangs Espessits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4650.412
3	Número sèrie	2270095
4	Potència (kW)	5,50

PINAGITADOR-0006 Agitador gran del diposit FEX

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	FR5-3,00-S
3	Número sèrie	427736/010
4	Potència (kW)	18,50

PINAGITADOR-0007 Agitador petit submergible del diposit FEX

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	OPTIMIX 2G 90-380
3	Número sèrie	431681/10
4	Potència (kW)	9,00

PINAGITADOR-0008 Agitador A fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	SR4650-410
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	5,50

PINAGITADOR-0009 Agitador B fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	SR4650-410
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	5,50

PINAGITADOR-0010 Agitador A fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	OPTIMIX 2G 150-380
3	Número sèrie	460902/10
4	Potència (kW)	15,00

PINAGITADOR-0011 Agitador B fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SUMA
2	Model	OPTIMIX 2G 150-380
3	Número sèrie	460902/11
4	Potència (kW)	15,00

PINAIREJADOR-0001 Airejador Aerflot "A" Canal "A"



AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001A
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0002		Airejador Aerflot "B" Canal "A"
AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001B
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0003		Airejador Aerflot "C" Canal "A"
AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001C
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0004		Airejador Aerflot "D" Canal "A"
AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001D
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0005		Airejador Aerflot "E" Canal "A"
AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413A_AA001E
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0006		Airejador Aerflot "A" Canal "B"
AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001A
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0007		Airejador Aerflot "B" Canal "B"
AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001B
4	Potència (kW)	2,20

PINAIREJADOR-0008		Airejador Aerflot "C" Canal "B"
AIREJADORS		Característiques tècniques Airejadors
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001C



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0009 Airejador Aerflot "D" Canal "B"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001D
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0010 Airejador Aerflot "E" Canal "B"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413B_AA001E
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0011 Airejador Aerflot "A" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001A
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0012 Airejador Aerflot "B" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001B
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0013 Airejador Aerflot "C" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001C
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0014 Airejador Aerflot "D" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001D
4	Potència (kW)	2,20
PINAIREJADOR-0015 Airejador Aerflot "E" Canal "C"		
AIREJADORS	Característiques tècniques Airejadors	
1	Marca	R&O DEPOLLUTION
2	Model	F321J
3	Número sèrie	413C_AA001E
4	Potència (kW)	2,20
PINBOMBA-0004 Bomba A aigua bruta		
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	FLYGT
2	Model	7061-665-YYY
3	Número sèrie	1051117
4	Potència (kW)	75,00

PINBOMBA-0005 Bomba impulsio 4 EB Taurus

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0006 Bomba B aigua bruta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	7061-665-YYY
3	Número sèrie	1051125
4	Potència (kW)	75,00

PINBOMBA-0007 Bomba C aigua bruta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	7061-665-YYY
3	Número sèrie	1051118
4	Potència (kW)	75,00

PINBOMBA-0008 Bomba Impulsio 2 Taurus

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0009 Bomba Impulsio 1 Taurus

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0010 Bomba Reserva EB Ancla

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3	Número sèrie	300357364
4	Potència (kW)	12,00
5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00



PINBOMBA-0011		Bomba N° 2 EB ANCLA
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3	Número sèrie	300357362
4	Potència (kW)	12,00
5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0012		Bomba N° 1 EB Ancla
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3	Número sèrie	300271645
4	Potència (kW)	12,00
5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0013		Bomba N° 3 EB Ancla
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE3-150G-CB1.5-PE110_4G-EX
3	Número sèrie	300357363
4	Potència (kW)	12,00
5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0014		Bomba dosificadora de Poli "A" cap a Densadeg
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	10022628
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0015		Bomba dosificadora de Poli "C" cap a Densadeg
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	10022630
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0016		Bomba dosificadora de Poli "B" cap a Densadeg
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	10022629
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0017		Bomba dosificadora de poli "A" cap a centrífuga
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	10022625
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0018 Bomba dosificadora de poli "C" cap a centrifuga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	10022627
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0019 Bomba dosificadora de poli "B" cap a centrifuga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	10022626
4	Potència (kW)	0,75

PINBOMBA-0020 Bomba 1 no submergible EB Bartomeu

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	400,00
6	Alçada manomètrica (m)	3,00

PINBOMBA-0021 Bomba nº 2 EB Sta. Susanna

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 612
3	Número sèrie	60920067
4	Potència (kW)	30,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	12,00

PINBOMBA-0022 Bomba Nº 1 EB1Vigueta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0023 Bomba Nº 2 EB1Vigueta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	260,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0024 Bomba Impulsio 3 EB Taurus

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	550,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

PINBOMBA-0025 Bomba Impulsio de Fangs Deshidratats " A "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
---	-------	-----------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	AE2 + 2H1450 - ZD
3	Número sèrie	10022632
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0026 Bomba Impulsió de Fangs Deshidratats " B "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AE2 + 2H1450 - ZD
3	Número sèrie	10022631
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0027 Bomba de flotants densadeg " B "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 250
3	Número sèrie	445__PO001B
4	Potència (kW)	1,20

PINBOMBA-0028 Bomba Submergible Nº 1 EB Calella Nou

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	500,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0029 Bomba Submergible Nº 2 EB Calella Nou

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	500,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0030 Bomba Submergible Nº 3 EB Calella Nou

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 620
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	500,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0032 Bomba Reserva EB 8 Fonts

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Xylem
2	Model	3127.180 437
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0033 Bomba nº1 EB Malgrat Nord



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	3202.180 452
3	Número sèrie	10710018
4	Potència (kW)	45,00
5	Cabal (m3/h)	554,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

PINBOMBA-0034 Bomba nº 2 EB Malgrat Nord

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP PE4 155J CB2 PE370 4J STD
3	Número sèrie	300620227
4	Potència (kW)	39,40
5	Cabal (m3/h)	554,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

PINBOMBA-0035 Bomba Nº 3 EB Malgrat Nord

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP PE4 155J CB2 PE370 4J STD
3	Número sèrie	300620228
4	Potència (kW)	39,40
5	Cabal (m3/h)	554,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

PINBOMBA-0036 Bomba A Grup pressio aigua de servei

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	EMCM10-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,20

PINBOMBA-0037 Bomba B Grup pressio aigua de servei

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	EMCM10-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,20

PINBOMBA-0038 Bomba dosificadora de Ferric " B "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S2CAHM16130PVTS020UA01100
3	Número sèrie	2018012511
4	Potència (kW)	0,22

PINBOMBA-0039 Bomba dosificadora de Ferric " A "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	DDE120-ZR-PVC/E/C
3	Número sèrie	821_PD001A
4	Potència (kW)	0,06



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINBOMBA-0041 Bomba de Purga Densadeg "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 1001
3	Número sèrie	10022636
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0042 Bomba de Purga Densadeg "B"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 1001
3	Número sèrie	10022636
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0043 Bomba Recirculacio Densadeg "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 1001
3	Número sèrie	10022633
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0044 Bomba de Recirculacio Densadeg "B"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	SNS 1-32
3	Número sèrie	U00208009
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0046 Bomba Reserva Campings / Fabriques

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB14-PE604E-EX
3	Número sèrie	300898235
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	180,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0047 Bomba 2 EB Fabriques

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,50

PINBOMBA-0048 Bomba N° 1 EB Fabriques

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,50

PINBOMBA-0049 Bomba N° 2 EB Campings

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	180,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINBOMBA-0050 Bomba impulsio fangs a digestio "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	S50 145.0
3	Número sèrie	958372
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0051 Bomba impulsio fangs a digestio "B"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	D50 145.0
3	Número sèrie	959994
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0052 Bomba impulsio fangs a digestio "C"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	D50 145.0
3	Número sèrie	959992
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0053 Bomba B de rentat de filtres Biofor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	SPLA 25028 AB 041 OB 1
3	Número sèrie	S1433327-02
4	Potència (kW)	30,00

PINBOMBA-0054 Bomba nº 1 EB Sta. Susanna

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 612
3	Número sèrie	0920068
4	Potència (kW)	30,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	12,00

PINBOMBA-0055 Bomba nº 3 EB Sta. Susanna

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 612
3	Número sèrie	0920066
4	Potència (kW)	30,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	12,00

PINBOMBA-0056 Bomba de fangs "A" a centrifuga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROTECH
2	Model	S50 145.0
3	Número sèrie	960554
4	Potència (kW)	7,50

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme**PINBOMBA-0057 Bomba de fangs " B " a centrífuga****BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 751
3	Número sèrie	10022640
4	Potència (kW)	5,50

PINBOMBA-0058 Bomba de fangs " C " a centrífuga**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 751
3	Número sèrie	10022641
4	Potència (kW)	5,50

PINBOMBA-0059 Bomba de flotants densadeg " A "**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 250
3	Número sèrie	445__PO001A
4	Potència (kW)	1,20

PINBOMBA-0061 Bomba "A" aigua calenta a Bescanviadors**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND065200 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	ES1433425-03
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0062 Bomba "B" aigua calenta a Bescanviadors**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND065200 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	ES1433425-02
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0063 Bomba "C" aigua calenta a Bescanviadors**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND065200 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	ES1433425-01
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0064 Bomba recirculacio Torre aCIDA del Pretractament**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ECOTEC
2	Model	MHPP4.12
3	Número sèrie	50278
4	Potència (kW)	4,00

PINBOMBA-0065 Bomba Recirculacio Torre Basica PRT**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ECOTEC
2	Model	MHPP4.12



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	50279
4	Potència (kW)	4,00

PINBOMBA-0076 Bomba de buidats " A " de Digestio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160
3	Número sèrie	2230391
4	Potència (kW)	1,70

PINBOMBA-0077 Bomba de buidats " B " de Digestio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3057.181.262
3	Número sèrie	1041148
4	Potència (kW)	1,70

PINBOMBA-0078 Bomba "A" a Emisari

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3306 / 665 - 0224 Corb. 610 LRIL
3	Número sèrie	1051119
4	Potència (kW)	90,00

PINBOMBA-0079 Bomba "B" a Emisari

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3306 / 665 - 0224 Corb. 610 LRIL
3	Número sèrie	1051120
4	Potència (kW)	90,00

PINBOMBA-0080 Bomba "C" a Emisari

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3306 / 665 - 0224 Corb. 610 LRIL
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	90,00

PINBOMBA-0081 Bomba de rentat Oxazurs

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	ZLND 125400 AB BJ3 OB 2
3	Número sèrie	S1433383-01
4	Potència (kW)	29,50

PINBOMBA-0083 Bomba A de rentat de filtres Biofor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	SPLA 25028 AB 041 OB 1
3	Número sèrie	S1433327-01
4	Potència (kW)	30,00

PINBOMBA-0084 Bomba C de rentat de filtres Biofor



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	SPLA 25028 AB 041 OB 1
3	Número sèrie	S1433327-03
4	Potència (kW)	30,00

PINBOMBA-0091 Bomba Submergible 2 del EB 9 Bartomeu

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.185 434
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	3,00

PINBOMBA-0092 Bomba Nº 1 EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041182
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0093 Bomba Nº 2 EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041194
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0094 Bomba Nº 4 del EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041193
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0095 Bomba Nº 3 EB Intermedi

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3240 / 835 - 0008 corba 450
3	Número sèrie	1041184
4	Potència (kW)	290,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	80,00

PINBOMBA-0097 Bomba C de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	1050148
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0098 Bomba A de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0099 Bomba F de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	1050152
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0100 Bomba D de RIERA (Prt. cap a intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0103 Bomba Nº 1 EB Campings

BOMBES Característiques tècniques Bombes

5	Cabal (m3/h)	180,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0105 Bomba Grup de Pressio EB Malgrat Nord

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	NASS
2	Model	MH 120
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,90

PINBOMBA-0108 Bomba B Recirculacio de fangs Digestor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.160 488
3	Número sèrie	1580257
4	Potència (kW)	4,70

PINBOMBA-0109 Bomba A Recirculacio de fangs Digestor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.161 488
3	Número sèrie	2010435
4	Potència (kW)	4,70

PINBOMBA-0111 Bomba de buidats A Sala Centrifugues

BOMBES Característiques tècniques Bombes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	FLYGT
2	Model	NP 3102.160 MT
3	Número sèrie	1960280
4	Potència (kW)	3,10

PINBOMBA-0112 Bomba de buidats B Sala Centrífugues

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	NP 3102.160 MT
3	Número sèrie	2260526
4	Potència (kW)	3,10

PINBOMBA-0113 Bomba B de Fangs Externs

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AEB 1 F 1003
3	Número sèrie	15049484
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0114 Bomba A de Fangs Externs

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AEB 1 F 1003
3	Número sèrie	15049483
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0115 Bomba dosificadora Ferric " C "

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S2CAHM16130PVTS020UA01100
3	Número sèrie	2018041979
4	Potència (kW)	0,22

PINBOMBA-0116 Bomba Pressio Netejes Canyes

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	TR1433398-01
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0120 Bomba Nº 1 del pou de buidats del pretractament

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3085.160 460
3	Número sèrie	2150984
4	Potència (kW)	2,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINBOMBA-0121 Bomba Nº 2 del pou de buidats del pretractament

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
---	-------	-------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	3085.160 460
3	Número sèrie	2311106
4	Potència (kW)	2,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINBOMBA-0123 Bomba "C" Recirculació de fangs Digestor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.161 488
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,70

PINBOMBA-0124 Bomba A Emplenat Aigua Plataforma FEX

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LOWARA
2	Model	NSCE 65-125/92/P25VCC4
3	Número sèrie	02282
4	Potència (kW)	9,20

PINBOMBA-0125 Bomba B Emplenat Aigua Plataforma FEX

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LOWARA
2	Model	NSCE 65-125/92/P25VCC4
3	Número sèrie	00548
4	Potència (kW)	9,20

PINBOMBA-0126 Bomba Submergible RESERVA EB 9 Bartomeu

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.185 434
3	Número sèrie	1380078
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	3,00

PINBOMBA-0127 Bomba "G" (PRT. Cap a Intermig)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.180 610
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINBOMBA-0129 Bomba 1 Calella vell EBAR Calella

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	36,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0130 Bomba 2 Calella vell EBAR Calella



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	36,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,00

PINBOMBA-0132 Bomba A de recuperació d'aigua de rentat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	Z1 ND 200250 AB AFS OB 2
3	Número sèrie	S1433424-03
4	Potència (kW)	23,10

PINBOMBA-0133 Bomba A emplenament diposit aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/B
3	Número sèrie	2016498364
4	Potència (kW)	1,10

PINBOMBA-0134 Bomba A Grup pressió aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	CR45-2 A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	0005
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0135 Bomba A retorn de biològic

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181.451
3	Número sèrie	1020606
4	Potència (kW)	13,50

PINBOMBA-0136 Bomba B de recuperació d'aigua de rentat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	Z1 ND 200250 AB AFS OB 2
3	Número sèrie	S1433424-02
4	Potència (kW)	23,10

PINBOMBA-0137 Bomba B emplenament diposit aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/B
3	Número sèrie	2016498363
4	Potència (kW)	1,10

PINBOMBA-0138 Bomba B Grup pressió aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
---	-------	----------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	CR45-2 A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	0002
4	Potència (kW)	7,50

PINBOMBA-0139 Bomba B retorn de biologic

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181.451
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	13,50

PINBOMBA-0140 Bomba C de recuperacio d'aigua de rentat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STERLING SIHI
2	Model	Z1 ND 200250 AB AFS OB 2
3	Número sèrie	S1433424-01
4	Potència (kW)	23,10

PINBOMBA-0141 Bomba de dosificacio de clor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STENCO
2	Model	VCL1004FP
3	Número sèrie	161599211000000000
4	Potència (kW)	0,00

PINBOMBA-0143 Bomba recirculacio aigua clorada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	DAMOVA
2	Model	MCC32/100ME
3	Número sèrie	B02-021
4	Potència (kW)	0,50

PINBOMBA-0146 Bomba Reserva aigua bruta

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	7061/665-0297
3	Número sèrie	2311090
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINBOMBA-0147 Bomba de flotants densadeg "A"

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 250
3	Número sèrie	2360131
4	Potència (kW)	12,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

PINCABRESTANT-0001 Cabrestant electric PRT Pineda (PIN-06) - FORA DE SERVEI

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
---	-------	--------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINCALDERA-0001 Caldera Aigua Calenta " A "

CALDERES Característiques tècniques Calderes

6	Marca	VULCANO SADECA
7	Model	400
8	Número sèrie	19067
1	Potència (kW)	465,00
2	Pressió prova (bar)	0,00
3	Pressió màxima servei (bar)	0,00
4	Temperatura màxima (°C)	0,00
5	Volum (L)	0,00

PINCALDERA-0002 Caldera Digestor "B"

CALDERES Característiques tècniques Calderes

6	Marca	E&M COMBUSTION
7	Model	EM 70 GLO 2 TC
8	Número sèrie	A1002555001
1	Potència (kW)	0,00
2	Pressió prova (bar)	0,00
3	Pressió màxima servei (bar)	0,00
4	Temperatura màxima (°C)	0,00
5	Volum (L)	0,00

PINCARGOL-0002 Cargol Compactador EB Malgrat Nord

CARGOLS Característiques tècniques Cargols

1	Marca	QUILTON
2	Model	QTC.260-PE/SS316
3	Número sèrie	06.314.0-852-2006
4	Potència (kW)	2.2

PINCARGOL-0006 Cargol compactador

CARGOLS Característiques tècniques Cargols

1	Marca	COUTEX
2	Model	TP-310X280
3	Número sèrie	00039
4	Potència (kW)	10.75

PINCARRO-0001 Carro manual EB Taurus (PIN-13)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINCARRO-0002 Carro manual Reixa EB Taurus (PIN-04)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0004 Carro manual Calella Vell (PIN-14)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00
PINCARRO-0005 Carro manual EB Calella (PIN-10)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506U
3	Número sèrie	A051 9471
4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0006 Carro manual Sala Compressors de Gas EDAR Pineda (PIN-23)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK ATEX
3	Número sèrie	929_TL_009
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00
PINCARRO-0007 Carro manual Zona Bombes Recuperació EDAR Pineda (PIN-24)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	929_TL_006
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00
PINCARRO-0008 Carro manual Zona Valvules Biofors EDAR Pineda (PIN-25)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	929_TL_008
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00
PINCARRO-0009 Carro manual Tamissos Entrada Biofors A-D EDAR Pineda (PIN-27)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	929_TL_0010
4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0010 Carro manual Buidats Biofors EDAR Pineda (PIN-30)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		
1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK 500
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00
PINCARRO-0011 Carro manual Tamissos Entrada Biofors B-E EDAR Pineda (PIN-32)		
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors		

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM21101684
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCARRO-0012 Carro manual EB Campings (PIN-40)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM2105775
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCARRO-0013 Carro manual EB Fabriques (PIN-41)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM2105782
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCARRO-0014 Carro manual Tamissos Entrada Biofors C-F EDAR Pineda (PIN-42)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM21101677
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINCOMPRESSOR-0005 Compressor d'aire cap a antiariet

COMPRESSOR Característiques tècniques Compressors

1	Marca	PUSKA
2	Model	S-850-2-450 T DD
3	Número sèrie	1815120712V-15
4	Potència (kW)	7,50

PINCULLERA-0001 Cullera Bivalva Pou d'entrada PRT Pineda (PIN-16)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	VIC.GRAB 500
3	Número sèrie	929-TL-001
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINEDSVSAEECBCB01 Cabrestant electric PRT Pineda (PIN-06) - FORA DE SERVEI

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

PINELECTROGEN-0001 Grup Electrogener EB ANCLA

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogener

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	ECO32-3S/4
3	Número sèrie	955144
4	Potència (kVA)	41,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**PINELECTROGEN-0005** Grup Electrogen EB Malgrat Nord**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogeneradors

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMJ-200 AUT-MP10
3	Número sèrie	815863
4	Potència (kVA)	180,00

PINELECTROGEN-0006 Grup Electrogen Pretractament Pineda**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogeneradors

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMD-780 AUT-MP12DR5
3	Número sèrie	818173
4	Potència (kVA)	780,00

PINELECTROGEN-0007 Grup Electrogen del EB Taurus**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogeneradors

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMM6CTE150
3	Número sèrie	801617
4	Potència (kVA)	150,00

PINELECTROGEN-0009 Grup Electrogen del EB1 Vigüeta**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogeneradors

1	Marca	SDMO
2	Model	J88K
3	Número sèrie	06019317
4	Potència (kVA)	88,00

PINEPR-0001 Aire condicionat CCM EB Malgrat Nord**AIRES_COND** Característiques tècniques Aïres Condicionats

1	Marca	FUJITSU GENERAL
2	Model	ASH7USBCW
3	Número sèrie	E030356
4	Potència (kW)	0.83

PINEPR-0006 Aire condicionat CCM EB Intermedi**AIRES_COND** Característiques tècniques Aïres Condicionats

1	Marca	mitsubishi
2	Model	PCA-M71KA
3	Número sèrie	14A07215
4	Potència (kW)	0.6

PINEXTINTOR-0001 Extintor " BF" Ancla**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	266,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2008
5	Data alta	01/10/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/10/2028

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/10/2010

PINEXTINTOR-0002 Extintor "BA" Malgrat Nord CCM

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.267.013,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2006
5	Data alta	01/05/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/05/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2009

PINEXTINTOR-0003 Extintor "BB" Malgrat Nord Grup Electrogen

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.138.259,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2002
5	Data alta	01/04/2002
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/04/2022
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2009

PINEXTINTOR-0004 Extintor COTXE 0435 JHR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.641,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0005 Extintor COTXE

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.990,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINEXTINTOR-0006

Extintor COTXE

EXTINTORS

Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	69.917,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0007

Extintor CONTROL DE MOTORS 2

EXTINTORS

Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	25.923,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2016
5	Data alta	01/03/2016
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/03/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0008

Extintor DESHIDRATACIÓ

EXTINTORS

Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	15.812,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0009

Extintor DESHIDRATACIÓ

EXTINTORS

Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.677,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0010

Extintor PASSADIS SOTA CENTRIFUGA

EXTINTORS

Característiques tècniques Extintors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Número sèrie	246.521,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0011 Extintor PASSADIS SOTA CENTRIFUGA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	128.303,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/02/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0012 Extintor PASSADIS SOTA CENTRIFUGA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	43.055,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0013 Extintor BOMBES ESPESSITS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	245.656,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/06/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0014 Extintor POU BUIDANTS BIOFORS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	429.469,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0015 Extintor POU BUIDANTS BIOFORS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.106,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0016 Extintor BOMBES RECUPERACIÓ

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.580,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0017 Extintor PASSADIS BOMBES RECUPERACIÓ

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.585,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0018 Extintor SALA BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	22.053,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	25KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	04/07/2022



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0019 Extintor RESERVA BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.051,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0020 Extintor CONTROL DE MOTORS 1

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.972,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0021 Extintor PASSADIS DIGESTIO

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.456,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0022 Extintor SALA COMPRESSORS GAS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.873,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



10 Data darrer retimbrat 15/06/2011

PINEXTINTOR-0023 Extintor SALA BESCANVIADORS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	86.730,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0024 Extintor SALA CALDERES

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.096,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0025 Extintor CONTROL DE MOTORS 3

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.866,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2017
5	Data alta	01/01/2017
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0026 Extintor ESTACIó RECEPTORA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.294.413,00
2	Tipo	POLVO ABC 27A-183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2000
5	Data alta	01/06/2000
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2020
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/05/2014

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

PINEXTINTOR-0027 Extintor ESTACIo TRANSFORMADORA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.140,00
2	Tipo	POLVO ABC 27A-183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2011
5	Data alta	01/06/2011
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/05/2014

PINEXTINTOR-0028 Extintor COTXE

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.910,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0029 Extintor TALLER MANTENIMENT

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	505.344,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0030 Extintor PRETRACTAMENT CARROS COLUMNA PA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	724.187,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2007
5	Data alta	01/01/2007
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0031 Extintor PRETRACTAMENT TAMISSOS PB

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.390,00
---	--------------	----------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0032 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PE PLANTA BAIXA WC

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	24.505,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2006
5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0033 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PF PLANTA BAIXA PASSADIS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.683,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0034 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PH PRIMER PIS SALA GRAN

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	8.817,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0035 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT PG PLANTA BAIXA ESCALES

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.716,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0036 Extintor EDIFICI PRETRACTAMENT CCM

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	16.884,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2016
5	Data alta	01/02/2016
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/02/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0037 Extintor PRETRACTAMENT COLUMNA RIERA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	575.224,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0038 Extintor CCM PRETRACTAMENT PC TAMISSOS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	66.312,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0039 Extintor PRETRACTAMENT GRUP ELEC. PJ

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	473.783,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	01/07/2007
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0040 Extintor PRETRACTAMENT CAMELL DE SORRES

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	-5.341,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	15/06/2011
5	Data alta	15/06/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/06/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0041 Extintor PRETRACTAMENT TRAFOS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	137.450,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0042 Extintor " BC " EB Campings

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.296.500,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	01/07/2007
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

PINEXTINTOR-0043 Extintor " BD " EB Fabriques

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.264.719,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2006
5	Data alta	01/09/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/09/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINEXTINTOR-0044 Extintor "BK" EB Calella Nou

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	20.379,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2009
5	Data alta	01/06/2009
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/06/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

PINEXTINTOR-0045 Extintor "BE" EB Calella Vell

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	21.101,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2009
5	Data alta	01/07/2009
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2024
8	Data caducitat	01/07/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

PINEXTINTOR-0046 Extintor " BG" EB Sta. Susanna Pou bombes

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	71.061,00
2	Tipo	POLVO ABC 21A-113B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0047 Extintor " BH" EB Sta. Susanna Entrada

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	116.047,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2012
5	Data alta	01/01/2012
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2032
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0048 Extintor " BI " EB Bartomeu

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	12.899,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2009
5	Data alta	01/01/2009
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

PINEXTINTOR-0049 Extintor " BJ " EB Taurus**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	35.421,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2010
5	Data alta	01/10/2010
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/10/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

PINEXTINTOR-0050 Extintor " quadre electric" EB Intermedi**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.728,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0051 Extintor "sala bombes" EB Intermedi**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.117,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

PINEXTINTOR-0052 Extintor "torre desoritzacio" EB Intermedi**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.575,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0053 Extintor " BO" EB Intermedi AT

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	320.431,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0054 Extintor Vigueta Latina

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.363,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0055 Extintor Intermedi Trafo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	209.940,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6G 43A 233B Alta Eficacia Apto 50000V
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/03/2021
5	Data alta	01/03/2021
6	Data propera revisió	01/03/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2026
8	Data caducitat	01/03/2041
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0057 Extintor PRETRACTAMENT WC

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.280,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0058 Extintor PRETRACTAMENT TRAFOS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	209.894,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6G 43A 233B Alta Eficacia Apto 50000V
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/03/2020
5	Data alta	01/03/2020
6	Data propera revisió	01/03/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2025
8	Data caducitat	01/03/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0059 Extintor 6031 FVP CAMIo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	9.766,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0060 Extintor SALA DISTRIBUCIO

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.313,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2011
5	Data alta	01/12/2011
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/12/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0061 Extintor SALA DE BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	34.745,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	04/07/2022

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0062 Extintor SALA DE BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	23.123,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2006
5	Data alta	01/03/2006
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/03/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

PINEXTINTOR-0063 Extintor RECEPTORA EDAR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	137.343,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0064 Extintor MENJADOR CUINA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	98.881,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/06/2014

PINEXTINTOR-0065 Extintor RESERVA BUFANTS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	8.919,00
2	Tipo	POLVO ABC 27A-183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	04/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



10 Data darrer retimbrat 01/05/2014

PINEXTINTOR-0066 Extintor MENJADOR EXTERIOR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.482,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0067 Extintor SECCIONADORS TRAFOS EDAR

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	263.273,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0068 Extintor OFICINES 1ª PTA.

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	27.458,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0069 Extintor OFICINES 1ª PTA. FONS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	263.241,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINEXTINTOR-0070 Extintor SALA CONTROL

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	32.640,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2019
5	Data alta	01/03/2019
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2024
8	Data caducitat	01/03/2039
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTINTOR-0071 Extintor TRFO PTA

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	40.691,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	04/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

PINEXTRACTOR-0004 Extractor d'aire Calella Nou

EXTRACTORS Característiques tècniques Extractors

1	Marca	S&P
2	Model	CMPT/4-42
3	Número sèrie	08XV2925
4	Potència (kW)	7,50

PINEXTRACTOR-0005 Extractor petit (37 kW)

EXTRACTORS Característiques tècniques Extractors

1	Marca	TECOPLAS
2	Model	TECOVA560 AT
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	37,00

PINEXTRACTOR-0006 Extractor gran (45 kW)

EXTRACTORS Característiques tècniques Extractors

1	Marca	TECOPLAS
2	Model	TECAVA710 AT
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	45,00

PINGRUA-0001 Pont Grua Pou d'entrada PRT Pineda (PIN-16)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	DB325L2 1
3	Número sèrie	52168
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINGRUA-0002 Pont grua Sala Bufants EDAR Pineda (PIN-21)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	DB325N2 1
3	Número sèrie	52422
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINGRUA-0003 Pont grua Sala Deshidratació EDAR Pineda (PIN-22)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	DB405N2 1
3	Número sèrie	52421
4	Càrrega màxima (kg)	4.000,00

PINIEEB11SAAETE02 Ternal electric EB Malgrat Nord (PIN-03) - FORA DE SERVEI

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

PINMICROTURBINA-0001 Microturbina nº 1

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9767
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0002 Microturbina nº 2

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9809
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0003 Microturbina nº 3

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9820
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0004 Microturbina nº 4

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9810
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0005 Microturbina nº 5

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	9808
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0006		Microturbina nº 6
MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines		
1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9811
4	Potència (kVA)	65,00

PINMICROTURBINA-0007		Microturbina nº 7
MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines		
1	Marca	CAPSTONE
2	Model	200S-BG4-BC00-0000
3	Número sèrie	11051
4	Potència (kVA)	208,00

PINMOTOR-0007		Motor Classificador de sorres
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	WEG
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10

PINMOTOR-0010		Motor Cargol Compactador Tamisos
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	WEG
2	Model	AL100L-04
3	Número sèrie	100701U5557
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0011		Motor del bufant de Proces " C "
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	1548411
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0012		Motorreductor de bomba fangs Deshidratats " A "
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	NORD
2	Model	200L / 4 TF
3	Número sèrie	48214071/1003
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0013		Motorreductor de bomba fangs Deshidratats " B "
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	NORD
2	Model	200L / 4 TF
3	Número sèrie	48214071/1003
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0017		Motor Bomba de Purga Densadeg "A"
---------------	--	-----------------------------------



MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 132M/4
3	Número sèrie	3651801
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0018 Motor bomba de Purga Densadeg "B"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 132M/4
3	Número sèrie	3651801
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0019 Motor Bomba de Recirculacio Densadeg "A"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 132M/4
3	Número sèrie	3651801
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0020 Motor Bomba de Recirculacio Densadeg "B"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2BAX
3	Número sèrie	3GBA101810-ADD
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0021 Motor Agitador Coagulacio (Ferric) Densadeg " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	RF97 DRS100LC4
3	Número sèrie	95.1353026001.0002.10
4	Potència (kW)	4,00

PINMOTOR-0022 Motor bomba impulsio fangs a digestio " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M1-4
3	Número sèrie	0910-1180707
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0023 Motor bomba impulsio fangs a digestio " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M1-4
3	Número sèrie	0910-1180704
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0024 Motor bomba impulsio fangs a digestio " C "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M1-4
3	Número sèrie	032003-14985



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 7,50

PINMOTOR-0025 Motor del bufant de rentat " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	W22315SM4
3	Número sèrie	1021542703
4	Potència (kW)	132,00

PINMOTOR-0026 Motor del bufant de rentat " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	W22315SM4
3	Número sèrie	1021542702
4	Potència (kW)	132,00

PINMOTOR-0027 Motor del bufant de rentat " C "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	W22315SM4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	132,00

PINMOTOR-0028 Motor del compressor de gas a Agitacio " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3JP200-MLB4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0029 Motor del compressor de gas a Agitacio " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3JP200-MLB4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0030 Motor Compressor de gas a Agitacio "C"

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3JP200-MLB4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	30,00

PINMOTOR-0032 Motor de la bomba "A" d'aigua calenta a Bescanviador

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LE10021AB522AA0
3	Número sèrie	1261557-008-14
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0033 Motor de la bomba "B" d'aigua calenta a Bescanviador

MOTORS Característiques tècniques Motors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LE10021AB522AA0
3	Número sèrie	1004/1261557-008-7
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0034 Motor de la bomba "C" d'aigua calenta a Bescanviador

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LE10021AB522AA0
3	Número sèrie	1004/1261557-008-15
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0035 Motor del bufant de proces " D "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20467
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0039 Motor electric

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	AL100L-04
3	Número sèrie	642__TD001_
4	Potència (kW)	3,00

PINMOTOR-0040 Motor del ventilador de la torre carbo Actiu EB Intermedi

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECNIUM
2	Model	MPSSS-4055
3	Número sèrie	11155
4	Potència (kW)	7,50

PINMOTOR-0045 Motor del bufant de proces " B "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20428
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0046 Motor del bufant de proces " A "

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20458
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0047 Motor Electric tamis rotatiu gran

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T1A712-4B14
3	Número sèrie	1901-12 2081
4	Potència (kW)	0,37



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINMOTOR-0048 Motor del bufant de proces " F "

MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	WG20443
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0051 Motor del bufant de proces " E "

MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AERZEN IBERICA
2	Model	250S/M2
3	Número sèrie	1037245219
4	Potència (kW)	55,00

PINMOTOR-0053 Motor Electric tamis rotatiu petit a fangs espessits

MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	PUJOL MUNTALÀ
2	Model	X-802-6B5
3	Número sèrie	0906-051025
4	Potència (kW)	0,55

PINPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques Pretractament Pineda

P_SOLARS		Característiques tècniques Plaques Solars
1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	Tiger Neo 60HL4-(V)
3	Potència Nominal (kW):	100,00
4	Potència Pic (kWp):	106,10
5	Nº plaques:	221,00

PINPOLIPAST-0001 Polipast i carro electric bombes EB Taurus (PIN-09)

ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-1003-U
3	Número sèrie	A051 9072
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0002 Carro manual EB Malgrat Nord (PIN-12)

ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	HIDRAT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINPOLIPAST-0003 Ternal electric EB Malgrat Nord (PIN-01)

ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	HIDRAT
2	Model	VL10.200-B1
3	Número sèrie	193724G20004
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINPOLIPAST-0004 Polipast electric bombes EB Calella (PIN-26)

ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
-----------	--	---

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	A051 9471
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0005 Carro manual Taller EDAR Pineda (PIN-07)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

PINPOLIPAST-0006 Ternal electric Taller EDAR Pineda (PIN-08)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-1604-U
3	Número sèrie	A201 4703
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

PINPOLIPAST-0007 Polipast de cable amb carro bombes EB Intermedi Pineda (PIN-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	ESQUIVEL
2	Model	2522 4 1
3	Número sèrie	12337
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINPOLIPAST-0008 Ternal electric + carro electric Pou bombes Emissari PRT Pineda (PIN-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-5002-U
3	Número sèrie	A3 5314
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

PINPOLIPAST-0009 Ternal electric + carro electric Bombes de Riera PRT Pineda (PIN-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-2005-U
3	Número sèrie	A3 5315
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

PINPOLIPAST-0010 Ternal electric + carro electric bombament aigua bruta PRT Pineda (PIN-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-3203-U
3	Número sèrie	A3 5287
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINPOLIPAST-0011 Ternal electric + carro electric Ventiladors desodoritzacio PRT Pineda (PIN-20)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-2004-U
3	Número sèrie	A201 9336
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**PINPOLIPAST-0012 Polipast manual Sala Compressors de Gas EDAR Pineda (PIN-23)****ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	090142
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

PINPOLIPAST-0013 Polipast manual Zona Bombes Recuperació EDAR Pineda (PIN-24)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	090733
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

PINPOLIPAST-0014 Polipast manual (portàtil) PRT Pineda (PIN-25)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	P.A.K 1000
3	Número sèrie	929_TL_008
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0016 Polipast manual dels Tamissos Entrada Biofors "CF" EDAR Pineda (PIN-27)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	CM21101652
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0017 Polipast elèctric bombes EB Intermedi Pineda (PIN-28)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-3202D
3	Número sèrie	A3 5644
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

PINPOLIPAST-0018 Polipast auxiliar elèctric bombament aigua bruta PRT Pineda (PIN-31)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-051-1003 U
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0019 Polipast + carro manual bombes EB Bartomeu (PIN-29)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	131581
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0020 Tèrnel i carro elèctric EB Sta Susanna (PIN-36)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
---	-------	---------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0021 Ternal electric EB Malgrat Nord (PIN-03) - FORA DE SERVEI

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	DEMAG
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINPOLIPAST-0022 Polipast electric portatil EDAR Pineda (PIN-37)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	Vicinay
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	A051 4414
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

PINPOLIPAST-0023 Polipast manual portatil EDAR Pineda (PIN-43)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	METAL WORKS
2	Model	CHAIN BLOCK CK TYPE
3	Número sèrie	2205170320
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

PINREDUCTOR-0002 Motorreductor Tamis B

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67DRS71D6
3	Número sèrie	05.1316797003
4	Potència (kW)	0,25

PINREDUCTOR-0003 Motorreductor tamis de fins C

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67 DRS71S6
3	Número sèrie	9,576869188e+011
4	Potència (kW)	0,25

PINREDUCTOR-0004 Motorreductor tamis de fins A

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67B171D6
3	Número sèrie	05.1334656701
4	Potència (kW)	0,25

PINREIXA-0001 Reixa automatica Quilton EB Calella

REIXES Característiques tècniques Reixes

1	Marca	QUILTON
2	Model	QM-9
3	Número sèrie	10.223.0-110-2010
4	Potència (kW)	0,75



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



PINREIXA-0002 Reixa automatica Quilton EB TAURUS

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM-9.5
3	Número sèrie	08.387.0-1026-2008
4	Potència (kW)	0,75

PINREIXA-0003 Reixa automatica Nº 1 EB Malgrat Nord

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM5
3	Número sèrie	06.314.0-851-2006
4	Potència (kW)	0,55

PINREIXA-0004 Reixa automatica Nº 2 EB Malgrat Nord

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM5
3	Número sèrie	'06.314.0-853-2006
4	Potència (kW)	0,55

PINREIXA-0005 Reixa Automatica EB Santa Susanna

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM-9
3	Número sèrie	10.223.0-1111-2010
4	Potència (kW)	0,75

PINREIXA-0006 Reixa de gruixos automatica A d'entrada PRT Pineda

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	QUILTON
2	Model	QM
3	Número sèrie	11.683.1-1277-2014
4	Potència (kW)	4,00

PINREIXA-0007 Reixa de gruixos automatica B d'entrada PRT Pineda

REIXES	Característiques tècniques Reixes	
1	Marca	COUTEX
2	Model	RCD2-150x656
3	Número sèrie	RCD2-00111
4	Potència (kW)	0,00



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT ARENYS

AREAGITADOR-0001 Agitador del reactor 1

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	RW6521-A50/12STD-400/50
3	Número sèrie	300879038
4	Potència (kW)	7,10

AREAGITADOR-0002 Agitador del reactor 2

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	RW6521-A50/12-EC
3	Número sèrie	0001008
4	Potència (kW)	7,10

AREBIVALVA-0001 Cullera Bivalva amb braç translació EDAR Arenys (ARE-30)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	650,00

AREBOMBA-0001 Bomba 1 EB Caprabo

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-150E PE160
3	Número sèrie	003285
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	170,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

AREBOMBA-0002 Bomba 2 EB Caprabo

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-150E PE160
3	Número sèrie	300435041
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	170,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

AREBOMBA-0003 Bomba reserva EB Caprabo

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-150E PE160
3	Número sèrie	300435037
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	170,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00



AREBOMBA-0006		BOMBA Nº 1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ABS SULZER
2	Model	XFP200G-CB1.3-PE160
3	Número sèrie	15766
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0007		BOMBA Nº 3
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ABS SULZER
2	Model	XFP200G-CB1.3-PE160
3	Número sèrie	16468
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0008		BOMBA Nº2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ABS SULZER
2	Model	XFP200G-CB1.3-PE160
3	Número sèrie	14051
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0009		BOMBA Nº1 EB3 ARENYS PORT
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE3-100G-CB1.4-PE140
3	Número sèrie	300475746
4	Potència (kW)	15,20
5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0010		Bomba Nº2 del EB3 Port Arenys
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 C430
3	Número sèrie	0550047
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0011		Bomba Nº3 del Port d'Arenys
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 C430
3	Número sèrie	550466
4	Potència (kW)	13,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0013 Bomba Nº4 EB Port Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 C430
3	Número sèrie	1580030
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	210,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0014 Bomba reserva EB4 Principal Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371106
4	Potència (kW)	125,00
5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0015 Bomba 4 submergida grup 2 (en serie) EBAR Principal Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371105
4	Potència (kW)	125,00
5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0016 Bomba 3 cambra seca grup 2 (en serie) EBAR Principal Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371107
4	Potència (kW)	125,00
5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0019 Bomba Reserva EBAR Principal Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	1681092
4	Potència (kW)	125,00
5	Cabal (m3/h)	790,00
6	Alçada manomètrica (m)	47,00

AREBOMBA-0021 Bomba 2 submergida grup 1 (en serie) EBAR Principal Arenys
BOMBES Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371102
4	Potència (kW)	125,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

AREBOMBA-0022 Bomba 1 cambra seca grup 1 (en serie) EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3231.705
3	Número sèrie	0371100
4	Potència (kW)	125,00

AREBOMBA-0023 BOMBA AIGUA DE SERVEI Nº 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXV 50-1506
3	Número sèrie	2021469863
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0024 BOMBA AIGUA DE SERVEI Nº 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXV 50-1506
3	Número sèrie	2021391103
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0030 Bomba 2 Canet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3152.181 C431
3	Número sèrie	20800153
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	330,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

AREBOMBA-0031 Bomba 1 EB Canet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.185 C431
3	Número sèrie	1680014
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	330,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

AREBOMBA-0051 Bomba Fangs a Centrifuga nº3

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN 17-6LS
3	Número sèrie	347556
4	Potència (kW)	0,00



AREBOMBA-0056 Bomba Fangs a Centrifuga nº1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN
3	Número sèrie	148353
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0057 Bomba Fangs a Centrifuga nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN
3	Número sèrie	148352
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0059 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/C
3	Número sèrie	2017519902
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0060 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH 405/C
3	Número sèrie	2017519901
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0061 Bomba 1 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300.180
3	Número sèrie	9010083
4	Potència (kW)	37,00

AREBOMBA-0062 Bomba 2 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300.180
3	Número sèrie	9010085
4	Potència (kW)	37,00

AREBOMBA-0063 Bomba 3 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300.180
3	Número sèrie	9010081
4	Potència (kW)	37,00

AREBOMBA-0065 Bomba dosificadora clor

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	STENCO
2	Model	POMPA VCL 1004 FP 230VAC STENCO

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	17134271700000000
4	Potència (kW)	0,00

AREBOMBA-0067 Bomba 1 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP PE4-305J-CB2-PE370_6J-STD
3	Número sèrie	300848575
4	Potència (kW)	39,70
5	Cabal (m3/h)	1.033,20
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0068 Bomba 2 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP PE4-305J-CB2-PE370_6J-STD
3	Número sèrie	300848576
4	Potència (kW)	39,70
5	Cabal (m3/h)	1.033,20
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0069 Bomba 3 Emissari EBAR Principal Arenys

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP PE4-305J-CB2-PE370_6J-STD
3	Número sèrie	300848577
4	Potència (kW)	39,70
5	Cabal (m3/h)	1.033,20
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

AREBOMBA-0070 Bomba 2 Pou de Buidats

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-CB1.5-PE40_4E-EX
3	Número sèrie	301032820
4	Potència (kW)	4,40
5	Cabal (m3/h)	137,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

AREBOMBA-0071 Bomba helicoidal 4

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	KRONA
2	Model	SB32 12-06L
3	Número sèrie	P2306194
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	2,50
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

AREBOMBA-0072 Bomba Fangs a centrifuga 1 GEA

BOMBES Característiques tècniques Bombes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	KRONOA
2	Model	S50 225-06
3	Número sèrie	240351
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	21,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

AREBOMBA-73 Bomba de fangs GEA a Sitja

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	KRONOA
2	Model	H30 64-12
3	Número sèrie	240352
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	3,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

ARECARRO-0001 Carro EB Canet (ARE-09)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARECARRO-0003 Carro Bombes purga EDAR Arenys (ARE-22)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	65298
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARECARRO-0004 Carro EB Port Arenys (ARE-32)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

AREEDLFDHTFBNBO16MO Motor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	TE1BF0X0S
3	Número sèrie	19JUL2019 1049989038
4	Potència (kW)	9,20

AREELECTROGEN-0001 Grup electrogen EB02 ELECTRAMOLINS EMK 1644 TE 75 8 2005

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	FG WILSON
2	Model	P75 P1
3	Número sèrie	AH51043-U64384M
4	Potència (kVA)	75,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



AREELECTROGEN-0002 Grup electrogen ELECTRAMOLINS EMK 164 TE 75

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMK 1644TE75
3	Número sèrie	801641
4	Potència (kVA)	106,00

AREELECTROGEN-0004 GRUP ELECTROGEN SDMO 700 B4 ARENYS

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	D700
3	Número sèrie	15015640
4	Potència (kVA)	694,00

AREEPR-0097 Carro manual exterior EB Principal Arenys (ARE-06)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREEXTINTOR-0001 EXTINTOR CO2 CCM BIOLOGIC EDAR ARENYS (Nº 1328994)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.328.994,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2002
5	Data alta	01/09/2002
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	31/07/2023
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2013

AREEXTINTOR-0002 EXTINTOR CO2 SALA BUFADORS BIOLOGIC EDAR ARENYS (Nº84599)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	84.599,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

AREEXTINTOR-0003 EXTINTOR CO2 SALA CONTENIDORS DESBAST EDAR ARENYS (Nº16593)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	16.593,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	09/07/2022



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Data proper retimbrat	01/09/2023
8	Data caducitat	01/03/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

AREEXTINTOR-0005 EXTINTOR POLS PLANTA SALA DE CONTROL EDAR ARENYS (Nº63157)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	63.157,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0006 EXTINTOR POLS SALA REIXES EDAR ARENYS (Nº4126)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.126,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

AREEXTINTOR-0009 EXTINTOR CO2 EBAR 1 CAPRABO (Nº3135)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.135,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	05/08/2011

AREEXTINTOR-0010 EXTINTOR CO2 CCM SALA QUADRES ELEC. CENTRI. EDAR ARENYS (Nº4124)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.124,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2011
5	Data alta	01/02/2011
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/02/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2010

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



AREEXTINTOR-0019 EXTINTOR CO2 SALA CAMERES SITJA EDAR ARENYS (Nº21177)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	21.177,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2012
5	Data alta	01/06/2012
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/06/2032
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

AREEXTINTOR-0024 EXTINTOR CO2 CCM EBAR 4 PRINCIPAL

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	38.828,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2010
5	Data alta	01/12/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2025
8	Data caducitat	01/12/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0026 EXTINTORS CO2 EBAR 3 PORT (Nº1358385)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.358.385,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/03/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0027 EXTINTOR CO2 EBAR 4 PRINCIPAL

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.351.552,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2007
5	Data alta	01/01/2007
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0028 EXTINTORS CO2 EBAR CANET

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

1	Número sèrie	8.066,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	05/08/2011

AREEXTINTOR-0029 Extintor ESTACIo TRANSFORMADORA**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.787,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

AREEXTINTOR-0030 Extintor POLS TALLER EDAR (Nº136332)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	136.332,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

AREEXTINTOR-0031 Extintor CO2 EBAR 2 RIERA (Nº45658)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.658,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2008
5	Data alta	01/07/2008
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/07/2028
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/05/2009

AREEXTINTOR-0032 Extintor CO2 Laboratori (Nº334905)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	334.905,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2010



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/07/2010
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/07/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

AREEXTINTOR-0033 Extintor POLS PORTA BUFANTS PRETA. Desbast (Nº5591)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.591,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	09/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	04/08/2011

AREEXTINTOR-0034 Extintor POLS Estacio transformadora (Nº1847)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.847,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0035 Extintor CO2 Deshidratacio SALA CENTRIFUGUES (Nº1358449)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.358.449,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	28/02/2012
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	28/02/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREEXTINTOR-0036 Extintor 4633 LNT MANTENIMENT

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.021,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/06/2021
5	Data alta	01/06/2021
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/06/2041



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Consell Comarcal del
Maresme

9 Data darrera revisió 26/07/2021
10 Data darrer retimbrat

AREEXTINTOR-0037 Extintor 8882 FFH COL·LECTORS

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.071,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/06/2021
5	Data alta	01/06/2021
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/06/2041
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

AREGRUA-0001 Polipast Bombes Pou Buidats EDAR Arenys (ARE-13)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	1106177 6
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREMOTOR-0004 MOTOR BUFANT PRETRACTAMENT Nº 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM132SYA2Y4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0005 MOTOR BUFANT PRETRACTAMENT Nº 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM132SYA2Y4
3	Número sèrie	30099267 0018 H
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0012 MOTOR DECANTADOR Nº 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71B4
3	Número sèrie	61053010090
4	Potència (kW)	0,37

AREMOTOR-0013 MOTOR DECANTADOR Nº 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71B4
3	Número sèrie	61067590145
4	Potència (kW)	0,37

AREMOTOR-0015 Motor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
---	-------	------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

2	Model	SK71S/4KB KKV
3	Número sèrie	200866828-10 /15610964
4	Potència (kW)	0,25

AREMOTOR-0016 MOTOR CARGOL

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0020 Motor bomba 3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	80S/4 TF
3	Número sèrie	33011170
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0021 Motor bomba 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	T80A4
3	Número sèrie	02-070759
4	Potència (kW)	0,50

AREMOTOR-0022 Motor bomba 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0023 Motor bomba 1 de fangs a centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	60034-1
3	Número sèrie	1673822345
4	Potència (kW)	3,00

AREMOTOR-0025 Motor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELVEM
2	Model	6T1 80B8
3	Número sèrie	1910075
4	Potència (kW)	0,25

AREMOTOR-0027 Motor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67 DRS71S6
3	Número sèrie	95.7499666301.0002.17
4	Potència (kW)	0,25

AREMOTOR-0028 Motor



MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ABB
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0030		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	WAMOTORS
2	Model	STD.EN600034
3	Número sèrie	H7 0008
4	Potència (kW)	0,37

AREMOTOR-0031		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AUMA
2	Model	SAR 07.6-F10
3	Número sèrie	3812MD17920
4	Potència (kW)	0,20

AREMOTOR-0032		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	DAMOVA
2	Model	JV-12
3	Número sèrie	B10-017
4	Potència (kW)	0,44

AREMOTOR-0033		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	CALPEDA
2	Model	
3	Número sèrie	2017519902
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0034		Motor
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	CALPEDA
2	Model	
3	Número sèrie	2017519901
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0035		Motor actuador
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AUMA
2	Model	AC 01.2
3	Número sèrie	3812MA 39907
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0036		Motor actuador
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AUMA
2	Model	AC 01.2
3	Número sèrie	3812MA 39906
4	Potència (kW)	0,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



AREMOTOR-0037 Motor bomba 1 aigua servei

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132 V1-5.5T
3	Número sèrie	2021443607
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0038 Motor bomba 2 aigua servei

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132 V1-5.5T
3	Número sèrie	2021443605
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0039 Motor bomba 3 de fangs a centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 100AH/4 TF
3	Número sèrie	35512023
4	Potència (kW)	3,00

AREMOTOR-0040 Motor bufant 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30132036 0001 H
4	Potència (kW)	75,00

AREMOTOR-0041 Motor bufant 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30101498 0001 H
4	Potència (kW)	75,00

AREMOTOR-0042 Motor bufant 3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30101498 0002 H
4	Potència (kW)	75,00

AREMOTOR-0043 Motor bufant 4

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM250MK4Q4Y4
3	Número sèrie	30101498 0003 H
4	Potència (kW)	75,00

AREMOTOR-0044 Motor comporta entrada a reixa

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00090-4-0,75



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	0418MM75201
4	Potència (kW)	0,75

AREMOTOR-0045 Motor de la comporta de bypass

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00071-4-0.40
3	Número sèrie	0418MM75681
4	Potència (kW)	0,40

AREMOTOR-0046 Motor grup hidraulic

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	90S-4
3	Número sèrie	1214MEB151200
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0047 Motor grup hidraulic

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	IE1-MSE712-4
3	Número sèrie	2016104776
4	Potència (kW)	0,37

AREMOTOR-0048 Motor reixa

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK90S/4BRE20
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00

AREMOTOR-0049 Motor reixa

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK90S/4BRE20
3	Número sèrie	2408346354.00
4	Potència (kW)	1,10

AREMOTOR-0050 Motor vol

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	15,00

AREMOTOR-0051 Motor vol

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	15,00

AREMOTOR-0052 MOTOREDUCTOR ESPESSIDOR Nº 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	CEMER
2	Model	IEC/EN 60034-1
3	Número sèrie	2151916010
4	Potència (kW)	0,18

AREMOTOR-0054 Motor centrifuga 1 EDAR Arenys**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	WEG
2	Model	
3	Número sèrie	5370-5835-339
4	Potència (kW)	15,00

AREMOTOR-0055 Motor bomba 4**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T3A 802-4
3	Número sèrie	23111930318
4	Potència (kW)	0,75

AREMOTOR-0056 Motor bomba 1 fangs a centrifuga 1 GEA**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T 132S-4
3	Número sèrie	2312-22
4	Potència (kW)	5,50

AREMOTOR-0057 Motor bomba fangs GEA a Sitja**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T 112M-4
3	Número sèrie	23090360628
4	Potència (kW)	4,00

AREOLEOHIDR-0001 GRUP OLEOHIDRaULIC**GRUPHIDR Característiques tècniques Grups Oleohidràulics**

1	Marca	HOCHDRUCK
2	Model	C7.5-16Z/HP
3	Número sèrie	1001/8480
4	Potència (kW)	7,50

AREOLEOHIDR-0004 GRUP OLEOHIDRaULIC**GRUPHIDR Característiques tècniques Grups Oleohidràulics**

1	Marca	HOCHDRUCK
2	Model	C7.5-16Z/HP
3	Número sèrie	1002/8886
4	Potència (kW)	7,50

AREPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaiques edifici control EDAR Arenys**P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars**

1	Marca:	ASTROENERGY
2	Model:	NS
3	Potència Nominal (kW):	8,00
4	Potència Pic (kWp):	10,56
5	Nº plaques:	22,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



AREPLACASOLAR-0002 Plaques Solars Fotovoltaïques pretractament EDAR Arenys

P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	ASTROENERGY
2	Model:	NS
3	Potència Nominal (kW):	20,00
4	Potència Pic (kWp):	24,48
5	Nº plaques:	51,00

AREPLOMA-0001 Braç giratori + carro EB Riera (ARE-31)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	CH2-500-8-1
3	Número sèrie	2202501 0088
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

AREPLOMA-0002 Braç giratori + carro EB Canet (ARE-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	24985
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLI-0001 Braç giratori + carro EB Caprabo (ARE-20)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	APR
3	Número sèrie	24985
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLI-0002 Carro EB Caprabo (ARE-12)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	257013 01
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0001 Polipast electric EB Caprabo (ARE-23)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-051-506-U
3	Número sèrie	A051 8394
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0002 Polipast manual EB Caprabo (ARE-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0003 Polipast i carro Taller 1 EDAR Arenys (ARE-01)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
---	-------	----------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

2	Model	PM AR5-2F
3	Número sèrie	229422 01
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0007 Polipast i carro Fangs 1 EDAR Arenys (ARE-02)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PONY
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0008 Polipast i carro Fangs 2 EDAR Arenys (ARE-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PONY
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0009 Polipast electric EB Principal Arenys (ARE-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-3-2504-U
3	Número sèrie	A3 6214
4	Càrrega màxima (kg)	2.500,00

AREPOLIPAST-0011 Polipast manual EB Principal Arenys (ARE-11)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

AREPOLIPAST-0012 Polipast auxiliar EB Principal Arenys (ARE-24)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	CEMVISA
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0013 Polipast electric EB Canet (ARE-29)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-508-U
3	Número sèrie	A101 11115
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0014 Carro Taller 2 EDAR Arenys (ARE-10)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0015 Polipast electric Recirculacio EDAR Arenys (ARE-28)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	A051 8759
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0016 Polipast electric Purga EDAR Arenys (ARE-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-051-506-U
3	Número sèrie	A051 8758
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

AREPOLIPAST-0017 Polipast electric EB Principal Arenys (ARE-33)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	Vicinay
2	Model	ABK3-2503-D
3	Número sèrie	A3-6867
4	Càrrega màxima (kg)	2.500,00

AREREDUCTOR-0009 MOTOREDUCTOR ESPESSIDOR Nº 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS 712-4 B14
3	Número sèrie	1711-22
4	Potència (kW)	0,37

ARETERNAL-0001 Polipast EB Port Arenys (ARE-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	CLX05C041050
3	Número sèrie	1442108231
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARETERNAL-0002 Carro Bombes Recirculacio EDAR Arenys (ARE-21)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	65302
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARETERNAL-0003 Polipast Bombes purga EDAR Arenys (ARE-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	110617688
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ARETERNAL-0005 Polipast i carro manual Sala Bufants Biològic EDAR Arenys (ARE-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	271897 02
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27





DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE CAN MASSUET - EL FAR

CMAAGITADOR-0001 Agitador Biologic 1 anoxic

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	ABS
2	Model	RW3022-A15/6-EC
3	Número sèrie	19077
4	Potència (kW)	2,20

CMAAGITADOR-0002 Agitador Biologic 1

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	XRW 3033-PA 29/6-EV-D02
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,50

CMAAGITADOR-0003 Agitador Biologic 2 anoxic

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	ABS
2	Model	RW3022-A15/6-EC
3	Número sèrie	19076
4	Potència (kW)	2,20

CMAAGITADOR-0004 Agitador Biologic 2

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SULZER
2	Model	XRW 3033-PA 29/6-EV-D01
3	Número sèrie	66508
4	Potència (kW)	3,50

CMABOMBA-0001 Bomba 1 cambra seca EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300540812
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0002 Bomba 2 cambra seca EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300416373
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0003 Bomba 3 cambra seca EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
---	-------	------------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300416374
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0004 Bomba 1 submergible EB1 Urbanitzacio (en reserva)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XPF-PE2-80E-CB111-PE110-2E-EX
3	Número sèrie	301132436
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

CMABOMBA-0005 Bomba 2 submergible EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP0834,1-M110/2
3	Número sèrie	81522
4	Potència (kW)	13,30
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0006 Bomba 3 submergible EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110
3	Número sèrie	300540811
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0007 Bomba 1 EBAR Principal Can Massuet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP PE3101GCB1.1-PE185
3	Número sèrie	300525137
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0008 Bomba 2 EBAR Principal Can Massuet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	XFP PE3101GCB1.1-PE185
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	0,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6 Alçada manomètrica (m) 0,00

CMABOMBA-0009 Bomba 3 EBAR Principal Can Massuet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP1048.2-ME185/2
3	Número sèrie	0029003
4	Potència (kW)	20,60
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0011 Bomba recirculacio interna 2 Biologic 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.160-S13_4STD-400V/50D
3	Número sèrie	300783955 3386163
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	3,60
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0013 Bomba de Purga 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX 3-PE22
3	Número sèrie	300941604
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0014 Bomba de Purga de Reserva

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP(K)0831.3-M15/4
3	Número sèrie	101681
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0015 Bomba de Recirculacio Externa 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX.2-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300462416
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0016 Bomba de Recirculacio Externa 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER ABS
2	Model	AFP(K)0831.3-M15/4
3	Número sèrie	102694
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0017 Bomba de Recirculacio Externa 3

BOMBES Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	SULZER ABS
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX,2-PE22
3	Número sèrie	300486552
4	Potència (kW)	2,50

CMABOMBA-0018 Bomba de fangs deshidratats a Sitja**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MONO
2	Model	W042
3	Número sèrie	C387275/01
4	Potència (kW)	3,00

CMABOMBA-0021 Bomba 1 de polielectrolit**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MELCO-ABLE
2	Model	MS-71A-4
3	Número sèrie	0805-097633
4	Potència (kW)	0,37
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0022 Bomba 2 de polielectrolit**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MELCO-ABLE
2	Model	MS-71A-4
3	Número sèrie	9804190359
4	Potència (kW)	0,37
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0023 Bomba d'aigua de servei 1**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS ABS
2	Model	AS0530-S12/2-D07-10-M
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,70

CMABOMBA-0024 Bomba d'aigua de servei 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS ABS
2	Model	AS0530-S12/2-D07-10-M
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,70

CMABOMBA-0025 Bomba grup pressio 1**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SACI PUMPS
2	Model	V-NOX 307 T
3	Número sèrie	2002286
4	Potència (kW)	3,38

CMABOMBA-0026 Bomba grup pressio 2



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SACI PUMPS
2	Model	V-NOX 307 T
3	Número sèrie	20NV82580001
4	Potència (kW)	3,38

CMABOMBA-0027		Bomba 1 Sobrenedants
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	ABS
2	Model	AS0530.110-S12/2
3	Número sèrie	253980
4	Potència (kW)	1,70
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0028		Bomba 2 Sobrenedants
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.160-S13
3	Número sèrie	300864570
4	Potència (kW)	1,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0029		Bomba 3 Sobrenedants
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.160-S13
3	Número sèrie	300783955
4	Potència (kW)	1,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0031		Bomba 2 fangs alimentacio centrifuga
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	MONO
2	Model	NOV MONO C1XK
3	Número sèrie	4632839 701
4	Potència (kW)	0,00
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

CMABOMBA-0032		Bomba 1 cambra seca EB1 Urbanitzacio
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-80E-CB111-PE110-2E-EX
3	Número sèrie	301149608
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90



6 Alçada manomètrica (m) 49,50

CMABOMBA-0033 Bomba 1 submergible EB1 Urbanitzacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-80E-CB111-PE110-2E-EX
3	Número sèrie	301149607
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

CMABOMBA-0034 Bomba de Purga 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE1-80C-VX,3-PE22-4C-EX
3	Número sèrie	301169161
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	82,80
6	Alçada manomètrica (m)	8,90

CMACARRO-0001 Carro EB Principal Can Massuet (CMA-12) (ubicat a EDAR)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	823536
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0002 Carro recirculacio externa EDAR Can Massuet (CMA-01)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	823535
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0003 Carro Sobrenedants EDAR Can Massuet (CMA-02)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	823514
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0004 Carro Sala Centrifuga EDAR Can Massuet (CMA-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	822076
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

CMACARRO-0005 Carro EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-16)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	CBK
3	Número sèrie	308376/09
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0006 Carro EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	279691/08
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMACARRO-0007 Carro EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	299305/07
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMAEDSVSAEPO Polipasts

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

CMAEXTINTOR-0001 Extintor Sala de control (258019 EDAR CAN MASSUET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	258.019,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0002 Extintor Sala de Bufants (249 EDAR CAN MASSUET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	249,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2017
5	Data alta	01/01/2017
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2037
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0003 Extintor Sala CCM (32585 EDAR CAN MASSUET)

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	32.585,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0004 Extintor Sala Deshidratacio (4452 EDAR CAN MASSUET)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.452,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAEXTINTOR-0005 Extintor vehicle Can Massuet (7700 EDAR CAN MASSUET)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.700,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

CMAMOTOR-0004 Motor motriu Tamis 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	BGR
2	Model	IEC 712-T4
3	Número sèrie	09030201
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0005 Motor raspall Tamis 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS712-4B5
3	Número sèrie	1803-260330
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0006 Motor motriu Tamis 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	BGR
2	Model	IEC 712-T4
3	Número sèrie	09030202
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0007 Motor raspall Tamis 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS712-4B5
3	Número sèrie	1803-260330
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0008 Motor comporta entrada a Reactor Biologic 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0703-0831045
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0009 Motor comporta entrada a Reactor Biologic 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0705-0831048
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0010 Motor comporta sortida a Reactor Biologic 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0705-0831042
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0011 Motor comporta sortida a Reactor Biologic 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ACMA
2	Model	MOT-3 ≈ MS8014B5R
3	Número sèrie	0705-0831036
4	Potència (kW)	0,55

CMAMOTOR-0012 Motor Decantador 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MS712-4B14
3	Número sèrie	1501-078
4	Potència (kW)	0,37

CMAMOTOR-0013 Motor Decantador 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MS712-4B14
3	Número sèrie	20161041183
4	Potència (kW)	0,37



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



CMAMOTOR-0014 Motor Espessidor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BGR
2 Model TEC711-T4
3 Número sèrie 6090545
4 Potència (kW) 0,25

CMAMOTOR-0015 Motor bomba 1 fangs alimentacio centrifuga
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model 80 B2
3 Número sèrie 24038
4 Potència (kW) 0,50

CMAMOTOR-0016 Motor bomba 2 fangs alimentacio centrifuga
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model 80 B2
3 Número sèrie 24038
4 Potència (kW) 0,50

CMAMOTOR-0020 Motor comporta descarrega sitja
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca AUMA
2 Model Z047,306
3 Número sèrie 3220MM66764
4 Potència (kW) 0,40

CMAMOTOR-0021 Motor bomba de recirculacio Torre Desodoritzacio
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BONATO&VERONESI
2 Model 780 B2
3 Número sèrie 3599
4 Potència (kW) 1,10

CMAMOTOR-0024 Motor bomba 1 de polielectrolit
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MELCO-ABLE
2 Model MS71B-4 B14
3 Número sèrie 0805297 633
4 Potència (kW) 0,37

CMAMOTOR-0025 Motor bomba 1 de polielectrolit
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MELCO-ABLE
2 Model MS71A-4
3 Número sèrie 980.190.359
4 Potència (kW) 0,30

CMAMOTOR-0026 Motor centrifuga
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca LOHER

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	ANGA132MB
3	Número sèrie	2309599
4	Potència (kW)	7,50

CMAMOTOR-0027		Motor Bufant 1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	MEB
2	Model	TF180M-2
3	Número sèrie	901011
4	Potència (kW)	22,00

CMAMOTOR-0028		Motor Bufant 2
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	MEB
2	Model	TF180M-2
3	Número sèrie	804047
4	Potència (kW)	22,00

CMAMOTOR-0029		Motor Bufant reserva
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	MEB
2	Model	TF180M-2
3	Número sèrie	901004
4	Potència (kW)	22,00

CMAPOLIPAST-0001		Conjunt polipast i carro Recirculacio interna EDAR Can Massuet (CMA-14)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	823535
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMAPOLIPAST-0002		Polipast electric EB Urbanitzacio (CMA-11)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0001		Ternal de cadena EB Urbanitzacio Can Massuet (CMA-13)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	820282
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0002		Conjunt polipast i carro Recirculacio externa EDAR Can Massuet (CMA-08)
ELEVADORS		Característiques tècniques Aparells Elevadors
1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-505M
3	Número sèrie	A101 12182
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**CMATERNAL-0003 Ternal de cadena Recirculacio Interna EDAR Can Massuet (CMA-09)****ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	820376
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0004 Ternal de cadena Recirculacio Sala Centrifuga EDAR Can Massuet (CMA-10)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	0821270
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

CMATERNAL-0005 Ternal Sobrenedants EDAR Can Massuet (CMA-15)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	820354
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

CMATERNAL-0006 Ternal EB Principal Can Massuet (CMA-17) (ubicat a EDAR)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	181962
4	Càrrega màxima (kg)	500,00



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENTDE LLAVANERES

SANBOMBA-0001		Bomba N°1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	3127.180
3	Número sèrie	310789
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	135,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0002		Bomba N°2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	3127.180
3	Número sèrie	310791
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	135,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0003		Bomba N°1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	N3153.180
3	Número sèrie	32687
4	Potència (kW)	11,00
5	Cabal (m3/h)	320,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

SANBOMBA-0004		Bomba N°2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	N3153.180
3	Número sèrie	410051
4	Potència (kW)	11,00
5	Cabal (m3/h)	320,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

SANBOMBA-0005		Bomba N°1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Sulzer
2	Model	AFP1042.1
3	Número sèrie	73238
4	Potència (kW)	7,20
5	Cabal (m3/h)	150,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0006		Bomba N°2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	Sulzer
2	Model	AFP1042.1
3	Número sèrie	69210
4	Potència (kW)	7,20
5	Cabal (m3/h)	150,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0013 BOMBA SORRES CARRO PRETRAC N° 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP-PE1-80C
3	Número sèrie	2565326
4	Potència (kW)	2,50

SANBOMBA-0014 BOMBA DE SORRES TANC PRETRAC N°2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	AF 15-4 V33
3	Número sèrie	411174
4	Potència (kW)	2,50

SANBOMBA-0030 BOMBA DOSIFICADORA POLI LIQUID

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	ABF 63/4C
3	Número sèrie	240755301H0036
4	Potència (kW)	0,12

SANBOMBA-0031 BOMBA N° 1 EB BALIS

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP 200M
3	Número sèrie	49850
4	Potència (kW)	115,30
5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0032 BOMBA N° 2 EB BALIS

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP 200M
3	Número sèrie	49851
4	Potència (kW)	115,30
5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0033 BOMBA N° 3 EB BALIS

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP 200M
3	Número sèrie	49852



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Potència (kW)	115,30
5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0037 BOMBA Nº 2 EBAR XIRINGUITO

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G
3	Número sèrie	9455
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

SANBOMBA-0038 BOMBA Nº 1 EBAR XIRINGUITO

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G
3	Número sèrie	7303
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

SANBOMBA-0040 Bomba de reserva EB4 Bruixes (a l'EDAR)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP100E
3	Número sèrie	33976
4	Potència (kW)	4,40
5	Cabal (m3/h)	150,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0042 BOMBA RESERVA EB XATA (a l'EDAR)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Xylem
2	Model	N3153.181
3	Número sèrie	1650211
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	320,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

SANBOMBA-0043 BOMBA AIGUA INDUSTRIAL Nº 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXV-B 40-805A
3	Número sèrie	2016577689
4	Potència (kW)	2,20

SANBOMBA-0044 BOMBA AIGUA INDUSTRIAL Nº 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
---	-------	---------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	MXV-B 40-805A
3	Número sèrie	2016552251
4	Potència (kW)	2,20

SANBOMBA-0049 BOMBA RESERVA XIRINGUITO

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G
3	Número sèrie	1088
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

SANBOMBA-0052 Bomba reserva

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Xylem
2	Model	3127.161
3	Número sèrie	2040507
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	135,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0053 Bomba emplenat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLOCH
2	Model	STHXA32-16
3	Número sèrie	308800-18
4	Potència (kW)	2,20

SANBOMBA-0054 Bomba reserva EB Balis

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP 2002 ME 1320/4 61
3	Número sèrie	A2162T7E981M5A1/37790
4	Potència (kW)	115,00

SANBOMBA-0055 Bomba 2 EBAR Bruixes

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-100E-CB1.3-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	30090/48 3546811
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	108,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0056 Bomba nº 2 EB Balis

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE5-200M-CH2-PE1100_4M-STD
3	Número sèrie	300907295
4	Potència (kW)	115,30

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0057 Bomba 2 pou de buidats**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110_2E-EX
3	Número sèrie	300987641
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

SANBOMBA-0058 Bomba nº 1 Pou de Buidats**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110_2E-EX
3	Número sèrie	301102925
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

SANBOMBA-0059 Bomba de sorres tanc Pretractament nº 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX.2-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300877002
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	68,30
6	Alçada manomètrica (m)	9,80

SANBOMBA-0060 Bomba Nº1**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.161
3	Número sèrie	2440235
4	Potència (kW)	5,90
7	Consum (A)	13,00
5	Cabal (m3/h)	228,00
6	Alçada manomètrica (m)	8,00

SANCARRO-0001 Carro auxiliar Taller 1 EDAR Llavaneres (SAN-02)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR-A
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANCARRO-0002 Carro Pou Buidats EDAR Llavaneres (SAN-06)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	ST-CR
3	Número sèrie	81313
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANCARRO-0003 Carro Bombament fangs EDAR Llanerres (SAN-11)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	ST-CR
3	Número sèrie	228205 06
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANCARRO-0004 Carro auxiliar Taller 2 EDAR Llanerres (SAN-07)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	406809
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

SANCARRO-0005 Carro auxiliar Taller 3 EDAR Llanerres (SAN-09)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR-B
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANCARRO-0006 Carro Sala manteniment (Taller) EDAR Llanerres (SAN-13)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	ST-CR
3	Número sèrie	78031
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

SANCARRO-0007 Carro Sala de Bufants EDAR Llanerres (SAN-05)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANCARRO-0008 Carro EB Balis (SAN-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANELECTRO-0003 GRUP ELECTROGEN XATA

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J66
3	Número sèrie	8015525

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kVA) 66,00

SANELECTRO-0004 GRUP ELECTROGEN XIRINGUITO

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J88
3	Número sèrie	8013429
4	Potència (kVA)	88,00

SANEXTINTOR-0001 Extintor Oficines

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	65.740,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2012
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/05/2032
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0002 Extintor Sala Recirculacio

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	473.780,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0003 Extintor Llavaneres Taller

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	63.286,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2008
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/02/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0004 Extintor Taller escala

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	146.874,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2009

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/04/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0006 Extintor Centrifuga
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	57.302,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2008
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/09/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0007 Extintor Pretractament
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	61.080,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2008
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/02/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0008 Extintor Bufants
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	31.941,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0009 Extintor Sala Centrifuga
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.101.114,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2010
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

8	Data caducitat	01/04/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0010 Extintor CCM1
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.005,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/1931
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0012 Extintor Trafic
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.509,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/1939
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0014 EXTINTOR EDIFICI REIXA EB BALIS
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	62.334,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/1935
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0015 EXTINTOR QUADRE EB BALIS
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	98.346,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/08/2015
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/08/1935
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**SANEXTINTOR-0016 EXTINTOR Sala Grup Electrogen Xata****EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	174.480,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/1934
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0017 EXTINTOR Sala Grup electrogen Xiringuito**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	86.234,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANMOTOR-0001 Motor Bufant (RESERVA)**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA
3	Número sèrie	3G1202969527
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0002 Motor Bufant N°2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA
3	Número sèrie	3G1P21120762
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0003 Motor Bufant N°3**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA
3	Número sèrie	3G1F1925602415
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0004 Motor Bufant N°4**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	MBT 200 LA 2/4
3	Número sèrie	91420
4	Potència (kW)	29,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

SANMOTOR-0005 Motor Bufant N°5
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB
2 Model M3AA 200MLA
3 Número sèrie 3G1B180200326
4 Potència (kW) 30,00

SANMOTOR-0006 Motor bomba de purga N°1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca CEMER
2 Model IE1-MSE90L2-4
3 Número sèrie 1673808019
4 Potència (kW) 2,20

SANMOTOR-0007 MOTOR BOMBA PURGA N° 2
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca CEMER
2 Model MSE 100L 1-4
3 Número sèrie 1741508009
4 Potència (kW) 2,20

SANMOTOR-0008 MOTOR BOMBA PURGA N°3
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca TECHTOP
2 Model T 90L2-4
3 Número sèrie 031804-12
4 Potència (kW) 2,20

SANMOTOR-0009 Motor bomba recirculacio N°1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca FELM
2 Model Y 180L-6
3 Número sèrie 100497H
4 Potència (kW) 16,00

SANMOTOR-0010 Motor bomba recirculacio N°2
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca FELM
2 Model Y 180L-6
3 Número sèrie 100417H
4 Potència (kW) 16,00

SANMOTOR-0011 Motor bomba recirculacio N°3
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca FELM
2 Model Y 180L-6
3 Número sèrie 100417H
4 Potència (kW) 16,00

SANMOTOR-0014 Motor Bufant N° 1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

2	Model	AC 614 011-D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	8,50

SANMOTOR-0015 Motor Bufant N° 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	AC 614 011-D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	8,50

SANMOTOR-0017 Motor CARGOL Centrifuga n° 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 132 M4
3	Número sèrie	91513
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0018 Motor TAMBOR Centrifuga n° 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 180 L4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	22,00

SANMOTOR-0019 MOTOR BOMBA FANGS N° 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN100LB4
3	Número sèrie	809307
4	Potència (kW)	3,00

SANMOTOR-0020 MOTOR BOMBA FANGS N° 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN100LB4
3	Número sèrie	809601
4	Potència (kW)	3,00

SANMOTOR-0021 MOTOR BOMBA FANGS N°3
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN100LB4
3	Número sèrie	809303
4	Potència (kW)	3,00

SANMOTOR-0022 MOTOR BOMBA POLI N°1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71B2
3	Número sèrie	809344
4	Potència (kW)	0,55



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



SANMOTOR-0023 MOTOR BOMBA POLI N°2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN71B2
3	Número sèrie	809341
4	Potència (kW)	0,55

SANMOTOR-0024 MOTOR BOMBA POLI N°3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	IEC
2	Model	71 T2 0.55
3	Número sèrie	B00033
4	Potència (kW)	0,55

SANMOTOR-0025 MOTOR BOMBA FANGS DESH. CENTRIFUGA N°2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK132MH/4
3	Número sèrie	203087627/100
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0026 MOTOR BOMBA FANGS CENTRIFUGA N°1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	132 M/4
3	Número sèrie	NM36815201/0626
4	Potència (kW)	0,91

SANMOTOR-0027 MOTOR AGITADOR N°1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELECTRO ADDA
2	Model	12A80-2
3	Número sèrie	1011-102
4	Potència (kW)	0,75

SANMOTOR-0028 MOTOR AGITADOR N°2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELECTRO ADDA
2	Model	FT2A80-2
3	Número sèrie	1405-156
4	Potència (kW)	0,75

SANMOTOR-0029 MOTOR AGITADOR N°3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MSX80A-2
3	Número sèrie	1105066103
4	Potència (kW)	0,75

SANMOTOR-0030 MOTOR TAMBOR CENTRI N°2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2QA 200L4A4

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	500040011011014
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0031 MOTOR CARGOL CENTRIFUGA Nº2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	M2QA 132 M4A4
3	Número sèrie	500038498039007
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0039 MOTOR COMPRESOR VALVULAS**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	C.I.M.A
2	Model	90SB/2
3	Número sèrie	503010389
4	Potència (kW)	2,20

SANMOTOR-0041 MOTOR WEG CARGOL PRENSA HIDRANETS PRETACTAMENT.**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	WEG
2	Model	
3	Número sèrie	1036296859
4	Potència (kW)	2,20

SANMOTOR-0045 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717021
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0046 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717002
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0047 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717012
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0048 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717022
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0049 Motor Bufant nº 1



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA 2
3	Número sèrie	3GAA201410-ADK
4	Potència (kW)	30,00

SANPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques EDAR Llanereres

P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	ASTROENERGY
2	Model:	CHSM 60 N (DG) / F-HC-480
3	Potència Nominal (kW):	80,00
4	Potència Pic (kWp):	87,36
5	Nº plaques:	182,00

SANPOLIPAST-0001 Polipast electric EB Balis (SAN-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	E31220
3	Número sèrie	245652 01
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANPOLIPAST-0003 Polipast manual Taller EDAR Llanereres (SAN-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAR-I
3	Número sèrie	40624
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANPOLIPAST-0004 Polipast i carro Sala manteniment (Taller) EDAR Llanereres (SAN-12)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-M
3	Número sèrie	051 4149
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANPOLIPAST-0005 Polipast auxiliar Taller EDAR Llanereres (SAN-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	15102523
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANPOLIPAST-0006 Polipast electric Taller EDAR Llanereres (SAN-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	PCC-300 600
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	300,00

SANPOLIPAST-0007 Polipast electric Sala de Bufants (SAN-20)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	PECP

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	PEC2205155
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANPOLIPAST -0008 Polipast electric Taller EDAR Llaveneres (SAN-21)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-1604U
3	Número sèrie	201-28006
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

SANPONT-0002 Pont Grua Deshidratació EDAR Llaveneres (SAN-10)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	CXT20410020P15FALOF
3	Número sèrie	HJZ12839 761213 5
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANVARIADOR-0011 Variador tambor centrífuga nº 2

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	Power Electronics
2	Model	SD507542
3	Número sèrie	5501715050C
4	Potència (kW)	0,00



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE MATARÓ

MATAGITADOR-0008 Agitador diposit tampo fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4650.492
3	Número sèrie	2440007 / 125805SF
4	Potència (kW)	5,50

MATAGITADOR-0009 Agitador SCABA Digestor 1

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1MA7113-4BA69-ZR21
3	Número sèrie	C36293101/039
4	Potència (kW)	3,60

MATAGITADOR-0016 Agitador espessidor fangs mixtes

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4.640.410
3	Número sèrie	0250204
4	Potència (kW)	2,50

MATAGITADOR-0019 Agitador submergible diposit tampo

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4650.492
3	Número sèrie	2440007 / 125805SF
4	Potència (kW)	5,50

MATBOMBA-0004 Bomba 1 Font de Sortida

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-CB1,5-PE40-4E-EX
3	Número sèrie	300799436
4	Potència (kW)	4,40
7	Consum (A)	8,40
5	Cabal (m3/h)	137,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

MATBOMBA-0006 Bomba 1 extraccio de fangs primaris

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-VX.4-PE60-4E-EX
3	Número sèrie	300982783
4	Potència (kW)	6,70
7	Consum (A)	13,60
5	Cabal (m3/h)	132,00
6	Alçada manomètrica (m)	13,50

MATBOMBA-0007 Bomba 1 extraccio de purga o exces RAS 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	SARLIN
2	Model	SV 034 C1
3	Número sèrie	117300
4	Potència (kW)	2,90

MATBOMBA-0008 Bomba 1 recirculació RAS 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1 208 1
3	Número sèrie	115294
4	Potència (kW)	20,00

MATBOMBA-0009 Bomba 1 pou de Buidats 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.110.200.170.4
3	Número sèrie	9817995200000009
4	Potència (kW)	19,00

MATBOMBA-0013 Bomba 2 Font de Sortida

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.80.100.40.4.51D,C,Z
3	Número sèrie	9862605310000164
4	Potència (kW)	4,80
7	Consum (A)	10,10
5	Cabal (m3/h)	184,00
6	Alçada manomètrica (m)	17,30

MATBOMBA-0015 Bomba 3 extracció de fangs primaris

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-VX.4-PE60-4E-EX
3	Número sèrie	301121551
4	Potència (kW)	6,70
7	Consum (A)	13,60
5	Cabal (m3/h)	132,00
6	Alçada manomètrica (m)	13,50

MATBOMBA-0016 Bomba 1 del pou de flotants decantació secundària

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	SV024B H1BP
3	Número sèrie	111790
4	Potència (kW)	2,15

MATBOMBA-0017 Bomba 2 del pou de flotants decantació secundària

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.80.80.22.4.50D.C
3	Número sèrie	96771279
4	Potència (kW)	2,70

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**MATBOMBA-0018 Bomba 2 extraccio de fangs primaris****BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	SLV.100,100,55,4,51D,C
3	Número sèrie	9862603110000071
4	Potència (kW)	6,30
7	Consum (A)	11,20
5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	17,20

MATBOMBA-0019 Bomba 2 extraccio de purga o exces RAS 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SARLIN
2	Model	SV 034 C1
3	Número sèrie	116354
4	Potència (kW)	2,90

MATBOMBA-0020 Bomba 3 extraccio de purga o exces RAS 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SLV 100,100,30,4,50C
3	Número sèrie	9862596700000320
4	Potència (kW)	3,70

MATBOMBA-0021 Bomba 2 recirculacio RAS 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE3-305J-CB2-PE185-6-3J-EX
3	Número sèrie	301031901
4	Potència (kW)	20,20
7	Consum (A)	35,50
5	Cabal (m3/h)	932,40
6	Alçada manomètrica (m)	4,10

MATBOMBA-0022 Bomba 3 recirculacio RAS 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1 208 1
3	Número sèrie	115296
4	Potència (kW)	20,00

MATBOMBA-0025 Bomba reserva EBAR Vilassar de Mar**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	95113683 / 438422
4	Potència (kW)	9,60
7	Consum (A)	17,00
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATBOMBA-0026 Bomba 2 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	438421
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0027 Bomba 3 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	438423
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0028 Bomba 4 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0029 Bomba 2 EBAR Cintet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	486,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

MATBOMBA-0030 Bomba 1 EBAR Cabrera de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CAPRARI
2	Model	KCD300RG+034062N1/1S
3	Número sèrie	637666/1 8590182 05/21
4	Potència (kW)	39,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0031 Bomba 3 EBAR Cabrera de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300-181



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	9610097
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0032 Bomba 2 EBAR Cabrera de Mar
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP2046.2-ME110/S
3	Número sèrie	0027214
4	Potència (kW)	12,70
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0033 Bomba 1 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	XYLEM
2	Model	3315.185
3	Número sèrie	1920012
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0034 Bomba 2 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3356.665
3	Número sèrie	0771173
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0035 Bomba 3 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	OMEGA
2	Model	6C300/500
3	Número sèrie	27004
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0036 Bomba 4 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	OMEGA
2	Model	6C300/500
3	Número sèrie	27003
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATBOMBA-0037 Bomba 5 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3315.185
3	Número sèrie	1920011
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0054 Bomba de cebado DS 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BUSCH
2	Model	SB 0200 D0H0 URXX
3	Número sèrie	BN 10449768 001/2022-03
4	Potència (kW)	1,60

MATBOMBA-0057 Bomba de cebado DS 3
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BUSCH
2	Model	SB 0200 D0H0 URXX
3	Número sèrie	371326
4	Potència (kW)	1,10

MATBOMBA-0062 Bomba 3 pou de Buidats 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.110.200.170.4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	19,00

MATBOMBA-0063 Bomba 2 EBAR Port Mataro
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.185
3	Número sèrie	2210028
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0073 Bomba 6 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0075 Bomba 2 pou de Buidats 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	FLYGT
2	Model	3127-180
3	Número sèrie	0260544
4	Potència (kW)	5,90

MATBOMBA-0076 Bomba 3 pou de Buidats 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127-180
3	Número sèrie	0260088
4	Potència (kW)	5,90

MATBOMBA-0079 Bomba dossificacio cubicontainer a equip de preparacio de Polielectrolit
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S1CBH04120PVTS570UA010S0ES
3	Número sèrie	2014301000
4	Potència (kW)	0,11

MATBOMBA-0089 Bomba 3 EBAR Cintet
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	486,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

MATBOMBA-0091 Bomba 2 pou de Buidats 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.110.200.170.4
3	Número sèrie	9817995200000010
4	Potència (kW)	19,00

MATBOMBA-0092 Bomba 4 EBAR Port Mataro
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3301.180 corba 810
3	Número sèrie	1440002
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0096 Bomba 1 EBAR Cintet
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	486,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6 Alçada manomètrica (m) 5,00

MATBOMBA-0100 Bomba 3 EBAR Port Mataro

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3201.180
3	Número sèrie	0740039
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0111 Bomba de cebado DS 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BUSCH
2	Model	SB 0200 D0H0 URXX
3	Número sèrie	BN 10421445 011 /0221
4	Potència (kW)	1,60

MATBOMBA-0114 Bomba 1 d'escumes i flotants DP

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SLV.80.80.11.4.50D.C
3	Número sèrie	9862597510000303
4	Potència (kW)	1,40
7	Consum (A)	3,10
5	Cabal (m3/h)	58,00
6	Alçada manomètrica (m)	8,10

MATBOMBA-0115 Bomba 2 d'escumes i flotants DP

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE1-80C-VX.3-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	301073554
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

MATBOMBA-0116 Bomba 1 pou de Buidats 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127-180
3	Número sèrie	0260545
4	Potència (kW)	5,90

MATBOMBA-0118 Bomba 1 EBAR Port Mataro

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.185
3	Número sèrie	2210029
4	Potència (kW)	22,00



5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0122		Bomba 1 de fangs mono
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	PROTECH
2	Model	KL50R 68,4
3	Número sèrie	960159/2020
4	Potència (kW)	11,00

MATBOMBA-0123		Bomba 2 de fangs mono
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	PROTECH
2	Model	H50 64,4
3	Número sèrie	960158/2020
4	Potència (kW)	11,00

MATBOMBA-0124		Bomba 3 de fangs mono
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	PROTECH
2	Model	H50 64,4
3	Número sèrie	960160/2020
4	Potència (kW)	11,00

MATBOMBA-0128		Bomba reserva EB Port (disconnectada)
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3201.180
3	Número sèrie	0360090
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0129		Bomba reserva EB Cabrera
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3300-181
3	Número sèrie	9610098
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0130		Bomba de recirculació
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	EBARA
2	Model	IPCDXL/I 90/10 IE3
3	Número sèrie	16151080041
4	Potència (kW)	0,75

MATBOMBA-0131		Bomba dosificadora
BOMBES		Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	TEKNA EVO
2	Model	AKS 603
3	Número sèrie	AK603NHP0000
4	Potència (kW)	0,02

MATBOMBA-0140 Bomba recirculacio diposit aigua clorada 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	DAMOVA
2	Model	MCC-25/125E
3	Número sèrie	B09-014
4	Potència (kW)	0,40

MATBOMBA-0141 Bomba 4 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-150E-CB1.3-PE90_4E-EX
3	Número sèrie	300941663
4	Potència (kW)	9,90
7	Consum (A)	18,10
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0142 Bomba 1 del pou de flotants decantacio secundaria

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SLV.80.80.11.4.50D.C.Z
3	Número sèrie	9862597510000303
4	Potència (kW)	1,40
5	Cabal (m3/h)	58,00
6	Alçada manomètrica (m)	8,10

MATBOMBA-0143 Bomba 2 del pou de flotants decantacio secundaria

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PEI-80C-CB1.3-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300949576
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	149,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,30

MATBOMBA-0144 Bomba 1 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-150E-CB1,3-PE90_4E-EX
3	Número sèrie	300986143
4	Potència (kW)	9,90
7	Consum (A)	18,10
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATBOMBA-0145		Bomba 2 pou de Buidats 1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE3-200G-CB1,2-PE185_4G-EX
3	Número sèrie	301013011
4	Potència (kW)	20,00
7	Consum (A)	36,90
5	Cabal (m3/h)	598,00
6	Alçada manomètrica (m)	27,80
MATBOMBA-0146		Bomba 2 d'escumes i flotants DP
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE1-80C-VX.3-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	301073554
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	82,80
6	Alçada manomètrica (m)	8,90
MATBOMBA-0147		Bomba 1 Espessidor a fangs mixtes
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	ALBOSA
2	Model	NOY MON Z36K 6BAR 08/23 RPM332
3	Número sèrie	4385338/02
4	Potència (kW)	5,50
7	Consum (A)	10,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00
MATBOMBA-0148		Bomba 1 extraccio de purga o exces RAS 2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE1-100C-VX1-PE29 EX
3	Número sèrie	301218559
4	Potència (kW)	3,40
7	Consum (A)	6,40
5	Cabal (m3/h)	104,50
6	Alçada manomètrica (m)	10,30
MATBOMBA-0149		Bomba 2 EBAR Vilassar de Mar
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-150E-CB1,3-PE90-4E-EX
3	Número sèrie	301194338
4	Potència (kW)	9,90
7	Consum (A)	18,10
5	Cabal (m3/h)	304,00
6	Alçada manomètrica (m)	19,50



MATCARRO-0001 Carro Bombament aigua industrial 1 (costat mar) EDAR Mataro (MAT-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0002 Carro Bombament aigua industrial 2 (costat muntanya) EDAR Mataro (MAT-55)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0003 Carro Sala Bombes Mono EDAR Mataro (MAT-70)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	308376/10
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0004 Carro Taller EDAR Mataro (MAT-01)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATCARRO-0005 Carro RAS 2 EDAR Mataro (MAT-50)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	308565/05
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATCARRO-0006 Carro Premsa Rotopass EDAR Mataro (MAT-12)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0007 Carro Pou Buidats 1 EDAR Mataro (MAT-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0008 Carro fangs primaris RAS 1 EDAR Mataro (MAT-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	293347 01
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0009 Carro fangs secundaris RAS2 EDAR Mataro (MAT-54)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATCARRO-0010 Carro blau Pou Buidats 2 EDAR Mataro (MAT-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0011 Carro Taller 2 EDAR Mataro (MAT-51)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATCARRO-0012 Carro Taller 3 EDAR Mataro (MAT-69)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	308639/01
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0015 Carro EB Cabrera de Mar (MAT-36)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	10133
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATCARRO-0016 Carro Contenidors EB Port Mataro (MAT-59)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

MATCARRO-0017 Carro Bombes EB Port Mataro (MAT-58)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	JAGUAR
2	Model	
3	Número sèrie	020629
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

MATCARRO-0018 Carro EB Cintet (MAT-66)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	303591-13
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0019 Carro EB Vilassar (MAT-56)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0020 Carro Pou Escumes i Flotants Primaris EDAR Mataro (MAT-72)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	C.A.K.
3	Número sèrie	210454
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0021 Carro bombes recirculacio digestio EDAR Mataro (MAT-73)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	C.A.K.
3	Número sèrie	211315
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0022 Carro EDAR Orrius (MAT-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	JAGUAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCULLERA-0001 Cullera Bivalva EB Port Mataro (MAT-28)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	ABK3-2005U
3	Número sèrie	A3 6843
4	Càrrega màxima (kg)	300,00

MATELECTROGEN-0001 Grup Electrogen EBAR Pryca

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	SX 9015 TE
3	Número sèrie	
4	Potència (kVA)	9,00

MATELECTROGEN-0002 Grup Electrogen portatil de 130 KVA Serveis EDAR Mataro

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMJ135 AUT MP10
3	Número sèrie	813119



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kVA) 130,00

MATELECTROGEN-0003 Grup Electrogen portatil de 200 KVA Serveis EDAR Mataro

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	R200K
3	Número sèrie	
4	Potència (kVA)	200,00

MATELECTROGEN-0005 Grup Electrogen EBAR Cabrera de Mar

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J220K
3	Número sèrie	J220K08008238
4	Potència (kVA)	220,00

MATELECTROGEN-0006 Grup Electrogen EBAR Port Mataro

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	HIMOINSA
2	Model	HIW-450 STD450KVA1500/G
3	Número sèrie	0310004363
4	Potència (kVA)	450,00

MATEXTINTOR-0001 EXTINTOR 1 5Kgs CO2 (218519 EBAR CABRERA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	218.519,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2006
5	Data alta	01/09/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/09/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0002 EXTINTOR 2 5Kgs CO2 (31659 EBAR CABRERA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	31.659,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0003 Extintor Sala bombes entrada EBAR PORT MATARO

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.065.852,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Data fabricació	01/01/2005
5	Data alta	01/01/2005
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2025
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0004 Extintor Alta tensió EBAR PORT MATARo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.481,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0005 Extintor Sala bombes al costat bombes EBAR PORT MATARo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.288.424,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/03/2027
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0006 Extintor Cintet (1266997 EBAR CINTET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.266.997,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2006
5	Data alta	01/05/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/05/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0007 Extintor BOMBES CABRERA CCM (215674 EBAR CABRERA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	215.674,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	08/07/2022



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/05/2007

MATEXTINTOR-0008 Extintor 3 (10618) (84539 EBAR PRYCA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	84.539,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2015
5	Data alta	01/03/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/03/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0009 Extintor 1 (173900) (3708052 EBAR PRYCA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.708.052,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/03/2012
5	Data alta	01/03/2012
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/03/2032
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0010 Extintor 2 (24526) (263579 EBAR PRYCA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	263.579,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0011 Extintor Sala bombes (4169 EBAR VILASSAR)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.169,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2011
5	Data alta	01/02/2011
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



10 Data darrer retimbrat 15/08/2011

MATEXTINTOR-0012 Extintor CCM (104643 EBAR VILASSAR)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	104.643,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0013 Extintor Estacio receptora (108328 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	108.328,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

MATEXTINTOR-0014 Extintor Transformadors (866 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	866,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0015 Extintor Barraca (2217 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.217,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATEXTINTOR-0016 Extintor Passadis servidor (oficines assecatge) (75647 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	75.647,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	6 KG
4	Data fabricació	01/01/2023
5	Data alta	01/08/2023
6	Data propera revisió	01/07/2024
7	Data proper retimbrat	01/06/2028
8	Data caducitat	
9	Data darrera revisió	01/07/2023
10	Data darrer retimbrat	01/06/2023

MATEXTINTOR-0017 Extintor Sala CCM1 (1120 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.120,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2009
5	Data alta	01/03/2009
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/03/2029
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0018 Extintor CCM2 Curva PTA. (149134 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	149.134,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2010
5	Data alta	01/04/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/04/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0019 Extintor Sala Calderas (155297 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	155.297,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2002
5	Data alta	01/03/2002
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/03/2022
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0020 Extintor Taller d'operaris (15213 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	15.213,00
---	--------------	-----------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0021 Extintor sotan Digestio (58828 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	58.828,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

MATEXTINTOR-0022 Extintor Entrada EDAR (31224 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	31.224,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

MATEXTINTOR-0023 Extintor CCM Sala tensions 167652 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	167.652,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0024 Extintor sotan Digestio Recirculacio (1281040 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.281.040,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2006

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0025 Extintor pintures i olis (951 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	951,00
2	Tipo	POLVO ABC 43A 233B PD9 GA
3	Pes	9KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0026 Extintor Menjador (144085 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	144.085,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

MATEXTINTOR-0027 Extintor cúpules Digestio (38751 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	38.751,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

MATEXTINTOR-0028 Extintor Sala control sinoptic (33450 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	33.450,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/12/2010
5	Data alta	01/12/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



8	Data caducitat	01/12/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

MATEXTINTOR-0029 Extintor Oficina d'administració (2197 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.197,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/05/2002
5	Data alta	01/05/2002
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2022
8	Data caducitat	01/05/2022
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/12/2007

MATEXTINTOR-0030 Extintor CCM Centrífugues (103609 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	103.609,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2006
5	Data alta	01/04/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/04/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0031 Extintor Laboratori (99107 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	99.107,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0032 Extintor Centrífugues (79987 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	79.987,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATEXTINTOR-0033 Extintor Taller mecanic (347408 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	347.408,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2006
5	Data alta	01/07/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2012

MATEXTINTOR-0034 Extintor taules Digestio (2839 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	2.839,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0035 Extintor CCM Digestio (2188529 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	2.188.529,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2006
5	Data alta	01/09/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/09/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0036 Extintor entrada Digestio (67008 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	67.008,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0037 Extintor CCM RAS 2 (18687 EDAR MATARo)

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	18.687,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/08/2010
5	Data alta	01/08/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/08/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0038 Extintor Oficina SAI (4427 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.427,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2012
5	Data alta	01/04/2012
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/04/2032
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0039 Extintor Servidor (2647 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.647,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5 KG
4	Data fabricació	01/01/2022
5	Data alta	01/01/2022
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2027
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/03/2022

MATEXTINTOR-0040 Extintor COTXE 1535 KHS (67091 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	67.091,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0041 Extintor COTXE 6295 KNY (Manuel Ortiz)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	71.991,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0042 Extintor COTXE 5658 HPF (7779 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.779,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0043 Extintor COTXE 8887 KFH (686195 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	686.195,00
2	Tipo	POLVO ABC 13A-70B
3	Pes	3KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0044 Extintor Torres Viejas (9247 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	9.247,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0045 Extintor sala Bufants (5629 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.629,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

MATEXTINTOR-0046 Extintor Cabina N II (10618 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	10.618,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0047 Extintor Dacia Duster

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.170,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/1937
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0048 Extintor turbines de cogeneracio

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.077.805,00
2	Tipo	Pols ABC
3	Pes	6 kg
4	Data fabricació	01/10/2024
5	Data alta	31/12/2024
6	Data propera revisió	
7	Data proper retimbrat	
8	Data caducitat	
9	Data darrera revisió	01/12/2024
10	Data darrer retimbrat	

MATGRUA-0001 Pont Grua Sala Bufants EDAR Mataro (MAT-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VINCA
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATGRUA-0002 Pont Grua Sala Deshidratacio EDAR Mataro (MAT-35)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	203292
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATHIDRAULIC-0004 Grup hidraulic comporta descarrega sitja 2
GRUPHIDR Característiques tècniques Grups Oleohidràulics

1	Marca	SUTEC
2	Model	CENTRAL HIDRAULICA 10CV
3	Número sèrie	845000000
4	Potència (kW)	7,30

MATMICROTURBINA-0001 Microturbina 1
MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9025
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0002 Microturbina 2
MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9028
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0003 Microturbina 3
MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9020
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0004 Microturbina 4
MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9024
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0005 Microturbina 5
MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9538
4	Potència (kVA)	65,00

MATMOTOR-0001 Motor bol Centrifuga 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA250SMA-4
3	Número sèrie	3GV1210898144001
4	Potència (kW)	55,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATMOTOR-0003		Motor electric
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA 355SMA 4/6B3
3	Número sèrie	3308033
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0004		Motor electric
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA 355SMA 4/6B3
3	Número sèrie	3308032
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0005		Motor bol Centrifuga 2
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	MBT250M-4
3	Número sèrie	2922P1119/1
4	Potència (kW)	55,00
MATMOTOR-0007		Motor bufant biològic reserva
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA315MLA 4 B3
3	Número sèrie	8309210
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0008		Motor electric
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA315MLA 4 B3
3	Número sèrie	3385922
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0023		Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/10.001
4	Potència (kW)	0,14
MATMOTOR-0038		Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/11.003
4	Potència (kW)	0,14
MATMOTOR-0040		Motor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/06 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0041 Motor bufant pretractament 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ALCONZA
2	Model	D-180M-2
3	Número sèrie	1738159
4	Potència (kW)	30,00

MATMOTOR-0042 Motor bufant pretractament 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ALCONZA
2	Model	D-180M-2
3	Número sèrie	1738158
4	Potència (kW)	30,00

MATMOTOR-0047 Motor (400V, 2,3A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	022
3	Número sèrie	J5721/02
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0048 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/05 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0051 Motorreductor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	ST14
3	Número sèrie	14L02898 001
4	Potència (kW)	0,90

MATMOTOR-0052 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/06 003
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0060 Motor DS 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	IE1-MSE90L-4
3	Número sèrie	2004325162
4	Potència (kW)	1,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATMOTOR-0062		Motor DS 3
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	CEMER
2	Model	IE1-MSE90L-4
3	Número sèrie	2016128090
4	Potència (kW)	1,50
MATMOTOR-0064		Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/11.001
4	Potència (kW)	0,14
MATMOTOR-0065		Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/11.002
4	Potència (kW)	0,14
MATMOTOR-0066		Motor Taula espessidora 1
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	NORD
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75
MATMOTOR-0068		Motor Taula espessidora 2
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	NORD
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75
MATMOTOR-0071		Motor bol Centrifuga 3
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	TEE
2	Model	OU250040-400
3	Número sèrie	349984 9E
4	Potència (kW)	55,00
MATMOTOR-0078		Motor comporta bypass reixes
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 70-4/80
3	Número sèrie	3606MM56370
4	Potència (kW)	0,37
MATMOTOR-0081		Motor de bomba 1 de fangs mono
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M3-4

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

3	Número sèrie	031683-19 161
4	Potència (kW)	11,00

MATMOTOR-0082 Motor de bomba 2 de fangs mono

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M3-4
3	Número sèrie	032107-33 1336
4	Potència (kW)	11,00

MATMOTOR-0083 Motor de bomba 3 de fangs mono

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M3-4
3	Número sèrie	0119071128251
4	Potència (kW)	11,00

MATMOTOR-0084 Motor del cargol 1 de descarrega de la sitja 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	5200009958093000
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0085 Motor del cargol 2 de descarrega de la sitja 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	520000995809300-7
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0086 Motor del cargol 1 de descarrega de la sitja 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0087 Motor del cargol 2 de descarrega de la sitja 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0088 Motor reixa de desbast 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ROSSI MOTORI
2	Model	HF80C4B5
3	Número sèrie	3/03
4	Potència (kW)	1,10

MATMOTOR-0089 Motor reixa de desbast 2



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELVEM
2	Model	T90S-4 6T3 B14
3	Número sèrie	206/6/24
4	Potència (kW)	1,10

MATMOTOR-0090 Motor premsa de desbast

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MSL100LA-4
3	Número sèrie	1508063779
4	Potència (kW)	2,20

MATMOTOR-0091 Motor comporta entrada Reixa 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 71-4/80
3	Número sèrie	1703MM30470
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0092 Motor comporta entrada Reixa 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 71-4/80
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0093 Motor comporta sortida Reixa 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 70-4/80
3	Número sèrie	1703MM30450
4	Potència (kW)	0,37

MATMOTOR-0094 Motor comporta sortida Reixa 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 70-4/80
3	Número sèrie	1703MM30451
4	Potència (kW)	0,37

MATMOTOR-0096 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/06 002
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0097 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/08 001

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 0,14

MATMOTOR-0098 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73348/09 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0099 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 006
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0100 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0101 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 003
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0102 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 004
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0103 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 002
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0104 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 005
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0106 Motor agitador preparador poli 2

MOTORS Característiques tècniques Motors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	PUJOL MUNTALÀ
2	Model	80-4
3	Número sèrie	3604082020-81358028
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0107 Motor agitador preparador poli 3
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM80NV4
3	Número sèrie	50711209F
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0108 Motor bomba 1 alimentacio fangs a centrifugues
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112MH/4TF
3	Número sèrie	36012081
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0109 Motor bomba 1 del grup de pressio aigua de servei
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AMP132SBB2
3	Número sèrie	1124977 0315
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0111 Motor bomba 1 del grup de pressio cloracio 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132V1-5.5T
3	Número sèrie	2019505572
4	Potència (kW)	5,50

MATMOTOR-0112 Motor bomba 2 del grup de pressio aigua de servei
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AMP132SBB2
3	Número sèrie	1124977 0315
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0114 Motor bomba 2 del grup de pressio cloracio 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132V1-5.5T
3	Número sèrie	2019476066
4	Potència (kW)	5,50

MATMOTOR-0115 Motor bomba 3 alimentacio fangs a centrifugues
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112MP/4TF
3	Número sèrie	36012084
4	Potència (kW)	4,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**MATMOTOR-0116** Motor bomba 3 del grup de pressió aigua de servei**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AMP132SBB2
3	Número sèrie	1124977 0315
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0117 Motor bomba de canya dessorrador 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	TA100L
3	Número sèrie	0602004
4	Potència (kW)	1,50

MATMOTOR-0118 Motor bomba de canya dessorrador 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	TA100L
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,50

MATMOTOR-0125 Motor dessorrador 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	PUJOL MUNTALA
2	Model	LBC 49/10/200-19
3	Número sèrie	3046255100
4	Potència (kW)	0,55

MATMOTOR-0126 Motor premsa de desbast**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	PUJOL MUNTALA
2	Model	QSFA112M4B-41 H
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0128 Motoreductor dessorrador 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	SINCRON
2	Model	1060-XMC-1115
3	Número sèrie	6/1180
4	Potència (kW)	0,25

MATMOTOR-0129 Motorreductor**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/01,001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0130 Motor bomba 2 alimentació fangs a centrifuges**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
---	-------	-----

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	132M-04
3	Número sèrie	1075330150
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0131 Motor Bomba 1 Espessidor a fangs mixtes

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	20FEB23
3	Número sèrie	1080886431
4	Potència (kW)	5,50

MATPOLIPAST-0003 Polipast Taller 1 EDAR Mataro (MAT-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M31016
3	Número sèrie	283015 02
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATPOLIPAST-0005 Polipast Cablestany Traster 2 EDAR Mataro (MAT-10)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	T-13 CABLE
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.500,00

MATPOLIPAST-0006 Polipast fangs primaris RAS 1 EDAR Mataro (MAT-65)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATPOLIPAST-0007 Polipast electric i carro Digestors EDAR Mataro (MAT-20)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AUSIÓ
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0008 Polipast Cablestany Traster 3 EDAR Mataro (MAT-32)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	T-13 CABLE
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.500,00

MATPOLIPAST-0009 Polipast auxiliar Pou Buidats Nou EDAR Mataro (MAT-33)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	500265
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATPOLIPAST-0010 Polipast electric Taller EDAR Mataro (MAT-40)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	CLX05C041050
3	Número sèrie	1448109490
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0011 Polipast Taller EDAR Mataro (MAT-52)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M31016
3	Número sèrie	60993
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATPOLIPAST-0012 Polipast furgoneta EDAR Mataro (MAT-60)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11005
3	Número sèrie	292702 01
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0013 Polipast Taller 3 EDAR Mataro (MAT-61)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11005
3	Número sèrie	294505 02
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0014 Polipast Taller 4 EDAR Mataro (MAT-64)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	294505/02
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0017 Polipast electric i carro EB Pryca (MAT-29)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-2504U
3	Número sèrie	A3 6617
4	Càrrega màxima (kg)	2.500,00

MATPOLIPAST-0018 Polipast EB Vilassar (MAT-31)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	HIDRAT
2	Model	VL2-504-B1
3	Número sèrie	02439500 02008
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0019 Polipast EB Cintet (MAT-06)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AUSIÓ
2	Model	GCH250/NF 1 BM



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	6CH2050
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0020 Polipast fangs secundaris RAS2 EDAR Mataro (MAT-16)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATPOLIPAST-0021 Polipast RAS 2 EDAR Mataro (MAT-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	283015 01
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATPOLIPAST-0023 Polipast i carro EB Cabrera de Mar (MAT-30)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-2004U
3	Número sèrie	201-7560
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0024 Polipast Taller EDAR Mataro (MAT-13)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	TRALIFT 2 1
3	Número sèrie	1503439
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATPOLIPAST-0025 Polipast Bombes EB Port Mataro (MAT-67)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-2005D
3	Número sèrie	A3 6546
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0026 Polipast elevacio Bomba 2 EB Cabrera de Mar (MAT-41)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11005
3	Número sèrie	278182 21
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0027 Polipast Taller EDAR Mataro (MAT-71)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PMC2103346
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0028 Polipast fangs primaris RAS 1 EDAR Mataro (MAT-65b)



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	P.A.K.
3	Número sèrie	201589
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0029 Polipast fangs secundaris RAS2 EDAR Mataro (MAT-16)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	P.A.K.
3	Número sèrie	190787
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0030 Conjunt polipast i carro electric EB Port (MAT-74)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	A3-6843
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATREDUCTOR-0048 Conjunt reductor translacio principal 1

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	K86R62 DT71D4
3	Número sèrie	2101579702.0001.96
4	Potència (kW)	0,37

MATREDUCTOR-0049 Conjunt reductor translacio principal 2

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	K86R62 DT71D4
3	Número sèrie	2101579702.0002.96
4	Potència (kW)	0,37

MATREDUCTOR-0050 Conjunt reductor translacio principal 3

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	K86R62 DT71D4
3	Número sèrie	2101579702.0003.96
4	Potència (kW)	0,37

MATREDUCTOR-0051 Conjunt reductor translacio secundaria 1

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	R73R42 DT63L4
3	Número sèrie	2101579703.0001.96
4	Potència (kW)	0,25

MATREDUCTOR-0052 Conjunt reductor translacio secundaria 2

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	R73R42 DT63L4
3	Número sèrie	2101579703.0002.96



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 0,25

MATREDUCTOR-0053 Conjunt reductor translacio secundaria 3

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	R73R42 DT63L4
3	Número sèrie	2101579703.0003.96
4	Potència (kW)	0,25

MATREDUCTOR-0073 Reductor Bomba 1 Espessidor a fangs mixtes

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	672,1FIEC132K
3	Número sèrie	203817106-1000
4	Potència (kW)	0,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**DADES EQUIPS TÈCNICS EDAR ÒRRIUS****ORRBOMBA-0001****Bomba 1 entrada****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0830,186-S13_4STD-400V/50D
3	Número sèrie	301046718
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

ORRBOMBA-0002**Bomba Reserva pou entrada EDAR Orrius****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS AS0830.186-S13/4
3	Número sèrie	0374386
4	Potència (kW)	1,90

ORRBOMBA-0003**Bomba de fangs a sitja****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	
2	Model	ERT-PF-65
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

ORRBOMBA-0004**Grup hidraulic premsa desbast****GRUPHIDR****Característiques tècniques Grups Oleohidràulics**

1	Marca	ABS
2	Model	PHA-150/300
3	Número sèrie	117403
4	Potència (kW)	1,50

ORRBOMBA-0005**Bomba 2 entrada****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0830,186-S13 4STD-400V/50D
3	Número sèrie	301162230
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	3,60
5	Cabal (m3/h)	45,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,80

ORRBOMBA-0006**Bomba pressio aigua potable (p.max 10 bar)****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MASCONTROL
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	2,20

ORREXTINTOR-0001**Extintor 43375 Cambra pintures (731632 EDAR ORRIUS)**

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	731.632,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

ORREXTINTOR-0002 Extintor 4616 CCM (19952 EDAR ORRIUS)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.952,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

ORMOTOR-0001 Motor Bufant 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	IEC/EN60034 112MIMB3
3	Número sèrie	1606/75835164-023
4	Potència (kW)	4,00

ORMOTOR-0002 Motor Bufant 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	IEC/EN60034-1
3	Número sèrie	2220607004
4	Potència (kW)	4,00

ORMOTOR-0004 Motor Mamut**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	EMG
2	Model	90/4
3	Número sèrie	23A53088
4	Potència (kW)	1,60

ORRPOLIPAST-0001 Polipast EDAR Orrius (MAT-63)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11006
3	Número sèrie	295319 03
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ORRVEHICULADOR-0001 Vehiculador

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4410.01
3	Número sèrie	8911018
4	Potència (kW)	0,90



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



DADES EQUIPS TÈCNICS EDAR ST DANIEL

SDABOMBA-0001 Bomba de Recirculacio externa de fangs 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530187
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0002 Bomba de Recirculacio externa de fangs 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	2070319
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0003 Bomba de Purga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530779
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0004 Bomba de sobrenedants

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530781
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0005 Bomba Recirculacio Interna 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530776
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0006 Bomba Recirculacio Interna 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530780
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0007 Bomba 2 Entrada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3057.181 264
3	Número sèrie	1730314
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0013 Bomba 1 Entrada



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160-272
3	Número sèrie	1780388
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0014 Bomba 3 Entrada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160-272
3	Número sèrie	1850048
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0015 Bomba de reserva Entrada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160-272
3	Número sèrie	2080423
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0016 Bomba 1 del Rizocompostatge

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN 5-6L
3	Número sèrie	319859
4	Potència (kW)	0,75

SDABOMBA-0017 Bomba 2 del Rizocompostatge

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN 5-6L
3	Número sèrie	319860
4	Potència (kW)	0,75

SDAEXTINTOR-0001 Extintor Oficina

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	8.558,00
2	Tipo	POLVO ABC 43A 233B PD9 GA
3	Pes	9KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAEXTINTOR-0002 Extintor Quadre Electric

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	64.114,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAEXTINTOR-0003 Extintor Bufants
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	80.351,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAEXTINTOR-0004 Extintor Taller
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	68.939,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAMOTOR-0006 Motor Bufant 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	MA132S1-2
3	Número sèrie	0614ME8701012
4	Potència (kW)	5,50

SDAMOTOR-0007 Motor Bufant 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	MA132S1-2
3	Número sèrie	0514ME8501152
4	Potència (kW)	5,50

SDAMOTOR-0008 Motor Bufant 3
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	MA132S1-2
3	Número sèrie	0515ME8501166
4	Potència (kW)	5,50

SDAMOTOR-0010 Motoreductor Decantador 1

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	ESTRUAGUA
2	Model	KKC40/63P
3	Número sèrie	1508649
4	Potència (kW)	0,17

SDAMOTOR-0011 Motoreductor Decantador 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	ESTRUAGUA
2	Model	KKC40/63P
3	Número sèrie	1508647
4	Potència (kW)	0,17

SDAPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaiques EDAR Sant Daniel**P_SOLARS** Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	TRINASOLAR
2	Model:	TSM-DE17M
3	Potència Nominal (kW):	20,00
4	Potència Pic (kWp):	27,10
5	Nº plaques:	60,00

SDAPOLI-0001 Ternal electric + Braç manual EDAR Sant Daniel (PIN-33)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	051 7223
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SDAPOLIPAST-0002 Polipast i carro manual EDAR Sant Daniel (PIN-35)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	151357
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SDAPOLIPAST-0003 Polipast i carro manual EDAR Sant Daniel (PIN-34)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	151339
4	Càrrega màxima (kg)	500,00



DADES EQUIPS TÈCNICS EDAR ST GENÍS PALAFOLLS

SGPBOMBA-0001 Bomba 1 de Fangs a Deshidratacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLACKMER
2	Model	AX40 ST GL NR
3	Número sèrie	612728
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0002 Bomba 2 de Fangs a Deshidratacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLACKMER
2	Model	AX40 ST GL NR
3	Número sèrie	612727
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0003 Bomba 1 de purga Decantador lamelar 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	UNILIFT AP35.40.06.3V
3	Número sèrie	FZR18934567
4	Potència (kW)	1,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0004 Bomba 2 de purga Decantador lamelar 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	UNILIFT AP35.40.06.3V
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0005 Bomba 1 de cargol helicoidal de poli

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	GH
3	Número sèrie	C3 22018/04
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0006 Bomba 2 de cargol helicoidal de poli

BOMBES Característiques tècniques Bombes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	MONO
2	Model	GH
3	Número sèrie	C3 22018/05
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0007 Bomba 1 pou d'entrada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE-1-100C.CB1.4-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300195684
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0008 Bomba 2 pou d'entrada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE-1-100C.CB1.4-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300195683
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPCARGOL-0002 Cargol transportador de fangs a centrifuga
CARGOLS Característiques tècniques Cargols

1	Marca	NUTECO
2	Model	TF220
3	Número sèrie	370801
4	Potència (kW)	1.1

SGPEXTINTOR-0001 Extintor Edifici de Control
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	257.329,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2023
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

SGPEXTINTOR-0002 Extintor Sala Quadres Electric
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	24.806,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2009
5	Data alta	01/01/2009

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2009

SGPMOTOR-0001 Motor Rototamis
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS 802-4 B5
3	Número sèrie	17030940601
4	Potència (kW)	0,75

SGPMOTOR-0002 Motor Cargol Compactador
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS 802-4 B5
3	Número sèrie	17030940610
4	Potència (kW)	0,75

SGPMOTOR-0003 Motor Bomba 2 de fangs a deshidratació
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK100L/40
3	Número sèrie	NM 2408335063.01
4	Potència (kW)	0,00

SGPMOTOR-0004 Motor Bomba 1 de fangs a deshidratació
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK100L/40
3	Número sèrie	NM 2408335063.00
4	Potència (kW)	0,00

SGPMOTOR-0005 Motor Biodisc 1.1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 80L/4
3	Número sèrie	2407460657.01
4	Potència (kW)	0,75

SGPMOTOR-0006 Motor Biodisc 1.2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 90 S/4
3	Número sèrie	2407467908.00
4	Potència (kW)	1,10

SGPMOTOR-0007 Motor Biodisc 2.1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 80 L/4 33712100
3	Número sèrie	2407460657.00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 0,75

SGPMOTOR-0008 Motor Biodisc 2.2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 90 S/4 34213300
3	Número sèrie	2407467908.01
4	Potència (kW)	1,10

SGPMOTOR-0009 Motor Principal Centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 132 SB-2
3	Número sèrie	80813PO 978/005
4	Potència (kW)	7,50

SGPMOTOR-0010 Motor Rascador Centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN63B4
3	Número sèrie	475197
4	Potència (kW)	0,18

SGPMOTOR-0014 Motor Bomba Poli 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	T7 1B4
3	Número sèrie	08-5388502
4	Potència (kW)	0,37

SGPMOTOR-0015 Motor Bomba Poli 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	T71 B4
3	Número sèrie	08-5402284
4	Potència (kW)	0,37

SGPPOLI-0001 Carro manual Pou bombes entrada EDAR Sant Genis (SPT-40)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	9083568
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SGPPOLI-0002 Polipast Pou bombes EDAR Sant Genis (SPT-41)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	0822575
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SGPPOLI-0003 Polipast electric Pou bombes EDAR Sant Genis (SPT-42)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-208-U
3	Número sèrie	A051 7619
4	Càrrega màxima (kg)	250,00

SGPPOLI-0005 Ternal manual Pretractament EDAR Sant Genis (SPT-39)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	229866 01
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SGPREDUCTOR-0001 Reductor Rototamis

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	TRAITEC
2	Model	KPFC63CII5ESTD
3	Número sèrie	2501
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0002 Reductor Cargol Compactador

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	TRAITEC
2	Model	KMFC83C115ESTND754E2
3	Número sèrie	4170
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0003 Reductor Bomba 1 de fangs a deshidratacio

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	35V-F-100 L/40
3	Número sèrie	560840557300 02
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0004 Reductor Bomba 2 de fangs a deshidratacio

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	35V-F-100 L/40
3	Número sèrie	560840557300 01
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0005 Reductor Biodisc 1.1

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 5382A GB80 L4
3	Número sèrie	100832684700 2
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0006 Reductor Biodisc 1.2

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 6382 AGB 90 S/4
3	Número sèrie	100832683300 1
4	Potència (kW)	0,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

SGPREDUCTOR-0007 Reductor Biodisc 2.1
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca NORD
2 Model SK 5382A GB80 L4
3 Número sèrie 100832684700 1
4 Potència (kW) 0,00

SGPREDUCTOR-0008 Reductor Biodisc 2.2
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca NORD
2 Model SK 6382 AGB 90 S/4
3 Número sèrie 100832683300 2
4 Potència (kW) 0,00

SGPREDUCTOR-0009 Reductor Rascador Centrifuga
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca BONFIGLIOLI
2 Model VF44F1P63B5
3 Número sèrie 475791/1
4 Potència (kW) 0,00

SGPREDUCTOR-0012 Reductor Bomba Poli 1
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model H 041 F R
3 Número sèrie 5389195
4 Potència (kW) 0,00

SGPREDUCTOR-0013 Reductor Bomba Poli 2
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model H 041 F R
3 Número sèrie 5402211
4 Potència (kW) 0,00



DADES EQUIPS TÈCNIS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE ST POL

SPMBOMBA-0001 Bomba 1 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE4-206J-CB2-PE300_4J-STD
3	Número sèrie	300453300
4	Potència (kW)	32,10
5	Cabal (m3/h)	396,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0002 Bomba 2 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE4-200G-CB1.3-PE160_4G-EX
3	Número sèrie	300456851
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	144,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0003 Bomba 3 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE3-100G-CB1.3-PE160_4G-EX
3	Número sèrie	300268620
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	144,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0004 Bomba 4 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE3-100G-CB1.3-PE160_4G-EX
3	Número sèrie	300428205
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	144,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0005 Bomba 1 EBAR Mirador

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3.127.181
3	Número sèrie	1030313
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	245,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

SPMBOMBA-0006 Bomba 2 EBAR Mirador

BOMBES Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

1	Marca	FLYGT
2	Model	3.127.181
3	Número sèrie	0831016
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	245,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

SPMBOMBA-0007 Bomba 3 EBAR Mirador
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3.127.181
3	Número sèrie	0831017
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	245,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

SPMBOMBA-0022 Bomba 1 aigua serveis
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	CR20-A5A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	A96500511 P31302
4	Potència (kW)	5,50

SPMBOMBA-0023 Bomba 2 aigua serveis
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	CR20-A5A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	A96500511 P31643
4	Potència (kW)	5,50

SPMBOMBA-0025 Bomba dossificacio de poli liquid
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S1BAH07042PVTS100M000
3	Número sèrie	20140304143
4	Potència (kW)	0,12

SPMBOMBA-0026 Bomba 1 aigua clorada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH405B
3	Número sèrie	2016498365
4	Potència (kW)	1,10

SPMBOMBA-0027 Bomba 2 aigua clorada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH405B
3	Número sèrie	2016522025
4	Potència (kW)	1,10

SPMBOMBA-0028 Bomba de recirculacio aigua clorada



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MPCM 21/A
3	Número sèrie	2018286997
4	Potència (kW)	0,55

SPMBOMBA-0033 Bomba extractora de sorres 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.130-S13_4STD-400V/50D
3	Número sèrie	301010983
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	3,60
5	Cabal (m3/h)	37,80
6	Alçada manomètrica (m)	5,20

SPMCARRO-0002 Carro Pretractament EDAR Sant Pol (SPT-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMCARRO-0003 Carro Sala Recirculacio EDAR Sant Pol (SPT-04)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	CEMVISA
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMCARRO-0004 Carro Bombes de Buidats EDAR Sant Pol (SPT-05)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMCARRO-0006 Carro manual Taller EDAR Sant Pol (SPT-24)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMCARRO-0007 Carro manual Bombes Buidats EDAR Sant Pol (SPT-53)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMCARRO-0008 Carro manual Sala Recirculacio EDAR Sant Pol (SPT-57)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
---	-------	---------

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMEPR-0002		Grup electrogen EB Emissari
G_ELECTROG		Característiques tècniques Grups Electrogens
1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMK1644TE110
3	Número sèrie	803691
4	Potència (kVA)	115,00

SPMEXTINTOR-0001		Extintor EB Emissari
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	2.712,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2011

SPMEXTINTOR-0002		Extintor Estacio Transformadora
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	118.901,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6G 43A 233B Alta Eficacia Apto 50000V
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SPMEXTINTOR-0003		Extintor Taller
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	1.262,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

SPMEXTINTOR-0004		Extintor Sala Recirculacio
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	395.805,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/12/2006
5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

SPMEXTINTOR-0005 Extintor Oficines

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	63.451,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SPMEXTINTOR-0006 Extintor Sala Bufants

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	552.229,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2001
5	Data alta	01/12/2001
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/12/2021
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0007 Extintor CCM

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	28.678,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/08/2007
5	Data alta	01/08/2007
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/08/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0008 Extintor Centrifuga

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	151.907,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2002

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/02/2002
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/02/2022
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0009 Extintor Pretractament
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	13.796,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0011 Extintor Cotxe 0864HGH (Kangoo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.960,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2011

SPMGRUA-0001 Pont grua translacio manual Sala Bufants EDAR Sant Pol (SPT-50)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	4615
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMMOTOR-0007 Motor Traslacio Pont Dessorrador 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELVEM
2	Model	6T180A8
3	Número sèrie	2203098
4	Potència (kW)	0,18

SPMMOTOR-0012 Motor principal centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 200 NLA4
3	Número sèrie	CSN00-109165
4	Potència (kW)	30,00



SPMMOTOR-0013 Motor Bomba Recirculacio 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1 LA7133-6AA16
3	Número sèrie	E9911/6052.18 05 002
4	Potència (kW)	4,00

SPMMOTOR-0014 Motor Bomba Recirculacio 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1 LA7133-6AA10
3	Número sèrie	0011407-0120-0009
4	Potència (kW)	4,60

SPMMOTOR-0015 Motor Bomba Recirculacio 3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1 LA7133-6AA10
3	Número sèrie	0011407-0120-0010
4	Potència (kW)	4,00

SPMMOTOR-0017 Motor bomba 1 de fangs espessits

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SPAGGIARI
2	Model	T80C2
3	Número sèrie	90/36132
4	Potència (kW)	1,50

SPMMOTOR-0018 Motor bomba 2 de fangs espessits

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SPAGGIARI
2	Model	T80C2
3	Número sèrie	00/45813
4	Potència (kW)	1,50

SPMMOTOR-0022 Motor Bomba Poli 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	
3	Número sèrie	MU71P14-4 MK129198-S
4	Potència (kW)	0,55

SPMMOTOR-0023 Motor Bomba Poli 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,55

SPMMOTOR-0026 Motor Cargol Fangs Deshidratats

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	



3	Número sèrie	MU71P14-4 MK129057-S
4	Potència (kW)	0,37

SPMMOTOR-0027		Motor Bufant N° 1
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	SIEMENS
2	Model	ILA6 253-2AB60
3	Número sèrie	011524003/0400IMB3
4	Potència (kW)	55,00

SPMMOTOR-0028		Motor Bufant N° 2
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	SIEMENS
2	Model	ILA6 253-2AB60
3	Número sèrie	011524002/0400IMB3
4	Potència (kW)	55,00

SPMMOTOR-0029		Motor Bufant N° 3
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	SIEMENS
2	Model	ILA6 253-2AB60
3	Número sèrie	011524004/0400IMB3
4	Potència (kW)	55,00

SPMMOTOR-0030		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4520MM04828
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0031		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09674
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0032		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09667
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0033		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09672
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0034		Motor comporta automatica
---------------	--	---------------------------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4520MM04827
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0035 Motor comporta automatica

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09669
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0036 Motor Traslacio Pont Dessorrador 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELVEM
2	Model	6SM80A8
3	Número sèrie	1503131029020
4	Potència (kW)	0,18

SPMMOTOR-0037 Motor bomba purga 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112M/4
3	Número sèrie	NM2407523308.51
4	Potència (kW)	4,00

SPMMOTOR-0038 Motor bomba purga 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112M/4
3	Número sèrie	NM2407523308.51
4	Potència (kW)	4,00

SPMPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques edifici deshidratacio EDAR Sant Pol

P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	JKM460M-60HL4
3	Potència Nominal (kW):	10,00
4	Potència Pic (kWp):	10,58
5	Nº plaques:	23,00

SPMPLACASOLAR-0002 Plaques Solars Fotovoltaïques pretractament EDAR Sant Pol

P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	JKM460M-60HL4
3	Potència Nominal (kW):	20,00
4	Potència Pic (kWp):	22,08
5	Nº plaques:	48,00

SPMPOLIPAST-0001 Polipast i carro manual Sala Centrifuga EDAR Sant Pol (SPT-01)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	CEMVISA
---	-------	---------



2	Model	
3	Número sèrie	623
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SPMPOLIPAST-0004 Polipast manual Taller EDAR Sant Pol (SPT-49)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	KM2G1000
3	Número sèrie	23186125744
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMPOLIPAST-0005 Polipast manual Pretractament (taller) EDAR Sant Pol (SPT-48)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	0822495
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMPOLIPAST-0006 Polipast electric del pont grua i carro EB Ppal Emissari Sant Pol (SPT-59)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMPOLIPAST-0007 Polipast electric Bombes Buidats EDAR Sant Pol (SPT-54)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMPOLIPAST-0008 Polipast electric Sala Recirculacio EDAR Sant Pol (SPT-58)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMPONT-0007 Pont Grua EB Ppal Emissari Sant Pol (SPT-09)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

SPMPONT-0008 Pont grua translacio manual Sala Centrifuga EDAR Sant Pol (SPT-55)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMREDUCTOR-0002 Motorreductor compactador de desbast

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	PUJOL MUNTALÀ
2	Model	LPCM-87
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

SPMREDUCTOR-0003 Motorreductor cargol tamissos

MOTORS Característiques tècniques Motors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	MEB
2	Model	2EL080M4B-FA-A0-B79
3	Número sèrie	220090028
4	Potència (kW)	0,55

SPMREDUCTOR-0005 Motorreductor Tamis 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW-USOCOME
2	Model	R67 DT71D6
3	Número sèrie	05.53113770001.0003.00
4	Potència (kW)	0,25

SPMREDUCTOR-0006 Motorreductor Tamis 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67 DRS71S6
3	Número sèrie	95.7686918804.0002.18
4	Potència (kW)	0,25

SPMREDUCTOR-0015 Motorreductor classificador de sorres
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	2382AZDH-71 S/4
3	Número sèrie	1000316947.00-2
4	Potència (kW)	0,25

SPMREDUCTOR-0022 Motorreductor bomba fangs deshidratats a sitja
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BOCKWOLDT
2	Model	5-132S/4DF-SL
3	Número sèrie	6357124
4	Potència (kW)	5,50

SPMTERNAL-0001 Ternal electric i carro manual Sala Bufants EDAR Sant Pol (SPT-51)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KITO CORP
2	Model	KITO ER2-0051-S
3	Número sèrie	22763
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMTERNAL-0002 Ternal electric i carro manual Sala Centrifuga EDAR Sant Pol (SPT-56)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE TEIÀ

TEIBIVALVA-0001 Cullera Bivalva sorrer EDAR Teia (TEI-38)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	CP300
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.250,00

TEIBOMBA-0001 Bomba Fang Espessit nº1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB061AX1R4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0002 Bomba Fang Espessit nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB061AX1R4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0003 Bomba Fang Espessit nº3

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB061AX1R4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0007 Bomba Fangs Primaris nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-VX.1-PE40_2C-EX
3	Número sèrie	300863497
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	55,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

TEIBOMBA-0013 Bomba Recirculacio Fangs nº1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP 2021/M110/6
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	11,00

TEIBOMBA-0014 Bomba Recirculacio Fangs nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP 2021/M110/6
3	Número sèrie	09100107/00564
4	Potència (kW)	11,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIBOMBA-0015 Bomba Recirculacio Fangs nº3
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ABS
2 Model AFP 2021/M110/6
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 11,00

TEIBOMBA-0016 Bomba Purga Fang nº 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ABS
2 Model AS0840.142-S26/2
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 3,40

TEIBOMBA-0017 Bomba Purga Fang nº 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ABS
2 Model AS0840.142-S26/2
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 3,40

TEIBOMBA-0018 Bomba Sobrenedants nº 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ABS
2 Model AS 0840 S26/2D
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 2,20

TEIBOMBA-0019 Bomba Sobrenedants nº 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ABS
2 Model AS 0840 S26/2D
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 2,20

TEIBOMBA-0023 Bomba Aigua Industrial nº1
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca MC ELIAS PUMPS
2 Model SX 35 SERIES
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 9,30

TEIBOMBA-0024 Bomba Aigua Industrial nº2 - component electric
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca ERCOLLE MARELLI
2 Model SG6-42/4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 7,50

TEIBOMBA-0026 Bomba dosificacio polielectrolit nº1 Guinard
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca MONO

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	CB031AC2R3/GCA
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIBOMBA-0027 Bomba dosificacio polielectrolit nº2 Guinard

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB031AC2R3/GCA
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIBOMBA-0028 Bomba dosificacio polielectrolit nº3 Guinard

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB031AC2R3/GCA
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIBOMBA-0029 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1074H1
3	Número sèrie	76646
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	100,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0030 Bomba Reserva Cusi i Camping (n/s 72424)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1074H1
3	Número sèrie	72424
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	100,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0031 Bomba 2 EBAR Cusi

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1.074H1
3	Número sèrie	72423
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	115,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0032 Bomba 1 EBAR Bis Camping Teia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1 074 H1
3	Número sèrie	76645
4	Potència (kW)	7,50

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	378,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0033 Bomba N°1 EB Alella
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	CP3201.180-630
3	Número sèrie	9160140
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0034 Bomba N°2 EB Alella
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	CP3201.180-630
3	Número sèrie	9160141
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0040 Bomba EB Principal N° 72334 En Almacen 2 / 7 / 2017
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	75,00

TEIBOMBA-0041 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	72337
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEIBOMBA-0042 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP205J-CB2 PE750/4-EX
3	Número sèrie	30063972
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEIBOMBA-0043 Bomba N°4 EB Principal
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
---	-------	-----------------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	72333
4	Potència (kW)	75,00

TEIBOMBA-0044 Bomba N°1 EB Premia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	300694913
4	Potència (kW)	6,70
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0045 Bomba N°2 EB Premia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	300655274
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0046 Bomba EB Premia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074L1
3	Número sèrie	72468
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0047 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	N3152.181-264
3	Número sèrie	0930114
4	Potència (kW)	15,00
5	Cabal (m3/h)	50,00
6	Alçada manomètrica (m)	50,00

TEIBOMBA-0048 Bomba N°2 EB Verdaguer

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30046
4	Potència (kW)	54,00

TEIBOMBA-0049 Bomba N°4 EB Verdaguer

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30049



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Potència (kW)	54,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0050 Bomba N°1 EB Verdaguer
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30047
4	Potència (kW)	54,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0051 Bomba N°3 EB Verdaguer
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30048
4	Potència (kW)	54,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0055 Bomba reserva EB Premia
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	300655275
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0057 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	N3152.181-264
3	Número sèrie	0930113
4	Potència (kW)	15,00
5	Cabal (m3/h)	50,00
6	Alçada manomètrica (m)	50,00

TEIBOMBA-0058 Bomba N°3 EB Alella
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	CP3201.180-630
3	Número sèrie	0780047
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00



TEIBOMBA-0060		Bomba Buidats Nº1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.181 437
3	Número sèrie	0770492
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0061		Bomba Buidats Nº2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.181 437
3	Número sèrie	0770586
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0062		Bomba Buidats Nº 3
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.181 437
3	Número sèrie	0770493
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0063		Bomba Reserva EB Cusi i Camping
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1.80.100.75.4
3	Número sèrie	438545
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	115,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0064		Bomba Alimentacio Fangs nº 1 centrifuga 1 Alfa Laval
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	WANGEN
2	Model	KL50S90.0
3	Número sèrie	918178
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0065		Bomba Alimentacio Fangs nº2 centrifuga 1 Alfa Laval
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	WANGEN
2	Model	KL50S90.0
3	Número sèrie	918179
4	Potència (kW)	7,50

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

TEIBOMBA-0066 Bomba Husillo Excentric Alimentacio Polielectrolit Nº1 Alfa Laval

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	WANGEN
2	Model	K20S30.0V4A
3	Número sèrie	918353
4	Potència (kW)	1,10

TEIBOMBA-0067 Bomba Husillo Excentric Alimentacio Polielectrolit Nº2 Alfa Laval

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	WANGEN
2	Model	K20S30.0V4A
3	Número sèrie	918351
4	Potència (kW)	1,10

TEIBOMBA-0073 Bomba Pressio Aigua Clorada Serveis Nº 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SACI
2	Model	MN32-200C
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0074 Bomba Pressio Aigua Clorada Serveis Nº 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SACI
2	Model	MN32-200C
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0075 Bomba Recirculacio Aigua Clorada Serveis

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	DAMOVA
2	Model	MCC-32/100 ME
3	Número sèrie	B08-009
4	Potència (kW)	0,50

TEIBOMBA-0076 Bomba reserva EB Principal Teia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S2.100.200.650.4.66M.S.350.6.N.D
3	Número sèrie	445363
4	Potència (kW)	68,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEIBOMBA-0077 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP205J-CB2 PE750/4-EX
3	Número sèrie	300059396
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

TEIBOMBA-0078 Bomba EB Principal Nº 445365 En Almacen Mayo 2018.

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	S2.100.200.650.4.66M.S.350.6.N.D
3	Número sèrie	95112759
4	Potència (kW)	68,00

TEIBOMBA-0079 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G-CB1.1-PE220/4-D05*10-C
3	Número sèrie	300517679
4	Potència (kW)	23,56
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0080 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G-CB1.1-PE220/4-D05*10-C
3	Número sèrie	300471000
4	Potència (kW)	23,56
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0083 Bomba Buidats Reserva

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.160-437
3	Número sèrie	1480595
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0084 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G-CB1.1-PE220/4-D05*10-C
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	23,56
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0085 Bomba reserva EB Premia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074L1
3	Número sèrie	72500
4	Potència (kW)	7,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIBOMBA-0086 Bomba 2 EBAR Bis Camping Teia

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1 074CM1B
3	Número sèrie	182861
4	Potència (kW)	7,50
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	306,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

TEIBOMBA-0087 Bomba reserva EB Premia

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074CM1B
3	Número sèrie	401767
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0088 Bomba reserva EB Premia i adaptada per Cusi Camping

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074L1
3	Número sèrie	72469
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0090 Bomba EB Principal

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	75,00

TEIBOMBA-0092 Bomba N°4 EB Principal

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XFP 205J-CB2-PE750/4
3	Número sèrie	300207501
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEIBOMBA-0096 Bomba N°2 EB Verdaguer

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE4-206J-CB2-PE370_4J-STD
3	Número sèrie	300856087
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0097 Bomba Fangs Primaris n°1

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
--------	-----------------------------------	--



1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-VX.1-PE40_2C-EX
3	Número sèrie	300900901
4	Potència (kW)	4,50
5	Cabal (m3/h)	55,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

TEIBOMBA-0098 Bomba nº3 EB Premia
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP PE2-150E-CB1.3-PE90_4E-EX
3	Número sèrie	300975283
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0099 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP205J-CB2 PE750/4-EX
3	Número sèrie	300682475
4	Potència (kW)	78,90
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEICARRO-0004 Carro Magatzem 1 EDAR Teia (TEI-03)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

TEICARRO-0005 Carro Magatzem edifici de control EDAR Teia (TEI-12)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEICARRO-0006 Carro magatzem edifici de control baix EDAR Teia (TEI-26)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	242697 02
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

TEICARRO-0007 Carro Magatzem 4 (Control) EDAR Teia (TEI-40)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3 Número sèrie 403029
4 Càrrega màxima (kg) 500,00

TEICARRO-0008 Conjunt de 2 Carros Arqueta recirculacio EDAR Teia (TEI-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca AMENABAR
2 Model
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TEICARRO-0009 Carro Magatzem 2 (al taller) EDAR Teia (TEI-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 12081349
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TEICARRO-0010 Carro Bufant 1 Biologic EDAR Teia (TEI-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 406708
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0011 Carro Bufant 2 Biologic EDAR Teia (TEI-31)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 12034835
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0012 Carro Bufant 3 Biologic EDAR Teia (TEI-32)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 12034838
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0013 Carro Bufant 4 Biologic EDAR Teia (TEI-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 406704
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0014 Carro nº 1 Bufants Pretractament EDAR Teia (TEI-45)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0015 Carro nº 2 Bufants Pretractament EDAR Teia (TEI-46)

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEIELECTROGEN-0001 Grup electrogen EB Alella**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	Electramolins
2	Model	EMM 6B12E110
3	Número sèrie	803956
4	Potència (kVA)	110,00

TEIELECTROGEN-0004 Grup Electrogen Verdaguer**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMV-300 AUT-MP10
3	Número sèrie	810443
4	Potència (kVA)	300,00

TEIELECTROGEN-0005 Grup Electrogen Premia**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J66K Ref: XP-J66IV-NEX
3	Número sèrie	11011510
4	Potència (kVA)	66,00

TEIEXTINTOR-0001 Extintor EB Alella**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.052.560,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2001
5	Data alta	01/10/2001
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/10/2021
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

TEIEXTINTOR-0002 Extintor EB Ocata**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	27.001,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2005
5	Data alta	01/02/2005
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/02/2025
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

TEIEXTINTOR-0003 Extintor EB Principal

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	-52.972,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0004 Extintor EB Premia**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.799,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TEIEXTINTOR-0005 Extintor EB Vinya**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.091,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0006 Extintor Quadres EB Verdaguer**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.216,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0007 Extintor Grup EB Verdaguer**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	16.138,00
2	Tipo	CO2

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2007
5	Data alta	01/06/2007
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

TEIEXTINTOR-0009 Extintor Vestuari

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	389.930,00
2	Tipo	POLVO ABC 21A-113B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2006
5	Data alta	01/06/2006
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

TEIEXTINTOR-0010 Extintor Taller

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	10.031.042,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TEIEXTINTOR-0012 Extintor CCM Alfa Laval

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.714.207,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2015
5	Data alta	01/09/2015
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2025
8	Data caducitat	01/09/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/02/2010

TEIEXTINTOR-0013 Extintor sala Guinard nº 1

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	27.181,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2005
5	Data alta	01/02/2005

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/02/2025
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

TEIEXTINTOR-0016 Extintor Sala Control Pasillo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	406.941,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2008
5	Data alta	01/07/2008
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/07/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0017 Extintor Sala Control Oficina

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.186,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2011

TEIEXTINTOR-0018 Extintor Laboratori

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	298.259,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2009
5	Data alta	01/06/2009
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/06/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0019 Extintor CCM Biologic

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	13.533,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2010
5	Data alta	01/10/2010
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/10/2030

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

TEIEXTINTOR-0020 Extintor Sala Bufants Biologic**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	242.223,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2009
5	Data alta	01/06/2009
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/06/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0022 Extintor Sala Transformador AT**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.925.853,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2019
5	Data alta	01/06/2019
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/06/2039
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0028 Extintor EB Camping**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.072,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2010

TEIEXTINTOR-0029 Extintor EB Cusi**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.073,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**TEIEXTINTOR-0030 Extintor Grup electrogen****EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	45.152,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	18/09/2015

TEIEXTINTOR-0031 Extintor Estacio transformadora EB Verdaguer**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	3.668,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0032 Extintor Citroen Jumpy**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	2.100,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TEIEXTINTOR-0033 Extintor Peugeot Partner**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	66.700,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TEIEXTINTOR-0034 Extintor Magatzem sinoptic**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

1	Número sèrie	410,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TEIEXTINTOR-0035 Extintor sala Guinard nº 2**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.703.825,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2015
5	Data alta	01/04/2015
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/04/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0036 Extintor CCM Sala Distribucio BT**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.280,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2006
5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

TEIEXTINTOR-0037 Extintor Citroen Berlingo**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.701,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0038 Extintor Fiat Fullback**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	71.017,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TEIMOTOR-0005		Motor bufant 1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ALCONZA
2	Model	DN180M6/7
3	Número sèrie	1861030
4	Potència (kW)	7,50

TEIMOTOR-0006		Motor bufant 2
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ALCONZA
2	Model	DN180M6/7
3	Número sèrie	1861031
4	Potència (kW)	7,50

TEIMOTOR-0007		Motor bufant 3
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ALCONZA
2	Model	DN180M6/7
3	Número sèrie	1861032
4	Potència (kW)	7,50

TEIMOTOR-0008		Motor Bufant Biologico Nº 1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG
2	Model	AM280ST4Q4 IMB3
3	Número sèrie	30206836
4	Potència (kW)	75,00

TEIMOTOR-0009		Motor Bufant Biologico Nº 2
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG
2	Model	280S
3	Número sèrie	47610763
4	Potència (kW)	0,00

TEIMOTOR-0010		Motor Bufant Biologico Nº 4
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG
2	Model	280S
3	Número sèrie	47610762
4	Potència (kW)	0,00

TEIMOTOR-0011		Motor Bufant Biologico RESERVA
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

2	Model	280S
3	Número sèrie	47610764
4	Potència (kW)	0,00

TEIMOTOR-0012 Motor Bufant Biologic Nº 3**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM280ST4Q4 IMB3
3	Número sèrie	30220733
4	Potència (kW)	75,00

TEIMOTOR-0018 Motor principal**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	MBT 200 L4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	35,00

TEIMOTOR-0023 Motor Comporta**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AC01.1 ref: 4808MA95116
3	Número sèrie	13106053
4	Potència (kW)	1,50

TEIMOTOR-0024 Motor reixa automatica pou de buidats**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	BROWN GROUP
2	Model	MS 802-4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIMOTOR-0025 Motor Reixa Alella**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS- 713 - 4
3	Número sèrie	1807-08
4	Potència (kW)	0,55

TEIMOTOR-0026 Motor grup hidraulic**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LA7073-4AB11
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,37

TEIMOTOR-0027 Motor cargol desbast**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK2282ACBH-80 S/4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,55



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIMOTOR-0028 Motor secundari
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB
2 Model M3AA160LB8
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 7,50

TEIMOTOR-0029 Motor primari
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB
2 Model M3AA250SMA4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 55,00

TEIMOTOR-0030 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BONFIGLIOLI
2 Model
3 Número sèrie 830820156
4 Potència (kW) 0,25

TEIMOTOR-0031 MOTOR TAMiS ROTATIU
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model TS 80 A4
3 Número sèrie 6800563
4 Potència (kW) 0,55

TEIMOTOR-0032 MOTOR CARGOL DESBAST ROTOPaS
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model TH 90 S4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 1,10

TEIMOTOR-0033 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca AEG
2 Model AM80NY4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,75

TEIMOTOR-0034 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca AEG
2 Model AM80NY4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,75

TEIMOTOR-0035 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca SIEMENS
2 Model

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	2,20

TEIPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques EDAR Teia**P_SOLARS** Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	ASTRONERGY
2	Model:	CHSM60N(DG)/F-HC
3	Potència Nominal (kW):	150,00
4	Potència Pic (kWp):	165,12
5	Nº plaques:	344,00

TEIPLOMA-0001 Ploma (TEI-38)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	1522104973
4	Càrrega màxima (kg)	1.250,00

TEIPOLIPAST-0001 Polipast i carro electric Recirculacio EDAR Teia (TEI-39)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	1708051
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TEIPOLIPAST-0002 Polipast electric Pou de Buidats EDAR Teia (TEI-09)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-208U
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	250,00

TEIPOLIPAST-0003 Polipast i carro electric EB Ppal Teia (TEI-43)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	DONATI
2	Model	DMK414C
3	Número sèrie	47857
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

TEIPOLIPAST-0004 Polipast i carro electric EB Alella (TEI-19)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-0-1003U
3	Número sèrie	A0 1419
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEIPOLIPAST-0005 Polipast i carro electric EB Ocata (TEI-20)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK-0-1003U
3	Número sèrie	A0 2119
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00



TEIPOLIPAST-0007 Polipast i carro electric EB Verdaguer (TEI-24)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-1003U
3	Número sèrie	A051 3929
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEIPOLIPAST-0008 Polipast electric i carro magatzem edifici control dalt EDAR Teia (TEI-06)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-1604U
3	Número sèrie	A201 4860
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

TEIPOLIPAST-0009 Polipast i carro electric EB Premia (TEI-22)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506U
3	Número sèrie	A051 1695
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TEIPOLIPAST-0011 Polipast i carro electric Sala Centrifuga Alfa Laval EDAR Teia (TEI-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AUSIÓ
2	Model	EGCH1000 NF
3	Número sèrie	14457 10
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

TEIPOLIPAST-0013 Polipast electric Arqueta Primaris 1 EDAR Teia (TEI-35)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	HGS-B 125/250
4	Càrrega màxima (kg)	125,00

TEIPOLIPAST-0014 Polipast electric Arqueta Primaris 2 EDAR Teia (TEI-36)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	HGS-B 125 / 250
4	Càrrega màxima (kg)	125,00

TEIPOLIPAST-0015 Polipast (TEI-38)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.250,00

TEIPOLIPAST-0016 Polipast electric amb cable trenat per bosses EBAR Ppal Teia (TEI-50)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	PCC

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 200,00

TEIPOLIPAST-0017 Polipast 1 EDAR Teia (TEI-07)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca TRACTEL
2 Model
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 500,00

TEIPOLIPAST-0018 Polipast 2 EDAR Teia (TEI-08)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca VICINAY
2 Model PONY
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TEIPOLIPAST-0019 Polipast Taller 1 EDAR Teia (TEI-28)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca AMENABAR
2 Model
3 Número sèrie 58037
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEIPOLIPAST-0020 Polipast Taller 2 EDAR Teia (TEI-41)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 16034028
4 Càrrega màxima (kg) 1.500,00

TEIPOLIPAST-0021 Polipast Taller 3 EDAR Teia (TEI-42)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 14081622
4 Càrrega màxima (kg) 500,00

TEIPOLIPAST-0022 Polipast manual de palanca Taller EDAR Teia (TEI-44)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 19055499
4 Càrrega màxima (kg) 750,00

TEIPOLIPAST-0023 Polipast i carro electric Sala Centrifuga GUI 1 EDAR Teia (TEI-16)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca TRACTEL
2 Model
3 Número sèrie 600748 3
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEIPOLIPAST-0024 Polipast i carro electric Sala Centrifuga GUI 2 EDAR Teia (TEI-17)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	600749 4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEIPOLIPAST-0025 Polipast electric cable trenat Sala Fangs Vella (bombes) EDAR Teia (TEI-47)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	METAL WORKS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	300,00

TEIPOLIPAST-0026 Polipast manual Tamissos EDAR Teia (TEI-49)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PMC-1910430
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TEIPOLIPAST-0027 Polipast i carro manual entrada i sortida bombes EB Ppal Teia (TEI-48)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	METAL WORKS
2	Model	
3	Número sèrie	2104090184
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

TEIPOLIPAST-0028 Polipast electric amb cable trenat per bosses EB Premia (TEI-30)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KOKE
2	Model	PA 250 D
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	125,00

TEIPOLIPAST-0029 Polipast electric Arqueta Primaris 1 EDAR Teia (TEI-35)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PCC2251934
4	Càrrega màxima (kg)	400,00

TEIPOLIPAST-0030 Polipast electric Arqueta Primaris 2 EDAR Teia (TEI-36)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PCC2251933
4	Càrrega màxima (kg)	400,00

TEIREDUCTOR-0012 MotoReductor Cargol Desbast Reixa Alella

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	Sew Eurodrive
2	Model	KAF57 DRN90S4
3	Número sèrie	95.7706515201.0001.18

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 1,10

TEIREDUCTOR-0026 Motoreductor

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

TEIVARIADOR-0003 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	POWER ELECTRONICS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIVARIADOR-0004 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	POWER ELECTRONICS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIVARIADOR-0005 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	POWER ELECTRONICS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIVARIADOR-0017 Variador de bomba 1 centrifuga 1 Alfa Laval

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	TELEMECANIQUE
2	Model	ALTIVAR 31
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50

TEIVARIADOR-0018 Variador de bomba 2 centrifuga 1 Alfa Laval

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	TELEMECANIQUE
2	Model	ALTIVAR 31
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50

TEIVARIADOR-0019 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	TELEMECANIQUE
2	Model	ALTIVAR 31
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50

TEIVARIADOR-0020 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	TELEMECANIQUE
2	Model	ALTIVAR 31
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10

TEIVARIADOR-0021 Variador
VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	TELEMECANIQUE
2	Model	ALTIVAR 31
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10

TEIVARIADOR-0022 Variador
VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	POWER ELECTRONICS
2	Model	SDRIVE 250 SERIES
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE TORDERA

TORAIRECOND-0002 Aire condicionat CCM Sala Deshidratacio Aire 3

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	Schneider
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 08 00286463
4	Potència (kW)	1.08

TORAIRECOND-0003 Aire condicionat CCM Sala Deshidratacio Aire 4

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	SCHNEIDER
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 08 00286462
4	Potència (kW)	1.08

TORAIRECOND-0004 Aire condicionat CCM Sala Bufants Aire 1

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	SCHNEIDER
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 14 00298110
4	Potència (kW)	1.08

TORAIRECOND-0005 Aire condicionat CCM Sala Bufants Aire 2

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	SCHNEIDER
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 14 00298109
4	Potència (kW)	1.08

TORAIREJADOR-0001 Airejador autoaspirant 1

AIREJADORS Característiques tècniques Airejadors

1	Marca	AIRFLOT
2	Model	F211E
3	Número sèrie	0709467C323
4	Potència (kW)	1,10

TORAIREJADOR-0002 Airejador autoaspirant 2

AIREJADORS Característiques tècniques Airejadors

1	Marca	AIRFLOT
2	Model	F211E
3	Número sèrie	0709467C324
4	Potència (kW)	1,10

TORBOMBA-0001 Bomba 1 entrada a EDAR

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780154
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**TORBOMBA-0002 Bomba 2 entrada a EDAR****BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780155
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0003 Bomba 3 entrada a EDAR**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780156
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0004 Bomba 4 entrada a EDAR**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780157
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0009 Bomba 1 de poli a Centrífugues**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	7060873
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0010 Bomba 2 de poli a Centrífugues**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	7030873
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0013 Bomba de fangs de Centrífuga 1 (Pieralisi) a Sitja**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AEB2N 380-ZE



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	7056636
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0014 Bomba de fangs de Centrifuga 2 (Alfa Laval) a Sitja
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	W16B
3	Número sèrie	C115795/03
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0015 Bomba 1 Grup Pressio aigua servei
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	PN-SN-A-96516994
3	Número sèrie	1000985
4	Potència (kW)	2,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0016 Bomba 2 Grup Pressio aigua servei
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	CP246.003541
3	Número sèrie	21/2023 1857490-1
4	Potència (kW)	2,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0018 Bomba 3 de poli a Centrifugues
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	C23K
3	Número sèrie	C107633/09
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0020 Bomba 1 EBAR Sant Pere
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Grundfos
2	Model	SEV.100.100.75.4.51D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TORBOMBA-0021 Bomba 2 EBAR Sant Pere

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Grundfos
2	Model	SEV.100.100.75.4.51D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

TORBOMBA-0025 Bomba de canya

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	EGGER
2	Model	T41-50SOF8LB2Z=8
3	Número sèrie	T156959
4	Potència (kW)	0,55
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0026 Bomba 1 Recirculacio LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCH100LA+004061N1
3	Número sèrie	185968/1
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0027 Bomba 2 Recirculacio LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCH100LA+004061N1
3	Número sèrie	184518/2
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0028 Bomba 3 Recirculacio LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCH100LA+004061N1
3	Número sèrie	184518/1
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0029 Bomba horitzontal 1 purga de fangs LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCW080HN+001541N1

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	184527/1
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0030 Bomba horitzontal 2 purga de fangs LN**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCW080HN+001541N1
3	Número sèrie	184527/2
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0031 Bomba 1 de Fangs Espessits a centrifugues**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 381
3	Número sèrie	7056612
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0032 Bomba 2 de Fangs Espessits a centrifugues**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 381
3	Número sèrie	7056613
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0042 Bomba 1 pou sobrenedants LN**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-CB1.1-PE40-2C-EX
3	Número sèrie	300867616
4	Potència (kW)	4,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0043 Bomba 2 pou sobrenedants LN**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-CB1.1-PE40-2C-EX
3	Número sèrie	300756114
4	Potència (kW)	4,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**TORBOMBA-0046 Bomba horitzontal 1 purga de fangs LV****BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	LICAR
2	Model	T31-50H4
3	Número sèrie	22905-1
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0047 Bomba horitzontal 2 purga de fangs LV**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	LICAR
2	Model	T31-50H4
3	Número sèrie	22905-2
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0048 Bomba 1 Recirculacio LV**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	LICAR
2	Model	T51-100H6
3	Número sèrie	22904-2
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0049 Bomba 2 Recirculacio LV**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	LICAR
2	Model	T51-100H6
3	Número sèrie	22904-3
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0050 Bomba 3 Recirculacio LV**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	LICAR
2	Model	T51-100H6
3	Número sèrie	22904-1
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0052 Bomba Nº1 Mas Mora**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP150E



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	120,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

TORBOMBA-0053 Bomba Nº2 Mas Mora
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP150E
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	120,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

TORBOMBA-0057 Bomba alimentacio agua maquina de Polielectrolit
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLOCH
2	Model	H150M
3	Número sèrie	10/2020
4	Potència (kW)	1,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0059 Bomba 3 de Fangs Espessits a centrifugues
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	236K
3	Número sèrie	C991834/02
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0060 Bomba dosificadora de poli liquid
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	81DAH127
3	Número sèrie	2015076504
4	Potència (kW)	0,12
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORCARGOL-0002 Cargol compactador desbast de gruixos
CARGOLS Característiques tècniques Cargols

1	Marca	NETWATER
2	Model	NW90
3	Número sèrie	07.088,2-972-2008
4	Potència (kW)	0.75

TORCARRO-0001 Carro manual Pou bombes entrada EDAR Tordera (SPT-29)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR-B
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0002 Carro Pou Sobrenedants LN EDAR Tordera (SPT-46)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	T12005
3	Número sèrie	246062 06
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0003 Carro Pou Sobrenedants LV EDAR Tordera (SPT-44)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	T12005
3	Número sèrie	246062 05
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0004 Carro EB Sant Pere (SPT-26)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0005 Carro EB Mas Mora (SPT-28)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCULLERA-0001 Cullera Bivalva Pou sorres Pretractament EDAR Tordera (SPT-30)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-D
3	Número sèrie	A101 11828
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TORDOSIFICADOR-0001 Bomba 2 dossificadora de clorur ferric

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	MB31PP
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORDOSIFICADOR-0002 Bomba 1 dossificadora de clorur ferric

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
---	-------	-------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

2	Model	MB31PP
3	Número sèrie	2007P9263
4	Potència (kW)	0,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORDOSIFICADOR-0003 Bomba 3 dossificadora de clorur ferric**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	DOSATRONIC
2	Model	DOSATEC BASIC
3	Número sèrie	D438636
4	Potència (kW)	0,37
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TOREDVSVAEEBR Braços giratoris**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

TORELECTROGEN-0001 Grup Electrogen EBAR Mas Mora**G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens**

1	Marca	VM MOTORI
2	Model	SUN 2105
3	Número sèrie	67A21607
4	Potència (kVA)	12,00

TORELEVADOR-0001 Braç giratori manual Sala Bufants EDAR Tordera (SPT-52)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	8100
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TOREXTINTOR-0001 EXTINTOR BOMBAMENT ST PERE**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	9.939,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2010
5	Data alta	01/05/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/05/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TOREXTINTOR-0002 EXTINTOR BOMBAMENT MAS MORA**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	65.791,00
---	--------------	-----------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2009
5	Data alta	01/01/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0003 Extintor Quadre Centrifuga (T6)**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	29.287,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2005
5	Data alta	01/05/2005
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/05/2025
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TOREXTINTOR-0004 EXTINTOR SALA BUFANTS**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	16.875,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0005 EXTINTOR SALA TALLER**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	24.554,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2009
5	Data alta	01/05/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/05/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0006 EXTINTOR SALA TRACTAMENT FANGS**EXTINTORS Característiques tècniques Extintors**

1	Número sèrie	10.054.889,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0008 Extintor Quadre Bufants (T5)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.184,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2009
5	Data alta	01/07/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2009

TOREXTINTOR-0009 Extintor Productes químics

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	208.716,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TOREXTINTOR-0010 Extintor exterior armari

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	77.180,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TOREXTINTOR-0011 Extintor recirculacio

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.805,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2009
5	Data alta	01/09/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



8	Data caducitat	01/09/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0012 Extintor Kangoo
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.277,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TORHIDRAULIC-0001 Grup hidraulic
GRUPHIDR Característiques tècniques Grups Oleohidràulics

1	Marca	TECONASA
2	Model	EST2300-009
3	Número sèrie	3467871
4	Potència (kW)	9,00

TORMOTOR-0003 Motor electric bomba 1 de poli a centrifugues
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK80L/4
3	Número sèrie	NM2407453676.00
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0004 Motor electric bomba 2 de poli a centrifugues
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK80L/4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0007 Motor Bomba de fangs de Centrifuga 1 (Pieralisi) a Sitja
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK132S/4
3	Número sèrie	NM36318001/0741
4	Potència (kW)	5,50

TORMOTOR-0008 Motor Bomba de fangs de Centrifuga 2 (Alfa Laval) a Sitja
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	SF1.00
3	Número sèrie	1047416018
4	Potència (kW)	7,50

TORMOTOR-0011 Motor electric decantador secundari LV



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	SIEMENS
2	Model	
3	Número sèrie	6245/36
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0019		Motor bufant 1
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	LAFERT
2	Model	AMC280S-2
3	Número sèrie	38208
4	Potència (kW)	75,00

TORMOTOR-0020		Motor bufant 2
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	LAFERT
2	Model	AMC280ST-2B3T
3	Número sèrie	G7760192
4	Potència (kW)	75,00

TORMOTOR-0021		Motor bufant 3
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	LAFERT
2	Model	AMC280ST-2B3T
3	Número sèrie	G7760191
4	Potència (kW)	75,00

TORMOTOR-0025		Motor electric principal bol
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 160 L2
3	Número sèrie	73016 007 002
4	Potència (kW)	18,50

TORMOTOR-0026		Motor rasca solids
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71A4
3	Número sèrie	704976
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0028		Motor electric principal bol
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M3BP 180 MLB4
3	Número sèrie	3G1/183109
4	Potència (kW)	22,00

TORMOTOR-0029		Motor electric secundari vis
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 132MA
3	Número sèrie	3G2C174811063149

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 5,50

TORMOTOR-0032 Motor electric bomba 3 de poli a centrifugues

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	SF1.00
3	Número sèrie	1046330171
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0034 Motor tamis de fins 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW
2	Model	R67 DT71D6
3	Número sèrie	01.1198095301.0002.07
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0035 Motor tamis de fins 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW
2	Model	R67 DT71D6
3	Número sèrie	01.1198095301.0004.07
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0036 Motor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	
3	Número sèrie	2407460657.00
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0039 Motor electric decantador secundari LN

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MSE712-4
3	Número sèrie	15527021315
4	Potència (kW)	0,37

TORMOTOR-0043 Motor Electric bomba 1 purga fangs LN

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CAPRARI
2	Model	
3	Número sèrie	40865403.3
4	Potència (kW)	1,50

TORMOTOR-0044 Motor Electric bomba 2 purga fangs LN

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CAPRARI
2	Model	
3	Número sèrie	40865403.4
4	Potència (kW)	1,50

TORMOTOR-0045 Motor Electric bomba 1 fangs espessits a centrifugues

MOTORS Característiques tècniques Motors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	NORD
2	Model	SK100L-4
3	Número sèrie	NM2407383202.00
4	Potència (kW)	2,20

TORMOTOR-0046 Motor Electric bomba 2 fangs espessits a centrífugues
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK100L-4
3	Número sèrie	NM2407383202.00
4	Potència (kW)	2,20

TORMOTOR-0053 Motor Traslacion
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	700332
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

TORMOTOR-0062 Motor electric
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTIVE
2	Model	71A-4
3	Número sèrie	1802DF1224
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0063 Motor Electric bomba 1 purga fangs LV
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	
3	Número sèrie	940100148
4	Potència (kW)	1,30

TORMOTOR-0064 Motor Electric bomba 2 purga fangs LV
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	
3	Número sèrie	940100159
4	Potència (kW)	1,30

TORMOTOR-0065 Motor Electric bomba 3 fangs espessits a centrífugues
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	SF1.0
3	Número sèrie	1043008575
4	Potència (kW)	5,50

TORPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques (al terra) EDAR Tordera
P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	Tiger Pro 60HC
3	Potència Nominal (kW):	89,00
4	Potència Pic (kWp):	37,00



5 N° plaques: 40,60

TORPLACASOLAR-0002 Plagues Solars Fotovoltaiques (en alçada) EDAR Tordera

P SOLARS Característiques tècniques Plaquas Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	Tiger Pro 60HC
3	Potència Nominal (kW):	60,00
4	Potència Pic (kWp):	25,00
5	Nº plaques:	27,90

TORPOLIPAST-0008 Polipast electric EB Mas Mora (SPT-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506U
3	Número sèrie	A051 4828
4	Càrrega màxima (kg)	500.00

TORPOLIPAST-0009 Polipast electric EB Sant Pere (SPT-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	051-4827
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORPOLIPAST-0010 Polipast Pou Sobrenedants LV EDAR Tordera (SPT-43)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORPOLIPAST-0011 Polipast Pou Sobrenedants LN EDAR Tordera (SPT-45)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORREDUCTOR-0004 Reductor rasca solids

REDUCTORS

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	VF49 F1 P71B5
3	Número sèrie	M00650300007
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0006 Reductor Bomba de fangs de Centrifuga 1 (Pieralisi) a Sitja

REDUCTORS

1	Marca	NORD
2	Model	SK33F-R210Z-132S/4
3	Número sèrie	1,007517009e+011
4	Potència (kW)	0.00

TORREDUCTOR-0007 Reductor bomba 3 de poli a centrifugues

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK172.1F
3	Número sèrie	202483636-100
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0008 Reductor Bomba de fangs de Centrifuga 2 (Alfa Laval) a Sitja**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK6721.F
3	Número sèrie	202572752-400
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0009 Reductor**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	
3	Número sèrie	5607526809.00
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0012 Motoreductor**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK2382AFBH71SP/4 TF
3	Número sèrie	203453704-600 52091583
4	Potència (kW)	0,25

TORREDUCTOR-0014 Reductor primari decantador secundari LN**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	W110UFC1P80
3	Número sèrie	66 83 191.1
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0015 Reductor secundari decantador secundari LN**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	VF49PU
3	Número sèrie	200680211
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0024 Reductor decantador secundari LV**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SINCRON
2	Model	1060-XEHC-1115
3	Número sèrie	94/943
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0025 Reductor bomba 3 fangs espessits a centrifuges**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK6721F
3	Número sèrie	202483636-500



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 0,00

TORREDUCTOR-0026 Reductor primari
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca BONFIGLIOLI
2 Model VF49F160
3 Número sèrie 200650309
4 Potència (kW) 0,00

TORREDUCTOR-0027 Reductor secundari planetari
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca BONFIGLIOLI
2 Model 309 L3HZP71 LH
3 Número sèrie E10454343.02
4 Potència (kW) 0,00

TORREIXA-0004 Reixa automatica de gruixos
REIXES Característiques tècniques Reixes
1 Marca NETWATER
2 Model NW30
3 Número sèrie IG023
4 Potència (kW) 0,75

TORTERNAL-0003 Ternal electric Baixada Sala Recirculacio EDAR Tordera (SPT-31)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK201-2004D
3 Número sèrie A201 25289
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TORTERNAL-0004 Ternal electric Entrada Deshidratacio EDAR Tordera (SPT-32)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK201-2004-D
3 Número sèrie A201 25288
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TORTERNAL-0006 Ternal electric Centrifuga EDAR Tordera (SPT-33)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK101-1004-D
3 Número sèrie A101 12084
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TORTERNAL-0008 Ternal electric Sala Bufants EDAR Tordera (SPT-36)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK101-508-D
3 Número sèrie A101 12087
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TORTERNAL-0009 Ternal electric Recirculacio nova EDAR Tordera (SPT-34)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-D
3	Número sèrie	A101 12085
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TORTERNAL-0010 Ternal electric Recirculacio antiga EDAR Tordera (SPT-35)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-D
3	Número sèrie	A101 12086
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TORTERNAL-0011 Ternal electric Reixa manual entrada EDAR Tordera (SPT-47)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-208-M
3	Número sèrie	A051 6995
4	Càrrega màxima (kg)	125,00



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENTDE LLAVANERES

SANBOMBA-0001		Bomba N°1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	3127.180
3	Número sèrie	310789
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	135,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0002		Bomba N°2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	3127.180
3	Número sèrie	310791
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	135,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0003		Bomba N°1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	N3153.180
3	Número sèrie	32687
4	Potència (kW)	11,00
5	Cabal (m3/h)	320,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

SANBOMBA-0004		Bomba N°2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Xylem
2	Model	N3153.180
3	Número sèrie	410051
4	Potència (kW)	11,00
5	Cabal (m3/h)	320,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

SANBOMBA-0005		Bomba N°1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Sulzer
2	Model	AFP1042.1
3	Número sèrie	73238
4	Potència (kW)	7,20
5	Cabal (m3/h)	150,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0006		Bomba N°2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	Sulzer
2	Model	AFP1042.1
3	Número sèrie	69210
4	Potència (kW)	7,20
5	Cabal (m3/h)	150,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0013 BOMBA SORRES CARRO PRETRAC N° 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP-PE1-80C
3	Número sèrie	2565326
4	Potència (kW)	2,50

SANBOMBA-0014 BOMBA DE SORRES TANC PRETRAC N°2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	AF 15-4 V33
3	Número sèrie	411174
4	Potència (kW)	2,50

SANBOMBA-0030 BOMBA DOSIFICADORA POLI LIQUID

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	ABF 63/4C
3	Número sèrie	240755301H0036
4	Potència (kW)	0,12

SANBOMBA-0031 BOMBA N° 1 EB BALIS

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP 200M
3	Número sèrie	49850
4	Potència (kW)	115,30
5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0032 BOMBA N° 2 EB BALIS

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP 200M
3	Número sèrie	49851
4	Potència (kW)	115,30
5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0033 BOMBA N° 3 EB BALIS

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP 200M
3	Número sèrie	49852

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Potència (kW)	115,30
5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0037 BOMBA Nº 2 EBAR XIRINGUITO

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G
3	Número sèrie	9455
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

SANBOMBA-0038 BOMBA Nº 1 EBAR XIRINGUITO

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G
3	Número sèrie	7303
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

SANBOMBA-0040 Bomba de reserva EB4 Bruixes (a l'EDAR)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP100E
3	Número sèrie	33976
4	Potència (kW)	4,40
5	Cabal (m3/h)	150,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0042 BOMBA RESERVA EB XATA (a l'EDAR)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Xylem
2	Model	N3153.181
3	Número sèrie	1650211
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	320,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,00

SANBOMBA-0043 BOMBA AIGUA INDUSTRIAL Nº 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXV-B 40-805A
3	Número sèrie	2016577689
4	Potència (kW)	2,20

SANBOMBA-0044 BOMBA AIGUA INDUSTRIAL Nº 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
---	-------	---------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	MXV-B 40-805A
3	Número sèrie	2016552251
4	Potència (kW)	2,20

SANBOMBA-0049 BOMBA RESERVA XIRINGUITO

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G
3	Número sèrie	1088
4	Potència (kW)	20,00
5	Cabal (m3/h)	350,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

SANBOMBA-0052 Bomba reserva

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Xylem
2	Model	3127.161
3	Número sèrie	2040507
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	135,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0053 Bomba emplenat

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLOCH
2	Model	STHXA32-16
3	Número sèrie	308800-18
4	Potència (kW)	2,20

SANBOMBA-0054 Bomba reserva EB Balis

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP 2002 ME 1320/4 61
3	Número sèrie	A2162T7E981M5A1/37790
4	Potència (kW)	115,00

SANBOMBA-0055 Bomba 2 EBAR Bruixes

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-100E-CB1.3-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	30090/48 3546811
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	108,00
6	Alçada manomètrica (m)	10,00

SANBOMBA-0056 Bomba nº 2 EB Balis

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE5-200M-CH2-PE1100_4M-STD
3	Número sèrie	300907295
4	Potència (kW)	115,30

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Cabal (m3/h)	515,00
6	Alçada manomètrica (m)	51,00

SANBOMBA-0057 Bomba 2 pou de buidats**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110_2E-EX
3	Número sèrie	300987641
4	Potència (kW)	12,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

SANBOMBA-0058 Bomba nº 1 Pou de Buidats**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-80E-CB1.1-PE110_2E-EX
3	Número sèrie	301102925
4	Potència (kW)	12,10
7	Consum (A)	20,10
5	Cabal (m3/h)	72,90
6	Alçada manomètrica (m)	49,50

SANBOMBA-0059 Bomba de sorres tanc Pretractament nº 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-80C-VX.2-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300877002
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	68,30
6	Alçada manomètrica (m)	9,80

SANBOMBA-0060 Bomba Nº1**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.161
3	Número sèrie	2440235
4	Potència (kW)	5,90
7	Consum (A)	13,00
5	Cabal (m3/h)	228,00
6	Alçada manomètrica (m)	8,00

SANCARRO-0001 Carro auxiliar Taller 1 EDAR Llavaneres (SAN-02)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR-A
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANCARRO-0002 Carro Pou Buidats EDAR Llavaneres (SAN-06)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	ST-CR
3	Número sèrie	81313
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANCARRO-0003 Carro Bombament fangs EDAR Llanerres (SAN-11)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	ST-CR
3	Número sèrie	228205 06
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANCARRO-0004 Carro auxiliar Taller 2 EDAR Llanerres (SAN-07)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	406809
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

SANCARRO-0005 Carro auxiliar Taller 3 EDAR Llanerres (SAN-09)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR-B
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANCARRO-0006 Carro Sala manteniment (Taller) EDAR Llanerres (SAN-13)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	ST-CR
3	Número sèrie	78031
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

SANCARRO-0007 Carro Sala de Bufants EDAR Llanerres (SAN-05)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANCARRO-0008 Carro EB Balis (SAN-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANELECTRO-0003 GRUP ELECTROGEN XATA

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J66
3	Número sèrie	8015525

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kVA) 66,00

SANELECTRO-0004 GRUP ELECTROGEN XIRINGUITO

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J88
3	Número sèrie	8013429
4	Potència (kVA)	88,00

SANEXTINTOR-0001 Extintor Oficines

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	65.740,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2012
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/05/2032
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0002 Extintor Sala Recirculacio

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	473.780,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0003 Extintor Llavaneres Taller

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	63.286,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2008
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/02/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0004 Extintor Taller escala

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	146.874,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2009

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/04/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0006 Extintor Centrifuga
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	57.302,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2008
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/09/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0007 Extintor Pretractament
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	61.080,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2008
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/02/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0008 Extintor Bufants
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	31.941,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2007
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/07/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0009 Extintor Sala Centrifuga
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.101.114,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2010
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025

**DOCUMENTS**

TIPIUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



8	Data caducitat	01/04/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0010		Extintor CCM1
EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	3.005,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/1931
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0012		Extintor Trafic
EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	2.509,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/1939
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0014		EXTINTOR EDIFICI REIXA EB BALIS
EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	62.334,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/1935
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0015		EXTINTOR QUADRE EB BALIS
EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	98.346,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/08/2015
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/08/1935
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



SANEXTINTOR-0016 EXTINTOR Sala Grup Electrogen Xata

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	174.480,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/1934
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANEXTINTOR-0017 EXTINTOR Sala Grup electrogen Xiringuito

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	86.234,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SANMOTOR-0001 Motor Bufant (RESERVA)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA
3	Número sèrie	3G1202969527
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0002 Motor Bufant N°2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA
3	Número sèrie	3G1P21120762
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0003 Motor Bufant N°3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA
3	Número sèrie	3G1F1925602415
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0004 Motor Bufant N°4

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	MBT 200 LA 2/4
3	Número sèrie	91420
4	Potència (kW)	29,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



SANMOTOR-0005 Motor Bufant N°5
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB
2 Model M3AA 200MLA
3 Número sèrie 3G1B180200326
4 Potència (kW) 30,00

SANMOTOR-0006 Motor bomba de purga N°1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca CEMER
2 Model IE1-MSE90L2-4
3 Número sèrie 1673808019
4 Potència (kW) 2,20

SANMOTOR-0007 MOTOR BOMBA PURGA N° 2
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca CEMER
2 Model MSE 100L 1-4
3 Número sèrie 1741508009
4 Potència (kW) 2,20

SANMOTOR-0008 MOTOR BOMBA PURGA N°3
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca TECHTOP
2 Model T 90L2-4
3 Número sèrie 031804-12
4 Potència (kW) 2,20

SANMOTOR-0009 Motor bomba recirculacio N°1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca FELM
2 Model Y 180L-6
3 Número sèrie 100497H
4 Potència (kW) 16,00

SANMOTOR-0010 Motor bomba recirculacio N°2
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca FELM
2 Model Y 180L-6
3 Número sèrie 100417H
4 Potència (kW) 16,00

SANMOTOR-0011 Motor bomba recirculacio N°3
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca FELM
2 Model Y 180L-6
3 Número sèrie 100417H
4 Potència (kW) 16,00

SANMOTOR-0014 Motor Bufant N° 1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

2	Model	AC 614 011-D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	8,50

SANMOTOR-0015 Motor Bufant N° 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	AC 614 011-D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	8,50

SANMOTOR-0017 Motor CARGOL Centrifuga n° 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 132 M4
3	Número sèrie	91513
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0018 Motor TAMBOR Centrifuga n° 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 180 L4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	22,00

SANMOTOR-0019 MOTOR BOMBA FANGS N° 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN100LB4
3	Número sèrie	809307
4	Potència (kW)	3,00

SANMOTOR-0020 MOTOR BOMBA FANGS N° 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN100LB4
3	Número sèrie	809601
4	Potència (kW)	3,00

SANMOTOR-0021 MOTOR BOMBA FANGS N°3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN100LB4
3	Número sèrie	809303
4	Potència (kW)	3,00

SANMOTOR-0022 MOTOR BOMBA POLI N°1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71B2
3	Número sèrie	809344
4	Potència (kW)	0,55

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**SANMOTOR-0023 MOTOR BOMBA POLI N°2****MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	Bonfiglioli
2	Model	BN71B2
3	Número sèrie	809341
4	Potència (kW)	0,55

SANMOTOR-0024 MOTOR BOMBA POLI N°3**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	IEC
2	Model	71 T2 0.55
3	Número sèrie	B00033
4	Potència (kW)	0,55

SANMOTOR-0025 MOTOR BOMBA FANGS DESH. CENTRIFUGA N°2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	NORD
2	Model	SK132MH/4
3	Número sèrie	203087627/100
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0026 MOTOR BOMBA FANGS CENTRIFUGA N°1**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	NORD
2	Model	132 M/4
3	Número sèrie	NM36815201/0626
4	Potència (kW)	0,91

SANMOTOR-0027 MOTOR AGITADOR N°1**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ELECTRO ADDA
2	Model	12A80-2
3	Número sèrie	1011-102
4	Potència (kW)	0,75

SANMOTOR-0028 MOTOR AGITADOR N°2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ELECTRO ADDA
2	Model	FT2A80-2
3	Número sèrie	1405-156
4	Potència (kW)	0,75

SANMOTOR-0029 MOTOR AGITADOR N°3**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	CEMER
2	Model	MSX80A-2
3	Número sèrie	1105066103
4	Potència (kW)	0,75

SANMOTOR-0030 MOTOR TAMBOR CENTRI N°2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	M2QA 200L4A4

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	500040011011014
4	Potència (kW)	30,00

SANMOTOR-0031 MOTOR CARGOL CENTRIFUGA Nº2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	M2QA 132 M4A4
3	Número sèrie	500038498039007
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0039 MOTOR COMPRESOR VALVULAS**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	C.I.M.A
2	Model	90SB/2
3	Número sèrie	503010389
4	Potència (kW)	2,20

SANMOTOR-0041 MOTOR WEG CARGOL PRENSA HIDRANETS PRETACTAMENT.**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	WEG
2	Model	
3	Número sèrie	1036296859
4	Potència (kW)	2,20

SANMOTOR-0045 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717021
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0046 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717002
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0047 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717012
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0048 Motor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SACI
2	Model	AB132S2-2
3	Número sèrie	80717022
4	Potència (kW)	7,50

SANMOTOR-0049 Motor Bufant nº 1



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 200MLA 2
3	Número sèrie	3GAA201410-ADK
4	Potència (kW)	30,00

SANPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques EDAR Llanerres

P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	ASTROENERGY
2	Model:	CHSM 60 N (DG) / F-HC-480
3	Potència Nominal (kW):	80,00
4	Potència Pic (kWp):	87,36
5	Nº plaques:	182,00

SANPOLIPAST-0001 Polipast electric EB Balis (SAN-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	E31220
3	Número sèrie	245652 01
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANPOLIPAST-0003 Polipast manual Taller EDAR Llanerres (SAN-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAR-I
3	Número sèrie	40624
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANPOLIPAST-0004 Polipast i carro Sala manteniment (Taller) EDAR Llanerres (SAN-12)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-M
3	Número sèrie	051 4149
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANPOLIPAST-0005 Polipast auxiliar Taller EDAR Llanerres (SAN-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	15102523
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SANPOLIPAST-0006 Polipast electric Taller EDAR Llanerres (SAN-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	PCC-300 600
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	300,00

SANPOLIPAST-0007 Polipast electric Sala de Bufants (SAN-20)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	PECP

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	PEC2205155
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SANPOLIPAST -0008 Polipast electric Taller EDAR Llanerres (SAN-21)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-1604U
3	Número sèrie	201-28006
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

SANPONT-0002 Pont Grua Deshidratacio EDAR Llanerres (SAN-10)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	CXT20410020P15FALOF
3	Número sèrie	HJZ12839 761213 5
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SANVARIADOR-0011 Variador tambor centrifuga nº 2

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	Power Electronics
2	Model	SD507542
3	Número sèrie	5501715050C
4	Potència (kW)	0,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE MATARÓ

MATAGITADOR-0008 Agitador diposit tampo fangs digerits

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4650.492
3	Número sèrie	2440007 / 125805SF
4	Potència (kW)	5,50

MATAGITADOR-0009 Agitador SCABA Digestor 1

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1MA7113-4BA69-ZR21
3	Número sèrie	C36293101/039
4	Potència (kW)	3,60

MATAGITADOR-0016 Agitador espessidor fangs mixtes

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4.640.410
3	Número sèrie	0250204
4	Potència (kW)	2,50

MATAGITADOR-0019 Agitador submergible diposit tampo

AGITADORS Característiques tècniques Agitadors

1	Marca	FLYGT
2	Model	4650.492
3	Número sèrie	2440007 / 125805SF
4	Potència (kW)	5,50

MATBOMBA-0004 Bomba 1 Font de Sortida

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-CB1,5-PE40-4E-EX
3	Número sèrie	300799436
4	Potència (kW)	4,40
7	Consum (A)	8,40
5	Cabal (m3/h)	137,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

MATBOMBA-0006 Bomba 1 extraccio de fangs primaris

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-VX.4-PE60-4E-EX
3	Número sèrie	300982783
4	Potència (kW)	6,70
7	Consum (A)	13,60
5	Cabal (m3/h)	132,00
6	Alçada manomètrica (m)	13,50

MATBOMBA-0007 Bomba 1 extraccio de purga o exces RAS 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

1	Marca	SARLIN
2	Model	SV 034 C1
3	Número sèrie	117300
4	Potència (kW)	2,90

MATBOMBA-0008 Bomba 1 recirculació RAS 2**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1 208 1
3	Número sèrie	115294
4	Potència (kW)	20,00

MATBOMBA-0009 Bomba 1 pou de Buidats 1**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.110.200.170.4
3	Número sèrie	9817995200000009
4	Potència (kW)	19,00

MATBOMBA-0013 Bomba 2 Font de Sortida**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.80.100.40.4.51D,C,Z
3	Número sèrie	9862605310000164
4	Potència (kW)	4,80
7	Consum (A)	10,10
5	Cabal (m3/h)	184,00
6	Alçada manomètrica (m)	17,30

MATBOMBA-0015 Bomba 3 extracció de fangs primaris**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-100E-VX.4-PE60-4E-EX
3	Número sèrie	301121551
4	Potència (kW)	6,70
7	Consum (A)	13,60
5	Cabal (m3/h)	132,00
6	Alçada manomètrica (m)	13,50

MATBOMBA-0016 Bomba 1 del pou de flotants decantació secundària**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SARLIN
2	Model	SV024B H1BP
3	Número sèrie	111790
4	Potència (kW)	2,15

MATBOMBA-0017 Bomba 2 del pou de flotants decantació secundària**BOMBES Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.80.80.22.4.50D.C
3	Número sèrie	96771279
4	Potència (kW)	2,70



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATBOMBA-0018 Bomba 2 extraccio de fangs primaris

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	SLV.100,100,55,4,51D,C
3	Número sèrie	9862603110000071
4	Potència (kW)	6,30
7	Consum (A)	11,20
5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	17,20

MATBOMBA-0019 Bomba 2 extraccio de purga o exces RAS 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	SV 034 C1
3	Número sèrie	116354
4	Potència (kW)	2,90

MATBOMBA-0020 Bomba 3 extraccio de purga o exces RAS 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SLV 100,100,30,4,50C
3	Número sèrie	9862596700000320
4	Potència (kW)	3,70

MATBOMBA-0021 Bomba 2 recirculacio RAS 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE3-305J-CB2-PE185-6-3J-EX
3	Número sèrie	301031901
4	Potència (kW)	20,20
7	Consum (A)	35,50
5	Cabal (m3/h)	932,40
6	Alçada manomètrica (m)	4,10

MATBOMBA-0022 Bomba 3 recirculacio RAS 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1 208 1
3	Número sèrie	115296
4	Potència (kW)	20,00

MATBOMBA-0025 Bomba reserva EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	95113683 / 438422
4	Potència (kW)	9,60
7	Consum (A)	17,00
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATBOMBA-0026 Bomba 2 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	438421
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0027 Bomba 3 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	438423
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0028 Bomba 4 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN
2	Model	S1.100.125.75.4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0029 Bomba 2 EBAR Cintet

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	486,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

MATBOMBA-0030 Bomba 1 EBAR Cabrera de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CAPRARI
2	Model	KCD300RG+034062N1/1S
3	Número sèrie	637666/1 8590182 05/21
4	Potència (kW)	39,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0031 Bomba 3 EBAR Cabrera de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3300-181

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	9610097
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0032 Bomba 2 EBAR Cabrera de Mar
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP2046.2-ME110/S
3	Número sèrie	0027214
4	Potència (kW)	12,70
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0033 Bomba 1 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	XYLEM
2	Model	3315.185
3	Número sèrie	1920012
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0034 Bomba 2 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3356.665
3	Número sèrie	0771173
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0035 Bomba 3 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	OMEGA
2	Model	6C300/500
3	Número sèrie	27004
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0036 Bomba 4 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	OMEGA
2	Model	6C300/500
3	Número sèrie	27003
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATBOMBA-0037 Bomba 5 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3315.185
3	Número sèrie	1920011
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0054 Bomba de cebado DS 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BUSCH
2	Model	SB 0200 D0H0 URXX
3	Número sèrie	BN 10449768 001/2022-03
4	Potència (kW)	1,60

MATBOMBA-0057 Bomba de cebado DS 3
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BUSCH
2	Model	SB 0200 D0H0 URXX
3	Número sèrie	371326
4	Potència (kW)	1,10

MATBOMBA-0062 Bomba 3 pou de Buidats 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.110.200.170.4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	19,00

MATBOMBA-0063 Bomba 2 EBAR Port Mataro
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.185
3	Número sèrie	2210028
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0073 Bomba 6 EBAR Pryca
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	21,00

MATBOMBA-0075 Bomba 2 pou de Buidats 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	FLYGT
2	Model	3127-180
3	Número sèrie	0260544
4	Potència (kW)	5,90

MATBOMBA-0076 Bomba 3 pou de Buidats 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127-180
3	Número sèrie	0260088
4	Potència (kW)	5,90

MATBOMBA-0079 Bomba dossificacio cubicontainer a equip de preparacio de Polielectrolit
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S1CBH04120PVTS570UA010S0ES
3	Número sèrie	2014301000
4	Potència (kW)	0,11

MATBOMBA-0089 Bomba 3 EBAR Cintet
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	486,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

MATBOMBA-0091 Bomba 2 pou de Buidats 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SL1.110.200.170.4
3	Número sèrie	9817995200000010
4	Potència (kW)	19,00

MATBOMBA-0092 Bomba 4 EBAR Port Mataro
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3301.180 corba 810
3	Número sèrie	1440002
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0096 Bomba 1 EBAR Cintet
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	486,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6 Alçada manomètrica (m) 5,00

MATBOMBA-0100 Bomba 3 EBAR Port Mataro

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3201.180
3	Número sèrie	0740039
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0111 Bomba de cebado DS 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BUSCH
2	Model	SB 0200 D0H0 URXX
3	Número sèrie	BN 10421445 011 /0221
4	Potència (kW)	1,60

MATBOMBA-0114 Bomba 1 d'escumes i flotants DP

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SLV.80.80.11.4.50D.C
3	Número sèrie	9862597510000303
4	Potència (kW)	1,40
7	Consum (A)	3,10
5	Cabal (m3/h)	58,00
6	Alçada manomètrica (m)	8,10

MATBOMBA-0115 Bomba 2 d'escumes i flotants DP

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE1-80C-VX.3-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	301073554
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

MATBOMBA-0116 Bomba 1 pou de Buidats 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127-180
3	Número sèrie	0260545
4	Potència (kW)	5,90

MATBOMBA-0118 Bomba 1 EBAR Port Mataro

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3202.185
3	Número sèrie	2210029
4	Potència (kW)	22,00



5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0122		Bomba 1 de fangs mono
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	PROTECH
2	Model	KL50R 68,4
3	Número sèrie	960159/2020
4	Potència (kW)	11,00

MATBOMBA-0123		Bomba 2 de fangs mono
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	PROTECH
2	Model	H50 64,4
3	Número sèrie	960158/2020
4	Potència (kW)	11,00

MATBOMBA-0124		Bomba 3 de fangs mono
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	PROTECH
2	Model	H50 64,4
3	Número sèrie	960160/2020
4	Potència (kW)	11,00

MATBOMBA-0128		Bomba reserva EB Port (disconnectada)
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3201.180
3	Número sèrie	0360090
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	792,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,00

MATBOMBA-0129		Bomba reserva EB Cabrera
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	FLYGT
2	Model	3300-181
3	Número sèrie	9610098
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	900,00
6	Alçada manomètrica (m)	7,50

MATBOMBA-0130		Bomba de recirculació
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	EBARA
2	Model	IPCDXL/I 90/10 IE3
3	Número sèrie	16151080041
4	Potència (kW)	0,75

MATBOMBA-0131		Bomba dosificadora
BOMBES		Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	TEKNA EVO
2	Model	AKS 603
3	Número sèrie	AK603NHP0000
4	Potència (kW)	0,02

MATBOMBA-0140 Bomba recirculacio diposit aigua clorada 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	DAMOVA
2	Model	MCC-25/125E
3	Número sèrie	B09-014
4	Potència (kW)	0,40

MATBOMBA-0141 Bomba 4 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE2-150E-CB1.3-PE90_4E-EX
3	Número sèrie	300941663
4	Potència (kW)	9,90
7	Consum (A)	18,10
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

MATBOMBA-0142 Bomba 1 del pou de flotants decantacio secundaria

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	SLV.80.80.11.4.50D.C.Z
3	Número sèrie	9862597510000303
4	Potència (kW)	1,40
5	Cabal (m3/h)	58,00
6	Alçada manomètrica (m)	8,10

MATBOMBA-0143 Bomba 2 del pou de flotants decantacio secundaria

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PEI-80C-CB1.3-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300949576
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	149,00
6	Alçada manomètrica (m)	11,30

MATBOMBA-0144 Bomba 1 EBAR Vilassar de Mar

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-150E-CB1,3-PE90_4E-EX
3	Número sèrie	300986143
4	Potència (kW)	9,90
7	Consum (A)	18,10
5	Cabal (m3/h)	288,00
6	Alçada manomètrica (m)	4,80

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

MATBOMBA-0145		Bomba 2 pou de Buidats 1
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE3-200G-CB1,2-PE185_4G-EX
3	Número sèrie	301013011
4	Potència (kW)	20,00
7	Consum (A)	36,90
5	Cabal (m3/h)	598,00
6	Alçada manomètrica (m)	27,80
MATBOMBA-0146		Bomba 2 d'escumes i flotants DP
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE1-80C-VX.3-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	301073554
4	Potència (kW)	2,50
7	Consum (A)	4,60
5	Cabal (m3/h)	82,80
6	Alçada manomètrica (m)	8,90
MATBOMBA-0147		Bomba 1 Espessidor a fangs mixtes
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	ALBOSA
2	Model	NOY MON Z36K 6BAR 08/23 RPM332
3	Número sèrie	4385338/02
4	Potència (kW)	5,50
7	Consum (A)	10,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00
MATBOMBA-0148		Bomba 1 extraccio de purga o exces RAS 2
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE1-100C-VX1-PE29 EX
3	Número sèrie	301218559
4	Potència (kW)	3,40
7	Consum (A)	6,40
5	Cabal (m3/h)	104,50
6	Alçada manomètrica (m)	10,30
MATBOMBA-0149		Bomba 2 EBAR Vilassar de Mar
BOMBES		Característiques tècniques Bombes
1	Marca	SULZER
2	Model	XPF-PE2-150E-CB1,3-PE90-4E-EX
3	Número sèrie	301194338
4	Potència (kW)	9,90
7	Consum (A)	18,10
5	Cabal (m3/h)	304,00
6	Alçada manomètrica (m)	19,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATCARRO-0001 Carro Bombament aigua industrial 1 (costat mar) EDAR Mataro (MAT-17)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0002 Carro Bombament aigua industrial 2 (costat muntanya) EDAR Mataro (MAT-55)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0003 Carro Sala Bombes Mono EDAR Mataro (MAT-70)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	308376/10
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0004 Carro Taller EDAR Mataro (MAT-01)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATCARRO-0005 Carro RAS 2 EDAR Mataro (MAT-50)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	308565/05
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATCARRO-0006 Carro Premsa Rotopass EDAR Mataro (MAT-12)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0007 Carro Pou Buidats 1 EDAR Mataro (MAT-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0008 Carro fangs primaris RAS 1 EDAR Mataro (MAT-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CBK



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	293347 01
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0009 Carro fangs secundaris RAS2 EDAR Mataro (MAT-54)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATCARRO-0010 Carro blau Pou Buidats 2 EDAR Mataro (MAT-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0011 Carro Taller 2 EDAR Mataro (MAT-51)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATCARRO-0012 Carro Taller 3 EDAR Mataro (MAT-69)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	308639/01
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATCARRO-0015 Carro EB Cabrera de Mar (MAT-36)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	YALE VS-PLUS
2	Model	
3	Número sèrie	10133
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATCARRO-0016 Carro Contenidors EB Port Mataro (MAT-59)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

MATCARRO-0017 Carro Bombes EB Port Mataro (MAT-58)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	JAGUAR
2	Model	
3	Número sèrie	020629
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00

MATCARRO-0018 Carro EB Cintet (MAT-66)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	303591-13
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0019 Carro EB Vilassar (MAT-56)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0020 Carro Pou Escumes i Flotants Primaris EDAR Mataro (MAT-72)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	C.A.K.
3	Número sèrie	210454
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0021 Carro bombes recirculacio digestio EDAR Mataro (MAT-73)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	C.A.K.
3	Número sèrie	211315
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCARRO-0022 Carro EDAR Orrius (MAT-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	JAGUAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATCULLERA-0001 Cullera Bivalva EB Port Mataro (MAT-28)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	ABK3-2005U
3	Número sèrie	A3 6843
4	Càrrega màxima (kg)	300,00

MATELECTROGEN-0001 Grup Electrogen EBAR Pryca

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	SX 9015 TE
3	Número sèrie	
4	Potència (kVA)	9,00

MATELECTROGEN-0002 Grup Electrogen portatil de 130 KVA Serveis EDAR Mataro

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMJ135 AUT MP10
3	Número sèrie	813119



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kVA) 130,00

MATELECTROGEN-0003 Grup Electrogen portatil de 200 KVA Serveis EDAR Mataro

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	R200K
3	Número sèrie	
4	Potència (kVA)	200,00

MATELECTROGEN-0005 Grup Electrogen EBAR Cabrera de Mar

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J220K
3	Número sèrie	J220K08008238
4	Potència (kVA)	220,00

MATELECTROGEN-0006 Grup Electrogen EBAR Port Mataro

G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	HIMOINSA
2	Model	HIW-450 STD450KVA1500/G
3	Número sèrie	0310004363
4	Potència (kVA)	450,00

MATEXTINTOR-0001 EXTINTOR 1 5Kgs CO2 (218519 EBAR CABRERA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	218.519,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2006
5	Data alta	01/09/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/09/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0002 EXTINTOR 2 5Kgs CO2 (31659 EBAR CABRERA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	31.659,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0003 Extintor Sala bombes entrada EBAR PORT MATARO

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.065.852,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Data fabricació	01/01/2005
5	Data alta	01/01/2005
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2025
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0004 Extintor Alta tensió EBAR PORT MATARo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.481,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0005 Extintor Sala bombes al costat bombes EBAR PORT MATARo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.288.424,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2007
5	Data alta	01/03/2007
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/03/2027
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0006 Extintor Cintet (1266997 EBAR CINTET)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.266.997,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2006
5	Data alta	01/05/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/05/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0007 Extintor BOMBES CABRERA CCM (215674 EBAR CABRERA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	215.674,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	08/07/2022



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/05/2007

MATEXTINTOR-0008 Extintor 3 (10618) (84539 EBAR PRYCA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	84.539,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2015
5	Data alta	01/03/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/03/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0009 Extintor 1 (173900) (3708052 EBAR PRYCA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.708.052,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/03/2012
5	Data alta	01/03/2012
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/03/2032
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0010 Extintor 2 (24526) (263579 EBAR PRYCA)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	263.579,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0011 Extintor Sala bombes (4169 EBAR VILASSAR)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.169,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2011
5	Data alta	01/02/2011
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



10 Data darrer retimbrat 15/08/2011

MATEXTINTOR-0012 Extintor CCM (104643 EBAR VILASSAR)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	104.643,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0013 Extintor Estacio receptora (108328 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	108.328,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

MATEXTINTOR-0014 Extintor Transformadors (866 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	866,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0015 Extintor Barraca (2217 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.217,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATEXTINTOR-0016 Extintor Passadis servidor (oficines assecatge) (75647 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	75.647,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	6 KG
4	Data fabricació	01/01/2023
5	Data alta	01/08/2023
6	Data propera revisió	01/07/2024
7	Data proper retimbrat	01/06/2028
8	Data caducitat	
9	Data darrera revisió	01/07/2023
10	Data darrer retimbrat	01/06/2023

MATEXTINTOR-0017 Extintor Sala CCM1 (1120 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.120,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2009
5	Data alta	01/03/2009
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/03/2029
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0018 Extintor CCM2 Curva PTA. (149134 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	149.134,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2010
5	Data alta	01/04/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/04/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0019 Extintor Sala Calderas (155297 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	155.297,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/03/2002
5	Data alta	01/03/2002
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/03/2022
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0020 Extintor Taller d'operaris (15213 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	15.213,00
---	--------------	-----------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0021 Extintor sotan Digestio (58828 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	58.828,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

MATEXTINTOR-0022 Extintor Entrada EDAR (31224 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	31.224,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

MATEXTINTOR-0023 Extintor CCM Sala tensions 167652 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	167.652,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0024 Extintor sotan Digestio Recirculacio (1281040 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.281.040,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2006

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0025 Extintor pintures i olis (951 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	951,00
2	Tipo	POLVO ABC 43A 233B PD9 GA
3	Pes	9KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0026 Extintor Menjador (144085 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	144.085,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

MATEXTINTOR-0027 Extintor cúpules Digestio (38751 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	38.751,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

MATEXTINTOR-0028 Extintor Sala control sinoptic (33450 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	33.450,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/12/2010
5	Data alta	01/12/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



8	Data caducitat	01/12/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

MATEXTINTOR-0029 Extintor Oficina d'administració (2197 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.197,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/05/2002
5	Data alta	01/05/2002
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2022
8	Data caducitat	01/05/2022
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/12/2007

MATEXTINTOR-0030 Extintor CCM Centrífugues (103609 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	103.609,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2006
5	Data alta	01/04/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/04/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0031 Extintor Laboratori (99107 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	99.107,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0032 Extintor Centrífugues (79987 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	79.987,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATEXTINTOR-0033 Extintor Taller mecanic (347408 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	347.408,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2006
5	Data alta	01/07/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2012

MATEXTINTOR-0034 Extintor taules Digestio (2839 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	2.839,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0035 Extintor CCM Digestio (2188529 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	2.188.529,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2006
5	Data alta	01/09/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/09/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0036 Extintor entrada Digestio (67008 EDAR MATARo)

EXTINTORS	Característiques tècniques Extintors	
1	Número sèrie	67.008,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014
5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

MATEXTINTOR-0037 Extintor CCM RAS 2 (18687 EDAR MATARo)



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	18.687,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/08/2010
5	Data alta	01/08/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/08/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0038 Extintor Oficina SAI (4427 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.427,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2012
5	Data alta	01/04/2012
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/04/2032
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

MATEXTINTOR-0039 Extintor Servidor (2647 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.647,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5 KG
4	Data fabricació	01/01/2022
5	Data alta	01/01/2022
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/03/2027
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	01/03/2022

MATEXTINTOR-0040 Extintor COTXE 1535 KHS (67091 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	67.091,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0041 Extintor COTXE 6295 KNY (Manuel Ortiz)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	71.991,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0042 Extintor COTXE 5658 HPF (7779 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.779,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2020
5	Data alta	01/07/2020
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/07/2040
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0043 Extintor COTXE 8887 KFH (686195 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	686.195,00
2	Tipo	POLVO ABC 13A-70B
3	Pes	3KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0044 Extintor Torres Viejas (9247 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	9.247,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0045 Extintor sala Bufants (5629 EDAR MATARo)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	5.629,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

MATEXTINTOR-0046 Extintor Cabina N II (10618 EDAR MATARo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	10.618,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

MATEXTINTOR-0047 Extintor Dacia Duster

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	7.170,00
2	Tipo	POLVO ABC
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	
6	Data propera revisió	21/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/1937
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

MATEXTINTOR-0048 Extintor turbines de cogeneracio

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.077.805,00
2	Tipo	Pols ABC
3	Pes	6 kg
4	Data fabricació	01/10/2024
5	Data alta	31/12/2024
6	Data propera revisió	
7	Data proper retimbrat	
8	Data caducitat	
9	Data darrera revisió	01/12/2024
10	Data darrer retimbrat	

MATGRUA-0001 Pont Grua Sala Bufants EDAR Mataro (MAT-19)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VINCA
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATGRUA-0002 Pont Grua Sala Deshidratacio EDAR Mataro (MAT-35)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	203292
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATHIDRAULIC-0004 Grup hidraulic comporta descarrega sitja 2

GRUPHIDR Característiques tècniques Grups Oleohidràulics

1	Marca	SUTEC
2	Model	CENTRAL HIDRAULICA 10CV
3	Número sèrie	845000000
4	Potència (kW)	7,30

MATMICROTURBINA-0001 Microturbina 1

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9025
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0002 Microturbina 2

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9028
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0003 Microturbina 3

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9020
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0004 Microturbina 4

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9024
4	Potència (kVA)	65,00

MATMICROTURBINA-0005 Microturbina 5

MICROTURBI Característiques tècniques Microturbines

1	Marca	CAPSTONE
2	Model	65R-BG4-BC00
3	Número sèrie	9538
4	Potència (kVA)	65,00

MATMOTOR-0001 Motor bol Centrifuga 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA250SMA-4
3	Número sèrie	3GV1210898144001
4	Potència (kW)	55,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATMOTOR-0003		Motor electric
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA 355SMA 4/6B3
3	Número sèrie	3308033
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0004		Motor electric
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA 355SMA 4/6B3
3	Número sèrie	3308032
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0005		Motor bol Centrifuga 2
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	MBT250M-4
3	Número sèrie	2922P1119/1
4	Potència (kW)	55,00
MATMOTOR-0007		Motor bufant biològic reserva
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA315MLA 4 B3
3	Número sèrie	8309210
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0008		Motor electric
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2BA315MLA 4 B3
3	Número sèrie	3385922
4	Potència (kW)	200,00
MATMOTOR-0023		Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/10.001
4	Potència (kW)	0,14
MATMOTOR-0038		Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/11.003
4	Potència (kW)	0,14
MATMOTOR-0040		Motor (400V, 0,7A)
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BERNARD

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/06 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0041 Motor bufant pretractament 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ALCONZA
2	Model	D-180M-2
3	Número sèrie	1738159
4	Potència (kW)	30,00

MATMOTOR-0042 Motor bufant pretractament 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ALCONZA
2	Model	D-180M-2
3	Número sèrie	1738158
4	Potència (kW)	30,00

MATMOTOR-0047 Motor (400V, 2,3A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	022
3	Número sèrie	J5721/02
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0048 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/05 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0051 Motorreductor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	ST14
3	Número sèrie	14L02898 001
4	Potència (kW)	0,90

MATMOTOR-0052 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/06 003
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0060 Motor DS 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	IE1-MSE90L-4
3	Número sèrie	2004325162
4	Potència (kW)	1,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATMOTOR-0062 Motor DS 3
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca CEMER
2 Model IE1-MSE90L-4
3 Número sèrie 2016128090
4 Potència (kW) 1,50

MATMOTOR-0064 Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BERNARD
2 Model SRA6
3 Número sèrie 73342/11.001
4 Potència (kW) 0,14

MATMOTOR-0065 Motorreductor (400V, 0,7A)
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BERNARD
2 Model SRA6
3 Número sèrie 73342/11.002
4 Potència (kW) 0,14

MATMOTOR-0066 Motor Taula espessidora 1
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca NORD
2 Model
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,75

MATMOTOR-0068 Motor Taula espessidora 2
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca NORD
2 Model
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,75

MATMOTOR-0071 Motor bol Centrifuga 3
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca TEE
2 Model OU250040-400
3 Número sèrie 349984 9E
4 Potència (kW) 55,00

MATMOTOR-0078 Motor comporta bypass reixes
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca AUMA
2 Model AD00 70-4/80
3 Número sèrie 3606MM56370
4 Potència (kW) 0,37

MATMOTOR-0081 Motor de bomba 1 de fangs mono
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca TECHTOP
2 Model T132M3-4

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

3	Número sèrie	031683-19 161
4	Potència (kW)	11,00

MATMOTOR-0082 Motor de bomba 2 de fangs mono

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M3-4
3	Número sèrie	032107-33 1336
4	Potència (kW)	11,00

MATMOTOR-0083 Motor de bomba 3 de fangs mono

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	T132M3-4
3	Número sèrie	0119071128251
4	Potència (kW)	11,00

MATMOTOR-0084 Motor del cargol 1 de descarrega de la sitja 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	5200009958093000
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0085 Motor del cargol 2 de descarrega de la sitja 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	520000995809300-7
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0086 Motor del cargol 1 de descarrega de la sitja 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0087 Motor del cargol 2 de descarrega de la sitja 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BE 112 M4 S1 B5 CLF IP55 8,3A
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0088 Motor reixa de desbast 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ROSSI MOTORI
2	Model	HF80C4B5
3	Número sèrie	3/03
4	Potència (kW)	1,10

MATMOTOR-0089 Motor reixa de desbast 2



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELVEM
2	Model	T90S-4 6T3 B14
3	Número sèrie	206/6/24
4	Potència (kW)	1,10

MATMOTOR-0090 Motor premsa de desbast

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MSL100LA-4
3	Número sèrie	1508063779
4	Potència (kW)	2,20

MATMOTOR-0091 Motor comporta entrada Reixa 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 71-4/80
3	Número sèrie	1703MM30470
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0092 Motor comporta entrada Reixa 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 71-4/80
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0093 Motor comporta sortida Reixa 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 70-4/80
3	Número sèrie	1703MM30450
4	Potència (kW)	0,37

MATMOTOR-0094 Motor comporta sortida Reixa 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00 70-4/80
3	Número sèrie	1703MM30451
4	Potència (kW)	0,37

MATMOTOR-0096 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/06 002
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0097 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/08 001

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 0,14

MATMOTOR-0098 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73348/09 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0099 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 006
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0100 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0101 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 003
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0102 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 004
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0103 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 002
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0104 Motor (400V, 0,7A)

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/07 005
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0106 Motor agitador preparador poli 2

MOTORS Característiques tècniques Motors



1	Marca	PUJOL MUNTALÀ
2	Model	80-4
3	Número sèrie	3604082020-81358028
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0107 Motor agitador preparador poli 3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM80NV4
3	Número sèrie	50711209F
4	Potència (kW)	0,75

MATMOTOR-0108 Motor bomba 1 alimentacio fangs a centrifugues

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112MH/4TF
3	Número sèrie	36012081
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0109 Motor bomba 1 del grup de pressio aigua de servei

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AMP132SBB2
3	Número sèrie	1124977 0315
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0111 Motor bomba 1 del grup de pressio cloracio 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132V1-5.5T
3	Número sèrie	2019505572
4	Potència (kW)	5,50

MATMOTOR-0112 Motor bomba 2 del grup de pressio aigua de servei

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AMP132SBB2
3	Número sèrie	1124977 0315
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0114 Motor bomba 2 del grup de pressio cloracio 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CALPEDA
2	Model	M132V1-5.5T
3	Número sèrie	2019476066
4	Potència (kW)	5,50

MATMOTOR-0115 Motor bomba 3 alimentacio fangs a centrifugues

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112MP/4TF
3	Número sèrie	36012084
4	Potència (kW)	4,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**MATMOTOR-0116 Motor bomba 3 del grup de pressió aigua de servei****MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	AEG
2	Model	AMP132SBB2
3	Número sèrie	1124977 0315
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0117 Motor bomba de canya dessorrador 1**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	MEB
2	Model	TA100L
3	Número sèrie	0602004
4	Potència (kW)	1,50

MATMOTOR-0118 Motor bomba de canya dessorrador 2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	MEB
2	Model	TA100L
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,50

MATMOTOR-0125 Motor dessorrador 2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	PUJOL MUNTALA
2	Model	LBC 49/10/200-19
3	Número sèrie	3046255100
4	Potència (kW)	0,55

MATMOTOR-0126 Motor premsa de desbast**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	PUJOL MUNTALA
2	Model	QSFA112M4B-41 H
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

MATMOTOR-0128 Motoreductor dessorrador 1**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SINCRON
2	Model	1060-XMC-1115
3	Número sèrie	6/1180
4	Potència (kW)	0,25

MATMOTOR-0129 Motorreductor**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	BERNARD
2	Model	SRA6
3	Número sèrie	73342/01,001
4	Potència (kW)	0,14

MATMOTOR-0130 Motor bomba 2 alimentació fangs a centrifugues**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	WEG
---	-------	-----

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	132M-04
3	Número sèrie	1075330150
4	Potència (kW)	7,50

MATMOTOR-0131 Motor Bomba 1 Espessidor a fangs mixtes

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	20FEB23
3	Número sèrie	1080886431
4	Potència (kW)	5,50

MATPOLIPAST-0003 Polipast Taller 1 EDAR Mataro (MAT-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M31016
3	Número sèrie	283015 02
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATPOLIPAST-0005 Polipast Cablestany Traster 2 EDAR Mataro (MAT-10)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	T-13 CABLE
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.500,00

MATPOLIPAST-0006 Polipast fangs primaris RAS 1 EDAR Mataro (MAT-65)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATPOLIPAST-0007 Polipast electric i carro Digestors EDAR Mataro (MAT-20)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AUSIÓ
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0008 Polipast Cablestany Traster 3 EDAR Mataro (MAT-32)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	T-13 CABLE
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.500,00

MATPOLIPAST-0009 Polipast auxiliar Pou Buidats Nou EDAR Mataro (MAT-33)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	500265
4	Càrrega màxima (kg)	3.000,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MATPOLIPAST-0010 Polipast electric Taller EDAR Mataro (MAT-40)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	CLX05C041050
3	Número sèrie	1448109490
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0011 Polipast Taller EDAR Mataro (MAT-52)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M31016
3	Número sèrie	60993
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATPOLIPAST-0012 Polipast furgoneta EDAR Mataro (MAT-60)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11005
3	Número sèrie	292702 01
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0013 Polipast Taller 3 EDAR Mataro (MAT-61)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11005
3	Número sèrie	294505 02
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0014 Polipast Taller 4 EDAR Mataro (MAT-64)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	294505/02
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0017 Polipast electric i carro EB Pryca (MAT-29)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-2504U
3	Número sèrie	A3 6617
4	Càrrega màxima (kg)	2.500,00

MATPOLIPAST-0018 Polipast EB Vilassar (MAT-31)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	HIDRAT
2	Model	VL2-504-B1
3	Número sèrie	02439500 02008
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0019 Polipast EB Cintet (MAT-06)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AUSIÓ
2	Model	GCH250/NF 1 BM



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	6CH2050
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0020 Polipast fangs secundaris RAS2 EDAR Mataro (MAT-16)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATPOLIPAST-0021 Polipast RAS 2 EDAR Mataro (MAT-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	283015 01
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

MATPOLIPAST-0023 Polipast i carro EB Cabrera de Mar (MAT-30)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-2004U
3	Número sèrie	201-7560
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0024 Polipast Taller EDAR Mataro (MAT-13)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	TRALIFT 2 1
3	Número sèrie	1503439
4	Càrrega màxima (kg)	5.000,00

MATPOLIPAST-0025 Polipast Bombes EB Port Mataro (MAT-67)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK3-2005D
3	Número sèrie	A3 6546
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0026 Polipast elevacio Bomba 2 EB Cabrera de Mar (MAT-41)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11005
3	Número sèrie	278182 21
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0027 Polipast Taller EDAR Mataro (MAT-71)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PMC2103346
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0028 Polipast fangs primaris RAS 1 EDAR Mataro (MAT-65b)



ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	P.A.K.
3	Número sèrie	201589
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

MATPOLIPAST-0029 Polipast fangs secundaris RAS2 EDAR Mataro (MAT-16)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	P.A.K.
3	Número sèrie	190787
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

MATPOLIPAST-0030 Conjunt polipast i carro electric EB Port (MAT-74)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	
3	Número sèrie	A3-6843
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

MATREDUCTOR-0048 Conjunt reductor translacio principal 1

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	K86R62 DT71D4
3	Número sèrie	2101579702.0001.96
4	Potència (kW)	0,37

MATREDUCTOR-0049 Conjunt reductor translacio principal 2

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	K86R62 DT71D4
3	Número sèrie	2101579702.0002.96
4	Potència (kW)	0,37

MATREDUCTOR-0050 Conjunt reductor translacio principal 3

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	K86R62 DT71D4
3	Número sèrie	2101579702.0003.96
4	Potència (kW)	0,37

MATREDUCTOR-0051 Conjunt reductor translacio secundaria 1

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	R73R42 DT63L4
3	Número sèrie	2101579703.0001.96
4	Potència (kW)	0,25

MATREDUCTOR-0052 Conjunt reductor translacio secundaria 2

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	R73R42 DT63L4
3	Número sèrie	2101579703.0002.96

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 0,25

MATREDUCTOR-0053 Conjunt reductor translacio secundaria 3

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SEW
2	Model	R73R42 DT63L4
3	Número sèrie	2101579703.0003.96
4	Potència (kW)	0,25

MATREDUCTOR-0073 Reductor Bomba 1 Espessidor a fangs mixtes

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	672,1FIEC132K
3	Número sèrie	203817106-1000
4	Potència (kW)	0,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**DADES EQUIPS TÈCNICS EDAR ÒRRIUS****ORRBOMBA-0001****Bomba 1 entrada****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0830,186-S13_4STD-400V/50D
3	Número sèrie	301046718
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

ORRBOMBA-0002**Bomba Reserva pou entrada EDAR Orrius****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS AS0830.186-S13/4
3	Número sèrie	0374386
4	Potència (kW)	1,90

ORRBOMBA-0003**Bomba de fangs a sitja****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	
2	Model	ERT-PF-65
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

ORRBOMBA-0004**Grup hidraulic premsa desbast****GRUPHIDR****Característiques tècniques Grups Oleohidràulics**

1	Marca	ABS
2	Model	PHA-150/300
3	Número sèrie	117403
4	Potència (kW)	1,50

ORRBOMBA-0005**Bomba 2 entrada****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0830,186-S13 4STD-400V/50D
3	Número sèrie	301162230
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	3,60
5	Cabal (m3/h)	45,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,80

ORRBOMBA-0006**Bomba pressio aigua potable (p.max 10 bar)****BOMBES****Característiques tècniques Bombes**

1	Marca	MASCONTROL
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	2,20

ORREXTINTOR-0001**Extintor 43375 Cambra pintures (731632 EDAR ORRIUS)**

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	731.632,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

ORREXTINTOR-0002 Extintor 4616 CCM (19952 EDAR ORRIUS)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.952,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	08/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	28/07/2021
10	Data darrer retimbrat	26/06/2012

ORRMOTOR-0001 Motor Bufant 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	IEC/EN60034 112MIMB3
3	Número sèrie	1606/75835164-023
4	Potència (kW)	4,00

ORRMOTOR-0002 Motor Bufant 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	IEC/EN60034-1
3	Número sèrie	2220607004
4	Potència (kW)	4,00

ORRMOTOR-0004 Motor Mamut**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	EMG
2	Model	90/4
3	Número sèrie	23A53088
4	Potència (kW)	1,60

ORRPOLIPAST-0001 Polipast EDAR Orrius (MAT-63)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	M11006
3	Número sèrie	295319 03
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

ORRVEHICULADOR-0001 Vehiculador

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

AGITADORS		Característiques tècniques Agitadors
1	Marca	FLYGT
2	Model	4410.01
3	Número sèrie	8911018
4	Potència (kW)	0,90



DADES EQUIPS TÈCNICS EDAR ST DANIEL

SDABOMBA-0001 Bomba de Recirculacio externa de fangs 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530187
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0002 Bomba de Recirculacio externa de fangs 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	2070319
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0003 Bomba de Purga

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530779
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0004 Bomba de sobrenedants

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530781
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0005 Bomba Recirculacio Interna 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530776
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0006 Bomba Recirculacio Interna 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3045.181 230
3	Número sèrie	1530780
4	Potència (kW)	1,20

SDABOMBA-0007 Bomba 2 Entrada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3057.181 264
3	Número sèrie	1730314
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0013 Bomba 1 Entrada



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160-272
3	Número sèrie	1780388
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0014 Bomba 3 Entrada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160-272
3	Número sèrie	1850048
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0015 Bomba de reserva Entrada

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3069.160-272
3	Número sèrie	2080423
4	Potència (kW)	1,70

SDABOMBA-0016 Bomba 1 del Rizocompostatge

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN 5-6L
3	Número sèrie	319859
4	Potència (kW)	0,75

SDABOMBA-0017 Bomba 2 del Rizocompostatge

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SEEPEX
2	Model	BN 5-6L
3	Número sèrie	319860
4	Potència (kW)	0,75

SDAEXTINTOR-0001 Extintor Oficina

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	8.558,00
2	Tipo	POLVO ABC 43A 233B PD9 GA
3	Pes	9KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAEXTINTOR-0002 Extintor Quadre Electric

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	64.114,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAEXTINTOR-0003 Extintor Bufants
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	80.351,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAEXTINTOR-0004 Extintor Taller
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	68.939,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2015
5	Data alta	01/01/2015
6	Data propera revisió	01/07/2021
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2035
9	Data darrera revisió	29/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SDAMOTOR-0006 Motor Bufant 1
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	MA132S1-2
3	Número sèrie	0614ME8701012
4	Potència (kW)	5,50

SDAMOTOR-0007 Motor Bufant 2
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	MA132S1-2
3	Número sèrie	0514ME8501152
4	Potència (kW)	5,50

SDAMOTOR-0008 Motor Bufant 3
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	MA132S1-2
3	Número sèrie	0515ME8501166
4	Potència (kW)	5,50

SDAMOTOR-0010 Motoreductor Decantador 1

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	ESTRUAGUA
2	Model	KKC40/63P
3	Número sèrie	1508649
4	Potència (kW)	0,17

SDAMOTOR-0011 Motoreductor Decantador 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	ESTRUAGUA
2	Model	KKC40/63P
3	Número sèrie	1508647
4	Potència (kW)	0,17

SDAPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaiques EDAR Sant Daniel**P_SOLARS** Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	TRINASOLAR
2	Model:	TSM-DE17M
3	Potència Nominal (kW):	20,00
4	Potència Pic (kWp):	27,10
5	Nº plaques:	60,00

SDAPOLI-0001 Ternal electric + Braç manual EDAR Sant Daniel (PIN-33)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	051 7223
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SDAPOLIPAST-0002 Polipast i carro manual EDAR Sant Daniel (PIN-35)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	151357
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SDAPOLIPAST-0003 Polipast i carro manual EDAR Sant Daniel (PIN-34)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	151339
4	Càrrega màxima (kg)	500,00



DADES EQUIPS TÈCNICS EDAR ST GENÍS PALAFOLLS

SGPBOMBA-0001 Bomba 1 de Fangs a Deshidratacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLACKMER
2	Model	AX40 ST GL NR
3	Número sèrie	612728
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0002 Bomba 2 de Fangs a Deshidratacio

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLACKMER
2	Model	AX40 ST GL NR
3	Número sèrie	612727
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0003 Bomba 1 de purga Decantador lamelar 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	UNILIFT AP35.40.06.3V
3	Número sèrie	FZR18934567
4	Potència (kW)	1,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0004 Bomba 2 de purga Decantador lamelar 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	UNILIFT AP35.40.06.3V
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0005 Bomba 1 de cargol helicoidal de poli

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	GH
3	Número sèrie	C3 22018/04
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0006 Bomba 2 de cargol helicoidal de poli

BOMBES Característiques tècniques Bombes

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	MONO
2	Model	GH
3	Número sèrie	C3 22018/05
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0007 Bomba 1 pou d'entrada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE-1-100C.CB1.4-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300195684
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPBOMBA-0008 Bomba 2 pou d'entrada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE-1-100C.CB1.4-PE22_4C-EX
3	Número sèrie	300195683
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

SGPCARGOL-0002 Cargol transportador de fangs a centrifuga
CARGOLS Característiques tècniques Cargols

1	Marca	NUTECO
2	Model	TF220
3	Número sèrie	370801
4	Potència (kW)	1.1

SGPEXTINTOR-0001 Extintor Edifici de Control
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	257.329,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2006
5	Data alta	01/01/2006
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2023
8	Data caducitat	01/01/2026
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

SGPEXTINTOR-0002 Extintor Sala Quadres Electric
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	24.806,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2009
5	Data alta	01/01/2009



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2009

SGPMOTOR-0001		Motor Rototamis
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS 802-4 B5
3	Número sèrie	17030940601
4	Potència (kW)	0,75

SGPMOTOR-0002		Motor Cargol Compactador
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS 802-4 B5
3	Número sèrie	17030940610
4	Potència (kW)	0,75

SGPMOTOR-0003		Motor Bomba 2 de fangs a deshidratacio
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	NORD
2	Model	SK100L/40
3	Número sèrie	NM 2408335063.01
4	Potència (kW)	0,00

SGPMOTOR-0004		Motor Bomba 1 de fangs a deshidratacio
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	NORD
2	Model	SK100L/40
3	Número sèrie	NM 2408335063.00
4	Potència (kW)	0,00

SGPMOTOR-0005		Motor Biodisc 1.1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	NORD
2	Model	SK 80L/4
3	Número sèrie	2407460657.01
4	Potència (kW)	0,75

SGPMOTOR-0006		Motor Biodisc 1.2
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	NORD
2	Model	SK 90 S/4
3	Número sèrie	2407467908.00
4	Potència (kW)	1,10

SGPMOTOR-0007		Motor Biodisc 2.1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	NORD
2	Model	SK 80 L/4 33712100
3	Número sèrie	2407460657.00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 0,75

SGPMOTOR-0008 Motor Biodisc 2.2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 90 S/4 34213300
3	Número sèrie	2407467908.01
4	Potència (kW)	1,10

SGPMOTOR-0009 Motor Principal Centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 132 SB-2
3	Número sèrie	80813PO 978/005
4	Potència (kW)	7,50

SGPMOTOR-0010 Motor Rascador Centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN63B4
3	Número sèrie	475197
4	Potència (kW)	0,18

SGPMOTOR-0014 Motor Bomba Poli 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	T7 1B4
3	Número sèrie	08-5388502
4	Potència (kW)	0,37

SGPMOTOR-0015 Motor Bomba Poli 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	T71 B4
3	Número sèrie	08-5402284
4	Potència (kW)	0,37

SGPPOLI-0001 Carro manual Pou bombes entrada EDAR Sant Genis (SPT-40)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	9083568
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SGPPOLI-0002 Polipast Pou bombes EDAR Sant Genis (SPT-41)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	0822575
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SGPPOLI-0003 Polipast electric Pou bombes EDAR Sant Genis (SPT-42)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-208-U
3	Número sèrie	A051 7619
4	Càrrega màxima (kg)	250,00

SGPPOLI-0005 Ternal manual Pretractament EDAR Sant Genis (SPT-39)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	229866 01
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SGPREDUCTOR-0001 Reductor Rototamis

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	TRAITEC
2	Model	KPFC63CII5ESTD
3	Número sèrie	2501
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0002 Reductor Cargol Compactador

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	TRAITEC
2	Model	KMFC83C115ESTND754E2
3	Número sèrie	4170
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0003 Reductor Bomba 1 de fangs a deshidratacio

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	35V-F-100 L/40
3	Número sèrie	560840557300 02
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0004 Reductor Bomba 2 de fangs a deshidratacio

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	35V-F-100 L/40
3	Número sèrie	560840557300 01
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0005 Reductor Biodisc 1.1

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 5382A GB80 L4
3	Número sèrie	100832684700 2
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0006 Reductor Biodisc 1.2

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK 6382 AGB 90 S/4
3	Número sèrie	100832683300 1
4	Potència (kW)	0,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme**SGPREDUCTOR-0007 Reductor Biodisc 2.1****REDUCTORS Característiques tècniques Reductors**

1	Marca	NORD
2	Model	SK 5382A GB80 L4
3	Número sèrie	100832684700 1
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0008 Reductor Biodisc 2.2**REDUCTORS Característiques tècniques Reductors**

1	Marca	NORD
2	Model	SK 6382 AGB 90 S/4
3	Número sèrie	100832683300 2
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0009 Reductor Rascador Centrifuga**REDUCTORS Característiques tècniques Reductors**

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	VF44F1P63B5
3	Número sèrie	475791/1
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0012 Reductor Bomba Poli 1**REDUCTORS Característiques tècniques Reductors**

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	H 041 F R
3	Número sèrie	5389195
4	Potència (kW)	0,00

SGPREDUCTOR-0013 Reductor Bomba Poli 2**REDUCTORS Característiques tècniques Reductors**

1	Marca	MOTOVARIO
2	Model	H 041 F R
3	Número sèrie	5402211
4	Potència (kW)	0,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



DADES EQUIPS TÈCNIS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE ST POL

SPMBOMBA-0001 Bomba 1 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE4-206J-CB2-PE300_4J-STD
3	Número sèrie	300453300
4	Potència (kW)	32,10
5	Cabal (m3/h)	396,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0002 Bomba 2 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE4-200G-CB1.3-PE160_4G-EX
3	Número sèrie	300456851
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	144,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0003 Bomba 3 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE3-100G-CB1.3-PE160_4G-EX
3	Número sèrie	300268620
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	144,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0004 Bomba 4 EBAR Principal

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE3-100G-CB1.3-PE160_4G-EX
3	Número sèrie	300428205
4	Potència (kW)	17,40
5	Cabal (m3/h)	144,00
6	Alçada manomètrica (m)	18,00

SPMBOMBA-0005 Bomba 1 EBAR Mirador

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3.127.181
3	Número sèrie	1030313
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	245,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

SPMBOMBA-0006 Bomba 2 EBAR Mirador

BOMBES Característiques tècniques Bombes



1	Marca	FLYGT
2	Model	3.127.181
3	Número sèrie	0831016
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	245,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

SPMBOMBA-0007 Bomba 3 EBAR Mirador
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3.127.181
3	Número sèrie	0831017
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	245,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

SPMBOMBA-0022 Bomba 1 aigua serveis
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	CR20-A5A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	A96500511 P31302
4	Potència (kW)	5,50

SPMBOMBA-0023 Bomba 2 aigua serveis
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	CR20-A5A-F-A-E-HQQE
3	Número sèrie	A96500511 P31643
4	Potència (kW)	5,50

SPMBOMBA-0025 Bomba dossificacio de poli liquid
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	S1BAH07042PVTS100M000
3	Número sèrie	20140304143
4	Potència (kW)	0,12

SPMBOMBA-0026 Bomba 1 aigua clorada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH405B
3	Número sèrie	2016498365
4	Potència (kW)	1,10

SPMBOMBA-0027 Bomba 2 aigua clorada
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MXH405B
3	Número sèrie	2016522025
4	Potència (kW)	1,10

SPMBOMBA-0028 Bomba de recirculacio aigua clorada



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CALPEDA
2	Model	MPCM 21/A
3	Número sèrie	2018286997
4	Potència (kW)	0,55

SPMBOMBA-0033 Bomba extractora de sorres 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	AS0630.130-S13_4STD-400V/50D
3	Número sèrie	301010983
4	Potència (kW)	1,90
7	Consum (A)	3,60
5	Cabal (m3/h)	37,80
6	Alçada manomètrica (m)	5,20

SPMCARRO-0002 Carro Pretractament EDAR Sant Pol (SPT-03)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMCARRO-0003 Carro Sala Recirculacio EDAR Sant Pol (SPT-04)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	CEMVISA
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMCARRO-0004 Carro Bombes de Buidats EDAR Sant Pol (SPT-05)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMCARRO-0006 Carro manual Taller EDAR Sant Pol (SPT-24)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMCARRO-0007 Carro manual Bombes Buidats EDAR Sant Pol (SPT-53)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMCARRO-0008 Carro manual Sala Recirculacio EDAR Sant Pol (SPT-57)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
---	-------	---------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMEPR-0002		Grup electrogen EB Emissari
G_ELECTROG		Característiques tècniques Grups Electrogens
1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMK1644TE110
3	Número sèrie	803691
4	Potència (kVA)	115,00

SPMEXTINTOR-0001		Extintor EB Emissari
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	2.712,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2011

SPMEXTINTOR-0002		Extintor Estacio Transformadora
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	118.901,00
2	Tipo	POLVO ABC PD6G 43A 233B Alta Eficacia Apto 50000V
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2019
5	Data alta	01/07/2019
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2039
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SPMEXTINTOR-0003		Extintor Taller
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	1.262,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

SPMEXTINTOR-0004		Extintor Sala Recirculacio
EXTINTORS		Característiques tècniques Extintors
1	Número sèrie	395.805,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/12/2006
5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

SPMEXTINTOR-0005 Extintor Oficines

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	63.451,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

SPMEXTINTOR-0006 Extintor Sala Bufants

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	552.229,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2001
5	Data alta	01/12/2001
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/12/2021
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0007 Extintor CCM

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	28.678,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/08/2007
5	Data alta	01/08/2007
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/08/2027
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0008 Extintor Centrifuga

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	151.907,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2002

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/02/2002
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/02/2022
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0009 Extintor Pretractament
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	13.796,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2016
5	Data alta	01/01/2016
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/01/2036
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

SPMEXTINTOR-0011 Extintor Cotxe 0864HGH (Kangoo)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.960,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2011

SPMGRUA-0001 Pont grua translacio manual Sala Bufants EDAR Sant Pol (SPT-50)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	4615
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMMOTOR-0007 Motor Traslacio Pont Dessorrador 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELVEM
2	Model	6T180A8
3	Número sèrie	2203098
4	Potència (kW)	0,18

SPMMOTOR-0012 Motor principal centrifuga

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 200 NLA4
3	Número sèrie	CSN00-109165
4	Potència (kW)	30,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**SPMMOTOR-0013 Motor Bomba Recirculacio 1****MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1 LA7133-6AA16
3	Número sèrie	E9911/6052.18 05 002
4	Potència (kW)	4,00

SPMMOTOR-0014 Motor Bomba Recirculacio 2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1 LA7133-6AA10
3	Número sèrie	0011407-0120-0009
4	Potència (kW)	4,60

SPMMOTOR-0015 Motor Bomba Recirculacio 3**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1 LA7133-6AA10
3	Número sèrie	0011407-0120-0010
4	Potència (kW)	4,00

SPMMOTOR-0017 Motor bomba 1 de fangs espessits**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SPAGGIARI
2	Model	T80C2
3	Número sèrie	90/36132
4	Potència (kW)	1,50

SPMMOTOR-0018 Motor bomba 2 de fangs espessits**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	SPAGGIARI
2	Model	T80C2
3	Número sèrie	00/45813
4	Potència (kW)	1,50

SPMMOTOR-0022 Motor Bomba Poli 1**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	
3	Número sèrie	MU71P14-4 MK129198-S
4	Potència (kW)	0,55

SPMMOTOR-0023 Motor Bomba Poli 2**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,55

SPMMOTOR-0026 Motor Cargol Fangs Deshidratats**MOTORS Característiques tècniques Motors**

1	Marca	ABB
2	Model	



3	Número sèrie	MU71P14-4 MK129057-S
4	Potència (kW)	0,37

SPMMOTOR-0027		Motor Bufant N° 1
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	SIEMENS
2	Model	ILA6 253-2AB60
3	Número sèrie	011524003/0400IMB3
4	Potència (kW)	55,00

SPMMOTOR-0028		Motor Bufant N° 2
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	SIEMENS
2	Model	ILA6 253-2AB60
3	Número sèrie	011524002/0400IMB3
4	Potència (kW)	55,00

SPMMOTOR-0029		Motor Bufant N° 3
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	SIEMENS
2	Model	ILA6 253-2AB60
3	Número sèrie	011524004/0400IMB3
4	Potència (kW)	55,00

SPMMOTOR-0030		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4520MM04828
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0031		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09674
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0032		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09667
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0033		Motor comporta automatica
MOTORS Característiques tècniques Motors		
1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09672
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0034		Motor comporta automatica
---------------	--	---------------------------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4520MM04827
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0035 Motor comporta automatica**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AD00063-4-0.20
3	Número sèrie	4720MM09669
4	Potència (kW)	0,20

SPMMOTOR-0036 Motor Traslacio Pont Dessorrador 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	ELVEM
2	Model	6SM80A8
3	Número sèrie	1503131029020
4	Potència (kW)	0,18

SPMMOTOR-0037 Motor bomba purga 1**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112M/4
3	Número sèrie	NM2407523308.51
4	Potència (kW)	4,00

SPMMOTOR-0038 Motor bomba purga 2**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK112M/4
3	Número sèrie	NM2407523308.51
4	Potència (kW)	4,00

SPMPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques edifici deshidratacio EDAR Sant Pol**P_SOLARS** Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	JKM460M-60HL4
3	Potència Nominal (kW):	10,00
4	Potència Pic (kWp):	10,58
5	Nº plaques:	23,00

SPMPLACASOLAR-0002 Plaques Solars Fotovoltaïques pretractament EDAR Sant Pol**P_SOLARS** Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	JKM460M-60HL4
3	Potència Nominal (kW):	20,00
4	Potència Pic (kWp):	22,08
5	Nº plaques:	48,00

SPMPOLIPAST-0001 Polipast i carro manual Sala Centrifuga EDAR Sant Pol (SPT-01)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	CEMVISA
---	-------	---------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	
3	Número sèrie	623
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

SPMPOLIPAST-0004 Polipast manual Taller EDAR Sant Pol (SPT-49)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	KM2G1000
3	Número sèrie	23186125744
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMPOLIPAST-0005 Polipast manual Pretractament (taller) EDAR Sant Pol (SPT-48)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	PAK
3	Número sèrie	0822495
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMPOLIPAST-0006 Polipast electric del pont grua i carro EB Ppal Emissari Sant Pol (SPT-59)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMPOLIPAST-0007 Polipast electric Bombes Buidats EDAR Sant Pol (SPT-54)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMPOLIPAST-0008 Polipast electric Sala Recirculacio EDAR Sant Pol (SPT-58)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMPONT-0007 Pont Grua EB Ppal Emissari Sant Pol (SPT-09)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	3.200,00

SPMPONT-0008 Pont grua translacio manual Sala Centrifuga EDAR Sant Pol (SPT-55)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

SPMREDUCTOR-0002 Motorreductor compactador de desbast

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	PUJOL MUNTALÀ
2	Model	LPCM-87
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

SPMREDUCTOR-0003 Motorreductor cargol tamissos

MOTORS Característiques tècniques Motors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	MEB
2	Model	2EL080M4B-FA-A0-B79
3	Número sèrie	220090028
4	Potència (kW)	0,55

SPMREDUCTOR-0005 Motorreductor Tamis 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW-USOCOME
2	Model	R67 DT71D6
3	Número sèrie	05.53113770001.0003.00
4	Potència (kW)	0,25

SPMREDUCTOR-0006 Motorreductor Tamis 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW EURODRIVE
2	Model	R67 DRS71S6
3	Número sèrie	95.7686918804.0002.18
4	Potència (kW)	0,25

SPMREDUCTOR-0015 Motorreductor classificador de sorres

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	2382AZDH-71 S/4
3	Número sèrie	1000316947.00-2
4	Potència (kW)	0,25

SPMREDUCTOR-0022 Motorreductor bomba fangs deshidratats a sitja

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BOCKWOLDT
2	Model	5-132S/4DF-SL
3	Número sèrie	6357124
4	Potència (kW)	5,50

SPMTERNAL-0001 Ternal electric i carro manual Sala Bufants EDAR Sant Pol (SPT-51)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KITO CORP
2	Model	KITO ER2-0051-S
3	Número sèrie	22763
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

SPMTERNAL-0002 Ternal electric i carro manual Sala Centrifuga EDAR Sant Pol (SPT-56)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE TEIÀ

TEIBIVALVA-0001 Cullera Bivalva sorrer EDAR Teia (TEI-38)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	CP300
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.250,00

TEIBOMBA-0001 Bomba Fang Espessit nº1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB061AX1R4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0002 Bomba Fang Espessit nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB061AX1R4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0003 Bomba Fang Espessit nº3

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB061AX1R4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	4,00

TEIBOMBA-0007 Bomba Fangs Primaris nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-VX.1-PE40_2C-EX
3	Número sèrie	300863497
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	55,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

TEIBOMBA-0013 Bomba Recirculacio Fangs nº1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP 2021/M110/6
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	11,00

TEIBOMBA-0014 Bomba Recirculacio Fangs nº2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP 2021/M110/6
3	Número sèrie	09100107/00564
4	Potència (kW)	11,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIBOMBA-0015 Bomba Recirculacio Fangs nº3

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AFP 2021/M110/6
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	11,00

TEIBOMBA-0016 Bomba Purga Fang nº 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AS0840.142-S26/2
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,40

TEIBOMBA-0017 Bomba Purga Fang nº 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AS0840.142-S26/2
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	3,40

TEIBOMBA-0018 Bomba Sobrenedants nº 1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AS 0840 S26/2D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	2,20

TEIBOMBA-0019 Bomba Sobrenedants nº 2

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ABS
2	Model	AS 0840 S26/2D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	2,20

TEIBOMBA-0023 Bomba Aigua Industrial nº1

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MC ELIAS PUMPS
2	Model	SX 35 SERIES
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	9,30

TEIBOMBA-0024 Bomba Aigua Industrial nº2 - component electric

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ERCOLLE MARELLI
2	Model	SG6-42/4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0026 Bomba dosificacio polielectrolit nº1 Guinard

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
---	-------	------

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	CB031AC2R3/GCA
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIBOMBA-0027 Bomba dosificacio polielectrolit nº2 Guinard

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB031AC2R3/GCA
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIBOMBA-0028 Bomba dosificacio polielectrolit nº3 Guinard

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	CB031AC2R3/GCA
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIBOMBA-0029 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1074H1
3	Número sèrie	76646
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	100,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0030 Bomba Reserva Cusi i Camping (n/s 72424)

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1074H1
3	Número sèrie	72424
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	100,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0031 Bomba 2 EBAR Cusi

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1.074H1
3	Número sèrie	72423
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	115,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0032 Bomba 1 EBAR Bis Camping Teia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1 074 H1
3	Número sèrie	76645
4	Potència (kW)	7,50

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	378,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0033 Bomba N°1 EB Alella
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	CP3201.180-630
3	Número sèrie	9160140
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0034 Bomba N°2 EB Alella
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	CP3201.180-630
3	Número sèrie	9160141
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0040 Bomba EB Principal N° 72334 En Almacen 2 / 7 / 2017
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	75,00

TEIBOMBA-0041 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	72337
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEIBOMBA-0042 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP205J-CB2 PE750/4-EX
3	Número sèrie	30063972
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEIBOMBA-0043 Bomba N°4 EB Principal
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sarlin-Grundfos
---	-------	-----------------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	72333
4	Potència (kW)	75,00

TEIBOMBA-0044 Bomba N°1 EB Premia
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	300694913
4	Potència (kW)	6,70
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0045 Bomba N°2 EB Premia
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	300655274
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0046 Bomba EB Premia
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074L1
3	Número sèrie	72468
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0047 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	N3152.181-264
3	Número sèrie	0930114
4	Potència (kW)	15,00
5	Cabal (m3/h)	50,00
6	Alçada manomètrica (m)	50,00

TEIBOMBA-0048 Bomba N°2 EB Verdaguer
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30046
4	Potència (kW)	54,00

TEIBOMBA-0049 Bomba N°4 EB Verdaguer
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30049

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4	Potència (kW)	54,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0050 Bomba N°1 EB Verdaguer

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30047
4	Potència (kW)	54,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0051 Bomba N°3 EB Verdaguer

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	CP3300.181-452
3	Número sèrie	30048
4	Potència (kW)	54,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0055 Bomba reserva EB Premia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	ABS XFP-PE2-150E-CB1.4-PE60_4E-EX
3	Número sèrie	300655275
4	Potència (kW)	6,70
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0057 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	N3152.181-264
3	Número sèrie	0930113
4	Potència (kW)	15,00
5	Cabal (m3/h)	50,00
6	Alçada manomètrica (m)	50,00

TEIBOMBA-0058 Bomba N°3 EB Alella

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Flygt
2	Model	CP3201.180-630
3	Número sèrie	0780047
4	Potència (kW)	22,00
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIBOMBA-0060		Bomba Buidats Nº1
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.181 437
3	Número sèrie	0770492
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0061		Bomba Buidats Nº2
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.181 437
3	Número sèrie	0770586
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0062		Bomba Buidats Nº 3
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.181 437
3	Número sèrie	0770493
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0063		Bomba Reserva EB Cusi i Camping
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Sarlin-Grundfos
2	Model	S1.80.100.75.4
3	Número sèrie	438545
4	Potència (kW)	7,50
5	Cabal (m3/h)	115,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0064		Bomba Alimentacio Fangs nº 1 centrifuga 1 Alfa Laval
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	WANGEN
2	Model	KL50S90.0
3	Número sèrie	918178
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0065		Bomba Alimentacio Fangs nº2 centrifuga 1 Alfa Laval
BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	WANGEN
2	Model	KL50S90.0
3	Número sèrie	918179
4	Potència (kW)	7,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIBOMBA-0066 Bomba Husillo Excentric Alimentacio Polielectrolit N°1 Alfa Laval
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca WANGEN
2 Model K20S30.0V4A
3 Número sèrie 918353
4 Potència (kW) 1,10

TEIBOMBA-0067 Bomba Husillo Excentric Alimentacio Polielectrolit N°2 Alfa Laval
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca WANGEN
2 Model K20S30.0V4A
3 Número sèrie 918351
4 Potència (kW) 1,10

TEIBOMBA-0073 Bomba Pressio Aigua Clorada Serveis N° 1
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca SACI
2 Model MN32-200C
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 4,00

TEIBOMBA-0074 Bomba Pressio Aigua Clorada Serveis N° 2
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca SACI
2 Model MN32-200C
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 4,00

TEIBOMBA-0075 Bomba Recirculacio Aigua Clorada Serveis
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca DAMOVA
2 Model MCC-32/100 ME
3 Número sèrie B08-009
4 Potència (kW) 0,50

TEIBOMBA-0076 Bomba reserva EB Principal Teia
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca Sarlin-Grundfos
2 Model S2.100.200.650.4.66M.S.350.6.N.D
3 Número sèrie 445363
4 Potència (kW) 68,00
5 Cabal (m3/h) 720,00
6 Alçada manomètrica (m) 24,00

TEIBOMBA-0077 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes
1 Marca Sulzer
2 Model XFP205J-CB2 PE750/4-EX
3 Número sèrie 300059396
4 Potència (kW) 75,00
5 Cabal (m3/h) 720,00
6 Alçada manomètrica (m) 24,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

TEIBOMBA-0078 Bomba EB Principal Nº 445365 En Almacen Mayo 2018.

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	S2.100.200.650.4.66M.S.350.6.N.D
3	Número sèrie	95112759
4	Potència (kW)	68,00

TEIBOMBA-0079 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G-CB1.1-PE220/4-D05*10-C
3	Número sèrie	300517679
4	Potència (kW)	23,56
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0080 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G-CB1.1-PE220/4-D05*10-C
3	Número sèrie	300471000
4	Potència (kW)	23,56
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0083 Bomba Buidats Reserva

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3127.160-437
3	Número sèrie	1480595
4	Potència (kW)	5,90
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TEIBOMBA-0084 Bomba

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP200G-CB1.1-PE220/4-D05*10-C
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	23,56
5	Cabal (m3/h)	375,00
6	Alçada manomètrica (m)	14,00

TEIBOMBA-0085 Bomba reserva EB Premia

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074L1
3	Número sèrie	72500
4	Potència (kW)	7,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIBOMBA-0086 Bomba 2 EBAR Bis Camping Teia

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1 074CM1B
3	Número sèrie	182861
4	Potència (kW)	7,50
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	306,00
6	Alçada manomètrica (m)	16,00

TEIBOMBA-0087 Bomba reserva EB Premia

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074CM1B
3	Número sèrie	401767
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0088 Bomba reserva EB Premia i adaptada per Cusi Camping

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SARLIN-GRUNDFOS
2	Model	S1074L1
3	Número sèrie	72469
4	Potència (kW)	7,50

TEIBOMBA-0090 Bomba EB Principal

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	S2 754 M1
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	75,00

TEIBOMBA-0092 Bomba N°4 EB Principal

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XFP 205J-CB2-PE750/4
3	Número sèrie	300207501
4	Potència (kW)	75,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEIBOMBA-0096 Bomba N°2 EB Verdaguer

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	SULZER
2	Model	XFP-PE4-206J-CB2-PE370_4J-STD
3	Número sèrie	300856087
4	Potència (kW)	37,00
5	Cabal (m3/h)	540,00
6	Alçada manomètrica (m)	15,00

TEIBOMBA-0097 Bomba Fangs Primaris n°1

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
--------	-----------------------------------	--



1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-VX.1-PE40_2C-EX
3	Número sèrie	300900901
4	Potència (kW)	4,50
5	Cabal (m3/h)	55,00
6	Alçada manomètrica (m)	23,00

TEIBOMBA-0098 Bomba nº3 EB Premia
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP PE2-150E-CB1.3-PE90_4E-EX
3	Número sèrie	300975283
4	Potència (kW)	9,00
5	Cabal (m3/h)	250,00
6	Alçada manomètrica (m)	6,00

TEIBOMBA-0099 Bomba
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	XFP205J-CB2 PE750/4-EX
3	Número sèrie	300682475
4	Potència (kW)	78,90
7	Consum (A)	0,00
5	Cabal (m3/h)	720,00
6	Alçada manomètrica (m)	24,00

TEICARRO-0004 Carro Magatzem 1 EDAR Teia (TEI-03)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

TEICARRO-0005 Carro Magatzem edifici de control EDAR Teia (TEI-12)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEICARRO-0006 Carro magatzem edifici de control baix EDAR Teia (TEI-26)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	242697 02
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

TEICARRO-0007 Carro Magatzem 4 (Control) EDAR Teia (TEI-40)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3 Número sèrie 403029
4 Càrrega màxima (kg) 500,00

TEICARRO-0008 Conjunt de 2 Carros Arqueta recirculacio EDAR Teia (TEI-14)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca AMENABAR
2 Model
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TEICARRO-0009 Carro Magatzem 2 (al taller) EDAR Teia (TEI-15)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 12081349
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TEICARRO-0010 Carro Bufant 1 Biologic EDAR Teia (TEI-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 406708
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0011 Carro Bufant 2 Biologic EDAR Teia (TEI-31)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 12034835
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0012 Carro Bufant 3 Biologic EDAR Teia (TEI-32)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 12034838
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0013 Carro Bufant 4 Biologic EDAR Teia (TEI-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 406704
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0014 Carro nº 1 Bufants Pretractament EDAR Teia (TEI-45)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEICARRO-0015 Carro nº 2 Bufants Pretractament EDAR Teia (TEI-46)

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEIELECTROGEN-0001 Grup electrogen EB Alella**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	Electramolins
2	Model	EMM 6B12E110
3	Número sèrie	803956
4	Potència (kVA)	110,00

TEIELECTROGEN-0004 Grup Electrogen Verdaguer**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	ELECTRAMOLINS
2	Model	EMV-300 AUT-MP10
3	Número sèrie	810443
4	Potència (kVA)	300,00

TEIELECTROGEN-0005 Grup Electrogen Premia**G_ELECTROG** Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	SDMO
2	Model	J66K Ref: XP-J66IV-NEX
3	Número sèrie	11011510
4	Potència (kVA)	66,00

TEIEXTINTOR-0001 Extintor EB Alella**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.052.560,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2001
5	Data alta	01/10/2001
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/10/2021
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

TEIEXTINTOR-0002 Extintor EB Ocata**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	27.001,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2005
5	Data alta	01/02/2005
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/02/2025
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

TEIEXTINTOR-0003 Extintor EB Principal

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	-52.972,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2025
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0004 Extintor EB Premia**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.799,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TEIEXTINTOR-0005 Extintor EB Vinya**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.091,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0006 Extintor Quadres EB Verdaguer**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.216,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0007 Extintor Grup EB Verdaguer**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	16.138,00
2	Tipo	CO2

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2007
5	Data alta	01/06/2007
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2027
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

TEIEXTINTOR-0009 Extintor Vestuari

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	389.930,00
2	Tipo	POLVO ABC 21A-113B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2006
5	Data alta	01/06/2006
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/06/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/11/2012

TEIEXTINTOR-0010 Extintor Taller

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	10.031.042,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TEIEXTINTOR-0012 Extintor CCM Alfa Laval

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.714.207,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2015
5	Data alta	01/09/2015
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2025
8	Data caducitat	01/09/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/02/2010

TEIEXTINTOR-0013 Extintor sala Guinard nº 1

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	27.181,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/02/2005
5	Data alta	01/02/2005

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/02/2025
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	19/11/2012

TEIEXTINTOR-0016 Extintor Sala Control Pasillo

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	406.941,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/07/2008
5	Data alta	01/07/2008
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2023
8	Data caducitat	01/07/2028
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0017 Extintor Sala Control Oficina

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	4.186,00
2	Tipo	CO2 34B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/01/2011
5	Data alta	01/01/2011
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2031
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2011

TEIEXTINTOR-0018 Extintor Laboratori

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	298.259,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2009
5	Data alta	01/06/2009
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/06/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0019 Extintor CCM Biologic

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	13.533,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/10/2010
5	Data alta	01/10/2010
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2026
8	Data caducitat	01/10/2030

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2011

TEIEXTINTOR-0020 Extintor Sala Bufants Biologic**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	242.223,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/06/2009
5	Data alta	01/06/2009
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/06/2029
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0022 Extintor Sala Transformador AT**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.925.853,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/06/2019
5	Data alta	01/06/2019
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/06/2039
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0028 Extintor EB Camping**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.072,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/09/2010

TEIEXTINTOR-0029 Extintor EB Cusi**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	19.073,00
2	Tipo	CO2 34B KS2 ST
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIEXTINTOR-0030 Extintor Grup electrogen
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.152,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	18/09/2015

TEIEXTINTOR-0031 Extintor Estacio transformadora EB Verdaguer
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	3.668,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	01/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0032 Extintor Citroen Jumpy
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.100,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TEIEXTINTOR-0033 Extintor Peugeot Partner
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	66.700,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TEIEXTINTOR-0034 Extintor Magatzem sinoptic
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

1	Número sèrie	410,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2013
5	Data alta	01/01/2013
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/01/2033
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TEIEXTINTOR-0035 Extintor sala Guinard nº 2**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	1.703.825,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/04/2015
5	Data alta	01/04/2015
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/05/2026
8	Data caducitat	01/04/2035
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/08/2011

TEIEXTINTOR-0036 Extintor CCM Sala Distribucio BT**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.280,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/12/2006
5	Data alta	01/12/2006
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/06/2024
8	Data caducitat	01/12/2026
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/06/2009

TEIEXTINTOR-0037 Extintor Citroen Berlingo**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.701,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2018
5	Data alta	01/07/2018
6	Data propera revisió	01/07/2023
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/07/2038
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TEIEXTINTOR-0038 Extintor Fiat Fullback**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	71.017,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	03/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2022
8	Data caducitat	01/07/2037
9	Data darrera revisió	21/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TEIMOTOR-0005		Motor bufant 1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ALCONZA
2	Model	DN180M6/7
3	Número sèrie	1861030
4	Potència (kW)	7,50

TEIMOTOR-0006		Motor bufant 2
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ALCONZA
2	Model	DN180M6/7
3	Número sèrie	1861031
4	Potència (kW)	7,50

TEIMOTOR-0007		Motor bufant 3
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	ALCONZA
2	Model	DN180M6/7
3	Número sèrie	1861032
4	Potència (kW)	7,50

TEIMOTOR-0008		Motor Bufant Biologico Nº 1
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG
2	Model	AM280ST4Q4 IMB3
3	Número sèrie	30206836
4	Potència (kW)	75,00

TEIMOTOR-0009		Motor Bufant Biologico Nº 2
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG
2	Model	280S
3	Número sèrie	47610763
4	Potència (kW)	0,00

TEIMOTOR-0010		Motor Bufant Biologico Nº 4
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG
2	Model	280S
3	Número sèrie	47610762
4	Potència (kW)	0,00

TEIMOTOR-0011		Motor Bufant Biologico RESERVA
MOTORS		Característiques tècniques Motors
1	Marca	AEG

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	280S
3	Número sèrie	47610764
4	Potència (kW)	0,00

TEIMOTOR-0012 Motor Bufant Biologic Nº 3

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AEG
2	Model	AM280ST4Q4 IMB3
3	Número sèrie	30220733
4	Potència (kW)	75,00

TEIMOTOR-0018 Motor principal

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	ABB
2	Model	MBT 200 L4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	35,00

TEIMOTOR-0023 Motor Comporta

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	AUMA
2	Model	AC01.1 ref: 4808MA95116
3	Número sèrie	13106053
4	Potència (kW)	1,50

TEIMOTOR-0024 Motor reixa automatica pou de buidats

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	BROWN GROUP
2	Model	MS 802-4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TEIMOTOR-0025 Motor Reixa Alella

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	TECHTOP
2	Model	MS- 713 - 4
3	Número sèrie	1807-08
4	Potència (kW)	0,55

TEIMOTOR-0026 Motor grup hidraulic

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SIEMENS
2	Model	1LA7073-4AB11
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,37

TEIMOTOR-0027 Motor cargol desbast

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK2282ACBH-80 S/4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,55



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TEIMOTOR-0028 Motor secundari
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB
2 Model M3AA160LB8
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 7,50

TEIMOTOR-0029 Motor primari
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca ABB
2 Model M3AA250SMA4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 55,00

TEIMOTOR-0030 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca BONFIGLIOLI
2 Model
3 Número sèrie 830820156
4 Potència (kW) 0,25

TEIMOTOR-0031 MOTOR TAMiS ROTATIU
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model TS 80 A4
3 Número sèrie 6800563
4 Potència (kW) 0,55

TEIMOTOR-0032 MOTOR CARGOL DESBAST ROTOPaS
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca MOTOVARIO
2 Model TH 90 S4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 1,10

TEIMOTOR-0033 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca AEG
2 Model AM80NY4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,75

TEIMOTOR-0034 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca AEG
2 Model AM80NY4
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 0,75

TEIMOTOR-0035 Motor
MOTORS Característiques tècniques Motors
1 Marca SIEMENS
2 Model

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3 Número sèrie
4 Potència (kW) 2,20

TEIPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques EDAR Teia**P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars**

1 Marca: ASTRONERGY
2 Model: CHSM60N(DG)/F-HC
3 Potència Nominal (kW): 150,00
4 Potència Pic (kWp): 165,12
5 N° plaques: 344,00

TEIPLOMA-0001 Ploma (TEI-38)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1 Marca PIMEG4
2 Model
3 Número sèrie 1522104973
4 Càrrega màxima (kg) 1.250,00

TEIPOLIPAST-0001 Polipast i carro electric Recirculacio EDAR Teia (TEI-39)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 1708051
4 Càrrega màxima (kg) 500,00

TEIPOLIPAST-0002 Polipast electric Pou de Buidats EDAR Teia (TEI-09)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1 Marca VICINAY
2 Model ABK051-208U
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 250,00

TEIPOLIPAST-0003 Polipast i carro electric EB Ppal Teia (TEI-43)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1 Marca DONATI
2 Model DMK414C
3 Número sèrie 47857
4 Càrrega màxima (kg) 1.600,00

TEIPOLIPAST-0004 Polipast i carro electric EB Alella (TEI-19)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1 Marca VICINAY
2 Model ABK-0-1003U
3 Número sèrie A0 1419
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEIPOLIPAST-0005 Polipast i carro electric EB Ocata (TEI-20)**ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors**

1 Marca VICINAY
2 Model ABK-0-1003U
3 Número sèrie A0 2119
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00



TEIPOLIPAST-0007 Polipast i carro electric EB Verdaguer (TEI-24)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-1003U
3	Número sèrie	A051 3929
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEIPOLIPAST-0008 Polipast electric i carro magatzem edifici control dalt EDAR Teia (TEI-06)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK201-1604U
3	Número sèrie	A201 4860
4	Càrrega màxima (kg)	1.600,00

TEIPOLIPAST-0009 Polipast i carro electric EB Premia (TEI-22)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506U
3	Número sèrie	A051 1695
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TEIPOLIPAST-0011 Polipast i carro electric Sala Centrifuga Alfa Laval EDAR Teia (TEI-18)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AUSIÓ
2	Model	EGCH1000 NF
3	Número sèrie	14457 10
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

TEIPOLIPAST-0013 Polipast electric Arqueta Primaris 1 EDAR Teia (TEI-35)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	HGS-B 125/250
4	Càrrega màxima (kg)	125,00

TEIPOLIPAST-0014 Polipast electric Arqueta Primaris 2 EDAR Teia (TEI-36)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	HGS-B 125 / 250
4	Càrrega màxima (kg)	125,00

TEIPOLIPAST-0015 Polipast (TEI-38)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KONECRANES
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	1.250,00

TEIPOLIPAST-0016 Polipast electric amb cable trenat per bosses EBAR Ppal Teia (TEI-50)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	PCC



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 200,00

TEIPOLIPAST-0017 Polipast 1 EDAR Teia (TEI-07)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca TRACTEL
2 Model
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 500,00

TEIPOLIPAST-0018 Polipast 2 EDAR Teia (TEI-08)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model PONY
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TEIPOLIPAST-0019 Polipast Taller 1 EDAR Teia (TEI-28)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca AMENABAR
2 Model
3 Número sèrie 58037
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEIPOLIPAST-0020 Polipast Taller 2 EDAR Teia (TEI-41)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 16034028
4 Càrrega màxima (kg) 1.500,00

TEIPOLIPAST-0021 Polipast Taller 3 EDAR Teia (TEI-42)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 14081622
4 Càrrega màxima (kg) 500,00

TEIPOLIPAST-0022 Polipast manual de palanca Taller EDAR Teia (TEI-44)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca GAYNER
2 Model
3 Número sèrie 19055499
4 Càrrega màxima (kg) 750,00

TEIPOLIPAST-0023 Polipast i carro electric Sala Centrifuga GUI 1 EDAR Teia (TEI-16)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca TRACTEL
2 Model
3 Número sèrie 600748 3
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TEIPOLIPAST-0024 Polipast i carro electric Sala Centrifuga GUI 2 EDAR Teia (TEI-17)

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	TRACTEL
2	Model	
3	Número sèrie	600749 4
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TEIPOLIPAST-0025 Polipast electric cable trenat Sala Fangs Vella (bombes) EDAR Teia (TEI-47)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	METAL WORKS
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	300,00

TEIPOLIPAST-0026 Polipast manual Tamissos EDAR Teia (TEI-49)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PMC-1910430
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TEIPOLIPAST-0027 Polipast i carro manual entrada i sortida bombes EB Ppal Teia (TEI-48)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	METAL WORKS
2	Model	
3	Número sèrie	2104090184
4	Càrrega màxima (kg)	2.000,00

TEIPOLIPAST-0028 Polipast electric amb cable trenat per bosses EB Premia (TEI-30)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	KOKE
2	Model	PA 250 D
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	125,00

TEIPOLIPAST-0029 Polipast electric Arqueta Primaris 1 EDAR Teia (TEI-35)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PCC2251934
4	Càrrega màxima (kg)	400,00

TEIPOLIPAST-0030 Polipast electric Arqueta Primaris 2 EDAR Teia (TEI-36)**ELEVADORS** Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	GAYNER
2	Model	
3	Número sèrie	PCC2251933
4	Càrrega màxima (kg)	400,00

TEIREDUCTOR-0012 MotoReductor Cargol Desbast Reixa Alella**REDUCTORS** Característiques tècniques Reductors

1	Marca	Sew Eurodrive
2	Model	KAF57 DRN90S4
3	Número sèrie	95.7706515201.0001.18



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 1,10

TEIREDUCTOR-0026 Motoreductor

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1 Marca
2 Model
3 Número sèrie
4 Càrrega màxima (kg) 0,00

TEIVARIADOR-0003 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1 Marca POWER ELECTRONICS
2 Model
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 4,00

TEIVARIADOR-0004 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1 Marca POWER ELECTRONICS
2 Model
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 4,00

TEIVARIADOR-0005 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1 Marca POWER ELECTRONICS
2 Model
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 4,00

TEIVARIADOR-0017 Variador de bomba 1 centrifuga 1 Alfa Laval

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1 Marca TELEMECANIQUE
2 Model ALTIVAR 31
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 7,50

TEIVARIADOR-0018 Variador de bomba 2 centrifuga 1 Alfa Laval

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1 Marca TELEMECANIQUE
2 Model ALTIVAR 31
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 7,50

TEIVARIADOR-0019 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1 Marca TELEMECANIQUE
2 Model ALTIVAR 31
3 Número sèrie
4 Potència (kW) 7,50

TEIVARIADOR-0020 Variador

VARIADORS Característiques tècniques Variadors

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

1	Marca	TELEMECANIQUE
2	Model	ALTIVAR 31
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10

TEIVARIADOR-0021 Variador
VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	TELEMECANIQUE
2	Model	ALTIVAR 31
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	1,10

TEIVARIADOR-0022 Variador
VARIADORS Característiques tècniques Variadors

1	Marca	POWER ELECTRONICS
2	Model	SDRIVE 250 SERIES
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	7,50



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



DADES EQUIPS TÈCNICS DEL SISTEMA SANEJAMENT DE TORDERA

TORAIRECOND-0002 Aire condicionat CCM Sala Deshidratacio Aire 3

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	Schneider
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 08 00286463
4	Potència (kW)	1.08

TORAIRECOND-0003 Aire condicionat CCM Sala Deshidratacio Aire 4

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	SCHNEIDER
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 08 00286462
4	Potència (kW)	1.08

TORAIRECOND-0004 Aire condicionat CCM Sala Bufants Aire 1

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	SCHNEIDER
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 14 00298110
4	Potència (kW)	1.08

TORAIRECOND-0005 Aire condicionat CCM Sala Bufants Aire 2

AIRES_COND Característiques tècniques Aires Condicionats

1	Marca	SCHNEIDER
2	Model	NSYCU2K
3	Número sèrie	22 14 00298109
4	Potència (kW)	1.08

TORAIREJADOR-0001 Airejador autoaspirant 1

AIREJADORS Característiques tècniques Airejadors

1	Marca	AIRFLOT
2	Model	F211E
3	Número sèrie	0709467C323
4	Potència (kW)	1,10

TORAIREJADOR-0002 Airejador autoaspirant 2

AIREJADORS Característiques tècniques Airejadors

1	Marca	AIRFLOT
2	Model	F211E
3	Número sèrie	0709467C324
4	Potència (kW)	1,10

TORBOMBA-0001 Bomba 1 entrada a EDAR

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780154
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TORBOMBA-0002 Bomba 2 entrada a EDAR

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780155
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0003 Bomba 3 entrada a EDAR

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780156
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0004 Bomba 4 entrada a EDAR

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	3153.181 corba 410
3	Número sèrie	780157
4	Potència (kW)	13,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0009 Bomba 1 de poli a Centrífugues

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	7060873
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0010 Bomba 2 de poli a Centrífugues

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 51
3	Número sèrie	7030873
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0013 Bomba de fangs de Centrífuga 1 (Pieralisi) a Sitja

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	AEB2N 380-ZE



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	7056636
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0014 Bomba de fangs de Centrifuga 2 (Alfa Laval) a Sitja
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	W16B
3	Número sèrie	C115795/03
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0015 Bomba 1 Grup Pressio aigua servei
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	GRUNDFOS
2	Model	PN-SN-A-96516994
3	Número sèrie	1000985
4	Potència (kW)	2,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0016 Bomba 2 Grup Pressio aigua servei
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	CP246.003541
3	Número sèrie	21/2023 1857490-1
4	Potència (kW)	2,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0018 Bomba 3 de poli a Centrifugues
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	C23K
3	Número sèrie	C107633/09
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0020 Bomba 1 EBAR Sant Pere
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Grundfos
2	Model	SEV.100.100.75.4.51D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27**TORBOMBA-0021 Bomba 2 EBAR Sant Pere**

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	Grundfos
2	Model	SEV.100.100.75.4.51D
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	130,00
6	Alçada manomètrica (m)	5,00

TORBOMBA-0025 Bomba de canya

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	EGGER
2	Model	T41-50SOF8LB2Z=8
3	Número sèrie	T156959
4	Potència (kW)	0,55
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0026 Bomba 1 Recirculacio LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCH100LA+004061N1
3	Número sèrie	185968/1
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0027 Bomba 2 Recirculacio LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCH100LA+004061N1
3	Número sèrie	184518/2
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0028 Bomba 3 Recirculacio LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCH100LA+004061N1
3	Número sèrie	184518/1
4	Potència (kW)	4,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0029 Bomba horitzontal 1 purga de fangs LN

BOMBES	Característiques tècniques Bombes	
1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCW080HN+001541N1



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



3	Número sèrie	184527/1
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0030 Bomba horitzontal 2 purga de fangs LN
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	CAPRARI
2	Model	KKCW080HN+001541N1
3	Número sèrie	184527/2
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0031 Bomba 1 de Fangs Espessits a centrifugues
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 381
3	Número sèrie	7056612
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0032 Bomba 2 de Fangs Espessits a centrifugues
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	ALLWEILER
2	Model	TECFLOW 381
3	Número sèrie	7056613
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0042 Bomba 1 pou sobrenedants LN
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-CB1.1-PE40-2C-EX
3	Número sèrie	300867616
4	Potència (kW)	4,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0043 Bomba 2 pou sobrenedants LN
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	SULZER
2	Model	ABS XFP-PE1-81C-CB1.1-PE40-2C-EX
3	Número sèrie	300756114
4	Potència (kW)	4,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



TORBOMBA-0046 Bomba horitzontal 1 purga de fangs LV

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LICAR
2	Model	T31-50H4
3	Número sèrie	22905-1
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0047 Bomba horitzontal 2 purga de fangs LV

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LICAR
2	Model	T31-50H4
3	Número sèrie	22905-2
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0048 Bomba 1 Recirculacio LV

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LICAR
2	Model	T51-100H6
3	Número sèrie	22904-2
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0049 Bomba 2 Recirculacio LV

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LICAR
2	Model	T51-100H6
3	Número sèrie	22904-3
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0050 Bomba 3 Recirculacio LV

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	LICAR
2	Model	T51-100H6
3	Número sèrie	22904-1
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0052 Bomba Nº1 Mas Mora

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP150E



3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	120,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

TORBOMBA-0053 Bomba Nº2 Mas Mora
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	Sulzer
2	Model	XFP150E
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	120,00
6	Alçada manomètrica (m)	9,00

TORBOMBA-0057 Bomba alimentacio agua maquina de Polielectrolit
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	BLOCH
2	Model	H150M
3	Número sèrie	10/2020
4	Potència (kW)	1,50
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0059 Bomba 3 de Fangs Espessits a centrifugues
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	MONO
2	Model	236K
3	Número sèrie	C991834/02
4	Potència (kW)	0,00
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORBOMBA-0060 Bomba dosificadora de poli liquid
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	PROMINENT
2	Model	81DAH127
3	Número sèrie	2015076504
4	Potència (kW)	0,12
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORCARGOL-0002 Cargol compactador desbast de gruixos
CARGOLS Característiques tècniques Cargols

1	Marca	NETWATER
2	Model	NW90
3	Número sèrie	07.088,2-972-2008
4	Potència (kW)	0.75

TORCARRO-0001 Carro manual Pou bombes entrada EDAR Tordera (SPT-29)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR-B
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0002 Carro Pou Sobrenedants LN EDAR Tordera (SPT-46)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	T12005
3	Número sèrie	246062 06
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0003 Carro Pou Sobrenedants LV EDAR Tordera (SPT-44)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	T12005
3	Número sèrie	246062 05
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0004 Carro EB Sant Pere (SPT-26)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAK
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCARRO-0005 Carro EB Mas Mora (SPT-28)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	CAR
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORCULLERA-0001 Cullera Bivalva Pou sorres Pretractament EDAR Tordera (SPT-30)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-D
3	Número sèrie	A101 11828
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TORDOSIFICADOR-0001 Bomba 2 dossificadora de clorur ferric

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
2	Model	MB31PP
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORDOSIFICADOR-0002 Bomba 1 dossificadora de clorur ferric

BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	FLYGT
---	-------	-------



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



2	Model	MB31PP
3	Número sèrie	2007P9263
4	Potència (kW)	0,20
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TORDOSIFICADOR-0003 Bomba 3 dossificadora de clorur ferric
BOMBES Característiques tècniques Bombes

1	Marca	DOSATRONIC
2	Model	DOSATEC BASIC
3	Número sèrie	D438636
4	Potència (kW)	0,37
5	Cabal (m3/h)	0,00
6	Alçada manomètrica (m)	0,00

TOREDSVSAEEBR Braços giratoris
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

TORELECTROGEN-0001 Grup Electrogen EBAR Mas Mora
G_ELECTROG Característiques tècniques Grups Electrogens

1	Marca	VM MOTORI
2	Model	SUN 2105
3	Número sèrie	67A21607
4	Potència (kVA)	12,00

TORELEVADOR-0001 Braç giratori manual Sala Bufants EDAR Tordera (SPT-52)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	PIMEG4
2	Model	
3	Número sèrie	8100
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TOREXTINTOR-0001 EXTINTOR BOMBAMENT ST PERE
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	9.939,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2010
5	Data alta	01/05/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/05/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TOREXTINTOR-0002 EXTINTOR BOMBAMENT MAS MORA
EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	65.791,00
---	--------------	-----------

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2009
5	Data alta	01/01/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0003 Extintor Quadre Centrifuga (T6)**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	29.287,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2005
5	Data alta	01/05/2005
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/05/2025
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	22/07/2013

TOREXTINTOR-0004 EXTINTOR SALA BUFANTS**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	16.875,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2010
5	Data alta	01/01/2010
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2025
8	Data caducitat	01/01/2030
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0005 EXTINTOR SALA TALLER**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	24.554,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/05/2009
5	Data alta	01/05/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/05/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0006 EXTINTOR SALA TRACTAMENT FANGS**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	10.054.889,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/01/2014



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



5	Data alta	01/01/2014
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/01/2034
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0008 Extintor Quadre Bufants (T5)

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	6.184,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2009
5	Data alta	01/07/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024
8	Data caducitat	01/07/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2009

TOREXTINTOR-0009 Extintor Productes químics

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	208.716,00
2	Tipo	POLVO ABC PDE6 27A 183B
3	Pes	6KG
4	Data fabricació	01/01/2008
5	Data alta	01/01/2008
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2023
8	Data caducitat	01/01/2028
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TOREXTINTOR-0010 Extintor exterior armari

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	77.180,00
2	Tipo	CO2 89B KS5 ST
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/07/2017
5	Data alta	01/07/2017
6	Data propera revisió	30/06/2022
7	Data proper retimbrat	30/06/2022
8	Data caducitat	30/06/2037
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	

TOREXTINTOR-0011 Extintor recirculacio

EXTINTORS Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	45.805,00
2	Tipo	CO2
3	Pes	5KG
4	Data fabricació	01/09/2009
5	Data alta	01/09/2009
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2024

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

8	Data caducitat	01/09/2029
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2010

TOREXTINTOR-0012 Extintor Kangoo**EXTINTORS** Característiques tècniques Extintors

1	Número sèrie	2.277,00
2	Tipo	POLVO ABC F2GM 13A-89B
3	Pes	2KG
4	Data fabricació	01/07/2021
5	Data alta	01/07/2021
6	Data propera revisió	07/07/2022
7	Data proper retimbrat	01/07/2026
8	Data caducitat	01/07/2041
9	Data darrera revisió	26/07/2021
10	Data darrer retimbrat	15/07/2013

TORHIDRAULIC-0001 Grup hidraulic**GRUPHIDR** Característiques tècniques Grups Oleohidràulics

1	Marca	TECONASA
2	Model	EST2300-009
3	Número sèrie	3467871
4	Potència (kW)	9,00

TORMOTOR-0003 Motor electric bomba 1 de poli a centrifugues**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK80L/4
3	Número sèrie	NM2407453676.00
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0004 Motor electric bomba 2 de poli a centrifugues**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK80L/4
3	Número sèrie	
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0007 Motor Bomba de fangs de Centrifuga 1 (Pieralisi) a Sitja**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK132S/4
3	Número sèrie	NM36318001/0741
4	Potència (kW)	5,50

TORMOTOR-0008 Motor Bomba de fangs de Centrifuga 2 (Alfa Laval) a Sitja**MOTORS** Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	SF1.00
3	Número sèrie	1047416018
4	Potència (kW)	7,50

TORMOTOR-0011 Motor electric decantador secundari LV



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	SIEMENS
2	Model	
3	Número sèrie	6245/36
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0019		Motor bufant 1
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	LAFERT
2	Model	AMC280S-2
3	Número sèrie	38208
4	Potència (kW)	75,00

TORMOTOR-0020		Motor bufant 2
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	LAFERT
2	Model	AMC280ST-2B3T
3	Número sèrie	G7760192
4	Potència (kW)	75,00

TORMOTOR-0021		Motor bufant 3
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	LAFERT
2	Model	AMC280ST-2B3T
3	Número sèrie	G7760191
4	Potència (kW)	75,00

TORMOTOR-0025		Motor electric principal bol
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M2AA 160 L2
3	Número sèrie	73016 007 002
4	Potència (kW)	18,50

TORMOTOR-0026		Motor rasca solids
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	BN71A4
3	Número sèrie	704976
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0028		Motor electric principal bol
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M3BP 180 MLB4
3	Número sèrie	3G1/183109
4	Potència (kW)	22,00

TORMOTOR-0029		Motor electric secundari vis
MOTORS	Característiques tècniques Motors	
1	Marca	ABB
2	Model	M3AA 132MA
3	Número sèrie	3G2C174811063149

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF

UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000927391

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01

MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27

Consell Comarcal del
Maresme

4 Potència (kW) 5,50

TORMOTOR-0032 Motor electric bomba 3 de poli a centrifugues

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	SF1.00
3	Número sèrie	1046330171
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0034 Motor tamis de fins 1

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW
2	Model	R67 DT71D6
3	Número sèrie	01.1198095301.0002.07
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0035 Motor tamis de fins 2

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	SEW
2	Model	R67 DT71D6
3	Número sèrie	01.1198095301.0004.07
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0036 Motor

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	
3	Número sèrie	2407460657.00
4	Potència (kW)	0,75

TORMOTOR-0039 Motor electric decantador secundari LN

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CEMER
2	Model	MSE712-4
3	Número sèrie	15527021315
4	Potència (kW)	0,37

TORMOTOR-0043 Motor Electric bomba 1 purga fangs LN

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CAPRARI
2	Model	
3	Número sèrie	40865403.3
4	Potència (kW)	1,50

TORMOTOR-0044 Motor Electric bomba 2 purga fangs LN

MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	CAPRARI
2	Model	
3	Número sèrie	40865403.4
4	Potència (kW)	1,50

TORMOTOR-0045 Motor Electric bomba 1 fangs espessits a centrifugues

MOTORS Característiques tècniques Motors



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



1	Marca	NORD
2	Model	SK100L-4
3	Número sèrie	NM2407383202.00
4	Potència (kW)	2,20

TORMOTOR-0046 Motor Electric bomba 2 fangs espessits a centrífuges
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	NORD
2	Model	SK100L-4
3	Número sèrie	NM2407383202.00
4	Potència (kW)	2,20

TORMOTOR-0053 Motor Traslacion
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	
2	Model	
3	Número sèrie	700332
4	Càrrega màxima (kg)	0,00

TORMOTOR-0062 Motor electric
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MOTIVE
2	Model	71A-4
3	Número sèrie	1802DF1224
4	Potència (kW)	0,25

TORMOTOR-0063 Motor Electric bomba 1 purga fangs LV
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	
3	Número sèrie	940100148
4	Potència (kW)	1,30

TORMOTOR-0064 Motor Electric bomba 2 purga fangs LV
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	MEB
2	Model	
3	Número sèrie	940100159
4	Potència (kW)	1,30

TORMOTOR-0065 Motor Electric bomba 3 fangs espessits a centrífuges
MOTORS Característiques tècniques Motors

1	Marca	WEG
2	Model	SF1.0
3	Número sèrie	1043008575
4	Potència (kW)	5,50

TORPLACASOLAR-0001 Plaques Solars Fotovoltaïques (al terra) EDAR Tordera
P_SOLARS Característiques tècniques Plaques Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	Tiger Pro 60HC
3	Potència Nominal (kW):	89,00
4	Potència Pic (kWp):	37,00



5 N° plaques: 40,60

TORPLACASOLAR-0002 Plagues Solars Fotovoltaiques (en alçada) EDAR Tordera

P SOLARS Característiques tècniques Plaquas Solars

1	Marca:	JINKO SOLAR
2	Model:	Tiger Pro 60HC
3	Potència Nominal (kW):	60,00
4	Potència Pic (kWp):	25,00
5	Nº plaques:	27,90

TORPOLIPAST-0008 Polipast electric EB Mas Mora (SPT-27)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506U
3	Número sèrie	A051 4828
4	Càrrega màxima (kg)	500.00

TORPOLIPAST-0009 Polipast electric EB Sant Pere (SPT-25)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-506-U
3	Número sèrie	051-4827
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORPOLIPAST-0010 Polipast Pou Sobrenedants LV EDAR Tordera (SPT-43)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORPOLIPAST-0011 Polipast Pou Sobrenedants LN EDAR Tordera (SPT-45)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	AMENABAR
2	Model	
3	Número sèrie	
4	Càrrega màxima (kg)	500,00

TORREDUCTOR-0004 Reductor rasca solids

REDUCTORS

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	VF49 F1 P71B5
3	Número sèrie	M00650300007
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0006 Reductor Bomba de fangs de Centrifuga 1 (Pieralisi) a Sitja

REDUCTORS

1	Marca	NORD
2	Model	SK33F-R210Z-132S/4
3	Número sèrie	1,007517009e+011
4	Potència (kW)	0.00

TORREDUCTOR-0007 Reductor bomba 3 de poli a centrifugues



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK172.1F
3	Número sèrie	202483636-100
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0008 Reductor Bomba de fangs de Centrifuga 2 (Alfa Laval) a Sitja

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK6721.F
3	Número sèrie	202572752-400
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0009 Reductor

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	
3	Número sèrie	5607526809.00
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0012 Motoreductor

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK2382AFBH71SP/4 TF
3	Número sèrie	203453704-600 52091583
4	Potència (kW)	0,25

TORREDUCTOR-0014 Reductor primari decantador secundari LN

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	W110UFC1P80
3	Número sèrie	66 83 191.1
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0015 Reductor secundari decantador secundari LN

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	BONFIGLIOLI
2	Model	VF49PU
3	Número sèrie	200680211
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0024 Reductor decantador secundari LV

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	SINCRON
2	Model	1060-XEHC-1115
3	Número sèrie	94/943
4	Potència (kW)	0,00

TORREDUCTOR-0025 Reductor bomba 3 fangs espessits a centrifuges

REDUCTORS Característiques tècniques Reductors

1	Marca	NORD
2	Model	SK6721F
3	Número sèrie	202483636-500



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000927391
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 10/09/2025 14:01
MIREIA BARBA VALLDENEU : 10/09/2025 14:04
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27



4 Potència (kW) 0,00

TORREDUCTOR-0026 Reductor primari
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca BONFIGLIOLI
2 Model VF49F160
3 Número sèrie 200650309
4 Potència (kW) 0,00

TORREDUCTOR-0027 Reductor secundari planetari
REDUCTORS Característiques tècniques Reductors
1 Marca BONFIGLIOLI
2 Model 309 L3HZP71 LH
3 Número sèrie E10454343.02
4 Potència (kW) 0,00

TORREIXA-0004 Reixa automatica de gruixos
REIXES Característiques tècniques Reixes
1 Marca NETWATER
2 Model NW30
3 Número sèrie IG023
4 Potència (kW) 0,75

TORTERNAL-0003 Ternal electric Baixada Sala Recirculacio EDAR Tordera (SPT-31)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK201-2004D
3 Número sèrie A201 25289
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TORTERNAL-0004 Ternal electric Entrada Deshidratacio EDAR Tordera (SPT-32)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK201-2004-D
3 Número sèrie A201 25288
4 Càrrega màxima (kg) 2.000,00

TORTERNAL-0006 Ternal electric Centrifuga EDAR Tordera (SPT-33)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK101-1004-D
3 Número sèrie A101 12084
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TORTERNAL-0008 Ternal electric Sala Bufants EDAR Tordera (SPT-36)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors
1 Marca VICINAY
2 Model ABK101-508-D
3 Número sèrie A101 12087
4 Càrrega màxima (kg) 1.000,00

TORTERNAL-0009 Ternal electric Recirculacio nova EDAR Tordera (SPT-34)
ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 Annexes PPT - Licitació servei sanejamentDEF**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 40a48b8e-d640-4937-b16c-6e3476dede8c**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_000000000000000000000000927391**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3106-0003/2025 - 09/09/2025 15:49**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 10/09/2025 14:01**MIREIA BARBA VALLDENEU :** 10/09/2025 14:04**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 10/09/2025 14:27Consell Comarcal del
Maresme

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-D
3	Número sèrie	A101 12085
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TORTERNAL-0010 Ternal electric Recirculacio antiga EDAR Tordera (SPT-35)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK101-1004-D
3	Número sèrie	A101 12086
4	Càrrega màxima (kg)	1.000,00

TORTERNAL-0011 Ternal electric Reixa manual entrada EDAR Tordera (SPT-47)

ELEVADORS Característiques tècniques Aparells Elevadors

1	Marca	VICINAY
2	Model	ABK051-208-M
3	Número sèrie	A051 6995
4	Càrrega màxima (kg)	125,00