



## Informe de prevenció d'incendis

Titular: AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA  
Establiment o activitat: PAVELLÓ MUNICIPAL (EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-2)  
ESMENA SI  
Tipus d'activitat: PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL PROGRAMA BÀSIC  
D'UN PAVELLÓ TIPUS PAV-2  
Adreça: Carrer DOCTOR TRUETA, 9  
Municipi: Els Hostalets de Pierola  
Referència: 24/2018/000124

## Fets

1. El dia 11/02/2025 ha entrat amb el número de registre 9071/100610/2025 la sol·licitud de l'informe de prevenció d'incendis en relació a l'activitat de la referència.
2. Aquest projecte està elaborat per l'arquitecte Alfons Soldevila Riera i es va signar el dia 07/02/2025.

## Fonaments de dret


- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions.
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
- Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
- Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

## Conclusions

Vista la documentació presentada, s'emet informe **favorable condicionat** a l'adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:

- No es podrà superar en cap cas l'ocupació definida en projecte i en cas de fer activitats com actes o similars s'hauran de tenir en compte mesures per limitar l'aforament al màxim definit en projecte.

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d'aquestes mesures.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39925068 6TBOQ-57OEQ-G3TDR EBE12418C4A5C08EDECFFEA74B978975B023BFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accce.ele.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=hostalats](https://accce.ele.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalats)



INFORME PREVENCIÓ INCENDIS  
V.0 2021

Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.

Totes les anteriors mesures es contemplaran, justificaran i certificaran en el certificat final d'obra, o en el certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, i en la documentació tècnica que els acompanyi. Aquest fet es comprovarà en el moment de l'acte de comprovació.

En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.

El Sotsinspector del Cos de Bombers

Signat electrònicament per:  
Guillem Amoros Guallarte -  
(TCAT)  
Data: 2025.02.21 13:05:39  
CET  
Raó: Expedients de  
Prevenció  
Lloc: Departament d'Interior  
- Generalitat de Catalunya