

INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
TÈCNICA DE LA LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT.
PEL SUBMINISTRAMENT I POSADA EN MARXA DE
SENSORS DE MESURA DE CLOR I TERBOLESA, A
LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES
PER AIGÜES DE MANRESA, S.A.
DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT DE LICITACIÓ NÚM. 11629
MANRESA, OCTUBRE 2025

INFORME VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

EXPEDIENT 11629

ÍNDEX

1	EMPRESAS LICITADORES.....	3
2	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA OBLIGATÒRIA	3
	EMPRESA LICITADORA 1: TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA	3
	EMPRESA LICITADORA 3: TECNICAL MANRESA, SA.....	4

1 EMPRESAS LICITADORES

Han presentat oferta les següents empreses:

PROPOSTA NÚMERO 1: TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA
PROPOSTA NÚMERO 2: HIDROMEJORAS, SL
PROPOSTA NÚMERO 3: TECHNICAL MANRESA, SA

2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA OBLIGATÒRIA

Tal i com s'indicava a la clàusula 14 del PCP, la documentació obligatòria i no puntuable a presentar en el Sobre B era la següent:

- Fitxes tècniques del material ofertat amb les característiques definides al PPT
- Lliurament del manual d'usuari en Català i/o Castellà
- Certificat del Marcatge CE de l'equip
- Certificacions UNE/EN/CE
- Especejament dels equips, així com recanvis recomanats.
- Manual de configuració del protocol Modbus i el llistat d'adreces Modbus detallat.

Anàlisi de compliment dels requisits tècnics

Un cop revisada la documentació per part del departament tècnic, s'ha detectat que algunes de les propostes presentades per les empreses licitadores no compleixen els requisits tècnics establerts al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

EMPRESA LICITADORA 1: TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA

Segons la documentació presentada, les sondes ofertades no compleixen els requisits tècnics en els següents punts:

- Sonda de clor: el PPT especifica sortida RS485/Modbus RTU aïllada a 19,2 K baud i 0... sortida analògica de 2,5 V CC. La sonda ofertada no disposa de Modbus directe i necessita un controlador addicional.
- Sonda de terbolesa: el PPT especifica alimentació de 3,5...5 V CC, 75 mW màx., mentre que la sonda ofertada funciona a 22-26 V CC amb un consum de 1,5 W.

Conclusió: Les sondes no són compatibles amb els requisits tècnics establerts al PPT.

EMPRESA LICITADORA 3: TECNICAL MANRESA, SA

Segons la documentació presentada, les sondes ofertades no compleixen els requisits tècnics en els següents punts:

- Sonda de clor: el PPT especifica 3,5...5 V CC, 40 mW màx., mentre que la sonda ofertada requereix 12...24 Vdc amb un consum de 1 W màx.
- Sonda de terbolesa: el PPT especifica 3,5...5 V CC, 75 mW màx., mentre que la sonda ofertada funciona a 9...30 Vdc (alimentació +24 Vdc), amb consum no especificat.

Conclusió: Les sondes no són compatibles amb els requisits tècnics establerts al PPT.

Conclusió general:

Les propostes presentades per TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA i TECNICAL MANRESA, SA queden excloses del procés de licitació en considerar-se que no compleixen les especificacions tècniques mínimes requerides al PPT.

D'altra banda, l'empresa licitadora HIDROMEJORAS, SL compleix tots els requisits tècnics establerts al PPT i continua en el procés de licitació.

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Sr. Josep Maria Zaragoza Bueso
Sotsdirector d'Infraestructures