

INFORME TÈCNIC SOBRE 2

Avaluació de les ofertes segons els requisits valorables mitjançant criteris sotmesos a judici de valor

Aquest informe s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient LIC-2025-58 relatiu a la Contractació del Subministrament i instal·lació d'un passadís al CPD de l'edifici Omega del campus nord de la UPC.

Les ofertes rebudes i admeses corresponen a les empreses següents:

- Powernet I, S.L. amb NIF B84151463.

D'acord als criteris de valoració els criteris la valoració dels quals s'efectua mitjançant judicis de valor (per una puntuació màxima de 45 punts) per a l'adjudicació de la contractació i els respectius pesos màxims amb que es consideraran, son els següents:

Criteris mitjançant un judici de valor	Punts màxim (45)
Descripció, detall i qualitat	20
Experiència i certificacions	15
Característiques tècniques dels subministraments	10
total	45

S'estableix un llindar tècnic de 20 punts per sota dels quals es desestimarà l'oferta econòmica sense obrir el sobre 3 i no es tindrà en compte a la valoració mitjançant l'aplicació de fórmules, de manera que dites ofertes quedaran excloses del procediment de licitació.

Un cop revisada i examinada la documentació presentada pel licitador i conforme amb el compliment de tots els requisits de la seva oferta es valora a continuació:

Criteris mitjançant un judici de valor	Punts màxim (45)	Powernet I, S.L.	Valoració obtinguda
Descripció, detall i qualitat	20	17	Proposta ben estructurada: objectiu, característiques tècniques, preparació i planificació. Bona relació de plànols i materials necessaris. No es detallen les proves, ni tampoc a on es fa la col·locació d'aire fred al passadís general
Experiència i certificacions	15	15	Presenten certificacions del seu personal, de l'empresa, i sabem de la seva experiència en CPDs similars, com el propi CPD de la UPC a Terrassa
Característiques tècniques dels subministraments	10	8	Compleixen perfectament amb les especificacions principals dels materials, que són per una banda l'estructura metàl·lica de tancament i per l'altra banda els panells de policarbonat. No s'especifica el material de sostres i portes.
total	45	40	

La puntuació TOTAL corresponent als criteris la valoració dels quals s'efectua mitjançant judicis de valor de les empreses licitadores són les següents:

Punts màxims 45	Powernet I, S.L.
45	40

	Assoleix la puntuació mínima requerida (20 punts)
	No assoleix la puntuació mínima requerida (20 punts)

Segons especifica el Plec de clàusules administratives particulars, quedaran excloses les propostes tècniques que no assoleixin un mínim de 20 punts en la valoració total dels criteris subjectius i per tant el licitador Powernet I, S.L. ha superat la puntuació mínima del llindar tècnic.

Barcelona, a 17 d'octubre de 2025

Responsable tècnic
Serveis corporatius.