

DELEGACIÓ DE Terrassa

Calle Finisterre, 1

CP: 08223

Telèfon: +34 93 736 93 50

Núm. Expedient:

98-2022-1000338825

Núm. Reg. Instal·lació:

283362

Full 1 de 1

☐ NOVA INSTAL·LACIÓ

☐ INSPECCIÓ INICIAL

☐ AMPLIACIÓ, MODIFICACIÓ O REFORMA

☒ INSPECCIÓ PERIÒDICA

REGLAMENT D'APLICACIÓ

☐ D 2413/1973

☒ RD 842/2002

En compliment del Reial Decret 842/2002 i la seva Instrucció Tècnica Complementària BT 05, l'inspector que subscriu ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de baixa tensió que es descriu a continuació:

Titular o propietari	Oam Centre Cultural Sant Cugat				Telèfon per a avisos	935907690	
Emplaçament instal·lació	Població		Carrer			Núm	CP
	Sant Cugat del Valles		Cl. Ausias March - Edificio Mirasol			2	08195
Característiques bàsiques instal·lació	Ús instal·lació: Biblioteca						
	Potència màxima admissible		Tensió	IGA		<input checked="" type="checkbox"/> Projecte	
	110.85    kW		230/400    V	160 A IV    A		<input type="checkbox"/> Memòria Tècnica de disseny	
Data inspecció actual:		02.05.2022	Data propera insp :			02.05.2017	
Data posada en servei:							

<b>Instal·lador Autoritzat</b>	<b>REIE</b>	<b>Mantenidor autoritzat</b>	<b>RASIC</b>
<b>Tècnic Projectista</b>	<b>Núm. Col·legiat</b>	<b>Director d'obra</b>	<b>Núm. Col·legiat</b>

<b>CODI</b>	<b>PUNTS NO SATISFACTORIS – DESCRIPCIÓ</b>	<b>DEFECTE</b>	<b>TERMINI CORRECIO</b>
	ANTECEDENTS: AX80176823/11, 98-2017-1000128098		

Avaluada la documentació relativa a la instal·lació amb els preceptes de la instrucció Tècnica Complementària ITC BT 04 del RD842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, i a la vista dels resultats obtinguts en la inspecció realitzada, d'acord amb el procediment operatiu intern de baixa tensió del sistema de gestió 6-PI3.001.02-CAT, es considera que la instal·lació mereix, pel que respecta a la seguretat de funcionament, la següent qualificació global :

☒ **FAVORABLE**
☐ **CONDICIONADA**
☐ **NEGATIVA**
☒ **SENSE DEFECTES**
☐ **NOVA INSTAL·LACIÓ AMB DEFECTES GREUS**
☐ **DEFECTES MOLT GREUS**
☐ **AMB DEFECTES LLEUS**

(corregir tan aviat sigui possible i sempre abans propera inspecció)

☐ **INSPECCIÓ PERIÒDICA AMB DEFECTES GREUS**

(corregir tan aviat sigui possible i sempre abans de final termini i comunicar-ho a aquest OC)  
(corregir tan aviat sigui possible i sempre abans de final termini i comunicar-ho a aquest OC)

Deficiències a esmenar o justificar per part

**Punts:**
**Titular**
☐
**Facultatiu**
☐
**Empresa Instal·ladora**
☐
☒ **S'adjunta Annex Complementari**
**ASSABENTAT I ACUSAMENT DE REBUDA D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA**

Pel Titular

Per l'Instal·lador

Pel Facultatiu

Signat

Signat

Signat

Conforme per TÜV Rheinland (Segell)

L'INSPECTOR



Signat: Fran Perez de Burgos Paniagua

Data Emissió: 02/05/2022

## INSTRUCCIONS PER AL TITULAR

*D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191, de 08.08.2008), d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:*

*el TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:*

- 1. En les esmenes i reparacions ordenades.  
Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades al certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrroques necessàries per dur-les a terme).  
Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.*
- 2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.*
  - 2.1. Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.*
  - 2.2. Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableixi i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció.  
Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.  
La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.*
  - 2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.*