

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN****Nº Expediente:** 89-2023-0000002600**COORDENADAS: X: Y:****DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

**Tipo de Inspección:** Periódica  
**Normativa Aplicable:** RD 842/2002  
**Fecha de Inspección:** 13/12/2023 **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** N/A  
**Titular:** AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J  
**Domicilio Social:** Rambla Celler, 29 (PTA13)  
Sant cugat del Valles · 08190 · Barcelona  
**Lugar de la Inspección:** Rambla Celler, 29(PTA 13)(SALA DE EXPOSICIONES VILAB)  
Sant Cugat del Valles · 08190 · Barcelona

**DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO**

**Identificación del Proyecto:** N/A  
**Autor:** N/A **Fecha:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
**Nº Colegiado:** N/A **Nº Visado:** N/A  
**Empresa Instaladora/Mantenedora:** Ayuntamiento de Sant cugat del valles **Nº EIBT:** ----  
**Tipo de Instalación:** Pública concurrencia  
**Uso al que se destina:** Sala de exposiciones  
**Potencia Instalada (kW):** ---- **Número de registro de Industria:** BT-980093615-S  
**Potencia contratada (kW):** --- **Potencia Máxima Admisible (kW):** 9,2  
**Tensión (V):** 230 V **IGA (A):** 40  
**Tipo de Derivación Individual:** Tubos empotrados **Sección Derivación Individual (mm²):** 16 /  
**Suministro Complementario (kW):** 0,00

**RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

**EUROCONTROL S.A.**, Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

**Resultado de la Inspección:** Favorable · Sin defecto  
**Fecha de Emisión:** 13 de diciembre de 2023  
**Fecha de Próxima Inspección:** 13/12/2028  
**Lugar de Emisión:** Sant Boi de Llobregat  
**Inspector:** ESTEBAN RIZOS OSCAR  
**Titulación:** Técnico Titulado Superior

Sello y Firma:

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS****Ítem evaluado - Observación****Calificación del Defecto**

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

**OBSERVACIONES**