

Nº D'ACREDITACIÓ: 208/EI659

R.I. OC: 13-C-181-00139117

Nº CERTIFICAT: C08-25-00082-2

CERTIFICAT D' INSPECCIÓ D' INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIO

TIPUS D' INSPECCIÓ			
<input checked="" type="checkbox"/> INICIAL	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓ	<input type="checkbox"/> MODIFICACIÓ/REPARACIÓ IMPORTANT	<input type="checkbox"/> PERIÒDICA RD 842/2002 <input type="checkbox"/> PERIÒDICA D. 2413/1973

Nº d'Instal·lació BT:	BT-14-2207547-Q	CUPS	--
Nº Expedient:	13-2025-0000000174		

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (MEMÒRIA / PROJECTE / ANNEX / DIRECCIÓ D'OBRA)			
Doc. Tècnica	Tècnic Competent / Instal·lador	Nº Col·legiat / Nº Instal·lador	DATA
Projecte	FERRAN GALLEGÓ MIR	9976	05/05/25
DO	FERRAN GALLEGÓ MIR	9976	19/05/25
CFI	JUAN AVILA MELLADO	46675728B	05/06/25
CFI	MARC PARAREDA ARAGALL	47790845L	23/05/25
Memòria			

DADES DEL TITULAR I REPRESENTANT			
Raó Social	CONSORCI LOCAL AJUNTAMENT - UNIO SANTCUGATENCA	CIF	P0800329E
Carrer	AVENIDA JOSEP ANSELM CLAVE, 0015	C. POSTAL	08172
Població	SANT CUGAT DEL VALLES		
Província	BARCELONA		
e mail	bustiadiutadana@santcugat.cat	TELÈFON	935657000
Representant	MIREIA INGLA IMAS	CIF	41081920X

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ			
Carrer	AVENIDA JOSEP ANSELM CLAVE, 15	C. POSTAL	08172
Població	SANT CUGAT DEL VALLES		
Província	BARCELONA		
Nº RI		CNAE	

TIPUS D' INSTAL·LACIÓ			
<input type="checkbox"/>	Instal·lació industrial amb projecte i $P_{inst.} > 100$ kW	<input checked="" type="checkbox"/>	Local de pública concurrència
<input type="checkbox"/>	Local amb risc d' incendi o explosió de classe I	<input type="checkbox"/>	Local mullat amb potència instal·lada > 25 kW
<input type="checkbox"/>	Piscina amb potència instal·lada major a 10 kW	<input type="checkbox"/>	Quiròfan o sala d' intervenció
<input type="checkbox"/>	Instal·lació d'enllumenat exterior amb $P_{inst.} > 5$ kW	<input type="checkbox"/>	Instal·lació comuna d'Edifici d'habitatges amb $P_t > 100$ kW
<input type="checkbox"/>	Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics		Un altre:

EMPRESA INSTAL·LADORA 1			
Raó Social	INSTAVI PALLEJA, S.L.	Nº Registre	08/0159850
Categoria	I.B.T. BASICA <input type="checkbox"/>	I.B.T. ESPECIALISTA <input checked="" type="checkbox"/>	

EMPRESA INSTAL·LADORA 2			
Raó Social	INTEGRACIO, DISTRIBUCIO I ENGINYERIA ESCENICA,S.L.	Nº Registre	005001465
Categoria	I.B.T. BASICA <input type="checkbox"/>	I.B.T. ESPECIALISTA <input checked="" type="checkbox"/>	

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ			
Ús a què es destina	TEATRE AMB SUBMINISTRA DE SOCORS		
Superfície (m²)	1996	Potència màx. (kW)	436 KW
Tensió (V)	3x230/400 V	Resistència de terra (Ω)	0.66
Intensitat I.G.A (A)	800 (IV)	Intensitat I.C.P.M. (A)	800 (IV)
Empresa distribuïdora	FECSA-ENDESA		
Empresa mantenidora	AJUNTAMENT DE SANT CUGAT (BRIGADA MUNICIPAL)	Nº Registre	080145667

Nº D' ACREDITACIÓ: 208/EI659

R.I. OC: 13-C-181-00139117

Nº CERTIFICAT: C08-25-00082-2

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

D. ALBERTO SERRANO SERRANO, en representació d'AB-AUCATEL INSPECCIÓ I CONTROL S.L.U., Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació nº 208/EI659 per a l'aplicació de la reglamentació elèctrica, CERTIFICA haver realitzat la inspecció de la instal·lació referenciada, efectuant-se els assajos i verificacions en compliment de la legislació específica aplicable, sent el resultat de la inspecció:

<input checked="" type="checkbox"/>	FAVORABLE	<input type="checkbox"/>	CONDICIONAT
<input type="checkbox"/>	FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS	<input type="checkbox"/>	NEGATIU
Data d'Alta de la Instal·lació		Data d'inspecció anterior	
05/05/25		/ /	
		DATA D' INSPECCIÓ	
		05/05/25	
Data d'esmena de deficiències (en cas de resultat Condicionat)		Data de Pròxima Inspecció (en cas de resultat Favorable)	
		05/05/30	

[X] La relació de defectes i la seva qualificació es numeren en la taula específica (casella assenyalada si s'han detectat defectes)

OBSERVACIONS

SEGUNDA VISITA realizada el día **01/08/25** para la comprobación de la subsanación de las deficiencias detectadas en la primera inspección con Certificado Nº C08-25-00082

A BARCELONA, a 12 de Agost de 2025



Fdo.: ALBERTO SERRANO SERRANO

RELACIÓ DE DEFECTES

Ítem	Descripció	Qualificació *	Termini
	No s'han detectat defectes a la inspecció realitzada.		

* L: LLEU / G: GREU / MG: MOLT GREU.

NOTA 1: La no correcció dels defectes GREUS comporta la interrupció del funcionament de la instal·lació un cop transcorregut el termini màxim de correcció.

NOTA 2: En cas de detectar-se defectes MOLT GREUS, la instal·lació o la part de la instal·lació afectada pels defectes molt greus ha de quedar fora de servei com a mesura cautelar.