

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN****Nº Expediente:** 89-2024-0000002351**COORDENADAS: X: Y:****DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

**Tipo de Inspección:** Periódica  
**Normativa Aplicable:** RD 842/2002  
**Fecha de Inspección:** 10/12/2024 **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** N/A  
**Titular:** AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J  
**Domicilio Social:** Av. Europa S/N ( ZEM LA GUINARDERA )  
Sant cugat del valles · 08191 · Barcelona  
**Lugar de la Inspección:** Av. Europa S/N ( ZEM GUINARDERA )  
Sant cugat del valles · 08191 · Barcelona

**DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO**

<b>Identificación del Proyecto:</b>	N/A	<b>Fecha:</b>	__/__/__
<b>Autor:</b>	N/A	<b>Nº Visado:</b>	N/A
<b>Nº Colegiado:</b>	N/A	<b>Nº EIBT:</b>	Ajuntament de sant cugat
<b>Empresa Instaladora/Mantenedora:</b>	Ajuntament sant cugat		
<b>Tipo de Instalación:</b>	Pública concurrencia; Instalación de alumbrado exterior P >= 5kW	<b>Número de registro de Industria:</b>	BT- D204/73144
<b>Uso al que se destina:</b>	Pabellón deportivo	<b>Potencia Máxima Admisible (kW):</b>	692
<b>Potencia Instalada (kW):</b>	-----	<b>IGA (A):</b>	1000 IV reg 0,98
<b>Potencia contratada (kW):</b>	-----	<b>Sección Derivación Individual (mm²):</b>	240 /
<b>Tensión (V):</b>	230/400		
<b>Tipo de Derivación Individual:</b>	Tubos enterrados		
<b>Suministro Complementario (kW):</b>	50,00		

**RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

**EUROCONTROL S.A.**, Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

**Resultado de la Inspección:** Favorable · Sin defecto  
**Fecha de Emisión:** 20 de diciembre de 2024  
**Fecha de Próxima Inspección:** 10/12/2029  
**Lugar de Emisión:** Sant Boi de Llobregat  
**Inspector:** ESTEBAN RIZOS OSCAR  
**Titulación:** Técnico Titulado Superior

Sello y Firma:

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS****Ítem evaluado - Observación****Calificación del Defecto**

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

**OBSERVACIONES**

Boletín eléctrico 118981  
Iluminación pública BT-723277BA  
Reforma importante Grupo electrógeno número.Exp C-17-08-BT-577