

ANNEX VI.FITXA CONTROL MANTENIMENT XARXA DE REG

Responsable inspecció:
Data:
Nom Zona Verda:
Codi ZNV:
Núm. total de sectors:

Núm. comptador:
Lectura comptador:

TASQUES	FREQÜÈNCIA	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	TOTAL
Revisió-Netejar arquetes (Capçal reg)	Semestral			1						1				2
Revisió funcionament sectors de reg	Periòdic	1	1	1	2	3	4	4	4	3	2	1	1	27
Netejar juntes entre el marc i la tapa de les arquetes. Lubricar, si s'escau	Semestral			1						1				2
MANTENIMENT EMISSORS REG		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	
Netejar filtres	s/programació				1			1			1			3
Netejar emissors d'incrustacions, brutícia	s/programació				1			1			1			3
Verificar cobertures, reajustar, inspecció fuites/entollaments	Periòdic	2	2	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	36
Verificar pressió funcionament	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PREV. LEGIONEL·LA (emissors aeris)														
Neteja i desinfecció de la instal·lació	Anual					1								1
Control microbiològic	Anual						1							1
Avaluació de risc de la instal·lació	Anual												1	1
MANTENIMENT DEGOTEIG		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	
Netejar filtres-arqueta	Semestral				1						1			2
Comprovar absència de fuites	Semestral				1						1			
Recollir/locar/fixar les línies tech-line	s/necessitats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Buidat vàlvula descàrrega	Semestral				1						1			2
MANTENIMENT PROGRAMADORS		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	
Verificar recepció de dades funcionament	Trimestral		1			1			1			1		4
Verificar funcionament electrovàlvules	Setmanal	2	2	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	36
Substitució de piles	s/necessitats													
Comprovar funcionament telegestió	s/necessitats													
Canvi programació de reg (excel)	Estacional		1			1			1			1		4

Registre incidències

Descripció Data Motiu Resolució Substitució peces Data