



ATL
Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT
DE poliDADMAC, POLI (CLORUR DE DIALILDIMETILAMONI),
NECESSARI PEL TRACTAMENT DE POTABILITZACIÓ D'AIGUA A
L'ETAP DEL TER D'ATL, ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-
LLOBREGAT**

Cardedeu, octubre de 2025

ÍNDEX

CAPÍTOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS.....	2
Clàusula 1.1.- Antecedents	2
Clàusula 1.2.- Objecte del plec	2
Clàusula 1.3.- Relació amb l'adjudicatari	2
CAPÍTOL 2 - CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE.....	3
Clàusula 2.1.- Identificació del producte	3
Clàusula 2.2.- Propietats físiques, químiques i específiques	3
Clàusula 2.3.- Criteris de puresa i mètode de fabricació	3
Clàusula 2.4.- Certificat del producte lliurat	4
Clàusula 2.5.- Característiques dels recipients que contindrà el producte subministrat	4
Clàusula 2.6.- Informació del producte a subministrar.....	4
Clàusula 2.7.- Requisits tècnics de subministrament i proposta tècnica.....	5
CAPÍTOL 3 - DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE.....	6
Clàusula 3.1.- Terminis de lliurament.....	6
Clàusula 3.2.- Situació del punt de lliurament	6
Clàusula 3.3.- Incompliment del termini de lliurament	7
Clàusula 3.4.- Horari de descàrrega.....	7
Clàusula 3.5.- Condicions del vehicle i del transport	7
Clàusula 3.6.- Documentació de referència.....	8
CAPÍTOL 4.- CONDICIONS DE RECEPCIÓ I DELS LICITADORS.....	8
Clàusula 4.1.- Control del producte a la recepció	8
Clàusula 4.2.- Quantitat de producte a facturar per lliurament.....	8
Clàusula 4.3.- Incompliments en la qualitat del producte	9
Clàusula 4.4.- Incompliments en la entrega de documentació.....	9
Clàusula 4.5.- Disponibilitat d'un responsable del contracte especialitzat	9
Clàusula 4.6.- Enviament de mostres a l'ETAP del Ter.....	10
Clàusula 4.7.- Inspeccions a l'adjudicatari.....	10
Clàusula 4.8.- Seguretat i Salut.....	10
CAPÍTOL 5.- PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ	10

CAPÍTOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS

Clàusula 1.1.- Antecedents

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, crea L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, en endavant ATL, amb l'objectiu de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat.

ATL és crea com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

L'Estació de Tractament d'Aigües Potables del Ter, en endavant ETAP del Ter, té com a objecte la potabilització de l'aigua del riu Ter captada a l'embassament de El Pasteral.

Part del tractament dut a terme a l'ETAP Ter per la potabilització de l'aigua és el procés de clarificació de l'aigua. La clarificació es realitza mitjançant les fases de coagulació, floculació i decantació, que requereix la dosificació com a reactiu d'un floculant, en aquest cas Poli (Clorur de Dialildimetilamoni), d'ara en endavant poliDADMAC.

Clàusula 1.2.- Objecte del plec

L'objecte d'aquest document és establir les condicions tècniques per a la contractació del subministrament de poliDADMAC, necessari en el tractament de l'aigua al procés de coagulació-floculació i decantació, dintre de la línia de potabilització de l'aigua, a l'ETAP del Ter d'ATL.

La quantitat de poliDADMAC a subministrar s'ha estimat d'acord amb les dosis habituals per un període de temps de **dotze (12) mesos a comptar des de la signatura del contracte**. Aquesta quantitat s'estima en **55.000 Kg (55 Tn)**.

Aquesta relació es indicativa però no limitativa. El consum real de poliDADMAC serà en funció de la qualitat i de la quantitat de d'aigua a tractar. Per aquesta raó la quantitat podrà ser modificada i concretada, de conformitat amb el Plec de Clàusules administratives particulars (PCAP), en funció de les necessitats reals derivades de l'explotació de l'ETAP del Ter.

Clàusula 1.3.- Relació amb l'adjudicatari

L'adjudicatari nomenarà un responsable tècnic que es farà càrrec de la gestió tècnica del subministrament, el qual serà el seu representant davant ATL. Totes les gestions relacionades amb l'objecte del contracte estaran coordinades pel responsable tècnic de l'adjudicatari, el qual informará periòdicament i tantes vegades com li sigui sol·licitat pel Responsable del Contracte d'ATL.

ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part de les compres són avaluades sobre la base de l'acompliment energètic, mediambiental i de la qualitat, seguretat i innocuïtat de l'aigua.

Tanmateix, ATL es reserva el dret de realitzar inspeccions de les instal·lacions de l'adjudicatari (mitjançant visita concertada amb el seu Departament de Qualitat), així com de realitzar una auditoria del seu sistema de qualitat quan ho consideri convenient.

CAPÍTOL 2 - CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

Clàusula 2.1.- Identificació del producte

- Nom químic: Poli(clorur de dialildimetilamoni)
- Fórmula empírica: $(C_8H_{16}NCl)_n$
- Número de registre CAS¹: 26062-79-3
- Referència EINECS²: (Pel monòmer DADMAC, amb CAS: 7398-69-8) 230-993-8

1) Chemicals Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemicals Substances.

Clàusula 2.2.- Propietats físiques, químiques i específiques

Les propietats físiques i químiques del poliDADMAC a lliurar, establertes a l'apartat 5 i 6 de la norma UNE-EN 1408:2024, seran:

- Aspecte del producte: líquid transparent, d'incolore a ambre.
- Densitat: dependrà de la concentració. El valor típic és de 1,09 g/ml per una solució al 40% de fracció massica de poliDADMAC a 20°C.
- Solubilitat: miscible en aigua a qualsevol concentració.

Clàusula 2.3.- Criteris de puresa i mètode de fabricació

El producte és una solució aquosa, la concentració de la qual (en matèria activa) es troba entre el 10 i el 50% de la fracció massica, tal i com indica el punt 4.2 de la norma UNE-EN 1408:2024.

El producte a ofertar tindrà una concentració en matèria activa d'aproximadament el 20% de la fracció massica, i haurà de complir les especificacions assenyalades al punt 6 de la norma UNE-EN 1408:2024:

- No pot presentar gels insolubles ni matèries estranyes.
- El pH s'ha de situar entre 4 i 7 unitats.
- El contingut en monòmer DADMAC ha de ser ≤ 5.000 mg/Kg respecte la matèria activa.

El límit d'impureses i de substàncies tòxiques que puguin trobar-se en quantitats significatives al PoliDADMAC, com a conseqüència del procés de producció habitual i de les primeres matèries utilitzades, seran les definides a la norma UNE-EN 1408:2024, apartat 6.2.

El licitador té la obligació de declarar a la seva oferta la presència i concentració de qualsevol impuresa que pugui estar present al poliDADMAC, com resultat de la matèria primera utilitzada i del procés de fabricació, a fi i efecte que pugui ser valorada per ATL en relació a la qualitat de l'aigua a tractar i de les dosis que pot aplicar d'acord amb la reglamentació existent pel control de la qualitat de les aigües de consum humà.

Qualsevol canvi en el procés de producció habitual o en les primeres matèries que puguin originar l'aparició d'altres impureses, subproductes en quantitats significatives o variacions en les especificacions tècniques presentades per aquesta licitació, haurà de ser notificat explícitament per l'adjudicatari a ATL, tant aviat com es produeixi, tal i com assenyala la norma UNE-EN 1408:2024 a l'apartat 6.2.

Tot i així, el fet de poder trobar en el mercat productes fabricats amb diferents composicions químiques, tot i complir amb les especificacions indicades més amunt i que fan referència al què diu la norma, fa que no es pugui garantir que tots els productes funcionin correctament amb una aigua determinada i amb una tipologia de decantador determinada.

Clàusula 2.4.- Certificat del producte lliurat

L'adjudicatari haurà de garantir, mitjançant un certificat, que el producte subministrat compleix les especificacions descrites a la clàusula 2.2 i 2.3 d'aquest Plec.

Aquest certificat es lliurarà a ATL amb **cada subministrament de producte** i hi constarà com a mínim:

- N° de lot o batch identificatiu de l'operació de fabricació.
- Contingut en monòmer residual (mg/Kg respecte a la matèria activa).
- pH.
- Contingut de sòlids totals.
- Viscositat.

En el cas que es detecti alguna incidència o anomalia que pugui tenir relació amb el producte subministrat, ATL es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment i fora de la freqüència establerta anteriorment, certificats d'anàlisis específiques addicionals.

L'adjudicatari es compromet a garantir la veracitat de les dades proporcionades en el certificat d'anàlisi.

Clàusula 2.5.- Característiques dels recipients que contindrà el producte subministrat

El subministrament d'aquest producte es realitzarà en contenidors de 1.000 L (tipus IBC-GRG), o uns 1.050 Kg de pes per a un producte al voltant del 20% de concentració de matèria activa, o bé en qualsevol altre sistema que proposi el licitador i que s'adapti perfectament a les instal·lacions existents de preparació i dosificació d'aquest reactiu a l'ETAP Ter.

Tant en el cas dels contenidors, com en el cas dels sistemes compatibles que puguin proposar els licitadors, aquests hauran de ser exclusius i adients per a productes d'aquesta tipologia i classificació, i no podran ser reutilitzats.

Clàusula 2.6.- Informació del producte a subministrar

El licitadors presentaran la fitxa tècnica, fitxa de dades de seguretat completa i manual d'ús del producte vigents en el moment de la licitació.

Durant la duració del contracte, l'adjudicatari es compromet a enviar la versió vigent d'aquest documents cada cop que s'actualitzin.

L'adjudicatari es compromet a que el producte que subministrarà durant la vigència del contracte, sempre complirà amb la documentació tècnica presentada en la licitació.

El subministrador i ATL acordaran els mètodes d'anàlisi i de presa de mostra necessaris per tal que ATL pugui realitzar els seus propis controls de qualitat si ho considera oportú.

Clàusula 2.7.- Requisits tècnics de subministrament i proposta tècnica

Per tal de garantir la qualitat del subministrament seran requisits tècnics necessaris:

- Els licitadors hauran de presentar un certificat d'assegurament de la qualitat ISO 9001 o equivalent. **ON FIGURIN EXPRESSAMENT LES INSTAL·LACIONS I ELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL PRODUCTE OBJECTE DE LA LICITACIÓ.** En el cas de no ser el fabricant del producte ofert, els licitadors adjuntaran el document sol·licitat de l'empresa fabricant i els seus propis com a distribuïdor del producte licitat (assenyalat explícitament en l'abast del certificat).

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat disposa d'un Sistema Integrat de Gestió certificat basat en estàndards internacionals (ISO 9001, ISO 14001-EMAS, ISO 50001, ISO 45001, ISO 22000) el qual reconeix com una eina de gestió útil i eficaç per assolir els objectius de la seva organització en el marc de la millora contínua. ATL està compromesa a garantir l'aplicació dels corresponents sistemes de gestió en: la prestació del servei de subministrament d'aigua, la innocuïtat de l'aigua que distribueix, la seguretat, benestar, consulta i participació dels treballadors i treballadores, l'optimització dels recursos, la protecció del medi ambient, l'acció climàtica, l'eficiència energètica de les instal·lacions i la protecció de la informació i dels sistemes vinculats.

Justificació de l'exigència com a solvència de la certificació ISO 9001 o certificat equivalent:

Que els licitadors disposin de certificat oficial del seu sistema de qualitat **ISO 9001 o certificat equivalent**, és garantia que el proveïdor compleix amb estàndards internacionals de qualitat en la gestió dels seus processos i serveis. Certifica que tenen sistemes de gestió de qualitat establerts i documentats, per la qual cosa es redueix el risc d'incompliment de les especificacions documentades en la licitació en termes de qualitat del productes i dels serveis oferts. Tanmateix, la certificació en si implica un procés d'auditoria interna i externa que verifica el compliment dels requisits de la norma, la qual cosa al seu torn proporciona un nivell addicional de transparència en la gestió de qualitat dels proveïdors d'ATL.

- Els licitadors hauran de presentar documentació que demostrï que l'ús del seu producte ha sigut reconegut, per algun organisme, agència o autoritat internacional, pel tractament d'aigua destinada al consum humà.
- Els licitadors hauran de garantir, mitjançant un certificat, que el poliDADMAC compleix la norma UNE-EN 1408:2024 i amb el RD 3-2023.

- Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica (màxim 10 pàgines, sense comptar índex, portades i separadors -, espai interlineat simple, lletra Arial 11) on s'haurà de seguir la següent estructura i haurà de referir-se a:
 - Per tal de corroborar el procés de fabricació els licitadors hauran de presentar diagrama de flux i/o blocs descriptiu del procés de fabricació i documentar els plans de control que apliquen al procés de fabricació.
 - Per tal de corroborar el procés de distribució els licitadors hauran de presentar una descripció del procés d'emmagatzematge del producte incloent la descripció dels magatzems i dels plans de control que apliquen pel control de la traçabilitat del producte des de la fabricació fins al client final.

CAPÍTOL 3 - DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

Clàusula 3.1.- Terminis de lliurament

ATL comunicarà, via correu electrònic, a l'adjudicatari la quantitat, i la data de cada lliurament, essent obligatori la confirmació per correu electrònic de l'acceptació de la petició de subministrament.

Les entregues de producte vinculades a cada lliurament parcial sol·licitat tindran un termini màxim de lliurament de 10 dies feiners, entenent el termini de lliurament com el temps transcorregut des de la recepció de la comanda via telemàtica fins l'arribada del producte a les instal·lacions d'ATL. No obstant, ATL considera que la reducció del termini de lliurament suposa una millora per l'execució del subministrament, i valorarà com a criteri automàtic (nº 1) que les empreses licitadores ofereixin un compromís de termini de lliurament inferior al proposat al Plec.

El ritme de subministrament podrà ser alterat, augmentant o disminuint el nombre de lliuraments, si per raó d'explotació hi ha canvis en la qualitat o en la quantitat de l'aigua a tractar.

Les ordres de canvi referides en el paràgraf anterior es comunicaran a l'adjudicatari per correu electrònic, i no produiran alteracions en les condicions econòmiques del subministrament, essent obligatòria la confirmació per escrit de l'acceptació dels canvis proposats.

Clàusula 3.2.- Situació del punt de lliurament

El producte es lliurarà en el recinte de l'ETAP del Ter, i en el lloc que hom designi per a tal efecte, essent la descàrrega per compte de l'adjudicatari.

ETAP del Ter

Camí de les Aigües s/n
08440 Cardedeu

ATL es reserva el dret de poder sol·licitar lliuraments a l'ETAP del Llobregat (Ctra. Martorell a Olesa, km 4,6 – 08630 ABRERA), a l'ITAM Llobregat (Av. De l'Estany de Port, 4-08820 Prat del Llobregat), a la ITAM Tordera (Carretera GI-682, d'accés a la Costa Brava, km 3,4, 17300 Blanes)

i a l'ETAP del Cardener (C-462 25286 Navès, Lleida,) si fos necessari per requeriments del tractament d'aquestes plantes.

Clàusula 3.3.- Incompliment del termini de lliurament

L'adjudicatari es compromet a subministrar el producte adjudicat sota el seu risc i ventura. En conseqüència, haurà de fer front a les possibles dificultats que es puguin donar en relació al transport dels productes fins a la seva entrega a l'objecte de fer el subministrament en el termini sol·licitat per ATL.

L'incompliment per part de l'adjudicatari del termini màxim de lliurament previst a la Clàusula 3.1 d'aquest plec donarà lloc a les penalitzacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives.

Clàusula 3.4.- Horari de descàrrega

L'horari dins el qual, hauran d'efectuar-se les descàrregues del producte, llevat raons d'urgència (notificat en la petició de subministrament), serà:

- De 9:00 a 16:00 h de dilluns a dijous i divendres de 9:00 a 13:30 h, del 16 de setembre al 31 de maig (ambdós inclosos).
- De 8:00 a 14:30 h de dilluns a divendres, del 1 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos).

ATL podrà canviar els horaris de lliurament si ho notifica específicament amb una antelació de 7 dies naturals.

Clàusula 3.5.- Condicions del vehicle i del transport

El transport del reactiu es realitzarà per compte de l'adjudicatari, el qual és responsable de l'acompliment de totes les normes de transport i etiquetat establertes per les Reglamentacions vigents.

ATL estarà lliure de tota responsabilitat civil o penal derivada de qualsevol accident en el que es vegi implicat el transportista.

L'adjudicatari disposarà de les assegurances necessàries per fer front a qualsevol eventualitat derivada del transport i/o manipulació del poliDADMAC, tant en la seva descàrrega a l'ETAP del Ter com durant el transport.

L'empresa adjudicatària ha de tenir el compromís de mantenir en bon estat de conservació i utilització tots els elements físics i mecànics necessaris per a l'operació de subministrament i a col·laborar en tota l'operació de descàrrega seguint el codi de bones pràctiques corresponent al producte subministrat i a deixar la instal·lació en perfecte estat i en condicions segures, un cop finalitzada la descàrrega.

En aquest sentit, el personal de l'adjudicatari (ja sigui propi o subcontractat), no manipularà mai sota cap concepte cap element de les instal·lacions d'ATL, i no podrà iniciar l'operació de descàrrega pel seu compte. Així doncs, l'operació de descàrrega no podrà començar sense el vistiplau de la figura designada com a descarregador per part d'ATL. En quan al vehicle i als seus elements, aquests seran responsabilitat del xofer del mateix, sent només ell la persona autoritzada per al seu canvi d'estat i manipulació. En cap cas, el xofer podrà demanar al personal d'ATL que manipuli cap element del vehicle en lloc seu. El personal de l'adjudicatari (ja sigui propi o subcontractat), serà responsable de portar en el camió i d'utilitzar durant l'operació de

**ATL**Ente d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

descàrrega, tots els EPI's que siguin obligatoris per a la manipulació del producte en qüestió, segons la seva classificació

El personal de l'adjudicatari (ja sigui propi o subcontractat), seguirà les pràctiques correctes d'higiene vigents a ATL, en tant en quant es trobarà a l'interior d'una instal·lació de producció d'aigua per consum humà, abstenint-se de menjar i de fumar a l'interior de tot el recinte de l'ETAP del Ter.

Clàusula 3.6.- Documentació de referència

- Guia ràpida del Pla d'Autoprotecció de l'ETAP del Ter.
- IG-006 de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).
- PRI-48 Recepció de materials, bens i serveis.
- PPR-10 Pla de recepció, emmagatzematge i ús de reactius, productes químics i materials en contacte amb l'aigua.
- RD 3/2023 e 10 de gener pel que s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i el seu subministrament.

CAPÍTOL 4.- CONDICIONS DE RECEPCIÓ I DELS LICITADORS

Clàusula 4.1.- Control del producte a la recepció

En primer lloc ATL verificarà que el format d'embalatge entregat s'adequa a les especificacions d'aquest plec i que les condicions d'estanqueïtat dels embalatges del producte són adequades.

L'adjudicatari del contracte haurà de proporcionar un certificat d'anàlisi en cada lliurament segons Clàusula 2.4 d'aquest mateix Plec.

ATL es reserva el dret de poder agafar una mostra del producte en qualsevol moment, per tal de comprovar que compleix els paràmetres de qualitat especificats a les clàusules 2.2 i 2.3 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

ATL podrà rebutjar qualsevol lliurament que no compleixi amb els criteris d'estanqueïtat i etiquetat i presentarà reclamació si un cop obert l'envàs comprova que no compleix algun dels paràmetres de qualitat. ATL conservarà mostra del producte al llarg de 6 mesos.

Clàusula 4.2.- Quantitat de producte a facturar per lliurament

Cada lliurament haurà d'anar acompanyat del corresponent albarà amb indicació del número de IBC's que es subministren i el seu pes. Aquest albarà permetrà fer la corresponent recepció del material lliurat. L'albarà inclourà el número de contracte i el número de comanda (ordre de lliurament) corresponent a aquell lliurament.

ATL podrà efectuar control de pesada sobre els lliuraments realitzats. En cas de detectar una diferència igual o superior al 2% entre la quantitat teòrica sol·licitada per ATL i la quantitat real subministrada per l'adjudicatari s'aplicaran les penalitzacions descrites en el Plec de Clàusules Administratives Particulars,

**Generalitat
de Catalunya**

Plec Prescripcions Tècniques per al subministrament de de midó catiònic modificat, necessari per la potabilització d'aigua a l'ETAP del Ter.

L'import del subministrament realitzat s'acreditarà mitjançant la factura corresponent i d'acord amb l'ordre de lliurament generada i es farà efectiva, prèvia comprovació i validació per part d'ATL i d'acord amb els preus unitaris que resultin adjudicats. A la factura hi constarà el número de contracte, el número d'ordre de lliurament i el número d'albarà

Clàusula 4.3.- Incompliments en la qualitat del producte

Si del control de qualitat es dedueix que aquesta és no conforme a les especificacions descrites a les clàusules 2.2 i 2.3 del present Plec, ATL rebutjarà el producte i aplicarà sobre el subministrament objecte de control les penalitzacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives.

ATL podrà rebutjar qualsevol lliurament quina composició no compleixi amb els criteris de puresa recollits als punts 5 i 6 de la norma UNE-EN 1408:2024.

Clàusula 4.4.- Incompliments en la entrega de documentació

L'adjudicatari haurà de facilitar els certificats d'anàlisi del producte segons el descrit a la clàusula 2.4 i sempre que ATL ho determini.

El certificat d'anàlisi especificarà el número de lot o batch de fabricació a què fa referència per tal de què pugui ser relacionat amb els albarans i lliuraments entregats a ATL.

ATL es reserva el dret de no acceptar el lliurament del producte cas de no fer entrega del certificat d'anàlisi. Els incompliments en la entrega de documentació donarà lloc a les penalitzacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives.

Clàusula 4.5.- Disponibilitat d'un responsable del contracte especialitzat

L'adjudicatari disposarà de la capacitat tècnica necessària per tal de poder donar suport i resposta a consultes, problemàtiques o necessitats específiques associades al subministrament del producte o al seu funcionament, que ATL necessiti resoldre.

L'adjudicatari disposarà d'un responsable tècnic del contracte amb capacitat de resposta telemàtica i presencial, per tal de poder donar suport i resposta a consultes, problemàtiques o necessitats derivades del subministrament del producte. L'adjudicatari nomenarà un responsable del subministrament, qui serà l'encarregat de canalitzar la comunicació amb ATL davant d'aquestes consultes o incidències.

El responsable del contracte serà un titulat universitari (enginyer químic, químic, biòleg, o qualsevol altre de branca tècnica) amb 3 anys d'experiència mínima en aplicacions de midó modificant com a floculant relacionades amb processos de tractament d'aigües potables.

El temps de resposta telemàtica del responsable del contracte serà de 24h en dies feiners. Quan aquesta assistència tècnica comporti un desplaçament a les instal·lacions de l'ETAP del Ter en cap cas podrà ser superior a **5 dies feiners** a partir del moment en el qual es realitzi la sol·licitud d'assistència.

No obstant, ATL considera que la reducció del temps de resposta presencial suposa una millora per l'execució del subministrament i valorarà com a criteri automàtic (nº 2) que les empreses licitadores ofereixin un compromís de resposta presencial inferior.

L'incompliment en el temps de resposta al que s'hagi compromès l'adjudicatari pel suport tècnic presencial donarà lloc a les penalitzacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives.

Clàusula 4.6.- Enviament de mostres a l'ETAP del Ter

Els licitadors realitzaran enviament de mostres del producte ofert a les instal·lacions de l'ETAP del Ter d'ATL. La recepció de les mostres s'ha de produir obligatòriament **dins del termini de 7 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació.**

D'aquesta mostra, ATL realitzarà una verificació de qualitat. Els criteris a verificar seran els mateixos que els descrits a l'apartat 2.2 d'aquest mateix plec. La verificació es realitzarà durant els 2 dies hàbils posteriors a l'entrega de mostra de producte ofert.

Una vegada s'hagi analitzat el producte, ATL facilitarà als licitadors un document on consti el resultat de verificació del producte lliurat. Per poder participar a la licitació s'haurà d'haver obtingut un resultat positiu de la verificació del producte.

Clàusula 4.7.- Inspeccions a l'adjudicatari

ATL es reserva el dret de realitzar inspeccions de les instal·lacions de l'adjudicatari (mitjançant visita concertada amb el seu Departament de Qualitat), així com de realitzar una auditoria del seu sistema de qualitat quan ho consideri convenient.

Clàusula 4.8.- Seguretat i Salut

L'adjudicatari ha complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com tantes instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària proporcionar l'equip de protecció col·lectiva i de protecció individual, que sigui necessari per a l'execució dels treballs encomanats, així com la seva utilització per part dels treballadors.

CAPÍTOL 5.- PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ

S'estableix un pressupost de licitació amb caràcter màxim i limitatiu condicionat a les quantitats de subministrament que efectivament realitzi l'empresa adjudicatària de conformitat amb la Disposició Addicional 33^a de la Llei 9/2017 LCSP.

El pressupost de licitació s'ha formulat en termes de preu unitari i s'ha calculat d'acord amb les estimacions de consums necessaris per a la producció d'aigua potable prevista durant l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part d'ATL, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats reals del tractament.

El preus unitari indicat s'ha calculat d'acord a preus vigents de mercat en el moment de redactar aquest plec. Aquest preu ja contempla els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses. Així mateix, ATL no estarà obligada a consumir la totalitat del pressupost

previst ni un percentatge determinat doncs aquest consum estarà condicionat per les necessitats. Aquest fet no donarà dret a l'adjudicatari a ser compensat o rescabalat.

S'estableix un preu unitari de licitació de 2,1 €/kg.

Total poliDADMAC (Kg)	Preu (€ / Kg)	Import
55.000	2,1	115.500,00 €
Pressupost base estimatiu (IVA exclòs):		115.500,00 €
IVA 21 %:		24.255,00 €
Total (IVA inclòs):		139.755,00 €

Aquest plec s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

UNITAT SOL·LICITANT	REPONSABLE JERÀRQUIC
Càrrec: Cap ETAP Ter	Càrrec: Director d'Operació