



RESOLUCIÓ expedient urgent núm. CEM_1_AH02_2025

Contractació d'emergència

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar de forma immediata l'adquisició i instal·lació d'un grup electrogen de suport a quiròfans i àrees crítiques de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Atès a l'informe justificatiu de la emergència emès per el cap de la Unitat de manteniment de l'Hospital Universitari de Bellvitge,

Constat que l'empresa proposada com adjudicatària compleix els requisits de capacitat i solvència necessaris i que no està incursa en prohibició de contractar.

Vist que s'han acomplert tots els tramis necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient a dalt referenciat, mitjançant procediment d'emergència.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 16 i 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària a les persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la comunitat i de les gerències hospitalàries.

Resolc

Primer.- Adjudicar del subministrament i instal·lació d'un grup electrogen de suport a quiròfans i àrees crítiques de l'Hospital Universitari de Bellvitge, a la empresa ELECTRA MOLINS S.A. (A08283780) per import estimat de 229.520,00 euros (IVA Exclòs) i de 277.719,20 euros (IVA Inclòs).

Segon- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer- Amb recurs administratiu Contra aquesta resolució es podrà interposar, potestativament, recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Cristina Capdevila Aguilera
Gerent de l'Hospital Universitari de Bellvitge-Hospital de Viladecans

Resolució adjudicació



Doc.original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 07/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T8WGE5P5ION8VNSNS6UHYTV1FMSC4DY

Data creació còpia:
07/11/2025 12:40:26

Pàgina 1 de 6



Annex I

Resolució adjudicació



Doc.original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 07/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T8WGE5P5ION8VNSNS6UHYTV1FMSC4DY

Data creació còpia:
07/11/2025 12:40:26

Pàgina 2 de 6

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA

1. Objecte de l'informe

Aquest informe té per objecte justificar la necessitat de recórrer a la tramitació d'emergència prevista a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per a la contractació del subministrament i instal·lació d'un grup electrogen de suport a quiròfans i àrees crítiques del centre sanitari.

2. Antecedents i situació sobrevinguda

El dia 08/10/2025 es va detectar una avaria molt greu i irreversible en el grup electrogen GEG004 que garanteix el subministrament elèctric d'emergència a les àrees quirúrgiques, UCI i altres espais crítics de l'hospital.

Els serveis tècnics han certificat que no és possible reparar l'equip ni assegurar la seva fiabilitat en condicions de servei. Aquesta situació suposa un risc immediat per a la continuïtat assistencial i per a la seguretat dels pacients en cas d'una eventual interrupció del subministrament elèctric.

Cal destacar que es tracta d'una avaria totalment imprevista i excepcional, sense precedents en equips d'aquestes característiques. El grup electrogen, va ser instal·lat l'any 2009 pel que es considera relativament nou, donat que per la seva funcionalitat presenta un ús molt reduït, únicament d'unes 300 hores de funcionament. Afegir que l'equip ha estat mantingut i revisat periòdicament d'acord totes les especificacions del fabricant.

La naturalesa de l'avaria, que ha afectat greument elements mecànics essencials com bieles i pistons, no respon a cap causa atribuïble al desgast, al manteniment ni a un ús inadequat, sinó que es considera un defecte mecànic sobtat i de caràcter extraordinari, fet que ha superat fins i tot la previsió raonable de la seva substitució, mitjançant procediments de contractació ordinaris.

3. Valoració de la urgència i impossibilitat de demora

L'endemà de la fallada, es va gestionar de manera immediata el lloguer de dos grups electrògens en lloguer, entretant s'aconseguia un diagnòstic de l'avaria, valoració de danys, i un pla d'actuació per part del mantenidor del motor del grup.



Doc. original signat per:
JOAN DURAN LOPEZ
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ALTS8EQYRK1DVXM48TYMS0GE6XD8ULK

Data creació còpia:
07/11/2025 12:22:25

Pàgina 1 de 4



Doc. original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 07/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T8WGE5P5ION8VNSNS6UHYTV1FMSC4DY

Data creació còpia:
07/11/2025 12:40:26

Pàgina 3 de 6



En rebre l'informe definitiu, es constata que la reparació és inviable i cal substituir completament el grup, fet que esdevé una emergència i no és sostenible mantenir la situació de lloguer.

Adicionalment, l'alternativa provisional mitjançant el lloguer d'equips no garanteix una cobertura completa ni tampoc el mateix nivell de seguretat, ja que no és possible disposar en el mercat d'equips equivalents amb la potència requerida conforme a normativa per substituir temporalment el grup electrogen afectat, al tractar-se de grups electrògens especials que s'han de construir a demanda.

Remarcant que d'acord el REBT, a la secció ITC-BT-28 *Instal·lació en locals de pública concurrència*, és d'obligat compliment disposar d'una font de subministrament elèctric que garanteixi el subministrament en cas d'avaría en la xarxa elèctrica de distribució de la companyia elèctrica.

Per tant, la disponibilitat immediata d'un grup electrogen operatiu és imprescindible per assegurar el funcionament ininterromput dels quiròfans, unitats de cures intensives i altres espais crítics. Qualsevol demora en la contractació o instal·lació del nou equip podria comportar en qualsevol moment d'aquesta espera conseqüències greus, com ara:

- Suspensió d'intervencions quirúrgiques, tant programades com urgents.
- Posar en risc vital pacients hospitalitzats en àrees de vigilància intensiva.
- Incompliment de la normativa sanitària i de seguretat en matèria d'alimentació elèctrica d'emergència.

El fet de quedar-se sense energia, és un fet que s'ha pogut constatar darrerament degut a l'apagada general del sistema elèctric a escala nacional, i que gràcies a tenir el grup electrogen adequat, ara espatllat definitivament, va permetre continuar amb l'activitat, segons la normativa.

A més, cal remarcar que, donada la naturalesa excepcional i imprevisible de l'avaría, el procés de diagnòstic ha estat complex i ha requerit diverses comprovacions tècniques per identificar-ne l'origen i determinar la impossibilitat de reparació. Aquestes circumstàncies han retardat inevitablement la presa de decisions, tot i haver-se actuat amb la màxima diligència des del moment de la incidència.

Un cop confirmada la inviabilitat de la reparació, les feines de subministrament i instal·lació del nou equip s'han d'iniciar de manera immediata, tan bon punt s'hagi resolt l'adjudicació corresponent, per garantir la seguretat i la continuïtat assistencial del centre.



Doc. original signat per:
JOAN DURAN LOPEZ
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ALTS8EQYRK1DVXM48TYMS0GE6XD8ULK

Data creació còpia:
07/11/2025 12:22:25

Pàgina 2 de 4



Doc. original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 07/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T8WGE5P5ION8VNSNS6UHYTV1FMSC4DY

Data creació còpia:
07/11/2025 12:40:26

Pàgina 4 de 6



4. Justificació de la tramitació d'emergència D'acord amb l'article 120 LCSP, es justifica la tramitació d'emergència per:

D'acord amb el que estableix l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), es justifica la tramitació d'emergència de l'actuació atesa la concurrència dels següents motius:

- Existència d'un perill greu i imminent per a la salut i la vida de les persones, derivat de la manca de garantia de subministrament elèctric d'emergència a les àrees quirúrgiques, UCI i altres espais crítics de l'hospital.
- Impossibilitat d'aplicar els procediments ordinaris o urgents de contractació, ja que la naturalesa de la incidència requereix una actuació immediata per restablir la seguretat i la continuïtat assistencial.
- Caràcter imprevisible i no imputable a l'òrgan de contractació, atès que l'avaria s'ha produït de manera sobtada, sense antecedents similars, en un equip amb poc ús, correctament mantingut i en perfecte estat fins al moment de la incidència.

En conseqüència, i per tal de garantir la seguretat de pacients i professionals, així com el compliment de la normativa sanitària i de seguretat elèctrica, es considera plenament justificat tramitar el subministrament i instal·lació del nou grup electrogen per la via d'emergència.

5. Proposta d'actuació

Es proposa:

- Procedir a la contractació directa del subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d'un grup electrogen de característiques equivalents o superiors
- Formalitzar el contracte per escrit amb posterioritat a l'execució, segons preveu la LCSP

6. Conclusió

Per tot l'exposat, es considera plenament justificada la contractació d'emergència, atesa la situació de risc i la necessitat inajornable de garantir la continuïtat assistencial en àrees crítiques del centre.



Doc. original signat per:
JOAN DURAN LOPEZ
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ALTS8EQYRK1DVXM48TYMS0GE6XD8ULK

Data creació còpia:
07/11/2025 12:22:25

Pàgina 3 de 4



Doc. original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 07/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T8WGE5P5ION8VNSNS6UHYTV1FMSC4DY

Data creació còpia:
07/11/2025 12:40:26

Pàgina 5 de 6



7. Proposta empresa adjudicatària

La situació d'emergència ha requerit una actuació immediata incompatible amb la tramitació d'un procediment de concurrència. Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 120 de la LCSP, s'ha procedit a la contractació directa sense sol·licitar altres ofertes, prioritant la resposta ràpida i l'eficàcia en la prestació del servei. L'empresa ELECTRA MOLINS, S.A ha estat seleccionada per la seva capacitat tècnica, disponibilitat immediata i coneixement previ del servei, per amb un import ofert de 277.719,20 € IVA inclòs, preu que s'ajusta als preus habituals de mercat per a la prestació de característiques similars.

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Joan Duran López

Cap de la Unitat de Manteniment

Hospital Universitari de Bellvitge



Doc.original signat per:
JOAN DURAN LOPEZ
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ALTS8EQYRK1DVXM48TYMS0GE6XD8ULK

Data creació còpia:
07/11/2025 12:22:25

Pàgina 4 de 4



Doc.original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 07/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T8WGE5P5ION8VNSNS6UHYTV1FMSC4DY

Data creació còpia:
07/11/2025 12:40:26

Pàgina 6 de 6