
Protocol de Neteja i Desinfecció de Dipòsits

Protocol de control de rosegadors a les instal·lacions dels dipòsits d'abastament de la xarxa d'aigua potable de la xarxa del municipi de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua."

Exp. 01/2025/SQVSLU/CR/V01."

Protocol: Control de rosegadors als dipòsits d'abastament de la xarxa d'aigua potable de la xarxa del municipi de Sant Quirze del Vallès

Objecte: Protocol de control de rosegadors a les instal·lacions dels dipòsits d'abastament de la xarxa d'aigua potable de la xarxa del municipi de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua

Número expedient: 01/2025/SQVSLU/CR/V01.

Any: 2025

Versió: 01

ÍNDEX

1.	OBJECTE.	3
2.	ABAST.	3
3.	PROCEDIMENT OPERATIU.	3
3.1.	Plànol de Col·locació d'Estacions de Control	3
3.2.	Tipus d'estació de Control	3
3.3.	Control i Acció Correctiva	3
3.4.	Registre i Avaluació	3
4.	RESUM	4
5.	CONCLUSIONS	4

1. OBJECTE.

L'objectiu d'aquest protocol és establir un sistema proactiu i preventiu per al control de rosegadors (rates, ratolins) en instal·lacions del dipòsits d'emmagatzematge d'aigua potable de la xarxa municipal de Sant Quirze del Vallès.

2. ABAST

Aquestes recomanacions són d'aplicació per a totes les instal·lacions dels dipòsits que entren en contacte amb l'aigua de consum humà, ja siguin de capçalera, regulació, distribució, o de bombament.

3. PROCEDIMENT OPERATIU

3.1. Plànol de Col·locació d'Estacions de Control

Es crearà un pla detallat (mapa) amb la ubicació numerada de totes les estacions de monitoratge i control.

3.2. Tipus d'estació de Control

- Estacions Segures: S'utilitzaran estacions fixes, tancades amb clau, resistents a les intempèries i correctament etiquetades.
- Elements de Monitoratge:
 - Per a Ratolins: Trampes d'enganxament (trampes de cola) o de captura en viu. Són molt efectives per a baixes infestacions.
 - Per a Rates: Trampes de cola de grans dimensions o, preferiblement, porta-esquers amb esquer no tòxic (blocs de parafina, gra) per a la detecció. En àrees de molt alt risc, es poden utilitzar trampes de col·locació ràpida.
- **S'EVITARÀ** l'ús de rodenticides (verí) a l'interior sempre que sigui possible. Si és absolutament necessari, s'haurà de justificar i aplicar amb mesures de seguretat extremes.

3.3. Control i Acció Correctiva

La freqüència de revisió serà quinzenal o mensual i s'ajustarà al nivell de captura o indicatiu.

En cas de captura o indicatiu:

- Registre: anotar en el registre de l'estació la data, l'operari i el resultat (sense activitat, excrements, rosegades, captura).
- Identificació: Identificar l'espècie (rata negra, rata de claveguera, ratolí domèstic) per adaptar les mesures.
- Acció Correctiva Immediata:
 - Retirar el cadàver amb guants i dipositar-lo en una bossa tancada per a la seva eliminació.
 - Netejar i desinfectar la trampa o l'àrea.
 - Recol·locar l'element de control
- Investigació de la Causa Arrel: Determinar com va entrar l'animal i implementar mesures correctores d'exclusió (segellar forats, reparar portes, etc.).

3.4. Registre i Avaluació

- Documentació:

- Pla de Col·locació: Actualitzat amb cada canvi.
- Fulls de Registre per a cada Estació: Amb històric de revisions.
- Registre d'Incidents: Documentar totes les captures o indicis, les accions correctives preses i l'avaluació de la seva eficàcia.
- Certificats dels Productes Utilitzats: Fitxes de seguretat i registres.
- Revisió i Anàlisi de Tendències:
 - El Responsable revisarà trimestralment o semestralment tots els registres.
 - S'avaluarà l'eficàcia del programa i es realitzaran ajustos si es detecta una tendència a l'augment d'activitat o si hi ha canvis en les instal·lacions.

4. RESUM

FASE	ACCIÓ	FREQÜÈNCIA
Prevenició	Inspecció visual d'estat de portes, parets i obertures.	Mensual
Monitoratge	Revisió d'estacions interiors	Quinzenal/Mensual
Control	Acció correctiva per captures/indicis	Immediata
Avaluació	Revisió de registres i tendències	Trimestral/Semestral

5. CONCLUSIONS

Mitjançant el present document es dona per suficientment definit el protocol del servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d'abastament de la xarxa d'aigua potable de la xarxa del municipi de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura,

Redacció
Cap de Servei de SQVaigua

Joan Carles Barea

Vist i plau
Gerent de SQVaigua

Xavier Ludevid i Massana