



AJUNTAMENT DE VACARISSES

ACTA 1 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EDIFICIS PREFABRICATS AMB DESTINACIÓ A VESTIDORS I MAGATZEM AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VACARISSES **Exp. 2025 6077**

La Mesa de contractació ha sigut constituïda virtualment pels seqüents membres:

- Presidenta: Amaranta Clares Revellón.
- Vocal: Maria Calsina Salavert, en representació d'Assessoria jurídica.
- Vocal: Eva Aguilera Terrado, en representació d'Intervenció.
- Vocal suplent: Joan Flotats Purcalla.
- Secretaria: Meritxell Porteros Morral

Novament es fa referència a que l'acte d'obertura dels sobres no serà públic, atès que a la licitació s'han utilitzat mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

Els custodis de la mesa van obrir el Sobre únic a data i hora 20/10/2025 13:12:22, de les ofertes presentades dins de termini, mitjançant el Sobre Digital de la Plataforma de Contractació Pública eLicitat, que segons s'acredita per certificat de la pròpia Plataforma, foren:

EMPRESA	NIF	DATA	ENTRADA
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES S.L	B63955728	17/10/2025	E-2025-10328

La mesa s'ha constituït de forma telemàtica d'acord amb allò establert a l'anunci de licitació publicat al Perfil del Contractant i els membres de la mesa procedeixen a la valoració de la documentació del sobre únic de la present licitació, d'acord amb allò establert a la clàusula S del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el present procediment de licitació.

Es procedeix, d'acord amb l'establert a la clàusula 13 del PCAP, a l'obertura telemàtica dels sobres digitals únics dels licitadors participants, els quals han de contenir la documentació administrativa següent (marcat amb una X en cas que l'hagin aportat):

Denominació social	Sol·licitud de participació	Annex 1	Annex 2	Annex 3	DEUC	Justificació clàusula I
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L.	X	X	X	X	X	X¹

Es posa de manifest que KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L. presenta la documentació exigida a la clàusula I però la mateixa no acredita:

- Durabilitat de les àrees i elements, considerant la intensitat d'ús previst i la seva vida útil en funció de factors externs tals com meteorològics o actes vandàlics.
- Explicació del procés de la instal·lació i entrega dels mòduls.


Alhora, la informació dels elements a subministrar havia de ser suficient per comprovar que s'ajusta a la realitat del plec tècnic.

Segons clàusula vuitena del Plec de Prescripcions Tècniques, l'empresa havia d'aportar els criteris tècnics dels mòduls a subministrar amb la documentació que reflecteixi la realitat i especificacions dels mateixos en el moment de presentació d'ofertes. A la clàusula sisena del Plec de Prescripcions Tècniques, hi ha un recull de característiques tècniques dels mòduls. No es troba la següent informació:

6.1. Tancament exterior:

- Que l'aïllament acústic tingui una $K=0.51 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ o millor.

¹ Es detecten mancances en la informació facilitada segons detall exposat.



6.4. Fusteria:

- Les finestres de les estances amb climatització han de dur un vidre amb cambra d'aire, per optimitzar el consum energètic.
- Totes les finestres han de disposar de barrots de seguretat.

6.5. Dotació complements:

- Porta rotllos a la cambra higiènica.
- Mirall, sabonera i tovalloles a la zona de rentamans.
- Separacions i penjador a la cambra de dutxa.

6.6. Instal·lació elèctrica:

- Indicació que la instal·lació elèctrica estarà connectada a terra.

6.7. Instal·lació de fontaneria

- A l'inodor, dispositiu d'interrupció de descàrrega o de polsada curta/llarga o que disposi de distintiu de garantia de qualitat ambiental.
- Cabal màxim de 8l/min o incorporar limitadors de cabal per aconseguir-ho a les aixetes de rentamans i l'aigüera.

6.8. Instal·lació d'ACS:

- Dotació d'ACS als lavabos.

6.9. Climatització:

- Aparell d'aire condicionat segons les característiques definides.
- Comandament a distància per cada aparell.

6.10. Altres instal·lacions:

- Potència d'extracció d'aire pel mòdul destinat a magatzem.

D'altra banda, d'ofici s'ha intentat comprovar la necessària inscripció al Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores i Classificades de Catalunya i/o al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. No s'ha trobat tal informació tot i que el licitador informa en la seva oferta que va realitzar la necessària inscripció. Per tant, s'ha de procedir a la justificació del compliment del citat requisit.

Com d'ofici no es pot comprovar que es compleixi de la manera indicada al mateix apartat del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, es requereix per a la seva esmena dins el termini de tres dies hàbils. En cas que no es compleixi amb el mateix, s'entendrà que retira la seva oferta.

La resta de documentació compleix amb els requisits exigits a la clàusula 11 del PCAP per prendre part a la present licitació, la Mesa de contractació, com a òrgan d'assistència tècnica especialitzada, una vegada qualificada la documentació, dona per admesa la proposició, a expenses de la presentació del document faltant i procedeix segons la clàusula 13 del PCAP.

Es fa avinent que, a la vista del resultat contingut a la taula anterior, la mesa de contractació arriba als següents

ACORDS

Primer.- Admetre la proposta presentada per l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L. a expenses que esmeni els defectes detectats en la seva oferta en termini de tres dies hàbils.

Segon.- Procedir a la valoració de la oferta admesa, un cop s'hagi esmenat la documentació requerida per part de KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L. En cas contrari, procedir a declarar deserta la present licitació.

Tercer.- Estendre aquesta acta, que es firma electrònicament i serà arxivada a l'expedient i disposar la seva publicació al Perfil del Contractant.

Per a que quedi constància signen el present document el President de Mesa de Contractació i la Secretària, que en dona fe, en compliment de l'article 87.3 de la LCSP. Així com la resta de vocals de la Mesa en prova de conformitat amb la documentació posada a la seva disposició i la valoració efectuada en aquesta Acta.

A Vacarisses, en data de la última signatura electrònica.