

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 1

Obra	01	Pressupost 220044 BE1
Capitol	02	REFORMA
NIVELL 3	01	SANEJAMENT

PD1A-F11I	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 142)	16,500	m
-----------	--	--------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	0,00	479,47	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PD1A-F11G	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 140)	1,000	m
-----------	--	-------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	0,00	479,47	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PD1A-F11H	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 141)	1,500	m
-----------	---	-------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	0,00	479,47	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PD18-8D4Z	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 138)	4,000	m
-----------	--	-------	---

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	0,00	479,47	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total		SANEJAMENT 01.02.01 0,00								

Obra	01	Pressupost 220044 BE1
Capitol	03	AMPLIACIÓ
NIVELL 3	01	SANEJAMENT

PD1A-F11I	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 142)	51,000	m
-----------	--	--------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	1,00	479,47	479,47	Si	1	0,000		1,0000	Global

PD1A-F11G	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 140)	6,000	m
-----------	--	-------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	0,00	479,47	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PD1A-F11H	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 141)	5,000	m
-----------	---	-------	---

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 7

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JGV19101	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
PEJ3-0011	Fancoil de conductes a 4 tubs d'aigua, marca LENNOX model INALTO E11-H-DS o equivalent, horitzontal amb ventilador centrífug EC d'alta pressió, de 4,9 kW aprox. de potència frigorífica màxima i 3,6 kW aprox. de potència calorífica màxima (Refrigeració: 7/12°C temperatura aigua / Calefacció: 45/40°C temperatura aigua / 80 Pa), amb alimentació monofàsica de 230 V, motor EC, amb doble revestiment fonoabsorvent DS, inclos tubs alimentació, vàlvules de tall manual, vàlvules d'equilibrat i control independent de la pressió PICV (fred/calor) amb actuador, accessoris i connexions, safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, silenblocks, junta i acoblament antivibratori, part proporcional de suportació i fixacions, cablejat i canalització, posades en marxa i mitjans d'elevació, col·locat (P - 168)								4,000	u

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV59704	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total	VARIS 01.04.06			600,00						

Obra	01	Pressupost 220044 BE1
Capitol	06	AIGUA SANITÀRIA
NIVELL 3	02	EQUIPS

PEE0-0185	Conjunt de Bomba de calor aerotèrmica amb dipòsit acumulador incorporat, per a ACS, marca MIDEA model RSJ-15/185RDN7-L1 o equivalent, de 230 V de tensió d'alimentació, de 1,5 kW de potència calorífica aproximadament, amb un SCOPdhw superior a 2,5, amb dipòsit d'ACS de 185 l de capacitat, amb targeta integrada per a	1,000	u
-----------	--	-------	---

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 8

comunicació Modbus o equivalent per a connexió al sistema de gestió i control centralitzat, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat, inclos conductes d'entrada i sortida d'aire, desaigua, tubs i vàlvules de tall, col·locada (P - 165)										
Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV59704	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total	EQUIPS 01.06.02			0,00						

Obra	01	Pressupost 220044 BE1
Capitol	07	CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3	02	EQUIPS

PEH1-0104	Bomba calor aire-aigua a 4 tubs d'aigua, marca LENNOX model AAH104PL o equivalent, de potència frigorífica 103 kW aprox. i potència calorífica 111 kW aprox., de 35 a 40 kW de potència elèctrica aprox., equipada amb 2 còrtils, 4 compressors Scroll, ventiladors EC, reducció de soroll, gas refrigerant R410A, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb targeta integrada per a comunicació Modbus o equivalent per a connexió al sistema de gestió i control centralitzat, mòdul de gestió de la instal·lació, panell de control tàctil, mòdul de kits hidràulics amb bombes de circulació (calor/fred), protecció antigèl, baix nivell sonor, filtres d'aigua, brides i connexions, amb desguassos, antivibradors, tots els accessoris i elements necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, inclos silenblocks antivibratori, bancada i suportació (si és necessari), part proporcional de cablejat i canalització, posades en marxa i mitjans d'elevació (grua), col·locat (P - 167)	1,000	u
-----------	--	-------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV59704	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament,	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 9

les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

PEJ6-0645	Fancoil del tipus cassette a 4 tubs d'aigua, marca LENNOX model ARMONIA2 LX 646 NC EC o equivalent, de 4 vies de sortida d'aire i 60x60 cm, amb ventilador EC, de 3,8 kW aprox. de potència frigorífica màxima i 2,6 kW aprox. de potència calorífica màxima (Refrigeració: 7/12°C temperatura aigua / Calefacció: 45/40°C temperatura aigua), amb alimentació monofàsica de 230 V, motor EC, inclòs tubs alimentació, vàlvules de tall manual, vàlvules d'equilibrat i control independent de la pressió PICV (fred/calor) amb actuator, accessoris i connexions, connexió entrada d'aire fresc, safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, silenblocks, junta i acoblament antivibratori, part proporcional de suportació i fixacions, cablejat i canalització, posades en marxa i mitjans d'elevació, col·locat (P - 170)	16,000	u
-----------	---	--------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JEV59704	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PEJ6-0641	Fancoil del tipus cassette a 4 tubs d'aigua, marca LENNOX model ARMONIA2 LX 641 NC EC o equivalent, de 4 vies de sortida d'aire i 60x60 cm, amb ventilador EC, de 2,3 kW aprox. de potència frigorífica màxima i 1,5 kW aprox. de potència calorífica màxima (Refrigeració: 7/12°C temperatura aigua / Calefacció: 45/40°C temperatura aigua), amb alimentació monofàsica de 230 V, motor EC, inclòs tubs alimentació, vàlvules de tall manual, vàlvules d'equilibrat i control independent de la pressió PICV (fred/calor) amb actuator, accessoris i connexions, connexió entrada d'aire fresc, safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, silenblocks, junta i acoblament antivibratori, part proporcional de suportació i fixacions, cablejat i canalització, posades en marxa i mitjans d'elevació, col·locat (P - 169)	32,000	u
-----------	---	--------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JEV59704	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1,00	600,00	600,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 10

PEG6-0035	Condicionador inverter tipus split mural, unitat 1x1, marca MITSUBISHI ELECTRIC model MSY-TP35VF-C40 o equivalent, bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,5 kW, SEER de 9,0 (A+++), alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, distància frigorífica = 20 m, inclòs instal·lació frigorífica, cablejat d'interconnexió, comandament/sonda -a concretar amb integrador-, passarel·la/controlador/targeta mitjançant Modbus o equivalent per a connexió al sistema de gestió i control centralitzat, accessoris i connexions, safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, silenblocks, junta i acoblament antivibratori, part proporcional de suportació i fixacions, cablejat i canalització, posades en marxa i mitjans d'elevació, col·locat (P - 166)	1,000	u
-----------	---	-------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JEV59704	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total		EQUIPS 01.07.02		600,00						

Obra	01	Pressupost 220044 BE1
Capítol	07	CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3	04	RECUPERADORS CALOR

PE42-48V2	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment (P - 159)	5,000	m
-----------	--	-------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48UP	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 158)	25,000	m
-----------	--	--------	---

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 11

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48UNConducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 157)15,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48RMConducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 156)30,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48RKConducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 155)25,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 12

PE42-48RIConducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 154)40,000 m										
Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48RGConducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 153)35,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48RDConducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 152)50,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48R9Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 151)25,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Pàgina: 13

Pàgina: 14

Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000	1,0000	Global
--	------	--------	------	----	---	-------	--------	--------

PEM6-B667	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic amb 2/3 posicions de velocitat, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte (P - 184)	4,000	u
-----------	--	-------	---

Codi Assaig.	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,000	Global

2,000 u

Codi Assaig.	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JEV7C094	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

16,000 m

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

13,000 m

PEM6-B665	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extruït de material plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic amb 2/3 posicions de velocitat, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, amb temporitzador, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte (P - 183)	1,000 u
-----------	---	---------

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
-------------	------------	----------	------	--------	------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 15

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48R9Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 151)2,500 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PE42-48R7Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 150)22,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JEV7C904	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	0,00	600,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

TotalEXTRACCIÓ 01.07.050.00

Obra	01	Pressupost 220044 BE1
Capitol	08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
NIVELL 3	02	SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA

PM11-0000Central de detecció d'incendis analògica multiprogramable i amb adaptació individualitzada de cada sensor al medi ambient, preparada per al control de tots els detectors, sirenes, pulsadors,... i per als llaços necessaris, ampliable, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic, amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,1,000 u

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàgina: 16

mòdul de control amb display, menú de control i programació, amb LED's indicadors d'alimentació, d'alarma i avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, registre històric d'incidències, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, inclosa caixa metàl·lica amb font d'alimentació commutada de 24V 7A amb control de càrrega i 2 bateries de 12V connectades, tot inclòs, muntada a la paret (P - 291)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JMV19802	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1,00	600,00	600,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total	SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA 01.08.02		600,00							

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàg.: 1

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 3: NIVELL 3					
NIVELL 3	01.02.01	SANEJAMENT	718,93	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.02	DIVISÒRIES INTERIORS	33.920,88	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.03	REVESTIMENTS I ACABATS	30.343,83	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.04	PINTURA	568,38	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.05	CEL RAS	40.654,62	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.06	PAVIMENT	55.526,53	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.07	FUSTERIA EXTERIOR	63.529,97	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.08	FUSTERIA INTERIOR	9.759,83	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.09	SERRALLERIA	1.544,70	0,00	0,00
NIVELL 3	01.02.0A	LLAUNERIA I SANITARIS	13.357,08	0,00	0,00
Capítol	01.02	REFORMA	249.924,75	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.01	SANEJAMENT	3.499,30	479,47	13,70
NIVELL 3	01.03.02	TANCAMENTS EXTERIORS	38.222,69	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.03	DIVISÒRIES INTERIORS	37.179,07	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.04	REVESTIMENTS I ACABATS	67.651,64	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.05	PINTURA	2.920,80	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.06	CEL RAS	37.337,43	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.07	PAVIMENT	106.513,62	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.08	FUSTERIA EXTERIOR	55.570,98	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.09	FUSTERIA INTERIOR	19.480,93	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.0A	SERRALLERIA	10.219,90	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.0B	LLAUNERIA I SANITARIS	19.906,69	0,00	0,00
NIVELL 3	01.03.0C	TERRASSA	9.020,63	460,24	5,10
NIVELL 3	01.03.0D	CABINA ACÚSTICA	42.845,01	0,00	0,00
Capítol	01.03	AMPLIACIÓ	450.368,69	939,71	0,21
NIVELL 3	01.04.01	ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ	13.134,54	0,00	0,00
NIVELL 3	01.04.02	QUADRES	16.582,48	600,00	3,62
NIVELL 3	01.04.03	CONDUCTORS I CANALITZACIONS	61.646,39	0,00	0,00
NIVELL 3	01.04.04	ENLLUMENAT	53.084,72	0,00	0,00
NIVELL 3	01.04.05	MECANISMES	17.490,36	0,00	0,00
NIVELL 3	01.04.06	VARIS	23.153,95	600,00	2,59
Capítol	01.04	BAIXA TENSIÓ	185.092,44	1.200,00	0,65
NIVELL 3	01.06.01	ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ	5.471,35	0,00	0,00
NIVELL 3	01.06.02	EQUIPS	2.715,20	0,00	0,00
NIVELL 3	01.06.03	HIDRÀULICA	64.194,85	0,00	0,00
NIVELL 3	01.06.04	VARIS	595,00	0,00	0,00
Capítol	01.06	AIGUA SANITÀRIA	72.976,40	0,00	0,00
NIVELL 3	01.07.01	ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ	5.628,89	0,00	0,00
NIVELL 3	01.07.02	EQUIPS	131.070,54	600,00	0,46
NIVELL 3	01.07.03	HIDRÀULICA	118.463,00	0,00	0,00
NIVELL 3	01.07.04	RECUPERADORS CALOR	53.883,33	600,00	1,11
NIVELL 3	01.07.05	EXTRACCIÓ	4.219,22	0,00	0,00
NIVELL 3	01.07.06	VARIS	2.433,45	0,00	0,00
Capítol	01.07	CLIMATITZACIÓ	315.698,43	1.200,00	0,38
NIVELL 3	01.08.01	ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ	2.188,49	0,00	0,00
NIVELL 3	01.08.02	SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA	19.310,97	600,00	3,11
NIVELL 3	01.08.03	EXTINTORS PORTÀTILS	874,59	0,00	0,00
NIVELL 3	01.08.04	SENYALITZACIÓ	815,72	0,00	0,00
NIVELL 3	01.08.05	VARIS	4.490,35	0,00	0,00
Capítol	01.08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	27.680,12	600,00	2,17
NIVELL 3	01.0E.01	PROTECCIONS COL·LECTIVES	12.742,46	0,00	0,00
NIVELL 3	01.0E.02	PROTECCIONS INDIVIDUALS	2.809,42	0,00	0,00
Capítol	01.0E	SEGURETAT I SALUT	15.551,88	0,00	0,00

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Data: 10/11/2025

Pàg.: 2

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
			1.317.292,71	3.939,71	0,30
NIVELL 2: Capítol					
Capítol	01.01	ENDERROCS	19.953,43	0,00	0,00
Capítol	01.02	REFORMA	249.924,75	0,00	0,00
Capítol	01.03	AMPLIACIÓ	450.368,69	939,71	0,21
Capítol	01.04	BAIXA TENSIÓ	185.092,44	1.200,00	0,65
Capítol	01.05	TELECOMUNICACIONS	48.254,35	0,00	0,00
Capítol	01.06	AIGUA SANITÀRIA	72.976,40	0,00	0,00
Capítol	01.07	CLIMATITZACIÓ	315.698,43	1.200,00	0,38
Capítol	01.08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	27.680,12	600,00	2,17
Capítol	01.09	CONTROL CENTRALITZAT	49.067,46	0,00	0,00
Capítol	01.0A	MEGAFONIA	19.185,56	0,00	0,00
Capítol	01.0B	SEGURETAT I ALARMA	14.940,37	0,00	0,00
Capítol	01.0C	NETEJA I GESTIÓ DE RUNES	5.921,18	0,00	0,00
Capítol	01.0D	AJUDES A INDUSTRIALS	5.109,34	0,00	0,00
Capítol	01.0E	SEGURETAT I SALUT	15.551,88	0,00	0,00
Capítol	01.0F	CONTROL DE QUALITAT	714,00	0,00	0,00
Obra	01	Pressupost 220044 BE1	1.480.438,40	3.939,71	0,27
			1.480.438,40	3.939,71	0,27
NIVELL 1: Obra					
Obra	01	Pressupost 220044 BE1	1.480.438,40	3.939,71	0,27
Obra	01		1.480.438,40	3.939,71	0,27

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

PRESSUPOST

*

Data: 10/11/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	02	REFORMA
NIVELL 3	01	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 2)	479,47	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 3		01.02.01			0,00

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	03	AMPLIACIÓ
NIVELL 3	01	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 2)	479,47	1,000	479,47
TOTAL	NIVELL 3		01.03.01			479,47

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	03	AMPLIACIÓ
NIVELL 3	0C	TERRASSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 1)	460,24	1,000	460,24
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 2)	479,47	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 3		01.03.0C			460,24

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	04	BAIXA TENSIÓ
NIVELL 3	02	QUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 5)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	NIVELL 3		01.04.02			600,00

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
------	----	---------------------------

PRESSUPOST

*

Data: 10/11/25

Pàg.: 2

Capitol	04	BAIXA TENSIÓ
NIVELL 3	06	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 7)	600,00	1,000	600,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 5)	600,00	0,000	0,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 3)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 3		01.04.06			600,00

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	06	AIGUA SANITÀRIA
NIVELL 3	02	EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 3)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 3		01.06.02			0,00

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	07	CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3	02	EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas	600,00	1,000	600,00

PRESSUPOST

*

Data: 10/11/25

Pàg.: 3

de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 3)

TOTAL NIVELL 3 01.07.02 600,00

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	07	CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3	04	RECUPERADORS CALOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 4)	600,00	1,000	600,00

TOTAL NIVELL 3 01.07.04 600,00

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	07	CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3	05	EXTRACCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 4)	600,00	0,000	0,00

TOTAL NIVELL 3 01.07.05 0,00

Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC
Capitol	08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
NIVELL 3	02	SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 6)	600,00	1,000	600,00

TOTAL NIVELL 3 01.08.02 600,00

PRESSUPOST

*

Data: 10/11/25

Pàg.: 4

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/11/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.02	REFORMA	0,00
Capítol	01.03	AMPLIACIÓ	939,71
Capítol	01.04	BAIXA TENSÍO	1.200,00
Capítol	01.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Capítol	01.06	AIGUA SANITÀRIA	0,00
Capítol	01.07	CLIMATITZACIÓ	1.200,00
Capítol	01.08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	600,00
Capítol	01.09	CONTROL CENTRALITZAT	0,00
Capítol	01.0A	MEGAFONIA	0,00
Capítol	01.0B	SEGURETAT I ALARMA	0,00
Capítol	01.0C	NETEJA I GESTIÓ DE RUNES	0,00
Capítol	01.0D	AJUDES A INDUSTRIALS	0,00
Capítol	01.0E	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.0F	CONTROL DE QUALITAT	0,00
Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC	3.939,71
			3.939,71
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 220044 EAP VIC	3.939,71
			3.939,71

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....			3.939,71
Subtotal			3.939,71
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		€	3.939,71
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a			
(TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)			