

COMUNICACIÓ D'ESMENA PER ERROR TIPOGRÀFIC

Expedient: **PO 012-25**

Òrgan de contractació: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida)

Objecte: Contracte d'obres amb subministrament associat, d'ampliació de la instal·lació solar fotovoltaica de 46 kW a 66 kW per autoconsum amb compensació d'excedents del centre CREBA de Torrelameu (IRB Lleida)

Procediment: Obert simplificat

Data: Lleida a 12 de novembre de 2025

1. Antecedents

- a) En data 28/10/2025 es va publicar l'anunci de licitació i la documentació al Perfil de Contractant.
- b) Durant el període de preguntes s'han rebut consultes relatives a la descripció tècnica dels mòduls FV.
- c) S'ha detectat un error tipogràfic i una referència a marca comercial en una partida del pressupost, aspecte que cal esmenar per garantir la correcta interpretació sense alterar l'objecte del contracte.

2. Esmena

Document afectat: Pressupost – Partida BGE1A322 / 01.03

On diu **460wp**

Ha de dir **420wp**

Mòdul fotovoltaic monocristal·lí de potència pic **420 Wp**... Marcatge CE. Tipus TrinaSolar o similar.

Mòdul fotovoltaic monocristal·lí de potència pic **420 Wp**... Marcatge CE. Tipus TrinaSolar o similar.

Dins el detall de la partida diu

Dins el detall de la partida ha de dir

Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de 144 cel·les monocristal·lí, potència pic **460 Wp**, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 21,1%.

Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de 144 cel·les monocristal·lí, potència pic **420 Wp**, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 21,1%.

Mínim de 15 anys de garantia del producte i 25 anys de garantia de producció. Tipus TrinaSolar o similar.	Mínim de 15 anys de garantia del producte i 25 anys de garantia de producció. Tipus TrinaSolar o similar.
---	---

La present esmena té caràcter aclaridor i no altera quantitats ni preus.

3. Aclariment

Q: La col·locació de l'inversor de la zona del pàrquing, en l'esquema del projecte surt a l'última plaça. ¿Va enganxat a la reixa o ells han de crear la plataforma?

A: Com es preveu en projecte i segons plànols s'ha previst el suport d'aquest equips entre els 2 últims pòrtics de la nova marquesina.

4. Efectes sobre el procediment

La correcció s'integra a la documentació des de la seva publicació al Perfil de Contractant. No es modifiquen els terminis vigents. Si escau, l'òrgan podrà acordar una ampliació per garantir la concurrència.



Ramon J. Cortés Torrentó
Enginyer tècnic industrial,
A el servei de RCT Enginyeria SL