



Línea	Conductores mm <sup>2</sup>	Long. m	Receptor
L1	2x1,5+2,5T	25	Alumbrado Planta Piso
L2	2x1,5+2,5T	40	Alumbrado Planta Piso
L3	2x1,5+2,5T	29	Alumbrado Emerg. + Señal. Planta Piso
L4	2x1,5+2,5T	35	Alumbrado Emerg. + Señal. Planta Piso
L5	2x1,5+2,5T	30	Tomas de Corriente Planta Piso
L6	4x4+4T	40	Tomas de Corriente Planta Piso
L7	4x4+4T	40	Lavaplatos + Cortadora + Campana extract. Planta Piso
L8	4x4+4T	25	Secadora + Lavadora + Termo Planta Piso
L9	2x4+4T	40	Alumbrado exterior
L10	2x4+4T	25	Alumbrado Planta Baja
L11	2x1,5+2,5T	28	Alumbrado Planta Baja
L12	2x1,5+2,5T	30	Alumbrado Planta Baja
L13	2x1,5+2,5T	30	Alumbrado Emerg. + Señal. Planta Baja
L14	2x1,5+2,5T	29	Alumbrado Emerg. + Señal. Planta Baja
L15	2x1,5+2,5T	29	Termo Planta Baja
L16	2x2,5+2,5T	18	Tomas de Corriente Planta baja
L17	4x4+4T	32	Tomas de Corriente Planta baja
L18	4x4+4T	32	Horno cerámica Planta baja
L19	2x4+4T	28	
D.I.	4x35	3	

PLANO DE LEGALIZACION DE LA INSTALACION ELECTICA DEL CENTRO CIVICO Y GUARDERIA LA MIMOSA DE SANT CUGAT DEL VALLES.

EL PETICIONARIO	PLANO DE	EL INGENIERO TECNICO
	ESQUEMA UNIFILAR	
PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES	ESCALA	FECHA Octubre 1991
		PLANO Nº 4