

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN**Nº Expediente:** 89-2023-0000002321**COORDENADAS: X:** 422715 **Y:** 4588930**DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

Tipo de Inspección: Periódica
Normativa Aplicable: D 2413/1973 o anterior; RD 842/2002
Fecha de Inspección: 07/11/2023 **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** N/A
Titular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J
Domicilio Social: CL Molí-Dr Modrego S/N (ESCOLA BRESSOL EL MOLÍ)
Sant cugat del valles · 08195 · Barcelona
Lugar de la Inspección: CL Molí-Dr Modrego S/N (ESCOLA BRESSOL EL MOLÍ)
Sant cugat del valles · 08195 · Barcelona

DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO

| | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Identificación del Proyecto: | N/A | Fecha: | __/__/__ |
| Autor: | N/A | Nº Visado: | N/A |
| Nº Colegiado: | N/A | Nº EIBT: | ---- |
| Empresa Instaladora/Mantenedora: | Mantenimiento del ayuntamiento | Número de registro de Industria: | BT-08-105777 |
| Tipo de Instalación: | Pública concurrencia | Potencia Máxima Admisible (kW): | 14,49 |
| Uso al que se destina: | Guardería | IGA (A): | 63 |
| Potencia Instalada (kW): | ---- | Sección Derivación Individual (mm²): | 16 / |
| Potencia contratada (kW): | ---- | | |
| Tensión (V): | 230 | | |
| Tipo de Derivación Individual: | Tubos empotrados | | |
| Suministro Complementario (kW): | 0,00 | | |

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

EUROCONTROL S.A., Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

Resultado de la Inspección: Favorable · Sin defecto
Fecha de Emisión: 14 de noviembre de 2023
Fecha de Próxima Inspección: 07/11/2028
Lugar de Emisión: Sant Boi de Llobregat
Inspector: ESTEBAN RIZOS OSCAR
Titulación: Técnico Titulado Superior

Sello y Firma:

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS**Ítem evaluado - ObservaciónCalificación del Defecto

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

OBSERVACIONES