

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA

Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica

Antecedents

El Consell de Presidència en la sessió duta a terme el dia 1 d'octubre de 2025, va aprovar l'expedient de contractació de les obres necessàries per a l'execució del projecte "Instal·lació fotovoltaica per autoconsum individual a l'EDAR de Besalú", mitjançant procediment obert simplificat, per un valor estimat de 82.387,39€.

Una vegada esgotat el termini de presentació d'ofertes, que finalitzava el 22 d'octubre de 2025, es van presentar a la licitació les següents ofertes:

- CERDANYA SOLAR SCCL, amb NIF F09638289.
- VISIÓ SOLAR, SL, amb NIF B64431422.
- ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, amb NIF B17378621.
- SOLARTRADEX SL, amb NIF B65264434.
- VOLTAIC RENOVABLES SLU, amb NIF B67878579.
- SOLVAT RENOVABLES, SL, amb NIF B01735299.
- FOTOVOL SOLAR SL, amb NIF B01862689.

En data 24 d'octubre de 2025 té lloc l'obertura del sobre únic i, un cop comprovada la documentació, totes les empreses són admeses a la licitació. Seguidament es trasllada la documentació al tècnic responsable del contracte per tal que pugui fer la valoració corresponent.

En data 5 de novembre de 2025, s'emet l'informe tècnic de valoració de les ofertes, la conclusió del qual es transcriu a continuació:

"A continuació s'avalua que els equips oferts (mòduls i inversors) compleixin les prescripcions tècniques del projecte executiu i del plec de prescripcions tècniques.

1.1. Mòduls fotovoltaics

Les característiques principals dels mòduls oferts per totes les empreses licitadores compleixen amb les característiques fixades al projecte executiu.

Pel que fa a les garanties mínimes exigides, les empreses ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, SOLVAT RENOVABLES, SL I VISIÓ SOLAR, SL, presenten un termini de garantia del fabricant de 15 anys. La clàusula 24.7 del PCAP estableix una garantia mínima per als panells fotovoltaics de 25 anys; per tant, les ofertes d'aquestes empreses no es valoren per incompliment del mínim exigint en els plecs. Es proposa a la mesa i a l'òrgan de contractació l'exclusió d'aquestes. Les restants licitadores compleixen amb els mínims exigits pels que fa a les garanties mínimes establertes.

1.2. Inversors

Segons el que s'ha fet constar al punt anterior, es valoren els Inversors de les empreses

CERDANYA SOLAR, FOTOVOL SOLAR, SL, SOLARTRADEX, SL I VOLTAIC RENOVABLES, SL. Tots els equips ofertats compleixen les prescripcions tècniques que figuren al projecte executiu.

1.3. Valoració i puntuació de les ofertes

Les empreses presenten les següents ofertes:

EMPRESA	OFERTA ECONÒMICA	KW AUGMENT DE POTÈNCIA	MÒDULS BIFACIALS	INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA	REVISIONS	PETJADA DE CARBONI	AUGMENT DE GARANTIA
CERDANYA SOLAR, SCLL	53.100,00	11,75	Sí	Sí	4 anys	Distància a l'EDAR: 93 km Vehicle utilitzat: Dacia híbrid	Anys addicionals instal·lació: 2 Anys addicionals inversor: 10
FOTOVOL SOLAR, SL	63.270,00	15,00	Sí	Sí	4 anys	Distància a l'EDAR: 54 km Vehicle utilitzat: Nissan elèctric	Anys addicionals instal·lació: 0 Anys addicionals inversor: 0
SOLARTRADEX, SL	70.459,19	15,00	Sí	Sí	3 anys	Distància a l'EDAR: 110 km Vehicle utilitzat: No s'aporta	Anys addicionals instal·lació: 1 Anys addicionals inversor: 10
VOLTAIC RENOVABLES, SL	61.790,54	15,00	Sí	Sí	4 anys	Distància a l'EDAR: 27,4 km Vehicle utilitzat: Toyota diesel	Anys addicionals instal·lació: 2 Anys addicionals inversor: 10

Per al càlcul de la puntuació de les ofertes, es fa constar el següent:

- D'acord amb la documentació tècnica presentada dels panells fotovoltaics, els oferts per totes les empreses són bifacials i compleixen amb els preceptes d'integració paisatgística.*
- Pel criteri d'augment de potència del camp solar, l'oferta de 15 kW de l'empresa FOTOVOL SOLAR, SL, no compleix amb els preceptes especificats al PCAP, on s'indica la limitació d'un màxim de 190 panells fotovoltaics a instal·lar. En aquest cas concret, per una potència de cada mòdul de 450 W segons documentació tècnica presentada pel licitador, i una potència ofertada de 89,7 kW (74,7 kW de projecte + 15 kW de millora), en resultarien 199 mòduls. Així doncs, es calcula que un màxim de 190 mòduls de 450 W són un total de potència de 85,5 kW. La diferència amb la potència obligatòria de projecte (74,7 kW) és 10,8 kW, que serà el valor es considerarà com a millora del camp solar a efectes de puntuació.*
- Per al criteri de millora en la petjada de carboni, s'ha calculat el següent:*

EMPRESA	KM a l'EDAR de Besalú	DADES DEL VEHICLE	CÀLCUL EMISSIONS (Kg CO2)
CERDANYA SOLAR	93	Híbrid. 100 gr/km de mitjana	9,3
FOTOVOL SOLAR, SL	54	Elèctric. 62 kw i 385 km d'autonomia	2,23776
SOLARTRADEX, SL	110	No aporta informació ni fitxa tècnica del vehicle	NO ES VALORA
VOLTAIC RENOVABLES, SL	27,4	Dièsel 1,5 l	3,4524

Ateses les ofertes i les consideracions anteriors, en resulten les següents puntuacions:

EMPRESA	OFERTA ECONÒMICA	MILLORA CAPACITAT PRODUCTIVA	MÒDULS BIFACIALS	INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA	REVISIONS	PETJADA DE CARBONI	AUGMENT DE GARANTIA	TOTAL
CERDANYA SOLAR, SCLL	33,00	21,15	5	10	10	0	5	84,15
FOTOVOL SOLAR, SL	27,70	19,44	5	10	10	9	0	81,14
SOLARTRADEX, SL	24,87	27	5	10	7,5	0	4	78,37
VOLTAIC RENOVABLES, SL	28,36	27	5	10	10	8	5	93,36

Pel que fa a possibles baixes temeràries, cap de les ofertes valorades és considerada com a anormalment baixa, un cop aplicats els criteris per la seva detecció que figuren a la clàusula 15.2 del Plec de clàusules administratives particulars.

Conclusions

Finalitzada la fase de valoració, es proposa a la mesa i a l'òrgan de contractació:

- 1. Excloure les següents empreses per incompliment de la clàusula 24.7 del PCAP, que estableix una garantia mínima per als panells fotovoltaics de 25 anys:*

*ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL
SOLVAT RENOVABLES, SL
VISIÓ SOLAR, SL*

- 2. Contractar a l'empresa VOLTAIC RENOVABLES, SL, amb NIF B67878579, per un import de 61.790,54 € més 12.976,01 € en concepte d'IVA calculat al 21 %, ja que l'oferta presentada és que la té una puntuació més alta, i alhora compleix amb els preceptes del Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i el projectiu executiu."*

Un cop rebut l'informe tècnic de valoració, la mesa de contractació el recull a l'acta i classifica les ofertes per ordre decreixent:

Posició	Empresa	Total puntuació
1	VOLTAIC RENOVABLES, SL	93,36
2	CERDANYA SOLAR, SCLL	84,15
3	FOTOVOL SOLAR, SL	81,14
4	SOLARTRADEX, SL	78,37

En data 12 de novembre de 2025 es requereix a la licitadora perquè aporti la documentació necessària per tal de procedir a l'adjudicació del contracte, el qual és contestat de manera correcta dins el termini conferit.

Consta consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa a l'aplicació *Reposició i millores de sanejament - 2025 11 160 65001*.

La competència per aprovar les adjudicacions és de la Presidència, segons l'article 123 j) del Reglament Orgànic Comarcal.

Fonaments de dret

Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Clàusula 18 del PCAP.

Article 123 j) del Reglament Orgànic Comarcal en relació amb la Disposició addicional segona de la Llei de contractes del Sector Públic, 9/2017, de 8 de novembre.

Per tot l'anterior,

Decreto:

1. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
2. Excloure del procediment de contractació les licitadores ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, SOLVAT RENOVABLES, SL i VISIÓ SOLAR, SL, per incompliment de la clàusula 24.7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
3. Adjudicar el contracte a VOLTAIC RENOVABLES SLU, amb NIF B67878579, atès que ha presentat la millor oferta tenint en compte els criteris d'adjudicació previstos als plecs de conformitat amb l'article 145 de la LCSP, pel preu d'adjudicació de 74.766,55€ (61.790,54€ de base imposable i 12.976,01€ a l'IVA calculat al 21%), i les condicions que es detallen a continuació:
 - Millora de la capacitat productiva del camp solar: s'ofereix un augment de 15 kWp
 - Millora per mòduls bifocals: sí.
 - Millora de la integració paisatgística de la instal·lació: sí.
 - Servei de revisions i manteniment preventiu anual: sí, 4 anys de servei de manteniment preventiu.
 - Petjada de carboni associada: taller – magatzem situat a 27,4 km de l'EDAR de Besalú.
 - Millora del període de garantia: s'ofereixen 2 anys de garantia addicionals de garantia d'instal·lació i 10 anys addicionals de garantia dels inversors.
4. Disposar la despesa a càrrec a l'aplicació pressupostària *Reposició i millores de sanejament - 2025 11 160 65001*.
5. Requerir a l'empresa adjudicatària del contracte per tal que dins el termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació d'aquests acords al licitador i la seva publicació al perfil del contractant, es procedeixi a la formalització del corresponent contracte administratiu amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, sempre en cas que durant aquest termini no es presenti recurs contra aquests acords que en comporti la suspensió.

Publicitat

1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.

Comunicació

1. Notificar aquests acords als licitadors.