

EXP.: 250207

Tipus: Subministrament

Procediment: OBERT

Objecte: Reforma parcial de la il·luminació del plató 1 dels estudis de televisió de betevé.

Promotor: Àrea Tècnica

Barcelona a 14 de novembre de 2025

ACTA NÚMERO 3

SUBMINISTRAMENT PER A LA REFORMA PARCIAL DE LA IL·LUMINACIÓ DEL PLATÓ 1 DELS ESTUDIS DE TELEVISIÓ DE betevé.

A la Sala de reunions de ICB, a les 13:00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació de forma virtual amb els següents assistents:

President: Sra. Maria José Lo Gómez, Cap Jurídic d'ICB.

Vocal: Sr. Joan Bussé, Cap Tècnic d'ICB.

Vocal: Sr. Jordi Miquel, Cap d'Imatge d'ICB.

Vocal: Sra. Cristina Carballés, Tècnica Administrativa d'ICB.

Secretari: Sr. Josep R. Prats, Cap de Contractació d'ICB, qui actua com a Secretari de la Mesa de Contractació.

Antecedents

I.- INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, va convocar procediment obert mitjançant anunci a la Plataforma de Contractació de l'Ajuntament i al Perfil del Contractant de data 23 d'octubre de 2025.

II.- En data 11 de novembre de 2025, a les 12:30 hores, la Mesa de Contractació es va constituir procedint a l'examen de la documentació administrativa sobre A.

III.- En la mateixa data i de conformitat amb la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars finalitzada l'obertura del sobre A, la Mesa de Contractació va acordar donar un termini de 3 dies naturals per a què l'empresa CITY LIGHT, S.L. presenti l'Annex 1D i el certificat que garanteixi l'existència a l'estat espanyol d'un servei tècnic oficial conforme l'establert al PCAP.

En data 11 de novembre de 2025 l'empresa va remetre la documentació sol·licitada.

IV.- En data 14 de novembre de 2025, a les 11:00 hores, la Mesa es va constituir procedint a sol·licitar al departament corresponent informe tècnic relatiu a la memòria tècnica presentada per l'empresa CITY LIGHT, S.L. i acordar suspendre temporalment la valoració del sobre B fins a l'emissió de l'esmentat informe.

L'objecte de la present sessió és donar compte de l'informe emès en data 14 de novembre de 2025, pel Director Tècnic d'ICB qual es transcriu continuació:

SIC

INFORME TÈCNIC

*Observacions tècniques respecte la proposta presentada per l'empresa CITYLIGHT S.L. en la licitació per la **Reforma parcial de la il·luminació del plató 1 dels estudis de betevé** (exp. 250207).*

*Un cop analitzada amb detall la dita proposta (memòria tècnica, memòria descriptiva i annexos amb especificacions dels equipaments ofertats) queda clar que la proposta ofertada per CITYLIGHT S.L. **no compleix els requisits mínims exigits** en el Plec de Prescripcions Tècniques.*

Els punts d'incompliment més notables són els següents:

- 1. **No queda acreditada la motorització del zoom en els models de fresnel DeSisti Super LED F10HP VW / Super LED F10 VW+C / Super LED F10 VW :** tampoc els fulls d'especificacions presentats pels tres citats models recullen aquest requeriment exigint en el Plec; per contra confirma que el zoom/focus és d'operació manual.*
- 2. **No queda acreditat el compliment del rang exigint de temperatura de color d'ajust continu en els models DeSisti Super LED F10HP VW / Super LED F10 VW:** aquests models DeSisti no arriben als 2700K requerits.*
- 3. **Tots els models DeSisti ofertats superen el pes màxim acceptat en el Plec:** tots superen el límit entre el 35% i el 40%.*
- 4. **S'aprecien altres incompliments en dades fotomètriques, en potències no equivalents a les requerides, i en dimensions màximes dels equips.***

Tot i assumint que les mancances del punt 4 podrien arribar a ser reavaluades per aquest Departament Tècnic, per recalculat el efectes que aquestes variacions causarien a l'hora de preparar configuracions de programes, l'incompliment dels punts 1, 2 i 3 fan del tot inviable l'acceptació d'aquests equips, ja que són precisament els aspectes fonamentals i imprescindibles per a les produccions de plató presents i futures de betevé.

*Per tot això, es considera que la proposta **no és admissible** dins el marc de la licitació, i per tant **ha de ser exclosa** del procés de valoració."*

De l'anàlisi de l'informe emès la Mesa per unanimitat, adopta els següents:

ACORDS

Primer.- EXCLOURE a l'empresa CITY LIGHT, S.L. per incompliments dels requisits tècnics, de conformitat a l'informe emès.

Segon.- NOTIFICAR l'acord a l'empresa indicant que pot interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb la clàusula 28 del plec de clàusules administratives particulars.

Tercer.- CONTINUAR la valoració de les ofertes restants i el procediment de licitació.

I sense més qüestions a tractar, s'aixeca la present acta que, després de la seva lectura, signen els membres de la Mesa de Contractació. ✓


Maria José Lo
Gómez - DNI
37383281R
(TCAT)
2025.11.14
13:19:45 +01'00'

Sra. Maria José Lo Gómez
President Mesa Contractació

Joan Bussé
Artigas - DNI
38106086P
(TCAT)
Digitally signed by
Joan Bussé Artigas -
DNI 38106086P
(TCAT)
Date: 2025.11.14
13:05:24 +01'00'

Sr. Joan Bussé
Vocal Mesa Contractació

Jordi Miquel
Arasa - DNI
46709566Q
(TCAT)
Digitally signed by
Jordi Miquel Arasa
- DNI 46709566Q
(TCAT)
Date: 2025.11.14
13:10:49 +01'00'

Sr. Jordi Miquel
Vocal Mesa de Contractació

Fecha: 2025.11.14
13:17:45 +01'00'

Sra. Cristina Carballés
Vocal Mesa Contractació


Sr. Josep R. Prats
Secretari Mesa de Contractació

