

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN****Nº Expediente:** 89-2023-0000002323**COORDENADAS: X:** 423747 **Y:** 4592238**DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

**Tipo de Inspección:** Periódica  
**Normativa Aplicable:** D 2413/1973 o anterior; RD 842/2002  
**Fecha de Inspección:** 07/11/2023 **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** N/A  
**Titular:** AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J  
**Domicilio Social:** PS FRANCESC MACIA S/N (OFICINES BRIGADA D'OBRES)  
Sant cugat del valles · 08190 · Barcelona  
**Lugar de la Inspección:** PS FRANCESC MACIA S/N (OFICINES BRIGADA D'OBRES)  
Sant cugat del valles · · Barcelona

**DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO**

<b>Identificación del Proyecto:</b>	N/A	<b>Fecha:</b>	__/__/__
<b>Autor:</b>	N/A	<b>Nº Visado:</b>	N/A
<b>Nº Colegiado:</b>	N/A	<b>Nº EIBT:</b>	---
<b>Empresa Instaladora/Mantenedora:</b>	Mantenimiento del ayuntamiento	<b>Número de registro de Industria:</b>	BT-08-108722
<b>Tipo de Instalación:</b>	Pública concurrencia	<b>Potencia Máxima Admisible (kW):</b>	110,72
<b>Uso al que se destina:</b>	Oficinas	<b>IGA (A):</b>	160 IV
<b>Potencia Instalada (kW):</b>	----	<b>Sección Derivación Individual (mm²):</b>	95 /
<b>Potencia contratada (kW):</b>	----		
<b>Tensión (V):</b>	400/230		
<b>Tipo de Derivación Individual:</b>	Tubos empotrados		
<b>Suministro Complementario (kW):</b>	0,00		

**RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

**EUROCONTROL S.A.**, Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

**Resultado de la Inspección:** Favorable · Sin defecto  
**Fecha de Emisión:** 07 de noviembre de 2023  
**Fecha de Próxima Inspección:** 07/11/2028  
**Lugar de Emisión:** Sant Boi de Llobregat  
**Inspector:** ESTEBAN RIZOS OSCAR  
**Titulación:** Técnico Titulado Superior

**Sello y Firma:**  
45497589R  
OSCAR  
ESTEBAN  
(C:A28318012)  
12)

Firmado digitalmente por 45497589R OSCAR ESTEBAN (C:A28318012) Fecha: 2023.11.07 14:25:23 +01'00'



ORGANISMO DE CONTROL  
Nº 06/EI007

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS**Ítem evaluado - ObservaciónCalificación del Defecto

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

**OBSERVACIONES**