

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ**Expedient: 89-2023-0000002104****DESCRIPCIÓ DE LA INSPECCIÓ**

Tipus d'Inspecció: Periòdica
Normativa Aplicable: D 2413/1973 o anterior; RD 842/2002
Data d'Inspecció: 11/10/2023 **Data de comprovació subsanació de defectes:**
Títular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS **CIF:** P0820400J
Domicili Social: Plaça de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès · 08190 · Barcelona
Lloc de la Inspecció: C. Castellví, s/n
Sant Cugat del Vallès · 08173 · Barcelona

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ – EQUIP INSPECCIONAT

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Identificació del Projecte: | N/A | | |
| Autor: | N/A | Data: | / / |
| Nº Col·legiat: | N/A | Nº Visat: | N/A |
| Empresa Instal·ladora/Mantenidora: | N/A | Nº EIBT: | N/A |
| Tipus d'Instal·lació: | Pública concurrència | | |
| Us a que es destina: | Casa de Cultura | | |
| Potència Instal·lada (kW): | 171 | Núm. d'Inscripció (RITSIC): | BT-08-105771 |
| Potència contractada (kW): | --- | Potència Màxima Admissible (kW): | 171 |
| Tensió (V): | 230/400 | IGA (A): | 160 IV |
| Tipus de Derivació Individual: | Canalitzacions prefabricades | Secció Derivació Individual (mm2): | |
| Subministrament Complementari | --- | | |

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

EUROCONTROL S.A., Organisme de Control Autoritzat, acreditat per ENAC amb acreditació N°: 06/EI007, certifica que el resultat de la inspecció, conforme a la Legislació Aplicable vigent: RD842/2002, ha estat:

Resultat de la Inspecció: **Favorable ·**
Data d'Emissió: 13 d'Octubre de 2023
Data propera Inspecció: 11/10/2028
Lloc d'Emissió: Sant Boi de Llobregat
Inspector: MENENDEZ FRAGUA RUBEN
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial

Segell i Signatura: 
ORGANISMO DE CONTROL
N° 06/EI007

DEFICIÈNCIES TROBADES**Ítem evaluat - Observació****Calificació del Defecte**

Nota: Plaç de correcció de defectes: DLL (Defecte Lleu): propera inspecció, DG (Defecte Greu): 6 mesos, DMG (Defecte Molt Greu): Immediat

OBSERVACIONS