

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN**Nº Expediente:** 89-2023-0000002598**COORDENADAS:** X: 423641 Y: 4592664**DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

Tipo de Inspección: Periódica
Normativa Aplicable: D 2413/1973 o anterior
Fecha de Inspección: 13/12/2023 **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** N/A
Titular: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J
Domicilio Social: CL Josep Vicente Foix 34-40(CEIP GERBET D'ORLACH)
Sant cugat del Valles · 08190 · Barcelona
Lugar de la Inspección: CL Josep Vicente Foix 34-40(CEIP GERBET D'ORLACH)
Sant Cugat del Valles · 08190 · Barcelona

DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO

Identificación del Proyecto: N/A
Autor: N/A **Fecha:** __/__/____
Nº Colegiado: N/A **Nº Visado:** N/A
Empresa Instaladora/Mantenedora: Ayuntamiento de Sant cugat del valles **Nº EIBT:** ----
Tipo de Instalación: Pública concurrencia; Instalación de alumbrado exterior P >= 5kW
Uso al que se destina: Instituto, colegio
Potencia Instalada (kW): --- **Número de registro de Industria:** BT-08-121579
Potencia contratada (kW): ---- **Potencia Máxima Admisible (kW):** 173
Tensión (V): 400/230 **IGA (A):** 250 IV
Tipo de Derivación Individual: Tubos empotrados **Sección Derivación Individual (mm²):** 95 /
Suministro Complementario (kW): 0,00

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

EUROCONTROL S.A., Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

Resultado de la Inspección: Favorable · Sin defecto
Fecha de Emisión: 13 de diciembre de 2023
Fecha de Próxima Inspección: 13/12/2028
Lugar de Emisión: Sant Boi de Llobregat
Inspector: ESTEBAN RIZOS OSCAR
Titulación: Técnico Titulado Superior

Sello y Firma:

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS****Ítem evaluado - Observación****Calificación del Defecto**

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

OBSERVACIONES