

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN****Nº Expediente:** 89-2023-0000002320**COORDENADAS:** X: 420402 Y: 4591310**DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

**Tipo de Inspección:** Periódica  
**Normativa Aplicable:** D 2413/1973 o anterior; RD 842/2002  
**Fecha de Inspección:** 02/11/2023 **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** N/A  
**Titular:** AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES **CIF:** P0820400J  
**Domicilio Social:** PS Roger /C.victoria (Camp de fútbol Mira.sol)  
Sant cugat del valles · 08195 · Barcelona  
**Lugar de la Inspección:** PS Roger /C.victoria (Camp de fútbol Mira.sol)  
Sant cugat del valles · · Barcelona

**DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO**

**Identificación del Proyecto:** N/A  
**Autor:** N/A **Fecha:** \_/\_/\_  
**Nº Colegiado:** N/A **Nº Visado:** N/A  
**Empresa Instaladora/Mantenedora:** Mantenimiento de ayuntamiento **Nº EIBT:** ---  
**Tipo de Instalación:** Pública concurrencia; Instalación de alumbrado exterior P >= 5kW  
**Uso al que se destina:** CAMPO DE FUTBOL  
**Potencia Instalada (kW):** --- **Número de registro de Industria:** BT-08-105767  
**Potencia contratada (kW):** --- **Potencia Máxima Admisible (kW):** 69,20  
**Tensión (V):** 400/230 **IGA (A):** 100 IV  
**Tipo de Derivación Individual:** Tubos empotrados **Sección Derivación Individual (mm²):** 70 /  
**Suministro Complementario (kW):** 0,00

**RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

**EUROCONTROL S.A.**, Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

**Resultado de la Inspección:** Favorable · Sin defecto  
**Fecha de Emisión:** 03 de noviembre de 2023  
**Fecha de Próxima Inspección:** 02/11/2028  
**Lugar de Emisión:** Sant Boi de Llobregat  
**Inspector:** ESTEBAN RIZOS OSCAR  
**Titulación:** Técnico Titulado Superior

Sello y Firma:

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS**Ítem evaluado - ObservaciónCalificación  
del Defecto

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

**OBSERVACIONES**