

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN****Nº Expediente:** 89-2023-0000000366 [2]**COORDENADAS: X: Y:****DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN**

**Tipo de Inspección:** Periódica  
**Normativa Aplicable:** D 2413/1973 o anterior  
**Fecha de Inspección:** **Fecha de comprobación subsanación de defectos:** 28/04/2023  
**Titular:** Ajuntament de Sant Cugat del Valles **CIF:** P0820400J  
**Domicilio Social:** Plaça de la Vila, 1  
Sant Cugat del Valles · 08172 · Barcelona  
**Lugar de la Inspección:** Ventura Gassol, 2 ZEM JAUME TUBAU  
Sant Cugat del Valles · 08173 · Barcelona

**DATOS DE LA INSTALACIÓN – EQUIPO INSPECCIONADO**

<b>Identificación del Proyecto:</b>	N/A	<b>Fecha:</b>	__/__/__
<b>Autor:</b>	N/A	<b>Nº Visado:</b>	N/A
<b>Nº Colegiado:</b>	N/A	<b>Nº EIBT:</b>	N/A
<b>Empresa Instaladora/Mantenedora:</b>	N/A		
<b>Tipo de Instalación:</b>	Pública concurrencia		
<b>Uso al que se destina:</b>	Centro deportivo	<b>Número de registro de Industria:</b>	BT-990779588-M
<b>Potencia Instalada (kW):</b>	228	<b>Potencia Máxima Admisible (kW):</b>	200
<b>Potencia contratada (kW):</b>	--	<b>IGA (A):</b>	230 IV
<b>Tensión (V):</b>	400/230	<b>Sección Derivación Individual (mm²):</b>	240 /
<b>Tipo de Derivación Individual:</b>	Tubos empotrados		
<b>Suministro Complementario (kW):</b>	0,00		

**RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

EUROCONTROL S.A., Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con acreditación Nº: 06/EI007, certifica que el resultado de la inspección, conforme a la Legislación Aplicable vigente: RD842/2002, ha sido:

**Resultado de la Inspección:** Favorable · Sin defecto  
**Fecha de Emisión:** 29 de abril de 2023  
**Fecha de Próxima Inspección:** 06/03/2028  
**Lugar de Emisión:** Sant Boi de Llobregat  
**Inspector:** VALL HOM PIUS  
**Titulación:** Ingeniero Técnico

Sello y Firma:

**DEFICIENCIAS ENCONTRADAS****Ítem evaluado - Observación****Calificación del Defecto**

Nota: Plazos de corrección de defectos: DL (Defecto Leve): próxima inspección, DG (Defecto Grave): 6 meses, DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato

**OBSERVACIONES**

Acta de comprobación de la corrección de defectos del acta del 06/03/2023