

Núm. referència X2025072362
Núm. expedient CCS12025000082

INFORME

Emès per: Ramon Prat Molas, Cap de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament d'Olot

Dirigit a : Departament de Contractació

Referent a: Valoració de les ofertes presentades al contracte mixt de subministrament i obres d'instal·lació per a l'adequació de l'enllumenat esportiu de l'estadi municipal de futbol d'Olot

1. ANTECEDENTS

La JGL del dia 30 d'octubre de 2025, va acordar iniciar l'expedient del contracte mixt de subministrament i obres d'instal·lació per a l'adequació de l'enllumenat esportiu de l'Estadi Municipal de Futbol, aprovar el PCAP i convocar la licitació.

Pressupost de licitació: 243.206,52 € IVA inclòs, que es desglossa en 200.997,12€ de pressupost net més 42.209,40 € d'IVA calculat al 21%

Termini d'execució: 8 mesos.

2. CRITERIS DE VALORACIÓ

Tots els criteris són avaluable de forma automàtica, fins a 100 punts

2.1 Criteri 1: Paràmetres qualitatius de la instal·lació, fins a 50 punts

Subcriteri	Valoració	Forma de justificació
1 Superfície frontal del projector	Si és $\leq 0,23 \text{ m}^2$ 3 punts Si és $> 0,23 \text{ m}^2$ 0 punts	Declaració responsable del licitador explicant cada apartat de valoració i en quin lloc s'indica a la fitxa tècnica + Fitxa tècnica del fabricant
2 Pes màxim amb driver dels projectors tancats complets	Si $\leq 24 \text{ Kg}$ 3 punts Si $> 24 \text{ Kg}$ 0 punts	
3 Certificació de fotometries	Disponibilitat de certificació per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa, en data anterior a la convocatòria del procediment de contractació 5 punts Altres situacions 0 punts	Declaració responsable del licitador indicant qui i en quina data certifica les fotometries utilitzades + Certificats de les fotometries amb data anterior al concurs per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa
4 Potència nominal del conjunt dels aparells ofertats que formen la instal·lació	Menor o igual a 61.000 watts 7 punts Major de 61.000 watts 0 punts	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format dtx i del resultat imprès on es vegi clarament el valor dels paràmetres d'il·luminació ofertats
5 Número màxim de projectors penjats a cadascuna de les torres	Si ≤ 11 5 punts Si > 11 0 punts	
6 Número màxim de projectors penjats a la marquesina de la tribuna	Si ≤ 11 5 punts Si > 11 0 punts	
7 Resultats en l'escenari lumínic obtingut amb el funcionament complet de tots els projectors (fase 1 +2) en l'àrea de joc	Si tots els paràmetres compleixen: $615 < E_m$ $542 < E_{min}$ $714 < E_{max}$ $0,86 < E_{min}/E_m$ $0,74 < E_{min}/E_{max}$ Si algun dels paràmetres no compleix la condició anterior 0 punts	
8 Valor màxim del factor d'emissió a l'hemisferi superior FHS (URL)	Menor o igual a 3,5% 5 punts > 3,5% 0 punts	
9 Valor màxim de l'enlluernament màxim GR	Menor o igual a 49 5 punts Major a 49 0 punts	
10 Valor del factor de manteniment considerat en el càlcul lumínic	Menor o igual a 0,92 5 punts Més gran a 0,92 0 punts	

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

2.2 Criteri 2. L'oferta econòmica, fins a 25 punts

$$POi = 25 \times \left(1 - \left(\frac{Oi - Oi \text{ min}}{1,4 \times PL} \right) \right)$$

Essent :

- Oi = pressupost de l'oferta econòmica del preu del contracte de l'oferta "i"
- Oi min = pressupost de l'oferta econòmica del preu del contracte de menor import.
- POi: puntuació econòmica de l'oferta "i"
- PL: Pressupost de licitació

2.3 Criteri 3.- La proposta de termini de garantia del conjunt de les obres, fins a 15 punts.

3 punts per any natural de termini de garantia ofert que excedeixi de l'any mínim obligatori de garantia, fins a un màxim de 15 punts. Ofertes amb terminis superiors a 6 anys totals de garantia (1 mínim obligatori + 5 d'addicionals opcionals) es valoraran directament amb 15 punts.

2.4 Criteri 4.- Titulació i Experiència del Cap d'Obra, fins a 10 punts

El licitador designarà un Cap d'obra que haurà de tenir una assignació temporal del 100% de la jornada a l'obra.

El Cap d'obra designat haurà d'estar en possessió del carnet d'instal·lador autoritzat de baixa tensió que habilita al seu titular a realitzar i signar butlletins i certificats per legalitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió i tots els especificats al REBT, Reial Decret 842/2002 de 04/08/2002. ITC-BT.

Tindrà una experiència mínima de 10 anys i haurà d'existir una relació laboral entre el Cap d'Obra i l'empresa licitadora almenys des d'1 de gener de 2021 fins a la data de la licitació, sense interrupcions.

S'atorgaran 5 punts per cada certificat de bona execució aportat pel licitador, amb un màxim de fins a 2 certificats i de 10 punts en total, sempre i quan s'acreditin totes les condicions exposades anteriorment en aquest apartat i les següents:

- o Els certificats han de ser expedits per administracions públiques o entitats privades.
- o El certificat ha d'acreditar que el Cap d'Obra designat per licitador ha treballat com a Cap d'Obra en una obra de pressupost o import final executat superior a 50.000 euros (IVA inclòs), començada i acabada entre 1 de gener de 2021 i la data de publicació de la licitació, que es correspongui a l'epígraf següent CPV:
 - 45316100-6 Instal·lació d'equip d'enllumenat exterior
- o En aquests certificats hi constarà: el títol del treball, l'entitat promotora, l'empresa licitadora, el nom del cap d'obra, el pressupost o import final dels treballs, les dates d'inici i final del treball, i la bona execució dels mateixos.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

3. OFERTA D'ENLLUMENATS COSTA BRAVA

3.1 Criteri 1: Paràmetres qualitatius de la instal·lació, fins a 50 punts

- Taula de paràmetres requerida

Subcriteri	Marqueu amb una "x" la opció escollida		Documents a adjuntar al present Annex VI
1 Superfície frontal del projector	Si és $\leq 0,23 \text{ m}^2$	X	Declaració responsable del licitador explicant cada apartat de valoració i en quin lloc s'indica a la fitxa tècnica + Fitxa tècnica del fabricant
	Si és $> 0,23 \text{ m}^2$		
2 Pes màxim amb driver dels projectors tancats complets	Si $\leq 24 \text{ Kg}$	X	Declaració responsable del licitador indicant qui i en quina data certifica les fotometries utilitzades + Certificats de les fotometries amb data anterior al concurs per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa
	Si $> 24 \text{ Kg}$		
3 Certificació de fotometries	Disponibilitat de certificació per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa, en data anterior a la convocatòria del procediment de contractació	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format d'x i del resultat imprès on es vegi
	Altres situacions		
4 Potència nominal del conjunt dels aparells oferts que formen la instal·lació	Menor o igual a 61.000 watts	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format d'x i del resultat imprès on es vegi
	Major de 61.000 watts		
5 Número màxim de projectors penjats a cadascuna de les torres	Si ≤ 11	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format d'x i del resultat imprès on es vegi
	Si > 11		
6 Número màxim de projectors penjats a la marquesina de la tribuna	Si ≤ 11	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format d'x i del resultat imprès on es vegi
7 Resultats en l'escenari lumínic obtingut amb el funcionament complet de tots els projectors (fase 1 +2) en l'àrea de joc	Si tots els paràmetres compleixen: $615 < E_m$ $542 < E_{min}$ $714 < E_{max}$ $0,86 < E_{min}/E_m$ $0,74 < E_{min}/E_{max}$	X	
	Si algun dels paràmetres no compleix la condició anterior		
8 Valor màxim del factor d'emissió a l'hemisferi superior FHS (URL)	Menor o igual a 3,5%	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format d'x i del resultat imprès on es vegi
	$> 3,5\%$		
9 Valor màxim de l'enlluernament màxim GR	Menor o igual a 49	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format d'x i del resultat imprès on es vegi
	Major a 49		
10 Valor del factor de manteniment considerat en el càlcul luminotècnic	Menor o igual a 0,92	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en format d'x i del resultat imprès on es vegi
	Més gran a 0,92		

- Declaracions responsables requerides per valorar els subcriteris del 1 al 10

Aporta declaració responsable explicativa amb els valors finals reals que s'ofereixen dels 10 paràmetres requerits.

- Fitxes tècniques del fabricant, requerides per valorar el subcriteri 1 i 2

Aporta fitxa tècnica dels aparells d'il·luminació i del centre de control. Llegits, s'ha comprovat la coherència de resultats amb les declaracions responsables.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- Certificat de fotometries requerides per valorar el subcriteri 3

Aporta declaració del fabricant de que disposa de certificats d'assaig fotomètric UNE EN 13032-4, realitzades sobre els 4 models de llumeneres que integren l'oferta, de l'entitat certificadora DEKRA.

És una autocertificació del fabricant, no un certificat original de l'entitat de control, per tant, no s'accepta.

- Fitxers .DLX editable i resultat imprès requerides per valorar els subcriteris del 4 al 10

Aporta el model matemàtic de simulació de la il.luminació en format .dlx, i llistats del programa. Obert el programa i llegit els llistats, s'ha comprovat la coherència de resultats entre sí i amb les declaracions responsables.

- Puntuació total criteri 1:

Subcriteri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punts
Enllumenat Costa Brava	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45

3.2 Criteri 2. L'oferta econòmica, fins a 25 punts

Oferta econòmica: 161.957,29 € IVA inclòs

Puntuació total criteri 2: segons taula conjunta

3.3 Criteri 3.- La proposta de termini de garantia del conjunt de les obres, fins a 15 punts.

Oferta de termini: 6 anys

Puntuació total criteri 3: **15 punts**

3.4 Criteri 4.- Titulació i Experiència del Cap d'Obra, fins a 10 punts

Cap d'obra designat: Si

Aporta DNI: Si

Aporta carnet d'instal.lador a nom del cap d'obra: Si

Experiència de més de 10 anys: Si, justificat en vida laboral 8.707 dies cotitzats (>23 anys)

Relació amb el licitador des del 1-1-21. Si, justificat amb vida laboral (des de l'any 2003).

Certificat obra 1:

- Renovació parcial carrers foscos quadre 5 C7Roca Alba urbanització Golf Costa Brava
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 56.826,66 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Inici gener 25 i final febrer de 2025
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? Si.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? Si
- Puntuació certificat: 5 punts

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Certificat obra 2:

- Obres d'adequació i millora d'eficiència energètica a les instal·lacions de l'enllumenat públic del municipi de Pau
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 336.462,50 euros + Iva.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Inici maig 23 i final juny de 2024
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? Si.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? Si
- Puntuació certificat: 5 punts
- Puntuació total criteri 4: 10 punts.

4. OFERTA DE MUNTATGES LLEIDA

4.1 Criteri 1: Paràmetres qualitatius de la instal·lació, fins a 50 punts

- Taula de paràmetres requerida

Subcriteri		Marqueu amb una "x" la opció escollida		Documents a adjuntar al present Annex VI
1	Superfície frontal del projector	Si és $\leq 0,23 \text{ m}^2$	X	Declaració responsable del licitador explicant cada apartat de valoració i en quin lloc s'indica a la fitxa tècnica + Fitxa tècnica del fabricant
		Si és $> 0,23 \text{ m}^2$		
2	Pes màxim amb driver dels projectors tancats complets	Si $\leq 24 \text{ Kg}$	X	Declaració responsable del licitador indicant qui i en quina data certifica les fotometries utilitzades + Certificats de les fotometries amb data anterior al concurs per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa
		Si $> 24 \text{ Kg}$		
3	Certificació de fotometries	Disponibilitat de certificació per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa, en data anterior a la convocatòria del procediment de contractació	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en
		Altres situacions		
4	Potència nominal del conjunt dels aparells oferts que formen la instal·lació	Menor o igual a 61.000 watts	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en
		Major de 61.000 watts		
5	Número màxim de projectors penjats a cadascuna de les torres	Si ≤ 11	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en
		Si > 11		

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

6	Número màxim de projectors penjats a la marquesina de la tribuna	Si = 0 < 11	X	format .dlx i del resultat imprès on es vegi clarament el valor dels paràmetres d'il·luminació oferts
		Si > 11		
7	Resultats en l'escenari lumínic obtingut amb el funcionament complet de tots els projectors (fase 1 +2) en l'àrea de joc	Si tots els paràmetres compleixen: 615 < Em 542 < Emin 714 < Emax 0,86 < Emin/Em 0,74 < Emin/Emax	X	
		Si algun dels paràmetres no compleix la condició anterior		
8	Valor màxim del factor d'emissió a l'hemisferi superior FHS (URL)	Menor o igual a 3,5%	X	
		> 3,5%		
9	Valor màxim de l'enlluernament màxim GR	Menor o igual a 49	X	
		Major a 49		
10	Valor del factor de manteniment considerat en el càlcul luminotècnic	Menor o igual a 0,92	X	
		Més gran a 0,92		

- Declaracions responsables requerides per valorar els subcriteris del 1 al 10

Aporta una declaració responsable que explica que adopta les solucions de projecte i es remet a les dades i resultats que consten en el mateix. Tot i que el plec no preveu la justificació indirecta dels paràmetres i resultats, sinó que inequívocament demana una declaració responsable concreta dels valors ofertats, atès que el projecte forma part del contracte he comprovat si aquestes dades i resultats hi consten. Així doncs:

- Pel que fa als subcriteris 1 i 2, les dades consten a la pàgina 24 de la memòria (pes i superfície frontal del projector), i es verifica la dada manifestada en la taula de paràmetres de qualitat ofertada.
- Pel que fa al subcriteri 3, el projecte no inclou certificació de dades fotomètriques.
- Pel que fa als subcriteris del 4 al 9, el màxim de projectors per torres (subcriteri 6) és als plànols, els resultats lumínics (7,8,9 i 10) són a l'annex de càlcul lumínic, i es verifica la taula de paràmetres ofertada.
- Fitxes tècniques del fabricant, requerides per valorar el subcriteri 1 i 2

Aporta fitxa tècnica dels aparells d'il·luminació i del centre de control. Llegits, s'ha comprovat la coherència de resultats amb la declaració responsable.

- Certificat de fotometries requerides per valorar el subcriteri 3

No ho aporta.

- Fitxers .DLX editable i resultat imprès requerides per valorar els subcriteris del 4 al 10

Aporta el model matemàtic de simulació de la il·luminació en format .dlx, i llistats del programa. Obert el programa i llegit els llistats, s'ha comprovat la coherència de resultats entre si i amb la declaració responsable.

- Puntuació total criteri 1:

Subcriteri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punts
Muntatges Lleida	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

4.2 Criteri 2. L'oferta econòmica, fins a 25 punts

Oferta econòmica: 158.084,24 € IVA inclòs

Puntuació total criteri 2: segons **taula conjunta**

4.3 Criteri 3.- La proposta de termini de garantia del conjunt de les obres, fins a 15 punts.

Oferta de termini: 6 anys

Puntuació total criteri 3: **15 punts**

4.4 Criteri 4.- Titulació i Experiència del Cap d'Obra, fins a 10 punts

Cap d'obra designat: Si

Aporta DNI: Si

Aporta carnet d'instal.lador a nom del cap d'obra: Si

Experiència de més de 10 anys: Si, justificat en vida laboral 4.478 dies cotitzats (>12 anys)

Relació amb el licitador des del 1-1-21. Si, justificat amb vida laboral (des de l'any 2007).

Certificat obra 1:

- Renovació de l'enllumenat exterior Gavet de la Conca.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 165.677 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Obra executada any 2025.
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè el criteri de valoració requereix acreditar en certificat que el cap d'obra coincideix amb el cap d'obra designat, i no s'acredita
- Puntuació certificat: **0 punts**

Certificat obra 2:

- Obres del projecte executiu per a l'ampliació de la xarxa d'enllumenat públic a l'entorn de l'aeroport de Sabadell
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 321.570,30 euros + Iva.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Inici febrer 25 i final agost de 2025
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè el criteri de valoració requereix acreditar en certificat que el cap d'obra coincideix amb el cap d'obra designat, i no s'acredita.
- Puntuació certificat: **0 punts**

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Certificat obra 3:

- Memòria valorada dels treballs de millora lumínica a diversos punts foscos de Terrassa
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 55.221 euros + Iva.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Inici octubre 24 i final desembre de 2024
- Acredita bona execució ? No.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè el criteri de valoració requereix acreditar en certificat que el cap d'obra coincideix amb el cap d'obra designat, i no s'acredita.
- Puntuació certificat: 0 punts

Certificat obra 4:

- Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior del nucli urbà de Maials
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 99.312 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Inici no acreditat i final setembre de 2023
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè el criteri de valoració requereix acreditar en certificat que el cap d'obra coincideix amb el cap d'obra designat, i no s'acredita. I perquè el certificat no inclou cap menció a la data d'inici d'obra.
- Puntuació certificat: 0 punts

Certificat obra 5:

- Renovació de l'enllumenat públic al nucli urbà de la Granja d'Escarp.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 94.623,77 euros IVA inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? L'informe es contradiu, ja que marca com a inicia de les obres el 25 de juliol 25 i final a 7 de juliol de 2025. Això invalida el certificat.
- Acredita bona execució ? No.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè el certificat és invàlid ja que dona dates contradictòries d'inici i final. I perquè el criteri de valoració requereix acreditar en certificat que el cap d'obra coincideix amb el cap d'obra designat, i no s'acredita.
- Puntuació certificat: 0 punts

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Certificat obra 6:

- Reforma i adequació de l'enllumenat públic a Bovera.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 88.861,31 euros IVA inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Inici no acreditat i final juny de 2025.
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè el certificat no inclou menció de quina és la data d'inici de les obres. I perquè el criteri de valoració requereix acreditar en certificat que el cap d'obra coincideix amb el cap d'obra designat, i no s'acredita.
- Puntuació certificat: 0 punts

Certificat obra 7:

- Tasques i materials necessaris per corregir els defectes en una instal·lació d'enllumenat públic municipal a Vallmoll.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 75.478,18 euros IVA inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si, Inici 5.3.2025 i final a 25.6..2025.
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No perquè el criteri de valoració requereix acreditar en certificat que el cap d'obra coincideix amb el cap d'obra designat, i no s'acredita.
- Puntuació certificat: 0 punts

Puntuació total criteri 4: 0 punts.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

*Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents*

5. OFERTA D'ELÈCTRIC JOMI

5.1 Criteri 1: Paràmetres qualitatius de la instal·lació, fins a 50 punts

- Taula de paràmetres requerida

Subcriteri		Marqueu amb una "x" la opció escollida		Documents a adjuntar al present Annex VI
1	Superfície frontal del projector	Si és $\leq 0,23 \text{ m}^2$	X	Declaració responsable del licitador explicant cada apartat de valoració i en quin lloc s'indica a la fitxa tècnica + Fitxa tècnica del fabricant
		Si és $> 0,23 \text{ m}^2$		
2	Pes màxim amb driver dels projectors tancats complets	Si és $\leq 24 \text{ Kg}$	X	Declaració responsable del licitador indicant qui i en quina data certifica les fotometries utilitzades + Certificats de les fotometries amb data anterior al concurs per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa
		Si $> 24 \text{ Kg}$		
3	Certificació de fotometries	Disponibilitat de certificació per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa, en data anterior a la convocatòria del procediment de contractació	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta
		Altres situacions		
4	Potència nominal del conjunt dels aparells oferts que formen la instal·lació	Menor o igual a 61.000 watts	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta
		Major de 61.000 watts		
5	Número màxim de projectors penjats a cadascuna de les torres	Si és ≤ 11	X	+ Presentació del fitxer Dialux en format en format dlx i del resultat imprès on es vegi clarament el valor dels paràmetres d'il·luminació oferts
		Si > 11		
6	Número màxim de projectors penjats a la marquesina de la tribuna	Si és ≤ 11	X	
		Si > 11		
7	Resultats en l'escenari lumínic obtingut amb el funcionament complet de tots els projectors (fase 1 +2) en l'àrea de joc	Si tots els paràmetres compleixen: $615 < E_m$ $542 < E_{min}$ $714 < E_{max}$ $0,86 < E_{min}/E_m$ $0,74 < E_{min}/E_{max}$	X	
		Si algun dels paràmetres no compleix la condició anterior		
8	Valor màxim del factor d'emissió a l'hemisferi superior FHS (URL)	Menor o igual a 3,5%	X	
		$> 3,5\%$		
9	Valor màxim de l'enlluernament màxim GR	Menor o igual a 49	X	
		Major a 49		
10	Valor del factor de manteniment considerat en el càlcul luminotècnic	Menor o igual a 0,92	X	
		Més gran a 0,92		

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- Declaracions responsables requerides per valorar els subcriteris del 1 al 10

Aporta declaració responsable explicativa amb els valors finals reals que s'ofereixen dels 10 paràmetres requerits.

- Fitxes tècniques del fabricant, requerides per valorar el subcriteri 1 i 2

Aporta fitxa tècnica dels aparells d'il.luminació i del centre de control. Llegits, s'ha comprovat la coherència de resultats amb les declaracions responsables.

- Certificat de fotometries requerides per valorar el subcriteri 3

Aporta declaració del fabricant de que disposa de certificats d'assaig fotomètric UNE EN 13032-4, realitzades sobre els 4 models de llumeneres que integren l'oferta, de l'entitat certificadora DEKRA.

És una autocertificació del fabricant, no un certificat original de l'entitat de control, per tant, no s'accepta.

- Fitxers .DLX editable i resultat imprès requerides per valorar els subcriteris del 4 al 10

Aporta el model matemàtic de simulació de la il.luminació en format .dlx, i llistats del programa. Obert el programa i llegit els llistats, s'ha comprovat la coherència de resultats entre sí i amb les declaracions responsables.

- Puntuació total criteri 1:

Subcriteri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punts
Elèctric Jomi	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45

5.2 Criteri 2. L'oferta econòmica, fins a 25 punts

Oferta econòmica: 204.293,98 € IVA inclòs

Puntuació total criteri 2: segons **taula conjunta**

5.3 Criteri 3.- La proposta de termini de garantia del conjunt de les obres, fins a 15 punts.

Oferta de termini: 6 anys

Puntuació total criteri 3: **15 punts**

5.4 Criteri 4.- Titulació i Experiència del Cap d'Obra, fins a 10 punts

Cap d'obra designat: Si

Aporta DNI: Si

Aporta carnet d'instal.lador a nom del cap d'obra: Si

Experiència de més de 10 anys: Si, justificat en vida laboral 21.051 dies cotitzats (>57 anys)

Relació amb el licitador des del 1-1-21. Si, justificat amb vida laboral (des de l'any 1994).

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Certificat obra 1:

- Enllumenat públic del polígon de Morrals
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 51.081,06 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Inici juliol 21 i final març de 2023
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? Si.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? Si
- Puntuació certificat: 5 punts

Certificat obra 2:

- Enllumenat públic urbanització d'Hostalnou
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 54.486,30 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Inici març 22 i final juny de 2022
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? Si.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? Si
- Puntuació certificat: 5 punts

- Puntuació total criteri 4: **10 punts.**

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

*Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents*

6. OFERTA D'ELECTRONIC TRAFIC

6.1 Criteri 1: Paràmetres qualitatius de la instal·lació, fins a 50 punts

- Taula de paràmetres requerida

Subcriteri		Marqueu amb una "x" la opció escollida		Documents a adjuntar al present Annex VI
1	Superfície frontal del projector	Si és $\leq 0,23 \text{ m}^2$	X	Declaració responsable del licitador explicant cada apartat de valoració i en quin lloc s'indica a la fitxa tècnica + Fitxa tècnica del fabricant
		Si és $> 0,23 \text{ m}^2$		
2	Pes màxim amb driver dels projectors tancats complets	Si $\leq 24 \text{ Kg}$	X	Declaració responsable del licitador indicant qui i en quina data certifica les fotometries utilitzades + Certificats de les fotometries amb data anterior al concurs per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa
		Si $> 24 \text{ Kg}$		
3	Certificació de fotometries	Disponibilitat de certificació per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa, en data anterior a la convocatòria del procediment de contractació	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en
		Altres situacions		
4	Potència nominal del conjunt dels aparells oferts que formen la instal·lació	Menor o igual a 61.000 watts	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en
		Major de 61.000 watts		
5	Número màxim de projectors penjats a cadascuna de les torres	Si ≤ 11	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta + Presentació del fitxer Dialux en format en
		Si > 11		

6	Número màxim de projectors penjats a la marquesina de la tribuna	Si ≤ 11	X	format dlx i del resultat imprès on es vegi clarament el valor dels paràmetres d'il·luminació oferts
		Si > 11		
7	Resultats en l'escenari lumínic obtingut amb el funcionament complet de tots els projectors (fase 1 +2) en l'àrea de joc	Si tots els paràmetres compleixen: $615 < E_m$ $542 < E_{min}$ $714 < E_{max}$ $0,86 < E_{min}/E_m$ $0,74 < E_{min}/E_{max}$	X	
		Si algun dels paràmetres no compleix la condició anterior		
8	Valor màxim del factor d'emissió a l'hemisferi superior FHS (URL)	Menor o igual a 3,5%	X	
		$> 3,5\%$		
9	Valor màxim de l'enlluernament màxim GR	Menor o igual a 49	X	
		Major a 49		
10	Valor del factor de manteniment considerat en el càlcul luminotècnic	Menor o igual a 0,92	X	
		Més gran a 0,92		

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- Declaracions responsables requerides per valorar els subcriteris del 1 al 10

Aporta declaració responsable explicativa amb els valors finals reals que s'ofereixen dels 10 paràmetres requerits.

- Fitxes tècniques del fabricant, requerides per valorar el subcriteri 1 i 2

Aporta fitxa tècnica dels aparells d'il·luminació i del centre de control. Llegits, s'ha comprovat la coherència de resultats amb les declaracions responsables.

- Certificat de fotometries requerides per valorar el subcriteri 3

Aporta declaració del fabricant de que disposa de certificats d'assaig fotomètric UNE EN 13032-4, realitzades sobre els 4 models de llumeneres que integren l'oferta, de l'entitat certificadora DEKRA.

És una autocertificació del fabricant, no un certificat original de l'entitat de control, per tant, no s'accepta.

- Fitxers .DLX editable i resultat imprès requerides per valorar els subcriteris del 4 al 10

Aporta el model matemàtic de simulació de la il·luminació en format .dlx, i llistats del programa. Obert el programa i llegit els llistats, s'ha comprovat la coherència de resultats entre sí i amb les declaracions responsables.

- Puntuació total criteri 1:

Subcriteri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punts
Electronic Trafic	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45

6.2 Criteri 2. L'oferta econòmica, fins a 25 punts

Oferta econòmica: 208.162,27 € IVA inclòs

Puntuació total criteri 2: segons taula conjunta

6.3 Criteri 3.- La proposta de termini de garantia del conjunt de les obres, fins a 15 punts.

Oferta de termini: 6 anys

Puntuació total criteri 3: **15 punts**

6.4 Criteri 4.- Titulació i Experiència del Cap d'Obra, fins a 10 punts

Cap d'obra designat: Si

Aporta DNI: Si

Aporta carnet d'instal·lador a nom del cap d'obra: No, presenta una certificació del departament d'Empresa de la Generalitat pel qual s'habilita al cap d'obra designat per exercir l'activitat d'instal·lador de baixa tensió – bàsica-. S'admet.

Experiència de més de 10 anys: Si, justificat en vida laboral 9.078 dies cotitzats (>24 anys)

Relació amb el licitador des del 1-1-21. Si, justificat amb vida laboral (des de l'any 2005 a Etra Bonal que des de 1-1-24 és Etra).

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Certificat obra 1:

- Millora i condicionament de l'enllumenat públic de Llorà.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 61.084 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Execució anys 2022 i 2023
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè no hi consta la menció al Cap d'Obra que ha de coincidir amb el Cap d'Obra designat
- No s'admet l'autocertificació de que el cap d'obra designat va realitzar aquestes funcions en l'obra certificada
- Puntuació certificat: 0 punts

Certificat obra 2:

- Substitució de l'enllumenat per leds al EDAR Baix de Llobregat
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 170.624,02 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Execució any 2024
- Acredita bona execució ? No consta.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè no hi consta la menció al Cap d'Obra que ha de coincidir amb el Cap d'Obra designat.
- No s'admet l'autocertificació de que el cap d'obra designat va realitzar aquestes funcions en l'obra certificada
- Puntuació certificat: 0 punts

Certificat obra 3:

- Instal·lació de llumeneres amb tecnologia LED a l'enllumenat públic del nucli urbà de Maçanet de la Selva.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 833.027 euros Iva inclòs.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Execució entre els anys 2023 i any 2024, adjudicat per acord de JGL de 22-3-2023.
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè no hi consta la menció al Cap d'Obra que ha de coincidir amb el Cap d'Obra designat.
- No s'admet l'autocertificació de que el cap d'obra designat va realitzar aquestes funcions en l'obra certificada
- Puntuació certificat: 0 punts

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Certificat obra 4:

- Subministrament d'elements per a l'enllumenat públic a l'autovia orbital B-40, tram Olesa-Viladecavalls. Subcontracte de la UTE Autovia.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 1.041.833,91 euros + Iva.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Execució entre els anys 2023, 2024 i 2025.
- Acredita bona execució ? No.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè no hi consta la menció al Cap d'Obra que ha de coincidir amb el Cap d'Obra designat.
- No s'admet l'autocertificació de que el cap d'obra designat va realitzar aquestes funcions en l'obra certificada
- Puntuació certificat: 0 punts

- Puntuació total criteri 4: **0 punts.**

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

7. OFERTA D'ELECENOR

7.1 Criteri 1: Paràmetres qualitatius de la instal·lació, fins a 50 punts

- Taula de paràmetres requerida

Subcriteri		Marqueu amb una "x" la opció escollida		Documents a adjuntar al present Annex VI
1	Superfície frontal del projector	Si és $\leq 0,23 \text{ m}^2$	X	Declaració responsable del licitador explicant cada apartat de valoració i en quin lloc s'indica a la fitxa tècnica + Fitxa tècnica del fabricant
		Si és $> 0,23 \text{ m}^2$		
2	Pes màxim amb driver dels projectors tancats complets	Si $\leq 24 \text{ Kg}$	X	
		Si $> 24 \text{ Kg}$		
3	Certificació de fotometries	Disponibilitat de certificació per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa, en data anterior a la convocatòria del procediment de contractació	X	Declaració responsable del licitador indicant qui i en quina data certifica les fotometries utilitzades + Certificats de les fotometries amb data anterior al concurs per laboratori oficial situat a Espanya i exterior al de la empresa
		Altres situacions		
4	Potència nominal del conjunt dels aparells oferts que formen la instal·lació	Menor o igual a 61.000 watts	X	Declaració responsable del licitador indicant els tots els paràmetres d'il·luminació, resultants de la seva oferta
		Major de 61.000 watts		

5	Número màxim de projectors penjats a cadascuna de les torres	Si ≤ 11	X	+ Presentació del fitxer Dialux en format en format dlm i del resultat imprès on es vegi clarament el valor dels paràmetres d'il·luminació oferts
		Si > 11		
6	Número màxim de projectors penjats a la marquesina de la tribuna	Si ≤ 11	X	
		Si > 11		
7	Resultats en l'escenari lumínic obtingut amb el funcionament complet de tots els projectors (fase 1 +2) en l'àrea de joc	Si tots els paràmetres compleixen: $615 < E_m$ $542 < E_{min}$ $714 < E_{max}$ $0,86 < E_{min}/E_m$ $0,74 < E_{min}/E_{max}$	X	
		Si algun dels paràmetres no compleix la condició anterior		
8	Valor màxim del factor d'emissió a l'hemisferi superior FHS (URL)	Menor o igual a 3,5%	X	
		$> 3,5\%$		
9	Valor màxim de l'enlluernament màxim GR	Menor o igual a 49	X	
		Major a 49		
10	Valor del factor de manteniment considerat en el càlcul luminotècnic	Menor o igual a 0,92	X	
		Més gran a 0,92		

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- Declaracions responsables requerides per valorar els subcriteris del 1 al 10

Aporta declaració responsable explicativa amb els valors finals reals que s'ofereixen dels 10 paràmetres requerits.

- Fitxes tècniques del fabricant, requerides per valorar el subcriteri 1 i 2

Aporta fitxa tècnica dels aparells d'il·luminació i del centre de control. Llegits, s'ha comprovat la coherència de resultats amb les declaracions responsables.

- Certificat de fotometries requerides per valorar el subcriteri 3

Aporta declaració del fabricant de que disposa de certificats d'assaig fotomètric UNE EN 13032-4, realitzades sobre els 4 models de llumeneres que integren l'oferta, de l'entitat certificadora DEKRA.

És una autocertificació del fabricant, no un certificat original de l'entitat de control, per tant, no s'accepta.

- Fitxers .DLX editable i resultat imprès requerides per valorar els subcriteris del 4 al 10

Aporta el model matemàtic de simulació de la il·luminació en format .dlx, i llistats del programa. Obert el programa i llegit els llistats, s'ha comprovat la coherència de resultats entre sí i amb les declaracions responsables.

- Puntuació total criteri 1:

Subcriteri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punts
Elecnor	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45

7.2 Criteri 2. L'oferta econòmica, fins a 25 punts

Oferta econòmica: 162.124,59 € IVA inclòs

Puntuació total criteri 2: segons **taula conjunta**

7.3 Criteri 3.- La proposta de termini de garantia del conjunt de les obres, fins a 15 punts.

Oferta de termini: 6 anys

Puntuació total criteri 3: **15 punts**

7.4 Criteri 4.- Titulació i Experiència del Cap d'Obra, fins a 10 punts

Cap d'obra designat: Si

Aporta DNI: No

Aporta carnet d'instal·lador a nom del cap d'obra: No. Presenta un títol universitari d'enginyer tècnic, que no es un carnet d'instal·lador i no es demana en el criteri de valoració. No s'admet.

Experiència de més de 10 anys i relació amb el licitador des del 1-1-21. No aporta vida laboral que acrediti anys cotitzats ni anys de relació amb el licitador.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Certificat obra 1:

- Instal·lació elèctrica per a nous equips d'il·luminació en l'estadi de Son Moix.
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 455.912,87 euros + Iva .
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Execució inici setembre 22 i final gener 23.
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè no hi consta la menció al Cap d'Obra que ha de coincidir amb el Cap d'Obra designat. Tampoc s'accepta el cap d'obra designat perquè no aporta el carnet d'instal·lador autoritzat.
- Puntuació certificat: 0 punts

Certificat obra 2:

- Reforma del alumbrado exterior del camp 11 de CEM Sagnier
- Obra similar: Si
- Compleix pressupost > 50.000 euros IVA Inclòs? Si. Import executat: 95.366 euros + Iva.
- Inici/final entre 1-1-21 i data licitació? Si. Execució any 2022
- Acredita bona execució ? Si.
- Consta menció específica del cap d'obra i coincideix amb el designat? No.
- Certificat admès segons el criteri de valoració? No, perquè no hi consta la menció al Cap d'Obra que ha de coincidir amb el Cap d'Obra designat. Tampoc s'accepta el cap d'obra designat perquè no aporta el carnet d'instal·lador autoritzat.
- Puntuació certificat: 0 punts

- Puntuació total criteri 4: 0 punts.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

8. PUNTUACIO

Criteri 1, sobre 50											
Subcriteri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punts
Enllumenat Costa Brava	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45
Muntatges Lleida	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45
Electric Jomi	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45
Electronic Trafic	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45
Elecnor	3	3	0	7	5	5	7	5	5	5	45
Criteri 2, sobre 25											
	Oi										Punts
Enllumenat Costa Brava	161.957,29										24,72
Muntatges Lleida	158.084,24										25,00
Electric Jomi	204.293,98										21,61
Electronic Trafic	208.162,27										21,32
Elecnor	162.124,59										24,70
Oferta mínima	158.084,24										
Pressupost de licitació IVA inclòs	243.206,52										
Criteri 3, sobre 15											
	Termini ofert (anys)										Punts
Enllumenat Costa Brava	6										15
Muntatges Lleida	6										15
Electric Jomi	6										15
Electronic Trafic	6										15
Elecnor	6										15
Criteri 4 sobre 10											
	Certificats admesos		Punts/certificat								Punts
Enllumenat Costa Brava	2		5								10
Muntatges Lleida	0		5								0
Electric Jomi	2		5								10
Electronic Trafic	0		5								0
Elecnor	0		5								0
Total											
Enllumenat Costa Brava											94,72
Muntatges Lleida											85,00
Electric Jomi											91,61
Electronic Trafic											81,32
Elecnor											84,70

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

9. TEMERITAT

L'oferta d'Enllumenats Costa Brava no resulta temerària.

Temeritat			
Mitjana de totes les ofertes	178.924,47		
Mitjana de totes les ofertes + 10%	196.816,92		
Ofertes excloses calcul limit temeritat			
Electric Jomi	204.293,98		
Electronic Trafic	208.162,27		
Ofertes incloses calcul limit temeritat			
Enllumenat Costa Brava	161.957,29		
Muntatges Lleida	158.084,24		
Elecnor	162.124,59		
Mitjana ofertes incloses	160.722,04		
Límit temeritat=Mitjana ofertes incloses - 10%	144.649,84		
Oferta d'Enllumenat Costa Brava	161.957,29	No temerària	

10. CONCLUSIÓ I PROPOSTA

Atès els antecedents i raonaments que consten en els apartats anteriors l'oferta més ben puntuada del procediment de contractació és la d'Enllumenats Costa Brava, havent-se comprovat que no està en situació de temeritat.

Per tant, s'eleva informe favorable a l'adjudicació del procediment de contractació mixt de subministrament i obres d'instal·lació per a l'adequació de l'enllumenat esportiu de l'estadi municipal de futbol d'Olot:

- Empresa adjudicatària: Enllumenats Costa Brava SL
- Pressupost d'adjudicació: 161.957,29 € IVA inclòs, que es descomposa en 133.849,00 € (base) i 28.108,29 € d'IVA al 21%.
- Termini de garantia: 6 anys.
- Resta de condicions segons projecte tècnic base de licitació i Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Olot, 4 de desembre de 2025

}

--	--

4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
4b4c7a65-5d48-4040-9c2d-2b726143e398

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
[www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents