



Antoni Marín Oliveras, secretari de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona

CERTIFICO:

als efectes oportuns que la **Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona**, en sessió que ha tingut lloc el **15 d'octubre de 2025**, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

Element: Castell d'Eramprunyà
Expedient: CLT_2025_EXP_CTPC01SOLC_00007551
Protecció: BCIN-MH Núm. 884-MH D 22.04.1949. BOE de 05.05.1949
Actuació: Consolidació, conservació, restauració i millora de l'ús de la visita pública del recinte sobirà del Castell d'Eramprunyà.
Promotor: Ajuntament de Gavà
Tècnics: Roger Guitart Domingo, arquitecte

Valorada la proposta i vist l'informe de la ponència, la Comissió ACORDA PER UNANIMITAT:

AUTORITZAR, segons estableix l'article 2.1 a) del *Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del Patrimoni Cultural* el "Projecte de consolidació, conservació, restauració i millora de l'ús de la visita pública del recinte sobirà del castell d'Eramprunyà (Gavà, Baix Llobregat)", **EXCEPTE** la plataforma metàl·lica/mirador de l'àmbit F, el destapiat i nova porta entre la sala C i el pati H i l'obertura de la porta lateral d'accés a la cisterna des del pati H, **AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS:**

- El mur de tancament per la banda sud de l'àmbit A i els murs que delimiten la cisterna s'hauran de restituir amb maçoneria fins a assolir directament l'alçada desitjada per la seguretat de les persones, evitant l'addició de baranes metàl·liques.
- La consolidació dels murs haurà d'evitar que es produeixin recrescuts d'alçades regularitzades, que podrien alterar la seva percepció com a restes arqueològiques. En aquest sentit caldrà que tant els coronaments, com els laterals dels murs que es conservin parcialment que hagin de ser consolidats-restaurats, tinguin un acabat irregular, defugint els coronaments plans i rectilinis, que ajudin a interpretar correctament que formaven part d'estructures de més entitat.
- Les arcades s'hauran de reconstruir seguint el pla original de les mateixes, evitant el refós de 4 cm per diferenciar la intervenció efectuada, ja que es considera que la part reconstruïda es pot diferenciar mitjançant la materialitat de les dovelles utilitzades o l'acabat d'aquestes.

SE SUSPÈN:

- La plataforma metàl·lica/mirador de l'àmbit F.
- El destapiat i nova porta entre la sala C i el pati H.



ES REQUEREIX:

- Un estudi històric-arqueològic sobre la cronologia i els valors de la porta entre la sala C i el pati H que es pretén destapiar, el seu sistema constructiu original, així com la justificació de la necessitat de la seva reobertura.
- Un projecte que, a partir dels resultats finals de l'estudi geològic de tot el cingle, justifiqui les actuacions de consolidació de la cinglera i la viabilitat tècnica de l'execució de les noves construccions que en depenen.

ES RECORDA:

- Per procedir al tractament de restes arqueològiques no extretes (eliminació total, parcial o rebliments indefinits), caldrà sol·licitar-ne prèviament la preceptiva autorització.

Es fa constar que aquest acord s'adopta en base a la normativa de patrimoni cultural i, per tant, no prejutja l'adequació o la no adequació de projecte a la normativa urbanística o qualsevol altra que li sigui d'aplicació, ja que aquest anàlisi no correspon a aquesta Comissió.

D'acord amb allò que disposa l'article 20.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 19.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es fa constar expressament que aquest certificat s'emet abans de l'aprovació de l'acta i, per tant, sense perjudici de l'ulterior aprovació d'aquesta