



RESOLUCIÓ expedient urgent núm. CEM_2_AH02_2025

Contractació d'emergència

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar de forma immediata el lloguer de dos grups electrògens de 630kVA fins a la reposició completa del sistema per garantir el subministrament elèctric d'emergència a les àrees crítiques de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Atès a l'informe justificatiu de la emergència emès per el cap de la Unitat de manteniment de l'Hospital Universitari de Bellvitge,

Constat que l'empresa proposada com adjudicatària compleix els requisits de capacitat i solvència necessaris i que no està incursa en prohibició de contractar.

Vist que s'han acomplert tots els tramis necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient a dalt referenciat, mitjançant procediment d'emergència.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 16 i 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària a les persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la comunitat i de les gerències hospitalàries.

Resolc

Primer.- Adjudicar el lloguer de dos grups electrògens de 630kVA fins a la reposició completa del sistema per garantir el subministrament elèctric d'emergència a les àrees crítiques de l'Hospital Universitari de Bellvitge, a la empresa COMSA SERVICE SA amb CIF A60470127 per import estimat de 53.892,14 euros (IVA Exclòs) i de 65.209,49 euros (IVA Inclòs).

Segon- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer- Contra aquesta resolució es podrà interposar, potestativament, recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Cristina Capdevila Aguilera
Gerent de l'Hospital Universitari de Bellvitge-Hospital de Viladecans

Resolució adjudicació



Doc.original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



054QIXLZRPC7QKXDCU04B6VS4C2EY8NC

Data creació còpia:
11/12/2025 14:27:24

Pàgina 1 de 5



Annex I

Resolució adjudicació



Doc.original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



054QIXLZRPC7QKXDCU04B6VS4C2EY8NC

Data creació còpia:
11/12/2025 14:27:24

Pàgina 2 de 5



Informe justificatiu de contractació d'emergència

1. Objecte

Aquest informe té per objecte justificar la necessitat de recórrer a la tramitació d'emergència prevista a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per a la contractació del lloguer urgent de dos grups electrògens per garantir el subministrament elèctric d'emergència a les àrees crítiques de l'hospital, arran d'una avaria molt greu en els equips propis.

2. Situació que motiva l'emergència

El dia 08/10/2025 es va detectar una avaria molt greu al grup electrogen GEG004, responsable de garantir el subministrament elèctric d'emergència a quiròfans, UCI i altres espais crítics. Davant la impossibilitat de garantir la continuïtat del servei, es va sol·licitar de manera immediata el lloguer de grups electrògens al mantenidor elèctric de l'hospital de Baixa Tensió COMSA SERVICE.

La disponibilitat d'un equip operatiu és imprescindible per assegurar el funcionament ininterromput d'aquestes àrees. La manca d'un subministrament alternatiu podria comportar conseqüències de gran impacte, com ara:

- Suspensió d'intervencions quirúrgiques programades i urgents.
- Risc vital per a pacients ingressats en unitats de vigilància intensiva.
- Incompliment de la normativa sanitària i de seguretat relativa a alimentació elèctrica d'emergència.

A causa de la naturalesa excepcional i imprevisible de l'avaria, el procés de diagnosi ha estat complex i ha requerit diverses comprovacions tècniques per determinar tant l'origen de la incidència com la impossibilitat de reparació immediata. Aquestes circumstàncies han comportat un retard inevitable en la presa de decisions, tot i l'actuació diligent des del primer moment.

3. Justificació de la urgència

- L'execució del servei va iniciar-se de forma immediata per motius de seguretat, l'endemà de produir-se l'avaria: el dia 09/10/2025 els dos grups electrògens ja estaven instal·lats i en funcionament.
- Es va comunicar l'avaria al fabricant i al mantenidor de l'equip afectat, que hi van desplaçar operaris per valorar-ne l'abast. Posteriorment, el 27/10/2025, l'empresa especialitzada Sicondi va realitzar una diagnosi detallada i, el 03/11/2025, el fabricant Electramolins va emetre l'informe tècnic sobre la causa i les recomanacions d'actuació.
- Un cop confirmada la necessitat de substituir el grup electrogen, l'HUB va iniciar el procediment d'adquisició per via d'emergència. El 18/11/2025 Electramolins va presentar el planning de substitució, que ha permès determinar la durada necessària del lloguer.



Doc. original signat per:
JOAN DURAN LOPEZ
11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00X9TY724V5IOBFNV1VWZWF7PVDRQTRJ

Data creació còpia:
11/12/2025 12:51:29

Pàgina 1 de 3



Doc. original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



054QIXLZRPC7QKXDCU04B6VS4C2EY8NC

Data creació còpia:
11/12/2025 14:27:24

Pàgina 3 de 5



- La gestió paral·lela de la compra del nou equip i l'acumulació de tasques derivades de la situació excepcional han dificultat la formalització administrativa immediata del contracte de lloguer.
- L'empresa proveïdora no va lliurar el pressupost definitiu fins al 28/10/2025, i no es va disposar del planning de substitució fins al 18/11/2025. Aquest fet ha impedit concretar amb anterioritat l'import i la durada exacta del servei.
- En l'actualitat es disposa ja de tota la informació tècnica i econòmica necessària per tramitar correctament la contractació.

En conseqüència, i per tal de garantir la seguretat de pacients i professionals, així com el compliment de la normativa sanitària i de seguretat elèctrica, es considera plenament justificat tramitar el lloguer urgent d'equips a una empresa especialitzada.

4. Manca de mitjans propis

L'hospital no disposa d'equips electrogen addicionals ni de recursos tècnics capaços d'assumir la potència requerida. L'única alternativa viable i immediata per garantir la continuïtat assistencial és mitjançant el lloguer urgent d'equips a una empresa especialitzada.

5. Justificació del moment de la proposta

D'acord amb el que estableix l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), es justifica la tramitació d'emergència de l'actuació atesa la concurrència dels següents motius:

- El servei es va executar amb caràcter immediat per garantir la seguretat de pacients i professionals, així com el compliment de la normativa vigent.
- La situació d'emergència i el volum de treball extraordinari han retardat la formalització administrativa.
- El pressupost definitiu del proveïdor i el planning de substitució del grup no s'han rebut fins a dates recents, fet que ha impedit calcular amb exactitud l'abast econòmic.
- Actualment ja es disposa de tota la documentació necessària per validar i tramitar el contracte.

6. Durada del servei

Un cop avaluada la situació del grup principal, es determina que el lloguer s'ha de mantenir durant 60 dies, fins a la reposició completa del sistema.

7. Proposta d'actuació

Es proposa:

- Procedir al lloguer de dos grups electrògens de 630 kVA fins a la reposició completa del sistema.



Doc. original signat per:
JOAN DURAN LOPEZ
11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00X9TY724V5IOBFNV1VWZWF7PVDQRQTRJ

Data creació còpia:
11/12/2025 12:51:29

Pàgina 2 de 3



Doc. original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



054QIXLZRPC7QKXDCU04B6VS4C2EY8NC

Data creació còpia:
11/12/2025 14:27:24

Pàgina 4 de 5



- Formalitzar el contracte per escrit amb posterioritat a l'execució, d'acord amb el que preveu la LCSP en supòsits de contractació d'emergència.

8. Conclusió

D'acord amb els fets exposats, es considera plenament justificada la contractació d'emergència, atesa la situació de risc existent i la necessitat inajornable de garantir la continuïtat assistencial i la seguretat en les àrees crítiques del centre.

9. Proposta d'empresa adjudicatària

La situació d'emergència ha requerit una actuació immediata incompatible amb la tramitació d'un procediment de concurrència. Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 120 de la LCSP, s'ha procedit a la contractació directa sense sol·licitar altres ofertes, prioritzant la resposta ràpida i l'eficàcia en la prestació del servei

L'empresa COMSA SERVICE SA amb CIF A60470127 ha estat seleccionada per la seva capacitat tècnica, disponibilitat immediata i coneixement previ del servei

L'import ofert pel lloguer dels equipaments citats, d'acord amb el pressupost aportat per la empresa es de 26.946,07 euros mensuals s/IVA

Per tant, des de la instal·lació i posada en funcionament fins a la data 11 de desembre de 2025, seria un import de 53.892,14€ S/IVA 65.209,49 € IVA Inclòs,

Joan Duran López
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Bellvitge



Doc. original signat per:
JOAN DURAN LOPEZ
11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00X9TY724V5IOBFNV1VWZWF7PVDRQTRJ

Data creació còpia:
11/12/2025 12:51:29

Pàgina 3 de 3



Doc. original signat per:
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 11/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/12/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



054QIXLZRPC7QKXDCU04B6VS4C2EY8NC

Data creació còpia:
11/12/2025 14:27:24

Pàgina 5 de 5