

Núm. expedient: E250000136	Contractació del "Subministrament de focus led per a carril trifàsic i downlights led per les sales d'exposicions de la Fundació Museu Picasso de Barcelona" DEPARTAMENT: MANTENIMENT
--------------------------------------	---

INFORME DEL SERVEI TECNIC GESTORS PER A LA CONTRACTACIÓ del "Subministrament de focus led per a carril trifàsic i downlights led per les sales d'exposicions de la Fundació Museu Picasso de Barcelona"

Antecedents de fet

1. El 22 de setembre de 2025, la direcció de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, va aprovar iniciar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, tramitació ordinària, i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte "Subministrament de focus led per a carril trifàsic i downlights led per les sales d'exposicions de la Fundació Museu Picasso de Barcelona", amb una durada del contracte de 2 mesos des de l'endemà de la formalització del contacte, i un pressupost de licitació de 57.795,05 € (IVA inclòs) dels quals la quantitat de 47.764,50€ correspon al preu net i la quantitat de 10.030,55 € correspon al 21% d'IVA, i un Valor estimat del Contracte de 47.764,50 €.

La clàusula 11a del plec de clàusules administratiu regulador d'aquest contracte, estableix que de conformitat amb l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), que en el present procediment la constitució de la Mesa de contractació és potestativa, i per tant les seves funcions seran assumides pels Serveis Tècnics de la Fundació.

2. El 22 de setembre de 2025, es va publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant, juntament amb la documentació de l'expedient, establint-se un termini per a la presentació de proposicions del 23 de setembre de 2025 al 7 d'octubre de 2025.
3. Dins el termini establert per a presentar proposicions s'han presentat els següents licitadors

EMPRESA	NIF/CIF
ERCO ILUMINACION, SA	A08345241
LUXINTEC, SL	B47586805

4. El 9 d'octubre de 2025, es procedeix a l'obertura de les proposicions, de conformitat amb l'establert al plec de clàusules administratives regulador d'aquesta licitació i conforme l'article 140 de la LCSP es va comprovar la documentació necessària.

De conformitat amb l'establert a l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en relació a la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos i segons el que indica la disposició addicional del Codi Ètic de l'Ajuntament de Barcelona, manifestem expressament no incórrer en cap conflicte d'interès amb aquestes empreses.

El licitador ERCO ILUMINACION, SA consta inscrit en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores i Classificades (RELI) i en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, de conformitat amb el/s certificat/s d'inscripció que s'adjunten a l'expedient.

El licitador LUXINTEC, SL consta inscrit en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

A continuació, es procedeix a l'anàlisi de la documentació presentades per les empreses.

De conformitat amb l'establert al plec de clàusules administratives, juntament amb l'oferta econòmica el licitador havia de presentar la documentació dels productes a subministrar on figurés: marca, model, descripció i fotografia, l'autenticitat de les quals pugui certificar-se a petició de la FMPB, i presentar les fitxes tècniques de tots els béns que es subministraran en català o castellà.

En relació a l'oferta presentada per ERCO ILUMINACION SA i analitzada la documentació dels productes i fitxes tècniques, es considera necessari requerir un certificat, elaborat per un laboratori independent, conforme les lluminàries ofereixen els nivells lumínics, les distribucions lluminoses i els paràmetres de reproducció cromàtica (CRI92) que apareixen a les fitxes; així com una declaració responsable del representant d'ERCO ILUMINACION en què manifesti que les lluminàries efectivament compleixen les especificacions que apareixen en la documentació aportada.

En relació a l'oferta presentada per LUXINTEC, SL, i analitzada la documentació dels productes i fitxes tècniques no ha estat possible localitzar a la pàgina web del fabricant cap de les fitxes de característiques que s'han presentat. Tampoc s'han trobat a la xarxa referències als productes presentats. Finalment a les fitxes tècniques de les lluminàries no apareixen les fotometries, informació fonamental per conèixer com il·luminen els equips. Per la qual cosa, al tractar-se de productes no normalitzats es considera necessari requerir la següent documentació:

- a) Fotometries de les lluminàries per tal de verificar que són compatibles i conèixer el funcionament.
- b) Certificat, elaborat per un laboratori independent, conforme les lluminàries ofereixen els nivells lumínics, les distribucions lluminoses i els paràmetres de reproducció cromàtica (CRI92) que apareixen a les fitxes.
- c) Declaració responsable del representant de LUXINTEC, SL en què manifesti que les lluminàries efectivament compleixen les especificacions que apareixen en la documentació aportada

5. El 7 de novembre de 2025, es procedeix a l'anàlisi de la documentació presentada per ERCO ILUMINACION I LUXINTEC, SL.

ERCO ILUMINACION, SA: Es constata que l'empresa ha presentat la declaració responsable, així com tota una sèrie d'informes d'assajos realitzats pel laboratori de fotometria Asselum Luminotecnics S.L., segons els quals els models proposats per

ERCO: Optec Projector, Opton Bañador, Iku Work Downlight i Pantrac Bañador de pared, compleixen les especificacions tècniques i normatives detallades en la documentació aportada; en què consten les dades necessàries per certificar per la Fundació que les lluminàries ofereixen els nivells lumínics, les distribucions lluminoses i els paràmetres de reproducció cromàtica (CRI92) que apareixen a les fitxes presentades.

LUXINTEC SL: Es constata que l'empresa ha presentat la declaració responsable i les fotometries però no ha presentat cap assaig elaborat per un laboratori independent, conforme les lluminàries ofereixen els nivells lumínics, les distribucions lluminoses i els paràmetres de reproducció cromàtica (CRI92) que apareixen a les fitxes.

L'empresa presenta escrit en què estableix en l'apartat 5.2 "5.2 sobre el certificado de laboratorio independiente pre-adjudicacion En los pliegos, PCAP y PPT, no se estableció como requisito de la fase de licitación la presentación de ensayos o certificados de laboratorio independiente" i en l'apartat 5.3 "5.3 Certificación de autenticidad frente a la veracidad de los datos (...) Luxintec ya certifica la autenticidad de sus documentos con la propia presentación de la oferta y, adicionalmente, con la Declaración responsable que se adjunta"

La clàusula 10a del Plec de clàusules administratives estableix que "Juntament amb l'oferta econòmica el licitador presentarà la documentació dels productes a subministrar a on figuri: marca, model, descripció i fotografia, l'autenticitat de les quals pugui certificar-se a petició de la FMPB, i caldrà presentar les fitxes tècniques de tots els béns que es subministraran en català o castellà"

L'empresa no ha complert amb el requeriment efectuat amb la seva totalitat atès que no ha presentat cap document emes per laboratori independent, per poder verificar que les lluminàries Graftix MH GMHT15RB_EEE*, Graftix MH GMHT15RB_S1CEE*, Innex NRHB 17DPCEBE*, ofereixen els nivells lumínics, les distribucions lluminoses i els paràmetres de reproducció cromàtica (CRI92) que apareixen a les fitxes. En el seu lloc presenta uns certificats AENOR sobre el sistema de gestió del procés/empresa, però això no és una certificació d'un producte concret.

Per la qual cosa, al no existir referències públiques dels productes (no apareixen ni en la web ni en la xarxa), i no aportar un assaig independent, no existeix la certesa per part de la Fundació de que el producte compleixi els requisits tècnics demanats, per la qual cosa es considera exclosa.

A continuació es procedeix a l'anàlisi de la documentació amb l'aplicació dels criteris quantificables automàticament establerts , resultant el següent:

Tercer		Oferta economica sense IVA.	Puntuació oferta economica 80 punts	Liurament dels materials 2 setmanes abans del termini establert: 10 punts 3 setmanes abans del termini establert 20 punts	Puntuació total
A08345241	ERCO ILUMINACION SA	42.032,76 €	80,00	20,00	100,00

Finalment es fa el càlcul de la possible oferta amb valor anormal o desproporcionat i es constata que no existeix oferta amb valor anormal o desproporcionat.

ERCO ILUMINACION SA, consta inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i consten vigents i actualitzades les dades sobre constitució de la societat; representació i compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de conformitat amb el certificat que s'adjunta a l'expedient.

Conclusions

Per tot l'exposat, s'acorda:

Primer.- EXCLOURE de la licitació per a la contractació del **"Subministrament de focus led per a carril trifàsic i downlights led per les sales d'exposicions de la Fundació Museu Picasso de Barcelona"** a LUXINTEC SL, atès que no ha complert amb la totalitat del requeriment efectuat pels serveis tècnics, de conformitat amb l'exposat a l'apartat d'antecedents de fet del present informe

Segon.- CLASSIFICAR les ofertes per ordre decreixent, segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives, conforme el següent:

Classificació	Tercer		Puntuació total
1a classificada i única	ERCO ILUMINACION SA	A0834524 1	100,00

Tercer.- NOTIFICAR a l'empresa 1a classificada i requerir-la perquè en el termini de set dies hàbils comptadors des de la tramesa del requeriment presenti la documentació que s'indica a continuació:

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries de l'Ajuntament de Barcelona

Responsable d'Edificis

Jurista

Gerent