

Finançat per:



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

OBRES DE REFORMA DE TRES SALES DE NIVELL DE CONTENCIÓ 2, ESPAIS ANNEXES I RECINTE TÈCNIC ASSOCIAT, A LA PLANTA 1 DE L'EDIFICI CENTRE ESTHER KOPLOWITZ (CEK), PER A LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLINIC BARCELONA-INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS).

Projecte CERTERA (CERT22/00005), Finançat per l'Institut de Salud Carlos III i per la Unió Europea – NextGeneration EU/ Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)/ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)". (C17.I6)

EXP: F25.052CN NG

1.- ELEMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte comprèn la reforma del conjunt de tres sales de nivell de contenció 2, espais annexes i recinte tècnic associat a la planta 1 de l'edifici CEK (Centre Esther Koplowitz). En aquesta ubicació, la reforma que s'hi efectua és del tipus parcial, ja que a nivell dels usuaris pràcticament només afecta a la Sala de Fagos, la Sala de Bacteris i la Sala de Cultius.

Aquesta reforma parcial un cop s'efectuï, disposarà dels següents espais, dependències i composició:

- Reforma parcial i adequació interior de la Sala de Fagos, amb construcció d'una esclusa accés.
- Reforma interior mínima de la Sala de Bacteris.
- Reforma parcial amb inclusió d'enderroc i adequació interior de la Sala de Cultius.
- Pas d'estesa de serveis d'instal·lacions, amb conductes i canonades principalment, i cablejats elèctrics i de comunicacions de forma subsidiària.
- Implantació dins del recinte tècnic annex de planta dels climatitzadors i unitat d'extracció necessaris per efectuar la climatització i ventilació de les sales de contenció, així com també per ubicar els nous quadres elèctrics i de control corresponents.

Les tres sales es dissenyen per tal que disposin d'un nivell de contenció 2 i en el cas de la Sala de Fagos es demana un requeriment addicional que és la existència de pressió negativa a la sala respecte l'exterior de -20 Pa per evitar així problemes en l'experimental de la resta d'investigadors que treballen a la planta amb bacteris. En el cas de la sala de cultius i la de bacteris es demana la màxima pressió positiva, dintre de les possibilitats de les instal·lacions, sense especificar cap valor, tot i que tal i com s'anunciarà en aquesta memòria en el cas concret de la de Sala de Bacteris les limitacions físiques espaials comporten que el disseny prescrit no permeti arribar a aquests requisits.

La licitació es divideix en 3 lots:

- LOT 1: Obra civil.
- LOT 2: Instal·lacions elèctriques.
- LOT 3: Instal·lacions de clima o mecàniques.

Finançat per:



Financiado por
 la Unión Europea
 NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
 Transformación y Resiliencia

El contracte està vinculat al projecte CERTERA (CERT22/00005), Finançat per l'Institut de Salut Carlos III i per la Unió Europea – NextGeneration EU/ Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)/ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)". (C17.I6)

Amb aquesta licitació es contribueix a complir amb les fites i objectius fixats en la Inversión "Salud" del Componente 17 denominado "Reforma Institucional y Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)", dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.- REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS I ESPECÍFICS

La informació tècnica d'aquest plec de prescripcions tècniques queda substituïda per l'aportada en el projecte corresponent d'aquesta licitació, al qual es podrà accedir a través de l'enllaç que s'indica a l'anunci de licitació publicat al Perfil de Contractant de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona – Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

3.- DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE CONDICIONS O CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES QUE S'EXIGEIXEN

Tots els treballs que s'ofereixin hauran de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa nacional i internacional.

Termini i lloc d'execució: El projecte objecte del present contracte haurà de ser realitzat en el lloc a indicar per l>IDIBAPS i en el termini estipulat en el quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Durant el transcurs del contracte l'adjudicatari adaptarà el seu sistema de facturació als criteris determinats per l'òrgan de contractació. No acceptant-se aquells albarans i factures que no s'ajusten a l'especificat.

4.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

La que es sol·licita en les memòries adjuntes i documentació del projecte.

5.- PRESENTACIÓ DE L'OFERTA I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

D'acord amb les instruccions indicades al Quadre de Característiques del PCAP.

A Barcelona,

Dra. Sandra Piquer
 Directora Coordinació de laboratoris i Bioseguretat
 Fundació de Recerca Clínic Barcelona -Institut d'Investigacions
 Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)