

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PEL SERVEI DE MANTENIMENT PER LES BOMBES I EQUIPS DE LA MARCA SULZER

1. OBJECTE

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la contractació de la prestació del servei de manteniment i possibles avaries de les bombes i soplants de la marca SULZER per les instal·lacions de TRARGISA.

2. OBJECTIU DE LA PRESTACIÓ

L'objectiu d'aquesta prestació és de donar el servei de manteniment de les bombes i equips de la marca SULZER que, degut a la seva complexitat, la nostra pròpia plantilla de manteniment no pot realitzar. També es contemplen possibles avaries i subministrament de peces de recanvi.

3. CARACTERÍSTIQUES I ABAST DEL SERVEI

A la planta depuradora hi ha més de cent bombes de les quals el personal de TRARGISA en fa la revisió cada any, però hi ha una sèrie de bombes i soplants que degut a la seva complexitat i mida no les poden fer. Aquestes bombes i soplants són de la marca SULZER i són les següents:

- Bombes d'entrada a planta de la marca SULZER model XFP 300M CB2 PE550/6
- Bombes de recirculació externa marca SULZER model VUP 0402 ME 370/4-43
- Soplants de reactor biològic de la marca ABS model HAST-9000

La revisió de les bombes d'entrada i les de recirculació externa s'ha de fer anualment i la revisió dels soplants del reactor biològic s'ha de fer bianualment. Aquests equips tenen una alta complexitat tècnica i la seva revisió només la pot fer el personal qualificat del servei tècnic de la marca.

Tant les bombes submergides d'entrada a planta i recirculació externa de la marca SULZER o els soplants d'aire del reactor biològic són equips que tenen un desgast i en les revisions que se'ls hi fan s'han de canviar les peces desgastades. Tots aquests recanvis només són subministrats per SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, SL, ja que és subministrador únic dels recanvis oficials de la marca SULZER, tal com s'indica en el certificat d'exclusivitat emès per la mateixa empresa en data 12 de novembre del 2018.

Apart de les bombes d'entrada i recirculació externa, moltes altres bombes i agitadors de tota la depuradora són de la marca SULZER i tot i que l'equip de manteniment de TRARGISA ja en fa la revisió, si tenen alguna peça desgastada també ens l'ha de subministrar SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, SL

5. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels treballs pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

6. SUBCONTRACTACIÓ

No es permet la subcontractació del producte, exceptuant el transport.

7. VARIABLES I MILLORES

No s'accepten variables.

8. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

En cas que es subministri algun equip nou s'haurà d'aportar tota la informació tècnica de l'equip.

Girona, a data de la signatura electrònica

El cap d'Inspeccions i Col·lectors
i coordinador de Manteniment

Xavier Oliva Hereu