



Ajuntament
de Vidreres

LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER L'AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DEL SISTEMES DE TELECONTROL DE LES INSTAL·LACIONS EN ALTA DE LA XARXA DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VIDRERES, DE LA ZONA DEL NUCLI URBÀ I PORTADA D'AIGUA DES DE LA CONNEXIÓ AMB L'ARTÈRIA DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA CENTRE

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC

Data: 18 de novembre de 2025
Horari: 09.30 hores
Lloc: Sala de Junes de l'Ajuntament de Vidreres

Hi assisteixen:
Jordi Camps Vicente, president, de forma telemàtica.
Marta Felip Torres, vocal, de forma telemàtica.
Marià Vilarnau Massa, vocal, de forma telemàtica.
Clàudia Massó Fontàs, vocal.
Silvia Ramos Bayé, administrativa secretària de la mesa de contractació.

Desenvolupament de la sessió

A la sala de reunions de l'Ajuntament de Vidreres i un cop comprovada l'existència de quòrum, es constitueix la Unitat Tècnica per a l'obertura del sobre únic, integrada pels membres esmentats a l'encapçalament, per qualificar els documents administratius que conté el sobre únic presentat pels licitadors que han optat al procediment del contracte referit.

S'inicia la sessió entrant a l'eina sobre digital 2.0 identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació que s'ha tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat d'acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i el que preveuen els documents que estableixen la contractació.

Es constata que, segons els llibre de piques i dins del termini han sol·licitat participar en el procediment les empreses següents:



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Contracte per l'ampliació i adequació del sistemes de telecontrol de les instal·lacions en alta de la xarxa de proveïment d'aigua potable del municipi de Vidreres, de la zona del nucli urbà i portada d'aigua des de la connexió amb l'artèria del Consorci de la Costa Brava centre" amb el codi d'expedient "X2025002393" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 22/10/2025, a les 14:00:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
AUTISEL	B17963893	22/10/2025	13:49:54	E2025010815
AUTOMATISMES, SL				

La Mesa de contractació inicia l'obertura dels sobres presentats per les empreses. El sobre únic conté la declaració responsable de compliment dels requisits administratius, l'oferta econòmica, la Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) i la Memòria tècnica de les actuacions a executar, d'acord amb el PCAP.



Ajuntament
de Vidreres

L'empresa licitadora és la següent:

1.- AUTISEL AUTOMATISMES, S.L., amb NIF B17963893.

D'acord amb la documentació continguda al sobre únic, per la qual el licitador realitza la proposta econòmica avaluable automàticament, el preu ofert és el següent:

IMPORT (IVA EXCLÒS)	IVA (21%)	IMPORT (IVA INCLÒS)
84.500,00 €	17.745,00 €	102.245,00 €

Així mateix, consta acreditada l'entrega dels següents documents:

- Declaració responsable per acreditar l'aptitud per contractar amb l'Ajuntament de Vidreres.
- Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) de les persones participants en el procediment de preparació i tramitació de l'expedient de contractació.
- Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).
- Declaració responsable del compliment del principi de no perjudici significatiu als sis objectius mediambientals (DNSH) en el sentit de l'article 17 Reglament (UE) 2020/852.
- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Altra documentació complementària.

La puntuació obtinguda pel licitador és la següent:

A. Proposta econòmica avaluable automàticament. "S'assignarà la màxima puntuació possible (70 punts) a la proposta que contingui la diferència més alta amb el pressupost de licitació. S'atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa".

Per tant, l'empresa AUTISEL AUTOMATISMES, S.L. ha obtingut una puntuació de 70 punts en la seva oferta econòmica.

B. Memòria tècnica sotmesa a judici de valor. "El licitador haurà de presentar una memòria de màxim 10 pàgines, en la que haurà de descriure l'execució dels treballs requerits en el present contracte. En cas que la mesa de contractació estimi que els treballs no s'adeqüen al que demanen, una vegada puntuada la memòria amb un màxim de 30 punts, es requerirà a l'empresa perquè millori la seva memòria descriptiva, que vincularà a l'adjudicatari en l'execució dels serveis i subministraments objecte del contracte".

Els comentaris i valoracions de la mesa respecte de la memòria tècnica del licitador són els següents:

1. Adequació formal i material al contingut mínim exigible

Examinada la memòria tècnica aportada pel licitador, es constata que aquesta s'ajusta al contingut mínim establert al Plec de Prescripcions Tècniques. El document descriu les fases d'implementació, la migració del sistema SCADA i la integració dels diferents punts de control, si bé ho fa en un nivell de síntesi que no sempre permet verificar el grau de detall

DOCUMENT ACTA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2025002393
Codi Segur de Verificació: b2f298c9-692f-46c0-924f-88bca302b364 Origen: Administració Identificador documento: ES_L01172137_2025_33384668 Data d'impressió: 13/01/2026 10:56:23 Pàgina 3 de 5		SIGNATURES 1.- Sílvia Ramos Baye (TCAT) (Secretària de la mesa de contractació), 24/11/2025 10:21 2.- MARIÀ VILARNAU MASSA (TCAT) (Vocal), 24/11/2025 14:43 3.- Claudia Massó Fontàs (TCAT) (Vocal), 25/11/2025 11:01 4.- Marta Felip Torres (TCAT) (Vocal), 25/11/2025 13:38 5.- Jordi Camps Vicente (TCAT) (President de la mesa de contractació), 25/11/2025 14:03



Ajuntament
de Vidreres

exigible en un document que ha de vincular l'empresa adjudicatària durant l'execució del contracte.

2. Descripció de la solució tècnica i integració amb el sistema municipal

La memòria identifica les actuacions previstes en relació amb la substitució dels PLCs existents, la integració de dades de nous sensors i la migració del sistema WinCC a un servidor municipal. Tot i això, no es desenvolupa de manera prou exhaustiva la metodologia d'integració de totes les dades provinents de les infraestructures associades a la connexió en alta amb el Consorci de la Costa Brava Centre. L'absència d'un desenvolupament més precís sobre la parametrització i enllaç de senyals limita la ponderació d'aquest apartat.

3. Identificació d'equips, materials i documentació acreditativa

La documentació de materials aportada inclou fitxes tècniques, declaracions de conformitat i marcatge CE, complint formalment el que estableix el PPT. Malgrat això, la proposta no aporta arguments tècnics addicionals que permetin valorar un plus qualitatiu respecte d'altres alternatives equivalents, ni descriu els criteris de selecció emprats. Es valora favorablement el compliment documental, però amb limitacions quant al valor afegit tècnic.

4. Solució de visualització i funcionalitats del programari

El licitador exposa la instal·lació del nou SCADA en servidor municipal amb accés web intern, però la memòria no concreta aspectes essencials com l'estructura del sistema de pantalles, l'assignació de perfils d'usuari, els protocols de seguretat, o la gestió d'alarmes i tendències, elements rellevants als efectes de la valoració prevista al plec. Aquesta manca de detall impedeix atorgar una puntuació elevada en aquest apartat.

5. Aplicació per a dispositius mòbils

Pel que fa a la valoració específica sobre plataforma de visualització en dispositius mòbils, la memòria només preveu l'accés via web interna i no presenta una aplicació específica ni un entorn optimitzat per a mobilitat, tal com es contempla com a element valorable en els criteris tècnics. Aquest fet condiciona una valoració mitjana-baixa.

6. Pla de manteniment preventiu i gestió del servei correctiu

La memòria manifesta expressament que **no s'inclou cap manteniment**, ni preventiu ni correctiu, alhora que el licitador declara que el servei d'urgència en un termini màxim de 3 hores tampoc està inclòs. A canvi proposa un servei de revisió durant el primer any de contracte.

7. Cronograma i planificació dels treballs

El licitador presenta una seqüència operativa coherent amb la naturalesa del projecte, però no aporta un cronograma temporalitzat amb dates o intervals que permetin verificar la compatibilitat amb el termini d'execució establert al PPT (abans de l'1 de juny de 2026). La manca d'aquesta estructura temporal limita la valoració, tot i que està obligat a complir amb els terminis establerts al PPT.

8. Dependències d'informació i requisits previs

La memòria condiciona diverses actuacions a la disponibilitat per part de l'Ajuntament de fitxers font de PLCs, esquemes elèctrics i altres elements necessaris per desenvolupar programacions o actualitzacions. Igualment, es condiciona la integració de determinats punts a la instal·lació, per part de l'Ajuntament, de nous màstils per a la comunicació en Pous del Camí i Batll-llosera, actuacions que queden fora de la proposta. Aquest conjunt de condicionants introdueix incertesa en la plena execució del projecte i afecta la valoració final.

DOCUMENT ACTA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2025002393
Codi Segur de Verificació: b2f298c9-692f-46c0-924f-88bca302b364 Origen: Administració Identificador documento: ES_L01172137_2025_33384668 Data d'impressió: 13/01/2026 10:56:23 Pàgina 4 de 5		SIGNATURES 1.- Sílvia Ramos Baye (TCAT) (Secretària de la mesa de contractació), 24/11/2025 10:21 2.- MARIA VILARNAU MASSA (TCAT) (Vocal), 24/11/2025 14:43 3.- Claudia Massó Fontàs (TCAT) (Vocal), 25/11/2025 11:01 4.- Marta Felip Torres (TCAT) (Vocal), 25/11/2025 13:38 5.- Jordi Camps Vicente (TCAT) (President de la mesa de contractació), 25/11/2025 14:03



Ajuntament
de Vidreres

Aspectes subjectes a negociació

D'acord amb la lletra I del quadre de característiques del contracte que consta al plec de clàusules administratives particulars, els aspectes que han estat objecte de negociació han estat els següents:

1. Servei de resposta en un termini inferior a 3 hores per a la gestió d'incidències:

La prestació d'aquest servei s'ha suprimit de les prestacions del contracte donada la impossibilitat per part de l'empresa de donar un termini de resposta tant breu.

2. Servei de manteniment dels equips subministrats durant tota la durada del contracte

L'empresa al·legava que aquest de manteniment resultava antieconòmic pel preu de licitació objecte de negociació i proposa un servei de revisió de l'estat dels elements PLCs, targetes I/O, routers i SCADA durant el primer any posterior a la finalització dels treballs.

Aquestes dues condicions són acceptades per la Mesa de Contractació.

En conseqüència, i tenint en compte que les prestacions proposades s'ajusten al resultat de la negociació mantinguda amb el licitador, la Mesa acorda l'acceptació de l'oferta en els termes en què ha estat formulada, ja que s'adequa als requisits que el Plec de prescripcions tècniques exigeix per a ser adjudicatari del contracte.

Valoració global

A la vista de la documentació analitzada, la Mesa aprecia que la memòria tècnica presentada pel licitador dona resposta, als requeriments establerts al Plec de Prescripcions Tècniques, o bé s'han negociat amb el licitador, aportant una descripció coherent de la solució de telecontrol, dels equips proposats i de les actuacions previstes. Tot i que es constaten certes mancances en el nivell de detall de la integració de determinats elements, la definició del pla de manteniment i el cronograma temporal, la proposta ofereix una aproximació tècnica adequada i suficientment fonamentada per valorar-la de manera positiva dins la franja mitjana-alta.

Per aquests motius, i ponderant conjuntament els aspectes analitzats, la Mesa acorda atorgar a la memòria tècnica una puntuació de 20 punts sobre 30.

En resum, la puntuació total obtinguda per l'empresa AUTISEL AUTOMATISMES, S.L. és de 90 punts.

Per tot l'exposat, la Mesa de Contractació, de conformitat amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars per unanimitat **ACORDA**:

Primer. Acceptar l'oferta presentada pel licitador, l'empresa AUTISEL AUTOMATISMES, S.L., amb NIF B17963893, la qual ha obtingut una puntuació de 90 punts. Aquesta oferta és de 102.245,00 €, IVA inclòs, i estarà subjecta a l'establert en el Plec de prescripcions tècniques i a la memòria tècnica presentada pel licitador i valorada per aquesta mesa.

Segon. Elevar la present acta a l'òrgan de contractació, a fi que adjudiqui el contracte a l'empresa proposada com a adjudicatària.

Sense cap més assumpte per tractar, s'aixeca la sessió de l'obertura del sobre únic d'aquesta licitació.

DOCUMENT ACTA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2025002393
Codi Segur de Verificació: b2f298c9-692f-46c0-924f-88bca302b364 Origen: Administració Identificador documento: ES_L01172137_2025_33384668 Data d'impressió: 13/01/2026 10:56:23 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES 1.- Sílvia Ramos Baye (TCAT) (Secretària de la mesa de contractació), 24/11/2025 10:21 2.- MARIÀ VILARNAU MASSA (TCAT) (Vocal), 24/11/2025 14:43 3.- Clàudia Massó Fontàs (TCAT) (Vocal), 25/11/2025 11:01 4.- Marta Felip Torres (TCAT) (Vocal), 25/11/2025 13:38 5.- Jordi Camps Vicente (TCAT) (President de la mesa de contractació), 25/11/2025 14:03	



Ajuntament
de Vidreres

Jordi Camps Vicente, president de la mesa

Marta Felip Torres, vocal

Marià Vilarnau Massa, vocal

Clàudia Massó Fontàs, vocal

Sílvia Ramos Bayé, secretària de la mesa

Data i signatura electròniques