



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura U51		
Codi de verificació  660E3Q4C286R4B160T6T		
Codi de document CUL1AI0015	Núm. de expedient t297/2026	

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

Assumpte
Creació d'Informe tècnic - Contractació
menor del lloguer de grups electrògens per
subministrar corrent elèctrica als equips de
so i
llums per FM

660E3Q4C286R4B160T6T

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a <http://www.salou.cat/validacio> amb el codi:
Ayuntaimiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en <http://www.salou.cat/validacio> con el código:

INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ MENOR

Expedient 297/2026, relatiu a la contractació menor del lloguer de grups electrògens per subministrar corrent elèctrica als equips de so i llums per FM 2026

Tràmit: Proposta de contractació menor i Quadre de Condicions

1. Justificació motivada de la necessitat de la contractació:

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment en règim de lloguer de grups electrògens per subministrar corrent elèctric als equips de so i llums pels espectacles organitzats durant la Festa Major d'hivern.

2. Justificació de la manca de mitjans propis:

L'Ajuntament no disposa de mitjans propis per a realitzar aquest servei.

3. Quadre de condicions:

a) Descripció:

Prestació de l'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment en règim de lloguer de grups electrògens per subministrar corrent elèctric als equips de so i llums pels espectacles organitzats durant la Festa Major d'hivern 2026.

b) **Pressupost màxim:** 18.089,5 €, IVA inclòs.

c) **Termini d'execució del contracte:** del 28 de gener al 9 de febrer de 2026.

d) **Condicions d'execució i característiques dels béns a subministrar i termini de garantia dels béns subministrats:**



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura U51		
Codi de verificació  660E3Q4C286R4B160T6T		
Codi de document CUL1AI0015	Núm. de expedien t297/2026	15-01-26 11:11

ENVELAT:

28 Gener al 9 febrer 2026

- 2 x Generadors de 100 KVA connectats en paral·lel i sincronia per assegurar el subministrament en cas de fallada d'un d'ells, subministrament de corrent als equips de llums, so i vídeo.
- Escomesa de 25 m. amb quadre trifàsic amb 2 CETAC 63 A. + 2 CETAC 32 A. + connexió Shucko monofàsic 16 A., subministrament de corrent als equips de llums, so i vídeo.
- 1 generador de 60KVA per enllumenat carpa, calefacció, bar i escenari petit.
- Escomesa 75m. amb quadre trifàsic amb 1 CETAC 63 A. + 1 CETAC 32 A. + connexió 6 x Shucko monofàsics 16 A.
- Pasacables necessaris per la protecció del cablejat on sigui necessari. (15 u. Aprox)
- Personal necessari per muntatge, posada en marxa i configuració del subministrament.
- El combustible necessari per la operació dels generadors serà subministrat per l'Ajuntament de Salou.

COS BLANC

Del 2 al 8 de Febrer 2026

Passeig Jaume I

- 4 Generador de 250 KVA connectats en paral·lel i sincronia (2 +2 en dues localitzacions) per assegurar el subministrament en cas de fallada d'un d'ells.
- 1 Generador de 30 KVA per Unitat Mòbil T.V.
- A cada una de les 30 torres repartides per el passeig Jaume I:
*veure plano adjunt

Quadre de distribució a la part superior amb:

1 Shuko màquina confeti. (2 KW.)

3 Shukos il·luminació (6.5 KW .)

2 Shukos vídeo.(2 KW.)

Aquestes preses han de estar en fases separades i amb proteccions individuals

1 CETAC 32 A. per sistema de so.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura U51		
Codi de verificació  660E3Q4C286R4B160T6T		
Codi de document CUL1AI0015	Núm. de expedien t297/2026	15-01-26 11:11

- Cablejat necessari per la distribució dels quadres i potència requerida.
- Pasacables necessaris per la protecció del cablejat i escomeses allà on sigui necessari. Pas de vianants i creuaments de carrers.
- El cablejat dels generadors del carrer Joan Mirarnau al passeig Jaume I haurà de ser volat per poder passar el pas de vianants i el creuament de carrers.
- El combustible necessari per la operació dels generadors serà subministrat per l'Ajuntament de Salou.

FOH/VIP :

- 2 Generadors 30 KVA connectats en paral·lel i sincronia per assegurar el subministrament en cas de fallada d'un d'ells.
- Quadre de connexió amb 2 x CETAC 32 A trifàsic + 6 x Shukos monofàsic 16 A, situat a la 2 planta de la torre.
- El combustible necessari per la operació dels generadors serà subministrat per l'Ajuntament de Salou.
- Cablejat necessari per la distribució dels quadres i potència requerida.
- Pasacables necessaris per la protecció del cablejat i escomeses allà on sigui necessari.
- Serà necessària la presència de 1 operari de guàrdia durant la nit i matinada del 31 de febrer al 1 de febrer (6 hores) amb horari de 22:00 a 04:00, aproximadament, i 2 operaris de guàrdia durant el dia 1 de febrer, de les 15:00 hores fins a la finalització de l'acte, sobre les 23:00 h.

MAQUINÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà de proveir la maquinaria necessària per dur a terme el muntatge, operació i desmuntatge de forma correcta i segura. Tant maquinària d'elevació de personal com d'elevació de materials o qualsevol altre que sigui necessària.

Aquesta maquinària haurà de disposar de tota la documentació en regla i assegurança de responsabilitat civil.

- e) **Règim jurídic del contracte:** Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en les disposicions que la desenvolupen i allò previst en aquest quadre de condicions
4. En compliment d'allò que disposa l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), s'informa que:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura U51		
Codi de verificació  660E3Q4C286R4B160T6T		
Codi de document CUL1AI0015	Núm. de expedien t297/2026	15-01-26 11:11

- No s'ha alterat l'objecte del contracte per evitar l'aplicació dels límits quantitatius assenyalats a l'article 118.1 LCSP.
- La prestació no té una durada superior a un any.
- No s'ha alterat el preu estimat.
- Al quadre de condicions es defineix l'objecte del contracte i les seves característiques.
- Aquesta contractació és puntual i no es pot substituir dins d'una actuació planificada que requereixi d'un altre procediment de contractació.

5. **Partida pressupostària i pressupost màxim:** Pressupost màxim 14.950 €, sense IVA, i de 18.089,5 €, IVA inclòs, a càrrec a la partida pressupostària 16 338 22631.

6. **Existeix tractament de dades personals al contracte?** Sí/No/Consulta DPD