

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER AL SERVEI DE VALIDACIONS I CONTROL MICROBIOLÒGIC DE SALES BLANQUES DE L'HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració.

L'elecció d'aquests criteris s'ha fet amb els següents objectius:

- Minimitzar el cost per a l'hospital
- Millorar el seguiment i control ambiental de zones controlades
- Millorar la qualitat ambiental de les zones d'ambient controlat
- Incorporar criteris ambientals d'acord amb el Pla d'acció de compra pública verda de Catalunya
- Incorporar criteris en matèria d'igualtat

La justificació del licitador dels criteris d'adjudicació haurà de presentar-se en apartats ben diferenciats per a cadascun dels criteris, indicant el títol del criteri al qual s'està responent. No es prendrà en consideració la informació que no estigui estructurada d'aquesta forma en la valoració de cada criteri.

L'extensió màxima de la justificació de cada criteri no serà superior a 3 pàgines format DIN-A4 amb una mida de lletra mínima Arial 10 o equivalent. Els certificats que s'annexin complementàriament no computaran en aquestes 3 pàgines, però han de quedar ben referenciats en la justificació. No es prendrà en consideració la informació que superi les 3 pàgines en la valoració de cada criteri.

Criteris de valoració automàtica (màxim 51 punts):

1- Preu (fins a 51 punts).

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, i ha d'incloure, si escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA, que s'haurà d'indicar per separat).

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{1,5} \right) \right] \times 51$$

On:

P_v: Puntuació oferta valorada

O_v: Preu oferta a valorar (sense IVA)

O_m: Preu millor oferta (sense IVA)

IL: Import de licitació (sense IVA)

Criteris de valoració a partir d'un judici de valor (màxim 49 punts):

1- Sessions formatives (fins a 3 punts)

Es valorarà la qualitat, adequació i valor afegit de la proposta de sessions formatives periòdiques que ofereixi l'empresa licitadora, adreçades al personal tècnic de manteniment, al personal responsable del control microbiològic i a altres perfils professionals implicats en la gestió del control ambiental d'entorns classificats.

Es tindrà en consideració la periodicitat i regularitat de les formacions proposades, valorant-se especialment aquelles ofertes que garanteixin, com a mínim, una sessió anual estructurada durant la vigència del contracte. Així mateix, es tindrà en compte l'abast, la coherència i la rellevància dels continguts formatius en relació amb els procediments de control ambiental, les tècniques de validació, la traçabilitat i gestió de les dades i l'aplicació de bones pràctiques en entorns de sala blanca.

Es valorarà positivament que la formació presenti un nivell tècnic adequat a un públic amb coneixements previs en la matèria, amb un grau d'especialització suficient per aportar coneixement avançat o actualitzat, així com una clara orientació pràctica que faciliti la seva aplicació directa en l'activitat quotidiana dels serveis implicats. Igualment, es tindrà en compte la qualitat, claredat i utilitat de la documentació i dels materials de suport aportats com a complement de les sessions formatives.

S'atorgarà una major puntuació a aquelles propostes que presentin un programa formatiu ben definit, tècnicament sòlid, coherent amb l'objecte del contracte i alineat amb les necessitats reals dels professionals als quals s'adreça.

2- Mesures en matèria d'igualtat (fins a 3 punts)

Es valorarà el grau de compromís de l'empresa licitadora amb la igualtat efectiva entre dones i homes mitjançant l'aplicació d'accions concretes vinculades a aquest àmbit, d'acord amb el que s'hagi previst i descrit a l'oferta presentada. Es tindrà en consideració tant la naturalesa com l'abast de les mesures proposades, especialment pel que fa a aspectes relacionats amb la formació, els processos de selecció i promoció professional, les condicions d'atenció i desenvolupament professional, així com la representació equilibrada i la no discriminació dins l'organització.

Igualment, es valorarà la justificació i el grau de concreció de les mesures orientades a afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de la plantilla adscrita a l'execució del contracte, tenint en compte l'impacte real i efectiu d'aquestes mesures sobre les condicions de treball. En aquest sentit, s'atorgarà una valoració més favorable a aquelles propostes que acreditin mesures ja implantades o d'aplicació immediata, així com a aquelles que presentin un compromís ferm, verificable i alineat amb les polítiques internes de l'empresa.

La puntuació s'assignarà atenent l'impacte tangible de les mesures proposades sobre el conjunt de les persones treballadores que participin en l'execució del contracte, valorant-se especialment aquelles iniciatives que contribueixin de manera efectiva a la millora de la igualtat d'oportunitats i de la conciliació laboral en el marc del servei objecte del contracte.

3- Gestió mediambiental (fins a 3 punts)

Es valorarà el grau de compromís ambiental de l'empresa licitadora en relació amb la prestació del servei objecte del contracte, atenent als mitjans concrets i a les mesures efectives proposades per minimitzar l'impacte ambiental derivat de l'activitat. El tribunal avaluador tindrà en consideració la coherència, concreció i aplicabilitat dels compromisos ambientals descrits a l'oferta, així com la seva integració en l'organització i execució del servei.

En particular, es tindrà en compte l'ús de vehicles amb distintiu ambiental per al transport del personal, dels equips i de les mostres entre el centre hospitalari i la seu de l'empresa o el laboratori d'anàlisi, valorant-se positivament aquelles propostes que acreditin la utilització de vehicles amb millor classificació ambiental i una planificació eficient dels desplaçaments. A aquests efectes, la documentació aportada haurà d'incloure un certificat de l'empresa en el qual s'identifiquin els vehicles adscrits al servei i el seu corresponent distintiu ambiental.

S'atorgarà una major puntuació a les ofertes que presentin mesures ambientals clares, verificables i directament vinculades a l'execució del contracte, així com a aquelles que demostrin un compromís real i sostingut amb la reducció de l'impacte ambiental associat a la prestació del servei.

4- Inclusió de més proves a les validacions (requalificacions) (fins a 4 punts)

Es valorarà la inclusió de més proves que aportin valor sobre l'estat de la sala respecte la normativa i recomanacions a aplicar. Les proves addicionals poden estar basades en les següents normes i recomanacions:

- Norma UNE 171340 2012 - Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales.
- Norma UNE 100713 2.005 - Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales.
- Real Decreto 238/2013 - Modificación de RITE.
- Norma UNE-EN 100012 2005 - Higienización de sistemas de climatización.
- Norma UNE-EN 171330-2 2014 - Calidad ambiental en interiores.
- Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).
- Memoria Insalud (1.999).
- Real Decreto 664/1997 - Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos.
- Real Decreto 486/1997 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Norma UNE-EN-ISO 14644 - Salas limpias y locales anexos controlados.
- Norma UNE-EN-ISO 14698 2004 - Salas limpias y ambientes controlados asociados.
- Guía para el control ambiental de las infecciones en servicios sanitarios CDC (2.003).
- Guía práctica para el diseño y mantenimiento de la climatización en quirófanos del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Norma UNE-EN 13098 2001 - Atmósferas en el lugar de trabajo.
- prEN 1632 – Tecnología de salas limpias.
- Nota Técnica de Prevención 299 (INSHT. 1993).
- Nota Técnica de Prevención 335 (INSHT. 1994).

La valoració es realitzarà atenent el nombre, la tipologia i el grau de justificació tècnica de les proves addicionals proposades en cada requalificació, així com la claredat amb què s'exposi el valor afegit que aquestes aporten a l'hospital, tant en termes de compliment normatiu com de millora de la seguretat, la qualitat ambiental i la presa de decisions tècniques. S'atorgarà una major puntuació a les ofertes que presentin proves complementàries clarament definides, tècnicament justificades i directament aplicables al context objecte del contracte.

5- Històric de valors i tendències en validacions (fins a 4 punts)

Es valorarà que el licitador es comprometi a proporcionar anualment un registre amb dades estructurades de tots els valors mesurats per analitzar tendències o desviacions de prova a prova, i estudi i anàlisi de les lectures obtingudes. Aquest informe/registre ha de permetre identificar el grau de compliment de cada sala i veure la seva evolució en el temps, any rere any. El licitador ha de presentar un informe mostra com exemple o bé explicar molt detalladament les dades, gràfics i

elements visuals d'anàlisi que presentarà. L'informe haurà de presentar-se en format excel *.xlsx. Es valorarà favorablement la presentació de l'informe mostra.

S'atorgarà una major puntuació a les ofertes que facilitin eines d'anàlisi i visualització de tendències que permetin identificar l'evolució del comportament ambiental de les sales, detectar oportunitats de millora i avaluar de manera objectiva el grau de compliment dels diferents espais en relació amb les especificacions dels requeriments d'usuari. Es valoraran especialment aquelles propostes que demostrin una orientació clara a la presa de decisions tècniques i a la millora contínua del servei.

6- Informe tipus per a la validació d'un quiròfan o sala d'ambient controlat (fins a 12 punts)

El licitador presentarà un informe exemple de validació OQ per a sales d'ambient controlat. Es valorarà la claredat de la informació a l'informe i el número de dades presentades, així com la utilitat de la informació que proporcioni aquest informe.

7- Històric de valors i tendències en control microbiològic (fins a 4 punts)

Es valorarà que el licitador es compromet a proporcionar anualment un registre amb dades estructurades de tots els valors mesurats per analitzar tendències o desviacions de prova a prova, i estudi i anàlisi de les lectures obtingudes. El licitador ha de presentar un informe mostra com exemple o bé explicar molt detalladament les dades, gràfics i elements visuals d'anàlisi que presentarà. L'informe haurà de presentar-se en format excel *.xlsx. Es valorarà favorablement la presentació de l'informe mostra.

S'atorgarà una major puntuació a les ofertes que incorporin eines d'anàlisi i visualització de tendències que permetin identificar l'evolució dels espais controlats, detectar oportunitats de millora i avaluar de manera objectiva el grau de compliment microbiològic dels diferents àmbits, d'acord amb les especificacions dels requeriments d'usuari i amb una clara orientació a la millora contínua i a la presa de decisions tècniques.

8- Informe tipus de resultats dels cultius microbiològics d'una sala d'ambient controlat (fins a 12 punts)

Es valorarà la qualitat tècnica, la claredat expositiva i la utilitat operativa de l'informe tipus de resultats dels cultius microbiològics de sales d'ambient controlat que presenti l'empresa licitadora com a exemple. Es tindrà en consideració la capacitat de l'informe per sintetitzar i presentar de manera estructurada i comprensible les dades microbiològiques obtingudes, facilitant una interpretació clara dels resultats i del seu significat en relació amb l'estat ambiental de la sala.

Es tindrà especialment en compte el nivell de detall de la informació inclosa, el nombre i la rellevància de les dades presentades, així com la coherència entre els resultats analítics, els criteris d'acceptació aplicables i les conclusions exposades. Es valorarà positivament que l'informe permeti identificar de manera clara el grau de compliment de la sala, les possibles desviacions detectades i els elements crítics que requereixin seguiment o actuacions correctores.

S'atorgarà una major puntuació a aquelles propostes que presentin un informe tipus clar, estructurat i orientat a la presa de decisions, que aporti valor afegit a l'hospital mitjançant una informació comprensible, útil i directament aplicable a la gestió del control microbiològic de les sales d'ambient controlat.

9- Proposta tècnica de traçabilitat del canal de comunicació adjudicatari-hospital per al control microbiològic (fins a 4 punts)

Es valorarà la qualitat i solidesa de la proposta tècnica presentada per l'empresa licitadora en relació amb la traçabilitat del canal de comunicació establert entre l'adjudicatari i l'hospital per al control microbiològic periòdic. El tribunal avaluador tindrà en consideració la capacitat de la solució proposada per garantir una gestió ordenada, traçable i segura de la informació generada, així com la seva adequació a les necessitats operatives dels diferents perfils d'usuari implicats.

Es tindrà especialment en compte la forma en què es gestiona la documentació associada al control microbiològic, el format i els terminis de lliurament de la informació, el grau de digitalització del sistema i la disponibilitat d'eines que permetin el seguiment i la consulta de les dades de manera àgil i estructurada. Es valoraran positivament aquelles propostes que facilitin una comunicació fluida i traçable entre les parts, amb accés diferenciat per a diversos usuaris i amb mecanismes que en garanteixin la consulta històrica i la integritat de la informació.

S'atorgarà una major puntuació a les ofertes que presentin una solució fàcilment consultable, orientada a la millora del seguiment del control microbiològic, que permeti una explotació eficient de les dades i que aportí un valor afegit en termes de transparència, control i suport a la presa de decisions per part de l'hospital.