

Codi Segur de Verificació:
937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958
Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31
Pàgina 1 de 22

SIGNATURES
1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ PREVENTIVA I MANTENIMENT
CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT EXTERIOR I LA REALITZACIÓ,
MANTENIMENT I CONTROL DE LES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TEMPORALS PER
FESTES ALS NUCLIS.**



ÍNDEX

TÍTOL 1.- ENLLUMENAT EXTERIOR..... 3

CLÀUSULA 1. OBJECTE..... 4

CLÀUSULA 2. ABAST DEL CONCEPTE D'ENLLUMENAT EXTERIOR..... 4

CLÀUSULA 3. OBLIGACIONS GENERALS 4

CLÀUSULA 4. EXTENSIÓ TERRITORIAL I UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA..... 5

CLÀUSULA 5. INSTAL·LACIONS ACTUALS 5

CLÀUSULA 6. INSTAL·LACIONS NOVES 6

CLÀUSULA 7. OBJECTE DEL SERVEI..... 6

CLÀUSULA 8. CONTROL D'ENCESA I APAGADA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR..... 6

CLÀUSULA 9. CONTROL DE LÀMPADES EN SERVEI I ESTAT DELS PUNTS DE LLUM 7

CLÀUSULA 10. CONTROL DE L'ESTAT DELS ELEMENTS MECÀNICS 7

CLÀUSULA 11. REPARACIÓ D'AVARIES 7

CLÀUSULA 12. VERIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS..... 8

CLÀUSULA 13. SERVEI DE GUÀRDIA 9

CLÀUSULA 14. CONSUMS ENERGÈTICS 9

CLÀUSULA 15. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 10

CLÀUSULA 16.- OBJECTE DEL SERVEI..... 10

CLÀUSULA 17. REPOSICIÓ GENERAL DE LÀMPADES 10

CLÀUSULA 18. NETEJA GENERAL DE LLUMENERES 11

CLÀUSULA 19. NUMERACIÓ DE SUPORTS I QUADRES 11

CLÀUSULA 20.- OBJECTE DEL CAPÍTOL 11

CLÀUSULA 21. RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS OBSOLETES 12

CLÀUSULA 22. DESPLAÇAMENTS I MODIFICACIONS 12

CLÀUSULA 23. ACTUACIONS PUNTUALS 12

CLÀUSULA 24. ASSISTÈNCIA TÈCNICA 13

CLÀUSULA 25. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ESPECIALS 13

CLÀUSULA 26. DIRECCIÓ DE LES OBRES 13

TÍTOL 2.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TEMPORALS PER A FESTES..... 13

CLÀUSULA 27. OBJECTE 13



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

CLÀUSULA 28. ABAST DEL SERVEI	14
CLÀUSULA 29.- PRESTACIONS INCLOSES	14
CLÀUSULA 30. PRESTACIONS EXCLOSES	14
CLÀUSULA 31. ENCÀRREC DELS TREBALLS	15
CLÀUSULA 32. VARIACIONS EN EL NOMBRE D'ACTES I FESTES	15
TÍTOL 3.- ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS	15
CLÀUSULA 33. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	15
CLÀUSULA 34. DISPOSICIÓ DE PERSONAL	16
CLÀUSULA 35. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PERSONAL	16
CLÀUSULA 36. DISPOSICIÓ D'EQUIPS	17
CLÀUSULA 37. DISPOSICIÓ DE VEHICLES	17
CLÀUSULA 38. ESTOC DE RECANVIS	18
CLÀUSULA 39. DISPOSICIÓ D'UN LOCAL	18
CLÀUSULA 40. INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI ADMINISTRATIU	18
CLÀUSULA 41. SERVEI DE GUÀRDIA	19
CLÀUSULA 42. INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS	20
CLÀUSULA 43.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE I CONTROL DE QUALITAT ...	20
ANNEX I	21
ANNEX II	22

TÍTOL 1.- ENLLUMENAT EXTERIOR
GENERALITATS



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

CLÀUSULA 1. OBJECTE

És objecte del present Plec l'establiment de les condicions a les que s'han de subjectar les tasques de manteniment i conservació preventiva i manteniment correctiu de la instal·lació d'enllumenat exterior i les instal·lacions elèctriques temporals amb motiu de festes als diferents barris, del municipi de Castellet i la Gornal.

Aquesta prestació té com a finalitat primordial assegurar la continuïtat del funcionament de l'enllumenat públic, minimitzar els possibles perills que es puguin ocasionar a persones o coses, adequar les instal·lacions a les necessitats urbanes, mantenir un acceptable equilibri entre la il·luminació que es proporioni i el seu cost, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions i intervencions programades, així com els controls legals vigents.

CLÀUSULA 2. ABAST DEL CONCEPTE D'ENLLUMENAT EXTERIOR

S'entén com a enllumenat exterior als efectes regulats per aquest Plec, el conjunt d'elements de titularitat pública destinats a il·luminar els vials i places de titularitat municipal, espais oberts amb finalitats esportives i lúdiques, i/o d'edificis singulars i representatius, i que són susceptibles de realitzar-se amb simultaneïtat horària amb l'enllumenat públic, encara que no necessàriament han de funcionar de forma permanent, ni amb freqüència diària.

També s'inclou dins del concepte d'enllumenat exterior les instal·lacions semafòriques per la regulació del transit.

CLÀUSULA 3. OBLIGACIONS GENERALS

De forma explícita, la prestació del servei ha d'incloure:

- Organització i Serveis Generals:
 - Disposició de personal i mitjans.
 - Direcció i servei administratiu.
 - Inventari informatitzat i georeferenciat, actualitzat de forma permanent.
 - Control de consums.
- Control de funcionament de l'enllumenat públic:
 - Control d'encesa de les instal·lacions.
 - Control de les làmpades en servei.
 - Control de l'estat dels elements mecànics.
 - Operativa de Funcionament.
 - Reparació d'avaries.
 - Verificació d'instal·lacions.
 - Servei de guàrdia.
- Conservació preventiva de l'enllumenat públic:
 - Reposició general de làmpades.
 - Neteja general de llumeneres.



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

- Numeració de quadres i suports actualitzat de forma permanent, en suport informàtic.
- Manteniment correctiu
 - L'adjudicatari estarà obligat a realitzar aquelles operacions de renovació, remodelació, trasllats, instal·lacions provisionals, nous enllumenats, adequacions de les instal·lacions a normativa en general, tots aquells treballs que li siguin encomanats pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament prèvia aprovació del pressupost dels mateixos elaborats a partir dels preus unitaris ofertats pel contractista.

Les ofertes econòmiques que realitzin els licitadors hauran de contemplar obligatòriament totes aquestes tasques.

CLÀUSULA 4. EXTENSIÓ TERRITORIAL I UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

El present Plec inclou la conservació i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat exterior del terme municipal de Castellet i la Gornal que han de ser gestionades per l'Ajuntament i quin resum es detalla a l'Annex núm. 1 (inventari de les instal·lacions).

L'Ajuntament concedeix al concessionari el dret d'utilitzar la via pública per situar-hi les canalitzacions, pericons, etc. i realitzar-hi les intervencions i reparacions oportunes, destinades al manteniment i conservació de la xarxa, tenint en compte allò que disposen les Ordenances Municipals i de manera especial en allò referent a la reposició del paviment, exceptuant les taxes que poguessin correspondre de les quals el concessionari n'estarà exempt, en ésser de propietat municipal i actuar com a mandatari de l'Ajuntament.

CLÀUSULA 5. INSTAL·LACIONS ACTUALS

El contractista accepta les instal·lacions d'enllumenat públic existents i tots i cadascú dels seus components, en les condicions de la data de licitació, fent-se càrrec de les mateixes, a les que prestarà el servei corresponent, d'acord amb les especificacions d'aquest Plec.

Aquesta acceptació de totes les instal·lacions actuals independentment del seu tipus, estat, qualitat, etc., li obliga a mantenir els elements existents, sense que puguin ser substituïts per altres, excepte en els casos especificats en aquest Plec, i/o quan prèviament hagi estat autoritzat per a això pel Responsable del Contracte nombrat per l'Ajuntament.

És, per tant, obligat que els Licitadors realitzin l'estudi de les instal·lacions actualment existents, abans de redactar la seva oferta, considerant el seu estat, i per a això, poden sol·licitar de l'Ajuntament autorització per a tenir accés a les mateixes sempre que no interfereixin en el seu funcionament.

Per tal que les ofertes de tots els licitadors siguin comparables, aquestes es faran en base a l'inventari de les instal·lacions d'enllumenat exterior que figuren a l'annex 1 del present Plec.

Codi Segur de Verificació:
937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958
Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31
Pàgina 6 de 22

SIGNATURES
1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

CLÀUSULA 6. INSTAL·LACIONS NOVES

El contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions d'enllumenat exterior que l'Ajuntament realitzi o rebi de tercers. Les noves instal·lacions realitzades per tercers, abans de la seva recepció per part de l'Ajuntament, hauran de ser revisades pels Serveis Tècnics Municipals i pel contractista del Serveis de conservació i manteniment de les Instal·lacions d'enllumenat exterior del municipi, els quals emetran el seu informe a fi de que l'Ajuntament pugui prendre la decisió que consideri oportuna.

Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l'empresa instal·ladora que l'hagi portat a terme qui haurà de respondre de la reparació d'avaries i de la substitució del possible material defectuós. A tal efecte, podrà escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar la seva execució al concessionari del servei, previ acord mutu. En qualsevol cas, el concessionari queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat per un valor equivalent a l'import dels treballs efectuats quan l'empresa instal·ladora no doni solució a les possibles avaries dintre dels terminis màxims que per cada cas s'estableixin a l'efecte.

CONTROL DE FUNCIONAMENT DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR

CLÀUSULA 7. OBJECTE DEL SERVEI

La prestació del control de funcionament de l'enllumenat exterior té com a objectiu localitzar incorreccions, desviacions del funcionament, i l'estat de les instal·lacions, procedint a reparar-les i tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que les componen.

Els treballs inclosos dintre d'aquest servei són els següents.:


1. Control d'encesa de les instal·lacions.
2. Control de làmpades en servei.
3. Control de l'estat dels elements mecànics.
4. Reparació d'avaries.
5. Verificació de les instal·lacions.
6. Servei de guàrdia.
7. Control consums energètics.
8. Minimització de la contaminació lumínica.

En els següents articles es defineix l'abast dels diversos treballs relacionats.

CLÀUSULA 8. CONTROL D'ENCESA I APAGADA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR

El contractista serà responsable del control de l'encesa i apagada de les instal·lacions d'enllumenat exterior, que s'ajustarà al que disposa el RD 1890/2008, i als criteris que estableixin els Serveis Tècnics Municipals. Aquest control tindrà una periodicitat mensual i consistirà en la revisió dels elements d'encesa i apagada dels punts de llum i

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN COMUNICACIO	EXPEDIENT 1403-000029-2024
Codi Segur de Verificació: 937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958 Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31 Pàgina 7 de 22		SIGNATURES 1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

la realització d'un recorregut que permeti detectar i corregir qualsevol mal funcionament en l'horari d'encesa de les instal·lacions d'enllumenat públic. A més d'aquesta inspecció sistemàtica, el contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin ordenades per l'Ajuntament.

CLÀUSULA 9. CONTROL DE LÀMPADES EN SERVEI I ESTAT DELS PUNTS DE LLUM

Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament amb una periodicitat quinzenal. La revisió abastirà el funcionament dels punts de llum i l'estat general dels elements que els componen, prestant especial atenció als deterioraments o defectes que impliquin risc o perillositat pels ciutadans, tals com portelles obertes o trencades i altres similars. A més d'aquesta inspecció sistemàtica, el contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin ordenades per l'Ajuntament. Els resultats de les inspeccions generals figuraran al comunicat periòdic que el contractista ha de lliurar a l'Ajuntament d'acord amb el que s'especifica a l'article 12 del present Plec.

CLÀUSULA 10. CONTROL DE L'ESTAT DELS ELEMENTS MECÀNICS

Anualment el contractista haurà de realitzar una inspecció general diürna de totes les instal·lacions per tal de comprovar l'estat de conservació dels elements mecànics, suports, llumeneres, portelles, arquetes, quadres, etc. Com a resultat d'aquestes inspeccions el contractista lliurarà als Serveis Tècnics Municipals un informe on detallarà les anomalies detectades.

CLÀUSULA 11. REPARACIÓ D'AVARIES

El contractista està obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin pel mal funcionament de les instal·lacions, anant a càrrec seu les despeses de ma d'obra mitjans i treballs d'obra civil necessaris per reparar les anomalies.

Pel que fa a la reparació de les avaries produïdes per tercers (punts de llum col·lisionats, vandalisme, desperfectes per obres, i productes de desastres naturals) i a les provocades per suports deteriorats o elements instal·lats que es trobin fora de normes, el contractista presentarà un pressupost dels treballs a realitzar, a l'objecte de que, si s'escau, aquest pugui presentar la reclamació corresponent al causant dels danys. Un cop rebut el vistiplau de l'Ajuntament el contractista procedirà a la reparació o reposició, i lliurarà la factura corresponent de totes aquelles tasques que no s'hagin pogut reclamar a tercers.

El contractista haurà d'acomplir amb els següents terminis màxims per a la reparació de les avaries:

- Quan l'avaria afecti fins a un màxim de 5 punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà de 72 hores.
- Quan l'avaria afecti a més de 5 punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà de 24 hores.

Codi Segur de Verificació:
937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958
Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31
Pàgina 8 de 22

SIGNATURES
1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

- Qualsevol urgència que comporti un perill per a la població (un sector apagat, un punt de llum col·lisionat en perill de caure, conductors elèctrics al descobert, etc.) haurà de tenir una resposta immediata.

Quan per raons justificades no sigui possible complir aquests terminis de reparació el contractista es posarà en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals que determinaran un nou termini a la vista de les circumstàncies que incideixin en el fet a reparar.

L'empresa concessionària remetrà periòdicament un comunicat d'averies, indicant les causes de les mateixes, la data de reparació així com la data de reparació prevista per aquelles que no poden ser reparades "in situ". Quan es portin a terme les reparacions el contractista està obligat a senyalitzar la via pública d'acord amb les ordenances i reglaments en vigor, o amb les instruccions que rebi, essent de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis que puguin derivar-se per incompliment d'aquesta obligació.

CLÀUSULA 12. VERIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS

El contractista realitzarà anualment o semestralment, un repàs general de tots els elements dels quadres generals, incloent el propi armari així com el greixat de panys i frontisses. És responsabilitat del contractista la verificació de les característiques elèctriques de les instal·lacions; aquesta verificació també tindrà caràcter anual, i es correspon amb el manteniment reglamentari establert al Reglament de baixa tensió vigent.


S'inclouen, entre d'altres, les següents operacions:

- o Neteja general i ajustat de connexions.
- o Comprovació dels elements mecànics i elements de tancament (panys, portelles, etc)
- o Comprovació de l'estat físic dels suports
- o Comprovació de la tensió d'entrada i de l'equilibri entre fases.
- o Comprovació del factor de potència.
- o Comprovació de la resistència de terra.
- o Comprovació de les caixes de connexió i de les pròpies connexions.
- o Comprovació de l'estat dels equips auxiliars.
- o Comprovació de l'aïllament entre fases i terra del cable d'alimentació de la làmpada i de la canalització.
- o Comprovació de la caiguda de tensió al final de les línies.

Cada sis mesos:

- o Comprovació del calibrat (normatiu) i funcionament dels dispositius de protecció, d'accionament dels elements de seguretat per a les persones i les instal·lacions.
- o Comprovació de la potencia instal·lada i la seva relació amb la contractada.
- o Comprovació de l'horari dels rellotges de companyia s'escau.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN COMUNICACIO	EXPEDIENT 1403-000029-2024
Codi Segur de Verificació: 937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958 Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31 Pàgina 9 de 22		SIGNATURES 1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

- Comprovació de l'horari dels rellotges programadors d'encesa i apagada dels punts de llum.

Del resultat de les verificacions efectuades, el contractista n'elaborarà un informe que serà lliurat als Serveis Tècnics Municipals. Els Serveis Tècnics Municipals podran sol·licitar en qualsevol moment comprovacions sobre la bondat dels resultats dels diferents paràmetres. Es verificaran també al menys un cop a l'any les característiques fotomètriques dels vials per tal de conèixer l'estat d'envelliment de les fonts lluminoses i/o l'estat de brutícia de les llumeneres.

Els criteris de medició de la il·luminació seran sempre els mateixos, segons el que estableixi en cada moment la normativa aplicable en matèria de seguretat, i hauran d'haver-se supervisat pels Serveis Tècnics Municipals.

El contractista haurà d'encarregar i gestionar al seu càrrec les inspeccions periòdiques quinzenals reglamentàries a les instal·lacions elèctriques vinculades al servei.

CLÀUSULA 13. SERVEI DE GUÀRDIA

L'adjudicatari haurà d'establir-se un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, per poder atendre avaries o accidents que afectin l'enllumenat públic. Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per a procedir a la reparació de totes les urgències que es puguin produir. Tant la disponibilitat permanent del servei de guàrdia com les actuacions degudes a urgències, s'entendran incloses dins de l'oferta econòmica presentada pels licitadors.

Es consideren urgències: un sector apagat, un punt de llum en perill de caure, etc., i en general totes aquelles actuacions quina resolució no pugui demorar-se fins a la jornada laboral següent, al moment en que es produeixin, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals.

CLÀUSULA 14. CONSUMS ENERGÈTICS

El contractista vetllarà per aconseguir minimitzar el consum d'energia de les instal·lacions d'enllumenat exterior. En aquest sentit, l'Ajuntament trametrà les remeses de facturació de l'energia elèctrica, emeses per la comercialitzadora contractada per l'Ajuntament, amb la finalitat de que el contractista efectui la comparació entre el consum facturat i l'estimat teòric. D'aquesta comparació resultarà un informe i proposta que haurà de ser lliurat als Serveis Tècnics Municipals en un termini no superior a 15 dies des de la data de remissió.

El contractista anualment haurà de lliurar a l'Ajuntament un informe on es relacionin el diferents nuclis de població i contractes de subministrament amb els seus consums energètics i un estudi de les possibles millores i canvis que contribueixin a l'estalvi d'energia.

Codi Segur de Verificació:
937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958
Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31
Pàgina 10 de 22

SIGNATURES
1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

CLÀUSULA 15. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

El contractista haurà de facilitar dades de camp i propostes relacionades amb la possible reducció de la contaminació lumínica per tal que l'ajuntament pugui prendre mesures al respecte.

L'inventari contindrà, com a dada rellevant de cada llumenera, el nivell de FHS, que consta al catàleg del fabricant.

CONSERVACIÓ PREVENTIVA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

CLÀUSULA 16.- OBJECTE DEL SERVEI

La conservació preventiva té com a objectiu mantenir les instal·lacions dintre d'un adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no programades.

Els treballs inclosos dins de la conservació preventiva són els següents:

- Reposició general de làmpades.
- Neteja general de llumeneres.
- Numeració de quadres i suports actualitzat permanentment.

L'oferta econòmica presentada pels licitadors inclourà tant la mà d'obra com els mitjans i materials necessaris per a realitzar aquestes operacions. Els Serveis Tècnics Municipals hauran d'aprovar prèviament els tipus i marques de tots els elements que s'utilitzin en aquestes operacions. El contractista oferirà alternatives en cas que la proposta inicial no fos acceptada per l'Ajuntament. El contractista informará als Serveis Tècnics Municipals amb un mínim de 7 dies d'anticipació del lloc, data i tipus d'operació a realitzar, per tal que l'Ajuntament pugui establir un pla de comprovacions i verificacions si així ho estima oportú.

Mensualment el contractista lliurará a l'Ajuntament un llistat de les operacions de conservació preventiva executades durant el mes anterior així com la previsió de feines pels propers dies.

CLÀUSULA 17. REPOSICIÓ GENERAL DE LÀMPADES

La reposició general de làmpades s'haurà de fer de manera que cada 36 mesos (3 anys) s'hagi reposat la totalitat de les del municipi. La reposició es farà coincidir amb l'operació de neteja general de llumeneres per tal d'optimitzar el servei. S'apunta com a sistema més elemental la reposició anual d'una tercera part de les làmpades instal·lades a l'enllumenat exterior. No obstant el contractista podrà proposar altres alternatives; així mateix, el contractista proposarà el programa anual de canvi de làmpades, durant el primer mes de vigència del contracte de cada anualitat, que un cop aprovat per l'Ajuntament servirà com a calendari per a l'execució d'aquesta operació.

Abans de la reposició es dipositarà a l'Ajuntament una mostra de les làmpades a utilitzar a fi que els Serveis Tècnics puguin realitzar els assajos que considerin



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

necessaris. Seran per compte del concessionari les despeses que originin tant l'adquisició de les noves làmpades com el tractament de residus de les làmpades retirades.

CLÀUSULA 18. NETEJA GENERAL DE LLUMENERES

La neteja de llumeneres està previst que es faci de manera que cada 36 mesos (3 anys) s'hagin netejat la totalitat de les del municipi, i coincidirà amb l'operació de reposició general de làmpades per tal d'optimitzar el servei, garantint-se alhora que cada cop que es canviï una làmpada es procedeixi a netejar la seva llumenera. La neteja de les llumeneres comprendrà tant l'interior com l'exterior de les mateixes.

Els licitadors detallaran en les seves ofertes el sistema de neteja que pensin utilitzar. Sempre que es faci la neteja de la llumenera es comprovarà l'estat del sistema òptic així com de la resta d'elements que la componen.

CLÀUSULA 19. NUMERACIÓ DE SUPORTS I QUADRES

La numeració dels suports i quadres de les instal·lacions d'enllumenat públic haurà de fer-se tant sobre el plànol digitalitzat i georeferenciat de la xarxa com sobre el terreny. S'haurà de revisar l'existent durant el primer any de contracte.

Els licitadors hauran d'expressar en les seves ofertes el sistema de numeració que proposen per a cada tipus de suport o mantenir l'actual sistema de codificació i identificació. Aquest plànol s'haurà d'actualitzar cada any, facilitant-ne còpia als Serveis Tècnics Municipals. La numeració haurà de mantenir-se visible en tot moment.

ALTRES TREBALLS RELACIONATS AMB L'ENLLUMENAT PÚBLIC

CLÀUSULA 20.- OBJECTE DEL CAPÍTOL

L'objecte d'aquest capítol és contemplar la realització de treballs no programables relacionats amb les instal·lacions objecte del servei que poden encarregar-se al contractista.

Atenent al caràcter contractual d'aquestes feines el contractista resta obligat a acceptar la seva execució, i amb l'objecte de no diluir la responsabilitat que té el conservador sobre les instal·lacions, l'Ajuntament dintre de les seves limitacions procurarà que l'encàrrec d'aquestes operacions es faci sempre a l'empresa mantenidora. No obstant, per raons de manteniment dels costos dintre dels límits habituals del mercat, l'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar pressupostos i, si s'escau, adjudicar un determinat treball a altres industrials aliens al contractista.

Abans de procedir a l'execució de qualsevol feina, el contractista haurà de comptar amb l'aprovació per part de l'Ajuntament del corresponent pressupost elaborat a partir dels preus unitaris ofertats. L'abonament es farà mitjançant una factura que s'emetrà una vegada s'hagin finalitzat les tasques encomanades.

Els treballs (que poden ser motivats per interès municipal o per tercers) inclosos en aquest capítol són:



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

- Renovació d'instal·lacions obsoletes.
- Desplaçaments i modificacions.
- Actuacions puntuals.
- Assistència tècnica.
- Instal·lacions provisionals i especials.

El cost que es derivi d'aquestes tasques quan hagin estat fetes per iniciativa privada en cap cas es facturarà a l'Ajuntament.

Els licitadors hauran d'acreditar a les seves ofertes la capacitat suficient per a realitzar aquest tipus d'operacions, en el benentès que el personal i mitjans que es precisin no poden ésser coincidents, en principi, amb els adscrits al control de funcionament i conservació preventiva definits als anteriors capítols.

CLÀUSULA 21. RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS OBSOLETES

Si, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, l'estat d'una instal·lació aconsella la seva renovació per raons de seguretat o economia, els treballs corresponents podran ser realitzats seguint els criteris bàsics indicats a l'article anterior.

La renovació de la instal·lació podrà ser parcial o total, en funció de l'estat de cadascun dels seus elements.

CLÀUSULA 22. DESPLAÇAMENTS I MODIFICACIONS

Qualsevol desplaçament o modificació d'un element de la xarxa d'enllumenat haurà de ser prèviament autoritzat pels Serveis Tècnics Municipals llevat que sigui originada per interès municipal. En aquest darrer cas es presentarà un pressupost dels treballs, que haurà de ser autoritzat pel consistori, com a condició prèvia a la seva realització. Si el desplaçament o modificació ve motivat a instància de tercers, tan bon punt sigui autoritzada l'actuació podrà portar-se a terme amb càrrec al sol·licitant i sense que l'Ajuntament hagi de suportar cap despesa.

CLÀUSULA 23. ACTUACIONS PUNTUALS

Poden incloure's dintre d'aquest apartat els treballs de difícil determinació que per motius d'interès, oportunitat, o per afinitat amb les instal·lacions d'enllumenat públic o els equips utilitzats per aquests, l'Ajuntament considera adient que siguin realitzats pel contractista. A nivell indicatiu, però no restrictiu, es poden esmentar les instal·lacions o retirades de pancartes, utilització de camió-cistella, emmagatzematges, etc. En aquests casos s'haurà de disposar, previ a l'inici dels treballs, d'una "ordre de treball" lliurada pels responsables municipals que és la que donarà dret a facturar els mitjans humans i materials utilitzats d'acord amb els preus unitaris ofertats.



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

CLÀUSULA 24. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

L'adjudicatari haurà d'acreditar solvència tècnica suficient per assistir a l'Ajuntament en aquells aspectes tècnics específics de les instal·lacions elèctriques i luminotècniques en allò relatiu a:

- Informes i dictàmens.
- Redacció d'estudis, projectes i pressupostos relatius als treballs objecte de contracte.
- Assistència a recepcions d'obres, encara que no siguin pròpiament d'enllumenat.

Aquests treballs poden fer-se conjuntament o en col·laboració amb els Serveis Tècnics Municipals. Els treballs compresos en aquest apartat, atès que tampoc tenen el caràcter d'habituals, s'executaran i facturaran, prèvia acceptació del pressupost corresponent.

CLÀUSULA 25. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ESPECIALS

Són aquelles instal·lacions realitzades habitualment a la via pública (a petició de l'Ajuntament o de tercers), generalment de tipus temporal per disposar d'energia elèctrica, i que no es troben incloses dintre de les definides als Títols 2 i 3 d'aquest Plec.

L'execució i facturació d'aquests treballs també es farà seguint els criteris establerts d'articles d'aquest capítol.

CLÀUSULA 26. DIRECCIÓ DE LES OBRES

L'adjudicatari executarà totes les obres vinculades directa o indirectament amb la contracta sota la direcció d'un tècnic facultatiu col·legiat, amb atribucions al respecte. L'Ajuntament, però, es reserva el dret d'encomanar la Direcció d'Obra als seus tècnics municipals o que aquests la comparteixin amb el facultatiu tècnic proposat per l'adjudicatari.

En qualsevol cas, els Serveis Tècnics Municipals tindran lliure accés a les obres per realitzar les comprovacions que considerin oportunes i podran reclamar la presentació de documents justificatius del compliment del contracte i factures del subministrament de materials per tal de verificar les seves característiques.

TÍTOL 2.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TEMPORALS PER A FESTES

CLÀUSULA 27. OBJECTE

El present títol contempla les instal·lacions elèctriques de suport a un màxim de 12 festes populars i tradicionals que es celebren anualment a Castellet i la Gornal.



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

Sempre que resulti possible, s'utilitzaran grups electrògens autònoms d'energia elèctrica a gasoil, per donar servei a la celebració dels actes festius.

CLÀUSULA 28. ABAST DEL SERVEI

La finalitat principal de les tasques incloses en aquest títol és assegurar el suport tècnic i humà necessari perquè els actes de les festes populars dels diferents nuclis del municipi per tal que es puguin portar a terme amb la màxima garantia pel que fa a la seva vessant elèctrica, tant si el subministrament es porta a terme a partir de la xarxa de la companyia subministradora d'electricitat com si s'aconsegueix mitjançant un generador específic per a l'acte (o actes) en qüestió. En aquest sentit caldrà prevenir possibles incidències i realitzar, quan convingui, reparacions, adequacions, substitucions, i actuacions seguint-se en tot moment les exigències del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementàries.

CLÀUSULA 29.- PRESTACIONS INCLOSES

S'inclouen els següents conceptes:

- Subministrament del material d'infraestructura, que inclou grups electrògens autònoms d'energia elèctrica, de potència adequada a cada activitat, amb un màxim de 60 kW per acte festiu, i l'equipament elèctric de comandament i maniobra de la instal·lació.
- Manteniment dels quadres elèctrics en espais efimers.
- Muntatges i desmuntatges de les instal·lacions bàsiques i d'infraestructura.
- Connexions i desconnexions. (línies elèctriques provisionals).
- Personal de guàrdia, vigilància i assistència tècnica complementària a l'acte.
- Gestions per a la instal·lació i legalització administrativa davant Col·laboradors dels Serveis Territorials d'Indústria.
- Gestions amb la Companyia de subministrament elèctric, en cas que no a la utilització de generadors elèctrics.
- Les despeses d'instal·lació i legalització administrativa davant les Entitats Col·laboradores dels Serveis Territorials d'Indústria.
- Transports i lloguers dels grups electrògens autònoms d'energia elèctrica, i adquisició i repostatges del combustible necessari per l'activitat a realitzar.

A l'Annex II s'adjunta un llistat en el que s'incorpora un calendari de previsió sobre les festes dels nuclis amb detall de les seves característiques bàsiques, a fi de poder establir una valoració d'aquest servei inclòs en la licitació, malgrat aquesta informació tingui només caràcter informatiu i, per tant, pugui ser objecte de canvis significatius de cara a propers anys.

CLÀUSULA 30. PRESTACIONS EXCLOSES

Aniran a càrrec de l'Ajuntament:

Codi Segur de Verificació:
937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958
Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31
Pàgina 15 de 22

SIGNATURES
1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

- En cas que el subministrament s'efectuï a través de la xarxa de distribució general, el pagament a la Companyia Subministradora d'Electricitat dels rebuts originats pels consums elèctrics dels diferents actes.

CLÀUSULA 31. ENCÀRREC DELS TREBALLS

Els únics encàrrecs vàlids de suport elèctric a les festes inclosos en aquest títol que podrà acceptar el contractista seran els que vinguin donats directament per la Corporació o pels Serveis Tècnics Municipals, i que vinguin avalats per escrit pels mateixos.

CLÀUSULA 32. VARIACIONS EN EL NOMBRE D'ACTES I FESTES

El contractista contemplarà la possibilitat que en el transcurs de la vigència de la contracta es modifiqui la prestació bàsica del servei introduint nous actes o festes que requereixin el suport i material regulat en aquest títol. Tots els actes i festes indicats a la relació de l'Annex II es consideraran inclosos en el preu global que hagi ofertat l'adjudicatari.

En cas de celebrar-se un major nombre d'actes festius que els 12 inclosos en el preu del contracte, o de no ser suficient la potencia màxima establerta de 60 kW, pels grups electrògens autònoms d'energia elèctrica a aportar, el contractista presentarà una proposta econòmica per a la realització de la prestació, podent l'ajuntament contractar el subministrament elèctric directament a la companyia elèctrica, o a un altre subministrador de grups electrògens, si fos el cas.

TÍTOL 3.- ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

CLÀUSULA 33. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Els licitadors indicaran a les seves ofertes els aspectes d'organització detallant especialment els següents punts:

- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al servei.
- Calendari de posada en marxa de la contracta.
- Relació dels llocs de comandament previstos.
- Relació de categories previstes amb les funcions de cadascuna.
- Planificació operativa de les rotacions i mètodes de control.
- Relació de mitjans previstos.

Dins la seva organització, els licitadors han de preveure dispositius que permetin:

- Variar i flexibilitzar les programacions establertes, segons les necessitats de cada moment.
- Proporcionar, en un termini curt de temps, totes les dades requerides per l'Ajuntament per a portar a terme controls dels serveis, així com la oportuna justificació dels serveis realitzats.

Codi Segur de Verificació:
937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958
Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31
Pàgina 16 de 22

SIGNATURES
1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

L'empresa adjudicatària nomenarà un responsable com a interlocutor vàlid amb l'Ajuntament a l'objecte de controlar la bona marxa del servei. Aquest responsable haurà de ser necessàriament tècnic especialista en enllumenat i instal·lacions. Aquest responsable es personarà a l'Ajuntament per tal d'informar i comentar les principals incidències del servei sempre que sigui requerit i, com a mínim, un cop a la setmana. El responsable de la contracta disposarà d'un telèfon mòbil d'àmplia cobertura per a poder ser localitzat en tot moment. De comú acord amb els Serveis Tècnics Municipals s'establirà la forma més adient perquè l'encarregat del servei pugui rebre les indicacions i avisos d'avaria.

CLÀUSULA 34. DISPOSICIÓ DE PERSONAL

El contractista disposarà del personal necessari per a cobrir totes les exigències del contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.

El personal mínim previst pel servei serà:

- 4 operaris electricistes autoritzats pels Serveis Territorials d'Indústria amb la categoria "OPERARI ESPECIALITZAT".
- Un enginyer Industrial ó tècnic, especialista en tasques de conservació i manteniment d'instal·lacions elèctriques i enllumenats, amb una experiència acreditada mínima de 5 anys en empresa del sector.
- Un Encarregat del servei amb experiència en instal·lacions elèctriques i d'enllumenat exterior amb una experiència acreditada mínima de 5 anys en empresa del sector.

El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'Ajuntament, tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball. El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents extrems:

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general.
- Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionat qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els materials emprats.

CLÀUSULA 35. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PERSONAL

L'incompliment de les obligacions que es relacionen a continuació, es consideraran faltes greus sancionables d'acord amb el disposat al present plec.



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

1. Facilitar tota la informació que requereixi l'Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i responsables de cada treball.
2. Documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei.
3. Prendre les mesures necessàries per tal d'evitar qualsevol tipus d'accidents.
4. Presentar una relació nominal on constin les altes o baixes de personal, durant els primers cinc dies de cada mes.
5. Comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal depenent de l'adjudicatari.

Qualsevol operari adscrit al servei, tindrà la obligació d'assenyalar aquells fets o situacions detectades en el transcurs del desenvolupament de les seves tasques i que no hagi pogut solucionar per ell mateix.

Cada operari portarà una llibreta d'incidències en la qual anotarà les seves observacions que diàriament indicarà al seu superior amb la finalitat de que l'empresa adjudicatària o els Serveis Tècnics Municipals dictaminin els mitjans necessaris per a corregir-les de manera immediata.

CLÀUSULA 36. DISPOSICIÓ D'EQUIPS

Els licitadors hauran d'especificar els equips que pensen utilitzar en la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits al Plec de Condicions. Els equips relacionats a l'oferta i que siguin acceptats per l'Ajuntament es trobaran a disposició del servei sempre que sigui necessari.

El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions pertinents. Aquest material podrà ser revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possible.

CLÀUSULA 37. DISPOSICIÓ DE VEHICLES

El contractista haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es posaran al servei de la contracta sempre que sigui necessari:

- 1 Camió cistella que arribi a una alçada mínima de 16 metres.
- 1 Furgoneta pel trasllat de materials.
- 1 Pick-up 4x4 amb cistella fins a 9 mts d'alçada mínima, o similar.

Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat havent passat satisfactòriament la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) En cap cas la reparació o revisió d'un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, pel que el contractista haurà de disposar dels vehicles de reserva adients per a casos d'urgència.

Els vehicles que prestin servei hauran d'acomplir tots els requisits que assenyali el vigent Codi de Circulació, així com anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables.



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

CLÀUSULA 38. ESTOC DE RECANVIS

Per assegurar el bon servei de conservació de l'enllumenat públic, el contractista estarà obligat a tenir als seus magatzems l'estoc de materials suficient per a poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi. Al menys caldrà disposar pel que fa a bàculs, columnes, fanals, llumeneres, projectors, etc. dos unitats de cadascun dels models existents al servei.

Per altre banda, el contractista està obligat a guardar al seu magatzem informatitzat, de tots els materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer.

CLÀUSULA 39. DISPOSICIÓ D'UN LOCAL

El contractista haurà de disposar d'un local al terme municipal de Castellet i la Gornal o, com a màxim, a una distància de 20 Km.

Aquest local haurà de comptar amb l'extensió suficient per encabir les següents dependències: Oficines administratives, magatzem de materials, dependències pel personal, aparcament per a vehicles i magatzem per a la maquinària i equips destinats al servei.

Aquestes instal·lacions hauran d'entrar en funcionament en un termini màxim de 30 dies des de la data d'adjudicació del contracte, i podran ser inspeccionades per l'Ajuntament en qualsevol moment.

CLÀUSULA 40. INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI ADMINISTRATIU

Amb la freqüència que es determini conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals, el contractista lliurarà a aquests un comunicat on es detallaran les incidències detectades i reparades, especificant el número de punts de llum, el tipus d'incidència, la data de detecció, la data de reparació, etc.

El sistema informàtic utilitzat pel contractista haurà de permetre gestionar o realitzar les següents operacions:

- Base de dades que contingui l'inventari de les instal·lacions d'enllumenat públic. Aquest programa haurà de ser capaç d'emetre els llistats i informes que s'indiquen als següents punts.
- Ubicació i descripció dels punts de llum i quadres de maniobra.
- Codificació dels quadres i punts de llum.
- Treballs pendents: Avaries detectades pendents de reparar i processos de conservació preventiva pendents d'executar.
- Fitxes de cada punt de llum amb el seu historial d'avaries, operacions de conservació preventiva, etc.
- Fitxes de cada quadre de maniobra amb el seu historial.
- Plànol digitalitzat del municipi on es trobin grafiades les instal·lacions d'enllumenat.
- Integració total de les dades alfanumèriques (base de dades) amb les dades gràfiques (cartografia, SIG).

Codi Segur de Verificació:
937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958
Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31
Pàgina 19 de 22

SIGNATURES
1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

El manteniment de la base de dades i el plànol digitalitzat anirà a càrrec del contractista. Tota la informació dels programes haurà de poder sortir, com a mínim, en suport magnètic.

El contractista haurà de lliurar a l'Ajuntament en el termini màxim de 6 mesos des de l'adjudicació de la contracta, els programes que permetin consultar per pam a la impressora, el plànol digitalitzat i la base de dades que contingui l'inventari de l'enllumenat públic. S'estudiarà igualment pel contractista la possibilitat d'accés informàtic a aquesta informació en aquest mateix termini de 6 mesos.

Els licitadors hauran d'incloure en les seves ofertes els exemples de fitxes i els llistats. Les dades alfanumèriques de la base de dades i les dades gràfiques de la cartografia hauran de poder integrar-se totalment.

CLÀUSULA 41. SERVEI DE GUÀRDIA

Caldrà disposar d'un sistema d'avis d'emergència a fi que es pugui avisar a un operari de forma immediata dintre de l'horari de treball laboral.

El contractista haurà d'establir també un servei de guàrdia consistent en mantenir un operari en condició de "localitzable" durant l'horari no laboral dels dies laborables i els caps de setmana i dies festius. Tanmateix, el servei de guàrdia estarà en disposició d'intervenir en el cas que sigui necessària la seva presència.

Si es produeix alguna incidència o avaria que pugui afectar greument al servei o a la seguretat de persones i bens, la intervenció consistirà en prendre immediatament les mesures oportunes a fi d'evitar el perill dels usuaris o la ruïna de la instal·lació. En casos extraordinaris, el contractista queda obligat a posar a disposició municipal tota la dotació que calgui, dintre dels límits regulats pel present Plec.

Aquelles avaries que no suposin risc d'accident a persones i coses o que permetin mantenir la continuïtat del servei amb un mínim de garanties no seran considerades com a "emergències" o actuacions immediates", considerant emergències la caiguda de mes.


S'establirà un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per poder atendre avaries o accidents que afectin l'enllumenat públic.

Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de totes les urgències que es puguin produir.

Tant la disponibilitat permanent del servei de guàrdia com les actuacions degudes a urgències, s'entendran incloses dins de l'oferta econòmica presentada pels licitadors.

Es consideren urgències: un sector apagat, un punt de llum col·lisionat en perill de caure, cables al descobert, i qualsevol altre incidència que pugui afectar la seguretat de persones o bens.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN COMUNICACIO	EXPEDIENT 1403-000029-2024
Codi Segur de Verificació: 937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958 Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31 Pàgina 20 de 22		SIGNATURES 1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

CLÀUSULA 42. INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS

El contractista haurà de lliurar durant el primer any de servei un inventari informatitzat i georefenciat de les instal·lacions d'enllumenat públic, així com un plànol digitalitzat on es reflecteixin els quadres de maniobra i els punts de llum. A fi de facilitar les funcions de control i conservació dels punts de llum i quadres de maniobra, se'ls hi assignarà a cadascun un codi identificatiu.

De cada element caldrà recollir les dades d'ubicació i les d'identificació de les parts que el componen.

El contractista confeccionarà un plànol digitalitzat, que haurà d'estar sempre on apareguin grafiats tots els punts de llum i quadres de maniobra amb les actualitzacions d'aquest plànol es lliuraran a l'Ajuntament sempre que aquest li ho demani. Els licitadors explicaran a les seves ofertes de forma detallada el sistema informàtic que proposen utilitzar, les seves característiques de funcionament, i les dades d'emmagatzemar i gestionar.

CLÀUSULA 43.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE I CONTROL DE QUALITAT

L'Ajuntament de Castellet i la Gornal designarà una persona tècnica o entitat de control com a responsable del contracte. Li correspondrà supervisar-ne l'execució global i proposar a l'Alcaldia, si ho considera oportú, les mesures, fiscalitzacions o controls necessaris per assegurar la correcta execució de l'objecte contractual.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN COMUNICACIO	EXPEDIENT 1403-000029-2024
Codi Segur de Verificació: 937e58c2-6393-4721-9785-8378bc727293 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_25728958 Data d'impressió: 27/01/2026 11:18:31 Pàgina 21 de 22		SIGNATURES 1.- JORDI SADURNI LLURBA (TCAT) (Secretari Interventor Accidental. Aprobat pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de juliol de 2025.), 04/11/2025 14:53



ANNEX I

INVENTARI

Instal·lacions de recent incorporació al servei:

- 01. Urbanització Trencarroques
- 02. Zona parc a La Gornal



ANNEX II

FESTES DELS NUCLIS

DATES PREVISTES DE LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR

NUCLI	DATES PREVISTES
La Gornal	Cap de setmana proper a Sant Pere
Les Casetes	Cap de setmana proper al 15 d'agost
Rocallisa	Primer cap de setmana d'agost
Trencarroques	Últim cap de setmana de juliol o 1er cap de setmana d'agost
Clariana	Quart cap de setmana de juliol
Els Rosers	Primer cap de setmana d'agost
Castellet	Últim cap de setmana de juliol o 1er cap de setmana d'agost
Torrelletes	Tercer cap de setmana de juliol
Les Masuques	Cap de setmana proper a 20 d'octubre
Sant Marçal	Segon cap de setmana de juliol