




Ref.	Tipus	Cabal (l/s)	Dimensions (mm)	Diàmetre Connexió (mm)	Marca	Model
DC01	Difusor Circular amb plenum	30 – 120	300	193	TROX	ADLR/2
RI04	Reixa d'impulsió	111 – 417	425x225		TROX	AH–AG/425x225
RI06	Reixa d'impulsió	556 – 1667	1225x425		TROX	AH–AG/1225x425
RR01	Reixa de Retorn	83 – 278	825x125		TROX	AH–AG/825x125
RE02	Reixa d'extracció	83 – 277	425x225		TROX	AH–AG/425x225
RE03	Reixa d'extracció	167 – 611	1025x225		TROX	AR–A/1025x225
BE01	Boca d'extracció	22 – 32	104	100	TROX	LVS/100/G1
RA01	Toma / Descàrrega d'Aire Exterior	2507 – 6267	1385x990		TROX	AWG/1385x990
	Comporta Tallafocs		(A+50)×(B+50)		TROX	FKA3
CC	Comporta Tallafocs en forja de sostre		(A+50)×(B+50)		TROX	FKA3
Ref Caball l/s Referència element Caball (l/s)						
Pref.	Material					
O	Conducte oval					
A	Xapa acer					
AA	Xapa acer aïllada					
AH	Conducte estable a fums E600 120					
F	Fibra vidre					
AF	Conducte El 120 (RF)					
P	Plàstic					

FULL: 1 de 1

ESCALA: 1:100

PROJECTE: CONSORCI SANITARI VILANOVA I LA GELTRÚ BARCELONA	PLÀNOL: INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ DISTRIBUCIÓ CANONADES PLANTA SOTERRANI
---	--

DATA: 23 Juliol 2010
Nº REVISIÓ: 4
Nº PLÀNOL: 2/2